

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	39,7	1			
	01:00	36,4	1			
	02:00	39,8	1			
	03:00	35,5	1			
	04:00	35,9	1			
	05:00	34,9	1			
	06:00	27,9	1			
	07:00	30,4	1			
	08:00	30,2	1			
	09:00	33,0	1			
	10:00	34,7	1			
	11:00	38,7	1			
	12:00	36,1	1			
	13:00	38,0	1			
	14:00	35,9	1			
	15:00	34,3	1			
	16:00	34,2	1			
	17:00	38,9	1			
	18:00	45,9	1			
	19:00	41,1	1			
	20:00	37,7	1			
	21:00	44,0	1			
	22:00	49,4	1			
	23:00	45,1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ω ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	40,0	1			
	01:00	38,4	1			
	02:00	40,7	1			
	03:00	37,2	1			
	04:00	36,5	1			
	05:00	35,6	1			
	06:00	29,0	1			
	07:00	30,0	1			
	08:00	29,0	1			
	09:00	34,1	1			
	10:00	34,4	1			
	11:00	33,5	1			
	12:00	36,3	1			
	13:00	49,9	1			
	14:00	42,4	1			
	15:00	33,6	1			
	16:00	38,4	1			
	17:00	37,2	1			
	18:00	33,6	1			
	19:00	33,5	1			
	20:00	37,3	1			
	21:00	45,0	1			
	22:00	44,5	1			
	23:00	41,2	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	39,4	1			
	01:00	37,1	1			
	02:00	38,2	1			
	03:00	34,9	1			
	04:00	34,3	1			
	05:00	34,0	1			
	06:00	28,6	1			
	07:00	30,2	1			
	08:00	33,1	1			
	09:00	40,0	1			
	10:00	41,3	1			
	11:00	35,6	1			
	12:00	33,0	1			
	13:00	41,7	1			
	14:00	40,5	1			
	15:00	32,6	1			
	16:00	32,3	1			
	17:00	33,3	1			
	18:00	35,8	1			
	19:00	30,9	1			
	20:00	35,0	1			
	21:00	53,7	1			
	22:00	62,0	1			
	23:00	42,9	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	41,4	1			
	01:00	38,3	1			
	02:00	39,6	1			
	03:00	36,9	1			
	04:00	36,1	1			
	05:00	35,4	1			
	06:00	28,4	1			
	07:00	31,8	1			
	08:00	28,1	1			
	09:00	29,4	1			
	10:00	32,4	1			
	11:00	34,1	1			
	12:00	34,2	1			
	13:00	48,1	1			
	14:00	38,5	1			
	15:00	31,5	1			
	16:00	34,5	1			
	17:00	38,4	1			
	18:00	35,5	1			
	19:00	35,8	1			
	20:00	41,7	1			
	21:00	75,2	1			1
	22:00	85,3	1			1
	23:00	78,1	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	65,9	1			1
	01:00	59,4	1			1
	02:00	46,2	1			
	03:00	55,9	1			
	04:00	55,7	1			
	05:00	57,5	1			
	06:00	50,4	1			
	07:00	49,7	1			
	08:00	50,8	1			
	09:00	51,3	1			
	10:00	43,3	1			
	11:00	36,1	1			
	12:00	38,0	1			
	13:00	32,4	1			
	14:00	44,4	1			
	15:00	40,7	1			
	16:00	34,0	1			
	17:00	36,4	1			
	18:00	36,2	1			
	19:00	33,1	1			
	20:00	52,0	1			
	21:00	61,0	1			
	22:00	44,8	1			
	23:00	40,2	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	38,6	1			
	01:00	35,7	1			
	02:00	39,8	1			
	03:00	36,4	1			
	04:00	35,9	1			
	05:00	37,4	1			
	06:00	30,7	1			
	07:00	30,2	1			
	08:00	29,4	1			
	09:00	31,2	1			
	10:00	34,1	1			
	11:00	35,7	1			
	12:00	43,2	1			
	13:00	53,6	1			
	14:00	61,7	1			
	15:00	56,2	1			
	16:00	53,1	1			
	17:00	53,1	1			
	18:00	55,5	1			
	19:00	51,8	1			
	20:00	56,0	1			
	21:00	58,8	1			
	22:00	47,2	1			
	23:00	43,8	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	44,2	1			
	01:00	41,3	1			
	02:00	44,5	1			
	03:00	40,0	1			
	04:00	40,8	1			
	05:00	41,2	1			
	06:00	35,2	1			
	07:00	35,2	1			
	08:00	38,8	1			
	09:00	36,7	1			
	10:00	35,8	1			
	11:00	37,9	1			
	12:00	37,6	1			
	13:00	36,7	1			
	14:00	35,7	1			
	15:00	34,2	1			
	16:00	34,8	1			
	17:00	34,1	1			
	18:00	34,6	1			
	19:00	34,4	1			
	20:00	35,5	1			
	21:00	41,7	1			
	22:00	42,3	1			
	23:00	41,9	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης