

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	40,7	1			
	01:00	38,6	1			
	02:00	37,8	1			
	03:00	39,2	1			
	04:00	37,8	1			
	05:00	38,9	1			
	06:00	38,3	1			
	07:00	29,7	1			
	08:00	28,0	1			
	09:00	28,5	1			
	10:00	38,5	1			
	11:00	49,4	1			
	12:00	60,3	1			
	13:00	44,2	1			
	14:00	31,7	1			
	15:00	35,9	1			
	16:00	32,5	1			
	17:00	38,0	1			
	18:00	40,5	1			
	19:00	44,3	1			
	20:00	47,6	1			
	21:00	52,6	1			
	22:00	47,0	1			
	23:00	47,7	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	44,2	1			
	01:00	41,4	1			
	02:00	40,8	1			
	03:00	40,6	1			
	04:00	39,0	1			
	05:00	40,3	1			
	06:00	40,1	1			
	07:00	36,4	1			
	08:00	33,1	1			
	09:00	32,0	1			
	10:00	32,1	1			
	11:00	32,9	1			
	12:00	31,2	1			
	13:00	29,6	1			
	14:00	33,4	1			
	15:00	32,7	1			
	16:00	37,2	1			
	17:00	37,2	1			
	18:00	37,3	1			
	19:00	36,1	1			
	20:00	45,0	1			
	21:00	48,6	1			
	22:00	45,8	1			
	23:00	44,3	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η Ω Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	00:00	40,9	1			
	01:00	37,1	1			
	02:00	37,1	1			
	03:00	36,9	1			
	04:00	36,1	1			
	05:00	36,7	1			
	06:00	34,1	1			
	07:00	26,6	1			
	08:00	29,8	1			
	09:00	29,8	1			
	10:00	26,2	1			
	11:00	30,4	1			
	12:00	28,2	1			
	13:00	31,5	1			
	14:00	35,1	1			
	15:00	47,0	1			
	16:00	31,2	1			
	17:00	33,8	1			
	18:00	33,5	1			
	19:00	34,5	1			
	20:00	46,5	1			
	21:00	48,0	1			
	22:00	45,4	1			
	23:00	50,2	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 12 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	00:00	45,7	1			
	01:00	46,3	1			
	02:00	44,3	1			
	03:00	41,3	1			
	04:00	40,5	1			
	05:00	40,8	1			
	06:00	39,8	1			
	07:00	36,9	1			
	08:00	33,0	1			
	09:00	29,4	1			
	10:00	26,5	1			
	11:00	26,4	1			
	12:00	27,8	1			
	13:00	32,8	1			
	14:00	36,2	1			
	15:00	34,4	1			
	16:00	37,8	1			
	17:00	34,2	1			
	18:00	33,7	1			
	19:00	34,5	1			
	20:00	55,0	1			
	21:00	64,9	1			
	22:00	58,3	1			
	23:00	49,3	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 13 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	00:00	42,8	1			
	01:00	40,3	1			
	02:00	40,0	1			
	03:00	39,6	1			
	04:00	40,4	1			
	05:00	39,0	1			
	06:00	37,3	1			
	07:00	33,3	1			
	08:00	31,7	1			
	09:00	28,4	1			
	10:00	31,6	1			
	11:00	35,6	1			
	12:00	32,9	1			
	13:00	33,8	1			
	14:00	35,3	1			
	15:00	33,0	1			
	16:00	33,5	1			
	17:00	32,3	1			
	18:00	30,9	1			
	19:00	37,3	1			
	20:00	49,6	1			
	21:00	53,7	1			
	22:00	47,7	1			
	23:00	45,3	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	46,4	1			
	01:00	40,1	1			
	02:00	38,8	1			
	03:00	38,5	1			
	04:00	39,0	1			
	05:00	38,2	1			
	06:00	40,0	1			
	07:00	33,6	1			
	08:00	30,7	1			
	09:00	29,3	1			
	10:00	32,5	1			
	11:00	33,7	1			
	12:00	32,0	1			
	13:00	32,6	1			
	14:00	35,8	1			
	15:00	34,2	1			
	16:00	40,1	1			
	17:00	41,8	1			
	18:00	45,9	1			
	19:00	36,4	1			
	20:00	47,2	1			
	21:00	48,3	1			
	22:00	47,7	1			
	23:00	46,3	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 15 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	43,8	1			
	01:00	37,2	1			
	02:00	36,8	1			
	03:00	35,6	1			
	04:00	36,7	1			
	05:00	39,9	1			
	06:00	36,7	1			
	07:00	27,9	1			
	08:00	28,9	1			
	09:00	28,5	1			
	10:00	31,6	1			
	11:00	36,3	1			
	12:00	35,1	1			
	13:00	33,3	1			
	14:00	34,4	1			
	15:00	36,9	1			
	16:00	41,5	1			
	17:00	35,4	1			
	18:00	29,8	1			
	19:00	35,5	1			
	20:00	43,5	1			
	21:00	46,9	1			
	22:00	50,6	1			
	23:00	48,9	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης