

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	38,9	1			
	01:00	38,2	1			
	02:00	40,1	1			
	03:00	36,0	1			
	04:00	34,2	1			
	05:00	34,6	1			
	06:00	28,2	1			
	07:00	30,4	1			
	08:00	30,1	1			
	09:00	32,4	1			
	10:00	37,5	1			
	11:00	34,7	1			
	12:00	41,5	1			
	13:00	34,7	1			
	14:00	36,3	1			
	15:00	37,1	1			
	16:00	34,2	1			
	17:00	32,5	1			
	18:00	33,8	1			
	19:00	33,6	1			
	20:00	36,5	1			
	21:00	47,4	1			
	22:00	49,3	1			
	23:00	43,2	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	39,1	1			
	01:00	36,3	1			
	02:00	39,7	1			
	03:00	35,2	1			
	04:00	35,3	1			
	05:00	34,5	1			
	06:00	29,4	1			
	07:00	45,6	1			
	08:00	48,9	1			
	09:00	52,9	1			
	10:00	52,4	1			
	11:00	49,1	1			
	12:00	51,2	1			
	13:00	52,2	1			
	14:00	51,4	1			
	15:00	49,5	1			
	16:00	50,1	1			
	17:00	48,6	1			
	18:00	49,4	1			
	19:00	48,4	1			
	20:00	61,2	1			1
	21:00	89,1	1			1
	22:00	93,6	1			1
	23:00	81,9	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	77,5	1			1
	01:00	65,0	1			1
	02:00	43,3	1			1
	03:00	55,4	1			1
	04:00	54,5	1			1
	05:00	54,5	1			1
	06:00	50,9	1			1
	07:00	50,7	1			1
	08:00	50,2	1			1
	09:00	49,5	1			
	10:00	49,6	1			
	11:00	51,9	1			
	12:00	52,1	1			
	13:00	53,6	1			
	14:00	51,2	1			
	15:00	50,4	1			
	16:00	49,1	1			
	17:00	49,2	1			
	18:00	52,3	1			
	19:00	53,4	1			
	20:00	56,8	1			
	21:00	59,3	1			
	22:00	58,5	1			
	23:00	58,9	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	40,9	1			
	01:00	38,9	1			
	02:00	39,5	1			
	03:00	35,6	1			
	04:00	35,6	1			
	05:00	33,7	1			
	06:00	27,9	1			
	07:00	26,8	1			
	08:00	28,6		1		
	09:00	28,8		1		
	10:00	30,6		1		
	11:00	31,2		1		
	12:00	30,3		1		
	13:00	30,7		1		
	14:00	32,0		1		
	15:00	31,2		1		
	16:00	29,3		1		
	17:00	31,0		1		
	18:00	34,0		1		
	19:00	31,0		1		
	20:00	33,9		1		
	21:00	40,2		1		
	22:00	41,5		1		
	23:00	39,5		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	37,4		1		
	01:00	36,5		1		
	02:00	38,2		1		
	03:00	35,4		1		
	04:00	34,8		1		
	05:00	33,9		1		
	06:00	29,0		1		
	07:00	29,3		1		1
	08:00	27,4		1		1
	09:00	31,2		1		
	10:00	31,4		1		
	11:00	30,8		1		
	12:00	34,2		1		
	13:00	35,0		1		
	14:00	33,7		1		
	15:00	32,7		1		
	16:00	33,2		1		
	17:00	33,6		1		
	18:00	30,7		1		
	19:00	34,6		1		
	20:00	35,9		1		
	21:00	40,0		1		
	22:00	42,5		1		
	23:00	39,6		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	37,7		1		
	01:00	37,9		1		
	02:00	38,4		1		
	03:00	35,0		1		
	04:00	34,6		1		
	05:00	33,4		1		
	06:00	27,5		1		
	07:00	27,4		1		
	08:00	27,3		1		
	09:00	30,6		1		
	10:00	31,7		1		
	11:00	35,9		1		
	12:00	34,2		1		
	13:00	33,6		1		
	14:00	32,8		1		
	15:00	32,1		1		
	16:00	31,9		1		
	17:00	33,0		1		
	18:00	33,5		1		
	19:00	36,1		1		
	20:00	36,9		1		
	21:00	41,9		1		
	22:00	43,4		1		
	23:00	41,1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	42,2		1		
	01:00	41,8		1		
	02:00	43,4		1		
	03:00	40,1		1		
	04:00	40,1		1		
	05:00	39,2		1		
	06:00	34,8		1		
	07:00	32,0		1		
	08:00	35,4		1		
	09:00	33,2		1		
	10:00	33,1		1		
	11:00	33,9		1		
	12:00	43,0		1		
	13:00	36,5		1		
	14:00	32,1		1		
	15:00	32,8		1		
	16:00	31,8		1		
	17:00	31,8		1		
	18:00	30,5		1		
	19:00	34,9		1		1
	20:00	35,0		1		
	21:00	41,6		1		
	22:00	44,4		1		
	23:00	40,6		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης