

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	44,6	1			
	01:00	40,7	1			
	02:00	40,3	1			
	03:00	39,5	1			
	04:00	41,3	1			
	05:00	41,5	1			
	06:00	45,6	1			
	07:00	36,7	1			
	08:00	38,2	1			
	09:00	34,1				1
	10:00	38,5				1
	11:00	34,1				1
	12:00	31,2				1
	13:00	33,6				1
	14:00	29,4				1
	15:00	34,3				1
	16:00	40,9				1
	17:00	44,7				1
	18:00	49,5				1
	19:00	54,1				1
	20:00	49,8				1
	21:00	48,6				1
	22:00	47,8				1
	23:00	48,0				1

Γενική διακοπή στις 09:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	41,0				1
	01:00	38,5				1
	02:00	38,7				1
	03:00	41,1				1
	04:00	38,1				1
	05:00	37,9				1
	06:00	38,8				1
	07:00	35,9				1
	08:00	31,7				1
	09:00	30,5				1
	10:00	33,9				1
	11:00	32,0				1
	12:00	27,8				1
	13:00	28,7				1
	14:00	46,0				1
	15:00	41,0				1
	16:00	44,2				1
	17:00	41,2				1
	18:00	53,3				1
	19:00	54,4				1
	20:00	50,5				1
	21:00	52,4				1
	22:00	49,4				1
	23:00	48,3				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	47,0				1
	01:00	39,5				1
	02:00	39,0				1
	03:00	39,1				1
	04:00	39,5				1
	05:00	39,4				1
	06:00	43,3				1
	07:00	35,0				1
	08:00	23,4				1
	09:00	24,4				1
	10:00	32,2				1
	11:00	37,7				1
	12:00	33,7				1
	13:00	34,2				1
	14:00	40,9				1
	15:00	40,2				1
	16:00	39,1				1
	17:00	38,9				1
	18:00	45,3				1
	19:00	47,5				1
	20:00	45,3				1
	21:00	44,7				1
	22:00	39,5				1
	23:00	37,8				1

Γενική διακοπή στις 08:45 και στις 22:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	40,2				1
	01:00	40,2				1
	02:00	37,2				1
	03:00	36,7				1
	04:00	47,2				1
	05:00	36,5				1
	06:00	39,5				1
	07:00	36,0				1
	08:00	34,1				1
	09:00	29,6				1
	10:00	26,8				1
	11:00	26,9				1
	12:00	32,5				1
	13:00	41,5				1
	14:00	42,8				1
	15:00	41,6				1
	16:00	36,6				1
	17:00	32,1				1
	18:00	37,0				1
	19:00	43,6				1
	20:00	47,0				1
	21:00	48,9				1
	22:00	49,3				1
	23:00	49,9				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	42,5				1
	01:00	40,1				1
	02:00	39,5				1
	03:00	39,0				1
	04:00	38,7				1
	05:00	39,1				1
	06:00	40,3				1
	07:00	35,0				1
	08:00	30,4				1
	09:00	30,9				1
	10:00	31,6				1
	11:00	32,2				1
	12:00	31,5				1
	13:00	40,7				1
	14:00	49,3				1
	15:00	41,3				1
	16:00	46,3				1
	17:00	43,0				1
	18:00	53,8				1
	19:00	55,2				1
	20:00	51,0				1
	21:00	50,6				1
	22:00	46,3				1
	23:00	46,4				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	43,0				1
	01:00	39,7				1
	02:00	38,7				1
	03:00	39,3				1
	04:00	41,7				1
	05:00	41,1				1
	06:00	39,6				1
	07:00	34,0				1
	08:00	32,0				1
	09:00	36,5				1
	10:00	31,1				1
	11:00	32,0				1
	12:00	27,3				1
	13:00	26,1				1
	14:00	30,1				1
	15:00	32,6				1
	16:00	32,0				1
	17:00	31,9				1
	18:00	39,3				1
	19:00	42,3				1
	20:00	49,1				1
	21:00	49,8				1
	22:00	42,6				1
	23:00	45,5				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	40,4				1
	01:00	40,0				1
	02:00	39,2				1
	03:00	38,3				1
	04:00	40,9				1
	05:00	39,2				1
	06:00	40,5				1
	07:00	32,9				1
	08:00	30,1				1
	09:00	24,2				1
	10:00	18,9				1
	11:00	30,0				1
	12:00	27,0				1
	13:00	26,0				1
	14:00	26,5				1
	15:00	29,0				1
	16:00	35,5				1
	17:00	32,0				1
	18:00	38,9				1
	19:00	47,6				1
	20:00	45,1				1
	21:00	43,3				1
	22:00	44,4				1
	23:00	47,9				1

Στις 10:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης