

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	35,0		1		
	01:00	30,3		1		
	02:00	30,2		1		
	03:00	30,2		1		
	04:00	29,7		1		
	05:00	30,2		1		
	06:00	24,5		1		
	07:00	24,5		1		
	08:00	23,3		1		
	09:00	23,2		1		
	10:00	23,2		1		
	11:00	22,5		1		
	12:00	23,7		1		
	13:00	24,8		1		
	14:00	25,7		1		
	15:00	28,3		1		
	16:00	28,9		1		
	17:00	28,4		1		
	18:00	29,8		1		
	19:00	36,3		1		
	20:00	38,6		1		
	21:00	36,9		1		
	22:00	31,9		1		
	23:00	31,2		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	28,8		1		
	01:00	27,6		1		
	02:00	30,4		1		
	03:00	27,8		1		
	04:00	27,6		1		
	05:00	30,8		1		
	06:00	26,2		1		
	07:00	27,5		1		
	08:00	42,7		1		
	09:00	32,0		1		
	10:00	19,1		1		
	11:00	23,2		1		
	12:00	24,7		1		
	13:00	25,4		1		
	14:00	22,1		1		
	15:00	26,7		1		
	16:00	26,5		1		
	17:00	27,6		1		
	18:00	33,4		1		
	19:00	40,2		1		
	20:00	40,9		1		
	21:00	40,1		1		
	22:00	39,7		1		
	23:00	38,0		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	34,3		1		
	01:00	31,7		1		
	02:00	33,1		1		
	03:00	31,5		1		
	04:00	31,5		1		
	05:00	32,7		1		
	06:00	31,6		1		
	07:00	24,4		1		
	08:00	25,3		1		
	09:00	26,4		1		
	10:00	25,2		1		
	11:00	26,2		1		
	12:00	24,8		1		
	13:00	24,3		1		
	14:00	27,0		1		
	15:00	30,1		1		
	16:00	29,3		1		
	17:00	30,5		1		
	18:00	31,2		1		
	19:00	38,5		1		
	20:00	37,0		1		
	21:00	38,6		1		
	22:00	38,8		1		
	23:00	34,7		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	31,3		1		
	01:00	32,9		1		
	02:00	31,2		1		
	03:00	33,1		1		
	04:00	31,4		1		
	05:00	39,1		1		
	06:00	32,2		1		
	07:00	22,9		1		
	08:00	24,6		1		
	09:00	23,7		1		
	10:00	25,8		1		
	11:00	26,1		1		
	12:00	24,7		1		
	13:00	26,0		1		
	14:00	23,1		1		
	15:00	29,6		1		
	16:00	25,1		1		
	17:00	29,9		1		
	18:00	30,6		1		
	19:00	41,5		1		
	20:00	40,8		1		
	21:00	39,2		1		
	22:00	35,7		1		
	23:00	34,0		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	33,6		1		
	01:00	31,5		1		
	02:00	35,4		1		
	03:00	30,9		1		
	04:00	31,2		1		
	05:00	30,5		1		
	06:00	27,2		1		
	07:00	23,2		1		
	08:00	24,0		1		
	09:00	10,6				1
	10:00	24,5				1
	11:00	28,3				1
	12:00	28,9		1		
	13:00	26,0		1		
	14:00	27,3		1		
	15:00	28,8		1		
	16:00	30,8		1		
	17:00	27,5		1		
	18:00	32,4		1		
	19:00	39,9		1		
	20:00	36,2		1		
	21:00	42,5		1		
	22:00	35,4		1		
	23:00	37,3		1		

Το διάστημα μεταξύ 08:58 με 10:58 πραγματοποιήθηκαν εργασίες από

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	34,5		1		
	01:00	33,8		1		
	02:00	31,3		1		
	03:00	31,8		1		
	04:00	30,5		1		
	05:00	34,3		1		
	06:00	27,8		1		
	07:00	22,9		1		
	08:00	25,8		1		
	09:00	28,6		1		
	10:00	23,7		1		
	11:00	21,9		1		
	12:00	24,8		1		
	13:00	21,1		1		
	14:00	26,9		1		
	15:00	29,0		1		
	16:00	28,1		1		
	17:00	26,0		1		
	18:00	30,5		1		
	19:00	40,1		1		
	20:00	38,2		1		
	21:00	39,2		1		
	22:00	37,0		1		
	23:00	36,0		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	33,6		1		
	01:00	31,4		1		
	02:00	31,4		1		
	03:00	31,0		1		
	04:00	30,4		1		
	05:00	31,4		1		
	06:00	28,6		1		
	07:00	21,6		1		
	08:00	22,4		1		
	09:00	21,7		1		
	10:00	25,3		1		
	11:00	24,2		1		
	12:00	28,5		1		
	13:00	26,8		1		
	14:00	26,8		1		
	15:00	33,4		1		
	16:00	35,1		1		
	17:00	34,5		1		
	18:00	42,8		1		
	19:00	41,1		1		
	20:00	44,5		1		
	21:00	44,3		1		
	22:00	40,3		1		
	23:00	36,6		1		

Γενική διακοπή στις 03:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης