

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	59,1	1			
	01:00	59,3	1			1
	02:00	58,1	1			1
	03:00	57,9	1			1
	04:00	57,1	1			1
	05:00	57,8	1			1
	06:00	52,6	1			1
	07:00	50,7	1			1
	08:00	45,4	1			1
	09:00	46,2	1			
	10:00	59,8	1			
	11:00	40,3	1			
	12:00	46,0	1			
	13:00	30,8	1			
	14:00	41,5	1			
	15:00	45,7	1			
	16:00	55,1	1			
	17:00	34,4	1			
	18:00	54,3	1			1
	19:00	55,4	1			1
	20:00	58,5	1			1
	21:00	51,9	1			
	22:00	59,8	1			
	23:00	60,1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	54,0	1			
	01:00	53,2	1			
	02:00	41,0	1			
	03:00	51,6	1			
	04:00	36,3	1			
	05:00	32,9	1			
	06:00	30,7	1			
	07:00	34,6	1			
	08:00	37,1	1			
	09:00	28,4	1			
	10:00	25,8	1			
	11:00	27,4	1			
	12:00	30,5	1			
	13:00	31,7	1			
	14:00	21,4	1			
	15:00	18,0	1			
	16:00	19,8	1			
	17:00	24,7	1			
	18:00	34,7	1			
	19:00	30,1	1			
	20:00	39,4	1			
	21:00	52,0	1			
	22:00	54,8	1			
	23:00	55,1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	42,5	1			
	01:00	38,0	1			
	02:00	34,5	1			
	03:00	35,9	1			
	04:00	34,7	1			
	05:00	35,0	1			
	06:00	29,0	1			
	07:00	19,8	1			
	08:00	13,0	1			
	09:00	14,2				1
	10:00	14,0				1
	11:00	18,0				1
	12:00	15,4				1
	13:00	31,3				1
	14:00	44,3	1			
	15:00	38,5	1			
	16:00	39,6	1			
	17:00	33,3	1			
	18:00	32,0	1			
	19:00	34,8	1			
	20:00	43,1	1			
	21:00	49,1	1			
	22:00	45,3	1			
	23:00	41,0	1			

Κατά το διάστημα από τις 07:15 έως τις 13:35 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 17 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	00:00	38,1	1			
	01:00	36,3	1			
	02:00	35,4	1			
	03:00	33,9	1			
	04:00	34,2	1			
	05:00	33,6	1			
	06:00	28,3	1			
	07:00	28,6	1			
	08:00	19,3	1			1
	09:00	14,1	1			1
	10:00	25,7	1			
	11:00	29,8	1			
	12:00	26,0	1			
	13:00	41,5	1			
	14:00	36,9	1			
	15:00	37,1	1			
	16:00	37,5	1			
	17:00	33,0	1			
	18:00	33,3	1			
	19:00	35,7	1			
	20:00	42,3	1			
	21:00	54,5	1			
	22:00	45,4	1			
	23:00	41,0	1			

Κατά το διάστημα από τις 08:25 έως τις 10:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 18 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	00:00	38,6	1			
	01:00	36,7	1			
	02:00	36,0	1			
	03:00	35,2	1			
	04:00	35,5	1			
	05:00	35,6	1			
	06:00	32,3	1			
	07:00	30,9	1			
	08:00	33,0	1			
	09:00	30,7	1			
	10:00	33,0	1			
	11:00	34,5	1			
	12:00	35,9	1			
	13:00	38,5	1			
	14:00	35,4	1			
	15:00	36,0	1			
	16:00	42,4	1			
	17:00	33,1	1			
	18:00	37,5	1			
	19:00	44,3	1			
	20:00	42,4	1			
	21:00	50,1	1			
	22:00	54,0	1			
	23:00	42,5	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε π α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	00:00	40,1	1			
	01:00	38,6	1			
	02:00	39,4	1			
	03:00	38,1	1			
	04:00	38,5	1			
	05:00	38,6	1			
	06:00	30,3	1			
	07:00	28,8	1			
	08:00	31,9	1			
	09:00	38,8	1			
	10:00	38,8	1			
	11:00	34,0	1			
	12:00	38,9	1			
	13:00	35,4	1			
	14:00	39,1	1			
	15:00	38,7	1			
	16:00	34,8	1			
	17:00	48,6	1			
	18:00	63,4	1			1
	19:00	50,7	1			1
	20:00	69,2	1			1
	21:00	76,2	1			1
	22:00	71,6	1			1
	23:00	69,3	1			1

Γενική διακοπή στις 19:30, λόγω σφάλματος στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 20 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ω ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	69,1	1			1
	01:00	61,4	1			1
	02:00	61,5	1			1
	03:00	56,2	1			1
	04:00	53,8	1			1
	05:00	61,3	1			1
	06:00	53,8	1			1
	07:00	56,9	1			1
	08:00	60,6	1			1
	09:00	68,6	1			1
	10:00	69,0	1			1
	11:00	56,4	1			
	12:00	53,1	1			
	13:00	72,3	1			1
	14:00	84,7	1			1
	15:00	69,5	1			1
	16:00	76,2	1			1
	17:00	77,6	1			1
	18:00	58,3	1			
	19:00	67,6	1			
	20:00	72,0	1			1
	21:00	76,1	1			1
	22:00	73,1	1			1
	23:00	68,3	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης