

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ω ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	50,0	1			
	01:00	43,9	1			
	02:00	41,8	1			
	03:00	42,5	1			
	04:00	43,0	1			
	05:00	41,2	1			
	06:00	36,7	1			
	07:00	29,8	1			
	08:00	28,9	1			
	09:00	31,8		1		
	10:00	35,6		1		
	11:00	35,4		1		
	12:00	35,3		1		
	13:00	35,2		1		
	14:00	35,8		1		
	15:00	38,1		1		
	16:00	36,9		1		
	17:00	31,5		1		
	18:00	35,1		1		
	19:00	42,6		1		
	20:00	49,8		1		
	21:00	49,4		1		
	22:00	48,1		1		
	23:00	47,4		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	43,6		1		
	01:00	41,4		1		
	02:00	40,2		1		
	03:00	43,6		1		
	04:00	41,0		1		
	05:00	42,9		1		
	06:00	39,0		1		
	07:00	34,1		1		
	08:00	32,7		1		
	09:00	32,6		1		
	10:00	33,6		1		
	11:00	30,2		1		
	12:00	34,0		1		
	13:00	32,4		1		
	14:00	30,6		1		
	15:00	32,5		1		
	16:00	30,2		1		
	17:00	30,1		1		
	18:00	31,7		1		
	19:00	34,5		1		
	20:00	44,4		1		
	21:00	43,3		1		
	22:00	45,4		1		
	23:00	48,0		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	43,4		1		
	01:00	40,5		1		
	02:00	39,6		1		
	03:00	40,8		1		
	04:00	39,8		1		
	05:00	39,1		1		
	06:00	35,6		1		
	07:00	28,3		1		
	08:00	30,0		1		
	09:00	29,7		1		
	10:00	28,8		1		
	11:00	27,7		1		
	12:00	30,3		1		
	13:00	35,1		1		
	14:00	30,7		1		
	15:00	31,0		1		
	16:00	34,3		1		
	17:00	30,8		1		
	18:00	34,2		1		
	19:00	37,4		1		
	20:00	55,2		1		
	21:00	43,4		1		
	22:00	42,2		1		
	23:00	47,3		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 19 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	44,3		1		
	01:00	38,7		1		
	02:00	36,4		1		
	03:00	37,2		1		
	04:00	37,5		1		
	05:00	37,1		1		
	06:00	32,8		1		
	07:00	30,9		1		
	08:00	29,1		1		
	09:00	37,3		1		
	10:00	33,6		1		
	11:00	34,9		1		
	12:00	35,4		1		
	13:00	35,7		1		
	14:00	35,5		1		
	15:00	34,7		1		
	16:00	36,5		1		
	17:00	39,0		1		
	18:00	41,2		1		
	19:00	39,2		1		
	20:00	45,9		1		
	21:00	49,2		1		
	22:00	45,6		1		
	23:00	43,6		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 20 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	38,5		1		
	01:00	37,6		1		
	02:00	37,9		1		
	03:00	40,4		1		
	04:00	42,1		1		
	05:00	44,2		1		
	06:00	39,7		1		
	07:00	34,0		1		
	08:00	36,3		1		
	09:00	33,8		1		
	10:00	33,2		1		
	11:00	54,4		1		
	12:00	41,6		1		
	13:00	31,5		1		
	14:00	29,5		1		
	15:00	27,0		1		
	16:00	29,6		1		
	17:00	28,4		1		
	18:00	27,9		1		
	19:00	33,1		1		
	20:00	41,9		1		
	21:00	45,8		1		
	22:00	45,7		1		
	23:00	40,8		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	39,0		1		
	01:00	36,7		1		
	02:00	36,8		1		
	03:00	35,9		1		
	04:00	36,5		1		
	05:00	36,9		1		
	06:00	35,5		1		
	07:00	28,1		1		
	08:00	28,2		1		
	09:00	29,3		1		
	10:00	29,6		1		
	11:00	27,8		1		
	12:00	31,0		1		
	13:00	28,5		1		
	14:00	29,9		1		
	15:00	31,2		1		
	16:00	29,5		1		
	17:00	28,3		1		
	18:00	35,4		1		
	19:00	32,3		1		
	20:00	43,8		1		
	21:00	40,9		1		
	22:00	42,9		1		
	23:00	41,3		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 22 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	41,3		1		
	01:00	37,3		1		
	02:00	37,4		1		
	03:00	36,5		1		
	04:00	37,0		1		
	05:00	36,4		1		
	06:00	43,5		1		
	07:00	28,3		1		
	08:00	29,3		1		
	09:00	27,7		1		
	10:00	30,9		1		
	11:00	30,3		1		
	12:00	35,2		1		
	13:00	31,5		1		
	14:00	31,9		1		
	15:00	31,0		1		
	16:00	31,1		1		
	17:00	31,8		1		
	18:00	31,2		1		
	19:00	34,0		1		
	20:00	46,5		1		
	21:00	51,9		1		
	22:00	47,1		1		
	23:00	44,7		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης