

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	40,7		1		
	01:00	37,2		1		
	02:00	39,7		1		
	03:00	36,0		1		
	04:00	36,7		1		
	05:00	34,6		1		
	06:00	27,9		1		
	07:00	27,5		1		
	08:00	32,0		1		
	09:00	32,8		1		
	10:00	35,5		1		
	11:00	34,7		1		
	12:00	33,6		1		
	13:00	34,6		1		
	14:00	40,4		1		
	15:00	34,0		1		
	16:00	33,1		1		
	17:00	32,4		1		
	18:00	32,8		1		
	19:00	38,7		1		
	20:00	50,2		1		
	21:00	57,2		1		
	22:00	60,9		1		
	23:00	45,1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	41,3		1		
	01:00	37,6		1		
	02:00	40,0		1		
	03:00	36,5		1		
	04:00	35,7		1		
	05:00	35,4		1		
	06:00	28,1		1		
	07:00	30,1		1		
	08:00	45,5		1		
	09:00	58,0		1		
	10:00	58,8		1		
	11:00	60,4		1		
	12:00	52,4		1		
	13:00	53,7		1		
	14:00	53,4		1		
	15:00	51,5		1		
	16:00	52,0		1		
	17:00	52,7		1		
	18:00	53,8		1		
	19:00	45,7		1		1
	20:00	68,4		1		1
	21:00	81,5		1		1
	22:00	62,9		1		1
	23:00	62,9		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	58,8		1		
	01:00	55,8		1		
	02:00	45,1		1		
	03:00	55,1		1		
	04:00	54,8		1		
	05:00	53,7		1		
	06:00	48,3		1		
	07:00	51,0		1		
	08:00	51,0		1		
	09:00	51,5		1		
	10:00	59,8		1		1
	11:00	68,2		1		1
	12:00	60,3		1		1
	13:00	54,6		1		
	14:00	53,4		1		
	15:00	54,4		1		
	16:00	53,5		1		
	17:00	53,3		1		
	18:00	44,7		1		
	19:00	35,3		1		
	20:00	41,2		1		
	21:00	60,5		1		
	22:00	64,1		1		
	23:00	62,5		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	48,2		1		
	01:00	41,1		1		
	02:00	42,1		1		
	03:00	36,6		1		
	04:00	36,3		1		
	05:00	34,7		1		
	06:00	29,1		1		
	07:00	29,6		1		
	08:00	30,6		1		
	09:00	33,1		1		
	10:00	35,1		1		
	11:00	38,6		1		
	12:00	55,8		1		
	13:00	56,9		1		
	14:00	50,7		1		
	15:00	42,0		1		
	16:00	34,4		1		
	17:00	31,9		1		
	18:00	31,7		1		
	19:00	31,1		1		
	20:00	36,3		1		
	21:00	54,2		1		
	22:00	49,7		1		
	23:00	45,8		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	43,4		1		
	01:00	40,8		1		
	02:00	43,0		1		
	03:00	39,4		1		
	04:00	38,3		1		
	05:00	37,4		1		
	06:00	31,3		1		
	07:00	30,4		1		
	08:00	27,2		1		
	09:00	30,6		1		
	10:00	32,5		1		
	11:00	45,8		1		
	12:00	56,3		1		
	13:00	40,1		1		
	14:00	29,2		1		
	15:00	29,5		1		
	16:00	29,5		1		
	17:00	28,1		1		
	18:00	39,1		1		
	19:00	51,0		1		
	20:00	49,0		1		
	21:00	61,2		1		1
	22:00	66,3		1		1
	23:00	60,0		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	64,4		1		
	01:00	53,5		1		
	02:00	42,2		1		
	03:00	52,8		1		
	04:00	52,4		1		
	05:00	52,0		1		
	06:00	46,4		1		
	07:00	44,7		1		
	08:00	45,6		1		
	09:00	49,2		1		
	10:00	44,3		1		
	11:00	40,0		1		
	12:00	35,4		1		
	13:00	34,5		1		
	14:00	34,6		1		
	15:00	33,2		1		
	16:00	31,8		1		
	17:00	33,2		1		
	18:00	31,8		1		
	19:00	34,8		1		
	20:00	32,4		1		
	21:00	47,6		1		
	22:00	45,2		1		
	23:00	42,1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	39,0		1		
	01:00	35,6		1		
	02:00	38,0		1		
	03:00	33,9		1		
	04:00	35,0		1		
	05:00	33,7		1		
	06:00	26,8		1		
	07:00	27,1		1		
	08:00	30,0	1			
	09:00	31,0	1			
	10:00	31,3	1			
	11:00	32,8	1			
	12:00	33,8	1			
	13:00	34,2	1			
	14:00	33,4	1			
	15:00	32,3	1			
	16:00	33,0	1			
	17:00	31,9	1			
	18:00	34,5	1			
	19:00	32,3	1			
	20:00	49,0	1			
	21:00	65,9	1			
	22:00	60,6	1			
	23:00	43,8	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης