

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	41,5				1
	01:00	39,5				1
	02:00	37,9				1
	03:00	37,4				1
	04:00	38,0				1
	05:00	38,1				1
	06:00	42,6				1
	07:00	30,7				1
	08:00	29,1				1
	09:00	26,8				1
	10:00	26,2				1
	11:00	28,4				1
	12:00	28,7				1
	13:00	27,9				1
	14:00	35,5				1
	15:00	44,8				1
	16:00	43,2				1
	17:00	50,1				1
	18:00	49,6				1
	19:00	50,9				1
	20:00	49,8				1
	21:00	49,0				1
	22:00	44,2				1
	23:00	47,4				1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	38,2				1
	01:00	40,0				1
	02:00	34,9				1
	03:00	36,2				1
	04:00	34,8				1
	05:00	37,1				1
	06:00	37,1				1
	07:00	33,6				1
	08:00	33,7				1
	09:00	38,0				1
	10:00	36,4				1
	11:00	32,9				1
	12:00	32,8				1
	13:00	29,8				1
	14:00	31,9				1
	15:00	35,1				1
	16:00	44,8				1
	17:00	42,0				1
	18:00	56,0				1
	19:00	52,3				1
	20:00	48,9				1
	21:00	46,8				1
	22:00	46,4				1
	23:00	45,0				1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε π α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	40,5				1
	01:00	37,3				1
	02:00	39,1				1
	03:00	35,9				1
	04:00	36,2				1
	05:00	37,0				1
	06:00	38,0				1
	07:00	32,2				1
	08:00	32,2				1
	09:00	33,0				1
	10:00	38,6				1
	11:00	36,3				1
	12:00	33,7				1
	13:00	35,0				1
	14:00	32,5				1
	15:00	39,7				1
	16:00	38,6				1
	17:00	43,8				1
	18:00	43,1				1
	19:00	52,2				1
	20:00	43,9				1
	21:00	43,5				1
	22:00	43,3				1
	23:00	43,8				1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	40,7				1
	01:00	38,3				1
	02:00	37,8				1
	03:00	39,9				1
	04:00	38,5				1
	05:00	40,7				1
	06:00	40,6				1
	07:00	38,6				1
	08:00	35,6				1
	09:00	33,4				1
	10:00	36,1				1
	11:00	35,8				1
	12:00	30,6				1
	13:00	41,0				1
	14:00	36,5				1
	15:00	42,1				1
	16:00	42,9				1
	17:00	51,5				1
	18:00	50,7				1
	19:00	56,9				1
	20:00	55,3				1
	21:00	56,8				1
	22:00	52,7				1
	23:00	48,3				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	45,0				1
	01:00	42,2				1
	02:00	38,1				1
	03:00	38,3				1
	04:00	37,8				1
	05:00	41,6				1
	06:00	39,7				1
	07:00	38,2				1
	08:00	35,1				1
	09:00	32,3				1
	10:00	32,3				1
	11:00	38,1				1
	12:00	34,2				1
	13:00	37,9				1
	14:00	39,9				1
	15:00	37,1				1
	16:00	34,5				1
	17:00	42,4				1
	18:00	49,6				1
	19:00	60,9				1
	20:00	50,9				1
	21:00	48,0				1
	22:00	47,8				1
	23:00	47,0				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	41,2				1
	01:00	41,0				1
	02:00	37,6				1
	03:00	37,8				1
	04:00	36,9				1
	05:00	38,8				1
	06:00	37,7				1
	07:00	32,8				1
	08:00	31,4				1
	09:00	31,1				1
	10:00	31,3				1
	11:00	33,3				1
	12:00	28,3				1
	13:00	30,7				1
	14:00	31,2				1
	15:00	33,7				1
	16:00	40,6				1
	17:00	47,6				1
	18:00	52,0				1
	19:00	58,7				1
	20:00	53,4				1
	21:00	55,7				1
	22:00	46,2				1
	23:00	48,8				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	39,5				1
	01:00	38,9				1
	02:00	37,6				1
	03:00	37,8				1
	04:00	39,1				1
	05:00	38,9				1
	06:00	42,9				1
	07:00	37,1				1
	08:00	33,3				1
	09:00	29,5				1
	10:00	28,6				1
	11:00	28,4				1
	12:00	31,3				1
	13:00	28,2				1
	14:00	31,5				1
	15:00	31,9				1
	16:00	30,6				1
	17:00	34,3				1
	18:00	47,8				1
	19:00	47,0				1
	20:00	48,6				1
	21:00	42,0				1
	22:00	42,8				1
	23:00	43,4				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης