

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	38,6				1
	01:00	40,2				1
	02:00	36,0				1
	03:00	36,3				1
	04:00	35,0				1
	05:00	36,9				1
	06:00	29,5				1
	07:00	27,6				1
	08:00	27,0				1
	09:00	27,7				1
	10:00	30,2		1		
	11:00	32,4		1		
	12:00	27,8				1
	13:00	30,5				1
	14:00	31,6				1
	15:00	29,1				1
	16:00	28,1				1
	17:00	29,9				1
	18:00	25,3				1
	19:00	39,0				1
	20:00	41,8				1
	21:00	46,6				1
	22:00	37,9				1
	23:00	38,2				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	39,0				1
	01:00	36,0				1
	02:00	35,0				1
	03:00	34,5				1
	04:00	36,2				1
	05:00	35,5				1
	06:00	29,0				1
	07:00	27,8				1
	08:00	25,4				1
	09:00	25,8				1
	10:00	25,6				1
	11:00	27,1				1
	12:00	26,3				1
	13:00	27,6				1
	14:00	36,9				1
	15:00	33,8				1
	16:00	31,0				1
	17:00	37,4				1
	18:00	39,3				1
	19:00	43,6				1
	20:00	46,1				1
	21:00	47,4				1
	22:00	44,5				1
	23:00	39,8				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	39,2				1
	01:00	35,1				1
	02:00	34,8				1
	03:00	34,7				1
	04:00	34,5				1
	05:00	34,8				1
	06:00	27,1				1
	07:00	24,7				1
	08:00	26,5				1
	09:00	24,9				1
	10:00	28,4				1
	11:00	26,2				1
	12:00	28,2				1
	13:00	29,7				1
	14:00	30,8				1
	15:00	35,1				1
	16:00	33,3				1
	17:00	33,7				1
	18:00	34,6				1
	19:00	61,7				1
	20:00	50,5				1
	21:00	45,5				1
	22:00	41,3				1
	23:00	42,8				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	37,8				1
	01:00	34,8				1
	02:00	33,9				1
	03:00	35,4				1
	04:00	35,0				1
	05:00	39,1				1
	06:00	30,7				1
	07:00	28,5				1
	08:00	29,2				1
	09:00	28,8				1
	10:00	28,4				1
	11:00	30,6				1
	12:00	29,7				1
	13:00	36,3				1
	14:00	38,7				1
	15:00	37,3				1
	16:00	31,1				1
	17:00	30,2				1
	18:00	30,6				1
	19:00	50,4				1
	20:00	47,9				1
	21:00	48,2				1
	22:00	42,4				1
	23:00	41,1				1

Γενική Διακοπή στις 17:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	37,2				1
	01:00	34,5				1
	02:00	33,9				1
	03:00	35,4				1
	04:00	35,1				1
	05:00	35,6				1
	06:00	34,5				1
	07:00	28,1				1
	08:00	25,8				1
	09:00	24,7				1
	10:00	29,3				1
	11:00	29,2				1
	12:00	35,4				1
	13:00	33,7				1
	14:00	33,7				1
	15:00	30,0				1
	16:00	29,6				1
	17:00	27,8				1
	18:00	30,0				1
	19:00	33,0				1
	20:00	49,8				1
	21:00	49,2				1
	22:00	45,0				1
	23:00	42,7				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	42,8				1
	01:00	38,5				1
	02:00	36,5				1
	03:00	36,6				1
	04:00	36,8				1
	05:00	37,3				1
	06:00	39,3				1
	07:00	29,0				1
	08:00	25,6				1
	09:00	26,1				1
	10:00	27,2				1
	11:00	32,0				1
	12:00	31,6				1
	13:00	32,2				1
	14:00	36,0				1
	15:00	37,5				1
	16:00	34,3				1
	17:00	35,8				1
	18:00	36,2				1
	19:00	35,2				1
	20:00	50,2				1
	21:00	49,9				1
	22:00	49,4				1
	23:00	48,3				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 1 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	46,3				1
	01:00	40,9				1
	02:00	37,8				1
	03:00	36,9				1
	04:00	36,0				1
	05:00	38,6				1
	06:00	36,2				1
	07:00	31,9				1
	08:00	28,3				1
	09:00	27,1				1
	10:00	29,0				1
	11:00	32,1				1
	12:00	37,7				1
	13:00	34,2				1
	14:00	41,3				1
	15:00	34,3				1
	16:00	31,9				1
	17:00	31,8				1
	18:00	34,5				1
	19:00	36,3				1
	20:00	56,0				1
	21:00	51,3				1
	22:00	52,9				1
	23:00	43,7				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης