

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Απολογιστική Λειτουργία				Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90			
ΤΕ (kW)			41	41	41	42			
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	64	1				26	71%	28
	01:00	61	1				29	68%	27
	02:00	50	1				40	56%	23
	03:00	61	1				29	68%	27
	04:00	62	1				28	69%	27
	05:00	59	1				31	66%	26
	06:00	55	1				35	61%	24
	07:00	56	1				34	62%	25
	08:00	60	1			1	120	33%	33
	09:00	54	1				36	59%	24
	10:00	56	1				34	62%	25
	11:00	50	1				40	56%	23
	12:00	40	1				50	44%	19
	13:00	45	1				45	50%	21
	14:00	40	1				50	44%	19
	15:00	42	1				48	47%	20
	16:00	48	1				42	54%	22
	17:00	58	1				32	64%	25
	18:00	59	1			1	121	33%	33
	19:00	56	1			1	124	31%	29
	20:00	66	1			1	114	37%	33
	21:00	92	1			1	88	51%	42
	22:00	73	1			1	107	40%	35
	23:00	68	1			1	112	38%	34
		1.375							641 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Απολογιστική Λειτουργία				Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90			
TE (kW)			41	41	41	42			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	69	1				21	76%	29
	01:00	63	1				27	70%	27
	02:00	49	1				41	55%	22
	03:00	60	1				30	67%	26
	04:00	62	1				28	69%	27
	05:00	60	1				30	67%	26
	06:00	52	1				38	58%	23
	07:00	51	1				39	57%	23
	08:00	52	1				38	58%	23
	09:00	66	1				114	36%	35
	10:00	72	1			1	108	40%	35
	11:00	63	1			1	117	35%	32
	12:00	67	1			1	113	37%	33
	13:00	35	1			1	145	20%	20
	14:00	38	1				52	43%	18
	15:00	36	1				54	40%	18
	16:00	43	1				47	48%	20
	17:00	42	1				48	47%	20
	18:00	40	1				50	45%	19
	19:00	37	1				53	41%	18
	20:00	43	1				47	48%	20
	21:00	53	1				37	59%	24
	22:00	44	1				46	49%	21
	23:00	42	1			1	138	23%	26
		1.241							586 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Απολογιστική Λειτουργία				Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90			
TE (kW)			41	41	41	42			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	44				1	46	49%	21
	01:00	42				1	48	46%	20
	02:00	42	1				48	46%	22
	03:00	56	1				34	63%	25
	04:00	62	1				28	69%	27
	05:00	60	1				30	67%	26
	06:00	56	1				34	62%	25
	07:00	54	1				36	60%	24
	08:00	55	1				35	62%	24
	09:00	57		1			33	63%	28
	10:00	54		1			36	60%	24
	11:00	50		1		1	130	28%	29
	12:00	37		1		1	143	20%	20
	13:00	57		1			33	64%	25
	14:00	61		1			29	68%	27
	15:00	58		1			32	64%	25
	16:00	56		1			34	63%	25
	17:00	55		1			35	61%	24
	18:00	62		1		1	118	35%	34
	19:00	66		1		1	115	36%	33
	20:00	56		1		1	124	31%	29
	21:00	71		1		1	109	39%	35
	22:00	74		1		1	106	41%	36
	23:00	70		1		1	110	39%	34
		1.355							642 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Απολογιστική Λειτουργία				Σάββατο, 24 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90			
TE (kW)			41	41	41	42			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	56		1		1	124	31%	29
	01:00	40		1			50	44%	19
	02:00	43		1			47	48%	20
	03:00	38		1			52	43%	18
	04:00	40		1			50	44%	19
	05:00	39		1			51	43%	19
	06:00	35		1			55	38%	17
	07:00	32		1			58	36%	16
	08:00	34		1			56	38%	17
	09:00	31		1			59	34%	15
	10:00	33		1			57	36%	16
	11:00	36		1			54	40%	18
	12:00	38		1			52	43%	18
	13:00	44		1		1	136	25%	26
	14:00	38		1		1	142	21%	21
	15:00	34		1		1	146	19%	19
	16:00	32		1		1	148	18%	18
	17:00	32		1		1	148	18%	18
	18:00	38		1		1	142	21%	21
	19:00	36		1		1	144	20%	20
	20:00	39		1		1	141	22%	22
	21:00	42		1		1	138	23%	23
	22:00	43		1			47	48%	20
	23:00	44		1			46	49%	20
		917							470 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Απολογιστική Λειτουργία				Κυριακή, 25 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90			
TE (kW)			41	41	41	42			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	41		1			49	45%	19
	01:00	40		1			50	44%	19
	02:00	41		1			49	46%	19
	03:00	38		1			52	42%	18
	04:00	40		1			50	44%	19
	05:00	38		1			52	42%	18
	06:00	34		1			56	38%	17
	07:00	32		1			58	36%	16
	08:00	33		1			57	36%	16
	09:00	32		1		1	149	18%	21
	10:00	36		1		1	144	20%	20
	11:00	44		1		1	136	25%	24
	12:00	38		1			52	42%	18
	13:00	34		1			56	38%	17
	14:00	31		1			59	35%	16
	15:00	31		1			59	34%	15
	16:00	38		1			52	43%	18
	17:00	38		1			52	43%	18
	18:00	39		1			51	44%	19
	19:00	48		1		1	132	27%	28
	20:00	62		1		1	118	34%	31
	21:00	67		1		1	113	37%	33
	22:00	64		1		1	116	36%	32
	23:00	62		1		1	118	35%	31
		1.002							505 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Απολογιστική Λειτουργία				Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90			
TE (kW)			41	41	41	42			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	60		1			30	66%	26
	01:00	59		1			31	66%	26
	02:00	48		1			42	54%	22
	03:00	58		1			32	65%	26
	04:00	58		1			32	64%	25
	05:00	59		1			31	65%	26
	06:00	54		1			36	60%	24
	07:00	52		1			38	58%	23
	08:00	53		1		1	127	29%	30
	09:00	53		1		1	127	30%	28
	10:00	38		1			52	43%	18
	11:00	43		1			47	47%	20
	12:00	36		1			54	40%	17
	13:00	32		1			58	36%	16
	14:00	36		1			54	40%	18
	15:00	31		1			59	34%	15
	16:00	34		1			56	38%	17
	17:00	31		1			59	34%	16
	18:00	33		1			57	36%	16
	19:00	43		1			47	48%	20
	20:00	43		1			47	48%	20
	21:00	62		1		1	118	34%	34
	22:00	62		1		1	118	34%	31
	23:00	61		1		1	119	34%	31
		1.139							546 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Απολογιστική Λειτουργία				Τρίτη, 27 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90			
TE (kW)			41	41	41	42			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	49		1			41	54%	22
	01:00	43		1			47	48%	20
	02:00	44		1			46	49%	21
	03:00	40		1			50	44%	19
	04:00	40		1			50	45%	19
	05:00	40		1			50	44%	19
	06:00	32		1			58	36%	16
	07:00	30		1			60	34%	15
	08:00	33		1			57	36%	16
	09:00	30		1			60	33%	15
	10:00	30		1			60	33%	15
	11:00	29		1			61	33%	15
	12:00	36		1			54	40%	17
	13:00	32		1			58	35%	16
	14:00	39		1			51	43%	19
	15:00	31		1			59	35%	16
	16:00	34		1			56	38%	17
	17:00	39		1			51	44%	19
	18:00	39		1			51	43%	19
	19:00	39		1			51	43%	18
	20:00	41		1			49	45%	19
	21:00	44		1			46	49%	21
	22:00	47		1			43	52%	22
	23:00	44		1			46	48%	20
		905							435 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης