

Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,832	0,781	0,734	0,720	0,735	0,741	0,746	0,747	0,804	0,802	0,817	0,797	0,793	0,839	0,834	0,818	0,925	1,019	1,001	0,996	0,966	0,894	0,825	0,759	19,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																			1	1					Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,701	0,654	0,641	0,622	0,639	0,639	0,666	0,656	0,655	0,634	0,582	0,554	0,564	0,569	0,620	0,633	0,721	0,952	1,102	1,109	1,101	1,058	0,946	0,876	17,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																				1	1				Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,857	0,788	0,772	0,770	0,764	0,766	0,775	0,767	0,764	0,766	0,780	0,738	0,785	0,874	0,837	0,833	0,878	1,006	1,077	1,118	1,116	1,056	0,989	0,947	20,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																				1	1				Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 4 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,913	0,855	0,915	0,850	0,878	0,883	0,888	0,873	0,853	0,870	0,798	0,814	0,809	0,828	0,805	0,873	0,951	1,158	1,137	1,178	1,155	1,021	0,961	0,874	22,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη

Πέμπτη, 5 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,805	0,772	0,752	0,749	0,742	0,760	0,777	0,753	0,768	0,753	0,790	0,797	0,791	0,758	0,753	0,822	0,910	1,060	1,299	1,278	1,259	1,175	1,098	1,001	21,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

[illegible]

Σάββατο, 7 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,797	0,761	0,730	0,718	0,713	0,726	0,731	0,720	0,751	0,691	0,690	0,664	0,646	0,651	0,626	0,676	0,800	0,991	1,081	1,066	1,078	0,991	0,929	0,835	19,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																			1	1	1	1			Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,784	0,749	0,742	0,724	0,721	0,723	0,742	0,729	0,716	0,677	0,768	0,762	0,804	0,803	0,772	0,776	0,862	1,060	1,192	1,165	1,177	1,091	1,047	0,941	20,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,012	0,958	0,947	0,937	0,948	0,947	0,963	1,011	1,022	1,049	0,987	0,938	0,990	1,009	1,022	1,069	1,180	1,296	1,361	1,375	1,378	1,253	1,142	1,061	25,86	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1																1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

Σάββατο, 14 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,967	0,929	0,883	0,869	0,895	0,896	0,919	0,948	0,987	1,005	0,940	0,956	1,022	1,040	1,083	1,125	1,174	1,300	1,356	1,381	1,314	1,269	1,162	1,017	25,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 15 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,932	0,876	0,848	0,822	0,825	0,834	0,825	0,858	0,812	0,738	0,739	0,783	0,847	0,773	0,750	0,711	0,828	0,998	1,097	1,153	1,168	1,065	0,992	0,856	21,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Πέμπτη, 19 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,924	0,881	0,853	0,836	0,838	0,842	0,900	0,914	0,956	1,001	0,948	0,966	0,876	0,940	0,846	0,870	0,992	1,093	1,245	1,286	1,275	1,182	1,078	1,009	23,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,923	0,867	0,843	0,843	0,849	0,859	0,893	0,930	0,959	0,923	0,986	1,103	1,090	0,836	0,688	0,680	0,764	0,977	1,132	1,215	1,166	1,087	0,978	0,885	22,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46													1	1					1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1																								Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,829	0,792	0,754	0,752	0,742	0,758	0,791	0,750	0,791	0,766	0,728	0,811	0,854	0,830	0,800	0,801	0,904	1,078	1,236	1,236	1,265	1,195	1,076	1,007	21,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,972	0,903	0,885	0,869	0,872	0,875	0,913	0,947	1,042	1,073	1,015	1,046	1,073	1,007	0,981	1,009	1,051	1,196	1,358	1,326	1,130	1,063	0,993	0,876	24,47	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1																	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46										1	1														Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,948	0,886	0,838	0,832	0,852	0,865	0,907	0,963	1,063	1,068	1,019	0,846	0,840	0,867	0,902	1,058	1,269	1,339	1,473	1,495	1,470	1,390	1,242	1,103	25,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																1	1	1	1						Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,979	0,899	0,880	0,843	0,842	0,862	0,927	0,934	0,962	0,944	0,879	0,867	0,866	0,791	0,867	0,842	0,911	1,070	1,289	1,355	1,372	1,326	1,179	1,066	23,75	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,106	0,992	0,952	0,967	0,980	1,014	1,020	1,058	1,076	1,042	1,008	0,965	0,954	0,878	0,851	0,843	0,933	1,171	1,403	1,455	1,449	1,310	1,214	1,088	25,73	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,009	0,935	0,900	0,894	0,880	0,892	0,910	0,919	0,913	0,848	0,768	0,760	0,712	0,694	0,729	0,803	0,882	1,076	1,375	1,471	1,498	1,338	1,247	1,106	23,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																				1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																			1	1					Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,947	0,884	0,833	0,836	0,826	0,842	0,904	0,907	0,908	0,943	0,824	0,848	0,834	0,802	0,776	0,756	0,812	0,965	1,184	1,284	1,262	1,187	1,157	1,044	22,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1																		1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,957	0,875	0,839	0,844	0,853	0,867	0,873	0,882	0,872	0,701	0,649	0,631	0,608	0,638	0,698	0,744	0,809	0,944	1,163	1,294	1,325	1,220	1,087	0,982	21,35	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1																		1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 27 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,977	0,927	0,900	0,895	0,841	0,815	0,826	0,825	0,887	0,958	1,076	1,120	1,096	1,062	1,006	0,990	0,993	1,085	1,191	1,238	1,258	1,255	1,180	1,020	24,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1																								Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

Τετάρτη, 1 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,904	0,840	0,826	0,805	0,812	0,846	0,849	0,872	0,889	0,841	0,894	0,914	0,843	0,866	0,932	0,926	0,969	1,087	1,216	1,289	1,271	1,214	1,087	0,939	22,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,825	0,769	0,752	0,745	0,737	0,760	0,837	0,866	0,921	0,984	0,968	0,977	0,953	0,941	1,015	1,050	1,095	1,149	1,273	1,338	1,316	1,259	1,147	1,045	23,72	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 4 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,911	0,847	0,825	0,824	0,855	0,845	0,854	0,862	0,941	1,007	1,100	1,246	1,252	1,187	1,184	1,175	1,222	1,283	1,428	1,470	1,464	1,328	1,200	1,068	26,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,964	0,899	0,880	0,851	0,858	0,881	0,890	0,903	0,922	0,921	0,987	1,015	1,014	0,856	0,766	0,764	0,875	1,024	1,219	1,344	1,355	1,256	1,178	1,054	23,67	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 8 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,915	0,850	0,834	0,817	0,816	0,859	0,870	0,878	0,935	0,917	0,776	0,771	0,757	0,753	0,751	0,726	0,802	0,967	1,109	1,245	1,246	1,180	1,092	0,967	21,83	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 9 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,885	0,834	0,824	0,805	0,803	0,820	0,840	0,863	0,895	0,848	0,801	0,747	0,778	0,738	0,731	0,862	0,981	1,022	1,192	1,333	1,282	1,158	1,103	0,987	22,13	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																			1	1	1	1	1			Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,917	0,859	0,832	0,813	0,827	0,826	0,842	0,884	0,972	0,970	1,046	0,996	0,985	0,964	0,957	0,902	0,915	1,020	1,184	1,261	1,276	1,192	1,125	0,967	23,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46											1	1							1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 15 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,939	0,886	0,856	0,856	0,857	0,877	0,895	0,772	0,803	0,785	0,725	0,676	0,691	0,744	0,919	1,034	1,192	1,286	1,451	1,424	1,388	1,310	1,200	1,086	23,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																	1	1							Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,990	0,903	0,884	0,860	0,860	0,890	0,917	0,900	0,923	0,942	0,998	1,025	1,150	1,164	1,161	1,184	1,205	1,282	1,382	1,458	1,445	1,412	1,240	1,074	26,25	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46													1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη

[illegible]

Σάββατο, 18 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,972	0,907	0,878	0,864	0,863	0,902	0,942	0,988	0,997	1,009	1,057	1,015	0,944	0,945	0,918	0,969	1,111	1,316	1,433	1,498	1,455	1,359	1,265	1,097	25,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																	1	1							Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,019	0,949	0,910	0,890	0,893	0,896	0,935	0,990	1,012	0,965	1,005	1,038	1,096	1,090	1,042	1,038	1,072	1,071	1,227	1,386	1,362	1,274	1,175	1,028	25,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46															1	1	1	1	1						Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,956	0,865	0,856	0,835	0,839	0,857	0,874	0,893	1,013	0,958	0,914	0,917	0,854	0,872	0,807	0,837	0,964	1,126	1,238	1,409	1,431	1,352	1,193	1,065	23,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																		1	1						Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,973	0,898	0,896	0,880	0,879	0,909	0,917	0,961	1,046	1,082	1,051	1,035	1,009	0,889	0,986	1,083	1,105	1,172	1,340	1,440	1,399	1,333	1,205	1,066	25,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																1	1	1	1						Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,900	0,860	0,842	0,833	0,846	0,836	0,849	0,866	0,950	0,939	0,921	0,822	0,834	0,737	0,724	0,786	0,902	0,983	1,165	1,294	1,312	1,238	1,129	1,015	22,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																			1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,939	0,859	0,828	0,839	0,835	0,855	0,850	0,870	0,918	0,860	0,836	0,823	0,806	0,765	0,752	0,760	0,829	0,997	1,186	1,296	1,307	1,269	1,183	1,026	22,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,948	0,873	0,855	0,832	0,848	0,855	0,850	0,878	0,895	0,855	0,792	0,720	0,739	0,730	0,700	0,688	0,785	0,883	1,014	1,143	1,157	1,132	1,044	0,953	21,17	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

Δευτέρα, 27 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,854	0,797	0,765	0,778	0,791	0,831	0,839	0,835	0,916	0,984	0,945	0,913	0,859	0,807	0,682	0,667	0,729	0,848	0,979	1,068	1,231	1,211	1,114	1,028	21,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,924	0,865	0,829	0,836	0,818	0,842	0,889	0,875	0,940	0,939	0,890	0,839	0,845	0,779	0,746	0,699	0,717	0,899	0,987	1,137	1,281	1,278	1,168	1,029	22,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,023	0,964	0,906	0,884	0,882	0,916	0,977	0,974	1,069	1,052	0,939	0,874	0,872	0,807	0,797	0,780	0,743	0,834	1,017	1,180	1,370	1,337	1,278	1,149	23,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																								Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																				1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 31 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,022	0,936	0,891	0,889	0,877	0,918	0,961	0,977	1,033	0,985	0,942	0,904	0,837	0,785	0,782	0,764	0,756	0,826	0,954	1,158	1,274	1,324	1,211	1,091	23,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 1 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,951	0,905	0,873	0,861	0,843	0,879	0,914	0,919	0,985	1,014	1,045	0,942	0,875	0,988	0,888	0,785	0,824	0,931	1,144	1,228	1,312	1,285	1,152	1,022	23,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,887	0,844	0,810	0,780	0,757	0,773	0,829	0,823	0,861	0,919	0,935	1,014	1,000	1,026	0,965	0,882	0,898	1,022	1,111	1,195	1,360	1,346	1,209	1,073	23,32	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																			1	1	1	1	1			Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 5 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,038	0,895	0,850	0,833	0,827	0,856	0,908	0,915	0,962	1,066	1,061	0,974	0,910	0,853	0,845	0,861	0,790	0,886	0,983	1,142	1,292	1,312	1,227	1,086	23,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																					1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,993	0,912	0,888	0,867	0,862	0,885	0,906	0,951	1,001	1,020	1,093	0,972	0,978	0,992	0,983	0,979	1,028	1,135	1,146	1,289	1,477	1,482	1,356	1,217	25,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46												1	1	1												Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																		1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,171	1,037	0,974	0,986	0,968	0,968	1,019	1,030	1,061	1,126	1,184	1,221	1,194	1,167	0,986	0,884	0,928	0,966	1,118	1,247	1,439	1,435	1,373	1,257	26,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,129	1,011	0,963	0,972	0,984	1,001	1,018	1,052	1,203	1,232	1,159	1,141	1,092	1,022	0,996	1,041	1,077	1,123	1,238	1,367	1,608	1,691	1,526	1,377	28,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1	1																							Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,188	1,097	1,060	1,026	1,021	1,011	1,030	1,063	1,220	1,316	1,379	1,426	1,314	1,253	1,152	1,135	1,136	1,264	1,314	1,514	1,693	1,754	1,645	1,421	30,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																		1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,234	1,100	1,068	1,054	1,072	1,051	1,073	1,087	1,231	1,257	1,211	1,171	1,154	1,102	1,084	1,032	1,052	1,077	1,149	1,290	1,546	1,582	1,564	1,412	28,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1																		1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,055	0,959	0,924	0,908	0,900	0,907	0,925	0,979	1,073	1,006	0,973	0,955	0,987	0,887	0,862	0,872	0,942	1,030	1,165	1,315	1,507	1,515	1,451	1,244	25,34	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,104	1,026	0,985	0,976	0,990	0,997	1,037	1,052	1,136	1,187	1,188	1,178	1,242	1,199	1,143	1,179	1,211	1,308	1,418	1,543	1,620	1,625	1,493	1,332	29,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη

[illegible]

Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,129	1,011	0,963	0,972	0,984	1,001	1,018	1,052	1,203	1,232	1,159	1,141	1,092	1,022	0,996	1,041	1,077	1,123	1,238	1,367	1,608	1,691	1,526	1,377	28,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1	1																							Διαθέσιμη

[illegible]

Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,234	1,100	1,068	1,054	1,072	1,051	1,073	1,087	1,231	1,257	1,211	1,171	1,154	1,102	1,084	1,032	1,052	1,077	1,149	1,290	1,546	1,582	1,564	1,412	28,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1																		1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,243	1,151	1,079	1,051	1,042	1,036	1,059	1,091	1,135	1,159	1,207	1,154	1,122	1,124	1,096	1,003	1,045	1,133	1,255	1,406	1,574	1,534	1,549	1,450	28,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 20 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,092	1,005	0,960	0,951	0,937	0,950	0,984	1,019	1,111	1,123	1,118	1,110	1,159	1,098	0,999	0,994	1,021	1,023	1,111	1,153	1,325	1,351	1,294	1,190	26,08	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,087	1,016	0,944	0,920	0,925	0,922	0,961	0,991	1,079	1,070	1,020	1,007	1,046	1,002	0,970	0,918	0,979	1,008	1,115	1,167	1,312	1,389	1,261	1,130	25,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1								1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,015	0,965	0,936	0,919	0,916	0,907	0,939	0,961	1,035	1,116	1,066	1,037	0,999	1,004	0,990	0,949	1,020	0,978	1,092	1,165	1,350	1,344	1,238	1,123	25,06	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1									1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,015	0,966	0,932	0,909	0,914	0,900	0,932	1,000	1,070	1,104	1,111	0,959	0,981	1,055	0,941	0,858	0,889	0,931	1,051	1,129	1,264	1,310	1,191	1,079	24,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46										1	1	1								1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,976	0,923	0,877	0,879	0,886	0,890	0,943	0,984	1,034	1,090	1,080	0,960	0,954	0,937	0,952	0,891	0,968	0,975	1,061	1,127	1,278	1,295	1,228	1,077	24,26	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46											1	1													Διαθέσιμη	

Τρίτη, 25 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,964	0,904	0,871	0,868	0,871	0,896	0,941	0,991	1,051	1,091	1,062	0,982	1,008	0,963	0,911	0,915	0,999	0,989	1,087	1,190	1,294	1,292	1,190	1,103	24,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46											1	1													Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,984	0,932	0,886	0,877	0,866	0,874	0,908	0,984	1,106	1,208	1,188	1,129	1,083	1,119	1,083	1,077	1,182	1,117	1,137	1,270	1,351	1,365	1,279	1,147	26,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1																				1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,008	0,962	0,930	0,899	0,903	0,902	0,946	1,007	1,091	1,107	1,202	1,231	1,236	1,154	1,067	1,043	1,058	1,065	1,160	1,296	1,468	1,483	1,325	1,164	26,71	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 30 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,067	0,989	0,931	0,908	0,919	0,909	0,961	1,021	1,096	1,172	1,186	1,179	1,250	1,240	1,147	1,163	1,091	1,076	1,105	1,244	1,363	1,337	1,266	1,162	26,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 4 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,078	0,963	0,957	0,932	0,929	0,977	0,992	1,039	1,213	1,285	1,249	1,216	1,309	1,320	1,351	1,326	1,398	1,430	1,446	1,500	1,533	1,506	1,350	1,248	29,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 λειτούργησε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

Παρασκευή, 5 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,088	0,992	0,963	0,953	0,961	0,994	1,015	1,067	1,176	1,234	1,348	1,293	1,416	1,397	1,279	1,272	1,342	1,347	1,331	1,486	1,622	1,577	1,395	1,285	29,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 λειτούργησε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

Σάββατο, 6 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,155	1,086	0,991	0,984	0,957	0,988	1,029	1,099	1,280	1,264	1,265	1,230	1,276	1,321	1,361	1,326	1,263	1,237	1,298	1,442	1,554	1,533	1,409	1,262	29,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1	1													Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 λειτούργησε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

Κυριακή, 7 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,134	1,056	0,987	0,981	0,970	0,960	1,002	1,051	1,177	1,180	1,208	1,085	1,096	1,140	1,092	1,060	1,131	1,079	1,178	1,308	1,420	1,419	1,257	1,149	27,12	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 λειτούργησε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

Δευτέρα, 8 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,040	0,977	0,927	0,901	0,919	0,930	0,960	1,024	1,158	1,137	1,141	1,058	1,058	0,995	0,985	0,942	0,964	1,067	1,062	1,244	1,373	1,382	1,265	1,092	25,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 λειτούργησε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

Τρίτη, 9 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,958	0,904	0,880	0,897	0,901	0,906	0,900	0,985	1,112	1,171	1,147	1,150	1,108	1,134	1,108	1,079	1,156	1,207	1,301	1,384	1,526	1,423	1,288	1,107	26,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 λειτούργησε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

Τετάρτη, 10 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,053	0,972	0,922	0,923	0,894	0,927	0,963	1,020	1,160	1,288	1,226	1,096	1,158	1,266	1,214	1,258	1,192	1,241	1,313	1,406	1,536	1,500	1,335	1,149	28,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 λειτούργησε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

Πέμπτη, 11 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,060	1,000	0,945	0,929	0,928	0,958	0,979	1,037	1,252	1,252	1,288	1,285	1,306	1,320	1,190	1,149	1,211	1,231	1,365	1,525	1,594	1,551	1,384	1,187	28,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 λειτούργησε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

Παρασκευή, 12 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,050	0,990	0,935	0,939	0,942	0,989	0,996	1,089	1,294	1,318	1,298	1,241	1,222	1,187	1,087	1,019	1,121	1,130	1,261	1,422	1,502	1,544	1,392	1,209	28,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 λειτούργησε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

Σάββατο, 13 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,111	1,029	0,974	0,980	0,954	0,992	1,000	1,080	1,185	1,248	1,248	1,207	1,182	1,169	1,081	0,970	1,080	1,109	1,236	1,353	1,513	1,531	1,367	1,248	27,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 λειτούργησε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

Κυριακή, 14 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,166	1,031	0,995	0,987	0,937	0,985	1,002	1,060	1,063	1,087	1,079	1,035	1,016	1,042	1,052	0,960	0,975	1,076	1,186	1,244	1,392	1,433	1,310	1,175	26,29	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46								1	1	1	1	1	1													
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 λειτουργήσε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

Δευτέρα, 15 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,088	0,985	0,918	0,952	0,919	0,952	0,965	0,988	1,060	1,123	1,092	0,982	1,034	1,041	1,091	1,026	1,085	1,163	1,275	1,287	1,421	1,470	1,252	1,102	26,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 λειτούργησε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

Τρίτη, 16 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,046	0,985	0,928	0,983	0,931	0,968	0,986	1,017	1,153	1,190	1,156	1,189	1,182	1,271	1,260	1,068	1,095	1,176	1,290	1,375	1,450	1,407	1,302	1,114	27,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 λειτούργησε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

Τετάρτη, 17 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,073	0,965	0,906	0,935	0,918	0,978	0,954	1,028	1,174	1,175	1,155	1,060	1,065	1,068	1,089	1,043	1,018	1,090	1,177	1,320	1,420	1,405	1,301	1,129	26,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 λειτούργησε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 13 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,274	1,195	1,175	1,153	1,111	1,101	1,135	1,225	1,434	1,532	1,462	1,433	1,453	1,417	1,411	1,313	1,341	1,401	1,551	1,630	1,706	1,727	1,558	1,395	33,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-												1	1	1											Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1																						Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46				1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G1 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Τετάρτη, 14 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,216	1,164	1,092	1,053	1,051	1,057	1,134	1,204	1,381	1,476	1,412	1,402	1,482	1,508	1,424	1,347	1,359	1,456	1,568	1,645	1,683	1,723	1,637	1,429	32,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-									1	1	1	1	1												Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1	1	1				1	1	1																Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G1 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Πέμπτη, 15 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,294	1,177	1,141	1,110	1,103	1,106	1,133	1,241	1,381	1,491	1,454	1,394	1,416	1,494	1,488	1,487	1,420	1,490	1,589	1,663	1,753	1,790	1,723	1,475	33,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1												Διαθέσιμη Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

Παρασκευή, 16 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,288	1,197	1,170	1,162	1,144	1,144	1,162	1,262	1,431	1,487	1,422	1,444	1,503	1,499	1,508	1,448	1,477	1,489	1,622	1,742	1,775	1,756	1,648	1,479	34,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1													Διαθέσιμη Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

[illegible]

Κυριακή, 18 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,342	1,244	1,200	1,176	1,166	1,164	1,193	1,273	1,413	1,555	1,641	1,594	1,779	1,862	1,779	1,494	1,400	1,487	1,572	1,629	1,717	1,715	1,620	1,442	35,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1												Διαθέσιμη Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46				1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

Δευτέρα, 19 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,306	1,199	1,135	1,139	1,132	1,116	1,148	1,288	1,516	1,581	1,505	1,583	1,579	1,576	1,605	1,497	1,476	1,468	1,562	1,719	1,824	1,880	1,683	1,520	35,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

Τρίτη, 20 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,303	1,234	1,164	1,141	1,145	1,180	1,144	1,239	1,372	1,523	1,455	1,467	1,517	1,528	1,446	1,406	1,324	1,467	1,576	1,725	1,752	1,789	1,688	1,541	34,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46				1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,497	1,316	1,275	1,259	1,241	1,226	1,258	1,354	1,576	1,681	1,637	1,611	1,644	1,658	1,729	1,713	1,684	1,665	1,776	1,972	2,007	2,002	1,862	1,726	38,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,515	1,383	1,284	1,254	1,252	1,263	1,261	1,401	1,531	1,571	1,585	1,635	1,621	1,616	1,572	1,561	1,643	1,684	1,808	1,920	1,920	1,961	1,838	1,652	37,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

[illegible]

Κυριακή, 2 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,592	1,426	1,283	1,262	1,242	1,259	1,257	1,330	1,518	1,679	1,679	1,873	1,829	1,884	1,797	1,783	1,800	1,892	2,032	2,070	2,103	2,193	2,105	1,965	40,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46			1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

Δευτέρα, 3 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,711	1,582	1,512	1,452	1,467	1,445	1,393	1,501	1,707	1,832	1,906	1,991	1,915	1,972	1,878	1,940	1,985	1,970	2,057	2,119	2,222	2,229	2,097	1,908	43,79	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

Τρίτη, 4 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,725	1,580	1,500	1,443	1,432	1,403	1,424	1,520	1,697	1,796	1,739	1,773	1,823	1,836	1,800	1,805	1,812	1,860	1,985	2,080	2,135	2,207	2,136	1,974	42,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

Τετάρτη, 5 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,808	1,601	1,484	1,443	1,396	1,394	1,381	1,472	1,679	1,868	1,887	1,815	1,869	1,865	1,865	1,817	1,840	1,887	1,997	2,115	2,107	2,195	2,098	1,980	42,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 11 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,837	1,687	1,622	1,551	1,514	1,496	1,499	1,572	1,755	1,943	2,021	1,971	2,036	2,025	2,033	2,030	2,020	2,069	2,190	2,333	2,449	2,517	2,299	2,086	46,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-										1	1	1	1												Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

Τετάρτη, 12 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,856	1,696	1,640	1,585	1,545	1,509	1,498	1,664	1,837	1,975	2,052	2,019	2,107	2,093	2,106	2,041	2,118	2,142	2,245	2,406	2,473	2,601	2,473	2,262	47,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1												
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,018	1,832	1,735	1,675	1,683	1,625	1,625	1,585	1,779	2,070	2,141	2,171	2,216	2,206	2,197	2,169	2,165	2,266	2,401	2,491	2,593	2,727	2,583	2,387	50,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-								1	1	1	1	1	1												
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

Παρασκευή, 14 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,194	1,997	1,839	1,720	1,695	1,640	1,601	1,733	1,968	2,238	2,293	2,224	2,247	2,194	2,155	2,168	2,344	2,457	2,560	2,678	2,737	2,832	2,721	2,578	52,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-										1	1	1	1												
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

[illegible]

Κυριακή, 16 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,463	2,284	2,172	2,123	1,764	1,855	1,762	1,824	1,983	2,112	2,102	2,112	2,086	2,141	2,099	2,138	2,190	2,176	2,305	2,449	2,501	2,499	2,379	2,253	51,77	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-						1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,046	1,919	1,794	1,724	1,672	1,659	1,614	1,841	2,009	2,183	2,164	2,143	2,217	2,243	2,254	2,158	2,256	2,341	2,408	2,556	2,503	2,653	2,537	2,386	51,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-									1	1	1	1	1												
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

Τρίτη, 18 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,205	1,998	1,909	1,822	1,798	1,766	1,771	1,826	2,043	2,140	2,223	2,248	2,243	2,291	2,310	2,225	2,212	2,239	2,389	2,425	2,573	2,669	2,544	2,336	52,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-									1	1	1	1	1												
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

Τετάρτη, 19 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,114	1,926	1,827	1,762	1,769	1,724	1,683	1,751	1,933	2,080	2,119	2,175	2,196	2,182	2,233	2,217	2,308	2,389	2,474	2,625	2,708	2,746	2,611	2,453	52,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1												
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 24 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,781	2,598	2,511	2,430	2,350	2,270	2,218	2,251	2,435	2,605	2,686	2,658	2,683	2,756	2,689	2,628	2,679	2,787	2,839	3,004	3,000	3,029	2,850	2,709	63,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																				1	1	1			Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,508	2,348	2,273	2,171	1,970	1,960	1,950	2,099	2,208	2,406	2,458	2,454	2,551	2,540	2,549	2,563	2,607	2,695	2,796	2,829	2,876	2,950	2,767	2,645	59,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

[illegible]

Πέμπτη, 27 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,899	2,724	2,604	2,506	2,464	2,381	2,307	2,374	2,540	2,687	2,674	2,680	2,722	2,734	2,678	2,580	2,612	2,717	2,831	2,901	2,976	2,967	2,955	2,801	64,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 30 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,231	2,089	1,957	1,922	1,906	1,870	1,829	1,947	2,105	2,207	2,228	2,332	2,398	2,449	2,359	2,269	2,350	2,473	2,551	2,691	2,814	2,878	2,692	2,515	55,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 8 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,577	2,411	2,271	2,162	1,981	1,979	1,956	1,985	2,366	2,527	2,599	2,594	2,626	2,626	2,595	2,576	2,643	2,700	2,783	2,939	3,144	3,210	2,933	2,782	60,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1																				1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,403	2,172	2,044	1,960	1,933	1,878	1,840	1,928	2,185	2,350	2,549	2,595	2,707	2,685	2,596	2,495	2,496	2,565	2,727	2,930	2,981	2,972	2,946	2,688	58,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1															Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 23 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,444	2,220	1,982	1,971	1,970	1,912	1,909	1,975	2,243	2,412	2,460	2,472	2,540	2,522	2,560	2,545	2,634	2,651	2,724	2,968	3,210	3,138	2,934	2,670	59,07	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																						1	1			Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																										Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 29 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,979	1,776	1,644	1,609	1,610	1,579	1,612	1,712	1,866	2,096	2,148	2,136	2,126	2,199	2,232	2,214	2,201	2,234	2,321	2,504	2,780	2,723	2,482	2,270	50,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 25 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,424	1,285	1,239	1,193	1,190	1,206	1,220	1,303	1,468	1,511	1,513	1,493	1,545	1,573	1,568	1,516	1,498	1,477	1,643	1,722	1,868	1,920	1,817	1,657	35,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

Δευτέρα, 26 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,442	1,322	1,266	1,245	1,204	1,176	1,229	1,322	1,566	1,616	1,628	1,627	1,611	1,710	1,681	1,583	1,584	1,653	1,776	1,881	1,933	1,971	1,827	1,631	37,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

Τρίτη, 27 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,444	1,287	1,215	1,183	1,249	1,233	1,240	1,390	1,587	1,703	1,647	1,586	1,602	1,671	1,769	1,701	1,646	1,648	1,736	1,859	2,006	1,985	1,821	1,594	37,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,452	1,340	1,274	1,244	1,253	1,218	1,208	1,313	1,532	1,616	1,572	1,548	1,620	1,631	1,634	1,637	1,599	1,637	1,727	1,828	1,939	2,000	1,911	1,669	37,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ύστερα από συντήρηση.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 10 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,761	1,662	1,592	1,555	1,557	1,520	1,494	1,620	1,699	1,797	1,854	1,829	1,836	1,829	1,806	1,759	1,820	1,972	1,984	2,230	2,331	2,148	1,995	1,812	43,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 16 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,547	1,471	1,439	1,414	1,460	1,405	1,437	1,568	1,721	1,765	1,790	1,758	1,824	1,855	1,815	1,523	1,681	1,757	1,858	2,084	2,173	2,032	1,900	1,697	40,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																				1	1	1			Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,553	1,440	1,409	1,391	1,403	1,371	1,369	1,494	1,669	1,678	1,699	1,775	1,804	1,804	1,765	1,710	1,728	1,771	1,813	2,016	1,929	1,837	1,673	1,551	39,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 27 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,377	1,360	1,269	1,248	1,214	1,338	1,389	1,448	1,640	1,635	1,667	1,687	1,735	1,774	1,706	1,748	1,764	1,745	1,745	1,925	1,995	1,887	1,709	1,609	38,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 6 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,171	1,101	1,035	1,031	1,034	1,093	1,101	1,168	1,349	1,353	1,384	1,414	1,378	1,333	1,341	1,370	1,371	1,385	1,495	1,632	1,548	1,489	1,440	1,244	31,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46						1	1	1	1																Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,137	1,081	1,047	1,053	1,054	1,087	1,120	1,123	1,282	1,329	1,311	1,262	1,308	1,253	1,209	1,289	1,350	1,416	1,571	1,693	1,641	1,547	1,448	1,326	30,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46				1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,132	1,094	1,073	1,056	1,050	1,066	1,136	1,182	1,269	1,297	1,360	1,335	1,258	1,214	1,222	1,214	1,192	1,282	1,465	1,578	1,493	1,446	1,345	1,208	29,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1									1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46			1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1							Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,942	0,910	0,886	0,866	0,892	0,904	0,918	0,993	1,054	1,131	1,169	1,162	1,063	1,036	1,083	1,024	0,993	1,153	1,252	1,310	1,278	1,247	1,133	1,009	25,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,970	0,898	0,887	0,871	0,870	0,876	0,895	0,908	0,976	1,019	1,047	1,026	1,003	1,015	0,926	0,904	0,986	1,048	1,136	1,219	1,205	1,127	1,056	0,978	23,85	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 25 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,026	0,999	0,957	0,913	0,897	0,927	0,953	0,957	1,074	1,065	1,120	1,053	1,050	1,080	1,068	1,013	1,071	1,165	1,273	1,323	1,283	1,230	1,133	1,055	25,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																			1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46											1	1	1	1	1	1	1	1	1						

[illegible]

Παρασκευή, 27 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,047	0,984	0,950	0,946	0,933	0,956	0,975	1,020	1,069	1,098	1,050	1,024	1,087	1,104	1,094	1,033	1,086	1,180	1,299	1,358	1,308	1,273	1,175	1,040	26,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1								1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46													1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 1 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,929	0,907	0,879	0,881	0,885	0,905	0,910	0,982	1,002	1,025	1,021	1,078	1,142	1,089	0,995	1,059	1,140	1,095	1,249	1,058	1,216	1,167	1,079	0,987	24,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1					Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46												1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης από τις 19:33 έως τις 19:49 λόγω βλάβης στη μονάδα G3.

Πέμπτη, 2 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,894	0,876	0,946	0,928	0,904	0,893	0,900	0,917	0,991	0,840	1,013	1,068	1,100	1,090	1,070	1,104	1,168	1,208	1,338	1,264	1,288	1,236	1,071	0,999	25,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1														Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

[illegible]

Σάββατο, 4 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,875	0,859	0,850	0,827	0,732	0,715	0,805	0,839	0,881	1,033	1,135	1,151	1,228	1,184	1,147	1,158	1,212	1,239	1,311	1,251	1,205	1,167	1,127	0,997	24,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 7 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,891	0,867	0,850	0,849	0,859	0,852	0,915	0,969	0,994	0,975	0,973	1,024	1,000	0,997	0,980	1,031	1,087	1,129	1,163	1,130	1,119	1,046	0,963	0,902	23,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 28 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,962	0,917	0,867	0,854	0,878	0,934	0,938	0,918	0,975	1,163	1,183	1,182	1,202	1,236	1,261	1,275	1,283	1,407	1,505	1,472	1,398	1,271	1,159	1,040	27,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1								1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46											1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώθηκε ολιγόλεπτη γενική διακοπή ηλεκτροδότησης στις 07:55.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 5 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,962	0,876	0,837	0,842	0,884	0,859	0,866	0,906	0,959	0,973	0,912	0,865	0,857	0,848	0,867	0,893	1,026	1,162	1,255	1,202	1,224	1,172	1,080	0,967	23,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώθηκε ολιγόλεπτη γενική διακοπή ηλεκτροδότησης στις 07:55.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,956	0,902	0,897	0,864	0,855	0,873	0,900	0,912	0,939	0,907	0,912	0,880	0,866	1,007	0,913	0,974	1,071	1,207	1,307	1,273	1,231	1,166	1,117	1,001	23,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

[illegible]

Σάββατο, 23 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,799	0,769	0,745	0,731	0,739	0,751	0,773	0,758	0,744	0,701	0,657	0,608	0,627	0,642	0,659	0,723	0,848	0,987	1,063	1,100	1,074	1,018	0,965	0,863	19,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																				1					Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																					1	1	1		Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,796	0,756	0,752	0,722	0,732	0,724	0,774	0,758	0,747	0,679	0,681	0,654	0,685	0,667	0,647	0,693	0,814	0,988	1,091	1,123	1,078	1,029	0,968	0,874	19,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,801	0,754	0,725	0,718	0,702	0,721	0,776	0,778	0,818	0,848	0,927	0,842	0,747	0,728	0,698	0,671	0,743	0,870	0,923	0,909	0,907	0,888	0,850	0,801	19,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,751	0,728	0,706	0,694	0,696	0,724	0,732	0,697	0,693	0,805	0,792	0,752	0,714	0,792	0,769	0,759	0,867	1,041	1,082	1,112	1,083	1,049	0,967	0,877	19,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,850	0,819	0,817	0,805	0,835	0,837	0,858	0,827	0,892	0,866	0,888	0,821	0,839	0,873	0,826	0,839	0,916	1,044	1,136	1,113	1,106	1,035	1,002	0,973	21,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη