

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,113					1	
	01:00	0,108					1	
	02:00	0,108					1	
	03:00	0,104					1	
	04:00	0,104					1	
	05:00	0,102					1	
	06:00	0,107					1	
	07:00	0,106					1	
	08:00	0,107					1	
	09:00	0,106					1	
	10:00	0,110					1	
	11:00	0,119					1	
	12:00	0,121					1	
	13:00	0,118					1	
	14:00	0,136					1	
	15:00	0,150					1	
	16:00	0,148					1	
	17:00	0,157					1	
	18:00	0,175					1	
	19:00	0,193					1	
	20:00	0,171					1	
	21:00	0,177					1	
	22:00	0,164					1	
	23:00	0,147					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,126					1	
	01:00	0,112					1	
	02:00	0,111					1	
	03:00	0,093					1	
	04:00	0,087					1	
	05:00	0,092					1	
	06:00	0,096					1	
	07:00	0,100					1	
	08:00	0,105					1	
	09:00	0,107					1	
	10:00	0,094					1	
	11:00	0,110					1	
	12:00	0,104					1	
	13:00	0,097					1	
	14:00	0,098					1	
	15:00	0,099					1	
	16:00	0,103					1	
	17:00	0,117					1	
	18:00	0,126					1	
	19:00	0,122					1	
	20:00	0,116					1	
	21:00	0,127					1	
	22:00	0,124					1	
	23:00	0,109					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,098					1	
	01:00	0,092					1	
	02:00	0,089					1	
	03:00	0,086					1	
	04:00	0,085					1	
	05:00	0,087					1	
	06:00	0,086					1	
	07:00	0,089					1	
	08:00	0,101					1	
	09:00	0,100					1	
	10:00	0,103					1	
	11:00	0,101					1	
	12:00	0,097					1	
	13:00	0,101					1	
	14:00	0,093					1	
	15:00	0,098					1	
	16:00	0,116					1	
	17:00	0,112					1	
	18:00	0,117					1	
	19:00	0,121					1	
	20:00	0,115					1	
	21:00	0,117					1	
	22:00	0,112					1	
	23:00	0,108					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,103					1	
	01:00	0,091					1	
	02:00	0,089					1	
	03:00	0,088					1	
	04:00	0,088					1	
	05:00	0,093					1	
	06:00	0,087					1	
	07:00	0,093					1	
	08:00	0,098					1	
	09:00	0,092					1	
	10:00	0,089					1	
	11:00	0,104					1	
	12:00	0,103					1	
	13:00	0,110					1	
	14:00	0,126					1	
	15:00	0,122					1	
	16:00	0,120					1	
	17:00	0,144					1	
	18:00	0,142					1	
	19:00	0,126					1	
	20:00	0,120					1	
	21:00	0,123					1	
	22:00	0,114					1	
	23:00	0,107					1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,095					1	
	01:00	0,097					1	
	02:00	0,100		1				
	03:00	0,093		1				
	04:00	0,093		1				
	05:00	0,098		1				
	06:00	0,100		1				
	07:00	0,108		1				
	08:00	0,116		1				
	09:00	0,116		1				
	10:00	0,121		1				
	11:00	0,120		1				
	12:00	0,113		1				
	13:00	0,129		1				
	14:00	0,131		1				
	15:00	0,127		1				
	16:00	0,122		1				
	17:00	0,130		1				
	18:00	0,159		1				
	19:00	0,158		1				
	20:00	0,142		1				
	21:00	0,131		1				
	22:00	0,124		1				
	23:00	0,114		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,103		1				
	01:00	0,098		1				
	02:00	0,094		1				
	03:00	0,099		1				
	04:00	0,101		1				
	05:00	0,097		1				
	06:00	0,101		1				
	07:00	0,102		1				
	08:00	0,111		1				
	09:00	0,108		1				
	10:00	0,106		1				
	11:00	0,107		1				
	12:00	0,114		1				
	13:00	0,105		1				
	14:00	0,101		1				
	15:00	0,107		1				
	16:00	0,108		1				
	17:00	0,121		1				
	18:00	0,124		1				
	19:00	0,121		1				
	20:00	0,128		1				
	21:00	0,124		1				
	22:00	0,119		1				
	23:00	0,108		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,098		1				
	01:00	0,094		1				
	02:00	0,093		1				
	03:00	0,093		1				
	04:00	0,096		1				
	05:00	0,094		1				
	06:00	0,095		1				
	07:00	0,104		1				
	08:00	0,105		1				
	09:00	0,103		1				
	10:00	0,094		1				
	11:00	0,096		1				
	12:00	0,100		1				
	13:00	0,104		1				
	14:00	0,104		1				
	15:00	0,110		1				
	16:00	0,113		1				
	17:00	0,137		1				
	18:00	0,139		1				
	19:00	0,135		1				
	20:00	0,124		1				
	21:00	0,122		1				
	22:00	0,117		1				
	23:00	0,108		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,103		1				
	01:00	0,101		1				
	02:00	0,098		1				
	03:00	0,104		1				
	04:00	0,100		1				
	05:00	0,094		1				
	06:00	0,102		1				
	07:00	0,113		1				
	08:00	0,121		1				
	09:00	0,126		1				
	10:00	0,134		1				
	11:00	0,134		1				
	12:00	0,142		1				
	13:00	0,140		1				
	14:00	0,132		1				
	15:00	0,134		1				
	16:00	0,153		1				
	17:00	0,150					1	
	18:00	0,146					1	
	19:00	0,132					1	
	20:00	0,119					1	
	21:00	0,116					1	
	22:00	0,118					1	
	23:00	0,102					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,094					1	
	01:00	0,090					1	
	02:00	0,085					1	
	03:00	0,083					1	
	04:00	0,088					1	
	05:00	0,090					1	
	06:00	0,096					1	
	07:00	0,090					1	
	08:00	0,097					1	
	09:00	0,117					1	
	10:00	0,129					1	
	11:00	0,116					1	
	12:00	0,111					1	
	13:00	0,102					1	
	14:00	0,104					1	
	15:00	0,104					1	
	16:00	0,112					1	
	17:00	0,112					1	
	18:00	0,122					1	
	19:00	0,117					1	
	20:00	0,106					1	
	21:00	0,109					1	
	22:00	0,104					1	
	23:00	0,098					1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,091					1	
	01:00	0,089					1	
	02:00	0,084					1	
	03:00	0,084					1	
	04:00	0,089					1	
	05:00	0,088					1	
	06:00	0,094					1	
	07:00	0,098					1	
	08:00	0,093					1	
	09:00	0,092					1	
	10:00	0,097					1	
	11:00	0,094					1	
	12:00	0,098					1	
	13:00	0,109					1	
	14:00	0,107					1	
	15:00	0,100					1	
	16:00	0,100					1	
	17:00	0,127					1	
	18:00	0,133					1	
	19:00	0,128					1	
	20:00	0,122					1	
	21:00	0,116					1	
	22:00	0,114					1	
	23:00	0,106					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,097					1	
	01:00	0,092					1	
	02:00	0,089					1	
	03:00	0,089					1	
	04:00	0,092					1	
	05:00	0,096					1	
	06:00	0,092					1	
	07:00	0,096					1	
	08:00	0,102			1			
	09:00	0,108			1			
	10:00	0,117			1			
	11:00	0,099			1			
	12:00	0,103			1			
	13:00	0,115			1			
	14:00	0,112			1			
	15:00	0,119			1			
	16:00	0,125			1			
	17:00	0,153			1			
	18:00	0,162			1			
	19:00	0,146			1			
	20:00	0,140			1			
	21:00	0,135			1			
	22:00	0,124			1			
	23:00	0,111			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,105			1			
	01:00	0,104			1			
	02:00	0,100			1			
	03:00	0,100			1			
	04:00	0,100			1			
	05:00	0,103			1			
	06:00	0,108			1			
	07:00	0,114			1			
	08:00	0,134			1			
	09:00	0,137			1			
	10:00	0,145			1			
	11:00	0,142			1			
	12:00	0,140			1			
	13:00	0,152			1			
	14:00	0,146			1			
	15:00	0,144			1			
	16:00	0,146			1			
	17:00	0,156			1			
	18:00	0,155			1			
	19:00	0,143			1			
	20:00	0,135			1			
	21:00	0,145			1			
	22:00	0,134			1			
	23:00	0,116			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,109			1			
	01:00	0,106			1			
	02:00	0,102			1			
	03:00	0,098			1			
	04:00	0,097			1			
	05:00	0,103			1			
	06:00	0,106			1			
	07:00	0,114			1			
	08:00	0,123			1			
	09:00	0,114			1			
	10:00	0,118			1			
	11:00	0,135			1			
	12:00	0,124			1			
	13:00	0,126			1			
	14:00	0,129			1			
	15:00	0,121			1			
	16:00	0,128			1			
	17:00	0,141			1			
	18:00	0,134			1			
	19:00	0,135			1			
	20:00	0,125			1			
	21:00	0,123			1			
	22:00	0,115			1			
	23:00	0,104			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,097			1			
	01:00	0,091			1			
	02:00	0,096			1			
	03:00	0,095			1			
	04:00	0,090			1			
	05:00	0,091			1			
	06:00	0,094			1			
	07:00	0,094			1			
	08:00	0,105			1			
	09:00	0,122			1			
	10:00	0,118			1			
	11:00	0,109			1			
	12:00	0,122			1			
	13:00	0,122			1			
	14:00	0,120			1			
	15:00	0,119			1			
	16:00	0,139			1			
	17:00	0,154			1			
	18:00	0,151			1			
	19:00	0,140			1			
	20:00	0,132			1			
	21:00	0,122			1			
	22:00	0,114			1			
	23:00	0,104			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Συντήρηση
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Συντήρηση
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Συντήρηση
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Συντήρηση
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2										1	1	1	1												Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																				1	1				Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																										
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43		
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη		
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη		
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη		
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη		
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη		

Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																										
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43		
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη		
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη		
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																			1	1	1				Διαθέσιμη		
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη		
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη		

Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																		1	1	1					Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																			1	1					Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,090	0,084	0,084	0,083	0,081	0,082	0,090	0,095	0,109	0,113	0,113	0,108	0,111	0,122	0,107	0,094	0,096	0,097	0,120	0,129	0,141	0,137	0,113	0,098	2,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,086	0,107	0,109	0,109	0,108	0,110	0,121	0,127	0,139	0,142	0,129	0,124	0,135	0,109	0,094	0,085	0,099	0,101	0,136	0,134	0,136	0,122	0,111	0,099	2,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,091	0,083	0,079	0,087	0,081	0,083	0,091	0,098	0,111	0,120	0,103	0,097	0,100	0,104	0,098	0,102	0,100	0,096	0,131	0,139	0,140	0,133	0,120	0,108	2,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,096	0,090	0,087	0,084	0,084	0,085	0,083	0,087	0,100	0,107	0,113	0,110	0,114	0,122	0,107	0,095	0,104	0,115	0,140	0,143	0,128	0,125	0,120	0,107	2,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,102	0,096	0,088	0,090	0,088	0,087	0,086	0,092	0,110	0,113	0,117	0,106	0,109	0,113	0,115	0,120	0,109	0,111	0,134	0,132	0,136	0,126	0,113	0,102	2,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,091	0,084	0,086	0,097	0,093	0,092	0,092	0,094	0,111	0,126	0,122	0,119	0,118	0,110	0,105	0,094	0,095	0,117	0,125	0,131	0,130	0,118	0,109	0,105	2,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,093	0,089	0,083	0,081	0,084	0,087	0,091	0,098	0,107	0,111	0,106	0,106	0,110	0,103	0,107	0,104	0,122	0,123	0,140	0,137	0,127	0,121	0,114	0,106	2,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,091	0,083	0,083	0,082	0,083	0,085	0,099	0,118	0,123	0,117	0,123	0,130	0,128	0,135	0,142	0,133	0,150	0,156	0,155	0,143	0,133	0,130	0,117	2,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,106	0,097	0,091	0,083	0,083	0,093	0,118	0,134	0,136	0,133	0,150	0,150	0,149	0,153	0,146	0,125	0,113	0,133	0,164	0,195	0,163	0,161	0,140	0,124	3,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																			1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,111	0,117	0,114	0,105	0,099	0,101	0,105	0,112	0,120	0,132	0,130	0,132	0,130	0,130	0,129	0,111	0,113	0,129	0,148	0,153	0,158	0,146	0,134	0,123	2,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,112	0,100	0,099	0,086	0,080	0,084	0,086	0,093	0,111	0,108	0,102	0,098	0,106	0,104	0,096	0,100	0,099	0,112	0,127	0,149	0,143	0,148	0,152	0,138	2,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,127	0,124	0,114	0,117	0,117	0,118	0,122	0,131	0,114	0,115	0,109	0,108	0,115	0,118	0,125	0,126	0,113	0,115	0,136	0,158	0,144	0,136	0,127	0,115	2,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,105	0,091	0,087	0,086	0,085	0,084	0,091	0,103	0,108	0,109	0,106	0,106	0,108	0,119	0,108	0,097	0,114	0,109	0,131	0,144	0,138	0,132	0,120	0,109	2,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,103	0,088	0,084	0,084	0,084	0,086	0,087	0,092	0,104	0,106	0,098	0,114	0,121	0,115	0,105	0,101	0,102	0,106	0,130	0,150	0,130	0,126	0,119	0,108	2,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: -																										

Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,103	0,093	0,088	0,086	0,083	0,084	0,087	0,104	0,110	0,115	0,104	0,103	0,103	0,109	0,112	0,101	0,101	0,115	0,163	0,159	0,164	0,151	0,146	0,140	2,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: -																										

Σάββατο, 9 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,127	0,118	0,114	0,115	0,117	0,115	0,117	0,126	0,127	0,118	0,105	0,110	0,130	0,119	0,114	0,114	0,106	0,111	0,137	0,150	0,132	0,112	0,105	0,105	2,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: -																										

Κυριακή, 10 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,096	0,094	0,090	0,085	0,084	0,087	0,085	0,086	0,093	0,103	0,112	0,109	0,134	0,122	0,106	0,103	0,112	0,104	0,124	0,138	0,136	0,128	0,110	0,100	2,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: -																										

Δευτέρα, 11 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,096	0,091	0,085	0,085	0,078	0,078	0,084	0,098	0,106	0,110	0,104	0,100	0,100	0,099	0,102	0,100	0,106	0,105	0,138	0,139	0,123	0,115	0,112	0,104	2,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: -																										

Τρίτη, 12 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,097	0,091	0,087	0,088	0,087	0,087	0,089	0,089	0,103	0,109	0,115	0,100	0,103	0,102	0,111	0,105	0,096	0,102	0,113	0,134	0,131	0,122	0,126	0,103	2,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25									1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: -																										

Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,092	0,085	0,080	0,076	0,076	0,077	0,079	0,093	0,101	0,111	0,103	0,129	0,141	0,130	0,127	0,128	0,127	0,130	0,138	0,143	0,149	0,138	0,135	0,116	2,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: -																										

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,092	0,087	0,079	0,079	0,077	0,077	0,082	0,083	0,093	0,103	0,102	0,095	0,102	0,095	0,088	0,093	0,093	0,094	0,098	0,121	0,111	0,107	0,098	0,091	2,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,085	0,083	0,079	0,078	0,077	0,078	0,083	0,091	0,100	0,102	0,091	0,097	0,100	0,103	0,100	0,101	0,095	0,090	0,109	0,119	0,113	0,114	0,087	0,095	2,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																								1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,091	0,085	0,086	0,092	0,090	0,091	0,091	0,095	0,114	0,121	0,106	0,107	0,103	0,108	0,106	0,097	0,093	0,094	0,120	0,138	0,140	0,130	0,121	0,106	2,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,089	0,085	0,085	0,084	0,081	0,086	0,079	0,089	0,097	0,095	0,107	0,114	0,114	0,121	0,107	0,090	0,098	0,101	0,117	0,117	0,119	0,117	0,110	0,098	2,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Βλάβη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,087	0,082	0,078	0,076	0,075	0,073	0,078	0,078	0,099	0,101	0,097	0,099	0,102	0,100	0,100	0,090	0,098	0,106	0,113	0,127	0,126	0,109	0,112	0,098	2,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,094	0,085	0,079	0,079	0,081	0,082	0,083	0,087	0,097	0,093	0,091	0,107	0,119	0,113	0,108	0,103	0,101	0,094	0,115	0,131	0,115	0,110	0,104	0,101	2,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,090	0,086	0,089	0,086	0,085	0,088	0,093	0,107	0,125	0,125	0,126	0,111	0,111	0,108	0,108	0,098	0,094	0,104	0,119	0,130	0,123	0,119	0,115	0,104	2,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,092	0,091	0,087	0,083	0,079	0,080	0,082	0,085	0,100	0,121	0,125	0,123	0,134	0,125	0,126	0,130	0,123	0,127	0,136	0,142	0,139	0,140	0,113	0,097	2,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,087	0,081	0,082	0,081	0,080	0,083	0,087	0,097	0,106	0,108	0,105	0,110	0,117	0,114	0,105	0,103	0,100	0,093	0,107	0,131	0,122	0,112	0,094	0,089	2,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,084	0,084	0,082	0,079	0,077	0,077	0,080	0,079	0,080	0,082	0,091	0,094	0,102	0,108	0,103	0,095	0,091	0,087	0,094	0,111	0,116	0,104	0,101	0,092	2,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,118	0,115	0,116	0,118	0,114	0,116	0,119	0,118	0,130	0,127	0,118	0,104	0,103	0,108	0,096	0,103	0,099	0,098	0,106	0,104	0,109	0,109	0,099	0,092	2,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,088	0,082	0,081	0,084	0,080	0,081	0,088	0,096	0,103	0,105	0,112	0,103	0,098	0,100	0,096	0,099	0,092	0,086	0,094	0,099	0,106	0,100	0,090	0,087	2,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,078	0,077	0,078	0,075	0,078	0,080	0,086	0,092	0,100	0,101	0,101	0,115	0,121	0,100	0,096	0,094	0,096	0,096	0,099	0,109	0,096	0,092	0,086	2,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,084	0,081	0,079	0,079	0,077	0,077	0,082	0,101	0,104	0,105	0,107	0,101	0,107	0,103	0,096	0,092	0,091	0,095	0,101	0,103	0,113	0,113	0,097	0,089	2,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,084	0,086	0,088	0,092	0,090	0,091	0,097	0,101	0,112	0,116	0,122	0,123	0,122	0,116	0,122	0,124	0,126	0,135	0,134	0,146	0,156	0,153	0,139	0,122	2,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,117	0,116	0,115	0,101	0,087	0,085	0,090	0,093	0,092	0,089	0,105	0,119	0,127	0,113	0,099	0,099	0,094	0,104	0,106	0,116	0,125	0,111	0,108	0,100	2,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 8 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,096	0,089	0,086	0,083	0,079	0,083	0,082	0,094	0,102	0,115	0,108	0,101	0,104	0,105	0,114	0,106	0,104	0,104	0,098	0,108	0,107	0,104	0,102	0,095	2,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,087	0,081	0,084	0,087	0,079	0,085	0,087	0,085	0,098	0,102	0,107	0,106	0,108	0,107	0,100	0,101	0,096	0,100	0,110	0,116	0,113	0,104	0,101	0,091	2,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,086	0,083	0,080	0,080	0,081	0,081	0,080	0,091	0,107	0,114	0,113	0,101	0,098	0,109	0,095	0,091	0,091	0,089	0,095	0,096	0,125	0,139	0,128	0,118	2,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,115	0,106	0,103	0,104	0,104	0,105	0,110	0,112	0,110	0,106	0,115	0,108	0,107	0,103	0,094	0,101	0,092	0,104	0,104	0,109	0,113	0,101	0,111	0,104	2,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,089	0,084	0,082	0,082	0,080	0,084	0,087	0,095	0,108	0,115	0,109	0,105	0,105	0,108	0,101	0,097	0,100	0,105	0,117	0,100	0,121	0,110	0,102	0,089	2,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,087	0,085	0,083	0,082	0,082	0,082	0,092	0,095	0,104	0,112	0,109	0,114	0,114	0,103	0,102	0,092	0,099	0,104	0,117	0,122	0,137	0,125	0,109	0,098	2,45	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																										Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,090	0,084	0,082	0,083	0,081	0,082	0,086	0,083	0,082	0,095	0,102	0,120	0,130	0,119	0,107	0,099	0,094	0,096	0,106	0,114	0,116	0,113	0,099	0,120	2,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,115	0,110	0,107	0,109	0,105	0,105	0,110	0,117	0,132	0,142	0,137	0,117	0,104	0,105	0,099	0,098	0,100	0,109	0,103	0,111	0,106	0,104	0,097	0,097	2,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,088	0,086	0,084	0,086	0,083	0,087	0,089	0,087	0,103	0,120	0,115	0,115	0,118	0,122	0,103	0,102	0,109	0,106	0,108	0,109	0,118	0,117	0,106	0,099	2,46	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																										Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,097	0,091	0,089	0,087	0,084	0,083	0,087	0,101	0,112	0,114	0,108	0,109	0,116	0,110	0,104	0,109	0,116	0,103	0,104	0,111	0,118	0,115	0,114	0,109	2,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,096	0,091	0,089	0,089	0,088	0,088	0,090	0,089	0,098	0,109	0,112	0,119	0,114	0,114	0,118	0,116	0,118	0,119	0,142	0,155	0,155	0,146	0,145	0,142	2,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,134	0,128	0,126	0,127	0,123	0,123	0,124	0,136	0,148	0,146	0,148	0,148	0,141	0,139	0,143	0,129	0,129	0,139	0,136	0,137	0,137	0,122	0,114	0,102	3,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,097	0,096	0,092	0,088	0,086	0,085	0,086	0,093	0,103	0,111	0,112	0,115	0,115	0,115	0,107	0,100	0,100	0,111	0,120	0,117	0,145	0,145	0,129	0,116	2,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,098	0,098	0,092	0,091	0,090	0,087	0,087	0,087	0,095	0,106	0,120	0,120	0,124	0,124	0,109	0,110	0,103	0,108	0,113	0,125	0,131	0,130	0,122	0,113	2,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																										Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,102	0,094	0,089	0,093	0,092	0,092	0,092	0,101	0,114	0,116	0,124	0,115	0,117	0,124	0,108	0,101	0,099	0,109	0,109	0,112	0,125	0,121	0,108	0,106	2,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,096	0,093	0,088	0,100	0,090	0,088	0,090	0,092	0,108	0,117	0,115	0,121	0,126	0,134	0,123	0,116	0,143	0,147	0,158	0,168	0,175	0,171	0,158	0,143	2,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,137	0,128	0,123	0,123	0,100	0,095	0,098	0,106	0,128	0,140	0,142	0,135	0,139	0,130	0,120	0,118	0,116	0,117	0,119	0,121	0,128	0,130	0,124	0,114	2,93	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																										Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,100	0,094	0,095	0,092	0,090	0,095	0,095	0,117	0,130	0,143	0,133	0,128	0,138	0,130	0,117	0,111	0,120	0,126	0,124	0,134	0,131	0,125	0,116	2,79	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,103	0,103	0,098	0,098	0,095	0,098	0,102	0,123	0,133	0,130	0,133	0,130	0,142	0,142	0,128	0,117	0,108	0,120	0,132	0,129	0,141	0,140	0,137	0,120	2,90	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 27 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,111	0,111	0,108	0,113	0,118	0,110	0,115	0,129	0,148	0,166	0,191	0,187	0,192	0,200	0,194	0,167	0,162	0,174	0,209	0,219	0,216	0,206	0,187	0,171	3,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																				1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,149	0,140	0,110	0,108	0,110	0,112	0,104	0,114	0,109	0,122	0,141	0,138	0,142	0,147	0,143	0,123	0,120	0,128	0,154	0,162	0,159	0,152	0,138	0,126	3,15	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 29 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,110	0,112	0,110	0,108	0,105	0,105	0,114	0,124	0,147	0,156	0,168	0,177	0,170	0,168	0,149	0,139	0,133	0,159	0,165	0,161	0,157	0,170	0,150	0,135	3,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 30 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,124	0,114	0,113	0,131	0,122	0,115	0,113	0,134	0,173	0,205	0,211	0,186	0,204	0,232	0,212	0,183	0,173	0,191	0,208	0,196	0,225	0,226	0,214	0,172	4,18	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2														1	1							1	1		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 1 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,140	0,130	0,121	0,119	0,116	0,116	0,122	0,134	0,154	0,171	0,174	0,192	0,204	0,207	0,194	0,157	0,149	0,157	0,172	0,188	0,179	0,181	0,179	0,160	3,82	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 2 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,136	0,125	0,119	0,120	0,118	0,117	0,117	0,145	0,165	0,173	0,176	0,200	0,194	0,187	0,171	0,164	0,152	0,162	0,189	0,185	0,193	0,189	0,181	0,147	3,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,153	0,153	0,151	0,143	0,141	0,140	0,141	0,150	0,170	0,187	0,191	0,184	0,197	0,220	0,202	0,179	0,152	0,171	0,174	0,175	0,168	0,156	0,166	0,159	4,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,134	0,131	0,123	0,118	0,121	0,128	0,142	0,163	0,176	0,179	0,178	0,189	0,210	0,221	0,199	0,193	0,190	0,183	0,177	0,205	0,232	0,219	0,219	0,190	4,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2														1							1	1			Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,176	0,169	0,155	0,144	0,134	0,126	0,125	0,129	0,137	0,159	0,185	0,186	0,185	0,205	0,190	0,180	0,185	0,201	0,183	0,180	0,210	0,215	0,217	0,189	4,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																					1				Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,171	0,157	0,152	0,152	0,149	0,127	0,112	0,119	0,126	0,150	0,176	0,168	0,170	0,192	0,183	0,171	0,155	0,155	0,171	0,177	0,204	0,208	0,196	0,171	3,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,147	0,132	0,133	0,131	0,134	0,129	0,126	0,144	0,151	0,171	0,207	0,204	0,208	0,207	0,208	0,187	0,192	0,205	0,211	0,219	0,241	0,221	0,220	0,186	4,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2															1					1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,156	0,150	0,140	0,111	0,112	0,112	0,115	0,132	0,140	0,149	0,151	0,164	0,159	0,166	0,148	0,144	0,139	0,142	0,153	0,165	0,176	0,158	0,151	0,139	3,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,121	0,114	0,112	0,112	0,111	0,111	0,114	0,134	0,142	0,143	0,149	0,149	0,159	0,181	0,175	0,152	0,135	0,135	0,150	0,125	0,167	0,176	0,152	0,146	3,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,130	0,114	0,110	0,109	0,106	0,107	0,108	0,115	0,121	0,129	0,127	0,135	0,146	0,147	0,151	0,146	0,134	0,156	0,150	0,157	0,164	0,154	0,152	0,134	3,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,130	0,143	0,141	0,144	0,138	0,135	0,139	0,157	0,183	0,188	0,189	0,194	0,199	0,159	0,154	0,167	0,152	0,150	0,164	0,174	0,187	0,185	0,165	0,147	3,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,129	0,123	0,117	0,115	0,110	0,113	0,111	0,114	0,118	0,121	0,147	0,150	0,160	0,167	0,152	0,129	0,129	0,131	0,136	0,145	0,149	0,167	0,147	0,128	3,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,117	0,112	0,106	0,108	0,106	0,106	0,106	0,125	0,131	0,129	0,141	0,132	0,162	0,177	0,154	0,154	0,155	0,152	0,163	0,164	0,148	0,151	0,140	0,127	3,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,116	0,114	0,110	0,110	0,108	0,106	0,107	0,119	0,129	0,133	0,144	0,148	0,146	0,151	0,152	0,139	0,128	0,127	0,141	0,145	0,165	0,175	0,151	0,135	3,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,120	0,113	0,112	0,109	0,105	0,111	0,112	0,132	0,131	0,139	0,146	0,143	0,145	0,163	0,152	0,146	0,137	0,129	0,147	0,149	0,153	0,152	0,148	0,135	3,23	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 16 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,118	0,114	0,114	0,112	0,109	0,111	0,109	0,120	0,138	0,149	0,145	0,157	0,141	0,147	0,146	0,140	0,138	0,139	0,143	0,163	0,176	0,184	0,165	0,154	3,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2										1	1														Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 10:25 έως 10:38 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.																										

Παρασκευή, 17 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,145	0,140	0,135	0,137	0,133	0,136	0,138	0,138	0,146	0,148	0,164	0,146	0,140	0,153	0,148	0,138	0,131	0,128	0,153	0,161	0,162	0,157	0,144	0,130	3,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,115	0,116	0,115	0,117	0,118	0,116	0,118	0,132	0,138	0,147	0,160	0,160	0,162	0,158	0,149	0,139	0,131	0,137	0,156	0,165	0,174	0,175	0,154	0,137	3,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,127	0,121	0,122	0,120	0,116	0,120	0,118	0,118	0,128	0,140	0,150	0,156	0,173	0,171	0,148	0,144	0,132	0,135	0,157	0,164	0,173	0,161	0,158	0,135	3,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,124	0,120	0,116	0,117	0,114	0,119	0,120	0,140	0,140	0,159	0,196	0,191	0,195	0,187	0,175	0,173	0,177	0,176	0,198	0,202	0,204	0,195	0,187	0,168	3,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,152	0,149	0,141	0,121	0,118	0,123	0,127	0,133	0,148	0,159	0,163	0,162	0,168	0,185	0,171	0,149	0,143	0,146	0,158	0,183	0,195	0,176	0,171	0,149	3,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,133	0,129	0,125	0,123	0,119	0,124	0,129	0,143	0,156	0,148	0,178	0,174	0,195	0,193	0,180	0,157	0,146	0,152	0,169	0,179	0,184	0,184	0,174	0,151	3,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,130	0,127	0,125	0,123	0,122	0,128	0,132	0,151	0,121	0,074	0,000	0,000	0,000	0,089	0,203	0,183	0,167	0,155	0,174	0,204	0,220	0,218	0,197	0,178	3,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																					1				Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα από 09:20 έως 13:30 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο.																										

Παρασκευή, 24 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,161	0,161	0,162	0,157	0,151	0,154	0,161	0,171	0,159	0,143	0,166	0,196	0,194	0,193	0,183	0,162	0,164	0,163	0,175	0,188	0,185	0,188	0,192	0,157	4,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,144	0,140	0,135	0,134	0,131	0,130	0,142	0,156	0,187	0,202	0,206	0,189	0,197	0,212	0,198	0,176	0,171	0,181	0,196	0,193	0,205	0,209	0,188	0,164	4,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,147	0,144	0,147	0,147	0,134	0,133	0,137	0,147	0,194	0,208	0,222	0,212	0,234	0,209	0,199	0,184	0,171	0,168	0,177	0,190	0,202	0,193	0,168	0,155	4,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2											1	1	1												Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,141	0,136	0,132	0,133	0,125	0,126	0,132	0,158	0,171	0,174	0,175	0,185	0,179	0,185	0,179	0,162	0,161	0,158	0,176	0,198	0,211	0,218	0,181	0,157	3,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2									1	1											1	1			Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,133	0,132	0,132	0,130	0,125	0,123	0,120	0,146	0,163	0,159	0,177	0,193	0,190	0,194	0,193	0,185	0,175	0,171	0,174	0,192	0,225	0,204	0,171	0,168	3,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,149	0,144	0,135	0,133	0,125	0,125	0,149	0,182	0,180	0,177	0,186	0,183	0,174	0,184	0,184	0,179	0,169	0,181	0,185	0,201	0,218	0,204	0,175	0,163	4,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,143	0,139	0,137	0,132	0,125	0,126	0,141	0,162	0,185	0,181	0,195	0,179	0,179	0,204	0,186	0,188	0,176	0,174	0,188	0,188	0,206	0,205	0,190	0,173	4,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 31 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,154	0,144	0,137	0,134	0,125	0,130	0,140	0,159	0,182	0,172	0,190	0,189	0,198	0,203	0,196	0,184	0,163	0,161	0,173	0,177	0,210	0,195	0,177	0,157	4,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 1 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,162	0,172	0,168	0,161	0,156	0,163	0,171	0,178	0,199	0,189	0,191	0,203	0,211	0,214	0,203	0,192	0,179	0,184	0,194	0,198	0,234	0,238	0,220	0,174	4,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																					1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,150	0,142	0,140	0,139	0,131	0,131	0,128	0,151	0,170	0,177	0,191	0,221	0,225	0,213	0,211	0,177	0,171	0,174	0,189	0,214	0,237	0,247	0,199	0,177	4,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,152	0,148	0,145	0,144	0,138	0,139	0,148	0,188	0,195	0,194	0,196	0,200	0,201	0,208	0,200	0,191	0,183	0,197	0,212	0,211	0,229	0,249	0,249	0,234	4,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,193	0,185	0,179	0,178	0,175	0,178	0,194	0,209	0,231	0,238	0,244	0,233	0,226	0,243	0,229	0,220	0,215	0,209	0,212	0,242	0,251	0,236	0,231	0,200	5,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,180	0,173	0,171	0,163	0,159	0,158	0,167	0,186	0,198	0,213	0,233	0,240	0,244	0,248	0,261	0,235	0,223	0,214	0,228	0,243	0,244	0,279	0,271	0,271	5,20	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2											1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,244	0,233	0,226	0,216	0,211	0,207	0,212	0,226	0,228	0,227	0,241	0,248	0,268	0,252	0,233	0,216	0,209	0,215	0,231	0,251	0,268	0,265	0,263	0,232	5,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1				1																	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 07:54 έως 08:00 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.																										

Παρασκευή, 7 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,209	0,200	0,194	0,190	0,182	0,185	0,184	0,211	0,223	0,228	0,226	0,232	0,249	0,247	0,269	0,286	0,282	0,265	0,263	0,286	0,275	0,281	0,261	0,247	5,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,225	0,218	0,220	0,207	0,200	0,206	0,207	0,201	0,219	0,210	0,235	0,241	0,249	0,256	0,246	0,238	0,225	0,219	0,246	0,251	0,273	0,280	0,247	0,227	5,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2										1															Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,200	0,184	0,179	0,175	0,167	0,167	0,161	0,181	0,194	0,187	0,210	0,229	0,239	0,236	0,230	0,209	0,203	0,203	0,221	0,234	0,251	0,267	0,261	0,245	5,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2												1	1	1	1					1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,215	0,201	0,197	0,189	0,184	0,182	0,197	0,207	0,211	0,215	0,247	0,259	0,256	0,274	0,269	0,243	0,224	0,225	0,234	0,253	0,263	0,270	0,248	0,219	5,48
Μονάδα	Αποδιδόμνη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,203	0,191	0,191	0,181	0,174	0,178	0,187	0,203	0,217	0,225	0,257	0,254	0,266	0,266	0,274	0,264	0,246	0,245	0,257	0,269	0,280	0,268	0,249	0,226	5,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,204	0,191	0,179	0,174	0,169	0,173	0,177	0,201	0,216	0,226	0,248	0,271	0,290	0,316	0,311	0,296	0,295	0,284	0,286	0,294	0,300	0,312	0,304	0,289	6,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,279	0,256	0,247	0,216	0,206	0,199	0,202	0,214	0,231	0,247	0,273	0,287	0,329	0,336	0,334	0,323	0,303	0,302	0,291	0,307	0,315	0,322	0,326	0,312	6,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,285	0,275	0,269	0,251	0,236	0,236	0,233	0,247	0,257	0,278	0,285	0,289	0,281	0,312	0,317	0,304	0,282	0,269	0,279	0,290	0,314	0,309	0,293	0,277	6,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,255	0,265	0,265	0,249	0,243	0,241	0,240	0,262	0,273	0,273	0,264	0,250	0,268	0,277	0,280	0,271	0,267	0,256	0,272	0,272	0,288	0,312	0,274	0,250	6,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,214	0,201	0,199	0,193	0,190	0,190	0,192	0,211	0,223	0,247	0,253	0,262	0,258	0,266	0,275	0,261	0,245	0,251	0,247	0,274	0,285	0,280	0,260	0,256	5,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,235	0,224	0,220	0,215	0,205	0,205	0,205	0,224	0,242	0,261	0,270	0,274	0,262	0,256	0,257	0,234	0,228	0,228	0,251	0,268	0,280	0,273	0,250	0,222	5,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,202	0,197	0,192	0,181	0,179	0,183	0,184	0,209	0,222	0,249	0,251	0,256	0,259	0,269	0,263	0,247	0,241	0,232	0,244	0,279	0,295	0,303	0,284	0,256	5,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,251	0,237	0,236	0,223	0,218	0,217	0,221	0,241	0,265	0,285	0,292	0,297	0,305	0,312	0,304	0,267	0,239	0,236	0,249	0,286	0,294	0,304	0,270	0,247	6,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2												1	1												Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,221	0,209	0,205	0,200	0,196	0,198	0,195	0,226	0,262	0,259	0,282	0,290	0,273	0,289	0,282	0,279	0,252	0,253	0,278	0,303	0,324	0,320	0,292	0,268	6,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1																								Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,236	0,224	0,212	0,210	0,203	0,203	0,211	0,243	0,282	0,292	0,297	0,290	0,292	0,302	0,296	0,311	0,298	0,295	0,319	0,342	0,333	0,320	0,295	0,277	6,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,251	0,235	0,256	0,238	0,229	0,220	0,211	0,246	0,267	0,300	0,318	0,338	0,360	0,342	0,349	0,330	0,325	0,312	0,333	0,352	0,368	0,363	0,336	0,299	7,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,267	0,237	0,225	0,207	0,207	0,215	0,216	0,234	0,268	0,275	0,304	0,313	0,311	0,355	0,338	0,324	0,324	0,305	0,351	0,371	0,368	0,386	0,366	0,328	7,09	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,284	0,263	0,252	0,248	0,241	0,260	0,242	0,228	0,265	0,293	0,331	0,329	0,325	0,344	0,322	0,314	0,289	0,310	0,336	0,326	0,345	0,340	0,303	0,280	7,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,247	0,251	0,241	0,220	0,215	0,219	0,207	0,233	0,264	0,291	0,311	0,312	0,320	0,327	0,362	0,343	0,329	0,306	0,343	0,340	0,375	0,393	0,402	0,346	7,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,285	0,250	0,237	0,219	0,213	0,221	0,228	0,274	0,292	0,326	0,330	0,329	0,328	0,353	0,356	0,318	0,310	0,312	0,327	0,341	0,371	0,372	0,361	0,313	7,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,271	0,237	0,223	0,215	0,213	0,215	0,214	0,235	0,279	0,310	0,326	0,326	0,335	0,364	0,346	0,320	0,315	0,308	0,337	0,355	0,348	0,351	0,327	0,319	7,09	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,276	0,247	0,234	0,232	0,219	0,220	0,215	0,233	0,282	0,311	0,308	0,316	0,328	0,342	0,321	0,283	0,288	0,261	0,293	0,321	0,370	0,374	0,343	0,295	6,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,247	0,237	0,242	0,232	0,225	0,265	0,253	0,269	0,285	0,317	0,321	0,331	0,322	0,334	0,316	0,302	0,298	0,294	0,321	0,350	0,370	0,372	0,336	0,306	7,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,285	0,264	0,237	0,237	0,216	0,210	0,204	0,221	0,252	0,280	0,281	0,295	0,305	0,341	0,337	0,313	0,284	0,297	0,308	0,343	0,343	0,374	0,349	0,321	6,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,275	0,232	0,213	0,212	0,219	0,235	0,242	0,254	0,271	0,293	0,302	0,312	0,316	0,330	0,309	0,282	0,273	0,286	0,327	0,354	0,372	0,387	0,343	0,321	6,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,281	0,266	0,257	0,249	0,239	0,245	0,245	0,263	0,273	0,293	0,306	0,296	0,295	0,307	0,303	0,289	0,277	0,292	0,290	0,331	0,330	0,359	0,343	0,299	6,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,278	0,251	0,235	0,234	0,227	0,232	0,221	0,240	0,248	0,280	0,308	0,331	0,348	0,348	0,339	0,356	0,337	0,330	0,339	0,353	0,373	0,398	0,363	0,333	7,30	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,288	0,276	0,273	0,261	0,257	0,267	0,258	0,268	0,259	0,302	0,316	0,336	0,326	0,350	0,340	0,332	0,309	0,311	0,328	0,342	0,366	0,374	0,343	0,313	7,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,272	0,254	0,239	0,234	0,229	0,232	0,233	0,243	0,258	0,287	0,296	0,298	0,316	0,367	0,358	0,323	0,307	0,324	0,324	0,368	0,381	0,384	0,372	0,315	7,22	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,275	0,270	0,269	0,264	0,260	0,262	0,235	0,226	0,265	0,289	0,307	0,330	0,330	0,356	0,364	0,329	0,305	0,298	0,316	0,338	0,369	0,378	0,358	0,310	7,30	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,263	0,238	0,229	0,217	0,203	0,217	0,208	0,242	0,258	0,281	0,293	0,323	0,335	0,365	0,368	0,340	0,328	0,322	0,342	0,383	0,412	0,404	0,377	0,340	7,29	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,294	0,273	0,259	0,257	0,252	0,252	0,250	0,251	0,267	0,299	0,329	0,323	0,327	0,351	0,342	0,321	0,306	0,310	0,334	0,351	0,359	0,374	0,349	0,325	7,36	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,290	0,263	0,256	0,245	0,239	0,241	0,240	0,250	0,275	0,316	0,328	0,369	0,390	0,385	0,387	0,358	0,340	0,331	0,338	0,391	0,342	0,421	0,401	0,363	7,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																				1	1				Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Γενική διακοπή στο ΗΣ το διάστημα 20:42 έως 20:55 λόγω βλάβης στη μονάδα G1.																										

Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,328	0,298	0,284	0,277	0,270	0,274	0,261	0,279	0,300	0,341	0,354	0,381	0,390	0,413	0,394	0,393	0,390	0,388	0,361	0,387	0,394	0,413	0,399	0,383	8,35	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,348	0,318	0,289	0,286	0,276	0,269	0,264	0,275	0,297	0,326	0,344	0,369	0,382	0,394	0,388	0,355	0,342	0,352	0,368	0,386	0,377	0,411	0,405	0,377	8,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,346	0,312	0,299	0,298	0,285	0,288	0,294	0,303	0,323	0,339	0,360	0,381	0,378	0,400	0,390	0,358	0,330	0,332	0,354	0,363	0,384	0,394	0,368	0,336	8,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2										1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,305	0,283	0,299	0,287	0,277	0,287	0,271	0,283	0,301	0,336	0,356	0,388	0,389	0,395	0,408	0,374	0,358	0,404	0,405	0,415	0,441	0,441	0,428	0,397	8,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2									1	1	1														Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,354	0,325	0,307	0,300	0,294	0,293	0,280	0,301	0,325	0,369	0,380	0,371	0,353	0,364	0,380	0,352	0,344	0,341	0,366	0,395	0,408	0,430	0,385	0,364	8,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,320	0,290	0,267	0,260	0,253	0,256	0,251	0,258	0,269	0,295	0,285	0,337	0,352	0,383	0,382	0,366	0,355	0,381	0,387	0,420	0,417	0,427	0,401	0,357	7,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,321	0,318	0,313	0,301	0,291	0,294	0,284	0,289	0,317	0,342	0,363	0,376	0,399	0,407	0,398	0,368	0,366	0,360	0,370	0,417	0,424	0,422	0,399	0,373	8,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,331	0,287	0,266	0,256	0,259	0,264	0,263	0,268	0,289	0,352	0,391	0,406	0,420	0,429	0,433	0,419	0,390	0,402	0,409	0,416	0,428	0,443	0,434	0,406	8,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,370	0,327	0,310	0,312	0,309	0,311	0,278	0,288	0,321	0,360	0,387	0,405	0,424	0,446	0,448	0,417	0,391	0,396	0,386	0,424	0,423	0,350	0,457	0,418	8,96	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																						1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																							1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,398	0,368	0,349	0,337	0,337	0,324	0,316	0,331	0,371	0,395	0,429	0,454	0,450	0,467	0,457	0,449	0,419	0,406	0,407	0,430	0,466	0,482	0,476	0,473	9,79	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,415	0,407	0,432	0,407	0,400	0,362	0,334	0,343	0,367	0,404	0,409	0,445	0,453	0,482	0,480	0,451	0,413	0,407	0,410	0,443	0,460	0,468	0,458	0,439	10,09	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 21 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,403	0,390	0,361	0,338	0,332	0,331	0,338	0,361	0,374	0,438	0,464	0,472	0,490	0,488	0,497	0,471	0,459	0,479	0,459	0,460	0,494	0,498	0,521	0,467	10,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,446	0,415	0,391	0,373	0,352	0,335	0,330	0,341	0,368	0,395	0,418	0,380	0,370	0,412	0,479	0,494	0,467	0,456	0,424	0,439	0,466	0,499	0,488	0,472	10,01	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,443	0,427	0,426	0,412	0,398	0,404	0,400	0,409	0,435	0,479	0,508	0,531	0,527	0,546	0,538	0,519	0,480	0,480	0,485	0,533	0,525	0,518	0,524	0,513	11,46	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,461	0,432	0,408	0,392	0,375	0,372	0,346	0,360	0,364	0,392	0,393	0,401	0,404	0,419	0,420	0,401	0,384	0,372	0,373	0,417	0,432	0,434	0,416	0,404	9,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,328	0,307	0,296	0,290	0,283	0,302	0,290	0,301	0,339	0,382	0,393	0,389	0,385	0,414	0,439	0,410	0,386	0,395	0,400	0,420	0,418	0,425	0,420	0,403	8,82	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2									1	1															Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	-																										Βλάβη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,345	0,320	0,300	0,293	0,280	0,282	0,258	0,269	0,294	0,313	0,338	0,346	0,354	0,384	0,382	0,356	0,361	0,344	0,339	0,357	0,376	0,414	0,398	0,354	8,06	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	-																										Βλάβη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,308	0,275	0,283	0,274	0,263	0,267	0,280	0,294	0,309	0,338	0,364	0,389	0,422	0,431	0,443	0,403	0,394	0,417	0,402	0,455	0,515	0,490	0,459	0,422	8,90	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																					1	1			Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 28 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,373	0,325	0,308	0,309	0,301	0,308	0,271	0,271	0,312	0,352	0,374	0,384	0,398	0,417	0,418	0,381	0,370	0,366	0,376	0,394	0,435	0,463	0,447	0,398	8,75	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	-																										Βλάβη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,336	0,305	0,292	0,294	0,283	0,311	0,290	0,305	0,329	0,371	0,380	0,411	0,427	0,446	0,430	0,411	0,411	0,409	0,421	0,443	0,458	0,457	0,473	0,424	9,12	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1								1	1	1	1												1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,348	0,318	0,316	0,302	0,311	0,314	0,306	0,298	0,342	0,395	0,403	0,406	0,430	0,435	0,423	0,390	0,384	0,387	0,414	0,456	0,476	0,507	0,494	0,470	9,32	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,417	0,357	0,321	0,312	0,305	0,312	0,313	0,308	0,340	0,356	0,376	0,399	0,411	0,419	0,422	0,397	0,379	0,380	0,402	0,429	0,457	0,461	0,443	0,389	9,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1																				1	1			Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,346	0,301	0,283	0,270	0,261	0,271	0,266	0,287	0,315	0,345	0,353	0,368	0,381	0,377	0,377	0,378	0,353	0,355	0,409	0,461	0,473	0,489	0,455	0,407	8,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 2 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,368	0,321	0,294	0,288	0,284	0,290	0,297	0,318	0,343	0,376	0,385	0,394	0,408	0,427	0,421	0,419	0,421	0,385	0,380	0,395	0,443	0,468	0,437	0,402	8,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2								1	1	1												1	1		Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,353	0,321	0,327	0,305	0,306	0,305	0,306	0,326	0,342	0,384	0,378	0,415	0,447	0,461	0,494	0,501	0,464	0,450	0,457	0,497	0,524	0,560	0,534	0,501	9,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2														1	1	1	1			1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,431	0,394	0,369	0,354	0,354	0,357	0,340	0,354	0,386	0,449	0,493	0,506	0,504	0,546	0,560	0,542	0,527	0,499	0,486	0,516	0,545	0,554	0,540	0,520	11,13	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 5 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,449	0,401	0,364	0,361	0,353	0,350	0,334	0,363	0,395	0,434	0,443	0,480	0,495	0,533	0,534	0,506	0,487	0,493	0,491	0,496	0,538	0,557	0,535	0,498	10,89	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,436	0,408	0,418	0,391	0,381	0,382	0,381	0,387	0,410	0,489	0,523	0,515	0,535	0,550	0,513	0,468	0,443	0,456	0,454	0,465	0,479	0,500	0,488	0,475	10,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1									1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,431	0,388	0,361	0,348	0,343	0,343	0,333	0,336	0,370	0,435	0,460	0,495	0,500	0,515	0,527	0,494	0,478	0,481	0,460	0,483	0,533	0,554	0,513	0,486	10,67	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,429	0,388	0,360	0,357	0,347	0,344	0,341	0,347	0,380	0,432	0,430	0,423	0,446	0,469	0,470	0,436	0,419	0,416	0,416	0,420	0,484	0,486	0,469	0,442	9,95	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1													1	1	1					1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,395	0,352	0,310	0,307	0,316	0,324	0,325	0,339	0,356	0,417	0,436	0,445	0,452	0,496	0,472	0,478	0,472	0,457	0,460	0,457	0,505	0,536	0,516	0,483	10,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2														1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,427	0,383	0,393	0,374	0,366	0,334	0,337	0,331	0,353	0,402	0,411	0,447	0,461	0,513	0,500	0,453	0,459	0,486	0,489	0,498	0,542	0,563	0,531	0,522	10,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,442	0,407	0,369	0,362	0,357	0,354	0,344	0,351	0,376	0,403	0,443	0,457	0,466	0,481	0,492	0,480	0,471	0,480	0,488	0,534	0,539	0,562	0,544	0,508	10,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,428	0,380	0,351	0,338	0,339	0,330	0,318	0,324	0,365	0,411	0,445	0,470	0,465	0,483	0,500	0,484	0,463	0,478	0,475	0,471	0,514	0,541	0,531	0,515	10,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,473	0,428	0,414	0,397	0,396	0,391	0,384	0,394	0,436	0,511	0,536	0,547	0,524	0,554	0,561	0,540	0,525	0,521	0,504	0,524	0,566	0,599	0,591	0,564	11,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,523	0,462	0,419	0,404	0,384	0,373	0,355	0,376	0,413	0,459	0,494	0,530	0,552	0,583	0,550	0,532	0,496	0,489	0,513	0,524	0,561	0,587	0,593	0,561	11,73	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,516	0,467	0,422	0,408	0,408	0,401	0,388	0,392	0,418	0,477	0,494	0,544	0,564	0,581	0,571	0,552	0,532	0,522	0,522	0,532	0,600	0,620	0,573	0,546	12,05	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,500	0,478	0,408	0,373	0,370	0,366	0,349	0,347	0,376	0,424	0,443	0,451	0,492	0,524	0,501	0,491	0,467	0,460	0,449	0,506	0,562	0,557	0,543	0,489	10,93	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,428	0,413	0,403	0,377	0,369	0,369	0,366	0,360	0,387	0,423	0,473	0,487	0,493	0,515	0,537	0,523	0,487	0,471	0,492	0,523	0,565	0,570	0,545	0,503	11,08	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,455	0,394	0,359	0,348	0,349	0,356	0,346	0,329	0,361	0,411	0,436	0,453	0,449	0,487	0,489	0,477	0,456	0,436	0,454	0,509	0,559	0,538	0,518	0,455	10,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1								1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,414	0,386	0,363	0,357	0,352	0,344	0,339	0,339	0,359	0,412	0,467	0,499	0,514	0,523	0,553	0,528	0,499	0,492	0,523	0,521	0,571	0,561	0,569	0,529	11,01	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,469	0,434	0,410	0,390	0,371	0,354	0,349	0,365	0,400	0,465	0,512	0,522	0,522	0,509	0,582	0,545	0,509	0,480	0,481	0,505	0,596	0,600	0,588	0,554	11,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,510	0,476	0,427	0,395	0,393	0,392	0,374	0,377	0,401	0,440	0,475	0,497	0,514	0,541	0,531	0,511	0,498	0,484	0,454	0,521	0,562	0,580	0,562	0,515	11,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,462	0,429	0,382	0,373	0,380	0,379	0,347	0,351	0,387	0,441	0,478	0,474	0,480	0,500	0,534	0,501	0,489	0,475	0,485	0,519	0,574	0,578	0,540	0,499	11,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,423	0,372	0,340	0,333	0,324	0,329	0,318	0,320	0,344	0,391	0,415	0,452	0,453	0,488	0,487	0,452	0,408	0,400	0,399	0,443	0,509	0,528	0,504	0,459	9,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1										1	1	1	1	1						1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,416	0,385	0,375	0,356	0,350	0,347	0,341	0,335	0,376	0,434	0,506	0,518	0,526	0,556	0,576	0,533	0,515	0,520	0,514	0,527	0,562	0,562	0,539	0,468	11,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,409	0,375	0,340	0,320	0,326	0,323	0,313	0,319	0,331	0,379	0,388	0,417	0,449	0,456	0,437	0,408	0,387	0,405	0,399	0,434	0,483	0,515	0,491	0,463	9,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,388	0,360	0,327	0,326	0,314	0,316	0,299	0,308	0,321	0,357	0,424	0,423	0,444	0,489	0,483	0,456	0,411	0,415	0,438	0,463	0,521	0,514	0,474	0,418	9,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2													1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,355	0,340	0,331	0,307	0,298	0,309	0,299	0,296	0,292	0,389	0,421	0,425	0,436	0,455	0,430	0,417	0,400	0,406	0,401	0,439	0,495	0,480	0,466	0,437	9,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2														1						1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,390	0,344	0,329	0,313	0,316	0,313	0,297	0,314	0,330	0,375	0,397	0,401	0,423	0,426	0,419	0,418	0,403	0,396	0,381	0,422	0,500	0,459	0,414	0,386	9,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2											1	1	1								1	1			Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,343	0,303	0,277	0,269	0,277	0,274	0,267	0,287	0,314	0,351	0,382	0,411	0,413	0,414	0,431	0,383	0,372	0,391	0,394	0,428	0,497	0,510	0,471	0,423	8,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,376	0,332	0,314	0,306	0,304	0,307	0,299	0,294	0,321	0,363	0,380	0,405	0,422	0,429	0,406	0,392	0,356	0,346	0,360	0,400	0,442	0,411	0,402	0,374	8,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 31 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,319	0,296	0,290	0,273	0,274	0,281	0,276	0,287	0,303	0,339	0,369	0,378	0,391	0,433	0,421	0,379	0,359	0,351	0,389	0,425	0,461	0,427	0,403	0,370	8,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2														1	1						1				Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,333	0,304	0,289	0,280	0,276	0,281	0,277	0,280	0,306	0,340	0,350	0,376	0,388	0,375	0,358	0,324	0,305	0,330	0,349	0,407	0,432	0,392	0,368	0,335	8,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,293	0,265	0,241	0,234	0,241	0,236	0,237	0,237	0,268	0,302	0,323	0,343	0,364	0,346	0,337	0,334	0,323	0,329	0,348	0,369	0,404	0,379	0,365	0,333	7,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,303	0,284	0,272	0,269	0,270	0,270	0,262	0,267	0,305	0,351	0,354	0,353	0,330	0,344	0,346	0,332	0,306	0,323	0,315	0,358	0,402	0,389	0,355	0,328	7,69	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2									1	1	1	1														Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,288	0,261	0,249	0,234	0,234	0,235	0,232	0,240	0,267	0,289	0,327	0,322	0,335	0,350	0,344	0,330	0,322	0,342	0,355	0,379	0,409	0,395	0,370	0,336	7,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,289	0,281	0,262	0,252	0,267	0,267	0,259	0,260	0,290	0,303	0,316	0,336	0,344	0,353	0,349	0,309	0,304	0,305	0,348	0,365	0,384	0,373	0,355	0,307	7,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,279	0,262	0,252	0,238	0,233	0,234	0,236	0,251	0,247	0,281	0,319	0,338	0,341	0,341	0,328	0,333	0,344	0,354	0,346	0,385	0,370	0,397	0,329	0,357	7,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά τα διαστήματα 19:57-20:07 και 22:18-22:29 σημειώθηκαν γενικές διακοπές ηλεκτροδότησης.																										

Σάββατο, 7 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,314	0,319	0,337	0,314	0,311	0,318	0,311	0,321	0,347	0,338	0,352	0,364	0,397	0,424	0,417	0,411	0,378	0,384	0,359	0,354	0,371	0,391	0,378	0,346	8,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,297	0,275	0,257	0,259	0,256	0,255	0,236	0,262	0,253	0,250	0,261	0,281	0,325	0,323	0,317	0,323	0,318	0,328	0,321	0,342	0,355	0,335	0,288	0,249	6,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,253	0,248	0,236	0,230	0,228	0,228	0,219	0,230	0,246	0,273	0,294	0,306	0,333	0,359	0,346	0,318	0,312	0,309	0,323	0,328	0,348	0,330	0,294	0,271	6,86	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,248	0,241	0,229	0,222	0,214	0,220	0,218	0,236	0,260	0,275	0,298	0,314	0,322	0,324	0,323	0,311	0,294	0,276	0,291	0,340	0,354	0,327	0,316	0,273	6,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,251	0,231	0,222	0,207	0,214	0,222	0,214	0,242	0,274	0,300	0,328	0,330	0,333	0,343	0,333	0,324	0,315	0,296	0,305	0,345	0,353	0,346	0,331	0,287	6,95	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

[illegible]

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,232	0,215	0,204	0,198	0,202	0,210	0,204	0,215	0,244	0,262	0,272	0,277	0,287	0,285	0,274	0,266	0,253	0,250	0,272	0,306	0,336	0,342	0,308	0,275	6,19	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 14 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,256	0,253	0,244	0,260	0,253	0,260	0,253	0,271	0,275	0,273	0,309	0,315	0,312	0,327	0,294	0,273	0,282	0,263	0,286	0,312	0,329	0,291	0,261	0,235	6,69	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,220	0,207	0,202	0,188	0,190	0,193	0,196	0,210	0,214	0,239	0,243	0,259	0,258	0,275	0,275	0,245	0,238	0,250	0,275	0,301	0,308	0,274	0,262	0,238	5,76	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,169	0,192	0,180	0,186	0,196	0,204	0,209	0,224	0,234	0,243	0,257	0,276	0,273	0,287	0,260	0,250	0,237	0,240	0,267	0,270	0,281	0,256	0,241	0,207	5,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,195	0,187	0,178	0,175	0,170	0,187	0,186	0,195	0,223	0,227	0,236	0,243	0,252	0,248	0,242	0,232	0,225	0,197	0,249	0,279	0,302	0,264	0,241	0,216	5,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 17:15-17:30 σημειώθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης.																										

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,197	0,184	0,170	0,171	0,162	0,172	0,186	0,198	0,210	0,231	0,233	0,240	0,237	0,246	0,230	0,206	0,208	0,213	0,228	0,276	0,283	0,268	0,241	0,225	5,22	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,177	0,171	0,160	0,153	0,151	0,161	0,172	0,173	0,189	0,215	0,222	0,239	0,216	0,219	0,223	0,206	0,197	0,209	0,230	0,262	0,288	0,266	0,239	0,219	4,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 07:18-07:24 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.																										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 28 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,163	0,161	0,167	0,159	0,159	0,159	0,177	0,171	0,190	0,198	0,204	0,217	0,233	0,245	0,227	0,216	0,204	0,201	0,226	0,250	0,258	0,228	0,214	0,185	4,81	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Συντήρηση	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 29 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,164	0,168	0,158	0,166	0,154	0,160	0,170	0,177	0,185	0,225	0,255	0,246	0,244	0,264	0,237	0,226	0,225	0,222	0,240	0,285	0,277	0,259	0,234	0,215	5,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Συντήρηση
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,191	0,185	0,151	0,148	0,143	0,147	0,151	0,160	0,171	0,173	0,188	0,189	0,202	0,198	0,191	0,177	0,162	0,162	0,186	0,220	0,205	0,193	0,163	0,154	4,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Συντήρηση
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

[illegible]

Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,137	0,130	0,120	0,121	0,117	0,124	0,133	0,142	0,152	0,160	0,154	0,164	0,163	0,169	0,163	0,154	0,148	0,153	0,154	0,212	0,202	0,195	0,181	0,166	3,71	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-																									Συντήρηση	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,138	0,148	0,143	0,152	0,162	0,165	0,155	0,158	0,147	0,148	0,158	0,159	0,150	0,141	0,140	0,147	0,184	0,171	0,160	0,151	0,139	0,130	0,120	0,117	3,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	-						1	1	1	1																Συντήρηση
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Η Μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.																										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,121	0,119	0,115	0,125	0,136	0,139	0,146	0,145	0,159	0,155	0,154	0,149	0,144	0,134	0,133	0,147	0,160	0,169	0,149	0,137	0,132	0,123	0,116	0,116	3,33	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,113	0,110	0,107	0,112	0,121	0,128	0,142	0,144	0,151	0,155	0,149	0,133	0,142	0,130	0,133	0,147	0,163	0,163	0,150	0,140	0,137	0,125	0,115	0,115	3,22	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,125	0,120	0,117	0,112	0,109	0,120	0,124	0,128	0,139	0,141	0,148	0,164	0,173	0,179	0,163	0,160	0,147	0,160	0,170	0,188	0,195	0,182	0,170	0,158	3,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,150	0,131	0,114	0,112	0,111	0,117	0,125	0,130	0,137	0,140	0,147	0,154	0,153	0,153	0,140	0,139	0,123	0,135	0,152	0,170	0,160	0,146	0,137	0,133	3,31	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

[illegible]

Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,125	0,123	0,118	0,122	0,116	0,118	0,130	0,136	0,135	0,150	0,144	0,155	0,162	0,166	0,148	0,141	0,132	0,135	0,147	0,168	0,175	0,159	0,150	0,136	3,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,107	0,105	0,102	0,097	0,098	0,100	0,109	0,115	0,117	0,121	0,128	0,121	0,135	0,145	0,130	0,122	0,108	0,110	0,114	0,143	0,134	0,125	0,119	0,111	2,81	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,102	0,096	0,097	0,091	0,094	0,094	0,098	0,099	0,108	0,109	0,120	0,123	0,143	0,146	0,133	0,142	0,138	0,132	0,140	0,158	0,158	0,138	0,135	0,130	2,92	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,117	0,118	0,096	0,089	0,089	0,092	0,102	0,116	0,113	0,117	0,117	0,130	0,128	0,125	0,102	0,115	0,109	0,129	0,126	0,131	0,127	0,117	0,106	0,108	2,72	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,103	0,099	0,091	0,093	0,092	0,094	0,098	0,098	0,106	0,123	0,126	0,128	0,128	0,130	0,129	0,118	0,113	0,111	0,125	0,136	0,129	0,122	0,110	0,112	2,71	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,122	0,110	0,096	0,094	0,094	0,095	0,099	0,105	0,114	0,120	0,128	0,128	0,118	0,112	0,119	0,121	0,111	0,105	0,120	0,137	0,133	0,119	0,111	0,104	2,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,102	0,094	0,092	0,092	0,091	0,094	0,106	0,110	0,111	0,115	0,112	0,111	0,123	0,124	0,115	0,108	0,109	0,113	0,120	0,129	0,127	0,115	0,110	0,104	2,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,099	0,099	0,093	0,090	0,092	0,098	0,099	0,102	0,106	0,121	0,119	0,127	0,124	0,127	0,117	0,115	0,106	0,108	0,123	0,142	0,127	0,117	0,109	0,113	2,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,103	0,099	0,093	0,094	0,091	0,096	0,098	0,108	0,115	0,115	0,109	0,121	0,123	0,125	0,133	0,128	0,135	0,124	0,136	0,153	0,155	0,142	0,127	0,129	2,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 19:02-19:11 σημειώθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης.																										

Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,118	0,121	0,113	0,120	0,116	0,118	0,127	0,122	0,115	0,118	0,124	0,130	0,129	0,130	0,126	0,126	0,110	0,107	0,126	0,142	0,131	0,117	0,098	0,090	2,87	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 18:41-18:49 σημειώθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης.																											

Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,098	0,096	0,092	0,091	0,094	0,096	0,097	0,101	0,133	0,143	0,146	0,141	0,137	0,129	0,126	0,118	0,124	0,133	0,141	0,149	0,136	0,132	0,127	0,116	2,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,113	0,105	0,108	0,102	0,104	0,109	0,106	0,109	0,114	0,114	0,107	0,110	0,118	0,118	0,121	0,103	0,098	0,113	0,127	0,119	0,113	0,110	0,105	0,098	2,64	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,095	0,096	0,094	0,092	0,090	0,098	0,099	0,107	0,122	0,128	0,121	0,125	0,124	0,121	0,117	0,115	0,128	0,150	0,152	0,151	0,140	0,143	0,136	0,127	2,87	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,121	0,118	0,115	0,115	0,112	0,098	0,092	0,096	0,108	0,110	0,113	0,136	0,128	0,120	0,125	0,128	0,123	0,138	0,136	0,147	0,130	0,124	0,111	0,101	2,84	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 2 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,093	0,094	0,098	0,100	0,100	0,105	0,109	0,108	0,114	0,115	0,116	0,116	0,109	0,121	0,123	0,112	0,102	0,116	0,123	0,128	0,128	0,116	0,105	0,096	2,64	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Δευτέρα, 4 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,092	0,092	0,089	0,089	0,090	0,091	0,092	0,103	0,109	0,120	0,106	0,114	0,108	0,116	0,113	0,115	0,103	0,117	0,122	0,125	0,117	0,121	0,116	0,106	2,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 5 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,095	0,102	0,098	0,097	0,096	0,105	0,104	0,102	0,111	0,104	0,095	0,096	0,113	0,107	0,116	0,136	0,137	0,131	0,128	0,137	0,125	0,117	0,112	0,104	2,67	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 6 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,097	0,091	0,094	0,092	0,090	0,099	0,097	0,102	0,112	0,126	0,127	0,136	0,129	0,124	0,123	0,131	0,128	0,144	0,140	0,144	0,142	0,133	0,125	0,116	2,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,107	0,105	0,100	0,103	0,103	0,108	0,102	0,101	0,110	0,116	0,127	0,132	0,140	0,144	0,145	0,143	0,137	0,147	0,154	0,152	0,155	0,144	0,142	0,133	3,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,107	0,096	0,093	0,094	0,095	0,097	0,095	0,105	0,116	0,123	0,105	0,116	0,114	0,115	0,112	0,107	0,110	0,127	0,125	0,129	0,117	0,128	0,123	0,110	2,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

[illegible]

Κυριακή, 10 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,097	0,098	0,099	0,097	0,098	0,099	0,102	0,112	0,116	0,119	0,128	0,142	0,126	0,130	0,124	0,117	0,142	0,146	0,142	0,139	0,132	0,127	0,114	2,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 14 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,101	0,098	0,098	0,099	0,103	0,100	0,106	0,107	0,115	0,114	0,110	0,116	0,119	0,116	0,117	0,115	0,128	0,131	0,125	0,124	0,131	0,113	0,106	2,69	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 15 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,102	0,098	0,092	0,088	0,087	0,088	0,092	0,097	0,107	0,129	0,129	0,140	0,109	0,125	0,116	0,110	0,109	0,152	0,136	0,125	0,126	0,116	0,110	0,107	2,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25							1	1	1																Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά τις 02:22 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω σφάλματος στο δίκτυο. Η επικοινωνία με το ΗΣ αποκαταστάθηκε στις 06:00.																										

Σάββατο, 16 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,103	0,104	0,102	0,102	0,099	0,106	0,104	0,104	0,115	0,121	0,136	0,163	0,147	0,149	0,130	0,119	0,153	0,182	0,170	0,152	0,153	0,138	0,134	0,116	3,10	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη

[illegible]

Δευτέρα, 18 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,106	0,099	0,096	0,095	0,095	0,099	0,100	0,105	0,117	0,113	0,114	0,118	0,130	0,130	0,135	0,130	0,129	0,142	0,148	0,152	0,162	0,159	0,138	0,131	2,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,122	0,095	0,094	0,093	0,093	0,097	0,101	0,099	0,109	0,107	0,117	0,120	0,115	0,117	0,105	0,113	0,122	0,134	0,138	0,142	0,129	0,138	0,124	0,120	2,74	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,096	0,098	0,092	0,095	0,099	0,095	0,097	0,100	0,105	0,101	0,110	0,120	0,135	0,119	0,116	0,123	0,138	0,143	0,149	0,128	0,130	0,118	0,106	2,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,099	0,096	0,094	0,092	0,093	0,094	0,102	0,107	0,119	0,112	0,111	0,112	0,109	0,112	0,106	0,105	0,111	0,128	0,139	0,136	0,129	0,130	0,120	0,107	2,66	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 24 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,122	0,124	0,118	0,114	0,114	0,114	0,119	0,111	0,114	0,128	0,119	0,127	0,128	0,143	0,132	0,122	0,127	0,151	0,161	0,151	0,159	0,144	0,133	0,125	3,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,118	0,109	0,109	0,104	0,103	0,110	0,112	0,116	0,128	0,136	0,132	0,128	0,126	0,128	0,133	0,140	0,143	0,154	0,175	0,180	0,186	0,167	0,147	0,128	3,21	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη	
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη	
G6 (MTU M330D)	0,19																									Διαθέσιμη	

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,118		1				
	01:00	0,107		1				
	02:00	0,105		1				
	03:00	0,107		1				
	04:00	0,107		1				
	05:00	0,111		1				
	06:00	0,115		1				
	07:00	0,128		1				
	08:00	0,126		1				
	09:00	0,133		1				
	10:00	0,137		1				
	11:00	0,127		1				
	12:00	0,125		1				
	13:00	0,131		1				
	14:00	0,125		1				
	15:00	0,134		1				
	16:00	0,149		1				
	17:00	0,157		1				
	18:00	0,165		1				
	19:00	0,166		1				
	20:00	0,162		1				
	21:00	0,158		1				
	22:00	0,150		1				
	23:00	0,130		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,115		1				
	01:00	0,110		1				
	02:00	0,112		1				
	03:00	0,107		1				
	04:00	0,105		1				
	05:00	0,110		1				
	06:00	0,110		1				
	07:00	0,122		1				
	08:00	0,126		1				
	09:00	0,129		1				
	10:00	0,129		1				
	11:00	0,121		1				
	12:00	0,128		1				
	13:00	0,110		1				
	14:00	0,107			1			
	15:00	0,106			1			
	16:00	0,123			1			
	17:00	0,140			1			
	18:00	0,145			1			
	19:00	0,149			1			
	20:00	0,145			1			
	21:00	0,140			1			
	22:00	0,127			1			
	23:00	0,117			1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,107			1			
	01:00	0,105			1			
	02:00	0,104			1			
	03:00	0,099			1			
	04:00	0,098			1			
	05:00	0,102			1			
	06:00	0,103			1			
	07:00	0,109			1			
	08:00	0,106			1			
	09:00	0,114			1			
	10:00	0,098			1			
	11:00	0,106			1			
	12:00	0,110			1			
	13:00	0,103			1			
	14:00	0,120			1			
	15:00	0,138			1			
	16:00	0,143			1			
	17:00	0,160			1			
	18:00	0,172			1			
	19:00	0,164			1			
	20:00	0,164			1			
	21:00	0,169			1			
	22:00	0,156			1			
	23:00	0,147			1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,136			1			
	01:00	0,129			1			
	02:00	0,124			1			
	03:00	0,103			1			
	04:00	0,097			1			
	05:00	0,096			1			
	06:00	0,100			1			
	07:00	0,111			1			
	08:00	0,120			1			
	09:00	0,112			1			
	10:00	0,112			1			
	11:00	0,111			1			
	12:00	0,114			1			
	13:00	0,115			1			
	14:00	0,121			1			
	15:00	0,110			1			
	16:00	0,115			1			
	17:00	0,144			1			
	18:00	0,139			1			
	19:00	0,132			1			
	20:00	0,144			1			
	21:00	0,132			1			
	22:00	0,126			1			
	23:00	0,114			1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,107			1			
	01:00	0,107			1			
	02:00	0,115			1			
	03:00	0,115			1			
	04:00	0,109			1			
	05:00	0,105			1			
	06:00	0,109			1			
	07:00	0,114			1			
	08:00	0,121			1			
	09:00	0,116			1			
	10:00	0,118			1			
	11:00	0,111			1			
	12:00	0,125			1			
	13:00	0,131			1			
	14:00	0,147			1			
	15:00	0,134			1			
	16:00	0,149			1			
	17:00	0,166			1			
	18:00	0,175			1			
	19:00	0,155			1			
	20:00	0,163	1		1		1	
	21:00	0,158	1		1			
	22:00	0,134	1		1			
	23:00	0,122	1		1			

Γενική διακοπή στις 19:40 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,111	1		1			
	01:00	0,114	1		1			
	02:00	0,111	1		1			
	03:00	0,110	1		1			
	04:00	0,107	1		1			
	05:00	0,107	1		1			
	06:00	0,111	1		1			
	07:00	0,110	1		1			
	08:00	0,130			1			
	09:00	0,132			1			
	10:00	0,122			1			
	11:00	0,125			1			
	12:00	0,139			1			
	13:00	0,135	1		1			
	14:00	0,127	1		1			
	15:00	0,129	1		1			
	16:00	0,131	1		1			
	17:00	0,137	1		1			
	18:00	0,143	1		1			
	19:00	0,146	1		1			
	20:00	0,138	1		1			
	21:00	0,136	1		1			
	22:00	0,131	1		1			
	23:00	0,124	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,117	1		1			
	01:00	0,105	1		1			
	02:00	0,100	1		1			
	03:00	0,094	1		1			
	04:00	0,093	1		1			
	05:00	0,093	1		1			
	06:00	0,097	1		1			
	07:00	0,110			1			
	08:00	0,123			1			
	09:00	0,126			1			
	10:00	0,104			1			
	11:00	0,106			1			
	12:00	0,108			1			
	13:00	0,110			1			
	14:00	0,120	1		1			
	15:00	0,102	1		1			
	16:00	0,105	1		1			
	17:00	0,135	1		1			
	18:00	0,131	1		1			
	19:00	0,147	1		1			
	20:00	0,152	1		1			
	21:00	0,137	1		1			
	22:00	0,127	1		1			
	23:00	0,111	1		1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,103	1		1			
	01:00	0,100	1		1			
	02:00	0,099	1		1			
	03:00	0,093	1		1			
	04:00	0,096	1		1			
	05:00	0,095	1		1			
	06:00	0,105	1		1			
	07:00	0,104			1			
	08:00	0,124			1			
	09:00	0,119			1			
	10:00	0,132			1			
	11:00	0,140			1			
	12:00	0,146			1			
	13:00	0,150	1		1			
	14:00	0,134	1		1			
	15:00	0,142	1		1			
	16:00	0,151	1		1			
	17:00	0,173	1		1			
	18:00	0,198	1		1			
	19:00	0,204	1		1			
	20:00	0,181	1		1			
	21:00	0,178	1		1			
	22:00	0,165	1		1			
	23:00	0,146	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,136	1		1			
	01:00	0,118	1		1			
	02:00	0,122	1		1			
	03:00	0,123	1		1			
	04:00	0,106	1		1			
	05:00	0,104	1		1			
	06:00	0,113	1		1			
	07:00	0,116			1			
	08:00	0,120			1			
	09:00	0,115			1			
	10:00	0,116			1			
	11:00	0,113			1			
	12:00	0,113			1			
	13:00	0,115			1			
	14:00	0,107			1			
	15:00	0,106			1			
	16:00	0,117			1			
	17:00	0,138			1			
	18:00	0,153			1			
	19:00	0,151	1		1			
	20:00	0,146	1		1			
	21:00	0,143	1		1			
	22:00	0,132	1		1			
	23:00	0,112	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,105	1		1			
	01:00	0,102	1		1			
	02:00	0,100	1		1			
	03:00	0,098	1		1			
	04:00	0,098	1		1			
	05:00	0,101	1		1			
	06:00	0,098	1		1			
	07:00	0,095			1			
	08:00	0,110			1			
	09:00	0,101			1			
	10:00	0,104			1			
	11:00	0,102			1			
	12:00	0,114			1			
	13:00	0,111			1			
	14:00	0,109			1			
	15:00	0,119			1			
	16:00	0,131			1			
	17:00	0,143			1			
	18:00	0,158			1			
	19:00	0,165			1			
	20:00	0,169			1			
	21:00	0,147			1			
	22:00	0,136			1			
	23:00	0,122			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,109			1			
	01:00	0,106			1			
	02:00	0,106			1			
	03:00	0,102			1			
	04:00	0,107			1			
	05:00	0,103			1			
	06:00	0,101			1			
	07:00	0,102			1			
	08:00	0,103			1			
	09:00	0,098			1			
	10:00	0,102			1			
	11:00	0,105			1			
	12:00	0,121			1			
	13:00	0,125			1			
	14:00	0,125			1			
	15:00	0,138			1			
	16:00	0,145			1			
	17:00	0,151			1			
	18:00	0,153			1			
	19:00	0,158			1			
	20:00	0,143			1			
	21:00	0,134			1			
	22:00	0,135			1			
	23:00	0,124			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,110			1			
	01:00	0,115			1			
	02:00	0,115			1			
	03:00	0,110			1			
	04:00	0,111			1			
	05:00	0,110			1			
	06:00	0,119			1			
	07:00	0,125			1			
	08:00	0,115			1			
	09:00	0,126			1			
	10:00	0,115			1			
	11:00	0,115			1			
	12:00	0,120			1			
	13:00	0,124			1			
	14:00	0,133			1			
	15:00	0,133			1			
	16:00	0,148			1			
	17:00	0,183			1			
	18:00	0,185			1			
	19:00	0,175			1			
	20:00	0,167			1			
	21:00	0,152			1			
	22:00	0,147			1			
	23:00	0,140			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,129			1			
	01:00	0,117			1			
	02:00	0,115			1			
	03:00	0,113			1			
	04:00	0,111			1			
	05:00	0,106			1			
	06:00	0,102			1			
	07:00	0,106			1			
	08:00	0,101			1			
	09:00	0,108			1			
	10:00	0,113			1			
	11:00	0,117			1			
	12:00	0,143			1			
	13:00	0,137			1			
	14:00	0,124			1			
	15:00	0,122			1			
	16:00	0,123			1			
	17:00	0,152			1			
	18:00	0,166			1			
	19:00	0,163			1			
	20:00	0,154			1			
	21:00	0,150			1			
	22:00	0,132			1			
	23:00	0,122			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,113			1			
	01:00	0,109			1			
	02:00	0,104			1			
	03:00	0,101			1			
	04:00	0,103			1			
	05:00	0,099			1			
	06:00	0,100			1			
	07:00	0,106			1			
	08:00	0,115			1			
	09:00	0,113			1			
	10:00	0,118			1			
	11:00	0,114			1			
	12:00	0,110			1			
	13:00	0,115			1			
	14:00	0,119			1			
	15:00	0,111			1			
	16:00	0,118			1			
	17:00	0,135			1			
	18:00	0,139			1			
	19:00	0,141			1			
	20:00	0,134			1			
	21:00	0,137			1			
	22:00	0,127			1			
	23:00	0,117			1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,111			1			
	01:00	0,109			1			
	02:00	0,112			1			
	03:00	0,108			1			
	04:00	0,107			1			
	05:00	0,104			1			
	06:00	0,105			1			
	07:00	0,100			1			
	08:00	0,108					1	
	09:00	0,106					1	
	10:00	0,116					1	
	11:00	0,120					1	
	12:00	0,112					1	
	13:00	0,117					1	
	14:00	0,111					1	
	15:00	0,104					1	
	16:00	0,112					1	
	17:00	0,134					1	
	18:00	0,149					1	
	19:00	0,146					1	
	20:00	0,135					1	
	21:00	0,145					1	
	22:00	0,135					1	
	23:00	0,121					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,105					1	
	01:00	0,098					1	
	02:00	0,095					1	
	03:00	0,094					1	
	04:00	0,093					1	
	05:00	0,098					1	
	06:00	0,099					1	
	07:00	0,102					1	
	08:00	0,109					1	
	09:00	0,107					1	
	10:00	0,112					1	
	11:00	0,117					1	
	12:00	0,103					1	
	13:00	0,110					1	
	14:00	0,107					1	
	15:00	0,100					1	
	16:00	0,103					1	
	17:00	0,136					1	
	18:00	0,132					1	
	19:00	0,119					1	
	20:00	0,124					1	
	21:00	0,120					1	
	22:00	0,121					1	
	23:00	0,110					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,100					1	
	01:00	0,099					1	
	02:00	0,096					1	
	03:00	0,094					1	
	04:00	0,093					1	
	05:00	0,096					1	
	06:00	0,096					1	
	07:00	0,088					1	
	08:00	0,100					1	
	09:00	0,106					1	
	10:00	0,099					1	
	11:00	0,100					1	
	12:00	0,104					1	
	13:00	0,116					1	
	14:00	0,124					1	
	15:00	0,118					1	
	16:00	0,132					1	
	17:00	0,154					1	
	18:00	0,149					1	
	19:00	0,160					1	
	20:00	0,146					1	
	21:00	0,148					1	
	22:00	0,140					1	
	23:00	0,136					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,125					1	
	01:00	0,118					1	
	02:00	0,120					1	
	03:00	0,100					1	
	04:00	0,099					1	
	05:00	0,098					1	
	06:00	0,098					1	
	07:00	0,097					1	
	08:00	0,111					1	
	09:00	0,113					1	
	10:00	0,116					1	
	11:00	0,115					1	
	12:00	0,105					1	
	13:00	0,108					1	
	14:00	0,115					1	
	15:00	0,118					1	
	16:00	0,127					1	
	17:00	0,135					1	
	18:00	0,143					1	
	19:00	0,143					1	
	20:00	0,141					1	
	21:00	0,141					1	
	22:00	0,126					1	
	23:00	0,123					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,109					1	
	01:00	0,104					1	
	02:00	0,105					1	
	03:00	0,104					1	
	04:00	0,103					1	
	05:00	0,105					1	
	06:00	0,110					1	
	07:00	0,108					1	
	08:00	0,114					1	
	09:00	0,109					1	
	10:00	0,111					1	
	11:00	0,123					1	
	12:00	0,125					1	
	13:00	0,130					1	
	14:00	0,125					1	
	15:00	0,125					1	
	16:00	0,127					1	
	17:00	0,145					1	
	18:00	0,162					1	
	19:00	0,174					1	
	20:00	0,164					1	
	21:00	0,148					1	
	22:00	0,146					1	
	23:00	0,125					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,119					1	
	01:00	0,116					1	
	02:00	0,112					1	
	03:00	0,109					1	
	04:00	0,111					1	
	05:00	0,111					1	
	06:00	0,113					1	
	07:00	0,104					1	
	08:00	0,111					1	
	09:00	0,107					1	
	10:00	0,115					1	
	11:00	0,118					1	
	12:00	0,120					1	
	13:00	0,128					1	
	14:00	0,120					1	
	15:00	0,106					1	
	16:00	0,115					1	
	17:00	0,138					1	
	18:00	0,154					1	
	19:00	0,146					1	
	20:00	0,149					1	
	21:00	0,136					1	
	22:00	0,131					1	
	23:00	0,118					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,113					1	
	01:00	0,105					1	
	02:00	0,101					1	
	03:00	0,100					1	
	04:00	0,099					1	
	05:00	0,099					1	
	06:00	0,097					1	
	07:00	0,103					1	
	08:00	0,116					1	
	09:00	0,112					1	
	10:00	0,108					1	
	11:00	0,108					1	
	12:00	0,107					1	
	13:00	0,113					1	
	14:00	0,126					1	
	15:00	0,119					1	
	16:00	0,119					1	
	17:00	0,128					1	
	18:00	0,134					1	
	19:00	0,141					1	
	20:00	0,138					1	
	21:00	0,136					1	
	22:00	0,126					1	
	23:00	0,115					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης