

Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,041	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,042	0,037	0,039	0,037	0,040	0,038	0,039	0,037	0,038	0,040	0,038	0,042	0,035	0,028	0,028	0,030	0,030	0,024	0,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,023	0,023	0,023	0,021	0,022	0,023	0,024	0,020	0,019	0,021	0,021	0,019	0,024	0,023	0,028	0,020	0,019	0,034	0,029	0,030	0,027	0,027	0,026	0,024	0,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,023	0,022	0,022	0,022	0,022	0,023	0,025	0,021	0,025	0,033	0,038	0,036	0,034	0,021	0,027	0,024	0,024	0,025	0,028	0,029	0,026	0,025	0,023	0,023	0,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,023	0,018	0,019	0,021	0,022	0,020	0,018	0,019	0,021	0,025	0,025	0,025	0,030	0,026	0,026	0,026	0,023	0,022	0,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,021	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,024	0,020	0,018	0,022	0,023	0,022	0,024	0,025	0,024	0,020	0,020	0,025	0,030	0,027	0,027	0,028	0,025	0,022	0,55	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,022	0,022	0,022	0,021	0,021	0,022	0,024	0,021	0,020	0,026	0,025	0,027	0,031	0,026	0,027	0,026	0,026	0,030	0,034	0,032	0,032	0,032	0,030	0,027	0,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,027	0,027	0,026	0,027	0,026	0,027	0,029	0,027	0,026	0,027	0,029	0,027	0,027	0,028	0,026	0,024	0,033	0,034	0,036	0,034	0,036	0,034	0,033	0,029	0,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,028	0,028	0,028	0,029	0,029	0,029	0,030	0,027	0,027	0,029	0,029	0,030	0,027	0,028	0,029	0,027	0,031	0,032	0,034	0,035	0,033	0,032	0,031	0,028	0,71	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,028	0,027	0,027	0,026	0,026	0,027	0,027	0,022	0,026	0,027	0,025	0,031	0,030	0,028	0,031	0,027	0,024	0,033	0,033	0,036	0,041	0,041	0,036	0,033	0,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,027	0,030	0,029	0,030	0,024	0,024	0,023	0,027	0,035	0,032	0,037	0,043	0,046	0,042	0,038	0,036	0,032	0,76	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,031	0,031	0,031	0,031	0,030	0,031	0,032	0,025	0,024	0,023	0,027	0,032	0,029	0,023	0,026	0,023	0,024	0,030	0,038	0,040	0,039	0,036	0,036	0,029	0,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,028	0,029	0,028	0,028	0,028	0,028	0,029	0,024	0,027	0,029	0,027	0,026	0,022	0,025	0,024	0,032	0,033	0,036	0,041	0,037	0,038	0,035	0,033	0,031	0,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,029	0,030	0,031	0,026	0,027	0,029	0,028	0,034	0,028	0,030	0,029	0,028	0,025	0,036	0,039	0,036	0,036	0,035	0,031	0,029	0,74	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,028	0,029	0,028	0,029	0,029	0,029	0,031	0,027	0,025	0,021	0,020	0,021	0,019	0,018	0,021	0,021	0,022	0,034	0,033	0,029	0,032	0,029	0,029	0,027	0,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,026	0,026	0,027	0,027	0,027	0,027	0,030	0,026	0,023	0,023	0,024	0,027	0,026	0,037	0,047	0,043	0,043	0,046	0,055	0,053	0,055	0,052	0,050	0,046	0,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-																									Συντήρηση
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

[illegible]

Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,046	0,046	0,045	0,046	0,045	0,045	0,047	0,041	0,042	0,039	0,027	0,022	0,030	0,044	0,046	0,043	0,042	0,049	0,053	0,052	0,051	0,049	0,047	0,044	1,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-																									Συντήρηση
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,045	0,043	0,044	0,044	0,043	0,044	0,046	0,041	0,042	0,043	0,048	0,050	0,052	0,049	0,048	0,051	0,047	0,050	0,057	0,055	0,055	0,054	0,050	0,048	1,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-																									Συντήρηση
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,047	0,047	0,046	0,046	0,046	0,046	0,047	0,044	0,046	0,049	0,050	0,038	0,037	0,041	0,029	0,033	0,031	0,044	0,055	0,046	0,041	0,039	0,037	0,033	1,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-																									Συντήρηση
MAN D2566ME	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,032	0,030	0,029	0,029	0,028	0,029	0,031	0,029	0,037	0,051	0,047	0,044	0,045	0,031	0,027	0,026	0,028	0,029	0,040	0,042	0,038	0,037	0,035	0,033	0,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-																									Συντήρηση
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,033	0,028	0,029	0,033	0,030	0,033	0,029	0,026	0,028	0,030	0,031	0,030	0,039	0,042	0,040	0,039	0,037	0,032	0,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-																									Συντήρηση
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,031	0,031	0,030	0,030	0,029	0,029	0,032	0,028	0,030	0,025	0,025	0,027	0,025	0,024	0,026	0,026	0,028	0,036	0,040	0,037	0,035	0,034	0,032	0,029	0,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-																									Συντήρηση
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,029	0,027	0,027	0,027	0,028	0,028	0,030	0,025	0,029	0,028	0,031	0,028	0,025	0,025	0,027	0,027	0,027	0,030	0,042	0,043	0,041	0,036	0,035	0,032	0,73	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-																										Συντήρηση
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,030	0,030	0,029	0,029	0,028	0,027	0,028	0,024	0,024	0,026	0,028	0,024	0,042	0,042	0,046	0,032	0,027	0,046	0,052	0,053	0,054	0,052	0,051	0,045	0,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-																									Συντήρηση
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,045	0,045	0,045	0,045	0,044	0,044	0,029	0,024	0,026	0,027	0,032	0,047	0,052	0,046	0,037	0,030	0,037	0,044	0,045	0,040	0,037	0,038	0,035	0,034	0,93	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	-																									Συντήρηση	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,033	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,035	0,032	0,036	0,036	0,039	0,042	0,035	0,036	0,035	0,033	0,036	0,040	0,043	0,045	0,046	0,042	0,039	0,037	0,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-																									Συντήρηση
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,035	0,035	0,033	0,033	0,033	0,034	0,034	0,031	0,034	0,032	0,035	0,033	0,038	0,034	0,033	0,033	0,034	0,038	0,045	0,042	0,046	0,042	0,037	0,034	0,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-																									Συντήρηση
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,032	0,034	0,035	0,034	0,034	0,034	0,036	0,032	0,034	0,038	0,049	0,047	0,026	0,024	0,029	0,035	0,036	0,036	0,041	0,043	0,042	0,043	0,039	0,034	0,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-																									Συντήρηση
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,033	0,033	0,032	0,030	0,030	0,030	0,031	0,032	0,035	0,035	0,039	0,051	0,036	0,025	0,027	0,032	0,036	0,039	0,043	0,040	0,042	0,038	0,037	0,035	0,84	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	-																									Συντήρηση	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,030	0,036	0,028	0,034	0,029	0,027	0,028	0,029	0,026	0,026	0,026	0,027	0,027	0,039	0,038	0,034	0,032	0,031	0,030	0,72	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	-																									Συντήρηση	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,029	0,030	0,029	0,029	0,029	0,030	0,034	0,028	0,029	0,031	0,027	0,027	0,025	0,024	0,025	0,027	0,025	0,029	0,033	0,039	0,038	0,032	0,033	0,029	0,71	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	-																									Βλάβη	
MAN D2566ME	0,08												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,029	0,029	0,030	0,030	0,029	0,029	0,032	0,025	0,027	0,029	0,032	0,027	0,037	0,043	0,044	0,050	0,044	0,048	0,052	0,050	0,053	0,052	0,048	0,048	0,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	-																									Βλάβη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,046	0,047	0,046	0,046	0,046	0,046	0,048	0,043	0,037	0,045	0,042	0,046	0,049	0,048	0,048	0,051	0,049	0,051	0,054	0,055	0,044	0,034	0,031	0,028	1,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	-																									Βλάβη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

[illegible]

Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,044	0,044	0,045	0,045	0,046	0,045	0,047	0,041	0,045	0,045	0,049	0,046	0,042	0,041	0,042	0,041	0,045	0,041	0,054	0,054	0,053	0,047	0,046	0,042	1,09	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	-																									Βλάβη	
MAN D2566ME	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,043	0,043	0,043	0,042	0,041	0,041	0,042	0,037	0,028	0,035	0,026	0,023	0,024	0,026	0,029	0,026	0,030	0,027	0,036	0,033	0,028	0,028	0,028	0,024	0,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	-																									Βλάβη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

[illegible]

Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,023	0,023	0,021	0,021	0,022	0,023	0,023	0,019	0,020	0,026	0,027	0,028	0,029	0,026	0,024	0,022	0,022	0,025	0,032	0,033	0,030	0,028	0,026	0,025	0,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,024	0,023	0,023	0,023	0,022	0,023	0,024	0,022	0,023	0,027	0,030	0,045	0,048	0,044	0,043	0,039	0,040	0,041	0,047	0,044	0,048	0,047	0,044	0,041	0,83	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,042	0,040	0,041	0,040	0,040	0,040	0,041	0,038	0,039	0,042	0,040	0,039	0,039	0,042	0,040	0,042	0,043	0,044	0,049	0,051	0,052	0,049	0,048	0,046	1,02	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,045	0,044	0,045	0,044	0,045	0,044	0,045	0,041	0,041	0,043	0,049	0,046	0,046	0,042	0,043	0,043	0,041	0,046	0,050	0,050	0,053	0,047	0,047	0,043	1,08	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,044	0,043	0,043	0,043	0,043	0,044	0,044	0,045	0,037	0,048	0,048	0,047	0,051	0,045	0,043	0,044	0,043	0,048	0,055	0,060	0,057	0,052	0,050	0,050	1,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,046	0,046	0,045	0,046	0,046	0,047	0,046	0,043	0,046	0,048	0,046	0,046	0,042	0,041	0,041	0,043	0,043	0,045	0,056	0,053	0,052	0,054	0,052	0,048	1,12	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,047	0,046	0,047	0,046	0,045	0,047	0,046	0,042	0,043	0,042	0,042	0,047	0,044	0,042	0,049	0,045	0,043	0,046	0,056	0,059	0,056	0,051	0,050	0,047	1,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,046	0,045	0,046	0,045	0,045	0,046	0,049	0,046	0,037	0,027	0,025	0,042	0,027	0,024	0,024	0,024	0,025	0,022	0,031	0,035	0,034	0,033	0,029	0,027	0,83	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,046	0,045	0,045	0,043	0,040	0,044	0,045	0,048	0,044	0,042	0,039	0,048	0,053	0,056	0,053	0,052	0,048	0,045	1,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

[illegible]

Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,026	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,022	0,023	0,026	0,024	0,024	0,027	0,023	0,023	0,026	0,025	0,020	0,025	0,025	0,027	0,030	0,029	0,025	0,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,025	0,025	0,025	0,024	0,024	0,025	0,024	0,022	0,027	0,026	0,020	0,023	0,030	0,016	0,018	0,019	0,018	0,018	0,026	0,027	0,027	0,028	0,026	0,026	0,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

[illegible]

Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,023	0,020	0,020	0,022	0,024	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,038	0,041	0,047	0,049	0,049	0,050	0,048	0,047	0,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,044	0,042	0,042	0,042	0,043	0,043	0,042	0,039	0,044	0,043	0,044	0,039	0,037	0,021	0,021	0,022	0,022	0,023	0,029	0,028	0,028	0,026	0,026	0,026	0,82	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,028	0,024	0,024	0,024	0,024	0,025	0,022	0,021	0,022	0,021	0,022	0,022	0,024	0,021	0,036	0,041	0,040	0,046	0,048	0,050	0,050	0,048	0,046	0,047	0,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,043	0,044	0,043	0,044	0,044	0,047	0,046	0,048	0,046	0,042	0,043	0,038	0,038	0,040	0,039	0,042	0,041	0,042	0,044	0,047	0,047	0,049	0,047	0,044	1,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,043	0,045	0,044	0,043	0,043	0,043	0,040	0,038	0,036	0,040	0,038	0,043	0,041	0,043	0,043	0,040	0,041	0,042	0,048	0,048	0,047	0,046	0,048	0,044	1,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,041	0,041	0,041	0,042	0,041	0,041	0,039	0,039	0,043	0,041	0,041	0,040	0,047	0,043	0,041	0,040	0,038	0,039	0,046	0,051	0,049	0,047	0,045	0,042	1,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,042	0,042	0,042	0,042	0,043	0,043	0,040	0,036	0,039	0,040	0,036	0,038	0,037	0,038	0,039	0,034	0,040	0,040	0,042	0,046	0,047	0,047	0,046	0,044	0,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,045	0,044	0,045	0,044	0,044	0,044	0,042	0,040	0,023	0,029	0,039	0,040	0,046	0,043	0,031	0,025	0,027	0,026	0,030	0,032	0,034	0,029	0,026	0,024	0,85	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																										Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																										Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,021	0,021	0,020	0,023	0,033	0,038	0,041	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,040	0,049	0,049	0,049	0,045	0,044	0,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,043	0,038	0,032	0,019	0,021	0,021	0,019	0,020	0,022	0,025	0,019	0,021	0,021	0,030	0,029	0,030	0,030	0,029	0,027	0,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,026	0,024	0,019	0,024	0,023	0,020	0,021	0,024	0,022	0,024	0,022	0,021	0,021	0,028	0,035	0,031	0,031	0,028	0,026	0,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,025	0,025	0,024	0,025	0,024	0,025	0,021	0,022	0,022	0,021	0,023	0,023	0,021	0,021	0,021	0,021	0,020	0,022	0,027	0,033	0,030	0,030	0,030	0,026	0,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,025	0,024	0,026	0,026	0,026	0,026	0,024	0,024	0,023	0,024	0,027	0,026	0,040	0,047	0,041	0,041	0,038	0,039	0,043	0,034	0,033	0,032	0,028	0,026	0,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,025	0,025	0,024	0,024	0,025	0,024	0,021	0,022	0,028	0,039	0,046	0,043	0,043	0,045	0,039	0,039	0,041	0,042	0,041	0,047	0,049	0,047	0,046	0,046	0,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,043	0,043	0,042	0,042	0,042	0,043	0,040	0,040	0,041	0,044	0,045	0,047	0,041	0,044	0,040	0,043	0,044	0,041	0,043	0,051	0,049	0,049	0,046	0,045	1,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,043	0,044	0,043	0,044	0,044	0,044	0,040	0,042	0,039	0,039	0,037	0,039	0,037	0,037	0,037	0,039	0,043	0,046	0,045	0,048	0,048	0,046	0,045	0,042	1,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,041	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,040	0,044	0,024	0,020	0,018	0,018	0,017	0,022	0,022	0,020	0,020	0,024	0,023	0,027	0,028	0,029	0,031	0,029	0,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,027	0,026	0,026	0,025	0,025	0,026	0,022	0,023	0,025	0,026	0,021	0,018	0,022	0,022	0,025	0,022	0,023	0,023	0,026	0,031	0,032	0,030	0,030	0,026	0,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,025	0,025	0,025	0,026	0,025	0,025	0,021	0,022	0,022	0,020	0,021	0,017	0,017	0,019	0,019	0,016	0,018	0,019	0,024	0,032	0,034	0,033	0,031	0,027	0,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,029	0,028	0,027	0,027	0,027	0,027	0,024	0,024	0,025	0,027	0,030	0,025	0,026	0,025	0,023	0,023	0,023	0,024	0,030	0,038	0,036	0,034	0,033	0,030	0,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,027	0,027	0,027	0,026	0,026	0,027	0,022	0,023	0,028	0,031	0,022	0,027	0,031	0,027	0,024	0,022	0,019	0,019	0,023	0,029	0,030	0,029	0,030	0,029	0,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,027	0,026	0,026	0,026	0,027	0,026	0,021	0,022	0,022	0,027	0,023	0,023	0,020	0,020	0,020	0,020	0,021	0,021	0,027	0,031	0,032	0,031	0,028	0,026	0,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,026	0,025	0,025	0,025	0,026	0,025	0,021	0,023	0,023	0,021	0,022	0,022	0,037	0,042	0,047	0,038	0,038	0,042	0,051	0,051	0,045	0,045	0,048	0,046	0,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,044	0,042	0,043	0,042	0,043	0,042	0,039	0,039	0,041	0,044	0,045	0,043	0,038	0,040	0,040	0,036	0,041	0,038	0,047	0,048	0,043	0,049	0,048	0,045	1,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,043	0,044	0,043	0,044	0,042	0,043	0,038	0,044	0,039	0,042	0,043	0,043	0,040	0,043	0,042	0,043	0,047	0,048	0,051	0,053	0,045	0,050	0,048	0,045	1,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,045	0,043	0,044	0,043	0,044	0,043	0,041	0,045	0,038	0,045	0,046	0,039	0,041	0,038	0,038	0,038	0,038	0,040	0,046	0,052	0,042	0,045	0,045	0,043	1,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,041	0,041	0,041	0,041	0,042	0,040	0,038	0,042	0,039	0,042	0,042	0,030	0,021	0,020	0,022	0,019	0,020	0,023	0,024	0,028	0,030	0,024	0,025	0,024	0,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,023	0,022	0,022	0,022	0,022	0,021	0,018	0,019	0,025	0,023	0,024	0,022	0,024	0,028	0,026	0,023	0,022	0,021	0,026	0,030	0,029	0,024	0,025	0,023	0,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,023	0,023	0,022	0,022	0,022	0,020	0,018	0,021	0,024	0,024	0,023	0,021	0,022	0,021	0,028	0,029	0,031	0,034	0,047	0,054	0,048	0,049	0,048	0,047	0,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,047	0,046	0,046	0,045	0,048	0,044	0,042	0,041	0,037	0,045	0,044	0,046	0,044	0,044	0,041	0,043	0,039	0,038	0,041	0,048	0,043	0,048	0,045	0,045	1,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,044	0,045	0,045	0,045	0,044	0,043	0,041	0,042	0,038	0,046	0,049	0,044	0,045	0,043	0,042	0,041	0,040	0,043	0,046	0,053	0,048	0,049	0,046	0,046	1,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,047	0,046	0,046	0,046	0,045	0,043	0,042	0,042	0,035	0,040	0,038	0,038	0,042	0,044	0,040	0,040	0,043	0,046	0,043	0,050	0,044	0,048	0,047	0,047	1,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,047	0,045	0,046	0,045	0,046	0,043	0,042	0,042	0,041	0,050	0,044	0,043	0,044	0,044	0,045	0,040	0,043	0,041	0,042	0,047	0,042	0,046	0,042	0,043	1,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,045	0,045	0,044	0,044	0,044	0,044	0,043	0,042	0,044	0,039	0,046	0,047	0,047	0,049	0,046	0,042	0,042	0,042	0,041	0,045	0,051	0,033	0,029	0,027	1,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,027	0,026	0,025	0,026	0,026	0,026	0,025	0,024	0,042	0,038	0,045	0,042	0,053	0,053	0,053	0,054	0,052	0,052	0,050	0,055	0,058	0,050	0,055	0,053	1,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,052	0,053	0,052	0,052	0,053	0,053	0,053	0,051	0,053	0,049	0,057	0,054	0,050	0,056	0,053	0,052	0,052	0,048	0,047	0,051	0,059	0,054	0,056	0,055	1,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,055	0,054	0,054	0,054	0,054	0,055	0,053	0,052	0,047	0,045	0,056	0,051	0,052	0,053	0,053	0,051	0,048	0,049	0,048	0,055	0,061	0,054	0,056	0,055	1,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,054	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,055	0,052	0,043	0,049	0,046	0,043	0,039	0,029	0,030	0,029	0,032	0,030	0,038	0,048	0,042	0,037	0,037	1,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,036	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,042	0,042	0,034	0,037	0,040	0,039	0,039	0,034	0,036	0,036	0,035	0,039	0,047	0,049	0,042	0,038	0,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,036	0,035	0,035	0,035	0,034	0,033	0,034	0,034	0,033	0,040	0,038	0,037	0,030	0,031	0,036	0,033	0,031	0,040	0,051	0,056	0,065	0,051	0,049	0,045	0,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,043	0,044	0,042	0,044	0,045	0,046	0,044	0,044	0,046	0,046	0,049	0,056	0,052	0,051	0,049	0,053	0,051	0,049	0,045	0,049	0,054	0,047	0,050	0,047	1,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,046	0,046	0,046	0,045	0,045	0,045	0,044	0,041	0,041	0,037	0,046	0,039	0,043	0,044	0,040	0,040	0,037	0,046	0,049	0,051	0,056	0,041	0,036	0,036	1,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,037	0,036	0,034	0,030	0,033	0,031	0,024	0,022	0,025	0,035	0,042	0,042	0,044	0,044	0,044	0,040	0,040	0,044	0,042	0,049	0,041	0,045	0,046	0,91	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																								Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																								Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																								Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,046	0,046	0,045	0,046	0,045	0,046	0,044	0,043	0,043	0,039	0,047	0,044	0,044	0,042	0,041	0,041	0,039	0,042	0,043	0,042	0,052	0,045	0,046	0,045	1,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,045	0,044	0,045	0,046	0,044	0,045	0,044	0,047	0,044	0,041	0,049	0,050	0,051	0,051	0,050	0,051	0,048	0,050	0,049	0,053	0,057	0,051	0,055	0,054	1,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,054	0,054	0,054	0,054	0,053	0,055	0,053	0,052	0,049	0,048	0,056	0,055	0,050	0,050	0,049	0,051	0,048	0,049	0,047	0,052	0,058	0,052	0,055	0,055	1,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,053	0,054	0,054	0,055	0,054	0,054	0,052	0,049	0,050	0,045	0,051	0,058	0,052	0,052	0,050	0,049	0,051	0,050	0,054	0,056	0,058	0,045	0,040	0,039	1,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,038	0,037	0,036	0,029	0,028	0,028	0,025	0,026	0,041	0,040	0,047	0,045	0,046	0,042	0,043	0,041	0,039	0,039	0,045	0,043	0,051	0,045	0,049	0,047	0,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,046	0,046	0,045	0,045	0,045	0,046	0,044	0,039	0,040	0,034	0,047	0,048	0,046	0,043	0,043	0,038	0,038	0,041	0,040	0,044	0,048	0,043	0,045	0,046	1,04	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																										Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																										Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,046	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,043	0,045	0,047	0,045	0,047	0,042	0,045	0,042	0,042	0,040	0,039	0,040	0,044	0,046	0,050	0,043	0,045	0,046	1,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,045	0,044	0,045	0,045	0,044	0,045	0,042	0,042	0,043	0,033	0,034	0,031	0,029	0,024	0,024	0,027	0,023	0,043	0,042	0,042	0,049	0,034	0,029	0,027	0,89	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																										Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																										Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,025	0,026	0,028	0,027	0,027	0,027	0,025	0,026	0,036	0,042	0,046	0,046	0,047	0,044	0,041	0,040	0,039	0,042	0,043	0,044	0,054	0,042	0,045	0,046	0,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,040	0,027	0,028	0,027	0,027	0,028	0,024	0,024	0,025	0,038	0,046	0,047	0,045	0,044	0,041	0,043	0,041	0,044	0,044	0,044	0,047	0,042	0,047	0,035	0,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,028	0,029	0,031	0,029	0,028	0,028	0,024	0,028	0,042	0,043	0,045	0,039	0,048	0,048	0,042	0,039	0,039	0,038	0,039	0,040	0,049	0,045	0,048	0,045	0,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,045	0,040	0,042	0,043	0,038	0,042	0,040	0,040	0,041	0,042	0,043	0,026	0,024	0,021	0,024	0,029	0,029	0,025	0,025	0,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,024	0,023	0,024	0,024	0,024	0,024	0,021	0,023	0,022	0,028	0,028	0,033	0,024	0,025	0,022	0,023	0,023	0,022	0,022	0,027	0,026	0,031	0,027	0,027	0,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,025	0,021	0,023	0,023	0,029	0,023	0,024	0,026	0,030	0,027	0,027	0,026	0,026	0,024	0,029	0,034	0,035	0,028	0,026	0,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,025	0,025	0,025	0,026	0,025	0,025	0,021	0,022	0,022	0,025	0,030	0,027	0,036	0,044	0,041	0,043	0,044	0,043	0,044	0,044	0,050	0,045	0,049	0,045	0,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,045	0,044	0,044	0,044	0,044	0,045	0,041	0,038	0,047	0,045	0,052	0,046	0,047	0,046	0,043	0,048	0,045	0,042	0,047	0,047	0,051	0,045	0,048	0,047	1,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,045	0,044	0,043	0,044	0,045	0,044	0,039	0,038	0,040	0,034	0,042	0,045	0,051	0,047	0,044	0,047	0,041	0,045	0,041	0,048	0,053	0,049	0,050	0,046	1,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,044	0,044	0,043	0,044	0,044	0,045	0,039	0,041	0,041	0,038	0,046	0,047	0,044	0,045	0,044	0,042	0,044	0,042	0,044	0,048	0,060	0,050	0,053	0,049	1,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,046	0,046	0,045	0,045	0,045	0,046	0,040	0,042	0,041	0,040	0,044	0,047	0,050	0,053	0,052	0,052	0,051	0,052	0,054	0,046	0,054	0,048	0,050	0,047	1,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,046	0,044	0,045	0,044	0,044	0,045	0,042	0,040	0,043	0,033	0,035	0,043	0,045	0,044	0,045	0,044	0,045	0,045	0,051	0,046	0,053	0,049	0,049	0,047	1,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,045	0,045	0,044	0,045	0,044	0,045	0,040	0,042	0,046	0,041	0,037	0,036	0,032	0,040	0,042	0,038	0,035	0,040	0,040	0,039	0,054	0,059	0,060	0,056	1,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,055	0,054	0,054	0,053	0,054	0,054	0,045	0,043	0,045	0,047	0,050	0,046	0,049	0,046	0,048	0,051	0,048	0,048	0,046	0,047	0,053	0,051	0,055	0,049	1,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,046	0,045	0,045	0,046	0,044	0,045	0,040	0,043	0,041	0,041	0,048	0,048	0,050	0,052	0,052	0,052	0,053	0,050	0,046	0,048	0,055	0,050	0,056	0,052	1,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,048	0,046	0,046	0,047	0,046	0,046	0,043	0,044	0,046	0,035	0,034	0,036	0,039	0,035	0,034	0,035	0,032	0,035	0,039	0,037	0,038	0,044	0,037	0,033	0,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,032	0,031	0,029	0,029	0,029	0,029	0,024	0,028	0,033	0,039	0,049	0,055	0,057	0,059	0,054	0,043	0,034	0,035	0,038	0,040	0,043	0,051	0,039	0,034	0,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,034	0,034	0,031	0,030	0,029	0,030	0,026	0,029	0,032	0,042	0,037	0,033	0,035	0,035	0,037	0,033	0,031	0,031	0,029	0,034	0,039	0,046	0,040	0,033	0,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,030	0,028	0,028	0,029	0,027	0,028	0,023	0,025	0,031	0,033	0,035	0,054	0,056	0,055	0,056	0,056	0,054	0,054	0,059	0,059	0,067	0,065	0,067	0,063	1,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,056	0,055	0,056	0,054	0,054	0,051	0,054	0,056	0,056	0,059	0,064	0,069	0,067	0,073	0,074	0,070	0,061	0,066	0,065	0,072	0,065	0,069	0,063	1,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,056	0,056	0,051	0,046	0,047	0,042	0,047	0,048	0,044	0,051	0,056	0,052	0,049	0,049	0,053	0,046	0,047	0,047	0,050	0,055	0,057	0,058	0,052	1,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,051	0,050	0,047	0,047	0,047	0,046	0,044	0,044	0,051	0,044	0,030	0,032	0,033	0,032	0,029	0,046	0,046	0,046	0,045	0,047	0,055	0,051	0,057	0,051	1,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,049	0,049	0,049	0,050	0,049	0,050	0,044	0,045	0,046	0,044	0,053	0,049	0,049	0,049	0,048	0,045	0,045	0,048	0,051	0,052	0,053	0,041	0,035	0,031	1,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,029	0,028	0,028	0,031	0,031	0,031	0,029	0,034	0,034	0,033	0,033	0,033	0,027	0,025	0,027	0,028	0,030	0,033	0,030	0,029	0,039	0,038	0,035	0,031	0,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,031	0,030	0,030	0,030	0,030	0,029	0,026	0,027	0,031	0,030	0,029	0,034	0,033	0,034	0,035	0,029	0,027	0,026	0,026	0,032	0,037	0,034	0,032	0,031	0,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,027	0,028	0,035	0,040	0,055	0,053	0,055	0,054	0,052	0,054	0,059	0,058	0,064	0,058	0,059	0,067	0,062	0,059	1,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,057	0,057	0,057	0,057	0,058	0,052	0,055	0,054	0,060	0,059	0,058	0,056	0,056	0,060	0,060	0,058	0,046	0,049	0,053	0,048	0,053	0,052	0,051	1,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,049	0,047	0,031	0,031	0,031	0,031	0,026	0,033	0,043	0,053	0,058	0,058	0,054	0,054	0,060	0,056	0,058	0,053	0,052	0,053	0,049	0,057	0,055	0,052	1,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,052	0,051	0,051	0,050	0,051	0,049	0,046	0,047	0,044	0,049	0,054	0,054	0,052	0,053	0,051	0,049	0,051	0,052	0,054	0,059	0,055	0,059	0,060	0,053	1,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,053	0,053	0,053	0,052	0,054	0,053	0,051	0,051	0,046	0,055	0,057	0,057	0,054	0,054	0,052	0,049	0,052	0,050	0,052	0,057	0,056	0,056	0,055	0,051	1,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,049	0,048	0,048	0,049	0,053	0,052	0,050	0,050	0,041	0,036	0,036	0,037	0,057	0,057	0,050	0,051	0,056	0,052	0,053	0,058	0,056	0,058	0,043	0,040	1,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,038	0,037	0,036	0,035	0,035	0,035	0,033	0,035	0,047	0,058	0,058	0,063	0,062	0,062	0,058	0,057	0,055	0,057	0,057	0,057	0,061	0,061	0,061	0,057	1,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,054	0,053	0,053	0,052	0,054	0,052	0,051	0,050	0,053	0,054	0,056	0,057	0,058	0,054	0,049	0,049	0,058	0,057	0,057	0,057	0,056	0,064	0,043	0,037	1,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08									1	1															Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,033	0,033	0,035	0,034	0,037	0,037	0,032	0,033	0,045	0,056	0,061	0,059	0,053	0,056	0,055	0,050	0,060	0,057	0,055	0,056	0,054	0,046	0,058	0,058	1,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,052	0,054	0,054	0,054	0,055	0,054	0,050	0,054	0,048	0,051	0,060	0,057	0,053	0,052	0,055	0,052	0,055	0,061	0,061	0,061	0,061	0,064	0,061	0,057	1,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,055	0,053	0,051	0,051	0,052	0,052	0,048	0,053	0,056	0,060	0,057	0,061	0,056	0,056	0,057	0,056	0,057	0,061	0,061	0,058	0,065	0,061	0,053	0,056	1,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 31 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,053	0,054	0,054	0,053	0,054	0,053	0,053	0,058	0,059	0,059	0,044	0,039	0,035	0,041	0,037	0,036	0,036	0,039	0,043	0,041	0,046	0,047	0,043	0,054	1,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 1 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,055	0,055	0,054	0,054	0,053	0,050	0,050	0,059	0,061	0,051	0,044	0,043	0,041	0,044	0,044	0,051	0,049	0,052	0,057	0,049	0,055	0,049	0,054	1,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,056	0,055	0,055	0,054	0,056	0,050	0,055	0,056	0,061	0,049	0,052	0,062	0,067	0,070	0,064	0,063	0,063	0,062	0,067	0,068	0,073	0,057	0,063	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,056	0,055	0,055	0,054	0,056	0,053	0,056	0,063	0,070	0,066	0,067	0,074	0,078	0,071	0,069	0,067	0,073	0,069	0,073	0,071	0,074	0,067	0,067	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08											1	1													Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,060	0,058	0,057	0,056	0,056	0,055	0,060	0,065	0,070	0,063	0,073	0,065	0,064	0,063	0,071	0,066	0,068	0,065	0,072	0,072	0,070	0,054	0,048	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,051	0,042	0,040	0,040	0,040	0,038	0,035	0,039	0,060	0,063	0,052	0,048	0,050	0,051	0,052	0,047	0,052	0,054	0,055	0,060	0,062	0,057	0,052	0,069	1,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,063	0,061	0,060	0,062	0,058	0,060	0,065	0,073	0,074	0,055	0,051	0,053	0,052	0,051	0,049	0,052	0,046	0,054	0,055	0,059	0,061	0,056	0,071	1,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,063	0,062	0,059	0,058	0,059	0,057	0,062	0,051	0,052	0,053	0,056	0,059	0,049	0,050	0,049	0,047	0,052	0,056	0,071	0,077	0,081	0,069	0,073	1,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,066	0,064	0,063	0,063	0,061	0,061	0,060	0,066	0,071	0,061	0,071	0,072	0,069	0,067	0,066	0,068	0,066	0,069	0,072	0,077	0,079	0,070	0,071	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,064	0,065	0,063	0,062	0,062	0,061	0,059	0,062	0,072	0,070	0,076	0,076	0,072	0,071	0,071	0,072	0,073	0,078	0,074	0,076	0,077	0,068	0,071	1,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08										1	1														Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,065	0,063	0,063	0,064	0,062	0,061	0,059	0,049	0,067	0,064	0,071	0,076	0,068	0,068	0,072	0,074	0,071	0,071	0,074	0,075	0,078	0,070	0,072	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,065	0,064	0,063	0,061	0,062	0,062	0,065	0,072	0,071	0,063	0,072	0,072	0,073	0,073	0,063	0,056	0,059	0,077	0,075	0,081	0,080	0,071	0,073	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,067	0,064	0,065	0,065	0,064	0,060	0,064	0,071	0,074	0,068	0,077	0,081	0,077	0,085	0,082	0,061	0,059	0,059	0,062	0,069	0,069	0,070	0,079	1,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,071	0,070	0,068	0,069	0,066	0,062	0,063	0,069	0,077	0,070	0,063	0,054	0,053	0,056	0,062	0,063	0,063	0,065	0,068	0,070	0,077	0,073	0,067	1,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,07																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,078	0,075	0,077	0,072	0,072	0,070	0,072	0,075	0,081	0,073	0,075	0,075	0,060	0,064	0,058	0,066	0,073	0,076	0,079	0,081	0,090	0,079	0,082	1,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,07																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,070	0,069	0,067	0,066	0,064	0,064	0,067	0,072	0,064	0,057	0,071	0,080	0,080	0,077	0,075	0,071	0,072	0,070	0,080	0,083	0,083	0,066	0,074	1,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,07																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,069	0,067	0,064	0,065	0,063	0,062	0,063	0,068	0,074	0,070	0,071	0,070	0,074	0,073	0,071	0,069	0,072	0,075	0,074	0,088	0,084	0,072	0,074	1,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,07								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,064	0,062	0,063	0,064	0,062	0,058	0,058	0,063	0,071	0,066	0,075	0,078	0,076	0,079	0,070	0,073	0,073	0,075	0,082	0,086	0,081	0,077	0,075	1,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,066	0,065	0,064	0,065	0,064	0,062	0,064	0,069	0,081	0,077	0,078	0,076	0,078	0,069	0,059	0,057	0,056	0,068	0,080	0,092	0,100	0,081	0,083	1,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,074	0,072	0,068	0,066	0,067	0,067	0,072	0,076	0,080	0,075	0,085	0,077	0,082	0,080	0,077	0,074	0,073	0,074	0,081	0,084	0,093	0,077	0,081	1,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,07																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,074	0,071	0,070	0,070	0,067	0,064	0,066	0,068	0,072	0,067	0,074	0,075	0,080	0,079	0,080	0,079	0,079	0,085	0,085	0,085	0,089	0,078	0,080	1,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,07																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,073	0,071	0,069	0,068	0,066	0,066	0,077	0,083	0,082	0,073	0,079	0,082	0,095	0,094	0,098	0,098	0,096	0,088	0,097	0,102	0,107	0,090	0,097	2,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,07																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,091	0,086	0,085	0,083	0,081	0,079	0,076	0,080	0,085	0,084	0,075	0,085	0,078	0,082	0,080	0,078	0,078	0,078	0,077	0,096	0,100	0,110	0,091	0,091	2,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,07							1	1	1																Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,078	0,073	0,071	0,071	0,069	0,063	0,067	0,070	0,076	0,069	0,070	0,076	0,085	0,088	0,092	0,090	0,090	0,086	0,090	0,085	0,089	0,074	0,077	1,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,07																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,072	0,069	0,068	0,068	0,066	0,065	0,072	0,078	0,078	0,071	0,079	0,081	0,084	0,088	0,083	0,085	0,085	0,086	0,090	0,090	0,087	0,075	0,080	1,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,07																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,072	0,068	0,067	0,067	0,066	0,065	0,067	0,068	0,070	0,068	0,078	0,078	0,083	0,082	0,078	0,076	0,079	0,072	0,086	0,090	0,092	0,078	0,078	1,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,07																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,072	0,070	0,070	0,070	0,069	0,066	0,071	0,069	0,072	0,066	0,073	0,073	0,077	0,080	0,077	0,079	0,074	0,078	0,079	0,091	0,089	0,075	0,078	1,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,07																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,084	0,084	0,079	0,078	0,079	0,077	0,073	0,083	0,088	0,090	0,084	0,088	0,089	0,092	0,096	0,099	0,097	0,092	0,094	0,096	0,105	0,107	0,093	0,091	2,13	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,07																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08								1	1	1	1															Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,084	0,080	0,077	0,077	0,076	0,076	0,070	0,074	0,077	0,080	0,078	0,081	0,086	0,090	0,094	0,088	0,088	0,086	0,080	0,075	0,078	0,083	0,083	0,084	1,94	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,07																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 6 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,087	0,082	0,081	0,078	0,078	0,076	0,072	0,075	0,084	0,088	0,082	0,093	0,091	0,096	0,085	0,090	0,090	0,089	0,090	0,100	0,102	0,109	0,097	0,099	2,11	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,07																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 7 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,093	0,093	0,089	0,087	0,084	0,082	0,080	0,082	0,090	0,090	0,088	0,094	0,088	0,101	0,100	0,105	0,103	0,103	0,096	0,101	0,104	0,109	0,099	0,095	2,26	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,07																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,091	0,089	0,086	0,088	0,088	0,085	0,082	0,083	0,084	0,087	0,080	0,089	0,095	0,094	0,094	0,094	0,095	0,096	0,092	0,093	0,099	0,105	0,092	0,092	2,17	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,07																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,089	0,086	0,084	0,085	0,084	0,083	0,082	0,085	0,087	0,091	0,083	0,093	0,094	0,103	0,097	0,104	0,100	0,098	0,095	0,101	0,106	0,116	0,105	0,107	2,25	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,07																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																										Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,102	0,102	0,101	0,099	0,095	0,093	0,086	0,091	0,092	0,101	0,091	0,099	0,097	0,107	0,114	0,116	0,110	0,108	0,111	0,108	0,117	0,123	0,115	0,114	2,49	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,07																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,104	0,105	0,099	0,096	0,096	0,091	0,089	0,090	0,088	0,098	0,085	0,106	0,102	0,115	0,118	0,121	0,122	0,119	0,111	0,112	0,111	0,116	0,104	0,107	2,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,105	0,099	0,097	0,095	0,094	0,089	0,085	0,091	0,099	0,107	0,104	0,108	0,113	0,116	0,117	0,127	0,122	0,109	0,108	0,110	0,116	0,120	0,112	0,109	2,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,111	0,107	0,103	0,101	0,099	0,099	0,095	0,098	0,099	0,099	0,095	0,109	0,107	0,119	0,125	0,129	0,118	0,112	0,112	0,111	0,116	0,125	0,109	0,112	2,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																										Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,106	0,105	0,101	0,100	0,100	0,096	0,088	0,093	0,100	0,108	0,099	0,105	0,107	0,119	0,113	0,118	0,114	0,104	0,104	0,109	0,118	0,120	0,106	0,106	2,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,102	0,099	0,097	0,093	0,093	0,092	0,086	0,087	0,096	0,096	0,097	0,108	0,096	0,102	0,110	0,113	0,109	0,105	0,105	0,111	0,114	0,122	0,110	0,107	2,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,099	0,097	0,095	0,093	0,092	0,087	0,084	0,088	0,093	0,100	0,097	0,106	0,111	0,117	0,117	0,119	0,114	0,115	0,111	0,117	0,123	0,125	0,116	0,114	2,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,107	0,102	0,099	0,098	0,095	0,096	0,087	0,093	0,104	0,111	0,098	0,107	0,117	0,120	0,128	0,129	0,128	0,113	0,119	0,125	0,128	0,132	0,111	0,114	2,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,107	0,105	0,102	0,102	0,097	0,096	0,091	0,096	0,104	0,106	0,105	0,109	0,116	0,120	0,129	0,127	0,121	0,120	0,120	0,121	0,125	0,137	0,129	0,130	2,71	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,123	0,118	0,116	0,113	0,111	0,107	0,102	0,102	0,104	0,111	0,101	0,109	0,109	0,115	0,108	0,109	0,100	0,096	0,098	0,106	0,115	0,123	0,118	0,112	2,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,105	0,101	0,098	0,092	0,092	0,090	0,083	0,084	0,101	0,113	0,103	0,110	0,113	0,124	0,129	0,128	0,118	0,116	0,117	0,127	0,142	0,142	0,126	0,128	2,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12											1	1	1	1						1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 21 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,131	0,121	0,117	0,113	0,111	0,110	0,103	0,102	0,104	0,109	0,107	0,111	0,113	0,133	0,131	0,132	0,139	0,132	0,130	0,123	0,124	0,135	0,117	0,127	2,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08														1	1	1									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,116	0,109	0,108	0,104	0,103	0,102	0,095	0,098	0,111	0,110	0,101	0,105	0,104	0,128	0,135	0,136	0,130	0,125	0,125	0,129	0,136	0,141	0,131	0,133	2,82	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,122	0,110	0,109	0,105	0,103	0,103	0,096	0,101	0,105	0,113	0,106	0,117	0,112	0,129	0,130	0,134	0,132	0,126	0,124	0,131	0,143	0,141	0,133	0,133	2,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08														1	1	1									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,124	0,120	0,118	0,114	0,113	0,112	0,104	0,104	0,106	0,111	0,107	0,114	0,117	0,125	0,127	0,124	0,123	0,117	0,124	0,127	0,132	0,131	0,115	0,115	2,82	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,105	0,102	0,099	0,097	0,096	0,096	0,089	0,094	0,099	0,105	0,099	0,111	0,113	0,120	0,116	0,120	0,123	0,118	0,124	0,125	0,126	0,124	0,110	0,117	2,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1								1							1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,111	0,106	0,101	0,099	0,098	0,098	0,089	0,090	0,098	0,106	0,097	0,103	0,109	0,121	0,119	0,113	0,110	0,103	0,108	0,110	0,118	0,121	0,106	0,109	2,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 27 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,103	0,100	0,098	0,095	0,095	0,092	0,089	0,081	0,085	0,086	0,095	0,109	0,104	0,109	0,112	0,112	0,111	0,109	0,108	0,118	0,130	0,127	0,116	0,120	2,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,117	0,112	0,108	0,106	0,103	0,105	0,101	0,104	0,103	0,114	0,103	0,107	0,113	0,119	0,127	0,131	0,119	0,120	0,115	0,127	0,129	0,132	0,122	0,125	2,76	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																						1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,114	0,109	0,103	0,087	0,082	0,083	0,076	0,081	0,106	0,105	0,098	0,111	0,110	0,122	0,117	0,124	0,121	0,119	0,112	0,119	0,129	0,135	0,126	0,122	2,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 30 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,112	0,107	0,103	0,100	0,098	0,094	0,092	0,100	0,103	0,114	0,103	0,116	0,113	0,121	0,119	0,125	0,120	0,116	0,111	0,112	0,123	0,133	0,123	0,122	2,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,116	0,112	0,109	0,108	0,106	0,102	0,097	0,099	0,104	0,104	0,101	0,108	0,115	0,119	0,116	0,122	0,120	0,117	0,108	0,109	0,126	0,132	0,120	0,125	2,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 1 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,114	0,110	0,105	0,100	0,098	0,097	0,088	0,099	0,102	0,105	0,103	0,116	0,121	0,126	0,128	0,130	0,127	0,112	0,108	0,115	0,126	0,134	0,118	0,120	2,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 2 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,112	0,108	0,105	0,100	0,095	0,095	0,087	0,094	0,096	0,105	0,106	0,113	0,120	0,118	0,125	0,129	0,128	0,124	0,116	0,124	0,131	0,134	0,117	0,119	2,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 3 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,111	0,107	0,103	0,100	0,098	0,097	0,090	0,095	0,106	0,108	0,106	0,109	0,119	0,125	0,128	0,125	0,132	0,126	0,122	0,119	0,134	0,141	0,125	0,119	2,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκίων																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,113	0,108	0,105	0,102	0,101	0,100	0,094	0,097	0,106	0,112	0,111	0,113	0,123	0,132	0,131	0,141	0,137	0,135	0,135	0,134	0,143	0,142	0,121	0,127	2,86	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 5 Αύγουστος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,115	0,116	0,112	0,109	0,110	0,105	0,100	0,101	0,103	0,106	0,110	0,119	0,119	0,132	0,130	0,139	0,135	0,129	0,127	0,128	0,137	0,137	0,124	0,127	2,87	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 6 Αύγουστος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,118	0,116	0,101	0,096	0,095	0,091	0,088	0,091	0,095	0,107	0,107	0,116	0,110	0,120	0,124	0,124	0,125	0,121	0,124	0,128	0,132	0,131	0,120	0,115	2,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,112	0,108	0,101	0,099	0,096	0,095	0,091	0,092	0,096	0,105	0,100	0,117	0,123	0,122	0,117	0,119	0,122	0,120	0,120	0,121	0,125	0,131	0,113	0,116	2,66	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,110	0,106	0,102	0,099	0,095	0,093	0,087	0,087	0,096	0,108	0,103	0,107	0,114	0,118	0,121	0,127	0,132	0,124	0,117	0,123	0,128	0,128	0,113	0,109	2,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,105	0,100	0,091	0,094	0,091	0,092	0,085	0,087	0,107	0,114	0,111	0,120	0,127	0,136	0,135	0,140	0,146	0,142	0,142	0,136	0,147	0,148	0,125	0,131	2,85	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,123	0,120	0,112	0,108	0,104	0,102	0,100	0,099	0,110	0,108	0,113	0,122	0,127	0,131	0,133	0,134	0,128	0,129	0,125	0,127	0,140	0,138	0,126	0,126	2,88	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,123	0,114	0,110	0,104	0,101	0,099	0,093	0,097	0,105	0,112	0,105	0,121	0,117	0,128	0,134	0,140	0,146	0,139	0,136	0,133	0,157	0,154	0,140	0,143	2,95	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,132	0,129	0,118	0,115	0,113	0,110	0,103	0,106	0,118	0,133	0,121	0,125	0,124	0,133	0,145	0,150	0,145	0,145	0,143	0,146	0,160	0,159	0,143	0,141	3,16	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,130	0,125	0,117	0,115	0,115	0,113	0,107	0,107	0,121	0,125	0,122	0,132	0,129	0,141	0,148	0,152	0,160	0,150	0,145	0,138	0,155	0,153	0,141	0,141	3,18	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,131	0,127	0,118	0,117	0,112	0,111	0,107	0,107	0,122	0,131	0,123	0,136	0,130	0,152	0,153	0,155	0,163	0,160	0,156	0,152	0,159	0,155	0,132	0,138	3,25	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08									1	1															Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,145	0,141	0,131	0,121	0,118	0,118	0,115	0,116	0,128	0,130	0,123	0,132	0,129	0,144	0,146	0,147	0,154	0,145	0,143	0,147	0,158	0,153	0,136	0,142	3,26	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,139	0,137	0,132	0,124	0,120	0,119	0,112	0,111	0,114	0,123	0,120	0,132	0,125	0,137	0,134	0,140	0,139	0,129	0,130	0,132	0,151	0,149	0,132	0,143	3,12	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 17 Αύγουστος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,132	0,123	0,119	0,112	0,110	0,108	0,101	0,103	0,105	0,110	0,116	0,118	0,109	0,124	0,127	0,129	0,124	0,120	0,117	0,131	0,150	0,144	0,132	0,134	2,90	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,122	0,115	0,109	0,106	0,106	0,105	0,099	0,101	0,107	0,113	0,107	0,118	0,113	0,123	0,128	0,132	0,139	0,132	0,133	0,131	0,145	0,142	0,131	0,132	2,89	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,120	0,115	0,109	0,104	0,103	0,102	0,099	0,108	0,110	0,117	0,108	0,124	0,117	0,130	0,140	0,143	0,143	0,136	0,136	0,137	0,151	0,147	0,129	0,131	2,96	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,118	0,116	0,108	0,104	0,103	0,104	0,102	0,108	0,113	0,118	0,123	0,127	0,116	0,145	0,141	0,143	0,149	0,138	0,130	0,138	0,145	0,142	0,131	0,133	3,00	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,118	0,114	0,105	0,100	0,098	0,095	0,093	0,095	0,101	0,105	0,104	0,111	0,117	0,125	0,117	0,130	0,130	0,124	0,127	0,132	0,146	0,142	0,127	0,128	2,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

[illegible]

Κυριακή, 25 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,121	0,116	0,116	0,110	0,108	0,105	0,099	0,100	0,105	0,110	0,108	0,111	0,105	0,117	0,122	0,126	0,117	0,120	0,117	0,121	0,135	0,126	0,114	0,115	2,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,109	0,107	0,104	0,100	0,099	0,097	0,097	0,098	0,108	0,111	0,110	0,116	0,116	0,134	0,130	0,135	0,128	0,132	0,128	0,129	0,135	0,134	0,117	0,121	2,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,117	0,109	0,105	0,100	0,102	0,099	0,093	0,095	0,101	0,105	0,107	0,115	0,113	0,125	0,132	0,139	0,134	0,126	0,115	0,119	0,137	0,135	0,116	0,121	2,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

[illegible]

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,102	0,098	0,095	0,094	0,094	0,093	0,092	0,089	0,093	0,102	0,096	0,102	0,102	0,114	0,111	0,112	0,110	0,105	0,107	0,115	0,124	0,114	0,107	0,103	2,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,095	0,093	0,090	0,092	0,091	0,092	0,091	0,090	0,098	0,098	0,098	0,105	0,097	0,108	0,113	0,117	0,114	0,109	0,107	0,111	0,116	0,110	0,099	0,097	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08													1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 31 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,096	0,093	0,088	0,087	0,085	0,086	0,086	0,085	0,088	0,093	0,088	0,101	0,094	0,109	0,113	0,111	0,102	0,095	0,094	0,103	0,116	0,106	0,093	0,100	2,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,093	0,091	0,088	0,087	0,083	0,083	0,083	0,082	0,086	0,091	0,092	0,097	0,095	0,106	0,103	0,104	0,104	0,096	0,093	0,093	0,106	0,101	0,090	0,090	2,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,085	0,084	0,082	0,076	0,080	0,081	0,077	0,077	0,080	0,085	0,083	0,092	0,090	0,094	0,098	0,103	0,103	0,099	0,103	0,105	0,110	0,100	0,092	0,097	2,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,091	0,091	0,086	0,084	0,083	0,083	0,079	0,078	0,085	0,091	0,089	0,091	0,088	0,098	0,113	0,111	0,104	0,103	0,097	0,110	0,122	0,097	0,082	0,085	2,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,083	0,082	0,079	0,077	0,077	0,077	0,073	0,070	0,075	0,084	0,079	0,092	0,083	0,091	0,090	0,091	0,084	0,085	0,085	0,086	0,098	0,089	0,081	0,086	2,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,078	0,076	0,076	0,076	0,075	0,069	0,068	0,069	0,078	0,076	0,082	0,086	0,096	0,092	0,094	0,093	0,083	0,084	0,097	0,100	0,093	0,081	0,090	1,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,080	0,076	0,073	0,073	0,072	0,070	0,067	0,072	0,065	0,074	0,082	0,084	0,079	0,085	0,085	0,085	0,088	0,089	0,088	0,096	0,096	0,083	0,084	1,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,084	0,079	0,077	0,074	0,074	0,072	0,070	0,066	0,074	0,079	0,084	0,085	0,082	0,087	0,092	0,096	0,091	0,089	0,087	0,091	0,100	0,091	0,080	0,087	1,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,077	0,075	0,073	0,073	0,072	0,068	0,067	0,067	0,077	0,072	0,079	0,078	0,086	0,085	0,084	0,088	0,083	0,080	0,080	0,095	0,088	0,075	0,077	1,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,073	0,071	0,069	0,069	0,069	0,069	0,063	0,062	0,071	0,070	0,077	0,081	0,086	0,088	0,081	0,075	0,072	0,079	0,089	0,093	0,083	0,073	0,077	1,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,070	0,069	0,069	0,066	0,069	0,071	0,069	0,067	0,072	0,065	0,071	0,078	0,076	0,082	0,082	0,075	0,072	0,076	0,085	0,093	0,081	0,070	0,072	1,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,069	0,069	0,070	0,068	0,070	0,067	0,067	0,067	0,075	0,067	0,063	0,059	0,060	0,066	0,059	0,054	0,065	0,085	0,083	0,091	0,086	0,074	0,073	1,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,070	0,068	0,070	0,067	0,068	0,066	0,064	0,067	0,076	0,069	0,077	0,077	0,080	0,084	0,092	0,083	0,075	0,078	0,080	0,090	0,086	0,074	0,078	1,81	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,073	0,072	0,070	0,069	0,071	0,069	0,065	0,067	0,071	0,066	0,074	0,077	0,081	0,084	0,084	0,086	0,079	0,079	0,085	0,091	0,082	0,077	0,079	1,83	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																										Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,070	0,070	0,069	0,067	0,068	0,072	0,067	0,069	0,074	0,071	0,076	0,076	0,083	0,086	0,084	0,078	0,074	0,072	0,089	0,090	0,080	0,071	0,077	1,81	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 15 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,072	0,070	0,071	0,068	0,070	0,067	0,067	0,068	0,071	0,066	0,075	0,077	0,072	0,074	0,077	0,072	0,070	0,077	0,075	0,090	0,082	0,066	0,069	1,74	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,061	0,060	0,058	0,058	0,060	0,062	0,062	0,064	0,067	0,060	0,065	0,073	0,078	0,089	0,084	0,080	0,079	0,080	0,091	0,095	0,089	0,079	0,078	1,74	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,075	0,074	0,072	0,069	0,073	0,069	0,071	0,074	0,079	0,078	0,080	0,073	0,083	0,083	0,085	0,080	0,085	0,082	0,095	0,094	0,092	0,081	0,084	1,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,077	0,073	0,074	0,071	0,073	0,074	0,076	0,077	0,076	0,073	0,082	0,075	0,081	0,087	0,087	0,080	0,080	0,080	0,088	0,094	0,091	0,077	0,080	1,91	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,075	0,072	0,075	0,074	0,074	0,074	0,073	0,073	0,075	0,068	0,080	0,072	0,079	0,082	0,060	0,057	0,058	0,060	0,071	0,068	0,066	0,063	0,056	1,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,053	0,052	0,052	0,051	0,051	0,052	0,052	0,049	0,053	0,055	0,058	0,056	0,047	0,055	0,056	0,058	0,053	0,054	0,057	0,064	0,067	0,065	0,060	0,053	1,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,050	0,048	0,049	0,048	0,048	0,050	0,049	0,050	0,046	0,047	0,046	0,049	0,049	0,047	0,043	0,044	0,046	0,045	0,045	0,054	0,053	0,049	0,046	0,041	1,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,041	0,039	0,038	0,039	0,038	0,041	0,039	0,038	0,041	0,042	0,044	0,044	0,043	0,041	0,046	0,051	0,064	0,062	0,061	0,077	0,074	0,070	0,058	0,061	1,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,058	0,058	0,063	0,062	0,068	0,064	0,073	0,067	0,070	0,077	0,073	0,070	0,070	0,069	0,079	0,085	0,079	0,069	0,073	1,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,067	0,066	0,066	0,067	0,067	0,067	0,068	0,072	0,071	0,062	0,073	0,070	0,074	0,079	0,075	0,075	0,062	0,055	0,070	0,062	0,060	0,057	0,052	1,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,050	0,048	0,049	0,047	0,047	0,049	0,048	0,052	0,067	0,071	0,070	0,078	0,070	0,075	0,075	0,079	0,073	0,077	0,078	0,087	0,086	0,083	0,072	0,071	1,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,063	0,062	0,062	0,061	0,063	0,065	0,061	0,066	0,068	0,064	0,068	0,060	0,067	0,065	0,066	0,065	0,065	0,070	0,083	0,076	0,072	0,059	0,068	1,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,063	0,063	0,063	0,062	0,062	0,066	0,067	0,068	0,071	0,060	0,067	0,061	0,067	0,065	0,065	0,063	0,062	0,065	0,075	0,073	0,069	0,060	0,068	1,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,063	0,063	0,063	0,063	0,062	0,066	0,059	0,060	0,062	0,057	0,065	0,057	0,060	0,063	0,064	0,065	0,065	0,066	0,077	0,075	0,070	0,064	0,064	1,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,062	0,064	0,063	0,062	0,062	0,064	0,060	0,064	0,065	0,061	0,066	0,057	0,066	0,067	0,065	0,064	0,063	0,065	0,075	0,072	0,069	0,057	0,063	1,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																								1	Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,059	0,060	0,060	0,059	0,059	0,061	0,055	0,058	0,057	0,052	0,060	0,055	0,058	0,060	0,059	0,056	0,057	0,061	0,065	0,066	0,062	0,052	0,059	1,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,056	0,057	0,057	0,056	0,056	0,057	0,059	0,054	0,055	0,058	0,057	0,063	0,056	0,058	0,062	0,060	0,057	0,057	0,058	0,071	0,068	0,062	0,053	0,060	1,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																				1	1				Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Αρκιών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,057	0,057	0,057	0,056	0,055	0,057	0,059	0,055	0,055	0,051	0,045	0,051	0,048	0,050	0,051	0,051	0,050	0,049	0,043	0,039	0,037	0,035	0,036	0,032	1,18	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
VOLVO TD710G	0,12																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη	

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,030	1			
	01:00	0,029	1			
	02:00	0,029	1			
	03:00	0,029	1			
	04:00	0,028	1			
	05:00	0,030	1			
	06:00	0,030	1			
	07:00	0,026	1			
	08:00	0,027	1			
	09:00	0,031	1			
	10:00	0,035	1			
	11:00	0,032	1			
	12:00	0,036	1			
	13:00	0,030	1			
	14:00	0,031	1			
	15:00	0,030	1			
	16:00	0,030	1			
	17:00	0,030	1			
	18:00	0,030	1			
	19:00	0,039	1			
	20:00	0,036	1			
	21:00	0,031	1			
	22:00	0,032	1			
	23:00	0,029	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ρ Α Ρ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,027	1			
	01:00	0,027	1			
	02:00	0,028	1			
	03:00	0,027	1			
	04:00	0,027	1			
	05:00	0,028	1			
	06:00	0,029	1			
	07:00	0,025	1			
	08:00	0,028	1			
	09:00	0,045	1			
	10:00	0,041	1			
	11:00	0,053	1			
	12:00	0,047	1			
	13:00	0,056	1			
	14:00	0,058	1			
	15:00	0,055	1			
	16:00	0,053	1			
	17:00	0,051	1			
	18:00	0,057	1			
	19:00	0,064	1			
	20:00	0,059	1			
	21:00	0,060	1			
	22:00	0,050	1			
	23:00	0,056	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,054	1			
	01:00	0,054	1			
	02:00	0,054	1			
	03:00	0,054	1			
	04:00	0,053	1			
	05:00	0,053	1			
	06:00	0,057	1			
	07:00	0,052	1			
	08:00	0,057	1			
	09:00	0,058	1			
	10:00	0,051	1			
	11:00	0,056	1			
	12:00	0,046	1			
	13:00	0,051	1			
	14:00	0,052	1			
	15:00	0,051	1			
	16:00	0,052	1			
	17:00	0,048	1			
	18:00	0,048	1			
	19:00	0,040	1			
	20:00	0,038	1			
	21:00	0,033	1			
	22:00	0,030	1			
	23:00	0,028	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,027	1			
	01:00	0,026	1			
	02:00	0,025	1			
	03:00	0,025	1			
	04:00	0,025	1			
	05:00	0,025	1			
	06:00	0,027	1			
	07:00	0,028	1			
	08:00	0,028	1			
	09:00	0,037	1			
	10:00	0,043	1			
	11:00	0,048	1			
	12:00	0,051	1			
	13:00	0,046	1			
	14:00	0,045	1			
	15:00	0,045	1			
	16:00	0,042	1			
	17:00	0,042	1			
	18:00	0,045	1			
	19:00	0,057	1			
	20:00	0,054	1			
	21:00	0,048	1			
	22:00	0,040	1			
	23:00	0,048	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,044	1			
	01:00	0,043	1			
	02:00	0,043	1			
	03:00	0,043	1			
	04:00	0,044	1			
	05:00	0,044	1			
	06:00	0,046	1			
	07:00	0,042	1			
	08:00	0,043			1	
	09:00	0,046			1	
	10:00	0,041			1	
	11:00	0,045			1	
	12:00	0,047			1	
	13:00	0,045			1	
	14:00	0,042			1	
	15:00	0,042			1	
	16:00	0,038			1	
	17:00	0,028			1	
	18:00	0,028			1	
	19:00	0,037			1	
	20:00	0,034			1	
	21:00	0,033			1	
	22:00	0,031			1	
	23:00	0,028			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,025			1	
	01:00	0,024			1	
	02:00	0,025			1	
	03:00	0,025			1	
	04:00	0,024			1	
	05:00	0,026			1	
	06:00	0,027			1	
	07:00	0,024			1	
	08:00	0,022			1	
	09:00	0,040			1	
	10:00	0,043			1	
	11:00	0,053			1	
	12:00	0,047			1	
	13:00	0,052			1	
	14:00	0,051			1	
	15:00	0,054			1	
	16:00	0,056			1	
	17:00	0,050			1	
	18:00	0,041			1	
	19:00	0,046			1	
	20:00	0,039			1	
	21:00	0,041			1	
	22:00	0,042			1	
	23:00	0,037			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,036			1	
	01:00	0,034			1	
	02:00	0,034			1	
	03:00	0,034			1	
	04:00	0,034			1	
	05:00	0,034			1	
	06:00	0,035			1	
	07:00	0,032			1	
	08:00	0,033	1			
	09:00	0,037	1			
	10:00	0,040	1			
	11:00	0,057	1			
	12:00	0,050	1			
	13:00	0,050	1			
	14:00	0,052	1			
	15:00	0,053	1			
	16:00	0,052	1			
	17:00	0,053	1			
	18:00	0,059	1			
	19:00	0,064	1			
	20:00	0,060	1			
	21:00	0,049	1			
	22:00	0,039	1			
	23:00	0,045	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,044	1			
	01:00	0,043	1			
	02:00	0,043	1			
	03:00	0,042	1			
	04:00	0,043	1			
	05:00	0,043	1			
	06:00	0,044	1			
	07:00	0,041	1			
	08:00	0,042	1			
	09:00	0,044	1			
	10:00	0,044	1			
	11:00	0,048	1			
	12:00	0,048	1			
	13:00	0,042	1			
	14:00	0,043	1			
	15:00	0,042	1			
	16:00	0,046	1			
	17:00	0,044	1			
	18:00	0,048	1			
	19:00	0,055	1			
	20:00	0,054	1			
	21:00	0,047	1			
	22:00	0,041	1			
	23:00	0,045	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,043	1			
	01:00	0,042	1			
	02:00	0,042	1			
	03:00	0,042	1			
	04:00	0,042	1			
	05:00	0,043	1			
	06:00	0,044	1			
	07:00	0,043	1			
	08:00	0,043	1			
	09:00	0,044	1			
	10:00	0,038	1			
	11:00	0,045	1			
	12:00	0,043	1			
	13:00	0,045	1			
	14:00	0,052	1			
	15:00	0,052	1			
	16:00	0,052	1			
	17:00	0,052	1			
	18:00	0,057	1			
	19:00	0,065	1			
	20:00	0,061	1			
	21:00	0,056	1			
	22:00	0,049	1			
	23:00	0,054	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,053	1			
	01:00	0,053	1			
	02:00	0,051	1			
	03:00	0,051	1			
	04:00	0,054	1			
	05:00	0,053	1			
	06:00	0,055	1			
	07:00	0,051	1			
	08:00	0,036	1			
	09:00	0,035	1			
	10:00	0,039	1			
	11:00	0,039	1			
	12:00	0,027	1			
	13:00	0,031	1			
	14:00	0,032	1			
	15:00	0,033	1			
	16:00	0,031	1			
	17:00	0,031	1			
	18:00	0,038	1			
	19:00	0,044	1			
	20:00	0,042	1			
	21:00	0,040	1			
	22:00	0,041	1			
	23:00	0,037	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,035	1			
	01:00	0,034	1			
	02:00	0,034	1			
	03:00	0,034	1			
	04:00	0,034	1			
	05:00	0,035	1			
	06:00	0,033	1			
	07:00	0,039	1			
	08:00	0,040	1			
	09:00	0,041	1			
	10:00	0,038	1			
	11:00	0,032	1			
	12:00	0,038	1			
	13:00	0,038	1			
	14:00	0,037	1			
	15:00	0,035	1			
	16:00	0,034	1			
	17:00	0,038	1			
	18:00	0,044	1			
	19:00	0,040	1			
	20:00	0,031	1			
	21:00	0,033	1			
	22:00	0,027	1			
	23:00	0,026	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,026	1			
	01:00	0,025	1			
	02:00	0,025	1			
	03:00	0,025	1			
	04:00	0,025	1			
	05:00	0,026	1			
	06:00	0,023	1			
	07:00	0,022	1			
	08:00	0,024	1			
	09:00	0,031	1			
	10:00	0,037	1			
	11:00	0,045	1			
	12:00	0,046	1			
	13:00	0,055	1			
	14:00	0,053	1			
	15:00	0,053	1			
	16:00	0,051	1			
	17:00	0,056	1			
	18:00	0,065	1			
	19:00	0,063	1			
	20:00	0,060	1			
	21:00	0,051	1			
	22:00	0,056	1			
	23:00	0,047	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		γισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,046	1			
	01:00	0,043	1			
	02:00	0,044	1			
	03:00	0,043	1			
	04:00	0,043	1			
	05:00	0,044	1			
	06:00	0,041	1			
	07:00	0,045	1			
	08:00	0,044	1			
	09:00	0,039	1			
	10:00	0,039	1			
	11:00	0,024	1			
	12:00	0,025	1			
	13:00	0,027	1			
	14:00	0,026	1			
	15:00	0,027	1			
	16:00	0,026	1			
	17:00	0,043	1			
	18:00	0,054	1			
	19:00	0,053	1			
	20:00	0,050	1			
	21:00	0,041	1			
	22:00	0,048	1			
	23:00	0,046	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		γισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,044	1			
	01:00	0,044	1			
	02:00	0,044	1			
	03:00	0,045	1			
	04:00	0,045	1			
	05:00	0,046	1			
	06:00	0,041	1			
	07:00	0,044	1			
	08:00	0,044	1			
	09:00	0,041	1			
	10:00	0,047	1			
	11:00	0,048	1			
	12:00	0,044	1			
	13:00	0,046	1			
	14:00	0,040	1			
	15:00	0,051	1			
	16:00	0,052	1			
	17:00	0,057	1			
	18:00	0,064	1			
	19:00	0,060	1			
	20:00	0,057	1			
	21:00	0,051	1			
	22:00	0,057	1			
	23:00	0,056	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		γισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,054	1			
	01:00	0,054	1			
	02:00	0,051	1			
	03:00	0,046	1			
	04:00	0,045	1			
	05:00	0,046	1			
	06:00	0,043	1			
	07:00	0,044	1			
	08:00	0,047	1			
	09:00	0,040	1			
	10:00	0,046	1			
	11:00	0,042	1			
	12:00	0,041	1			
	13:00	0,042	1			
	14:00	0,044	1			
	15:00	0,044	1			
	16:00	0,047	1			
	17:00	0,049	1			
	18:00	0,054	1			
	19:00	0,051	1			
	20:00	0,049	1			
	21:00	0,041	1			
	22:00	0,047	1			
	23:00	0,044	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		γισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,043	1			
	01:00	0,043	1			
	02:00	0,044	1			
	03:00	0,044	1			
	04:00	0,045	1			
	05:00	0,045	1			
	06:00	0,043	1			
	07:00	0,045	1			
	08:00	0,042	1			
	09:00	0,039	1			
	10:00	0,045	1			
	11:00	0,043	1			
	12:00	0,042	1			
	13:00	0,042	1			
	14:00	0,042	1			
	15:00	0,042	1			
	16:00	0,041	1			
	17:00	0,046	1			
	18:00	0,051	1			
	19:00	0,046	1			
	20:00	0,044	1			
	21:00	0,039	1			
	22:00	0,045	1			
	23:00	0,043	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		γισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,042	1			
	01:00	0,042	1			
	02:00	0,043	1			
	03:00	0,044	1			
	04:00	0,043	1			
	05:00	0,045	1			
	06:00	0,041	1			
	07:00	0,040	1			
	08:00	0,040	1			
	09:00	0,041	1			
	10:00	0,047	1			
	11:00	0,044	1			
	12:00	0,047	1			
	13:00	0,042	1			
	14:00	0,043	1			
	15:00	0,044	1			
	16:00	0,042	1			
	17:00	0,046	1			
	18:00	0,052	1			
	19:00	0,050	1			
	20:00	0,050	1			
	21:00	0,038	1			
	22:00	0,025	1			
	23:00	0,024	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		γισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,026	1			
	01:00	0,025	1			
	02:00	0,026	1			
	03:00	0,026	1			
	04:00	0,024	1			
	05:00	0,024	1			
	06:00	0,022	1			
	07:00	0,021	1			
	08:00	0,022	1			
	09:00	0,035	1			
	10:00	0,043	1			
	11:00	0,054	1			
	12:00	0,058	1			
	13:00	0,051	1			
	14:00	0,056	1			
	15:00	0,053	1			
	16:00	0,053	1			
	17:00	0,054	1			
	18:00	0,055	1			
	19:00	0,036	1			
	20:00	0,027	1			
	21:00	0,030	1			
	22:00	0,027	1			
	23:00	0,025	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		γισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,024	1			
	01:00	0,023	1			
	02:00	0,024	1			
	03:00	0,023	1			
	04:00	0,023	1			
	05:00	0,023	1			
	06:00	0,022	1			
	07:00	0,025	1			
	08:00	0,027	1			
	09:00	0,034	1			
	10:00	0,040				1
	11:00	0,042				1
	12:00	0,044				1
	13:00	0,041				1
	14:00	0,043				1
	15:00	0,047				1
	16:00	0,043				1
	17:00	0,047				1
	18:00	0,050				1
	19:00	0,047				1
	20:00	0,047				1
	21:00	0,043				1
	22:00	0,034				1
	23:00	0,026				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,024				1
	01:00	0,024				1
	02:00	0,026				1
	03:00	0,025				1
	04:00	0,026				1
	05:00	0,026				1
	06:00	0,022				1
	07:00	0,023				1
	08:00	0,024				1
	09:00	0,033				1
	10:00	0,048				1
	11:00	0,046				1
	12:00	0,052				1
	13:00	0,050				1
	14:00	0,050				1
	15:00	0,051				1
	16:00	0,052				1
	17:00	0,052				1
	18:00	0,044				1
	19:00	0,038				1
	20:00	0,037				1
	21:00	0,039				1
	22:00	0,035				1
	23:00	0,034				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,033				1
	01:00	0,026				1
	02:00	0,023				1
	03:00	0,025				1
	04:00	0,024				1
	05:00	0,026				1
	06:00	0,024				1
	07:00	0,025				1
	08:00	0,028				1
	09:00	0,038				1
	10:00	0,046				1
	11:00	0,042				1
	12:00	0,041				1
	13:00	0,042				1
	14:00	0,040				1
	15:00	0,039				1
	16:00	0,042				1
	17:00	0,038				1
	18:00	0,036				1
	19:00	0,029				1
	20:00	0,029				1
	21:00	0,031				1
	22:00	0,027				1
	23:00	0,026				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,025				1
	01:00	0,025				1
	02:00	0,024				1
	03:00	0,025				1
	04:00	0,024				1
	05:00	0,025				1
	06:00	0,023				1
	07:00	0,023				1
	08:00	0,021				1
	09:00	0,033				1
	10:00	0,042				1
	11:00	0,041				1
	12:00	0,051				1
	13:00	0,055				1
	14:00	0,052				1
	15:00	0,052				1
	16:00	0,048				1
	17:00	0,048				1
	18:00	0,048				1
	19:00	0,046				1
	20:00	0,045				1
	21:00	0,039				1
	22:00	0,043				1
	23:00	0,025				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,025				1
	01:00	0,024				1
	02:00	0,024				1
	03:00	0,023				1
	04:00	0,024				1
	05:00	0,025				1
	06:00	0,022				1
	07:00	0,022				1
	08:00	0,025				1
	09:00	0,029				1
	10:00	0,045				1
	11:00	0,047				1
	12:00	0,047				1
	13:00	0,046				1
	14:00	0,038				1
	15:00	0,039				1
	16:00	0,039				1
	17:00	0,047				1
	18:00	0,049				1
	19:00	0,048				1
	20:00	0,046				1
	21:00	0,039				1
	22:00	0,047				1
	23:00	0,043				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,043				1
	01:00	0,043				1
	02:00	0,044				1
	03:00	0,041				1
	04:00	0,043				1
	05:00	0,044				1
	06:00	0,045				1
	07:00	0,041				1
	08:00	0,042				1
	09:00	0,039				1
	10:00	0,039				1
	11:00	0,023				1
	12:00	0,029				1
	13:00	0,033				1
	14:00	0,032				1
	15:00	0,031				1
	16:00	0,029				1
	17:00	0,034				1
	18:00	0,040				1
	19:00	0,038				1
	20:00	0,036				1
	21:00	0,035				1
	22:00	0,034				1
	23:00	0,033				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,033				1
	01:00	0,033				1
	02:00	0,033				1
	03:00	0,034				1
	04:00	0,034				1
	05:00	0,035				1
	06:00	0,033				1
	07:00	0,035				1
	08:00	0,036				1
	09:00	0,038				1
	10:00	0,038				1
	11:00	0,031				1
	12:00	0,033				1
	13:00	0,031				1
	14:00	0,031				1
	15:00	0,032				1
	16:00	0,031				1
	17:00	0,033				1
	18:00	0,041				1
	19:00	0,039				1
	20:00	0,037				1
	21:00	0,035				1
	22:00	0,034				1
	23:00	0,030				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,024				1
	01:00	0,025				1
	02:00	0,025				1
	03:00	0,022				1
	04:00	0,022				1
	05:00	0,023				1
	06:00	0,022				1
	07:00	0,020				1
	08:00	0,023				1
	09:00	0,025				1
	10:00	0,023				1
	11:00	0,024				1
	12:00	0,027				1
	13:00	0,023				1
	14:00	0,022				1
	15:00	0,022				1
	16:00	0,022				1
	17:00	0,026				1
	18:00	0,031				1
	19:00	0,029				1
	20:00	0,025				1
	21:00	0,026				1
	22:00	0,026				1
	23:00	0,024				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,025		1		
	01:00	0,024		1		
	02:00	0,026		1		
	03:00	0,025		1		
	04:00	0,027		1		
	05:00	0,026		1		
	06:00	0,027		1		
	07:00	0,020		1		
	08:00	0,023		1		
	09:00	0,025		1		
	10:00	0,024		1		
	11:00	0,022		1		
	12:00	0,021		1		
	13:00	0,021		1		
	14:00	0,020		1		
	15:00	0,022		1		
	16:00	0,020		1		
	17:00	0,029		1		
	18:00	0,031		1		
	19:00	0,030		1		
	20:00	0,030		1		
	21:00	0,028		1		
	22:00	0,028		1		
	23:00	0,027		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,025		1		
	01:00	0,025		1		
	02:00	0,025		1		
	03:00	0,025		1		
	04:00	0,026		1		
	05:00	0,026		1		
	06:00	0,026		1		
	07:00	0,023		1		
	08:00	0,024		1		
	09:00	0,024		1		
	10:00	0,032		1		
	11:00	0,028		1		
	12:00	0,025		1		
	13:00	0,026		1		
	14:00	0,023		1		
	15:00	0,023		1		
	16:00	0,022		1		
	17:00	0,031		1		
	18:00	0,032		1		
	19:00	0,031		1		
	20:00	0,028		1		
	21:00	0,031		1		
	22:00	0,028		1		
	23:00	0,026		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
α ρ κ ι ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,026		1		
	01:00	0,026		1		
	02:00	0,026		1		
	03:00	0,026		1		
	04:00	0,026		1		
	05:00	0,027		1		
	06:00	0,027		1		
	07:00	0,023		1		
	08:00	0,025		1		
	09:00	0,027		1		
	10:00	0,026		1		
	11:00	0,027		1		
	12:00	0,022		1		
	13:00	0,024		1		
	14:00	0,020		1		
	15:00	0,021		1		
	16:00	0,022		1		
	17:00	0,025		1		
	18:00	0,031		1		
	19:00	0,030		1		
	20:00	0,034		1		
	21:00	0,029		1		
	22:00	0,027		1		
	23:00	0,024		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,023		1		
	01:00	0,022		1		
	02:00	0,026		1		
	03:00	0,026		1		
	04:00	0,026		1		
	05:00	0,027		1		
	06:00	0,026		1		
	07:00	0,022		1		
	08:00	0,020		1		
	09:00	0,021		1		
	10:00	0,021		1		
	11:00	0,028		1		
	12:00	0,042		1		
	13:00	0,042		1		
	14:00	0,042		1		
	15:00	0,038		1		
	16:00	0,040		1		
	17:00	0,043		1		
	18:00	0,048		1		
	19:00	0,046		1		
	20:00	0,044		1		
	21:00	0,043		1		
	22:00	0,037		1		
	23:00	0,042		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,043		1		
	01:00	0,044		1		
	02:00	0,044		1		
	03:00	0,044		1		
	04:00	0,044		1		
	05:00	0,045		1		
	06:00	0,044		1		
	07:00	0,040		1		
	08:00	0,043		1		
	09:00	0,042		1		
	10:00	0,042		1		
	11:00	0,047		1		
	12:00	0,043		1		
	13:00	0,048		1		
	14:00	0,041		1		
	15:00	0,042		1		
	16:00	0,043		1		
	17:00	0,049		1		
	18:00	0,052		1		
	19:00	0,046		1		
	20:00	0,037		1		
	21:00	0,028		1		
	22:00	0,026		1		
	23:00	0,026		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,025		1		
	01:00	0,025		1		
	02:00	0,026		1		
	03:00	0,025		1		
	04:00	0,026		1		
	05:00	0,027		1		
	06:00	0,027		1		
	07:00	0,024		1		
	08:00	0,027		1		
	09:00	0,030			1	
	10:00	0,032			1	
	11:00	0,032			1	
	12:00	0,022			1	
	13:00	0,021			1	
	14:00	0,023			1	
	15:00	0,021			1	
	16:00	0,037			1	
	17:00	0,045			1	
	18:00	0,052			1	
	19:00	0,050			1	
	20:00	0,045			1	
	21:00	0,045			1	
	22:00	0,038			1	
	23:00	0,044			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,046			1	
	01:00	0,045			1	
	02:00	0,043			1	
	03:00	0,043			1	
	04:00	0,043			1	
	05:00	0,046			1	
	06:00	0,043			1	
	07:00	0,043			1	
	08:00	0,050			1	
	09:00	0,049			1	
	10:00	0,052			1	
	11:00	0,049			1	
	12:00	0,056			1	
	13:00	0,053			1	
	14:00	0,043			1	
	15:00	0,040			1	
	16:00	0,041			1	
	17:00	0,049			1	
	18:00	0,051			1	
	19:00	0,050			1	
	20:00	0,051			1	
	21:00	0,053			1	
	22:00	0,046			1	
	23:00	0,039			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,030			1	
	01:00	0,029			1	
	02:00	0,029			1	
	03:00	0,028			1	
	04:00	0,027			1	
	05:00	0,028			1	
	06:00	0,026			1	
	07:00	0,022			1	
	08:00	0,032			1	
	09:00	0,046			1	
	10:00	0,040			1	
	11:00	0,043			1	
	12:00	0,041			1	
	13:00	0,021			1	
	14:00	0,021			1	
	15:00	0,020			1	
	16:00	0,021			1	
	17:00	0,029			1	
	18:00	0,034			1	
	19:00	0,035			1	
	20:00	0,033			1	
	21:00	0,032			1	
	22:00	0,032			1	
	23:00	0,033			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,031			1	
	01:00	0,030			1	
	02:00	0,030			1	
	03:00	0,030			1	
	04:00	0,030			1	
	05:00	0,031			1	
	06:00	0,030			1	
	07:00	0,028			1	
	08:00	0,030			1	
	09:00	0,033			1	
	10:00	0,032			1	
	11:00	0,028			1	
	12:00	0,024			1	
	13:00	0,021			1	
	14:00	0,022			1	
	15:00	0,040			1	
	16:00	0,038			1	
	17:00	0,049			1	
	18:00	0,052			1	
	19:00	0,060			1	
	20:00	0,052			1	
	21:00	0,051			1	
	22:00	0,046			1	
	23:00	0,049			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ω Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,046			1	
	01:00	0,047			1	
	02:00	0,047			1	
	03:00	0,047			1	
	04:00	0,046			1	
	05:00	0,049			1	
	06:00	0,049			1	
	07:00	0,045			1	
	08:00	0,046			1	
	09:00	0,046			1	
	10:00	0,037			1	
	11:00	0,042			1	
	12:00	0,042			1	
	13:00	0,046			1	
	14:00	0,041			1	
	15:00	0,039			1	
	16:00	0,040			1	
	17:00	0,047			1	
	18:00	0,050			1	
	19:00	0,054			1	
	20:00	0,049			1	
	21:00	0,047			1	
	22:00	0,041			1	
	23:00	0,046			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,047			1	
	01:00	0,047			1	
	02:00	0,046			1	
	03:00	0,047			1	
	04:00	0,047			1	
	05:00	0,044			1	
	06:00	0,032			1	
	07:00	0,027			1	
	08:00	0,030			1	
	09:00	0,036			1	
	10:00	0,028			1	
	11:00	0,025			1	
	12:00	0,024			1	
	13:00	0,024			1	
	14:00	0,022			1	
	15:00	0,022			1	
	16:00	0,022			1	
	17:00	0,030			1	
	18:00	0,043			1	
	19:00	0,037			1	
	20:00	0,034			1	
	21:00	0,035			1	
	22:00	0,035			1	
	23:00	0,033			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,031			1	
	01:00	0,031			1	
	02:00	0,030			1	
	03:00	0,031			1	
	04:00	0,031			1	
	05:00	0,031			1	
	06:00	0,032			1	
	07:00	0,027			1	
	08:00	0,028			1	
	09:00	0,030			1	
	10:00	0,035			1	
	11:00	0,029			1	
	12:00	0,028			1	
	13:00	0,029			1	
	14:00	0,025			1	
	15:00	0,021			1	
	16:00	0,021			1	
	17:00	0,030			1	
	18:00	0,036			1	
	19:00	0,031			1	
	20:00	0,035			1	
	21:00	0,033			1	
	22:00	0,030			1	
	23:00	0,030			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,029			1	
	01:00	0,030			1	
	02:00	0,030			1	
	03:00	0,029			1	
	04:00	0,029			1	
	05:00	0,029			1	
	06:00	0,029			1	
	07:00	0,027			1	
	08:00	0,027			1	
	09:00	0,029			1	
	10:00	0,035			1	
	11:00	0,032			1	
	12:00	0,031			1	
	13:00	0,024			1	
	14:00	0,026			1	
	15:00	0,022			1	
	16:00	0,021			1	
	17:00	0,027			1	
	18:00	0,036			1	
	19:00	0,034			1	
	20:00	0,030			1	
	21:00	0,028			1	
	22:00	0,027			1	
	23:00	0,031			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,026			1	
	01:00	0,022			1	
	02:00	0,022			1	
	03:00	0,023			1	
	04:00	0,022			1	
	05:00	0,022			1	
	06:00	0,022			1	
	07:00	0,020			1	
	08:00	0,026			1	
	09:00	0,028			1	
	10:00	0,026			1	
	11:00	0,026			1	
	12:00	0,025			1	
	13:00	0,024			1	
	14:00	0,024			1	
	15:00	0,028			1	
	16:00	0,025			1	
	17:00	0,033			1	
	18:00	0,037			1	
	19:00	0,035			1	
	20:00	0,032			1	
	21:00	0,028			1	
	22:00	0,033			1	
	23:00	0,027			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,025			1	
	01:00	0,025			1	
	02:00	0,025			1	
	03:00	0,024			1	
	04:00	0,025			1	
	05:00	0,025			1	
	06:00	0,026			1	
	07:00	0,022			1	
	08:00	0,025			1	
	09:00	0,025			1	
	10:00	0,028			1	
	11:00	0,022			1	
	12:00	0,029			1	
	13:00	0,025			1	
	14:00	0,024			1	
	15:00	0,027			1	
	16:00	0,023			1	
	17:00	0,029			1	
	18:00	0,035			1	
	19:00	0,036			1	
	20:00	0,034			1	
	21:00	0,029			1	
	22:00	0,031			1	
	23:00	0,027			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,028			1	
	01:00	0,027			1	
	02:00	0,027			1	
	03:00	0,026			1	
	04:00	0,026			1	
	05:00	0,027			1	
	06:00	0,029			1	
	07:00	0,028			1	
	08:00	0,030			1	
	09:00	0,031			1	
	10:00	0,036			1	
	11:00	0,038			1	
	12:00	0,029			1	
	13:00	0,027			1	
	14:00	0,026			1	
	15:00	0,024			1	
	16:00	0,025			1	
	17:00	0,033			1	
	18:00	0,037			1	
	19:00	0,035			1	
	20:00	0,033			1	
	21:00	0,033			1	
	22:00	0,034			1	
	23:00	0,026			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,026			1	
	01:00	0,026			1	
	02:00	0,026			1	
	03:00	0,026			1	
	04:00	0,026			1	
	05:00	0,027			1	
	06:00	0,028			1	
	07:00	0,025			1	
	08:00	0,026			1	
	09:00	0,029			1	
	10:00	0,027			1	
	11:00	0,025			1	
	12:00	0,027			1	
	13:00	0,024			1	
	14:00	0,025			1	
	15:00	0,026			1	
	16:00	0,024			1	
	17:00	0,025			1	
	18:00	0,036			1	
	19:00	0,035			1	
	20:00	0,033			1	
	21:00	0,030			1	
	22:00	0,030			1	
	23:00	0,026			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,025			1	
	01:00	0,025			1	
	02:00	0,024			1	
	03:00	0,026			1	
	04:00	0,025			1	
	05:00	0,025			1	
	06:00	0,026			1	
	07:00	0,024			1	
	08:00	0,026			1	
	09:00	0,026			1	
	10:00	0,026			1	
	11:00	0,026			1	
	12:00	0,027			1	
	13:00	0,028		1		
	14:00	0,022		1		
	15:00	0,020		1		
	16:00	0,021		1		
	17:00	0,033		1		
	18:00	0,037		1		
	19:00	0,035		1		
	20:00	0,032		1		
	21:00	0,030		1		
	22:00	0,031		1		
	23:00	0,028		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,026		1		
	01:00	0,026		1		
	02:00	0,025		1		
	03:00	0,024		1		
	04:00	0,024		1		
	05:00	0,024		1		
	06:00	0,026		1		
	07:00	0,020		1		
	08:00	0,023		1		
	09:00	0,028		1		
	10:00	0,029		1		
	11:00	0,033		1		
	12:00	0,029		1		
	13:00	0,025		1		
	14:00	0,028		1		
	15:00	0,024		1		
	16:00	0,024		1		
	17:00	0,028		1		
	18:00	0,037		1		
	19:00	0,034		1		
	20:00	0,033		1		
	21:00	0,032		1		
	22:00	0,032		1		
	23:00	0,029		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,027		1		
	01:00	0,026		1		
	02:00	0,028		1		
	03:00	0,027		1		
	04:00	0,027		1		
	05:00	0,027		1		
	06:00	0,028		1		
	07:00	0,024		1		
	08:00	0,026		1		
	09:00	0,032		1		
	10:00	0,034		1		
	11:00	0,037		1		
	12:00	0,031		1		
	13:00	0,023		1		
	14:00	0,023		1		
	15:00	0,023		1		
	16:00	0,026		1		
	17:00	0,033		1		
	18:00	0,034		1		
	19:00	0,036		1		
	20:00	0,034		1		
	21:00	0,030		1		
	22:00	0,031		1		
	23:00	0,028		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,027		1		
	01:00	0,026		1		
	02:00	0,026		1		
	03:00	0,025		1		
	04:00	0,025		1		
	05:00	0,026		1		
	06:00	0,028		1		
	07:00	0,024		1		
	08:00	0,028		1		
	09:00	0,030		1		
	10:00	0,034		1		
	11:00	0,030		1		
	12:00	0,031		1		
	13:00	0,025		1		
	14:00	0,024		1		
	15:00	0,024		1		
	16:00	0,025		1		
	17:00	0,038		1		
	18:00	0,040		1		
	19:00	0,031		1		
	20:00	0,030		1		
	21:00	0,030		1		
	22:00	0,029		1		
	23:00	0,027		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,027		1		
	01:00	0,027		1		
	02:00	0,027		1		
	03:00	0,026		1		
	04:00	0,027		1		
	05:00	0,026		1		
	06:00	0,028		1		
	07:00	0,025		1		
	08:00	0,031		1		
	09:00	0,031		1		
	10:00	0,030		1		
	11:00	0,027		1		
	12:00	0,025		1		
	13:00	0,025		1		
	14:00	0,024		1		
	15:00	0,027		1		
	16:00	0,027		1		
	17:00	0,031		1		
	18:00	0,033		1		
	19:00	0,032		1		
	20:00	0,031		1		
	21:00	0,029		1		
	22:00	0,029		1		
	23:00	0,026		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,027		1		
	01:00	0,029		1		
	02:00	0,027		1		
	03:00	0,025		1		
	04:00	0,026		1		
	05:00	0,028		1		
	06:00	0,029		1		
	07:00	0,024		1		
	08:00	0,026		1		
	09:00	0,027		1		
	10:00	0,025		1		
	11:00	0,023		1		
	12:00	0,023		1		
	13:00	0,022		1		
	14:00	0,023		1		
	15:00	0,022		1		
	16:00	0,023		1		
	17:00	0,025		1		
	18:00	0,029		1		
	19:00	0,029		1		
	20:00	0,029		1		
	21:00	0,029		1		
	22:00	0,028		1		
	23:00	0,027		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ω Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,026		1		
	01:00	0,026		1		
	02:00	0,026		1		
	03:00	0,026		1		
	04:00	0,028		1		
	05:00	0,029		1		
	06:00	0,032		1		
	07:00	0,026		1		
	08:00	0,029		1		
	09:00	0,029		1		
	10:00	0,030		1		
	11:00	0,031		1		
	12:00	0,021		1		
	13:00	0,020		1		
	14:00	0,020		1		
	15:00	0,020		1		
	16:00	0,021		1		
	17:00	0,028		1		
	18:00	0,032		1		
	19:00	0,031		1		
	20:00	0,031		1		
	21:00	0,030		1		
	22:00	0,031		1		
	23:00	0,028		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,027		1		
	01:00	0,027		1		
	02:00	0,028		1		
	03:00	0,027		1		
	04:00	0,028		1		
	05:00	0,028		1		
	06:00	0,030		1		
	07:00	0,023		1		
	08:00	0,025		1		
	09:00	0,027		1		
	10:00	0,030		1		
	11:00	0,028		1		
	12:00	0,030		1		
	13:00	0,020		1		
	14:00	0,021		1		
	15:00	0,021		1		
	16:00	0,022		1		
	17:00	0,026		1		
	18:00	0,028		1		
	19:00	0,027		1		
	20:00	0,028		1		
	21:00	0,028		1		
	22:00	0,027		1		
	23:00	0,025		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,025		1		
	01:00	0,027		1		
	02:00	0,027		1		
	03:00	0,026		1		
	04:00	0,026		1		
	05:00	0,026		1		
	06:00	0,028		1		
	07:00	0,024		1		
	08:00	0,026		1		
	09:00	0,026		1		
	10:00	0,032		1		
	11:00	0,026		1		
	12:00	0,020		1		
	13:00	0,021		1		
	14:00	0,020		1		
	15:00	0,021		1		
	16:00	0,024		1		
	17:00	0,030		1		
	18:00	0,034		1		
	19:00	0,036		1		
	20:00	0,033		1		
	21:00	0,033		1		
	22:00	0,032		1		
	23:00	0,029		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,029		1		
	01:00	0,029		1		
	02:00	0,029		1		
	03:00	0,029		1		
	04:00	0,023		1		
	05:00	0,024		1		
	06:00	0,025		1		
	07:00	0,018		1		
	08:00	0,021		1		
	09:00	0,029		1		
	10:00	0,031		1		
	11:00	0,030		1		
	12:00	0,031		1		
	13:00	0,030		1		
	14:00	0,030		1		
	15:00	0,031		1		
	16:00	0,030		1		
	17:00	0,035		1		
	18:00	0,036		1		
	19:00	0,033		1		
	20:00	0,032		1		
	21:00	0,029		1		
	22:00	0,029		1		
	23:00	0,029		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,120	0,080	0,080
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,024		1		
	01:00	0,023		1		
	02:00	0,024		1		
	03:00	0,023		1		
	04:00	0,023		1		
	05:00	0,024		1		
	06:00	0,029		1		
	07:00	0,025		1		
	08:00	0,025		1		
	09:00	0,030		1		
	10:00	0,027		1		
	11:00	0,024		1		
	12:00	0,021		1		
	13:00	0,025		1		
	14:00	0,025		1		
	15:00	0,020		1		
	16:00	0,026		1		
	17:00	0,027		1		
	18:00	0,026		1		
	19:00	0,025		1		
	20:00	0,025		1		
	21:00	0,028		1		
	22:00	0,025		1		
	23:00	0,022		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	22		1		
	01:00	22		1		
	02:00	23		1		
	03:00	22		1		
	04:00	24		1		
	05:00	23		1		
	06:00	25		1		
	07:00	22		1		
	08:00	25		1		
	09:00	27		1		
	10:00	29		1		
	11:00	26		1		
	12:00	25		1		
	13:00	23		1		
	14:00	20		1		
	15:00	18		1		
	16:00	16		1		
	17:00	22		1		
	18:00	28		1		
	19:00	28		1		
	20:00	29		1		
	21:00	28		1		
	22:00	25		1		
	23:00	23		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	22		1		
	01:00	22		1		
	02:00	22		1		
	03:00	22		1		
	04:00	22		1		
	05:00	23		1		
	06:00	26		1		
	07:00	23		1		
	08:00	27		1		
	09:00	28		1		
	10:00	27		1		
	11:00	24		1		
	12:00	22		1		
	13:00	22		1		
	14:00	22		1		
	15:00	19		1		
	16:00	18		1		
	17:00	23		1		
	18:00	27		1		
	19:00	27		1		
	20:00	26		1		
	21:00	27		1		
	22:00	24		1		
	23:00	23		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	24		1		
	01:00	25		1		
	02:00	25		1		
	03:00	24		1		
	04:00	24		1		
	05:00	25		1		
	06:00	26		1		
	07:00	22		1		
	08:00	25	1			
	09:00	24	1			
	10:00	24	1			
	11:00	22	1			
	12:00	20	1			
	13:00	20	1			
	14:00	18	1			
	15:00	18	1			
	16:00	18	1			
	17:00	26	1			
	18:00	26	1			
	19:00	27	1			
	20:00	26	1			
	21:00	23	1			
	22:00	25	1			
	23:00	23	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024	00:00	24	1			
	01:00	23	1			
	02:00	24	1			
	03:00	23	1			
	04:00	24	1			
	05:00	24	1			
	06:00	25	1			
	07:00	20	1			
	08:00	20	1			
	09:00	22	1			
	10:00	24	1			
	11:00	24	1			
	12:00	24	1			
	13:00	26	1			
	14:00	23	1			
	15:00	23	1			
	16:00	21	1			
	17:00	27	1			
	18:00	27	1			
	19:00	27	1			
	20:00	26	1			
	21:00	27	1			
	22:00	26	1			
	23:00	23	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	00:00	23	1			
	01:00	23	1			
	02:00	23	1			
	03:00	22	1			
	04:00	21	1			
	05:00	22	1			
	06:00	23	1			
	07:00	19	1			
	08:00	22	1			
	09:00	23	1			
	10:00	27	1			
	11:00	22	1			
	12:00	21	1			
	13:00	18	1			
	14:00	20	1			
	15:00	19	1			
	16:00	23	1			
	17:00	27	1			
	18:00	26	1			
	19:00	29	1			
	20:00	28	1			
	21:00	26	1			
	22:00	27	1			
	23:00	24	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024	00:00	24	1			
	01:00	24	1			
	02:00	24	1			
	03:00	24	1			
	04:00	25	1			
	05:00	25	1			
	06:00	26	1			
	07:00	22	1			
	08:00	22	1			
	09:00	23	1			
	10:00	22	1			
	11:00	18	1			
	12:00	21	1			
	13:00	21	1			
	14:00	20	1			
	15:00	18	1			
	16:00	18	1			
	17:00	24	1			
	18:00	28	1			
	19:00	26	1			
	20:00	26	1			
	21:00	24	1			
	22:00	23	1			
	23:00	20	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024	00:00	21	1			
	01:00	20	1			
	02:00	20	1			
	03:00	20	1			
	04:00	19	1			
	05:00	20	1			
	06:00	22	1			
	07:00	17	1			
	08:00	21	1			
	09:00	21	1			
	10:00	23	1			
	11:00	23	1			
	12:00	19	1			
	13:00	19	1			
	14:00	19	1			
	15:00	17	1			
	16:00	20	1			
	17:00	24	1			
	18:00	24	1			
	19:00	24	1			
	20:00	26	1			
	21:00	24	1			
	22:00	23	1			
	23:00	21	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024	00:00	20	1			
	01:00	20	1			
	02:00	20	1			
	03:00	21	1			
	04:00	20	1			
	05:00	19	1			
	06:00	21	1			
	07:00	17	1			
	08:00	17	1			
	09:00	18	1			
	10:00	21	1			
	11:00	23	1			
	12:00	18	1			
	13:00	18	1			
	14:00	17	1			
	15:00	16	1			
	16:00	19	1			
	17:00	23	1			
	18:00	24	1			
	19:00	24	1			
	20:00	26	1			
	21:00	25	1			
	22:00	23	1			
	23:00	20	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024	00:00	19	1			
	01:00	19	1			
	02:00	20	1			
	03:00	19	1			
	04:00	20	1			
	05:00	20	1			
	06:00	21	1			
	07:00	16	1			
	08:00	19	1			
	09:00	25	1			
	10:00	28	1			
	11:00	28	1			
	12:00	24	1			
	13:00	19	1			
	14:00	19	1			
	15:00	18	1			
	16:00	18	1			
	17:00	28	1			
	18:00	25	1			
	19:00	26	1			
	20:00	26	1			
	21:00	25	1			
	22:00	22	1			
	23:00	21	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024	00:00	20	1			
	01:00	19	1			
	02:00	19	1			
	03:00	19	1			
	04:00	19	1			
	05:00	19	1			
	06:00	21	1			
	07:00	17	1			
	08:00	18	1			
	09:00	19	1			
	10:00	20	1			
	11:00	23	1			
	12:00	22	1			
	13:00	19	1			
	14:00	19	1			
	15:00	17	1			
	16:00	21	1			
	17:00	22	1			
	18:00	22	1			
	19:00	25	1			
	20:00	25	1			
	21:00	24	1			
	22:00	24	1			
	23:00	20	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024	00:00	20	1			
	01:00	19	1			
	02:00	20	1			
	03:00	19	1			
	04:00	20	1			
	05:00	20	1			
	06:00	21	1			
	07:00	16	1			
	08:00	19	1			
	09:00	22	1			
	10:00	29	1			
	11:00	30	1			
	12:00	33	1			
	13:00	41	1			
	14:00	29	1			
	15:00	17	1			
	16:00	17	1			
	17:00	25	1			
	18:00	25	1			
	19:00	28	1			
	20:00	28	1			
	21:00	27	1			
	22:00	26	1			
	23:00	22	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024	00:00	20	1			
	01:00	19	1			
	02:00	20	1			
	03:00	20	1			
	04:00	20	1			
	05:00	20	1			
	06:00	21	1			
	07:00	16	1			
	08:00	18	1			
	09:00	21	1			
	10:00	28	1			
	11:00	28	1			
	12:00	27	1			
	13:00	44	1			
	14:00	41	1			
	15:00	40	1			
	16:00	43	1			
	17:00	46	1			
	18:00	49	1			
	19:00	35	1			
	20:00	31	1			
	21:00	26	1			
	22:00	27	1			
	23:00	22	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024	00:00	20	1			
	01:00	20	1			
	02:00	20	1			
	03:00	20	1			
	04:00	20	1			
	05:00	20	1			
	06:00	22	1			
	07:00	17	1			
	08:00	19	1			
	09:00	21	1			
	10:00	34	1			
	11:00	44	1			
	12:00	41	1			
	13:00	42	1			
	14:00	40	1			
	15:00	40	1			
	16:00	40	1			
	17:00	44	1			
	18:00	47	1			
	19:00	33	1			
	20:00	26	1			
	21:00	24	1			
	22:00	25	1			
	23:00	20	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024	00:00	19	1			
	01:00	19	1			
	02:00	19	1			
	03:00	19	1			
	04:00	19	1			
	05:00	19	1			
	06:00	21	1			
	07:00	16	1			
	08:00	17	1			
	09:00	19	1			
	10:00	22	1			
	11:00	22	1			
	12:00	19	1			
	13:00	18	1			
	14:00	19	1			
	15:00	17	1			
	16:00	19	1			
	17:00	23	1			
	18:00	25	1			
	19:00	26	1			
	20:00	24	1			
	21:00	22	1			
	22:00	25	1			
	23:00	20	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης