Πέμπτη, 30 Δεκέμβριος 2021		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,53	0,49	0,49	0,47	0,45	0,45	0,50	0,51	0,55	0,54	0,45	0,40	0,41	0,50	0,46	0,48	0,61	0,76	0,76	0,77	0,77	0,73	0,66	0,57	13,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 31 Δεκέμβριος 2021		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,54	0,50	0,49	0,46	0,47	0,48	0,49	0,52	0,51	0,44	0,44	0,51	0,57	0,53	0,52	0,59	0,67	0,80	0,88	0,87	0,82	0,75	0,68	0,61	14,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 1 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,61	0,59	0,54	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,45	0,42	0,43	0,47	0,39	0,36	0,40	0,43	0,50	0,61	0,69	0,69	0,66	0,65	0,60	0,55	12,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,50	0,50	0,47	0,49	0,47	0,46	0,50	0,46	0,44	0,38	0,34	0,35	0,38	0,39	0,39	0,43	0,55	0,65	0,73	0,73	0,72	0,69	0,63	0,56	12,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,52	0,50	0,49	0,48	0,46	0,47	0,50	0,54	0,44	0,40	0,38	0,38	0,37	0,39	0,41	0,46	0,55	0,68	0,75	0,73	0,71	0,68	0,64	0,56	12,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,51	0,49	0,49	0,47	0,48	0,48	0,51	0,49	0,48	0,44	0,54	0,56	0,53	0,54	0,59	0,60	0,62	0,73	0,78	0,78	0,77	0,72	0,67	0,57	13,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,53	0,51	0,48	0,47	0,48	0,48	0,51	0,50	0,53	0,56	0,60	0,63	0,65	0,61	0,58	0,62	0,64	0,75	0,76	0,75	0,74	0,67	0,63	0,56	14,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,52	0,49	0,46	0,44	0,46	0,45	0,48	0,51	0,50	0,41	0,41	0,49	0,43	0,43	0,41	0,45	0,55	0,68	0,71	0,72	0,72	0,65	0,61	0,53	12,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,49	0,48	0,47	0,46	0,44	0,45	0,46	0,48	0,47	0,52	0,42	0,45	0,39	0,39	0,39	0,44	0,52	0,65	0,72	0,68	0,67	0,66	0,60	0,54	12,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,50	0,47	0,46	0,45	0,45	0,46	0,48	0,49	0,51	0,46	0,47	0,53	0,53	0,56	0,52	0,54	0,61	0,69	0,74	0,75	0,74	0,71	0,63	0,58	13,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,52	0,49	0,45	0,46	0,45	0,43	0,47	0,48	0,47	0,51	0,57	0,61	0,65	0,74	0,70	0,63	0,64	0,80	0,86	0,79	0,76	0,79	0,70	0,60	14,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,53	0,52	0,51	0,49	0,46	0,48	0,53	0,55	0,61	0,61	0,57	0,60	0,60	0,60	0,59	0,63	0,71	0,82	0,89	0,92	0,89	0,82	0,76	0,66	15,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,57	0,55	0,53	0,52	0,51	0,51	0,56	0,59	0,64	0,65	0,67	0,62	0,64	0,74	0,71	0,66	0,69	0,85	0,92	0,91	0,89	0,84	0,77	0,68	16,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,59	0,56	0,53	0,51	0,49	0,52	0,55	0,55	0,59	0,68	0,76	0,78	0,88	0,91	0,98	0,94	0,92	0,99	1,03	1,03	0,97	0,92	0,84	0,71	18,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,63	0,55	0,55	0,52	0,50	0,54	0,59	0,63	0,73	0,81	0,85	0,87	0,83	0,82	0,80	0,83	0,95	1,04	1,12	1,11	1,05	0,98	0,86	0,69	18,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,62	0,58	0,58	0,57	0,54	0,56	0,61	0,66	0,70	0,69	0,62	0,59	0,62	0,62	0,63	0,69	0,82	0,97	1,04	1,05	1,01	0,91	0,83	0,73	17,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,66	0,60	0,56	0,54	0,52	0,53	0,58	0,59	0,57	0,56	0,54	0,60	0,54	0,53	0,62	0,65	0,74	0,88	1,00	1,00	0,97	0,90	0,83	0,76	16,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,66	0,59	0,56	0,54	0,52	0,53	0,59	0,59	0,56	0,57	0,56	0,62	0,61	0,58	0,55	0,62	0,79	0,94	1,05	1,05	1,01	0,94	0,87	0,74	16,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,62	0,58	0,56	0,53	0,52	0,53	0,58	0,63	0,60	0,50	0,51	0,46	0,47	0,49	0,52	0,59	0,76	0,92	0,99	0,99	0,98	0,94	0,86	0,74	15,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1								1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,66	0,60	0,56	0,54	0,52	0,53	0,61	0,64	0,63	0,66	0,70	0,83	0,80	0,88	0,88	0,87	0,91	1,02	1,13	1,14	1,10	1,04	0,92	0,79	18,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1				Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,69	0,62	0,60	0,58	0,57	0,59	0,64	0,71	0,77	0,68	0,69	0,69	0,68	0,68	0,74	0,84	0,96	1,08	1,16	1,15	1,16	1,05	0,94	0,83	19,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,73	0,65	0,64	0,62	0,61	0,60	0,67	0,74	0,77	0,64	0,61	0,60	0,65	0,76	0,81	0,85	0,89	1,01	1,11	1,16	1,18	1,06	0,94	0,79	19,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,69	0,63	0,60	0,59	0,57	0,58	0,63	0,71	0,71	0,68	0,67	0,63	0,64	0,65	0,66	0,71	0,77	0,90	1,00	1,03	0,98	0,93	0,87	0,73	17,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,65	0,61	0,57	0,56	0,55	0,53	0,57	0,60	0,70	0,80	0,84	0,84	0,92	0,89	0,88	0,88	0,92	1,05	1,12	1,11	1,08	0,98	0,89	0,79	19,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,73	0,66	0,62	0,60	0,58	0,58	0,63	0,70	0,77	0,82	0,90	0,82	0,79	0,93	0,93	0,99	1,05	1,12	1,21	1,22	1,14	1,08	0,92	0,82	20,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,71	0,64	0,61	0,60	0,57	0,63	0,69	0,76	0,82	0,88	0,99	0,98	0,88	0,94	1,03	1,10	1,16	1,24	1,30	1,29	1,27	1,22	1,11	0,91	22,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,80	0,73	0,70	0,68	0,68	0,68	0,71	0,78	0,89	0,99	1,07	1,10	1,08	1,12	1,13	1,12	1,16	1,21	1,31	1,33	1,28	1,14	1,04	0,91	23,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1															1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,77	0,71	0,68	0,65	0,66	0,67	0,73	0,68	0,85	0,94	0,97	1,03	1,12	1,09	1,18	1,17	1,19	1,24	1,31	1,35	1,28	1,16	1,04	0,90	23,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1						1	1	1																	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,80	0,70	0,70	0,64	0,63	0,66	0,73	0,82	0,81	0,76	0,78	0,79	0,78	0,78	0,83	0,86	0,96	1,14	1,28	1,30	1,26	1,16	1,03	0,87	21,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,74	0,67	0,66	0,64	0,60	0,62	0,67	0,73	0,78	0,74	0,69	0,71	0,64	0,62	0,66	0,82	0,88	1,03	1,17	1,16	1,12	1,02	0,93	0,82	19,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1							1	1	1	1	1	1	1						1	1	1				Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,73	0,66	0,61	0,58	0,56	0,59	0,62	0,62	0,69	0,70	0,69	0,77	0,77	0,84	0,93	1,03	1,04	1,16	1,26	1,18	1,12	1,03	0,92	0,83	19,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,73	0,67	0,64	0,60	0,60	0,62	0,62	0,64	0,70	0,78	0,82	0,84	0,81	0,79	0,63	0,69	0,76	0,91	1,03	1,03	1,05	0,97	0,86	0,75	18,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,66	0,61	0,57	0,56	0,53	0,55	0,63	0,68	0,68	0,69	0,65	0,71	0,64	0,57	0,58	0,64	0,81	0,88	1,04	1,06	1,09	1,03	0,92	0,82	17,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 1 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,72	0,64	0,58	0,57	0,56	0,58	0,64	0,67	0,72	0,67	0,71	0,74	0,70	0,78	0,80	0,82	0,84	0,92	0,99	0,96	0,98	0,94	0,85	0,76	18,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,67	0,64	0,53	0,57	0,56	0,57	0,61	0,64	0,76	0,80	0,81	0,86	0,84	0,87	0,91	0,89	0,93	1,00	1,11	1,11	1,09	0,99	0,90	0,78	19,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 3 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,68	0,61	0,60	0,57	0,57	0,60	0,65	0,66	0,70	0,61	0,64	0,79	0,80	0,81	0,84	0,91	0,97	1,02	1,11	1,16	1,10	0,98	0,86	0,74	18,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,67	0,60	0,56	0,55	0,53	0,59	0,63	0,69	0,70	0,64	0,63	0,62	0,58	0,57	0,63	0,70	0,80	0,96	1,08	1,12	1,05	0,96	0,86	0,74	17,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1				Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,67	0,60	0,58	0,55	0,55	0,57	0,61	0,57	0,57	0,51	0,51	0,51	0,48	0,44	0,45	0,54	0,69	0,80	0,96	1,00	1,00	0,92	0,85	0,75	15,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,66	0,63	0,59	0,56	0,55	0,55	0,57	0,59	0,59	0,51	0,47	0,52	0,50	0,52	0,51	0,54	0,66	0,81	1,00	1,02	0,99	0,94	0,83	0,70	15,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 7 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,62	0,56	0,54	0,53	0,53	0,55	0,61	0,64	0,62	0,60	0,66	0,64	0,66	0,74	0,76	0,74	0,77	0,88	0,97	1,08	1,06	0,98	0,87	0,75	17,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,68	0,61	0,58	0,57	0,55	0,56	0,61	0,65	0,71	0,74	0,72	0,78	0,83	0,81	0,86	0,83	0,87	0,93	1,05	1,11	1,09	1,00	0,87	0,65	18,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1								1	1	1	1	1	1							1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,53	0,43	0,42	0,40	0,39	0,41	0,45	0,62	0,77	0,81	0,78	0,74	0,71	0,70	0,76	0,77	0,84	0,98	1,13	1,16	1,12	1,04	0,90	0,75	17,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,68	0,62	0,60	0,57	0,56	0,57	0,63	0,67	0,64	0,59	0,59	0,58	0,69	0,77	0,77	0,75	0,83	0,90	1,01	1,03	1,02	0,97	0,88	0,75	17,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,66	0,60	0,58	0,53	0,52	0,55	0,59	0,59	0,60	0,56	0,58	0,62	0,63	0,60	0,58	0,59	0,69	0,75	0,88	0,93	0,93	0,90	0,80	0,70	15,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 12 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,60	0,56	0,54	0,53	0,51	0,51	0,55	0,54	0,58	0,61	0,65	0,66	0,66	0,58	0,59	0,70	0,74	0,81	0,92	0,94	0,96	0,89	0,81	0,72	16,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,63	0,58	0,55	0,52	0,50	0,50	0,49	0,49	0,60	0,66	0,72	0,70	0,69	0,71	0,68	0,67	0,74	0,80	0,91	0,92	0,90	0,87	0,78	0,67	16,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 14 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,60	0,53	0,51	0,49	0,50	0,51	0,54	0,57	0,60	0,57	0,61	0,65	0,67	0,64	0,63	0,71	0,77	0,81	0,92	0,94	0,95	0,91	0,82	0,70	16,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 15 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,62	0,55	0,53	0,50	0,52	0,52	0,56	0,58	0,63	0,63	0,61	0,63	0,64	0,67	0,67	0,67	0,72	0,80	0,91	0,96	0,98	0,97	0,85	0,72	16,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,62	0,58	0,56	0,54	0,52	0,55	0,60	0,60	0,63	0,59	0,60	0,60	0,61	0,58	0,56	0,61	0,65	0,71	0,82	0,88	0,90	0,84	0,76	0,68	15,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 17 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,58	0,52	0,49	0,47	0,47	0,51	0,53	0,53	0,58	0,63	0,67	0,67	0,68	0,68	0,66	0,66	0,73	0,77	0,87	0,88	0,89	0,85	0,76	0,65	15,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 18 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,57	0,52	0,50	0,48	0,49	0,51	0,58	0,57	0,60	0,56	0,55	0,57	0,56	0,55	0,62	0,62	0,63	0,69	0,80	0,84	0,83	0,78	0,70	0,64	14,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 19 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,58	0,53	0,52	0,48	0,47	0,49	0,52	0,47	0,55	0,54	0,56	0,54	0,56	0,54	0,54	0,59	0,62	0,66	0,79	0,80	0,83	0,76	0,70	0,65	14,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,57	0,53	0,50	0,48	0,47	0,46	0,49	0,46	0,48	0,52	0,54	0,57	0,65	0,64	0,62	0,56	0,62	0,67	0,79	0,82	0,83	0,81	0,71	0,62	14,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,56	0,50	0,49	0,47	0,47	0,50	0,52	0,51	0,55	0,57	0,60	0,61	0,62	0,56	0,56	0,53	0,61	0,68	0,75	0,79	0,81	0,76	0,68	0,62	14,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,55	0,50	0,48	0,44	0,43	0,44	0,47	0,50	0,56	0,57	0,65	0,71	0,73	0,64	0,68	0,69	0,70	0,72	0,83	0,87	0,83	0,77	0,73	0,63	15,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,57	0,52	0,51	0,48	0,48	0,49	0,54	0,55	0,59	0,63	0,62	0,64	0,69	0,67	0,67	0,70	0,72	0,75	0,83	0,87	0,87	0,82	0,78	0,67	15,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 24 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,61	0,57	0,53	0,50	0,48	0,49	0,53	0,56	0,62	0,67	0,73	0,81	0,81	0,85	0,82	0,85	0,88	0,90	0,98	0,96	0,93	0,84	0,78	0,70	17,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 25 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,61	0,57	0,53	0,53	0,51	0,52	0,58	0,60	0,69	0,76	0,69	0,66	0,79	0,77	0,76	0,77	0,80	0,82	0,89	0,95	0,93	0,86	0,77	0,69	17,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Σάββατο, 26 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,62	0,55	0,52	0,52	0,50	0,52	0,53	0,52	0,57	0,59	0,59	0,63	0,63	0,58	0,45	0,38	0,48	0,64	0,79	0,87	0,91	0,82	0,76	0,66	14,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Κυριακή, 27 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,59	0,55	0,53	0,50	0,49	0,48	0,47	0,45	0,47	0,53	0,60	0,66	0,68	0,68	0,63	0,67	0,70	0,72	0,82	0,86	0,90	0,84	0,75	0,64	15,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,57	0,52	0,49	0,49	0,48	0,50	0,58	0,59	0,61	0,53	0,46	0,67	0,73	0,72	0,73	0,74	0,74	0,81	0,88	0,93	0,91	0,88	0,81	0,69	16,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τρίτη, 1 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,60	0,54	0,51	0,51	0,51	0,53	0,57	0,59	0,66	0,72	0,64	0,66	0,73	0,70	0,80	0,80	0,78	0,89	0,98	1,00	1,04	0,94	0,83	0,71	17,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 2 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,62	0,58	0,54	0,53	0,53	0,52	0,57	0,59	0,69	0,80	0,90	0,97	0,99	0,98	1,01	0,99	1,04	1,06	1,13	1,18	1,14	1,04	0,92	0,79	20,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1				Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Πέμπτη, 3 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,70	0,64	0,62	0,60	0,56	0,58	0,62	0,66	0,74	0,73	0,74	0,84	0,78	0,83	0,78	0,82	0,85	0,91	1,06	1,11	1,12	1,02	0,88	0,77	18,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 4 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,67	0,60	0,57	0,55	0,55	0,58	0,65	0,62	0,71	0,78	0,86	0,90	0,78	0,66	0,69	0,73	0,77	0,88	1,00	1,04	1,05	0,95	0,85	0,74	18,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Σάββατο, 5 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,68	0,61	0,58	0,53	0,53	0,51	0,56	0,57	0,56	0,52	0,47	0,43	0,45	0,52	0,46	0,56	0,65	0,72	0,85	0,94	0,92	0,88	0,79	0,71	15,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Κυριακή, 6 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,62	0,56	0,52	0,50	0,49	0,50	0,51	0,51	0,47	0,40	0,45	0,55	0,52	0,55	0,46	0,49	0,54	0,68	0,81	0,86	0,85	0,82	0,71	0,65	14,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 7 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,60	0,54	0,50	0,47	0,48	0,48	0,47	0,51	0,47	0,47	0,50	0,49	0,50	0,41	0,31	0,36	0,42	0,56	0,69	0,80	0,82	0,76	0,69	0,64	12,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τρίτη, 8 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,57	0,54	0,53	0,49	0,49	0,52	0,51	0,55	0,54	0,52	0,47	0,48	0,65	0,77	0,76	0,78	0,79	0,84	0,91	0,97	0,96	0,88	0,77	0,70	15,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 9 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,63	0,55	0,53	0,53	0,53	0,53	0,56	0,59	0,63	0,52	0,53	0,77	0,85	0,89	0,84	0,83	0,79	0,83	0,94	0,99	0,96	0,93	0,82	0,71	17,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Πέμπτη, 10 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,66	0,59	0,57	0,54	0,53	0,56	0,59	0,62	0,69	0,64	0,61	0,58	0,56	0,62	0,76	0,74	0,81	0,93	1,04	1,08	1,06	0,98	0,89	0,75	17,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,66	0,61	0,60	0,58	0,56	0,56	0,60	0,64	0,77	0,68	0,70	0,69	0,71	0,71	0,79	0,83	0,88	1,01	1,10	1,16	1,14	0,99	0,89	0,78	18,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,69	0,64	0,60	0,59	0,55	0,60	0,60	0,60	0,64	0,59	0,65	0,75	0,91	0,89	0,81	0,85	1,04	1,11	1,20	1,21	1,18	1,08	0,97	0,83	19,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Κυριακή, 13 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,76	0,66	0,61	0,59	0,57	0,58	0,60	0,62	0,64	0,69	0,68	0,62	0,65	0,71	0,78	0,75	0,81	0,94	1,08	1,19	1,12	1,05	0,95	0,82	18,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,74	0,63	0,62	0,57	0,58	0,60	0,61	0,62	0,60	0,52	0,55	0,58	0,62	0,61	0,64	0,75	0,87	1,00	1,14	1,18	1,16	1,08	0,94	0,84	18,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τρίτη, 15 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,72	0,64	0,61	0,60	0,58	0,60	0,65	0,62	0,62	0,56	0,63	0,58	0,60	0,57	0,57	0,62	0,76	0,92	1,01	1,09	1,07	1,00	0,89	0,77	17,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,65	0,60	0,57	0,56	0,55	0,58	0,60	0,59	0,67	0,64	0,68	0,71	0,70	0,60	0,60	0,62	0,70	0,80	0,92	1,01	1,03	0,95	0,84	0,73	16,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,65	0,54	0,52	0,51	0,48	0,54	0,55	0,53	0,51	0,47	0,49	0,52	0,54	0,50	0,45	0,47	0,55	0,73	0,86	0,96	0,98	0,93	0,82	0,71	14,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,60	0,56	0,51	0,52	0,51	0,53	0,58	0,54	0,51	0,46	0,49	0,49	0,58	0,60	0,74	0,77	0,78	0,87	0,97	1,08	1,06	0,94	0,85	0,73	16,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Σάββατο, 19 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,67	0,63	0,61	0,58	0,55	0,58	0,57	0,60	0,61	0,58	0,58	0,62	0,67	0,61	0,65	0,70	0,79	0,97	1,07	1,15	1,15	1,00	0,89	0,80	17,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,72	0,66	0,60	0,59	0,59	0,58	0,57	0,60	0,62	0,65	0,63	0,60	0,62	0,69	0,66	0,72	0,77	0,93	1,03	1,11	1,11	1,02	0,87	0,77	17,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1				Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,70	0,66	0,62	0,59	0,56	0,60	0,61	0,61	0,62	0,59	0,58	0,53	0,56	0,56	0,63	0,66	0,74	0,84	0,95	1,05	1,05	0,99	0,89	0,79	16,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1							1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τρίτη, 22 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,69	0,61	0,60	0,56	0,57	0,57	0,59	0,55	0,55	0,55	0,54	0,60	0,61	0,71	0,71	0,73	0,77	0,91	1,00	1,06	1,04	1,00	0,88	0,74	17,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,67	0,61	0,59	0,56	0,55	0,56	0,58	0,58	0,58	0,51	0,45	0,46	0,48	0,45	0,50	0,54	0,67	0,79	0,92	1,03	1,00	0,94	0,85	0,76	15,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Πέμπτη, 24 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,63	0,57	0,57	0,53	0,55	0,58	0,58	0,62	0,61	0,63	0,55	0,58	0,59	0,62	0,59	0,67	0,73	0,81	0,91	1,03	1,02	0,95	0,86	0,75	16,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,64	0,60	0,56	0,55	0,53	0,54	0,51	0,51	0,50	0,40	0,42	0,42	0,39	0,38	0,34	0,35	0,41	0,54	0,64	0,81	0,80	0,76	0,69	0,60	12,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Σάββατο, 26 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,59	0,51	0,50	0,48	0,48	0,48	0,47	0,46	0,41	0,39	0,43	0,36	0,36	0,36	0,38	0,41	0,50	0,62	0,76	0,83	0,82	0,78	0,69	0,61	12,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Κυριακή, 27 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,57	0,53	0,52	0,50	0,48	0,49	0,49	0,44	0,45	0,39	0,36	0,36	0,33	0,33	0,28	0,32	0,34	0,44	0,57	0,65	0,77	0,74	0,70	0,62	11,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 28 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,55	0,53	0,50	0,49	0,48	0,47	0,50	0,50	0,48	0,47	0,44	0,52	0,43	0,39	0,46	0,49	0,50	0,57	0,63	0,66	0,76	0,76	0,66	0,58	12,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τρίτη, 29 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,53	0,48	0,46	0,47	0,44	0,47	0,49	0,49	0,49	0,45	0,43	0,54	0,56	0,45	0,42	0,39	0,43	0,53	0,63	0,70	0,82	0,77	0,72	0,63	12,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,56	0,51	0,51	0,49	0,48	0,46	0,50	0,52	0,52	0,49	0,45	0,51	0,50	0,48	0,50	0,48	0,49	0,55	0,61	0,70	0,81	0,77	0,69	0,62	13,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Πέμπτη, 31 Μάρτιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,54	0,49	0,47	0,46	0,46	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,58	0,54	0,52	0,56	0,51	0,56	0,57	0,66	0,73	0,78	0,73	0,66	0,55	13,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,51	0,46	0,46	0,46	0,43	0,46	0,50	0,47	0,46	0,47	0,54	0,46	0,52	0,49	0,42	0,47	0,53	0,58	0,63	0,72	0,78	0,68	0,61	0,55	12,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Σάββατο, 2 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,51	0,47	0,46	0,46	0,43	0,42	0,44	0,44	0,46	0,45	0,41	0,40	0,42	0,44	0,37	0,34	0,36	0,46	0,55	0,62	0,74	0,67	0,59	0,53	11,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Κυριακή, 3 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,50	0,46	0,44	0,43	0,44	0,43	0,45	0,42	0,45	0,40	0,37	0,37	0,35	0,37	0,40	0,38	0,39	0,44	0,54	0,59	0,70	0,69	0,63	0,52	11,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 4 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,49	0,44	0,40	0,42	0,43	0,44	0,45	0,47	0,46	0,45	0,46	0,45	0,36	0,40	0,38	0,35	0,37	0,46	0,54	0,59	0,72	0,68	0,62	0,56	11,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τρίτη, 5 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,50	0,47	0,44	0,45	0,44	0,47	0,46	0,45	0,50	0,48	0,43	0,43	0,39	0,35	0,40	0,39	0,47	0,52	0,54	0,59	0,70	0,66	0,62	0,56	11,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 6 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,50	0,46	0,45	0,45	0,45	0,47	0,46	0,50	0,51	0,46	0,45	0,39	0,36	0,39	0,34	0,35	0,37	0,47	0,55	0,60	0,72	0,72	0,63	0,57	11,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Πέμπτη, 7 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,53	0,55	0,51	0,52	0,51	0,51	0,52	0,53	0,60	0,56	0,59	0,55	0,55	0,63	0,61	0,58	0,63	0,55	0,58	0,64	0,76	0,71	0,66	0,58	13,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 8 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,52	0,49	0,48	0,47	0,46	0,49	0,48	0,49	0,49	0,41	0,37	0,31	0,33	0,29	0,27	0,32	0,32	0,42	0,49	0,59	0,68	0,65	0,60	0,52	10,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Σάββατο, 9 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,48	0,47	0,46	0,46	0,44	0,42	0,44	0,43	0,49	0,39	0,35	0,38	0,35	0,36	0,35	0,40	0,41	0,48	0,56	0,58	0,68	0,68	0,65	0,59	11,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Κυριακή, 10 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,56	0,48	0,46	0,45	0,43	0,44	0,43	0,44	0,45	0,41	0,40	0,41	0,36	0,35	0,34	0,33	0,34	0,43	0,52	0,62	0,70	0,69	0,63	0,56	11,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,52	0,48	0,46	0,45	0,45	0,44	0,47	0,50	0,53	0,44	0,38	0,35	0,31	0,30	0,31	0,44	0,54	0,55	0,60	0,67	0,74	0,73	0,69	0,62	11,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,55	0,51	0,48	0,48	0,46	0,48	0,51	0,52	0,49	0,43	0,39	0,36	0,39	0,36	0,36	0,35	0,37	0,47	0,59	0,71	0,81	0,77	0,69	0,64	12,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,58	0,52	0,48	0,49	0,48	0,49	0,50	0,54	0,52	0,45	0,40	0,39	0,36	0,36	0,33	0,35	0,40	0,50	0,61	0,69	0,81	0,80	0,75	0,63	12,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,56	0,49	0,48	0,49	0,46	0,49	0,53	0,51	0,50	0,46	0,38	0,34	0,37	0,39	0,38	0,36	0,42	0,47	0,60	0,67	0,80	0,78	0,70	0,61	12,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,52	0,51	0,48	0,49	0,47	0,50	0,53	0,51	0,50	0,48	0,40	0,32	0,31	0,29	0,33	0,37	0,42	0,52	0,61	0,71	0,77	0,74	0,67	0,57	12,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Σάββατο, 16 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,53	0,50	0,48	0,48	0,47	0,48	0,48	0,51	0,52	0,48	0,43	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,43	0,51	0,58	0,66	0,76	0,75	0,69	0,59	12,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Κυριακή, 17 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,53	0,51	0,48	0,48	0,46	0,45	0,45	0,48	0,55	0,58	0,62	0,71	0,74	0,78	0,64	0,56	0,57	0,57	0,67	0,67	0,78	0,81	0,74	0,65	14,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 18 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,59	0,55	0,54	0,53	0,51	0,49	0,50	0,55	0,57	0,55	0,50	0,50	0,49	0,46	0,49	0,46	0,50	0,61	0,66	0,75	0,86	0,86	0,79	0,71	14,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τρίτη, 19 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,64	0,57	0,54	0,51	0,53	0,52	0,54	0,55	0,55	0,51	0,53	0,57	0,59	0,60	0,62	0,59	0,63	0,60	0,67	0,78	0,88	0,89	0,78	0,71	14,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,65	0,58	0,55	0,54	0,53	0,53	0,53	0,56	0,57	0,51	0,54	0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	0,51	0,63	0,66	0,74	0,87	0,82	0,79	0,70	14,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,61	0,57	0,54	0,54	0,54	0,56	0,54	0,56	0,59	0,55	0,53	0,57	0,51	0,57	0,56	0,56	0,61	0,57	0,65	0,70	0,85	0,81	0,75	0,70	14,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,61	0,56	0,54	0,52	0,50	0,54	0,51	0,52	0,52	0,49	0,48	0,45	0,45	0,47	0,43	0,40	0,44	0,54	0,64	0,73	0,79	0,72	0,69	0,68	13,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Σάββατο, 23 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,65	0,60	0,57	0,56	0,55	0,53	0,51	0,54	0,53	0,54	0,52	0,53	0,52	0,52	0,55	0,51	0,57	0,61	0,73	0,82	0,96	0,99	0,85	0,76	15,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Κυριακή, 24 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,69	0,62	0,60	0,56	0,53	0,54	0,49	0,51	0,50	0,46	0,46	0,49	0,43	0,36	0,28	0,30	0,33	0,41	0,52	0,59	0,70	0,72	0,68	0,65	12,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,60	0,56	0,53	0,52	0,50	0,50	0,46	0,49	0,44	0,42	0,45	0,48	0,45	0,44	0,41	0,41	0,46	0,52	0,58	0,66	0,73	0,71	0,68	0,61	12,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τρίτη, 26 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,58	0,55	0,54	0,52	0,48	0,48	0,46	0,46	0,49	0,50	0,47	0,43	0,46	0,47	0,44	0,49	0,53	0,55	0,64	0,68	0,74	0,75	0,66	0,61	13,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	0,49	0,46	0,49	0,49	0,49	0,48	0,47	0,44	0,45	0,42	0,41	0,43	0,52	0,62	0,70	0,77	0,74	0,68	0,61	12,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Πέμπτη, 28 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,56	0,53	0,51	0,50	0,46	0,48	0,45	0,49	0,51	0,46	0,45	0,42	0,43	0,40	0,41	0,39	0,40	0,52	0,63	0,67	0,74	0,73	0,66	0,58	12,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,53	0,51	0,48	0,48	0,47	0,48	0,46	0,46	0,47	0,50	0,59	0,53	0,47	0,52	0,57	0,52	0,59	0,63	0,69	0,70	0,77	0,71	0,64	0,59	13,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Σάββατο, 30 Απρίλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,55	0,52	0,49	0,49	0,47	0,47	0,45	0,49	0,55	0,57	0,53	0,54	0,55	0,49	0,42	0,39	0,45	0,52	0,57	0,66	0,75	0,76	0,68	0,63	13,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Κυριακή, 1 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,57	0,53	0,51	0,49	0,48	0,49	0,46	0,49	0,48	0,46	0,43	0,46	0,43	0,42	0,38	0,40	0,47	0,55	0,60	0,68	0,71	0,68	0,64	0,57	12,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 2 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,54	0,51	0,50	0,47	0,44	0,45	0,43	0,47	0,51	0,60	0,61	0,68	0,72	0,67	0,62	0,56	0,57	0,57	0,65	0,71	0,76	0,76	0,69	0,63	14,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τρίτη, 3 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,56	0,51	0,49	0,47	0,45	0,50	0,47	0,52	0,53	0,55	0,50	0,58	0,56	0,55	0,48	0,44	0,46	0,52	0,63	0,70	0,79	0,78	0,70	0,61	13,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 4 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,57	0,54	0,52	0,51	0,48	0,51	0,51	0,53	0,54	0,46	0,43	0,46	0,44	0,44	0,45	0,43	0,49	0,55	0,63	0,68	0,76	0,77	0,71	0,63	13,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Πέμπτη, 5 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,60	0,54	0,54	0,52	0,51	0,52	0,52	0,52	0,54	0,49	0,46	0,45	0,42	0,42	0,41	0,40	0,43	0,53	0,64	0,69	0,77	0,77	0,69	0,57	12,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 6 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,51	0,50	0,48	0,48	0,47	0,49	0,47	0,49	0,47	0,48	0,47	0,45	0,42	0,42	0,42	0,43	0,44	0,47	0,59	0,60	0,70	0,68	0,64	0,57	12,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Σάββατο, 7 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,53	0,49	0,47	0,47	0,45	0,44	0,42	0,47	0,45	0,42	0,39	0,42	0,37	0,35	0,35	0,33	0,38	0,50	0,58	0,63	0,71	0,72	0,66	0,58	11,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Κυριακή, 8 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,53	0,51	0,50	0,47	0,46	0,48	0,45	0,47	0,50	0,45	0,51	0,62	0,55	0,52	0,41	0,50	0,51	0,59	0,69	0,67	0,73	0,73	0,69	0,59	13,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 9 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,53	0,53	0,52	0,49	0,51	0,51	0,49	0,33	0,55	0,44	0,49	0,44	0,43	0,43	0,44	0,42	0,44	0,55	0,62	0,70	0,75	0,74	0,64	0,62	12,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τρίτη, 10 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,53	0,52	0,50	0,48	0,48	0,50	0,46	0,50	0,46	0,41	0,41	0,42	0,41	0,40	0,41	0,38	0,40	0,52	0,62	0,67	0,74	0,75	0,68	0,56	12,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 11 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,55	0,50	0,51	0,48	0,48	0,48	0,47	0,48	0,38	0,39	0,42	0,48	0,42	0,49	0,43	0,43	0,48	0,56	0,65	0,68	0,76	0,74	0,67	0,59	12,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Πέμπτη, 12 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,53	0,50	0,51	0,50	0,49	0,49	0,49	0,52	0,55	0,52	0,54	0,55	0,55	0,58	0,56	0,53	0,58	0,62	0,68	0,69	0,70	0,71	0,66	0,57	13,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 13 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,52	0,50	0,48	0,48	0,50	0,48	0,47	0,45	0,43	0,43	0,44	0,47	0,50	0,50	0,60	0,65	0,60	0,66	0,67	0,69	0,71	0,71	0,67	0,62	13,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Σάββατο, 14 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,51	0,51	0,47	0,48	0,47	0,48	0,45	0,47	0,50	0,51	0,51	0,55	0,59	0,59	0,54	0,50	0,54	0,59	0,52	0,63	0,69	0,68	0,65	0,56	13,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Κυριακή, 15 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,41	0,44	0,47	0,45	0,46	0,49	0,48	0,51	0,44	0,40	0,41	0,50	0,57	0,63	0,70	0,71	0,62	0,57	12,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 16 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,52	0,51	0,48	0,44	0,45	0,46	0,46	0,49	0,51	0,44	0,45	0,44	0,45	0,52	0,56	0,58	0,56	0,65	0,72	0,72	0,76	0,73	0,67	0,60	13,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τρίτη, 17 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,55	0,55	0,52	0,57	0,52	0,51	0,44	0,51	0,57	0,54	0,56	0,58	0,56	0,60	0,53	0,43	0,38	0,55	0,64	0,71	0,76	0,81	0,71	0,65	13,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 18 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,56	0,52	0,53	0,50	0,49	0,48	0,50	0,54	0,60	0,65	0,71	0,76	0,80	0,75	0,67	0,65	0,67	0,70	0,74	0,75	0,76	0,80	0,71	0,65	15,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Πέμπτη, 19 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,58	0,57	0,56	0,53	0,53	0,54	0,50	0,48	0,43	0,55	0,67	0,66	0,73	0,79	0,72	0,69	0,72	0,71	0,74	0,71	0,77	0,77	0,70	0,65	15,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 20 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,58	0,54	0,52	0,53	0,51	0,50	0,52	0,53	0,57	0,54	0,56	0,57	0,58	0,60	0,56	0,68	0,58	0,64	0,63	0,65	0,70	0,73	0,67	0,59	14,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Σάββατο, 21 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,53	0,49	0,47	0,46	0,45	0,45	0,46	0,46	0,42	0,49	0,69	0,75	0,75	0,66	0,60	0,57	0,58	0,62	0,63	0,66	0,73	0,74	0,69	0,60	13,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Κυριακή, 22 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,54	0,51	0,50	0,49	0,47	0,47	0,45	0,50	0,56	0,64	0,70	0,75	0,79	0,71	0,64	0,55	0,60	0,64	0,67	0,70	0,76	0,77	0,72	0,63	14,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 23 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,58	0,56	0,55	0,53	0,52	0,52	0,51	0,54	0,60	0,68	0,76	0,81	0,83	0,75	0,64	0,66	0,69	0,74	0,77	0,80	0,82	0,85	0,73	0,67	16,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τρίτη, 24 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,59	0,58	0,56	0,56	0,53	0,54	0,51	0,59	0,61	0,60	0,68	0,69	0,73	0,74	0,73	0,68	0,68	0,72	0,79	0,82	0,85	0,88	0,80	0,70	16,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 25 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,65	0,58	0,58	0,55	0,56	0,54	0,56	0,60	0,62	0,66	0,66	0,69	0,71	0,73	0,68	0,70	0,70	0,76	0,82	0,82	0,86	0,88	0,80	0,70	16,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Πέμπτη, 26 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,64	0,60	0,61	0,58	0,56	0,59	0,55	0,63	0,68	0,69	0,69	0,76	0,79	0,74	0,76	0,72	0,76	0,82	0,83	0,87	0,91	0,90	0,84	0,72	17,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 27 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,69	0,62	0,61	0,60	0,58	0,55	0,58	0,60	0,67	0,73	0,76	0,78	0,79	0,80	0,82	0,77	0,77	0,81	0,87	0,86	0,94	0,89	0,87	0,75	17,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Σάββατο, 28 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,71	0,65	0,67	0,61	0,62	0,58	0,58	0,61	0,68	0,73	0,75	0,80	0,79	0,81	0,77	0,79	0,74	0,79	0,84	0,88	0,91	0,94	0,87	0,80	17,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Κυριακή, 29 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,76	0,70	0,68	0,63	0,63	0,59	0,55	0,63	0,67	0,75	0,78	0,78	0,82	0,85	0,77	0,74	0,74	0,79	0,82	0,88	0,88	0,91	0,85	0,76	17,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 30 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,72	0,66	0,65	0,60	0,63	0,57	0,58	0,64	0,72	0,69	0,72	0,79	0,82	0,79	0,72	0,75	0,74	0,80	0,85	0,91	0,94	0,93	0,88	0,77	17,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τρίτη, 31 Μάιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,74	0,67	0,65	0,62	0,59	0,60	0,60	0,67	0,71	0,74	0,75	0,80	0,81	0,81	0,83	0,80	0,82	0,86	0,94	0,98	0,98	0,96	0,89	0,81	18,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 1 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,72	0,70	0,69	0,64	0,65	0,62	0,64	0,68	0,73	0,75	0,76	0,75	0,87	0,85	0,87	0,88	0,84	0,83	0,95	0,98	0,95	0,98	0,92	0,81	19,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Πέμπτη, 2 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,75	0,71	0,66	0,67	0,64	0,65	0,63	0,69	0,77	0,82	0,84	0,87	0,87	0,92	0,90	0,88	0,88	0,89	0,95	0,98	1,02	1,01	0,95	0,84	19,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 3 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,75	0,71	0,64	0,65	0,62	0,62	0,63	0,67	0,73	0,77	0,75	0,76	0,85	0,87	0,83	0,77	0,78	0,84	0,90	0,99	0,96	0,97	0,93	0,84	18,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Σάββατο, 4 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,77	0,73	0,71	0,67	0,65	0,63	0,61	0,70	0,77	0,81	0,85	0,88	0,87	0,86	0,78	0,79	0,82	0,83	0,90	0,97	0,98	1,01	0,94	0,83	19,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Κυριακή, 5 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,73	0,71	0,69	0,64	0,63	0,62	0,57	0,63	0,70	0,72	0,80	0,84	0,88	0,85	0,87	0,81	0,82	0,85	0,90	0,95	0,98	1,01	0,94	0,84	18,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1											1	1	1												Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 6 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,79	0,74	0,70	0,67	0,64	0,63	0,62	0,69	0,78	0,80	0,80	0,86	0,91	0,98	0,89	0,85	0,90	0,95	1,08	1,12	1,17	1,15	1,04	0,94	20,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τρίτη, 7 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,81	0,76	0,76	0,71	0,70	0,67	0,68	0,76	0,79	0,79	0,89	0,89	0,91	0,94	0,79	0,86	0,75	0,88	0,97	1,01	1,10	1,10	1,02	0,88	20,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 8 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,78	0,75	0,72	0,71	0,66	0,65	0,64	0,70	0,72	0,72	0,67	0,74	0,70	0,71	0,71	0,69	0,74	0,82	0,96	1,01	1,06	1,08	1,02	0,91	18,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Βλάβη

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,81	0,77	0,72	0,72	0,68	0,68	0,66	0,72	0,76	0,78	0,80	0,80	0,82	0,87	0,77	0,77	0,80	0,90	1,02	1,12	1,15	1,19	1,09	0,96	20,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,87	0,81	0,78	0,77	0,75	0,73	0,74	0,76	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,82	0,81	0,79	0,80	0,88	1,06	1,13	1,20	1,22	1,13	1,00	21,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,90	0,85	0,80	0,80	0,76	0,76	0,74	0,79	0,87	0,87	0,85	0,84	0,86	0,83	0,84	0,80	0,85	0,96	1,10	1,15	1,10	1,15	1,06	0,94	21,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,88	0,83	0,80	0,77	0,75	0,74	0,72	0,78	0,88	0,89	0,82	0,82	0,86	0,83	0,83	0,78	0,81	0,87	1,00	1,11	1,13	1,19	1,12	0,98	21,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,86	0,83	0,81	0,81	0,78	0,75	0,74	0,78	0,80	0,82	0,81	0,82	0,83	0,83	0,80	0,86	0,84	0,90	1,02	1,14	1,17	1,18	1,07	0,92	21,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,82	0,76	0,79	0,74	0,70	0,69	0,69	0,73	0,81	0,80	0,79	0,83	0,82	0,85	0,82	0,81	0,79	0,90	1,05	1,13	1,20	1,21	1,11	0,98	20,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,88	0,83	0,82	0,78	0,75	0,74	0,75	0,82	0,84	0,89	0,83	0,82	0,79	0,78	0,79	0,79	0,80	0,87	1,03	1,15	1,21	1,26	1,14	1,00	21,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,89	0,84	0,83	0,78	0,75	0,74	0,74	0,77	0,81	0,80	0,79	0,83	0,83	0,85	0,78	0,76	0,75	0,85	0,98	1,11	1,16	1,19	1,09	0,98	20,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1							1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,85	0,77	0,78	0,75	0,73	0,71	0,68	0,75	0,80	0,83	0,82	0,78	0,76	0,76	0,71	0,71	0,76	0,82	0,98	1,12	1,13	1,15	1,08	0,93	20,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,82	0,77	0,74	0,72	0,70	0,66	0,70	0,78	0,85	0,79	0,80	0,79	0,75	0,72	0,75	0,78	0,75	0,83	0,97	1,11	1,18	1,20	1,09	0,96	20,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,88	0,83	0,79	0,78	0,74	0,69	0,73	0,83	0,89	0,86	0,89	0,84	0,85	0,84	0,78	0,76	0,78	0,89	1,03	1,14	1,17	1,19	1,11	1,03	21,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,89	0,84	0,81	0,78	0,77	0,74	0,74	0,80	0,88	0,85	0,78	0,77	0,82	0,84	0,84	0,85	0,84	0,89	1,05	1,13	1,18	1,17	1,08	0,94	21,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,85	0,78	0,77	0,76	0,71	0,65	0,69	0,78	0,85	0,88	0,88	0,91	0,99	1,07	0,99	0,80	0,80	0,91	1,03	1,18	1,24	1,25	1,16	1,03	21,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,89	0,82	0,83	0,80	0,78	0,76	0,74	0,79	0,90	0,89	0,89	0,91	0,95	0,93	0,92	0,96	1,00	1,04	1,22	1,34	1,42	1,44	1,34	1,27	23,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,19	1,10	1,03	0,99	0,96	0,91	0,87	0,97	1,05	1,06	1,06	1,07	1,10	1,11	1,06	1,06	1,09	1,20	1,28	1,42	1,42	1,46	1,39	1,29	27,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,22	1,15	1,10	1,04	1,00	0,95	0,93	1,00	1,09	1,06	1,08	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,00	1,01	1,21	1,30	1,30	1,32	1,22	1,14	26,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1									1	1	1														Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,00	0,92	0,91	0,87	0,82	0,78	0,79	0,93	0,93	0,85	0,87	0,89	0,89	0,86	0,87	0,90	0,90	1,03	1,15	1,27	1,34	1,38	1,27	1,14	23,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1																	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,04	0,99	0,95	0,95	0,88	0,85	0,81	0,91	0,99	0,98	0,98	0,95	0,95	1,00	0,97	0,93	0,94	1,14	1,29	1,36	1,35	1,33	1,30	1,20	25,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1																	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,09	0,98	0,95	0,91	0,86	0,85	0,83	0,94	1,03	0,93	0,94	0,93	0,91	0,91	0,88	0,92	0,96	1,02	1,26	1,35	1,35	1,34	1,24	1,15	24,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,03	0,93	0,91	0,87	0,81	0,80	0,87	0,91	0,98	1,03	1,03	1,01	1,00	1,02	0,90	0,93	0,99	1,09	1,26	1,36	1,38	1,49	1,31	1,20	25,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1																	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,08	1,02	0,94	0,90	0,86	0,83	0,85	0,95	0,96	0,94	0,96	0,96	0,97	0,99	1,00	0,94	0,98	1,13	1,23	1,30	1,33	1,38	1,30	1,14	24,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1																	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,00	0,98	0,89	0,84	0,80	0,76	0,78	0,90	0,96	0,90	0,95	0,98	0,97	0,97	0,91	0,90	0,88	1,03	1,21	1,29	1,33	1,34	1,29	1,17	24,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,04	0,98	0,95	0,91	0,86	0,85	0,85	0,93	1,03	0,97	0,96	0,95	0,93	0,96	0,93	0,95	0,93	1,06	1,21	1,41	1,41	1,42	1,25	1,22	24,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1																	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,12	0,99	0,96	0,92	0,94	0,86	0,80	0,92	1,04	1,00	1,00	0,99	1,00	0,96	0,99	1,03	1,01	1,12	1,28	1,38	1,43	1,41	1,33	1,31	25,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,16	1,05	1,02	1,01	0,91	0,90	0,89	0,97	1,05	0,97	1,03	1,06	1,06	0,99	0,97	0,99	0,98	1,10	1,28	1,39	1,43	1,46	1,35	1,25	26,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1																	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1																							Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,20	1,06	1,02	1,00	0,96	0,90	0,90	0,98	1,04	1,12	1,09	1,06	1,01	1,04	1,03	1,02	1,13	1,18	1,32	1,41	1,50	1,49	1,38	1,28	27,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1																							Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,15	1,03	1,03	0,98	0,91	0,89	0,88	0,96	1,06	1,01	0,99	1,06	1,06	1,08	1,03	1,04	1,14	1,20	1,36	1,51	1,50	1,54	1,43	1,30	27,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,23	1,13	1,04	1,02	0,98	0,97	0,91	1,01	1,08	1,10	1,03	1,07	1,05	1,03	1,04	1,06	1,08	1,13	1,34	1,45	1,49	1,57	1,36	1,27	27,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,17	1,05	0,97	0,94	0,90	0,84	0,89	0,95	1,04	1,10	1,08	1,02	1,11	1,10	0,99	1,02	1,10	1,16	1,32	1,46	1,55	1,56	1,43	1,29	27,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1																							Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,25	1,09	1,00	0,97	0,93	0,94	0,92	0,97	1,07	1,06	1,00	1,05	1,03	1,01	1,03	1,02	1,08	1,16	1,34	1,45	1,47	1,50	1,38	1,26	26,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1															1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,20	1,09	0,99	0,97	0,97	0,89	0,88	0,98	1,06	1,07	1,09	1,06	1,09	1,12	1,06	1,03	1,02	1,13	1,37	1,45	1,50	1,49	1,35	1,28	27,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1																1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,18	1,06	0,98	0,95	0,93	0,86	0,84	0,92	1,05	1,05	1,08	1,05	1,05	0,99	1,02	0,97	0,97	1,15	1,33	1,45	1,45	1,56	1,40	1,25	26,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1																1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,19	1,05	0,94	0,92	0,86	0,88	0,82	0,95	1,04	1,09	1,02	1,04	1,06	1,07	1,02	1,08	1,15	1,16	1,43	1,52	1,60	1,56	1,45	1,30	27,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,24	1,14	1,05	0,98	0,95	0,95	0,88	1,00	1,12	1,07	1,02	1,14	1,13	1,14	1,14	1,14	1,13	1,23	1,37	1,54	1,58	1,56	1,46	1,27	28,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,21	1,12	0,99	0,96	0,95	0,92	0,88	1,00	1,12	1,13	1,16	1,15	1,15	1,17	1,09	1,14	1,15	1,23	1,40	1,52	1,58	1,55	1,44	1,31	28,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,077	0,074	0,073	0,073	0,072	0,069	0,072	0,074	0,075	0,087	0,084	0,088	0,090	0,092	0,090	0,091	0,088	0,087	0,094	0,097	0,095	0,092	0,085	2,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,084	0,079	0,079	0,075	0,075	0,072	0,070	0,074	0,080	0,083	0,090	0,091	0,093	0,094	0,092	0,093	0,093	0,087	0,086	0,090	0,094	0,096	0,102	0,091	2,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08							1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,090	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,089	0,072	0,078	0,080	0,092	0,093	0,094	0,090	0,093	0,098	0,094	0,089	0,092	0,093	0,104	0,104	0,108	0,095	2,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08								1	1	1															Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,091	0,089	0,082	0,082	0,081	0,078	0,075	0,077	0,085	0,085	0,090	0,094	0,094	0,097	0,101	0,098	0,102	0,091	0,097	0,099	0,101	0,109	0,109	0,109	2,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08								1	1																Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,101	0,088	0,104	0,096	0,091	0,093	0,092	0,095	0,096	0,095	0,096	0,091	0,096	0,098	0,099	0,095	2,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,084	0,081	0,079	0,077	0,078	0,074	0,072	0,073	0,077	0,078	0,085	0,087	0,087	0,092	0,087	0,088	0,087	0,085	0,085	0,089	0,092	0,100	0,097	0,091	2,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,08																									Σε βλάβη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08							1	1	1	1	1														Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αρκιών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,087	0,082	0,077	0,077	0,077	0,075	0,068	0,067	0,078	0,084	0,089	0,085	0,095	0,094	0,094	0,096	0,092	0,089	0,087	0,089	0,102	0,096	0,098	0,093	2,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
VOLVO TD710G	0,08																									Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	0,08								1	1	1															Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,28	1,13	1,02	1,00	0,94	0,93	0,95	1,00	1,17	1,15	1,17	1,18	1,15	1,15	1,08	1,16	1,16	1,30	1,47	1,66	1,72	1,70	1,54	1,43	29,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,29	1,21	1,14	1,07	1,01	0,99	0,95	1,05	1,18	1,24	1,26	1,17	1,19	1,20	1,21	1,19	1,22	1,28	1,48	1,61	1,69	1,72	1,58	1,43	30,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1									1	1	1	1													Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,31	1,26	1,14	1,10	1,04	1,01	0,96	1,08	1,23	1,28	1,23	1,20	1,19	1,15	1,23	1,17	1,24	1,30	1,53	1,66	1,73	1,68	1,54	1,44	30,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,30	1,23	1,13	1,14	1,07	0,99	0,92	1,05	1,18	1,26	1,26	1,23	1,25	1,26	1,23	1,20	1,22	1,34	1,55	1,70	1,74	1,74	1,59	1,44	31,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,35	1,25	1,23	1,17	1,12	1,08	1,08	1,13	1,25	1,26	1,28	1,29	1,26	1,26	1,33	1,27	1,32	1,33	1,55	1,74	1,80	1,80	1,58	1,51	32,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,33	1,28	1,17	1,15	1,13	1,03	0,96	1,06	1,07	1,25	1,30	1,28	1,29	1,30	1,30	1,24	1,34	1,40	1,56	1,67	1,73	1,72	1,56	1,49	31,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,37	1,30	1,22	1,19	1,17	1,10	1,02	1,16	1,23	1,30	1,24	1,30	1,25	1,35	1,28	1,33	1,31	1,41	1,63	1,73	1,81	1,84	1,71	1,62	32,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,50	1,40	1,27	1,27	1,20	1,15	1,07	1,22	1,28	1,37	1,39	1,38	1,37	1,37	1,31	1,31	1,33	1,46	1,61	1,78	1,83	1,87	1,74	1,62	34,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,52	1,39	1,33	1,28	1,27	1,17	1,13	1,29	1,32	1,35	1,30	1,30	1,31	1,29	1,27	1,26	1,32	1,34	1,56	1,76	1,87	1,76	1,57	1,47	33,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,38	1,25	1,20	1,18	1,11	1,09	1,07	1,12	1,27	1,34	1,39	1,29	1,31	1,31	1,30	1,24	1,31	1,31	1,56	1,70	1,81	1,75	1,64	1,52	32,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Ιούλιος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,36	1,29	1,20	1,17	1,10	1,10	1,02	1,10	1,20	1,27	1,28	1,26	1,23	1,35	1,34	1,24	1,30	1,35	1,64	1,81	1,84	1,80	1,75	1,60	32,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,49	1,38	1,26	1,21	1,14	1,14	1,07	1,17	1,34	1,35	1,40	1,35	1,35	1,39	1,40	1,35	1,39	1,49	1,68	1,80	1,93	1,93	1,75	1,64	34,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,54	1,38	1,30	1,22	1,18	1,17	1,09	1,23	1,34	1,40	1,39	1,38	1,37	1,36	1,39	1,31	1,39	1,42	1,63	1,80	1,92	1,85	1,70	1,54	34,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																								1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,47	1,30	1,27	1,18	1,14	1,10	1,03	1,20	1,29	1,39	1,39	1,38	1,32	1,34	1,31	1,36	1,38	1,46	1,67	1,78	1,94	1,93	1,79	1,65	34,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																								1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,51	1,41	1,29	1,23	1,22	1,18	1,11	1,26	1,33	1,37	1,43	1,42	1,38	1,36	1,45	1,35	1,32	1,44	1,66	1,86	1,97	1,91	1,70	1,59	34,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,51	1,37	1,32	1,25	1,19	1,19	1,10	1,25	1,37	1,40	1,40	1,31	1,35	1,33	1,33	1,26	1,40	1,45	1,69	1,85	1,96	1,93	1,72	1,60	34,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,47	1,37	1,32	1,25	1,23	1,20	1,12	1,26	1,34	1,40	1,42	1,38	1,41	1,40	1,44	1,40	1,36	1,45	1,63	1,84	1,95	1,95	1,80	1,66	35,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,52	1,43	1,33	1,30	1,22	1,23	1,15	1,31	1,39	1,40	1,46	1,47	1,39	1,44	1,43	1,33	1,35	1,46	1,67	1,88	1,95	1,93	1,88	1,78	35,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,68	1,52	1,42	1,37	1,32	1,29	1,24	1,33	1,43	1,47	1,50	1,46	1,45	1,47	1,46	1,49	1,43	1,54	1,73	1,92	2,05	2,04	1,91	1,77	37,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,70	1,60	1,53	1,42	1,39	1,35	1,27	1,39	1,48	1,55	1,52	1,51	1,52	1,46	1,50	1,51	1,22	1,22	1,75	2,04	2,10	2,09	1,93	1,88	37,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,77	1,63	1,52	1,45	1,43	1,33	1,33	1,40	1,53	1,68	1,70	1,71	1,50	1,43	1,48	1,52	1,47	1,56	1,77	2,07	2,18	2,12	1,95	1,87	39,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,67	1,60	1,44	1,40	1,31	1,30	1,24	1,32	1,49	1,57	1,58	1,53	1,51	1,48	1,67	1,56	1,62	1,70	1,88	2,02	2,10	2,09	1,95	1,81	38,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,67	1,50	1,43	1,32	1,33	1,25	1,21	1,35	1,45	1,54	1,67	1,64	1,63	1,63	1,52	1,48	1,47	1,59	1,85	2,00	2,07	2,01	1,83	1,73	38,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,57	1,46	1,35	1,31	1,25	1,21	1,14	1,28	1,36	1,44	1,49	1,52	1,50	1,46	1,44	1,40	1,41	1,42	1,74	1,92	2,05	1,98	1,82	1,67	36,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,55	1,40	1,29	1,24	1,16	1,17	1,10	1,24	1,32	1,43	1,46	1,46	1,46	1,48	1,52	1,48	1,48	1,59	1,82	2,02	2,12	2,17	1,99	1,83	36,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,66	1,55	1,45	1,41	1,32	1,32	1,25	1,37	1,53	1,53	1,57	1,55	1,53	1,50	1,46	1,40	1,39	1,49	1,74	1,99	2,10	2,04	1,83	1,73	37,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1																			1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,60	1,43	1,41	1,31	1,30	1,21	1,16	1,32	1,36	1,46	1,49	1,50	1,44	1,49	1,42	1,45	1,48	1,61	1,80	2,04	2,19	2,13	1,94	1,83	37,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,69	1,56	1,45	1,43	1,37	1,35	1,25	1,38	1,46	1,58	1,57	1,53	1,48	1,57	1,55	1,52	1,58	1,68	1,85	2,02	2,16	2,13	1,95	1,83	38,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,65	1,58	1,48	1,44	1,37	1,39	1,29	1,39	1,46	1,53	1,49	1,46	1,46	1,45	1,44	1,37	1,42	1,61	1,90	2,06	2,18	2,16	1,96	1,84	38,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,70	1,64	1,53	1,50	1,39	1,41	1,31	1,39	1,49	1,53	1,48	1,51	1,48	1,46	1,53	1,51	1,54	1,68	1,95	2,12	2,12	2,13	1,94	1,87	39,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,69	1,62	1,52	1,48	1,39	1,36	1,29	1,38	1,50	1,63	1,69	1,71	1,69	1,65	1,65	1,63	1,65	1,60	1,81	1,90	1,98	1,96	1,79	1,73	39,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,67	1,59	1,52	1,43	1,36	1,31	1,28	1,34	1,46	1,52	1,62	1,58	1,80	1,79	1,65	1,64	1,57	1,68	1,88	2,10	2,22	2,16	2,01	1,86	40,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,80	1,65	1,58	1,50	1,44	1,36	1,30	1,40	1,54	1,75	1,74	1,73	1,59	1,60	1,64	1,62	1,58	1,61	1,87	1,97	2,15	2,01	1,85	1,78	40,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1																				1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,70	1,56	1,51	1,39	1,37	1,33	1,22	1,36	1,47	1,59	1,67	1,72	1,68	1,75	1,64	1,63	1,53	1,64	1,81	1,91	2,05	1,96	1,87	1,73	39,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,61	1,45	1,40	1,30	1,26	1,23	1,17	1,26	1,37	1,51	1,60	1,64	1,65	1,63	1,77	1,62	1,87	1,78	1,82	1,88	1,98	1,82	1,69	1,60	37,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1							1	1	1																Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,50	1,37	1,29	1,21	1,18	1,11	1,08	1,25	1,52	1,62	1,59	1,57	1,57	1,53	1,57	1,46	1,47	1,45	1,64	1,78	1,87	1,80	1,63	1,58	35,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,48	1,40	1,28	1,22	1,16	1,16	1,10	1,19	1,29	1,35	1,35	1,38	1,45	1,46	1,37	1,37	1,33	1,37	1,54	1,77	1,82	1,70	1,61	1,46	33,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,41	1,28	1,24	1,13	1,07	1,06	1,06	1,13	1,30	1,36	1,40	1,42	1,43	1,44	1,39	1,34	1,38	1,33	1,57	1,67	1,73	1,66	1,53	1,44	32,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,35	1,28	1,17	1,11	1,07	1,08	1,01	1,03	1,24	1,38	1,45	1,47	1,45	1,53	1,48	1,44	1,40	1,44	1,59	1,66	1,71	1,62	1,57	1,43	32,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																							1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,36	1,23	1,22	1,14	1,11	1,11	1,10	1,11	1,26	1,34	1,42	1,44	1,46	1,44	1,43	1,41	1,44	1,45	1,70	1,71	1,79	1,68	1,58	1,53	33,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1																								1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,37	1,35	1,24	1,22	1,16	1,14	1,13	1,12	1,21	1,29	1,30	1,30	1,23	1,34	1,33	1,31	1,30	1,37	1,58	1,71	1,78	1,71	1,63	1,53	32,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																							1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,44	1,29	1,26	1,16	1,15	1,11	1,06	1,13	1,23	1,31	1,30	1,30	1,27	1,36	1,33	1,34	1,37	1,39	1,67	1,64	1,74	1,64	1,58	1,48	32,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																							1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,41	1,24	1,23	1,15	1,09	1,07	1,06	1,12	1,23	1,31	1,28	1,31	1,29	1,26	1,24	1,23	1,24	1,38	1,44	1,57	1,65	1,58	1,50	1,47	31,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 2 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,36	1,28	1,17	1,14	1,09	1,08	1,09	1,10	1,25	1,27	1,25	1,23	1,22	1,23	1,26	1,27	1,25	1,34	1,48	1,56	1,62	1,55	1,47	1,42	30,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,33	1,26	1,20	1,15	1,11	1,09	1,06	1,14	1,25	1,29	1,28	1,30	1,27	1,31	1,28	1,22	1,25	1,36	1,49	1,51	1,58	1,48	1,40	1,37	31,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,26	1,20	1,13	1,11	1,06	1,00	0,99	0,99	1,18	1,24	1,21	1,18	1,17	1,15	1,17	1,10	1,20	1,23	1,44	1,44	1,55	1,41	1,38	1,29	29,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,27	1,19	1,11	1,07	1,05	0,97	0,96	1,01	1,03	1,03	1,02	1,06	1,08	1,09	1,15	1,12	1,12	1,19	1,41	1,48	1,49	1,41	1,29	1,23	27,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,12	1,00	1,00	0,94	0,87	0,86	0,85	0,94	0,99	0,95	0,97	0,97	0,92	0,92	0,93	0,85	0,97	1,01	1,21	1,30	1,41	1,29	1,18	1,10	24,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1																		1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,05	0,93	0,89	0,87	0,84	0,84	0,85	0,91	0,97	1,02	0,95	0,98	0,92	0,97	0,96	0,99	0,92	1,10	1,18	1,38	1,39	1,27	1,20	1,12	24,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1																	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,98	0,90	0,92	0,89	0,84	0,85	0,81	0,90	0,99	1,00	0,96	0,95	0,93	0,94	0,87	0,90	0,93	1,03	1,22	1,37	1,41	1,28	1,17	1,13	24,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,95	0,94	0,90	0,85	0,80	0,82	0,80	0,88	0,92	1,01	0,99	0,92	0,93	0,89	0,86	0,80	0,83	0,96	1,17	1,30	1,34	1,21	1,11	1,07	23,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,96	0,87	0,84	0,81	0,77	0,80	0,77	0,84	0,92	0,96	0,97	0,93	0,94	0,93	0,90	0,93	0,97	1,10	1,21	1,31	1,29	1,30	1,17	1,18	23,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,01	0,96	0,93	0,92	0,87	0,84	0,82	0,90	1,05	1,01	1,07	1,02	1,02	0,98	0,96	0,90	0,97	1,09	1,34	1,39	1,48	1,36	1,30	1,19	25,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,14	1,01	0,96	0,95	0,92	0,90	0,89	0,93	1,12	1,05	1,03	1,00	1,00	0,95	0,99	0,92	0,97	1,03	1,24	1,35	1,35	1,26	1,13	1,08	25,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1								1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,94	0,87	0,87	0,83	0,81	0,82	0,78	0,86	0,91	0,89	0,84	0,81	0,87	0,88	0,84	0,81	0,89	0,98	1,18	1,23	1,27	1,16	1,08	1,03	22,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,91	0,86	0,83	0,80	0,77	0,80	0,78	0,85	0,91	0,92	0,92	0,89	0,89	0,88	0,90	0,84	0,92	0,96	1,19	1,27	1,28	1,20	1,09	1,03	22,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,88	0,84	0,88	0,82	0,78	0,79	0,79	0,90	0,97	0,91	0,89	0,84	0,86	0,83	0,82	0,84	0,86	0,93	1,11	1,21	1,22	1,14	1,08	1,03	22,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,85	0,80	0,78	0,78	0,72	0,74	0,75	0,82	0,93	0,92	0,92	0,89	0,89	0,88	0,90	0,84	0,79	0,88	1,07	1,15	1,20	1,11	1,05	0,96	21,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,89	0,79	0,75	0,75	0,79	0,77	0,70	0,73	0,88	0,79	0,81	0,84	0,79	0,81	0,74	0,75	0,77	0,92	1,03	1,15	1,22	1,13	1,04	0,98	20,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,87	0,86	0,84	0,76	0,74	0,74	0,72	0,82	0,92	0,96	0,97	0,99	0,91	0,87	0,82	0,81	0,86	0,96	1,08	1,21	1,23	1,16	1,06	1,03	22,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,93	0,86	0,82	0,79	0,80	0,80	0,83	0,85	0,91	0,80	0,84	0,78	0,83	0,82	0,82	0,76	0,80	0,88	1,07	1,14	1,17	1,03	0,97	0,87	21,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,83	0,78	0,75	0,71	0,75	0,74	0,75	0,77	0,85	0,78	0,77	0,73	0,75	0,77	0,78	0,67	0,74	0,84	1,06	1,12	1,13	1,04	0,95	0,83	19,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,78	0,78	0,73	0,69	0,69	0,69	0,71	0,76	0,80	0,77	0,78	0,74	0,69	0,71	0,67	0,71	0,69	0,84	0,98	1,10	1,09	0,99	0,89	0,81	19,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,74	0,71	0,67	0,66	0,66	0,64	0,67	0,69	0,80	0,74	0,70	0,66	0,70	0,72	0,70	0,67	0,73	0,79	0,98	1,04	1,10	0,96	0,90	0,79	18,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,70	0,66	0,65	0,69	0,64	0,63	0,65	0,68	0,72	0,68	0,66	0,63	0,58	0,62	0,59	0,60	0,66	0,79	0,87	0,96	0,95	0,84	0,83	0,73	17,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,67	0,64	0,61	0,61	0,60	0,58	0,61	0,62	0,73	0,67	0,66	0,59	0,60	0,57	0,59	0,52	0,56	0,73	0,84	0,94	0,93	0,87	0,79	0,75	16,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,67	0,62	0,59	0,58	0,56	0,56	0,57	0,67	0,66	0,72	0,61	0,64	0,61	0,65	0,57	0,57	0,61	0,72	0,90	0,93	0,98	0,85	0,84	0,73	16,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,67	0,64	0,62	0,60	0,59	0,62	0,66	0,62	0,70	0,65	0,66	0,58	0,59	0,56	0,54	0,57	0,59	0,77	0,88	0,98	0,94	0,89	0,79	0,77	16,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,64	0,61	0,59	0,63	0,60	0,61	0,60	0,62	0,65	0,67	0,61	0,66	0,61	0,62	0,63	0,65	0,70	0,86	0,84	0,96	0,94	0,91	0,83	0,77	16,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,71	0,66	0,62	0,61	0,62	0,64	0,66	0,56	0,75	0,78	0,75	0,67	0,71	0,63	0,69	0,58	0,69	0,74	0,90	0,99	0,97	0,89	0,85	0,75	17,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,72	0,69	0,65	0,62	0,61	0,60	0,64	0,44	0,84	0,78	0,82	0,81	0,87	0,82	0,81	0,75	0,77	0,83	0,91	0,99	1,03	0,95	0,87	0,78	18,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,71	0,66	0,65	0,63	0,63	0,64	0,69	0,50	0,67	0,77	0,76	0,77	0,78	0,76	0,78	0,74	0,72	0,84	0,83	0,95	0,90	0,85	0,79	0,72	17,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 1 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,67	0,62	0,59	0,58	0,59	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,67	0,75	0,74	0,74	0,76	0,66	0,72	0,76	0,79	0,91	0,91	0,86	0,80	0,70	16,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,69	0,66	0,61	0,59	0,58	0,59	0,56	0,53	0,75	0,78	0,79	0,76	0,78	0,73	0,74	0,64	0,67	0,76	0,78	0,91	0,92	0,86	0,77	0,74	17,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,65	0,63	0,60	0,59	0,58	0,57	0,60	0,66	0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,67	0,69	0,64	0,63	0,74	0,79	0,88	0,87	0,81	0,75	0,69	16,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,62	0,60	0,57	0,55	0,55	0,55	0,60	0,61	0,61	0,67	0,63	0,67	0,59	0,59	0,60	0,55	0,62	0,69	0,71	0,86	0,82	0,76	0,70	0,60	15,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																								1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	0,53	0,56	0,60	0,59	0,61	0,65	0,59	0,68	0,62	0,61	0,55	0,63	0,68	0,69	0,79	0,78	0,72	0,68	0,58	14,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,52	0,50	0,48	0,48	0,47	0,47	0,55	0,51	0,58	0,58	0,59	0,63	0,64	0,66	0,62	0,57	0,59	0,67	0,66	0,82	0,74	0,70	0,65	0,60	14,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,55	0,52	0,51	0,49	0,48	0,48	0,55	0,55	0,57	0,64	0,63	0,65	0,61	0,67	0,61	0,58	0,60	0,62	0,67	0,76	0,73	0,68	0,65	0,57	14,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,52	0,50	0,49	0,48	0,46	0,47	0,53	0,51	0,57	0,62	0,61	0,66	0,61	0,66	0,63	0,58	0,61	0,62	0,67	0,76	0,77	0,73	0,63	0,59	14,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,54	0,52	0,50	0,53	0,50	0,48	0,49	0,49	0,59	0,60	0,60	0,68	0,67	0,69	0,58	0,57	0,61	0,65	0,74	0,80	0,74	0,79	0,67	0,61	14,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,55	0,53	0,51	0,53	0,55	0,53	0,55	0,53	0,60	0,55	0,59	0,56	0,57	0,56	0,55	0,54	0,62	0,63	0,70	0,78	0,75	0,73	0,64	0,62	14,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,57	0,53	0,50	0,51	0,53	0,52	0,55	0,53	0,57	0,46	0,50	0,45	0,48	0,50	0,38	0,38	0,44	0,59	0,70	0,75	0,74	0,73	0,66	0,57	13,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,53	0,50	0,49	0,52	0,52	0,50	0,54	0,52	0,53	0,46	0,47	0,53	0,48	0,44	0,41	0,39	0,56	0,66	0,65	0,75	0,78	0,70	0,62	0,54	13,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,54	0,52	0,49	0,49	0,47	0,48	0,53	0,50	0,56	0,55	0,58	0,58	0,64	0,63	0,57	0,61	0,58	0,64	0,62	0,75	0,73	0,73	0,64	0,56	14,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,52	0,50	0,49	0,49	0,51	0,48	0,52	0,50	0,59	0,54	0,56	0,59	0,58	0,56	0,52	0,53	0,59	0,57	0,58	0,70	0,68	0,63	0,62	0,53	13,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,49	0,47	0,46	0,47	0,47	0,45	0,47	0,48	0,49	0,52	0,59	0,55	0,62	0,63	0,61	0,60	0,53	0,56	0,60	0,71	0,67	0,65	0,58	0,52	13,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,51	0,48	0,48	0,47	0,45	0,44	0,47	0,46	0,55	0,53	0,54	0,55	0,57	0,62	0,56	0,51	0,54	0,54	0,62	0,70	0,67	0,64	0,60	0,57	13,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1							1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,50	0,48	0,48	0,49	0,49	0,47	0,50	0,49	0,52	0,52	0,57	0,54	0,53	0,49	0,51	0,44	0,48	0,58	0,60	0,64	0,69	0,61	0,59	0,55	12,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,50	0,46	0,45	0,48	0,47	0,47	0,49	0,46	0,47	0,49	0,53	0,52	0,56	0,42	0,46	0,45	0,48	0,59	0,71	0,73	0,69	0,69	0,63	0,59	12,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,52	0,50	0,49	0,49	0,51	0,51	0,53	0,52	0,49	0,56	0,54	0,55	0,61	0,61	0,64	0,57	0,57	0,61	0,61	0,69	0,71	0,65	0,59	0,53	13,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,48	0,50	0,46	0,48	0,48	0,46	0,49	0,47	0,54	0,53	0,58	0,61	0,59	0,58	0,56	0,54	0,53	0,59	0,61	0,69	0,72	0,65	0,59	0,52	13,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,47	0,47	0,46	0,48	0,45	0,46	0,50	0,47	0,55	0,46	0,45	0,49	0,47	0,49	0,49	0,45	0,48	0,55	0,57	0,64	0,63	0,59	0,53	0,49	12,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,45	0,42	0,40	0,40	0,45	0,43	0,44	0,41	0,45	0,48	0,49	0,52	0,53	0,54	0,49	0,48	0,52	0,54	0,56	0,67	0,62	0,60	0,58	0,49	11,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,44	0,45	0,42	0,46	0,51	0,45	0,51	0,55	0,49	0,52	0,52	0,52	0,56	0,59	0,66	0,70	0,67	0,59	0,55	12,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,50	0,49	0,47	0,48	0,50	0,49	0,51	0,49	0,50	0,50	0,45	0,48	0,49	0,52	0,40	0,43	0,53	0,58	0,61	0,68	0,65	0,62	0,60	0,52	12,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,52	0,46	0,44	0,45	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,54	0,51	0,57	0,56	0,49	0,46	0,57	0,63	0,66	0,70	0,65	0,62	0,59	0,58	12,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,51	0,50	0,50	0,50	0,52	0,51	0,52	0,51	0,48	0,41	0,40	0,34	0,33	0,41	0,33	0,37	0,43	0,53	0,66	0,64	0,65	0,66	0,58	0,52	11,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,48	0,47	0,44	0,45	0,46	0,48	0,48	0,45	0,51	0,49	0,40	0,40	0,41	0,35	0,36	0,35	0,40	0,53	0,57	0,64	0,68	0,63	0,54	0,49	11,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,45	0,44	0,42	0,43	0,43	0,42	0,45	0,43	0,45	0,37	0,30	0,28	0,25	0,29	0,34	0,32	0,36	0,46	0,58	0,60	0,63	0,58	0,53	0,45	10,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,42	0,44	0,41	0,42	0,41	0,40	0,45	0,41	0,42	0,42	0,33	0,32	0,39	0,36	0,32	0,35	0,39	0,51	0,57	0,63	0,63	0,61	0,52	0,50	10,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,46	0,45	0,41	0,43	0,44	0,43	0,40	0,36	0,36	0,36	0,32	0,38	0,32	0,34	0,40	0,40	0,49	0,60	0,67	0,62	0,65	0,62	0,53	0,49	10,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 31 Οκτώβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,48	0,45	0,43	0,45	0,46	0,46	0,44	0,43	0,40	0,36	0,36	0,30	0,31	0,37	0,37	0,42	0,55	0,61	0,63	0,64	0,68	0,60	0,53	0,50	11,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 1 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,47	0,45	0,48	0,43	0,42	0,44	0,44	0,43	0,44	0,36	0,34	0,35	0,34	0,39	0,39	0,47	0,51	0,59	0,68	0,68	0,67	0,64	0,60	0,53	11,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,48	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,46	0,37	0,36	0,33	0,31	0,33	0,35	0,38	0,43	0,53	0,63	0,71	0,65	0,68	0,62	0,56	0,50	11,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 3 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,47	0,46	0,47	0,49	0,45	0,46	0,46	0,46	0,43	0,36	0,36	0,33	0,32	0,36	0,36	0,42	0,55	0,59	0,63	0,63	0,60	0,57	0,53	0,48	11,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,45	0,44	0,41	0,40	0,40	0,41	0,41	0,43	0,41	0,35	0,32	0,34	0,33	0,35	0,34	0,39	0,53	0,55	0,60	0,58	0,65	0,57	0,52	0,46	10,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,42	0,41	0,42	0,41	0,39	0,43	0,38	0,35	0,36	0,34	0,30	0,27	0,36	0,37	0,42	0,44	0,45	0,58	0,68	0,64	0,63	0,61	0,54	0,52	10,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,42	0,41	0,41	0,40	0,44	0,39	0,32	0,43	0,53	0,65	0,64	0,54	0,52	0,52	0,58	0,61	0,57	0,56	0,55	0,52	0,46	11,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 7 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,44	0,42	0,41	0,39	0,38	0,41	0,40	0,44	0,44	0,31	0,32	0,27	0,29	0,34	0,29	0,39	0,50	0,56	0,57	0,62	0,57	0,53	0,50	0,47	10,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,46	0,41	0,40	0,39	0,38	0,39	0,38	0,41	0,36	0,38	0,29	0,28	0,32	0,35	0,30	0,35	0,48	0,53	0,58	0,58	0,58	0,52	0,49	0,45	10,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,40	0,42	0,38	0,38	0,38	0,40	0,40	0,36	0,32	0,28	0,29	0,27	0,28	0,31	0,37	0,41	0,49	0,59	0,61	0,63	0,65	0,60	0,54	0,49	10,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 10 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,45	0,43	0,46	0,42	0,41	0,42	0,43	0,42	0,37	0,30	0,29	0,31	0,30	0,31	0,33	0,37	0,48	0,60	0,65	0,60	0,61	0,58	0,57	0,50	10,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 11 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,44	0,41	0,40	0,39	0,40	0,41	0,41	0,41	0,34	0,28	0,27	0,24	0,25	0,30	0,27	0,35	0,47	0,53	0,56	0,55	0,64	0,57	0,49	0,43	9,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 12 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,38	0,38	0,38	0,39	0,40	0,39	0,37	0,37	0,35	0,34	0,26	0,24	0,32	0,32	0,32	0,42	0,45	0,55	0,64	0,61	0,59	0,55	0,50	0,47	10,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,47	0,43	0,40	0,39	0,39	0,40	0,40	0,38	0,35	0,31	0,29	0,30	0,28	0,28	0,33	0,38	0,44	0,54	0,61	0,57	0,57	0,55	0,50	0,48	10,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1								1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,42	0,40	0,38	0,37	0,37	0,40	0,40	0,37	0,34	0,25	0,25	0,29	0,24	0,26	0,26	0,37	0,45	0,54	0,57	0,60	0,59	0,56	0,52	0,47	9,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,43	0,44	0,39	0,38	0,39	0,40	0,41	0,40	0,37	0,34	0,30	0,34	0,33	0,35	0,35	0,44	0,49	0,60	0,64	0,66	0,65	0,60	0,54	0,48	10,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,45	0,47	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,42	0,53	0,48	0,37	0,38	0,51	0,47	0,45	0,49	0,50	0,59	0,64	0,68	0,63	0,58	0,53	0,48	11,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,43	0,43	0,41	0,43	0,39	0,40	0,42	0,40	0,41	0,36	0,31	0,31	0,36	0,35	0,32	0,43	0,48	0,59	0,65	0,67	0,63	0,60	0,52	0,47	10,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 18 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,46	0,42	0,40	0,39	0,39	0,39	0,40	0,41	0,41	0,39	0,38	0,40	0,36	0,40	0,43	0,38	0,46	0,60	0,59	0,56	0,58	0,58	0,52	0,46	10,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 19 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,42	0,39	0,38	0,39	0,39	0,43	0,39	0,37	0,36	0,31	0,28	0,33	0,31	0,34	0,36	0,42	0,47	0,59	0,64	0,61	0,61	0,61	0,54	0,49	10,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 20 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,46	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,44	0,52	0,45	0,44	0,50	0,58	0,62	0,59	0,61	0,56	0,49	0,44	11,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,42	0,40	0,39	0,41	0,38	0,40	0,40	0,41	0,49	0,33	0,33	0,46	0,40	0,43	0,48	0,47	0,52	0,63	0,68	0,63	0,63	0,58	0,56	0,51	11,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 22 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,50	0,46	0,44	0,42	0,41	0,43	0,45	0,43	0,42	0,31	0,29	0,30	0,31	0,34	0,37	0,47	0,52	0,65	0,71	0,71	0,67	0,61	0,59	0,54	11,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,51	0,47	0,45	0,47	0,44	0,45	0,47	0,46	0,48	0,47	0,47	0,54	0,58	0,56	0,50	0,52	0,53	0,67	0,65	0,62	0,60	0,61	0,55	0,48	12,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,43	0,40	0,38	0,37	0,37	0,39	0,39	0,39	0,37	0,31	0,31	0,36	0,41	0,34	0,33	0,41	0,47	0,60	0,64	0,61	0,61	0,59	0,55	0,47	10,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,43	0,41	0,40	0,38	0,39	0,39	0,40	0,39	0,34	0,30	0,30	0,29	0,30	0,33	0,34	0,38	0,47	0,65	0,70	0,70	0,69	0,65	0,57	0,50	10,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 26 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,43	0,46	0,40	0,41	0,41	0,39	0,41	0,36	0,35	0,28	0,24	0,31	0,31	0,39	0,48	0,46	0,51	0,64	0,70	0,64	0,63	0,59	0,52	0,50	10,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 27 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,48	0,43	0,41	0,40	0,39	0,40	0,37	0,35	0,40	0,35	0,33	0,38	0,46	0,34	0,38	0,46	0,50	0,62	0,66	0,66	0,61	0,60	0,52	0,46	10,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,42	0,40	0,39	0,43	0,40	0,39	0,41	0,42	0,48	0,54	0,57	0,65	0,68	0,73	0,57	0,49	0,63	0,70	0,81	0,79	0,81	0,76	0,64	0,57	13,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι λόγω κακοκαιρίας τηρήθηκε μεγαλύτερη εφεδρεία κατά το διάστημα 16:00-21:00.

Τρίτη, 29 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,48	0,46	0,45	0,43	0,42	0,43	0,45	0,45	0,53	0,49	0,43	0,44	0,48	0,51	0,49	0,57	0,59	0,71	0,72	0,75	0,77	0,73	0,66	0,57	13,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 30 Νοέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,52	0,48	0,47	0,45	0,45	0,52	0,48	0,46	0,50	0,47	0,45	0,42	0,55	0,57	0,58	0,58	0,65	0,79	0,74	0,72	0,69	0,67	0,57	0,52	13,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,50	0,43	0,45	0,45	0,45	0,48	0,49	0,48	0,48	0,49	0,34	0,38	0,35	0,37	0,41	0,51	0,55	0,65	0,67	0,68	0,67	0,63	0,59	0,51	12,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 2 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,47	0,43	0,43	0,42	0,39	0,43	0,45	0,42	0,43	0,36	0,32	0,35	0,40	0,40	0,39	0,48	0,51	0,63	0,66	0,68	0,68	0,61	0,58	0,52	11,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,47	0,46	0,42	0,42	0,44	0,42	0,45	0,41	0,45	0,42	0,52	0,47	0,41	0,52	0,51	0,50	0,53	0,64	0,68	0,69	0,74	0,66	0,60	0,54	12,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,49	0,46	0,44	0,44	0,43	0,44	0,48	0,41	0,38	0,35	0,46	0,38	0,32	0,37	0,39	0,40	0,49	0,68	0,71	0,70	0,67	0,62	0,61	0,51	11,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,46	0,43	0,39	0,42	0,39	0,43	0,45	0,44	0,51	0,48	0,49	0,43	0,50	0,54	0,59	0,62	0,63	0,72	0,75	0,72	0,77	0,69	0,60	0,56	13,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,52	0,47	0,44	0,44	0,43	0,44	0,49	0,47	0,52	0,48	0,43	0,47	0,43	0,39	0,42	0,53	0,62	0,72	0,75	0,73	0,74	0,67	0,62	0,54	12,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,48	0,48	0,46	0,46	0,47	0,49	0,49	0,50	0,47	0,47	0,44	0,40	0,43	0,42	0,39	0,48	0,56	0,66	0,75	0,73	0,74	0,71	0,62	0,56	12,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																							1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,50	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,48	0,46	0,47	0,48	0,46	0,46	0,43	0,47	0,51	0,51	0,59	0,67	0,71	0,67	0,71	0,66	0,60	0,53	12,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,46	0,42	0,41	0,41	0,41	0,42	0,46	0,44	0,44	0,46	0,37	0,43	0,47	0,44	0,46	0,46	0,52	0,70	0,65	0,66	0,72	0,61	0,58	0,53	11,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,47	0,45	0,42	0,43	0,45	0,44	0,41	0,41	0,47	0,50	0,44	0,45	0,47	0,52	0,54	0,53	0,56	0,63	0,64	0,61	0,64	0,62	0,54	0,51	12,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,46	0,44	0,43	0,42	0,42	0,42	0,43	0,41	0,46	0,54	0,59	0,63	0,67	0,60	0,57	0,54	0,61	0,68	0,73	0,73	0,72	0,64	0,61	0,50	13,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,51	0,42	0,46	0,41	0,44	0,41	0,47	0,43	0,47	0,45	0,50	0,50	0,50	0,54	0,50	0,50	0,55	0,66	0,70	0,67	0,68	0,69	0,60	0,51	12,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1											1	1	1												Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,48	0,48	0,43	0,42	0,41	0,44	0,47	0,46	0,56	0,47	0,52	0,52	0,58	0,61	0,57	0,59	0,61	0,69	0,69	0,74	0,71	0,63	0,60	0,55	13,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1								1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,46	0,44	0,44	0,43	0,42	0,47	0,46	0,47	0,41	0,51	0,47	0,45	0,42	0,39	0,48	0,48	0,60	0,73	0,69	0,73	0,72	0,69	0,59	0,59	12,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1									1		1	1													Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,52	0,48	0,47	0,44	0,45	0,50	0,49	0,48	0,52	0,51	0,47	0,51	0,53	0,52	0,56	0,56	0,58	0,67	0,72	0,67	0,66	0,65	0,61	0,52	13,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,46	0,45	0,44	0,42	0,41	0,40	0,44	0,48	0,45	0,41	0,42	0,33	0,34	0,40	0,38	0,44	0,51	0,60	0,68	0,61	0,61	0,62	0,55	0,50	11,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,46	0,42	0,41	0,44	0,37	0,41	0,43	0,42	0,45	0,42	0,42	0,46	0,44	0,50	0,49	0,48	0,55	0,61	0,66	0,66	0,65	0,60	0,52	0,50	11,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,46	0,42	0,41	0,40	0,38	0,41	0,42	0,38	0,42	0,47	0,41	0,38	0,34	0,33	0,38	0,38	0,46	0,58	0,58	0,55	0,59	0,63	0,50	0,48	10,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,40	0,43	0,42	0,39	0,37	0,41	0,43	0,44	0,46	0,42	0,33	0,29	0,34	0,39	0,40	0,50	0,53	0,62	0,65	0,60	0,65	0,63	0,59	0,50	11,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,47	0,44	0,43	0,43	0,41	0,41	0,46	0,45	0,44	0,35	0,30	0,33	0,33	0,32	0,42	0,45	0,52	0,67	0,68	0,68	0,69	0,64	0,58	0,53	11,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,46	0,44	0,43	0,41	0,41	0,42	0,46	0,49	0,43	0,34	0,31	0,27	0,32	0,34	0,35	0,47	0,62	0,66	0,74	0,74	0,67	0,66	0,63	0,57	11,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,47	0,44	0,42	0,43	0,43	0,48	0,45	0,44	0,45	0,40	0,32	0,34	0,43	0,46	0,53	0,54	0,57	0,64	0,70	0,67	0,68	0,69	0,63	0,51	12,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,42	0,41	0,44	0,40	0,40	0,40	0,43	0,46	0,42	0,34	0,31	0,26	0,32	0,29	0,34	0,47	0,53	0,67	0,72	0,69	0,67	0,69	0,57	0,50	11,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,44	0,45	0,40	0,42	0,41	0,41	0,43	0,43	0,47	0,39	0,32	0,25	0,30	0,32	0,36	0,50	0,55	0,67	0,75	0,73	0,71	0,63	0,62	0,54	11,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,47	0,45	0,42	0,41	0,43	0,41	0,43	0,43	0,50	0,43	0,38	0,41	0,36	0,32	0,29	0,37	0,45	0,54	0,62	0,64	0,62	0,60	0,57	0,54	11,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,44	0,42	0,41	0,41	0,39	0,44	0,42	0,37	0,35	0,31	0,23	0,24	0,27	0,24	0,29	0,42	0,50	0,62	0,69	0,67	0,67	0,61	0,58	0,49	10,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,45	0,42	0,42	0,41	0,44	0,41	0,44	0,42	0,42	0,30	0,25	0,26	0,25	0,28	0,38	0,41	0,49	0,62	0,65	0,63	0,63	0,61	0,55	0,49	10,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Δεκέμβριος 2022		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,46	0,44	0,41	0,44	0,41	0,42	0,45	0,41	0,45	0,34	0,31	0,35	0,37	0,37	0,41	0,41	0,52	0,63	0,66	0,63	0,63	0,64	0,54	0,49	11,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη