Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,415	0,398	0,417	0,431	0,431	0,412	0,412	0,392	0,401	0,401	0,362	0,369	0,403	0,397	0,467	0,468	0,511	0,564	0,611	0,573	0,584	0,568	0,556	0,517	11,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,440	0,392	0,383	0,374	0,375	0,379	0,420	0,403	0,383	0,324	0,260	0,247	0,245	0,255	0,257	0,362	0,422	0,521	0,593	0,602	0,631	0,564	0,502	0,442	9,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,413	0,379	0,372	0,377	0,368	0,368	0,386	0,370	0,395	0,350	0,409	0,381	0,359	0,415	0,345	0,438	0,502	0,560	0,655	0,637	0,593	0,533	0,496	0,466	10,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,434	0,413	0,402	0,380	0,372	0,376	0,387	0,383	0,374	0,331	0,355	0,364	0,319	0,345	0,391	0,448	0,506	0,600	0,595	0,594	0,575	0,564	0,522	0,463	10,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,420	0,404	0,385	0,384	0,390	0,401	0,428	0,411	0,448	0,464	0,481	0,447	0,433	0,421	0,410	0,453	0,509	0,604	0,623	0,620	0,640	0,591	0,570	0,494	11,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,436	0,401	0,402	0,390	0,393	0,402	0,415	0,409	0,479	0,480	0,536	0,527	0,423	0,355	0,393	0,428	0,529	0,632	0,662	0,660	0,675	0,631	0,583	0,522	11,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,459	0,413	0,392	0,385	0,401	0,413	0,445	0,442	0,511	0,565	0,634	0,632	0,590	0,613	0,711	0,767	0,769	0,794	0,839	0,856	0,843	0,801	0,725	0,622	14,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,555	0,507	0,467	0,424	0,407	0,415	0,447	0,485	0,563	0,628	0,638	0,680	0,700	0,728	0,729	0,738	0,727	0,785	0,835	0,824	0,833	0,800	0,706	0,613	15,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,541	0,479	0,451	0,425	0,422	0,438	0,486	0,525	0,565	0,647	0,699	0,729	0,780	0,823	0,820	0,779	0,780	0,893	0,909	0,885	0,841	0,810	0,703	0,613	16,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,538	0,502	0,472	0,461	0,439	0,441	0,468	0,478	0,508	0,500	0,507	0,515	0,524	0,541	0,602	0,674	0,753	0,828	0,917	0,919	0,896	0,839	0,756	0,654	14,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,575	0,513	0,474	0,467	0,461	0,468	0,456	0,444	0,513	0,612	0,731	0,721	0,628	0,485	0,522	0,576	0,647	0,792	0,880	0,876	0,861	0,845	0,771	0,670	14,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,554	0,540	0,508	0,477	0,443	0,453	0,505	0,515	0,500	0,519	0,633	0,667	0,492	0,593	0,720	0,811	0,838	0,888	0,922	0,912	0,925	0,851	0,741	0,647	15,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,563	0,479	0,458	0,441	0,423	0,455	0,515	0,524	0,601	0,567	0,545	0,598	0,589	0,577	0,604	0,663	0,730	0,810	0,825	0,817	0,826	0,761	0,707	0,617	14,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,544	0,490	0,469	0,453	0,438	0,457	0,488	0,496	0,487	0,388	0,367	0,326	0,335	0,368	0,401	0,457	0,557	0,644	0,740	0,767	0,760	0,720	0,660	0,583	12,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,523	0,457	0,431	0,454	0,475	0,491	0,477	0,472	0,485	0,427	0,442	0,511	0,403	0,370	0,349	0,417	0,544	0,690	0,761	0,764	0,709	0,670	0,617	0,532	12,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,478	0,426	0,410	0,392	0,404	0,424	0,458	0,436	0,490	0,495	0,461	0,384	0,301	0,315	0,382	0,418	0,496	0,583	0,638	0,627	0,664	0,655	0,589	0,533	11,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,475	0,454	0,480	0,468	0,445	0,424	0,488	0,516	0,550	0,507	0,428	0,421	0,441	0,438	0,494	0,571	0,646	0,752	0,871	0,942	0,926	0,872	0,733	0,633	13,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,548	0,493	0,472	0,464	0,464	0,477	0,508	0,514	0,579	0,572	0,545	0,569	0,542	0,600	0,608	0,771	0,863	0,907	0,911	0,879	0,872	0,822	0,724	0,608	15,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,513	0,467	0,454	0,444	0,458	0,479	0,540	0,525	0,460	0,436	0,415	0,410	0,436	0,447	0,488	0,532	0,680	0,748	0,829	0,859	0,872	0,831	0,750	0,635	13,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,534	0,502	0,472	0,460	0,461	0,483	0,503	0,483	0,527	0,451	0,424	0,411	0,462	0,508	0,582	0,723	0,737	0,817	0,913	0,903	0,825	0,771	0,738	0,645	14,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,567	0,518	0,483	0,474	0,463	0,529	0,599	0,585	0,533	0,422	0,387	0,557	0,627	0,501	0,505	0,697	0,761	0,812	0,910	0,913	0,934	0,875	0,745	0,628	15,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,543	0,498	0,470	0,443	0,442	0,464	0,497	0,464	0,493	0,397	0,370	0,368	0,383	0,333	0,407	0,610	0,683	0,748	0,816	0,817	0,803	0,758	0,700	0,616	13,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,562	0,509	0,488	0,472	0,444	0,446	0,458	0,454	0,520	0,573	0,532	0,545	0,677	0,779	0,744	0,700	0,720	0,836	0,898	0,914	0,906	0,883	0,786	0,633	15,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,535	0,488	0,484	0,480	0,477	0,495	0,538	0,543	0,617	0,646	0,621	0,657	0,626	0,674	0,790	0,783	0,893	0,945	1,024	1,022	1,013	0,947	0,844	0,724	16,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,614	0,555	0,513	0,502	0,534	0,590	0,629	0,615	0,644	0,653	0,661	0,688	0,743	0,762	0,771	0,819	0,936	1,023	1,062	1,072	1,083	0,979	0,828	0,705	17,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,606	0,526	0,495	0,489	0,494	0,531	0,564	0,567	0,600	0,593	0,529	0,562	0,542	0,632	0,698	0,773	0,872	0,897	1,024	1,044	1,039	0,942	0,831	0,703	16,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,599	0,537	0,527	0,515	0,518	0,526	0,574	0,584	0,638	0,578	0,564	0,512	0,533	0,550	0,575	0,647	0,754	0,834	0,907	0,896	0,883	0,862	0,771	0,646	15,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,581	0,530	0,520	0,511	0,508	0,522	0,544	0,535	0,555	0,507	0,495	0,481	0,456	0,511	0,543	0,624	0,734	0,827	0,932	0,916	0,920	0,844	0,773	0,671	15,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,610	0,536	0,504	0,481	0,504	0,513	0,536	0,511	0,548	0,512	0,494	0,463	0,407	0,362	0,417	0,495	0,657	0,809	0,886	0,905	0,846	0,844	0,789	0,684	14,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,571	0,514	0,479	0,459	0,445	0,467	0,478	0,460	0,524	0,552	0,587	0,581	0,464	0,398	0,392	0,416	0,547	0,742	0,901	0,886	0,871	0,773	0,701	0,564	13,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,522	0,484	0,446	0,416	0,428	0,439	0,477	0,489	0,415	0,335	0,280	0,348	0,351	0,423	0,329	0,420	0,528	0,696	0,791	0,822	0,821	0,797	0,712	0,582	12,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,516	0,491	0,467	0,475	0,500	0,522	0,520	0,507	0,471	0,417	0,354	0,335	0,304	0,337	0,303	0,365	0,549	0,666	0,804	0,761	0,739	0,708	0,654	0,581	12,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,515	0,476	0,456	0,436	0,434	0,443	0,487	0,487	0,492	0,472	0,400	0,421	0,474	0,523	0,526	0,528	0,566	0,654	0,727	0,760	0,760	0,772	0,689	0,594	13,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,517	0,467	0,437	0,434	0,446	0,474	0,491	0,477	0,490	0,465	0,393	0,331	0,380	0,356	0,329	0,387	0,487	0,583	0,695	0,724	0,724	0,700	0,617	0,540	11,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,472	0,426	0,403	0,401	0,407	0,435	0,478	0,471	0,397	0,369	0,362	0,336	0,248	0,273	0,290	0,399	0,492	0,568	0,693	0,672	0,672	0,722	0,681	0,574	11,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,520	0,460	0,410	0,398	0,392	0,427	0,441	0,406	0,400	0,358	0,343	0,337	0,339	0,351	0,410	0,439	0,509	0,615	0,717	0,688	0,691	0,641	0,598	0,519	11,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,471	0,438	0,422	0,422	0,419	0,407	0,409	0,229	0,126	0,133	0,602	0,549	0,560	0,482	0,510	0,624	0,678	0,679	0,701	0,711	0,680	0,650	0,604	0,525	12,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 07:30 έως 10:00 σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών στο δίκτυο.

Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,458	0,412	0,392	0,387	0,402	0,412	0,451	0,447	0,503	0,546	0,598	0,644	0,678	0,679	0,668	0,764	0,797	0,787	0,817	0,801	0,775	0,701	0,625	0,568	14,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,501	0,457	0,439	0,433	0,415	0,450	0,489	0,469	0,361	0,305	0,315	0,357	0,488	0,362	0,348	0,363	0,514	0,626	0,729	0,758	0,742	0,715	0,686	0,577	11,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,509	0,452	0,425	0,423	0,433	0,456	0,511	0,502	0,462	0,496	0,380	0,351	0,418	0,393	0,368	0,429	0,523	0,642	0,729	0,776	0,759	0,778	0,712	0,615	12,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,537	0,491	0,449	0,435	0,431	0,441	0,463	0,488	0,511	0,461	0,438	0,493	0,506	0,498	0,564	0,657	0,771	0,803	0,843	0,873	0,799	0,754	0,680	0,611	14,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																								1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,513	0,480	0,449	0,430	0,423	0,443	0,481	0,496	0,551	0,473	0,412	0,464	0,461	0,401	0,403	0,467	0,631	0,709	0,803	0,851	0,776	0,739	0,664	0,593	13,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,512	0,473	0,435	0,427	0,428	0,458	0,484	0,486	0,599	0,673	0,702	0,733	0,693	0,716	0,702	0,708	0,759	0,801	0,835	0,888	0,860	0,825	0,726	0,640	15,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,559	0,528	0,492	0,451	0,448	0,505	0,535	0,519	0,556	0,493	0,435	0,412	0,399	0,462	0,444	0,473	0,554	0,719	0,849	0,870	0,826	0,807	0,736	0,612	13,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,544	0,495	0,467	0,448	0,444	0,463	0,504	0,508	0,477	0,420	0,326	0,346	0,360	0,372	0,421	0,479	0,622	0,709	0,791	0,840	0,810	0,798	0,749	0,623	13,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,571	0,538	0,521	0,492	0,508	0,526	0,547	0,567	0,580	0,546	0,455	0,320	0,326	0,327	0,338	0,382	0,529	0,702	0,775	0,816	0,810	0,793	0,703	0,630	13,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,548	0,494	0,441	0,431	0,428	0,455	0,480	0,469	0,436	0,384	0,327	0,358	0,354	0,368	0,444	0,506	0,558	0,656	0,737	0,780	0,769	0,708	0,636	0,556	12,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,490	0,446	0,421	0,416	0,406	0,471	0,502	0,525	0,553	0,585	0,529	0,585	0,512	0,531	0,527	0,530	0,567	0,629	0,685	0,789	0,787	0,753	0,692	0,576	13,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,529	0,446	0,428	0,415	0,411	0,419	0,444	0,476	0,500	0,499	0,476	0,508	0,525	0,521	0,537	0,565	0,579	0,566	0,658	0,690	0,649	0,622	0,602	0,535	12,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,484	0,443	0,412	0,393	0,387	0,414	0,432	0,465	0,484	0,472	0,481	0,523	0,477	0,496	0,493	0,483	0,522	0,555	0,641	0,682	0,717	0,701	0,647	0,577	12,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,537	0,461	0,433	0,407	0,401	0,403	0,411	0,426	0,468	0,478	0,440	0,475	0,382	0,504	0,536	0,577	0,551	0,630	0,668	0,698	0,714	0,690	0,590	0,515	12,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,453	0,453	0,442	0,425	0,418	0,434	0,465	0,518	0,608	0,650	0,649	0,647	0,603	0,614	0,624	0,587	0,631	0,657	0,732	0,770	0,774	0,752	0,632	0,574	14,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,552	0,515	0,500	0,474	0,427	0,459	0,487	0,485	0,504	0,433	0,510	0,551	0,567	0,590	0,500	0,557	0,563	0,617	0,700	0,743	0,676	0,667	0,588	0,511	13,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,462	0,439	0,413	0,411	0,414	0,402	0,421	0,431	0,475	0,470	0,511	0,590	0,606	0,516	0,564	0,601	0,572	0,579	0,647	0,677	0,654	0,651	0,590	0,500	12,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,444	0,405	0,396	0,416	0,440	0,463	0,494	0,451	0,468	0,437	0,451	0,463	0,511	0,522	0,543	0,528	0,576	0,655	0,743	0,733	0,721	0,693	0,596	0,522	12,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,451	0,423	0,418	0,412	0,398	0,415	0,442	0,465	0,520	0,513	0,540	0,607	0,609	0,641	0,661	0,618	0,650	0,672	0,692	0,731	0,710	0,663	0,627	0,555	13,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,500	0,475	0,442	0,423	0,417	0,425	0,449	0,489	0,542	0,487	0,554	0,547	0,611	0,586	0,390	0,372	0,459	0,584	0,689	0,715	0,716	0,716	0,664	0,589	12,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,512	0,461	0,428	0,418	0,389	0,401	0,420	0,434	0,463	0,448	0,372	0,435	0,411	0,373	0,390	0,422	0,436	0,555	0,661	0,669	0,649	0,645	0,572	0,501	11,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,436	0,408	0,406	0,404	0,393	0,407	0,413	0,417	0,414	0,333	0,300	0,306	0,341	0,288	0,269	0,336	0,458	0,557	0,598	0,663	0,656	0,674	0,607	0,555	10,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,509	0,460	0,449	0,408	0,389	0,440	0,466	0,466	0,401	0,267	0,216	0,299	0,369	0,363	0,433	0,493	0,592	0,638	0,699	0,769	0,747	0,732	0,664	0,572	11,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,507	0,463	0,452	0,450	0,450	0,473	0,459	0,472	0,471	0,492	0,467	0,364	0,359	0,331	0,290	0,347	0,414	0,559	0,654	0,717	0,707	0,686	0,594	0,544	11,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,500	0,458	0,440	0,391	0,380	0,406	0,419	0,400	0,368	0,315	0,220	0,199	0,238	0,264	0,322	0,382	0,426	0,539	0,605	0,617	0,658	0,631	0,597	0,520	10,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,454	0,421	0,413	0,405	0,405	0,406	0,406	0,433	0,391	0,349	0,349	0,314	0,267	0,267	0,403	0,493	0,477	0,553	0,599	0,687	0,683	0,678	0,620	0,537	11,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,455	0,429	0,433	0,442	0,445	0,465	0,412	0,379	0,335	0,271	0,267	0,233	0,272	0,274	0,255	0,360	0,443	0,593	0,678	0,740	0,718	0,668	0,598	0,534	10,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,487	0,452	0,421	0,395	0,390	0,411	0,405	0,382	0,340	0,294	0,323	0,347	0,317	0,314	0,297	0,310	0,356	0,534	0,611	0,677	0,658	0,658	0,599	0,490	10,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,453	0,427	0,420	0,438	0,432	0,440	0,423	0,395	0,367	0,313	0,279	0,256	0,248	0,223	0,242	0,369	0,481	0,612	0,666	0,734	0,699	0,663	0,625	0,551	10,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,480	0,450	0,425	0,406	0,416	0,446	0,439	0,435	0,415	0,338	0,417	0,408	0,423	0,385	0,442	0,489	0,546	0,651	0,672	0,751	0,722	0,707	0,620	0,566	12,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,489	0,452	0,438	0,472	0,489	0,503	0,498	0,436	0,405	0,355	0,341	0,375	0,319	0,333	0,304	0,390	0,466	0,558	0,667	0,753	0,686	0,633	0,570	0,508	11,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,471	0,430	0,422	0,404	0,403	0,404	0,406	0,456	0,519	0,501	0,567	0,465	0,370	0,568	0,481	0,328	0,410	0,561	0,616	0,683	0,690	0,672	0,611	0,538	11,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,460	0,434	0,464	0,459	0,457	0,457	0,418	0,393	0,359	0,379	0,325	0,337	0,282	0,286	0,347	0,337	0,409	0,566	0,639	0,662	0,651	0,623	0,596	0,507	10,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,468	0,438	0,420	0,407	0,392	0,400	0,410	0,386	0,326	0,330	0,315	0,282	0,257	0,265	0,268	0,295	0,388	0,511	0,593	0,644	0,637	0,644	0,609	0,551	10,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,526	0,485	0,469	0,453	0,418	0,422	0,407	0,405	0,410	0,477	0,420	0,390	0,386	0,269	0,246	0,381	0,470	0,596	0,650	0,688	0,684	0,667	0,630	0,539	11,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,478	0,460	0,447	0,432	0,429	0,425	0,430	0,422	0,471	0,421	0,389	0,344	0,322	0,293	0,238	0,228	0,318	0,477	0,610	0,679	0,694	0,664	0,598	0,531	10,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,476	0,459	0,469	0,474	0,478	0,480	0,433	0,426	0,347	0,258	0,236	0,302	0,398	0,439	0,480	0,511	0,521	0,622	0,709	0,758	0,713	0,681	0,635	0,557	11,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,514	0,470	0,449	0,421	0,408	0,433	0,440	0,447	0,412	0,429	0,433	0,448	0,412	0,497	0,463	0,457	0,497	0,599	0,661	0,698	0,700	0,701	0,641	0,553	12,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,520	0,499	0,453	0,449	0,416	0,431	0,436	0,474	0,489	0,464	0,504	0,517	0,522	0,511	0,532	0,552	0,674	0,688	0,722	0,759	0,767	0,703	0,636	0,569	13,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,495	0,448	0,411	0,403	0,411	0,421	0,436	0,444	0,470	0,470	0,467	0,490	0,478	0,542	0,506	0,476	0,573	0,596	0,610	0,703	0,702	0,684	0,622	0,561	12,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,495	0,457	0,421	0,432	0,457	0,465	0,436	0,416	0,454	0,440	0,487	0,480	0,521	0,513	0,501	0,538	0,607	0,622	0,660	0,767	0,761	0,671	0,603	0,540	12,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,478	0,436	0,423	0,427	0,406	0,396	0,391	0,398	0,387	0,395	0,415	0,469	0,527	0,524	0,474	0,488	0,528	0,540	0,588	0,689	0,669	0,683	0,615	0,544	11,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,453	0,429	0,409	0,420	0,415	0,418	0,425	0,449	0,462	0,481	0,526	0,508	0,607	0,606	0,563	0,591	0,577	0,609	0,620	0,656	0,659	0,664	0,599	0,517	12,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,467	0,443	0,436	0,437	0,428	0,476	0,472	0,493	0,499	0,462	0,478	0,485	0,550	0,544	0,485	0,523	0,565	0,603	0,671	0,739	0,716	0,706	0,624	0,538	12,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,479	0,428	0,419	0,423	0,422	0,424	0,425	0,453	0,435	0,449	0,449	0,490	0,454	0,467	0,526	0,485	0,527	0,615	0,641	0,639	0,656	0,609	0,530	0,484	11,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,446	0,428	0,413	0,408	0,390	0,390	0,393	0,455	0,476	0,494	0,522	0,545	0,578	0,610	0,583	0,490	0,495	0,538	0,579	0,634	0,632	0,607	0,578	0,512	12,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,450	0,416	0,393	0,393	0,401	0,409	0,453	0,475	0,480	0,484	0,469	0,455	0,478	0,480	0,483	0,465	0,502	0,542	0,587	0,625	0,654	0,614	0,554	0,489	11,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,422	0,413	0,412	0,409	0,402	0,405	0,388	0,400	0,387	0,412	0,458	0,455	0,478	0,474	0,491	0,504	0,536	0,586	0,608	0,623	0,598	0,550	0,508	0,463	11,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,446	0,423	0,418	0,412	0,407	0,389	0,393	0,398	0,408	0,398	0,429	0,500	0,510	0,513	0,478	0,472	0,466	0,502	0,554	0,524	0,555	0,559	0,522	0,466	11,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,441	0,407	0,390	0,395	0,396	0,394	0,416	0,428	0,481	0,470	0,477	0,469	0,470	0,478	0,484	0,457	0,530	0,565	0,549	0,552	0,640	0,647	0,606	0,554	11,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,494	0,443	0,419	0,418	0,424	0,436	0,438	0,440	0,462	0,428	0,480	0,498	0,518	0,525	0,514	0,506	0,521	0,540	0,576	0,572	0,608	0,601	0,544	0,493	11,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,453	0,428	0,411	0,406	0,416	0,418	0,425	0,420	0,440	0,420	0,441	0,510	0,519	0,572	0,538	0,478	0,468	0,521	0,543	0,536	0,591	0,575	0,542	0,476	11,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,423	0,397	0,385	0,382	0,376	0,380	0,400	0,441	0,467	0,476	0,489	0,495	0,490	0,489	0,487	0,467	0,436	0,470	0,539	0,577	0,614	0,597	0,569	0,496	11,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,430	0,415	0,404	0,396	0,400	0,387	0,399	0,411	0,434	0,442	0,464	0,462	0,516	0,499	0,497	0,467	0,473	0,507	0,502	0,541	0,600	0,577	0,508	0,466	11,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,423	0,408	0,406	0,404	0,395	0,405	0,396	0,426	0,476	0,475	0,481	0,479	0,489	0,503	0,477	0,402	0,449	0,502	0,501	0,558	0,603	0,591	0,553	0,501	11,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,460	0,429	0,399	0,394	0,390	0,389	0,398	0,392	0,402	0,421	0,444	0,477	0,527	0,542	0,525	0,448	0,518	0,516	0,544	0,542	0,593	0,586	0,537	0,461	11,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,400	0,397	0,399	0,397	0,389	0,392	0,398	0,421	0,464	0,477	0,502	0,517	0,486	0,505	0,446	0,557	0,520	0,525	0,567	0,623	0,652	0,645	0,582	0,521	11,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,478	0,445	0,496	0,497	0,476	0,479	0,440	0,434	0,437	0,426	0,459	0,485	0,511	0,481	0,481	0,476	0,486	0,533	0,569	0,578	0,618	0,597	0,541	0,467	11,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,432	0,427	0,420	0,419	0,397	0,406	0,400	0,414	0,432	0,473	0,512	0,534	0,520	0,567	0,496	0,462	0,446	0,493	0,510	0,534	0,615	0,591	0,503	0,451	11,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,425	0,431	0,447	0,443	0,422	0,398	0,399	0,422	0,437	0,439	0,466	0,477	0,510	0,557	0,514	0,481	0,388	0,415	0,491	0,520	0,597	0,602	0,564	0,478	11,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,443	0,434	0,425	0,403	0,396	0,418	0,430	0,414	0,431	0,408	0,325	0,310	0,286	0,316	0,277	0,262	0,286	0,379	0,483	0,548	0,592	0,567	0,523	0,481	9,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,481	0,470	0,463	0,441	0,404	0,411	0,409	0,358	0,372	0,330	0,311	0,296	0,250	0,240	0,262	0,276	0,349	0,427	0,508	0,603	0,627	0,583	0,536	0,482	9,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,437	0,424	0,416	0,405	0,400	0,402	0,392	0,380	0,371	0,348	0,297	0,267	0,264	0,275	0,267	0,268	0,314	0,392	0,489	0,532	0,594	0,608	0,552	0,468	9,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,426	0,413	0,407	0,402	0,381	0,397	0,406	0,407	0,436	0,367	0,334	0,316	0,316	0,285	0,250	0,251	0,281	0,393	0,521	0,560	0,612	0,580	0,559	0,522	9,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,472	0,449	0,433	0,412	0,401	0,410	0,407	0,402	0,426	0,388	0,395	0,357	0,324	0,339	0,405	0,464	0,531	0,586	0,572	0,588	0,633	0,608	0,533	0,482	11,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,446	0,426	0,426	0,410	0,402	0,425	0,425	0,449	0,452	0,484	0,450	0,479	0,551	0,510	0,423	0,441	0,480	0,529	0,600	0,651	0,701	0,689	0,629	0,556	12,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,498	0,470	0,462	0,455	0,440	0,449	0,445	0,457	0,493	0,394	0,339	0,360	0,314	0,357	0,371	0,368	0,382	0,485	0,554	0,611	0,678	0,601	0,555	0,510	11,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,467	0,447	0,432	0,418	0,420	0,425	0,434	0,443	0,473	0,461	0,468	0,520	0,479	0,522	0,547	0,497	0,480	0,494	0,537	0,580	0,621	0,605	0,563	0,501	11,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,451	0,428	0,445	0,441	0,434	0,418	0,396	0,392	0,438	0,494	0,512	0,482	0,490	0,497	0,341	0,400	0,388	0,517	0,524	0,541	0,618	0,620	0,569	0,517	11,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,451	0,433	0,469	0,466	0,441	0,419	0,392	0,354	0,340	0,355	0,467	0,476	0,464	0,447	0,449	0,445	0,516	0,542	0,587	0,608	0,610	0,587	0,523	0,469	11,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,437	0,427	0,425	0,421	0,416	0,420	0,398	0,436	0,505	0,460	0,521	0,608	0,579	0,621	0,620	0,529	0,554	0,584	0,654	0,687	0,705	0,693	0,640	0,570	12,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,546	0,502	0,491	0,484	0,503	0,535	0,525	0,536	0,540	0,495	0,540	0,569	0,587	0,565	0,603	0,547	0,603	0,639	0,689	0,740	0,733	0,680	0,642	0,555	13,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,513	0,483	0,474	0,457	0,455	0,463	0,467	0,501	0,528	0,531	0,548	0,557	0,577	0,623	0,647	0,584	0,602	0,628	0,673	0,681	0,692	0,683	0,634	0,566	13,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,523	0,498	0,476	0,459	0,458	0,462	0,458	0,480	0,536	0,582	0,646	0,640	0,633	0,599	0,604	0,581	0,540	0,581	0,603	0,632	0,675	0,671	0,633	0,565	13,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,503	0,461	0,440	0,460	0,462	0,489	0,472	0,444	0,465	0,512	0,547	0,548	0,577	0,538	0,571	0,562	0,560	0,601	0,604	0,660	0,667	0,665	0,595	0,529	12,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,497	0,482	0,452	0,449	0,437	0,451	0,453	0,466	0,483	0,507	0,599	0,637	0,641	0,592	0,606	0,557	0,489	0,606	0,598	0,609	0,678	0,665	0,619	0,585	13,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,559	0,531	0,497	0,455	0,445	0,440	0,439	0,468	0,453	0,469	0,521	0,645	0,639	0,668	0,647	0,618	0,593	0,556	0,589	0,614	0,632	0,693	0,668	0,582	13,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,530	0,514	0,490	0,481	0,510	0,535	0,514	0,510	0,525	0,525	0,555	0,560	0,583	0,587	0,628	0,649	0,673	0,711	0,721	0,721	0,803	0,775	0,694	0,634	14,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,586	0,567	0,535	0,517	0,497	0,512	0,515	0,558	0,592	0,606	0,609	0,603	0,639	0,654	0,570	0,610	0,660	0,722	0,783	0,800	0,837	0,802	0,728	0,680	15,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,615	0,594	0,551	0,523	0,508	0,506	0,496	0,491	0,557	0,588	0,704	0,693	0,705	0,654	0,656	0,646	0,654	0,681	0,700	0,766	0,851	0,878	0,809	0,678	15,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,596	0,558	0,526	0,519	0,510	0,495	0,476	0,535	0,603	0,606	0,638	0,662	0,777	0,752	0,700	0,683	0,621	0,687	0,688	0,750	0,771	0,785	0,758	0,695	15,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,647	0,570	0,509	0,479	0,476	0,481	0,484	0,511	0,540	0,562	0,568	0,613	0,723	0,716	0,684	0,652	0,578	0,634	0,712	0,771	0,742	0,695	0,678	0,654	14,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,641	0,614	0,557	0,509	0,497	0,487	0,471	0,528	0,571	0,643	0,662	0,704	0,676	0,765	0,789	0,769	0,753	0,772	0,836	0,860	0,927	0,994	0,909	0,816	16,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,735	0,630	0,583	0,552	0,541	0,515	0,493	0,522	0,577	0,632	0,695	0,742	0,737	0,681	0,600	0,561	0,514	0,509	0,573	0,583	0,670	0,699	0,665	0,643	14,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,630	0,587	0,555	0,476	0,462	0,472	0,453	0,458	0,474	0,512	0,541	0,564	0,602	0,649	0,614	0,554	0,550	0,582	0,603	0,661	0,731	0,740	0,679	0,615	13,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,623	0,577	0,531	0,486	0,460	0,459	0,426	0,450	0,488	0,519	0,555	0,601	0,667	0,714	0,671	0,649	0,663	0,650	0,672	0,704	0,765	0,770	0,703	0,667	14,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,637	0,631	0,593	0,534	0,482	0,510	0,493	0,521	0,552	0,529	0,580	0,576	0,631	0,675	0,690	0,626	0,638	0,641	0,729	0,751	0,787	0,740	0,676	0,601	14,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,581	0,586	0,543	0,534	0,487	0,473	0,464	0,457	0,554	0,659	0,669	0,715	0,642	0,671	0,698	0,663	0,636	0,634	0,628	0,675	0,726	0,713	0,664	0,596	14,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,538	0,493	0,474	0,463	0,466	0,463	0,460	0,493	0,505	0,520	0,508	0,561	0,475	0,454	0,564	0,521	0,543	0,634	0,690	0,727	0,759	0,753	0,632	0,551	13,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,504	0,480	0,459	0,444	0,438	0,440	0,437	0,449	0,478	0,492	0,580	0,491	0,505	0,535	0,546	0,486	0,515	0,526	0,544	0,604	0,652	0,701	0,616	0,578	12,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,529	0,531	0,523	0,503	0,452	0,432	0,418	0,414	0,432	0,422	0,437	0,400	0,379	0,382	0,387	0,386	0,427	0,457	0,567	0,594	0,671	0,710	0,678	0,597	11,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,555	0,480	0,449	0,459	0,515	0,515	0,506	0,471	0,466	0,427	0,369	0,376	0,331	0,368	0,461	0,456	0,500	0,563	0,609	0,679	0,711	0,732	0,678	0,604	12,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,558	0,540	0,521	0,510	0,504	0,475	0,482	0,545	0,522	0,469	0,473	0,431	0,394	0,375	0,341	0,417	0,480	0,620	0,716	0,796	0,810	0,780	0,698	0,631	13,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,595	0,544	0,527	0,533	0,514	0,503	0,507	0,514	0,498	0,486	0,459	0,435	0,450	0,463	0,449	0,456	0,630	0,633	0,664	0,684	0,723	0,728	0,657	0,580	13,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,539	0,518	0,499	0,490	0,477	0,483	0,532	0,555	0,559	0,539	0,531	0,479	0,491	0,459	0,457	0,478	0,536	0,616	0,676	0,673	0,738	0,726	0,666	0,577	13,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-										1	1	1	1												Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Παρασκευή, 17 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,545	0,517	0,482	0,468	0,446	0,453	0,471	0,492	0,591	0,580	0,548	0,592	0,636	0,632	0,572	0,566	0,670	0,694	0,698	0,757	0,796	0,760	0,740	0,695	14,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Σάββατο, 18 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,645	0,612	0,583	0,541	0,536	0,537	0,525	0,523	0,561	0,545	0,528	0,532	0,520	0,563	0,549	0,541	0,594	0,613	0,713	0,753	0,778	0,814	0,732	0,660	14,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Κυριακή, 19 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,615	0,559	0,499	0,505	0,501	0,482	0,469	0,471	0,492	0,483	0,512	0,562	0,520	0,568	0,553	0,566	0,588	0,679	0,707	0,793	0,777	0,780	0,777	0,711	14,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																								1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Δευτέρα, 20 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,649	0,591	0,535	0,539	0,532	0,535	0,514	0,537	0,569	0,570	0,544	0,514	0,520	0,563	0,537	0,490	0,527	0,611	0,782	0,865	0,913	0,917	0,835	0,759	14,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Η μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.																										

Τρίτη, 21 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,697	0,668	0,612	0,588	0,565	0,564	0,576	0,583	0,598	0,547	0,521	0,525	0,531	0,533	0,565	0,589	0,626	0,710	0,780	0,900	0,940	0,932	0,832	0,779	15,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Τετάρτη, 22 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,729	0,638	0,623	0,597	0,583	0,571	0,573	0,588	0,673	0,693	0,754	0,637	0,652	0,716	0,667	0,580	0,651	0,690	0,813	0,890	0,949	0,916	0,836	0,764	16,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Πέμπτη, 23 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,643	0,594	0,570	0,539	0,521	0,536	0,542	0,569	0,630	0,548	0,570	0,533	0,557	0,568	0,544	0,567	0,586	0,697	0,757	0,837	0,884	0,881	0,830	0,750	15,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,666	0,598	0,570	0,552	0,554	0,550	0,553	0,588	0,566	0,537	0,505	0,537	0,536	0,497	0,504	0,510	0,542	0,681	0,752	0,812	0,839	0,834	0,736	0,694	14,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1										1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,616	0,571	0,553	0,556	0,530	0,519	0,530	0,530	0,554	0,525	0,546	0,519	0,513	0,517	0,517	0,507	0,558	0,624	0,736	0,811	0,825	0,846	0,771	0,719	14,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,663	0,632	0,607	0,593	0,579	0,543	0,502	0,531	0,641	0,622	0,619	0,698	0,710	0,667	0,709	0,674	0,655	0,735	0,812	0,858	0,866	0,870	0,786	0,736	16,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,658	0,614	0,578	0,569	0,578	0,577	0,565	0,578	0,550	0,509	0,506	0,497	0,551	0,565	0,520	0,552	0,619	0,729	0,801	0,915	0,951	0,978	0,884	0,802	15,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,720	0,655	0,637	0,624	0,600	0,584	0,581	0,604	0,567	0,514	0,511	0,540	0,575	0,592	0,565	0,591	0,618	0,725	0,812	0,854	0,882	0,902	0,823	0,748	15,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1																		1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,686	0,654	0,646	0,626	0,604	0,569	0,566	0,571	0,655	0,632	0,562	0,536	0,561	0,553	0,584	0,575	0,596	0,692	0,765	0,864	0,930	0,893	0,813	0,737	15,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1															1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,687	0,672	0,649	0,630	0,617	0,570	0,580	0,590	0,668	0,644	0,590	0,603	0,612	0,670	0,584	0,570	0,619	0,735	0,884	0,923	0,962	0,957	0,871	0,798	16,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1														1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 31 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,727	0,686	0,657	0,632	0,624	0,601	0,596	0,646	0,652	0,595	0,594	0,602	0,578	0,603	0,620	0,572	0,596	0,651	0,784	0,895	0,960	0,927	0,863	0,798	16,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1														1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 1 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,718	0,669	0,641	0,641	0,612	0,572	0,585	0,634	0,616	0,590	0,586	0,586	0,600	0,597	0,609	0,581	0,629	0,696	0,866	0,939	0,969	0,969	0,885	0,810	16,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1														1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,709	0,675	0,632	0,612	0,586	0,567	0,565	0,623	0,627	0,634	0,624	0,661	0,679	0,692	0,657	0,626	0,669	0,808	0,903	0,992	1,017	1,040	0,911	0,855	17,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																							1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1														1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,779	0,735	0,700	0,679	0,679	0,642	0,654	0,695	0,668	0,692	0,660	0,704	0,747	0,776	0,786	0,754	0,781	0,872	0,965	0,990	1,038	1,049	0,978	0,901	18,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,809	0,777	0,734	0,724	0,716	0,694	0,697	0,758	0,758	0,753	0,790	0,821	0,814	0,780	0,793	0,782	0,837	0,951	1,056	1,139	1,142	1,141	1,078	0,956	20,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,866	0,810	0,781	0,756	0,756	0,745	0,758	0,802	0,848	0,860	0,875	0,943	0,938	0,953	0,907	0,908	0,954	1,007	1,109	1,206	1,221	1,224	1,160	1,075	22,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,011	0,920	0,864	0,847	0,827	0,800	0,785	0,821	0,924	0,895	0,842	0,936	1,003	1,146	1,147	1,045	1,046	1,109	1,156	1,182	1,215	1,228	1,167	1,116	24,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,036	0,964	0,932	0,905	0,879	0,844	0,800	0,805	0,877	0,981	1,007	1,043	1,062	1,050	1,008	0,979	0,999	1,082	1,159	1,190	1,254	1,260	1,156	1,077	24,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,988	0,955	0,877	0,846	0,832	0,816	0,775	0,796	0,883	0,908	0,905	0,870	0,907	0,901	0,888	0,823	0,850	0,955	1,007	1,118	1,189	1,200	1,088	0,994	22,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,929	0,886	0,784	0,743	0,722	0,706	0,700	0,735	0,793	0,815	0,806	0,865	0,834	0,831	0,827	0,830	0,926	0,952	1,062	1,166	1,130	1,171	1,090	1,015	21,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,935	0,873	0,795	0,767	0,756	0,735	0,726	0,747	0,863	0,881	0,903	0,923	0,926	0,971	1,002	0,973	0,988	1,039	1,130	1,175	1,168	1,250	1,136	1,059	22,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1																							Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,974	0,928	0,877	0,842	0,820	0,791	0,789	0,848	0,908	0,884	0,885	0,943	0,946	1,018	0,968	1,009	1,045	1,119	1,201	1,305	1,349	1,303	1,237	1,145	24,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,053	0,962	0,894	0,808	0,818	0,772	0,783	0,861	0,900	0,939	0,968	1,004	1,061	1,082	1,134	1,141	1,167	1,184	1,280	1,349	1,397	1,433	1,358	1,310	25,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,182	1,117	1,028	0,973	0,960	0,906	0,874	0,987	1,027	1,043	1,087	1,095	1,143	1,204	1,197	1,184	1,194	1,341	1,423	1,494	1,564	1,551	1,493	1,401	28,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,288	1,196	1,126	1,088	1,034	1,002	0,960	1,038	1,176	1,268	1,275	1,318	1,311	1,328	1,378	1,427	1,439	1,413	1,547	1,559	1,518	1,484	1,430	1,363	30,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,281	1,212	1,165	1,121	1,078	1,019	1,018	1,024	1,094	1,092	1,082	1,107	1,079	1,075	1,079	1,082	1,079	1,127	1,231	1,309	1,342	1,333	1,232	1,104	27,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,023	0,991	0,949	0,907	0,905	0,860	0,873	0,952	0,956	1,018	0,994	1,015	0,971	1,003	1,019	1,008	1,069	1,105	1,217	1,246	1,279	1,320	1,238	1,143	25,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,051	0,958	0,929	0,911	0,880	0,843	0,860	0,907	0,958	0,974	1,020	1,012	1,035	1,036	1,035	1,110	1,109	1,141	1,264	1,401	1,382	1,404	1,297	1,179	25,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,104	1,046	1,032	0,982	0,953	0,911	0,910	0,942	0,996	1,029	1,078	1,101	1,096	1,109	1,106	1,071	1,117	1,161	1,301	1,367	1,373	1,440	1,443	1,358	27,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,278	1,183	1,071	1,032	1,006	0,948	0,923	0,991	1,075	1,116	1,130	1,132	1,125	1,118	1,140	1,088	1,071	1,175	1,318	1,440	1,407	1,448	1,333	1,277	27,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,197	1,138	1,047	1,001	0,961	0,943	0,944	1,022	1,087	1,083	1,086	1,136	1,172	1,127	1,165	1,166	1,169	1,259	1,340	1,433	1,413	1,427	1,363	1,262	27,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9							1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,227	1,152	1,112	1,044	1,000	0,954	0,944	1,010	1,085	1,107	1,167	1,191	1,155	1,174	1,204	1,216	1,268	1,338	1,486	1,621	1,662	1,703	1,620	1,519	29,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,382	1,300	1,245	1,194	1,143	1,071	1,062	1,097	1,175	1,229	1,245	1,264	1,257	1,260	1,186	1,180	1,227	1,316	1,398	1,447	1,435	1,421	1,328	1,264	30,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,192	1,131	1,054	1,024	0,994	0,953	0,928	1,004	1,047	1,086	1,084	1,110	1,093	1,041	1,072	1,067	1,109	1,167	1,298	1,370	1,389	1,458	1,387	1,287	27,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,182	1,064	1,024	0,996	0,964	0,908	0,914	0,950	1,065	1,149	1,188	1,189	1,209	1,186	1,194	1,203	1,198	1,248	1,365	1,483	1,516	1,485	1,401	1,315	28,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,205	1,117	1,060	1,044	1,031	0,976	0,984	1,038	1,101	1,118	1,137	1,143	1,147	1,132	1,123	1,104	1,176	1,194	1,332	1,427	1,380	1,384	1,310	1,244	27,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,163	1,109	1,056	1,022	0,976	0,927	0,920	0,984	1,061	1,138	1,135	1,170	1,179	1,159	1,191	1,138	1,154	1,216	1,330	1,472	1,471	1,540	1,421	1,309	28,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1																1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,182	1,114	1,058	1,000	0,961	0,919	0,926	0,969	1,062	1,106	1,112	1,133	1,143	1,142	1,148	1,126	1,148	1,246	1,339	1,441	1,486	1,503	1,381	1,311	27,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,199	1,142	1,082	1,025	0,950	0,922	0,949	1,009	1,100	1,126	1,123	1,123	1,169	1,153	1,141	1,091	1,132	1,202	1,353	1,433	1,431	1,480	1,414	1,272	28,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,166	1,023	0,985	0,976	0,942	0,915	0,885	0,930	1,031	1,093	1,070	1,097	1,126	1,126	1,147	1,182	1,160	1,205	1,292	1,384	1,483	1,511	1,389	1,266	27,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,138	1,059	1,010	0,976	0,940	0,863	0,853	0,947	1,014	1,140	1,133	1,183	1,146	1,107	1,084	1,083	1,146	1,189	1,356	1,426	1,387	1,466	1,396	1,274	27,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,188	1,103	1,059	0,989	0,969	0,913	0,913	0,960	1,020	1,058	1,095	1,071	1,115	1,126	1,136	1,119	1,175	1,277	1,426	1,505	1,540	1,535	1,439	1,403	28,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																								1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,260	1,148	1,088	1,051	1,006	0,972	1,008	1,016	1,061	1,049	1,108	1,129	1,196	1,197	1,176	1,166	1,209	1,243	1,404	1,499	1,496	1,541	1,470	1,398	28,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,307	1,232	1,155	1,093	1,054	1,003	0,996	1,060	1,179	1,202	1,310	1,288	1,299	1,324	1,300	1,301	1,318	1,325	1,536	1,586	1,587	1,627	1,551	1,421	31,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,324	1,217	1,133	1,064	1,009	0,967	0,975	1,101	1,175	1,185	1,272	1,306	1,321	1,312	1,311	1,340	1,286	1,387	1,525	1,564	1,604	1,660	1,587	1,449	31,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,332	1,229	1,159	1,100	1,044	0,999	1,006	1,053	1,143	1,185	1,221	1,211	1,229	1,232	1,220	1,197	1,249	1,307	1,462	1,592	1,629	1,620	1,484	1,389	30,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,254	1,192	1,132	1,093	1,051	1,002	0,977	1,055	1,182	1,200	1,209	1,234	1,233	1,222	1,184	1,170	1,206	1,256	1,417	1,538	1,566	1,675	1,519	1,421	29,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,298	1,222	1,149	1,072	1,029	0,966	0,968	1,049	1,108	1,143	1,193	1,235	1,233	1,213	1,199	1,210	1,269	1,348	1,479	1,607	1,610	1,644	1,535	1,390	30,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1																1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,268	1,210	1,176	1,071	1,013	0,970	0,974	1,028	1,179	1,281	1,271	1,331	1,342	1,342	1,312	1,316	1,297	1,357	1,575	1,679	1,708	1,696	1,584	1,495	31,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,368	1,267	1,265	1,168	1,078	1,031	1,052	1,160	1,264	1,314	1,287	1,352	1,323	1,384	1,390	1,402	1,418	1,507	1,682	1,704	1,750	1,757	1,705	1,692	33,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,552	1,462	1,405	1,336	1,275	1,196	1,137	1,198	1,287	1,281	1,346	1,413	1,430	1,435	1,467	1,459	1,507	1,566	1,760	1,881	1,950	2,021	1,935	1,845	36,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,704	1,585	1,491	1,427	1,358	1,249	1,219	1,272	1,346	1,353	1,400	1,435	1,419	1,427	1,422	1,430	1,453	1,534	1,678	1,791	1,844	1,779	1,697	1,620	35,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																					1	1			Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,529	1,478	1,425	1,352	1,288	1,217	1,194	1,253	1,361	1,311	1,355	1,456	1,419	1,398	1,453	1,470	1,478	1,558	1,732	1,776	1,825	1,822	1,715	1,600	35,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,469	1,402	1,407	1,330	1,279	1,199	1,173	1,224	1,329	1,436	1,466	1,473	1,530	1,503	1,521	1,451	1,443	1,461	1,675	1,729	1,763	1,741	1,646	1,582	35,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,517	1,384	1,377	1,274	1,238	1,198	1,194	1,238	1,387	1,380	1,411	1,428	1,452	1,456	1,426	1,386	1,459	1,523	1,679	1,740	1,775	1,811	1,745	1,618	35,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,556	1,439	1,369	1,287	1,223	1,163	1,166	1,181	1,258	1,360	1,434	1,418	1,410	1,452	1,418	1,409	1,425	1,519	1,689	1,774	1,803	1,831	1,723	1,622	34,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,540	1,413	1,376	1,298	1,255	1,210	1,196	1,257	1,341	1,346	1,423	1,498	1,466	1,536	1,494	1,494	1,509	1,598	1,731	1,819	1,814	1,803	1,685	1,685	35,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1												1	1	1											Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,591	1,494	1,464	1,349	1,270	1,236	1,208	1,244	1,317	1,407	1,526	1,269	1,546	1,492	1,513	1,611	1,603	1,739	1,843	1,868	1,988	2,029	1,907	1,889	37,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,734	1,641	1,545	1,470	1,423	1,363	1,304	1,375	1,415	1,480	1,515	1,582	1,655	1,655	1,626	1,722	1,740	1,567	1,922	2,136	1,870	1,716	2,039	1,991	39,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,957	1,864	1,800	1,715	1,598	1,490	1,429	1,498	1,568	1,600	1,671	1,640	1,604	1,622	1,715	1,701	1,778	1,610	2,029	2,109	2,087	2,110	2,064	2,101	42,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1									1				1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 17:12 έως 17:30 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.

Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,047	1,997	1,914	1,797	1,693	1,596	1,512	1,554	1,687	1,700	1,747	1,716	1,743	1,773	1,780	1,766	1,746	1,781	1,995	2,040	2,093	2,079	1,998	1,940	43,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,806	1,722	1,662	1,580	1,506	1,428	1,420	1,439	1,564	1,613	1,668	1,690	1,703	1,636	1,645	1,637	1,613	1,693	1,878	1,981	1,938	1,789	1,480	1,805	39,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1														1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,807	1,718	1,680	1,580	1,513	1,404	1,380	1,429	1,602	1,665	1,747	1,772	1,796	1,813	1,803	1,778	1,862	1,983	2,177	2,261	2,257	2,243	2,163	2,130	43,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,066	1,928	1,935	1,848	1,743	1,682	1,576	1,694	1,797	1,733	1,789	1,821	1,858	1,838	1,801	1,847	1,846	1,927	2,073	2,174	2,224	2,186	2,068	2,058	45,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,995	1,931	1,857	1,769	1,657	1,568	1,523	1,539	1,647	1,691	1,731	1,666	1,633	1,657	1,627	1,673	1,702	1,698	1,848	2,042	2,088	2,088	1,972	1,943	42,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,851	1,656	1,585	1,495	1,419	1,355	1,331	1,450	1,534	1,569	1,573	1,613	1,549	1,568	1,535	1,572	1,577	1,654	1,764	1,897	2,001	1,959	1,780	1,717	39,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1																1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,565	1,465	1,395	1,342	1,276	1,255	1,230	1,275	1,422	1,499	1,521	1,535	1,526	1,474	1,485	1,500	1,477	1,647	1,775	1,864	1,890	1,867	1,711	1,647	36,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1																		1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,451	1,379	1,322	1,301	1,239	1,213	1,178	1,217	1,373	1,462	1,527	1,546	1,498	1,473	1,526	1,546	1,522	1,629	1,761	1,845	1,922	1,933	1,841	1,737	36,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,575	1,447	1,397	1,360	1,252	1,219	1,200	1,247	1,355	1,453	1,481	1,497	1,495	1,466	1,458	1,458	1,498	1,606	1,792	1,878	1,916	1,993	1,954	1,812	36,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,701	1,614	1,529	1,436	1,364	1,317	1,289	1,329	1,471	1,600	1,564	1,568	1,575	1,488	1,544	1,571	1,605	1,716	1,894	1,943	1,996	2,003	1,896	1,839	38,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1																	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,662	1,504	1,534	1,384	1,328	1,288	1,255	1,376	1,400	1,438	1,455	1,509	1,550	1,544	1,551	1,516	1,577	1,662	1,872	2,005	2,042	2,009	1,885	1,817	38,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1																	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,675	1,525	1,443	1,407	1,347	1,301	1,246	1,305	1,421	1,494	1,520	1,562	1,507	1,474	1,478	1,528	1,583	1,677	1,771	1,897	1,961	1,960	1,864	1,731	37,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,590	1,476	1,426	1,335	1,306	1,246	1,233	1,327	1,413	1,456	1,493	1,576	1,539	1,529	1,535	1,464	1,475	1,607	1,746	1,893	1,909	1,921	1,808	1,715	37,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 2 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,561	1,462	1,411	1,305	1,242	1,223	1,227	1,276	1,412	1,448	1,480	1,497	1,488	1,492	1,499	1,541	1,489	1,594	1,850	1,988	2,042	2,007	1,874	1,719	37,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,583	1,459	1,413	1,369	1,306	1,274	1,260	1,296	1,427	1,563	1,586	1,649	1,630	1,640	1,645	1,602	1,564	1,620	1,879	2,035	2,097	2,107	1,977	1,825	38,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,726	1,601	1,547	1,468	1,408	1,312	1,299	1,354	1,531	1,599	1,693	1,723	1,696	1,646	1,717	1,656	1,662	1,824	2,021	2,100	2,103	2,213	2,097	2,010	41,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,938	1,795	1,741	1,599	1,500	1,450	1,421	1,538	1,657	1,709	1,782	1,799	1,827	1,818	1,769	1,792	1,782	1,902	2,111	2,240	2,265	2,237	2,095	1,934	43,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,750	1,647	1,653	1,552	1,498	1,468	1,466	1,506	1,590	1,653	1,758	1,740	1,829	1,798	1,740	1,740	1,688	1,833	2,003	2,068	2,183	2,216	2,187	2,031	42,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,872	1,769	1,680	1,545	1,482	1,433	1,432	1,471	1,671	1,769	1,847	1,828	1,798	1,794	1,758	1,802	1,775	1,866	2,013	2,177	2,263	2,213	2,073	1,942	43,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,853	1,779	1,599	1,502	1,442	1,399	1,369	1,428	1,488	1,570	1,629	1,585	1,613	1,616	1,645	1,630	1,660	1,719	1,921	2,019	2,155	2,118	2,000	1,896	40,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,795	1,667	1,559	1,435	1,337	1,336	1,298	1,376	1,534	1,570	1,625	1,641	1,616	1,638	1,670	1,635	1,695	1,736	1,954	2,078	2,175	2,127	1,966	1,882	40,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,792	1,677	1,615	1,507	1,414	1,363	1,319	1,374	1,542	1,713	1,700	1,704	1,670	1,698	1,693	1,722	1,688	1,747	1,928	2,103	2,236	2,216	2,014	1,908	41,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,766	1,664	1,618	1,449	1,360	1,313	1,262	1,317	1,443	1,495	1,598	1,670	1,641	1,647	1,642	1,584	1,616	1,751	1,899	2,032	2,072	2,142	2,142	2,054	40,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1																1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,879	1,702	1,631	1,524	1,441	1,371	1,334	1,369	1,573	1,706	1,763	1,785	1,813	1,779	1,762	1,791	1,778	1,854	2,093	2,198	2,262	2,245	2,095	2,054	42,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,987	1,839	1,776	1,664	1,549	1,486	1,471	1,552	1,600	1,670	1,768	1,812	1,818	1,822	1,800	1,764	1,716	1,874	2,096	2,239	2,312	2,273	2,203	2,070	44,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,951	1,791	1,717	1,663	1,498	1,466	1,419	1,496	1,712	1,800	1,912	1,906	1,876	1,901	1,833	1,819	1,831	1,926	2,190	2,317	2,399	2,303	2,195	2,086	45,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,964	1,890	1,838	1,747	1,677	1,617	1,577	1,599	1,831	1,913	1,946	1,612	1,787	1,787	1,681	1,575	1,670	1,806	2,017	2,203	2,221	2,204	2,138	2,049	44,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 11:30-11:53 πραγματοποιήθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης.

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,995	1,898	1,825	1,765	1,666	1,594	1,493	1,535	1,640	1,729	1,805	1,735	1,719	1,703	1,725	1,731	1,828	1,820	1,986	2,107	2,218	2,244	2,162	2,051	43,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,907	1,795	1,709	1,637	1,512	1,446	1,421	1,479	1,601	1,665	1,786	1,766	1,715	1,755	1,718	1,707	1,668	1,753	1,885	2,084	2,175	2,096	1,896	1,763	41,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,719	1,586	1,467	1,351	1,323	1,276	1,250	1,360	1,428	1,516	1,604	1,666	1,649	1,579	1,530	1,508	1,536	1,724	1,911	2,061	2,119	2,071	1,955	1,859	39,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,669	1,494	1,459	1,360	1,305	1,251	1,231	1,302	1,494	1,584	1,703	1,706	1,721	1,684	1,667	1,689	1,695	1,814	2,048	2,221	2,287	1,901	2,003	1,878	40,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1										1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,810	1,694	1,632	1,527	1,372	1,339	1,319	1,356	1,540	1,712	1,757	1,787	1,752	1,745	1,750	1,725	1,716	1,794	2,034	2,179	2,353	2,262	2,106	2,042	42,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,969	1,855	1,770	1,689	1,573	1,483	1,427	1,457	1,652	1,716	1,847	1,891	1,813	1,802	1,820	1,832	1,825	1,854	2,021	2,197	2,266	2,289	2,105	1,977	44,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,821	1,705	1,680	1,558	1,500	1,443	1,404	1,487	1,600	1,663	1,738	1,793	1,705	1,664	1,612	1,631	1,675	1,824	2,031	2,157	2,253	2,158	1,959	1,843	41,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,825	1,700	1,621	1,546	1,479	1,417	1,400	1,436	1,602	1,697	1,733	1,782	1,710	1,728	1,688	1,654	1,731	1,733	1,973	2,077	2,179	2,183	2,000	1,917	41,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,851	1,721	1,632	1,517	1,464	1,427	1,433	1,452	1,555	1,585	1,625	1,631	1,630	1,626	1,631	1,672	1,706	1,722	1,943	2,090	2,118	1,999	1,877	1,823	40,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1																1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,693	1,583	1,533	1,431	1,359	1,335	1,325	1,409	1,526	1,565	1,584	1,542	1,548	1,577	1,516	1,479	1,531	1,649	1,834	1,968	2,036	1,999	1,857	1,703	38,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1																		1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,589	1,494	1,443	1,357	1,272	1,228	1,227	1,285	1,462	1,551	1,627	1,609	1,582	1,542	1,539	1,565	1,584	1,614	1,788	1,892	2,050	1,946	1,847	1,742	37,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,568	1,472	1,446	1,339	1,246	1,189	1,182	1,222	1,329	1,415	1,464	1,507	1,560	1,548	1,508	1,494	1,497	1,603	1,794	1,888	1,963	1,873	1,732	1,662	36,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,556	1,421	1,368	1,291	1,200	1,161	1,148	1,209	1,340	1,407	1,477	1,420	1,445	1,440	1,431	1,492	1,504	1,527	1,702	1,853	1,933	1,793	1,688	1,551	35,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,411	1,320	1,263	1,189	1,143	1,151	1,155	1,239	1,330	1,367	1,383	1,427	1,408	1,379	1,438	1,436	1,458	1,573	1,753	1,866	1,918	1,783	1,704	1,638	34,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,488	1,405	1,329	1,225	1,196	1,189	1,171	1,222	1,299	1,356	1,384	1,404	1,397	1,410	1,432	1,434	1,469	1,534	1,757	1,814	1,904	1,782	1,670	1,561	34,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 31 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,465	1,358	1,324	1,218	1,167	1,137	1,164	1,205	1,328	1,401	1,378	1,395	1,395	1,383	1,350	1,372	1,345	1,459	1,557	1,687	1,732	1,569	1,476	1,393	33,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,257	1,194	1,203	1,099	1,040	1,012	1,017	1,142	1,232	1,250	1,245	1,273	1,269	1,278	1,322	1,317	1,251	1,341	1,530	1,583	1,655	1,560	1,463	1,361	30,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,248	1,174	1,148	1,043	1,004	0,990	1,006	1,091	1,227	1,236	1,246	1,251	1,274	1,257	1,265	1,273	1,294	1,369	1,551	1,678	1,812	1,664	1,510	1,444	31,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,320	1,225	1,159	1,106	1,052	1,036	1,043	1,093	1,182	1,208	1,186	1,183	1,226	1,259	1,210	1,248	1,234	1,406	1,612	1,684	1,687	1,569	1,510	1,464	30,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,353	1,247	1,190	1,143	1,092	1,066	1,082	1,095	1,221	1,302	1,300	1,281	1,306	1,253	1,306	1,269	1,252	1,319	1,538	1,630	1,670	1,564	1,477	1,410	31,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,277	1,187	1,146	1,093	1,064	1,020	1,026	1,088	1,162	1,204	1,217	1,243	1,216	1,201	1,176	1,224	1,247	1,335	1,524	1,582	1,635	1,595	1,475	1,394	30,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,316	1,227	1,169	1,112	1,087	1,042	1,048	1,120	1,180	1,222	1,208	1,209	1,175	1,190	1,234	1,203	1,257	1,329	1,498	1,581	1,668	1,585	1,471	1,407	30,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,332	1,273	1,216	1,175	1,115	1,075	1,077	1,139	1,178	1,203	1,197	1,227	1,214	1,221	1,197	1,271	1,242	1,272	1,428	1,508	1,602	1,505	1,408	1,307	30,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,214	1,125	1,077	1,044	1,005	0,973	1,003	1,042	1,086	1,087	1,046	1,138	1,115	1,115	1,076	1,084	1,179	1,273	1,397	1,467	1,472	1,383	1,307	1,224	27,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,142	1,068	1,020	0,978	0,934	0,911	0,940	1,028	1,014	1,074	1,081	1,069	0,966	1,036	1,002	1,038	1,099	1,215	1,338	1,458	1,478	1,407	1,297	1,189	26,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,066	1,022	0,997	0,960	0,928	0,912	0,914	0,976	1,041	1,162	1,147	1,219	1,074	1,068	1,104	1,066	1,081	1,185	1,356	1,463	1,514	1,440	1,320	1,251	27,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,138	1,085	1,048	1,002	0,971	0,969	0,971	1,012	1,093	1,082	1,147	1,141	1,165	1,181	1,222	1,201	1,193	1,207	1,350	1,509	1,556	1,461	1,363	1,274	28,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,172	1,112	1,080	1,006	0,965	0,935	1,006	1,009	1,110	1,107	1,099	1,087	1,139	1,153	1,094	1,068	1,038	1,155	1,364	1,457	1,492	1,405	1,303	1,221	27,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,114	1,087	1,000	0,965	0,914	0,877	0,943	1,031	1,077	1,044	1,025	1,046	1,074	1,104	1,152	1,104	1,065	1,128	1,288	1,408	1,416	1,331	1,247	1,167	26,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,107	1,073	1,005	0,947	0,927	0,936	0,949	0,974	1,032	1,067	1,054	1,064	1,050	1,047	1,014	1,025	1,040	1,163	1,279	1,321	1,396	1,294	1,206	1,130	26,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,058	1,006	0,980	0,937	0,885	0,868	0,866	0,905	0,956	0,995	0,976	0,999	1,043	0,996	0,954	0,949	0,951	1,098	1,240	1,263	1,324	1,246	1,144	1,078	24,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,990	0,925	0,883	0,866	0,850	0,866	0,895	0,902	0,956	0,952	1,007	0,992	0,925	0,912	0,896	0,846	0,922	1,072	1,185	1,265	1,309	1,217	1,115	1,054	23,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,986	0,931	0,866	0,841	0,807	0,778	0,816	0,853	0,939	0,918	0,940	0,935	0,932	0,964	0,920	0,905	0,989	1,077	1,174	1,308	1,325	1,258	1,161	1,061	23,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,990	0,959	0,920	0,854	0,789	0,774	0,805	0,816	0,937	0,941	1,083	1,106	1,039	1,062	0,989	0,924	0,946	1,017	1,070	1,121	1,191	1,116	1,043	0,951	23,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,885	0,830	0,779	0,733	0,716	0,724	0,750	0,774	0,841	0,815	0,851	0,840	0,806	0,808	0,806	0,824	0,831	0,893	1,083	1,161	1,203	1,146	1,034	0,971	21,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1																	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,875	0,787	0,771	0,749	0,733	0,739	0,759	0,792	0,834	0,803	0,802	0,752	0,734	0,752	0,769	0,783	0,790	0,932	1,043	1,119	1,178	1,069	0,935	0,855	20,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,802	0,774	0,762	0,704	0,691	0,691	0,707	0,751	0,784	0,757	0,758	0,789	0,780	0,765	0,763	0,753	0,731	0,854	1,017	1,078	1,097	0,979	0,877	0,795	19,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,721	0,679	0,690	0,663	0,658	0,662	0,696	0,699	0,732	0,739	0,723	0,813	0,794	0,733	0,730	0,681	0,744	0,847	0,990	1,107	1,127	1,033	0,928	0,841	19,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,782	0,728	0,713	0,693	0,682	0,697	0,729	0,690	0,741	0,753	0,746	0,770	0,775	0,726	0,716	0,682	0,723	0,880	1,026	1,122	1,093	1,002	0,920	0,836	19,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,746	0,688	0,704	0,679	0,641	0,652	0,664	0,694	0,783	0,814	0,818	0,762	0,742	0,749	0,686	0,744	0,745	0,900	1,013	1,124	1,122	1,052	0,982	0,864	19,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,790	0,735	0,716	0,693	0,686	0,673	0,707	0,710	0,762	0,798	0,791	0,715	0,754	0,749	0,776	0,726	0,764	0,853	0,972	1,045	1,080	0,992	0,877	0,802	19,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,750	0,699	0,683	0,668	0,661	0,667	0,707	0,730	0,770	0,770	0,764	0,782	0,808	0,803	0,788	0,759	0,723	0,809	0,967	1,119	1,097	1,015	0,936	0,831	19,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1							1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 27 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,781	0,707	0,701	0,687	0,683	0,701	0,735	0,758	0,780	0,760	0,669	0,699	0,701	0,715	0,721	0,719	0,702	0,810	0,998	1,044	1,048	0,938	0,846	0,808	18,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 28 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,736	0,701	0,684	0,650	0,641	0,638	0,668	0,682	0,753	0,755	0,738	0,727	0,736	0,746	0,721	0,680	0,701	0,796	0,965	1,063	1,052	0,945	0,858	0,812	18,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,762	0,718	0,710	0,703	0,679	0,686	0,707	0,688	0,742	0,753	0,750	0,745	0,759	0,690	0,653	0,650	0,663	0,838	1,007	1,119	1,085	0,964	0,903	0,854	18,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,793	0,736	0,729	0,699	0,696	0,698	0,441	0,634	0,767	0,673	0,624	0,583	0,567	0,574	0,583	0,583	0,672	0,737	0,828	0,876	0,898	0,871	0,786	0,700	16,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 05:13-05:28 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,644	0,622	0,592	0,588	0,587	0,580	0,608	0,629	0,666	0,635	0,531	0,516	0,609	0,567	0,585	0,590	0,613	0,672	0,799	0,860	0,871	0,841	0,744	0,654	15,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,608	0,583	0,559	0,543	0,548	0,553	0,593	0,579	0,626	0,612	0,606	0,596	0,551	0,522	0,544	0,560	0,586	0,670	0,813	0,835	0,805	0,797	0,745	0,678	15,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,613	0,584	0,571	0,550	0,553	0,570	0,579	0,570	0,645	0,626	0,556	0,518	0,514	0,518	0,512	0,506	0,545	0,625	0,739	0,824	0,822	0,782	0,742	0,677	14,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1								1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,626	0,593	0,561	0,551	0,542	0,563	0,602	0,579	0,631	0,589	0,541	0,499	0,546	0,495	0,496	0,527	0,568	0,646	0,739	0,828	0,795	0,726	0,694	0,659	14,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,600	0,561	0,539	0,538	0,525	0,535	0,552	0,537	0,580	0,584	0,593	0,536	0,548	0,526	0,505	0,541	0,561	0,689	0,784	0,849	0,830	0,768	0,742	0,707	14,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,645	0,603	0,584	0,566	0,548	0,551	0,591	0,469	0,628	0,610	0,613	0,609	0,678	0,585	0,532	0,526	0,609	0,742	0,860	0,898	0,840	0,809	0,756	0,730	15,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,689	0,666	0,624	0,619	0,635	0,631	0,644	0,613	0,627	0,600	0,591	0,585	0,596	0,557	0,549	0,547	0,635	0,790	0,906	0,945	0,971	0,867	0,784	0,715	16,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,680	0,636	0,650	0,620	0,613	0,616	0,628	0,633	0,621	0,596	0,622	0,606	0,590	0,561	0,507	0,489	0,636	0,715	0,823	0,904	0,880	0,801	0,762	0,719	15,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,677	0,665	0,606	0,611	0,605	0,601	0,602	0,566	0,583	0,579	0,556	0,542	0,513	0,525	0,510	0,544	0,567	0,712	0,765	0,825	0,836	0,759	0,716	0,691	15,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,622	0,575	0,564	0,560	0,557	0,560	0,578	0,560	0,643	0,717	0,686	0,634	0,627	0,603	0,563	0,588	0,642	0,682	0,783	0,857	0,824	0,760	0,727	0,712	15,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,648	0,599	0,568	0,569	0,558	0,553	0,606	0,586	0,575	0,551	0,519	0,524	0,515	0,500	0,532	0,499	0,570	0,681	0,739	0,827	0,813	0,754	0,712	0,667	14,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,644	0,601	0,573	0,557	0,550	0,546	0,561	0,530	0,589	0,617	0,615	0,606	0,549	0,531	0,516	0,540	0,576	0,651	0,748	0,826	0,799	0,767	0,710	0,650	14,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,616	0,589	0,570	0,562	0,547	0,550	0,580	0,574	0,618	0,625	0,583	0,557	0,563	0,594	0,568	0,531	0,563	0,676	0,743	0,821	0,857	0,796	0,730	0,700	15,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,644	0,601	0,570	0,563	0,554	0,558	0,588	0,571	0,560	0,531	0,483	0,450	0,469	0,454	0,433	0,515	0,584	0,669	0,706	0,746	0,760	0,745	0,705	0,648	14,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,593	0,565	0,539	0,524	0,524	0,521	0,544	0,528	0,523	0,479	0,427	0,392	0,425	0,419	0,439	0,464	0,526	0,616	0,717	0,780	0,754	0,713	0,662	0,619	13,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,591	0,565	0,536	0,536	0,523	0,521	0,562	0,517	0,545	0,535	0,479	0,443	0,416	0,402	0,418	0,441	0,485	0,624	0,685	0,755	0,726	0,659	0,625	0,574	13,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,521	1			
	01:00	0,505	1			
	02:00	0,488	1			
	03:00	0,482	1			
	04:00	0,481	1			
	05:00	0,475	1			
	06:00	0,508	1			
	07:00	0,496	1			
	08:00	0,517	1			
	09:00	0,456	1			
	10:00	0,393	1			
	11:00	0,392	1			
	12:00	0,392	1			
	13:00	0,379	1			
	14:00	0,428	1			
	15:00	0,436	1			
	16:00	0,480	1			
	17:00	0,586	1			
	18:00	0,681	1			
	19:00	0,756	1			
	20:00	0,711	1			
	21:00	0,683	1			
	22:00	0,629			1	
	23:00	0,568			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,539			1	
	01:00	0,517			1	
	02:00	0,504			1	
	03:00	0,489			1	
	04:00	0,484			1	
	05:00	0,491			1	
	06:00	0,542			1	
	07:00	0,511			1	
	08:00	0,479			1	
	09:00	0,431			1	
	10:00	0,402			1	
	11:00	0,350			1	
	12:00	0,354			1	
	13:00	0,320			1	
	14:00	0,320			1	
	15:00	0,356			1	
	16:00	0,403			1	
	17:00	0,536			1	
	18:00	0,642			1	
	19:00	0,673			1	
	20:00	0,671			1	
	21:00	0,654			1	
	22:00	0,587			1	
	23:00	0,526			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,486			1	
	01:00	0,451			1	
	02:00	0,451			1	
	03:00	0,440			1	
	04:00	0,442			1	
	05:00	0,448			1	
	06:00	0,489			1	
	07:00	0,462			1	
	08:00	0,472			1	
	09:00	0,436			1	
	10:00	0,415			1	
	11:00	0,392			1	
	12:00	0,453			1	
	13:00	0,434			1	
	14:00	0,378			1	
	15:00	0,395			1	
	16:00	0,506			1	
	17:00	0,611			1	
	18:00	0,679			1	
	19:00	0,681			1	
	20:00	0,677			1	
	21:00	0,613			1	
	22:00	0,592			1	
	23:00	0,550			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,508			1	
	01:00	0,503			1	
	02:00	0,493			1	
	03:00	0,455			1	
	04:00	0,451			1	
	05:00	0,454			1	
	06:00	0,490			1	
	07:00	0,466			1	
	08:00	0,500			1	
	09:00	0,550			1	
	10:00	0,554			1	
	11:00	0,514			1	
	12:00	0,411			1	
	13:00	0,360			1	
	14:00	0,363			1	
	15:00	0,383			1	
	16:00	0,444			1	
	17:00	0,590			1	
	18:00	0,673			1	
	19:00	0,743			1	
	20:00	0,689			1	
	21:00	0,651			1	
	22:00	0,597			1	
	23:00	0,579			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,548			1	
	01:00	0,517			1	
	02:00	0,493			1	
	03:00	0,495			1	
	04:00	0,507			1	
	05:00	0,491			1	
	06:00	0,527			1	
	07:00	0,495			1	
	08:00	0,463			1	
	09:00	0,402			1	
	10:00	0,402			1	
	11:00	0,345			1	
	12:00	0,347			1	
	13:00	0,339			1	
	14:00	0,327			1	
	15:00	0,346			1	
	16:00	0,423			1	
	17:00	0,547			1	
	18:00	0,643			1	
	19:00	0,689			1	
	20:00	0,663			1	
	21:00	0,630			1	
	22:00	0,580			1	
	23:00	0,538			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,493			1	
	01:00	0,475			1	
	02:00	0,442			1	
	03:00	0,438			1	
	04:00	0,431			1	
	05:00	0,440			1	
	06:00	0,464			1	
	07:00	0,460			1	
	08:00	0,440			1	
	09:00	0,410			1	
	10:00	0,396			1	
	11:00	0,354			1	
	12:00	0,353			1	
	13:00	0,333			1	
	14:00	0,299			1	
	15:00	0,343			1	
	16:00	0,463			1	
	17:00	0,579			1	
	18:00	0,632			1	
	19:00	0,677			1	
	20:00	0,668			1	
	21:00	0,634			1	
	22:00	0,586			1	
	23:00	0,555			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,517			1	
	01:00	0,486			1	
	02:00	0,494			1	
	03:00	0,476			1	
	04:00	0,462			1	
	05:00	0,466			1	
	06:00	0,498			1	
	07:00	0,491			1	
	08:00	0,476			1	
	09:00	0,417			1	
	10:00	0,394			1	
	11:00	0,360			1	
	12:00	0,321			1	
	13:00	0,319			1	
	14:00	0,345			1	
	15:00	0,370			1	
	16:00	0,465			1	
	17:00	0,616			1	
	18:00	0,628			1	
	19:00	0,683			1	
	20:00	0,658			1	
	21:00	0,629			1	
	22:00	0,561			1	
	23:00	0,514			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,483			1	
	01:00	0,457			1	
	02:00	0,466			1	
	03:00	0,438			1	
	04:00	0,430			1	
	05:00	0,443			1	
	06:00	0,475			1	
	07:00	0,469			1	
	08:00	0,470			1	
	09:00	0,413			1	
	10:00	0,411			1	
	11:00	0,398			1	
	12:00	0,379	1			
	13:00	0,342	1			
	14:00	0,353	1			
	15:00	0,337	1			
	16:00	0,443	1			
	17:00	0,576	1			
	18:00	0,615	1			
	19:00	0,658	1			
	20:00	0,652	1			
	21:00	0,594	1			
	22:00	0,551	1			
	23:00	0,525	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,490	1			
	01:00	0,460	1			
	02:00	0,464	1			
	03:00	0,461	1			
	04:00	0,423	1			
	05:00	0,435	1			
	06:00	0,488	1			
	07:00	0,470	1			
	08:00	0,459	1			
	09:00	0,391	1			
	10:00	0,390	1			
	11:00	0,378	1			
	12:00	0,335	1			
	13:00	0,338	1			
	14:00	0,339	1			
	15:00	0,361	1			
	16:00	0,459	1			
	17:00	0,578	1			
	18:00	0,652	1			
	19:00	0,690	1			
	20:00	0,615	1			
	21:00	0,559	1			
	22:00	0,522	1			
	23:00	0,503	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,488	1			
	01:00	0,497	1			
	02:00	0,491	1			
	03:00	0,453	1			
	04:00	0,452	1			
	05:00	0,450	1			
	06:00	0,472	1			
	07:00	0,435	1			
	08:00	0,418	1			
	09:00	0,389	1			
	10:00	0,393	1			
	11:00	0,363	1			
	12:00	0,331	1			
	13:00	0,359	1			
	14:00	0,348	1			
	15:00	0,359	1			
	16:00	0,469	1			
	17:00	0,572	1			
	18:00	0,565	1			
	19:00	0,596	1			
	20:00	0,577	1			
	21:00	0,553	1			
	22:00	0,506	1			
	23:00	0,495	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,475	1			
	01:00	0,458	1			
	02:00	0,449	1			
	03:00	0,456	1			
	04:00	0,418	1			
	05:00	0,427	1			
	06:00	0,425	1			
	07:00	0,426	1			
	08:00	0,397	1			
	09:00	0,374	1			
	10:00	0,372	1			
	11:00	0,379	1			
	12:00	0,381	1			
	13:00	0,377	1			
	14:00	0,363	1			
	15:00	0,418	1			
	16:00	0,562	1			
	17:00	0,627	1			
	18:00	0,664	1			
	19:00	0,635	1			
	20:00	0,619	1			
	21:00	0,572	1			
	22:00	0,529	1			
	23:00	0,497	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100

ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,474	1			
	01:00	0,474	1			
	02:00	0,490	1			
	03:00	0,459	1			
	04:00	0,435	1			
	05:00	0,450	1			
	06:00	0,448	1			
	07:00	0,437	1			
	08:00	0,419	1			
	09:00	0,391	1			
	10:00	0,347	1			
	11:00	0,267	1			
	12:00	0,306	1			
	13:00	0,366	1			
	14:00	0,429	1			
	15:00	0,462	1			
	16:00	0,583	1			
	17:00	0,616	1			
	18:00	0,664	1			
	19:00	0,632	1			
	20:00	0,631	1			
	21:00	0,592	1			
	22:00	0,562	1			
	23:00	0,536	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,510	1			
	01:00	0,463	1			
	02:00	0,432	1			
	03:00	0,421	1			
	04:00	0,420	1			
	05:00	0,430	1			
	06:00	0,421	1			
	07:00	0,422	1			
	08:00	0,412	1			
	09:00	0,375	1			
	10:00	0,347	1			
	11:00	0,341	1			
	12:00	0,346	1			
	13:00	0,361	1			
	14:00	0,368	1			
	15:00	0,478	1			
	16:00	0,591	1			
	17:00	0,644	1			
	18:00	0,699	1			
	19:00	0,681	1			
	20:00	0,641	1			
	21:00	0,591	1			
	22:00	0,549	1			
	23:00	0,539	1			

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,487	1			
	01:00	0,473	1			
	02:00	0,455	1			
	03:00	0,433	1			
	04:00	0,436	1			
	05:00	0,454	1			
	06:00	0,454	1			
	07:00	0,436	1			
	08:00	0,413	1			
	09:00	0,362	1			
	10:00	0,339	1			
	11:00	0,333	1			
	12:00	0,326	1			
	13:00	0,340	1			
	14:00	0,407	1			
	15:00	0,465	1			
	16:00	0,559	1			
	17:00	0,638	1			
	18:00	0,655	1			
	19:00	0,639	1			
	20:00	0,614	1			
	21:00	0,596	1			
	22:00	0,554	1			
	23:00	0,480	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,448	1			
	01:00	0,423	1			
	02:00	0,398	1			
	03:00	0,390	1			
	04:00	0,398	1			
	05:00	0,408	1			
	06:00	0,405	1			
	07:00	0,388	1			
	08:00	0,385	1			
	09:00	0,387	1			
	10:00	0,362	1			
	11:00	0,338	1			
	12:00	0,325	1			
	13:00	0,334	1			
	14:00	0,384	1			
	15:00	0,453	1			
	16:00	0,559	1			
	17:00	0,606	1			
	18:00	0,640	1			
	19:00	0,634	1			
	20:00	0,588	1			
	21:00	0,561	1			
	22:00	0,526	1			
	23:00	0,493			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,489			1	
	01:00	0,441			1	
	02:00	0,415			1	
	03:00	0,415			1	
	04:00	0,417			1	
	05:00	0,425			1	
	06:00	0,423			1	
	07:00	0,414			1	
	08:00	0,369			1	
	09:00	0,361			1	
	10:00	0,315			1	
	11:00	0,291			1	
	12:00	0,309			1	
	13:00	0,325			1	
	14:00	0,329			1	
	15:00	0,440			1	
	16:00	0,552			1	
	17:00	0,624			1	
	18:00	0,610			1	
	19:00	0,586			1	
	20:00	0,561			1	
	21:00	0,532			1	
	22:00	0,493			1	
	23:00	0,474			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,459			1	
	01:00	0,439			1	
	02:00	0,411			1	
	03:00	0,405			1	
	04:00	0,392			1	
	05:00	0,397			1	
	06:00	0,393			1	
	07:00	0,410			1	
	08:00	0,387			1	
	09:00	0,385			1	
	10:00	0,358			1	
	11:00	0,356			1	
	12:00	0,355			1	
	13:00	0,346			1	
	14:00	0,381			1	
	15:00	0,457			1	
	16:00	0,559			1	
	17:00	0,650	1			
	18:00	0,688	1			
	19:00	0,613	1			
	20:00	0,587	1			
	21:00	0,561	1			
	22:00	0,514	1			
	23:00	0,464	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,428	1			
	01:00	0,426	1			
	02:00	0,412	1			
	03:00	0,416	1			
	04:00	0,424	1			
	05:00	0,401	1			
	06:00	0,412	1			
	07:00	0,399	1			
	08:00	0,356	1			
	09:00	0,352	1			
	10:00	0,361	1			
	11:00	0,365	1			
	12:00	0,342	1			
	13:00	0,301	1			
	14:00	0,305	1			
	15:00	0,384	1			
	16:00	0,501	1			
	17:00	0,561	1			
	18:00	0,596	1			
	19:00	0,593	1			
	20:00	0,533	1			
	21:00	0,534	1			
	22:00	0,497	1			
	23:00	0,461	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,436	1			
	01:00	0,423	1			
	02:00	0,417	1			
	03:00	0,408	1			
	04:00	0,397	1			
	05:00	0,406	1			
	06:00	0,434	1			
	07:00	0,433	1			
	08:00	0,397	1			
	09:00	0,294	1			
	10:00	0,277	1			
	11:00	0,254	1			
	12:00	0,289	1			
	13:00	0,302	1			
	14:00	0,348	1			
	15:00	0,448	1			
	16:00	0,537	1			
	17:00	0,574	1			
	18:00	0,626	1			
	19:00	0,655	1			
	20:00	0,626	1			
	21:00	0,561	1			
	22:00	0,529	1			
	23:00	0,485	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,451	1			
	01:00	0,436	1			
	02:00	0,426	1			
	03:00	0,417	1			
	04:00	0,414	1			
	05:00	0,433	1			
	06:00	0,426	1			
	07:00	0,414	1			
	08:00	0,381	1			
	09:00	0,326	1			
	10:00	0,291	1			
	11:00	0,289	1			
	12:00	0,326	1			
	13:00	0,328	1			
	14:00	0,368	1			
	15:00	0,456	1			
	16:00	0,554	1			
	17:00	0,632	1			
	18:00	0,652	1			
	19:00	0,643	1			
	20:00	0,635	1			
	21:00	0,576	1			
	22:00	0,544	1			
	23:00	0,536	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,498	1			
	01:00	0,456	1			
	02:00	0,438	1			
	03:00	0,438	1			
	04:00	0,440	1			
	05:00	0,458	1			
	06:00	0,462	1			
	07:00	0,420	1			
	08:00	0,370	1			
	09:00	0,375	1			
	10:00	0,363	1			
	11:00	0,363	1			
	12:00	0,355	1			
	13:00	0,360	1			
	14:00	0,375	1			
	15:00	0,454	1			
	16:00	0,604	1			
	17:00	0,641	1			
	18:00	0,691	1			
	19:00	0,638	1			
	20:00	0,615	1			
	21:00	0,572	1			
	22:00	0,545	1			
	23:00	0,514	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,449	1			
	01:00	0,417	1			
	02:00	0,412	1			
	03:00	0,408	1			
	04:00	0,412	1			
	05:00	0,415	1			
	06:00	0,430	1			
	07:00	0,415	1			
	08:00	0,336	1			
	09:00	0,288	1			
	10:00	0,314	1			
	11:00	0,313	1			
	12:00	0,350	1			
	13:00	0,374	1			
	14:00	0,391	1			
	15:00	0,450	1			
	16:00	0,542	1			
	17:00	0,600	1			
	18:00	0,622	1			
	19:00	0,617	1			
	20:00	0,626	1			
	21:00	0,563	1			
	22:00	0,510	1			
	23:00	0,471	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,443	1			
	01:00	0,425	1			
	02:00	0,412	1			
	03:00	0,404	1			
	04:00	0,394	1			
	05:00	0,394	1			
	06:00	0,408	1			
	07:00	0,421	1			
	08:00	0,429	1			
	09:00	0,354	1			
	10:00	0,354	1			
	11:00	0,350	1			
	12:00	0,408	1			
	13:00	0,492	1			
	14:00	0,460	1			
	15:00	0,466	1			
	16:00	0,553	1			
	17:00	0,625	1			
	18:00	0,665	1			
	19:00	0,645	1			
	20:00	0,633	1			
	21:00	0,613	1			
	22:00	0,543	1			
	23:00	0,497	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,457	1			
	01:00	0,454	1			
	02:00	0,435	1			
	03:00	0,412	1			
	04:00	0,417	1			
	05:00	0,434	1			
	06:00	0,450	1			
	07:00	0,399	1			
	08:00	0,389	1			
	09:00	0,353	1			
	10:00	0,313	1			
	11:00	0,320	1			
	12:00	0,321	1			
	13:00	0,368	1			
	14:00	0,399	1			
	15:00	0,504	1			
	16:00	0,629	1			
	17:00	0,675	1			
	18:00	0,672	1			
	19:00	0,669	1			
	20:00	0,643	1			
	21:00	0,606	1			
	22:00	0,558	1			
	23:00	0,525	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,493	1			
	01:00	0,480	1			
	02:00	0,472	1			
	03:00	0,478	1			
	04:00	0,447	1			
	05:00	0,455	1			
	06:00	0,459	1			
	07:00	0,449	1			
	08:00	0,421	1			
	09:00	0,376	1			
	10:00	0,367	1			
	11:00	0,378	1			
	12:00	0,445	1			
	13:00	0,438	1			
	14:00	0,522	1			
	15:00	0,582	1			
	16:00	0,613	1			
	17:00	0,689	1			
	18:00	0,743	1			
	19:00	0,712	1			
	20:00	0,693	1			
	21:00	0,639	1			
	22:00	0,618	1			
	23:00	0,610	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100

ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,535	1			
	01:00	0,494	1			
	02:00	0,480	1			
	03:00	0,471	1			
	04:00	0,467	1			
	05:00	0,487	1			
	06:00	0,529		1		
	07:00	0,461		1		
	08:00	0,433		1		
	09:00	0,407		1		
	10:00	0,340		1		
	11:00	0,297		1		
	12:00	0,329		1		
	13:00	0,346	1			
	14:00	0,391	1			
	15:00	0,450	1			
	16:00	0,552	1			
	17:00	0,655	1			
	18:00	0,693	1			
	19:00	0,685	1			
	20:00	0,648	1			
	21:00	0,609	1			
	22:00	0,577	1			
	23:00	0,527	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,474	1			
	01:00	0,462	1			
	02:00	0,443	1			
	03:00	0,437	1			
	04:00	0,447	1			
	05:00	0,477	1			
	06:00	0,478	1			
	07:00	0,425	1			
	08:00	0,402	1			
	09:00	0,354	1			
	10:00	0,320	1			
	11:00	0,340	1			
	12:00	0,354	1			
	13:00	0,363	1			
	14:00	0,395	1			
	15:00	0,444	1			
	16:00	0,515	1			
	17:00	0,593	1			
	18:00	0,653	1			
	19:00	0,626	1			
	20:00	0,612	1			
	21:00	0,606	1			
	22:00	0,547	1			
	23:00	0,514	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100

ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,473	1			
	01:00	0,456	1			
	02:00	0,441	1			
	03:00	0,435	1			
	04:00	0,423	1			
	05:00	0,427	1			
	06:00	0,469	1			
	07:00	0,437	1			
	08:00	0,421	1			
	09:00	0,425			1	
	10:00	0,366			1	
	11:00	0,440			1	
	12:00	0,530			1	
	13:00	0,416			1	
	14:00	0,436			1	
	15:00	0,481			1	
	16:00	0,531			1	
	17:00	0,616			1	
	18:00	0,630			1	
	19:00	0,623			1	
	20:00	0,606			1	
	21:00	0,568			1	
	22:00	0,544			1	
	23:00	0,496			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,466			1	
	01:00	0,428			1	
	02:00	0,411			1	
	03:00	0,403			1	
	04:00	0,404			1	
	05:00	0,407			1	
	06:00	0,410			1	
	07:00	0,396			1	
	08:00	0,402			1	
	09:00	0,466			1	
	10:00	0,534			1	
	11:00	0,583			1	
	12:00	0,598			1	
	13:00	0,586			1	
	14:00	0,515			1	
	15:00	0,523			1	
	16:00	0,524			1	
	17:00	0,662			1	
	18:00	0,703			1	
	19:00	0,658			1	
	20:00	0,649			1	
	21:00	0,591	1			
	22:00	0,497	1			
	23:00	0,454	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,425	1			
	01:00	0,407	1			
	02:00	0,378	1			
	03:00	0,367	1			
	04:00	0,355	1			
	05:00	0,360	1			
	06:00	0,375	1			
	07:00	0,403	1			
	08:00	0,500	1			
	09:00	0,542	1			
	10:00	0,540	1			
	11:00	0,530	1			
	12:00	0,505	1			
	13:00	0,534	1			
	14:00	0,567	1			
	15:00	0,631	1			
	16:00	0,643	1			
	17:00	0,704	1			
	18:00	0,709	1			
	19:00	0,685	1			
	20:00	0,644	1			
	21:00	0,636	1			
	22:00	0,575	1			
	23:00	0,547	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,503	1			
	01:00	0,448	1			
	02:00	0,413	1			
	03:00	0,411	1			
	04:00	0,412	1			
	05:00	0,429	1			
	06:00	0,444	1			
	07:00	0,424	1			
	08:00	0,361	1			
	09:00	0,321	1			
	10:00	0,351	1			
	11:00	0,339	1			
	12:00	0,308	1			
	13:00	0,316	1			
	14:00	0,333	1			
	15:00	0,419	1			
	16:00	0,554	1			
	17:00	0,670	1			
	18:00	0,667	1			
	19:00	0,647	1			
	20:00	0,633	1			
	21:00	0,599	1			
	22:00	0,552	1			
	23:00	0,506	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024				
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,459	1			
	01:00	0,437	1			
	02:00	0,403	1			
	03:00	0,399	1			
	04:00	0,399	1			
	05:00	0,435	1			
	06:00	0,431	1			
	07:00	0,417	1			
	08:00	0,416	1			
	09:00	0,387	1			
	10:00	0,281	1			
	11:00	0,341	1			
	12:00	0,345	1			
	13:00	0,367	1			
	14:00	0,381	1			
	15:00	0,474	1			
	16:00	0,550	1			
	17:00	0,641	1			
	18:00	0,696	1			
	19:00	0,681	1			
	20:00	0,691	1			
	21:00	0,670	1			
	22:00	0,602	1			
	23:00	0,539	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,487	1			
	01:00	0,461	1			
	02:00	0,444	1			
	03:00	0,437	1			
	04:00	0,425	1			
	05:00	0,442	1			
	06:00	0,462	1			
	07:00	0,435	1			
	08:00	0,414	1			
	09:00	0,377	1			
	10:00	0,382	1			
	11:00	0,479	1			
	12:00	0,525	1			
	13:00	0,560	1			
	14:00	0,486	1			
	15:00	0,533	1			
	16:00	0,589	1			
	17:00	0,666	1			
	18:00	0,721	1			
	19:00	0,719	1			
	20:00	0,671	1			
	21:00	0,649	1			
	22:00	0,592	1			
	23:00	0,544	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,482	1			
	01:00	0,461	1			
	02:00	0,439	1			
	03:00	0,437	1			
	04:00	0,429	1			
	05:00	0,442	1			
	06:00	0,462	1			
	07:00	0,472	1			
	08:00	0,503	1			
	09:00	0,504	1			
	10:00	0,457	1			
	11:00	0,428	1			
	12:00	0,435	1			
	13:00	0,456	1			
	14:00	0,435	1			
	15:00	0,524	1			
	16:00	0,580	1			
	17:00	0,641	1			
	18:00	0,674	1			
	19:00	0,667	1			
	20:00	0,642	1			
	21:00	0,597	1			
	22:00	0,551	1			
	23:00	0,488	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024				
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,435	1			
	01:00	0,456	1			
	02:00	0,434	1			
	03:00	0,402	1			
	04:00	0,398	1			
	05:00	0,414	1			
	06:00	0,431	1			
	07:00	0,405	1			
	08:00	0,369	1			
	09:00	0,304	1			
	10:00	0,335	1			
	11:00	0,334	1			
	12:00	0,341	1			
	13:00	0,329	1			
	14:00	0,355	1			
	15:00	0,446	1			
	16:00	0,511	1			
	17:00	0,608	1			
	18:00	0,668	1			
	19:00	0,639	1			
	20:00	0,569	1			
	21:00	0,538	1			
	22:00	0,513	1			
	23:00	0,460	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024				
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,447	1			
	01:00	0,422	1			
	02:00	0,399	1			
	03:00	0,384	1			
	04:00	0,387	1			
	05:00	0,402	1			
	06:00	0,411	1			
	07:00	0,373	1			
	08:00	0,386	1			
	09:00	0,368	1			
	10:00	0,408	1			
	11:00	0,343	1			
	12:00	0,373	1			
	13:00	0,403	1			
	14:00	0,549	1			
	15:00	0,490	1			
	16:00	0,567	1			
	17:00	0,630	1			
	18:00	0,658			1	
	19:00	0,635			1	
	20:00	0,608			1	
	21:00	0,582			1	
	22:00	0,528			1	
	23:00	0,494			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,471			1	
	01:00	0,446			1	
	02:00	0,434			1	
	03:00	0,449			1	
	04:00	0,429			1	
	05:00	0,416			1	
	06:00	0,440			1	
	07:00	0,451			1	
	08:00	0,425			1	
	09:00	0,411			1	
	10:00	0,377			1	
	11:00	0,449			1	
	12:00	0,515			1	
	13:00	0,482			1	
	14:00	0,449			1	
	15:00	0,567			1	
	16:00	0,688			1	
	17:00	0,769	1			
	18:00	0,802	1			
	19:00	0,789	1			
	20:00	0,792	1			
	21:00	0,719	1			
	22:00	0,644	1			
	23:00	0,584	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024				
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,509	1			
	01:00	0,490	1			
	02:00	0,461	1			
	03:00	0,443	1			
	04:00	0,447	1			
	05:00	0,472	1			
	06:00	0,501	1			
	07:00	0,492	1			
	08:00	0,480	1			
	09:00	0,424	1			
	10:00	0,361	1			
	11:00	0,339	1			
	12:00	0,366	1			
	13:00	0,387	1			
	14:00	0,459	1			
	15:00	0,587	1			
	16:00	0,735	1			
	17:00	0,831	1			
	18:00	0,858	1			
	19:00	0,843	1			
	20:00	0,819	1			
	21:00	0,753	1			
	22:00	0,685	1			
	23:00	0,616	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,568			1	
	01:00	0,526			1	
	02:00	0,514			1	
	03:00	0,518			1	
	04:00	0,493			1	
	05:00	0,510			1	
	06:00	0,516			1	
	07:00	0,524			1	
	08:00	0,490			1	
	09:00	0,460			1	
	10:00	0,425			1	
	11:00	0,520			1	
	12:00	0,600			1	
	13:00	0,699			1	
	14:00	0,744			1	
	15:00	0,745			1	
	16:00	0,733			1	
	17:00	0,824			1	
	18:00	0,877			1	
	19:00	0,899			1	
	20:00	0,837			1	
	21:00	0,801			1	
	22:00	0,744			1	
	23:00	0,655			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,589			1	
	01:00	0,541			1	
	02:00	0,512			1	
	03:00	0,502			1	
	04:00	0,499			1	
	05:00	0,509			1	
	06:00	0,548			1	
	07:00	0,496			1	
	08:00	0,484			1	
	09:00	0,432			1	
	10:00	0,370			1	
	11:00	0,323			1	
	12:00	0,345			1	
	13:00	0,363			1	
	14:00	0,389			1	
	15:00	0,536			1	
	16:00	0,658			1	
	17:00	0,792			1	
	18:00	0,819			1	
	19:00	0,809			1	
	20:00	0,817			1	
	21:00	0,802			1	
	22:00	0,720			1	
	23:00	0,643			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,543			1	
	01:00	0,506			1	
	02:00	0,502			1	
	03:00	0,477			1	
	04:00	0,472			1	
	05:00	0,502			1	
	06:00	0,523			1	
	07:00	0,497			1	
	08:00	0,467			1	
	09:00	0,431			1	
	10:00	0,377			1	
	11:00	0,377			1	
	12:00	0,348			1	
	13:00	0,409			1	
	14:00	0,492			1	
	15:00	0,612			1	
	16:00	0,688			1	
	17:00	0,812			1	
	18:00	0,822			1	
	19:00	0,781			1	
	20:00	0,748			1	
	21:00	0,701			1	
	22:00	0,651			1	
	23:00	0,636			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,554			1	
	01:00	0,538			1	
	02:00	0,496			1	
	03:00	0,476			1	
	04:00	0,485			1	
	05:00	0,503			1	
	06:00	0,532			1	
	07:00	0,548			1	
	08:00	0,569			1	
	09:00	0,535			1	
	10:00	0,551			1	
	11:00	0,628			1	
	12:00	0,621			1	
	13:00	0,555			1	
	14:00	0,564			1	
	15:00	0,656			1	
	16:00	0,734			1	
	17:00	0,784			1	
	18:00	0,820			1	
	19:00	0,810			1	
	20:00	0,751			1	
	21:00	0,692			1	
	22:00	0,640			1	
	23:00	0,601			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,543			1	
	01:00	0,495			1	
	02:00	0,463			1	
	03:00	0,462			1	
	04:00	0,476			1	
	05:00	0,459			1	
	06:00	0,482			1	
	07:00	0,442			1	
	08:00	0,455			1	
	09:00	0,436			1	
	10:00	0,379			1	
	11:00	0,378			1	
	12:00	0,398			1	
	13:00	0,432			1	
	14:00	0,472			1	
	15:00	0,521			1	
	16:00	0,633			1	
	17:00	0,746			1	
	18:00	0,779			1	
	19:00	0,733			1	
	20:00	0,685			1	
	21:00	0,661			1	
	22:00	0,636			1	
	23:00	0,587			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,532			1	
	01:00	0,497			1	
	02:00	0,478			1	
	03:00	0,455			1	
	04:00	0,449			1	
	05:00	0,455			1	
	06:00	0,466			1	
	07:00	0,485			1	
	08:00	0,521			1	
	09:00	0,528			1	
	10:00	0,587			1	
	11:00	0,640			1	
	12:00	0,606			1	
	13:00	0,617			1	
	14:00	0,628			1	
	15:00	0,645			1	
	16:00	0,673			1	
	17:00	0,731			1	
	18:00	0,762			1	
	19:00	0,726			1	
	20:00	0,710			1	
	21:00	0,695			1	
	22:00	0,678			1	
	23:00	0,603			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,519			1	
	01:00	0,493	1			
	02:00	0,460	1			
	03:00	0,453	1			
	04:00	0,439	1			
	05:00	0,470	1			
	06:00	0,493	1			
	07:00	0,472	1			
	08:00	0,512	1			
	09:00	0,536	1			
	10:00	0,507	1			
	11:00	0,461	1			
	12:00	0,464	1			
	13:00	0,473	1			
	14:00	0,562	1			
	15:00	0,614	1			
	16:00	0,686	1			
	17:00	0,796	1			
	18:00	0,764	1			
	19:00	0,756	1			
	20:00	0,763	1			
	21:00	0,724	1			
	22:00	0,680	1			
	23:00	0,584	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,535	1			
	01:00	0,511	1			
	02:00	0,515	1			
	03:00	0,485	1			
	04:00	0,468	1			
	05:00	0,511	1			
	06:00	0,521	1			
	07:00	0,512	1			
	08:00	0,501	1			
	09:00	0,474	1			
	10:00	0,464	1			
	11:00	0,418	1			
	12:00	0,373	1			
	13:00	0,376	1			
	14:00	0,435	1			
	15:00	0,530	1			
	16:00	0,605	1			
	17:00	0,708	1			
	18:00	0,755	1			
	19:00	0,729	1			
	20:00	0,706	1			
	21:00	0,687	1			
	22:00	0,636	1			
	23:00	0,564	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,500	1			
	01:00	0,471	1			
	02:00	0,446	1			
	03:00	0,443	1			
	04:00	0,445	1			
	05:00	0,467	1			
	06:00	0,491	1			
	07:00	0,489	1			
	08:00	0,499	1			
	09:00	0,463	1			
	10:00	0,368	1			
	11:00	0,376	1			
	12:00	0,344	1			
	13:00	0,373	1			
	14:00	0,402	1			
	15:00	0,483	1			
	16:00	0,553	1			
	17:00	0,667	1			
	18:00	0,708	1			
	19:00	0,713	1			
	20:00	0,698	1			
	21:00	0,674	1			
	22:00	0,628	1			
	23:00	0,554	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,484	1			
	01:00	0,471	1			
	02:00	0,449	1			
	03:00	0,432	1			
	04:00	0,431	1			
	05:00	0,457	1			
	06:00	0,481	1			
	07:00	0,454	1			
	08:00	0,440			1	
	09:00	0,362			1	
	10:00	0,386			1	
	11:00	0,364			1	
	12:00	0,340			1	
	13:00	0,347			1	
	14:00	0,368			1	
	15:00	0,468			1	
	16:00	0,582			1	
	17:00	0,727			1	
	18:00	0,730			1	
	19:00	0,718			1	
	20:00	0,721			1	
	21:00	0,679			1	
	22:00	0,633			1	
	23:00	0,573			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,509			1	
	01:00	0,486			1	
	02:00	0,462			1	
	03:00	0,458			1	
	04:00	0,451			1	
	05:00	0,468			1	
	06:00	0,517			1	
	07:00	0,502			1	
	08:00	0,476			1	
	09:00	0,457			1	
	10:00	0,304			1	
	11:00	0,356			1	
	12:00	0,367			1	
	13:00	0,391			1	
	14:00	0,440			1	
	15:00	0,520			1	
	16:00	0,629			1	
	17:00	0,719			1	
	18:00	0,735			1	
	19:00	0,733			1	
	20:00	0,729			1	
	21:00	0,733			1	
	22:00	0,661			1	
	23:00	0,588			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,537			1	
	01:00	0,493			1	
	02:00	0,468			1	
	03:00	0,442			1	
	04:00	0,446			1	
	05:00	0,458			1	
	06:00	0,485			1	
	07:00	0,451			1	
	08:00	0,468			1	
	09:00	0,449			1	
	10:00	0,373			1	
	11:00	0,357			1	
	12:00	0,367			1	
	13:00	0,387			1	
	14:00	0,450			1	
	15:00	0,558			1	
	16:00	0,631			1	
	17:00	0,733			1	
	18:00	0,742			1	
	19:00	0,714			1	
	20:00	0,704			1	
	21:00	0,680			1	
	22:00	0,622			1	
	23:00	0,597			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,537			1	
	01:00	0,499			1	
	02:00	0,464			1	
	03:00	0,465			1	
	04:00	0,447			1	
	05:00	0,445			1	
	06:00	0,460			1	
	07:00	0,456			1	
	08:00	0,480			1	
	09:00	0,486			1	
	10:00	0,480			1	
	11:00	0,578			1	
	12:00	0,650			1	
	13:00	0,643			1	
	14:00	0,533			1	
	15:00	0,559			1	
	16:00	0,651			1	
	17:00	0,737			1	
	18:00	0,751			1	
	19:00	0,823			1	
	20:00	0,771			1	
	21:00	0,723			1	
	22:00	0,649			1	
	23:00	0,585			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,508			1	
	01:00	0,484			1	
	02:00	0,458			1	
	03:00	0,452			1	
	04:00	0,452			1	
	05:00	0,462			1	
	06:00	0,503			1	
	07:00	0,481			1	
	08:00	0,498			1	
	09:00	0,419			1	
	10:00	0,415			1	
	11:00	0,384			1	
	12:00	0,408			1	
	13:00	0,445			1	
	14:00	0,503			1	
	15:00	0,594			1	
	16:00	0,708			1	
	17:00	0,764			1	
	18:00	0,763			1	
	19:00	0,792			1	
	20:00	0,766			1	
	21:00	0,758			1	
	22:00	0,724			1	
	23:00	0,657			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,573			1	
	01:00	0,526			1	
	02:00	0,503			1	
	03:00	0,489			1	
	04:00	0,490			1	
	05:00	0,522			1	
	06:00	0,534			1	
	07:00	0,526			1	
	08:00	0,472			1	
	09:00	0,383			1	
	10:00	0,319			1	
	11:00	0,332			1	
	12:00	0,338			1	
	13:00	0,372			1	
	14:00	0,401			1	
	15:00	0,544			1	
	16:00	0,646			1	
	17:00	0,725			1	
	18:00	0,757			1	
	19:00	0,786			1	
	20:00	0,780			1	
	21:00	0,704			1	
	22:00	0,662			1	
	23:00	0,577			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,510			1	
	01:00	0,463			1	
	02:00	0,442			1	
	03:00	0,443			1	
	04:00	0,439			1	
	05:00	0,455			1	
	06:00	0,501			1	
	07:00	0,461			1	
	08:00	0,676	1			
	09:00	0,697	1			
	10:00	0,644	1			
	11:00	0,636	1			
	12:00	0,638	1			
	13:00	0,592	1			
	14:00	0,458			1	
	15:00	0,516			1	
	16:00	0,638			1	
	17:00	0,745			1	
	18:00	0,751			1	
	19:00	0,754			1	
	20:00	0,756			1	
	21:00	0,722			1	
	22:00	0,621			1	
	23:00	0,575			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,511			1	
	01:00	0,475			1	
	02:00	0,458			1	
	03:00	0,438			1	
	04:00	0,426			1	
	05:00	0,458			1	
	06:00	0,514			1	
	07:00	0,435			1	
	08:00	0,457			1	
	09:00	0,412			1	
	10:00	0,364			1	
	11:00	0,317			1	
	12:00	0,313			1	
	13:00	0,354			1	
	14:00	0,357			1	
	15:00	0,490			1	
	16:00	0,630			1	
	17:00	0,688			1	
	18:00	0,710			1	
	19:00	0,690			1	
	20:00	0,683			1	
	21:00	0,668			1	
	22:00	0,600			1	
	23:00	0,564			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,520			1	
	01:00	0,485			1	
	02:00	0,456			1	
	03:00	0,465			1	
	04:00	0,458			1	
	05:00	0,454			1	
	06:00	0,482			1	
	07:00	0,454			1	
	08:00	0,421			1	
	09:00	0,379			1	
	10:00	0,444			1	
	11:00	0,430			1	
	12:00	0,638			1	
	13:00	0,594			1	
	14:00	0,575			1	
	15:00	0,584			1	
	16:00	0,627			1	
	17:00	0,688			1	
	18:00	0,717			1	
	19:00	0,686			1	
	20:00	0,681			1	
	21:00	0,641			1	
	22:00	0,586			1	
	23:00	0,515			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,469			1	
	01:00	0,442			1	
	02:00	0,443			1	
	03:00	0,442			1	
	04:00	0,415			1	
	05:00	0,415			1	
	06:00	0,449			1	
	07:00	0,436			1	
	08:00	0,484			1	
	09:00	0,439			1	
	10:00	0,421			1	
	11:00	0,425			1	
	12:00	0,395			1	
	13:00	0,459			1	
	14:00	0,452			1	
	15:00	0,509			1	
	16:00	0,566			1	
	17:00	0,635			1	
	18:00	0,678			1	
	19:00	0,672			1	
	20:00	0,671			1	
	21:00	0,629			1	
	22:00	0,572			1	
	23:00	0,525			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,480			1	
	01:00	0,452			1	
	02:00	0,431			1	
	03:00	0,416			1	
	04:00	0,408			1	
	05:00	0,414			1	
	06:00	0,434			1	
	07:00	0,423			1	
	08:00	0,438			1	
	09:00	0,467			1	
	10:00	0,398			1	
	11:00	0,405			1	
	12:00	0,473			1	
	13:00	0,513			1	
	14:00	0,522			1	
	15:00	0,601			1	
	16:00	0,619			1	
	17:00	0,705			1	
	18:00	0,723			1	
	19:00	0,701			1	
	20:00	0,680			1	
	21:00	0,628			1	
	22:00	0,584			1	
	23:00	0,512			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,470			1	
	01:00	0,441			1	
	02:00	0,418			1	
	03:00	0,413			1	
	04:00	0,410			1	
	05:00	0,412			1	
	06:00	0,452			1	
	07:00	0,460			1	
	08:00	0,452			1	
	09:00	0,387			1	
	10:00	0,366			1	
	11:00	0,439			1	
	12:00	0,480			1	
	13:00	0,523			1	
	14:00	0,510			1	
	15:00	0,500			1	
	16:00	0,596			1	
	17:00	0,675			1	
	18:00	0,680			1	
	19:00	0,682			1	
	20:00	0,663			1	
	21:00	0,634			1	
	22:00	0,613			1	
	23:00	0,563			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,501	1			
	01:00	0,437	1			
	02:00	0,415	1			
	03:00	0,410	1			
	04:00	0,421	1			
	05:00	0,446	1			
	06:00	0,447	1			
	07:00	0,446	1			
	08:00	0,491	1			
	09:00	0,535	1			
	10:00	0,577	1			
	11:00	0,595	1			
	12:00	0,635	1			
	13:00	0,704	1			
	14:00	0,739	1			
	15:00	0,711	1			
	16:00	0,743	1			
	17:00	0,770	1			
	18:00	0,780	1			
	19:00	0,786	1			
	20:00	0,706	1			
	21:00	0,658	1			
	22:00	0,616	1			
	23:00	0,594	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,556	1			
	01:00	0,500	1			
	02:00	0,472	1			
	03:00	0,447	1			
	04:00	0,435	1			
	05:00	0,448	1			
	06:00	0,472	1			
	07:00	0,483	1			
	08:00	0,535	1			
	09:00	0,634	1			
	10:00	0,611	1			
	11:00	0,551	1			
	12:00	0,580	1			
	13:00	0,531	1			
	14:00	0,456	1			
	15:00	0,453	1			
	16:00	0,506	1			
	17:00	0,611	1			
	18:00	0,669	1			
	19:00	0,654	1			
	20:00	0,645	1			
	21:00	0,656	1			
	22:00	0,607	1			
	23:00	0,540	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,492	1			
	01:00	0,467	1			
	02:00	0,452	1			
	03:00	0,434	1			
	04:00	0,429	1			
	05:00	0,423	1			
	06:00	0,445	1			
	07:00	0,439	1			
	08:00	0,477	1			
	09:00	0,533	1			
	10:00	0,629	1			
	11:00	0,635	1			
	12:00	0,636	1			
	13:00	0,678	1			
	14:00	0,700	1			
	15:00	0,718	1			
	16:00	0,753	1			
	17:00	0,698			1	
	18:00	0,788			1	
	19:00	0,799			1	
	20:00	0,796			1	
	21:00	0,742			1	
	22:00	0,642			1	
	23:00	0,579			1	

Μερική διακοπή στις 17:10 λόγω βλάβης της G5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,520			1	
	01:00	0,477			1	
	02:00	0,464			1	
	03:00	0,438			1	
	04:00	0,430			1	
	05:00	0,449			1	
	06:00	0,482			1	
	07:00	0,479			1	
	08:00	0,466			1	
	09:00	0,482			1	
	10:00	0,493			1	
	11:00	0,485			1	
	12:00	0,456			1	
	13:00	0,568			1	
	14:00	0,579			1	
	15:00	0,621			1	
	16:00	0,673			1	
	17:00	0,776			1	
	18:00	0,795			1	
	19:00	0,782			1	
	20:00	0,742			1	
	21:00	0,711			1	
	22:00	0,664			1	
	23:00	0,578			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,518			1	
	01:00	0,471			1	
	02:00	0,448			1	
	03:00	0,463			1	
	04:00	0,434			1	
	05:00	0,434			1	
	06:00	0,464			1	
	07:00	0,461			1	
	08:00	0,484			1	
	09:00	0,541			1	
	10:00	0,542	1			
	11:00	0,517	1			
	12:00	0,555	1			
	13:00	0,592	1			
	14:00	0,561	1			
	15:00	0,697	1			
	16:00	0,707	1			
	17:00	0,839	1			
	18:00	0,882	1			
	19:00	0,851	1			
	20:00	0,829	1			
	21:00	0,784	1			
	22:00	0,710	1			
	23:00	0,653	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,607	1			
	01:00	0,554	1			
	02:00	0,457	1			
	03:00	0,473	1			
	04:00	0,442	1			
	05:00	0,443	1			
	06:00	0,474	1			
	07:00	0,471	1			
	08:00	0,494	1			
	09:00	0,552	1			
	10:00	0,553	1			
	11:00	0,637	1			
	12:00	0,754	1			
	13:00	0,724	1			
	14:00	0,713	1			
	15:00	0,743	1			
	16:00	0,777	1			
	17:00	0,852	1			
	18:00	0,897	1			
	19:00	0,847	1			
	20:00	0,777	1			
	21:00	0,768	1			
	22:00	0,705	1			
	23:00	0,627	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,565	1			
	01:00	0,503	1			
	02:00	0,478	1			
	03:00	0,458	1			
	04:00	0,455	1			
	05:00	0,462	1			
	06:00	0,508	1			
	07:00	0,515	1			
	08:00	0,554	1			
	09:00	0,613	1			
	10:00	0,579	1			
	11:00	0,648	1			
	12:00	0,684	1			
	13:00	0,720	1			
	14:00	0,692	1			
	15:00	0,772	1			
	16:00	0,764	1			
	17:00	0,810	1			
	18:00	0,853	1			
	19:00	0,874	1			
	20:00	0,865	1			
	21:00	0,798	1			
	22:00	0,741	1			
	23:00	0,663	1			

Γενική διακοπή στις 01:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης