

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 31 Δεκέμβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,050	0,047	0,050	0,044	0,045	0,045	0,045	0,041	0,045	0,046	0,049	0,050	0,054	0,045	0,044	0,044	0,050	0,053	0,066	0,070	0,056	0,050	0,049	0,047	1,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1											1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη

[illegible]

Τρίτη, 2 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,044	0,041	0,042	0,039	0,037	0,041	0,040	0,039	0,043	0,045	0,050	0,050	0,049	0,045	0,041	0,053	0,052	0,053	0,060	0,060	0,059	0,058	0,051	0,045	1,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08																	1	1				1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																			1	1	1				Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,045	0,044	0,043	0,040	0,042	0,055	0,055	0,054	0,054	0,048	0,061	0,066	0,079	0,075	0,083	0,084	0,080	0,056	0,058	0,052	0,057	0,053	0,047	0,046	1,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1																	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,043	0,041	0,044	0,039	0,044	0,046	0,042	0,040	0,044	0,048	0,056	0,048	0,047	0,049	0,049	0,047	0,044	0,051	0,060	0,057	0,053	0,046	0,048	0,044	1,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 09:10 έως 09:20 σημειώθηκε γενική διακοπή.																										

Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,046	0,044	0,043	0,039	0,044	0,055	0,057	0,051	0,054	0,046	0,042	0,040	0,041	0,037	0,034	0,021	0,059	0,057	0,059	0,063	0,062	0,058	0,051	0,046	1,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 14:56 έως 15:50 σημειώθηκε γενική διακοπή.																										

Σάββατο, 6 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,043	0,043	0,045	0,042	0,042	0,045	0,043	0,041	0,040	0,043	0,046	0,055	0,053	0,043	0,037	0,039	0,039	0,052	0,056	0,054	0,054	0,053	0,051	0,044	1,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,040	0,041	0,042	0,040	0,040	0,041	0,044	0,044	0,049	0,045	0,043	0,050	0,051	0,044	0,046	0,044	0,053	0,059	0,064	0,061	0,059	0,051	0,050	0,045	1,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,043	0,041	0,042	0,043	0,043	0,051	0,049	0,048	0,051	0,049	0,054	0,050	0,051	0,047	0,039	0,044	0,055	0,058	0,058	0,058	0,059	0,054	0,052	0,049	1,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08																	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1																							Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,048	0,052	0,055	0,048	0,052	0,055	0,056	0,059	0,067	0,073	0,064	0,045	0,053	0,061	0,060	0,057	0,065	0,068	0,074	0,078	0,068	0,074	0,067	0,059	1,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																								1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 11:39 έως 12:12 σημειώθηκε γενική διακοπή.																										

Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,057	0,055	0,051	0,048	0,049	0,056	0,053	0,060	0,068	0,079	0,087	0,081	0,089	0,083	0,082	0,078	0,082	0,090	0,102	0,096	0,094	0,092	0,079	0,070	1,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1				1	1															1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,057	0,059	0,053	0,054	0,062	0,062	0,065	0,072	0,081	0,089	0,083	0,099	0,092	0,081	0,090	0,100	0,083	0,091	0,101	0,104	0,095	0,085	0,071	1,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,062	0,061	0,060	0,068	0,070	0,069	0,081	0,086	0,085	0,091	0,094	0,105	0,120	0,124	0,123	0,118	0,116	0,123	0,099	0,099	0,094	0,087	0,075	2,17	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1																			Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25													1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2								1	1	1	1	1								1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,066	0,064	0,059	0,059	0,062	0,065	0,070	0,073	0,074	0,076	0,085	0,081	0,080	0,079	0,078	0,080	0,105	0,113	0,107	0,106	0,093	0,091	0,081	1,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1						1	1	1	1														Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,068	0,062	0,059	0,060	0,063	0,061	0,062	0,066	0,070	0,073	0,081	0,069	0,066	0,071	0,066	0,068	0,092	0,109	0,107	0,111	0,101	0,088	0,075	1,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1													Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,061	0,059	0,058	0,058	0,064	0,066	0,077	0,074	0,067	0,062	0,065	0,061	0,064	0,071	0,075	0,084	0,088	0,100	0,098	0,099	0,081	0,077	0,067	1,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1														Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,057	0,059	0,058	0,063	0,070	0,066	0,077	0,070	0,058	0,067	0,055	0,060	0,069	0,068	0,074	0,074	0,078	0,089	0,087	0,086	0,078	0,077	0,065	1,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1													1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,052	0,054	0,056	0,058	0,063	0,059	0,070	0,058	0,056	0,058	0,074	0,070	0,065	0,061	0,062	0,064	0,068	0,081	0,091	0,085	0,089	0,082	0,069	1,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,067	0,062	0,060	0,061	0,069	0,067	0,075	0,074	0,073	0,098	0,108	0,105	0,098	0,103	0,108	0,101	0,112	0,132	0,116	0,117	0,093	0,077	0,070	2,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1				1		1	1	1															Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1					Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,060	0,055	0,051	0,055	0,063	0,068	0,070	0,065	0,068	0,062	0,067	0,066	0,059	0,059	0,062	0,068	0,070	0,072	0,068	0,074	0,065	0,066	0,060	1,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1																							Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,053	0,048	0,048	0,047	0,045	0,044	0,057	0,058	0,059	0,059	0,068	0,071	0,076	0,066	0,068	0,070	0,061	0,075	0,091	0,076	0,072	0,069	0,062	0,063	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1						1	1																	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,057	0,052	0,056	0,055	0,052	0,053	0,059	0,058	0,062	0,063	0,067	0,081	0,088	0,083	0,081	0,082	0,088	0,090	0,099	0,094	0,092	0,090	0,084	0,072	1,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,063	0,064	0,064	0,065	0,071	0,078	0,084	0,087	0,085	0,086	0,088	0,086	0,083	0,083	0,089	0,097	0,101	0,099	0,103	0,104	0,099	0,094	0,087	2,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1														Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1														Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,069	0,064	0,059	0,062	0,067	0,076	0,079	0,088	0,109	0,119	0,116	0,102	0,083	0,072	0,091	0,103	0,099	0,114	0,111	0,100	0,092	0,084	0,074	2,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,058	0,059	0,057	0,062	0,069	0,071	0,078	0,079	0,069	0,072	0,076	0,071	0,074	0,075	0,079	0,094	0,102	0,099	0,098	0,105	0,094	0,084	0,079	1,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,062	0,064	0,058	0,061	0,072	0,079	0,084	0,065	0,060	0,072	0,072	0,063	0,066	0,076	0,086	0,084	0,087	0,101	0,096	0,093	0,080	0,073	0,066	1,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,062	0,061	0,055	0,057	0,074	0,080	0,075	0,078	0,082	0,087	0,081	0,078	0,073	0,077	0,081	0,085	0,096	0,120	0,117	0,115	0,104	0,086	0,080	1,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,066	0,067	0,061	0,059	0,063	0,069	0,068	0,065	0,068	0,073	0,073	0,071	0,068	0,080	0,088	0,091	0,087	0,106	0,099	0,078	0,073	0,067	0,065	1,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,064	0,064	0,053	0,053	0,028	0,046	0,069	0,071	0,070	0,078	0,076	0,086	0,098	0,096	0,088	0,095	0,101	0,108	0,104	0,101	0,102	0,099	0,088	1,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 05:15 - 06:30 σημειώθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης.																										

Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,068	0,067	0,065	0,068	0,076	0,079	0,087	0,112	0,123	0,127	0,116	0,127	0,139	0,131	0,135	0,132	0,117	0,114	0,114	0,109	0,109	0,094	0,087	2,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,067	0,065	0,061	0,062	0,070	0,081	0,083	0,077	0,066	0,070	0,068	0,075	0,073	0,073	0,071	0,096	0,108	0,107	0,107	0,106	0,101	0,086	0,079	1,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1																	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,061	0,061	0,056	0,061	0,073	0,081	0,085	0,077	0,063	0,067	0,070	0,065	0,063	0,077	0,076	0,077	0,084	0,107	0,104	0,095	0,092	0,090	0,076	1,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,066	0,063	0,059	0,062	0,064	0,063	0,066	0,068	0,064	0,065	0,090	0,095	0,100	0,101	0,108	0,120	0,129	0,129	0,119	0,097	0,077	0,075	0,065	2,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,061	0,060	0,056	0,055	0,065	0,068	0,066	0,070	0,055	0,054	0,057	0,060	0,065	0,057	0,059	0,065	0,087	0,107	0,101	0,099	0,092	0,086	0,073	1,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1					1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1																								Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,063	0,068	0,061	0,063	0,066	0,073	0,074	0,065	0,061	0,064	0,065	0,062	0,061	0,053	0,068	0,073	0,075	0,095	0,097	0,094	0,079	0,080	0,066	1,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1																								Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,057	0,062	0,061	0,064	0,071	0,081	0,070	0,065	0,061	0,065	0,061	0,057	0,064	0,062	0,058	0,067	0,070	0,087	0,088	0,095	0,097	0,085	0,073	1,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,063	0,062	0,055	0,061	0,067	0,069	0,072	0,070	0,068	0,073	0,077	0,072	0,080	0,069	0,071	0,074	0,072	0,084	0,090	0,092	0,087	0,086	0,075	1,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,061	0,060	0,058	0,063	0,073	0,072	0,070	0,062	0,071	0,062	0,074	0,108	0,100	0,088	0,095	0,104	0,105	0,112	0,086	0,088	0,079	0,073	0,068	1,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1	1	1	1	1													1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Περί τις 19:00 σημειώθηκε ολιγόλεπτη γενική διακοπή.																										

Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,061	0,062	0,061	0,063	0,073	0,070	0,074	0,057	0,058	0,058	0,045	0,050	0,053	0,043	0,051	0,054	0,062	0,078	0,076	0,075	0,073	0,068	0,065	1,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1					1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,055	0,053	0,054	0,052	0,051	0,053	0,055	0,057	0,054	0,055	0,057	0,089	0,093	0,091	0,101	0,092	0,097	0,080	0,079	0,078	0,080	0,076	0,070	0,060	1,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																						1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,056	0,056	0,058	0,055	0,056	0,059	0,064	0,063	0,065	0,066	0,062	0,067	0,079	0,069	0,062	0,066	0,070	0,070	0,080	0,083	0,085	0,080	0,073	0,066	1,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,057	0,057	0,055	0,056	0,067	0,064	0,065	0,068	0,067	0,070	0,071	0,068	0,076	0,090	0,082	0,079	0,078	0,086	0,086	0,085	0,079	0,069	0,069	1,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08																							1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1															1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,056	0,054	0,050	0,049	0,055	0,068	0,070	0,061	0,062	0,057	0,037	0,065	0,069	0,067	0,058	0,056	0,059	0,062	0,083	0,081	0,080	0,074	0,067	0,063	1,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1															1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 10:29 έως 11:05 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο.																										

Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,055	0,054	0,055	0,053	0,059	0,066	0,069	0,058	0,055	0,061	0,066	0,066	0,068	0,053	0,060	0,058	0,064	0,068	0,085	0,087	0,087	0,081	0,074	0,071	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1			1	1												1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1												1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,059	0,060	0,054	0,060	0,064	0,068	0,067	0,062	0,071	0,068	0,079	0,082	0,091	0,078	0,090	0,097	0,097	0,102	0,101	0,103	0,099	0,085	0,071	1,88	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1					1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,057	0,056	0,061	0,065	0,071	0,076	0,078	0,066	0,055	0,066	0,070	0,060	0,059	0,061	0,072	0,077	0,092	0,099	0,101	0,093	0,084	0,088	0,070	1,73	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 17 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,056	0,053	0,052	0,052	0,053	0,061	0,060	0,068	0,072	0,076	0,079	0,083	0,082	0,074	0,083	0,106	0,096	0,099	0,097	0,094	0,083	0,075	0,070	1,79	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1														Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,061	0,060	0,060	0,058	0,061	0,064	0,065	0,064	0,065	0,073	0,061	0,066	0,065	0,061	0,064	0,061	0,075	0,096	0,097	0,093	0,091	0,081	0,068	1,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1																								Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,055	0,054	0,054	0,059	0,068	0,074	0,069	0,065	0,063	0,060	0,071	0,068	0,064	0,055	0,057	0,063	0,078	0,090	0,099	0,099	0,097	0,089	0,081	1,69	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,064	0,064	0,059	0,067	0,074	0,075	0,076	0,075	0,067	0,059	0,064	0,062	0,065	0,063	0,058	0,067	0,075	0,089	0,103	0,102	0,103	0,094	0,084	1,78	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1																								Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,060	0,058	0,059	0,067	0,073	0,073	0,075	0,064	0,058	0,055	0,055	0,057	0,061	0,058	0,063	0,071	0,076	0,096	0,116	0,104	0,095	0,088	0,083	1,73	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1					1	1																		Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,066	0,065	0,059	0,070	0,070	0,070	0,071	0,060	0,065	0,063	0,061	0,053	0,060	0,065	0,063	0,062	0,068	0,081	0,089	0,092	0,082	0,077	0,069	1,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,066	0,064	0,057	0,064	0,073	0,079	0,084	0,069	0,067	0,064	0,069	0,059	0,066	0,065	0,057	0,064	0,064	0,084	0,091	0,082	0,074	0,070	0,063	1,66	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη	

Σάββατο, 24 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,057	0,063	0,060	0,055	0,057	0,060	0,068	0,062	0,058	0,051	0,093	0,091	0,098	0,092	0,096	0,087	0,091	0,104	0,102	0,120	0,121	0,100	0,067	0,063	1,92	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,057	0,059	0,057	0,052	0,054	0,061	0,063	0,063	0,058	0,060	0,092	0,096	0,109	0,110	0,097	0,097	0,099	0,110	0,126	0,120	0,113	0,103	0,078	0,069	2,00	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																		1	1	1	1				Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1	1	1					1	1	1								Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1																						Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,057	0,058	0,056	0,053	0,066	0,074	0,061	0,071	0,078	0,083	0,088	0,075	0,071	0,078	0,073	0,073	0,072	0,079	0,086	0,091	0,087	0,097	0,091	0,077	1,79	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,060	0,059	0,055	0,062	0,075	0,073	0,070	0,078	0,080	0,085	0,078	0,074	0,071	0,067	0,063	0,065	0,069	0,079	0,088	0,081	0,074	0,076	0,069	1,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1							1	1	1													Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,059	0,056	0,051	0,056	0,064	0,064	0,067	0,066	0,075	0,089	0,091	0,102	0,096	0,095	0,096	0,111	0,105	0,118	0,125	0,096	0,074	0,075	0,064	1,95	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1				1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1		1	1	1															Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,056	0,057	0,053	0,049	0,059	0,063	0,066	0,067	0,066	0,072	0,082	0,066	0,058	0,059	0,067	0,066	0,084	0,078	0,090	0,088	0,083	0,079	0,078	0,069	1,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 1 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,062	0,059	0,056	0,061	0,082	0,072	0,075	0,079	0,111	0,116	0,114	0,103	0,116	0,107	0,112	0,116	0,123	0,140	0,134	0,086	0,084	0,085	0,079	2,23	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1																Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08									1																Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 2 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,066	0,065	0,061	0,062	0,064	0,061	0,069	0,073	0,069	0,075	0,089	0,077	0,069	0,075	0,068	0,071	0,069	0,069	0,092	0,095	0,081	0,077	0,070	1,73	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1												Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 3 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,062	0,056	0,051	0,056	0,059	0,055	0,056	0,067	0,055	0,060	0,064	0,060	0,059	0,064	0,057	0,061	0,059	0,078	0,088	0,095	0,079	0,076	0,065	1,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1																		1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 4 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,059	0,056	0,051	0,059	0,061	0,065	0,071	0,068	0,095	0,099	0,096	0,085	0,098	0,090	0,092	0,100	0,101	0,111	0,118	0,083	0,081	0,080	0,068	1,95	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																						1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	

Τρίτη, 5 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,062	0,058	0,053	0,059	0,066	0,072	0,070	0,065	0,074	0,077	0,078	0,071	0,065	0,069	0,068	0,065	0,065	0,069	0,092	0,091	0,079	0,079	0,072	1,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,054	0,052	0,053	0,050	0,059	0,064	0,060	0,074	0,067	0,068	0,073	0,069	0,070	0,064	0,058	0,057	0,067	0,062	0,068	0,090	0,095	0,084	0,079	0,073	1,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1			1	1						Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1																		1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 7 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,058	0,057	0,051	0,058	0,065	0,070	0,068	0,065	0,062	0,063	0,066	0,067	0,063	0,055	0,047	0,061	0,065	0,075	0,081	0,080	0,081	0,078	0,072	1,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1																						1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,057	0,060	0,057	0,054	0,063	0,075	0,075	0,071	0,090	0,102	0,101	0,101	0,095	0,103	0,107	0,095	0,109	0,107	0,112	0,122	0,103	0,082	0,075	0,066	2,08	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1																	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 9 Μάρτιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,057	0,057	0,053	0,058	0,062	0,062	0,064	0,060	0,063	0,077	0,070	0,074	0,065	0,061	0,059	0,073	0,077	0,092	0,101	0,085	0,070	0,068	0,066	1,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1																			1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 10 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,060	0,057	0,055	0,054	0,059	0,056	0,059	0,062	0,057	0,069	0,080	0,076	0,061	0,059	0,060	0,070	0,063	0,072	0,096	0,080	0,077	0,068	0,065	1,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08											1	1	1			1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1																	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 11 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,056	0,057	0,056	0,052	0,060	0,064	0,065	0,071	0,094	0,101	0,099	0,096	0,100	0,093	0,089	0,091	0,102	0,096	0,107	0,125	0,101	0,081	0,073	0,060	1,99	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1																Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,054	0,057	0,058	0,050	0,060	0,069	0,064	0,075	0,083	0,072	0,079	0,075	0,064	0,062	0,069	0,072	0,073	0,068	0,078	0,082	0,082	0,078	0,076	0,069	1,67	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1				1	1	1	1	1			1	1	1								Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,057	0,061	0,057	0,051	0,060	0,063	0,062	0,062	0,082	0,091	0,096	0,086	0,091	0,093	0,098	0,101	0,108	0,104	0,104	0,119	0,110	0,099	0,075	0,064	1,99	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1							1																	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,057	0,058	0,052	0,061	0,062	0,061	0,062	0,059	0,063	0,061	0,067	0,059	0,061	0,065	0,066	0,071	0,069	0,068	0,081	0,074	0,075	0,075	0,065	1,56	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,056	0,058	0,057	0,053	0,059	0,069	0,068	0,074	0,084	0,077	0,071	0,069	0,059	0,066	0,063	0,057	0,068	0,068	0,070	0,075	0,077	0,064	0,065	0,058	1,59	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1		1	1																Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1			1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 16 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,052	0,055	0,055	0,052	0,055	0,055	0,054	0,068	0,094	0,105	0,112	0,113	0,098	0,093	0,086	0,088	0,098	0,101	0,073	0,077	0,074	0,063	0,063	0,060	1,85	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1									1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25													1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1																							Διαθέσιμη	

Κυριακή, 17 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,055	0,058	0,055	0,052	0,053	0,057	0,052	0,059	0,061	0,062	0,064	0,074	0,066	0,065	0,052	0,053	0,063	0,064	0,065	0,083	0,076	0,070	0,063	0,058	1,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1																						Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,055	0,053	0,053	0,048	0,057	0,065	0,067	0,073	0,084	0,078	0,079	0,070	0,063	0,053	0,051	0,050	0,058	0,057	0,070	0,079	0,077	0,065	0,064	0,055	1,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1															1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 19 Μάρτιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,051	0,056	0,054	0,048	0,060	0,067	0,059	0,063	0,063	0,062	0,066	0,066	0,065	0,066	0,062	0,058	0,061	0,058	0,066	0,088	0,079	0,075	0,070	0,062	1,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1												Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1																		1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,052	0,054	0,052	0,047	0,055	0,063	0,059	0,080	0,102	0,095	0,119	0,099	0,097	0,108	0,104	0,113	0,122	0,116	0,125	0,106	0,088	0,087	0,078	0,065	2,08	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1				1	1																	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																		1	1	1					Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,057	0,061	0,063	0,062	0,067	0,072	0,076	0,082	0,068	0,066	0,069	0,075	0,059	0,072	0,070	0,069	0,067	0,073	0,085	0,087	0,083	0,080	0,074	0,072	1,71	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1										Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1														1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,057	0,057	0,051	0,061	0,076	0,067	0,071	0,068	0,062	0,055	0,055	0,055	0,063	0,069	0,057	0,073	0,072	0,067	0,080	0,078	0,086	0,079	0,068	1,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1								Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1																	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,061	0,063	0,056	0,059	0,057	0,059	0,074	0,104	0,097	0,103	0,108	0,096	0,095	0,097	0,093	0,096	0,095	0,104	0,083	0,079	0,074	0,069	0,063	1,94	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1					1																		Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 24 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,056	0,060	0,059	0,052	0,055	0,063	0,059	0,056	0,059	0,050	0,071	0,070	0,071	0,058	0,054	0,059	0,064	0,071	0,076	0,082	0,087	0,085	0,073	0,066	1,56	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1																			Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1				1	1	1																	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1																								Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 25 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,055	0,059	0,057	0,050	0,056	0,065	0,061	0,066	0,070	0,060	0,063	0,074	0,070	0,062	0,061	0,057	0,056	0,066	0,078	0,082	0,081	0,076	0,071	0,062	1,56	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1																Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1																Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 26 Μάρτιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,057	0,056	0,055	0,052	0,057	0,068	0,066	0,071	0,098	0,099	0,101	0,101	0,093	0,094	0,094	0,103	0,100	0,097	0,108	0,111	0,110	0,071	0,069	0,067	2,00	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,057	0,058	0,058	0,050	0,058	0,064	0,060	0,070	0,071	0,063	0,069	0,071	0,058	0,059	0,057	0,055	0,063	0,063	0,066	0,078	0,080	0,065	0,061	0,061	1,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1			1	1	1							1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2														1				1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,054	0,060	0,062	0,057	0,060	0,068	0,065	0,073	0,096	0,102	0,108	0,107	0,104	0,098	0,099	0,094	0,106	0,096	0,097	0,110	0,091	0,076	0,070	0,068	2,02	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1			1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,059	0,061	0,056	0,055	0,071	0,065	0,074	0,075	0,065	0,055	0,057	0,053	0,064	0,058	0,047	0,058	0,063	0,072	0,081	0,073	0,063	0,064	0,062	1,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 30 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,050	0,059	0,056	0,055	0,057	0,055	0,054	0,070	0,075	0,070	0,073	0,072	0,063	0,067	0,061	0,061	0,065	0,070	0,069	0,079	0,077	0,069	0,069	0,061	1,56	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1																		Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 31 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,055	0,056	0,055	0,053	0,051	0,056	0,056	0,059	0,069	0,103	0,101	0,106	0,102	0,101	0,094	0,097	0,097	0,101	0,106	0,116	0,107	0,076	0,068	0,062	1,95	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08									1	1													1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,055	0,055	0,053	0,050	0,062	0,065	0,063	0,071	0,072	0,073	0,072	0,082	0,075	0,063	0,059	0,055	0,055	0,066	0,066	0,075	0,073	0,063	0,064	1,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2												1	1	1	1					1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 2 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,053	0,055	0,053	0,052	0,067	0,069	0,063	0,086	0,102	0,096	0,104	0,105	0,097	0,094	0,100	0,089	0,096	0,091	0,097	0,118	0,074	0,059	0,061	1,94	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 3 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,056	0,051	0,052	0,052	0,049	0,060	0,059	0,055	0,072	0,055	0,061	0,067	0,074	0,060	0,061	0,059	0,059	0,057	0,056	0,061	0,076	0,072	0,059	0,057	1,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																										Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,055	0,051	0,053	0,052	0,051	0,066	0,062	0,055	0,093	0,101	0,098	0,105	0,102	0,099	0,093	0,095	0,097	0,096	0,108	0,102	0,098	0,076	0,068	0,065	1,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,057	0,050	0,055	0,059	0,057	0,071	0,070	0,068	0,071	0,101	0,100	0,101	0,101	0,096	0,097	0,101	0,090	0,091	0,097	0,097	0,086	0,061	0,053	0,055	1,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1																Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1														Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,051	0,054	0,053	0,051	0,053	0,052	0,058	0,075	0,075	0,092	0,112	0,103	0,107	0,103	0,099	0,095	0,098	0,106	0,108	0,115	0,076	0,063	0,064	1,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08				1	1			1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25														1	1										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,053	0,054	0,058	0,051	0,055	0,053	0,049	0,062	0,059	0,080	0,107	0,106	0,093	0,101	0,099	0,089	0,097	0,091	0,071	0,075	0,073	0,061	0,062	1,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1					1	1	1															Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,053	0,057	0,053	0,054	0,062	0,068	0,062	0,068	0,068	0,080	0,105	0,107	0,114	0,096	0,071	0,053	0,067	0,065	0,074	0,083	0,074	0,062	0,062	1,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,058	0,060	0,057	0,058	0,070	0,069	0,061	0,076	0,072	0,067	0,067	0,067	0,063	0,061	0,064	0,060	0,061	0,064	0,076	0,074	0,072	0,072	0,060	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,052	0,054	0,056	0,058	0,072	0,066	0,064	0,072	0,076	0,074	0,082	0,066	0,074	0,069	0,066	0,064	0,069	0,065	0,077	0,076	0,081	0,069	0,068	1,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,077	0,068	0,071	0,079	0,085	0,089	0,093	0,104	0,133	0,148	0,138	0,144	0,132	0,125	0,123	0,125	0,114	0,118	0,128	0,142	0,126	0,135	0,118	2,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	-																										Βλάβη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,094	0,074	0,069	0,073	0,079	0,078	0,080	0,081	0,088	0,118	0,138	0,144	0,135	0,138	0,120	0,114	0,128	0,122	0,138	0,138	0,127	0,122	0,128	0,115	2,64	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	-																										Βλάβη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1																								Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2			1	1	1	1	1	1	1															1		Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,096	0,072	0,067	0,071	0,075	0,086	0,088	0,084	0,086	0,104	0,109	0,135	0,153	0,153	0,138	0,120	0,128	0,127	0,139	0,123	0,131	0,127	0,111	0,086	2,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	-																										Βλάβη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,089	0,085	0,083	0,074	0,073	0,073	0,078	0,082	0,092	0,117	0,124	0,112	0,108	0,091	0,087	0,075	0,080	0,073	0,073	0,081	0,093	0,101	0,091	0,080	2,11	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	-																										Βλάβη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2		1	1	1	1	1	1	1	1	1														1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,075	0,069	0,070	0,073	0,072	0,067	0,077	0,083	0,089	0,115	0,129	0,129	0,131	0,123	0,113	0,111	0,120	0,119	0,132	0,157	0,119	0,095	0,080	2,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	-																										Βλάβη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,076	0,072	0,070	0,074	0,073	0,075	0,079	0,081	0,092	0,093	0,094	0,092	0,086	0,080	0,079	0,080	0,079	0,086	0,091	0,101	0,094	0,096	0,076	1,99	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	-																										Βλάβη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2				1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,070	0,067	0,064	0,073	0,078	0,070	0,073	0,097	0,128	0,132	0,145	0,129	0,127	0,129	0,120	0,111	0,123	0,113	0,126	0,147	0,135	0,120	0,080	2,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση	
G2 (MAN D2566ME)	-																										Βλάβη
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2		1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,072	0,072	0,067	0,075	0,076	0,076	0,079	0,097	0,137	0,135	0,141	0,146	0,132	0,139	0,129	0,129	0,132	0,132	0,136	0,148	0,128	0,123	0,098	2,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,067	0,072	0,064	0,075	0,079	0,072	0,083	0,079	0,082	0,094	0,109	0,101	0,094	0,092	0,084	0,088	0,085	0,082	0,095	0,104	0,098	0,098	0,083	2,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,073	0,075	0,068	0,081	0,078	0,075	0,084	0,106	0,122	0,124	0,135	0,140	0,133	0,120	0,119	0,124	0,114	0,116	0,130	0,101	0,096	0,093	0,083	2,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1																								Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2		1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,075	0,073	0,068	0,070	0,073	0,068	0,075	0,086	0,091	0,100	0,115	0,103	0,101	0,098	0,082	0,088	0,088	0,093	0,096	0,112	0,101	0,101	0,088	2,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08													1	1	1										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1																								Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1													Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,073	0,075	0,067	0,085	0,087	0,081	0,098	0,098	0,134	0,132	0,133	0,129	0,142	0,124	0,120	0,131	0,126	0,121	0,140	0,134	0,115	0,106	0,093	2,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1																						1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1															1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1															1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1																								Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,079	0,079	0,081	0,075	0,084	0,085	0,082	0,102	0,087	0,096	0,099	0,126	0,136	0,136	0,132	0,120	0,126	0,127	0,133	0,130	0,154	0,125	0,131	0,119	2,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2								1	1	1															Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,109	0,110	0,113	0,103	0,120	0,118	0,114	0,125	0,100	0,104	0,100	0,100	0,100	0,097	0,092	0,079	0,091	0,094	0,107	0,098	0,121	0,113	0,107	0,089	2,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1																							Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2			1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,084	0,082	0,076	0,086	0,090	0,084	0,100	0,107	0,132	0,142	0,129	0,131	0,130	0,136	0,136	0,139	0,128	0,141	0,135	0,140	0,134	0,124	0,103	2,77	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 17 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,076	0,076	0,072	0,079	0,083	0,081	0,087	0,103	0,130	0,143	0,130	0,142	0,147	0,144	0,114	0,102	0,094	0,106	0,109	0,113	0,105	0,093	0,085	2,49	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																							1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 18 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																										
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,075	0,075	0,075	0,078	0,087	0,080	0,084	0,096	0,103	0,115	0,150	0,152	0,146	0,152	0,137	0,133	0,130	0,131	0,146	0,144	0,144	0,135	0,091	2,74		
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
G1 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη		
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08											1															Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1									1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 19 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,074	0,073	0,070	0,072	0,073	0,076	0,076	0,093	0,102	0,112	0,110	0,118	0,109	0,115	0,113	0,099	0,105	0,109	0,109	0,114	0,112	0,103	0,087	2,30	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08									1				1	1	1	1	1	1	1					1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1																1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																				1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1													Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1											1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 20 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,085	0,082	0,079	0,077	0,085	0,086	0,089	0,102	0,099	0,147	0,160	0,147	0,132	0,147	0,139	0,129	0,142	0,126	0,139	0,139	0,147	0,146	0,141	0,121	2,89	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1																Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	

Τρίτη, 21 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,113	0,114	0,109	0,108	0,117	0,127	0,126	0,122	0,122	0,105	0,105	0,116	0,117	0,114	0,103	0,100	0,104	0,100	0,098	0,110	0,110	0,107	0,105	0,094	2,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1																	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 23 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,091	0,082	0,080	0,078	0,086	0,092	0,086	0,094	0,098	0,116	0,118	0,127	0,124	0,117	0,115	0,106	0,110	0,109	0,116	0,120	0,121	0,121	0,112	0,096	2,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1							1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 24 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,089	0,089	0,088	0,090	0,094	0,102	0,098	0,098	0,128	0,148	0,153	0,161	0,160	0,155	0,139	0,138	0,132	0,151	0,157	0,154	0,171	0,169	0,151	0,136	3,15	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1				1	1																		Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1		1	1	1			1	1																Διαθέσιμη	

Σάββατο, 25 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,128	0,120	0,119	0,114	0,123	0,136	0,124	0,135	0,143	0,157	0,161	0,173	0,178	0,177	0,168	0,159	0,163	0,160	0,158	0,164	0,157	0,133	0,121	0,112	3,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08													1	1	1											Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1																						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																										Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,103	0,091	0,086	0,081	0,083	0,079	0,079	0,085	0,102	0,129	0,133	0,132	0,141	0,180	0,181	0,169	0,173	0,160	0,147	0,136	0,147	0,150	0,144	0,128	3,04	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 27 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,127	0,108	0,092	0,086	0,097	0,097	0,096	0,099	0,102	0,121	0,122	0,112	0,122	0,126	0,115	0,104	0,109	0,120	0,117	0,126	0,136	0,128	0,117	0,097	2,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1																		Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1																		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25							1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																										Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,093	0,093	0,082	0,080	0,093	0,094	0,097	0,105	0,120	0,167	0,169	0,168	0,154	0,153	0,142	0,136	0,121	0,132	0,146	0,158	0,162	0,153	0,140	0,114	3,07	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08								1	1																Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 29 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,085	0,080	0,078	0,079	0,087	0,088	0,081	0,090	0,119	0,157	0,172	0,162	0,144	0,147	0,150	0,135	0,133	0,139	0,159	0,174	0,171	0,160	0,144	0,129	3,06	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 30 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,096	0,092	0,085	0,083	0,092	0,100	0,096	0,103	0,105	0,136	0,130	0,136	0,133	0,114	0,119	0,105	0,101	0,110	0,116	0,124	0,130	0,132	0,116	0,104	2,66	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1																		Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1																					Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1																								Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 31 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,093	0,093	0,088	0,092	0,097	0,099	0,099	0,101	0,109	0,137	0,169	0,169	0,164	0,160	0,158	0,150	0,146	0,158	0,158	0,160	0,161	0,169	0,146	0,147	3,23	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 1 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,128	0,121	0,123	0,119	0,125	0,135	0,130	0,139	0,146	0,149	0,142	0,132	0,138	0,129	0,138	0,125	0,111	0,113	0,130	0,138	0,149	0,146	0,134	0,117	3,16	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1																		Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1																					Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2								1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη	

Κυριακή, 2 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,136	0,125	0,121	0,123	0,125	0,137	0,135	0,143	0,158	0,178	0,165	0,160	0,168	0,172	0,163	0,170	0,159	0,165	0,170	0,178	0,185	0,188	0,167	0,155	3,75	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1																Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1															Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1																Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2						1																			Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 3 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,143	0,136	0,124	0,124	0,135	0,142	0,140	0,154	0,155	0,176	0,179	0,186	0,171	0,180	0,167	0,176	0,163	0,131	0,154	0,162	0,154	0,166	0,148	0,132	3,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1																					Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 4 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,112	0,106	0,100	0,102	0,101	0,112	0,112	0,131	0,154	0,195	0,200	0,194	0,205	0,202	0,200	0,177	0,171	0,177	0,195	0,209	0,216	0,215	0,196	0,168	3,95	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1																							Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08															1	1			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 5 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,128	0,115	0,109	0,107	0,108	0,113	0,112	0,121	0,157	0,185	0,192	0,193	0,192	0,199	0,186	0,185	0,178	0,153	0,165	0,182	0,187	0,191	0,174	0,148	3,78	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08													1	1												Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1														Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1																								Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2			1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,134	0,124	0,114	0,110	0,112	0,119	0,118	0,129	0,141	0,160	0,177	0,207	0,221	0,200	0,203	0,179	0,168	0,173	0,186	0,207	0,204	0,196	0,202	0,174	3,96	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08									1	1															Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1																						Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165				1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1		Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 7 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,159	0,150	0,149	0,147	0,145	0,152	0,155	0,165	0,184	0,203	0,211	0,213	0,211	0,214	0,179	0,170	0,199	0,193	0,216	0,213	0,217	0,207	0,203	0,179	4,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1							1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																							1		Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165												1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	

Σάββατο, 8 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,151	0,121	0,112	0,115	0,120	0,119	0,116	0,124	0,139	0,163	0,170	0,171	0,182	0,208	0,198	0,184	0,190	0,188	0,198	0,203	0,217	0,211	0,199	0,176	3,98	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1																						Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165									1	1															Διαθέσιμη	

Κυριακή, 9 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,161	0,141	0,113	0,115	0,119	0,118	0,121	0,134	0,142	0,171	0,151	0,169	0,170	0,169	0,186	0,192	0,182	0,180	0,224	0,213	0,222	0,215	0,194	0,175	3,98	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08				1																					Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1																		Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1																							Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165			1					1	1																Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 10 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,152	0,116	0,111	0,105	0,112	0,116	0,120	0,145	0,162	0,219	0,218	0,216	0,220	0,223	0,215	0,200	0,205	0,203	0,219	0,230	0,236	0,231	0,218	0,185	4,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1																Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1																							Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165			1	1	1	1		1	1																Διαθέσιμη	

Τρίτη, 11 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,163	0,159	0,153	0,149	0,159	0,156	0,158	0,179	0,181	0,212	0,213	0,230	0,225	0,226	0,207	0,166	0,174	0,161	0,177	0,196	0,195	0,202	0,196	0,173	4,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1				1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1			1	1														Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1																					Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165					1	1	1	1																	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,151	0,137	0,127	0,120	0,129	0,132	0,131	0,162	0,186	0,199	0,207	0,215	0,208	0,214	0,198	0,229	0,223	0,223	0,237	0,237	0,251	0,252	0,251	0,229	4,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1																	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1			1	1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165		1	1	1	1																					Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,211	0,186	0,175	0,176	0,178	0,180	0,185	0,192	0,209	0,219	0,242	0,254	0,255	0,261	0,243	0,242	0,241	0,240	0,254	0,270	0,272	0,275	0,266	0,272	5,49	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1					1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165						1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,240	0,221	0,210	0,202	0,203	0,200	0,173	0,171	0,175	0,208	0,207	0,206	0,217	0,224	0,238	0,242	0,236	0,234	0,255	0,273	0,263	0,262	0,252	0,226	5,34	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																								1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1									1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1													1	1				1	1	1	1	1			Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,214	0,187	0,182	0,183	0,187	0,181	0,186	0,181	0,185	0,201	0,198	0,193	0,201	0,241	0,218	0,220	0,215	0,210	0,233	0,245	0,245	0,234	0,221	0,210	4,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1							1	1					1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1							1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,163	0,146	0,137	0,136	0,138	0,138	0,137	0,143	0,168	0,177	0,197	0,223	0,226	0,227	0,212	0,206	0,210	0,201	0,227	0,227	0,235	0,237	0,222	0,210	4,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1																						Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165							1	1	1																Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,185	0,170	0,166	0,162	0,174	0,168	0,167	0,174	0,196	0,238	0,229	0,236	0,233	0,234	0,225	0,224	0,220	0,223	0,231	0,247	0,244	0,245	0,240	0,210	5,04	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1								1	1															Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,176	0,149	0,138	0,134	0,145	0,139	0,146	0,154	0,199	0,225	0,246	0,248	0,239	0,235	0,219	0,209	0,212	0,201	0,214	0,242	0,250	0,250	0,230	0,215	4,81	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1											1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08										1	1							1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1																								Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165		1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,195	0,179	0,179	0,170	0,182	0,179	0,175	0,195	0,223	0,228	0,241	0,248	0,239	0,221	0,207	0,218	0,211	0,208	0,241	0,244	0,244	0,237	0,227	0,209	5,10	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1																					Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1												1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1																							Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,190	0,175	0,172	0,161	0,176	0,170	0,176	0,193	0,208	0,226	0,250	0,240	0,234	0,247	0,223	0,214	0,222	0,230	0,242	0,251	0,256	0,260	0,239	0,203	5,16	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08								1	1		1	1	1	1						1	1	1			Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1																							1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165							1	1	1														1		Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,184	0,177	0,170	0,163	0,171	0,175	0,178	0,194	0,207	0,247	0,254	0,258	0,250	0,250	0,243	0,265	0,244	0,246	0,280	0,292	0,303	0,281	0,272	0,239	5,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1					1	1	1	1		1		1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1						1							1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165							1	1	1																Διαθέσιμη	

Σάββατο, 22 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,211	0,189	0,178	0,180	0,187	0,189	0,187	0,205	0,200	0,219	0,214	0,232	0,271	0,250	0,246	0,251	0,240	0,249	0,267	0,280	0,304	0,301	0,269	0,226	5,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1										1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1						1		1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	

Κυριακή, 23 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,210	0,195	0,159	0,150	0,159	0,149	0,155	0,161	0,194	0,240	0,261	0,276	0,254	0,248	0,246	0,233	0,245	0,252	0,269	0,260	0,278	0,288	0,257	0,227	5,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1							1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1																						Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165				1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,198	0,178	0,181	0,171	0,183	0,178	0,182	0,196	0,221	0,253	0,250	0,257	0,260	0,259	0,233	0,218	0,251	0,256	0,282	0,304	0,284	0,276	0,262	0,220	5,55	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1										1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165						1	1	1																	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,187	0,143	0,134	0,135	0,143	0,143	0,141	0,162	0,199	0,246	0,225	0,211	0,228	0,232	0,207	0,189	0,197	0,197	0,226	0,233	0,248	0,253	0,222	0,185	4,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1								1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																		1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																				1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,168	0,152	0,148	0,133	0,147	0,149	0,148	0,165	0,197	0,227	0,235	0,247	0,222	0,211	0,222	0,225	0,207	0,224	0,254	0,236	0,250	0,238	0,222	0,192	4,82	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08															1	1									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1						1	1								Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1											Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165							1	1	1	1					1	1	1								Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,171	0,145	0,142	0,150	0,149	0,147	0,147	0,157	0,193	0,211	0,240	0,238	0,237	0,230	0,195	0,196	0,213	0,187	0,206	0,235	0,238	0,261	0,227	0,191	4,71	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1								1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165							1	1	1	1															Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,178	0,147	0,136	0,125	0,138	0,138	0,137	0,155	0,190	0,237	0,229	0,227	0,248	0,213	0,208	0,243	0,222	0,216	0,266	0,277	0,263	0,280	0,249	0,221	4,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1																							Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,197	0,184	0,170	0,166	0,179	0,180	0,171	0,187	0,211	0,249	0,253	0,259	0,269	0,270	0,252	0,244	0,239	0,250	0,278	0,272	0,275	0,286	0,263	0,222	5,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1																								Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1							1	1											Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,200	0,185	0,172	0,169	0,182	0,175	0,183	0,200	0,213	0,255	0,269	0,258	0,263	0,257	0,247	0,229	0,229	0,245	0,271	0,269	0,288	0,279	0,255	0,238	5,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08											1	1												1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1														1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,200	0,186	0,179	0,172	0,184	0,190	0,181	0,198	0,233	0,254	0,261	0,273	0,273	0,250	0,252	0,257	0,248	0,258	0,297	0,307	0,294	0,299	0,278	0,233	5,76	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																			1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1																	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,216	0,194	0,181	0,177	0,190	0,186	0,188	0,200	0,238	0,266	0,242	0,260	0,272	0,264	0,250	0,246	0,234	0,240	0,267	0,287	0,309	0,294	0,286	0,257	5,74	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1		1							1	1			Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1				1															Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,220	0,213	0,199	0,183	0,199	0,198	0,200	0,208	0,242	0,279	0,283	0,295	0,275	0,244	0,238	0,231	0,246	0,259	0,286	0,296	0,310	0,328	0,291	0,256	5,98	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1		1	1								Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1								1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23															1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,239	0,214	0,202	0,196	0,208	0,200	0,202	0,220	0,225	0,266	0,293	0,295	0,286	0,289	0,262	0,246	0,247	0,247	0,282	0,310	0,322	0,296	0,283	0,251	6,08	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1						1		1	1		1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08											1	1													Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1	1	1	1					1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,216	0,209	0,194	0,185	0,180	0,190	0,187	0,193	0,219	0,265	0,251	0,276	0,271	0,267	0,237	0,236	0,232	0,249	0,295	0,308	0,292	0,271	0,275	0,227	5,72	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1			1	1					Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1	1					1	1					Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1		1	1	1							1	1							Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1																			1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1																			1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 6 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,211	0,188	0,179	0,177	0,182	0,182	0,183	0,209	0,245	0,284	0,293	0,290	0,286	0,287	0,255	0,249	0,247	0,254	0,285	0,302	0,308	0,291	0,280	0,241	5,91	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1									1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08										1						1	1	1			1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																			1	1					Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1								1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 7 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,225	0,201	0,188	0,179	0,189	0,185	0,185	0,205	0,223	0,261	0,264	0,271	0,280	0,278	0,245	0,235	0,240	0,246	0,279	0,284	0,298	0,301	0,272	0,230	5,76	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1							1	1											Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,208	0,200	0,183	0,172	0,186	0,184	0,183	0,204	0,225	0,269	0,268	0,276	0,278	0,270	0,259	0,254	0,258	0,274	0,292	0,310	0,321	0,309	0,276	0,239	5,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1																Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165										1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,221	0,195	0,195	0,184	0,189	0,188	0,196	0,203	0,243	0,279	0,276	0,282	0,281	0,295	0,272	0,241	0,247	0,250	0,280	0,304	0,317	0,306	0,278	0,260	5,98	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1										1					1	1				Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165																						1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,231	0,202	0,202	0,198	0,198	0,202	0,205	0,219	0,251	0,288	0,292	0,289	0,275	0,261	0,259	0,268	0,266	0,267	0,308	0,319	0,339	0,318	0,313	0,272	6,24	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1			1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1			1	1							Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1	1				1							Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,238	0,222	0,218	0,206	0,212	0,217	0,210	0,223	0,254	0,267	0,281	0,285	0,296	0,268	0,263	0,264	0,256	0,248	0,289	0,308	0,309	0,308	0,290	0,266	6,20	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																							1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1															1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1					Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,245	0,227	0,223	0,210	0,222	0,215	0,208	0,225	0,257	0,280	0,289	0,287	0,285	0,281	0,273	0,271	0,268	0,272	0,303	0,323	0,334	0,306	0,294	0,266	6,37	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																				1	1				Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1		1				1	1	1	1	1												Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08				1		1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1																						1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 13 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,244	0,223	0,214	0,208	0,215	0,214	0,218	0,225	0,251	0,291	0,305	0,312	0,298	0,291	0,300	0,292	0,275	0,294	0,302	0,339	0,345	0,334	0,314	0,292	6,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1							1	1	1			Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 14 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,262	0,241	0,223	0,203	0,221	0,220	0,213	0,224	0,248	0,269	0,294	0,293	0,298	0,285	0,267	0,256	0,266	0,263	0,298	0,325	0,318	0,319	0,292	0,271	6,37	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1							1	1														Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1										1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,243	0,220	0,204	0,193	0,208	0,203	0,198	0,212	0,243	0,280	0,294	0,296	0,282	0,282	0,267	0,291	0,276	0,298	0,307	0,317	0,331	0,328	0,321	0,285	6,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1								1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,244	0,231	0,217	0,207	0,210	0,209	0,208	0,217	0,254	0,290	0,295	0,293	0,295	0,299	0,293	0,264	0,272	0,276	0,293	0,330	0,333	0,327	0,304	0,273	6,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1				1	1	1	1									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																			1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,249	0,224	0,209	0,206	0,213	0,207	0,204	0,224	0,251	0,290	0,304	0,293	0,285	0,289	0,286	0,284	0,284	0,287	0,326	0,329	0,333	0,347	0,332	0,297	6,55	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1												1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1																1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,274	0,248	0,237	0,227	0,236	0,226	0,220	0,238	0,282	0,312	0,318	0,318	0,308	0,308	0,303	0,270	0,271	0,288	0,323	0,349	0,332	0,336	0,334	0,305	6,86	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1			1	1	1	1		1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1											1	1											1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																								1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,277	0,256	0,244	0,231	0,230	0,229	0,233	0,235	0,265	0,314	0,322	0,317	0,310	0,294	0,297	0,329	0,294	0,299	0,341	0,347	0,364	0,330	0,306	0,290	6,95	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1																								Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1						1	1	1	1															Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165		1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,278	0,257	0,239	0,228	0,239	0,226	0,221	0,241	0,258	0,291	0,311	0,319	0,332	0,314	0,316	0,338	0,302	0,300	0,339	0,377	0,369	0,336	0,330	0,310	7,07	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																						1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 21 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,286	0,259	0,248	0,248	0,234	0,236	0,234	0,241	0,264	0,310	0,311	0,299	0,329	0,323	0,300	0,288	0,288	0,290	0,349	0,351	0,346	0,345	0,328	0,297	7,00	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1													Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1															Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,270	0,243	0,236	0,229	0,234	0,241	0,233	0,239	0,274	0,308	0,318	0,326	0,345	0,322	0,326	0,338	0,299	0,308	0,334	0,372	0,385	0,288	0,243	0,355	7,07	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08											1			1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08									1	1											1	1			Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,329	0,291	0,270	0,254	0,267	0,267	0,251	0,264	0,291	0,311	0,340	0,341	0,346	0,340	0,318	0,298	0,299	0,316	0,339	0,361	0,375	0,364	0,350	0,314	7,49	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1										1					1	1	1		1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1														Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,289	0,277	0,262	0,254	0,249	0,251	0,240	0,260	0,281	0,321	0,309	0,324	0,323	0,326	0,311	0,318	0,312	0,321	0,352	0,371	0,383	0,351	0,352	0,310	7,35	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1									1	1	1			Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,295	0,265	0,248	0,239	0,231	0,235	0,230	0,253	0,271	0,307	0,319	0,324	0,339	0,326	0,306	0,290	0,283	0,283	0,323	0,353	0,361	0,345	0,317	0,289	7,03	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08			1	1					1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08													1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																								1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1										1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,264	0,245	0,228	0,226	0,224	0,225	0,215	0,239	0,258	0,302	0,297	0,300	0,314	0,310	0,312	0,303	0,301	0,298	0,334	0,336	0,353	0,351	0,318	0,281	6,84	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1							1	1	1	1													Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																								1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 27 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,261	0,232	0,237	0,227	0,223	0,221	0,211	0,239	0,281	0,310	0,317	0,311	0,333	0,329	0,304	0,321	0,302	0,315	0,339	0,363	0,352	0,352	0,338	0,302	7,02	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																					1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																								1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,269	0,235	0,227	0,216	0,219	0,220	0,223	0,236	0,261	0,286	0,279	0,295	0,309	0,312	0,292	0,278	0,269	0,287	0,321	0,330	0,356	0,355	0,321	0,300	6,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1				1	1	1							Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1											1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,267	0,238	0,224	0,225	0,226	0,226	0,217	0,239	0,273	0,315	0,330	0,335	0,341	0,343	0,308	0,317	0,312	0,315	0,346	0,352	0,372	0,351	0,342	0,307	7,12	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																					1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,281	0,256	0,233	0,232	0,236	0,226	0,225	0,253	0,267	0,306	0,313	0,308	0,334	0,321	0,267	0,257	0,248	0,256	0,279	0,324	0,353	0,345	0,335	0,302	6,76	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1								1	1	1	1										Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,283	0,257	0,234	0,227	0,231	0,226	0,219	0,246	0,260	0,308	0,322	0,311	0,311	0,305	0,302	0,288	0,290	0,310	0,346	0,354	0,363	0,339	0,330	0,291	6,95	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1								1	1		1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08													1	1	1					1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1																			1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 1 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,256	0,234	0,224	0,217	0,226	0,221	0,218	0,233	0,256	0,308	0,303	0,289	0,316	0,309	0,293	0,270	0,276	0,293	0,311	0,333	0,348	0,325	0,295	0,277	6,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08											1	1	1	1			1								Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1	1		1	1								Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1				Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																					1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1													1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 2 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,255	0,221	0,213	0,202	0,212	0,205	0,204	0,231	0,270	0,302	0,307	0,308	0,316	0,304	0,283	0,284	0,270	0,289	0,322	0,345	0,376	0,354	0,328	0,287	6,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1								Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1			1	1								Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																1				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1												1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,256	0,231	0,226	0,219	0,224	0,213	0,216	0,248	0,272	0,320	0,320	0,321	0,322	0,316	0,307	0,334	0,311	0,307	0,331	0,354	0,400	0,378	0,355	0,317	7,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1	1									1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1						1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1												1	1			Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,285	0,257	0,246	0,240	0,251	0,234	0,224	0,246	0,268	0,307	0,321	0,335	0,307	0,322	0,299	0,283	0,290	0,308	0,350	0,365	0,399	0,395	0,354	0,307	7,19	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1							1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1				Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																						1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1								1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 5 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,292	0,269	0,263	0,251	0,260	0,251	0,242	0,270	0,292	0,338	0,364	0,360	0,356	0,343	0,321	0,349	0,326	0,319	0,356	0,396	0,417	0,384	0,357	0,327	7,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1												Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1			Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																					1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 6 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,294	0,271	0,253	0,251	0,257	0,237	0,242	0,273	0,294	0,330	0,357	0,361	0,371	0,365	0,325	0,300	0,300	0,305	0,336	0,355	0,389	0,384	0,353	0,321	7,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																						1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 7 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,279	0,259	0,252	0,244	0,260	0,240	0,234	0,272	0,274	0,326	0,325	0,336	0,315	0,315	0,300	0,310	0,288	0,312	0,352	0,384	0,397	0,393	0,354	0,314	7,33	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,292	0,266	0,250	0,238	0,252	0,229	0,227	0,246	0,278	0,300	0,348	0,344	0,347	0,326	0,317	0,308	0,294	0,291	0,336	0,373	0,380	0,382	0,331	0,299	7,26	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1					1	1					Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1														1	1		1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,275	0,250	0,232	0,222	0,216	0,189	0,184	0,226	0,282	0,325	0,325	0,348	0,321	0,319	0,297	0,295	0,280	0,313	0,343	0,377	0,389	0,391	0,350	0,312	7,06	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1				1				1	1													1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	

Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,271	0,254	0,243	0,234	0,250	0,232	0,219	0,248	0,285	0,323	0,341	0,354	0,354	0,347	0,330	0,341	0,315	0,343	0,358	0,404	0,422	0,388	0,368	0,320	7,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1	1		1			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1															1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1			1	1	1	1	1																1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,278	0,251	0,241	0,231	0,246	0,233	0,222	0,233	0,262	0,301	0,322	0,337	0,349	0,308	0,288	0,266	0,265	0,292	0,335	0,363	0,383	0,388	0,356	0,314	7,06	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1															Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,267	0,249	0,242	0,237	0,248	0,224	0,226	0,240	0,283	0,307	0,329	0,362	0,341	0,335	0,307	0,330	0,316	0,326	0,361	0,401	0,433	0,389	0,369	0,329	7,45	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08											1	1	1	1				1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1		1	1						1	1	1		1		Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,285	0,269	0,255	0,245	0,221	0,201	0,202	0,241	0,280	0,327	0,349	0,361	0,358	0,341	0,313	0,299	0,289	0,305	0,317	0,362	0,404	0,396	0,355	0,311	7,29	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08													1	1	1				1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1					1	1	1	1											1	1		1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1									1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,280	0,263	0,243	0,228	0,245	0,237	0,226	0,248	0,279	0,330	0,358	0,351	0,344	0,345	0,319	0,327	0,313	0,310	0,340	0,379	0,425	0,421	0,379	0,318	7,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1						1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1						1							1	1			Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,303	0,283	0,263	0,250	0,271	0,245	0,243	0,249	0,282	0,301	0,314	0,360	0,361	0,345	0,318	0,308	0,296	0,332	0,359	0,399	0,435	0,404	0,372	0,315	7,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1		1	1	1	1	1	1										1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1																1				Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																								1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																										
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Ζήτηση (MWh)		0,283	0,263	0,249	0,242	0,256	0,246	0,236	0,255	0,276	0,322	0,343	0,348	0,362	0,338	0,335	0,323	0,309	0,320	0,353	0,400	0,426	0,401	0,368	0,327	7,58		
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
G1 (MAN D2566ME)	0,08																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη		
G2 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη		
G3 (MAN D2566ME)	0,08									1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη		
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη		
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη		
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη		

Σάββατο, 17 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,306	0,280	0,252	0,243	0,243	0,228	0,228	0,250	0,286	0,316	0,342	0,347	0,347	0,334	0,306	0,312	0,298	0,312	0,372	0,389	0,415	0,393	0,367	0,317	7,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1																				Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,280	0,256	0,237	0,231	0,248	0,231	0,224	0,236	0,262	0,299	0,330	0,339	0,333	0,327	0,297	0,286	0,285	0,299	0,317	0,364	0,389	0,370	0,340	0,293	7,07	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1			Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1							Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,252	0,237	0,219	0,189	0,203	0,184	0,183	0,208	0,270	0,315	0,334	0,342	0,342	0,336	0,327	0,321	0,294	0,313	0,345	0,394	0,428	0,392	0,369	0,342	7,14	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08											1		1	1	1					1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,293	0,272	0,254	0,255	0,250	0,235	0,223	0,243	0,280	0,309	0,347	0,360	0,369	0,355	0,325	0,292	0,295	0,313	0,341	0,380	0,407	0,408	0,368	0,342	7,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,311	0,288	0,277	0,263	0,274	0,248	0,232	0,248	0,296	0,328	0,367	0,380	0,365	0,350	0,324	0,327	0,327	0,334	0,357	0,405	0,415	0,385	0,355	0,322	7,78	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1			1	1	1	1						1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,309	0,287	0,259	0,248	0,258	0,246	0,237	0,256	0,292	0,332	0,355	0,370	0,360	0,354	0,332	0,307	0,293	0,301	0,329	0,369	0,410	0,401	0,362	0,333	7,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1					1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																								1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,298	0,271	0,243	0,241	0,247	0,235	0,235	0,244	0,272	0,317	0,341	0,349	0,331	0,336	0,326	0,333	0,316	0,317	0,362	0,398	0,407	0,368	0,353	0,337	7,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1								1	1			1						1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																								1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 24 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,297	0,257	0,248	0,254	0,249	0,242	0,236	0,249	0,278	0,338	0,365	0,342	0,334	0,345	0,339	0,324	0,312	0,330	0,364	0,383	0,424	0,372	0,330	0,295	7,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1								1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1					1	1	1	1				1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1			1	1	1	1	1													1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	

Κυριακή, 25 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,258	0,232	0,231	0,241	0,246	0,232	0,233	0,245	0,255	0,312	0,318	0,317	0,306	0,303	0,285	0,266	0,269	0,294	0,324	0,371	0,370	0,339	0,327	0,313	6,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1								1									1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1															Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,286	0,242	0,237	0,233	0,250	0,231	0,232	0,255	0,290	0,333	0,336	0,343	0,344	0,267	0,322	0,323	0,315	0,313	0,362	0,395	0,411	0,361	0,324	0,307	7,31	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1																1	1	1			Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1																								1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,295	0,252	0,240	0,233	0,238	0,231	0,232	0,254	0,274	0,302	0,327	0,342	0,345	0,322	0,299	0,283	0,295	0,297	0,324	0,368	0,383	0,356	0,326	0,298	7,12	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08		1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1					1				Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1																1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,267	0,246	0,242	0,237	0,249	0,229	0,223	0,245	0,271	0,318	0,316	0,331	0,314	0,311	0,302	0,306	0,291	0,309	0,341	0,375	0,368	0,339	0,330	0,293	7,05	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1						1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1												1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																							1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,284	0,244	0,240	0,222	0,225	0,216	0,219	0,234	0,264	0,296	0,304	0,314	0,316	0,293	0,284	0,265	0,272	0,278	0,310	0,360	0,368	0,337	0,306	0,293	6,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1											1	1	1				Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1	1																1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,253	0,234	0,224	0,222	0,235	0,217	0,213	0,226	0,267	0,313	0,311	0,318	0,313	0,306	0,284	0,298	0,278	0,310	0,352	0,369	0,375	0,326	0,298	0,276	6,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1								1	1								1	1	1	1	1	1	
G3 (MAN D2566ME)	0,08													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1																			
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

Σάββατο, 31 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,259	0,229	0,221	0,218	0,228	0,212	0,219	0,243	0,265	0,297	0,325	0,315	0,314	0,302	0,279	0,285	0,285	0,292	0,318	0,348	0,348	0,296	0,279	0,255	6,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08													1	1						1	1			1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165																					1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 1 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,239	0,216	0,212	0,205	0,204	0,196	0,199	0,210	0,234	0,266	0,268	0,280	0,273	0,270	0,259	0,250	0,254	0,265	0,282	0,294	0,312	0,293	0,277	0,252	6,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,236	0,215	0,203	0,189	0,200	0,197	0,197	0,214	0,240	0,273	0,278	0,284	0,294	0,297	0,273	0,282	0,268	0,268	0,313	0,336	0,328	0,291	0,296	0,274	6,25	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1								1	1	1	1	1	1	1	1				1	1					Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165																			1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,246	0,222	0,208	0,207	0,210	0,204	0,210	0,224	0,247	0,289	0,289	0,287	0,285	0,301	0,280	0,261	0,252	0,269	0,296	0,326	0,343	0,312	0,308	0,266	6,34	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1																			1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165	1																	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 4 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,239	0,222	0,220	0,209	0,231	0,213	0,209	0,215	0,258	0,298	0,294	0,285	0,272	0,298	0,294	0,283	0,278	0,290	0,315	0,346	0,344	0,319	0,304	0,268	6,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1																								Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,243	0,230	0,220	0,208	0,225	0,220	0,205	0,213	0,236	0,273	0,275	0,284	0,296	0,271	0,257	0,262	0,250	0,265	0,283	0,316	0,336	0,301	0,285	0,251	6,21	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1								1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1										1	1		Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,242	0,224	0,219	0,213	0,212	0,205	0,208	0,230	0,257	0,289	0,294	0,271	0,290	0,288	0,276	0,259	0,257	0,273	0,307	0,316	0,326	0,318	0,287	0,261	6,32	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1												1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1																	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,244	0,231	0,224	0,212	0,219	0,208	0,210	0,223	0,259	0,280	0,292	0,273	0,291	0,290	0,280	0,284	0,266	0,280	0,313	0,336	0,328	0,294	0,285	0,257	6,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1								1	1	1	1	1											Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																								1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 8 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,242	0,224	0,211	0,209	0,215	0,204	0,206	0,206	0,234	0,259	0,251	0,252	0,255	0,234	0,235	0,240	0,241	0,249	0,264	0,283	0,290	0,284	0,258	0,230	5,77	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08												1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2										1	1														Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,208	0,200	0,191	0,183	0,196	0,179	0,183	0,195	0,237	0,249	0,268	0,281	0,255	0,236	0,236	0,237	0,239	0,258	0,270	0,293	0,297	0,285	0,264	0,243	5,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1															1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1							1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08														1	1	1								1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2										1	1	1	1												Διαθέσιμη	

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,218	0,205	0,203	0,196	0,207	0,195	0,202	0,214	0,230	0,267	0,273	0,270	0,272	0,252	0,250	0,233	0,235	0,230	0,256	0,268	0,263	0,258	0,247	0,231	5,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,220	0,205	0,193	0,183	0,203	0,189	0,192	0,207	0,234	0,257	0,252	0,254	0,264	0,265	0,224	0,196	0,211	0,239	0,277	0,311	0,319	0,310	0,280	0,253	5,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08											1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1			1	1	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25								1	1	1	1	1	1	1	1			1		1	1	1	1		
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																		1	1	1	1	1	1		

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,223	0,210	0,216	0,205	0,209	0,200	0,207	0,215	0,228	0,274	0,268	0,264	0,275	0,276	0,256	0,245	0,247	0,246	0,273	0,287	0,307	0,295	0,273	0,251	5,95	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1											Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08													1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1		Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,232	0,214	0,224	0,259	0,253	0,245	0,232	0,253	0,270	0,310	0,313	0,309	0,312	0,322	0,295	0,276	0,288	0,312	0,319	0,320	0,307	0,289	0,276	0,256	6,69	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 14 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,243	0,234	0,230	0,235	0,249	0,239	0,222	0,240	0,248	0,277	0,286	0,294	0,319	0,314	0,277	0,266	0,271	0,279	0,299	0,325	0,345	0,324	0,305	0,278	6,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1						1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																							1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 15 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,244	0,226	0,225	0,219	0,233	0,229	0,224	0,227	0,245	0,248	0,262	0,276	0,273	0,276	0,252	0,231	0,226	0,244	0,278	0,297	0,289	0,263	0,255	0,223	5,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																							1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,206	0,192	0,184	0,181	0,194	0,172	0,176	0,210	0,240	0,262	0,270	0,254	0,265	0,263	0,222	0,239	0,219	0,227	0,239	0,280	0,284	0,271	0,245	0,214	5,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1									1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,199	0,186	0,190	0,177	0,169	0,190	0,179	0,192	0,203	0,218	0,209	0,193	0,188	0,207	0,211	0,198	0,199	0,220	0,244	0,269	0,278	0,254	0,242	0,228	5,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																				1	1				Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1												1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,195	0,174	0,176	0,174	0,178	0,165	0,178	0,203	0,234	0,268	0,267	0,274	0,257	0,242	0,234	0,218	0,212	0,224	0,240	0,267	0,263	0,254	0,239	0,208	5,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1										1	1		Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1										1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,185	0,177	0,169	0,165	0,180	0,167	0,180	0,202	0,219	0,247	0,241	0,244	0,253	0,244	0,213	0,186	0,196	0,218	0,236	0,250	0,243	0,224	0,208	0,191	5,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08															1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1									1	1		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1																				1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2													1	1											Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,142	0,126	0,125	0,126	0,135	0,138	0,139	0,161	0,181	0,202	0,203	0,198	0,202	0,192	0,164	0,140	0,156	0,173	0,195	0,202	0,188	0,170	0,160	0,142	3,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1			1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1															1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,129	0,113	0,109	0,112	0,129	0,121	0,126	0,139	0,163	0,207	0,220	0,223	0,223	0,201	0,186	0,179	0,187	0,201	0,208	0,227	0,231	0,216	0,187	0,166	4,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08											1	1													Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2				1	1	1	1	1				1	1												Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,162	0,149	0,135	0,131	0,148	0,144	0,143	0,150	0,177	0,215	0,225	0,212	0,198	0,189	0,174	0,175	0,171	0,187	0,202	0,229	0,231	0,210	0,187	0,167	4,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1							1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη

[illegible]

Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,153	0,117	0,112	0,105	0,118	0,115	0,129	0,134	0,154	0,169	0,180	0,175	0,177	0,163	0,156	0,146	0,140	0,148	0,172	0,184	0,196	0,170	0,152	0,142	3,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																								1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08							1	1																	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1																	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1																						Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2				1	1	1																				Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,124	0,115	0,105	0,105	0,116	0,115	0,117	0,127	0,152	0,203	0,211	0,208	0,207	0,196	0,176	0,163	0,172	0,173	0,199	0,231	0,214	0,212	0,152	0,137	3,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08						1	1																		Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1						1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη

Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,120	0,113	0,111	0,104	0,119	0,112	0,123	0,129	0,147	0,167	0,177	0,165	0,157	0,145	0,139	0,125	0,128	0,131	0,153	0,185	0,177	0,160	0,145	0,140	3,37	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1																		Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1																								Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2								1	1														1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 27 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,116	0,111	0,108	0,108	0,115	0,108	0,109	0,128	0,153	0,160	0,174	0,182	0,196	0,174	0,145	0,142	0,137	0,143	0,169	0,175	0,180	0,155	0,143	0,131	3,46	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1																					1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 28 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,115	0,108	0,116	0,104	0,115	0,106	0,112	0,133	0,145	0,175	0,177	0,169	0,174	0,169	0,141	0,141	0,155	0,146	0,164	0,188	0,177	0,150	0,140	0,133	3,45	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1			1	1																	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1			1	1	1																	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1			1	1	1																	1		Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,120	0,109	0,108	0,104	0,116	0,116	0,109	0,115	0,132	0,166	0,180	0,196	0,197	0,183	0,165	0,160	0,172	0,174	0,185	0,214	0,209	0,186	0,182	0,167	3,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																				1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1					1	1	1	1																Διαθέσιμη

Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,125	0,113	0,109	0,102	0,110	0,103	0,114	0,130	0,126	0,161	0,162	0,162	0,172	0,159	0,132	0,117	0,111	0,126	0,146	0,155	0,148	0,135	0,116	0,114	3,15	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08							1	1																1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1																1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1																	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,097	0,095	0,095	0,098	0,099	0,104	0,120	0,152	0,171	0,165	0,183	0,178	0,172	0,140	0,139	0,143	0,147	0,172	0,181	0,168	0,159	0,142	0,136	3,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1																							Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1																							Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2			1	1	1	1	1	1	1	1														1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,128	0,116	0,118	0,117	0,126	0,129	0,125	0,141	0,150	0,170	0,175	0,174	0,165	0,137	0,113	0,100	0,110	0,117	0,138	0,143	0,144	0,126	0,110	0,111	3,18	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1																Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1														1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,096	0,093	0,095	0,088	0,099	0,098	0,103	0,114	0,114	0,139	0,137	0,141	0,151	0,155	0,153	0,136	0,137	0,144	0,184	0,191	0,178	0,158	0,151	0,142	3,19	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1																	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1																							Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1			1	1	1																	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2				1	1	1		1	1															1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,098	0,096	0,091	0,090	0,102	0,103	0,107	0,121	0,123	0,134	0,145	0,139	0,144	0,144	0,127	0,107	0,117	0,121	0,150	0,149	0,145	0,125	0,111	0,102	2,89	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1																1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,096	0,092	0,092	0,090	0,099	0,097	0,098	0,111	0,125	0,167	0,172	0,170	0,183	0,170	0,150	0,142	0,148	0,150	0,166	0,181	0,169	0,164	0,143	0,145	3,32	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																								1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1															1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,134	0,126	0,124	0,123	0,134	0,128	0,123	0,135	0,153	0,158	0,169	0,163	0,158	0,125	0,123	0,108	0,105	0,120	0,129	0,150	0,128	0,125	0,108	0,097	3,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1						1	1																Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1				1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,090	0,088	0,090	0,101	0,091	0,095	0,104	0,109	0,126	0,134	0,130	0,124	0,115	0,114	0,105	0,106	0,115	0,127	0,143	0,128	0,115	0,106	0,097	2,66	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1												Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																			1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,095	0,092	0,090	0,089	0,100	0,096	0,102	0,106	0,142	0,145	0,150	0,161	0,154	0,145	0,141	0,129	0,130	0,146	0,155	0,162	0,158	0,149	0,138	0,131	3,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1																1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1																	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1																							1	

Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,115	0,091	0,082	0,088	0,093	0,088	0,089	0,094	0,099	0,108	0,116	0,128	0,134	0,125	0,104	0,103	0,102	0,116	0,126	0,137	0,134	0,114	0,103	0,103	2,59	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1											1	1												Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,093	0,086	0,084	0,087	0,094	0,103	0,103	0,110	0,118	0,127	0,127	0,124	0,131	0,133	0,109	0,118	0,124	0,123	0,122	0,147	0,136	0,127	0,124	0,106	2,75	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,102	0,096	0,095	0,101	0,098	0,105	0,105	0,115	0,127	0,138	0,132	0,133	0,132	0,145	0,129	0,128	0,126	0,143	0,168	0,162	0,158	0,145	0,138	0,119	3,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1												Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,115	0,106	0,098	0,106	0,111	0,100	0,106	0,124	0,159	0,164	0,161	0,150	0,147	0,147	0,145	0,145	0,147	0,164	0,173	0,197	0,172	0,161	0,151	0,146	3,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1											1					Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2									1																Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2024			Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ωρες Κατανομής			00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)			0,135	0,133	0,130	0,130	0,141	0,135	0,138	0,149	0,146	0,150	0,158	0,163	0,170	0,167	0,144	0,148	0,146	0,168	0,171	0,166	0,161	0,151	0,146	0,135	3,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
G1 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1	1	1														1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08					1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1																						Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2											1	1	1	1											1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,129	0,121	0,118	0,117	0,119	0,132	0,125	0,130	0,146	0,160	0,163	0,163	0,174	0,151	0,134	0,132	0,139	0,139	0,149	0,159	0,159	0,138	0,127	0,122	3,35	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1									1									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1				1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,104	0,083	0,081	0,078	0,084	0,091	0,091	0,100	0,111	0,114	0,120	0,122	0,118	0,110	0,092	0,101	0,084	0,095	0,109	0,112	0,105	0,100	0,093	0,085	2,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1									1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,082	0,078	0,075	0,078	0,080	0,085	0,084	0,088	0,091	0,119	0,137	0,144	0,131	0,126	0,127	0,121	0,124	0,130	0,130	0,147	0,151	0,110	0,089	0,087	2,62	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08											1	1	1	1	1										Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																		1	1						Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,086	0,075	0,076	0,075	0,075	0,088	0,085	0,079	0,095	0,110	0,103	0,096	0,107	0,104	0,089	0,086	0,085	0,085	0,097	0,108	0,114	0,103	0,087	0,081	2,19	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,072	0,073	0,069	0,074	0,084	0,082	0,082	0,095	0,121	0,138	0,141	0,128	0,120	0,120	0,123	0,112	0,121	0,126	0,112	0,093	0,091	0,080	0,080	2,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1																1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	

Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,068	0,067	0,067	0,073	0,080	0,085	0,082	0,079	0,113	0,125	0,118	0,125	0,127	0,119	0,117	0,117	0,110	0,118	0,141	0,114	0,086	0,079	0,078	2,36	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1											Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,067	0,065	0,065	0,062	0,063	0,064	0,073	0,073	0,087	0,085	0,090	0,085	0,085	0,076	0,076	0,076	0,068	0,088	0,091	0,087	0,087	0,084	0,068	1,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1										1	1				1	1	1	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																				1	1	1			

Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,067	0,063	0,063	0,070	0,077	0,073	0,078	0,088	0,118	0,115	0,123	0,133	0,118	0,120	0,111	0,109	0,112	0,112	0,102	0,100	0,094	0,084	0,076	2,27	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1														1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1																			
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,067	0,069	0,065	0,074	0,081	0,079	0,077	0,078	0,088	0,076	0,085	0,102	0,079	0,069	0,080	0,081	0,079	0,084	0,093	0,089	0,085	0,080	0,074	1,90	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,062	0,061	0,064	0,067	0,076	0,078	0,077	0,087	0,110	0,125	0,123	0,111	0,112	0,104	0,108	0,101	0,105	0,108	0,123	0,121	0,087	0,078	0,073	2,23	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1										1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,065	0,062	0,063	0,067	0,074	0,068	0,077	0,079	0,095	0,099	0,088	0,092	0,078	0,069	0,080	0,067	0,069	0,085	0,088	0,090	0,083	0,072	0,069	1,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1																	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,068	0,060	0,062	0,066	0,074	0,071	0,073	0,081	0,092	0,119	0,113	0,110	0,104	0,108	0,099	0,102	0,098	0,109	0,123	0,109	0,078	0,075	0,069	2,13	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1				Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	

Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,061	0,058	0,059	0,066	0,076	0,073	0,086	0,073	0,076	0,086	0,098	0,086	0,088	0,078	0,071	0,079	0,070	0,081	0,094	0,086	0,085	0,082	0,071	1,86	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,067	0,064	0,062	0,063	0,065	0,062	0,068	0,076	0,087	0,107	0,107	0,107	0,108	0,101	0,099	0,107	0,116	0,132	0,119	0,112	0,107	0,096	0,074	2,18	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,062	0,062	0,061	0,066	0,076	0,072	0,073	0,082	0,070	0,068	0,107	0,118	0,133	0,117	0,113	0,119	0,105	0,102	0,093	0,098	0,088	0,082	0,077	2,11	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1						1											Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,069	0,068	0,070	0,071	0,081	0,079	0,069	0,078	0,087	0,087	0,087	0,081	0,070	0,071	0,078	0,073	0,077	0,092	0,085	0,080	0,078	0,072	0,076	1,86	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1			1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08							1	1																	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1																						Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,063	0,064	0,067	0,068	0,078	0,076	0,073	0,091	0,118	0,108	0,107	0,085	0,104	0,096	0,111	0,096	0,108	0,099	0,084	0,076	0,075	0,067	0,064	2,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1														1	1	1	1	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					

Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,057	0,062	0,062	0,067	0,075	0,075	0,071	0,074	0,083	0,077	0,091	0,085	0,075	0,067	0,075	0,075	0,080	0,084	0,077	0,074	0,069	0,064	0,069	1,75	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2											1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 1 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,057	0,059	0,059	0,064	0,069	0,075	0,072	0,091	0,103	0,099	0,106	0,100	0,069	0,075	0,073	0,073	0,070	0,074	0,071	0,077	0,076	0,067	0,068	1,81	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2												1	1	1												Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,057	0,060	0,060	0,067	0,070	0,069	0,064	0,069	0,071	0,066	0,071	0,076	0,067	0,070	0,077	0,072	0,070	0,086	0,085	0,072	0,067	0,065	0,064	1,66	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 3 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,059	0,058	0,058	0,053	0,058	0,055	0,060	0,069	0,071	0,077	0,079	0,077	0,065	0,073	0,075	0,065	0,071	0,081	0,076	0,077	0,078	0,068	0,064	1,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 4 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,056	0,060	0,058	0,073	0,067	0,066	0,088	0,100	0,099	0,098	0,110	0,107	0,095	0,102	0,108	0,102	0,107	0,078	0,077	0,073	0,072	0,067	0,062	1,98	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08				1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	

Τρίτη, 5 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,058	0,059	0,061	0,068	0,065	0,066	0,071	0,066	0,073	0,074	0,067	0,060	0,066	0,063	0,063	0,054	0,070	0,082	0,073	0,070	0,066	0,066	0,061	1,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																										Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																										Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,055	0,053	0,055	0,065	0,061	0,057	0,060	0,071	0,077	0,064	0,067	0,074	0,061	0,059	0,068	0,070	0,073	0,075	0,073	0,074	0,081	0,074	0,065	1,59	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 7 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,054	0,059	0,060	0,060	0,063	0,063	0,092	0,097	0,103	0,106	0,107	0,110	0,102	0,108	0,109	0,102	0,104	0,108	0,077	0,073	0,080	0,067	0,067	2,03	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1																1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1													1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 8 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,055	0,058	0,055	0,064	0,071	0,060	0,058	0,060	0,072	0,062	0,067	0,066	0,057	0,062	0,067	0,068	0,077	0,076	0,075	0,080	0,077	0,083	0,076	1,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 9 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,060	0,057	0,055	0,066	0,065	0,065	0,064	0,069	0,063	0,080	0,083	0,067	0,065	0,063	0,075	0,072	0,071	0,076	0,081	0,079	0,081	0,074	0,068	1,67	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη	

Κυριακή, 10 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,060	0,056	0,056	0,058	0,057	0,059	0,056	0,069	0,063	0,070	0,080	0,082	0,076	0,077	0,075	0,083	0,073	0,081	0,085	0,095	0,078	0,071	0,064	1,69	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 11 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,060	0,057	0,054	0,067	0,065	0,072	0,074	0,103	0,103	0,097	0,109	0,108	0,095	0,101	0,099	0,101	0,104	0,104	0,086	0,075	0,075	0,073	0,069	2,01	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1														1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08																						1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,058	0,059	0,057	0,065	0,062	0,071	0,067	0,066	0,064	0,076	0,079	0,081	0,074	0,068	0,070	0,078	0,075	0,079	0,072	0,075	0,075	0,079	0,070	1,69	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη	
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 13 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,054	0,049	0,046	0,046	0,054	0,055	0,056	0,057	0,061	0,072	0,066	0,056	0,097	0,100	0,099	0,102	0,097	0,099	0,105	0,105	0,104	0,091	0,069	0,061	1,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08								1	1	1	1														Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1																		
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1			1	1														
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2																						1	1	1	

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία						Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200			
TE (MW)			0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,059						1	0,141	30%	33
	01:00	0,056						1	0,144	28%	31
	02:00	0,054						1	0,146	27%	30
	03:00	0,054						1	0,146	27%	30
	04:00	0,065						1	0,135	33%	35
	05:00	0,061						1	0,139	30%	33
	06:00	0,067						1	0,133	33%	36
	07:00	0,061						1	0,139	30%	34
	08:00	0,072						1	0,128	36%	38
	09:00	0,070						1	0,130	35%	38
	10:00	0,079						1	0,121	40%	41
	11:00	0,081						1	0,119	41%	42
	12:00	0,080						1	0,120	40%	41
	13:00	0,078						1	0,122	39%	41
	14:00	0,076						1	0,124	38%	40
	15:00	0,070						1	0,130	35%	38
	16:00	0,065						1	0,135	33%	35
	17:00	0,076						1	0,124	38%	40
	18:00	0,074						1	0,126	37%	39
	19:00	0,076						1	0,124	38%	40
	20:00	0,074	1		1				0,086	46%	46
	21:00	0,077	1		1				0,083	48%	41
	22:00	0,071	1		1				0,089	45%	38
	23:00	0,066	1		1				0,094	41%	36
		1,66 MWh									898 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία							Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200			
ΤΕ (MW)			0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088			
Η Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,062	1		1				0,098	39%	35
	01:00	0,059	1		1				0,101	37%	33
	02:00	0,055	1		1				0,105	35%	32
	03:00	0,054	1		1				0,106	34%	31
	04:00	0,063	1		1				0,097	39%	35
	05:00	0,060	1		1				0,100	37%	34
	06:00	0,069	1		1				0,091	43%	38
	07:00	0,069	1		1				0,091	43%	38
	08:00	0,073	1		1				0,087	45%	39
	09:00	0,069	1		1				0,091	43%	38
	10:00	0,066						1	0,134	33%	39
	11:00	0,067						1	0,133	33%	36
	12:00	0,099						1	0,101	50%	49
	13:00	0,100						1	0,100	50%	49
	14:00	0,096						1	0,104	48%	48
	15:00	0,097						1	0,103	48%	48
	16:00	0,106						1	0,094	53%	51
	17:00	0,111						1	0,089	55%	53
	18:00	0,101						1	0,099	51%	49
	19:00	0,106						1	0,094	53%	51
	20:00	0,106						1	0,094	53%	51
	21:00	0,114						1	0,086	57%	54
	22:00	0,081						1	0,119	40%	42
	23:00	0,061						1	0,139	31%	34
		1,94 MWh									1.006 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία							Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200			
ΤΕ (MW)			0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,057						1	0,143	28%	32
	01:00	0,055						1	0,145	27%	31
	02:00	0,053						1	0,147	27%	30
	03:00	0,052						1	0,148	26%	30
	04:00	0,063						1	0,137	32%	35
	05:00	0,066						1	0,134	33%	36
	06:00	0,064						1	0,136	32%	35
	07:00	0,067						1	0,133	34%	36
	08:00	0,061						1	0,139	31%	34
	09:00	0,063	1	1					0,097	39%	42
	10:00	0,069	1	1					0,091	43%	38
	11:00	0,070	1	1					0,090	44%	38
	12:00	0,076	1	1					0,084	47%	40
	13:00	0,072	1	1					0,088	45%	39
	14:00	0,078	1	1					0,082	49%	41
	15:00	0,070	1	1					0,090	43%	38
	16:00	0,074	1	1					0,086	46%	40
	17:00	0,068	1	1					0,092	42%	37
	18:00	0,079						1	0,121	39%	45
	19:00	0,076						1	0,124	38%	40
	20:00	0,079	1		1				0,081	49%	48
	21:00	0,075	1		1				0,085	47%	40
	22:00	0,071	1		1				0,089	44%	38
	23:00	0,063	1		1				0,097	40%	35
		1,62 MWh									896 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία						Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200			
ΤΕ (MW)			0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,061	1		1				0,099	38%	34
	01:00	0,056	1		1				0,104	35%	32
	02:00	0,050	1		1				0,110	31%	29
	03:00	0,051	1		1				0,109	32%	30
	04:00	0,052	1		1				0,108	33%	30
	05:00	0,051	1		1				0,109	32%	30
	06:00	0,052	1		1				0,108	32%	30
	07:00	0,054	1		1				0,106	34%	31
	08:00	0,064						1	0,136	32%	38
	09:00	0,068						1	0,132	34%	37
	10:00	0,086						1	0,114	43%	44
	11:00	0,089						1	0,111	45%	45
	12:00	0,087						1	0,113	43%	44
	13:00	0,084						1	0,116	42%	43
	14:00	0,081						1	0,119	41%	42
	15:00	0,074						1	0,126	37%	39
	16:00	0,073						1	0,127	36%	39
	17:00	0,091						1	0,109	45%	46
	18:00	0,093						1	0,107	47%	47
	19:00	0,092						1	0,108	46%	46
	20:00	0,086	1		1				0,074	54%	51
	21:00	0,080	1		1				0,080	50%	42
	22:00	0,077	1		1				0,083	48%	41
	23:00	0,067	1		1				0,093	42%	37
		1,72 MWh									927 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Γενική διακοπή στις 20:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία							Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200			
ΤΕ (MW)			0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,059	1		1				0,101	37%	33
	01:00	0,060	1		1				0,100	37%	34
	02:00	0,056	1		1				0,104	35%	32
	03:00	0,053	1		1				0,107	33%	30
	04:00	0,066	1		1				0,094	41%	36
	05:00	0,060	1		1				0,100	37%	34
	06:00	0,063	1		1				0,097	39%	35
	07:00	0,066	1		1				0,094	41%	36
	08:00	0,067	1		1				0,093	42%	37
	09:00	0,084					1		0,166	34%	48
	10:00	0,069					1		0,181	27%	38
	11:00	0,070					1		0,180	28%	38
	12:00	0,066					1		0,184	26%	36
	13:00	0,067					1		0,183	27%	37
	14:00	0,065					1		0,185	26%	36
	15:00	0,062					1		0,188	25%	34
	16:00	0,061					1		0,189	24%	34
	17:00	0,063					1		0,187	25%	35
	18:00	0,075					1		0,175	30%	41
	19:00	0,088					1		0,162	35%	47
	20:00	0,080					1		0,170	32%	43
	21:00	0,078					1		0,172	31%	42
	22:00	0,067	1	1					0,093	42%	44
	23:00	0,061	1	1					0,099	38%	34
		1,60 MWh									892 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία							Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200			
ΤΕ (MW)			0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,063	1	1					0,097	39%	35
	01:00	0,065	1	1					0,095	41%	36
	02:00	0,054	1	1					0,106	34%	31
	03:00	0,053	1	1					0,107	33%	30
	04:00	0,064	1	1					0,096	40%	35
	05:00	0,057	1	1					0,103	35%	32
	06:00	0,060	1	1					0,100	38%	34
	07:00	0,071	1		1				0,089	44%	42
	08:00	0,069	1		1				0,091	43%	38
	09:00	0,071	1		1				0,089	44%	38
	10:00	0,068	1		1				0,092	43%	37
	11:00	0,063	1		1				0,097	39%	35
	12:00	0,061			1				0,019	76%	29
	13:00	0,061			1				0,019	76%	29
	14:00	0,066			1				0,014	83%	31
	15:00	0,062			1				0,018	77%	29
	16:00	0,070	1		1				0,090	44%	42
	17:00	0,072	1		1				0,088	45%	39
	18:00	0,081						1	0,119	41%	45
	19:00	0,083						1	0,117	42%	43
	20:00	0,082						1	0,118	41%	42
	21:00	0,079						1	0,122	39%	41
	22:00	0,086						1	0,114	43%	44
	23:00	0,072						1	0,128	36%	38
		1,63 MWh									876 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,064		1				
	01:00	0,063		1				
	02:00	0,062		1				
	03:00	0,063	1	1				
	04:00	0,074	1	1				
	05:00	0,069	1	1				
	06:00	0,077	1	1				
	07:00	0,076	1	1				
	08:00	0,073	1	1				
	09:00	0,069	1	1				
	10:00	0,074	1	1				
	11:00	0,074	1	1				
	12:00	0,074	1	1				
	13:00	0,077	1	1				
	14:00	0,075	1	1				
	15:00	0,074	1	1				
	16:00	0,070	1	1				
	17:00	0,074	1	1				
	18:00	0,077	1	1				
	19:00	0,093	1	1				
	20:00	0,091						1
	21:00	0,088						1
	22:00	0,079						1
	23:00	0,076						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,070						1
	01:00	0,069						1
	02:00	0,068						1
	03:00	0,065						1
	04:00	0,073	1		1			
	05:00	0,066	1		1			
	06:00	0,070	1		1			
	07:00	0,071	1		1			
	08:00	0,070	1		1			
	09:00	0,071						1
	10:00	0,067						1
	11:00	0,063						1
	12:00	0,075						1
	13:00	0,071						1
	14:00	0,076						1
	15:00	0,080						1
	16:00	0,075						1
	17:00	0,079						1
	18:00	0,085						1
	19:00	0,088						1
	20:00	0,087						1
	21:00	0,082						1
	22:00	0,077						1
	23:00	0,070						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,061	1					
	01:00	0,063	1					
	02:00	0,059	1					
	03:00	0,059	1					
	04:00	0,067	1		1			
	05:00	0,064	1		1			
	06:00	0,067	1		1			
	07:00	0,067	1		1			
	08:00	0,065						1
	09:00	0,094						1
	10:00	0,109					1	
	11:00	0,102					1	
	12:00	0,100					1	
	13:00	0,075						1
	14:00	0,066						1
	15:00	0,074						1
	16:00	0,080						1
	17:00	0,085						1
	18:00	0,085						1
	19:00	0,081						1
	20:00	0,079						1
	21:00	0,074						1
	22:00	0,070						1
	23:00	0,071						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,064	1					
	01:00	0,064	1					
	02:00	0,059	1					
	03:00	0,061	1					
	04:00	0,060	1					
	05:00	0,059	1					
	06:00	0,064	1					
	07:00	0,068	1		1			
	08:00	0,073	1		1			
	09:00	0,076	1		1			
	10:00	0,075						1
	11:00	0,074						1
	12:00	0,078						1
	13:00	0,072						1
	14:00	0,067						1
	15:00	0,070						1
	16:00	0,082						1
	17:00	0,083						1
	18:00	0,080	1	1				
	19:00	0,075	1	1				
	20:00	0,081	1	1				
	21:00	0,074	1	1				
	22:00	0,077	1	1				
	23:00	0,069	1	1				

Γενική διακοπή στις 18:10 διάρκειας 3 λεπτών λόγω βλάβης της G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,060		1				
	01:00	0,061		1				
	02:00	0,060			1			
	03:00	0,056			1			
	04:00	0,064			1			
	05:00	0,063			1			
	06:00	0,062			1			
	07:00	0,069						1
	08:00	0,070						1
	09:00	0,069						1
	10:00	0,072						1
	11:00	0,070						1
	12:00	0,066						1
	13:00	0,071						1
	14:00	0,070						1
	15:00	0,075						1
	16:00	0,090		1	1			
	17:00	0,089		1	1			
	18:00	0,076		1	1			
	19:00	0,090		1	1			
	20:00	0,095		1	1			
	21:00	0,080		1	1			
	22:00	0,073		1	1			
	23:00	0,064		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,063	1					
	01:00	0,065	1					
	02:00	0,064	1					
	03:00	0,061	1					
	04:00	0,068	1	1				
	05:00	0,068	1	1				
	06:00	0,069	1	1				
	07:00	0,064	1		1			
	08:00	0,067	1		1			
	09:00	0,083	1		1			
	10:00	0,110						1
	11:00	0,115						1
	12:00	0,104				1		
	13:00	0,103				1		
	14:00	0,076	1		1			
	15:00	0,071	1		1			
	16:00	0,078	1		1			
	17:00	0,079	1		1			
	18:00	0,087	1		1			
	19:00	0,091	1		1			
	20:00	0,088	1		1			
	21:00	0,077	1		1			
	22:00	0,076	1		1			
	23:00	0,070	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,058		1				
	01:00	0,059		1				
	02:00	0,062		1				
	03:00	0,060		1				
	04:00	0,063		1				
	05:00	0,063		1				
	06:00	0,067	1	1				
	07:00	0,068	1	1				
	08:00	0,068	1	1				
	09:00	0,064	1	1				
	10:00	0,071						1
	11:00	0,065						1
	12:00	0,071						1
	13:00	0,067	1		1			
	14:00	0,066	1		1			
	15:00	0,067	1		1			
	16:00	0,072	1		1			
	17:00	0,081	1		1			
	18:00	0,086	1		1			
	19:00	0,094	1		1			
	20:00	0,091	1		1			
	21:00	0,089	1		1			
	22:00	0,077	1		1			
	23:00	0,071	1		1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,065	1		1			
	01:00	0,063		1				
	02:00	0,067		1				
	03:00	0,064		1				
	04:00	0,074		1	1			
	05:00	0,070		1	1			
	06:00	0,071		1	1			
	07:00	0,077		1	1			
	08:00	0,071		1	1			
	09:00	0,062					1	
	10:00	0,071					1	
	11:00	0,107					1	
	12:00	0,095					1	
	13:00	0,093					1	
	14:00	0,098					1	
	15:00	0,064		1	1			
	16:00	0,071		1	1			
	17:00	0,082		1	1			
	18:00	0,075		1	1			
	19:00	0,078		1	1			
	20:00	0,079		1	1			
	21:00	0,076		1	1			
	22:00	0,077		1	1			
	23:00	0,066		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,059			1			
	01:00	0,060			1			
	02:00	0,065			1			
	03:00	0,061			1			
	04:00	0,070	1		1			
	05:00	0,064	1	1				
	06:00	0,067	1	1				
	07:00	0,067	1	1				
	08:00	0,060		1				
	09:00	0,053		1				
	10:00	0,060		1				
	11:00	0,064		1				
	12:00	0,068		1	1			
	13:00	0,063		1	1			
	14:00	0,063		1	1			
	15:00	0,070	1	1				
	16:00	0,067	1	1				
	17:00	0,079	1	1				
	18:00	0,078	1		1			
	19:00	0,077	1		1			
	20:00	0,073	1		1			
	21:00	0,063	1		1			
	22:00	0,061	1		1			
	23:00	0,056	1		1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,051			1			
	01:00	0,049			1			
	02:00	0,049		1				
	03:00	0,049		1				
	04:00	0,059		1				
	05:00	0,060		1				
	06:00	0,067		1	1			
	07:00	0,070		1	1			
	08:00	0,066		1	1			
	09:00	0,064	1		1			
	10:00	0,072	1		1			
	11:00	0,079	1		1			
	12:00	0,065	1		1			
	13:00	0,062			1			
	14:00	0,062			1			
	15:00	0,064	1	1				
	16:00	0,067	1	1				
	17:00	0,069	1	1				
	18:00	0,071	1	1				
	19:00	0,073	1	1				
	20:00	0,064		1	1			
	21:00	0,061		1	1			
	22:00	0,059		1	1			
	23:00	0,060		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,056		1				
	01:00	0,054		1				
	02:00	0,052		1				
	03:00	0,046		1				
	04:00	0,049		1				
	05:00	0,056		1				
	06:00	0,060			1			
	07:00	0,058			1			
	08:00	0,068	1		1			
	09:00	0,068	1		1			
	10:00	0,081	1		1			
	11:00	0,086	1		1			
	12:00	0,078	1		1			
	13:00	0,075	1		1			
	14:00	0,072	1		1			
	15:00	0,074		1	1			
	16:00	0,078		1	1			
	17:00	0,079		1	1			
	18:00	0,076		1	1			
	19:00	0,081		1	1			
	20:00	0,074		1	1			
	21:00	0,069		1	1			
	22:00	0,062		1	1			
	23:00	0,055		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,063		1				
	01:00	0,055		1				
	02:00	0,054		1				
	03:00	0,055		1				
	04:00	0,060		1				
	05:00	0,059		1				
	06:00	0,067	1	1				
	07:00	0,063	1		1			
	08:00	0,056			1			
	09:00	0,061			1			
	10:00	0,074	1		1			
	11:00	0,075	1		1			
	12:00	0,076	1		1			
	13:00	0,065	1		1			
	14:00	0,060			1			
	15:00	0,061			1			
	16:00	0,063			1			
	17:00	0,070	1		1			
	18:00	0,078	1		1			
	19:00	0,073	1		1			
	20:00	0,071	1		1			
	21:00	0,074	1		1			
	22:00	0,070	1		1			
	23:00	0,060		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,060		1				
	01:00	0,055		1				
	02:00	0,054		1				
	03:00	0,055		1				
	04:00	0,059		1				
	05:00	0,059		1				
	06:00	0,062		1				
	07:00	0,065	1	1				
	08:00	0,091	1	1				
	09:00	0,100	1	1				
	10:00	0,103	1	1				
	11:00	0,109					1	
	12:00	0,107					1	
	13:00	0,102					1	
	14:00	0,094					1	
	15:00	0,100					1	
	16:00	0,106					1	
	17:00	0,082					1	
	18:00	0,085						1
	19:00	0,081						1
	20:00	0,080						1
	21:00	0,076						1
	22:00	0,069	1	1				
	23:00	0,066	1	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,063	1	1				
	01:00	0,054		1				
	02:00	0,052		1				
	03:00	0,055		1				
	04:00	0,063		1				
	05:00	0,063		1				
	06:00	0,068	1	1				
	07:00	0,062	1	1				
	08:00	0,060		1				
	09:00	0,063		1				
	10:00	0,072	1		1			
	11:00	0,079	1		1			
	12:00	0,075						1
	13:00	0,067						1
	14:00	0,058			1			
	15:00	0,069	1		1			
	16:00	0,070	1		1			
	17:00	0,076	1		1			
	18:00	0,085						1
	19:00	0,093						1
	20:00	0,086						1
	21:00	0,079						1
	22:00	0,078						1
	23:00	0,068						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,061			1			
	01:00	0,057			1			
	02:00	0,057			1			
	03:00	0,058			1			
	04:00	0,053			1			
	05:00	0,055			1			
	06:00	0,062			1			
	07:00	0,061			1			
	08:00	0,058			1			
	09:00	0,067			1			
	10:00	0,073	1		1			
	11:00	0,084	1		1			
	12:00	0,101	1		1			
	13:00	0,096						1
	14:00	0,084						1
	15:00	0,088						1
	16:00	0,080	1	1				
	17:00	0,083	1	1				
	18:00	0,084	1	1				
	19:00	0,094	1	1				
	20:00	0,083						1
	21:00	0,075						1
	22:00	0,075						1
	23:00	0,060		1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,055		1				
	01:00	0,051		1				
	02:00	0,050		1				
	03:00	0,052		1				
	04:00	0,058		1				
	05:00	0,056		1				
	06:00	0,064		1				
	07:00	0,063		1				
	08:00	0,066		1				
	09:00	0,108						1
	10:00	0,111						1
	11:00	0,109						1
	12:00	0,099						1
	13:00	0,100						1
	14:00	0,084						1
	15:00	0,081	1		1			
	16:00	0,077	1		1			
	17:00	0,080	1		1			
	18:00	0,086	1		1			
	19:00	0,090						1
	20:00	0,088						1
	21:00	0,092						1
	22:00	0,090						1
	23:00	0,073						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,068	1		1			
	01:00	0,065	1		1			
	02:00	0,062			1			
	03:00	0,064			1			
	04:00	0,068	1		1			
	05:00	0,077	1		1			
	06:00	0,082	1		1			
	07:00	0,077	1		1			
	08:00	0,072	1		1			
	09:00	0,066	1		1			
	10:00	0,069	1		1			
	11:00	0,073	1		1			
	12:00	0,063			1			
	13:00	0,061			1			
	14:00	0,064		1				
	15:00	0,071	1	1				
	16:00	0,080	1	1				
	17:00	0,077	1	1				
	18:00	0,090						1
	19:00	0,092						1
	20:00	0,084						1
	21:00	0,089						1
	22:00	0,084						1
	23:00	0,075						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,063		1				
	01:00	0,056		1				
	02:00	0,054		1				
	03:00	0,058		1				
	04:00	0,054		1				
	05:00	0,054		1				
	06:00	0,059		1				
	07:00	0,065		1				
	08:00	0,061		1				
	09:00	0,060		1				
	10:00	0,062		1				
	11:00	0,065	1	1				
	12:00	0,066	1	1				
	13:00	0,065	1	1				
	14:00	0,061		1				
	15:00	0,064		1				
	16:00	0,074	1		1			
	17:00	0,080	1		1			
	18:00	0,088						1
	19:00	0,089						1
	20:00	0,091						1
	21:00	0,089						1
	22:00	0,082						1
	23:00	0,066	1		1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,060			1			
	01:00	0,056			1			
	02:00	0,056			1			
	03:00	0,058			1			
	04:00	0,065	1		1			
	05:00	0,072	1		1			
	06:00	0,074	1		1			
	07:00	0,059	1		1			
	08:00	0,060			1			
	09:00	0,059			1			
	10:00	0,058			1			
	11:00	0,056			1			
	12:00	0,069			1			
	13:00	0,054		1				
	14:00	0,051		1				
	15:00	0,055		1				
	16:00	0,067	1	1				
	17:00	0,078	1	1				
	18:00	0,079						1
	19:00	0,089						1
	20:00	0,084						1
	21:00	0,080						1
	22:00	0,069						1
	23:00	0,067						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,070						1
	01:00	0,063		1				
	02:00	0,060		1				
	03:00	0,059		1				
	04:00	0,062		1				
	05:00	0,065	1	1				
	06:00	0,067	1	1				
	07:00	0,056		1				
	08:00	0,058		1				
	09:00	0,060		1				
	10:00	0,054		1				
	11:00	0,057		1				
	12:00	0,061		1				
	13:00	0,057		1				
	14:00	0,056		1				
	15:00	0,058		1				
	16:00	0,064		1				
	17:00	0,080	1		1			
	18:00	0,077	1		1			
	19:00	0,072	1		1			
	20:00	0,062			1			
	21:00	0,062			1			
	22:00	0,059			1			
	23:00	0,058	1		1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,055	1					
	01:00	0,053			1			
	02:00	0,050			1			
	03:00	0,047			1			
	04:00	0,052			1			
	05:00	0,054			1			
	06:00	0,055			1			
	07:00	0,055			1			
	08:00	0,060			1			
	09:00	0,060		1				
	10:00	0,057		1				
	11:00	0,066	1	1				
	12:00	0,060	1	1				
	13:00	0,052			1			
	14:00	0,050			1			
	15:00	0,061	1		1			
	16:00	0,065	1		1			
	17:00	0,074	1		1			
	18:00	0,072	1		1			
	19:00	0,074	1		1			
	20:00	0,069		1	1			
	21:00	0,063		1	1			
	22:00	0,056		1				
	23:00	0,052		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,052		1				
	01:00	0,051		1				
	02:00	0,049		1				
	03:00	0,047		1				
	04:00	0,050		1				
	05:00	0,055		1				
	06:00	0,054		1				
	07:00	0,052		1				
	08:00	0,051		1				
	09:00	0,050		1				
	10:00	0,047		1				
	11:00	0,050		1				
	12:00	0,054		1				
	13:00	0,068	1	1				
	14:00	0,084	1	1				
	15:00	0,089	1	1				
	16:00	0,084	1	1				
	17:00	0,097	1	1				
	18:00	0,093	1		1			
	19:00	0,080	1		1			
	20:00	0,073	1		1			
	21:00	0,065	1		1			
	22:00	0,061			1			
	23:00	0,058			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,055			1			
	01:00	0,052			1			
	02:00	0,049			1			
	03:00	0,048			1			
	04:00	0,052			1			
	05:00	0,061			1			
	06:00	0,057			1			
	07:00	0,050			1			
	08:00	0,049			1			
	09:00	0,055			1			
	10:00	0,054			1			
	11:00	0,053			1			
	12:00	0,050			1			
	13:00	0,050			1			
	14:00	0,048			1			
	15:00	0,056			1			
	16:00	0,065			1			
	17:00	0,062			1			
	18:00	0,080	1		1			
	19:00	0,073	1		1			
	20:00	0,068						1
	21:00	0,061						1
	22:00	0,054		1				
	23:00	0,053		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,058		1				
	01:00	0,051		1				
	02:00	0,051		1				
	03:00	0,048		1				
	04:00	0,063	1	1				
	05:00	0,070	1	1				
	06:00	0,060	1	1				
	07:00	0,058		1				
	08:00	0,057		1				
	09:00	0,060			1			
	10:00	0,062			1			
	11:00	0,068	1		1			
	12:00	0,061	1		1			
	13:00	0,063	1		1			
	14:00	0,064	1		1			
	15:00	0,064	1		1			
	16:00	0,064	1		1			
	17:00	0,068	1		1			
	18:00	0,070	1		1			
	19:00	0,073						1
	20:00	0,074						1
	21:00	0,067						1
	22:00	0,067	1	1				
	23:00	0,063	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,052		1				
	01:00	0,048		1				
	02:00	0,047		1				
	03:00	0,046		1				
	04:00	0,051		1				
	05:00	0,053		1				
	06:00	0,059		1				
	07:00	0,055		1				
	08:00	0,054		1				
	09:00	0,066	1	1				
	10:00	0,071	1	1				
	11:00	0,070	1	1				
	12:00	0,059	1					
	13:00	0,057	1					
	14:00	0,063	1	1				
	15:00	0,062	1	1				
	16:00	0,066	1	1				
	17:00	0,073						1
	18:00	0,074						1
	19:00	0,071						1
	20:00	0,064						1
	21:00	0,056			1			
	22:00	0,051			1			
	23:00	0,049			1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,050			1			
	01:00	0,047			1			
	02:00	0,049			1			
	03:00	0,047			1			
	04:00	0,048			1			
	05:00	0,050			1			
	06:00	0,053			1			
	07:00	0,052			1			
	08:00	0,054			1			
	09:00	0,059			1			
	10:00	0,076	1		1			
	11:00	0,100	1		1			
	12:00	0,098	1		1			
	13:00	0,098	1		1			
	14:00	0,107	1		1			
	15:00	0,102	1		1			
	16:00	0,079	1		1			
	17:00	0,076	1		1			
	18:00	0,075	1		1			
	19:00	0,074						1
	20:00	0,074						1
	21:00	0,067						1
	22:00	0,070						1
	23:00	0,057						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,051		1				
	01:00	0,047		1				
	02:00	0,047		1				
	03:00	0,047		1				
	04:00	0,053		1				
	05:00	0,050		1				
	06:00	0,058		1				
	07:00	0,059		1				
	08:00	0,062		1				
	09:00	0,054		1				
	10:00	0,056	1					
	11:00	0,057	1					
	12:00	0,052	1					
	13:00	0,051	1					
	14:00	0,055	1					
	15:00	0,050	1					
	16:00	0,053	1					
	17:00	0,058			1			
	18:00	0,062			1			
	19:00	0,069						1
	20:00	0,062						1
	21:00	0,060						1
	22:00	0,052			1			
	23:00	0,046			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,046			1			
	01:00	0,045			1			
	02:00	0,043			1			
	03:00	0,041			1			
	04:00	0,046			1			
	05:00	0,053			1			
	06:00	0,053			1			
	07:00	0,048			1			
	08:00	0,060			1			
	09:00	0,055			1			
	10:00	0,067	1		1			
	11:00	0,062	1		1			
	12:00	0,066		1				
	13:00	0,035		1				
	14:00	0,057	1	1				
	15:00	0,067	1	1				
	16:00	0,072	1	1				
	17:00	0,073	1	1				
	18:00	0,072						1
	19:00	0,069						1
	20:00	0,066						1
	21:00	0,059						1
	22:00	0,054		1				
	23:00	0,052		1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,049		1				
	01:00	0,050		1				
	02:00	0,048		1				
	03:00	0,046		1				
	04:00	0,046		1				
	05:00	0,049		1				
	06:00	0,050		1				
	07:00	0,052		1				
	08:00	0,055		1				
	09:00	0,050		1				
	10:00	0,057		1				
	11:00	0,059		1				
	12:00	0,058		1				
	13:00	0,052		1				
	14:00	0,051		1				
	15:00	0,055		1				
	16:00	0,057		1				
	17:00	0,061		1				
	18:00	0,060		1				
	19:00	0,060						1
	20:00	0,058						1
	21:00	0,054						1
	22:00	0,052			1			
	23:00	0,051			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,044			1			
	01:00	0,044			1			
	02:00	0,044			1			
	03:00	0,045			1			
	04:00	0,052			1			
	05:00	0,052			1			
	06:00	0,057			1			
	07:00	0,054			1			
	08:00	0,054			1			
	09:00	0,053			1			
	10:00	0,057			1			
	11:00	0,058			1			
	12:00	0,051			1			
	13:00	0,052			1			
	14:00	0,050			1			
	15:00	0,048			1			
	16:00	0,054			1			
	17:00	0,059			1			
	18:00	0,063						1
	19:00	0,063						1
	20:00	0,060						1
	21:00	0,058						1
	22:00	0,059						1
	23:00	0,055		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,055		1				
	01:00	0,051		1				
	02:00	0,049		1				
	03:00	0,047		1				
	04:00	0,056			1			
	05:00	0,056			1			
	06:00	0,058			1			
	07:00	0,053			1			
	08:00	0,051			1			
	09:00	0,049		1				
	10:00	0,051		1				
	11:00	0,057		1				
	12:00	0,054		1				
	13:00	0,047		1				
	14:00	0,046		1				
	15:00	0,047		1				
	16:00	0,054		1				
	17:00	0,063		1				
	18:00	0,070	1	1				
	19:00	0,065	1	1				
	20:00	0,067						1
	21:00	0,060						1
	22:00	0,057		1				
	23:00	0,053		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,049		1				
	01:00	0,047		1				
	02:00	0,045		1				
	03:00	0,046			1			
	04:00	0,048			1			
	05:00	0,046			1			
	06:00	0,046			1			
	07:00	0,044			1			
	08:00	0,045			1			
	09:00	0,043			1			
	10:00	0,070	1		1			
	11:00	0,068	1		1			
	12:00	0,045			1			
	13:00	0,038			1			
	14:00	0,043			1			
	15:00	0,043			1			
	16:00	0,045			1			
	17:00	0,048			1			
	18:00	0,061			1			
	19:00	0,062			1			
	20:00	0,054						1
	21:00	0,055						1
	22:00	0,054						1
	23:00	0,048						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης