

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 1/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	01/01/24 0:00	11,92	1			1	1				
	01/01/24 1:00	11,13	1			1	1				
	01/01/24 2:00	10,66	1			1	1				
	01/01/24 3:00	10,31	1			1	1				
	01/01/24 4:00	10,03	1			1	1				
	01/01/24 5:00	10,14	1			1	1				
	01/01/24 6:00	10,15	1			1	1				
	01/01/24 7:00	10,10	1			1	1				
	01/01/24 8:00	10,32	1			1	1				
	01/01/24 9:00	11,05	1			1	1				
	01/01/24 10:00	12,02	1			1	1				
	01/01/24 11:00	13,02	1		1	1	1				
	01/01/24 12:00	13,08	1		1	1	1				
	01/01/24 13:00	12,54	1		1	1	1				
	01/01/24 14:00	11,76	1		1	1	1				
	01/01/24 15:00	11,78	1		1	1	1				
	01/01/24 16:00	11,77	1		1	1	1				
	01/01/24 17:00	12,48			1	1	1		1		
	01/01/24 18:00	13,48			1	1	1		1		
	01/01/24 19:00	13,47			1	1	1		1		
01/01/24 20:00	13,27			1	1	1		1			
01/01/24 21:00	13,17			1	1	1		1			
01/01/24 22:00	12,62			1	1	1		1			
01/01/24 23:00	11,89			1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 2/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	02/01/24 0:00	10,84				1	1		1		
	02/01/24 1:00	10,38				1	1		1		
	02/01/24 2:00	10,22				1	1		1		
	02/01/24 3:00	9,93				1	1		1		
	02/01/24 4:00	10,07				1	1		1		
	02/01/24 5:00	10,04				1	1		1		
	02/01/24 6:00	10,32				1	1		1		
	02/01/24 7:00	10,75				1	1		1		
	02/01/24 8:00	11,57				1	1		1		
	02/01/24 9:00	12,34				1	1		1		
	02/01/24 10:00	13,16			1	1	1		1		
	02/01/24 11:00	13,40			1	1	1		1		
	02/01/24 12:00	13,98			1	1	1		1		
	02/01/24 13:00	13,77	1		1	1	1				
	02/01/24 14:00	13,28	1		1	1	1				
	02/01/24 15:00	13,12	1		1	1	1				
	02/01/24 16:00	13,44	1		1	1	1	1			
	02/01/24 17:00	14,10	1		1	1	1				
	02/01/24 18:00	14,39	1		1	1	1	1			
	02/01/24 19:00	14,21	1		1	1	1	1			
02/01/24 20:00	13,83	1		1	1	1	1				
02/01/24 21:00	13,21	1		1	1	1	1				
02/01/24 22:00	12,35	1		1	1	1	1				
02/01/24 23:00	12,11	1			1	1					
Παρατηρήσεις:											
- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 3/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	03/01/24 0:00	11,40	1			1	1				
	03/01/24 1:00	10,89	1			1	1				
	03/01/24 2:00	10,40	1			1	1				
	03/01/24 3:00	9,88	1			1	1	1			
	03/01/24 4:00	9,97	1			1	1				
	03/01/24 5:00	10,19	1			1	1				
	03/01/24 6:00	10,58	1			1	1				
	03/01/24 7:00	11,12	1			1	1	1			
	03/01/24 8:00	12,00	1			1	1	1			
	03/01/24 9:00	12,27	1		1	1	1	1			
	03/01/24 10:00	12,47	1		1	1	1	1			
	03/01/24 11:00	13,33	1		1	1	1	1			
	03/01/24 12:00	13,46	1		1	1	1	1			
	03/01/24 13:00	13,68	1		1	1	1	1			
	03/01/24 14:00	13,73	1		1	1	1	1			
	03/01/24 15:00	13,34	1		1	1	1	1			
	03/01/24 16:00	13,73	1		1	1	1	1			
	03/01/24 17:00	14,67	1		1	1	1	1			
	03/01/24 18:00	14,97	1		1	1	1	1	1		
	03/01/24 19:00	14,62	1		1	1	1	1	1		
03/01/24 20:00	14,25	1		1	1	1	1	1			
03/01/24 21:00	13,67	1		1	1	1	1	1			
03/01/24 22:00	12,63	1		1	1	1	1	1			
03/01/24 23:00	11,66	1			1	1					
Παρατηρήσεις:											
- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 4/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	04/01/24 0:00	11,13	1			1	1				
	04/01/24 1:00	10,79	1			1	1				
	04/01/24 2:00	10,73	1			1	1				
	04/01/24 3:00	10,49	1			1	1				
	04/01/24 4:00	10,43	1			1	1				
	04/01/24 5:00	10,71	1			1	1				
	04/01/24 6:00	10,79	1			1	1				
	04/01/24 7:00	11,21	1			1	1				
	04/01/24 8:00	11,68	1		1	1	1				
	04/01/24 9:00	12,45	1		1	1	1				3
	04/01/24 10:00	13,23	1		1	1	1				
	04/01/24 11:00	13,53	1		1	1	1				
	04/01/24 12:00	13,74	1		1	1	1				
	04/01/24 13:00	14,24	1		1	1	1				
	04/01/24 14:00	14,15	1		1	1	1				
	04/01/24 15:00	14,07	1		1	1	1				
	04/01/24 16:00	14,20	1		1	1	1				
	04/01/24 17:00	15,15	1		1	1	1				
	04/01/24 18:00	15,59	1		1	1	1	1			
	04/01/24 19:00	15,11	1			1	1	1			
04/01/24 20:00	14,90	1			1	1	1				
04/01/24 21:00	13,61	1			1	1	1				
04/01/24 22:00	12,66	1			1	1	1				
04/01/24 23:00	11,90	1			1	1	1				

Παρατηρήσεις:

- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση. Η λειτουργία των φορητών H/Z οφείλεται στο πλύσιμο των υπερπληρωτών της G1.

- Ο A/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 5/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	05/01/24 0:00	10,92	1			1	1				
	05/01/24 1:00	10,70	1			1	1				
	05/01/24 2:00	10,32	1			1	1				
	05/01/24 3:00	10,31	1			1	1				
	05/01/24 4:00	10,39	1			1	1				
	05/01/24 5:00	10,51	1			1	1				
	05/01/24 6:00	10,89	1			1	1				
	05/01/24 7:00	11,31	1			1	1				
	05/01/24 8:00	12,02	1		1	1	1				
	05/01/24 9:00	12,21	1		1	1	1				
	05/01/24 10:00	12,50	1		1	1	1				
	05/01/24 11:00	12,72	1		1	1	1				
	05/01/24 12:00	13,09	1		1	1	1				
	05/01/24 13:00	12,88	1		1	1	1				
	05/01/24 14:00	12,75	1		1	1	1				
	05/01/24 15:00	13,01	1		1	1	1				
	05/01/24 16:00	13,24	1		1	1	1				
	05/01/24 17:00	14,06	1		1	1	1				
	05/01/24 18:00	14,66	1		1	1	1	1			
	05/01/24 19:00	14,52	1		1	1	1	1			
05/01/24 20:00	14,56	1		1	1	1	1				
05/01/24 21:00	13,65	1		1	1	1	1				
05/01/24 22:00	12,91	1		1	1	1	1				
05/01/24 23:00	12,33	1		1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 6/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	06/01/24 0:00	11,26	1			1	1				
	06/01/24 1:00	10,62	1			1	1				
	06/01/24 2:00	10,66	1			1	1				
	06/01/24 3:00	10,07	1			1	1				
	06/01/24 4:00	9,89	1			1	1				
	06/01/24 5:00	10,26	1			1	1				
	06/01/24 6:00	10,47	1			1	1				
	06/01/24 7:00	10,64	1			1	1				
	06/01/24 8:00	11,18	1			1	1				
	06/01/24 9:00	11,76	1			1	1				
	06/01/24 10:00	11,91	1			1	1				
	06/01/24 11:00	12,37	1		1	1	1				
	06/01/24 12:00	12,51	1		1	1	1				
	06/01/24 13:00	12,61	1		1	1	1				
	06/01/24 14:00	12,14	1		1	1	1				
	06/01/24 15:00	11,99	1		1	1	1				
	06/01/24 16:00	12,74	1		1	1	1				
	06/01/24 17:00	13,80	1		1	1	1				
	06/01/24 18:00	14,32	1		1	1	1	1			
	06/01/24 19:00	14,58	1		1	1	1	1			
06/01/24 20:00	14,58	1		1	1	1	1				
06/01/24 21:00	14,27	1		1	1	1	1				
06/01/24 22:00	13,67	1		1	1	1	1				
06/01/24 23:00	12,47	1		1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 7/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	07/01/24 0:00	11,26	1			1	1				
	07/01/24 1:00	10,56	1			1	1				
	07/01/24 2:00	10,16	1			1	1				
	07/01/24 3:00	9,90	1			1	1				
	07/01/24 4:00	9,99	1			1	1				
	07/01/24 5:00	10,15	1			1	1				
	07/01/24 6:00	10,50	1			1	1				
	07/01/24 7:00	10,80	1			1	1				
	07/01/24 8:00	11,23	1			1	1				
	07/01/24 9:00	11,89	1			1	1				
	07/01/24 10:00	12,54	1			1	1				
	07/01/24 11:00	13,56	1		1	1	1				
	07/01/24 12:00	14,44	1		1	1	1				
	07/01/24 13:00	14,67	1		1	1	1				
	07/01/24 14:00	13,76	1		1	1	1				
	07/01/24 15:00	13,60	1		1	1	1				
	07/01/24 16:00	13,94	1		1	1	1				
	07/01/24 17:00	14,59	1		1	1	1				
	07/01/24 18:00	15,72	1		1	1	1	1			
	07/01/24 19:00	15,53	1		1	1	1	1			
07/01/24 20:00	14,96	1		1	1	1	1				
07/01/24 21:00	14,18	1		1	1	1	1				
07/01/24 22:00	13,70	1		1	1	1	1				
07/01/24 23:00	12,85	1		1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 8/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	08/01/24 0:00	12,28	1		1	1	1				
	08/01/24 1:00	11,02	1			1	1				
	08/01/24 2:00	10,32	1			1	1				
	08/01/24 3:00	10,17	1		1		1				
	08/01/24 4:00	9,99	1		1		1				
	08/01/24 5:00	10,24	1		1		1				
	08/01/24 6:00	11,21	1		1		1				
	08/01/24 7:00	11,64	1		1		1				
	08/01/24 8:00	12,62	1		1		1				1
	08/01/24 9:00	13,72	1		1		1				2
	08/01/24 10:00	14,45	1		1		1				3
	08/01/24 11:00	15,27	1		1		1				4
	08/01/24 12:00	15,28	1		1	1	1				1
	08/01/24 13:00	15,53	1		1	1	1				1
	08/01/24 14:00	14,71	1		1	1	1				
	08/01/24 15:00	14,52	1		1	1	1				
	08/01/24 16:00	15,02	1		1	1	1				
	08/01/24 17:00	15,96	1		1	1	1				2
	08/01/24 18:00	17,00	1		1	1	1	1			2
	08/01/24 19:00	17,03	1		1	1	1	1			2
08/01/24 20:00	16,13	1		1	1	1	1			1	
08/01/24 21:00	14,90	1		1	1	1	1				
08/01/24 22:00	14,14	1		1	1	1	1				
08/01/24 23:00	13,03	1		1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 9/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	09/01/24 0:00	11,62	1		1	1	1				
	09/01/24 1:00	10,62	1		1	1	1				
	09/01/24 2:00	9,87	1		1	1	1				
	09/01/24 3:00	9,56	1		1		1				
	09/01/24 4:00	9,58	1		1		1				
	09/01/24 5:00	9,90	1		1		1				
	09/01/24 6:00	11,60	1		1		1				1
	09/01/24 7:00	12,93	1		1		1				2
	09/01/24 8:00	13,88	1		1		1				3
	09/01/24 9:00	14,98	1		1		1				4
	09/01/24 10:00	15,73	1		1		1				5
	09/01/24 11:00	15,61	1		1		1				5
	09/01/24 12:00	15,75	1	1	1		1				
	09/01/24 13:00	15,64	1	1	1		1				
	09/01/24 14:00	15,66	1	1	1		1				
	09/01/24 15:00	15,43	1	1	1		1				
	09/01/24 16:00	16,18	1	1	1		1				
	09/01/24 17:00	17,89	1	1	1		1				
	09/01/24 18:00	18,90	1	1	1	1	1	1			
	09/01/24 19:00	18,72	1	1	1	1	1	1			
09/01/24 20:00	18,13	1	1	1	1	1	1				
09/01/24 21:00	17,20	1	1	1	1	1	1				
09/01/24 22:00	15,62	1	1	1	1	1	1				
09/01/24 23:00	14,45	1	1	1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 10/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	10/01/24 0:00	13,39	1		1	1	1				
	10/01/24 1:00	12,08	1		1	1	1				
	10/01/24 2:00	11,70	1		1	1	1				
	10/01/24 3:00	11,10	1		1	1	1				
	10/01/24 4:00	10,94	1		1	1	1				
	10/01/24 5:00	11,68	1		1	1	1				
	10/01/24 6:00	12,43	1		1	1	1				
	10/01/24 7:00	13,77	1		1	1	1				
	10/01/24 8:00	14,69	1		1	1	1				
	10/01/24 9:00	16,27	1		1	1	1				2
	10/01/24 10:00	16,92	1		1	1	1				2
	10/01/24 11:00	18,15	1		1	1	1				3
	10/01/24 12:00	18,32	1		1	1	1				3
	10/01/24 13:00	19,59	1		1	1	1				4
	10/01/24 14:00	19,27	1		1	1	1				4
	10/01/24 15:00	19,10	1		1	1	1				4
	10/01/24 16:00	19,37	1		1	1	1				4
	10/01/24 17:00	20,61	1		1	1	1				6
	10/01/24 18:00	21,01	1		1	1	1				6
	10/01/24 19:00	20,67	1		1	1	1				5
10/01/24 20:00	19,89	1		1	1	1				5	
10/01/24 21:00	18,34	1		1	1	1				4	
10/01/24 22:00	16,26	1		1	1	1				2	
10/01/24 23:00	14,69	1		1	1	1					
Παρατηρήσεις:											
- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 11/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	11/01/24 0:00	14,04	1		1	1	1				
	11/01/24 1:00	13,10	1		1	1	1				
	11/01/24 2:00	12,85	1		1	1	1				
	11/01/24 3:00	12,40	1		1	1	1				
	11/01/24 4:00	12,63	1		1	1	1				
	11/01/24 5:00	13,30	1		1	1	1				
	11/01/24 6:00	13,91	1		1	1	1				
	11/01/24 7:00	15,02	1		1	1	1				
	11/01/24 8:00	15,58	1		1	1	1				1
	11/01/24 9:00	17,18	1		1	1	1				2
	11/01/24 10:00	18,78	1		1	1	1				4
	11/01/24 11:00	19,37	1		1	1	1		1		4
	11/01/24 12:00	19,94	1		1	1	1		1		
	11/01/24 13:00	19,90	1		1	1	1		1		
	11/01/24 14:00	19,84	1		1	1	1		1		
	11/01/24 15:00	20,63	1		1	1	1		1		
	11/01/24 16:00	20,89	1		1	1	1		1		
	11/01/24 17:00	21,57	1		1	1	1		1		
	11/01/24 18:00	22,28	1		1	1	1		1		
	11/01/24 19:00	22,36	1		1	1	1		1		
11/01/24 20:00	21,64	1		1	1	1		1			
11/01/24 21:00	20,58	1		1	1	1		1			
11/01/24 22:00	18,63	1		1	1	1		1			
11/01/24 23:00	16,75	1		1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 12/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	12/01/24 0:00	14,87	1		1	1	1		1		
	12/01/24 1:00	13,32	1		1	1	1				
	12/01/24 2:00	12,72	1		1	1	1				
	12/01/24 3:00	12,39	1		1	1	1				
	12/01/24 4:00	12,29	1		1	1	1				
	12/01/24 5:00	14,23	1		1	1					5
	12/01/24 6:00	14,49	1		1	1			1		
	12/01/24 7:00	15,45	1		1	1			1		
	12/01/24 8:00	16,67	1		1	1			1		
	12/01/24 9:00	18,33	1		1	1			1		
	12/01/24 10:00	18,82	1			1	1		1		
	12/01/24 11:00	19,34	1			1	1		1		
	12/01/24 12:00	19,64	1			1	1		1		
	12/01/24 13:00	20,32	1		1	1	1		1		
	12/01/24 14:00	21,12	1		1	1	1		1		
	12/01/24 15:00	21,37	1		1	1	1		1		
	12/01/24 16:00	21,62	1		1	1	1		1		
	12/01/24 17:00	22,08	1		1	1	1		1		
	12/01/24 18:00	22,85	1		1	1	1		1		
	12/01/24 19:00	22,77	1		1	1	1		1		
12/01/24 20:00	21,82	1		1	1	1		1			
12/01/24 21:00	20,47	1		1	1	1		1			
12/01/24 22:00	18,67	1			1	1		1			
12/01/24 23:00	16,78	1			1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			13/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	13/01/24 0:00	15,30	1			1	1		1		
	13/01/24 1:00	14,03	1			1	1		1		
	13/01/24 2:00	13,20	1			1	1		1		
	13/01/24 3:00	13,35	1			1	1		1		
	13/01/24 4:00	13,18	1			1	1		1		
	13/01/24 5:00	13,66	1			1	1		1		
	13/01/24 6:00	14,47	1			1	1		1		
	13/01/24 7:00	14,87	1			1	1		1		
	13/01/24 8:00	16,29	1			1	1		1		
	13/01/24 9:00	17,45	1			1	1		1		
	13/01/24 10:00	18,32	1			1	1		1		
	13/01/24 11:00	19,59	1			1	1		1		
	13/01/24 12:00	20,63	1			1	1		1		
	13/01/24 13:00	21,40	1			1	1		1		1
	13/01/24 14:00	21,86	1			1	1		1		2
	13/01/24 15:00	21,76	1			1	1		1		2
	13/01/24 16:00	22,85	1			1	1		1		3
	13/01/24 17:00	22,81	1			1	1		1		3
	13/01/24 18:00	21,39	1			1	1	1	1		1
	13/01/24 19:00	22,74	1		1	1	1	1	1		1
13/01/24 20:00	21,40	1		1	1	1	1	1			
13/01/24 21:00	20,55	1		1	1	1	1	1			
13/01/24 22:00	19,38	1		1	1	1	1	1			
13/01/24 23:00	17,75	1			1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 14/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	14/01/24 0:00	16,38	1			1	1		1		
	14/01/24 1:00	14,94	1			1	1		1		
	14/01/24 2:00	14,36	1			1	1		1		
	14/01/24 3:00	13,75	1			1	1		1		
	14/01/24 4:00	13,10	1			1	1		1		
	14/01/24 5:00	13,25	1			1	1		1		
	14/01/24 6:00	13,67	1			1	1		1		
	14/01/24 7:00	13,97	1			1	1		1		
	14/01/24 8:00	14,62	1			1	1		1		
	14/01/24 9:00	16,07	1			1	1		1		
	14/01/24 10:00	17,51	1			1	1		1		
	14/01/24 11:00	17,72	1			1	1		1		
	14/01/24 12:00	17,76	1			1	1		1		
	14/01/24 13:00	18,26	1			1	1		1		
	14/01/24 14:00	17,87	1			1	1		1		
	14/01/24 15:00	17,83	1			1	1		1		
	14/01/24 16:00	18,26	1			1	1		1		
	14/01/24 17:00	19,97	1		1	1	1		1		
	14/01/24 18:00	21,16	1		1	1	1		1		
	14/01/24 19:00	21,10	1		1	1	1		1		
14/01/24 20:00	21,21	1		1	1	1		1			
14/01/24 21:00	19,82	1		1	1	1		1			
14/01/24 22:00	17,92	1		1	1	1		1			
14/01/24 23:00	16,41	1			1	1		1			

Παρατηρήσεις:

- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.

- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 15/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	15/01/24 0:00	15,08	1			1	1		1		
	15/01/24 1:00	13,29	1			1	1		1		
	15/01/24 2:00	12,82	1			1	1		1		
	15/01/24 3:00	12,74	1			1	1		1		
	15/01/24 4:00	12,30	1			1	1		1		
	15/01/24 5:00	12,75	1			1	1		1		
	15/01/24 6:00	13,84	1			1	1		1		
	15/01/24 7:00	15,57	1			1	1		1		
	15/01/24 8:00	16,15	1			1	1		1		
	15/01/24 9:00	17,04	1			1	1		1		
	15/01/24 10:00	17,82	1			1	1		1		
	15/01/24 11:00	18,00	1			1	1		1		
	15/01/24 12:00	18,34	1			1	1		1		
	15/01/24 13:00	18,84	1			1	1		1		
	15/01/24 14:00	20,49	1			1	1		1		
	15/01/24 15:00	19,55	1			1	1		1		
	15/01/24 16:00	18,80	1			1	1		1		
	15/01/24 17:00	19,00	1			1	1		1		
	15/01/24 18:00	19,59	1			1	1		1		
	15/01/24 19:00	19,34	1			1	1		1		
15/01/24 20:00	19,19	1			1	1		1			
15/01/24 21:00	18,74	1			1	1		1			
15/01/24 22:00	18,38	1			1	1		1			
15/01/24 23:00	16,26	1			1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
-Ένα H/Z βρίσκεται σε συντήρηση και ένα σε βλάβη. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 16/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	16/01/24 0:00	14,54	1			1	1		1		
	16/01/24 1:00	13,12	1			1	1		1		
	16/01/24 2:00	12,50	1			1	1		1		
	16/01/24 3:00	11,96	1			1	1		1		
	16/01/24 4:00	11,96	1			1	1		1		
	16/01/24 5:00	12,45	1			1	1		1		
	16/01/24 6:00	13,50	1			1	1		1		
	16/01/24 7:00	15,14	1			1	1		1		
	16/01/24 8:00	15,70	1			1	1		1		
	16/01/24 9:00	16,15	1			1	1		1		
	16/01/24 10:00	16,96	1			1	1		1		
	16/01/24 11:00	17,46	1			1	1		1		
	16/01/24 12:00	17,55	1			1	1		1		
	16/01/24 13:00	17,82	1			1	1		1		
	16/01/24 14:00	17,44	1			1	1		1		
	16/01/24 15:00	17,80	1			1	1		1		
	16/01/24 16:00	18,24	1		1	1	1		1		
	16/01/24 17:00	18,96	1		1	1	1		1		
	16/01/24 18:00	20,54	1		1	1	1		1		
	16/01/24 19:00	20,48	1		1	1	1		1		
16/01/24 20:00	19,91	1		1	1	1		1			
16/01/24 21:00	18,38	1		1	1	1		1			
16/01/24 22:00	16,63	1		1	1	1		1			
16/01/24 23:00	15,30	1			1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα H/Z βρίσκεται σε συντήρηση και ένα σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη		17/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):		7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	17/01/24 0:00	13,58	1			1	1		1		
	17/01/24 1:00	12,80	1			1	1		1		
	17/01/24 2:00	11,74	1			1	1		1		
	17/01/24 3:00	11,37	1			1	1		1		
	17/01/24 4:00	11,19	1			1	1		1		
	17/01/24 5:00	11,70	1			1	1		1		
	17/01/24 6:00	12,84	1			1	1		1		
	17/01/24 7:00	14,76	1			1	1		1		
	17/01/24 8:00	15,19	1			1	1		1		
	17/01/24 9:00	15,23	1			1	1		1		
	17/01/24 10:00	14,96	1			1	1		1		
	17/01/24 11:00	15,30	1			1	1		1		
	17/01/24 12:00	14,54	1			1	1		1		
	17/01/24 13:00	15,74	1			1	1		1		
	17/01/24 14:00	15,59	1			1	1		1		
	17/01/24 15:00	15,91	1			1	1		1		
	17/01/24 16:00	16,38	1			1	1		1		
	17/01/24 17:00	17,22	1			1	1		1		
	17/01/24 18:00	19,26	1			1	1		1		
17/01/24 19:00	19,40	1			1	1		1			
17/01/24 20:00	18,72	1			1	1		1			
17/01/24 21:00	17,64	1			1	1		1			
17/01/24 22:00	16,37	1			1	1		1			
17/01/24 23:00	15,14	1			1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
-Ένα H/Z βρίσκεται σε συντήρηση και ένα σε βλάβη. Στις 12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη		18/1/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	18/01/24 0:00	14,07	1			1	1		1		
	18/01/24 1:00	12,63	1			1	1		1		
	18/01/24 2:00	11,74	1			1	1		1		
	18/01/24 3:00	11,59	1			1	1		1		
	18/01/24 4:00	11,31	1			1	1		1		
	18/01/24 5:00	11,97	1			1	1		1		
	18/01/24 6:00	13,04	1			1	1		1		
	18/01/24 7:00	14,55	1		1		1		1		
	18/01/24 8:00	14,89	1		1		1		1		
	18/01/24 9:00	15,80	1		1		1		1		
	18/01/24 10:00	15,87	1		1		1		1		
	18/01/24 11:00	15,70	1		1		1		1		
	18/01/24 12:00	15,56	1		1	1			1		
	18/01/24 13:00	15,25	1		1	1			1		
	18/01/24 14:00	15,55	1		1	1			1		
	18/01/24 15:00	15,81	1		1	1			1		
	18/01/24 16:00	15,79	1		1	1			1		
	18/01/24 17:00	16,45	1		1	1			1		
	18/01/24 18:00	18,09	1		1	1			1		
	18/01/24 19:00	18,69	1		1	1			1		
18/01/24 20:00	18,60	1		1	1			1			
18/01/24 21:00	17,37	1		1	1			1			
18/01/24 22:00	15,74	1		1	1			1			
18/01/24 23:00	14,54	1		1	1			1			
Παρατηρήσεις:											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή			19/1/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	19/01/24 0:00	13,16	1		1	1			1		
	19/01/24 1:00	12,83	1		1	1			1		
	19/01/24 2:00	12,31	1		1	1			1		
	19/01/24 3:00	11,64	1		1	1			1		
	19/01/24 4:00	10,99	1		1	1			1		
	19/01/24 5:00	11,25	1		1	1			1		
	19/01/24 6:00	12,38	1		1	1			1		
	19/01/24 7:00	13,96	1		1	1			1		
	19/01/24 8:00	14,79	1			1			1		2
	19/01/24 9:00	14,55	1			1			1		2
	19/01/24 10:00	15,11	1			1			1		3
	19/01/24 11:00	14,34	1			1			1		2
	19/01/24 12:00	13,80	1			1			1		
	19/01/24 13:00	14,96	1			1			1		
	19/01/24 14:00	14,84	1		1	1	1				
	19/01/24 15:00	15,32	1		1	1	1				
	19/01/24 16:00	16,10	1		1	1	1	1			
	19/01/24 17:00	17,33	1		1	1	1	1	1		
	19/01/24 18:00	18,15	1		1	1	1	1	1		
	19/01/24 19:00	17,94	1		1	1	1	1	1		
19/01/24 20:00	17,76	1		1	1	1	1	1			
19/01/24 21:00	16,69	1		1	1	1	1	1			
19/01/24 22:00	15,19	1			1	1	1	1			
19/01/24 23:00	13,88	1			1	1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			20/1/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	20/01/24 0:00	13,09	1				1	1			
	20/01/24 1:00	12,30	1				1	1			
	20/01/24 2:00	11,74	1				1	1			
	20/01/24 3:00	11,21	1				1	1			
	20/01/24 4:00	11,06	1				1	1			
	20/01/24 5:00	11,31	1				1	1			
	20/01/24 6:00	12,32	1				1	1			
	20/01/24 7:00	12,84	1				1	1			
	20/01/24 8:00	12,69	1				1	1			
	20/01/24 9:00	13,99	1			1	1	1			
	20/01/24 10:00	14,23	1			1	1	1			
	20/01/24 11:00	14,92	1			1	1	1			
	20/01/24 12:00	14,41	1			1	1	1			
	20/01/24 13:00	14,43	1			1	1	1			
	20/01/24 14:00	14,91	1			1	1	1			
	20/01/24 15:00	15,96	1			1	1	1			
	20/01/24 16:00	15,89	1			1	1	1			
	20/01/24 17:00	17,00	1			1	1	1			
	20/01/24 18:00	17,73	1		1	1	1	1			
	20/01/24 19:00	17,74	1		1	1	1	1			
20/01/24 20:00	17,35	1		1	1	1	1				
20/01/24 21:00	16,11	1		1	1	1	1				
20/01/24 22:00	15,02	1		1	1	1	1				
20/01/24 23:00	14,29	1		1	1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή			21/1/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	21/01/24 0:00	12,91	1		1	1	1				
	21/01/24 1:00	11,71	1		1	1	1				
	21/01/24 2:00	11,28	1		1	1	1				
	21/01/24 3:00	11,14	1			1	1				
	21/01/24 4:00	10,94	1			1	1				
	21/01/24 5:00	11,29	1			1	1				
	21/01/24 6:00	11,93	1			1	1				
	21/01/24 7:00	12,08	1			1	1				
	21/01/24 8:00	11,08	1			1	1				4
	21/01/24 9:00	13,45	1			1	1	1			
	21/01/24 10:00	15,69	1			1	1	1			
	21/01/24 11:00	17,28	1			1	1	1			
	21/01/24 12:00	17,36	1			1	1	1			
	21/01/24 13:00	18,20	1		1	1	1	1			1
	21/01/24 14:00	18,69	1		1	1	1	1			
	21/01/24 15:00	18,12	1		1	1	1	1			
	21/01/24 16:00	18,24	1		1	1	1	1			
	21/01/24 17:00	18,80	1		1	1	1	1			
	21/01/24 18:00	19,93	1		1	1	1	1			
	21/01/24 19:00	19,92	1		1	1	1	1			
21/01/24 20:00	19,13	1		1	1	1	1				
21/01/24 21:00	18,33	1		1	1	1	1				
21/01/24 22:00	16,94	1		1	1	1	1				
21/01/24 23:00	15,47	1			1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			22/1/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	22/01/24 0:00	14,10	1			1	1	1			
	22/01/24 1:00	12,91	1			1	1	1			
	22/01/24 2:00	12,05	1			1	1	1			
	22/01/24 3:00	11,93	1			1	1	1			
	22/01/24 4:00	11,95	1			1	1	1			
	22/01/24 5:00	12,32	1			1	1	1			
	22/01/24 6:00	12,19	1			1	1	1			
	22/01/24 7:00	14,65	1			1	1				3
	22/01/24 8:00	15,75	1		1	1	1				1
	22/01/24 9:00	17,13	1		1	1			1		3
	22/01/24 10:00	18,59	1		1	1			1		
	22/01/24 11:00	19,90	1		1	1	1		1		
	22/01/24 12:00	19,82	1		1	1			1		
	22/01/24 13:00	19,96	1		1	1			1		
	22/01/24 14:00	19,95	1		1	1	1		1		
	22/01/24 15:00	20,58	1		1	1	1		1		
	22/01/24 16:00	21,30	1		1	1	1		1		
	22/01/24 17:00	22,27	1		1	1	1		1		
	22/01/24 18:00	22,75	1		1	1	1		1		
22/01/24 19:00	23,01	1		1	1	1		1			
22/01/24 20:00	22,30	1		1	1	1		1			
22/01/24 21:00	20,25	1		1	1	1		1			
22/01/24 22:00	18,37	1			1	1		1			
22/01/24 23:00	16,77	1			1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη					23/1/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	23/01/24 0:00	14,97	1			1	1		1		
	23/01/24 1:00	13,50	1			1	1		1		
	23/01/24 2:00	13,03	1			1	1		1		
	23/01/24 3:00	12,69	1			1	1		1		
	23/01/24 4:00	12,89	1			1	1		1		
	23/01/24 5:00	13,54	1			1	1		1		
	23/01/24 6:00	14,61	1			1	1		1		
	23/01/24 7:00	16,21	1			1	1		1		
	23/01/24 8:00	17,02	1			1	1		1		
	23/01/24 9:00	17,91	1			1	1		1		
	23/01/24 10:00	18,72	1			1	1		1		
	23/01/24 11:00	19,46	1			1	1		1		
	23/01/24 12:00	20,61	1		1	1	1		1		
	23/01/24 13:00	21,08	1		1	1	1		1		
	23/01/24 14:00	21,84	1		1	1	1		1		
	23/01/24 15:00	22,08	1			1	1		1		2
	23/01/24 16:00	22,66	1			1	1		1		2
	23/01/24 17:00	23,52	1			1	1		1		4
	23/01/24 18:00	23,65	1			1	1		1		4
	23/01/24 19:00	23,54	1			1	1		1		4
23/01/24 20:00	22,36	1			1	1		1		3	
23/01/24 21:00	21,16	1			1	1		1		2	
23/01/24 22:00	18,20	1			1	1		1			
23/01/24 23:00	17,36	1			1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Λόγω τεχνικών προβλημάτων της G3 μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 24/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	24/01/24 0:00	15,75	1			1	1		1		
	24/01/24 1:00	14,15	1			1	1		1		
	24/01/24 2:00	13,50	1			1	1		1		
	24/01/24 3:00	13,60	1			1	1		1		
	24/01/24 4:00	12,90	1			1	1		1		
	24/01/24 5:00	13,12	1			1	1		1		
	24/01/24 6:00	14,66	1			1	1		1		
	24/01/24 7:00	16,65	1			1	1		1		
	24/01/24 8:00	16,94	1			1	1		1		
	24/01/24 9:00	18,14	1			1	1		1		
	24/01/24 10:00	18,22	1			1	1		1		
	24/01/24 11:00	18,83	1			1	1		1		
	24/01/24 12:00	19,14	1			1	1		1		
	24/01/24 13:00	18,83	1			1	1		1		
	24/01/24 14:00	18,90	1			1	1		1		
	24/01/24 15:00	19,79	1			1	1		1		
	24/01/24 16:00	20,42	1		1	1	1		1		
	24/01/24 17:00	21,78	1		1	1	1		1		
	24/01/24 18:00	23,38	1		1	1	1		1		
	24/01/24 19:00	23,72	1		1	1	1		1		
24/01/24 20:00	23,28	1		1	1	1		1			
24/01/24 21:00	21,73	1		1	1	1		1			
24/01/24 22:00	19,22	1		1	1	1		1			
24/01/24 23:00	16,94	1			1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 25/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	25/01/24 0:00	15,14	1			1	1		1		
	25/01/24 1:00	14,10	1			1	1		1		
	25/01/24 2:00	13,70	1			1	1		1		
	25/01/24 3:00	13,04	1			1	1		1		
	25/01/24 4:00	12,94	1			1	1		1		
	25/01/24 5:00	13,00	1			1	1		1		
	25/01/24 6:00	14,41	1			1	1		1		
	25/01/24 7:00	16,19	1			1	1		1		
	25/01/24 8:00	16,04	1		1		1		1		
	25/01/24 9:00	15,26	1		1		1				4
	25/01/24 10:00	14,91	1		1	1	1				
	25/01/24 11:00	18,51	1		1	1	1			1	
	25/01/24 12:00	17,65	1		1	1	1			1	
	25/01/24 13:00	17,21	1			1	1			1	
	25/01/24 14:00	17,25	1			1	1		1		
	25/01/24 15:00	18,94	1		1	1	1		1		
	25/01/24 16:00	20,48	1		1	1	1		1		1
	25/01/24 17:00	21,42	1		1	1	1		1		2
	25/01/24 18:00	22,11	1		1	1	1		1		3
	25/01/24 19:00	22,07	1		1	1	1		1		3
25/01/24 20:00	21,41	1		1	1	1		1		3	
25/01/24 21:00	19,10	1		1	1	1		1		1	
25/01/24 22:00	18,04	1		1	1	1		1			
25/01/24 23:00	16,25	1		1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Λόγω βλάβης της G30 βγήκαν εκτός οι γραμμές P-210 και P-280.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 26/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	26/01/24 0:00	14,40	1			1	1		1		
	26/01/24 1:00	13,71	1			1	1		1		
	26/01/24 2:00	13,45	1			1	1		1		
	26/01/24 3:00	12,86	1			1	1		1		
	26/01/24 4:00	12,39	1			1	1		1		
	26/01/24 5:00	12,71	1			1	1		1		
	26/01/24 6:00	13,96	1			1	1		1		
	26/01/24 7:00	15,85	1			1	1		1		
	26/01/24 8:00	16,02	1			1	1		1		
	26/01/24 9:00	15,55	1			1	1		1		
	26/01/24 10:00	16,26	1			1	1		1		
	26/01/24 11:00	17,60	1		1	1	1		1		
	26/01/24 12:00	17,54	1		1	1	1		1		
	26/01/24 13:00	17,20	1		1	1	1		1		
	26/01/24 14:00	17,01	1		1	1	1		1		
	26/01/24 15:00	17,35	1		1	1	1		1		
	26/01/24 16:00	18,51	1		1	1	1		1		
	26/01/24 17:00	21,34	1		1	1	1		1		3
	26/01/24 18:00	22,24	1		1	1	1		1		5
	26/01/24 19:00	22,08	1		1	1	1		1		5
26/01/24 20:00	20,06	1		1	1	1		1		3	
26/01/24 21:00	18,39	1		1	1	1		1		1	
26/01/24 22:00	17,82	1		1	1	1		1			
26/01/24 23:00	16,50	1		1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 27/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	27/01/24 0:00	15,02	1			1	1		1		
	27/01/24 1:00	13,67	1			1	1		1		
	27/01/24 2:00	12,93	1			1	1		1		
	27/01/24 3:00	12,62	1			1	1		1		
	27/01/24 4:00	12,75	1			1	1		1		
	27/01/24 5:00	13,38	1			1	1		1		
	27/01/24 6:00	14,15	1			1	1		1		
	27/01/24 7:00	14,70	1			1	1		1		
	27/01/24 8:00	12,69	1		1	1	1		1		
	27/01/24 9:00	15,75			1	1	1		1		5
	27/01/24 10:00	16,98			1	1	1		1		5
	27/01/24 11:00	17,12			1	1	1		1		5
	27/01/24 12:00	14,99	1		1	1	1		1		
	27/01/24 13:00	16,44	1		1	1	1		1		
	27/01/24 14:00	16,57	1		1	1	1		1		
	27/01/24 15:00	17,73	1		1	1	1		1		
	27/01/24 16:00	18,21	1		1	1	1		1		
	27/01/24 17:00	19,65	1		1	1	1		1		2
	27/01/24 18:00	21,18	1		1	1	1		1		4
	27/01/24 19:00	21,21	1		1	1	1		1		4
27/01/24 20:00	20,48	1		1	1	1		1		3	
27/01/24 21:00	20,14	1		1	1	1		1		3	
27/01/24 22:00	18,14	1		1	1	1		1			
27/01/24 23:00	16,71	1		1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Το διάστημα 08:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 28/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	28/01/24 0:00	14,87	1			1	1		1		
	28/01/24 1:00	13,87	1			1	1		1		
	28/01/24 2:00	13,05	1			1	1		1		
	28/01/24 3:00	13,00	1			1	1		1		
	28/01/24 4:00	13,23	1			1	1		1		
	28/01/24 5:00	12,95	1			1	1		1		
	28/01/24 6:00	13,48	1			1	1		1		
	28/01/24 7:00	14,04	1			1	1		1		
	28/01/24 8:00	15,14	1			1	1		1		
	28/01/24 9:00	16,36	1		1	1	1		1		
	28/01/24 10:00	17,15	1		1	1	1		1		
	28/01/24 11:00	18,54	1		1	1	1		1		2
	28/01/24 12:00	19,06		1	1	1	1		1		
	28/01/24 13:00	19,78		1	1	1	1		1		1
	28/01/24 14:00	19,10		1	1	1	1		1		
	28/01/24 15:00	19,11		1	1	1	1		1		
	28/01/24 16:00	19,36		1	1	1	1		1		
	28/01/24 17:00	19,71		1	1	1	1		1		
	28/01/24 18:00	22,15		1	1	1	1		1		3
	28/01/24 19:00	22,33		1	1	1	1		1		4
28/01/24 20:00	21,74		1	1	1	1		1		3	
28/01/24 21:00	21,58		1	1	1	1		1		3	
28/01/24 22:00	19,42		1	1	1	1		1		1	
28/01/24 23:00	17,12		1	1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 30/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	30/01/24 0:00	17,11		1	1		1		1		
	30/01/24 1:00	15,94		1	1		1		1		
	30/01/24 2:00	15,66		1	1		1		1		
	30/01/24 3:00	14,92		1	1		1		1		
	30/01/24 4:00	14,53		1	1		1		1		
	30/01/24 5:00	15,10		1	1		1		1		
	30/01/24 6:00	16,25		1	1		1		1		
	30/01/24 7:00	16,35		1	1		1		1		
	30/01/24 8:00	19,43		1	1	1	1		1		3
	30/01/24 9:00	23,00		1	1		1		1		7
	30/01/24 10:00	24,72		1	1		1		1	1	4
	30/01/24 11:00	24,88		1	1		1		1	1	3
	30/01/24 12:00	25,15		1	1		1		1	1	4
	30/01/24 13:00	25,27		1	1		1		1	1	5
	30/01/24 14:00	25,59		1	1		1		1	1	3
	30/01/24 15:00	25,32		1	1		1		1	1	2
	30/01/24 16:00	25,22		1	1		1		1	1	2
	30/01/24 17:00	25,57		1	1		1		1	1	2
	30/01/24 18:00	26,18		1	1		1		1	1	3
	30/01/24 19:00	26,60		1	1		1		1	1	3
30/01/24 20:00	26,80		1	1		1		1	1	5	
30/01/24 21:00	25,37		1	1		1		1	1	4	
30/01/24 22:00	21,23		1	1		1		1	1		
30/01/24 23:00	19,33		1	1		1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 31/1/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	31/01/24 0:00	17,15		1	1		1		1	1	
	31/01/24 1:00	15,90		1	1		1		1		
	31/01/24 2:00	15,15		1	1		1		1		
	31/01/24 3:00	14,91		1	1		1		1		
	31/01/24 4:00	14,74		1	1		1		1		
	31/01/24 5:00	14,67		1	1		1		1		
	31/01/24 6:00	15,77		1	1		1		1		
	31/01/24 7:00	16,33		1	1		1		1		
	31/01/24 8:00	19,59	1	1	1		1		1		
	31/01/24 9:00	21,23	1	1	1		1		1		
	31/01/24 10:00	21,44	1	1	1		1		1		
	31/01/24 11:00	21,85	1	1	1		1		1		
	31/01/24 12:00	22,81	1	1	1		1		1		
	31/01/24 13:00	23,48	1	1	1		1		1		
	31/01/24 14:00	24,30	1	1	1		1		1		4
	31/01/24 15:00	24,02	1	1	1		1		1		2
	31/01/24 16:00	21,05	1	1	1		1			1	2
	31/01/24 17:00	24,74	1	1	1		1			1	
	31/01/24 18:00	25,57	1	1	1		1			1	
	31/01/24 19:00	26,57	1	1	1		1			1	1
31/01/24 20:00	25,57	1	1	1		1			1	1	
31/01/24 21:00	23,67	1	1	1		1			1		
31/01/24 22:00	21,04	1	1	1		1			1		
31/01/24 23:00	18,75	1	1	1					1		
Παρατηρήσεις:											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Μερική διακοπή στις 16:00, λόγω βλάβης της G30.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 1/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	01/02/24 0:00	17,20	1	1	1					1	
	01/02/24 1:00	15,54	1	1	1					1	
	01/02/24 2:00	14,80	1	1	1					1	
	01/02/24 3:00	14,43	1	1	1					1	
	01/02/24 4:00	14,57	1	1	1					1	
	01/02/24 5:00	14,98	1	1	1					1	
	01/02/24 6:00	15,93	1	1	1					1	
	01/02/24 7:00	17,96	1	1	1					1	
	01/02/24 8:00	18,58	1	1	1					1	
	01/02/24 9:00	19,33	1	1	1					1	
	01/02/24 10:00	20,28	1	1	1					1	
	01/02/24 11:00	20,38	1	1	1					1	
	01/02/24 12:00	20,29	1	1	1					1	
	01/02/24 13:00	20,26	1	1	1					1	
	01/02/24 14:00	20,61	1	1	1					1	
	01/02/24 15:00	20,33	1	1	1					1	
	01/02/24 16:00	20,97	1	1	1					1	
	01/02/24 17:00	22,32	1	1	1					1	
	01/02/24 18:00	24,75	1	1	1					1	4
	01/02/24 19:00	24,69	1	1	1					1	4
01/02/24 20:00	24,01	1	1	1					1	4	
01/02/24 21:00	23,21	1	1	1					1	3	
01/02/24 22:00	20,85	1	1	1					1	1	
01/02/24 23:00	18,42	1	1	1					1		
Παρατηρήσεις:											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 2/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	02/02/24 0:00	16,40	1	1	1					1	
	02/02/24 1:00	15,46	1	1	1					1	
	02/02/24 2:00	14,60	1	1	1					1	
	02/02/24 3:00	14,01	1	1	1					1	
	02/02/24 4:00	14,05	1	1	1					1	
	02/02/24 5:00	14,67	1	1	1					1	
	02/02/24 6:00	15,60	1	1	1					1	
	02/02/24 7:00	16,70	1	1	1					1	
	02/02/24 8:00	15,63	1	1	1					1	
	02/02/24 9:00	15,88	1	1	1					1	
	02/02/24 10:00	16,14	1	1	1					1	
	02/02/24 11:00	16,18	1	1	1					1	
	02/02/24 12:00	17,31	1	1	1					1	
	02/02/24 13:00	15,47	1	1	1					1	
	02/02/24 14:00	18,03	1	1	1					1	
	02/02/24 15:00	18,41	1	1	1					1	
	02/02/24 16:00	19,33	1	1	1					1	
	02/02/24 17:00	21,52	1	1	1					1	1
	02/02/24 18:00	22,83	1	1	1					1	1
	02/02/24 19:00	22,71	1	1	1					1	1
02/02/24 20:00	22,29	1	1	1					1	1	
02/02/24 21:00	21,32	1	1	1					1		
02/02/24 22:00	20,23	1	1	1					1		
02/02/24 23:00	17,69	1	1	1					1		
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο				3/2/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	03/02/24 0:00	15,97	1	1	1					1	
	03/02/24 1:00	14,66	1	1	1					1	
	03/02/24 2:00	14,07	1	1	1					1	
	03/02/24 3:00	14,22	1	1	1					1	
	03/02/24 4:00	13,87	1	1	1					1	
	03/02/24 5:00	14,17	1	1	1					1	
	03/02/24 6:00	14,53	1	1	1					1	
	03/02/24 7:00	14,96	1	1	1					1	
	03/02/24 8:00	16,24	1	1	1					1	
	03/02/24 9:00	17,25	1	1	1					1	
	03/02/24 10:00	18,19	1	1	1					1	
	03/02/24 11:00	17,79	1	1	1					1	
	03/02/24 12:00	17,40	1	1	1					1	
	03/02/24 13:00	17,25	1	1	1					1	
	03/02/24 14:00	18,02	1	1	1					1	
	03/02/24 15:00	18,45	1	1	1					1	
	03/02/24 16:00	19,58	1	1	1					1	
	03/02/24 17:00	21,04	1	1	1					1	1
	03/02/24 18:00	22,40	1	1	1					1	1
	03/02/24 19:00	22,27	1	1	1					1	1
03/02/24 20:00	21,87	1	1	1					1	1	
03/02/24 21:00	20,92	1	1	1					1		
03/02/24 22:00	19,31	1	1	1					1		
03/02/24 23:00	17,71	1	1	1					1		
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 4/2/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	04/02/24 0:00	15,89	1	1	1					1	
	04/02/24 1:00	14,62	1	1						1	
	04/02/24 2:00	13,71	1	1						1	
	04/02/24 3:00	13,26	1	1						1	
	04/02/24 4:00	13,12	1	1						1	
	04/02/24 5:00	13,74	1	1						1	
	04/02/24 6:00	14,80	1	1						1	
	04/02/24 7:00	14,70	1	1						1	
	04/02/24 8:00	14,78	1	1						1	
	04/02/24 9:00	16,08	1	1						1	
	04/02/24 10:00	16,50	1	1						1	
	04/02/24 11:00	16,47	1	1						1	
	04/02/24 12:00	16,21	1	1						1	
	04/02/24 13:00	16,45	1	1						1	
	04/02/24 14:00	16,47	1	1						1	
	04/02/24 15:00	16,82	1	1						1	
	04/02/24 16:00	17,56		1	1		1			1	
	04/02/24 17:00	18,29		1	1		1			1	
	04/02/24 18:00	20,81		1	1		1			1	2
	04/02/24 19:00	20,72		1	1		1			1	2
04/02/24 20:00	20,45		1	1		1			1	2	
04/02/24 21:00	18,64		1	1		1			1		
04/02/24 22:00	18,16		1	1		1			1		
04/02/24 23:00	16,43		1	1		1			1		
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 5/2/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	05/02/24 0:00	14,56		1	1		1			1	
	05/02/24 1:00	13,50		1	1		1			1	
	05/02/24 2:00	12,70		1	1		1			1	
	05/02/24 3:00	12,62		1	1		1			1	
	05/02/24 4:00	12,52		1	1		1			1	
	05/02/24 5:00	13,21		1	1		1			1	
	05/02/24 6:00	14,50		1	1		1			1	
	05/02/24 7:00	15,47		1	1		1			1	
	05/02/24 8:00	15,62		1	1		1			1	
	05/02/24 9:00	15,81		1	1		1			1	
	05/02/24 10:00	16,41	1	1	1					1	
	05/02/24 11:00	16,30	1	1	1					1	
	05/02/24 12:00	16,68	1	1	1					1	
	05/02/24 13:00	16,63	1	1	1	1				1	
	05/02/24 14:00	16,30	1	1	1	1				1	
	05/02/24 15:00	16,79	1	1	1	1				1	
	05/02/24 16:00	17,88	1	1	1	1				1	
	05/02/24 17:00	18,39	1	1	1	1				1	
	05/02/24 18:00	20,54	1	1	1	1	1			1	
	05/02/24 19:00	21,39	1	1	1	1	1			1	
05/02/24 20:00	20,80	1	1	1	1	1			1		
05/02/24 21:00	20,34	1	1	1	1	1			1		
05/02/24 22:00	17,66	1	1	1	1	1			1		
05/02/24 23:00	15,86	1	1	1	1	1			1		

Παρατηρήσεις:

- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Η μονάδα G6 λόγω τεχνικών προβλημάτων είναι τελευταία στη σειρά ένταξης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 6/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	06/02/24 0:00	14,80	1	1						1	
	06/02/24 1:00	13,75	1	1						1	
	06/02/24 2:00	13,09	1	1						1	
	06/02/24 3:00	12,58	1	1						1	
	06/02/24 4:00	12,45	1	1						1	
	06/02/24 5:00	12,78	1	1						1	
	06/02/24 6:00	13,88	1	1						1	
	06/02/24 7:00	15,08	1	1						1	
	06/02/24 8:00	15,33	1	1						1	
	06/02/24 9:00	16,09	1	1						1	
	06/02/24 10:00	16,49	1	1						1	
	06/02/24 11:00	16,37	1	1						1	
	06/02/24 12:00	16,33	1	1						1	
	06/02/24 13:00	16,00	1	1	1		1				
	06/02/24 14:00	16,35	1	1	1		1				
	06/02/24 15:00	16,09	1	1	1		1				
	06/02/24 16:00	17,02	1	1	1		1				
	06/02/24 17:00	19,63	1	1	1		1				2
	06/02/24 18:00	20,66	1	1	1		1				3
	06/02/24 19:00	20,46	1	1	1		1				3
06/02/24 20:00	20,48	1	1	1		1				3	
06/02/24 21:00	19,03	1	1	1		1				2	
06/02/24 22:00	16,13	1	1	1		1					
06/02/24 23:00	15,29	1	1	1		1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 7/2/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	07/02/24 0:00	14,00	1	1	1		1				
	07/02/24 1:00	13,19	1	1	1						
	07/02/24 2:00	12,98	1	1	1						
	07/02/24 3:00	12,73	1	1	1						
	07/02/24 4:00	12,18	1	1	1						
	07/02/24 5:00	12,65	1	1	1						
	07/02/24 6:00	13,75	1	1	1						
	07/02/24 7:00	14,97	1	1	1		1				
	07/02/24 8:00	15,80	1	1	1		1				
	07/02/24 9:00	16,93	1	1	1		1				
	07/02/24 10:00	16,96	1	1	1		1				
	07/02/24 11:00	17,83	1	1	1		1				
	07/02/24 12:00	18,18	1	1	1	1	1				
	07/02/24 13:00	17,60	1	1	1	1	1	1			
	07/02/24 14:00	17,77	1	1	1	1	1	1			
	07/02/24 15:00	17,52	1	1	1	1	1	1			
	07/02/24 16:00	18,60	1	1	1	1	1	1			
	07/02/24 17:00	18,96	1	1	1	1	1	1			
	07/02/24 18:00	20,98	1	1	1	1	1	1			
	07/02/24 19:00	21,14	1	1	1	1	1	1			
07/02/24 20:00	21,03	1	1	1	1	1	1				
07/02/24 21:00	19,71	1	1	1	1	1	1				
07/02/24 22:00	17,53	1	1	1	1	1	1				
07/02/24 23:00	15,86	1	1	1	1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 8/2/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	08/02/24 0:00	14,24	1	1	1	1					
	08/02/24 1:00	13,44	1	1		1					
	08/02/24 2:00	12,42	1	1		1					
	08/02/24 3:00	11,84	1	1		1					
	08/02/24 4:00	11,80	1	1		1					
	08/02/24 5:00	12,21	1	1		1					
	08/02/24 6:00	13,33	1	1		1					
	08/02/24 7:00	14,77	1	1		1					
	08/02/24 8:00	15,45	1	1		1	1				
	08/02/24 9:00	16,06	1	1		1	1				
	08/02/24 10:00	15,87	1	1		1	1				
	08/02/24 11:00	15,48	1	1		1	1				
	08/02/24 12:00	15,53	1	1		1	1				
	08/02/24 13:00	15,34	1	1		1	1				
	08/02/24 14:00	15,90	1	1		1	1				
	08/02/24 15:00	15,67	1	1		1	1				
	08/02/24 16:00	16,16	1	1		1	1				
	08/02/24 17:00	16,93	1	1		1	1				
	08/02/24 18:00	19,44	1	1	1	1	1	1			
	08/02/24 19:00	20,12	1	1	1	1	1	1			
08/02/24 20:00	20,04	1	1	1	1	1					
08/02/24 21:00	18,96	1	1	1	1	1					
08/02/24 22:00	17,34	1	1	1	1	1					
08/02/24 23:00	15,46	1	1	1	1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 9/2/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	09/02/24 0:00	14,06	1	1		1	1				
	09/02/24 1:00	13,02	1	1			1				
	09/02/24 2:00	12,20	1	1			1				
	09/02/24 3:00	11,93	1	1			1				
	09/02/24 4:00	11,73	1	1			1				
	09/02/24 5:00	12,13	1	1			1				
	09/02/24 6:00	13,24	1	1			1				
	09/02/24 7:00	14,44	1	1			1				
	09/02/24 8:00	14,33	1		1	1	1				
	09/02/24 9:00	14,91	1		1	1	1				
	09/02/24 10:00	15,32	1		1	1	1				
	09/02/24 11:00	15,51	1		1	1	1				
	09/02/24 12:00	15,85	1	1		1	1				
	09/02/24 13:00	15,53	1	1		1	1				
	09/02/24 14:00	15,79	1	1		1	1				
	09/02/24 15:00	16,32	1	1		1	1				
	09/02/24 16:00	17,12	1	1		1	1				
	09/02/24 17:00	17,68	1	1	1	1	1				
	09/02/24 18:00	18,87	1	1	1	1	1	1			
	09/02/24 19:00	19,70	1	1	1	1	1	1			
09/02/24 20:00	19,67	1	1	1	1	1					
09/02/24 21:00	18,73	1	1	1	1	1					
09/02/24 22:00	16,81	1	1		1	1					
09/02/24 23:00	15,08	1	1		1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο		10/2/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	10/02/24 0:00	13,72	1	1			1				
	10/02/24 1:00	12,92	1	1			1				
	10/02/24 2:00	12,22	1	1			1				
	10/02/24 3:00	11,92	1	1			1				
	10/02/24 4:00	11,87	1	1			1				
	10/02/24 5:00	12,17	1	1			1				
	10/02/24 6:00	13,30	1	1			1				
	10/02/24 7:00	13,99	1	1			1				
	10/02/24 8:00	12,74	1	1			1				
	10/02/24 9:00	13,13	1	1			1				
	10/02/24 10:00	15,39	1	1		1	1				
	10/02/24 11:00	15,62	1	1		1	1				
	10/02/24 12:00	15,59	1	1		1	1				
	10/02/24 13:00	15,48	1	1		1	1				
	10/02/24 14:00	15,51	1	1		1	1				
	10/02/24 15:00	15,26	1	1		1	1				
	10/02/24 16:00	15,23	1	1		1	1				
	10/02/24 17:00	16,21	1	1		1	1				
	10/02/24 18:00	18,68	1	1	1	1	1	1			
	10/02/24 19:00	18,68	1	1	1	1	1	1			
10/02/24 20:00	17,99	1	1	1	1	1					
10/02/24 21:00	17,40	1	1	1	1	1					
10/02/24 22:00	16,45	1	1	1	1	1					
10/02/24 23:00	15,19	1	1		1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή		11/2/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	11/02/24 0:00	14,16	1	1		1	1				
	11/02/24 1:00	12,88	1	1			1				
	11/02/24 2:00	11,93	1	1			1				
	11/02/24 3:00	11,61	1	1			1				
	11/02/24 4:00	11,52	1	1			1				
	11/02/24 5:00	11,89	1	1			1				
	11/02/24 6:00	12,35	1	1			1				
	11/02/24 7:00	12,39	1	1			1				
	11/02/24 8:00	13,59	1	1			1				
	11/02/24 9:00	15,24	1	1		1	1				
	11/02/24 10:00	16,11	1	1		1	1				
	11/02/24 11:00	16,89	1	1		1	1				
	11/02/24 12:00	17,68	1	1		1	1				
	11/02/24 13:00	17,45	1	1		1	1				
	11/02/24 14:00	17,20	1	1		1	1				
	11/02/24 15:00	17,22	1	1		1	1				
	11/02/24 16:00	18,09	1	1	1	1	1				
	11/02/24 17:00	17,99	1	1	1	1	1				
	11/02/24 18:00	18,95	1	1	1	1	1	1			
	11/02/24 19:00	19,19	1	1	1	1	1	1			
11/02/24 20:00	19,03	1	1	1	1	1					
11/02/24 21:00	17,66	1	1	1	1	1					
11/02/24 22:00	15,95	1	1		1	1					
11/02/24 23:00	15,02	1	1		1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα		12/2/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	12/02/24 0:00	14,19	1	1		1	1				
	12/02/24 1:00	11,47	1	1		1	1				
	12/02/24 2:00	11,44	1	1		1	1				
	12/02/24 3:00	10,80	1	1			1				
	12/02/24 4:00	10,93	1	1			1				
	12/02/24 5:00	11,29	1	1			1				
	12/02/24 6:00	12,35	1	1			1				
	12/02/24 7:00	12,08	1	1			1				
	12/02/24 8:00	15,40	1	1		1	1				
	12/02/24 9:00	16,85	1	1		1	1				
	12/02/24 10:00	16,05	1	1		1	1				
	12/02/24 11:00	16,64	1	1		1	1				
	12/02/24 12:00	17,86	1	1		1	1				1
	12/02/24 13:00	18,78	1	1		1	1				1
	12/02/24 14:00	18,97	1	1	1	1	1				1
	12/02/24 15:00	20,05	1	1	1	1	1				
	12/02/24 16:00	19,91	1	1	1	1	1				
	12/02/24 17:00	19,34	1	1	1	1	1				
	12/02/24 18:00	20,26	1	1	1	1	1	1			
	12/02/24 19:00	21,64	1	1	1	1	1	1			
12/02/24 20:00	21,00	1	1	1	1	1					
12/02/24 21:00	19,85	1	1	1	1	1					
12/02/24 22:00	17,59	1	1	1	1	1					
12/02/24 23:00	16,05	1	1	1	1	1					

Παρατηρήσεις:

- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 13/2/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	13/02/24 0:00	14,38	1	1		1	1				
	13/02/24 1:00	13,10	1	1			1				
	13/02/24 2:00	12,23	1	1			1				
	13/02/24 3:00	11,89	1	1			1				
	13/02/24 4:00	11,81	1	1			1				
	13/02/24 5:00	12,29	1	1			1				
	13/02/24 6:00	14,06	1	1			1				
	13/02/24 7:00	14,89	1	1			1				
	13/02/24 8:00	13,88	1	1			1				
	13/02/24 9:00	14,23	1	1			1				
	13/02/24 10:00	16,67	1	1	1		1				
	13/02/24 11:00	16,49	1	1	1		1				
	13/02/24 12:00	15,96	1	1	1		1				
	13/02/24 13:00	15,54	1	1	1		1				
	13/02/24 14:00	16,11	1	1	1		1				
	13/02/24 15:00	16,18	1	1	1		1				
	13/02/24 16:00	16,26	1	1	1		1				
	13/02/24 17:00	16,95	1	1	1		1				
	13/02/24 18:00	19,30	1	1	1	1	1				
	13/02/24 19:00	19,84	1	1	1	1	1				
13/02/24 20:00	19,56	1	1	1	1	1					
13/02/24 21:00	18,32	1	1	1	1	1					
13/02/24 22:00	17,46	1	1	1	1	1					
13/02/24 23:00	15,95	1	1		1	1					

Παρατηρήσεις:

- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 14/2/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	14/02/24 0:00	14,68	1	1		1	1				
	14/02/24 1:00	13,40	1	1			1				
	14/02/24 2:00	12,71	1	1			1				
	14/02/24 3:00	12,11	1	1			1				
	14/02/24 4:00	11,88	1	1			1				
	14/02/24 5:00	12,21	1	1			1				
	14/02/24 6:00	13,23	1	1			1				
	14/02/24 7:00	14,61	1	1			1				
	14/02/24 8:00	15,58	1	1	1		1				
	14/02/24 9:00	15,37	1	1	1		1				
	14/02/24 10:00	15,15	1	1	1		1				
	14/02/24 11:00	16,06	1	1	1		1				
	14/02/24 12:00	16,69	1	1	1		1				
	14/02/24 13:00	17,16	1	1	1		1				
	14/02/24 14:00	16,54	1	1	1		1				
	14/02/24 15:00	17,22	1	1	1		1				
	14/02/24 16:00	17,80	1	1	1		1				
	14/02/24 17:00	18,65	1	1	1	1	1				
	14/02/24 18:00	20,48	1	1	1	1	1	1			
	14/02/24 19:00	20,97	1	1	1	1	1	1			
14/02/24 20:00	20,67	1	1	1	1	1	1				
14/02/24 21:00	19,93	1	1	1	1	1	1				
14/02/24 22:00	17,72	1	1	1	1	1	1				
14/02/24 23:00	16,18	1	1		1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη				15/2/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Πέμπτη	15/02/24 0:00	14,70	1	1		1	1					
	15/02/24 1:00	13,83	1	1		1						
	15/02/24 2:00	13,19	1	1		1						
	15/02/24 3:00	12,51	1	1	1	1						
	15/02/24 4:00	12,51	1	1		1						
	15/02/24 5:00	12,84	1	1		1						
	15/02/24 6:00	14,12	1	1		1						
	15/02/24 7:00	14,10	1	1		1						
	15/02/24 8:00	16,74	1	1	1	1						
	15/02/24 9:00	18,00	1	1	1	1						
	15/02/24 10:00	18,08	1	1	1	1						
	15/02/24 11:00	19,31	1	1	1	1	1					
	15/02/24 12:00	20,08	1	1	1	1	1	1				
	15/02/24 13:00	20,18	1	1	1	1	1	1				
	15/02/24 14:00	20,14	1	1	1	1	1	1				
	15/02/24 15:00	20,79	1	1	1	1	1	1				
	15/02/24 16:00	21,02	1	1	1	1	1	1				
	15/02/24 17:00	20,92	1	1	1	1	1	1				
	15/02/24 18:00	20,72	1	1	1	1	1	1	1			
	15/02/24 19:00	20,40	1	1	1	1	1	1	1			
15/02/24 20:00	20,71	1	1	1	1	1	1					
15/02/24 21:00	20,34	1	1	1	1	1	1					
15/02/24 22:00	19,48	1	1	1	1	1	1					
15/02/24 23:00	17,60	1	1	1	1	1	1					
Παρατηρήσεις:												
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 16/2/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	16/02/24 0:00	15,75	1	1	1		1				
	16/02/24 1:00	14,75	1	1	1		1				
	16/02/24 2:00	13,91	1	1	1						
	16/02/24 3:00	13,43	1	1	1						
	16/02/24 4:00	13,15	1	1	1						
	16/02/24 5:00	14,01	1	1	1						
	16/02/24 6:00	15,48	1	1	1		1				
	16/02/24 7:00	17,29	1	1	1		1				2
	16/02/24 8:00	17,32	1	1	1		1				
	16/02/24 9:00	18,50	1	1	1	1	1				
	16/02/24 10:00	19,13	1	1	1	1	1				
	16/02/24 11:00	19,17	1	1	1	1	1				
	16/02/24 12:00	19,58	1	1	1	1	1				
	16/02/24 13:00	20,86	1	1	1	1	1	1			
	16/02/24 14:00	21,07	1	1	1	1	1	1			
	16/02/24 15:00	20,82	1	1	1	1	1	1			
	16/02/24 16:00	21,14	1	1	1	1	1	1			
	16/02/24 17:00	22,97	1	1	1	1	1	1			2
	16/02/24 18:00	24,18	1	1	1	1	1	1			3
	16/02/24 19:00	23,56	1	1	1	1	1	1			3
16/02/24 20:00	22,08	1	1	1	1	1	1			2	
16/02/24 21:00	20,81	1	1	1	1	1	1			1	
16/02/24 22:00	19,38	1	1	1	1	1					
16/02/24 23:00	17,38	1	1	1		1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			17/2/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	17/02/24 0:00	15,38	1	1	1		1				
	17/02/24 1:00	14,83	1	1	1						
	17/02/24 2:00	14,39	1	1	1						
	17/02/24 3:00	13,70	1	1	1						
	17/02/24 4:00	13,55	1	1	1						
	17/02/24 5:00	13,56	1	1	1						
	17/02/24 6:00	14,64	1	1	1						
	17/02/24 7:00	16,13	1	1	1		1				
	17/02/24 8:00	17,24	1	1	1		1				
	17/02/24 9:00	18,93	1	1	1	1	1				
	17/02/24 10:00	20,20	1	1	1	1	1				
	17/02/24 11:00	21,57	1	1	1	1	1				
	17/02/24 12:00	21,52	1	1	1	1	1				
	17/02/24 13:00	21,50	1	1	1	1	1	1			
	17/02/24 14:00	20,75	1	1	1	1	1	1			1
	17/02/24 15:00	20,73	1	1	1	1	1	1			1
	17/02/24 16:00	22,42	1	1	1	1	1	1			2
	17/02/24 17:00	23,58	1	1	1	1	1	1			3
	17/02/24 18:00	24,80	1	1	1	1	1	1			4
	17/02/24 19:00	23,52	1	1	1	1	1	1			3
17/02/24 20:00	22,43	1	1	1	1	1	1			2	
17/02/24 21:00	21,90	1	1	1	1	1	1			2	
17/02/24 22:00	19,37	1	1	1	1	1	1				
17/02/24 23:00	17,97	1	1	1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 18/2/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	18/02/24 0:00	16,38	1	1	1		1				
	18/02/24 1:00	15,20	1	1	1						
	18/02/24 2:00	14,46	1	1	1						
	18/02/24 3:00	14,03	1	1	1						
	18/02/24 4:00	13,76	1	1	1						
	18/02/24 5:00	13,79	1	1	1						
	18/02/24 6:00	14,24	1	1	1						
	18/02/24 7:00	15,26	1	1	1		1				
	18/02/24 8:00	16,13	1	1	1		1				
	18/02/24 9:00	16,78	1	1	1		1				
	18/02/24 10:00	17,68	1	1	1		1				
	18/02/24 11:00	17,96	1	1	1		1				
	18/02/24 12:00	17,84	1	1	1		1				
	18/02/24 13:00	17,83	1	1	1		1				
	18/02/24 14:00	18,07	1	1	1		1				
	18/02/24 15:00	17,55	1	1	1		1				
	18/02/24 16:00	17,56	1	1	1		1				
	18/02/24 17:00	18,08	1	1	1		1				
	18/02/24 18:00	20,21	1	1	1	1	1				
	18/02/24 19:00	22,48	1	1	1	1	1				4
18/02/24 20:00	20,38	1	1		1	1				3	
18/02/24 21:00	19,45	1	1		1	1				2	
18/02/24 22:00	17,20	1	1		1	1					
18/02/24 23:00	17,12	1	1		1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα		19/2/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	19/02/24 0:00	16,01	1	1		1	1				
	19/02/24 1:00	14,55	1	1			1				
	19/02/24 2:00	13,80	1	1			1				
	19/02/24 3:00	13,01	1	1			1				
	19/02/24 4:00	13,12	1	1			1				
	19/02/24 5:00	13,41	1	1			1				
	19/02/24 6:00	14,32	1	1			1				
	19/02/24 7:00	15,74	1	1		1	1				
	19/02/24 8:00	16,25	1	1		1	1				
	19/02/24 9:00	16,35	1	1		1	1				
	19/02/24 10:00	16,40	1	1		1	1				1
	19/02/24 11:00	16,74	1	1		1	1				1
	19/02/24 12:00	16,79	1	1		1	1				
	19/02/24 13:00	17,23	1	1	1	1	1				
	19/02/24 14:00	17,55	1	1	1	1	1				
	19/02/24 15:00	17,67	1	1	1	1	1				
	19/02/24 16:00	18,01	1	1	1	1	1				
	19/02/24 17:00	18,72	1	1	1	1	1				
	19/02/24 18:00	22,74	1	1	1	1	1	1			2
	19/02/24 19:00	22,71	1	1	1	1	1	1			2
19/02/24 20:00	22,33	1	1	1	1	1	1			2	
19/02/24 21:00	20,11	1	1	1	1	1	1				
19/02/24 22:00	18,83	1	1	1	1	1	1				
19/02/24 23:00	17,08	1	1	1		1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 20/2/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	20/02/24 0:00	16,03	1	1	1		1				
	20/02/24 1:00	14,70	1	1	1						
	20/02/24 2:00	13,99	1	1	1						
	20/02/24 3:00	13,67	1	1	1						
	20/02/24 4:00	13,31	1	1	1						
	20/02/24 5:00	13,48	1	1	1						
	20/02/24 6:00	17,44	1	1	1						4
	20/02/24 7:00	17,35	1	1	1	1					5
	20/02/24 8:00	14,25	1	1	1	1					
	20/02/24 9:00	18,06	1	1	1	1					
	20/02/24 10:00	18,53	1	1	1	1	1				
	20/02/24 11:00	18,58	1	1	1	1	1				
	20/02/24 12:00	18,11	1	1	1	1	1				
	20/02/24 13:00	17,48	1	1	1	1	1	1			
	20/02/24 14:00	17,32	1	1	1	1	1	1			
	20/02/24 15:00	17,81	1	1	1	1	1	1			
	20/02/24 16:00	18,25	1	1	1	1	1	1			
	20/02/24 17:00	19,20	1	1	1	1	1	1			
	20/02/24 18:00	20,96	1	1	1	1	1	1			
	20/02/24 19:00	22,84	1	1	1	1	1	1			2
20/02/24 20:00	22,18	1	1	1	1	1	1			2	
20/02/24 21:00	19,82	1	1	1	1	1	1				
20/02/24 22:00	19,44	1	1	1	1	1	1				
20/02/24 23:00	17,58	1	1	1		1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 21/2/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	21/02/24 0:00	15,66	1	1	1		1				
	21/02/24 1:00	14,46	1	1	1						
	21/02/24 2:00	13,27	1	1	1						
	21/02/24 3:00	13,19	1	1	1						
	21/02/24 4:00	13,47	1	1	1						
	21/02/24 5:00	13,90	1	1	1						
	21/02/24 6:00	15,63	1	1	1						1
	21/02/24 7:00	15,88	1	1	1		1				
	21/02/24 8:00	16,58	1	1	1		1				
	21/02/24 9:00	16,61	1	1	1		1				
	21/02/24 10:00	16,67	1	1	1		1				
	21/02/24 11:00	16,71	1	1	1		1				
	21/02/24 12:00	17,07	1	1	1		1				
	21/02/24 13:00	16,94	1	1	1		1				
	21/02/24 14:00	16,89	1	1	1		1				
	21/02/24 15:00	17,24	1	1	1		1				
	21/02/24 16:00	18,28	1	1	1		1				
	21/02/24 17:00	19,31	1	1	1	1	1				
	21/02/24 18:00	21,11	1	1	1	1	1	1			
	21/02/24 19:00	22,22	1	1	1	1	1	1			1
21/02/24 20:00	21,72	1	1	1	1	1	1			1	
21/02/24 21:00	19,99	1	1	1	1	1	1				
21/02/24 22:00	18,35	1	1	1	1	1	1				
21/02/24 23:00	17,11	1	1	1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 22/2/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	22/02/24 0:00	15,47	1	1	1		1				
	22/02/24 1:00	13,99	1	1	1		1				
	22/02/24 2:00	13,45	1	1	1		1				
	22/02/24 3:00	12,70	1	1	1						
	22/02/24 4:00	12,68	1	1	1						
	22/02/24 5:00	13,07	1	1	1						
	22/02/24 6:00	14,25	1	1	1						
	22/02/24 7:00	15,79	1	1	1		1				2
	22/02/24 8:00	16,47	1	1	1	1	1				2
	22/02/24 9:00	16,49	1	1	1	1	1				
	22/02/24 10:00	16,79	1	1	1		1				
	22/02/24 11:00	16,93	1	1	1		1				
	22/02/24 12:00	16,70	1	1	1		1				7
	22/02/24 13:00	16,66	1	1	1		1				
	22/02/24 14:00	17,29	1	1	1		1				
	22/02/24 15:00	17,28	1	1	1		1				
	22/02/24 16:00	17,52	1	1	1		1				
	22/02/24 17:00	17,91	1	1	1		1				
	22/02/24 18:00	20,10	1	1	1	1	1				
	22/02/24 19:00	21,35	1	1	1	1	1				
22/02/24 20:00	21,37	1	1	1	1	1					
22/02/24 21:00	20,20	1	1	1	1	1					
22/02/24 22:00	18,74	1	1	1	1	1					
22/02/24 23:00	16,34	1	1	1		1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 23/2/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	23/02/24 0:00	15,04	1	1	1		1				
	23/02/24 1:00	13,63	1	1	1		1				
	23/02/24 2:00	12,91	1	1			1				
	23/02/24 3:00	12,34	1	1			1				
	23/02/24 4:00	12,59	1	1			1				
	23/02/24 5:00	12,97	1	1			1				
	23/02/24 6:00	13,88	1	1			1				
	23/02/24 7:00	14,91	1	1			1				
	23/02/24 8:00	15,35	1	1	1		1				
	23/02/24 9:00	16,11	1	1	1		1				
	23/02/24 10:00	16,60	1	1	1		1				
	23/02/24 11:00	15,94	1	1	1		1				
	23/02/24 12:00	15,80	1	1	1		1				
	23/02/24 13:00	15,79	1	1	1		1				
	23/02/24 14:00	15,64	1	1	1		1				
	23/02/24 15:00	15,39	1	1	1		1				
	23/02/24 16:00	15,86	1	1	1		1				
	23/02/24 17:00	17,40	1	1	1		1				
	23/02/24 18:00	18,42	1	1	1	1	1	1			
	23/02/24 19:00	19,86	1	1	1	1	1	1			
23/02/24 20:00	19,66	1	1	1	1	1	1				
23/02/24 21:00	19,27	1	1	1	1	1	1				
23/02/24 22:00	17,45	1	1	1	1	1	1				
23/02/24 23:00	15,99	1	1	1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο		24/2/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	24/02/24 0:00	14,43	1	1	1		1				
	24/02/24 1:00	13,67	1	1			1				
	24/02/24 2:00	13,25	1	1			1				
	24/02/24 3:00	12,64	1	1			1				
	24/02/24 4:00	12,43	1	1			1				
	24/02/24 5:00	12,37	1	1			1				
	24/02/24 6:00	13,31	1	1			1				
	24/02/24 7:00	13,83	1	1			1				
	24/02/24 8:00	14,52	1	1			1				
	24/02/24 9:00	15,19	1	1			1				
	24/02/24 10:00	16,18	1	1			1				1
	24/02/24 11:00	16,97	1	1			1				2
	24/02/24 12:00	15,90	1	1		1	1				
	24/02/24 13:00	15,88	1	1	1	1	1				
	24/02/24 14:00	15,87	1	1		1	1				
	24/02/24 15:00	15,79	1	1		1	1				
	24/02/24 16:00	15,96	1	1		1	1				
	24/02/24 17:00	16,32	1	1		1	1				
	24/02/24 18:00	18,49	1	1	1	1	1	1			
	24/02/24 19:00	18,72	1	1	1	1	1	1			
24/02/24 20:00	18,06	1	1	1	1	1					
24/02/24 21:00	17,44	1	1	1	1	1					
24/02/24 22:00	16,37	1	1	1	1	1					
24/02/24 23:00	14,90	1	1	1		1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 25/2/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	25/02/24 0:00	14,03	1	1	1		1				
	25/02/24 1:00	12,98	1	1	1						
	25/02/24 2:00	12,52	1	1	1						
	25/02/24 3:00	12,34	1	1	1						
	25/02/24 4:00	11,71	1	1	1						
	25/02/24 5:00	11,66	1	1	1						
	25/02/24 6:00	12,17	1	1	1						
	25/02/24 7:00	12,87	1	1	1						
	25/02/24 8:00	13,54	1	1	1						
	25/02/24 9:00	14,57	1	1	1						
	25/02/24 10:00	14,75	1	1	1						
	25/02/24 11:00	14,83	1	1	1						
	25/02/24 12:00	15,20	1	1	1						
	25/02/24 13:00	15,10	1	1	1						
	25/02/24 14:00	14,65	1	1	1						
	25/02/24 15:00	14,65	1	1	1						
	25/02/24 16:00	15,83	1	1	1		1				
	25/02/24 17:00	17,07	1	1	1		1				
	25/02/24 18:00	19,39	1	1	1		1				1
	25/02/24 19:00	19,44	1	1	1		1				1
25/02/24 20:00	18,45	1	1	1		1				1	
25/02/24 21:00	17,45	1	1	1		1					
25/02/24 22:00	16,19	1	1	1		1					
25/02/24 23:00	14,73	1	1	1		1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα					26/2/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Δευτέρα	26/02/24 0:00	13,67	1	1	1		1					
	26/02/24 1:00	12,90	1	1			1					
	26/02/24 2:00	12,36	1	1			1					
	26/02/24 3:00	12,21	1	1			1					
	26/02/24 4:00	11,94	1	1			1					
	26/02/24 5:00	12,14	1	1			1					
	26/02/24 6:00	13,22	1	1			1					
	26/02/24 7:00	14,67	1	1			1					
	26/02/24 8:00	15,44	1	1	1		1					
	26/02/24 9:00	15,45	1	1	1		1					
	26/02/24 10:00	16,25	1	1	1		1					
	26/02/24 11:00	17,14	1	1	1		1					
	26/02/24 12:00	17,66	1	1	1		1					
	26/02/24 13:00	17,80	1	1	1		1					
	26/02/24 14:00	18,02	1	1	1		1					
	26/02/24 15:00	18,02	1	1	1		1					
	26/02/24 16:00	18,00	1	1	1		1					
	26/02/24 17:00	18,78	1	1	1	1	1					
	26/02/24 18:00	20,07	1	1	1	1	1	1				
	26/02/24 19:00	20,79	1	1	1	1	1	1				
26/02/24 20:00	20,35	1	1	1	1	1	1					
26/02/24 21:00	18,73	1	1	1	1	1	1					
26/02/24 22:00	17,16	1	1	1	1	1						
26/02/24 23:00	15,60	1	1	1		1						
Παρατηρήσεις:												
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.										

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 27/2/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	27/02/24 0:00	14,36	1	1	1		1				
	27/02/24 1:00	12,96	1	1			1				
	27/02/24 2:00	12,93	1	1			1				
	27/02/24 3:00	12,91	1	1			1				
	27/02/24 4:00	12,87	1	1			1				
	27/02/24 5:00	12,75	1	1			1				
	27/02/24 6:00	14,11	1	1			1				
	27/02/24 7:00	15,30	1	1	1		1				
	27/02/24 8:00	15,15	1	1	1	1	1				
	27/02/24 9:00	12,88	1	1		1	1				
	27/02/24 10:00	13,19	1	1		1	1				
	27/02/24 11:00	13,27	1	1		1	1				
	27/02/24 12:00	16,33	1	1		1	1				
	27/02/24 13:00	16,76	1	1		1	1				
	27/02/24 14:00	16,79	1	1		1	1				
	27/02/24 15:00	16,87	1	1		1	1				
	27/02/24 16:00	16,82	1	1		1	1				
	27/02/24 17:00	16,98	1	1		1	1				
	27/02/24 18:00	19,91	1	1		1	1				2
	27/02/24 19:00	20,47	1	1		1	1				2
27/02/24 20:00	19,91	1	1		1	1				2	
27/02/24 21:00	18,15	1	1		1	1				1	
27/02/24 22:00	16,72	1	1		1	1					
27/02/24 23:00	15,16	1	1		1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 28/2/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	28/02/24 0:00	13,63	1	1			1				
	28/02/24 1:00	12,74	1	1			1				
	28/02/24 2:00	12,42	1	1			1				
	28/02/24 3:00	11,99	1	1			1				
	28/02/24 4:00	11,93	1	1			1				
	28/02/24 5:00	12,27	1	1			1				
	28/02/24 6:00	13,07	1	1			1				
	28/02/24 7:00	14,66	1	1			1				
	28/02/24 8:00	15,90	1	1		1	1				
	28/02/24 9:00	16,63	1	1		1	1				
	28/02/24 10:00	17,72	1	1		1	1				
	28/02/24 11:00	19,94	1	1		1	1				4
	28/02/24 12:00	18,50	1	1		1					4
	28/02/24 13:00	16,34	1	1		1					3
	28/02/24 14:00	15,59	1	1		1	1				
	28/02/24 15:00	16,87	1	1		1	1				
	28/02/24 16:00	17,88	1	1		1	1				
	28/02/24 17:00	18,80	1	1		1	1				1
	28/02/24 18:00	20,53	1	1		1	1				3
	28/02/24 19:00	21,10	1	1		1	1				4
28/02/24 20:00	19,46	1	1		1	1				3	
28/02/24 21:00	17,61	1	1		1	1				1	
28/02/24 22:00	16,36	1	1		1	1					
28/02/24 23:00	15,51	1	1		1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 29/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	29/02/24 0:00	14,30	1	1			1				
	29/02/24 1:00	13,36	1	1			1				
	29/02/24 2:00	12,98	1	1			1				
	29/02/24 3:00	12,54	1	1			1				
	29/02/24 4:00	12,60	1	1			1				
	29/02/24 5:00	13,18	1	1			1				
	29/02/24 6:00	13,56	1	1			1				
	29/02/24 7:00	14,63	1	1			1				
	29/02/24 8:00	15,74	1	1		1	1				
	29/02/24 9:00	16,59	1	1		1	1				
	29/02/24 10:00	16,87	1	1		1	1				
	29/02/24 11:00	16,89	1	1		1	1				
	29/02/24 12:00	17,01	1	1		1	1				
	29/02/24 13:00	17,66	1	1		1	1				
	29/02/24 14:00	18,16	1	1		1	1				
	29/02/24 15:00	18,91	1	1	1	1	1				
	29/02/24 16:00	19,18	1	1	1	1	1				
	29/02/24 17:00	19,74	1	1	1	1	1				
	29/02/24 18:00	21,93	1	1	1	1	1	1			1
	29/02/24 19:00	21,56	1	1	1	1	1	1			1
29/02/24 20:00	19,77	1	1	1	1	1					
29/02/24 21:00	19,35	1	1	1	1	1					
29/02/24 22:00	17,72	1	1	1	1	1					
29/02/24 23:00	15,92	1	1		1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 1/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	01/03/24 0:00	14,25	1	1		1					
	01/03/24 1:00	13,27	1	1		1					
	01/03/24 2:00	12,82	1	1		1					
	01/03/24 3:00	12,25	1	1		1					
	01/03/24 4:00	12,15	1	1		1					
	01/03/24 5:00	12,61	1	1		1					
	01/03/24 6:00	13,85	1	1		1					
	01/03/24 7:00	15,35	1	1		1	1				
	01/03/24 8:00	16,40	1	1		1	1				
	01/03/24 9:00	17,47	1	1		1	1				
	01/03/24 10:00	18,07	1	1		1	1				
	01/03/24 11:00	18,83	1	1	1	1	1				
	01/03/24 12:00	19,92	1	1	1	1	1				
	01/03/24 13:00	19,62	1	1	1	1	1				
	01/03/24 14:00	20,38	1	1	1	1	1				
	01/03/24 15:00	21,39	1	1	1	1	1				4
	01/03/24 16:00	20,18	1	1	1	1	1				1
	01/03/24 17:00	21,00	1	1	1	1	1				1
	01/03/24 18:00	22,45	1	1	1	1	1	1			2
	01/03/24 19:00	22,29	1	1	1	1	1	1			2
01/03/24 20:00	21,23	1	1	1	1	1				2	
01/03/24 21:00	18,88	1	1	1	1	1					
01/03/24 22:00	18,51	1	1	1	1	1					
01/03/24 23:00	16,70	1	1	1	1						
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Χρονική ολίσθηση της προγραμματισμένης συντήρησης της μονάδας G2.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 2/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	02/03/24 0:00	15,12	1	1	1	1					
	02/03/24 1:00	14,11	1	1		1					
	02/03/24 2:00	13,57	1	1		1					
	02/03/24 3:00	12,96	1	1	1	1					
	02/03/24 4:00	12,83	1	1		1					
	02/03/24 5:00	13,11	1	1		1					
	02/03/24 6:00	13,56	1	1		1					
	02/03/24 7:00	14,24	1	1		1					
	02/03/24 8:00	16,85	1	1	1	1					
	02/03/24 9:00	17,85	1	1	1	1					
	02/03/24 10:00	19,60	1	1	1	1	1				
	02/03/24 11:00	21,10	1	1	1	1	1				
	02/03/24 12:00	21,53	1	1	1	1	1				
	02/03/24 13:00	20,91	1	1	1	1	1	1			
	02/03/24 14:00	19,79	1	1	1	1	1	1			1
	02/03/24 15:00	18,68	1	1	1	1	1	1			
	02/03/24 16:00	19,27	1	1	1	1	1	1			
	02/03/24 17:00	19,69	1	1	1	1	1	1			
	02/03/24 18:00	20,57	1	1	1	1	1	1			
	02/03/24 19:00	21,79	1	1	1	1	1	1			1
02/03/24 20:00	20,74	1	1	1	1	1	1				
02/03/24 21:00	20,12	1	1	1	1	1	1				
02/03/24 22:00	18,56	1	1	1	1	1	1				
02/03/24 23:00	17,20	1	1	1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 3/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	03/03/24 0:00	15,87	1	1	1	1					
	03/03/24 1:00	14,74	1	1	1	1					
	03/03/24 2:00	14,02	1	1		1					
	03/03/24 3:00	13,55	1	1	1	1					
	03/03/24 4:00	13,07	1	1		1					
	03/03/24 5:00	13,03	1	1		1					
	03/03/24 6:00	13,66	1	1		1					
	03/03/24 7:00	0,00									
	03/03/24 8:00	0,00									
	03/03/24 9:00	0,00									
	03/03/24 10:00	0,00									
	03/03/24 11:00	19,10	1	1		1					10
	03/03/24 12:00	20,10	1	1		1					10
	03/03/24 13:00	19,50	1	1	1	1					7
	03/03/24 14:00	18,55	1	1		1					7
	03/03/24 15:00	17,75	1	1		1					7
	03/03/24 16:00	17,79	1	1		1					7
	03/03/24 17:00	18,12	1	1		1					8
	03/03/24 18:00	18,95	1	1	1	1					5
	03/03/24 19:00	21,06	1	1	1	1					4
03/03/24 20:00	20,15	1	1	1	1					3	
03/03/24 21:00	20,06	1	1	1	1					2	
03/03/24 22:00	18,90	1	1	1	1						
03/03/24 23:00	17,80	1	1	1	1						
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Προγραμματισμένη γενική διακοπή το διάστημα 07:00 με 11:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα					4/3/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Δευτέρα	04/03/24 0:00	14,60	1	1	1	1						
	04/03/24 1:00	14,50	1	1		1						
	04/03/24 2:00	13,50	1	1		1						
	04/03/24 3:00	13,60	1	1	1	1						
	04/03/24 4:00	13,65	1	1		1						
	04/03/24 5:00	13,70	1	1		1						
	04/03/24 6:00	14,80	1	1		1						
	04/03/24 7:00	15,20	1	1	1	1						
	04/03/24 8:00	15,94	1	1	1	1						
	04/03/24 9:00	16,42	1	1	1	1						
	04/03/24 10:00	16,55	1	1	1	1						
	04/03/24 11:00	16,91	1	1	1	1						
	04/03/24 12:00	17,14	1	1	1	1						
	04/03/24 13:00	17,15	1	1	1	1						
	04/03/24 14:00	16,56	1	1	1	1						
	04/03/24 15:00	16,31	1	1	1	1						
	04/03/24 16:00	15,37	1	1	1	1						
	04/03/24 17:00	17,70	1	1	1	1						
	04/03/24 18:00	20,50	1	1	1	1					3	
	04/03/24 19:00	21,01	1	1	1	1					4	
04/03/24 20:00	20,76	1	1	1	1					4		
04/03/24 21:00	19,46	1	1	1	1					3		
04/03/24 22:00	16,92	1	1	1	1							
04/03/24 23:00	16,29	1	1	1	1							
Παρατηρήσεις:												
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.										

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 5/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	05/03/24 0:00	14,73	1	1		1					
	05/03/24 1:00	13,56	1	1		1					
	05/03/24 2:00	12,92	1	1		1					
	05/03/24 3:00	12,51	1	1	1	1					
	05/03/24 4:00	12,22	1	1		1					
	05/03/24 5:00	12,79	1	1		1					
	05/03/24 6:00	13,72	1	1		1					
	05/03/24 7:00	13,77	1	1		1					
	05/03/24 8:00	16,05	1	1	1	1					
	05/03/24 9:00	16,75	1	1	1	1					
	05/03/24 10:00	16,90	1	1	1	1					
	05/03/24 11:00	17,82	1	1	1	1					
	05/03/24 12:00	18,30	1	1	1	1					
	05/03/24 13:00	19,20	1	1	1	1					1
	05/03/24 14:00	20,42	1		1	1					9
	05/03/24 15:00	19,17	1		1	1					9
	05/03/24 16:00	19,24	1		1	1					9
	05/03/24 17:00	19,46	1		1	1					9
	05/03/24 18:00	20,99	1		1	1					10
	05/03/24 19:00	21,59	1		1	1					10
05/03/24 20:00	21,20	1		1	1					10	
05/03/24 21:00	17,08	1	1	1	1					2	
05/03/24 22:00	16,36	1	1	1	1						
05/03/24 23:00	15,87	1	1	1	1						
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Χρονική ολίσθηση της προγραμματισμένης συντήρησης της μονάδας G2.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 6/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	06/03/24 0:00	14,90	1	1	1	1					
	06/03/24 1:00	13,48	1	1		1					
	06/03/24 2:00	12,91	1	1		1					
	06/03/24 3:00	12,62	1	1	1	1					
	06/03/24 4:00	12,45	1	1		1					
	06/03/24 5:00	13,16	1	1		1					
	06/03/24 6:00	14,38	1	1		1					
	06/03/24 7:00	15,59	1	1	1	1					
	06/03/24 8:00	16,62	1	1	1	1					
	06/03/24 9:00	17,45	1	1	1	1					
	06/03/24 10:00	18,01	1	1	1	1					
	06/03/24 11:00	18,03	1	1	1	1					
	06/03/24 12:00	17,56	1	1	1	1					
	06/03/24 13:00	17,54	1	1	1	1					
	06/03/24 14:00	17,06	1	1	1	1					
	06/03/24 15:00	17,37	1	1	1	1					
	06/03/24 16:00	17,39	1	1	1	1					
	06/03/24 17:00	18,78	1	1	1	1					1
	06/03/24 18:00	21,89	1	1	1	1	1				4
	06/03/24 19:00	21,41	1	1	1	1	1				4
06/03/24 20:00	20,29	1	1	1	1	1				3	
06/03/24 21:00	20,16	1	1	1	1	1				3	
06/03/24 22:00	17,36	1	1	1	1	1				1	
06/03/24 23:00	16,85	1	1	1	1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Χρονική ολίσθηση της προγραμματισμένης συντήρησης της μονάδας G2.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 7/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	07/03/24 0:00	15,24	1	1	1	1					
	07/03/24 1:00	14,46	1	1		1					
	07/03/24 2:00	13,31	1	1		1					
	07/03/24 3:00	13,06	1	1		1					
	07/03/24 4:00	12,59	1	1		1					
	07/03/24 5:00	13,22	1	1		1					
	07/03/24 6:00	13,98	1	1		1					
	07/03/24 7:00	15,23	1	1	1	1					
	07/03/24 8:00	16,27	1	1	1	1					
	07/03/24 9:00	17,11	1	1	1	1					
	07/03/24 10:00	17,26	1	1	1	1					
	07/03/24 11:00	17,36	1	1	1	1					
	07/03/24 12:00	17,15	1	1	1	1					
	07/03/24 13:00	16,52	1	1	1	1					
	07/03/24 14:00	16,68	1	1	1	1					
	07/03/24 15:00	16,72	1	1	1	1					
	07/03/24 16:00	16,90	1	1	1	1					
	07/03/24 17:00	17,38	1	1	1	1					
	07/03/24 18:00	18,21	1	1	1	1					
07/03/24 19:00	19,01	1	1	1	1					2	
07/03/24 20:00	20,65	1	1	1	1					4	
07/03/24 21:00	18,99	1	1	1	1					2	
07/03/24 22:00	18,39	1	1	1	1					2	
07/03/24 23:00	16,46	1	1	1	1						
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 8/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	08/03/24 0:00	15,01	1	1	1	1					
	08/03/24 1:00	14,45	1	1	1						
	08/03/24 2:00	13,94	1	1	1						
	08/03/24 3:00	13,29	1	1	1						
	08/03/24 4:00	13,07	1	1	1						
	08/03/24 5:00	13,33	1	1	1						
	08/03/24 6:00	14,07	1	1	1						
	08/03/24 7:00	14,45	1	1	1						
	08/03/24 8:00	15,48	1	1	1						1
	08/03/24 9:00	16,50	1	1	1	1					
	08/03/24 10:00	17,40	1	1	1	1					
	08/03/24 11:00	17,52	1	1	1	1					
	08/03/24 12:00	17,35	1	1	1	1					
	08/03/24 13:00	17,12	1	1	1	1					
	08/03/24 14:00	16,74	1	1	1	1					
	08/03/24 15:00	16,64	1	1	1	1					
	08/03/24 16:00	17,54	1	1	1	1					
	08/03/24 17:00	19,17	1	1	1	1					2
	08/03/24 18:00	20,44	1	1	1	1	1				3
	08/03/24 19:00	20,51	1	1	1	1	1				3
08/03/24 20:00	20,49	1	1	1	1	1				3	
08/03/24 21:00	19,19	1	1	1	1	1				2	
08/03/24 22:00	17,90	1	1	1	1	1				1	
08/03/24 23:00	16,82	1	1	1	1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			9/3/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	09/03/24 0:00	15,37	1	1	1	1					
	09/03/24 1:00	14,13	1	1	1						
	09/03/24 2:00	13,50	1	1	1						
	09/03/24 3:00	13,72	1	1	1	1					
	09/03/24 4:00	13,55	1	1	1						
	09/03/24 5:00	13,97	1	1	1						
	09/03/24 6:00	14,43	1	1	1						
	09/03/24 7:00	15,33	1	1	1	1					
	09/03/24 8:00	16,03	1	1	1	1	1				
	09/03/24 9:00	16,73	1	1	1	1					
	09/03/24 10:00	17,49	1	1	1	1					
	09/03/24 11:00	17,49	1	1	1	1					
	09/03/24 12:00	17,37	1	1	1	1					
	09/03/24 13:00	17,84	1	1	1	1	1				
	09/03/24 14:00	17,77	1	1	1	1	1				
	09/03/24 15:00	17,27	1	1	1	1	1				
	09/03/24 16:00	17,76	1	1	1	1	1				
	09/03/24 17:00	20,29	1	1	1	1	1				3
	09/03/24 18:00	21,35	1	1	1	1	1				4
	09/03/24 19:00	22,23	1	1	1	1	1				5
09/03/24 20:00	20,11	1	1	1	1	1				3	
09/03/24 21:00	19,26	1	1	1	1	1				2	
09/03/24 22:00	18,02	1	1	1	1	1				1	
09/03/24 23:00	16,62	1	1	1	1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 10/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	10/03/24 0:00	15,72	1	1	1	1					
	10/03/24 1:00	14,59	1	1	1						
	10/03/24 2:00	13,85	1	1	1						
	10/03/24 3:00	13,44	1	1	1	1					
	10/03/24 4:00	13,13	1	1	1						
	10/03/24 5:00	13,80	1	1	1						
	10/03/24 6:00	14,13	1	1	1						
	10/03/24 7:00	15,05	1	1	1	1					
	10/03/24 8:00	15,78	1	1	1	1	1				
	10/03/24 9:00	15,73	1	1	1	1					
	10/03/24 10:00	16,29	1	1	1	1					
	10/03/24 11:00	16,54	1	1	1	1					
	10/03/24 12:00	17,02	1	1	1	1					
	10/03/24 13:00	17,21	1	1	1	1	1				
	10/03/24 14:00	16,66	1	1	1	1	1				
	10/03/24 15:00	16,06	1	1	1	1	1				
	10/03/24 16:00	15,92	1	1	1	1	1				
	10/03/24 17:00	16,39	1	1	1	1	1				
	10/03/24 18:00	19,39	1	1	1	1	1				2
	10/03/24 19:00	21,59	1	1	1	1	1				4
10/03/24 20:00	20,21	1	1	1	1	1				3	
10/03/24 21:00	17,46	1	1	1	1	1				1	
10/03/24 22:00	16,65	1	1	1	1	1					
10/03/24 23:00	16,47	1	1	1	1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			11/3/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	11/03/24 0:00	15,16	1	1	1	1					
	11/03/24 1:00	14,23	1	1	1						
	11/03/24 2:00	13,60	1	1	1						
	11/03/24 3:00	13,12	1	1	1	1					
	11/03/24 4:00	13,39	1	1	1						
	11/03/24 5:00	13,67	1	1	1						
	11/03/24 6:00	14,41	1	1	1						
	11/03/24 7:00	15,84	1	1	1	1					
	11/03/24 8:00	16,71	1	1	1	1	1				
	11/03/24 9:00	17,15	1	1	1	1					
	11/03/24 10:00	17,38	1	1	1	1					
	11/03/24 11:00	17,86	1	1	1	1					
	11/03/24 12:00	17,68	1	1	1	1					
	11/03/24 13:00	17,48	1	1	1	1	1				
	11/03/24 14:00	17,46	1	1	1	1	1				
	11/03/24 15:00	17,50	1	1	1	1	1				
	11/03/24 16:00	17,68	1	1	1	1	1				
	11/03/24 17:00	18,22	1	1	1	1	1				
	11/03/24 18:00	20,62	1	1	1	1	1				3
	11/03/24 19:00	21,51	1	1	1	1	1				5
11/03/24 20:00	21,70	1	1	1	1	1				5	
11/03/24 21:00	19,78	1	1	1	1	1				3	
11/03/24 22:00	16,38	1	1	1	1	1					
11/03/24 23:00	16,22	1	1	1	1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 12/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	12/03/24 0:00	15,20	1	1	1	1					
	12/03/24 1:00	14,04	1	1	1						
	12/03/24 2:00	13,71	1	1	1						
	12/03/24 3:00	13,42	1	1	1	1					
	12/03/24 4:00	13,69	1	1	1						
	12/03/24 5:00	13,64	1	1	1						
	12/03/24 6:00	14,46	1	1	1						
	12/03/24 7:00	15,87	1	1	1	1					
	12/03/24 8:00	17,03	1	1	1	1	1				
	12/03/24 9:00	17,15	1	1	1	1					
	12/03/24 10:00	17,10	1	1	1	1					
	12/03/24 11:00	17,50	1	1	1	1					
	12/03/24 12:00	17,67	1	1	1	1					
	12/03/24 13:00	17,72	1	1	1	1	1				
	12/03/24 14:00	17,66	1	1	1	1	1				
	12/03/24 15:00	17,11	1	1	1	1	1				
	12/03/24 16:00	17,22	1	1	1	1	1				
	12/03/24 17:00	18,16	1	1	1	1	1				
	12/03/24 18:00	20,83	1	1	1	1	1				4
	12/03/24 19:00	22,18	1	1	1	1	1				5
12/03/24 20:00	20,85	1	1	1	1	1				4	
12/03/24 21:00	19,20	1	1	1	1	1				3	
12/03/24 22:00	17,30	1	1	1	1	1				1	
12/03/24 23:00	16,19	1	1	1	1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 13/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	13/03/24 0:00	15,96	1	1	1	1					
	13/03/24 1:00	14,61	1	1	1	1					
	13/03/24 2:00	13,63	1	1	1						
	13/03/24 3:00	13,23	1	1	1	1					
	13/03/24 4:00	13,20	1	1	1						
	13/03/24 5:00	13,58	1	1	1						
	13/03/24 6:00	14,40	1	1	1						
	13/03/24 7:00	15,96	1	1	1	1					
	13/03/24 8:00	17,36	1	1	1	1	1				
	13/03/24 9:00	18,08	1	1	1	1					
	13/03/24 10:00	18,18	1	1	1	1					
	13/03/24 11:00	18,72	1	1	1	1					1
	13/03/24 12:00	18,73	1	1	1	1					1
	13/03/24 13:00	18,49	1	1	1	1	1				1
	13/03/24 14:00	18,04	1	1	1	1	1				1
	13/03/24 15:00	18,24	1	1	1	1	1				1
	13/03/24 16:00	18,31	1	1	1	1	1				1
	13/03/24 17:00	19,17	1	1	1	1	1				1
	13/03/24 18:00	20,14	1	1	1	1	1				2
	13/03/24 19:00	21,54	1	1	1	1	1				4
13/03/24 20:00	21,81	1	1	1	1	1				5	
13/03/24 21:00	20,21	1	1	1	1	1				3	
13/03/24 22:00	18,20	1	1	1	1	1				2	
13/03/24 23:00	16,28	1	1	1	1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 14/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	14/03/24 0:00	15,51	1	1	1	1					
	14/03/24 1:00	14,24	1	1	1						
	14/03/24 2:00	13,64	1	1	1						
	14/03/24 3:00	12,99	1	1	1						
	14/03/24 4:00	13,34	1	1	1						
	14/03/24 5:00	13,72	1	1	1						
	14/03/24 6:00	15,26	1	1	1						
	14/03/24 7:00	17,73	1	1		1					3
	14/03/24 8:00	18,06	1	1		1					4
	14/03/24 9:00	17,80	1	1		1					4
	14/03/24 10:00	17,68	1	1		1					3
	14/03/24 11:00	17,63	1	1	1	1					1
	14/03/24 12:00	18,18	1	1	1	1					1
	14/03/24 13:00	18,30	1	1	1	1					1
	14/03/24 14:00	17,56	1	1	1	1					1
	14/03/24 15:00	17,80	1	1	1	1					1
	14/03/24 16:00	17,69	1	1	1	1					1
	14/03/24 17:00	19,68	1	1	1	1					4
	14/03/24 18:00	20,86	1	1	1	1					4
	14/03/24 19:00	21,68	1	1	1	1					4
14/03/24 20:00	21,22	1	1	1	1					4	
14/03/24 21:00	19,28	1	1	1	1					2	
14/03/24 22:00	18,30	1	1	1	1					1	
14/03/24 23:00	17,02	1	1	1	1						
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 15/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	15/03/24 0:00	15,46	1	1	1	1					
	15/03/24 1:00	14,50	1	1	1	1					
	15/03/24 2:00	13,94	1	1	1						
	15/03/24 3:00	13,78	1	1	1	1					
	15/03/24 4:00	13,80	1	1	1						
	15/03/24 5:00	13,85	1	1	1						
	15/03/24 6:00	14,74	1	1	1						
	15/03/24 7:00	16,36	1	1	1	1					
	15/03/24 8:00	16,92	1	1	1	1	1				
	15/03/24 9:00	17,32	1	1	1	1					
	15/03/24 10:00	18,62	1	1	1	1					7
	15/03/24 11:00	18,64	1	1	1	1					1
	15/03/24 12:00	18,37	1	1	1	1					1
	15/03/24 13:00	18,89	1	1	1	1	1				1
	15/03/24 14:00	18,43	1	1	1	1					1
	15/03/24 15:00	18,57	1	1	1	1					1
	15/03/24 16:00	18,97	1	1	1	1					1
	15/03/24 17:00	19,90	1	1	1	1					2
	15/03/24 18:00	22,11	1	1	1	1	1				4
	15/03/24 19:00	22,70	1	1	1	1					5
15/03/24 20:00	21,27	1	1	1	1					4	
15/03/24 21:00	20,09	1	1	1	1					3	
15/03/24 22:00	17,90	1	1	1	1					1	
15/03/24 23:00	17,71	1	1	1	1					1	
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο		16/3/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	16/03/24 0:00	15,49	1	1	1	1					
	16/03/24 1:00	14,74	1	1	1	1					
	16/03/24 2:00	14,72	1	1	1	1					3
	16/03/24 3:00	14,28		1	1	1					3
	16/03/24 4:00	14,00		1	1	1					3
	16/03/24 5:00	13,61		1	1	1					3
	16/03/24 6:00	14,30		1	1	1					3
	16/03/24 7:00	16,16		1	1	1					5
	16/03/24 8:00	16,64		1	1	1					6
	16/03/24 9:00	17,50		1	1	1					6
	16/03/24 10:00	18,28		1	1	1					7
	16/03/24 11:00	18,16		1	1	1					7
	16/03/24 12:00	17,29		1	1	1					7
	16/03/24 13:00	17,59	1	1	1	1					2
	16/03/24 14:00	17,77	1	1	1	1					2
	16/03/24 15:00	18,93	1	1	1	1					2
	16/03/24 16:00	18,85	1	1	1	1					2
	16/03/24 17:00	19,00	1	1	1	1					2
	16/03/24 18:00	20,35	1	1	1	1	1				3
	16/03/24 19:00	21,72	1	1	1	1	1				4
16/03/24 20:00	21,36	1	1	1	1	1				4	
16/03/24 21:00	21,68	1	1	1	1	1				4	
16/03/24 22:00	20,03	1	1	1	1	1				3	
16/03/24 23:00	17,27	1	1	1	1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 17/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	17/03/24 0:00	16,83	1	1	1	1					
	17/03/24 1:00	15,34	1	1	1	1					
	17/03/24 2:00	14,44	1	1	1	1					
	17/03/24 3:00	14,09	1	1	1	1					
	17/03/24 4:00	14,17	1	1	1						
	17/03/24 5:00	14,04	1	1	1						
	17/03/24 6:00	7,07	1	1	1						
	17/03/24 7:00	0,00									
	17/03/24 8:00	6,99	1	1	1	1					3
	17/03/24 9:00	19,24	1	1	1	1	1				
	17/03/24 10:00	18,93	1	1	1	1	1				
	17/03/24 11:00	18,25	1	1	1	1	1				
	17/03/24 12:00	19,17	1	1	1	1	1				
	17/03/24 13:00	18,95	1	1	1	1	1	1			
	17/03/24 14:00	18,26	1	1	1	1	1	1			
	17/03/24 15:00	18,14	1	1	1	1	1	1			
	17/03/24 16:00	17,60	1	1	1	1	1	1			
	17/03/24 17:00	18,11	1	1	1	1	1	1			
	17/03/24 18:00	19,76	1	1	1	1	1	1			
	17/03/24 19:00	21,10	1	1	1	1	1	1			1
17/03/24 20:00	21,04	1	1	1	1	1	1				
17/03/24 21:00	21,03	1	1	1	1	1	1				
17/03/24 22:00	19,66	1	1	1	1	1	1				
17/03/24 23:00	17,75	1	1	1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Προγραμματισμένη γενική διακοπή στις 06:30, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα		18/3/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	18/03/24 0:00	16,35	1	1	1	1					
	18/03/24 1:00	15,20	1	1	1	1					
	18/03/24 2:00	14,59	1	1	1						
	18/03/24 3:00	14,08	1	1	1	1					
	18/03/24 4:00	13,93	1	1	1						
	18/03/24 5:00	14,11	1	1	1						
	18/03/24 6:00	14,79	1	1	1						
	18/03/24 7:00	15,27	1	1	1	1					
	18/03/24 8:00	16,91	1	1	1	1	1				
	18/03/24 9:00	17,86	1	1	1	1					
	18/03/24 10:00	18,97	1	1	1	1	1				
	18/03/24 11:00	18,37	1	1	1	1	1				
	18/03/24 12:00	17,86	1	1	1	1	1				
	18/03/24 13:00	17,21	1	1	1	1	1	1			
	18/03/24 14:00	16,22	1	1	1	1	1	1			
	18/03/24 15:00	15,54	1	1	1	1	1	1			
	18/03/24 16:00	15,97	1	1	1	1	1	1			
	18/03/24 17:00	17,17	1	1	1	1	1	1			
	18/03/24 18:00	18,61	1	1	1	1	1	1			
	18/03/24 19:00	21,02	1	1	1	1	1	1			
18/03/24 20:00	21,44	1	1	1	1	1	1				
18/03/24 21:00	20,55	1	1	1	1	1	1				
18/03/24 22:00	18,63	1	1	1	1	1	1				
18/03/24 23:00	16,84	1	1	1	1	1					
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 19/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	19/03/24 0:00	15,60	1	1	1	1					
	19/03/24 1:00	14,81	1	1	1	1					
	19/03/24 2:00	13,99	1	1	1						
	19/03/24 3:00	14,06	1	1	1	1					
	19/03/24 4:00	14,37	1	1	1						
	19/03/24 5:00	13,92	1	1	1						
	19/03/24 6:00	14,59	1	1	1						
	19/03/24 7:00	15,99	1	1	1	1					
	19/03/24 8:00	17,73	1	1	1	1	1				
	19/03/24 9:00	17,95	1	1	1	1	1				
	19/03/24 10:00	18,22	1	1	1	1	1				1
	19/03/24 11:00	18,86	1	1	1	1	1				1
	19/03/24 12:00	18,90	1	1	1	1	1				1
	19/03/24 13:00	18,91	1	1	1	1	1				1
	19/03/24 14:00	19,10	1	1	1	1	1				1
	19/03/24 15:00	19,83	1	1	1	1	1	1			
	19/03/24 16:00	19,41	1	1	1	1	1	1			
	19/03/24 17:00	20,32	1	1	1	1	1	1			
	19/03/24 18:00	23,16	1	1	1	1	1	1			2
	19/03/24 19:00	22,96	1	1	1	1	1	1			2
19/03/24 20:00	22,81	1	1	1	1	1	1			2	
19/03/24 21:00	19,95	1	1	1	1	1	1				
19/03/24 22:00	19,58	1	1	1	1	1	1				
19/03/24 23:00	17,68	1	1	1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 20/3/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	20/03/24 0:00	16,45	1	1	1	1					
	20/03/24 1:00	15,06	1	1	1	1					
	20/03/24 2:00	14,24	1	1	1						
	20/03/24 3:00	14,09	1	1	1	1					
	20/03/24 4:00	13,94	1	1	1						
	20/03/24 5:00	14,07	1	1	1						
	20/03/24 6:00	14,95	1	1	1						
	20/03/24 7:00	16,59	1	1	1	1					
	20/03/24 8:00	18,44	1	1	1	1	1				1
	20/03/24 9:00	18,68	1	1	1		1				1
	20/03/24 10:00	19,07	1	1	1		1				1
	20/03/24 11:00	20,10	1	1	1	1	1				1
	20/03/24 12:00	19,85	1	1	1	1	1				
	20/03/24 13:00	19,57	1	1	1	1	1	1			
	20/03/24 14:00	20,12	1	1	1	1	1	1			
	20/03/24 15:00	20,32	1	1	1	1	1	1			
	20/03/24 16:00	20,37	1	1	1	1	1	1			
	20/03/24 17:00	21,88	1	1	1	1	1	1			1
	20/03/24 18:00	24,73	1	1	1	1	1	1			4
	20/03/24 19:00	25,58	1	1	1	1	1	1			5
20/03/24 20:00	25,05	1	1	1	1	1	1			5	
20/03/24 21:00	21,95	1	1	1	1	1	1			2	
20/03/24 22:00	20,67	1	1	1	1	1	1				
20/03/24 23:00	19,25	1	1	1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 21/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	21/03/24 0:00	17,86	1	1	1	1					
	21/03/24 1:00	16,28	1	1	1	1					
	21/03/24 2:00	15,76	1	1	1	1					
	21/03/24 3:00	15,53	1	1	1	1					
	21/03/24 4:00	15,97	1	1	1	1					
	21/03/24 5:00	16,50	1	1	1	1					
	21/03/24 6:00	14,89	1	1	1	1					
	21/03/24 7:00	15,27	1	1	1	1					2
	21/03/24 8:00	17,55	1	1	1	1					3
	21/03/24 9:00	18,35	1	1		1	1				2
	21/03/24 10:00	19,96	1	1		1	1				3
	21/03/24 11:00	20,22	1	1		1	1				3
	21/03/24 12:00	19,81	1	1		1	1				3
	21/03/24 13:00	19,48	1	1		1	1				3
	21/03/24 14:00	19,44	1	1		1	1				3
	21/03/24 15:00	20,00	1	1		1	1				3
	21/03/24 16:00	20,01	1	1		1	1				3
	21/03/24 17:00	20,94	1	1		1	1				4
	21/03/24 18:00	22,97	1	1		1	1				6
	21/03/24 19:00	23,08	1	1		1	1				6
21/03/24 20:00	22,92	1	1		1	1				6	
21/03/24 21:00	22,15	1	1		1	1				6	
21/03/24 22:00	19,06	1	1		1	1				4	
21/03/24 23:00	17,97	1	1		1	1				2	
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 22/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	22/03/24 0:00	17,78	1	1		1	1				2
	22/03/24 1:00	16,63	1	1		1	1				
	22/03/24 2:00	15,78	1	1		1	1				
	22/03/24 3:00	15,56	1	1		1	1				
	22/03/24 4:00	15,20	1	1		1	1				
	22/03/24 5:00	15,45	1	1		1	1				
	22/03/24 6:00	16,51	1	1		1	1				
	22/03/24 7:00	17,57	1	1		1	1				
	22/03/24 8:00	18,89	1	1		1	1				1
	22/03/24 9:00	19,65	1	1		1	1				1
	22/03/24 10:00	19,77	1	1	1	1	1				1
	22/03/24 11:00	19,91	1	1	1	1	1				
	22/03/24 12:00	20,22	1	1	1	1	1				
	22/03/24 13:00	20,92	1	1	1	1	1				
	22/03/24 14:00	21,29	1	1	1	1	1				1
	22/03/24 15:00	21,57	1	1	1	1	1				1
	22/03/24 16:00	21,67	1	1	1	1	1				1
	22/03/24 17:00	22,42	1	1	1	1	1				1
	22/03/24 18:00	23,38	1	1	1	1	1	1			2
	22/03/24 19:00	24,78	1	1	1	1	1	1			4
22/03/24 20:00	24,63	1	1	1	1	1	1			4	
22/03/24 21:00	23,80	1	1	1	1	1	1			4	
22/03/24 22:00	22,30	1	1	1	1	1	1			3	
22/03/24 23:00	20,61	1	1	1	1	1	1			1	
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 23/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	23/03/24 0:00	19,15	1	1	1	1	1				
	23/03/24 1:00	17,52	1	1	1	1	1				
	23/03/24 2:00	16,72	1	1	1		1				
	23/03/24 3:00	16,20	1	1	1		1				
	23/03/24 4:00	16,02	1	1	1		1				
	23/03/24 5:00	16,20	1	1	1		1				
	23/03/24 6:00	16,83	1	1	1		1				
	23/03/24 7:00	18,04	1	1	1	1	1				
	23/03/24 8:00	19,61	1	1	1	1	1	1			
	23/03/24 9:00	20,65	1	1	1	1	1				
	23/03/24 10:00	21,42	1	1	1	1	1				
	23/03/24 11:00	21,37	1	1	1	1	1				
	23/03/24 12:00	21,09	1	1	1	1	1				
	23/03/24 13:00	21,25	1	1	1	1	1	1			
	23/03/24 14:00	21,02	1	1	1	1	1	1			
	23/03/24 15:00	20,61	1	1	1	1	1	1			
	23/03/24 16:00	20,80	1	1	1	1	1	1			
	23/03/24 17:00	21,48	1	1	1	1	1	1			1
	23/03/24 18:00	23,07	1	1	1	1	1	1	1		
	23/03/24 19:00	24,91	1	1	1	1	1	1	1		
23/03/24 20:00	25,37	1	1	1	1	1	1				
23/03/24 21:00	23,92	1	1	1	1	1	1				
23/03/24 22:00	22,35	1	1	1		1	1				
23/03/24 23:00	20,24	1	1	1		1	1				

Παρατηρήσεις:

- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Η μονάδα G8 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 24/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	24/03/24 0:00	18,57	1	1	1		1	1			
	24/03/24 1:00	17,48	1	1	1		1				
	24/03/24 2:00	16,59	1	1	1		1				
	24/03/24 3:00	16,23	1	1	1		1				
	24/03/24 4:00	16,58	1	1	1		1				
	24/03/24 5:00	17,00	1	1	1		1				
	24/03/24 6:00	16,95	1	1	1		1				
	24/03/24 7:00	17,64	1	1	1		1				
	24/03/24 8:00	18,62	1	1	1	1	1				
	24/03/24 9:00	19,17	1	1	1	1	1				
	24/03/24 10:00	19,67	1	1	1	1	1				
	24/03/24 11:00	19,93	1	1	1		1	1			
	24/03/24 12:00	20,09	1	1	1		1	1			
	24/03/24 13:00	20,75	1	1	1		1	1			
	24/03/24 14:00	20,68	1	1	1		1	1			
	24/03/24 15:00	20,60	1	1	1		1	1			
	24/03/24 16:00	21,76	1	1	1		1	1			
	24/03/24 17:00	22,72	1	1	1		1	1			
	24/03/24 18:00	24,02	1	1	1	1	1	1			
	24/03/24 19:00	25,87	1	1	1	1	1	1			
24/03/24 20:00	25,87	1	1	1	1	1	1				
24/03/24 21:00	24,72	1	1	1	1	1	1				
24/03/24 22:00	22,98	1	1	1	1	1	1				
24/03/24 23:00	20,57	1	1	1		1	1				
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Η μονάδα G8 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα					25/3/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Δευτέρα	25/03/24 0:00	18,90	1	1			1	1				
	25/03/24 1:00	17,46	1	1			1	1				
	25/03/24 2:00	16,50	1	1			1	1				
	25/03/24 3:00	16,46	1	1			1	1				
	25/03/24 4:00	16,10	1	1			1	1				
	25/03/24 5:00	16,13	1	1			1	1				
	25/03/24 6:00	16,62	1	1			1	1				
	25/03/24 7:00	17,96	1	1			1	1				
	25/03/24 8:00	19,50	1	1			1	1				
	25/03/24 9:00	20,85	1	1		1	1	1				
	25/03/24 10:00	21,83	1	1		1	1	1				
	25/03/24 11:00	21,58	1	1		1	1	1				
	25/03/24 12:00	20,35	1	1		1	1	1				
	25/03/24 13:00	19,27	1	1	1	1	1				1	
	25/03/24 14:00	20,28	1	1	1	1	1				2	
	25/03/24 15:00	19,25	1		1	1	1				6	
	25/03/24 16:00	18,99	1		1	1	1				6	
	25/03/24 17:00	20,25	1		1	1	1				7	
	25/03/24 18:00	22,30	1	1	1	1	1				5	
	25/03/24 19:00	24,01	1	1	1	1	1				4	
25/03/24 20:00	23,22	1	1	1	1	1				4		
25/03/24 21:00	21,87	1	1	1	1	1				3		
25/03/24 22:00	20,23	1	1	1	1	1				2		
25/03/24 23:00	19,30	1	1	1	1	1				1		
Παρατηρήσεις:												
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Η μονάδα G8 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Γενική διακοπή στις 12:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.										

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 26/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	26/03/24 0:00	17,38	1	1	1		1				
	26/03/24 1:00	15,97	1	1	1		1				
	26/03/24 2:00	15,36	1	1	1		1				
	26/03/24 3:00	15,14	1	1	1		1				
	26/03/24 4:00	14,98	1	1	1		1				
	26/03/24 5:00	15,70	1	1	1		1				
	26/03/24 6:00	16,68	1	1	1		1				
	26/03/24 7:00	18,12	1	1	1	1	1				
	26/03/24 8:00	19,76	1	1	1	1	1				
	26/03/24 9:00	20,41	1	1	1	1	1				
	26/03/24 10:00	20,71	1	1	1		1	1			
	26/03/24 11:00	21,52	1	1	1		1	1			
	26/03/24 12:00	21,70	1	1	1		1	1			
	26/03/24 13:00	21,32	1	1	1		1	1			
	26/03/24 14:00	21,56	1	1	1		1	1			
	26/03/24 15:00	22,04	1	1	1		1	1			
	26/03/24 16:00	21,71	1	1	1		1	1			
	26/03/24 17:00	22,83	1	1	1		1	1			
	26/03/24 18:00	24,05	1	1	1	1	1	1	1		
	26/03/24 19:00	24,96	1	1	1	1	1	1	1		
26/03/24 20:00	24,64	1	1	1	1	1	1	1			
26/03/24 21:00	23,70	1	1	1	1	1	1	1			
26/03/24 22:00	21,71	1	1	1	1		1				
26/03/24 23:00	19,63	1	1	1	1		1				
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 27/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	27/03/24 0:00	17,98	1	1		1		1			
	27/03/24 1:00	16,96	1	1		1		1			
	27/03/24 2:00	16,10	1	1		1		1			
	27/03/24 3:00	15,16	1	1		1		1			
	27/03/24 4:00	15,26	1	1		1		1			
	27/03/24 5:00	15,17	1	1		1		1			
	27/03/24 6:00	16,14	1	1		1		1			
	27/03/24 7:00	18,07	1	1		1		1			
	27/03/24 8:00	19,92	1	1	1	1		1			
	27/03/24 9:00	20,41	1	1	1	1		1			
	27/03/24 10:00	21,02	1	1	1	1		1			
	27/03/24 11:00	21,18	1	1	1	1		1			
	27/03/24 12:00	21,13	1		1	1	1	1			2
	27/03/24 13:00	20,41	1		1	1	1	1			2
	27/03/24 14:00	21,29	1		1	1	1	1			2
	27/03/24 15:00	20,89	1		1	1	1	1			2
	27/03/24 16:00	21,25	1	1	1		1	1			
	27/03/24 17:00	21,98	1	1	1		1	1			
	27/03/24 18:00	22,98	1	1	1		1	1			
	27/03/24 19:00	24,08	1	1	1	1	1	1			
27/03/24 20:00	24,79	1	1	1	1	1	1				
27/03/24 21:00	23,87	1	1	1	1	1	1				
27/03/24 22:00	21,39	1	1	1		1	1				
27/03/24 23:00	19,20	1	1	1		1	1				
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 28/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	28/03/24 0:00	17,70	1	1	1			1			
	28/03/24 1:00	16,65	1	1	1			1			
	28/03/24 2:00	15,94	1	1	1			1			
	28/03/24 3:00	15,01	1	1	1			1			
	28/03/24 4:00	15,16	1	1	1			1			
	28/03/24 5:00	15,95	1	1	1			1			
	28/03/24 6:00	17,00	1	1	1			1			
	28/03/24 7:00	16,91	1	1	1			1			
	28/03/24 8:00	17,80	1	1	1			1			
	28/03/24 9:00	19,48	1	1	1	1		1			
	28/03/24 10:00	21,77	1	1	1	1		1			
	28/03/24 11:00	22,38	1	1	1	1		1			
	28/03/24 12:00	23,30	1	1	1	1	1	1			
	28/03/24 13:00	23,43	1	1	1	1	1	1	1		
	28/03/24 14:00	23,63	1	1	1	1	1	1	1		
	28/03/24 15:00	22,95	1	1	1	1	1	1	1		
	28/03/24 16:00	23,35	1	1	1	1	1	1	1		
	28/03/24 17:00	23,91	1	1	1	1	1	1	1		
	28/03/24 18:00	24,10	1	1	1	1	1	1	1		
	28/03/24 19:00	25,34	1	1	1	1	1	1	1		
28/03/24 20:00	25,11	1	1	1	1	1	1	1			
28/03/24 21:00	23,96	1	1	1	1	1	1	1			
28/03/24 22:00	21,82	1	1	1	1		1				
28/03/24 23:00	19,90	1	1	1	1		1				
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Μερική διακοπή στις 07:40.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 29/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	29/03/24 0:00	18,49	1	1	1			1			
	29/03/24 1:00	17,03	1	1	1			1			
	29/03/24 2:00	15,93	1	1	1			1			
	29/03/24 3:00	15,36	1	1	1			1			
	29/03/24 4:00	15,46	1	1	1			1			
	29/03/24 5:00	15,65	1	1	1			1			
	29/03/24 6:00	16,40	1	1	1			1			
	29/03/24 7:00	18,91	1	1	1			1			
	29/03/24 8:00	20,28	1	1	1			1			
	29/03/24 9:00	21,27	1	1	1		1	1			
	29/03/24 10:00	21,64	1	1	1		1	1			
	29/03/24 11:00	22,19	1	1	1		1	1			
	29/03/24 12:00	22,19	1	1	1		1	1			
	29/03/24 13:00	22,31	1	1	1		1	1			
	29/03/24 14:00	22,00	1	1	1		1	1			
	29/03/24 15:00	21,77	1	1	1		1	1			
	29/03/24 16:00	21,37	1	1	1		1	1			
	29/03/24 17:00	22,12	1	1	1		1	1			
	29/03/24 18:00	23,10	1	1	1		1	1			
	29/03/24 19:00	24,72	1	1	1	1	1	1			
29/03/24 20:00	24,54	1	1	1	1	1	1				
29/03/24 21:00	23,44	1	1	1	1	1	1				
29/03/24 22:00	21,34	1	1	1	1		1				
29/03/24 23:00	19,96	1	1	1	1		1				
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			30/3/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	30/03/24 0:00	18,41	1	1	1			1			
	30/03/24 1:00	17,03	1	1	1			1			
	30/03/24 2:00	16,09	1	1	1			1			
	30/03/24 3:00	15,88	1	1	1			1			
	30/03/24 4:00	15,67	1	1	1			1			
	30/03/24 5:00	15,55	1	1	1			1			
	30/03/24 6:00	16,46	1	1	1			1			
	30/03/24 7:00	18,24	1	1	1			1			
	30/03/24 8:00	20,07	1	1	1		1	1			
	30/03/24 9:00	21,36	1	1	1		1	1			
	30/03/24 10:00	22,06	1	1	1		1	1			
	30/03/24 11:00	22,14	1	1	1		1	1			
	30/03/24 12:00	22,36	1	1	1		1	1			
	30/03/24 13:00	22,25	1	1	1		1	1			
	30/03/24 14:00	22,07	1	1	1		1	1			
	30/03/24 15:00	22,08	1	1	1		1	1			
	30/03/24 16:00	20,77	1	1	1		1	1			
	30/03/24 17:00	22,28	1	1	1		1	1			
	30/03/24 18:00	23,18	1	1	1		1	1			
	30/03/24 19:00	24,96	1	1	1	1	1	1			
30/03/24 20:00	24,14	1	1	1	1	1	1				
30/03/24 21:00	23,14	1	1	1	1	1	1				
30/03/24 22:00	21,32	1	1	1	1		1				
30/03/24 23:00	19,43	1	1	1			1				
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 31/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	31/03/24 0:00	17,60	1	1	1			1			
	31/03/24 1:00	16,87	1	1	1			1			
	31/03/24 2:00	16,35	1	1	1			1			
	31/03/24 3:00	16,16	1	1	1			1			
	31/03/24 4:00	15,82	1	1	1			1			
	31/03/24 5:00	16,18	1	1	1			1			
	31/03/24 6:00	17,05	1	1	1			1			
	31/03/24 7:00	17,41	1	1	1			1			
	31/03/24 8:00	18,91	1	1	1			1			
	31/03/24 9:00	19,95	1	1	1		1	1			
	31/03/24 10:00	21,14	1	1	1		1	1			
	31/03/24 11:00	21,95	1	1	1		1	1			
	31/03/24 12:00	22,47	1	1	1		1	1			
	31/03/24 13:00	22,41	1	1	1		1	1			
	31/03/24 14:00	22,12	1	1	1		1	1			
	31/03/24 15:00	21,57	1	1	1		1	1			
	31/03/24 16:00	21,22	1	1	1		1	1			
	31/03/24 17:00	21,06	1	1	1		1	1			
	31/03/24 18:00	21,95	1	1	1		1	1			
	31/03/24 19:00	22,76	1	1	1	1	1	1			
31/03/24 20:00	23,91	1	1	1	1	1	1				
31/03/24 21:00	23,96	1	1	1	1	1	1				
31/03/24 22:00	22,54	1	1	1	1	1	1				
31/03/24 23:00	20,67	1	1	1	1		1				
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			1/4/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	01/04/24 0:00	18,91	1	1	1			1			
	01/04/24 1:00	17,55	1	1	1			1			
	01/04/24 2:00	16,56	1	1	1			1			
	01/04/24 3:00	15,95	1	1	1			1			
	01/04/24 4:00	16,12	1	1	1			1			
	01/04/24 5:00	16,37	1	1	1			1			
	01/04/24 6:00	17,40	1	1	1			1			
	01/04/24 7:00	19,70	1	1	1			1			
	01/04/24 8:00	21,17	1	1	1		1	1			
	01/04/24 9:00	22,71	1	1	1		1	1			
	01/04/24 10:00	22,98	1	1	1	1	1	1			
	01/04/24 11:00	23,53	1	1	1	1	1	1			
	01/04/24 12:00	23,60	1	1	1	1	1	1			
	01/04/24 13:00	23,12	1	1	1	1	1	1			
	01/04/24 14:00	23,13	1	1	1	1	1	1			
	01/04/24 15:00	22,75	1	1	1	1	1	1			
	01/04/24 16:00	22,45	1	1	1	1	1	1			
	01/04/24 17:00	22,71	1	1	1	1	1	1			
	01/04/24 18:00	23,46	1	1	1	1	1	1	1		
	01/04/24 19:00	24,49	1	1	1	1	1	1	1		
01/04/24 20:00	25,82	1	1	1	1	1	1	1			
01/04/24 21:00	25,29	1	1	1	1	1	1	1			
01/04/24 22:00	23,47	1	1	1	1	1	1	1			
01/04/24 23:00	21,29	1	1	1	1		1				
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 2/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	02/04/24 0:00	19,62	1	1	1	1		1			
	02/04/24 1:00	18,25	1	1	1			1			
	02/04/24 2:00	17,20	1	1	1			1			
	02/04/24 3:00	16,45	1	1	1			1			
	02/04/24 4:00	16,26	1	1	1			1			
	02/04/24 5:00	16,96	1	1	1			1			
	02/04/24 6:00	18,35	1	1	1			1			
	02/04/24 7:00	20,85	1	1	1	1		1			
	02/04/24 8:00	22,69	1	1	1	1		1			
	02/04/24 9:00	24,00	1	1	1	1	1	1			
	02/04/24 10:00	24,44	1	1	1	1	1	1			
	02/04/24 11:00	24,93	1	1	1	1	1	1			
	02/04/24 12:00	24,69	1	1	1	1	1	1			
	02/04/24 13:00	24,61	1	1	1	1	1	1	1		
	02/04/24 14:00	24,92	1	1	1	1	1	1	1		2
	02/04/24 15:00	24,36	1	1	1	1	1	1	1		
	02/04/24 16:00	24,00	1	1	1	1	1	1	1		
	02/04/24 17:00	24,39	1	1	1	1	1	1	1		
	02/04/24 18:00	25,30	1	1	1	1	1	1	1		
	02/04/24 19:00	25,64	1	1	1	1	1	1	1		
02/04/24 20:00	26,85	1	1	1	1	1	1	1		2	
02/04/24 21:00	26,41	1	1	1	1	1	1	1		2	
02/04/24 22:00	23,71	1	1	1	1	1	1	1			
02/04/24 23:00	21,80	1	1	1	1	1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 3/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	03/04/24 0:00	19,93	1	1	1			1			
	03/04/24 1:00	18,47	1	1	1			1			
	03/04/24 2:00	17,88	1	1	1			1			
	03/04/24 3:00	17,67	1	1	1			1			
	03/04/24 4:00	17,56	1	1	1			1			
	03/04/24 5:00	17,24	1	1	1			1			
	03/04/24 6:00	17,88	1	1	1			1			
	03/04/24 7:00	19,99	1	1	1			1			
	03/04/24 8:00	23,20	1	1	1		1	1			
	03/04/24 9:00	24,59	1	1	1	1	1	1			
	03/04/24 10:00	25,02	1	1	1	1	1	1			
	03/04/24 11:00	25,44	1	1	1	1	1	1			
	03/04/24 12:00	25,47	1	1	1	1	1	1			
	03/04/24 13:00	25,58	1	1	1	1	1	1			
	03/04/24 14:00	24,25	1	1	1	1	1	1			
	03/04/24 15:00	23,76	1	1	1	1	1	1			
	03/04/24 16:00	23,86	1	1	1	1	1	1			
	03/04/24 17:00	23,85	1	1	1	1	1	1			
	03/04/24 18:00	25,27	1	1	1	1	1	1			
	03/04/24 19:00	25,50	1	1	1	1	1	1			
03/04/24 20:00	27,22	1	1	1	1	1	1			3	
03/04/24 21:00	26,67	1	1	1	1	1	1			3	
03/04/24 22:00	24,61	1	1	1	1	1	1			1	
03/04/24 23:00	22,21	1	1	1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 4/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	04/04/24 0:00	19,68	1	1	1			1			
	04/04/24 1:00	18,25	1	1	1			1			
	04/04/24 2:00	17,94	1	1	1			1			
	04/04/24 3:00	17,66	1	1	1			1			
	04/04/24 4:00	17,56	1	1	1			1			
	04/04/24 5:00	17,73	1	1	1			1			
	04/04/24 6:00	18,92	1	1	1			1			
	04/04/24 7:00	19,98	1	1	1			1			1
	04/04/24 8:00	21,99	1	1	1			1			4
	04/04/24 9:00	23,79	1	1	1	1		1			4
	04/04/24 10:00	24,54	1	1	1	1		1			4
	04/04/24 11:00	26,14	1	1	1	1		1			4
	04/04/24 12:00	25,98	1	1	1	1	1	1			3
	04/04/24 13:00	25,39	1	1	1	1	1	1	1		2
	04/04/24 14:00	24,67	1	1	1	1	1	1	1		1
	04/04/24 15:00	23,71	1	1	1	1	1	1	1		
	04/04/24 16:00	24,04	1	1	1	1	1	1	1		
	04/04/24 17:00	24,35	1	1	1	1	1	1	1		
	04/04/24 18:00	25,39	1	1	1	1	1	1	1		
	04/04/24 19:00	26,40	1	1	1	1	1	1	1		1
04/04/24 20:00	27,98	1	1	1	1	1	1	1		4	
04/04/24 21:00	27,21	1	1	1	1	1	1	1		4	
04/04/24 22:00	25,63	1	1	1	1	1	1	1		2	
04/04/24 23:00	23,20	1	1	1	1	1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 5/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	05/04/24 0:00	21,06	1	1	1	1		1			
	05/04/24 1:00	19,10	1	1	1			1			
	05/04/24 2:00	18,13	1	1	1			1			
	05/04/24 3:00	17,55	1	1	1			1			
	05/04/24 4:00	17,88	1	1	1			1			
	05/04/24 5:00	18,50	1	1	1			1			
	05/04/24 6:00	19,65		1	1	1	1	1			1
	05/04/24 7:00	20,14		1	1	1	1	1			2
	05/04/24 8:00	22,64		1	1	1	1	1			4
	05/04/24 9:00	24,74		1	1	1	1	1			6
	05/04/24 10:00	24,59		1	1	1	1	1			6
	05/04/24 11:00	24,98		1	1	1	1	1			5
	05/04/24 12:00	25,36	1	1	1	1	1	1			1
	05/04/24 13:00	25,64	1	1	1	1	1	1			1
	05/04/24 14:00	25,94	1	1	1	1	1	1			1
	05/04/24 15:00	25,63	1	1	1	1	1	1			1
	05/04/24 16:00	25,14	1	1	1	1	1	1			1
	05/04/24 17:00	25,40	1	1	1	1	1	1			1
	05/04/24 18:00	26,22	1	1	1	1	1	1			1
	05/04/24 19:00	26,11	1	1	1	1	1	1			1
05/04/24 20:00	27,22	1	1	1	1	1	1			3	
05/04/24 21:00	27,07	1	1	1	1	1	1			3	
05/04/24 22:00	25,20	1	1	1	1	1	1			2	
05/04/24 23:00	23,18	1	1	1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο				6/4/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Σάββατο	06/04/24 0:00	21,40	1	1	1	1		1				
	06/04/24 1:00	19,95	1	1	1	1		1				
	06/04/24 2:00	18,51	1	1	1			1				
	06/04/24 3:00	18,55	1	1	1			1				
	06/04/24 4:00	18,50	1	1	1			1				
	06/04/24 5:00	18,28	1	1	1			1				
	06/04/24 6:00	19,21	1	1	1			1				
	06/04/24 7:00	21,52	1	1	1	1		1				
	06/04/24 8:00	25,33	1	1	1	1	1	1				
	06/04/24 9:00	26,18	1	1	1	1	1	1				
	06/04/24 10:00	26,25	1	1	1	1	1	1			1	
	06/04/24 11:00	26,86	1	1	1	1	1	1			1	
	06/04/24 12:00	27,23	1	1	1	1	1	1			2	
	06/04/24 13:00	26,78	1	1	1	1	1	1			2	
	06/04/24 14:00	26,59	1	1	1	1	1	1			2	
	06/04/24 15:00	26,17	1	1	1	1	1	1			2	
	06/04/24 16:00	25,37	1	1	1	1	1	1			2	
	06/04/24 17:00	25,76	1	1	1	1	1	1			1	
	06/04/24 18:00	26,25	1	1	1	1	1	1			1	
	06/04/24 19:00	26,48	1	1	1	1	1	1			2	
06/04/24 20:00	27,71	1	1	1	1	1	1			3		
06/04/24 21:00	26,61	1	1	1	1	1	1			3		
06/04/24 22:00	25,45	1	1	1	1	1	1			2		
06/04/24 23:00	23,74	1	1	1	1	1	1					
Παρατηρήσεις:												
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.										

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 7/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	07/04/24 0:00	21,60	1	1	1	1	1	1			
	07/04/24 1:00	20,14	1		1	1	1	1			
	07/04/24 2:00	18,94	1		1	1	1	1			
	07/04/24 3:00	17,75	1		1	1	1	1			
	07/04/24 4:00	18,14	1		1	1	1	1			
	07/04/24 5:00	18,69	1		1	1	1	1			
	07/04/24 6:00	18,89	1		1	1	1	1			
	07/04/24 7:00	20,29	1		1	1	1	1			1
	07/04/24 8:00	22,32	1		1	1	1	1			3
	07/04/24 9:00	24,01	1		1	1	1	1			5
	07/04/24 10:00	24,48	1	1	1	1	1	1			3
	07/04/24 11:00	25,45	1	1	1	1	1	1			2
	07/04/24 12:00	26,09	1	1	1	1	1	1			2
	07/04/24 13:00	26,51	1	1	1	1	1	1			2
	07/04/24 14:00	26,03	1	1	1	1	1	1			2
	07/04/24 15:00	24,98	1	1	1	1	1	1			1
	07/04/24 16:00	24,81	1	1	1	1	1	1			
	07/04/24 17:00	25,41	1	1	1	1	1	1			
	07/04/24 18:00	26,56	1	1	1	1	1	1	1		1
	07/04/24 19:00	27,33	1	1	1	1	1	1	1		2
07/04/24 20:00	27,68	1	1	1	1	1	1	1		3	
07/04/24 21:00	26,94	1	1	1	1	1	1	1		3	
07/04/24 22:00	25,53	1	1	1	1	1	1	1		2	
07/04/24 23:00	23,51	1	1	1	1	1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 8/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	08/04/24 0:00	21,41	1	1	1	1		1			
	08/04/24 1:00	20,71	1	1	1	1		1			
	08/04/24 2:00	20,01	1	1	1	1		1			
	08/04/24 3:00	18,78	1	1	1			1			
	08/04/24 4:00	18,58	1	1	1			1			
	08/04/24 5:00	19,06	1	1	1			1			
	08/04/24 6:00	20,45	1	1	1			1			
	08/04/24 7:00	22,76	1	1	1	1		1			
	08/04/24 8:00	25,84	1	1	1	1	1	1			
	08/04/24 9:00	26,75	1	1	1	1	1	1			2
	08/04/24 10:00	26,81	1	1	1	1	1	1			2
	08/04/24 11:00	27,13	1	1	1	1	1	1			2
	08/04/24 12:00	27,31	1	1	1	1	1	1			2
	08/04/24 13:00	27,71	1	1	1	1	1	1			3
	08/04/24 14:00	28,00	1	1	1	1	1	1			3
	08/04/24 15:00	26,71	1	1	1	1	1	1			3
	08/04/24 16:00	26,57	1	1	1	1	1	1			3
	08/04/24 17:00	26,34	1	1	1	1	1	1			2
	08/04/24 18:00	27,25	1	1	1	1	1	1	1		2
	08/04/24 19:00	27,91	1	1	1	1	1	1	1		3
08/04/24 20:00	28,80	1	1	1	1	1	1	1		4	
08/04/24 21:00	28,99	1	1	1	1	1	1	1		5	
08/04/24 22:00	26,93	1	1	1	1	1	1	1		4	
08/04/24 23:00	24,69	1	1	1	1	1	1	1		1	
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 9/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	09/04/24 0:00	22,35	1	1	1	1		1			
	09/04/24 1:00	20,96	1	1	1	1		1			
	09/04/24 2:00	19,85	1	1	1	1		1			
	09/04/24 3:00	19,79	1	1	1	1		1			
	09/04/24 4:00	19,82	1	1	1	1		1			
	09/04/24 5:00	19,57	1	1	1	1		1			
	09/04/24 6:00	21,16	1	1	1	1		1			
	09/04/24 7:00	23,88	1	1	1	1	1	1			
	09/04/24 8:00	26,10	1	1	1	1	1	1	1		1
	09/04/24 9:00	27,62	1	1	1	1	1	1			3
	09/04/24 10:00	27,50	1	1	1	1	1	1			3
	09/04/24 11:00	27,66	1	1	1	1	1	1			3
	09/04/24 12:00	27,43	1	1	1	1	1	1			4
	09/04/24 13:00	26,73	1	1	1	1	1	1	1		4
	09/04/24 14:00	26,41	1	1	1	1	1	1			4
	09/04/24 15:00	25,91	1	1	1	1	1	1			3
	09/04/24 16:00	26,36	1	1	1	1	1	1			3
	09/04/24 17:00	26,22	1	1	1	1	1	1			2
	09/04/24 18:00	27,48	1	1	1	1	1	1	1		3
	09/04/24 19:00	28,80	1	1	1	1	1	1	1		4
09/04/24 20:00	29,43	1	1	1	1	1	1			5	
09/04/24 21:00	28,05	1	1	1	1	1	1			8	
09/04/24 22:00	26,29	1	1	1	1	1				8	
09/04/24 23:00	24,34	1	1	1	1	1				6	
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 10/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	10/04/24 0:00	22,09	1	1	1	1	1				3
	10/04/24 1:00	20,43	1	1	1	1	1				1
	10/04/24 2:00	20,14	1	1	1	1	1				1
	10/04/24 3:00	19,35	1	1	1	1	1				
	10/04/24 4:00	19,39	1	1	1	1	1				
	10/04/24 5:00	20,38	1	1	1	1	1				
	10/04/24 6:00	21,86	1	1	1	1	1				1
	10/04/24 7:00	22,78	1	1	1	1	1				2
	10/04/24 8:00	25,18	1	1	1	1	1	1			5
	10/04/24 9:00	26,95	1	1	1	1	1	1			5
	10/04/24 10:00	27,07	1	1	1	1	1	1			4
	10/04/24 11:00	27,98	1	1	1	1	1	1			4
	10/04/24 12:00	28,42	1	1	1	1	1	1			4
	10/04/24 13:00	27,80	1	1	1	1	1	1	1		4
	10/04/24 14:00	26,85	1	1	1	1	1	1			3
	10/04/24 15:00	25,92	1	1	1	1	1	1			2
	10/04/24 16:00	26,63	1	1	1	1	1	1			2
	10/04/24 17:00	26,42	1	1	1	1	1	1			2
	10/04/24 18:00	27,22	1	1	1	1	1	1	1		2
	10/04/24 19:00	28,02	1	1	1	1	1	1	1		3
10/04/24 20:00	29,79	1	1	1	1	1	1			5	
10/04/24 21:00	28,80	1	1	1	1	1	1			5	
10/04/24 22:00	27,53	1	1	1	1	1	1			4	
10/04/24 23:00	25,35	1	1	1	1	1	1			1	
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη			11/4/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	11/04/24 0:00	23,03	1	1	1	1	1	1			
	11/04/24 1:00	21,89	1	1		1	1	1			
	11/04/24 2:00	20,51	1	1		1	1	1			
	11/04/24 3:00	19,56	1	1		1	1	1			
	11/04/24 4:00	19,66	1	1		1	1	1			
	11/04/24 5:00	20,41	1	1		1	1	1			
	11/04/24 6:00	20,90	1	1		1	1	1			
	11/04/24 7:00	23,43	1	1		1	1	1			1
	11/04/24 8:00	26,32	1	1	1	1	1	1			1
	11/04/24 9:00	27,06	1	1	1	1	1	1			2
	11/04/24 10:00	27,65	1	1	1	1	1	1			3
	11/04/24 11:00	27,60	1	1	1	1	1	1			3
	11/04/24 12:00	28,43	1	1	1	1	1	1			3
	11/04/24 13:00	28,59	1	1	1	1	1	1		1	1
	11/04/24 14:00	28,35	1	1	1	1	1	1		1	
	11/04/24 15:00	27,95	1	1	1	1	1	1		1	
	11/04/24 16:00	27,62	1	1	1	1	1	1		1	
	11/04/24 17:00	27,85	1	1	1	1	1	1		1	
	11/04/24 18:00	29,00	1	1	1	1	1	1		1	
	11/04/24 19:00	29,77	1	1	1	1	1	1		1	
11/04/24 20:00	30,85	1	1	1	1	1	1		1		
11/04/24 21:00	30,74	1	1	1	1	1	1		1		
11/04/24 22:00	28,05	1	1	1	1		1		1		
11/04/24 23:00	25,57	1	1	1	1		1		1		
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 12/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	12/04/24 0:00	23,19	1	1	1			1		1	
	12/04/24 1:00	21,84	1	1	1			1		1	
	12/04/24 2:00	20,57	1	1	1			1		1	
	12/04/24 3:00	20,03	1	1	1			1		1	
	12/04/24 4:00	19,42	1	1	1			1		1	
	12/04/24 5:00	19,54	1	1	1			1		1	
	12/04/24 6:00	21,04	1	1	1			1		1	
	12/04/24 7:00	23,77	1	1	1			1		1	
	12/04/24 8:00	26,50	1	1	1	1		1		1	
	12/04/24 9:00	28,26	1	1	1	1		1		1	
	12/04/24 10:00	28,76	1	1	1	1		1		1	
	12/04/24 11:00	28,51	1	1	1	1		1		1	
	12/04/24 12:00	28,81	1	1	1	1		1		1	
	12/04/24 13:00	28,32	1	1	1	1		1		1	
	12/04/24 14:00	28,05	1	1	1	1		1		1	
	12/04/24 15:00	27,81	1	1	1	1		1		1	
	12/04/24 16:00	27,35	1	1	1	1		1		1	
	12/04/24 17:00	27,46	1	1	1	1		1		1	
	12/04/24 18:00	28,86	1	1	1	1		1		1	
12/04/24 19:00	29,45	1	1	1	1		1		1		
12/04/24 20:00	31,11	1	1	1	1		1		1	1	
12/04/24 21:00	30,60	1	1	1	1		1		1	1	
12/04/24 22:00	28,54	1	1	1	1		1		1		
12/04/24 23:00	26,11	1	1	1	1		1		1		
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία σε μειωμένη ισχύ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			13/4/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	13/04/24 0:00	23,94	1	1	1			1		1	
	13/04/24 1:00	21,82	1	1	1			1		1	
	13/04/24 2:00	19,92	1	1	1			1		1	
	13/04/24 3:00	19,66	1	1	1					1	
	13/04/24 4:00	20,09	1	1	1					1	
	13/04/24 5:00	20,58	1	1	1					1	
	13/04/24 6:00	21,52	1	1	1			1		1	
	13/04/24 7:00	24,21	1	1	1			1		1	
	13/04/24 8:00	27,02	1	1	1		1	1		1	
	13/04/24 9:00	28,64	1	1	1		1	1		1	
	13/04/24 10:00	29,07	1	1	1		1	1		1	
	13/04/24 11:00	29,04	1	1	1		1	1		1	
	13/04/24 12:00	29,58	1	1	1		1	1		1	
	13/04/24 13:00	29,45	1	1	1		1	1		1	
	13/04/24 14:00	29,01	1	1	1		1	1		1	
	13/04/24 15:00	28,26	1	1	1		1	1		1	
	13/04/24 16:00	28,22	1	1	1		1	1		1	
	13/04/24 17:00	28,41	1	1	1		1	1		1	
	13/04/24 18:00	29,08	1	1	1		1	1		1	
	13/04/24 19:00	30,14	1	1	1		1	1		1	
13/04/24 20:00	30,78	1	1	1		1	1		1	1	
13/04/24 21:00	30,12	1	1	1		1	1		1	1	
13/04/24 22:00	28,49	1	1	1		1	1		1		
13/04/24 23:00	26,34	1	1	1		1	1		1		
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία σε μειωμένη ισχύ.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 14/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	14/04/24 0:00	23,92	1	1	1			1		1	
	14/04/24 1:00	21,93	1	1	1			1		1	
	14/04/24 2:00	21,13	1	1	1			1		1	
	14/04/24 3:00	20,27	1	1	1			1		1	
	14/04/24 4:00	20,40	1	1	1			1		1	
	14/04/24 5:00	21,50	1	1	1			1		1	
	14/04/24 6:00	22,12	1	1	1			1		1	
	14/04/24 7:00	23,45	1	1	1			1		1	
	14/04/24 8:00	25,85	1	1	1			1		1	
	14/04/24 9:00	27,78	1	1	1			1		1	2
	14/04/24 10:00	28,12	1	1	1		1	1		1	2
	14/04/24 11:00	29,12	1	1	1		1	1		1	
	14/04/24 12:00	29,67	1	1	1		1	1		1	
	14/04/24 13:00	29,43	1	1	1		1	1		1	
	14/04/24 14:00	28,50	1	1	1		1	1		1	
	14/04/24 15:00	27,95	1	1	1		1	1		1	
	14/04/24 16:00	27,89	1	1	1		1	1		1	
	14/04/24 17:00	27,79	1	1	1		1	1		1	
	14/04/24 18:00	29,03	1	1	1		1	1		1	
	14/04/24 19:00	29,66	1	1	1		1	1		1	1
14/04/24 20:00	30,63	1	1	1		1	1		1	1	
14/04/24 21:00	30,84	1	1	1		1	1		1	1	
14/04/24 22:00	28,88	1	1	1		1	1		1		
14/04/24 23:00	25,58	1	1	1		1	1		1		
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία σε μειωμένη ισχύ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			15/4/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	15/04/24 0:00	23,50	1	1	1			1		1	
	15/04/24 1:00	22,46	1	1	1			1		1	
	15/04/24 2:00	21,15	1	1	1			1		1	
	15/04/24 3:00	20,83	1	1	1			1		1	
	15/04/24 4:00	21,29	1	1	1			1		1	
	15/04/24 5:00	20,90	1	1	1			1		1	
	15/04/24 6:00	22,26	1	1	1			1		1	
	15/04/24 7:00	24,58	1	1	1			1		1	
	15/04/24 8:00	27,58	1	1	1		1	1		1	
	15/04/24 9:00	29,62	1	1	1		1	1		1	
	15/04/24 10:00	29,58	1	1	1		1	1		1	
	15/04/24 11:00	29,49	1	1	1		1	1		1	
	15/04/24 12:00	29,83	1	1	1		1	1		1	
	15/04/24 13:00	29,93	1	1	1		1	1		1	
	15/04/24 14:00	29,56	1	1	1		1	1		1	
	15/04/24 15:00	29,22	1	1	1		1	1		1	
	15/04/24 16:00	29,35	1	1	1		1	1		1	
	15/04/24 17:00	29,12	1	1	1		1	1		1	
	15/04/24 18:00	29,04	1	1	1		1	1		1	
	15/04/24 19:00	29,31	1	1	1		1	1		1	
15/04/24 20:00	31,80	1	1	1		1	1		1	2	
15/04/24 21:00	31,03	1	1	1		1	1		1	2	
15/04/24 22:00	28,57	1	1	1		1	1		1		
15/04/24 23:00	25,84	1	1	1		1	1		1		
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία σε μειωμένη ισχύ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 16/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	16/04/24 0:00	23,75	1	1			1	1		1	
	16/04/24 1:00	22,23	1	1			1	1		1	
	16/04/24 2:00	21,26	1	1			1	1		1	
	16/04/24 3:00	20,47	1	1			1	1		1	
	16/04/24 4:00	20,87	1	1			1	1		1	
	16/04/24 5:00	21,32	1	1			1	1		1	
	16/04/24 6:00	22,52	1	1			1	1		1	
	16/04/24 7:00	24,92	1	1			1	1		1	
	16/04/24 8:00	28,02	1	1	1		1	1		1	
	16/04/24 9:00	29,62	1	1	1		1	1		1	
	16/04/24 10:00	29,45	1	1	1		1	1		1	
	16/04/24 11:00	29,66	1	1	1		1	1		1	
	16/04/24 12:00	30,58	1	1	1		1	1		1	
	16/04/24 13:00	30,19	1	1	1		1	1		1	2
	16/04/24 14:00	30,25	1	1	1		1	1		1	1
	16/04/24 15:00	30,27	1	1	1		1	1		1	1
	16/04/24 16:00	29,46	1	1	1	1	1	1			4
	16/04/24 17:00	30,32	1	1	1	1	1	1			6
	16/04/24 18:00	31,63	1	1	1	1	1	1		1	2
	16/04/24 19:00	31,43	1		1	1	1	1		1	3
16/04/24 20:00	31,70	1		1	1	1	1		1	6	
16/04/24 21:00	31,53	1		1	1	1	1		1	7	
16/04/24 22:00	28,63	1		1	1	1	1		1	3	
16/04/24 23:00	26,34	1		1	1	1	1		1	1	
Παρατηρήσεις:											
- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία σε μειωμένη ισχύ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 17/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	17/04/24 0:00	24,87	1		1	1	1			1	2
	17/04/24 1:00	23,38	1		1	1	1			1	2
	17/04/24 2:00	21,55	1		1	1	1			1	
	17/04/24 3:00	21,33	1		1	1	1			1	
	17/04/24 4:00	21,70	1		1	1	1			1	
	17/04/24 5:00	21,98	1		1	1	1			1	
	17/04/24 6:00	23,45	1		1	1	1			1	1
	17/04/24 7:00	25,42	1		1	1	1			1	3
	17/04/24 8:00	27,73	1		1	1	1			1	6
	17/04/24 9:00	28,94	1		1	1	1			1	6
	17/04/24 10:00	31,17	1		1	1	1	1		1	5
	17/04/24 11:00	32,56	1		1	1	1	1		1	7
	17/04/24 12:00	32,60	1		1	1	1	1		1	8
	17/04/24 13:00	32,51	1		1	1	1	1		1	7
	17/04/24 14:00	32,15	1		1	1	1	1		1	7
	17/04/24 15:00	31,40	1		1	1	1	1		1	7
	17/04/24 16:00	29,87	1		1	1	1	1		1	6
	17/04/24 17:00	30,15	1		1	1	1	1		1	6
	17/04/24 18:00	30,59	1		1	1	1	1		1	6
	17/04/24 19:00	31,72	1		1	1	1	1		1	6
17/04/24 20:00	33,38	1		1	1	1	1		1	8	
17/04/24 21:00	31,29	1		1	1	1	1		1	7	
17/04/24 22:00	29,57	1		1	1	1	1		1	4	
17/04/24 23:00	26,95	1		1	1	1	1		1	1	
Παρατηρήσεις:											
Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία σε μειωμένη ισχύ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 18/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	18/04/24 0:00	25,74	1		1	1	1	1		1	
	18/04/24 1:00	24,34	1		1	1	1	1		1	
	18/04/24 2:00	22,67	1		1	1	1	1		1	
	18/04/24 3:00	21,93	1		1	1	1	1		1	
	18/04/24 4:00	22,31	1		1	1	1	1		1	
	18/04/24 5:00	23,06	1		1	1	1	1		1	
	18/04/24 6:00	24,13	1		1	1	1	1		1	
	18/04/24 7:00	26,80	1		1	1	1	1		1	
	18/04/24 8:00	27,81	1		1	1	1	1		1	1
	18/04/24 9:00	29,40	1		1	1	1	1		1	4
	18/04/24 10:00	31,06	1		1	1	1	1		1	5
	18/04/24 11:00	31,83	1		1	1	1	1		1	6
	18/04/24 12:00	31,78	1		1	1	1	1		1	6
	18/04/24 13:00	31,37	1		1	1	1	1		1	6
	18/04/24 14:00	31,31	1		1	1	1	1		1	6
	18/04/24 15:00	31,65	1		1	1	1	1		1	6
	18/04/24 16:00	31,25	1		1	1	1	1		1	6
	18/04/24 17:00	30,96	1		1	1	1	1		1	6
	18/04/24 18:00	31,63	1		1	1	1	1		1	6
	18/04/24 19:00	32,46	1		1	1	1	1		1	7
18/04/24 20:00	33,75	1		1	1	1	1		1	8	
18/04/24 21:00	32,32	1		1	1	1	1		1	8	
18/04/24 22:00	29,90	1		1	1	1	1		1	6	
18/04/24 23:00	28,00	1		1	1	1	1		1	3	
Παρατηρήσεις:											
Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία σε μειωμένη ισχύ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 19/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	19/04/24 0:00	26,53	1		1	1	1	1		1	1
	19/04/24 1:00	25,06	1		1	1	1	1		1	
	19/04/24 2:00	23,69	1		1	1	1	1		1	
	19/04/24 3:00	22,85	1		1	1	1	1		1	
	19/04/24 4:00	22,45	1		1	1	1	1		1	
	19/04/24 5:00	23,07	1		1	1	1	1		1	
	19/04/24 6:00	24,40	1		1	1	1	1		1	
	19/04/24 7:00	26,50	1		1	1	1	1		1	2
	19/04/24 8:00	28,18	1		1	1	1	1		1	2
	19/04/24 9:00	28,79	1		1	1	1	1		1	2
	19/04/24 10:00	30,84	1		1	1	1	1		1	5
	19/04/24 11:00	31,57	1		1	1	1	1		1	5
	19/04/24 12:00	33,59	1		1	1	1	1		1	7
	19/04/24 13:00	32,77	1		1	1	1	1		1	7
	19/04/24 14:00	31,56	1		1	1	1	1		1	6
	19/04/24 15:00	31,05	1		1	1	1	1		1	6
	19/04/24 16:00	31,68	1		1	1	1	1		1	6
	19/04/24 17:00	31,65	1		1	1	1	1		1	6
	19/04/24 18:00	32,29	1		1	1	1	1		1	6
	19/04/24 19:00	33,38	1		1	1	1	1		1	7
19/04/24 20:00	33,91	1		1	1	1	1		1	8	
19/04/24 21:00	33,08	1		1	1	1	1		1	8	
19/04/24 22:00	30,78	1		1	1	1	1		1	6	
19/04/24 23:00	28,31	1		1	1	1	1		1	4	
Παρατηρήσεις:											
Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία σε μειωμένη ισχύ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 20/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	20/04/24 0:00	26,21	1		1	1	1	1		1	2
	20/04/24 1:00	25,04	1		1	1	1	1		1	
	20/04/24 2:00	24,07	1		1	1	1	1		1	
	20/04/24 3:00	23,82	1		1	1	1	1		1	
	20/04/24 4:00	23,70	1		1	1	1	1		1	
	20/04/24 5:00	24,16	1		1	1	1	1		1	
	20/04/24 6:00	24,76	1		1	1	1	1		1	
	20/04/24 7:00	26,98	1		1	1	1	1		1	
	20/04/24 8:00	30,31	1		1	1	1	1		1	3
	20/04/24 9:00	31,98	1		1	1	1	1		1	5
	20/04/24 10:00	33,46	1		1	1	1	1		1	7
	20/04/24 11:00	34,45	1		1	1	1	1		1	8
	20/04/24 12:00	34,75	1		1	1	1	1		1	8
	20/04/24 13:00	33,78	1		1	1	1	1		1	8
	20/04/24 14:00	33,20	1		1	1	1	1		1	9
	20/04/24 15:00	32,52	1		1	1	1	1		1	9
	20/04/24 16:00	32,64	1		1	1	1	1		1	8
	20/04/24 17:00	31,66	1		1	1	1	1		1	7
	20/04/24 18:00	31,86	1		1	1	1	1		1	7
	20/04/24 19:00	32,50	1		1	1	1	1		1	7
20/04/24 20:00	34,28	1		1	1	1	1		1	8	
20/04/24 21:00	33,92	1		1	1	1	1		1	9	
20/04/24 22:00	30,95	1		1	1	1	1		1	7	
20/04/24 23:00	29,40	1		1	1	1	1		1	5	
Παρατηρήσεις:											
Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία σε μειωμένη ισχύ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 21/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	21/04/24 0:00	26,98	1		1	1	1	1		1	2
	21/04/24 1:00	25,54	1		1	1	1	1		1	
	21/04/24 2:00	24,53	1		1	1	1	1		1	
	21/04/24 3:00	23,60	1		1	1	1	1		1	
	21/04/24 4:00	23,35	1		1	1	1	1		1	
	21/04/24 5:00	23,94	1		1	1	1	1		1	
	21/04/24 6:00	25,03	1		1	1	1	1		1	1
	21/04/24 7:00	27,08	1		1	1	1	1		1	3
	21/04/24 8:00	29,88	1		1	1	1	1		1	5
	21/04/24 9:00	31,35	1		1	1		1		1	8
	21/04/24 10:00	32,09	1		1	1		1		1	9
	21/04/24 11:00	32,44	1		1	1		1		1	9
	21/04/24 12:00	33,38	1		1	1		1		1	10
	21/04/24 13:00	33,54	1		1	1	1	1		1	8
	21/04/24 14:00	31,88	1		1	1	1	1		1	6
	21/04/24 15:00	31,97	1		1	1	1	1		1	6
	21/04/24 16:00	31,80	1		1	1	1	1		1	6
	21/04/24 17:00	31,94	1		1	1	1	1		1	6
	21/04/24 18:00	33,85	1		1	1	1	1		1	8
	21/04/24 19:00	34,22	1		1	1	1	1		1	8
21/04/24 20:00	34,72	1		1	1	1	1		1	9	
21/04/24 21:00	33,48	1		1	1	1	1		1	9	
21/04/24 22:00	30,93	1		1	1	1	1		1	7	
21/04/24 23:00	28,25	1		1	1	1	1		1	4	
Παρατηρήσεις:											
Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία σε μειωμένη ισχύ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 22/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	22/04/24 0:00	26,45	1		1	1	1	1		1	1
	22/04/24 1:00	24,61	1		1	1	1	1		1	
	22/04/24 2:00	23,40	1		1	1	1	1		1	
	22/04/24 3:00	22,39	1		1	1	1	1		1	
	22/04/24 4:00	22,52	1		1	1	1	1		1	
	22/04/24 5:00	23,14	1		1	1	1	1		1	
	22/04/24 6:00	24,71	1		1	1	1	1		1	
	22/04/24 7:00	28,46	1		1	1	1	1		1	2
	22/04/24 8:00	30,71	1		1	1	1	1		1	4
	22/04/24 9:00	32,27	1		1	1	1	1		1	6
	22/04/24 10:00	33,07	1		1	1	1	1		1	7
	22/04/24 11:00	34,04	1		1	1	1	1		1	8
	22/04/24 12:00	34,31	1		1	1	1	1		1	9
	22/04/24 13:00	34,87	1		1	1	1	1		1	9
	22/04/24 14:00	34,44	1		1	1	1	1		1	9
	22/04/24 15:00	33,35	1		1	1	1	1		1	9
	22/04/24 16:00	33,05	1		1	1	1	1		1	9
	22/04/24 17:00	33,13	1		1	1	1	1		1	9
	22/04/24 18:00	35,03	1		1	1	1	1		1	10
	22/04/24 19:00	35,48	1		1	1	1	1		1	10
22/04/24 20:00	36,98	1		1	1	1	1		1	11	
22/04/24 21:00	35,52	1		1	1	1	1		1	11	
22/04/24 22:00	33,30	1		1	1	1	1		1	9	
22/04/24 23:00	30,24	1		1	1	1	1		1	6	
Παρατηρήσεις:											
Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία σε μειωμένη ισχύ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 23/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	23/04/24 0:00	27,51	1		1	1	1	1		1	3
	23/04/24 1:00	25,92	1		1	1	1	1		1	
	23/04/24 2:00	24,61	1		1	1	1	1		1	
	23/04/24 3:00	23,75	1		1	1	1	1		1	
	23/04/24 4:00	24,12	1		1	1	1	1		1	
	23/04/24 5:00	25,07	1		1	1	1	1		1	
	23/04/24 6:00	26,71	1		1	1	1	1		1	
	23/04/24 7:00	29,07	1		1	1	1	1		1	3
	23/04/24 8:00	31,06	1		1	1	1	1		1	5
	23/04/24 9:00	32,89	1		1	1	1	1		1	7
	23/04/24 10:00	35,27	1		1	1	1	1		1	9
	23/04/24 11:00	35,89	1		1	1	1	1		1	10
	23/04/24 12:00	35,77	1		1	1	1	1		1	10
	23/04/24 13:00	35,84	1		1	1	1	1		1	10
	23/04/24 14:00	35,55	1		1	1	1	1		1	10
	23/04/24 15:00	34,27	1		1	1	1	1		1	10
	23/04/24 16:00	34,42	1		1	1	1	1		1	10
	23/04/24 17:00	34,74	1		1	1	1	1		1	10
	23/04/24 18:00	35,83	1		1	1	1	1		1	10
	23/04/24 19:00	37,29	1		1	1	1	1		1	11
23/04/24 20:00	38,21	1		1	1	1	1		1	12	
23/04/24 21:00	35,79	1		1	1	1	1		1	11	
23/04/24 22:00	33,36	1		1	1	1	1		1	10	
23/04/24 23:00	29,96	1		1	1	1	1		1	6	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία σε μειωμένη ισχύ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 24/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	24/04/24 0:00	27,80	1		1	1	1	1		1	2
	24/04/24 1:00	26,06	1		1	1	1	1		1	
	24/04/24 2:00	24,68	1		1	1	1	1		1	
	24/04/24 3:00	23,98	1		1	1	1	1		1	
	24/04/24 4:00	23,32	1		1	1	1	1		1	
	24/04/24 5:00	23,97	1		1	1	1	1		1	
	24/04/24 6:00	25,72	1		1	1	1	1		1	
	24/04/24 7:00	28,39	1		1	1	1	1		1	3
	24/04/24 8:00	32,55	1		1	1	1	1		1	6
	24/04/24 9:00	34,14	1		1	1	1	1		1	8
	24/04/24 10:00	35,78	1		1	1	1	1		1	10
	24/04/24 11:00	35,72	1		1	1	1	1		1	10
	24/04/24 12:00	35,90	1		1	1	1	1		1	10
	24/04/24 13:00	34,52	1		1	1	1	1		1	10
	24/04/24 14:00	34,86	1		1	1	1	1		1	10
	24/04/24 15:00	34,41	1		1	1	1	1		1	9
	24/04/24 16:00	34,56	1		1	1	1	1		1	9
	24/04/24 17:00	34,93	1		1	1	1	1	1	1	9
	24/04/24 18:00	35,93	1		1	1	1	1	1	1	8
	24/04/24 19:00	37,28	1		1	1	1	1	1	1	9
24/04/24 20:00	38,46	1		1	1	1	1	1	1	10	
24/04/24 21:00	37,35	1		1	1	1	1	1	1	9	
24/04/24 22:00	34,84	1		1	1	1	1	1	1	7	
24/04/24 23:00	31,68	1		1	1	1	1	1	1	4	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 30 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία σε μειωμένη ισχύ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 25/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	25/04/24 0:00	29,28	1		1	1	1	1	1	1	1
	25/04/24 1:00	26,77	1		1	1	1	1	1	1	
	25/04/24 2:00	25,46	1		1	1	1	1	1	1	
	25/04/24 3:00	24,35	1		1	1	1	1	1	1	
	25/04/24 4:00	24,69	1		1	1	1	1	1	1	
	25/04/24 5:00	24,94	1		1	1	1	1	1	1	
	25/04/24 6:00	25,98	1		1	1	1	1	1	1	
	25/04/24 7:00	29,42	1		1		1	1	1	1	2
	25/04/24 8:00	32,89	1		1		1	1	1	1	5
	25/04/24 9:00	34,58	1		1		1	1	1	1	7
	25/04/24 10:00	36,15	1		1		1	1	1	1	9
	25/04/24 11:00	37,09	1		1		1	1	1	1	10
	25/04/24 12:00	36,07	1		1		1	1	1	1	10
	25/04/24 13:00	35,00	1		1	1	1	1	1	1	9
	25/04/24 14:00	35,28	1		1	1	1	1	1	1	6
	25/04/24 15:00	34,98	1		1	1	1	1	1	1	6
	25/04/24 16:00	35,04	1		1	1	1	1	1	1	6
	25/04/24 17:00	35,56	1		1	1	1	1	1	1	6
	25/04/24 18:00	36,16	1		1	1	1	1	1	1	6
	25/04/24 19:00	37,02	1		1	1	1	1	1	1	7
25/04/24 20:00	39,25	1		1	1	1	1	1	1	9	
25/04/24 21:00	38,46	1		1	1	1	1	1	1	9	
25/04/24 22:00	35,57	1		1	1	1	1	1	1	7	
25/04/24 23:00	32,16	1		1	1	1	1	1	1	3	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη, ένα σε μειωμένη ισχύ και ένα σε συντήρηση. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 7,5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 26/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	26/04/24 0:00	29,36	1		1	1	1	1	1	1	
	26/04/24 1:00	28,16	1		1	1	1	1	1	1	
	26/04/24 2:00	26,83	1		1	1	1	1	1	1	
	26/04/24 3:00	25,72	1		1	1	1	1	1	1	
	26/04/24 4:00	24,88			1	1	1	1	1	1	
	26/04/24 5:00	25,49			1	1	1	1	1	1	
	26/04/24 6:00	26,98			1	1	1	1	1	1	3
	26/04/24 7:00	27,73			1	1	1	1	1	1	5
	26/04/24 8:00	33,08			1	1	1	1	1	1	10
	26/04/24 9:00	33,61			1	1	1	1	1	1	11
	26/04/24 10:00	34,42			1	1	1	1	1	1	12
	26/04/24 11:00	34,61			1	1	1	1	1	1	12
	26/04/24 12:00	35,39	1		1	1	1	1	1	1	8
	26/04/24 13:00	35,01	1		1	1	1	1	1	1	7
	26/04/24 14:00	35,10	1		1	1	1	1	1	1	6
	26/04/24 15:00	34,16	1		1	1	1	1	1	1	5
	26/04/24 16:00	33,91	1		1	1	1	1	1	1	5
	26/04/24 17:00	34,11	1		1	1	1	1	1	1	5
	26/04/24 18:00	35,08	1		1	1	1	1	1	1	5
	26/04/24 19:00	35,75	1		1	1	1	1	1	1	6
26/04/24 20:00	37,37	1		1	1	1	1	1	1	7	
26/04/24 21:00	36,84	1		1	1	1	1	1	1	7	
26/04/24 22:00	34,05	1		1	1	1	1	1	1	6	
26/04/24 23:00	31,57	1		1	1	1	1	1	1	3	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε συντήρηση και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 7,5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 27/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	27/04/24 0:00	29,03	1		1	1	1	1	1	1	
	27/04/24 1:00	27,39	1			1	1	1	1	1	
	27/04/24 2:00	26,28	1			1	1	1	1	1	
	27/04/24 3:00	25,42	1			1	1	1	1	1	
	27/04/24 4:00	25,13	1			1	1	1	1	1	
	27/04/24 5:00	24,72	1			1	1	1	1	1	
	27/04/24 6:00	26,38	1			1	1	1	1	1	
	27/04/24 7:00	29,96	1		1	1	1	1	1	1	
	27/04/24 8:00	31,95	1		1	1	1	1	1	1	2
	27/04/24 9:00	34,60	1		1	1	1	1	1	1	4
	27/04/24 10:00	35,71	1		1	1	1	1	1	1	6
	27/04/24 11:00	35,83	1		1	1	1	1	1	1	6
	27/04/24 12:00	35,63	1		1	1	1	1	1	1	6
	27/04/24 13:00	35,67	1		1	1	1	1	1	1	6
	27/04/24 14:00	35,42	1		1	1	1	1	1	1	6
	27/04/24 15:00	34,32	1		1	1	1	1	1	1	5
	27/04/24 16:00	34,54	1		1	1	1	1	1	1	5
	27/04/24 17:00	34,19	1		1	1	1	1	1	1	5
	27/04/24 18:00	34,49	1		1	1	1	1	1	1	5
	27/04/24 19:00	37,04	1		1	1	1	1	1	1	7
27/04/24 20:00	38,36	1		1	1	1	1	1	1	8	
27/04/24 21:00	38,11	1		1	1	1	1	1	1	9	
27/04/24 22:00	34,68	1		1	1	1	1	1	1	6	
27/04/24 23:00	32,75	1		1	1	1	1	1	1	4	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε συντήρηση και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 7,5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 28/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	28/04/24 0:00	29,88	1		1	1	1	1	1	1	
	28/04/24 1:00	28,38	1		1	1	1	1	1	1	
	28/04/24 2:00	26,83	1			1	1	1	1	1	
	28/04/24 3:00	26,17	1			1	1	1	1	1	
	28/04/24 4:00	26,07	1			1	1	1	1	1	
	28/04/24 5:00	26,54	1			1	1	1	1	1	
	28/04/24 6:00	27,22	1			1	1	1	1	1	4
	28/04/24 7:00	30,43	1			1	1	1	1	1	4
	28/04/24 8:00	32,59	1		1	1	1	1	1	1	6
	28/04/24 9:00	33,80	1		1	1	1	1	1	1	8
	28/04/24 10:00	36,02	1		1	1	1	1	1	1	7
	28/04/24 11:00	37,77	1		1	1	1	1	1	1	8
	28/04/24 12:00	37,82	1		1	1	1	1	1	1	8
	28/04/24 13:00	36,83	1		1	1	1	1	1	1	8
	28/04/24 14:00	36,01	1		1	1	1	1	1	1	7
	28/04/24 15:00	35,03	1		1	1	1	1	1	1	6
	28/04/24 16:00	35,55	1		1	1	1	1	1	1	7
	28/04/24 17:00	34,36	1		1	1	1	1	1	1	5
	28/04/24 18:00	36,07	1		1	1	1	1	1	1	6
	28/04/24 19:00	36,02	1		1	1	1	1	1	1	6
28/04/24 20:00	37,53	1		1	1	1	1	1	1	7	
28/04/24 21:00	37,83	1		1	1	1	1	1	1	8	
28/04/24 22:00	35,36	1		1	1	1	1	1	1	6	
28/04/24 23:00	32,59	1		1	1	1	1	1	1	3	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε συντήρηση και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 7,5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Μ. Δευτέρα 29/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Μ. Δευτέρα	29/04/24 0:00	30,60	1		1	1	1	1	1	1	1
	29/04/24 1:00	28,22	1		1	1	1	1	1	1	
	29/04/24 2:00	26,47	1			1	1	1	1	1	
	29/04/24 3:00	25,55	1			1	1	1	1	1	
	29/04/24 4:00	26,11	1			1	1	1	1	1	
	29/04/24 5:00	26,25	1			1	1	1	1	1	
	29/04/24 6:00	27,57	1			1	1	1	1	1	
	29/04/24 7:00	31,09	1		1	1	1	1	1	1	1
	29/04/24 8:00	33,13	1		1	1	1	1	1	1	2
	29/04/24 9:00	34,96	1		1	1	1	1	1	1	4
	29/04/24 10:00	36,18	1		1	1	1	1	1	1	6
	29/04/24 11:00	36,10	1		1	1	1	1	1	1	6
	29/04/24 12:00	36,16	1		1	1	1	1	1	1	6
	29/04/24 13:00	36,56	1		1	1	1	1	1	1	7
	29/04/24 14:00	35,96	1		1	1	1	1	1	1	6
	29/04/24 15:00	36,31	1		1	1	1	1	1	1	7
	29/04/24 16:00	35,16	1		1	1	1	1	1	1	7
	29/04/24 17:00	35,47	1		1	1	1	1	1	1	7
	29/04/24 18:00	36,37	1		1	1	1	1	1	1	7
	29/04/24 19:00	37,09	1		1	1	1	1	1	1	8
29/04/24 20:00	38,99	1		1	1	1	1	1	1	9	
29/04/24 21:00	39,75	1		1	1	1	1	1	1	10	
29/04/24 22:00	37,24	1		1	1	1	1	1	1	9	
29/04/24 23:00	33,76	1		1	1	1	1	1	1	5	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 7,5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Μ. Τρίτη 30/4/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Μ. Τρίτη	30/04/24 0:00	31,05	1		1	1	1	1	1	1	1
	30/04/24 1:00	28,74	1		1	1	1	1	1	1	
	30/04/24 2:00	27,36	1		1	1	1	1	1	1	
	30/04/24 3:00	26,71	1			1	1	1	1	1	
	30/04/24 4:00	26,96	1			1	1	1	1	1	
	30/04/24 5:00	27,77	1			1	1	1	1	1	
	30/04/24 6:00	29,12	1		1	1	1	1	1	1	
	30/04/24 7:00	31,88	1		1	1	1	1	1	1	1
	30/04/24 8:00	34,86	1		1	1	1	1	1	1	5
	30/04/24 9:00	37,83	1		1	1	1	1	1	1	8
	30/04/24 10:00	38,90	1		1	1	1	1	1	1	10
	30/04/24 11:00	38,52	1		1	1	1	1	1	1	10
	30/04/24 12:00	38,49	1		1	1	1	1	1	1	10
	30/04/24 13:00	38,38	1		1	1	1	1	1	1	9
	30/04/24 14:00	37,77	1		1	1	1	1	1	1	9
	30/04/24 15:00	37,51	1		1	1	1	1	1	1	8
	30/04/24 16:00	37,34	1		1	1	1	1	1	1	8
	30/04/24 17:00	37,52	1		1	1	1	1	1	1	8
	30/04/24 18:00	36,71	1		1	1	1	1	1	1	10
	30/04/24 19:00	38,04	1		1	1	1	1	1	1	11
30/04/24 20:00	40,87	1		1	1	1	1	1	1	11	
30/04/24 21:00	40,73	1		1	1	1	1	1	1	11	
30/04/24 22:00	37,88	1		1	1	1	1	1	1	10	
30/04/24 23:00	34,44	1		1	1	1	1	1	1	6	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 7,5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Μ. Τετάρτη 1/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Μ. Τετάρτη	01/05/24 0:00	32,17	1		1	1	1	1	1	1	2
	01/05/24 1:00	29,64	1		1	1	1	1	1	1	
	01/05/24 2:00	28,13	1		1	1	1	1	1	1	
	01/05/24 3:00	26,81	1		1	1	1	1	1	1	
	01/05/24 4:00	26,93	1		1	1	1	1	1	1	
	01/05/24 5:00	27,56	1		1	1	1	1	1	1	
	01/05/24 6:00	29,18	1		1	1	1	1	1	1	
	01/05/24 7:00	32,33	1		1	1	1	1	1	1	2
	01/05/24 8:00	35,26	1		1	1	1	1	1	1	7
	01/05/24 9:00	36,97	1		1	1	1	1	1	1	8
	01/05/24 10:00	37,86	1		1	1	1	1	1	1	8
	01/05/24 11:00	38,76	1		1	1	1	1	1	1	9
	01/05/24 12:00	38,80	1		1	1	1	1	1	1	9
	01/05/24 13:00	39,70	1		1	1	1	1	1	1	11
	01/05/24 14:00	38,57	1		1	1	1	1	1	1	10
	01/05/24 15:00	38,12	1		1	1	1	1	1	1	10
	01/05/24 16:00	37,28	1		1	1	1	1	1	1	9
	01/05/24 17:00	37,46	1		1	1	1	1	1	1	9
	01/05/24 18:00	38,39	1		1	1	1	1	1	1	10
	01/05/24 19:00	38,85	1		1	1	1	1	1	1	11
01/05/24 20:00	40,53	1		1	1	1	1	1	1	12	
01/05/24 21:00	41,05	1		1	1	1	1	1	1	13	
01/05/24 22:00	37,97	1		1	1	1	1	1	1	11	
01/05/24 23:00	35,59	1		1	1	1	1	1	1	8	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 7,5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Μ. Πέμπτη 2/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Μ. Πέμπτη	02/05/24 0:00	32,72	1		1	1	1	1	1	1	3
	02/05/24 1:00	30,67	1		1	1	1	1	1	1	
	02/05/24 2:00	29,09	1		1	1	1	1	1	1	
	02/05/24 3:00	27,79	1		1	1	1	1	1	1	
	02/05/24 4:00	27,29	1		1	1	1	1	1	1	
	02/05/24 5:00	28,14	1		1	1	1	1	1	1	
	02/05/24 6:00	29,79	1		1	1	1	1	1	1	
	02/05/24 7:00	33,38	1		1	1	1	1	1	1	3
	02/05/24 8:00	36,76	1			1	1	1	1	1	12
	02/05/24 9:00	37,57	1			1	1	1	1	1	13
	02/05/24 10:00	37,65	1			1	1	1	1	1	11
	02/05/24 11:00	38,42	1		1	1	1	1	1	1	10
	02/05/24 12:00	38,79	1		1	1	1	1	1	1	10
	02/05/24 13:00	38,45	1		1	1	1	1	1	1	10
	02/05/24 14:00	37,33	1		1	1	1	1	1	1	9
	02/05/24 15:00	37,42	1		1	1	1	1	1	1	9
	02/05/24 16:00	36,24	1		1	1	1	1	1	1	8
	02/05/24 17:00	36,75	1		1	1	1	1	1	1	8
	02/05/24 18:00	38,15	1		1	1	1	1	1	1	8
	02/05/24 19:00	39,53	1		1	1	1	1	1	1	10
02/05/24 20:00	40,74	1		1	1	1	1	1	1	11	
02/05/24 21:00	40,79	1		1	1	1	1	1	1	12	
02/05/24 22:00	37,63	1		1	1	1	1	1	1	9	
02/05/24 23:00	34,93	1		1	1	1	1	1	1	7	

Παρατηρήσεις:

Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 7,5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Μ. Παρασκευή 3/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Μ. Παρασκευή	03/05/24 0:00	32,98	1		1	1	1	1	1	1	3
	03/05/24 1:00	31,13	1		1	1	1	1	1	1	1
	03/05/24 2:00	29,36	1		1	1	1	1	1	1	
	03/05/24 3:00	28,25	1		1	1	1	1	1	1	
	03/05/24 4:00	28,09	1		1	1	1	1	1	1	
	03/05/24 5:00	28,03	1		1	1	1	1	1	1	
	03/05/24 6:00	29,07	1		1	1	1	1	1	1	
	03/05/24 7:00	32,60	1		1	1	1	1	1	1	1
	03/05/24 8:00	35,82	1		1	1	1	1	1	1	7
	03/05/24 9:00	37,29	1		1	1	1	1	1	1	7
	03/05/24 10:00	37,26	1		1	1	1	1	1	1	11
	03/05/24 11:00	37,64	1		1	1	1	1	1	1	9
	03/05/24 12:00	37,39	1		1	1	1	1	1	1	9
	03/05/24 13:00	37,41	1		1	1	1	1	1	1	9
	03/05/24 14:00	38,30	1		1	1	1	1	1	1	9
	03/05/24 15:00	38,64	1		1	1	1	1	1	1	10
	03/05/24 16:00	38,52	1		1	1	1	1	1	1	10
	03/05/24 17:00	38,86	1		1	1	1	1	1	1	10
	03/05/24 18:00	40,28	1		1	1	1	1	1	1	11
	03/05/24 19:00	41,11	1		1	1	1	1	1	1	12
03/05/24 20:00	41,09	1		1	1	1	1	1	1	12	
03/05/24 21:00	40,29	1		1	1	1	1	1	1	12	
03/05/24 22:00	38,32	1		1	1	1	1	1	1	10	
03/05/24 23:00	36,20	1		1	1	1	1	1	1	8	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 7,5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Μ. Σάββατο 4/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Μ. Σάββατο	04/05/24 0:00	33,68	1		1	1	1	1	1	1	5
	04/05/24 1:00	32,41	1		1	1	1	1	1	1	4
	04/05/24 2:00	29,38	1		1	1	1	1	1	1	
	04/05/24 3:00	29,06	1		1	1	1	1	1	1	
	04/05/24 4:00	29,42	1		1	1	1	1	1	1	
	04/05/24 5:00	29,96	1		1	1	1	1	1	1	
	04/05/24 6:00	31,10	1		1	1	1	1	1	1	1
	04/05/24 7:00	34,20	1		1	1	1	1	1	1	4
	04/05/24 8:00	37,48	1		1	1	1	1	1	1	9
	04/05/24 9:00	39,17	1		1	1	1	1	1	1	10
	04/05/24 10:00	39,49	1		1	1	1	1	1	1	10
	04/05/24 11:00	39,94	1		1	1	1	1	1	1	10
	04/05/24 12:00	41,38	1		1	1	1	1	1	1	12
	04/05/24 13:00	41,18	1		1	1	1	1	1	1	12
	04/05/24 14:00	41,84	1		1	1	1	1	1	1	12
	04/05/24 15:00	40,50	1		1	1	1	1	1	1	13
	04/05/24 16:00	40,34	1		1	1	1	1	1		18
	04/05/24 17:00	41,44	1		1	1	1	1	1		19
	04/05/24 18:00	42,78	1		1	1	1	1	1		19
	04/05/24 19:00	43,66	1		1	1	1	1	1	1	19
	04/05/24 20:00	45,67	1		1	1	1	1	1	1	20
	04/05/24 21:00	45,32	1		1	1	1	1	1	1	20
	04/05/24 22:00	41,22	1		1	1	1	1	1	1	17
04/05/24 23:00	37,08	1		1	1	1	1	1	1	12	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 7,5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος. Μερική διακοπή στις 16:00 λόγω βλάβης του ΑΣ 29.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή του Πάσχα 5/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή του Πάσχα	05/05/24 0:00	33,84	1		1	1	1	1	1	1	9
	05/05/24 1:00	32,10	1		1	1	1		1	1	10
	05/05/24 2:00	31,10	1		1	1	1		1	1	9
	05/05/24 3:00	29,46	1		1	1	1		1	1	7
	05/05/24 4:00	28,91	1		1	1	1		1	1	7
	05/05/24 5:00	28,88	1		1	1	1		1	1	7
	05/05/24 6:00	30,24	1		1	1	1		1	1	7
	05/05/24 7:00	32,40	1		1	1	1		1	1	9
	05/05/24 8:00	35,98	1		1	1	1		1	1	14
	05/05/24 9:00	38,52	1		1	1	1	1	1	1	13
	05/05/24 10:00	40,29	1		1	1	1	1	1	1	13
	05/05/24 11:00	41,18	1		1	1	1	1	1	1	14
	05/05/24 12:00	40,63	1		1	1	1	1	1	1	14
	05/05/24 13:00	40,07	1		1	1	1	1	1	1	14
	05/05/24 14:00	38,61	1		1	1	1	1	1	1	14
	05/05/24 15:00	37,02	1		1	1	1	1	1	1	10
	05/05/24 16:00	36,50	1		1	1	1	1	1	1	10
	05/05/24 17:00	36,46	1		1	1	1	1	1	1	10
	05/05/24 18:00	37,79	1		1	1	1	1	1	1	12
	05/05/24 19:00	38,05	1		1	1	1	1	1	1	12
	05/05/24 20:00	40,07	1		1	1	1	1	1	1	12
	05/05/24 21:00	41,63	1		1	1	1	1	1	1	14
	05/05/24 22:00	39,22	1		1	1	1	1	1	1	13
05/05/24 23:00	36,53	1		1	1	1	1	1	1	10	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένες ισχύος.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα του Πάσχα 6/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα του Πάσχα	06/05/24 0:00	34,05	1		1	1	1	1	1	1	7
	06/05/24 1:00	32,12	1		1	1	1	1	1	1	5
	06/05/24 2:00	30,13	1		1	1	1	1	1	1	3
	06/05/24 3:00	29,24	1		1	1	1	1	1	1	2
	06/05/24 4:00	28,86	1		1	1	1	1	1	1	1
	06/05/24 5:00	30,60	1		1	1	1	1	1	1	2
	06/05/24 6:00	31,11	1		1	1	1	1	1	1	4
	06/05/24 7:00	33,64	1		1	1	1	1	1	1	5
	06/05/24 8:00	35,90	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 9:00	37,83	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 10:00	38,59	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 11:00	38,39	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 12:00	38,61	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 13:00	38,44	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 14:00	37,87	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 15:00	37,43	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 16:00	36,73	1		1	1	1	1	1	1	10
	06/05/24 17:00	37,03	1		1	1	1	1	1	1	10
	06/05/24 18:00	38,56	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 19:00	40,59	1		1	1	1	1	1	1	13
06/05/24 20:00	41,95	1		1	1	1	1	1	1	14	
06/05/24 21:00	41,25	1		1	1	1	1	1	1	14	
06/05/24 22:00	39,34	1		1	1	1	1	1	1	13	
06/05/24 23:00	36,79	1		1	1	1	1	1	1	10	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένες ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη του Πάσχα 7/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη του Πάσχα	07/05/24 0:00	33,53	1		1	1	1	1	1	1	6
	07/05/24 1:00	30,76	1		1	1	1	1	1	1	3
	07/05/24 2:00	28,86	1		1	1	1	1	1	1	1
	07/05/24 3:00	28,46	1		1	1	1	1	1	1	
	07/05/24 4:00	28,32	1		1	1	1	1	1	1	
	07/05/24 5:00	29,17	1		1	1	1	1	1	1	1
	07/05/24 6:00	29,99	1		1	1	1	1	1	1	2
	07/05/24 7:00	31,96	1		1	1	1	1	1	1	4
	07/05/24 8:00	35,34	1		1	1	1	1	1	1	8
	07/05/24 9:00	37,53	1		1	1	1	1	1	1	10
	07/05/24 10:00	37,97	1		1	1	1	1	1	1	10
	07/05/24 11:00	37,63	1		1	1	1	1	1	1	10
	07/05/24 12:00	38,31	1		1	1	1	1	1	1	11
	07/05/24 13:00	38,18	1		1	1	1	1	1	1	12
	07/05/24 14:00	38,42	1		1	1	1	1	1	1	11
	07/05/24 15:00	37,39	1		1	1	1	1	1	1	11
	07/05/24 16:00	37,26	1		1	1	1	1	1	1	11
	07/05/24 17:00	37,42	1		1	1	1	1	1	1	11
	07/05/24 18:00	38,65	1		1	1	1	1	1	1	11
	07/05/24 19:00	38,75	1		1	1	1	1	1	1	11
07/05/24 20:00	40,18	1		1	1	1	1	1	1	12	
07/05/24 21:00	41,15	1		1	1	1	1	1	1	14	
07/05/24 22:00	38,63	1		1	1	1	1	1	1	12	
07/05/24 23:00	36,25	1		1	1	1	1	1	1	9	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 8/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	08/05/24 0:00	33,17	1		1	1	1	1	1	1	6
	08/05/24 1:00	30,75	1		1	1	1	1	1	1	3
	08/05/24 2:00	28,61	1		1	1	1	1	1	1	1
	08/05/24 3:00	27,60	1		1	1	1	1	1	1	
	08/05/24 4:00	27,78	1		1	1	1	1	1	1	
	08/05/24 5:00	28,46	1		1	1	1	1	1	1	
	08/05/24 6:00	29,93	1		1	1	1	1	1	1	1
	08/05/24 7:00	32,79	1		1	1	1	1	1	1	5
	08/05/24 8:00	36,22	1		1	1	1	1	1	1	12
	08/05/24 9:00	37,78	1		1	1	1	1	1	1	12
	08/05/24 10:00	38,03	1		1	1	1	1	1	1	12
	08/05/24 11:00	37,84	1		1	1	1	1	1	1	12
	08/05/24 12:00	38,20	1		1	1	1	1	1	1	12
	08/05/24 13:00	38,51	1		1	1	1	1	1	1	12
	08/05/24 14:00	38,72	1		1	1	1	1	1	1	12
	08/05/24 15:00	37,70	1		1	1	1	1	1	1	12
	08/05/24 16:00	36,89	1		1	1	1	1	1	1	12
	08/05/24 17:00	37,38	1		1	1	1	1	1	1	12
	08/05/24 18:00	39,11	1		1	1	1	1	1	1	12
	08/05/24 19:00	39,65	1		1	1	1	1	1	1	13
08/05/24 20:00	41,11	1		1	1	1	1	1	1	14	
08/05/24 21:00	41,17	1		1	1	1	1	1	1	14	
08/05/24 22:00	38,60	1		1	1	1	1	1	1	13	
08/05/24 23:00	34,58	1		1	1	1	1	1	1	9	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 9/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Πέμπτη	09/05/24 0:00	32,59	1		1	1	1	1	1	1	6
	09/05/24 1:00	29,94	1		1	1	1	1	1	1	4
	09/05/24 2:00	27,52	1		1	1	1	1	1	1	4
	09/05/24 3:00	27,04	1		1	1	1	1		1	4
	09/05/24 4:00	27,15	1		1	1	1	1		1	4
	09/05/24 5:00	28,07	1		1	1	1	1		1	5
	09/05/24 6:00	29,90	1		1	1	1	1		1	7
	09/05/24 7:00	32,87	1		1	1	1	1		1	10
	09/05/24 8:00	35,94	1		1	1	1	1		1	14
	09/05/24 9:00	39,56	1		1	1	1	1		1	17
	09/05/24 10:00	40,15	1		1	1	1	1		1	18
	09/05/24 11:00	41,38	1		1	1	1	1		1	20
	09/05/24 12:00	41,62	1		1	1	1	1		1	20
	09/05/24 13:00	42,43	1		1	1	1	1	1	1	20
	09/05/24 14:00	41,05	1		1	1	1	1	1	1	16
	09/05/24 15:00	38,84	1		1	1	1	1	1	1	13
	09/05/24 16:00	38,02	1		1	1	1	1	1	1	12
	09/05/24 17:00	38,35	1		1	1	1	1	1	1	12
	09/05/24 18:00	40,60	1		1	1	1	1	1	1	13
	09/05/24 19:00	41,55	1		1	1	1	1	1	1	14
09/05/24 20:00	42,95	1		1	1	1	1	1	1	16	
09/05/24 21:00	42,36	1		1	1	1	1	1	1	16	
09/05/24 22:00	39,69	1		1	1	1	1	1	1	14	
09/05/24 23:00	36,29	1		1	1	1	1	1	1	12	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 10/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Παρασκευή	10/05/24 0:00	34,36	1		1	1	1	1	1	1	6
	10/05/24 1:00	31,69	1		1	1	1	1	1	1	3
	10/05/24 2:00	29,54	1		1	1	1	1	1	1	2
	10/05/24 3:00	29,10	1		1	1	1	1	1	1	2
	10/05/24 4:00	28,98	1		1	1	1	1	1	1	2
	10/05/24 5:00	29,68	1		1	1	1	1	1	1	2
	10/05/24 6:00	30,61	1		1	1	1	1	1	1	2
	10/05/24 7:00	34,89	1		1	1	1	1	1	1	6
	10/05/24 8:00	38,94	1			1	1	1	1	1	13
	10/05/24 9:00	40,98	1			1	1	1	1	1	15
	10/05/24 10:00	43,69	1			1	1	1	1	1	18
	10/05/24 11:00	44,83	1			1	1	1	1	1	18
	10/05/24 12:00	45,56	1		1	1	1	1	1	1	17
	10/05/24 13:00	44,34	1		1	1	1	1	1	1	17
	10/05/24 14:00	44,80	1		1	1	1	1	1	1	17
	10/05/24 15:00	45,73	1		1	1	1	1	1	1	17
	10/05/24 16:00	45,14	1		1	1	1	1	1	1	17
	10/05/24 17:00	46,04	1		1	1	1	1	1	1	18
	10/05/24 18:00	46,68	1		1	1	1	1	1	1	19
	10/05/24 19:00	46,32	1		1	1	1	1	1	1	19
10/05/24 20:00	46,51	1		1	1	1	1	1	1	19	
10/05/24 21:00	45,10	1		1	1	1	1	1	1	19	
10/05/24 22:00	42,21	1		1	1	1	1	1	1	15	
10/05/24 23:00	38,09	1		1	1	1	1	1	1	12	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 11/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Σάββατο	11/05/24 0:00	35,39	1		1	1	1	1	1	1	7
	11/05/24 1:00	33,10	1		1	1	1	1	1	1	5
	11/05/24 2:00	31,89	1		1	1	1	1	1	1	5
	11/05/24 3:00	30,31	1		1	1	1	1	1	1	3
	11/05/24 4:00	29,77	1		1	1	1	1	1	1	2
	11/05/24 5:00	30,36	1		1	1	1	1	1	1	2
	11/05/24 6:00	31,09	1		1	1	1	1	1	1	2
	11/05/24 7:00	36,60	1		1	1	1	1	1	1	8
	11/05/24 8:00	40,34	1		1	1	1	1	1	1	16
	11/05/24 9:00	43,12	1		1	1	1	1	1	1	15
	11/05/24 10:00	45,58	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 11:00	45,07	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 12:00	45,31	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 13:00	44,57	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 14:00	44,29	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 15:00	44,63	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 16:00	45,26	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 17:00	45,10	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 18:00	45,40	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/05/24 19:00	46,91	1		1	1	1	1	1	1	19
11/05/24 20:00	47,36	1		1	1	1	1	1	1	19	
11/05/24 21:00	47,66	1		1	1	1	1	1	1	20	
11/05/24 22:00	44,60	1		1	1	1	1	1	1	18	
11/05/24 23:00	40,01	1		1	1	1	1	1	1	13	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 12/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Κυριακή	12/05/24 0:00	35,00	1		1	1	1	1	1	1	7
	12/05/24 1:00	32,57	1		1	1	1	1	1	1	5
	12/05/24 2:00	31,67	1		1	1	1	1	1	1	4
	12/05/24 3:00	30,23	1		1	1	1	1	1	1	4
	12/05/24 4:00	30,15	1		1	1	1	1	1	1	3
	12/05/24 5:00	31,08	1		1	1	1	1	1	1	3
	12/05/24 6:00	32,83	1		1	1	1	1	1	1	4
	12/05/24 7:00	35,81	1		1	1	1	1	1	1	7
	12/05/24 8:00	40,30	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/05/24 9:00	41,11	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/05/24 10:00	42,17	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/05/24 11:00	42,19	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/05/24 12:00	42,34	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/05/24 13:00	42,11	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/05/24 14:00	42,38	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/05/24 15:00	41,03	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/05/24 16:00	39,06	1		1	1	1	1	1	1	13
	12/05/24 17:00	40,26	1		1	1	1	1	1	1	13
	12/05/24 18:00	40,83	1		1	1	1	1	1	1	13
	12/05/24 19:00	41,66	1		1	1	1	1	1	1	13
12/05/24 20:00	43,68	1		1	1	1	1	1	1	15	
12/05/24 21:00	43,92	1		1	1	1	1	1	1	17	
12/05/24 22:00	41,99	1		1	1	1	1	1	1	14	
12/05/24 23:00	38,71	1		1	1	1	1	1	1	12	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 13/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Δευτέρα	13/05/24 0:00	35,35	1		1	1	1	1	1	1	7
	13/05/24 1:00	33,23	1		1	1	1	1	1	1	5
	13/05/24 2:00	30,31	1		1	1	1	1	1	1	3
	13/05/24 3:00	29,58	1		1	1	1	1	1	1	2
	13/05/24 4:00	29,51	1		1	1	1	1	1	1	2
	13/05/24 5:00	30,16	1		1	1	1	1	1	1	2
	13/05/24 6:00	31,08	1		1	1	1	1	1	1	3
	13/05/24 7:00	35,14	1		1	1	1	1	1	1	7
	13/05/24 8:00	38,45	1		1	1	1	1	1	1	12
	13/05/24 9:00	40,11	1		1	1	1	1	1	1	13
	13/05/24 10:00	39,91	1		1	1	1	1	1	1	14
	13/05/24 11:00	40,48	1		1	1		1	1	1	16
	13/05/24 12:00	41,05	1		1	1		1	1	1	16
	13/05/24 13:00	41,28	1		1	1		1	1	1	16
	13/05/24 14:00	40,65	1		1	1		1	1	1	16
	13/05/24 15:00	39,31	1		1	1		1	1	1	15
	13/05/24 16:00	38,73	1		1	1		1	1	1	14
	13/05/24 17:00	39,32	1		1	1		1	1	1	14
	13/05/24 18:00	40,26	1		1	1		1	1	1	15
	13/05/24 19:00	40,70	1		1	1		1	1	1	16
13/05/24 20:00	42,28	1		1	1		1	1	1	17	
13/05/24 21:00	43,08	1		1	1		1	1	1	19	
13/05/24 22:00	40,61	1		1	1		1	1	1	16	
13/05/24 23:00	37,10	1		1	1		1	1	1	14	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 14/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Τρίτη	14/05/24 0:00	33,44	1		1	1		1	1	1	9
	14/05/24 1:00	31,27	1		1	1		1	1	1	7
	14/05/24 2:00	29,99	1		1	1		1	1	1	6
	14/05/24 3:00	29,49	1		1	1		1	1	1	5
	14/05/24 4:00	29,73	1		1	1		1	1	1	5
	14/05/24 5:00	30,36	1		1	1		1	1	1	5
	14/05/24 6:00	31,14	1		1	1		1	1	1	5
	14/05/24 7:00	35,65	1		1	1		1	1	1	11
	14/05/24 8:00	38,14	1		1	1		1	1	1	15
	14/05/24 9:00	39,70	1		1	1		1		1	20
	14/05/24 10:00	40,92	1		1	1		1		1	21
	14/05/24 11:00	41,20	1		1	1		1		1	21
	14/05/24 12:00	41,30	1		1	1		1		1	21
	14/05/24 13:00	40,92	1		1	1		1		1	21
	14/05/24 14:00	40,35	1		1	1		1		1	21
	14/05/24 15:00	38,61	1		1	1		1		1	19
	14/05/24 16:00	38,66	1		1	1		1		1	21
	14/05/24 17:00	39,84	1		1	1				1	24
	14/05/24 18:00	40,50	1		1	1				1	24
	14/05/24 19:00	41,48	1		1	1				1	25
14/05/24 20:00	42,84	1			1		1		1	26	
14/05/24 21:00	42,30	1			1		1		1	25	
14/05/24 22:00	39,84	1			1		1		1	23	
14/05/24 23:00	36,06	1			1		1		1	20	

Παρατηρήσεις:

Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 15/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Τετάρτη	15/05/24 0:00	31,90	1			1		1		1	15
	15/05/24 1:00	30,11	1			1		1		1	12
	15/05/24 2:00	29,12	1			1		1		1	12
	15/05/24 3:00	28,63	1			1		1		1	12
	15/05/24 4:00	29,22	1			1		1		1	12
	15/05/24 5:00	28,83	1			1		1		1	11
	15/05/24 6:00	30,63	1			1		1		1	12
	15/05/24 7:00	34,14	1			1		1		1	16
	15/05/24 8:00	38,01	1			1		1		1	20
	15/05/24 9:00	39,48	1			1		1		1	21
	15/05/24 10:00	40,08	1			1		1		1	22
	15/05/24 11:00	40,00	1			1		1		1	22
	15/05/24 12:00	41,25	1			1		1		1	23
	15/05/24 13:00	40,77	1			1		1		1	23
	15/05/24 14:00	40,79	1			1		1		1	23
	15/05/24 15:00	41,24	1			1		1		1	23
	15/05/24 16:00	40,08	1			1		1		1	23
	15/05/24 17:00	40,54	1			1		1		1	23
	15/05/24 18:00	40,41	1			1		1		1	23
	15/05/24 19:00	41,89	1			1		1		1	24
	15/05/24 20:00	43,06	1			1		1		1	25
15/05/24 21:00	43,49	1			1		1		1	26	
15/05/24 22:00	41,08	1			1		1		1	24	
15/05/24 23:00	36,27	1			1		1		1	20	
Παρατηρήσεις:											
Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 16/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Πέμπτη	16/05/24 0:00	33,33	1			1		1		1	16
	16/05/24 1:00	30,85	1			1		1		1	13
	16/05/24 2:00	29,95	1			1		1		1	13
	16/05/24 3:00	28,60	1			1		1		1	12
	16/05/24 4:00	28,90	1			1		1		1	12
	16/05/24 5:00	29,55	1			1		1		1	12
	16/05/24 6:00	31,30	1			1		1		1	13
	16/05/24 7:00	36,42	1		1			1		1	18
	16/05/24 8:00	39,35	1		1			1		1	21
	16/05/24 9:00	40,38	1		1			1		1	22
	16/05/24 10:00	41,56	1		1	1		1		1	23
	16/05/24 11:00	41,22	1		1	1		1		1	20
	16/05/24 12:00	41,22	1		1	1		1		1	20
	16/05/24 13:00	41,07	1		1	1		1		1	20
	16/05/24 14:00	40,82	1		1	1		1		1	20
	16/05/24 15:00	40,57	1		1	1		1		1	20
	16/05/24 16:00	39,97	1		1	1		1		1	20
	16/05/24 17:00	40,41	1		1	1		1		1	20
	16/05/24 18:00	41,68	1		1	1		1		1	20
	16/05/24 19:00	42,53	1		1	1		1		1	21
16/05/24 20:00	43,40	1		1	1		1		1	22	
16/05/24 21:00	43,61	1		1	1		1		1	23	
16/05/24 22:00	41,96	1		1	1		1		1	22	
16/05/24 23:00	37,17	1		1	1		1		1	17	
Παρατηρήσεις:											
Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 17/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x35)
Παρασκευή	17/05/24 0:00	34,42	1		1	1		1		1	14
	17/05/24 1:00	32,23	1		1	1		1		1	12
	17/05/24 2:00	30,42	1		1	1		1		1	10
	17/05/24 3:00	29,25	1		1	1		1		1	9
	17/05/24 4:00	29,57	1		1	1		1		1	9
	17/05/24 5:00	29,99	1		1	1		1		1	9
	17/05/24 6:00	31,44	1		1	1		1		1	10
	17/05/24 7:00	36,00	1		1	1		1		1	15
	17/05/24 8:00	38,24	1		1	1		1		1	17
	17/05/24 9:00	40,29	1		1	1		1		1	19
	17/05/24 10:00	42,36	1		1	1		1		1	21
	17/05/24 11:00	43,33	1		1	1		1		1	23
	17/05/24 12:00	44,60	1		1	1		1		1	24
	17/05/24 13:00	43,90	1		1	1		1		1	23
	17/05/24 14:00	44,10	1		1	1		1		1	23
	17/05/24 15:00	44,21	1		1	1		1		1	23
	17/05/24 16:00	42,37	1		1	1		1		1	22
	17/05/24 17:00	41,99	1		1	1		1		1	22
	17/05/24 18:00	44,26	1		1	1		1		1	24
	17/05/24 19:00	44,82	1		1	1		1		1	24
17/05/24 20:00	45,08	1		1	1		1		1	24	
17/05/24 21:00	44,07	1		1	1		1		1	24	
17/05/24 22:00	41,12	1		1	1		1		1	23	
17/05/24 23:00	37,59	1		1	1		1		1	19	
Παρατηρήσεις:											
Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 19MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 18/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x35)
Σάββατο	18/05/24 0:00	34,21	1		1	1		1		1	14
	18/05/24 1:00	32,43	1		1	1		1		1	13
	18/05/24 2:00	30,14	1		1	1		1		1	11
	18/05/24 3:00	29,52	1		1	1		1		1	10
	18/05/24 4:00	28,71	1		1	1		1		1	9
	18/05/24 5:00	29,55	1		1	1		1		1	9
	18/05/24 6:00	31,69	1		1	1		1		1	11
	18/05/24 7:00	36,16	1		1	1		1		1	15
	18/05/24 8:00	38,70	1		1	1		1		1	18
	18/05/24 9:00	41,25	1		1	1		1		1	20
	18/05/24 10:00	41,41	1		1	1		1		1	21
	18/05/24 11:00	42,32	1		1	1		1		1	23
	18/05/24 12:00	44,21	1		1	1		1		1	24
	18/05/24 13:00	43,58	1		1	1		1		1	24
	18/05/24 14:00	43,00	1		1	1		1		1	24
	18/05/24 15:00	41,96	1		1	1		1		1	22
	18/05/24 16:00	42,02	1		1	1		1		1	22
	18/05/24 17:00	42,27	1		1	1		1		1	22
	18/05/24 18:00	42,99	1		1	1		1		1	22
	18/05/24 19:00	43,70	1		1	1		1		1	24
18/05/24 20:00	44,75	1		1	1		1		1	25	
18/05/24 21:00	44,10	1		1	1		1		1	25	
18/05/24 22:00	40,99	1		1	1		1		1	24	
18/05/24 23:00	37,80	1		1	1		1		1	24	
Παρατηρήσεις:											
Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 19MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 19/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x35)
Κυριακή	19/05/24 0:00	35,08	1		1	1				1	24
	19/05/24 1:00	32,56	1		1	1					22
	19/05/24 2:00	30,46	1		1	1					20
	19/05/24 3:00	29,62	1		1	1					19
	19/05/24 4:00	30,25	1		1	1					19
	19/05/24 5:00	30,09	1		1	1					19
	19/05/24 6:00	31,35	1		1	1					20
	19/05/24 7:00	35,07	1		1	1					24
	19/05/24 8:00	38,36	1		1	1					27
	19/05/24 9:00	40,70	1		1	1				1	27
	19/05/24 10:00	41,12	1		1	1				1	25
	19/05/24 11:00	42,53	1		1	1				1	26
	19/05/24 12:00	42,95	1		1	1				1	26
	19/05/24 13:00	43,64	1		1	1				1	27
	19/05/24 14:00	42,47	1		1	1	1			1	26
	19/05/24 15:00	41,33	1		1	1	1			1	22
	19/05/24 16:00	40,29	1		1	1	1			1	20
	19/05/24 17:00	41,35	1		1	1	1			1	21
	19/05/24 18:00	41,74	1		1	1	1			1	21
	19/05/24 19:00	42,57	1		1	1	1			1	22
	19/05/24 20:00	42,52	1		1	1	1			1	22
19/05/24 21:00	43,14	1		1	1	1			1	23	
19/05/24 22:00	40,98	1		1	1	1			1	22	
19/05/24 23:00	37,38	1		1	1				1	21	
Παρατηρήσεις:											
Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 19MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 20/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x35)
Δευτέρα	20/05/24 0:00	34,25	1		1	1				1	18
	20/05/24 1:00	31,90	1		1	1				1	15
	20/05/24 2:00	29,91	1		1	1				1	13
	20/05/24 3:00	29,33	1		1	1				1	13
	20/05/24 4:00	29,97	1		1	1				1	13
	20/05/24 5:00	30,63	1		1	1				1	13
	20/05/24 6:00	31,65	1		1	1				1	13
	20/05/24 7:00	36,35	1		1	1				1	17
	20/05/24 8:00	39,52	1		1	1				1	23
	20/05/24 9:00	41,63	1		1	1				1	25
	20/05/24 10:00	42,28	1		1	1	1			1	25
	20/05/24 11:00	42,78	1		1	1	1			1	24
	20/05/24 12:00	43,29	1		1	1	1			1	23
	20/05/24 13:00	43,06	1		1	1	1			1	23
	20/05/24 14:00	43,40	1		1	1	1	1		1	24
	20/05/24 15:00	42,02	1		1	1	1	1		1	21
	20/05/24 16:00	41,83	1		1	1	1	1		1	19
	20/05/24 17:00	41,71	1		1	1	1	1		1	19
	20/05/24 18:00	42,96	1		1	1	1	1		1	19
	20/05/24 19:00	43,94	1		1	1	1	1		1	19
20/05/24 20:00	45,37	1		1	1	1	1		1	20	
20/05/24 21:00	45,13	1		1	1	1	1		1	20	
20/05/24 22:00	42,99	1		1	1	1	1		1	20	
20/05/24 23:00	39,30	1		1	1	1	1		1	17	
Παρατηρήσεις:											
Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 19MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 21/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x35)
Τρίτη	21/05/24 0:00	35,26	1		1	1	1	1		1	12
	21/05/24 1:00	33,55	1		1	1	1	1		1	10
	21/05/24 2:00	31,60	1		1	1	1	1		1	8
	21/05/24 3:00	30,94	1		1	1	1	1		1	7
	21/05/24 4:00	30,58	1		1	1	1	1		1	7
	21/05/24 5:00	30,94	1		1	1	1	1		1	7
	21/05/24 6:00	32,90	1		1	1	1	1		1	8
	21/05/24 7:00	37,72	1		1	1	1	1		1	12
	21/05/24 8:00	40,66	1		1	1	1	1		1	19
	21/05/24 9:00	42,78	1		1	1	1	1		1	20
	21/05/24 10:00	43,07	1		1	1	1	1		1	20
	21/05/24 11:00	43,91	1		1	1	1	1		1	20
	21/05/24 12:00	44,38	1		1	1	1	1		1	20
	21/05/24 13:00	44,33	1		1	1	1	1		1	20
	21/05/24 14:00	44,25	1		1	1	1	1		1	20
	21/05/24 15:00	43,40	1		1	1	1	1		1	20
	21/05/24 16:00	42,72	1		1	1	1	1		1	22
	21/05/24 17:00	43,39	1		1	1	1	1		1	21
	21/05/24 18:00	44,93	1		1	1	1	1		1	20
	21/05/24 19:00	44,99	1		1	1	1	1		1	20
21/05/24 20:00	44,94	1		1	1	1	1		1	20	
21/05/24 21:00	44,74	1		1	1	1	1		1	20	
21/05/24 22:00	43,62	1		1	1	1	1		1	20	
21/05/24 23:00	39,75	1		1	1	1	1		1	18	
Παρατηρήσεις:											
Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 19MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 22/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x35)
Τετάρτη	22/05/24 0:00	35,94	1		1	1	1	1		1	13
	22/05/24 1:00	33,01	1		1	1	1	1		1	10
	22/05/24 2:00	31,07	1		1	1	1	1		1	8
	22/05/24 3:00	30,62	1		1	1	1	1		1	7
	22/05/24 4:00	30,21	1		1	1	1	1		1	7
	22/05/24 5:00	30,54	1		1	1	1	1		1	7
	22/05/24 6:00	32,80	1		1	1	1	1		1	8
	22/05/24 7:00	37,00	1		1	1	1	1		1	12
	22/05/24 8:00	40,66	1		1	1	1	1		1	18
	22/05/24 9:00	42,16	1		1	1	1	1		1	18
	22/05/24 10:00	43,18	1		1	1	1	1		1	19
	22/05/24 11:00	44,17	1		1	1	1	1		1	19
	22/05/24 12:00	45,07	1		1	1	1	1		1	20
	22/05/24 13:00	45,28	1		1	1	1	1		1	20
	22/05/24 14:00	45,36	1		1	1	1	1		1	20
	22/05/24 15:00	45,54	1		1	1	1	1		1	21
	22/05/24 16:00	45,22	1		1	1	1	1		1	21
	22/05/24 17:00	45,25	1		1	1	1	1		1	21
	22/05/24 18:00	46,17	1		1	1	1	1		1	21
	22/05/24 19:00	46,08	1		1	1	1	1		1	21
22/05/24 20:00	47,44	1		1	1	1	1		1	22	
22/05/24 21:00	47,34	1		1	1	1	1		1	23	
22/05/24 22:00	45,59	1		1	1	1	1		1	23	
22/05/24 23:00	41,55	1		1	1	1	1		1	20	
Παρατηρήσεις:											
Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 19MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 23/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x35)
Πέμπτη	23/05/24 0:00	37,35	1		1	1	1	1		1	14
	23/05/24 1:00	34,82	1		1	1	1	1		1	12
	23/05/24 2:00	33,13	1		1	1	1	1		1	10
	23/05/24 3:00	31,40	1		1	1	1	1		1	8
	23/05/24 4:00	31,59	1		1	1	1	1		1	7
	23/05/24 5:00	31,86	1		1	1	1	1		1	7
	23/05/24 6:00	33,31	1		1	1	1	1		1	8
	23/05/24 7:00	37,69	1		1	1	1	1		1	12
	23/05/24 8:00	41,40	1		1	1	1	1		1	18
	23/05/24 9:00	43,68	1		1	1	1	1		1	19
	23/05/24 10:00	43,94	1		1	1	1	1		1	20
	23/05/24 11:00	43,88	1		1		1	1		1	22
	23/05/24 12:00	45,19	1		1		1	1		1	23
	23/05/24 13:00	45,21	1		1		1	1		1	23
	23/05/24 14:00	44,44	1		1		1	1		1	23
	23/05/24 15:00	43,48	1		1		1	1		1	22
	23/05/24 16:00	42,85	1		1		1	1		1	22
	23/05/24 17:00	43,66	1		1		1	1		1	22
	23/05/24 18:00	44,31	1		1		1	1		1	22
	23/05/24 19:00	44,78	1		1		1	1		1	23
23/05/24 20:00	44,90	1		1		1	1		1	23	
23/05/24 21:00	45,46	1		1		1	1		1	24	
23/05/24 22:00	43,06	1		1		1	1		1	22	
23/05/24 23:00	38,80	1		1		1	1		1	18	

Παρατηρήσεις:

Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 19MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G4 παρουσίασε βλάβη και απεντάχθηκε για την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης, ωστόσο παρέμεινε διαθέσιμη για λειτουργία σε περίπτωση ανάγκης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 24/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x35)
Παρασκευή	24/05/24 0:00	35,71	1		1		1	1		1	14
	24/05/24 1:00	33,05	1		1		1	1		1	11
	24/05/24 2:00	31,05	1		1		1	1		1	9
	24/05/24 3:00	30,98	1		1		1	1		1	9
	24/05/24 4:00	29,49	1		1		1	1		1	8
	24/05/24 5:00	30,09	1		1		1	1		1	8
	24/05/24 6:00	32,55	1		1		1	1		1	10
	24/05/24 7:00	36,76	1		1		1	1		1	15
	24/05/24 8:00	40,14	1		1		1			1	23
	24/05/24 9:00	42,17	1		1		1			1	24
	24/05/24 10:00	42,85	1		1		1			1	25
	24/05/24 11:00	43,72	1		1		1			1	25
	24/05/24 12:00	44,06	1		1		1			1	26
	24/05/24 13:00	45,07	1		1		1			1	27
	24/05/24 14:00	44,44	1		1		1			1	27
	24/05/24 15:00	43,82	1		1		1			1	27
	24/05/24 16:00	43,29	1		1	1	1			1	26
	24/05/24 17:00	43,94	1		1	1	1			1	24
	24/05/24 18:00	44,65	1		1	1	1			1	24
	24/05/24 19:00	44,53	1		1	1	1			1	24
24/05/24 20:00	44,67	1		1	1	1			1	24	
24/05/24 21:00	44,99	1		1	1	1			1	25	
24/05/24 22:00	43,34	1		1	1	1			1	24	
24/05/24 23:00	39,39	1		1	1	1			1	20	
Παρατηρήσεις:											
Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 6,5 MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 19MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 25/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x31)
Σάββατο	25/05/24 0:00	36,23	1		1	1	1			1	16
	25/05/24 1:00	34,38	1		1	1	1			1	13
	25/05/24 2:00	32,92	1		1	1	1			1	12
	25/05/24 3:00	31,63	1		1	1	1			1	11
	25/05/24 4:00	31,97	1		1	1	1			1	11
	25/05/24 5:00	31,95	1		1	1	1			1	11
	25/05/24 6:00	32,73	1		1	1	1			1	11
	25/05/24 7:00	37,37	1		1	1	1			1	15
	25/05/24 8:00	40,41	1		1	1	1			1	21
	25/05/24 9:00	42,97	1		1	1	1			1	22
	25/05/24 10:00	43,67	1		1	1	1			1	23
	25/05/24 11:00	44,55	1		1	1	1	1	1	1	21
	25/05/24 12:00	44,84	1		1	1	1	1	1	1	18
	25/05/24 13:00	45,05	1		1	1	1	1	1	1	18
	25/05/24 14:00	45,54	1		1	1	1	1	1	1	20
	25/05/24 15:00	44,30	1		1	1	1	1		1	22
	25/05/24 16:00	43,88	1		1	1	1	1		1	20
	25/05/24 17:00	44,52	1		1	1	1	1		1	20
	25/05/24 18:00	45,13	1		1	1	1	1		1	20
	25/05/24 19:00	45,36	1		1	1	1	1		1	20
	25/05/24 20:00	45,98	1		1	1	1	1		1	21
	25/05/24 21:00	45,57	1		1	1	1	1		1	21
	25/05/24 22:00	43,60	1		1	1	1	1		1	21
25/05/24 23:00	40,29	1		1	1	1	1		1	17	
Παρατηρήσεις:											
Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 6,5 MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 15MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Ο ΑΣ 30 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία στα 6MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 26/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x31)
Κυριακή	26/05/24 0:00	36,09	1		1	1	1	1		1	11
	26/05/24 1:00	33,96	1		1	1	1	1		1	9
	26/05/24 2:00	32,53	1		1	1	1	1		1	7
	26/05/24 3:00	31,05	1		1	1	1	1		1	6
	26/05/24 4:00	30,25	1		1	1	1	1		1	6
	26/05/24 5:00	30,32	1		1	1	1	1		1	6
	26/05/24 6:00	32,67	1		1	1	1	1		1	7
	26/05/24 7:00	36,39	1		1	1	1	1		1	11
	26/05/24 8:00	39,62	1		1	1	1	1		1	17
	26/05/24 9:00	42,66	1		1	1	1	1	1	1	18
	26/05/24 10:00	45,10	1		1	1	1	1	1	1	20
	26/05/24 11:00	46,45	1		1	1	1	1	1	1	19
	26/05/24 12:00	47,01	1		1	1	1	1	1	1	17
	26/05/24 13:00	46,93	1		1	1	1	1	1	1	17
	26/05/24 14:00	46,37	1		1	1	1	1	1	1	17
	26/05/24 15:00	44,81	1		1	1	1	1	1	1	12
	26/05/24 16:00	44,70	1		1	1	1	1	1	1	13
	26/05/24 17:00	44,29	1		1	1	1	1	1	1	10
	26/05/24 18:00	43,66	1		1	1	1	1	1	1	9
	26/05/24 19:00	43,77	1		1	1	1	1	1	1	9
26/05/24 20:00	45,19	1		1	1	1	1	1	1	10	
26/05/24 21:00	46,25	1		1	1	1	1	1	1	12	
26/05/24 22:00	43,92	1		1	1	1	1	1	1	12	
26/05/24 23:00	40,04	1		1	1	1	1	1	1	10	
Παρατηρήσεις:											
Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 6,5 MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 15MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 27/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x31)
Δευτέρα	27/05/24 0:00	36,07	1		1	1	1	1	1	1	8
	27/05/24 1:00	33,51	1		1	1	1	1		1	8
	27/05/24 2:00	31,14	1		1	1	1	1		1	6
	27/05/24 3:00	30,22	1		1	1	1	1		1	6
	27/05/24 4:00	30,29	1		1	1	1	1		1	6
	27/05/24 5:00	30,62	1		1	1	1	1		1	6
	27/05/24 6:00	33,14	1		1	1	1	1		1	7
	27/05/24 7:00	37,51	1		1	1	1	1		1	11
	27/05/24 8:00	39,97	1		1	1	1	1		1	17
	27/05/24 9:00	42,82	1		1	1	1	1	1	1	12
	27/05/24 10:00	43,45	1		1	1	1	1	1	1	11
	27/05/24 11:00	45,02	1		1	1	1	1	1	1	12
	27/05/24 12:00	44,53	1		1	1	1	1	1	1	12
	27/05/24 13:00	44,41	1		1	1	1	1	1	1	12
	27/05/24 14:00	44,16	1		1	1	1	1	1	1	13
	27/05/24 15:00	43,40	1		1	1	1	1	1	1	16
	27/05/24 16:00	42,66	1		1	1	1	1	1	1	15
	27/05/24 17:00	42,58	1		1	1	1	1	1	1	15
	27/05/24 18:00	44,18	1		1	1	1	1	1	1	15
	27/05/24 19:00	46,66	1		1	1	1	1	1	1	16
27/05/24 20:00	46,76	1		1	1	1	1	1	1	15	
27/05/24 21:00	46,74	1		1	1	1	1	1	1	15	
27/05/24 22:00	44,56	1		1	1	1	1	1	1	15	
27/05/24 23:00	40,00	1		1	1	1	1	1	1	10	
Παρατηρήσεις:											
Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 6,5 MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 15MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 28/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x31)
Τρίτη	28/05/24 0:00	36,18	1		1	1	1	1	1	1	5
	28/05/24 1:00	34,52	1		1	1	1	1	1	1	6
	28/05/24 2:00	33,14	1		1	1	1	1	1		6
	28/05/24 3:00	31,35	1		1	1	1	1	1		5
	28/05/24 4:00	31,33	1		1	1	1	1	1		5
	28/05/24 5:00	31,81	1		1	1	1	1	1		5
	28/05/24 6:00	33,68	1		1	1	1	1	1		6
	28/05/24 7:00	37,97	1		1	1	1	1	1		10
	28/05/24 8:00	41,18	1		1	1	1	1	1		17
	28/05/24 9:00	42,39	1		1	1	1	1	1		17
	28/05/24 10:00	43,71	1		1	1	1	1	1		16
	28/05/24 11:00	44,63	1		1	1	1	1	1		16
	28/05/24 12:00	44,94	1		1	1	1	1	1		16
	28/05/24 13:00	44,45	1		1	1	1	1	1		16
	28/05/24 14:00	43,92	1		1	1	1	1	1		16
	28/05/24 15:00	43,39	1		1	1	1	1	1		16
	28/05/24 16:00	42,48	1		1	1	1	1	1		15
	28/05/24 17:00	42,66	1		1	1	1	1	1		15
	28/05/24 18:00	44,27	1		1	1	1	1	1		16
	28/05/24 19:00	44,85	1		1	1	1	1	1		17
28/05/24 20:00	45,30	1		1	1	1	1	1		17	
28/05/24 21:00	46,72	1		1	1	1	1	1		18	
28/05/24 22:00	43,76	1		1	1	1	1	1		18	
28/05/24 23:00	40,48	1		1	1	1	1	1		13	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 15MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 29/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x31)
Τετάρτη	29/05/24 0:00	36,01	1		1	1	1	1	1		8
	29/05/24 1:00	33,62	1		1	1	1	1	1		6
	29/05/24 2:00	32,53	1		1	1	1	1	1		4
	29/05/24 3:00	30,79	1		1	1	1	1	1		4
	29/05/24 4:00	30,63	1		1	1	1	1	1		4
	29/05/24 5:00	31,59	1		1	1	1	1	1		4
	29/05/24 6:00	33,14	1		1	1	1	1	1		5
	29/05/24 7:00	37,67	1		1	1	1	1	1		9
	29/05/24 8:00	40,71	1		1	1	1	1	1		15
	29/05/24 9:00	43,80	1		1	1	1		1		19
	29/05/24 10:00	43,86	1		1	1	1		1		19
	29/05/24 11:00	44,02	1		1	1	1		1		20
	29/05/24 12:00	44,90	1		1	1	1		1		21
	29/05/24 13:00	41,99	1		1	1	1		1		21
	29/05/24 14:00	44,05	1		1	1	1	1	1		23
	29/05/24 15:00	43,14	1		1	1	1	1	1		19
	29/05/24 16:00	42,72	1		1	1	1	1	1		18
	29/05/24 17:00	43,42	1		1	1	1	1	1		18
	29/05/24 18:00	44,18	1		1	1	1	1	1		18
	29/05/24 19:00	45,43	1		1	1	1	1	1		16
29/05/24 20:00	45,76	1		1	1	1	1	1		17	
29/05/24 21:00	45,57	1		1	1	1	1	1		17	
29/05/24 22:00	44,09	1		1	1	1	1	1		17	
29/05/24 23:00	40,16	1		1	1	1	1	1		13	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 15MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 13:50, λόγω βλάβης της μονάδας G8.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 30/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x31)
Πέμπτη	30/05/24 0:00	36,14	1		1	1	1	1	1		8
	30/05/24 1:00	34,26	1		1	1	1	1	1		6
	30/05/24 2:00	32,93	1		1	1	1	1	1		5
	30/05/24 3:00	30,89	1		1	1	1	1	1		4
	30/05/24 4:00	30,50	1		1	1	1	1	1		4
	30/05/24 5:00	31,33	1		1	1	1	1	1		4
	30/05/24 6:00	33,59	1		1	1	1	1	1		6
	30/05/24 7:00	36,17	1		1	1	1	1	1		9
	30/05/24 8:00	39,96	1		1	1	1	1	1		15
	30/05/24 9:00	43,60	1		1	1	1	1	1		15
	30/05/24 10:00	45,03	1		1	1	1	1	1		16
	30/05/24 11:00	44,79	1		1	1	1	1	1		16
	30/05/24 12:00	46,11	1		1	1	1	1	1		20
	30/05/24 13:00	46,07	1		1	1	1	1	1		21
	30/05/24 14:00	44,45	1		1	1	1	1	1		16
	30/05/24 15:00	43,93	1		1	1	1	1	1		16
	30/05/24 16:00	43,35	1		1	1	1	1	1		15
	30/05/24 17:00	43,56	1		1	1	1	1	1		16
	30/05/24 18:00	45,43	1		1	1	1	1	1		17
	30/05/24 19:00	45,57	1		1	1	1	1	1		17
30/05/24 20:00	45,48	1		1	1	1	1	1		18	
30/05/24 21:00	45,12	1		1	1	1	1	1		18	
30/05/24 22:00	43,01	1		1	1	1	1	1		16	
30/05/24 23:00	40,12	1		1	1	1	1	1		15	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 15MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 31/5/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x31)
Παρασκευή	31/05/24 0:00	36,23	1		1	1	1	1	1		9
	31/05/24 1:00	33,30	1		1	1	1	1	1		6
	31/05/24 2:00	31,40	1		1	1	1	1	1		4
	31/05/24 3:00	29,81	1		1	1	1	1	1		2
	31/05/24 4:00	30,21	1		1	1	1	1	1		2
	31/05/24 5:00	30,22	1		1	1	1	1	1		2
	31/05/24 6:00	25,75	1		1	1	1	1	1		2
	31/05/24 7:00	36,54	1		1	1	1	1	1		8
	31/05/24 8:00	39,70	1		1	1	1	1	1		15
	31/05/24 9:00	42,13	1		1	1	1	1	1		15
	31/05/24 10:00	43,13	1		1	1	1	1	1		15
	31/05/24 11:00	44,50	1		1	1	1	1	1		16
	31/05/24 12:00	44,56	1		1	1	1	1	1		16
	31/05/24 13:00	45,06	1		1	1	1	1	1		16
	31/05/24 14:00	44,37	1		1	1	1	1	1		15
	31/05/24 15:00	44,24	1		1	1	1	1	1		15
	31/05/24 16:00	43,45	1		1	1	1	1	1		15
	31/05/24 17:00	43,77	1		1	1	1	1	1		15
	31/05/24 18:00	44,02	1		1	1	1	1	1		15
	31/05/24 19:00	43,59	1		1	1	1	1	1		15
31/05/24 20:00	44,38	1		1	1	1		1		20	
31/05/24 21:00	44,99	1		1	1	1		1		22	
31/05/24 22:00	43,99	1		1	1	1		1		20	
31/05/24 23:00	39,44	1		1	1	1		1		16	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 15MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 06:00 με 07:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 19:55 λόγω βλάβης της μονάδας G8.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 1/6/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x31)
Σάββατο	01/06/24 0:00	35,80	1		1	1	1		1		12
	01/06/24 1:00	33,54	1		1	1	1		1		10
	01/06/24 2:00	32,05	1		1	1	1		1		8
	01/06/24 3:00	30,79	1		1	1	1		1		7
	01/06/24 4:00	29,88	1		1	1	1		1		6
	01/06/24 5:00	29,68	1		1	1	1		1		6
	01/06/24 6:00	23,67	1		1		1		1		10
	01/06/24 7:00	37,35	1		1		1		1		17
	01/06/24 8:00	39,94	1		1		1		1	1	19
	01/06/24 9:00	43,00	1		1		1		1		21
	01/06/24 10:00	44,46	1		1		1		1		23
	01/06/24 11:00	45,07	1		1		1	1	1		22
	01/06/24 12:00	45,82	1		1		1	1	1		21
	01/06/24 13:00	45,35	1		1		1	1	1		20
	01/06/24 14:00	45,63	1		1		1	1	1		20
	01/06/24 15:00	44,21	1		1		1	1	1		18
	01/06/24 16:00	44,05	1		1		1	1	1		18
	01/06/24 17:00	44,05	1		1		1	1	1		18
	01/06/24 18:00	44,61	1		1		1	1	1		18
	01/06/24 19:00	44,40	1		1		1	1	1		18
	01/06/24 20:00	45,09	1		1		1	1	1		19
01/06/24 21:00	45,58	1		1		1	1	1		19	
01/06/24 22:00	43,70	1		1		1	1	1		18	
01/06/24 23:00	39,68	1		1		1	1	1		16	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 15MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 06:00 λόγω βλάβης της μονάδας G4. Ο Α/Σ 29 μπήκε σε δοκιμαστική λειτουργία.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 2/6/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x31)
Κυριακή	02/06/24 0:00	36,17	1		1		1	1	1		11
	02/06/24 1:00	33,24	1		1		1	1	1		8
	02/06/24 2:00	31,95	1		1		1	1	1		7
	02/06/24 3:00	30,40	1		1		1	1	1		5
	02/06/24 4:00	30,15	1		1		1	1	1		5
	02/06/24 5:00	30,36	1		1		1	1	1		5
	02/06/24 6:00	31,74	1		1		1	1	1		6
	02/06/24 7:00	35,51	1		1		1	1	1		9
	02/06/24 8:00	39,66	1		1		1	1	1		15
	02/06/24 9:00	42,22	1		1		1	1	1		16
	02/06/24 10:00	43,51	1		1		1	1	1		18
	02/06/24 11:00	44,00	1		1		1	1	1		18
	02/06/24 12:00	45,58	1		1		1	1	1		19
	02/06/24 13:00	45,44	1		1		1	1	1		19
	02/06/24 14:00	44,28	1		1		1	1	1		19
	02/06/24 15:00	43,57	1		1		1	1	1		18
	02/06/24 16:00	43,36	1		1		1	1	1		17
	02/06/24 17:00	43,93	1		1		1	1	1		17
	02/06/24 18:00	44,18	1		1		1	1	1		17
	02/06/24 19:00	44,86	1		1		1	1	1		18
02/06/24 20:00	45,06	1		1		1	1	1		19	
02/06/24 21:00	45,11	1		1		1	1	1		19	
02/06/24 22:00	44,05	1		1		1	1	1		18	
02/06/24 23:00	40,90	1		1		1	1	1		15	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 15MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 06:00 λόγω βλάβης της μονάδας G4. Ο Α/Σ 29 μπήκε σε δοκιμαστική λειτουργία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα				3/6/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x31)
Δευτέρα	03/06/24 0:00	36,79	1		1		1	1	1		11
	03/06/24 1:00	34,67	1		1		1	1	1		9
	03/06/24 2:00	32,93	1		1		1	1	1		7
	03/06/24 3:00	30,63	1		1		1	1	1		5
	03/06/24 4:00	30,78	1		1		1	1	1		5
	03/06/24 5:00	30,81	1		1		1	1	1		5
	03/06/24 6:00	31,70	1		1		1	1	1		5
	03/06/24 7:00	37,19	1		1		1	1	1		10
	03/06/24 8:00	41,51	1		1		1	1	1		16
	03/06/24 9:00	44,41	1		1		1	1	1		18
	03/06/24 10:00	45,65	1		1		1	1	1		19
	03/06/24 11:00	46,72	1		1		1	1	1		20
	03/06/24 12:00	48,60	1		1		1	1	1		22
	03/06/24 13:00	48,57	1		1		1	1	1		22
	03/06/24 14:00	49,18	1		1		1	1	1		23
	03/06/24 15:00	47,88	1		1		1	1	1		23
	03/06/24 16:00	47,97	1		1		1	1	1		23
	03/06/24 17:00	48,18	1		1	1	1	1	1		23
	03/06/24 18:00	48,73	1		1	1	1	1	1		21
	03/06/24 19:00	48,48	1		1	1	1	1	1		21
03/06/24 20:00	48,21	1		1	1	1	1	1		20	
03/06/24 21:00	48,35	1		1	1	1	1	1		20	
03/06/24 22:00	46,31	1		1	1	1	1	1		18	
03/06/24 23:00	43,16	1		1	1	1	1	1		17	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 15MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 4/6/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x31)
Τρίτη	04/06/24 0:00	38,91	1		1	1	1	1	1		11
	04/06/24 1:00	35,99	1		1	1	1	1	1		7
	04/06/24 2:00	34,41	1		1	1	1	1	1		6
	04/06/24 3:00	33,80	1		1	1	1	1	1		5
	04/06/24 4:00	32,48	1		1	1	1	1	1		4
	04/06/24 5:00	32,68	1		1	1	1	1	1		4
	04/06/24 6:00	33,46	1		1	1	1	1	1		4
	04/06/24 7:00	38,96	1		1	1	1	1	1		9
	04/06/24 8:00	43,03	1		1	1	1	1	1		15
	04/06/24 9:00	45,61	1		1	1	1	1	1		16
	04/06/24 10:00	47,47	1		1	1	1	1	1		18
	04/06/24 11:00	48,27	1		1	1	1	1	1		19
	04/06/24 12:00	49,93	1		1	1	1	1	1		20
	04/06/24 13:00	50,04	1		1	1	1	1	1		22
	04/06/24 14:00	50,23	1		1	1	1	1	1		22
	04/06/24 15:00	50,36	1		1	1	1	1	1		21
	04/06/24 16:00	50,05	1		1	1	1	1	1		21
	04/06/24 17:00	50,14	1		1	1	1	1	1		21
	04/06/24 18:00	50,76	1		1	1	1	1	1		22
	04/06/24 19:00	50,89	1		1	1	1	1	1		22
04/06/24 20:00	50,54	1		1	1	1	1	1		22	
04/06/24 21:00	50,56	1		1	1	1	1	1		22	
04/06/24 22:00	49,54	1		1	1	1	1	1		21	
04/06/24 23:00	45,50	1		1	1	1	1	1		18	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 15MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 5/6/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x31)
Τετάρτη	05/06/24 0:00	40,98	1		1	1	1	1	1		13
	05/06/24 1:00	38,42	1		1	1	1	1	1		10
	05/06/24 2:00	36,06	1		1	1	1	1	1		8
	05/06/24 3:00	34,96	1		1	1	1	1	1		7
	05/06/24 4:00	34,15	1		1	1	1	1	1		6
	05/06/24 5:00	34,18	1		1	1	1	1	1		6
	05/06/24 6:00	35,02	1		1	1	1	1	1		6
	05/06/24 7:00	39,84	1		1	1	1	1	1		11
	05/06/24 8:00	45,38	1		1	1	1	1	1		19
	05/06/24 9:00	49,27	1		1	1	1	1	1		20
	05/06/24 10:00	51,75	1		1	1	1	1	1		22
	05/06/24 11:00	52,56	1		1	1	1	1	1		23
	05/06/24 12:00	53,96	1		1	1	1	1	1		24
	05/06/24 13:00	54,70	1		1	1	1	1	1		25
	05/06/24 14:00	54,55	1		1	1	1	1	1		25
	05/06/24 15:00	53,73	1		1	1	1	1	1		24
	05/06/24 16:00	52,94	1		1	1	1	1	1		23
	05/06/24 17:00	53,39	1		1	1	1	1	1		23
	05/06/24 18:00	53,77	1		1	1	1	1	1		24
	05/06/24 19:00	53,81	1		1	1	1	1	1		24
	05/06/24 20:00	53,25	1		1	1	1	1	1		24
	05/06/24 21:00	53,54	1		1	1	1	1	1		24
	05/06/24 22:00	52,11	1		1	1	1	1	1		23
05/06/24 23:00	47,92	1		1	1	1	1	1		19	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 15MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 6/6/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x31)
Πέμπτη	06/06/24 0:00	43,70	1		1	1	1	1	1		15
	06/06/24 1:00	40,10	1		1	1	1	1	1		11
	06/06/24 2:00	38,14	1		1	1	1	1	1		9
	06/06/24 3:00	37,05	1		1	1	1	1	1		8
	06/06/24 4:00	36,76	1		1	1	1	1	1		8
	06/06/24 5:00	37,11	1		1	1	1	1	1		8
	06/06/24 6:00	37,96	1		1	1	1	1	1		8
	06/06/24 7:00	42,69	1		1	1	1	1	1		13
	06/06/24 8:00	46,71	1		1	1	1	1	1		18
	06/06/24 9:00	50,66	1		1	1	1	1	1		21
	06/06/24 10:00	50,58	1		1	1	1	1	1		22
	06/06/24 11:00	53,05	1		1	1	1	1	1		24
	06/06/24 12:00	53,32	1		1	1	1	1	1		24
	06/06/24 13:00	53,89	1		1	1	1	1	1		25
	06/06/24 14:00	53,56	1		1	1	1	1	1		25
	06/06/24 15:00	52,83	1		1	1	1	1	1		24
	06/06/24 16:00	52,95	1		1	1	1	1	1		24
	06/06/24 17:00	53,17	1		1	1	1	1	1		24
	06/06/24 18:00	50,91	1		1	1	1	1	1		24
	06/06/24 19:00	48,06	1		1	1	1	1	1		25
06/06/24 20:00	52,90	1		1	1	1	1	1		25	
06/06/24 21:00	53,66	1		1	1	1	1	1		25	
06/06/24 22:00	52,93	1		1	1	1	1	1		25	
06/06/24 23:00	48,74	1		1	1	1	1	1		21	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 15MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 18::45 λόγω βλάβης της μονάδας G1.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 7/6/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Παρασκευή	07/06/24 0:00	43,45	1		1	1	1	1	1		14
	07/06/24 1:00	40,59	1		1	1	1	1	1		12
	07/06/24 2:00	38,40	1		1	1	1	1	1		10
	07/06/24 3:00	36,95	1		1	1	1	1	1		8
	07/06/24 4:00	36,18	1		1	1	1	1	1		8
	07/06/24 5:00	35,98	1		1	1	1	1	1		8
	07/06/24 6:00	36,98	1		1	1	1	1	1		8
	07/06/24 7:00	41,62	1		1	1	1	1	1		12
	07/06/24 8:00	45,50	1		1	1	1	1	1		16
	07/06/24 9:00	48,65	1		1	1	1	1	1	1	16
	07/06/24 10:00	50,76	1		1	1	1	1	1	1	18
	07/06/24 11:00	53,02	1		1	1	1	1	1	1	20
	07/06/24 12:00	53,58	1		1	1	1	1	1	1	21
	07/06/24 13:00	54,10	1		1	1	1	1	1	1	22
	07/06/24 14:00	54,03	1		1	1	1	1	1	1	22
	07/06/24 15:00	53,54	1		1	1	1	1	1	1	21
	07/06/24 16:00	52,58	1		1	1	1	1	1	1	20
	07/06/24 17:00	52,97	1		1	1	1	1	1	1	21
	07/06/24 18:00	52,73	1		1	1	1	1	1	1	21
	07/06/24 19:00	52,58	1		1	1	1	1	1	1	21
07/06/24 20:00	52,31	1		1	1	1	1	1	1	22	
07/06/24 21:00	53,16	1		1	1	1	1	1	1	22	
07/06/24 22:00	51,80	1		1	1	1	1	1	1	20	
07/06/24 23:00	47,65	1		1	1	1	1	1	1	19	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 20MW μισθωμένης ισχύος.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 8/6/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Σάββατο	08/06/24 0:00	42,62	1		1	1	1	1	1	1	8
	08/06/24 1:00	39,54	1		1	1	1	1	1	1	5
	08/06/24 2:00	37,49	1		1	1	1	1	1	1	3
	08/06/24 3:00	35,81	1		1	1	1	1	1	1	3
	08/06/24 4:00	35,40	1		1	1	1	1	1	1	2
	08/06/24 5:00	35,86	1		1	1	1	1	1	1	1
	08/06/24 6:00	36,58	1		1	1	1	1	1	1	2
	08/06/24 7:00	41,31	1		1	1	1	1	1	1	11
	08/06/24 8:00	43,24	1		1	1	1	1	1	1	20
	08/06/24 9:00	48,58	1		1	1	1	1	1	1	20
	08/06/24 10:00	50,01	1		1	1	1	1	1	1	20
	08/06/24 11:00	51,41	1		1	1	1	1	1	1	20
	08/06/24 12:00	52,78	1		1	1	1	1	1	1	20
	08/06/24 13:00	53,35	1		1	1	1	1	1	1	20
	08/06/24 14:00	53,09	1		1	1	1	1	1	1	20
	08/06/24 15:00	52,07	1		1	1	1	1	1	1	20
	08/06/24 16:00	51,90	1		1	1	1	1	1	1	20
	08/06/24 17:00	52,30	1		1	1	1	1	1	1	20
	08/06/24 18:00	52,59	1		1	1	1	1	1	1	20
	08/06/24 19:00	51,83	1		1	1	1	1	1	1	20
08/06/24 20:00	52,10	1		1	1	1	1	1	1	21	
08/06/24 21:00	52,83	1		1	1	1	1	1	1	21	
08/06/24 22:00	50,68	1		1	1	1	1	1	1	20	
08/06/24 23:00	46,29	1		1		1	1	1	1	15	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 20MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 9/6/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Κυριακή	09/06/24 0:00	42,35	1		1		1	1	1	1	10
	09/06/24 1:00	40,20	1		1		1	1	1	1	8
	09/06/24 2:00	38,39	1		1		1	1	1	1	6
	09/06/24 3:00	36,52	1		1		1	1	1	1	5
	09/06/24 4:00	35,72	1		1		1	1	1	1	5
	09/06/24 5:00	36,29	1		1		1	1	1	1	5
	09/06/24 6:00	36,94	1		1		1	1	1	1	5
	09/06/24 7:00	40,78	1		1		1	1	1	1	13
	09/06/24 8:00	43,99	1		1			1	1	1	20
	09/06/24 9:00	46,04	1		1			1	1	1	20
	09/06/24 10:00	48,28	1		1		1	1	1	1	20
	09/06/24 11:00	49,01	1		1		1	1	1	1	20
	09/06/24 12:00	50,30	1		1		1	1	1	1	20
	09/06/24 13:00	50,88	1		1		1	1	1	1	20
	09/06/24 14:00	50,70	1		1		1	1	1	1	20
	09/06/24 15:00	49,71	1		1		1	1	1	1	20
	09/06/24 16:00	48,97	1		1		1	1	1	1	20
	09/06/24 17:00	49,68	1		1		1	1	1	1	20
	09/06/24 18:00	50,06	1		1		1	1	1	1	20
	09/06/24 19:00	49,79	1		1		1	1	1	1	20
	09/06/24 20:00	48,92	1		1		1	1	1	1	20
09/06/24 21:00	50,11	1		1		1	1	1	1	20	
09/06/24 22:00	48,69	1		1		1	1	1	1	20	
09/06/24 23:00	45,62	1		1		1	1	1	1	17	
Παρατηρήσεις:											
Η μονάδα G4 λόγω τεχνικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία και ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 20MW μισθωμένης ισχύος.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 10/6/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Δευτέρα	10/06/24 0:00	41,99	1		1		1	1	1	1	9
	10/06/24 1:00	39,55	1		1		1	1	1	1	7
	10/06/24 2:00	36,32	1		1		1	1	1	1	4
	10/06/24 3:00	36,03	1		1		1	1	1	1	3
	10/06/24 4:00	35,28	1		1		1	1	1	1	2
	10/06/24 5:00	35,10	1		1		1	1	1	1	2
	10/06/24 6:00	35,89	1		1		1	1	1	1	4
	10/06/24 7:00	40,71	1		1		1	1	1	1	12
	10/06/24 8:00	45,69	1		1		1	1	1	1	20
	10/06/24 9:00	48,00	1		1		1	1	1	1	20
	10/06/24 10:00	49,36	1		1		1	1	1	1	20
	10/06/24 11:00	50,53	1		1		1	1	1	1	20
	10/06/24 12:00	51,85	1		1		1	1	1	1	20
	10/06/24 13:00	52,66	1		1		1	1	1	1	20
	10/06/24 14:00	53,11	1		1		1	1	1	1	20
	10/06/24 15:00	52,84	1		1		1	1	1	1	20
	10/06/24 16:00	52,48	1		1		1	1	1	1	20
	10/06/24 17:00	52,17	1		1		1	1	1	1	20
	10/06/24 18:00	52,28	1		1		1	1	1	1	20
	10/06/24 19:00	52,21	1		1		1	1	1	1	20
10/06/24 20:00	51,94	1		1		1	1	1	1	20	
10/06/24 21:00	52,36	1		1		1	1	1	1	20	
10/06/24 22:00	51,33	1		1		1	1	1	1	20	
10/06/24 23:00	47,37	1		1		1	1	1	1	16	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Η μονάδα G4 λόγω τεχνικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία και ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 20MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 11/6/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Τρίτη	11/06/24 0:00	40,16	1		1	1	1	1	1	1	11
	11/06/24 1:00	40,60	1		1	1	1	1	1		11
	11/06/24 2:00	37,72	1		1	1	1	1	1		9
	11/06/24 3:00	35,53	1		1	1	1	1	1		7
	11/06/24 4:00	34,68	1		1	1	1	1	1		7
	11/06/24 5:00	34,76	1		1	1	1	1	1		7
	11/06/24 6:00	36,44	1		1	1	1	1	1		8
	11/06/24 7:00	40,77	1		1	1	1	1	1		12
	11/06/24 8:00	46,27	1		1	1	1	1	1		20
	11/06/24 9:00	50,19	1		1	1	1	1	1		21
	11/06/24 10:00	51,43	1		1	1	1	1	1		22
	11/06/24 11:00	52,71	1		1	1	1	1	1		23
	11/06/24 12:00	54,35	1		1	1	1	1	1		25
	11/06/24 13:00	55,63	1		1	1	1	1	1		26
	11/06/24 14:00	55,60	1		1	1	1	1	1		27
	11/06/24 15:00	55,79	1		1	1	1	1	1		30
	11/06/24 16:00	55,11	1		1	1	1	1	1		31
	11/06/24 17:00	55,36	1		1	1	1	1	1		31
	11/06/24 18:00	55,45	1		1	1	1	1	1		30
	11/06/24 19:00	54,53	1		1	1	1	1	1		29
11/06/24 20:00	54,16	1		1	1	1	1	1		28	
11/06/24 21:00	54,57	1		1	1	1	1	1		28	
11/06/24 22:00	52,41	1		1	1	1	1	1		26	
11/06/24 23:00	48,80	1		1	1	1	1	1		21	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 20MW μισθωμένης ισχύος.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 12/6/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Τετάρτη	12/06/24 0:00	44,84	1		1	1	1	1	1		15
	12/06/24 1:00	41,85	1		1	1	1	1	1		12
	12/06/24 2:00	39,27	1		1	1	1	1	1		9
	12/06/24 3:00	37,92	1		1	1	1	1	1		8
	12/06/24 4:00	36,33	1		1	1	1	1	1		7
	12/06/24 5:00	36,32	1		1	1	1	1	1		7
	12/06/24 6:00	37,05	1		1	1	1	1	1		7
	12/06/24 7:00	42,29	1		1	1	1	1	1		13
	12/06/24 8:00	42,58	1		1	1	1	1	1		21
	12/06/24 9:00	45,59			1	1	1	1	1		22
	12/06/24 10:00	47,79			1	1	1	1	1		24
	12/06/24 11:00	55,94			1	1	1	1	1		32
	12/06/24 12:00	58,48			1	1	1	1	1		34
	12/06/24 13:00	59,48	1		1	1	1	1	1		33
	12/06/24 14:00	56,80	1		1	1	1	1	1		29
	12/06/24 15:00	55,46	1		1	1	1	1	1		30
	12/06/24 16:00	55,96	1		1	1	1	1	1		31
	12/06/24 17:00	57,68	1		1	1	1	1	1		32
	12/06/24 18:00	56,67	1		1	1	1	1	1		31
	12/06/24 19:00	56,51	1		1	1	1	1	1		31
12/06/24 20:00	56,30	1		1	1	1	1	1		30	
12/06/24 21:00	56,65	1		1	1	1	1	1		29	
12/06/24 22:00	55,56	1		1	1	1	1	1		29	
12/06/24 23:00	52,73	1		1	1	1	1	1		26	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 20MW μισθωμένης ισχύος. Στις 08:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 14:30 με 16:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 13/6/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Πέμπτη	13/06/24 0:00	47,98	1		1	1	1	1	1		22
	13/06/24 1:00	44,95	1		1	1	1	1	1		18
	13/06/24 2:00	42,30	1		1	1	1	1	1		15
	13/06/24 3:00	40,16	1		1	1	1	1	1		12
	13/06/24 4:00	38,82	1		1	1	1	1	1		11
	13/06/24 5:00	38,34	1		1	1	1	1	1		11
	13/06/24 6:00	39,62	1		1	1	1	1	1		12
	13/06/24 7:00	43,84	1		1	1	1	1	1		16
	13/06/24 8:00	48,30	1		1	1	1	1	1		24
	13/06/24 9:00	54,17	1		1	1	1	1	1		25
	13/06/24 10:00	56,98	1		1	1	1	1	1	1	25
	13/06/24 11:00	58,69	1		1	1	1	1	1	1	25
	13/06/24 12:00	61,16	1		1	1	1	1	1	1	26
	13/06/24 13:00	62,17	1		1	1	1	1	1	1	27
	13/06/24 14:00	62,58	1		1	1	1	1	1	1	28
	13/06/24 15:00	61,67	1		1	1	1	1	1	1	28
	13/06/24 16:00	61,51	1		1	1	1	1	1	1	28
	13/06/24 17:00	61,85	1		1	1	1	1	1	1	28
	13/06/24 18:00	61,00	1		1	1	1	1	1	1	28
	13/06/24 19:00	60,19	1		1	1	1	1	1	1	29
13/06/24 20:00	58,60	1		1	1	1	1	1	1	27	
13/06/24 21:00	58,96	1		1	1	1	1	1	1	27	
13/06/24 22:00	58,78	1		1	1	1	1	1	1	27	
13/06/24 23:00	55,82	1		1	1	1	1	1	1	24	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 14/6/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Παρασκευή	14/06/24 0:00	51,62	1		1	1	1	1	1	1	20
	14/06/24 1:00	47,73	1		1	1	1	1	1	1	16
	14/06/24 2:00	44,87	1		1	1	1	1	1	1	12
	14/06/24 3:00	42,32	1		1	1	1	1	1	1	10
	14/06/24 4:00	41,46	1		1	1	1	1	1	1	9
	14/06/24 5:00	41,25	1		1	1	1	1	1	1	9
	14/06/24 6:00	42,12	1		1	1	1	1	1	1	9
	14/06/24 7:00	47,86	1		1	1	1	1	1	1	15
	14/06/24 8:00	52,31	1		1	1	1	1	1	1	23
	14/06/24 9:00	56,19	1		1	1	1	1	1	1	24
	14/06/24 10:00	58,04	1		1	1	1	1	1	1	24
	14/06/24 11:00	58,74	1		1	1	1	1	1	1	24
	14/06/24 12:00	60,19	1		1	1	1	1	1	1	29
	14/06/24 13:00	62,18	1		1	1	1	1	1	1	30
	14/06/24 14:00	61,78	1		1	1	1	1	1	1	30
	14/06/24 15:00	60,77	1		1	1	1	1	1	1	30
	14/06/24 16:00	60,45	1		1	1	1	1	1	1	30
	14/06/24 17:00	60,05	1		1	1	1	1	1	1	30
	14/06/24 18:00	59,76	1		1	1	1	1	1	1	27
	14/06/24 19:00	58,99	1		1	1	1	1	1	1	27
14/06/24 20:00	57,85	1		1	1	1	1	1	1	26	
14/06/24 21:00	57,31	1		1	1	1	1	1	1	25	
14/06/24 22:00	55,81	1		1	1	1	1	1	1	24	
14/06/24 23:00	51,60	1		1	1	1	1	1	1	22	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 15/6/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Σάββατο	15/06/24 0:00	46,09	1		1	1	1	1	1	1	16
	15/06/24 1:00	42,46	1		1	1	1	1	1	1	10
	15/06/24 2:00	40,68	1		1	1	1	1	1	1	8
	15/06/24 3:00	39,22	1		1	1	1	1	1	1	7
	15/06/24 4:00	38,30	1		1	1	1	1	1	1	7
	15/06/24 5:00	37,49	1		1	1	1	1	1	1	5
	15/06/24 6:00	39,14	1		1	1	1	1	1	1	6
	15/06/24 7:00	43,97	1		1	1	1	1	1	1	18
	15/06/24 8:00	47,84	1		1	1	1	1	1	1	20
	15/06/24 9:00	51,55	1		1		1	1	1	1	25
	15/06/24 10:00	52,87	1		1		1	1	1	1	25
	15/06/24 11:00	54,79	1		1		1	1	1	1	25
	15/06/24 12:00	55,87	1		1		1	1	1	1	30
	15/06/24 13:00	56,02	1		1		1	1	1	1	30
	15/06/24 14:00	55,94	1		1		1	1	1	1	30
	15/06/24 15:00	54,94	1		1		1	1	1	1	30
	15/06/24 16:00	54,05	1		1		1	1	1	1	30
	15/06/24 17:00	54,38	1		1		1	1	1	1	30
	15/06/24 18:00	54,28	1		1		1	1	1	1	25
	15/06/24 19:00	52,38	1		1		1	1	1	1	28
15/06/24 20:00	52,70			1	1	1	1	1	1	28	
15/06/24 21:00	53,22			1	1	1	1	1	1	28	
15/06/24 22:00	51,45			1	1	1	1	1	1	25	
15/06/24 23:00	48,36			1	1	1	1	1	1	23	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Μερική διακοπή στις 19:15 λόγω βλάβης της μονάδας G1.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 16/6/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Κυριακή	16/06/24 0:00	44,72			1	1	1	1	1	1	19
	16/06/24 1:00	41,45			1	1	1	1	1	1	14
	16/06/24 2:00	39,27			1	1	1	1	1	1	13
	16/06/24 3:00	37,51			1	1	1	1	1	1	10
	16/06/24 4:00	37,35			1	1	1	1	1	1	10
	16/06/24 5:00	36,98			1	1	1	1	1	1	10
	16/06/24 6:00	37,38			1	1	1	1	1	1	10
	16/06/24 7:00	42,00			1	1	1	1	1	1	18
	16/06/24 8:00	46,84			1	1	1	1	1	1	21
	16/06/24 9:00	48,65			1	1	1	1	1	1	25
	16/06/24 10:00	50,26			1	1	1	1	1	1	25
	16/06/24 11:00	51,04			1	1	1	1	1	1	26
	16/06/24 12:00	52,21			1	1	1	1	1	1	30
	16/06/24 13:00	53,42			1	1	1	1	1	1	30
	16/06/24 14:00	52,33			1	1	1	1	1	1	30
	16/06/24 15:00	51,72			1	1	1	1	1	1	30
	16/06/24 16:00	51,97			1	1	1	1	1	1	30
	16/06/24 17:00	51,99			1	1	1	1	1	1	30
	16/06/24 18:00	52,54			1	1	1	1	1	1	26
	16/06/24 19:00	52,16			1	1	1	1	1	1	26
	16/06/24 20:00	51,18			1	1	1	1	1	1	25
	16/06/24 21:00	52,24			1	1	1	1	1	1	25
	16/06/24 22:00	51,48			1	1	1	1	1	1	25
16/06/24 23:00	48,21			1	1	1	1	1	1	22	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 17/6/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Δευτέρα	17/06/24 0:00	44,28			1	1	1	1	1	1	18
	17/06/24 1:00	40,39			1	1	1	1	1	1	13
	17/06/24 2:00	38,50			1	1	1	1	1	1	11
	17/06/24 3:00	36,86			1	1	1	1	1	1	9
	17/06/24 4:00	35,75			1	1	1	1	1	1	8
	17/06/24 5:00	35,69			1	1	1	1	1	1	8
	17/06/24 6:00	37,23			1	1	1	1	1	1	9
	17/06/24 7:00	43,48			1	1	1	1	1	1	21
	17/06/24 8:00	46,65			1	1	1	1	1	1	20
	17/06/24 9:00	49,62			1	1	1	1	1	1	25
	17/06/24 10:00	51,47			1	1	1	1	1	1	25
	17/06/24 11:00	53,40			1	1	1	1	1	1	25
	17/06/24 12:00	54,50			1	1	1	1	1	1	30
	17/06/24 13:00	54,98	1		1	1	1	1	1	1	30
	17/06/24 14:00	55,78	1		1	1	1	1	1	1	30
	17/06/24 15:00	55,53	1		1		1	1	1	1	30
	17/06/24 16:00	54,91	1		1		1	1	1	1	30
	17/06/24 17:00	55,32	1		1		1	1	1	1	30
	17/06/24 18:00	55,84	1		1		1	1	1	1	25
	17/06/24 19:00	55,32	1		1		1	1	1	1	25
17/06/24 20:00	54,41	1		1		1	1	1	1	25	
17/06/24 21:00	54,52	1		1		1	1	1	1	25	
17/06/24 22:00	51,96	1		1		1	1	1	1	23	
17/06/24 23:00	48,60	1		1		1	1	1	1	20	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 18/6/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Τρίτη	18/06/24 0:00	43,92	1		1		1	1	1	1	15
	18/06/24 1:00	41,62	1		1		1	1	1	1	12
	18/06/24 2:00	39,81	1		1		1	1	1	1	10
	18/06/24 3:00	37,74	1		1		1	1	1	1	8
	18/06/24 4:00	37,76	1		1		1	1	1	1	8
	18/06/24 5:00	38,06	1		1		1	1	1	1	8
	18/06/24 6:00	38,66	1		1		1	1	1	1	9
	18/06/24 7:00	43,23	1		1		1	1	1	1	19
	18/06/24 8:00	48,63	1		1		1	1	1	1	21
	18/06/24 9:00	46,31	1		1		1	1	1	1	26
	18/06/24 10:00	51,46	1		1		1	1		1	32
	18/06/24 11:00	53,89	1		1		1	1		1	33
	18/06/24 12:00	56,06	1		1		1	1		1	35
	18/06/24 13:00	56,73	1		1		1	1		1	36
	18/06/24 14:00	56,57	1		1		1	1		1	36
	18/06/24 15:00	55,82	1		1		1	1		1	36
	18/06/24 16:00	55,84	1		1		1	1		1	36
	18/06/24 17:00	56,39	1		1		1	1		1	36
	18/06/24 18:00	56,23	1		1		1	1		1	35
	18/06/24 19:00	55,85	1		1		1	1		1	35
	18/06/24 20:00	54,70	1		1		1	1		1	35
	18/06/24 21:00	54,29	1		1		1	1		1	34
	18/06/24 22:00	53,72	1		1		1	1		1	34
18/06/24 23:00	49,78	1		1		1	1		1	30	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 19/6/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Τετάρτη	19/06/24 0:00	45,88	1		1		1	1		1	26
	19/06/24 1:00	42,26	1		1		1	1		1	22
	19/06/24 2:00	40,17	1		1		1	1		1	20
	19/06/24 3:00	38,33	1		1		1	1		1	19
	19/06/24 4:00	37,55	1		1		1	1		1	18
	19/06/24 5:00	37,28	1		1		1	1		1	17
	19/06/24 6:00	38,26	1		1		1	1		1	18
	19/06/24 7:00	44,16	1		1		1	1		1	24
	19/06/24 8:00	49,03	1		1		1	1	1	1	27
	19/06/24 9:00	47,64	1		1		1	1	1	1	26
	19/06/24 10:00	52,84	1		1		1	1	1	1	26
	19/06/24 11:00	53,39	1		1		1	1	1	1	26
	19/06/24 12:00	54,90	1		1		1	1	1	1	30
	19/06/24 13:00	56,20	1		1		1	1	1	1	30
	19/06/24 14:00	56,80	1		1		1	1	1	1	30
	19/06/24 15:00	56,01	1		1		1	1	1	1	30
	19/06/24 16:00	55,56	1		1		1	1	1	1	30
	19/06/24 17:00	56,79	1		1		1	1	1	1	30
	19/06/24 18:00	57,22	1		1		1	1	1	1	26
	19/06/24 19:00	55,44	1		1		1	1	1	1	25
19/06/24 20:00	54,57	1		1		1	1	1	1	25	
19/06/24 21:00	55,33	1	1	1		1	1	1	1	25	
19/06/24 22:00	54,17	1	1	1		1	1	1	1	22	
19/06/24 23:00	50,77	1	1	1		1	1	1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 20/6/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Πέμπτη	20/06/24 0:00	45,26	1	1	1		1	1	1	1	13
	20/06/24 1:00	41,91	1	1	1		1	1	1	1	6
	20/06/24 2:00	39,97	1	1	1		1	1	1	1	5
	20/06/24 3:00	38,57	1	1	1		1	1	1	1	5
	20/06/24 4:00	37,51	1	1	1		1	1	1	1	5
	20/06/24 5:00	37,74	1	1	1		1	1	1	1	5
	20/06/24 6:00	38,84	1	1	1		1	1	1	1	5
	20/06/24 7:00	43,78	1	1	1		1	1	1	1	10
	20/06/24 8:00	48,22	1	1	1		1	1	1	1	14
	20/06/24 9:00	51,82	1	1	1		1	1	1	1	18
	20/06/24 10:00	52,68	1	1	1		1	1	1	1	21
	20/06/24 11:00	54,10	1		1		1	1	1	1	23
	20/06/24 12:00	55,55	1	1	1		1	1	1	1	23
	20/06/24 13:00	56,81	1	1	1		1	1	1	1	25
	20/06/24 14:00	57,30	1	1	1		1	1	1		30
	20/06/24 15:00	56,74	1	1	1		1	1	1		30
	20/06/24 16:00	56,32	1	1	1		1	1	1		30
	20/06/24 17:00	55,93	1	1	1		1	1	1		29
	20/06/24 18:00	56,36	1	1	1		1	1	1		25
	20/06/24 19:00	55,98	1	1	1		1	1	1		25
20/06/24 20:00	54,68	1	1	1		1	1	1		25	
20/06/24 21:00	54,85	1	1	1		1	1	1		25	
20/06/24 22:00	53,84	1	1	1		1	1	1		25	
20/06/24 23:00	49,95	1	1	1		1	1	1		20	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 21/6/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Παρασκευή	21/06/24 0:00	45,16	1	1	1		1	1	1		15
	21/06/24 1:00	42,33	1	1	1		1	1	1		10
	21/06/24 2:00	39,89	1	1	1		1	1	1		9
	21/06/24 3:00	38,47	1	1	1		1	1	1		8
	21/06/24 4:00	36,79	1	1	1		1	1	1		6
	21/06/24 5:00	36,70	1	1	1		1	1	1		6
	21/06/24 6:00	35,35	1	1	1		1	1	1		5
	21/06/24 7:00	42,70	1	1	1		1	1	1		17
	21/06/24 8:00	48,34	1	1	1		1	1	1		20
	21/06/24 9:00	52,42	1	1	1		1	1	1		25
	21/06/24 10:00	54,58	1	1	1		1	1	1		25
	21/06/24 11:00	55,34	1	1	1		1	1	1		25
	21/06/24 12:00	56,32	1	1	1		1	1	1		30
	21/06/24 13:00	57,26	1	1	1		1	1	1		30
	21/06/24 14:00	57,30	1	1	1		1	1	1		30
	21/06/24 15:00	57,08	1	1	1		1	1	1		30
	21/06/24 16:00	57,70	1	1	1		1	1	1		30
	21/06/24 17:00	57,37	1	1	1		1	1	1		30
	21/06/24 18:00	58,25	1	1	1		1	1	1		28
	21/06/24 19:00	57,50	1	1	1		1	1	1		27
21/06/24 20:00	55,33	1	1	1		1	1	1		26	
21/06/24 21:00	54,75	1	1	1		1	1	1		25	
21/06/24 22:00	54,23	1	1	1		1	1	1		25	
21/06/24 23:00	51,11	1	1	1		1	1	1		21	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 22/6/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Σάββατο	22/06/24 0:00	46,15	1	1	1		1	1	1		16
	22/06/24 1:00	42,82	1	1	1		1	1	1		11
	22/06/24 2:00	41,37	1	1	1		1	1	1		10
	22/06/24 3:00	39,46	1	1	1		1	1	1		9
	22/06/24 4:00	38,51	1	1	1		1	1	1		8
	22/06/24 5:00	37,61	1	1	1		1	1	1		7
	22/06/24 6:00	38,47	1	1	1		1	1	1		7
	22/06/24 7:00	43,54	1	1	1		1	1	1		19
	22/06/24 8:00	48,48	1	1	1		1	1	1		21
	22/06/24 9:00	51,36	1	1	1		1	1	1		25
	22/06/24 10:00	53,23	1	1	1		1	1	1		25
	22/06/24 11:00	53,98	1	1	1		1	1	1		25
	22/06/24 12:00	55,68	1	1	1		1	1	1		30
	22/06/24 13:00	55,90	1	1	1		1	1	1		30
	22/06/24 14:00	55,71	1	1	1		1	1	1		30
	22/06/24 15:00	53,83	1	1	1		1	1	1		30
	22/06/24 16:00	53,97	1	1	1		1	1	1		30
	22/06/24 17:00	56,15	1	1	1		1	1	1		29
	22/06/24 18:00	56,46	1	1	1		1	1	1		25
	22/06/24 19:00	55,65	1	1	1		1	1	1		25
22/06/24 20:00	54,40	1	1	1		1	1	1		25	
22/06/24 21:00	54,62	1	1	1		1	1	1		25	
22/06/24 22:00	53,22	1	1	1		1	1	1		25	
22/06/24 23:00	49,43	1	1	1		1	1	1		19	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 23/6/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Κυριακή	23/06/24 0:00	44,98	1	1	1		1	1	1		15
	23/06/24 1:00	41,95	1	1	1		1	1	1		10
	23/06/24 2:00	39,92	1	1	1		1	1	1		9
	23/06/24 3:00	38,53	1	1	1		1	1	1		8
	23/06/24 4:00	37,18	1	1	1		1	1	1		7
	23/06/24 5:00	37,26	1	1	1		1	1	1		7
	23/06/24 6:00	37,40	1	1	1		1	1	1		5
	23/06/24 7:00	41,86	1	1	1		1	1	1		18
	23/06/24 8:00	46,02	1	1	1		1	1	1		20
	23/06/24 9:00	48,16	1	1	1		1	1	1		22
	23/06/24 10:00	50,98	1	1	1		1	1	1		25
	23/06/24 11:00	51,68	1	1	1		1	1	1		25
	23/06/24 12:00	52,65	1	1	1		1	1	1		27
	23/06/24 13:00	54,94	1	1	1		1	1	1		29
	23/06/24 14:00	55,34	1	1	1		1	1	1		29
	23/06/24 15:00	53,36	1	1	1		1	1	1		28
	23/06/24 16:00	53,75	1	1	1		1	1	1		29
	23/06/24 17:00	53,05	1	1	1		1	1	1		28
	23/06/24 18:00	53,88	1	1	1		1	1	1		25
	23/06/24 19:00	53,26	1	1	1		1	1	1		25
23/06/24 20:00	51,79	1	1	1		1	1	1		25	
23/06/24 21:00	52,16	1	1	1		1	1	1		25	
23/06/24 22:00	51,10	1	1	1		1	1	1		22	
23/06/24 23:00	47,14	1	1	1		1	1	1		18	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				του Αγίου Πνεύματος					24/6/2024
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος	24/06/24 0:00	43,41	1	1	1		1	1	1		14
	24/06/24 1:00	40,32	1	1	1		1	1	1		9
	24/06/24 2:00	37,78	1	1	1		1	1	1		7
	24/06/24 3:00	37,09	1	1	1		1	1	1		6
	24/06/24 4:00	36,10	1	1	1		1	1	1		6
	24/06/24 5:00	35,62	1	1	1		1	1	1		5
	24/06/24 6:00	36,90	1	1	1		1	1	1		5
	24/06/24 7:00	42,69	1	1	1		1	1	1		12
	24/06/24 8:00	46,17	1	1	1		1	1	1		16
	24/06/24 9:00	49,20	1	1	1		1	1	1		22
	24/06/24 10:00	50,61	1	1	1		1	1	1		26
	24/06/24 11:00	51,97	1		1	1	1	1	1		25
	24/06/24 12:00	53,15	1		1	1	1	1	1		27
	24/06/24 13:00	54,01	1	1	1	1	1	1	1		29
	24/06/24 14:00	55,09	1	1		1	1	1	1		30
	24/06/24 15:00	54,36	1	1		1	1	1	1		30
	24/06/24 16:00	54,17	1	1		1	1	1	1		30
	24/06/24 17:00	54,51	1	1		1	1	1	1		30
	24/06/24 18:00	54,15	1	1		1	1	1	1		25
	24/06/24 19:00	53,74	1	1		1	1	1	1		25
24/06/24 20:00	52,56	1	1		1	1	1	1		25	
24/06/24 21:00	53,11	1	1		1	1	1	1		25	
24/06/24 22:00	52,48	1	1		1	1	1	1		24	
24/06/24 23:00	48,19	1	1		1	1	1	1		19	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά HZ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ολιγόλετη μερική διακοπή στις 10:07 λόγω βλάβης της μονάδας G2.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 25/6/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Τρίτη	25/06/24 0:00	44,31	1	1		1	1	1	1		15
	25/06/24 1:00	40,52	1	1		1	1	1	1		9
	25/06/24 2:00	38,32	1	1		1	1	1	1		7
	25/06/24 3:00	36,86	1	1		1	1	1	1		7
	25/06/24 4:00	36,34	1	1		1	1	1	1		7
	25/06/24 5:00	36,42	1	1		1	1	1	1		6
	25/06/24 6:00	37,39	1	1		1	1	1	1		5
	25/06/24 7:00	43,86	1	1		1	1	1	1		18
	25/06/24 8:00	47,41	1	1		1	1	1	1		20
	25/06/24 9:00	50,10	1	1		1	1	1	1		25
	25/06/24 10:00	52,50	1	1		1	1	1	1		26
	25/06/24 11:00	52,78	1	1		1	1	1	1		25
	25/06/24 12:00	54,25	1	1		1	1	1	1		30
	25/06/24 13:00	54,89	1	1		1	1	1	1		30
	25/06/24 14:00	55,53	1	1		1	1	1	1		30
	25/06/24 15:00	54,80	1	1		1	1	1	1		30
	25/06/24 16:00	55,04	1	1		1	1	1	1		31
	25/06/24 17:00	54,61	1	1		1	1	1	1		30
	25/06/24 18:00	56,02	1	1		1	1	1	1		26
	25/06/24 19:00	55,44	1	1		1	1	1	1		26
	25/06/24 20:00	54,01	1	1		1	1	1	1		26
25/06/24 21:00	54,51	1	1		1	1	1	1		26	
25/06/24 22:00	53,21	1	1		1	1	1	1		24	
25/06/24 23:00	48,43	1	1		1	1	1	1		20	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 26/6/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Τετάρτη	26/06/24 0:00	44,38	1	1		1	1	1	1		14
	26/06/24 1:00	41,46	1	1		1	1	1	1		10
	26/06/24 2:00	39,21	1	1		1	1	1	1		8
	26/06/24 3:00	37,97	1	1		1	1	1	1		8
	26/06/24 4:00	36,72	1	1		1	1	1	1		7
	26/06/24 5:00	36,59	1	1		1	1	1	1		6
	26/06/24 6:00	38,22	1	1		1	1	1	1		6
	26/06/24 7:00	42,70	1	1		1	1	1	1		16
	26/06/24 8:00	47,38	1	1		1		1	1		20
	26/06/24 9:00	50,49	1	1		1		1	1		25
	26/06/24 10:00	53,53	1	1		1		1	1		26
	26/06/24 11:00	54,64	1	1		1		1	1		26
	26/06/24 12:00	54,80	1	1		1		1	1		30
	26/06/24 13:00	56,94	1	1		1	1	1	1		30
	26/06/24 14:00	57,42	1	1		1	1	1	1		30
	26/06/24 15:00	56,76	1	1		1	1	1	1		30
	26/06/24 16:00	56,30	1	1		1	1	1	1		30
	26/06/24 17:00	56,30	1	1		1	1	1	1		30
	26/06/24 18:00	56,27	1	1		1	1	1	1		30
	26/06/24 19:00	55,42	1	1		1	1	1	1		30
	26/06/24 20:00	54,39	1	1		1	1	1	1		30
	26/06/24 21:00	54,26	1	1		1	1	1	1		30
	26/06/24 22:00	52,81	1	1		1	1	1	1		26
26/06/24 23:00	49,42	1	1		1	1	1	1		24	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 27/6/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Πέμπτη	27/06/24 0:00	44,95	1	1		1	1	1	1		16
	27/06/24 1:00	41,43	1	1		1	1	1	1		10
	27/06/24 2:00	39,30	1	1		1	1	1	1		8
	27/06/24 3:00	37,71	1	1		1	1	1	1		8
	27/06/24 4:00	36,93	1	1		1	1	1	1		7
	27/06/24 5:00	36,57	1	1		1	1	1	1		6
	27/06/24 6:00	37,41	1	1		1	1	1	1		6
	27/06/24 7:00	42,59	1	1		1	1	1	1		17
	27/06/24 8:00	47,40	1	1		1	1	1	1		20
	27/06/24 9:00	49,78	1	1		1	1	1	1		25
	27/06/24 10:00	52,26	1	1		1	1	1	1		25
	27/06/24 11:00	52,50	1	1		1	1	1	1		24
	27/06/24 12:00	54,43	1	1		1	1	1	1		30
	27/06/24 13:00	55,13	1	1		1	1	1	1		30
	27/06/24 14:00	55,78	1	1		1	1	1	1		30
	27/06/24 15:00	55,20	1	1		1	1	1	1		30
	27/06/24 16:00	54,58	1	1		1	1	1	1		30
	27/06/24 17:00	54,36	1	1		1	1	1	1		30
	27/06/24 18:00	54,52	1	1		1	1	1	1		30
	27/06/24 19:00	53,67	1	1		1	1	1	1		30
27/06/24 20:00	53,42	1	1		1	1	1	1		28	
27/06/24 21:00	53,10	1	1		1	1	1	1		25	
27/06/24 22:00	51,88	1	1		1	1	1	1		22	
27/06/24 23:00	48,34	1	1		1	1	1	1		20	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 28/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Παρασκευή	28/06/24 0:00	43,62	1	1		1	1	1	1		15
	28/06/24 1:00	40,12	1	1		1	1	1	1		10
	28/06/24 2:00	38,90	1	1		1	1	1	1		8
	28/06/24 3:00	37,54	1	1		1	1	1	1		7
	28/06/24 4:00	36,51	1	1		1	1	1	1		6
	28/06/24 5:00	36,40	1	1		1	1	1	1		5
	28/06/24 6:00	37,27	1	1		1	1	1	1		5
	28/06/24 7:00	42,95	1	1		1	1	1	1		18
	28/06/24 8:00	47,05	1	1		1	1	1	1		19
	28/06/24 9:00	50,36	1	1		1	1	1	1		25
	28/06/24 10:00	51,81	1	1		1	1	1	1		25
	28/06/24 11:00	53,03	1	1		1	1	1	1		25
	28/06/24 12:00	53,79	1	1		1	1	1	1		30
	28/06/24 13:00	56,53	1	1		1	1	1	1		31
	28/06/24 14:00	56,82	1	1		1	1	1	1		31
	28/06/24 15:00	56,18	1	1		1	1	1	1		31
	28/06/24 16:00	55,23	1	1		1	1	1	1		31
	28/06/24 17:00	53,82	1	1		1	1	1	1		30
	28/06/24 18:00	55,07	1	1		1	1	1	1		26
	28/06/24 19:00	54,58	1	1		1	1	1	1		26
28/06/24 20:00	52,51	1	1		1	1	1	1		25	
28/06/24 21:00	52,68	1	1		1	1	1	1		25	
28/06/24 22:00	51,57	1	1		1	1	1	1		22	
28/06/24 23:00	48,06	1	1		1	1	1	1		20	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 29/6/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Σάββατο	29/06/24 0:00	44,00	1	1		1	1	1	1		15
	29/06/24 1:00	41,44	1	1		1	1	1	1		11
	29/06/24 2:00	39,18	1	1		1	1	1	1		9
	29/06/24 3:00	37,89	1	1		1	1	1	1		8
	29/06/24 4:00	37,52	1	1		1	1	1	1		7
	29/06/24 5:00	37,63	1	1		1	1	1	1		7
	29/06/24 6:00	38,15	1	1		1	1	1	1		8
	29/06/24 7:00	43,56	1	1	1	1	1		1		18
	29/06/24 8:00	46,72	1	1	1	1	1		1		21
	29/06/24 9:00	50,53	1	1	1	1	1		1		25
	29/06/24 10:00	52,04	1	1	1	1	1		1		25
	29/06/24 11:00	50,31	1	1	1	1	1		1		25
	29/06/24 12:00	54,99	1	1	1	1	1		1		30
	29/06/24 13:00	55,91	1	1	1	1	1		1		30
	29/06/24 14:00	55,86	1	1	1	1	1		1		30
	29/06/24 15:00	55,09	1	1	1	1	1		1		30
	29/06/24 16:00	54,59	1	1	1	1	1		1		30
	29/06/24 17:00	54,93	1	1	1	1	1		1		29
	29/06/24 18:00	55,78	1	1	1	1	1		1		25
	29/06/24 19:00	56,60	1	1	1	1	1		1		26
	29/06/24 20:00	54,57	1	1	1	1	1		1		25
	29/06/24 21:00	55,20	1	1	1	1	1		1		26
	29/06/24 22:00	53,16	1	1	1	1	1		1		24
29/06/24 23:00	48,68	1	1	1	1	1		1		21	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 30/6/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Κυριακή	30/06/24 0:00	43,70	1	1	1	1	1		1		15
	30/06/24 1:00	41,41	1	1	1	1	1		1		12
	30/06/24 2:00	38,84	1	1	1	1	1		1		10
	30/06/24 3:00	37,22	1	1	1	1	1		1		8
	30/06/24 4:00	37,04	1	1	1	1	1		1		8
	30/06/24 5:00	36,09	1	1	1	1	1		1		7
	30/06/24 6:00	37,63	1	1	1	1	1		1		7
	30/06/24 7:00	42,17	1	1	1	1	1		1		18
	30/06/24 8:00	45,10	1	1	1	1	1		1		20
	30/06/24 9:00	47,39	1	1	1	1	1		1		25
	30/06/24 10:00	49,44	1	1	1	1	1		1		25
	30/06/24 11:00	51,55	1	1	1	1	1		1		25
	30/06/24 12:00	52,95	1	1	1	1	1		1		30
	30/06/24 13:00	53,90	1	1	1	1	1		1		30
	30/06/24 14:00	53,82	1	1	1	1	1		1		30
	30/06/24 15:00	52,56	1	1	1	1	1		1		30
	30/06/24 16:00	52,74	1	1	1	1	1		1		30
	30/06/24 17:00	53,90	1	1	1	1	1		1		30
	30/06/24 18:00	54,68	1	1	1	1	1		1		25
	30/06/24 19:00	53,92	1	1	1	1	1		1		25
	30/06/24 20:00	52,64	1	1	1	1	1		1		25
30/06/24 21:00	52,49	1	1	1	1	1		1		25	
30/06/24 22:00	51,14	1	1	1	1	1		1		23	
30/06/24 23:00	48,19	1	1	1	1	1		1		20	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 1/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Δευτέρα	01/07/24 0:00	44,07	1	1	1	1	1		1		17
	01/07/24 1:00	40,93	1	1	1	1	1		1		13
	01/07/24 2:00	38,06	1	1	1	1	1		1		10
	01/07/24 3:00	37,49	1	1	1	1	1		1		9
	01/07/24 4:00	36,13	1	1	1	1	1		1		8
	01/07/24 5:00	36,77	1	1	1	1	1		1		8
	01/07/24 6:00	37,76	1	1	1	1	1		1		8
	01/07/24 7:00	41,70	1	1	1	1	1		1		19
	01/07/24 8:00	46,93	1	1	1	1	1		1		21
	01/07/24 9:00	49,00	1	1	1	1	1		1		25
	01/07/24 10:00	51,34	1	1	1	1	1		1		25
	01/07/24 11:00	53,19	1	1	1	1	1		1		26
	01/07/24 12:00	54,16	1	1	1	1	1		1		30
	01/07/24 13:00	55,58	1	1	1	1	1	1	1		30
	01/07/24 14:00	55,88	1	1		1	1	1	1		30
	01/07/24 15:00	55,15	1	1		1	1	1	1		30
	01/07/24 16:00	54,48	1	1		1	1	1	1		30
	01/07/24 17:00	55,14	1	1		1	1	1	1		30
	01/07/24 18:00	56,60	1	1		1	1	1	1		27
	01/07/24 19:00	55,30	1	1		1	1	1	1		25
01/07/24 20:00	53,64	1	1		1	1	1	1		25	
01/07/24 21:00	53,69	1	1		1	1	1	1		25	
01/07/24 22:00	52,54	1	1		1	1	1	1		23	
01/07/24 23:00	49,01	1	1		1	1	1	1		20	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 2/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Τρίτη	02/07/24 0:00	44,24	1	1		1	1	1	1		15
	02/07/24 1:00	41,04	1	1		1	1	1	1		11
	02/07/24 2:00	38,30	1	1		1	1	1	1		9
	02/07/24 3:00	36,93	1	1		1	1	1	1		9
	02/07/24 4:00	36,50	1	1		1	1	1	1		9
	02/07/24 5:00	36,31	1	1		1	1	1	1		9
	02/07/24 6:00	37,70	1	1		1	1	1	1		13
	02/07/24 7:00	37,62		1		1	1	1	1		15
	02/07/24 8:00	41,57		1		1	1	1	1		20
	02/07/24 9:00	45,19		1		1	1	1	1		21
	02/07/24 10:00	52,31	1	1		1	1	1	1		23
	02/07/24 11:00	54,29	1	1		1	1	1	1		24
	02/07/24 12:00	55,64	1	1		1	1	1	1		30
	02/07/24 13:00	57,00	1	1		1	1	1	1		30
	02/07/24 14:00	56,98	1	1		1	1	1	1		30
	02/07/24 15:00	57,22	1	1		1	1	1	1		30
	02/07/24 16:00	56,54	1	1		1	1	1	1		29
	02/07/24 17:00	56,81	1	1		1	1	1	1		29
	02/07/24 18:00	57,16	1	1		1	1	1	1		29
	02/07/24 19:00	56,93	1	1		1	1	1	1		30
	02/07/24 20:00	55,79	1	1		1	1	1	1		30
	02/07/24 21:00	55,62	1	1		1	1	1	1		26
	02/07/24 22:00	54,70	1	1		1	1	1	1		26
02/07/24 23:00	50,96	1	1		1	1	1	1		22	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώθηκε προγραμματισμένη μερική διακοπή ηλεκτροδότησης στο διάστημα 07:00 έως 10:10 λόγω εργασιών στο δίκτυο.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 3/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τετάρτη	03/07/24 0:00	46,81	1	1		1	1	1	1		18
	03/07/24 1:00	44,44	1	1		1	1	1	1		15
	03/07/24 2:00	42,12	1	1		1	1	1	1		13
	03/07/24 3:00	40,06	1	1		1	1		1		14
	03/07/24 4:00	39,66	1	1		1	1		1		14
	03/07/24 5:00	39,62	1	1		1	1		1		14
	03/07/24 6:00	40,23	1	1		1	1		1		15
	03/07/24 7:00	44,98	1	1		1	1		1		20
	03/07/24 8:00	47,66	1	1		1	1		1		25
	03/07/24 9:00	52,22	1	1		1	1		1		26
	03/07/24 10:00	54,86	1	1		1	1	1	1		26
	03/07/24 11:00	56,14	1	1		1	1	1	1		25
	03/07/24 12:00	58,51	1	1		1	1	1	1		30
	03/07/24 13:00	59,07	1	1		1	1	1	1		30
	03/07/24 14:00	59,61	1	1		1	1	1	1		30
	03/07/24 15:00	58,76	1	1		1	1	1	1		30
	03/07/24 16:00	58,08	1	1		1	1	1	1		30
	03/07/24 17:00	57,67	1	1		1	1	1	1		30
	03/07/24 18:00	57,81	1	1		1	1	1	1		30
	03/07/24 19:00	57,28	1	1		1	1	1	1		30
03/07/24 20:00	56,03	1	1		1	1	1	1		30	
03/07/24 21:00	56,40	1	1		1	1	1	1		27	
03/07/24 22:00	54,27	1	1		1	1	1	1		26	
03/07/24 23:00	49,70	1	1		1	1	1	1		21	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 4/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Πέμπτη	04/07/24 0:00	44,57	1	1		1	1	1	1		16
	04/07/24 1:00	41,51	1	1		1	1	1	1		12
	04/07/24 2:00	39,10	1	1		1	1	1	1		10
	04/07/24 3:00	37,45	1	1		1	1	1	1		9
	04/07/24 4:00	36,09	1	1		1	1	1	1		9
	04/07/24 5:00	35,49	1	1		1	1	1	1		9
	04/07/24 6:00	35,99	1	1		1	1	1	1		10
	04/07/24 7:00	36,80	1	1		1	1	1	1		11
	04/07/24 8:00	39,84	1	1		1	1	1	1		13
	04/07/24 9:00	42,70	1	1		1	1	1	1		16
	04/07/24 10:00	45,29	1	1		1	1	1	1		19
	04/07/24 11:00	53,01	1	1		1	1	1	1		24
	04/07/24 12:00	54,07	1	1		1	1	1	1		27
	04/07/24 13:00	53,85	1	1		1	1	1	1		27
	04/07/24 14:00	53,88	1	1		1	1	1	1		27
	04/07/24 15:00	53,32	1	1		1	1	1	1		28
	04/07/24 16:00	53,55	1	1		1	1	1	1		28
	04/07/24 17:00	53,96	1	1		1	1	1	1		28
	04/07/24 18:00	53,28	1	1		1	1	1	1		27
	04/07/24 19:00	53,49	1	1		1	1	1	1		27
04/07/24 20:00	52,35	1	1		1	1	1	1		27	
04/07/24 21:00	51,59	1	1		1	1	1	1		25	
04/07/24 22:00	50,72	1		1	1	1	1	1		26	
04/07/24 23:00	47,57	1		1	1	1	1	1		22	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Σημειώνεται ότι υπήρχε προγραμματισμένη μερική διακοπή στο διάστημα 07:00 έως 10:45.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 5/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Παρασκευή	05/07/24 0:00	46,50	1		1	1	1	1	1		20
	05/07/24 1:00	39,04	1		1	1	1	1	1		11
	05/07/24 2:00	36,82	1		1	1	1	1	1		10
	05/07/24 3:00	36,08	1		1	1	1	1	1		9
	05/07/24 4:00	35,71	1		1	1	1	1	1		9
	05/07/24 5:00	34,98	1		1	1	1	1	1		8
	05/07/24 6:00	38,22	1		1	1	1	1	1		15
	05/07/24 7:00	39,49	1		1	1	1	1	1		17
	05/07/24 8:00	40,06	1		1	1	1	1	1		20
	05/07/24 9:00	51,55	1		1	1	1		1		33
	05/07/24 10:00	53,18	1		1	1	1		1		31
	05/07/24 11:00	53,75	1	1	1	1	1	1	1		31
	05/07/24 12:00	54,80	1	1	1	1	1	1	1		32
	05/07/24 13:00	52,94	1	1	1	1	1	1	1		28
	05/07/24 14:00	55,36	1	1	1	1	1	1	1		31
	05/07/24 15:00	55,25	1		1	1	1	1	1		32
	05/07/24 16:00	54,99	1		1	1	1	1	1		32
	05/07/24 17:00	55,52	1		1	1	1	1	1		32
	05/07/24 18:00	55,17	1		1	1	1	1	1		31
	05/07/24 19:00	53,69	1	1	1	1	1	1	1		30
	05/07/24 20:00	54,49	1		1	1	1	1	1		33
	05/07/24 21:00	54,30	1		1	1	1	1	1		29
	05/07/24 22:00	51,85	1		1	1	1	1	1		26
05/07/24 23:00	47,81	1		1	1	1	1	1		22	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Σημειώνεται ότι υπήρχε προγραμματισμένη μερική διακοπή στο διάστημα 07:00 έως 09:45. Μερικές διακοπές ηλεκτροδότησης στα διαστήματα 12:25 έως 12:29, 14:10 έως 14:28 και 19:35 έως 19:50 λόγω βλάβης στη μονάδα G2.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 6/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Σάββατο	06/07/24 0:00	47,15	1		1	1	1	1	1		21
	06/07/24 1:00	40,50	1		1	1	1	1	1		13
	06/07/24 2:00	37,27	1		1	1	1	1	1		10
	06/07/24 3:00	39,02	1		1	1	1	1	1		13
	06/07/24 4:00	39,98	1		1	1	1	1	1		15
	06/07/24 5:00	39,77	1		1	1	1	1	1		13
	06/07/24 6:00	41,65	1		1	1	1	1	1		15
	06/07/24 7:00	45,36	1		1	1	1	1	1		22
	06/07/24 8:00	48,49	1		1	1	1	1	1		26
	06/07/24 9:00	50,96	1		1	1	1	1	1		28
	06/07/24 10:00	52,31	1		1	1	1	1	1		27
	06/07/24 11:00	53,41	1		1	1	1	1	1		27
	06/07/24 12:00	55,01	1		1	1	1	1	1		30
	06/07/24 13:00	54,69	1		1	1	1	1	1		30
	06/07/24 14:00	54,97	1		1	1	1	1	1		30
	06/07/24 15:00	55,29	1		1	1	1	1	1		31
	06/07/24 16:00	55,54	1		1	1	1	1	1		31
	06/07/24 17:00	57,05	1		1	1	1	1	1		31
	06/07/24 18:00	55,69	1		1	1	1	1	1		30
	06/07/24 19:00	56,22	1		1	1	1	1	1		33
06/07/24 20:00	55,58	1		1	1	1	1	1		33	
06/07/24 21:00	53,81	1		1	1	1	1	1		27	
06/07/24 22:00	50,90	1		1	1	1	1	1		24	
06/07/24 23:00	47,55	1		1	1	1	1	1		22	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 7/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Κυριακή	07/07/24 0:00	47,40	1		1	1	1	1	1		21
	07/07/24 1:00	41,05	1		1	1	1	1	1		13
	07/07/24 2:00	39,53	1		1	1	1	1	1		13
	07/07/24 3:00	36,98	1		1	1	1	1	1		11
	07/07/24 4:00	37,15	1		1	1	1	1	1		9
	07/07/24 5:00	36,86	1		1	1	1	1	1		9
	07/07/24 6:00	37,90	1		1	1	1	1	1		11
	07/07/24 7:00	44,38	1		1	1	1	1	1		22
	07/07/24 8:00	46,98	1		1	1	1	1	1		25
	07/07/24 9:00	50,57	1		1	1	1	1	1		29
	07/07/24 10:00	52,27	1		1	1	1	1	1		28
	07/07/24 11:00	53,04	1		1	1	1	1	1		28
	07/07/24 12:00	55,36	1		1	1	1	1	1		31
	07/07/24 13:00	54,74	1		1	1	1	1	1		29
	07/07/24 14:00	54,85	1		1	1	1	1	1		29
	07/07/24 15:00	55,01	1		1	1	1	1	1		30
	07/07/24 16:00	53,51	1		1	1	1	1	1		30
	07/07/24 17:00	53,31	1		1	1	1	1	1		30
	07/07/24 18:00	54,00	1		1	1	1	1	1		30
	07/07/24 19:00	54,66	1		1	1	1	1	1		31
07/07/24 20:00	53,78	1		1	1	1	1	1		31	
07/07/24 21:00	53,10	1		1	1	1	1	1		26	
07/07/24 22:00	50,86	1		1	1	1	1	1		24	
07/07/24 23:00	48,45	1		1	1	1	1	1		23	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 8/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Δευτέρα	08/07/24 0:00	47,03	1		1	1	1	1	1		22
	08/07/24 1:00	40,20	1		1	1	1	1	1		14
	08/07/24 2:00	37,09	1		1	1	1		1		13
	08/07/24 3:00	35,14	1		1	1	1		1		11
	08/07/24 4:00	36,50	1		1	1	1		1		13
	08/07/24 5:00	38,68	1		1	1	1		1		15
	08/07/24 6:00	42,06	1		1	1	1		1		18
	08/07/24 7:00	46,49	1		1	1	1		1		23
	08/07/24 8:00	48,59	1		1	1	1		1		27
	08/07/24 9:00	51,49	1		1	1	1		1		27
	08/07/24 10:00	53,04	1		1	1	1	1	1		30
	08/07/24 11:00	53,93	1		1	1	1	1	1		25
	08/07/24 12:00	56,45	1		1	1	1	1	1		29
	08/07/24 13:00	55,60	1		1	1	1	1	1		27
	08/07/24 14:00	56,22	1		1	1	1	1	1		27
	08/07/24 15:00	55,73	1		1	1	1	1	1		27
	08/07/24 16:00	55,85	1		1	1	1	1	1		27
	08/07/24 17:00	57,62	1		1	1	1	1	1		31
	08/07/24 18:00	56,66	1		1	1	1		1		33
	08/07/24 19:00	57,21	1		1	1	1		1		34
	08/07/24 20:00	56,18	1		1	1	1		1		33
	08/07/24 21:00	54,64	1		1	1	1		1		31
	08/07/24 22:00	54,22	1		1	1	1		1		32
08/07/24 23:00	49,17	1		1	1	1		1		27	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Σημειώνεται ότι υπήρχε προγραμματισμένη μερική διακοπή στο διάστημα 08:25 έως 08:55.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 9/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τρίτη	09/07/24 0:00	47,96	1		1	1	1		1		26
	09/07/24 1:00	46,86	1		1	1	1		1		22
	09/07/24 2:00	41,48	1		1	1	1		1		19
	09/07/24 3:00	40,26	1		1	1	1		1		19
	09/07/24 4:00	40,22	1		1	1	1		1		17
	09/07/24 5:00	40,90	1		1	1	1		1		18
	09/07/24 6:00	41,10	1		1	1	1		1		18
	09/07/24 7:00	47,29	1		1	1	1		1		25
	09/07/24 8:00	51,22	1		1	1	1		1		27
	09/07/24 9:00	54,50	1		1	1	1		1		33
	09/07/24 10:00	56,08	1		1	1	1		1		33
	09/07/24 11:00	56,38	1		1	1	1		1		34
	09/07/24 12:00	59,80	1		1	1	1		1		37
	09/07/24 13:00	61,63	1		1	1	1		1		37
	09/07/24 14:00	59,82	1		1	1	1		1		36
	09/07/24 15:00	59,81	1		1	1	1		1	1	34
	09/07/24 16:00	60,74	1		1	1	1		1	1	33
	09/07/24 17:00	60,91	1		1	1	1		1	1	33
	09/07/24 18:00	60,30	1		1	1	1		1	1	32
	09/07/24 19:00	58,54	1		1	1	1		1	1	31
09/07/24 20:00	57,85	1		1	1	1		1	1	31	
09/07/24 21:00	57,87	1		1	1	1		1	1	30	
09/07/24 22:00	55,25	1		1	1	1		1	1	27	
09/07/24 23:00	50,07	1		1	1	1		1	1	22	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 10/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τετάρτη	10/07/24 0:00	47,91	1		1	1	1		1	1	21
	10/07/24 1:00	42,37	1		1	1	1		1	1	14
	10/07/24 2:00	39,49	1		1	1	1		1	1	11
	10/07/24 3:00	39,19	1		1	1	1		1	1	11
	10/07/24 4:00	38,38	1		1	1	1		1	1	11
	10/07/24 5:00	38,07	1		1	1	1		1	1	10
	10/07/24 6:00	43,41	1		1	1	1		1	1	19
	10/07/24 7:00	49,22	1		1	1	1		1	1	25
	10/07/24 8:00	52,17	1		1	1	1		1	1	28
	10/07/24 9:00	56,39	1		1	1	1	1	1	1	29
	10/07/24 10:00	55,71	1		1	1	1	1	1	1	25
	10/07/24 11:00	60,01	1		1	1	1	1	1	1	28
	10/07/24 12:00	60,83	1		1	1	1	1	1	1	31
	10/07/24 13:00	61,85	1		1	1	1	1	1	1	31
	10/07/24 14:00	61,19	1		1	1	1	1	1	1	30
	10/07/24 15:00	60,94	1		1	1	1	1	1	1	30
	10/07/24 16:00	60,42	1		1	1	1	1	1	1	30
	10/07/24 17:00	60,91	1		1	1	1	1	1	1	30
	10/07/24 18:00	61,71	1			1	1	1	1	1	33
	10/07/24 19:00	58,53	1			1	1	1	1	1	31
10/07/24 20:00	59,37	1			1	1	1	1	1	31	
10/07/24 21:00	59,38	1			1	1	1	1	1	31	
10/07/24 22:00	56,68	1			1	1	1	1	1	29	
10/07/24 23:00	53,89	1			1	1	1	1	1	26	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 11/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Πέμπτη	11/07/24 0:00	49,31	1			1	1	1	1	1	21
	11/07/24 1:00	47,79	1			1	1	1	1	1	18
	11/07/24 2:00	46,13	1			1	1	1	1	1	16
	11/07/24 3:00	41,37	1			1	1	1	1	1	11
	11/07/24 4:00	41,83	1			1	1	1	1	1	13
	11/07/24 5:00	41,21	1			1	1	1	1	1	12
	11/07/24 6:00	40,82	1			1	1	1	1	1	15
	11/07/24 7:00	50,68	1			1	1	1	1	1	28
	11/07/24 8:00	54,95	1			1	1	1	1	1	29
	11/07/24 9:00	56,89	1			1	1	1	1	1	28
	11/07/24 10:00	58,13	1			1	1	1	1	1	28
	11/07/24 11:00	59,79	1			1	1	1	1	1	30
	11/07/24 12:00	61,01	1			1	1	1	1	1	32
	11/07/24 13:00	60,57	1			1	1	1	1	1	30
	11/07/24 14:00	59,82	1			1	1	1	1	1	30
	11/07/24 15:00	60,03	1		1	1	1	1	1	1	30
	11/07/24 16:00	60,25	1		1	1	1	1	1	1	30
	11/07/24 17:00	60,51	1		1	1	1	1	1	1	30
	11/07/24 18:00	61,45	1		1	1	1	1	1	1	31
	11/07/24 19:00	59,50	1		1	1	1	1	1	1	30
11/07/24 20:00	57,27	1		1	1	1	1	1	1	28	
11/07/24 21:00	57,52	1		1	1	1	1	1	1	26	
11/07/24 22:00	55,30	1		1	1	1	1	1	1	25	
11/07/24 23:00	54,13	1		1	1	1	1	1	1	25	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Σημειώνεται ότι υπήρχε προγραμματισμένη μερική διακοπή στο διάστημα 06:58 έως 08:00.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 12/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Παρασκευή	12/07/24 0:00	47,42	1		1	1	1	1	1	1	19
	12/07/24 1:00	44,95	1		1	1	1	1	1	1	15
	12/07/24 2:00	43,66	1		1	1	1	1	1	1	17
	12/07/24 3:00	44,28	1		1	1	1	1	1		19
	12/07/24 4:00	40,80	1		1	1	1	1	1		16
	12/07/24 5:00	43,12	1		1	1	1	1	1		18
	12/07/24 6:00	46,45	1		1	1	1	1	1		21
	12/07/24 7:00	47,04	1		1	1	1	1	1		21
	12/07/24 8:00	48,39	1		1	1	1	1	1		25
	12/07/24 9:00	56,56	1		1	1	1	1	1		32
	12/07/24 10:00	56,78	1		1	1	1	1	1		30
	12/07/24 11:00	59,16	1		1	1	1	1	1		33
	12/07/24 12:00	62,20	1		1		1	1	1		40
	12/07/24 13:00	57,63	1		1	1	1	1	1		32
	12/07/24 14:00	57,28	1		1	1	1	1	1		30
	12/07/24 15:00	57,52	1		1	1	1	1	1		31
	12/07/24 16:00	60,13	1		1	1	1	1	1	1	31
	12/07/24 17:00	59,95	1		1	1	1	1	1	1	29
	12/07/24 18:00	59,21	1		1	1	1	1	1	1	28
	12/07/24 19:00	59,35	1		1	1	1	1	1	1	29
12/07/24 20:00	58,33	1		1	1	1	1	1	1	29	
12/07/24 21:00	58,86	1		1	1	1	1	1	1	27	
12/07/24 22:00	55,39	1		1	1	1	1	1	1	25	
12/07/24 23:00	51,23	1		1	1	1	1	1	1	19	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Σημειώθηκαν πορρογραμματισμένες μερικές διακοπές τα διαστήματα 06:56 έως 08:51 και 12:34 έως 12:56, λόγω εργασιών στο δίκτυο											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 13/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Σάββατο	13/07/24 0:00	46,92	1		1	1	1	1	1	1	15
	13/07/24 1:00	46,61	1		1	1	1	1	1	1	13
	13/07/24 2:00	42,14	1		1	1	1	1	1	1	9
	13/07/24 3:00	40,93	1		1	1	1	1	1	1	8
	13/07/24 4:00	40,35	1		1	1	1	1	1	1	9
	13/07/24 5:00	40,61	1		1	1	1	1	1	1	10
	13/07/24 6:00	46,75	1		1	1	1	1	1	1	19
	13/07/24 7:00	50,81	1		1	1	1	1	1	1	24
	13/07/24 8:00	52,68	1		1	1	1	1	1	1	26
	13/07/24 9:00	56,88	1		1	1	1	1	1	1	30
	13/07/24 10:00	57,25	1		1	1	1	1	1	1	28
	13/07/24 11:00	59,38	1		1	1	1	1	1	1	29
	13/07/24 12:00	60,85	1		1	1	1	1	1	1	30
	13/07/24 13:00	60,72	1		1	1	1	1	1	1	30
	13/07/24 14:00	60,87	1		1	1	1	1	1	1	30
	13/07/24 15:00	60,50	1		1	1	1	1	1	1	30
	13/07/24 16:00	60,25	1		1	1	1	1	1	1	30
	13/07/24 17:00	61,62	1		1	1	1	1	1	1	31
	13/07/24 18:00	60,08	1		1	1	1	1	1	1	29
	13/07/24 19:00	60,48	1		1	1	1	1	1	1	30
13/07/24 20:00	60,27	1		1	1	1	1	1	1	31	
13/07/24 21:00	60,16	1		1	1	1	1	1	1	29	
13/07/24 22:00	56,63	1		1	1	1	1	1	1	25	
13/07/24 23:00	55,21	1		1	1	1	1	1	1	23	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 14/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Κυριακή	14/07/24 0:00	49,04	1		1	1	1	1	1	1	18
	14/07/24 1:00	44,95	1		1	1		1	1	1	14
	14/07/24 2:00	43,19	1		1	1		1	1	1	12
	14/07/24 3:00	41,59	1		1	1		1	1	1	11
	14/07/24 4:00	40,42	1		1	1		1	1	1	10
	14/07/24 5:00	41,46	1		1	1		1	1	1	11
	14/07/24 6:00	46,43	1		1	1		1	1	1	19
	14/07/24 7:00	48,84	1		1	1		1	1	1	23
	14/07/24 8:00	51,87			1	1		1	1	1	29
	14/07/24 9:00	52,97			1	1		1	1	1	27
	14/07/24 10:00	56,75			1	1		1	1	1	30
	14/07/24 11:00	58,78	1		1	1		1	1	1	29
	14/07/24 12:00	59,14	1		1	1		1	1	1	30
	14/07/24 13:00	60,64	1		1	1		1	1	1	31
	14/07/24 14:00	59,39	1		1	1		1	1	1	29
	14/07/24 15:00	58,36	1		1	1		1	1	1	29
	14/07/24 16:00	58,99	1		1	1		1	1	1	30
	14/07/24 17:00	56,09	1		1	1		1	1	1	27
	14/07/24 18:00	59,21	1		1	1		1	1	1	30
	14/07/24 19:00	58,23	1		1	1		1	1	1	30
	14/07/24 20:00	55,47	1		1	1		1	1	1	28
	14/07/24 21:00	54,79	1		1	1		1	1	1	25
	14/07/24 22:00	52,61	1		1	1		1	1	1	24
14/07/24 23:00	52,57	1		1	1		1	1	1	24	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 15/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Δευτέρα	15/07/24 0:00	51,78	1		1	1		1	1	1	22
	15/07/24 1:00	45,81	1		1	1		1	1	1	16
	15/07/24 2:00	42,52	1		1	1		1	1	1	15
	15/07/24 3:00	41,24	1		1	1			1	1	14
	15/07/24 4:00	41,10	1		1	1			1	1	14
	15/07/24 5:00	40,87	1		1	1			1	1	14
	15/07/24 6:00	41,55	1		1	1			1	1	16
	15/07/24 7:00	46,50	1		1	1			1	1	21
	15/07/24 8:00	54,68	1		1	1			1	1	30
	15/07/24 9:00	53,96	1	1	1	1			1	1	27
	15/07/24 10:00	56,19	1	1	1	1			1	1	27
	15/07/24 11:00	57,18	1	1	1	1		1	1	1	27
	15/07/24 12:00	59,59	1	1	1	1		1	1	1	28
	15/07/24 13:00	59,11	1	1	1	1		1	1	1	26
	15/07/24 14:00	58,77	1	1	1	1		1	1	1	26
	15/07/24 15:00	59,58	1	1	1	1		1	1	1	27
	15/07/24 16:00	59,38	1	1	1	1		1	1	1	26
	15/07/24 17:00	60,09	1	1	1	1		1	1	1	26
	15/07/24 18:00	60,05	1	1	1	1		1	1	1	26
	15/07/24 19:00	59,52	1	1	1	1		1	1	1	26
	15/07/24 20:00	58,10	1	1	1	1		1	1	1	26
15/07/24 21:00	57,60	1	1	1	1		1	1	1	25	
15/07/24 22:00	53,96	1	1	1	1		1	1	1	23	
15/07/24 23:00	50,96	1	1	1	1		1	1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 16/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τρίτη	16/07/24 0:00	47,69	1	1	1	1		1	1	1	15
	16/07/24 1:00	43,41	1	1	1	1		1	1	1	9
	16/07/24 2:00	41,93	1	1	1	1		1	1	1	8
	16/07/24 3:00	40,55	1	1	1	1		1	1	1	8
	16/07/24 4:00	39,51	1	1	1	1		1	1	1	8
	16/07/24 5:00	40,12	1	1	1	1		1	1	1	9
	16/07/24 6:00	41,76	1	1	1	1		1	1	1	10
	16/07/24 7:00	48,02	1	1	1	1		1	1	1	18
	16/07/24 8:00	51,38	1	1	1	1			1	1	23
	16/07/24 9:00	55,49	1	1	1	1			1	1	29
	16/07/24 10:00	56,63	1	1	1	1			1	1	27
	16/07/24 11:00	57,90	1	1	1	1			1	1	27
	16/07/24 12:00	58,41	1	1	1	1			1	1	27
	16/07/24 13:00	58,99	1	1	1	1			1	1	29
	16/07/24 14:00	58,40	1	1	1	1			1	1	29
	16/07/24 15:00	60,23	1	1	1	1			1	1	31
	16/07/24 16:00	59,88	1	1	1	1			1	1	30
	16/07/24 17:00	58,96	1	1	1	1			1	1	29
	16/07/24 18:00	59,86	1	1	1	1			1	1	30
	16/07/24 19:00	59,29	1	1	1	1			1	1	30
	16/07/24 20:00	58,26	1	1	1	1			1	1	30
	16/07/24 21:00	54,74	1	1	1	1			1	1	23
	16/07/24 22:00	53,59	1	1	1	1			1	1	23
16/07/24 23:00	53,16	1	1	1	1			1	1	23	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 17/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τετάρτη	17/07/24 0:00	51,34	1	1	1	1			1	1	21
	17/07/24 1:00	43,87	1	1	1	1			1	1	12
	17/07/24 2:00	42,12	1	1	1	1			1	1	11
	17/07/24 3:00	40,36	1	1	1	1			1	1	9
	17/07/24 4:00	40,89	1	1	1	1			1	1	10
	17/07/24 5:00	40,73	1	1	1	1			1	1	10
	17/07/24 6:00	44,68	1	1	1	1			1	1	19
	17/07/24 7:00	49,86	1	1	1	1			1	1	24
	17/07/24 8:00	55,00	1	1	1	1			1	1	30
	17/07/24 9:00	56,44	1	1	1	1			1	1	28
	17/07/24 10:00	59,78	1	1	1	1			1	1	29
	17/07/24 11:00	58,62	1	1	1	1		1	1	1	26
	17/07/24 12:00	59,75	1	1	1	1		1	1	1	26
	17/07/24 13:00	60,49	1	1	1	1		1	1		31
	17/07/24 14:00	61,34	1	1	1	1		1	1		32
	17/07/24 15:00	61,14	1	1	1	1	1	1	1		31
	17/07/24 16:00	62,18	1	1	1	1	1	1	1		32
	17/07/24 17:00	62,44	1	1	1	1	1	1	1		31
	17/07/24 18:00	61,60	1	1	1	1	1	1	1		30
	17/07/24 19:00	58,84	1	1	1	1	1	1	1		30
	17/07/24 20:00	58,80	1	1	1	1		1	1		30
	17/07/24 21:00	57,24	1	1	1	1		1	1		27
	17/07/24 22:00	55,43	1	1	1	1		1	1		26
17/07/24 23:00	52,92	1	1	1	1		1	1		25	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 18/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Πέμπτη	18/07/24 0:00	50,93	1	1	1	1		1	1		25
	18/07/24 1:00	45,87	1	1	1	1		1	1		17
	18/07/24 2:00	44,21	1	1	1	1		1	1		15
	18/07/24 3:00	42,32	1	1	1	1		1	1		13
	18/07/24 4:00	41,44	1	1	1	1		1	1		12
	18/07/24 5:00	41,43	1	1	1	1		1	1		12
	18/07/24 6:00	47,65	1	1	1	1		1	1		20
	18/07/24 7:00	50,98	1	1	1	1		1	1		23
	18/07/24 8:00	55,43	1	1	1	1		1	1		31
	18/07/24 9:00	59,87	1	1	1	1		1	1		32
	18/07/24 10:00	59,76	1	1	1	1		1	1		29
	18/07/24 11:00	60,42	1	1	1	1		1	1		35
	18/07/24 12:00	62,71	1		1	1		1	1		38
	18/07/24 13:00	64,14	1	1	1	1		1	1		36
	18/07/24 14:00	64,31	1	1	1	1		1	1		35
	18/07/24 15:00	62,97	1	1	1	1		1	1		33
	18/07/24 16:00	63,75	1	1	1	1		1	1		34
	18/07/24 17:00	63,42	1	1	1	1		1	1		33
	18/07/24 18:00	62,78	1	1	1	1		1	1		33
	18/07/24 19:00	61,23	1	1	1	1		1	1		32
	18/07/24 20:00	61,68	1	1	1	1		1	1		32
	18/07/24 21:00	60,50	1	1	1	1		1	1		31
	18/07/24 22:00	59,81	1	1	1	1		1	1		31
18/07/24 23:00	53,65	1	1	1	1		1	1		24	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Σημειώθηκε μερική διακοπή το διάστημα 08:55 έως 09:20, λόγω βλάβης στο δίκτυο.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 19/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Παρασκευή	19/07/24 0:00	51,79	1	1	1	1		1	1		23
	19/07/24 1:00	48,41	1	1	1	1		1	1		18
	19/07/24 2:00	46,89	1	1	1	1		1	1		16
	19/07/24 3:00	43,70	1	1	1	1		1	1		14
	19/07/24 4:00	43,13	1	1	1	1		1	1		13
	19/07/24 5:00	42,83	1	1	1	1		1	1		13
	19/07/24 6:00	45,70	1	1	1	1		1	1		17
	19/07/24 7:00	52,65	1	1	1	1		1	1		25
	19/07/24 8:00	55,76	1	1	1	1		1	1		28
	19/07/24 9:00	59,79	1	1	1	1		1	1		29
	19/07/24 10:00	60,94	1	1	1	1		1	1		31
	19/07/24 11:00	61,82	1	1	1	1		1	1	1	32
	19/07/24 12:00	62,80	1		1	1		1	1	1	33
	19/07/24 13:00	64,19	1	1	1	1		1	1	1	30
	19/07/24 14:00	64,26	1	1	1	1		1	1	1	29
	19/07/24 15:00	64,30	1	1	1	1		1	1	1	30
	19/07/24 16:00	62,99	1	1	1	1		1	1	1	29
	19/07/24 17:00	63,99	1	1	1	1		1	1	1	30
	19/07/24 18:00	63,63	1	1	1	1		1	1	1	28
	19/07/24 19:00	62,27	1	1	1	1		1	1	1	27
	19/07/24 20:00	61,39	1	1	1	1		1	1	1	28
	19/07/24 21:00	60,53	1	1	1	1		1	1	1	25
	19/07/24 22:00	59,57	1	1	1	1		1	1	1	25
19/07/24 23:00	55,50	1	1	1	1		1	1	1	20	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 20/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Σάββατο	20/07/24 0:00	53,17	1	1	1	1		1	1	1	16
	20/07/24 1:00	50,18	1	1	1	1		1	1	1	11
	20/07/24 2:00	48,48	1	1	1	1		1	1	1	11
	20/07/24 3:00	44,95	1	1	1	1		1	1	1	9
	20/07/24 4:00	43,58	1	1	1	1		1	1	1	9
	20/07/24 5:00	45,38	1	1	1	1		1	1	1	12
	20/07/24 6:00	45,95	1	1	1	1		1	1	1	13
	20/07/24 7:00	51,16	1	1	1	1		1	1	1	20
	20/07/24 8:00	53,09	1	1	1	1		1	1	1	21
	20/07/24 9:00	60,68	1	1	1	1		1	1	1	27
	20/07/24 10:00	60,47	1	1	1	1		1	1	1	26
	20/07/24 11:00	63,57	1	1	1	1		1	1	1	29
	20/07/24 12:00	64,64	1	1	1	1		1	1	1	30
	20/07/24 13:00	67,01	1	1	1	1		1	1	1	32
	20/07/24 14:00	65,23	1	1	1	1		1	1	1	30
	20/07/24 15:00	63,63	1	1	1	1		1	1	1	30
	20/07/24 16:00	63,94	1	1	1	1		1	1	1	31
	20/07/24 17:00	63,77	1	1	1	1		1	1	1	31
	20/07/24 18:00	64,13	1	1	1	1		1	1	1	31
	20/07/24 19:00	61,93	1	1	1	1		1	1	1	29
20/07/24 20:00	61,03	1	1	1	1		1	1	1	30	
20/07/24 21:00	60,43	1	1	1	1		1	1	1	26	
20/07/24 22:00	58,93	1	1	1	1		1	1	1	25	
20/07/24 23:00	56,31	1	1	1	1		1	1	1	20	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 21/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Κυριακή	21/07/24 0:00	50,53	1	1	1	1		1	1	1	14
	21/07/24 1:00	47,62	1	1	1	1		1	1	1	11
	21/07/24 2:00	45,02	1	1	1	1		1	1	1	8
	21/07/24 3:00	43,61	1	1	1	1		1	1	1	8
	21/07/24 4:00	42,24	1	1	1	1		1	1	1	8
	21/07/24 5:00	42,42	1	1	1	1		1	1	1	9
	21/07/24 6:00	45,43	1	1	1	1		1	1	1	15
	21/07/24 7:00	48,41	1	1	1	1		1	1	1	19
	21/07/24 8:00	54,23	1	1	1	1		1	1	1	25
	21/07/24 9:00	57,23	1	1	1	1		1	1	1	28
	21/07/24 10:00	58,94	1	1	1	1		1	1	1	28
	21/07/24 11:00	61,42	1	1	1	1		1	1	1	29
	21/07/24 12:00	62,69	1	1	1	1		1	1	1	31
	21/07/24 13:00	63,61	1	1	1	1		1	1	1	31
	21/07/24 14:00	62,59	1	1	1	1		1	1	1	29
	21/07/24 15:00	60,91	1	1	1	1		1	1	1	29
	21/07/24 16:00	61,14	1	1	1	1		1	1	1	30
	21/07/24 17:00	62,64	1	1	1	1		1	1	1	31
	21/07/24 18:00	61,35	1	1	1	1		1	1	1	29
	21/07/24 19:00	59,90	1	1	1	1		1	1	1	29
	21/07/24 20:00	59,48	1	1	1	1		1	1	1	30
21/07/24 21:00	58,57	1	1	1	1		1	1	1	25	
21/07/24 22:00	56,97	1	1	1	1		1	1	1	23	
21/07/24 23:00	53,04	1	1	1	1		1	1	1	17	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Σημειώθηκε μερική διακοπή το διάστημα 16:08 έως 16:18, λόγω βλάβης στο δίκτυο.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 22/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Δευτέρα	22/07/24 0:00	49,66	1	1	1	1		1	1	1	13
	22/07/24 1:00	48,19	1	1	1	1		1	1	1	12
	22/07/24 2:00	44,07	1	1	1	1		1	1	1	8
	22/07/24 3:00	42,29	1	1	1	1		1	1	1	8
	22/07/24 4:00	41,82	1	1	1	1		1	1	1	9
	22/07/24 5:00	41,18	1	1	1	1		1	1	1	9
	22/07/24 6:00	43,43	1	1	1	1		1	1	1	11
	22/07/24 7:00	51,26	1	1	1	1		1	1	1	20
	22/07/24 8:00	55,68	1	1	1	1		1	1	1	24
	22/07/24 9:00	59,98	1	1	1	1		1	1	1	29
	22/07/24 10:00	60,00	1	1	1	1		1	1	1	26
	22/07/24 11:00	67,30	1	1	1	1		1	1	1	32
	22/07/24 12:00	66,98	1	1	1	1		1	1	1	34
	22/07/24 13:00	65,92	1	1	1	1	1		1		43
	22/07/24 14:00	64,89	1	1	1	1	1		1		38
	22/07/24 15:00	66,76	1	1	1	1	1	1	1		38
	22/07/24 16:00	65,81	1	1	1	1	1	1	1		34
	22/07/24 17:00	66,56	1	1	1	1	1	1	1		34
	22/07/24 18:00	65,52	1	1	1	1	1	1	1		33
	22/07/24 19:00	62,75	1	1	1	1	1	1	1	1	30
22/07/24 20:00	63,26	1	1	1	1	1	1	1	1	29	
22/07/24 21:00	63,12	1	1	1	1	1	1	1	1	28	
22/07/24 22:00	59,00	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
22/07/24 23:00	55,22	1	1	1	1	1	1	1	1	20	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 23/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τρίτη	23/07/24 0:00	50,86	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	23/07/24 1:00	47,08	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	23/07/24 2:00	45,66	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	23/07/24 3:00	42,52	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	23/07/24 4:00	42,47	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	23/07/24 5:00	43,87	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	23/07/24 6:00	47,65	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	23/07/24 7:00	51,61	1	1	1	1		1	1	1	21
	23/07/24 8:00	57,17	1	1	1	1	1	1	1	1	25
	23/07/24 9:00	62,30	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	23/07/24 10:00	62,85	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	23/07/24 11:00	64,36	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	23/07/24 12:00	66,39	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	23/07/24 13:00	65,90	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	23/07/24 14:00	65,45	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	23/07/24 15:00	65,62	1	1	1	1	1	1	1	1	29
	23/07/24 16:00	65,68	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	23/07/24 17:00	65,69	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	23/07/24 18:00	65,14	1	1	1	1	1	1	1	1	29
	23/07/24 19:00	64,05	1	1	1	1	1	1	1	1	29
23/07/24 20:00	64,59	1	1	1	1	1	1	1	1	31	
23/07/24 21:00	64,65	1	1	1	1	1	1	1	1	28	
23/07/24 22:00	60,09	1	1	1	1	1	1	1	1	24	
23/07/24 23:00	55,51	1	1	1	1	1	1	1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 24/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τετάρτη	24/07/24 0:00	51,55	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	24/07/24 1:00	49,73	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	24/07/24 2:00	49,89	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	24/07/24 3:00	44,29	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	24/07/24 4:00	43,63	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	24/07/24 5:00	44,07	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	24/07/24 6:00	49,21	1	1	1	1	1	1	1	1	16
	24/07/24 7:00	53,23	1	1	1	1	1	1	1	1	22
	24/07/24 8:00	56,98	1	1	1	1	1	1	1	1	25
	24/07/24 9:00	61,49	1	1	1	1	1	1	1	1	29
	24/07/24 10:00	60,05	1	1	1	1	1	1	1	1	25
	24/07/24 11:00	62,70	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	24/07/24 12:00	64,68	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	24/07/24 13:00	65,95	1	1	1	1	1	1	1	1	31
	24/07/24 14:00	65,41	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	24/07/24 15:00	63,14	1	1	1	1	1	1	1	1	29
	24/07/24 16:00	63,56	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	24/07/24 17:00	63,27	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	24/07/24 18:00	63,64	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	24/07/24 19:00	62,14	1	1	1	1	1	1	1	1	30
24/07/24 20:00	60,69	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
24/07/24 21:00	61,34	1	1	1	1	1	1	1	1	26	
24/07/24 22:00	56,58	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
24/07/24 23:00	53,24	1	1	1	1	1	1	1	1	17	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 25/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Πέμπτη	25/07/24 0:00	49,62	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	25/07/24 1:00	48,38	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	25/07/24 2:00	43,29	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	25/07/24 3:00	41,61	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	25/07/24 4:00	42,19	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	25/07/24 5:00	41,98	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	25/07/24 6:00	46,84	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	25/07/24 7:00	52,82	1	1	1	1	1	1	1	1	22
	25/07/24 8:00	55,46	1	1	1	1	1	1	1	1	24
	25/07/24 9:00	57,86	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	25/07/24 10:00	61,83	1	1	1	1	1	1	1	1	29
	25/07/24 11:00	62,88	1	1	1	1	1	1	1	1	29
	25/07/24 12:00	62,79	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	25/07/24 13:00	64,11	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	25/07/24 14:00	64,62	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	25/07/24 15:00	67,61	1	1	1	1	1	1	1	1	34
	25/07/24 16:00	66,98	1	1	1	1	1	1	1	1	34
	25/07/24 17:00	67,11	1	1	1	1	1	1	1	1	34
	25/07/24 18:00	66,86	1	1	1	1	1	1	1	1	34
	25/07/24 19:00	61,51	1	1	1	1	1	1	1	1	30
25/07/24 20:00	61,19	1	1	1	1	1	1	1	1	31	
25/07/24 21:00	59,82	1	1	1	1	1	1	1	1	26	
25/07/24 22:00	56,44	1	1	1	1	1	1	1	1	24	
25/07/24 23:00	52,47	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 26/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Παρασκευή	26/07/24 0:00	47,37	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	26/07/24 1:00	45,82	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	26/07/24 2:00	44,37	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	26/07/24 3:00	41,70	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	26/07/24 4:00	41,22	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	26/07/24 5:00	41,11	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	26/07/24 6:00	43,79	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	26/07/24 7:00	49,63	1	1	1	1	1	1	1	1	16
	26/07/24 8:00	53,35	1	1	1	1	1	1	1	1	21
	26/07/24 9:00	57,09	1	1	1	1	1	1	1	1	23
	26/07/24 10:00	59,14	1	1	1	1	1	1	1	1	25
	26/07/24 11:00	60,19	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	26/07/24 12:00	60,66	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	26/07/24 13:00	60,61	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	26/07/24 14:00	59,49	1	1	1	1	1	1	1	1	25
	26/07/24 15:00	59,09	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	26/07/24 16:00	59,27	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	26/07/24 17:00	59,50	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	26/07/24 18:00	58,75	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	26/07/24 19:00	59,44	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	26/07/24 20:00	59,20	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	26/07/24 21:00	58,28	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	26/07/24 22:00	54,38	1	1	1	1	1	1	1	1	18
26/07/24 23:00	51,21	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 27/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Σάββατο	27/07/24 0:00	45,83	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	27/07/24 1:00	43,60	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	27/07/24 2:00	42,03	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	27/07/24 3:00	41,21	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	27/07/24 4:00	41,69	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	27/07/24 5:00	41,20	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	27/07/24 6:00	47,79	1	1	1	1	1	1	1	1	16
	27/07/24 7:00	50,04	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	27/07/24 8:00	57,96	1	1	1	1	1	1	1	1	22
	27/07/24 9:00	56,83	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	27/07/24 10:00	57,91	1	1	1	1	1	1	1	1	22
	27/07/24 11:00	59,79	1	1	1	1	1	1	1	1	24
	27/07/24 12:00	59,57	1	1	1	1	1	1	1	1	22
	27/07/24 13:00	59,46	1	1	1	1	1	1	1	1	24
	27/07/24 14:00	61,01	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	27/07/24 15:00	60,61	1	1	1		1	1	1	1	27
	27/07/24 16:00	60,50	1	1	1		1	1	1	1	28
	27/07/24 17:00	60,75	1	1	1		1	1	1	1	28
	27/07/24 18:00	60,18	1	1	1		1	1	1	1	27
	27/07/24 19:00	60,33	1	1	1		1	1	1	1	28
27/07/24 20:00	60,35	1	1	1		1	1	1	1	29	
27/07/24 21:00	56,36	1	1	1		1	1	1	1	24	
27/07/24 22:00	54,12	1	1	1		1	1	1	1	23	
27/07/24 23:00	49,32	1	1	1		1	1	1	1	17	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 28/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Κυριακή	28/07/24 0:00	46,52	1	1	1		1	1	1	1	13
	28/07/24 1:00	45,09	1	1	1		1	1	1	1	10
	28/07/24 2:00	42,07	1	1	1		1	1	1	1	7
	28/07/24 3:00	42,05	1	1	1		1	1	1	1	9
	28/07/24 4:00	40,87	1	1	1		1	1	1	1	9
	28/07/24 5:00	40,52	1	1	1		1	1	1	1	9
	28/07/24 6:00	42,42	1	1	1		1	1	1	1	11
	28/07/24 7:00	45,22	1	1	1		1	1	1	1	14
	28/07/24 8:00	47,99	1	1	1		1	1	1	1	17
	28/07/24 9:00	45,66	1	1	1		1	1	1	1	15
	28/07/24 10:00	47,11	1	1	1		1	1	1	1	17
	28/07/24 11:00	57,11	1	1	1		1	1	1	1	28
	28/07/24 12:00	59,29	1	1	1		1	1	1	1	29
	28/07/24 13:00	58,76	1	1	1		1	1	1	1	27
	28/07/24 14:00	57,74	1	1	1		1	1	1	1	26
	28/07/24 15:00	57,14	1	1	1		1	1	1	1	26
	28/07/24 16:00	57,32	1	1	1		1	1	1	1	27
	28/07/24 17:00	56,81	1	1	1		1	1	1	1	26
	28/07/24 18:00	57,42	1	1	1		1	1	1	1	26
	28/07/24 19:00	56,62	1	1	1		1	1	1	1	26
28/07/24 20:00	57,55	1	1	1		1	1	1	1	28	
28/07/24 21:00	56,96	1	1	1		1	1	1	1	25	
28/07/24 22:00	53,90	1	1	1		1	1	1	1	23	
28/07/24 23:00	48,53	1	1	1		1	1	1	1	17	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 29/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Δευτέρα	29/07/24 0:00	45,68	1	1	1		1	1	1	1	13
	29/07/24 1:00	43,05	1	1	1		1	1	1	1	8
	29/07/24 2:00	41,11	1	1	1		1	1	1	1	8
	29/07/24 3:00	39,49	1	1	1		1	1	1	1	8
	29/07/24 4:00	39,45	1	1	1		1	1	1	1	9
	29/07/24 5:00	39,00	1	1	1		1	1	1	1	9
	29/07/24 6:00	43,69	1	1	1		1	1	1	1	13
	29/07/24 7:00	44,03	1	1	1		1	1	1	1	14
	29/07/24 8:00	48,80	1	1	1		1	1	1	1	18
	29/07/24 9:00	55,38	1	1	1		1	1	1	1	24
	29/07/24 10:00	49,28	1	1	1		1	1	1	1	16
	29/07/24 11:00	59,84	1	1	1		1	1	1	1	27
	29/07/24 12:00	60,75	1	1	1		1	1	1	1	27
	29/07/24 13:00	60,73	1	1	1		1	1	1	1	27
	29/07/24 14:00	59,79	1	1	1		1	1	1	1	26
	29/07/24 15:00	59,85	1	1	1		1	1	1	1	27
	29/07/24 16:00	61,31	1	1	1		1	1	1	1	30
	29/07/24 17:00	60,71	1	1	1		1	1	1	1	29
	29/07/24 18:00	60,95	1	1	1		1	1	1	1	29
	29/07/24 19:00	60,05	1	1	1		1	1	1	1	29
29/07/24 20:00	63,81	1	1	1		1	1	1	1	32	
29/07/24 21:00	59,33	1	1	1		1	1	1	1	24	
29/07/24 22:00	56,66	1	1	1		1	1	1	1	23	
29/07/24 23:00	50,54	1	1	1		1	1	1	1	16	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 7MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 30/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τρίτη	30/07/24 0:00	46,26	1	1	1		1	1	1	1	13
	30/07/24 1:00	44,24	1	1	1		1	1	1	1	8
	30/07/24 2:00	41,86	1	1	1		1	1	1	1	8
	30/07/24 3:00	41,39	1	1	1		1	1	1	1	9
	30/07/24 4:00	40,50	1	1	1		1	1	1	1	9
	30/07/24 5:00	40,04	1	1	1		1	1	1	1	9
	30/07/24 6:00	44,53	1	1	1		1	1	1	1	13
	30/07/24 7:00	48,21	1	1	1		1	1	1	1	17
	30/07/24 8:00	54,33	1	1	1		1	1	1	1	21
	30/07/24 9:00	57,03	1	1	1		1	1	1	1	24
	30/07/24 10:00	58,15	1	1	1		1	1	1	1	24
	30/07/24 11:00	59,58	1	1	1		1	1	1	1	26
	30/07/24 12:00	61,51	1	1	1		1	1	1	1	27
	30/07/24 13:00	60,43	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	30/07/24 14:00	62,89	1	1		1	1	1	1	1	30
	30/07/24 15:00	62,96	1	1		1	1	1	1	1	31
	30/07/24 16:00	62,60	1	1		1	1	1	1	1	31
	30/07/24 17:00	63,04	1	1		1	1	1	1	1	31
	30/07/24 18:00	63,04	1	1		1	1	1	1	1	31
	30/07/24 19:00	62,61	1	1		1	1	1	1	1	31
30/07/24 20:00	61,80	1	1		1	1	1	1	1	31	
30/07/24 21:00	60,03	1	1		1	1	1	1	1	26	
30/07/24 22:00	56,50	1	1		1	1	1	1	1	23	
30/07/24 23:00	53,33	1	1		1	1	1	1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 7MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 31/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τετάρτη	31/07/24 0:00	47,92	1	1		1	1	1	1	1	13
	31/07/24 1:00	45,66	1	1		1	1	1	1	1	10
	31/07/24 2:00	42,62	1	1		1	1	1	1	1	8
	31/07/24 3:00	41,81	1	1		1	1	1	1	1	9
	31/07/24 4:00	40,91	1	1		1	1	1	1	1	9
	31/07/24 5:00	42,35	1	1		1	1	1	1	1	11
	31/07/24 6:00	45,42	1	1		1	1	1	1	1	13
	31/07/24 7:00	49,64	1	1		1	1	1	1	1	17
	31/07/24 8:00	54,14	1	1		1	1	1	1	1	22
	31/07/24 9:00	56,48	1	1		1	1	1	1	1	24
	31/07/24 10:00	57,24	1	1		1	1	1	1	1	25
	31/07/24 11:00	58,15	1	1		1	1	1	1	1	27
	31/07/24 12:00	59,84	1	1		1	1	1	1	1	28
	31/07/24 13:00	60,06	1	1		1	1	1	1	1	28
	31/07/24 14:00	58,62	1	1		1		1	1	1	29
	31/07/24 15:00	59,13	1	1		1		1	1	1	30
	31/07/24 16:00	58,51	1	1		1		1	1	1	30
	31/07/24 17:00	56,63	1	1		1		1	1	1	27
	31/07/24 18:00	59,52	1	1		1		1	1	1	30
	31/07/24 19:00	58,49	1	1		1		1	1	1	30
	31/07/24 20:00	57,70	1	1		1		1	1	1	30
	31/07/24 21:00	56,75	1	1		1		1	1	1	29
	31/07/24 22:00	53,62	1	1		1		1	1	1	26
31/07/24 23:00	48,63	1	1		1		1	1	1	22	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 7MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 1/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Πέμπτη	01/08/24 0:00	45,73	1	1		1		1	1	1	19
	01/08/24 1:00	42,10	1	1		1		1	1	1	13
	01/08/24 2:00	40,01	1	1		1		1	1	1	11
	01/08/24 3:00	39,48	1	1		1		1	1	1	12
	01/08/24 4:00	37,91	1	1		1		1	1	1	12
	01/08/24 5:00	38,42	1	1		1		1	1	1	13
	01/08/24 6:00	44,72	1	1		1		1	1	1	19
	01/08/24 7:00	49,20	1	1		1		1	1	1	20
	01/08/24 8:00	50,27	1	1		1		1	1	1	21
	01/08/24 9:00	56,03	1	1		1		1	1	1	27
	01/08/24 10:00	55,60	1	1		1		1	1	1	27
	01/08/24 11:00	56,66	1	1		1		1	1	1	27
	01/08/24 12:00	59,72	1	1		1	1	1	1	1	30
	01/08/24 13:00	60,68	1	1		1	1	1	1	1	30
	01/08/24 14:00	60,40	1	1		1	1	1	1	1	30
	01/08/24 15:00	59,59	1	1		1	1	1	1	1	30
	01/08/24 16:00	59,00	1	1		1	1	1	1	1	30
	01/08/24 17:00	58,48	1	1		1	1	1	1	1	30
	01/08/24 18:00	59,68	1	1		1	1	1	1		34
	01/08/24 19:00	58,11	1	1		1	1	1	1		33
01/08/24 20:00	58,11	1	1		1	1	1	1		33	
01/08/24 21:00	57,05	1	1		1	1	1	1		31	
01/08/24 22:00	56,54	1	1		1	1	1	1		31	
01/08/24 23:00	48,06	1	1		1	1	1	1		21	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 7MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 2/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Παρασκευή	02/08/24 0:00	45,32	1	1		1	1	1	1		17
	02/08/24 1:00	41,97	1	1		1	1	1	1		12
	02/08/24 2:00	41,72	1	1		1	1	1	1		13
	02/08/24 3:00	40,94	1	1		1	1	1	1		13
	02/08/24 4:00	40,33	1	1		1	1	1	1		11
	02/08/24 5:00	42,09	1	1		1	1	1	1		13
	02/08/24 6:00	43,96	1	1		1	1	1	1		16
	02/08/24 7:00	48,70	1	1		1	1	1	1		20
	02/08/24 8:00	54,25	1	1		1	1	1	1		26
	02/08/24 9:00	55,32	1	1		1	1	1	1		27
	02/08/24 10:00	55,82	1	1		1	1	1	1		27
	02/08/24 11:00	56,81	1	1		1	1	1	1		27
	02/08/24 12:00	58,62	1	1		1	1	1	1	1	30
	02/08/24 13:00	60,54	1	1		1	1	1	1	1	30
	02/08/24 14:00	60,72		1		1	1	1	1	1	30
	02/08/24 15:00	60,12		1		1	1	1	1	1	30
	02/08/24 16:00	59,11		1		1	1	1	1	1	30
	02/08/24 17:00	58,78		1		1	1	1	1	1	30
	02/08/24 18:00	59,59		1		1	1	1	1	1	31
	02/08/24 19:00	59,74		1		1	1	1	1	1	32
	02/08/24 20:00	57,03		1		1	1	1	1	1	30
	02/08/24 21:00	54,43		1		1	1	1	1	1	27
	02/08/24 22:00	53,35		1		1	1	1	1	1	26
02/08/24 23:00	49,91		1		1	1	1	1	1	20	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 7MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 3/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Σάββατο	03/08/24 0:00	45,98		1		1	1	1	1	1	15
	03/08/24 1:00	44,09		1		1	1	1	1	1	11
	03/08/24 2:00	41,84		1		1	1	1	1	1	11
	03/08/24 3:00	39,32		1		1	1	1	1	1	9
	03/08/24 4:00	38,11		1		1	1	1	1	1	9
	03/08/24 5:00	39,16		1		1	1	1	1	1	10
	03/08/24 6:00	45,20		1		1	1	1	1	1	15
	03/08/24 7:00	49,73		1		1	1	1	1	1	20
	03/08/24 8:00	52,76		1		1	1	1	1	1	24
	03/08/24 9:00	54,63		1		1	1	1	1	1	26
	03/08/24 10:00	55,51		1		1	1	1	1	1	26
	03/08/24 11:00	58,34		1		1	1	1	1	1	28
	03/08/24 12:00	60,15		1		1	1	1	1	1	30
	03/08/24 13:00	59,75		1		1	1	1	1	1	28
	03/08/24 14:00	59,19		1		1	1	1	1	1	28
	03/08/24 15:00	59,08		1		1	1	1	1	1	29
	03/08/24 16:00	57,54		1		1	1	1	1	1	27
	03/08/24 17:00	58,78		1	1	1	1	1	1	1	28
	03/08/24 18:00	58,95		1	1	1	1	1	1	1	27
	03/08/24 19:00	60,40		1	1	1	1	1	1	1	29
	03/08/24 20:00	57,02		1	1	1	1	1	1	1	28
	03/08/24 21:00	57,24		1	1	1	1	1	1	1	27
	03/08/24 22:00	55,29		1	1	1	1	1	1	1	25
03/08/24 23:00	50,56		1	1	1	1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 7MW.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 4/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Κυριακή	04/08/24 0:00	48,48		1	1	1	1	1	1	1	15
	04/08/24 1:00	44,96		1	1	1	1	1	1	1	9
	04/08/24 2:00	42,44		1	1	1	1	1	1	1	9
	04/08/24 3:00	40,49		1	1	1	1	1	1	1	9
	04/08/24 4:00	39,23		1	1	1	1	1	1	1	9
	04/08/24 5:00	39,89		1	1	1	1	1	1	1	10
	04/08/24 6:00	45,43		1	1	1	1	1	1	1	15
	04/08/24 7:00	47,55		1	1	1	1	1	1	1	17
	04/08/24 8:00	50,94		1	1	1	1	1	1	1	20
	04/08/24 9:00	54,81		1	1	1	1	1	1	1	24
	04/08/24 10:00	58,51		1	1	1	1	1	1	1	27
	04/08/24 11:00	57,58		1	1	1	1	1	1	1	26
	04/08/24 12:00	61,62		1	1	1	1	1	1	1	29
	04/08/24 13:00	62,04		1	1	1	1	1	1	1	30
	04/08/24 14:00	62,46		1	1	1	1	1	1	1	30
	04/08/24 15:00	62,85		1	1	1	1	1	1	1	32
	04/08/24 16:00	62,83		1	1	1	1	1	1	1	33
	04/08/24 17:00	62,00		1	1	1	1	1	1	1	32
	04/08/24 18:00	62,15		1	1	1	1	1	1	1	32
	04/08/24 19:00	61,69		1	1	1	1	1	1	1	32
04/08/24 20:00	60,43		1	1	1	1	1	1	1	30	
04/08/24 21:00	58,99		1	1	1	1	1	1	1	28	
04/08/24 22:00	58,02		1	1	1	1	1	1	1	26	
04/08/24 23:00	53,32		1	1	1	1	1	1	1	20	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 7MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 5/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Δευτέρα	05/08/24 0:00	47,36		1	1	1	1	1	1	1	12
	05/08/24 1:00	45,56		1	1	1	1	1	1	1	10
	05/08/24 2:00	41,32		1	1	1	1	1	1	1	7
	05/08/24 3:00	40,45		1	1	1	1	1	1	1	8
	05/08/24 4:00	40,28		1	1	1	1	1	1	1	9
	05/08/24 5:00	40,87		1	1	1	1	1	1	1	10
	05/08/24 6:00	42,83		1	1	1	1	1	1	1	11
	05/08/24 7:00	48,61		1	1	1	1	1	1	1	17
	05/08/24 8:00	54,25		1	1	1	1	1	1	1	22
	05/08/24 9:00	59,13		1	1	1	1	1	1	1	27
	05/08/24 10:00	61,19		1	1	1	1	1	1	1	28
	05/08/24 11:00	62,87		1	1	1	1	1	1	1	28
	05/08/24 12:00	66,35		1	1	1	1	1	1	1	33
	05/08/24 13:00	66,12		1	1	1	1	1	1	1	31
	05/08/24 14:00	65,90		1	1	1	1	1	1	1	31
	05/08/24 15:00	65,27		1	1	1	1	1	1	1	32
	05/08/24 16:00	64,04		1	1	1	1	1	1	1	31
	05/08/24 17:00	63,89		1	1	1	1	1	1	1	31
	05/08/24 18:00	63,89		1	1	1	1	1	1	1	31
	05/08/24 19:00	60,35		1	1	1	1	1	1	1	29
05/08/24 20:00	59,52		1	1	1	1	1	1	1	28	
05/08/24 21:00	60,07		1	1	1	1	1	1	1	27	
05/08/24 22:00	56,72		1	1	1	1	1	1	1	24	
05/08/24 23:00	51,85		1	1	1	1	1	1	1	17	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 7MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 6/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τρίτη	06/08/24 0:00	46,72		1	1	1	1	1	1	1	12
	06/08/24 1:00	44,96		1	1	1	1	1	1	1	9
	06/08/24 2:00	40,98		1	1	1	1	1	1	1	6
	06/08/24 3:00	40,13		1	1	1	1	1	1	1	7
	06/08/24 4:00	40,17		1	1	1	1	1	1	1	8
	06/08/24 5:00	40,13		1	1	1	1	1	1	1	8
	06/08/24 6:00	43,11		1	1	1	1	1	1	1	11
	06/08/24 7:00	44,42		1	1	1	1	1	1	1	12
	06/08/24 8:00	54,49		1	1	1	1	1	1	1	25
	06/08/24 9:00	57,26		1	1	1		1	1	1	27
	06/08/24 10:00	60,17		1	1	1		1	1	1	29
	06/08/24 11:00	61,61		1	1	1		1	1	1	31
	06/08/24 12:00	64,45		1	1	1	1	1	1	1	34
	06/08/24 13:00	64,62		1	1	1	1	1	1	1	31
	06/08/24 14:00	64,27		1	1	1	1	1	1	1	30
	06/08/24 15:00	62,24		1	1	1	1	1	1	1	29
	06/08/24 16:00	62,34		1	1	1	1	1	1	1	30
	06/08/24 17:00	63,47		1	1	1	1	1	1	1	31
	06/08/24 18:00	63,59		1	1	1	1	1	1	1	31
	06/08/24 19:00	60,12		1	1	1	1	1	1	1	29
	06/08/24 20:00	60,84		1	1	1	1	1	1	1	30
	06/08/24 21:00	59,78		1	1	1	1	1	1	1	28
	06/08/24 22:00	57,64		1	1	1	1	1	1	1	26
06/08/24 23:00	52,40		1	1	1	1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 7MW.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 7/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τετάρτη	07/08/24 0:00	48,84		1	1	1	1	1	1	1	14
	07/08/24 1:00	47,48		1	1	1	1	1	1	1	11
	07/08/24 2:00	41,37		1	1	1	1	1	1	1	6
	07/08/24 3:00	40,55		1	1	1	1	1	1	1	7
	07/08/24 4:00	40,42		1	1	1	1	1	1	1	8
	07/08/24 5:00	42,32		1	1	1	1	1	1	1	10
	07/08/24 6:00	47,14		1	1	1	1	1	1	1	15
	07/08/24 7:00	49,98		1	1	1	1	1	1	1	20
	07/08/24 8:00	54,71		1	1	1	1	1	1	1	26
	07/08/24 9:00	59,52		1	1	1	1	1	1	1	28
	07/08/24 10:00	60,99		1	1	1	1	1	1	1	27
	07/08/24 11:00	62,27		1	1	1	1	1	1	1	28
	07/08/24 12:00	64,72		1	1	1	1	1	1	1	29
	07/08/24 13:00	64,51		1	1	1	1	1	1	1	29
	07/08/24 14:00	63,08		1	1	1	1	1	1	1	28
	07/08/24 15:00	63,34		1	1	1	1	1	1	1	29
	07/08/24 16:00	63,02		1	1	1	1	1	1	1	28
	07/08/24 17:00	61,87		1	1	1	1	1	1	1	28
	07/08/24 18:00	60,56		1	1	1	1	1	1	1	27
	07/08/24 19:00	59,92		1	1	1	1	1	1	1	27
	07/08/24 20:00	62,01		1	1	1	1	1	1	1	29
	07/08/24 21:00	60,35		1	1	1	1	1	1	1	26
	07/08/24 22:00	59,99		1	1	1	1	1	1	1	28
07/08/24 23:00	53,22		1	1	1	1	1	1	1	21	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 8/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Πέμπτη	08/08/24 0:00	49,06		1	1	1	1	1	1	1	15
	08/08/24 1:00	46,74		1	1	1	1	1	1	1	12
	08/08/24 2:00	46,49		1	1	1	1	1	1	1	13
	08/08/24 3:00	41,80		1	1	1	1	1	1	1	8
	08/08/24 4:00	42,27		1	1	1	1	1	1	1	9
	08/08/24 5:00	42,76		1	1	1	1	1	1	1	10
	08/08/24 6:00	47,39		1	1	1	1	1	1	1	15
	08/08/24 7:00	51,23		1	1	1	1	1	1	1	21
	08/08/24 8:00	54,97		1	1	1	1		1	1	24
	08/08/24 9:00	57,62		1	1	1	1		1	1	26
	08/08/24 10:00	58,28		1	1	1	1		1	1	27
	08/08/24 11:00	60,97		1	1	1	1		1	1	30
	08/08/24 12:00	61,74		1	1	1	1	1	1	1	29
	08/08/24 13:00	62,08		1	1	1	1	1	1	1	29
	08/08/24 14:00	61,40		1	1	1	1	1	1	1	28
	08/08/24 15:00	60,77		1	1	1	1	1	1	1	28
	08/08/24 16:00	61,20		1	1	1	1	1	1	1	29
	08/08/24 17:00	60,57		1	1	1	1	1	1	1	28
	08/08/24 18:00	61,05		1	1	1	1	1	1	1	28
	08/08/24 19:00	59,63		1	1	1	1	1	1	1	28
	08/08/24 20:00	59,41		1	1	1	1	1	1	1	29
	08/08/24 21:00	59,31		1	1	1	1	1	1	1	26
	08/08/24 22:00	54,87		1	1	1	1	1	1	1	23
08/08/24 23:00	53,13		1	1	1	1	1	1	1	20	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 9/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Παρασκευή	09/08/24 0:00	46,29		1	1	1	1	1	1	1	14
	09/08/24 1:00	45,09			1	1	1	1	1	1	17
	09/08/24 2:00	39,86			1	1	1	1	1	1	12
	09/08/24 3:00	38,81			1	1	1	1	1	1	11
	09/08/24 4:00	37,79			1	1	1	1	1	1	10
	09/08/24 5:00	40,52			1	1	1	1	1	1	13
	09/08/24 6:00	46,21			1	1	1	1	1	1	20
	09/08/24 7:00	50,92			1	1	1	1	1	1	25
	09/08/24 8:00	53,27			1	1	1	1	1	1	28
	09/08/24 9:00	56,05			1	1	1	1	1	1	28
	09/08/24 10:00	58,56		1	1	1	1	1	1	1	28
	09/08/24 11:00	60,06		1	1	1	1	1	1	1	28
	09/08/24 12:00	61,62		1	1	1	1	1	1	1	30
	09/08/24 13:00	61,82	1	1	1	1	1		1	1	31
	09/08/24 14:00	60,62	1	1	1	1	1		1	1	29
	09/08/24 15:00	60,56	1	1	1	1	1		1	1	30
	09/08/24 16:00	59,60	1	1	1	1	1		1	1	29
	09/08/24 17:00	59,93	1	1	1	1	1		1	1	29
	09/08/24 18:00	59,03	1	1	1	1	1		1	1	28
	09/08/24 19:00	59,23	1	1	1	1	1		1	1	29
	09/08/24 20:00	59,27	1	1	1	1	1		1	1	29
	09/08/24 21:00	59,23	1	1	1	1	1		1	1	27
	09/08/24 22:00	53,16	1	1	1	1	1		1	1	23
09/08/24 23:00	52,98	1	1	1	1	1		1	1	21	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά HZ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή στο διάστημα 01:00-01:15 λόγω βλάβης της μονάδας G2.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 10/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Σάββατο	10/08/24 0:00	46,47	1	1	1	1	1		1	1	14
	10/08/24 1:00	42,21	1	1	1	1	1		1	1	8
	10/08/24 2:00	41,40	1	1	1	1	1		1	1	8
	10/08/24 3:00	41,32	1	1	1	1	1		1	1	9
	10/08/24 4:00	40,62	1	1	1	1	1		1	1	9
	10/08/24 5:00	41,47	1	1	1	1	1		1	1	10
	10/08/24 6:00	46,70	1	1	1	1	1		1	1	15
	10/08/24 7:00	52,01	1	1	1	1	1		1	1	21
	10/08/24 8:00	52,81	1	1	1	1	1		1	1	22
	10/08/24 9:00	57,58	1	1	1	1	1		1	1	27
	10/08/24 10:00	59,79	1	1	1	1	1		1	1	29
	10/08/24 11:00	61,15	1	1	1	1	1		1	1	29
	10/08/24 12:00	61,71	1	1	1	1	1		1	1	29
	10/08/24 13:00	62,94	1	1	1	1	1		1	1	30
	10/08/24 14:00	63,66	1	1	1	1	1		1	1	30
	10/08/24 15:00	60,58	1	1	1	1	1		1	1	28
	10/08/24 16:00	60,23	1	1	1	1	1		1	1	28
	10/08/24 17:00	60,09	1	1	1	1	1		1	1	28
	10/08/24 18:00	59,38	1	1	1	1	1		1	1	27
	10/08/24 19:00	59,01	1	1	1	1	1		1	1	28
	10/08/24 20:00	58,82	1	1	1	1	1		1	1	28
	10/08/24 21:00	56,72	1	1	1	1	1		1	1	24
	10/08/24 22:00	55,76	1	1	1	1	1		1	1	24
10/08/24 23:00	50,64	1	1	1	1	1		1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 11/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Κυριακή	11/08/24 0:00	48,16	1	1	1	1	1		1	1	16
	11/08/24 1:00	46,82	1	1	1	1	1		1	1	13
	11/08/24 2:00	43,51	1	1	1	1	1		1	1	10
	11/08/24 3:00	42,12	1	1	1	1	1		1	1	9
	11/08/24 4:00	41,34	1	1	1	1	1		1	1	9
	11/08/24 5:00	42,15	1	1	1	1	1		1	1	10
	11/08/24 6:00	43,76	1	1	1		1		1	1	12
	11/08/24 7:00	50,24	1	1	1		1		1	1	21
	11/08/24 8:00	53,97	1	1	1		1		1	1	25
	11/08/24 9:00	55,58	1	1	1		1	1	1	1	26
	11/08/24 10:00	56,03	1	1	1		1	1	1	1	25
	11/08/24 11:00	58,78	1	1	1		1	1	1	1	27
	11/08/24 12:00	59,79	1	1	1		1	1	1	1	26
	11/08/24 13:00	61,40	1	1	1		1	1	1	1	26
	11/08/24 14:00	58,67	1	1	1		1	1	1	1	23
	11/08/24 15:00	57,85	1	1	1		1	1	1	1	23
	11/08/24 16:00	58,12	1	1	1		1	1	1	1	24
	11/08/24 17:00	57,67	1	1	1		1	1	1	1	23
	11/08/24 18:00	59,99	1	1	1		1	1	1	1	25
	11/08/24 19:00	59,21	1	1	1		1	1	1	1	25
	11/08/24 20:00	61,00	1	1	1		1	1	1	1	27
	11/08/24 21:00	59,44	1	1	1		1	1	1	1	25
	11/08/24 22:00	56,64	1	1	1		1	1	1	1	24
11/08/24 23:00	55,34	1	1	1		1	1	1	1	23	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 12/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Δευτέρα	12/08/24 0:00	48,46	1	1	1		1	1	1	1	15
	12/08/24 1:00	44,71	1	1	1		1	1	1	1	10
	12/08/24 2:00	42,53	1	1	1		1	1	1	1	8
	12/08/24 3:00	42,56	1	1	1		1	1	1	1	10
	12/08/24 4:00	40,73	1	1	1		1	1	1	1	9
	12/08/24 5:00	41,64	1	1	1		1	1	1	1	10
	12/08/24 6:00	47,51	1	1	1		1	1	1	1	15
	12/08/24 7:00	51,06	1	1	1		1	1	1	1	20
	12/08/24 8:00	52,71	1	1	1		1	1	1	1	20
	12/08/24 9:00	57,66	1	1	1		1	1	1	1	23
	12/08/24 10:00	58,66	1	1	1		1	1	1	1	23
	12/08/24 11:00	60,22	1	1	1		1	1	1	1	24
	12/08/24 12:00	61,09	1	1	1		1	1	1	1	25
	12/08/24 13:00	62,54	1	1	1		1	1	1	1	27
	12/08/24 14:00	61,55	1	1	1		1	1	1	1	27
	12/08/24 15:00	61,27	1	1	1		1	1	1	1	27
	12/08/24 16:00	61,46	1	1	1		1	1	1	1	28
	12/08/24 17:00	62,72	1	1	1		1	1	1	1	29
	12/08/24 18:00	61,95	1	1	1		1	1	1	1	28
	12/08/24 19:00	61,11	1	1	1		1	1	1	1	28
12/08/24 20:00	61,53	1	1	1		1	1	1	1	29	
12/08/24 21:00	62,57	1	1	1		1	1	1	1	30	
12/08/24 22:00	56,64	1	1	1		1	1	1	1	24	
12/08/24 23:00	56,05	1	1	1		1	1	1	1	23	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 13/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τρίτη	13/08/24 0:00	49,52	1	1	1		1	1	1	1	15
	13/08/24 1:00	44,71	1	1	1		1	1	1	1	10
	13/08/24 2:00	44,68	1	1	1		1	1	1	1	10
	13/08/24 3:00	42,93	1	1	1		1	1	1	1	10
	13/08/24 4:00	42,64	1	1	1		1	1	1	1	11
	13/08/24 5:00	40,90	1	1	1		1	1	1	1	10
	13/08/24 6:00	44,83	1	1	1		1	1	1	1	13
	13/08/24 7:00	49,27	1	1	1		1	1	1	1	13
	13/08/24 8:00	53,61	1	1	1		1	1	1	1	18
	13/08/24 9:00	60,44	1	1	1		1	1	1	1	24
	13/08/24 10:00	60,04	1	1	1		1	1	1	1	27
	13/08/24 11:00	62,62	1	1	1		1		1	1	32
	13/08/24 12:00	64,40	1	1	1		1	1	1	1	32
	13/08/24 13:00	64,91	1	1	1		1	1	1	1	31
	13/08/24 14:00	64,10	1	1	1		1	1	1	1	30
	13/08/24 15:00	64,19	1	1	1		1	1	1	1	31
	13/08/24 16:00	63,79	1	1	1		1	1	1	1	31
	13/08/24 17:00	64,00	1	1	1		1	1	1	1	31
	13/08/24 18:00	62,83	1	1	1		1	1	1	1	30
	13/08/24 19:00	60,75	1	1	1		1	1	1	1	28
13/08/24 20:00	60,90	1	1	1		1	1	1	1	28	
13/08/24 21:00	61,70	1	1	1		1	1	1	1	28	
13/08/24 22:00	58,47	1	1	1		1	1	1	1	26	
13/08/24 23:00	53,83	1	1	1		1	1	1	1	21	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 14/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τετάρτη	14/08/24 0:00	47,66	1	1	1		1	1	1	1	14
	14/08/24 1:00	46,41	1	1	1		1	1	1	1	11
	14/08/24 2:00	43,23	1	1	1		1	1	1	1	8
	14/08/24 3:00	43,07	1	1	1		1	1	1	1	10
	14/08/24 4:00	41,03	1	1	1		1	1	1	1	9
	14/08/24 5:00	41,37	1	1	1		1	1	1	1	10
	14/08/24 6:00	44,46	1	1	1		1	1	1	1	12
	14/08/24 7:00	47,11	1	1	1		1	1	1	1	14
	14/08/24 8:00	53,59	1	1	1		1	1	1	1	20
	14/08/24 9:00	57,86	1	1	1		1	1	1	1	22
	14/08/24 10:00	60,35	1	1	1		1	1	1	1	24
	14/08/24 11:00	63,59	1	1	1		1	1	1	1	27
	14/08/24 12:00	63,68	1	1	1		1	1	1	1	27
	14/08/24 13:00	64,54	1	1	1		1	1	1	1	28
	14/08/24 14:00	63,95	1	1	1		1	1	1	1	27
	14/08/24 15:00	64,03	1	1	1		1	1	1	1	28
	14/08/24 16:00	63,66	1	1	1		1	1	1	1	28
	14/08/24 17:00	64,02	1	1	1		1	1	1	1	28
	14/08/24 18:00	63,45	1	1	1		1	1	1	1	27
	14/08/24 19:00	62,07	1	1	1		1	1	1	1	27
	14/08/24 20:00	61,65	1	1	1		1	1	1	1	27
	14/08/24 21:00	61,94	1	1	1		1	1	1	1	27
	14/08/24 22:00	59,22	1	1	1		1	1	1	1	25
14/08/24 23:00	55,58	1	1	1		1	1	1	1	22	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 15/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Πέμπτη	15/08/24 0:00	48,57	1	1	1		1	1	1	1	15
	15/08/24 1:00	46,23	1	1	1		1	1	1	1	11
	15/08/24 2:00	45,59	1	1	1		1	1	1	1	10
	15/08/24 3:00	42,97	1	1	1		1	1	1	1	9
	15/08/24 4:00	42,73	1	1	1		1	1	1	1	10
	15/08/24 5:00	41,67	1	1	1		1	1	1	1	9
	15/08/24 6:00	47,38	1	1	1		1	1	1	1	14
	15/08/24 7:00	48,53	1	1	1		1	1	1	1	14
	15/08/24 8:00	54,73	1	1	1		1	1	1	1	19
	15/08/24 9:00	57,67	1	1	1		1	1	1	1	22
	15/08/24 10:00	58,63	1	1	1		1	1	1	1	23
	15/08/24 11:00	59,43	1	1	1		1	1	1	1	24
	15/08/24 12:00	62,72	1	1	1		1	1	1	1	27
	15/08/24 13:00	63,44	1	1	1		1	1	1	1	28
	15/08/24 14:00	61,76	1	1	1		1	1	1	1	27
	15/08/24 15:00	61,50	1	1	1		1	1	1	1	28
	15/08/24 16:00	61,44	1	1	1		1	1	1	1	28
	15/08/24 17:00	62,48	1	1	1		1	1	1	1	29
	15/08/24 18:00	61,60	1	1	1		1	1	1	1	28
	15/08/24 19:00	60,31	1	1	1		1	1	1	1	28
	15/08/24 20:00	60,78	1	1	1		1	1	1	1	29
	15/08/24 21:00	59,66	1	1	1		1	1	1	1	26
	15/08/24 22:00	58,40	1	1	1		1	1	1	1	25
15/08/24 23:00	53,48	1	1	1		1	1	1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 16/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Παρασκευή	16/08/24 0:00	48,24	1	1	1		1	1	1	1	13
	16/08/24 1:00	45,90	1	1	1		1	1	1	1	11
	16/08/24 2:00	45,13	1	1	1		1	1	1	1	10
	16/08/24 3:00	43,05	1	1	1		1	1	1	1	9
	16/08/24 4:00	42,26	1	1	1		1	1	1	1	9
	16/08/24 5:00	42,80	1	1	1		1	1	1	1	10
	16/08/24 6:00	44,85	1	1	1		1	1	1	1	11
	16/08/24 7:00	50,97	1	1	1		1	1	1	1	15
	16/08/24 8:00	55,22	1	1	1		1	1	1	1	20
	16/08/24 9:00	58,57	1	1	1	1	1	1	1	1	22
	16/08/24 10:00	60,00	1	1		1	1	1	1	1	23
	16/08/24 11:00	61,23	1	1		1	1	1	1	1	24
	16/08/24 12:00	63,47	1	1		1	1	1	1	1	28
	16/08/24 13:00	64,02	1	1		1	1	1	1	1	28
	16/08/24 14:00	65,21	1	1		1	1	1	1	1	29
	16/08/24 15:00	63,71	1	1		1	1	1	1	1	28
	16/08/24 16:00	63,43	1	1		1	1	1	1	1	28
	16/08/24 17:00	63,39	1	1		1	1	1	1	1	28
	16/08/24 18:00	63,21	1	1		1	1	1	1	1	28
	16/08/24 19:00	61,55	1	1		1	1	1	1	1	27
	16/08/24 20:00	61,86	1	1		1	1	1	1	1	28
	16/08/24 21:00	61,26	1	1		1	1	1	1	1	27
	16/08/24 22:00	58,30	1	1		1	1	1	1	1	24
16/08/24 23:00	53,46	1	1		1	1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 17/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Σάββατο	17/08/24 0:00	49,47	1	1		1	1	1	1	1	15
	17/08/24 1:00	46,84	1	1		1	1	1	1	1	11
	17/08/24 2:00	44,96	1	1		1	1	1	1	1	9
	17/08/24 3:00	42,72	1	1		1	1	1	1	1	8
	17/08/24 4:00	41,29	1	1		1	1	1	1	1	8
	17/08/24 5:00	40,90	1	1		1	1	1	1	1	8
	17/08/24 6:00	45,71	1	1		1	1	1	1	1	12
	17/08/24 7:00	47,97	1	1	1	1	1	1	1	1	17
	17/08/24 8:00	53,45	1		1	1	1	1	1	1	23
	17/08/24 9:00	56,71	1		1	1	1	1	1	1	27
	17/08/24 10:00	57,73	1		1	1	1	1	1	1	26
	17/08/24 11:00	58,76	1		1	1	1	1	1	1	26
	17/08/24 12:00	61,06	1	1	1		1	1	1	1	27
	17/08/24 13:00	62,58	1	1	1		1	1	1	1	30
	17/08/24 14:00	60,96	1	1	1		1	1	1	1	28
	17/08/24 15:00	60,84	1	1	1		1	1	1	1	29
	17/08/24 16:00	60,28	1	1	1		1	1	1	1	29
	17/08/24 17:00	61,36	1	1	1		1	1	1	1	30
	17/08/24 18:00	60,61	1	1	1		1	1	1	1	29
	17/08/24 19:00	60,78	1	1	1		1	1	1	1	30
	17/08/24 20:00	59,67	1	1	1		1	1	1	1	29
	17/08/24 21:00	58,00	1	1	1		1	1	1	1	26
	17/08/24 22:00	54,79	1	1	1		1	1	1	1	23
17/08/24 23:00	51,47	1	1	1		1	1	1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 18/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Κυριακή	18/08/24 0:00	47,04	1	1	1		1	1	1	1	13
	18/08/24 1:00	46,26	1	1	1		1	1	1	1	11
	18/08/24 2:00	43,17	1	1	1		1	1	1	1	8
	18/08/24 3:00	42,06	1	1	1		1	1	1	1	9
	18/08/24 4:00	40,69	1	1	1		1	1	1	1	9
	18/08/24 5:00	41,16	1	1	1		1	1	1	1	10
	18/08/24 6:00	44,11	1	1	1		1	1	1	1	12
	18/08/24 7:00	47,07	1	1	1		1	1	1	1	14
	18/08/24 8:00	53,01	1	1	1		1	1	1	1	20
	18/08/24 9:00	54,99		1	1		1	1	1	1	28
	18/08/24 10:00	57,24	1	1	1		1		1	1	30
	18/08/24 11:00	57,53	1	1	1		1		1	1	27
	18/08/24 12:00	59,03	1	1	1		1		1	1	29
	18/08/24 13:00	59,83	1	1	1		1	1	1	1	28
	18/08/24 14:00	58,40	1	1	1		1	1	1	1	26
	18/08/24 15:00	57,36	1	1	1		1	1	1	1	27
	18/08/24 16:00	57,44	1	1	1		1		1	1	28
	18/08/24 17:00	58,57	1	1	1		1		1	1	29
	18/08/24 18:00	57,76	1	1	1		1		1	1	28
	18/08/24 19:00	56,04	1	1	1		1		1	1	27
18/08/24 20:00	57,13	1	1	1		1		1	1	28	
18/08/24 21:00	56,21	1	1	1		1		1	1	26	
18/08/24 22:00	52,48	1	1	1		1		1	1	23	
18/08/24 23:00	49,03	1	1	1		1		1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 19/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Δευτέρα	19/08/24 0:00	45,23	1	1	1		1		1	1	15
	19/08/24 1:00	43,64	1	1	1		1		1	1	12
	19/08/24 2:00	40,68	1	1	1		1		1	1	10
	19/08/24 3:00	39,38	1	1	1		1		1	1	9
	19/08/24 4:00	38,96	1	1	1		1		1	1	9
	19/08/24 5:00	38,88	1	1	1		1		1	1	9
	19/08/24 6:00	40,82	1	1	1		1		1	1	11
	19/08/24 7:00	46,03	1	1	1		1		1	1	17
	19/08/24 8:00	52,12	1	1	1		1	1	1	1	22
	19/08/24 9:00	55,92	1	1	1		1	1	1	1	27
	19/08/24 10:00	57,08	1		1		1	1	1	1	27
	19/08/24 11:00	59,71	1	1	1		1	1	1	1	28
	19/08/24 12:00	60,45	1	1	1		1	1	1	1	27
	19/08/24 13:00	62,29	1	1	1		1	1	1	1	30
	19/08/24 14:00	62,19	1	1	1		1	1	1	1	30
	19/08/24 15:00	61,60	1	1	1		1	1	1	1	30
	19/08/24 16:00	61,47	1	1	1		1	1	1	1	31
	19/08/24 17:00	62,05	1	1	1		1	1	1	1	32
	19/08/24 18:00	60,73	1	1	1		1	1	1	1	30
	19/08/24 19:00	59,45	1	1	1		1	1	1	1	30
	19/08/24 20:00	59,26	1	1	1		1	1	1	1	30
	19/08/24 21:00	58,52	1	1	1		1	1	1	1	25
	19/08/24 22:00	55,36	1	1	1		1	1	1	1	24
19/08/24 23:00	50,24	1	1	1		1		1	1	20	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 20/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τρίτη	20/08/24 0:00	46,13	1	1	1		1		1	1	16
	20/08/24 1:00	44,23	1	1	1		1		1	1	13
	20/08/24 2:00	41,31	1	1	1		1		1	1	10
	20/08/24 3:00	39,73	1	1	1		1		1	1	8
	20/08/24 4:00	39,22	1	1	1		1		1	1	9
	20/08/24 5:00	39,13	1	1	1		1		1	1	9
	20/08/24 6:00	41,75	1	1	1		1		1	1	12
	20/08/24 7:00	48,74	1	1	1		1		1	1	19
	20/08/24 8:00	51,47	1	1	1		1		1	1	22
	20/08/24 9:00	57,97	1	1	1		1		1	1	30
	20/08/24 10:00	59,51	1	1	1		1		1	1	28
	20/08/24 11:00	61,10	1	1	1		1		1	1	29
	20/08/24 12:00	62,11	1	1	1		1	1	1	1	30
	20/08/24 13:00	62,97	1	1	1		1	1	1	1	30
	20/08/24 14:00	62,84	1	1	1		1	1	1	1	29
	20/08/24 15:00	62,33	1	1	1		1	1	1	1	29
	20/08/24 16:00	61,47	1	1	1		1	1	1	1	29
	20/08/24 17:00	61,97	1	1	1		1	1	1	1	29
	20/08/24 18:00	60,99	1	1	1		1	1	1	1	28
	20/08/24 19:00	59,72	1	1	1		1	1	1	1	28
20/08/24 20:00	60,46	1	1	1		1	1	1	1	29	
20/08/24 21:00	60,78	1	1	1		1	1	1	1	26	
20/08/24 22:00	58,82	1	1	1		1	1	1	1	25	
20/08/24 23:00	54,46	1	1	1		1	1	1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 21/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τετάρτη	21/08/24 0:00	49,40	1	1	1		1	1	1	1	15
	21/08/24 1:00	48,02	1	1	1		1	1	1	1	13
	21/08/24 2:00	45,76	1	1	1		1	1	1	1	11
	21/08/24 3:00	43,86	1	1	1		1	1	1	1	9
	21/08/24 4:00	42,71	1	1	1		1	1	1	1	9
	21/08/24 5:00	42,52	1	1	1		1	1	1	1	9
	21/08/24 6:00	46,12	1	1	1		1	1	1	1	12
	21/08/24 7:00	51,52	1	1	1		1	1	1	1	18
	21/08/24 8:00	55,37	1	1	1		1	1	1	1	25
	21/08/24 9:00	56,99	1		1		1	1	1	1	27
	21/08/24 10:00	62,28	1		1		1	1	1	1	32
	21/08/24 11:00	62,52	1		1		1	1	1	1	32
	21/08/24 12:00	65,25	1		1		1	1	1	1	37
	21/08/24 13:00	64,12	1	1	1		1	1	1	1	33
	21/08/24 14:00	65,00	1	1	1		1	1	1	1	31
	21/08/24 15:00	62,05	1	1	1		1	1	1	1	29
	21/08/24 16:00	60,61	1	1	1		1	1	1	1	28
	21/08/24 17:00	61,69	1	1	1		1	1	1	1	30
	21/08/24 18:00	60,08	1	1	1		1	1	1	1	29
	21/08/24 19:00	60,36	1	1	1		1	1	1	1	31
21/08/24 20:00	59,29	1	1	1		1	1	1	1	27	
21/08/24 21:00	59,05	1	1	1		1	1	1	1	26	
21/08/24 22:00	55,14	1	1	1		1	1	1	1	22	
21/08/24 23:00	51,60	1	1	1		1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 22/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Πέμπτη	22/08/24 0:00	48,83	1	1	1		1	1	1	1	15
	22/08/24 1:00	45,28	1	1	1		1	1	1	1	11
	22/08/24 2:00	42,62	1	1	1		1	1	1	1	8
	22/08/24 3:00	41,45	1	1	1		1	1	1	1	9
	22/08/24 4:00	40,49	1	1	1		1	1	1	1	9
	22/08/24 5:00	40,27	1	1	1		1	1	1	1	9
	22/08/24 6:00	44,44	1	1	1		1	1	1	1	13
	22/08/24 7:00	48,84	1	1	1		1	1	1	1	17
	22/08/24 8:00	54,11	1	1	1		1	1	1	1	22
	22/08/24 9:00	57,41	1	1	1		1	1	1	1	26
	22/08/24 10:00	60,74	1	1	1		1	1	1	1	28
	22/08/24 11:00	62,52	1	1	1		1	1	1	1	28
	22/08/24 12:00	64,73	1	1	1		1	1	1	1	33
	22/08/24 13:00	64,80	1	1	1		1	1	1	1	32
	22/08/24 14:00	64,34	1	1	1		1	1	1	1	31
	22/08/24 15:00	62,30	1	1	1		1	1	1	1	30
	22/08/24 16:00	62,19	1	1	1		1	1	1	1	31
	22/08/24 17:00	61,11	1	1	1		1	1	1	1	30
	22/08/24 18:00	58,89	1	1	1		1	1	1	1	28
	22/08/24 19:00	59,58	1	1	1		1	1	1	1	30
22/08/24 20:00	60,66	1	1	1		1	1	1	1	30	
22/08/24 21:00	58,67	1	1	1		1	1	1	1	25	
22/08/24 22:00	54,90	1	1	1		1	1	1	1	24	
22/08/24 23:00	51,10	1	1	1		1	1	1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 23/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Παρασκευή	23/08/24 0:00	47,89	1	1	1		1	1	1	1	14
	23/08/24 1:00	44,69	1	1	1		1	1	1	1	10
	23/08/24 2:00	43,33	1	1	1		1	1	1	1	9
	23/08/24 3:00	42,59	1	1	1		1	1	1	1	9
	23/08/24 4:00	41,00	1	1	1		1	1	1	1	8
	23/08/24 5:00	41,08	1	1	1		1		1	1	11
	23/08/24 6:00	50,51	1	1	1		1		1	1	21
	23/08/24 7:00	47,07	1	1	1		1		1	1	17
	23/08/24 8:00	55,12	1	1	1		1		1	1	24
	23/08/24 9:00	57,69	1	1	1		1		1	1	27
	23/08/24 10:00	60,84	1	1	1	1	1		1	1	29
	23/08/24 11:00	60,95	1	1	1	1	1		1	1	28
	23/08/24 12:00	63,67	1	1	1	1	1		1	1	35
	23/08/24 13:00	64,07	1	1	1		1		1	1	31
	23/08/24 14:00	63,23	1	1	1		1		1	1	31
	23/08/24 15:00	63,20	1	1	1		1		1	1	31
	23/08/24 16:00	63,16	1	1	1		1		1	1	31
	23/08/24 17:00	62,95	1	1	1		1	1	1	1	31
	23/08/24 18:00	62,97	1	1	1		1	1	1	1	31
	23/08/24 19:00	60,66	1	1	1		1	1	1	1	30
	23/08/24 20:00	60,91	1	1	1		1	1	1	1	30
	23/08/24 21:00	59,44	1	1	1		1	1	1	1	26
	23/08/24 22:00	57,45	1	1	1		1	1	1	1	25
23/08/24 23:00	52,11	1	1	1		1	1	1	1	17	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 24/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Σάββατο	24/08/24 0:00	47,46	1	1	1		1	1	1	1	11
	24/08/24 1:00	44,76	1	1	1		1	1	1	1	8
	24/08/24 2:00	43,32	1	1	1		1	1	1	1	9
	24/08/24 3:00	42,49	1	1	1		1	1	1	1	10
	24/08/24 4:00	41,82	1	1	1		1	1	1	1	10
	24/08/24 5:00	42,30	1	1	1		1	1	1	1	11
	24/08/24 6:00	43,76	1	1	1		1	1	1	1	12
	24/08/24 7:00	48,39	1	1	1		1	1	1	1	16
	24/08/24 8:00	54,10	1	1	1		1	1	1	1	21
	24/08/24 9:00	56,01	1	1	1		1	1	1	1	23
	24/08/24 10:00	59,39	1	1	1		1	1	1	1	27
	24/08/24 11:00	60,99	1	1	1		1	1	1	1	28
	24/08/24 12:00	62,67	1	1	1		1	1	1	1	31
	24/08/24 13:00	63,21	1	1	1		1	1	1	1	31
	24/08/24 14:00	61,01	1	1	1		1	1	1	1	29
	24/08/24 15:00	60,81	1	1	1		1	1	1	1	29
	24/08/24 16:00	61,16	1	1	1		1	1	1	1	30
	24/08/24 17:00	62,03	1	1	1		1	1	1	1	31
	24/08/24 18:00	60,99	1	1	1		1	1	1	1	29
	24/08/24 19:00	60,28	1	1	1		1	1	1	1	29
	24/08/24 20:00	60,91	1	1	1		1	1	1	1	27
	24/08/24 21:00	59,94	1	1	1		1	1	1	1	25
	24/08/24 22:00	54,96	1	1	1		1	1	1	1	22
24/08/24 23:00	49,94	1	1	1		1	1	1	1	16	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 25/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Κυριακή	25/08/24 0:00	47,29	1	1	1		1	1	1	1	14
	25/08/24 1:00	45,48	1	1	1		1	1	1	1	11
	25/08/24 2:00	43,42	1	1	1		1	1	1	1	9
	25/08/24 3:00	42,60	1	1	1		1	1	1	1	9
	25/08/24 4:00	41,53	1	1	1		1	1	1	1	9
	25/08/24 5:00	42,05	1	1	1		1	1	1	1	10
	25/08/24 6:00	44,35	1	1	1		1	1	1	1	12
	25/08/24 7:00	48,40	1	1	1		1	1	1	1	16
	25/08/24 8:00	53,21	1	1	1		1	1	1	1	22
	25/08/24 9:00	56,80	1	1	1			1	1	1	26
	25/08/24 10:00	59,29	1	1	1			1	1	1	29
	25/08/24 11:00	60,58	1	1	1			1	1	1	30
	25/08/24 12:00	62,64	1	1	1	1		1	1	1	31
	25/08/24 13:00	60,48	1	1	1	1		1	1	1	29
	25/08/24 14:00	57,70	1	1	1	1		1	1	1	24
	25/08/24 15:00	57,55	1	1	1	1		1	1	1	25
	25/08/24 16:00	57,62	1	1	1	1		1	1	1	26
	25/08/24 17:00	58,71	1	1	1	1		1	1	1	27
	25/08/24 18:00	58,33	1	1	1	1		1	1	1	26
	25/08/24 19:00	56,16	1	1	1	1		1	1	1	25
	25/08/24 20:00	57,07	1	1	1	1		1	1	1	26
	25/08/24 21:00	56,00	1	1	1	1		1	1	1	25
	25/08/24 22:00	50,86	1	1	1	1		1	1	1	22
25/08/24 23:00	47,11	1	1	1	1		1	1	1	17	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 26/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Δευτέρα	26/08/24 0:00	43,73	1	1	1	1		1	1	1	13
	26/08/24 1:00	42,29	1	1	1	1		1	1	1	9
	26/08/24 2:00	39,59	1	1	1	1		1	1	1	8
	26/08/24 3:00	39,93	1	1	1	1		1	1	1	10
	26/08/24 4:00	39,66	1	1	1	1		1	1	1	10
	26/08/24 5:00	39,62	1	1	1	1		1	1	1	10
	26/08/24 6:00	47,45	1	1	1	1		1	1	1	17
	26/08/24 7:00	52,05	1	1	1	1		1	1	1	19
	26/08/24 8:00	53,66	1	1	1	1		1	1	1	22
	26/08/24 9:00	54,63	1	1		1		1	1	1	22
	26/08/24 10:00	57,50	1	1		1		1	1	1	25
	26/08/24 11:00	59,82	1	1		1		1	1	1	28
	26/08/24 12:00	61,01	1	1		1		1	1	1	29
	26/08/24 13:00	60,92	1	1		1		1	1	1	29
	26/08/24 14:00	60,20	1	1		1		1	1	1	28
	26/08/24 15:00	59,64	1	1		1		1	1	1	29
	26/08/24 16:00	59,36	1	1		1		1	1	1	30
	26/08/24 17:00	58,53	1	1		1		1	1	1	29
	26/08/24 18:00	59,31	1	1		1		1	1	1	29
	26/08/24 19:00	58,52	1	1		1		1	1	1	29
	26/08/24 20:00	59,04	1	1		1		1	1	1	29
	26/08/24 21:00	54,58	1	1		1		1	1	1	25
	26/08/24 22:00	51,12	1	1		1		1	1	1	24
26/08/24 23:00	45,91	1	1		1		1	1	1	16	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 27/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τρίτη	27/08/24 0:00	43,56	1	1		1		1	1	1	13
	27/08/24 1:00	42,28	1	1		1		1	1	1	11
	27/08/24 2:00	41,22	1	1		1		1	1	1	10
	27/08/24 3:00	39,87	1	1		1		1	1	1	9
	27/08/24 4:00	38,93	1	1		1		1	1	1	9
	27/08/24 5:00	38,69	1	1		1		1	1	1	9
	27/08/24 6:00	44,40	1	1		1		1	1	1	14
	27/08/24 7:00	51,40	1	1		1		1	1	1	21
	27/08/24 8:00	52,82	1	1		1		1	1	1	25
	27/08/24 9:00	55,89	1			1		1	1	1	29
	27/08/24 10:00	57,75	1			1		1	1	1	30
	27/08/24 11:00	59,41	1			1		1	1	1	32
	27/08/24 12:00	60,41	1			1		1	1	1	33
	27/08/24 13:00	59,72	1			1		1	1	1	33
	27/08/24 14:00	60,72	1			1		1	1	1	34
	27/08/24 15:00	59,85	1			1		1	1	1	33
	27/08/24 16:00	59,97	1			1		1	1	1	33
	27/08/24 17:00	58,81	1			1		1	1	1	32
	27/08/24 18:00	57,61	1			1		1	1	1	31
	27/08/24 19:00	58,27	1			1		1	1	1	32
27/08/24 20:00	59,06	1			1		1	1	1	32	
27/08/24 21:00	52,29	1			1		1	1	1	26	
27/08/24 22:00	51,27	1			1		1	1	1	27	
27/08/24 23:00	48,08	1			1		1	1	1	22	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 28/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τετάρτη	28/08/24 0:00	44,36	1			1		1	1	1	19
	28/08/24 1:00	42,42	1			1		1	1	1	17
	28/08/24 2:00	39,30	1			1		1	1	1	14
	28/08/24 3:00	38,59	1			1		1	1	1	13
	28/08/24 4:00	38,79	1			1		1	1	1	13
	28/08/24 5:00	39,69	1			1		1	1	1	14
	28/08/24 6:00	40,20	1			1		1	1	1	14
	28/08/24 7:00	45,99	1					1	1	1	21
	28/08/24 8:00	50,83	1			1		1	1	1	26
	28/08/24 9:00	54,38	1			1		1	1	1	28
	28/08/24 10:00	56,72	1			1		1	1	1	30
	28/08/24 11:00	58,83	1			1		1	1	1	33
	28/08/24 12:00	60,74	1			1		1	1	1	34
	28/08/24 13:00	60,43	1			1		1	1	1	33
	28/08/24 14:00	58,36	1			1		1	1	1	32
	28/08/24 15:00	59,12	1			1		1	1	1	34
	28/08/24 16:00	58,97	1			1		1	1	1	34
	28/08/24 17:00	59,07	1			1		1	1	1	34
	28/08/24 18:00	56,16	1			1		1	1	1	31
	28/08/24 19:00	57,18	1		1	1		1	1	1	33
28/08/24 20:00	56,90	1		1	1		1	1	1	30	
28/08/24 21:00	52,77	1		1	1		1	1	1	27	
28/08/24 22:00	51,24	1		1	1		1	1	1	28	
28/08/24 23:00	46,01	1		1	1		1	1	1	22	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 29/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Πέμπτη	29/08/24 0:00	42,56	1		1	1		1	1	1	14
	29/08/24 1:00	41,33	1		1	1		1	1	1	13
	29/08/24 2:00	40,09	1		1	1		1	1	1	11
	29/08/24 3:00	39,20	1		1	1		1	1	1	10
	29/08/24 4:00	38,04	1		1	1		1	1	1	9
	29/08/24 5:00	37,94	1		1	1		1	1	1	9
	29/08/24 6:00	40,96	1		1	1		1	1	1	11
	29/08/24 7:00	46,15	1			1		1	1	1	21
	29/08/24 8:00	51,45	1			1		1	1	1	28
	29/08/24 9:00	54,64	1			1		1	1	1	30
	29/08/24 10:00	55,81	1			1		1	1	1	30
	29/08/24 11:00	58,79	1		1	1		1	1	1	31
	29/08/24 12:00	59,31	1		1	1		1	1	1	30
	29/08/24 13:00	59,08	1		1	1		1	1	1	29
	29/08/24 14:00	60,57	1		1	1		1	1	1	31
	29/08/24 15:00	60,78	1		1	1		1	1	1	32
	29/08/24 16:00	59,65	1		1	1		1	1	1	31
	29/08/24 17:00	59,04	1		1	1		1	1	1	31
	29/08/24 18:00	59,18	1		1	1		1	1	1	31
	29/08/24 19:00	58,99	1		1	1		1	1	1	32
29/08/24 20:00	58,17	1		1	1		1	1	1	31	
29/08/24 21:00	56,64	1		1	1		1	1	1	30	
29/08/24 22:00	51,17	1		1	1		1	1	1	23	
29/08/24 23:00	48,32	1		1	1		1	1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 30/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Παρασκευή	30/08/24 0:00	42,94	1		1	1		1	1	1	12
	30/08/24 1:00	42,56	1		1	1		1	1	1	10
	30/08/24 2:00	40,61	1		1	1		1	1	1	10
	30/08/24 3:00	40,22	1		1	1		1	1	1	11
	30/08/24 4:00	40,13	1		1	1		1	1	1	12
	30/08/24 5:00	39,24	1		1	1		1	1	1	12
	30/08/24 6:00	41,65	1		1	1		1	1	1	13
	30/08/24 7:00	46,94	1		1	1		1	1	1	19
	30/08/24 8:00	51,15	1		1	1		1	1	1	24
	30/08/24 9:00	52,60	1		1	1		1	1	1	25
	30/08/24 10:00	56,34	1		1	1		1	1	1	28
	30/08/24 11:00	57,45	1		1	1		1	1	1	28
	30/08/24 12:00	58,51	1		1	1		1	1	1	29
	30/08/24 13:00	58,64	1		1	1		1	1	1	29
	30/08/24 14:00	58,54	1		1	1		1	1	1	29
	30/08/24 15:00	57,73	1		1	1		1	1	1	29
	30/08/24 16:00	57,31	1		1	1		1	1	1	29
	30/08/24 17:00	57,44	1		1	1		1	1	1	29
	30/08/24 18:00	57,18	1		1	1		1	1	1	29
	30/08/24 19:00	56,96	1		1	1		1	1	1	29
	30/08/24 20:00	56,86	1		1	1		1	1	1	29
	30/08/24 21:00	54,95	1		1	1		1	1	1	26
	30/08/24 22:00	51,00	1		1	1		1	1	1	22
30/08/24 23:00	51,36	1		1	1		1	1	1	20	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 31/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Σάββατο	31/08/24 0:00	42,82	1		1	1		1	1	1	11
	31/08/24 1:00	41,74	1		1	1		1	1	1	10
	31/08/24 2:00	38,98	1		1	1		1	1	1	7
	31/08/24 3:00	38,16	1		1	1		1	1	1	8
	31/08/24 4:00	37,65	1		1	1		1	1	1	9
	31/08/24 5:00	39,44	1		1	1		1	1	1	11
	31/08/24 6:00	40,84	1		1	1		1	1	1	12
	31/08/24 7:00	46,98	1		1	1		1	1	1	18
	31/08/24 8:00	53,81	1		1	1		1	1	1	25
	31/08/24 9:00	55,37	1		1	1		1	1	1	27
	31/08/24 10:00	57,76	1		1	1		1	1	1	30
	31/08/24 11:00	57,72	1		1	1		1	1	1	29
	31/08/24 12:00	59,56	1		1	1		1	1	1	30
	31/08/24 13:00	59,66	1		1	1		1	1	1	30
	31/08/24 14:00	58,72	1		1	1	1	1	1	1	29
	31/08/24 15:00	57,85	1		1	1	1	1	1	1	29
	31/08/24 16:00	58,05	1		1	1		1	1	1	30
	31/08/24 17:00	58,80	1		1	1	1	1	1	1	31
	31/08/24 18:00	58,24	1		1	1	1	1	1	1	31
	31/08/24 19:00	58,34	1		1	1	1	1	1	1	31
	31/08/24 20:00	58,05	1		1	1	1	1	1	1	29
	31/08/24 21:00	55,17	1		1	1	1	1	1	1	26
	31/08/24 22:00	51,20	1		1	1	1	1	1	1	21
31/08/24 23:00	47,98	1		1	1	1	1	1	1	16	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 1/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Κυριακή	01/09/24 0:00	46,00	1		1	1	1	1	1	1	14
	01/09/24 1:00	41,23	1		1	1	1	1	1	1	8
	01/09/24 2:00	38,95	1		1	1	1	1	1	1	8
	01/09/24 3:00	38,50	1		1	1	1	1	1	1	9
	01/09/24 4:00	37,80	1		1	1	1	1	1	1	9
	01/09/24 5:00	37,74	1		1	1	1	1	1	1	9
	01/09/24 6:00	40,55	1		1	1	1	1	1	1	11
	01/09/24 7:00	45,33	1		1	1	1	1	1	1	15
	01/09/24 8:00	49,27	1		1	1	1	1	1	1	20
	01/09/24 9:00	51,20	1		1	1	1	1	1	1	23
	01/09/24 10:00	52,01	1		1	1	1	1	1	1	24
	01/09/24 11:00	52,33	1		1	1	1	1	1	1	23
	01/09/24 12:00	54,58	1		1	1	1	1	1	1	25
	01/09/24 13:00	54,47	1		1	1	1	1	1	1	25
	01/09/24 14:00	55,86	1		1	1	1	1	1	1	26
	01/09/24 15:00	55,65	1		1	1	1	1	1	1	27
	01/09/24 16:00	54,76	1		1	1	1	1	1	1	27
	01/09/24 17:00	55,34	1		1	1	1	1	1	1	27
	01/09/24 18:00	56,09	1		1	1	1	1	1	1	27
	01/09/24 19:00	56,82	1		1	1	1	1	1	1	28
	01/09/24 20:00	56,06	1		1	1	1	1	1	1	26
	01/09/24 21:00	54,87	1		1	1	1	1	1	1	26
	01/09/24 22:00	50,40	1		1	1	1	1	1	1	20
01/09/24 23:00	50,06	1		1	1	1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 2/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Δευτέρα	02/09/24 0:00	43,34	1		1	1	1	1	1	1	10
	02/09/24 1:00	38,80	1		1	1	1	1	1	1	7
	02/09/24 2:00	38,78	1		1	1	1	1	1	1	9
	02/09/24 3:00	38,66	1		1	1	1	1	1	1	10
	02/09/24 4:00	38,70	1		1	1	1	1	1	1	11
	02/09/24 5:00	38,73	1		1	1	1	1	1	1	11
	02/09/24 6:00	38,99	1		1	1	1	1	1	1	10
	02/09/24 7:00	46,68	1		1	1	1	1	1	1	18
	02/09/24 8:00	51,84	1		1	1		1	1	1	25
	02/09/24 9:00	55,14	1		1	1		1	1	1	29
	02/09/24 10:00	56,02	1			1		1	1	1	30
	02/09/24 11:00	55,66	1			1		1	1	1	30
	02/09/24 12:00	58,67	1		1	1		1	1	1	33
	02/09/24 13:00	57,75	1		1	1	1		1	1	31
	02/09/24 14:00	58,82	1		1	1	1		1	1	32
	02/09/24 15:00	56,61	1		1	1	1		1	1	31
	02/09/24 16:00	56,82	1		1	1	1		1	1	31
	02/09/24 17:00	54,18	1		1	1	1		1	1	28
	02/09/24 18:00	55,14	1		1	1	1		1	1	28
	02/09/24 19:00	56,85	1		1	1	1		1	1	30
	02/09/24 20:00	57,08	1		1	1	1		1	1	30
	02/09/24 21:00	53,13	1		1	1	1		1	1	26
	02/09/24 22:00	51,47	1		1	1	1		1	1	24
02/09/24 23:00	48,82	1		1	1	1		1	1	20	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 3/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τρίτη	03/09/24 0:00	47,90	1		1	1	1		1	1	21
	03/09/24 1:00	38,94	1		1	1	1		1	1	9
	03/09/24 2:00	37,40	1		1	1	1		1	1	8
	03/09/24 3:00	37,08	1		1	1	1		1	1	9
	03/09/24 4:00	36,34	1		1	1	1		1	1	9
	03/09/24 5:00	37,50	1		1	1	1		1	1	10
	03/09/24 6:00	43,02	1		1	1	1		1	1	17
	03/09/24 7:00	43,26	1		1	1	1		1	1	17
	03/09/24 8:00	46,66	1		1	1	1		1	1	20
	03/09/24 9:00	54,39	1		1	1	1		1	1	28
	03/09/24 10:00	54,26	1		1	1	1		1	1	28
	03/09/24 11:00	57,15	1		1	1	1		1	1	28
	03/09/24 12:00	58,27	1		1	1	1		1	1	31
	03/09/24 13:00	58,23	1		1	1	1		1	1	30
	03/09/24 14:00	57,74	1		1	1	1		1	1	30
	03/09/24 15:00	58,13	1		1	1	1		1	1	31
	03/09/24 16:00	57,43	1		1	1	1		1	1	31
	03/09/24 17:00	57,68	1		1	1	1		1	1	31
	03/09/24 18:00	58,03	1		1	1	1		1	1	31
	03/09/24 19:00	57,56	1		1	1	1		1	1	31
03/09/24 20:00	58,47	1		1	1	1		1	1	31	
03/09/24 21:00	57,92	1		1	1	1		1	1	32	
03/09/24 22:00	50,59	1		1	1	1		1	1	24	
03/09/24 23:00	45,29	1		1	1	1		1	1	17	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 4/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τετάρτη	04/09/24 0:00	43,62	1		1	1	1		1	1	15
	04/09/24 1:00	39,52	1		1	1	1		1	1	9
	04/09/24 2:00	35,62	1		1	1	1		1	1	6
	04/09/24 3:00	36,33	1		1	1	1		1	1	7
	04/09/24 4:00	36,28	1		1	1	1		1	1	8
	04/09/24 5:00	38,26	1		1	1	1		1	1	10
	04/09/24 6:00	41,15	1		1	1	1		1	1	14
	04/09/24 7:00	45,68	1		1	1	1		1	1	20
	04/09/24 8:00	51,15	1		1		1		1	1	26
	04/09/24 9:00	54,75	1		1	1	1		1	1	28
	04/09/24 10:00	56,37	1		1	1	1		1	1	28
	04/09/24 11:00	58,09	1		1	1	1		1	1	28
	04/09/24 12:00	60,21	1		1	1	1		1	1	32
	04/09/24 13:00	60,80	1		1	1	1		1	1	31
	04/09/24 14:00	60,79	1		1	1	1		1	1	31
	04/09/24 15:00	60,06	1		1	1	1		1	1	31
	04/09/24 16:00	60,22	1		1	1	1		1	1	32
	04/09/24 17:00	60,38	1		1	1	1		1	1	32
	04/09/24 18:00	59,50	1		1	1	1		1	1	31
	04/09/24 19:00	59,48	1		1	1	1		1	1	32
	04/09/24 20:00	59,90	1		1	1	1		1	1	32
	04/09/24 21:00	57,72	1		1	1	1		1	1	30
	04/09/24 22:00	57,72	1		1	1	1		1	1	30
04/09/24 23:00	48,09	1		1	1	1		1	1	22	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 5/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Πέμπτη	05/09/24 0:00	47,20	1		1	1			1	1	21
	05/09/24 1:00	41,19	1		1	1			1	1	14
	05/09/24 2:00	39,78	1		1	1			1	1	13
	05/09/24 3:00	39,00	1		1	1			1	1	12
	05/09/24 4:00	39,17	1		1	1			1	1	12
	05/09/24 5:00	40,34	1		1	1			1	1	13
	05/09/24 6:00	43,73	1		1	1			1	1	18
	05/09/24 7:00	48,80	1		1	1			1	1	25
	05/09/24 8:00	51,80	1		1	1			1	1	29
	05/09/24 9:00	53,87	1		1	1	1		1	1	29
	05/09/24 10:00	54,30	1		1		1		1	1	27
	05/09/24 11:00	57,52	1		1		1		1	1	30
	05/09/24 12:00	59,02	1		1	1	1		1	1	33
	05/09/24 13:00	59,31	1		1	1	1		1	1	31
	05/09/24 14:00	57,20	1		1	1	1		1	1	29
	05/09/24 15:00	59,30	1		1	1	1		1	1	32
	05/09/24 16:00	59,05	1		1	1	1		1	1	33
	05/09/24 17:00	58,60	1		1	1	1	1	1	1	32
	05/09/24 18:00	58,54	1		1	1	1	1	1	1	31
	05/09/24 19:00	57,93	1		1	1	1	1	1	1	31
	05/09/24 20:00	57,79	1		1	1	1	1	1	1	29
	05/09/24 21:00	55,30	1		1	1	1	1	1	1	26
	05/09/24 22:00	51,31	1		1	1	1	1	1	1	23
05/09/24 23:00	50,56	1		1	1	1	1	1	1	22	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 6/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Παρασκευή	06/09/24 0:00	43,92	1		1	1	1	1	1	1	15
	06/09/24 1:00	41,04	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/09/24 2:00	40,57	1		1	1		1	1	1	12
	06/09/24 3:00	38,38	1		1	1		1	1	1	10
	06/09/24 4:00	38,94	1		1	1		1	1	1	10
	06/09/24 5:00	41,16	1		1	1		1	1	1	12
	06/09/24 6:00	44,49	1		1	1		1	1	1	16
	06/09/24 7:00	50,27	1		1	1		1	1	1	22
	06/09/24 8:00	52,18	1		1	1		1	1	1	24
	06/09/24 9:00	55,82	1		1	1		1	1	1	28
	06/09/24 10:00	56,80	1		1	1		1	1	1	28
	06/09/24 11:00	58,20	1		1	1		1	1	1	28
	06/09/24 12:00	59,80	1		1	1		1	1	1	32
	06/09/24 13:00	59,86	1		1	1		1	1	1	31
	06/09/24 14:00	58,78	1		1	1		1	1	1	30
	06/09/24 15:00	58,69	1		1	1		1	1	1	31
	06/09/24 16:00	58,67	1		1	1	1	1	1	1	32
	06/09/24 17:00	59,26			1	1	1	1	1	1	33
	06/09/24 18:00	59,06			1	1	1	1	1	1	33
	06/09/24 19:00	59,51			1	1	1	1	1	1	34
06/09/24 20:00	59,05			1	1	1	1	1	1	33	
06/09/24 21:00	56,17			1	1	1	1	1	1	31	
06/09/24 22:00	54,61			1	1	1	1	1	1	29	
06/09/24 23:00	50,58			1	1	1	1	1	1	25	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 7/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Σάββατο	07/09/24 0:00	45,56			1	1	1	1	1	1	19
	07/09/24 1:00	44,31			1	1	1	1	1	1	17
	07/09/24 2:00	43,07			1	1	1	1	1	1	16
	07/09/24 3:00	40,86			1	1	1	1	1	1	14
	07/09/24 4:00	41,15			1	1	1	1	1	1	15
	07/09/24 5:00	41,21			1	1	1	1	1	1	15
	07/09/24 6:00	44,99			1	1	1	1	1	1	18
	07/09/24 7:00	48,85			1	1	1	1	1	1	23
	07/09/24 8:00	50,89			1	1	1	1	1	1	25
	07/09/24 9:00	56,09			1	1	1	1	1	1	30
	07/09/24 10:00	57,33			1	1	1	1	1	1	29
	07/09/24 11:00	59,35			1	1	1	1	1	1	31
	07/09/24 12:00	60,96			1	1	1	1	1	1	33
	07/09/24 13:00	61,40			1	1	1	1	1	1	33
	07/09/24 14:00	61,12			1	1	1	1	1	1	33
	07/09/24 15:00	60,36			1	1	1	1	1	1	33
	07/09/24 16:00	60,09			1	1	1	1	1	1	33
	07/09/24 17:00	60,41			1	1	1	1	1	1	33
	07/09/24 18:00	56,19			1	1	1	1	1	1	29
	07/09/24 19:00	56,13			1	1	1	1	1	1	30
	07/09/24 20:00	56,90			1	1	1	1	1	1	30
	07/09/24 21:00	55,54			1	1	1	1	1	1	28
	07/09/24 22:00	54,24			1	1	1	1	1	1	28
07/09/24 23:00	49,42			1	1	1	1	1	1	23	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 8/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Κυριακή	08/09/24 0:00	45,12			1	1	1	1	1	1	19
	08/09/24 1:00	44,41			1	1	1	1	1	1	18
	08/09/24 2:00	43,32			1	1	1	1	1	1	17
	08/09/24 3:00	40,61			1	1	1	1	1	1	14
	08/09/24 4:00	40,18			1	1	1	1	1	1	13
	08/09/24 5:00	39,75			1	1	1	1	1	1	12
	08/09/24 6:00	45,05			1	1	1	1	1	1	18
	08/09/24 7:00	47,13			1	1	1	1	1	1	22
	08/09/24 8:00	49,77			1	1	1	1	1	1	25
	08/09/24 9:00	52,89			1	1	1	1	1	1	27
	08/09/24 10:00	53,45			1	1	1	1	1	1	27
	08/09/24 11:00	55,41			1	1	1	1	1	1	28
	08/09/24 12:00	55,83			1	1	1	1	1	1	30
	08/09/24 13:00	57,17			1	1	1	1	1	1	31
	08/09/24 14:00	55,94			1	1	1	1	1	1	30
	08/09/24 15:00	56,06			1	1	1	1	1	1	31
	08/09/24 16:00	56,21			1	1	1	1	1	1	31
	08/09/24 17:00	56,44			1	1	1	1	1	1	32
	08/09/24 18:00	55,52			1	1	1	1	1	1	31
	08/09/24 19:00	56,43			1	1	1	1	1	1	32
08/09/24 20:00	56,05			1	1	1	1	1	1	31	
08/09/24 21:00	51,61			1	1	1	1	1	1	23	
08/09/24 22:00	51,20			1	1	1	1	1	1	25	
08/09/24 23:00	47,25			1	1	1	1	1	1	22	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 9/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Δευτέρα	09/09/24 0:00	42,43			1	1	1	1	1	1	16
	09/09/24 1:00	41,47			1	1	1	1	1	1	14
	09/09/24 2:00	39,02			1	1	1	1	1	1	13
	09/09/24 3:00	38,97			1	1	1	1	1	1	13
	09/09/24 4:00	38,17			1	1	1	1	1	1	12
	09/09/24 5:00	39,97			1	1	1	1	1	1	12
	09/09/24 6:00	41,91			1	1	1	1	1	1	15
	09/09/24 7:00	47,57			1	1	1	1	1	1	23
	09/09/24 8:00	48,87			1	1	1	1	1	1	20
	09/09/24 9:00	52,86			1	1	1	1	1	1	23
	09/09/24 10:00	53,77			1	1	1	1	1	1	24
	09/09/24 11:00	55,68			1	1	1	1	1	1	26
	09/09/24 12:00	56,85			1	1	1	1	1	1	28
	09/09/24 13:00	57,08			1	1	1	1	1	1	28
	09/09/24 14:00	55,05			1	1	1	1	1	1	27
	09/09/24 15:00	55,26			1	1	1	1	1	1	28
	09/09/24 16:00	55,87			1	1	1	1	1	1	29
	09/09/24 17:00	55,54			1	1	1	1	1	1	28
	09/09/24 18:00	54,95			1	1	1	1	1	1	27
	09/09/24 19:00	56,31			1	1	1	1	1	1	29
	09/09/24 20:00	52,99			1	1	1	1	1	1	26
	09/09/24 21:00	52,82			1	1	1	1	1	1	26
	09/09/24 22:00	48,57			1	1	1	1	1	1	23
09/09/24 23:00	45,74			1	1	1	1	1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 10/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τρίτη	10/09/24 0:00	41,36			1	1	1	1	1	1	15
	10/09/24 1:00	40,15			1	1	1	1	1	1	13
	10/09/24 2:00	36,40			1	1	1	1	1	1	9
	10/09/24 3:00	35,15			1	1	1	1	1	1	8
	10/09/24 4:00	36,47			1	1	1	1	1	1	10
	10/09/24 5:00	36,32			1	1	1	1	1	1	10
	10/09/24 6:00	37,93			1	1	1	1	1	1	12
	10/09/24 7:00	42,93			1	1	1	1	1	1	17
	10/09/24 8:00	47,37			1	1	1	1	1	1	24
	10/09/24 9:00	52,04			1	1	1	1	1	1	27
	10/09/24 10:00	54,16			1	1	1	1	1	1	27
	10/09/24 11:00	54,89			1	1	1	1	1	1	28
	10/09/24 12:00	55,98			1	1	1	1	1	1	28
	10/09/24 13:00	56,33			1	1	1	1	1	1	28
	10/09/24 14:00	55,95			1	1	1	1	1	1	28
	10/09/24 15:00	53,93			1	1	1	1	1	1	27
	10/09/24 16:00	55,26			1	1	1	1	1	1	29
	10/09/24 17:00	55,55			1	1	1	1	1	1	29
	10/09/24 18:00	55,31			1	1	1	1	1	1	29
	10/09/24 19:00	56,12			1	1	1	1	1	1	30
	10/09/24 20:00	56,72			1	1	1	1	1	1	29
	10/09/24 21:00	55,81			1	1	1	1	1	1	29
	10/09/24 22:00	51,74			1	1	1	1	1	1	27
10/09/24 23:00	46,53			1	1	1	1	1	1	21	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι υπήρχε προγραμματισμένη μερική διακοπή ηλεκτροδότησης στο διάστημα 07:55 έως 09:18, λόγω εργασιών.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 11/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τετάρτη	11/09/24 0:00	42,36			1	1	1	1	1	1	17
	11/09/24 1:00	41,62			1	1	1	1	1	1	14
	11/09/24 2:00	40,59			1	1	1	1	1	1	14
	11/09/24 3:00	39,48			1	1	1	1	1	1	13
	11/09/24 4:00	38,99			1	1	1	1	1	1	13
	11/09/24 5:00	38,21			1	1	1	1	1	1	11
	11/09/24 6:00	44,12			1	1	1	1	1	1	18
	11/09/24 7:00	50,64			1	1	1	1	1	1	24
	11/09/24 8:00	51,55			1	1	1	1	1	1	23
	11/09/24 9:00	53,26			1	1	1	1	1	1	28
	11/09/24 10:00	44,64			1	1	1	1		1	26
	11/09/24 11:00	44,67			1	1	1	1		1	25
	11/09/24 12:00	54,26			1	1	1	1		1	34
	11/09/24 13:00	59,22	1		1	1	1	1		1	37
	11/09/24 14:00	58,65	1		1	1	1	1		1	35
	11/09/24 15:00	57,58	1		1	1	1	1		1	34
	11/09/24 16:00	57,38	1		1	1	1	1		1	33
	11/09/24 17:00	57,86	1		1	1	1	1	1	1	28
	11/09/24 18:00	56,96	1		1	1	1	1	1	1	27
	11/09/24 19:00	58,42	1		1	1	1	1	1	1	29
11/09/24 20:00	58,67	1		1	1	1	1	1	1	28	
11/09/24 21:00	55,83	1		1	1	1	1	1	1	25	
11/09/24 22:00	56,78	1		1	1	1	1	1	1	28	
11/09/24 23:00	48,48	1		1	1	1	1	1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι υπήρχε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης στο διάστημα 09:45 έως 10:00, λόγω βλάβης της μονάδας G30.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 12/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Πέμπτη	12/09/24 0:00	44,59	1		1	1	1	1	1	1	14
	12/09/24 1:00	41,46	1		1	1	1	1	1	1	9
	12/09/24 2:00	38,38	1		1	1	1	1	1	1	8
	12/09/24 3:00	38,20	1		1	1	1	1	1	1	9
	12/09/24 4:00	38,34	1		1	1	1	1	1	1	10
	12/09/24 5:00	39,47	1		1	1	1	1	1	1	11
	12/09/24 6:00	40,91	1		1	1	1	1	1	1	11
	12/09/24 7:00	51,24	1		1	1	1	1	1	1	22
	12/09/24 8:00	51,43	1		1	1	1	1	1	1	23
	12/09/24 9:00	54,46	1			1	1	1	1	1	24
	12/09/24 10:00	54,66	1			1	1	1	1	1	24
	12/09/24 11:00	54,49	1			1	1	1	1	1	25
	12/09/24 12:00	57,61	1		1	1	1	1	1	1	27
	12/09/24 13:00	58,86	1		1	1	1	1	1	1	27
	12/09/24 14:00	57,58	1		1	1	1	1	1	1	26
	12/09/24 15:00	56,67	1		1	1	1	1	1	1	29
	12/09/24 16:00	56,01	1		1	1	1	1	1		31
	12/09/24 17:00	56,51	1		1	1	1	1	1		30
	12/09/24 18:00	56,95	1		1	1	1	1	1	1	26
	12/09/24 19:00	58,04	1		1	1	1	1	1	1	27
12/09/24 20:00	57,12	1		1	1	1	1	1	1	27	
12/09/24 21:00	53,95	1		1	1	1	1	1	1	25	
12/09/24 22:00	51,32	1		1	1	1	1	1	1	23	
12/09/24 23:00	46,72	1		1	1	1	1	1	1	17	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 13/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Παρασκευή	13/09/24 0:00	42,67	1		1	1	1	1	1	1	13
	13/09/24 1:00	41,32	1		1	1	1	1	1	1	9
	13/09/24 2:00	39,34	1		1	1	1	1	1	1	9
	13/09/24 3:00	37,18	1		1		1	1	1	1	8
	13/09/24 4:00	37,17	1		1		1	1	1	1	9
	13/09/24 5:00	38,10	1		1		1	1	1	1	10
	13/09/24 6:00	43,09	1		1		1	1	1	1	14
	13/09/24 7:00	45,46	1		1		1	1	1	1	15
	13/09/24 8:00	51,86	1		1		1	1	1	1	21
	13/09/24 9:00	54,58	1		1		1	1	1	1	23
	13/09/24 10:00	55,44	1		1		1	1	1	1	24
	13/09/24 11:00	55,32	1		1		1	1	1	1	23
	13/09/24 12:00	58,40	1		1		1	1	1	1	26
	13/09/24 13:00	58,74	1		1		1	1	1	1	26
	13/09/24 14:00	57,73	1		1	1	1	1	1	1	25
	13/09/24 15:00	57,92	1		1	1	1	1	1	1	26
	13/09/24 16:00	57,90	1		1	1	1	1	1	1	26
	13/09/24 17:00	57,90	1		1	1	1	1	1	1	26
	13/09/24 18:00	58,20	1		1	1	1	1	1	1	26
	13/09/24 19:00	58,20	1		1	1	1	1	1	1	26
	13/09/24 20:00	58,55	1		1	1	1	1	1	1	26
	13/09/24 21:00	56,04	1		1	1	1	1	1	1	25
	13/09/24 22:00	51,48	1		1	1	1	1	1	1	22
13/09/24 23:00	47,36	1		1	1	1	1	1	1	16	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 14/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Σάββατο	14/09/24 0:00	44,60	1		1	1	1	1	1	1	13
	14/09/24 1:00	41,32	1		1	1	1	1	1	1	9
	14/09/24 2:00	40,75	1		1	1	1	1	1	1	9
	14/09/24 3:00	38,57	1		1	1	1	1	1	1	8
	14/09/24 4:00	38,58	1		1	1	1	1	1	1	9
	14/09/24 5:00	38,59	1		1	1	1	1	1	1	9
	14/09/24 6:00	43,76	1		1	1	1	1	1	1	13
	14/09/24 7:00	49,27	1		1	1	1	1	1	1	21
	14/09/24 8:00	49,81	1		1	1	1	1	1	1	18
	14/09/24 9:00	54,59	1		1	1	1	1	1	1	20
	14/09/24 10:00	56,48	1		1	1	1	1	1	1	22
	14/09/24 11:00	57,46	1		1		1	1	1	1	25
	14/09/24 12:00	57,11	1		1		1	1	1	1	25
	14/09/24 13:00	59,44	1		1		1	1	1	1	27
	14/09/24 14:00	58,85	1		1		1	1	1	1	26
	14/09/24 15:00	58,94	1		1		1	1	1	1	27
	14/09/24 16:00	58,47	1		1		1	1	1	1	27
	14/09/24 17:00	58,36	1		1		1	1	1	1	27
	14/09/24 18:00	57,98	1		1		1	1	1	1	27
	14/09/24 19:00	57,94	1		1		1	1	1	1	27
14/09/24 20:00	56,99	1		1		1	1	1	1	26	
14/09/24 21:00	53,62	1		1		1	1	1	1	25	
14/09/24 22:00	50,56	1		1		1	1	1	1	24	
14/09/24 23:00	44,87	1		1		1	1	1	1	17	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 15/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Κυριακή	15/09/24 0:00	42,83	1		1		1	1	1	1	15
	15/09/24 1:00	40,16	1		1		1	1	1	1	11
	15/09/24 2:00	39,37	1		1		1	1	1	1	9
	15/09/24 3:00	38,05	1		1		1	1	1	1	9
	15/09/24 4:00	37,80	1		1		1	1	1	1	10
	15/09/24 5:00	37,81	1		1		1	1	1	1	10
	15/09/24 6:00	41,60	1		1		1	1	1	1	14
	15/09/24 7:00	47,44	1		1		1	1	1	1	19
	15/09/24 8:00	47,35	1		1		1	1	1	1	17
	15/09/24 9:00	51,15	1		1		1	1	1	1	20
	15/09/24 10:00	53,15	1		1	1	1	1	1	1	21
	15/09/24 11:00	53,09	1		1	1		1	1	1	23
	15/09/24 12:00	52,36	1		1		1	1	1	1	24
	15/09/24 13:00	53,22	1		1		1	1	1	1	24
	15/09/24 14:00	52,81	1		1		1	1	1	1	24
	15/09/24 15:00	51,72	1		1		1	1	1	1	24
	15/09/24 16:00	51,94	1		1		1	1	1	1	25
	15/09/24 17:00	52,57	1		1		1	1	1	1	25
	15/09/24 18:00	52,29	1		1		1	1	1	1	24
	15/09/24 19:00	53,59	1		1		1	1	1	1	25
	15/09/24 20:00	52,27	1		1		1	1	1	1	23
	15/09/24 21:00	50,95	1		1		1	1	1	1	23
	15/09/24 22:00	47,54	1		1		1	1	1	1	21
15/09/24 23:00	42,90	1		1		1	1	1	1	16	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 16/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Δευτέρα	16/09/24 0:00	39,39	1		1		1	1	1	1	12
	16/09/24 1:00	38,41	1		1		1	1	1	1	9
	16/09/24 2:00	36,67	1		1		1	1	1	1	9
	16/09/24 3:00	35,48	1		1		1	1	1	1	9
	16/09/24 4:00	35,60	1		1		1	1	1	1	10
	16/09/24 5:00	35,92	1		1		1	1	1	1	10
	16/09/24 6:00	40,70	1		1		1	1	1	1	14
	16/09/24 7:00	44,14	1		1		1	1	1	1	17
	16/09/24 8:00	47,99	1		1		1	1	1	1	21
	16/09/24 9:00	49,91	1		1		1	1	1	1	23
	16/09/24 10:00	51,41	1		1		1	1	1	1	25
	16/09/24 11:00	52,53	1		1		1	1	1	1	26
	16/09/24 12:00	52,44	1		1		1	1	1	1	27
	16/09/24 13:00	51,86	1		1		1	1	1	1	26
	16/09/24 14:00	51,87	1		1		1	1	1	1	26
	16/09/24 15:00	52,05	1		1		1	1	1	1	27
	16/09/24 16:00	52,75	1		1		1	1	1	1	28
	16/09/24 17:00	53,00	1		1		1	1	1	1	28
	16/09/24 18:00	53,49	1		1		1	1	1	1	28
	16/09/24 19:00	53,12	1		1		1	1	1	1	27
16/09/24 20:00	52,39	1		1		1	1	1	1	26	
16/09/24 21:00	49,14	1		1		1	1	1	1	23	
16/09/24 22:00	45,49	1		1		1	1	1	1	21	
16/09/24 23:00	41,66	1		1		1	1	1	1	16	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 17/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τρίτη	17/09/24 0:00	38,29	1		1		1	1	1	1	12
	17/09/24 1:00	37,35	1		1		1	1	1	1	9
	17/09/24 2:00	35,74	1		1		1	1	1	1	9
	17/09/24 3:00	34,56	1		1		1	1	1	1	9
	17/09/24 4:00	33,77	1		1		1	1	1	1	9
	17/09/24 5:00	34,72	1		1		1	1	1	1	10
	17/09/24 6:00	37,80	1		1		1	1	1	1	11
	17/09/24 7:00	46,15	1		1		1	1	1	1	18
	17/09/24 8:00	46,51	1		1		1	1	1	1	21
	17/09/24 9:00	49,81	1		1		1	1	1	1	22
	17/09/24 10:00	50,00	1		1		1	1	1	1	21
	17/09/24 11:00	50,66	1		1		1	1	1	1	23
	17/09/24 12:00	52,17	1		1		1	1	1	1	24
	17/09/24 13:00	51,55	1		1		1	1	1	1	23
	17/09/24 14:00	51,91	1		1		1	1	1	1	24
	17/09/24 15:00	50,06	1		1		1	1	1	1	23
	17/09/24 16:00	49,45	1		1		1	1	1	1	23
	17/09/24 17:00	51,93	1		1		1	1	1	1	25
	17/09/24 18:00	51,59	1		1		1	1	1	1	24
	17/09/24 19:00	52,45	1		1		1	1	1	1	24
17/09/24 20:00	51,67	1		1		1	1	1	1	23	
17/09/24 21:00	49,15	1		1		1	1	1	1	22	
17/09/24 22:00	45,12	1		1		1	1	1	1	19	
17/09/24 23:00	41,50	1		1		1	1	1	1	15	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 18/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τετάρτη	18/09/24 0:00	38,46	1		1		1	1	1	1	12
	18/09/24 1:00	37,20	1		1		1	1	1	1	9
	18/09/24 2:00	35,34	1		1		1	1	1	1	9
	18/09/24 3:00	34,04	1		1		1	1	1	1	9
	18/09/24 4:00	34,54	1		1		1	1	1	1	10
	18/09/24 5:00	34,67	1		1		1	1	1	1	10
	18/09/24 6:00	38,60	1		1		1	1	1	1	12
	18/09/24 7:00	46,78	1		1		1	1	1	1	18
	18/09/24 8:00	47,80	1		1		1	1	1	1	22
	18/09/24 9:00	50,38	1		1		1		1	1	25
	18/09/24 10:00	53,18	1		1		1		1	1	26
	18/09/24 11:00	53,13	1		1		1		1	1	27
	18/09/24 12:00	53,36	1		1		1		1	1	34
	18/09/24 13:00	50,86	1		1		1		1	1	32
	18/09/24 14:00	50,62	1		1		1	1	1	1	27
	18/09/24 15:00	48,80	1		1		1	1	1	1	22
	18/09/24 16:00	49,02	1		1		1	1	1	1	23
	18/09/24 17:00	48,71	1		1		1	1	1	1	21
	18/09/24 18:00	49,61	1		1		1	1	1	1	21
	18/09/24 19:00	50,98	1		1		1	1	1	1	21
	18/09/24 20:00	51,12	1		1		1	1	1	1	20
	18/09/24 21:00	48,73	1		1		1	1	1	1	19
	18/09/24 22:00	43,86	1		1		1	1	1	1	16
18/09/24 23:00	40,35	1		1		1	1	1	1	13	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά HZ βρίσκονται σε βλάβη. Σημειώθηκε μερική διακοπή στο διάστημα 12:36 έως 14:10 λόγω κακοκαιρίας.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 19/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Πέμπτη	19/09/24 0:00	37,03	1		1		1	1	1	1	10
	19/09/24 1:00	35,14	1		1		1	1	1	1	8
	19/09/24 2:00	34,29	1				1	1	1	1	9
	19/09/24 3:00	32,47	1				1	1	1	1	8
	19/09/24 4:00	32,98	1				1	1	1	1	9
	19/09/24 5:00	33,14	1				1	1	1	1	9
	19/09/24 6:00	38,60	1		1		1	1	1	1	12
	19/09/24 7:00	44,15	1		1		1	1	1	1	19
	19/09/24 8:00	47,52	1		1		1	1	1	1	18
	19/09/24 9:00	51,38	1		1		1	1	1	1	20
	19/09/24 10:00	51,25	1		1		1	1	1	1	20
	19/09/24 11:00	51,59	1		1		1	1	1	1	20
	19/09/24 12:00	51,33	1		1		1	1	1	1	20
	19/09/24 13:00	52,48	1		1		1	1	1	1	21
	19/09/24 14:00	52,68	1		1		1	1	1	1	21
	19/09/24 15:00	51,14	1		1		1	1	1	1	20
	19/09/24 16:00	51,27	1		1		1	1	1	1	21
	19/09/24 17:00	50,69	1		1		1	1	1	1	20
	19/09/24 18:00	52,56	1		1		1	1	1	1	21
	19/09/24 19:00	53,56	1		1		1	1	1	1	21
	19/09/24 20:00	52,52	1		1		1	1	1	1	20
	19/09/24 21:00	50,11	1		1		1	1	1	1	19
	19/09/24 22:00	44,81	1		1		1	1	1	1	17
19/09/24 23:00	41,49	1		1		1	1	1	1	17	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά HZ βρίσκονται σε βλάβη. Σημειώθηκε μερική διακοπή στο διάστημα 07:11 έως 08:12 λόγω εργασιών στο δίκτυο.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 20/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Παρασκευή	20/09/24 0:00	38,10	1		1		1	1	1	1	13
	20/09/24 1:00	35,29	1		1		1	1	1	1	8
	20/09/24 2:00	34,55	1		1		1	1	1	1	9
	20/09/24 3:00	31,72	1		1		1	1	1	1	7
	20/09/24 4:00	31,27	1		1		1	1	1	1	7
	20/09/24 5:00	31,69	1		1		1	1	1	1	7
	20/09/24 6:00	38,23	1		1		1	1	1	1	12
	20/09/24 7:00	43,18	1		1		1	1	1	1	14
	20/09/24 8:00	45,72	1		1		1	1	1	1	15
	20/09/24 9:00	48,95	1		1		1	1	1	1	18
	20/09/24 10:00	49,80	1		1	1	1	1	1	1	18
	20/09/24 11:00	50,00	1		1	1	1	1	1	1	17
	20/09/24 12:00	50,58	1		1	1	1	1	1	1	17
	20/09/24 13:00	51,57	1		1	1	1	1	1	1	18
	20/09/24 14:00	52,34	1		1	1	1	1	1	1	20
	20/09/24 15:00	50,71	1		1	1	1	1	1	1	19
	20/09/24 16:00	49,88	1		1	1	1	1	1	1	19
	20/09/24 17:00	50,46	1		1	1	1	1	1	1	19
	20/09/24 18:00	50,70	1		1	1	1	1	1	1	19
	20/09/24 19:00	52,43	1		1	1	1	1	1	1	20
	20/09/24 20:00	50,66	1		1	1	1	1	1	1	18
	20/09/24 21:00	47,77	1		1	1	1	1	1	1	17
	20/09/24 22:00	43,69	1		1	1	1	1	1	1	16
	20/09/24 23:00	41,34	1		1		1	1	1	1	17
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 21/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Σάββατο	21/09/24 0:00	38,23	1		1		1	1	1	1	14
	21/09/24 1:00	37,35	1		1		1	1	1	1	10
	21/09/24 2:00	35,89	1		1		1	1	1	1	9
	21/09/24 3:00	34,77	1		1		1	1	1	1	9
	21/09/24 4:00	34,09	1		1		1	1	1	1	9
	21/09/24 5:00	34,23	1		1		1	1	1	1	9
	21/09/24 6:00	35,74	1		1		1	1	1	1	9
	21/09/24 7:00	41,16	1		1		1	1	1	1	13
	21/09/24 8:00	41,15	1		1		1	1	1	1	11
	21/09/24 9:00	45,23	1		1	1	1	1	1	1	14
	21/09/24 10:00	49,80	1		1	1	1	1	1	1	16
	21/09/24 11:00	49,15	1		1	1	1	1	1	1	15
	21/09/24 12:00	50,95	1		1	1	1	1	1	1	16
	21/09/24 13:00	52,23	1		1	1	1	1	1	1	18
	21/09/24 14:00	50,68	1		1	1	1	1	1	1	17
	21/09/24 15:00	49,11	1		1	1	1	1	1	1	16
	21/09/24 16:00	49,90	1		1	1	1	1	1	1	18
	21/09/24 17:00	50,38	1		1	1	1	1	1	1	18
	21/09/24 18:00	51,21	1		1	1	1	1	1	1	18
	21/09/24 19:00	51,09	1		1	1	1	1	1	1	17
	21/09/24 20:00	48,89	1		1	1	1	1	1	1	16
	21/09/24 21:00	47,85	1		1	1	1	1	1	1	17
	21/09/24 22:00	44,33	1		1	1	1	1	1	1	13
21/09/24 23:00	41,72	1		1	1		1	1	1	14	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 22/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Κυριακή	22/09/24 0:00	37,43	1		1	1		1	1	1	13
	22/09/24 1:00	36,61	1		1	1		1	1	1	9
	22/09/24 2:00	35,95	1		1	1		1	1	1	9
	22/09/24 3:00	34,62	1		1	1		1	1	1	9
	22/09/24 4:00	34,25	1		1	1		1	1	1	9
	22/09/24 5:00	37,28	1		1	1		1	1	1	12
	22/09/24 6:00	39,04	1		1	1		1	1	1	12
	22/09/24 7:00	43,16	1		1	1		1	1	1	14
	22/09/24 8:00	45,81	1		1	1		1	1	1	16
	22/09/24 9:00	47,91	1		1	1	1	1	1	1	17
	22/09/24 10:00	48,69	1		1	1	1	1	1	1	16
	22/09/24 11:00	48,78	1		1	1	1	1	1	1	16
	22/09/24 12:00	51,12	1		1	1	1	1	1	1	19
	22/09/24 13:00	50,85	1		1	1	1	1	1	1	22
	22/09/24 14:00	47,32	1		1	1	1		1	1	21
	22/09/24 15:00	47,15	1		1	1	1		1	1	22
	22/09/24 16:00	47,78	1		1	1	1		1	1	21
	22/09/24 17:00	49,00	1		1	1	1		1	1	21
	22/09/24 18:00	50,40	1		1	1	1		1	1	22
	22/09/24 19:00	50,98	1		1	1	1		1	1	21
	22/09/24 20:00	50,78	1		1	1	1		1	1	21
	22/09/24 21:00	46,92	1		1	1	1		1	1	19
	22/09/24 22:00	43,09	1		1	1	1		1	1	18
	22/09/24 23:00	38,44	1		1	1	1		1	1	16

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 23/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Δευτέρα	23/09/24 0:00	36,01	1		1	1	1		1	1	13
	23/09/24 1:00	34,99	1		1	1	1		1	1	9
	23/09/24 2:00	33,63	1		1	1	1		1	1	8
	23/09/24 3:00	33,64	1		1	1	1		1	1	9
	23/09/24 4:00	33,86	1		1	1	1		1	1	10
	23/09/24 5:00	33,17	1		1	1	1		1	1	9
	23/09/24 6:00	37,38	1		1	1	1		1	1	11
	23/09/24 7:00	37,48	1		1	1	1		1	1	11
	23/09/24 8:00	41,08	1		1	1	1		1	1	16
	23/09/24 9:00	49,26	1		1	1	1		1	1	24
	23/09/24 10:00	48,09	1		1	1	1		1	1	22
	23/09/24 11:00	47,86	1		1	1	1	1	1	1	23
	23/09/24 12:00	49,42	1		1	1		1	1	1	24
	23/09/24 13:00	49,89	1		1	1		1	1	1	24
	23/09/24 14:00	49,19	1		1	1		1	1	1	24
	23/09/24 15:00	47,37	1		1	1		1	1	1	23
	23/09/24 16:00	46,74	1		1	1		1	1	1	21
	23/09/24 17:00	46,76	1		1	1		1	1	1	20
	23/09/24 18:00	48,80	1		1	1		1	1	1	21
	23/09/24 19:00	50,16	1		1	1		1	1	1	21
	23/09/24 20:00	50,41	1		1	1		1	1	1	21
	23/09/24 21:00	46,78	1		1	1		1	1	1	19
	23/09/24 22:00	42,49	1		1	1		1	1	1	18
23/09/24 23:00	38,85	1		1	1		1	1	1	17	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 24/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τρίτη	24/09/24 0:00	36,23	1		1	1		1	1	1	13
	24/09/24 1:00	34,65	1		1	1			1	1	11
	24/09/24 2:00	33,85	1		1	1			1	1	10
	24/09/24 3:00	33,26	1		1	1			1	1	10
	24/09/24 4:00	32,91	1		1	1			1	1	9
	24/09/24 5:00	33,47	1		1	1			1	1	9
	24/09/24 6:00	35,11	1		1	1			1	1	10
	24/09/24 7:00	39,43	1		1	1			1	1	14
	24/09/24 8:00	43,06	1		1	1			1	1	18
	24/09/24 9:00	46,65	1		1	1			1	1	22
	24/09/24 10:00	49,00	1		1	1			1	1	24
	24/09/24 11:00	48,50	1		1	1		1	1	1	23
	24/09/24 12:00	49,56	1		1	1		1	1	1	23
	24/09/24 13:00	50,21	1		1	1		1	1	1	23
	24/09/24 14:00	50,18	1		1	1		1	1	1	23
	24/09/24 15:00	50,23	1		1	1	1	1	1	1	24
	24/09/24 16:00	49,69	1		1		1	1	1	1	24
	24/09/24 17:00	48,68	1		1		1	1	1	1	23
	24/09/24 18:00	51,35	1		1		1	1	1	1	24
	24/09/24 19:00	51,25	1		1		1	1	1	1	22
	24/09/24 20:00	51,06	1		1		1	1	1	1	22
	24/09/24 21:00	47,08	1		1		1	1	1	1	17
	24/09/24 22:00	43,01	1		1		1	1	1	1	14
	24/09/24 23:00	39,90	1		1		1	1	1	1	14
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Τρία φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 25/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τετάρτη	25/09/24 0:00	35,89	1		1		1	1	1	1	13
	25/09/24 1:00	34,16	1		1		1	1	1	1	9
	25/09/24 2:00	34,11	1		1		1	1	1	1	9
	25/09/24 3:00	33,23	1		1		1	1	1	1	9
	25/09/24 4:00	32,88	1		1		1	1	1	1	9
	25/09/24 5:00	34,25	1		1		1	1	1	1	10
	25/09/24 6:00	38,87	1		1		1	1	1	1	13
	25/09/24 7:00	42,70	1		1		1	1	1	1	16
	25/09/24 8:00	47,27	1		1		1	1	1	1	20
	25/09/24 9:00	48,09	1		1		1	1	1	1	21
	25/09/24 10:00	48,57	1		1		1	1	1	1	22
	25/09/24 11:00	50,55	1		1		1	1	1	1	24
	25/09/24 12:00	50,86	1		1		1	1	1	1	25
	25/09/24 13:00	51,54	1		1		1	1	1	1	25
	25/09/24 14:00	49,68	1		1		1	1	1	1	23
	25/09/24 15:00	49,75	1		1		1	1	1	1	24
	25/09/24 16:00	48,34	1		1		1	1	1	1	23
	25/09/24 17:00	48,77	1		1		1	1	1	1	24
	25/09/24 18:00	50,34	1		1		1	1	1	1	25
	25/09/24 19:00	51,83	1		1		1	1	1	1	25
	25/09/24 20:00	51,63	1		1		1	1	1	1	24
	25/09/24 21:00	47,70	1		1		1	1	1	1	22
	25/09/24 22:00	45,91	1		1		1	1	1	1	21
	25/09/24 23:00	40,68	1		1		1	1	1	1	18
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Τρία φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 26/9/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Πέμπτη	26/09/24 0:00	37,45	1		1		1	1	1	1	14
	26/09/24 1:00	35,58	1		1		1	1	1	1	9
	26/09/24 2:00	33,12	1		1		1	1	1	1	8
	26/09/24 3:00	32,67	1		1		1	1	1	1	9
	26/09/24 4:00	33,25	1		1		1	1	1	1	10
	26/09/24 5:00	33,79	1		1		1	1	1	1	10
	26/09/24 6:00	35,23	1		1		1	1	1	1	10
	26/09/24 7:00	41,98	1		1		1	1	1	1	17
	26/09/24 8:00	45,11	1		1		1	1	1	1	20
	26/09/24 9:00	47,95	1		1		1	1	1	1	23
	26/09/24 10:00	49,53	1		1		1	1	1	1	24
	26/09/24 11:00	49,58	1		1		1	1	1	1	24
	26/09/24 12:00	50,39	1		1		1	1	1	1	24
	26/09/24 13:00	51,30	1		1		1	1	1	1	24
	26/09/24 14:00	50,09	1		1		1	1	1	1	23
	26/09/24 15:00	49,25	1		1		1	1	1	1	23
	26/09/24 16:00	48,58	1		1		1	1	1	1	23
	26/09/24 17:00	48,99	1		1		1	1	1	1	23
	26/09/24 18:00	50,66	1		1		1	1	1	1	24
	26/09/24 19:00	51,82	1		1		1	1	1	1	24
	26/09/24 20:00	50,97	1		1		1	1	1	1	23
	26/09/24 21:00	48,37	1		1		1	1	1	1	22
	26/09/24 22:00	43,96	1		1		1	1	1	1	17
	26/09/24 23:00	39,54	1		1		1	1	1	1	11
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Τρία φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 27/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Παρασκευή	27/09/24 0:00	35,98	1		1		1	1	1	1	7
	27/09/24 1:00	35,72	1		1		1	1	1	1	7
	27/09/24 2:00	35,01	1		1		1	1	1	1	6
	27/09/24 3:00	33,84	1		1		1	1	1	1	6
	27/09/24 4:00	34,37	1		1		1	1	1	1	7
	27/09/24 5:00	33,75	1		1		1	1	1	1	6
	27/09/24 6:00	38,30	1		1		1	1	1	1	9
	27/09/24 7:00	43,39	1		1		1	1	1	1	15
	27/09/24 8:00	46,10	1		1		1	1	1	1	18
	27/09/24 9:00	48,38	1		1		1	1	1	1	20
	27/09/24 10:00	49,36	1		1		1	1	1	1	21
	27/09/24 11:00	49,08	1		1		1	1	1	1	21
	27/09/24 12:00	50,60	1		1		1	1	1	1	23
	27/09/24 13:00	51,62	1		1		1	1	1	1	24
	27/09/24 14:00	50,22	1		1		1	1	1	1	23
	27/09/24 15:00	50,89	1		1		1	1	1	1	24
	27/09/24 16:00	49,59	1		1		1	1	1	1	23
	27/09/24 17:00	49,95	1		1		1	1	1	1	24
	27/09/24 18:00	49,88	1		1		1	1	1	1	24
	27/09/24 19:00	51,53	1		1		1	1	1	1	25
	27/09/24 20:00	50,02	1		1		1	1	1	1	23
	27/09/24 21:00	48,27	1		1		1	1	1	1	23
	27/09/24 22:00	47,25	1		1		1	1	1	1	23
27/09/24 23:00	42,09	1		1		1	1	1	1	16	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Τρία φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 28/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Σάββατο	28/09/24 0:00	37,14	1		1		1	1	1	1	9
	28/09/24 1:00	36,09	1		1		1	1	1	1	8
	28/09/24 2:00	34,61	1		1		1	1	1	1	7
	28/09/24 3:00	33,39	1		1		1	1	1	1	7
	28/09/24 4:00	33,93	1		1		1	1	1	1	8
	28/09/24 5:00	34,28	1		1		1	1	1	1	8
	28/09/24 6:00	38,19	1		1		1	1	1	1	11
	28/09/24 7:00	42,46	1		1		1	1	1	1	15
	28/09/24 8:00	45,32	1		1		1	1	1	1	18
	28/09/24 9:00	48,26	1		1		1	1	1	1	22
	28/09/24 10:00	48,61	1		1		1	1	1	1	23
	28/09/24 11:00	50,12	1		1		1	1	1	1	24
	28/09/24 12:00	51,67	1		1		1	1	1	1	25
	28/09/24 13:00	51,83	1		1		1	1	1	1	24
	28/09/24 14:00	52,52	1		1		1	1	1	1	24
	28/09/24 15:00	51,29	1		1		1	1	1	1	23
	28/09/24 16:00	50,89	1		1		1	1	1	1	23
	28/09/24 17:00	50,70	1		1		1	1	1	1	23
	28/09/24 18:00	49,83	1		1		1	1	1	1	22
	28/09/24 19:00	52,13	1		1		1	1	1	1	24
	28/09/24 20:00	50,51	1		1		1	1	1	1	23
	28/09/24 21:00	48,31	1		1		1	1	1	1	22
	28/09/24 22:00	44,47	1		1		1	1	1	1	18
28/09/24 23:00	41,25	1		1		1	1	1	1	15	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Τρία φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 29/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Κυριακή	29/09/24 0:00	38,53	1		1		1	1	1	1	13
	29/09/24 1:00	37,86	1		1		1	1	1	1	9
	29/09/24 2:00	34,15	1		1		1	1	1	1	7
	29/09/24 3:00	32,86	1		1		1	1	1	1	7
	29/09/24 4:00	33,22	1		1		1	1	1	1	8
	29/09/24 5:00	34,52	1		1		1	1	1	1	9
	29/09/24 6:00	38,52	1		1		1	1	1	1	12
	29/09/24 7:00	41,14	1		1		1	1	1	1	14
	29/09/24 8:00	45,07	1		1		1	1	1	1	18
	29/09/24 9:00	48,54	1		1		1	1	1	1	21
	29/09/24 10:00	48,73	1		1		1	1	1	1	21
	29/09/24 11:00	49,10	1		1		1	1	1	1	21
	29/09/24 12:00	49,31	1		1		1	1	1	1	21
	29/09/24 13:00	51,67	1		1		1	1	1	1	23
	29/09/24 14:00	51,39	1		1		1	1	1	1	23
	29/09/24 15:00	50,31	1		1		1	1	1	1	23
	29/09/24 16:00	50,75	1		1		1	1	1	1	24
	29/09/24 17:00	50,95	1		1		1	1	1	1	24
	29/09/24 18:00	51,27	1		1		1	1	1	1	24
	29/09/24 19:00	52,78	1		1		1	1	1	1	24
	29/09/24 20:00	52,10	1		1		1	1	1	1	23
	29/09/24 21:00	49,37	1		1		1	1	1	1	22
	29/09/24 22:00	47,65	1		1		1	1	1	1	21
29/09/24 23:00	43,23	1		1		1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Τρία φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 30/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Δευτέρα	30/09/24 0:00	37,50	1		1		1	1	1	1	11
	30/09/24 1:00	36,84	1		1			1	1	1	9
	30/09/24 2:00	35,69	1		1			1	1	1	9
	30/09/24 3:00	35,06	1		1			1	1	1	9
	30/09/24 4:00	34,70	1		1			1	1	1	9
	30/09/24 5:00	36,95	1		1			1	1	1	11
	30/09/24 6:00	41,73	1		1			1	1	1	15
	30/09/24 7:00	44,17	1		1	1		1	1	1	16
	30/09/24 8:00	46,74	1		1	1		1	1	1	18
	30/09/24 9:00	46,67	1		1	1		1	1	1	18
	30/09/24 10:00	46,90	1		1	1		1	1	1	19
	30/09/24 11:00	49,20	1		1	1		1	1	1	22
	30/09/24 12:00	49,43	1		1	1		1	1	1	21
	30/09/24 13:00	48,92	1		1	1		1	1	1	20
	30/09/24 14:00	48,28	1		1	1		1	1	1	20
	30/09/24 15:00	47,30	1		1	1		1	1	1	20
	30/09/24 16:00	47,45	1		1	1		1	1	1	21
	30/09/24 17:00	47,70	1		1	1		1	1	1	21
	30/09/24 18:00	48,70	1		1	1		1	1	1	21
	30/09/24 19:00	50,40	1		1	1		1	1	1	21
	30/09/24 20:00	48,29	1		1	1		1	1	1	19
	30/09/24 21:00	46,58	1		1	1		1	1	1	19
	30/09/24 22:00	41,67	1		1	1		1	1	1	14
30/09/24 23:00	41,47	1		1	1		1	1	1	12	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Τρία φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 1/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x30)
Τρίτη	01/10/24 0:00	36,95	1		1	1		1	1	1	10
	01/10/24 1:00	35,01	1		1	1		1	1	1	5
	01/10/24 2:00	33,32	1		1	1		1	1	1	5
	01/10/24 3:00	33,44	1		1	1		1	1	1	6
	01/10/24 4:00	33,42	1		1	1		1	1	1	6
	01/10/24 5:00	33,82	1		1	1		1	1	1	6
	01/10/24 6:00	37,88	1		1	1		1	1	1	8
	01/10/24 7:00	43,12	1		1	1		1	1	1	12
	01/10/24 8:00	43,56	1		1	1		1	1	1	13
	01/10/24 9:00	46,72	1		1	1		1	1	1	18
	01/10/24 10:00	45,89	1		1	1		1	1	1	16
	01/10/24 11:00	46,55	1		1	1		1	1	1	17
	01/10/24 12:00	47,39	1		1	1		1	1	1	18
	01/10/24 13:00	48,56	1		1	1		1	1	1	20
	01/10/24 14:00	47,60	1		1	1		1	1	1	19
	01/10/24 15:00	46,21	1		1	1	1	1	1	1	16
	01/10/24 16:00	45,44	1		1	1	1	1	1	1	14
	01/10/24 17:00	47,65	1		1	1	1	1	1	1	16
	01/10/24 18:00	47,64	1		1	1	1	1	1	1	15
	01/10/24 19:00	49,45	1		1	1	1	1	1	1	15
	01/10/24 20:00	47,42	1		1	1	1	1	1	1	13
	01/10/24 21:00	45,84	1		1	1	1	1	1	1	13
	01/10/24 22:00	43,34	1		1	1	1	1	1	1	10
01/10/24 23:00	38,37	1		1	1	1	1	1	1	6	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 14MW μισθωμένης ισχύος. Τρία φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 2/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x30)
Τετάρτη	02/10/24 0:00	36,23	1		1	1	1	1	1	1	5
	02/10/24 1:00	33,59	1		1	1	1	1	1	1	4
	02/10/24 2:00	34,01	1		1	1	1	1	1	1	1
	02/10/24 3:00	33,38	1		1	1	1	1	1	1	1
	02/10/24 4:00	33,29	1		1	1	1	1	1	1	1
	02/10/24 5:00	34,65	1		1	1	1	1	1	1	2
	02/10/24 6:00	38,45	1		1	1	1	1	1	1	4
	02/10/24 7:00	42,27	1		1	1	1	1	1	1	9
	02/10/24 8:00	43,38	1		1	1	1	1	1	1	12
	02/10/24 9:00	45,52	1		1	1	1	1	1	1	16
	02/10/24 10:00	45,68	1		1	1	1	1	1	1	15
	02/10/24 11:00	45,67	1		1	1	1	1	1	1	15
	02/10/24 12:00	47,78	1		1	1	1	1	1	1	16
	02/10/24 13:00	46,29	1		1	1	1	1	1	1	14
	02/10/24 14:00	44,98	1		1	1	1	1	1	1	14
	02/10/24 15:00	45,43	1		1	1	1	1	1	1	15
	02/10/24 16:00	45,60	1		1	1	1	1	1	1	15
	02/10/24 17:00	47,07	1		1	1	1	1	1	1	16
	02/10/24 18:00	48,63	1		1	1	1	1	1	1	17
	02/10/24 19:00	48,59	1		1	1	1	1	1	1	15
	02/10/24 20:00	47,43	1		1	1	1	1	1	1	14
	02/10/24 21:00	42,91	1		1	1	1	1	1	1	10
	02/10/24 22:00	41,18	1		1	1	1	1	1	1	8
02/10/24 23:00	38,90	1		1	1	1	1	1	1	8	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 14MW μισθωμένης ισχύος. Τρία φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 3/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x30)
Πέμπτη	03/10/24 0:00	36,33	1		1	1	1	1	1	1	6
	03/10/24 1:00	34,14	1		1	1	1	1	1	1	6
	03/10/24 2:00	34,07	1		1	1	1	1	1	1	2
	03/10/24 3:00	33,43	1		1	1	1	1	1	1	2
	03/10/24 4:00	33,19	1		1	1	1	1	1	1	2
	03/10/24 5:00	33,62	1		1	1	1	1	1	1	2
	03/10/24 6:00	37,45	1		1	1	1	1	1	1	6
	03/10/24 7:00	40,98	1			1	1	1	1	1	11
	03/10/24 8:00	43,97	1			1	1	1	1	1	15
	03/10/24 9:00	44,73	1			1	1	1	1	1	16
	03/10/24 10:00	45,57	1			1	1	1	1	1	15
	03/10/24 11:00	46,06	1			1	1	1	1	1	15
	03/10/24 12:00	46,61	1			1	1	1	1	1	16
	03/10/24 13:00	46,67	1			1	1	1	1	1	16
	03/10/24 14:00	45,43	1			1	1	1	1	1	15
	03/10/24 15:00	45,30	1			1	1	1	1	1	16
	03/10/24 16:00	45,73	1		1	1	1	1	1	1	16
	03/10/24 17:00	45,87	1		1	1	1	1	1	1	15
	03/10/24 18:00	47,40	1		1	1	1	1	1	1	16
	03/10/24 19:00	48,29	1		1	1	1	1	1	1	15
	03/10/24 20:00	47,52	1		1	1	1	1	1	1	14
	03/10/24 21:00	48,08	1		1	1	1	1	1	1	16
	03/10/24 22:00	42,37	1		1	1	1	1	1	1	10
03/10/24 23:00	38,11	1		1	1	1	1	1	1	7	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 14MW μισθωμένης ισχύος. Τρία φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 4/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x30)
Παρασκευή	04/10/24 0:00	34,68	1		1	1	1	1	1	1	4
	04/10/24 1:00	33,46	1		1	1	1	1	1	1	2
	04/10/24 2:00	32,45	1		1	1	1	1	1	1	
	04/10/24 3:00	31,53	1		1	1	1	1	1	1	
	04/10/24 4:00	31,06	1		1	1	1	1	1	1	
	04/10/24 5:00	33,41	1		1	1	1	1	1	1	2
	04/10/24 6:00	36,05	1		1	1	1	1	1	1	3
	04/10/24 7:00	41,28	1		1	1	1	1	1	1	9
	04/10/24 8:00	42,80	1		1	1	1	1	1	1	12
	04/10/24 9:00	45,11	1		1	1	1	1	1	1	16
	04/10/24 10:00	46,44	1		1	1	1	1	1	1	16
	04/10/24 11:00	46,22	1		1	1	1	1	1	1	15
	04/10/24 12:00	46,94	1		1	1	1	1	1	1	15
	04/10/24 13:00	47,33	1		1	1	1	1	1	1	15
	04/10/24 14:00	47,10	1		1	1	1	1	1	1	15
	04/10/24 15:00	45,66	1		1	1	1	1	1	1	15
	04/10/24 16:00	45,47	1		1	1	1	1	1	1	15
	04/10/24 17:00	46,31	1		1	1	1	1	1	1	16
	04/10/24 18:00	45,64	1		1	1	1	1	1	1	15
	04/10/24 19:00	47,53	1		1	1	1	1	1	1	15
	04/10/24 20:00	46,19	1		1	1	1	1	1	1	14
	04/10/24 21:00	45,59	1		1	1	1	1	1	1	15
	04/10/24 22:00	41,91	1		1	1	1	1	1	1	10
04/10/24 23:00	38,03	1		1	1	1	1	1	1	7	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 14MW μισθωμένης ισχύος. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 5/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x30)
Σάββατο	05/10/24 0:00	35,45	1		1	1	1	1	1	1	5
	05/10/24 1:00	34,23	1		1	1	1	1	1	1	2
	05/10/24 2:00	32,70	1		1	1	1	1	1	1	
	05/10/24 3:00	31,67	1		1	1	1	1	1	1	
	05/10/24 4:00	32,02	1		1	1	1	1	1	1	1
	05/10/24 5:00	32,37	1		1	1	1	1	1	1	1
	05/10/24 6:00	36,66	1		1	1	1	1	1	1	7
	05/10/24 7:00	40,26	1		1	1	1		1	1	12
	05/10/24 8:00	44,14	1		1	1	1		1	1	16
	05/10/24 9:00	45,70	1		1	1	1		1	1	18
	05/10/24 10:00	47,42	1		1	1	1		1	1	19
	05/10/24 11:00	48,77	1		1	1	1		1	1	20
	05/10/24 12:00	48,92	1		1	1	1		1	1	20
	05/10/24 13:00	48,87	1		1	1	1		1	1	20
	05/10/24 14:00	47,68	1		1	1	1		1	1	19
	05/10/24 15:00	47,35	1		1	1	1		1	1	20
	05/10/24 16:00	47,37	1		1	1	1		1	1	20
	05/10/24 17:00	47,58	1		1	1	1		1	1	20
	05/10/24 18:00	48,64	1		1	1	1		1	1	20
	05/10/24 19:00	50,02	1		1	1	1		1	1	21
	05/10/24 20:00	47,08	1		1	1	1		1	1	19
	05/10/24 21:00	45,06	1		1	1	1		1	1	18
	05/10/24 22:00	43,23	1		1	1	1		1	1	14
05/10/24 23:00	38,82	1		1	1	1		1	1	10	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 14MW μισθωμένης ισχύος. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 6/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x30)
Κυριακή	06/10/24 0:00	35,55	1		1	1	1		1	1	7
	06/10/24 1:00	34,75	1		1	1	1		1	1	5
	06/10/24 2:00	32,23	1		1	1	1		1	1	1
	06/10/24 3:00	32,16	1		1	1	1		1	1	2
	06/10/24 4:00	32,88	1		1	1	1		1	1	3
	06/10/24 5:00	33,29	1		1	1	1		1	1	3
	06/10/24 6:00	36,93	1		1	1	1		1	1	6
	06/10/24 7:00	38,31	1		1	1	1		1	1	9
	06/10/24 8:00	40,72	1		1	1	1		1	1	14
	06/10/24 9:00	42,58	1		1	1	1		1	1	16
	06/10/24 10:00	47,75	1		1	1	1		1	1	20
	06/10/24 11:00	47,81	1		1	1	1		1	1	19
	06/10/24 12:00	48,72	1		1	1	1	1	1	1	18
	06/10/24 13:00	48,26	1		1	1	1	1	1	1	15
	06/10/24 14:00	46,29	1		1	1	1	1	1	1	14
	06/10/24 15:00	47,10	1		1	1	1	1	1	1	15
	06/10/24 16:00	45,34	1		1	1	1	1	1	1	14
	06/10/24 17:00	45,95	1		1	1	1	1	1	1	14
	06/10/24 18:00	48,24	1		1	1	1	1	1	1	16
	06/10/24 19:00	48,30	1		1	1	1	1	1	1	14
	06/10/24 20:00	47,64	1		1	1	1	1	1	1	14
	06/10/24 21:00	46,82	1		1	1	1	1	1	1	14
	06/10/24 22:00	42,49	1		1	1	1	1	1	1	9
06/10/24 23:00	40,49	1		1	1	1	1	1	1	9	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 14MW μισθωμένης ισχύος. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 7/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			6,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x30)
Δευτέρα	07/10/24 0:00	35,82	1		1	1	1	1	1	1	6
	07/10/24 1:00	35,54	1			1	1	1	1	1	8
	07/10/24 2:00	33,30	1			1	1	1	1	1	2
	07/10/24 3:00	33,65	1			1	1	1	1	1	3
	07/10/24 4:00	33,48	1			1	1	1	1	1	3
	07/10/24 5:00	34,43	1			1	1	1	1	1	3
	07/10/24 6:00	36,73	1			1	1	1	1	1	5
	07/10/24 7:00	37,34	1			1	1	1	1	1	6
	07/10/24 8:00	44,52	1			1	1	1	1	1	14
	07/10/24 9:00	46,30	1			1	1	1	1	1	16
	07/10/24 10:00	46,71	1			1	1	1	1	1	15
	07/10/24 11:00	46,47	1			1	1	1	1	1	14
	07/10/24 12:00	48,36	1			1	1	1	1	1	16
	07/10/24 13:00	47,86	1			1	1	1	1	1	16
	07/10/24 14:00	47,32	1			1	1	1	1	1	16
	07/10/24 15:00	46,68	1			1	1	1	1	1	16
	07/10/24 16:00	46,72	1			1	1	1	1	1	16
	07/10/24 17:00	47,15	1			1	1	1	1	1	16
	07/10/24 18:00	46,44	1			1	1	1	1	1	15
	07/10/24 19:00	48,69	1			1	1	1	1	1	17
	07/10/24 20:00	47,87	1			1	1	1	1	1	17
	07/10/24 21:00	46,96	1			1	1	1	1	1	17
	07/10/24 22:00	41,38	1		1	1	1	1	1	1	11
07/10/24 23:00	38,22	1		1	1		1	1	1	11	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 14MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 8/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	6,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x30)
Τρίτη	08/10/24 0:00	35,31	1		1	1		1	1	1	9
	08/10/24 1:00	32,87	1		1	1		1	1	1	7
	08/10/24 2:00	32,01	1		1	1		1	1	1	3
	08/10/24 3:00	31,98	1		1	1		1	1	1	2
	08/10/24 4:00	31,80	1		1	1		1	1	1	2
	08/10/24 5:00	32,83	1		1	1		1	1	1	2
	08/10/24 6:00	33,58	1		1	1		1	1	1	1
	08/10/24 7:00	40,70	1		1	1		1	1	1	9
	08/10/24 8:00	43,35	1		1	1		1	1	1	12
	08/10/24 9:00	46,07	1		1	1		1	1	1	17
	08/10/24 10:00	45,82	1		1	1		1	1	1	16
	08/10/24 11:00	46,38	1		1	1		1	1	1	16
	08/10/24 12:00	45,77	1		1	1		1	1	1	15
	08/10/24 13:00	45,46	1		1	1		1	1	1	14
	08/10/24 14:00	45,72	1		1	1		1	1	1	15
	08/10/24 15:00	45,14	1		1	1		1	1	1	15
	08/10/24 16:00	45,02	1		1	1		1	1	1	15
	08/10/24 17:00	44,99	1		1	1		1	1	1	15
	08/10/24 18:00	45,59	1		1	1		1	1	1	15
	08/10/24 19:00	45,37	1		1	1		1	1	1	14
	08/10/24 20:00	45,61	1		1	1		1	1	1	15
	08/10/24 21:00	42,31	1		1	1		1	1	1	13
	08/10/24 22:00	39,82	1		1	1		1	1	1	10
08/10/24 23:00	36,42	1		1	1		1	1	1	9	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 14MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 9/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			6,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x30)
Τετάρτη	09/10/24 0:00	34,22	1		1	1		1	1	1	6
	09/10/24 1:00	32,52	1		1	1		1	1	1	4
	09/10/24 2:00	31,28	1		1	1		1	1	1	2
	09/10/24 3:00	30,88	1		1	1		1	1	1	1
	09/10/24 4:00	32,01	1		1	1		1	1	1	2
	09/10/24 5:00	33,36	1		1	1		1	1	1	3
	09/10/24 6:00	37,25	1		1	1		1	1	1	5
	09/10/24 7:00	39,02	1		1	1		1	1	1	7
	09/10/24 8:00	39,90	1		1	1		1	1	1	12
	09/10/24 9:00	46,42	1		1	1		1	1	1	17
	09/10/24 10:00	46,50	1		1	1		1	1	1	15
	09/10/24 11:00	46,79	1		1	1		1	1	1	15
	09/10/24 12:00	47,21	1		1	1		1	1	1	15
	09/10/24 13:00	46,76	1		1	1		1	1	1	14
	09/10/24 14:00	46,34	1		1	1		1	1	1	14
	09/10/24 15:00	44,50	1		1	1		1	1	1	13
	09/10/24 16:00	45,91	1		1	1		1	1	1	15
	09/10/24 17:00	46,11	1		1	1		1	1	1	15
	09/10/24 18:00	49,04	1		1	1		1	1	1	17
	09/10/24 19:00	49,14	1		1	1		1	1	1	17
	09/10/24 20:00	48,14	1		1	1		1	1	1	17
	09/10/24 21:00	43,99	1		1	1		1	1	1	13
	09/10/24 22:00	40,98	1		1	1		1	1	1	11
	09/10/24 23:00	38,07	1		1	1		1	1	1	10
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 14MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 10/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			6,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x30)
Πέμπτη	10/10/24 0:00	35,27	1		1	1		1	1	1	7
	10/10/24 1:00	33,62	1		1	1		1	1	1	5
	10/10/24 2:00	33,29	1		1	1		1	1	1	2
	10/10/24 3:00	32,59	1		1	1		1	1	1	2
	10/10/24 4:00	32,22	1		1	1		1	1	1	2
	10/10/24 5:00	33,42	1		1	1		1	1	1	3
	10/10/24 6:00	35,79	1		1	1		1	1	1	4
	10/10/24 7:00	35,68	1		1	1		1	1	1	5
	10/10/24 8:00	39,22	1		1	1	1	1	1	1	10
	10/10/24 9:00	45,01	1		1		1	1	1	1	16
	10/10/24 10:00	47,89	1		1		1	1	1	1	16
	10/10/24 11:00	48,10	1		1		1	1	1	1	15
	10/10/24 12:00	47,86	1		1		1	1	1	1	14
	10/10/24 13:00	47,99	1		1	1	1	1	1	1	14
	10/10/24 14:00	48,26	1		1	1	1	1	1	1	14
	10/10/24 15:00	47,86	1		1	1	1	1	1	1	14
	10/10/24 16:00	47,11	1		1	1	1	1	1	1	14
	10/10/24 17:00	46,83	1		1	1	1	1	1	1	14
	10/10/24 18:00	49,40	1		1	1	1	1	1	1	16
	10/10/24 19:00	50,20	1		1	1	1	1	1	1	15
	10/10/24 20:00	48,10	1		1	1	1	1	1	1	14
	10/10/24 21:00	44,55	1		1	1	1	1	1	1	12
	10/10/24 22:00	40,73	1		1	1	1	1	1	1	9
10/10/24 23:00	37,48	1		1	1	1	1	1	1	6	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 14MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή		11/10/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	6,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x30)
Παρασκευή	11/10/24 0:00	35,23	1		1	1	1	1	1	1	5
	11/10/24 1:00	33,91	1		1	1	1	1	1	1	3
	11/10/24 2:00	33,03	1		1	1	1	1	1	1	1
	11/10/24 3:00	31,31	1		1	1	1	1	1	1	
	11/10/24 4:00	30,78	1		1	1	1	1	1	1	
	11/10/24 5:00	31,86	1		1	1	1	1	1	1	2
	11/10/24 6:00	34,39			1	1	1	1	1	1	5
	11/10/24 7:00	37,98			1	1	1	1	1	1	8
	11/10/24 8:00	39,56			1	1	1	1	1	1	10
	11/10/24 9:00	45,44			1	1	1	1	1	1	17
	11/10/24 10:00	44,39			1	1	1	1	1	1	15
	11/10/24 11:00	44,11			1	1	1	1	1	1	14
	11/10/24 12:00	48,41			1	1	1	1	1	1	18
	11/10/24 13:00	46,56			1	1	1	1	1	1	17
	11/10/24 14:00	46,78			1	1	1	1	1	1	18
	11/10/24 15:00	45,04			1	1	1	1	1	1	17
	11/10/24 16:00	46,41			1	1	1	1	1	1	19
	11/10/24 17:00	46,39			1	1	1	1	1	1	19
	11/10/24 18:00	47,51			1	1	1	1	1	1	20
	11/10/24 19:00	48,67			1	1	1	1	1	1	20
	11/10/24 20:00	46,20			1	1	1	1	1	1	18
	11/10/24 21:00	44,99			1	1	1	1	1	1	19
	11/10/24 22:00	40,00			1	1	1	1	1	1	13
11/10/24 23:00	37,92			1	1	1	1	1	1	11	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 14MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 12/10/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			6,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x30)
Σάββατο	12/10/24 0:00	34,47			1	1	1	1	1	1	8
	12/10/24 1:00	33,87			1	1	1	1	1	1	6
	12/10/24 2:00	32,26			1	1	1	1	1	1	4
	12/10/24 3:00	32,16			1	1	1	1	1	1	4
	12/10/24 4:00	31,90			1	1	1	1	1	1	4
	12/10/24 5:00	34,13			1	1	1	1	1	1	6
	12/10/24 6:00	34,73			1	1	1	1	1	1	5
	12/10/24 7:00	41,62			1	1	1	1	1	1	12
	12/10/24 8:00	43,30			1	1	1	1	1	1	14
	12/10/24 9:00	45,28			1	1	1	1	1	1	16
	12/10/24 10:00	46,74			1	1	1	1	1	1	17
	12/10/24 11:00	47,01			1	1	1	1	1	1	17
	12/10/24 12:00	47,27			1	1	1	1	1	1	17
	12/10/24 13:00	47,72			1	1	1	1	1	1	18
	12/10/24 14:00	47,41			1	1	1	1	1	1	18
	12/10/24 15:00	46,29			1	1	1	1	1	1	18
	12/10/24 16:00	46,54			1	1	1	1	1	1	19
	12/10/24 17:00	46,11			1	1	1	1	1	1	19
	12/10/24 18:00	46,57			1	1	1	1	1	1	19
	12/10/24 19:00	48,06			1	1	1	1	1	1	20
	12/10/24 20:00	47,23			1	1	1	1	1	1	20
	12/10/24 21:00	46,43			1	1	1	1	1	1	20
	12/10/24 22:00	39,83			1	1	1	1	1	1	12
	12/10/24 23:00	36,71			1	1	1	1	1	1	9
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 14MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 13/10/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			6,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x30)
Κυριακή	13/10/24 0:00	34,42			1	1	1	1	1	1	8
	13/10/24 1:00	33,28			1	1	1	1	1	1	6
	13/10/24 2:00	32,24			1	1	1	1	1	1	4
	13/10/24 3:00	32,14			1	1	1	1	1	1	5
	13/10/24 4:00	31,62			1	1	1	1	1	1	5
	13/10/24 5:00	31,68			1	1	1	1	1	1	4
	13/10/24 6:00	39,06			1	1	1	1	1	1	10
	13/10/24 7:00	40,90			1	1	1	1	1	1	12
	13/10/24 8:00	42,12			1	1	1	1	1	1	13
	13/10/24 9:00	43,95			1	1	1	1	1	1	16
	13/10/24 10:00	45,89			1	1	1	1	1	1	16
	13/10/24 11:00	46,01			1	1	1	1	1	1	16
	13/10/24 12:00	46,39			1	1	1	1	1	1	16
	13/10/24 13:00	45,88			1	1	1	1	1	1	16
	13/10/24 14:00	44,59			1	1	1	1	1	1	15
	13/10/24 15:00	43,95			1	1	1	1	1	1	17
	13/10/24 16:00	43,24				1	1	1	1	1	18
	13/10/24 17:00	43,15				1	1	1	1	1	18
	13/10/24 18:00	43,75				1	1	1	1	1	18
	13/10/24 19:00	45,86				1	1	1	1	1	20
	13/10/24 20:00	43,89				1	1	1	1	1	19
	13/10/24 21:00	41,90				1	1	1	1	1	18
	13/10/24 22:00	35,37				1	1	1	1	1	11
	13/10/24 23:00	34,12				1	1	1	1	1	10
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 14MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 14/10/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			6,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x30)
Δευτέρα	14/10/24 0:00	34,00				1	1	1	1	1	10
	14/10/24 1:00	32,66				1	1	1	1	1	8
	14/10/24 2:00	32,45				1	1	1	1	1	7
	14/10/24 3:00	31,46				1	1	1	1	1	6
	14/10/24 4:00	31,02				1	1	1	1	1	6
	14/10/24 5:00	33,32				1	1	1	1	1	8
	14/10/24 6:00	35,86				1	1	1	1	1	10
	14/10/24 7:00	38,85				1	1	1	1	1	14
	14/10/24 8:00	42,02				1	1	1	1	1	18
	14/10/24 9:00	43,50			1	1	1	1	1	1	18
	14/10/24 10:00	43,60			1	1	1	1	1	1	16
	14/10/24 11:00	44,81			1	1	1	1	1	1	17
	14/10/24 12:00	45,11			1	1	1	1	1	1	16
	14/10/24 13:00	46,16			1	1	1	1	1	1	19
	14/10/24 14:00	43,85			1	1	1	1	1	1	17
	14/10/24 15:00	43,91			1	1	1	1	1	1	16
	14/10/24 16:00	44,27			1	1	1	1	1	1	16
	14/10/24 17:00	43,88			1	1	1	1	1	1	16
	14/10/24 18:00	45,85			1	1	1	1	1	1	18
	14/10/24 19:00	46,53			1	1	1	1	1	1	17
	14/10/24 20:00	44,18			1	1	1	1	1	1	17
	14/10/24 21:00	41,67			1	1	1	1	1	1	14
	14/10/24 22:00	39,71			1	1	1	1	1	1	11
	14/10/24 23:00	35,33			1	1	1	1	1	1	7
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 14MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 15/10/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			6,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x30)
Τρίτη	15/10/24 0:00	34,20			1	1	1	1	1	1	6
	15/10/24 1:00	33,04			1	1	1	1	1	1	4
	15/10/24 2:00	32,40			1	1	1	1	1	1	3
	15/10/24 3:00	32,31			1	1	1	1	1	1	3
	15/10/24 4:00	32,20			1	1	1	1	1	1	2
	15/10/24 5:00	34,27			1	1	1	1	1	1	4
	15/10/24 6:00	37,81			1	1	1	1	1	1	8
	15/10/24 7:00	38,28			1	1	1	1	1	1	9
	15/10/24 8:00	40,74			1	1	1	1	1	1	13
	15/10/24 9:00	42,91			1	1	1	1	1	1	16
	15/10/24 10:00	43,67			1	1	1	1	1	1	16
	15/10/24 11:00	44,20			1	1	1	1	1	1	16
	15/10/24 12:00	44,40			1	1	1	1	1	1	16
	15/10/24 13:00	44,53			1	1	1	1	1	1	16
	15/10/24 14:00	44,23			1	1	1	1	1	1	16
	15/10/24 15:00	44,13			1	1	1	1	1	1	16
	15/10/24 16:00	44,08			1	1	1	1	1	1	17
	15/10/24 17:00	43,73			1	1	1	1	1	1	17
	15/10/24 18:00	43,86			1	1	1	1	1	1	17
	15/10/24 19:00	44,45			1	1	1	1	1	1	16
	15/10/24 20:00	43,72			1	1	1	1	1	1	15
	15/10/24 21:00	40,06			1	1	1	1	1	1	12
	15/10/24 22:00	37,96			1	1	1	1	1	1	9
15/10/24 23:00	35,53			1	1	1	1	1	1	7	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 14MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 16/10/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			6,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x30)
Τετάρτη	16/10/24 0:00	33,09			1	1	1	1	1	1	4
	16/10/24 1:00	31,58			1	1	1	1	1	1	2
	16/10/24 2:00	30,92			1	1	1	1	1	1	1
	16/10/24 3:00	29,93			1	1	1	1	1	1	
	16/10/24 4:00	29,82			1	1	1	1	1	1	
	16/10/24 5:00	30,05			1	1	1	1	1	1	
	16/10/24 6:00	39,85			1	1	1	1	1	1	10
	16/10/24 7:00	40,55			1	1	1	1	1	1	11
	16/10/24 8:00	41,34			1	1	1	1	1	1	13
	16/10/24 9:00	42,54			1	1	1	1	1	1	16
	16/10/24 10:00	42,83			1	1	1	1	1	1	15
	16/10/24 11:00	43,12			1	1	1	1	1	1	15
	16/10/24 12:00	43,44			1	1	1	1	1	1	15
	16/10/24 13:00	44,29			1	1	1	1	1	1	16
	16/10/24 14:00	43,58			1	1	1	1	1	1	16
	16/10/24 15:00	43,80			1	1	1	1	1	1	17
	16/10/24 16:00	43,74			1	1	1	1	1	1	17
	16/10/24 17:00	44,16			1	1	1	1	1	1	17
	16/10/24 18:00	45,74			1	1	1	1	1	1	17
	16/10/24 19:00	47,42			1	1	1	1	1	1	19
	16/10/24 20:00	46,10			1	1	1	1	1	1	18
	16/10/24 21:00	42,13			1	1	1	1	1	1	12
	16/10/24 22:00	37,16			1	1	1	1	1	1	9
	16/10/24 23:00	35,58			1	1	1	1	1	1	7
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 14MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 17/10/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x30)
Πέμπτη	17/10/24 0:00	32,73			1	1	1	1	1	1	4
	17/10/24 1:00	32,03			1	1	1	1	1	1	3
	17/10/24 2:00	32,56			1	1	1	1	1	1	3
	17/10/24 3:00	31,62			1	1	1	1	1	1	2
	17/10/24 4:00	31,86			1	1	1	1	1	1	2
	17/10/24 5:00	33,40			1	1	1	1	1	1	3
	17/10/24 6:00	36,40			1	1	1	1	1	1	7
	17/10/24 7:00	40,23			1	1	1	1	1	1	11
	17/10/24 8:00	41,66			1	1	1	1	1	1	14
	17/10/24 9:00	43,30			1	1	1	1	1	1	16
	17/10/24 10:00	43,66			1	1	1	1	1	1	15
	17/10/24 11:00	43,62			1	1	1	1	1	1	15
	17/10/24 12:00	43,91			1	1	1	1	1	1	15
	17/10/24 13:00	43,65			1	1	1	1	1	1	15
	17/10/24 14:00	42,80			1	1	1	1	1	1	16
	17/10/24 15:00	43,05			1	1		1	1	1	19
	17/10/24 16:00	43,47			1	1	1	1	1	1	16
	17/10/24 17:00	43,01			1	1	1	1	1	1	15
	17/10/24 18:00	44,89			1	1	1	1	1	1	16
	17/10/24 19:00	44,92			1	1	1	1	1	1	15
	17/10/24 20:00	43,67			1	1	1	1	1	1	15
	17/10/24 21:00	41,52			1	1	1	1	1	1	13
	17/10/24 22:00	37,16			1	1	1	1	1	1	9
17/10/24 23:00	36,40			1	1	1	1	1	1	10	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 14MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 21/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x24)
Δευτέρα	21/10/24 0:00	30,77	1		1	1	1	1	1	1	1
	21/10/24 1:00	32,57	1		1		1	1	1	1	3
	21/10/24 2:00	28,60	1		1		1	1	1	1	
	21/10/24 3:00	28,99	1		1		1	1	1	1	1
	21/10/24 4:00	28,75	1		1		1	1	1	1	1
	21/10/24 5:00	29,50	1		1		1	1	1	1	1
	21/10/24 6:00	32,51	1		1		1	1	1	1	2
	21/10/24 7:00	36,06	1		1		1	1	1	1	5
	21/10/24 8:00	39,34	1		1		1	1	1	1	10
	21/10/24 9:00	40,17	1		1		1	1	1	1	10
	21/10/24 10:00	39,99	1		1		1	1	1	1	9
	21/10/24 11:00	40,04	1		1		1	1	1	1	9
	21/10/24 12:00	41,33	1		1		1	1	1	1	10
	21/10/24 13:00	41,45	1		1		1	1	1	1	10
	21/10/24 14:00	41,14	1		1		1	1	1	1	10
	21/10/24 15:00	39,02	1		1		1	1	1	1	9
	21/10/24 16:00	39,97	1		1		1	1	1	1	10
	21/10/24 17:00	41,56	1		1		1	1	1	1	11
	21/10/24 18:00	43,26	1		1	1	1	1	1	1	11
	21/10/24 19:00	42,75	1		1	1	1	1	1	1	9
	21/10/24 20:00	41,39	1		1	1	1	1	1	1	8
	21/10/24 21:00	38,35	1		1	1	1	1	1	1	7
	21/10/24 22:00	35,25	1		1	1	1	1	1	1	5
	21/10/24 23:00	34,94	1		1	1	1	1	1	1	5
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 8MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 22/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x24)
Τρίτη	22/10/24 0:00	30,83	1		1	1	1	1	1	1	
	22/10/24 1:00	29,10	1		1		1	1	1	1	
	22/10/24 2:00	29,27	1		1		1	1	1	1	1
	22/10/24 3:00	28,85	1		1		1	1	1	1	1
	22/10/24 4:00	28,82	1		1		1	1	1	1	1
	22/10/24 5:00	29,25	1		1		1	1	1	1	1
	22/10/24 6:00	32,57	1		1		1	1	1	1	2
	22/10/24 7:00	35,90	1		1		1	1	1	1	5
	22/10/24 8:00	36,72	1		1		1	1	1	1	7
	22/10/24 9:00	37,10	1		1	1	1	1	1	1	7
	22/10/24 10:00	37,89	1			1	1	1	1	1	7
	22/10/24 11:00	39,80	1			1		1	1	1	11
	22/10/24 12:00	39,28	1			1		1	1	1	11
	22/10/24 13:00	40,30	1			1		1	1	1	12
	22/10/24 14:00	34,90	1			1		1	1	1	7
	22/10/24 15:00	38,79	1			1		1	1	1	12
	22/10/24 16:00	38,44	1		1	1		1	1	1	9
	22/10/24 17:00	39,89	1		1	1		1	1	1	10
	22/10/24 18:00	41,11	1		1	1		1	1	1	10
	22/10/24 19:00	42,88	1		1	1		1	1	1	13
	22/10/24 20:00	40,94	1		1	1		1	1	1	11
	22/10/24 21:00	37,67	1		1	1		1	1	1	8
	22/10/24 22:00	33,68	1		1	1		1	1	1	6
	22/10/24 23:00	32,52	1		1	1		1	1	1	3
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 8MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 23/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x24)
Τετάρτη	23/10/24 0:00	29,79	1		1	1		1	1	1	
	23/10/24 1:00	28,75	1		1	1		1	1	1	
	23/10/24 2:00	28,04	1		1	1		1	1	1	
	23/10/24 3:00	28,26	1		1	1		1	1	1	1
	23/10/24 4:00	28,04	1		1	1		1	1	1	1
	23/10/24 5:00	29,17	1		1	1		1	1	1	2
	23/10/24 6:00	30,88	1		1	1		1	1	1	2
	23/10/24 7:00	32,69	1		1	1		1	1	1	6
	23/10/24 8:00	37,11	1		1	1		1	1	1	9
	23/10/24 9:00	38,06	1		1	1		1	1	1	9
	23/10/24 10:00	38,90	1		1	1		1	1	1	9
	23/10/24 11:00	38,90	1		1	1		1	1	1	9
	23/10/24 12:00	38,19	1		1	1		1	1	1	8
	23/10/24 13:00	39,28	1		1	1		1	1	1	9
	23/10/24 14:00	37,94	1		1	1		1	1	1	8
	23/10/24 15:00	37,22	1		1	1		1	1	1	8
	23/10/24 16:00	36,86	1		1	1		1	1	1	8
	23/10/24 17:00	38,73	1		1	1		1	1	1	9
	23/10/24 18:00	42,04	1		1	1		1	1	1	11
	23/10/24 19:00	40,17	1		1	1		1	1	1	7
	23/10/24 20:00	39,34	1		1	1		1	1	1	7
	23/10/24 21:00	35,81	1		1	1		1	1	1	6
	23/10/24 22:00	34,64	1		1	1		1	1	1	7
	23/10/24 23:00	34,39	1		1	1		1	1	1	7
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 8MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 24/10/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x24)
Πέμπτη	24/10/24 0:00	30,06	1		1	1		1	1	1	1
	24/10/24 1:00	28,94	1		1	1		1	1	1	1
	24/10/24 2:00	29,05	1		1	1		1	1	1	2
	24/10/24 3:00	29,29	1		1	1		1	1	1	3
	24/10/24 4:00	29,12	1		1	1		1	1	1	3
	24/10/24 5:00	28,70	1		1	1		1	1	1	2
	24/10/24 6:00	32,87	1		1	1		1	1	1	4
	24/10/24 7:00	33,27	1		1	1		1	1	1	4
	24/10/24 8:00	32,64	1		1	1		1	1	1	7
	24/10/24 9:00	37,08	1		1	1		1	1	1	11
	24/10/24 10:00	34,27	1		1	1		1	1	1	5
	24/10/24 11:00	33,99	1		1	1		1	1	1	9
	24/10/24 12:00	35,91	1		1	1		1	1	1	9
	24/10/24 13:00	37,70	1		1	1		1	1	1	8
	24/10/24 14:00	37,77	1		1	1		1	1	1	9
	24/10/24 15:00	37,73	1		1	1		1	1	1	10
	24/10/24 16:00	36,52	1		1	1		1	1	1	9
	24/10/24 17:00	38,85	1		1	1		1	1	1	11
	24/10/24 18:00	41,41	1		1	1		1	1	1	12
	24/10/24 19:00	39,26	1		1	1		1	1	1	8
	24/10/24 20:00	33,07	1		1	1		1	1	1	3
	24/10/24 21:00	36,44	1		1	1		1	1	1	8
	24/10/24 22:00	31,78	1		1	1		1	1	1	3
	24/10/24 23:00	28,83	1		1	1		1	1	1	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 8MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 25/10/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x24)
Παρασκευή	25/10/24 0:00	28,68	1		1	1		1	1	1	
	25/10/24 1:00	27,28	1		1	1		1	1	1	
	25/10/24 2:00	27,25	1		1	1		1	1	1	1
	25/10/24 3:00	26,58	1		1	1		1	1	1	1
	25/10/24 4:00	26,48	1		1	1		1	1	1	1
	25/10/24 5:00	26,98	1		1	1		1	1	1	1
	25/10/24 6:00	30,57	1		1	1		1	1	1	3
	25/10/24 7:00	30,86	1		1	1		1	1	1	3
	25/10/24 8:00	34,41	1			1		1	1	1	8
	25/10/24 9:00	34,50	1			1		1	1	1	10
	25/10/24 10:00	37,58	1			1		1	1	1	12
	25/10/24 11:00	37,30	1		1	1		1	1	1	9
	25/10/24 12:00	37,51	1		1	1		1	1	1	9
	25/10/24 13:00	37,34	1		1	1		1	1	1	9
	25/10/24 14:00	35,55	1		1	1		1	1	1	8
	25/10/24 15:00	35,18	1		1	1		1	1	1	8
	25/10/24 16:00	35,52	1		1	1		1	1	1	10
	25/10/24 17:00	37,55	1		1	1		1			22
	25/10/24 18:00	41,00	1		1	1	1	1			25
	25/10/24 19:00	40,38	1		1	1	1	1		1	21
	25/10/24 20:00	38,66	1		1	1	1	1		1	15
	25/10/24 21:00	35,95	1		1	1	1	1	1	1	11
25/10/24 22:00	32,18	1		1	1	1	1	1	1	5	
25/10/24 23:00	29,30	1		1	1		1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 8MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Δύο φορητά HZ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 16:45.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 26/10/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x24)
Σάββατο	26/10/24 0:00	28,13	1		1	1		1	1	1	
	26/10/24 1:00	26,99	1		1	1		1	1	1	
	26/10/24 2:00	26,81	1		1	1		1	1	1	1
	26/10/24 3:00	26,73	1		1	1		1	1	1	1
	26/10/24 4:00	26,54	1		1	1		1	1	1	1
	26/10/24 5:00	26,81	1		1	1		1	1	1	1
	26/10/24 6:00	30,31	1		1	1		1	1	1	3
	26/10/24 7:00	32,63	1		1	1		1	1	1	5
	26/10/24 8:00	37,00	1		1	1		1	1	1	10
	26/10/24 9:00	36,07	1		1	1		1	1	1	9
	26/10/24 10:00	36,49	1		1	1		1	1	1	9
	26/10/24 11:00	36,11	1		1	1		1	1	1	11
	26/10/24 12:00	36,58	1		1	1		1	1	1	9
	26/10/24 13:00	36,23	1		1	1		1	1	1	9
	26/10/24 14:00	34,50	1		1	1		1	1	1	8
	26/10/24 15:00	33,69	1		1	1		1	1	1	8
	26/10/24 16:00	34,20	1		1	1		1	1	1	9
	26/10/24 17:00	34,74	1		1	1		1	1	1	9
	26/10/24 18:00	37,74	1		1	1		1	1	1	11
	26/10/24 19:00	35,53	1		1	1		1	1	1	7
	26/10/24 20:00	35,41	1		1	1		1	1	1	8
	26/10/24 21:00	32,70	1		1	1			1	1	7
	26/10/24 22:00	30,80	1		1	1			1	1	6
	26/10/24 23:00	28,86	1		1	1			1	1	4
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 8MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Δύο φορητά HZ βρίσκονται σε βλάβη. Απένταξη της G8 στις 21:00 λόγω σφάλματος στην αντλία λαδιών.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 27/10/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x24)
Κυριακή	27/10/24 0:00	27,20	1		1	1			1	1	
	27/10/24 1:00	25,83	1		1	1			1	1	
	27/10/24 2:00	24,91	1		1	1			1	1	
	27/10/24 3:00	24,38	1		1	1			1	1	
	27/10/24 4:00	25,03	1		1	1			1	1	1
	27/10/24 5:00	26,53	1		1	1			1	1	2
	27/10/24 6:00	27,56	1		1	1			1	1	2
	27/10/24 7:00	31,90	1		1	1			1	1	7
	27/10/24 8:00	32,19	1		1	1			1	1	7
	27/10/24 9:00	29,88	1		1	1			1	1	8
	27/10/24 10:00	30,07	1		1	1		1	1		9
	27/10/24 11:00	27,90	1		1	1		1	1		5
	27/10/24 12:00	30,29	1		1	1		1	1		9
	27/10/24 13:00	31,38	1		1	1		1	1		8
	27/10/24 14:00	31,09	1		1	1		1	1		8
	27/10/24 15:00	32,47	1		1	1		1	1		9
	27/10/24 16:00	32,36	1		1	1		1	1		9
	27/10/24 17:00	33,19	1		1	1		1	1		9
	27/10/24 18:00	32,61	1		1	1		1	1		8
	27/10/24 19:00	31,91	1		1	1		1	1		8
	27/10/24 20:00	30,36	1		1	1		1	1		8
	27/10/24 21:00	30,92	1		1	1		1	1		10
	27/10/24 22:00	28,32	1		1	1		1	1		7
	27/10/24 23:00	26,92	1		1	1		1	1		4

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 28/10/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x24)
Δευτέρα	28/10/24 0:00	26,04	1		1	1		1	1		2
	28/10/24 1:00	24,33	1		1	1		1	1		
	28/10/24 2:00	24,13	1		1	1		1	1		
	28/10/24 3:00	23,36	1		1	1		1	1		
	28/10/24 4:00	24,10	1		1	1		1	1		1
	28/10/24 5:00	26,73	1		1	1		1	1		4
	28/10/24 6:00	30,69	1		1	1		1	1		7
	28/10/24 7:00	29,97	1		1	1		1	1		7
	28/10/24 8:00	31,64	1		1	1		1	1		10
	28/10/24 9:00	30,84	1		1	1		1	1		10
	28/10/24 10:00	31,65	1		1	1		1	1		10
	28/10/24 11:00	31,77	1		1	1		1	1		10
	28/10/24 12:00	31,90	1		1	1		1	1		9
	28/10/24 13:00	31,19	1		1	1		1	1		8
	28/10/24 14:00	31,70	1		1	1		1	1		9
	28/10/24 15:00	31,15	1		1	1		1	1		9
	28/10/24 16:00	34,37	1		1	1		1	1		12
	28/10/24 17:00	33,89	1		1	1		1	1		11
	28/10/24 18:00	33,45	1		1	1		1	1		10
	28/10/24 19:00	32,68	1		1	1		1	1		9
	28/10/24 20:00	28,51	1		1	1		1	1		6
	28/10/24 21:00	27,28	1		1	1		1	1		6
	28/10/24 22:00	26,73	1		1	1		1	1		5
	28/10/24 23:00	26,43	1		1	1		1	1		4
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 8MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 29/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x24)
Τρίτη	29/10/24 0:00	24,15	1		1	1		1	1		3
	29/10/24 1:00	22,92	1		1	1		1	1		1
	29/10/24 2:00	23,82	1		1	1		1	1		2
	29/10/24 3:00	23,26	1		1	1		1	1		2
	29/10/24 4:00	23,05	1		1	1		1	1		2
	29/10/24 5:00	24,59	1		1	1		1	1		3
	29/10/24 6:00	27,53	1		1	1		1	1		5
	29/10/24 7:00	30,72	1		1	1		1	1		9
	29/10/24 8:00	31,14	1		1	1		1	1		11
	29/10/24 9:00	32,21	1			1		1	1		12
	29/10/24 10:00	32,42	1			1		1	1		11
	29/10/24 11:00	32,32	1		1	1		1	1		9
	29/10/24 12:00	32,70	1		1	1		1	1		9
	29/10/24 13:00	31,72	1		1	1		1	1		8
	29/10/24 14:00	31,13	1		1	1		1	1		8
	29/10/24 15:00	31,51	1		1	1		1	1		9
	29/10/24 16:00	32,50	1		1	1		1	1		10
	29/10/24 17:00	32,17	1		1	1		1	1		8
	29/10/24 18:00	33,50	1		1	1		1	1		8
	29/10/24 19:00	33,04	1		1	1		1	1		8
	29/10/24 20:00	31,97	1		1	1		1	1		8
	29/10/24 21:00	28,85	1		1	1		1	1		7
	29/10/24 22:00	27,40	1		1	1		1	1		6
	29/10/24 23:00	25,95	1		1	1		1	1		3
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 8MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη			30/10/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x24)
Τετάρτη	30/10/24 0:00	23,81	1		1	1		1	1		
	30/10/24 1:00	23,56	1		1	1		1	1		1
	30/10/24 2:00	21,87	1		1	1		1	1		
	30/10/24 3:00	21,47	1		1	1		1	1		
	30/10/24 4:00	22,37	1		1	1		1	1		1
	30/10/24 5:00	24,06	1		1	1		1	1		2
	30/10/24 6:00	26,59	1		1	1		1	1		3
	30/10/24 7:00	28,92	1		1	1		1	1		6
	30/10/24 8:00	29,81	1		1	1		1	1		9
	30/10/24 9:00	30,70	1		1	1		1	1		9
	30/10/24 10:00	31,13	1		1	1		1	1		9
	30/10/24 11:00	31,38	1		1	1		1	1		9
	30/10/24 12:00	31,44	1		1	1		1	1		9
	30/10/24 13:00	31,09	1		1	1		1	1		9
	30/10/24 14:00	30,87	1		1	1		1	1		9
	30/10/24 15:00	31,38	1		1	1		1	1		10
	30/10/24 16:00	30,79	1		1	1		1	1		9
	30/10/24 17:00	32,62	1		1	1		1	1		10
	30/10/24 18:00	31,48	1		1	1		1	1		8
	30/10/24 19:00	30,27	1		1	1		1	1		8
	30/10/24 20:00	30,50	1		1	1		1	1		9
	30/10/24 21:00	26,83	1		1	1		1	1		6
	30/10/24 22:00	26,04	1		1	1		1	1		4
	30/10/24 23:00	25,22	1		1	1		1	1		3
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 8MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 31/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x24)
Πέμπτη	31/10/24 0:00	23,97	1		1	1		1	1		1
	31/10/24 1:00	23,85	1		1	1		1	1		2
	31/10/24 2:00	22,48	1		1	1		1	1		1
	31/10/24 3:00	22,04	1		1	1		1	1		1
	31/10/24 4:00	22,07	1		1	1		1	1		1
	31/10/24 5:00	23,49	1		1	1		1	1		2
	31/10/24 6:00	24,86	1		1	1		1	1		2
	31/10/24 7:00	27,95	1		1	1		1	1		6
	31/10/24 8:00	29,12	1		1	1		1	1		9
	31/10/24 9:00	30,40	1		1	1		1	1		10
	31/10/24 10:00	30,36	1		1	1		1	1		9
	31/10/24 11:00	30,56	1		1	1		1	1		9
	31/10/24 12:00	30,29	1		1	1		1	1		9
	31/10/24 13:00	29,73	1		1	1		1	1		10
	31/10/24 14:00	29,05	1		1	1		1	1		8
	31/10/24 15:00	29,24	1		1	1		1	1		9
	31/10/24 16:00	29,40	1		1	1		1	1		9
	31/10/24 17:00	31,56	1		1	1		1	1		10
	31/10/24 18:00	32,21	1		1	1		1	1		9
	31/10/24 19:00	30,65	1		1	1		1	1		8
	31/10/24 20:00	30,02	1		1	1		1	1		8
	31/10/24 21:00	27,80	1		1	1		1	1		7
	31/10/24 22:00	26,06	1		1	1		1	1		7
	31/10/24 23:00	24,60	1		1	1		1	1		3
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 8MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 1/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	01/11/24 0:00	22,71	1		1	1		1	1		1
	01/11/24 1:00	21,55	1		1	1		1	1		1
	01/11/24 2:00	20,83	1		1	1		1	1		1
	01/11/24 3:00	19,94	1		1	1		1	1		1
	01/11/24 4:00	19,85	1		1	1		1	1		1
	01/11/24 5:00	21,42	1		1	1		1	1		2
	01/11/24 6:00	22,98	1		1	1		1	1		2
	01/11/24 7:00	25,42	1		1	1		1	1		2
	01/11/24 8:00	24,37	1		1	1		1	1		1
	01/11/24 9:00	25,28	1		1	1		1	1		1
	01/11/24 10:00	27,88	1		1	1		1	1		3
	01/11/24 11:00	27,81	1		1	1		1	1		3
	01/11/24 12:00	27,72	1		1	1		1	1		3
	01/11/24 13:00	28,31	1		1	1		1	1		4
	01/11/24 14:00	27,67	1		1	1		1	1		4
	01/11/24 15:00	27,37	1		1	1		1	1		4
	01/11/24 16:00	25,93	1		1	1		1	1		3
	01/11/24 17:00	28,48	1		1	1		1	1		5
	01/11/24 18:00	27,60	1		1	1		1	1		4
	01/11/24 19:00	26,76	1		1	1		1	1		4
	01/11/24 20:00	26,43	1		1	1		1	1		4
	01/11/24 21:00	26,99	1		1	1		1	1		5
	01/11/24 22:00	23,07	1		1	1		1	1		
01/11/24 23:00	22,40	1		1	1		1	1		1	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 2/11/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	02/11/24 0:00	20,78	1		1	1		1	1		1
	02/11/24 1:00	19,93	1		1	1		1	1		1
	02/11/24 2:00	19,29	1		1	1		1	1		1
	02/11/24 3:00	18,83	1		1	1		1	1		1
	02/11/24 4:00	18,84	1		1	1		1	1		1
	02/11/24 5:00	19,21	1		1	1		1	1		1
	02/11/24 6:00	20,93	1		1	1		1	1		2
	02/11/24 7:00	22,52	1		1	1		1	1		2
	02/11/24 8:00	23,13	1		1	1		1	1		1
	02/11/24 9:00	24,40	1		1	1		1	1		1
	02/11/24 10:00	24,56	1		1	1		1	1		1
	02/11/24 11:00	25,65	1		1	1		1	1		2
	02/11/24 12:00	24,51	1		1	1		1	1		
	02/11/24 13:00	23,94	1		1	1		1	1		
	02/11/24 14:00	25,04	1		1	1		1	1		1
	02/11/24 15:00	24,06	1		1	1		1	1		
	02/11/24 16:00	24,84	1		1	1		1	1		1
	02/11/24 17:00	25,93	1		1	1		1	1		2
	02/11/24 18:00	25,43	1		1	1		1	1		2
	02/11/24 19:00	25,49	1		1	1		1	1		2
	02/11/24 20:00	23,66	1		1	1		1	1		1
	02/11/24 21:00	22,51	1		1	1		1	1		
	02/11/24 22:00	21,44	1		1	1		1	1		
02/11/24 23:00	20,05	1		1	1		1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 3/11/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	03/11/24 0:00	18,63	1		1	1		1	1		
	03/11/24 1:00	17,63	1		1	1		1	1		
	03/11/24 2:00	16,66	1		1	1		1	1		
	03/11/24 3:00	17,32	1		1	1		1	1		1
	03/11/24 4:00	17,35	1		1	1		1	1		1
	03/11/24 5:00	17,58	1		1	1		1	1		1
	03/11/24 6:00	18,45	1		1	1		1	1		1
	03/11/24 7:00	18,92	1		1	1		1	1		
	03/11/24 8:00	18,94	1			1		1	1		1
	03/11/24 9:00	24,38	1			1		1	1		5
	03/11/24 10:00	24,60	1		1	1		1	1		1
	03/11/24 11:00	23,16	1		1	1		1	1		
	03/11/24 12:00	23,03	1		1	1		1	1		
	03/11/24 13:00	22,98	1		1	1		1	1		
	03/11/24 14:00	22,45	1		1	1		1	1		
	03/11/24 15:00	22,76	1		1	1		1	1		1
	03/11/24 16:00	23,09	1		1	1		1	1		1
	03/11/24 17:00	25,19	1		1	1		1	1		2
	03/11/24 18:00	24,38	1		1	1		1	1		
	03/11/24 19:00	23,88	1		1	1		1	1		
	03/11/24 20:00	24,32	1		1	1		1	1		1
	03/11/24 21:00	22,31	1		1	1		1	1		
	03/11/24 22:00	20,24	1		1	1		1	1		
03/11/24 23:00	18,64	1		1	1		1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα			4/11/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	04/11/24 0:00	17,69	1		1	1			1		
	04/11/24 1:00	17,19	1		1	1			1		
	04/11/24 2:00	16,78	1		1	1			1		
	04/11/24 3:00	17,25	1		1	1			1		1
	04/11/24 4:00	17,17	1		1	1			1		1
	04/11/24 5:00	17,60	1		1	1			1		1
	04/11/24 6:00	18,54	1		1	1			1		1
	04/11/24 7:00	20,42	1		1	1			1		1
	04/11/24 8:00	22,58	1		1	1			1		2
	04/11/24 9:00	22,62	1		1	1			1		1
	04/11/24 10:00	22,32	1		1	1		1	1		
	04/11/24 11:00	22,26	1		1	1		1	1		
	04/11/24 12:00	22,46	1		1	1		1	1		
	04/11/24 13:00	22,85	1		1	1		1	1		
	04/11/24 14:00	22,31	1		1			1	1		
	04/11/24 15:00	21,93	1		1			1	1		
	04/11/24 16:00	21,83	1		1			1	1		
	04/11/24 17:00	22,60	1		1			1	1		
	04/11/24 18:00	25,53	1		1		1	1			14
	04/11/24 19:00	25,56	1		1		1	1			12
04/11/24 20:00	24,39	1		1		1	1			10	
04/11/24 21:00	23,53	1		1		1	1			9	
04/11/24 22:00	21,63	1		1		1	1	1		5	
04/11/24 23:00	19,09	1		1			1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 18:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Η μονάδα G6 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 5/11/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	05/11/24 0:00	17,60	1		1			1	1		
	05/11/24 1:00	17,74	1		1			1	1		1
	05/11/24 2:00	15,69	1		1			1	1		
	05/11/24 3:00	16,18	1		1			1	1		1
	05/11/24 4:00	16,23	1		1			1	1		1
	05/11/24 5:00	15,75	1		1			1	1		
	05/11/24 6:00	17,85	1		1			1	1		1
	05/11/24 7:00	19,63	1		1			1	1		1
	05/11/24 8:00	22,11	1		1			1	1		2
	05/11/24 9:00	22,40	1		1			1	1		1
	05/11/24 10:00	22,94	1		1			1	1		1
	05/11/24 11:00	22,95	1		1			1	1		1
	05/11/24 12:00	23,22	1		1			1	1		1
	05/11/24 13:00	23,64	1		1	1		1	1		1
	05/11/24 14:00	22,53	1		1	1		1	1		
	05/11/24 15:00	22,95	1		1	1		1	1		1
	05/11/24 16:00	23,35	1		1	1		1	1		1
	05/11/24 17:00	25,40	1		1	1		1	1		2
	05/11/24 18:00	24,91	1		1	1		1	1		
	05/11/24 19:00	24,55	1		1	1		1	1		
	05/11/24 20:00	23,82	1		1	1		1	1		
	05/11/24 21:00	22,30	1		1	1		1	1		
	05/11/24 22:00	20,72	1		1	1		1	1		
05/11/24 23:00	19,15	1		1	1		1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 6/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	06/11/24 0:00	17,61	1		1	1		1	1		
	06/11/24 1:00	16,28	1		1			1	1		
	06/11/24 2:00	16,48	1		1			1	1		1
	06/11/24 3:00	15,92	1		1			1	1		1
	06/11/24 4:00	16,02	1		1			1	1		1
	06/11/24 5:00	16,39	1		1			1	1		1
	06/11/24 6:00	18,59	1		1			1	1		2
	06/11/24 7:00	18,15	1		1			1	1		
	06/11/24 8:00	20,72	1		1			1	1		3
	06/11/24 9:00	22,10	1		1			1	1		1
	06/11/24 10:00	22,24	1		1			1	1		1
	06/11/24 11:00	22,42	1		1			1	1		1
	06/11/24 12:00	21,92	1		1			1	1		
	06/11/24 13:00	22,78	1		1			1	1		1
	06/11/24 14:00	21,32	1		1			1	1		
	06/11/24 15:00	22,17	1		1			1	1		1
	06/11/24 16:00	22,63	1		1			1	1		1
	06/11/24 17:00	24,61	1		1	1		1	1		2
	06/11/24 18:00	24,79	1		1	1		1	1		1
	06/11/24 19:00	23,92	1		1	1		1	1		
	06/11/24 20:00	23,00	1		1	1		1	1		
	06/11/24 21:00	21,40	1		1	1		1	1		
	06/11/24 22:00	19,78	1		1	1		1	1		
06/11/24 23:00	18,11	1		1	1		1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 7/11/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	07/11/24 0:00	16,99	1		1			1	1		
	07/11/24 1:00	16,29	1		1			1	1		
	07/11/24 2:00	16,54	1		1			1	1		1
	07/11/24 3:00	16,37	1		1			1	1		1
	07/11/24 4:00	16,30	1		1			1	1		1
	07/11/24 5:00	16,45	1		1			1	1		1
	07/11/24 6:00	17,28	1		1			1	1		1
	07/11/24 7:00	20,10	1		1			1	1		2
	07/11/24 8:00	20,69	1		1			1	1		1
	07/11/24 9:00	21,66	1		1			1	1		1
	07/11/24 10:00	22,13	1		1			1	1		1
	07/11/24 11:00	22,08	1		1			1	1		1
	07/11/24 12:00	21,32	1		1			1	1		
	07/11/24 13:00	21,39	1		1			1	1		
	07/11/24 14:00	21,38	1		1			1	1		
	07/11/24 15:00	20,98	1		1			1	1		
	07/11/24 16:00	21,97	1		1			1	1		1
	07/11/24 17:00	23,32	1		1	1		1	1		1
	07/11/24 18:00	24,48	1		1	1		1	1		1
	07/11/24 19:00	23,40	1		1	1		1	1		
07/11/24 20:00	22,70	1		1	1		1	1			
07/11/24 21:00	21,57	1		1	1		1	1			
07/11/24 22:00	19,85	1		1	1		1	1			
07/11/24 23:00	17,90	1		1	1		1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 8/11/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	08/11/24 0:00	16,46	1		1			1	1		
	08/11/24 1:00	16,30	1		1			1	1		1
	08/11/24 2:00	15,88	1		1			1	1		1
	08/11/24 3:00	15,47	1		1			1	1		1
	08/11/24 4:00	15,25	1		1			1	1		1
	08/11/24 5:00	16,86	1		1			1	1		2
	08/11/24 6:00	19,45	1		1			1	1		3
	08/11/24 7:00	18,99	1		1			1	1		1
	08/11/24 8:00	19,92	1		1			1	1		1
	08/11/24 9:00	20,77	1		1			1	1		1
	08/11/24 10:00	20,90	1		1			1	1		1
	08/11/24 11:00	20,07	1		1			1	1		
	08/11/24 12:00	19,86	1		1			1	1		
	08/11/24 13:00	20,03	1		1			1	1		
	08/11/24 14:00	20,84	1		1			1	1		1
	08/11/24 15:00	20,90	1		1			1	1		1
	08/11/24 16:00	22,08	1		1			1	1		2
	08/11/24 17:00	23,28	1		1	1		1	1		2
	08/11/24 18:00	22,60	1		1	1		1	1		
	08/11/24 19:00	22,22	1		1	1		1	1		
	08/11/24 20:00	21,68	1		1	1		1	1		
	08/11/24 21:00	20,46	1		1	1		1	1		
	08/11/24 22:00	18,94	1		1	1		1	1		
08/11/24 23:00	17,67	1		1	1			1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 9/11/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	09/11/24 0:00	16,26	1		1	1			1		
	09/11/24 1:00	15,41	1		1	1			1		
	09/11/24 2:00	14,87	1		1	1			1		
	09/11/24 3:00	14,03	1		1	1			1		
	09/11/24 4:00	14,41	1		1	1					4
	09/11/24 5:00	14,11	1		1	1					3
	09/11/24 6:00	15,23	1		1	1					4
	09/11/24 7:00	17,27	1		1	1			1		5
	09/11/24 8:00	18,68	1		1	1			1		1
	09/11/24 9:00	19,94	1		1	1			1		1
	09/11/24 10:00	20,29	1		1	1			1		1
	09/11/24 11:00	19,56	1		1	1			1		
	09/11/24 12:00	19,95	1		1	1			1		
	09/11/24 13:00	20,86	1		1	1			1		1
	09/11/24 14:00	21,03	1		1	1			1		1
	09/11/24 15:00	20,32	1		1	1			1		
	09/11/24 16:00	21,56	1		1	1			1		1
	09/11/24 17:00	22,83	1		1	1			1		2
	09/11/24 18:00	22,50	1		1	1			1		2
	09/11/24 19:00	21,94	1		1	1			1		2
	09/11/24 20:00	21,40	1		1	1			1		1
	09/11/24 21:00	20,22	1		1	1			1		
	09/11/24 22:00	18,66	1		1	1			1		
09/11/24 23:00	17,39	1		1	1			1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία. Μερική διακοπή στις 03:46 που έβγαλε εκτός την G30.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή			10/11/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	10/11/24 0:00	16,17	1		1	1			1		
	10/11/24 1:00	15,36	1		1	1			1		
	10/11/24 2:00	14,97	1		1	1			1		
	10/11/24 3:00	14,72	1		1	1			1		
	10/11/24 4:00	14,24	1		1	1			1		
	10/11/24 5:00	14,37	1		1	1			1		
	10/11/24 6:00	14,81	1		1	1			1		
	10/11/24 7:00	15,86	1		1	1			1		
	10/11/24 8:00	17,20	1		1	1			1		
	10/11/24 9:00	17,61	1		1	1			1		1
	10/11/24 10:00	16,45	1		1	1					5
	10/11/24 11:00	18,24	1		1	1					7
	10/11/24 12:00	18,96	1		1	1		1			7
	10/11/24 13:00	20,30	1		1	1		1			5
	10/11/24 14:00	19,95	1		1	1		1	1		1
	10/11/24 15:00	18,99	1		1	1		1	1		
	10/11/24 16:00	19,11	1		1	1		1	1		
	10/11/24 17:00	20,71	1		1	1		1	1		
	10/11/24 18:00	22,44	1		1	1		1	1		
	10/11/24 19:00	22,12	1		1	1		1	1		
	10/11/24 20:00	21,64	1		1	1		1	1		
10/11/24 21:00	20,43	1		1	1		1	1			
10/11/24 22:00	18,94	1		1	1		1	1			
10/11/24 23:00	17,28	1		1	1			1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία. Λόγω βραχυκυκλώματος στις 09:40 η G30 βγήκε εκτός.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			11/11/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	11/11/24 0:00	16,04	1		1	1			1		
	11/11/24 1:00	15,14	1		1	1			1		
	11/11/24 2:00	14,74	1		1	1			1		
	11/11/24 3:00	14,35	1		1	1			1		
	11/11/24 4:00	14,17	1		1	1			1		
	11/11/24 5:00	14,90	1		1	1			1		
	11/11/24 6:00	15,80	1		1	1			1		
	11/11/24 7:00	17,25	1		1	1			1		
	11/11/24 8:00	18,06	1		1	1			1		
	11/11/24 9:00	18,78	1		1	1			1		
	11/11/24 10:00	19,46	1		1	1			1		
	11/11/24 11:00	19,14	1		1	1			1		
	11/11/24 12:00	19,85	1		1	1			1		
	11/11/24 13:00	19,65	1		1	1			1		
	11/11/24 14:00	19,50	1		1	1			1		
	11/11/24 15:00	19,43	1		1	1			1		
	11/11/24 16:00	19,73	1		1	1			1		
	11/11/24 17:00	21,38	1		1	1			1		1
	11/11/24 18:00	22,16	1		1	1			1		2
	11/11/24 19:00	22,44	1		1	1			1		2
	11/11/24 20:00	21,85	1		1	1			1		1
	11/11/24 21:00	20,73	1		1	1			1		
	11/11/24 22:00	18,79	1		1	1			1		
11/11/24 23:00	17,25	1		1	1			1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 12/11/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	12/11/24 0:00	15,56	1		1	1			1		
	12/11/24 1:00	14,74	1		1	1			1		
	12/11/24 2:00	14,72	1		1	1			1		
	12/11/24 3:00	14,42	1		1	1			1		
	12/11/24 4:00	14,21	1		1	1			1		
	12/11/24 5:00	14,49	1		1	1			1		
	12/11/24 6:00	15,43	1		1	1			1		
	12/11/24 7:00	17,01	1		1	1			1		
	12/11/24 8:00	18,29	1		1	1			1		
	12/11/24 9:00	19,21	1		1	1			1		
	12/11/24 10:00	19,62	1		1	1			1		
	12/11/24 11:00	19,86	1		1	1			1		
	12/11/24 12:00	20,19	1		1	1			1		
	12/11/24 13:00	20,06	1		1	1			1		
	12/11/24 14:00	19,85	1		1	1			1		
	12/11/24 15:00	20,17	1		1	1			1		
	12/11/24 16:00	20,87	1		1	1			1		
	12/11/24 17:00	22,57	1		1	1			1		2
	12/11/24 18:00	22,61	1		1	1			1		2
	12/11/24 19:00	17,51	1		1	1			1		2
	12/11/24 20:00	18,91	1		1	1	1	1			3
	12/11/24 21:00	18,85	1		1	1	1	1			2
	12/11/24 22:00	18,46	1		1	1	1	1			1
12/11/24 23:00	15,98	1		1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία. Μερική διακοπή στις 20:00 και βγήκε εκτός η μονάδα G30.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 13/11/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	13/11/24 0:00	14,92	1		1	1	1	1			
	13/11/24 1:00	13,83	1		1	1		1			
	13/11/24 2:00	13,41	1		1	1		1			
	13/11/24 3:00	13,05	1		1	1		1			
	13/11/24 4:00	13,10	1		1	1		1			
	13/11/24 5:00	13,20	1		1	1		1			
	13/11/24 6:00	14,21	1		1	1		1			
	13/11/24 7:00	15,37	1		1	1		1			
	13/11/24 8:00	18,18	1		1	1		1			2
	13/11/24 9:00	19,00	1		1	1		1			3
	13/11/24 10:00	19,43	1		1	1		1			4
	13/11/24 11:00	18,83			1	1		1			9
	13/11/24 12:00	18,99	1		1	1		1			5
	13/11/24 13:00	18,70	1		1	1		1			3
	13/11/24 14:00	19,92	1		1	1		1			4
	13/11/24 15:00	19,36	1		1	1		1			4
	13/11/24 16:00	19,32	1		1	1		1			4
	13/11/24 17:00	20,33	1		1	1		1			4
	13/11/24 18:00	21,40	1		1	1		1			5
	13/11/24 19:00	21,00	1		1	1		1			5
	13/11/24 20:00	20,82	1		1	1		1			5
	13/11/24 21:00	19,76	1		1	1		1			4
	13/11/24 22:00	18,51	1		1	1		1			3
13/11/24 23:00	16,72	1		1	1		1			1	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 14/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	14/11/24 0:00	15,00	1		1	1		1			
	14/11/24 1:00	13,85	1		1	1		1			
	14/11/24 2:00	13,26	1		1	1		1			
	14/11/24 3:00	13,00	1		1	1		1			
	14/11/24 4:00	12,89	1		1	1		1			
	14/11/24 5:00	13,23	1		1	1		1			
	14/11/24 6:00	14,17	1		1	1		1			
	14/11/24 7:00	15,44	1		1	1		1			
	14/11/24 8:00	17,27	1		1	1		1			1
	14/11/24 9:00	19,07	1		1	1		1			3
	14/11/24 10:00	19,27	1		1	1		1			3
	14/11/24 11:00	19,20	1		1	1		1			3
	14/11/24 12:00	19,01	1		1	1		1			3
	14/11/24 13:00	19,26	1		1	1		1			3
	14/11/24 14:00	20,27	1		1	1		1			4
	14/11/24 15:00	20,25	1		1	1		1			4
	14/11/24 16:00	19,75	1		1	1		1			4
	14/11/24 17:00	20,80	1		1	1		1	1		4
	14/11/24 18:00	21,15	1		1	1		1	1		
	14/11/24 19:00	20,08	1		1	1		1	1		
	14/11/24 20:00	19,46	1		1	1		1	1		
	14/11/24 21:00	18,24	1		1	1		1	1		
	14/11/24 22:00	16,90	1		1	1		1	1		
	14/11/24 23:00	15,46	1		1			1	1		
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή			15/11/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	15/11/24 0:00	14,44	1		1			1	1		
	15/11/24 1:00	13,63	1		1			1	1		
	15/11/24 2:00	13,05	1		1			1	1		
	15/11/24 3:00	12,58	1		1			1	1		
	15/11/24 4:00	12,67	1		1			1	1		
	15/11/24 5:00	12,92	1		1			1	1		
	15/11/24 6:00	13,68	1		1			1	1		
	15/11/24 7:00	15,01	1		1			1	1		
	15/11/24 8:00	16,51	1		1			1	1		
	15/11/24 9:00	17,68	1		1			1	1		
	15/11/24 10:00	18,29	1		1			1	1		
	15/11/24 11:00	18,41	1		1			1	1		
	15/11/24 12:00	19,19	1		1			1	1		
	15/11/24 13:00	18,88	1		1			1	1		
	15/11/24 14:00	18,37	1		1			1	1		
	15/11/24 15:00	18,34	1		1			1	1		
	15/11/24 16:00	18,38	1		1			1	1		
	15/11/24 17:00	19,56	1		1			1	1		
	15/11/24 18:00	19,56	1		1	1		1	1		
	15/11/24 19:00	19,31	1		1	1		1	1		
	15/11/24 20:00	18,89	1		1	1		1	1		
	15/11/24 21:00	18,31	1		1	1		1	1		
	15/11/24 22:00	17,08	1		1	1		1	1		
	15/11/24 23:00	15,26	1		1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			16/11/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	16/11/24 0:00	14,18	1		1	1		1			
	16/11/24 1:00	13,13	1		1	1		1			
	16/11/24 2:00	12,07	1		1	1		1			
	16/11/24 3:00	11,52	1		1	1		1			
	16/11/24 4:00	12,22	1		1	1		1			
	16/11/24 5:00	12,86	1		1	1		1			
	16/11/24 6:00	13,38	1		1	1		1			
	16/11/24 7:00	14,10	1		1	1		1			
	16/11/24 8:00	15,72	1		1	1		1			
	16/11/24 9:00	17,44	1		1	1		1			1
	16/11/24 10:00	19,08	1		1	1		1			3
	16/11/24 11:00	19,83	1		1	1		1			5
	16/11/24 12:00	21,20	1		1	1		1	1		2
	16/11/24 13:00	21,63	1		1	1		1	1		2
	16/11/24 14:00	19,72	1		1	1		1	1		
	16/11/24 15:00	19,18	1		1	1		1	1		
	16/11/24 16:00	19,09	1		1	1		1	1		
	16/11/24 17:00	19,22	1		1	1		1	1		
	16/11/24 18:00	19,71	1		1	1		1	1		
	16/11/24 19:00	19,71	1		1	1		1	1		
	16/11/24 20:00	19,10	1		1	1		1	1		
	16/11/24 21:00	17,99	1		1	1		1	1		
	16/11/24 22:00	16,85	1		1	1		1	1		
16/11/24 23:00	16,26	1			1		1	1			
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 17/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	17/11/24 0:00	14,80	1			1		1	1		
	17/11/24 1:00	13,63	1			1		1	1		
	17/11/24 2:00	12,94	1			1		1	1		
	17/11/24 3:00	12,68	1			1		1	1		
	17/11/24 4:00	12,83	1			1		1	1		
	17/11/24 5:00	13,79	1			1		1	1		1
	17/11/24 6:00	13,76	1			1		1	1		
	17/11/24 7:00	14,04	1			1		1	1		
	17/11/24 8:00	15,50	1			1		1	1		
	17/11/24 9:00	16,71	1			1		1	1		
	17/11/24 10:00	18,82	1			1		1	1		1
	17/11/24 11:00	19,70	1			1		1	1		1
	17/11/24 12:00	19,69	1			1		1	1		
	17/11/24 13:00	20,52	1			1		1	1		
	17/11/24 14:00	20,04	1			1		1	1		
	17/11/24 15:00	19,66	1			1		1	1		
	17/11/24 16:00	19,88	1			1		1	1		
	17/11/24 17:00	20,37	1			1		1	1		
	17/11/24 18:00	20,96	1			1		1	1		
	17/11/24 19:00	20,63	1			1		1	1		
	17/11/24 20:00	20,40	1			1		1	1		
	17/11/24 21:00	19,14	1			1		1	1		
	17/11/24 22:00	17,40	1			1		1	1		
17/11/24 23:00	16,16	1			1		1	1			
Παρατηρήσεις:											
Η G6 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			18/11/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,3	3,3	3,0	5,0	10,5	7,0	1,0
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	18/11/24 0:00	14,87	1			1		1	1		
	18/11/24 1:00	13,82	1			1		1	1		
	18/11/24 2:00	13,27	1			1		1	1		
	18/11/24 3:00	13,78	1			1		1	1		1
	18/11/24 4:00	12,41	1			1		1	1		1
	18/11/24 5:00	13,00	1			1		1	1		1
	18/11/24 6:00	13,79	1			1		1	1		1
	18/11/24 7:00	15,01	1			1		1	1		1
	18/11/24 8:00	16,43	1			1		1	1		1
	18/11/24 9:00	18,52	1			1		1	1		2
	18/11/24 10:00	18,40	1			1		1	1		
	18/11/24 11:00	18,30	1			1		1	1		
	18/11/24 12:00	17,86	1			1		1	1		
	18/11/24 13:00	18,07	1			1		1	1		
	18/11/24 14:00	19,02	1			1		1	1		1
	18/11/24 15:00	18,32	1			1		1	1		
	18/11/24 16:00	18,39	1			1		1	1		
	18/11/24 17:00	19,31	1			1		1	1		
	18/11/24 18:00	20,33	1			1		1	1		
	18/11/24 19:00	20,31	1			1		1	1		
	18/11/24 20:00	20,62	1			1		1	1		
	18/11/24 21:00	19,57	1			1		1	1		
	18/11/24 22:00	17,75	1			1		1	1		
18/11/24 23:00	16,45	1			1		1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 19/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	19/11/24 0:00	14,84	1			1		1	1		
	19/11/24 1:00	13,84	1			1		1	1		
	19/11/24 2:00	14,34	1			1		1	1		1
	19/11/24 3:00	13,30	1			1		1	1		
	19/11/24 4:00	14,11	1			1		1	1		1
	19/11/24 5:00	14,35	1			1		1	1		1
	19/11/24 6:00	17,11	1			1		1	1		3
	19/11/24 7:00	16,81	1			1		1	1		1
	19/11/24 8:00	18,04	1			1		1	1		1
	19/11/24 9:00	18,37	1			1		1	1		1
	19/11/24 10:00	17,40	1			1	1	1	1		
	19/11/24 11:00	17,42	1			1		1	1		
	19/11/24 12:00	17,89	1		1			1	1		1
	19/11/24 13:00	17,89	1		1			1	1		1
	19/11/24 14:00	18,32	1			1		1	1		1
	19/11/24 15:00	18,48	1			1		1	1		1
	19/11/24 16:00	18,70	1			1		1	1		1
	19/11/24 17:00	20,30	1			1		1	1		1
	19/11/24 18:00	21,62	1			1		1	1		1
	19/11/24 19:00	20,52	1			1		1	1		
	19/11/24 20:00	20,14	1			1		1	1		
	19/11/24 21:00	19,42	1			1		1	1		
	19/11/24 22:00	17,88	1			1		1	1		
19/11/24 23:00	16,38	1			1		1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 20/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	20/11/24 0:00	15,08	1			1		1	1		
	20/11/24 1:00	13,95	1			1		1	1		
	20/11/24 2:00	13,45	1			1		1	1		
	20/11/24 3:00	13,31	1			1		1	1		
	20/11/24 4:00	14,14	1			1		1	1		1
	20/11/24 5:00	13,56	1			1		1	1		
	20/11/24 6:00	16,17	1			1		1	1		2
	20/11/24 7:00	17,47	1			1		1	1		2
	20/11/24 8:00	17,99	1			1		1	1		1
	20/11/24 9:00	18,57	1			1		1	1		1
	20/11/24 10:00	18,64	1			1		1	1		1
	20/11/24 11:00	18,87	1			1		1	1		1
	20/11/24 12:00	17,35	1			1		1	1		3
	20/11/24 13:00	18,75	1			1		1	1		8
	20/11/24 14:00	18,63	1			1		1	1		1
	20/11/24 15:00	19,14	1			1		1	1		1
	20/11/24 16:00	18,69	1			1		1	1		
	20/11/24 17:00	20,71	1			1		1	1		1
	20/11/24 18:00	21,64	1			1		1	1		1
	20/11/24 19:00	20,45	1			1		1	1		
	20/11/24 20:00	20,02	1			1		1	1		
	20/11/24 21:00	19,04	1			1		1	1		
	20/11/24 22:00	17,38	1			1		1	1		
20/11/24 23:00	15,71	1			1		1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 21/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	21/11/24 0:00	14,22	1			1		1	1		
	21/11/24 1:00	13,48	1			1		1	1		
	21/11/24 2:00	14,06	1			1		1	1		1
	21/11/24 3:00	13,99	1			1		1	1		1
	21/11/24 4:00	13,92	1			1		1	1		1
	21/11/24 5:00	14,24	1			1		1	1		1
	21/11/24 6:00	15,39	1			1		1	1		1
	21/11/24 7:00	16,69	1			1		1	1		1
	21/11/24 8:00	16,36	1			1		1	1		
	21/11/24 9:00	17,81	1		1			1	1		1
	21/11/24 10:00	17,44	1		1			1	1		
	21/11/24 11:00	18,45	1		1			1	1		1
	21/11/24 12:00	18,85	1		1			1	1		1
	21/11/24 13:00	19,14	1		1			1	1		1
	21/11/24 14:00	19,40	1		1			1	1		1
	21/11/24 15:00	20,15	1		1			1	1		2
	21/11/24 16:00	21,27	1		1			1	1		2
	21/11/24 17:00	21,05	1		1			1	1		1
	21/11/24 18:00	21,37	1		1			1	1		1
	21/11/24 19:00	20,97	1		1			1	1		1
	21/11/24 20:00	19,77	1		1			1	1		
	21/11/24 21:00	18,63	1		1			1	1		
	21/11/24 22:00	17,13	1		1			1	1		
21/11/24 23:00	15,65	1		1			1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή		22/11/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	22/11/24 0:00	14,45			1			1	1		
	22/11/24 1:00	14,85			1			1	1		1
	22/11/24 2:00	14,34			1			1	1		1
	22/11/24 3:00	13,84			1			1	1		1
	22/11/24 4:00	13,77			1			1	1		1
	22/11/24 5:00	14,13			1			1	1		1
	22/11/24 6:00	14,37			1			1	1		
	22/11/24 7:00	16,26			1			1	1		1
	22/11/24 8:00	16,76			1	1		1	1		1
	22/11/24 9:00	17,21			1	1		1	1		1
	22/11/24 10:00	17,61			1	1		1	1		1
	22/11/24 11:00	17,68			1	1		1	1		1
	22/11/24 12:00	17,02			1	1		1	1		
	22/11/24 13:00	17,99			1	1		1	1		1
	22/11/24 14:00	17,85			1	1		1	1		5
	22/11/24 15:00	18,32			1	1		1	1		9
	22/11/24 16:00	18,88			1	1		1	1		1
	22/11/24 17:00	19,09			1	1		1	1		
	22/11/24 18:00	19,07			1	1		1	1		
	22/11/24 19:00	18,94			1	1		1	1		
	22/11/24 20:00	18,82			1	1		1	1		
	22/11/24 21:00	18,22			1	1		1	1		
	22/11/24 22:00	17,07			1	1		1	1		
22/11/24 23:00	16,09				1		1	1		1	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 23/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	23/11/24 0:00	14,56				1		1	1		1
	23/11/24 1:00	14,10				1		1	1		1
	23/11/24 2:00	13,82				1		1	1		1
	23/11/24 3:00	13,91				1		1	1		1
	23/11/24 4:00	14,29				1		1	1		1
	23/11/24 5:00	14,23				1		1	1		1
	23/11/24 6:00	15,97			1	1		1	1		2
	23/11/24 7:00	16,35			1	1			1		2
	23/11/24 8:00	17,56			1	1			1		3
	23/11/24 9:00	17,50			1	1			1		3
	23/11/24 10:00	18,10			1	1			1		4
	23/11/24 11:00	18,86			1	1			1		4
	23/11/24 12:00	17,82			1	1		1	1		1
	23/11/24 13:00	18,26			1	1		1	1		1
	23/11/24 14:00	18,54			1	1		1	1		1
	23/11/24 15:00	18,89			1	1		1	1		1
	23/11/24 16:00	19,44			1	1		1	1		1
	23/11/24 17:00	19,41			1	1		1	1		
	23/11/24 18:00	21,32			1	1		1	1		2
	23/11/24 19:00	20,13			1	1		1	1		1
	23/11/24 20:00	20,46			1	1		1	1		1
	23/11/24 21:00	18,68			1	1		1	1		
	23/11/24 22:00	18,45			1	1		1	1		1
23/11/24 23:00	16,64			1	1		1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 24/11/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	24/11/24 0:00	15,54			1	1		1	1		
	24/11/24 1:00	14,55			1	1		1	1		
	24/11/24 2:00	14,09			1	1		1	1		
	24/11/24 3:00	14,91			1	1		1	1		1
	24/11/24 4:00	14,78			1	1		1	1		1
	24/11/24 5:00	14,95			1	1		1	1		1
	24/11/24 6:00	15,50			1	1		1	1		1
	24/11/24 7:00	16,27			1	1		1	1		1
	24/11/24 8:00	17,63			1	1		1	1		1
	24/11/24 9:00	18,54			1	1		1	1		1
	24/11/24 10:00	18,83			1	1		1	1		1
	24/11/24 11:00	19,29			1	1		1	1		1
	24/11/24 12:00	18,82			1	1		1	1		1
	24/11/24 13:00	19,28			1	1		1	1		1
	24/11/24 14:00	18,44			1	1		1	1		
	24/11/24 15:00	18,33			1	1		1	1		
	24/11/24 16:00	19,65			1	1		1	1		1
	24/11/24 17:00	19,73			1	1		1	1		
	24/11/24 18:00	21,05			1	1		1	1		2
	24/11/24 19:00	20,65			1	1		1	1		1
	24/11/24 20:00	19,84			1	1		1	1		
	24/11/24 21:00	20,39			1	1		1	1		1
	24/11/24 22:00	19,10			1	1		1	1		
	24/11/24 23:00	17,58			1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 25/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	25/11/24 0:00	16,39			1	1		1	1		
	25/11/24 1:00	15,19			1	1		1	1		
	25/11/24 2:00	14,49			1	1		1	1		
	25/11/24 3:00	14,16			1	1		1	1		
	25/11/24 4:00	14,06			1	1		1	1		
	25/11/24 5:00	15,61			1	1		1	1		1
	25/11/24 6:00	16,40			1	1		1	1		1
	25/11/24 7:00	17,79			1	1		1	1		1
	25/11/24 8:00	17,90			1	1		1	1		
	25/11/24 9:00	19,43			1	1		1	1		1
	25/11/24 10:00	18,03			1	1		1	1	1	
	25/11/24 11:00	19,11			1	1		1	1		1
	25/11/24 12:00	19,58			1	1		1	1		1
	25/11/24 13:00	19,68			1	1		1	1		1
	25/11/24 14:00	19,21			1	1		1	1		
	25/11/24 15:00	20,65			1	1		1	1		1
	25/11/24 16:00	21,04			1	1		1	1		1
	25/11/24 17:00	22,59			1	1		1	1		3
	25/11/24 18:00	24,17			1	1		1	1		5
	25/11/24 19:00	23,57			1	1		1	1		4
	25/11/24 20:00	22,22			1	1		1	1		3
	25/11/24 21:00	21,36			1	1		1	1		2
	25/11/24 22:00	19,12			1	1		1	1		
25/11/24 23:00	17,94			1	1		1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η G29 μπήκε σε δοκιμαστική λειτουργία από τις 10:15 - 10:53.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 26/11/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	26/11/24 0:00	16,64			1	1		1	1		
	26/11/24 1:00	15,66			1	1		1	1		
	26/11/24 2:00	15,97			1	1		1	1		1
	26/11/24 3:00	15,30			1	1		1	1		1
	26/11/24 4:00	15,25			1	1		1	1		1
	26/11/24 5:00	15,98			1	1		1	1		1
	26/11/24 6:00	17,01			1	1		1	1		1
	26/11/24 7:00	18,35			1	1		1	1		1
	26/11/24 8:00	19,42			1	1		1	1		1
	26/11/24 9:00	19,97			1	1		1	1		1
	26/11/24 10:00	19,21			1	1		1	1		
	26/11/24 11:00	19,68			1	1		1	1		1
	26/11/24 12:00	18,75			1	1		1	1		
	26/11/24 13:00	18,67			1	1		1	1		
	26/11/24 14:00	19,64			1	1		1	1		1
	26/11/24 15:00	20,32			1	1		1	1		1
	26/11/24 16:00	22,57			1	1		1	1		3
	26/11/24 17:00	23,74			1	1		1	1		4
	26/11/24 18:00	24,31			1	1		1	1		5
	26/11/24 19:00	23,20			1	1		1	1		4
	26/11/24 20:00	21,74			1	1		1	1		3
	26/11/24 21:00	22,00			1	1		1	1		3
	26/11/24 22:00	21,81			1	1		1	1		3
26/11/24 23:00	19,64			1	1		1	1		1	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 27/11/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	27/11/24 0:00	16,73			1	1		1	1		
	27/11/24 1:00	15,39			1	1		1	1		
	27/11/24 2:00	15,93			1	1		1	1		1
	27/11/24 3:00	15,70			1	1		1	1		1
	27/11/24 4:00	15,80			1	1		1	1		1
	27/11/24 5:00	16,02			1	1		1	1		1
	27/11/24 6:00	18,10			1	1		1	1		2
	27/11/24 7:00	18,49			1	1		1	1		1
	27/11/24 8:00	18,95			1	1		1	1		1
	27/11/24 9:00	18,94			1	1		1	1		1
	27/11/24 10:00	18,32			1	1		1	1		
	27/11/24 11:00	19,16			1	1		1	1		1
	27/11/24 12:00	18,98			1	1		1	1		1
	27/11/24 13:00	17,94			1	1		1	1		
	27/11/24 14:00	19,15			1	1		1	1		1
	27/11/24 15:00	20,16			1	1		1	1		1
	27/11/24 16:00	20,57			1	1		1	1		5
	27/11/24 17:00	22,54			1	1		1	1		8
	27/11/24 18:00	22,23			1	1		1	1		4
	27/11/24 19:00	22,49			1	1		1	1		4
	27/11/24 20:00	22,21			1	1		1	1		4
	27/11/24 21:00	21,02			1	1		1	1		3
	27/11/24 22:00	18,52			1	1		1	1		
27/11/24 23:00	18,11			1	1		1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 28/11/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	28/11/24 0:00	16,56			1	1		1	1		
	28/11/24 1:00	15,48			1	1		1	1		
	28/11/24 2:00	15,85			1	1		1	1		1
	28/11/24 3:00	15,43			1	1		1	1		1
	28/11/24 4:00	15,46			1	1		1	1		1
	28/11/24 5:00	15,73			1	1		1	1		1
	28/11/24 6:00	16,75			1	1		1	1		1
	28/11/24 7:00	17,01			1	1		1	1		
	28/11/24 8:00	18,29			1	1		1	1		1
	28/11/24 9:00	18,77			1	1		1	1		1
	28/11/24 10:00	18,17	1		1	1		1	1		
	28/11/24 11:00	18,21	1		1			1	1		
	28/11/24 12:00	18,06	1		1			1	1		
	28/11/24 13:00	17,75	1		1			1	1		
	28/11/24 14:00	17,98	1		1			1	1		
	28/11/24 15:00	18,94	1		1			1	1		1
	28/11/24 16:00	19,92	1		1			1	1		1
	28/11/24 17:00	21,90	1		1			1	1		1
	28/11/24 18:00	22,40	1		1			1	1		1
	28/11/24 19:00	23,19	1		1			1	1		1
	28/11/24 20:00	22,08	1		1			1	1		
	28/11/24 21:00	21,97	1		1			1	1		1
	28/11/24 22:00	19,14	1		1			1	1		
28/11/24 23:00	17,14	1		1			1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 29/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	29/11/24 0:00	16,79	1		1			1	1		1
	29/11/24 1:00	16,75	1		1			1	1		2
	29/11/24 2:00	14,33	1		1			1	1		
	29/11/24 3:00	14,80	1		1			1	1		1
	29/11/24 4:00	14,85	1		1			1	1		1
	29/11/24 5:00	15,03	1		1			1	1		1
	29/11/24 6:00	16,11	1		1			1	1		1
	29/11/24 7:00	17,10	1		1			1	1		1
	29/11/24 8:00	17,54	1		1			1	1		1
	29/11/24 9:00	17,05	1		1			1	1		
	29/11/24 10:00	18,06	1		1			1	1		1
	29/11/24 11:00	18,47	1		1			1	1		1
	29/11/24 12:00	18,65	1		1			1	1		1
	29/11/24 13:00	19,88	1		1			1	1		2
	29/11/24 14:00	19,29	1		1			1	1		1
	29/11/24 15:00	19,35	1		1			1	1		1
	29/11/24 16:00	19,99	1		1			1	1		1
	29/11/24 17:00	22,50	1		1			1	1		2
	29/11/24 18:00	21,41	1		1			1	1		
	29/11/24 19:00	22,34	1		1			1	1		1
	29/11/24 20:00	21,96	1		1			1	1		1
	29/11/24 21:00	21,08	1		1			1	1		1
	29/11/24 22:00	19,17	1		1			1	1		1
29/11/24 23:00	17,43	1		1			1	1		1	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			30/11/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	30/11/24 0:00	16,30	1		1			1	1		1
	30/11/24 1:00	15,52	1		1			1	1		1
	30/11/24 2:00	14,92	1		1			1	1		1
	30/11/24 3:00	13,51	1		1			1	1		
	30/11/24 4:00	14,43	1		1			1	1		1
	30/11/24 5:00	14,87	1		1			1	1		1
	30/11/24 6:00	15,58	1		1			1	1		1
	30/11/24 7:00	15,90	1		1			1	1		1
	30/11/24 8:00	17,12	1		1			1	1		1
	30/11/24 9:00	17,97	1		1			1	1		1
	30/11/24 10:00	18,51	1		1			1	1		1
	30/11/24 11:00	19,33	1		1			1	1		1
	30/11/24 12:00	19,57	1			1		1	1		1
	30/11/24 13:00	18,77	1			1		1	1		
	30/11/24 14:00	19,10	1			1		1	1		
	30/11/24 15:00	20,40	1			1		1	1		1
	30/11/24 16:00	20,52	1			1		1	1		1
	30/11/24 17:00	21,84	1			1		1	1		1
	30/11/24 18:00	21,96	1			1		1	1		1
	30/11/24 19:00	20,84	1			1		1	1		
	30/11/24 20:00	20,40	1			1		1	1		
	30/11/24 21:00	20,12	1			1		1	1		1
	30/11/24 22:00	17,81	1			1		1	1		
30/11/24 23:00	16,68	1			1		1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 1/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	01/12/24 0:00	15,28	1			1		1	1		
	01/12/24 1:00	15,34	1			1		1	1		1
	01/12/24 2:00	14,85	1			1		1	1		1
	01/12/24 3:00	13,41	1			1		1	1		
	01/12/24 4:00	14,24	1			1		1	1		1
	01/12/24 5:00	14,61	1			1		1	1		1
	01/12/24 6:00	15,08	1			1		1	1		1
	01/12/24 7:00	15,10				1		1	1		3
	01/12/24 8:00	16,39			1	1		1	1		2
	01/12/24 9:00	17,18			1	1		1	1		1
	01/12/24 10:00	17,83	1		1	1		1	1		1
	01/12/24 11:00	18,02	1		1			1	1		1
	01/12/24 12:00	18,57	1		1			1	1		1
	01/12/24 13:00	17,29	1		1			1	1		
	01/12/24 14:00	16,90	1		1			1	1		
	01/12/24 15:00	17,86	1		1			1	1		1
	01/12/24 16:00	18,32	1		1			1	1		1
	01/12/24 17:00	19,54	1		1			1	1		1
	01/12/24 18:00	20,10	1		1			1	1		1
	01/12/24 19:00	19,84	1		1			1	1		1
	01/12/24 20:00	20,09	1		1			1	1		1
	01/12/24 21:00	19,38	1		1			1	1		1
	01/12/24 22:00	16,96	1		1			1	1		
01/12/24 23:00	16,57	1		1			1	1		1	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 2/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	02/12/24 0:00	15,32	1		1			1	1		1
	02/12/24 1:00	15,59	1		1			1	1		2
	02/12/24 2:00	14,98	1		1			1	1		2
	02/12/24 3:00	13,62	1		1			1	1		1
	02/12/24 4:00	12,58	1		1			1	1		
	02/12/24 5:00	14,04	1		1			1	1		1
	02/12/24 6:00	15,89	1		1			1	1		2
	02/12/24 7:00	16,61	1		1			1	1		2
	02/12/24 8:00	16,83	1		1			1	1		1
	02/12/24 9:00	17,47	1		1			1	1		1
	02/12/24 10:00	18,43	1		1			1	1		1
	02/12/24 11:00	18,84	1		1			1	1		1
	02/12/24 12:00	19,41	1		1			1	1		1
	02/12/24 13:00	18,62	1		1			1	1		
	02/12/24 14:00	17,77	1		1			1	1		
	02/12/24 15:00	18,41	1		1			1	1		1
	02/12/24 16:00	19,00	1		1			1	1		1
	02/12/24 17:00	20,54	1		1			1	1		1
	02/12/24 18:00	20,79	1		1			1	1		
	02/12/24 19:00	20,45	1		1			1	1		
	02/12/24 20:00	19,99	1		1			1	1		
	02/12/24 21:00	19,34	1		1			1	1		
	02/12/24 22:00	17,76	1		1			1	1		
02/12/24 23:00	16,50	1		1			1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 3/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	03/12/24 0:00	15,07	1		1			1	1		
	03/12/24 1:00	15,20	1		1			1	1		1
	03/12/24 2:00	14,54	1		1			1	1		1
	03/12/24 3:00	13,74	1		1			1	1		1
	03/12/24 4:00	12,56	1		1			1	1		
	03/12/24 5:00	12,71	1		1			1	1		
	03/12/24 6:00	16,80	1		1			1	1		3
	03/12/24 7:00	16,27	1		1			1	1		1
	03/12/24 8:00	15,48	1		1			1	1		
	03/12/24 9:00	16,11			1			1	1		2
	03/12/24 10:00	19,74			1			1	1		6
	03/12/24 11:00	19,89			1			1	1		4
	03/12/24 12:00	20,02			1			1	1		4
	03/12/24 13:00	19,93			1			1	1		6
	03/12/24 14:00	20,42			1			1	1		9
	03/12/24 15:00	20,04	1		1			1	1		3
	03/12/24 16:00	20,57	1		1			1	1		1
	03/12/24 17:00	22,14	1		1			1	1		1
	03/12/24 18:00	22,55	1		1			1	1		1
	03/12/24 19:00	22,27	1		1			1	1		1
03/12/24 20:00	20,63	1		1			1	1			
03/12/24 21:00	19,64	1		1			1	1			
03/12/24 22:00	18,06	1		1			1	1			
03/12/24 23:00	17,39	1		1			1	1		1	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η G1 από τις 09:00-14:00 βγήκε εκτός λόγω δοκιμών στον αεριοστρόβιλο.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 4/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	04/12/24 0:00	17,17	1		1			1	1		2
	04/12/24 1:00	15,97	1		1			1	1		2
	04/12/24 2:00	15,42	1		1			1	1		2
	04/12/24 3:00	14,24	1		1			1	1		1
	04/12/24 4:00	14,04	1		1			1	1		1
	04/12/24 5:00	13,03	1		1			1	1		
	04/12/24 6:00	14,36	1		1			1	1		
	04/12/24 7:00	15,64	1		1			1	1		
	04/12/24 8:00	16,31	1		1			1	1		
	04/12/24 9:00	17,64	1		1			1	1		1
	04/12/24 10:00	17,48	1		1			1	1		1
	04/12/24 11:00	17,30	1		1			1	1		1
	04/12/24 12:00	17,19	1		1			1	1		1
	04/12/24 13:00	16,84	1		1			1	1		3
	04/12/24 14:00	16,85			1			1	1		1
	04/12/24 15:00	16,91			1			1	1		
	04/12/24 16:00	17,86	1		1			1	1		
	04/12/24 17:00	19,31	1		1			1	1		
	04/12/24 18:00	20,24	1		1			1	1		
	04/12/24 19:00	20,43	1		1			1	1		
	04/12/24 20:00	20,97	1		1			1	1		1
	04/12/24 21:00	20,26	1		1			1	1		1
	04/12/24 22:00	20,73	1		1			1	1		3
04/12/24 23:00	17,32	1		1			1	1		1	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η G1 από τις 14:00-16:00 βγήκε εκτός και η G30 δούλεψε σε χαμηλή φόρτιση, λόγω δοκιμών στον νέο αεριοστρόβιλο. Η παραγωγή του νέου αεριοστροβίλου ήταν 9 MW στις 14:00 και 10,5 MW στις 15:00.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 5/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	05/12/24 0:00	16,01	1		1				1		1
	05/12/24 1:00	15,12	1		1				1		1
	05/12/24 2:00	15,75	1		1				1		2
	05/12/24 3:00	15,12	1		1				1		2
	05/12/24 4:00	13,27	1		1				1		
	05/12/24 5:00	14,46	1		1				1		1
	05/12/24 6:00	16,65	1		1				1		2
	05/12/24 7:00	16,57	1		1				1		1
	05/12/24 8:00	17,12	1		1				1		1
	05/12/24 9:00	17,32	1		1				1		1
	05/12/24 10:00	17,30	1		1				1		1
	05/12/24 11:00	16,91	1		1				1		1
	05/12/24 12:00	16,97	1		1				1		1
	05/12/24 13:00	17,32	1		1				1		1
	05/12/24 14:00	18,91	1		1			1	1		2
	05/12/24 15:00	19,96	1		1	1		1	1		2
	05/12/24 16:00	19,91	1		1	1		1	1		1
	05/12/24 17:00	21,21	1		1	1			1		1
	05/12/24 18:00	21,26	1		1	1			1		1
	05/12/24 19:00	21,67	1		1	1			1		1
	05/12/24 20:00	20,55	1		1	1			1		
	05/12/24 21:00	19,47	1		1	1			1		
	05/12/24 22:00	17,70	1		1	1			1		
05/12/24 23:00	16,02	1		1	1			1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 6/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	06/12/24 0:00	15,67	1		1				1		1
	06/12/24 1:00	13,68	1		1				1		
	06/12/24 2:00	13,01	1		1				1		
	06/12/24 3:00	12,35	1		1				1		
	06/12/24 4:00	12,40	1		1				1		
	06/12/24 5:00	14,46	1		1				1		2
	06/12/24 6:00	14,74	1		1				1		1
	06/12/24 7:00	15,87	1		1				1		1
	06/12/24 8:00	16,24	1		1				1		1
	06/12/24 9:00	16,18	1		1				1		1
	06/12/24 10:00	14,99	1		1				1		
	06/12/24 11:00	17,69	1		1				1		2
	06/12/24 12:00	17,45	1		1				1		1
	06/12/24 13:00	17,96	1		1				1		1
	06/12/24 14:00	18,31	1		1				1		1
	06/12/24 15:00	18,54	1		1				1		1
	06/12/24 16:00	19,44	1		1	1			1		1
	06/12/24 17:00	20,67	1		1	1			1		1
	06/12/24 18:00	20,26	1		1	1			1		
	06/12/24 19:00	19,87	1		1	1			1		
	06/12/24 20:00	18,98	1		1	1			1		
	06/12/24 21:00	17,83	1		1	1			1		
	06/12/24 22:00	16,55	1		1	1			1		
06/12/24 23:00	15,61	1		1	1			1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 7/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	07/12/24 0:00	14,84	1		1				1		
	07/12/24 1:00	13,52	1		1				1		
	07/12/24 2:00	13,95	1		1				1		1
	07/12/24 3:00	12,74	1		1				1		
	07/12/24 4:00	13,60	1		1				1		1
	07/12/24 5:00	12,90	1		1				1		
	07/12/24 6:00	13,60	1		1				1		
	07/12/24 7:00	15,18	1		1				1		1
	07/12/24 8:00	16,00	1		1				1		1
	07/12/24 9:00	16,91	1		1				1		1
	07/12/24 10:00	15,92	1		1				1		
	07/12/24 11:00	16,40	1		1				1		
	07/12/24 12:00	15,60	1		1				1		
	07/12/24 13:00	16,44	1		1				1		1
	07/12/24 14:00	16,50	1		1				1		1
	07/12/24 15:00	16,77	1		1				1		1
	07/12/24 16:00	17,60	1		1				1		1
	07/12/24 17:00	19,24	1		1	1			1		1
	07/12/24 18:00	19,60	1		1	1			1		1
	07/12/24 19:00	20,08	1		1	1			1		1
	07/12/24 20:00	18,86	1		1	1			1		
	07/12/24 21:00	17,94	1		1	1			1		
	07/12/24 22:00	16,56	1		1	1			1		
07/12/24 23:00	15,41	1		1	1			1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 8/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	08/12/24 0:00	14,35	1		1				1		
	08/12/24 1:00	13,38	1		1				1		
	08/12/24 2:00	13,75	1		1				1		1
	08/12/24 3:00	12,43	1		1				1		
	08/12/24 4:00	13,49	1		1				1		1
	08/12/24 5:00	13,79	1		1				1		1
	08/12/24 6:00	14,33	1		1				1		1
	08/12/24 7:00	14,29	1		1				1		1
	08/12/24 8:00	14,13	1		1				1		
	08/12/24 9:00	17,00	1		1				1		2
	08/12/24 10:00	17,32	1		1				1		2
	08/12/24 11:00	17,31	1		1				1		1
	08/12/24 12:00	17,15	1		1				1		1
	08/12/24 13:00	17,84	1		1				1		1
	08/12/24 14:00	16,92	1		1				1		
	08/12/24 15:00	17,52	1		1				1		1
	08/12/24 16:00	17,71	1		1				1		1
	08/12/24 17:00	18,96	1		1	1			1		1
	08/12/24 18:00	19,38	1		1	1			1		1
	08/12/24 19:00	18,74	1		1	1			1		
	08/12/24 20:00	18,27	1		1	1			1		
	08/12/24 21:00	17,29	1		1	1			1		
	08/12/24 22:00	15,90	1		1	1			1		
08/12/24 23:00	14,59	1		1	1			1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 9/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	09/12/24 0:00	13,58	1		1				1		
	09/12/24 1:00	12,80	1		1				1		
	09/12/24 2:00	12,29	1		1				1		
	09/12/24 3:00	11,41	1		1				1		
	09/12/24 4:00	11,27	1		1				1		
	09/12/24 5:00	12,77	1		1				1		1
	09/12/24 6:00	14,97	1		1				1		2
	09/12/24 7:00	15,20	1		1				1		1
	09/12/24 8:00	15,88	1		1				1		1
	09/12/24 9:00	16,53	1		1				1		1
	09/12/24 10:00	16,70	1		1				1		1
	09/12/24 11:00	16,37	1		1				1		1
	09/12/24 12:00	10,32	1			1		1	1		1
	09/12/24 13:00	17,01	1			1		1	1		3
	09/12/24 14:00	17,27	1			1		1	1		1
	09/12/24 15:00	16,98	1			1		1	1		1
	09/12/24 16:00	17,45	1					1	1		1
	09/12/24 17:00	20,04	1					1	1		2
	09/12/24 18:00	20,12	1					1	1		1
	09/12/24 19:00	18,57	1					1	1		
	09/12/24 20:00	18,11	1					1	1		
	09/12/24 21:00	17,49	1					1	1		
	09/12/24 22:00	16,16	1					1	1		
09/12/24 23:00	14,75	1					1	1			
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Γενική διακοπή 12:00 - 12:35 .											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 10/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	10/12/24 0:00	13,39	1					1	1		
	10/12/24 1:00	12,42	1					1	1		
	10/12/24 2:00	11,85	1					1	1		
	10/12/24 3:00	11,85	1					1	1		
	10/12/24 4:00	11,91	1					1	1		
	10/12/24 5:00	12,24	1					1	1		
	10/12/24 6:00	14,90	1					1	1		2
	10/12/24 7:00	15,09	1					1	1		1
	10/12/24 8:00	15,79	1					1	1		1
	10/12/24 9:00	16,73	1					1	1		1
	10/12/24 10:00	15,60	1					1	1		
	10/12/24 11:00	15,32	1					1	1		
	10/12/24 12:00	16,13	1					1	1		1
	10/12/24 13:00	16,37	1					1	1		4
	10/12/24 14:00	16,45	1					1	1		5
	10/12/24 15:00	16,41	1					1	1		1
	10/12/24 16:00	16,90	1					1	1		1
	10/12/24 17:00	18,32	1					1	1		1
	10/12/24 18:00	17,76	1					1	1		
	10/12/24 19:00	17,72	1					1	1		
	10/12/24 20:00	17,99	1					1	1		
	10/12/24 21:00	17,14	1					1	1		
	10/12/24 22:00	15,81	1					1	1		
10/12/24 23:00	14,48	1					1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 11/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	11/12/24 0:00	13,32	1			1		1	1		
	11/12/24 1:00	13,34	1			1			1		1
	11/12/24 2:00	12,29	1			1			1		
	11/12/24 3:00	11,91	1			1			1		
	11/12/24 4:00	11,91	1			1			1		
	11/12/24 5:00	13,02	1			1			1		1
	11/12/24 6:00	14,09	1			1			1		1
	11/12/24 7:00	14,04	1			1			1		
	11/12/24 8:00	15,17	1			1			1		1
	11/12/24 9:00	15,84	1			1			1		1
	11/12/24 10:00	16,08	1			1			1		1
	11/12/24 11:00	15,03	1			1			1		
	11/12/24 12:00	14,80	1			1		1	1		
	11/12/24 13:00	15,84	1			1		1	1		1
	11/12/24 14:00	15,86	1		1	1		1	1		3
	11/12/24 15:00	16,26	1		1			1	1		1
	11/12/24 16:00	16,97	1		1			1	1		1
	11/12/24 17:00	18,17	1		1			1	1		1
	11/12/24 18:00	19,12	1		1			1	1		1
	11/12/24 19:00	18,45	1		1			1	1		
	11/12/24 20:00	18,14	1		1			1	1		
	11/12/24 21:00	17,21	1		1			1	1		
	11/12/24 22:00	15,80	1		1			1	1		
11/12/24 23:00	14,77	1		1			1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Δοκιμή απόρριψης φορτίου στους νέους αεριοστρόβιλους από τις 13:00-16:00.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 12/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	12/12/24 0:00	13,46	1		1				1		
	12/12/24 1:00	12,74	1		1				1		
	12/12/24 2:00	12,20	1		1				1		
	12/12/24 3:00	12,02	1		1				1		
	12/12/24 4:00	11,93	1		1				1		
	12/12/24 5:00	13,36	1		1				1		1
	12/12/24 6:00	14,32	1		1				1		1
	12/12/24 7:00	15,19	1		1				1		1
	12/12/24 8:00	14,52	1		1				1		
	12/12/24 9:00	15,07	1		1				1		
	12/12/24 10:00	15,94	1		1				1		1
	12/12/24 11:00	16,10	1		1				1		1
	12/12/24 12:00	16,10	1		1				1		1
	12/12/24 13:00	16,47	1		1				1		1
	12/12/24 14:00	16,62	1		1				1		1
	12/12/24 15:00	17,16	1		1				1		1
	12/12/24 16:00	17,33	1		1				1		1
	12/12/24 17:00	18,69	1		1				1		1
	12/12/24 18:00	19,22	1		1				1		1
	12/12/24 19:00	19,22	1		1				1		1
	12/12/24 20:00	18,05	1		1				1		
	12/12/24 21:00	17,13	1		1				1		
	12/12/24 22:00	15,92	1		1				1		
12/12/24 23:00	15,05	1		1				1			
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή		13/12/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	13/12/24 0:00	13,96	1		1				1		
	13/12/24 1:00	13,13	1		1				1		
	13/12/24 2:00	13,60	1		1				1		1
	13/12/24 3:00	13,18	1		1				1		1
	13/12/24 4:00	13,20	1		1				1		1
	13/12/24 5:00	13,73	1		1				1		1
	13/12/24 6:00	13,77	1		1				1		
	13/12/24 7:00	15,64	1		1				1		1
	13/12/24 8:00	14,62	1		1				1		
	13/12/24 9:00	14,93	1		1				1		
	13/12/24 10:00	15,92	1		1				1		1
	13/12/24 11:00	16,90	1		1				1		2
	13/12/24 12:00	15,91	1		1				1		
	13/12/24 13:00	15,62	1		1				1		
	13/12/24 14:00	17,01	1		1				1		1
	13/12/24 15:00	17,22	1		1				1		1
	13/12/24 16:00	18,09	1		1				1		1
	13/12/24 17:00	19,69	1		1			1	1		1
	13/12/24 18:00	20,37	1		1			1	1		1
	13/12/24 19:00	20,52	1		1			1	1		1
	13/12/24 20:00	20,75	1		1			1	1		1
	13/12/24 21:00	19,66	1		1			1	1		1
	13/12/24 22:00	18,29	1		1			1	1		1
13/12/24 23:00	15,68	1		1			1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 14/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	14/12/24 0:00	15,31	1		1				1		1
	14/12/24 1:00	15,40	1		1				1		2
	14/12/24 2:00	14,05	1		1				1		1
	14/12/24 3:00	12,91	1		1				1		
	14/12/24 4:00	13,70	1		1				1		1
	14/12/24 5:00	13,93	1		1				1		1
	14/12/24 6:00	14,58	1		1				1		1
	14/12/24 7:00	15,12	1		1				1		1
	14/12/24 8:00	16,23	1		1				1		1
	14/12/24 9:00	16,55	1		1				1		1
	14/12/24 10:00	15,76	1		1				1		
	14/12/24 11:00	16,53	1		1				1		1
	14/12/24 12:00	15,83	1		1				1		
	14/12/24 13:00	16,99	1		1				1		1
	14/12/24 14:00	17,16	1		1				1		1
	14/12/24 15:00	17,41	1		1				1		1
	14/12/24 16:00	17,96	1		1				1		1
	14/12/24 17:00	21,29	1		1			1	1		3
	14/12/24 18:00	20,26	1		1			1	1		1
	14/12/24 19:00	19,58	1		1			1	1		
	14/12/24 20:00	20,09	1		1			1	1		1
	14/12/24 21:00	20,26	1		1			1	1		2
	14/12/24 22:00	18,01	1		1			1	1		1
14/12/24 23:00	15,74	1		1				1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 15/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	15/12/24 0:00	15,37	1		1				1		1
	15/12/24 1:00	15,59	1		1				1		2
	15/12/24 2:00	13,98	1		1				1		1
	15/12/24 3:00	13,71	1		1				1		1
	15/12/24 4:00	13,29	1		1				1		1
	15/12/24 5:00	13,54	1		1				1		1
	15/12/24 6:00	13,07	1		1				1		
	15/12/24 7:00	12,98	1		1				1		
	15/12/24 8:00	14,64	1		1				1		1
	15/12/24 9:00	15,44	1		1				1		1
	15/12/24 10:00	16,51	1		1				1		1
	15/12/24 11:00	16,80	1		1				1		1
	15/12/24 12:00	17,15	1		1				1		1
	15/12/24 13:00	16,16	1		1				1		
	15/12/24 14:00	16,87	1		1				1		1
	15/12/24 15:00	16,70	1		1				1		1
	15/12/24 16:00	17,16	1		1				1		1
	15/12/24 17:00	18,49	1		1	1			1		1
	15/12/24 18:00	19,37	1		1	1			1		1
	15/12/24 19:00	19,91	1		1	1			1		1
	15/12/24 20:00	18,58	1		1	1			1		
	15/12/24 21:00	17,72	1		1	1			1		
	15/12/24 22:00	16,33	1		1	1			1		
15/12/24 23:00	15,19	1		1	1			1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 16/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	16/12/24 0:00	13,81	1		1				1		
	16/12/24 1:00	13,79	1		1				1		1
	16/12/24 2:00	13,35	1		1				1		1
	16/12/24 3:00	13,09	1		1				1		1
	16/12/24 4:00	12,95	1		1				1		1
	16/12/24 5:00	13,25	1			1			1		1
	16/12/24 6:00	14,66	1			1			1		1
	16/12/24 7:00	15,92	1			1			1		1
	16/12/24 8:00	16,42	1			1			1		1
	16/12/24 9:00	16,04	1			1			1		
	16/12/24 10:00	15,62	1			1			1		
	16/12/24 11:00	17,28	1			1			1		2
	16/12/24 12:00	17,39	1			1			1		2
	16/12/24 13:00	16,23	1			1			1		
	16/12/24 14:00	15,83	1			1			1		
	16/12/24 15:00	17,79	1			1			1		2
	16/12/24 16:00	20,14	1			1		1	1		3
	16/12/24 17:00	20,06	1			1		1	1		1
	16/12/24 18:00	19,89	1			1		1	1		
	16/12/24 19:00	19,63	1			1		1	1		
	16/12/24 20:00	19,58	1			1		1	1		
	16/12/24 21:00	19,48	1			1		1	1		1
	16/12/24 22:00	18,00	1					1	1		1
16/12/24 23:00	16,84	1					1	1		1	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 17/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	17/12/24 0:00	14,59	1					1	1		
	17/12/24 1:00	13,69	1					1	1		
	17/12/24 2:00	13,16	1					1	1		
	17/12/24 3:00	12,58	1					1	1		
	17/12/24 4:00	12,51	1					1	1		
	17/12/24 5:00	12,59	1					1	1		
	17/12/24 6:00	14,75	1					1	1		1
	17/12/24 7:00	15,56	1					1	1		1
	17/12/24 8:00	16,33	1					1	1		1
	17/12/24 9:00	15,81	1					1	1		
	17/12/24 10:00	16,70	1					1	1		1
	17/12/24 11:00	15,82	1					1	1		
	17/12/24 12:00	15,67	1					1	1		
	17/12/24 13:00	15,32	1					1	1		
	17/12/24 14:00	15,56	1					1	1		
	17/12/24 15:00	16,89	1					1	1		1
	17/12/24 16:00	17,83	1					1	1		1
	17/12/24 17:00	19,93	1					1	1		1
	17/12/24 18:00	19,77	1		1			1	1		
	17/12/24 19:00	19,62	1		1			1	1		
17/12/24 20:00	19,18	1		1			1	1			
17/12/24 21:00	18,12	1		1			1	1			
17/12/24 22:00	16,63	1		1			1	1			
17/12/24 23:00	15,45	1		1			1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 18/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	18/12/24 0:00	14,42			1			1	1		
	18/12/24 1:00	14,21			1			1	1		1
	18/12/24 2:00	13,75			1			1	1		1
	18/12/24 3:00	12,41			1			1	1		
	18/12/24 4:00	13,28			1			1	1		1
	18/12/24 5:00	14,08			1			1	1		1
	18/12/24 6:00	15,09			1			1	1		1
	18/12/24 7:00	16,01			1			1	1		1
	18/12/24 8:00	16,29			1			1	1		1
	18/12/24 9:00	15,73			1			1	1		1
	18/12/24 10:00	16,43			1			1	1		2
	18/12/24 11:00	15,44			1			1	1		1
	18/12/24 12:00	14,51			1			1	1		
	18/12/24 13:00	15,51			1			1	1		1
	18/12/24 14:00	14,67			1			1	1		
	18/12/24 15:00	15,12			1			1	1		
	18/12/24 16:00	17,24			1			1	1		1
	18/12/24 17:00	19,52			1			1	1		4
	18/12/24 18:00	20,03			1			1	1		4
	18/12/24 19:00	19,39	1		1			1	1		1
	18/12/24 20:00	19,24	1		1			1	1		
	18/12/24 21:00	18,12	1		1			1	1		
	18/12/24 22:00	16,67	1		1			1	1		
18/12/24 23:00	15,34	1		1			1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 19/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	19/12/24 0:00	14,07	1		1				1		
	19/12/24 1:00	13,07	1		1				1		
	19/12/24 2:00	13,68	1		1				1		1
	19/12/24 3:00	12,75	1		1				1		
	19/12/24 4:00	12,51	1		1				1		
	19/12/24 5:00	13,65	1		1				1		1
	19/12/24 6:00	14,55	1		1				1		1
	19/12/24 7:00	15,58	1		1				1		1
	19/12/24 8:00	16,55	1		1				1		1
	19/12/24 9:00	15,62	1		1				1		
	19/12/24 10:00	16,29	1		1				1		1
	19/12/24 11:00	16,39	1		1				1		1
	19/12/24 12:00	16,28	1		1				1		1
	19/12/24 13:00	15,14	1		1				1		
	19/12/24 14:00	15,11	1		1				1		
	19/12/24 15:00	16,36	1		1				1		1
	19/12/24 16:00	17,46	1		1				1		1
	19/12/24 17:00	19,72	1		1				1		2
	19/12/24 18:00	19,91	1		1				1		2
	19/12/24 19:00	20,15	1		1				1		2
	19/12/24 20:00	18,94	1		1				1		1
	19/12/24 21:00	17,53	1		1				1		
	19/12/24 22:00	16,55	1		1				1		
19/12/24 23:00	15,19	1		1				1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο		21/12/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	21/12/24 0:00	13,19	1		1				1		
	21/12/24 1:00	12,95	1		1				1		
	21/12/24 2:00	12,28	1		1				1		
	21/12/24 3:00	11,58	1		1				1		
	21/12/24 4:00	11,25	1		1				1		
	21/12/24 5:00	11,98	1		1				1		
	21/12/24 6:00	12,41	1		1				1		
	21/12/24 7:00	12,68	1		1				1		
	21/12/24 8:00	13,79	1		1				1		
	21/12/24 9:00	15,09	1		1				1		
	21/12/24 10:00	15,36	1		1				1		
	21/12/24 11:00	15,45	1		1				1		
	21/12/24 12:00	17,06	1		1				1		1
	21/12/24 13:00	16,98	1		1				1		1
	21/12/24 14:00	15,30	1		1				1		
	21/12/24 15:00	15,41	1		1				1		
	21/12/24 16:00	15,92	1		1			1	1		
	21/12/24 17:00	17,32	1		1			1	1		
	21/12/24 18:00	17,82	1		1			1	1		
	21/12/24 19:00	18,01	1		1			1	1		
	21/12/24 20:00	17,05	1		1			1	1		
	21/12/24 21:00	16,57	1		1			1	1		
	21/12/24 22:00	15,12	1		1			1	1		
21/12/24 23:00	14,16	1		1				1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή			22/12/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	22/12/24 0:00	13,32	1		1				1		
	22/12/24 1:00	12,48	1		1				1		
	22/12/24 2:00	11,95	1		1				1		
	22/12/24 3:00	11,40	1		1				1		
	22/12/24 4:00	11,87	1		1				1		
	22/12/24 5:00	11,99	1		1				1		
	22/12/24 6:00	12,43	1		1				1		
	22/12/24 7:00	12,32	1		1				1		
	22/12/24 8:00	13,05	1		1				1		
	22/12/24 9:00	14,01	1		1				1		
	22/12/24 10:00	14,44	1		1				1		
	22/12/24 11:00	15,25	1		1				1		
	22/12/24 12:00	14,99	1		1				1		
	22/12/24 13:00	14,15	1		1				1		
	22/12/24 14:00	14,38	1		1				1		
	22/12/24 15:00	14,54	1		1				1		
	22/12/24 16:00	14,91	1		1				1		
	22/12/24 17:00	16,00	1		1				1		
	22/12/24 18:00	16,36	1		1				1		
	22/12/24 19:00	16,63	1		1				1		
22/12/24 20:00	16,35	1		1				1			
22/12/24 21:00	16,09	1		1				1			
22/12/24 22:00	15,05	1		1				1			
22/12/24 23:00	14,26	1		1				1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 23/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	23/12/24 0:00	13,15	1		1				1		
	23/12/24 1:00	12,14	1		1				1		
	23/12/24 2:00	11,76	1		1				1		
	23/12/24 3:00	11,40	1		1				1		
	23/12/24 4:00	11,80	1		1				1		
	23/12/24 5:00	11,83	1		1				1		
	23/12/24 6:00	12,34	1		1				1		
	23/12/24 7:00	12,85	1		1				1		
	23/12/24 8:00	13,35	1		1				1		
	23/12/24 9:00	13,89	1		1				1		
	23/12/24 10:00	14,04	1		1			1	1		
	23/12/24 11:00	15,10			1			1	1		
	23/12/24 12:00	15,06	1		1			1	1		
	23/12/24 13:00	14,22	1		1				1		
	23/12/24 14:00	14,18	1		1				1		
	23/12/24 15:00	14,61	1		1			1	1		
	23/12/24 16:00	15,20	1		1			1	1		
	23/12/24 17:00	16,29	1		1			1	1		
	23/12/24 18:00	16,84	1		1			1	1		
	23/12/24 19:00	17,13	1		1			1	1		
23/12/24 20:00	17,03	1		1			1	1			
23/12/24 21:00	16,34	1		1			1	1			
23/12/24 22:00	15,06	1		1			1	1			
23/12/24 23:00	14,04	1		1			1	1			
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 24/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	24/12/24 0:00	11,65	1		1			1			1
	24/12/24 1:00	11,71	1		1			1			1
	24/12/24 2:00	10,37	1		1			1			
	24/12/24 3:00	10,23	1		1			1			
	24/12/24 4:00	10,18	1		1			1			
	24/12/24 5:00	10,49	1		1			1			
	24/12/24 6:00	11,09	1		1			1			
	24/12/24 7:00	13,13	1		1			1			1
	24/12/24 8:00	13,77	1		1			1			1
	24/12/24 9:00	14,16	1		1			1			2
	24/12/24 10:00	13,94	1		1			1			3
	24/12/24 11:00	17,09	1		1			1		1	1
	24/12/24 12:00	16,46	1					1		1	
	24/12/24 13:00	16,49	1					1		1	
	24/12/24 14:00	16,21	1					1		1	
	24/12/24 15:00	16,40	1					1		1	
	24/12/24 16:00	16,59	1					1		1	
	24/12/24 17:00	18,86	1		1			1		1	1
	24/12/24 18:00	18,58	1		1			1		1	
	24/12/24 19:00	18,72	1		1			1		1	
	24/12/24 20:00	17,78	1		1			1		1	
	24/12/24 21:00	17,05	1		1			1		1	1
	24/12/24 22:00	15,43			1			1		1	2
24/12/24 23:00	15,17			1			1		1	2	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Χριστούγεννα 25/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Χριστούγεννα	25/12/24 0:00	14,07			1			1		1	1
	25/12/24 1:00	13,04			1			1		1	
	25/12/24 2:00	12,75			1			1		1	
	25/12/24 3:00	12,15			1			1		1	
	25/12/24 4:00	12,24			1			1		1	
	25/12/24 5:00	12,16			1			1		1	
	25/12/24 6:00	12,24			1			1		1	
	25/12/24 7:00	12,44			1			1		1	
	25/12/24 8:00	13,30			1			1		1	
	25/12/24 9:00	15,13			1			1		1	1
	25/12/24 10:00	15,85			1			1		1	2
	25/12/24 11:00	16,12			1			1		1	2
	25/12/24 12:00	16,27	1		1			1		1	1
	25/12/24 13:00	14,98	1		1			1		1	
	25/12/24 14:00	14,57	1					1		1	
	25/12/24 15:00	14,49	1					1		1	
	25/12/24 16:00	15,14	1		1			1		1	
	25/12/24 17:00	15,92	1		1			1		1	
	25/12/24 18:00	16,44	1		1			1		1	
	25/12/24 19:00	16,17	1		1			1		1	
	25/12/24 20:00	16,26	1		1			1		1	
	25/12/24 21:00	15,61	1		1			1		1	
	25/12/24 22:00	15,32	1					1		1	
	25/12/24 23:00	14,48	1					1		1	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 26/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	26/12/24 0:00	13,79	1					1		1	
	26/12/24 1:00	12,83	1					1		1	
	26/12/24 2:00	12,32	1					1		1	
	26/12/24 3:00	12,07	1					1		1	
	26/12/24 4:00	12,12	1					1		1	
	26/12/24 5:00	12,16	1					1		1	
	26/12/24 6:00	12,63	1					1		1	
	26/12/24 7:00	12,21	1					1		1	
	26/12/24 8:00	12,89	1					1		1	
	26/12/24 9:00	13,54	1					1		1	
	26/12/24 10:00	14,62	1					1		1	
	26/12/24 11:00	14,93	1					1		1	
	26/12/24 12:00	15,49	1					1		1	
	26/12/24 13:00	16,00	1					1		1	
	26/12/24 14:00	15,47	1					1		1	
	26/12/24 15:00	15,54	1					1		1	
	26/12/24 16:00	15,85	1		1			1		1	
	26/12/24 17:00	17,12	1		1			1		1	
	26/12/24 18:00	17,84	1		1			1		1	
	26/12/24 19:00	17,67	1		1			1		1	
	26/12/24 20:00	17,39	1		1			1		1	
	26/12/24 21:00	16,83	1		1			1		1	
	26/12/24 22:00	15,75	1		1			1		1	
26/12/24 23:00	14,53	1					1		1		
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 27/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	27/12/24 0:00	13,74	1					1		1	
	27/12/24 1:00	12,91	1					1		1	
	27/12/24 2:00	12,02	1					1		1	
	27/12/24 3:00	11,47	1					1		1	
	27/12/24 4:00	11,49	1					1		1	
	27/12/24 5:00	11,84	1					1		1	
	27/12/24 6:00	12,55	1					1		1	
	27/12/24 7:00	13,11	1					1		1	
	27/12/24 8:00	13,96	1					1		1	
	27/12/24 9:00	15,41	1					1		1	
	27/12/24 10:00	15,86	1					1		1	
	27/12/24 11:00	16,08	1					1		1	
	27/12/24 12:00	15,95	1					1		1	
	27/12/24 13:00	15,95	1					1		1	
	27/12/24 14:00	16,29	1					1		1	
	27/12/24 15:00	16,97	1					1		1	
	27/12/24 16:00	17,41	1		1			1		1	
	27/12/24 17:00	18,27	1		1			1		1	
	27/12/24 18:00	19,10	1		1			1		1	
	27/12/24 19:00	18,63	1		1			1		1	
	27/12/24 20:00	18,43	1		1			1		1	
	27/12/24 21:00	17,43	1		1			1		1	
	27/12/24 22:00	16,28	1		1			1		1	
	27/12/24 23:00	15,12	1					1		1	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 28/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	28/12/24 0:00	14,39	1					1		1	
	28/12/24 1:00	13,48	1					1		1	
	28/12/24 2:00	12,76	1					1		1	
	28/12/24 3:00	12,51	1					1		1	
	28/12/24 4:00	12,75	1					1		1	
	28/12/24 5:00	12,50	1					1		1	
	28/12/24 6:00	12,97	1					1		1	
	28/12/24 7:00	13,50	1					1		1	
	28/12/24 8:00	14,71	1					1		1	
	28/12/24 9:00	16,86	1		1			1		1	2
	28/12/24 10:00	16,82			1			1		1	3
	28/12/24 11:00	17,28	1		1			1		1	1
	28/12/24 12:00	16,95	1		1			1		1	
	28/12/24 13:00	17,05	1		1			1		1	
	28/12/24 14:00	17,04	1		1			1		1	
	28/12/24 15:00	17,95	1		1			1		1	
	28/12/24 16:00	18,70	1		1			1		1	
	28/12/24 17:00	19,15	1		1			1		1	
	28/12/24 18:00	19,72	1		1			1		1	
	28/12/24 19:00	19,96	1		1			1		1	
	28/12/24 20:00	19,73	1		1			1		1	
	28/12/24 21:00	18,55	1		1			1		1	
	28/12/24 22:00	17,08	1		1			1		1	
28/12/24 23:00	16,03	1		1			1		1		
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 29/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	29/12/24 0:00	14,96	1					1		1	
	29/12/24 1:00	14,10	1					1		1	
	29/12/24 2:00	13,32	1					1		1	
	29/12/24 3:00	12,94	1					1		1	
	29/12/24 4:00	13,16	1					1		1	
	29/12/24 5:00	13,24	1					1		1	
	29/12/24 6:00	13,47	1					1		1	
	29/12/24 7:00	13,72	1					1		1	
	29/12/24 8:00	15,51	1					1		1	1
	29/12/24 9:00	15,56	1					1		1	
	29/12/24 10:00	15,86	1					1		1	
	29/12/24 11:00	15,96	1					1		1	
	29/12/24 12:00	16,34	1					1		1	
	29/12/24 13:00	16,62	1					1		1	
	29/12/24 14:00	16,76	1					1		1	
	29/12/24 15:00	16,83	1					1		1	
	29/12/24 16:00	17,03	1		1			1		1	
	29/12/24 17:00	18,13	1		1			1		1	
	29/12/24 18:00	19,01	1		1			1		1	
	29/12/24 19:00	19,01	1		1			1		1	
	29/12/24 20:00	18,51	1		1			1		1	
	29/12/24 21:00	17,97	1		1			1		1	
	29/12/24 22:00	16,94	1		1			1		1	
29/12/24 23:00	16,49	1		1			1		1	1	
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 30/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	30/12/24 0:00	15,18			1			1		1	1
	30/12/24 1:00	13,69			1			1		1	
	30/12/24 2:00	12,94			1			1		1	
	30/12/24 3:00	12,83			1			1		1	
	30/12/24 4:00	12,84			1			1		1	
	30/12/24 5:00	13,08			1			1		1	
	30/12/24 6:00	14,29			1			1		1	1
	30/12/24 7:00	14,56			1			1		1	1
	30/12/24 8:00	15,23			1			1		1	2
	30/12/24 9:00	16,80			1			1		1	3
	30/12/24 10:00	16,69			1			1		1	3
	30/12/24 11:00	17,19	1		1			1		1	1
	30/12/24 12:00	16,86	1					1		1	
	30/12/24 13:00	16,76	1					1		1	
	30/12/24 14:00	16,72	1					1		1	
	30/12/24 15:00	16,23	1		1			1		1	1
	30/12/24 16:00	17,44	1		1			1		1	
	30/12/24 17:00	18,72	1		1			1		1	
	30/12/24 18:00	19,61	1		1			1		1	
	30/12/24 19:00	19,76	1		1			1		1	
	30/12/24 20:00	19,06	1		1			1		1	
	30/12/24 21:00	18,18	1		1			1		1	
	30/12/24 22:00	16,85	1		1			1		1	
30/12/24 23:00	15,60	1					1		1		
Παρατηρήσεις:											
Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 31/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	31/12/24 0:00	14,71	1					1		1	
	31/12/24 1:00	13,83	1					1		1	
	31/12/24 2:00	13,38	1					1		1	
	31/12/24 3:00	12,73	1					1		1	
	31/12/24 4:00	12,99	1					1		1	
	31/12/24 5:00	12,71	1					1		1	
	31/12/24 6:00	13,24	1					1		1	
	31/12/24 7:00	13,43	1					1		1	
	31/12/24 8:00	13,26	1		1			1		1	
	31/12/24 9:00	13,14	1		1			1		1	
	31/12/24 10:00	15,68	1		1			1		1	
	31/12/24 11:00	15,38	1		1			1		1	
	31/12/24 12:00	14,97	1		1			1		1	
	31/12/24 13:00	15,29	1		1			1		1	
	31/12/24 14:00	15,09	1		1			1		1	
	31/12/24 15:00	15,42	1		1			1		1	
	31/12/24 16:00	16,46	1		1			1		1	
	31/12/24 17:00	18,22	1		1			1		1	
	31/12/24 18:00	19,64	1		1			1		1	
	31/12/24 19:00	19,59	1		1			1		1	
	31/12/24 20:00	18,89	1		1			1		1	
	31/12/24 21:00	17,49	1		1			1		1	
	31/12/24 22:00	15,99	1		1			1		1	
31/12/24 23:00	15,08	1					1		1		
Παρατηρήσεις:											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											