

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 1/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,95	0,87	0,44	1,63			1							0,68	0,68
	01:00	2,82	0,85	0,50	1,47			1							0,70	0,70
	02:00	2,58	0,87	0,48	1,23			1							0,66	0,66
	03:00	2,43	0,90	0,26	1,27			1							0,66	0,66
	04:00	2,33	0,91	0,34	1,09			1							0,65	0,64
	05:00	2,26	0,90	0,23	1,13			1							0,61	0,61
	06:00	2,25	0,90	0,31	1,04			1							0,58	0,58
	07:00	2,43	0,90	0,42	1,10			1							0,60	0,61
	08:00	2,69	0,90	0,34	1,45			1							0,61	0,61
	09:00	3,08	0,93	0,24	1,91			1							0,67	0,67
	10:00	3,46	0,97	0,16	2,33			1							0,75	0,74
	11:00	3,86	1,09	0,27	2,50			1							0,84	0,84
	12:00	4,04	1,18	0,36	2,50			1							0,89	0,89
	13:00	4,01	1,19	0,33	2,50			1							0,88	0,88
	14:00	3,71	1,05	0,26	2,41			1							0,82	0,82
	15:00	3,34	0,99	0,06	2,29			1							0,73	0,73
	16:00	3,20	0,90	0,04	2,27			1							0,67	0,67
	17:00	3,26	0,90	0,04	2,32			1							0,63	0,63
	18:00	3,43	0,91	0,06	2,47			1							0,64	0,64
	19:00	3,34	0,90	0,03	2,41			1							0,60	0,60
	20:00	3,26	0,91	0,00	2,35			1							0,58	0,58
	21:00	3,27	0,91	0,04	2,32			1							0,61	0,61
	22:00	3,18	0,90	0,07	2,20			1							0,62	0,62
	23:00	2,96	0,86	0,07	2,03			1							0,62	0,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 2/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,81	0,86	0,20	1,75			1							0,63	0,63
	01:00	2,57	0,89	0,12	1,56			1							0,61	0,61
	02:00	2,39	0,90	0,10	1,39			1							0,62	0,61
	03:00	2,30	0,91	0,09	1,30			1							0,60	0,60
	04:00	2,20	0,91	0,10	1,19			1							0,58	0,59
	05:00	2,18	0,90	0,11	1,17			1							0,57	0,58
	06:00	2,24	0,91	0,09	1,24			1							0,57	0,57
	07:00	2,28	0,89	0,13	1,26			1							0,53	0,53
	08:00	2,44	0,89	0,16	1,39			1							0,52	0,53
	09:00	2,76	0,96	0,11	1,68			1							0,61	0,61
	10:00	2,84	0,95	0,04	1,86			1							0,60	0,60
	11:00	2,94	0,92	0,02	2,00			1							0,62	0,62
	12:00	3,20	0,91	0,01	2,27			1							0,69	0,69
	13:00	3,28	0,93	0,05	2,30			1							0,69	0,69
	14:00	3,18	0,94	0,09	2,15			1							0,66	0,66
	15:00	3,16	0,92	0,23	2,00			1							0,66	0,66
	16:00	3,26	0,98	0,27	2,01			1							0,68	0,69
	17:00	3,57	0,97	0,45	2,15			1							0,73	0,73
	18:00	3,84	0,95	0,22	2,67			1							0,77	0,77
	19:00	3,86	0,88	0,20	2,78			1							0,75	0,75
	20:00	3,80	0,89	0,25	2,66			1							0,75	0,76
	21:00	3,68	0,90	0,31	2,47			1							0,74	0,74
	22:00	3,44	0,91	0,21	2,32			1							0,74	0,74
	23:00	3,21	1,08	0,12	2,01			1							0,76	0,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 3/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,93	1,15	0,07	1,71			1							0,74	0,74
	01:00	2,65	1,07	0,08	1,50			1							0,70	0,70
	02:00	2,46	1,15	0,01	1,30			1							0,67	0,67
	03:00	2,35	1,15	0,00	1,20			1							0,65	0,65
	04:00	2,26	1,05	0,00	1,20			1							0,61	0,61
	05:00	2,26	1,04	0,02	1,20			1							0,61	0,61
	06:00	2,34	0,92	0,13	1,29			1							0,62	0,62
	07:00	2,45	0,90	0,23	1,32			1							0,59	0,59
	08:00	2,64	0,89	0,34	1,41			1							0,61	0,61
	09:00	2,84	0,91	0,47	1,45			1							0,64	0,64
	10:00	2,77	1,03	0,43	1,31			1							0,57	0,57
	11:00	2,89	1,13	0,34	1,42			1							0,61	0,61
	12:00	2,94	1,24	0,23	1,47			1							0,65	0,65
	13:00	3,01	0,98	0,29	1,74			1							0,71	0,70
	14:00	2,91	1,14	0,20	1,57			1							0,58	0,58
	15:00	2,95	1,20	0,10	1,66			1							0,59	0,59
	16:00	3,17	1,10	0,06	2,01			1							0,65	0,65
	17:00	3,55	1,23	0,14	2,18			1							0,80	0,80
	18:00	3,84	1,20	0,07	2,57			1							0,82	0,82
	19:00	3,86	1,01	0,28	2,57			1							0,80	0,80
	20:00	3,79	1,28	0,29	2,22			1							0,75	0,75
	21:00	3,68	1,35	0,11	2,21			1							0,71	0,71
	22:00	3,43	1,13	0,16	2,15			1							0,69	0,69
	23:00	3,16	1,23	0,24	1,69			1							0,64	0,63

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 4/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,82	1,17	0,23	1,41			1							0,57	0,57
	01:00	2,53	0,93	0,39	1,21			1			1				0,44	0,54
	02:00	2,35	1,20	0,17	0,98			1							0,58	0,62
	03:00	2,25	1,35	0,04	0,86			1							0,62	0,62
	04:00	2,16	1,03	0,33	0,80			1							0,52	0,53
	05:00	2,15	1,19	0,13	0,83			1							0,56	0,56
	06:00	2,23	1,19	0,15	0,89			1							0,59	0,59
	07:00	2,39	1,21	0,10	1,07			1							0,66	0,66
	08:00	2,66	1,09	0,16	1,41			1							0,72	0,72
	09:00	2,79	1,08	0,16	1,55			1							0,70	0,69
	10:00	2,72	0,95	0,28	1,49			1							0,65	0,65
	11:00	2,77	1,12	0,27	1,37			1							0,55	0,55
	12:00	2,70	1,06	0,33	1,30			1							0,54	0,54
	13:00	2,75	1,19	0,17	1,39			1							0,55	0,55
	14:00	2,76	1,27	0,07	1,43			1							0,55	0,56
	15:00	2,85	1,24	0,10	1,51			1							0,57	0,57
	16:00	2,98	1,27	0,12	1,59			1							0,64	0,64
	17:00	3,41	1,27	0,31	1,84			1							0,68	0,68
	18:00	3,76	1,14	0,08	2,53			1							0,75	0,75
	19:00	3,85	1,10	0,18	2,56			1							0,77	0,77
	20:00	3,84	1,06	0,35	2,44			1							0,77	0,77
	21:00	3,61	0,98	0,57	2,06			1							0,72	0,72
	22:00	3,36	0,95	0,55	1,87			1							0,72	0,72
	23:00	3,04	0,99	0,54	1,51			1							0,66	0,65

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 01:00-02:00 έγινε πλήση της μονάδας G3

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 5/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,76	1,21	0,54	1,02			1							0,78	0,79
	01:00	2,48	1,15	0,43	0,90			1							0,83	0,83
	02:00	2,30	1,02	0,49	0,80			1							0,77	0,77
	03:00	2,21	0,94	0,66	0,60			1							0,77	0,77
	04:00	2,15	1,08	0,66	0,40			1							0,74	0,74
	05:00	2,16	1,08	0,58	0,50			1							0,76	0,76
	06:00	2,25	1,14	0,33	0,79			1							0,74	0,74
	07:00	2,47	1,03	0,34	1,10			1							0,69	0,69
	08:00	2,62	0,94	0,39	1,29			1							0,65	0,65
	09:00	2,68	0,92	0,28	1,48			1							0,62	0,62
	10:00	2,65	0,93	0,13	1,58			1							0,62	0,64
	11:00	2,71	0,92	0,01	1,78			1							0,62	0,62
	12:00	2,65	0,92	0,00	1,74			1							0,57	0,58
	13:00	2,71	0,90	0,00	1,81			1							0,58	0,57
	14:00	2,71	0,91	0,00	1,80			1							0,59	0,59
	15:00	2,71	0,92	0,01	1,78			1							0,59	0,59
	16:00	2,91	0,90	0,01	2,00			1							0,62	0,62
	17:00	3,37	0,93	0,04	2,40			1							0,67	0,67
	18:00	3,83	0,92	0,04	2,87			1							0,74	0,74
	19:00	3,80	0,93	0,03	2,85			1							0,73	0,73
	20:00	3,72	0,93	0,18	2,62			1							0,75	0,75
	21:00	3,61	0,90	0,30	2,41			1							0,73	0,72
	22:00	3,34	0,88	0,47	1,98			1							0,71	0,71
	23:00	3,17	0,89	0,57	1,71			1							0,73	0,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 6/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,83	0,86	0,56	1,42			1							0,71	0,71
	01:00	2,61	0,87	0,68	1,05			1							0,76	0,74
	02:00	2,41	0,86	0,77	0,78			1							0,79	0,79
	03:00	2,28	0,85	0,72	0,71			1							0,78	0,79
	04:00	2,19	0,97	0,59	0,64			1							0,70	0,75
	05:00	2,20	1,06	0,58	0,56			1							0,58	0,82
	06:00	2,26	1,02	0,69	0,56			1							0,69	0,69
	07:00	2,46	1,00	0,72	0,73			1							0,73	0,73
	08:00	2,75	1,01	0,77	0,96			1							0,78	0,79
	09:00	2,87	0,96	0,65	1,26			1							0,66	0,65
	10:00	2,86	0,98	0,57	1,31			1							0,57	0,57
	11:00	3,05	0,90	0,61	1,54			1							0,62	0,62
	12:00	3,11	0,92	0,64	1,55			1							0,64	0,64
	13:00	3,36	0,96	0,84	1,55			1							0,85	0,85
	14:00	3,48	1,26	0,77	1,45			1							0,78	0,77
	15:00	3,38	1,35	0,70	1,32			1			1				0,71	0,71
	16:00	3,37	1,43	0,67	1,26			1			1				0,67	0,67
	17:00	3,59	1,52	0,71	1,36			1			1				0,72	0,72
	18:00	3,84	1,54	0,75	1,55			1			1				0,77	0,77
	19:00	3,87	1,59	0,61	1,68			1			1				0,74	0,79
	20:00	3,83	1,60	0,38	1,85			1			1				0,59	0,85
	21:00	3,63	1,64	0,16	1,83			1			1				0,45	0,75
	22:00	3,33	1,74	0,07	1,52			1			1				0,39	0,66
	23:00	3,09	1,95	0,00	1,14			1			1				0,39	0,59

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και υψηλή ταχύτητα ανέμου



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 7/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,81	1,78	0,00	1,03	1									0,39	0,56
	01:00	2,48	1,65	0,00	0,83	1									0,39	0,50
	02:00	2,33	1,70	0,00	0,63	1									0,39	0,47
	03:00	2,25	1,62	0,00	0,63	1									0,39	0,45
	04:00	2,17	1,54	0,00	0,63	1									0,39	0,43
	05:00	2,12	1,49	0,00	0,63	1									0,39	0,42
	06:00	2,20	1,57	0,00	0,63	1									0,39	0,44
	07:00	2,29	1,65	0,00	0,63	1									0,39	0,46
	08:00	2,49	1,53	0,06	0,90	1									0,39	0,51
	09:00	2,80	1,49	0,16	1,15	1									0,39	0,56
	10:00	2,71	1,30	0,16	1,26	1									0,39	0,54
	11:00	2,82	1,37	0,19	1,26	1									0,49	0,56
	12:00	3,05	1,55	0,24	1,26	1									0,61	0,61
	13:00	3,42	1,89	0,27	1,26	1									0,68	0,68
	14:00	3,49	1,95	0,27	1,27	1									0,70	0,70
	15:00	3,29	1,77	0,26	1,25	1									0,67	0,67
	16:00	3,25	1,20	0,70	1,35	1									0,75	0,76
	17:00	3,45	1,07	0,78	1,60	1									0,88	0,88
	18:00	3,80	0,96	0,90	1,93	1									0,95	0,95
	19:00	3,79	0,98	0,87	1,94	1									0,92	0,92
	20:00	3,67	0,99	0,71	1,97	1									0,88	0,87
	21:00	3,48	0,96	0,81	1,71	1									0,86	0,86
	22:00	3,13	0,95	0,76	1,43	1									0,81	0,81
	23:00	2,91	1,07	0,77	1,07	1									0,78	0,77

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και υψηλή ταχύτητα ανέμου



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 8/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,72	1,04	0,73	0,95	1		1							0,74	0,71
	01:00	2,44	1,05	0,63	0,75			1							0,67	0,67
	02:00	2,28	1,16	0,59	0,54			1							0,72	0,72
	03:00	2,23	1,14	0,62	0,47			1							0,78	0,78
	04:00	2,12	1,11	0,54	0,47			1							0,74	0,74
	05:00	2,08	1,13	0,47	0,48			1							0,67	0,67
	06:00	2,27	1,11	0,61	0,55			1							0,68	0,70
	07:00	2,55	1,20	0,69	0,66			1							0,79	0,90
	08:00	2,80	1,06	0,62	1,12			1							0,74	0,76
	09:00	2,95	1,06	0,74	1,15			1							0,76	0,76
	10:00	2,86	0,89	0,71	1,26			1							0,72	0,71
	11:00	2,86	0,94	0,59	1,32			1							0,67	0,68
	12:00	2,91	1,05	0,69	1,18			1							0,70	0,70
	13:00	3,03	1,20	0,69	1,15			1							0,73	0,73
	14:00	3,03	1,13	0,66	1,24			1							0,73	0,73
	15:00	3,10	1,03	0,64	1,42			1							0,74	0,74
	16:00	3,23	0,98	0,64	1,61			1							0,73	0,73
	17:00	3,57	1,15	0,56	1,86			1							0,74	0,77
	18:00	3,92	1,06	0,64	2,21			1							0,82	0,82
	19:00	4,03	0,94	0,81	2,28			1							0,88	0,89
	20:00	3,94	1,12	0,62	2,20			1							0,86	0,86
	21:00	3,68	0,94	0,72	2,02			1							0,79	0,78
	22:00	3,47	0,94	0,69	1,84			1							0,77	0,77
	23:00	3,10	0,94	0,71	1,45			1							0,73	0,71

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 7:00-8:00 παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας του ΑΠ Κεφαλές



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 9/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,81	1,20	0,54	1,06			1							0,60	0,61
	01:00	2,55	1,37	0,30	0,88			1							0,61	0,61
	02:00	2,32	1,26	0,35	0,71			1							0,58	0,59
	03:00	2,24	1,36	0,30	0,57			1							0,53	0,53
	04:00	2,11	1,20	0,28	0,63			1							0,43	0,43
	05:00	2,13	1,24	0,29	0,61			1							0,43	0,43
	06:00	2,27	1,43	0,23	0,60			1							0,50	0,50
	07:00	2,64	1,21	0,53	0,89			1							0,70	0,70
	08:00	2,89	1,71	0,34	0,84			1			1				0,75	0,76
	09:00	3,27	2,09	0,24	0,94			1			1				0,91	0,91
	10:00	3,46	2,25	0,01	1,19			1			1				0,89	0,88
	11:00	3,41	1,68	0,23	1,50			1			1				0,80	0,80
	12:00	3,48	1,48	0,02	1,98			1							0,79	0,79
	13:00	3,60	1,49	0,01	2,10			1							0,83	0,84
	14:00	3,47	1,16	0,21	2,10			1							0,82	0,80
	15:00	3,32	0,92	0,39	2,00			1							0,77	0,77
	16:00	3,49	1,07	0,42	2,00			1							0,79	0,79
	17:00	3,83	1,43	0,10	2,30			1							0,85	0,85
	18:00	4,11	1,52	0,10	2,49			1			1				0,82	0,82
	19:00	4,23	1,54	0,19	2,50			1			1				0,83	0,83
	20:00	4,15	1,39	0,31	2,46			1			1				0,80	0,80
	21:00	3,90	1,32	0,66	1,92			1			1				0,94	0,94
	22:00	3,57	1,37	0,73	1,48			1			1				0,89	0,89
	23:00	3,23	1,29	0,82	1,12			1			1				0,94	0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 10/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,91	1,00	0,90	1,02			1							0,97	0,97
	01:00	2,58	0,89	0,89	0,80			1							0,90	0,90
	02:00	2,38	0,93	0,83	0,62			1							0,84	0,83
	03:00	2,30	1,08	0,80	0,42			1							0,80	0,81
	04:00	2,23	1,02	0,78	0,43			1							0,78	0,78
	05:00	2,24	1,06	0,75	0,43			1							0,79	0,79
	06:00	2,42	1,08	0,81	0,53			1							0,84	0,84
	07:00	2,88	1,11	0,92	0,85			1							0,97	0,97
	08:00	3,14	1,32	0,88	0,94			1			1				0,89	0,89
	09:00	3,55	1,54	0,88	1,12			1			1				0,88	0,88
	10:00	3,65	1,69	0,90	1,06			1			1				0,91	0,92
	11:00	3,79	1,81	0,92	1,06			1			1				0,94	0,95
	12:00	3,73	1,76	0,91	1,06	1									0,93	0,93
	13:00	3,67	1,51	0,90	1,26	1									0,92	0,92
	14:00	3,69	1,52	0,91	1,26	1									0,92	0,92
	15:00	3,81	1,63	0,92	1,26	1									0,96	0,96
	16:00	3,95	1,65	0,93	1,36	1									0,99	0,99
	17:00	4,20	1,52	0,93	1,75	1									0,99	0,99
	18:00	4,47	1,49	0,93	2,05	1									0,99	0,99
	19:00	4,54	1,35	0,93	2,26	1									0,99	0,99
	20:00	4,40	1,40	0,93	2,06	1									0,99	0,99
	21:00	4,10	1,30	0,93	1,86	1									0,99	0,99
	22:00	3,78	1,25	0,93	1,60	1									0,99	0,99
	23:00	3,42	1,27	0,93	1,22	1									0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 11/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,08	1,17	0,86	1,04	1									0,88	0,98
	01:00	2,75	1,28	0,77	0,70	1									0,79	0,95
	02:00	2,53	1,19	0,69	0,65	1									0,69	0,89
	03:00	2,43	1,14	0,74	0,55	1									0,74	0,83
	04:00	2,36	1,18	0,63	0,55			1							0,78	0,87
	05:00	2,39	1,42	0,43	0,55			1			1				0,43	0,72
	06:00	2,55	1,39	0,63	0,53			1							0,64	0,93
	07:00	3,00	1,31	0,86	0,83			1							0,86	0,98
	08:00	3,32	1,41	0,98	0,92	1									0,99	0,97
	09:00	3,69	1,80	0,97	0,92	1									0,99	0,99
	10:00	3,86	2,01	0,93	0,91	1									0,99	0,99
	11:00	4,05	2,20	0,93	0,92	1									0,99	0,99
	12:00	4,04	2,18	0,93	0,93	1									0,99	0,99
	13:00	4,04	1,58	0,93	1,53	1									0,99	0,99
	14:00	4,01	1,54	0,93	1,54	1									0,99	0,99
	15:00	4,02	1,56	0,93	1,53	1									0,99	0,99
	16:00	4,02	1,44	0,93	1,65	1									0,99	0,99
	17:00	4,35	1,39	0,93	2,03	1									0,99	0,99
	18:00	4,70	1,44	0,92	2,33	1									0,99	0,99
	19:00	4,75	1,49	0,91	2,35	1									0,99	0,99
	20:00	4,61	1,39	0,89	2,34	1									0,99	0,99
	21:00	4,40	1,37	0,90	2,14	1									0,99	0,99
	22:00	4,04	1,19	0,92	1,93	1									0,98	0,98
	23:00	3,66	1,13	0,90	1,62	1									0,98	0,98

Παρατηρήσεις

1.Τις ώρες 05:00-06:00 έγινε πλύση της G3

2.Τις ώρες 03:00-05:00 παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας του ΑΠ Κεφαλές



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 12/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,17	1,24	0,84	1,09	1									0,98	0,98
	01:00	2,82	1,08	0,83	0,90	1									0,92	0,95
	02:00	2,62	1,09	0,83	0,71			1							0,89	0,92
	03:00	2,53	1,22	0,71	0,60			1							0,89	0,89
	04:00	2,44	1,26	0,57	0,60			1							0,86	0,86
	05:00	2,48	1,33	0,55	0,60			1							0,87	0,87
	06:00	2,63	1,41	0,41	0,80			1							0,92	0,92
	07:00	3,03	1,47	0,35	1,20			1							0,94	0,94
	08:00	3,49	1,51	0,24	1,74			1							0,93	0,94
	09:00	3,93	1,72	0,20	2,01	1									0,94	0,95
	10:00	4,10	2,01	0,10	2,00	1									0,99	0,99
	11:00	4,10	1,87	0,03	2,20	1									0,96	0,96
	12:00	4,02	1,66	0,06	2,30	1									0,91	0,91
	13:00	3,94	1,82	0,11	2,01	1									0,95	0,96
	14:00	3,91	1,69	0,21	2,00	1									0,96	0,96
	15:00	3,95	1,91	0,33	1,71	1									0,98	0,98
	16:00	4,12	1,69	0,43	2,00	1									0,98	0,98
	17:00	4,36	1,69	0,46	2,21	1									0,98	0,99
	18:00	4,61	1,41	0,68	2,52	1									0,98	0,98
	19:00	4,59	1,20	0,85	2,54	1									0,98	0,98
	20:00	4,51	1,07	0,90	2,54	1									0,98	0,98
	21:00	4,30	1,09	0,97	2,24	1									0,98	0,98
	22:00	3,96	1,09	0,93	1,94	1									0,98	0,98
	23:00	3,70	1,25	0,92	1,54	1									0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 13/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,31	1,04	0,93	1,34	1									0,98	0,97
	01:00	3,01	1,18	0,87	0,96	1									0,89	0,97
	02:00	2,77	1,23	0,69	0,85			1							0,72	0,97
	03:00	2,59	1,15	0,68	0,76			1							0,69	0,94
	04:00	2,52	1,17	0,68	0,67			1							0,71	0,92
	05:00	2,50	1,11	0,73	0,66			1							0,74	0,92
	06:00	2,62	1,03	0,73	0,86			1							0,74	0,94
	07:00	2,83	1,04	0,73	1,05			1							0,74	0,96
	08:00	3,22	1,15	0,81	1,26			1							0,82	0,98
	09:00	3,57	1,17	0,94	1,46			1							0,94	0,99
	10:00	3,77	1,24	0,98	1,54			1							0,99	0,99
	11:00	3,90	1,30	0,94	1,66			1							0,99	0,97
	12:00	3,91	1,32	0,93	1,66	1									0,99	0,99
	13:00	3,84	1,25	0,93	1,66	1									0,99	0,99
	14:00	3,79	1,19	0,93	1,66	1									0,99	0,99
	15:00	3,87	1,27	0,93	1,66	1									0,99	0,99
	16:00	4,07	1,38	0,93	1,76	1									0,99	0,99
	17:00	4,41	1,42	0,93	2,05	1									0,99	0,99
	18:00	4,69	1,41	0,93	2,35	1									0,99	0,99
	19:00	4,75	1,36	0,93	2,46	1									0,99	0,99
	20:00	4,68	1,30	0,93	2,45	1									0,99	0,99
	21:00	4,53	1,36	0,93	2,25	1									0,99	0,99
	22:00	4,20	1,34	0,93	1,93	1									0,99	0,99
	23:00	3,84	1,38	0,93	1,53	1									0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Κατά τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 14/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,40	1,24	0,93	1,23	1									0,99	0,99
	01:00	3,10	1,30	0,87	0,93	1									0,92	0,97
	02:00	2,88	1,30	0,78	0,79			1							0,79	0,98
	03:00	2,68	1,24	0,77	0,67			1							0,77	0,96
	04:00	2,63	1,31	0,71	0,62			1							0,72	0,95
	05:00	2,64	1,32	0,71	0,61			1							0,72	0,95
	06:00	2,67	1,12	0,75	0,80			1							0,75	0,95
	07:00	2,83	1,03	0,81	0,99			1							0,91	0,95
	08:00	3,14	1,35	0,62	1,17			1							0,97	0,97
	09:00	3,35	1,61	0,36	1,39	1									0,95	0,96
	10:00	3,50	2,12	0,17	1,21	1									0,95	0,95
	11:00	3,52	1,80	0,11	1,60	1									0,96	0,96
	12:00	3,76	2,37	0,06	1,34	1						1			0,91	0,91
	13:00	3,76	2,42	0,03	1,31	1						1			0,92	0,92
	14:00	3,61	2,15	0,06	1,40	1						1			0,87	0,88
	15:00	3,48	1,54	0,05	1,89	1									0,85	0,85
	16:00	3,56	1,29	0,11	2,17	1									0,79	0,79
	17:00	3,99	1,31	0,14	2,55	1									0,83	0,83
	18:00	4,42	1,58	0,14	2,70	1									0,91	0,91
	19:00	4,43	1,63	0,10	2,70	1									0,92	0,92
	20:00	4,40	1,82	0,08	2,51	1									0,96	0,96
	21:00	4,26	1,47	0,10	2,69	1									0,87	0,87
	22:00	4,01	1,54	0,13	2,34	1									0,90	0,88
	23:00	3,64	1,41	0,24	1,99	1									0,88	0,88

Παρατηρήσεις

Κατά τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 15/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,18	1,25	0,27	1,66	1									0,81	0,81
	01:00	2,75	1,30	0,05	1,40	1									0,68	0,68
	02:00	2,57	1,36	0,00	1,20	1									0,69	0,69
	03:00	2,43	1,39	0,04	1,00	1									0,70	0,71
	04:00	2,34	1,58	0,02	0,74	1					1				0,06	0,47
	05:00	2,39	1,26	0,13	1,00	1									0,67	0,67
	06:00	2,54	1,30	0,14	1,10	1									0,71	0,71
	07:00	2,93	1,29	0,15	1,49	1									0,76	0,76
	08:00	3,30	1,21	0,21	1,89	1									0,78	0,79
	09:00	3,22	1,06	0,15	2,01	1									0,49	0,74
	10:00	3,25	1,46	0,07	1,72	1									0,40	0,72
	11:00	3,34	1,10	0,25	1,98	1									0,78	0,78
	12:00	3,24	0,88	0,46	1,89			1							0,65	0,75
	13:00	3,25	1,11	0,34	1,81			1							0,40	0,83
	14:00	3,36	1,30	0,35	1,71			1							0,40	0,90
	15:00	3,65	1,53	0,39	1,73			1			1				0,40	0,89
	16:00	3,81	1,48	0,40	1,94			1			1				0,40	0,94
	17:00	4,22	1,51	0,40	2,31			1			1				0,40	0,92
	18:00	4,60	1,58	0,40	2,62			1			1				0,40	0,88
	19:00	4,73	1,59	0,40	2,74			1			1				0,40	0,89
	20:00	4,61	1,47	0,40	2,74			1			1				0,40	0,87
	21:00	4,43	1,48	0,40	2,55			1			1				0,40	0,86
	22:00	4,00	1,54	0,40	2,06			1			1				0,40	0,86
	23:00	3,55	1,49	0,39	1,66			1				1				0,40

Παρατηρήσεις

Η ένταξη της μονάδας G6 στις 04:00 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Στο διάστημα 09:50-10:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Από το μεσημέρι επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και έντονη αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης


ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 16/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,10	2,20	0,41	0,49			1			1				0,41	0,89
	01:00	2,76	1,81	0,49	0,46			1			1				0,50	0,75
	02:00	2,52	1,57	0,49	0,46	1									0,50	0,61
	03:00	2,40	1,45	0,49	0,46	1									0,50	0,58
	04:00	2,33	1,40	0,49	0,44	1									0,50	0,56
	05:00	2,35	1,60	0,30	0,45	1									0,30	0,75
	06:00	2,52	1,69	0,38	0,46	1									0,38	0,88
	07:00	2,85	1,50	0,47	0,88	1									0,50	0,93
	08:00	3,18	1,54	0,31	1,33	1									0,50	0,96
	09:00	3,30	1,76	0,10	1,44								1		0,57	0,93
	10:00	3,18	1,26	0,32	1,60								1		0,50	0,78
	11:00	3,30	1,26	0,41	1,63								1		0,75	0,76
	12:00	3,35	1,20	0,54	1,61								1		0,71	0,71
	13:00	3,30	1,20	0,45	1,66								1		0,71	0,71
	14:00	3,27	0,98	0,49	1,79	1									0,75	0,75
	15:00	3,36	1,02	0,61	1,73	1									0,78	0,78
	16:00	3,43	1,08	0,59	1,76	1									0,69	0,69
	17:00	3,78	1,13	0,43	2,22	1									0,72	0,72
	18:00	4,08	1,04	0,31	2,73	1									0,80	0,80
	19:00	4,22	1,17	0,24	2,80	1									0,83	0,83
	20:00	4,27	1,26	0,21	2,80	1									0,85	0,85
	21:00	4,04	1,30	0,14	2,61	1									0,83	0,83
	22:00	3,68	1,19	0,09	2,40	1									0,78	0,78
	23:00	3,33	1,04	0,02	2,27	1									0,69	0,69

Παρατηρήσεις

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 17/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,86	1,50	0,00	1,36	1									0,79	0,79
	01:00	2,55	1,15	0,00	1,40	1									0,63	0,63
	02:00	2,36	1,02	0,00	1,34	1									0,55	0,55
	03:00	2,25	1,51	0,01	0,72	1									0,70	0,72
	04:00	2,21	1,50	0,01	0,70	1									0,68	0,68
	05:00	2,23	1,52	0,01	0,70	1									0,69	0,70
	06:00	2,39	1,69	0,00	0,70	1									0,78	0,78
	07:00	2,78	1,40	0,01	1,38	1									0,73	0,73
	08:00	3,05	1,66	0,00	1,40	1									0,83	0,83
	09:00	3,05	1,65	0,00	1,40	1									0,84	0,84
	10:00	2,96	1,56	0,00	1,40	1									0,80	0,80
	11:00	3,11	1,71	0,00	1,40	1									0,85	0,86
	12:00	3,44	1,14	0,00	2,30			1							0,71	0,71
	13:00	3,44	0,99	0,00	2,45			1							0,72	0,72
	14:00	3,31	0,93	0,00	2,38			1							0,69	0,69
	15:00	3,28	0,92	0,00	2,36			1							0,68	0,69
	16:00	3,46	0,92	0,00	2,54			1							0,68	0,68
	17:00	3,84	1,02	0,00	2,82			1							0,74	0,74
	18:00	4,31	1,38	0,02	2,90			1							0,86	0,86
	19:00	4,34	1,40	0,02	2,92			1							0,87	0,87
	20:00	4,31	1,32	0,09	2,90			1							0,87	0,86
	21:00	4,06	1,01	0,22	2,83			1							0,80	0,80
	22:00	3,70	1,12	0,32	2,25			1							0,71	0,71
	23:00	3,36	1,24	0,28	1,83			1							0,70	0,69

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 18/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,94	1,17	0,40	1,37			1			1				0,47	0,62
	01:00	2,59	1,09	0,51	0,99			1							0,75	0,75
	02:00	2,42	0,98	0,57	0,87			1							0,70	0,70
	03:00	2,29	1,01	0,49	0,78			1							0,67	0,67
	04:00	2,24	0,91	0,61	0,71			1							0,65	0,65
	05:00	2,28	0,94	0,62	0,73			1							0,66	0,66
	06:00	2,43	0,96	0,65	0,81			1							0,70	0,70
	07:00	2,80	1,09	0,61	1,10			1							0,81	0,81
	08:00	3,07	1,07	0,69	1,32			1							0,89	0,89
	09:00	3,33	1,14	0,87	1,32			1							0,96	0,96
	10:00	3,52	1,14	0,93	1,44			1							0,98	0,99
	11:00	3,59	1,45	0,71	1,43			1			1				0,86	0,98
	12:00	3,44	0,97	0,77	1,69			1							0,78	0,90
	13:00	3,28	0,87	0,70	1,71			1							0,70	0,87
	14:00	3,44	1,09	0,70	1,65			1							0,70	0,93
	15:00	3,48	1,12	0,69	1,66			1							0,70	0,97
	16:00	3,54	1,02	0,67	1,86			1							0,67	0,93
	17:00	3,79	1,06	0,67	2,06			1							0,68	0,70
	18:00	4,17	1,13	0,75	2,30			1							0,75	0,75
	19:00	4,20	1,09	0,74	2,37			1							0,76	0,76
	20:00	4,24	1,10	0,68	2,46			1							0,68	0,68
	21:00	3,98	1,09	0,63	2,25			1							0,64	0,64
	22:00	3,62	1,04	0,61	1,97			1							0,61	0,61
	23:00	3,27	1,24	0,55	1,48			1							0,56	0,56

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 00:00-01:00 έγινε πλήση της G3

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 19/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,89	1,25	0,55	1,09			1							0,55	0,55
	01:00	2,59	1,21	0,51	0,87			1							0,52	0,52
	02:00	2,42	1,28	0,48	0,67			1							0,48	0,48
	03:00	2,30	1,28	0,46	0,56			1							0,46	0,46
	04:00	2,26	1,25	0,45	0,56			1							0,45	0,45
	05:00	2,25	1,16	0,53	0,56			1							0,53	0,53
	06:00	2,38	1,04	0,59	0,75			1							0,59	0,59
	07:00	2,71	1,01	0,67	1,03			1							0,67	0,68
	08:00	3,04	0,98	0,74	1,32			1							0,76	0,76
	09:00	3,02	0,87	0,74	1,41			1							0,75	0,76
	10:00	2,95	0,86	0,73	1,36			1							0,74	0,74
	11:00	2,85	0,86	0,70	1,29			1							0,71	0,71
	12:00	2,78	0,88	0,55	1,36			1							0,63	0,63
	13:00	2,76	0,89	0,38	1,50			1							0,59	0,59
	14:00	2,81	0,88	0,22	1,71			1							0,64	0,64
	15:00	2,85	1,05	0,21	1,60			1							0,57	0,56
	16:00	3,07	1,01	0,08	1,98			1							0,66	0,66
	17:00	3,47	1,06	0,23	2,17			1							0,79	0,79
	18:00	3,87	1,09	0,48	2,30			1							0,73	0,72
	19:00	3,89	1,03	0,21	2,65			1							0,78	0,78
	20:00	3,83	0,95	0,16	2,72			1							0,78	0,78
	21:00	3,66	0,92	0,14	2,61			1							0,76	0,76
	22:00	3,37	0,90	0,16	2,30			1							0,72	0,72
	23:00	3,13	1,06	0,17	1,90			1							0,76	0,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 20/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,81	1,04	0,30	1,47			1							0,71	0,71
	01:00	2,56	0,89	0,64	1,03			1							0,64	0,64
	02:00	2,39	0,91	0,60	0,89			1							0,61	0,61
	03:00	2,28	0,90	0,57	0,81			1							0,58	0,58
	04:00	2,19	0,88	0,58	0,72			1							0,58	0,58
	05:00	2,18	0,89	0,55	0,74			1							0,55	0,55
	06:00	2,28	0,92	0,56	0,80			1							0,57	0,57
	07:00	2,44	1,04	0,58	0,82			1							0,68	0,69
	08:00	2,80	1,58	0,40	0,82			1			1				0,49	0,80
	09:00	3,04	1,68	0,53	0,83			1			1				0,58	0,93
	10:00	3,29	1,75	0,70	0,84			1			1				0,86	0,89
	11:00	3,32	1,67	0,81	0,84			1			1				0,85	0,85
	12:00	3,24	1,27	0,74	1,23			1							0,86	0,87
	13:00	3,33	0,98	0,68	1,67			1							0,85	0,85
	14:00	3,38	0,97	0,70	1,71			1							0,75	0,75
	15:00	3,36	1,08	0,55	1,73			1							0,87	0,88
	16:00	3,29	1,07	0,53	1,69			1							0,87	0,87
	17:00	3,56	1,03	0,62	1,90			1							0,73	0,73
	18:00	3,97	1,12	0,53	2,32			1							0,79	0,79
	19:00	4,03	1,01	0,73	2,29			1							0,81	0,81
	20:00	3,95	0,96	0,77	2,22			1							0,79	0,79
	21:00	3,73	0,96	0,67	2,10			1							0,75	0,75
	22:00	3,40	0,89	0,60	1,91			1							0,62	0,68
	23:00	3,13	1,08	0,58	1,47			1							0,58	0,63

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ στο Περδίκι παρέμεινε εκτός λειτουργίας λόγω συντήρησης τις ώρες 08:15 – 10:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 21/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,83	1,25	0,47	1,12			1							0,57	0,57
	01:00	2,56	1,45	0,39	0,71			1			1				0,69	0,69
	02:00	2,03	1,96	0,01	0,06			1	1		1	1			0,08	0,07
	03:00	2,07	2,06	0,00	0,01	1		1	1		1				0,00	0,02
	04:00	2,00	1,62	0,15	0,22	1			1						0,20	0,32
	05:00	2,01	1,35	0,24	0,42	1									0,55	0,80
	06:00	2,05	1,22	0,40	0,43	1									0,60	0,85
	07:00	2,30	1,49	0,33	0,48	1									0,60	0,88
	08:00	2,60	1,46	0,49	0,65	1									0,60	0,91
	09:00	3,10	1,60	0,56	0,94	1									0,60	0,96
	10:00	3,56	1,70	0,53	1,33	1									0,60	0,98
	11:00	3,97	2,01	0,55	1,41	1									0,60	0,99
	12:00	4,18	2,08	0,55	1,55	1									0,60	0,99
	13:00	4,41	2,16	0,55	1,71	1									0,60	0,99
	14:00	4,20	1,46	0,91	1,83	1									0,99	0,99
	15:00	3,99	1,23	0,93	1,83	1									0,99	0,99
	16:00	3,79	1,16	0,86	1,77	1									0,89	0,88
	17:00	3,95	1,23	0,86	1,86	1									0,87	0,87
	18:00	4,18	1,30	0,91	1,97	1									0,92	0,92
	19:00	4,24	1,28	0,91	2,05	1									0,93	0,93
	20:00	4,19	1,24	0,91	2,05	1									0,92	0,92
	21:00	4,03	1,13	0,85	2,04	1									0,86	0,86
	22:00	3,72	1,19	0,78	1,75	1									0,78	0,78
	23:00	3,34	1,44	0,71	1,19	1						1				0,71

Παρατηρήσεις

1.Τις ώρες 02:00-02:17 τέθηκε εκτός λειτουργίας η γραμμή Ρ230 λόγω πτώσης κεραυνού. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία

2.Το ΑΠ στο Περδίκι είχε απώλεια επικοινωνίας τις ώρες 02:00 – 13:45.

3. Τις ώρες 23:00-24:00 έγινε ένταξη της G6 για πλύση της G1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 22/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,02	1,29	0,67	1,06	1									0,67	0,66
	01:00	2,67	1,20	0,61	0,86	1									0,61	0,62
	02:00	2,48	1,29	0,63	0,56	1									0,63	0,63
	03:00	2,40	1,13	0,72	0,55	1									0,72	0,72
	04:00	2,36	1,10	0,70	0,55	1									0,71	0,71
	05:00	2,36	1,10	0,71	0,56	1									0,71	0,71
	06:00	2,57	1,19	0,76	0,62	1									0,77	0,77
	07:00	3,05	1,22	0,88	0,95	1									0,91	0,91
	08:00	3,34	1,13	0,97	1,25	1									0,98	0,98
	09:00	3,43	1,18	0,93	1,32	1									0,98	0,98
	10:00	3,46	1,48	0,87	1,11	1									0,97	0,96
	11:00	3,24	2,88	0,31	0,04	1						1	1		0,47	0,47
	12:00	3,44	2,89	0,50	0,05	1						1	1		0,50	0,71
	13:00	3,45	2,88	0,53	0,05	1						1	1		0,53	0,73
	14:00	3,57	2,96	0,56	0,05	1						1	1		0,57	0,79
	15:00	3,58	2,96	0,54	0,08	1						1	1		0,56	0,82
	16:00	3,79	1,60	0,55	1,65	1						1			0,60	0,94
	17:00	4,16	1,36	0,55	2,25	1									0,60	0,98
	18:00	4,59	1,40	0,55	2,64	1									0,60	0,98
	19:00	4,59	1,39	0,55	2,66	1									0,60	0,98
	20:00	4,55	1,34	0,55	2,66	1									0,60	0,98
	21:00	4,29	1,28	0,55	2,46	1									0,60	0,97
	22:00	3,90	1,30	0,55	2,06	1									0,60	0,96
	23:00	3,54	1,54	0,55	1,45	1									0,60	0,98

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε έντονη κακοκαιρία και σφάλματα στο εναέριο δίκτυο MT του νησιού

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 23/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,12	1,62	0,55	0,94	1									0,60	0,97
	01:00	2,77	1,67	0,55	0,55	1									0,60	0,93
	02:00	2,58	1,59	0,55	0,43	1									0,60	0,90
	03:00	2,46	1,58	0,55	0,33	1									0,60	0,89
	04:00	2,41	1,71	0,49	0,21	1									0,60	0,88
	05:00	2,42	1,52	0,55	0,35	1									0,60	0,88
	06:00	2,65	1,65	0,55	0,45	1									0,60	0,91
	07:00	3,08	1,92	0,55	0,61	1									0,60	0,96
	08:00	3,08	1,90	0,55	0,64	1									0,60	0,87
	09:00	3,44	1,80	0,58	1,05	1									0,60	0,99
	10:00	3,52	1,53	0,55	1,44	1									0,60	0,98
	11:00	3,46	1,46	0,86	1,14	1									0,96	0,99
	12:00	3,06	1,68	0,32	1,06	1									0,50	0,83
	13:00	3,51	1,60	0,79	1,11	1									0,96	0,97
	14:00	3,48	1,41	0,96	1,10	1									0,99	0,99
	15:00	3,42	1,37	0,93	1,11	1									0,99	0,99
	16:00	3,69	1,55	0,93	1,21	1									0,99	0,99
	17:00	4,02	1,49	0,93	1,59	1									0,99	0,99
	18:00	4,46	1,61	0,93	1,91	1									0,99	0,99
	19:00	4,59	1,66	0,93	2,00	1									0,99	0,99
	20:00	4,54	1,61	0,93	2,01	1									0,99	0,99
	21:00	4,32	1,58	0,93	1,81	1									0,99	0,99
	22:00	3,98	1,54	0,93	1,51	1									0,99	0,99
	23:00	3,60	1,46	0,93	1,21	1									0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 24/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,11	1,38	0,91	0,82	1									0,94	0,93
	01:00	2,81	1,35	0,84	0,62	1									0,84	0,84
	02:00	2,53	1,36	0,76	0,42	1									0,76	0,76
	03:00	2,39	1,36	0,72	0,31	1									0,72	0,72
	04:00	2,39	1,36	0,71	0,32	1									0,72	0,72
	05:00	2,39	1,35	0,71	0,33	1									0,72	0,72
	06:00	2,57	1,37	0,77	0,43	1									0,77	0,77
	07:00	3,08	1,56	0,92	0,60	1									0,92	0,92
	08:00	3,31	1,53	0,95	0,82	1									0,98	0,98
	09:00	3,49	1,63	0,93	0,93	1									0,99	0,99
	10:00	3,55	1,50	0,93	1,12	1									0,99	0,99
	11:00	3,54	1,47	0,93	1,14	1									0,99	0,99
	12:00	3,62	1,56	0,93	1,13	1									0,99	0,99
	13:00	3,43	1,37	0,93	1,12	1									0,98	0,98
	14:00	3,45	1,38	0,93	1,14	1									0,98	0,99
	15:00	3,58	1,52	0,93	1,13	1									0,99	0,99
	16:00	3,86	1,60	0,93	1,33	1									0,99	0,99
	17:00	4,32	1,67	0,93	1,72	1									0,99	0,99
	18:00	4,63	1,67	0,93	2,03	1									0,99	0,99
	19:00	4,74	1,68	0,93	2,12	1									0,99	0,99
	20:00	4,65	1,58	0,93	2,13	1									0,99	0,99
	21:00	4,33	1,44	0,93	1,95	1									0,99	0,99
	22:00	4,03	1,54	0,93	1,56	1									0,99	0,99
	23:00	3,67	1,52	0,93	1,22	1						1			0,99	0,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 25/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,19	1,41	0,92	0,87	1									0,96	0,96
	01:00	2,83	1,36	0,83	0,63	1									0,85	0,85
	02:00	2,60	1,41	0,78	0,41	1									0,78	0,78
	03:00	2,48	1,42	0,74	0,32	1									0,74	0,74
	04:00	2,47	1,42	0,74	0,32	1									0,74	0,74
	05:00	2,42	1,45	0,67	0,29	1									0,72	0,72
	06:00	2,60	1,42	0,77	0,40	1									0,78	0,78
	07:00	3,03	1,56	0,90	0,57	1									0,90	0,91
	08:00	2,45	1,58	0,40	0,47	1		1				1			0,53	0,57
	09:00	3,28	3,04	0,24	0,00	1		1				1			0,24	0,44
	10:00	3,23	2,91	0,32	0,00	1		1				1			0,35	0,53
	11:00	3,14	2,67	0,31	0,16	1		1							0,56	0,76
	12:00	3,85	2,34	0,27	1,24	1		1							0,31	0,30
	13:00	4,90	2,93	0,31	1,66	1		1							0,31	0,31
	14:00	3,70	2,19	0,58	0,93	1		1							0,67	0,68
	15:00	3,51	1,77	0,54	1,20	1									0,99	0,99
	16:00	3,71	1,98	0,26	1,48	1									0,99	0,99
	17:00	4,17	1,95	0,07	2,15	1									0,97	0,97
	18:00	4,42	1,81	0,31	2,30	1									0,98	0,98
	19:00	4,50	1,46	0,64	2,40	1									0,98	0,98
	20:00	4,45	1,29	0,75	2,41	1									0,98	0,98
	21:00	4,22	1,32	0,69	2,22	1									0,98	0,98
	22:00	3,84	1,27	0,57	2,00	1									0,94	0,94
	23:00	3,47	1,09	0,71	1,68	1									0,84	0,84

Παρατηρήσεις

Στις 08:34 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης της μονάδας G1 και η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στις 08:48.

Σε συνέχεια της διακοπής, μέχρι τις 12:00 το ΑΠ Περδίκι ήταν εκτός επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 26/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,08	1,12	0,55	1,42	1									0,62	0,62
	01:00	2,71	1,42	0,45	0,84	1									0,59	0,58
	02:00	2,50	1,26	0,44	0,80	1									0,59	0,59
	03:00	2,37	1,29	0,47	0,61	1									0,67	0,67
	04:00	2,34	1,33	0,41	0,60	1									0,80	0,81
	05:00	2,32	1,13	0,40	0,79	1									0,73	0,73
	06:00	2,54	1,38	0,36	0,80	1									0,84	0,84
	07:00	3,02	1,40	0,43	1,19	1									0,90	0,90
	08:00	3,30	1,65	0,35	1,30	1									0,98	0,98
	09:00	3,61	1,65	0,28	1,69	1									0,95	0,95
	10:00	3,59	1,69	0,20	1,71	1									0,94	0,94
	11:00	3,56	1,49	0,18	1,90	1									0,88	0,87
	12:00	3,64	1,45	0,19	2,00	1									0,87	0,87
	13:00	3,63	1,45	0,17	2,01	1									0,87	0,87
	14:00	3,45	1,20	0,25	2,00	1									0,81	0,81
	15:00	3,58	1,31	0,27	2,00	1									0,85	0,85
	16:00	4,03	1,64	0,39	2,01	1									0,97	0,98
	17:00	4,16	1,65	0,21	2,30	1									0,95	0,95
	18:00	4,58	1,75	0,34	2,49	1									0,98	0,98
	19:00	4,63	1,58	0,54	2,50	1									0,99	0,99
	20:00	4,47	1,59	0,66	2,22	1									0,99	0,99
	21:00	4,22	1,36	0,64	2,22	1									0,98	0,98
	22:00	3,86	1,15	0,70	2,02	1									0,94	0,95
	23:00	3,65	1,20	0,73	1,71	1									0,97	0,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 27/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,23	1,37	0,69	1,17	1									0,83	0,83
	01:00	2,86	1,85	0,57	0,44	1									0,96	0,96
	02:00	2,64	1,89	0,35	0,40	1									0,93	0,93
	03:00	2,48	1,70	0,38	0,40	1									0,87	0,87
	04:00	2,41	1,68	0,33	0,41	1									0,84	0,84
	05:00	2,41	1,68	0,32	0,40	1									0,84	0,84
	06:00	2,52	1,78	0,24	0,50	1									0,88	0,88
	07:00	2,72	1,68	0,15	0,89	1									0,90	0,90
	08:00	2,98	1,73	0,05	1,19	1									0,88	0,88
	09:00	3,25	1,84	0,01	1,40	1									0,92	0,92
	10:00	3,27	1,76	0,01	1,50	1									0,89	0,89
	11:00	3,10	1,59	0,01	1,50	1									0,83	0,83
	12:00	3,06	1,04	0,02	1,99	1									0,64	0,64
	13:00	3,07	1,15	0,02	1,91	1									0,71	0,71
	14:00	3,27	1,28	0,02	1,96	1									0,75	0,74
	15:00	3,51	1,11	0,10	2,30			1							0,78	0,78
	16:00	3,67	1,12	0,25	2,30			1							0,83	0,83
	17:00	3,95	1,10	0,54	2,31			1							0,86	0,85
	18:00	4,29	1,19	0,63	2,47			1							0,95	0,95
	19:00	4,30	1,30	0,48	2,52	1									0,93	0,91
	20:00	4,20	1,12	0,59	2,48	1									0,66	0,91
	21:00	4,15	1,04	0,60	2,51	1									0,60	0,89
	22:00	3,93	1,02	0,60	2,31	1									0,60	0,88
	23:00	3,61	1,07	0,70	1,84	1									0,71	0,74

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 28/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,25	1,40	0,61	1,25	1									0,69	0,69
	01:00	2,88	1,08	0,61	1,19	1									0,70	0,67
	02:00	2,64	1,43	0,59	0,62	1									0,66	0,67
	03:00	2,52	1,55	0,37	0,60	1									0,72	0,72
	04:00	2,44	1,39	0,45	0,60	1									0,74	0,74
	05:00	2,41	1,17	0,63	0,61	1									0,75	0,74
	06:00	2,48	1,30	0,58	0,61	1									0,73	0,74
	07:00	2,69	1,27	0,51	0,90	1									0,77	0,77
	08:00	3,07	1,12	0,76	1,19	1									0,90	0,90
	09:00	3,34	1,33	0,64	1,37	1									0,92	0,92
	10:00	3,56	1,33	0,66	1,57	1									0,93	0,95
	11:00	3,71	1,33	0,76	1,62	1									0,97	0,97
	12:00	3,81	1,55	0,65	1,61	1									0,98	0,98
	13:00	3,99	1,59	0,78	1,61	1									0,98	0,98
	14:00	3,79	1,28	0,90	1,61	1									0,96	0,96
	15:00	3,71	1,16	0,94	1,61	1									0,96	0,96
	16:00	3,75	1,21	0,92	1,62	1									0,96	0,96
	17:00	3,98	1,16	0,92	1,91	1									0,98	0,98
	18:00	4,44	1,30	0,93	2,21	1									0,98	0,98
	19:00	4,56	1,41	0,93	2,22	1									0,99	0,99
	20:00	4,45	1,30	0,93	2,22	1									0,99	0,99
	21:00	4,29	1,34	0,93	2,02	1									0,99	0,99
	22:00	3,97	1,32	0,93	1,73	1									0,98	0,98
	23:00	3,66	1,53	0,91	1,23	1									0,96	0,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 30/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,36	1,75	0,68	0,93	1									0,69	0,98
	01:00	2,97	1,57	0,68	0,72	1									0,69	0,95
	02:00	2,76	1,66	0,68	0,42	1									0,69	0,91
	03:00	2,64	1,64	0,68	0,32	1									0,69	0,88
	04:00	2,58	1,58	0,68	0,32	1									0,69	0,87
	05:00	2,56	1,57	0,68	0,32	1									0,69	0,87
	06:00	2,79	1,60	0,68	0,51	1									0,69	0,91
	07:00	3,32	1,88	0,68	0,76	1									0,69	0,98
	08:00	3,64	1,84	0,79	1,01	1									0,79	0,99
	09:00	3,82	1,57	0,94	1,30	1									0,95	0,99
	10:00	4,01	1,63	0,97	1,41	1									0,99	0,99
	11:00	4,25	1,87	0,95	1,42	1									0,99	0,99
	12:00	4,69	2,48	0,94	1,27	1					1				0,99	0,99
	13:00	4,93	2,53	0,94	1,46	1					1				0,99	0,99
	14:00	4,90	2,53	0,94	1,44	1					1				0,99	0,99
	15:00	4,64	2,07	0,93	1,65	1		1							0,98	0,98
	16:00	4,45	1,78	0,92	1,74	1					1				0,97	0,97
	17:00	4,63	1,57	0,92	2,14	1					1				0,98	0,98
	18:00	5,01	1,63	0,93	2,45	1					1				0,98	0,98
	19:00	5,00	1,52	0,92	2,56	1					1				0,98	0,98
	20:00	4,93	1,44	0,92	2,56	1									0,99	0,99
	21:00	4,63	1,35	0,92	2,35	1									0,99	0,99
	22:00	4,16	1,30	0,92	1,94	1									0,99	0,99
	23:00	3,86	1,39	0,90	1,57	1									0,98	0,99

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 31/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,38	1,39	0,92	1,06	1									0,98	0,98
	01:00	2,99	1,42	0,88	0,68	1									0,93	0,93
	02:00	2,73	1,45	0,82	0,46	1									0,87	0,87
	03:00	2,59	1,33	0,81	0,45	1									0,83	0,83
	04:00	2,56	1,36	0,75	0,44	1									0,79	0,80
	05:00	2,58	1,34	0,78	0,46	1									0,82	0,82
	06:00	2,80	1,63	0,73	0,45	1									0,76	0,90
	07:00	3,25	2,07	0,73	0,45	1									0,74	0,98
	08:00	3,55	1,82	0,75	0,97	1									0,76	0,98
	09:00	3,68	1,47	0,97	1,25	1									0,98	0,99
	10:00	3,71	1,37	0,97	1,36	1									0,99	0,99
	11:00	3,72	1,45	0,93	1,34	1									0,99	0,99
	12:00	3,78	1,50	0,93	1,35	1									0,99	0,99
	13:00	3,86	1,57	0,93	1,35	1									0,99	0,99
	14:00	3,87	1,58	0,93	1,36	1									0,99	0,99
	15:00	3,84	1,46	0,93	1,45	1									0,99	0,99
	16:00	4,01	1,38	0,93	1,70	1									0,99	0,99
	17:00	4,29	1,32	0,93	2,04	1									0,99	0,99
	18:00	4,75	1,38	0,93	2,43	1									0,99	0,99
	19:00	4,79	1,32	0,93	2,53	1									0,99	0,99
	20:00	4,72	1,36	0,93	2,43	1									0,99	0,99
	21:00	4,47	1,31	0,93	2,23	1									0,99	0,99
	22:00	4,09	1,21	0,93	1,94	1									0,98	0,98
	23:00	3,72	1,25	0,93	1,54	1									0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 29/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,23	1,33	0,88	1,02	1									0,91	0,91
	01:00	2,84	1,23	0,66	0,94	1					1				0,69	0,73
	02:00	2,64	1,59	0,73	0,32	1									0,74	0,73
	03:00	2,52	1,52	0,68	0,32	1									0,68	0,68
	04:00	2,51	1,56	0,63	0,32	1									0,63	0,64
	05:00	2,49	1,51	0,67	0,32	1									0,67	0,67
	06:00	2,74	1,39	0,84	0,51	1									0,85	0,85
	07:00	3,22	1,47	0,94	0,81	1									0,97	0,97
	08:00	3,74	1,61	0,95	1,17	1									0,99	0,99
	09:00	3,97	1,53	0,93	1,51	1									0,99	0,99
	10:00	4,14	1,69	0,93	1,52	1									0,99	0,99
	11:00	4,23	1,69	0,93	1,62	1									0,99	0,99
	12:00	4,35	1,71	0,93	1,71	1									0,99	0,99
	13:00	4,27	1,62	0,93	1,72	1									0,99	0,99
	14:00	4,22	1,48	0,93	1,82	1									0,99	0,99
	15:00	4,14	1,39	0,93	1,82	1									0,99	0,99
	16:00	4,25	1,41	0,93	1,92	1									0,99	0,99
	17:00	4,43	1,11	0,92	2,39	1									0,98	0,98
	18:00	4,75	1,58	0,65	2,52	1									0,94	0,98
	19:00	4,81	1,77	0,53	2,52	1						1			0,69	0,95
	20:00	4,72	1,53	0,68	2,51	1						1			0,69	0,95
	21:00	4,57	1,48	0,68	2,42	1									0,69	0,98
	22:00	4,25	1,54	0,68	2,03	1									0,69	0,99
	23:00	3,81	1,50	0,68	1,63	1									0,69	0,98

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 1/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,24	1,09	0,93	1,22	1									0,98	0,98
	01:00	2,87	1,12	0,93	0,82	1									0,98	0,98
	02:00	2,65	1,12	0,91	0,62	1									0,93	0,93
	03:00	2,51	1,23	0,86	0,42	1									0,86	0,86
	04:00	2,45	1,21	0,80	0,44	1									0,80	0,80
	05:00	2,50	1,27	0,80	0,43	1									0,84	0,83
	06:00	2,72	1,34	0,84	0,54	1									0,92	0,92
	07:00	3,19	1,41	0,94	0,83	1									0,97	0,98
	08:00	3,48	1,62	0,93	0,93	1									0,99	0,99
	09:00	3,56	1,42	0,93	1,21	1									0,99	0,99
	10:00	3,61	1,55	0,74	1,32	1					1				0,75	0,94
	11:00	3,60	1,38	0,90	1,32	1									0,98	0,99
	12:00	3,56	1,34	0,91	1,32	1									0,99	0,99
	13:00	3,60	1,40	0,89	1,31	1									0,99	0,99
	14:00	3,71	1,48	0,93	1,31	1									0,99	0,99
	15:00	3,67	1,49	0,91	1,27	1									0,94	0,94
	16:00	3,83	1,32	0,91	1,60	1									0,99	0,99
	17:00	4,23	1,31	0,93	1,99	1									0,99	0,99
	18:00	4,68	1,37	0,92	2,39	1									0,99	0,99
	19:00	4,77	1,37	0,89	2,51	1									0,99	0,99
	20:00	4,72	1,34	0,85	2,53	1									0,99	0,99
	21:00	4,38	1,38	0,77	2,22	1									0,98	0,98
	22:00	4,06	1,28	0,87	1,91	1									0,98	0,99
	23:00	3,62	1,17	0,93	1,51	1									0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Στις 10:00 έγινε πλύση της μονάδας G1 από τον Σταθμό



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 2/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,15	1,13	0,91	1,11	1									0,97	0,96
	01:00	2,80	1,20	0,88	0,72	1									0,92	0,92
	02:00	2,57	1,26	0,79	0,52	1									0,87	0,87
	03:00	2,43	1,26	0,76	0,41	1									0,82	0,81
	04:00	2,41	1,29	0,72	0,40	1									0,82	0,82
	05:00	2,44	1,38	0,64	0,41	1									0,85	0,85
	06:00	2,65	1,48	0,65	0,52	1									0,90	0,91
	07:00	3,08	1,76	0,65	0,67	1									0,98	0,98
	08:00	3,27	1,83	0,51	0,92	1					1				0,92	0,92
	09:00	3,32	1,79	0,42	1,11	1					1				0,87	0,87
	10:00	3,23	1,68	0,34	1,21	1									0,98	0,98
	11:00	3,15	1,69	0,26	1,21	1									0,96	0,96
	12:00	3,09	1,59	0,29	1,21	1									0,94	0,94
	13:00	3,01	1,43	0,38	1,20	1									0,56	0,90
	14:00	3,06	1,40	0,47	1,19	1									0,52	0,86
	15:00	3,17	1,42	0,54	1,21	1									0,97	0,97
	16:00	3,42	1,11	0,90	1,40	1									0,97	0,97
	17:00	3,81	1,19	0,91	1,71	1									0,98	0,98
	18:00	4,41	1,45	0,87	2,10	1									0,98	0,98
	19:00	4,45	1,44	0,79	2,22	1									0,99	0,99
	20:00	4,48	1,45	0,80	2,23	1									0,99	0,99
	21:00	4,15	1,32	0,79	2,04	1									0,98	0,98
	22:00	3,90	1,42	0,73	1,75	1									0,99	0,99
	23:00	3,64	1,52	0,85	1,26	1									0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας γίνονταν προγραμματισμένες εργασίες στις γραμμές MT

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 3/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,24	1,52	0,76	0,95	1									0,81	0,98
	01:00	2,84	1,43	0,78	0,63	1									0,79	0,95
	02:00	2,64	1,39	0,72	0,53	1									0,74	0,94
	03:00	2,51	1,41	0,68	0,41	1									0,69	0,90
	04:00	2,46	1,36	0,68	0,42	1									0,69	0,89
	05:00	2,50	1,39	0,67	0,44	1									0,69	0,91
	06:00	2,61	1,42	0,65	0,53	1									0,69	0,94
	07:00	2,79	1,51	0,68	0,59	1									0,69	0,96
	08:00	3,14	1,51	0,68	0,94	1									0,69	0,98
	09:00	3,30	1,49	0,68	1,12	1									0,69	0,99
	10:00	3,35	1,42	0,68	1,24	1									0,69	0,99
	11:00	3,40	1,47	0,68	1,25	1									0,69	0,99
	12:00	3,33	1,40	0,68	1,24	1									0,69	0,99
	13:00	3,23	1,28	0,82	1,13	1									0,82	0,98
	14:00	3,25	1,14	0,98	1,12	1									0,99	0,99
	15:00	3,30	1,20	0,97	1,13	1									0,99	0,99
	16:00	3,62	1,35	0,93	1,33	1									0,99	0,99
	17:00	4,05	1,48	0,92	1,65	1									0,99	0,99
	18:00	4,49	1,56	0,90	2,04	1									0,99	0,99
	19:00	4,51	1,36	0,92	2,23	1									0,99	0,99
	20:00	4,30	1,20	0,89	2,21	1									0,98	0,98
	21:00	4,09	1,26	0,81	2,02	1									0,98	0,98
	22:00	3,82	1,24	0,86	1,72	1									0,98	0,98
	23:00	3,50	1,47	0,80	1,23	1									0,98	0,99

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε μεγάλη αστάθεια ανέμου


	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 4/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,13	1,57	0,64	0,92	1									0,99	0,99
	01:00	2,79	1,38	0,69	0,71	1									0,96	0,96
	02:00	2,57	1,54	0,52	0,51	1									0,90	0,90
	03:00	2,46	1,60	0,45	0,41	1									0,86	0,86
	04:00	2,44	1,75	0,29	0,40	1									0,85	0,85
	05:00	2,42	1,86	0,06	0,50	1									0,85	0,84
	06:00	2,52	1,82	0,01	0,70	1									0,88	0,88
	07:00	2,68	1,58	0,00	1,09	1									0,79	0,79
	08:00	2,98	1,58	0,00	1,39	1									0,81	0,81
	09:00	3,03	1,43	0,01	1,60	1									0,76	0,76
	10:00	3,17	1,36	0,01	1,80	1									0,76	0,76
	11:00	3,29	1,38	0,00	1,90	1									0,78	0,78
	12:00	3,44	1,52	0,01	1,90	1									0,83	0,84
	13:00	3,35	1,43	0,01	1,91	1									0,80	0,80
	14:00	3,36	1,45	0,01	1,90	1									0,81	0,81
	15:00	3,22	1,21	0,01	2,00	1									0,73	0,74
	16:00	3,16	1,03	0,06	2,08	1									0,69	0,69
	17:00	3,45	1,04	0,09	2,32	1									0,69	0,69
	18:00	4,14	1,39	0,25	2,50	1									0,88	0,88
	19:00	4,39	1,64	0,25	2,50	1									0,96	0,96
	20:00	4,33	1,52	0,32	2,50	1									0,94	0,94
	21:00	4,12	1,07	0,56	2,49	1									0,88	0,88
	22:00	3,75	1,07	0,47	2,20	1									0,82	0,83
	23:00	3,41	1,33	0,37	1,71	1									0,88	0,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 5/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,03	1,59	0,15	1,30	1									0,87	0,87
	01:00	2,66	1,31	0,05	1,30	1									0,72	0,71
	02:00	2,48	1,35	0,12	1,01	1									0,73	0,73
	03:00	2,38	1,29	0,09	1,00	1									0,68	0,68
	04:00	2,34	1,35	0,09	0,90	1									0,68	0,68
	05:00	2,33	1,33	0,10	0,90	1									0,69	0,69
	06:00	2,52	1,50	0,12	0,90	1									0,77	0,77
	07:00	2,87	1,77	0,11	1,00	1									0,86	0,87
	08:00	3,01	1,61	0,10	1,29	1									0,86	0,86
	09:00	2,98	1,26	0,03	1,69	1									0,73	0,73
	10:00	2,89	1,08	0,02	1,80	1									0,67	0,67
	11:00	2,84	1,03	0,03	1,77	1									0,65	0,65
	12:00	2,82	1,02	0,03	1,77	1									0,64	0,64
	13:00	2,79	1,01	0,00	1,78	1									0,63	0,63
	14:00	2,84	0,99	0,00	1,85	1									0,62	0,62
	15:00	2,85	1,00	0,00	1,85	1									0,57	0,57
	16:00	2,91	1,02	0,07	1,82	1									0,62	0,62
	17:00	3,40	1,08	0,10	2,21	1									0,71	0,71
	18:00	4,01	1,35	0,16	2,49	1									0,84	0,84
	19:00	4,28	1,68	0,11	2,50	1									0,92	0,92
	20:00	4,25	1,64	0,11	2,50	1									0,92	0,92
	21:00	4,12	1,52	0,10	2,50	1									0,88	0,88
	22:00	3,72	1,14	0,09	2,50	1									0,77	0,77
	23:00	3,31	1,15	0,06	2,11	1									0,74	0,74

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 6/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,88	1,30	0,05	1,53	1									0,74	0,74
	01:00	2,58	1,30	0,07	1,21	1									0,67	0,68
	02:00	2,36	1,27	0,08	1,00	1									0,63	0,63
	03:00	2,27	1,19	0,07	1,00	1									0,61	0,61
	04:00	2,21	1,18	0,03	1,00	1									0,63	0,63
	05:00	2,22	1,23	0,05	0,94	1									0,60	0,59
	06:00	2,40	1,29	0,01	1,10	1									0,63	0,64
	07:00	2,73	1,48	0,05	1,20	1									0,76	0,76
	08:00	2,90	1,40	0,01	1,49	1									0,75	0,74
	09:00	2,92	1,23	0,00	1,70	1									0,70	0,70
	10:00	2,79	1,00	0,02	1,77	1									0,60	0,61
	11:00	2,66	1,02	0,03	1,61	1									0,56	0,56
	12:00	2,61	1,02	0,06	1,53	1									0,54	0,54
	13:00	2,74	1,03	0,07	1,64	1									0,58	0,58
	14:00	2,85	1,01	0,08	1,76	1									0,62	0,62
	15:00	2,88	1,02	0,13	1,73	1									0,61	0,61
	16:00	2,92	1,00	0,11	1,81	1									0,63	0,63
	17:00	3,17	1,02	0,09	2,07	1									0,63	0,63
	18:00	3,89	1,19	0,12	2,58	1									0,79	0,79
	19:00	4,00	1,23	0,16	2,60	1									0,82	0,82
	20:00	4,03	1,08	0,31	2,63	1									0,83	0,83
	21:00	3,87	0,94	0,68	2,25	1									0,86	0,86
	22:00	3,56	1,14	0,58	1,84	1									0,61	0,60
	23:00	3,17	1,17	0,47	1,52	1									0,48	0,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 7/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,81	1,07	0,42	1,32	1									0,42	0,42
	01:00	2,54	1,05	0,38	1,12	1									0,38	0,39
	02:00	2,34	1,02	0,35	0,97			1							0,35	0,35
	03:00	2,26	1,06	0,55	0,65			1							0,55	0,55
	04:00	2,27	1,04	0,57	0,66			1							0,57	0,57
	05:00	2,25	0,99	0,50	0,76			1							0,50	0,50
	06:00	2,44	1,02	0,46	0,95			1							0,47	0,47
	07:00	2,75	1,18	0,52	1,05			1							0,52	0,52
	08:00	2,99	1,08	0,57	1,35			1							0,57	0,57
	09:00	3,16	0,99	0,60	1,57			1							0,60	0,60
	10:00	3,15	1,09	0,49	1,56			1							0,60	0,60
	11:00	3,14	1,10	0,60	1,44			1							0,60	0,60
	12:00	3,09	1,05	0,59	1,45			1							0,59	0,59
	13:00	3,07	1,01	0,58	1,48			1							0,58	0,58
	14:00	3,08	1,12	0,58	1,38			1							0,59	0,59
	15:00	3,13	0,87	0,59	1,67			1							0,59	0,60
	16:00	3,27	0,88	0,62	1,77			1							0,62	0,62
	17:00	3,54	0,89	0,67	1,98			1							0,67	0,67
	18:00	4,08	0,96	0,77	2,36			1							0,77	0,77
	19:00	4,22	0,91	0,74	2,56			1							0,74	0,75
	20:00	4,08	1,03	0,57	2,47			1							0,58	0,58
	21:00	3,90	0,91	0,71	2,28			1							0,71	0,71
	22:00	3,58	1,04	0,57	1,98			1							0,61	0,60
	23:00	3,30	0,99	0,65	1,67			1							0,65	0,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 8/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,84	0,99	0,61	1,24			1							0,61	0,61
	01:00	2,53	1,01	0,64	0,88			1							0,65	0,65
	02:00	2,35	1,08	0,59	0,68			1							0,61	0,61
	03:00	2,25	1,42	0,24	0,58			1			1				0,24	0,55
	04:00	2,18	1,13	0,42	0,64			1							0,44	0,44
	05:00	2,21	1,06	0,38	0,77			1							0,40	0,40
	06:00	2,35	1,06	0,42	0,87			1							0,42	0,42
	07:00	2,69	1,24	0,48	0,97			1							0,48	0,48
	08:00	2,90	1,23	0,52	1,15			1		1				1	0,52	0,52
	09:00	2,95	1,24	0,53	1,18			1		1				1	0,53	0,53
	10:00	2,80	1,24	0,50	1,06			1		1					0,51	0,50
	11:00	2,68	1,31	0,48	0,89			1		1					0,48	0,48
	12:00	2,89	1,39	0,52	0,98			1		1					0,52	0,52
	13:00	2,94	1,37	0,53	1,04			1							0,53	0,53
	14:00	3,15	1,61	0,53	1,01	1									0,68	0,68
	15:00	3,03	1,56	0,47	1,01	1				1					0,49	0,55
	16:00	3,09	1,65	0,43	1,01	1				1					0,49	0,56
	17:00	3,25	1,50	0,44	1,30	1				1					0,55	0,58
	18:00	3,78	1,38	0,58	1,81	1									0,68	0,68
	19:00	4,04	1,50	0,70	1,84	1									0,73	0,73
	20:00	3,91	1,36	0,70	1,85	1									0,70	0,70
	21:00	3,63	1,22	0,65	1,76	1									0,66	0,66
	22:00	3,33	1,01	0,57	1,74	1									0,58	0,58
	23:00	2,28	1,24	0,19	0,85	1									0,27	0,38

Παρατηρήσεις

- 1.Έγινε ένταξη της μονάδας G6 στις 03:05-03:55 για πλύσιμο της μονάδας G3.
- 2.Έγινε ένταξη φορητών Η/Ζ τις ώρες 08:00-10:00 για λόγους δοκιμής εν όψει προγραμματισμένων εργασιών του Σταθμού.
- 3.Κατά τη διάρκεια της ημέρας έγινε δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G5 μετά την ολοκλήρωση της συντήρησής της

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 9/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,37	2,37	0,00	0,00	1		1	1		1				0,00	0,01
	01:00	2,15	2,09	0,06	0,00	1		1	1						0,07	0,00
	02:00	2,05	2,02	0,03	0,00	1		1							0,11	0,12
	03:00	1,97	1,97	0,00	0,00	1		1							0,10	0,05
	04:00	1,94	1,63	0,02	0,29	1									0,17	0,18
	05:00	1,95	1,14	0,11	0,70	1									0,39	0,39
	06:00	2,14	1,30	0,04	0,80	1								1	0,31	0,42
	07:00	2,42	1,53	0,00	0,90									2	0,00	0,48
	08:00	2,73	1,52	0,12	1,10	1								1	0,35	0,55
	09:00	2,76	1,41	0,25	1,10	1									0,55	0,55
	10:00	2,74	1,56	0,17	1,01	1									0,55	0,55
	11:00	2,75	1,73	0,18	0,83	1									0,55	0,55
	12:00	2,86	1,79	0,16	0,90	1				1					0,57	0,57
	13:00	2,81	1,60	0,21	1,00	1									0,56	0,56
	14:00	2,90	1,65	0,25	1,00	1									0,58	0,58
	15:00	2,91	1,45	0,26	1,20	1									0,58	0,58
	16:00	2,91	1,18	0,24	1,49	1									0,58	0,58
	17:00	3,20	1,34	0,26	1,60	1									0,64	0,64
	18:00	3,74	1,52	0,42	1,80	1									0,75	0,75
	19:00	3,87	1,52	0,54	1,82	1									0,77	0,77
	20:00	3,79	1,29	0,67	1,83	1									0,76	0,76
	21:00	3,69	1,23	0,71	1,75	1									0,74	0,74
	22:00	3,44	1,11	0,69	1,65	1									0,69	0,69
	23:00	3,22	1,21	0,94	1,06	1									0,96	0,97

Παρατηρήσεις

1.Τις ώρες 00:00-2:00 εντάχθηκαν επιπλέον μονάδες λόγω ισχυρής κακοκαιρίας και trip της μονάδας G1.

2.Τις ώρες 06:00-09:00 εντάχθηκαν τα φορητά Η/Ζ λόγω προγραμματισμένων εργασιών του Σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 10/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,83	1,05	0,77	1,01	1									0,78	0,77
	01:00	2,55	1,06	0,68	0,81	1									0,69	0,69
	02:00	2,32	1,07	0,55	0,70	1									0,56	0,56
	03:00	2,21	1,08	0,50	0,63	1									0,50	0,50
	04:00	2,13	1,11	0,48	0,53	1									0,49	0,49
	05:00	2,11	1,14	0,48	0,49	1									0,48	0,48
	06:00	2,22	1,02	0,55	0,65	1									0,55	0,55
	07:00	2,36	1,02	0,58	0,76	1									0,58	0,58
	08:00	2,65	1,04	0,65	0,96	1									0,65	0,65
	09:00	2,85	1,00	0,70	1,15	1									0,70	0,70
	10:00	2,97	0,95	0,72	1,29			1							0,72	0,72
	11:00	3,03	1,07	0,73	1,23			1							0,74	0,74
	12:00	3,01	1,06	0,72	1,23			1							0,73	0,73
	13:00	2,97	1,08	0,67	1,22			1							0,72	0,72
	14:00	3,02	1,03	0,73	1,26			1							0,74	0,73
	15:00	3,07	1,07	0,72	1,27			1							0,75	0,75
	16:00	3,11	1,13	0,73	1,26			1							0,77	0,77
	17:00	3,30	0,99	0,77	1,54			1							0,81	0,81
	18:00	3,76	0,93	0,83	1,99			1							0,93	0,93
	19:00	3,86	0,84	0,90	2,12			1							0,92	0,92
	20:00	3,77	0,89	0,81	2,07			1							0,83	0,82
	21:00	3,55	0,95	0,73	1,86			1							0,74	0,74
	22:00	3,34	1,00	0,71	1,63			1							0,72	0,60
	23:00	3,06	1,32	0,63	1,11				1			1				0,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 11/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,76	1,11	0,68	0,96			1							0,69	0,91
	01:00	2,53	1,31	0,44	0,78			1							0,46	0,87
	02:00	2,33	1,23	0,47	0,64			1							0,47	0,71
	03:00	2,24	1,06	0,62	0,57			1							0,62	0,62
	04:00	2,19	1,07	0,56	0,56			1							0,59	0,59
	05:00	2,18	1,06	0,56	0,56			1							0,57	0,57
	06:00	2,24	1,00	0,58	0,66			1							0,58	0,59
	07:00	2,40	1,04	0,61	0,76			1							0,61	0,61
	08:00	2,66	1,02	0,68	0,96			1							0,69	0,69
	09:00	2,92	1,01	0,75	1,15			1							0,76	0,76
	10:00	3,04	1,01	0,78	1,25			1							0,78	0,79
	11:00	3,35	1,19	0,82	1,34			1							0,87	0,86
	12:00	3,48	1,28	0,89	1,31	1									0,90	0,90
	13:00	3,73	1,46	0,92	1,35	1									0,97	0,97
	14:00	3,65	1,49	0,90	1,25	1									0,95	0,95
	15:00	3,43	1,36	0,82	1,25	1									0,90	0,89
	16:00	3,31	1,59	0,47	1,24	1									0,87	0,86
	17:00	3,40	1,61	0,38	1,40	1									0,89	0,88
	18:00	3,70	1,32	0,50	1,87	1									0,92	0,92
	19:00	3,83	1,08	0,77	1,98	1									0,93	0,92
	20:00	3,80	0,95	0,89	1,95	1									0,92	0,92
	21:00	3,64	1,12	0,71	1,80	1									0,94	0,93
	22:00	3,47	1,23	0,78	1,45	1									0,82	0,82
	23:00	3,10	1,78	0,28	1,04	1				1					0,48	0,47

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 00:00-03:00 παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας του Α/Π Κεφαλές

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 12/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,71	1,47	0,31	0,94	1			1						0,40	0,40
	01:00	2,41	1,35	0,31	0,75	1			1						0,31	0,31
	02:00	2,24	1,43	0,26	0,55	1									0,27	0,27
	03:00	2,15	1,43	0,20	0,51	1									0,26	0,26
	04:00	2,07	1,40	0,12	0,55	1									0,25	0,25
	05:00	2,11	1,44	0,14	0,53	1									0,25	0,25
	06:00	2,28	1,48	0,15	0,65	1									0,27	0,27
	07:00	2,64	1,73	0,18	0,73	1									0,32	0,32
	08:00	2,94	1,84	0,19	0,92	1									0,35	0,35
	09:00	3,22	1,95	0,15	1,11	1				1					0,39	0,39
	10:00	3,43	2,04	0,19	1,20	1				1					0,41	0,41
	11:00	3,49	2,15	0,05	1,30	1				1					0,42	0,42
	12:00	3,57	2,27	0,00	1,30	1				1					0,43	0,43
	13:00	3,51	2,21	0,00	1,30	1				1					0,42	0,42
	14:00	3,51	2,31	0,00	1,20	1				1					0,42	0,42
	15:00	3,53	2,19	0,00	1,33	1				1					0,42	0,42
	16:00	2,72	2,40	0,00	0,32	1		1		1	1				0,22	0,22
	17:00	3,60	3,60	0,00	0,00	1		1		1	1				0,23	0,37
	18:00	3,83	3,83	0,00	0,00	1		1		1	1				0,28	0,45
	19:00	3,95	3,12	0,00	0,83	1		1		1	1				0,28	0,45
	20:00	3,86	2,16	0,00	1,70			1		1	1				0,29	0,47
	21:00	3,67	1,97	0,00	1,70			1			1				0,28	0,45
	22:00	3,38	1,68	0,00	1,70			1			1				0,26	0,42
	23:00	3,06	2,03	0,00	1,02			1	1		1				0,37	0,63

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε κακοκαιρία και μεγάλη αστάθεια ανέμου. Στις 16:15 -16:30 σημειώθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ Ικαρίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 13/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,70	1,84	0,12	0,74			1	1	1					0,57	0,58
	01:00	2,35	1,67	0,15	0,53			1	1	1					0,42	0,42
	02:00	2,22	1,53	0,09	0,60			1		1					0,53	0,53
	03:00	2,11	1,67	0,03	0,40			1		1					0,54	0,54
	04:00	2,10	1,73	0,06	0,30			1		1					0,54	0,55
	05:00	2,11	1,63	0,18	0,30			1		1					0,61	0,61
	06:00	2,32	1,37	0,34	0,61			1							0,71	0,71
	07:00	2,64	1,54	0,11	0,99			1							0,82	0,82
	08:00	2,85	1,57	0,08	1,20			1							0,82	0,82
	09:00	2,84	1,37	0,08	1,39	1									0,67	0,66
	10:00	2,84	1,16	0,07	1,60	1									0,70	0,70
	11:00	2,93	1,19	0,05	1,70	1									0,69	0,69
	12:00	2,93	1,20	0,03	1,70	1									0,67	0,66
	13:00	3,00	1,28	0,01	1,70	1									0,70	0,70
	14:00	2,96	1,21	0,04	1,71	1									0,72	0,72
	15:00	2,83	1,09	0,34	1,40	1									0,64	0,64
	16:00	3,05	1,08	0,52	1,45	1									0,60	0,60
	17:00	3,25	1,26	0,40	1,59	1									0,65	0,65
	18:00	3,80	1,61	0,20	1,99	1									0,80	0,80
	19:00	4,00	1,37	0,43	2,21	1									0,80	0,80
	20:00	4,09	1,42	0,39	2,28	1									0,82	0,82
	21:00	3,90	1,25	0,51	2,13	1									0,78	0,78
	22:00	3,57	1,27	0,44	1,86	1									0,72	0,71
	23:00	3,27	1,28	0,44	1,55	1									0,73	0,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 14/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,77	1,68	0,48	0,62	1				1					0,86	0,86
	01:00	2,43	1,60	0,52	0,31	1									0,85	0,85
	02:00	2,24	1,69	0,55	0,00	1									0,80	0,78
	03:00	2,14	1,52	0,62	0,00	1									0,74	0,74
	04:00	2,12	1,53	0,59	0,00	1									0,74	0,74
	05:00	2,13	1,57	0,55	0,01	1									0,74	0,74
	06:00	2,30	1,59	0,70	0,01	1									0,80	0,80
	07:00	2,71	1,54	0,81	0,36	1									0,91	0,94
	08:00	2,78	2,05	0,13	0,60	1						1			0,14	0,84
	09:00	2,63	1,49	0,33	0,81	1									0,44	0,89
	10:00	2,89	1,10	0,83	0,96	1									0,93	0,94
	11:00	2,88	1,17	0,74	0,97	1									0,90	0,89
	12:00	2,97	1,24	0,71	1,02	1									0,77	0,90
	13:00	3,01	2,00	0,00	1,01	1						1			0,00	0,78
	14:00	3,03	1,98	0,13	0,91	1						1			0,13	0,88
	15:00	3,24	1,45	0,88	0,91	1									0,89	0,89
	16:00	3,34	1,57	0,80	0,96	1									0,91	0,91
	17:00	3,67	1,58	0,79	1,29	1									0,82	0,98
	18:00	4,15	1,74	0,78	1,62	1									0,79	0,99
	19:00	4,22	1,61	0,78	1,83	1									0,79	0,99
	20:00	4,13	1,51	0,78	1,84	1									0,79	0,99
	21:00	4,00	1,39	0,78	1,83	1									0,79	0,99
	22:00	3,72	1,19	0,69	1,83	1									0,69	0,89
	23:00	3,35	0,95	0,83	1,57	1									0,83	0,83

Παρατηρήσεις

1.Τις ώρες 08:00-10:00 και 12:00-15:00 έγιναν εργασίες στο δίκτυο MT από τον ΔΕΔΔΗΕ

2.Το διάστημα απο 17:00- 23:00 παρατηρήθηκε αστάθεια ανέμου και απώλεια αιολικής παραγωγής

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 15/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,87	1,45	0,75	0,68	1									0,78	0,78
	01:00	2,55	1,75	0,46	0,34	1									0,65	0,64
	02:00	2,35	2,07	0,25	0,03	1									0,57	0,57
	03:00	2,22	1,89	0,30	0,03	1									0,60	0,60
	04:00	2,20	1,89	0,28	0,03	1									0,60	0,59
	05:00	2,17	1,85	0,28	0,04	1									0,59	0,59
	06:00	2,39	2,07	0,28	0,04	1									0,64	0,65
	07:00	2,80	1,91	0,51	0,38	1									0,66	0,80
	08:00	3,18	1,99	0,58	0,61	1									0,59	0,92
	09:00	3,34	1,92	0,58	0,83	1									0,59	0,95
	10:00	3,55	1,84	0,68	1,04	1									0,68	0,97
	11:00	3,62	1,84	0,75	1,03	1									0,76	0,98
	12:00	3,71	1,85	0,84	1,02	1									0,84	0,98
	13:00	3,51	1,48	0,91	1,12	1									0,94	0,96
	14:00	3,38	1,35	0,91	1,13	1									0,93	0,93
	15:00	3,64	1,77	0,69	1,18	1									0,91	0,98
	16:00	3,78	1,65	0,69	1,44	1									0,79	0,99
	17:00	3,97	1,75	0,78	1,44	1									0,79	0,99
	18:00	4,40	1,90	0,78	1,71	1									0,79	0,99
	19:00	4,46	1,85	0,78	1,83	1									0,79	0,99
	20:00	4,26	1,65	0,78	1,83	1									0,79	0,99
	21:00	4,07	1,65	0,78	1,63	1									0,79	0,99
	22:00	3,83	1,82	0,78	1,23	1									0,79	0,99
	23:00	3,45	1,73	0,78	0,94	1									0,79	0,96

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας το ΑΠ Κεφαλές παρουσίαζε κατά διαστήματα τεχνικό πρόβλημα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 16/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,99	1,57	0,78	0,64	1									0,78	0,89
	01:00	2,65	1,59	0,73	0,32	1									0,74	0,74
	02:00	2,48	1,48	0,69	0,31	1									0,69	0,69
	03:00	2,38	1,41	0,66	0,31	1									0,66	0,66
	04:00	2,35	1,38	0,66	0,31	1									0,66	0,66
	05:00	2,34	1,38	0,65	0,31	1									0,65	0,65
	06:00	2,53	1,51	0,70	0,32	1									0,70	0,70
	07:00	2,97	1,76	0,79	0,42	1									0,82	0,82
	08:00	3,25	1,78	0,89	0,58	1									0,90	0,90
	09:00	3,31	1,59	0,91	0,82	1									0,92	0,92
	10:00	3,23	1,43	0,88	0,92	1									0,90	0,90
	11:00	3,22	1,31	0,89	1,02	1									0,90	0,90
	12:00	3,18	1,28	0,88	1,02	1									0,89	0,89
	13:00	3,24	1,45	0,89	0,91	1									0,90	0,90
	14:00	3,33	1,52	0,91	0,91	1									0,93	0,92
	15:00	3,36	1,53	0,91	0,91	1									0,93	0,93
	16:00	3,56	1,50	0,93	1,12	1									0,98	0,98
	17:00	3,84	1,59	0,93	1,32	1									0,99	0,99
	18:00	4,30	1,55	0,93	1,81	1									0,99	0,99
	19:00	4,40	1,55	0,93	1,92	1									0,99	0,99
	20:00	4,30	1,45	0,93	1,91	1									0,99	0,99
	21:00	4,02	1,46	0,93	1,63	1									0,99	0,99
	22:00	3,81	1,46	0,93	1,42	1									0,99	0,99
	23:00	3,54	1,60	0,92	1,01	1									0,97	0,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 17/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,12	1,26	0,85	1,00	1									0,87	0,87
	01:00	2,79	1,31	0,76	0,72	1									0,78	0,78
	02:00	2,57	1,44	0,71	0,42	1									0,72	0,72
	03:00	2,45	1,45	0,68	0,32	1									0,68	0,68
	04:00	2,38	1,40	0,66	0,33	1									0,66	0,67
	05:00	2,41	1,42	0,67	0,32	1									0,67	0,67
	06:00	2,49	1,40	0,68	0,41	1									0,70	0,70
	07:00	2,67	1,27	0,70	0,70	1									0,74	0,74
	08:00	3,05	1,31	0,75	0,99	1									0,85	0,85
	09:00	3,25	1,26	0,80	1,20	1									0,90	0,90
	10:00	3,31	1,13	0,88	1,30	1									0,92	0,92
	11:00	3,40	1,21	0,89	1,30	1									0,93	0,94
	12:00	3,44	1,22	0,91	1,30	1									0,95	0,95
	13:00	3,42	1,20	0,92	1,31	1									0,95	0,95
	14:00	3,41	1,18	0,92	1,31	1									0,95	0,95
	15:00	3,34	1,11	0,91	1,32	1									0,93	0,93
	16:00	3,53	1,28	0,93	1,32	1									0,98	0,98
	17:00	3,78	1,33	0,93	1,51	1									0,98	0,98
	18:00	4,24	1,32	0,93	1,99	1									0,98	0,98
	19:00	4,32	1,17	0,93	2,22	1									0,99	0,99
	20:00	4,30	1,16	0,93	2,21	1									0,98	0,98
	21:00	4,03	1,09	0,93	2,01	1									0,98	0,98
	22:00	3,79	1,23	0,93	1,62	1									0,98	0,98
	23:00	3,55	1,29	0,93	1,33	1									0,98	0,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 18/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,09	1,19	0,86	1,03	1									0,86	0,86
	01:00	2,72	1,25	0,75	0,72	1									0,76	0,76
	02:00	2,55	1,42	0,71	0,42	1									0,71	0,71
	03:00	2,46	1,47	0,67	0,32	1									0,67	0,67
	04:00	2,38	1,46	0,59	0,33	1									0,65	0,65
	05:00	2,37	1,46	0,58	0,33	1									0,60	0,60
	06:00	2,46	1,44	0,59	0,43	1									0,61	0,61
	07:00	2,67	1,39	0,66	0,62	1									0,66	0,66
	08:00	2,84	1,32	0,70	0,82	1									0,70	0,70
	09:00	3,00	1,15	0,74	1,11	1									0,75	0,75
	10:00	3,07	1,11	0,75	1,21	1									0,76	0,76
	11:00	3,13	1,15	0,78	1,20	1									0,78	0,78
	12:00	3,24	1,25	0,79	1,20	1									0,80	0,80
	13:00	3,29	1,28	0,79	1,22	1									0,81	0,81
	14:00	3,26	1,48	0,56	1,21	1									0,80	0,80
	15:00	3,08	0,99	0,76	1,32	1									0,76	0,76
	16:00	3,07	0,99	0,76	1,32	1									0,76	0,76
	17:00	3,43	0,99	0,84	1,60	1									0,84	0,84
	18:00	4,03	1,00	0,93	2,10	1									0,93	0,93
	19:00	4,27	1,13	0,93	2,21	1									0,98	0,98
	20:00	4,20	1,07	0,93	2,21	1									0,98	0,98
	21:00	3,95	1,00	0,90	2,05	1									0,91	0,91
	22:00	3,74	1,05	0,90	1,79	1									0,94	0,94
	23:00	3,41	1,15	0,84	1,41	1						1			0,88	0,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 19/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,99	1,18	0,80	1,02	1									0,83	0,83
	01:00	2,60	1,19	0,69	0,72	1									0,73	0,73
	02:00	2,35	1,25	0,59	0,52	1									0,66	0,66
	03:00	2,25	1,23	0,60	0,42	1									0,63	0,63
	04:00	2,22	1,25	0,58	0,40	1									0,62	0,62
	05:00	2,25	1,27	0,48	0,50	1									0,63	0,63
	06:00	2,44	1,30	0,54	0,60	1									0,68	0,68
	07:00	2,84	1,27	0,78	0,80	1									0,79	0,79
	08:00	2,93	1,03	0,81	1,09	1									0,82	0,82
	09:00	2,97	1,00	0,82	1,15	1									0,83	0,83
	10:00	2,98	1,14	0,78	1,06	1									0,84	0,83
	11:00	2,95	1,10	0,74	1,12	1									0,82	0,82
	12:00	2,94	1,14	0,66	1,14	1									0,77	0,77
	13:00	2,93	1,08	0,71	1,15	1									0,71	0,71
	14:00	2,92	1,15	0,67	1,10	1									0,67	0,67
	15:00	2,94	1,17	0,67	1,10	1									0,67	0,67
	16:00	3,08	1,22	0,76	1,10	1									0,76	0,76
	17:00	3,40	1,12	0,93	1,35	1									0,94	0,94
	18:00	3,93	1,22	0,95	1,77	1									0,99	0,99
	19:00	4,28	1,16	0,93	2,19	1									0,99	0,99
	20:00	4,27	1,13	0,93	2,21	1									0,98	0,98
	21:00	4,09	1,17	0,90	2,01	1									0,98	0,98
	22:00	3,81	1,13	0,87	1,81	1									0,98	0,98
	23:00	3,42	1,14	0,87	1,41	1									0,97	0,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 20/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,97	1,33	0,73	0,92	1									0,97	0,98
	01:00	2,61	1,35	0,73	0,52	1									0,91	0,91
	02:00	2,40	1,34	0,74	0,31	1									0,84	0,83
	03:00	2,30	1,34	0,65	0,31	1									0,81	0,81
	04:00	2,25	1,30	0,64	0,31	1									0,79	0,79
	05:00	2,28	1,29	0,68	0,31	1									0,79	0,80
	06:00	2,48	1,41	0,67	0,40	1									0,86	0,86
	07:00	2,84	1,74	0,36	0,74	1									0,97	0,97
	08:00	3,14	1,88	0,26	1,00	1									0,98	0,98
	09:00	3,22	1,39	0,53	1,30	1									0,96	0,95
	10:00	3,16	1,13	0,55	1,47	1									0,86	0,86
	11:00	3,03	1,31	0,41	1,32	1									0,81	0,81
	12:00	2,91	1,23	0,43	1,25	1									0,75	0,76
	13:00	2,86	1,18	0,45	1,23	1									0,73	0,74
	14:00	2,96	1,20	0,52	1,24	1									0,81	0,81
	15:00	2,99	1,20	0,51	1,28	1									0,85	0,86
	16:00	3,10	1,21	0,59	1,30	1									0,90	0,90
	17:00	3,57	1,26	0,70	1,60	1									0,97	0,97
	18:00	4,10	1,23	0,67	2,20	1									0,95	0,95
	19:00	4,32	1,19	0,62	2,52	1									0,93	0,93
	20:00	4,26	1,15	0,57	2,54	1									0,91	0,91
	21:00	4,05	1,21	0,53	2,31	1									0,92	0,91
	22:00	3,76	1,22	0,54	2,01	1									0,91	0,91
	23:00	3,29	1,10	0,58	1,61	1									0,88	0,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 21/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,88	1,24	0,69	0,95	1									0,95	0,96
	01:00	2,57	1,06	0,65	0,85	1									0,83	0,82
	02:00	2,33	0,99	0,71	0,64	1									0,74	0,74
	03:00	2,24	1,00	0,71	0,53	1									0,76	0,77
	04:00	2,21	1,11	0,50	0,60	1									0,75	0,75
	05:00	2,22	1,11	0,52	0,60	1									0,76	0,76
	06:00	2,45	1,32	0,53	0,60	1									0,85	0,85
	07:00	2,80	1,34	0,57	0,89	1									0,93	0,93
	08:00	2,96	1,37	0,69	0,90	1									0,98	0,98
	09:00	2,94	1,49	0,55	0,90	1									0,98	0,98
	10:00	2,76	1,58	0,28	0,91	1									0,92	0,92
	11:00	2,73	1,56	0,26	0,91	1									0,90	0,90
	12:00	2,67	1,16	0,34	1,17	1									0,65	0,64
	13:00	2,61	1,18	0,23	1,20	1									0,61	0,62
	14:00	2,64	1,22	0,27	1,15	1									0,68	0,68
	15:00	2,68	1,24	0,29	1,16	1									0,69	0,69
	16:00	2,92	1,22	0,29	1,41	1									0,76	0,76
	17:00	3,33	1,15	0,21	1,97	1									0,77	0,77
	18:00	3,98	1,20	0,27	2,51	1									0,84	0,84
	19:00	4,24	1,22	0,31	2,70	1									0,87	0,87
	20:00	4,20	1,15	0,35	2,70	1									0,86	0,86
	21:00	3,99	1,13	0,37	2,49	1									0,85	0,85
	22:00	3,65	0,98	0,45	2,21	1									0,80	0,80
	23:00	3,29	1,03	0,40	1,86	1									0,78	0,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 22/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,85	1,31	0,23	1,32	1									0,80	0,80
	01:00	2,46	1,40	0,15	0,91	1					1				0,61	0,61
	02:00	2,32	1,52	0,19	0,61	1									0,80	0,80
	03:00	2,22	1,51	0,11	0,60	1									0,74	0,74
	04:00	2,19	1,48	0,11	0,60	1									0,72	0,73
	05:00	2,24	1,50	0,15	0,60	1									0,76	0,76
	06:00	2,38	1,59	0,10	0,70	1									0,79	0,80
	07:00	2,69	1,69	0,04	0,95	1									0,83	0,83
	08:00	2,73	1,40	0,03	1,29	1									0,74	0,74
	09:00	2,70	1,17	0,04	1,50	1									0,67	0,67
	10:00	2,58	1,05	0,01	1,52	1									0,58	0,57
	11:00	2,53	1,37	0,02	1,14	1									0,56	0,55
	12:00	2,76	1,22	0,05	1,49	1									0,66	0,66
	13:00	2,79	1,18	0,01	1,60	1									0,68	0,68
	14:00	2,86	1,36	0,00	1,50	1									0,73	0,73
	15:00	2,77	1,27	0,00	1,50	1									0,70	0,70
	16:00	2,95	1,21	0,00	1,75	1									0,70	0,70
	17:00	3,21	1,14	0,00	2,07	1									0,70	0,70
	18:00	3,79	1,18	0,00	2,61	1									0,75	0,75
	19:00	4,10	1,39	0,00	2,70	1									0,83	0,83
	20:00	4,22	1,49	0,03	2,71	1									0,86	0,86
	21:00	4,00	1,39	0,04	2,57	1									0,83	0,83
	22:00	3,68	1,27	0,10	2,30	1									0,81	0,81
	23:00	3,28	1,26	0,11	1,91	1									0,78	0,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 23/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,90	1,40	0,17	1,32	1									0,81	0,82
	01:00	2,53	1,38	0,13	1,01	1									0,76	0,75
	02:00	2,32	1,64	0,06	0,62	1									0,70	0,70
	03:00	2,24	1,50	0,14	0,60	1									0,67	0,67
	04:00	2,20	1,47	0,13	0,60	1									0,66	0,66
	05:00	2,22	1,47	0,15	0,60	1									0,66	0,67
	06:00	2,40	1,47	0,23	0,70	1									0,71	0,72
	07:00	2,75	1,55	0,20	0,99	1									0,80	0,80
	08:00	2,99	1,48	0,31	1,20	1									0,83	0,84
	09:00	3,11	1,66	0,37	1,08	1									0,93	0,93
	10:00	3,10	1,69	0,39	1,03	1									0,89	0,92
	11:00	3,17	1,50	0,42	1,25								1		0,79	0,81
	12:00	3,07	1,38	0,57	1,12								1		0,72	0,72
	13:00	3,36	1,49	0,46	1,41								1		0,78	0,78
	14:00	3,28	1,50	0,34	1,45								1		0,76	0,75
	15:00	3,32	1,33	0,30	1,69								1		0,76	0,76
	16:00	3,30	1,40	0,20	1,70								1		0,76	0,76
	17:00	3,46	1,29	0,20	1,97								1		0,73	0,74
	18:00	3,93	1,23	0,22	2,49			1							0,85	0,85
	19:00	4,06	1,23	0,32	2,51			1							0,89	0,89
	20:00	4,00	1,08	0,41	2,50			1							0,88	0,88
	21:00	3,84	0,92	0,44	2,48			1							0,83	0,83
	22:00	3,53	0,92	0,34	2,28			1							0,79	0,79
	23:00	3,23	1,07	0,25	1,91			1							0,80	0,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 24/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,85	1,24	0,27	1,34			1							0,84	0,84
	01:00	2,55	1,39	0,15	1,01			1							0,82	0,82
	02:00	2,35	1,24	0,10	1,01			1							0,72	0,72
	03:00	2,23	1,01	0,22	1,00			1							0,66	0,66
	04:00	2,16	1,05	0,11	1,00			1							0,62	0,62
	05:00	2,16	1,14	0,02	1,00			1							0,62	0,62
	06:00	2,24	1,12	0,03	1,10			1							0,63	0,62
	07:00	2,39	1,04	0,06	1,29			1							0,63	0,64
	08:00	2,58	1,03	0,05	1,50			1							0,66	0,66
	09:00	2,69	1,20	0,08	1,41			1							0,74	0,74
	10:00	2,72	1,20	0,09	1,43			1							0,74	0,74
	11:00	2,68	1,04	0,14	1,50			1							0,71	0,71
	12:00	2,61	0,99	0,11	1,51			1							0,67	0,67
	13:00	2,63	1,11	0,01	1,51			1							0,68	0,68
	14:00	2,66	0,97	0,00	1,69			1							0,65	0,65
	15:00	2,63	0,96	0,00	1,67			1							0,63	0,63
	16:00	2,69	0,93	0,00	1,76			1							0,63	0,62
	17:00	2,93	0,94	0,00	2,00			1							0,64	0,64
	18:00	3,50	1,06	0,00	2,43			1							0,73	0,73
	19:00	3,78	1,28	0,00	2,50			1							0,81	0,81
	20:00	3,74	1,20	0,04	2,50			1							0,80	0,80
	21:00	3,57	1,01	0,06	2,50			1							0,76	0,76
	22:00	3,38	0,94	0,08	2,36			1							0,73	0,73
	23:00	3,14	1,06	0,07	2,01			1							0,74	0,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 25/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,80	1,06	0,10	1,64			1							0,70	0,70
	01:00	2,52	1,13	0,13	1,26			1							0,70	0,70
	02:00	2,29	1,08	0,21	0,99			1							0,68	0,68
	03:00	2,20	0,96	0,23	1,00			1							0,64	0,64
	04:00	2,13	0,95	0,18	1,00			1							0,61	0,61
	05:00	2,11	0,91	0,22	0,98			1							0,60	0,60
	06:00	2,20	0,93	0,28	0,99			1							0,64	0,64
	07:00	2,35	0,93	0,36	1,06			1							0,62	0,62
	08:00	2,66	1,14	0,39	1,13			1							0,72	0,72
	09:00	2,85	1,00	0,58	1,27			1							0,78	0,78
	10:00	2,65	0,91	0,61	1,13			1							0,66	0,66
	11:00	2,67	0,90	0,57	1,20			1							0,63	0,63
	12:00	2,81	1,06	0,74	1,00			1							0,92	0,92
	13:00	2,86	0,93	0,83	1,10			1							0,90	0,89
	14:00	2,72	0,97	0,65	1,10			1							0,82	0,82
	15:00	2,65	0,86	0,73	1,06			1							0,75	0,75
	16:00	2,73	0,85	0,78	1,10			1							0,79	0,78
	17:00	2,97	0,89	0,74	1,34			1							0,74	0,74
	18:00	3,54	0,93	0,70	1,91			1							0,71	0,71
	19:00	3,72	0,91	0,74	2,07			1							0,74	0,74
	20:00	3,76	0,93	0,75	2,08			1							0,75	0,75
	21:00	3,66	1,07	0,73	1,87			1							0,73	0,73
	22:00	3,35	1,13	0,65	1,57			1							0,66	0,67
	23:00	3,03	0,98	0,77	1,28			1							0,77	0,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 26/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,67	0,97	0,84	0,86			1							0,91	0,91
	01:00	2,36	0,83	0,80	0,73			1							0,81	0,81
	02:00	2,20	0,91	0,67	0,62			1							0,74	0,79
	03:00	2,12	0,84	0,63	0,65			1							0,64	0,82
	04:00	2,07	0,84	0,63	0,59			1							0,64	0,81
	05:00	2,11	0,94	0,58	0,60			1							0,67	0,78
	06:00	2,31	1,22	0,43	0,65			1							0,68	0,84
	07:00	2,55	1,67	0,45	0,42								1		0,51	0,52
	08:00	2,89	1,92	0,55	0,42								1		0,55	0,55
	09:00	3,21	2,05	0,60	0,56					1			1		0,61	0,61
	10:00	3,30	2,06	0,62	0,62					1			1		0,63	0,62
	11:00	3,52	2,21	0,67	0,65					1			1		0,67	0,66
	12:00	3,67	2,33	0,66	0,68					1			1		0,66	0,66
	13:00	3,75	2,43	0,65	0,68			1					1		0,68	0,67
	14:00	3,57	2,32	0,58	0,68			1					1		0,58	0,58
	15:00	3,43	2,26	0,48	0,68			1					1		0,48	0,48
	16:00	3,45	2,16	0,60	0,69					1			1		0,60	0,60
	17:00	3,69	2,07	0,64	0,98					1			1		0,64	0,64
	18:00	3,95	2,69	0,54	0,72					1	1		1		0,54	0,54
	19:00	4,02	2,77	0,51	0,73					1	1		1		0,52	0,51
	20:00	3,94	2,72	0,49	0,74					1	1		1		0,49	0,49
	21:00	3,86	2,66	0,47	0,73					1	1		1		0,48	0,47
	22:00	3,52	2,04	0,47	1,02						1		1		0,47	0,47
	23:00	3,18	1,37	0,57	1,24								1		0,57	0,58

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου
- Στις 4:00 έγινε πλύση της μονάδας G3 από τον Σταθμό

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 27/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,77	1,20	0,80	0,77								1		0,80	0,90
	01:00	2,45	1,19	0,74	0,52								1		0,75	0,78
	02:00	2,28	1,30	0,55	0,44								1		0,65	0,65
	03:00	2,18	1,40	0,45	0,33								1		0,58	0,58
	04:00	2,11	1,26	0,47	0,38								1		0,51	0,53
	05:00	2,13	1,30	0,47	0,36								1		0,48	0,48
	06:00	2,31	1,25	0,32	0,74								1		0,33	0,33
	07:00	2,66	1,12	0,54	1,00			1							0,63	0,73
	08:00	2,67	0,90	0,57	1,19			1							0,58	0,61
	09:00	2,72	0,92	0,58	1,22			1							0,58	0,58
	10:00	2,74	1,02	0,57	1,15			1							0,57	0,56
	11:00	2,67	0,95	0,53	1,20			1							0,54	0,53
	12:00	2,74	1,05	0,53	1,15			1							0,56	0,57
	13:00	2,81	1,17	0,35	1,29			1							0,67	0,66
	14:00	2,72	1,03	0,19	1,50			1							0,67	0,67
	15:00	2,94	1,29	0,05	1,60			1							0,75	0,75
	16:00	3,10	1,34	0,06	1,70			1							0,79	0,79
	17:00	3,15	1,11	0,04	1,99			1							0,74	0,74
	18:00	3,58	1,10	0,01	2,47			1							0,72	0,72
	19:00	3,85	1,24	0,01	2,60			1							0,80	0,80
	20:00	3,94	1,32	0,02	2,60			1							0,83	0,83
	21:00	3,75	1,18	0,06	2,50			1							0,80	0,80
	22:00	3,47	1,29	0,06	2,12			1							0,77	0,76
	23:00	3,18	1,46	0,03	1,69			1							0,73	0,74

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το Α/Π Κεφαλές παρέμεινε σε χειροκίνητη λειτουργία στο διάστημα 07:20-08:10 και 00:30-1:30 λόγω υψηλής αστάθειας ανέμου και απότομης απώλειας παραγωγής.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 28/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,77	1,38	0,10	1,29	1		1							0,59	0,58
	01:00	2,44	1,34	0,19	0,91			1							0,55	0,55
	02:00	2,26	1,28	0,31	0,67								1		0,49	0,48
	03:00	2,12	1,37	0,42	0,33								1		0,51	0,51
	04:00	2,06	1,36	0,37	0,33								1		0,47	0,48
	05:00	2,11	1,43	0,35	0,33								1		0,44	0,45
	06:00	2,18	1,42	0,34	0,43								1		0,64	0,65
	07:00	2,42	1,50	0,27	0,65								1		0,68	0,68
	08:00	2,69	1,42	0,22	1,04	1									0,52	0,85
	09:00	2,76	1,23	0,39	1,15	1									0,56	0,89
	10:00	2,67	1,19	0,38	1,09	1									0,60	0,88
	11:00	2,67	1,15	0,39	1,13	1									0,60	0,90
	12:00	2,70	1,24	0,21	1,25	1									0,60	0,88
	13:00	2,87	1,11	0,43	1,33	1									0,60	0,91
	14:00	2,89	1,19	0,46	1,24	1									0,53	0,85
	15:00	2,82	1,26	0,31	1,25	1									0,80	0,81
	16:00	2,88	1,29	0,33	1,25	1									0,85	0,84
	17:00	3,07	1,36	0,20	1,50	1									0,79	0,78
	18:00	3,53	1,27	0,27	1,99	1									0,83	0,83
	19:00	3,79	1,14	0,73	1,93	1									0,85	0,85
	20:00	3,79	1,17	0,91	1,71	1									0,92	0,92
	21:00	3,68	1,08	0,88	1,72	1									0,88	0,88
	22:00	3,43	1,07	0,79	1,57	1									0,80	0,79
	23:00	3,11	1,18	0,69	1,24	1									0,69	0,68

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το Α/Π Περδίκι είχε απώλεια επικοινωνίας το διάστημα 08:00-14:15

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 29/2/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,65	1,41	0,57	0,66	1									0,60	0,60
	01:00	2,31	1,36	0,53	0,42	1									0,53	0,54
	02:00	2,15	1,31	0,52	0,32	1									0,52	0,52
	03:00	2,06	1,26	0,49	0,32	1									0,49	0,48
	04:00	2,01	1,27	0,33	0,40	1					1				0,33	0,31
	05:00	2,07	1,25	0,51	0,32	1									0,51	0,51
	06:00	2,18	1,23	0,54	0,42	1						1			0,54	0,54
	07:00	2,49	1,28	0,59	0,61	1									0,60	0,59
	08:00	2,58	1,16	0,60	0,82	1									0,60	0,61
	09:00	2,66	1,10	0,64	0,92	1							1		0,64	0,64
	10:00	2,63	1,03	0,60	1,00	1									0,60	0,60
	11:00	2,59	1,01	0,59	0,99	1									0,59	0,60
	12:00	2,54	1,05	0,59	0,91	1									0,59	0,60
	13:00	2,58	1,18	0,59	0,81	1									0,59	0,59
	14:00	2,76	1,22	0,63	0,92	1									0,63	0,65
	15:00	2,80	1,25	0,66	0,89	1									0,66	0,66
	16:00	2,91	1,30	0,69	0,92	1									0,69	0,70
	17:00	3,14	1,31	0,72	1,12	1									0,72	0,71
	18:00	3,54	1,39	0,80	1,35	1									0,80	0,79
	19:00	3,73	1,20	0,81	1,72	1									0,81	0,81
	20:00	3,75	1,32	0,76	1,67	1									0,78	0,79
	21:00	3,56	1,43	0,70	1,43	1									0,71	0,71
	22:00	3,24	1,44	0,65	1,16	1									0,65	0,65
	23:00	2,92	1,48	0,59	0,86	1									0,59	0,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 1/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,55	1,48	0,51	0,56	1									0,51	0,51
	01:00	2,27	1,46	0,45	0,36	1									0,46	0,46
	02:00	2,15	1,36	0,44	0,35	1									0,44	0,44
	03:00	2,06	1,31	0,42	0,33	1									0,42	0,42
	04:00	2,01	1,26	0,43	0,32	1									0,43	0,43
	05:00	2,04	1,30	0,43	0,32	1									0,43	0,42
	06:00	2,15	1,34	0,50	0,32	1									0,50	0,50
	07:00	2,49	1,44	0,63	0,42	1									0,63	0,65
	08:00	2,74	1,27	0,75	0,71	1									0,75	0,75
	09:00	2,85	1,12	0,81	0,91	1									0,82	0,83
	10:00	2,99	1,13	0,85	1,02	1									0,87	0,87
	11:00	3,04	1,16	0,85	1,04	1									0,88	0,88
	12:00	3,12	1,31	0,87	0,95	1									0,91	0,91
	13:00	3,13	1,31	0,89	0,93	1									0,91	0,89
	14:00	3,18	1,51	0,85	0,82	1									0,92	0,92
	15:00	3,20	1,52	0,87	0,81	1									0,93	0,93
	16:00	3,17	1,25	0,90	1,01	1									0,92	0,92
	17:00	3,32	1,38	0,92	1,02	1									0,96	0,96
	18:00	3,80	1,46	0,93	1,41	1									0,99	0,99
	19:00	3,86	1,32	0,93	1,61	1									0,99	0,99
	20:00	3,81	1,36	0,93	1,52	1									0,99	0,99
	21:00	3,59	1,43	0,75	1,42	1									0,99	0,99
	22:00	3,44	1,19	0,62	1,62	1									0,76	0,92
	23:00	3,14	1,48	0,67	1,00	1									0,69	0,96

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 22:00-24:00 επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 2/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,72	1,73	0,49	0,51	1				1					0,69	0,87
	01:00	2,44	2,10	0,31	0,02	1				1					0,69	0,73
	02:00	2,25	1,73	0,51	0,01	1									0,69	0,65
	03:00	2,14	1,63	0,50	0,01	1									0,64	0,62
	04:00	2,11	1,53	0,59	0,00	1									0,61	0,61
	05:00	2,10	1,48	0,61	0,00	1									0,65	0,64
	06:00	2,24	1,25	0,64	0,36	1									0,78	0,77
	07:00	2,49	1,34	0,46	0,69	1									0,86	0,86
	08:00	2,58	1,36	0,13	1,09	1									0,75	0,75
	09:00	2,70	1,43	0,07	1,20	1									0,76	0,77
	10:00	2,80	1,35	0,15	1,30	1									0,77	0,77
	11:00	2,97	1,65	0,01	1,30	1									0,84	0,84
	12:00	3,08	1,87	0,00	1,20	1									0,94	0,94
	13:00	3,07	2,06	0,00	1,01	1					1				0,86	0,85
	14:00	2,98	2,05	0,12	0,80	1									0,88	0,88
	15:00	2,84	1,69	0,34	0,80	1									0,96	0,97
	16:00	2,76	1,64	0,31	0,81	1									0,97	0,97
	17:00	3,00	1,69	0,30	1,01	1									0,96	0,97
	18:00	3,49	1,81	0,19	1,49	1									0,95	0,95
	19:00	3,81	1,74	0,27	1,80	1									0,98	0,98
	20:00	3,83	1,69	0,24	1,90	1									0,96	0,97
	21:00	3,64	1,66	0,27	1,71	1									0,97	0,96
	22:00	3,43	1,51	0,31	1,60	1									0,93	0,93
	23:00	3,11	1,70	0,29	1,12	1									0,98	0,97

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 00:00-02:00 επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 3/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,77	1,77	0,20	0,81	1									0,96	0,96
	01:00	2,47	1,99	0,00	0,47	1									0,82	0,82
	02:00	2,26	1,75	0,01	0,50	1									0,79	0,79
	03:00	2,19	1,69	0,00	0,50	1									0,76	0,76
	04:00	2,15	1,62	0,02	0,51	1									0,75	0,75
	05:00	2,18	1,68	0,00	0,50	1									0,64	0,64
	06:00	2,23	1,63	0,00	0,60	1									0,69	0,69
	07:00	2,42	1,62	0,00	0,79	1									0,77	0,77
	08:00	2,62	1,65	0,01	0,96	1									0,77	0,77
	09:00	2,63	1,33	0,01	1,29	1									0,69	0,70
	10:00	2,76	1,25	0,01	1,50	1									0,69	0,69
	11:00	2,84	1,33	0,01	1,50	1									0,72	0,72
	12:00	2,86	1,35	0,01	1,50	1									0,73	0,73
	13:00	3,23	1,71	0,02	1,50	1									0,88	0,88
	14:00	3,20	1,71	0,09	1,40	1									0,91	0,91
	15:00	2,84	1,43	0,00	1,42	1									0,76	0,76
	16:00	2,68	1,45	0,00	1,23	1									0,74	0,74
	17:00	2,94	1,39	0,01	1,55	1									0,75	0,75
	18:00	3,50	1,44	0,03	2,04	1									0,80	0,80
	19:00	3,92	1,40	0,00	2,52	1									0,81	0,82
	20:00	3,97	1,39	0,00	2,59	1									0,82	0,81
	21:00	3,73	1,36	0,00	2,37	1									0,80	0,80
	22:00	3,47	1,26	0,00	2,20	1									0,76	0,76
	23:00	3,11	1,49	0,00	1,62	1									0,79	0,79



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 4/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,76	1,74	0,00	1,03	1									0,83	0,83
	01:00	2,44	1,55	0,00	0,89	1					1				0,56	0,58
	02:00	1,68	1,68	0,00	0,00	1									0,81	0,78
	03:00	1,58	1,58	0,00	0,00	1									0,69	0,71
	04:00	1,54	1,54	0,00	0,00	1									0,50	0,69
	05:00	1,57	1,57	0,00	0,00	1									0,49	0,71
	06:00	1,54	1,53	0,01	0,00	1									0,49	0,71
	07:00	1,77	1,73	0,04	0,00	1								1	0,49	0,83
	08:00	1,85	1,82	0,04	0,00	1									0,49	0,89
	09:00	1,34	1,31	0,03	0,00	1									0,49	0,67
	10:00	1,22	1,17	0,06	0,00	1									0,49	0,59
	11:00	1,19	1,16	0,04	0,00	1									0,49	0,57
	12:00	1,23	1,19	0,04	0,00	1									0,49	0,55
	13:00	1,22	1,13	0,09	0,00	1									0,49	0,56
	14:00	1,30	1,15	0,14	0,00	1									0,49	0,60
	15:00	1,48	1,30	0,18	0,00	1									0,56	0,70
	16:00	1,54	1,09	0,45	0,00	1									0,73	0,72
	17:00	1,75	1,18	0,56	0,00	1									0,57	0,57
	18:00	2,06	1,39	0,67	0,00	1									0,67	0,67
	19:00	2,17	1,42	0,75	0,00	1									0,76	0,76
	20:00	2,16	1,40	0,75	0,00	1									0,76	0,76
	21:00	2,14	1,40	0,74	0,00	1									0,75	0,75
	22:00	2,07	1,38	0,68	0,00	1									0,69	0,69
	23:00	2,02	1,37	0,65	0,00	1									0,65	0,65

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 02:00-16:00 παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας μεταξύ ΚΣΕ- ΤΣΕΕ του ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 5/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,04	1,38	0,66	0,00	1									0,66	0,66
	01:00	1,98	1,41	0,57	0,00	1									0,58	0,58
	02:00	2,21	1,52	0,69	0,00	1									0,69	0,69
	03:00	2,09	1,44	0,65	0,00	1									0,65	0,65
	04:00	2,08	1,49	0,59	0,00	1									0,62	0,62
	05:00	2,11	1,94	0,17	0,00	1				1					0,32	0,32
	06:00	2,26	2,05	0,21	0,00	1				1					0,36	0,39
	07:00	2,44	2,04	0,40	0,00	1				1					0,76	0,86
	08:00	2,06	1,54	0,52	0,00	1									0,77	0,77
	09:00	1,89	1,25	0,64	0,00	1									0,70	0,68
	10:00	1,84	1,19	0,65	0,00	1									0,79	0,79
	11:00	1,91	1,32	0,59	0,00			1							0,75	0,76
	12:00	2,59	1,36	0,23	1,00			1							0,75	0,75
	13:00	2,77	1,31	0,18	1,28			1							0,80	0,80
	14:00	2,89	1,28	0,23	1,38			1							0,83	0,76
	15:00	2,88	1,68	0,09	1,11	1									0,89	0,89
	16:00	2,94	1,91	0,03	1,00	1									0,95	0,95
	17:00	3,10	2,04	0,06	1,00	1									0,96	0,96
	18:00	3,53	1,99	0,15	1,39	1					1				0,89	0,88
	19:00	3,84	2,17	0,10	1,58	1					1				0,92	0,93
	20:00	3,81	2,16	0,25	1,41	1					1				0,98	0,98
	21:00	3,75	2,05	0,38	1,32	1					1				0,98	0,98
	22:00	3,50	1,51	0,94	1,04	1					1				0,98	0,98
	23:00	3,11	1,72	0,78	0,62	1					1				0,97	0,97

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 06:00-08:00 το Α/Π Κεφαλές είχε απώλεια επικοινωνίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 6/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,67	1,70	0,47	0,50	1				1					0,86	0,86
	01:00	2,40	1,58	0,42	0,41	1									0,84	0,84
	02:00	2,26	1,74	0,51	0,01	1									0,79	0,79
	03:00	2,16	1,65	0,51	0,00	1									0,75	0,75
	04:00	2,15	1,87	0,28	0,00	1									0,75	0,75
	05:00	2,13	1,88	0,24	0,01	1									0,74	0,74
	06:00	2,33	1,95	0,37	0,01	1									0,81	0,81
	07:00	2,64	1,82	0,45	0,36	1									0,92	0,92
	08:00	2,68	1,64	0,54	0,50	1									0,94	0,94
	09:00	2,77	2,08	0,25	0,44	1									0,42	0,79
	10:00	2,77	2,16	0,12	0,49	1					1				0,15	0,71
	11:00	2,72	1,07	0,36	1,29	1									0,74	0,75
	12:00	2,80	1,38	0,15	1,27	1									0,77	0,77
	13:00	2,71	1,31	0,28	1,12	1									0,81	0,81
	14:00	2,81	1,44	0,32	1,05	1									0,89	0,89
	15:00	2,85	1,46	0,34	1,05	1									0,92	0,92
	16:00	2,90	1,17	0,48	1,25	1									0,86	0,86
	17:00	3,12	1,08	0,61	1,42	1									0,87	0,87
	18:00	3,58	1,09	0,62	1,86	1									0,85	0,85
	19:00	4,01	1,09	0,64	2,27	1									0,90	0,89
	20:00	4,06	1,23	0,53	2,31	1									0,92	0,92
	21:00	3,94	1,36	0,37	2,20	1									0,91	0,91
	22:00	3,56	1,37	0,28	1,91	1									0,87	0,87
	23:00	3,13	1,40	0,21	1,51	1									0,85	0,85

Παρατηρήσεις

- Τις ώρες 09:00-11:00 έγιναν δοκιμές παρουσία ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ
- Χρονική ολίσθηση του προγράμματος συντήρησης της Μονάδας 1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 7/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,74	1,38	0,24	1,11	1									0,82	0,82
	01:00	2,42	1,28	0,34	0,81	1					1				0,49	0,52
	02:00	2,22	1,33	0,28	0,61	1									0,76	0,75
	03:00	2,12	1,35	0,17	0,60	1									0,70	0,70
	04:00	2,13	1,41	0,12	0,60	1									0,69	0,69
	05:00	2,11	1,40	0,01	0,70	1									0,65	0,65
	06:00	2,29	1,49	0,00	0,80	1									0,69	0,70
	07:00	2,59	1,60	0,00	1,00	1									0,78	0,78
	08:00	2,62	1,32	0,00	1,29	1									0,69	0,70
	09:00	2,51	1,12	0,02	1,37	1									0,62	0,62
	10:00	2,45	1,06	0,01	1,37	1									0,58	0,59
	11:00	2,54	1,17	0,02	1,34			1							0,65	0,66
	12:00	2,58	1,02	0,00	1,55			1							0,64	0,64
	13:00	2,56	0,98	0,01	1,57			1							0,63	0,64
	14:00	2,75	1,14	0,01	1,60			1							0,70	0,70
	15:00	2,71	1,08	0,02	1,61			1							0,69	0,69
	16:00	2,71	1,02	0,08	1,61			1							0,69	0,69
	17:00	2,92	1,00	0,14	1,78			1							0,71	0,71
	18:00	3,41	0,99	0,27	2,15			1							0,75	0,75
	19:00	3,67	1,01	0,16	2,50			1							0,78	0,78
	20:00	3,62	1,04	0,08	2,50			1							0,77	0,77
	21:00	3,49	0,96	0,15	2,38			1							0,75	0,75
	22:00	3,29	0,96	0,29	2,04			1							0,76	0,76
	23:00	3,01	1,01	0,39	1,60			1							0,61	0,60

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 01:00-02:00 έγινε πλήση της μονάδας G1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 8/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,67	0,96	0,36	1,35			1							0,39	0,39
	01:00	2,43	1,07	0,17	1,19			1							0,36	0,36
	02:00	2,22	1,07	0,14	1,01			1							0,42	0,42
	03:00	2,11	1,00	0,14	0,97			1							0,46	0,50
	04:00	2,05	1,10	0,21	0,74			1							0,63	0,62
	05:00	2,01	1,87	0,13	0,01			1	1	1					0,22	0,23
	06:00	2,13	1,93	0,19	0,01	1		1	1	1					0,20	0,30
	07:00	2,42	2,15	0,27	0,01	1				1					0,26	0,46
	08:00	2,57	2,06	0,48	0,03	1				1					0,52	0,53
	09:00	2,74	1,25	0,35	1,13	1									0,67	0,66
	10:00	2,70	1,03	0,31	1,35			1							0,63	0,62
	11:00	3,00	1,09	0,48	1,43			1							0,67	0,68
	12:00	3,01	1,05	0,56	1,40			1							0,70	0,70
	13:00	2,94	1,08	0,51	1,34			1							0,52	0,60
	14:00	2,95	1,17	0,54	1,24			1							0,55	0,60
	15:00	3,07	1,29	0,55	1,23			1							0,55	0,62
	16:00	3,14	1,26	0,55	1,34			1							0,55	0,65
	17:00	3,36	1,18	0,66	1,52			1							0,66	0,75
	18:00	3,80	1,13	0,75	1,92			1							0,76	0,88
	19:00	4,06	1,09	0,83	2,14			1							0,83	0,98
	20:00	4,03	1,07	0,83	2,12			1							0,84	0,97
	21:00	3,87	1,00	0,96	1,92			1							0,96	0,96
	22:00	3,63	1,12	0,90	1,62			1							0,91	0,91
	23:00	3,30	1,27	0,82	1,21			1							0,83	0,83

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 9/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,92	1,25	0,75	0,92			1							0,96	0,96
	01:00	2,61	1,51	0,62	0,48			1			1				0,82	0,82
	02:00	2,38	1,12	0,56	0,70			1							0,83	0,83
	03:00	2,29	1,19	0,49	0,60			1							0,80	0,80
	04:00	2,23	1,14	0,58	0,50			1							0,78	0,78
	05:00	2,25	1,12	0,62	0,50			1							0,79	0,79
	06:00	2,33	1,28	0,59	0,47			1							0,81	0,67
	07:00	2,44	1,83	0,60	0,02	1									0,85	0,85
	08:00	2,59	1,98	0,61	0,00	1									0,91	0,90
	09:00	2,71	2,24	0,47	0,00	1						1			0,95	0,95
	10:00	2,70	2,20	0,50	0,00	1						1			0,94	0,94
	11:00	2,67	2,17	0,49	0,00	1						1			0,93	0,93
	12:00	2,66	2,22	0,44	0,00	1						1			0,93	0,93
	13:00	2,57	2,12	0,44	0,00	1						1			0,90	0,90
	14:00	2,60	2,12	0,48	0,00	1						1			0,91	0,91
	15:00	2,72	1,49	0,58	0,65	1									0,90	0,88
	16:00	2,91	1,12	0,69	1,10			1							0,94	0,94
	17:00	3,27	1,16	0,61	1,49			1							0,93	0,93
	18:00	3,78	1,30	0,58	1,90			1							0,96	0,96
	19:00	4,13	1,41	0,54	2,19			1							0,98	0,98
	20:00	4,02	1,37	0,45	2,20			1							0,96	0,96
	21:00	3,89	1,39	0,50	2,01			1							0,98	0,97
	22:00	3,61	1,47	0,33	1,81			1							0,95	0,95
	23:00	3,25	1,38	0,35	1,51			1							0,93	0,93

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 07:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες από τον ΔΕΔΔΗΕ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 10/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,91	1,45	0,33	1,13			1							0,98	0,98
	01:00	2,60	1,49	0,29	0,83			1							0,91	0,91
	02:00	2,40	1,52	0,27	0,61			1							0,84	0,84
	03:00	2,27	1,40	0,27	0,60			1							0,79	0,79
	04:00	2,19	1,18	0,41	0,60			1							0,76	0,76
	05:00	2,21	1,15	0,46	0,60			1							0,77	0,77
	06:00	2,26	1,20	0,45	0,61			1							0,79	0,79
	07:00	2,48	1,24	0,45	0,79			1							0,86	0,86
	08:00	2,70	1,30	0,33	1,06			1							0,85	0,86
	09:00	2,65	1,27	0,18	1,20			1							0,79	0,78
	10:00	2,56	1,16	0,20	1,20			1							0,74	0,74
	11:00	2,54	1,16	0,25	1,13			1							0,75	0,75
	12:00	2,63	1,24	0,29	1,10			1							0,81	0,81
	13:00	2,60	1,31	0,18	1,12			1							0,79	0,79
	14:00	2,62	1,31	0,11	1,20			1							0,77	0,77
	15:00	2,53	1,22	0,11	1,20			1							0,73	0,73
	16:00	2,58	1,32	0,07	1,20			1							0,75	0,75
	17:00	2,85	1,32	0,02	1,52			1							0,76	0,76
	18:00	3,45	1,50	0,00	1,95			1							0,83	0,83
	19:00	3,93	1,51	0,00	2,42			1							0,87	0,87
	20:00	3,87	1,37	0,00	2,50			1							0,83	0,83
	21:00	3,74	1,33	0,00	2,40			1							0,82	0,82
	22:00	3,47	1,31	0,00	2,16			1				1			0,69	0,69
	23:00	3,19	1,35	0,00	1,84				1							0,80

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 07:00-15:00 δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες από τον ΔΕΔΔΗΕ και ο ΥΒΣ εντάχθηκε με πρόγραμμα


	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 11/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,77	1,21	0,03	1,53			1							0,64	0,66
	01:00	2,40	1,09	0,03	1,28	1									0,60	0,59
	02:00	2,19	1,05	0,05	1,09	1									0,55	0,55
	03:00	2,08	1,04	0,06	0,98	1									0,54	0,54
	04:00	2,05	1,04	0,11	0,90	1									0,54	0,54
	05:00	2,12	1,06	0,25	0,80	1									0,60	0,60
	06:00	2,24	1,11	0,33	0,80	1									0,67	0,70
	07:00	2,50	1,15	0,35	1,00	1									0,74	0,79
	08:00	2,61	1,28	0,21	1,11	1									0,58	0,90
	09:00	2,56	0,98	0,44	1,14	1									0,58	0,88
	10:00	2,46	1,24	0,46	0,76	1									0,60	0,92
	11:00	2,38	1,23	0,28	0,86	1									0,48	0,90
	12:00	2,35	1,04	0,40	0,91	1									0,40	0,88
	13:00	2,39	1,13	0,40	0,86	1									0,40	0,90
	14:00	2,55	1,04	0,73	0,77	1									0,74	0,82
	15:00	2,54	1,11	0,66	0,76	1									0,67	0,70
	16:00	2,67	1,07	0,66	0,93	1									0,66	0,76
	17:00	2,96	1,21	0,68	1,06	1									0,69	0,82
	18:00	3,42	1,22	0,75	1,45	1									0,76	0,91
	19:00	3,85	1,19	0,81	1,86	1									0,81	0,97
	20:00	3,87	1,11	0,95	1,82	1									0,95	0,99
	21:00	3,65	1,11	0,96	1,59	1									0,99	0,99
	22:00	3,43	1,13	0,93	1,37	1									0,98	0,98
	23:00	3,07	1,08	0,93	1,06	1									0,98	0,98

Παρατηρήσεις

1. Πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης από τον ΔΕΔΔΗΕ τις ώρες 08:00-15:00.

2.Στο Α/Π Κεφαλές λόγω έντονης αστάθειας ανέμου παρατηρήθηκαν διαδοχικές απορρίψεις παραγωγής τις ώρες 11:25-20:10



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 12/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,69	1,37	0,66	0,67	1									0,91	0,96
	01:00	2,44	1,14	0,85	0,45	1									0,86	0,87
	02:00	2,26	1,55	0,64	0,06	1									0,79	0,78
	03:00	2,14	1,34	0,75	0,05	1									0,75	0,75
	04:00	2,09	1,61	0,43	0,05	1									0,74	0,73
	05:00	2,12	1,33	0,73	0,05	1									0,74	0,74
	06:00	2,25	1,43	0,77	0,05	1									0,78	0,78
	07:00	2,54	1,28	0,86	0,40	1									0,88	0,88
	08:00	2,79	1,51	0,72	0,55	1									0,97	0,96
	09:00	3,02	1,55	0,72	0,76	1									0,99	0,99
	10:00	3,21	1,28	0,97	0,96	1									0,99	0,99
	11:00	3,31	1,32	0,92	1,06	1									0,98	0,98
	12:00	3,38	1,40	0,92	1,06	1									0,99	0,99
	13:00	3,37	1,38	0,93	1,06	1									0,99	0,99
	14:00	3,35	1,48	0,81	1,06	1									0,83	0,99
	15:00	3,27	1,43	0,78	1,06	1									0,79	0,99
	16:00	3,24	1,55	0,65	1,05	1									0,75	0,98
	17:00	3,33	1,65	0,63	1,05	1				1					0,64	0,96
	18:00	3,65	1,78	0,62	1,25	1				1					0,67	0,98
	19:00	4,03	1,70	0,70	1,63	1									0,73	0,98
	20:00	4,03	1,73	0,46	1,83	1									0,77	0,99
	21:00	3,74	1,71	0,17	1,86	1									0,93	0,94
	22:00	3,51	1,23	0,61	1,67	1									0,88	0,86
	23:00	3,11	1,63	0,50	0,98	1									0,88	0,98

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 13/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,72	1,56	0,28	0,87	1									0,88	0,85
	01:00	2,40	1,24	0,42	0,74	1									0,67	0,77
	02:00	2,18	0,99	0,52	0,67	1									0,54	0,65
	03:00	2,10	1,06	0,51	0,52	1									0,54	0,73
	04:00	2,07	1,32	0,25	0,50	1									0,54	0,70
	05:00	2,09	1,26	0,27	0,56	1									0,54	0,68
	06:00	2,23	1,29	0,26	0,67	1									0,54	0,71
	07:00	2,68	2,36	0,27	0,04	1				1					0,90	0,93
	08:00	2,81	2,70	0,11	0,00	1				1	1				0,92	0,92
	09:00	2,95	2,86	0,10	0,00	1				1	1				0,97	0,96
	10:00	2,85	2,68	0,17	0,00	1		1							0,91	0,92
	11:00	2,76	2,61	0,15	0,00	1		1							0,84	0,84
	12:00	2,69	2,26	0,42	0,00	1					1				0,86	0,86
	13:00	2,72	2,28	0,44	0,00	1					1				0,87	0,87
	14:00	2,60	2,14	0,47	0,00	1					1				0,83	0,84
	15:00	2,55	2,10	0,45	0,00	1					1				0,82	0,82
	16:00	2,68	2,20	0,48	0,00	1					1				0,86	0,86
	17:00	2,89	2,64	0,25	0,00	1		1							0,90	0,90
	18:00	3,35	3,30	0,05	0,00	1		1							0,51	0,48
	19:00	3,81	3,80	0,01	0,00	1		1			1				0,50	0,50
	20:00	3,83	3,80	0,02	0,01	1		1			1				0,47	0,47
	21:00	3,81	2,43	0,15	1,23	1					1				0,77	0,79
	22:00	3,53	1,51	0,03	1,99	1									0,72	0,72
	23:00	3,21	1,69	0,00	1,52	1									0,87	0,87

Παρατηρήσεις

1.Τις ώρες 07:00-20:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες από τον Παραγωγό ΥΒΕ και το πρόγραμμα του υβριδικού σταθμού μηδενίστηκε

2.Τις ώρες 01:00-07:00 επικρατούσε έντονη κακοκαιρία και διακύμανση της αιολικής παραγωγής

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 14/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,74	1,75	0,00	0,99	1									0,85	0,85
	01:00	2,44	1,44	0,00	1,00	1									0,71	0,71
	02:00	2,25	1,35	0,00	0,90	1									0,64	0,64
	03:00	2,15	1,35	0,00	0,80	1									0,62	0,62
	04:00	2,11	1,31	0,00	0,80	1									0,59	0,59
	05:00	2,14	1,34	0,00	0,80	1									0,62	0,62
	06:00	2,27	1,47	0,00	0,80	1									0,69	0,69
	07:00	2,61	2,59	0,00	0,02	1					1				0,89	0,89
	08:00	2,58	2,58	0,00	0,00	1					1				0,89	0,89
	09:00	2,61	2,61	0,00	0,00	1					1				0,85	0,85
	10:00	2,95	2,95	0,00	0,00	1		1							0,96	0,96
	11:00	3,28	3,22	0,06	0,00	1		1		1					0,92	0,93
	12:00	3,24	3,24	0,00	0,00	1		1		1					0,92	0,91
	13:00	3,29	3,29	0,00	0,00	1		1		1					0,96	0,95
	14:00	3,06	3,06	0,00	0,00	1		1							0,95	0,95
	15:00	2,82	2,80	0,00	0,02	1		1							0,90	0,91
	16:00	2,89	2,73	0,03	0,13	1		1							0,51	0,50
	17:00	3,08	2,67	0,09	0,32	1		1							0,42	0,43
	18:00	3,58	3,06	0,21	0,31	1		1							0,48	0,48
	19:00	4,04	3,49	0,24	0,31	1		1		1					0,50	0,50
	20:00	4,10	2,47	0,05	1,57	1		1							0,66	0,66
	21:00	4,00	1,46	0,04	2,50	1									0,84	0,84
	22:00	3,68	1,48	0,08	2,11	1									0,85	0,85
	23:00	3,31	1,53	0,07	1,71	1									0,84	0,84

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 07:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες από τον Παραγωγό ΥΒΕ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 15/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,86	1,81	0,01	1,04	1									0,90	0,90
	01:00	2,53	1,60	0,13	0,80	1									0,81	0,81
	02:00	2,26	1,55	0,19	0,51	1									0,72	0,72
	03:00	2,16	1,60	0,17	0,40	1									0,69	0,69
	04:00	2,12	1,40	0,32	0,40	1									0,68	0,68
	05:00	2,16	1,27	0,50	0,40	1									0,69	0,70
	06:00	2,35	1,58	0,39	0,37	1					1		1		0,75	0,75
	07:00	2,61	2,56	0,05	0,00	1					1				0,85	0,85
	08:00	2,64	2,60	0,02	0,02	1					1				0,85	0,85
	09:00	2,61	2,57	0,03	0,02	1					1				0,85	0,86
	10:00	2,56	2,50	0,03	0,03	1					1				0,82	0,81
	11:00	2,76	2,54	0,19	0,03	1					1				0,89	0,89
	12:00	2,95	2,68	0,27	0,01	1					1				0,94	0,94
	13:00	2,89	2,24	0,36	0,28	1					1		1		0,92	0,93
	14:00	2,72	1,96	0,53	0,23	1					1				0,83	0,84
	15:00	2,69	1,33	0,45	0,91	1									0,66	0,83
	16:00	2,87	1,35	0,42	1,10			1							0,59	0,90
	17:00	3,16	1,25	0,40	1,51			1							0,59	0,89
	18:00	3,59	1,30	0,42	1,86			1							0,59	0,88
	19:00	3,95	1,59	0,36	2,00			1		1					0,59	0,88
	20:00	4,05	1,69	0,35	2,01			1		1					0,71	0,91
	21:00	3,86	1,68	0,18	2,00			1		1					0,85	0,85
	22:00	3,57	1,45	0,13	1,99			1		1					0,75	0,75
	23:00	3,32	1,45	0,17	1,71			1		1					0,74	0,74

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 15:00-21:00 παρατηρήθηκε αστάθεια αιολικής παραγωγής

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 16/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,05	1,83	0,18	1,04			1		1					0,86	0,86
	01:00	2,70	1,62	0,18	0,90			1		1					0,73	0,73
	02:00	2,46	1,77	0,18	0,51			1		1					0,76	0,76
	03:00	2,30	1,78	0,12	0,40			1		1					0,70	0,68
	04:00	2,26	1,80	0,06	0,40			1		1					0,66	0,66
	05:00	2,28	1,71	0,07	0,50			1		1					0,65	0,65
	06:00	2,36	1,55	0,11	0,70			1		1					0,61	0,61
	07:00	2,55	1,58	0,07	0,90			1		1					0,65	0,65
	08:00	2,71	1,65	0,06	1,00			1		1					0,69	0,70
	09:00	2,82	1,67	0,15	1,00			1		1					0,75	0,75
	10:00	2,82	1,57	0,16	1,09	1									0,65	0,67
	11:00	2,72	1,46	0,17	1,10	1									0,82	0,81
	12:00	2,62	1,42	0,20	1,01	1									0,77	0,77
	13:00	2,65	1,44	0,23	0,98	1									0,78	0,78
	14:00	2,65	1,33	0,22	1,10	1									0,77	0,77
	15:00	2,63	1,32	0,22	1,10	1									0,77	0,77
	16:00	2,68	1,34	0,24	1,10	1									0,78	0,79
	17:00	2,90	1,30	0,34	1,25	1									0,81	0,81
	18:00	3,49	1,42	0,33	1,75	1									0,87	0,87
	19:00	3,95	1,67	0,32	1,96	1									0,97	0,97
	20:00	4,04	1,79	0,23	2,02	1									0,98	0,98
	21:00	3,87	1,66	0,20	2,02	1									0,95	0,95
	22:00	3,60	1,52	0,19	1,90	1									0,89	0,89
	23:00	3,28	1,57	0,29	1,41	1									0,94	0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 17/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,91	1,55	0,25	1,11	1									0,89	0,89
	01:00	2,58	1,43	0,25	0,90	1									0,83	0,83
	02:00	2,37	1,53	0,23	0,61	1									0,83	0,83
	03:00	2,25	1,36	0,28	0,60	1									0,78	0,77
	04:00	2,18	1,16	0,41	0,61	1									0,73	0,73
	05:00	2,17	1,05	0,52	0,60	1									0,72	0,72
	06:00	2,27	1,10	0,57	0,60	1									0,78	0,78
	07:00	2,44	1,27	0,43	0,73	1									0,75	0,75
	08:00	2,74	1,19	0,55	1,00	1									0,86	0,86
	09:00	2,90	1,15	0,55	1,20	1									0,85	0,85
	10:00	2,94	1,10	0,58	1,26	1									0,81	0,83
	11:00	2,74	0,99	0,55	1,19			1							0,70	0,72
	12:00	2,52	1,00	0,58	0,95			1							0,69	0,70
	13:00	2,46	1,15	0,46	0,86			1							0,71	0,70
	14:00	2,46	1,22	0,41	0,83			1							0,73	0,73
	15:00	2,49	1,15	0,40	0,95			1							0,63	0,63
	16:00	2,60	1,09	0,50	1,02			1							0,67	0,67
	17:00	2,80	1,07	0,56	1,17			1							0,72	0,72
	18:00	3,28	1,02	0,67	1,59			1							0,78	0,79
	19:00	3,71	1,04	0,78	1,89			1							0,91	0,91
	20:00	3,78	1,19	0,84	1,76			1							0,96	0,96
	21:00	3,67	1,06	0,75	1,85			1							0,92	0,91
	22:00	3,42	1,04	0,78	1,60			1							0,92	0,92
	23:00	3,19	1,33	0,65	1,21			1							0,98	0,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 18/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,81	1,16	0,78	0,87			1							0,97	0,97
	01:00	2,54	1,05	0,69	0,79			1			1				0,76	0,77
	02:00	2,36	0,92	0,74	0,70			1							0,76	0,74
	03:00	2,26	0,90	0,74	0,61			1							0,75	0,75
	04:00	2,21	0,89	0,72	0,60			1							0,72	0,72
	05:00	2,21	0,92	0,69	0,60			1							0,72	0,72
	06:00	2,27	0,96	0,63	0,67			1							0,64	0,64
	07:00	2,42	1,04	0,71	0,67			1							0,71	0,71
	08:00	2,61	1,06	0,74	0,81			1							0,76	0,76
	09:00	2,74	1,12	0,80	0,82			1							0,91	0,91
	10:00	2,87	1,20	0,76	0,90			1							0,93	0,93
	11:00	2,83	1,14	0,70	0,98			1							0,71	0,72
	12:00	2,78	1,04	0,82	0,92			1							0,84	0,83
	13:00	2,63	0,97	0,77	0,90			1							0,79	0,79
	14:00	2,38	0,92	0,68	0,78			1							0,69	0,69
	15:00	2,27	0,92	0,56	0,79			1							0,57	0,57
	16:00	2,28	0,95	0,57	0,76			1							0,57	0,57
	17:00	2,56	1,00	0,64	0,92			1							0,64	0,64
	18:00	2,99	1,03	0,74	1,22			1							0,74	0,74
	19:00	3,47	1,14	0,91	1,42			1							0,91	0,91
	20:00	3,51	1,12	0,90	1,49			1							0,97	0,98
	21:00	3,48	1,27	0,81	1,41			1							0,99	0,99
	22:00	3,28	1,18	0,72	1,37			1							0,96	0,96
	23:00	2,97	1,24	0,81	0,91			1							0,89	0,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 19/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,64	1,15	0,79	0,71			1							0,80	0,80
	01:00	2,40	1,19	0,71	0,50			1							0,72	0,72
	02:00	2,24	1,27	0,66	0,31			1							0,67	0,67
	03:00	2,16	1,24	0,63	0,30			1							0,65	0,65
	04:00	2,10	1,25	0,55	0,30			1							0,63	0,63
	05:00	2,10	1,30	0,49	0,31			1							0,63	0,63
	06:00	2,23	1,43	0,38	0,42			1							0,75	0,75
	07:00	2,45	1,34	0,30	0,80			1							0,85	0,85
	08:00	2,52	1,21	0,31	1,00			1							0,80	0,80
	09:00	2,47	1,13	0,24	1,10			1							0,74	0,73
	10:00	2,47	1,02	0,33	1,12			1							0,73	0,73
	11:00	2,43	0,96	0,40	1,06			1							0,72	0,72
	12:00	2,45	1,03	0,34	1,08			1							0,73	0,73
	13:00	2,57	1,15	0,31	1,11			1							0,79	0,79
	14:00	2,65	1,20	0,35	1,10			1							0,82	0,82
	15:00	2,69	1,21	0,28	1,20			1							0,81	0,81
	16:00	2,72	1,23	0,19	1,30			1							0,77	0,77
	17:00	2,87	1,13	0,24	1,50			1							0,77	0,77
	18:00	3,29	1,13	0,22	1,95			1							0,78	0,78
	19:00	3,79	1,27	0,23	2,30			1							0,87	0,87
	20:00	3,83	1,31	0,22	2,30			1							0,88	0,88
	21:00	3,75	1,19	0,36	2,20			1							0,88	0,88
	22:00	3,45	1,10	0,44	1,91			1							0,87	0,87
	23:00	3,08	0,98	0,51	1,59			1							0,83	0,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 20/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,66	0,93	0,44	1,29			1							0,76	0,75
	01:00	2,36	0,96	0,40	1,00			1							0,72	0,72
	02:00	2,20	0,91	0,43	0,87			1							0,68	0,68
	03:00	2,11	0,92	0,36	0,83			1							0,62	0,62
	04:00	2,08	1,00	0,29	0,80			1							0,64	0,64
	05:00	2,10	1,12	0,18	0,80			1							0,65	0,65
	06:00	2,26	1,29	0,17	0,80			1							0,74	0,74
	07:00	2,63	1,47	0,07	1,08			1							0,81	0,81
	08:00	2,99	1,72	0,05	1,22	1									0,89	0,89
	09:00	3,35	1,89	0,26	1,20	1				1					0,91	0,91
	10:00	3,64	1,89	0,53	1,22	1				1					0,99	0,99
	11:00	3,76	1,97	0,57	1,22	1				1					0,99	0,99
	12:00	3,81	1,87	0,69	1,24	1				1					0,99	0,99
	13:00	3,82	1,63	0,96	1,23	1				1					0,99	0,99
	14:00	3,58	1,44	0,98	1,15	1									0,99	0,99
	15:00	3,41	1,31	0,96	1,14	1									0,99	0,99
	16:00	3,51	1,46	0,93	1,12	1									0,99	0,99
	17:00	3,74	1,67	0,93	1,14	1									0,99	0,99
	18:00	4,09	1,63	0,93	1,52	1									0,99	0,99
	19:00	4,46	1,59	0,93	1,94	1									0,99	0,99
	20:00	4,35	1,47	0,93	1,95	1									0,99	0,99
	21:00	4,10	1,31	0,93	1,86	1									0,99	0,99
	22:00	3,88	1,29	0,93	1,66	1									0,99	0,99
	23:00	3,50	1,30	0,93	1,27	1									0,99	0,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 21/3/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	2,88	1,02	0,91	0,95	1									0,95	0,95	
	01:00	2,50	1,08	0,56	0,85	1						1				0,57	0,68
	02:00	2,30	1,05	0,69	0,56	1										0,79	0,82
	03:00	2,19	1,05	0,68	0,46	1										0,69	0,85
	04:00	2,16	1,02	0,68	0,46	1										0,69	0,85
	05:00	2,22	1,10	0,67	0,45	1										0,69	0,86
	06:00	2,45	1,13	0,68	0,65	1										0,69	0,91
	07:00	2,77	1,47	0,64	0,65	1										0,65	0,97
	08:00	2,23	1,12	0,44	0,67	1										0,45	0,46
	09:00	2,16	1,02	0,43	0,71	1										0,43	0,43
	10:00	2,17	1,11	0,43	0,63	1										0,43	0,43
	11:00	2,62	1,76	0,34	0,52	1							1			0,34	0,35
	12:00	2,93	1,12	0,62	1,19	1										0,62	0,62
	13:00	2,82	1,03	0,59	1,20	1										0,59	0,59
	14:00	2,74	1,30	0,70	0,74	1										0,81	0,82
	15:00	2,80	1,32	0,72	0,76	1										0,83	0,83
	16:00	2,97	1,08	0,68	1,21				1							0,72	0,71
	17:00	3,19	0,97	0,66	1,56				1							0,72	0,73
	18:00	3,56	1,06	0,67	1,83				1							0,81	0,81
	19:00	4,19	1,27	0,59	2,33				1							0,93	0,93
	20:00	4,35	1,51	0,44	2,40				1							0,98	0,98
	21:00	4,14	1,41	0,38	2,34				1							0,94	0,94
	22:00	3,79	1,29	0,38	2,11				1							0,92	0,92
	23:00	3,43	1,13	0,45	1,85				1							0,93	0,93

Παρατηρήσεις

1. Τις ώρες 08:00-11:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο Δίκτυο από τον ΔΕΔΔΗΕ και τις ώρες 01:00-02:00 έγινε πλήση της μονάδας G1

2. Τις ώρες 02:00-08:00 παρατηρήθηκαν απώλειες αιολικής παραγωγής απο το Α/Π Κεφαλές

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 22/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,92	1,11	0,51	1,29			1							0,88	0,88
	01:00	2,56	1,06	0,44	1,05			1							0,80	0,80
	02:00	2,40	1,21	0,19	1,00			1							0,73	0,73
	03:00	2,27	1,12	0,15	1,00			1							0,68	0,68
	04:00	2,26	1,16	0,11	1,00			1							0,67	0,67
	05:00	2,27	1,13	0,14	1,00			1							0,67	0,66
	06:00	2,46	1,02	0,07	1,37			1							0,64	0,63
	07:00	2,71	1,15	0,06	1,50			1							0,70	0,71
	08:00	2,77	1,01	0,06	1,70			1							0,68	0,68
	09:00	2,72	0,92	0,13	1,67			1							0,67	0,67
	10:00	2,70	1,13	0,23	1,34			1							0,75	0,75
	11:00	2,74	1,09	0,32	1,34			1							0,76	0,76
	12:00	2,91	1,08	0,42	1,41			1							0,81	0,81
	13:00	2,92	0,98	0,53	1,42			1							0,80	0,80
	14:00	2,91	1,16	0,44	1,31			1							0,81	0,80
	15:00	2,95	1,10	0,54	1,31			1							0,79	0,78
	16:00	2,91	0,97	0,64	1,30			1							0,78	0,78
	17:00	3,26	1,13	0,64	1,50			1							0,90	0,90
	18:00	3,74	1,27	0,58	1,89			1							0,95	0,95
	19:00	4,16	1,36	0,51	2,29			1							0,97	0,97
	20:00	4,16	1,20	0,56	2,40			1							0,95	0,94
	21:00	3,93	1,17	0,60	2,16			1							0,92	0,93
	22:00	3,71	1,32	0,46	1,93			1							0,87	0,85
	23:00	3,41	1,29	0,50	1,62			1							0,69	0,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 23/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,02	1,13	0,58	1,31			1							0,61	0,61
	01:00	2,69	1,27	0,41	1,01			1							0,54	0,54
	02:00	2,49	1,32	0,37	0,80			1							0,50	0,50
	03:00	2,34	1,21	0,33	0,80			1							0,54	0,55
	04:00	2,29	1,23	0,26	0,80			1							0,58	0,59
	05:00	2,27	1,22	0,25	0,80			1							0,75	0,76
	06:00	2,39	1,03	0,27	1,09			1							0,70	0,70
	07:00	2,46	1,00	0,35	1,11			1							0,74	0,74
	08:00	2,70	1,06	0,48	1,16			1							0,82	0,82
	09:00	2,85	1,09	0,58	1,18			1							0,88	0,88
	10:00	2,89	1,07	0,57	1,25			1							0,88	0,88
	11:00	2,74	1,06	0,58	1,10			1							0,86	0,86
	12:00	2,70	1,11	0,53	1,06			1							0,86	0,86
	13:00	2,70	1,08	0,55	1,07			1							0,85	0,85
	14:00	2,72	1,12	0,56	1,05			1							0,87	0,86
	15:00	2,72	0,91	0,58	1,23			1							0,75	0,75
	16:00	2,82	0,92	0,58	1,32			1							0,78	0,79
	17:00	3,09	0,99	0,62	1,48			1							0,86	0,86
	18:00	3,55	0,98	0,65	1,92			1							0,87	0,87
	19:00	4,11	1,06	0,66	2,39			1							0,93	0,93
	20:00	4,07	1,05	0,62	2,40			1							0,93	0,92
	21:00	3,95	0,96	0,58	2,40			1							0,89	0,89
	22:00	3,74	1,02	0,51	2,21			1							0,88	0,88
	23:00	3,43	1,10	0,33	2,00			1							0,83	0,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 24/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,00	1,10	0,28	1,61			1							0,80	0,80
	01:00	2,73	1,05	0,37	1,31			1							0,78	0,78
	02:00	2,47	1,11	0,36	1,01			1							0,77	0,77
	03:00	2,35	1,20	0,24	0,90			1							0,75	0,74
	04:00	2,31	1,09	0,32	0,90			1							0,72	0,72
	05:00	2,31	1,24	0,16	0,90			1							0,72	0,72
	06:00	2,37	1,32	0,01	1,05			1							0,70	0,70
	07:00	2,49	1,26	0,01	1,21			1							0,70	0,71
	08:00	2,61	1,09	0,05	1,47			1							0,69	0,69
	09:00	2,65	1,05	0,04	1,56			1							0,67	0,67
	10:00	2,65	1,04	0,00	1,61			1							0,66	0,66
	11:00	2,72	1,07	0,00	1,65			1							0,68	0,68
	12:00	2,72	0,99	0,04	1,69			1							0,67	0,67
	13:00	2,77	1,07	0,06	1,64			1							0,70	0,70
	14:00	2,79	1,02	0,08	1,69			1							0,69	0,69
	15:00	2,79	1,02	0,07	1,70			1							0,69	0,69
	16:00	2,69	0,89	0,12	1,69			1							0,65	0,65
	17:00	2,87	0,95	0,14	1,78			1							0,69	0,69
	18:00	3,29	1,09	0,22	1,98			1							0,78	0,78
	19:00	3,82	1,22	0,21	2,39			1							0,85	0,85
	20:00	3,83	1,04	0,36	2,43			1							0,85	0,85
	21:00	3,79	1,16	0,38	2,24			1							0,87	0,87
	22:00	3,50	1,10	0,60	1,80			1							0,93	0,93
	23:00	3,19	1,15	0,43	1,61			1							0,87	0,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 25/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,80	1,04	0,44	1,31			1							0,83	0,83
	01:00	2,46	1,24	0,43	0,80			1							0,67	0,67
	02:00	2,29	1,31	0,24	0,74			1			1				0,31	0,53
	03:00	2,16	1,26	0,32	0,58			1							0,53	0,53
	04:00	2,11	1,12	0,46	0,54			1							0,53	0,53
	05:00	2,14	1,25	0,34	0,55			1							0,41	0,52
	06:00	2,23	1,39	0,19	0,65			1							0,40	0,50
	07:00	2,51	1,52	0,25	0,74			1							0,40	0,62
	08:00	2,81	1,62	0,34	0,85			1		1					0,40	0,69
	09:00	3,11	1,78	0,27	1,05			1		1					0,40	0,73
	10:00	2,76	1,57	0,14	1,05			1		1					0,40	0,61
	11:00	2,39	1,53	0,10	0,77			1		1					0,40	0,50
	12:00	2,34	1,29	0,30	0,76			1		1					0,38	0,46
	13:00	2,60	1,19	0,37	1,04			1							0,39	0,47
	14:00	2,64	1,29	0,40	0,95			1							0,40	0,50
	15:00	2,31	0,97	0,30	1,05	1		1							0,40	0,70
	16:00	2,53	1,23	0,26	1,05	1									0,35	0,77
	17:00	2,83	1,43	0,23	1,17	1									0,24	0,63
	18:00	3,20	1,58	0,18	1,44	1									0,22	0,53
	19:00	3,47	1,45	0,00	2,02	1									0,00	0,46
	20:00	3,47	1,46	0,00	2,00	1									0,00	0,46
	21:00	3,41	1,50	0,00	1,91	1									0,00	0,46
	22:00	3,23	1,52	0,01	1,70	1									0,00	0,47
	23:00	2,95	1,49	0,01	1,45	1									0,00	0,55

Παρατηρήσεις

1.Τις ώρες 02:00-3:00 έγινε πλήση της μονάδας G3 από τον Σταθμό.

2.Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου και απο τις 15:00 -24:00 σημειώθηκε σφάλμα επικοινωνίας με το ΗΣ Ικαρίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 26/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,59	1,47	0,00	1,11	1									0,00	0,67
	01:00	2,31	1,31	0,00	1,00	1									0,00	0,72
	02:00	2,17	1,45	0,01	0,71	1									0,00	0,72
	03:00	2,11	1,40	0,01	0,70	1									0,00	0,72
	04:00	2,07	1,37	0,00	0,70	1									0,00	0,72
	05:00	2,12	1,42	0,00	0,70	1									0,00	0,72
	06:00	2,22	1,47	0,01	0,75	1									0,00	0,72
	07:00	2,47	1,35	0,01	1,10	1									0,00	0,72
	08:00	2,59	1,29	0,00	1,30	1									0,00	0,72
	09:00	2,62	1,22	0,00	1,40	1									0,00	0,69
	10:00	2,68	1,23	0,01	1,44	1									0,00	0,65
	11:00	2,66	1,23	0,01	1,42			1							0,00	0,63
	12:00	2,80	1,31	0,00	1,49			1							0,00	0,69
	13:00	2,86	1,23	0,00	1,63			1							0,00	0,72
	14:00	2,96	1,14	0,17	1,65			1							0,22	0,72
	15:00	2,95	0,94	0,42	1,59			1							0,70	0,69
	16:00	2,87	1,12	0,30	1,45			1							0,66	0,69
	17:00	3,03	1,22	0,36	1,45			1							0,53	0,56
	18:00	3,39	1,26	0,63	1,50			1							0,75	0,74
	19:00	3,84	1,30	0,59	1,96			1							0,74	0,76
	20:00	3,90	1,14	0,74	2,01			1							0,84	0,82
	21:00	3,74	1,26	0,58	1,91			1							0,79	0,81
	22:00	3,53	1,07	0,55	1,91			1							0,63	0,63
	23:00	3,07	0,99	0,42	1,65			1							0,43	0,53

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 00:00-14:00 υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας στα συστήματα εποπτείας του ΗΣ Ικαρίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 27/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,74	1,10	0,44	1,20			1							0,44	0,45
	01:00	2,43	0,96	0,40	1,07			1							0,40	0,53
	02:00	2,22	1,35	0,31	0,56	1									0,31	0,46
	03:00	2,09	1,32	0,37	0,41	1									0,39	0,40
	04:00	2,01	1,07	0,39	0,55	1									0,40	0,31
	05:00	2,07	1,12	0,39	0,55	1									0,40	0,31
	06:00	2,21	1,27	0,39	0,55	1									0,40	0,42
	07:00	2,43	1,52	0,28	0,62	1									0,46	0,50
	08:00	2,60	1,28	0,37	0,94	1									0,61	0,62
	09:00	2,76	1,26	0,53	0,97	1									0,79	0,79
	10:00	2,71	1,05	0,59	1,07	1									0,85	0,85
	11:00	2,73	1,11	0,55	1,07	1									0,90	0,86
	12:00	2,72	0,98	0,68	1,07	1									0,93	0,85
	13:00	2,86	1,12	0,73	1,00	1									0,75	0,73
	14:00	2,72	1,08	0,67	0,97	1									0,67	0,67
	15:00	2,58	1,04	0,57	0,97	1									0,57	0,57
	16:00	2,52	1,10	0,55	0,87	1									0,55	0,55
	17:00	2,76	1,42	0,47	0,87	1									0,48	0,47
	18:00	3,10	1,44	0,59	1,07	1									0,59	0,60
	19:00	3,63	1,21	0,87	1,55	1									0,87	0,87
	20:00	3,70	1,33	0,79	1,57	1									0,80	0,79
	21:00	3,59	1,29	0,83	1,47	1									0,83	0,83
	22:00	3,26	1,30	0,68	1,28	1									0,68	0,68
	23:00	2,91	1,41	0,61	0,89	1					1				0,62	0,60

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 07:00-12:00 έγιναν εργασίες στη γραμμή ΜΤ που συνδέεται το ΑΠ Περδίκι

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 28/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,53	1,14	0,52	0,87	1									0,52	0,52
	01:00	2,23	1,11	0,45	0,68	1									0,45	0,45
	02:00	2,12	1,02	0,42	0,68	1									0,42	0,42
	03:00	2,02	0,97	0,40	0,66	1									0,40	0,42
	04:00	1,96	0,98	0,30	0,68	1									0,30	0,41
	05:00	1,99	1,02	0,30	0,68	1									0,30	0,40
	06:00	2,09	1,12	0,30	0,68	1									0,30	0,43
	07:00	2,32	1,15	0,30	0,87	1									0,30	0,49
	08:00	2,48	1,11	0,30	1,07	1									0,30	0,55
	09:00	2,56	1,11	0,42	1,03	1									0,43	0,54
	10:00	2,53	1,14	0,43	0,95	1									0,43	0,64
	11:00	2,64	1,27	0,49	0,88	1									0,49	0,66
	12:00	2,80	1,37	0,54	0,90	1									0,53	0,68
	13:00	2,85	1,09	0,80	0,96	1									0,80	0,81
	14:00	2,78	1,13	0,78	0,87	1									0,78	0,78
	15:00	2,74	1,21	0,66	0,87	1									0,69	0,69
	16:00	2,71	1,07	0,69	0,96	1									0,69	0,68
	17:00	2,87	1,14	0,71	1,02	1									0,72	0,72
	18:00	3,17	1,25	0,76	1,17	1									0,79	0,79
	19:00	3,69	1,13	0,91	1,64	1									0,93	0,93
	20:00	3,62	1,14	0,90	1,58	1									0,91	0,91
	21:00	3,41	1,08	0,85	1,49	1									0,86	0,86
	22:00	3,20	1,10	0,76	1,33	1									0,84	0,85
	23:00	2,86	1,16	0,61	1,10	1									0,77	0,76

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 10:00-11:00 παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας των Α/Π και τις ώρες 11:00-12:00 πραγματοποιήθηκαν δοκιμές από τον Σταθμό



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 29/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,47	1,48	0,26	0,72	1									0,74	0,73
	01:00	2,17	1,58	0,09	0,50	1									0,64	0,64
	02:00	2,04	1,55	0,08	0,41	1									0,61	0,61
	03:00	1,97	1,60	0,01	0,36	1									0,58	0,58
	04:00	1,94	1,61	0,00	0,33	1									0,59	0,59
	05:00	1,96	1,63	0,00	0,32	1									0,61	0,62
	06:00	2,15	1,72	0,00	0,43	1									0,70	0,70
	07:00	2,45	1,51	0,00	0,94	1									0,71	0,70
	08:00	2,42	1,31	0,00	1,11	1									0,66	0,66
	09:00	2,39	1,09	0,00	1,30	1									0,59	0,59
	10:00	2,37	1,01	0,00	1,36	1									0,56	0,56
	11:00	2,38	1,01	0,00	1,36	1									0,56	0,56
	12:00	2,39	1,01	0,00	1,37	1									0,57	0,57
	13:00	2,37	1,02	0,00	1,36	1									0,56	0,56
	14:00	2,42	1,17	0,05	1,20	1									0,63	0,63
	15:00	2,39	1,14	0,04	1,20	1									0,62	0,61
	16:00	2,44	1,07	0,06	1,31	1									0,60	0,59
	17:00	2,52	1,08	0,04	1,40	1									0,63	0,63
	18:00	2,84	1,23	0,02	1,59	1									0,70	0,70
	19:00	3,25	1,34	0,01	1,90	1									0,76	0,76
	20:00	3,21	1,20	0,02	2,00	1									0,72	0,73
	21:00	3,01	1,19	0,02	1,81	1									0,71	0,71
	22:00	2,88	1,35	0,02	1,51	1									0,74	0,74
	23:00	2,70	1,48	0,02	1,21	1									0,77	0,77

Παρατηρήσεις

Η φορητή μονάδα G15 παρουσίασε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 30/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,40	1,36	0,03	1,00	1									0,70	0,70
	01:00	2,19	1,37	0,01	0,80	1									0,58	0,58
	02:00	2,07	1,39	0,07	0,60	1									0,65	0,65
	03:00	1,95	1,37	0,08	0,51	1									0,63	0,63
	04:00	1,92	1,33	0,08	0,51	1									0,61	0,61
	05:00	1,96	1,37	0,09	0,50	1									0,63	0,63
	06:00	1,99	1,32	0,07	0,60	1									0,61	0,61
	07:00	2,04	1,13	0,11	0,80	1									0,57	0,57
	08:00	2,21	1,13	0,08	1,00	1									0,60	0,60
	09:00	2,32	1,03	0,01	1,28	1									0,57	0,57
	10:00	2,36	1,00	0,00	1,36	1									0,56	0,56
	11:00	2,40	1,01	0,01	1,38	1									0,58	0,58
	12:00	2,45	1,01	0,06	1,38	1									0,60	0,60
	13:00	2,44	1,03	0,12	1,29	1									0,62	0,62
	14:00	2,47	1,20	0,06	1,21	1									0,66	0,66
	15:00	2,37	1,06	0,13	1,17	1									0,62	0,62
	16:00	2,33	1,10	0,15	1,09	1									0,63	0,63
	17:00	2,47	1,12	0,25	1,11	1									0,69	0,69
	18:00	2,77	1,16	0,20	1,40	1									0,72	0,71
	19:00	3,09	1,07	0,20	1,81	1									0,73	0,73
	20:00	3,13	1,08	0,22	1,83	1									0,75	0,75
	21:00	2,94	1,06	0,18	1,70	1									0,71	0,71
	22:00	2,78	1,03	0,17	1,58	1									0,68	0,68
	23:00	2,51	1,08	0,22	1,21	1									0,68	0,68

Παρατηρήσεις

Η φορητή μονάδα G15 παρουσίασε βλάβη



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 31/3/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,22	1,02	0,24	0,97	1									0,60	0,60
	01:00	2,05	0,99	0,27	0,79	1									0,55	0,55
	02:00	1,94	1,10	0,20	0,65	1									0,53	0,53
	03:00	1,88	1,22	0,16	0,51	1									0,52	0,52
	04:00	1,87	1,24	0,12	0,51	1									0,51	0,51
	05:00	1,85	1,06	0,12	0,67	1									0,50	0,49
	06:00	1,85	1,01	0,25	0,59	1									0,49	0,49
	07:00	1,91	1,00	0,19	0,71	1									0,45	0,45
	08:00	2,01	1,00	0,24	0,76	1									0,45	0,45
	09:00	2,10	1,01	0,32	0,77	1									0,45	0,45
	10:00	2,19	1,01	0,28	0,90	1									0,59	0,59
	11:00	2,29	1,13	0,30	0,87	1									0,68	0,68
	12:00	2,35	1,11	0,20	1,05	1									0,63	0,63
	13:00	2,44	1,04	0,21	1,20	1									0,65	0,65
	14:00	2,35	1,10	0,20	1,06	1									0,64	0,64
	15:00	2,18	1,06	0,22	0,90	1									0,55	0,55
	16:00	2,10	1,03	0,17	0,89	1									0,52	0,52
	17:00	2,19	1,15	0,14	0,90	1									0,54	0,54
	18:00	2,34	1,14	0,10	1,10	1									0,58	0,59
	19:00	2,62	1,18	0,18	1,25	1									0,63	0,63
	20:00	2,96	1,22	0,15	1,60	1									0,74	0,74
	21:00	2,88	1,11	0,15	1,63	1									0,70	0,70
	22:00	2,69	1,03	0,09	1,57	1									0,64	0,64
	23:00	2,50	1,22	0,07	1,21	1									0,60	0,59

Παρατηρήσεις

Η φορητή μονάδα G15 παρουσίασε βλάβη



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 1/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,24	1,21	0,03	1,01			1							0,65	0,66
	01:00	2,04	1,14	0,00	0,90			1							0,59	0,59
	02:00	1,93	1,13	0,00	0,80			1							0,56	0,56
	03:00	1,86	1,25	0,01	0,60			1							0,59	0,59
	04:00	1,79	1,18	0,00	0,61			1							0,55	0,55
	05:00	1,81	1,21	0,00	0,60			1							0,56	0,56
	06:00	1,94	1,24	0,00	0,70			1							0,59	0,59
	07:00	2,14	1,15	0,00	0,99			1							0,61	0,61
	08:00	2,21	1,02	0,00	1,19			1							0,59	0,59
	09:00	2,24	0,89	0,00	1,35			1							0,55	0,55
	10:00	2,26	0,89	0,00	1,37			1							0,54	0,53
	11:00	2,21	0,89	0,00	1,32			1							0,52	0,52
	12:00	2,28	0,92	0,00	1,36			1							0,54	0,54
	13:00	2,34	0,94	0,00	1,40			1							0,59	0,59
	14:00	2,28	0,97	0,00	1,30			1							0,57	0,58
	15:00	2,22	1,01	0,00	1,21			1							0,59	0,59
	16:00	2,19	1,08	0,00	1,10			1							0,61	0,61
	17:00	2,19	1,09	0,00	1,10			1							0,61	0,61
	18:00	2,36	0,97	0,00	1,39			1							0,60	0,60
	19:00	2,79	0,95	0,00	1,84			1							0,62	0,62
	20:00	3,13	1,03	0,00	2,10			1							0,71	0,71
	21:00	3,03	1,02	0,00	2,01			1							0,70	0,70
	22:00	2,83	1,03	0,00	1,80			1							0,68	0,68
	23:00	2,53	1,21	0,00	1,32			1							0,70	0,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 2/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,24	1,63	0,00	0,61			1		1					0,58	0,57
	01:00	2,04	1,54	0,00	0,50			1		1					0,50	0,50
	02:00	1,89	1,32	0,07	0,50			1							0,52	0,53
	03:00	1,83	1,28	0,04	0,50			1							0,61	0,61
	04:00	1,77	1,25	0,02	0,50			1							0,58	0,58
	05:00	1,79	1,27	0,02	0,50			1							0,59	0,59
	06:00	1,95	1,31	0,14	0,50			1							0,68	0,68
	07:00	2,11	1,56	0,05	0,50			1							0,68	0,68
	08:00	2,31	1,81	0,00	0,50			1		1					0,67	0,67
	09:00	2,32	1,77	0,05	0,51			1		1					0,68	0,68
	10:00	2,31	1,77	0,04	0,51			1		1					0,67	0,67
	11:00	2,31	1,71	0,00	0,60			1		1					0,64	0,63
	12:00	2,37	1,76	0,00	0,61			1		1					0,67	0,67
	13:00	2,33	1,47	0,06	0,80			1							0,75	0,76
	14:00	2,37	1,38	0,16	0,83			1							0,81	0,81
	15:00	2,27	1,21	0,16	0,90			1							0,71	0,71
	16:00	2,26	1,19	0,17	0,90			1							0,71	0,71
	17:00	2,28	1,15	0,23	0,90			1							0,72	0,72
	18:00	2,45	1,25	0,28	0,92			1							0,80	0,80
	19:00	2,73	1,27	0,53	0,92			1							0,86	0,87
	20:00	3,00	1,79	0,27	0,94			1		1					0,79	0,89
	21:00	2,91	1,50	0,45	0,96			1		1					0,79	0,85
	22:00	2,65	1,41	0,27	0,97			1							0,79	0,91
	23:00	2,42	1,66	0,18	0,59			1		1					0,74	0,75

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 20:00 - 23:00 παρατηρήθηκε μεγάλη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 3/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,20	1,70	0,04	0,45			1		1					0,65	0,64
	01:00	1,96	1,31	0,25	0,40			1							0,65	0,68
	02:00	1,87	1,23	0,24	0,40			1							0,66	0,65
	03:00	1,81	0,99	0,40	0,42			1							0,61	0,60
	04:00	1,78	0,90	0,57	0,31			1							0,58	0,58
	05:00	1,77	0,90	0,57	0,30			1							0,58	0,58
	06:00	1,90	0,91	0,62	0,37			1							0,66	0,67
	07:00	2,07	0,95	0,72	0,40			1							0,72	0,72
	08:00	2,24	1,07	0,77	0,40			1							0,79	0,79
	09:00	2,22	1,05	0,77	0,40			1							0,78	0,78
	10:00	2,22	1,09	0,74	0,40			1							0,78	0,78
	11:00	2,19	1,38	0,41	0,40			1							0,76	0,76
	12:00	2,22	1,03	0,51	0,68			1							0,72	0,72
	13:00	2,25	1,05	0,60	0,60			1							0,74	0,75
	14:00	2,30	1,07	0,55	0,68			1							0,76	0,77
	15:00	2,20	1,02	0,54	0,64			1							0,68	0,68
	16:00	2,10	1,02	0,43	0,64			1							0,52	0,52
	17:00	2,19	1,04	0,36	0,78			1							0,54	0,54
	18:00	2,41	1,15	0,41	0,85			1							0,59	0,60
	19:00	2,63	1,29	0,41	0,93			1							0,65	0,65
	20:00	2,99	1,67	0,41	0,90			1		1					0,81	0,82
	21:00	2,94	1,78	0,26	0,90			1		1					0,86	0,85
	22:00	2,70	1,67	0,23	0,80			1		1					0,77	0,77
	23:00	2,42	1,43	0,22	0,77			1			1				0,62	0,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 4/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,10	1,01	0,32	0,77			1							0,66	0,66
	01:00	1,95	0,91	0,41	0,63			1							0,61	0,61
	02:00	1,82	0,90	0,48	0,44			1							0,61	0,61
	03:00	1,82	0,96	0,46	0,40			1							0,61	0,60
	04:00	1,80	1,00	0,49	0,30			1							0,59	0,59
	05:00	1,81	0,99	0,53	0,30			1							0,60	0,60
	06:00	1,90	1,06	0,54	0,30			1							0,65	0,65
	07:00	2,12	1,18	0,44	0,50			1							0,73	0,74
	08:00	2,21	1,14	0,40	0,68			1							0,76	0,75
	09:00	2,27	1,06	0,20	1,00			1							0,68	0,67
	10:00	2,25	1,05	0,26	0,93			1							0,61	0,61
	11:00	2,23	1,14	0,25	0,84			1							0,60	0,58
	12:00	2,25	1,15	0,24	0,86			1							0,70	0,70
	13:00	2,34	1,06	0,24	1,04			1							0,69	0,70
	14:00	2,22	1,04	0,38	0,80			1							0,72	0,72
	15:00	2,14	0,99	0,35	0,79			1							0,68	0,68
	16:00	2,10	0,92	0,43	0,75			1							0,62	0,63
	17:00	2,18	0,90	0,65	0,62			1							0,70	0,70
	18:00	2,37	1,03	0,55	0,79			1							0,81	0,81
	19:00	2,57	0,90	0,48	1,18			1							0,57	0,57
	20:00	3,03	0,90	0,69	1,44			1							0,72	0,72
	21:00	2,99	0,90	0,73	1,35			1							0,74	0,73
	22:00	2,72	0,89	0,72	1,10			1							0,75	0,75
	23:00	2,42	0,89	0,72	0,81			1							0,75	0,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 5/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,15	0,93	0,72	0,50			1							0,76	0,75
	01:00	1,97	0,92	0,67	0,39			1							0,69	0,69
	02:00	1,86	1,20	0,65	0,01			1							0,65	0,65
	03:00	1,80	1,18	0,62	0,00			1							0,63	0,63
	04:00	1,75	1,15	0,61	0,00			1							0,61	0,61
	05:00	1,78	1,17	0,60	0,01			1							0,62	0,62
	06:00	1,87	0,98	0,54	0,35			1							0,64	0,65
	07:00	2,14	1,02	0,43	0,69			1							0,72	0,72
	08:00	2,25	1,03	0,40	0,82			1							0,72	0,73
	09:00	2,33	0,99	0,42	0,92			1							0,73	0,73
	10:00	2,19	0,96	0,49	0,74			1							0,72	0,72
	11:00	2,20	1,04	0,45	0,71			1							0,56	0,55
	12:00	2,23	1,03	0,49	0,71			1							0,56	0,55
	13:00	2,28	0,93	0,46	0,89			1							0,57	0,57
	14:00	2,16	0,95	0,52	0,70			1							0,54	0,54
	15:00	2,18	0,96	0,53	0,69			1							0,55	0,55
	16:00	2,17	1,05	0,52	0,60			1							0,54	0,55
	17:00	2,20	1,05	0,54	0,61			1							0,55	0,55
	18:00	2,40	0,98	0,59	0,83			1							0,60	0,60
	19:00	2,63	0,90	0,65	1,08			1							0,66	0,66
	20:00	3,03	0,94	0,75	1,34			1							0,76	0,76
	21:00	2,98	0,92	0,72	1,34			1							0,75	0,75
	22:00	2,72	0,93	0,65	1,14			1							0,68	0,68
	23:00	2,50	1,01	0,54	0,95			1							0,62	0,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 6/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,24	1,17	0,52	0,55			1							0,56	0,56
	01:00	2,06	1,10	0,51	0,45			1							0,52	0,52
	02:00	1,95	1,43	0,47	0,05			1							0,49	0,49
	03:00	1,85	1,37	0,44	0,04			1							0,46	0,46
	04:00	1,81	1,35	0,42	0,04			1							0,45	0,45
	05:00	1,84	1,36	0,44	0,04			1							0,46	0,46
	06:00	1,90	1,03	0,47	0,40			1							0,48	0,48
	07:00	2,02	0,96	0,50	0,55			1							0,50	0,50
	08:00	2,18	1,13	0,44	0,62			1							0,55	0,55
	09:00	2,35	1,23	0,43	0,70			1							0,63	0,65
	10:00	2,37	1,08	0,49	0,80			1							0,81	0,81
	11:00	2,32	0,97	0,53	0,82			1							0,78	0,78
	12:00	2,37	0,97	0,61	0,78			1							0,78	0,77
	13:00	2,41	1,01	0,67	0,73			1							0,72	0,72
	14:00	2,37	1,06	0,69	0,62			1							0,71	0,71
	15:00	2,29	1,00	0,68	0,61			1							0,69	0,69
	16:00	2,25	0,98	0,66	0,61			1							0,68	0,67
	17:00	2,34	1,06	0,65	0,63			1							0,70	0,70
	18:00	2,50	1,16	0,64	0,70			1							0,75	0,75
	19:00	2,72	1,15	0,63	0,94			1							0,79	0,79
	20:00	3,01	1,05	0,67	1,29			1							0,90	0,90
	21:00	2,95	1,01	0,64	1,30			1							0,88	0,88
	22:00	2,73	1,18	0,55	1,01			1							0,82	0,82
	23:00	2,48	1,30	0,47	0,71			1							0,75	0,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 7/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,30	1,18	0,33	0,79			1							0,69	0,69
	01:00	2,07	0,95	0,34	0,78			1							0,62	0,62
	02:00	1,93	1,05	0,38	0,50			1							0,58	0,58
	03:00	1,88	0,99	0,40	0,50			1							0,57	0,57
	04:00	1,82	0,93	0,43	0,47			1							0,54	0,54
	05:00	1,81	0,91	0,49	0,41			1							0,54	0,54
	06:00	1,88	0,91	0,44	0,54			1							0,56	0,56
	07:00	1,97	0,91	0,33	0,73			1							0,56	0,56
	08:00	2,22	1,04	0,20	0,97			1							0,65	0,65
	09:00	2,40	1,23	0,07	1,10			1							0,70	0,70
	10:00	2,52	1,10	0,13	1,30			1							0,68	0,69
	11:00	2,70	1,13	0,17	1,40			1							0,74	0,74
	12:00	2,75	1,18	0,17	1,40			1							0,76	0,76
	13:00	2,65	1,27	0,27	1,12			1							0,82	0,82
	14:00	2,40	1,03	0,36	1,01			1							0,74	0,74
	15:00	2,17	0,91	0,56	0,70			1							0,71	0,71
	16:00	2,21	0,88	0,76	0,57			1							0,78	0,77
	17:00	2,29	1,02	0,70	0,57			1							0,76	0,80
	18:00	2,40	1,31	0,56	0,53			1			1				0,60	0,73
	19:00	2,68	1,28	0,60	0,80			1			1				0,60	0,72
	20:00	3,06	1,26	0,60	1,20			1			1				0,60	0,81
	21:00	2,96	1,23	0,66	1,07			1			1				0,66	0,82
	22:00	2,75	1,05	0,68	1,03			1							0,68	0,92
	23:00	2,51	1,30	0,68	0,54			1				1			0,68	0,77

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 18:00-24:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 8/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,26	1,08	0,66	0,52			1							0,68	0,68
	01:00	2,02	1,03	0,57	0,42			1							0,61	0,61
	02:00	1,88	1,26	0,60	0,03			1							0,60	0,60
	03:00	1,85	1,23	0,61	0,01			1							0,65	0,65
	04:00	1,81	1,25	0,54	0,02			1							0,63	0,63
	05:00	1,83	1,24	0,57	0,01			1							0,64	0,64
	06:00	1,95	1,34	0,56	0,04			1							0,68	0,68
	07:00	2,17	1,18	0,57	0,42			1							0,76	0,76
	08:00	2,27	1,07	0,66	0,53			1							0,72	0,72
	09:00	2,39	1,08	0,62	0,68			1							0,72	0,72
	10:00	2,36	0,97	0,70	0,69			1							0,71	0,71
	11:00	2,42	1,00	0,72	0,70			1							0,73	0,73
	12:00	2,05	0,78	0,63	0,64			1							0,70	0,71
	13:00	2,31	1,77	0,53	0,01			1			1				0,59	0,51
	14:00	2,31	1,64	0,46	0,22			1			1				0,48	0,61
	15:00	2,28	1,48	0,49	0,31			1			1	1			0,49	0,62
	16:00	2,21	1,38	0,49	0,34			1			1				0,49	0,57
	17:00	2,36	1,70	0,49	0,17			1			1				0,49	0,68
	18:00	2,51	1,57	0,55	0,38			1			1	1			0,56	0,74
	19:00	2,77	1,51	0,57	0,70			1			1				0,57	0,79
	20:00	3,19	1,61	0,59	0,99			1			1				0,60	0,89
	21:00	3,10	1,35	0,63	1,13			1			1				0,63	0,79
	22:00	2,89	1,30	0,58	1,01			1							0,64	0,87
	23:00	2,56	1,53	0,34	0,69			1				1			0,64	0,68

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 12:50 - 13:12 παρατηρήθηκε σφάλμα στη Γραμμή P-210 και τις ώρες 14:00-24:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 9/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,29	1,47	0,56	0,26			1			1				0,64	0,67
	01:00	2,05	1,15	0,50	0,40			1							0,64	0,62
	02:00	1,93	1,02	0,50	0,41			1							0,57	0,56
	03:00	1,90	0,96	0,54	0,40			1							0,54	0,54
	04:00	1,83	0,97	0,46	0,41			1							0,46	0,46
	05:00	1,84	1,02	0,42	0,40			1							0,46	0,46
	06:00	1,96	1,15	0,40	0,40			1							0,53	0,54
	07:00	2,17	1,24	0,52	0,40			1							0,74	0,75
	08:00	2,32	1,30	0,61	0,40			1							0,79	0,79
	09:00	2,36	1,39	0,57	0,40			1							0,72	0,72
	10:00	2,36	1,27	0,69	0,40			1							0,77	0,78
	11:00	2,39	1,29	0,70	0,40			1							0,73	0,72
	12:00	2,39	1,07	0,75	0,57			1							0,77	0,77
	13:00	2,35	1,23	0,51	0,60			1							0,81	0,80
	14:00	2,32	1,24	0,48	0,60			1							0,80	0,80
	15:00	2,25	1,17	0,58	0,50			1							0,68	0,68
	16:00	2,26	1,09	0,68	0,50			1							0,68	0,68
	17:00	2,27	1,09	0,67	0,51			1							0,68	0,69
	18:00	2,43	1,10	0,72	0,61			1							0,73	0,73
	19:00	2,75	1,14	0,81	0,80			1							0,82	0,84
	20:00	3,18	1,07	0,93	1,19			1							0,94	0,96
	21:00	3,14	1,16	0,88	1,10			1							0,95	0,94
	22:00	2,88	1,05	0,83	1,00			1							0,91	0,91
	23:00	2,52	1,00	0,73	0,80			1							0,76	0,76

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 00:00-02:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου και στις 00:19 σημειώθηκε απότομος μηδενισμός της παραγωγής του ΜΥΗΣ Προεσπέρας του ΥΒΕ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 10/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,26	1,07	0,68	0,50			1							0,71	0,70
	01:00	2,05	0,95	0,61	0,49			1							0,62	0,62
	02:00	1,89	1,31	0,56	0,02			1							0,57	0,57
	03:00	1,86	1,30	0,56	0,00			1							0,56	0,56
	04:00	1,79	1,25	0,53	0,01			1							0,54	0,54
	05:00	1,82	1,27	0,55	0,00			1							0,55	0,55
	06:00	1,94	1,34	0,60	0,00			1							0,60	0,60
	07:00	2,13	1,08	0,64	0,40			1							0,64	0,64
	08:00	2,30	1,06	0,68	0,55			1							0,69	0,69
	09:00	2,32	1,13	0,51	0,68			1							0,77	0,76
	10:00	2,26	1,13	0,43	0,71			1							0,75	0,76
	11:00	2,28	1,16	0,41	0,72			1							0,73	0,72
	12:00	2,25	1,17	0,38	0,70			1							0,68	0,69
	13:00	2,31	1,32	0,39	0,60			1							0,69	0,69
	14:00	2,25	1,24	0,41	0,60			1							0,68	0,66
	15:00	2,20	1,39	0,40	0,41			1							0,66	0,66
	16:00	2,21	1,22	0,49	0,50			1							0,66	0,66
	17:00	2,33	1,13	0,70	0,50			1							0,70	0,70
	18:00	2,41	1,00	0,72	0,70			1							0,72	0,72
	19:00	2,75	0,98	0,79	0,98			1							0,82	0,82
	20:00	3,15	1,09	0,86	1,19			1							0,94	0,95
	21:00	3,09	1,15	0,74	1,20			1							0,95	0,95
	22:00	2,85	1,14	0,70	1,00			1							0,95	0,94
	23:00	2,50	1,06	0,64	0,80			1				1			0,66	0,69

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 23:00-24:00 έγινε πλύση της G3

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 11/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,22	1,08	0,64	0,50			1							0,75	0,73
	01:00	2,01	1,01	0,60	0,40			1							0,61	0,61
	02:00	1,89	1,32	0,57	0,01			1							0,57	0,57
	03:00	1,87	1,31	0,56	0,00			1							0,56	0,56
	04:00	1,84	1,29	0,55	0,00			1							0,55	0,55
	05:00	1,82	1,26	0,56	0,00			1							0,56	0,57
	06:00	1,97	1,36	0,61	0,00			1							0,61	0,61
	07:00	2,14	1,05	0,65	0,44			1							0,65	0,65
	08:00	2,16	1,07	0,48	0,62			1							0,49	0,71
	09:00	2,21	1,28	0,37	0,56			1							0,69	0,72
	10:00	2,30	1,35	0,26	0,70			1							0,81	0,80
	11:00	2,25	1,35	0,20	0,70			1							0,78	0,77
	12:00	2,26	1,28	0,27	0,70			1							0,79	0,79
	13:00	2,32	1,23	0,38	0,71			1							0,80	0,81
	14:00	2,07	1,03	0,52	0,53			1							0,80	0,60
	15:00	2,25	1,27	0,46	0,52			1							0,58	0,73
	16:00	2,14	1,03	0,43	0,68			1							0,48	0,74
	17:00	2,23	0,91	0,64	0,69			1							0,77	0,78
	18:00	2,39	1,01	0,68	0,70			1							0,83	0,83
	19:00	2,68	0,98	0,75	0,95			1							0,87	0,87
	20:00	3,14	1,01	0,75	1,38			1							0,92	0,92
	21:00	3,09	0,97	0,73	1,39			1							0,91	0,91
	22:00	2,77	0,91	0,63	1,23			1							0,81	0,81
	23:00	2,47	0,95	0,62	0,89			1							0,81	0,82

Παρατηρήσεις

Κατά το διάστημα 13:40-16:30 παρουσιάστηκε πρόβλημα επικοινωνίας με τα ΑΠ Κεφαλές και Περδίκι.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 12/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,23	0,95	0,63	0,65			1							0,73	0,73
	01:00	2,00	1,08	0,51	0,40			1							0,70	0,70
	02:00	1,89	1,41	0,46	0,02			1							0,66	0,66
	03:00	1,85	1,39	0,46	0,01			1							0,65	0,65
	04:00	1,79	1,38	0,41	0,00			1							0,63	0,63
	05:00	1,81	1,40	0,41	0,00			1							0,63	0,63
	06:00	1,94	1,15	0,45	0,35			1							0,68	0,68
	07:00	2,17	1,26	0,41	0,50			1							0,76	0,76
	08:00	2,27	1,24	0,37	0,66			1							0,79	0,79
	09:00	2,38	1,27	0,31	0,80			1							0,81	0,81
	10:00	2,35	1,10	0,45	0,80			1							0,79	0,79
	11:00	2,38	1,07	0,50	0,80			1							0,81	0,81
	12:00	2,36	1,03	0,53	0,80			1							0,80	0,80
	13:00	2,39	0,98	0,61	0,80			1							0,82	0,82
	14:00	2,35	0,99	0,57	0,80			1							0,72	0,62
	15:00	2,31	1,00	0,71	0,60			1							0,77	0,74
	16:00	2,26	0,87	0,76	0,62			1							0,78	0,78
	17:00	2,30	0,91	0,78	0,61			1							0,80	0,80
	18:00	2,43	1,02	0,76	0,65			1							0,83	0,84
	19:00	2,63	1,10	0,72	0,81			1							0,86	0,86
	20:00	2,99	0,99	0,82	1,18			1							0,90	0,90
	21:00	2,97	1,00	0,83	1,14			1							0,93	0,93
	22:00	2,75	0,98	0,83	0,94			1							0,92	0,92
	23:00	2,48	1,10	0,81	0,57			1							0,87	0,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 13/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,24	1,21	0,63	0,40			1							0,78	0,78
	01:00	2,06	1,04	0,63	0,40			1							0,72	0,72
	02:00	1,96	1,04	0,55	0,36			1							0,68	0,68
	03:00	1,93	1,13	0,46	0,34			1							0,67	0,67
	04:00	1,82	1,09	0,45	0,28			1							0,64	0,64
	05:00	1,84	1,11	0,43	0,29			1							0,64	0,64
	06:00	1,91	1,05	0,52	0,33			1							0,67	0,67
	07:00	1,99	1,05	0,53	0,41			1							0,69	0,69
	08:00	2,24	1,24	0,59	0,41			1							0,78	0,78
	09:00	2,39	1,36	0,62	0,40			1							0,83	0,84
	10:00	2,47	1,52	0,54	0,41			1	1						0,83	0,83
	11:00	2,44	1,41	0,64	0,40			1	1						0,83	0,82
	12:00	2,44	1,45	0,59	0,39			1	1						0,81	0,81
	13:00	2,50	1,27	0,55	0,69			1							0,85	0,84
	14:00	2,42	1,28	0,55	0,59			1							0,84	0,85
	15:00	2,30	1,20	0,55	0,55			1							0,81	0,81
	16:00	2,22	1,20	0,62	0,40			1							0,78	0,78
	17:00	2,24	1,15	0,68	0,41			1							0,78	0,78
	18:00	2,44	1,08	0,76	0,60			1							0,85	0,85
	19:00	2,69	1,04	0,83	0,81			1							0,93	0,94
	20:00	2,99	1,30	0,88	0,82			1							0,98	0,99
	21:00	2,92	1,32	0,77	0,83			1							0,98	0,98
	22:00	2,77	1,09	0,86	0,82			1							0,96	0,96
	23:00	2,49	0,93	0,81	0,76			1							0,87	0,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 14/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,27	1,12	0,73	0,43			1							0,80	0,80
	01:00	2,10	1,33	0,63	0,15			1							0,72	0,76
	02:00	1,97	1,30	0,63	0,04			1		1					0,67	0,67
	03:00	1,91	1,26	0,63	0,02			1							0,64	0,64
	04:00	1,86	1,30	0,52	0,04			1							0,65	0,66
	05:00	1,84	1,33	0,49	0,02			1							0,64	0,64
	06:00	1,87	1,30	0,56	0,02			1							0,65	0,65
	07:00	1,91	0,98	0,58	0,35			1							0,60	0,67
	08:00	2,11	0,99	0,67	0,44			1							0,68	0,74
	09:00	2,28	1,13	0,61	0,54			1							0,80	0,80
	10:00	2,32	0,97	0,70	0,65			1							0,71	0,81
	11:00	2,39	0,98	0,67	0,74			1							0,68	0,84
	12:00	2,49	1,02	0,71	0,75			1							0,71	0,87
	13:00	2,51	0,99	0,86	0,66			1							0,87	0,88
	14:00	2,37	1,21	0,70	0,46			1							0,71	0,83
	15:00	2,21	1,09	0,68	0,45			1							0,68	0,78
	16:00	2,13	1,02	0,68	0,43			1							0,68	0,75
	17:00	2,16	1,05	0,68	0,43			1							0,68	0,76
	18:00	2,34	1,13	0,68	0,53			1							0,68	0,82
	19:00	2,61	1,09	0,68	0,84			1							0,68	0,92
	20:00	2,90	1,22	0,84	0,84			1							0,85	0,98
	21:00	2,87	1,22	0,81	0,84			1							0,98	0,98
	22:00	2,66	1,06	0,76	0,83			1							0,93	0,93
	23:00	2,40	1,07	0,79	0,54			1							0,85	0,84

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 15/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,13	1,07	0,56	0,50			1							0,74	0,73
	01:00	1,95	0,95	0,63	0,37			1							0,67	0,79
	02:00	1,84	1,23	0,47	0,15			1			1				0,51	0,59
	03:00	1,81	1,25	0,55	0,01			1			1				0,55	0,64
	04:00	1,76	1,13	0,61	0,02			1							0,62	0,74
	05:00	1,78	1,14	0,62	0,02			1							0,62	0,75
	06:00	1,90	1,07	0,57	0,27			1							0,59	0,76
	07:00	2,05	1,14	0,38	0,53			1							0,45	0,72
	08:00	2,20	1,31	0,40	0,50			1							0,68	0,77
	09:00	2,23	1,11	0,43	0,70			1							0,78	0,77
	10:00	2,32	1,30	0,32	0,70			1							0,81	0,81
	11:00	2,33	1,32	0,32	0,69			1		1					0,69	0,69
	12:00	2,34	1,31	0,33	0,70			1							0,81	0,82
	13:00	2,36	1,36	0,30	0,70			1							0,83	0,82
	14:00	2,31	1,34	0,27	0,70			1							0,84	0,80
	15:00	2,25	1,37	0,18	0,70			1							0,84	0,76
	16:00	2,19	1,44	0,04	0,71			1							0,84	0,74
	17:00	2,29	1,35	0,14	0,80			1							0,78	0,77
	18:00	2,43	1,42	0,21	0,80			1							0,83	0,83
	19:00	2,61	1,76	0,05	0,80			1			1				0,72	0,72
	20:00	2,99	2,19	0,00	0,80			1			1				0,85	0,85
	21:00	2,97	2,17	0,00	0,80			1			1				0,85	0,85
	22:00	2,70	1,90	0,00	0,80			1			1				0,71	0,71
	23:00	2,44	1,61	0,03	0,80			1			1				0,58	0,58

Παρατηρήσεις

Το διάστημα μεταξύ 02:00-04:00 έγινε πλήση της μονάδας G3. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 16/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,19	1,26	0,17	0,76			1			1				0,53	0,53
	01:00	1,96	0,92	0,26	0,79			1							0,59	0,59
	02:00	1,87	0,92	0,17	0,78			1							0,53	0,53
	03:00	1,83	0,91	0,31	0,61			1							0,54	0,54
	04:00	1,79	0,90	0,29	0,60			1							0,52	0,52
	05:00	1,81	0,90	0,45	0,46			1							0,52	0,53
	06:00	1,93	0,90	0,54	0,49			1							0,56	0,56
	07:00	2,07	0,94	0,59	0,54			1							0,64	0,65
	08:00	2,28	1,04	0,56	0,68			1							0,75	0,75
	09:00	2,34	0,97	0,60	0,76			1							0,79	0,78
	10:00	2,35	0,89	0,79	0,67			1							0,79	0,79
	11:00	2,49	0,88	0,85	0,75			1							0,86	0,86
	12:00	2,37	0,87	0,78	0,72			1							0,81	0,81
	13:00	2,49	0,85	0,86	0,78			1							0,86	0,86
	14:00	2,44	0,86	0,85	0,73			1							0,85	0,86
	15:00	2,48	0,98	0,86	0,64			1							0,86	0,86
	16:00	2,39	1,03	0,83	0,52			1							0,84	0,83
	17:00	2,46	1,12	0,84	0,50			1							0,86	0,86
	18:00	2,59	1,39	0,43	0,77			1							0,90	0,90
	19:00	2,77	1,13	0,80	0,84			1							0,96	0,97
	20:00	3,11	1,05	0,94	1,12			1							0,98	0,98
	21:00	3,06	1,20	0,71	1,15			1							0,98	0,98
	22:00	2,81	0,88	0,91	1,02			1							0,95	0,94
	23:00	2,49	0,88	0,87	0,74			1							0,88	0,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 17/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,20	0,97	0,76	0,46			1							0,77	0,77
	01:00	1,99	0,85	0,70	0,44			1							0,70	0,70
	02:00	1,88	1,16	0,65	0,07			1							0,66	0,66
	03:00	1,81	1,12	0,63	0,06			1							0,63	0,63
	04:00	1,83	1,13	0,64	0,06			1							0,64	0,64
	05:00	1,85	1,14	0,65	0,06			1							0,65	0,65
	06:00	1,89	1,17	0,66	0,06			1							0,66	0,66
	07:00	2,14	0,91	0,74	0,49			1							0,75	0,75
	08:00	2,33	0,97	0,81	0,56			1							0,81	0,81
	09:00	2,48	1,06	0,86	0,56			1							0,87	0,87
	10:00	2,46	0,95	0,86	0,66			1							0,86	0,86
	11:00	2,67	1,10	0,91	0,66			1							0,93	0,93
	12:00	2,66	1,09	0,91	0,66			1							0,93	0,93
	13:00	2,78	1,19	0,92	0,66			1							0,97	0,97
	14:00	2,63	1,26	0,90	0,46			1							0,92	0,92
	15:00	2,46	1,69	0,69	0,08			1		1					0,81	0,81
	16:00	2,46	1,64	0,82	0,00			1		1					0,83	0,82
	17:00	2,43	1,35	0,82	0,26			1							0,82	0,82
	18:00	2,51	1,14	0,86	0,50			1							0,87	0,87
	19:00	2,76	1,07	0,91	0,79			1							0,95	0,95
	20:00	3,24	1,46	0,89	0,89			1		1					0,98	0,98
	21:00	3,22	1,40	0,93	0,89			1		1					0,98	0,98
	22:00	2,83	1,06	0,92	0,84			1							0,97	0,97
	23:00	2,54	0,93	0,88	0,74			1							0,89	0,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 18/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,21	0,97	0,73	0,51			1							0,78	0,78
	01:00	2,00	1,51	0,46	0,03			1			1				0,56	0,62
	02:00	1,90	1,63	0,26	0,01			1			1				0,42	0,48
	03:00	1,85	1,67	0,15	0,02			1			1				0,49	0,50
	04:00	1,86	1,79	0,05	0,01			1		1					0,56	0,56
	05:00	1,84	1,80	0,03	0,01			1		1					0,54	0,55
	06:00	1,92	1,89	0,03	0,00			1		1					0,63	0,63
	07:00	2,24	2,14	0,09	0,00			1			1				0,77	0,77
	08:00	2,40	2,35	0,04	0,00						1		1		0,70	0,68
	09:00	2,45	2,00	0,00	0,44								1		0,74	0,76
	10:00	2,46	1,77	0,09	0,61								1		0,76	0,76
	11:00	2,46	1,75	0,11	0,60								1		0,76	0,76
	12:00	2,43	1,48	0,25	0,70								1		0,70	0,70
	13:00	2,45	1,41	0,33	0,70								1		0,70	0,70
	14:00	2,40	1,29	0,44	0,67								1		0,67	0,67
	15:00	2,34	1,38	0,27	0,69								1		0,64	0,62
	16:00	2,24	1,36	0,08	0,80								1		0,56	0,55
	17:00	2,29	1,61	0,05	0,62								1		0,65	0,65
	18:00	2,48	1,75	0,13	0,61								1		0,77	0,77
	19:00	2,61	1,58	0,13	0,90								1		0,72	0,72
	20:00	3,11	2,17	0,03	0,91						1		1		0,81	0,81
	21:00	3,00	2,19	0,11	0,71						1		1		0,82	0,82
	22:00	2,77	1,83	0,23	0,71								1		0,89	0,89
	23:00	2,46	1,62	0,23	0,62								1		0,68	0,68

Παρατηρήσεις

Εγινε πλύση της μονάδας G3 τις ώρες 01:00-3:00

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 19/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,18	1,53	0,15	0,50								1		0,55	0,55
	01:00	1,99	1,85	0,13	0,01								1		0,67	0,68
	02:00	1,92	1,78	0,13	0,01								1		0,67	0,67
	03:00	1,80	1,67	0,14	0,00								1		0,57	0,57
	04:00	1,82	1,66	0,16	0,00								1		0,57	0,57
	05:00	1,85	1,74	0,11	0,00								1		0,60	0,60
	06:00	1,98	1,89	0,09	0,00								1		0,68	0,68
	07:00	2,18	2,07	0,11	0,00								1		0,75	0,76
	08:00	2,40	2,00	0,04	0,36								1		0,81	0,81
	09:00	2,45	2,04	0,02	0,40								1		0,85	0,85
	10:00	2,48	1,72	0,06	0,69								1		0,72	0,72
	11:00	2,50	1,73	0,07	0,70								1		0,72	0,72
	12:00	2,46	1,69	0,07	0,70								1		0,71	0,71
	13:00	2,52	1,70	0,12	0,70								1		0,74	0,74
	14:00	2,36	1,39	0,26	0,70								1		0,65	0,65
	15:00	2,35	1,31	0,35	0,69								1		0,64	0,65
	16:00	2,31	1,22	0,50	0,58								1		0,62	0,62
	17:00	2,43	1,33	0,42	0,69								1		0,70	0,70
	18:00	2,55	1,44	0,40	0,72								1		0,76	0,77
	19:00	2,77	1,32	0,74	0,71								1		0,88	0,88
	20:00	3,10	1,28	0,81	1,01								1		0,93	0,92
	21:00	2,96	1,27	0,66	1,03								1		0,86	0,86
	22:00	2,82	1,52	0,66	0,65								1		0,73	0,81
	23:00	2,55	1,61	0,54	0,41					1			1		0,54	0,57

Παρατηρήσεις

Το διάστημα μεταξύ 22:00-24:00 παρατηρήθηκε απώλεια παραγωγής στο ΑΠ Κεφαλές και επικρατούσε κακοκαιρία

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 20/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,29	1,75	0,49	0,06					1			1		0,60	0,70
	01:00	2,07	1,53	0,49	0,05					1			1		0,49	0,42
	02:00	1,89	1,36	0,49	0,04					1			1		0,49	0,33
	03:00	1,80	1,27	0,49	0,05								1		0,49	0,57
	04:00	1,78	1,30	0,42	0,05								1		0,49	0,54
	05:00	1,77	1,29	0,43	0,05								1		0,52	0,53
	06:00	1,84	1,40	0,42	0,02								1		0,59	0,60
	07:00	1,99	1,76	0,23	0,00								1		0,69	0,69
	08:00	2,32	2,16	0,15	0,01					1			1		0,70	0,70
	09:00	2,66	2,45	0,05	0,16					1			1		0,69	0,68
	10:00	2,92	2,19	0,12	0,61					1			1		0,67	0,67
	11:00	3,03	1,95	0,09	1,00								1		0,89	0,89
	12:00	3,00	1,92	0,08	1,00								1		0,87	0,87
	13:00	3,14	2,05	0,28	0,81								1		0,98	0,98
	14:00	2,82	1,59	0,43	0,81								1		0,89	0,88
	15:00	2,83	1,21	0,82	0,80								1		0,87	0,88
	16:00	2,79	1,38	0,95	0,46								1		0,97	0,97
	17:00	2,78	1,37	0,96	0,45								1		0,97	0,97
	18:00	2,91	1,42	0,94	0,55								1		0,98	0,98
	19:00	3,07	1,44	0,87	0,75								1		0,98	0,98
	20:00	3,31	1,66	0,67	0,98								1		0,99	0,99
	21:00	3,31	1,76	0,36	1,19								1		0,99	0,99
	22:00	3,10	1,52	0,22	1,35								1		0,99	0,99
	23:00	2,85	1,40	0,05	1,40								1		0,94	0,94

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοραϊμία και τις ώρες 00:00-01:00 παρατηρήθηκε απώλεια παραγωγής στο ΑΠ Περδίκι λόγω υψηλής ταχύτητας ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 21/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,51	1,28	0,01	1,22								1		0,67	0,66
	01:00	2,25	1,27	0,02	0,96								1		0,42	0,41
	02:00	2,09	1,30	0,00	0,79								1		0,27	0,28
	03:00	1,97	1,26	0,05	0,66								1		0,44	0,44
	04:00	1,91	1,31	0,09	0,50								1		0,37	0,37
	05:00	1,89	1,30	0,09	0,50								1		0,35	0,35
	06:00	1,92	1,18	0,32	0,43								1		0,37	0,38
	07:00	2,06	1,16	0,47	0,43								1		0,51	0,51
	08:00	2,33	1,37	0,54	0,42								1		0,63	0,61
	09:00	2,69	1,43	0,72	0,55			1							0,93	0,93
	10:00	2,67	1,42	0,70	0,55			1		1					0,92	0,90
	11:00	2,67	1,21	0,91	0,56			1							0,94	0,93
	12:00	2,62	1,18	0,89	0,56			1							0,92	0,92
	13:00	2,60	1,29	0,84	0,47			1							0,92	0,91
	14:00	2,47	1,16	0,85	0,47			1							0,87	0,87
	15:00	2,35	1,07	0,81	0,47			1							0,82	0,82
	16:00	2,24	0,96	0,63	0,65			1							0,78	0,78
	17:00	2,42	0,99	0,83	0,60			1							0,84	0,84
	18:00	2,62	1,04	0,90	0,68			1							0,91	0,92
	19:00	2,93	1,08	0,92	0,93			1							0,98	0,98
	20:00	3,26	1,29	0,92	1,05			1		1					0,97	0,97
	21:00	3,19	1,22	0,93	1,05			1		1					0,97	0,97
	22:00	2,97	1,43	0,59	0,95			1		1					0,85	0,93
	23:00	2,61	1,33	0,53	0,74			1		1					0,60	0,79

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 22:00-24:00 παρατηρήθηκε σφάλμα επικοινωνίας στο ΑΠ Περδίκι και μεγάλη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 22/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,33	1,14	0,37	0,82			1							0,60	0,82
	01:00	2,10	1,13	0,22	0,74			1							0,60	0,73
	02:00	1,97	1,15	0,34	0,48			1							0,60	0,69
	03:00	1,88	1,26	0,19	0,44			1							0,38	0,45
	04:00	1,86	1,27	0,12	0,47			1							0,55	0,56
	05:00	1,85	1,12	0,13	0,60			1							0,64	0,64
	06:00	1,95	1,18	0,27	0,51			1							0,68	0,68
	07:00	2,27	1,38	0,25	0,64			1							0,79	0,79
	08:00	2,53	1,37	0,09	1,07			1							0,88	0,88
	09:00	2,60	1,19	0,31	1,10			1							0,91	0,91
	10:00	2,62	0,97	0,68	0,97			1							0,91	0,92
	11:00	2,71	0,95	0,81	0,94			1							0,95	0,95
	12:00	2,66	1,13	0,74	0,79			1							0,88	0,92
	13:00	2,70	0,99	0,86	0,85			1							0,94	0,94
	14:00	2,76	1,00	0,92	0,84			1							0,96	0,96
	15:00	2,54	0,94	0,89	0,71			1							0,90	0,90
	16:00	2,46	0,93	0,86	0,67			1							0,87	0,86
	17:00	2,51	0,97	0,87	0,67			1							0,88	0,88
	18:00	2,68	1,08	0,91	0,69			1							0,93	0,93
	19:00	3,01	1,23	0,86	0,91			1							0,99	0,99
	20:00	3,39	1,60	0,83	0,96			1		1					0,99	0,99
	21:00	3,23	1,21	0,93	1,09			1							0,99	0,99
	22:00	3,05	1,04	0,93	1,08			1							0,99	0,99
	23:00	2,70	1,00	0,91	0,78			1							0,94	0,94

Παρατηρήσεις

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 23/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,38	0,89	0,83	0,66			1							0,83	0,83
	01:00	2,17	0,95	0,75	0,47			1							0,76	0,76
	02:00	2,03	0,91	0,65	0,46			1							0,66	0,71
	03:00	1,94	0,98	0,50	0,47			1							0,50	0,68
	04:00	1,90	0,99	0,50	0,41			1							0,50	0,66
	05:00	1,90	1,02	0,50	0,38			1							0,50	0,66
	06:00	1,99	1,03	0,50	0,47			1							0,50	0,70
	07:00	2,29	1,05	0,77	0,47			1							0,77	0,80
	08:00	2,52	1,56	0,87	0,08			1		1					0,88	0,88
	09:00	2,56	1,53	0,89	0,14			1		1					0,90	0,90
	10:00	2,59	1,23	0,89	0,47			1							0,90	0,90
	11:00	2,72	1,22	0,92	0,59			1							0,95	0,95
	12:00	2,74	1,17	0,91	0,67			1							0,93	0,95
	13:00	2,71	1,14	0,90	0,67			1							0,91	0,94
	14:00	2,66	1,09	0,90	0,67			1							0,92	0,90
	15:00	2,53	1,06	0,88	0,60			1							0,89	0,89
	16:00	2,48	1,11	0,86	0,52			1							0,86	0,86
	17:00	2,65	1,11	0,91	0,64			1							0,93	0,93
	18:00	2,80	1,30	0,83	0,67			1		1					0,88	0,88
	19:00	2,99	1,28	0,82	0,89			1							0,84	0,85
	20:00	3,29	1,07	0,93	1,29			1							0,98	0,98
	21:00	3,21	1,00	0,92	1,29			1							0,98	0,97
	22:00	2,87	0,93	0,90	1,04			1							0,93	0,93
	23:00	2,60	1,01	0,89	0,70			1							0,91	0,91

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια του ανέμου επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 24/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,29	1,06	0,80	0,43			1							0,81	0,80
	01:00	2,08	0,94	0,73	0,42			1							0,73	0,73
	02:00	1,94	0,96	0,63	0,35			1							0,68	0,68
	03:00	1,89	1,28	0,60	0,01			1							0,66	0,66
	04:00	1,91	1,51	0,37	0,02			1		1					0,52	0,65
	05:00	1,91	1,40	0,48	0,02			1		1					0,49	0,62
	06:00	2,04	1,25	0,49	0,29			1							0,49	0,65
	07:00	2,28	1,17	0,59	0,52			1							0,59	0,80
	08:00	2,55	1,01	0,73	0,81			1							0,73	0,89
	09:00	2,72	0,90	0,85	0,97			1							0,86	0,86
	10:00	2,77	0,93	0,73	1,11			1							0,73	0,73
	11:00	2,84	0,91	0,75	1,18			1							0,77	0,77
	12:00	2,88	0,95	0,74	1,19			1							0,78	0,78
	13:00	2,81	1,21	0,64	0,96			1							0,94	0,94
	14:00	2,63	1,05	0,77	0,81			1							0,89	0,89
	15:00	2,58	1,08	0,73	0,76			1							0,90	0,90
	16:00	2,52	1,19	0,57	0,76			1							0,87	0,87
	17:00	2,61	1,36	0,45	0,80			1		1					0,80	0,79
	18:00	2,69	1,45	0,45	0,78			1		1					0,75	0,75
	19:00	3,02	1,51	0,52	0,99			1		1					0,85	0,85
	20:00	3,41	1,80	0,22	1,39			1		1					0,87	0,87
	21:00	3,34	1,88	0,06	1,41			1		1					0,85	0,85
	22:00	2,99	1,56	0,02	1,40			1		1					0,70	0,70
	23:00	2,69	1,48	0,00	1,21			1		1					0,63	0,63

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη 25/4/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,36	1,72	0,01	0,63			1					1		0,28	0,27
	01:00	2,15	1,43	0,01	0,70								1		0,53	0,53
	02:00	2,02	1,30	0,02	0,70								1		0,44	0,44
	03:00	1,92	1,27	0,00	0,65								1		0,35	0,35
	04:00	1,89	1,26	0,00	0,62								1		0,33	0,32
	05:00	1,91	1,27	0,00	0,64								1		0,34	0,34
	06:00	1,97	1,27	0,02	0,68								1		0,40	0,41
	07:00	2,28	1,56	0,02	0,70								1		0,60	0,60
	08:00	2,52	1,70	0,02	0,80								1		0,69	0,69
	09:00	2,63	1,77	0,07	0,80								1		0,76	0,76
	10:00	2,71	1,68	0,23	0,80								1		0,81	0,80
	11:00	2,76	1,65	0,31	0,80								1		0,84	0,84
	12:00	2,77	1,76	0,21	0,80								1		0,84	0,84
	13:00	2,66	1,66	0,19	0,81								1		0,78	0,78
	14:00	2,57	1,49	0,41	0,66								1		0,73	0,74
	15:00	2,47	1,78	0,12	0,57								1		0,76	0,77
	16:00	2,38	1,85	0,01	0,52								1		0,76	0,76
	17:00	2,42	1,63	0,27	0,52								1		0,78	0,78
	18:00	2,60	1,58	0,11	0,91								1		0,71	0,71
	19:00	2,80	1,74	0,13	0,92								1		0,81	0,81
	20:00	3,11	1,83	0,31	0,96								1		0,95	0,95
	21:00	3,16	1,99	0,10	1,08								1		0,98	0,98
	22:00	2,91	1,95	0,04	0,92								1		0,88	0,88
	23:00	2,63	1,78	0,15	0,70								1		0,81	0,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 26/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,36	1,54	0,31	0,51								1		0,74	0,74
	01:00	2,08	1,44	0,34	0,31								1		0,54	0,54
	02:00	1,93	1,61	0,31	0,01								1		0,65	0,66
	03:00	1,87	1,60	0,26	0,01								1		0,63	0,63
	04:00	1,87	1,72	0,14	0,01								1		0,62	0,62
	05:00	1,86	1,71	0,14	0,01								1		0,61	0,62
	06:00	1,94	1,57	0,02	0,36								1		0,42	0,42
	07:00	2,28	1,78	0,00	0,50								1		0,66	0,67
	08:00	2,37	1,87	0,00	0,50								1		0,73	0,73
	09:00	2,42	1,92	0,00	0,50								1		0,77	0,78
	10:00	2,51	2,01	0,00	0,50								1		0,83	0,84
	11:00	2,53	2,03	0,00	0,50								1		0,85	0,85
	12:00	2,54	2,04	0,00	0,50								1		0,87	0,86
	13:00	2,71	2,18	0,03	0,50								1		0,88	0,87
	14:00	2,66	1,97	0,19	0,50								1		0,83	0,83
	15:00	2,52	1,69	0,33	0,50								1		0,84	0,84
	16:00	2,44	1,36	0,38	0,69								1		0,70	0,70
	17:00	2,53	1,25	0,66	0,62								1		0,75	0,75
	18:00	2,62	1,25	0,72	0,65								1		0,75	0,76
	19:00	2,77	1,25	0,78	0,75								1		0,79	0,79
	20:00	3,18	1,44	0,83	0,90								1		0,96	0,96
	21:00	3,18	1,53	0,74	0,91								1		0,98	0,98
	22:00	2,96	1,47	0,68	0,81								1		0,95	0,94
	23:00	2,69	1,36	0,74	0,59								1		0,90	0,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 27/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,48	1,39	0,68	0,40								1		0,86	0,86
	01:00	2,24	1,31	0,62	0,30								1		0,70	0,70
	02:00	1,99	1,35	0,63	0,00								1		0,68	0,69
	03:00	1,93	1,32	0,60	0,00			1							0,66	0,65
	04:00	1,90	1,28	0,62	0,00			1							0,66	0,66
	05:00	1,90	1,27	0,62	0,00			1							0,66	0,66
	06:00	2,02	1,45	0,57	0,01			1							0,70	0,71
	07:00	2,18	1,52	0,67	0,00			1		1					0,76	0,76
	08:00	2,35	1,30	0,73	0,32			1							0,80	0,80
	09:00	2,65	1,31	0,83	0,51			1							0,92	0,93
	10:00	2,73	1,31	0,91	0,51			1							0,95	0,95
	11:00	2,66	1,63	0,81	0,22			1			1				0,91	0,91
	12:00	2,66	1,93	0,73	0,00			1			1				0,93	0,93
	13:00	2,83	2,18	0,65	0,00			1			1				0,97	0,97
	14:00	2,85	2,19	0,65	0,00			1			1				0,97	0,97
	15:00	2,69	1,84	0,85	0,00			1			1				0,94	0,94
	16:00	2,48	1,64	0,84	0,00			1			1				0,87	0,87
	17:00	2,61	1,72	0,89	0,00			1			1				0,90	0,91
	18:00	2,84	1,97	0,86	0,00			1			1				0,88	0,88
	19:00	3,05	2,13	0,93	0,00			1			1				0,98	0,98
	20:00	3,41	2,49	0,92	0,00			1		1	1				0,98	0,98
	21:00	3,36	2,55	0,82	0,00			1		1	1				0,98	0,98
	22:00	3,12	2,25	0,87	0,00			1		1	1				0,99	0,99
	23:00	2,82	2,05	0,77	0,00							1		1		0,96

Παρατηρήσεις

Στις 11:26 τέθηκε εκτός λειτουργίας ο ΥΒΕ λόγω εργασιών στο Δίκτυο και εντάχθηκε η μονάδα G6

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 28/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,50	1,72	0,78	0,00								1		0,88	0,88
	01:00	2,25	1,51	0,74	0,00								1		0,79	0,78
	02:00	2,08	1,39	0,69	0,00								1		0,73	0,73
	03:00	2,01	1,34	0,67	0,00								1		0,70	0,70
	04:00	1,99	1,34	0,65	0,00								1		0,70	0,70
	05:00	1,97	1,38	0,60	0,00								1		0,69	0,69
	06:00	1,98	1,36	0,62	0,00								1		0,69	0,69
	07:00	2,15	1,43	0,72	0,00								1		0,75	0,75
	08:00	2,35	1,55	0,80	0,00								1		0,82	0,82
	09:00	2,50	1,72	0,78	0,00								1		0,88	0,88
	10:00	2,61	1,77	0,84	0,00								1		0,91	0,91
	11:00	2,69	1,83	0,86	0,00								1		0,94	0,94
	12:00	2,42	2,04	0,38	0,00								1		0,38	0,98
	13:00	2,46	2,09	0,38	0,00					1			1		0,38	0,98
	14:00	2,24	1,86	0,38	0,00					1			1		0,38	0,94
	15:00	1,98	1,60	0,38	0,00								1		0,39	0,85
	16:00	1,85	1,47	0,38	0,00								1		0,39	0,76
	17:00	2,06	1,68	0,38	0,00								1		0,39	0,82
	18:00	2,18	1,80	0,38	0,00								1		0,39	0,85
	19:00	2,33	1,95	0,38	0,00								1		0,39	0,88
	20:00	2,69	2,30	0,38	0,00					1			1		0,39	0,95
	21:00	2,77	2,39	0,38	0,00					1			1		0,39	0,97
	22:00	2,54	2,16	0,38	0,00					1			1		0,39	0,92
	23:00	2,20	1,96	0,24	0,00					1	1		1		0,24	0,34

Παρατηρήσεις

1. Το Α/Π Κεφαλές έχει σφάλμα επικοινωνίας από τις 12:51
- 2.Στις 23:09 έγινε πλύση της Μονάδας G8 ααπο τον Σταθμό

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 29/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,95	1,57	0,38	0,00								1		0,39	0,79
	01:00	1,66	1,30	0,36	0,00								1		0,36	0,62
	02:00	1,50	1,24	0,26	0,00								1		0,26	0,42
	03:00	1,50	1,17	0,33	0,00								1		0,33	0,57
	04:00	1,41	1,03	0,38	0,00			1							0,39	0,68
	05:00	1,41	1,03	0,38	0,00			1							0,39	0,68
	06:00	1,56	1,18	0,38	0,00			1							0,39	0,72
	07:00	1,67	1,29	0,38	0,00			1							0,39	0,74
	08:00	1,87	1,49	0,38	0,00			1		1					0,39	0,74
	09:00	2,13	1,78	0,35	0,00			1		1					0,35	0,77
	10:00	2,04	1,66	0,38	0,00								1		0,39	0,82
	11:00	2,12	1,74	0,38	0,00								1		0,39	0,84
	12:00	2,16	1,78	0,38	0,00								1		0,39	0,85
	13:00	2,17	1,79	0,38	0,00								1		0,39	0,85
	14:00	2,17	1,78	0,38	0,00								1		0,39	0,85
	15:00	2,13	1,75	0,38	0,00								1		0,39	0,84
	16:00	1,93	1,55	0,38	0,00								1		0,39	0,79
	17:00	1,95	1,57	0,38	0,00								1		0,39	0,80
	18:00	2,12	1,74	0,38	0,00								1		0,39	0,84
	19:00	2,33	1,94	0,38	0,00								1		0,39	0,88
	20:00	2,70	2,32	0,38	0,00					1			1		0,39	0,96
	21:00	2,79	2,40	0,38	0,00					1			1		0,39	0,98
	22:00	2,61	2,23	0,38	0,00					1			1		0,39	0,94
	23:00	2,27	1,89	0,38	0,00								1		0,39	0,87

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Κεφαλές έχει σφάλμα επικοινωνίας



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 30/4/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,47	1,54	0,93	0,00								1		0,99	0,78
	01:00	2,31	1,39	0,92	0,00								1		0,99	0,71
	02:00	2,19	1,28	0,90	0,00								1		0,96	0,62
	03:00	2,04	1,10	0,93	0,00			1							0,99	0,70
	04:00	1,98	1,05	0,93	0,00			1							0,99	0,69
	05:00	1,96	1,03	0,93	0,00			1							0,99	0,68
	06:00	2,07	1,13	0,93	0,00			1							0,99	0,71
	07:00	2,22	1,29	0,93	0,00			1							0,99	0,74
	08:00	2,47	1,54	0,93	0,00			1		1					0,99	0,78
	09:00	2,73	1,81	0,92	0,00			1		1					0,98	0,83
	10:00	2,74	1,82	0,92	0,00								1		0,98	0,85
	11:00	2,85	1,94	0,92	0,00								1		0,99	0,88
	12:00	2,91	1,99	0,92	0,00								1		0,99	0,94
	13:00	3,00	2,07	0,93	0,00								1		0,99	0,99
	14:00	2,87	1,95	0,92	0,00								1		0,98	0,98
	15:00	2,80	1,89	0,91	0,00								1		0,97	0,97
	16:00	2,66	1,81	0,85	0,00								1		0,93	0,93
	17:00	2,73	1,92	0,81	0,00								1		0,95	0,95
	18:00	2,91	2,07	0,83	0,00								1		0,98	0,98
	19:00	3,18	2,26	0,92	0,00					1			1		0,99	0,99
	20:00	3,55	2,63	0,92	0,00					1			1		0,99	0,99
	21:00	3,64	2,72	0,92	0,00					1			1		0,99	0,99
	22:00	3,36	2,46	0,90	0,00					1			1		0,99	0,99
	23:00	3,04	2,20	0,84	0,00					1			1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Κεφαλές παρουσίασε σφάλμα επικοινωνίας έως τις 12:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 1/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,66	1,84	0,82	0,00								1		0,93	0,93
	01:00	2,36	1,66	0,70	0,00								1		0,82	0,82
	02:00	2,16	1,43	0,73	0,00								1		0,76	0,76
	03:00	2,09	1,38	0,72	0,00			1							0,72	0,71
	04:00	2,04	1,33	0,71	0,00			1							0,71	0,71
	05:00	2,00	1,31	0,70	0,00			1							0,70	0,70
	06:00	2,10	1,37	0,73	0,00			1							0,73	0,73
	07:00	2,28	1,49	0,79	0,00			1							0,79	0,79
	08:00	2,54	1,66	0,88	0,00			1		1					0,88	0,88
	09:00	2,82	1,88	0,94	0,00			1			1				0,97	0,98
	10:00	2,94	2,02	0,93	0,00			1			1		1		0,98	0,96
	11:00	2,94	2,04	0,90	0,00								1		0,98	0,98
	12:00	3,02	2,12	0,91	0,00					1			1		0,99	0,99
	13:00	3,03	2,11	0,92	0,00					1			1		0,99	0,99
	14:00	3,05	2,12	0,92	0,00					1			1		0,99	0,99
	15:00	3,01	2,08	0,93	0,00					1			1		0,99	0,99
	16:00	2,94	2,01	0,93	0,00					1			1		0,99	0,99
	17:00	3,00	2,07	0,93	0,00					1			1		0,99	0,99
	18:00	3,15	2,21	0,93	0,00					1			1		0,99	0,99
	19:00	3,31	2,38	0,93	0,00					1			1		0,99	0,99
	20:00	3,64	2,71	0,93	0,00						1		1		0,99	0,99
	21:00	3,73	2,80	0,93	0,00							1	1		0,99	0,99
	22:00	3,43	2,51	0,92	0,00							1	1		0,99	0,99
	23:00	3,11	2,18	0,93	0,00							1		1		0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 2/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,71	1,80	0,91	0,00								1		0,95	0,94
	01:00	2,31	1,79	0,52	0,00						1		1		0,53	0,61
	02:00	2,18	1,43	0,75	0,00								1		0,75	0,76
	03:00	2,05	1,37	0,67	0,00								1		0,68	0,69
	04:00	2,04	1,33	0,71	0,00			1							0,71	0,71
	05:00	2,01	1,32	0,69	0,00			1							0,70	0,70
	06:00	2,11	1,38	0,73	0,00			1							0,73	0,73
	07:00	2,34	1,54	0,80	0,00			1		1					0,81	0,81
	08:00	2,67	1,80	0,87	0,00			1		1					0,93	0,93
	09:00	2,85	2,03	0,82	0,00			1			1				0,98	0,98
	10:00	2,89	2,09	0,80	0,00			1			1				0,98	0,98
	11:00	2,94	2,19	0,75	0,00			1			1				0,98	0,98
	12:00	2,89	2,03	0,85	0,00			1			1				0,98	0,98
	13:00	2,89	1,97	0,91	0,00								1		0,98	0,97
	14:00	2,83	2,02	0,81	0,00								1		0,98	0,98
	15:00	2,80	1,99	0,81	0,00								1		0,97	0,97
	16:00	2,78	1,91	0,87	0,00								1		0,97	0,97
	17:00	2,83	2,05	0,79	0,00								1		0,97	0,97
	18:00	2,94	2,25	0,69	0,00					1			1		0,99	0,99
	19:00	3,22	2,54	0,67	0,00					1			1		0,99	0,99
	20:00	3,53	2,92	0,61	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	21:00	3,64	3,08	0,56	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	22:00	3,42	2,93	0,49	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	23:00	3,13	2,55	0,58	0,00						1	1		1		0,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 3/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,86	2,38	0,49	0,00					1			1		0,98	0,97
	01:00	2,51	2,08	0,43	0,00					1			1		0,86	0,86
	02:00	2,27	1,85	0,41	0,00								1		0,73	0,73
	03:00	2,12	1,65	0,47	0,00								1		0,74	0,74
	04:00	2,08	1,68	0,40	0,00								1		0,73	0,73
	05:00	2,08	1,72	0,36	0,00								1		0,73	0,72
	06:00	2,09	1,77	0,32	0,00								1		0,73	0,73
	07:00	2,30	2,14	0,17	0,00								1		0,78	0,78
	08:00	2,47	2,39	0,08	0,00					1			1		0,83	0,83
	09:00	2,62	2,62	0,00	0,00					1	1		1		0,72	0,70
	10:00	2,70	2,70	0,00	0,00					1	1		1		0,55	0,56
	11:00	2,73	2,66	0,07	0,00					1	1		1		0,59	0,59
	12:00	2,68	2,62	0,06	0,00					1	1		1		0,53	0,53
	13:00	2,68	2,61	0,07	0,00			1		1	1				0,54	0,63
	14:00	2,84	2,66	0,19	0,00			1		1	1				0,97	0,97
	15:00	2,85	2,64	0,21	0,00					1	1		1		0,93	0,90
	16:00	2,74	2,32	0,42	0,00					1			1		0,95	0,95
	17:00	2,82	2,39	0,44	0,00					1			1		0,97	0,97
	18:00	3,10	2,63	0,46	0,00					1			1		0,99	0,99
	19:00	3,38	2,85	0,53	0,00			1					1		0,98	0,98
	20:00	3,57	3,02	0,55	0,00			1					1		0,99	0,99
	21:00	3,43	2,77	0,66	0,00			1					1		0,99	0,99
	22:00	3,29	2,63	0,65	0,00			1					1		0,98	0,98
	23:00	3,06	2,56	0,50	0,00						1		1		0,98	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 4/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,75	2,49	0,26	0,00					1			1		0,96	0,96
	01:00	2,50	2,20	0,30	0,00					1			1		0,86	0,85
	02:00	2,31	1,64	0,68	0,00								1		0,77	0,77
	03:00	2,18	1,42	0,76	0,00								1		0,76	0,76
	04:00	2,15	1,40	0,74	0,00								1		0,75	0,75
	05:00	2,13	1,40	0,73	0,00								1		0,74	0,74
	06:00	2,16	1,58	0,58	0,00								1		0,75	0,75
	07:00	2,34	1,94	0,40	0,00								1		0,81	0,81
	08:00	2,56	2,27	0,29	0,00						1		1		0,82	0,81
	09:00	2,79	2,56	0,23	0,00						1		1		0,96	0,96
	10:00	3,08	2,95	0,12	0,00			1			1	1			0,82	0,80
	11:00	3,35	3,10	0,25	0,00			1		1	1	1			0,42	0,95
	12:00	3,64	3,17	0,46	0,00			1		1	1	1			0,49	0,90
	13:00	3,76	2,90	0,86	0,00			1					1		0,99	0,99
	14:00	3,56	2,65	0,91	0,00			1					1		0,99	0,99
	15:00	3,61	3,16	0,45	0,00			1					1		0,99	0,99
	16:00	3,70	3,33	0,37	0,00			1					1		0,99	0,99
	17:00	4,02	3,66	0,36	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	18:00	4,43	3,91	0,52	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	19:00	4,63	3,95	0,68	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	20:00	4,80	3,99	0,81	0,00			1		1	1		1		0,99	0,99
	21:00	4,60	3,94	0,66	0,00			1		1	1		1		0,99	0,99
	22:00	4,03	3,44	0,59	0,00			1		1	1		1		0,96	0,96
	23:00	3,40	2,83	0,57	0,00			1		1			1		0,84	0,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 5/5/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	3,09	2,70	0,39	0,00			1		1			1		0,65	0,67	
	01:00	2,85	2,58	0,27	0,00			1					1		0,79	0,80	
	02:00	2,64	2,24	0,41	0,00						1		1		0,89	0,88	
	03:00	2,42	1,99	0,43	0,00					1			1		0,77	0,76	
	04:00	2,32	1,74	0,58	0,00								1		0,77	0,77	
	05:00	2,20	1,64	0,56	0,00								1		0,77	0,77	
	06:00	2,16	1,63	0,53	0,00								1		0,76	0,76	
	07:00	2,34	1,71	0,63	0,00								1		0,81	0,81	
	08:00	2,58	1,85	0,73	0,00								1		0,90	0,90	
	09:00	3,01	2,16	0,85	0,00								1		0,98	0,98	
	10:00	3,41	2,47	0,93	0,00					1			1		0,99	0,99	
	11:00	3,78	2,93	0,85	0,00					1	1		1		0,99	0,99	
	12:00	3,86	2,93	0,93	0,00					1	1		1		0,99	0,99	
	13:00	3,57	2,64	0,93	0,00					1	1		1		0,99	0,99	
	14:00	2,94	2,08	0,86	0,00					1			1		0,97	0,97	
	15:00	2,46	1,63	0,83	0,00								1		0,86	0,86	
	16:00	2,28	1,49	0,79	0,00								1		0,79	0,79	
	17:00	2,37	1,55	0,82	0,00								1		0,82	0,82	
	18:00	2,54	1,66	0,88	0,00								1		0,88	0,88	
	19:00	2,70	1,79	0,91	0,00								1		0,94	0,94	
	20:00	3,08	2,15	0,93	0,00						1			1		0,98	0,99
	21:00	3,15	2,25	0,90	0,00						1			1		0,99	0,99
	22:00	3,14	2,24	0,90	0,00						1	1		1		0,99	0,99
	23:00	2,97	2,09	0,88	0,00						1			1		0,98	0,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 6/5/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	2,71	1,85	0,85	0,00					1	1		1		0,89	0,75	
	01:00	2,45	1,63	0,82	0,00								1		0,84	0,80	
	02:00	2,27	1,48	0,79	0,00								1		0,79	0,79	
	03:00	2,18	1,43	0,76	0,00								1		0,76	0,76	
	04:00	2,10	1,37	0,73	0,00								1		0,73	0,73	
	05:00	2,06	1,36	0,70	0,00								1		0,72	0,72	
	06:00	2,06	1,35	0,71	0,00								1		0,72	0,72	
	07:00	2,22	1,45	0,77	0,00								1		0,77	0,77	
	08:00	2,34	1,53	0,81	0,00								1		0,82	0,82	
	09:00	2,51	1,64	0,87	0,00								1		0,88	0,88	
	10:00	2,70	1,78	0,92	0,00								1		0,94	0,94	
	11:00	2,79	1,93	0,86	0,00								1		0,97	0,97	
	12:00	2,89	2,09	0,81	0,00								1		0,98	0,98	
	13:00	2,90	2,09	0,80	0,00								1		0,98	0,98	
	14:00	2,88	2,07	0,81	0,00								1		0,97	0,96	
	15:00	2,65	1,76	0,89	0,00								1		0,92	0,91	
	16:00	2,60	1,71	0,89	0,00								1		0,91	0,91	
	17:00	2,62	1,75	0,88	0,00								1		0,91	0,92	
	18:00	2,76	1,88	0,88	0,00								1		0,96	0,96	
	19:00	2,96	2,13	0,83	0,00						1			1		0,99	0,99
	20:00	3,40	2,58	0,82	0,00						1			1		0,99	0,99
	21:00	3,51	2,81	0,70	0,00						1			1		0,99	0,99
	22:00	3,33	2,73	0,59	0,00						1			1		0,99	0,99
	23:00	3,03	2,49	0,54	0,00						1			1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 7/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,77	2,27	0,50	0,00					1			1		0,96	0,96
	01:00	2,48	1,99	0,49	0,00								1		0,87	0,87
	02:00	2,36	1,82	0,53	0,00								1		0,82	0,82
	03:00	2,23	1,81	0,42	0,00								1		0,78	0,78
	04:00	2,15	1,59	0,56	0,00								1		0,75	0,75
	05:00	2,08	1,42	0,66	0,00								1		0,72	0,72
	06:00	2,06	1,40	0,66	0,00								1		0,72	0,72
	07:00	2,21	1,72	0,49	0,00								1		0,77	0,77
	08:00	2,35	2,09	0,27	0,00					1			1		0,77	0,77
	09:00	2,59	2,46	0,13	0,00					1			1		0,89	0,90
	10:00	2,78	2,70	0,08	0,00						1		1		0,96	0,96
	11:00	2,80	2,66	0,14	0,00						1		1		0,97	0,97
	12:00	2,80	2,68	0,12	0,00						1		1		0,97	0,97
	13:00	2,87	2,78	0,08	0,00						1		1		0,98	0,98
	14:00	2,74	2,69	0,05	0,00						1		1		0,95	0,95
	15:00	2,66	2,60	0,07	0,00						1		1		0,90	0,91
	16:00	2,49	2,33	0,16	0,00						1		1		0,73	0,75
	17:00	2,55	2,31	0,24	0,00					1			1		0,88	0,89
	18:00	2,69	2,45	0,24	0,00					1			1		0,94	0,94
	19:00	2,80	2,43	0,37	0,00					1			1		0,97	0,97
	20:00	3,09	2,57	0,52	0,00						1		1		0,99	0,99
	21:00	3,26	2,90	0,36	0,00						1		1		0,99	0,99
	22:00	3,07	2,90	0,17	0,00						1		1		0,99	0,99
	23:00	2,83	2,67	0,16	0,00						1		1		0,98	0,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 8/5/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	00:00	2,55	2,34	0,21	0,00						1		1		0,79	0,79	
	01:00	2,31	2,14	0,17	0,00						1		1		0,73	0,74	
	02:00	2,18	2,16	0,02	0,00					1			1		0,64	0,64	
	03:00	2,09	2,05	0,04	0,00					1			1		0,45	0,45	
	04:00	2,06	2,04	0,02	0,00					1			1		0,42	0,42	
	05:00	2,00	2,00	0,00	0,00					1			1		0,37	0,37	
	06:00	2,10	2,09	0,01	0,00					1			1		0,46	0,46	
	07:00	2,23	2,23	0,00	0,00					1			1		0,59	0,59	
	08:00	2,40	2,40	0,00	0,00					1			1		0,76	0,76	
	09:00	2,61	2,61	0,00	0,00						1		1		0,84	0,84	
	10:00	2,72	2,72	0,00	0,00						1		1		0,94	0,94	
	11:00	2,79	2,79	0,00	0,00					1	1		1		0,79	0,78	
	12:00	2,88	2,88	0,00	0,00					1	1		1		0,74	0,74	
	13:00	2,95	2,94	0,01	0,00					1	1		1		0,79	0,79	
	14:00	2,90	2,89	0,01	0,00					1	1		1		0,76	0,76	
	15:00	2,82	2,82	0,00	0,00						1		1		0,84	0,85	
	16:00	2,75	2,75	0,00	0,00						1		1		0,95	0,95	
	17:00	2,70	2,59	0,11	0,00						1		1		0,92	0,92	
	18:00	2,88	2,63	0,25	0,00						1		1		0,98	0,98	
	19:00	3,06	2,72	0,34	0,00						1		1		0,99	0,99	
	20:00	3,43	3,11	0,32	0,00						1	1		1		0,99	0,99
	21:00	3,41	2,89	0,52	0,00						1	1		1		0,99	0,99
	22:00	3,24	2,37	0,87	0,00							1		1		0,99	0,99
	23:00	2,87	1,93	0,94	0,00							1		1		0,98	0,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 9/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,61	1,84	0,77	0,00								1		0,92	0,92
	01:00	2,37	1,86	0,51	0,00								1		0,83	0,83
	02:00	2,20	1,61	0,60	0,00								1		0,77	0,77
	03:00	2,09	1,56	0,53	0,00						1		1		0,55	0,46
	04:00	2,07	1,56	0,52	0,00								1		0,64	0,67
	05:00	2,02	1,61	0,42	0,00								1		0,71	0,71
	06:00	2,14	1,68	0,46	0,00								1		0,75	0,75
	07:00	2,33	1,85	0,48	0,00								1		0,81	0,81
	08:00	2,56	2,08	0,47	0,00								1		0,89	0,89
	09:00	2,74	2,26	0,48	0,00					1			1		0,96	0,96
	10:00	2,86	2,38	0,48	0,00					1			1		0,98	0,98
	11:00	2,89	2,64	0,24	0,00					1			1		0,98	0,98
	12:00	2,97	2,80	0,16	0,00						1		1		0,99	0,99
	13:00	2,96	2,92	0,04	0,00						1		1		0,99	0,99
	14:00	2,85	2,72	0,13	0,00						1		1		0,99	0,92
	15:00	2,76	2,60	0,16	0,00						1		1		0,97	0,92
	16:00	2,68	2,67	0,01	0,00						1		1		0,91	0,91
	17:00	2,76	2,76	0,00	0,00						1		1		0,96	0,96
	18:00	2,80	2,80	0,00	0,00						1		1		0,97	0,97
	19:00	3,00	2,99	0,00	0,00					1	1		1		0,95	0,95
	20:00	3,39	3,37	0,02	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	21:00	3,41	3,33	0,08	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	22:00	3,18	2,92	0,25	0,00					1	1		1		0,96	0,96
	23:00	2,85	2,48	0,38	0,00					1			1		0,93	0,93

Παρατηρήσεις

Το διάστημα μεταξύ 03:00-05:00 έγινε πλήση της μονάδας G8

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 10/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,59	2,34	0,25	0,00					1			1		0,90	0,89
	01:00	2,33	2,20	0,14	0,00					1			1		0,71	0,71
	02:00	2,15	2,02	0,13	0,00								1		0,75	0,75
	03:00	2,06	1,94	0,12	0,00								1		0,72	0,72
	04:00	2,03	1,89	0,14	0,00								1		0,71	0,71
	05:00	2,03	1,79	0,24	0,00								1		0,71	0,71
	06:00	2,10	1,76	0,34	0,00								1		0,73	0,73
	07:00	2,25	1,81	0,44	0,00								1		0,78	0,78
	08:00	2,57	2,05	0,52	0,00								1		0,90	0,90
	09:00	2,77	2,34	0,43	0,00					1			1		0,97	0,97
	10:00	2,92	2,51	0,41	0,00					1			1		0,98	0,98
	11:00	2,87	2,34	0,53	0,00						1		1		0,98	0,98
	12:00	3,09	2,56	0,52	0,00						1		1		0,98	0,98
	13:00	3,42	3,19	0,23	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	14:00	3,22	2,92	0,30	0,00					1	1		1		0,98	0,98
	15:00	2,96	2,43	0,53	0,00						1		1		0,98	0,98
	16:00	2,83	2,20	0,63	0,00						1		1		0,98	0,98
	17:00	2,84	2,15	0,69	0,00					1			1		0,98	0,98
	18:00	2,86	2,15	0,71	0,00					1			1		0,98	0,98
	19:00	3,11	2,30	0,81	0,00					1			1		0,99	0,99
	20:00	3,46	2,69	0,77	0,00						1		1		0,99	0,99
	21:00	3,51	2,66	0,84	0,00						1		1		0,99	0,99
	22:00	3,29	2,33	0,96	0,00						1		1		0,99	0,99
	23:00	2,95	2,01	0,94	0,00							1		1		0,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 11/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,59	1,74	0,85	0,00						1		1		0,87	0,88
	01:00	2,32	1,53	0,78	0,00								1		0,81	0,81
	02:00	2,20	1,54	0,66	0,00								1		0,77	0,77
	03:00	2,12	1,44	0,68	0,00								1		0,74	0,74
	04:00	2,06	1,35	0,71	0,00								1		0,72	0,72
	05:00	2,03	1,33	0,70	0,00								1		0,71	0,71
	06:00	2,13	1,39	0,74	0,00								1		0,74	0,74
	07:00	2,20	1,44	0,76	0,00								1		0,76	0,77
	08:00	2,55	1,70	0,85	0,00								1		0,89	0,89
	09:00	2,76	1,97	0,79	0,00								1		0,96	0,96
	10:00	3,16	2,49	0,67	0,00					1			1		0,99	0,99
	11:00	3,20	2,45	0,75	0,00					1			1		0,99	0,99
	12:00	3,35	2,44	0,91	0,00					1			1		0,99	0,99
	13:00	3,32	2,36	0,96	0,00					1			1		0,99	0,99
	14:00	3,15	2,21	0,93	0,01					1			1		0,99	0,99
	15:00	3,12	2,18	0,93	0,01					1			1		0,99	0,99
	16:00	3,00	2,05	0,93	0,02					1			1		0,99	0,99
	17:00	3,11	2,16	0,93	0,01					1			1		0,99	0,99
	18:00	3,16	2,22	0,93	0,01					1			1		0,99	0,99
	19:00	3,36	2,15	0,93	0,28					1			1		0,99	0,99
	20:00	3,64	2,30	0,93	0,41					1			1		0,99	0,99
	21:00	3,68	2,23	0,93	0,52					1			1		0,99	0,99
	22:00	3,33	1,96	0,93	0,44					1			1		0,99	0,99
	23:00	2,95	1,96	0,93	0,06						1			1		0,98

Παρατηρήσεις

Μετά από συννενόηση με τον Παραγωγό και μετά από αποκατάσταση βλάβης, εντάχθηκε ο ΥΒΣ το διάστημα από 19:00-23:00

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 12/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,71	1,77	0,92	0,03								1		0,95	0,95
	01:00	2,44	1,56	0,84	0,04								1		0,85	0,85
	02:00	2,31	1,48	0,81	0,03								1		0,81	0,81
	03:00	2,19	1,41	0,76	0,02								1		0,77	0,77
	04:00	2,09	1,31	0,73	0,05								1		0,73	0,73
	05:00	2,04	1,29	0,71	0,04								1		0,71	0,71
	06:00	2,12	1,35	0,74	0,03								1		0,74	0,74
	07:00	2,20	1,41	0,76	0,03								1		0,77	0,77
	08:00	2,35	1,52	0,82	0,01								1		0,82	0,82
	09:00	2,56	1,64	0,89	0,03								1		0,89	0,90
	10:00	2,74	1,77	0,93	0,04								1		0,95	0,96
	11:00	2,87	1,93	0,89	0,04								1		0,98	0,98
	12:00	2,88	1,96	0,90	0,03					1			1		0,98	0,98
	13:00	2,99	2,01	0,93	0,05					1			1		0,99	0,99
	14:00	2,92	1,95	0,93	0,04					1			1		0,98	0,98
	15:00	2,71	1,75	0,91	0,04					1			1		0,94	0,94
	16:00	2,60	1,66	0,90	0,04								1		0,91	0,91
	17:00	2,60	1,66	0,89	0,04								1		0,91	0,91
	18:00	2,73	1,78	0,92	0,03								1		0,96	0,96
	19:00	2,82	1,51	0,93	0,38								1		0,97	0,97
	20:00	3,21	1,85	0,93	0,42								1		0,99	0,99
	21:00	3,39	1,94	0,93	0,52					1			1		0,99	0,99
	22:00	3,12	1,77	0,93	0,42								1		0,99	0,99
	23:00	2,73	1,80	0,90	0,03								1		0,95	0,96

Παρατηρήσεις

Μετά από συννενόηση με τον Παραγωγό και μετά από αποκατάσταση βλάβης, εντάχθηκε ο ΥΒΣ το διάστημα από 19:00-23:00

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 13/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,51	1,70	0,79	0,02								1		0,88	0,88
	01:00	2,23	1,56	0,66	0,01						1		1		0,74	0,64
	02:00	2,08	1,66	0,42	0,00						1		1		0,48	0,57
	03:00	2,02	1,45	0,57	0,00								1		0,71	0,70
	04:00	2,00	1,52	0,47	0,01								1		0,70	0,70
	05:00	1,96	1,53	0,42	0,01								1		0,69	0,69
	06:00	2,07	1,67	0,39	0,01								1		0,72	0,72
	07:00	2,38	1,99	0,38	0,00								1		0,83	0,83
	08:00	2,59	2,27	0,31	0,01					1			1		0,90	0,90
	09:00	2,61	2,26	0,34	0,01					1			1		0,91	0,91
	10:00	2,69	2,19	0,50	0,00					1			1		0,94	0,94
	11:00	2,69	2,16	0,53	0,00					1			1	1	0,96	0,93
	12:00	2,68	2,17	0,51	0,00				0,51	1			1	1	0,93	0,93
	13:00	2,74	2,21	0,52	0,01					1			1		0,96	0,96
	14:00	2,75	2,18	0,57	0,00					1			1		0,96	0,96
	15:00	2,63	2,01	0,62	0,00					1			1		0,92	0,92
	16:00	2,53	1,82	0,71	0,00					1			1		0,89	0,89
	17:00	2,53	1,89	0,64	0,00								1		0,88	0,88
	18:00	2,76	2,18	0,58	0,00					1			1		0,96	0,96
	19:00	2,97	2,00	0,62	0,35					1			1		0,94	0,94
	20:00	3,32	2,36	0,56	0,40					1			1		0,99	0,99
	21:00	3,47	2,25	0,63	0,60					1			1		0,99	0,99
	22:00	3,13	2,19	0,54	0,40					1			1		0,98	0,98
	23:00	2,81	2,33	0,47	0,01					1			1		0,97	0,97

Παρατηρήσεις

1.Μετα από συνεννόηση με τον Παραγωγό και μετά από αποκατάσταση βλάβης, εντάχθηκε ο ΥΒΣ το διάστημα από 19:00-23:00 .

2.Τις ώρες 11:00-13:00 εντάχθηκαν φορητά Η/Ζ για δοκιμαστική λειτουργία

3.Τις ώρες 01:00-03:00 έγινε πλύση της μονάδας G8

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 14/5/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη	00:00	2,50	2,00	0,50	0,00					1			1		0,88	0,87	
	01:00	2,22	1,79	0,43	0,00								1		0,78	0,78	
	02:00	2,10	1,60	0,49	0,00								1		0,73	0,73	
	03:00	2,01	1,50	0,51	0,00								1		0,70	0,70	
	04:00	1,96	1,42	0,54	0,00								1		0,68	0,69	
	05:00	1,94	1,37	0,57	0,00								1		0,67	0,67	
	06:00	2,08	1,42	0,66	0,00								1		0,73	0,73	
	07:00	2,28	1,68	0,60	0,00								1		0,79	0,80	
	08:00	2,47	2,02	0,46	0,00								1		0,86	0,86	
	09:00	2,59	2,39	0,20	0,00					1			1		0,90	0,90	
	10:00	2,64	2,34	0,29	0,00					1			1		0,92	0,92	
	11:00	2,63	2,18	0,45	0,00					1			1		0,92	0,92	
	12:00	2,64	1,76	0,52	0,36								1		0,87	0,88	
	13:00	2,64	1,71	0,53	0,40								1		0,93	0,92	
	14:00	2,65	1,57	0,67	0,40								1		0,93	0,93	
	15:00	2,45	1,36	0,70	0,40								1		0,86	0,84	
	16:00	2,42	1,26	0,76	0,40								1		0,80	0,77	
	17:00	2,48	1,37	0,72	0,40								1		0,87	0,87	
	18:00	2,63	1,54	0,69	0,40								1		0,91	0,92	
	19:00	2,82	1,62	0,79	0,41								1		0,97	0,98	
	20:00	3,15	1,75	0,90	0,51								1		0,98	0,99	
	21:00	3,28	1,94	0,83	0,51						1			1		0,98	0,98
	22:00	2,99	1,86	0,72	0,41						1			1		0,94	0,92
	23:00	2,68	1,69	0,59	0,40									1		0,97	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 15/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,46	2,02	0,42	0,02								1		0,87	0,86
	01:00	2,19	1,92	0,26	0,01								1		0,77	0,77
	02:00	2,03	1,63	0,40	0,01								1		0,71	0,71
	03:00	2,01	1,57	0,43	0,01								1		0,70	0,70
	04:00	1,99	1,53	0,45	0,01								1		0,70	0,70
	05:00	1,93	1,52	0,40	0,01								1		0,67	0,67
	06:00	2,09	1,73	0,36	0,00								1		0,73	0,73
	07:00	2,35	2,10	0,25	0,00								1		0,80	0,80
	08:00	2,48	2,29	0,19	0,00					1			1		0,83	0,84
	09:00	2,60	2,51	0,09	0,00					1			1		0,90	0,90
	10:00	2,62	2,52	0,10	0,00					1			1		0,92	0,92
	11:00	2,72	2,65	0,07	0,00					1			1		0,95	0,95
	12:00	2,67	2,25	0,07	0,35					1			1		0,74	0,73
	13:00	2,73	2,28	0,06	0,40					1			1		0,78	0,77
	14:00	2,69	2,23	0,06	0,40					1			1		0,75	0,75
	15:00	2,57	2,09	0,08	0,40					1			1		0,63	0,63
	16:00	2,52	2,10	0,03	0,40					1			1		0,57	0,57
	17:00	2,45	2,02	0,02	0,40					1			1		0,50	0,51
	18:00	2,70	2,25	0,05	0,40					1			1		0,72	0,73
	19:00	2,93	2,50	0,03	0,40					1			1		0,81	0,80
	20:00	3,19	2,67	0,02	0,50					1	1		1		0,67	0,67
	21:00	3,31	2,79	0,01	0,50					1	1		1		0,77	0,76
	22:00	3,10	2,65	0,05	0,40					1	1		1		0,65	0,65
	23:00	2,75	2,26	0,09	0,40							1	1		0,68	0,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 16/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,42	2,24	0,16	0,01						1		1		0,64	0,64
	01:00	2,16	2,11	0,05	0,00					1			1		0,21	0,21
	02:00	2,06	2,00	0,07	0,00					1			1		0,42	0,43
	03:00	1,97	1,89	0,07	0,00								1		0,68	0,68
	04:00	1,92	1,79	0,14	0,00								1		0,66	0,66
	05:00	1,96	1,90	0,06	0,00								1		0,67	0,67
	06:00	2,04	2,00	0,04	0,00								1		0,70	0,70
	07:00	2,25	2,09	0,16	0,00								1		0,78	0,78
	08:00	2,48	2,33	0,14	0,00					1			1		0,84	0,84
	09:00	2,65	2,61	0,04	0,00						1		1		0,90	0,90
	10:00	2,68	2,63	0,05	0,00						1		1		0,91	0,91
	11:00	2,83	2,79	0,04	0,00						1		1		0,97	0,97
	12:00	2,85	2,79	0,06	0,00						1		1		0,98	0,98
	13:00	2,80	2,56	0,23	0,01						1		1		0,97	0,97
	14:00	2,71	2,55	0,16	0,00						1		1		0,93	0,93
	15:00	2,74	2,58	0,16	0,00						1		1		0,95	0,95
	16:00	2,81	2,41	0,40	0,00						1		1		0,97	0,97
	17:00	2,69	2,29	0,40	0,00						1		1		0,91	0,91
	18:00	2,76	2,72	0,05	0,00						1		1		0,96	0,96
	19:00	2,92	2,87	0,04	0,00						1	1	1		0,69	0,68
	20:00	3,31	3,18	0,13	0,00						1	1	1		0,95	0,95
	21:00	3,37	2,84	0,53	0,00						1	1	1		0,98	0,98
	22:00	3,06	2,44	0,61	0,01						1	1	1		0,95	0,95
	23:00	2,71	2,65	0,06	0,00						1		1		0,92	0,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 17/5/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	00:00	2,41	2,30	0,10	0,00					1			1		0,71	0,70	
	01:00	2,16	2,08	0,08	0,00					1			1		0,54	0,54	
	02:00	2,05	2,01	0,04	0,00								1		0,58	0,59	
	03:00	2,01	2,01	0,00	0,00								1		0,70	0,70	
	04:00	1,97	1,97	0,00	0,00								1		0,69	0,69	
	05:00	1,94	1,68	0,25	0,02								1		0,67	0,68	
	06:00	2,07	1,36	0,65	0,05								1		0,72	0,72	
	07:00	2,36	1,53	0,79	0,05								1		0,82	0,82	
	08:00	2,65	2,29	0,33	0,03					1			1		0,92	0,92	
	09:00	2,88	2,43	0,43	0,02					1			1		0,98	0,98	
	10:00	3,08	2,39	0,70	0,00					1			1		0,99	0,99	
	11:00	3,21	2,30	0,90	0,01					1			1		0,99	0,99	
	12:00	3,18	2,22	0,94	0,02					1			1		0,99	0,99	
	13:00	3,13	2,18	0,92	0,04					1			1		0,99	0,99	
	14:00	2,93	2,11	0,81	0,01					1			1		0,99	0,98	
	15:00	2,74	2,15	0,57	0,01					1	1		1		0,94	0,93	
	16:00	2,77	2,58	0,17	0,01					1	1		1		0,75	0,74	
	17:00	2,76	2,16	0,56	0,03					1			1		0,96	0,96	
	18:00	2,92	2,80	0,12	0,00					1	1		1		0,85	0,84	
	19:00	3,16	2,77	0,37	0,03					1	1		1		0,97	0,97	
	20:00	3,44	3,14	0,27	0,03							1	1	1		0,99	0,99
	21:00	3,24	2,76	0,45	0,03							1	1	1		0,95	0,95
	22:00	3,10	2,50	0,57	0,03							1	1	1		0,92	0,91
	23:00	2,81	2,17	0,64	0,00						1			1		0,97	0,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 18/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,55	2,12	0,42	0,00					1			1		0,88	0,87
	01:00	2,26	2,17	0,09	0,00					1			1		0,63	0,63
	02:00	2,18	2,14	0,03	0,00					1			1		0,56	0,56
	03:00	2,04	1,97	0,07	0,00								1		0,71	0,71
	04:00	2,00	1,93	0,07	0,00								1		0,70	0,70
	05:00	1,97	1,89	0,08	0,00								1		0,69	0,69
	06:00	2,07	2,00	0,07	0,00								1		0,72	0,72
	07:00	2,29	2,28	0,01	0,00					1			1		0,66	0,66
	08:00	2,50	2,48	0,02	0,00					1			1		0,80	0,80
	09:00	2,69	2,66	0,02	0,01						1		1		0,91	0,91
	10:00	2,82	2,82	0,01	0,00						1		1		0,98	0,98
	11:00	2,86	2,85	0,01	0,00						1		1		0,98	0,98
	12:00	2,91	2,90	0,00	0,01						1		1		0,98	0,98
	13:00	3,06	3,05	0,01	0,00						1	1	1		0,86	0,85
	14:00	3,00	3,00	0,00	0,00						1	1	1		0,74	0,72
	15:00	2,87	2,30	0,12	0,44						1		1		0,65	0,64
	16:00	2,76	2,15	0,01	0,60					1			1		0,76	0,76
	17:00	2,73	2,13	0,00	0,60					1			1		0,66	0,67
	18:00	2,83	2,23	0,00	0,60					1			1		0,74	0,74
	19:00	3,06	2,46	0,00	0,60					1			1		0,85	0,85
	20:00	3,34	2,74	0,00	0,60						1		1		0,96	0,95
	21:00	3,39	2,68	0,00	0,70						1		1		0,94	0,94
	22:00	3,10	2,59	0,00	0,50						1		1		0,89	0,89
	23:00	2,78	2,38	0,00	0,40						1		1		0,72	0,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 19/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,50	2,49	0,00	0,01						1		1		0,70	0,71
	01:00	2,27	2,27	0,00	0,00					1			1		0,61	0,62
	02:00	2,19	2,19	0,00	0,00					1			1		0,54	0,53
	03:00	2,08	2,07	0,02	0,00					1			1		0,45	0,45
	04:00	2,06	2,06	0,00	0,00					1			1		0,58	0,56
	05:00	2,02	2,00	0,02	0,00					1			1		0,37	0,37
	06:00	2,04	1,97	0,06	0,00					1			1		0,38	0,38
	07:00	2,15	2,14	0,01	0,00					1			1		0,50	0,50
	08:00	2,35	2,23	0,12	0,01					1			1		0,71	0,71
	09:00	2,62	2,47	0,15	0,00					1			1		0,90	0,92
	10:00	2,78	2,58	0,20	0,00						1		1		0,93	0,93
	11:00	2,78	2,66	0,12	0,00						1		1		0,99	0,95
	12:00	2,98	2,81	0,17	0,00					1	1		1		0,99	0,83
	13:00	2,99	2,88	0,11	0,00					1	1		1		0,99	0,80
	14:00	2,87	2,63	0,23	0,00					1	1		1		0,99	0,57
	15:00	2,60	2,51	0,09	0,00						1		1		0,99	0,75
	16:00	2,53	2,53	0,00	0,00						1		1		0,84	0,77
	17:00	2,56	2,44	0,13	0,00						1		1		0,80	0,68
	18:00	2,66	2,25	0,41	0,01						1		1		0,83	0,63
	19:00	2,88	2,17	0,70	0,01						1		1		0,98	0,98
	20:00	3,10	2,42	0,67	0,01						1		1		0,99	0,99
	21:00	3,19	2,52	0,67	0,00						1		1		0,99	0,99
	22:00	2,98	2,34	0,64	0,00						1		1		0,98	0,98
	23:00	2,71	2,25	0,46	0,00						1		1		0,93	0,93

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 11:00 έως 18:45 σημειώθηκε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 20/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,42	1,94	0,48	0,00					1			1		0,77	0,76
	01:00	2,18	1,73	0,45	0,00								1		0,71	0,71
	02:00	2,14	1,86	0,28	0,00								1		0,62	0,60
	03:00	2,10	1,77	0,33	0,00			1			1				0,52	0,53
	04:00	2,02	1,53	0,48	0,00			1		1					0,70	0,70
	05:00	2,01	1,44	0,56	0,00			1		1					0,70	0,70
	06:00	2,14	1,43	0,71	0,00			1		1					0,74	0,74
	07:00	2,35	1,56	0,79	0,00			1		1					0,82	0,82
	08:00	2,51	1,65	0,85	0,01			1		1					0,87	0,88
	09:00	2,67	1,92	0,74	0,01			1		1			1		0,93	0,91
	10:00	2,75	2,30	0,44	0,01					1			1		0,95	0,97
	11:00	2,87	2,67	0,19	0,01					1			1		0,98	0,98
	12:00	2,90	2,76	0,13	0,01					1			1		0,99	0,98
	13:00	2,95	2,73	0,22	0,01					1			1		0,99	0,98
	14:00	2,91	2,29	0,26	0,36					1			1		0,93	0,84
	15:00	2,73	2,08	0,25	0,40					1			1		0,86	0,75
	16:00	2,59	1,69	0,50	0,40								1		0,86	0,68
	17:00	2,67	1,56	0,61	0,50								1		0,86	0,56
	18:00	2,77	1,76	0,51	0,50								1		0,86	0,66
	19:00	2,96	1,74	0,72	0,50								1		0,96	0,94
	20:00	3,22	1,68	0,84	0,70								1		0,99	0,99
	21:00	3,36	2,15	0,51	0,70								1		0,98	0,98
	22:00	3,07	2,08	0,47	0,51						1		1		0,87	0,87
	23:00	2,75	1,69	0,66	0,40								1		0,96	0,96

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 02:00 έως 04:00 έγινε πλύση της μονάδας G8. Τις ώρες 14:35 έως 19:11 σημειώθηκε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 21/5/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη	00:00	2,45	1,81	0,63	0,01								1		0,86	0,86	
	01:00	2,29	1,77	0,51	0,01								1		0,80	0,80	
	02:00	2,15	1,69	0,46	0,01								1		0,76	0,76	
	03:00	2,08	1,64	0,44	0,01								1		0,73	0,73	
	04:00	2,06	1,61	0,44	0,01								1		0,72	0,72	
	05:00	2,04	1,65	0,38	0,01								1		0,71	0,71	
	06:00	2,10	1,86	0,23	0,01								1		0,73	0,73	
	07:00	2,38	2,13	0,25	0,01								1		0,83	0,83	
	08:00	2,63	2,40	0,23	0,00					1			1		0,92	0,92	
	09:00	2,78	2,65	0,13	0,00					1			1		0,92	0,98	
	10:00	2,82	2,79	0,02	0,00					1	1		1		0,92	0,86	
	11:00	2,94	2,90	0,04	0,00					1	1		1		0,92	0,81	
	12:00	2,91	2,89	0,01	0,01					1	1		1		0,92	0,75	
	13:00	3,01	2,95	0,06	0,00					1	1		1		0,92	0,81	
	14:00	2,97	2,96	0,01	0,00					1	1		1		0,92	0,92	
	15:00	2,86	2,86	0,00	0,00						1		1		0,93	0,97	
	16:00	2,75	2,75	0,00	0,00						1		1		0,96	0,95	
	17:00	2,77	2,77	0,00	0,00						1		1		0,99	0,97	
	18:00	2,89	2,88	0,00	0,00						1		1		0,99	0,98	
	19:00	2,99	2,76	0,22	0,01						1		1		0,99	0,96	
	20:00	3,24	3,24	0,00	0,00						1	1		1		0,99	0,99
	21:00	3,24	3,22	0,02	0,00						1	1		1		0,98	0,98
	22:00	3,01	2,82	0,19	0,00						1	1		1		0,88	0,89
	23:00	2,77	2,34	0,42	0,01						1			1		0,97	0,97

Παρατηρήσεις

Στο διάστημα από 08:40 - 19:08 παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 22/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,49	2,35	0,12	0,02					1			1		0,85	0,85
	01:00	2,31	2,22	0,08	0,01					1			1		0,69	0,70
	02:00	2,19	1,95	0,23	0,00								1		0,77	0,77
	03:00	2,15	2,07	0,09	0,00			1					1		0,24	0,21
	04:00	2,09	1,99	0,09	0,00			1			1				0,68	0,67
	05:00	2,07	2,05	0,02	0,00			1			1				0,65	0,65
	06:00	2,15	2,14	0,01	0,00			1			1				0,72	0,73
	07:00	2,37	2,30	0,05	0,02			1			1				0,82	0,83
	08:00	2,70	2,56	0,13	0,01			1		1	1				0,89	0,89
	09:00	2,82	2,75	0,06	0,01			1		1	1				0,97	0,94
	10:00	2,95	2,91	0,03	0,01			1		1	1				0,98	0,94
	11:00	3,03	3,03	0,00	0,00					1	1		1		0,98	0,88
	12:00	3,16	3,12	0,03	0,01					1	1		1		0,98	0,96
	13:00	3,07	2,66	0,06	0,35					1	1		1		0,98	0,84
	14:00	3,04	2,57	0,06	0,41					1			1		0,98	0,89
	15:00	2,95	2,42	0,03	0,50					1			1		0,97	0,89
	16:00	2,86	2,35	0,01	0,50					1			1		0,97	0,85
	17:00	2,78	2,16	0,10	0,51					1			1		0,97	0,82
	18:00	2,87	2,31	0,06	0,51						1		1		0,97	0,79
	19:00	3,02	2,38	0,02	0,62						1		1		0,85	0,79
	20:00	3,23	2,44	0,18	0,60						1		1		0,90	0,91
	21:00	3,45	2,58	0,26	0,60						1		1		0,98	0,98
	22:00	3,11	2,65	0,06	0,40						1		1		0,94	0,94
	23:00	2,77	2,36	0,01	0,40						1		1		0,72	0,71

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 10:00 έως 19:13 σημειώθηκε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 23/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,54	2,53	0,00	0,01						1		1		0,76	0,77
	01:00	2,29	2,27	0,02	0,01						1		1		0,55	0,55
	02:00	2,19	2,16	0,02	0,01						1		1		0,48	0,50
	03:00	2,12	2,06	0,05	0,01								1		0,74	0,74
	04:00	2,08	1,82	0,26	0,01								1		0,73	0,73
	05:00	2,07	1,82	0,25	0,00								1		0,72	0,72
	06:00	2,17	1,46	0,70	0,01								1		0,76	0,76
	07:00	2,43	1,61	0,81	0,01								1		0,85	0,85
	08:00	2,62	1,94	0,67	0,01						1		1		0,89	0,89
	09:00	2,75	1,78	0,95	0,01								1		0,96	0,96
	10:00	2,82	1,87	0,94	0,01								1		0,98	0,98
	11:00	2,84	1,90	0,93	0,02								1		0,98	0,98
	12:00	3,00	2,05	0,93	0,02						1		1		0,98	0,98
	13:00	2,99	1,73	0,88	0,38								1		0,98	0,98
	14:00	2,91	1,64	0,85	0,42								1		0,98	0,98
	15:00	2,72	1,45	0,83	0,44								1		0,95	0,95
	16:00	2,68	1,38	0,86	0,43								1		0,93	0,93
	17:00	2,71	1,44	0,83	0,43								1		0,95	0,95
	18:00	2,84	1,52	0,88	0,44								1		0,96	0,97
	19:00	3,02	1,47	0,92	0,62								1		0,97	0,99
	20:00	3,22	1,67	0,92	0,63								1		0,98	0,99
	21:00	3,38	1,85	0,89	0,64								1		0,99	0,99
	22:00	3,12	2,00	0,70	0,43								1		0,99	0,99
	23:00	2,77	1,96	0,39	0,42								1		0,96	0,96

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Κεφαλές παρουσίασε τηλεπικοινωνιακή αστάθεια από τις 18:20

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 24/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,44	1,85	0,58	0,01								1		0,85	0,85
	01:00	2,25	1,54	0,69	0,01								1		0,79	0,79
	02:00	2,13	1,40	0,73	0,00								1		0,75	0,74
	03:00	2,01	1,39	0,61	0,01								1		0,71	0,70
	04:00	2,03	1,39	0,62	0,02								1		0,71	0,71
	05:00	2,03	1,37	0,62	0,03								1		0,72	0,71
	06:00	2,14	1,48	0,63	0,03								1		0,74	0,75
	07:00	2,40	1,67	0,68	0,04								1		0,84	0,84
	08:00	2,57	1,64	0,58	0,35								1		0,90	0,90
	09:00	2,72	1,71	0,58	0,43								1		0,95	0,95
	10:00	2,77	1,75	0,61	0,41								1		0,96	0,96
	11:00	2,80	1,73	0,67	0,40								1		0,94	0,93
	12:00	2,85	1,86	0,59	0,40								1		0,96	0,96
	13:00	2,88	1,71	0,76	0,40								1		0,98	0,98
	14:00	2,90	1,63	0,86	0,42								1		0,98	0,98
	15:00	2,74	1,50	0,81	0,43								1		0,95	0,95
	16:00	2,65	1,41	0,83	0,42								1		0,93	0,93
	17:00	2,67	1,33	0,91	0,44								1		0,93	0,93
	18:00	2,88	1,56	0,89	0,42								1		0,98	0,98
	19:00	2,94	1,42	0,91	0,60								1		0,98	0,98
	20:00	3,11	1,64	0,86	0,61								1		0,99	0,99
	21:00	3,30	1,94	0,76	0,60								1		0,99	0,99
	22:00	3,04	1,97	0,67	0,40								1		0,99	0,99
	23:00	2,80	1,77	0,63	0,40								1		0,97	0,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 25/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,63	2,09	0,54	0,01								1		0,93	0,92
	01:00	2,29	1,80	0,49	0,00								1		0,80	0,80
	02:00	2,17	1,68	0,49	0,00								1		0,76	0,76
	03:00	2,14	1,67	0,46	0,01								1		0,75	0,75
	04:00	2,08	1,62	0,46	0,00								1		0,73	0,73
	05:00	2,02	1,52	0,50	0,00								1		0,71	0,70
	06:00	2,17	1,63	0,54	0,00								1		0,76	0,76
	07:00	2,34	1,78	0,56	0,00								1		0,82	0,82
	08:00	2,50	1,62	0,52	0,36								1		0,86	0,87
	09:00	2,76	1,81	0,55	0,40								1		0,96	0,96
	10:00	2,89	1,88	0,61	0,40								1		0,98	0,98
	11:00	2,89	1,85	0,64	0,41								1		0,98	0,98
	12:00	2,92	1,82	0,70	0,40								1		0,97	0,95
	13:00	2,96	1,84	0,71	0,40								1		0,96	0,95
	14:00	2,98	1,80	0,78	0,40								1		0,97	0,96
	15:00	2,82	1,56	0,86	0,40								1		0,97	0,97
	16:00	2,79	1,56	0,83	0,40								1		0,97	0,97
	17:00	2,67	1,48	0,78	0,40								1		0,93	0,93
	18:00	2,86	1,62	0,84	0,40								1		0,98	0,98
	19:00	3,00	1,61	0,80	0,60								1		0,98	0,98
	20:00	3,21	1,81	0,81	0,60					1			1		0,98	0,98
	21:00	3,31	1,95	0,75	0,61					1			1		0,98	0,98
	22:00	3,13	1,99	0,73	0,41					1			1		0,98	0,98
	23:00	2,90	1,86	0,64	0,40								1		0,98	0,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 26/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,58	1,91	0,65	0,01								1		0,91	0,91
	01:00	2,32	1,69	0,63	0,00								1		0,81	0,82
	02:00	2,24	1,57	0,68	0,00								1		0,79	0,78
	03:00	2,14	1,56	0,58	0,01								1		0,75	0,75
	04:00	2,10	1,62	0,47	0,02								1		0,74	0,74
	05:00	2,10	1,80	0,28	0,01								1		0,73	0,73
	06:00	2,13	1,85	0,29	0,00								1		0,74	0,74
	07:00	2,27	1,96	0,31	0,00								1		0,79	0,79
	08:00	2,59	1,81	0,43	0,35								1		0,90	0,90
	09:00	2,81	1,85	0,55	0,41								1		0,98	0,98
	10:00	2,80	1,80	0,59	0,41								1		0,98	0,97
	11:00	2,86	1,88	0,56	0,41								1		0,98	0,98
	12:00	2,94	1,96	0,57	0,41								1		0,98	0,98
	13:00	3,16	2,21	0,54	0,41						1		1		0,97	0,97
	14:00	3,18	2,51	0,27	0,40						1		1		0,97	0,97
	15:00	2,91	2,42	0,09	0,41						1		1		0,83	0,83
	16:00	2,86	2,42	0,04	0,40						1		1		0,78	0,78
	17:00	2,80	2,36	0,04	0,40						1		1		0,72	0,72
	18:00	2,82	2,32	0,09	0,40						1		1		0,75	0,76
	19:00	2,96	2,13	0,24	0,60					1			1		0,82	0,82
	20:00	3,15	2,38	0,17	0,60					1			1		0,91	0,91
	21:00	3,30	2,67	0,02	0,61						1		1		0,95	0,95
	22:00	3,00	2,46	0,13	0,41						1		1		0,89	0,89
	23:00	2,75	2,10	0,24	0,41						1		1		0,69	0,69

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 27/5/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	2,51	2,30	0,20	0,01						1		1		0,74	0,74	
	01:00	2,24	2,13	0,11	0,00					1	1		1		0,47	0,48	
	02:00	2,16	1,76	0,39	0,00								1		0,72	0,72	
	03:00	2,08	1,60	0,48	0,00								1		0,73	0,73	
	04:00	2,04	1,55	0,50	0,00								1		0,72	0,72	
	05:00	2,05	1,45	0,59	0,00								1		0,71	0,72	
	06:00	2,19	1,59	0,60	0,00								1		0,76	0,76	
	07:00	2,44	1,93	0,52	0,00								1		0,85	0,85	
	08:00	2,55	1,65	0,54	0,36								1		0,89	0,89	
	09:00	2,69	1,75	0,55	0,40								1		0,94	0,94	
	10:00	2,69	1,63	0,66	0,40								1		0,94	0,94	
	11:00	2,74	1,70	0,64	0,40								1		0,95	0,95	
	12:00	2,75	1,78	0,57	0,40								1		0,96	0,96	
	13:00	2,84	1,97	0,47	0,40								1		0,98	0,98	
	14:00	2,78	1,94	0,43	0,40								1		0,97	0,96	
	15:00	2,65	1,73	0,51	0,41								1		0,92	0,91	
	16:00	2,61	1,51	0,69	0,41								1		0,91	0,91	
	17:00	2,60	1,37	0,81	0,42								1		0,91	0,91	
	18:00	2,78	1,55	0,81	0,42								1		0,86	0,97	
	19:00	2,96	1,49	0,85	0,61								1		0,91	0,98	
	20:00	3,22	1,81	0,79	0,62								1		0,84	0,99	
	21:00	3,40	1,99	0,78	0,63						1			1		0,84	0,99
	22:00	3,10	1,85	0,82	0,43						1			1		0,84	0,98
	23:00	2,76	1,54	0,81	0,42									1		0,84	0,97

Παρατηρήσεις

1.Το διάστημα μεταξύ 01:00-02:00 έγινε πλύση της μονάδας G8

2.Το χρονικό διάστημα μεταξύ 18:00-24:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 28/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,45	1,58	0,83	0,04								1		0,83	0,91
	01:00	2,22	1,44	0,77	0,02								1		0,78	0,80
	02:00	2,10	1,36	0,73	0,01								1		0,73	0,73
	03:00	2,04	1,30	0,71	0,03								1		0,71	0,71
	04:00	1,97	1,26	0,69	0,03								1		0,69	0,69
	05:00	2,00	1,28	0,70	0,02								1		0,70	0,70
	06:00	2,09	1,37	0,73	0,00								1		0,73	0,73
	07:00	2,30	1,54	0,76	0,01								1		0,80	0,81
	08:00	2,52	1,68	0,80	0,03								1		0,87	0,88
	09:00	2,61	1,76	0,83	0,02								1		0,91	0,91
	10:00	2,65	1,80	0,84	0,01								1		0,92	0,92
	11:00	2,70	2,02	0,67	0,01						1		1		0,95	0,95
	12:00	2,78	2,14	0,63	0,00						1		1		0,97	0,97
	13:00	2,81	1,80	0,67	0,34								1		0,93	0,94
	14:00	2,73	1,53	0,80	0,40								1		0,96	0,96
	15:00	2,66	1,43	0,83	0,40								1		0,93	0,93
	16:00	2,61	1,39	0,82	0,40								1		0,91	0,92
	17:00	2,60	1,54	0,66	0,40								1		0,91	0,91
	18:00	2,79	1,71	0,68	0,40								1		0,97	0,97
	19:00	2,92	1,58	0,74	0,60								1		0,98	0,98
	20:00	3,20	1,98	0,62	0,60								1		0,99	0,99
	21:00	3,40	2,28	0,52	0,60					1			1		0,99	0,99
	22:00	3,12	2,03	0,69	0,40					1			1		0,98	0,98
	23:00	2,79	1,59	0,80	0,40								1		0,97	0,97

Παρατηρήσεις

Το διάστημα από 00:00-02:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 29/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,53	1,66	0,85	0,01								1		0,89	0,89
	01:00	2,24	1,46	0,78	0,00								1		0,78	0,78
	02:00	2,12	1,45	0,67	0,00								1		0,74	0,74
	03:00	2,04	1,44	0,60	0,00								1		0,71	0,71
	04:00	2,03	1,53	0,50	0,00								1		0,71	0,71
	05:00	2,01	1,56	0,45	0,00								1		0,70	0,70
	06:00	2,10	1,78	0,31	0,01								1		0,73	0,73
	07:00	2,38	2,23	0,15	0,01						1		1		0,76	0,76
	08:00	2,55	2,51	0,03	0,00						1		1		0,81	0,80
	09:00	2,70	2,70	0,00	0,00						1		1		0,88	0,92
	10:00	2,72	2,72	0,00	0,00						1		1		0,92	0,93
	11:00	2,75	2,75	0,00	0,00						1		1		0,92	0,96
	12:00	2,81	2,81	0,00	0,00						1		1		0,92	0,98
	13:00	2,89	2,53	0,00	0,35						1		1		0,88	0,81
	14:00	2,81	2,41	0,00	0,40						1		1		0,75	0,75
	15:00	2,62	2,21	0,00	0,41						1		1		0,59	0,59
	16:00	2,57	2,16	0,00	0,41					1			1		0,64	0,64
	17:00	2,58	2,17	0,00	0,41					1			1		0,65	0,68
	18:00	2,81	2,38	0,02	0,41					1			1		0,74	0,88
	19:00	2,87	2,20	0,07	0,60					1			1		0,75	0,79
	20:00	3,17	2,38	0,18	0,60					1			1		0,92	0,93
	21:00	3,35	2,60	0,14	0,60						1		1		0,96	0,96
	22:00	2,99	2,21	0,37	0,41						1		1		0,89	0,89
	23:00	2,76	2,03	0,32	0,41								1		0,89	0,89

Παρατηρήσεις

- 1.Το διάστημα από 17:00-20:00 το Α/Π Κεφαλές παρουσίασε τηλεπικοινωνιακή αστάθεια
2. Κατά τη διάρκεια της ημέρας σημειώθηκαν επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας με το ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 30/5/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	2,50	2,33	0,14	0,02					1			1		0,84	0,84	
	01:00	2,26	2,24	0,01	0,01					1			1		0,63	0,63	
	02:00	2,17	2,16	0,01	0,00					1			1		0,52	0,51	
	03:00	2,08	2,08	0,00	0,01					1			1		0,38	0,38	
	04:00	2,04	2,04	0,00	0,00					1			1		0,41	0,41	
	05:00	2,05	2,05	0,00	0,00					1			1		0,41	0,41	
	06:00	2,11	2,11	0,00	0,00					1			1		0,47	0,47	
	07:00	2,34	2,33	0,00	0,00					1			1		0,69	0,70	
	08:00	2,58	2,57	0,01	0,01					1			1		0,82	0,82	
	09:00	2,61	2,58	0,03	0,00						1		1		0,86	0,86	
	10:00	2,63	2,56	0,07	0,00						1		1		0,87	0,88	
	11:00	2,70	2,63	0,07	0,00						1		1		0,93	0,93	
	12:00	2,75	2,67	0,08	0,00						1		1		0,96	0,96	
	13:00	2,87	2,76	0,10	0,01						1		1		0,98	0,98	
	14:00	2,84	2,67	0,18	0,00						1		1		0,98	0,97	
	15:00	2,66	2,46	0,20	0,00						1		1		0,89	0,89	
	16:00	2,55	2,46	0,09	0,00						1		1		0,80	0,80	
	17:00	2,66	2,62	0,04	0,00						1		1		0,89	0,89	
	18:00	2,83	2,75	0,08	0,00							1	1		0,97	0,97	
	19:00	2,89	2,73	0,16	0,00							1	1		0,98	0,98	
	20:00	3,17	3,05	0,11	0,01						1		1	1		0,98	0,99
	21:00	3,37	3,20	0,17	0,00						1		1	1		0,99	0,99
	22:00	3,08	2,97	0,10	0,01						1		1	1		0,92	0,92
	23:00	2,78	2,68	0,10	0,00						1		1	1		0,70	0,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 31/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,42	2,22	0,19	0,01							1	1		0,69	0,68
	01:00	2,20	1,95	0,25	0,00							1	1		0,45	0,44
	02:00	2,10	1,88	0,23	0,00			1				1			0,59	0,60
	03:00	2,08	1,86	0,22	0,00			1		1					0,72	0,72
	04:00	2,04	1,81	0,23	0,00			1		1					0,71	0,71
	05:00	2,04	1,88	0,17	0,00			1		1					0,71	0,71
	06:00	2,15	2,02	0,13	0,00			1		1					0,74	0,75
	07:00	2,35	2,16	0,19	0,00			1				1			0,81	0,81
	08:00	2,55	2,12	0,43	0,00			1				1			0,89	0,89
	09:00	2,70	2,25	0,45	0,00			1				1			0,94	0,94
	10:00	2,85	2,49	0,35	0,01			1		1		1			0,98	0,98
	11:00	2,82	2,55	0,26	0,00			1		1		1			0,97	0,97
	12:00	2,91	2,70	0,21	0,00			1					1		0,74	0,62
	13:00	3,03	2,84	0,19	0,00			1					1		0,77	0,90
	14:00	2,84	2,55	0,28	0,00			1					1		0,72	0,71
	15:00	2,66	2,19	0,47	0,00						1		1		0,90	0,90
	16:00	2,60	2,18	0,42	0,00						1		1		0,84	0,84
	17:00	2,68	2,44	0,23	0,00						1		1		0,91	0,91
	18:00	2,84	2,63	0,20	0,01						1		1		0,98	0,98
	19:00	2,91	2,62	0,29	0,00						1		1		0,98	0,98
	20:00	3,19	2,90	0,29	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	21:00	3,31	3,12	0,19	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	22:00	3,05	2,83	0,22	0,00					1	1		1		0,90	0,90
	23:00	2,82	2,53	0,29	0,00					1	1		1		0,83	0,83

Παρατηρήσεις

Δοκιμαστική ένταξη της μονάδας G8 μετά από συντήρηση τις ώρες 12:00-14:00

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 1/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,50	2,17	0,33	0,00						1		1		0,75	0,74
	01:00	2,30	1,98	0,32	0,00						1		1		0,60	0,59
	02:00	2,20	1,95	0,24	0,00					1			1		0,57	0,57
	03:00	2,13	1,82	0,31	0,00					1			1		0,53	0,54
	04:00	2,06	1,81	0,25	0,00								1		0,72	0,72
	05:00	2,04	1,84	0,19	0,00								1		0,71	0,71
	06:00	2,15	1,93	0,22	0,00								1		0,75	0,75
	07:00	2,24	2,18	0,05	0,00					1			1		0,66	0,65
	08:00	2,54	2,53	0,00	0,00					1			1		0,86	0,86
	09:00	2,75	2,73	0,02	0,00						1		1		0,90	0,93
	10:00	2,83	2,80	0,02	0,00					1	1		1		0,82	0,80
	11:00	2,91	2,80	0,11	0,01			1					1		0,74	0,73
	12:00	2,96	2,75	0,20	0,01			1					1		0,81	0,84
	13:00	3,00	2,89	0,10	0,01			1					1		0,77	0,91
	14:00	2,99	2,93	0,06	0,00			1					1		0,79	0,84
	15:00	2,87	2,81	0,05	0,00			1					1		0,79	0,75
	16:00	2,78	2,78	0,01	0,00			1					1		0,79	0,67
	17:00	2,80	2,80	0,00	0,00			1					1		0,74	0,64
	18:00	2,86	2,86	0,00	0,00			1					1		0,70	0,69
	19:00	3,02	3,02	0,00	0,00			1					1		0,84	0,84
	20:00	3,26	3,26	0,00	0,00			1					1		0,98	0,98
	21:00	3,36	3,36	0,00	0,00			1					1		0,99	0,99
	22:00	3,13	3,11	0,00	0,01			1	1				1		0,94	0,93
	23:00	2,87	2,86	0,00	0,00			1					1		0,73	0,73

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 2/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,58	2,57	0,00	0,01			1					1		0,44	0,44
	01:00	2,34	2,32	0,01	0,01			1			1				0,26	0,32
	02:00	2,20	2,19	0,00	0,00			1			1				0,76	0,76
	03:00	2,19	2,19	0,00	0,00			1			1				0,75	0,75
	04:00	2,06	2,06	0,00	0,01			1			1				0,65	0,65
	05:00	2,01	2,00	0,00	0,01			1			1				0,59	0,59
	06:00	2,08	2,05	0,04	0,00			1			1				0,67	0,67
	07:00	2,23	2,19	0,04	0,01			1			1				0,77	0,77
	08:00	2,44	2,42	0,02	0,00			1		1	1				0,72	0,72
	09:00	2,63	2,63	0,00	0,00			1		1	1				0,81	0,80
	10:00	2,80	2,80	0,00	0,00			1		1	1				0,91	0,96
	11:00	2,84	2,84	0,00	0,00			1					1		0,87	0,72
	12:00	2,99	2,98	0,01	0,00			1					1		0,77	0,84
	13:00	3,07	3,00	0,07	0,00			1					1		0,77	0,85
	14:00	2,96	2,73	0,23	0,00			1					1		0,77	0,57
	15:00	2,79	2,47	0,32	0,00			1					1		0,77	0,44
	16:00	2,63	2,44	0,19	0,00						1		1		0,77	0,66
	17:00	2,67	2,46	0,21	0,00						1		1		0,77	0,67
	18:00	2,80	2,64	0,17	0,00						1		1		0,91	0,92
	19:00	2,91	2,76	0,16	0,00						1		1		0,99	0,98
	20:00	3,11	2,97	0,13	0,01					1	1		1		0,96	0,97
	21:00	3,29	3,09	0,18	0,01					1	1		1		0,99	0,99
	22:00	3,10	2,81	0,28	0,01						1		1		0,99	0,99
	23:00	2,84	2,54	0,30	0,01						1		1		0,97	0,97

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 3/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,53	2,27	0,26	0,01						1		1		0,79	0,79
	01:00	2,32	2,10	0,22	0,00						1		1		0,69	0,69
	02:00	2,26	2,05	0,21	0,00								1		0,79	0,79
	03:00	2,16	1,87	0,28	0,01								1		0,76	0,75
	04:00	2,11	1,91	0,20	0,00							1	1		0,27	0,21
	05:00	2,11	1,80	0,32	0,00								1		0,73	0,74
	06:00	2,20	1,91	0,28	0,00								1		0,77	0,77
	07:00	2,48	2,30	0,18	0,00						1		1		0,82	0,80
	08:00	2,64	2,56	0,08	0,00						1		1		0,86	0,89
	09:00	2,81	2,74	0,06	0,00						1		1		0,96	0,97
	10:00	2,92	2,88	0,03	0,01						1		1		0,98	0,98
	11:00	3,03	2,94	0,09	0,00						1		1		0,99	0,99
	12:00	3,07	2,57	0,17	0,33						1		1		0,94	0,93
	13:00	3,14	2,59	0,15	0,40						1		1		0,97	0,97
	14:00	3,09	2,47	0,22	0,40						1		1		0,94	0,93
	15:00	3,06	2,40	0,26	0,40						1		1		0,92	0,92
	16:00	2,95	2,24	0,31	0,40						1		1		0,84	0,84
	17:00	3,01	2,31	0,30	0,40						1		1		0,88	0,88
	18:00	3,10	2,36	0,33	0,40						1		1		0,93	0,94
	19:00	3,21	2,39	0,41	0,40						1		1		0,97	0,98
	20:00	3,45	2,54	0,50	0,40						1		1		0,99	0,99
	21:00	3,60	2,66	0,34	0,60						1		1		0,99	0,99
	22:00	3,38	2,71	0,27	0,40						1		1		0,99	0,99
	23:00	3,00	2,39	0,21	0,40						1		1		0,88	0,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 4/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,67	2,52	0,14	0,01						1		1		0,87	0,88
	01:00	2,41	2,29	0,12	0,00						1		1		0,65	0,65
	02:00	2,34	2,34	0,00	0,00						1		1		0,57	0,57
	03:00	2,22	2,19	0,03	0,00						1		1		0,46	0,46
	04:00	2,22	2,14	0,08	0,00						1		1		0,63	0,64
	05:00	2,20	2,15	0,05	0,00								1		0,76	0,76
	06:00	2,32	2,32	0,00	0,00						1		1		0,61	0,61
	07:00	2,53	2,53	0,00	0,00						1		1		0,75	0,76
	08:00	2,76	2,76	0,00	0,00						1		1		0,95	0,96
	09:00	2,88	2,88	0,00	0,00						1		1		0,98	0,98
	10:00	3,03	3,03	0,00	0,00						1		1		0,99	0,99
	11:00	3,19	3,18	0,00	0,00						1	1	1		0,98	0,98
	12:00	3,28	3,27	0,01	0,00						1	1	1		0,98	0,98
	13:00	3,34	3,33	0,01	0,01						1	1	1		0,98	0,98
	14:00	3,23	3,16	0,06	0,01						1	1	1		0,98	0,93
	15:00	3,11	2,88	0,22	0,01			1					1		0,95	0,85
	16:00	3,06	2,75	0,31	0,00			1					1		0,94	0,61
	17:00	3,14	2,60	0,53	0,01			1					1		0,92	0,90
	18:00	3,19	2,65	0,54	0,01						1		1		0,96	0,97
	19:00	3,25	2,69	0,56	0,00						1		1		0,99	0,98
	20:00	3,53	3,02	0,51	0,00						1		1		0,99	0,99
	21:00	3,70	3,34	0,36	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	22:00	3,47	3,37	0,09	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	23:00	3,17	3,13	0,04	0,00						1	1	1		0,90	0,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 5/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,87	2,84	0,03	0,00						1	1	1		0,72	0,73
	01:00	2,56	2,53	0,04	0,00						1		1		0,80	0,79
	02:00	2,43	2,35	0,08	0,00						1		1		0,67	0,66
	03:00	2,38	2,28	0,10	0,00						1		1		0,64	0,65
	04:00	2,35	2,26	0,09	0,00						1		1		0,61	0,61
	05:00	2,31	2,25	0,06	0,00						1		1		0,56	0,56
	06:00	2,39	2,31	0,07	0,01						1		1		0,64	0,64
	07:00	2,61	2,60	0,01	0,00						1		1		0,84	0,85
	08:00	2,92	2,92	0,00	0,00						1		1		0,98	0,98
	09:00	3,13	3,09	0,04	0,00						1	1	1		0,93	0,91
	10:00	3,22	3,14	0,07	0,00						1	1	1		0,98	0,96
	11:00	3,43	3,34	0,10	0,00						1	1	1		0,94	0,98
	12:00	3,61	3,49	0,11	0,00			1		1			1		0,90	0,96
	13:00	3,65	3,50	0,14	0,00			1		1			1		0,99	0,99
	14:00	3,58	3,46	0,11	0,00			1		1			1		0,99	0,98
	15:00	3,49	3,43	0,07	0,00			1		1			1		0,99	0,97
	16:00	3,39	3,33	0,06	0,00			1		1			1		0,88	0,82
	17:00	3,34	3,17	0,17	0,00			1					1		0,84	0,94
	18:00	3,42	3,14	0,28	0,00			1					1		0,84	0,99
	19:00	3,55	3,21	0,34	0,00			1					1		0,84	0,99
	20:00	3,76	3,30	0,46	0,00			1		1			1		0,84	0,88
	21:00	3,93	3,48	0,44	0,00			1		1			1		0,84	0,97
	22:00	3,74	3,23	0,51	0,00			1		1			1		0,84	0,83
	23:00	3,36	3,01	0,34	0,00			1			1		1		0,84	0,79

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 6/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,04	2,69	0,36	0,00						1	1	1		0,91	0,81
	01:00	2,78	2,48	0,30	0,00						1		1		0,97	0,97
	02:00	2,67	2,42	0,25	0,00						1		1		0,92	0,91
	03:00	2,54	2,28	0,26	0,00						1		1		0,79	0,78
	04:00	2,49	2,28	0,21	0,01						1	1	1		0,37	0,38
	05:00	2,47	2,27	0,20	0,00						1		1		0,57	0,70
	06:00	2,56	2,31	0,25	0,00						1		1		0,79	0,79
	07:00	2,75	2,49	0,26	0,00						1		1		0,93	0,93
	08:00	3,03	2,74	0,28	0,00						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,18	2,86	0,31	0,00						1		1		0,99	0,99
	10:00	3,36	3,15	0,20	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	11:00	3,51	3,37	0,14	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	12:00	3,75	3,63	0,12	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	13:00	3,82	3,18	0,63	0,00			1					1		0,99	0,79
	14:00	3,67	3,03	0,64	0,00			1					1		0,99	0,81
	15:00	3,61	3,11	0,50	0,00			1					1		0,99	0,88
	16:00	3,42	3,04	0,38	0,00			1					1		0,99	0,88
	17:00	3,36	2,95	0,42	0,00			1					1		0,99	0,80
	18:00	3,49	3,18	0,31	0,00			1					1		0,99	0,93
	19:00	3,63	3,52	0,10	0,00			1		1			1		0,99	0,95
	20:00	3,75	3,56	0,19	0,00			1		1			1		0,99	0,98
	21:00	3,99	3,76	0,22	0,00			1		1			1		0,99	0,99
	22:00	3,75	3,51	0,23	0,01			1		1			1		0,99	0,99
	23:00	3,53	3,31	0,22	0,00			1		1			1		0,97	0,97

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 7/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,22	2,58	0,64	0,00			1			1		1		0,89	0,97
	01:00	2,80	1,91	0,89	0,00						1		1		0,91	0,97
	02:00	2,74	1,83	0,91	0,01					1			1		0,96	0,96
	03:00	2,65	1,83	0,82	0,00								1		0,93	0,93
	04:00	2,60	1,87	0,73	0,00								1		0,91	0,91
	05:00	2,52	1,73	0,77	0,02								1		0,88	0,88
	06:00	2,59	1,91	0,68	0,00								1		0,91	0,90
	07:00	2,72	2,11	0,61	0,00						1		1		0,95	0,91
	08:00	2,95	2,49	0,46	0,00						1		1		0,98	0,98
	09:00	3,18	3,15	0,03	0,00						1	1	1		0,99	0,93
	10:00	3,37	3,35	0,01	0,00						1	1	1		0,99	0,98
	11:00	3,53	3,50	0,03	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	12:00	3,76	3,69	0,08	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	13:00	3,90	3,59	0,32	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	14:00	3,77	3,49	0,28	0,00			1			1		1		0,99	0,97
	15:00	3,62	3,23	0,38	0,00			1					1		0,99	0,97
	16:00	3,56	2,80	0,76	0,00			1					1		0,99	0,67
	17:00	3,45	2,49	0,94	0,02			1					1		0,99	0,42
	18:00	3,52	2,54	0,94	0,05						1		1		0,99	0,83
	19:00	3,61	2,66	0,92	0,03						1		1		0,99	0,91
	20:00	3,79	2,90	0,88	0,01					1	1		1		0,99	0,90
	21:00	3,93	3,09	0,83	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	22:00	3,77	3,06	0,71	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	23:00	3,51	2,79	0,72	0,00					1	1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 8/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,19	2,50	0,69	0,00						1		1		0,99	0,99
	01:00	2,95	2,18	0,76	0,00						1		1		0,98	0,99
	02:00	2,80	2,08	0,72	0,00					1			1		0,97	0,98
	03:00	2,70	1,94	0,77	0,00					1			1		0,94	0,94
	04:00	2,59	1,77	0,82	0,01								1		0,91	0,91
	05:00	2,51	1,68	0,83	0,00								1		0,88	0,88
	06:00	2,56	1,67	0,88	0,02								1		0,90	0,90
	07:00	2,76	1,99	0,76	0,01								1		0,95	0,95
	08:00	2,86	2,04	0,82	0,01						1		1		0,98	0,98
	09:00	3,02	2,22	0,77	0,03					1			1		0,98	0,98
	10:00	3,20	2,39	0,79	0,02					1			1		0,99	0,99
	11:00	3,34	2,46	0,84	0,03					1			1		0,99	0,99
	12:00	3,44	2,50	0,90	0,03					1			1		0,99	0,99
	13:00	3,50	2,23	0,90	0,37					1			1		0,99	0,99
	14:00	3,57	2,23	0,92	0,41					1			1		0,99	0,99
	15:00	3,34	2,03	0,91	0,40					1			1		0,99	0,99
	16:00	3,21	1,88	0,93	0,40					1			1		0,99	0,99
	17:00	3,25	1,91	0,93	0,41					1			1		0,99	0,99
	18:00	3,42	2,07	0,93	0,42					1			1		0,99	0,99
	19:00	3,50	2,18	0,90	0,43					1			1		0,99	0,99
	20:00	3,68	2,23	0,85	0,61					1			1		0,99	0,99
	21:00	3,77	2,37	0,79	0,61					1			1		0,99	0,99
	22:00	3,59	2,11	0,86	0,62					1			1		0,99	0,99
	23:00	3,39	2,03	0,92	0,43						1			1		0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 9/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,02	2,07	0,92	0,03					1			1		0,99	0,99
	01:00	2,81	1,86	0,92	0,02					1			1		0,98	0,98
	02:00	2,66	1,74	0,91	0,01					1			1		0,93	0,93
	03:00	2,56	1,66	0,89	0,01								1		0,90	0,90
	04:00	2,47	1,63	0,83	0,01								1		0,86	0,86
	05:00	2,44	1,63	0,79	0,01								1		0,85	0,86
	06:00	2,47	1,67	0,78	0,01								1		0,86	0,86
	07:00	2,60	1,92	0,66	0,01								1		0,87	0,89
	08:00	2,77	1,80	0,61	0,36								1		0,89	0,97
	09:00	3,01	2,02	0,58	0,40								1		0,97	0,99
	10:00	3,09	2,09	0,60	0,40								1		0,99	0,99
	11:00	3,18	2,10	0,68	0,40						1		1		0,98	0,98
	12:00	3,25	2,31	0,54	0,40						1		1		0,98	0,98
	13:00	3,36	2,24	0,72	0,40						1		1		0,98	0,98
	14:00	3,29	2,25	0,63	0,41					1	1		1		0,98	0,99
	15:00	3,13	2,02	0,70	0,41					1			1		0,97	0,97
	16:00	3,04	1,90	0,74	0,40					1			1		0,96	0,96
	17:00	3,12	1,85	0,87	0,40					1			1		0,98	0,98
	18:00	3,23	1,88	0,95	0,40					1			1		0,99	0,99
	19:00	3,33	2,08	0,84	0,40					1			1		0,99	0,99
	20:00	3,45	2,01	0,85	0,60					1			1		0,99	0,99
	21:00	3,64	2,21	0,83	0,60					1			1		0,99	0,99
	22:00	3,58	2,19	0,78	0,61					1			1		0,99	0,99
	23:00	3,35	2,26	0,69	0,40					1			1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας του Α/Π Κεφαλές από 7:19-11:30

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 10/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,08	2,42	0,65	0,01					1			1		0,99	0,99
	01:00	2,79	2,19	0,61	0,00					1			1		0,97	0,97
	02:00	2,65	2,16	0,49	0,00					1			1		0,69	0,73
	03:00	2,57	1,98	0,58	0,01					1			1		0,78	0,82
	04:00	2,53	1,91	0,61	0,01								1		0,89	0,89
	05:00	2,41	1,82	0,59	0,00								1		0,85	0,85
	06:00	2,50	2,08	0,41	0,00								1		0,87	0,87
	07:00	2,68	2,39	0,30	0,00						1		1		0,92	0,92
	08:00	2,96	2,36	0,25	0,35						1		1		0,83	0,82
	09:00	3,25	2,67	0,19	0,40						1		1		0,93	0,97
	10:00	3,44	2,95	0,09	0,40						1		1		0,96	0,99
	11:00	3,59	3,15	0,04	0,40						1	1	1		0,97	0,97
	12:00	3,66	3,24	0,02	0,40						1	1	1		0,99	0,96
	13:00	3,69	3,24	0,05	0,40						1	1	1		0,99	0,96
	14:00	3,74	3,29	0,05	0,40						1	1	1		0,99	0,97
	15:00	3,57	3,12	0,05	0,40						1	1	1		0,99	0,89
	16:00	3,45	2,94	0,11	0,40						1	1	1		0,99	0,80
	17:00	3,45	2,96	0,09	0,40					1	1		1		0,92	0,92
	18:00	3,57	3,12	0,05	0,40					1	1		1		0,96	0,97
	19:00	3,70	3,24	0,06	0,40			1					1		0,98	0,98
	20:00	3,82	3,19	0,04	0,60			1					1		0,98	0,98
	21:00	4,01	3,38	0,03	0,60			1					1		0,99	0,99
	22:00	3,85	3,24	0,02	0,60			1	1				1		0,98	0,98
	23:00	3,59	3,18	0,01	0,40			1					1		0,96	0,96

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκαν απώλειες επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 11/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,20	3,10	0,09	0,01			1					1		0,95	0,95
	01:00	2,88	2,49	0,39	0,00						1		1		0,91	0,91
	02:00	2,69	2,35	0,34	0,00						1		1		0,91	0,90
	03:00	2,59	2,33	0,25	0,00					1			1		0,90	0,90
	04:00	2,54	2,50	0,04	0,00					1			1		0,89	0,89
	05:00	2,45	2,40	0,05	0,00					1			1		0,81	0,80
	06:00	2,61	2,61	0,00	0,00					1			1		0,90	0,91
	07:00	2,87	2,87	0,00	0,00						1	1	1		0,87	0,85
	08:00	3,06	3,06	0,00	0,00						1	1	1		0,77	0,78
	09:00	3,27	3,27	0,01	0,00						1	1	1		0,96	0,96
	10:00	3,55	3,55	0,00	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	11:00	3,63	3,62	0,00	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	12:00	3,74	3,74	0,00	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	13:00	3,90	3,90	0,00	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	14:00	3,91	3,91	0,00	0,00			1			1		1		0,98	0,98
	15:00	3,82	3,78	0,00	0,04			1			1		1		0,99	0,99
	16:00	3,77	3,77	0,00	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	17:00	3,73	3,73	0,00	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	18:00	3,79	3,79	0,00	0,00			1			1		1		0,98	0,98
	19:00	3,87	3,87	0,00	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	20:00	4,04	4,04	0,00	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	21:00	4,19	4,19	0,01	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	22:00	4,11	4,10	0,00	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	23:00	3,76	3,74	0,01	0,00			1			1		1		0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Το διάστημα έως και τις 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο χώρο των μονάδων G3 και G1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 12/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,39	3,38	0,01	0,00			1			1		1		0,87	0,88
	01:00	3,10	3,10	0,00	0,00			1					1		0,93	0,92
	02:00	2,95	2,94	0,00	0,00			1			1	1	1		0,87	0,85
	03:00	2,76	2,76	0,00	0,00			1			1	1			0,79	0,80
	04:00	2,66	2,66	0,00	0,00			1		1	1				0,83	0,84
	05:00	2,62	2,62	0,00	0,00			1		1	1				0,80	0,80
	06:00	2,69	2,69	0,00	0,00			1		1	1				0,87	0,87
	07:00	2,89	2,89	0,00	0,00			1		1	1				0,98	0,98
	08:00	3,21	3,21	0,00	0,00			1			1	1			0,98	0,98
	09:00	3,48	3,47	0,01	0,00			1		1	1	1			0,97	0,99
	10:00	3,71	3,70	0,02	0,00			1		1	1	1			0,61	0,99
	11:00	3,86	3,84	0,01	0,01			1	1	1	1	1			0,19	0,99
	12:00	4,12	4,12	0,00	0,00			1			1	1	1		0,01	0,98
	13:00	4,27	4,27	0,00	0,00			1			1		1		0,00	0,99
	14:00	4,19	4,19	0,00	0,00			1			1		1		0,00	0,99
	15:00	4,09	4,06	0,00	0,04			1			1		1		0,00	0,99
	16:00	4,06	3,99	0,00	0,07			1			1		1		0,00	0,99
	17:00	3,94	3,93	0,00	0,01			1			1		1		0,00	0,99
	18:00	4,09	4,09	0,00	0,00			1			1		1		0,00	0,99
	19:00	4,09	4,09	0,00	0,00			1			1		1		0,00	0,99
	20:00	4,19	4,19	0,00	0,00			1			1		1		0,08	0,99
	21:00	4,37	4,37	0,00	0,00			1			1		1		0,96	0,99
	22:00	4,32	4,30	0,01	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	23:00	3,98	3,94	0,04	0,00				1			1		1		0,99

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκαν απώλειες επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 13/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,64	3,51	0,13	0,00			1			1		1		0,95	0,94
	01:00	3,32	2,88	0,43	0,00			1			1		1		0,82	0,84
	02:00	3,17	2,89	0,28	0,00			1			1	1			0,96	0,96
	03:00	2,96	2,71	0,25	0,00			1			1	1			0,97	0,97
	04:00	2,92	2,72	0,20	0,00			1		1	1				0,98	0,98
	05:00	2,86	2,56	0,30	0,00			1		1	1				0,98	0,98
	06:00	2,87	2,61	0,26	0,00			1		1	1				0,96	0,98
	07:00	3,08	2,97	0,11	0,00			1		1	1	1			0,81	0,80
	08:00	3,46	3,40	0,05	0,01			1		1	1	1			0,98	0,98
	09:00	3,66	3,61	0,05	0,00			1		1	1	1			0,98	0,97
	10:00	3,97	3,95	0,02	0,00			1	1	1	1	1			0,99	0,99
	11:00	4,18	4,12	0,05	0,01			1	1	1	1		1		0,96	0,95
	12:00	4,36	4,28	0,07	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	13:00	4,55	4,35	0,16	0,05			1		1	1		1		0,99	0,99
	14:00	4,67	4,43	0,18	0,06			1		1	1		1		0,99	0,99
	15:00	4,59	4,42	0,12	0,05			1		1	1		1		0,99	0,99
	16:00	4,56	4,41	0,14	0,01			1		1	1		1		0,99	0,99
	17:00	4,53	4,45	0,08	0,00			1		1	1		1		0,99	0,99
	18:00	4,54	4,49	0,06	0,00			1		1	1		1		0,99	0,99
	19:00	4,42	4,40	0,02	0,00			1		1	1		1		0,99	0,99
	20:00	4,52	4,52	0,00	0,00			1		1	1		1		0,99	0,99
	21:00	4,74	4,74	0,00	0,00			1		1	1		1		0,99	0,99
	22:00	4,63	4,59	0,04	0,00			1		1	1		1		0,99	0,99
	23:00	4,38	4,26	0,13	0,00				1		1	1		1		0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 14/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	4,06	3,86	0,21	0,00			1		1			1		0,99	0,99
	01:00	3,69	3,48	0,20	0,01			1					1		0,99	0,99
	02:00	3,55	3,17	0,36	0,01			1					1		0,99	0,99
	03:00	3,38	2,71	0,67	0,00						1		1		0,98	0,98
	04:00	3,18	2,28	0,88	0,03						1		1		0,99	0,99
	05:00	3,11	2,23	0,84	0,03						1		1		0,99	0,99
	06:00	3,15	2,46	0,65	0,04						1		1		0,99	0,99
	07:00	3,29	2,34	0,92	0,03						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,59	2,82	0,74	0,02						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,92	3,22	0,68	0,02			1					1		0,99	0,99
	10:00	4,18	3,61	0,54	0,03			1			1		1		0,99	0,99
	11:00	4,45	3,60	0,82	0,03			1			1		1		0,99	0,99
	12:00	4,59	4,12	0,46	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	13:00	4,68	4,28	0,40	0,00			1		1	1		1		0,99	0,99
	14:00	4,54	4,25	0,28	0,00			1		1	1		1		0,96	0,99
	15:00	4,41	4,29	0,12	0,00			1		1	1		1		0,66	0,99
	16:00	4,29	4,29	0,00	0,00			1		1	1		1		0,73	0,99
	17:00	4,12	3,99	0,14	0,00			1		1	1		1		0,98	0,98
	18:00	4,17	3,82	0,35	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	19:00	4,10	3,61	0,48	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	20:00	4,23	3,78	0,44	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	21:00	4,35	4,10	0,24	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	22:00	4,21	3,62	0,58	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	23:00	3,95	3,22	0,72	0,00			1			1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Το χρονικό διάστημα από 14:00-17:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 15/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,59	2,69	0,90	0,00			1					1		0,99	0,99
	01:00	3,24	2,52	0,71	0,00						1		1		0,98	0,98
	02:00	3,04	2,27	0,77	0,01						1		1		0,99	0,99
	03:00	2,92	2,04	0,86	0,02						1		1		0,99	0,99
	04:00	2,86	1,93	0,90	0,02								1		0,98	0,98
	05:00	2,77	2,01	0,76	0,01								1		0,97	0,97
	06:00	2,80	2,13	0,66	0,01						1		1		0,97	0,97
	07:00	2,96	2,24	0,70	0,01						1		1		0,98	0,98
	08:00	3,12	2,53	0,59	0,00						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,35	2,62	0,72	0,00						1		1		0,99	0,99
	10:00	3,52	2,78	0,74	0,00			1					1		0,99	0,99
	11:00	3,59	3,00	0,59	0,00			1					1		0,99	0,99
	12:00	3,70	3,06	0,62	0,02			1					1		0,99	0,99
	13:00	3,78	3,03	0,74	0,02			1					1		0,99	0,99
	14:00	3,74	2,90	0,83	0,00			1					1		0,99	0,99
	15:00	3,56	2,64	0,91	0,01			1					1		0,99	0,99
	16:00	3,46	2,51	0,94	0,02			1					1		0,99	0,99
	17:00	3,42	2,49	0,93	0,01			1					1		0,99	0,99
	18:00	3,57	2,64	0,92	0,01			1					1		0,99	0,99
	19:00	3,62	2,71	0,90	0,01			1					1		0,99	0,99
	20:00	3,72	2,83	0,88	0,02			1					1		0,99	0,99
	21:00	3,86	2,98	0,88	0,00			1					1		0,99	0,99
	22:00	3,70	2,85	0,85	0,00			1					1		0,98	0,99
	23:00	3,36	2,45	0,91	0,00							1		1		0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 16/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,10	2,17	0,93	0,00						1		1		0,99	0,99
	01:00	2,92	1,99	0,92	0,01								1		0,98	0,98
	02:00	2,73	1,81	0,92	0,00								1		0,96	0,96
	03:00	2,63	1,72	0,90	0,00								1		0,92	0,92
	04:00	2,61	1,71	0,90	0,00								1		0,91	0,91
	05:00	2,57	1,68	0,89	0,00								1		0,90	0,90
	06:00	2,61	1,71	0,90	0,00								1		0,91	0,91
	07:00	2,77	1,85	0,92	0,00								1		0,96	0,97
	08:00	2,86	1,60	0,91	0,35								1		0,98	0,98
	09:00	3,04	1,73	0,91	0,40								1		0,99	0,99
	10:00	3,27	2,09	0,77	0,40					1			1		0,98	0,98
	11:00	3,35	2,03	0,91	0,40					1			1		0,99	0,99
	12:00	3,48	2,17	0,90	0,40					1			1		0,99	0,99
	13:00	3,62	2,30	0,92	0,40					1			1		0,99	0,99
	14:00	3,55	2,22	0,93	0,40					1			1		0,99	0,99
	15:00	3,31	1,99	0,92	0,40					1			1		0,99	0,99
	16:00	3,28	1,96	0,92	0,40					1			1		0,99	0,99
	17:00	3,38	2,05	0,93	0,40					1			1		0,99	0,99
	18:00	3,43	2,10	0,93	0,40					1			1		0,99	0,99
	19:00	3,55	2,21	0,93	0,41					1			1		0,99	0,99
	20:00	3,64	2,13	0,91	0,60					1			1		0,99	0,99
	21:00	3,90	2,39	0,91	0,60					1			1		0,99	0,99
	22:00	3,78	2,27	0,90	0,61					1			1		0,99	0,99
	23:00	3,47	2,17	0,89	0,42						1	1		1		0,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 17/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,20	2,28	0,91	0,01					1			1		0,99	0,99
	01:00	2,87	1,96	0,92	0,00								1		0,98	0,98
	02:00	2,80	1,88	0,92	0,00								1		0,97	0,97
	03:00	2,62	1,72	0,90	0,00								1		0,92	0,92
	04:00	2,59	1,69	0,89	0,00								1		0,91	0,91
	05:00	2,55	1,66	0,88	0,01								1		0,89	0,89
	06:00	2,63	1,75	0,88	0,00								1		0,92	0,92
	07:00	2,88	1,95	0,92	0,00								1		0,98	0,98
	08:00	3,22	2,29	0,92	0,00					1			1		0,99	0,99
	09:00	3,38	2,49	0,88	0,00					1			1		0,99	0,99
	10:00	3,48	2,59	0,89	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	11:00	3,58	2,66	0,92	0,01					1	1		1		0,99	0,99
	12:00	3,66	2,73	0,92	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	13:00	3,77	2,83	0,93	0,01					1	1		1		0,99	0,99
	14:00	3,74	2,81	0,92	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	15:00	3,60	2,67	0,93	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	16:00	3,57	2,28	0,93	0,36					1			1		0,98	0,98
	17:00	3,54	2,21	0,93	0,40					1			1		0,99	0,99
	18:00	3,66	2,35	0,92	0,40					1			1		0,99	0,99
	19:00	3,78	2,26	0,91	0,61					1			1		0,99	0,99
	20:00	3,86	2,16	0,90	0,81					1			1		0,99	0,99
	21:00	4,19	2,30	0,90	1,00					1			1		0,99	0,99
	22:00	4,09	2,20	0,89	1,00					1			1		0,99	0,99
	23:00	3,76	2,49	0,84	0,43					1			1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 18/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,38	2,47	0,90	0,01					1			1		0,99	0,99
	01:00	3,06	2,20	0,87	0,00					1			1		0,99	0,99
	02:00	2,85	1,94	0,91	0,00								1		0,99	0,98
	03:00	2,69	1,82	0,86	0,01								1		0,93	0,94
	04:00	2,69	1,77	0,93	0,00								1		0,99	0,94
	05:00	2,60	1,68	0,93	0,00								1		0,98	0,92
	06:00	2,65	1,78	0,88	0,00								1		0,98	0,94
	07:00	2,90	2,05	0,85	0,01								1		0,99	0,98
	08:00	3,20	2,37	0,82	0,01					1			1		0,99	0,99
	09:00	3,43	2,62	0,80	0,01					1			1		0,99	0,99
	10:00	3,59	2,73	0,85	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	11:00	3,76	2,90	0,85	0,00					1	1		1		0,96	0,99
	12:00	3,82	3,05	0,77	0,00					1	1		1		0,89	0,99
	13:00	3,95	3,08	0,87	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	14:00	3,99	3,11	0,87	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	15:00	3,87	3,00	0,87	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	16:00	3,82	2,62	0,83	0,37					1			1		0,99	0,98
	17:00	3,85	2,60	0,83	0,41						1		1		0,99	0,99
	18:00	3,89	2,68	0,80	0,41						1		1		0,99	0,99
	19:00	3,96	2,56	0,79	0,61						1		1		0,99	0,99
	20:00	4,15	2,62	0,74	0,80						1		1		0,99	0,99
	21:00	4,41	2,67	0,75	1,00						1		1		0,99	0,99
	22:00	4,33	2,60	0,73	1,00						1		1		0,99	0,99
	23:00	4,00	2,82	0,75	0,43						1		1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 19/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,50	2,73	0,76	0,01						1		1		0,99	0,99
	01:00	3,23	2,40	0,82	0,00						1		1		0,99	0,99
	02:00	3,09	2,22	0,87	0,00						1		1		0,99	0,98
	03:00	2,92	2,03	0,88	0,01								1		0,99	0,95
	04:00	2,85	1,93	0,92	0,01								1		0,99	0,93
	05:00	2,77	1,85	0,92	0,00								1		0,99	0,92
	06:00	2,84	1,98	0,87	0,00								1		0,99	0,94
	07:00	3,06	2,20	0,86	0,00						1		1		0,99	0,98
	08:00	3,44	2,63	0,80	0,00						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,64	2,87	0,77	0,00						1		1		0,99	0,99
	10:00	3,82	3,04	0,78	0,00					1	1		1		0,98	0,99
	11:00	4,01	3,12	0,89	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	12:00	4,14	3,21	0,92	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	13:00	4,21	3,28	0,93	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	14:00	4,15	3,22	0,93	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	15:00	4,04	3,11	0,92	0,01					1	1		1		0,99	0,99
	16:00	4,02	2,82	0,85	0,35					1	1		1		0,90	0,98
	17:00	3,99	2,71	0,88	0,40					1	1		1		0,89	0,99
	18:00	4,17	2,89	0,88	0,40					1	1		1		0,89	0,99
	19:00	4,23	2,75	0,88	0,60					1	1		1		0,89	0,99
	20:00	4,27	2,58	0,87	0,81					1	1		1		0,89	0,98
	21:00	4,51	2,62	0,87	1,01						1		1		0,89	0,99
	22:00	4,37	2,49	0,86	1,01						1		1		0,89	0,98
	23:00	4,15	2,86	0,87	0,43						1	1		1		0,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 20/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,68	2,81	0,86	0,01					1	1		1		0,89	0,99
	01:00	3,40	2,58	0,82	0,00						1		1		0,89	0,99
	02:00	3,25	2,46	0,79	0,00						1		1		0,86	0,91
	03:00	3,04	2,22	0,82	0,00					1	1	1	1		0,83	0,74
	04:00	3,02	2,14	0,88	0,00					1			1		0,89	0,96
	05:00	2,89	2,01	0,88	0,00					1			1		0,89	0,92
	06:00	2,91	2,01	0,88	0,02					1			1		0,89	0,93
	07:00	3,09	2,21	0,88	0,00						1		1		0,89	0,97
	08:00	3,39	2,51	0,88	0,00						1		1		0,89	0,98
	09:00	3,58	2,40	0,82	0,36						1		1		0,89	0,98
	10:00	3,84	2,95	0,48	0,40						1		1		0,89	0,98
	11:00	4,02	3,15	0,48	0,40						1	1	1		0,89	0,98
	12:00	4,03	3,11	0,52	0,40						1	1	1		0,94	0,98
	13:00	4,08	3,14	0,53	0,40					1	1		1		0,99	0,99
	14:00	3,91	2,97	0,53	0,40					1	1		1		0,99	0,99
	15:00	3,86	2,89	0,57	0,40					1	1		1		0,99	0,99
	16:00	3,96	2,63	0,93	0,40					1	1		1		0,99	0,99
	17:00	4,09	3,10	0,59	0,40			1					1		0,99	0,99
	18:00	4,18	2,88	0,90	0,40			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,36	3,04	0,92	0,40			1					1		0,99	0,99
	20:00	4,50	2,79	0,92	0,79			1					1		0,99	0,99
	21:00	4,76	3,02	0,91	0,82			1					1		0,99	0,99
	22:00	4,65	3,16	0,88	0,62			1					1		0,99	0,99
	23:00	4,36	3,06	0,88	0,42			1					1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Κεφαλές παρουσίασε μηδενισμό παραγωγής κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τις ώρες 2:00-3:00 έγινε πλύσιμο της μονάδας G8

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 21/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	4,00	3,16	0,82	0,02			1					1		0,99	0,99
	01:00	3,66	2,85	0,81	0,00			1					1		0,99	0,99
	02:00	3,37	2,61	0,76	0,00						1		1		0,99	0,99
	03:00	3,20	2,42	0,77	0,01						1		1		0,99	0,99
	04:00	3,13	2,43	0,70	0,00					1			1		0,99	0,99
	05:00	3,04	2,40	0,64	0,00					1			1		0,99	0,99
	06:00	3,08	2,59	0,50	0,00					1			1		0,99	0,99
	07:00	3,27	2,73	0,54	0,00						1		1		0,98	0,98
	08:00	3,55	2,88	0,67	0,00						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,93	3,31	0,62	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	10:00	4,03	3,35	0,67	0,01						1	1	1	1	0,99	0,99
	11:00	4,19	3,55	0,65	0,00						1	1	1	1	0,99	0,99
	12:00	4,45	3,80	0,65	0,00						1	1	1	1	0,99	0,99
	13:00	4,61	3,99	0,62	0,00					1	1	1	1	1	0,99	0,99
	14:00	4,59	3,89	0,69	0,01					1	1	1	1	1	0,99	0,99
	15:00	4,54	3,69	0,85	0,01					1	1	1	1	1	0,99	0,99
	16:00	4,58	3,72	0,86	0,00			1		1	1	1	1	1	0,99	0,99
	17:00	4,57	3,79	0,77	0,01			1			1		1	1	0,99	0,99
	18:00	4,69	4,01	0,67	0,01			1		1	1			1	0,99	0,99
	19:00	4,69	3,98	0,71	0,00			1		1	1			1	0,99	0,99
	20:00	4,78	4,07	0,71	0,00			1		1	1			1	0,99	0,99
	21:00	5,06	4,50	0,55	0,01			1		1	1			1	0,99	0,99
	22:00	4,86	4,24	0,61	0,01			1		1	1			1	0,99	0,99
	23:00	4,54	3,89	0,65	0,01				1		1	1		1		0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 22/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	4,20	3,38	0,81	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	01:00	3,91	3,15	0,76	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	02:00	3,66	2,97	0,69	0,00			1					1		0,99	0,99
	03:00	3,49	2,78	0,70	0,00			1					1		0,99	0,99
	04:00	3,42	2,76	0,66	0,00			1					1		0,99	0,99
	05:00	3,30	2,67	0,64	0,00			1					1		0,99	0,99
	06:00	3,24	2,57	0,67	0,00			1					1		0,98	0,98
	07:00	3,43	2,76	0,67	0,00			1					1		0,99	0,99
	08:00	3,71	3,10	0,61	0,00			1					1		0,99	0,99
	09:00	3,89	3,33	0,56	0,00			1		1			1		0,99	0,99
	10:00	4,08	3,60	0,48	0,00			1		1			1		0,99	0,99
	11:00	4,17	3,55	0,62	0,00			1		1			1		0,99	0,99
	12:00	4,38	3,66	0,71	0,00			1		1			1		0,99	0,99
	13:00	4,55	3,68	0,86	0,01			1		1	1		1		0,99	0,99
	14:00	4,54	3,61	0,93	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	15:00	4,37	3,43	0,94	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	16:00	4,41	3,48	0,93	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	17:00	4,38	3,46	0,93	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	18:00	4,38	3,45	0,92	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	19:00	4,37	3,46	0,91	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	20:00	4,34	3,46	0,88	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	21:00	4,38	3,52	0,86	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	22:00	4,28	3,44	0,85	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	23:00	4,10	3,27	0,82	0,01				1		1			1		0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 23/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,88	3,12	0,76	0,00			1					1		0,99	0,99
	01:00	3,62	2,80	0,82	0,00			1					1		0,99	0,99
	02:00	3,49	2,60	0,88	0,00						1		1		0,99	0,99
	03:00	3,33	2,52	0,82	0,00						1		1		0,99	0,99
	04:00	3,23	2,53	0,69	0,00						1		1		0,99	0,99
	05:00	3,10	2,41	0,68	0,00						1		1		0,99	0,99
	06:00	3,10	2,52	0,57	0,01						1		1		0,99	0,99
	07:00	3,23	2,69	0,54	0,01						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,50	3,05	0,43	0,01			1					1		0,98	0,98
	09:00	3,73	3,42	0,30	0,00			1		1			1		0,99	0,99
	10:00	3,86	3,63	0,22	0,01			1		1	1		1		0,98	0,98
	11:00	3,95	3,66	0,28	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	12:00	4,13	3,84	0,29	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	13:00	4,18	3,98	0,20	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	14:00	4,13	3,96	0,17	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	15:00	3,84	3,69	0,15	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	16:00	3,86	3,74	0,13	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	17:00	3,83	3,61	0,23	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	18:00	3,93	3,57	0,36	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	19:00	3,98	3,77	0,21	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	20:00	4,01	3,93	0,08	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	21:00	4,27	4,04	0,23	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	22:00	4,14	3,49	0,65	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	23:00	3,91	3,29	0,61	0,00			1			1		1		0,79	0,99

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 23:00-24:00 έγινε πλήση της μονάδας G3

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 24/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,61	3,20	0,41	0,00			1			1		1		0,75	0,92
	01:00	3,36	3,13	0,23	0,00					1	1		1		0,77	0,86
	02:00	3,20	3,06	0,13	0,00					1	1		1		0,98	0,98
	03:00	3,03	2,91	0,13	0,00					1	1		1		0,88	0,88
	04:00	2,98	2,81	0,17	0,00					1	1		1		0,82	0,82
	05:00	2,95	2,70	0,26	0,00					1	1		1		0,79	0,79
	06:00	2,92	2,64	0,28	0,00					1	1		1		0,75	0,76
	07:00	3,14	2,78	0,36	0,00					1	1		1		0,95	0,95
	08:00	3,50	3,28	0,22	0,00			1		1			1		0,95	0,92
	09:00	3,66	3,40	0,26	0,00			1		1			1		0,98	0,98
	10:00	3,82	3,67	0,15	0,00			1		1	1		1		0,87	0,87
	11:00	4,03	3,92	0,10	0,00			1		1	1		1		0,94	0,94
	12:00	4,13	4,00	0,12	0,00			1		1	1		1		0,98	0,98
	13:00	4,27	4,12	0,15	0,00			1		1	1		1		0,99	0,99
	14:00	4,24	4,21	0,03	0,00			1		1	1		1		0,99	0,99
	15:00	4,10	3,93	0,18	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	16:00	3,97	3,37	0,24	0,35			1			1		1		0,92	0,92
	17:00	3,89	3,17	0,32	0,40			1					1		0,97	0,97
	18:00	4,05	3,37	0,27	0,40			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,08	3,08	0,41	0,60			1					1		0,99	0,99
	20:00	4,20	3,06	0,34	0,80			1					1		0,99	0,99
	21:00	4,43	3,17	0,26	1,00			1					1		0,99	0,99
	22:00	4,25	2,66	0,59	1,00			1					1		0,98	0,98
	23:00	3,94	2,83	0,68	0,42				1					1		0,98

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 00:00-2:00 έγινε πλύση της μονάδας G8

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 25/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,58	2,98	0,59	0,01			1					1		0,99	0,99
	01:00	3,22	2,58	0,64	0,00			1			1		1		0,98	0,99
	02:00	3,04	2,48	0,56	0,00						1		1		0,99	0,99
	03:00	2,92	2,42	0,50	0,00						1		1		0,99	0,99
	04:00	2,86	2,44	0,42	0,00						1		1		0,98	0,98
	05:00	2,77	2,23	0,55	0,00						1		1		0,97	0,97
	06:00	2,85	2,21	0,65	0,00						1		1		0,98	0,98
	07:00	3,12	2,39	0,74	0,00						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,41	2,50	0,91	0,00						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,67	2,79	0,89	0,00						1		1		0,99	0,99
	10:00	3,91	3,15	0,75	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	11:00	4,02	3,33	0,69	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	12:00	4,11	3,20	0,92	0,00			1					1		0,99	0,99
	13:00	4,29	3,37	0,92	0,00			1					1		0,99	0,99
	14:00	4,34	3,41	0,93	0,00			1					1		0,99	0,99
	15:00	4,08	3,15	0,93	0,01			1					1		0,99	0,99
	16:00	3,95	2,67	0,93	0,35			1					1		0,99	0,99
	17:00	3,87	2,54	0,93	0,40			1					1		0,99	0,99
	18:00	4,01	2,67	0,93	0,41			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,14	2,61	0,93	0,60			1					1		0,99	0,99
	20:00	4,27	2,54	0,93	0,80			1					1		0,99	0,99
	21:00	4,58	2,83	0,74	1,00			1					1		0,99	0,99
	22:00	4,37	2,47	0,90	1,00			1					1		0,99	0,99
	23:00	4,14	2,81	0,89	0,43			1					1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 26/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,68	2,74	0,89	0,04			1					1		0,99	0,99
	01:00	3,37	2,45	0,91	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	02:00	3,11	2,17	0,92	0,02						1		1		0,99	0,99
	03:00	2,99	2,05	0,91	0,03					1			1		0,99	0,99
	04:00	2,87	1,94	0,92	0,01					1			1		0,98	0,98
	05:00	2,87	1,94	0,92	0,02					1			1		0,98	0,98
	06:00	2,87	1,97	0,88	0,02					1			1		0,98	0,98
	07:00	3,12	2,26	0,85	0,01						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,39	2,52	0,85	0,02						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,65	2,73	0,88	0,03						1		1		0,99	0,99
	10:00	3,82	2,94	0,85	0,03						1	1	1		0,99	0,99
	11:00	3,96	3,14	0,78	0,04						1	1	1		0,99	0,99
	12:00	4,13	3,37	0,73	0,02						1	1	1		0,99	0,99
	13:00	4,23	3,27	0,93	0,03						1	1	1		0,99	0,99
	14:00	4,21	3,26	0,90	0,05						1	1	1		0,99	0,99
	15:00	4,03	3,08	0,93	0,02						1	1	1		0,99	0,99
	16:00	3,91	2,95	0,92	0,04			1					1		0,99	0,99
	17:00	3,95	2,99	0,92	0,04			1					1		0,99	0,99
	18:00	3,99	3,03	0,92	0,04			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,13	3,17	0,93	0,04			1					1		0,99	0,99
	20:00	4,25	3,27	0,93	0,05			1					1		0,99	0,99
	21:00	4,48	3,60	0,86	0,02			1			1		1		0,99	0,99
	22:00	4,35	3,42	0,93	0,01			1	1				1		0,99	0,99
	23:00	4,02	3,18	0,83	0,01				1					1		0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 27/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,66	2,90	0,75	0,01			1					1		0,99	0,99
	01:00	3,35	2,63	0,72	0,00			1			1		1		0,80	0,96
	02:00	3,08	2,49	0,60	0,00			1			1		1		0,60	0,73
	03:00	2,95	2,05	0,90	0,00					1			1		0,90	0,92
	04:00	2,87	1,91	0,95	0,00					1			1		0,98	0,98
	05:00	2,81	1,88	0,93	0,01								1		0,98	0,98
	06:00	2,84	1,91	0,93	0,00								1		0,98	0,98
	07:00	3,00	2,06	0,93	0,00						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,34	2,41	0,93	0,00						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,60	2,67	0,93	0,00						1		1		0,99	0,99
	10:00	3,83	2,90	0,93	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	11:00	4,01	3,15	0,85	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	12:00	4,01	3,30	0,71	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	13:00	4,17	3,39	0,77	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	14:00	4,11	3,25	0,86	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	15:00	3,91	3,15	0,75	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	16:00	3,85	3,02	0,83	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	17:00	3,74	3,03	0,71	0,00			1					1		0,99	0,99
	18:00	3,87	3,35	0,52	0,00			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,07	3,64	0,43	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	20:00	4,09	3,72	0,36	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	21:00	4,38	4,13	0,25	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	22:00	4,23	3,84	0,38	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	23:00	3,91	3,40	0,51	0,00			1					1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 01:00-03:00 έγινε πλήση των μονάδων G3 και G8

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 28/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,52	2,92	0,60	0,00			1					1		0,99	0,99
	01:00	3,21	2,39	0,82	0,00			1			1		1		0,98	0,98
	02:00	3,06	2,22	0,84	0,00					1	1		1		0,98	0,98
	03:00	2,90	2,07	0,83	0,00					1			1		0,98	0,98
	04:00	2,82	1,87	0,94	0,00								1		0,98	0,98
	05:00	2,78	1,87	0,91	0,00								1		0,97	0,97
	06:00	2,79	1,89	0,90	0,00								1		0,97	0,97
	07:00	3,05	2,20	0,84	0,00						1		1		0,98	0,99
	08:00	3,42	2,57	0,85	0,01						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,57	2,37	0,84	0,36						1		1		0,99	0,99
	10:00	3,74	2,46	0,88	0,41						1		1		0,99	0,99
	11:00	3,88	2,55	0,92	0,41						1		1		0,99	0,99
	12:00	3,96	2,63	0,93	0,40						1		1		0,99	0,99
	13:00	4,05	2,72	0,93	0,40						1		1		0,99	0,99
	14:00	3,96	2,63	0,93	0,40						1		1		0,99	0,99
	15:00	3,82	2,49	0,93	0,40						1		1		0,99	0,99
	16:00	3,63	2,30	0,93	0,41						1		1		0,99	0,99
	17:00	3,66	2,32	0,93	0,41					1			1		0,99	0,99
	18:00	3,84	2,50	0,93	0,41					1			1		0,99	0,99
	19:00	3,89	2,54	0,93	0,42						1		1		0,99	0,99
	20:00	4,02	2,28	0,93	0,81						1		1		0,99	0,99
	21:00	4,31	2,56	0,93	0,81						1		1		0,99	0,99
	22:00	4,02	2,47	0,93	0,63						1		1		0,99	0,99
	23:00	3,73	2,35	0,93	0,46							1		1		0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 29/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,35	2,38	0,93	0,04						1		1		0,99	0,99
	01:00	3,05	2,12	0,92	0,02					1			1		0,99	0,99
	02:00	2,91	1,95	0,93	0,03					1			1		0,98	0,98
	03:00	2,82	1,84	0,93	0,05								1		0,98	0,98
	04:00	2,76	1,79	0,92	0,05								1		0,97	0,97
	05:00	2,48	1,89	0,55	0,04								1		0,87	0,83
	06:00	2,24	1,59	0,62	0,02								1		0,76	0,70
	07:00	3,10	2,15	0,94	0,02					1			1		0,94	0,92
	08:00	3,26	2,28	0,94	0,04					1			1		0,99	0,99
	09:00	3,42	2,44	0,93	0,05					1			1		0,99	0,99
	10:00	3,66	2,72	0,90	0,04					1	1		1		0,99	0,99
	11:00	3,76	2,44	0,91	0,41					1			1		0,99	0,99
	12:00	3,95	2,57	0,92	0,46					1	1		1		0,99	0,99
	13:00	3,99	2,59	0,93	0,47					1	1		1		0,99	0,99
	14:00	3,93	2,52	0,93	0,47					1	1		1		0,99	0,91
	15:00	3,98	2,96	0,55	0,47			1					1		0,99	0,77
	16:00	3,88	3,02	0,38	0,47			1					1		0,99	0,95
	17:00	3,71	2,81	0,42	0,47			1					1		0,99	0,97
	18:00	3,81	2,38	0,97	0,45			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,00	2,63	0,97	0,40			1					1		0,99	0,99
	20:00	4,01	2,68	0,93	0,40			1					1		0,99	0,99
	21:00	4,14	2,61	0,93	0,60			1					1		0,99	0,99
	22:00	4,01	2,67	0,93	0,41			1					1		0,99	0,99
	23:00	3,60	2,26	0,93	0,41							1		1		0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 30/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,30	2,31	0,93	0,05						1		1		0,99	0,99
	01:00	3,05	2,07	0,93	0,06					1			1		0,99	0,99
	02:00	2,88	1,89	0,93	0,06								1		0,98	0,98
	03:00	2,76	1,79	0,92	0,06								1		0,97	0,96
	04:00	2,65	1,69	0,90	0,06								1		0,93	0,92
	05:00	2,63	1,73	0,88	0,03								1		0,92	0,92
	06:00	2,64	1,74	0,87	0,03								1		0,92	0,92
	07:00	2,86	2,08	0,76	0,02						1		1		0,98	0,98
	08:00	3,08	2,28	0,78	0,02						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,25	2,41	0,83	0,01						1		1		0,99	0,99
	10:00	3,40	2,59	0,80	0,01						1		1		0,99	0,99
	11:00	3,54	2,79	0,74	0,01						1		1		0,99	0,99
	12:00	3,74	2,60	0,80	0,34						1		1		0,99	0,99
	13:00	3,76	2,42	0,92	0,42						1		1		0,99	0,99
	14:00	3,78	2,42	0,93	0,42						1		1		0,99	0,99
	15:00	3,47	2,17	0,89	0,41						1		1		0,99	0,99
	16:00	3,36	2,06	0,90	0,40					1			1		0,99	0,99
	17:00	3,45	2,12	0,90	0,42					1			1		0,99	0,99
	18:00	3,72	2,41	0,89	0,41					1	1		1		0,99	0,99
	19:00	3,76	2,48	0,88	0,40					1	1		1		0,99	0,99
	20:00	3,77	2,46	0,89	0,42					1	1		1		0,99	0,99
	21:00	4,00	2,63	0,77	0,60					1	1		1		0,99	0,99
	22:00	3,92	2,81	0,71	0,41					1	1	1	1		0,99	0,99
	23:00	3,66	2,35	0,91	0,40						1	1		1		0,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 1/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,34	2,41	0,92	0,01						1		1		0,99	0,99
	01:00	3,05	2,20	0,84	0,01						1		1		0,99	0,99
	02:00	2,90	2,10	0,78	0,02					1	1		1		0,98	0,98
	03:00	2,81	2,22	0,57	0,02					1			1		0,72	0,77
	04:00	2,79	2,39	0,40	0,01			1					1		0,40	0,53
	05:00	2,70	1,90	0,80	0,00			1			1				0,90	0,93
	06:00	2,75	1,86	0,89	0,01			1			1				0,96	0,96
	07:00	3,00	2,02	0,96	0,02			1			1				0,98	0,98
	08:00	3,25	2,32	0,92	0,01			1		1	1				0,99	0,99
	09:00	3,52	2,57	0,92	0,03					1	1		1		0,99	0,99
	10:00	3,62	2,69	0,91	0,02						1		1		0,99	0,99
	11:00	3,75	2,80	0,92	0,04						1		1		0,99	0,99
	12:00	3,93	2,60	0,90	0,43						1		1		0,99	0,99
	13:00	4,10	2,83	0,87	0,41						1	1	1		0,99	0,99
	14:00	3,96	2,68	0,88	0,40						1	1	1		0,99	0,99
	15:00	3,78	2,49	0,88	0,40						1	1	1		0,98	0,98
	16:00	3,78	2,52	0,85	0,40						1		1		0,99	0,99
	17:00	3,69	2,41	0,86	0,41						1		1		0,99	0,99
	18:00	3,85	2,59	0,85	0,41						1		1		0,99	0,99
	19:00	4,11	2,82	0,88	0,41						1	1	1		0,99	0,99
	20:00	4,26	2,97	0,87	0,42			1					1		0,99	0,99
	21:00	4,51	3,06	0,85	0,60			1					1		0,99	0,99
	22:00	4,28	3,01	0,86	0,41			1					1		0,99	0,99
	23:00	3,92	2,63	0,88	0,42			1					1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 3/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,87	3,75	0,11	0,02			1			1		1		0,98	0,98
	01:00	3,50	3,34	0,13	0,04			1			1		1		0,93	0,93
	02:00	3,31	3,12	0,17	0,01			1					1		0,99	0,99
	03:00	3,22	2,98	0,21	0,03			1					1		0,98	0,98
	04:00	3,15	2,84	0,30	0,01						1		1		0,98	0,98
	05:00	2,98	2,26	0,67	0,05						1		1		0,99	0,99
	06:00	2,98	2,37	0,60	0,02							1	1		0,98	0,98
	07:00	3,29	2,85	0,43	0,01					1		1	1		0,99	0,99
	08:00	3,56	3,46	0,09	0,01						1	1	1		0,96	0,96
	09:00	3,83	3,82	0,00	0,01	1					1	1	1		0,92	0,92
	10:00	4,14	4,14	0,01	0,00	1					1	1	1		0,96	0,95
	11:00	4,24	4,18	0,07	0,00	1						1	1		0,97	0,97
	12:00	4,34	3,96	0,02	0,36	1						1	1		0,99	0,99
	13:00	4,40	3,93	0,06	0,40	1							1		0,99	0,99
	14:00	4,37	3,90	0,07	0,41	1							1		0,99	0,99
	15:00	4,31	3,76	0,14	0,41	1							1		0,99	0,99
	16:00	4,14	3,60	0,13	0,41	1							1		0,99	0,99
	17:00	4,14	3,48	0,25	0,41	1							1		0,99	0,99
	18:00	4,23	3,61	0,21	0,41	1							1		0,99	0,99
	19:00	4,29	3,48	0,40	0,41	1							1		0,99	0,99
	20:00	4,46	3,46	0,60	0,40	1							1		0,99	0,99
	21:00	4,68	3,45	0,63	0,60	1							1		0,99	0,99
	22:00	4,49	3,42	0,66	0,41	1							1		0,99	0,99
	23:00	4,14	3,28	0,45	0,40	1							1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 4/7/2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Πέμπτη	00:00	3,73	3,34	0,38	0,01	1							1		0,99	0,99		
	01:00	3,39	2,85	0,54	0,00	1					1		1		0,94	0,94		
	02:00	3,24	2,89	0,35	0,00						1	1		1		0,98	0,98	
	03:00	3,05	2,92	0,12	0,00						1	1		1		0,89	0,89	
	04:00	2,97	2,76	0,21	0,00						1	1		1		0,83	0,84	
	05:00	2,87	2,57	0,29	0,01							1		1		0,98	0,98	
	06:00	2,95	2,69	0,27	0,00							1		1		0,99	0,99	
	07:00	3,24	3,19	0,05	0,00							1	1	1		0,95	0,95	
	08:00	3,49	3,49	0,00	0,00							1	1	1		0,99	0,99	
	09:00	3,84	3,84	0,00	0,00						1	1	1	1		0,99	0,99	
	10:00	3,98	3,98	0,00	0,00						1	1	1	1		0,99	0,99	
	11:00	4,30	4,30	0,00	0,00						1	1	1	1		0,99	0,99	
	12:00	4,26	3,90	0,00	0,35	1								1	1	0,98	0,98	
	13:00	4,34	3,93	0,00	0,40	1								1	1	0,99	0,99	
	14:00	4,35	3,94	0,01	0,40	1								1	1	0,99	0,99	
	15:00	4,19	3,78	0,01	0,40	1								1	1	0,99	0,99	
	16:00	4,17	3,66	0,12	0,40	1								1		0,99	0,99	
	17:00	4,05	3,38	0,27	0,40	1								1		0,99	0,99	
	18:00	4,14	3,16	0,39	0,60	1								1		0,99	0,99	
	19:00	4,25	3,12	0,32	0,80	1								1		0,99	0,99	
	20:00	4,42	3,22	0,20	1,00	1								1		0,98	0,98	
	21:00	4,82	3,68	0,14	1,00				1		1				1		0,99	0,99
	22:00	4,63	3,28	0,54	0,81				1		1				1		0,98	0,98
	23:00	4,28	3,27	0,60	0,41				1			1			1		0,98	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 5/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,89	3,17	0,71	0,01			1		1			1		0,99	0,99
	01:00	3,52	2,77	0,74	0,00			1		1			1		0,93	0,94
	02:00	3,25	2,62	0,64	0,00			1					1		0,98	0,98
	03:00	3,10	2,46	0,64	0,00			1					1		0,94	0,94
	04:00	3,07	2,49	0,58	0,00			1					1		0,93	0,92
	05:00	2,96	2,16	0,80	0,00							1	1		0,98	0,99
	06:00	3,05	2,21	0,84	0,00							1	1		0,99	0,99
	07:00	3,25	2,47	0,77	0,00							1	1		0,99	0,99
	08:00	3,42	2,58	0,84	0,00							1	1		0,99	0,99
	09:00	3,68	2,88	0,80	0,00						1	1	1		0,98	0,98
	10:00	3,89	3,10	0,79	0,00						1	1	1	1	0,99	0,99
	11:00	3,92	3,14	0,78	0,00								1	2	0,99	0,99
	12:00	4,12	3,31	0,81	0,00								1	2	0,99	0,99
	13:00	4,20	3,37	0,82	0,00								1	2	0,99	0,99
	14:00	4,21	3,32	0,88	0,00								1	2	0,99	0,99
	15:00	4,03	3,07	0,96	0,00								1	2	0,99	0,99
	16:00	3,96	3,02	0,93	0,01								1	2	0,99	0,99
	17:00	3,87	2,91	0,93	0,03								1	2	0,99	0,99
	18:00	4,09	3,14	0,91	0,03								1	2	0,99	0,99
	19:00	4,16	3,24	0,89	0,03								1	2	0,99	0,99
	20:00	4,31	3,40	0,87	0,03								1	2	0,99	0,99
	21:00	4,56	3,64	0,87	0,05								1	2	0,99	0,99
	22:00	4,40	3,46	0,90	0,03								1	2	0,99	0,99
	23:00	3,96	3,07	0,89	0,00						1		1	1	1	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 6/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,70	2,79	0,91	0,01					1		1	1		0,99	0,99
	01:00	3,36	2,44	0,91	0,02					1		1	1		0,99	0,99
	02:00	3,16	2,43	0,72	0,01					1			1		0,99	0,99
	03:00	3,03	2,33	0,67	0,03					1			1		0,99	0,99
	04:00	2,93	2,17	0,75	0,01					1			1		0,98	0,98
	05:00	2,84	2,04	0,79	0,01					1			1		0,98	0,98
	06:00	2,88	2,09	0,77	0,02					1			1		0,98	0,98
	07:00	3,11	2,25	0,84	0,02					1			1		0,99	0,99
	08:00	3,37	2,68	0,67	0,02					1	1		1		0,99	0,99
	09:00	3,63	2,79	0,81	0,04					1	1		1	1	0,99	0,99
	10:00	3,75	2,94	0,79	0,02					1	1		1	1	0,99	0,99
	11:00	3,94	3,06	0,86	0,03					1	1		1		0,99	0,99
	12:00	4,18	3,27	0,90	0,01					1	1	1	1		0,99	0,99
	13:00	4,22	3,27	0,93	0,01					1	1	1	1		0,99	0,99
	14:00	4,15	3,25	0,88	0,02					1	1	1	1		0,99	0,99
	15:00	4,08	3,17	0,88	0,02						1	1	1		0,99	0,99
	16:00	3,97	3,02	0,92	0,03						1	1	1		0,99	0,99
	17:00	4,03	3,09	0,92	0,02						1	1	1		0,99	0,99
	18:00	4,18	3,28	0,90	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	19:00	4,35	3,43	0,91	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	20:00	4,37	3,46	0,88	0,02			1			1		1		0,99	0,99
	21:00	4,50	3,67	0,83	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	22:00	4,39	3,52	0,85	0,02			1			1		1		0,99	0,99
	23:00	4,04	3,17	0,86	0,01			1			1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Τα μισθωμένα Η/Ζ παρουσίασαν βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 7/7/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	3,76	3,03	0,71	0,01			1					1		0,99	0,99	
	01:00	3,48	2,85	0,64	0,00			1					1		0,99	0,99	
	02:00	3,27	2,66	0,61	0,00			1					1		0,98	0,98	
	03:00	3,09	2,40	0,69	0,00						1		1		0,99	0,99	
	04:00	3,00	2,32	0,68	0,00						1		1		0,99	0,99	
	05:00	2,94	2,38	0,57	0,00						1		1		0,99	0,99	
	06:00	2,95	2,36	0,59	0,00						1		1		0,99	0,99	
	07:00	3,20	2,55	0,65	0,00						1		1		0,99	0,99	
	08:00	3,47	2,72	0,74	0,00					1	1		1		0,99	0,99	
	09:00	3,75	3,11	0,64	0,00					1	1		1		0,98	0,98	
	10:00	3,91	3,35	0,55	0,00	1							1		0,99	0,99	
	11:00	4,02	3,47	0,55	0,00	1							1		0,99	0,99	
	12:00	4,23	3,63	0,60	0,00	1							1		0,99	0,99	
	13:00	4,51	3,83	0,68	0,00	1							1		0,99	0,99	
	14:00	4,36	3,46	0,90	0,00	1							1		0,99	0,99	
	15:00	4,10	3,12	0,97	0,01	1							1		0,99	0,99	
	16:00	4,08	3,13	0,94	0,01	1							1		0,99	0,99	
	17:00	4,09	3,16	0,92	0,01	1							1		0,99	0,99	
	18:00	4,22	3,28	0,92	0,01	1							1		0,99	0,99	
	19:00	4,32	3,41	0,92	0,00	1							1		0,99	0,99	
	20:00	4,52	3,66	0,87	0,00	1							1		0,99	0,99	
	21:00	4,74	3,86	0,87	0,01	1							1	1		0,99	0,99
	22:00	4,62	3,77	0,85	0,00	1							1	1		0,99	0,99
	23:00	4,32	3,74	0,58	0,00	1						1	1	1		0,60	0,99

Παρατηρήσεις

1.Τις ώρες 23:00-24:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 & G8.

2.Τα μισθωμένα Η/Ζ παρουσίασαν βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 8/7/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	3,96	3,37	0,58	0,00	1					1	1	1		0,58	0,92	
	01:00	3,72	2,78	0,94	0,00	1					1		1		0,98	0,98	
	02:00	3,51	2,60	0,91	0,00						1		1		0,99	0,99	
	03:00	3,37	2,50	0,88	0,00						1		1		0,99	0,99	
	04:00	3,27	2,45	0,81	0,00						1		1		0,99	0,99	
	05:00	3,17	2,26	0,91	0,00						1		1		0,99	0,99	
	06:00	3,16	2,26	0,89	0,00						1		1		0,99	0,99	
	07:00	3,43	2,51	0,92	0,00						1		1		0,99	0,99	
	08:00	3,84	2,91	0,93	0,00					1	1		1		0,99	0,99	
	09:00	4,15	3,21	0,93	0,01					1	1		1		0,99	0,99	
	10:00	4,35	3,42	0,93	0,00	1							1		0,99	0,99	
	11:00	4,52	3,59	0,92	0,00	1							1		0,99	0,99	
	12:00	4,69	3,78	0,90	0,00	1							1		0,99	0,99	
	13:00	4,93	4,04	0,88	0,00	1					1		1		0,99	0,99	
	14:00	4,85	3,91	0,93	0,01	1					1		1		0,99	0,99	
	15:00	4,63	3,71	0,93	0,00	1					1		1		0,99	0,99	
	16:00	4,53	3,60	0,93	0,00	1					1		1		0,99	0,99	
	17:00	4,46	3,53	0,93	0,00	1							1		0,99	0,99	
	18:00	4,65	3,70	0,93	0,02	1							1		0,99	0,99	
	19:00	4,75	3,79	0,93	0,03	1							1		0,99	0,99	
	20:00	4,92	3,98	0,93	0,02	1							1	1		0,99	0,99
	21:00	5,17	4,23	0,92	0,03	1							1	1		0,99	0,99
	22:00	4,98	4,02	0,92	0,03	1							1	1		0,99	0,99
	23:00	4,62	3,69	0,93	0,00	1								1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 00:00-01:00 έγινε πλήση των μονάδων G1 και G8. Τα μισθωμένα Η/Ζ παρουσίασαν βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 9/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	4,32	3,39	0,93	0,00	1							1		0,99	0,99
	01:00	3,98	3,07	0,92	0,00	1							1		0,99	0,99
	02:00	3,77	2,86	0,91	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	03:00	3,53	2,62	0,92	0,00						1		1		0,99	0,99
	04:00	3,47	2,59	0,87	0,00						1		1		0,99	0,99
	05:00	3,38	2,59	0,78	0,00						1		1		0,99	0,99
	06:00	3,45	2,82	0,62	0,00						1		1		0,99	0,99
	07:00	3,61	3,03	0,58	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	08:00	4,01	3,34	0,67	0,00	1							1		0,98	0,98
	09:00	4,42	3,75	0,66	0,01	1							1		0,99	0,99
	10:00	4,65	4,02	0,63	0,01	1					1		1		0,99	0,99
	11:00	5,00	4,34	0,66	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	12:00	5,11	4,44	0,66	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	13:00	5,19	4,41	0,78	0,00	1					1		1	1	0,99	0,99
	14:00	5,23	4,63	0,60	0,00	1					1		1	1	0,62	0,99
	15:00	5,23	4,43	0,80	0,00	1					1		1	1	0,84	0,99
	16:00	5,11	4,26	0,84	0,01	1					1		1		0,99	0,99
	17:00	5,12	4,02	0,80	0,29	1					1		1		0,99	0,99
	18:00	5,18	3,91	0,86	0,41	1					1		1		0,99	0,99
	19:00	5,20	3,70	0,89	0,62	1							1		0,99	0,99
	20:00	5,28	3,41	0,88	0,99	1							1		0,99	0,99
	21:00	5,66	3,87	0,78	1,00	1							1		0,99	0,99
	22:00	5,54	3,89	0,64	1,01	1							1		0,99	0,99
	23:00	5,21	3,94	0,66	0,62	1					1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 13:00-16:00 έγινε δοκιμαστική λειτουργία των μισθωμένων Η/Ζ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 10/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	4,70	4,06	0,63	0,01	1					1		1		0,99	0,99
	01:00	4,76	4,20	0,56	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	02:00	4,49	3,99	0,50	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	03:00	4,25	3,85	0,39	0,01	1							1		0,99	0,99
	04:00	4,15	3,66	0,47	0,01	1							1		0,99	0,99
	05:00	3,95	3,36	0,58	0,00	1							1		0,99	0,99
	06:00	3,90	3,24	0,64	0,02	1							1		0,99	0,99
	07:00	3,75	3,10	0,63	0,02	1							1		0,99	0,99
	08:00	3,91	3,25	0,65	0,01	1							1		0,99	0,99
	09:00	4,31	3,63	0,66	0,02	1							1		0,99	0,99
	10:00	4,49	3,89	0,59	0,01	1							1		0,99	0,99
	11:00	4,93	4,34	0,59	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	12:00	5,23	4,65	0,56	0,02	1		1					1		0,99	0,99
	13:00	5,32	4,78	0,52	0,02	1		1					1		0,99	0,99
	14:00	4,58	4,03	0,53	0,02	1		1					1		0,99	0,99
	15:00	3,77	3,23	0,54	0,01	1		1							0,99	0,99
	16:00	4,53	3,96	0,56	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,78	5,10	0,68	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,67	4,93	0,74	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	19:00	5,64	4,89	0,75	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	20:00	5,71	4,82	0,88	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	21:00	5,68	4,79	0,87	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99
	22:00	5,78	4,99	0,77	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99
	23:00	5,61	5,03	0,55	0,03	1		1					1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 11/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	5,51	4,99	0,50	0,02	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	5,19	4,60	0,56	0,03	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	4,67	4,21	0,46	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	03:00	4,59	4,10	0,48	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	04:00	4,29	3,66	0,63	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	05:00	4,05	3,36	0,69	0,00	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,77	3,19	0,59	0,00	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,99	3,20	0,76	0,03	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,98	3,16	0,80	0,03	1		1							0,99	0,99
	09:00	4,16	3,37	0,77	0,03	1		1							0,99	0,99
	10:00	4,43	3,79	0,62	0,03	1		1			1				0,99	0,99
	11:00	4,70	4,12	0,55	0,03	1		1			1				0,99	0,99
	12:00	5,01	4,38	0,60	0,02	1		1			1	1			0,99	0,99
	13:00	5,27	4,59	0,67	0,01	1		1			1	1			0,99	0,99
	14:00	5,61	4,60	0,64	0,37	1		1			1	1			0,99	0,99
	15:00	5,41	4,23	0,76	0,41	1		1			1	1			0,99	0,99
	16:00	5,25	4,02	0,83	0,40	1		1			1	1			0,99	0,99
	17:00	5,22	3,94	0,86	0,43	1		1			1				0,99	0,99
	18:00	5,65	3,79	0,89	0,97	1		1			1				0,99	0,99
	19:00	5,02	3,19	0,83	1,00	1		1			1				0,99	0,99
	20:00	4,88	3,19	0,67	1,02	1		1			1				0,99	0,99
	21:00	5,21	3,46	0,71	1,04	1		1			1				0,99	0,99
	22:00	5,45	3,73	0,67	1,05	1		1			1				0,99	0,99
	23:00	4,78	3,66	0,65	0,47	1		1			1				0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 12/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	4,84	4,01	0,77	0,06	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	4,88	3,94	0,87	0,06	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	4,57	3,59	0,92	0,06	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	4,24	3,23	0,93	0,07	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,86	2,96	0,84	0,06	1		1			1	1			0,99	0,99
	05:00	3,77	2,93	0,81	0,03			1		1	1	1			0,99	0,99
	06:00	3,68	2,91	0,74	0,03			1			1	1			0,99	0,99
	07:00	3,81	2,99	0,80	0,02			1			1	1			0,99	0,99
	08:00	3,87	3,12	0,72	0,03	1		1		1	1	1			0,99	0,99
	09:00	4,24	3,49	0,73	0,02	1		1		1					0,99	0,99
	10:00	4,60	3,80	0,80	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	11:00	4,71	3,96	0,75	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	12:00	4,88	4,13	0,76	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	13:00	5,13	4,33	0,80	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	14:00	5,11	4,38	0,73	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	15:00	5,29	4,47	0,80	0,01	1		1		1	1				0,99	0,99
	16:00	5,05	4,23	0,81	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	17:00	5,10	4,24	0,86	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	18:00	5,47	4,19	0,91	0,36	1		1		1	1				0,99	0,99
	19:00	5,35	3,68	0,88	0,79	1		1			1				0,99	0,99
	20:00	5,14	3,31	0,84	1,00	1		1			1				0,99	0,99
	21:00	5,07	3,23	0,83	1,01	1		1			1				0,99	0,99
	22:00	5,35	3,57	0,78	1,00	1		1			1				0,99	0,99
	23:00	4,81	3,43	0,57	0,81	1		1			1				0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 13/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	4,15	3,60	0,51	0,03	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	4,62	4,17	0,45	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	4,49	3,94	0,55	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	4,35	3,63	0,71	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	4,06	3,28	0,78	0,00	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,84	3,11	0,73	0,00	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,90	3,06	0,83	0,01	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,72	2,90	0,82	0,00	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,98	3,12	0,87	0,00	1		1							0,99	0,99
	09:00	4,00	3,22	0,78	0,00	1		1							0,99	0,99
	10:00	4,50	3,63	0,87	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	11:00	4,72	3,79	0,92	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	12:00	4,77	3,92	0,85	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	13:00	5,00	4,11	0,89	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	14:00	5,44	4,24	0,84	0,37	1		1		1	1				0,99	0,99
	15:00	5,23	3,99	0,83	0,41	1		1			1				0,99	0,99
	16:00	5,20	3,90	0,88	0,42	1		1			1				0,99	0,99
	17:00	5,05	3,72	0,91	0,42	1		1			1				0,99	0,99
	18:00	5,65	3,74	0,91	1,01	1		1			1				0,99	0,99
	19:00	5,09	3,14	0,92	1,03	1		1							0,99	0,99
	20:00	4,90	3,00	0,90	1,01	1		1							0,99	0,99
	21:00	5,02	3,19	0,84	1,00	1		1							0,99	0,99
	22:00	5,17	3,45	0,71	1,00	1		1			1				0,99	0,99
	23:00	4,71	3,45	0,82	0,43	1		1			1				0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 14/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	4,61	3,68	0,92	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	4,62	3,76	0,85	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	4,40	3,51	0,89	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	4,30	3,39	0,90	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	4,05	3,14	0,88	0,03	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,96	3,03	0,90	0,02	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,80	2,90	0,90	0,01	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,70	2,88	0,81	0,01	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,88	3,13	0,72	0,02	1		1							0,99	0,99
	09:00	4,04	3,38	0,65	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	10:00	4,41	3,64	0,74	0,03	1		1			1				0,99	0,99
	11:00	4,58	3,73	0,82	0,03	1		1			1				0,99	0,99
	12:00	4,64	3,75	0,86	0,04	1		1			1				0,99	0,99
	13:00	4,76	3,90	0,82	0,04	1		1			1				0,99	0,99
	14:00	5,28	4,04	0,82	0,42	1		1			1				0,99	0,99
	15:00	4,96	3,66	0,87	0,44	1		1			1				0,99	0,99
	16:00	4,80	3,45	0,91	0,45	1		1			1				0,99	0,99
	17:00	4,76	3,40	0,91	0,45	1		1			1				0,99	0,99
	18:00	5,41	3,49	0,92	1,01	1		1			1				0,99	0,99
	19:00	4,89	2,94	0,92	1,03	1		1							0,99	0,99
	20:00	4,89	2,94	0,90	1,04	1		1							0,99	0,99
	21:00	4,87	3,01	0,81	1,04	1		1							0,99	0,99
	22:00	5,32	3,37	0,91	1,04	1		1			1				0,99	0,99
	23:00	4,45	3,10	0,90	0,45	1		1			1				0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 15/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	4,36	3,47	0,86	0,03	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	4,48	3,66	0,80	0,03	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	4,34	3,43	0,89	0,02	1		1		1	1				0,99	0,99
	03:00	3,98	3,06	0,91	0,01	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,84	2,90	0,92	0,01	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,64	2,71	0,90	0,03	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,59	2,66	0,91	0,02	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,56	2,67	0,87	0,02	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,84	2,93	0,87	0,05	1		1							0,99	0,99
	09:00	4,09	3,13	0,92	0,04	1		1							0,99	0,99
	10:00	4,02	3,10	0,89	0,04	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,87	3,07	0,76	0,04	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,81	3,01	0,79	0,01	1		1							0,99	0,99
	13:00	4,06	3,09	0,95	0,02	1		1							0,99	0,99
	14:00	4,42	3,45	0,91	0,05	1		1			1				0,99	0,99
	15:00	5,16	4,19	0,92	0,06	1		1			1				0,99	0,99
	16:00	4,99	4,04	0,89	0,06	1		1			1				0,99	0,99
	17:00	4,93	3,97	0,90	0,05	1		1			1				0,99	0,99
	18:00	4,86	3,91	0,90	0,04	1		1			1				0,99	0,99
	19:00	4,93	3,97	0,91	0,05	1		1			1				0,99	0,99
	20:00	4,90	3,92	0,92	0,06	1		1			1		1		0,99	0,99
	21:00	5,09	4,13	0,91	0,06	1		1					1		0,99	0,99
	22:00	5,41	4,44	0,91	0,06	1		1					1		0,99	0,99
	23:00	5,23	4,28	0,90	0,06	1		1					1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 16/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	4,99	4,04	0,90	0,06	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	4,55	3,63	0,88	0,04	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	4,19	3,27	0,90	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	3,97	3,05	0,89	0,02	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,79	2,96	0,82	0,01	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,62	2,81	0,81	0,00	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,58	2,72	0,85	0,02	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,51	2,72	0,78	0,01	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,74	2,99	0,75	0,00	1		1							0,99	0,99
	09:00	4,47	3,79	0,68	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,90	4,22	0,68	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	4,77	4,01	0,75	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,32	4,12	0,84	0,36	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,23	3,72	0,91	0,61	1		1						1	0,99	0,99
	14:00	4,78	3,23	0,92	0,63	1		1			1				0,99	0,99
	15:00	5,29	3,58	0,90	0,80	1		1			1				0,99	0,99
	16:00	5,04	3,34	0,88	0,82	1		1			1				0,99	0,99
	17:00	4,99	3,30	0,89	0,80	1		1			1				0,99	0,99
	18:00	4,90	3,20	0,91	0,80	1		1							0,99	0,99
	19:00	5,16	3,29	0,87	1,00	1		1							0,99	0,99
	20:00	5,02	3,23	0,78	1,00	1		1							0,99	0,99
	21:00	5,29	3,51	0,67	1,10	1		1			1				0,99	0,99
	22:00	5,45	3,83	0,52	1,10	1		1			1				0,99	0,99
	23:00	5,27	3,71	0,56	0,99	1		1			1				0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 17/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	4,17	3,70	0,48	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	4,81	4,40	0,41	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	02:00	4,66	4,28	0,38	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	03:00	4,39	4,13	0,26	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	04:00	4,11	3,95	0,16	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	05:00	4,00	3,91	0,09	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	06:00	3,86	3,73	0,13	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	07:00	3,79	3,48	0,31	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	08:00	4,05	3,59	0,46	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	09:00	4,70	4,22	0,48	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	10:00	5,01	4,56	0,45	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	5,02	4,51	0,51	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,21	4,80	0,41	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	13:00	5,40	5,04	0,36	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	14:00	5,25	4,82	0,43	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99
	15:00	5,71	5,17	0,55	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	5,71	5,15	0,56	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,73	5,19	0,54	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,73	5,08	0,65	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,74	5,01	0,72	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	5,68	5,00	0,69	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	21:00	5,78	5,11	0,67	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	22:00	5,95	5,38	0,57	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	23:00	5,79	5,26	0,52	0,00	1		1					1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 18/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	6,13	5,48	0,65	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	5,93	5,17	0,75	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	5,59	4,72	0,85	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	03:00	5,36	4,47	0,89	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	04:00	5,16	4,33	0,84	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	05:00	4,98	4,35	0,63	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	06:00	4,87	4,34	0,52	0,01	1		1		1	1				0,99	0,99
	07:00	4,75	4,30	0,44	0,01	1		1		1	1				0,99	0,99
	08:00	4,94	4,44	0,49	0,01	1		1		1	1				0,99	0,99
	09:00	4,63	4,08	0,54	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	10:00	5,06	4,53	0,53	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	5,12	4,65	0,48	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,58	5,19	0,39	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	13:00	6,14	5,84	0,30	0,00	1		1			1		1	2	0,99	0,99
	14:00	6,64	6,26	0,38	0,00	1		1			1		1	1	0,99	0,99
	15:00	5,77	5,26	0,51	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	5,71	5,19	0,52	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,66	5,15	0,52	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,67	5,05	0,61	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,54	4,94	0,61	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	5,41	4,79	0,62	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	21:00	5,54	4,90	0,64	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	22:00	5,95	5,22	0,72	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	23:00	5,93	5,17	0,75	0,01	1		1					1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 19/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	6,41	5,71	0,70	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	6,17	5,45	0,72	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	5,79	5,18	0,61	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	03:00	5,53	4,95	0,57	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	04:00	5,28	4,76	0,51	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	05:00	5,07	4,54	0,52	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	06:00	4,88	4,31	0,56	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	07:00	4,71	4,15	0,56	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	08:00	5,16	4,60	0,56	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	09:00	5,61	5,01	0,61	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	10:00	5,88	5,33	0,55	0,00	1		1					1	2	0,99	0,99
	11:00	5,91	5,36	0,55	0,00	1		1					1	2	0,99	0,99
	12:00	6,30	5,74	0,56	0,00	1		1					1	2	0,99	0,99
	13:00	5,59	5,05	0,54	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	14:00	5,37	4,76	0,61	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	15:00	6,58	5,99	0,59	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	16:00	6,59	5,97	0,61	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	17:00	6,52	5,91	0,61	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	18:00	6,56	5,96	0,60	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	19:00	6,44	5,87	0,57	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	20:00	6,37	5,67	0,69	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	21:00	6,44	5,76	0,68	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	22:00	6,74	6,09	0,64	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	23:00	6,65	5,99	0,66	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 20/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	6,46	5,75	0,68	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	6,12	5,40	0,71	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	5,88	5,24	0,64	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	03:00	5,59	4,96	0,62	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	04:00	5,30	4,71	0,58	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	05:00	5,12	4,59	0,53	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	06:00	4,96	4,40	0,55	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	07:00	4,76	4,19	0,57	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	08:00	4,90	4,33	0,56	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	09:00	5,17	4,59	0,58	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	10:00	5,43	4,92	0,50	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	11:00	5,72	5,20	0,50	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	12:00	6,01	5,53	0,47	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	13:00	6,26	5,81	0,45	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	14:00	6,48	5,94	0,55	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	15:00	6,65	5,94	0,71	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	16:00	6,77	5,82	0,77	0,18	1		1			1		1		0,99	0,99
	17:00	6,52	5,70	0,74	0,08	1		1			1		1		0,99	0,99
	18:00	6,42	5,72	0,71	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	19:00	6,28	5,50	0,78	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	20:00	6,07	5,22	0,86	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	21:00	6,09	5,33	0,76	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	22:00	6,33	5,67	0,66	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	23:00	6,14	5,57	0,57	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές στον ΥΒΣ το διάστημα μεταξύ 16:00-18:00

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 21/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	5,96	5,44	0,52	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	5,76	5,36	0,39	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	5,59	5,17	0,42	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	03:00	5,43	4,95	0,47	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	04:00	5,14	4,73	0,41	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	05:00	4,96	4,55	0,40	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	06:00	4,78	4,32	0,45	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	07:00	4,59	3,98	0,61	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	08:00	5,76	5,02	0,74	0,00	1		1					1	2	0,99	0,99
	09:00	5,26	4,52	0,74	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	10:00	5,12	4,51	0,61	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	11:00	5,38	5,01	0,38	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	12:00	5,43	5,23	0,21	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	13:00	5,66	5,57	0,09	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	14:00	5,02	4,99	0,03	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	15:00	6,06	5,94	0,12	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	16:00	5,94	5,70	0,24	0,00	1		1			1	1	1		0,99	0,99
	17:00	5,73	5,38	0,35	0,00	1		1				1	1		0,99	0,99
	18:00	5,71	5,30	0,41	0,00	1		1			1	1	1		0,99	0,99
	19:00	5,67	5,05	0,61	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	20:00	5,56	4,85	0,72	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	21:00	5,62	4,91	0,72	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	22:00	5,97	5,49	0,49	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	23:00	5,89	5,50	0,38	0,00	1		1			1		1		0,48	0,99

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 23:00-24:00 έγινε πλήση της μονάδας G3

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 22/7/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	5,62	5,17	0,45	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
	01:00	5,38	5,08	0,29	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
	02:00	5,08	4,79	0,29	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
	03:00	4,80	4,54	0,27	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
	04:00	4,53	4,31	0,22	0,00	1		1					1		0,99	0,99	
	05:00	4,40	4,20	0,19	0,00	1		1						1		0,99	0,99
	06:00	4,30	3,99	0,29	0,01	1		1						1		0,99	0,99
	07:00	4,15	3,95	0,19	0,01	1		1						1		0,99	0,99
	08:00	4,41	4,23	0,18	0,01	1		1				1				0,99	0,99
	09:00	4,79	4,54	0,24	0,01	1		1				1	1			0,99	0,99
	10:00	5,23	5,01	0,21	0,01			1				1	1	1		0,99	0,99
	11:00	5,44	5,19	0,25	0,00			1				1	1	1		0,99	0,99
	12:00	5,70	5,45	0,24	0,01	1		1				1		1		0,99	0,99
	13:00	6,01	5,78	0,22	0,01	1		1				1		1		0,99	0,99
	14:00	6,25	6,04	0,21	0,01	1		1				1		1		0,99	0,99
	15:00	6,33	6,08	0,24	0,01	1		1				1		1		0,99	0,99
	16:00	6,28	5,99	0,28	0,00	1		1				1		1		0,99	0,99
	17:00	6,26	5,82	0,45	0,00	1		1				1		1		0,99	0,99
	18:00	6,06	5,45	0,61	0,00	1		1				1		1		0,99	0,99
	19:00	5,88	5,31	0,57	0,01	1		1				1		1		0,99	0,99
	20:00	5,84	5,11	0,72	0,01	1		1				1		1		0,99	0,99
	21:00	5,86	5,11	0,74	0,01	1		1				1		1		0,99	0,99
	22:00	6,37	5,59	0,78	0,01	1		1				1		1		0,99	0,99
	23:00	6,15	5,36	0,78	0,01	1		1				1		1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 23/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	6,00	5,20	0,80	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	5,74	5,04	0,71	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	5,47	4,94	0,53	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	03:00	5,14	4,88	0,25	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	04:00	4,86	4,45	0,41	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	05:00	4,66	4,19	0,46	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	06:00	4,51	4,13	0,37	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	07:00	4,42	3,92	0,50	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	08:00	5,73	5,20	0,53	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	09:00	5,11	4,51	0,60	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	10:00	5,45	4,89	0,56	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	11:00	5,81	5,12	0,69	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	12:00	5,99	5,38	0,61	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	13:00	5,14	4,28	0,65	0,21	1		1					1		0,99	0,99
	14:00	5,29	4,68	0,61	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	15:00	6,52	5,81	0,71	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	16:00	6,50	5,70	0,80	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	17:00	6,45	5,69	0,75	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	18:00	6,67	5,49	0,86	0,32	1		1			1		1		0,99	0,99
	19:00	6,68	5,15	0,72	0,80	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	6,28	4,47	0,81	1,00	1		1					1		0,99	0,99
	21:00	6,14	4,37	0,76	1,01	1		1					1		0,99	0,99
	22:00	6,48	4,67	0,80	1,01	1		1					1		0,99	0,99
	23:00	6,04	4,60	0,71	0,73	1		1					1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 24/7/2024					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	5,78	4,91	0,85	0,03	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	5,52	4,64	0,85	0,03	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	5,18	4,28	0,88	0,03	1		1					1		0,99	0,99
	03:00	4,96	3,98	0,93	0,04	1		1					1		0,99	0,99
	04:00	4,78	3,85	0,90	0,04	1		1					1		0,99	0,99
	05:00	4,53	3,60	0,89	0,04	1		1			1				0,99	0,99
	06:00	4,31	3,42	0,85	0,04	1		1			1				0,99	0,99
	07:00	4,30	3,49	0,77	0,04	1		1			1				0,99	0,99
	08:00	4,76	3,88	0,84	0,03	1		1						2	0,99	0,99
	09:00	5,19	4,19	0,96	0,04	1		1						2	0,99	0,99
	10:00	5,24	4,30	0,92	0,02	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	5,36	4,45	0,91	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,62	4,46	0,90	0,26	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,66	4,35	0,91	0,40	1		1						2	0,99	0,99
	14:00	6,21	4,88	0,91	0,41	1		1			1	1			0,99	0,99
	15:00	5,56	4,23	0,92	0,41	1		1			1	1			0,99	0,99
	16:00	5,47	4,13	0,92	0,43	1		1			1	1			0,99	0,99
	17:00	5,41	4,08	0,91	0,42	1		1			1	1			0,99	0,99
	18:00	5,46	4,12	0,92	0,42	1		1			1	1	1		0,99	0,99
	19:00	5,50	4,17	0,92	0,42	1		1			1	1	1		0,99	0,99
	20:00	5,68	4,25	0,92	0,50	1		1			1	1	1		0,99	0,99
	21:00	5,93	4,50	0,92	0,51	1		1		1	1	1	1		0,99	0,99
	22:00	5,70	4,38	0,92	0,41	1		1		1	1	1	1		0,99	0,99
	23:00	5,43	4,09	0,91	0,43	1		1				1	1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα μισθωμένο H/Z (600kW) είναι εκτός λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 26/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	4,68	3,75	0,90	0,03	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	4,36	3,74	0,60	0,02	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	4,19	3,45	0,72	0,02	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	4,04	3,05	0,96	0,03	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	3,91	2,93	0,93	0,04	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,79	2,82	0,93	0,04	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,74	2,78	0,92	0,05	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,95	2,74	0,83	0,38	1		1							0,99	0,99
	08:00	4,23	2,90	0,90	0,43	1		1						1	0,99	0,99
	09:00	4,54	3,22	0,78	0,54	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,86	3,45	0,85	0,57	1		1						1	0,99	0,99
	11:00	5,35	3,86	0,95	0,55	1		1						1	0,99	0,99
	12:00	5,14	3,38	0,92	0,84	1		1						1	0,99	0,99
	13:00	5,37	3,66	0,87	0,84	1		1						1	0,99	0,99
	14:00	5,82	4,29	0,91	0,62	1		1				1		1	0,99	0,99
	15:00	5,05	3,55	0,88	0,63	1		1				1			0,99	0,99
	16:00	4,98	3,45	0,89	0,64	1		1				1			0,99	0,99
	17:00	4,93	3,36	0,91	0,66	1		1				1			0,99	0,99
	18:00	5,07	3,60	0,92	0,55	1		1				1			0,99	0,99
	19:00	5,11	3,63	0,92	0,56	1		1				1			0,99	0,99
	20:00	5,38	3,92	0,90	0,56	1		1				1	1		0,99	0,99
	21:00	5,47	4,22	0,81	0,45	1		1				1	1		0,99	0,99
	22:00	5,26	3,92	0,91	0,43	1		1				1	1		0,99	0,99
	23:00	4,80	3,56	0,83	0,42	1		1				1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα μισθωμένο Η/Ζ (600kW) είναι εκτός λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο 27/7/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	4,47	3,75	0,68	0,04	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	4,16	3,36	0,75	0,04	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	3,98	3,09	0,82	0,07	1		1		1					0,99	0,99
	03:00	3,84	3,10	0,69	0,05	1		1		1					0,99	0,99
	04:00	3,72	2,85	0,81	0,05	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,62	2,68	0,87	0,06	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,64	2,72	0,85	0,07	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,84	2,58	0,83	0,42	1		1							0,99	0,99
	08:00	4,44	3,09	0,88	0,47	1		1						1	0,99	0,99
	09:00	4,43	3,08	0,87	0,48	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,61	3,33	0,81	0,47	1		1						1	0,99	0,99
	11:00	4,90	3,10	0,94	0,85	1					1			2	0,99	0,99
	12:00	5,12	3,18	0,88	1,06	1				1				2	0,99	0,99
	13:00	5,26	3,26	0,92	1,07	1				1				2	0,99	0,99
	14:00	5,99	4,01	0,90	1,08	1		1		1				2	0,99	0,99
	15:00	5,07	3,30	0,90	0,86	1		1		1					0,99	0,99
	16:00	5,06	3,44	0,89	0,73	1		1		1					0,99	0,99
	17:00	4,95	3,35	0,86	0,74	1		1		1					0,99	0,99
	18:00	5,07	3,70	0,90	0,46	1		1		1					0,99	0,99
	19:00	5,19	3,83	0,91	0,44	1		1		1	1				0,99	0,99
	20:00	5,40	4,09	0,84	0,48	1		1		1	1				0,99	0,99
	21:00	5,54	4,32	0,79	0,44	1		1		1	1				0,99	0,99
	22:00	5,19	3,96	0,82	0,42	1		1		1	1				0,99	0,99
	23:00	4,75	3,47	0,82	0,46	1		1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα μισθωμένο Η/Ζ (600kW) είναι εκτός λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 28/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	4,43	3,58	0,80	0,05	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	4,08	3,35	0,71	0,02	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	3,88	3,22	0,65	0,02	1		1		1					0,99	0,99
	03:00	3,77	3,11	0,65	0,02	1		1		1					0,99	0,99
	04:00	3,61	2,92	0,67	0,02	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,53	2,87	0,63	0,03	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,47	2,81	0,65	0,01	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,26	2,25	0,61	0,39	1						1			0,99	0,99
	08:00	3,98	2,89	0,67	0,41	1				1				2	0,99	0,99
	09:00	4,19	2,98	0,69	0,51	1				1				2	0,99	0,99
	10:00	4,43	3,10	0,83	0,51	1				1				2	0,99	0,99
	11:00	4,57	3,20	0,86	0,51	1				1				2	0,99	0,99
	12:00	4,86	3,26	0,79	0,81	1				1				2	0,99	0,99
	13:00	5,01	3,45	0,75	0,81	1				1	1			2	0,99	0,99
	14:00	5,64	4,31	0,72	0,61	1		1			1			2	0,99	0,99
	15:00	4,88	3,44	0,83	0,61	1		1			1				0,99	0,99
	16:00	4,76	3,26	0,90	0,60	1		1			1				0,99	0,99
	17:00	4,81	3,28	0,92	0,60	1		1			1				0,99	0,99
	18:00	4,90	3,47	0,93	0,50	1		1			1				0,99	0,99
	19:00	5,03	3,63	0,91	0,50	1		1			1				0,99	0,99
	20:00	5,23	3,81	0,91	0,50	1		1			1				0,99	0,99
	21:00	5,56	4,26	0,90	0,40	1		1			1	1			0,99	0,99
	22:00	5,45	4,19	0,86	0,41	1		1			1	1			0,99	0,99
	23:00	5,22	4,04	0,79	0,40	1		1			1	1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα μισθωμένο Η/Ζ (600kW) είναι εκτός λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 29/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	4,92	4,23	0,69	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	01:00	4,65	3,93	0,73	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	4,44	3,73	0,72	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	4,20	3,54	0,67	0,00	1		1			1	1			0,69	0,99
	04:00	4,09	3,42	0,66	0,01	1		1			1	1			0,69	0,99
	05:00	4,02	3,28	0,74	0,01	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,92	3,31	0,60	0,00	1		1							0,99	0,99
	07:00	4,64	3,90	0,37	0,36	1		1				1		1	0,99	0,99
	08:00	4,46	3,56	0,50	0,40	1						1		2	0,99	0,99
	09:00	4,91	4,01	0,40	0,50	1						1		2	0,99	0,99
	10:00	5,32	3,95	0,38	0,99	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	5,51	4,11	0,40	1,01	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,75	4,24	0,50	1,00	1		1				1		1	0,99	0,99
	13:00	5,94	4,38	0,56	1,00	1		1						2	0,99	0,99
	14:00	6,36	4,67	0,68	1,00	1		1				1		1	0,99	0,99
	15:00	5,87	4,36	0,90	0,62	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	5,74	4,18	0,96	0,60	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,62	4,08	0,95	0,60	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,48	3,95	0,92	0,61	1		1						1	0,99	0,99
	19:00	5,50	4,08	0,90	0,52	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	5,65	4,25	0,88	0,52	1		1						1	0,99	0,99
	21:00	6,12	4,74	0,86	0,52	1		1						1	0,99	0,99
	22:00	5,88	4,77	0,69	0,43	1		1					1		0,99	0,99
	23:00	5,56	4,49	0,66	0,41	1		1						1	0,99	0,99

Παρατηρήσεις

1. Ένα μισθωμένο Η/Ζ (600kW) είναι εκτός λόγω βλάβης
2. Πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G1 στο διάστημα 03:10 έως 03:50 και της G3 στο διάστημα 03:50 έως 04:25.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 30/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	5,21	4,50	0,69	0,02	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	4,75	3,97	0,74	0,03	1					1		1		0,99	0,99
	02:00	4,75	4,15	0,88	-0,28	1				1	1		1		0,99	0,99
	03:00	4,80	4,64	0,72	-0,55	1				1			1		0,99	0,99
	04:00	4,66	4,44	0,78	-0,56	1				1			1		0,99	0,99
	05:00	4,55	4,28	0,82	-0,56	1							1		0,99	0,99
	06:00	4,45	4,12	0,88	-0,55	1							1		0,99	0,99
	07:00	4,69	4,45	0,80	-0,56	1							1		0,99	0,99
	08:00	4,82	4,33	0,85	-0,35	1							1	1	0,99	0,99
	09:00	4,70	3,78	0,87	0,05	1							1	1	0,99	0,99
	10:00	5,01	3,67	0,93	0,42	1		1						1	0,99	0,99
	11:00	5,26	3,92	0,88	0,46	1		1						1	0,99	0,99
	12:00	5,51	3,93	0,92	0,66	1		1						1	0,99	0,99
	13:00	5,82	4,24	0,91	0,66	1		1			1			1	0,99	0,99
	14:00	5,65	3,87	0,91	0,88	1		1			1				0,99	0,99
	15:00	5,45	3,57	0,92	0,96	1		1			1				0,99	0,99
	16:00	5,39	3,51	0,91	0,96	1		1			1				0,99	0,99
	17:00	5,35	3,49	0,92	0,95	1		1			1				0,99	0,99
	18:00	5,38	3,50	0,91	0,97	1		1			1				0,99	0,99
	19:00	5,42	3,66	0,91	0,85	1		1			1				0,99	0,99
	20:00	5,63	3,90	0,88	0,85	1		1			1				0,99	0,99
	21:00	5,99	4,22	0,90	0,86	1		1			1	1			0,99	0,99
	22:00	5,61	4,03	0,91	0,67	1		1			1	1			0,99	0,99
	23:00	5,30	3,74	0,92	0,64	1		1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα μισθωμένο Η/Ζ (600kW) είναι εκτός λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 31/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	4,86	3,89	0,90	0,08	1		1			1	1			0,99	0,99
	01:00	4,52	3,59	0,89	0,04	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	4,29	3,35	0,89	0,05	1		1		1					0,99	0,99
	03:00	4,03	3,12	0,87	0,04	1		1		1					0,99	0,99
	04:00	3,81	2,86	0,93	0,03	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,71	2,74	0,92	0,04	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,68	2,72	0,92	0,04	1		1				1			0,99	0,99
	07:00	3,88	2,93	0,92	0,03	1		1							0,99	0,99
	08:00	4,25	3,29	0,92	0,04	1		1						1	0,99	0,99
	09:00	4,53	3,24	0,91	0,39	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,92	3,12	0,89	0,91	1								2	0,99	0,99
	11:00	4,92	3,01	0,89	1,03	1					1			1	0,99	0,99
	12:00	4,99	3,07	0,90	1,02	1					1			1	0,99	0,99
	13:00	5,12	3,18	0,91	1,03	1					1			1	0,99	0,99
	14:00	5,53	3,59	0,92	1,03	1		1			1			1	0,99	0,99
	15:00	5,07	3,37	0,88	0,81	1		1			1				0,99	0,99
	16:00	4,94	3,53	0,90	0,51	1		1			1				0,99	0,99
	17:00	4,92	3,52	0,89	0,50	1		1			1				0,99	0,99
	18:00	5,05	3,65	0,90	0,50	1		1			1				0,99	0,99
	19:00	5,17	3,76	0,90	0,51	1		1			1				0,99	0,99
	20:00	5,38	3,89	0,89	0,61	1		1			1	1			0,99	0,99
	21:00	5,65	4,17	0,86	0,62	1		1			1	1			0,99	0,99
	22:00	5,38	4,08	0,80	0,50	1		1			1	1			0,99	0,99
	23:00	5,04	3,84	0,80	0,40	1		1				1			0,60	0,60

Παρατηρήσεις

Δύο μισθωμένα Η/Ζ τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 1/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	4,73	3,93	0,79	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	01:00	4,35	3,52	0,82	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	02:00	4,12	3,40	0,72	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	03:00	3,89	3,22	0,66	0,00	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,79	3,13	0,66	0,00	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,67	3,00	0,67	0,00	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,68	2,97	0,71	0,00	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,90	3,13	0,77	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	08:00	4,27	3,47	0,80	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	09:00	4,61	3,48	0,78	0,35	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,89	3,46	0,73	0,69	1					1			2	0,99	0,99
	11:00	5,11	3,72	0,78	0,60	1		1			1			2	0,99	0,99
	12:00	5,31	3,92	0,79	0,61	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,38	3,95	0,82	0,61	1		1						2	0,99	0,99
	14:00	5,42	4,05	0,77	0,61	1		1			1			1	0,99	0,99
	15:00	5,22	3,99	0,82	0,41	1		1			1				0,99	0,99
	16:00	5,06	3,87	0,78	0,40	1		1			1				0,99	0,99
	17:00	5,10	3,80	0,89	0,41	1		1			1				0,99	0,99
	18:00	5,24	3,90	0,94	0,41	1		1			1				0,99	0,99
	19:00	5,35	4,06	0,89	0,40	1		1			1	1			0,99	0,99
	20:00	5,52	4,28	0,84	0,40	1		1			1	1			0,99	0,99
	21:00	5,76	4,53	0,83	0,40	1		1			1	1			0,99	0,99
	22:00	5,54	4,44	0,69	0,41	1		1			1	1			0,99	0,99
	23:00	5,14	4,51	0,62	0,02	1		1			1	1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Δύο μισθωμένα Η/Ζ τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 2/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	4,84	4,34	0,49	0,01	1		1			1	1			0,99	0,99
	01:00	4,55	4,02	0,52	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	4,28	3,73	0,55	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	4,05	3,57	0,47	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	3,84	3,41	0,44	0,00	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,81	3,44	0,37	0,00	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,78	3,34	0,43	0,00	1		1		1					0,99	0,99
	07:00	4,06	3,65	0,40	0,00	1		1		1				1	0,99	0,99
	08:00	4,39	3,99	0,40	0,00	1		1		1				1	0,99	0,99
	09:00	4,71	4,31	0,40	0,00	1		1		1				1	0,99	0,99
	10:00	5,07	4,70	0,37	0,00	1		1		1	1			2	0,99	0,99
	11:00	5,29	4,95	0,33	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	12:00	5,51	5,16	0,35	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	13:00	5,59	4,87	0,36	0,36	1		1			1			2	0,99	0,99
	14:00	5,66	4,79	0,47	0,40	1		1			1		1	1	0,98	0,98
	15:00	5,40	4,46	0,55	0,40	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	5,29	4,21	0,68	0,40	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,20	4,06	0,74	0,40	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,28	4,04	0,83	0,40	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,43	4,01	0,82	0,60	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	5,63	4,26	0,76	0,61	1		1					1		0,99	0,99
	21:00	5,88	4,61	0,67	0,60	1		1					1		0,99	0,99
	22:00	5,55	4,54	0,60	0,41	1		1					1		0,99	0,99
	23:00	5,17	4,24	0,53	0,40	1		1					1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Δύο μισθωμένα Η/Ζ τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 3/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	4,77	4,34	0,42	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	4,41	3,98	0,43	0,00	1		1					1		0,98	0,98
	02:00	4,12	3,71	0,40	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	3,88	3,42	0,45	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	3,76	3,47	0,28	0,00	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,66	3,38	0,28	0,00	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,63	3,35	0,28	0,00	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,86	3,46	0,40	0,00	1		1		1					0,99	0,99
	08:00	4,19	3,85	0,34	0,00	1		1		1				1	0,99	0,99
	09:00	4,67	4,27	0,40	0,00	1		1		1				1	0,99	0,99
	10:00	4,94	4,65	0,29	0,00	1		1		1				2	0,99	0,99
	11:00	5,21	4,95	0,25	0,01	1		1		1	1			2	0,99	0,99
	12:00	5,46	5,09	0,34	0,03	1		1			1			2	0,99	0,99
	13:00	5,66	4,90	0,36	0,40	1		1			1			2	0,99	0,99
	14:00	5,71	5,08	0,23	0,40	1		1			1		1	1	0,99	0,99
	15:00	5,44	4,80	0,24	0,40	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	5,35	4,62	0,33	0,40	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,37	4,60	0,37	0,40	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,43	4,60	0,42	0,41	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,41	4,25	0,56	0,60	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	5,65	4,52	0,53	0,60	1		1					1		0,99	0,99
	21:00	5,87	4,91	0,36	0,60	1		1					1		0,99	0,99
	22:00	5,67	5,06	0,21	0,40	1		1					1		0,99	0,99
	23:00	5,35	4,73	0,21	0,40	1		1					1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Δύο μισθωμένα Η/Ζ τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 4/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	4,93	4,48	0,44	0,02	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	4,58	3,99	0,59	0,00	1		1					1		0,98	0,98
	02:00	4,32	3,90	0,42	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	4,12	3,86	0,26	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	3,95	3,63	0,33	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	05:00	3,90	3,52	0,38	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	06:00	3,91	3,45	0,45	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	07:00	4,07	3,61	0,46	0,00	1		1		1				1	0,99	0,99
	08:00	4,40	4,05	0,35	0,00	1		1		1				1	0,99	0,99
	09:00	4,78	4,46	0,31	0,01	1		1		1				2	0,99	0,99
	10:00	4,97	4,77	0,19	0,00	1		1		1	1			2	0,99	0,99
	11:00	5,30	4,77	0,16	0,36	1		1			1			2	0,99	0,99
	12:00	5,55	4,83	0,12	0,60	1		1			1			2	0,99	0,99
	13:00	5,77	5,21	0,16	0,40	1		1					1	1	0,99	0,99
	14:00	5,79	5,22	0,17	0,40	1		1		1			1		0,99	0,99
	15:00	5,65	4,88	0,37	0,40	1		1		1			1		0,99	0,99
	16:00	5,63	4,70	0,52	0,40	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,63	4,64	0,59	0,40	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,66	4,51	0,76	0,40	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,67	4,53	0,74	0,40	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	5,92	4,74	0,78	0,40	1		1					1		0,99	0,99
	21:00	6,25	5,10	0,75	0,41	1		1					1		0,99	0,99
	22:00	6,05	4,81	0,83	0,40	1		1					1		0,99	0,99
	23:00	5,79	4,95	0,82	0,02	1		1					1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Δύο μισθωμένα Η/Ζ τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 5/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	5,43	4,67	0,76	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	5,08	4,46	0,63	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	4,79	4,18	0,61	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	03:00	4,53	3,78	0,74	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	4,38	3,78	0,60	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	05:00	4,23	3,65	0,59	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	06:00	4,22	3,52	0,69	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	07:00	4,46	3,82	0,63	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	08:00	4,88	4,44	0,44	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99
	09:00	5,21	4,85	0,35	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99
	10:00	5,62	5,10	0,52	0,01	1		1			1			1	0,99	0,99
	11:00	5,86	5,46	0,39	0,01	1		1			1		1	1	0,99	0,99
	12:00	6,15	5,49	0,64	0,01	1		1					1	1	0,99	0,99
	13:00	6,47	5,65	0,82	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	14:00	6,40	5,65	0,74	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	15:00	6,24	5,64	0,60	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	16:00	6,16	5,61	0,55	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	17:00	6,05	5,29	0,75	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	18:00	5,89	5,05	0,85	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	19:00	5,90	5,14	0,77	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	20:00	6,18	5,55	0,63	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	21:00	6,50	5,68	0,82	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	22:00	6,26	5,49	0,77	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	23:00	5,96	5,20	0,76	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Δύο μισθωμένα Η/Ζ τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη 6/8/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη	00:00	5,66	4,88	0,77	0,01	1		1					1		0,99	0,99	0,00
	01:00	5,22	4,48	0,73	0,01	1		1					1		0,99	0,99	0,00
	02:00	4,86	4,18	0,68	0,00	1		1					1		0,99	0,99	0,00
	03:00	4,56	3,80	0,76	0,00	1		1			1				0,99	0,99	0,00
	04:00	4,48	3,79	0,69	0,00	1		1			1				0,99	0,99	0,00
	05:00	4,35	3,67	0,68	0,00	1		1			1				0,99	0,99	0,00
	06:00	4,25	3,81	0,44	0,00	1		1			1				0,99	0,99	0,00
	07:00	4,23	3,73	0,50	0,00	1		1			1				0,99	0,99	0,00
	08:00	4,89	4,30	0,59	0,00	1		1						1	0,99	0,99	0,00
	09:00	5,15	4,54	0,62	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99	0,00
	10:00	5,52	4,87	0,65	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99	0,00
	11:00	5,68	5,11	0,57	0,00	1		1			1	1		1	0,99	0,99	0,00
	12:00	5,80	5,30	0,50	0,00	1		1			1	1		1	0,99	0,99	0,00
	13:00	5,97	5,35	0,62	0,00	1		1			1	1		1	0,99	0,99	0,00
	14:00	5,42	4,70	0,72	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	0,00
	15:00	5,91	5,09	0,82	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99	0,00
	16:00	5,44	4,58	0,85	0,01	1		1			1	1			0,99	0,99	0,00
	17:00	5,81	5,01	0,80	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	0,00
	18:00	5,85	4,93	0,90	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99	0,00
	19:00	5,82	4,85	0,96	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99	0,00
	20:00	6,07	5,24	0,83	0,00	1		1			1	0,00	1	1	0,99	0,99	0,00
	21:00	6,28	5,56	0,71	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	0,00
	22:00	6,00	5,26	0,73	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	0,00
	23:00	5,60	4,89	0,72	0,00	1		1					1		0,99	0,99	0,00

Παρατηρήσεις

Δύο μισθωμένα Η/Ζ τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 7/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	5,17	4,49	0,68	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	4,83	4,16	0,67	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	4,59	3,94	0,65	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	03:00	4,38	3,74	0,64	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	04:00	4,23	3,58	0,66	0,00	1							1		0,99	0,99
	05:00	4,21	3,52	0,68	0,00	1							1		0,99	0,99
	06:00	4,18	3,47	0,70	0,01	1							1		0,99	0,99
	07:00	4,43	3,82	0,61	0,00	1							1		0,99	0,99
	08:00	4,82	4,43	0,40	0,00	1						1	1		0,99	0,99
	09:00	5,22	4,59	0,63	0,00	1						1	1		0,99	0,99
	10:00	5,55	4,94	0,61	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	11:00	5,88	5,23	0,64	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	12:00	6,12	5,48	0,64	0,00	1		1			1		1	1	0,99	0,99
	13:00	6,29	5,59	0,68	0,01	1		1			1		1	1	0,99	0,99
	14:00	6,24	5,38	0,84	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99
	15:00	6,15	5,29	0,85	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	16:00	6,09	5,25	0,85	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	17:00	5,93	5,16	0,74	0,03	1		1			1		1		0,99	0,99
	18:00	5,91	5,13	0,73	0,05	1		1			1		1		0,99	0,99
	19:00	5,87	5,03	0,80	0,04	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	6,21	5,35	0,84	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	21:00	6,48	5,62	0,85	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	22:00	6,14	5,19	0,94	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	23:00	5,68	4,73	0,93	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Δύο μισθωμένα Η/Ζ τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 8/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	5,33	4,37	0,94	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	4,99	4,05	0,93	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	4,62	3,68	0,93	0,01	1							1		0,99	0,99
	03:00	4,37	3,42	0,94	0,01	1							1		0,99	0,99
	04:00	4,17	3,21	0,94	0,02	1							1		0,99	0,99
	05:00	4,01	3,05	0,95	0,02	1							1		0,99	0,99
	06:00	3,96	2,99	0,95	0,02	1		1							0,99	0,98
	07:00	4,23	3,27	0,94	0,02	1		1							0,99	0,99
	08:00	4,49	3,54	0,94	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	09:00	4,76	3,82	0,94	0,00	1						1		2	0,99	0,99
	10:00	5,14	4,20	0,94	0,00	1						1		2	0,99	0,99
	11:00	5,34	4,41	0,92	0,00	1						1		2	0,99	0,99
	12:00	5,51	4,58	0,93	0,00	1					1			2	0,99	0,99
	13:00	5,60	4,66	0,94	0,00	1					1			2	0,99	0,99
	14:00	5,66	4,76	0,90	0,00	1					1		1	1	0,99	0,99
	15:00	5,49	4,59	0,90	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	5,40	4,48	0,92	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,45	4,52	0,93	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,58	4,65	0,92	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,72	4,82	0,89	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	6,01	5,13	0,88	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	21:00	6,23	5,35	0,88	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	22:00	5,92	5,08	0,83	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	23:00	5,65	4,95	0,70	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Στις 06:00 εντάχθηκε η μονάδα G3 προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες στην μονάδα G8

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 9/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 H/Z Ενοικ + 5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	5,21	4,53	0,68	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	4,80	4,25	0,54	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	4,54	3,93	0,60	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	03:00	4,27	3,53	0,74	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	4,13	3,25	0,89	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	05:00	3,98	3,03	0,96	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	06:00	3,93	2,96	0,96	0,00	1		1							0,99	0,99
	07:00	4,17	3,20	0,96	0,00	1		1							0,99	0,99
	08:00	4,56	3,68	0,87	0,00	1								2	0,99	0,99
	09:00	5,02	4,21	0,81	0,00	1					1			2	0,99	0,99
	10:00	5,18	4,39	0,79	0,00	1					1			2	0,99	0,99
	11:00	5,51	4,77	0,74	0,00	1					1			2	0,99	0,99
	12:00	5,73	4,99	0,73	0,00	1							1	2	0,99	0,99
	13:00	6,00	5,19	0,81	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	14:00	6,00	5,15	0,85	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	15:00	5,76	4,83	0,94	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	5,71	4,76	0,95	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,74	4,85	0,90	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,77	4,84	0,93	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,86	4,93	0,93	0,00	1		1	1				1		0,99	0,99
	20:00	6,22	5,26	0,93	0,03	1		1			1		1		0,99	0,99
	21:00	6,40	5,46	0,93	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99
	22:00	6,07	5,12	0,93	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99
	23:00	5,77	4,96	0,80	0,02	1		1			1			1		0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 10/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	5,38	4,67	0,69	0,03	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	5,03	4,36	0,65	0,02	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	4,70	3,79	0,89	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99
	03:00	4,47	3,50	0,94	0,03	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	4,27	3,24	0,98	0,05	1		1			1				0,99	0,99
	05:00	4,10	3,12	0,95	0,03	1		1							0,99	0,99
	06:00	4,05	3,08	0,94	0,03	1		1							0,99	0,99
	07:00	4,20	3,23	0,94	0,04	1		1						1	0,99	0,99
	08:00	4,50	3,52	0,94	0,04	1								2	0,99	0,99
	09:00	4,93	3,96	0,93	0,04	1					1			2	0,99	0,99
	10:00	5,25	4,27	0,93	0,04	1					1			2	0,99	0,99
	11:00	5,55	4,58	0,93	0,04	1					1			2	0,99	0,99
	12:00	5,72	4,92	0,77	0,03	1					1	1		2	0,99	0,99
	13:00	5,96	5,04	0,89	0,03	1					1		1	2	0,93	0,99
	14:00	6,02	5,07	0,93	0,03	1		1					1		0,99	0,99
	15:00	5,79	4,86	0,89	0,03	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	5,82	4,86	0,93	0,03	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,82	4,83	0,94	0,06	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,85	4,87	0,93	0,05	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,80	4,83	0,93	0,05	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	6,25	5,25	0,94	0,07	1		1			1		1		0,99	0,99
	21:00	6,37	5,35	0,93	0,08	1		1			1		1		0,99	0,99
	22:00	6,00	5,03	0,91	0,06	1		1			1		1		0,99	0,99
	23:00	3,33	3,15	0,18	0,00	1		1					1		0,27	0,23

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 11/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	4,73	4,09	0,41	0,23	1		1			1		1		0,41	0,48
	01:00	4,73	3,70	0,98	0,05	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	4,32	3,28	0,98	0,06	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	4,05	3,02	0,98	0,05	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,92	2,92	0,95	0,05	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,79	2,77	0,96	0,06	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,73	2,71	0,96	0,06	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,92	2,92	0,94	0,06	1		1							0,99	0,99
	08:00	4,25	3,25	0,94	0,05	1		1						1	0,99	0,99
	09:00	4,66	3,68	0,94	0,04	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,96	3,98	0,94	0,04	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	5,20	4,23	0,93	0,04	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,51	4,55	0,92	0,04	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,77	4,93	0,81	0,03	1		1					1	1	0,99	0,99
	14:00	5,93	5,01	0,87	0,05	1		1			1		1		0,99	0,99
	15:00	5,80	4,83	0,92	0,05	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	5,73	4,78	0,92	0,03	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,70	4,81	0,84	0,04	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,72	4,81	0,88	0,03	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,73	4,88	0,81	0,03	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	6,07	5,26	0,79	0,03	1		1			1		1		0,99	0,99
	21:00	6,38	5,61	0,76	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	22:00	6,15	5,27	0,85	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99
	23:00	5,82	4,92	0,89	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 12/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	5,51	4,65	0,83	0,03	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	5,11	4,34	0,74	0,03	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	4,79	3,99	0,77	0,03	1		1			1		1		0,99	0,99
	03:00	4,43	3,65	0,72	0,05	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	4,26	3,49	0,72	0,05	1		1			1				0,99	0,99
	05:00	4,17	3,41	0,72	0,05	1		1			1				0,99	0,99
	06:00	4,11	3,42	0,65	0,04	1		1			1				0,99	0,99
	07:00	4,46	3,82	0,62	0,02	1		1			1			1	0,99	0,99
	08:00	4,85	4,33	0,52	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	09:00	5,35	4,88	0,46	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	10:00	5,85	5,40	0,45	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	11:00	6,16	5,66	0,49	0,01	1		1			1			2	0,99	0,99
	12:00	6,34	5,59	0,53	0,22	1		1			1			2	0,99	0,99
	13:00	6,52	5,53	0,58	0,41	1		1			1		1	2	0,99	0,99
	14:00	6,63	5,60	0,62	0,40	1		1			1		1		0,99	0,99
	15:00	6,47	5,25	0,81	0,40	1		1			1		1		0,99	0,99
	16:00	6,47	5,16	0,90	0,41	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	6,40	5,09	0,90	0,41	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	6,28	4,93	0,94	0,41	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	6,26	5,01	0,84	0,40	1		1					1	1	0,99	0,99
	20:00	6,69	5,46	0,82	0,41	1		1			1			2	0,99	0,99
	21:00	6,92	5,55	0,77	0,60	1		1			1			2	0,99	0,99
	22:00	6,61	5,48	0,72	0,40	1		1			1			2	0,99	0,99
	23:00	6,33	5,24	0,69	0,40	1		1			1			2	0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 13/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	5,99	5,29	0,69	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	5,72	5,06	0,66	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	5,50	4,85	0,66	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	03:00	5,21	4,61	0,60	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	04:00	4,99	4,44	0,54	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	05:00	4,79	4,35	0,44	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	06:00	4,76	4,48	0,27	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	07:00	4,92	4,52	0,09	0,31	1		1						2	0,98	0,98
	08:00	5,33	4,86	0,07	0,40	1		1						2	0,99	0,99
	09:00	5,74	5,31	0,03	0,40	1		1			1			2	0,99	0,99
	10:00	6,13	5,68	0,04	0,40	1		1			1			2	0,99	0,99
	11:00	6,49	6,01	0,08	0,40	1		1			1			2	0,99	0,99
	12:00	6,58	5,83	0,15	0,60	1		1			1			2	0,99	0,99
	13:00	6,79	5,96	0,23	0,60	1		1			1		1	1	0,99	0,99
	14:00	6,82	5,99	0,23	0,60	1		1			1		1		0,99	0,99
	15:00	6,72	5,89	0,23	0,60	1		1			1		1		0,99	0,99
	16:00	6,60	5,68	0,32	0,60	1		1			1		1		0,99	0,99
	17:00	6,51	5,41	0,50	0,60	1		1			1		1		0,99	0,99
	18:00	6,49	5,26	0,63	0,60	1		1			1		1		0,99	0,99
	19:00	6,43	5,15	0,68	0,60	1		1					1	1	0,99	0,99
	20:00	6,81	5,57	0,64	0,60	1		1					1	2	0,99	0,99
	21:00	7,08	5,91	0,57	0,60	1		1					1	2	0,99	0,99
	22:00	6,72	5,52	0,60	0,60	1		1					1	2	0,99	0,99
	23:00	6,39	5,49	0,50	0,40	1		1			1		1	1	0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 14/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	6,09	5,63	0,45	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	5,71	5,36	0,35	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	5,35	5,06	0,29	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	03:00	5,07	4,86	0,20	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	04:00	4,90	4,77	0,13	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	05:00	4,68	4,52	0,17	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	06:00	4,59	4,39	0,20	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	07:00	4,77	4,34	0,43	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	08:00	5,25	4,23	0,67	0,36	1		1						2	0,99	0,99
	09:00	5,77	4,41	0,58	0,79	1		1						2	0,99	0,99
	10:00	6,22	5,11	0,30	0,80	1		1			1			2	0,99	0,99
	11:00	6,38	5,15	0,23	1,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	12:00	6,42	4,95	0,46	1,01	1		1			1			2	0,99	0,99
	13:00	6,76	5,04	0,72	1,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	14:00	6,77	5,04	0,72	1,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	15:00	6,63	4,88	0,75	1,00	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	6,51	4,80	0,71	1,00	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	6,42	4,60	0,83	1,00	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	6,42	4,47	0,95	1,00	1		1						2	0,99	0,99
	19:00	6,50	4,56	0,94	1,00	1		1						2	0,99	0,99
	20:00	6,88	4,96	0,92	1,01	1		1			1			2	0,99	0,99
	21:00	7,12	5,21	0,91	1,01	1		1			1			2	0,99	0,99
	22:00	6,88	4,99	0,88	1,01	1		1					1	1	0,99	0,99
	23:00	6,64	4,86	0,78	1,00	1		1					1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 15/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	6,39	5,25	0,72	0,42	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	6,12	5,43	0,68	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	5,87	5,11	0,76	0,00	1		1			1	1	1		0,86	0,99
	03:00	5,56	4,78	0,78	0,00	1		1			1	1	1		0,81	0,99
	04:00	5,27	4,51	0,77	0,00	1		1			1	1	1		0,89	0,99
	05:00	5,10	4,28	0,82	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	06:00	5,04	4,12	0,92	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	07:00	5,11	4,30	0,81	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	08:00	5,46	4,62	0,84	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	09:00	5,83	4,71	0,76	0,36	1		1					1	1	0,99	0,99
	10:00	6,04	4,77	0,66	0,60	1		1					1	1	0,99	0,99
	11:00	6,21	4,99	0,61	0,61	1		1					1	1	0,99	0,99
	12:00	6,32	4,84	0,68	0,80	1		1					1	1	0,99	0,99
	13:00	6,47	4,94	0,73	0,81	1		1			1		1		0,99	0,99
	14:00	6,43	5,05	0,77	0,61	1		1			1		1		0,99	0,99
	15:00	6,31	4,92	0,79	0,61	1		1			1		1		0,99	0,99
	16:00	6,13	4,86	0,86	0,41	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	6,18	4,97	0,82	0,40	1		1					1	1	0,99	0,99
	18:00	6,07	4,79	0,89	0,40	1		1						2	0,99	0,99
	19:00	6,02	4,71	0,90	0,41	1		1						2	0,99	0,99
	20:00	6,26	5,04	0,80	0,42	1		1			1			2	0,99	0,99
	21:00	6,50	4,88	0,83	0,80	1		1			1			2	0,99	0,99
	22:00	6,35	4,68	0,85	0,81	1		1					1		0,94	0,99
	23:00	6,12	4,56	0,95	0,61	1		1					1		0,96	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 16/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	5,85	4,31	0,93	0,61	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	5,53	3,99	0,93	0,61	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	5,27	3,93	0,92	0,41	1		1					1		0,99	0,99
	03:00	5,08	4,18	0,88	0,02	1		1					1		0,99	0,99
	04:00	4,91	4,07	0,82	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	05:00	4,72	3,94	0,77	0,02	1		1					1		0,99	0,99
	06:00	4,60	3,78	0,80	0,02	1		1					1		0,99	0,99
	07:00	4,75	3,87	0,86	0,02	1		1						1	0,99	0,99
	08:00	5,08	4,21	0,85	0,02	1		1						2	0,99	0,99
	09:00	5,50	4,59	0,89	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	10:00	5,96	5,00	0,94	0,02	1		1			1			2	0,99	0,99
	11:00	6,12	4,92	0,82	0,37	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	6,30	4,42	0,87	1,00	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	6,55	4,57	0,95	1,03	1		1					1	1	0,99	0,99
	14:00	6,63	4,67	0,93	1,03	1		1					1		0,99	0,99
	15:00	6,42	4,47	0,93	1,03	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	6,16	4,21	0,93	1,02	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	6,09	4,15	0,92	1,02	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	6,07	4,32	0,93	0,82	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	6,17	4,42	0,93	0,82	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	6,54	4,80	0,91	0,82	1		1					1	1	0,99	0,99
	21:00	6,71	5,00	0,90	0,81	1		1					1	1	0,99	0,99
	22:00	6,36	4,84	0,87	0,66	1		1					1	1	0,99	0,99
	23:00	6,06	5,13	0,75	0,18	1		1			1		1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 17/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	5,70	4,79	0,89	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	5,34	4,36	0,95	0,02	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	5,05	4,21	0,82	0,02	1		1					1		0,99	0,99
	03:00	4,74	3,85	0,88	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	04:00	4,51	3,63	0,88	0,00	1					1		1		0,98	0,98
	05:00	4,31	3,49	0,80	0,01	1					1		1		0,99	0,99
	06:00	4,23	3,36	0,86	0,00	1							1		0,99	0,99
	07:00	4,37	3,40	0,95	0,02	1								2	0,99	0,99
	08:00	4,60	3,64	0,94	0,02	1								2	0,99	0,99
	09:00	4,97	3,98	0,97	0,02	1				1				2	0,99	0,99
	10:00	5,32	4,40	0,90	0,02	1					1			2	0,99	0,99
	11:00	5,66	4,80	0,84	0,01	1		1			1			2	0,99	0,99
	12:00	5,91	4,60	0,93	0,38	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	6,04	4,83	0,79	0,42	1		1					1	2	0,99	0,99
	14:00	6,00	4,71	0,87	0,42	1		1					1		0,99	0,99
	15:00	5,90	4,55	0,92	0,42	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	5,86	4,51	0,91	0,43	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,78	4,41	0,95	0,43	1		1						2	0,99	0,99
	18:00	4,91	3,67	0,82	0,42	1		1						2	0,98	0,97
	19:00	3,58	2,11	0,93	0,54	1		1							0,96	0,96
	20:00	5,22	3,74	0,91	0,57	1		1						1	0,94	0,93
	21:00	6,54	4,83	0,91	0,80	1		1			1	1		1	0,99	0,99
	22:00	5,96	3,88	0,92	1,16	1		1						1	0,99	0,99
	23:00	5,54	4,13	0,91	0,50	1		1						1	0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 18/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	5,17	4,25	0,91	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	4,78	3,92	0,86	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	4,53	3,62	0,91	0,00	1		1					1		0,98	0,98
	03:00	4,26	3,31	0,94	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	04:00	4,04	3,28	0,76	0,00	1							1		0,99	0,99
	05:00	3,94	3,30	0,64	0,00	1							1		0,99	0,99
	06:00	3,87	3,24	0,63	0,00	1							1		0,99	0,99
	07:00	4,05	3,35	0,69	0,00	1							1		0,99	0,99
	08:00	4,41	3,57	0,84	0,00	1							1		0,99	0,99
	09:00	4,71	3,81	0,90	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	10:00	5,05	4,23	0,82	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	11:00	5,36	4,57	0,79	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	12:00	5,56	4,78	0,77	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	13:00	5,64	4,90	0,74	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	14:00	5,57	4,86	0,70	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	15:00	5,41	4,66	0,75	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	5,29	4,57	0,72	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,31	4,59	0,72	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,45	4,26	0,58	0,61	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,50	3,89	0,61	1,00	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	5,93	4,34	0,52	1,07	1		1					1		0,99	0,99
	21:00	6,11	4,31	0,59	1,20	1		1					1		0,99	0,99
	22:00	5,68	4,17	0,50	1,01	1		1					1		0,99	0,99
	23:00	5,28	3,98	0,30	1,00	1		1					1		0,98	0,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 19/8/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	4,91	4,49	0,36	0,07	1		1					1		0,98	0,99	
	01:00	4,59	4,32	0,27	0,00	1		1					1		0,99	0,99	
	02:00	4,30	3,88	0,42	0,00	1		1					1		0,99	0,99	
	03:00	4,10	3,49	0,61	0,00	1		1					1		0,99	0,99	
	04:00	3,97	3,50	0,47	0,00	1							1		0,99	0,99	
	05:00	3,87	3,54	0,33	0,00	1							1		0,99	0,99	
	06:00	3,85	3,66	0,19	0,00	1							1		0,99	0,99	
	07:00	4,08	3,84	0,23	0,01	1							1		0,99	0,99	
	08:00	4,52	4,42	0,11	0,00	1					1		1		0,99	0,99	
	09:00	4,99	4,90	0,09	0,00	1						1		1		0,99	0,99
	10:00	5,47	5,40	0,07	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
	11:00	5,76	5,69	0,07	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
	12:00	5,92	5,82	0,09	0,01	1		1			1		1	1	0,99	0,99	
	13:00	6,09	5,55	0,18	0,36	1		1					1	2	0,99	0,99	
	14:00	6,07	5,46	0,20	0,41	1		1					1	2	0,99	0,99	
	15:00	5,95	5,41	0,15	0,40	1		1					1	1	0,99	0,99	
	16:00	5,72	4,94	0,19	0,60	1		1					1	1	0,99	0,99	
	17:00	5,60	4,67	0,33	0,60	1		1					1	1	0,99	0,99	
	18:00	5,58	4,79	0,19	0,60	1		1					1	1	0,99	0,99	
	19:00	5,76	4,88	0,08	0,80	1		1					1	1	0,99	0,99	
	20:00	6,30	5,25	0,06	1,00	1		1					1	1	0,99	0,99	
	21:00	6,35	5,25	0,09	1,00	1		1					1	1	0,99	0,99	
	22:00	5,99	5,06	0,13	0,80	1		1					1	1	0,99	0,99	
	23:00	5,54	4,98	0,15	0,41	1		1					1		0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 20/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	5,16	4,88	0,27	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	4,77	4,52	0,25	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	4,46	4,36	0,10	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	03:00	4,21	4,09	0,12	0,00	1					1		1		0,98	0,98
	04:00	4,02	3,92	0,10	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	05:00	3,85	3,81	0,03	0,00	1					1		1		0,98	0,98
	06:00	3,87	3,86	0,01	0,00	1					1		1		0,98	0,98
	07:00	4,14	4,14	0,00	0,00	1					1		1	1	0,98	0,97
	08:00	4,55	4,55	0,00	0,00	1							1	2	0,99	0,99
	09:00	5,10	5,10	0,00	0,00	1					1		1	2	0,99	0,99
	10:00	5,48	5,48	0,00	0,00	1					1		1	2	0,99	0,99
	11:00	5,77	5,77	0,00	0,00	1					1		1	2	0,99	0,99
	12:00	6,02	5,66	0,00	0,36	1							1	2	0,99	0,99
	13:00	6,18	5,77	0,01	0,40	1					1		1	2	0,99	0,99
	14:00	6,20	5,76	0,04	0,40	1		1			1		1		0,99	0,99
	15:00	6,03	5,60	0,03	0,40	1		1			1		1		0,99	0,99
	16:00	5,92	5,51	0,02	0,40	1		1			1		1		0,99	0,99
	17:00	5,66	5,25	0,02	0,40	1		1			1		1		0,99	0,99
	18:00	5,66	5,25	0,01	0,40	1		1			1		1		0,99	0,99
	19:00	5,89	5,48	0,01	0,40	1		1			1		1		0,99	0,99
	20:00	6,38	5,91	0,07	0,40	1		1					1	1	0,99	0,99
	21:00	6,55	5,38	0,01	1,16	1		1					1	1	0,99	0,99
	22:00	6,13	5,31	0,00	0,82	1		1			1		1	1	0,99	0,99
	23:00	5,70	5,28	0,00	0,41	1		1			1		1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 21/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	5,35	5,33	0,00	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	4,92	4,92	0,00	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	4,62	4,62	0,01	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	03:00	4,39	4,39	0,00	0,00	1		1					1		0,95	0,94
	04:00	4,20	4,20	0,00	0,00			1			1	1	1		0,98	0,98
	05:00	4,11	4,11	0,00	0,00			1			1	1	1		0,94	0,93
	06:00	4,02	3,98	0,04	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	07:00	4,20	4,18	0,02	0,00			1			1		1	1	0,99	0,99
	08:00	4,67	4,67	0,00	0,00			1					1	2	0,99	0,99
	09:00	5,14	5,14	0,00	0,00			1					1	2	0,99	0,99
	10:00	5,49	5,49	0,00	0,00			1			1		1	2	0,99	0,99
	11:00	5,87	5,79	0,07	0,00			1			1		1	2	0,99	0,99
	12:00	6,15	6,01	0,14	0,00			1			1		1	2	0,99	0,99
	13:00	6,22	5,60	0,62	0,00			1			1		1	2	0,99	0,99
	14:00	6,10	5,28	0,82	0,01	1		1					1	2	0,99	0,99
	15:00	5,83	4,92	0,90	0,01	1		1					1	1	0,99	0,99
	16:00	5,59	4,63	0,96	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	17:00	5,55	4,58	0,97	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,43	4,48	0,95	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,66	4,74	0,92	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	6,18	5,34	0,84	0,01	1		1					1	1	0,99	0,99
	21:00	6,21	5,34	0,87	0,01	1		1					1	1	0,99	0,99
	22:00	5,74	4,84	0,90	0,01	1		1					1	1	0,97	0,99
	23:00	5,32	4,53	0,78	0,01	1		1				1		1		0,79

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 22/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	4,87	4,07	0,81	0,00	1		1					1		0,81	0,99
	01:00	4,59	3,61	0,98	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	4,28	3,30	0,98	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	4,08	3,10	0,98	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	3,96	2,99	0,97	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	05:00	3,89	2,95	0,92	0,01	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,84	3,04	0,81	0,00	1		1							0,99	0,99
	07:00	4,01	3,22	0,79	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	08:00	4,47	3,57	0,90	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	09:00	4,94	4,15	0,79	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	10:00	5,27	4,53	0,74	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	5,64	4,90	0,74	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,77	4,95	0,82	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,91	5,11	0,80	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	14:00	5,77	4,99	0,78	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	15:00	5,65	4,78	0,87	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	5,45	4,55	0,90	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,41	4,44	0,96	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,57	4,61	0,95	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,74	4,83	0,91	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	20:00	6,22	5,31	0,91	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	21:00	6,21	5,42	0,79	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	22:00	5,81	5,06	0,75	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	23:00	5,54	4,78	0,76	0,00	1		1					1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 23/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 H/Z Ενοικ + 5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	5,11	4,18	0,92	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	4,79	3,87	0,92	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	4,50	3,56	0,94	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	03:00	4,17	3,29	0,88	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	04:00	4,06	3,24	0,82	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	05:00	3,94	3,09	0,84	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	06:00	3,91	3,04	0,86	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	07:00	4,10	3,25	0,85	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	08:00	4,49	3,64	0,85	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	09:00	4,91	4,02	0,88	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	5,32	4,37	0,95	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	5,50	4,54	0,96	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,62	4,68	0,94	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,83	4,97	0,86	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	14:00	5,82	5,03	0,79	0,00	1		1					1	2	0,88	0,99
	15:00	5,74	4,95	0,78	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	5,63	4,80	0,83	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,59	4,80	0,79	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,68	4,85	0,84	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,81	4,94	0,87	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	20:00	6,24	5,45	0,79	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	21:00	6,22	5,46	0,75	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	22:00	5,85	5,07	0,78	0,00	1		1				1	1	1	0,99	0,99
	23:00	5,53	4,67	0,86	0,00	1		1				1	1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 24/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	5,18	4,32	0,86	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	4,88	4,09	0,79	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	4,60	3,78	0,82	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	03:00	4,36	3,58	0,78	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	04:00	4,12	3,48	0,64	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	05:00	4,01	3,36	0,66	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	06:00	4,00	3,50	0,50	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	07:00	4,12	3,55	0,58	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	08:00	4,55	3,92	0,63	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	09:00	4,94	4,28	0,65	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	10:00	5,17	4,47	0,71	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	5,42	4,80	0,62	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,62	5,01	0,60	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,93	5,11	0,81	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	14:00	6,04	5,37	0,67	0,01	1		1			1		1	2	0,88	0,99
	15:00	5,88	5,06	0,80	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	16:00	5,79	4,96	0,81	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	17:00	5,75	4,81	0,94	0,01	1		1					1	1	0,99	0,99
	18:00	5,71	4,82	0,89	0,01	1		1					1	1	0,99	0,99
	19:00	5,78	4,85	0,92	0,01	1		1					1	1	0,99	0,99
	20:00	6,16	5,20	0,96	0,01	1		1					1	1	0,99	0,99
	21:00	6,14	5,19	0,95	0,01	1		1					1	1	0,99	0,99
	22:00	5,71	4,78	0,92	0,01	1		1					1	1	0,99	0,99
	23:00	5,39	4,44	0,94	0,01	1		1					1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 25/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	5,02	4,14	0,87	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	4,66	3,73	0,93	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	4,41	3,47	0,94	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	4,22	3,26	0,95	0,00	1		1							0,99	0,99
	04:00	4,07	3,12	0,95	0,00	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,90	2,95	0,94	0,01	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,83	2,88	0,94	0,00	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,84	2,87	0,96	0,01	1		1							0,99	0,99
	08:00	4,16	3,20	0,95	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	09:00	4,48	3,53	0,96	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,65	3,70	0,95	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	11:00	4,84	3,89	0,95	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	12:00	5,15	4,23	0,92	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,18	4,26	0,93	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	14:00	5,29	4,35	0,95	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	15:00	5,12	4,18	0,94	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	4,98	4,04	0,94	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	4,92	3,98	0,95	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,01	4,07	0,94	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,23	4,29	0,93	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	5,66	4,78	0,88	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	21:00	5,60	4,72	0,88	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	22:00	5,36	4,55	0,80	0,01	1		1			1		1	1	0,99	0,99
	23:00	5,02	4,38	0,64	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 26/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 H/Z Ενοικ + 5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	4,71	4,26	0,44	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	4,45	4,07	0,38	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	4,19	3,78	0,41	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	3,98	3,77	0,21	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	3,86	3,69	0,17	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	05:00	3,71	3,52	0,19	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	06:00	3,72	3,64	0,08	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	07:00	3,90	3,88	0,01	0,00	1		1						1	0,98	0,98
	08:00	4,40	4,40	0,00	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	09:00	4,80	4,80	0,00	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	10:00	5,20	5,19	0,00	0,01	1		1			1			2	0,99	0,99
	11:00	5,32	5,32	0,00	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	12:00	5,56	5,56	0,00	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	13:00	5,72	5,72	0,00	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	14:00	5,82	5,82	0,00	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	15:00	5,67	5,62	0,05	0,00	1		1			1		1	1	0,99	0,99
	16:00	5,56	5,47	0,09	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	17:00	5,53	5,40	0,13	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	18:00	5,47	5,29	0,17	0,00	1		1			1		1	1	0,99	0,99
	19:00	5,48	5,24	0,23	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	20:00	5,96	5,74	0,22	0,00	1		1					1	2	0,99	0,99
	21:00	5,93	5,69	0,24	0,00	1		1					1	2	0,99	0,99
	22:00	5,62	5,46	0,16	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	23:00	5,28	5,26	0,03	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 27/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	4,80	4,80	0,00	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	4,56	4,56	0,00	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	4,21	4,21	0,00	0,00	1					1		1		0,98	0,99
	03:00	3,96	3,96	0,00	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	04:00	3,89	3,89	0,00	0,00	1							1		0,99	0,99
	05:00	3,72	3,72	0,00	0,00	1							1		0,97	0,97
	06:00	3,65	3,60	0,05	0,00	1							1		0,99	0,99
	07:00	3,87	3,80	0,08	0,00	1							1	1	0,99	0,99
	08:00	4,25	4,20	0,05	0,00	1							1	1	0,99	0,99
	09:00	4,68	4,55	0,13	0,00	1							1	1	0,99	0,99
	10:00	4,85	4,67	0,19	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	5,03	4,94	0,08	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,28	4,64	0,00	0,65	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,52	4,31	0,02	1,19	1		1			1	1		2	0,99	0,99
	14:00	5,59	4,29	0,09	1,20	1		1						2	0,99	0,99
	15:00	5,39	4,06	0,33	1,00	1		1					1	1	0,98	0,98
	16:00	5,15	3,81	0,74	0,60	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,10	4,16	0,93	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,11	4,27	0,84	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,32	4,53	0,78	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	5,81	5,04	0,76	0,01	1		1					1	1	0,99	0,99
	21:00	5,75	5,10	0,64	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	22:00	5,29	4,77	0,51	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	23:00	4,92	4,53	0,39	0,00	1		1					1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 28/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	4,55	4,24	0,31	0,00	1		1			1		1		0,98	0,98
	01:00	4,26	3,93	0,33	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	4,01	3,76	0,24	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	3,77	3,56	0,22	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	3,76	3,32	0,43	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	05:00	3,64	3,02	0,62	0,00	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,61	3,02	0,58	0,00	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,79	3,32	0,47	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	08:00	4,16	3,63	0,52	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	09:00	4,55	4,00	0,55	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,83	4,28	0,55	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	5,01	4,68	0,33	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,25	4,99	0,27	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,46	5,21	0,25	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	14:00	5,47	4,93	0,53	0,01	1		1			1			2	0,99	0,99
	15:00	5,30	4,62	0,68	0,01	1		1			1			1	0,99	0,99
	16:00	5,11	4,30	0,81	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,08	4,27	0,81	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,11	4,33	0,78	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,22	4,48	0,73	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	5,71	4,99	0,73	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	21:00	5,68	4,92	0,76	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	22:00	5,22	4,56	0,66	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	23:00	4,86	4,22	0,63	0,00	1		1					1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 29/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	4,48	3,88	0,60	0,00	1		1					1		0,98	0,98
	01:00	4,28	3,82	0,46	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	3,97	3,79	0,18	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	3,77	3,49	0,28	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	3,70	3,36	0,33	0,00	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,54	3,23	0,31	0,00	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,61	3,27	0,34	0,00	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,81	3,40	0,41	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	08:00	4,14	3,76	0,39	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	09:00	4,47	4,10	0,35	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,74	4,35	0,38	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	5,01	4,56	0,44	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,10	4,60	0,49	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,26	4,72	0,54	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	14:00	5,30	4,49	0,81	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	15:00	4,97	4,18	0,78	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	16:00	4,91	4,30	0,61	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	4,92	4,29	0,64	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	4,94	4,28	0,65	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,01	4,15	0,86	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	5,54	4,66	0,88	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	21:00	5,39	4,66	0,72	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	22:00	4,96	4,36	0,60	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	23:00	4,64	4,05	0,59	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 30/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	4,24	3,74	0,49	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	3,98	3,28	0,69	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	3,77	2,97	0,80	0,00	1		1							0,99	0,99
	03:00	3,62	2,73	0,88	0,00	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,59	2,64	0,95	0,00	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,42	2,60	0,82	0,00	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,41	2,75	0,65	0,00	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,63	3,00	0,62	0,01	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,97	3,39	0,57	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	09:00	4,37	3,87	0,50	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,69	4,38	0,30	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	4,92	4,73	0,19	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,08	4,86	0,21	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,20	4,99	0,20	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	14:00	5,21	4,73	0,48	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	15:00	5,05	4,33	0,71	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	16:00	4,91	4,18	0,71	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	4,84	4,05	0,79	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	4,86	4,09	0,76	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,03	4,12	0,91	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	5,40	4,53	0,86	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	21:00	5,34	4,58	0,76	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	22:00	4,90	3,98	0,92	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	23:00	4,53	3,56	0,97	0,00	1		1			1				0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 31/8/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	4,13	3,16	0,98	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	3,88	2,92	0,97	0,00	1		1							0,99	0,99
	02:00	3,66	2,68	0,97	0,00	1		1							0,99	0,99
	03:00	3,53	2,66	0,87	0,00	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,46	2,64	0,81	0,00	1					1				0,99	0,99
	05:00	3,22	2,59	0,63	0,00	1					1				0,92	0,91
	06:00	3,36	2,72	0,64	0,00	1		1		1					0,98	0,98
	07:00	3,50	2,89	0,61	0,00	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,84	3,23	0,60	0,01	1		1							0,99	0,99
	09:00	4,21	3,60	0,60	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,44	3,88	0,56	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	11:00	4,67	4,09	0,58	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	12:00	4,84	4,16	0,68	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,10	4,38	0,71	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	14:00	4,90	4,02	0,87	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	15:00	4,77	3,91	0,85	0,01	1		1			1			2	0,99	0,99
	16:00	4,53	3,62	0,91	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99
	17:00	4,47	3,54	0,92	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	18:00	4,60	3,63	0,96	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	19:00	4,75	3,78	0,96	0,02	1		1						2	0,99	0,99
	20:00	5,06	4,07	0,98	0,02	1		1						2	0,99	0,99
	21:00	4,92	3,93	0,96	0,02	1		1		1	1			1	0,99	0,99
	22:00	4,55	3,59	0,94	0,02	1		1		1					0,99	0,99
	23:00	4,20	3,25	0,93	0,02	1		1		1					0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 1/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,88	2,96	0,92	0,00			1					1		0,98	0,99
	01:00	3,71	2,77	0,94	0,00			1					1		0,99	0,99
	02:00	3,43	2,46	0,98	0,00			1					1		0,99	0,99
	03:00	3,23	2,26	0,97	0,00			1					1		0,98	0,98
	04:00	3,17	2,19	0,97	0,01					1			1		0,98	0,98
	05:00	3,10	2,14	0,96	0,00					1			1		0,99	0,99
	06:00	3,14	2,15	0,98	0,01					1			1		0,99	0,99
	07:00	3,33	2,38	0,95	0,01					1			1		0,99	0,99
	08:00	3,52	2,84	0,68	0,00					1	1		1		0,98	0,98
	09:00	3,75	3,14	0,61	0,00			1					1		0,99	0,99
	10:00	4,06	3,42	0,63	0,00			1					1		0,99	0,99
	11:00	4,17	3,62	0,54	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	12:00	4,42	3,98	0,43	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	13:00	4,52	3,77	0,74	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	14:00	4,49	3,68	0,81	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	15:00	4,17	3,37	0,79	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	16:00	4,13	3,22	0,89	0,02			1			1		1		0,99	0,99
	17:00	4,24	3,25	0,97	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	18:00	4,30	3,32	0,97	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	19:00	4,36	3,38	0,98	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	20:00	4,71	3,71	0,98	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	21:00	4,57	3,60	0,97	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	22:00	4,32	3,39	0,93	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	23:00	4,04	3,19	0,85	0,00			1			1		1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 2/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,69	2,98	0,70	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	01:00	3,53	3,00	0,53	0,00			1					1		0,99	0,98
	02:00	3,39	3,12	0,27	0,00			1					1		0,99	0,99
	03:00	3,16	2,97	0,18	0,00			1					1		0,96	0,95
	04:00	3,13	2,89	0,24	0,00			1					1		0,95	0,95
	05:00	3,12	2,82	0,30	0,00			1					1		0,95	0,95
	06:00	3,12	2,80	0,33	0,00			1					1		0,95	0,95
	07:00	3,36	3,01	0,35	0,00			1					1		0,98	0,98
	08:00	3,70	3,57	0,13	0,00			1			1		1		0,98	0,98
	09:00	4,03	3,97	0,06	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	10:00	4,31	4,20	0,11	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	11:00	4,45	4,39	0,06	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	12:00	4,57	4,46	0,11	0,00	1		1			1	1			0,98	0,98
	13:00	4,72	4,68	0,03	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	14:00	4,58	4,53	0,05	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	15:00	4,46	4,32	0,12	0,01	1		1			1	1			0,99	0,99
	16:00	4,39	3,99	0,40	0,01	1		1			1	1			0,99	0,99
	17:00	4,39	3,78	0,60	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	18:00	4,38	3,67	0,71	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	19:00	4,53	3,90	0,63	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	20:00	4,95	4,37	0,57	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	21:00	4,87	4,38	0,48	0,01	1		1			1	1			0,99	0,99
	22:00	4,48	4,08	0,38	0,01	1		1			1	1			0,99	0,99
	23:00	4,16	3,94	0,22	0,00	1		1			1				0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 3/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,75	3,54	0,21	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	3,55	3,27	0,28	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	3,31	2,99	0,32	0,00	1		1							0,99	0,99
	03:00	3,15	2,82	0,33	0,00	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,12	2,59	0,53	0,00	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,05	2,43	0,62	0,00	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,09	2,46	0,62	0,00	1		1							0,90	0,99
	07:00	3,38	2,85	0,52	0,00	1		1							0,65	0,99
	08:00	3,80	3,38	0,42	0,00	1		1						1	0,93	0,99
	09:00	4,12	3,76	0,35	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,27	3,87	0,40	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	11:00	4,46	3,64	0,40	0,42	1		1						1	0,99	0,99
	12:00	4,59	3,33	0,27	0,99	1		1						1	0,99	0,99
	13:00	4,70	3,43	0,27	1,00	1		1							0,99	0,99
	14:00	4,73	3,28	0,45	1,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	4,66	2,92	0,74	1,00	1		1							0,99	0,99
	16:00	4,42	3,08	0,91	0,43	1		1							0,99	0,99
	17:00	4,33	3,37	0,95	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	18:00	4,43	3,48	0,94	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	19:00	4,66	3,73	0,93	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	20:00	5,12	4,26	0,86	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	21:00	4,89	4,22	0,68	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	22:00	4,59	3,92	0,66	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	23:00	4,21	3,62	0,59	0,00	1		1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 06:45 - 08:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον Σταθμό

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 4/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,86	3,36	0,50	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	2,55	2,24	0,32	0,00	1		1			1				0,88	0,71
	02:00	1,81	1,64	0,17	0,00							1	1	1	0,52	0,01
	03:00	3,55	3,13	0,41	0,01	1				1	1		1		0,42	0,32
	04:00	3,23	2,74	0,49	0,00	1					1		1		0,50	0,50
	05:00	3,16	2,47	0,69	0,00	1					1		1		0,75	0,77
	06:00	3,14	2,22	0,92	0,00						1		1		0,99	0,99
	07:00	3,13	2,34	0,79	0,00						1		1		0,91	0,89
	08:00	2,81	2,50	0,31	0,00	1				1			1		0,33	0,29
	09:00	3,48	3,01	0,46	0,01	1				1			1		0,49	0,49
	10:00	4,26	3,58	0,66	0,01	1				1			1		0,99	0,99
	11:00	4,33	3,67	0,66	0,01	1				1			1		0,99	0,99
	12:00	4,55	3,90	0,65	0,00	1				1			1		0,99	0,99
	13:00	4,52	3,86	0,66	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	14:00	4,48	3,79	0,69	0,00	1		1			1		1		0,98	0,98
	15:00	4,48	3,78	0,69	0,01			1			1		1		0,98	0,98
	16:00	4,44	3,62	0,82	0,00	1		1			1				0,98	0,98
	17:00	4,39	3,43	0,95	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	18:00	4,53	3,57	0,96	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	19:00	4,71	3,78	0,92	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	20:00	5,03	4,17	0,86	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	21:00	4,97	4,17	0,79	0,02	1		1			1				0,99	0,99
	22:00	4,62	3,93	0,69	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	23:00	4,21	3,55	0,66	0,00	1		1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Στις 1:40 σημειώθηκε γενική διακοπή του ΗΣ από σφάλμα της μονάδας G3 και στις 3:30 έγινε πλήση της μονάδας G1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 5/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,91	3,30	0,60	0,00	1		1			1				0,70	0,99
	01:00	3,66	3,05	0,61	0,00	1		1			1	1			0,62	0,94
	02:00	3,46	2,61	0,86	0,00	1		1							0,98	0,99
	03:00	3,37	2,42	0,95	0,00	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,25	2,38	0,86	0,01	1					1				0,99	0,99
	05:00	3,15	2,38	0,77	0,00	1					1				0,99	0,99
	06:00	3,18	2,55	0,63	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	07:00	3,36	2,73	0,62	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	08:00	3,75	3,12	0,63	0,00	1		1							0,99	0,99
	09:00	3,99	3,37	0,63	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	10:00	4,26	3,72	0,53	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	11:00	4,36	3,84	0,52	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	12:00	4,60	4,07	0,53	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	13:00	4,76	4,11	0,65	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	14:00	4,73	4,07	0,66	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	15:00	4,51	3,97	0,55	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	16:00	4,44	3,83	0,61	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	17:00	4,42	3,66	0,75	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	18:00	4,44	3,63	0,81	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	19:00	4,61	3,82	0,79	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	20:00	4,91	4,11	0,79	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	21:00	4,85	4,07	0,78	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	22:00	4,66	3,91	0,73	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	23:00	4,32	3,68	0,63	0,00	1		1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 00:18-00:55 έγινε πλήση των υπερπληρωτών της G3 και το διάστημα 01:10 - 01:53 πλήση της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 6/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	4,05	3,36	0,68	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	3,68	2,98	0,69	0,00	1		1							0,99	0,99
	02:00	3,54	2,81	0,73	0,00	1		1							0,99	0,99
	03:00	3,34	2,67	0,67	0,00	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,28	2,60	0,68	0,00	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,22	2,45	0,77	0,00	1					1				0,98	0,98
	06:00	3,21	2,41	0,80	0,00	1					1				0,99	0,99
	07:00	3,38	2,62	0,77	0,00	1					1				0,99	0,99
	08:00	3,73	3,11	0,62	0,00	1		1							0,99	0,99
	09:00	4,01	3,50	0,51	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	10:00	4,19	3,37	0,50	0,33	1		1							0,99	0,99
	11:00	4,36	3,32	0,44	0,60	1		1							0,99	0,99
	12:00	4,54	3,08	0,47	0,99	1		1							0,99	0,99
	13:00	4,66	3,15	0,52	1,00	1		1							0,99	0,99
	14:00	4,75	3,15	0,59	1,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	4,59	3,21	0,77	0,61	1		1							0,99	0,99
	16:00	4,49	3,28	0,81	0,40	1		1							0,99	0,99
	17:00	4,41	3,68	0,71	0,02	1		1			1				0,99	0,99
	18:00	4,54	3,85	0,68	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	19:00	4,65	4,01	0,64	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	20:00	5,00	4,28	0,72	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	21:00	4,88	4,14	0,73	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	22:00	4,60	3,68	0,91	0,02	1		1			1				0,99	0,99
	23:00	4,29	3,40	0,88	0,02	1		1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 7/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,99	3,22	0,76	0,01	1		1							0,99	0,99
	01:00	3,73	3,15	0,57	0,00	1		1							0,99	0,99
	02:00	3,57	3,02	0,54	0,01	1		1							0,99	0,99
	03:00	3,37	2,96	0,40	0,00	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,33	2,71	0,62	0,00	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,24	2,54	0,69	0,00	1					1				0,99	0,99
	06:00	3,18	2,53	0,65	0,00	1			0,65		1				0,99	0,99
	07:00	3,41	2,86	0,55	0,00	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,72	3,19	0,53	0,00	1		1							0,99	0,99
	09:00	3,93	3,38	0,55	0,00	1		1							0,99	0,99
	10:00	4,11	3,68	0,42	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	11:00	4,30	3,49	0,36	0,45	1		1			1				0,99	0,99
	12:00	4,43	3,00	0,44	0,99	1		1							0,99	0,99
	13:00	4,65	3,20	0,45	1,00	1		1							0,99	0,99
	14:00	4,66	3,09	0,58	1,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	4,57	3,31	0,65	0,61	1		1							0,99	0,99
	16:00	4,44	3,29	0,74	0,40	1		1							0,99	0,99
	17:00	4,56	3,28	0,88	0,40	1		1							0,99	0,99
	18:00	4,53	3,28	0,84	0,40	1		1							0,99	0,99
	19:00	4,51	3,28	0,83	0,40	1		1							0,99	0,99
	20:00	4,82	3,62	0,79	0,40	1		1			1				0,99	0,99
	21:00	4,63	3,51	0,70	0,42	1		1			1				0,99	0,99
	22:00	4,40	3,27	0,72	0,41	1		1							0,99	0,99
	23:00	4,20	3,58	0,59	0,02	1		1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 8/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,90	3,30	0,58	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	3,67	3,10	0,56	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	3,49	2,74	0,73	0,01	1		1							0,99	0,99
	03:00	3,41	2,52	0,87	0,02	1					1				0,98	0,98
	04:00	3,23	2,49	0,73	0,01	1					1				0,99	0,99
	05:00	3,15	2,36	0,78	0,01	1					1				0,99	0,99
	06:00	3,18	2,34	0,82	0,02	1					1				0,99	0,99
	07:00	3,25	2,44	0,79	0,03	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,50	2,74	0,73	0,02	1		1							0,99	0,99
	09:00	3,71	2,82	0,86	0,03	1		1							0,99	0,99
	10:00	3,82	2,84	0,96	0,03	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,89	2,54	0,87	0,48	1		1							0,99	0,99
	12:00	4,08	2,16	0,91	1,02	1					1				0,99	0,99
	13:00	4,22	2,34	0,86	1,02	1					1				0,99	0,99
	14:00	4,14	2,27	0,84	1,02	1					1				0,99	0,99
	15:00	3,99	2,52	0,83	0,63	1					1				0,99	0,99
	16:00	3,92	2,69	0,81	0,42	1		1							0,99	0,99
	17:00	3,94	2,66	0,86	0,42	1		1							0,99	0,99
	18:00	4,01	2,70	0,89	0,42	1		1							0,99	0,99
	19:00	4,27	2,90	0,94	0,43	1		1							0,99	0,99
	20:00	4,44	3,12	0,90	0,42	1		1							0,99	0,99
	21:00	4,27	2,90	0,95	0,43	1		1							0,99	0,99
	22:00	4,00	2,65	0,92	0,43	1		1							0,99	0,99
	23:00	3,71	2,96	0,73	0,02	1		1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 9/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,43	2,56	0,85	0,01	1		1							0,99	0,99
	01:00	3,19	2,51	0,67	0,00	1		1			1				0,70	0,91
	02:00	2,91	2,31	0,59	0,01	1					1	1			0,90	0,90
	03:00	2,85	1,93	0,92	0,00	1					1				0,95	0,95
	04:00	2,88	1,93	0,95	0,00								1		0,98	0,98
	05:00	2,80	1,84	0,96	0,00								1		0,98	0,98
	06:00	2,86	1,89	0,97	0,00								1		0,98	0,98
	07:00	3,10	2,17	0,93	0,00						1		1		0,98	0,98
	08:00	3,45	2,66	0,79	0,00						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,77	3,03	0,74	0,00			1					1		0,99	0,99
	10:00	3,85	3,15	0,70	0,00			1					1		0,99	0,99
	11:00	4,04	3,43	0,61	0,00			1					1		0,99	0,99
	12:00	4,07	3,61	0,46	0,00	1		1			1				0,95	0,93
	13:00	4,18	4,01	0,18	0,00	1		1			1				0,96	0,97
	14:00	4,28	4,25	0,03	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	15:00	4,16	4,15	0,01	0,00	1		1			1				0,88	0,88
	16:00	4,04	3,54	0,01	0,49	1		1			1				0,86	0,86
	17:00	3,96	3,30	0,06	0,60	1		1			1				0,95	0,95
	18:00	4,13	3,29	0,04	0,80	1		1							0,96	0,96
	19:00	4,40	3,46	0,04	0,90	1		1			1				0,99	0,99
	20:00	4,78	3,88	0,00	0,90	1		1			1				0,99	0,99
	21:00	4,55	3,65	0,00	0,90	1		1			1				0,98	0,98
	22:00	4,17	3,47	0,00	0,70	1		1			1				0,98	0,98
	23:00	3,78	3,15	0,03	0,60	1		1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

1.Το διάστημα μεταξύ 00:37 - 01:10 έγινε πλύση της μονάδας G3 και μεταξύ 1:10 - 1:52 έγινε πλύση της μονάδας G1.

2. Λόγω σφάλματος στη Γραμμή MT του ΥΒΣ, η ένταξη του ΥΒΣ έγινε στις 16:00

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 10/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,46	3,36	0,09	0,02	1		1							0,99	0,99
	01:00	3,20	3,10	0,10	0,00	1		1							0,99	0,99
	02:00	3,03	2,96	0,07	0,01	1		1							0,99	0,99
	03:00	2,96	2,95	0,01	0,00	1		1							0,98	0,98
	04:00	2,85	2,85	0,00	0,00	1		1							0,95	0,94
	05:00	2,82	2,81	0,01	0,01	1		1							0,92	0,92
	06:00	2,99	2,97	0,01	0,01	1		1							0,98	0,98
	07:00	3,15	2,97	0,18	0,00	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,51	3,11	0,40	0,00	1		1							0,99	0,99
	09:00	3,76	2,92	0,82	0,02	1		1							0,99	0,99
	10:00	4,01	3,05	0,95	0,01	1		1							0,99	0,99
	11:00	4,13	2,62	0,96	0,55	1		1							0,99	0,99
	12:00	4,12	1,97	0,95	1,20	1					1				0,98	0,98
	13:00	4,15	2,08	0,75	1,32	1					1				0,99	0,99
	14:00	4,18	2,68	0,48	1,02	1					1	1			0,99	0,99
	15:00	4,06	2,32	0,92	0,82	1					1				0,99	0,99
	16:00	3,88	2,32	0,93	0,63	1					1				0,99	0,99
	17:00	3,82	2,21	0,98	0,63	1					1				0,99	0,99
	18:00	4,03	2,52	0,98	0,53	1					1				0,99	0,99
	19:00	4,37	2,96	0,98	0,43	1		1							0,99	0,99
	20:00	4,62	3,60	0,98	0,04	1		1			1				0,99	0,99
	21:00	4,48	3,49	0,96	0,03	1		1			1				0,99	0,99
	22:00	4,29	3,33	0,94	0,03	1		1			1				0,99	0,99
	23:00	3,86	2,88	0,95	0,03	1		1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 11/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,74	2,27	0,47	0,00	1		1							0,60	0,41
	01:00	3,31	2,36	0,95	0,00	1					1				0,96	0,99
	02:00	3,00	2,01	0,98	0,00	1					1				0,99	0,99
	03:00	2,83	1,90	0,93	0,00	1				1					0,98	0,98
	04:00	2,82	2,22	0,60	0,00	1				1					0,98	0,98
	05:00	2,79	2,56	0,23	0,00	1					1				0,97	0,97
	06:00	2,83	2,64	0,19	0,00	1					1				0,98	0,98
	07:00	3,12	3,10	0,03	0,00	1		1			1				0,98	0,98
	08:00	3,58	3,57	0,01	0,00	1		1		1					0,99	0,99
	09:00	3,80	3,78	0,02	0,00	1		1		1					0,99	0,99
	10:00	3,99	3,86	0,12	0,00	1		1		1					0,99	0,99
	11:00	4,08	3,49	0,04	0,54	1		1		1					0,98	0,98
	12:00	4,22	3,61	0,00	0,61	1		1		1					0,99	0,99
	13:00	4,34	3,53	0,00	0,80	1		1		1					0,99	0,99
	14:00	4,39	3,59	0,00	0,80	1		1		1					0,99	0,99
	15:00	4,32	3,71	0,00	0,61	1		1		1					0,99	0,99
	16:00	4,06	3,46	0,00	0,60	1		1		1					0,99	0,99
	17:00	4,04	3,43	0,00	0,60	1		1		1					0,98	0,98
	18:00	4,08	3,48	0,00	0,60	1		1		1					0,99	0,99
	19:00	4,40	3,95	0,04	0,41	1		1		1	1				0,99	0,99
	20:00	4,64	4,18	0,06	0,41	1		1		1	1				0,99	0,99
	21:00	4,49	4,31	0,16	0,01	1		1		1	1				0,99	0,99
	22:00	4,21	4,01	0,20	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	23:00	3,75	3,57	0,18	0,00	1		1		1	1				0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Στις 00:12-00:27 σημειώθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 12/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,39	3,23	0,16	0,00	1		1		1	1				0,83	0,84
	01:00	3,23	2,99	0,23	0,00	1		1							0,99	0,99
	02:00	2,99	2,77	0,21	0,00	1		1							0,96	0,97
	03:00	2,83	2,61	0,22	0,00	1					1				0,98	0,98
	04:00	2,80	2,61	0,18	0,00	1					1				0,97	0,97
	05:00	2,72	2,55	0,17	0,00	1					1				0,95	0,95
	06:00	2,82	2,58	0,24	0,00	1					1				0,98	0,98
	07:00	3,28	3,05	0,23	0,00	1		1							0,98	0,98
	08:00	3,54	3,04	0,50	0,00	1		1							0,99	0,99
	09:00	3,81	3,17	0,64	0,01	1		1							0,99	0,99
	10:00	3,99	3,27	0,72	0,00	1		1		1					0,99	0,99
	11:00	3,97	3,35	0,62	0,00	1		1		1					0,99	0,99
	12:00	4,22	3,33	0,53	0,36	1		1		1					0,99	0,99
	13:00	4,30	2,87	0,45	0,98	1		1							0,99	0,99
	14:00	4,27	3,03	0,24	1,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	4,03	2,86	0,17	1,00	1		1							0,98	0,99
	16:00	3,97	2,86	0,11	1,00	1		1							0,98	0,98
	17:00	4,06	3,39	0,06	0,61	1		1							0,99	0,99
	18:00	4,10	4,04	0,05	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	19:00	4,43	4,42	0,01	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	20:00	4,72	4,72	0,00	0,00	1		1		1	1	1			0,99	0,99
	21:00	4,50	4,48	0,02	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	22:00	4,21	4,20	0,00	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	23:00	3,79	3,78	0,01	0,00	1		1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 00:00 - 00:37 έγινε πλύση της μονάδας G3

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 13/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,40	3,40	0,01	0,00	1		1			1				0,95	0,94
	01:00	3,15	3,15	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	02:00	3,00	3,00	0,01	0,00	1		1					1		0,87	0,85
	03:00	2,85	2,82	0,03	0,01			1					1		0,71	0,71
	04:00	2,85	2,81	0,04	0,01			1					1		0,71	0,71
	05:00	2,78	2,70	0,08	0,00			1					1		0,64	0,64
	06:00	2,98	2,83	0,15	0,00			1					1		0,82	0,82
	07:00	2,91	2,75	0,16	0,01			1					1		0,93	0,91
	08:00	2,40	2,12	0,27	0,01			1			1				0,84	0,84
	09:00	2,50	2,25	0,24	0,01			1			1				0,88	0,88
	10:00	2,72	2,32	0,40	0,00	1		1			1				0,89	0,91
	11:00	2,72	2,49	0,23	0,00	1		1							0,82	0,82
	12:00	4,40	4,05	0,07	0,29	1		1			1				0,81	0,82
	13:00	4,61	3,56	0,07	0,98	1		1			1				0,99	0,99
	14:00	4,53	3,48	0,04	1,01	1		1			1				0,98	0,98
	15:00	4,21	3,07	0,14	1,01	1		1							0,99	0,99
	16:00	4,06	2,99	0,06	1,01	1		1							0,99	0,99
	17:00	3,99	3,35	0,01	0,63	1		1							0,98	0,98
	18:00	4,15	4,09	0,03	0,03	1		1			1	1			0,99	0,99
	19:00	4,45	4,39	0,04	0,01	1		1			1	1			0,99	0,99
	20:00	4,69	4,66	0,01	0,02	1		1			1	1			0,99	0,99
	21:00	4,46	4,36	0,08	0,03	1		1			1	1			0,99	0,99
	22:00	4,13	3,81	0,29	0,02	1		1			1	1			0,99	0,99
	23:00	3,85	3,47	0,36	0,02	1		1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Το διάστημα από 7:40-12:30 έγιναν εργασίες στη Γραμμή P230

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 14/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,52	3,10	0,40	0,02	1		1			1				0,98	0,98
	01:00	3,23	2,78	0,42	0,03	1		1							0,99	0,99
	02:00	3,09	2,79	0,29	0,02	1		1							0,99	0,99
	03:00	2,98	2,90	0,07	0,01	1		1							0,98	0,99
	04:00	2,89	2,85	0,03	0,01	1		1							0,97	0,97
	05:00	2,89	2,83	0,06	0,00	1		1							0,97	0,97
	06:00	2,95	2,85	0,09	0,01	1		1							0,98	0,98
	07:00	3,18	3,13	0,05	0,00	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,51	3,41	0,09	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	09:00	3,76	3,71	0,04	0,01	1		1		1					0,99	0,99
	10:00	4,03	3,76	0,25	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	11:00	4,04	3,93	0,11	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	12:00	4,19	4,11	0,07	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	13:00	4,33	4,29	0,03	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	14:00	4,43	4,37	0,06	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	15:00	4,25	4,24	0,00	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	16:00	4,20	4,08	0,12	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	17:00	4,15	4,07	0,08	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	18:00	4,28	4,24	0,02	0,01	1		1		1	1				0,99	0,99
	19:00	4,40	4,36	0,02	0,02	1		1		1	1				0,99	0,99
	20:00	4,58	4,40	0,16	0,02	1		1		1	1				0,99	0,99
	21:00	4,37	4,23	0,12	0,02	1		1		1	1				0,99	0,99
	22:00	4,06	4,01	0,05	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	23:00	3,70	3,39	0,31	0,00	1		1			1				0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 15/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,47	2,85	0,61	0,01	1		1							0,99	0,99
	01:00	3,21	2,42	0,79	0,00	1		1							0,99	0,99
	02:00	3,00	2,32	0,68	0,00	1					1				0,99	0,99
	03:00	2,90	2,15	0,75	0,00	1					1				0,98	0,98
	04:00	2,85	2,10	0,74	0,00	1					1				0,98	0,98
	05:00	2,78	2,19	0,58	0,00	1					1				0,97	0,97
	06:00	2,82	2,15	0,67	0,01	1					1				0,98	0,98
	07:00	2,99	2,37	0,61	0,01	1					1				0,98	0,98
	08:00	3,15	2,76	0,38	0,01	1		1							0,98	0,98
	09:00	3,48	3,12	0,34	0,01	1		1							0,99	0,99
	10:00	3,74	3,43	0,31	0,00	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,82	3,57	0,25	0,00	1		1		1					0,99	0,99
	12:00	3,75	3,41	0,34	0,00	1		1		1					0,99	0,99
	13:00	3,86	3,47	0,38	0,00	1		1		1					0,99	0,99
	14:00	3,68	3,32	0,36	0,00	1		1		1					0,99	0,99
	15:00	3,52	3,25	0,27	0,00	1		1		1					0,99	0,99
	16:00	3,48	3,35	0,12	0,01	1		1		1					0,99	0,99
	17:00	3,53	3,44	0,08	0,01	1		1		1					0,99	0,99
	18:00	3,61	3,54	0,06	0,01	1		1		1					0,99	0,99
	19:00	3,81	3,79	0,01	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	20:00	4,11	4,10	0,01	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	21:00	3,90	3,82	0,08	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	22:00	3,61	3,51	0,10	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	23:00	3,33	3,29	0,03	0,00	1		1			1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 16/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,02	2,84	0,17	0,00	1		1			1				0,73	0,74
	01:00	2,84	2,74	0,10	0,00	1		1							0,93	0,93
	02:00	2,74	2,62	0,12	0,00	1		1							0,86	0,87
	03:00	2,56	2,32	0,25	0,00	1					1				0,90	0,90
	04:00	2,54	2,33	0,20	0,01	1					1				0,89	0,89
	05:00	2,57	2,45	0,11	0,00	1					1				0,90	0,90
	06:00	2,66	2,65	0,02	0,00	1					1				0,93	0,93
	07:00	2,93	2,92	0,00	0,01	1					1	1			0,94	0,94
	08:00	3,19	3,19	0,00	0,01	1					1	1			0,98	0,99
	09:00	2,96	2,95	0,01	0,00	1					1	1	1		0,62	0,41
	10:00	3,72	3,69	0,04	0,00	1							1		0,99	0,99
	11:00	3,76	3,37	0,00	0,39	1		1					1		0,96	0,95
	12:00	3,92	2,94	0,00	0,98			1						1	0,87	0,87
	13:00	4,05	3,03	0,03	1,00	1		1							0,93	0,93
	14:00	4,13	3,11	0,03	1,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,82	2,72	0,10	1,00	1		1							0,95	0,95
	16:00	3,68	2,48	0,19	1,01	1		1							0,88	0,88
	17:00	3,56	2,31	0,24	1,01	1		1							0,93	0,92
	18:00	3,68	2,92	0,24	0,52	1		1			1				0,98	0,98
	19:00	4,04	3,81	0,21	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	20:00	4,33	4,09	0,24	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	21:00	4,14	3,74	0,40	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	22:00	3,84	3,25	0,59	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	23:00	3,46	2,98	0,48	0,00	1		1			1				0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Στις 9:00 σημειώθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ που αποκαταστάθηκε στις 9:20

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 17/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,10	2,58	0,52	0,00	1		1							0,98	0,98
	01:00	2,79	2,31	0,48	0,00	1					1				0,95	0,95
	02:00	2,64	2,13	0,50	0,00	1					1				0,92	0,92
	03:00	2,53	1,97	0,56	0,00	1					1				0,89	0,89
	04:00	2,56	1,95	0,61	0,00	1				1					0,90	0,90
	05:00	2,62	2,04	0,58	0,00	1				1					0,92	0,92
	06:00	2,74	2,14	0,60	0,00	1				1					0,96	0,96
	07:00	3,01	2,48	0,53	0,00	1				1	1				0,98	0,98
	08:00	3,32	2,92	0,40	0,00	1		1							0,98	0,98
	09:00	3,46	3,10	0,35	0,01	1		1							0,99	0,99
	10:00	3,60	3,16	0,44	0,00	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,65	3,34	0,31	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,75	3,06	0,25	0,43	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,76	2,86	0,31	0,60	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,63	2,95	0,28	0,40	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,50	2,78	0,32	0,40	1		1							0,99	0,99
	16:00	3,35	2,61	0,33	0,40	1					1				0,98	0,98
	17:00	3,37	2,46	0,50	0,41	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,63	2,69	0,54	0,40	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,85	2,65	0,60	0,60	1					1				0,99	0,99
	20:00	4,05	2,93	0,52	0,60	1		1			1				0,99	0,99
	21:00	3,94	2,86	0,49	0,60	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,64	3,34	0,28	0,02	1		1							0,99	0,99
	23:00	3,30	3,00	0,30	0,00	1		1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 18/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,00	2,75	0,25	0,00	1		1							0,99	0,99
	01:00	2,80	2,60	0,20	0,00	1		1							0,92	0,91
	02:00	2,62	2,40	0,22	0,00	1					1				0,92	0,92
	03:00	2,55	2,29	0,26	0,00	1					1				0,89	0,89
	04:00	2,58	2,45	0,13	0,00	1					1				0,90	0,90
	05:00	2,56	2,48	0,09	0,00	1					1				0,89	0,89
	06:00	2,65	2,52	0,13	0,00	1					1				0,92	0,92
	07:00	2,92	2,87	0,04	0,00	1		1							0,97	0,97
	08:00	3,20	3,15	0,05	0,00	1		1							0,99	0,99
	09:00	3,47	3,43	0,05	0,00	1		1			1				0,98	0,98
	10:00	3,58	3,56	0,02	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	11:00	3,59	3,56	0,02	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	12:00	3,70	3,06	0,10	0,54	1		1							0,93	0,94
	13:00	3,78	2,87	0,10	0,80	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,73	2,98	0,13	0,61	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,51	2,85	0,25	0,41	1		1							0,99	0,99
	16:00	3,40	2,81	0,19	0,40	1		1							0,98	0,98
	17:00	3,54	2,87	0,27	0,40	1		1							0,99	0,99
	18:00	3,67	2,89	0,38	0,40	1		1							0,99	0,99
	19:00	4,10	2,88	0,61	0,60	1		1							0,99	0,99
	20:00	4,31	3,14	0,76	0,41	1		1							0,99	0,99
	21:00	4,10	2,98	0,71	0,41	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,78	2,95	0,82	0,02	1		1							0,99	0,99
	23:00	3,45	2,70	0,74	0,01	1		1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 19/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,06	2,24	0,82	0,01	1					1				0,97	0,97
	01:00	2,81	2,17	0,64	0,01	1					1				0,98	0,98
	02:00	2,63	2,17	0,45	0,01	1					1				0,93	0,92
	03:00	2,52	2,12	0,39	0,01	1					1				0,88	0,88
	04:00	2,53	2,21	0,32	0,00	1					1				0,89	0,89
	05:00	2,53	2,20	0,33	0,00	1					1				0,88	0,88
	06:00	2,64	2,14	0,49	0,01	1					1				0,92	0,92
	07:00	2,94	2,54	0,40	0,00	1					1				0,97	0,97
	08:00	3,27	2,87	0,40	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	09:00	3,49	2,92	0,57	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	10:00	3,55	2,92	0,63	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	11:00	3,63	2,68	0,64	0,32	1					1				0,99	0,99
	12:00	3,64	2,47	0,58	0,60	1					1				0,99	0,99
	13:00	3,69	2,61	0,49	0,60	1					1				0,99	0,99
	14:00	3,68	2,76	0,51	0,41	1					1				0,99	0,99
	15:00	3,47	2,37	0,70	0,40	1					1				0,99	0,99
	16:00	3,34	2,11	0,83	0,40	1					1				0,99	0,99
	17:00	3,37	2,04	0,93	0,40	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,62	2,24	0,97	0,40	1					1				0,99	0,99
	19:00	4,01	2,50	0,91	0,60	1					1				0,99	0,99
	20:00	4,29	3,03	0,85	0,40	1					1	1			0,99	0,99
	21:00	3,98	2,91	0,66	0,41	1					1	1			0,99	0,99
	22:00	3,72	3,14	0,57	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	23:00	3,38	2,76	0,62	0,00	1				1	1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 20/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,01	2,56	0,45	0,00	1				1					0,99	0,99
	01:00	2,79	2,57	0,22	0,00	1				1					0,97	0,97
	02:00	2,62	2,20	0,42	0,00	1				1					0,91	0,91
	03:00	2,51	1,97	0,54	0,00	1				1					0,88	0,88
	04:00	2,54	1,90	0,63	0,01	1				1					0,89	0,89
	05:00	2,54	1,81	0,74	0,00	1				1					0,89	0,89
	06:00	2,64	1,91	0,74	0,00	1				1					0,93	0,93
	07:00	1,99	1,69	0,30	0,00	1				1					0,65	0,29
	08:00	3,25	2,44	0,80	0,00	1		1							0,98	0,98
	09:00	3,30	2,38	0,91	0,01	1		1							0,99	0,99
	10:00	3,49	2,52	0,97	0,00	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,51	2,60	0,91	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,47	2,54	0,92	0,01	1					1				0,99	0,99
	13:00	3,42	2,56	0,86	0,01	1					1				0,99	0,99
	14:00	3,45	2,68	0,76	0,00	1					1				0,81	0,99
	15:00	3,24	2,50	0,73	0,01	1					1				0,74	0,99
	16:00	3,17	2,32	0,84	0,01	1					1				0,86	0,95
	17:00	3,38	2,38	0,98	0,02	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,60	2,61	0,97	0,02	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,96	2,97	0,97	0,02	1		1			1				0,99	0,99
	20:00	4,10	3,19	0,89	0,01	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,90	3,12	0,77	0,02	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,57	2,68	0,87	0,02	1		1							0,99	0,99
	23:00	3,29	2,43	0,84	0,02	1					1				0,98	0,98

Παρατηρήσεις

1.Στις 7:30 σημειώθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ

2.Παρατηρήθηκε αστάθεια ανέμου το διάστημα από 14:16-16:19

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 21/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,02	2,21	0,80	0,02	1					1				0,99	0,99
	01:00	2,87	1,99	0,88	0,00	1				1					0,98	0,98
	02:00	2,68	1,79	0,89	0,00	1				1					0,94	0,94
	03:00	2,59	1,71	0,87	0,01	1									0,91	0,91
	04:00	2,50	1,66	0,81	0,02	1									0,88	0,87
	05:00	2,47	1,61	0,84	0,03	1									0,86	0,86
	06:00	2,57	1,66	0,89	0,03	1									0,90	0,90
	07:00	2,69	1,73	0,93	0,03	1									0,94	0,94
	08:00	2,98	1,98	0,98	0,03	1					1				0,98	0,98
	09:00	3,29	2,28	0,98	0,03	1					1				0,99	0,99
	10:00	3,55	2,56	0,96	0,03	1				1	1				0,99	0,99
	11:00	3,54	2,60	0,91	0,03	1				1	1				0,99	0,99
	12:00	3,67	2,69	0,96	0,03	1				1	1				0,99	0,99
	13:00	3,76	2,76	0,98	0,03	1				1	1				0,99	0,99
	14:00	3,69	2,89	0,78	0,02	1				1	1			1	0,99	0,99
	15:00	3,45	2,48	0,97	0,00	1		1						1	0,98	0,98
	16:00	3,41	2,43	0,98	0,00	1		1							0,99	0,99
	17:00	3,52	2,54	0,98	0,00	1		1							0,99	0,99
	18:00	3,69	2,71	0,98	0,00	1		1							0,99	0,99
	19:00	3,95	2,97	0,98	0,00	1		1							0,99	0,99
	20:00	4,08	3,08	0,98	0,02	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,81	2,82	0,97	0,02	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,54	2,55	0,97	0,02	1		1							0,99	0,99
	23:00	3,18	2,19	0,96	0,02	1					1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 22/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,96	2,02	0,92	0,02	1					1				0,98	0,98
	01:00	2,70	1,75	0,92	0,02	1									0,94	0,94
	02:00	2,57	1,65	0,89	0,02	1									0,90	0,90
	03:00	2,46	1,58	0,86	0,02	1									0,86	0,86
	04:00	2,39	1,64	0,73	0,02	1									0,83	0,84
	05:00	2,39	1,65	0,75	0,00	1									0,84	0,84
	06:00	2,46	1,60	0,86	0,00	1									0,86	0,86
	07:00	2,57	1,68	0,90	0,00	1									0,90	0,90
	08:00	2,83	1,86	0,97	0,00	1									0,98	0,97
	09:00	3,15	2,17	0,98	0,00	1					1				0,99	0,99
	10:00	3,23	2,26	0,98	0,00	1					1				0,99	0,99
	11:00	3,40	2,42	0,98	0,00	1						1			0,99	0,99
	12:00	3,40	2,43	0,97	0,00	1						1			0,99	0,99
	13:00	3,43	2,46	0,98	0,00	1						1			0,99	0,99
	14:00	3,40	2,38	0,98	0,04	1						1			0,99	0,99
	15:00	3,10	2,11	0,98	0,01	1						1			0,99	0,99
	16:00	2,96	1,96	0,98	0,02	1						1			0,99	0,99
	17:00	3,06	2,06	0,98	0,03	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,38	2,37	0,98	0,03	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,81	2,80	0,98	0,02	1			1						0,99	0,99
	20:00	3,84	2,84	0,98	0,03	1			1						0,99	0,99
	21:00	3,65	2,65	0,98	0,03	1			1						0,99	0,99
	22:00	3,37	2,38	0,96	0,02	1			1						0,99	0,99
	23:00	3,07	2,21	0,84	0,02	1			1						0,97	0,97

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 23/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,77	1,88	0,87	0,02	1					1				0,97	0,97
	01:00	2,60	1,70	0,87	0,02	1									0,91	0,91
	02:00	2,43	1,59	0,82	0,03	1									0,85	0,85
	03:00	2,35	1,52	0,81	0,03	1									0,82	0,83
	04:00	2,36	1,52	0,81	0,02	1									0,83	0,82
	05:00	2,37	1,56	0,79	0,02	1									0,83	0,83
	06:00	2,54	1,81	0,72	0,01	1									0,74	0,91
	07:00	2,78	2,09	0,68	0,01	1					1				0,69	0,97
	08:00	3,02	2,12	0,66	0,25	1					1				0,88	0,98
	09:00	3,17	2,05	0,71	0,41	1				1					0,99	0,99
	10:00	3,33	2,06	0,67	0,61	1				1					0,99	0,99
	11:00	3,37	2,16	0,61	0,61	1				1					0,99	0,99
	12:00	3,38	2,13	0,64	0,61	1				1					0,99	0,99
	13:00	3,41	1,88	0,62	0,90	1									0,99	0,99
	14:00	3,37	2,11	0,64	0,61	1					1				0,99	0,99
	15:00	3,19	2,14	0,65	0,41	1					1				0,99	0,99
	16:00	3,03	1,94	0,69	0,41	1					1				0,98	0,99
	17:00	3,19	2,04	0,74	0,41	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,38	2,19	0,80	0,40	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,88	2,70	0,78	0,40	1		1							0,99	0,99
	20:00	4,08	2,85	0,73	0,50	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,78	2,74	0,63	0,40	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,45	2,80	0,64	0,01	1		1							0,99	0,99
	23:00	3,12	2,51	0,61	0,00	1		1							0,98	0,99

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 24/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,79	2,20	0,59	0,00	1					1				0,97	0,97
	01:00	2,59	2,05	0,54	0,00	1					1				0,90	0,90
	02:00	2,48	2,07	0,41	0,00	1					1				0,87	0,87
	03:00	2,38	2,02	0,35	0,01	1					1				0,83	0,83
	04:00	2,37	2,06	0,31	0,01	1					1				0,83	0,83
	05:00	2,38	2,05	0,33	0,00	1					1				0,83	0,83
	06:00	2,56	2,29	0,27	0,00	1					1				0,89	0,90
	07:00	2,85	2,62	0,23	0,00	1						1			0,97	0,97
	08:00	3,02	2,82	0,20	0,00	1						1			0,98	0,96
	09:00	2,96	2,83	0,14	0,00	1						1		1	0,52	0,70
	10:00	3,52	3,33	0,19	0,00	1							1	0,99	0,99	
	11:00	3,58	3,12	0,11	0,35	1							1	0,94	0,93	
	12:00	3,45	2,97	0,09	0,40			1					1	0,89	0,88	
	13:00	3,27	2,79	0,09	0,39			1					1	0,85	0,77	
	14:00	3,23	2,78	0,06	0,40	1		1						0,53	0,59	
	15:00	3,31	2,81	0,10	0,40	1		1						0,97	0,97	
	16:00	3,21	2,61	0,19	0,40	1		1						0,92	0,92	
	17:00	3,31	2,70	0,21	0,40	1		1						0,97	0,97	
	18:00	3,49	2,78	0,31	0,40	1		1						0,99	0,99	
	19:00	3,88	3,12	0,36	0,40	1		1						0,99	0,99	
	20:00	3,94	3,02	0,42	0,50	1		1						0,99	0,99	
	21:00	3,80	3,04	0,26	0,50	1		1						0,99	0,99	
	22:00	3,54	3,00	0,14	0,40	1		1						0,99	0,99	
	23:00	3,13	3,00	0,12	0,01	1		1						0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Το διάστημα από 9:00-10:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στη γραμμή P230 από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Η γραμμή P230 τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 13:45

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 25/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,77	2,68	0,09	0,00	1					1				0,93	0,93
	01:00	2,61	2,56	0,05	0,00	1					1				0,91	0,91
	02:00	2,41	2,37	0,04	0,00	1					1				0,84	0,84
	03:00	2,33	2,30	0,03	0,00	1					1				0,80	0,79
	04:00	2,36	2,24	0,12	0,00	1					1				0,81	0,81
	05:00	2,35	2,08	0,27	0,00	1					1				0,81	0,81
	06:00	2,50	2,20	0,30	0,00	1					1				0,87	0,87
	07:00	2,82	2,37	0,45	0,00	1					1				0,96	0,96
	08:00	3,02	2,68	0,33	0,00	1					1				0,99	0,99
	09:00	3,19	3,15	0,04	0,00	1		1							0,98	0,98
	10:00	3,24	3,20	0,03	0,01	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,29	3,26	0,03	0,01	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,28	3,22	0,05	0,01	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,37	3,30	0,07	0,01	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,32	3,21	0,09	0,01	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,13	2,91	0,23	0,00	1		1							0,99	0,99
	16:00	3,06	2,76	0,30	0,00	1		1							0,99	0,99
	17:00	3,27	2,84	0,43	0,00	1		1							0,99	0,99
	18:00	3,47	2,86	0,62	0,00	1		1							0,99	0,99
	19:00	4,02	3,31	0,71	0,00	1		1							0,99	0,99
	20:00	4,10	3,53	0,58	0,00	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,81	3,30	0,51	0,00	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,42	2,85	0,57	0,00	1		1							0,99	0,99
	23:00	3,10	2,58	0,52	0,00	1		1				1			0,99	0,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 26/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,81	2,46	0,35	0,00	1		1							0,89	0,84
	01:00	2,60	2,14	0,46	0,00	1					1				0,82	0,51
	02:00	2,44	1,92	0,51	0,00	1									0,85	0,85
	03:00	2,40	1,88	0,52	0,00	1									0,84	0,84
	04:00	2,40	1,82	0,58	0,00	1									0,84	0,84
	05:00	2,39	1,96	0,43	0,00	1									0,84	0,84
	06:00	2,49	2,23	0,25	0,00	1					1		1		0,87	0,87
	07:00	2,72	2,29	0,42	0,00	1					1		1		0,94	0,94
	08:00	2,96	2,54	0,41	0,00	1					1				0,98	0,98
	09:00	3,17	2,78	0,24	0,15	1					1				0,99	0,99
	10:00	3,24	2,72	0,12	0,41	1					1				0,99	0,99
	11:00	3,39	2,79	0,19	0,41	1					1				0,99	0,99
	12:00	3,38	2,49	0,30	0,60	1					1				0,99	0,99
	13:00	3,31	2,35	0,36	0,60	1					1		1		0,99	0,99
	14:00	3,26	1,83	0,31	1,13	1									0,96	0,96
	15:00	3,14	1,82	0,31	1,01	1									0,98	0,98
	16:00	3,06	1,87	0,38	0,81	1									0,98	0,98
	17:00	3,17	2,74	0,38	0,05	1					1				0,98	0,98
	18:00	3,38	2,89	0,49	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	19:00	3,71	2,73	0,98	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	20:00	3,86	2,93	0,93	0,00	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,72	2,89	0,82	0,00	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,42	2,71	0,71	0,00	1		1							0,99	0,99
	23:00	3,09	2,50	0,59	0,01	1		1			1				0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 01:10 - 01:57 έγινε πλύση της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 27/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,74	2,03	0,71	0,00	1					1				0,96	0,96
	01:00	2,57	1,96	0,61	0,00	1					1				0,90	0,90
	02:00	2,45	1,90	0,55	0,00	1									0,86	0,86
	03:00	2,40	1,95	0,45	0,00	1									0,84	0,84
	04:00	2,33	1,90	0,43	0,00	1									0,81	0,82
	05:00	2,37	1,73	0,64	0,00	1									0,83	0,83
	06:00	2,49	1,84	0,64	0,00	1									0,87	0,87
	07:00	2,77	2,10	0,67	0,00	1					1				0,96	0,96
	08:00	2,99	2,22	0,76	0,00	1					1				0,99	0,99
	09:00	3,10	2,49	0,60	0,01	1					1				0,99	0,99
	10:00	3,25	2,17	0,55	0,53	1					1				0,98	0,98
	11:00	3,36	2,18	0,58	0,61	1					1				0,99	0,99
	12:00	3,33	1,75	0,59	0,99	1									0,98	0,98
	13:00	3,45	1,87	0,58	1,01	1									0,99	0,99
	14:00	3,33	1,80	0,53	1,01	1									0,99	0,99
	15:00	3,14	1,60	0,53	1,01	1									0,99	0,99
	16:00	3,08	1,73	0,54	0,81	1									0,99	0,99
	17:00	3,19	2,50	0,65	0,04	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,51	3,09	0,42	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	19:00	3,87	3,45	0,42	0,00	1		1							0,99	0,99
	20:00	4,00	3,50	0,50	0,00	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,68	3,37	0,31	0,00	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,33	3,04	0,29	0,00	1		1							0,99	0,99
	23:00	3,16	2,91	0,26	0,00	1		1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 28/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,92	2,63	0,29	0,00	1		1							0,97	0,97
	01:00	2,65	2,40	0,25	0,00	1					1				0,93	0,93
	02:00	2,50	2,31	0,19	0,00	1					1				0,87	0,87
	03:00	2,40	2,23	0,17	0,00	1				1					0,84	0,84
	04:00	2,39	2,20	0,20	0,00	1				1					0,83	0,83
	05:00	2,41	2,17	0,24	0,00	1				1					0,84	0,84
	06:00	2,53	2,22	0,31	0,00	1				1					0,88	0,88
	07:00	2,62	2,43	0,18	0,00	1				1					0,90	0,91
	08:00	2,83	2,64	0,19	0,00	1				1	1				0,98	0,98
	09:00	3,17	2,96	0,22	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	10:00	3,20	2,62	0,06	0,52	1					1				0,95	0,96
	11:00	3,33	2,52	0,01	0,80	1					1				0,98	0,97
	12:00	3,33	2,46	0,08	0,80	1					1				0,97	0,97
	13:00	3,46	2,57	0,09	0,80	1					1				0,99	0,99
	14:00	3,41	2,31	0,30	0,81	1					1				0,99	0,99
	15:00	3,18	2,08	0,29	0,80	1					1				0,92	0,92
	16:00	3,04	2,23	0,40	0,41	1					1				0,98	0,98
	17:00	3,24	2,69	0,53	0,02	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,49	2,99	0,49	0,00	1		1							0,98	0,98
	19:00	3,77	3,23	0,54	0,00	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,81	3,28	0,53	0,00	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,53	3,06	0,48	0,00	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,31	2,81	0,49	0,00	1		1							0,99	0,99
	23:00	3,09	2,61	0,48	0,00	1		1							0,98	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 29/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,73	2,22	0,51	0,00	1					1				0,95	0,96
	01:00	2,57	2,00	0,56	0,01	1					1				0,90	0,90
	02:00	2,47	1,95	0,51	0,00	1					1				0,86	0,86
	03:00	2,42	1,90	0,51	0,01	1				1					0,84	0,84
	04:00	2,41	2,15	0,26	0,00	1				1					0,84	0,84
	05:00	2,40	2,26	0,14	0,00	1				1					0,84	0,84
	06:00	2,44	2,41	0,03	0,00	1				1					0,85	0,85
	07:00	2,59	2,59	0,00	0,00	1				1	1				0,90	0,90
	08:00	2,77	2,77	0,00	0,00	1					1				0,96	0,96
	09:00	3,00	2,65	0,00	0,35	1					1				0,98	0,98
	10:00	3,16	2,56	0,00	0,60	1					1				0,98	0,98
	11:00	3,28	2,48	0,00	0,80	1					1				0,96	0,96
	12:00	3,39	2,59	0,00	0,80	1					1				0,99	0,99
	13:00	3,41	2,61	0,00	0,81	1					1				0,98	0,98
	14:00	3,29	2,48	0,00	0,81	1					1				0,97	0,97
	15:00	3,09	2,26	0,02	0,81	1					1				0,87	0,87
	16:00	3,08	3,04	0,00	0,04	1		1			1				0,97	0,98
	17:00	3,22	3,20	0,01	0,01	1		1							0,99	0,99
	18:00	3,45	3,44	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	19:00	3,68	3,68	0,00	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	20:00	3,81	3,81	0,00	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	21:00	3,55	3,39	0,16	0,00	1		1			1				0,98	0,98
	22:00	3,31	2,85	0,46	0,00	1		1							0,99	0,99
	23:00	3,12	2,56	0,56	0,00	1			1			1				0,60

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 23:00 -24:00 έγινε πλύση της μονάδας G3.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 30/9/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,87	2,35	0,51	0,00	1		1			1				0,52	0,70
	01:00	2,64	1,95	0,69	0,00	1					1				0,71	0,94
	02:00	2,50	1,62	0,87	0,02	1									0,88	0,88
	03:00	2,44	1,60	0,82	0,02	1									0,85	0,85
	04:00	2,39	1,60	0,77	0,01	1									0,84	0,84
	05:00	2,41	1,58	0,81	0,01	1									0,84	0,84
	06:00	2,51	1,63	0,86	0,02	1									0,88	0,88
	07:00	2,69	1,74	0,93	0,02	1									0,94	0,94
	08:00	2,89	1,93	0,94	0,02	1					1				0,98	0,98
	09:00	2,98	2,02	0,94	0,02	1					1				0,98	0,98
	10:00	3,01	2,06	0,93	0,02	1					1				0,98	0,98
	11:00	3,18	2,21	0,95	0,02	1					1				0,99	0,99
	12:00	3,19	2,30	0,88	0,02	1					1				0,99	0,99
	13:00	3,26	2,32	0,92	0,02	1					1				0,99	0,99
	14:00	3,18	2,23	0,93	0,02	1					1				0,99	0,99
	15:00	2,95	1,95	0,98	0,02	1					1				0,98	0,98
	16:00	2,92	2,19	0,72	0,00	1					1				0,98	0,98
	17:00	3,05	2,07	0,98	0,00	1				1					0,98	0,99
	18:00	3,26	2,28	0,98	0,00	1				1					0,99	0,99
	19:00	3,69	2,71	0,98	0,00	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,72	2,75	0,97	0,00	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,51	2,53	0,98	0,00	1		1							0,98	0,98
	22:00	3,14	2,26	0,87	0,00	1					1				0,99	0,99
	23:00	2,84	2,13	0,71	0,00	1					1				0,98	0,97

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 00:00- 00:46 έγινε πλύση της μονάδας G1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 1/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,79	1,96	0,82	0,00	1									0,90	0,90
	01:00	2,62	1,87	0,75	0,00	1									0,83	0,83
	02:00	2,52	1,78	0,74	0,00	1									0,81	0,81
	03:00	2,47	1,87	0,59	0,00	1									0,77	0,77
	04:00	2,46	1,85	0,61	0,00	1									0,76	0,76
	05:00	2,45	1,78	0,67	0,00	1									0,77	0,77
	06:00	2,49	1,78	0,71	0,00	1									0,81	0,81
	07:00	2,64	1,98	0,66	0,00	1									0,88	0,88
	08:00	2,83	2,27	0,56	0,00	1					1				0,95	0,95
	09:00	3,06	2,65	0,41	0,00	1					1				0,98	0,98
	10:00	3,22	2,93	0,29	0,00	1					1				0,98	0,98
	11:00	3,35	3,04	0,31	0,00	1		1			1				0,98	0,98
	12:00	3,46	3,08	0,38	0,00	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,48	2,92	0,56	0,00	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,35	2,74	0,61	0,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,15	2,23	0,89	0,02	1					1				0,98	0,98
	16:00	3,14	2,16	0,96	0,02	1					1				0,98	0,98
	17:00	3,28	2,33	0,93	0,02	1				1					0,98	0,98
	18:00	3,51	2,54	0,96	0,02	1				1					0,99	0,99
	19:00	3,76	2,81	0,94	0,01	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,88	2,93	0,93	0,02	1					1				0,99	0,99
	21:00	3,62	2,65	0,96	0,01	1					1				0,99	0,99
	22:00	3,38	2,55	0,83	0,00	1					1				0,99	0,99
	23:00	3,18	2,48	0,69	0,01	1					1				0,98	0,97

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 2/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,56	2,02	0,54	0,00	1					1				0,89	0,90
	01:00	2,42	1,91	0,51	0,00	1									0,84	0,84
	02:00	2,25	1,76	0,48	0,01	1									0,79	0,79
	03:00	2,20	1,68	0,52	0,00	1									0,77	0,77
	04:00	2,19	1,78	0,41	0,00	1									0,76	0,76
	05:00	2,21	1,87	0,34	0,00	1									0,77	0,77
	06:00	2,34	1,90	0,44	0,00	1									0,82	0,82
	07:00	2,59	2,10	0,49	0,00	1					1				0,90	0,90
	08:00	2,79	2,26	0,53	0,00	1					1				0,97	0,97
	09:00	2,97	2,64	0,33	0,00	1					1				0,99	0,99
	10:00	3,07	2,93	0,14	0,00	1		1							0,98	0,98
	11:00	3,01	2,83	0,17	0,01	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,09	2,77	0,30	0,01	1		1							0,99	0,98
	13:00	3,22	2,85	0,36	0,01	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,08	2,70	0,38	0,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	2,98	2,61	0,38	0,00	1					1				0,98	0,98
	16:00	2,91	2,43	0,47	0,01	1					1				0,99	0,99
	17:00	2,97	2,13	0,84	0,00	1					1				0,98	0,98
	18:00	3,25	2,39	0,85	0,01	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,66	2,96	0,69	0,00	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,74	3,18	0,56	0,00	1			1						0,99	0,99
	21:00	3,51	3,04	0,47	0,00	1			1						0,99	0,99
	22:00	3,21	2,92	0,28	0,00	1			1						0,99	0,99
	23:00	2,87	2,70	0,17	0,00	1			1						0,93	0,93

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 3/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,62	2,40	0,22	0,00	1		1							0,77	0,77
	01:00	2,48	2,31	0,17	0,00	1		1			1				0,36	0,38
	02:00	2,32	2,12	0,19	0,00	1					1				0,79	0,79
	03:00	2,25	1,83	0,41	0,00	1									0,78	0,78
	04:00	2,24	1,77	0,47	0,00	1									0,78	0,78
	05:00	2,24	1,88	0,36	0,00	1									0,78	0,78
	06:00	2,38	2,31	0,08	0,00	1					1				0,83	0,82
	07:00	2,55	2,45	0,10	0,00	1					1				0,88	0,89
	08:00	2,83	2,79	0,05	0,00	1							1		0,96	0,94
	09:00	2,97	2,97	0,00	0,00			1					1		0,83	0,84
	10:00	3,04	3,04	0,00	0,00			1					1		0,87	0,87
	11:00	3,05	3,05	0,00	0,00			1					1		0,81	0,75
	12:00	3,12	3,11	0,01	0,00	1		1							0,84	0,86
	13:00	3,06	3,05	0,01	0,00	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,16	3,15	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	2,99	2,99	0,00	0,00	1		1							0,98	0,98
	16:00	2,91	2,91	0,00	0,00	1		1							0,97	0,97
	17:00	3,02	3,01	0,00	0,01	1		1							0,98	0,98
	18:00	3,27	3,26	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	19:00	3,69	3,69	0,00	0,00	1		1			1				0,98	0,98
	20:00	3,71	3,71	0,00	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	21:00	3,47	3,47	0,00	0,00	1		1			1				0,98	0,97
	22:00	3,18	3,18	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	23:00	2,87	2,87	0,00	0,00	1		1							0,92	0,92

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 4/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,64	2,64	0,00	0,00	1					1				0,92	0,92
	01:00	2,38	2,37	0,00	0,01	1					1				0,83	0,83
	02:00	2,26	2,21	0,03	0,02	1					1				0,77	0,77
	03:00	2,23	2,18	0,03	0,02	1					1				0,76	0,76
	04:00	2,23	2,18	0,03	0,02	1					1				0,76	0,76
	05:00	2,23	2,14	0,07	0,02	1					1				0,76	0,76
	06:00	2,42	2,28	0,12	0,02	1					1				0,85	0,85
	07:00	2,60	2,39	0,19	0,02	1					1				0,91	0,91
	08:00	2,79	2,58	0,19	0,02	1					1				0,97	0,97
	09:00	3,04	2,83	0,19	0,02	1					1				0,98	0,98
	10:00	3,20	3,06	0,13	0,01	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,20	3,11	0,10	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,25	3,13	0,12	0,00	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,22	3,10	0,11	0,01	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,08	3,06	0,02	0,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,05	3,03	0,02	0,00	1		1							0,98	0,99
	16:00	2,94	2,94	0,00	0,00	1		1							0,98	0,98
	17:00	3,07	3,07	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	18:00	3,24	3,24	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	19:00	3,64	3,64	0,00	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	20:00	3,53	3,53	0,00	0,00	1		1			1				0,98	0,98
	21:00	3,33	3,32	0,01	0,00	1		1			1				0,92	0,92
	22:00	3,16	3,11	0,05	0,00	1		1							0,99	0,99
	23:00	2,91	2,91	0,00	0,00	1		1							0,96	0,95

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 5/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,60	2,59	0,00	0,00	1					1				0,91	0,91
	01:00	2,46	2,40	0,05	0,00	1					1				0,85	0,85
	02:00	2,38	2,31	0,07	0,00	1					1				0,82	0,82
	03:00	2,22	2,17	0,04	0,00	1					1				0,71	0,71
	04:00	2,19	2,19	0,00	0,00	1						1			0,73	0,73
	05:00	2,20	2,15	0,05	0,00	1						1			0,74	0,74
	06:00	2,31	2,20	0,11	0,00	1						1			0,81	0,81
	07:00	2,42	2,36	0,06	0,00	1						1			0,84	0,84
	08:00	2,73	2,72	0,01	0,00	1						1			0,95	0,95
	09:00	2,99	2,97	0,02	0,00	1		1				1			0,97	0,97
	10:00	3,03	3,03	0,00	0,00	1		1							0,98	0,98
	11:00	3,11	3,11	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,16	3,11	0,05	0,00	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,20	3,11	0,09	0,00	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,21	3,20	0,01	0,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,06	3,05	0,01	0,00	1		1							0,99	0,99
	16:00	2,94	2,93	0,00	0,00	1		1							0,98	0,98
	17:00	3,00	2,89	0,10	0,01	1		1							0,98	0,98
	18:00	3,33	3,14	0,18	0,02	1		1							0,99	0,99
	19:00	3,59	3,05	0,53	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	20:00	3,59	2,72	0,87	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	21:00	3,36	3,13	0,23	0,00	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,14	3,08	0,06	0,00	1		1							0,99	0,99
	23:00	2,90	2,89	0,00	0,01	1		1							0,96	0,96

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 6/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,71	2,70	0,01	0,00	1		1							0,79	0,80
	01:00	2,47	2,44	0,02	0,00	1					1				0,86	0,86
	02:00	2,32	2,25	0,07	0,00	1					1				0,80	0,80
	03:00	2,27	2,21	0,06	0,00	1					1				0,76	0,76
	04:00	2,24	2,16	0,06	0,01	1					1				0,73	0,73
	05:00	2,21	2,18	0,01	0,01	1					1				0,69	0,70
	06:00	2,27	2,26	0,00	0,00	1					1		1		0,76	0,76
	07:00	2,36	2,30	0,05	0,01	1					1		1		0,82	0,82
	08:00	2,59	2,57	0,02	0,01	1					1				0,90	0,91
	09:00	2,84	2,77	0,07	0,00	1					1				0,97	0,97
	10:00	3,16	3,02	0,13	0,00	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,37	3,32	0,05	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,40	3,40	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,39	3,39	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,25	3,25	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,00	2,99	0,01	0,00	1		1					1		0,98	0,98
	16:00	2,88	2,88	0,00	0,00	1		1							0,96	0,96
	17:00	2,97	2,89	0,08	0,01	1		1							0,98	0,98
	18:00	3,13	3,03	0,10	0,00	1		1							0,99	0,99
	19:00	3,52	3,38	0,14	0,00	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,55	3,45	0,09	0,01	1		1			1				0,98	0,98
	21:00	3,38	3,36	0,01	0,00	1		1			1				0,96	0,96
	22:00	3,13	3,02	0,11	0,00	1		1							0,99	0,99
	23:00	2,79	2,58	0,21	0,01	1		1			1				0,62	0,61

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 7/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,55	2,45	0,10	0,00	1		1							0,81	0,82
	01:00	2,37	2,26	0,10	0,01	1					1				0,82	0,83
	02:00	2,26	2,23	0,02	0,00	1					1				0,74	0,74
	03:00	2,18	2,17	0,00	0,01	1					1				0,67	0,67
	04:00	2,17	2,14	0,02	0,01	1					1				0,65	0,66
	05:00	2,22	2,19	0,03	0,00	1					1				0,70	0,70
	06:00	2,32	2,30	0,02	0,00	1					1		1		0,79	0,79
	07:00	2,56	2,44	0,11	0,00	1					1				0,89	0,89
	08:00	2,81	2,67	0,13	0,01	1					1				0,97	0,97
	09:00	2,94	2,85	0,09	0,00	1					1				0,98	0,98
	10:00	2,88	2,88	0,00	0,00	1		1			1				0,97	0,91
	11:00	3,31	3,30	0,01	0,00	1		1			1				0,43	0,44
	12:00	3,29	3,24	0,05	0,00	1		1							0,96	0,96
	13:00	3,14	3,03	0,10	0,00	1		1					1		0,88	0,87
	14:00	3,08	2,48	0,42	0,18	1		1							0,88	0,86
	15:00	2,83	1,84	0,59	0,40	1						1			0,94	0,93
	16:00	2,85	1,94	0,51	0,40	1						1			0,95	0,95
	17:00	2,99	2,04	0,55	0,41	1						1			0,97	0,97
	18:00	3,20	2,11	0,68	0,41	1						1	1		0,99	0,99
	19:00	3,63	2,30	0,64	0,69	1						1			0,99	0,99
	20:00	3,57	2,32	0,55	0,70	1						1			0,99	0,99
	21:00	3,44	2,43	0,50	0,50	1						1			0,99	0,99
	22:00	3,14	2,26	0,48	0,40	1						1			0,99	0,99
	23:00	2,78	2,20	0,57	0,02	1						1			0,97	0,97

Παρατηρήσεις

Στις 10:43-11:00 σημειώθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 8/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,48	1,97	0,51	0,00	1						1			0,87	0,87
	01:00	2,33	1,80	0,54	0,00	1									0,82	0,81
	02:00	2,22	1,68	0,54	0,00	1									0,78	0,78
	03:00	2,19	1,69	0,50	0,00	1									0,76	0,76
	04:00	2,16	1,65	0,50	0,01	1									0,76	0,76
	05:00	2,17	1,66	0,50	0,01	1									0,76	0,76
	06:00	2,30	1,79	0,50	0,00	1									0,80	0,80
	07:00	2,59	2,03	0,56	0,00	1						1			0,90	0,90
	08:00	2,77	2,26	0,51	0,00	1						1			0,96	0,96
	09:00	2,86	2,44	0,42	0,00	1						1			0,98	0,98
	10:00	2,91	2,65	0,26	0,00	1						1			0,98	0,98
	11:00	2,98	2,44	0,18	0,35	1						1			0,98	0,98
	12:00	3,00	2,39	0,21	0,40	1						1			0,99	0,99
	13:00	3,02	2,48	0,14	0,40	1						1			0,99	0,99
	14:00	2,97	2,41	0,15	0,41	1						1			0,98	0,98
	15:00	2,83	2,19	0,24	0,40	1						1			0,94	0,93
	16:00	2,76	2,01	0,35	0,40	1						1			0,89	0,90
	17:00	2,88	2,03	0,46	0,40	1						1			0,96	0,96
	18:00	3,11	2,20	0,51	0,40	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,52	2,53	0,45	0,54	1						1			0,99	0,99
	20:00	3,44	2,46	0,38	0,60	1						1			0,99	0,99
	21:00	3,38	2,66	0,31	0,40	1						1			0,99	0,99
	22:00	3,07	2,51	0,16	0,40	1						1			0,98	0,98
	23:00	2,77	2,67	0,09	0,01	1						1			0,96	0,96

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 9/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,49	2,37	0,12	0,00	1						1			0,87	0,87
	01:00	2,36	2,20	0,16	0,00	1						1			0,81	0,81
	02:00	2,21	2,11	0,10	0,00	1						1			0,69	0,69
	03:00	2,16	2,10	0,06	0,00	1						1			0,63	0,63
	04:00	2,14	2,14	0,00	0,00	1						1			0,62	0,61
	05:00	2,16	2,16	0,00	0,00	1						1			0,64	0,63
	06:00	2,33	2,33	0,00	0,00	1						1			0,77	0,77
	07:00	2,55	2,55	0,00	0,00	1						1			0,89	0,89
	08:00	2,64	2,63	0,00	0,00	1						1			0,92	0,92
	09:00	2,90	2,82	0,08	0,00	1						1			0,88	0,87
	10:00	3,26	3,20	0,06	0,00	1		1				1			0,50	0,49
	11:00	3,24	3,16	0,08	0,00	1		1				1			0,41	0,41
	12:00	3,23	3,19	0,04	0,00	1		1				1			0,42	0,42
	13:00	3,26	3,17	0,09	0,00	1		1				1			0,44	0,45
	14:00	3,01	2,95	0,05	0,00	1		1				1			0,39	0,39
	15:00	2,75	2,64	0,11	0,00	1		1							0,62	0,59
	16:00	2,96	2,86	0,10	0,00	1		1							0,67	0,67
	17:00	3,08	2,95	0,13	0,00	1		1							0,68	0,69
	18:00	3,30	3,04	0,26	0,00	1		1							0,88	0,88
	19:00	3,58	2,23	0,30	1,05	1						1			0,90	0,90
	20:00	3,59	2,10	0,19	1,30	1						1			0,90	0,90
	21:00	3,38	1,81	0,27	1,30	1						1			0,91	0,91
	22:00	3,04	1,50	0,33	1,20	1									0,92	0,91
	23:00	2,79	2,42	0,28	0,09	1						1			0,88	0,93

Παρατηρήσεις

- 1.Το διάστημα 23:53- 00:30 έγινε πλύση της μονάδας G1
- 2.Το πρόγραμμα του ΥΒΕ τροποποιήθηκε λόγω συντήρησης των αντλιών και ο σταθμός εντάχθηκε στις 19:00 ενώ απεντάχθηκε η μονάδα G3
- 3.Το διάστημα 15:30-15:35 τέθηκε εκτός λειτουργίας η P220

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 10/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,54	2,29	0,25	0,00	1					1	1			0,59	0,71
	01:00	2,33	2,17	0,16	0,00	1						1			0,80	0,79
	02:00	2,22	2,02	0,20	0,00	1						1			0,70	0,70
	03:00	2,18	1,98	0,20	0,00	1				1					0,76	0,76
	04:00	2,14	1,93	0,21	0,00	1									0,75	0,75
	05:00	2,20	1,93	0,27	0,00	1									0,77	0,77
	06:00	2,27	2,00	0,27	0,00	1					1				0,77	0,77
	07:00	2,51	2,32	0,19	0,00	1					1				0,88	0,88
	08:00	2,73	2,52	0,21	0,00	1					1				0,95	0,95
	09:00	3,00	2,64	0,37	0,00	1					1				0,98	0,98
	10:00	3,08	2,71	0,38	0,00	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,06	2,57	0,49	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,08	2,66	0,42	0,00	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,15	2,86	0,29	0,00	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,11	2,83	0,28	0,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,09	2,73	0,35	0,01	1		1							0,99	0,99
	16:00	2,89	2,59	0,30	0,00	1					1				0,98	0,98
	17:00	2,90	2,64	0,25	0,01	1					1				0,98	0,98
	18:00	3,21	3,07	0,13	0,01	1		1			1				0,98	0,98
	19:00	3,62	3,59	0,03	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	20:00	3,53	3,53	0,00	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	21:00	3,41	3,40	0,00	0,01	1		1			1				0,97	0,97
	22:00	3,14	3,14	0,00	0,00	1		1			1				0,91	0,91
	23:00	2,89	2,88	0,00	0,00	1		1							0,93	0,93

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 00 :00 - 00:30 έγινε πλύση της μονάδας G1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 11/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,55	2,55	0,00	0,00	1		1							0,64	0,64
	01:00	2,37	2,37	0,00	0,00	1					1				0,80	0,81
	02:00	2,22	2,22	0,00	0,00	1					1				0,72	0,71
	03:00	2,14	2,13	0,00	0,01	1					1				0,63	0,63
	04:00	2,16	2,15	0,00	0,01	1					1				0,64	0,64
	05:00	2,21	2,20	0,00	0,01	1					1				0,69	0,69
	06:00	2,28	2,27	0,00	0,01	1					1				0,77	0,77
	07:00	2,51	2,50	0,00	0,00	1					1				0,87	0,88
	08:00	2,84	2,76	0,09	0,00	1				1	1				0,96	0,97
	09:00	2,98	2,80	0,18	0,00	1				1	1				0,98	0,98
	10:00	3,06	2,97	0,09	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	11:00	3,14	2,60	0,18	0,36	1					1				0,95	0,95
	12:00	3,11	2,49	0,22	0,40	1					1				0,99	0,99
	13:00	3,13	2,61	0,12	0,40	1					1				0,99	0,99
	14:00	3,05	2,45	0,20	0,40	1					1				0,98	0,98
	15:00	2,79	2,15	0,24	0,40	1					1				0,91	0,91
	16:00	2,82	2,11	0,31	0,40	1					1				0,92	0,92
	17:00	2,93	1,99	0,54	0,40	1					1				0,98	0,98
	18:00	3,09	2,31	0,38	0,40	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,56	2,60	0,37	0,60	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,49	2,79	0,30	0,40	1					1	1			0,98	0,98
	21:00	3,31	2,49	0,42	0,40	1					1	1			0,98	0,98
	22:00	3,07	2,25	0,42	0,40	1					1				0,98	0,98
	23:00	2,83	2,42	0,40	0,01	1					1				0,98	0,98

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 12/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,62	2,23	0,39	0,01	1					1				0,92	0,92
	01:00	2,42	1,99	0,43	0,01	1					1				0,85	0,85
	02:00	2,29	1,85	0,43	0,01	1									0,80	0,80
	03:00	2,25	1,90	0,34	0,01	1									0,79	0,79
	04:00	2,19	1,80	0,37	0,01	1									0,77	0,77
	05:00	2,20	1,81	0,38	0,01	1									0,77	0,77
	06:00	2,34	1,72	0,61	0,01	1									0,81	0,82
	07:00	2,48	1,90	0,58	0,00	1					1		1		0,87	0,87
	08:00	2,70	1,91	0,78	0,01	1					1				0,94	0,94
	09:00	3,00	2,19	0,80	0,01	1					1				0,98	0,98
	10:00	3,15	2,39	0,76	0,01	1					1				0,99	0,99
	11:00	3,30	2,52	0,78	0,00	1					1				0,99	0,99
	12:00	3,27	2,58	0,69	0,00	1					1				0,99	0,99
	13:00	3,35	3,02	0,34	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	14:00	3,31	3,15	0,17	0,00	1					1	1			0,98	0,99
	15:00	3,10	2,88	0,22	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	16:00	3,02	2,98	0,03	0,00	1					1	1			0,97	0,97
	17:00	3,15	3,10	0,05	0,00	1					1	1			0,98	0,99
	18:00	3,31	3,23	0,08	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	19:00	3,66	3,57	0,08	0,00	1		1			1				0,98	0,98
	20:00	3,62	3,57	0,05	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	21:00	3,40	3,10	0,30	0,00	1		1							0,97	0,97
	22:00	3,19	2,74	0,44	0,01	1		1							0,99	0,99
	23:00	2,93	2,41	0,51	0,01	1		1							0,98	0,98

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 13/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,66	2,03	0,63	0,00	1					1				0,93	0,93
	01:00	2,49	1,97	0,52	0,01	1					1				0,87	0,87
	02:00	2,35	2,04	0,31	0,01	1									0,83	0,82
	03:00	2,28	2,05	0,23	0,01	1				1					0,80	0,80
	04:00	2,28	2,03	0,25	0,00	1				1					0,80	0,80
	05:00	2,31	1,98	0,32	0,00	1				1					0,81	0,81
	06:00	2,34	1,98	0,36	0,00	1				1					0,82	0,82
	07:00	2,46	2,24	0,21	0,00	1				1					0,86	0,86
	08:00	2,56	2,36	0,19	0,00	1					1				0,88	0,88
	09:00	2,78	2,57	0,22	0,00	1					1				0,87	0,86
	10:00	2,89	2,54	0,35	0,00	1					1				0,92	0,93
	11:00	2,98	2,62	0,36	0,00	1					1				0,99	0,99
	12:00	3,02	2,57	0,44	0,01	1					1				0,99	0,99
	13:00	3,04	2,35	0,68	0,01	1					1				0,98	0,98
	14:00	2,94	2,17	0,76	0,01	1					1				0,99	0,99
	15:00	2,77	1,97	0,79	0,01	1					1				0,96	0,96
	16:00	2,72	2,00	0,71	0,00	1					1				0,95	0,95
	17:00	2,86	2,14	0,71	0,01	1					1				0,97	0,98
	18:00	2,94	2,15	0,79	0,00	1					1				0,98	0,98
	19:00	3,30	2,47	0,82	0,01	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,33	2,44	0,87	0,01	1					1				0,99	0,99
	21:00	3,12	2,24	0,86	0,01	1					1				0,99	0,99
	22:00	2,91	1,96	0,93	0,02	1					1				0,98	0,98
	23:00	2,72	1,76	0,94	0,02	1					1				0,95	0,95

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 14/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,46	1,59	0,85	0,02	1					1				0,86	0,86
	01:00	2,27	1,50	0,75	0,02	1									0,80	0,80
	02:00	2,15	1,38	0,75	0,02	1									0,75	0,75
	03:00	2,11	1,42	0,67	0,02	1									0,70	0,79
	04:00	2,11	1,41	0,67	0,02								1		0,68	0,81
	05:00	2,12	1,49	0,61	0,01								1		0,69	0,83
	06:00	2,21	1,49	0,72	0,00								1		0,77	0,78
	07:00	2,42	1,58	0,84	0,00								1		0,84	0,84
	08:00	2,56	1,68	0,88	0,00								1		0,89	0,90
	09:00	2,72	1,91	0,81	0,00								1		0,95	0,95
	10:00	2,69	1,89	0,80	0,00								1		0,94	0,94
	11:00	2,80	1,84	0,96	0,00								1		0,97	0,96
	12:00	2,84	1,87	0,97	0,00	1					1				0,98	0,93
	13:00	2,89	1,96	0,93	0,00	1					1				0,98	0,98
	14:00	2,83	1,86	0,96	0,00	1					1				0,98	0,98
	15:00	2,72	1,79	0,93	0,00	1					1				0,94	0,95
	16:00	2,77	1,82	0,96	0,00	1					1				0,96	0,96
	17:00	2,89	1,93	0,96	0,00	1					1				0,98	0,98
	18:00	3,09	2,11	0,97	0,00	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,51	2,52	0,98	0,01	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,49	2,50	0,98	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	21:00	3,21	2,23	0,98	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	22:00	2,92	1,93	0,98	0,01	1					1				0,98	0,98
	23:00	2,67	1,73	0,93	0,02	1									0,94	0,94

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας σημειώθηκαν μεγάλες απώλειες παραγωγής από το Α/Π Κεφαλές

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 15/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,40	1,54	0,84	0,02	1									0,84	0,84
	01:00	2,23	1,57	0,65	0,01	1									0,78	0,78
	02:00	2,09	1,36	0,73	0,00	1									0,73	0,73
	03:00	2,01	1,31	0,70	0,00	1									0,71	0,70
	04:00	1,98	1,29	0,69	0,00	1									0,69	0,69
	05:00	2,03	1,32	0,71	0,00	1									0,71	0,71
	06:00	2,18	1,42	0,76	0,00	1									0,76	0,76
	07:00	2,34	1,52	0,81	0,00	1									0,82	0,82
	08:00	2,56	1,67	0,89	0,00	1									0,89	0,90
	09:00	2,63	1,71	0,91	0,00	1									0,92	0,92
	10:00	2,69	1,77	0,92	0,00	1									0,94	0,94
	11:00	2,77	2,10	0,67	0,00	1					1				0,70	0,69
	12:00	2,74	2,23	0,51	0,00	1					1				0,58	0,57
	13:00	2,82	2,34	0,48	0,00	1					1				0,62	0,62
	14:00	2,80	2,14	0,49	0,18	1					1				0,64	0,64
	15:00	2,71	1,33	0,68	0,70	1					1				0,79	0,80
	16:00	2,68	1,00	0,87	0,81	1									0,88	0,88
	17:00	2,80	1,00	0,93	0,87	1									0,93	0,93
	18:00	3,09	1,06	0,96	1,08	1									0,96	0,96
	19:00	3,44	1,02	0,96	1,46	1									0,96	0,96
	20:00	3,38	1,05	0,89	1,45	1									0,95	0,94
	21:00	3,19	1,09	0,81	1,29	1									0,91	0,91
	22:00	2,92	1,25	0,70	0,97	1									0,94	0,94
	23:00	2,56	1,17	0,70	0,70	1									0,86	0,86

Παρατηρήσεις

Λόγω σφάλματος στη Γραμμή MT του ΥΒΕ, ο σταθμός εντάχθηκε στις 14:20

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 16/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,39	1,67	0,69	0,03	1									0,83	0,83
	01:00	2,25	1,50	0,75	0,00	1									0,79	0,79
	02:00	2,09	1,37	0,73	0,00	1									0,73	0,73
	03:00	2,07	1,36	0,71	0,00	1									0,72	0,72
	04:00	2,12	1,39	0,74	0,00	1									0,74	0,74
	05:00	2,08	1,36	0,72	0,00	1									0,72	0,72
	06:00	2,22	1,44	0,77	0,00	1									0,77	0,77
	07:00	2,44	1,61	0,82	0,00	1									0,85	0,85
	08:00	2,59	1,77	0,82	0,00	1									0,91	0,91
	09:00	2,58	1,74	0,84	0,00	1									0,91	0,90
	10:00	2,61	1,92	0,69	0,00	1				1					0,88	0,88
	11:00	2,64	1,98	0,65	0,00	1				1					0,70	0,69
	12:00	2,69	2,00	0,68	0,00	1				1					0,71	0,72
	13:00	2,80	2,04	0,76	0,00	1				1					0,78	0,78
	14:00	2,65	1,87	0,78	0,00	1				1					0,78	0,78
	15:00	2,61	1,70	0,91	0,00	1									0,91	0,92
	16:00	2,61	1,70	0,91	0,00	1									0,91	0,91
	17:00	2,79	1,83	0,96	0,00	1									0,96	0,96
	18:00	3,07	2,09	0,98	0,00	1					1				0,98	0,98
	19:00	3,43	2,48	0,95	0,00	1					1				0,95	0,95
	20:00	3,33	2,43	0,90	0,00	1					1				0,90	0,90
	21:00	3,21	2,37	0,84	0,00	1					1				0,84	0,84
	22:00	2,94	2,15	0,79	0,00	1					1				0,79	0,78
	23:00	2,55	1,79	0,76	0,00	1					1				0,76	0,76

Παρατηρήσεις

Η Γραμμή MT του ΥΒΕ τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω σφάλματος

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 17/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,35	1,53	0,81	0,00	1									0,82	0,82
	01:00	2,20	1,44	0,77	0,00	1									0,77	0,77
	02:00	2,10	1,36	0,73	0,00	1									0,73	0,73
	03:00	2,06	1,34	0,72	0,00	1									0,72	0,72
	04:00	2,02	1,31	0,70	0,00	1									0,71	0,71
	05:00	2,05	1,34	0,72	0,00	1									0,72	0,72
	06:00	2,25	1,47	0,78	0,00	1									0,78	0,79
	07:00	2,40	1,57	0,83	0,00	1									0,84	0,84
	08:00	2,61	1,70	0,91	0,00	1									0,91	0,91
	09:00	2,70	1,76	0,94	0,00	1									0,94	0,95
	10:00	2,69	1,75	0,94	0,00	1									0,95	0,95
	11:00	2,74	1,79	0,95	0,00	1									0,95	0,95
	12:00	2,70	1,77	0,93	0,00	1									0,93	0,94
	13:00	2,83	2,03	0,80	0,00	1					1				0,81	0,79
	14:00	2,79	2,04	0,75	0,00	1					1				0,75	0,74
	15:00	2,73	1,93	0,80	0,00	1					1				0,80	0,80
	16:00	2,68	2,24	0,44	0,00	1				1					0,80	0,80
	17:00	2,75	1,96	0,80	0,00	1				1					0,80	0,80
	18:00	2,96	2,24	0,72	0,00	1			1	1					0,73	0,73
	19:00	3,39	2,76	0,63	0,00	1			1	1	1				0,63	0,62
	20:00	3,33	2,86	0,47	0,00	1			1	1	1				0,48	0,47
	21:00	3,13	2,47	0,66	0,00	1				1	1				0,66	0,67
	22:00	2,84	2,16	0,68	0,00	1				1					0,72	0,71
	23:00	2,48	1,64	0,84	0,00	1									0,85	0,85

Παρατηρήσεις

Η Γραμμή MT του ΥΒΕ τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω σφάλματος στις 16:30

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 18/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,25	1,46	0,78	0,00	1									0,79	0,79
	01:00	2,10	1,36	0,73	0,00	1									0,74	0,73
	02:00	1,94	1,26	0,68	0,00	1									0,68	0,68
	03:00	1,92	1,25	0,67	0,00	1									0,67	0,67
	04:00	1,90	1,24	0,67	0,00	1									0,67	0,67
	05:00	1,93	1,26	0,67	0,00	1									0,67	0,68
	06:00	2,08	1,36	0,72	0,00	1									0,72	0,72
	07:00	2,35	1,53	0,81	0,00	1									0,82	0,82
	08:00	2,61	1,71	0,90	0,00	1									0,90	0,91
	09:00	2,69	1,80	0,90	0,00	1				1					0,93	0,93
	10:00	2,71	1,80	0,91	0,00	1				1					0,93	0,93
	11:00	2,74	2,00	0,74	0,00	1				1					0,75	0,74
	12:00	2,77	1,87	0,90	0,00	1				1					0,91	0,92
	13:00	2,86	1,90	0,96	0,00	1				1					0,98	0,98
	14:00	2,80	1,90	0,90	0,00	1				1					0,97	0,97
	15:00	2,62	1,72	0,90	0,00	1				1					0,92	0,91
	16:00	2,59	1,69	0,90	0,00	1									0,91	0,91
	17:00	2,87	1,90	0,97	0,00	1									0,98	0,98
	18:00	3,12	2,15	0,97	0,00	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,52	2,56	0,95	0,00	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,43	2,49	0,94	0,00	1					1				0,99	0,99
	21:00	3,22	2,30	0,92	0,00	1					1				0,99	0,99
	22:00	2,95	2,00	0,95	0,00	1					1				0,98	0,98
	23:00	2,73	1,97	0,76	0,00	1					1				0,95	0,95

Παρατηρήσεις


Η Γραμμή MT του ΥΒΕ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω σφάλματος

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 19/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,46	1,71	0,76	0,00	1									0,86	0,86
	01:00	2,30	1,52	0,78	0,00	1									0,81	0,81
	02:00	2,12	1,39	0,72	0,00	1									0,74	0,74
	03:00	2,06	1,55	0,51	0,00	1									0,72	0,72
	04:00	2,00	1,53	0,47	0,00	1									0,70	0,70
	05:00	2,08	1,44	0,64	0,00	1									0,73	0,73
	06:00	2,15	1,54	0,61	0,00	1									0,75	0,75
	07:00	2,26	1,60	0,66	0,00	1									0,79	0,79
	08:00	2,56	1,94	0,62	0,00	1					1				0,81	0,86
	09:00	2,79	2,07	0,72	0,00	1					1				0,94	0,94
	10:00	2,84	2,15	0,69	0,00	1					1				0,97	0,97
	11:00	2,81	2,11	0,70	0,00	1					1				0,98	0,98
	12:00	2,81	2,17	0,64	0,00	1					1				0,97	0,97
	13:00	3,17	2,47	0,71	0,00	1					1				0,99	0,99
	14:00	3,18	2,43	0,75	0,00	1					1				0,99	0,99
	15:00	2,95	2,13	0,82	0,00	1				1					0,98	0,98
	16:00	2,97	2,08	0,89	0,00	1				1					0,98	0,98
	17:00	3,07	2,11	0,96	0,00	1				1					0,99	0,99
	18:00	3,25	2,29	0,96	0,00	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,56	2,59	0,97	0,00	1						1			0,99	0,99
	20:00	3,52	2,56	0,96	0,00	1						1			0,99	0,99
	21:00	3,30	2,33	0,97	0,00	1						1			0,99	0,99
	22:00	3,01	2,04	0,97	0,00	1						1			0,99	0,99
	23:00	2,69	1,80	0,89	0,00	1						1			0,94	0,94

Παρατηρήσεις

Η Γραμμή MT του ΥΒΕ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω σφάλματος



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 20/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,47	1,73	0,74	0,00	1									0,87	0,87
	01:00	2,30	1,61	0,68	0,00	1									0,81	0,81
	02:00	2,14	1,54	0,59	0,00	1									0,75	0,75
	03:00	2,13	1,59	0,54	0,00	1									0,75	0,75
	04:00	2,03	1,58	0,45	0,00	1									0,71	0,71
	05:00	2,03	1,55	0,49	0,00	1									0,71	0,71
	06:00	2,08	1,62	0,46	0,00	1									0,72	0,73
	07:00	2,20	1,71	0,49	0,00	1									0,77	0,77
	08:00	2,50	1,93	0,57	0,00	1									0,87	0,87
	09:00	2,72	2,19	0,54	0,00	1					1				0,95	0,95
	10:00	3,00	2,45	0,55	0,00	1					1				0,98	0,98
	11:00	3,03	2,48	0,55	0,00	1					1				0,99	0,99
	12:00	3,04	2,53	0,51	0,00	1					1				0,99	0,99
	13:00	3,15	2,62	0,53	0,00	1					1				0,99	0,99
	14:00	3,00	2,38	0,62	0,00	1					1				0,98	0,98
	15:00	2,67	1,93	0,74	0,00	1					1				0,94	0,94
	16:00	2,56	1,79	0,77	0,00	1									0,90	0,89
	17:00	2,77	1,84	0,93	0,00	1									0,95	0,96
	18:00	3,08	2,12	0,96	0,00	1					1				0,98	0,98
	19:00	3,46	2,51	0,95	0,00	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,42	2,49	0,93	0,00	1					1				0,99	0,99
	21:00	3,20	2,25	0,95	0,00	1					1				0,99	0,99
	22:00	3,00	2,05	0,95	0,00	1					1				0,99	0,99
	23:00	2,65	1,82	0,83	0,00	1					1				0,93	0,93

Παρατηρήσεις

Η Γραμμή MT του ΥΒΕ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω σφάλματος

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 21/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,39	1,61	0,78	0,00	1									0,84	0,84
	01:00	2,19	1,53	0,66	0,00	1					1				0,72	0,71
	02:00	2,08	1,53	0,56	0,00	1									0,73	0,73
	03:00	2,02	1,51	0,51	0,00	1									0,71	0,70
	04:00	1,99	1,33	0,66	0,00	1									0,70	0,70
	05:00	2,03	1,46	0,56	0,00	1									0,71	0,71
	06:00	2,17	1,42	0,75	0,00	1									0,76	0,76
	07:00	2,47	1,62	0,86	0,00	1									0,86	0,86
	08:00	2,64	1,72	0,91	0,00	1									0,92	0,92
	09:00	2,64	1,72	0,92	0,00	1							1		0,93	0,92
	10:00	2,63	1,74	0,89	0,00	1									0,92	0,92
	11:00	2,65	1,73	0,91	0,00	1									0,93	0,93
	12:00	2,62	1,76	0,87	0,00	1									0,92	0,91
	13:00	2,70	1,86	0,84	0,00	1				1					0,94	0,94
	14:00	2,68	1,79	0,89	0,00	1									0,94	0,94
	15:00	2,65	1,73	0,92	0,00	1				1			1		0,93	0,93
	16:00	2,65	1,73	0,92	0,00	1									0,92	0,93
	17:00	2,83	1,86	0,97	0,00	1									0,97	0,97
	18:00	3,17	2,18	0,98	0,00	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,53	2,55	0,98	0,00	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,51	2,53	0,98	0,00	1					1				0,99	0,99
	21:00	3,33	2,35	0,98	0,00	1					1				0,99	0,99
	22:00	2,87	1,90	0,97	0,00	1					1				0,98	0,98
	23:00	2,63	1,71	0,92	0,00	1					1				0,93	0,92

Παρατηρήσεις

Η Γραμμή MT του ΥΒΕ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω σφάλματος

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 22/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,39	1,56	0,84	0,00	1									0,84	0,84
	01:00	2,27	1,48	0,79	0,00	1									0,79	0,79
	02:00	2,12	1,40	0,72	0,00	1									0,74	0,74
	03:00	2,04	1,35	0,69	0,00	1									0,71	0,72
	04:00	2,02	1,34	0,68	0,00	1									0,71	0,71
	05:00	2,02	1,35	0,67	0,00	1									0,70	0,70
	06:00	2,15	1,50	0,65	0,00	1									0,75	0,75
	07:00	2,46	1,70	0,75	0,00	1									0,85	0,86
	08:00	2,60	1,79	0,81	0,00	1									0,91	0,91
	09:00	2,59	1,80	0,79	0,00	1									0,91	0,91
	10:00	2,66	1,73	0,92	0,00	1									0,93	0,93
	11:00	2,71	1,80	0,91	0,00	1				1					0,95	0,95
	12:00	2,68	1,90	0,78	0,00	1				1					0,93	0,94
	13:00	2,71	1,86	0,85	0,00	1				1					0,95	0,95
	14:00	2,61	1,81	0,80	0,00	1									0,91	0,91
	15:00	2,59	1,72	0,87	0,00	1									0,90	0,91
	16:00	2,60	1,74	0,86	0,00	1									0,91	0,91
	17:00	2,81	1,90	0,91	0,00	1									0,97	0,97
	18:00	3,16	2,34	0,82	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	19:00	3,54	2,68	0,87	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	20:00	3,47	2,54	0,94	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	21:00	3,34	2,43	0,91	0,00	1					1				0,99	0,99
	22:00	3,06	2,27	0,79	0,00	1					1				0,99	0,99
	23:00	2,70	1,89	0,81	0,00	1					1				0,95	0,94

Παρατηρήσεις

Η Γραμμή MT του ΥΒΕ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω σφάλματος

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 23/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,46	1,83	0,63	0,00	1									0,87	0,86
	01:00	2,24	1,73	0,51	0,00	1									0,78	0,78
	02:00	2,10	1,62	0,47	0,00	1									0,74	0,73
	03:00	2,02	1,60	0,42	0,00	1									0,71	0,71
	04:00	2,05	1,58	0,48	0,00	1									0,72	0,72
	05:00	2,02	1,47	0,56	0,00	1									0,71	0,71
	06:00	2,17	1,54	0,63	0,00	1									0,76	0,75
	07:00	2,42	1,71	0,71	0,00	1									0,84	0,84
	08:00	2,61	1,84	0,78	0,00	1									0,91	0,91
	09:00	2,72	1,95	0,77	0,00	1									0,95	0,95
	10:00	2,78	2,12	0,66	0,00	1				1					0,97	0,97
	11:00	2,76	2,10	0,66	0,00	1				1					0,97	0,97
	12:00	2,76	2,04	0,72	0,00	1				1					0,96	0,97
	13:00	2,78	1,97	0,81	0,00	1				1					0,97	0,97
	14:00	2,77	1,87	0,90	0,00	1				1					0,96	0,97
	15:00	2,71	1,80	0,91	0,00	1				1					0,95	0,95
	16:00	2,67	1,77	0,90	0,00	1									0,94	0,94
	17:00	2,88	1,93	0,96	0,00	1									0,98	0,98
	18:00	3,18	2,21	0,97	0,00	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,58	2,63	0,95	0,00	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,54	2,61	0,93	0,00	1					1				0,99	0,99
	21:00	3,45	2,70	0,76	0,00	1					1				0,99	0,99
	22:00	3,09	2,37	0,72	0,00	1					1				0,99	0,99
	23:00	2,75	2,04	0,71	0,00	1					1				0,95	0,95

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 24/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	2,47	1,72	0,75	0,00	1					1				0,87	0,87	
	01:00	2,30	1,68	0,63	0,00	1									0,81	0,80	
	02:00	2,13	1,63	0,50	0,00	1									0,69	0,74	
	03:00	2,06	1,60	0,46	0,00	1									0,48	0,59	
	04:00	2,07	1,60	0,47	0,00	1									0,72	0,72	
	05:00	2,07	1,65	0,42	0,00	1									0,73	0,73	
	06:00	2,21	1,75	0,46	0,00	1									0,78	0,78	
	07:00	2,46	1,91	0,56	0,00	1									0,86	0,86	
	08:00	2,56	1,84	0,71	0,00	1									0,90	0,90	
	09:00	2,73	2,02	0,72	0,00	1				1					0,95	0,95	
	10:00	2,75	1,99	0,76	0,00	1				1					0,97	0,97	
	11:00	2,79	2,11	0,68	0,00	1				1					0,97	0,97	
	12:00	2,74	2,30	0,44	0,00	1				1					0,96	0,96	
	13:00	2,63	2,19	0,44	0,00	1				1					0,96	0,96	
	14:00	2,35	1,69	0,66	0,00	1				1					0,96	0,95	
	15:00	2,23	1,33	0,90	0,00	1									0,92	0,92	
	16:00	2,32	1,38	0,94	0,00	1									0,95	0,95	
	17:00	2,49	1,51	0,98	0,00	1									0,98	0,98	
	18:00	2,44	1,46	0,98	0,00	1									0,99	0,99	
	19:00	2,69	1,72	0,98	0,00	1									0,99	0,99	
	20:00	2,76	1,78	0,98	0,00	1									0,99	0,99	
	21:00	3,00	2,02	0,98	0,00	1					1				0,99	0,99	
	22:00	3,11	2,13	0,97	0,00	1					1				0,99	0,99	
	23:00	2,79	1,86	0,93	0,00	1					1				0,96	0,96	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 25/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,49	1,66	0,83	0,00	1									0,85	0,90
	01:00	2,31	1,64	0,67	0,00	1									0,70	0,91
	02:00	2,15	1,46	0,68	0,00	1									0,75	0,76
	03:00	2,07	1,36	0,72	0,00	1									0,73	0,73
	04:00	2,09	1,36	0,73	0,00	1									0,73	0,73
	05:00	2,16	1,42	0,75	0,00	1									0,75	0,75
	06:00	2,27	1,49	0,79	0,00	1									0,79	0,79
	07:00	2,54	1,66	0,88	0,00	1									0,88	0,88
	08:00	2,75	1,81	0,94	0,00	1									0,96	0,96
	09:00	2,71	1,81	0,90	0,00	1									0,95	0,95
	10:00	2,68	1,75	0,93	0,00	1									0,94	0,94
	11:00	2,72	1,79	0,93	0,00	1									0,95	0,95
	12:00	2,68	1,75	0,92	0,00	1									0,94	0,93
	13:00	2,78	1,50	0,93	0,35	1									0,96	0,96
	14:00	2,88	1,52	0,96	0,40	1									0,98	0,98
	15:00	2,80	1,45	0,96	0,40	1									0,97	0,97
	16:00	2,80	1,45	0,95	0,40	1									0,97	0,97
	17:00	2,98	1,61	0,97	0,40	1									0,98	0,98
	18:00	3,34	1,58	0,98	0,79	1									0,99	0,99
	19:00	3,63	1,67	0,95	1,00	1									0,99	0,99
	20:00	3,60	1,82	0,98	0,80	1					1				0,99	0,99
	21:00	3,41	2,02	0,97	0,42	1					1				0,99	0,99
	22:00	3,16	2,16	0,98	0,01	1					1				0,99	0,99
	23:00	2,87	1,92	0,95	0,00	1					1				0,98	0,97

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 26/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,61	1,71	0,91	0,00	1									0,92	0,92
	01:00	2,38	1,56	0,82	0,00	1									0,83	0,83
	02:00	2,22	1,45	0,77	0,00	1									0,78	0,78
	03:00	2,19	1,44	0,76	0,00	1									0,77	0,77
	04:00	2,14	1,39	0,75	0,00	1									0,75	0,75
	05:00	2,12	1,38	0,73	0,00	1									0,74	0,74
	06:00	2,25	1,53	0,72	0,00	1									0,78	0,79
	07:00	2,41	1,70	0,71	0,00	1									0,84	0,84
	08:00	2,64	1,95	0,69	0,00	1									0,92	0,92
	09:00	2,71	2,09	0,61	0,01	1				1			1		0,94	0,95
	10:00	2,79	2,14	0,65	0,00	1				1					0,97	0,97
	11:00	2,74	2,08	0,65	0,00	1				1					0,96	0,96
	12:00	2,83	2,00	0,82	0,01	1				1					0,98	0,97
	13:00	2,89	2,10	0,78	0,00	1				1					0,98	0,98
	14:00	2,79	2,02	0,76	0,00	1				1					0,97	0,97
	15:00	2,71	2,00	0,70	0,00	1				1			1		0,95	0,95
	16:00	2,78	2,02	0,75	0,01	1				1					0,97	0,97
	17:00	2,91	2,09	0,82	0,00	1				1					0,98	0,98
	18:00	3,32	2,48	0,83	0,00	1				1					0,99	0,99
	19:00	3,54	2,74	0,79	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	20:00	3,46	2,71	0,75	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	21:00	3,26	2,54	0,72	0,00	1					1				0,99	0,99
	22:00	3,03	2,44	0,58	0,01	1					1				0,99	0,99
	23:00	2,75	2,33	0,41	0,01	1					1				0,96	0,96

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 27/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,43	2,11	0,32	0,00	1					1				0,86	0,85
	01:00	2,28	1,96	0,31	0,01	1									0,80	0,80
	02:00	2,17	1,96	0,21	0,01	1									0,76	0,76
	03:00	2,12	1,94	0,17	0,01	1									0,74	0,74
	04:00	2,04	1,80	0,23	0,00	1									0,71	0,71
	05:00	2,04	1,86	0,17	0,01	1									0,71	0,71
	06:00	2,19	1,98	0,20	0,01	1									0,77	0,77
	07:00	2,33	1,93	0,40	0,01	1									0,82	0,82
	08:00	2,55	2,11	0,42	0,01	1				1					0,89	0,89
	09:00	2,63	2,31	0,32	0,01	1				1					0,92	0,92
	10:00	2,70	2,52	0,18	0,01	1				1	1				0,94	0,95
	11:00	2,69	2,57	0,11	0,00	1					1				0,94	0,94
	12:00	2,77	2,68	0,09	0,00	1					1				0,97	0,96
	13:00	2,88	2,75	0,13	0,00	1					1				0,98	0,98
	14:00	2,80	2,58	0,22	0,00	1					1				0,97	0,97
	15:00	2,68	2,36	0,32	0,00	1					1				0,93	0,93
	16:00	2,86	2,40	0,47	0,00	1					1				0,98	0,98
	17:00	3,11	2,55	0,56	0,00	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,34	2,77	0,56	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	19:00	3,39	2,95	0,45	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	20:00	3,38	3,03	0,34	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	21:00	2,43	2,14	0,29	0,00	1					1	1			0,82	0,54
	22:00	3,08	2,79	0,30	0,00	1				1	1		1		0,49	0,31
	23:00	2,78	2,14	0,63	0,00	1				1					0,97	0,96

Παρατηρήσεις

Στις 21:31 σημειώθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 28/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,48	1,97	0,51	0,00	1				1					0,87	0,87
	01:00	2,23	1,86	0,37	0,00	1									0,78	0,78
	02:00	2,13	1,65	0,47	0,00	1									0,74	0,75
	03:00	2,11	1,44	0,67	0,00	1									0,74	0,74
	04:00	2,08	1,36	0,72	0,00	1									0,73	0,72
	05:00	2,09	1,40	0,70	0,00	1									0,73	0,73
	06:00	2,22	1,59	0,63	0,00	1									0,78	0,78
	07:00	2,45	1,90	0,53	0,02	1					1				0,85	0,85
	08:00	2,65	2,33	0,30	0,02	1					1				0,93	0,93
	09:00	2,68	2,53	0,15	0,00	1					1				0,94	0,94
	10:00	2,46	2,34	0,11	0,02	1					1				0,86	0,86
	11:00	2,25	2,03	0,19	0,03	1					1				0,75	0,75
	12:00	2,38	2,05	0,30	0,02	1					1				0,82	0,83
	13:00	2,45	2,13	0,30	0,02	1					1				0,86	0,85
	14:00	2,51	2,11	0,37	0,03	1					1				0,88	0,88
	15:00	2,53	2,19	0,32	0,02	1					1				0,88	0,89
	16:00	2,63	1,82	0,79	0,01	1									0,92	0,92
	17:00	2,94	2,10	0,81	0,03	1				1					0,98	0,98
	18:00	3,35	2,54	0,79	0,03	1				1	1				0,99	0,99
	19:00	3,33	2,38	0,92	0,03	1				1	1				0,99	0,99
	20:00	3,14	2,16	0,95	0,03	1					1				0,99	0,99
	21:00	3,04	2,05	0,95	0,03	1					1				0,99	0,99
	22:00	2,86	1,90	0,92	0,03	1					1				0,98	0,98
	23:00	2,58	1,65	0,89	0,03	1									0,91	0,90

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 29/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,37	1,52	0,82	0,03	1									0,83	0,83
	01:00	2,22	1,44	0,75	0,03	1									0,78	0,78
	02:00	2,08	1,35	0,70	0,03	1									0,73	0,73
	03:00	2,06	1,33	0,69	0,03	1									0,72	0,72
	04:00	2,04	1,42	0,59	0,03	1									0,72	0,72
	05:00	2,07	1,46	0,58	0,03	1									0,72	0,73
	06:00	2,21	1,42	0,76	0,03	1									0,77	0,77
	07:00	2,43	1,61	0,79	0,03	1									0,81	0,87
	08:00	2,52	1,72	0,77	0,03	1									0,79	0,92
	09:00	2,55	1,83	0,68	0,03	1									0,79	0,93
	10:00	2,59	1,85	0,71	0,03	1									0,79	0,94
	11:00	2,72	1,96	0,73	0,03	1					1				0,95	0,95
	12:00	2,70	1,92	0,75	0,03	1					1				0,94	0,94
	13:00	2,71	1,83	0,86	0,02	1					1				0,94	0,94
	14:00	2,86	1,90	0,94	0,01	1				1					0,98	0,98
	15:00	2,78	1,84	0,93	0,01	1				1					0,97	0,96
	16:00	2,90	1,93	0,97	0,01	1				1					0,98	0,98
	17:00	3,21	2,36	0,85	0,01	1				1					0,99	0,99
	18:00	3,63	2,70	0,93	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	19:00	3,55	2,69	0,86	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	20:00	3,55	2,83	0,72	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	21:00	3,37	2,69	0,68	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	22:00	3,04	2,42	0,62	0,00	1				1	1				0,98	0,98
	23:00	2,69	2,07	0,63	0,00	1				1					0,95	0,94

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε έντονη αστάθεια ανέμου



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 30/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,45	1,85	0,60	0,00	1				1					0,86	0,86
	01:00	2,23	1,59	0,64	0,00	1									0,78	0,78
	02:00	2,13	1,47	0,66	0,00	1									0,74	0,74
	03:00	2,10	1,42	0,68	0,00	1									0,73	0,73
	04:00	2,13	1,41	0,71	0,00	1									0,74	0,74
	05:00	2,06	1,40	0,66	0,00	1									0,72	0,72
	06:00	2,28	1,52	0,75	0,01	1									0,80	0,80
	07:00	2,58	1,75	0,82	0,01	1									0,90	0,90
	08:00	2,61	1,73	0,87	0,00	1									0,92	0,91
	09:00	2,72	1,91	0,80	0,00	1									0,95	0,95
	10:00	2,71	1,85	0,86	0,00	1					1				0,95	0,95
	11:00	2,84	1,95	0,88	0,00	1					1				0,98	0,98
	12:00	2,82	1,79	0,74	0,30	1									0,97	0,97
	13:00	2,78	1,52	0,85	0,41	1									0,97	0,97
	14:00	2,84	1,64	0,79	0,41	1									0,97	0,97
	15:00	2,89	1,82	0,67	0,40	1									0,98	0,98
	16:00	3,03	1,81	0,82	0,41	1									0,99	0,99
	17:00	3,42	2,05	0,96	0,41	1				1					0,99	0,99
	18:00	3,79	2,23	0,96	0,60	1				1					0,99	0,99
	19:00	3,74	1,99	0,95	0,80	1				1					0,99	0,99
	20:00	3,56	1,78	0,97	0,81	1				1					0,99	0,99
	21:00	3,29	1,90	0,97	0,42	1				1					0,99	0,99
	22:00	3,10	2,20	0,88	0,02	1				1					0,88	0,93
	23:00	2,76	2,08	0,68	0,01	1				1	1	1			0,68	0,71

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 22:44-23:30 έγινε πλύση της μονάδας G1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 31/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,42	1,57	0,84	0,01	1									0,85	0,85
	01:00	2,26	1,47	0,78	0,01	1									0,79	0,79
	02:00	2,10	1,36	0,73	0,00	1									0,73	0,74
	03:00	2,05	1,33	0,72	0,01	1									0,72	0,72
	04:00	2,02	1,31	0,71	0,01	1									0,71	0,71
	05:00	2,12	1,38	0,74	0,01	1									0,74	0,74
	06:00	2,27	1,49	0,79	0,00	1									0,79	0,79
	07:00	2,52	1,66	0,85	0,01	1									0,88	0,88
	08:00	2,67	1,75	0,91	0,01	1									0,93	0,93
	09:00	2,77	1,92	0,85	0,01	1							1		0,97	0,96
	10:00	2,71	1,92	0,79	0,00	1				1					0,95	0,95
	11:00	2,73	1,89	0,83	0,01	1				1					0,96	0,96
	12:00	2,81	1,68	0,78	0,35	1									0,86	0,98
	13:00	2,74	1,57	0,77	0,40	1									0,79	0,97
	14:00	2,90	1,57	0,92	0,41	1									0,92	0,98
	15:00	2,81	1,47	0,89	0,45	1									0,98	0,98
	16:00	2,97	1,50	0,88	0,60	1									0,98	0,98
	17:00	3,37	1,83	0,84	0,69	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,66	1,91	0,95	0,80	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,61	2,25	0,85	0,51	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,53	2,50	0,63	0,41	1					1				0,99	0,99
	21:00	3,31	2,17	0,73	0,41	1					1				0,99	0,99
	22:00	3,01	2,29	0,71	0,01	1					1				0,99	0,99
	23:00	2,75	1,93	0,82	0,01	1					1				0,96	0,96

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 1/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,43	1,74	0,70	0,00	1									0,85	0,85
	01:00	2,19	1,63	0,56	0,00	1									0,77	0,77
	02:00	2,07	1,46	0,61	0,00	1									0,73	0,72
	03:00	2,12	1,44	0,68	0,00	1									0,74	0,74
	04:00	2,07	1,45	0,63	0,00	1									0,73	0,73
	05:00	2,09	1,53	0,57	0,00	1									0,73	0,73
	06:00	2,31	1,80	0,51	0,00	1									0,80	0,80
	07:00	2,58	2,03	0,55	0,00	1									0,90	0,90
	08:00	2,61	2,10	0,51	0,00	1				1					0,91	0,91
	09:00	2,60	2,10	0,49	0,01	1				1					0,91	0,91
	10:00	2,48	2,01	0,47	0,01	1				1					0,87	0,87
	11:00	2,52	2,03	0,48	0,01	1				1					0,88	0,88
	12:00	2,63	1,68	0,43	0,52	1									0,89	0,89
	13:00	2,68	1,47	0,44	0,77	1									0,93	0,93
	14:00	2,71	1,44	0,49	0,78	1									0,94	0,94
	15:00	2,76	1,51	0,46	0,79	1									0,96	0,96
	16:00	2,91	1,56	0,55	0,80	1									0,98	0,98
	17:00	3,37	1,96	0,60	0,81	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,59	2,06	0,53	1,00	1					1				0,99	0,98
	19:00	3,58	2,34	0,43	0,81	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,47	2,38	0,48	0,60	1					1				0,99	0,99
	21:00	3,22	2,12	0,49	0,61	1					1				0,99	0,98
	22:00	3,03	2,06	0,41	0,57	1					1				0,94	0,93
	23:00	2,75	2,44	0,29	0,02	1					1				0,95	0,95

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 2/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,43	2,31	0,11	0,01	1					1				0,85	0,85
	01:00	2,36	2,28	0,07	0,00	1					1				0,82	0,82
	02:00	2,13	1,98	0,16	0,00	1					1				0,63	0,62
	03:00	2,06	1,82	0,24	0,00	1									0,71	0,72
	04:00	2,03	1,80	0,22	0,01	1									0,71	0,71
	05:00	2,09	1,99	0,10	0,00	1									0,73	0,73
	06:00	2,20	2,08	0,12	0,00	1				1					0,77	0,77
	07:00	2,31	2,21	0,09	0,00	1				1					0,80	0,81
	08:00	2,55	2,34	0,21	0,00	1				1					0,89	0,89
	09:00	2,65	2,39	0,25	0,00	1				1					0,92	0,93
	10:00	2,75	2,49	0,25	0,00	1				1	1				0,96	0,96
	11:00	2,72	2,33	0,16	0,23	1					1				0,86	0,85
	12:00	2,74	2,27	0,07	0,40	1				1					0,94	0,94
	13:00	2,78	1,77	0,07	0,94	1									0,86	0,85
	14:00	2,86	1,67	0,19	1,00	1									0,91	0,91
	15:00	2,91	1,56	0,35	1,00	1									0,93	0,93
	16:00	2,95	1,76	0,38	0,80	1									0,98	0,98
	17:00	3,35	2,50	0,44	0,41	1					1	1			0,98	0,98
	18:00	3,68	3,25	0,42	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	19:00	3,69	3,23	0,45	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	20:00	3,51	3,03	0,47	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	21:00	3,36	3,17	0,20	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	22:00	3,08	2,92	0,16	0,00	1					1	1			0,97	0,97
	23:00	2,79	2,52	0,27	0,00	1					1				0,93	0,92

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 3/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,52	2,13	0,39	0,00	1					1				0,88	0,88
	01:00	2,32	1,78	0,53	0,01	1					1				0,82	0,81
	02:00	2,18	1,44	0,72	0,01	1									0,76	0,76
	03:00	2,16	1,40	0,74	0,01	1									0,75	0,75
	04:00	2,13	1,41	0,72	0,01	1									0,75	0,75
	05:00	2,11	1,47	0,65	0,00	1									0,74	0,74
	06:00	2,18	1,61	0,57	0,00	1									0,76	0,76
	07:00	2,34	1,66	0,68	0,00	1									0,81	0,82
	08:00	2,50	1,79	0,71	0,00	1				1					0,87	0,87
	09:00	2,64	2,05	0,59	0,00	1				1					0,91	0,91
	10:00	2,71	2,04	0,67	0,00	1				1					0,94	0,95
	11:00	2,79	1,99	0,80	0,00	1				1					0,97	0,97
	12:00	2,83	2,04	0,75	0,05	1				1					0,90	0,90
	13:00	2,97	1,45	0,92	0,60	1									0,98	0,98
	14:00	2,90	1,39	0,95	0,55	1									0,96	0,98
	15:00	2,81	1,52	0,88	0,41	1									0,89	0,98
	16:00	3,07	1,74	0,88	0,45	1									0,89	0,99
	17:00	3,35	1,67	0,88	0,80	1									0,89	0,99
	18:00	3,62	1,94	0,88	0,81	1					1				0,89	0,99
	19:00	3,67	2,18	0,88	0,61	1					1				0,89	0,99
	20:00	3,59	2,61	0,97	0,01	1				1	1				0,98	0,99
	21:00	3,29	2,31	0,97	0,01	1					1				0,99	0,99
	22:00	3,09	2,35	0,73	0,01	1					1	1			0,77	0,84
	23:00	2,72	1,97	0,75	0,01	1				1					0,76	0,79

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου
Εγινε πλύση της G1 το διάστημα μεταξύ 22:34-23:19

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 4/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,42	1,57	0,84	0,01	1				1					0,85	0,85
	01:00	2,27	1,49	0,77	0,01	1									0,80	0,80
	02:00	2,13	1,41	0,72	0,01	1									0,75	0,75
	03:00	2,06	1,34	0,72	0,01	1									0,72	0,72
	04:00	2,08	1,35	0,72	0,01	1									0,73	0,73
	05:00	2,16	1,40	0,75	0,01	1									0,75	0,76
	06:00	2,28	1,48	0,79	0,01	1									0,79	0,79
	07:00	2,54	1,65	0,88	0,01	1									0,88	0,89
	08:00	2,66	1,73	0,93	0,01	1									0,93	0,93
	09:00	2,74	1,78	0,95	0,01	1									0,95	0,96
	10:00	2,59	1,68	0,90	0,00	1									0,91	0,91
	11:00	2,70	1,76	0,94	0,00	1									0,95	0,94
	12:00	2,76	1,80	0,96	0,00	1									0,96	0,97
	13:00	2,75	1,58	0,81	0,35	1									0,82	0,96
	14:00	2,83	1,45	0,98	0,41	1									0,98	0,98
	15:00	2,84	1,46	0,98	0,40	1									0,98	0,98
	16:00	3,06	1,48	0,98	0,60	1									0,99	0,99
	17:00	3,44	1,66	0,98	0,80	1									0,99	0,99
	18:00	3,82	1,85	0,98	1,00	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,86	2,07	0,98	0,81	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,78	2,27	0,98	0,53	1					1				0,99	0,99
	21:00	3,64	2,64	0,98	0,02	1				1	1				0,99	0,99
	22:00	3,28	2,29	0,98	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	23:00	2,93	1,95	0,98	0,00	1				1					0,98	0,98

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 5/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,57	1,66	0,90	0,01	1				1					0,90	0,90
	01:00	2,37	1,55	0,82	0,01	1									0,83	0,83
	02:00	2,20	1,43	0,77	0,00	1									0,77	0,77
	03:00	2,12	1,37	0,74	0,00	1									0,74	0,74
	04:00	2,11	1,38	0,73	0,01	1									0,74	0,74
	05:00	2,14	1,40	0,74	0,00	1									0,75	0,75
	06:00	2,30	1,52	0,78	0,00	1									0,80	0,80
	07:00	2,54	1,74	0,80	0,00	1									0,89	0,89
	08:00	2,69	1,91	0,78	0,00	1				1					0,94	0,94
	09:00	2,73	1,93	0,80	0,00	1				1					0,96	0,95
	10:00	2,66	1,89	0,75	0,01	1					1				0,93	0,92
	11:00	2,60	1,74	0,86	0,00	1					1				0,91	0,91
	12:00	2,67	1,43	0,89	0,36	1									0,94	0,93
	13:00	2,71	1,36	0,94	0,41	1									0,95	0,95
	14:00	2,82	1,45	0,97	0,40	1									0,97	0,97
	15:00	2,86	1,47	0,98	0,41	1									0,98	0,98
	16:00	3,10	1,71	0,98	0,40	1									0,99	0,99
	17:00	3,59	2,01	0,98	0,60	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,84	2,26	0,98	0,60	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,93	2,35	0,98	0,61	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,85	1,94	0,97	0,95	1					1				0,99	0,99
	21:00	3,64	1,78	0,97	0,89	1				1					0,99	0,99
	22:00	3,42	1,65	0,97	0,80	1				1					0,99	0,99
	23:00	2,98	1,51	0,87	0,61	1									0,98	0,98

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 6/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,55	1,76	0,78	0,02	1					1				0,90	0,90
	01:00	2,31	1,66	0,64	0,00	1									0,81	0,81
	02:00	2,18	1,51	0,67	0,01	1									0,76	0,76
	03:00	2,14	1,47	0,67	0,00	1									0,75	0,75
	04:00	2,19	1,47	0,72	0,00	1									0,74	0,74
	05:00	2,14	1,40	0,75	0,00	1									0,75	0,75
	06:00	2,36	1,55	0,81	0,00	1									0,82	0,82
	07:00	2,66	1,78	0,88	0,00	1									0,93	0,93
	08:00	2,71	1,84	0,87	0,00	1				1					0,95	0,95
	09:00	2,75	1,94	0,82	0,00	1				1					0,96	0,96
	10:00	2,75	1,63	0,77	0,35	1									0,94	0,94
	11:00	2,63	1,54	0,69	0,40	1									0,92	0,92
	12:00	2,71	1,44	0,87	0,40	1									0,95	0,95
	13:00	2,74	1,41	0,93	0,40	1									0,96	0,96
	14:00	2,84	1,49	0,95	0,40	1									0,97	0,97
	15:00	2,84	1,48	0,96	0,40	1									0,98	0,98
	16:00	3,06	1,68	0,98	0,40	1									0,99	0,99
	17:00	3,63	2,05	0,98	0,60	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,94	2,36	0,98	0,60	1					1				0,99	0,99
	19:00	4,02	2,43	0,98	0,60	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,93	2,35	0,98	0,60	1					1				0,99	0,99
	21:00	3,75	1,97	0,98	0,80	1				1					0,99	0,99
	22:00	3,38	1,79	0,98	0,61	1				1					0,99	0,99
	23:00	2,95	1,57	0,98	0,41	1					1				0,98	0,98

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 7/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,55	1,65	0,89	0,01	1									0,90	0,90
	01:00	2,33	1,52	0,80	0,00	1									0,82	0,82
	02:00	2,18	1,42	0,76	0,00	1									0,77	0,77
	03:00	2,11	1,38	0,74	0,00	1									0,74	0,74
	04:00	2,11	1,37	0,74	0,00	1									0,74	0,74
	05:00	2,17	1,41	0,75	0,00	1									0,76	0,76
	06:00	2,37	1,55	0,82	0,00	1									0,83	0,83
	07:00	2,66	1,74	0,91	0,00	1									0,93	0,93
	08:00	2,76	1,82	0,92	0,02	1									0,96	0,96
	09:00	2,82	1,83	0,97	0,02	1				1					0,98	0,98
	10:00	2,79	1,84	0,95	0,00	1				1					0,97	0,95
	11:00	2,77	1,84	0,94	0,00	1				1					0,96	0,96
	12:00	2,75	1,80	0,94	0,00	1				1					0,96	0,96
	13:00	2,78	1,84	0,95	0,00	1				1					0,97	0,97
	14:00	2,83	1,87	0,96	0,00	1				1					0,98	0,98
	15:00	2,97	1,99	0,97	0,00	1				1					0,98	0,98
	16:00	3,18	2,20	0,97	0,01	1				1					0,99	0,99
	17:00	3,68	2,69	0,98	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	18:00	4,09	3,18	0,91	0,00	1				1	1	1			0,99	0,99
	19:00	4,17	3,31	0,85	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	20:00	4,07	3,28	0,79	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	21:00	3,77	3,02	0,74	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	22:00	3,52	2,79	0,73	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	23:00	0,00	-0,72	0,72	0,00	1					1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 8/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,66	1,97	0,69	0,00	1					1				0,93	0,93
	01:00	2,41	1,83	0,57	0,01	1									0,85	0,84
	02:00	2,23	1,67	0,56	0,00	1									0,78	0,78
	03:00	2,17	1,62	0,54	0,01	1									0,76	0,76
	04:00	2,15	1,58	0,56	0,01	1									0,75	0,75
	05:00	2,15	1,59	0,54	0,01	1									0,75	0,75
	06:00	2,38	1,73	0,65	0,01	1									0,83	0,83
	07:00	2,68	1,99	0,69	0,00	1					1				0,94	0,94
	08:00	2,70	1,94	0,75	0,01	1					1				0,95	0,95
	09:00	2,65	1,99	0,65	0,00	1					1				0,93	0,93
	10:00	2,62	1,97	0,64	0,01	1				1					0,92	0,92
	11:00	2,69	1,99	0,69	0,01	1				1					0,94	0,94
	12:00	2,69	1,92	0,75	0,01	1				1					0,94	0,94
	13:00	2,73	1,91	0,82	0,01	1				1					0,95	0,95
	14:00	2,79	2,03	0,75	0,01	1				1					0,97	0,97
	15:00	2,90	2,10	0,78	0,01	1				1					0,98	0,98
	16:00	3,16	2,33	0,82	0,01	1				1					0,99	0,99
	17:00	3,77	2,94	0,82	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	18:00	4,01	3,22	0,78	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	19:00	3,92	3,15	0,76	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	20:00	3,71	2,94	0,76	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	21:00	3,47	2,75	0,72	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	22:00	3,24	2,59	0,64	0,01	1					1				0,99	0,99
	23:00	3,07	2,44	0,63	0,01	1					1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 9/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,77	2,06	0,71	0,00	1					1				0,96	0,96
	01:00	2,50	1,86	0,64	0,00	1									0,88	0,88
	02:00	2,29	1,69	0,60	0,00	1									0,80	0,80
	03:00	2,24	1,61	0,62	0,00	1									0,78	0,78
	04:00	2,19	1,57	0,62	0,00	1									0,76	0,76
	05:00	2,22	1,61	0,60	0,01	1									0,77	0,78
	06:00	2,31	1,68	0,63	0,00	1									0,81	0,81
	07:00	2,42	1,83	0,59	0,00	1									0,84	0,84
	08:00	2,65	2,07	0,58	0,00	1				1					0,92	0,92
	09:00	2,76	2,20	0,56	0,00	1				1					0,96	0,96
	10:00	2,79	2,20	0,59	0,00	1				1					0,97	0,97
	11:00	2,79	2,16	0,63	0,00	1				1					0,97	0,97
	12:00	2,74	2,09	0,66	0,00	1				1					0,96	0,96
	13:00	2,74	2,08	0,65	0,00	1				1					0,95	0,95
	14:00	2,88	2,22	0,66	0,00	1				1					0,98	0,98
	15:00	2,98	2,20	0,78	0,00	1				1					0,99	0,99
	16:00	3,20	2,36	0,83	0,00	1					1				0,99	0,99
	17:00	3,76	2,95	0,81	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	18:00	4,15	3,41	0,74	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	19:00	4,02	3,42	0,61	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	20:00	3,91	3,34	0,57	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	21:00	3,64	3,08	0,56	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	22:00	3,36	2,75	0,61	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	23:00	3,04	2,41	0,63	0,00	1					1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 10/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,76	2,17	0,59	0,00	1					1				0,96	0,96
	01:00	2,50	1,92	0,57	0,00	1					1				0,88	0,87
	02:00	2,29	1,68	0,62	0,00	1									0,80	0,80
	03:00	2,21	1,63	0,58	0,00	1									0,77	0,77
	04:00	2,18	1,49	0,69	0,00	1									0,76	0,76
	05:00	2,18	1,46	0,72	0,00	1									0,76	0,76
	06:00	2,31	1,54	0,76	0,00	1									0,81	0,80
	07:00	2,47	1,80	0,67	0,00	1									0,86	0,86
	08:00	2,64	1,90	0,74	0,00	1					1				0,92	0,92
	09:00	2,74	1,99	0,76	0,00	1					1				0,96	0,96
	10:00	2,87	2,02	0,85	0,00	1					1				0,98	0,98
	11:00	2,87	2,06	0,81	0,00	1					1				0,98	0,98
	12:00	3,01	2,20	0,81	0,00	1					1				0,99	0,99
	13:00	3,16	2,34	0,82	0,00	1					1				0,99	0,99
	14:00	3,06	2,15	0,90	0,00	1					1				0,99	0,99
	15:00	3,02	2,10	0,92	0,00	1					1				0,99	0,99
	16:00	3,15	2,29	0,86	0,00	1					1				0,99	0,99
	17:00	3,72	2,79	0,93	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	18:00	4,08	3,12	0,96	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	19:00	4,09	3,13	0,97	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	20:00	3,98	3,01	0,97	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	21:00	3,71	2,74	0,96	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	22:00	3,46	2,54	0,92	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	23:00	3,14	2,26	0,88	0,00	1					1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 11/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,71	1,89	0,82	0,00	1					1				0,95	0,95
	01:00	2,45	1,68	0,76	0,00	1					1				0,82	0,76
	02:00	2,26	1,49	0,77	0,00	1									0,79	0,79
	03:00	2,22	1,46	0,76	0,00	1									0,77	0,77
	04:00	2,34	1,57	0,77	0,00	1									0,78	0,78
	05:00	2,27	1,52	0,75	0,00	1									0,78	0,78
	06:00	2,43	1,73	0,70	0,00	1									0,84	0,85
	07:00	2,63	2,01	0,62	0,00	1				1			1		0,91	0,92
	08:00	2,84	2,29	0,54	0,01	1				1					0,98	0,98
	09:00	2,94	2,41	0,52	0,01	1				1			1		0,98	0,98
	10:00	2,92	2,15	0,42	0,35	1				1					0,99	0,99
	11:00	2,91	2,19	0,32	0,40	1				1					0,98	0,98
	12:00	2,89	2,25	0,24	0,40	1				1					0,98	0,98
	13:00	2,91	2,21	0,29	0,41	1				1					0,98	0,98
	14:00	2,95	2,11	0,42	0,41	1				1					0,99	0,99
	15:00	3,01	2,07	0,53	0,41	1				1					0,99	0,99
	16:00	3,28	2,44	0,43	0,41	1				1	1				0,99	0,99
	17:00	3,86	2,75	0,51	0,60	1					1				0,98	0,98
	18:00	4,25	3,31	0,35	0,60	1					1	1			0,99	0,99
	19:00	4,29	3,45	0,24	0,60	1					1	1			0,99	0,99
	20:00	4,14	3,31	0,23	0,60	1					1	1			0,99	0,99
	21:00	3,94	3,01	0,14	0,80	1					1	1			0,98	0,98
	22:00	3,70	3,01	0,08	0,60	1					1	1			0,96	0,96
	23:00	3,13	2,69	0,04	0,40	1					1	1			0,79	0,79

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 12/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,78	2,64	0,12	0,01	1					1				0,93	0,93
	01:00	2,48	2,43	0,05	0,00						1		1		0,77	0,73
	02:00	2,33	2,26	0,07	0,00						1		1		0,58	0,57
	03:00	2,22	2,09	0,13	0,00					1			1		0,54	0,55
	04:00	2,18	2,04	0,12	0,01					1			1		0,54	0,54
	05:00	2,23	2,11	0,11	0,01					1			1		0,60	0,60
	06:00	2,44	2,40	0,03	0,00					1			1		0,79	0,79
	07:00	2,73	2,72	0,01	0,00					1	1		1		0,71	0,70
	08:00	2,90	2,90	0,00	0,00					1	1		1		0,75	0,74
	09:00	2,98	2,97	0,01	0,00					1	1		1		0,83	0,83
	10:00	3,01	3,01	0,00	0,00					1	1		1		0,87	0,86
	11:00	3,09	3,05	0,05	0,00					1	1		1		0,93	0,93
	12:00	2,97	2,61	0,00	0,35					1	1		1		0,53	0,52
	13:00	2,91	2,35	0,00	0,56	1					1				0,62	0,65
	14:00	3,19	2,59	0,00	0,60	1					1				0,98	0,98
	15:00	3,22	2,62	0,00	0,60	1					1				0,98	0,99
	16:00	3,42	2,81	0,00	0,61	1					1				0,98	0,98
	17:00	4,08	3,47	0,00	0,60	1				1	1	1			0,98	0,98
	18:00	4,35	3,71	0,04	0,60	1				1	1	1			0,99	0,99
	19:00	4,35	3,67	0,08	0,61	1				1	1	1			0,99	0,99
	20:00	4,33	3,86	0,05	0,41	1				1	1	1			0,99	0,99
	21:00	4,02	3,87	0,13	0,01	1				1	1	1			0,99	0,99
	22:00	3,05	2,85	0,20	0,00	1				1	1	1	1		0,59	0,36
	23:00	3,11	2,66	0,44	0,00	1								1		0,83

Παρατηρήσεις

1. Το διάστημα από 1:45-12:00 η μονάδα G1 τέθηκε εκτός λειτουργίας για συντήρηση
2. Σημειώθηκε γενική διακοπή του ΗΣ το διάστημα από 22:12- 22:30 λόγω βραχυκυκλώματος στη διασυνδετική γραμμή του ΥΒΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 13/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,67	2,38	0,29	0,00	1				1	1				0,67	0,68
	01:00	2,48	2,25	0,24	0,00	1				1	1				0,66	0,67
	02:00	2,24	2,03	0,21	0,00	1				1					0,79	0,79
	03:00	2,15	2,04	0,11	0,00	1				1					0,74	0,74
	04:00	2,16	2,07	0,08	0,00	1				1					0,75	0,75
	05:00	2,23	2,10	0,13	0,00	1				1					0,78	0,78
	06:00	2,39	2,38	0,01	0,00	1				1					0,83	0,83
	07:00	2,72	2,72	0,00	0,00	1				1	1				0,93	0,93
	08:00	2,85	2,85	0,00	0,00	1				1	1				0,93	0,94
	09:00	3,14	3,13	0,00	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	10:00	3,18	3,17	0,00	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	11:00	3,01	2,99	0,02	0,00	1				1	1				0,98	0,99
	12:00	3,10	2,70	0,04	0,35	1					1				0,92	0,91
	13:00	3,18	2,55	0,03	0,60	1					1				0,98	0,98
	14:00	3,29	2,66	0,03	0,60	1					1				0,99	0,99
	15:00	3,23	2,59	0,04	0,60	1					1				0,95	0,94
	16:00	3,40	2,78	0,02	0,60	1				1	1				0,92	0,92
	17:00	3,90	3,29	0,01	0,60	1				1	1	1			0,95	0,95
	18:00	4,30	3,69	0,01	0,60	1				1	1	1			0,99	0,99
	19:00	4,22	3,57	0,04	0,60	1				1	1	1			0,99	0,99
	20:00	4,20	3,76	0,04	0,40	1				1	1	1			0,99	0,99
	21:00	3,88	3,79	0,08	0,01	1				1	1	1			0,99	0,99
	22:00	3,64	3,54	0,10	0,00	1				1	1	1			0,99	0,99
	23:00	3,20	3,08	0,11	0,00	1				1	1	1			0,95	0,95

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 14/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,80	2,75	0,05	0,00	1				1		1			0,88	0,87
	01:00	2,50	2,47	0,02	0,00	1				1		1			0,24	0,22
	02:00	2,30	2,28	0,03	0,00	1				1					0,78	0,80
	03:00	2,20	2,19	0,01	0,00	1				1					0,76	0,76
	04:00	2,22	2,21	0,00	0,01	1				1					0,77	0,78
	05:00	2,30	2,29	0,00	0,01	1				1					0,81	0,81
	06:00	2,42	2,39	0,03	0,01	1				1					0,85	0,85
	07:00	2,77	2,71	0,06	0,00	1				1		1			0,92	0,92
	08:00	2,86	2,78	0,07	0,00	1				1		1			0,95	0,95
	09:00	2,82	2,68	0,14	0,01	1				1		1			0,92	0,92
	10:00	3,05	2,88	0,15	0,01	1				1		1			0,99	0,99
	11:00	3,08	2,82	0,26	0,00	1				1		1			0,99	0,99
	12:00	3,08	2,88	0,20	0,00	1					1	1			0,93	0,92
	13:00	3,00	2,87	0,13	0,00	1					1	1			0,93	0,94
	14:00	3,13	2,99	0,14	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	15:00	3,07	2,87	0,20	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	16:00	3,24	3,08	0,15	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	17:00	3,83	3,69	0,14	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	18:00	4,23	4,16	0,07	0,00	1				1	1	1			0,99	0,99
	19:00	4,23	4,12	0,12	0,00	1				1	1	1			0,99	0,99
	20:00	4,10	3,98	0,12	0,00	1				1	1	1			0,99	0,99
	21:00	3,82	3,72	0,10	0,00	1				1	1	1			0,99	0,99
	22:00	3,58	3,46	0,11	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	23:00	3,17	3,07	0,10	0,00	1				1	1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 15/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,38	2,30	0,08	0,00	1				1	1				0,66	0,46
	01:00	2,38	2,27	0,11	0,00	1				1	1				0,65	0,66
	02:00	2,21	1,84	0,37	0,00	1				1					0,78	0,78
	03:00	2,11	1,62	0,50	0,00	1									0,75	0,74
	04:00	2,06	1,64	0,42	0,00	1									0,72	0,72
	05:00	2,10	1,72	0,38	0,00	1									0,73	0,73
	06:00	2,33	2,16	0,17	0,00	1				1					0,81	0,81
	07:00	2,60	2,50	0,10	0,00	1				1	1				0,80	0,81
	08:00	2,71	2,67	0,04	0,00	1					1				0,95	0,95
	09:00	2,67	2,66	0,00	0,00	1					1				0,93	0,93
	10:00	2,66	2,62	0,05	0,00	1					1				0,94	0,93
	11:00	2,57	2,50	0,07	0,00	1					1				0,90	0,90
	12:00	2,78	2,66	0,12	0,00	1					1				0,97	0,97
	13:00	2,84	2,73	0,11	0,00	1					1				0,94	0,92
	14:00	2,95	2,90	0,05	0,00	1				1	1				0,98	0,98
	15:00	2,95	2,89	0,05	0,01	1				1	1				0,98	0,98
	16:00	3,21	3,16	0,05	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	17:00	3,74	3,65	0,09	0,01	1				1	1	1			0,99	0,99
	18:00	4,05	4,02	0,02	0,01	1				1	1	1			0,99	0,99
	19:00	3,94	3,85	0,09	0,00	1				1	1	1			0,99	0,99
	20:00	3,84	3,68	0,16	0,00	1				1	1	1			0,99	0,99
	21:00	3,65	3,50	0,14	0,00	1				1	1	1			0,99	0,99
	22:00	3,42	3,30	0,09	0,02	1				1	1	1			0,93	0,91
	23:00	2,99	2,84	0,13	0,02	1			1		1	1			0,62	0,61

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 16/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,62	2,28	0,31	0,02	1			1		1				0,80	0,82
	01:00	2,41	2,18	0,21	0,02	1					1				0,85	0,85
	02:00	2,21	2,06	0,13	0,02	1					1				0,71	0,71
	03:00	2,12	1,93	0,17	0,02	1					1				0,61	0,61
	04:00	2,16	2,04	0,11	0,02	1					1				0,65	0,66
	05:00	2,19	2,09	0,08	0,02	1					1				0,68	0,68
	06:00	2,27	2,22	0,03	0,02	1					1				0,76	0,76
	07:00	2,42	2,40	0,01	0,00	1					1				0,84	0,84
	08:00	2,81	2,75	0,06	0,00	1					1				0,93	0,93
	09:00	2,99	2,97	0,02	0,00	1			1		1				0,98	0,98
	10:00	3,10	3,10	0,00	0,00	1			1		1				0,99	0,99
	11:00	3,34	3,33	0,01	0,00	1							1		0,95	0,96
	12:00	3,53	3,52	0,01	0,00	1							1		0,99	0,99
	13:00	3,53	3,43	0,08	0,02	1							1		0,99	0,99
	14:00	3,68	3,65	0,02	0,00	1							1		0,99	0,99
	15:00	3,59	3,53	0,06	0,00	1							1		0,99	0,99
	16:00	3,65	3,43	0,22	0,00	1							1		0,99	0,99
	17:00	3,94	3,66	0,29	0,00	1							1		0,99	0,99
	18:00	4,15	4,00	0,15	0,00	1							1		0,99	0,99
	19:00	4,16	4,10	0,06	0,00	1							1		0,99	0,99
	20:00	4,05	4,04	0,01	0,00	1							1		0,99	0,99
	21:00	3,85	3,60	0,24	0,01	1							1		0,99	0,99
	22:00	3,49	2,85	0,61	0,02	1							1		0,79	0,99
	23:00	3,14	2,52	0,60	0,02	1							1		0,60	0,91

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 22:00-24:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 17/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,78	2,36	0,40	0,02	1					1				0,60	0,96
	01:00	2,57	2,22	0,33	0,02	1					1				0,60	0,90
	02:00	2,32	1,91	0,40	0,01	1					1				0,60	0,81
	03:00	2,22	1,83	0,39	0,00	1									0,69	0,78
	04:00	2,20	1,77	0,41	0,02	1									0,77	0,77
	05:00	2,22	1,68	0,54	0,00	1									0,78	0,78
	06:00	2,30	1,72	0,58	0,00	1									0,80	0,80
	07:00	2,53	1,94	0,59	0,00	1				1					0,88	0,88
	08:00	2,94	2,37	0,57	0,00	1				1					0,98	0,98
	09:00	3,19	2,58	0,61	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	10:00	3,49	2,95	0,54	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	11:00	3,75	3,38	0,37	0,00	1							1		0,99	0,99
	12:00	4,04	3,53	0,51	0,00	1							1		0,99	0,99
	13:00	4,27	3,97	0,30	0,01	1				1			1		0,99	0,99
	14:00	4,23	3,74	0,48	0,01	1				1			1		0,99	0,99
	15:00	4,12	3,39	0,72	0,01	1							1		0,99	0,99
	16:00	4,06	3,23	0,83	0,01	1							1		0,99	0,99
	17:00	4,26	3,27	0,98	0,01	1							1		0,99	0,99
	18:00	4,41	3,49	0,91	0,01	1							1		0,99	0,99
	19:00	4,27	3,39	0,87	0,01	1							1		0,99	0,99
	20:00	4,26	3,36	0,89	0,01	1							1		0,99	0,99
	21:00	4,07	3,23	0,83	0,01	1							1		0,99	0,99
	22:00	3,71	2,99	0,71	0,01	1							1		0,99	0,99
	23:00	3,26	2,66	0,59	0,01	1							1		0,67	0,96

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 00:00-04:00 επικρατούσε εντονή αστάθεια ανέμου και το διάστημα 23:00-24:00 έγινε πλύση των μονάδων G1 και G8

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 18/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,91	2,43	0,47	0,01	1							1		0,49	0,90
	01:00	2,62	2,07	0,54	0,01	1					1				0,56	0,89
	02:00	2,38	1,77	0,60	0,01	1					1				0,64	0,83
	03:00	2,29	1,66	0,62	0,01	1									0,69	0,80
	04:00	2,27	1,75	0,52	0,01	1									0,69	0,79
	05:00	2,34	1,78	0,56	0,00	1									0,80	0,82
	06:00	2,56	1,97	0,59	0,00	1				1			1		0,89	0,89
	07:00	3,05	2,37	0,68	0,00	1				1					0,98	0,98
	08:00	3,15	2,72	0,43	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	09:00	3,05	2,86	0,19	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	10:00	3,03	2,89	0,14	0,00	1				1	1				0,98	0,98
	11:00	2,93	2,74	0,19	0,00	1				1	1				0,98	0,98
	12:00	2,97	2,79	0,18	0,00	1				1	1				0,98	0,98
	13:00	2,91	2,78	0,13	0,00	1				1	1				0,97	0,97
	14:00	2,93	2,79	0,14	0,00	1				1	1				0,97	0,97
	15:00	3,01	2,96	0,05	0,00	1				1	1				0,98	0,98
	16:00	3,37	3,33	0,05	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	17:00	4,03	3,86	0,17	0,00	1				1			1		0,98	0,98
	18:00	4,47	4,34	0,13	0,00	1				1			1		0,99	0,99
	19:00	4,44	4,33	0,11	0,00	1				1			1		0,99	0,99
	20:00	4,40	4,21	0,18	0,01	1				1			1		0,99	0,99
	21:00	4,09	3,96	0,13	0,00	1				1			1		0,99	0,99
	22:00	3,77	3,68	0,09	0,00	1							1		0,99	0,99
	23:00	3,35	3,33	0,03	0,00	1							1		0,97	0,97

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 19/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,92	2,87	0,05	0,00	1							1		0,69	0,69
	01:00	2,60	2,55	0,05	0,00	1							1		0,50	0,56
	02:00	2,35	2,21	0,14	0,01	1					1				0,83	0,82
	03:00	2,29	2,05	0,24	0,01	1					1				0,80	0,80
	04:00	2,28	1,89	0,38	0,01	1					1				0,80	0,80
	05:00	2,31	1,89	0,41	0,01	1									0,81	0,81
	06:00	2,48	2,08	0,40	0,00	1				1					0,87	0,87
	07:00	2,86	2,40	0,45	0,00	1				1					0,98	0,98
	08:00	2,97	2,43	0,53	0,01	1				1					0,99	0,99
	09:00	2,98	2,57	0,41	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	10:00	3,05	2,83	0,22	0,00	1				1	1				0,98	0,98
	11:00	2,82	2,68	0,13	0,00	1				1	1				0,91	0,91
	12:00	2,84	2,70	0,13	0,00	1				1	1				0,93	0,93
	13:00	2,86	2,38	0,14	0,34	1					1				0,86	0,87
	14:00	2,93	2,40	0,13	0,40	1					1				0,98	0,98
	15:00	3,03	2,51	0,13	0,40	1					1				0,98	0,98
	16:00	3,40	2,85	0,15	0,40	1					1				0,99	0,99
	17:00	4,04	3,36	0,09	0,60	1					1	1			0,99	0,99
	18:00	4,43	3,80	0,03	0,60	1					1	1	1		0,99	0,99
	19:00	4,41	3,62	0,00	0,80	1					1	1	1		0,99	0,99
	20:00	4,35	3,55	0,00	0,80	1					1	1			0,99	0,99
	21:00	4,12	3,51	0,00	0,60	1					1	1			0,99	0,99
	22:00	3,67	3,23	0,02	0,41	1					1	1			0,99	0,99
	23:00	3,34	2,91	0,03	0,40	1					1	1			0,92	0,92

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 20/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,93	2,85	0,06	0,01	1					1	1			0,91	0,91
	01:00	2,58	2,53	0,05	0,00	1					1	1			0,77	0,78
	02:00	2,36	2,28	0,07	0,00	1					1				0,83	0,82
	03:00	2,30	2,14	0,15	0,00	1					1				0,78	0,78
	04:00	2,21	2,03	0,18	0,01	1					1				0,73	0,73
	05:00	2,25	2,00	0,24	0,01	1					1				0,78	0,78
	06:00	2,48	2,19	0,28	0,01	1				1					0,86	0,86
	07:00	2,84	2,37	0,45	0,01	1				1					0,96	0,97
	08:00	3,25	2,79	0,46	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	09:00	3,32	2,98	0,33	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	10:00	3,17	2,59	0,57	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	11:00	3,08	2,21	0,86	0,01	1					1				0,99	0,99
	12:00	3,25	2,26	0,98	0,01	1					1		1		0,99	0,99
	13:00	3,58	2,62	0,96	0,00	1					1				0,99	0,99
	14:00	3,60	2,65	0,95	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	15:00	3,60	2,68	0,92	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	16:00	3,70	2,96	0,74	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	17:00	4,29	3,83	0,45	0,01	1				1			1		0,98	0,98
	18:00	4,54	3,71	0,83	0,01	1				1			1		0,99	0,99
	19:00	4,59	3,86	0,73	0,01	1				1			1		0,99	0,99
	20:00	4,51	3,65	0,85	0,01	1							1		0,99	0,99
	21:00	4,20	3,31	0,88	0,01	1							1		0,99	0,99
	22:00	3,81	2,93	0,87	0,00	1							1		0,90	0,99
	23:00	3,39	2,61	0,78	0,01	1							1		0,79	0,98

Παρατηρήσεις

Στις 22:31 δόθηκε χειροκίνητη εντολή στα αιολικά 400 KW λόγω αστάθειας ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 21/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,95	2,44	0,50	0,01	1							1		0,50	0,73
	01:00	2,62	2,12	0,49	0,01	1							1		0,49	0,58
	02:00	2,40	1,82	0,57	0,01	1					1				0,57	0,83
	03:00	2,29	1,69	0,59	0,01	1									0,59	0,80
	04:00	2,25	1,65	0,59	0,01	1									0,59	0,79
	05:00	2,31	1,63	0,67	0,01	1									0,68	0,81
	06:00	2,46	1,76	0,69	0,01	1									0,69	0,86
	07:00	2,80	2,11	0,69	0,01	1					1				0,69	0,97
	08:00	3,03	2,20	0,81	0,01	1					1				0,82	0,99
	09:00	3,18	2,20	0,98	0,01	1				1					0,99	0,99
	10:00	3,64	2,66	0,98	0,00	1				1	1				0,98	0,97
	11:00	4,10	3,06	0,71	0,32	1				1	1				0,72	0,92
	12:00	3,72	1,77	0,32	1,62	1				1					0,33	0,99
	13:00	3,52	2,71	0,00	0,82	1							1		0,00	0,91
	14:00	3,52	3,39	0,13	0,00	1					1		1		0,44	0,79
	15:00	3,35	2,88	0,47	0,00	1							1		0,97	0,98
	16:00	3,65	3,39	0,26	0,01	1							1		0,99	0,99
	17:00	4,12	3,28	0,84	0,00	1							1		0,99	0,99
	18:00	4,37	3,53	0,83	0,01	1							1		0,99	0,99
	19:00	4,34	3,60	0,73	0,00	1							1		0,99	0,99
	20:00	4,31	3,82	0,49	0,00	1							1		0,99	0,99
	21:00	3,97	3,39	0,57	0,01	1							1		0,99	0,99
	22:00	3,66	3,09	0,57	0,00	1							1		0,99	0,99
	23:00	3,32	2,78	0,54	0,00	1							1		0,97	0,97

Παρατηρήσεις

Στις 00:02 - 02:05 πλύσιμο των μονάδων G1 & G8. Μέχρι τις 08:32 υψηλές ταχύτητες ανέμου. Από τις 11:00-14:00 υλοποίηση δοκιμών στη γραμμή του ΥΒΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 22/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,88	2,52	0,35	0,00	1					1				0,95	0,94
	01:00	2,59	2,38	0,20	0,01	1					1				0,91	0,91
	02:00	2,37	2,34	0,03	0,01	1					1				0,82	0,82
	03:00	2,28	2,27	0,00	0,01	1					1				0,77	0,77
	04:00	2,27	2,27	0,00	0,00	1					1				0,76	0,77
	05:00	2,29	2,28	0,00	0,00	1					1				0,77	0,77
	06:00	2,47	2,44	0,03	0,00	1					1				0,86	0,86
	07:00	2,75	2,63	0,11	0,01	1					1				0,95	0,96
	08:00	2,88	2,67	0,19	0,01	1					1				0,98	0,98
	09:00	2,82	2,49	0,32	0,01	1					1				0,97	0,97
	10:00	2,83	2,11	0,71	0,01	1				1					0,96	0,97
	11:00	2,98	2,35	0,64	0,00	1				1					0,81	0,80
	12:00	4,11	3,67	0,45	0,00	1				1			1		0,48	0,40
	13:00	2,98	2,14	0,34	0,50	1				1					0,34	0,97
	14:00	3,16	1,98	0,34	0,84	1				1					0,34	0,99
	15:00	3,19	2,51	0,60	0,07	1				1	1				0,60	0,99
	16:00	3,40	2,49	0,90	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	17:00	3,96	2,97	0,98	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	18:00	4,16	3,17	0,98	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	19:00	4,14	3,21	0,92	0,01	1				1	1	1			0,99	0,99
	20:00	4,05	3,07	0,98	0,01	1				1	1	1			0,99	0,99
	21:00	3,81	2,82	0,98	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	22:00	3,56	2,57	0,98	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	23:00	3,23	2,25	0,98	0,01	1				1	1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Από τις 10:00-14:00 υλοποίηση δοκιμών στον ΥΒΣ. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 23/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,81	1,84	0,96	0,01	1				1					0,97	0,97
	01:00	2,57	1,69	0,87	0,01	1				1					0,90	0,90
	02:00	2,37	1,54	0,82	0,01	1									0,83	0,83
	03:00	2,28	1,47	0,79	0,01	1									0,80	0,80
	04:00	2,26	1,46	0,79	0,01	1									0,79	0,79
	05:00	2,26	1,46	0,79	0,01	1									0,79	0,79
	06:00	2,42	1,57	0,84	0,01	1									0,84	0,84
	07:00	2,47	1,60	0,86	0,01	1									0,86	0,86
	08:00	2,71	1,81	0,89	0,01	1									0,94	0,94
	09:00	3,01	2,12	0,88	0,01	1				1					0,98	0,98
	10:00	2,96	2,25	0,70	0,01	1				1					0,89	0,98
	11:00	3,15	2,71	0,44	0,01	1				1	1				0,49	0,98
	12:00	3,62	3,13	0,49	0,00	1				1	1				0,49	0,99
	13:00	3,78	3,09	0,68	0,01	1				1	1				0,68	0,99
	14:00	3,59	2,87	0,71	0,01	1				1	1				0,78	0,99
	15:00	3,64	3,25	0,36	0,03	1				1	1		1		0,60	0,97
	16:00	3,92	3,53	0,36	0,02	1				1			1		0,60	0,99
	17:00	4,24	3,72	0,49	0,02	1				1			1		0,82	0,99
	18:00	4,41	3,79	0,59	0,02	1				1			1		0,99	0,99
	19:00	4,40	3,78	0,59	0,02	1				1			1		0,99	0,99
	20:00	4,25	3,63	0,60	0,02	1				1			1		0,99	0,99
	21:00	4,04	3,43	0,60	0,01	1							1		0,99	0,99
	22:00	3,77	3,16	0,60	0,01	1							1		0,99	0,99
	23:00	3,46	2,85	0,59	0,01	1							1		0,98	0,99

Παρατηρήσεις

Από τι 10:55 εργασίες ΔΕΔΔΗΕ σε ηλεκτρονόμους γραμμών. Στις 14:50 απώλεια παραγωγής ΑΠ λόγω βραχυκυκλώματος μεταξύ φάσεων.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 24/11/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	3,06	2,47	0,58	0,01	1				1	1		1		0,96	0,95	
	01:00	2,74	2,17	0,57	0,01	1				1					0,94	0,94	
	02:00	2,53	2,03	0,49	0,01	1				1					0,89	0,89	
	03:00	2,43	1,99	0,44	0,01	1				1					0,85	0,85	
	04:00	2,44	1,91	0,52	0,01	1				1					0,86	0,86	
	05:00	2,40	1,89	0,51	0,01	1				1					0,84	0,84	
	06:00	2,59	2,03	0,55	0,01	1				1					0,91	0,91	
	07:00	2,72	2,13	0,57	0,01	1				1					0,95	0,95	
	08:00	2,98	2,38	0,60	0,01	1				1					0,98	0,98	
	09:00	3,22	2,62	0,59	0,01	1				1	1				0,99	0,99	
	10:00	3,31	2,73	0,58	0,01	1				1	1				0,99	0,99	
	11:00	3,39	2,78	0,60	0,01	1				1	1				0,99	0,99	
	12:00	3,53	2,93	0,60	0,01	1				1	1				0,99	0,99	
	13:00	3,59	2,98	0,60	0,01	1				1	1				0,99	0,99	
	14:00	3,65	3,04	0,60	0,01	1				1	1				0,99	0,99	
	15:00	3,60	2,99	0,59	0,01	1				1	1				0,99	0,99	
	16:00	3,82	2,53	0,60	0,69	1				1	1				0,99	0,99	
	17:00	4,39	3,18	0,60	0,62	1				1	1	1			0,99	0,99	
	18:00	4,73	3,33	0,60	0,81	1								1		0,99	0,99
	19:00	4,70	3,29	0,60	0,81	1								1		0,99	0,99
	20:00	4,54	3,13	0,60	0,81	1								1		0,99	0,99
	21:00	4,25	2,84	0,60	0,81	1								1		0,99	0,99
	22:00	3,97	2,96	0,59	0,42	1								1		0,99	0,99
	23:00	3,55	3,00	0,53	0,02	1						1		1		0,88	0,88

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 25/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,04	2,57	0,46	0,01	1					1		1		0,77	0,78
	01:00	2,67	2,11	0,54	0,01	1					1				0,94	0,93
	02:00	2,48	1,95	0,52	0,01	1					1				0,87	0,87
	03:00	2,43	1,91	0,51	0,01	1				1					0,85	0,85
	04:00	2,38	1,87	0,50	0,01	1				1					0,84	0,84
	05:00	2,48	1,97	0,50	0,01	1				1					0,86	0,87
	06:00	2,69	2,18	0,50	0,01	1				1					0,93	0,94
	07:00	3,22	2,64	0,57	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	08:00	3,56	2,97	0,58	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	09:00	3,59	3,01	0,57	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	10:00	3,48	2,74	0,73	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	11:00	3,38	2,50	0,87	0,01	1					1				0,99	0,99
	12:00	3,44	2,55	0,89	0,00	1							1		0,91	0,98
	13:00	4,05	3,22	0,83	0,00	1							1		0,84	0,99
	14:00	4,35	3,51	0,83	0,00	1							1		0,84	0,97
	15:00	4,14	3,34	0,47	0,34	1							1		0,47	0,79
	16:00	4,26	2,93	0,59	0,74	1							1		0,59	0,97
	17:00	4,85	3,30	0,94	0,61	1							1		0,99	0,99
	18:00	5,16	3,29	0,95	0,91	1							1		0,99	0,99
	19:00	5,18	3,19	0,89	1,10	1							1		0,99	0,99
	20:00	5,12	3,24	0,97	0,91	1							1		0,99	0,99
	21:00	4,75	3,25	0,97	0,52	1							1		0,99	0,99
	22:00	4,38	3,46	0,90	0,02	1							1		0,99	0,99
	23:00	3,86	3,03	0,81	0,01	1							1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Από τις 12:25-16:50 υλοποίηση δοκιμών στον ΥΒΣ. Λόγω των δοκιμών έγινε τροποποίηση στο πρόγραμμα του ΥΒΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 26/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,34	2,42	0,90	0,01	1							1		0,99	0,99
	01:00	2,98	2,15	0,83	0,01	1					1				0,98	0,99
	02:00	2,74	1,88	0,86	0,01	1				1					0,96	0,96
	03:00	2,68	1,81	0,86	0,01	1				1					0,94	0,94
	04:00	2,61	1,78	0,82	0,01	1				1					0,91	0,91
	05:00	2,66	1,77	0,88	0,01	1									0,93	0,93
	06:00	2,93	2,12	0,80	0,01	1				1			1		0,98	0,98
	07:00	3,35	2,27	0,73	0,35	1				1					0,99	0,99
	08:00	3,58	2,28	0,70	0,60	1				1					0,99	0,99
	09:00	3,52	2,48	0,44	0,60	1				1					0,99	0,99
	10:00	3,41	2,43	0,38	0,60	1				1					0,99	0,99
	11:00	3,32	2,38	0,35	0,60	1				1					0,99	0,99
	12:00	3,33	2,23	0,31	0,80	1				1					0,99	0,99
	13:00	3,33	2,26	0,26	0,80	1				1					0,98	0,99
	14:00	3,44	2,36	0,27	0,81	1				1					0,99	0,99
	15:00	3,62	2,40	0,42	0,80	1				1					0,99	0,99
	16:00	4,08	2,86	0,41	0,81	1				1	1				0,99	0,99
	17:00	4,81	3,95	0,25	0,61	1					1	1	1		0,99	0,99
	18:00	4,95	3,87	0,27	0,80	1					1			1	0,99	0,99
	19:00	5,07	4,07	0,19	0,81	1					1			1	0,99	0,99
	20:00	5,01	3,91	0,49	0,61	1					1			1	0,99	0,99
	21:00	4,66	3,74	0,51	0,40	1					1			1	0,99	0,99
	22:00	4,28	3,66	0,61	0,01	1					1			1	0,99	0,99
	23:00	3,84	3,24	0,59	0,01	1								1	0,99	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 27/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,33	2,61	0,72	0,01	1							1		0,98	0,98
	01:00	2,99	2,19	0,79	0,01	1					1				0,99	0,99
	02:00	2,68	2,00	0,68	0,00	1					1				0,94	0,94
	03:00	2,60	2,01	0,60	0,00	1				1					0,91	0,91
	04:00	2,58	2,01	0,57	0,00	1				1					0,90	0,90
	05:00	2,63	2,06	0,57	0,00	1				1					0,92	0,92
	06:00	2,89	2,21	0,68	0,01	1				1					0,98	0,98
	07:00	3,32	2,62	0,70	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	08:00	3,40	2,45	0,59	0,36	1					1				0,99	0,99
	09:00	3,28	2,03	0,47	0,79	1					1				0,96	0,96
	10:00	3,17	2,03	0,34	0,80	1					1				0,90	0,90
	11:00	3,11	1,95	0,16	1,00	1				1					0,83	0,83
	12:00	3,07	1,97	0,10	1,00	1				1					0,82	0,83
	13:00	3,12	2,00	0,13	1,00	1				1					0,85	0,85
	14:00	3,22	2,13	0,09	1,00	1				1					0,90	0,90
	15:00	3,36	2,49	0,07	0,80	1				1					0,98	0,99
	16:00	3,80	2,95	0,04	0,81	1				1	1				0,98	0,98
	17:00	4,57	3,66	0,10	0,81	1							1		0,97	0,97
	18:00	4,90	3,82	0,27	0,81	1							1		0,99	0,99
	19:00	5,07	4,00	0,26	0,81	1							1		0,99	0,99
	20:00	4,93	4,47	0,33	0,13	1					1		1		0,99	0,99
	21:00	4,58	4,38	0,19	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	22:00	4,21	4,06	0,16	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	23:00	3,72	3,52	0,20	0,00	1					1		1		0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Πλύσιμο G1 & G8 από τις 23:40-01:06.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 28/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,21	3,05	0,16	0,00	1					1		1		0,66	0,64
	01:00	2,86	2,67	0,19	0,00	1					1				0,86	0,89
	02:00	2,59	2,38	0,20	0,01	1					1				0,91	0,91
	03:00	2,47	2,26	0,21	0,01	1					1				0,87	0,87
	04:00	2,45	2,26	0,18	0,00	1					1				0,86	0,86
	05:00	2,50	2,27	0,22	0,00	1					1				0,87	0,87
	06:00	2,75	2,48	0,27	0,01	1					1				0,95	0,95
	07:00	3,15	2,52	0,27	0,36	1					1				0,99	0,99
	08:00	3,20	2,18	0,22	0,80	1					1				0,93	0,93
	09:00	3,07	2,03	0,23	0,81	1				1					0,92	0,92
	10:00	3,03	1,79	0,23	1,01	1				1					0,82	0,81
	11:00	2,95	1,73	0,22	1,00	1				1					0,77	0,77
	12:00	2,98	1,77	0,21	1,00	1				1					0,79	0,79
	13:00	2,91	1,65	0,25	1,00	1									0,92	0,93
	14:00	3,04	1,78	0,25	1,00	1									0,98	0,98
	15:00	3,20	2,01	0,19	1,00	1									0,99	0,99
	16:00	3,65	2,33	0,32	1,00	1					1				0,97	0,97
	17:00	4,50	3,12	0,18	1,19	1					1	1			0,99	0,99
	18:00	4,84	3,64	0,17	1,04	1					1		1		0,97	0,98
	19:00	4,92	3,69	0,23	1,00	1					1		1		0,99	0,99
	20:00	4,85	3,83	0,21	0,80	1					1		1		0,99	0,99
	21:00	4,69	3,73	0,15	0,80	1					1		1		0,99	0,99
	22:00	4,59	3,74	0,05	0,80	1					1		1		0,99	0,99
	23:00	4,16	3,74	0,01	0,41	1					1		1		0,98	0,98

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 29/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	4,16	3,74	0,02	0,40	1					1		1		0,98	0,98
	01:00	4,19	3,74	0,05	0,40	1					1		1		0,99	0,99
	02:00	4,26	3,74	0,12	0,40	1					1		1		0,99	0,99
	03:00	4,32	3,74	0,18	0,40	1					1		1		0,99	0,99
	04:00	4,31	3,74	0,17	0,40	1					1		1		0,99	0,99
	05:00	4,19	3,74	0,05	0,40	1					1		1		0,98	0,98
	06:00	4,14	3,74	0,00	0,40	1					1		1		0,97	0,97
	07:00	4,14	3,74	0,00	0,40	1					1		1		0,98	0,98
	08:00	4,15	3,55	0,01	0,60	1					1		1		0,98	0,98
	09:00	3,23	2,40	0,03	0,80	1					1				0,95	0,95
	10:00	3,27	2,31	0,05	0,91	1					1				0,91	0,91
	11:00	3,40	2,37	0,03	1,00	1					1				0,93	0,93
	12:00	3,44	2,40	0,03	1,01	1					1				0,95	0,95
	13:00	3,39	2,34	0,04	1,01	1					1				0,93	0,93
	14:00	3,39	2,27	0,12	1,00	1					1				0,93	0,93
	15:00	3,53	2,26	0,27	1,00	1					1				0,98	0,97
	16:00	3,79	2,49	0,30	1,00	1					1				0,99	0,99
	17:00	4,50	3,16	0,34	1,00	1							1		0,98	0,98
	18:00	4,76	3,52	0,24	1,00	1							1		0,99	0,99
	19:00	4,73	3,61	0,13	1,00	1							1		0,99	0,99
	20:00	4,60	3,44	0,17	1,00	1							1		0,99	0,99
	21:00	4,33	3,04	0,38	0,90	1							1		0,92	0,99
	22:00	4,08	2,80	0,48	0,80	1							1		0,49	0,97
	23:00	3,71	2,56	0,36	0,80	1							1		0,49	0,81

Παρατηρήσεις

Από τις 21:48 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 30/11/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,24	2,83	0,37	0,04	1							1		0,49	0,94
	01:00	2,90	2,49	0,40	0,00	1					1				0,49	0,98
	02:00	2,55	2,01	0,55	0,00	1					1				0,56	0,90
	03:00	2,43	1,60	0,83	0,00	1									0,85	0,85
	04:00	2,42	1,60	0,81	0,00	1									0,84	0,84
	05:00	2,44	1,64	0,80	0,00	1									0,86	0,86
	06:00	2,58	1,69	0,89	0,00	1							1		0,90	0,91
	07:00	2,77	1,83	0,94	0,00	1					1				0,96	0,96
	08:00	3,17	2,21	0,96	0,00	1					1				0,99	0,99
	09:00	3,61	2,28	0,97	0,36	1					1				0,99	0,99
	10:00	3,74	2,16	0,97	0,60	1					1				0,99	0,99
	11:00	3,92	2,13	0,98	0,81	1					1				0,99	0,99
	12:00	3,99	2,03	0,97	1,00	1					1				0,99	0,99
	13:00	4,07	2,10	0,96	1,00	1					1				0,99	0,99
	14:00	4,08	2,30	0,97	0,81	1					1				0,99	0,99
	15:00	3,99	2,21	0,98	0,80	1					1				0,99	0,99
	16:00	4,14	2,38	0,95	0,81	1					1				0,99	0,99
	17:00	4,53	2,99	0,93	0,61	1					1		1		0,99	0,99
	18:00	4,65	3,08	0,97	0,61	1							1		0,99	0,99
	19:00	4,65	3,07	0,97	0,61	1							1		0,99	0,99
	20:00	4,53	3,12	0,97	0,44	1							1		0,99	0,99
	21:00	4,24	3,12	0,95	0,16	1							1		0,99	0,99
	22:00	3,94	2,97	0,96	0,00	1							1		0,99	0,99
	23:00	3,55	2,57	0,97	0,00	1							1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 1/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,14	2,17	0,97	0,00	1					1				0,99	0,99
	01:00	2,77	1,82	0,94	0,00	1					1				0,97	0,97
	02:00	2,55	1,66	0,88	0,00	1									0,90	0,89
	03:00	2,42	1,58	0,83	0,00	1									0,85	0,85
	04:00	2,42	1,63	0,78	0,00	1									0,83	0,83
	05:00	2,42	1,89	0,53	0,00	1				1					0,55	0,85
	06:00	2,53	2,13	0,39	0,01	1				1			1		0,50	0,88
	07:00	2,63	2,31	0,30	0,02	1				1	1				0,50	0,84
	08:00	2,89	2,37	0,49	0,02	1				1	1				0,50	0,95
	09:00	3,29	2,77	0,51	0,01	1				1	1				0,52	0,99
	10:00	3,70	3,20	0,50	0,00	1				1	1	1			0,66	0,99
	11:00	3,85	3,61	0,23	0,01	1				1	1	1			0,69	0,99
	12:00	3,88	3,11	0,28	0,49	1				1	1	1			0,78	0,92
	13:00	3,67	2,17	0,55	0,94	1					1				0,91	0,92
	14:00	3,61	1,69	0,43	1,49	1					1				0,49	0,90
	15:00	3,41	1,55	0,35	1,51	1									0,49	0,94
	16:00	3,54	1,62	0,41	1,51	1									0,49	0,95
	17:00	3,95	2,04	0,40	1,51	1					1				0,51	0,96
	18:00	4,25	2,30	0,45	1,50	1					1				0,59	0,99
	19:00	4,22	2,25	0,46	1,51	1					1		1		0,59	0,99
	20:00	4,19	2,37	0,30	1,51	1					1				0,60	0,99
	21:00	4,00	2,28	0,21	1,51	1					1				0,97	0,98
	22:00	3,71	1,85	0,35	1,51	1					1				0,88	0,87
	23:00	3,32	2,42	0,23	0,66	1					1	1			0,55	0,85

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 2/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,84	1,64	0,42	0,77	1									0,92	0,95
	01:00	2,55	1,42	0,32	0,80	1									0,86	0,85
	02:00	2,36	1,27	0,28	0,80	1									0,74	0,73
	03:00	2,30	1,31	0,29	0,70	1									0,76	0,76
	04:00	2,26	1,18	0,17	0,91	1									0,63	0,63
	05:00	2,30	1,15	0,15	1,00	1									0,63	0,63
	06:00	2,51	1,37	0,14	1,00	1									0,74	0,75
	07:00	2,90	1,39	0,13	1,39	1									0,78	0,77
	08:00	3,27	1,45	0,06	1,76								1		0,70	0,70
	09:00	3,35	1,51	0,03	1,81								1		0,74	0,75
	10:00	3,23	1,38	0,04	1,81								1		0,71	0,70
	11:00	3,19	1,36	0,04	1,80								1		0,70	0,69
	12:00	3,40	1,47	0,15	1,79								1		0,76	0,76
	13:00	3,55	1,72	0,03	1,80								1		0,81	0,82
	14:00	3,73	1,93	0,00	1,80								1		0,88	0,87
	15:00	3,72	1,91	0,00	1,80								1		0,88	0,88
	16:00	3,86	1,83	0,02	2,01								1		0,86	0,86
	17:00	4,29	2,27	0,01	2,00						1		1		0,90	0,90
	18:00	4,50	2,30	0,00	2,19						1		1		0,84	0,84
	19:00	4,57	2,22	0,15	2,20						1		1		0,87	0,87
	20:00	4,47	2,11	0,15	2,21						1		1		0,84	0,84
	21:00	4,22	2,03	0,17	2,01						1		1		0,82	0,82
	22:00	3,63	1,78	0,09	1,77						1		1		0,68	0,67
	23:00	3,14	2,10	0,00	1,04						1		1		0,69	0,69

Παρατηρήσεις

Στις 03:00 έγινε τροποποίηση του ΥΒΣ λόγω χαμηλότερου φορτίου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 3/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,79	2,72	0,01	0,06						1		1		0,92	0,94
	01:00	2,54	2,51	0,03	0,00						1		1		0,79	0,79
	02:00	2,29	2,25	0,04	0,01						1		1		0,54	0,54
	03:00	2,27	1,83	0,09	0,35								1		0,65	0,65
	04:00	2,29	1,76	0,13	0,40								1		0,74	0,74
	05:00	2,29	1,50	0,18	0,60								1		0,65	0,65
	06:00	2,52	1,63	0,28	0,60								1		0,79	0,79
	07:00	2,93	1,67	0,27	0,99								1		0,83	0,83
	08:00	3,31	2,29	0,41	0,61						1		1		0,97	0,97
	09:00	3,55	2,75	0,40	0,40						1		1		0,98	0,99
	10:00	3,59	2,79	0,40	0,41						1		1		0,99	0,99
	11:00	3,48	2,32	0,57	0,60						1		1		0,98	0,98
	12:00	3,45	1,55	0,60	1,30								1		0,85	0,85
	13:00	3,54	1,49	0,65	1,40								1		0,95	0,95
	14:00	3,42	1,36	0,65	1,41								1		0,90	0,90
	15:00	3,53	1,43	0,68	1,41								1		0,94	0,94
	16:00	3,91	1,84	0,67	1,40								1		0,98	0,99
	17:00	4,45	1,97	0,69	1,79								1		0,98	0,98
	18:00	4,61	2,73	0,65	1,23						1		1		0,98	0,98
	19:00	4,67	2,85	0,62	1,20						1		1		0,99	0,99
	20:00	4,62	2,61	0,61	1,40						1		1		0,99	0,99
	21:00	4,14	2,28	0,66	1,20						1		1		0,98	0,98
	22:00	3,85	2,31	0,72	0,81						1		1		0,98	0,98
	23:00	3,42	2,31	0,70	0,41						1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 4/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,96	2,18	0,76	0,01						1		1		0,98	0,98
	01:00	2,66	2,05	0,60	0,00								1		0,94	0,93
	02:00	2,40	2,10	0,31	0,00								1		0,84	0,84
	03:00	2,32	1,74	0,58	0,00								1		0,81	0,81
	04:00	2,33	1,85	0,48	0,00								1		0,81	0,81
	05:00	2,39	2,09	0,29	0,01								1		0,83	0,83
	06:00	2,59	2,30	0,29	0,00								1		0,90	0,90
	07:00	3,00	2,61	0,38	0,01						1		1		0,98	0,98
	08:00	3,10	2,73	0,37	0,00						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,03	2,60	0,43	0,00						1		1		0,99	0,99
	10:00	3,05	2,90	0,15	0,00						1		1	1	0,91	0,90
	11:00	2,91	2,68	0,23	0,00						1		1	1	0,74	0,76
	12:00	2,75	2,46	0,30	0,00						1		1		0,96	0,96
	13:00	2,83	2,57	0,27	0,00						1		1		0,97	0,97
	14:00	2,96	2,73	0,23	0,00						1		1		0,99	0,99
	15:00	3,12	2,90	0,22	0,00						1		1		0,97	0,97
	16:00	3,54	3,45	0,09	0,00						1	1	1		0,98	0,98
	17:00	4,29	4,22	0,07	0,00					1	1	1	1		0,99	0,99
	18:00	4,57	4,47	0,10	0,00					1	1	1	1		0,99	0,99
	19:00	4,65	4,53	0,11	0,00					1	1	1	1		0,99	0,99
	20:00	4,43	4,35	0,08	0,00					1	1	1	1		0,99	0,99
	21:00	4,21	4,18	0,03	0,00					1	1	1	1		0,99	0,99
	22:00	3,85	3,76	0,09	0,00					1	1	1	1		0,98	0,98
	23:00	3,41	3,35	0,06	0,00					1	1	1	1		0,76	0,75

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 5/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,84	2,75	0,09	0,00					1	1		1		0,58	0,59
	01:00	2,58	2,53	0,05	0,00					1	1	1	1		0,37	0,24
	02:00	2,37	2,33	0,04	0,00					1		1	1		0,40	0,45
	03:00	2,29	2,25	0,05	0,00					1			1		0,65	0,65
	04:00	2,26	2,20	0,06	0,00					1			1		0,60	0,61
	05:00	2,37	2,36	0,01	0,00					1			1		0,71	0,71
	06:00	2,61	2,59	0,02	0,00					1			1		0,91	0,91
	07:00	2,94	2,91	0,01	0,01						1		1		0,98	0,97
	08:00	3,04	3,02	0,02	0,00						1		1	1	0,80	0,80
	09:00	3,04	2,97	0,06	0,01						1		1	1	0,78	0,77
	10:00	2,90	2,78	0,11	0,01						1		1	1	0,65	0,65
	11:00	2,92	2,80	0,11	0,01						1		1		0,96	0,98
	12:00	2,84	2,69	0,16	0,00					1	1		1		0,73	0,72
	13:00	2,87	2,62	0,25	0,00	1					1		1		0,78	0,79
	14:00	3,01	2,84	0,16	0,00	1					1				0,99	0,99
	15:00	3,25	3,12	0,14	0,00	1					1				0,98	0,97
	16:00	3,56	3,39	0,17	0,00	1							1		0,99	0,99
	17:00	4,22	3,95	0,26	0,01	1							1		0,99	0,99
	18:00	4,50	4,21	0,29	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	19:00	4,58	4,11	0,47	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	20:00	4,46	3,99	0,47	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	21:00	4,27	3,68	0,58	0,00	1							1		0,99	0,99
	22:00	3,96	3,24	0,72	0,00	1							1		0,99	0,99
	23:00	3,53	2,81	0,71	0,00	1							1		0,99	0,98

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 6/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,94	2,25	0,69	0,00	1					1				0,97	0,96
	01:00	2,66	1,91	0,74	0,00	1					1				0,93	0,93
	02:00	2,40	1,67	0,73	0,01	1									0,77	0,89
	03:00	2,30	1,57	0,73	0,00	1									0,74	0,88
	04:00	2,26	1,51	0,74	0,00	1									0,78	0,86
	05:00	2,31	1,54	0,77	0,00	1									0,79	0,88
	06:00	2,50	1,88	0,61	0,00	1									0,79	0,91
	07:00	2,86	2,44	0,42	0,00	1					1				0,50	0,98
	08:00	3,20	2,72	0,48	0,00	1					1	1			0,50	0,99
	09:00	3,37	2,89	0,48	0,00	1					1	1			0,57	0,99
	10:00	3,49	2,90	0,58	0,00	1					1	1			0,59	0,99
	11:00	3,73	3,15	0,58	0,00	1					1	1			0,59	0,99
	12:00	3,74	3,16	0,58	0,00	1					1	1			0,59	0,99
	13:00	3,83	3,25	0,57	0,01	1					1	1			0,59	0,99
	14:00	3,90	3,32	0,57	0,00	1					1	1			0,59	0,96
	15:00	3,90	3,31	0,58	0,01	1							1		0,59	0,99
	16:00	4,11	3,36	0,75	0,00	1							1		0,77	0,99
	17:00	4,48	3,54	0,94	0,00	1							1		0,99	0,99
	18:00	4,61	3,76	0,85	0,00	1							1		0,99	0,99
	19:00	4,46	3,65	0,80	0,00	1							1		0,99	0,99
	20:00	3,96	3,45	0,51	0,00	1					1		1		0,98	0,97
	21:00	3,66	3,01	0,65	0,00	1					1		1		0,94	0,95
	22:00	3,32	2,71	0,61	0,00	1							1		0,98	0,98
	23:00	3,08	2,27	0,81	0,00	1					1				0,97	0,96

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 7/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,75	1,92	0,83	0,00	1					1				0,94	0,93
	01:00	2,54	1,76	0,77	0,00	1					1				0,89	0,89
	02:00	2,32	1,77	0,55	0,00	1									0,82	0,82
	03:00	2,20	1,64	0,56	0,00	1									0,77	0,77
	04:00	2,14	1,54	0,60	0,00	1									0,75	0,75
	05:00	2,17	1,58	0,60	0,00	1									0,76	0,76
	06:00	2,33	1,70	0,62	0,00	1									0,81	0,82
	07:00	2,58	1,81	0,78	0,00	1									0,90	0,90
	08:00	2,86	2,20	0,66	0,00	1					1				0,75	0,98
	09:00	3,26	2,55	0,70	0,00	1					1	1			0,75	0,99
	10:00	3,56	2,83	0,73	0,00	1					1	1			0,75	0,99
	11:00	3,45	2,72	0,73	0,00	1					1	1			0,75	0,99
	12:00	3,46	3,01	0,45	0,00	1					1		1		0,73	0,95
	13:00	3,53	2,97	0,56	0,00	1							1		0,75	0,99
	14:00	3,65	2,98	0,66	0,00	1							1		0,75	0,99
	15:00	3,62	2,93	0,69	0,00	1							1		0,75	0,99
	16:00	3,76	3,06	0,70	0,00	1							1		0,75	0,99
	17:00	4,15	3,79	0,35	0,00	1							1		0,75	0,99
	18:00	4,42	3,85	0,56	0,01	1							1		0,75	0,99
	19:00	4,34	3,54	0,79	0,01	1							1		0,98	0,99
	20:00	4,17	3,20	0,96	0,00	1							1		0,99	0,99
	21:00	4,03	3,10	0,92	0,01	1							1		0,99	0,99
	22:00	3,73	2,75	0,97	0,01	1							1		0,99	0,99
	23:00	3,37	2,42	0,94	0,00	1							1		0,99	0,98

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία .

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 8/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,98	2,01	0,96	0,00	1					1				0,98	0,98
	01:00	2,62	1,77	0,84	0,01	1					1				0,91	0,90
	02:00	2,43	1,59	0,84	0,01	1									0,86	0,85
	03:00	2,29	1,49	0,80	0,00	1									0,80	0,80
	04:00	2,22	1,46	0,76	0,00	1									0,77	0,77
	05:00	2,28	1,52	0,75	0,01	1									0,79	0,80
	06:00	2,37	1,54	0,82	0,01	1									0,83	0,83
	07:00	2,52	1,66	0,86	0,01	1									0,88	0,88
	08:00	2,73	1,89	0,83	0,00	1					1				0,95	0,95
	09:00	3,05	2,13	0,91	0,00	1					1				0,98	0,98
	10:00	3,49	2,61	0,88	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	11:00	3,63	2,70	0,93	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	12:00	3,73	2,81	0,92	0,00	1					1	1	1		0,99	0,99
	13:00	3,85	2,88	0,96	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	14:00	3,80	2,82	0,97	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	15:00	3,67	2,69	0,98	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	16:00	3,77	2,79	0,98	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	17:00	4,04	3,06	0,97	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	18:00	4,17	3,20	0,96	0,01	1					1	1	1		0,99	0,99
	19:00	4,22	3,24	0,98	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	20:00	4,14	3,16	0,98	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	21:00	3,94	2,98	0,95	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	22:00	3,60	2,79	0,80	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	23:00	3,18	2,30	0,87	0,01	1					1	1			0,98	0,98

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 9/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,75	1,80	0,95	0,01	1					1				0,96	0,81
	01:00	2,49	1,60	0,88	0,01						1		1		0,91	0,42
	02:00	2,28	1,49	0,78	0,01								1		0,80	0,80
	03:00	2,17	1,51	0,66	0,01								1		0,76	0,76
	04:00	2,22	1,45	0,76	0,01								1		0,78	0,78
	05:00	2,23	1,45	0,77	0,01								1		0,78	0,78
	06:00	2,43	1,58	0,84	0,01								1		0,84	0,85
	07:00	2,82	1,91	0,90	0,01								1		0,95	0,96
	08:00	3,07	2,24	0,83	0,01						1		1		0,98	0,98
	09:00	3,24	2,30	0,93	0,00						1		1		0,99	0,99
	10:00	3,13	2,16	0,97	0,00						1		1		0,99	0,99
	11:00	2,98	2,01	0,97	0,00						1		1		0,98	0,98
	12:00	3,16	2,48	0,69	0,00						1		1		0,72	0,71
	13:00	3,25	2,07	0,65	0,52	1					1				0,67	0,69
	14:00	3,37	1,17	0,97	1,24	1									0,99	0,99
	15:00	3,35	1,47	0,75	1,13	1									0,89	0,99
	16:00	2,81	1,68	0,28	0,85	1									0,49	0,67
	17:00	4,06	3,92	0,14	0,00	1							1		0,55	0,72
	18:00	4,23	4,09	0,14	0,00	1							1		0,68	0,68
	19:00	4,31	3,71	0,52	0,08	1							1		0,96	0,99
	20:00	4,22	2,81	0,97	0,43	1							1		0,99	0,99
	21:00	3,96	2,56	0,97	0,43	1							1		0,99	0,99
	22:00	3,66	2,26	0,97	0,43	1							1		0,99	0,97
	23:00	3,18	1,82	0,95	0,42						1		1		0,96	0,95

Παρατηρήσεις

Λόγω εργασιών ο ΥΒΣ ξεκίνησε την παραγωγή του στις 13:30. Επικρατούσε αστάθεια αμέμου. Γενική διακοπή από τις 16:40-16:55. Οι γραμμές του ΥΒΣ παρέμειναν εκτός από τις 16:40-18:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 10/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,73	1,75	0,90	0,09						1		1		0,91	0,91
	01:00	2,40	1,60	0,80	0,01								1		0,81	0,81
	02:00	2,29	1,49	0,79	0,01								1		0,80	0,80
	03:00	2,17	1,41	0,76	0,01								1		0,76	0,76
	04:00	2,16	1,40	0,75	0,01								1		0,75	0,75
	05:00	2,21	1,43	0,76	0,01								1		0,77	0,77
	06:00	2,43	1,29	0,83	0,31								1		0,84	0,84
	07:00	2,80	1,35	0,95	0,50								1		0,96	0,96
	08:00	3,02	1,27	0,96	0,79								1		0,97	0,97
	09:00	3,20	1,42	0,97	0,81								1		0,98	0,98
	10:00	3,24	1,33	0,96	0,94								1		0,98	0,97
	11:00	3,26	1,22	0,90	1,14								1		0,91	0,91
	12:00	3,11	1,22	0,80	1,09								1		0,81	0,81
	13:00	2,98	1,23	0,73	1,02								1		0,75	0,75
	14:00	3,12	1,23	0,76	1,12								1		0,81	0,81
	15:00	3,09	1,23	0,70	1,16								1		0,76	0,76
	16:00	3,43	1,33	0,74	1,36	1									0,81	0,90
	17:00	3,93	1,48	0,76	1,69	1									0,79	0,98
	18:00	4,24	1,62	0,61	2,01	1									0,79	0,99
	19:00	4,21	1,73	0,27	2,21	1									0,66	0,98
	20:00	4,12	1,43	0,58	2,11	1									0,66	0,98
	21:00	3,87	1,41	0,64	1,82	1									0,66	0,98
	22:00	3,59	1,52	0,65	1,42	1									0,66	0,98
	23:00	3,16	1,57	0,64	0,95	1									0,66	0,99

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε έντονη αστάθεια αμέμου από τις 16:00 και μετά.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 11/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,70	1,47	0,65	0,58	1									0,66	0,94
	01:00	2,40	1,64	0,57	0,20	1									0,66	0,84
	02:00	2,21	1,56	0,64	0,01	1									0,66	0,77
	03:00	2,11	1,47	0,64	0,01	1									0,66	0,74
	04:00	2,09	1,45	0,63	0,01	1									0,66	0,73
	05:00	2,15	1,23	0,57	0,35	1									0,66	0,75
	06:00	2,41	1,54	0,37	0,51	1									0,66	0,84
	07:00	2,76	1,72	0,24	0,79	1									0,66	0,96
	08:00	3,00	1,65	0,35	1,00	1									0,66	0,97
	09:00	2,97	1,50	0,28	1,19	1									0,66	0,89
	10:00	2,93	1,44	0,18	1,30	1									0,66	0,82
	11:00	2,84	1,38	0,16	1,30	1									0,70	0,79
	12:00	2,85	1,14	0,20	1,50	1									0,73	0,73
	13:00	2,98	1,29	0,19	1,50	1									0,78	0,78
	14:00	2,94	1,27	0,17	1,50	1									0,76	0,76
	15:00	3,12	1,51	0,11	1,50	1									0,83	0,83
	16:00	3,42	1,62	0,10	1,70	1									0,87	0,88
	17:00	4,12	2,00	0,14	1,99	1					1				0,96	0,95
	18:00	4,33	1,99	0,15	2,20	1					1				0,89	0,89
	19:00	4,30	1,72	0,38	2,20	1									0,96	0,96
	20:00	4,17	1,49	0,47	2,21	1									0,98	0,98
	21:00	3,99	1,57	0,41	2,01	1									0,98	0,98
	22:00	3,65	1,39	0,54	1,71	1									0,96	0,96
	23:00	3,28	1,54	0,29	1,45	1									0,93	0,93

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου μέχρι τις 11:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 12/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,78	1,72	0,16	0,90	1									0,92	0,92
	01:00	2,50	1,59	0,31	0,61	1									0,87	0,87
	02:00	2,33	1,55	0,37	0,40	1									0,75	0,81
	03:00	2,25	1,94	0,30	0,01	1							1		0,42	0,24
	04:00	2,22	1,80	0,42	0,00								1		0,78	0,78
	05:00	2,23	1,69	0,54	0,00								1		0,78	0,78
	06:00	2,51	1,91	0,60	0,00								1		0,87	0,87
	07:00	2,85	2,21	0,64	0,00						1		1		0,92	0,92
	08:00	2,97	2,54	0,43	0,00						1		1		0,59	0,57
	09:00	2,94	2,52	0,41	0,00						1		1		0,51	0,51
	10:00	2,90	2,57	0,32	0,00						1		1		0,48	0,48
	11:00	2,87	2,61	0,26	0,00						1		1		0,46	0,46
	12:00	2,75	2,49	0,26	0,00						1		1		0,42	0,41
	13:00	2,72	2,43	0,28	0,00	1					1		1		0,43	0,43
	14:00	2,88	2,52	0,35	0,00	1					1				0,56	0,56
	15:00	3,07	1,91	0,37	0,79	1					1				0,75	0,76
	16:00	3,47	1,64	0,34	1,50	1									0,96	0,95
	17:00	4,04	1,96	0,38	1,70	1									0,98	0,98
	18:00	4,36	1,98	0,38	2,00	1					1				0,97	0,97
	19:00	4,45	1,95	0,50	2,00	1					1				0,98	0,98
	20:00	4,39	1,94	0,45	2,00	1					1				0,96	0,96
	21:00	3,99	1,58	0,41	2,00	1									0,96	0,96
	22:00	3,65	1,60	0,34	1,71	1									0,96	0,96
	23:00	3,31	1,68	0,32	1,31	1									0,96	0,96

Παρατηρήσεις

Στις 03:00 απένταξη της G1 λόγω πλυσίματος και επανένταξη της στις 13:00. Αλλαγή προγράμματος υβριδικού λόγω συντηρήσεων στη γραμμή του υβριδικού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 13/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,78	1,66	0,30	0,82	1									0,95	0,95
	01:00	2,49	1,83	0,24	0,41	1									0,87	0,87
	02:00	2,30	1,93	0,35	0,01	1									0,81	0,81
	03:00	2,25	1,89	0,35	0,00	1									0,79	0,79
	04:00	2,21	1,89	0,32	0,00	1									0,77	0,77
	05:00	2,28	1,86	0,42	0,00	1									0,80	0,80
	06:00	2,49	2,03	0,46	0,00	1					1				0,87	0,87
	07:00	2,82	1,92	0,55	0,35	1					1				0,96	0,96
	08:00	2,93	1,62	0,62	0,69	1									0,99	0,99
	09:00	2,98	1,59	0,59	0,80	1									0,99	0,99
	10:00	2,99	1,53	0,66	0,80	1									0,99	0,99
	11:00	3,02	1,40	0,71	0,91	1									0,98	0,98
	12:00	2,89	1,08	0,80	1,00	1									0,94	0,93
	13:00	2,92	1,04	0,89	0,99	1									0,94	0,94
	14:00	2,96	1,09	0,96	0,91	1									0,98	0,98
	15:00	3,16	1,28	0,97	0,91	1									0,99	0,99
	16:00	3,58	1,41	0,97	1,20	1									0,99	0,99
	17:00	4,31	1,75	0,97	1,59	1									0,99	0,99
	18:00	4,47	1,70	0,96	1,80	1									0,99	0,99
	19:00	4,53	1,56	0,97	2,00	1									0,99	0,99
	20:00	4,40	1,61	0,97	1,81	1									0,99	0,99
	21:00	4,18	1,40	0,97	1,81	1									0,99	0,99
	22:00	3,88	1,48	0,98	1,42	1									0,99	0,99
	23:00	3,58	1,58	0,98	1,02	1									0,99	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 14/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,08	1,54	0,92	0,63	1									0,94	0,99
	01:00	2,82	1,54	0,77	0,52	1									0,79	0,98
	02:00	2,31	1,54	0,76	0,02	1									0,77	0,87
	03:00	2,18	1,54	0,64	0,00	1									0,64	0,76
	04:00	2,18	1,54	0,64	0,01	1									0,64	0,76
	05:00	2,18	1,54	0,64	0,01	1									0,64	0,76
	06:00	2,18	1,54	0,64	0,00	1									0,64	0,76
	07:00	2,53	1,54	0,64	0,36	1									0,64	0,88
	08:00	2,78	1,54	0,64	0,60	1									0,64	0,97
	09:00	2,99	1,56	0,64	0,80	1									0,64	0,98
	10:00	3,08	1,20	0,89	1,00	1									0,97	0,98
	11:00	3,05	1,10	0,74	1,21	1									0,93	0,93
	12:00	3,01	1,06	0,66	1,29	1									0,86	0,86
	13:00	3,10	1,21	0,58	1,31	1									0,90	0,90
	14:00	3,14	1,24	0,61	1,30	1									0,92	0,92
	15:00	3,30	1,57	0,42	1,31	1									0,96	0,96
	16:00	3,72	1,96	0,26	1,50	1					1				0,97	0,97
	17:00	4,31	2,60	0,21	1,50	1					1				0,98	0,98
	18:00	4,65	3,01	0,04	1,60	1					1	1			0,98	0,98
	19:00	4,67	2,80	0,17	1,70	1					1	1			0,96	0,97
	20:00	4,49	2,57	0,21	1,70	1					1	1			0,91	0,91
	21:00	4,32	2,80	0,11	1,42	1					1	1			0,95	0,95
	22:00	3,99	2,67	0,22	1,11	1					1	1			0,93	0,93
	23:00	3,62	2,49	0,32	0,81	1					1				0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Από τις 0:44 - 10:00 όλα τα ΑΠ λειτούργησαν σε μειωμένη παραγωγή για λόγους ευστάθειας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 15/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,18	2,44	0,23	0,51	1					1				0,98	0,98
	01:00	2,80	1,89	0,41	0,50	1					1				0,88	0,88
	02:00	2,57	1,30	0,76	0,51	1									0,90	0,90
	03:00	2,43	1,58	0,83	0,02	1									0,85	0,85
	04:00	2,39	1,55	0,83	0,00	1									0,84	0,84
	05:00	2,40	1,58	0,81	0,01	1									0,83	0,84
	06:00	2,54	1,68	0,86	0,00	1									0,89	0,89
	07:00	2,77	1,53	0,88	0,36	1									0,96	0,96
	08:00	3,19	1,65	0,94	0,60	1									0,99	0,99
	09:00	3,43	1,71	0,92	0,80	1								1	0,99	0,99
	10:00	3,69	1,72	0,97	1,00	1									0,99	0,99
	11:00	3,95	1,83	0,98	1,14	1									0,99	0,99
	12:00	4,25	2,13	0,92	1,20	1					1				0,99	0,99
	13:00	4,41	2,25	0,96	1,20	1					1				0,99	0,99
	14:00	4,31	2,27	0,94	1,10	1					1				0,99	0,99
	15:00	4,24	2,50	0,64	1,10	1					1	1			0,98	0,98
	16:00	4,14	2,54	0,40	1,20	1					1	1			0,97	0,97
	17:00	4,02	1,78	0,74	1,49	1					1				0,95	0,92
	18:00	4,12	1,88	0,65	1,60	1					1				0,98	0,98
	19:00	4,24	2,36	0,19	1,70	1					1				0,98	0,98
	20:00	4,28	2,32	0,16	1,80	1					1				0,98	0,97
	21:00	4,12	1,86	0,56	1,70	1					1				0,96	0,96
	22:00	3,71	1,91	0,39	1,41	1					1				0,42	0,91
	23:00	3,32	2,09	0,39	0,84	1					1				0,39	0,97

Παρατηρήσεις

Από τι 22:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 16/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,89	1,99	0,39	0,50	1					1				0,39	0,91
	01:00	2,58	1,89	0,32	0,37	1					1	1			0,32	0,46
	02:00	2,37	2,03	0,31	0,03	1					1				0,38	0,79
	03:00	2,28	1,93	0,35	0,00	1					1				0,41	0,80
	04:00	2,27	1,74	0,53	0,00	1									0,59	0,80
	05:00	2,30	1,69	0,60	0,01	1									0,60	0,81
	06:00	2,58	1,38	0,76	0,44	1									0,76	0,90
	07:00	3,00	1,29	0,88	0,82	1									0,96	0,97
	08:00	3,21	1,33	0,69	1,18								1		0,88	0,89
	09:00	3,25	1,24	0,76	1,25								1		0,80	0,80
	10:00	3,27	1,24	0,76	1,26								1		0,80	0,80
	11:00	3,28	1,47	0,70	1,11								1		0,96	0,96
	12:00	3,24	1,32	0,73	1,18								1		0,90	0,90
	13:00	3,30	1,28	0,82	1,19								1		0,93	0,92
	14:00	3,36	1,34	0,92	1,11								1		0,98	0,98
	15:00	3,46	1,29	0,97	1,20								1		0,98	0,98
	16:00	3,87	1,60	0,97	1,30								1		0,99	0,99
	17:00	4,33	1,66	0,98	1,70								1		0,99	0,99
	18:00	4,58	1,41	0,98	2,19								1		0,99	0,99
	19:00	4,68	1,40	0,98	2,30								1		0,99	0,99
	20:00	4,56	1,47	0,98	2,11								1		0,99	0,99
	21:00	4,34	1,54	0,98	1,82								1		0,99	0,99
	22:00	3,93	1,45	0,97	1,51								1		0,98	0,98
	23:00	3,52	1,52	0,98	1,02								1		0,99	0,98

Παρατηρήσεις

Τις βραδινές ώρες επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 17/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,07	1,46	0,98	0,64								1		0,98	0,98
	01:00	2,70	1,62	0,93	0,15								1		0,95	0,94
	02:00	2,47	1,61	0,86	0,00								1		0,87	0,87
	03:00	2,36	1,54	0,82	0,00								1		0,83	0,83
	04:00	2,30	1,50	0,80	0,00								1		0,80	0,81
	05:00	2,34	1,52	0,81	0,00								1		0,82	0,82
	06:00	2,62	1,36	0,90	0,35								1		0,91	0,91
	07:00	3,04	1,47	0,96	0,61								1		0,98	0,98
	08:00	3,19	1,65	0,94	0,60	1									0,99	0,97
	09:00	3,23	1,48	0,91	0,84	1									0,99	0,99
	10:00	3,19	1,40	0,79	1,00	1									0,99	0,99
	11:00	3,09	1,24	0,75	1,10	1									0,97	0,97
	12:00	2,96	1,09	0,77	1,10	1									0,93	0,93
	13:00	2,91	1,25	0,56	1,11	1									0,90	0,90
	14:00	3,02	1,56	0,35	1,10	1									0,94	0,95
	15:00	3,12	1,67	0,26	1,20	1									0,95	0,95
	16:00	3,50	1,77	0,32	1,41	1									0,97	0,97
	17:00	4,26	2,11	0,35	1,80	1					1				0,98	0,98
	18:00	4,66	2,50	0,07	2,09	1					1				0,98	0,98
	19:00	4,75	2,45	0,00	2,30	1					1				0,97	0,96
	20:00	4,57	2,25	0,02	2,30	1					1				0,91	0,91
	21:00	4,33	2,31	0,01	2,01	1					1				0,94	0,91
	22:00	3,97	2,38	0,07	1,52	1					1				0,97	0,96
	23:00	3,59	2,48	0,09	1,02	1					1				0,98	0,97

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 18/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,05	2,03	0,12	0,90	1					1				0,84	0,80
	01:00	2,71	1,96	0,04	0,71	1					1				0,43	0,82
	02:00	2,40	1,82	0,08	0,50	1									0,39	0,84
	03:00	2,33	1,88	0,04	0,40	1									0,39	0,82
	04:00	2,31	1,82	0,09	0,40	1									0,39	0,81
	05:00	2,37	1,88	0,08	0,41	1									0,39	0,84
	06:00	2,57	1,99	0,08	0,51	1									0,39	0,91
	07:00	3,03	2,17	0,05	0,80	1					1				0,39	0,94
	08:00	3,13	2,07	0,04	1,03	1					1				0,48	0,77
	09:00	3,04	1,59	0,06	1,39	1									0,77	0,76
	10:00	2,95	1,27	0,18	1,50	1									0,78	0,77
	11:00	2,84	1,22	0,11	1,51	1									0,73	0,73
	12:00	2,77	1,11	0,05	1,61	1									0,68	0,67
	13:00	2,87	1,33	0,04	1,50	1									0,73	0,73
	14:00	3,03	1,42	0,20	1,40	1									0,83	0,83
	15:00	3,15	1,65	0,30	1,20	1									0,95	0,96
	16:00	3,44	1,61	0,44	1,40	1									0,98	0,95
	17:00	4,10	1,66	0,56	1,88	1									0,98	0,95
	18:00	4,56	1,80	0,47	2,28	1									0,99	0,99
	19:00	4,63	1,78	0,45	2,40	1									0,99	0,99
	20:00	4,58	1,75	0,43	2,40	1									0,97	0,97
	21:00	4,31	2,38	0,30	1,63	1					1				0,98	0,98
	22:00	4,00	2,33	0,26	1,41	1					1				0,98	0,98
	23:00	3,61	2,48	0,12	1,01	1					1				0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Απώλεια επικοινωνίας με το ΗΣ από τις 21:03 στις 17/12/2024 μέχρι τις 08:30 στις 18/12/2024. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 19/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,06	2,09	0,07	0,90	1					1				0,81	0,81
	01:00	2,72	1,96	0,05	0,71	1					1	1			0,53	0,52
	02:00	2,51	1,74	0,17	0,60	1					1				0,74	0,75
	03:00	2,42	1,84	0,17	0,40	1									0,85	0,85
	04:00	2,34	1,93	0,01	0,41	1									0,82	0,82
	05:00	2,40	1,78	0,01	0,61	1									0,84	0,84
	06:00	2,60	1,99	0,00	0,61	1							1		0,86	0,86
	07:00	3,07	2,35	0,01	0,70	1					1				0,90	0,90
	08:00	3,13	2,14	0,00	0,99	1					1				0,81	0,80
	09:00	3,12	1,83	0,00	1,29	1					1				0,70	0,69
	10:00	2,96	1,56	0,00	1,40	1									0,73	0,73
	11:00	2,97	1,92	0,00	1,05	1									0,55	0,55
	12:00	2,93	1,56	0,00	1,37	1									0,75	0,76
	13:00	2,91	1,71	0,00	1,20	1									0,85	0,85
	14:00	3,01	1,81	0,00	1,20	1									0,90	0,90
	15:00	3,15	1,93	0,03	1,20	1									0,96	0,96
	16:00	3,52	2,22	0,00	1,30	1					1				0,87	0,87
	17:00	4,11	2,33	0,00	1,78	1					1				0,90	0,91
	18:00	4,46	2,37	0,00	2,09	1					1				0,94	0,94
	19:00	4,68	2,29	0,00	2,39	1					1				0,92	0,92
	20:00	4,49	2,18	0,00	2,31	1					1				0,90	0,89
	21:00	4,24	2,07	0,05	2,12	1					1				0,87	0,87
	22:00	3,89	2,09	0,09	1,72	1					1				0,87	0,87
	23:00	3,50	2,12	0,11	1,28	1					1				0,88	0,88

Παρατηρήσεις

Ενταξη της G7 από τις 01:14 - 01:50 λόγω πλυσίματος της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 20/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,02	2,35	0,20	0,48	1					1				0,98	0,98
	01:00	2,64	1,94	0,21	0,50	1					1				0,76	0,76
	02:00	2,45	1,70	0,25	0,50	1									0,86	0,86
	03:00	2,33	1,46	0,37	0,50	1									0,82	0,82
	04:00	2,31	1,42	0,38	0,51	1									0,81	0,81
	05:00	2,31	1,14	0,66	0,51	1									0,81	0,81
	06:00	2,53	1,40	0,63	0,50	1									0,88	0,88
	07:00	2,97	1,72	0,77	0,48	1									0,93	0,94
	08:00	3,14	1,66	0,64	0,84								1		0,97	0,97
	09:00	3,14	1,62	0,33	1,20								1		0,86	0,85
	10:00	3,05	1,41	0,34	1,30								1		0,78	0,78
	11:00	2,91	1,46	0,31	1,15	1									0,67	0,67
	12:00	3,04	1,17	0,30	1,57	1									0,77	0,77
	13:00	3,25	1,27	0,40	1,58	1									0,86	0,86
	14:00	3,40	1,07	0,75	1,58	1									0,87	0,92
	15:00	3,42	1,68	0,42	1,33	1									0,79	0,98
	16:00	3,55	1,63	0,42	1,51	1									0,79	0,98
	17:00	4,04	1,75	0,34	1,96	1									0,79	0,98
	18:00	4,31	1,69	0,42	2,20	1									0,79	0,98
	19:00	4,34	1,57	0,47	2,30	1									0,84	0,98
	20:00	4,19	1,58	0,51	2,11	1									0,79	0,98
	21:00	3,94	1,64	0,40	1,90	1									0,76	0,98
	22:00	3,60	1,36	0,63	1,61	1									0,69	0,98
	23:00	3,41	1,76	0,63	1,02	1									0,69	0,98

Παρατηρήσεις

Από τις 14:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 21/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,99	2,28	0,65	0,07	1					1				0,69	0,98
	01:00	2,67	1,99	0,67	0,01	1					1				0,69	0,94
	02:00	2,42	1,73	0,68	0,00	1					1				0,69	0,85
	03:00	2,33	1,64	0,69	0,00	1									0,69	0,82
	04:00	2,26	1,57	0,69	0,00	1									0,69	0,79
	05:00	2,27	1,63	0,63	0,00	1									0,69	0,80
	06:00	2,42	1,75	0,67	0,00	1									0,69	0,84
	07:00	2,58	1,55	0,68	0,34	1									0,69	0,90
	08:00	2,80	1,53	0,67	0,60	1									0,69	0,97
	09:00	3,00	1,70	0,50	0,80	1							1		0,69	0,98
	10:00	3,06	1,65	0,50	0,90	1									0,69	0,99
	11:00	3,03	1,43	0,60	1,00	1									0,69	0,98
	12:00	3,14	1,68	0,45	1,00	1									0,69	0,98
	13:00	3,50	1,73	0,63	1,14	1									0,69	0,99
	14:00	3,45	1,90	0,34	1,21	1					1				0,63	0,95
	15:00	3,52	1,99	0,52	1,01	1					1				0,59	0,97
	16:00	3,84	2,13	0,54	1,17	1					1				0,59	0,99
	17:00	4,25	2,17	0,58	1,50	1					1				0,59	0,99
	18:00	4,43	2,04	0,58	1,80	1					1				0,59	0,99
	19:00	4,44	1,95	0,58	1,91	1					1				0,59	0,98
	20:00	4,44	1,98	0,55	1,91	1					1				0,59	0,98
	21:00	4,16	1,98	0,57	1,61	1					1				0,59	0,98
	22:00	3,84	2,02	0,51	1,31	1					1				0,59	0,98
	23:00	3,46	2,02	0,43	1,01	1					1				0,59	0,95

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 22/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,07	2,07	0,48	0,52	1					1				0,59	0,98
	01:00	2,69	1,87	0,42	0,41	1					1				0,59	0,89
	02:00	2,46	2,03	0,41	0,02	1					1				0,59	0,86
	03:00	2,37	1,86	0,50	0,00	1									0,59	0,83
	04:00	2,31	1,84	0,48	0,00	1									0,59	0,81
	05:00	2,33	1,86	0,47	0,00	1									0,59	0,81
	06:00	2,43	2,09	0,34	0,00	1					1				0,59	0,85
	07:00	2,61	1,97	0,23	0,41	1					1				0,59	0,78
	08:00	2,85	1,86	0,18	0,80	1									0,59	0,94
	09:00	3,02	1,58	0,44	1,00	1							1		0,59	0,98
	10:00	3,14	1,58	0,23	1,34	1									0,59	0,89
	11:00	3,19	1,26	0,15	1,78	1									0,59	0,78
	12:00	3,25	1,09	0,33	1,83	1									0,59	0,75
	13:00	3,34	1,29	0,15	1,91	1									0,59	0,79
	14:00	3,47	1,51	0,06	1,90	1									0,59	0,84
	15:00	3,61	1,57	0,01	2,04	1							1		0,68	0,84
	16:00	3,73	1,60	0,03	2,10	1									0,87	0,87
	17:00	3,91	1,58	0,03	2,30	1									0,87	0,87
	18:00	4,04	1,58	0,06	2,41	1									0,89	0,89
	19:00	4,07	1,58	0,08	2,41	1									0,89	0,90
	20:00	4,07	1,62	0,05	2,40	1									0,90	0,90
	21:00	3,89	1,75	0,02	2,11	1									0,92	0,92
	22:00	3,69	1,78	0,10	1,81	1									0,95	0,95
	23:00	3,28	1,60	0,18	1,51	1					1				0,77	0,76

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 23/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,87	1,52	0,23	1,13	1									0,88	0,88
	01:00	2,62	1,25	0,28	1,09	1									0,77	0,77
	02:00	2,37	1,11	0,37	0,89	1									0,71	0,71
	03:00	2,26	1,17	0,39	0,70	1									0,73	0,73
	04:00	2,24	1,19	0,48	0,58	1									0,77	0,77
	05:00	2,24	1,04	0,65	0,55	1									0,77	0,77
	06:00	2,41	1,17	0,74	0,50	1									0,84	0,84
	07:00	2,70	2,04	0,55	0,11	1					1				0,82	0,82
	08:00	3,02	2,67	0,35	0,00	1					1	1			0,53	0,51
	09:00	3,14	2,87	0,27	0,00	1					1	1			0,66	0,69
	10:00	3,00	2,38	0,62	0,00	1					1				0,98	0,98
	11:00	2,94	2,42	0,52	0,00	1					1				0,62	0,59
	12:00	2,96	2,34	0,62	0,00	1					1				0,90	0,94
	13:00	2,96	2,43	0,53	0,00	1					1				0,59	0,73
	14:00	3,24	2,68	0,55	0,00	1					1				0,59	0,61
	15:00	3,36	2,80	0,55	0,00	1					1	1			0,59	0,56
	16:00	3,64	2,60	0,58	0,46	1					1	1			0,59	0,78
	17:00	3,98	1,78	0,58	1,61	1									0,59	0,98
	18:00	4,21	1,63	0,58	2,00	1									0,59	0,99
	19:00	4,32	1,73	0,59	2,00	1									0,59	0,99
	20:00	4,30	1,71	0,59	2,00	1									0,59	0,99
	21:00	4,08	1,70	0,58	1,79	1									0,59	0,99
	22:00	3,81	1,62	0,59	1,61	1									0,59	0,99
	23:00	3,43	1,82	0,58	1,02	1									0,59	0,98

Παρατηρήσεις

Λόγω εργασιών στη γραμμή του ΥΒΣ, σταμάτησε η παραγωγή του από τις 07:00-16:00. Από τις 12:55 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 24/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,04	1,92	0,58	0,53	1					1				0,59	0,98
	01:00	2,67	1,59	0,57	0,50	1									0,59	0,94
	02:00	2,43	1,52	0,51	0,41	1									0,59	0,85
	03:00	2,30	1,76	0,52	0,02	1									0,59	0,81
	04:00	2,29	1,71	0,57	0,01	1									0,59	0,80
	05:00	2,31	1,73	0,57	0,01	1									0,59	0,81
	06:00	2,41	1,89	0,51	0,01	1									0,59	0,84
	07:00	2,72	1,78	0,59	0,35	1									0,59	0,93
	08:00	3,12	1,33	0,88	0,91	1									0,90	0,98
	09:00	3,49	1,46	0,89	1,14	1									0,99	0,99
	10:00	3,65	1,39	0,95	1,31	1									0,99	0,99
	11:00	3,78	1,50	0,97	1,31	1									0,99	0,99
	12:00	3,93	1,76	0,97	1,20	1									0,99	0,99
	13:00	3,94	1,99	0,75	1,20	1					1				0,99	0,99
	14:00	4,01	2,71	0,20	1,10	1							1		0,58	0,87
	15:00	4,03	2,99	0,04	1,00	1							1		0,50	0,88
	16:00	4,07	2,80	0,04	1,24	1							1		0,69	0,81
	17:00	4,38	2,67	0,11	1,60	1							1		0,81	0,81
	18:00	4,65	2,83	0,01	1,81	1							1		0,85	0,85
	19:00	4,83	3,03	0,00	1,80	1							1		0,91	0,91
	20:00	4,64	2,88	0,00	1,77	1							1		0,86	0,86
	21:00	4,43	2,81	0,01	1,61	1							1		0,83	0,83
	22:00	4,07	2,56	0,01	1,50	1							1		0,73	0,73
	23:00	3,68	2,38	0,01	1,29	1							1		0,60	0,60

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου όλες τις βραδινές ώρες έως τις 08:00 και από τις 14:05 - 16:20. Λόγω περιβαλλοντικών θεμάτων έγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 25/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,31	2,25	0,01	1,05	1							1		0,44	0,44
	01:00	2,94	2,34	0,00	0,60	1							1		0,22	0,21
	02:00	2,59	2,24	0,08	0,27	1					1				0,50	0,57
	03:00	2,44	1,73	0,40	0,31	1									0,86	0,85
	04:00	2,45	1,97	0,18	0,30	1									0,85	0,85
	05:00	2,42	2,03	0,09	0,30	1									0,84	0,84
	06:00	2,54	1,75	0,05	0,74	1							1		0,85	0,85
	07:00	2,82	1,66	0,15	1,01	1							1		0,89	0,90
	08:00	3,36	1,81	0,29	1,26	1									0,98	0,98
	09:00	3,93	1,83	0,23	1,87	1									0,98	0,98
	10:00	4,24	1,92	0,04	2,28	1									0,97	0,97
	11:00	4,76	1,81	0,00	2,95	1									0,93	0,93
	12:00	4,96	1,86	0,01	3,10	1									0,95	0,95
	13:00	4,78	1,64	0,00	3,14	1									0,90	0,90
	14:00	4,07	1,40	0,00	2,66	1									0,84	0,83
	15:00	3,46	1,31	0,01	2,15	1									0,78	0,78
	16:00	3,17	1,30	0,15	1,71	1									0,79	0,79
	17:00	3,35	1,45	0,48	1,41	1									0,79	0,96
	18:00	3,48	1,44	0,44	1,60	1									0,50	0,94
	19:00	3,64	1,58	0,46	1,60	1									0,49	0,98
	20:00	3,66	1,67	0,38	1,60	1									0,49	0,98
	21:00	3,61	1,70	0,31	1,60	1									0,49	0,98
	22:00	3,55	1,58	0,37	1,60	1									0,49	0,96
	23:00	3,36	1,61	0,34	1,40	1									0,49	0,96

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Τροποποιήθηκε το πρόγραμμα του ΥΒΣ σε συνεννόηση με το ΤΣΠ κάποιες ώρες για να μην ενταχθεί επιπλέον μονάδα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 26/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,01	1,41	0,27	1,32	1					1				0,56	0,80
	01:00	2,72	1,58	0,33	0,81	1									0,94	0,94
	02:00	2,49	1,44	0,34	0,71	1									0,87	0,87
	03:00	2,37	1,55	0,49	0,33	1									0,83	0,83
	04:00	2,33	1,51	0,52	0,31	1									0,81	0,82
	05:00	2,34	1,54	0,49	0,31	1									0,82	0,82
	06:00	2,39	1,74	0,34	0,31	1									0,84	0,84
	07:00	2,50	1,44	0,31	0,75	1									0,83	0,83
	08:00	2,78	1,46	0,41	0,90	1									0,91	0,91
	09:00	3,07	1,55	0,31	1,21	1									0,93	0,93
	10:00	3,28	1,53	0,25	1,50	1									0,90	0,90
	11:00	3,21	1,53	0,08	1,60	1									0,85	0,84
	12:00	3,14	1,35	0,08	1,70	1									0,79	0,78
	13:00	3,38	1,53	0,15	1,70	1									0,87	0,87
	14:00	3,33	1,47	0,15	1,70	1									0,86	0,85
	15:00	3,26	1,49	0,07	1,70	1									0,83	0,83
	16:00	3,41	1,65	0,07	1,70	1									0,88	0,89
	17:00	3,73	1,51	0,13	2,08	1									0,87	0,87
	18:00	4,01	1,56	0,16	2,29	1									0,90	0,90
	19:00	4,17	1,66	0,21	2,30	1									0,95	0,95
	20:00	4,08	1,37	0,32	2,40	1									0,90	0,90
	21:00	3,86	1,27	0,48	2,11	1									0,92	0,92
	22:00	3,64	1,39	0,44	1,81	1									0,93	0,93
	23:00	3,34	1,22	0,53	1,60	1									0,90	0,90

Παρατηρήσεις

Από τις 00:03 - 00:45 πλύση της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 27/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,99	1,10	0,50	1,39	1									0,82	0,82
	01:00	2,76	1,26	0,50	1,00	1									0,88	0,88
	02:00	2,49	1,25	0,54	0,70	1									0,87	0,86
	03:00	2,37	1,37	0,69	0,31	1									0,75	0,87
	04:00	2,35	1,37	0,67	0,30	1									0,69	0,89
	05:00	2,36	1,38	0,67	0,30	1									0,69	0,89
	06:00	2,49	1,52	0,67	0,30	1									0,69	0,92
	07:00	2,76	1,45	0,67	0,64	1									0,69	0,97
	08:00	3,04	1,55	0,58	0,90	1									0,87	0,99
	09:00	3,18	1,29	0,82	1,07	1									0,87	0,98
	10:00	3,33	1,25	0,77	1,30	1									0,78	0,98
	11:00	3,34	1,24	0,87	1,22	1									0,89	0,98
	12:00	3,41	1,14	0,87	1,40	1									0,89	0,98
	13:00	3,49	1,23	0,86	1,41	1									0,89	0,98
	14:00	3,62	1,34	0,88	1,40	1									0,89	0,99
	15:00	3,73	1,45	0,88	1,41	1									0,89	0,99
	16:00	3,89	1,60	0,88	1,41	1									0,89	0,99
	17:00	4,26	1,50	0,88	1,89	1									0,89	0,99
	18:00	4,47	1,39	0,98	2,10	1									0,98	0,99
	19:00	4,55	1,37	0,98	2,20	1									0,99	0,99
	20:00	4,40	1,32	0,98	2,11	1									0,99	0,99
	21:00	4,23	1,24	0,98	2,01	1									0,99	0,99
	22:00	3,96	1,36	0,98	1,62	1									0,99	0,99
	23:00	3,70	1,51	0,98	1,22	1									0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 28/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,29	1,50	0,98	0,82	1									0,99	0,99
	01:00	2,98	1,69	0,97	0,33	1									0,98	0,98
	02:00	2,77	1,50	0,96	0,31	1									0,97	0,97
	03:00	2,68	1,45	0,93	0,31	1									0,94	0,94
	04:00	2,61	1,40	0,91	0,31	1									0,92	0,91
	05:00	2,57	1,37	0,89	0,31	1									0,90	0,90
	06:00	2,66	1,44	0,92	0,31	1									0,93	0,93
	07:00	2,88	1,61	0,96	0,31	1									0,98	0,98
	08:00	3,37	1,64	0,97	0,76	1									0,99	0,99
	09:00	3,84	1,62	0,91	1,30	1									0,99	0,99
	10:00	4,30	1,34	0,95	2,02	1									0,99	0,99
	11:00	4,55	1,48	0,93	2,14	1									0,99	0,99
	12:00	4,82	1,44	0,85	2,53	1									0,99	0,99
	13:00	4,88	1,42	0,86	2,61	1									0,99	0,99
	14:00	4,92	1,66	0,65	2,61	1									0,99	0,99
	15:00	4,86	1,73	0,30	2,83	1									0,68	0,94
	16:00	4,71	1,48	0,24	3,00	1									0,59	0,92
	17:00	4,82	1,51	0,40	2,91	1									0,59	0,97
	18:00	4,98	1,51	0,38	3,09	1									0,59	0,96
	19:00	4,95	1,36	0,45	3,15	1									0,59	0,93
	20:00	4,91	1,30	0,51	3,10	1									0,59	0,94
	21:00	4,70	1,52	0,45	2,73	1									0,59	0,98
	22:00	4,35	1,65	0,47	2,23	1									0,59	0,98
	23:00	3,96	1,47	0,49	2,01	1									0,59	0,96

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 15:00. Έγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ για την ευστάθεια του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 29/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,50	1,24	0,55	1,71	1									0,59	0,92
	01:00	3,15	1,27	0,56	1,32	1									0,59	0,93
	02:00	2,86	1,26	0,58	1,01	1									0,59	0,92
	03:00	2,76	1,28	0,66	0,81	1									0,67	0,96
	04:00	2,71	1,32	0,68	0,71	1									0,69	0,95
	05:00	2,69	1,29	0,69	0,71	1									0,69	0,94
	06:00	2,77	1,28	0,69	0,81	1									0,69	0,96
	07:00	3,01	1,23	0,69	1,10	1									0,69	0,95
	08:00	3,44	1,36	0,69	1,40	1									0,69	0,98
	09:00	3,79	1,43	0,69	1,67	1									0,69	0,98
	10:00	3,99	1,50	0,69	1,81	1									0,69	0,99
	11:00	4,18	1,64	0,69	1,85	1									0,69	0,99
	12:00	4,48	1,55	0,73	2,20	1									0,74	0,99
	13:00	4,57	1,40	0,73	2,44	1									0,74	0,98
	14:00	4,59	1,35	0,73	2,51	1									0,74	0,99
	15:00	4,51	1,39	0,90	2,22	1									0,92	0,99
	16:00	4,48	1,50	0,97	2,01	1									0,99	0,99
	17:00	4,72	1,57	0,97	2,18	1									0,99	0,99
	18:00	4,87	1,50	0,96	2,40	1									0,99	0,99
	19:00	4,90	1,53	0,97	2,41	1									0,99	0,99
	20:00	4,71	1,53	0,97	2,21	1									0,99	0,99
	21:00	4,44	1,45	0,98	2,01	1									0,99	0,99
	22:00	4,17	1,48	0,98	1,71	1									0,99	0,99
	23:00	3,81	1,51	0,98	1,32	1					1				0,99	0,96

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Έγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ για την ευστάθεια του συστήματος. Από τις 23:40-00:20 πλύσιμο της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 30/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,46	1,33	0,97	1,15	1									0,99	0,98
	01:00	3,11	1,39	0,96	0,76	1									0,99	0,99
	02:00	2,81	1,53	0,96	0,33	1									0,98	0,98
	03:00	2,65	1,43	0,92	0,30	1									0,93	0,93
	04:00	2,62	1,41	0,91	0,30	1									0,92	0,92
	05:00	2,66	1,44	0,92	0,30	1									0,93	0,93
	06:00	2,82	1,55	0,96	0,31	1									0,97	0,97
	07:00	3,05	1,35	0,98	0,73	1									0,99	0,99
	08:00	3,48	1,14	0,97	1,37	1									0,98	0,98
	09:00	3,62	1,12	0,97	1,54	1									0,98	0,98
	10:00	3,74	1,17	0,98	1,59	1									0,99	0,99
	11:00	3,74	1,14	0,97	1,62	1									0,98	0,98
	12:00	3,78	1,20	0,98	1,61	1									0,99	0,98
	13:00	3,79	1,20	0,98	1,61	1									0,99	0,99
	14:00	3,81	1,23	0,97	1,61	1									0,99	0,99
	15:00	3,94	1,45	0,98	1,51	1									0,99	0,99
	16:00	4,18	1,42	0,98	1,77	1									0,99	0,99
	17:00	4,65	1,47	0,97	2,22	1									0,99	0,99
	18:00	4,97	1,46	0,97	2,53	1									0,99	0,99
	19:00	4,93	1,25	0,97	2,71	1									0,99	0,99
	20:00	4,83	1,17	0,97	2,70	1									0,98	0,98
	21:00	4,67	1,14	0,97	2,56	1									0,98	0,98
	22:00	4,37	1,19	0,98	2,21	1									0,99	0,99
	23:00	3,99	1,20	0,97	1,82	1									0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ για την ευστάθεια του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 31/12/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,49	1,19	0,98	1,32	1									0,98	0,98
	01:00	3,08	1,20	0,97	0,92	1									0,98	0,98
	02:00	2,81	1,14	0,96	0,71	1									0,97	0,97
	03:00	2,66	1,43	0,90	0,33	1									0,93	0,93
	04:00	2,61	1,41	0,90	0,30	1									0,91	0,91
	05:00	2,65	1,43	0,92	0,30	1									0,93	0,93
	06:00	2,80	1,20	0,96	0,64	1									0,97	0,97
	07:00	3,02	1,22	0,98	0,82	1									0,98	0,98
	08:00	3,37	1,36	0,95	1,06	1									0,99	0,99
	09:00	3,65	1,30	0,96	1,39	1									0,99	0,99
	10:00	3,71	1,24	0,95	1,52	1									0,99	0,99
	11:00	3,68	1,28	0,90	1,50	1									0,99	0,99
	12:00	3,67	1,21	0,95	1,50	1									0,98	0,98
	13:00	3,61	1,26	0,85	1,50	1									0,87	0,99
	14:00	3,70	1,37	0,82	1,50	1									0,85	0,99
	15:00	3,81	1,45	0,73	1,64	1									0,74	0,96
	16:00	4,24	2,09	0,72	1,43	1					1				0,73	0,89
	17:00	5,03	1,61	0,83	2,60	1									0,84	0,99
	18:00	5,65	1,59	0,90	3,16	1									0,93	0,99
	19:00	5,64	1,69	0,87	3,08	1					1				0,89	0,97
	20:00	5,39	1,80	0,87	2,72	1					1				0,88	0,96
	21:00	4,96	2,42	0,83	1,72	1					1				0,83	0,84
	22:00	4,40	2,25	0,86	1,29	1					1				0,87	0,91
	23:00	3,97	2,06	0,76	1,16	1					1				0,81	0,80

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης