

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 1/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	01/01/24 0:00	3,11	3,10	0,01	1						0,92	0,92
	01/01/24 1:00	2,93	2,88	0,05	1						0,79	0,79
	01/01/24 2:00	2,79	2,77	0,02	1						0,66	0,67
	01/01/24 3:00	2,78	2,74	0,04	1						0,65	0,65
	01/01/24 4:00	2,76	2,69	0,07	1						0,63	0,63
	01/01/24 5:00	2,79	2,68	0,10	1						0,66	0,66
	01/01/24 6:00	2,94	2,82	0,12	1						0,80	0,81
	01/01/24 7:00	3,01	2,94	0,07	1						0,87	0,87
	01/01/24 8:00	3,10	3,06	0,05	1						0,93	0,94
	01/01/24 9:00	3,28	3,25	0,03	1						0,95	0,95
	01/01/24 10:00	3,38	3,28	0,10	1						0,95	0,95
	01/01/24 11:00	3,72	3,55	0,17	1						0,95	0,95
	01/01/24 12:00	3,66	3,46	0,20	1						0,95	0,95
	01/01/24 13:00	3,09	2,73	0,36	1						0,86	0,85
	01/01/24 14:00	2,85	2,45	0,40	1						0,72	0,72
	01/01/24 15:00	2,98	2,46	0,52	1						0,83	0,83
	01/01/24 16:00	3,19	2,74	0,45	1						0,95	0,95
	01/01/24 17:00	3,62	2,79	0,83	1						0,95	0,95
	01/01/24 18:00	3,85	2,99	0,86	1						0,95	0,95
	01/01/24 19:00	3,72	2,80	0,92	1						0,95	0,95
	01/01/24 20:00	3,61	2,68	0,92	1						0,95	0,95
	01/01/24 21:00	3,43	2,55	0,89	1						0,95	0,95
	01/01/24 22:00	3,28	2,36	0,91	1						0,95	0,95
	01/01/24 23:00	3,04	2,24	0,79	1						0,89	0,88

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 οφείλεται στην διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 2/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	02/01/24 0:00	2,86	2,19	0,67	1						0,72	0,73
	02/01/24 1:00	2,68	2,16	0,52	1						0,56	0,56
	02/01/24 2:00	2,60	2,17	0,43	1						0,47	0,48
	02/01/24 3:00	2,57	2,17	0,40	1						0,44	0,44
	02/01/24 4:00	2,61	2,21	0,41	1						0,48	0,48
	02/01/24 5:00	2,66	2,34	0,33	1						0,53	0,53
	02/01/24 6:00	2,92	2,50	0,42	1						0,78	0,79
	02/01/24 7:00	2,87	2,46	0,41	1						0,74	0,74
	02/01/24 8:00	2,78	2,59	0,19	1						0,66	0,65
	02/01/24 9:00	2,64	2,46	0,18	1						0,51	0,52
	02/01/24 10:00	2,62	2,53	0,09	1						0,42	0,44
	02/01/24 11:00	2,38	2,31	0,06	1						0,25	0,25
	02/01/24 12:00	2,62	2,55	0,07	1						0,47	0,48
	02/01/24 13:00	2,61	2,49	0,13	1						0,50	0,50
	02/01/24 14:00	2,76	2,64	0,12	1						0,62	0,62
	02/01/24 15:00	2,97	2,94	0,03	1						0,83	0,84
	02/01/24 16:00	3,24	3,22	0,01	1						0,95	0,95
	02/01/24 17:00	3,75	3,75	0,00	1						0,95	0,95
	02/01/24 18:00	3,95	3,92	0,03	1					1	0,95	0,95
	02/01/24 19:00	3,81	3,73	0,07	1						0,95	0,95
	02/01/24 20:00	3,75	3,69	0,06	1						0,95	0,95
	02/01/24 21:00	3,55	3,49	0,07	1						0,95	0,95
	02/01/24 22:00	3,32	3,16	0,16	1						0,95	0,95
	02/01/24 23:00	3,05	2,83	0,22	1						0,90	0,90

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 3/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	03/01/24 0:00	2,81	2,45	0,36	1						0,69	0,69
	03/01/24 1:00	2,63	2,29	0,34	1						0,50	0,51
	03/01/24 2:00	2,56	2,21	0,35	1						0,43	0,43
	03/01/24 3:00	2,55	2,20	0,35	1						0,42	0,41
	03/01/24 4:00	2,58	2,24	0,34	1						0,45	0,45
	03/01/24 5:00	2,63	2,28	0,35	1						0,49	0,50
	03/01/24 6:00	2,88	2,58	0,31	1						0,75	0,75
	03/01/24 7:00	2,91	2,49	0,42	1						0,78	0,78
	03/01/24 8:00	2,86	2,72	0,14	1	1					0,22	0,19
	03/01/24 9:00	2,70	2,63	0,07	1	1					0,09	0,10
	03/01/24 10:00	2,49	2,25	0,24	1						0,37	0,37
	03/01/24 11:00	2,40	2,23	0,17	1						0,27	0,26
	03/01/24 12:00	2,27	2,14	0,13	1						0,13	0,14
	03/01/24 13:00	2,40	2,20	0,19	1						0,26	0,26
	03/01/24 14:00	2,50	2,38	0,12	1						0,36	0,36
	03/01/24 15:00	2,75	2,72	0,03	1						0,61	0,61
	03/01/24 16:00	3,05	3,01	0,03	1						0,89	0,90
	03/01/24 17:00	3,61	3,58	0,03	1						0,95	0,95
	03/01/24 18:00	3,92	3,92	0,00	1					1	0,95	0,95
	03/01/24 19:00	3,82	3,82	0,00	1					1	0,95	0,95
	03/01/24 20:00	3,71	3,63	0,07	1						0,95	0,95
	03/01/24 21:00	3,55	3,50	0,05	1						0,95	0,95
	03/01/24 22:00	3,22	3,20	0,01	1						0,95	0,95
	03/01/24 23:00	2,99	2,98	0,01	1						0,86	0,86

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 4/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	04/01/24 0:00	2,75	2,75	0,00	1						0,61	0,62
	04/01/24 1:00	2,68	2,68	0,00	1						0,54	0,54
	04/01/24 2:00	2,51	2,50	0,01	1						0,38	0,39
	04/01/24 3:00	2,55	2,51	0,03	1						0,42	0,42
	04/01/24 4:00	2,58	2,55	0,02	1						0,45	0,44
	04/01/24 5:00	2,68	2,53	0,15	1						0,55	0,54
	04/01/24 6:00	2,95	2,74	0,21	1						0,82	0,82
	04/01/24 7:00	2,93	2,58	0,34	1						0,79	0,79
	04/01/24 8:00	2,73	2,53	0,21	1						0,61	0,62
	04/01/24 9:00	2,54	2,48	0,07	1						0,41	0,41
	04/01/24 10:00	2,43	2,30	0,14	1						0,30	0,30
	04/01/24 11:00	2,31	2,17	0,14	1						0,19	0,18
	04/01/24 12:00	2,30	2,21	0,08	1						0,16	0,16
	04/01/24 13:00	2,45	2,26	0,19	1						0,31	0,32
	04/01/24 14:00	2,60	2,44	0,16	1						0,47	0,47
	04/01/24 15:00	2,75	2,65	0,09	1						0,61	0,61
	04/01/24 16:00	3,10	3,06	0,04	1						0,89	0,89
	04/01/24 17:00	3,74	3,74	0,00	1						0,95	0,95
	04/01/24 18:00	3,93	3,93	0,00	1					1	0,95	0,95
	04/01/24 19:00	3,86	3,86	0,00	1					1	0,95	0,95
	04/01/24 20:00	3,76	3,76	0,00	1					1	0,95	0,95
	04/01/24 21:00	3,54	3,52	0,03	1						0,95	0,95
	04/01/24 22:00	3,35	3,33	0,02	1						0,95	0,95
	04/01/24 23:00	3,04	3,01	0,04	1						0,90	0,89

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 5/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	05/01/24 0:00	2,82	2,61	0,21	1						0,69	0,69
	05/01/24 1:00	2,68	2,15	0,54	1						0,56	0,55
	05/01/24 2:00	2,61	2,13	0,48	1						0,48	0,48
	05/01/24 3:00	2,58	2,13	0,45	1						0,46	0,45
	05/01/24 4:00	2,60	2,14	0,46	1						0,47	0,47
	05/01/24 5:00	2,63	2,14	0,49	1						0,49	0,50
	05/01/24 6:00	2,90	2,20	0,71	1						0,77	0,77
	05/01/24 7:00	2,91	2,25	0,67	1						0,78	0,78
	05/01/24 8:00	3,00	2,44	0,56	1						0,87	0,86
	05/01/24 9:00	2,86	2,56	0,30	1						0,73	0,73
	05/01/24 10:00	2,69	2,53	0,16	1						0,56	0,55
	05/01/24 11:00	2,40	2,29	0,12	1						0,28	0,27
	05/01/24 12:00	2,43	2,28	0,15	1						0,28	0,29
	05/01/24 13:00	2,71	2,55	0,15	1						0,57	0,57
	05/01/24 14:00	2,69	2,57	0,12	1						0,57	0,56
	05/01/24 15:00	2,75	2,66	0,09	1						0,61	0,62
	05/01/24 16:00	3,04	2,98	0,06	1						0,88	0,88
	05/01/24 17:00	3,68	3,64	0,03	1						0,95	0,95
	05/01/24 18:00	4,07	4,07	0,00	1					1	0,95	0,95
	05/01/24 19:00	4,03	4,03	0,00	1					1	0,95	0,95
	05/01/24 20:00	3,88	3,88	0,00	1					1	0,95	0,95
	05/01/24 21:00	3,75	3,75	0,00	1					1	0,95	0,95
	05/01/24 22:00	3,49	3,49	0,00	1						0,95	0,95
	05/01/24 23:00	3,22	3,22	0,00	1						0,94	0,94

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 6/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	06/01/24 0:00	3,00	3,00	0,00	1						0,82	0,81
	06/01/24 1:00	2,81	2,81	0,00	1						0,68	0,68
	06/01/24 2:00	2,65	2,63	0,02	1						0,53	0,53
	06/01/24 3:00	2,65	2,56	0,09	1						0,51	0,51
	06/01/24 4:00	2,70	2,62	0,08	1						0,56	0,57
	06/01/24 5:00	2,77	2,60	0,17	1						0,63	0,63
	06/01/24 6:00	3,03	2,81	0,22	1						0,89	0,89
	06/01/24 7:00	3,04	2,75	0,28	1						0,90	0,90
	06/01/24 8:00	3,16	2,59	0,57	1						0,94	0,95
	06/01/24 9:00	3,19	2,51	0,69	1						0,95	0,95
	06/01/24 10:00	3,16	3,06	0,11	1	1					0,17	0,11
	06/01/24 11:00	3,19	2,68	0,50	1	1					0,55	0,60
	06/01/24 12:00	3,03	2,23	0,79	1						0,86	0,86
	06/01/24 13:00	3,18	2,39	0,79	1						0,91	0,91
	06/01/24 14:00	3,34	2,50	0,84	1						0,95	0,95
	06/01/24 15:00	3,20	2,44	0,76	1						0,95	0,94
	06/01/24 16:00	3,32	2,56	0,76	1						0,95	0,95
	06/01/24 17:00	3,71	2,88	0,84	1						0,95	0,95
	06/01/24 18:00	3,95	3,04	0,91	1						0,95	0,95
	06/01/24 19:00	3,93	3,05	0,88	1						0,95	0,95
	06/01/24 20:00	3,79	2,87	0,92	1						0,95	0,95
	06/01/24 21:00	3,61	2,68	0,93	1						0,95	0,95
	06/01/24 22:00	3,42	2,48	0,94	1						0,95	0,95
	06/01/24 23:00	3,15	2,22	0,93	1						0,94	0,93

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 7/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	07/01/24 0:00	2,88	2,14	0,74	1						0,76	0,75
	07/01/24 1:00	2,69	2,13	0,56	1						0,56	0,56
	07/01/24 2:00	2,62	2,14	0,49	1						0,49	0,50
	07/01/24 3:00	2,60	2,14	0,47	1						0,47	0,47
	07/01/24 4:00	2,64	2,14	0,50	1						0,51	0,51
	07/01/24 5:00	2,65	2,14	0,51	1						0,52	0,52
	07/01/24 6:00	2,86	2,14	0,72	1						0,73	0,73
	07/01/24 7:00	2,88	2,15	0,73	1						0,75	0,75
	07/01/24 8:00	2,78	2,14	0,63	1						0,65	0,64
	07/01/24 9:00	2,87	2,15	0,72	1						0,74	0,73
	07/01/24 10:00	2,73	2,14	0,60	1						0,61	0,61
	07/01/24 11:00	2,77	2,14	0,63	1						0,64	0,63
	07/01/24 12:00	3,02	2,21	0,81	1						0,83	0,83
	07/01/24 13:00	3,05	2,18	0,88	1						0,90	0,91
	07/01/24 14:00	2,92	2,17	0,75	1						0,78	0,78
	07/01/24 15:00	3,01	2,22	0,79	1						0,84	0,84
	07/01/24 16:00	3,35	2,45	0,90	1						0,95	0,95
	07/01/24 17:00	3,81	2,93	0,88	1						0,95	0,95
	07/01/24 18:00	4,06	3,23	0,83	1						0,95	0,95
	07/01/24 19:00	4,06	3,27	0,79	1						0,95	0,95
	07/01/24 20:00	3,82	3,00	0,82	1						0,95	0,95
	07/01/24 21:00	3,52	2,79	0,73	1						0,95	0,95
	07/01/24 22:00	3,30	2,62	0,68	1						0,95	0,95
	07/01/24 23:00	3,08	2,24	0,84	1						0,92	0,91

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 8/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	08/01/24 0:00	2,83	2,16	0,67	1						0,70	0,70
	08/01/24 1:00	2,66	2,14	0,52	1						0,53	0,53
	08/01/24 2:00	2,56	2,13	0,43	1						0,43	0,43
	08/01/24 3:00	2,56	2,14	0,42	1						0,42	0,43
	08/01/24 4:00	2,58	2,14	0,43	1						0,44	0,44
	08/01/24 5:00	2,67	2,26	0,41	1						0,54	0,54
	08/01/24 6:00	2,91	2,69	0,22	1						0,77	0,78
	08/01/24 7:00	3,14	2,83	0,31	1						0,94	0,94
	08/01/24 8:00	3,10	2,88	0,22	1						0,93	0,93
	08/01/24 9:00	2,97	2,79	0,18	1						0,84	0,85
	08/01/24 10:00	2,92	2,77	0,15	1						0,80	0,79
	08/01/24 11:00	2,79	2,46	0,33	1						0,65	0,66
	08/01/24 12:00	3,03	2,53	0,50	1						0,89	0,90
	08/01/24 13:00	2,89	2,48	0,41	1						0,77	0,77
	08/01/24 14:00	3,02	2,50	0,52	1						0,88	0,87
	08/01/24 15:00	3,19	2,82	0,37	1						0,94	0,95
	08/01/24 16:00	3,48	3,03	0,45	1						0,95	0,95
	08/01/24 17:00	3,82	3,48	0,33	1						0,95	0,95
	08/01/24 18:00	4,06	3,89	0,17	1						0,95	0,95
	08/01/24 19:00	4,03	3,76	0,27	1					1	0,95	0,95
	08/01/24 20:00	3,98	3,83	0,15	1					1	0,95	0,95
	08/01/24 21:00	3,71	3,49	0,22	1						0,95	0,95
	08/01/24 22:00	3,42	3,02	0,40	1						0,93	0,93
	08/01/24 23:00	3,05	2,73	0,32	1						0,87	0,87

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 9/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	09/01/24 0:00	2,87	2,85	0,02	1						0,73	0,74
	09/01/24 1:00	2,68	2,50	0,17	1						0,55	0,55
	09/01/24 2:00	2,59	2,18	0,40	1						0,46	0,46
	09/01/24 3:00	2,56	2,17	0,39	1						0,43	0,43
	09/01/24 4:00	2,63	2,26	0,37	1						0,50	0,50
	09/01/24 5:00	2,69	2,23	0,46	1						0,55	0,56
	09/01/24 6:00	3,07	2,35	0,73	1						0,86	0,86
	09/01/24 7:00	3,20	2,86	0,34	1	1					0,41	0,35
	09/01/24 8:00	3,26	3,05	0,21	1	1					0,22	0,27
	09/01/24 9:00	3,17	2,30	0,87		1					0,92	0,91
	09/01/24 10:00	3,30	2,79	0,52		1					0,94	0,94
	09/01/24 11:00	3,58	3,12	0,45		1					0,95	0,95
	09/01/24 12:00	3,89	3,74	0,14	1						0,93	0,57
	09/01/24 13:00	3,70	3,36	0,34	1						0,95	0,95
	09/01/24 14:00	3,43	2,76	0,67	1						0,95	0,95
	09/01/24 15:00	3,36	2,68	0,68	1						0,95	0,95
	09/01/24 16:00	3,69	3,35	0,34	1						0,95	0,95
	09/01/24 17:00	4,15	3,93	0,22	1						0,95	0,95
	09/01/24 18:00	4,43	4,30	0,13	1					1	0,95	0,95
	09/01/24 19:00	4,38	4,37	0,01	1					1	0,95	0,95
	09/01/24 20:00	4,28	4,27	0,01	1					1	0,95	0,95
	09/01/24 21:00	4,07	3,90	0,16	1					1	0,95	0,95
	09/01/24 22:00	3,70	3,48	0,22	1						0,95	0,95
	09/01/24 23:00	3,37	2,57	0,80	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Η ένταξη της μονάδας G2 από τις 07:00 έως τις 09:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 10/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	10/01/24 0:00	3,01	2,23	0,78	1						0,88	0,88
	10/01/24 1:00	2,84	2,15	0,70	1						0,71	0,71
	10/01/24 2:00	2,75	2,14	0,62	1						0,63	0,63
	10/01/24 3:00	2,75	2,14	0,61	1						0,61	0,61
	10/01/24 4:00	2,80	2,14	0,66	1						0,67	0,67
	10/01/24 5:00	2,88	2,14	0,74	1						0,75	0,75
	10/01/24 6:00	3,20	2,27	0,93	1						0,94	0,94
	10/01/24 7:00	3,47	2,53	0,94	1						0,95	0,95
	10/01/24 8:00	3,60	2,66	0,94	1						0,95	0,95
	10/01/24 9:00	3,62	2,68	0,94	1						0,95	0,95
	10/01/24 10:00	3,54	2,60	0,94	1						0,95	0,95
	10/01/24 11:00	3,75	2,81	0,94	1						0,95	0,95
	10/01/24 12:00	3,99	3,05	0,94	1						0,95	0,95
	10/01/24 13:00	4,03	3,08	0,94	1						0,95	0,95
	10/01/24 14:00	4,08	3,14	0,94	1						0,95	0,95
	10/01/24 15:00	4,15	3,21	0,94	1						0,95	0,95
	10/01/24 16:00	4,29	3,35	0,94	1						0,95	0,95
	10/01/24 17:00	4,67	3,73	0,94	1						0,95	0,95
	10/01/24 18:00	4,91	3,98	0,94	1					1	0,95	0,95
	10/01/24 19:00	4,97	4,03	0,94	1					1	0,95	0,95
	10/01/24 20:00	4,81	3,87	0,94	1					1	0,95	0,95
	10/01/24 21:00	4,44	3,50	0,94	1						0,95	0,95
	10/01/24 22:00	4,01	3,08	0,94	1						0,95	0,95
	10/01/24 23:00	3,61	2,67	0,94	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 11/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	11/01/24 0:00	3,28	2,34	0,94	1						0,95	0,95
	11/01/24 1:00	3,00	2,15	0,86	1						0,87	0,87
	11/01/24 2:00	2,89	2,14	0,75	1						0,76	0,76
	11/01/24 3:00	2,81	2,15	0,66	1						0,68	0,68
	11/01/24 4:00	2,88	2,15	0,73	1						0,74	0,73
	11/01/24 5:00	3,02	2,16	0,86	1						0,87	0,87
	11/01/24 6:00	3,43	2,49	0,94	1						0,95	0,95
	11/01/24 7:00	3,66	2,72	0,94	1						0,95	0,95
	11/01/24 8:00	3,86	2,92	0,94	1						0,95	0,95
	11/01/24 9:00	4,00	3,06	0,94	1						0,95	0,95
	11/01/24 10:00	4,02	3,08	0,94	1						0,95	0,95
	11/01/24 11:00	4,26	3,32	0,94	1						0,95	0,95
	11/01/24 12:00	4,42	3,48	0,94	1						0,95	0,95
	11/01/24 13:00	4,60	3,66	0,94	1						0,95	0,95
	11/01/24 14:00	4,75	3,82	0,94	1						0,95	0,95
	11/01/24 15:00	4,77	3,83	0,94	1						0,95	0,95
	11/01/24 16:00	4,83	3,89	0,94	1						0,95	0,95
	11/01/24 17:00	5,10	4,16	0,94	1					1	0,95	0,95
	11/01/24 18:00	5,24	4,30	0,94	1					1	0,95	0,95
	11/01/24 19:00	5,12	4,18	0,94	1					1	0,95	0,95
	11/01/24 20:00	4,98	4,04	0,94	1					1	0,95	0,95
	11/01/24 21:00	4,66	3,72	0,94	1					1	0,95	0,95
	11/01/24 22:00	4,20	3,26	0,94	1						0,95	0,95
	11/01/24 23:00	3,73	2,79	0,94	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 12/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	12/01/24 0:00	3,38	2,45	0,93	1						0,95	0,95
	12/01/24 1:00	3,10	2,18	0,91	1						0,92	0,92
	12/01/24 2:00	2,95	2,14	0,82	1						0,82	0,82
	12/01/24 3:00	2,93	2,14	0,78	1						0,80	0,81
	12/01/24 4:00	2,99	2,20	0,79	1						0,86	0,85
	12/01/24 5:00	3,07	2,36	0,71	1						0,92	0,93
	12/01/24 6:00	3,41	2,91	0,50	1						0,77	0,95
	12/01/24 7:00	3,71	3,46	0,25	1						0,78	0,95
	12/01/24 8:00	3,88	3,85	0,03	1						0,80	0,73
	12/01/24 9:00	4,18	4,18	0,00	1	1					0,01	0,00
	12/01/24 10:00	4,17	4,17	0,00	1	1					0,29	0,33
	12/01/24 11:00	4,17	4,17	0,00	1					1	0,95	0,95
	12/01/24 12:00	4,23	4,23	0,00	1					1	0,95	0,95
	12/01/24 13:00	4,26	4,26	0,00	1					1	0,95	0,95
	12/01/24 14:00	4,28	4,28	0,00	1					1	0,95	0,95
	12/01/24 15:00	4,40	4,40	0,00	1					1	0,95	0,95
	12/01/24 16:00	4,41	4,41	0,00	1					1	0,95	0,95
	12/01/24 17:00	4,77	4,77	0,00	1					1	0,95	0,95
	12/01/24 18:00	5,04	5,02	0,03	1					2	0,95	0,95
	12/01/24 19:00	5,04	4,79	0,24	1					2	0,95	0,95
	12/01/24 20:00	4,81	4,41	0,40	1					1	0,95	0,95
	12/01/24 21:00	4,57	4,35	0,22	1					1	0,95	0,95
	12/01/24 22:00	4,15	3,98	0,17	1						0,95	0,95
	12/01/24 23:00	3,78	3,64	0,14	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Η ένταξη της G2 κατά το διάστημα 09:00 έως 11:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 13/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	13/01/24 0:00	3,43	3,24	0,19	1						0,95	0,95
	13/01/24 1:00	3,15	2,99	0,16	1						0,94	0,94
	13/01/24 2:00	3,02	2,29	0,73	1						0,87	0,89
	13/01/24 3:00	2,98	2,21	0,77	1						0,84	0,84
	13/01/24 4:00	3,02	2,14	0,87	1						0,88	0,88
	13/01/24 5:00	3,08	2,16	0,91	1						0,92	0,93
	13/01/24 6:00	3,47	2,53	0,94	1						0,95	0,95
	13/01/24 7:00	3,53	2,61	0,92	1						0,95	0,95
	13/01/24 8:00	3,56	2,63	0,93	1						0,95	0,95
	13/01/24 9:00	3,52	2,57	0,95	1						0,95	0,95
	13/01/24 10:00	3,54	2,73	0,81	1						0,78	0,95
	13/01/24 11:00	3,75	2,82	0,94	1						0,94	0,95
	13/01/24 12:00	3,76	2,82	0,94	1						0,94	0,95
	13/01/24 13:00	3,96	3,01	0,95	1						0,95	0,95
	13/01/24 14:00	4,05	3,13	0,93	1						0,95	0,95
	13/01/24 15:00	4,34	3,40	0,94	1						0,95	0,95
	13/01/24 16:00	4,64	3,68	0,95	1						0,95	0,95
	13/01/24 17:00	5,09	4,15	0,94	1					1	0,95	0,95
	13/01/24 18:00	5,32	4,41	0,91	1					1	0,93	0,95
	13/01/24 19:00	5,21	4,42	0,79	1					1	0,79	0,95
	13/01/24 20:00	5,02	4,08	0,94	1					1	0,95	0,95
	13/01/24 21:00	4,69	3,75	0,94	1						0,95	0,95
	13/01/24 22:00	4,36	3,42	0,94	1						0,95	0,95
	13/01/24 23:00	3,94	3,02	0,92	1						0,93	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 14/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	14/01/24 0:00	3,56	2,62	0,94	1						0,95	0,95
	14/01/24 1:00	3,28	2,33	0,94	1						0,95	0,95
	14/01/24 2:00	3,14	2,20	0,94	1						0,95	0,95
	14/01/24 3:00	3,06	2,15	0,91	1						0,92	0,92
	14/01/24 4:00	3,06	2,15	0,91	1						0,92	0,92
	14/01/24 5:00	3,11	2,18	0,93	1						0,94	0,94
	14/01/24 6:00	3,40	2,46	0,94	1						0,95	0,95
	14/01/24 7:00	3,56	2,60	0,96	1						0,95	0,95
	14/01/24 8:00	3,46	2,51	0,95	1						0,95	0,95
	14/01/24 9:00	3,32	2,40	0,91	1						0,95	0,95
	14/01/24 10:00	3,33	2,47	0,86	1						0,95	0,95
	14/01/24 11:00	3,30	2,53	0,77	1						0,91	0,95
	14/01/24 12:00	3,57	2,70	0,87	1						0,95	0,95
	14/01/24 13:00	3,71	2,88	0,83	1						0,95	0,95
	14/01/24 14:00	3,91	3,06	0,86	1						0,95	0,95
	14/01/24 15:00	4,13	3,31	0,82	1						0,95	0,95
	14/01/24 16:00	4,33	3,55	0,77	1						0,95	0,95
	14/01/24 17:00	4,79	4,14	0,64	1					1	0,95	0,95
	14/01/24 18:00	5,00	4,51	0,49	1					1	0,95	0,95
	14/01/24 19:00	5,05	4,46	0,59	1					1	0,95	0,95
	14/01/24 20:00	4,93	4,54	0,39	1					1	0,95	0,95
	14/01/24 21:00	4,57	4,35	0,22	1					1	0,95	0,95
	14/01/24 22:00	4,19	4,15	0,04	1					1	0,95	0,95
	14/01/24 23:00	3,76	3,66	0,10	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 15/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	15/01/24 0:00	3,36	3,13	0,22	1						0,95	0,95
	15/01/24 1:00	3,09	2,75	0,35	1						0,93	0,93
	15/01/24 2:00	2,95	2,52	0,44	1						0,83	0,83
	15/01/24 3:00	2,90	2,47	0,43	1						0,77	0,77
	15/01/24 4:00	2,95	2,54	0,40	1						0,81	0,81
	15/01/24 5:00	3,01	2,60	0,41	1						0,86	0,87
	15/01/24 6:00	3,41	2,75	0,66	1						0,95	0,95
	15/01/24 7:00	3,64	2,95	0,69	1						0,95	0,95
	15/01/24 8:00	3,45	3,24	0,21	1						0,95	0,95
	15/01/24 9:00	3,11	2,95	0,15	1						0,93	0,92
	15/01/24 10:00	2,89	2,76	0,13	1						0,76	0,76
	15/01/24 11:00	3,18	3,16	0,02	1	1					0,06	0,04
	15/01/24 12:00	3,58	3,46	0,11	1	1					0,21	0,29
	15/01/24 13:00	3,13	2,61	0,52	1						0,93	0,93
	15/01/24 14:00	3,43	2,87	0,56	1						0,95	0,95
	15/01/24 15:00	3,86	3,31	0,55	1						0,95	0,95
	15/01/24 16:00	4,27	3,48	0,79	1						0,95	0,95
	15/01/24 17:00	4,69	3,93	0,76	1						0,95	0,95
	15/01/24 18:00	4,97	4,15	0,82	1					1	0,95	0,95
	15/01/24 19:00	4,94	4,11	0,83	1					1	0,95	0,95
	15/01/24 20:00	4,81	3,96	0,85	1					1	0,95	0,95
	15/01/24 21:00	4,58	3,65	0,93	1						0,95	0,95
	15/01/24 22:00	4,12	3,18	0,94	1						0,95	0,95
	15/01/24 23:00	3,68	2,75	0,94	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Η ένταξη της G2 κατά το διάστημα 11:00 έως 13:00 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 16/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	16/01/24 0:00	3,30	2,40	0,90	1						0,91	0,91
	16/01/24 1:00	3,02	2,22	0,80	1						0,81	0,81
	16/01/24 2:00	2,91	2,15	0,76	1						0,77	0,77
	16/01/24 3:00	2,86	2,15	0,72	1						0,73	0,73
	16/01/24 4:00	2,92	2,15	0,76	1						0,77	0,78
	16/01/24 5:00	3,03	2,19	0,83	1						0,84	0,85
	16/01/24 6:00	3,43	2,55	0,89	1						0,95	0,95
	16/01/24 7:00	3,69	2,78	0,91	1						0,95	0,95
	16/01/24 8:00	3,61	2,68	0,93	1						0,95	0,95
	16/01/24 9:00	3,35	2,53	0,82	1						0,85	0,95
	16/01/24 10:00	3,10	2,90	0,20	1					1	0,21	0,42
	16/01/24 11:00	2,97	2,97	0,00	1					1	0,00	0,36
	16/01/24 12:00	3,04	2,99	0,05	1						0,04	0,75
	16/01/24 13:00	3,10	2,23	0,87	1						0,92	0,92
	16/01/24 14:00	3,37	2,45	0,92	1						0,95	0,95
	16/01/24 15:00	3,68	2,79	0,89	1						0,95	0,95
	16/01/24 16:00	3,88	3,51	0,37	1						0,95	0,95
	16/01/24 17:00	4,38	4,06	0,32	1					1	0,95	0,95
	16/01/24 18:00	4,75	4,43	0,31	1					1	0,95	0,95
	16/01/24 19:00	4,69	4,51	0,17	1					1	0,95	0,95
	16/01/24 20:00	4,48	4,36	0,12	1					1	0,95	0,95
	16/01/24 21:00	4,28	4,24	0,03	1					1	0,95	0,95
	16/01/24 22:00	3,90	3,84	0,06	1					1	0,95	0,95
	16/01/24 23:00	3,54	3,38	0,16	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 10:00 έως 12:00 εκτελέστηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 17/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	17/01/24 0:00	3,24	2,79	0,45	1						0,95	0,95
	17/01/24 1:00	3,00	2,57	0,43	1						0,87	0,87
	17/01/24 2:00	2,90	2,44	0,46	1						0,76	0,76
	17/01/24 3:00	2,87	2,41	0,46	1						0,74	0,74
	17/01/24 4:00	2,92	2,30	0,62	1						0,79	0,79
	17/01/24 5:00	2,97	2,32	0,66	1						0,84	0,85
	17/01/24 6:00	3,35	2,83	0,52	1						0,95	0,95
	17/01/24 7:00	3,41	2,79	0,62	1						0,95	0,95
	17/01/24 8:00	3,24	2,63	0,61	1						0,94	0,94
	17/01/24 9:00	2,97	2,58	0,39	1						0,69	0,79
	17/01/24 10:00	2,80	2,80	0,00	1						0,00	0,47
	17/01/24 11:00	3,04	3,04	0,00	1						0,00	0,71
	17/01/24 12:00	2,97	2,93	0,05	1						0,20	0,70
	17/01/24 13:00	2,97	2,72	0,25	1						0,84	0,84
	17/01/24 14:00	3,08	2,79	0,29	1						0,91	0,91
	17/01/24 15:00	3,18	2,89	0,29	1						0,94	0,94
	17/01/24 16:00	3,44	3,25	0,19	1						0,95	0,95
	17/01/24 17:00	4,07	3,89	0,19	1						0,95	0,95
	17/01/24 18:00	4,48	4,32	0,16	1					1	0,95	0,95
	17/01/24 19:00	4,46	4,40	0,05	1					1	0,95	0,95
	17/01/24 20:00	4,33	4,32	0,01	1					1	0,95	0,95
	17/01/24 21:00	4,04	4,04	0,00	1					1	0,95	0,95
	17/01/24 22:00	3,76	3,76	0,00	1						0,95	0,95
	17/01/24 23:00	3,42	3,42	0,00	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 10:00 έως 13:00 εκτελέστηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 18/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	18/01/24 0:00	3,11	3,11	0,00	1						0,93	0,92
	18/01/24 1:00	2,93	2,93	0,00	1						0,80	0,80
	18/01/24 2:00	2,81	2,81	0,00	1						0,68	0,68
	18/01/24 3:00	2,86	2,86	0,00	1						0,72	0,72
	18/01/24 4:00	2,87	2,87	0,00	1						0,74	0,74
	18/01/24 5:00	2,96	2,96	0,00	1						0,81	0,80
	18/01/24 6:00	3,36	3,34	0,02	1						0,92	0,92
	18/01/24 7:00	3,51	3,45	0,06	1						0,95	0,95
	18/01/24 8:00	3,40	3,35	0,05	1						0,93	0,93
	18/01/24 9:00	3,36	3,34	0,02	1	1				1	0,17	0,03
	18/01/24 10:00	3,01	2,94	0,07	1	1				1	0,10	0,23
	18/01/24 11:00	2,82	2,74	0,08	1					1	0,08	0,49
	18/01/24 12:00	2,99	2,84	0,15	1						0,25	0,74
	18/01/24 13:00	3,11	2,61	0,50	1						0,91	0,91
	18/01/24 14:00	3,15	2,54	0,61	1						0,91	0,91
	18/01/24 15:00	3,37	2,82	0,55	1						0,94	0,94
	18/01/24 16:00	3,66	3,14	0,52	1						0,95	0,95
	18/01/24 17:00	4,20	3,73	0,47	1						0,95	0,95
	18/01/24 18:00	4,54	4,01	0,53	1					1	0,95	0,95
	18/01/24 19:00	4,54	4,20	0,33	1					1	0,95	0,95
	18/01/24 20:00	4,25	3,83	0,42	1					1	0,95	0,95
	18/01/24 21:00	4,00	3,49	0,51	1						0,95	0,95
	18/01/24 22:00	3,72	3,25	0,47	1						0,95	0,95
	18/01/24 23:00	3,35	2,87	0,48	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 09:00 έως 13:00 εκτελέστηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 19/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	19/01/24 0:00	3,09	2,72	0,37	1						0,95	0,88
	19/01/24 1:00	2,93	2,52	0,41	1						0,90	0,75
	19/01/24 2:00	2,81	2,48	0,32	1						0,68	0,68
	19/01/24 3:00	2,79	2,21	0,58	1						0,66	0,67
	19/01/24 4:00	2,82	2,24	0,58	1						0,68	0,69
	19/01/24 5:00	2,87	2,49	0,39	1						0,74	0,74
	19/01/24 6:00	3,20	3,08	0,12	1						0,89	0,89
	19/01/24 7:00	3,42	3,32	0,11	1						0,94	0,94
	19/01/24 8:00	3,41	3,26	0,15	1						0,94	0,94
	19/01/24 9:00	3,49	3,20	0,29	1						0,94	0,94
	19/01/24 10:00	3,33	3,13	0,20	1						0,91	0,92
	19/01/24 11:00	3,17	2,75	0,42	1						0,86	0,86
	19/01/24 12:00	3,02	2,70	0,32	1						0,81	0,81
	19/01/24 13:00	2,96	2,90	0,06	1						0,76	0,75
	19/01/24 14:00	2,82	2,55	0,27	1						0,68	0,69
	19/01/24 15:00	3,07	2,91	0,15	1						0,85	0,85
	19/01/24 16:00	3,37	3,35	0,02	1						0,95	0,95
	19/01/24 17:00	3,88	3,88	0,00	1						0,95	0,95
	19/01/24 18:00	4,16	4,11	0,05	1					1	0,95	0,95
	19/01/24 19:00	4,21	4,21	0,00	1					1	0,95	0,95
	19/01/24 20:00	4,08	4,08	0,00	1					1	0,95	0,95
	19/01/24 21:00	3,88	3,88	0,00	1					1	0,95	0,95
	19/01/24 22:00	3,53	3,53	0,00	1						0,95	0,95
	19/01/24 23:00	3,22	3,22	0,01	1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 20/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	20/01/24 0:00	2,98	2,96	0,02	1						0,85	0,85
	20/01/24 1:00	2,84	2,81	0,03	1						0,71	0,71
	20/01/24 2:00	2,71	2,68	0,03	1						0,59	0,58
	20/01/24 3:00	2,73	2,70	0,03	1						0,60	0,60
	20/01/24 4:00	2,71	2,63	0,08	1						0,58	0,58
	20/01/24 5:00	2,78	2,75	0,03	1						0,64	0,65
	20/01/24 6:00	3,07	3,03	0,04	1						0,89	0,89
	20/01/24 7:00	3,16	3,08	0,08	1						0,95	0,95
	20/01/24 8:00	3,24	3,21	0,03	1						0,94	0,95
	20/01/24 9:00	3,29	3,27	0,02	1						0,94	0,93
	20/01/24 10:00	3,30	3,23	0,07	1						0,95	0,95
	20/01/24 11:00	3,25	2,98	0,27	1						0,94	0,94
	20/01/24 12:00	3,22	3,06	0,16	1						0,95	0,95
	20/01/24 13:00	3,09	2,93	0,17	1						0,89	0,89
	20/01/24 14:00	3,22	3,06	0,15	1						0,95	0,95
	20/01/24 15:00	3,47	3,19	0,28	1						0,95	0,95
	20/01/24 16:00	3,66	3,36	0,31	1						0,95	0,95
	20/01/24 17:00	4,18	3,70	0,47	1					1	0,95	0,95
	20/01/24 18:00	4,51	4,17	0,34	1					1	0,95	0,95
	20/01/24 19:00	4,35	3,94	0,40	1					1	0,95	0,95
	20/01/24 20:00	4,21	3,67	0,53	1					1	0,95	0,95
	20/01/24 21:00	3,90	3,14	0,75	1						0,95	0,95
	20/01/24 22:00	3,64	2,71	0,93	1						0,95	0,95
	20/01/24 23:00	3,31	2,49	0,83	1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 21/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	21/01/24 0:00	3,06	2,79	0,27	1						0,91	0,91
	21/01/24 1:00	2,83	2,59	0,24	1						0,70	0,70
	21/01/24 2:00	2,77	2,56	0,20	1						0,64	0,64
	21/01/24 3:00	2,74	2,24	0,50	1						0,60	0,60
	21/01/24 4:00	2,77	2,14	0,63	1						0,64	0,64
	21/01/24 5:00	2,77	2,14	0,63	1						0,64	0,64
	21/01/24 6:00	3,02	2,16	0,86	1						0,87	0,87
	21/01/24 7:00	3,08	2,16	0,92	1						0,93	0,93
	21/01/24 8:00	3,12	2,28	0,85	1						0,91	0,87
	21/01/24 9:00	2,88	2,88	0,00	1	1					0,01	0,00
	21/01/24 10:00	2,91	2,90	0,01	1	1					0,33	0,38
	21/01/24 11:00	2,80	2,71	0,09	1						0,67	0,68
	21/01/24 12:00	2,69	2,67	0,02	1						0,55	0,55
	21/01/24 13:00	2,75	2,73	0,02	1						0,62	0,62
	21/01/24 14:00	2,82	2,82	0,00	1						0,68	0,68
	21/01/24 15:00	3,01	2,96	0,06	1						0,88	0,89
	21/01/24 16:00	3,30	3,11	0,19	1						0,95	0,95
	21/01/24 17:00	3,82	2,88	0,94	1						0,95	0,95
	21/01/24 18:00	4,26	3,41	0,85	1						0,95	0,95
	21/01/24 19:00	4,28	3,37	0,91	1						0,95	0,95
	21/01/24 20:00	4,01	3,07	0,94	1						0,95	0,95
	21/01/24 21:00	3,78	2,84	0,94	1						0,95	0,95
	21/01/24 22:00	3,49	2,55	0,94	1						0,95	0,95
	21/01/24 23:00	3,24	2,30	0,94	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Η ένταξη της μονάδας G2 κατά το διάστημα 09:00 έως 11:00 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 22/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	22/01/24 0:00	2,94	2,14	0,80	1						0,81	0,81
	22/01/24 1:00	2,74	2,14	0,60	1						0,61	0,61
	22/01/24 2:00	2,68	2,14	0,54	1						0,55	0,55
	22/01/24 3:00	2,69	2,14	0,55	1						0,56	0,56
	22/01/24 4:00	2,71	2,14	0,57	1						0,57	0,57
	22/01/24 5:00	2,79	2,14	0,65	1						0,65	0,65
	22/01/24 6:00	3,13	2,22	0,91	1						0,92	0,92
	22/01/24 7:00	3,38	2,44	0,94	1						0,95	0,95
	22/01/24 8:00	3,40	2,46	0,94	1						0,95	0,95
	22/01/24 9:00	3,26	2,32	0,94	1						0,95	0,95
	22/01/24 10:00	3,29	2,35	0,94	1						0,95	0,95
	22/01/24 11:00	3,31	2,37	0,94	1						0,95	0,95
	22/01/24 12:00	3,56	2,62	0,94	1						0,95	0,95
	22/01/24 13:00	3,58	2,64	0,94	1						0,95	0,95
	22/01/24 14:00	3,58	2,64	0,94	1						0,95	0,95
	22/01/24 15:00	3,59	2,65	0,94	1						0,95	0,95
	22/01/24 16:00	3,95	3,01	0,94	1						0,95	0,95
	22/01/24 17:00	4,39	3,45	0,94	1						0,95	0,95
	22/01/24 18:00	4,83	3,89	0,94	1					1	0,95	0,95
	22/01/24 19:00	4,80	3,86	0,94	1					1	0,95	0,95
	22/01/24 20:00	4,69	3,75	0,94	1					1	0,95	0,95
	22/01/24 21:00	4,35	3,41	0,94	1						0,95	0,95
	22/01/24 22:00	3,98	3,04	0,94	1						0,95	0,95
	22/01/24 23:00	3,52	2,58	0,94	1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 23/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	23/01/24 0:00	3,19	2,25	0,94	1						0,95	0,95
	23/01/24 1:00	2,92	2,14	0,78	1						0,79	0,79
	23/01/24 2:00	2,84	2,14	0,70	1						0,71	0,71
	23/01/24 3:00	2,86	2,14	0,71	1						0,73	0,72
	23/01/24 4:00	2,89	2,14	0,74	1						0,75	0,75
	23/01/24 5:00	2,96	2,15	0,81	1						0,81	0,82
	23/01/24 6:00	3,36	2,41	0,94	1						0,95	0,95
	23/01/24 7:00	3,62	2,68	0,94	1						0,95	0,95
	23/01/24 8:00	3,85	2,91	0,94	1						0,95	0,95
	23/01/24 9:00	4,05	3,11	0,94	1						0,95	0,95
	23/01/24 10:00	4,18	3,25	0,93	1						0,95	0,95
	23/01/24 11:00	4,22	3,28	0,94	1						0,95	0,95
	23/01/24 12:00	4,31	3,37	0,94	1						0,95	0,95
	23/01/24 13:00	4,39	3,45	0,94	1						0,95	0,95
	23/01/24 14:00	4,29	3,35	0,94	1						0,95	0,95
	23/01/24 15:00	4,31	3,37	0,94	1						0,95	0,95
	23/01/24 16:00	4,53	3,59	0,94	1						0,95	0,95
	23/01/24 17:00	4,76	3,82	0,94	1						0,95	0,95
	23/01/24 18:00	5,14	4,20	0,94	1					1	0,95	0,95
	23/01/24 19:00	5,12	4,18	0,94	1					1	0,95	0,95
	23/01/24 20:00	4,94	4,00	0,94	1					1	0,95	0,95
	23/01/24 21:00	4,66	3,73	0,94	1						0,95	0,95
	23/01/24 22:00	4,20	3,26	0,94	1						0,95	0,95
	23/01/24 23:00	3,74	2,80	0,94	1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 24/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	24/01/24 0:00	3,30	2,40	0,90	1						0,95	0,95
	24/01/24 1:00	3,06	2,27	0,80	1						0,91	0,91
	24/01/24 2:00	2,93	2,16	0,78	1						0,80	0,80
	24/01/24 3:00	2,91	2,15	0,76	1						0,78	0,78
	24/01/24 4:00	2,89	2,18	0,72	1						0,76	0,76
	24/01/24 5:00	3,00	2,36	0,64	1						0,86	0,86
	24/01/24 6:00	3,42	2,66	0,75	1						0,95	0,95
	24/01/24 7:00	3,70	2,84	0,86	1						0,89	0,82
	24/01/24 8:00	3,69	3,65	0,04	1	1					0,03	0,08
	24/01/24 9:00	3,35	2,41	0,94	1						0,94	0,95
	24/01/24 10:00	3,15	2,32	0,82	1						0,85	0,90
	24/01/24 11:00	3,12	3,12	0,00	1					1	0,00	0,79
	24/01/24 12:00	3,12	3,12	0,00	1					1	0,00	0,80
	24/01/24 13:00	3,31	2,92	0,39	1						0,81	0,95
	24/01/24 14:00	3,28	2,84	0,44	1						0,95	0,95
	24/01/24 15:00	3,52	2,69	0,83	1						0,95	0,95
	24/01/24 16:00	3,98	3,04	0,94	1						0,95	0,95
	24/01/24 17:00	4,47	3,53	0,94	1						0,95	0,95
	24/01/24 18:00	4,98	4,04	0,94	1						0,95	0,95
	24/01/24 19:00	5,02	4,08	0,94	1					1	0,95	0,95
	24/01/24 20:00	4,86	3,92	0,94	1					1	0,95	0,95
	24/01/24 21:00	4,59	3,65	0,94	1						0,95	0,95
	24/01/24 22:00	4,20	3,26	0,94	1						0,95	0,95
	24/01/24 23:00	3,73	2,79	0,94	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Η ένταξη της μονάδας G2 κατά το διάστημα 08:00-09:00 οφείλεται στην πλήση των υπερπληρωτών της μονάδας G1. Κατά το διάστημα 11:00-13:00 έγιναν δοκιμές λειτουργίας ενός εκ των Φορητών HZ. Κατά το διάστημα 13:00-17:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ Έξω Χιόνι.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 25/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	25/01/24 0:00	3,32	2,38	0,94	1						0,95	0,95
	25/01/24 1:00	3,04	2,15	0,89	1						0,90	0,90
	25/01/24 2:00	2,90	2,14	0,77	1						0,78	0,78
	25/01/24 3:00	2,84	2,14	0,70	1						0,71	0,71
	25/01/24 4:00	2,86	2,14	0,72	1						0,73	0,73
	25/01/24 5:00	2,98	2,15	0,84	1						0,84	0,85
	25/01/24 6:00	3,45	2,51	0,94	1						0,95	0,95
	25/01/24 7:00	3,59	2,65	0,94	1						0,95	0,95
	25/01/24 8:00	3,39	2,45	0,94	1						0,95	0,95
	25/01/24 9:00	3,29	2,35	0,94	1						0,95	0,95
	25/01/24 10:00	3,15	2,47	0,68	1						0,69	0,91
	25/01/24 11:00	3,00	2,14	0,86	1						0,88	0,86
	25/01/24 12:00	3,04	2,19	0,85	1						0,86	0,89
	25/01/24 13:00	3,17	2,38	0,79	1						0,80	0,94
	25/01/24 14:00	3,43	2,64	0,79	1						0,80	0,95
	25/01/24 15:00	3,57	2,72	0,85	1						0,86	0,95
	25/01/24 16:00	3,93	2,99	0,94	1						0,95	0,95
	25/01/24 17:00	4,42	3,50	0,92	1						0,95	0,95
	25/01/24 18:00	4,94	4,05	0,89	1					1	0,95	0,95
	25/01/24 19:00	4,95	4,03	0,92	1					1	0,95	0,95
	25/01/24 20:00	4,84	3,95	0,89	1					1	0,91	0,95
	25/01/24 21:00	4,53	3,60	0,93	1						0,95	0,95
	25/01/24 22:00	4,11	3,19	0,92	1						0,95	0,95
	25/01/24 23:00	3,63	2,73	0,90	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 26/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	26/01/24 0:00	3,28	2,49	0,80	1						0,95	0,95
	26/01/24 1:00	3,00	2,40	0,60	1						0,88	0,87
	26/01/24 2:00	2,90	2,19	0,70	1						0,77	0,77
	26/01/24 3:00	2,81	2,14	0,67	1						0,68	0,67
	26/01/24 4:00	2,85	2,14	0,71	1						0,72	0,72
	26/01/24 5:00	2,96	2,15	0,81	1						0,82	0,82
	26/01/24 6:00	3,39	2,64	0,74	1						0,95	0,95
	26/01/24 7:00	3,48	3,08	0,40	1						0,95	0,95
	26/01/24 8:00	3,29	2,69	0,60	1						0,95	0,94
	26/01/24 9:00	3,07	2,35	0,72	1						0,92	0,92
	26/01/24 10:00	2,93	2,19	0,74	1						0,80	0,80
	26/01/24 11:00	2,76	2,15	0,61	1						0,63	0,63
	26/01/24 12:00	2,79	2,14	0,65	1						0,66	0,66
	26/01/24 13:00	3,48	2,66	0,81	1						0,92	0,93
	26/01/24 14:00	3,92	3,10	0,83	1						0,95	0,95
	26/01/24 15:00	3,64	2,73	0,91	1						0,95	0,95
	26/01/24 16:00	4,04	3,32	0,72	1						0,95	0,95
	26/01/24 17:00	4,60	3,81	0,80	1						0,95	0,95
	26/01/24 18:00	5,12	4,40	0,72	1					1	0,95	0,95
	26/01/24 19:00	5,06	4,56	0,49	1					1	0,95	0,95
	26/01/24 20:00	4,87	4,16	0,71	1					1	0,95	0,95
	26/01/24 21:00	4,57	3,72	0,85	1					1	0,95	0,95
	26/01/24 22:00	4,15	3,36	0,79	1						0,95	0,95
	26/01/24 23:00	3,75	2,89	0,86	1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 27/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	27/01/24 0:00	3,35	2,62	0,73	1						0,95	0,95
	27/01/24 1:00	3,08	2,41	0,67	1						0,93	0,92
	27/01/24 2:00	2,97	2,51	0,46	1						0,84	0,84
	27/01/24 3:00	2,93	2,28	0,65	1						0,80	0,80
	27/01/24 4:00	2,92	2,18	0,73	1						0,79	0,78
	27/01/24 5:00	2,97	2,47	0,50	1						0,83	0,83
	27/01/24 6:00	3,39	2,97	0,42	1						0,95	0,95
	27/01/24 7:00	3,57	3,35	0,21	1	1					0,67	0,59
	27/01/24 8:00	3,58	3,46	0,11	1	1					0,25	0,32
	27/01/24 9:00	3,28	2,65	0,63	1						0,95	0,95
	27/01/24 10:00	3,13	2,49	0,64	1						0,94	0,94
	27/01/24 11:00	3,03	2,36	0,67	1						0,88	0,88
	27/01/24 12:00	3,05	2,42	0,63	1						0,89	0,90
	27/01/24 13:00	3,30	2,58	0,72	1						0,95	0,95
	27/01/24 14:00	3,59	2,93	0,67	1						0,95	0,95
	27/01/24 15:00	3,86	3,21	0,65	1						0,95	0,95
	27/01/24 16:00	4,24	3,56	0,67	1						0,95	0,95
	27/01/24 17:00	4,71	4,16	0,55	1					1	0,95	0,95
	27/01/24 18:00	4,97	4,41	0,56	1					2	0,95	0,95
	27/01/24 19:00	4,97	4,60	0,37	1					2	0,95	0,95
	27/01/24 20:00	4,89	4,21	0,68	1					1	0,95	0,95
	27/01/24 21:00	4,60	4,43	0,17	1					1	0,95	0,95
	27/01/24 22:00	4,32	3,51	0,81	1						0,95	0,95
	27/01/24 23:00	3,92	3,13	0,79	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Η ένταξη της μονάδας G2 κατά το διάστημα 07:00-09:00 οφείλεται στην πλήση των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 28/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	28/01/24 0:00	3,52	2,75	0,77	1						0,95	0,95
	28/01/24 1:00	3,19	2,26	0,92	1						0,95	0,95
	28/01/24 2:00	3,10	2,18	0,92	1						0,94	0,93
	28/01/24 3:00	3,05	2,28	0,77	1						0,91	0,91
	28/01/24 4:00	3,10	2,36	0,74	1						0,94	0,94
	28/01/24 5:00	3,10	2,22	0,88	1						0,94	0,94
	28/01/24 6:00	3,39	3,00	0,38	1						0,95	0,95
	28/01/24 7:00	3,48	2,84	0,64	1						0,95	0,95
	28/01/24 8:00	3,30	2,58	0,72	1						0,95	0,95
	28/01/24 9:00	3,17	2,31	0,86	1						0,95	0,95
	28/01/24 10:00	3,19	2,33	0,85	1						0,90	0,90
	28/01/24 11:00	3,20	2,27	0,92	1						0,95	0,95
	28/01/24 12:00	3,19	2,36	0,83	1						0,95	0,95
	28/01/24 13:00	3,24	2,34	0,89	1						0,92	0,92
	28/01/24 14:00	3,55	2,61	0,93	1						0,95	0,95
	28/01/24 15:00	3,59	2,65	0,94	1						0,95	0,95
	28/01/24 16:00	3,95	3,02	0,93	1						0,95	0,95
	28/01/24 17:00	4,49	3,57	0,92	1						0,95	0,95
	28/01/24 18:00	5,11	4,27	0,83	1					1	0,95	0,95
	28/01/24 19:00	5,13	4,43	0,70	1					1	0,95	0,95
	28/01/24 20:00	4,96	4,17	0,79	1					1	0,95	0,95
	28/01/24 21:00	4,64	3,80	0,85	1					1	0,95	0,95
	28/01/24 22:00	4,37	3,73	0,64	1						0,95	0,95
	28/01/24 23:00	4,00	3,36	0,64	1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 30/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	30/01/24 0:00	3,78	3,64	0,14	1						0,87	0,95
	30/01/24 1:00	3,48	3,06	0,42	1						0,93	0,95
	30/01/24 2:00	3,38	2,94	0,44	1						0,95	0,95
	30/01/24 3:00	3,29	2,85	0,44	1						0,86	0,95
	30/01/24 4:00	3,37	2,93	0,44	1						0,91	0,95
	30/01/24 5:00	3,46	3,01	0,44	1						0,78	0,95
	30/01/24 6:00	4,02	3,60	0,42	1						0,83	0,95
	30/01/24 7:00	4,40	4,04	0,36	1	1				1	0,92	0,44
	30/01/24 8:00	4,58	4,28	0,30	1	1				1	0,71	0,20
	30/01/24 9:00	4,51	4,19	0,31		1				1	0,71	0,95
	30/01/24 10:00	4,42	4,13	0,29		1				1	0,73	0,70
	30/01/24 11:00	4,17	3,75	0,42	1					1	0,88	0,95
	30/01/24 12:00	4,14	3,70	0,44	1						0,94	0,95
	30/01/24 13:00	4,20	3,76	0,43	1						0,86	0,95
	30/01/24 14:00	4,51	4,11	0,40	1					1	0,90	0,95
	30/01/24 15:00	4,58	4,33	0,25	1					1	0,93	0,95
	30/01/24 16:00	4,81	4,71	0,10	1					1	0,94	0,95
	30/01/24 17:00	5,39	5,35	0,03	1					2	0,95	0,95
	30/01/24 18:00	5,95	5,67	0,28	1					3	0,95	0,95
	30/01/24 19:00	5,97	5,83	0,14	1					3	0,95	0,95
	30/01/24 20:00	5,75	5,73	0,02	1					3	0,95	0,95
	30/01/24 21:00	5,41	5,32	0,09	1					2	0,89	0,95
	30/01/24 22:00	4,92	4,78	0,14	1					2	0,84	0,95
	30/01/24 23:00	4,30	4,16	0,14	1					1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε κατά τη διάρκεια της ημέρας προβλήματα επικοινωνίας. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 από τις 07:20 έως τις 08:20 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 31/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	31/01/24 0:00	3,82	3,63	0,19	1						0,95	0,95
	31/01/24 1:00	3,52	3,44	0,08	1						0,95	0,95
	31/01/24 2:00	3,40	3,38	0,01	1						0,95	0,95
	31/01/24 3:00	3,36	3,33	0,03	1						0,81	0,95
	31/01/24 4:00	3,37	3,35	0,02	1						0,95	0,95
	31/01/24 5:00	3,45	3,45	0,00	1						0,95	0,95
	31/01/24 6:00	3,94	3,94	0,00	1						0,95	0,95
	31/01/24 7:00	4,33	4,33	0,00	1					1	0,95	0,95
	31/01/24 8:00	4,20	4,18	0,02	1					1	0,95	0,95
	31/01/24 9:00	3,87	3,84	0,03	1					1	0,90	0,95
	31/01/24 10:00	3,68	3,67	0,01	1						0,85	0,95
	31/01/24 11:00	3,75	3,73	0,03	1						0,95	0,95
	31/01/24 12:00	3,86	3,84	0,02	1						0,95	0,95
	31/01/24 13:00	4,03	4,02	0,01	1					1	0,91	0,95
	31/01/24 14:00	4,16	4,10	0,06	1					1	0,75	0,95
	31/01/24 15:00	4,52	4,27	0,25	1					1	0,82	0,95
	31/01/24 16:00	4,53	4,19	0,34	1					1	0,95	0,95
	31/01/24 17:00	5,07	4,81	0,27	1					2	0,95	0,95
	31/01/24 18:00	5,63	5,58	0,05	1					2	0,80	0,95
	31/01/24 19:00	5,57	5,49	0,09	1					2	0,83	0,95
	31/01/24 20:00	5,44	5,19	0,25	1					2	0,81	0,95
	31/01/24 21:00	5,18	4,74	0,44	1					2	0,95	0,95
	31/01/24 22:00	4,62	4,31	0,31	1					1	0,95	0,95
	31/01/24 23:00	4,11	3,79	0,32	1					1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε κατά τη διάρκεια της ημέρας προβλήματα επικοινωνίας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 1/2/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	01/02/24 0:00	3,60	3,37	0,24	1						0,95	0,95
	01/02/24 1:00	3,27	2,92	0,36	1						0,81	0,95
	01/02/24 2:00	3,13	2,43	0,70	1						0,94	0,94
	01/02/24 3:00	3,10	2,20	0,90	1						0,94	0,94
	01/02/24 4:00	3,12	2,21	0,91	1						0,95	0,95
	01/02/24 5:00	3,25	2,41	0,83	1						0,80	0,95
	01/02/24 6:00	3,73	2,88	0,85	1						0,85	0,95
	01/02/24 7:00	3,99	3,18	0,81	1						0,84	0,95
	01/02/24 8:00	4,04	3,11	0,93	1						0,95	0,95
	01/02/24 9:00	3,69	2,78	0,91	1						0,89	0,95
	01/02/24 10:00	3,40	2,49	0,91	1						0,90	0,95
	01/02/24 11:00	3,31	2,41	0,90	1						0,91	0,95
	01/02/24 12:00	3,37	2,47	0,90	1						0,88	0,95
	01/02/24 13:00	3,47	2,53	0,94	1						0,95	0,95
	01/02/24 14:00	3,63	2,68	0,95	1						0,95	0,95
	01/02/24 15:00	3,90	2,96	0,95	1						0,95	0,95
	01/02/24 16:00	4,32	3,43	0,89	1						0,88	0,95
	01/02/24 17:00	4,87	3,93	0,94	1						0,95	0,95
	01/02/24 18:00	5,39	4,44	0,94	1					1	0,95	0,95
	01/02/24 19:00	5,39	4,44	0,94	1					1	0,95	0,95
	01/02/24 20:00	5,30	4,39	0,90	1					1	0,86	0,95
	01/02/24 21:00	4,93	4,14	0,79	1					1	0,76	0,95
	01/02/24 22:00	4,58	3,64	0,94	1						0,94	0,95
	01/02/24 23:00	4,03	3,08	0,95	1						0,81	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε κατά τη διάρκεια της ημέρας προβλήματα επικοινωνίας.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας				Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
α ρ χ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡΗΤ Α	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024	00:00	3,57	2,63	0,94	1					0,95	0,95
	01:00	3,27	2,53	0,73	1					0,86	0,95
	02:00	3,14	2,50	0,64	1					0,64	0,95
	03:00	3,10	2,32	0,78	1					0,68	0,94
	04:00	3,15	2,38	0,77	1					0,79	0,95
	05:00	3,20	2,52	0,68	1					0,63	0,95
	06:00	3,62	2,82	0,80	1					0,76	0,95
	07:00	3,92	3,04	0,88	1					0,87	0,95
	08:00	3,96	3,07	0,89	1					0,95	0,71
	09:00	3,82	2,91	0,91	1	1				0,95	0,00
	10:00	3,34	2,43	0,91	1	1				0,91	0,60
	11:00	3,27	2,33	0,94	1					0,95	0,95
	12:00	3,37	2,42	0,94	1					0,80	0,95
	13:00	3,57	2,63	0,94	1					0,95	0,95
	14:00	3,75	2,80	0,94	1					0,95	0,95
	15:00	4,21	3,27	0,94	1					0,95	0,95
	16:00	4,45	3,56	0,89	1					0,95	0,95
	17:00	4,90	3,96	0,94	1					0,95	0,95
	18:00	5,28	4,46	0,82	1				1	0,82	0,95
	19:00	5,36	4,48	0,88	1				1	0,85	0,95
	20:00	5,16	4,21	0,95	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,85	3,91	0,94	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,49	3,54	0,95	1					0,95	0,95
	23:00	4,08	3,14	0,94	1					0,95	0,95

Η ένταξη της μονάδας G2 στο διάστημα 09:00 – 11:00 οφείλεται στην πλήση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡΗΤ Α	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024	00:00	3,60	2,66	0,94	1					0,95	0,95
	01:00	3,35	2,41	0,94	1					0,95	0,95
	02:00	3,22	2,28	0,94	1					0,95	0,95
	03:00	3,23	2,29	0,93	1					0,95	0,95
	04:00	3,17	2,23	0,94	1					0,95	0,95
	05:00	3,30	2,36	0,94	1					0,95	0,95
	06:00	3,59	2,66	0,94	1					0,95	0,95
	07:00	3,68	2,75	0,94	1					0,95	0,95
	08:00	3,59	2,65	0,94	1					0,95	0,95
	09:00	3,54	2,60	0,94	1					0,95	0,95
	10:00	3,47	2,53	0,94	1					0,95	0,95
	11:00	3,29	2,35	0,94	1					0,95	0,95
	12:00	3,28	2,34	0,94	1					0,95	0,95
	13:00	3,43	2,48	0,94	1					0,95	0,95
	14:00	3,51	2,57	0,94	1					0,95	0,95
	15:00	3,75	2,81	0,94	1					0,95	0,95
	16:00	4,14	3,20	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	4,80	3,86	0,94	1					0,95	0,95
	18:00	5,25	4,31	0,94	1				1	0,95	0,95
	19:00	5,29	4,35	0,94	1				1	0,95	0,95
	20:00	5,07	4,13	0,94	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,79	3,84	0,94	1					0,95	0,95
	22:00	4,33	3,39	0,94	1					0,95	0,95
	23:00	3,89	2,95	0,94	1					0,95	0,95

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡΗΤ Α	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024	00:00	3,53	2,59	0,94	1					0,95	0,95
	01:00	3,24	2,30	0,94	1					0,95	0,95
	02:00	3,12	2,19	0,93	1					0,95	0,95
	03:00	3,08	2,18	0,90	1					0,93	0,93
	04:00	3,10	2,18	0,92	1					0,94	0,94
	05:00	3,15	2,22	0,94	1					0,95	0,95
	06:00	3,41	2,50	0,91	1					0,95	0,95
	07:00	3,57	2,72	0,85	1					0,95	0,95
	08:00	3,53	2,79	0,74	1					0,95	0,95
	09:00	3,24	2,53	0,72	1					0,95	0,95
	10:00	3,34	2,79	0,56	1					0,95	0,95
	11:00	4,06	3,55	0,51	1					0,95	0,95
	12:00	4,20	3,83	0,36	1					0,95	0,95
	13:00	4,42	3,88	0,54	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,80	4,22	0,58	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,91	4,30	0,62	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,83	3,89	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	4,91	3,98	0,93	1					0,95	0,95
	18:00	5,22	4,31	0,91	1				1	0,95	0,95
	19:00	5,33	4,68	0,65	1				1	0,95	0,95
	20:00	5,12	4,35	0,77	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,84	3,95	0,89	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,37	3,43	0,93	1					0,95	0,95
	23:00	3,99	3,05	0,94	1					0,95	0,95

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας				Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡΗΤ Α	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	3,48	2,54	0,93	1					0,95	0,95
	01:00	3,21	2,29	0,92	1					0,95	0,95
	02:00	3,04	2,17	0,87	1					0,90	0,91
	03:00	3,01	2,19	0,81	1					0,88	0,87
	04:00	3,01	2,31	0,71	1					0,88	0,88
	05:00	3,10	2,59	0,51	1					0,91	0,91
	06:00	3,48	3,12	0,36	1					0,95	0,95
	07:00	3,63	3,34	0,29	1					0,95	0,95
	08:00	3,62	3,23	0,39	1	1				0,95	0,49
	09:00	3,52	2,90	0,62	1	1				0,95	0,00
	10:00	3,32	2,69	0,63	1					0,95	0,70
	11:00	3,27	2,71	0,56	1					0,95	0,95
	12:00	3,32	2,61	0,71	1					0,95	0,95
	13:00	3,39	2,64	0,75	1					0,95	0,95
	14:00	3,27	2,59	0,68	1					0,95	0,95
	15:00	3,33	2,70	0,63	1					0,95	0,95
	16:00	3,55	3,00	0,55	1					0,95	0,95
	17:00	4,18	3,61	0,56	1					0,95	0,95
	18:00	4,77	4,16	0,61	1					0,95	0,95
	19:00	4,89	4,25	0,64	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,85	4,04	0,82	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,56	3,89	0,67	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,16	3,28	0,87	1					0,95	0,95
	23:00	3,68	3,01	0,67	1					0,95	0,95

Η ένταξη της μονάδας G2 στο διάστημα 08:00 – 10:00 οφείλεται στην πλήση υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας				Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡΗΤ Α (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	3,24	3,24	0,00	1					0,94	0,94
	01:00	2,98	2,98	0,00	1					0,84	0,84
	02:00	2,87	2,82	0,06	1					0,74	0,74
	03:00	2,83	2,79	0,04	1					0,69	0,69
	04:00	2,86	2,81	0,04	1					0,72	0,72
	05:00	2,92	2,88	0,04	1					0,78	0,78
	06:00	3,28	3,23	0,05	1					0,94	0,94
	07:00	3,39	3,38	0,01	1					0,94	0,94
	08:00	3,25	3,25	0,00	1					0,94	0,94
	09:00	3,09	3,02	0,07	1					0,90	0,90
	10:00	3,05	2,91	0,13	1					0,81	0,81
	11:00	3,39	3,23	0,16	1	1	1			0,20	0,28
	12:00	3,55	3,20	0,35	1	1	1			0,50	0,50
	13:00	3,22	2,59	0,63	1					0,91	0,92
	14:00	3,09	2,46	0,63	1					0,91	0,91
	15:00	3,28	2,69	0,60	1					0,95	0,95
	16:00	3,59	3,01	0,58	1					0,94	0,94
	17:00	4,23	3,70	0,53	1					0,95	0,95
	18:00	4,72	4,34	0,38	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,80	4,59	0,21	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,55	4,41	0,14	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,28	4,13	0,15	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,92	3,81	0,11	1					0,95	0,95
	23:00	3,53	3,41	0,13	1					0,95	0,95

Η ένταξη της μονάδας 2 στο διάστημα 11:00 – 13:00 οφείλεται σε πλήση υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Η μονάδα 6 εντάχθηκε για δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας				Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡΗΤ Α	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	3,16	3,01	0,15	1					0,93	0,93
	01:00	2,88	2,68	0,20	1					0,75	0,75
	02:00	2,77	2,54	0,23	1					0,64	0,64
	03:00	2,79	2,58	0,21	1					0,66	0,67
	04:00	2,81	2,60	0,20	1					0,67	0,67
	05:00	2,92	2,56	0,36	1					0,78	0,79
	06:00	3,36	3,05	0,31	1					0,95	0,94
	07:00	3,52	3,20	0,32	1					0,95	0,95
	08:00	3,53	3,49	0,04	1	1				0,09	0,03
	09:00	3,35	3,35	0,00	1	1				0,00	0,00
	10:00	3,14	3,09	0,05	1	1				0,07	0,11
	11:00	3,06	2,59	0,47	1					0,87	0,87
	12:00	3,02	2,52	0,50	1					0,82	0,83
	13:00	2,89	2,48	0,40	1					0,73	0,72
	14:00	2,97	2,49	0,48	1					0,82	0,81
	15:00	3,10	2,69	0,41	1					0,88	0,88
	16:00	3,31	2,94	0,37	1					0,94	0,94
	17:00	3,92	3,72	0,20	1					0,95	0,95
	18:00	4,55	4,37	0,18	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,54	4,25	0,30	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,36	4,03	0,33	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,17	3,74	0,43	1					0,95	0,95
	22:00	3,81	3,59	0,22	1					0,95	0,95
	23:00	3,39	2,81	0,59	1					0,95	0,95

Η ένταξη της μονάδας G2 στο διάστημα 08:00 – 11:00 οφείλεται σε πλύση υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,12	2,68	0,45	1					0,94	0,94
	01:00	2,89	2,52	0,37	1					0,77	0,76
	02:00	2,80	2,50	0,30	1					0,68	0,68
	03:00	2,74	2,44	0,30	1					0,61	0,61
	04:00	2,77	2,50	0,27	1					0,64	0,64
	05:00	2,90	2,38	0,52	1					0,76	0,77
	06:00	3,25	2,64	0,61	1					0,94	0,94
	07:00	3,40	3,01	0,39	1					0,95	0,95
	08:00	3,32	2,83	0,49	1					0,95	0,95
	09:00	3,26	2,83	0,43	1					0,95	0,95
	10:00	3,07	2,44	0,63	1					0,88	0,89
	11:00	3,09	2,66	0,43	1					0,90	0,90
	12:00	2,99	2,63	0,36	1					0,85	0,85
	13:00	3,06	2,70	0,36	1					0,88	0,88
	14:00	2,93	2,47	0,46	1					0,79	0,80
	15:00	3,08	2,82	0,25	1					0,91	0,91
	16:00	3,33	3,18	0,15	1					0,95	0,95
	17:00	3,77	3,64	0,13	1					0,95	0,95
	18:00	4,38	4,27	0,11	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,49	4,41	0,07	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,37	4,35	0,02	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,15	4,15	0,00	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,81	3,81	0,00	1					0,95	0,95
	23:00	3,48	3,48	0,00	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024				
α ρ χ η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡΗΤΑ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,16	3,16	0,00	1					0,94	0,94
	01:00	2,95	2,95	0,00	1					0,82	0,82
	02:00	2,85	2,85	0,00	1					0,71	0,71
	03:00	2,81	2,81	0,00	1					0,68	0,68
	04:00	2,82	2,80	0,02	1					0,68	0,68
	05:00	2,92	2,88	0,05	1					0,79	0,79
	06:00	3,23	3,17	0,07	1					0,94	0,95
	07:00	3,31	3,22	0,08	1					0,95	0,95
	08:00	3,40	3,33	0,06	1					0,94	0,94
	09:00	3,18	3,06	0,12	1					0,94	0,94
	10:00	2,88	2,62	0,26	1					0,72	0,72
	11:00	2,69	2,39	0,30	1					0,56	0,56
	12:00	2,78	2,46	0,32	1					0,64	0,65
	13:00	2,96	2,71	0,25	1					0,82	0,82
	14:00	2,97	2,68	0,29	1					0,83	0,84
	15:00	3,06	2,81	0,25	1					0,86	0,87
	16:00	3,55	3,37	0,19	1					0,95	0,95
	17:00	3,96	3,80	0,16	1					0,95	0,95
	18:00	4,44	4,29	0,15	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,42	4,25	0,17	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,22	4,02	0,20	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,04	3,74	0,30	1					0,95	0,95
	22:00	3,71	3,30	0,41	1					0,95	0,95
	23:00	3,38	2,69	0,69	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
α	α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡΗΤΑ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2024		00:00	3,07	2,49	0,57	1					0,91	0,91
		01:00	2,91	2,23	0,68	1					0,76	0,75
		02:00	2,77	2,17	0,60	1					0,61	0,61
		03:00	2,71	2,15	0,56	1					0,58	0,58
		04:00	2,76	2,16	0,60	1					0,62	0,62
		05:00	2,85	2,17	0,67	1					0,71	0,71
		06:00	3,10	2,42	0,68	1					0,93	0,93
		07:00	3,19	2,55	0,64	1					0,95	0,95
		08:00	3,28	2,92	0,36	1	1				0,41	0,36
		09:00	3,40	3,34	0,06	1	1				0,05	0,10
		10:00	3,19	2,30	0,89	1					0,93	0,94
		11:00	3,22	2,32	0,90	1					0,94	0,94
		12:00	3,57	2,64	0,94	1					0,95	0,95
		13:00	3,82	2,90	0,92	1					0,95	0,95
		14:00	3,65	2,77	0,88	1					0,95	0,95
		15:00	3,83	2,91	0,92	1					0,95	0,95
		16:00	3,94	3,05	0,89	1					0,95	0,95
		17:00	4,19	3,33	0,86	1					0,95	0,95
		18:00	4,51	3,59	0,92	1					0,95	0,95
		19:00	4,53	3,62	0,91	1					0,95	0,95
		20:00	4,33	3,42	0,91	1					0,95	0,95
		21:00	4,01	3,13	0,88	1					0,95	0,95
		22:00	3,65	2,74	0,91	1					0,95	0,95
		23:00	3,30	2,36	0,94	1					0,95	0,95

Η ένταξη της μονάδας 2 στο διάστημα 08:00 – 10:00 οφείλεται σε πλύση υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	H/Z(X9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,05	2,16	0,89	1					0,90	0,90
	01:00	2,83	2,14	0,68	1					0,70	0,70
	02:00	2,69	2,14	0,56	1					0,56	0,57
	03:00	2,70	2,13	0,57	1					0,58	0,57
	04:00	2,72	2,14	0,59	1					0,59	0,60
	05:00	2,80	2,14	0,65	1					0,66	0,67
	06:00	3,21	2,29	0,92	1					0,93	0,93
	07:00	3,59	2,65	0,94	1					0,95	0,95
	08:00	3,58	2,64	0,94	1					0,95	0,95
	09:00	3,58	2,64	0,94	1					0,95	0,95
	10:00	3,45	2,51	0,94	1					0,95	0,95
	11:00	3,60	2,66	0,94	1					0,95	0,95
	12:00	3,84	2,93	0,91	1					0,95	0,95
	13:00	4,01	3,10	0,92	1					0,95	0,95
	14:00	3,93	3,01	0,92	1					0,95	0,95
	15:00	3,97	3,03	0,94	1					0,95	0,95
	16:00	4,22	3,28	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	4,60	3,66	0,94	1					0,95	0,95
	18:00	4,84	3,90	0,94	1					0,95	0,95
	19:00	4,70	3,88	0,82	1					0,95	0,95
	20:00	4,49	3,93	0,56	1					0,95	0,95
	21:00	4,18	3,64	0,54	1					0,95	0,95
	22:00	3,76	3,22	0,54	1					0,95	0,95
	23:00	3,41	2,85	0,56	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024				
α ρ χ η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	H/Z(X9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,09	2,80	0,29	1					0,91	0,91
	01:00	2,86	2,42	0,44	1					0,73	0,73
	02:00	2,75	2,53	0,21	1					0,61	0,61
	03:00	2,70	2,49	0,21	1					0,57	0,57
	04:00	2,72	2,40	0,32	1					0,59	0,59
	05:00	2,87	2,45	0,42	1					0,74	0,74
	06:00	3,27	3,01	0,25	1					0,94	0,94
	07:00	3,46	3,06	0,40	1					0,95	0,95
	08:00	3,15	2,68	0,46	1					0,95	0,95
	09:00	2,94	2,43	0,51	1					0,82	0,81
	10:00	2,76	2,48	0,27	1					0,63	0,63
	11:00	2,72	2,32	0,40	1					0,59	0,58
	12:00	2,94	2,35	0,59	1					0,78	0,79
	13:00	3,07	2,45	0,62	1					0,91	0,91
	14:00	3,11	2,47	0,64	1					0,92	0,92
	15:00	3,03	2,46	0,57	1					0,88	0,88
	16:00	3,16	2,50	0,66	1					0,94	0,94
	17:00	3,72	3,01	0,71	1					0,95	0,95
	18:00	4,33	3,58	0,74	1					0,95	0,95
	19:00	4,41	3,72	0,69	1					0,95	0,95
	20:00	4,41	4,02	0,39	1					0,95	0,95
	21:00	4,22	3,76	0,45	1					0,95	0,95
	22:00	3,78	3,31	0,47	1					0,95	0,95
	23:00	3,43	2,99	0,44	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡΗΤΑ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,09	2,61	0,48	1					0,91	0,91
	01:00	2,86	2,45	0,41	1					0,73	0,73
	02:00	2,79	2,27	0,52	1					0,66	0,66
	03:00	2,74	2,26	0,48	1					0,61	0,61
	04:00	2,75	2,14	0,61	1					0,61	0,62
	05:00	2,88	2,14	0,74	1					0,75	0,75
	06:00	3,23	2,31	0,92	1					0,94	0,95
	07:00	3,47	3,14	0,33	1	1				0,42	0,38
	08:00	3,23	3,06	0,17	1	1				0,17	0,36
	09:00	2,92	2,14	0,78	1					0,79	0,80
	10:00	2,73	2,14	0,59	1					0,60	0,60
	11:00	2,69	2,14	0,54	1					0,55	0,56
	12:00	2,74	2,14	0,60	1					0,61	0,61
	13:00	2,96	2,15	0,80	1					0,81	0,82
	14:00	3,07	2,20	0,87	1					0,88	0,89
	15:00	3,11	2,19	0,92	1					0,93	0,93
	16:00	3,34	2,39	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	3,72	2,78	0,94	1					0,95	0,95
	18:00	4,51	3,57	0,94	1					0,95	0,95
	19:00	4,49	3,55	0,94	1					0,95	0,95
	20:00	4,36	3,42	0,94	1					0,95	0,95
	21:00	4,10	3,16	0,94	1					0,95	0,95
	22:00	3,77	2,88	0,90	1					0,95	0,95
	23:00	3,43	2,49	0,94	1					0,95	0,95

Η ένταξη της μονάδας G2 στο διάστημα 07:00-09:00 οφείλεται σε πλήση υπερπληρώτων των μονάδων G1 και G2

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,16	2,25	0,91	1					0,94	0,94
	01:00	2,91	2,20	0,71	1					0,79	0,79
	02:00	2,79	2,14	0,65	1					0,66	0,66
	03:00	2,74	2,14	0,60	1					0,61	0,61
	04:00	2,80	2,13	0,67	1					0,68	0,68
	05:00	2,92	2,15	0,77	1					0,77	0,78
	06:00	3,33	2,39	0,94	1					0,95	0,95
	07:00	3,40	2,46	0,94	1					0,95	0,95
	08:00	3,24	2,30	0,94	1					0,95	0,95
	09:00	3,07	2,17	0,90	1					0,91	0,91
	10:00	3,01	2,15	0,86	1					0,87	0,86
	11:00	3,10	2,22	0,88	1					0,91	0,91
	12:00	3,09	2,21	0,88	1					0,92	0,92
	13:00	3,13	2,20	0,92	1					0,94	0,94
	14:00	3,04	2,15	0,89	1					0,90	0,90
	15:00	3,02	2,16	0,86	1					0,87	0,87
	16:00	3,36	2,42	0,93	1					0,95	0,95
	17:00	3,96	3,16	0,80	1					0,95	0,95
	18:00	4,63	3,99	0,65	1					0,95	0,95
	19:00	4,69	4,20	0,49	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,48	4,07	0,40	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,23	3,65	0,58	1					0,95	0,95
	22:00	3,92	3,50	0,42	1					0,95	0,95
	23:00	3,51	3,07	0,44	1					0,95	0,95



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Ρ	00:00	3,20	3,06	0,14	1					0,95	0,95
	01:00	2,97	2,88	0,09	1					0,85	0,85
	02:00	2,87	2,43	0,44	1					0,74	0,74
	03:00	2,86	2,64	0,23	1					0,74	0,73
	04:00	2,85	2,67	0,18	1					0,73	0,73
	05:00	2,91	2,77	0,14	1					0,77	0,78
	06:00	3,23	3,12	0,10	1					0,95	0,95
	07:00	3,59	3,48	0,11	1					0,95	0,95
	08:00	3,86	3,35	0,51	1					0,95	0,95
	09:00	3,56	3,34	0,22	1					0,95	0,95
	10:00	3,44	2,98	0,45	1					0,95	0,95
	11:00	3,17	2,43	0,74	1					0,94	0,94
	12:00	3,10	2,23	0,87	1					0,92	0,92
	13:00	3,27	2,33	0,94	1					0,95	0,95
	14:00	3,33	2,40	0,93	1					0,94	0,94
	15:00	3,22	2,28	0,94	1					0,95	0,94
	16:00	3,61	2,67	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	4,02	3,09	0,94	1					0,95	0,95
	18:00	4,64	3,71	0,93	1					0,95	0,95
	19:00	4,71	3,77	0,94	1					0,95	0,95
	20:00	4,66	3,72	0,94	1					0,95	0,95
	21:00	4,34	3,40	0,94	1					0,95	0,95
	22:00	3,92	2,99	0,94	1					0,95	0,95
	23:00	3,59	2,65	0,94	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,27	2,33	0,94	1					0,95	0,95
	01:00	3,06	2,16	0,90	1					0,91	0,90
	02:00	2,92	2,14	0,78	1					0,79	0,79
	03:00	2,86	2,15	0,72	1					0,73	0,73
	04:00	2,91	2,14	0,77	1					0,78	0,78
	05:00	2,99	2,15	0,85	1					0,85	0,85
	06:00	3,34	2,41	0,93	1					0,95	0,95
	07:00	3,37	2,80	0,57	1	1				0,57	0,19
	08:00	3,32	2,87	0,44	1	1				0,45	0,65
	09:00	3,49	2,55	0,94		1				0,95	0,95
	10:00	3,63	2,69	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	3,88	2,94	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	4,24	3,35	0,89		1				0,95	0,95
	13:00	4,49	3,55	0,93		1				0,95	0,94
	14:00	4,63	3,97	0,66	1					0,66	0,69
	15:00	4,70	3,76	0,93	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,83	3,89	0,93	1				1	0,95	0,95
	17:00	5,13	4,22	0,91	1				1	0,95	0,95
	18:00	5,26	4,33	0,94	1				1	0,95	0,95
	19:00	5,13	4,20	0,94	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,90	3,96	0,94	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,62	3,68	0,93	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,24	3,31	0,93	1					0,95	0,95
	23:00	3,79	2,94	0,85	1					0,95	0,95

Η ένταξη της μονάδας G2 στο διάστημα 07:00 – 09:00 οφείλεται σε πλύση υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,42	2,55	0,87	1					0,95	0,95
	01:00	3,17	2,25	0,92	1					0,95	0,95
	02:00	3,04	2,14	0,90	1					0,91	0,91
	03:00	2,98	2,14	0,84	1					0,85	0,84
	04:00	3,00	2,14	0,86	1					0,87	0,87
	05:00	3,06	2,15	0,91	1					0,91	0,91
	06:00	3,35	2,41	0,94	1					0,95	0,95
	07:00	3,48	2,54	0,94	1					0,95	0,95
	08:00	3,31	2,37	0,94	1					0,95	0,95
	09:00	3,15	2,22	0,94	1					0,95	0,95
	10:00	3,36	2,41	0,94	1					0,95	0,95
	11:00	3,39	2,45	0,94	1					0,95	0,95
	12:00	3,51	2,56	0,94	1					0,95	0,95
	13:00	3,51	2,57	0,94	1					0,95	0,95
	14:00	3,23	2,29	0,94	1					0,95	0,95
	15:00	3,27	2,34	0,93	1					0,94	0,94
	16:00	3,36	2,52	0,84	1					0,85	0,85
	17:00	4,21	3,27	0,94	1					0,95	0,95
	18:00	4,87	3,93	0,94	1					0,95	0,95
	19:00	4,95	4,01	0,94	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,76	3,82	0,94	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,45	3,50	0,94	1					0,95	0,95
	22:00	4,11	3,20	0,91	1					0,91	0,95
	23:00	3,79	2,84	0,94	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,34	2,40	0,94	1					0,95	0,95
	01:00	3,07	2,17	0,90	1					0,92	0,92
	02:00	2,96	2,14	0,82	1					0,83	0,83
	03:00	2,89	2,14	0,75	1					0,77	0,76
	04:00	2,93	2,15	0,78	1					0,79	0,80
	05:00	3,01	2,16	0,86	1					0,87	0,87
	06:00	3,37	2,45	0,93	1					0,95	0,95
	07:00	3,47	2,53	0,94	1					0,95	0,95
	08:00	3,22	2,30	0,93	1					0,93	0,94
	09:00	3,01	2,15	0,86	1					0,87	0,87
	10:00	2,82	2,14	0,68	1					0,69	0,69
	11:00	2,66	2,13	0,53	1					0,54	0,55
	12:00	2,70	2,14	0,56	1					0,57	0,57
	13:00	2,84	2,14	0,70	1					0,71	0,73
	14:00	3,06	2,19	0,88	1					0,88	0,88
	15:00	3,14	2,21	0,93	1					0,94	0,93
	16:00	3,42	2,48	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	3,94	3,00	0,93	1					0,95	0,95
	18:00	4,63	3,69	0,94	1					0,95	0,95
	19:00	4,66	3,72	0,94	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,60	3,66	0,94	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,31	3,36	0,94	1					0,95	0,95
	22:00	3,97	3,02	0,94	1					0,95	0,95
	23:00	3,52	2,57	0,94	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	3,14	2,21	0,93	1					0,93	0,93
	01:00	2,91	2,14	0,77	1					0,78	0,78
	02:00	2,82	2,14	0,68	1					0,69	0,69
	03:00	2,77	2,14	0,63	1					0,64	0,64
	04:00	2,83	2,15	0,67	1					0,69	0,69
	05:00	2,94	2,16	0,78	1					0,80	0,80
	06:00	3,34	2,47	0,87	1					0,95	0,95
	07:00	3,55	3,07	0,48	1					0,52	0,30
	08:00	3,34	2,73	0,60	1					0,67	0,67
	09:00	3,48	2,66	0,82	1					0,95	0,95
	10:00	3,47	2,71	0,76	1					0,95	0,95
	11:00	3,40	2,66	0,74	1					0,95	0,95
	12:00	2,99	2,39	0,61	1					0,86	0,86
	13:00	3,26	2,69	0,57	1					0,94	0,93
	14:00	3,37	2,68	0,69	1					0,95	0,95
	15:00	3,57	2,94	0,63	1					0,95	0,95
	16:00	3,70	3,02	0,68	1					0,95	0,95
	17:00	4,07	3,40	0,67	1					0,95	0,95
	18:00	4,69	4,18	0,51	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,80	4,44	0,36	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,72	4,39	0,33	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,40	4,03	0,37	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,05	3,64	0,41	1					0,95	0,95
	23:00	3,64	3,27	0,37	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,27	2,92	0,35	1					0,95	0,95
	01:00	2,99	2,76	0,23	1					0,86	0,85
	02:00	2,89	2,49	0,40	1					0,76	0,77
	03:00	2,82	2,45	0,38	1					0,69	0,70
	04:00	2,91	2,62	0,29	1					0,77	0,78
	05:00	3,01	2,87	0,14	1					0,87	0,87
	06:00	3,35	3,24	0,11	1					0,95	0,95
	07:00	3,41	3,39	0,03	1					0,95	0,95
	08:00	3,10	3,10	0,00	1					0,92	0,92
	09:00	2,86	2,73	0,13	1					0,73	0,73
	10:00	2,79	2,55	0,23	1					0,65	0,65
	11:00	2,63	2,35	0,28	1					0,50	0,50
	12:00	2,84	2,44	0,40	1					0,71	0,71
	13:00	2,92	2,44	0,47	1					0,78	0,78
	14:00	3,19	2,81	0,38	1					0,95	0,95
	15:00	3,46	3,08	0,37	1					0,95	0,95
	16:00	3,72	3,34	0,38	1					0,95	0,95
	17:00	4,03	3,69	0,34	1					0,95	0,95
	18:00	4,62	4,45	0,17	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,86	4,78	0,08	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,69	4,63	0,07	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,38	4,28	0,10	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,00	3,89	0,11	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,57	3,48	0,09	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,20	3,11	0,09	1					0,95	0,95
	01:00	2,98	2,94	0,04	1					0,85	0,85
	02:00	2,85	2,77	0,09	1					0,72	0,72
	03:00	2,88	2,81	0,07	1					0,76	0,76
	04:00	2,98	2,85	0,14	1					0,84	0,85
	05:00	3,07	2,95	0,12	1					0,90	0,90
	06:00	3,47	3,40	0,07	1					0,95	0,95
	07:00	3,51	3,47	0,04	1					0,95	0,95
	08:00	3,23	3,16	0,07	1					0,95	0,95
	09:00	2,99	2,86	0,12	1					0,85	0,84
	10:00	2,67	2,52	0,15	1					0,54	0,54
	11:00	2,53	2,42	0,11	1					0,39	0,39
	12:00	2,74	2,61	0,13	1					0,58	0,60
	13:00	2,80	2,67	0,13	1					0,66	0,69
	14:00	2,84	2,66	0,18	1					0,70	0,70
	15:00	2,87	2,68	0,19	1					0,75	0,74
	16:00	3,17	3,07	0,09	1					0,91	0,91
	17:00	3,66	3,64	0,02	1					0,95	0,95
	18:00	4,44	4,40	0,04	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,59	4,54	0,05	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,59	4,59	0,00	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,34	4,34	0,00	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,03	4,03	0,00	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,57	3,57	0,00	1				1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,25	3,25	0,00	1					0,95	0,95
	01:00	3,13	3,13	0,00	1					0,94	0,94
	02:00	2,99	2,99	0,00	1					0,86	0,86
	03:00	2,93	2,93	0,00	1					0,79	0,79
	04:00	3,02	3,02	0,00	1					0,88	0,88
	05:00	3,08	3,08	0,00	1					0,92	0,92
	06:00	3,40	3,40	0,00	1					0,95	0,95
	07:00	3,51	3,51	0,00	1					0,95	0,95
	08:00	3,24	3,24	0,00	1	1				0,78	0,71
	09:00	3,13	3,13	0,00	1	1				0,00	0,00
	10:00	2,66	2,66	0,00	1					0,47	0,49
	11:00	2,52	2,50	0,03	1					0,40	0,39
	12:00	2,57	2,52	0,04	1					0,44	0,44
	13:00	2,67	2,64	0,04	1					0,54	0,54
	14:00	2,65	2,64	0,01	1					0,52	0,52
	15:00	2,81	2,81	0,01	1					0,67	0,68
	16:00	3,13	3,12	0,00	1					0,88	0,89
	17:00	3,65	3,65	0,01	1					0,95	0,95
	18:00	4,32	4,32	0,00	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,46	4,46	0,00	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,39	4,39	0,00	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,21	4,21	0,00	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,90	3,90	0,00	1					0,95	0,95
	23:00	3,50	3,50	0,00	1					0,94	0,94

Η ένταξη της μονάδας G2 στο διάστημα 08:00 – 10:00 οφείλεται σε πλύση υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,16	3,16	0,00	1					0,91	0,90
	01:00	2,96	2,96	0,00	1					0,82	0,82
	02:00	2,87	2,87	0,00	1					0,74	0,74
	03:00	2,81	2,81	0,00	1					0,68	0,68
	04:00	2,85	2,85	0,00	1					0,71	0,71
	05:00	2,97	2,97	0,00	1					0,81	0,82
	06:00	3,25	3,25	0,00	1					0,95	0,95
	07:00	3,24	3,24	0,00	1					0,95	0,95
	08:00	3,01	3,01	0,00	1					0,84	0,84
	09:00	2,71	2,71	0,00	1					0,58	0,57
	10:00	2,57	2,57	0,00	1					0,44	0,44
	11:00	2,49	2,49	0,00	1					0,36	0,36
	12:00	2,56	2,56	0,00	1					0,41	0,41
	13:00	2,64	2,62	0,02	1					0,51	0,51
	14:00	2,55	2,51	0,04	1					0,41	0,41
	15:00	2,70	2,67	0,02	1					0,56	0,56
	16:00	2,97	2,97	0,00	1					0,81	0,82
	17:00	3,42	3,42	0,00	1					0,94	0,94
	18:00	4,20	4,20	0,00	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,34	4,34	0,00	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,25	4,25	0,00	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,01	4,01	0,00	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,72	3,72	0,00	1					0,95	0,95
	23:00	3,40	3,40	0,00	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,06	3,06	0,00	1					0,90	0,90
	01:00	2,89	2,89	0,00	1					0,75	0,75
	02:00	2,78	2,78	0,00	1					0,64	0,65
	03:00	2,73	2,73	0,00	1					0,59	0,59
	04:00	2,77	2,77	0,00	1					0,63	0,62
	05:00	2,82	2,82	0,00	1					0,68	0,68
	06:00	2,96	2,96	0,00	1					0,79	0,79
	07:00	2,98	2,98	0,00	1					0,81	0,81
	08:00	2,82	2,82	0,00	1					0,69	0,69
	09:00	2,63	2,61	0,02	1					0,50	0,50
	10:00	2,41	2,34	0,08	1					0,28	0,28
	11:00	2,35	2,17	0,18	1					0,21	0,22
	12:00	2,48	2,24	0,24	1					0,34	0,34
	13:00	2,49	2,28	0,21	1					0,35	0,36
	14:00	2,53	2,34	0,18	1					0,41	0,41
	15:00	2,50	2,29	0,20	1					0,36	0,37
	16:00	2,96	2,69	0,26	1					0,80	0,81
	17:00	3,52	3,30	0,22	1					0,95	0,95
	18:00	4,18	3,90	0,28	1					0,95	0,95
	19:00	4,30	3,71	0,59	1					0,95	0,95
	20:00	4,18	3,31	0,87	1					0,95	0,95
	21:00	3,94	3,02	0,93	1					0,95	0,95
	22:00	3,58	2,67	0,90	1					0,95	0,95
	23:00	3,30	2,37	0,93	1					0,95	0,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,06	3,06	0,00	1					0,90	0,90
	01:00	2,89	2,89	0,00	1					0,75	0,75
	02:00	2,78	2,78	0,00	1					0,64	0,65
	03:00	2,73	2,73	0,00	1					0,59	0,59
	04:00	2,77	2,77	0,00	1					0,63	0,62
	05:00	2,82	2,82	0,00	1					0,68	0,68
	06:00	2,96	2,96	0,00	1					0,79	0,79
	07:00	2,98	2,98	0,00	1					0,81	0,81
	08:00	2,82	2,82	0,00	1					0,69	0,69
	09:00	2,63	2,61	0,02	1					0,50	0,50
	10:00	2,41	2,34	0,08	1					0,28	0,28
	11:00	2,35	2,17	0,18	1					0,21	0,22
	12:00	2,48	2,24	0,24	1					0,34	0,34
	13:00	2,49	2,28	0,21	1					0,35	0,36
	14:00	2,53	2,34	0,18	1					0,41	0,41
	15:00	2,50	2,29	0,20	1					0,36	0,37
	16:00	2,96	2,69	0,26	1					0,80	0,81
	17:00	3,52	3,30	0,22	1					0,95	0,95
	18:00	4,18	3,90	0,28	1					0,95	0,95
	19:00	4,30	3,71	0,59	1					0,95	0,95
	20:00	4,18	3,31	0,87	1					0,95	0,95
	21:00	3,94	3,02	0,93	1					0,95	0,95
	22:00	3,58	2,67	0,90	1					0,95	0,95
	23:00	3,30	2,37	0,93	1					0,95	0,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,02	2,14	0,88	1					0,89	0,75
	01:00	2,82	2,14	0,69	1					0,70	0,69
	02:00	2,72	2,14	0,59	1					0,59	0,59
	03:00	2,67	2,14	0,53	1					0,54	0,54
	04:00	2,70	2,13	0,57	1					0,57	0,57
	05:00	2,80	2,14	0,66	1					0,66	0,67
	06:00	3,11	2,19	0,92	1					0,93	0,93
	07:00	3,39	2,45	0,93	1					0,95	0,95
	08:00	3,47	2,53	0,93	1					0,94	0,95
	09:00	3,56	2,96	0,60	1					0,62	0,43
	10:00	3,42	3,02	0,40		1				0,41	0,05
	11:00	3,14	2,46	0,68	1					0,88	0,88
	12:00	2,95	2,59	0,36	1					0,83	0,82
	13:00	2,83	2,30	0,54	1					0,70	0,70
	14:00	2,92	2,45	0,47	1					0,76	0,77
	15:00	3,21	2,63	0,59	1					0,93	0,94
	16:00	3,36	2,80	0,56	1					0,94	0,94
	17:00	3,75	3,28	0,48	1					0,95	0,95
	18:00	4,23	3,78	0,45	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,44	4,05	0,38	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,23	3,88	0,35	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,03	3,43	0,60	1					0,95	0,95
	22:00	3,69	3,31	0,38	1					0,95	0,95
	23:00	3,33	3,11	0,22	1					0,95	0,95

Μεταξύ 09:00 και 11:00, έγινε πλύσιμο των υπερπληρωτών της G1 και της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	3,03	2,69	0,34	1					0,89	0,89
	01:00	2,81	2,50	0,31	1					0,68	0,68
	02:00	2,74	2,43	0,30	1					0,61	0,61
	03:00	2,70	2,61	0,09	1					0,58	0,58
	04:00	2,76	2,64	0,13	1					0,63	0,62
	05:00	2,83	2,67	0,16	1					0,69	0,70
	06:00	3,15	2,80	0,35	1					0,94	0,94
	07:00	3,36	2,74	0,61	1					0,95	0,95
	08:00	3,46	2,68	0,78	1					0,95	0,95
	09:00	3,42	2,62	0,80	1					0,95	0,95
	10:00	3,14	2,38	0,76	1					0,90	0,89
	11:00	2,95	2,20	0,75	1					0,81	0,81
	12:00	3,06	2,34	0,73	1					0,89	0,90
	13:00	3,17	2,41	0,76	1					0,94	0,94
	14:00	2,94	2,35	0,59	1					0,82	0,81
	15:00	2,91	2,35	0,57	1					0,78	0,79
	16:00	3,16	2,75	0,41	1					0,93	0,93
	17:00	3,62	3,22	0,41	1					0,95	0,95
	18:00	4,21	3,92	0,29	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,47	4,22	0,24	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,38	4,15	0,23	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,08	3,78	0,30	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,69	3,35	0,34	1					0,95	0,95
	23:00	3,31	2,91	0,41	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024	00:00	2,99	2,67	0,32	1					0,86	0,86
	01:00	2,80	2,54	0,27	1					0,68	0,67
	02:00	2,68	2,26	0,42	1					0,54	0,54
	03:00	2,64	2,22	0,42	1					0,51	0,51
	04:00	2,73	2,25	0,48	1					0,60	0,60
	05:00	2,77	2,30	0,48	1					0,63	0,63
	06:00	2,99	2,45	0,54	1					0,85	0,85
	07:00	3,19	2,63	0,56	1					0,95	0,95
	08:00	3,23	2,65	0,58	1					0,95	0,95
	09:00	3,20	2,43	0,77	1					0,94	0,94
	10:00	3,06	2,27	0,79	1					0,89	0,89
	11:00	2,96	2,23	0,73	1					0,83	0,83
	12:00	3,08	2,34	0,74	1					0,91	0,90
	13:00	3,16	2,48	0,68	1					0,94	0,94
	14:00	3,25	2,47	0,77	1					0,95	0,95
	15:00	3,11	2,41	0,70	1					0,93	0,93
	16:00	3,11	2,41	0,70	1					0,94	0,94
	17:00	3,47	2,71	0,77	1					0,95	0,95
	18:00	4,16	3,42	0,74	1					0,95	0,95
	19:00	4,37	3,76	0,61	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,26	3,62	0,65	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,97	3,33	0,64	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,62	2,94	0,68	1					0,95	0,95
	23:00	3,34	2,63	0,72	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Σ Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024	00:00	2,99	2,23	0,77	1					0,86	0,86
	01:00	2,83	2,18	0,65	1					0,71	0,70
	02:00	2,68	2,14	0,53	1					0,55	0,55
	03:00	2,64	2,14	0,50	1					0,51	0,52
	04:00	2,65	2,14	0,52	1					0,52	0,52
	05:00	2,73	2,14	0,58	1					0,58	0,59
	06:00	3,01	2,14	0,86	1					0,87	0,87
	07:00	3,16	2,22	0,94	1					0,94	0,94
	08:00	3,02	2,97	0,05	1	1				0,07	0,02
	09:00	2,69	2,49	0,20	1	1				0,20	0,21
	10:00	2,54	2,14	0,40		1				0,40	0,40
	11:00	2,53	2,14	0,39		1				0,39	0,39
	12:00	2,57	2,14	0,44		1				0,44	0,44
	13:00	2,69	2,36	0,33	1					0,33	0,33
	14:00	2,66	2,14	0,52	1					0,53	0,53
	15:00	2,76	2,14	0,62	1					0,62	0,62
	16:00	3,17	2,28	0,88	1					0,93	0,93
	17:00	3,47	2,57	0,90	1					0,95	0,95
	18:00	4,13	3,20	0,93	1					0,95	0,95
	19:00	4,35	3,43	0,93	1					0,95	0,95
	20:00	4,20	3,27	0,93	1					0,95	0,95
	21:00	3,93	2,99	0,94	1					0,95	0,95
	22:00	3,59	2,65	0,94	1					0,95	0,95
	23:00	3,25	2,31	0,94	1					0,95	0,95

Επιπλέον ένταξη G2 08:00-09:30 λόγω πλύσης υπερπληρωτών της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024				
α ρ χ η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	IP.HZ (x)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024	00:00	2,98	2,14	0,83	1					0,85	0,85
	01:00	2,81	2,14	0,67	1					0,68	0,68
	02:00	2,68	2,14	0,54	1					0,55	0,55
	03:00	2,67	2,13	0,54	1					0,55	0,54
	04:00	2,69	2,14	0,54	1					0,55	0,54
	05:00	2,76	2,14	0,61	1					0,62	0,63
	06:00	3,02	2,15	0,87	1					0,88	0,88
	07:00	3,23	2,29	0,94	1					0,95	0,95
	08:00	3,34	2,40	0,94	1					0,95	0,95
	09:00	3,50	2,56	0,94	1					0,95	0,95
	10:00	3,50	2,56	0,94	1					0,95	0,95
	11:00	3,40	2,46	0,94	1					0,95	0,95
	12:00	3,51	2,57	0,94	1					0,95	0,95
	13:00	3,66	2,73	0,94	1					0,95	0,95
	14:00	3,71	2,77	0,94	1					0,95	0,95
	15:00	3,74	2,91	0,83	1					0,95	0,95
	16:00	3,87	3,01	0,85	1					0,95	0,95
	17:00	4,20	3,34	0,86	1					0,95	0,95
	18:00	4,56	3,64	0,92	1					0,95	0,95
	19:00	4,58	3,64	0,94	1					0,95	0,95
	20:00	4,34	3,40	0,93	1					0,95	0,95
	21:00	4,12	3,19	0,93	1					0,95	0,95
	22:00	3,70	2,82	0,87	1					0,95	0,95
	23:00	3,43	2,96	0,47	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024				
α ρ χ η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	Ρ.ΗΖ (kW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024	00:00	3,10	2,49	0,61	1					0,92	0,92
	01:00	2,91	2,66	0,24	1					0,78	0,77
	02:00	2,79	2,65	0,14	1					0,67	0,67
	03:00	2,73	2,69	0,04	1					0,60	0,60
	04:00	2,75	2,39	0,35	1					0,62	0,62
	05:00	2,84	2,44	0,40	1					0,70	0,70
	06:00	3,05	2,79	0,26	1					0,91	0,92
	07:00	3,08	2,66	0,42	1					0,93	0,93
	08:00	2,96	2,69	0,27	1					0,84	0,84
	09:00	2,75	2,62	0,13	1					0,63	0,63
	10:00	2,66	2,57	0,09	1					0,52	0,53
	11:00	2,57	2,33	0,25	1					0,44	0,43
	12:00	2,66	2,30	0,36	1					0,52	0,53
	13:00	2,89	2,42	0,47	1					0,75	0,75
	14:00	2,87	2,42	0,45	1					0,72	0,72
	15:00	2,88	2,19	0,69	1					0,72	0,73
	16:00	3,07	2,57	0,50	1					0,90	0,91
	17:00	3,43	2,87	0,56	1					0,95	0,95
	18:00	4,08	3,33	0,74	1					0,95	0,95
	19:00	4,30	3,43	0,88	1					0,95	0,95
	20:00	4,18	3,33	0,85	1					0,95	0,95
	21:00	3,97	3,11	0,86	1					0,95	0,95
	22:00	3,65	2,79	0,86	1					0,95	0,95
	23:00	3,37	2,47	0,90	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	Ρ.ΗΖ (x)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024	00:00	3,06	2,20	0,86	1					0,90	0,90
	01:00	2,86	2,13	0,73	1					0,74	0,74
	02:00	2,71	2,13	0,58	1					0,59	0,59
	03:00	2,67	2,14	0,53	1					0,54	0,53
	04:00	2,68	2,14	0,54	1					0,55	0,54
	05:00	2,73	2,16	0,56	1					0,59	0,59
	06:00	2,89	2,21	0,69	1					0,77	0,78
	07:00	3,03	2,41	0,62	1					0,89	0,89
	08:00	3,10	2,71	0,40	1					0,93	0,93
	09:00	3,18	2,87	0,30	1					0,88	0,92
	10:00	3,15	3,11	0,03	1	1				0,08	0,03
	11:00	3,00	2,70	0,30	1					0,52	0,56
	12:00	2,77	2,38	0,39	1					0,64	0,65
	13:00	2,73	2,37	0,36	1					0,60	0,60
	14:00	2,63	2,31	0,32	1					0,50	0,50
	15:00	2,77	2,50	0,28	1					0,64	0,64
	16:00	3,05	2,76	0,28	1					0,88	0,89
	17:00	3,34	3,07	0,27	1					0,95	0,95
	18:00	3,98	3,89	0,09	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,15	3,87	0,28	1				1	0,95	0,95
	20:00	3,99	3,70	0,29	1					0,95	0,95
	21:00	3,78	3,51	0,27	1					0,95	0,95
	22:00	3,49	3,22	0,27	1					0,95	0,95
	23:00	3,16	2,85	0,32	1					0,94	0,94

Επιπλέον ένταξη G2 10:00-11:00 λόγω πλύσης υπερπληρωτών της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024	00:00	2,88	2,65	0,23	1					0,76	0,76
	01:00	2,70	2,43	0,27	1					0,57	0,57
	02:00	2,62	2,27	0,35	1					0,48	0,48
	03:00	2,61	2,30	0,31	1					0,49	0,48
	04:00	2,65	2,38	0,27	1					0,52	0,52
	05:00	2,72	2,56	0,17	1					0,59	0,60
	06:00	2,98	2,89	0,10	1					0,84	0,85
	07:00	3,02	2,99	0,03	1					0,89	0,89
	08:00	2,74	2,71	0,04	1					0,62	0,62
	09:00	2,56	2,54	0,02	1					0,44	0,43
	10:00	2,57	2,57	0,00	1					0,44	0,45
	11:00	2,44	2,43	0,01	1					0,31	0,31
	12:00	2,49	2,45	0,04	1					0,36	0,36
	13:00	2,59	2,54	0,05	1					0,44	0,45
	14:00	2,59	2,56	0,03	1					0,47	0,46
	15:00	2,56	2,49	0,08	1					0,43	0,43
	16:00	2,77	2,72	0,04	1					0,63	0,63
	17:00	3,25	3,21	0,04	1					0,92	0,93
	18:00	3,92	3,84	0,08	1					0,95	0,95
	19:00	4,11	3,98	0,13	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,05	3,91	0,14	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,93	3,77	0,16	1					0,95	0,95
	22:00	3,53	3,28	0,25	1					0,95	0,95
	23:00	3,22	2,97	0,25	1					0,92	0,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024	00:00	2,96	2,72	0,24	1					0,83	0,83
	01:00	2,78	2,48	0,30	1					0,66	0,65
	02:00	2,69	2,40	0,28	1					0,56	0,56
	03:00	2,66	2,40	0,26	1					0,53	0,53
	04:00	2,66	2,40	0,27	1					0,53	0,53
	05:00	2,75	2,44	0,32	1					0,62	0,62
	06:00	3,03	2,63	0,41	1					0,87	0,87
	07:00	3,16	2,77	0,39	1					0,91	0,92
	08:00	3,14	2,80	0,34	1					0,93	0,93
	09:00	3,04	2,60	0,45	1					0,89	0,89
	10:00	2,83	2,48	0,35	1					0,69	0,70
	11:00	2,77	2,45	0,32	1					0,64	0,62
	12:00	2,79	2,46	0,33	1					0,65	0,65
	13:00	2,65	2,39	0,26	1					0,53	0,53
	14:00	2,81	2,62	0,18	1					0,67	0,68
	15:00	3,00	2,89	0,11	1					0,85	0,86
	16:00	3,25	3,16	0,09	1					0,95	0,95
	17:00	3,55	3,47	0,08	1					0,95	0,95
	18:00	4,19	4,11	0,08	1					0,95	0,95
	19:00	4,37	4,37	0,00	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,34	4,34	0,00	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,11	4,11	0,00	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,71	3,59	0,12	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,42	2,93	0,50	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	Ρ.ΗΖ (kW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024	00:00	3,09	2,21	0,88	1					0,92	0,91
	01:00	2,90	2,13	0,77	1					0,78	0,78
	02:00	2,77	2,14	0,63	1					0,64	0,63
	03:00	2,71	2,14	0,57	1					0,58	0,58
	04:00	2,75	2,14	0,62	1					0,62	0,62
	05:00	2,88	2,19	0,69	1					0,74	0,74
	06:00	3,10	2,41	0,68	1					0,93	0,93
	07:00	3,18	2,24	0,93	1					0,95	0,95
	08:00	3,05	2,15	0,90	1					0,91	0,91
	09:00	2,80	2,13	0,67	1					0,68	0,68
	10:00	2,73	2,58	0,15	1	1				0,16	0,14
	11:00	2,54	2,33	0,21	1					0,21	0,23
	12:00	2,38	2,14	0,25	1					0,25	0,25
	13:00	2,60	2,14	0,46	1					0,46	0,47
	14:00	2,82	2,14	0,68	1					0,69	0,68
	15:00	2,86	2,14	0,72	1					0,73	0,72
	16:00	3,26	2,39	0,87	1					0,93	0,93
	17:00	3,66	2,75	0,91	1					0,95	0,95
	18:00	4,20	3,30	0,90	1					0,95	0,95
	19:00	4,44	3,60	0,84	1					0,95	0,95
	20:00	4,26	3,45	0,81	1					0,95	0,95
	21:00	4,01	3,25	0,76	1					0,95	0,95
	22:00	3,68	2,91	0,76	1					0,95	0,95
	23:00	3,34	2,63	0,71	1					0,95	0,95

Η ένταξη της μονάδας G2 στις 10:00 οφείλεται σε πλήση υπερπληρωτών της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024	00:00	3,03	2,22	0,81	1					0,89	0,89
	01:00	2,82	2,15	0,66	1					0,70	0,69
	02:00	2,68	2,14	0,54	1					0,55	0,55
	03:00	2,61	2,14	0,47	1					0,47	0,47
	04:00	2,70	2,14	0,56	1					0,56	0,56
	05:00	2,81	2,15	0,66	1					0,67	0,67
	06:00	2,97	2,36	0,61	1					0,84	0,84
	07:00	2,98	2,40	0,57	1					0,85	0,84
	08:00	3,00	2,47	0,53	1					0,86	0,86
	09:00	2,73	2,28	0,45	1					0,61	0,61
	10:00	2,51	2,18	0,33	1					0,38	0,38
	11:00	2,40	2,18	0,22	1					0,28	0,28
	12:00	2,42	2,18	0,24	1					0,29	0,28
	13:00	2,72	2,34	0,38	1					0,58	0,60
	14:00	2,57	2,23	0,35	1					0,46	0,45
	15:00	2,54	2,25	0,29	1					0,41	0,41
	16:00	2,76	2,42	0,34	1					0,63	0,63
	17:00	3,13	2,72	0,42	1					0,92	0,92
	18:00	3,70	3,51	0,19	1					0,95	0,95
	19:00	3,98	3,80	0,18	1					0,95	0,95
	20:00	3,92	3,86	0,05	1					0,95	0,95
	21:00	3,73	3,69	0,05	1					0,95	0,95
	22:00	3,54	3,51	0,03	1					0,95	0,95
	23:00	3,22	3,21	0,01	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024	00:00	2,93	2,93	0,00	1					0,80	0,79
	01:00	2,77	2,77	0,00	1					0,64	0,64
	02:00	2,68	2,68	0,00	1					0,55	0,55
	03:00	2,62	2,59	0,03	1					0,49	0,49
	04:00	2,65	2,39	0,26	1					0,52	0,52
	05:00	2,72	2,14	0,57	1					0,58	0,58
	06:00	2,95	2,16	0,79	1					0,81	0,82
	07:00	3,02	2,17	0,85	1					0,89	0,89
	08:00	2,78	2,14	0,64	1					0,65	0,65
	09:00	2,72	2,15	0,57	1					0,58	0,58
	10:00	2,87	2,16	0,71	1					0,73	0,72
	11:00	2,62	2,13	0,49	1					0,50	0,50
	12:00	2,82	2,24	0,58	1					0,61	0,62
	13:00	3,58	2,79	0,79	1					0,95	0,95
	14:00	3,08	2,26	0,82	1					0,87	0,87
	15:00	2,90	2,14	0,76	1					0,77	0,77
	16:00	3,14	2,35	0,79	1					0,93	0,93
	17:00	3,53	2,64	0,89	1					0,95	0,95
	18:00	4,08	3,16	0,93	1					0,95	0,95
	19:00	4,30	3,45	0,85	1					0,95	0,95
	20:00	4,21	3,55	0,66	1					0,95	0,95
	21:00	4,00	3,40	0,59	1					0,95	0,95
	22:00	3,67	3,02	0,65	1					0,95	0,95
	23:00	3,37	2,54	0,83	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024	00:00	3,07	2,21	0,86	1					0,90	0,90
	01:00	2,89	2,14	0,75	1					0,77	0,77
	02:00	2,77	2,13	0,63	1					0,64	0,64
	03:00	2,68	2,16	0,51	1					0,55	0,55
	04:00	2,72	2,24	0,48	1					0,59	0,59
	05:00	2,87	2,45	0,42	1					0,73	0,74
	06:00	3,02	2,58	0,44	1					0,88	0,88
	07:00	3,01	2,47	0,54	1					0,87	0,87
	08:00	2,95	2,80	0,15	1	1				0,22	0,17
	09:00	2,78	2,55	0,23	1					0,24	0,27
	10:00	2,56	2,13	0,43	1					0,44	0,45
	11:00	2,41	2,14	0,27	1					0,28	0,28
	12:00	2,49	2,14	0,35	1					0,35	0,36
	13:00	2,56	2,13	0,43	1					0,43	0,43
	14:00	2,60	2,13	0,47	1					0,47	0,47
	15:00	2,74	2,15	0,59	1					0,58	0,59
	16:00	3,05	2,18	0,87	1					0,88	0,88
	17:00	3,52	2,59	0,94	1					0,95	0,95
	18:00	4,34	3,41	0,92	1					0,95	0,95
	19:00	4,49	3,55	0,94	1					0,95	0,95
	20:00	4,32	3,38	0,94	1					0,95	0,95
	21:00	4,14	3,20	0,94	1					0,95	0,95
	22:00	3,81	2,87	0,94	1					0,95	0,95
	23:00	3,44	2,50	0,94	1					0,95	0,95

Μεταξύ 08:00 και 09:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Δύο ΦΟΡ.ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024	00:00	3,09	2,23	0,87	1					0,94	0,94
	01:00	2,92	2,16	0,77	1					0,80	0,80
	02:00	2,81	2,17	0,64	1					0,69	0,68
	03:00	2,72	2,14	0,58	1					0,59	0,59
	04:00	2,73	2,19	0,54	1					0,60	0,60
	05:00	2,82	2,20	0,62	1					0,68	0,68
	06:00	2,95	2,14	0,81	1					0,81	0,82
	07:00	2,97	2,14	0,83	1					0,84	0,83
	08:00	2,91	2,14	0,78	1					0,79	0,79
	09:00	2,77	2,13	0,63	1					0,64	0,64
	10:00	2,66	2,14	0,52	1					0,53	0,53
	11:00	2,57	2,14	0,43	1					0,44	0,44
	12:00	2,58	2,14	0,44	1					0,44	0,44
	13:00	2,51	2,13	0,38	1					0,39	0,38
	14:00	2,33	2,13	0,20	1					0,21	0,21
	15:00	2,46	2,14	0,32	1					0,32	0,32
	16:00	2,76	2,14	0,62	1					0,62	0,62
	17:00	3,29	2,37	0,92	1					0,93	0,93
	18:00	3,99	3,30	0,69	1					0,95	0,95
	19:00	4,30	3,64	0,66	1					0,95	0,95
	20:00	4,15	3,51	0,64	1					0,95	0,95
	21:00	3,93	3,74	0,19	1					0,95	0,95
	22:00	3,72	3,63	0,09	1					0,95	0,95
	23:00	3,44	3,40	0,03	1					0,95	0,95

Δύο ΦΟΡ.ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024	00:00	3,18	3,17	0,01	1					0,95	0,94
	01:00	2,95	2,95	0,00	1					0,82	0,81
	02:00	2,83	2,83	0,00	1					0,70	0,69
	03:00	2,79	2,79	0,00	1					0,66	0,65
	04:00	2,83	2,83	0,00	1					0,69	0,70
	05:00	2,89	2,89	0,00	1					0,75	0,75
	06:00	3,12	3,12	0,00	1					0,94	0,94
	07:00	3,05	3,05	0,00	1					0,88	0,87
	08:00	2,86	2,86	0,00	1					0,73	0,73
	09:00	2,68	2,64	0,05	1					0,55	0,55
	10:00	2,51	2,40	0,10	1					0,38	0,38
	11:00	2,51	2,36	0,15	1					0,39	0,39
	12:00	2,54	2,39	0,15	1					0,41	0,41
	13:00	2,58	2,33	0,25	1					0,44	0,45
	14:00	2,60	2,33	0,27	1					0,46	0,46
	15:00	2,62	2,23	0,39	1					0,49	0,49
	16:00	2,97	2,53	0,44	1					0,82	0,83
	17:00	3,42	3,04	0,38	1					0,95	0,95
	18:00	4,04	3,52	0,53	1					0,95	0,95
	19:00	4,35	3,76	0,59	1					0,95	0,95
	20:00	4,27	3,75	0,51	1					0,95	0,95
	21:00	4,09	3,45	0,64	1					0,95	0,95
	22:00	3,72	3,05	0,67	1					0,95	0,95
	23:00	3,37	2,77	0,61	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024	00:00	2,99	2,31	0,68	1					0,85	0,85
	01:00	2,76	2,17	0,59	1					0,63	0,63
	02:00	2,68	2,14	0,54	1					0,55	0,55
	03:00	2,62	2,14	0,48	1					0,49	0,49
	04:00	2,65	2,14	0,51	1					0,52	0,52
	05:00	2,77	2,15	0,61	1					0,62	0,63
	06:00	2,96	2,15	0,81	1					0,82	0,83
	07:00	3,18	2,58	0,60	1					0,63	0,58
	08:00	3,17	3,17	0,00	1	1				0,00	0,00
	09:00	2,94	2,26	0,67	1					0,68	0,73
	10:00	2,82	2,18	0,64	1					0,67	0,67
	11:00	2,81	2,23	0,58	1					0,61	0,62
	12:00	3,10	2,34	0,76	1					0,90	0,90
	13:00	3,23	2,49	0,74	1					0,92	0,95
	14:00	3,30	2,56	0,74	1					0,94	0,95
	15:00	3,46	3,10	0,36	1					0,94	0,94
	16:00	3,41	2,78	0,62	1					0,95	0,95
	17:00	3,80	3,30	0,49	1					0,95	0,95
	18:00	4,30	3,89	0,41	1					0,95	0,95
	19:00	4,43	3,91	0,52	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,33	3,98	0,35	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,05	3,84	0,21	1					0,95	0,95
	22:00	3,67	3,50	0,17	1					0,95	0,95
	23:00	3,39	3,23	0,16	1					0,92	0,92

Ένταξη της μονάδας G2 μεταξύ 08:00-09:00 λόγω πλύσης υπερπληρωτών της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024	00:00	3,02	2,95	0,08	1					0,88	0,87
	01:00	2,81	2,76	0,06	1					0,68	0,68
	02:00	2,69	2,57	0,12	1					0,56	0,56
	03:00	2,61	2,52	0,09	1					0,48	0,48
	04:00	2,67	2,60	0,07	1					0,53	0,53
	05:00	2,74	2,71	0,04	1					0,61	0,61
	06:00	2,95	2,91	0,04	1					0,81	0,81
	07:00	2,98	2,95	0,03	1					0,85	0,84
	08:00	2,75	2,65	0,10	1					0,62	0,62
	09:00	2,52	2,43	0,09	1					0,40	0,40
	10:00	2,52	2,38	0,14	1					0,39	0,38
	11:00	2,39	2,19	0,20	1					0,26	0,26
	12:00	2,43	2,17	0,26	1					0,29	0,30
	13:00	2,43	2,15	0,28	1					0,30	0,30
	14:00	2,52	2,16	0,36	1					0,39	0,38
	15:00	2,48	2,15	0,33	1					0,35	0,35
	16:00	2,86	2,37	0,49	1					0,72	0,73
	17:00	3,23	2,88	0,35	1					0,92	0,92
	18:00	3,84	3,48	0,36	1					0,95	0,95
	19:00	4,10	3,74	0,36	1					0,95	0,95
	20:00	4,07	3,60	0,47	1					0,95	0,95
	21:00	3,84	3,27	0,57	1					0,95	0,95
	22:00	3,53	2,96	0,57	1					0,95	0,95
	23:00	3,24	2,62	0,63	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024	00:00	2,92	2,26	0,66	1					0,80	0,79
	01:00	2,73	2,17	0,57	1					0,61	0,60
	02:00	2,63	2,15	0,48	1					0,49	0,50
	03:00	2,59	2,21	0,38	1					0,46	0,46
	04:00	2,63	2,15	0,48	1					0,50	0,50
	05:00	2,72	2,20	0,52	1					0,58	0,59
	06:00	2,90	2,41	0,49	1					0,76	0,76
	07:00	3,02	2,51	0,50	1					0,88	0,89
	08:00	2,91	2,47	0,44	1					0,77	0,77
	09:00	2,77	2,36	0,41	1					0,64	0,64
	10:00	2,58	2,18	0,40	1					0,46	0,45
	11:00	2,52	2,21	0,30	1					0,37	0,38
	12:00	2,55	2,25	0,31	1					0,42	0,43
	13:00	2,69	2,27	0,42	1					0,56	0,55
	14:00	2,72	2,33	0,38	1					0,60	0,59
	15:00	2,72	2,37	0,35	1					0,58	0,59
	16:00	3,06	2,72	0,34	1					0,89	0,90
	17:00	3,37	3,09	0,28	1					0,95	0,95
	18:00	3,93	3,70	0,23	1					0,95	0,95
	19:00	4,17	3,90	0,26	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,04	3,67	0,37	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,84	3,48	0,36	1					0,95	0,95
	22:00	3,59	3,28	0,31	1					0,95	0,95
	23:00	3,31	3,03	0,28	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024	00:00	3,06	2,71	0,36	1					0,90	0,90
	01:00	2,79	2,52	0,27	1					0,67	0,66
	02:00	2,69	2,37	0,32	1					0,56	0,57
	03:00	2,65	2,22	0,43	1					0,52	0,52
	04:00	2,70	2,39	0,31	1					0,57	0,57
	05:00	2,72	2,33	0,39	1					0,59	0,59
	06:00	2,85	2,50	0,34	1					0,71	0,71
	07:00	2,92	2,76	0,16	1					0,44	0,39
	08:00	2,74	2,66	0,08	1	1				0,15	0,17
	09:00	2,43	2,25	0,18		1				0,31	0,30
	10:00	2,40	2,18	0,22		1				0,27	0,27
	11:00	2,48	2,22	0,27		1				0,36	0,36
	12:00	2,45	2,24	0,22		1				0,32	0,32
	13:00	2,45	2,22	0,23		1				0,32	0,32
	14:00	2,44	2,18	0,26		1				0,31	0,31
	15:00	2,57	2,30	0,26		1				0,43	0,43
	16:00	2,79	2,57	0,22		1				0,65	0,65
	17:00	3,14	3,00	0,14		1				0,93	0,93
	18:00	3,66	3,53	0,12		1				0,95	0,95
	19:00	4,07	3,92	0,15		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,04	3,91	0,12		1			1	0,95	0,95
	21:00	3,84	3,72	0,12		1				0,95	0,95
	22:00	3,49	3,39	0,10		1				0,95	0,95
	23:00	3,21	3,18	0,03		1				0,95	0,95

Η ένταξη της μονάδας G2 στις 07:30 οφείλεται σε πλήση υπερπληρωτών της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024	00:00	2,95	2,86	0,09		1				0,82	0,82
	01:00	2,77	2,71	0,06		1				0,64	0,64
	02:00	2,64	2,53	0,11		1				0,52	0,52
	03:00	2,64	2,45	0,19		1				0,51	0,50
	04:00	2,67	2,56	0,12		1				0,54	0,54
	05:00	2,73	2,66	0,07		1				0,59	0,59
	06:00	2,78	2,64	0,14		1				0,65	0,65
	07:00	2,82	2,68	0,15		1				0,69	0,69
	08:00	2,73	2,64	0,09		1				0,60	0,60
	09:00	2,57	2,44	0,13		1				0,45	0,45
	10:00	2,43	2,22	0,21		1				0,30	0,30
	11:00	2,38	2,22	0,16		1				0,25	0,24
	12:00	2,60	2,48	0,13		1				0,46	0,46
	13:00	2,68	2,56	0,11		1				0,55	0,55
	14:00	2,66	2,53	0,13		1				0,52	0,53
	15:00	2,94	2,75	0,19		1				0,81	0,81
	16:00	3,11	2,94	0,17		1				0,92	0,93
	17:00	3,30	3,20	0,10		1				0,95	0,95
	18:00	4,01	3,91	0,10		1				0,95	0,95
	19:00	4,28	4,16	0,12		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,11	4,01	0,10		1			1	0,95	0,95
	21:00	3,80	3,76	0,04		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,57	3,49	0,08		1				0,95	0,95
	23:00	3,26	3,12	0,14		1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024	00:00	2,90	2,77	0,13		1				0,78	0,77
	01:00	2,74	2,55	0,20		1				0,61	0,62
	02:00	2,70	2,32	0,37		1				0,57	0,57
	03:00	2,62	2,27	0,35		1				0,49	0,50
	04:00	2,60	2,34	0,27		1				0,48	0,47
	05:00	2,71	2,38	0,33		1				0,57	0,58
	06:00	2,84	2,55	0,29		1				0,71	0,71
	07:00	2,94	2,76	0,18	1	1				0,38	0,35
	08:00	2,82	2,65	0,17	1	1				0,19	0,34
	09:00	2,65	2,20	0,45	1					0,51	0,51
	10:00	2,70	2,31	0,40	1					0,45	0,46
	11:00	2,60	2,19	0,41		1				0,46	0,46
	12:00	2,57	2,15	0,42		1				0,44	0,44
	13:00	2,57	2,14	0,43		1				0,44	0,44
	14:00	2,51	2,14	0,37		1				0,37	0,37
	15:00	2,69	2,17	0,51		1				0,56	0,57
	16:00	2,82	2,18	0,64		1				0,69	0,69
	17:00	3,15	2,26	0,89		1				0,93	0,93
	18:00	3,74	2,82	0,92		1				0,95	0,95
	19:00	4,09	3,20	0,89		1				0,95	0,95
	20:00	3,93	3,12	0,81		1				0,95	0,95
	21:00	3,74	2,98	0,75		1				0,95	0,95
	22:00	3,56	2,78	0,78		1				0,95	0,95
	23:00	3,33	2,57	0,76		1				0,95	0,95

Η ένταξη της G1 στο διάστημα 07:00 – 09:00 οφείλεται στην πλήση υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024	00:00	3,02	2,29	0,73		1				0,88	0,88
	01:00	2,79	2,19	0,60		1				0,66	0,66
	02:00	2,71	2,19	0,52		1				0,58	0,58
	03:00	2,68	2,15	0,53		1				0,55	0,54
	04:00	2,69	2,13	0,56		1				0,56	0,56
	05:00	2,66	2,14	0,52		1				0,53	0,53
	06:00	2,74	2,13	0,61		1				0,61	0,61
	07:00	2,77	2,13	0,64		1				0,64	0,64
	08:00	2,79	2,13	0,65		1				0,66	0,66
	09:00	2,76	2,14	0,63		1				0,63	0,63
	10:00	2,69	2,13	0,56		1				0,57	0,57
	11:00	2,41	2,14	0,27		1				0,27	0,27
	12:00	2,41	2,13	0,28		1				0,29	0,28
	13:00	2,20	2,12	0,07		1				0,08	0,08
	14:00	2,07	2,07	0,00		1				0,00	0,00
	15:00	2,19	2,13	0,06		1				0,06	0,06
	16:00	2,51	2,13	0,38		1				0,38	0,38
	17:00	2,93	2,15	0,77		1				0,77	0,78
	18:00	3,51	2,57	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	3,89	2,94	0,94		1				0,95	0,95
	20:00	3,92	2,97	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	3,78	2,84	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,45	2,50	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	3,13	2,20	0,93		1				0,93	0,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024	00:00	2,88	2,14	0,74		1				0,75	0,75
	01:00	2,73	2,14	0,59		1				0,60	0,60
	02:00	2,62	2,13	0,49		1				0,50	0,50
	03:00	2,56	2,13	0,43		1				0,43	0,43
	04:00	2,62	2,13	0,49		1				0,49	0,49
	05:00	2,73	2,14	0,59		1				0,60	0,60
	06:00	2,90	2,14	0,76		1				0,77	0,77
	07:00	2,85	2,26	0,59		1				0,61	0,59
	08:00	2,84	2,20	0,64	1					0,71	0,71
	09:00	3,00	2,49	0,51		1				0,70	0,72
	10:00	2,95	2,28	0,68		1				0,79	0,79
	11:00	2,79	2,23	0,56		1				0,65	0,66
	12:00	3,27	2,69	0,58		1				0,90	0,91
	13:00	3,48	2,82	0,66		1				0,95	0,95
	14:00	3,13	2,25	0,88		1				0,92	0,92
	15:00	3,07	2,21	0,86		1				0,92	0,91
	16:00	3,16	2,23	0,93		1				0,95	0,95
	17:00	3,48	2,59	0,89		1				0,95	0,95
	18:00	4,18	3,94	0,25	1	1				0,32	0,25
	19:00	4,40	3,90	0,50	1	1				0,60	0,60
	20:00	4,22	3,52	0,70		1				0,95	0,95
	21:00	4,07	3,32	0,75		1				0,95	0,95
	22:00	3,67	2,96	0,71		1				0,95	0,95
	23:00	3,34	2,64	0,70		1				0,95	0,95

Η G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Σ Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024	00:00	3,00	2,30	0,70		1				0,87	0,87
	01:00	2,87	2,25	0,62		1				0,74	0,74
	02:00	2,79	2,19	0,61		1				0,66	0,66
	03:00	2,69	2,21	0,48		1				0,57	0,56
	04:00	2,76	2,34	0,42		1				0,63	0,63
	05:00	2,87	2,75	0,12		1				0,73	0,73
	06:00	3,05	2,97	0,08		1				0,90	0,91
	07:00	3,29	3,24	0,05	1	1				0,19	0,13
	08:00	3,36	3,19	0,18		1				0,60	0,65
	09:00	3,54	3,28	0,25		1				0,95	0,95
	10:00	3,38	3,26	0,12	1	1				0,40	0,38
	11:00	2,99	2,61	0,38		1				0,85	0,85
	12:00	3,09	2,51	0,57		1				0,86	0,86
	13:00	2,94	2,23	0,71		1				0,80	0,80
	14:00	2,80	2,13	0,67		1				0,68	0,67
	15:00	3,03	2,17	0,86		1				0,87	0,87
	16:00	3,21	2,27	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	3,69	2,74	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	4,18	3,23	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,44	3,50	0,94		1				0,95	0,95
	20:00	4,39	3,45	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	4,15	3,21	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,69	2,75	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	3,41	2,47	0,94		1				0,95	0,95

Η ένταξη της G1 στο διάστημα 07:00 – 08:00 οφείλεται σε πλύση υπερπληρωτών της G2, ενώ στο διάστημα 10:00 – 11:00 σε δοκιμές στις μονάδες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024	00:00	3,08	2,18	0,89		1				0,90	0,90
	01:00	2,85	2,14	0,72		1				0,73	0,73
	02:00	2,76	2,14	0,62		1				0,63	0,63
	03:00	2,73	2,13	0,60		1				0,60	0,60
	04:00	2,75	2,13	0,62		1				0,62	0,62
	05:00	2,81	2,14	0,67		1				0,67	0,68
	06:00	3,06	2,18	0,88		1				0,89	0,89
	07:00	3,16	2,50	0,66		1				0,67	0,52
	08:00	2,99	2,49	0,50	1					0,50	0,86
	09:00	2,72	2,58	0,14		1				0,15	0,02
	10:00	2,67	2,67	0,00	1	1				0,00	0,00
	11:00	2,53	2,28	0,25		1				0,25	0,25
	12:00	2,68	2,14	0,54		1				0,54	0,55
	13:00	2,69	2,14	0,55		1				0,56	0,56
	14:00	2,68	2,14	0,54		1				0,55	0,56
	15:00	2,80	2,14	0,66		1				0,66	0,67
	16:00	3,14	2,21	0,93		1				0,93	0,93
	17:00	3,55	2,61	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	4,24	3,30	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,71	3,77	0,94		1				0,95	0,95
	20:00	4,56	3,62	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	4,27	3,33	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,93	2,99	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	3,63	2,69	0,94		1				0,95	0,95

Η G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία προ συντηρήσεως.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024	00:00	3,15	2,22	0,94		1				0,94	0,94
	01:00	2,89	2,13	0,76		1				0,77	0,76
	02:00	2,87	2,13	0,74		1				0,74	0,75
	03:00	2,76	2,13	0,62		1				0,63	0,63
	04:00	2,77	2,15	0,62		1				0,64	0,64
	05:00	2,88	2,24	0,64		1				0,75	0,74
	06:00	3,00	2,33	0,67		1				0,87	0,87
	07:00	3,01	2,49	0,52		1				0,88	0,88
	08:00	2,73	2,38	0,36		1				0,61	0,61
	09:00	2,52	2,22	0,29		1				0,39	0,39
	10:00	2,36	2,19	0,17		1				0,23	0,23
	11:00	2,22	2,13	0,08		1				0,09	0,09
	12:00	2,47	2,21	0,26		1				0,33	0,34
	13:00	2,56	2,27	0,29		1				0,44	0,42
	14:00	2,62	2,27	0,35		1				0,49	0,49
	15:00	2,73	2,22	0,51		1				0,61	0,60
	16:00	3,02	2,35	0,67		1				0,86	0,86
	17:00	3,46	2,78	0,68		1				0,95	0,95
	18:00	4,00	3,36	0,63		1				0,95	0,95
	19:00	4,32	3,83	0,49		1				0,95	0,95
	20:00	4,20	3,56	0,64		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,08	3,41	0,68		1				0,95	0,95
	22:00	3,82	3,50	0,32		1				0,95	0,95
	23:00	3,44	3,41	0,03		1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024	00:00	3,06	3,04	0,02		1				0,90	0,90
	01:00	2,89	2,87	0,01		1				0,76	0,76
	02:00	2,80	2,79	0,01		1				0,76	0,67
	03:00	2,73	2,73	0,01		1				0,82	0,60
	04:00	2,72	2,65	0,07		1				0,78	0,58
	05:00	2,76	2,72	0,04		1				0,63	0,63
	06:00	2,93	2,93	0,00		1				0,79	0,79
	07:00	2,96	2,96	0,00		1				0,83	0,83
	08:00	2,81	2,80	0,01		1				0,68	0,68
	09:00	2,73	2,70	0,03		1			1	0,41	0,42
	10:00	2,68	2,67	0,01		1	1		2	0,02	0,07
	11:00	2,51	2,28	0,22		1				0,25	0,34
	12:00	2,46	2,15	0,31		1				0,32	0,33
	13:00	2,62	2,17	0,45		1				0,48	0,48
	14:00	2,69	2,21	0,48		1				0,56	0,56
	15:00	3,01	2,54	0,47		1				0,84	0,84
	16:00	3,17	2,83	0,34		1				0,94	0,94
	17:00	3,59	3,12	0,47		1				0,95	0,95
	18:00	4,21	3,73	0,48		1				0,95	0,95
	19:00	4,43	3,95	0,48		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,35	3,80	0,55		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,17	3,72	0,44		1				0,95	0,95
	22:00	3,82	3,42	0,40		1				0,95	0,95
	23:00	3,48	3,06	0,42		1				0,95	0,95

Η ένταξη της G6 και φορητών Η/Ζ στις 10:00 οφείλεται σε πλήση υπερπληρωτών της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 24 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Μαρτίου 2024	00:00	3,13	2,86	0,27		1				0,93	0,92
	01:00	2,93	2,72	0,21		1				0,80	0,80
	02:00	2,83	2,63	0,20		1				0,71	0,71
	03:00	2,75	2,56	0,20		1				0,63	0,63
	04:00	2,73	2,53	0,21		1				0,60	0,60
	05:00	2,85	2,62	0,23		1				0,71	0,71
	06:00	2,96	2,66	0,31		1				0,83	0,83
	07:00	2,88	2,40	0,49		1				0,76	0,76
	08:00	2,61	2,28	0,34		1				0,49	0,49
	09:00	2,40	2,14	0,26		1				0,28	0,27
	10:00	2,35	2,13	0,22		1				0,22	0,22
	11:00	2,38	2,14	0,25		1				0,25	0,26
	12:00	2,47	2,15	0,32		1				0,33	0,34
	13:00	2,50	2,15	0,34		1				0,37	0,37
	14:00	2,62	2,16	0,46		1				0,48	0,48
	15:00	2,67	2,16	0,51		1				0,53	0,54
	16:00	2,89	2,35	0,54		1				0,75	0,75
	17:00	3,39	2,91	0,48		1				0,95	0,95
	18:00	4,02	3,59	0,43		1				0,95	0,95
	19:00	4,36	3,97	0,39		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,29	3,87	0,42		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,00	3,56	0,44		1				0,95	0,95
	22:00	3,73	3,23	0,50		1				0,95	0,95
	23:00	3,45	3,27	0,18		1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024	00:00	3,06	2,95	0,11		1				0,90	0,90
	01:00	2,79	2,68	0,10		1				0,67	0,66
	02:00	2,69	2,49	0,19		1				0,56	0,56
	03:00	2,68	2,50	0,18		1				0,55	0,54
	04:00	2,68	2,59	0,09		1				0,55	0,55
	05:00	2,68	2,50	0,19		1				0,55	0,55
	06:00	2,81	2,61	0,20		1				0,67	0,68
	07:00	3,00	2,91	0,09		1				0,86	0,86
	08:00	3,05	3,04	0,01		1				0,87	0,86
	09:00	2,75	2,75	0,00		1				0,63	0,63
	10:00	2,27	2,25	0,02		1				0,16	0,16
	11:00	2,05	2,05	0,00		1				0,00	0,00
	12:00	2,10	2,07	0,02		1				0,03	0,02
	13:00	2,17	2,13	0,04		1				0,04	0,05
	14:00	2,22	2,14	0,08		1				0,08	0,09
	15:00	2,32	2,14	0,18		1				0,18	0,19
	16:00	2,65	2,16	0,49		1				0,51	0,52
	17:00	3,07	2,44	0,62		1				0,90	0,90
	18:00	3,55	3,33	0,22		1				0,95	0,95
	19:00	3,87	3,82	0,05		1				0,95	0,95
	20:00	3,81	3,81	0,00		1				0,95	0,95
	21:00	3,62	3,47	0,15		1				0,95	0,95
	22:00	3,36	3,34	0,03		1				0,95	0,95
	23:00	3,06	3,04	0,02		1				0,89	0,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024	00:00	2,86	2,78	0,08		1				0,74	0,74
	01:00	2,73	2,40	0,33		1				0,61	0,60
	02:00	2,66	2,14	0,52		1				0,54	0,53
	03:00	2,61	2,13	0,48		1				0,48	0,48
	04:00	2,56	2,14	0,42		1				0,42	0,42
	05:00	2,65	2,14	0,51		1				0,51	0,52
	06:00	2,85	2,28	0,57		1				0,72	0,72
	07:00	3,02	2,81	0,21		1				0,87	0,87
	08:00	2,81	2,68	0,13		1				0,68	0,69
	09:00	2,67	2,66	0,01		1			2	0,12	0,21
	10:00	2,44	2,42	0,02		1				0,20	0,24
	11:00	2,39	2,38	0,00		1				0,25	0,26
	12:00	2,50	2,50	0,00		1				0,36	0,37
	13:00	2,53	2,52	0,01		1				0,40	0,39
	14:00	2,53	2,37	0,16		1				0,40	0,40
	15:00	2,61	2,49	0,12		1				0,47	0,48
	16:00	2,98	2,82	0,16		1				0,81	0,81
	17:00	3,25	3,20	0,05		1				0,94	0,95
	18:00	3,79	3,74	0,04		1				0,95	0,95
	19:00	4,02	3,94	0,08		1			1	0,95	0,95
	20:00	3,89	3,89	0,00		1			1	0,95	0,95
	21:00	3,64	3,60	0,03		1				0,95	0,95
	22:00	3,28	3,19	0,08		1				0,94	0,94
	23:00	3,00	2,98	0,02		1				0,87	0,87

Στο διάστημα 09:00 έως 10:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024	00:00	2,80	2,69	0,11		1				0,68	0,68
	01:00	2,62	2,59	0,03		1				0,49	0,50
	02:00	2,52	2,51	0,01		1				0,40	0,39
	03:00	2,47	2,23	0,24		1				0,34	0,34
	04:00	2,50	2,13	0,37		1				0,37	0,37
	05:00	2,51	2,14	0,37		1				0,38	0,38
	06:00	2,70	2,63	0,07		1				0,56	0,56
	07:00	2,77	2,74	0,02		1				0,64	0,64
	08:00	2,58	2,36	0,23		1				0,46	0,46
	09:00	2,33	2,14	0,19		1				0,21	0,20
	10:00	2,22	2,14	0,08		1				0,08	0,08
	11:00	2,15	2,13	0,03		1				0,04	0,03
	12:00	2,25	2,14	0,10		1				0,11	0,11
	13:00	2,37	2,14	0,23		1				0,23	0,23
	14:00	2,32	2,13	0,18		1				0,20	0,20
	15:00	2,35	2,14	0,21		1				0,22	0,22
	16:00	2,65	2,20	0,44		1				0,51	0,52
	17:00	2,93	2,33	0,59		1				0,77	0,78
	18:00	3,43	2,75	0,68		1				0,93	0,95
	19:00	3,76	2,83	0,93		1				0,95	0,95
	20:00	3,71	2,77	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	3,43	2,49	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,14	2,21	0,93		1				0,94	0,94
	23:00	2,92	2,13	0,78		1				0,80	0,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	Ρ.ΗΖ (x)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024	00:00	2,68	2,13	0,55		1				0,56	0,55
	01:00	2,52	2,14	0,38		1				0,39	0,38
	02:00	2,44	2,14	0,30		1				0,30	0,30
	03:00	2,40	2,13	0,27		1				0,28	0,28
	04:00	2,43	2,14	0,29		1				0,30	0,30
	05:00	2,49	2,14	0,35		1				0,35	0,36
	06:00	2,67	2,14	0,53		1				0,53	0,54
	07:00	2,83	2,15	0,68		1				0,69	0,69
	08:00	2,94	2,15	0,79		1				0,80	0,81
	09:00	2,74	2,15	0,59		1				0,61	0,60
	10:00	2,67	2,18	0,49		1				0,53	0,55
	11:00	2,86	2,16	0,69		1				0,69	0,71
	12:00	2,97	2,14	0,83		1				0,60	0,81
	13:00	3,18	2,26	0,92		1				0,90	0,93
	14:00	3,27	2,36	0,91		1				0,88	0,95
	15:00	3,27	2,51	0,75		1				0,82	0,95
	16:00	3,43	2,93	0,50		1				0,91	0,95
	17:00	3,48	3,03	0,45		1				0,95	0,95
	18:00	3,96	3,52	0,45		1				0,95	0,95
	19:00	4,10	4,00	0,10		1			1	0,95	0,95
	20:00	3,94	3,81	0,12		1				0,95	0,95
	21:00	3,59	3,12	0,47		1				0,95	0,95
	22:00	3,32	2,76	0,56		1				0,91	0,95
	23:00	3,01	2,42	0,58		1				0,88	0,88

Στο διάστημα 10:00 με 16:30 το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Α Ρ Α Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	Ρ.ΗΖ (x)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024	00:00	2,77	2,22	0,56		1				0,65	0,65
	01:00	2,66	2,34	0,32		1				0,50	0,52
	02:00	2,59	2,43	0,15		1				0,45	0,45
	03:00	2,50	2,44	0,06		1				0,38	0,38
	04:00	2,52	2,48	0,03		1				0,39	0,39
	05:00	2,61	2,59	0,02		1				0,47	0,48
	06:00	2,72	2,67	0,05		1				0,58	0,59
	07:00	2,99	2,92	0,07		1				0,84	0,86
	08:00	3,01	2,91	0,10		1				0,82	0,86
	09:00	2,60	2,55	0,05		1				0,49	0,48
	10:00	2,54	2,53	0,01		1	1		2	0,08	0,09
	11:00	2,31	2,28	0,03		1			1	0,10	0,10
	12:00	2,34	2,31	0,02		1				0,21	0,21
	13:00	2,45	2,42	0,03		1				0,30	0,31
	14:00	2,54	2,50	0,04		1				0,39	0,41
	15:00	2,54	2,50	0,04		1				0,40	0,41
	16:00	2,75	2,65	0,10		1				0,60	0,62
	17:00	3,06	2,94	0,11		1				0,69	0,95
	18:00	3,43	3,30	0,13		1				0,87	0,95
	19:00	3,80	3,61	0,19		1				0,84	0,95
	20:00	3,75	3,58	0,17		1				0,77	0,87
	21:00	3,49	3,42	0,07		1				0,95	0,00
	22:00	3,24	3,16	0,08		1				0,81	0,95
	23:00	3,00	2,88	0,12		1				0,87	0,87

Η ένταξη της G6 και φορητών Η/Ζ στο διάστημα 10:00 – 12:00 οφείλεται σε πλύση των υπερπληρωτών της μονάδας G2. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	Ρ.ΗΖ (x)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024	00:00	2,74	2,65	0,09		1				0,63	0,62
	01:00	2,62	2,52	0,10		1				0,51	0,49
	02:00	2,54	2,53	0,01		1				0,40	0,41
	03:00	2,50	2,48	0,01		1				0,37	0,37
	04:00	2,50	2,50	0,00		1				0,37	0,37
	05:00	2,56	2,52	0,05		1				0,43	0,44
	06:00	2,64	2,58	0,06		1				0,49	0,51
	07:00	2,67	2,66	0,02		1				0,50	0,54
	08:00	2,63	2,59	0,04		1				0,49	0,49
	09:00	2,62	2,62	0,00		1				0,47	0,47
	10:00	2,47	2,47	0,00		1				0,34	0,33
	11:00	2,41	2,41	0,00		1				0,29	0,28
	12:00	2,45	2,45	0,00		1				0,32	0,32
	13:00	2,55	2,54	0,01		1				0,42	0,42
	14:00	2,44	2,44	0,00		1				0,31	0,31
	15:00	2,46	2,46	0,00		1				0,32	0,33
	16:00	2,70	2,70	0,00		1				0,54	0,55
	17:00	2,96	2,96	0,00		1				0,66	0,80
	18:00	3,34	3,34	0,01		1				0,84	0,95
	19:00	3,62	3,58	0,04		1				0,94	0,95
	20:00	3,60	3,58	0,02		1				0,85	0,95
	21:00	3,40	3,40	0,00		1				0,71	0,94
	22:00	3,10	3,10	0,00		1				0,60	0,90
	23:00	2,86	2,86	0,00		1				0,62	0,74

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024	00:00	2,68	2,68	0,00		1				0,53	0,55
	01:00	2,57	2,57	0,00		1				0,44	0,44
	02:00	2,53	2,53	0,00		1				0,00	0,00
	03:00	2,50	2,50	0,00		1				0,00	0,00
	04:00	2,47	2,47	0,00		1				0,34	0,35
	05:00	2,52	2,52	0,00		1				0,38	0,39
	06:00	2,62	2,62	0,00		1				0,48	0,49
	07:00	2,62	2,62	0,00		1				0,48	0,49
	08:00	2,63	2,63	0,00		1				0,50	0,49
	09:00	2,55	2,55	0,00		1				0,41	0,40
	10:00	2,38	2,38	0,00		1				0,25	0,26
	11:00	2,39	2,39	0,00		1				0,24	0,25
	12:00	2,49	2,49	0,00		1				0,35	0,35
	13:00	2,51	2,51	0,00		1				0,38	0,38
	14:00	2,32	2,31	0,01		1				0,21	0,19
	15:00	2,20	2,20	0,00		1				0,24	0,07
	16:00	2,28	2,28	0,00		1				0,22	0,13
	17:00	2,54	2,54	0,00		1				0,41	0,40
	18:00	2,91	2,91	0,00		1				0,72	0,76
	19:00	3,23	3,23	0,00		1				0,73	0,95
	20:00	3,52	3,52	0,00		1				0,78	0,95
	21:00	3,33	3,33	0,00		1				0,79	0,94
	22:00	3,05	3,05	0,00		1				0,79	0,90
	23:00	2,89	2,89	0,00		1				0,67	0,75

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	Ρ.ΗΖ (Χ)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024	00:00	2,66	2,66	0,00		1				0,51	0,53
	01:00	2,52	2,52	0,00		1				0,40	0,39
	02:00	2,41	2,41	0,00		1				0,27	0,27
	03:00	2,40	2,40	0,00		1				0,27	0,27
	04:00	2,37	2,37	0,00		1				0,24	0,24
	05:00	2,46	2,43	0,03		1				0,33	0,33
	06:00	2,59	2,53	0,06		1				0,45	0,45
	07:00	2,65	2,59	0,06		1				0,52	0,52
	08:00	2,66	2,61	0,05		1				0,52	0,53
	09:00	2,61	2,15	0,00		1			2	0,18	0,31
	10:00	2,53	1,61	0,00			1		3	0,00	0,45
	11:00	2,40	1,94	0,00		1			1	0,09	0,08
	12:00	2,34	2,33	0,01		1				0,21	0,21
	13:00	2,34	2,32	0,01		1				0,21	0,20
	14:00	2,22	2,15	0,07		1				0,09	0,09
	15:00	2,24	2,17	0,07		1				0,12	0,11
	16:00	2,33	2,24	0,08		1				0,19	0,20
	17:00	2,61	2,49	0,12		1				0,45	0,47
	18:00	2,92	2,77	0,15		1				0,72	0,78
	19:00	3,27	3,07	0,20		1				0,87	0,95
	20:00	3,61	3,50	0,11		1				0,95	0,95
	21:00	3,38	3,30	0,08		1				0,95	0,95
	22:00	3,04	2,88	0,16		1				0,89	0,89
	23:00	2,78	2,65	0,13		1				0,66	0,66

Ένταξη φορητών Η/Ζ στις 09:00 λόγω πλύσης υπερπληρωτών μονάδας G2. Απένταξη της μονάδας G2 μεταξύ 09:45-10:45 για εργασίες συντήρησης. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 2 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	Ρ.ΗΖ (kW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Απριλίου 2024	00:00	2,56	2,44	0,11		1				0,43	0,44
	01:00	2,43	2,30	0,13		1				0,31	0,30
	02:00	2,36	2,21	0,15		1				0,23	0,23
	03:00	2,33	2,19	0,13		1				0,19	0,19
	04:00	2,32	2,17	0,15		1				0,19	0,19
	05:00	2,46	2,18	0,28		1				0,32	0,32
	06:00	2,69	2,34	0,36		1				0,53	0,56
	07:00	2,70	2,41	0,28		1				0,55	0,57
	08:00	2,66	2,40	0,27		1				0,53	0,53
	09:00	2,50	2,31	0,19		1				0,38	0,37
	10:00	2,36	2,24	0,12		1				0,25	0,23
	11:00	2,32	2,15	0,17		1				0,18	0,18
	12:00	2,33	2,15	0,18		1				0,20	0,20
	13:00	2,32	2,15	0,17		1				0,19	0,19
	14:00	2,37	2,14	0,23		1				0,24	0,23
	15:00	2,31	2,14	0,17		1				0,18	0,18
	16:00	2,35	2,14	0,21		1				0,22	0,22
	17:00	2,60	2,17	0,43		1				0,46	0,46
	18:00	1,07	0,86	0,21						-	0,00
	19:00	3,41	2,97	0,44		1				0,88	0,85
	20:00	3,54	2,87	0,67		1				0,95	0,95
	21:00	3,28	2,54	0,73		1				0,95	0,95
	22:00	2,93	2,41	0,52		1				0,80	0,80
	23:00	2,73	2,43	0,30		1				0,60	0,60

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Κατά το διάστημα από 18:20 έως 19:00 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω βλάβης στη μονάδα G2. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Ν Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	Ρ.ΗΖ (kW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024	00:00	2,50	2,26	0,24		1				0,38	0,37
	01:00	2,38	2,21	0,18		1				0,26	0,26
	02:00	2,28	2,18	0,10		1				0,15	0,15
	03:00	2,29	2,18	0,10		1				0,15	0,15
	04:00	2,29	2,13	0,15		1				0,15	0,15
	05:00	2,33	2,14	0,19		1				0,20	0,20
	06:00	2,48	2,19	0,29		1				0,34	0,34
	07:00	2,64	2,23	0,41		1				0,50	0,50
	08:00	2,70	2,25	0,45		1				0,56	0,57
	09:00	2,61	2,18	0,43		1				0,48	0,49
	10:00	2,48	2,14	0,34		1				0,35	0,35
	11:00	2,54	2,18	0,37		1				0,41	0,41
	12:00	2,48	2,22	0,26		1				0,34	0,34
	13:00	2,32	2,13	0,19		1				0,20	0,19
	14:00	2,23	2,12	0,11		1				0,12	0,10
	15:00	2,23	2,13	0,10		1				0,10	0,10
	16:00	2,33	2,15	0,18		1				0,19	0,20
	17:00	2,53	2,18	0,35		1				0,37	0,40
	18:00	2,89	2,40	0,49		1				0,72	0,75
	19:00	3,30	2,87	0,43		1				0,93	0,95
	20:00	3,58	3,31	0,26		1				0,95	0,95
	21:00	3,34	2,99	0,35		1				0,84	0,95
	22:00	3,04	2,74	0,30		1				0,79	0,88
	23:00	2,82	2,58	0,24		1				0,70	0,69

Το ΑΠ Έξω χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	Ρ.ΗΖ (kW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024	00:00	2,59	2,37	0,21		1				0,45	0,46
	01:00	2,46	2,24	0,22		1				0,33	0,33
	02:00	2,36	2,16	0,21		1				0,23	0,23
	03:00	2,35	2,19	0,16		1				0,22	0,22
	04:00	2,34	2,16	0,18		1				0,21	0,21
	05:00	2,45	2,16	0,29		1				0,31	0,32
	06:00	2,70	2,45	0,25		1				0,56	0,56
	07:00	2,82	2,45	0,37		1				0,66	0,69
	08:00	2,75	2,33	0,43		1				0,63	0,64
	09:00	2,62	2,36	0,26		1				0,37	0,47
	10:00	2,45	2,45	0,00		1			2	0,00	0,00
	11:00	2,20	2,08	0,12		1				0,13	0,15
	12:00	2,38	2,15	0,23		1				0,24	0,25
	13:00	2,41	2,16	0,25		1				0,28	0,28
	14:00	2,26	2,17	0,09		1				0,16	0,14
	15:00	2,15	2,11	0,04		1				0,04	0,04
	16:00	2,29	2,14	0,15		1				0,15	0,15
	17:00	2,57	2,27	0,30		1				0,43	0,44
	18:00	2,94	2,59	0,35		1				0,77	0,80
	19:00	3,37	3,15	0,23		1				0,67	0,95
	20:00	3,62	3,20	0,42		1				0,89	0,95
	21:00	3,38	2,89	0,49		1				0,95	0,95
	22:00	3,16	2,66	0,50		1				0,94	0,94
	23:00	2,85	2,44	0,41		1				0,73	0,72

Ενταξη φορητών Η/Ζ στις 10:00 λόγω πλύσης υπερπληρωτών μονάδας G2. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνία

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ρ Α Σ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	Ρ.ΗΖ (kW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024	00:00	2,60	2,22	0,38		1				0,47	0,47
	01:00	2,47	2,14	0,33		1				0,35	0,35
	02:00	2,39	2,13	0,26		1				0,26	0,26
	03:00	2,37	2,14	0,24		1				0,24	0,25
	04:00	2,39	2,14	0,25		1				0,26	0,26
	05:00	2,45	2,14	0,31		1				0,31	0,31
	06:00	2,63	2,14	0,49		1				0,49	0,50
	07:00	2,76	2,15	0,61		1				0,62	0,64
	08:00	2,73	2,15	0,58		1				0,60	0,60
	09:00	2,70	2,14	0,56		1				0,56	0,58
	10:00	2,57	2,13	0,44		1				0,45	0,45
	11:00	2,34	2,09	0,24		1				0,22	0,21
	12:00	2,33	2,15	0,18		1				0,18	0,00
	13:00	2,31	1,98	0,33		1				0,33	0,00
	14:00	2,31	2,13	0,18		1				0,18	0,00
	15:00	2,29	2,13	0,16		1				0,16	0,16
	16:00	2,37	2,14	0,23		1				0,22	0,23
	17:00	2,61	2,15	0,46		1				0,47	0,47
	18:00	2,93	2,22	0,71		1				0,76	0,79
	19:00	3,34	2,61	0,74		1				0,88	0,95
	20:00	3,55	2,86	0,69		1				0,83	0,95
	21:00	3,38	2,56	0,82		1				0,95	0,95
	22:00	3,08	2,24	0,84		1				0,92	0,92
	23:00	2,94	2,21	0,73		1				0,79	0,81

Πρόβλημα επικοινωνίας με ΗΣ 13:00-14:00 λόγω αλλαγής UPS στον ΑΣΠ. Το ΑΠ 'Εξω Χιόνι παρουσιάζει προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 6 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	Ρ.ΗΖ (x)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Απριλίου 2024	00:00	2,67	2,16	0,51		1				0,54	0,55
	01:00	2,54	2,16	0,38		1				0,42	0,41
	02:00	2,42	2,14	0,28		1				0,29	0,29
	03:00	2,48	2,15	0,33		1				0,36	0,35
	04:00	2,45	2,13	0,32		1				0,33	0,32
	05:00	2,50	2,14	0,36		1				0,37	0,36
	06:00	2,65	2,13	0,51		1				0,51	0,52
	07:00	2,64	2,15	0,50		1				0,50	0,52
	08:00	2,68	2,15	0,53		1				0,54	0,55
	09:00	2,57	2,14	0,43		1				0,43	0,44
	10:00	2,48	2,13	0,34		1				0,35	0,34
	11:00	2,38	2,13	0,25		1				0,25	0,25
	12:00	2,47	2,14	0,33		1				0,32	0,34
	13:00	2,39	2,12	0,26		1				0,26	0,26
	14:00	2,34	2,14	0,20		1				0,22	0,21
	15:00	2,31	2,14	0,18		1				0,18	0,18
	16:00	2,44	2,14	0,30		1				0,30	0,31
	17:00	2,66	2,14	0,52		1				0,52	0,52
	18:00	2,96	2,15	0,81		1				0,81	0,82
	19:00	3,31	2,44	0,87		1				0,89	0,95
	20:00	3,69	2,86	0,83		1				0,92	0,95
	21:00	3,41	2,47	0,95		1				0,97	0,95
	22:00	3,15	2,21	0,93		1				0,94	0,94
	23:00	2,91	2,14	0,78		1				0,79	0,79

Το ΑΠ Έξω Χίονι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'ολη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 7 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	Ρ.ΗΖ (x)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Απριλίου 2024	00:00	2,68	2,22	0,46		1				0,56	0,56
	01:00	2,56	2,15	0,42		1				0,43	0,43
	02:00	2,45	2,14	0,31		1				0,31	0,32
	03:00	2,39	2,16	0,24		1				0,26	0,26
	04:00	2,42	2,16	0,26		1				0,29	0,29
	05:00	2,47	2,14	0,33		1				0,33	0,33
	06:00	2,63	2,14	0,49		1				0,49	0,50
	07:00	2,68	2,14	0,54		1				0,54	0,55
	08:00	2,68	2,16	0,52		1				0,55	0,56
	09:00	2,45	2,26	0,19		1	1		1	0,19	0,27
	10:00	2,37	2,24	0,13		1	1		1	0,13	0,17
	11:00	2,82	2,33	0,49		1				0,59	0,67
	12:00	3,21	2,68	0,53		1				0,76	0,93
	13:00	3,26	3,00	0,26		1				0,77	0,95
	14:00	3,02	2,72	0,30		1				0,56	0,86
	15:00	2,94	2,37	0,56		1				0,72	0,80
	16:00	2,63	2,39	0,24		1				0,49	0,51
	17:00	2,74	2,34	0,41		1				0,54	0,61
	18:00	2,96	2,30	0,66		1				0,83	0,82
	19:00	3,28	2,61	0,67		1				0,77	0,95
	20:00	3,58	2,66	0,92		1				0,93	0,95
	21:00	3,41	2,47	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,15	2,21	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	2,92	2,13	0,79		1				0,80	0,80

Ενταξη μονάδας G6 και φορητών 09:30-10:30 λόγω πλύσης υπερπληρωτών μονάδας G2. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Π Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	Ρ.ΗΖ (kW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024	00:00	2,64	2,12	0,52		1				0,53	0,52
	01:00	2,53	2,12	0,41		1				0,42	0,40
	02:00	2,42	2,16	0,26		1				0,29	0,29
	03:00	2,41	2,17	0,25		1				0,28	0,28
	04:00	2,41	2,15	0,26		1				0,28	0,28
	05:00	2,43	2,20	0,23		1				0,30	0,30
	06:00	2,61	2,36	0,26		1				0,48	0,48
	07:00	2,84	2,31	0,53		1				0,66	0,69
	08:00	2,77	2,41	0,36		1				0,64	0,65
	09:00	2,62	2,28	0,34		1				0,48	0,47
	10:00	2,50	2,16	0,34		1				0,37	0,37
	11:00	2,37	2,13	0,24		1				0,25	0,25
	12:00	2,30	2,13	0,17		1				0,17	0,17
	13:00	2,37	2,14	0,24		1				0,24	0,23
	14:00	2,33	2,14	0,19		1				0,20	0,21
	15:00	2,33	2,13	0,20		1				0,20	0,19
	16:00	2,39	2,13	0,25		1				0,25	0,25
	17:00	2,62	2,17	0,46		1				0,46	0,49
	18:00	2,90	2,35	0,55		1				0,61	0,76
	19:00	3,28	2,71	0,57		1				0,77	0,95
	20:00	3,61	3,18	0,43		1				0,93	0,95
	21:00	3,44	3,18	0,26		1				0,90	0,95
	22:00	3,11	3,09	0,02		1				0,93	0,93
	23:00	2,91	2,70	0,21		1				0,78	0,78

Το ΑΠ Έξω Χίονι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 9 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	Ρ.ΗΖ (x)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Απριλίου 2024	00:00	2,68	2,31	0,37		1				0,56	0,55
	01:00	2,54	2,46	0,08		1				0,44	0,42
	02:00	2,41	2,25	0,16		1				0,27	0,27
	03:00	2,40	2,27	0,13		1				0,27	0,27
	04:00	2,43	2,41	0,02		1				0,29	0,29
	05:00	2,51	2,41	0,10		1				0,37	0,38
	06:00	2,71	2,68	0,04		1				0,58	0,57
	07:00	2,84	2,74	0,10		1				0,70	0,71
	08:00	2,78	2,69	0,09		1				0,63	0,66
	09:00	2,60	2,58	0,03		1				0,47	0,47
	10:00	2,54	2,53	0,01		1				0,42	0,42
	11:00	2,46	2,37	0,09		1				0,32	0,33
	12:00	2,43	2,14	0,30		1				0,30	0,31
	13:00	2,38	2,14	0,25		1				0,24	0,25
	14:00	2,28	2,13	0,14		1				0,15	0,15
	15:00	2,24	2,15	0,09		1				0,11	0,11
	16:00	2,36	2,13	0,23		1				0,23	0,23
	17:00	2,62	2,14	0,48		1				0,48	0,48
	18:00	2,94	2,16	0,78		1				0,78	0,80
	19:00	3,34	2,68	0,65		1				0,59	0,95
	20:00	3,73	2,86	0,87		1				0,93	0,95
	21:00	3,44	2,62	0,82		1				0,82	0,95
	22:00	3,19	2,31	0,88		1				0,95	0,95
	23:00	2,90	2,13	0,77		1				0,78	0,78

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024	00:00	2,67	2,13	0,55		1				0,55	0,54
	01:00	2,58	2,18	0,40		1				0,48	0,45
	02:00	2,45	2,14	0,32		1				0,32	0,32
	03:00	2,43	2,14	0,30		1				0,30	0,30
	04:00	2,44	2,13	0,31		1				0,31	0,31
	05:00	2,51	2,14	0,37		1				0,38	0,38
	06:00	2,67	2,14	0,52		1				0,53	0,53
	07:00	2,82	2,26	0,56		1				0,59	0,68
	08:00	2,84	2,17	0,67		1				0,69	0,71
	09:00	2,70	2,44	0,26		1			1	0,27	0,34
	10:00	2,63	2,51	0,12		1			2	0,12	0,13
	11:00	2,44	2,13	0,31		1				0,31	0,31
	12:00	2,39	2,11	0,29		1				0,33	0,28
	13:00	2,32	2,10	0,22		1				0,25	0,19
	14:00	2,27	2,09	0,18		1				0,14	0,14
	15:00	2,25	2,15	0,10		1				0,12	0,12
	16:00	2,33	2,13	0,20		1				0,20	0,20
	17:00	2,54	2,14	0,40		1				0,40	0,41
	18:00	2,91	2,16	0,74		1				0,74	0,77
	19:00	3,24	2,31	0,93		1				0,94	0,95
	20:00	3,58	2,67	0,91		1				0,94	0,95
	21:00	3,44	2,55	0,89		1				0,94	0,95
	22:00	3,15	2,25	0,91		1				0,93	0,93
	23:00	2,85	2,15	0,70		1				0,73	0,73

Ένταξη φορητών 09:30-10:30 λόγω πλύσης υπερπληρωτών μονάδας G2. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024	00:00	2,59	2,14	0,45		1				0,46	0,46
	01:00	2,47	2,13	0,33		1				0,34	0,34
	02:00	2,40	2,13	0,27		1				0,27	0,27
	03:00	2,36	2,13	0,23		1				0,23	0,23
	04:00	2,36	2,14	0,23		1				0,23	0,23
	05:00	2,46	2,14	0,33		1				0,33	0,33
	06:00	2,68	2,16	0,52		1				0,54	0,54
	07:00	2,86	2,16	0,70		1				0,71	0,72
	08:00	2,85	2,18	0,67		1				0,70	0,72
	09:00	2,71	2,11	0,60		1				0,58	0,60
	10:00	2,46	2,14	0,32		1				0,33	0,33
	11:00	2,41	2,15	0,27		1				0,27	0,27
	12:00	2,43	2,13	0,30		1				0,30	0,30
	13:00	2,46	2,08	0,38		1				0,33	0,33
	14:00	2,35	2,14	0,21		1				0,22	0,21
	15:00	2,33	2,14	0,19		1				0,19	0,19
	16:00	2,48	2,13	0,35		1				0,34	0,35
	17:00	2,70	2,16	0,54		1				0,56	0,56
	18:00	2,94	2,26	0,68		1				0,73	0,80
	19:00	3,32	2,55	0,78		1				0,81	0,95
	20:00	3,57	2,82	0,75		1				0,95	0,95
	21:00	3,40	2,66	0,75		1				0,95	0,95
	22:00	3,20	2,43	0,77		1				0,95	0,95
	23:00	2,89	2,19	0,71		1				0,74	0,77

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024	00:00	2,72	2,13	0,58		1				0,60	0,59
	01:00	2,59	2,13	0,46		1				0,46	0,46
	02:00	2,47	2,14	0,33		1				0,34	0,34
	03:00	2,46	2,14	0,32		1				0,32	0,33
	04:00	2,47	2,13	0,34		1				0,34	0,34
	05:00	2,52	2,13	0,39		1				0,39	0,39
	06:00	2,69	2,17	0,52		1				0,56	0,56
	07:00	2,88	2,26	0,61		1				0,73	0,75
	08:00	2,84	2,28	0,57		1				0,72	0,72
	09:00	2,72	2,21	0,52		1				0,56	0,59
	10:00	2,74	2,30	0,44		1				0,61	0,60
	11:00	2,61	2,22	0,39		1				0,46	0,47
	12:00	2,68	2,17	0,51		1				0,54	0,54
	13:00	2,60	2,18	0,43		1				0,46	0,47
	14:00	2,60	2,16	0,44		1				0,46	0,46
	15:00	2,65	2,14	0,50		1				0,52	0,52
	16:00	2,48	2,14	0,33		1				0,34	0,34
	17:00	2,82	2,12	0,70		1				0,66	0,68
	18:00	3,17	2,32	0,85		1				0,83	0,94
	19:00	3,38	2,51	0,87		1				0,93	0,95
	20:00	3,72	2,89	0,84		1				0,93	0,95
	21:00	3,51	2,66	0,85		1				0,95	0,95
	22:00	3,19	2,40	0,78		1				0,92	0,92
	23:00	2,91	2,17	0,75		1				0,79	0,79

Το ΑΠ Έξω Χιόνι κατά τη διάρκεια της ημέρας βρισκόταν σε πρόβλημα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 13 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Απριλίου 2024	00:00	2,72	2,14	0,57		1				0,57	0,59
	01:00	2,62	2,14	0,48		1				0,48	0,49
	02:00	2,53	2,14	0,40		1				0,40	0,40
	03:00	2,52	2,14	0,38		1				0,39	0,39
	04:00	2,50	2,12	0,38		1				0,37	0,37
	05:00	2,57	2,14	0,43		1				0,43	0,43
	06:00	2,67	2,14	0,53		1				0,53	0,54
	07:00	2,76	2,14	0,62		1				0,62	0,62
	08:00	2,85	2,17	0,69		1				0,68	0,72
	09:00	2,92	2,58	0,35		1			1	0,33	0,46
	10:00	2,77	2,72	0,04		1	1		1	0,06	0,09
	11:00	2,53	2,12	0,41		1				0,37	0,37
	12:00	2,55	2,15	0,40		1				0,39	0,41
	13:00	2,61	2,09	0,52		1				0,47	0,48
	14:00	2,49	2,12	0,36		1				0,36	0,36
	15:00	2,44	2,14	0,30		1				0,31	0,31
	16:00	2,47	2,12	0,36		1				0,33	0,34
	17:00	2,70	2,10	0,60		1				0,56	0,57
	18:00	3,01	2,16	0,85		1				0,84	0,86
	19:00	3,30	2,47	0,83		1				0,85	0,94
	20:00	3,70	2,88	0,81		1				0,80	0,95
	21:00	3,47	2,73	0,75		1				0,89	0,95
	22:00	3,16	2,48	0,68		1				0,83	0,95
	23:00	2,89	2,31	0,58		1				0,71	0,75

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 09:30 με 10:45, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 14 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Απριλίου 2024	00:00	2,69	2,15	0,54		1				0,56	0,56
	01:00	2,57	2,13	0,44		1				0,44	0,44
	02:00	2,49	2,13	0,36		1				0,37	0,36
	03:00	2,48	2,15	0,33		1				0,35	0,35
	04:00	2,47	2,13	0,34		1				0,33	0,34
	05:00	2,53	2,14	0,39		1				0,39	0,39
	06:00	2,63	2,16	0,46		1				0,50	0,49
	07:00	2,65	2,34	0,31		1				0,51	0,52
	08:00	2,68	2,43	0,25		1				0,55	0,56
	09:00	2,58	2,21	0,37		1				0,45	0,45
	10:00	2,52	2,14	0,37		1				0,39	0,39
	11:00	2,44	2,15	0,30		1				0,31	0,32
	12:00	2,45	2,14	0,31		1				0,32	0,32
	13:00	2,43	2,14	0,29		1				0,29	0,30
	14:00	2,26	2,13	0,13		1				0,14	0,12
	15:00	2,19	2,14	0,05		1				0,07	0,06
	16:00	2,27	2,13	0,14		1				0,14	0,14
	17:00	2,53	2,14	0,39		1				0,39	0,39
	18:00	2,90	2,14	0,75		1				0,75	0,76
	19:00	3,19	2,32	0,87		1				0,89	0,94
	20:00	3,48	2,54	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	3,36	2,42	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,04	2,19	0,85		1				0,89	0,88
	23:00	2,83	2,18	0,65		1				0,69	0,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024	00:00	2,65	2,16	0,49		1				0,51	0,52
	01:00	2,56	2,15	0,41		1				0,43	0,43
	02:00	2,46	2,21	0,24		1				0,33	0,33
	03:00	2,41	2,15	0,26		1				0,28	0,27
	04:00	2,44	2,13	0,30		1				0,30	0,30
	05:00	2,53	2,26	0,27		1				0,40	0,40
	06:00	2,66	2,36	0,30		1				0,52	0,53
	07:00	2,79	2,47	0,32		1				0,65	0,66
	08:00	2,69	2,51	0,18		1				0,56	0,56
	09:00	2,65	2,45	0,20		1				0,49	0,51
	10:00	2,52	2,23	0,29		1				0,38	0,39
	11:00	2,47	2,27	0,21		1				0,33	0,33
	12:00	2,55	2,32	0,23		1				0,41	0,41
	13:00	2,55	2,31	0,24		1				0,41	0,42
	14:00	2,49	2,14	0,35		1				0,36	0,36
	15:00	2,50	2,14	0,36		1				0,37	0,36
	16:00	2,53	2,18	0,35		1				0,39	0,39
	17:00	2,76	2,42	0,34		1				0,61	0,61
	18:00	3,02	2,79	0,23		1				0,77	0,88
	19:00	3,33	3,00	0,33		1				0,90	0,95
	20:00	3,69	3,45	0,24		1				0,90	0,95
	21:00	3,51	3,30	0,20		1				0,93	0,95
	22:00	3,17	3,03	0,14		1				0,93	0,94
	23:00	2,92	2,89	0,03		1				0,79	0,79

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 16 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Απριλίου 2024	00:00	2,67	2,67	0,00		1				0,54	0,54
	01:00	2,58	2,58	0,00		1				0,45	0,45
	02:00	2,44	2,44	0,00		1				0,31	0,31
	03:00	2,44	2,44	0,00		1				0,31	0,31
	04:00	2,49	2,49	0,00		1				0,36	0,36
	05:00	2,56	2,56	0,00		1				0,42	0,43
	06:00	2,69	2,69	0,00		1				0,56	0,56
	07:00	2,83	2,83	0,00		1				0,67	0,70
	08:00	2,84	2,84	0,00		1				0,66	0,70
	09:00	2,80	2,80	0,00		1	1		1	0,49	0,43
	10:00	2,83	2,82	0,01		1	1		2	0,08	0,11
	11:00	2,59	2,46	0,14		1				0,45	0,46
	12:00	2,67	2,41	0,26		1				0,55	0,55
	13:00	2,77	2,41	0,36		1				0,62	0,65
	14:00	2,66	2,37	0,30		1				0,51	0,53
	15:00	2,68	2,52	0,17		1				0,54	0,56
	16:00	2,82	2,66	0,16		1				0,60	0,68
	17:00	3,17	2,92	0,25		1				0,87	0,95
	18:00	3,19	2,96	0,23		1				0,93	0,95
	19:00	3,33	2,94	0,39		1				0,81	0,95
	20:00	3,69	3,09	0,59		1				0,85	0,95
	21:00	3,55	3,10	0,46		1				0,95	0,95
	22:00	3,25	2,45	0,80		1				0,95	0,95
	23:00	2,99	2,45	0,54		1				0,82	0,85

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πλύση υπερπληρωτών στις μονάδες G2 και G6 στο διάστημα 09:00- 11:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024	00:00	2,75	2,25	0,51		1				0,64	0,63
	01:00	2,65	2,14	0,51		1				0,53	0,53
	02:00	2,49	2,13	0,36		1				0,36	0,36
	03:00	2,44	2,13	0,31		1				0,31	0,31
	04:00	2,50	2,14	0,37		1				0,37	0,37
	05:00	2,59	2,13	0,46		1				0,46	0,46
	06:00	2,71	2,12	0,58		1				0,56	0,58
	07:00	2,96	2,15	0,81		1				0,81	0,82
	08:00	2,91	2,14	0,77		1				0,72	0,77
	09:00	2,87	2,13	0,74		1				0,70	0,73
	10:00	2,81	2,18	0,63		1				0,62	0,67
	11:00	2,86	2,12	0,74		1				0,62	0,72
	12:00	2,94	2,18	0,76		1				0,68	0,79
	13:00	2,93	2,16	0,77		1				0,77	0,79
	14:00	2,79	2,18	0,61		1				0,62	0,65
	15:00	2,67	2,13	0,53		1				0,54	0,54
	16:00	2,76	2,14	0,62		1				0,62	0,62
	17:00	2,97	2,14	0,84		1				0,81	0,84
	18:00	3,26	2,64	0,62		1				0,92	0,94
	19:00	3,55	3,41	0,14		1				0,94	0,95
	20:00	3,81	3,68	0,13		1				0,89	0,95
	21:00	3,67	3,46	0,21		1				0,83	0,95
	22:00	3,29	2,73	0,56		1				0,64	0,95
	23:00	3,01	2,36	0,65		1				0,87	0,87

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Α Ρ Α Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024	00:00	2,82	2,24	0,58		1				0,70	0,70
	01:00	2,71	2,14	0,57		1				0,59	0,58
	02:00	2,62	2,13	0,49		1				0,50	0,50
	03:00	2,58	2,13	0,45		1				0,45	0,44
	04:00	2,58	2,14	0,44		1				0,45	0,45
	05:00	2,63	2,35	0,28		1				0,50	0,51
	06:00	2,84	2,54	0,30		1				0,68	0,71
	07:00	2,98	2,59	0,39		1				0,82	0,83
	08:00	2,97	2,49	0,48		1				0,81	0,83
	09:00	2,95	2,29	0,66		1				0,81	0,82
	10:00	2,72	2,25	0,47		1				0,58	0,55
	11:00	2,77	2,14	0,64		1				0,64	0,64
	12:00	2,68	2,28	0,41	1	1				0,47	0,36
	13:00	2,65	2,33	0,33	1	1				0,38	0,37
	14:00	2,57	2,24	0,33		1				0,42	0,44
	15:00	2,88	2,80	0,08	1	1				0,24	0,43
	16:00	2,90	2,90	0,00	1	1				0,00	0,00
	17:00	3,13	3,13	0,00	1	1				0,00	0,00
	18:00	3,37	3,37	0,00	1	1				0,00	0,00
	19:00	3,69	3,69	0,00	1	1				0,00	0,00
	20:00	4,06	4,06	0,00	1	1				0,00	0,00
	21:00	3,67	3,52	0,16		1				0,63	0,81
	22:00	3,29	3,13	0,16		1				0,78	0,95
	23:00	2,99	2,85	0,14		1				0,70	0,85

Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία κατόπιν συντήρησης. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024	00:00	2,82	2,71	0,10		1				0,69	0,69
	01:00	2,73	2,61	0,12		1				0,61	0,60
	02:00	2,65	2,51	0,14		1				0,51	0,52
	03:00	2,57	2,50	0,07		1				0,42	0,44
	04:00	2,61	2,58	0,04		1				0,47	0,48
	05:00	2,60	2,58	0,01		1				0,47	0,47
	06:00	2,78	2,77	0,01		1				0,65	0,65
	07:00	2,98	2,94	0,04		1				0,83	0,84
	08:00	3,04	3,01	0,04		1				0,81	0,90
	09:00	3,09	3,07	0,02	1	1				0,55	0,34
	10:00	3,02	3,02	0,00	1	1				0,20	0,29
	11:00	2,95	2,94	0,01		1				0,71	0,82
	12:00	2,84	2,81	0,03		1				0,69	0,70
	13:00	2,93	2,87	0,05		1				0,75	0,77
	14:00	3,07	2,94	0,13		1				0,83	0,85
	15:00	2,92	2,77	0,15		1				0,74	0,78
	16:00	3,09	3,01	0,08		1				0,61	0,90
	17:00	2,95	2,81	0,15		1				0,69	0,80
	18:00	3,26	3,09	0,17		1				0,84	0,93
	19:00	3,48	3,28	0,19		1				0,91	0,95
	20:00	3,88	3,36	0,52		1				0,94	0,95
	21:00	3,67	3,11	0,55		1				0,92	0,95
	22:00	3,38	2,46	0,92		1				0,95	0,95
	23:00	3,08	2,31	0,77		1				0,78	0,91

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ένταξη της μονάδας G1 οφείλεται σε διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 20 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Απριλίου 2024	00:00	2,90	2,18	0,71		1				0,71	0,76
	01:00	2,79	2,14	0,65		1				0,66	0,66
	02:00	2,73	2,14	0,59		1				0,60	0,60
	03:00	2,69	2,14	0,55		1				0,56	0,55
	04:00	2,66	2,16	0,49		1				0,51	0,52
	05:00	2,64	2,14	0,50		1				0,50	0,51
	06:00	2,77	2,16	0,60		1				0,63	0,63
	07:00	2,91	2,35	0,56		1				0,78	0,78
	08:00	2,95	2,45	0,51		1				0,72	0,81
	09:00	2,93	2,61	0,32		1				0,78	0,80
	10:00	2,86	2,32	0,54		1				0,72	0,72
	11:00	2,97	2,35	0,62		1				0,82	0,84
	12:00	2,89	2,24	0,65		1				0,73	0,74
	13:00	3,16	2,25	0,91		1				0,92	0,93
	14:00	2,85	2,14	0,71		1				0,72	0,71
	15:00	2,76	2,15	0,61		1				0,65	0,63
	16:00	2,75	2,17	0,58		1				0,58	0,60
	17:00	2,95	2,19	0,76		1				0,77	0,81
	18:00	3,25	2,38	0,87		1				0,87	0,94
	19:00	3,56	2,63	0,94		1				0,95	0,95
	20:00	3,86	2,92	0,93		1				0,95	0,95
	21:00	3,69	2,91	0,78		1				0,95	0,95
	22:00	3,37	2,80	0,58		1				0,95	0,95
	23:00	3,08	2,71	0,37		1				0,91	0,91

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 21 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Απριλίου 2024	00:00	2,82	2,59	0,24		1				0,70	0,70
	01:00	2,75	2,54	0,22		1				0,62	0,62
	02:00	2,69	2,53	0,16		1				0,57	0,56
	03:00	2,64	2,50	0,15		1				0,52	0,52
	04:00	2,61	2,38	0,23		1				0,48	0,48
	05:00	2,67	2,57	0,10		1				0,54	0,54
	06:00	2,72	2,66	0,06		1				0,60	0,60
	07:00	2,81	2,75	0,06		1				0,66	0,68
	08:00	2,88	2,87	0,01		1				0,72	0,75
	09:00	2,94	2,94	0,00		1				0,76	0,81
	10:00	2,87	2,84	0,03		1				0,67	0,75
	11:00	2,87	2,77	0,10		1				0,67	0,71
	12:00	3,03	2,77	0,26		1				0,72	0,84
	13:00	2,81	2,53	0,27		1				0,61	0,67
	14:00	2,61	2,41	0,20		1				0,48	0,48
	15:00	2,54	2,39	0,15		1				0,40	0,41
	16:00	2,59	2,47	0,12		1				0,46	0,46
	17:00	2,87	2,73	0,14		1				0,70	0,71
	18:00	3,21	3,05	0,16		1				0,91	0,91
	19:00	3,63	3,53	0,09		1				0,95	0,95
	20:00	3,85	3,74	0,11		1				0,91	0,95
	21:00	3,58	3,32	0,26		1				0,91	0,95
	22:00	3,26	2,90	0,36		1				0,91	0,90
	23:00	2,99	2,74	0,25		1				0,72	0,85

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024	00:00	2,85	2,77	0,09		1				0,73	0,73
	01:00	2,73	2,70	0,03		1				0,60	0,60
	02:00	2,64	2,63	0,01		1				0,52	0,51
	03:00	2,61	2,61	0,00		1				0,50	0,48
	04:00	2,60	2,56	0,04		1				0,47	0,46
	05:00	2,63	2,46	0,17		1				0,48	0,48
	06:00	2,88	2,56	0,32		1				0,75	0,75
	07:00	3,18	2,67	0,51		1				0,92	0,93
	08:00	3,34	2,76	0,58		1				0,95	0,95
	09:00	3,28	2,76	0,52		1				0,94	0,94
	10:00	3,25	3,00	0,24	1	1				0,39	0,33
	11:00	2,96	2,78	0,18	1	1				0,20	0,30
	12:00	2,86	2,28	0,57		1				0,59	0,63
	13:00	3,17	2,38	0,79		1				0,79	0,91
	14:00	2,91	2,15	0,76		1				0,78	0,78
	15:00	3,07	2,22	0,85		1				0,86	0,90
	16:00	2,92	2,17	0,74		1				0,75	0,78
	17:00	3,05	2,22	0,83		1				0,84	0,90
	18:00	3,38	2,45	0,93		1				0,95	0,95
	19:00	3,66	2,71	0,95		1				0,93	0,95
	20:00	4,07	3,17	0,90		1				0,88	0,95
	21:00	3,84	2,91	0,93		1				0,94	0,95
	22:00	3,48	2,54	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	3,15	2,22	0,93		1				0,95	0,94

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ένταξη της μονάδας G1 οφείλεται σε διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 23 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024	00:00	2,95	2,15	0,80		1				0,81	0,82
	01:00	2,83	2,15	0,68		1				0,67	0,70
	02:00	2,71	2,15	0,56		1				0,57	0,58
	03:00	2,63	2,14	0,48		1				0,49	0,50
	04:00	2,70	2,13	0,57		1				0,57	0,57
	05:00	2,73	2,15	0,58		1				0,59	0,59
	06:00	2,97	2,23	0,75		1				0,74	0,84
	07:00	3,18	2,26	0,92		1				0,93	0,94
	08:00	3,47	2,72	0,75		1				0,76	0,68
	09:00	3,60	3,33	0,27	1					0,27	0,33
	10:00	3,37	2,47	0,90	1					0,91	0,95
	11:00	3,63	2,79	0,84	1					0,95	0,95
	12:00	3,81	2,88	0,93	1					0,95	0,95
	13:00	3,79	2,86	0,93	1					0,95	0,95
	14:00	3,46	2,54	0,91	1					0,92	0,95
	15:00	3,48	2,63	0,86	1					0,85	0,95
	16:00	3,27	2,36	0,90	1					0,91	0,95
	17:00	3,35	2,43	0,92	1					0,95	0,95
	18:00	3,59	2,64	0,96	1					0,95	0,95
	19:00	3,98	3,14	0,85	1					0,85	0,95
	20:00	4,19	3,25	0,94	1					0,95	0,95
	21:00	3,92	2,99	0,93	1					0,95	0,95
	22:00	3,61	2,69	0,92	1					0,94	0,95
	23:00	3,22	2,31	0,91	1					0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024	00:00	3,02	2,15	0,86	1					0,88	0,87
	01:00	2,86	2,23	0,63	1					0,64	0,73
	02:00	2,74	2,20	0,54	1					0,55	0,62
	03:00	2,70	2,16	0,54	1					0,55	0,57
	04:00	2,75	2,21	0,54	1					0,54	0,63
	05:00	2,80	2,25	0,55	1					0,55	0,67
	06:00	3,00	2,33	0,67	1					0,74	0,86
	07:00	3,27	2,41	0,86	1					0,93	0,92
	08:00	3,32	2,55	0,90	1					0,95	0,95
	09:00	3,38	2,43	0,95	1					0,95	0,95
	10:00	3,35	2,79	0,56	1					0,65	0,95
	11:00	3,39	3,01	0,38	1					0,95	0,95
	12:00	3,40	3,26	0,14	1					0,95	0,95
	13:00	3,48	3,25	0,24	1					0,95	0,95
	14:00	3,47	3,11	0,36	1					0,95	0,95
	15:00	3,47	3,14	0,33	1					0,95	0,95
	16:00	3,43	3,20	0,23	1					0,95	0,95
	17:00	3,51	3,33	0,18	1					0,91	0,95
	18:00	3,73	3,22	0,51	1					0,77	0,95
	19:00	3,99	3,41	0,58	1					0,88	0,95
	20:00	4,27	3,63	0,65	1					0,95	0,95
	21:00	3,98	3,31	0,67	1					0,95	0,95
	22:00	3,67	2,98	0,70	1					0,91	0,95
	23:00	3,34	2,60	0,74	1					0,91	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατο

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024	00:00	3,13	2,44	0,69	1					0,90	0,94
	01:00	3,00	2,42	0,58	1					0,82	0,86
	02:00	2,88	2,30	0,58	1					0,73	0,76
	03:00	2,82	2,38	0,44	1					0,69	0,69
	04:00	2,86	2,66	0,20	1					0,73	0,73
	05:00	2,93	2,68	0,26	1					0,80	0,81
	06:00	3,14	2,80	0,34	1					0,93	0,94
	07:00	3,43	2,92	0,51	1					0,95	0,95
	08:00	3,67	3,04	0,63	1					0,95	0,95
	09:00	3,55	2,94	0,61	1					0,95	0,95
	10:00	3,59	3,12	0,47	1					0,77	0,95
	11:00	3,32	2,85	0,47	1					0,91	0,95
	12:00	3,62	3,08	0,54	1					0,83	0,95
	13:00	3,56	3,16	0,40	1					0,83	0,95
	14:00	3,50	2,92	0,57	1					0,95	0,95
	15:00	3,22	2,65	0,58	1					0,55	0,92
	16:00	3,26	2,53	0,73	1					0,83	0,93
	17:00	3,53	2,85	0,68	1					0,95	0,95
	18:00	3,63	3,04	0,59	1					0,95	0,95
	19:00	4,04	3,41	0,62	1					0,91	0,95
	20:00	4,49	3,78	0,71	1					0,81	0,95
	21:00	4,22	3,49	0,73	1					0,95	0,95
	22:00	3,85	3,17	0,68	1					0,83	0,95
	23:00	3,46	2,67	0,80	1					0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024	00:00	3,18	2,33	0,84	1					0,90	0,94
	01:00	3,00	2,15	0,85	1					0,86	0,86
	02:00	2,95	2,14	0,81	1					0,82	0,82
	03:00	2,89	2,14	0,75	1					0,77	0,77
	04:00	2,92	2,13	0,79	1					0,79	0,79
	05:00	3,03	2,18	0,85	1					0,85	0,89
	06:00	3,22	2,34	0,88	1					0,89	0,95
	07:00	3,43	2,49	0,94	1					0,95	0,95
	08:00	3,47	2,68	0,79	1					0,80	0,81
	09:00	3,38	3,37	0,00	1	1				0,01	0,00
	10:00	3,40	3,00	0,40	1					0,48	0,52
	11:00	3,22	2,32	0,89	1					0,95	0,95
	12:00	3,24	2,30	0,94	1					0,94	0,95
	13:00	3,16	2,34	0,82	1					0,81	0,95
	14:00	3,08	2,19	0,89	1					0,91	0,92
	15:00	3,10	2,18	0,92	1					0,92	0,94
	16:00	3,09	2,34	0,76	1					0,76	0,92
	17:00	3,34	2,40	0,94	1					0,97	0,95
	18:00	3,66	2,81	0,85	1					0,85	0,95
	19:00	4,04	3,11	0,93	1					0,95	0,95
	20:00	4,42	3,56	0,86	1					0,95	0,95
	21:00	4,22	3,32	0,90	1					0,95	0,95
	22:00	3,77	2,92	0,84	1					0,95	0,95
	23:00	3,39	2,50	0,89	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 08:50 με 10:25, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 27 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Απριλίου 2024	00:00	3,20	2,30	0,90	1					0,91	0,95
	01:00	3,02	2,22	0,80	1					0,85	0,89
	02:00	2,98	2,14	0,83	1					0,84	0,85
	03:00	2,92	2,14	0,78	1					0,79	0,79
	04:00	2,91	2,14	0,76	1					0,77	0,77
	05:00	3,01	2,16	0,86	1					0,86	0,87
	06:00	3,19	2,25	0,94	1					0,95	0,95
	07:00	3,32	2,41	0,91	1					0,91	0,95
	08:00	3,46	2,55	0,91	1					0,91	0,95
	09:00	3,38	2,44	0,94	1					0,95	0,95
	10:00	3,37	2,43	0,94	1					0,95	0,95
	11:00	3,26	2,31	0,94	1					0,95	0,95
	12:00	3,36	2,42	0,94	1					0,95	0,95
	13:00	3,41	2,49	0,93	1					0,95	0,95
	14:00	3,23	2,33	0,90	1					0,95	0,95
	15:00	3,17	2,35	0,83	1					0,93	0,93
	16:00	3,20	2,29	0,91	1					0,94	0,94
	17:00	3,40	2,65	0,76	1					0,80	0,95
	18:00	3,73	2,79	0,94	1					0,95	0,95
	19:00	4,10	3,16	0,94	1					0,95	0,95
	20:00	4,49	3,55	0,94	1					0,95	0,95
	21:00	4,31	3,41	0,90	1					0,91	0,95
	22:00	3,97	3,06	0,91	1					0,91	0,95
	23:00	3,56	2,70	0,86	1					0,86	0,95



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 28 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Απριλίου 2024	00:00	3,27	2,36	0,91	1					0,91	0,95
	01:00	3,14	2,23	0,91	1					0,91	0,95
	02:00	3,05	2,15	0,90	1					0,90	0,90
	03:00	2,98	2,14	0,84	1					0,85	0,85
	04:00	2,99	2,14	0,86	1					0,86	0,87
	05:00	3,11	2,18	0,92	1					0,93	0,93
	06:00	3,20	2,26	0,94	1					0,95	0,95
	07:00	3,50	2,60	0,91	1					0,91	0,95
	08:00	3,62	2,67	0,94	1					0,95	0,95
	09:00	3,45	2,65	0,80	1					0,80	0,95
	10:00	3,42	2,50	0,92	1					0,92	0,95
	11:00	3,42	2,50	0,93	1					0,94	0,95
	12:00	3,48	2,54	0,94	1					0,95	0,95
	13:00	3,50	2,55	0,95	1					0,95	0,95
	14:00	3,31	2,62	0,69	1					0,82	0,95
	15:00	3,17	2,43	0,74	1					0,75	0,90
	16:00	3,22	2,46	0,76	1					0,77	0,91
	17:00	3,55	2,66	0,89	1					0,88	0,95
	18:00	3,80	2,90	0,90	1					0,91	0,95
	19:00	4,09	3,16	0,93	1					0,95	0,95
	20:00	4,46	3,52	0,94	1					0,95	0,95
	21:00	4,25	3,30	0,95	1					0,95	0,95
	22:00	3,90	2,96	0,94	1					0,95	0,95
	23:00	3,50	2,59	0,91	1					0,91	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024	00:00	3,28	2,34	0,94	1					0,95	0,95
	01:00	3,17	2,23	0,94	1					0,95	0,95
	02:00	3,05	2,15	0,90	1					0,92	0,92
	03:00	3,00	2,17	0,83	1					0,83	0,86
	04:00	3,00	2,14	0,86	1					0,87	0,87
	05:00	3,09	2,17	0,92	1					0,92	0,92
	06:00	3,25	2,30	0,95	1					0,95	0,95
	07:00	3,49	2,77	0,72	1					0,73	0,95
	08:00	3,63	2,68	0,95	1					0,95	0,95
	09:00	3,65	2,71	0,94	1					0,97	0,95
	10:00	3,58	2,68	0,90	1					0,91	0,95
	11:00	3,56	2,64	0,92	1					0,93	0,95
	12:00	3,53	2,60	0,93	1					0,93	0,95
	13:00	3,54	2,59	0,95	1					0,95	0,95
	14:00	3,38	2,43	0,95	1					0,95	0,95
	15:00	3,36	2,59	0,77	1					0,76	0,95
	16:00	3,37	2,43	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	3,56	2,61	0,95	1					0,95	0,95
	18:00	3,87	2,93	0,94	1					0,95	0,95
	19:00	4,26	3,31	0,94	1					0,95	0,95
	20:00	4,64	3,74	0,90	1					0,91	0,95
	21:00	4,50	3,59	0,91	1					0,91	0,95
	22:00	4,01	3,10	0,91	1					0,91	0,95
	23:00	3,54	2,59	0,95	1					0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 30 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Απριλίου 2024	00:00	3,33	2,42	0,91	1					0,91	0,95
	01:00	3,22	2,28	0,94	1					0,95	0,95
	02:00	3,15	2,20	0,94	1					0,95	0,95
	03:00	3,04	2,18	0,86	1					0,86	0,90
	04:00	3,01	2,20	0,82	1					0,78	0,88
	05:00	3,21	2,28	0,93	1					0,92	0,95
	06:00	3,40	2,53	0,87	1					0,87	0,95
	07:00	3,63	2,81	0,83	1					0,79	0,95
	08:00	3,79	2,85	0,94	1					0,94	0,95
	09:00	3,83	3,73	0,10	1	1				0,11	0,00
	10:00	3,74	3,29	0,44	1					0,44	0,60
	11:00	3,64	2,75	0,90	1					0,91	0,95
	12:00	3,56	2,63	0,92	1					0,93	0,95
	13:00	3,62	2,69	0,92	1					0,93	0,95
	14:00	3,47	2,52	0,95	1					0,80	0,95
	15:00	3,39	2,45	0,94	1					0,95	0,95
	16:00	3,46	2,52	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	3,73	2,81	0,93	1					0,93	0,95
	18:00	4,05	3,21	0,83	1					0,84	0,95
	19:00	4,36	3,42	0,94	1					0,95	0,95
	20:00	4,79	3,88	0,91	1				1	0,91	0,95
	21:00	4,63	3,68	0,95	1					0,95	0,95
	22:00	4,19	3,26	0,94	1					0,95	0,95
	23:00	3,79	2,84	0,94	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 09:00 με 10:30, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της G1. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024	00:00	3,45	2,50	0,94	1					0,95	0,95
	01:00	3,22	2,28	0,94	1					0,95	0,95
	02:00	3,14	2,20	0,94	1					0,95	0,95
	03:00	3,09	2,17	0,93	1					0,94	0,94
	04:00	3,11	2,17	0,93	1					0,94	0,94
	05:00	3,27	2,32	0,94	1					0,95	0,95
	06:00	3,34	2,40	0,94	1					0,95	0,95
	07:00	3,68	2,74	0,94	1					0,95	0,95
	08:00	3,89	3,02	0,87	1					0,88	0,95
	09:00	4,04	3,13	0,91	1					0,91	0,95
	10:00	3,97	3,03	0,94	1					0,95	0,95
	11:00	3,83	2,89	0,94	1					0,95	0,95
	12:00	3,95	3,01	0,94	1					0,95	0,95
	13:00	3,97	3,03	0,94	1					0,95	0,95
	14:00	3,81	2,87	0,94	1					0,95	0,95
	15:00	3,84	2,90	0,94	1					0,95	0,95
	16:00	3,74	2,81	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	3,86	2,94	0,92	1					0,92	0,95
	18:00	4,13	3,19	0,94	1					0,94	0,95
	19:00	4,48	3,57	0,91	1					0,91	0,95
	20:00	4,87	3,96	0,91	1				1	0,91	0,95
	21:00	4,68	3,74	0,94	1					0,95	0,95
	22:00	4,27	3,37	0,90	1					0,90	0,95
	23:00	3,83	2,91	0,91	1					0,91	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024	00:00	3,51	2,56	0,94	1					0,95	0,95	
	01:00	3,36	2,41	0,94	1					0,95	0,95	
	02:00	3,23	2,29	0,94	1					0,95	0,95	
	03:00	3,14	2,21	0,93	1					0,95	0,95	
	04:00	3,16	2,22	0,94	1					0,94	0,95	
	05:00	3,29	2,37	0,92	1					0,92	0,95	
	06:00	3,50	2,55	0,95	1					0,95	0,95	
	07:00	3,86	2,92	0,95	1					0,95	0,95	
	08:00	4,06	3,15	0,91	1					0,91	0,95	
	09:00	4,11	3,19	0,92	1					0,91	0,95	
	10:00	4,08	3,17	0,91	1					0,91	0,95	
	11:00	4,04	3,09	0,94	1					0,95	0,95	
	12:00	4,00	3,14	0,86	1					0,86	0,95	
	13:00	4,12	3,21	0,91	1					0,89	0,95	
	14:00	3,82	2,94	0,89	1					0,90	0,95	
	15:00	3,66	2,74	0,92	1					0,95	0,95	
	16:00	3,70	2,88	0,82	1					0,89	0,95	
	17:00	3,97	3,19	0,78	1					0,92	0,95	
	18:00	4,19	3,37	0,81	1					0,95	0,95	
	19:00	4,51	3,74	0,77	1					0,95	0,95	
	20:00	4,78	4,09	0,70	1				1	0,95	0,95	
	21:00	4,63	3,93	0,70	1				1	0,95	0,95	
	22:00	4,35	3,66	0,69	1					0,95	0,95	
	23:00	3,96	3,22	0,74	1					0,95	0,95	

Το ΑΠ ΕΞ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024	00:00	3,68	2,98	0,70	1					0,95	0,95
	01:00	3,40	2,62	0,78	1					0,95	0,95
	02:00	3,31	2,53	0,78	1					0,88	0,95
	03:00	3,15	2,50	0,65	1					0,92	0,94
	04:00	3,16	2,22	0,94	1					0,95	0,95
	05:00	3,23	2,29	0,94	1					0,95	0,95
	06:00	3,39	2,51	0,89	1					0,91	0,95
	07:00	3,74	2,94	0,80	1					0,95	0,95
	08:00	4,06	3,69	0,36	1	1				0,45	0,34
	09:00	4,04	3,76	0,27	1	1				0,40	0,53
	10:00	4,02	3,49	0,53	1					0,77	0,95
	11:00	3,98	3,47	0,51	1					0,94	0,95
	12:00	3,83	3,14	0,69	1					0,95	0,95
	13:00	3,77	3,12	0,65	1					0,95	0,95
	14:00	3,61	3,01	0,60	1					0,95	0,95
	15:00	3,47	2,92	0,55	1					0,88	0,95
	16:00	3,53	3,02	0,51	1					0,93	0,95
	17:00	3,81	3,24	0,56	1					0,95	0,95
	18:00	4,21	3,61	0,60	1					0,91	0,95
	19:00	4,40	3,77	0,63	1					0,86	0,95
	20:00	4,51	3,69	0,82	1					0,87	0,95
	21:00	4,38	3,60	0,78	1					0,95	0,95
	22:00	4,22	3,31	0,91	1					0,91	0,95
	23:00	3,91	2,96	0,96	1					0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ένταξη της μονάδας G2 στο διάστημα 08:00 - 10:00 οφείλεται σε πλύση υπερπληρωτών στη μονάδα G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 4 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 4 Μαΐου 2024	00:00	3,62	2,68	0,95	1					0,95	0,95	
	01:00	3,45	2,51	0,94	1					0,95	0,95	
	02:00	3,33	2,38	0,94	1					0,95	0,95	
	03:00	3,26	2,32	0,94	1					0,95	0,95	
	04:00	3,22	2,27	0,94	1					0,95	0,95	
	05:00	3,37	2,43	0,94	1					0,95	0,95	
	06:00	3,53	2,60	0,93	1					0,95	0,95	
	07:00	3,94	3,00	0,94	1					0,95	0,95	
	08:00	4,11	3,15	0,95	1					0,95	0,95	
	09:00	4,10	3,23	0,88	1					0,88	0,95	
	10:00	4,17	3,28	0,89	1					0,90	0,95	
	11:00	4,07	3,37	0,69	1					0,69	0,95	
	12:00	4,08	3,13	0,94	1					0,95	0,95	
	13:00	4,08	3,33	0,74	1					0,75	0,95	
	14:00	4,03	3,30	0,73	1					0,73	0,95	
	15:00	4,08	3,14	0,94	1					0,94	0,95	
	16:00	4,18	3,27	0,91	1					0,90	0,95	
	17:00	4,47	3,53	0,94	1					0,95	0,95	
	18:00	4,80	3,91	0,88	1					0,88	0,95	
	19:00	5,15	4,21	0,93	1					1	0,95	0,95
	20:00	5,52	4,59	0,93	1					1	0,95	0,95
	21:00	5,22	4,28	0,94	1					1	0,95	0,95
	22:00	4,82	3,89	0,93	1						0,95	0,95
	23:00	4,22	3,28	0,94	1						0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 5 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Μαΐου 2024	00:00	3,97	3,06	0,90	1					0,90	0,95
	01:00	3,83	2,91	0,92	1					0,95	0,95
	02:00	3,60	2,76	0,84	1					0,95	0,95
	03:00	3,43	2,61	0,83	1					0,95	0,95
	04:00	3,40	2,72	0,68	1					0,95	0,95
	05:00	3,51	2,88	0,63	1					0,95	0,95
	06:00	3,67	3,14	0,53	1					0,95	0,95
	07:00	3,95	3,56	0,39	1					0,95	0,95
	08:00	4,06	3,51	0,55	1					0,95	0,95
	09:00	4,29	3,63	0,67	1					0,82	0,95
	10:00	4,42	3,50	0,92	1					0,94	0,95
	11:00	4,11	3,20	0,91	1					0,92	0,95
	12:00	3,74	2,88	0,86	1					0,85	0,95
	13:00	3,34	2,40	0,94	1					0,95	0,95
	14:00	2,94	2,17	0,77	1					0,77	0,81
	15:00	2,82	2,14	0,69	1					0,69	0,69
	16:00	2,89	2,17	0,73	1					0,73	0,75
	17:00	3,27	2,33	0,94	1					0,94	0,95
	18:00	3,67	2,77	0,91	1					0,91	0,95
	19:00	4,08	3,14	0,94	1					0,95	0,95
	20:00	4,50	3,60	0,90	1					0,90	0,95
	21:00	4,46	3,55	0,90	1					0,91	0,95
	22:00	4,18	3,24	0,94	1					0,95	0,95
	23:00	3,79	2,86	0,93	1					0,95	0,95

Το ΑΠ Έκω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024	00:00	3,51	2,64	0,86	1					0,95	0,95
	01:00	3,32	2,44	0,88	1					0,91	0,95
	02:00	3,21	2,27	0,94	1					0,95	0,95
	03:00	3,13	2,22	0,92	1					0,91	0,95
	04:00	3,09	2,15	0,93	1					0,94	0,94
	05:00	3,17	2,26	0,91	1					0,91	0,95
	06:00	3,22	2,28	0,94	1					0,95	0,95
	07:00	3,50	2,56	0,94	1					0,95	0,95
	08:00	3,70	2,75	0,94	1					0,94	0,65
	09:00	3,72	2,77	0,95	1	1				0,95	0,00
	10:00	3,58	2,67	0,91	1					0,91	0,87
	11:00	3,53	2,61	0,91	1					0,91	0,95
	12:00	3,57	2,62	0,94	1					0,95	0,95
	13:00	3,59	2,66	0,93	1					0,77	0,95
	14:00	3,46	2,53	0,93	1					0,94	0,95
	15:00	3,35	2,41	0,95	1					0,95	0,95
	16:00	3,36	2,41	0,95	1					0,95	0,95
	17:00	3,58	2,63	0,94	1					0,95	0,95
	18:00	3,96	3,05	0,90	1					0,91	0,95
	19:00	4,30	3,44	0,86	1					0,95	0,95
	20:00	4,79	3,88	0,91	1					0,91	0,95
	21:00	4,62	3,68	0,93	1					0,95	0,95
	22:00	4,25	3,44	0,81	1					0,82	0,95
	23:00	3,88	3,05	0,82	1					0,91	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 08:30 με 10:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών στη μονάδα G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 7 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Μαΐου 2024	00:00	3,60	2,81	0,79	1					0,92	0,95
	01:00	3,33	2,43	0,90	1					0,91	0,95
	02:00	3,24	2,29	0,95	1					0,95	0,95
	03:00	3,16	2,25	0,90	1					0,91	0,95
	04:00	3,15	2,21	0,94	1					0,95	0,95
	05:00	3,27	2,33	0,94	1					0,95	0,95
	06:00	3,40	2,50	0,91	1					0,91	0,95
	07:00	3,76	2,85	0,91	1					0,95	0,95
	08:00	3,84	2,96	0,88	1					0,95	0,95
	09:00	3,78	2,95	0,83	1					0,95	0,95
	10:00	3,76	3,00	0,76	1					0,88	0,95
	11:00	3,67	3,00	0,67	1					0,95	0,95
	12:00	3,57	3,05	0,53	1					0,95	0,95
	13:00	3,57	3,01	0,56	1					0,80	0,95
	14:00	3,45	2,87	0,58	1					0,85	0,95
	15:00	3,43	2,82	0,60	1					0,95	0,95
	16:00	3,49	3,05	0,44	1					0,85	0,95
	17:00	3,62	3,25	0,37	1					0,95	0,95
	18:00	3,94	3,58	0,37	1					0,95	0,95
	19:00	4,35	4,14	0,21	1					0,95	0,95
	20:00	4,72	4,53	0,19	1				1	0,70	0,95
	21:00	4,60	4,40	0,21	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,17	3,95	0,22	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,70	3,53	0,16	1					0,95	0,95



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024	00:00	3,51	3,28	0,23	1					0,95	0,95	
	01:00	3,33	3,12	0,21	1					0,95	0,95	
	02:00	3,25	3,03	0,22	1					0,88	0,95	
	03:00	3,15	2,92	0,23	1					0,95	0,95	
	04:00	3,13	2,99	0,14	1					0,95	0,95	
	05:00	3,25	3,16	0,08	1					0,95	0,95	
	06:00	3,31	3,27	0,04	1					0,95	0,95	
	07:00	3,65	3,61	0,04	1					0,95	0,95	
	08:00	3,84	3,83	0,01	1					0,95	0,95	
	09:00	3,83	3,83	0,00	1					0,95	0,95	
	10:00	3,74	3,72	0,02	1					0,86	0,95	
	11:00	3,70	3,65	0,04	1					0,95	0,95	
	12:00	3,69	3,63	0,06	1					0,92	0,95	
	13:00	3,81	3,68	0,13	1					0,70	0,95	
	14:00	3,71	3,50	0,21	1					0,95	0,95	
	15:00	3,60	3,45	0,15	1					0,95	0,95	
	16:00	3,74	3,62	0,12	1					0,95	0,95	
	17:00	3,85	3,69	0,16	1					0,79	0,95	
	18:00	4,29	4,20	0,09	1					1	0,72	0,95
	19:00	4,57	4,52	0,05	1					1	0,95	0,95
	20:00	4,91	4,87	0,04	1					2	0,90	0,95
	21:00	4,71	4,69	0,01	1					1	0,91	0,95
	22:00	4,21	4,20	0,01	1					1	0,95	0,95
	23:00	3,83	3,79	0,05	1						0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024	00:00	3,58	3,51	0,07	1					0,94	0,95
	01:00	3,35	3,28	0,07	1					0,95	0,95
	02:00	3,24	3,16	0,08	1					0,95	0,95
	03:00	3,13	3,06	0,07	1					0,90	0,95
	04:00	3,13	3,00	0,13	1					0,90	0,95
	05:00	3,26	3,01	0,24	1					0,95	0,95
	06:00	3,47	3,10	0,37	1					0,95	0,95
	07:00	3,85	3,37	0,48	1					0,91	0,95
	08:00	4,29	3,81	0,48	1					0,95	0,95
	09:00	4,34	3,94	0,40	1					0,90	0,45
	10:00	4,09	3,65	0,44	1	1				0,94	0,00
	11:00	4,22	3,74	0,48	1					0,95	0,79
	12:00	3,87	3,41	0,46	1					0,69	0,95
	13:00	3,97	3,40	0,56	1					0,87	0,95
	14:00	3,81	3,32	0,49	1					0,66	0,95
	15:00	3,97	3,40	0,56	1					0,77	0,95
	16:00	3,91	3,38	0,53	1					0,70	0,95
	17:00	3,98	3,38	0,60	1					0,69	0,95
	18:00	4,46	3,95	0,52	1					0,86	0,95
	19:00	4,54	3,74	0,80	1				1	0,92	0,95
	20:00	5,02	4,09	0,93	1				1	0,92	0,95
	21:00	4,82	3,95	0,87	1				1	0,87	0,95
	22:00	4,40	3,46	0,94	1					0,95	0,95
	23:00	3,95	3,04	0,91	1					0,91	0,95

Η ένταξη της μονάδας G2 οφείλεται στο πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1. Το ΑΠ έξω χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Σ Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024	00:00	3,72	2,87	0,85	1					0,86	0,95
	01:00	3,50	2,65	0,85	1					0,83	0,95
	02:00	3,37	2,43	0,95	1					0,95	0,95
	03:00	3,31	2,36	0,95	1					0,95	0,95
	04:00	3,32	2,42	0,90	1					0,91	0,95
	05:00	3,38	2,44	0,95	1					0,95	0,95
	06:00	3,54	2,59	0,95	1					0,95	0,95
	07:00	4,00	3,06	0,94	1					0,95	0,95
	08:00	4,22	3,30	0,92	1					0,95	0,95
	09:00	4,27	3,58	0,69	1					0,80	0,95
	10:00	4,25	3,45	0,80	1					0,95	0,95
	11:00	4,41	3,60	0,81	1					0,83	0,95
	12:00	4,18	3,25	0,93	1					0,95	0,95
	13:00	4,32	3,64	0,69	1					0,95	0,95
	14:00	4,20	3,43	0,77	1					0,95	0,95
	15:00	3,74	2,95	0,79	1					0,95	0,95
	16:00	3,69	2,79	0,89	1					0,91	0,95
	17:00	4,16	3,31	0,85	1					0,95	0,95
	18:00	4,51	3,91	0,60	1					0,95	0,95
	19:00	4,83	4,28	0,55	1				1	0,95	0,95
	20:00	5,11	4,42	0,70	1				1	0,80	0,95
	21:00	4,83	4,10	0,73	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,36	3,92	0,45	1				1	0,85	0,95
	23:00	3,94	3,52	0,42	1					0,93	0,95

Το ΑΠ έξω χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 11 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Μαΐου 2024	00:00	3,65	3,18	0,47	1					0,91	0,95
	01:00	3,50	2,73	0,77	1					0,95	0,95
	02:00	3,44	2,71	0,72	1					0,70	0,95
	03:00	3,34	2,60	0,74	1					0,74	0,95
	04:00	3,36	2,53	0,83	1					0,83	0,95
	05:00	3,44	2,67	0,77	1					0,93	0,95
	06:00	3,51	3,34	0,17	1					0,95	0,95
	07:00	3,85	3,08	0,77	1					0,95	0,95
	08:00	4,26	3,35	0,90	1					0,95	0,95
	09:00	4,30	3,36	0,94	1					0,95	0,95
	10:00	4,38	3,44	0,94	1					0,95	0,95
	11:00	4,41	3,50	0,91	1					0,91	0,95
	12:00	4,15	3,24	0,91	1					0,95	0,95
	13:00	4,30	3,45	0,85	1					0,85	0,95
	14:00	4,11	3,17	0,94	1					0,95	0,95
	15:00	4,02	3,11	0,92	1					0,91	0,95
	16:00	3,94	3,13	0,81	1					0,81	0,95
	17:00	4,15	3,23	0,91	1					0,91	0,95
	18:00	4,50	3,57	0,94	1					0,95	0,95
	19:00	4,79	3,85	0,94	1					0,95	0,95
	20:00	5,01	4,10	0,91	1				1	0,91	0,95
	21:00	4,87	3,93	0,94	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,47	3,53	0,94	1					0,95	0,95
	23:00	4,02	3,11	0,91	1					0,91	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 12 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Μαΐου 2024	00:00	3,74	2,85	0,90	1					0,87	0,95
	01:00	3,53	2,64	0,89	1					0,88	0,95
	02:00	3,42	2,49	0,93	1					0,93	0,95
	03:00	3,28	2,34	0,94	1					0,95	0,95
	04:00	3,25	2,30	0,95	1					0,95	0,95
	05:00	3,36	2,42	0,94	1					0,95	0,95
	06:00	3,54	2,59	0,94	1					0,95	0,95
	07:00	3,75	2,80	0,95	1					0,95	0,95
	08:00	3,82	3,02	0,80	1					0,80	0,95
	09:00	3,71	2,97	0,74	1					0,74	0,44
	10:00	3,67	2,79	0,88	1	1				0,90	0,06
	11:00	3,66	2,73	0,93	1					0,95	0,95
	12:00	3,75	2,81	0,94	1					0,97	0,95
	13:00	3,97	3,04	0,93	1					0,95	0,95
	14:00	3,74	2,82	0,92	1					0,95	0,95
	15:00	3,54	2,73	0,80	1					0,81	0,95
	16:00	3,52	2,59	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	3,85	2,92	0,93	1					0,91	0,95
	18:00	4,19	3,24	0,94	1					0,95	0,95
	19:00	4,58	3,65	0,94	1					0,95	0,95
	20:00	4,96	4,01	0,95	1					0,95	0,95
	21:00	4,82	3,87	0,94	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,38	3,47	0,91	1					0,91	0,95
	23:00	3,86	2,96	0,90	1					0,90	0,95

Κατά το διάστημα 09:30 με 11:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1. Το ΑΠ έξω χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024	00:00	3,57	2,69	0,87	1					0,94	0,95
	01:00	3,40	2,51	0,90	1					0,91	0,95
	02:00	3,32	2,37	0,95	1					0,95	0,95
	03:00	3,25	2,31	0,93	1					0,95	0,95
	04:00	3,24	2,54	0,71	1					0,72	0,95
	05:00	3,34	2,45	0,89	1					0,90	0,95
	06:00	3,58	2,69	0,88	1					0,88	0,95
	07:00	4,03	3,12	0,91	1					0,93	0,95
	08:00	4,07	3,13	0,94	1					0,95	0,95
	09:00	3,93	2,98	0,95	1					0,95	0,95
	10:00	3,86	2,93	0,94	1					0,95	0,95
	11:00	3,83	2,92	0,91	1					0,91	0,95
	12:00	3,86	3,03	0,83	1					0,83	0,95
	13:00	3,97	3,24	0,73	1					0,77	0,95
	14:00	3,82	3,04	0,78	1					0,81	0,95
	15:00	3,61	2,71	0,90	1					0,91	0,95
	16:00	3,71	2,77	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	3,94	3,18	0,76	1					0,95	0,95
	18:00	4,38	3,71	0,67	1					0,82	0,95
	19:00	4,66	4,03	0,63	1				1	0,81	0,95
	20:00	5,12	4,51	0,62	1				1	0,85	0,95
	21:00	4,94	4,34	0,60	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,42	4,02	0,40	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,96	3,36	0,60	1					0,95	0,95

Το ΑΠ 'Εξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 14 Μαΐου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Μαΐου 2024	00:00	3,61	3,00	0,62	1					0,95	0,95
	01:00	3,44	2,80	0,63	1					0,95	0,95
	02:00	3,32	2,71	0,61	1					0,95	0,95
	03:00	3,32	2,65	0,66	1					0,95	0,95
	04:00	3,40	2,65	0,75	1					0,95	0,95
	05:00	3,36	2,74	0,62	1					0,95	0,95
	06:00	3,54	3,03	0,50	1					0,95	0,95
	07:00	4,02	3,50	0,52	1					0,95	0,95
	08:00	4,15	3,42	0,73	1					0,95	0,95
	09:00	4,07	3,20	0,87	1					0,95	0,95
	10:00	3,87	3,13	0,73	1					0,95	0,95
	11:00	3,83	3,34	0,49	1					0,51	0,41
	12:00	3,89	3,22	0,68		1				0,79	0,87
	13:00	3,90	3,13	0,77		1				0,95	0,95
	14:00	3,78	3,04	0,73		1				0,95	0,95
	15:00	3,64	2,85	0,79		1				0,95	0,95
	16:00	3,70	2,97	0,74		1				0,95	0,95
	17:00	4,04	3,16	0,88		1				0,95	0,95
	18:00	4,27	3,58	0,69		1				0,95	0,95
	19:00	4,82	4,20	0,62		1			1	0,95	0,95
	20:00	5,23	4,50	0,73		1			1	0,95	0,95
	21:00	5,04	4,42	0,62		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,48	4,12	0,36		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,95	3,47	0,48		1				0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 16:25 με 17:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024	00:00	3,63	3,01	0,61		1				0,94	0,95	
	01:00	3,41	2,92	0,48		1				0,92	0,95	
	02:00	3,30	3,14	0,16		1				0,91	0,95	
	03:00	3,27	3,16	0,10		1				0,95	0,95	
	04:00	3,32	3,04	0,28		1				0,95	0,95	
	05:00	3,38	3,20	0,18		1				0,91	0,95	
	06:00	3,47	3,36	0,12		1				0,95	0,95	
	07:00	3,91	3,70	0,20		1				0,95	0,95	
	08:00	4,12	3,92	0,21		1				0,95	0,95	
	09:00	3,96	3,72	0,24		1			1	0,95	0,95	
	10:00	3,92	3,80	0,12		1			1	0,86	0,95	
	11:00	3,96	3,89	0,07		1				0,95	0,95	
	12:00	3,91	3,85	0,05		1				0,95	0,95	
	13:00	4,05	4,00	0,05		1			1	0,69	0,95	
	14:00	3,91	3,86	0,05		1			1	0,90	0,95	
	15:00	3,84	3,80	0,04		1				0,95	0,95	
	16:00	3,90	3,89	0,01		1				0,95	0,95	
	17:00	4,22	4,22	0,00		1				1	0,90	0,95
	18:00	4,47	4,47	0,00		1				1	0,89	0,95
	19:00	4,78	4,77	0,01		1				2	0,82	0,95
	20:00	5,16	5,16	0,00		1				2	0,91	0,95
	21:00	4,97	4,96	0,01		1				2	0,93	0,95
	22:00	4,57	4,57	0,00		1				2	0,95	0,95
	23:00	4,01	4,01	0,00		1				1	0,92	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024	00:00	3,71	3,71	0,00		1				0,94	0,95
	01:00	3,48	3,48	0,00		1				0,91	0,95
	02:00	3,40	3,40	0,00		1				0,95	0,95
	03:00	3,34	3,34	0,00		1				0,95	0,94
	04:00	3,36	3,36	0,00		1				0,82	0,93
	05:00	3,45	3,45	0,00		1				0,95	0,95
	06:00	3,66	3,66	0,00		1				0,85	0,95
	07:00	4,06	4,06	0,00		1				0,95	0,95
	08:00	4,36	4,36	0,00		1			1	0,84	0,71
	09:00	4,33	4,33	0,00	1	1			1	0,23	0,00
	10:00	4,20	4,20	0,00	1	1			1	0,13	0,27
	11:00	4,06	4,00	0,05	1				1	0,72	0,95
	12:00	4,08	3,95	0,13	1				1	0,83	0,95
	13:00	4,16	4,11	0,05	1				1	0,93	0,95
	14:00	4,01	3,99	0,03	1				1	0,95	0,95
	15:00	3,96	3,95	0,01	1				1	0,95	0,95
	16:00	3,99	3,98	0,01	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,21	4,20	0,01	1				1	0,75	0,95
	18:00	4,53	4,53	0,00	1				2	0,85	0,95
	19:00	4,89	4,89	0,00	1				2	0,91	0,95
	20:00	5,36	5,36	0,00	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,19	5,13	0,06	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,67	4,34	0,33	1				1	0,91	0,95
	23:00	4,13	3,90	0,23	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 09:00 με 11:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2. Το ΑΠ έξω χιόνι παρουσίαζε προβλήμ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						5,000	5,000	1,800	0,800	1,000	
Η Ε Σ Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024	00:00	3,78	3,53	0,24	1					0,95	0,95
	01:00	3,56	3,37	0,19	1					0,95	0,95
	02:00	3,49	3,37	0,12	1					0,94	0,94
	03:00	3,38	3,36	0,02	1					0,92	0,92
	04:00	3,48	3,47	0,01	1					0,93	0,94
	05:00	3,58	3,58	0,00	1					0,94	0,95
	06:00	3,76	3,75	0,01	1					0,84	0,95
	07:00	4,31	4,31	0,00	1				1	0,95	0,95
	08:00	4,55	4,55	0,00	1				1	0,95	0,95
	09:00	4,57	4,56	0,00	1				1	0,95	0,95
	10:00	4,49	4,48	0,02	1				1	0,77	0,62
	11:00	4,43	4,40	0,04	1	1			1	0,08	0,04
	12:00	4,55	4,42	0,13	1	1			1	0,52	0,70
	13:00	4,83	4,43	0,41	1				1	0,91	0,95
	14:00	4,43	3,93	0,50	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,42	3,82	0,60	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,43	3,74	0,69	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,53	3,79	0,74	1				1	0,94	0,95
	18:00	5,02	4,30	0,72	1				1	0,85	0,95
	19:00	5,37	4,59	0,78	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,50	4,74	0,76	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,18	5,01	0,16	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,74	4,72	0,02	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,31	4,28	0,03	1				1	0,95	0,95

Πλύσιμο υπερπληρωτών της G1 το διάστημα 10:30-12:15. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 18 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Μαΐου 2024	00:00	3,98	3,97	0,01	1					0,95	0,95
	01:00	3,76	3,65	0,11	1					0,95	0,95
	02:00	3,66	3,59	0,07	1					0,95	0,95
	03:00	3,63	3,58	0,05	1					0,95	0,95
	04:00	3,60	3,55	0,05	1					0,95	0,95
	05:00	3,69	3,65	0,04	1					0,95	0,95
	06:00	3,82	3,82	0,00	1					0,95	0,95
	07:00	4,17	4,17	0,00	1					0,95	0,95
	08:00	4,55	4,55	0,00	1				1	0,95	0,95
	09:00	4,60	4,56	0,04	1				1	0,95	0,95
	10:00	4,61	4,48	0,14	1				1	0,95	0,95
	11:00	4,48	4,34	0,14	1				1	0,95	0,95
	12:00	4,58	4,52	0,06	1				1	0,95	0,95
	13:00	4,62	4,57	0,04	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,48	4,36	0,12	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,36	4,25	0,10	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,47	4,31	0,16	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,63	4,47	0,15	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,98	4,61	0,37	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,32	4,95	0,37	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,60	5,28	0,32	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,46	5,30	0,16	1				2	0,95	0,95
	22:00	5,00	4,78	0,22	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,54	4,42	0,12	1				1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 19 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Μαΐου 2024	00:00	4,16	4,16	0,00	1				1	0,95	0,95
	01:00	3,95	3,94	0,01	1					0,95	0,95
	02:00	3,79	3,79	0,00	1					0,95	0,95
	03:00	3,66	3,65	0,01	1					0,95	0,95
	04:00	3,68	3,63	0,05	1					0,95	0,95
	05:00	3,75	3,74	0,01	1					0,95	0,95
	06:00	3,91	3,91	0,00	1					0,95	0,95
	07:00	4,28	4,28	0,00	1				1	0,95	0,95
	08:00	4,60	4,60	0,00	1				2	0,95	0,95
	09:00	4,72	4,68	0,05	1				2	0,95	0,95
	10:00	4,75	4,71	0,04	1				2	0,95	0,95
	11:00	4,70	4,67	0,03	1				2	0,95	0,95
	12:00	4,78	4,72	0,05	1				2	0,95	0,95
	13:00	5,00	4,82	0,18	1				2	0,95	0,95
	14:00	4,67	4,48	0,20	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,51	4,39	0,12	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,61	4,56	0,06	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,75	4,65	0,10	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,06	4,46	0,60	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,36	4,60	0,76	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,54	4,75	0,79	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,37	4,56	0,81	1				2	0,95	0,95
	22:00	5,05	4,23	0,81	1				1	0,95	0,95
	23:00	4,54	3,81	0,73	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024	00:00	4,14	3,49	0,66	1					0,95	0,95
	01:00	3,95	3,15	0,80	1					0,95	0,95
	02:00	3,78	2,93	0,85	1					0,95	0,95
	03:00	3,69	2,95	0,74	1					0,95	0,95
	04:00	3,72	3,18	0,54	1					0,95	0,95
	05:00	3,82	3,44	0,38	1					0,95	0,95
	06:00	4,03	3,68	0,34	1					0,95	0,95
	07:00	4,56	4,28	0,28	1				1	0,95	0,95
	08:00	4,84	4,39	0,45	1				1	0,95	0,95
	09:00	4,87	4,43	0,44	1	1			1	0,69	0,60
	10:00	4,89	4,56	0,33	1	1			1	0,51	0,53
	11:00	4,76	4,30	0,46	1				1	0,95	0,95
	12:00	4,92	4,39	0,53	1				1	0,95	0,95
	13:00	5,04	4,49	0,55	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,94	4,34	0,60	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,81	4,26	0,55	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,79	4,28	0,51	1				1	0,95	0,95
	17:00	5,05	4,76	0,29	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,37	4,99	0,38	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,68	5,30	0,37	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,94	5,58	0,36	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,79	5,60	0,19	1				2	0,94	0,95
	22:00	5,41	5,11	0,30	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,82	4,62	0,20	1				2	0,95	0,95

Πλύσιμο υπερπληρωτών της G1 το διάστημα 09:30-10:30

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 21 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ν τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Μαΐου 2024	00:00	4,37	4,04	0,33	1				1	0,95	0,95
	01:00	4,14	3,88	0,26	1					0,95	0,95
	02:00	3,98	3,54	0,44	1					0,95	0,95
	03:00	3,91	3,19	0,71	1					0,95	0,95
	04:00	3,90	3,05	0,85	1					0,95	0,95
	05:00	3,97	3,36	0,61	1					0,95	0,95
	06:00	4,17	3,63	0,54	1					0,95	0,95
	07:00	4,65	4,53	0,13	1				1	0,95	0,95
	08:00	5,10	5,09	0,01	1				2	0,95	0,95
	09:00	5,18	4,93	0,25	1				2	0,95	0,95
	10:00	5,11	4,46	0,65	1				2	0,95	0,95
	11:00	5,10	4,52	0,57	1				2	0,95	0,95
	12:00	5,20	4,81	0,38	1				2	0,95	0,95
	13:00	5,24	4,95	0,29	1				2	0,95	0,95
	14:00	5,14	4,99	0,15	1				2	0,95	0,95
	15:00	5,06	4,96	0,11	1				2	0,95	0,95
	16:00	5,10	5,03	0,06	1				2	0,95	0,95
	17:00	5,29	5,25	0,04	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,73	5,73	0,01	1				2	0,94	0,94
	19:00	6,18	6,14	0,05	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,45	6,42	0,02	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,30	6,23	0,07	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,76	5,57	0,19	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,17	4,89	0,28	1	1				0,87	0,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024	00:00	4,72	4,71	0,01	1				1	0,64	0,67
	01:00	4,42	4,42	0,00	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,22	4,19	0,03	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,17	4,16	0,01	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,14	4,12	0,02	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,20	4,14	0,05	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,35	4,04	0,31	1				1	0,95	0,95
	07:00	4,85	4,73	0,12	1				2	0,95	0,95
	08:00	5,51	5,46	0,04	1				2	0,84	0,85
	09:00	5,82	5,53	0,29	1	1				0,95	0,95
	10:00	5,89	5,56	0,33	1	1				0,95	0,95
	11:00	5,80	5,76	0,04	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,04	5,97	0,07	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,13	5,86	0,27	1	1				0,95	0,95
	14:00	5,80	5,50	0,30	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,39	5,19	0,20	1	1				0,94	0,94
	16:00	5,24	5,17	0,07	1	1				0,92	0,92
	17:00	5,44	5,39	0,05	1	1				0,95	0,95
	18:00	5,75	5,71	0,03	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,04	6,03	0,01	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,29	5,94	0,35	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,18	5,64	0,53	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,68	5,10	0,58	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,06	4,34	0,72	1				1	0,91	0,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024	00:00	4,41	4,25	0,16	1				1	0,95	0,95
	01:00	4,19	3,85	0,34	1					0,95	0,95
	02:00	4,03	3,65	0,38	1					0,95	0,95
	03:00	3,95	3,62	0,33	1					0,95	0,95
	04:00	3,96	3,57	0,39	1					0,95	0,95
	05:00	4,05	3,58	0,47	1					0,95	0,95
	06:00	4,29	4,02	0,27	1				1	0,95	0,95
	07:00	4,87	4,49	0,37	1				1	0,95	0,95
	08:00	5,10	4,55	0,55	1				2	0,95	0,95
	09:00	5,11	4,44	0,68	1				1	0,95	0,95
	10:00	5,04	4,33	0,71	1				1	0,95	0,95
	11:00	4,89	4,23	0,66	1				1	0,95	0,95
	12:00	5,01	4,20	0,81	1				1	0,95	0,95
	13:00	4,96	4,34	0,62	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,79	4,14	0,65	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,75	4,12	0,63	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,75	4,11	0,64	1				1	0,95	0,95
	17:00	5,03	4,32	0,71	1				1	0,95	0,95
	18:00	5,38	4,64	0,75	1				1	0,95	0,95
	19:00	5,69	4,85	0,85	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,99	5,09	0,90	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,90	5,04	0,86	1				2	0,95	0,95
	22:00	5,33	4,48	0,85	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,84	4,19	0,65	1				1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 25 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Μαΐου 2024	00:00	4,42	3,71	0,71	1					0,95	0,95
	01:00	4,22	3,33	0,88	1					0,95	0,95
	02:00	4,05	3,13	0,92	1					0,95	0,95
	03:00	3,96	3,03	0,93	1					0,95	0,95
	04:00	3,95	3,01	0,94	1					0,95	0,95
	05:00	4,01	3,07	0,94	1					0,95	0,95
	06:00	4,24	3,35	0,89	1					0,95	0,95
	07:00	4,74	3,85	0,89	1					0,95	0,95
	08:00	5,14	4,20	0,94	1				1	0,95	0,95
	09:00	5,14	4,20	0,94	1				1	0,95	0,95
	10:00	4,96	4,05	0,91	1				1	0,95	0,95
	11:00	4,91	3,97	0,94	1				1	0,95	0,95
	12:00	5,00	4,06	0,94	1				1	0,95	0,95
	13:00	5,08	4,14	0,94	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,95	4,00	0,94	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,70	3,76	0,94	1					0,95	0,95
	16:00	4,68	3,74	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	5,04	4,10	0,94	1				1	0,95	0,95
	18:00	5,51	4,58	0,94	1				1	0,95	0,95
	19:00	5,87	4,93	0,94	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,07	5,21	0,86	1	1				0,95	0,95
	21:00	5,86	5,10	0,76	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,38	4,57	0,81	1	1				0,91	0,91
	23:00	4,79	3,95	0,84		1			1	0,95	0,95



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024	00:00	4,55	3,70	0,85	1					0,95	0,95
	01:00	4,24	3,33	0,92	1					0,95	0,95
	02:00	4,09	3,17	0,92	1					0,95	0,95
	03:00	3,98	3,28	0,70	1					0,95	0,95
	04:00	3,95	3,16	0,79	1					0,95	0,95
	05:00	4,07	3,13	0,94	1					0,95	0,95
	06:00	4,30	3,36	0,94	1					0,95	0,95
	07:00	4,82	3,88	0,94	1				1	0,95	0,95
	08:00	5,08	4,15	0,94	1				1	0,95	0,95
	09:00	5,09	4,39	0,71	1	1			1	0,72	0,70
	10:00	4,92	4,35	0,57	1	1			1	0,58	0,50
	11:00	4,86	3,98	0,88	1				1	0,94	0,95
	12:00	4,88	3,96	0,93	1				1	0,95	0,95
	13:00	5,06	4,29	0,77	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,84	3,91	0,93	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,75	4,00	0,74	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,77	3,84	0,93	1				1	0,95	0,95
	17:00	5,02	4,08	0,94	1				1	0,95	0,95
	18:00	5,46	4,54	0,92	1				1	0,95	0,95
	19:00	5,73	4,91	0,82	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,96	5,21	0,75	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,86	5,29	0,57	1				2	0,95	0,95
	22:00	5,32	4,85	0,47	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,79	4,46	0,33	1				1	0,95	0,95

Πλύσιμο υπερπληρωτών της G1 το διάστημα 09:30-10:30

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 26 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Μαΐου 2024	00:00	4,39	3,80	0,59		1				0,95	0,95
	01:00	4,18	4,03	0,15		1				0,95	0,95
	02:00	4,02	3,64	0,38		1				0,95	0,95
	03:00	3,94	3,53	0,41		1				0,95	0,95
	04:00	3,89	3,29	0,61		1				0,95	0,95
	05:00	4,01	3,39	0,61		1				0,95	0,95
	06:00	4,27	3,59	0,69		1				0,95	0,95
	07:00	4,76	3,90	0,87		1				0,95	0,95
	08:00	5,02	4,33	0,69		1			1	0,95	0,95
	09:00	5,18	4,85	0,34		1			2	0,52	0,73
	10:00	5,12	4,65	0,47	1	1			2	0,50	0,49
	11:00	5,18	4,47	0,72	1				1	0,95	0,95
	12:00	5,43	4,49	0,94	1				1	0,95	0,95
	13:00	5,44	4,50	0,94	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,91	3,97	0,94	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,97	4,03	0,94	1				1	0,95	0,95
	16:00	5,28	4,44	0,83	1				1	0,95	0,95
	17:00	5,36	4,57	0,79	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,30	4,52	0,78	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,42	4,59	0,82	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,71	4,96	0,74	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,60	4,76	0,84	1				2	0,95	0,95
	22:00	5,13	4,27	0,86	1				1	0,95	0,95
	23:00	4,62	3,94	0,68	1				1	0,95	0,95

Μεταξύ 10:00 – 11:00 έγινε πλύση των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024	00:00	4,27	3,52	0,75	1					0,95	0,95
	01:00	3,97	3,31	0,66	1					0,95	0,95
	02:00	3,86	3,13	0,73	1					0,95	0,95
	03:00	3,77	3,06	0,71	1					0,95	0,95
	04:00	3,82	3,25	0,57	1					0,95	0,95
	05:00	3,87	3,37	0,50	1					0,95	0,95
	06:00	4,20	3,81	0,40	1					0,95	0,95
	07:00	4,76	4,45	0,32	1				1	0,95	0,95
	08:00	5,12	4,77	0,35	1				2	0,95	0,95
	09:00	5,03	4,56	0,47	1				2	0,95	0,95
	10:00	4,85	4,17	0,68	1				1	0,95	0,95
	11:00	4,92	4,20	0,72	1				1	0,95	0,95
	12:00	4,97	4,18	0,78	1				1	0,95	0,95
	13:00	5,03	4,16	0,87	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,98	4,22	0,75	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,72	3,92	0,80	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,74	3,88	0,85	1				1	0,95	0,95
	17:00	5,06	4,28	0,78	1				1	0,95	0,95
	18:00	5,41	4,53	0,89	1				1	0,95	0,95
	19:00	5,76	4,91	0,85	1				2	0,95	0,95
	20:00	6,05	5,27	0,78	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,89	5,19	0,69	1				2	0,95	0,95
	22:00	5,32	4,46	0,86	1				1	0,95	0,95
	23:00	4,73	3,81	0,93	1				1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 28 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε π ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Μαΐου 2024	00:00	4,30	3,49	0,81	1					0,95	0,95
	01:00	4,04	3,12	0,91	1					0,95	0,95
	02:00	3,90	2,96	0,94	1					0,95	0,95
	03:00	3,81	2,90	0,92	1					0,95	0,95
	04:00	3,79	3,03	0,76	1					0,95	0,95
	05:00	3,86	3,10	0,76	1					0,95	0,95
	06:00	4,28	3,37	0,90	1					0,95	0,95
	07:00	4,83	3,94	0,88	1					0,95	0,95
	08:00	5,20	4,26	0,94	1				1	0,95	0,95
	09:00	5,13	4,19	0,94	1				2	0,95	0,95
	10:00	4,96	4,05	0,91	1				1	0,95	0,95
	11:00	4,85	3,95	0,90	1				1	0,95	0,95
	12:00	4,93	3,99	0,94	1				1	0,95	0,95
	13:00	5,03	4,09	0,94	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,79	3,85	0,94	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,63	3,69	0,94	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,59	3,65	0,94	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,87	3,92	0,94	1				1	0,95	0,95
	18:00	5,31	4,36	0,94	1				1	0,95	0,95
	19:00	5,72	4,78	0,94	1				1	0,95	0,95
	20:00	6,07	5,17	0,90	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,96	5,20	0,76	1				2	0,95	0,95
	22:00	5,34	4,55	0,79	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,75	3,89	0,86	1				1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024	00:00	4,29	3,40	0,89	1					0,95	0,95
	01:00	4,03	3,15	0,88	1					0,95	0,95
	02:00	3,89	3,08	0,81	1					0,95	0,95
	03:00	3,83	3,10	0,73	1					0,95	0,95
	04:00	3,83	3,07	0,75	1					0,95	0,95
	05:00	3,93	3,25	0,69	1					0,95	0,95
	06:00	4,25	3,83	0,43	1					0,64	0,64
	07:00	4,90	4,83	0,07	1	1			1	0,08	0,45
	08:00	5,14	4,46	0,68	1				1	0,95	0,95
	09:00	5,18	4,49	0,70	1				2	0,95	0,95
	10:00	4,95	4,25	0,70	1				1	0,95	0,95
	11:00	4,94	4,25	0,69	1				1	0,95	0,95
	12:00	5,07	4,41	0,66	1				1	0,95	0,95
	13:00	5,27	4,70	0,58	1				2	0,95	0,95
	14:00	5,06	4,50	0,56	1				2	0,95	0,95
	15:00	4,72	4,31	0,42	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,76	4,50	0,26	1				1	0,95	0,95
	17:00	5,00	4,77	0,23	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,51	5,30	0,21	1				1	0,86	0,86
	19:00	5,87	5,71	0,16	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,07	5,74	0,33	1	1				0,95	0,95
	21:00	5,92	5,57	0,35	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,42	4,88	0,54	1	1				0,95	0,94
	23:00	4,87	4,43	0,44	1	1				0,61	0,61

Η ένταξη της G2 στις 07:00 οφείλεται σε πλήση υπερπληρωτών της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024	00:00	4,45	3,98	0,47	1					0,78	0,80
	01:00	4,17	3,81	0,35	1					0,95	0,95
	02:00	4,00	3,60	0,40	1					0,95	0,95
	03:00	3,86	3,53	0,33	1					0,95	0,95
	04:00	3,91	3,64	0,27	1					0,95	0,95
	05:00	3,97	3,70	0,27	1					0,95	0,95
	06:00	4,33	4,15	0,17	1				1	0,95	0,95
	07:00	4,88	4,78	0,10	1				2	0,95	0,95
	08:00	5,21	5,11	0,10	1				2	0,95	0,95
	09:00	5,25	5,13	0,12	1				2	0,95	0,95
	10:00	4,99	4,87	0,12	1				2	0,95	0,95
	11:00	4,98	4,85	0,13	1				2	0,95	0,95
	12:00	5,13	5,05	0,08	1				2	0,95	0,95
	13:00	5,19	5,08	0,11	1				2	0,95	0,95
	14:00	5,00	4,92	0,08	1				2	0,95	0,95
	15:00	4,72	4,68	0,04	1				2	0,95	0,95
	16:00	4,72	4,67	0,05	1				2	0,95	0,95
	17:00	5,09	5,00	0,09	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,61	5,52	0,09	1				1	0,94	0,94
	19:00	5,92	5,90	0,01	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,16	6,15	0,01	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,10	6,10	0,00	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,61	5,60	0,01	1	1				0,95	0,95
	23:00	4,90	4,89	0,00	1	1				0,65	0,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024	00:00	4,49	4,49	0,00	1				1	0,31	0,38
	01:00	4,10	4,10	0,00	1				1	0,95	0,95
	02:00	3,99	3,99	0,00	1				1	0,95	0,95
	03:00	3,89	3,86	0,03	1				1	0,95	0,95
	04:00	3,86	3,84	0,02	1					0,95	0,95
	05:00	3,17	3,16	0,01	1					0,87	0,75
	06:00	4,41	4,40	0,01		1			2	0,89	0,89
	07:00	4,95	4,94	0,01	1	1			1	0,71	0,69
	08:00	5,43	5,42	0,01	1	1				0,93	0,94
	09:00	5,46	5,41	0,04	1	1				0,95	0,95
	10:00	5,25	5,17	0,08	1	1				0,91	0,91
	11:00	5,16	4,89	0,27	1	1				0,87	0,88
	12:00	5,36	4,90	0,46	1	1				0,95	0,95
	13:00	5,44	4,73	0,71	1				1	0,88	0,89
	14:00	5,14	4,28	0,85	1				2	0,95	0,95
	15:00	4,83	3,96	0,87	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,88	4,00	0,88	1				1	0,95	0,95
	17:00	5,15	4,28	0,87	1				1	0,95	0,95
	18:00	5,65	4,85	0,80	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,90	5,07	0,83	1				2	0,93	0,93
	20:00	6,19	5,26	0,93	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,07	5,13	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,47	4,57	0,90	1	1				0,93	0,93
	23:00	4,85	3,95	0,90	1				1	0,91	0,92

Γενική διακοπή στις 06:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024	00:00	4,38	3,45	0,94	1					0,95	0,95
	01:00	4,08	3,29	0,79	1					0,95	0,95
	02:00	4,00	3,34	0,66	1					0,95	0,95
	03:00	3,95	3,16	0,79	1					0,95	0,95
	04:00	3,96	3,29	0,66	1					0,95	0,95
	05:00	4,06	3,33	0,73	1					0,95	0,95
	06:00	4,46	3,88	0,58	1					0,88	0,83
	07:00	5,00	4,90	0,10	1	1			1	0,11	0,11
	08:00	5,33	4,95	0,39	1	1			1	0,57	0,58
	09:00	5,38	5,08	0,30	1	1				0,95	0,95
	10:00	5,21	4,94	0,28	1	1				0,92	0,92
	11:00	5,17	4,86	0,31	1	1				0,88	0,89
	12:00	5,36	5,04	0,32	1	1				0,95	0,95
	13:00	5,47	5,29	0,19	1	1				0,95	0,95
	14:00	5,45	5,07	0,38	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,23	5,13	0,10	1	1				0,93	0,93
	16:00	5,25	5,18	0,06	1	1				0,93	0,93
	17:00	5,42	5,40	0,02	1	1				0,95	0,95
	18:00	5,78	5,77	0,00	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,11	6,09	0,01	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,38	6,38	0,01	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,23	6,23	0,00	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,74	5,74	0,00	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,20	5,20	0,00	1	1				0,88	0,87

Κατά το διάστημα 06:50 με 08:40, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024	00:00	4,66	4,66	0,00	1	1				0,40	0,40
	01:00	4,28	4,28	0,00	1				1	0,82	0,87
	02:00	4,12	4,12	0,00	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,00	4,00	0,00	1				1	0,95	0,95
	04:00	3,96	3,67	0,29	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,03	3,96	0,06	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,38	4,33	0,05	1				1	0,95	0,95
	07:00	4,77	4,66	0,11	1				2	0,95	0,95
	08:00	5,24	4,93	0,30	1				2	0,95	0,95
	09:00	5,20	5,13	0,08	1				2	0,95	0,95
	10:00	5,24	5,19	0,05	1				2	0,95	0,95
	11:00	5,32	5,30	0,02	1				2	0,95	0,95
	12:00	5,32	5,31	0,02	1				2	0,95	0,95
	13:00	5,24	5,22	0,02	1				2	0,95	0,95
	14:00	5,13	5,09	0,04	1				2	0,95	0,95
	15:00	4,97	4,85	0,12	1				2	0,95	0,95
	16:00	4,97	4,81	0,16	1				2	0,95	0,95
	17:00	5,29	5,18	0,11	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,79	5,75	0,04	1	1				0,93	0,92
	19:00	6,14	6,14	0,00	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,32	6,30	0,02	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,27	6,21	0,06	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,82	5,76	0,05	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,18	5,05	0,13	1	1				0,87	0,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024	00:00	4,63	4,44	0,19	1				1	0,63	0,66
	01:00	4,30	4,01	0,29	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,14	3,82	0,32	1					0,95	0,95
	03:00	4,04	3,75	0,29	1					0,95	0,95
	04:00	4,06	3,75	0,31	1					0,95	0,95
	05:00	4,15	3,79	0,36	1					0,95	0,95
	06:00	4,45	4,01	0,45	1					0,95	0,95
	07:00	5,06	4,68	0,38	1				1	0,95	0,95
	08:00	5,54	5,08	0,46	1				2	0,95	0,95
	09:00	5,69	5,51	0,18	1				2	0,95	0,95
	10:00	5,66	5,52	0,14	1	1				0,95	0,95
	11:00	5,75	5,60	0,15	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,01	5,89	0,12	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,18	6,05	0,12	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,09	5,63	0,46	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,86	5,42	0,44	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,91	5,42	0,49	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,24	5,72	0,52	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,63	6,22	0,42	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,88	6,27	0,61	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,99	6,35	0,64	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,72	6,12	0,60	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,32	5,79	0,53	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,66	5,08	0,59	1	1				0,95	0,95



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024	00:00	5,15	4,57	0,58	1	1				0,86	0,84
	01:00	4,72	4,26	0,46	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,54	4,26	0,28	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,43	4,10	0,33	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,41	4,10	0,31	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,43	4,11	0,32	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,77	4,32	0,44	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,60	5,15	0,45	1				2	0,94	0,94
	08:00	6,09	5,67	0,42		1			2	0,95	0,95
	09:00	6,14	5,64	0,50		1			2	0,95	0,95
	10:00	6,12	5,59	0,53		1			2	0,95	0,95
	11:00	6,13	5,52	0,60	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,37	5,76	0,61	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,61	6,00	0,61	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,47	5,85	0,62	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,35	5,70	0,65	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,25	5,61	0,64	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,63	5,95	0,68	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,95	6,30	0,65	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,18	6,51	0,68	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,47	6,85	0,63	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,37	6,77	0,59	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,89	6,29	0,60	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,28	5,83	0,45	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024	00:00	5,74	5,39	0,35	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,41	5,02	0,40	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,16	4,81	0,35	1	1				0,90	0,90
	03:00	5,03	4,76	0,26	1	1				0,76	0,76
	04:00	5,00	4,65	0,34	1	1				0,73	0,73
	05:00	5,04	4,73	0,32	1	1				0,78	0,78
	06:00	5,27	5,17	0,10	1	1			1	0,89	0,82
	07:00	5,94	5,82	0,12		1			2	0,92	0,95
	08:00	6,54	6,46	0,08		1			3	0,95	0,95
	09:00	6,75	6,64	0,12		1			4	0,95	0,95
	10:00	6,64	6,46	0,18		1			4	0,95	0,95
	11:00	6,78	6,54	0,23		1			4	0,95	0,95
	12:00	7,03	6,77	0,25	1	1			2	0,94	0,94
	13:00	7,22	6,89	0,34	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,18	6,85	0,33	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,96	6,76	0,20	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,07	6,97	0,10	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,42	7,29	0,14	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,92	7,81	0,11	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,02	7,86	0,16	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,12	8,00	0,13	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,14	7,96	0,18	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	7,86	7,66	0,20	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,21	6,98	0,23	1	1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 06:10 με 07:30, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024	00:00	6,54	6,40	0,15	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,14	5,94	0,21	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,89	5,67	0,23	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,70	5,36	0,33	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,63	5,41	0,21	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,57	5,38	0,19	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,76	5,62	0,14	1	1			1	0,90	0,89
	07:00	6,46	6,25	0,21	1	1			3	0,95	0,95
	08:00	7,18	7,03	0,15	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,49	7,37	0,13	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,36	7,23	0,14	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,50	7,31	0,19	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,78	7,54	0,24	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,99	7,88	0,10	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,00	7,68	0,32	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,89	7,54	0,35	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,90	7,40	0,51	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,91	7,34	0,57	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,30	7,93	0,36	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,46	8,29	0,17	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	8,45	8,29	0,16	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,45	8,30	0,15	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,27	8,13	0,14	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,69	7,29	0,40	1	1			1	0,95	0,95

Το διάστημα 06:30 με 07:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024	00:00	7,20	6,31	0,88	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,83	5,93	0,90	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,60	6,11	0,49	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,34	5,84	0,50	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,13	5,83	0,30	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,08	5,75	0,33	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,15	5,98	0,17	1	1			2	0,93	0,93
	07:00	6,91	6,74	0,17	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	7,49	7,38	0,11	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,67	7,52	0,14	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,62	7,55	0,07	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,57	7,53	0,03	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	7,82	7,82	0,00	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	7,94	7,94	0,00	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	7,87	7,87	0,00	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,79	7,79	0,00	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,81	7,78	0,03	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,14	8,01	0,13	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	3,04	2,95	0,09	1					0,13	0,26
	19:00	7,78	7,78	0,00	1	1			2	0,43	0,95
	20:00	7,04	7,04	0,00	1	1			2	0,38	0,81
	21:00	7,94	7,94	0,00	1	1			3	0,45	0,95
	22:00	8,16	8,16	0,00	1	1			3	0,45	0,95
	23:00	7,79	7,53	0,26	1	1			1	0,45	0,95

Κατά το διάστημα 06:00 έως 07:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών στις μονάδες G1 και G2. Γενική διακοπή στις 18:15 λόγω σφάλματος στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 20:30 λόγω σφάλματος στο δίκτυο. Το ΑΠ Έξω Χιόνι βρίσκεται εκτός επικοινωνίας από τις 16:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Λ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024	00:00	7,05	6,61	0,43	1	1				0,45	0,95
	01:00	6,61	6,17	0,44	1	1				0,45	0,95
	02:00	6,29	5,85	0,44	1	1				0,45	0,95
	03:00	6,09	5,64	0,44	1	1				0,45	0,95
	04:00	5,96	5,52	0,44	1	1				0,45	0,95
	05:00	5,89	5,45	0,44	1	1				0,45	0,95
	06:00	5,92	5,49	0,42	1	1			2	0,43	0,91
	07:00	6,62	6,17	0,44	1	1				0,45	0,95
	08:00	6,92	6,48	0,44	1	1				0,45	0,95
	09:00	7,02	6,57	0,44	1	1				0,45	0,95
	10:00	6,81	6,37	0,44	1	1				0,45	0,95
	11:00	6,84	6,40	0,44	1	1				0,45	0,95
	12:00	6,93	6,49	0,44	1	1				0,45	0,95
	13:00	7,15	6,70	0,44	1	1				0,45	0,95
	14:00	7,03	6,58	0,44	1	1				0,45	0,95
	15:00	6,90	6,45	0,44	1	1				0,45	0,95
	16:00	6,93	6,48	0,44	1	1				0,45	0,95
	17:00	7,16	6,71	0,44	1	1				0,45	0,95
	18:00	7,65	7,21	0,44	1	1				0,45	0,95
	19:00	7,74	7,30	0,44	1	1				0,45	0,95
	20:00	7,73	7,29	0,44	1	1				0,45	0,95
	21:00	7,68	7,23	0,44	1	1				0,45	0,95
	22:00	7,34	6,89	0,44	1	1				0,45	0,95
	23:00	6,73	6,29	0,44	1	1				0,45	0,95

Κατά το διάστημα 06:00 έως 07:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.Το ΑΠ 'Εξω Χιόνι βρίσκεται εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024	00:00	6,22	5,77	0,44	1	1				0,45	0,95
	01:00	5,92	5,48	0,44	1	1				0,45	0,95
	02:00	5,62	5,18	0,44	1	1				0,45	0,95
	03:00	5,50	5,05	0,44	1	1				0,45	0,95
	04:00	5,36	4,92	0,44	1	1				0,45	0,95
	05:00	5,36	4,91	0,44	1	1				0,45	0,95
	06:00	5,49	5,05	0,44	1	1				0,45	0,95
	07:00	6,03	5,58	0,44	1	1				0,45	0,95
	08:00	6,29	5,85	0,44	1	1				0,45	0,95
	09:00	6,28	5,84	0,44	1	1				0,45	0,95
	10:00	6,10	5,66	0,44	1	1				0,45	0,95
	11:00	6,19	5,74	0,44	1	1				0,45	0,95
	12:00	6,28	6,21	0,07	1	1				0,45	0,95
	13:00	6,44	6,12	0,33	1	1				0,45	0,95
	14:00	6,31	5,86	0,44	1	1				0,45	0,95
	15:00	6,21	5,77	0,44	1	1				0,45	0,95
	16:00	6,34	5,89	0,44	1	1				0,45	0,95
	17:00	6,68	6,24	0,44	1	1				0,45	0,95
	18:00	7,23	6,79	0,44	1	1				0,45	0,95
	19:00	7,38	6,93	0,44	1	1				0,45	0,95
	20:00	7,53	7,09	0,44	1	1				0,45	0,95
	21:00	7,51	7,07	0,44	1	1				0,45	0,95
	22:00	7,09	6,65	0,44	1	1				0,45	0,95
	23:00	6,48	6,04	0,44	1	1				0,45	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι βρισκόταν εκτός επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024	00:00	5,89	5,44	0,44	1	1				0,45	0,95	
	01:00	5,49	5,05	0,44	1	1				0,45	0,95	
	02:00	5,26	4,82	0,44	1	1				0,44	0,94	
	03:00	5,11	4,71	0,40	1	1				0,41	0,82	
	04:00	4,98	4,53	0,44		1			2	0,45	0,94	
	05:00	4,97	4,53	0,44		1			2	0,45	0,95	
	06:00	5,22	4,77	0,44		1			2	0,45	0,95	
	07:00	5,94	5,50	0,44		1			2	0,45	0,95	
	08:00	6,39	5,96	0,43		1			3	0,45	0,95	
	09:00	6,65	6,24	0,40		1			3	0,44	0,95	
	10:00	6,56	6,30	0,27	1	1			3	0,28	0,95	
	11:00	6,58	6,17	0,41	1	1				0,45	0,95	
	12:00	6,72	6,28	0,43	1	1				0,45	0,95	
	13:00	7,04	6,61	0,44	1	1				0,45	0,95	
	14:00	6,91	6,53	0,38	1	1				0,45	0,95	
	15:00	6,76	6,32	0,43	1	1				0,45	0,95	
	16:00	6,78	6,48	0,30	1	1				0,45	0,95	
	17:00	7,07	6,78	0,28	1	1				0,45	0,95	
	18:00	7,61	7,18	0,42	1	1				0,95	0,95	
	19:00	7,89	7,45	0,44	1	1			1	0,95	0,95	
	20:00	7,94	7,51	0,43	1	1			1	0,95	0,95	
	21:00	7,89	7,57	0,32	1	1				0,95	0,95	
	22:00	7,53	7,13	0,40	1	1				0,95	0,95	
	23:00	6,79	6,46	0,33	1	1				0,95	0,95	

Κατά το διάστημα 10:00 έως 11:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G1.Το ΑΠ Έξω Χιόνι βρισκόταν εκτός επικοινωνίας έως τις 18:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024	00:00	6,16	5,92	0,24	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,63	5,43	0,20	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,42	5,21	0,21	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,27	5,05	0,23	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,23	4,93	0,30	1	1				0,94	0,94
	05:00	5,21	4,93	0,28	1	1				0,92	0,92
	06:00	5,47	5,17	0,30	1	1			1	0,90	0,90
	07:00	6,33	6,16	0,17	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	6,83	6,71	0,12	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,98	6,86	0,13	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,93	6,79	0,14	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,79	6,74	0,05	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,14	7,00	0,14	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,53	7,36	0,17	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,49	7,29	0,20	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,48	7,22	0,26	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,44	7,05	0,38	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,72	7,42	0,30	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,19	7,82	0,37	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,45	8,01	0,44	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,59	8,14	0,45	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,59	8,06	0,53	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,32	7,79	0,52	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,76	7,21	0,56	1	1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 06;00



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024	00:00	7,14	6,42	0,72	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,73	5,97	0,76	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,40	5,78	0,62	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,07	5,42	0,66	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,90	5,35	0,55	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,86	5,20	0,66	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,99	5,28	0,71	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,77	5,99	0,78	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,43	6,81	0,62	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,59	7,15	0,44	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,47	7,01	0,46	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,63	7,40	0,23	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,83	7,65	0,18	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,03	7,70	0,34	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,05	7,71	0,34	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,91	7,53	0,38	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,97	7,61	0,37	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,17	7,75	0,42	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,73	8,31	0,42	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,99	8,63	0,36	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,01	8,69	0,32	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,94	8,63	0,31	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,72	8,32	0,40	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	8,11	7,68	0,44	1	1			1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024	00:00	7,33	6,89	0,44	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,97	6,53	0,44	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,74	6,31	0,44	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,66	6,22	0,44	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,44	6,00	0,44	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,26	5,82	0,44	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,36	5,94	0,42	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,07	6,74	0,33	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,88	7,63	0,25	1	1			3	0,95	0,95
	09:00	8,17	7,99	0,18	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	8,03	7,64	0,39	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	8,37	7,77	0,60	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,71	8,22	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,89	8,71	0,19	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	8,98	8,84	0,14	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	9,02	8,98	0,04	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	8,95	8,81	0,14	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,33	9,18	0,14	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,85	9,72	0,13	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,12	9,94	0,18	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,30	10,18	0,12	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	10,35	10,11	0,24	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	10,12	9,83	0,29	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,51	9,34	0,17	1	1			3	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024	00:00	8,75	8,63	0,11		1	1		5	0,95	0,95
	01:00	8,23	8,20	0,03	1	1	1		4	0,86	0,85
	02:00	7,94	7,91	0,03	1	1			2	0,87	0,87
	03:00	7,57	7,56	0,01	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,29	7,27	0,02	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,11	7,11	0,00	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,14	7,14	0,00	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,89	7,89	0,00	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	8,52	8,52	0,00	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	8,82	8,77	0,05	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	8,72	8,67	0,05	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	8,77	8,58	0,19	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	8,98	8,71	0,27	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,42	9,08	0,34	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,42	9,36	0,06	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,32	9,32	0,00	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,33	9,06	0,28	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	9,56	9,26	0,31	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	9,81	9,10	0,71	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,85	9,18	0,67	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,77	9,30	0,48	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,67	9,14	0,52	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	9,43	9,13	0,30	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	8,85	8,53	0,33	1	1			2	0,95	0,95

Κατά το διάστημα 01:20 με 02:20 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024	00:00	8,18	7,33	0,85	1	1				0,95	0,95
	01:00	7,66	6,79	0,87	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,18	6,39	0,79	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,84	5,92	0,92	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,66	5,92	0,74	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,59	5,96	0,63	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,62	6,08	0,55	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,30	6,87	0,42	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,78	7,41	0,37	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,81	7,48	0,34	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	7,60	7,33	0,27	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	7,65	7,11	0,55	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,73	6,86	0,87	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,83	6,91	0,92	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,70	6,80	0,90	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,63	6,75	0,87	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,69	6,77	0,92	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,98	7,17	0,81	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,36	7,48	0,88	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,59	7,66	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,56	7,62	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,56	7,62	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,27	7,33	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,65	6,71	0,94	1	1			1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024	00:00	7,03	6,09	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	6,56	5,62	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	6,30	5,36	0,94	1				2	0,95	0,95
	03:00	6,10	5,17	0,93	1				2	0,95	0,95
	04:00	6,00	5,06	0,94	1				2	0,95	0,95
	05:00	5,92	4,98	0,94	1				2	0,95	0,95
	06:00	5,99	5,05	0,94	1				2	0,95	0,95
	07:00	6,59	5,65	0,94	1				3	0,95	0,95
	08:00	6,88	5,94	0,94	1				3	0,95	0,95
	09:00	6,88	5,94	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,66	5,72	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,53	5,59	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,48	5,54	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,69	5,75	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,68	5,74	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,65	5,71	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,71	5,77	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,07	6,12	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,60	6,66	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,06	7,12	0,94	1	1				0,95	0,95
	20:00	8,05	7,11	0,94	1	1				0,95	0,95
	21:00	8,07	7,13	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,69	6,76	0,93	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,06	6,11	0,94	1	1				0,95	0,95

Κατά τις ώρες 00:00-02:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024	00:00	6,49	5,55	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,09	5,16	0,93	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,85	4,90	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,65	4,73	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,57	4,63	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,58	4,64	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,77	4,83	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,50	5,55	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,07	6,13	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,13	6,19	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,01	6,08	0,93	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,99	6,05	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,21	6,32	0,88	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,32	6,46	0,86	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,34	6,42	0,92	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,18	6,30	0,89	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,14	6,23	0,90	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,47	6,57	0,90	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,97	7,08	0,89	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,16	7,30	0,86	1	1				0,95	0,95
	20:00	8,18	7,25	0,93	1	1				0,95	0,95
	21:00	8,14	7,20	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,75	6,85	0,90	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,23	6,44	0,80	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024	00:00	6,59	5,79	0,80	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,19	5,31	0,88	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,88	4,97	0,92	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,71	4,78	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,62	4,69	0,93	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,64	4,70	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,86	4,95	0,91	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,59	5,75	0,84	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,08	6,17	0,91	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,17	6,25	0,92	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,08	6,21	0,86	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,04	6,68	0,37	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,03	6,74	0,30	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,30	6,59	0,70	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,46	6,72	0,74	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,34	6,58	0,76	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,37	6,64	0,73	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,16	6,44	0,71	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,28	6,54	0,73	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,35	7,60	0,75	1	1				0,95	0,95
	20:00	8,41	7,70	0,71	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,34	7,67	0,67	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	7,98	7,35	0,63	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,32	6,66	0,66	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024	00:00	6,70	5,94	0,76	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	6,31	5,52	0,79	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	6,09	5,31	0,77	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,82	5,08	0,74	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,73	4,97	0,75	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,72	4,95	0,77	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,99	5,23	0,76	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,75	5,96	0,79	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,33	6,54	0,79	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,47	6,66	0,81	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,94	6,24	0,70	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,54	6,81	0,73	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,76	6,90	0,85	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,01	7,08	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,92	6,98	0,93	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,64	6,73	0,91	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,67	6,74	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,97	7,03	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,37	7,45	0,92	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,65	7,78	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,49	7,67	0,82	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,53	7,63	0,91	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,14	7,20	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,54	6,60	0,94	1	1				0,95	0,95

Κατά τις ώρες 00:00-03:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024	00:00	6,94	6,00	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,50	5,55	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,23	5,29	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,02	5,13	0,89	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,89	4,96	0,93	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,86	4,96	0,90	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,07	5,32	0,75	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,83	5,91	0,92	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,37	6,50	0,87	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,56	6,65	0,90	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,43	6,48	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,41	6,47	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,63	6,70	0,93	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,00	7,06	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,90	6,96	0,93	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,68	6,76	0,93	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,69	6,79	0,90	1	1				0,95	0,95
	17:00	8,04	7,14	0,90	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,45	7,54	0,91	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,54	7,72	0,82	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,59	7,73	0,86	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,64	7,83	0,80	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,31	7,40	0,91	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,80	6,87	0,93	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024	00:00	7,16	6,35	0,81	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,98	6,30	0,68	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,77	5,84	0,93	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,42	5,49	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,36	5,59	0,77	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,20	5,95	0,25	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,31	6,26	0,04	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,02	6,77	0,25	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,64	6,87	0,78	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,79	6,88	0,91	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,79	6,85	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,91	7,02	0,88	1	1				0,95	0,95
	12:00	8,00	7,10	0,90	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,29	7,44	0,85	1	1				0,95	0,95
	14:00	8,26	7,36	0,90	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,86	6,95	0,91	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,70	6,79	0,91	1	1				0,95	0,95
	17:00	8,04	7,11	0,93	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,53	7,59	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,82	7,91	0,90	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,77	7,84	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,73	7,90	0,82	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,32	7,62	0,70	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,78	6,91	0,86	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024	00:00	7,27	6,45	0,81	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,84	5,98	0,86	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,54	5,60	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	6,32	5,42	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	6,24	5,31	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,24	5,30	0,93	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,44	5,50	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,08	6,15	0,93	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,52	6,58	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,62	6,68	0,93	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,39	6,45	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,33	6,39	0,93	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,58	6,72	0,87	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,70	6,76	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,68	6,77	0,92	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,40	6,47	0,93	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,47	6,53	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,82	6,88	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,39	7,46	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,53	7,59	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,51	7,59	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,41	7,53	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,08	7,14	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,51	6,57	0,94	1	1				0,95	0,95

Κατά τις ώρες 02:30-04:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024	00:00	6,91	5,97	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,40	5,52	0,88	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,19	5,32	0,87	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,97	5,03	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,85	4,91	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,81	4,87	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,01	5,08	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,62	5,74	0,88	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,02	6,12	0,90	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,12	6,18	0,93	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,99	6,06	0,93	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,90	6,00	0,90	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,07	6,15	0,92	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,31	6,44	0,87	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,19	6,39	0,80	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,12	6,37	0,76	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,25	6,54	0,70	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,48	6,75	0,74	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,04	7,31	0,73	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,31	7,58	0,73	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,32	7,55	0,76	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,23	7,43	0,80	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	7,88	7,08	0,79	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,45	6,66	0,79	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024	00:00	6,84	6,03	0,81	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,38	5,44	0,93	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,10	5,20	0,90	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,92	5,11	0,80	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,79	5,01	0,78	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,72	4,89	0,83	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,92	5,09	0,83	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,61	5,80	0,81	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,05	6,12	0,92	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,16	6,35	0,81	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,96	6,32	0,64	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,07	6,51	0,56	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,15	6,97	0,18	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,57	6,90	0,66	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,58	6,90	0,68	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,54	6,84	0,70	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,42	6,83	0,59	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,66	7,16	0,49	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,28	7,76	0,53	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,66	8,06	0,61	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,52	7,94	0,59	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,49	7,79	0,69	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,20	7,51	0,69	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,58	6,80	0,77	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024	00:00	6,87	5,93	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,34	5,40	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	6,07	5,13	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	5,85	4,91	0,94	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,79	4,85	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,78	4,83	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,99	5,04	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,83	5,88	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,31	6,37	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,35	6,41	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,23	6,29	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,19	6,25	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,48	6,54	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,87	6,93	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,77	6,83	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,69	6,75	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,58	6,64	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,89	6,95	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,29	7,35	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,62	7,68	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,52	7,58	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,46	7,51	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,12	7,18	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,37	6,43	0,94	1	1				0,95	0,95

Κατά τις ώρες 00:00 – 03:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024	00:00	6,72	5,78	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,28	5,34	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,99	5,04	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,86	4,93	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,75	4,81	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,82	4,87	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,02	5,11	0,91	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,81	5,88	0,93	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,35	6,43	0,92	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,40	6,49	0,91	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,24	6,31	0,93	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,30	6,38	0,92	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,49	6,56	0,93	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,68	6,74	0,93	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,54	6,60	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,51	6,58	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,30	6,36	0,93	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,69	6,75	0,93	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,30	7,39	0,91	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,46	7,54	0,92	1	1				0,95	0,95
	20:00	8,42	7,55	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,33	7,44	0,88	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,06	7,11	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,44	6,49	0,94	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024	00:00	6,84	5,90	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,37	5,43	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,06	5,12	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,89	4,96	0,94	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,76	4,82	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,79	4,85	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,00	5,06	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,70	5,76	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,25	6,31	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,37	6,43	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,20	6,26	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,21	6,26	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,38	6,44	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,72	6,78	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,63	6,69	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,39	6,45	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,38	6,44	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,77	6,83	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,29	7,35	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,49	7,67	0,82	1	1				0,95	0,95
	20:00	8,48	7,63	0,85	1	1				0,95	0,95
	21:00	8,54	7,82	0,72	1	1				0,95	0,95
	22:00	8,17	7,44	0,74	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,55	6,83	0,72	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024	00:00	6,98	6,31	0,67	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	6,51	5,74	0,76		1			3	0,95	0,95
	02:00	6,20	5,50	0,70	1	1			3	0,95	0,95
	03:00	6,00	5,25	0,74		1			3	0,95	0,95
	04:00	5,87	5,00	0,87		1			3	0,95	0,95
	05:00	5,84	4,92	0,92		1			2	0,95	0,95
	06:00	6,00	5,07	0,93		1			2	0,95	0,95
	07:00	6,68	5,74	0,94		1			3	0,95	0,95
	08:00	7,19	6,26	0,93		1			3	0,95	0,95
	09:00	7,31	6,46	0,85		1			2	0,95	0,95
	10:00	7,50	6,58	0,93	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,53	6,59	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,63	6,76	0,86	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,92	7,07	0,85	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,72	6,79	0,93	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,56	6,63	0,93	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,58	6,65	0,93	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,81	7,00	0,81	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,33	7,42	0,91	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,54	7,60	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,39	7,49	0,90	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,36	7,43	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,03	7,09	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,44	6,49	0,94	1	1				0,95	0,95

Το διάστημα 00:40 με 02:50 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024	00:00	6,70	5,76	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,25	5,31	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,98	5,04	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,79	4,86	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,73	4,79	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,70	4,76	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,90	4,96	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,51	5,57	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,00	6,06	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,10	6,16	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,99	6,05	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,04	6,10	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,22	6,28	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,47	6,56	0,91	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,45	6,63	0,82	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,49	6,55	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,45	6,51	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,76	6,87	0,90	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,64	7,07	0,57	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,05	7,68	0,36	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,47	7,66	0,80	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,39	7,47	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,21	7,30	0,92	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,67	6,75	0,92	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024	00:00	6,96	6,03	0,93	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,46	5,52	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,10	5,17	0,93	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,88	4,95	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,79	4,88	0,92	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,79	4,86	0,93	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,89	4,95	0,93	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,44	5,51	0,93	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,93	6,00	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,09	6,15	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,88	5,94	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,82	5,88	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,80	5,86	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,92	5,98	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,81	5,87	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,61	5,67	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,72	5,78	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,07	6,14	0,93	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,78	6,89	0,89	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,09	7,23	0,87	1	1				0,95	0,95
	20:00	8,07	7,16	0,91	1	1				0,95	0,95
	21:00	8,03	7,09	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,82	6,88	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,08	6,14	0,94	1	1				0,95	0,95



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024	00:00	6,44	5,50	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,00	5,06	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,74	4,80	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	5,60	4,67	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	5,53	4,63	0,91	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,62	4,68	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,77	4,83	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,42	5,48	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,00	6,06	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,99	6,05	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,97	6,06	0,91	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,03	6,09	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,24	6,31	0,93	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,35	6,42	0,93	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,33	6,41	0,91	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,23	6,42	0,82	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,16	6,30	0,86	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,39	6,51	0,88	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,88	6,98	0,90	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,29	7,39	0,90	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,25	7,44	0,81	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,18	7,29	0,89	1	1			2	0,94	0,94
	22:00	7,82	6,93	0,89	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,25	6,36	0,89	1	1				0,95	0,95

Στο διάστημα 02:00 – 04:00 έγινε πλύση υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024	00:00	6,60	5,67	0,93	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,10	5,20	0,90	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,81	4,87	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,61	4,73	0,88	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,54	4,65	0,90	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,57	4,64	0,93	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,84	4,90	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,57	5,62	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,17	6,23	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,27	6,44	0,83	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,23	6,39	0,84	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,31	6,45	0,86	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,54	6,73	0,81	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,80	7,09	0,71	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,60	6,76	0,84	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,44	6,62	0,82	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,49	6,74	0,75	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,82	7,04	0,78	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,33	7,57	0,75	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,62	8,02	0,60	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,68	8,37	0,31	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,67	8,47	0,19	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,14	7,89	0,25	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,59	7,06	0,53	1	1			1	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024	00:00	6,94	6,59	0,34	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,41	6,19	0,21	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,08	5,72	0,37	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,87	5,48	0,38	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,81	5,64	0,17	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,79	5,75	0,04	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,90	5,90	0,00	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,59	6,59	0,00	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,34	7,34	0,00	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,56	7,56	0,00	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	7,53	7,51	0,02	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	7,59	7,56	0,03	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	7,87	7,70	0,17	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,12	7,96	0,16	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	7,98	7,88	0,10	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,79	7,73	0,07	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,65	7,43	0,23	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,01	7,61	0,40	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,50	8,14	0,35	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	8,93	8,40	0,53	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	8,97	8,59	0,38	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,84	8,43	0,41	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,45	8,01	0,44	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,91	7,35	0,56	1	1			1	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Λ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024	00:00	7,18	6,51	0,67	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,66	5,99	0,67	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,30	5,54	0,76	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,14	5,37	0,77	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,96	5,36	0,60	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,91	5,42	0,49	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,18	6,09	0,09	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,93	6,89	0,04	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,50	7,47	0,03		1			4	0,30	0,24
	09:00	7,60	7,50	0,10	1				4	0,27	0,28
	10:00	7,50	7,41	0,09	1	1			1	0,93	0,95
	11:00	7,57	7,53	0,04	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	7,80	7,78	0,02	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	7,93	7,92	0,02	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	7,90	7,90	0,00	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	7,78	7,78	0,00	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	7,70	7,69	0,01	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	7,89	7,87	0,02	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	8,59	8,58	0,01	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	8,96	8,95	0,01	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	8,91	8,89	0,02	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	8,94	8,85	0,10	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	8,53	8,41	0,12	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,93	7,82	0,11	1	1			2	0,95	0,95

Κατά το διάστημα 08:05 με 09:55, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή τη G1 και G2. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε τηλεπικοινωνιακά προβλήματα κατά το διάστημα 15:30 έως 16:00. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024	00:00	7,25	7,09	0,16	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,73	6,35	0,38	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,41	6,12	0,30	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,22	5,98	0,25	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,08	5,69	0,39	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,07	5,72	0,35	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,22	6,05	0,17	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,92	6,79	0,14	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,43	7,23	0,20	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	7,64	7,28	0,36	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	7,51	7,10	0,41	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	7,41	6,91	0,50	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	7,74	7,26	0,48	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	7,99	7,51	0,48	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	7,85	7,37	0,48	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,59	7,11	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,55	7,06	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	7,83	7,17	0,66	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,34	7,40	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,72	7,77	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	8,60	7,66	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,48	7,59	0,90	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,37	7,48	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,71	6,82	0,90	1	1				0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024	00:00	7,05	6,19	0,86	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,51	5,65	0,87	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,20	5,29	0,91	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,00	5,07	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,91	4,97	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,89	5,02	0,86	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,13	5,32	0,80	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,73	5,80	0,93	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,24	6,30	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,37	6,51	0,86	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,30	6,48	0,82	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,41	6,54	0,86	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,61	6,76	0,85	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,80	6,87	0,93	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,66	6,72	0,93	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,48	6,54	0,93	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,51	6,57	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,84	6,90	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,37	7,49	0,88	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,64	7,70	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,59	7,67	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,46	7,52	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,17	7,22	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,54	6,62	0,91	1	1				0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024	00:00	6,94	6,00	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,52	5,59	0,93	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,27	5,38	0,89	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,07	5,14	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,99	5,05	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,96	5,05	0,91	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,17	5,41	0,76	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,81	6,10	0,71	1	1			1	0,78	0,81
	08:00	7,28	6,40	0,87	1				3	0,91	0,89
	09:00	7,32	6,79	0,53	1				3	0,54	0,19
	10:00	7,30	6,78	0,51		1			3	0,52	0,22
	11:00	7,30	6,36	0,93	1	1				0,94	0,95
	12:00	7,47	6,52	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,59	6,65	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,48	6,54	0,94	1	1				0,94	0,95
	15:00	7,34	6,40	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,40	6,45	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,77	6,82	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,23	7,29	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,58	7,64	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,72	7,78	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,74	7,81	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,42	7,48	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,81	6,86	0,94	1	1				0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος. Το διάστημα 07:30 με 11:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024	00:00	7,10	6,15	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,68	5,73	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,35	5,41	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,17	5,22	0,94	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,06	5,11	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,10	5,16	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,36	5,42	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,10	6,16	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,62	6,69	0,93	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,81	6,87	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,63	6,69	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,82	6,88	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	8,00	7,05	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,19	7,26	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,21	7,28	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	8,04	7,09	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,98	7,04	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	8,13	7,19	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,68	7,74	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	9,04	8,10	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,05	8,10	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,98	8,03	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,66	7,72	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,97	7,03	0,94	1	1				0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024	00:00	7,31	6,37	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,87	5,93	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,59	5,65	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,40	5,46	0,94	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,28	5,34	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,37	5,43	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,60	5,66	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,38	6,44	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,03	7,08	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	8,16	7,24	0,92	1	1				0,95	0,95
	10:00	8,16	7,22	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	8,20	7,32	0,88	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,46	7,60	0,85	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,72	7,83	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,58	7,77	0,81	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	8,61	7,76	0,85	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	8,57	7,76	0,81	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,75	7,88	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	9,30	8,37	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,61	8,75	0,86	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	9,73	8,87	0,86	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,54	8,60	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	9,19	8,25	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	8,50	7,56	0,94	1	1			1	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3 MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024	00:00	7,80	6,86	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	7,20	6,25	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,88	5,95	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,71	5,78	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,56	5,61	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,62	5,68	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,79	5,85	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,60	6,79	0,81	1	1			3	0,82	0,56
	08:00	8,24	7,75	0,49	1	1			4	0,55	0,85
	09:00	8,59	7,92	0,67	1	1			2	0,90	0,95
	10:00	8,50	7,76	0,74	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	8,62	7,92	0,70	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,85	8,22	0,63	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,25	8,66	0,59	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,12	8,61	0,52	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	8,92	8,33	0,59	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	8,83	8,14	0,69	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,23	8,54	0,69	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,61	9,09	0,52	1	1			3	0,83	0,95
	19:00	10,12	9,85	0,27	1	1			3	0,94	0,95
	20:00	10,12	9,79	0,33	1	1			3	0,88	0,95
	21:00	10,02	9,59	0,43	1	1			3	0,56	0,95
	22:00	9,73	9,14	0,59	1	1			3	0,65	0,95
	23:00	9,17	8,73	0,44	1	1			2	0,77	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3 MW μισθωμένης ισχύος. Κατά το διάστημα 07:00 με 09:05, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024	00:00	8,59	8,03	0,57	1	1			1	0,92	0,95
	01:00	7,94	7,59	0,35	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,52	7,40	0,12	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	7,19	7,08	0,11	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,06	6,94	0,12	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,96	6,85	0,11	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,12	6,97	0,15	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,79	7,55	0,24	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,43	8,29	0,14	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,89	8,72	0,17	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	8,80	8,60	0,20	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	8,95	8,78	0,17	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,19	8,91	0,28	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,58	9,23	0,35	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	9,62	9,17	0,44	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,34	8,88	0,46	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,25	8,66	0,59	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	9,40	8,81	0,59	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	9,92	9,18	0,74	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,11	9,39	0,72	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	9,99	9,23	0,76	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,99	9,15	0,84	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,45	8,72	0,73	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	8,86	8,22	0,64	1	1			2	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3 MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024	00:00	8,34	7,81	0,54	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,75	7,13	0,62	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,35	6,68	0,67	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,18	6,49	0,69	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,04	6,37	0,68	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,04	6,39	0,65	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,05	6,31	0,74	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,65	6,94	0,72	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,49	7,75	0,74	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,71	7,84	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	8,44	7,51	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	8,48	7,54	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,70	7,84	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	9,07	8,30	0,77	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,00	8,24	0,76	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	8,74	8,08	0,66	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	8,82	8,12	0,70	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,21	8,53	0,69	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,84	9,18	0,66	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,18	9,57	0,61	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	9,96	9,31	0,65	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,82	9,21	0,61	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,54	8,94	0,61	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,01	8,37	0,64	1	1			2	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3 MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024	00:00	8,25	7,58	0,67	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,68	7,00	0,68	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,30	6,67	0,62	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,04	6,43	0,61	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,96	6,33	0,63	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,98	6,37	0,61	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,09	6,42	0,67	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,84	7,20	0,63	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,44	7,77	0,68	1	1			4	0,95	0,94
	09:00	8,67	7,81	0,86	1	1			4	0,95	0,95
	10:00	8,68	7,80	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	8,78	7,87	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	8,86	7,99	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,11	8,22	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	8,91	8,05	0,87	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	8,72	7,84	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	8,69	7,76	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,12	8,20	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,70	8,81	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	9,96	9,08	0,88	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	9,74	8,95	0,80	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,66	8,93	0,74	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,46	8,76	0,70	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	8,90	8,14	0,76	1	1			2	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3 MW μισθωμένης ισχύος. Κατά το διάστημα 07:45 με 10:10, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024	00:00	8,26	7,36	0,89	1	1				0,95	0,95
	01:00	7,52	6,59	0,92	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,24	6,30	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,04	6,17	0,87	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,00	6,15	0,85	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,02	6,22	0,79	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,28	6,49	0,79	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,91	7,09	0,82	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,28	7,46	0,82	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,37	7,55	0,81	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	8,24	7,33	0,91	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	8,39	7,47	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,61	7,69	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,88	8,02	0,86	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,70	7,78	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	8,48	7,55	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	8,58	7,70	0,88	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,95	8,05	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,49	8,59	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,83	8,95	0,88	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	9,85	9,05	0,80	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,84	9,01	0,84	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,66	8,96	0,70	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	8,95	8,14	0,82	1	1			2	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3 MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024	00:00	8,41	7,53	0,89	1	1				0,95	0,95
	01:00	7,79	6,85	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,37	6,43	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,17	6,23	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,97	6,03	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,53	5,78	0,75	1	1				0,94	0,94
	06:00	6,72	5,77	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,29	6,34	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,95	7,01	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	8,22	7,28	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	8,20	7,26	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	8,28	7,34	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,52	7,58	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,37	7,43	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,50	7,56	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	8,42	7,49	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	8,46	7,52	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,82	7,89	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,32	8,51	0,81	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,74	8,85	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	9,76	8,88	0,88	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,68	8,80	0,88	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,34	8,52	0,83	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	8,62	7,89	0,73	1	1			2	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3 MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η ε ρ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024	00:00	7,90	7,09	0,81	1	1				0,95	0,95
	01:00	7,35	6,55	0,80	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,07	6,24	0,83	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,80	5,95	0,85	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,72	5,95	0,77	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,69	5,90	0,79	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,94	6,03	0,91	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,63	6,81	0,81	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,25	7,76	0,50	1	1			4	0,51	0,95
	09:00	8,44	7,94	0,50	1	1			5	0,50	0,95
	10:00	8,15	7,86	0,29	1	1			2	0,41	0,95
	11:00	8,07	7,72	0,35	1	1			1	0,50	0,95
	12:00	8,74	7,98	0,76	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	9,16	8,35	0,81	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,19	8,36	0,82	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	8,90	8,11	0,79	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	8,83	7,97	0,86	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,05	8,23	0,82	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,60	8,75	0,84	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	9,87	9,10	0,76	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	9,96	9,33	0,63	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,85	9,18	0,66	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,53	8,85	0,68	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	8,90	8,22	0,69	1	1			2	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3 MW μισθωμένης ισχύος. Κατά το διάστημα 08:00 με 10:20, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024	00:00	8,16	7,53	0,63	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,56	6,88	0,68	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,20	6,51	0,69	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,73	6,29	0,44	1	1				0,45	0,95
	04:00	6,55	6,11	0,44	1	1				0,45	0,95
	05:00	6,44	6,00	0,44	1	1				0,45	0,95
	06:00	6,74	6,35	0,40	1	1				0,45	0,95
	07:00	7,59	7,30	0,29	1	1				0,45	0,95
	08:00	8,45	8,41	0,05	1	1			2	0,27	0,95
	09:00	8,81	8,81	0,00	1	1			3	0,45	0,95
	10:00	8,77	8,77	0,00	1	1			3	0,45	0,95
	11:00	8,85	8,85	0,00	1	1			3	0,45	0,95
	12:00	8,99	8,99	0,00	1	1			3	0,45	0,95
	13:00	9,12	9,12	0,00	1	1			3	0,45	0,95
	14:00	9,39	9,20	0,19	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,10	8,64	0,45	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,19	8,64	0,55	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,63	9,01	0,63	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	10,40	9,73	0,67	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,58	9,93	0,65	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,49	9,84	0,65	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	10,20	9,57	0,63	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,96	9,35	0,62	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,43	8,84	0,60	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Το διάστημα 03:00 με 08:00 τα ΑΠ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024	00:00	8,75	8,11	0,64	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,16	7,50	0,66	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,77	7,03	0,74	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,50	6,74	0,76	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,38	6,66	0,72	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,22	6,50	0,72	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,36	6,64	0,72	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,18	7,42	0,76	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,80	8,03	0,77	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	9,07	8,32	0,75	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,03	8,28	0,75	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,07	8,35	0,72	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,35	8,63	0,71	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,77	9,17	0,60	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,89	9,30	0,59	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,72	9,08	0,63	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,52	8,85	0,67	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	9,81	9,12	0,69	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,50	9,79	0,71	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,84	10,16	0,68	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,71	10,02	0,69	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	10,72	10,03	0,68	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	10,37	9,68	0,69	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,73	9,04	0,69	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024	00:00	9,09	8,42	0,68	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,48	7,80	0,68	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	8,09	7,42	0,67	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	7,83	7,15	0,68	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	7,68	6,98	0,70	1	1			1	0,91	0,95
	05:00	7,71	7,04	0,67	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,84	7,14	0,71	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,55	7,87	0,68	1	1			1	0,85	0,95
	08:00	9,29	8,56	0,73		1			5	0,84	0,95
	09:00	9,60	8,76	0,83	1	1			5	0,95	0,95
	10:00	9,67	8,92	0,75	1	1			4	0,95	0,95
	11:00	9,77	9,00	0,77	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	10,02	9,24	0,78	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,44	9,56	0,88	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,49	9,59	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	10,27	9,35	0,92	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	10,29	9,36	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,50	9,60	0,91	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,64	9,80	0,85	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	8,05	7,60	0,45	1	1			3	0,85	0,77
	20:00	10,76	9,87	0,89	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,71	9,85	0,86	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,59	9,73	0,86	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	10,10	9,24	0,86	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Το διάστημα 07:30 με 08:20 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της μονάδας G1.Γενική διακοπή στις 19:00 λόγω βλάβης της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024	00:00	9,35	8,48	0,87	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,71	7,90	0,81	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	8,33	7,47	0,86	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	8,02	7,20	0,83	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	7,95	7,11	0,85	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	7,94	7,06	0,88	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	7,98	7,11	0,88	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,64	7,70	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	9,46	8,59	0,86	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	9,67	8,94	0,73	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,61	8,82	0,78	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,58	8,74	0,84	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,84	9,10	0,74	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	10,09	9,30	0,79	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,18	9,37	0,81	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	10,01	9,29	0,72	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,97	9,23	0,74	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,35	9,57	0,77	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,78	9,99	0,79	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,93	10,22	0,71	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	10,93	10,22	0,72	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,92	10,11	0,82	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,64	9,83	0,81	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	10,19	9,46	0,73	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024	00:00	9,47	8,73	0,74	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,80	8,05	0,75	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,47	7,70	0,77	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	8,13	7,39	0,74	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	8,00	7,24	0,76	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	7,92	7,09	0,83	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	8,12	7,37	0,75	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,75	7,94	0,81	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	9,13	8,32	0,81	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	9,17	8,43	0,74	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,08	8,44	0,64	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,09	8,50	0,59	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,23	8,61	0,62	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	9,50	8,90	0,60	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	9,59	8,94	0,65	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,34	8,73	0,62	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,64	9,02	0,61	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	9,94	9,29	0,64	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,49	9,84	0,65	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,70	10,13	0,58	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,79	10,29	0,50	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,83	10,44	0,39	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,62	10,11	0,51	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	10,12	9,57	0,55	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024	00:00	9,46	8,89	0,57	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	8,92	8,32	0,60	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,39	7,75	0,63	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	8,04	7,40	0,63	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	7,92	7,34	0,58	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	7,84	7,29	0,54	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	7,95	7,44	0,51	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	8,69	8,13	0,56	1	1			3	0,95	0,95
	08:00	9,41	8,93	0,48	1	1			6	0,95	0,95
	09:00	9,47	8,94	0,53	1	1			6	0,95	0,95
	10:00	9,52	8,92	0,60		1			6	0,95	0,95
	11:00	9,69	9,02	0,67	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	9,86	9,24	0,62	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,32	9,71	0,62	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,36	9,76	0,59	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	10,10	9,49	0,62	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	10,10	9,54	0,56	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,34	9,71	0,63	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,96	10,33	0,63	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	11,29	10,63	0,66	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,11	10,48	0,63	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	11,28	10,69	0,60	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	11,14	10,51	0,63	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	10,64	9,98	0,65	1	1			4	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η ε ρ ε ι δ ι κ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024	00:00	9,99	9,24	0,75	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	9,33	8,65	0,69	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,92	8,27	0,65	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	8,56	7,91	0,65	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	8,32	7,68	0,64	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	8,31	7,72	0,59	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	8,33	7,78	0,55	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	9,19	8,63	0,56	1	1			2	0,95	0,95
	08:00	9,77	9,07	0,71	1	1			3	0,95	0,95
	09:00	10,03	9,36	0,67	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	10,06	9,35	0,71	1	1			4	0,95	0,95
	11:00	10,02	9,30	0,72	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	10,33	9,60	0,73	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,72	9,88	0,84	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,68	9,77	0,91	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	10,53	9,66	0,87	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	10,49	9,74	0,75	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,83	10,16	0,66	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	11,24	10,58	0,66	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	11,53	10,91	0,62	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,59	11,02	0,57	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	11,47	10,82	0,64	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	11,27	10,46	0,81	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	10,74	10,01	0,73	1	1			4	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024	00:00	10,06	9,45	0,61	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	9,37	8,74	0,63	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,89	8,32	0,57	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	8,64	7,92	0,72	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	8,36	7,44	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	8,26	7,32	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	8,33	7,40	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	9,05	8,11	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	9,58	8,64	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	9,95	9,01	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,85	8,91	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	9,82	8,88	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	9,98	9,04	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,33	9,39	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,18	9,25	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,89	8,95	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,69	8,75	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,97	9,03	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,53	9,59	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,84	9,91	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,73	9,79	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	10,61	9,67	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	10,32	9,39	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,82	8,95	0,87	1	1			2	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024	00:00	9,13	8,20	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,55	7,61	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	8,26	7,32	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	8,01	7,08	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,83	6,90	0,93	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,77	6,84	0,93	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,91	6,98	0,93	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,62	7,71	0,90	1	1			3	0,92	0,95
	08:00	9,09	8,25	0,84	1	1			5	0,85	0,95
	09:00	9,29	8,39	0,90	1	1			3	0,90	0,95
	10:00	9,17	8,23	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,16	8,22	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,40	8,47	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,73	8,80	0,92	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,63	8,69	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,41	8,48	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	9,45	8,52	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,86	8,92	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,48	9,54	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,77	9,84	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,80	9,86	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	10,64	9,71	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	10,34	9,40	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,81	8,87	0,94	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Το διάστημα 07:30 με 09:20 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024	00:00	8,94	8,01	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,21	7,27	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,95	7,02	0,93	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,76	6,83	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,63	6,69	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,53	6,59	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,63	6,69	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,95	7,01	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,60	7,66	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,61	7,67	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	8,68	7,74	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	8,77	7,83	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,97	8,03	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,26	8,33	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,36	8,42	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	9,29	8,40	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	9,32	8,73	0,59	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,67	8,93	0,74	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,16	9,34	0,82	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,25	9,48	0,77	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,35	9,74	0,60	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	10,24	9,33	0,92	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,89	8,96	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,35	8,42	0,94	1	1			2	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024	00:00	8,60	7,66	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,97	7,04	0,92	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,56	6,62	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,34	6,41	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,22	6,28	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,15	6,21	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,36	6,42	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,99	7,05	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,47	7,53	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,65	7,71	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	8,43	7,50	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	8,37	7,43	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,66	7,72	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,99	8,06	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,18	8,29	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	9,01	8,15	0,86	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	9,12	8,24	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,41	8,51	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	10,07	9,21	0,86	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,54	9,60	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,55	9,67	0,88	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	10,35	9,51	0,84	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	10,15	9,36	0,79	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,86	9,21	0,64	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024	00:00	9,36	8,89	0,47	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	8,77	8,33	0,44	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,34	7,99	0,35	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	8,04	7,69	0,35	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	7,90	7,56	0,34	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	7,77	7,47	0,30	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	7,95	7,81	0,14	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	8,50	8,38	0,12	1	1			3	0,95	0,95
	08:00	9,03	8,90	0,13	1	1			6	0,95	0,95
	09:00	9,13	8,98	0,14	1	1			6	0,95	0,95
	10:00	8,93	8,75	0,18	1				6	0,95	0,95
	11:00	8,92	8,64	0,28	1	1			4	0,94	0,93
	12:00	8,96	8,49	0,47	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,21	8,60	0,61	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,28	8,49	0,79	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	9,01	8,23	0,77	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	9,01	8,26	0,76	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,31	8,57	0,74	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,96	9,16	0,80	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,27	9,46	0,82	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,26	9,37	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	10,23	9,40	0,83	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,91	9,06	0,85	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,33	8,48	0,85	1	1			2	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024	00:00	8,67	7,85	0,81	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,17	7,41	0,76	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,82	6,93	0,90	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	7,63	6,75	0,87	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,42	6,55	0,87	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,38	6,44	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,61	6,68	0,93	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,40	7,46	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	9,03	8,12	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	9,37	8,45	0,92	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,32	8,47	0,85	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,41	8,60	0,81	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,63	8,75	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	10,00	9,10	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	9,87	9,00	0,88	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,60	8,71	0,88	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,56	8,72	0,84	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,99	9,23	0,76	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,73	9,84	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,93	10,05	0,88	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	10,93	10,04	0,89	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,80	9,93	0,86	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,52	9,59	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,76	8,87	0,89	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024	00:00	8,94	8,03	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,33	7,39	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,98	7,09	0,89	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,77	6,84	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,54	6,62	0,92	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,48	6,55	0,93	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,74	6,80	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,40	7,46	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,95	8,01	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	9,16	8,23	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,17	8,24	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,14	8,23	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,34	8,41	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,67	8,73	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,75	8,81	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,61	8,68	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	9,55	8,68	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	10,01	9,11	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,46	9,61	0,84	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,84	9,90	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	11,01	10,07	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	10,96	10,01	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	9,64	8,81	0,83	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	8,69	7,96	0,73	1	1			3	0,87	0,83

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος. Μερική διακοπή στις 22:50 και στις 23:50 λόγω βλάβης της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024	00:00	9,18	8,29	0,90	1	1			4	0,95	0,95
	01:00	8,64	7,73	0,91	1	1			3	0,95	0,95
	02:00	8,18	7,29	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	03:00	7,89	7,05	0,85	1				4	0,95	0,95
	04:00	7,69	6,79	0,89		1			4	0,95	0,95
	05:00	7,60	6,68	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	06:00	7,75	6,81	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	8,33	7,39	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	8,81	7,87	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	9,12	8,18	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,06	8,12	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,04	8,10	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,29	8,36	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,55	8,61	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,44	8,51	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	9,26	8,33	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	9,09	8,15	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,45	8,52	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	10,01	9,08	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	10,29	9,35	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,40	9,47	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	10,15	9,21	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,69	8,75	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	9,08	8,15	0,93	1	1			2	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος. Το διάστημα 03:00 με 05:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024	00:00	8,48	7,58	0,90	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,90	7,01	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,46	6,62	0,84	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	7,28	6,47	0,80		1			3	0,95	0,95
	04:00	7,16	6,33	0,83	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,13	6,30	0,82	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,33	6,53	0,79	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,00	7,16	0,84	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,71	7,83	0,88	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,95	8,07	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	9,00	8,15	0,86	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	8,93	8,13	0,80	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	9,27	8,54	0,72	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	9,47	8,81	0,66	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,56	8,81	0,74	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	9,18	8,43	0,75	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	8,96	8,26	0,71	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,37	8,68	0,69	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	10,04	9,32	0,71	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,39	9,68	0,72	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,19	9,41	0,77	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	10,04	9,39	0,64	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,66	9,03	0,63	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,00	8,32	0,68	1	1			2	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος, τα οποία είναι προσωρινά μη διαθέσιμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024	00:00	8,24	7,60	0,63	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,70	7,04	0,66	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,36	6,67	0,69	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,13	6,38	0,75	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,95	6,13	0,82	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,00	6,09	0,92	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,16	6,24	0,92	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,91	7,03	0,88	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,45	7,56	0,88	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,84	7,94	0,90	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	8,90	8,02	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	8,84	7,98	0,86	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,17	8,37	0,80	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,49	8,64	0,85	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,45	8,65	0,80	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	9,23	8,35	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	9,10	8,24	0,86	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,39	8,63	0,76	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,91	9,18	0,73	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	10,30	9,46	0,84	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,37	9,58	0,79	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,29	9,55	0,74	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,90	9,23	0,67	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,13	8,45	0,67	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3NW μισθωμένης ισχύος, τα οποία είναι προσωρινά μη διαθέσιμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024	00:00	8,29	7,59	0,70	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,70	6,92	0,78	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,29	6,53	0,77		1			3	0,95	0,95
	03:00	7,15	6,26	0,89	1				3	0,95	0,95
	04:00	6,98	6,07	0,91	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	6,96	6,10	0,86	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,08	6,36	0,72	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,72	6,96	0,76	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,35	7,58	0,77	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,63	7,84	0,79	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	8,73	7,99	0,74	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	8,78	8,03	0,75	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,93	8,06	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	9,40	8,57	0,83	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,37	8,56	0,81	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	9,18	8,43	0,75	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	9,11	8,45	0,66	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,53	8,86	0,68	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	10,17	9,42	0,75	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,48	9,80	0,68	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,47	9,98	0,49	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	10,38	10,03	0,35	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	10,01	9,79	0,22	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,30	9,01	0,29	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος. Το διάστημα 02:00 με 04:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024	00:00	8,58	8,26	0,32	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,08	7,62	0,46	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,65	7,27	0,38	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,45	6,97	0,48	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,22	6,78	0,44	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,19	6,89	0,30	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,32	7,04	0,28	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,85	7,70	0,15	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	8,55	8,43	0,12	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	8,82	8,47	0,35	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	8,95	8,48	0,47	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,00	8,51	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,23	8,78	0,46	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,50	9,14	0,36	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	9,42	9,05	0,38	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,18	8,76	0,42	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,26	8,97	0,29	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	9,58	9,28	0,30	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,19	9,88	0,31	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,64	10,26	0,39	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	10,62	10,14	0,48	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,52	10,25	0,27	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,32	10,14	0,18	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	9,63	9,26	0,37	1	1			4	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος τα οποία είναι προσωρινά μη διαθέσιμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024	00:00	9,05	8,70	0,35	1	1			2	0,93	0,95
	01:00	8,49	8,00	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	8,15	7,64	0,51	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	7,84	7,23	0,60	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	7,76	7,14	0,63	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,68	7,05	0,63	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,82	7,17	0,65	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,57	7,88	0,68	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	9,22	8,64	0,59	1	1			4	0,95	0,95
	09:00	9,58	9,01	0,57		1			5	0,95	0,95
	10:00	9,61	8,90	0,71	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	9,64	8,83	0,81	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,95	9,16	0,79	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,28	9,55	0,73	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,38	9,68	0,70	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	10,34	9,65	0,69	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	10,29	9,59	0,69	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,71	10,03	0,68	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	11,37	10,62	0,75	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	11,46	10,67	0,80	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,54	10,83	0,71	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	11,45	10,80	0,64	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	11,14	10,58	0,56	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	10,46	9,84	0,62	1	1			4	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος εκ των οποίων το ένα είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024	00:00	9,68	8,90	0,78	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	9,10	8,17	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,54	7,66	0,87	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	8,17	7,36	0,81	1	1			4	0,95	0,95
	04:00	8,02	7,23	0,79	1	1			4	0,95	0,95
	05:00	8,04	7,25	0,80	1	1				0,95	0,95
	06:00	8,13	7,21	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	8,90	7,96	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	9,63	8,75	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	10,03	9,12	0,91	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	9,76	8,92	0,85	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	9,64	9,08	0,55	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	9,90	9,05	0,86	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,28	9,42	0,86	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,16	9,40	0,76	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,87	8,94	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,84	8,93	0,91	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,20	9,27	0,92	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,76	9,91	0,85	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	11,10	10,23	0,87	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,18	10,38	0,80	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	11,02	10,11	0,91	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,46	9,57	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,95	9,31	0,64	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος εκ των οποίων το ένα είναι προσωρινά μη διαθέσιμο. Κατά το διάστημα 02:30 με 05:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των G1 και G2. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 03:00 με 03:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2024	00:00	9,29	8,56	0,73	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,74	7,91	0,82	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,31	7,45	0,86	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	8,04	7,28	0,76	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,80	6,92	0,88	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,68	6,82	0,86	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,84	6,99	0,85	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,53	7,63	0,90	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	9,16	8,26	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	9,31	8,47	0,84	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,34	8,51	0,83	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	9,46	8,59	0,87	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,67	8,87	0,81	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,02	9,22	0,80	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	9,99	9,17	0,82	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,82	9,01	0,81	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,77	9,03	0,74	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,16	9,50	0,66	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,94	10,31	0,63	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	11,37	10,70	0,67	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,50	10,78	0,72	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	11,16	10,41	0,76	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,64	9,80	0,85	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	10,01	9,17	0,84	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024	00:00	9,40	8,63	0,77	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,80	8,00	0,80	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,32	7,46	0,86	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	8,09	7,21	0,88	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,91	6,98	0,93	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,91	7,01	0,91	1	1				0,95	0,95
	06:00	8,00	7,07	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,50	7,58	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	9,12	8,18	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	9,39	8,45	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,24	8,30	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,22	8,29	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,42	8,48	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,81	8,87	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,63	8,72	0,92	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,46	8,56	0,90	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,42	8,54	0,88	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	9,86	8,97	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,44	9,51	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,79	9,89	0,90	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,95	10,10	0,85	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	10,74	9,98	0,76	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	10,25	9,49	0,76	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,65	8,89	0,76	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024	00:00	9,02	8,18	0,83	1	1			2	0,94	0,95
	01:00	8,40	7,48	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	7,89	6,96	0,93	1				4	0,95	0,95
	03:00	7,60	6,67	0,93		1			4	0,95	0,95
	04:00	7,46	6,53	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	7,44	6,51	0,93	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,61	6,67	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,21	7,27	0,93	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,76	7,83	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	9,09	8,15	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,17	8,24	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,24	8,34	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,42	8,49	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,71	8,80	0,91	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	9,70	8,86	0,84	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,47	8,62	0,85	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,47	8,59	0,88	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	9,73	8,80	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,27	9,34	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,58	9,70	0,88	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,81	9,92	0,90	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	10,55	9,75	0,80	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	10,25	9,48	0,78	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,72	9,02	0,70	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος. Το διάστημα 02:00 με 05:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 10 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Αυγούστου 2024	00:00	8,95	8,07	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,41	7,48	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,99	7,05	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,79	6,86	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,59	6,65	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,60	6,66	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,83	6,89	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,30	7,36	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	8,98	8,04	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	9,26	8,33	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,24	8,31	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,21	8,27	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,33	8,40	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,73	8,79	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	9,68	8,74	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,49	8,55	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,43	8,49	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	9,95	9,02	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,72	9,78	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	11,10	10,16	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,20	10,26	0,94	1	1			4	0,94	0,95
	21:00	10,80	9,87	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,54	9,64	0,91	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	10,05	9,21	0,84	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 11 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Αυγούστου 2024	00:00	9,43	8,55	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,94	8,00	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,43	7,49	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	8,16	7,23	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	7,81	6,88	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,74	6,80	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,84	6,90	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,38	7,44	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,83	7,89	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,85	7,91	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	8,78	7,84	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	8,69	7,75	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	9,03	8,09	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,33	8,39	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,23	8,29	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,06	8,12	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,06	8,12	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	9,61	8,67	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,21	9,29	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,73	9,82	0,91	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,87	10,06	0,81	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,67	9,88	0,79	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,42	9,68	0,74	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,81	9,12	0,69	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2024	00:00	9,11	8,45	0,66	1	1			3	0,94	0,95
	01:00	8,55	7,84	0,71	1	1			5	0,93	0,95
	02:00	8,09	7,43	0,66	1	1			3	0,92	0,92
	03:00	7,78	7,16	0,62	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	7,52	6,97	0,54		1			4	0,95	0,95
	05:00	7,41	7,05	0,36		1			4	0,95	0,95
	06:00	7,40	7,15	0,25		1			4	0,94	0,95
	07:00	8,04	7,87	0,17		1			5	0,95	0,95
	08:00	9,13	8,90	0,23		1			6	0,95	0,95
	09:00	9,59	9,35	0,24		1			6	0,95	0,95
	10:00	9,48	9,27	0,22	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	9,55	9,21	0,34	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	9,90	9,50	0,40	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,29	9,85	0,44	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,26	9,91	0,35	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	10,15	9,88	0,27	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	10,14	9,86	0,29	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,51	10,18	0,33	1	1			4	0,95	0,95
	18:00	11,28	10,95	0,33	1	1			5	0,95	0,95
	19:00	11,61	10,97	0,64	1	1			5	0,95	0,95
	20:00	11,85	11,16	0,69	1	1			5	0,95	0,95
	21:00	11,51	10,89	0,62	1	1			5	0,95	0,95
	22:00	11,17	10,53	0,64	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	10,53	9,81	0,72	1	1			4	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 13 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Αυγούστου 2024	00:00	9,68	8,96	0,72	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	9,03	8,27	0,76	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,56	7,75	0,82	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	8,24	7,55	0,68	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	8,01	7,26	0,75	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	7,90	7,03	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	8,03	7,14	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	8,64	7,81	0,84	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	9,48	8,70	0,78	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	9,85	9,17	0,67	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	9,98	9,31	0,67	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	10,12	9,64	0,48	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	10,41	9,70	0,71	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,69	9,98	0,71	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,65	9,91	0,74	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	10,37	9,66	0,71	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	10,47	9,82	0,65	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,85	10,27	0,57	1	1			4	0,95	0,95
	18:00	11,36	10,78	0,58	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	11,69	11,12	0,57	1	1			5	0,95	0,95
	20:00	12,05	11,50	0,54	1	1			5	0,95	0,95
	21:00	11,75	11,23	0,53	1	1			5	0,95	0,95
	22:00	11,18	10,64	0,54	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	10,39	9,81	0,58	1	1			4	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024		00:00	9,59	9,00	0,60	1	1			3	0,95	0,95
		01:00	9,10	8,55	0,55	1	1			2	0,95	0,95
		02:00	8,72	8,25	0,48	1	1			2	0,95	0,95
		03:00	8,46	7,92	0,53	1	1			2	0,95	0,95
		04:00	8,11	7,55	0,55	1	1			1	0,95	0,95
		05:00	7,85	7,25	0,60	1	1			1	0,95	0,95
		06:00	8,05	7,44	0,60	1	1			1	0,95	0,95
		07:00	8,62	7,98	0,64	1	1			1	0,95	0,95
		08:00	9,55	8,93	0,61	1	1			2	0,95	0,95
		09:00	10,12	9,50	0,62	1	1			3	0,95	0,95
		10:00	10,06	9,39	0,67	1	1			3	0,95	0,95
		11:00	10,25	9,54	0,71	1	1			3	0,95	0,95
		12:00	10,45	9,75	0,70	1	1			3	0,95	0,95
		13:00	10,58	9,89	0,69	1	1			3	0,95	0,95
		14:00	10,67	9,96	0,72	1	1			3	0,95	0,95
		15:00	10,49	9,80	0,69	1	1			3	0,95	0,95
		16:00	10,50	9,87	0,63	1	1			3	0,95	0,95
		17:00	11,05	10,39	0,65	1	1			4	0,95	0,95
		18:00	11,64	10,97	0,67	1	1			5	0,95	0,95
		19:00	12,03	11,35	0,67	1	1			5	0,95	0,95
		20:00	12,07	11,42	0,65	1	1			5	0,95	0,95
		21:00	11,78	11,15	0,63	1	1			5	0,95	0,95
		22:00	11,26	10,62	0,64	1	1			4	0,95	0,95
		23:00	10,61	9,92	0,69	1	1			4	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2024	00:00	9,93	9,14	0,79	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	9,31	8,41	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,80	7,93	0,87	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	8,60	7,71	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	8,42	7,51	0,91	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	8,36	7,45	0,91	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	8,49	7,60	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	9,16	8,37	0,79	1				5	0,95	0,95
	08:00	9,80	8,94	0,86		1			6	0,95	0,95
	09:00	9,99	9,09	0,90	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	9,60	8,67	0,92	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	9,30	8,36	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,49	8,57	0,92	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,67	8,73	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,81	8,90	0,91	1	1			2	0,91	0,95
	15:00	9,78	8,84	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,80	8,86	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,13	9,19	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,82	9,89	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	11,18	10,24	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,30	10,39	0,91	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	11,01	10,09	0,91	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,63	9,69	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	10,07	9,13	0,94	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος. Το διάστημα 07:00 με 09:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ρ Α Σ Π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2024	00:00	9,57	8,63	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	9,12	8,18	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,72	7,78	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	8,53	7,59	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	8,35	7,41	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	8,20	7,26	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	8,38	7,44	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	8,85	7,91	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	9,33	8,39	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	9,52	8,58	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,61	8,67	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,56	8,63	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,80	8,87	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,23	9,29	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,03	9,09	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,94	9,00	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,71	8,77	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,25	9,31	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	11,01	10,08	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	11,34	10,41	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,50	10,56	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	11,07	10,13	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,76	9,82	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	10,21	9,27	0,94	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 17 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Αυγούστου 2024	00:00	9,60	8,68	0,92	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	9,03	8,11	0,92	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,53	7,60	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	8,22	7,31	0,91	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	7,86	6,95	0,91	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	7,75	6,92	0,83	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	7,91	7,07	0,84	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,35	7,42	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	8,91	8,09	0,81	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	9,36	8,47	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,47	8,55	0,92	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,20	8,27	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,42	8,48	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,68	8,74	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,59	8,65	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,39	8,45	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	9,31	8,37	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,67	8,73	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	10,51	9,57	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,94	10,00	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,00	10,08	0,92	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,67	9,77	0,90	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,28	9,36	0,91	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,67	8,80	0,88	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 18 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Κ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Αυγούστου 2024	00:00	9,10	8,19	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,57	7,64	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	8,23	7,29	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,93	7,00	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,69	6,75	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,61	6,67	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,78	6,84	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,17	7,24	0,93	1				4	0,94	0,84
	08:00	8,71	7,77	0,94		1			5	0,95	0,95
	09:00	8,78	7,85	0,94	1				5	0,95	0,94
	10:00	8,94	8,02	0,93	1				5	0,95	0,95
	11:00	8,80	7,91	0,89	1				5	0,94	0,94
	12:00	8,88	7,95	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,18	8,28	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,12	8,34	0,78	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	8,99	8,17	0,82	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	8,97	8,17	0,80	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,35	8,48	0,87	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,97	9,10	0,87	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,37	9,57	0,80	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,50	9,71	0,79	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	10,09	9,33	0,76	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,62	8,89	0,73	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,01	8,30	0,70	1	1			2	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Το διάστημα 07:00 με 09:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2024	00:00	8,40	7,71	0,69	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,94	7,24	0,70	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,46	6,97	0,49	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,17	6,65	0,52	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,99	6,40	0,59	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,98	6,47	0,51	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,13	6,59	0,54	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,79	7,26	0,53	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	8,45	7,92	0,53	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	8,88	8,47	0,41	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	8,91	8,52	0,39	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	8,93	8,60	0,33	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,20	8,78	0,42	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,43	9,03	0,40	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	9,50	9,09	0,42	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,33	8,90	0,43	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,29	9,09	0,20	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	9,68	9,52	0,16	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,38	10,17	0,21	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	10,92	10,63	0,30	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,26	10,94	0,33	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,77	10,57	0,21	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,31	10,08	0,23	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,58	9,49	0,09	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024	00:00	8,84	8,68	0,16	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,24	7,87	0,37	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,69	7,44	0,25	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	7,35	7,27	0,08	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,10	7,08	0,03	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,07	7,07	0,00	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,26	7,25	0,01	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,90	7,81	0,09	1	1			2	0,95	0,95
	08:00	8,68	8,59	0,09	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	9,19	9,15	0,05	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	9,31	9,28	0,03	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	9,42	9,38	0,05	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	9,66	9,65	0,01	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,06	10,06	0,00	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,29	10,24	0,05	1	1			4	0,95	0,95
	15:00	10,24	10,22	0,02	1	1			4	0,95	0,95
	16:00	10,09	10,07	0,02	1	1			4	0,95	0,95
	17:00	10,37	10,37	0,00	1	1			4	0,95	0,95
	18:00	10,89	10,89	0,00	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	11,29	11,29	0,00	1	1			5	0,95	0,95
	20:00	11,79	11,79	0,00	1	1			5	0,95	0,95
	21:00	11,31	11,31	0,00	1	1			5	0,95	0,95
	22:00	11,03	11,00	0,03	1	1			5	0,95	0,95
	23:00	10,64	10,22	0,43	1	1			4	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024	00:00	9,98	9,36	0,62	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	9,29	8,55	0,74	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,74	7,91	0,83	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	8,42	7,56	0,85	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	8,18	7,40	0,78	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	8,11	7,27	0,84	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	8,23	7,29	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	8,71	7,77	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	08:00	9,32	8,43	0,90	1	1			5	0,95	0,95
	09:00	9,51	8,84	0,67	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	9,36	8,77	0,59	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	9,48	8,82	0,66	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,65	9,04	0,62	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	9,91	9,28	0,63	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	9,74	9,11	0,63	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,52	8,98	0,53	1	1			3	0,88	0,95
	16:00	9,55	9,12	0,42	1	1			3	0,90	0,95
	17:00	9,95	9,61	0,34	1	1			3	0,87	0,95
	18:00	10,62	10,36	0,26	1	1			4	0,94	0,95
	19:00	11,14	10,84	0,30	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,29	10,93	0,36	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,74	10,42	0,33	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,20	10,03	0,17	1	1			4	0,81	0,95
	23:00	9,60	9,53	0,06	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος. Κατά το διάστημα 07:00 με 09:20, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο τ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024	00:00	9,04	8,92	0,13	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	8,60	8,30	0,30	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	7,82	7,51	0,31	1	1			1	0,86	0,95
	03:00	7,60	6,87	0,73	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,33	6,61	0,72	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,38	6,77	0,61	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,55	6,99	0,57	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,00	7,44	0,56	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	8,81	8,20	0,61	1	1			2	0,94	0,94
	09:00	9,22	8,64	0,58		1			6	0,92	0,92
	10:00	9,20	8,53	0,67	1	1			3	0,94	0,95
	11:00	9,24	8,39	0,85	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,50	8,63	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,65	8,74	0,91	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	9,59	8,70	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,43	8,55	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	9,27	8,38	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,69	8,86	0,82	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,39	9,61	0,79	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,80	10,04	0,75	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	10,86	10,18	0,68	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,32	9,59	0,73	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	9,86	9,06	0,80	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,41	8,60	0,81	1	1			2	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ρ Α Σ Π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024	00:00	8,79	7,95	0,84	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,31	7,51	0,80	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,86	7,08	0,77	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,70	6,94	0,76	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,57	6,81	0,76	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,52	6,81	0,72	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,71	7,08	0,63	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,18	7,53	0,65	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	8,89	8,18	0,71	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	9,19	8,43	0,75	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	9,23	8,48	0,75	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	9,20	8,40	0,80	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	9,37	8,52	0,85	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,56	8,77	0,79	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	9,56	8,78	0,78	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,45	8,61	0,85	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,36	8,49	0,87	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	9,74	8,88	0,87	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,22	9,43	0,79	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,63	9,77	0,87	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,97	10,25	0,72	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,55	9,95	0,60	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,13	9,54	0,59	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,56	8,86	0,70	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024	00:00	8,77	8,09	0,68	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,28	7,57	0,71	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,86	7,13	0,72	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	7,69	6,91	0,78	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,50	6,70	0,80	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,48	6,71	0,77	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,68	6,95	0,73	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,10	7,35	0,75	1	1			4	0,85	0,75
	08:00	8,75	7,97	0,78	1	1			4	0,84	0,95
	09:00	9,04	8,27	0,77	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,09	8,35	0,75	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,20	8,37	0,83	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,29	8,45	0,84	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,56	8,70	0,86	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	9,60	8,74	0,86	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,42	8,52	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	9,33	8,49	0,83	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,69	8,94	0,75	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	10,20	9,43	0,77	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,58	9,76	0,81	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,85	10,07	0,79	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,47	9,63	0,85	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,01	9,19	0,82	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,43	8,65	0,78	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος. Κατά το διάστημα 06:55 με 08:50, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 25 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						5,000	5,000	1,800	0,800	1,000	
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Αυγούστου 2024	00:00	8,84	7,98	0,85	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,29	7,47	0,82	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,92	7,10	0,83	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	7,68	6,79	0,89	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,46	6,52	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,44	6,50	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,59	6,75	0,84	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,09	7,23	0,86	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,46	7,59	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,64	7,72	0,92	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	8,62	7,72	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	8,54	7,62	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,63	7,75	0,88	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,90	8,00	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	8,69	7,77	0,92		1			4	0,93	0,94
	15:00	8,55	7,69	0,86	1	1			2	0,94	0,95
	16:00	8,55	7,69	0,86	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,95	8,06	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,49	8,59	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,87	9,04	0,83	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,29	9,48	0,81	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,86	8,99	0,87	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,45	8,69	0,75	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	8,77	7,99	0,77	1	1			2	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024	00:00	8,16	7,32	0,84	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,60	6,76	0,85	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,29	6,43	0,86	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,07	6,19	0,89	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,87	6,05	0,82	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,83	6,14	0,69	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,08	6,52	0,56	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,56	7,07	0,49	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,35	7,93	0,43	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,56	8,15	0,40	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	8,61	8,26	0,35	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	8,71	8,39	0,32	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,05	8,73	0,32	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,38	9,07	0,31	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	9,32	9,03	0,29	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,11	8,76	0,35	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	8,94	8,63	0,31	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,21	8,96	0,26	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	9,90	9,68	0,22	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,34	10,10	0,25	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	10,67	10,47	0,20	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,30	9,97	0,33	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	9,85	9,33	0,52	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,10	8,66	0,44	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024	00:00	8,41	8,25	0,16	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	7,85	7,72	0,13	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,47	7,26	0,21	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	7,26	6,96	0,30	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,12	6,65	0,46	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,12	6,67	0,45	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,40	7,05	0,35	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,82	7,51	0,31	1	1			4	0,73	0,69
	08:00	8,51	8,11	0,39	1	1			5	0,95	0,91
	09:00	8,73	8,38	0,35	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	8,60	8,14	0,46	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	8,80	8,49	0,31	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	8,93	8,70	0,24	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	9,16	8,94	0,22	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	9,14	8,99	0,14	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,12	8,87	0,25	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,06	8,66	0,40	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	9,35	8,95	0,40	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	9,72	9,23	0,49	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,02	9,54	0,48	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,45	9,96	0,49	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	9,95	9,51	0,44	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	9,60	9,32	0,28	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	8,93	8,58	0,35	1	1			2	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος. Κατά το διάστημα 07:00 με 09:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024	00:00	8,30	8,04	0,27	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	7,78	7,19	0,59	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,37	6,58	0,79	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,16	6,41	0,75	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,99	6,32	0,67	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,98	6,27	0,71	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,23	6,45	0,78	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,76	6,93	0,83	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,32	7,55	0,78	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,36	7,58	0,78	1				5	0,92	0,92
	10:00	8,41	7,67	0,73	1				5	0,95	0,95
	11:00	8,52	7,74	0,78	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	8,73	8,00	0,73	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,00	8,25	0,75	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	8,93	8,16	0,77	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	8,78	8,01	0,77	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	8,75	8,04	0,71	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,18	8,51	0,67	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,68	8,94	0,74	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	9,92	9,24	0,68	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,18	9,58	0,59	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,57	8,91	0,66	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,20	8,45	0,76	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	8,63	7,88	0,75	1	1			2	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024	00:00	7,99	7,31	0,68	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,41	6,69	0,72	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,10	6,29	0,81	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,91	6,04	0,86	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,75	5,85	0,90	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,80	5,88	0,92	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,03	6,10	0,93	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,48	6,56	0,92	1	1			2	0,95	0,75
	08:00	8,04	7,20	0,84		1			4	0,95	0,95
	09:00	8,23	7,46	0,76	1	1			2	0,92	0,93
	10:00	8,04	7,32	0,72	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	8,05	7,33	0,72	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,28	7,56	0,71	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,68	7,86	0,81	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,71	8,01	0,70	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	8,67	8,06	0,61	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	8,61	8,05	0,56	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	8,96	8,54	0,42	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,52	9,17	0,35	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	9,94	9,63	0,31	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,13	9,96	0,17	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,62	9,28	0,34	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,17	8,78	0,40	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	8,59	8,17	0,43	1	1			2	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024	00:00	7,99	7,39	0,60	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,46	6,88	0,58	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,11	6,70	0,41	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,89	6,38	0,51	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,80	6,37	0,43	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,86	6,58	0,29	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,09	6,97	0,12	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,54	7,45	0,09		1			4	0,35	0,29
	08:00	8,21	8,08	0,13	1				4	0,75	0,76
	09:00	8,50	8,29	0,21	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	8,41	8,11	0,30	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	8,32	7,82	0,50	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	8,64	8,10	0,54	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	8,84	8,42	0,42	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	8,79	8,35	0,44	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	8,66	8,35	0,31	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	8,58	8,36	0,22	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	8,86	8,68	0,18	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	9,38	9,20	0,17	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	9,73	9,60	0,13	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	9,94	9,79	0,14	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,60	9,38	0,21	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,25	8,87	0,37	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	8,51	7,97	0,54	1	1			2	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος. Το διάστημα 07:00 με 09:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024	00:00	7,81	7,29	0,52	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,37	6,51	0,86	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,04	6,11	0,93	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,79	5,90	0,90	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,65	5,76	0,88	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,64	5,95	0,69	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,84	6,11	0,72	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,35	6,61	0,74	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,93	7,10	0,83	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,01	7,14	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	7,99	7,21	0,78	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	8,14	7,25	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,55	7,66	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,61	7,71	0,90	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,36	7,47	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	8,15	7,30	0,86	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	8,17	7,38	0,80	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,52	7,71	0,80	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,86	8,02	0,85	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,35	8,50	0,85	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,45	8,61	0,84	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	9,06	8,20	0,86	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,62	7,70	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	8,09	7,23	0,86	1	1			1	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,42	6,53	0,89	1	1				0,95	0,95
	01:00	7,00	6,19	0,81	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,73	5,83	0,90	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,52	5,60	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,34	5,42	0,92	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,39	5,46	0,92	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,64	5,72	0,92	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,19	6,30	0,89	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,59	6,68	0,91	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,68	6,84	0,85	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,30	6,40	0,90	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,46	6,60	0,86	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,59	6,70	0,88	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,73	6,80	0,93	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,51	6,58	0,93	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,42	6,49	0,93	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,34	6,42	0,92	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,78	6,85	0,92	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,26	7,33	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,60	7,69	0,91	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,81	7,95	0,86	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,45	7,68	0,76	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,11	7,39	0,72	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,49	6,56	0,93	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,91	6,02	0,89	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,51	5,57	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,20	5,26	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,11	5,18	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,02	5,08	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,12	5,18	0,93	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,35	5,41	0,94	1				2	0,95	0,95
	07:00	6,93	6,02	0,91		1			3	0,95	0,95
	08:00	7,49	6,61	0,88	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,40	6,51	0,89	1	1			1	0,95	0,94
	10:00	7,39	6,63	0,76	1				4	0,95	0,95
	11:00	7,43	6,80	0,63	1				4	0,95	0,95
	12:00	7,68	7,26	0,43	1				4	0,67	0,95
	13:00	8,14	7,72	0,42	1	1			1	0,85	0,95
	14:00	8,00	7,43	0,57	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,83	7,25	0,58	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,80	7,22	0,57	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,14	7,54	0,60	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,71	8,22	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,21	8,78	0,43	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,46	9,14	0,32	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,99	8,77	0,22	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,60	8,29	0,31	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,87	7,68	0,20	1	1			1	0,95	0,95

Κατά το διάστημα 06:00 με 08:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,17	7,02	0,14	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,72	6,61	0,12	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,44	6,31	0,12	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,22	6,07	0,15	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,06	5,93	0,13	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,09	5,92	0,17	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,32	6,11	0,21	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,96	6,73	0,24	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,55	7,30	0,24	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,76	7,39	0,36	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	7,59	7,06	0,54	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	7,72	7,20	0,52	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,05	7,34	0,71	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,31	7,59	0,72	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,10	7,33	0,77	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,96	7,19	0,77	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,80	7,00	0,80	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,19	7,33	0,86	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,69	7,97	0,72	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	9,11	8,37	0,74	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,41	8,72	0,69	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,96	8,29	0,67	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,56	7,78	0,78	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,89	7,09	0,80	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,27	6,48	0,80	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,89	6,04	0,85	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,55	5,71	0,85	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,40	5,59	0,80	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,25	5,33	0,92	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,31	5,39	0,92	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,55	5,64	0,92	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,05	6,20	0,85	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,69	6,85	0,84	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,88	7,10	0,78	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,87	7,11	0,76	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,83	7,04	0,79	1	1				0,95	0,95
	12:00	8,11	7,28	0,83	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,32	7,45	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,15	7,26	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,69	6,77	0,92	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,81	6,90	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,36	7,47	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,86	7,98	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,24	8,35	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,42	8,55	0,87	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,96	8,21	0,74	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,50	7,73	0,78	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,90	7,17	0,73	1	1			1	0,95	0,95

Διακοπή ηλεκτροδότησης της P220 λόγω πυρκαγιάς μεταξύ 15:53 – 16:21.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,28	6,49	0,79	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,84	6,04	0,81	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,59	5,81	0,79	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	6,37	5,58	0,79	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	6,26	5,45	0,81	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	6,31	5,50	0,81	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,56	5,78	0,78	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,13	6,24	0,89	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,51	6,69	0,82	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,71	6,85	0,86	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,78	6,89	0,89	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,74	6,86	0,87	1	1				0,95	0,95
	12:00	8,06	7,26	0,80	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,40	7,59	0,81	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,21	7,46	0,75	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	8,08	7,26	0,82	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	8,04	7,19	0,84	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,40	7,51	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	9,01	8,22	0,79	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,45	8,65	0,80	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,55	8,70	0,84	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	9,11	8,34	0,77	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,67	7,95	0,72	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	8,07	7,32	0,75	1	1			1	0,95	0,95

Το διάστημα 02:10 με 04:20 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,45	6,70	0,75	1	1				0,95	0,95
	01:00	7,05	6,22	0,83	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,75	5,87	0,87	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,58	5,76	0,82	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,44	5,51	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,47	5,54	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,75	5,82	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,18	6,27	0,91	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,76	6,85	0,91	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,97	7,05	0,92	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,94	7,05	0,89	1	1				0,95	0,95
	11:00	8,03	7,15	0,87	1	1				0,95	0,95
	12:00	8,13	7,22	0,91	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,39	7,46	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,34	7,49	0,85	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	8,24	7,37	0,88	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	8,33	7,62	0,72	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,59	7,84	0,75	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	9,23	8,49	0,74	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,52	8,89	0,63	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,66	9,07	0,59	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	9,15	8,49	0,67	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,84	8,23	0,60	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	8,23	7,60	0,63	1	1			1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,61	6,96	0,65	1	1				0,95	0,95
	01:00	7,22	6,49	0,73	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,90	6,16	0,74	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,72	5,98	0,74	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,51	5,65	0,86	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,57	5,75	0,82	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,86	5,99	0,88	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,31	6,42	0,89	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,83	6,96	0,86	1	1				0,95	0,95
	09:00	8,01	7,07	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,86	6,92	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	7,92	6,98	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,13	7,19	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,44	7,51	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,36	7,50	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	8,32	7,47	0,85	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	8,42	7,64	0,79	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,97	8,18	0,79	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,36	8,65	0,70	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,48	8,71	0,77	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,43	8,50	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	9,04	8,15	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,70	7,77	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	8,26	7,32	0,94	1	1			1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,79	6,85	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	7,30	6,60	0,71	1	1			3	0,95	0,95
	02:00	7,13	6,79	0,34	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	6,97	6,56	0,41	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,75	6,20	0,55	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,69	6,11	0,58	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,89	6,26	0,63	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,37	6,56	0,81	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,70	6,77	0,93	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,62	6,68	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,42	6,48	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,25	6,32	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,37	6,44	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,48	6,55	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,38	6,44	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,32	6,38	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,44	6,51	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,87	6,93	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,37	7,44	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,86	7,92	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	9,07	8,13	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,59	7,65	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,24	7,30	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,58	6,64	0,94	1	1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 01:00-03:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,07	6,14	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,69	5,76	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,46	5,52	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,31	5,37	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,20	5,26	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,17	5,23	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,40	5,46	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,86	5,92	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,43	6,49	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,35	6,42	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,22	6,30	0,93	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,29	6,38	0,91	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,52	6,69	0,83	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,73	6,99	0,75	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,69	6,98	0,71	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,55	6,84	0,71	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,53	6,90	0,63	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,86	7,21	0,65	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,36	7,67	0,69	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,80	8,09	0,71	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	8,93	8,33	0,60	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,32	7,91	0,41	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	7,87	7,67	0,20	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,21	7,12	0,09	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,64	6,62	0,01	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,29	6,29	0,00	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,01	6,01	0,00	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,89	5,89	0,00	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,82	5,82	0,00	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,87	5,87	0,00	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,19	6,18	0,01	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,80	6,74	0,06	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,36	7,22	0,14	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	7,38	7,21	0,17	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	7,54	7,35	0,18	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	7,74	7,50	0,24	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,08	7,71	0,37	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,34	7,98	0,37	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	8,03	7,81	0,22	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	7,84	7,56	0,28	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	7,80	7,52	0,27	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,14	7,97	0,17	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,66	8,51	0,15	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,13	8,90	0,22	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,22	8,96	0,25	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	8,58	8,44	0,14	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,41	8,28	0,13	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,76	7,56	0,20	1	1			1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2024		00:00	7,12	6,83	0,29	1	1			2	0,93	0,94
		01:00	6,66	6,22	0,44	1	1			2	0,86	0,82
		02:00	6,30	5,95	0,35	1	1			2	0,91	0,91
		03:00	6,02	5,91	0,11	1	1				0,93	0,95
		04:00	5,86	5,82	0,04	1	1				0,95	0,94
		05:00	5,96	5,94	0,02	1	1				0,95	0,95
		06:00	6,32	6,31	0,01	1	1				0,95	0,95
		07:00	6,99	6,98	0,01	1	1				0,95	0,95
		08:00	7,90	7,90	0,00	1	1			1	0,95	0,95
		09:00	7,96	7,93	0,03	1	1			2	0,95	0,95
		10:00	7,81	7,64	0,17	1	1			1	0,95	0,95
		11:00	7,85	7,67	0,18	1	1			1	0,95	0,95
		12:00	7,72	7,57	0,15	1	1			1	0,95	0,95
		13:00	8,12	8,02	0,09	1	1			1	0,95	0,95
		14:00	8,00	7,96	0,05	1	1			2	0,95	0,95
		15:00	7,88	7,82	0,07	1	1			1	0,95	0,95
		16:00	7,76	7,71	0,05	1	1			1	0,95	0,95
		17:00	8,27	8,27	0,00	1	1			2	0,95	0,95
		18:00	8,87	8,87	0,00	1	1			2	0,95	0,95
		19:00	9,30	9,30	0,00	1	1			3	0,95	0,95
		20:00	9,58	9,58	0,00	1	1			3	0,95	0,95
		21:00	9,18	9,18	0,00	1	1			3	0,95	0,95
		22:00	8,78	8,78	0,00	1	1			2	0,95	0,95
		23:00	7,95	7,95	0,00	1	1			1	0,95	0,95

Κατά το διάστημα 00:30-02:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,26	7,26	0,00	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,76	6,76	0,00	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,44	6,44	0,00	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,17	6,17	0,01	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,02	6,02	0,01	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,11	6,11	0,00	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,48	6,48	0,00	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,04	7,03	0,01	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,71	7,68	0,03	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	7,93	7,86	0,08	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	7,73	7,63	0,10	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	7,56	7,46	0,10	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	7,80	7,70	0,09	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,21	8,10	0,10	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	7,98	7,89	0,10	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,78	7,68	0,10	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,63	7,56	0,07	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,11	8,09	0,03	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,67	8,65	0,01	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,22	9,21	0,01	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	9,23	9,13	0,10	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	8,72	8,52	0,20	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,24	7,82	0,42	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,60	7,07	0,53	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,96	6,37	0,59	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,57	5,93	0,64	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,27	5,69	0,59	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,09	5,65	0,44	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,92	5,44	0,48	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,99	5,60	0,39	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,33	5,94	0,40	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,07	6,89	0,18	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,64	7,39	0,25	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	7,62	7,54	0,09	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	7,54	7,50	0,04	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	7,51	7,48	0,02	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	7,80	7,76	0,04	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	7,94	7,79	0,15	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	7,92	7,72	0,20	1	1			1	0,89	0,95
	15:00	7,71	7,56	0,14	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,66	7,53	0,12	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,18	8,08	0,10	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,76	8,61	0,15	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,07	8,88	0,20	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,24	8,97	0,27	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	8,80	8,18	0,61	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,48	7,80	0,67	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,69	7,00	0,69	1	1			1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,16	6,23	0,93	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,78	5,85	0,93	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,55	5,61	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,37	5,43	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,18	5,25	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	05:00	6,25	5,35	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	06:00	6,63	5,69	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,15	6,23	0,92	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,69	6,76	0,93	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,84	7,13	0,71	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,59	7,12	0,48	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,54	7,01	0,53	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,75	7,29	0,46	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,87	7,45	0,42	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,76	7,53	0,23	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,61	7,42	0,19	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,64	7,58	0,06	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,03	7,98	0,04	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,59	8,55	0,04	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,04	8,82	0,23	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,11	8,85	0,26	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	8,59	7,94	0,65	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,23	7,56	0,67	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,65	6,99	0,66	1	1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 04:10 με 05:40, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,09	6,19	0,90	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,65	5,71	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,31	5,38	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,13	5,19	0,94	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,01	5,07	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,07	5,13	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,39	5,45	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,86	5,93	0,93	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,12	6,25	0,87	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,12	6,19	0,93	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,87	5,96	0,91	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,84	5,99	0,85	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,90	6,05	0,85	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,04	6,13	0,91	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,86	5,97	0,89	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,73	5,84	0,89	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,81	5,90	0,92	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,12	6,24	0,88	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,78	6,86	0,92	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,22	7,31	0,91	1	1				0,95	0,95
	20:00	8,19	7,30	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	7,81	6,96	0,85	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,36	6,48	0,88	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,66	5,74	0,92	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,17	5,27	0,90	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,88	4,97	0,92	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,66	4,75	0,91	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,53	4,64	0,88	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,42	4,52	0,90	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,51	4,61	0,90	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,90	5,10	0,80	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,53	5,85	0,68	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,00	6,41	0,60	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,05	6,54	0,51	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,80	6,32	0,48	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,90	6,66	0,24	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,83	6,55	0,28	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,11	6,64	0,47	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,06	6,32	0,74	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,73	6,05	0,68	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,76	6,20	0,56	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,20	6,67	0,53	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,76	7,34	0,42	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,28	7,83	0,45	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,35	7,98	0,37	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	7,75	7,23	0,52	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	7,28	6,75	0,53	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,56	6,06	0,50	1	1				0,95	0,95



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,000	5,000	1,800	0,800	1,000			
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,05	5,67	0,38	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,74	5,41	0,34	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,53	5,11	0,42	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,37	5,04	0,33	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,28	4,85	0,43	1	1			1	0,95	0,80
	05:00	5,43	5,10	0,32	1	1			2	0,95	0,80
	06:00	5,84	5,69	0,15	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,44	6,28	0,16	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,94	6,70	0,24	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,98	6,61	0,37	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,67	6,28	0,39	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,66	6,36	0,30	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,67	6,35	0,32	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,81	6,45	0,36	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,72	6,30	0,41	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,59	6,29	0,30	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,63	6,43	0,20	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,03	6,80	0,23	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,55	7,24	0,31	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,12	7,77	0,36	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,18	7,80	0,39	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	7,68	7,41	0,28	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	7,16	7,02	0,14	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,50	6,38	0,12	1	1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 04:10 – 05:45 πραγματοποιήθηκε πλήση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,97	5,87	0,10	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,60	5,31	0,28	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,36	5,02	0,34	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,24	4,81	0,43	1	1				0,94	0,94
	04:00	5,20	4,67	0,53	1	1				0,90	0,91
	05:00	5,30	4,86	0,44	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,66	5,45	0,22	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,32	6,16	0,17	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,88	6,72	0,15	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,09	6,92	0,17	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,83	6,62	0,21	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,87	6,64	0,23	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,00	6,89	0,10	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,14	6,96	0,18	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,96	6,79	0,17	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,12	6,96	0,16	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,00	6,47	0,53	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,15	7,04	0,11	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,36	7,23	0,13	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	7,90	7,67	0,23	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	7,82	7,60	0,22	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	7,33	7,17	0,16	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,88	6,70	0,18	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,28	6,18	0,10	1	1				0,95	0,95



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,73	5,63	0,10	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,45	5,36	0,09	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,27	4,95	0,31	1	1				0,94	0,94
	03:00	5,13	4,56	0,56	1	1				0,86	0,86
	04:00	5,08	4,36	0,72	1	1				0,82	0,82
	05:00	5,18	4,45	0,73	1	1				0,89	0,89
	06:00	5,62	5,16	0,46	1	1				0,53	0,95
	07:00	6,25	5,72	0,53	1	1				0,70	0,95
	08:00	6,68	5,92	0,76		1			3	0,95	0,95
	09:00	6,71	6,02	0,69		1			4	0,95	0,95
	10:00	6,69	6,06	0,63		1			3	0,95	0,95
	11:00	6,74	6,02	0,71	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,64	5,85	0,79	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,88	6,09	0,79	1	1			2	0,89	0,90
	14:00	6,79	5,99	0,81		1			3	0,95	0,95
	15:00	6,59	5,77	0,82	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,67	5,81	0,85	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,04	6,24	0,80	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,52	6,75	0,77	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,07	7,29	0,78	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,94	7,18	0,76	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	7,43	6,90	0,53	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,00	6,45	0,55	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,40	5,67	0,73	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,90	5,06	0,85	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,57	4,68	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	5,34	4,54	0,80	1	1			1	0,90	0,90
	03:00	5,24	4,41	0,83	1	1				0,94	0,94
	04:00	5,17	4,32	0,85	1	1				0,90	0,90
	05:00	5,24	4,37	0,87	1	1				0,92	0,92
	06:00	5,62	4,80	0,82	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,35	5,58	0,78	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,82	5,94	0,88	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,94	6,06	0,88	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,59	5,69	0,90	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,60	5,67	0,93	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,92	5,99	0,93	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,06	6,12	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,78	5,85	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,45	5,51	0,93	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,55	5,61	0,93	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,90	5,97	0,93	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,20	6,26	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,62	6,90	0,72	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,65	6,98	0,66	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	7,18	6,24	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,66	5,72	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,05	5,11	0,94	1	1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 01:00 με 03:00 πραγματοποιήθηκε πλήση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2. Μερική διακοπή στις 19:30 λόγω πυρκαγιάς στο νησί.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,61	4,68	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,32	4,38	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,12	4,28	0,84	1	1				0,86	0,86
	03:00	5,03	4,28	0,75	1	1				0,76	0,77
	04:00	4,98	4,28	0,70	1	1				0,71	0,72
	05:00	5,08	4,27	0,81	1	1				0,82	0,82
	06:00	5,53	4,59	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,05	5,11	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,39	5,46	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,27	5,33	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,16	5,22	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,01	5,07	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,29	5,35	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,72	5,78	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,58	5,64	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,25	5,31	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,36	5,42	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,67	5,73	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,10	6,16	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,75	6,81	0,94	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,54	6,60	0,94	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,99	6,05	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,52	5,59	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,98	5,04	0,94	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,56	4,62	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,26	4,33	0,93	1	1				0,94	0,94
	02:00	5,09	4,27	0,82	1	1				0,83	0,84
	03:00	4,98	4,28	0,71	1	1				0,72	0,73
	04:00	4,93	4,28	0,65	1	1				0,66	0,66
	05:00	5,04	4,27	0,77	1	1				0,77	0,78
	06:00	5,42	4,48	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	5,83	4,89	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,18	5,24	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,16	5,22	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,13	5,19	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,31	5,37	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,55	5,61	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,58	5,64	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,19	5,25	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,80	4,87	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,78	4,84	0,93	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,17	5,23	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,70	5,77	0,93	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,28	6,34	0,94	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,19	6,25	0,94	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,71	5,77	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,24	5,30	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,68	4,74	0,94	1	1				0,95	0,95



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,20	4,26	0,94	1	1				0,95	0,79
	01:00	4,98	4,06	0,92	1	1			1	0,95	0,52
	02:00	4,85	4,23	0,62	1	1				0,64	0,57
	03:00	4,76	4,28	0,48	1	1				0,50	0,50
	04:00	4,70	4,27	0,43	1	1				0,44	0,44
	05:00	4,85	4,28	0,57	1	1				0,57	0,59
	06:00	5,25	4,39	0,86	1	1				0,87	0,87
	07:00	5,88	4,94	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,23	5,29	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,09	5,14	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	5,91	5,30	0,61	1	1				0,64	0,95
	11:00	5,97	5,88	0,08	1	1				0,09	0,95
	12:00	6,06	5,21	0,85	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,23	5,42	0,81	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,10	5,33	0,77	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,04	5,23	0,82	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,00	5,19	0,82	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,38	5,57	0,81	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,99	6,26	0,73	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,59	7,04	0,55	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,28	6,72	0,56	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,73	6,36	0,37	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,23	5,63	0,60	1	1				0,95	0,95
	23:00	4,93	4,93	0,00	1	1				0,00	0,95

Κατά το διάστημα 00:20 με 02:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2. Κατά το διάστημα 10:30 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στον ΑΣΠ.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,16	4,62	0,54	1	1				0,88	0,87
	01:00	4,90	4,46	0,44	1	1				0,63	0,63
	02:00	4,79	4,39	0,39	1	1				0,53	0,53
	03:00	4,65	4,37	0,29	1	1				0,39	0,39
	04:00	4,57	4,36	0,21	1	1				0,30	0,30
	05:00	4,71	4,52	0,19	1	1				0,45	0,45
	06:00	5,19	4,98	0,21	1	1				0,87	0,87
	07:00	5,84	5,64	0,20	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,24	6,16	0,08	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,17	6,05	0,12	1	1				0,95	0,95
	10:00	5,91	5,76	0,15	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,02	5,81	0,21	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,04	5,80	0,24	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,16	5,91	0,25	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,05	5,80	0,25	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,85	5,65	0,20	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,91	5,69	0,22	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,35	6,18	0,18	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,83	6,67	0,16	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,52	7,41	0,11	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	7,48	7,36	0,12	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	6,95	6,85	0,09	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,33	6,21	0,12	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,66	5,52	0,14	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,25	5,02	0,23	1	1				0,91	0,91
	01:00	4,96	4,70	0,26	1	1				0,70	0,71
	02:00	4,75	4,51	0,25	1	1				0,48	0,49
	03:00	4,64	4,47	0,17	1				1	0,43	0,48
	04:00	4,63	4,41	0,21	1				2	0,95	0,95
	05:00	4,77	4,57	0,20	1				2	0,95	0,95
	06:00	5,31	5,15	0,16	1				2	0,95	0,95
	07:00	5,87	5,56	0,31	1				3	0,95	0,95
	08:00	6,13	5,43	0,70	1				3	0,95	0,95
	09:00	6,07	5,38	0,70	1				3	0,95	0,95
	10:00	5,89	5,33	0,57	1				3	0,95	0,95
	11:00	5,79	5,21	0,58	1	1				0,94	0,95
	12:00	5,97	5,37	0,61	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,11	5,43	0,68	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,00	5,34	0,66	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,94	5,33	0,61	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,95	5,23	0,72	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,36	5,69	0,67	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,01	6,35	0,66	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,57	6,83	0,73	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,38	6,62	0,77	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,78	6,06	0,72	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,30	5,67	0,64	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,68	5,18	0,50	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,15	4,63	0,52	1	1				0,85	0,82
	01:00	4,90	4,36	0,54		1			1	0,64	0,44
	02:00	4,74	4,15	0,59	1				1	0,65	0,27
	03:00	4,61	3,98	0,63		1			1	0,89	0,90
	04:00	4,60	3,84	0,76		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,77	3,95	0,82		1			1	0,95	0,95
	06:00	5,31	4,51	0,80		1			2	0,95	0,95
	07:00	5,79	5,01	0,79		1			2	0,95	0,95
	08:00	6,10	5,23	0,86		1			2	0,95	0,95
	09:00	6,12	5,23	0,89		1			2	0,95	0,95
	10:00	5,94	5,15	0,79	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,02	5,28	0,74	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,24	5,51	0,73	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,37	5,55	0,81	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,12	5,37	0,76	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,94	5,09	0,84	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,96	5,20	0,76	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,37	5,61	0,76	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,95	6,17	0,78	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,62	6,89	0,73	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,42	6,72	0,70	1	1				0,91	0,95
	21:00	6,89	6,10	0,79	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,37	5,62	0,76	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,74	4,98	0,77	1	1				0,95	0,95

Το διάστημα 01:00 με 03:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,28	4,50	0,78	1	1				0,92	0,92
	01:00	5,03	4,27	0,76		1			1	0,81	0,81
	02:00	4,80	3,90	0,90		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,75	3,85	0,90		1			1	0,95	0,95
	04:00	4,74	3,80	0,93		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,90	3,99	0,92		1			1	0,95	0,95
	06:00	5,29	4,39	0,90		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,89	4,96	0,93		1			2	0,95	0,95
	08:00	6,25	5,32	0,93		1			1	0,95	0,95
	09:00	6,29	5,43	0,86	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,03	5,20	0,82	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,02	5,31	0,71	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,17	5,47	0,70	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,37	5,63	0,74	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,20	5,51	0,68	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,14	5,41	0,72	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,10	5,42	0,68	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,48	5,78	0,69	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,01	6,38	0,63	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,55	6,90	0,65	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,23	6,72	0,51	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,51	6,14	0,37	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,10	5,75	0,35	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,51	5,16	0,35	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
α ρ ρ ρ ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,17	4,73	0,44	1	1				0,91	0,90
	01:00	4,91	4,38	0,52		1			1	0,94	0,86
	02:00	4,77	4,26	0,50		1			2	0,95	0,95
	03:00	4,59	4,11	0,48		1			2	0,95	0,95
	04:00	4,58	4,08	0,50		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,67	4,14	0,53		1			2	0,95	0,95
	06:00	5,13	4,65	0,49		1			2	0,95	0,95
	07:00	5,68	5,11	0,57		1			1	0,94	0,94
	08:00	5,96	5,46	0,50	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,14	5,59	0,55	1	1				0,95	0,95
	10:00	5,97	5,34	0,63	1	1				0,95	0,95
	11:00	5,94	5,31	0,63	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,07	5,47	0,60	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,27	5,63	0,63	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,16	5,52	0,64	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,99	5,32	0,67	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,04	5,34	0,70	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,36	5,67	0,69	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,84	6,16	0,69	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,36	6,67	0,69	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,15	6,50	0,64	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,74	6,03	0,71	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,38	5,69	0,68	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,78	5,09	0,69	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,33	4,60	0,73	1	1				0,95	0,89	
	01:00	5,06	4,40	0,66	1	1			1	0,95	0,66	
	02:00	4,88	4,20	0,68		1			1	0,95	0,95	
	03:00	4,71	3,97	0,73		1			1	0,95	0,95	
	04:00	4,48	3,56	0,91		1			1	0,95	0,95	
	05:00	4,64	3,81	0,83		1			1	0,95	0,95	
	06:00	5,07	4,17	0,90		1			1	0,95	0,95	
	07:00	5,46	4,60	0,86		1			2	0,95	0,95	
	08:00	5,97	5,12	0,85		1			2	0,95	0,95	
	09:00	6,22	5,52	0,70	1	1				0,95	0,95	
	10:00	6,20	5,56	0,64	1	1				0,95	0,95	
	11:00	6,19	5,48	0,71	1	1				0,95	0,95	
	12:00	6,32	5,59	0,72	1	1				0,95	0,95	
	13:00	6,34	5,69	0,65	1	1				0,95	0,95	
	14:00	6,29	5,74	0,56	1	1				0,95	0,95	
	15:00	6,07	5,85	0,22	1	1				0,95	0,95	
	16:00	6,07	5,84	0,23	1	1				0,95	0,95	
	17:00	6,00	5,71	0,29	1	1				0,95	0,95	
	18:00	6,84	6,48	0,36	1	1				0,95	0,95	
	19:00	7,48	7,22	0,26	1	1				0,95	0,95	
	20:00	6,96	6,74	0,22	1	1			1	0,95	0,95	
	21:00	6,94	6,45	0,49	1	1				0,95	0,95	
	22:00	6,47	5,90	0,58	1	1				0,95	0,95	
	23:00	5,92	5,24	0,68	1	1				0,95	0,95	

Κατά το διάστημα 00:30 με 02:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,47	4,76	0,71	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,16	4,42	0,74		1			1	0,84	0,76
	02:00	4,99	4,23	0,76		1			1	0,77	0,64
	03:00	4,83	3,90	0,93		1			1	0,95	0,95
	04:00	4,80	3,86	0,94		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,95	4,05	0,90		1			1	0,95	0,95
	06:00	5,43	4,68	0,75		1			2	0,93	0,93
	07:00	6,05	5,13	0,92	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,18	5,24	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,03	5,10	0,93	1	1				0,95	0,95
	10:00	5,83	4,89	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	5,74	4,80	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	5,79	4,85	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	5,80	4,86	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	5,64	4,70	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,59	4,65	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,53	4,59	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	5,92	4,98	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,42	5,48	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,03	6,09	0,94	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,80	5,86	0,94	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,33	5,39	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,83	4,88	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,17	4,24	0,93		1			1	0,95	0,92

Το διάστημα 01:30 με 02:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,77	3,83	0,94		1			1	0,95	0,95
	01:00	4,55	3,61	0,94		1			1	0,95	0,95
	02:00	4,44	3,50	0,94		1				0,95	0,95
	03:00	4,33	3,40	0,93		1				0,95	0,95
	04:00	4,25	3,31	0,94		1				0,95	0,95
	05:00	4,47	3,53	0,94		1				0,95	0,95
	06:00	4,91	3,97	0,94		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,37	4,43	0,94		1			1	0,95	0,95
	08:00	5,60	4,65	0,94		1			2	0,95	0,95
	09:00	5,60	4,66	0,94		1			2	0,95	0,95
	10:00	5,34	4,40	0,94		1			2	0,95	0,95
	11:00	5,22	4,29	0,93		1			2	0,95	0,95
	12:00	5,23	4,29	0,94		1			2	0,95	0,95
	13:00	5,29	4,35	0,94		1			2	0,95	0,95
	14:00	5,09	4,15	0,94		1			2	0,95	0,95
	15:00	5,11	4,17	0,94		1			2	0,94	0,95
	16:00	5,15	4,21	0,94		1			2	0,95	0,95
	17:00	5,51	4,57	0,94		1			2	0,95	0,95
	18:00	6,08	5,14	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,70	5,76	0,94	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,56	5,62	0,94	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,05	5,11	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,52	4,58	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	4,95	4,01	0,94	1				1	0,95	0,50

Στις 23:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,51	3,57	0,94		1				0,95	0,83
	01:00	4,34	3,41	0,94		1				0,95	0,95
	02:00	4,19	3,25	0,94		1				0,95	0,95
	03:00	4,09	3,16	0,93		1				0,95	0,95
	04:00	4,10	3,16	0,94		1				0,95	0,95
	05:00	4,28	3,34	0,94		1				0,95	0,95
	06:00	4,70	3,76	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	5,14	4,20	0,94		1			1	0,95	0,95
	08:00	5,37	4,43	0,94		1			1	0,95	0,95
	09:00	5,29	4,34	0,94		1			1	0,95	0,95
	10:00	5,07	4,13	0,93		1			1	0,95	0,95
	11:00	5,03	4,09	0,94		1			1	0,95	0,95
	12:00	5,11	4,22	0,89		1			1	0,95	0,95
	13:00	5,21	4,28	0,92		1			1	0,95	0,95
	14:00	5,07	4,14	0,94		1			1	0,95	0,95
	15:00	4,93	4,00	0,93		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,97	4,07	0,90		1			1	0,95	0,95
	17:00	5,31	4,42	0,89		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,83	4,97	0,86		1			2	0,95	0,95
	19:00	6,59	5,71	0,88		1			3	0,95	0,95
	20:00	6,32	5,39	0,92		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,89	4,96	0,93		1			2	0,95	0,95
	22:00	5,36	4,73	0,63		1			2	0,95	0,95
	23:00	4,85	4,30	0,56		1			1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,42	4,05	0,37		1			1	0,95	0,95
	01:00	4,27	3,98	0,29		1			1	0,95	0,95
	02:00	4,17	3,95	0,21		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,04	3,82	0,23		1			1	0,95	0,95
	04:00	3,99	3,75	0,24		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,16	3,94	0,22		1			1	0,95	0,95
	06:00	4,68	4,47	0,21		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,14	5,00	0,14		1			2	0,95	0,95
	08:00	5,34	5,21	0,13		1			2	0,95	0,95
	09:00	5,31	5,24	0,08	1	1			1	0,71	0,60
	10:00	5,19	5,11	0,08	1	1				0,90	0,90
	11:00	5,18	5,07	0,10	1	1				0,89	0,89
	12:00	5,19	4,98	0,20	1	1				0,90	0,90
	13:00	5,25	5,05	0,21	1	1				0,93	0,93
	14:00	5,16	5,00	0,16	1	1				0,88	0,89
	15:00	4,96	4,85	0,11	1	1				0,70	0,70
	16:00	5,04	5,01	0,03	1	1				0,77	0,77
	17:00	5,29	5,27	0,02	1	1				0,92	0,93
	18:00	5,96	5,96	0,00	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,64	6,64	0,00	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,35	6,35	0,00	1	1				0,95	0,95
	21:00	5,81	5,81	0,00	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,36	5,36	0,00	1	1				0,93	0,92
	23:00	4,82	4,80	0,02	1	1				0,57	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,39	4,34	0,05		1			1	0,68	0,72
	01:00	4,14	4,11	0,03		1			1	0,95	0,95
	02:00	4,00	3,98	0,02		1			1	0,95	0,95
	03:00	3,91	3,91	0,00		1			1	0,95	0,95
	04:00	3,88	3,88	0,00		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,07	4,07	0,00		1			1	0,95	0,95
	06:00	4,48	4,48	0,00		1			1	0,95	0,95
	07:00	4,86	4,86	0,00		1			2	0,95	0,95
	08:00	5,11	5,11	0,00		1			2	0,95	0,95
	09:00	5,21	5,21	0,00		1			2	0,82	0,81
	10:00	5,08	5,08	0,00	1	1				0,80	0,80
	11:00	5,07	5,07	0,00	1	1				0,80	0,80
	12:00	5,15	5,15	0,00	1	1				0,89	0,89
	13:00	5,14	5,11	0,02	1	1				0,86	0,87
	14:00	5,03	5,02	0,02	1	1				0,77	0,78
	15:00	4,92	4,89	0,02	1	1				0,66	0,65
	16:00	4,98	4,97	0,01	1	1				0,71	0,72
	17:00	5,31	5,31	0,00	1	1				0,94	0,94
	18:00	5,77	5,77	0,00	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,35	6,32	0,03	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,18	6,15	0,03	1	1				0,95	0,95
	21:00	5,68	5,65	0,03	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,25	5,24	0,00	1	1				0,88	0,88
	23:00	4,72	4,72	0,00	1				1	0,37	0,37



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,36	4,36	0,00	1	1			1	0,27	0,31
	01:00	4,06	4,06	0,00		1			1	0,95	0,95
	02:00	3,94	3,94	0,00		1			1	0,95	0,95
	03:00	3,83	3,83	0,00		1			1	0,95	0,95
	04:00	3,83	3,81	0,01		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,00	3,99	0,01		1			1	0,95	0,95
	06:00	4,40	4,40	0,00		1			1	0,95	0,95
	07:00	4,80	4,80	0,00		1			2	0,95	0,95
	08:00	4,98	4,98	0,00		1			2	0,95	0,95
	09:00	5,01	5,01	0,00		1			2	0,95	0,95
	10:00	4,80	4,80	0,00		1			2	0,95	0,95
	11:00	4,84	4,80	0,03		1			2	0,95	0,95
	12:00	4,85	4,71	0,14		1			2	0,95	0,95
	13:00	4,92	4,83	0,09		1			2	0,95	0,95
	14:00	4,87	4,85	0,02		1			2	0,95	0,95
	15:00	4,69	4,68	0,01		1			2	0,95	0,95
	16:00	4,77	4,76	0,02		1			2	0,95	0,95
	17:00	5,17	5,16	0,02		1			1	0,90	0,90
	18:00	5,75	5,63	0,13	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,31	6,21	0,10	1	1				0,95	0,95
	20:00	5,94	5,79	0,16	1	1				0,95	0,95
	21:00	5,55	4,98	0,57	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,26	4,62	0,64	1	1				0,90	0,90
	23:00	4,77	4,46	0,31	1	1				0,54	0,59

Έως τη 01:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,32	4,10	0,22		1			1	0,95	0,95
	01:00	4,19	4,09	0,10		1			1	0,95	0,95
	02:00	4,06	4,04	0,02		1			1	0,95	0,95
	03:00	3,96	3,95	0,01		1			1	0,95	0,95
	04:00	3,98	3,96	0,02		1			1	0,95	0,95
	05:00	3,93	3,91	0,02		1			1	0,94	0,95
	06:00	4,28	4,23	0,05		1			1	0,95	0,95
	07:00	4,72	4,61	0,12		1			2	0,95	0,95
	08:00	5,06	4,94	0,12		1			2	0,95	0,95
	09:00	5,07	4,95	0,12		1			2	0,95	0,95
	10:00	4,98	4,93	0,05		1			2	0,95	0,95
	11:00	5,02	4,97	0,05		1			2	0,95	0,95
	12:00	5,10	5,06	0,04		1			2	0,95	0,95
	13:00	5,13	5,09	0,03		1			2	0,95	0,95
	14:00	4,92	4,90	0,02		1			2	0,95	0,95
	15:00	4,78	4,77	0,01		1			2	0,95	0,95
	16:00	4,90	4,87	0,03		1			2	0,95	0,95
	17:00	5,27	5,23	0,04		1			2	0,95	0,95
	18:00	5,69	5,68	0,02	1	1				0,89	0,88
	19:00	6,29	6,29	0,00	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,10	6,10	0,00	1	1				0,95	0,95
	21:00	5,71	5,71	0,00	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,24	5,23	0,01	1	1				0,91	0,91
	23:00	4,84	4,84	0,00	1	1				0,60	0,59



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,54	4,54	0,00	1				1	0,63	0,65
	01:00	4,19	4,18	0,01	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,10	3,95	0,15	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,08	3,76	0,32	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,10	3,62	0,48	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,06	3,59	0,47	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,37	3,89	0,48	1				1	0,95	0,95
	07:00	4,85	4,47	0,38	1				1	0,95	0,95
	08:00	5,15	5,05	0,10	1				2	0,95	0,95
	09:00	5,14	5,07	0,07	1				2	0,95	0,95
	10:00	5,03	5,00	0,03	1				2	0,95	0,95
	11:00	5,02	5,00	0,02	1	1			2	0,27	0,22
	12:00	5,23	5,14	0,09	1	1			1	0,61	0,64
	13:00	5,26	5,17	0,09	1	1				0,92	0,92
	14:00	5,03	4,92	0,11	1	1				0,76	0,77
	15:00	4,86	4,71	0,14	1	1				0,59	0,60
	16:00	4,84	4,72	0,12	1	1				0,57	0,58
	17:00	5,11	5,03	0,09	1	1				0,83	0,83
	18:00	5,62	5,58	0,03	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,20	6,20	0,01	1	1				0,95	0,95
	20:00	5,95	5,95	0,00	1	1				0,95	0,95
	21:00	5,58	5,57	0,01	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,15	5,15	0,00	1	1				0,87	0,86
	23:00	4,63	4,62	0,01	1	1				0,38	0,37

Μεταξύ 11:30 – 12:00 πραγματοποιήθηκε πλήση των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,28	4,28	0,00	1	1			1	0,00	0,02
	01:00	4,11	4,04	0,07		1			1	0,92	0,95
	02:00	3,99	3,93	0,06		1			1	0,95	0,95
	03:00	3,88	3,77	0,11		1			1	0,95	0,95
	04:00	3,89	3,66	0,23		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,01	3,78	0,23		1			1	0,95	0,95
	06:00	4,37	4,27	0,10		1			1	0,95	0,95
	07:00	4,84	4,70	0,14		1			2	0,95	0,95
	08:00	4,99	4,71	0,28		1			2	0,95	0,95
	09:00	4,77	4,44	0,33		1			2	0,91	0,92
	10:00	4,69	4,33	0,36		1			2	0,95	0,95
	11:00	4,64	4,28	0,36		1			2	0,95	0,95
	12:00	4,60	4,20	0,40		1			2	0,95	0,95
	13:00	4,48	4,09	0,39		1			1	0,95	0,95
	14:00	4,40	4,00	0,39		1			1	0,95	0,95
	15:00	4,41	3,89	0,51		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,41	3,98	0,43		1			1	0,95	0,95
	17:00	4,68	4,26	0,42		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,22	4,69	0,53		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,70	5,27	0,43		1			3	0,95	0,95
	20:00	5,61	5,22	0,39		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,28	4,81	0,46		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,73	4,18	0,55		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,29	3,82	0,47		1			1	0,95	0,95

Μεταξύ 00:00 – 00:40 πραγματοποιήθηκε πλήση των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,03	3,66	0,37		1				0,95	0,95
	01:00	3,88	3,60	0,28		1				0,95	0,95
	02:00	3,80	3,54	0,26		1				0,95	0,95
	03:00	3,71	3,57	0,14		1				0,95	0,95
	04:00	3,68	3,41	0,27		1				0,95	0,95
	05:00	3,84	3,64	0,20		1				0,95	0,95
	06:00	4,12	3,99	0,13		1			1	0,95	0,95
	07:00	4,54	4,36	0,17		1			2	0,95	0,95
	08:00	4,72	4,51	0,21		1			2	0,95	0,95
	09:00	4,44	4,21	0,23		1			2	0,95	0,95
	10:00	4,20	3,95	0,25		1			1	0,95	0,95
	11:00	4,26	4,05	0,21		1			1	0,95	0,95
	12:00	4,42	4,19	0,23		1			2	0,95	0,95
	13:00	4,59	4,41	0,18		1			2	0,95	0,95
	14:00	4,40	4,21	0,19		1			1	0,95	0,95
	15:00	4,24	4,05	0,19		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,31	4,25	0,06		1			2	0,95	0,95
	17:00	4,59	4,55	0,04		1			2	0,95	0,95
	18:00	5,05	5,03	0,02		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,63	5,63	0,00		1			3	0,95	0,95
	20:00	5,46	5,46	0,00		1			3	0,94	0,95
	21:00	5,03	5,03	0,00		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,66	4,66	0,00		1			2	0,95	0,95
	23:00	4,20	4,20	0,00		1			1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024	00:00	3,93	3,93	0,00		1			1	0,95	0,95
	01:00	3,84	3,84	0,00		1			1	0,95	0,95
	02:00	3,77	3,77	0,00		1			1	0,95	0,95
	03:00	3,63	3,63	0,00		1			1	0,95	0,95
	04:00	3,68	3,68	0,00		1			1	0,95	0,95
	05:00	3,79	3,79	0,00		1			1	0,95	0,95
	06:00	4,19	4,19	0,00		1			1	0,95	0,95
	07:00	4,63	4,63	0,00		1			2	0,95	0,95
	08:00	4,74	4,74	0,00		1			2	0,95	0,95
	09:00	4,65	4,64	0,01		1			2	0,95	0,95
	10:00	4,58	4,58	0,00		1			2	0,95	0,95
	11:00	4,53	4,53	0,00		1			2	0,95	0,95
	12:00	4,73	4,73	0,00		1			2	0,95	0,95
	13:00	4,79	4,75	0,03		1			2	0,95	0,95
	14:00	4,61	4,58	0,03		1			2	0,95	0,95
	15:00	4,52	4,44	0,08		1			2	0,95	0,95
	16:00	4,53	4,51	0,02		1			2	0,95	0,95
	17:00	4,82	4,80	0,02		1			2	0,95	0,95
	18:00	5,25	5,24	0,01		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,78	5,78	0,00		1			3	0,95	0,95
	20:00	5,61	5,61	0,00		1			3	0,95	0,95
	21:00	5,23	5,23	0,00		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,78	4,75	0,02		1			2	0,95	0,95
	23:00	4,33	4,21	0,12		1			1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,02	3,95	0,08		1			1	0,95	0,95
	01:00	3,90	3,83	0,07		1			1	0,95	0,95
	02:00	3,79	3,68	0,11		1			1	0,95	0,95
	03:00	3,73	3,64	0,09		1			1	0,95	0,95
	04:00	3,72	3,66	0,06		1			1	0,95	0,95
	05:00	3,83	3,76	0,07		1			1	0,95	0,95
	06:00	4,09	4,08	0,00		1			1	0,95	0,95
	07:00	4,38	4,38	0,01		1			2	0,95	0,95
	08:00	4,70	4,63	0,07		1			2	0,95	0,95
	09:00	4,85	4,78	0,07		1			2	0,95	0,95
	10:00	4,81	4,77	0,04		1			2	0,95	0,95
	11:00	4,83	4,81	0,03		1			2	0,89	0,87
	12:00	4,82	4,81	0,02	1	1				0,53	0,53
	13:00	4,75	4,72	0,03	1	1				0,49	0,48
	14:00	4,62	4,57	0,05	1	1				0,36	0,37
	15:00	4,46	4,44	0,03	1	1				0,20	0,20
	16:00	4,61	4,60	0,01	1	1				0,34	0,35
	17:00	4,89	4,89	0,00	1	1				0,61	0,62
	18:00	5,29	5,29	0,00	1	1				0,91	0,91
	19:00	5,67	5,67	0,00	1	1				0,95	0,95
	20:00	5,56	5,56	0,00	1	1				0,95	0,95
	21:00	5,23	5,23	0,00	1	1				0,92	0,92
	22:00	4,86	4,86	0,00	1	1				0,61	0,60
	23:00	4,44	4,44	0,00	1	1				0,20	0,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,01	4,01	0,00		1			1	0,12	0,00
	01:00	3,86	3,86	0,00	1				1	0,00	0,02
	02:00	3,62	3,62	0,00		1			1	0,88	0,95
	03:00	3,48	3,48	0,00		1			1	0,95	0,95
	04:00	3,44	3,44	0,00		1			1	0,95	0,95
	05:00	3,51	3,51	0,00		1			1	0,95	0,95
	06:00	3,83	3,83	0,00		1			1	0,95	0,95
	07:00	4,21	4,21	0,00		1			1	0,95	0,95
	08:00	4,49	4,48	0,01		1			2	0,95	0,95
	09:00	4,66	4,61	0,05		1			2	0,95	0,95
	10:00	4,92	4,88	0,05		1			2	0,95	0,95
	11:00	4,98	4,91	0,07		1			2	0,95	0,95
	12:00	5,02	4,89	0,13		1			2	0,95	0,95
	13:00	4,88	4,74	0,14		1			2	0,95	0,95
	14:00	4,72	4,61	0,11		1			2	0,95	0,95
	15:00	4,63	4,59	0,05		1			2	0,95	0,93
	16:00	4,65	4,58	0,08	1				2	0,54	0,57
	17:00	4,87	4,85	0,02	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,26	5,26	0,00	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,70	5,68	0,02	1				3	0,95	0,95
	20:00	5,49	5,48	0,01	1				3	0,95	0,95
	21:00	5,23	5,04	0,18	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,91	4,38	0,53	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,50	4,07	0,43	1				1	0,95	0,95

Το διάστημα 00:00 με 02:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,08	3,82	0,26	1				1	0,95	0,95
	01:00	3,91	3,59	0,32	1				1	0,95	0,95
	02:00	3,78	3,41	0,37	1				1	0,95	0,95
	03:00	3,71	3,41	0,30	1				1	0,95	0,95
	04:00	3,66	3,28	0,38	1				1	0,95	0,95
	05:00	3,72	3,34	0,38	1					0,95	0,95
	06:00	3,97	3,73	0,24	1				1	0,95	0,95
	07:00	4,29	4,14	0,15	1				1	0,95	0,95
	08:00	4,49	4,31	0,17	1				2	0,95	0,95
	09:00	4,39	4,26	0,13	1				2	0,95	0,95
	10:00	4,43	4,26	0,17	1				1	0,95	0,95
	11:00	4,52	4,30	0,22	1				2	0,95	0,95
	12:00	4,35	3,84	0,52	1				1	0,95	0,95
	13:00	4,22	3,52	0,69	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,16	3,69	0,47	1				1	0,64	0,54
	15:00	3,90	3,11	0,78		1				0,95	0,95
	16:00	3,99	3,06	0,92		1				0,95	0,95
	17:00	4,19	3,28	0,91		1				0,95	0,95
	18:00	4,56	3,65	0,90		1				0,95	0,95
	19:00	4,97	4,04	0,93		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,72	3,84	0,88		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,50	3,57	0,93		1				0,95	0,95
	22:00	4,20	3,27	0,93		1				0,95	0,95
	23:00	3,90	2,98	0,92		1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024	00:00	3,65	2,75	0,91		1				0,95	0,95
	01:00	3,49	2,78	0,71		1				0,95	0,95
	02:00	3,40	2,57	0,83		1				0,95	0,95
	03:00	3,34	2,46	0,88		1				0,95	0,95
	04:00	3,31	2,37	0,94		1				0,95	0,95
	05:00	3,38	2,44	0,94		1				0,95	0,95
	06:00	3,68	2,74	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	3,95	3,01	0,94		1				0,95	0,95
	08:00	4,11	3,17	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	4,01	3,08	0,94		1				0,95	0,95
	10:00	3,89	2,95	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	3,87	2,93	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	3,91	2,97	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	3,84	2,90	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	3,66	2,72	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	3,53	2,59	0,94		1				0,95	0,95
	16:00	3,64	2,70	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	4,03	3,09	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	4,55	3,61	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,84	3,90	0,94		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,65	3,71	0,94		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,38	3,45	0,93		1				0,95	0,95
	22:00	4,00	3,09	0,92		1				0,95	0,95
	23:00	3,63	2,71	0,92		1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024	00:00	3,44	2,54	0,90		1				0,95	0,95
	01:00	3,33	2,41	0,92		1				0,95	0,95
	02:00	3,30	2,38	0,92		1				0,95	0,95
	03:00	3,24	2,31	0,93		1				0,95	0,95
	04:00	3,19	2,26	0,94		1				0,95	0,95
	05:00	3,31	2,37	0,94		1				0,95	0,95
	06:00	3,57	2,64	0,93		1				0,95	0,95
	07:00	3,96	3,05	0,92		1				0,95	0,95
	08:00	3,94	3,19	0,75		1				0,95	0,95
	09:00	3,89	3,26	0,63		1				0,87	0,63
	10:00	3,82	3,23	0,59	1	1				0,83	0,73
	11:00	3,77	3,45	0,33	1	1				0,33	0,00
	12:00	3,83	3,41	0,41		1				0,47	0,36
	13:00	3,74	2,97	0,77		1				0,95	0,95
	14:00	3,62	2,80	0,82		1				0,95	0,95
	15:00	3,49	2,70	0,79		1				0,95	0,95
	16:00	3,54	2,72	0,82		1				0,95	0,95
	17:00	3,91	3,17	0,74		1				0,95	0,95
	18:00	4,41	3,64	0,77		1				0,95	0,95
	19:00	4,69	3,96	0,73		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,63	3,90	0,74		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,31	3,55	0,76		1				0,95	0,95
	22:00	3,93	3,24	0,69		1				0,95	0,95
	23:00	3,66	2,99	0,67		1				0,95	0,95

Το διάστημα 10:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024	00:00	3,43	2,69	0,74		1				0,95	0,95
	01:00	3,32	2,55	0,77		1				0,95	0,95
	02:00	3,25	2,49	0,76		1				0,95	0,95
	03:00	3,18	2,43	0,75		1				0,95	0,95
	04:00	3,21	2,43	0,77		1				0,95	0,95
	05:00	3,29	2,58	0,71		1				0,95	0,95
	06:00	3,56	2,81	0,75		1				0,95	0,95
	07:00	3,89	3,07	0,82		1				0,95	0,95
	08:00	3,96	3,29	0,67		1				0,95	0,95
	09:00	4,02	3,22	0,81		1				0,95	0,95
	10:00	3,83	2,97	0,86		1				0,95	0,95
	11:00	3,76	3,01	0,75		1				0,95	0,95
	12:00	3,69	2,93	0,77		1				0,91	0,95
	13:00	3,65	2,82	0,83		1				0,95	0,95
	14:00	3,56	2,66	0,90		1				0,95	0,95
	15:00	3,58	2,74	0,84		1				0,95	0,95
	16:00	3,61	2,73	0,89		1				0,95	0,95
	17:00	3,87	2,93	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	4,38	3,44	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,75	3,83	0,93		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,59	3,65	0,94		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,31	3,36	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	4,01	3,11	0,91		1				0,95	0,95
	23:00	3,72	2,78	0,94		1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024	00:00	3,49	2,55	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,34	2,43	0,90		1				0,95	0,95
	02:00	3,30	2,36	0,94		1				0,95	0,95
	03:00	3,21	2,27	0,94		1				0,95	0,95
	04:00	3,21	2,27	0,94		1				0,95	0,95
	05:00	3,32	2,38	0,94		1				0,95	0,95
	06:00	3,62	2,68	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	3,86	3,21	0,65		1			2	0,66	0,32
	08:00	3,88	3,13	0,75		1			1	0,75	0,73
	09:00	3,76	2,82	0,94		1				0,95	0,95
	10:00	3,49	2,55	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	3,43	2,49	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	3,52	2,58	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	3,50	2,56	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	3,35	2,41	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	3,25	2,31	0,94		1				0,95	0,95
	16:00	3,29	2,35	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	3,63	2,69	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	4,12	3,18	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,48	3,54	0,94		1				0,95	0,95
	20:00	4,30	3,36	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	4,03	3,09	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,74	2,80	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	3,51	2,57	0,94		1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 07:10 με 08:20, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Α Ρ Α Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024	00:00	3,30	2,36	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,17	2,23	0,94		1				0,95	0,95
	02:00	3,10	2,17	0,93		1				0,94	0,94
	03:00	3,04	2,16	0,88		1				0,90	0,90
	04:00	3,02	2,15	0,87		1				0,88	0,88
	05:00	3,09	2,16	0,92		1				0,93	0,93
	06:00	3,34	2,40	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	3,56	2,62	0,94		1				0,95	0,95
	08:00	3,73	2,79	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	3,59	2,65	0,94		1				0,95	0,95
	10:00	3,31	2,37	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	3,21	2,27	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	3,31	2,37	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	3,27	2,33	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	3,18	2,24	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	3,14	2,21	0,94		1				0,95	0,95
	16:00	3,23	2,29	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	3,56	2,62	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	3,97	3,03	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	2,80	2,16	0,64		1			1	0,74	0,61
	20:00	4,46	4,03	0,43		1			2	0,95	0,95
	21:00	3,99	3,29	0,70		1				0,95	0,95
	22:00	3,68	3,05	0,63		1				0,95	0,95
	23:00	3,44	2,52	0,92		1				0,95	0,95

Γενική διακοπή στις 19:21 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024	00:00	3,21	2,34	0,87		1				0,95	0,95
	01:00	3,11	2,22	0,88		1				0,94	0,94
	02:00	3,10	2,19	0,91		1				0,94	0,94
	03:00	3,01	2,30	0,71		1				0,88	0,87
	04:00	3,01	2,53	0,48		1				0,88	0,88
	05:00	3,09	2,77	0,32		1				0,94	0,94
	06:00	3,25	2,88	0,37		1				0,95	0,95
	07:00	3,48	2,75	0,73		1				0,95	0,95
	08:00	3,56	2,76	0,80		1				0,95	0,95
	09:00	3,34	2,57	0,77		1				0,95	0,95
	10:00	3,27	2,70	0,57		1				0,95	0,95
	11:00	3,20	2,53	0,68		1				0,95	0,95
	12:00	3,33	2,59	0,74		1				0,95	0,95
	13:00	3,30	2,56	0,74		1				0,95	0,95
	14:00	3,18	2,63	0,55		1				0,95	0,95
	15:00	3,13	2,57	0,56		1				0,94	0,94
	16:00	3,31	2,84	0,47		1				0,95	0,95
	17:00	3,51	3,03	0,48		1				0,95	0,95
	18:00	3,93	3,37	0,55		1				0,95	0,95
	19:00	4,32	3,61	0,72		1				0,95	0,95
	20:00	4,15	3,50	0,66		1			1	0,95	0,95
	21:00	3,85	3,18	0,67		1				0,95	0,95
	22:00	3,63	3,05	0,59		1				0,95	0,95
	23:00	3,38	3,05	0,34		1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024	00:00	3,13	2,85	0,29		1				0,94	0,95
	01:00	3,03	2,79	0,23		1				0,89	0,89
	02:00	2,96	2,64	0,32		1				0,83	0,83
	03:00	2,89	2,75	0,13		1				0,76	0,76
	04:00	2,89	2,79	0,10		1				0,75	0,75
	05:00	2,99	2,88	0,11		1				0,85	0,85
	06:00	3,19	3,09	0,10		1				0,95	0,95
	07:00	3,31	3,19	0,11		1				0,95	0,95
	08:00	3,37	3,19	0,18		1				0,95	0,95
	09:00	3,51	3,22	0,29		1				0,91	0,95
	10:00	3,45	3,45	0,00		1			3	0,00	0,25
	11:00	3,39	3,11	0,28		1				0,88	0,95
	12:00	3,43	3,22	0,21		1				0,95	0,95
	13:00	3,24	2,91	0,33		1				0,94	0,94
	14:00	3,07	2,71	0,37		1				0,91	0,91
	15:00	3,02	2,59	0,43		1				0,87	0,87
	16:00	3,12	2,62	0,50		1				0,94	0,94
	17:00	3,38	2,65	0,73		1				0,95	0,95
	18:00	3,87	3,04	0,84		1				0,95	0,95
	19:00	4,12	3,25	0,87		1				0,95	0,95
	20:00	4,04	3,19	0,85		1				0,95	0,95
	21:00	3,79	2,95	0,84		1				0,95	0,95
	22:00	3,52	2,61	0,91		1				0,95	0,95
	23:00	3,25	2,33	0,92		1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 10:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024	00:00	3,08	2,17	0,91		1				0,93	0,92
	01:00	2,96	2,14	0,82		1				0,83	0,84
	02:00	2,92	2,14	0,78		1				0,79	0,79
	03:00	2,86	2,14	0,71		1				0,73	0,73
	04:00	2,84	2,14	0,70		1				0,71	0,71
	05:00	2,96	2,14	0,81		1				0,82	0,82
	06:00	3,16	2,44	0,72		1				0,93	0,94
	07:00	3,40	2,70	0,70		1				0,95	0,95
	08:00	3,41	2,88	0,53		1				0,95	0,95
	09:00	3,15	2,37	0,78		1				0,93	0,94
	10:00	3,00	2,21	0,79		1				0,86	0,87
	11:00	2,96	2,16	0,80		1				0,83	0,83
	12:00	2,92	2,14	0,78		1				0,79	0,79
	13:00	2,92	2,14	0,78		1				0,79	0,79
	14:00	2,85	2,15	0,70		1				0,71	0,71
	15:00	2,84	2,14	0,71		1				0,71	0,72
	16:00	2,95	2,15	0,81		1				0,82	0,82
	17:00	3,32	2,39	0,93		1				0,95	0,95
	18:00	3,82	2,88	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,15	3,22	0,94		1				0,95	0,95
	20:00	4,03	3,09	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	3,76	2,82	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,45	2,51	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	3,22	2,28	0,94		1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024	00:00	3,05	2,16	0,90		1				0,91	0,91
	01:00	2,96	2,14	0,82		1				0,83	0,83
	02:00	2,93	2,27	0,66		1				0,80	0,80
	03:00	2,88	2,35	0,53		1				0,75	0,75
	04:00	2,85	2,35	0,50		1				0,71	0,72
	05:00	2,93	2,60	0,33		1				0,80	0,80
	06:00	3,15	2,93	0,22		1				0,93	0,93
	07:00	3,34	3,25	0,09		1				0,95	0,95
	08:00	3,32	3,32	0,00		1				0,95	0,95
	09:00	3,19	3,13	0,06		1				0,95	0,94
	10:00	2,98	2,85	0,13		1				0,86	0,84
	11:00	2,91	2,73	0,18		1				0,78	0,78
	12:00	2,99	2,59	0,40		1				0,86	0,87
	13:00	2,92	2,48	0,44		1				0,79	0,79
	14:00	2,86	2,42	0,44		1				0,74	0,74
	15:00	2,79	2,37	0,42		1				0,65	0,66
	16:00	2,92	2,56	0,36		1				0,78	0,79
	17:00	3,24	2,86	0,38		1				0,94	0,94
	18:00	3,76	3,49	0,27		1				0,95	0,95
	19:00	4,05	3,82	0,23		1			1	0,95	0,95
	20:00	3,95	3,80	0,15		1			1	0,95	0,95
	21:00	3,69	3,50	0,19		1				0,95	0,95
	22:00	3,41	3,19	0,21		1				0,95	0,95
	23:00	3,20	3,05	0,15		1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,99	2,91	0,08		1				0,86	0,86
	01:00	2,90	2,85	0,05		1				0,77	0,77
	02:00	2,87	2,72	0,16		1				0,75	0,74
	03:00	2,78	2,61	0,17		1				0,64	0,64
	04:00	2,80	2,67	0,13		1				0,67	0,66
	05:00	2,87	2,73	0,14		1				0,74	0,74
	06:00	3,08	2,94	0,14		1				0,91	0,91
	07:00	3,31	3,12	0,18		1				0,95	0,95
	08:00	3,32	3,20	0,12		1				0,95	0,95
	09:00	3,23	3,16	0,07		1				0,92	0,90
	10:00	2,97	2,95	0,02			1		2	0,04	0,05
	11:00	2,92	2,80	0,12		1				0,66	0,71
	12:00	2,91	2,77	0,14		1				0,76	0,77
	13:00	2,94	2,69	0,24		1				0,81	0,80
	14:00	2,86	2,53	0,33		1				0,73	0,73
	15:00	2,85	2,51	0,34		1				0,71	0,71
	16:00	3,04	2,66	0,38		1				0,88	0,88
	17:00	3,33	2,93	0,40		1				0,95	0,95
	18:00	3,77	2,91	0,86		1				0,95	0,95
	19:00	4,13	3,35	0,78		1				0,95	0,95
	20:00	3,94	3,31	0,62		1				0,95	0,95
	21:00	3,67	3,03	0,64		1				0,95	0,95
	22:00	3,45	3,03	0,41		1				0,95	0,95
	23:00	3,20	2,84	0,35		1				0,94	0,94

Το διάστημα 10:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2. Το ΑΠ Αγ. Ιωάννης παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024	00:00	3,00	2,48	0,52		1				0,87	0,86
	01:00	2,88	2,58	0,31		1				0,76	0,75
	02:00	2,84	2,56	0,27		1				0,70	0,70
	03:00	2,79	2,59	0,21		1				0,67	0,67
	04:00	2,76	2,51	0,25		1				0,62	0,63
	05:00	2,84	2,66	0,18		1				0,71	0,71
	06:00	3,09	2,96	0,13		1				0,91	0,91
	07:00	3,38	3,23	0,15		1				0,95	0,95
	08:00	3,23	3,16	0,07		1				0,95	0,95
	09:00	3,05	2,99	0,06		1				0,91	0,91
	10:00	2,94	2,82	0,11		1				0,80	0,79
	11:00	2,90	2,79	0,11		1				0,76	0,77
	12:00	2,94	2,79	0,15		1				0,80	0,81
	13:00	2,97	2,75	0,22		1				0,84	0,84
	14:00	2,94	2,31	0,63		1				0,82	0,81
	15:00	2,99	2,17	0,82		1				0,86	0,86
	16:00	3,05	2,16	0,88		1				0,90	0,90
	17:00	3,32	2,39	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	3,89	2,97	0,92		1				0,95	0,95
	19:00	4,16	3,26	0,90		1				0,95	0,95
	20:00	3,93	3,04	0,89		1				0,95	0,95
	21:00	3,77	2,83	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,46	2,55	0,91		1				0,95	0,95
	23:00	3,23	2,32	0,91		1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024	00:00	3,04	2,25	0,79		1				0,82	0,89
	01:00	2,89	2,19	0,71		1				0,73	0,76
	02:00	2,87	2,14	0,73		1				0,74	0,74
	03:00	2,83	2,14	0,69		1				0,70	0,70
	04:00	2,82	2,14	0,68		1				0,69	0,69
	05:00	2,85	2,14	0,71		1				0,72	0,72
	06:00	3,06	2,18	0,88		1				0,89	0,89
	07:00	3,21	2,27	0,93		1				0,95	0,95
	08:00	3,27	2,34	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	3,09	2,19	0,89		1				0,93	0,93
	10:00	2,86	2,14	0,72		1				0,74	0,74
	11:00	2,79	2,14	0,65		1				0,66	0,66
	12:00	2,84	2,15	0,68		1				0,70	0,69
	13:00	2,85	2,16	0,68		1				0,72	0,72
	14:00	2,82	2,14	0,68		1				0,69	0,69
	15:00	2,84	2,15	0,70		1				0,71	0,71
	16:00	3,00	2,16	0,84		1				0,85	0,86
	17:00	3,36	2,43	0,93		1				0,95	0,95
	18:00	3,85	2,93	0,92		1				0,95	0,95
	19:00	4,13	3,20	0,92		1				0,95	0,95
	20:00	3,90	2,98	0,91		1				0,95	0,95
	21:00	3,63	2,69	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,46	2,57	0,89		1				0,95	0,95
	23:00	3,22	2,38	0,83		1				0,95	0,95

Το διάστημα 00:30 με 02:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ Αγ. Ιωάννης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024	00:00	3,01	2,31	0,71		1				0,88	0,88
	01:00	2,92	2,37	0,55		1				0,79	0,78
	02:00	2,89	2,30	0,59		1				0,77	0,76
	03:00	2,84	2,23	0,61		1				0,72	0,72
	04:00	2,83	2,17	0,66		1				0,70	0,70
	05:00	2,87	2,15	0,71		1				0,73	0,73
	06:00	3,11	2,32	0,80		1				0,93	0,93
	07:00	3,24	2,54	0,70		1				0,95	0,95
	08:00	3,20	2,51	0,69		1				0,95	0,95
	09:00	3,11	2,56	0,55		1				0,77	0,88
	10:00	3,00	2,99	0,01		1			2	0,01	0,12
	11:00	2,88	2,19	0,69		1				0,73	0,75
	12:00	2,87	2,18	0,68		1				0,73	0,74
	13:00	2,89	2,23	0,66		1				0,75	0,75
	14:00	2,87	2,21	0,66		1				0,74	0,74
	15:00	2,90	2,21	0,69		1				0,77	0,76
	16:00	3,01	2,33	0,69		1				0,87	0,87
	17:00	3,32	2,62	0,70		1				0,95	0,95
	18:00	3,78	3,06	0,72		1				0,95	0,95
	19:00	4,01	3,21	0,80		1				0,95	0,95
	20:00	3,81	3,02	0,79		1				0,95	0,95
	21:00	3,69	2,96	0,73		1				0,95	0,95
	22:00	3,45	2,73	0,72		1				0,95	0,95
	23:00	3,23	2,54	0,69		1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 10:00- 11:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών στην μονάδα G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024	00:00	3,06	2,43	0,63		1				0,91	0,91
	01:00	2,96	2,47	0,50		1				0,83	0,83
	02:00	2,87	2,43	0,45		1				0,75	0,74
	03:00	2,82	2,38	0,45		1				0,69	0,69
	04:00	2,82	2,48	0,33		1				0,69	0,69
	05:00	2,88	2,58	0,30		1				0,75	0,75
	06:00	2,93	2,67	0,26		1				0,80	0,80
	07:00	2,87	2,69	0,18		1				0,74	0,75
	08:00	2,79	2,58	0,21		1				0,66	0,66
	09:00	2,63	2,38	0,26		1				0,50	0,49
	10:00	2,61	2,37	0,24		1				0,49	0,49
	11:00	2,65	2,43	0,22		1				0,52	0,51
	12:00	2,81	2,55	0,26		1				0,67	0,67
	13:00	2,79	2,47	0,31		1				0,66	0,65
	14:00	2,79	2,49	0,30		1				0,66	0,66
	15:00	2,92	2,66	0,26		1				0,78	0,79
	16:00	3,21	2,97	0,24		1				0,94	0,94
	17:00	3,68	3,47	0,21		1				0,95	0,95
	18:00	3,95	3,75	0,21		1				0,95	0,95
	19:00	3,89	3,69	0,19		1				0,95	0,95
	20:00	3,70	3,46	0,24		1				0,95	0,95
	21:00	3,47	3,19	0,28		1				0,95	0,95
	22:00	3,32	3,00	0,32		1				0,95	0,95
	23:00	3,14	2,51	0,62		1				0,94	0,94



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024	00:00	3,00	2,40	0,60		1				0,87	0,87
	01:00	2,87	2,40	0,47		1				0,74	0,74
	02:00	2,82	2,40	0,42		1				0,69	0,69
	03:00	2,76	2,32	0,44		1				0,63	0,63
	04:00	2,76	2,45	0,32		1				0,63	0,63
	05:00	2,80	2,42	0,38		1				0,68	0,67
	06:00	2,83	2,38	0,45		1				0,71	0,71
	07:00	2,87	2,38	0,50		1				0,74	0,73
	08:00	2,88	2,28	0,60		1				0,75	0,76
	09:00	2,77	2,20	0,57		1				0,64	0,63
	10:00	2,42	2,13	0,29		1				0,30	0,30
	11:00	2,40	2,14	0,26		1				0,27	0,27
	12:00	2,59	2,15	0,44		1				0,45	0,45
	13:00	2,70	2,17	0,53		1				0,57	0,57
	14:00	2,69	2,15	0,54		1				0,56	0,56
	15:00	2,79	2,16	0,63		1				0,65	0,66
	16:00	3,02	2,23	0,79		1				0,87	0,87
	17:00	3,57	2,69	0,87		1				0,94	0,95
	18:00	3,84	2,91	0,92		1				0,95	0,95
	19:00	3,76	2,86	0,89		1				0,95	0,95
	20:00	3,58	2,65	0,93		1				0,95	0,95
	21:00	3,46	2,52	0,93		1				0,95	0,95
	22:00	3,23	2,33	0,90		1				0,95	0,95
	23:00	3,08	2,22	0,86		1				0,91	0,91



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,92	2,14	0,77		1				0,79	0,79	
	01:00	2,82	2,14	0,68		1				0,69	0,69	
	02:00	2,78	2,15	0,64		1				0,65	0,65	
	03:00	2,75	2,14	0,61		1				0,62	0,63	
	04:00	2,81	2,14	0,67		1				0,68	0,68	
	05:00	2,91	2,15	0,77		1				0,77	0,78	
	06:00	3,05	2,20	0,85		1				0,90	0,90	
	07:00	3,12	2,22	0,91		1				0,93	0,94	
	08:00	3,02	2,46	0,57		1				0,82	0,84	
	09:00	2,72	2,15	0,56		1				0,60	0,57	
	10:00	2,71	2,22	0,49		1	1		1	0,50	0,15	
	11:00	2,76	2,26	0,50		1	1		1	0,51	0,17	
	12:00	2,68	2,14	0,54		1				0,55	0,54	
	13:00	2,77	2,13	0,63		1				0,64	0,64	
	14:00	2,75	2,15	0,60		1				0,61	0,62	
	15:00	2,91	2,24	0,67		1				0,76	0,77	
	16:00	3,23	2,88	0,35		1				0,84	0,94	
	17:00	3,71	3,29	0,42		1				0,93	0,95	
	18:00	3,93	3,18	0,75		1				0,95	0,95	
	19:00	3,85	3,06	0,80		1				0,95	0,95	
	20:00	3,74	2,98	0,76		1				0,95	0,95	
	21:00	3,53	2,80	0,73		1				0,95	0,95	
	22:00	3,29	2,92	0,37		1				0,94	0,93	
	23:00	2,96	2,36	0,60		1				0,84	0,83	

Το διάστημα 10:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της μονάδας G2. Στις 08:30 και στις 15:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,81	2,35	0,46		1				0,70	0,69
	01:00	2,68	2,45	0,24		1				0,57	0,55
	02:00	2,68	2,32	0,36		1				0,55	0,55
	03:00	2,68	2,27	0,40		1				0,55	0,55
	04:00	2,66	2,34	0,33		1				0,54	0,53
	05:00	2,68	2,37	0,31		1				0,55	0,55
	06:00	2,81	2,59	0,21		1				0,67	0,67
	07:00	2,88	2,70	0,19		1				0,75	0,75
	08:00	2,82	2,57	0,24		1				0,69	0,69
	09:00	2,71	2,35	0,36		1				0,58	0,59
	10:00	2,62	2,21	0,41		1				0,49	0,49
	11:00	2,85	2,22	0,63		1				0,69	0,69
	12:00	2,88	2,21	0,66		1				0,71	0,70
	13:00	2,81	2,16	0,65		1				0,68	0,68
	14:00	2,81	2,14	0,66		1				0,67	0,67
	15:00	3,00	2,15	0,84		1				0,85	0,86
	16:00	3,24	2,30	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	1,52	0,62	0,90		1				0,91	0,49
	18:00	2,93	2,06	0,87		1				0,88	0,71
	19:00	3,85	2,92	0,94		1				0,95	0,95
	20:00	3,74	2,82	0,92		1				0,95	0,95
	21:00	3,49	2,57	0,92		1				0,95	0,95
	22:00	3,25	2,31	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	3,01	2,14	0,87		1				0,88	0,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,84	2,14	0,70		1				0,71	0,72
	01:00	2,74	2,14	0,59		1				0,60	0,61
	02:00	2,74	2,14	0,60		1				0,61	0,60
	03:00	2,69	2,14	0,55		1				0,56	0,55
	04:00	2,71	2,14	0,57		1				0,58	0,57
	05:00	2,77	2,14	0,63		1				0,64	0,64
	06:00	2,91	2,14	0,77		1				0,78	0,77
	07:00	3,04	2,16	0,88		1				0,89	0,89
	08:00	3,47	2,60	0,87		1	1			0,89	0,87
	09:00	3,19	2,61	0,58			1		1	0,60	0,47
	10:00	2,64	2,14	0,49		1				0,50	0,51
	11:00	2,72	2,14	0,58		1				0,58	0,59
	12:00	2,82	2,15	0,68		1				0,68	0,68
	13:00	2,91	2,16	0,76		1				0,77	0,77
	14:00	2,89	2,14	0,75		1				0,76	0,76
	15:00	3,05	2,17	0,88		1				0,90	0,91
	16:00	3,24	2,37	0,87		1				0,94	0,94
	17:00	3,71	2,88	0,82		1				0,95	0,95
	18:00	4,00	3,54	0,46		1				0,95	0,95
	19:00	3,91	3,61	0,31		1				0,95	0,95
	20:00	3,74	3,53	0,21		1				0,95	0,95
	21:00	3,54	3,44	0,11		1				0,95	0,95
	22:00	3,30	3,30	0,00		1				0,95	0,95
	23:00	3,10	3,10	0,00		1				0,92	0,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,90	2,90	0,00		1				0,78	0,77
	01:00	2,82	2,79	0,03		1				0,68	0,69
	02:00	2,79	2,66	0,14		1				0,67	0,67
	03:00	2,74	2,52	0,22		1				0,60	0,60
	04:00	2,70	2,56	0,15		1				0,56	0,56
	05:00	2,79	2,77	0,02		1				0,69	0,69
	06:00	2,94	2,94	0,00		1				0,82	0,81
	07:00	3,01	3,01	0,00		1				0,86	0,87
	08:00	2,85	2,85	0,00		1				0,73	0,73
	09:00	2,73	2,72	0,01		1				0,60	0,60
	10:00	2,71	2,70	0,01		1			1	0,15	0,26
	11:00	2,79	2,74	0,05		1			1	0,18	0,25
	12:00	2,70	2,55	0,15		1				0,57	0,58
	13:00	2,84	2,62	0,23		1				0,69	0,70
	14:00	2,89	2,52	0,37		1				0,76	0,76
	15:00	3,04	2,55	0,49		1				0,89	0,90
	16:00	3,25	2,71	0,54		1				0,95	0,95
	17:00	3,74	3,31	0,44		1				0,95	0,95
	18:00	3,96	3,31	0,65		1				0,95	0,95
	19:00	3,84	3,13	0,71		1				0,95	0,95
	20:00	3,67	2,87	0,80		1				0,95	0,95
	21:00	3,43	2,58	0,84		1				0,95	0,95
	22:00	3,21	2,36	0,84		1				0,95	0,95
	23:00	3,02	2,19	0,84		1				0,89	0,89

Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 07:45. Κατά το διάστημα 10:20 με 11:40, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Α Ρ Α Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,86	2,15	0,72		1				0,73	0,73
	01:00	2,78	2,14	0,64		1				0,65	0,64
	02:00	2,77	2,13	0,63		1				0,65	0,54
	03:00	2,68	2,14	0,54		1				0,56	0,46
	04:00	2,71	2,14	0,57		1				0,58	0,57
	05:00	2,79	2,24	0,56		1				0,66	0,66
	06:00	2,90	2,24	0,66		1				0,77	0,77
	07:00	2,89	2,22	0,68		1				0,76	0,76
	08:00	2,84	2,22	0,61		1				0,71	0,71
	09:00	2,76	2,18	0,58		1				0,62	0,62
	10:00	2,63	2,15	0,49		1				0,50	0,50
	11:00	2,59	2,19	0,40		1				0,46	0,46
	12:00	2,79	2,17	0,62		1				0,66	0,65
	13:00	2,96	2,23	0,73		1				0,82	0,82
	14:00	2,96	2,32	0,64		1				0,81	0,81
	15:00	3,08	2,52	0,56		1				0,91	0,91
	16:00	3,28	2,60	0,68		1				0,95	0,95
	17:00	3,75	3,10	0,65		1				0,95	0,95
	18:00	3,96	3,16	0,80		1				0,95	0,95
	19:00	3,84	2,95	0,90		1				0,95	0,95
	20:00	3,69	2,80	0,89		1				0,95	0,95
	21:00	3,47	2,63	0,84		1				0,95	0,95
	22:00	3,24	2,39	0,85		1				0,95	0,95
	23:00	3,04	2,27	0,78		1				0,88	0,91

Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 20:00. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 01:40 με 03:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,92	2,18	0,74		1				0,79	0,78
	01:00	2,83	2,14	0,69		1				0,71	0,70
	02:00	2,79	2,14	0,65		1				0,66	0,66
	03:00	2,73	2,15	0,58		1				0,60	0,60
	04:00	2,72	2,14	0,57		1				0,58	0,58
	05:00	2,76	2,14	0,62		1				0,62	0,63
	06:00	2,79	2,15	0,65		1				0,66	0,66
	07:00	2,83	2,14	0,69		1				0,69	0,69
	08:00	2,79	2,14	0,65		1				0,66	0,65
	09:00	2,65	2,14	0,51		1				0,52	0,52
	10:00	2,57	2,14	0,43		1				0,44	0,43
	11:00	2,64	2,14	0,50		1				0,50	0,51
	12:00	2,73	2,14	0,59		1				0,59	0,59
	13:00	2,73	2,14	0,59		1				0,59	0,59
	14:00	2,67	2,13	0,54		1				0,55	0,55
	15:00	2,75	2,14	0,61		1				0,61	0,62
	16:00	3,11	2,20	0,90		1				0,91	0,91
	17:00	3,60	2,66	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	3,83	2,89	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	3,75	2,81	0,94		1				0,95	0,95
	20:00	3,59	2,65	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	3,40	2,46	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,18	2,24	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	3,00	2,14	0,86		1				0,87	0,87

Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 04:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,86	2,14	0,73		1				0,74	0,74
	01:00	2,79	2,14	0,65		1				0,66	0,66
	02:00	2,70	2,14	0,57		1				0,57	0,57
	03:00	2,67	2,14	0,53		1				0,54	0,54
	04:00	2,67	2,14	0,53		1				0,54	0,54
	05:00	2,74	2,14	0,60		1				0,61	0,61
	06:00	2,90	2,14	0,76		1				0,77	0,76
	07:00	3,03	2,15	0,88		1				0,89	0,89
	08:00	2,84	2,15	0,69		1				0,70	0,71
	09:00	2,99	2,48	0,51		1			2	0,52	0,23
	10:00	2,67	2,13	0,54		1				0,55	0,54
	11:00	2,56	2,13	0,43		1				0,43	0,43
	12:00	2,68	2,14	0,54		1				0,55	0,55
	13:00	2,78	2,13	0,65		1				0,65	0,66
	14:00	2,77	2,14	0,62		1				0,63	0,64
	15:00	2,95	2,14	0,80		1				0,81	0,81
	16:00	3,16	2,24	0,92		1				0,93	0,93
	17:00	3,70	2,76	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	3,89	2,95	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	3,80	2,86	0,94		1				0,95	0,95
	20:00	3,68	2,74	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	3,47	2,53	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,19	2,25	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	2,99	2,14	0,84		1				0,86	0,86

Κατά το διάστημα 09:00 με 10:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,83	2,14	0,70		1				0,71	0,70
	01:00	2,75	2,14	0,62		1				0,62	0,62
	02:00	2,71	2,14	0,57		1				0,58	0,58
	03:00	2,67	2,14	0,53		1				0,54	0,54
	04:00	2,66	2,13	0,52		1				0,53	0,53
	05:00	2,76	2,14	0,62		1				0,62	0,63
	06:00	2,91	2,16	0,75		1				0,78	0,78
	07:00	2,93	2,15	0,77		1				0,80	0,79
	08:00	2,80	2,15	0,65		1				0,67	0,67
	09:00	2,62	2,18	0,44		1				0,49	0,49
	10:00	2,51	2,14	0,37		1				0,38	0,39
	11:00	2,51	2,28	0,22		1				0,23	0,37
	12:00	2,58	2,35	0,23		1				0,24	0,44
	13:00	2,73	2,19	0,54		1				0,54	0,60
	14:00	2,69	2,13	0,56		1				0,56	0,56
	15:00	2,80	2,15	0,66		1				0,66	0,67
	16:00	3,05	2,17	0,88		1				0,89	0,89
	17:00	3,57	2,64	0,93		1				0,95	0,95
	18:00	3,80	2,88	0,92		1				0,95	0,95
	19:00	3,80	2,89	0,90		1				0,95	0,95
	20:00	3,68	2,74	0,93		1				0,95	0,95
	21:00	3,50	2,66	0,84		1				0,95	0,95
	22:00	3,25	2,52	0,73		1				0,95	0,95
	23:00	3,04	2,28	0,76		1				0,89	0,90



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,85	2,15	0,69		1				0,72	0,72
	01:00	2,75	2,14	0,61		1				0,63	0,63
	02:00	2,66	2,14	0,52		1				0,52	0,53
	03:00	2,65	2,13	0,52		1				0,52	0,51
	04:00	2,65	2,14	0,52		1				0,52	0,52
	05:00	2,73	2,15	0,59		1				0,60	0,60
	06:00	2,89	2,19	0,70		1				0,75	0,75
	07:00	3,07	2,52	0,55		1			2	0,59	0,72
	08:00	2,93	2,43	0,49			1		2	0,50	0,80
	09:00	2,65	2,14	0,51		1				0,51	0,49
	10:00	2,60	2,14	0,46		1				0,47	0,48
	11:00	2,58	2,14	0,44		1				0,45	0,45
	12:00	3,10	2,66	0,43		1	1			0,54	0,00
	13:00	1,01	0,62	0,40			1			0,49	0,00
	14:00	3,45	2,97	0,48		1			2	0,49	0,00
	15:00	2,82	2,31	0,51		1				0,54	0,78
	16:00	3,19	2,46	0,73		1				0,88	0,87
	17:00	3,74	2,97	0,77		1				0,91	0,92
	18:00	3,97	3,09	0,88		1				0,95	0,95
	19:00	3,94	3,01	0,92		1				0,95	0,95
	20:00	3,77	2,86	0,91		1				0,94	0,94
	21:00	3,54	2,70	0,85		1				0,89	0,89
	22:00	3,28	2,48	0,80		1				0,82	0,82
	23:00	3,04	2,32	0,72		1				0,76	0,76

Γενική διακοπή στις 12:30 λόγω βλάβης της μονάδας G2. Το διάστημα 07:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,86	2,17	0,70		1				0,71	0,71
	01:00	2,76	2,14	0,62		1				0,63	0,63
	02:00	2,67	2,13	0,54		1				0,54	0,54
	03:00	2,63	2,13	0,50		1				0,51	0,50
	04:00	2,65	2,13	0,52		1				0,52	0,52
	05:00	2,76	2,15	0,61		1				0,62	0,62
	06:00	2,96	2,23	0,73		1				0,74	0,74
	07:00	3,04	2,33	0,71		1				0,72	0,75
	08:00	2,93	2,44	0,50		1			2	0,50	0,07
	09:00	2,63	2,14	0,49		1				0,49	0,49
	10:00	2,53	2,13	0,40		1				0,41	0,41
	11:00	2,47	2,14	0,33		1				0,33	0,34
	12:00	2,65	2,14	0,51		1				0,51	0,51
	13:00	2,80	2,15	0,65		1				0,66	0,66
	14:00	2,90	2,19	0,71		1				0,72	0,72
	15:00	2,98	2,25	0,73		1				0,74	0,74
	16:00	3,27	2,46	0,80		1				0,81	0,81
	17:00	3,76	2,87	0,89		1				0,92	0,92
	18:00	3,92	3,03	0,89		1				0,95	0,95
	19:00	3,89	3,01	0,88		1				0,95	0,95
	20:00	3,79	2,95	0,84		1				0,94	0,94
	21:00	3,62	2,89	0,73		1				0,90	0,90
	22:00	3,35	2,69	0,67		1				0,84	0,83
	23:00	3,11	2,46	0,65		1				0,78	0,78

Κατά το διάστημα 08:00 με 09:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,95	2,37	0,58		1				0,74	0,74
	01:00	2,83	2,27	0,56		1				0,68	0,68
	02:00	2,74	2,20	0,55		1				0,61	0,60
	03:00	2,73	2,26	0,47		1				0,59	0,59
	04:00	2,73	2,25	0,47		1				0,59	0,59
	05:00	2,84	2,38	0,46		1				0,66	0,68
	06:00	2,95	2,55	0,40		1				0,73	0,73
	07:00	2,99	2,59	0,40		1				0,74	0,75
	08:00	2,79	2,36	0,43		1				0,66	0,66
	09:00	2,57	2,18	0,40		1				0,45	0,44
	10:00	2,44	2,14	0,30		1				0,31	0,31
	11:00	2,49	2,14	0,35		1				0,36	0,36
	12:00	2,60	2,14	0,46		1				0,47	0,46
	13:00	2,69	2,17	0,52		1				0,56	0,56
	14:00	2,80	2,16	0,63		1				0,64	0,64
	15:00	2,92	2,29	0,63		1				0,73	0,73
	16:00	3,18	2,57	0,62	1	1				0,71	0,68
	17:00	3,83	3,37	0,46	1	1				0,50	0,49
	18:00	3,89	3,03	0,86		1				0,95	0,95
	19:00	3,84	3,11	0,73		1				0,95	0,95
	20:00	3,70	2,93	0,77		1				0,93	0,93
	21:00	3,53	2,84	0,70		1				0,89	0,89
	22:00	3,32	2,55	0,77		1				0,83	0,83
	23:00	3,09	2,36	0,73		1				0,77	0,77

Στο διάστημα 16:30 με 17:30 πραγματοποιήθηκαν δοκιμές στην G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Α Ρ Α Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,95	2,30	0,65		1				0,73	0,74
	01:00	2,82	2,21	0,61		1				0,68	0,68
	02:00	2,71	2,16	0,55		1				0,58	0,58
	03:00	2,70	2,14	0,55		1				0,56	0,56
	04:00	2,71	2,16	0,55		1				0,57	0,57
	05:00	2,79	2,17	0,62		1				0,65	0,65
	06:00	2,88	2,30	0,58		1				0,71	0,71
	07:00	2,83	2,24	0,59		1				0,68	0,68
	08:00	2,70	2,17	0,53		1				0,57	0,56
	09:00	2,67	2,16	0,51		1				0,53	0,54
	10:00	2,55	2,14	0,41		1				0,42	0,42
	11:00	2,51	2,14	0,36		1				0,37	0,38
	12:00	2,69	2,27	0,42		1				0,46	0,52
	13:00	2,83	2,70	0,13		1				0,16	0,50
	14:00	2,87	2,48	0,38		1				0,50	0,78
	15:00	3,16	2,95	0,22		1				0,32	0,57
	16:00	3,31	2,98	0,32		1				0,50	0,89
	17:00	3,84	3,58	0,26		1				0,50	0,95
	18:00	4,01	3,74	0,27		1				0,50	0,95
	19:00	3,89	3,62	0,27		1				0,50	0,95
	20:00	3,70	3,46	0,24		1				0,50	0,95
	21:00	3,55	3,46	0,10		1				0,50	0,94
	22:00	3,31	3,24	0,07		1				0,50	0,89
	23:00	3,10	3,04	0,06		1				0,50	0,84

Το ΑΠ Άγιος Ιωάννης παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 04:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,91	2,81	0,11		1				0,76	0,79
	01:00	2,82	2,70	0,13		1				0,76	0,77
	02:00	2,71	2,50	0,22		1				0,74	0,74
	03:00	2,72	2,57	0,15		1				0,74	0,74
	04:00	2,72	2,53	0,19		1				0,74	0,74
	05:00	2,77	2,60	0,17		1				0,75	0,75
	06:00	2,88	2,69	0,20		1				0,76	0,79
	07:00	2,94	2,74	0,20		1				0,76	0,80
	08:00	3,07	2,78	0,29		1				0,76	0,83
	09:00	3,10	2,78	0,33		1			1	0,42	0,54
	10:00	3,13	2,71	0,42		1			1	0,51	0,32
	11:00	3,22	2,92	0,30	1	1				0,38	0,39
	12:00	3,42	3,42	0,00	1	1				0,00	0,09
	13:00	3,76	3,27	0,48	1	1				0,53	0,51
	14:00	3,66	2,73	0,93		1				0,95	0,87
	15:00	3,61	2,68	0,93		1				0,94	0,85
	16:00	3,68	2,79	0,88		1				0,91	0,58
	17:00	4,07	3,17	0,90	1	1				0,93	0,93
	18:00	4,16	3,30	0,86	1	1				0,90	0,71
	19:00	4,00	3,07	0,93		1				0,95	0,95
	20:00	3,87	2,95	0,92		1				0,94	0,92
	21:00	3,57	2,65	0,92		1				0,95	0,84
	22:00	3,35	2,45	0,90		1				0,95	0,79
	23:00	3,12	2,26	0,86		1				0,92	0,73

Το ΑΠ Άγιος Ιωάννης βρισκόταν εκτός επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 09:30 με 10:30 πραγματοποιήθηκε πλούσιμο υπερπληρωτών της G2. Στα διαστήματα 11:00 με 13:00 και 17:00 με 18:00 η G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,86	2,14	0,72		1				0,73	0,54
	01:00	2,79	2,13	0,66		1				0,66	0,47
	02:00	2,74	2,14	0,60		1				0,60	0,41
	03:00	2,68	2,14	0,54		1				0,55	0,36
	04:00	2,69	2,15	0,54		1				0,55	0,36
	05:00	2,76	2,14	0,62		1				0,63	0,44
	06:00	2,97	2,18	0,78		1				0,84	0,65
	07:00	3,09	2,33	0,76		1				0,91	0,72
	08:00	2,76	2,19	0,57		1				0,70	0,55
	09:00	2,61	2,20	0,41		1				0,49	0,48
	10:00	2,51	2,19	0,32		1				0,38	0,37
	11:00	2,52	2,20	0,32		1				0,39	0,38
	12:00	2,69	2,28	0,41		1				0,56	0,56
	13:00	2,74	2,27	0,47		1				0,60	0,60
	14:00	2,72	2,22	0,50		1				0,59	0,59
	15:00	2,98	2,44	0,55		1				0,74	0,74
	16:00	3,32	2,73	0,59		1				0,83	0,83
	17:00	3,89	3,31	0,59		1				0,94	0,94
	18:00	4,01	3,47	0,55		1				0,95	0,95
	19:00	3,99	3,58	0,41		1				0,95	0,95
	20:00	3,86	3,44	0,42		1				0,95	0,95
	21:00	3,67	3,47	0,20		1				0,92	0,92
	22:00	3,40	3,28	0,12		1				0,85	0,85
	23:00	3,08	3,01	0,08		1				0,77	0,77

Το ΑΠ Άγιος Ιωάννης παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,74	2,67	0,07		1				0,47	0,61
	01:00	2,64	2,59	0,05		1				0,46	0,51
	02:00	2,59	2,53	0,06		1				0,44	0,45
	03:00	2,54	2,47	0,07		1				0,41	0,41
	04:00	2,54	2,53	0,00		1				0,40	0,40
	05:00	2,66	2,66	0,00		1				0,46	0,53
	06:00	2,88	2,88	0,00		1				0,47	0,71
	07:00	2,98	2,98	0,00		1				0,47	0,75
	08:00	2,84	2,84	0,00		1				0,47	0,69
	09:00	2,96	2,96	0,00		1				0,47	0,73
	10:00	2,70	2,69	0,01		1				0,47	0,56
	11:00	2,74	2,72	0,02		1				0,47	0,60
	12:00	2,80	2,76	0,03		1				0,47	0,64
	13:00	2,75	2,72	0,03		1				0,47	0,61
	14:00	2,79	2,73	0,06		1				0,47	0,63
	15:00	2,99	2,93	0,07		1				0,71	0,75
	16:00	3,22	3,16	0,07		1				0,80	0,80
	17:00	3,80	3,80	0,00		1				0,92	0,92
	18:00	3,95	3,95	0,00		1			1	0,95	0,95
	19:00	3,84	3,84	0,00		1			1	0,95	0,95
	20:00	3,69	3,69	0,00		1			1	0,92	0,92
	21:00	3,48	3,48	0,00		1			1	0,87	0,87
	22:00	3,26	3,26	0,00		1				0,82	0,82
	23:00	3,02	3,00	0,03		1				0,76	0,75

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,81	2,80	0,02		1				0,67	0,67	
	01:00	2,71	2,71	0,00		1				0,59	0,59	
	02:00	2,68	2,68	0,00		1				0,55	0,55	
	03:00	2,62	2,62	0,00		1				0,48	0,48	
	04:00	2,61	2,61	0,00		1				0,47	0,47	
	05:00	2,68	2,68	0,00		1				0,55	0,54	
	06:00	2,84	2,84	0,00		1				0,68	0,68	
	07:00	3,01	3,01	0,00		1				0,75	0,75	
	08:00	2,95	2,95	0,00		1				0,72	0,71	
	09:00	2,65	2,65	0,00		1				0,53	0,52	
	10:00	2,56	2,53	0,03		1				0,43	0,42	
	11:00	2,55	2,51	0,05		1				0,42	0,42	
	12:00	3,02	2,99	0,04		1				0,71	0,71	
	13:00	3,16	3,16	0,00		1				0,79	0,79	
	14:00	3,07	3,06	0,02		1				0,76	0,77	
	15:00	3,30	3,30	0,00		1				0,83	0,82	
	16:00	3,32	3,32	0,00		1				0,83	0,83	
	17:00	3,79	3,77	0,03		1				1	0,93	0,93
	18:00	3,95	3,82	0,13		1				1	0,95	0,95
	19:00	3,90	3,69	0,20		1				1	0,95	0,95
	20:00	3,76	3,60	0,16		1					0,94	0,94
	21:00	3,53	3,28	0,25		1					0,79	0,88
	22:00	3,27	3,07	0,20		1					0,79	0,82
	23:00	3,01	2,87	0,15		1					0,73	0,76

Το ΑΠ Έξω χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,89	2,89	0,01		1				0,69	0,72	
	01:00	2,80	2,80	0,00		1				0,60	0,66	
	02:00	2,76	2,73	0,03		1				0,61	0,63	
	03:00	2,70	2,65	0,04		1				0,55	0,56	
	04:00	2,69	2,65	0,04		1				0,56	0,55	
	05:00	2,77	2,76	0,01		1				0,62	0,64	
	06:00	2,91	2,91	0,00		1				0,65	0,71	
	07:00	3,09	3,09	0,00		1	1		2	0,09	0,00	
	08:00	2,99	2,95	0,03		1				0,64	0,73	
	09:00	3,01	2,88	0,13		1				0,70	0,74	
	10:00	2,86	2,75	0,11		1				0,68	0,68	
	11:00	2,82	2,68	0,14		1				0,65	0,65	
	12:00	2,90	2,77	0,13		1				0,70	0,71	
	13:00	3,59	3,05	0,55		1				0,88	0,88	
	14:00	3,71	3,07	0,64		1			1	0,92	0,92	
	15:00	3,45	2,71	0,75		1				0,86	0,86	
	16:00	3,51	2,72	0,80		1				0,88	0,88	
	17:00	3,87	3,15	0,72		1				0,93	0,94	
	18:00	4,00	3,39	0,62		1				0,95	0,95	
	19:00	3,96	3,30	0,67		1			1	0,95	0,95	
	20:00	3,79	3,02	0,76		1				0,94	0,94	
	21:00	3,61	2,90	0,71		1				0,90	0,90	
	22:00	3,40	2,74	0,66		1				0,85	0,85	
	23:00	3,09	2,48	0,61		1				0,75	0,77	

Στο διάστημα 07:00 – 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της μονάδας G2. Το ΑΠ Έξω χιόνι παρουσίαζε προβλήμα

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Α Ρ Α Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,94	2,26	0,68		1				0,71	0,74	
	01:00	2,80	2,17	0,62		1				0,62	0,67	
	02:00	2,77	2,17	0,60		1				0,61	0,64	
	03:00	2,71	2,17	0,54		1				0,57	0,58	
	04:00	2,72	2,13	0,59		1				0,55	0,58	
	05:00	2,79	2,15	0,63		1				0,60	0,65	
	06:00	2,84	2,16	0,68		1				0,69	0,69	
	07:00	2,90	2,20	0,70		1				0,71	0,71	
	08:00	2,94	2,19	0,75		1				0,67	0,73	
	09:00	2,93	2,22	0,72		1				0,69	0,73	
	10:00	2,98	2,25	0,73		1				0,74	0,74	
	11:00	2,87	2,18	0,68		1				0,69	0,70	
	12:00	2,95	2,25	0,70		1				0,69	0,73	
	13:00	2,96	2,23	0,73		1				0,74	0,74	
	14:00	2,99	2,31	0,67		1				0,67	0,74	
	15:00	3,13	2,47	0,66		1				0,65	0,78	
	16:00	3,43	2,78	0,65		1				0,67	0,86	
	17:00	4,09	3,21	0,88		1				0,86	0,95	
	18:00	4,19	3,26	0,93		1				0,71	0,95	
	19:00	4,08	3,16	0,93		1				0,95	0,95	
	20:00	4,01	3,07	0,94		1				0,95	0,95	
	21:00	3,61	2,79	0,82		1				0,81	0,90	
	22:00	3,38	2,54	0,84		1				0,84	0,85	
	23:00	3,05	2,31	0,74		1				0,73	0,76	

Το ΑΠ Έξω χιόνι παρουσίαζε τηλεπικοινωνιακή αστάθεια όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,87	2,18	0,69		1				0,69	0,71
	01:00	2,74	2,14	0,60		1				0,61	0,61
	02:00	2,68	2,14	0,54		1				0,55	0,54
	03:00	2,62	2,14	0,48		1				0,48	0,49
	04:00	2,65	2,12	0,53		1				0,50	0,52
	05:00	2,76	2,15	0,61		1				0,62	0,63
	06:00	2,96	2,23	0,73		1				0,73	0,74
	07:00	3,05	2,37	0,68		1				0,73	0,76
	08:00	2,87	2,26	0,61		1				0,70	0,70
	09:00	2,75	2,25	0,51		1				0,62	0,61
	10:00	2,59	2,20	0,39		1				0,46	0,46
	11:00	2,54	2,19	0,34		1				0,41	0,41
	12:00	2,63	2,34	0,30		1				0,50	0,49
	13:00	2,78	2,52	0,26		1				0,60	0,61
	14:00	2,87	2,69	0,19		1				0,68	0,68
	15:00	2,96	2,79	0,17		1				0,73	0,73
	16:00	3,32	3,15	0,18		1				0,83	0,83
	17:00	3,92	3,73	0,19		1			1	0,94	0,94
	18:00	4,05	3,81	0,24		1			1	0,95	0,95
	19:00	3,96	3,70	0,26		1			1	0,95	0,95
	20:00	3,90	3,62	0,28		1			1	0,95	0,95
	21:00	3,66	3,57	0,10		1				0,92	0,91
	22:00	3,40	3,36	0,04		1				0,85	0,85
	23:00	3,13	3,08	0,05		1				0,78	0,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,89	2,89	0,00		1				0,72	0,72
	01:00	2,84	2,84	0,00		1				0,69	0,69
	02:00	2,81	2,81	0,00		1				0,68	0,68
	03:00	2,80	2,80	0,00		1				0,66	0,67
	04:00	2,78	2,78	0,00		1				0,65	0,65
	05:00	2,98	2,98	0,00		1				0,74	0,74
	06:00	3,04	3,02	0,03		1				0,76	0,76
	07:00	3,16	3,11	0,05		1				0,79	0,79
	08:00	2,95	2,95	0,00		1				0,73	0,73
	09:00	2,69	2,69	0,00		1				0,57	0,57
	10:00	2,65	2,65	0,00		1			1	0,24	0,29
	11:00	2,68	2,67	0,00		1			1	0,23	0,30
	12:00	2,73	2,73	0,00		1				0,59	0,58
	13:00	2,78	2,78	0,00		1				0,62	0,62
	14:00	3,09	3,08	0,01		1				0,77	0,77
	15:00	3,36	3,36	0,00		1				0,84	0,84
	16:00	3,38	3,38	0,00		1				0,84	0,84
	17:00	3,96	3,96	0,00		1			1	0,94	0,94
	18:00	4,11	4,11	0,00		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,02	4,02	0,00		1			1	0,95	0,95
	20:00	3,90	3,90	0,00		1			1	0,95	0,95
	21:00	3,77	3,77	0,00		1			1	0,94	0,94
	22:00	3,52	3,52	0,00		1				0,88	0,88
	23:00	3,19	3,19	0,00		1				0,80	0,80

Στο διάστημα 10:30 – 11:30 πραγματοποιήθηκε πλήση των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,93	2,93	0,00		1				0,73	0,73
	01:00	2,86	2,86	0,00		1				0,70	0,70
	02:00	2,83	2,83	0,00		1				0,69	0,69
	03:00	2,81	2,81	0,00		1				0,67	0,67
	04:00	2,83	2,83	0,00		1				0,68	0,68
	05:00	2,94	2,94	0,00		1				0,73	0,73
	06:00	3,09	3,09	0,00		1				0,77	0,77
	07:00	3,14	3,14	0,00		1				0,79	0,79
	08:00	2,93	2,93	0,01		1				0,73	0,73
	09:00	2,83	2,76	0,08		1				0,68	0,68
	10:00	2,90	2,77	0,13		1				0,72	0,72
	11:00	2,98	2,78	0,20		1				0,73	0,74
	12:00	3,14	2,91	0,23		1				0,78	0,78
	13:00	3,24	2,99	0,25		1				0,81	0,81
	14:00	3,11	2,98	0,13		1				0,78	0,78
	15:00	3,19	3,04	0,15		1				0,80	0,80
	16:00	3,48	3,39	0,09		1				0,87	0,87
	17:00	4,08	4,00	0,08		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,22	4,19	0,03		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,19	4,17	0,02		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,07	4,06	0,01		1			1	0,95	0,95
	21:00	3,87	3,81	0,06		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,62	3,40	0,22		1				0,91	0,91
	23:00	3,24	2,88	0,36		1				0,81	0,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,97	2,61	0,36		1				0,74	0,74
	01:00	2,82	2,46	0,36		1				0,68	0,68
	02:00	2,77	2,37	0,40		1				0,64	0,64
	03:00	2,71	2,57	0,15		1				0,58	0,58
	04:00	2,72	2,49	0,23		1				0,59	0,60
	05:00	2,83	2,60	0,23		1				0,68	0,68
	06:00	3,06	2,96	0,10		1				0,76	0,77
	07:00	3,17	2,90	0,26		1				0,79	0,79
	08:00	3,19	2,77	0,42		1				0,80	0,80
	09:00	2,98	2,65	0,34		1				0,75	0,75
	10:00	3,15	2,75	0,41		1				0,79	0,79
	11:00	3,14	2,72	0,43		1				0,79	0,79
	12:00	3,28	2,68	0,60		1				0,82	0,81
	13:00	3,20	2,48	0,71		1				0,80	0,80
	14:00	3,24	2,57	0,68		1				0,81	0,81
	15:00	3,37	2,69	0,68		1				0,84	0,84
	16:00	3,45	2,79	0,67		1				0,86	0,86
	17:00	3,94	3,53	0,41		1				0,94	0,94
	18:00	4,08	3,63	0,45		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,06	3,83	0,23		1			1	0,95	0,95
	20:00	3,96	3,90	0,06		1			1	0,95	0,95
	21:00	3,69	3,69	0,00		1			1	0,92	0,92
	22:00	3,44	3,44	0,00		1				0,86	0,86
	23:00	3,14	3,09	0,06		1				0,79	0,79

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,89	2,77	0,12		1				0,72	0,72
	01:00	2,74	2,61	0,13		1				0,61	0,61
	02:00	2,69	2,60	0,09		1				0,56	0,56
	03:00	2,66	2,61	0,04		1				0,52	0,52
	04:00	2,73	2,60	0,12		1				0,59	0,59
	05:00	2,85	2,68	0,17		1				0,69	0,69
	06:00	2,98	2,76	0,22		1				0,74	0,74
	07:00	3,10	2,94	0,16		1				0,77	0,78
	08:00	2,98	2,97	0,01		1				0,74	0,74
	09:00	2,85	2,85	0,00		1				0,33	0,29
	10:00	2,69	2,69	0,00	1					0,01	0,00
	11:00	2,68	2,64	0,05	1					0,40	0,43
	12:00	2,70	2,57	0,13	1					0,57	0,57
	13:00	2,81	2,67	0,15	1					0,67	0,68
	14:00	3,02	2,88	0,14	1					0,75	0,75
	15:00	3,15	3,03	0,12	1					0,79	0,79
	16:00	3,40	3,31	0,09	1					0,85	0,85
	17:00	3,90	3,86	0,04	1				1	0,94	0,94
	18:00	4,00	3,84	0,16	1				1	0,95	0,95
	19:00	3,99	3,63	0,36	1				1	0,95	0,95
	20:00	3,81	3,61	0,20	1					0,95	0,95
	21:00	3,58	3,39	0,19	1					0,90	0,90
	22:00	3,36	3,12	0,24	1					0,84	0,84
	23:00	3,09	2,91	0,18	1					0,77	0,77

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Α Ρ Α Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,93	2,84	0,09	1					0,73	0,73
	01:00	2,82	2,38	0,44	1					0,69	0,68
	02:00	2,74	2,54	0,20	1					0,61	0,61
	03:00	2,69	2,59	0,10	1					0,56	0,56
	04:00	2,70	2,59	0,12	1					0,57	0,57
	05:00	2,84	2,56	0,28	1					0,69	0,69
	06:00	2,97	2,55	0,41	1					0,74	0,74
	07:00	2,92	2,45	0,47	1					0,73	0,73
	08:00	2,94	2,62	0,33	1					0,74	0,74
	09:00	2,83	2,64	0,19	1					0,68	0,68
	10:00	2,77	2,55	0,22	1					0,64	0,63
	11:00	2,80	2,48	0,32	1					0,61	0,62
	12:00	2,83	2,40	0,43	1					0,67	0,67
	13:00	2,94	2,64	0,30	1					0,73	0,73
	14:00	2,95	2,63	0,32	1					0,74	0,74
	15:00	3,32	2,68	0,64	1					0,83	0,83
	16:00	3,60	2,71	0,89	1					0,90	0,90
	17:00	4,01	3,07	0,94	1					0,95	0,95
	18:00	3,95	3,01	0,94	1					0,95	0,95
	19:00	3,87	2,93	0,94	1					0,95	0,95
	20:00	3,71	2,80	0,91	1					0,93	0,93
	21:00	3,56	2,68	0,88	1					0,89	0,89
	22:00	3,35	2,52	0,83	1					0,84	0,84
	23:00	3,18	2,59	0,59	1					0,31	0,79

Τις βραδινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024	00:00	3,34	3,01	0,34		1				0,71	0,84
	01:00	3,13	2,73	0,40		1				0,67	0,78
	02:00	2,98	2,63	0,35		1				0,72	0,73
	03:00	2,90	2,79	0,10		1				0,70	0,72
	04:00	2,90	2,77	0,13		1				0,67	0,71
	05:00	3,03	2,81	0,22		1				0,71	0,75
	06:00	3,41	3,20	0,21		1				0,67	0,85
	07:00	3,48	3,30	0,18		1				0,63	0,87
	08:00	3,22	2,50	0,72		1				0,78	0,80
	09:00	2,96	2,24	0,72		1				0,74	0,74
	10:00	2,74	2,11	0,63		1				0,58	0,62
	11:00	2,72	2,30	0,41		1				0,34	0,59
	12:00	3,15	2,62	0,54		1				0,49	0,78
	13:00	3,57	3,36	0,20	1	1				0,17	0,22
	14:00	3,72	3,17	0,55		1				0,55	0,93
	15:00	3,95	3,40	0,55		1				0,56	0,95
	16:00	4,37	3,82	0,55		1			1	0,66	0,95
	17:00	4,94	4,39	0,55		1			1	0,63	0,95
	18:00	5,04	4,50	0,55		1			2	0,61	0,95
	19:00	4,99	4,44	0,55		1			2	0,49	0,95
	20:00	4,83	4,29	0,54		1			2	0,66	0,95
	21:00	4,62	4,08	0,55		1			1	0,86	0,95
	22:00	4,21	3,67	0,55		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,77	3,23	0,55		1				0,93	0,93

Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 13:00. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 13:20 με 13:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024	00:00	3,38	2,90	0,48		1				0,81	0,84
	01:00	3,15	2,62	0,54		1				0,66	0,79
	02:00	3,05	2,54	0,51		1				0,72	0,76
	03:00	2,94	2,44	0,51		1				0,63	0,73
	04:00	2,99	2,47	0,51		1				0,57	0,75
	05:00	3,12	2,62	0,50		1				0,58	0,78
	06:00	3,41	2,87	0,54		1				0,55	0,85
	07:00	3,54	3,10	0,43		1				0,52	0,81
	08:00	3,29	2,91	0,38	1					0,38	0,54
	09:00	3,03	2,49	0,54	1					0,55	0,76
	10:00	2,88	2,36	0,52	1					0,55	0,71
	11:00	2,75	2,21	0,54	1					0,55	0,62
	12:00	2,82	2,28	0,54	1					0,55	0,67
	13:00	3,01	2,46	0,55	1					0,55	0,75
	14:00	3,15	2,60	0,54	1					0,55	0,79
	15:00	3,40	2,86	0,54	1					0,55	0,85
	16:00	3,84	3,30	0,54	1					0,55	0,94
	17:00	4,52	3,98	0,54	1				1	0,55	0,95
	18:00	4,76	4,26	0,50	1				1	0,55	0,95
	19:00	4,75	4,26	0,50	1				1	0,51	0,95
	20:00	4,63	4,16	0,47	1				1	0,53	0,95
	21:00	4,41	4,02	0,39	1				1	0,68	0,95
	22:00	4,11	3,91	0,20	1				1	0,52	0,95
	23:00	3,69	3,55	0,14	1					0,70	0,92

Το ΑΠ ΕΞ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	3,36	3,08	0,28	1					0,81	0,84
	01:00	3,11	2,73	0,38	1					0,78	0,78
	02:00	2,99	2,72	0,27	1					0,75	0,75
	03:00	2,95	2,71	0,24	1					0,61	0,74
	04:00	2,94	2,68	0,26	1					0,63	0,73
	05:00	3,10	2,92	0,18	1					0,68	0,77
	06:00	3,43	3,25	0,18	1					0,83	0,86
	07:00	3,54	3,44	0,10	1					0,61	0,88
	08:00	3,23	3,17	0,06	1					0,52	0,81
	09:00	2,89	2,75	0,14	1					0,55	0,71
	10:00	2,77	2,39	0,37	1					0,55	0,64
	11:00	2,68	2,19	0,49	1					0,53	0,55
	12:00	2,75	2,23	0,52	1					0,54	0,61
	13:00	2,86	2,34	0,52	1					0,55	0,70
	14:00	2,98	2,46	0,52	1					0,55	0,74
	15:00	3,26	2,73	0,53	1					0,55	0,81
	16:00	3,76	3,22	0,54	1					0,55	0,93
	17:00	4,51	4,00	0,50	1				1	0,55	0,95
	18:00	4,65	4,19	0,46	1				1	0,55	0,95
	19:00	4,55	4,24	0,32	1				1	0,55	0,95
	20:00	4,46	4,19	0,26	1				1	0,55	0,95
	21:00	4,28	4,11	0,17	1				1	0,55	0,95
	22:00	4,02	3,88	0,15	1				1	0,55	0,95
	23:00	3,73	3,54	0,19	1					0,55	0,93

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024	00:00	3,39	3,27	0,12	1					0,55	0,85
	01:00	3,12	2,96	0,16	1					0,55	0,78
	02:00	3,06	2,66	0,40	1					0,55	0,77
	03:00	3,04	2,72	0,33	1					0,55	0,76
	04:00	2,95	2,88	0,07	1					0,55	0,74
	05:00	3,06	3,00	0,07	1					0,55	0,76
	06:00	3,37	3,32	0,05	1					0,48	0,69
	07:00	3,49	3,44	0,05		1				0,38	0,63
	08:00	3,25	3,11	0,14		1				0,55	0,81
	09:00	3,02	2,90	0,12		1				0,43	0,49
	10:00	2,78	2,70	0,08	1					0,24	0,20
	11:00	2,62	2,46	0,16	1					0,47	0,50
	12:00	2,74	2,62	0,12	1					0,55	0,62
	13:00	2,86	2,79	0,08	1					0,55	0,70
	14:00	3,07	3,02	0,04	1					0,75	0,77
	15:00	3,41	3,40	0,01	1					0,85	0,85
	16:00	3,78	3,78	0,00	1					0,94	0,94
	17:00	4,42	4,42	0,00	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,69	4,69	0,00	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,58	4,58	0,00	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,34	4,34	0,00	1				1	0,89	0,95
	21:00	4,15	4,15	0,00	1				1	0,91	0,95
	22:00	3,88	3,88	0,00	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,55	3,55	0,00	1					0,89	0,89

Κατά το διάστημα 09:30-10:30 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της G1.Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024	00:00	3,29	3,29	0,00	1					0,82	0,82
	01:00	3,07	3,02	0,06	1					0,77	0,77
	02:00	2,95	2,86	0,09	1					0,74	0,74
	03:00	2,90	2,83	0,07	1					0,72	0,72
	04:00	2,87	2,74	0,13	1					0,71	0,71
	05:00	2,95	2,80	0,14	1					0,73	0,73
	06:00	3,26	3,19	0,07	1					0,81	0,81
	07:00	3,31	3,26	0,06	1					0,83	0,83
	08:00	3,22	3,11	0,10	1					0,81	0,81
	09:00	3,07	2,88	0,19	1					0,77	0,77
	10:00	3,05	2,86	0,19	1					0,76	0,76
	11:00	3,13	2,86	0,26	1					0,78	0,78
	12:00	3,09	2,71	0,38	1					0,77	0,77
	13:00	3,39	3,06	0,33	1					0,85	0,85
	14:00	3,49	3,29	0,20	1					0,87	0,87
	15:00	3,81	3,64	0,17	1					0,93	0,94
	16:00	4,14	4,02	0,12	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,64	4,53	0,11	1				2	0,95	0,95
	18:00	4,62	4,40	0,22	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,46	4,14	0,32	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,35	3,82	0,52	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,16	3,64	0,52	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,86	3,44	0,41	1					0,94	0,95
	23:00	3,51	3,13	0,38	1					0,88	0,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,20	2,93	0,27	1					0,80	0,80
	01:00	3,00	2,64	0,36	1					0,75	0,75
	02:00	2,93	2,57	0,36	1					0,73	0,73
	03:00	2,87	2,27	0,61	1					0,72	0,72
	04:00	2,83	2,20	0,63	1					0,70	0,69
	05:00	2,88	2,22	0,66	1					0,72	0,71
	06:00	3,23	2,44	0,79	1					0,80	0,80
	07:00	3,43	2,59	0,83	1					0,86	0,86
	08:00	3,49	2,68	0,81	1					0,87	0,87
	09:00	3,21	2,69	0,52	1					0,80	0,80
	10:00	3,47	2,91	0,56	1					0,86	0,87
	11:00	3,74	3,30	0,44	1					0,93	0,93
	12:00	3,89	3,45	0,44	1					0,94	0,94
	13:00	3,94	3,72	0,22	1				1	0,95	0,95
	14:00	3,84	3,56	0,27	1				1	0,95	0,95
	15:00	3,89	3,75	0,13	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,07	3,92	0,15	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,62	4,60	0,02	1				2	0,95	0,95
	18:00	4,83	4,58	0,25	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,71	4,45	0,26	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,40	4,33	0,08	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,21	4,16	0,05	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,94	3,69	0,25	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,55	3,27	0,29	1					0,89	0,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,29	3,14	0,15	1					0,82	0,82
	01:00	3,11	2,96	0,14	1					0,78	0,78
	02:00	3,04	2,82	0,23	1					0,76	0,76
	03:00	2,97	2,66	0,30	1					0,74	0,74
	04:00	2,94	2,73	0,21	1					0,74	0,74
	05:00	3,01	2,95	0,05	1					0,75	0,75
	06:00	3,27	3,25	0,02	1					0,81	0,82
	07:00	3,39	3,39	0,01	1					0,85	0,85
	08:00	3,39	3,39	0,00	1					0,85	0,85
	09:00	3,51	3,51	0,00	1					0,86	0,83
	10:00	3,58	3,58	0,00	1	1				0,01	0,00
	11:00	3,39	3,15	0,24	1					0,74	0,80
	12:00	3,52	3,34	0,18	1					0,88	0,88
	13:00	3,88	3,80	0,08	1					0,95	0,95
	14:00	3,93	3,84	0,09	1				1	0,95	0,95
	15:00	3,91	3,58	0,33	1				1	0,95	0,95
	16:00	3,92	3,76	0,16	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,55	4,44	0,10	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,72	4,64	0,08	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,67	4,61	0,06	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,56	4,54	0,02	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,24	4,22	0,02	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,92	3,85	0,06	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,53	3,46	0,07	1					0,89	0,89

Κατά το διάστημα 10:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	2,90	2,60	0,30	1					0,72	0,71
	01:00	2,71	2,55	0,16	1					0,57	0,58
	02:00	2,59	2,55	0,05	1					0,47	0,46
	03:00	2,54	2,49	0,05	1					0,47	0,42
	04:00	2,56	2,52	0,04	1					0,46	0,44
	05:00	2,71	2,59	0,13	1					0,56	0,57
	06:00	3,12	2,89	0,23	1					0,78	0,78
	07:00	3,30	3,11	0,18	1					0,82	0,82
	08:00	3,17	3,04	0,13	1					0,79	0,79
	09:00	2,90	2,85	0,05	1					0,70	0,70
	10:00	2,63	2,61	0,02	1					0,50	0,49
	11:00	2,67	2,65	0,02	1					0,53	0,54
	12:00	2,66	2,63	0,02	1					0,52	0,52
	13:00	2,86	2,76	0,10	1					0,68	0,68
	14:00	2,96	2,89	0,08	1					0,74	0,74
	15:00	3,26	3,22	0,04	1					0,81	0,81
	16:00	3,67	3,66	0,01	1					0,91	0,91
	17:00	4,49	4,49	0,00	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,67	4,67	0,00	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,64	4,64	0,00	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,53	4,53	0,00	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,31	4,31	0,00	1				2	0,95	0,95
	22:00	3,99	3,93	0,06	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,63	3,60	0,03	1					0,91	0,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100						
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510						
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,36	3,35	0,01	1					1,98	0,84	0,84	63%	444	
	01:00	3,15	3,14	0,00	1					2,18	0,79	0,79	59%	420	
	02:00	3,04	3,03	0,01	1					2,30	0,76	0,76	57%	407	
	03:00	2,98	2,97	0,01	1					2,35	0,75	0,75	56%	401	
	04:00	2,96	2,91	0,05	1					2,42	0,74	0,74	55%	393	
	05:00	3,07	2,99	0,08	1					2,34	0,77	0,77	56%	403	
	06:00	3,39	3,19	0,21	1					2,14	0,83	0,85	60%	425	
	07:00	3,59	3,32	0,27	1					2,01	0,90	0,90	62%	441	
	08:00	3,22	2,90	0,32	1					2,43	0,81	0,81	54%	392	
	09:00	3,02	2,99	0,03	1	1				7,66	0,07	0,04	28%	882	
	10:00	2,79	2,54	0,25	1	1				8,12	0,32	0,34	24%	384	
	11:00	2,96	2,41	0,54	1					2,92	0,71	0,71	45%	335	
	12:00	3,18	2,54	0,64	1					2,78	0,80	0,80	48%	351	
	13:00	3,32	2,63	0,69	1					2,70	0,83	0,83	49%	361	
	14:00	3,48	2,80	0,68	1					2,53	0,87	0,87	53%	381	
	15:00	3,81	3,12	0,69	1					2,21	0,94	0,94	59%	417	
	16:00	4,10	3,30	0,80	1					2,03	0,95	0,95	62%	438	
	17:00	4,59	3,84	0,75	1					1,49	0,95	0,95	72%	501	
	18:00	4,73	3,94	0,79	1				1	2,48	0,95	0,95	61%	664	
	19:00	4,69	3,91	0,78	1				1	2,52	0,95	0,95	61%	652	
	20:00	4,51	3,62	0,89	1				1	2,80	0,95	0,95	56%	610	
	21:00	4,35	3,43	0,92	1					1,90	0,95	0,95	64%	453	
	22:00	4,06	3,15	0,90	1					2,18	0,95	0,95	59%	421	
	23:00	3,66	2,78	0,88	1					2,55	0,91	0,91	52%	378	
		86,03 MWh										ΑΩΛ: 20,30	10.956 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Πλύση υπερπληρωτών στην μονάδα G1 στο διάστημα 09:00-11:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,32	2,51	0,81	1					0,83	0,83
	01:00	3,09	2,33	0,76	1					0,77	0,77
	02:00	2,98	2,25	0,73	1					0,75	0,74
	03:00	2,91	2,21	0,70	1					0,73	0,73
	04:00	2,86	2,31	0,55	1					0,72	0,72
	05:00	2,99	2,47	0,52	1					0,75	0,75
	06:00	3,25	2,68	0,57	1					0,80	0,80
	07:00	3,52	2,91	0,61	1					0,88	0,88
	08:00	3,70	3,04	0,66	1					0,92	0,92
	09:00	3,91	3,64	0,26	1					0,95	0,95
	10:00	3,84	3,81	0,03	1				1	0,95	0,95
	11:00	3,93	3,93	0,00	1				1	0,95	0,95
	12:00	4,20	4,08	0,11	1				1	0,95	0,95
	13:00	4,26	4,01	0,25	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,10	3,75	0,35	1				1	0,95	0,95
	15:00	3,71	3,35	0,36	1					0,92	0,92
	16:00	3,98	3,31	0,67	1					0,95	0,95
	17:00	4,62	3,90	0,72	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,77	3,97	0,80	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,68	3,85	0,83	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,53	3,80	0,73	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,27	3,78	0,49	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,00	3,77	0,23	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,65	3,58	0,06	1				1	0,91	0,91

Το ΑΠ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 02:00 με 07:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,36	3,35	0,01	1					0,84	0,84
	01:00	3,13	3,11	0,02	1					0,78	0,78
	02:00	3,02	3,01	0,02	1					0,76	0,76
	03:00	2,96	2,96	0,00	1					0,74	0,74
	04:00	2,92	2,92	0,00	1					0,73	0,73
	05:00	3,02	3,01	0,01	1					0,75	0,75
	06:00	3,30	3,26	0,04	1					0,82	0,83
	07:00	3,37	3,31	0,06	1					0,84	0,84
	08:00	3,32	3,28	0,05	1					0,83	0,83
	09:00	3,33	3,28	0,04	1					0,83	0,83
	10:00	3,28	3,21	0,07	1					0,82	0,82
	11:00	3,19	3,13	0,06	1					0,80	0,80
	12:00	3,01	2,88	0,13	1					0,75	0,75
	13:00	3,47	3,26	0,21	1					0,87	0,87
	14:00	3,56	3,19	0,37	1					0,89	0,89
	15:00	3,83	3,60	0,23	1					0,94	0,95
	16:00	4,04	3,94	0,10	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,70	4,63	0,08	1				2	0,95	0,95
	18:00	4,84	4,84	0,00	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,67	4,55	0,12	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,52	4,08	0,43	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,36	3,87	0,49	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,10	3,58	0,52	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,70	3,20	0,50	1				1	0,92	0,92

Το ΑΠ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 02:40 με 04:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ρ Α Κ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,44	2,76	0,68	1					0,86	0,86
	01:00	3,24	2,58	0,66	1					0,81	0,81
	02:00	3,10	2,43	0,67	1					0,78	0,78
	03:00	3,03	2,32	0,70	1					0,76	0,76
	04:00	3,00	2,30	0,71	1					0,75	0,75
	05:00	3,03	2,31	0,72	1					0,76	0,76
	06:00	3,18	2,66	0,52	1	1				0,58	0,37
	07:00	3,21	2,71	0,50	1	1				0,56	0,34
	08:00	3,19	2,49	0,70	1					0,80	0,80
	09:00	3,22	2,51	0,71	1					0,81	0,81
	10:00	3,04	2,51	0,53	1					0,75	0,76
	11:00	3,35	2,75	0,61	1					0,84	0,84
	12:00	3,43	2,76	0,68	1					0,86	0,86
	13:00	3,62	3,11	0,51	1					0,91	0,91
	14:00	3,47	2,79	0,68	1					0,87	0,87
	15:00	3,75	3,16	0,59	1					0,93	0,93
	16:00	3,99	3,43	0,56	1					0,95	0,95
	17:00	4,43	3,86	0,57	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,61	3,86	0,75	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,55	3,98	0,56	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,37	3,61	0,75	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,08	3,47	0,61	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,80	3,34	0,46	1					0,94	0,94
	23:00	3,50	3,14	0,37	1					0,88	0,88

Κατά το διάστημα 06:25 με 07:35, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,21	2,95	0,26	1					0,80	0,80
	01:00	3,01	2,74	0,27	1					0,75	0,75
	02:00	2,90	2,71	0,19	1					0,72	0,72
	03:00	2,80	2,59	0,21	1					0,67	0,67
	04:00	2,79	2,60	0,19	1					0,65	0,65
	05:00	2,90	2,59	0,32	1					0,72	0,72
	06:00	3,17	2,91	0,26	1					0,79	0,79
	07:00	3,43	2,90	0,54	1					0,86	0,86
	08:00	3,40	2,97	0,44	1					0,85	0,85
	09:00	3,21	2,68	0,53	1					0,80	0,80
	10:00	3,11	2,64	0,46	1					0,78	0,77
	11:00	3,36	2,81	0,54	1					0,84	0,84
	12:00	3,33	2,79	0,55	1					0,83	0,83
	13:00	3,32	2,85	0,47	1					0,83	0,83
	14:00	3,35	2,97	0,38	1					0,84	0,84
	15:00	3,61	3,21	0,41	1					0,90	0,90
	16:00	3,83	3,40	0,43	1					0,95	0,95
	17:00	4,28	4,06	0,22	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,37	4,24	0,13	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,32	4,15	0,17	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,20	3,99	0,21	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,98	3,73	0,25	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,65	3,20	0,45	1					0,91	0,91
	23:00	3,36	2,84	0,52	1					0,84	0,84

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,09	2,42	0,67	1					0,77	0,77
	01:00	2,86	2,20	0,67	1					0,71	0,71
	02:00	2,80	2,41	0,39	1					0,67	0,67
	03:00	2,74	2,32	0,42	1					0,61	0,60
	04:00	2,82	2,46	0,36	1					0,68	0,68
	05:00	2,93	2,51	0,42	1					0,73	0,73
	06:00	3,24	2,84	0,40	1					0,81	0,81
	07:00	3,34	3,00	0,35	1					0,83	0,83
	08:00	3,36	3,03	0,33	1					0,84	0,84
	09:00	3,11	2,75	0,36	1					0,78	0,78
	10:00	2,85	2,43	0,42	1					0,68	0,68
	11:00	2,77	2,45	0,32	1					0,64	0,64
	12:00	2,84	2,54	0,30	1					0,69	0,68
	13:00	2,95	2,70	0,25	1					0,73	0,72
	14:00	3,16	3,01	0,15	1					0,79	0,79
	15:00	3,39	3,29	0,10	1					0,85	0,84
	16:00	3,64	3,51	0,12	1					0,91	0,91
	17:00	4,17	3,94	0,23	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,29	3,99	0,30	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,24	3,84	0,40	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,06	3,70	0,36	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,89	3,64	0,25	1					0,95	0,95
	22:00	3,62	3,41	0,21	1					0,91	0,91
	23:00	3,32	3,08	0,24	1					0,83	0,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,09	2,78	0,31	1					0,78	0,77
	01:00	2,88	2,77	0,11	1					0,71	0,72
	02:00	2,79	2,72	0,08	1					0,66	0,67
	03:00	2,74	2,67	0,07	1					0,62	0,61
	04:00	2,72	2,63	0,09	1					0,59	0,59
	05:00	2,83	2,77	0,06	1					0,68	0,68
	06:00	3,16	3,13	0,03	1					0,70	0,66
	07:00	3,33	3,33	0,00	1	1				0,00	0,00
	08:00	3,19	3,17	0,02		1				0,44	0,48
	09:00	3,15	3,07	0,08		1				0,79	0,79
	10:00	2,84	2,83	0,01		1				0,68	0,67
	11:00	2,71	2,67	0,04		1				0,57	0,57
	12:00	2,75	2,62	0,13		1				0,62	0,62
	13:00	2,83	2,72	0,11		1				0,65	0,66
	14:00	3,04	2,83	0,22		1				0,76	0,76
	15:00	3,17	2,94	0,23		1				0,79	0,79
	16:00	3,54	3,34	0,21		1				0,88	0,89
	17:00	4,08	3,84	0,25		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,22	4,00	0,22		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,31	4,07	0,24		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,15	3,75	0,41		1			1	0,95	0,95
	21:00	3,90	3,38	0,52		1				0,95	0,95
	22:00	3,69	3,04	0,65		1				0,92	0,92
	23:00	3,36	2,56	0,80		1				0,84	0,84

Κατά το διάστημα 06:50 με 08:15, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,10	2,86	0,24	1	1				0,28	0,24
	01:00	2,93	2,72	0,21		1				0,31	0,35
	02:00	2,80	2,40	0,41		1				0,67	0,67
	03:00	2,72	2,18	0,54		1				0,59	0,59
	04:00	2,70	2,14	0,56		1				0,56	0,57
	05:00	2,76	2,29	0,48		1				0,62	0,63
	06:00	3,13	2,64	0,50		1				0,78	0,78
	07:00	3,32	2,77	0,56		1				0,83	0,83
	08:00	3,26	2,93	0,33		1				0,82	0,81
	09:00	2,79	2,30	0,49		1				0,63	0,63
	10:00	2,60	2,14	0,46		1				0,47	0,46
	11:00	2,57	2,14	0,43		1				0,43	0,42
	12:00	2,64	2,14	0,50		1				0,50	0,51
	13:00	2,74	2,16	0,58		1				0,59	0,59
	14:00	2,84	2,26	0,58		1				0,59	0,58
	15:00	3,03	2,46	0,57		1				0,57	0,60
	16:00	3,40	2,56	0,84		1				0,85	0,85
	17:00	4,09	3,15	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	4,35	3,41	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,31	3,37	0,94		1				0,95	0,95
	20:00	4,17	3,23	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	3,94	3,00	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,71	2,79	0,92		1				0,92	0,92
	23:00	3,40	2,56	0,84		1				0,85	0,85

Κατά το διάστημα 00:25 με 01:25, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 12:00 με 14:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,10	2,35	0,75		1				0,78	0,78
	01:00	2,93	2,22	0,71		1				0,73	0,73
	02:00	2,79	2,28	0,51		1				0,66	0,66
	03:00	2,73	2,35	0,37		1				0,60	0,60
	04:00	2,73	2,25	0,47		1				0,60	0,60
	05:00	2,86	2,37	0,50		1				0,70	0,70
	06:00	3,15	2,76	0,39		1				0,78	0,79
	07:00	3,25	2,71	0,54		1				0,81	0,81
	08:00	3,06	2,39	0,67		1				0,77	0,77
	09:00	2,85	2,17	0,68		1				0,69	0,69
	10:00	2,72	2,14	0,59		1				0,59	0,59
	11:00	2,62	2,14	0,48		1				0,49	0,48
	12:00	2,72	2,14	0,58		1				0,58	0,59
	13:00	2,86	2,18	0,68		1				0,69	0,69
	14:00	3,01	2,26	0,74		1				0,75	0,75
	15:00	3,38	2,54	0,83		1				0,84	0,84
	16:00	3,83	2,91	0,93		1				0,94	0,94
	17:00	4,44	3,50	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	4,42	3,48	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,33	3,39	0,94		1				0,95	0,95
	20:00	4,18	3,24	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	4,03	3,09	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,82	2,89	0,93		1				0,94	0,94
	23:00	3,49	2,63	0,87		1				0,88	0,88



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,22	2,42	0,80		1				0,81	0,81
	01:00	3,09	2,32	0,77		1				0,77	0,77
	02:00	3,03	2,28	0,75		1				0,76	0,76
	03:00	2,93	2,21	0,72		1				0,74	0,73
	04:00	2,92	2,20	0,72		1				0,73	0,73
	05:00	3,03	2,29	0,74		1				0,74	0,76
	06:00	3,31	2,49	0,82		1				0,83	0,83
	07:00	3,31	2,48	0,83		1				0,83	0,83
	08:00	3,13	2,33	0,80		1				0,81	0,78
	09:00	3,04	2,28	0,76		1				0,77	0,76
	10:00	2,94	2,21	0,73		1				0,74	0,73
	11:00	2,84	2,14	0,70		1				0,71	0,69
	12:00	2,91	2,20	0,71		1				0,72	0,71
	13:00	3,10	2,47	0,64		1				0,64	0,56
	14:00	3,14	2,40	0,74	1					0,76	0,79
	15:00	3,42	2,64	0,78	1					0,79	0,85
	16:00	3,94	3,14	0,80	1					0,84	0,95
	17:00	4,50	3,98	0,53		1				0,67	0,54
	18:00	4,59	4,20	0,38		1			1	0,84	0,95
	19:00	4,52	4,21	0,31		1			1	0,84	0,95
	20:00	4,37	4,18	0,19		1			1	0,84	0,95
	21:00	4,18	4,11	0,07		1			1	0,84	0,95
	22:00	3,92	3,88	0,04		1			1	0,84	0,95
	23:00	3,61	3,59	0,02		1				0,82	0,91

Το ΑΠ Άγιος Ιωάννης παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα από τις 11:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,31	3,31	0,00		1				0,78	0,83
	01:00	3,08	3,08	0,00		1				0,75	0,77
	02:00	3,01	3,01	0,00		1				0,74	0,75
	03:00	2,95	2,92	0,03		1				0,73	0,74
	04:00	2,88	2,83	0,06		1				0,72	0,72
	05:00	3,00	2,86	0,14		1				0,74	0,75
	06:00	3,23	3,08	0,15		1				0,77	0,81
	07:00	3,23	3,09	0,14		1				0,77	0,81
	08:00	3,12	3,02	0,10		1				0,76	0,78
	09:00	3,18	3,07	0,11		1				0,76	0,79
	10:00	3,06	2,89	0,18		1				0,63	0,48
	11:00	3,23	3,04	0,19	1	1				0,36	0,08
	12:00	3,34	2,92	0,42		1				0,78	0,78
	13:00	3,42	2,88	0,54		1				0,79	0,86
	14:00	3,65	3,22	0,44		1				0,82	0,91
	15:00	3,63	3,23	0,40		1				0,82	0,91
	16:00	4,01	3,45	0,56		1				0,84	0,95
	17:00	4,52	3,87	0,65		1			1	0,84	0,95
	18:00	4,56	3,79	0,77		1			1	0,84	0,95
	19:00	4,48	3,73	0,74		1			1	0,84	0,95
	20:00	4,31	3,57	0,74		1				0,80	0,95
	21:00	4,14	3,36	0,78		1				0,84	0,95
	22:00	3,80	2,99	0,81		1				0,84	0,94
	23:00	3,38	2,93	0,45		1				0,79	0,85

Κατά το διάστημα 11:00 με 12:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της G2. Το ΑΠ Άγιος Ιωάννης παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,16	2,47	0,69		1				0,76	0,79
	01:00	3,02	2,35	0,66		1				0,74	0,75
	02:00	2,90	2,22	0,68		1				0,73	0,72
	03:00	2,82	2,16	0,67		1				0,71	0,69
	04:00	2,79	2,12	0,67		1				0,69	0,66
	05:00	2,93	2,30	0,62		1				0,73	0,72
	06:00	3,27	2,86	0,41		1				0,77	0,82
	07:00	3,43	3,14	0,29		1				0,80	0,86
	08:00	3,36	2,76	0,60		1				0,79	0,84
	09:00	2,94	2,43	0,52		1				0,73	0,72
	10:00	2,77	2,13	0,63		1				0,67	0,63
	11:00	2,66	2,05	0,62		1				0,63	0,53
	12:00	2,66	2,05	0,62		1				0,62	0,53
	13:00	2,78	2,12	0,67		1				0,67	0,63
	14:00	3,14	2,40	0,75		1				0,76	0,78
	15:00	3,39	2,86	0,53	1	1				0,54	0,41
	16:00	3,67	2,85	0,82		1				0,83	0,92
	17:00	4,23	3,54	0,69		1				0,84	0,95
	18:00	4,45	3,53	0,92		1				0,93	0,95
	19:00	4,56	3,62	0,94		1				0,95	0,95
	20:00	4,42	3,48	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	4,20	3,26	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,92	3,01	0,91		1				0,95	0,95
	23:00	3,51	2,72	0,78		1				0,88	0,88

Στο διάστημα 15:00 με 16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στη G1. Το ΑΠ Άγιος Ιωάννης παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Σ Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,22	2,51	0,71		1				0,81	0,80	
	01:00	3,06	2,39	0,67		1				0,77	0,77	
	02:00	2,96	2,31	0,65		1				0,74	0,74	
	03:00	2,88	2,25	0,63		1				0,72	0,72	
	04:00	2,89	2,26	0,63		1				0,72	0,72	
	05:00	2,99	2,34	0,65		1				0,75	0,75	
	06:00	3,35	2,58	0,78		1				0,87	0,84	
	07:00	3,53	2,71	0,82		1				0,91	0,88	
	08:00	3,21	2,44	0,77		1				0,88	0,81	
	09:00	2,85	2,21	0,65		1				0,82	0,69	
	10:00	2,75	2,35	0,41		1				0,78	0,61	
	11:00	2,61	2,05	0,56		1				0,71	0,48	
	12:00	2,67	2,02	0,65		1				0,72	0,53	
	13:00	2,67	2,13	0,53		1				0,65	0,54	
	14:00	2,79	2,29	0,50		1				0,64	0,64	
	15:00	3,18	2,64	0,54		1				0,79	0,79	
	16:00	3,68	3,10	0,58		1				0,91	0,91	
	17:00	4,39	4,03	0,36		1				1	0,95	0,95
	18:00	4,55	4,12	0,43		1				1	0,95	0,95
	19:00	4,54	4,13	0,41		1				1	0,95	0,95
	20:00	4,42	4,07	0,35		1				1	0,95	0,95
	21:00	4,20	3,97	0,24		1				1	0,95	0,95
	22:00	3,91	3,76	0,16		1				1	0,95	0,95
	23:00	3,55	3,46	0,09		1					0,42	0,90

Το ΑΠ Έξω χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:00. Το ΑΠ Άγιος Ιωάννης παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα έως τις 13:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,22	3,03	0,19		1				0,58	0,81
	01:00	3,05	2,82	0,23		1				0,45	0,76
	02:00	2,96	2,81	0,15		1				0,45	0,74
	03:00	2,92	2,72	0,20		1				0,45	0,73
	04:00	2,92	2,77	0,15		1				0,45	0,73
	05:00	3,02	2,87	0,15		1				0,45	0,75
	06:00	3,26	3,15	0,11		1				0,45	0,81
	07:00	3,52	3,39	0,12		1				0,45	0,88
	08:00	3,26	3,17	0,09		1				0,45	0,82
	09:00	3,03	2,98	0,04	1	1				0,19	0,30
	10:00	2,82	2,78	0,04	1	1				0,16	0,22
	11:00	2,70	2,49	0,20		1				0,45	0,56
	12:00	2,73	2,43	0,30		1				0,45	0,60
	13:00	2,84	2,40	0,44		1				0,65	0,71
	14:00	2,89	2,52	0,38		1				0,75	0,76
	15:00	3,15	2,77	0,38		1				0,90	0,90
	16:00	3,59	3,16	0,44		1				0,95	0,95
	17:00	4,26	3,96	0,30		1				0,95	0,95
	18:00	4,59	4,30	0,28		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,60	4,34	0,26		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,44	4,26	0,18		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,21	4,09	0,13		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,89	3,74	0,15		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,54	3,34	0,20		1				0,95	0,95

Στο διάστημα 09:30 με 10:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G2. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:00.

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,26	3,15	0,10		1				0,95	0,95
	01:00	3,06	2,96	0,10		1				0,92	0,92
	02:00	2,96	2,82	0,14		1				0,83	0,83
	03:00	2,94	2,89	0,04		1				0,81	0,81
	04:00	2,94	2,90	0,04		1				0,81	0,81
	05:00	3,02	2,95	0,08		1				0,88	0,88
	06:00	3,31	3,28	0,04		1				0,95	0,95
	07:00	3,54	3,51	0,02		1				0,95	0,95
	08:00	3,55	3,54	0,01		1				0,95	0,95
	09:00	3,33	3,32	0,01		1				0,95	0,95
	10:00	3,32	3,31	0,01		1				0,95	0,95
	11:00	3,33	3,31	0,02		1				0,95	0,95
	12:00	3,40	3,33	0,08		1				0,95	0,95
	13:00	3,29	3,11	0,17		1				0,95	0,95
	14:00	3,43	3,25	0,18		1				0,95	0,95
	15:00	3,52	3,38	0,13		1				0,95	0,95
	16:00	3,84	3,72	0,12		1				0,95	0,95
	17:00	4,45	4,28	0,16		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,71	4,50	0,22		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,63	4,48	0,15		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,44	4,28	0,17		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,21	4,05	0,16		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,95	3,55	0,40		1				0,95	0,95
	23:00	3,59	3,24	0,35		1				0,95	0,95



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,27	2,83	0,44		1				0,95	0,95
	01:00	3,10	2,51	0,59		1				0,94	0,94
	02:00	3,00	2,50	0,51		1				0,87	0,87
	03:00	2,91	2,49	0,42		1				0,78	0,78
	04:00	2,89	2,55	0,34		1				0,76	0,76
	05:00	3,01	2,91	0,10		1				0,87	0,87
	06:00	3,29	3,08	0,21		1				0,95	0,95
	07:00	3,44	3,22	0,23		1				0,95	0,95
	08:00	3,24	3,16	0,08		1				0,95	0,95
	09:00	3,00	2,96	0,03		1				0,87	0,86
	10:00	2,69	2,63	0,06		1				0,57	0,55
	11:00	2,67	2,61	0,06		1				0,54	0,54
	12:00	2,68	2,56	0,12		1				0,54	0,54
	13:00	3,08	2,99	0,09		1				0,80	0,81
	14:00	3,30	3,22	0,09		1				0,92	0,92
	15:00	3,59	3,52	0,06		1				0,95	0,95
	16:00	3,73	3,70	0,03		1				0,95	0,95
	17:00	4,32	4,30	0,02		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,54	4,49	0,05		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,60	4,37	0,23		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,41	4,15	0,26		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,15	3,73	0,42		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,79	3,36	0,43		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,47	2,81	0,66		1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,22	2,58	0,65		1				0,95	0,95
	01:00	3,01	2,23	0,78		1				0,88	0,88
	02:00	2,94	2,24	0,70		1				0,78	0,78
	03:00	2,84	2,15	0,69		1				0,72	0,72
	04:00	2,86	2,18	0,69		1				0,74	0,73
	05:00	2,99	2,19	0,80		1				0,86	0,87
	06:00	3,30	2,48	0,82		1				0,90	0,82
	07:00	3,44	2,84	0,60	1	1				0,70	0,00
	08:00	3,63	2,94	0,69		1				0,87	0,87
	09:00	3,66	2,83	0,84		1				0,95	0,95
	10:00	3,84	3,37	0,48		1				0,95	0,95
	11:00	3,63	3,10	0,53		1				0,95	0,95
	12:00	3,48	3,14	0,34		1				0,95	0,95
	13:00	3,39	3,21	0,18		1				0,95	0,95
	14:00	3,36	3,14	0,22		1				0,95	0,95
	15:00	3,52	3,28	0,23		1				0,95	0,95
	16:00	3,70	3,03	0,67		1				0,93	0,95
	17:00	4,30	3,40	0,90		1				0,95	0,95
	18:00	4,52	3,58	0,94		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,44	3,50	0,94		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,32	3,38	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	4,09	3,15	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,87	2,93	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	3,52	2,59	0,94		1				0,95	0,95

Στο διάστημα 06:45 με 08:20 πραγματοποιήθηκε πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,27	2,34	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,07	2,16	0,90		1				0,92	0,92
	02:00	2,92	2,20	0,72		1				0,79	0,80
	03:00	2,88	2,20	0,68		1				0,75	0,75
	04:00	2,86	2,19	0,67		1				0,73	0,72
	05:00	2,87	2,31	0,56		1				0,73	0,73
	06:00	3,10	2,54	0,57		1				0,93	0,94
	07:00	3,24	2,80	0,44		1				0,95	0,95
	08:00	3,26	2,99	0,27		1				0,95	0,95
	09:00	2,89	2,56	0,33		1				0,74	0,74
	10:00	2,72	2,39	0,32		1				0,56	0,57
	11:00	3,35	2,97	0,38		1				0,95	0,95
	12:00	3,28	2,60	0,68		1				0,95	0,95
	13:00	3,32	2,64	0,68		1				0,95	0,95
	14:00	3,46	2,95	0,51		1				0,95	0,95
	15:00	3,62	3,27	0,35		1				0,95	0,95
	16:00	3,77	3,56	0,21		1				0,95	0,95
	17:00	4,22	3,94	0,28		1				0,95	0,95
	18:00	4,37	4,08	0,29		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,30	4,08	0,22		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,23	4,08	0,15		1			1	0,95	0,95
	21:00	3,95	3,86	0,08		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,66	3,61	0,05		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,39	3,37	0,02	1					0,66	0,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,10	3,10	0,00	1					0,93	0,93
	01:00	2,98	2,98	0,00	1					0,84	0,84
	02:00	2,83	2,81	0,02	1					0,70	0,70
	03:00	2,78	2,74	0,04	1					0,65	0,65
	04:00	2,77	2,77	0,00	1					0,63	0,64
	05:00	2,91	2,91	0,00	1					0,77	0,77
	06:00	3,19	3,19	0,00	1					0,94	0,94
	07:00	3,37	3,34	0,03	1					0,95	0,95
	08:00	3,42	3,38	0,04	1					0,95	0,95
	09:00	3,13	3,13	0,00	1					0,63	0,62
	10:00	2,61	2,60	0,01		1				0,49	0,48
	11:00	2,54	2,51	0,03		1				0,40	0,40
	12:00	2,54	2,52	0,03		1				0,42	0,42
	13:00	2,73	2,71	0,02		1				0,58	0,59
	14:00	2,79	2,74	0,04		1				0,66	0,67
	15:00	3,17	3,11	0,06		1				0,90	0,91
	16:00	3,54	3,44	0,10		1				0,95	0,95
	17:00	4,01	3,83	0,19		1				0,95	0,95
	18:00	4,29	4,02	0,27		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,30	3,95	0,35		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,18	3,73	0,45		1			1	0,95	0,95
	21:00	3,99	3,38	0,62		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,70	2,93	0,77		1				0,95	0,95
	23:00	3,50	2,80	0,71		1				0,95	0,95



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,26	2,43	0,83		1				0,95	0,95
	01:00	2,99	2,35	0,65		1				0,87	0,87
	02:00	2,94	2,28	0,66		1				0,79	0,80
	03:00	2,85	2,22	0,63		1				0,67	0,67
	04:00	2,83	2,23	0,60		1				0,69	0,69
	05:00	2,92	2,15	0,77		1				0,77	0,78
	06:00	3,21	2,29	0,92		1				0,94	0,94
	07:00	3,39	2,48	0,90		1				0,95	0,95
	08:00	3,62	2,93	0,69		1				0,95	0,95
	09:00	3,76	3,01	0,75		1				0,95	0,95
	10:00	3,89	3,47	0,42	1	1				0,68	0,27
	11:00	4,05	3,73	0,32	1	1			1	0,66	0,40
	12:00	4,04	3,51	0,53		1			1	0,78	0,95
	13:00	4,04	3,59	0,45		1				0,48	0,95
	14:00	4,11	3,70	0,41		1				0,48	0,95
	15:00	4,38	4,05	0,33		1			1	0,48	0,95
	16:00	4,53	4,07	0,47		1			1	0,48	0,95
	17:00	4,85	4,45	0,40		1			1	0,48	0,95
	18:00	5,00	4,59	0,41		1			2	0,48	0,95
	19:00	4,91	4,49	0,42		1			2	0,48	0,95
	20:00	4,74	4,41	0,33		1			2	0,48	0,95
	21:00	4,45	4,29	0,16		1			2	0,48	0,95
	22:00	4,09	3,78	0,31		1			1	0,48	0,95
	23:00	3,75	3,43	0,32		1			1	0,48	0,95

Στο διάστημα 10:30 – 11:30 πραγματοποιήθηκε πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2. Από τη 13:00 επικρατούσε α

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,48	3,05	0,43		1				0,48	0,95
	01:00	3,30	3,02	0,28		1				0,48	0,93
	02:00	3,13	2,73	0,40		1				0,48	0,94
	03:00	3,06	2,65	0,41		1				0,48	0,92
	04:00	3,06	2,76	0,30		1				0,48	0,91
	05:00	3,18	2,83	0,35		1				0,48	0,92
	06:00	3,52	3,09	0,43		1				0,48	0,95
	07:00	3,72	3,28	0,44		1				0,48	0,95
	08:00	3,94	3,59	0,34		1				0,48	0,95
	09:00	4,13	3,74	0,39		1				0,48	0,95
	10:00	4,40	4,12	0,28		1			1	0,48	0,95
	11:00	4,44	4,38	0,06		1			1	0,36	0,95
	12:00	4,20	4,11	0,08		1			1	0,48	0,95
	13:00	3,48	3,17	0,31		1				0,48	0,94
	14:00	3,13	2,79	0,33		1				0,48	0,89
	15:00	3,24	2,94	0,29		1				0,48	0,95
	16:00	3,48	3,34	0,14		1				0,48	0,95
	17:00	4,02	3,92	0,10		1				0,48	0,95
	18:00	4,26	4,21	0,05		1			1	0,78	0,95
	19:00	4,25	4,20	0,05		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,18	3,77	0,42		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,03	4,01	0,03		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,85	3,85	0,00		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,63	3,62	0,01		1			1	0,95	0,95

Στο διάστημα 12:30 με 18:20 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,35	3,32	0,03		1				0,95	0,95
	01:00	3,16	3,15	0,01		1				0,91	0,90
	02:00	2,98	2,98	0,00		1				0,84	0,84
	03:00	2,91	2,91	0,00		1				0,78	0,77
	04:00	2,92	2,92	0,00		1				0,78	0,78
	05:00	3,00	3,00	0,00		1				0,82	0,82
	06:00	3,19	3,19	0,00		1				0,92	0,92
	07:00	3,30	3,27	0,03		1				0,95	0,95
	08:00	3,57	3,57	0,00		1				0,95	0,95
	09:00	3,63	3,60	0,03		1				0,95	0,95
	10:00	3,74	3,63	0,11		1				0,95	0,95
	11:00	3,66	3,59	0,07		1				0,95	0,95
	12:00	3,36	3,32	0,03		1				0,59	0,57
	13:00	3,45	3,43	0,01	1					0,95	0,95
	14:00	3,52	3,48	0,05	1					0,95	0,95
	15:00	3,38	3,37	0,01	1					0,95	0,95
	16:00	3,67	3,67	0,00	1					0,95	0,95
	17:00	4,20	4,20	0,00	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,43	4,43	0,00	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,45	4,41	0,04	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,43	4,31	0,12	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,21	4,16	0,05	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,89	3,80	0,10	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,62	3,60	0,03	1				1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,46	3,05	0,41	1					0,95	0,95
	01:00	3,18	2,33	0,85	1					0,95	0,95
	02:00	3,00	2,25	0,74	1					0,87	0,87
	03:00	2,90	2,33	0,56	1					0,77	0,76
	04:00	2,89	2,46	0,44	1					0,75	0,76
	05:00	3,00	2,80	0,20	1					0,87	0,86
	06:00	3,24	3,07	0,17	1					0,95	0,95
	07:00	3,49	3,46	0,02	1					0,95	0,95
	08:00	3,71	3,71	0,00	1					0,63	0,60
	09:00	3,80	3,80	0,00	1					0,60	0,59
	10:00	3,39	3,39	0,00	1					0,51	0,57
	11:00	3,15	3,15	0,00	1					0,76	0,70
	12:00	2,89	2,77	0,12		1				0,59	0,63
	13:00	3,02	2,83	0,19		1				0,88	0,89
	14:00	3,18	2,95	0,24		1				0,89	0,89
	15:00	3,78	3,67	0,11		1				0,95	0,95
	16:00	4,02	3,90	0,12		1			1	0,95	0,95
	17:00	4,47	4,08	0,39		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,63	4,27	0,36		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,60	3,80	0,80		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,42	3,48	0,93		1				0,95	0,95
	21:00	4,19	3,25	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,93	2,99	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	3,58	2,64	0,94		1				0,95	0,95

Το ΑΠ ΕΞ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 14:10 με 14:40 και 18:10 με 18:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,28	2,34	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,12	2,19	0,92		1				0,93	0,93
	02:00	2,95	2,13	0,82		1				0,83	0,82
	03:00	2,86	2,14	0,72		1				0,73	0,73
	04:00	2,88	2,14	0,73		1				0,74	0,75
	05:00	2,98	2,14	0,84		1				0,84	0,85
	06:00	3,22	2,29	0,93		1				0,95	0,95
	07:00	3,33	2,39	0,94		1				0,95	0,95
	08:00	3,68	2,74	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	3,94	3,23	0,71	1	1				0,73	0,43
	10:00	3,65	3,07	0,59	1	1				0,59	0,22
	11:00	3,58	2,64	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	3,67	2,74	0,93		1				0,95	0,95
	13:00	4,03	3,10	0,93		1				0,95	0,95
	14:00	4,27	3,34	0,93		1				0,95	0,95
	15:00	4,40	3,47	0,92		1				0,95	0,95
	16:00	4,48	3,55	0,92		1				0,95	0,95
	17:00	4,92	3,98	0,94		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,16	4,22	0,93		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,97	4,07	0,90		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,78	3,85	0,94		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,52	3,58	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	4,30	3,40	0,90		1				0,95	0,95
	23:00	3,93	3,00	0,93		1				0,95	0,95

Στο διάστημα 09:30 με 10:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,52	2,58	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,32	2,38	0,94		1				0,95	0,95
	02:00	3,17	2,23	0,93		1				0,95	0,95
	03:00	3,07	2,16	0,91		1				0,93	0,93
	04:00	3,07	2,18	0,90		1				0,93	0,93
	05:00	3,14	2,21	0,93		1				0,94	0,94
	06:00	3,35	2,50	0,85		1				0,95	0,95
	07:00	3,50	2,63	0,87		1				0,95	0,95
	08:00	3,46	2,56	0,90		1				0,95	0,95
	09:00	3,65	2,79	0,86		1				0,95	0,95
	10:00	3,61	2,89	0,72		1				0,95	0,95
	11:00	3,64	2,83	0,80		1				0,95	0,95
	12:00	3,56	2,64	0,91		1				0,95	0,95
	13:00	3,67	2,73	0,93		1				0,95	0,95
	14:00	3,68	2,79	0,89		1				0,95	0,95
	15:00	4,01	3,27	0,74		1				0,95	0,95
	16:00	4,28	3,37	0,91		1				0,95	0,95
	17:00	4,85	4,01	0,85		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,04	4,27	0,77		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,99	4,06	0,92		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,68	3,76	0,92		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,40	3,48	0,93		1				0,95	0,95
	22:00	4,13	3,38	0,75		1				0,95	0,95
	23:00	3,82	2,99	0,83		1				0,95	0,95



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,51	2,65	0,87		1				0,95	0,95
	01:00	3,27	2,33	0,93		1				0,95	0,95
	02:00	3,09	2,18	0,91		1				0,92	0,93
	03:00	2,99	2,15	0,84		1				0,86	0,86
	04:00	3,01	2,14	0,87		1				0,88	0,88
	05:00	3,14	2,22	0,93		1				0,94	0,94
	06:00	3,43	2,54	0,89		1				0,91	0,85
	07:00	3,60	2,95	0,64	1					0,64	0,68
	08:00	3,65	2,71	0,94	1					0,95	0,95
	09:00	3,75	2,81	0,94	1					0,95	0,95
	10:00	3,58	2,64	0,94	1					0,95	0,95
	11:00	3,67	2,88	0,80	1					0,82	0,78
	12:00	3,61	2,90	0,71		1				0,71	0,78
	13:00	3,75	2,81	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	3,82	2,88	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	4,02	3,09	0,94		1				0,95	0,95
	16:00	4,34	3,40	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	4,85	3,91	0,94		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,04	4,11	0,94		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,93	3,99	0,94		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,72	3,79	0,94		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,53	3,59	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	4,17	3,24	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	3,83	2,90	0,94		1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,58	2,64	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,33	2,39	0,94		1				0,95	0,95
	02:00	3,11	2,18	0,93		1				0,94	0,94
	03:00	3,02	2,14	0,87		1				0,89	0,88
	04:00	3,00	2,14	0,86		1				0,87	0,87
	05:00	3,08	2,17	0,91		1				0,92	0,92
	06:00	3,37	2,43	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	3,61	2,75	0,86		1				0,88	0,84
	08:00	3,62	3,62	0,00	1	1				0,00	0,00
	09:00	3,52	2,96	0,55		1				0,55	0,62
	10:00	3,39	2,46	0,93		1				0,95	0,95
	11:00	3,22	2,28	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	3,23	2,29	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	3,32	2,40	0,92		1				0,95	0,95
	14:00	3,51	2,58	0,93		1				0,95	0,95
	15:00	3,82	2,88	0,93		1				0,95	0,95
	16:00	4,25	3,34	0,91		1				0,95	0,95
	17:00	4,96	4,10	0,86		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,34	4,82	0,51		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,21	4,71	0,50		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,07	4,72	0,35		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,58	4,23	0,34		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,21	3,92	0,29		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,00	3,85	0,15		1			1	0,95	0,95

Κατά το διάστημα 07:50 με 09:15, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης