

Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,597	0,552	0,536	0,534	0,533	0,552	0,614	0,609	0,552	0,481	0,434	0,423	0,437	0,429	0,448	0,546	0,678	0,815	0,867	0,846	0,807	0,751	0,705	0,632	14,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,597	0,569	0,551	0,529	0,536	0,547	0,611	0,604	0,546	0,494	0,508	0,471	0,495	0,427	0,474	0,558	0,739	0,869	0,916	0,932	0,886	0,818	0,735	0,653	15,07	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1				Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 31 Δεκέμβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,648	0,589	0,560	0,555	0,554	0,563	0,615	0,614	0,586	0,547	0,620	0,669	0,720	0,681	0,813	0,823	0,867	0,962	1,007	0,983	0,904	0,834	0,766	0,690	17,17	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 1 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,667	0,624	0,573	0,570	0,540	0,549	0,580	0,591	0,586	0,606	0,515	0,447	0,451	0,466	0,459	0,516	0,612	0,718	0,789	0,835	0,813	0,771	0,742	0,642	14,66	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 2 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,589	0,561	0,550	0,549	0,541	0,000	0,220	0,579	0,571	0,588	0,644	0,677	0,663	0,727	0,800	0,752	0,802	0,883	0,888	0,908	0,860	0,810	0,740	0,707	15,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1						1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4						1	1																		Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4						1	1																		Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4						1	1																		Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4						1	1																		Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1						1	1																		Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 05:50-06:10 σημειώθηκε γενική διακοπή.

Τετάρτη, 3 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,634	0,564	0,540	0,527	0,535	0,558	0,606	0,601	0,572	0,514	0,563	0,489	0,493	0,449	0,534	0,615	0,731	0,870	0,960	1,011	0,944	0,888	0,816	0,733	15,74	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,685	0,625	0,570	0,572	0,571	0,558	0,629	0,612	0,574	0,524	0,457	0,437	0,452	0,487	0,513	0,523	0,673	0,849	0,922	0,929	0,882	0,829	0,760	0,683	15,32	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,630	0,585	0,562	0,555	0,560	0,553	0,605	0,610	0,560	0,486	0,423	0,443	0,444	0,458	0,499	0,609	0,734	0,934	1,008	1,023	0,975	0,895	0,803	0,708	15,66	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,634	0,608	0,609	0,568	0,580	0,583	0,614	0,632	0,601	0,620	0,633	0,728	0,704	0,631	0,602	0,624	0,750	0,901	0,991	0,934	0,903	0,834	0,783	0,727	16,79	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1				1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,653	0,612	0,577	0,566	0,578	0,604	0,670	0,689	0,629	0,587	0,512	0,508	0,559	0,674	0,767	0,720	0,821	1,003	1,047	1,057	1,027	0,925	0,834	0,755	17,37	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,670	0,607	0,593	0,592	0,580	0,604	0,667	0,709	0,684	0,586	0,588	0,566	0,619	0,651	0,755	0,817	0,954	1,138	1,156	1,155	1,072	0,966	0,890	0,795	18,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,724	0,641	0,638	0,633	0,622	0,656	0,696	0,780	0,828	0,910	0,930	1,046	0,922	1,023	1,050	1,084	1,135	1,211	1,235	1,225	1,187	1,076	0,989	0,845	22,09	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,799	0,715	0,677	0,676	0,688	0,721	0,782	0,878	0,914	0,972	1,045	1,102	1,131	1,172	1,207	1,146	1,182	1,258	1,335	1,314	1,251	1,204	1,085	0,944	24,20	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,801	0,710	0,684	0,706	0,669	0,710	0,778	0,824	0,776	0,783	0,746	0,732	0,770	0,733	0,776	0,729	0,906	1,087	1,224	1,213	1,203	1,100	0,993	0,853	20,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,712	0,661	0,612	0,614	0,608	0,608	0,667	0,698	0,714	0,753	0,812	0,868	0,912	0,878	0,842	0,884	0,981	1,098	1,156	1,141	1,071	0,994	0,930	0,865	20,08	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1										Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,785	0,697	0,656	0,665	0,648	0,683	0,757	0,824	0,851	0,858	0,876	0,859	0,901	0,950	0,996	1,002	1,049	1,254	1,332	1,331	1,247	1,183	1,028	0,909	22,34	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																										Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,777	0,689	0,646	0,653	0,658	0,660	0,751	0,818	0,850	0,819	0,680	0,684	0,714	0,784	0,881	0,878	1,054	1,260	1,376	1,381	1,339	1,255	1,089	0,937	21,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1					1	1									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,818	0,729	0,697	0,672	0,675	0,725	0,802	0,844	0,802	0,732	0,727	0,673	0,709	0,791	0,943	0,873	0,968	1,145	1,266	1,324	1,304	1,209	1,036	0,876	21,34	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1	1																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,802	0,730	0,694	0,690	0,681	0,723	0,815	0,863	0,917	0,972	0,961	0,929	1,058	1,232	0,902	1,065	1,120	1,187	1,276	1,289	1,250	1,188	1,047	0,915	23,31	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,828	0,740	0,699	0,702	0,701	0,739	0,796	0,871	0,892	0,853	0,876	0,849	0,772	0,762	0,839	0,897	1,048	1,251	1,376	1,408	1,393	1,310	1,185	1,013	22,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,900	0,810	0,756	0,712	0,711	0,750	0,830	0,875	0,799	0,767	0,720	0,704	0,711	0,708	0,771	0,834	1,038	1,264	1,474	1,531	1,432	1,364	1,208	1,096	22,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1	1																1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,951	0,857	0,822	0,818	0,824	0,828	0,903	0,920	0,948	0,896	0,766	0,739	0,777	0,802	0,933	1,004	1,123	1,345	1,528	1,560	1,473	1,396	1,252	1,140	24,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,986	0,894	0,862	0,831	0,827	0,831	0,891	0,903	0,846	0,755	0,678	0,671	0,656	0,682	0,767	0,785	0,837	1,076	1,236	1,277	1,279	1,190	1,070	1,007	21,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,874	0,808	0,757	0,741	0,742	0,765	0,844	0,871	0,785	0,666	0,571	0,574	0,532	0,554	0,677	0,691	0,794	1,017	1,032	1,032	1,032	1,032	1,049	0,943	19,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,830	0,733	0,705	0,722	0,706	0,716	0,808	0,811	0,708	0,623	0,593	0,599	0,536	0,566	0,629	0,718	0,809	1,057	1,271	1,305	1,276	1,216	1,067	0,955	19,96	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																		1	1	1	1	1	1	1		

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,803	0,704	0,683	0,687	0,686	0,694	0,792	0,820	0,742	0,649	0,568	0,512	0,478	0,548	0,577	0,738	0,867	1,083	1,213	1,274	1,213	1,118	1,002	0,862	19,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,747	0,677	0,668	0,665	0,651	0,670	0,775	0,806	0,745	0,631	0,731	0,682	0,534	0,592	0,686	0,807	0,963	1,052	1,204	1,238	1,158	1,056	0,951	0,816	19,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,729	0,663	0,654	0,659	0,632	0,655	0,749	0,769	0,691	0,594	0,580	0,593	0,553	0,566	0,599	0,669	0,787	0,999	1,105	1,235	1,199	1,118	1,003	0,856	18,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,770	0,681	0,658	0,652	0,638	0,680	0,730	0,742	0,704	0,708	0,626	0,642	0,696	0,743	0,808	0,904	0,976	1,133	1,288	1,285	1,172	1,114	0,998	0,858	20,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,771	0,700	0,670	0,665	0,644	0,644	0,713	0,716	0,722	0,784	0,859	0,824	0,814	0,688	0,749	0,823	0,924	1,003	1,094	1,094	1,054	0,985	0,903	0,800	19,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,722	0,639	0,626	0,631	0,609	0,624	0,706	0,758	0,795	0,809	0,824	0,782	0,682	0,687	0,716	0,863	0,879	0,947	1,127	1,172	1,126	1,085	0,930	0,795	19,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,697	0,639	0,615	0,627	0,621	0,643	0,725	0,733	0,618	0,584	0,547	0,518	0,452	0,486	0,522	0,610	0,776	0,967	1,108	1,160	1,112	1,039	0,927	0,802	17,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,697	0,637	0,614	0,624	0,605	0,622	0,731	0,739	0,703	0,709	0,781	0,824	0,801	0,797	0,918	0,915	0,986	1,133	1,258	1,317	1,277	1,183	1,061	0,911	20,84	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																										

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,804	0,710	0,677	0,676	0,656	0,676	0,757	0,804	0,837	0,865	0,948	1,010	0,984	1,021	1,053	1,166	1,202	1,281	1,337	1,359	1,281	1,182	1,016	0,915	23,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4											1	1	1	1											Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.																										

Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,810	0,730	0,710	0,701	0,688	0,696	0,823	0,892	0,923	0,974	1,075	1,160	1,149	1,203	1,277	1,242	1,295	1,391	1,431	1,461	1,368	1,289	1,158	0,984	25,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1										1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.																											

Σάββατο, 17 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,869	0,764	0,745	0,731	0,725	0,725	0,840	0,864	0,899	0,981	1,125	1,180	1,208	1,278	1,273	1,302	1,349	1,395	1,481	1,501	1,401	1,325	1,219	1,086	26,26	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.																											

Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,949	0,849	0,812	0,795	0,794	0,772	0,807	0,849	0,792	0,752	0,729	0,695	0,739	0,709	0,737	0,770	0,905	1,053	1,247	1,314	1,272	1,192	1,061	0,911	21,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1	1	1																1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.																										

Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,809	0,733	0,716	0,704	0,705	0,708	0,790	0,823	0,743	0,690	0,638	0,574	0,579	0,575	0,631	0,710	0,899	1,091	1,293	1,301	1,258	1,141	1,046	0,912	20,07	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 9 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,799	0,751	0,712	0,701	0,683	0,732	0,775	0,799	0,788	0,804	0,781	0,811	0,790	0,834	0,936	0,908	0,954	1,048	1,260	1,330	1,273	1,175	1,043	0,969	21,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																								Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,755	0,690	0,681	0,660	0,654	0,692	0,757	0,796	0,760	0,728	0,726	0,728	0,705	0,756	0,810	0,778	0,837	0,904	1,104	1,173	1,165	1,113	0,980	0,851	19,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1	1																	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,928	0,814	0,805	0,795	0,783	0,803	0,843	0,886	0,900	0,907	0,913	1,063	1,077	1,049	1,129	1,094	1,072	1,203	1,392	1,631	1,568	1,475	1,352	1,174	25,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																			1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1												1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,084	0,949	0,911	0,871	0,863	0,885	0,880	0,946	1,023	1,059	1,042	1,025	1,011	0,958	0,882	0,821	0,827	0,844	0,986	1,125	1,136	1,100	0,997	0,883	23,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,768	0,706	0,697	0,666	0,669	0,654	0,705	0,737	0,786	0,790	0,785	0,821	0,865	0,844	0,847	0,842	0,824	0,857	0,853	0,880	0,995	1,014	0,931	0,802	19,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-												1	1	1											Βλάβη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.																										

Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,757	0,667	0,648	0,603	0,611	0,631	0,698	0,722	0,772	0,769	0,800	0,812	0,837	0,810	0,844	0,813	0,833	0,871	0,921	0,933	1,041	1,028	0,894	0,780	19,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1												Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,710	0,642	0,627	0,604	0,637	0,645	0,685	0,746	0,792	0,804	0,840	0,863	0,876	0,832	0,860	0,803	0,813	0,883	0,941	0,933	1,015	0,994	0,911	0,782	19,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1				1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

[illegible]

Κυριακή, 14 Απρίλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,728	0,675	0,645	0,629	0,628	0,655	0,692	0,698	0,718	0,788	0,842	0,864	0,887	0,878	0,874	0,789	0,773	0,788	0,816	0,845	0,920	0,904	0,846	0,745	18,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,687	0,637	0,619	0,598	0,613	0,615	0,682	0,694	0,745	0,762	0,759	0,803	0,768	0,815	0,850	0,814	0,811	0,812	0,816	0,875	1,019	0,980	0,848	0,762	18,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Απρίλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,709	0,638	0,628	0,596	0,621	0,625	0,691	0,689	0,763	0,812	0,817	0,834	0,837	0,824	0,857	0,824	0,819	0,850	0,912	0,960	1,076	1,003	0,925	0,797	19,10	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,738	0,683	0,695	0,659	0,650	0,685	0,741	0,727	0,762	0,795	0,870	0,890	0,891	0,908	0,917	0,884	0,876	0,934	0,967	0,978	1,129	1,095	0,966	0,841	20,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

[illegible]

Κυριακή, 21 Απρίλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,842	0,753	0,733	0,682	0,689	0,721	0,765	0,763	0,790	0,813	0,902	0,910	0,915	0,903	0,900	0,855	0,851	0,860	0,920	0,950	1,072	1,064	0,971	0,863	20,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																		1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,783	0,714	0,715	0,673	0,679	0,735	0,807	0,796	0,822	0,852	0,925	0,908	0,896	0,955	0,942	0,866	0,896	0,952	1,065	1,072	1,170	1,088	0,974	0,869	21,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Απρίλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,811	0,738	0,746	0,712	0,722	0,704	0,787	0,806	0,858	0,892	0,922	0,889	0,931	0,939	1,010	0,968	0,955	1,011	1,082	1,109	1,201	1,101	1,011	0,864	21,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,804	0,736	0,726	0,680	0,692	0,743	0,840	0,824	0,870	0,930	0,972	0,960	0,942	0,946	0,988	0,907	0,919	0,948	0,999	1,012	1,145	1,089	1,021	0,891	21,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																		1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,805	0,738	0,719	0,698	0,707	0,724	0,804	0,809	0,848	0,880	0,942	0,921	0,968	0,977	1,011	0,946	0,997	0,994	1,062	1,013	1,125	1,149	1,078	0,933	21,85	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,847	0,775	0,740	0,706	0,749	0,748	0,824	0,822	0,853	0,873	0,935	0,993	1,038	1,054	1,034	0,982	0,938	0,992	1,042	1,068	1,205	1,172	1,118	0,973	22,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 27 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,898	0,853	0,809	0,731	0,781	0,793	0,832	0,836	0,895	0,994	1,064	0,986	1,092	1,124	1,127	1,067	1,054	1,060	1,121	1,204	1,317	1,316	1,178	1,058	24,19	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,936	0,857	0,799	0,771	0,820	0,812	0,829	0,880	0,898	0,974	0,991	1,050	1,112	1,194	1,148	1,079	1,063	1,054	1,100	1,156	1,268	1,255	1,188	1,065	24,30	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,940	0,859	0,813	0,794	0,827	0,826	0,880	0,933	0,986	1,051	1,124	1,140	1,185	1,231	1,196	1,128	1,126	1,209	1,215	1,269	1,408	1,407	1,323	1,137	26,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,046	0,956	0,898	0,842	0,871	0,868	0,940	1,063	1,124	1,148	1,185	1,222	1,275	1,343	1,276	1,251	1,231	1,319	1,359	1,416	1,526	1,500	1,432	1,315	28,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,170	1,067	0,943	0,920	0,938	0,968	1,017	1,127	1,233	1,385	1,379	1,428	1,353	1,440	1,413	1,357	1,315	1,294	1,292	1,386	1,522	1,611	1,450	1,278	30,29	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																							1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,103	1,014	0,924	0,912	0,910	0,932	0,980	1,091	1,197	1,272	1,335	1,443	1,387	1,467	1,435	1,373	1,338	1,368	1,459	1,516	1,598	1,591	1,494	1,419	30,56	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,319	1,154	1,034	1,012	1,012	1,022	1,092	1,218	1,342	1,442	1,539	1,561	1,514	1,500	1,495	1,483	1,489	1,525	1,652	1,799	1,822	1,549	1,615	1,588	33.78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,441	1,316	1,211	1,129	1,100	1,085	1,140	1,293	1,463	1,558	1,680	1,819	1,880	1,907	1,851	1,890	2,014	2,092	2,285	2,546	2,493	2,389	2,084	1,746	41,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,628	1,528	1,430	1,263	1,248	1,168	1,117	1,129	1,287	1,480	1,698	1,835	1,813	1,735	1,594	1,424	1,376	1,380	1,360	1,455	1,701	1,846	1,774	1,645	35,91	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1												Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,508	1,319	1,158	1,084	1,065	1,073	1,069	1,174	1,319	1,467	1,572	1,694	1,638	1,592	1,574	1,481	1,438	1,430	1,444	1,525	1,630	1,741	1,626	1,475	34,09	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,277	1,113	1,037	0,995	0,984	0,997	0,987	1,095	1,208	1,314	1,403	1,467	1,470	1,498	1,482	1,361	1,333	1,301	1,377	1,458	1,559	1,513	1,373	1,241	30,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,103	0,987	0,910	0,895	0,879	0,919	0,919	0,977	1,089	1,225	1,328	1,363	1,371	1,384	1,351	1,326	1,325	1,347	1,350	1,362	1,482	1,490	1,366	1,267	29,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,144	1,040	0,974	0,922	0,948	0,962	0,973	1,010	1,122	1,231	1,346	1,381	1,403	1,474	1,420	1,307	1,333	1,291	1,295	1,325	1,432	1,422	1,371	1,225	29,35	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,123	0,990	0,929	0,866	0,897	0,899	0,902	0,994	1,089	1,153	1,216	1,311	1,393	1,409	1,388	1,273	1,275	1,276	1,308	1,379	1,506	1,467	1,372	1,211	28,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,053	0,950	0,895	0,858	0,903	0,882	0,928	0,998	1,097	1,201	1,290	1,303	1,328	1,306	1,311	1,238	1,217	1,193	1,160	1,258	1,334	1,328	1,266	1,160	27,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,052	0,970	0,916	0,862	0,910	0,882	0,886	0,945	1,006	1,067	1,152	1,254	1,310	1,304	1,218	1,120	1,106	1,154	1,180	1,207	1,319	1,318	1,266	1,129	26,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																		1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,034	0,944	0,893	0,872	0,900	0,932	0,947	1,023	1,058	1,060	1,088	1,115	1,137	1,139	1,111	1,018	1,078	1,115	1,122	1,168	1,301	1,297	1,190	1,059	25,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,945	0,860	0,850	0,838	0,891	0,916	0,900	0,944	0,991	1,049	1,098	1,084	1,099	1,144	1,115	1,097	1,123	1,088	1,127	1,171	1,280	1,247	1,157	1,010	25,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																								Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,943	0,887	0,852	0,812	0,844	0,823	0,873	0,921	0,985	1,026	1,107	1,155	1,194	1,166	1,186	1,088	1,107	1,066	1,144	1,201	1,267	1,243	1,197	1,080	25,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1																						Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																								Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,975	0,887	0,820	0,821	0,872	0,874	0,924	0,928	0,990	1,069	1,125	1,156	1,200	1,201	1,208	1,080	1,080	1,061	1,122	1,224	1,240	1,302	1,193	1,037	25,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1												1											Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 17 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,933	0,866	0,837	0,838	0,866	0,864	0,864	0,898	0,998	1,127	1,204	1,248	1,276	1,266	1,253	1,184	1,224	1,212	1,256	1,363	1,412	1,368	1,225	1,062	26,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,996	0,911	0,907	0,858	0,893	0,879	0,948	1,004	1,036	1,073	1,152	1,195	1,333	1,334	1,273	1,233	1,246	1,208	1,274	1,280	1,367	1,416	1,292	1,159	27,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,042	0,940	0,899	0,878	0,919	0,872	0,893	0,962	0,953	1,028	1,103	1,135	1,196	1,240	1,203	1,147	1,136	1,109	1,216	1,227	1,261	1,294	1,230	1,137	26,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,011	0,892	0,877	0,835	0,882	0,856	0,920	0,958	1,032	1,074	1,086	1,104	1,177	1,224	1,198	1,214	1,146	1,160	1,193	1,239	1,336	1,345	1,224	1,100	26,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1																						Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,977	0,903	0,878	0,843	0,890	0,873	0,941	0,977	0,985	1,017	1,068	1,135	1,138	1,165	1,163	1,111	1,094	1,100	1,185	1,226	1,258	1,215	1,164	1,054	25,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,962	0,890	0,897	0,856	0,910	0,868	0,923	0,962	1,001	1,077	1,149	1,186	1,119	1,166	1,150	1,057	1,055	1,139	1,223	1,285	1,335	1,334	1,275	1,125	25,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,994	0,924	0,920	0,867	0,912	0,888	0,940	0,976	0,965	1,018	1,039	1,049	1,061	1,101	1,086	1,086	1,100	1,127	1,255	1,347	1,416	1,405	1,350	1,192	26,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,072	0,997	0,988	0,921	0,968	0,953	0,948	1,018	1,027	1,062	1,078	1,119	1,124	1,122	1,138	1,119	1,165	1,216	1,337	1,407	1,462	1,470	1,376	1,252	27,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,092	1,016	1,005	0,929	0,964	0,945	1,014	1,068	1,108	1,158	1,155	1,173	1,240	1,248	1,235	1,233	1,242	1,267	1,343	1,426	1,491	1,485	1,370	1,238	28,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,135	1,037	1,015	0,984	0,991	0,953	0,969	0,998	1,092	1,194	1,264	1,365	1,355	1,379	1,304	1,281	1,238	1,198	1,347	1,370	1,416	1,432	1,365	1,173	28,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,059	0,972	0,960	0,928	0,965	0,934	0,990	1,018	1,043	1,038	1,076	1,063	1,103	1,104	1,110	1,128	1,147	1,175	1,275	1,308	1,422	1,420	1,349	1,199	26,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,071	0,997	0,974	0,941	0,955	0,924	0,986	1,008	1,071	1,097	1,151	1,156	1,181	1,210	1,124	1,094	1,122	1,158	1,299	1,346	1,441	1,521	1,399	1,220	27,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Μάιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,069	0,963	0,949	0,909	0,955	0,927	0,993	1,030	1,072	1,114	1,149	1,261	1,314	1,331	1,275	1,189	1,217	1,243	1,291	1,399	1,495	1,440	1,312	1,204	28,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,813	1,650	1,612	1,524	1,478	1,426	1,416	1,451	1,592	1,667	1,802	1,852	1,960	2,089	2,083	2,099	2,145	2,173	2,196	2,215	2,220	2,262	2,224	2,090	45,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,935	1,777	1,695	1,598	1,560	1,501	1,533	1,525	1,626	1,624	1,807	1,950	2,060	2,051	2,101	2,075	2,059	2,093	2,131	2,178	2,314	2,387	2,274	2,125	45,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,913	1,741	1,607	1,561	1,512	1,470	1,495	1,541	1,696	1,659	1,716	1,730	1,787	1,874	1,912	1,923	1,894	1,975	2,041	2,087	2,156	2,180	2,231	2,010	43,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,789	1,634	1,611	1,547	1,546	1,485	1,495	1,528	1,599	1,655	1,767	1,870	1,895	1,939	1,893	1,862	1,865	1,910	1,964	2,017	2,050	2,097	2,015	1,820	42,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,712	1,615	1,527	1,446	1,409	1,382	1,425	1,466	1,524	1,528	1,621	1,745	1,820	1,868	1,910	1,894	1,844	1,982	1,974	1,968	2,057	2,135	2,038	1,919	41,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,733	1,565	1,498	1,436	1,403	1,377	1,417	1,422	1,548	1,689	1,786	1,825	1,848	1,944	1,920	1,905	1,938	1,970	1,996	2,035	2,047	2,177	2,079	1,941	42,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,917	1,710	1,597	1,513	1,462	1,432	1,446	1,481	1,643	1,719	1,791	1,900	1,947	1,983	1,930	1,865	1,888	1,881	1,991	2,037	2,084	2,155	2,069	1,978	43,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,816	1,645	1,592	1,521	1,498	1,459	1,483	1,542	1,601	1,668	1,736	1,866	1,931	1,958	1,982	1,924	1,905	1,980	2,060	2,119	2,204	2,278	2,228	2,057	44,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,865	1,740	1,602	1,517	1,458	1,446	1,451	1,539	1,652	1,718	1,870	1,993	2,122	2,212	2,245	2,246	2,353	2,438	2,445	2,493	2,514	2,659	2,586	2,428	48,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,230	1,996	1,869	1,777	1,667	1,621	1,644	1,681	1,813	1,943	2,107	2,200	2,230	2,282	2,290	2,347	2,304	2,417	2,605	2,725	2,752	2,748	2,686	2,448	52,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,224	2,073	1,971	1,867	1,791	1,726	1,740	1,741	1,860	1,973	2,124	2,132	2,187	2,271	2,235	2,169	2,196	2,272	2,453	2,549	2,578	2,694	2,601	2,375	51,80	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																			1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1							1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,127	1,962	1,875	1,812	1,776	1,689	1,695	1,730	1,877	1,942	2,091	2,132	2,143	2,244	2,264	2,199	2,208	2,153	2,259	2,307	2,275	2,372	2,234	2,110	49,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1							1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,917	1,746	1,666	1,576	1,551	1,526	1,549	1,589	1,765	1,838	1,867	1,943	1,978	2,083	2,041	2,001	2,024	2,076	2,197	2,245	2,257	2,375	2,226	2,065	46,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,876	1,741	1,623	1,526	1,524	1,505	1,535	1,558	1,661	1,744	1,794	1,887	1,962	2,021	1,994	2,004	1,962	1,999	2,118	2,149	2,129	2,245	2,111	1,959	44,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,828	1,646	1,558	1,479	1,489	1,442	1,486	1,517	1,616	1,678	1,743	1,788	1,824	1,862	1,962	1,963	1,965	1,982	2,140	2,199	2,159	2,253	2,137	1,986	43,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1																							Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,772	1,651	1,547	1,459	1,443	1,423	1,458	1,524	1,657	1,739	1,788	1,900	1,925	1,997	2,015	2,062	2,053	2,035	2,157	2,231	2,250	2,331	2,226	2,093	44,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,914	1,768	1,672	1,605	1,557	1,500	1,526	1,564	1,635	1,788	1,944	2,046	2,063	2,160	2,147	2,130	2,075	2,131	2,251	2,274	2,231	2,382	2,226	2,029	46,62	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																			1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																			1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Ιούνιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,877	1,683	1,597	1,550	1,530	1,466	1,473	1,523	1,611	1,681	1,823	1,949	1,987	2,110	2,028	1,906	1,908	2,032	2,120	2,177	2,240	2,292	2,183	2,037	44,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1																							Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,857	1,691	1,602	1,535	1,456	1,435	1,484	1,531	1,674	1,785	1,922	1,930	1,989	2,085	2,073	2,032	2,030	2,079	2,258	2,307	2,329	2,384	2,317	2,182	45,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																					1	1	1		Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,971	1,835	1,695	1,643	1,568	1,543	1,506	1,588	1,739	1,824	1,928	2,021	2,030	2,227	2,215	2,243	2,190	2,200	2,313	2,481	2,444	2,536	2,398	2,309	48,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,140	1,977	1,864	1,828	1,725	1,700	1,708	1,707	1,916	2,002	2,122	2,171	2,220	2,320	2,364	2,356	2,347	2,344	2,406	2,453	2,421	2,529	2,393	2,256	51,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,524	2,305	2,143	2,051	1,963	1,940	1,879	1,874	1,976	2,077	2,227	2,325	2,376	2,469	2,455	2,609	2,669	2,718	2,747	2,751	2,824	1,311	2,145	1,871	54,23	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3												1														Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1						1			1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1		Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 21:57-22:30 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.																											

Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,723	1,579	1,714	1,851	2,272	2,113	1,958	1,951	2,203	2,321	2,388	2,499	2,455	2,552	2,670	2,725	2,871	2,952	3,084	3,130	3,124	3,273	3,171	3,141	59,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		3,093	2,915	2,692	2,562	2,459	2,408	2,366	2,423	2,640	2,755	2,852	2,961	3,006	3,131	3,153	3,194	3,157	3,299	3,337	3,394	3,497	3,640	3,405	3,321	71,66	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																							1	1	Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		3,015	2,832	2,585	2,379	2,260	2,216	2,196	2,266	2,518	2,685	2,793	2,983	2,987	3,183	3,175	3,187	3,181	3,206	3,334	3,504	3,582	3,672	3,361	3,183	70,28	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1																							Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1																1	1					Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		3,625	3,393	3,201	3,041	2,973	2,841	2,791	2,763	2,941	3,071	3,249	3,363	3,360	3,469	3,522	3,586	3,675	3,712	3,799	3,840	3,920	3,953	3,752	3,660	81,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1													1	1	1	1	1	1							
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		3,193	2,880	2,667	2,535	2,455	2,363	2,318	2,399	2,600	2,883	3,046	3,143	3,150	3,265	3,271	3,315	3,406	3,507	3,592	3,659	3,850	3,803	3,574	3,448	74,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		3,332	3,175	2,960	2,820	2,751	2,640	2,545	2,561	2,748	2,893	3,163	3,226	3,224	3,411	3,435	3,481	3,483	3,551	3,628	3,640	3,784	3,869	3,599	3,516	77,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1															1	1									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη

[illegible]

Κυριακή, 25 Αύγουστος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		3,199	3,038	2,923	2,685	2,600	2,475	2,405	2,415	2,531	2,658	2,785	2,915	2,965	3,055	2,996	2,934	2,962	2,961	3,009	3,049	3,097	3,206	3,119	2,972	68,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Αύγουστος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,888	2,734	2,435	2,261	2,197	2,147	2,155	2,185	2,367	2,517	2,724	2,804	2,866	2,957	3,037	2,968	2,965	2,988	3,108	3,115	3,223	3,157	3,007	2,878	65,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη

[illegible]

Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,507	2,256	2,144	2,009	1,975	1,941	1,968	2,006	2,184	2,321	2,441	2,571	2,613	2,715	2,729	2,624	2,767	2,779	2,748	2,884	3,051	2,945	2,802	2,675	59,66	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1														1	1	1										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,410	2,255	2,130	2,005	1,955	1,892	1,923	1,962	2,156	2,321	2,465	2,597	2,642	2,754	2,810	2,771	2,796	2,809	2,768	2,858	3,127	3,082	2,879	2,710	60,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1													1	1	1			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,448	2,219	2,118	2,005	1,961	1,915	1,965	1,980	2,175	2,297	2,453	2,593	2,665	2,792	2,772	2,796	2,776	2,773	2,768	2,881	3,023	2,971	2,776	2,639	59,76	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 31 Αύγουστος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,450	2,300	2,150	2,059	2,010	1,960	1,972	1,977	2,165	2,294	2,464	2,487	2,514	2,551	2,586	2,622	2,592	2,572	2,531	2,650	2,775	2,638	2,512	2,398	57,23	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,199	2,107	2,058	1,922	1,857	1,773	1,818	1,850	1,968	2,067	2,143	2,227	2,302	2,457	2,330	2,271	2,263	2,231	2,285	2,344	2,482	2,386	2,263	2,139	51,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη

[illegible]

Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,982	1,832	1,700	1,672	1,621	1,582	1,634	1,652	1,781	1,925	1,950	2,012	2,081	2,234	2,234	2,259	2,289	2,332	2,373	2,409	2,522	2,390	2,214	2,117	48,80	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	0																										Διαθέσιμη

[illegible]

Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,080	1,856	1,740	1,644	1,614	1,570	1,614	1,675	1,811	1,886	2,017	2,086	2,141	2,187	2,220	2,200	2,234	2,292	2,366	2,497	2,639	2,539	2,415	2,269	49,59	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,029	1,908	1,785	1,726	1,669	1,620	1,655	1,708	1,849	1,940	2,079	2,215	2,219	2,392	2,456	2,509	2,574	2,590	2,661	2,704	2,828	2,869	2,694	2,458	53,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,244	2,138	2,046	1,945	1,891	1,851	1,862	1,890	2,008	2,097	2,194	2,333	2,473	2,569	2,674	2,619	2,644	2,728	2,747	2,697	2,749	2,577	2,430	2,306	55,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,125	2,122	2,019	1,885	1,868	1,801	1,786	1,785	1,906	1,983	2,015	2,104	2,146	2,232	2,251	2,198	2,086	2,120	2,198	2,271	2,349	2,258	2,098	1,970	49,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,736	1,627	1,552	1,497	1,489	1,480	1,502	1,574	1,672	1,698	1,767	1,805	1,856	2,038	2,074	2,014	1,952	1,961	1,921	2,050	2,212	2,128	2,020	1,886	43,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,711	1,567	1,489	1,437	1,403	1,377	1,461	1,491	1,592	1,661	1,690	1,802	1,844	1,977	2,026	1,895	1,878	1,941	1,990	2,096	2,227	2,043	1,991	1,858	42,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,686	1,612	1,509	1,451	1,436	1,398	1,438	1,486	1,582	1,645	1,718	1,800	1,841	1,945	2,035	1,960	1,859	1,935	1,977	2,052	2,175	2,091	1,975	1,850	42,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,698	1,582	1,512	1,489	1,492	1,457	1,506	1,577	1,670	1,720	1,710	1,809	1,857	1,964	1,969	1,926	1,934	2,014	2,084	2,183	2,369	2,252	2,086	1,991	43,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																					1	1			
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,455	1,326	1,320	1,286	1,292	1,225	1,282	1,362	1,413	1,466	1,466	1,538	1,539	1,641	1,630	1,529	1,532	1,538	1,627	1,759	1,894	1,752	1,608	1,455	35,94	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1															1	1			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,348	1,260	1,192	1,169	1,192	1,146	1,238	1,275	1,343	1,399	1,444	1,541	1,633	1,626	1,581	1,512	1,455	1,495	1,624	1,731	1,863	1,784	1,649	1,527	35,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1		

[illegible]

Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,290	1,203	1,183	1,148	1,190	1,147	1,212	1,248	1,372	1,380	1,397	1,414	1,412	1,505	1,443	1,434	1,443	1,503	1,630	1,716	1,760	1,608	1,507	1,381	33,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 22 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,350	1,292	1,247	1,210	1,126	1,079	1,142	1,176	1,257	1,295	1,393	1,430	1,436	1,464	1,423	1,388	1,375	1,408	1,491	1,597	1,651	1,568	1,462	1,347	32,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1														1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						

Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,271	1,172	1,119	1,103	1,129	1,096	1,169	1,197	1,264	1,230	1,257	1,299	1,325	1,370	1,354	1,305	1,324	1,361	1,436	1,565	1,577	1,516	1,404	1,301	31,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική Λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,196	1,083	1,113	1,090	1,116	1,061	1,139	1,155	1,186	1,202	1,210	1,218	1,288	1,354	1,311	1,281	1,293	1,340	1,431	1,590	1,585	1,460	1,349	1,255	30,31	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																				1	1	1				Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,136	1,080	1,089	1,034	1,083	1,047	1,111	1,118	1,145	1,193	1,197	1,226	1,257	1,297	1,256	1,251	1,264	1,311	1,391	1,528	1,599	1,492	1,363	1,258	29,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,969	0,930	0,910	0,908	0,940	0,911	0,959	0,967	0,995	1,004	1,032	1,019	0,997	0,998	0,964	0,972	1,007	1,117	1,207	1,343	1,347	1,287	1,191	1,111	25,08	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		ολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,833	1								
	01:00	0,794	1								
	02:00	0,774	1								
	03:00	0,783	1								
	04:00	0,795	1								
	05:00	0,766	1								
	06:00	0,817	1								
	07:00	0,853	1								
	08:00	0,849	1								
	09:00	0,848	1								
	10:00	0,820	1								
	11:00	0,810	1								
	12:00	0,787	1								
	13:00	0,798	1								
	14:00	0,793	1								
	15:00	0,759	1								
	16:00	0,806	1								
	17:00	0,887	1								
	18:00	0,986	1								
	19:00	1,086	1								1
	20:00	1,091	1								1
	21:00	1,018	1								1
	22:00	0,943	1								1
	23:00	0,848	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		ολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,794	1								
	01:00	0,760	1								
	02:00	0,726	1								
	03:00	0,743	1								
	04:00	0,748	1								
	05:00	0,742	1								
	06:00	0,778	1								
	07:00	0,824	1								
	08:00	0,813	1								
	09:00	0,800	1								
	10:00	0,811	1								
	11:00	0,839	1								
	12:00	0,828	1								
	13:00	0,855	1								
	14:00	0,786	1								
	15:00	0,715	1								
	16:00	0,787	1								
	17:00	0,868	1								
	18:00	0,920	1								
	19:00	1,051	1								1
	20:00	1,039	1								1
	21:00	1,004	1								1
	22:00	0,921	1								
	23:00	0,849	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		ολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Κ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,799							1		
	01:00	0,752							1		
	02:00	0,729							1		
	03:00	0,741							1		
	04:00	0,748							1		
	05:00	0,737							1		
	06:00	0,777							1		
	07:00	0,804							1		
	08:00	0,830							1		
	09:00	0,856							1		
	10:00	0,906							1		
	11:00	0,885							1		
	12:00	0,911							1		
	13:00	0,842							1		
	14:00	0,804							1		
	15:00	0,836							1		
	16:00	0,927							1		
	17:00	0,972							1		1
	18:00	1,016							1		1
	19:00	1,088							1		1
	20:00	1,083							1		1
	21:00	0,994							1		1
	22:00	0,921							1		1
	23:00	0,855							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		ολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,792							1		
	01:00	0,756							1		
	02:00	0,736							1		
	03:00	0,735							1		
	04:00	0,754							1		
	05:00	0,726							1		
	06:00	0,756							1		
	07:00	0,765							1		
	08:00	0,789							1		
	09:00	0,780							1		
	10:00	0,817							1		
	11:00	0,847							1		
	12:00	0,825							1		
	13:00	0,781							1		
	14:00	0,766							1		
	15:00	0,773							1		
	16:00	0,820							1		
	17:00	0,906							1		
	18:00	0,935							1		1
	19:00	1,058							1		1
	20:00	1,024							1		1
	21:00	0,991							1		1
	22:00	0,905							1		1
	23:00	0,858							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		ολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,772							1		
	01:00	0,749							1		
	02:00	0,717							1		
	03:00	0,740							1		
	04:00	0,756							1		
	05:00	0,713							1		
	06:00	0,776							1		
	07:00	0,817							1		
	08:00	0,795							1		
	09:00	0,767							1		
	10:00	0,746							1		
	11:00	0,739							1		
	12:00	0,747							1		
	13:00	0,728							1		
	14:00	0,720							1		
	15:00	0,741							1		
	16:00	0,754							1		
	17:00	0,894							1		
	18:00	0,983							1		
	19:00	1,107							1		1
	20:00	1,070							1		1
	21:00	1,029							1		1
	22:00	0,910							1		1
	23:00	0,862							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		ολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,785							1		
	01:00	0,752							1		
	02:00	0,727							1		
	03:00	0,731							1		
	04:00	0,739							1		
	05:00	0,755							1		
	06:00	0,815							1		
	07:00	0,804							1		
	08:00	0,817							1		
	09:00	0,773							1		
	10:00	0,787							1		
	11:00	0,783							1		
	12:00	0,769							1		
	13:00	0,746							1		
	14:00	0,746							1		
	15:00	0,734							1		
	16:00	0,801							1		
	17:00	0,870							1		
	18:00	0,939							1		1
	19:00	1,089							1		1
	20:00	1,073							1		1
	21:00	1,036							1		1
	22:00	0,940							1		1
	23:00	0,872							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		ολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,780							1		
	01:00	0,756							1		
	02:00	0,723							1		
	03:00	0,707							1		
	04:00	0,703							1		
	05:00	0,706							1		
	06:00	0,766							1		
	07:00	0,776							1		
	08:00	0,781							1		
	09:00	0,755							1		
	10:00	0,740							1		
	11:00	0,726							1		
	12:00	0,706							1		
	13:00	0,709							1		
	14:00	0,705							1		
	15:00	0,704							1		
	16:00	0,772							1		
	17:00	0,873							1		
	18:00	0,960	1						1		
	19:00	1,099	1						1		
	20:00	1,079	1						1		
	21:00	1,017	1						1		
	22:00	0,923	1						1		
	23:00	0,860	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,763	1								
	01:00	0,735	1								
	02:00	0,713	1								
	03:00	0,726	1								
	04:00	0,703	1								
	05:00	0,703	1								
	06:00	0,767	1								
	07:00	0,766	1								
	08:00	0,777	1								
	09:00	0,788	1								
	10:00	0,772	1								
	11:00	0,786	1								
	12:00	0,738	1								
	13:00	0,717	1								
	14:00	0,720	1								
	15:00	0,729	1								
	16:00	0,808	1								
	17:00	0,885	1								
	18:00	1,006	1								1
	19:00	1,109	1								1
	20:00	1,086	1								1
	21:00	1,035	1								1
	22:00	0,918	1								
	23:00	0,843	1								



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,747	1								
	01:00	0,719	1								
	02:00	0,690	1								
	03:00	0,700	1								
	04:00	0,719	1								
	05:00	0,731	1								
	06:00	0,790	1								
	07:00	0,814	1								
	08:00	0,846	1								
	09:00	0,783	1								
	10:00	0,768	1								
	11:00	0,825	1								
	12:00	0,839	1								
	13:00	0,816	1								
	14:00	0,826	1								
	15:00	0,820	1								
	16:00	0,894	1								
	17:00	1,010	1								
	18:00	1,082	1						1		
	19:00	1,137	1						1		
	20:00	1,101	1						1		
	21:00	1,004	1						1		
	22:00	0,934	1						1		
	23:00	0,881	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,793	1								
	01:00	0,758	1								
	02:00	0,711	1								
	03:00	0,729	1								
	04:00	0,727	1								
	05:00	0,753	1								
	06:00	0,795	1								
	07:00	0,805	1								
	08:00	0,829	1								
	09:00	0,854	1								
	10:00	0,837	1								
	11:00	0,864	1								
	12:00	0,853	1								
	13:00	0,883	1								
	14:00	0,860	1								
	15:00	0,861	1								
	16:00	0,892	1								
	17:00	1,021	1						1		
	18:00	1,107	1						1		
	19:00	1,267	1						1		
	20:00	1,223	1						1		
	21:00	1,111	1						1		
	22:00	1,043	1						1		
	23:00	0,962	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,860	1								
	01:00	0,819	1								
	02:00	0,767	1								
	03:00	0,776	1								
	04:00	0,783	1								
	05:00	0,768	1								
	06:00	0,803	1								
	07:00	0,800	1								
	08:00	0,813	1								
	09:00	0,819	1								
	10:00	0,830	1								
	11:00	0,836	1								
	12:00	0,834	1								
	13:00	0,879	1								
	14:00	0,930	1								
	15:00	0,926	1								
	16:00	0,932	1								
	17:00	1,074	1						1		
	18:00	1,162	1						1		
	19:00	1,148	1						1		
	20:00	1,174	1						1		
	21:00	1,088	1						1		
	22:00	1,024	1						1		
	23:00	0,899	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,850	1								
	01:00	0,767	1								
	02:00	0,736	1								
	03:00	0,756	1								
	04:00	0,757	1								
	05:00	0,777	1								
	06:00	0,828	1								
	07:00	0,867	1								
	08:00	0,906	1								
	09:00	0,844	1								
	10:00	0,754	1								
	11:00	0,717	1								
	12:00	0,710	1								
	13:00	0,759	1								
	14:00	0,774	1								
	15:00	0,750	1								
	16:00	0,827	1								
	17:00	0,914	1								
	18:00	1,011	1								1
	19:00	1,012	1								1
	20:00	1,005	1								1
	21:00	0,913	1								
	22:00	0,892	1								
	23:00	0,769	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,721	1								
	01:00	0,685	1								
	02:00	0,688	1								
	03:00	0,712	1								
	04:00	0,708	1								
	05:00	0,706	1								
	06:00	0,779	1								
	07:00	0,774	1								
	08:00	0,771	1								
	09:00	0,725	1								
	10:00	0,735	1								
	11:00	0,758	1								
	12:00	0,732	1								
	13:00	0,762	1								
	14:00	0,792	1								
	15:00	0,796	1								
	16:00	0,896	1								
	17:00	0,995	1								1
	18:00	1,061	1								1
	19:00	1,080	1								1
	20:00	1,051	1								1
	21:00	0,960	1								1
	22:00	0,895	1								
	23:00	0,783	1								



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,745	1								
	01:00	0,709	1								
	02:00	0,717	1								
	03:00	0,721	1								
	04:00	0,720	1								
	05:00	0,728	1								
	06:00	0,799	1								
	07:00	0,808	1								
	08:00	0,802	1								
	09:00	0,763	1								
	10:00	0,769							1		
	11:00	0,759							1		
	12:00	0,773							1		
	13:00	0,780							1		
	14:00	0,786							1		
	15:00	0,791							1		
	16:00	0,912							1		
	17:00	0,982							1		1
	18:00	1,067							1		1
	19:00	1,052							1		1
	20:00	1,011							1		1
	21:00	0,908							1		1
	22:00	0,875							1		
	23:00	0,767							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,723							1		
	01:00	0,667							1		
	02:00	0,663							1		
	03:00	0,689							1		
	04:00	0,677							1		
	05:00	0,678							1		
	06:00	0,722							1		
	07:00	0,754							1		
	08:00	0,776							1		
	09:00	0,759							1		
	10:00	0,763							1		
	11:00	0,777							1		
	12:00	0,732							1		
	13:00	0,754							1		
	14:00	0,787							1		
	15:00	0,749							1		
	16:00	0,862							1		
	17:00	0,949							1		
	18:00	1,037							1	1	
	19:00	1,041							1	1	
	20:00	1,006							1	1	
	21:00	0,924							1	1	
	22:00	0,865							1		
	23:00	0,760							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,716							1		
	01:00	0,668							1		
	02:00	0,663							1		
	03:00	0,684							1		
	04:00	0,682							1		
	05:00	0,680							1		
	06:00	0,762							1		
	07:00	0,759							1		
	08:00	0,723							1		
	09:00	0,709							1		
	10:00	0,724							1		
	11:00	0,762							1		
	12:00	0,743							1		
	13:00	0,762							1		
	14:00	0,790							1		
	15:00	0,771							1		
	16:00	0,899							1		
	17:00	0,998							1		1
	18:00	1,066							1		1
	19:00	1,070							1		1
	20:00	1,017							1		1
	21:00	0,952							1		1
	22:00	0,876							1		
	23:00	0,788							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,745							1		
	01:00	0,694							1		
	02:00	0,674							1		
	03:00	0,702							1		
	04:00	0,675							1		
	05:00	0,701							1		
	06:00	0,747	1								
	07:00	0,703	1								
	08:00	0,710	1								
	09:00	0,690	1								
	10:00	0,684	1								
	11:00	0,699	1								
	12:00	0,740	1								
	13:00	0,753	1								
	14:00	0,738	1								
	15:00	0,751	1								
	16:00	0,900	1								
	17:00	0,964	1								
	18:00	1,035	1								1
	19:00	1,003	1								1
	20:00	0,983	1								1
	21:00	0,920	1								1
	22:00	0,865	1								1
	23:00	0,777	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,735	1								
	01:00	0,691	1								
	02:00	0,665	1								
	03:00	0,669	1								
	04:00	0,677	1								
	05:00	0,669	1								
	06:00	0,721	1								
	07:00	0,732	1								
	08:00	0,737	1								
	09:00	0,711	1								
	10:00	0,728	1								
	11:00	0,754	1								
	12:00	0,795	1								
	13:00	0,801	1								
	14:00	0,804	1								
	15:00	0,754	1								
	16:00	0,827	1								
	17:00	0,924	1								
	18:00	1,020	1								1
	19:00	1,006	1								1
	20:00	0,982	1								1
	21:00	0,924	1								1
	22:00	0,849	1								1
	23:00	0,743	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,710	1								
	01:00	0,671	1								
	02:00	0,652	1								
	03:00	0,690	1								
	04:00	0,665	1								
	05:00	0,669	1								
	06:00	0,725	1								
	07:00	0,722	1								
	08:00	0,704	1								
	09:00	0,661	1								
	10:00	0,729	1								
	11:00	0,768	1								
	12:00	0,809	1								
	13:00	0,788	1								
	14:00	0,822	1								
	15:00	0,826	1								
	16:00	0,944	1								
	17:00	1,050	1								1
	18:00	1,115	1								1
	19:00	1,045	1								1
	20:00	1,074	1								1
	21:00	1,049	1								1
	22:00	0,853	1								
	23:00	0,746	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,698	1								
	01:00	0,668	1								
	02:00	0,647	1								
	03:00	0,669	1								
	04:00	0,661	1								
	05:00	0,656	1								
	06:00	0,705	1								
	07:00	0,714	1								
	08:00	0,694	1								
	09:00	0,681	1								
	10:00	0,681	1								
	11:00	0,681	1								
	12:00	0,669	1								
	13:00	0,717	1								
	14:00	0,758	1								
	15:00	0,820	1								
	16:00	0,959	1								
	17:00	1,004	1								1
	18:00	1,056	1								1
	19:00	1,048	1								1
	20:00	1,037	1								1
	21:00	0,953	1								1
	22:00	0,859	1								
	23:00	0,754	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,695	1								
	01:00	0,648	1								
	02:00	0,637	1								
	03:00	0,674	1								
	04:00	0,656	1								
	05:00	0,681	1								
	06:00	0,725	1								
	07:00	0,761	1								
	08:00	0,722	1								
	09:00	0,680	1								
	10:00	0,679	1	1							
	11:00	0,691	1	1							
	12:00	0,762	1	1							
	13:00	0,771	1	1							
	14:00	0,799	1	1							
	15:00	0,839	1	1							
	16:00	0,933	1	1							
	17:00	1,029	1	1							
	18:00	1,062	1	1							
	19:00	1,077	1	1							
	20:00	1,045	1	1							
	21:00	0,957	1	1							
	22:00	0,871	1	1							
	23:00	0,759	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,773	1								
	01:00	0,751	1								
	02:00	0,727	1								
	03:00	0,762	1								
	04:00	0,740	1								
	05:00	0,746	1						1		
	06:00	0,726							1		
	07:00	0,733							1		
	08:00	0,711							1		
	09:00	0,674							1		
	10:00	0,706							1		
	11:00	0,687							1		
	12:00	0,683							1		
	13:00	0,700							1		
	14:00	0,803		1					1		
	15:00	0,877		1					1		
	16:00	1,004		1					1		
	17:00	1,047		1					1		
	18:00	1,070		1					1		
	19:00	1,032		1					1		
	20:00	0,999		1					1		
	21:00	0,950		1					1		
	22:00	0,883		1					1		
	23:00	0,780		1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,814							1		
	01:00	0,767							1		
	02:00	0,727							1		
	03:00	0,681							1		
	04:00	0,648							1		
	05:00	0,631							1		
	06:00	0,722							1		
	07:00	0,734							1		
	08:00	0,688							1		
	09:00	0,660							1		
	10:00	0,647							1		
	11:00	0,661							1		
	12:00	0,722							1		
	13:00	0,731							1		
	14:00	0,796							1		
	15:00	0,836	1								
	16:00	0,935	1								
	17:00	1,020	1	1							
	18:00	1,095	1	1							
	19:00	1,122	1	1							
	20:00	1,089	1	1							
	21:00	0,998	1	1							
	22:00	0,930	1	1							
	23:00	0,835	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,795	1								
	01:00	0,737	1								
	02:00	0,725	1								
	03:00	0,749	1								
	04:00	0,722	1								
	05:00	0,724	1								
	06:00	0,793	1								
	07:00	0,803	1								
	08:00	0,760	1								
	09:00	0,758	1								
	10:00	0,719	1								
	11:00	0,691	1								
	12:00	0,704	1								
	13:00	0,740	1								
	14:00	0,776	1								
	15:00	0,807							1		
	16:00	0,960		1					1		
	17:00	1,081		1					1		
	18:00	1,126		1					1		
	19:00	1,098		1					1		
	20:00	1,062		1					1		
	21:00	0,974		1					1		
	22:00	0,906							1		
	23:00	0,842							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,841							1		
	01:00	0,842							1		
	02:00	0,842							1		
	03:00	0,842							1		
	04:00	0,842							1		
	05:00	0,771	1								
	06:00	0,818	1								
	07:00	0,828	1								
	08:00	0,811	1								
	09:00	0,755	1								
	10:00	0,776	1								
	11:00	0,781	1								
	12:00	0,727	1								
	13:00	0,766	1								
	14:00	0,791	1								
	15:00	0,804	1								
	16:00	0,885	1								
	17:00	1,009	1								1
	18:00	1,076	1								1
	19:00	1,074	1								1
	20:00	1,056	1								1
	21:00	0,984	1								1
	22:00	0,869	1								
	23:00	0,802	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,769	1								
	01:00	0,737	1								
	02:00	0,717	1								
	03:00	0,729	1								
	04:00	0,724	1								
	05:00	0,721	1								
	06:00	0,787	1								
	07:00	0,842	1								
	08:00	0,776	1								
	09:00	0,780	1								
	10:00	0,742	1								
	11:00	0,688	1								
	12:00	0,696	1								
	13:00	0,709	1								
	14:00	0,769	1								
	15:00	0,751	1								
	16:00	0,884	1								
	17:00	1,023	1	1							
	18:00	1,098	1	1							
	19:00	1,121	1	1							
	20:00	1,129	1	1							
	21:00	1,019	1	1							
	22:00	0,920	1	1							
	23:00	0,893	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,829	1								
	01:00	0,780	1								
	02:00	0,788	1								
	03:00	0,692	1								
	04:00	0,690	1								
	05:00	0,677	1								
	06:00	0,758	1								
	07:00	0,762	1								
	08:00	0,779	1								
	09:00	0,826	1								
	10:00	0,855	1								
	11:00	0,869	1								
	12:00	0,896	1								
	13:00	1,003	1								
	14:00	0,963	1								
	15:00	0,949	1								
	16:00	1,051	1	1							
	17:00	1,180	1	1							
	18:00	1,249	1	1							
	19:00	1,234	1	1							
	20:00	1,146	1	1							
	21:00	1,044	1	1							
	22:00	0,949	1								
	23:00	0,840	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,774	1								
	01:00	0,432	1								
	02:00	0,000									
	03:00	0,000									
	04:00	0,000									
	05:00	0,000									
	06:00	0,680	1						1		
	07:00	0,846	1						1		
	08:00	0,839	1						1		
	09:00	0,847	1						1		
	10:00	0,891	1								
	11:00	0,959	1	1							
	12:00	0,983	1	1							
	13:00	0,963	1	1							
	14:00	0,898	1	1							
	15:00	0,890	1	1							
	16:00	1,038	1	1							
	17:00	1,151	1	1							
	18:00	1,258	1	1							
	19:00	1,251	1	1							
	20:00	1,194	1	1							
	21:00	1,086	1	1							
	22:00	1,011	1	1							
	23:00	0,850	1								

Γενική στις 02:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Η επικοινωνία με το ΗΣ αποκαταστάθηκε στις 06:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,770	1								
	01:00	0,721	1								
	02:00	0,700	1								
	03:00	0,709	1								
	04:00	0,704	1								
	05:00	0,695	1								
	06:00	0,781	1								
	07:00	0,806	1								
	08:00	0,941	1	1							
	09:00	0,968	1	1							
	10:00	0,848	1								
	11:00	0,733	1								
	12:00	0,708	1								
	13:00	0,748	1								
	14:00	0,829	1								
	15:00	0,845	1								
	16:00	0,872	1								
	17:00	0,989	1	1							
	18:00	1,043	1	1							
	19:00	1,073	1	1							
	20:00	1,012	1	1							
	21:00	0,941	1	1							
	22:00	0,865	1								
	23:00	0,853	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,797	1								
	01:00	0,750	1								
	02:00	0,683	1								
	03:00	0,641	1								
	04:00	0,648	1								
	05:00	0,636	1								
	06:00	0,705	1								
	07:00	0,746	1								
	08:00	0,686	1								
	09:00	0,651	1								
	10:00	0,655	1								
	11:00	0,716	1								
	12:00	0,708	1								
	13:00	0,715	1								
	14:00	0,733	1								
	15:00	0,780	1								
	16:00	0,886	1								
	17:00	1,090	1	1							
	18:00	1,139	1	1							
	19:00	1,133	1	1							
	20:00	1,115	1	1							
	21:00	1,038	1								
	22:00	0,963	1								
	23:00	0,812	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,732	1								
	01:00	0,695	1								
	02:00	0,670	1								
	03:00	0,672	1								
	04:00	0,670	1								
	05:00	0,663	1								
	06:00	0,713	1								
	07:00	0,724	1								
	08:00	0,700	1								
	09:00	0,731	1								
	10:00	0,676	1								
	11:00	0,762	1								
	12:00	0,878	1								
	13:00	0,913	1								
	14:00	1,014	1	1							
	15:00	1,083	1	1							
	16:00	1,158	1	1							
	17:00	1,264	1	1							
	18:00	1,272	1	1							
	19:00	1,223	1	1							
	20:00	1,148	1	1							
	21:00	1,045	1	1							
	22:00	0,908	1								
	23:00	0,838	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,770	1								
	01:00	0,705	1								
	02:00	0,681	1								
	03:00	0,691	1								
	04:00	0,699	1								
	05:00	0,685	1								
	06:00	0,724	1								
	07:00	0,754	1								
	08:00	0,759	1								
	09:00	0,858	1								
	10:00	0,949	1	1							
	11:00	1,099	1	1							
	12:00	1,160	1	1							
	13:00	1,127	1	1							
	14:00	1,111	1	1							
	15:00	1,036	1	1							
	16:00	1,020	1	1							
	17:00	1,113	1	1							
	18:00	1,191	1	1							
	19:00	1,176	1	1							
	20:00	1,160	1	1							
	21:00	1,127	1	1							
	22:00	0,968	1	1							
	23:00	0,827	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,758	1								
	01:00	0,701	1								
	02:00	0,664	1								
	03:00	0,682	1								
	04:00	0,677	1								
	05:00	0,679	1								
	06:00	0,762	1								
	07:00	0,777	1								
	08:00	0,732	1								
	09:00	0,692	1								
	10:00	0,709	1								
	11:00	0,748	1								
	12:00	0,768	1								
	13:00	0,766	1								
	14:00	0,821	1								
	15:00	0,836	1								
	16:00	0,967	1								
	17:00	1,130	1							1	
	18:00	1,212	1							1	
	19:00	1,189	1							1	
	20:00	1,154	1							1	
	21:00	1,047	1							1	
	22:00	0,948	1							1	
	23:00	0,816	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,755	1								
	01:00	0,705	1								
	02:00	0,667	1								
	03:00	0,674	1								
	04:00	0,676	1								
	05:00	0,679	1								
	06:00	0,769	1								
	07:00	0,808	1								
	08:00	0,818	1								
	09:00	0,862	1								
	10:00	0,831	1								
	11:00	0,763	1								
	12:00	0,802	1								
	13:00	0,825	1								
	14:00	0,851	1								
	15:00	0,874	1								
	16:00	1,008	1							1	
	17:00	1,123	1							1	
	18:00	1,192	1							1	
	19:00	1,194	1							1	
	20:00	1,120	1							1	
	21:00	1,041	1							1	
	22:00	0,934	1							1	
	23:00	0,823	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,767	1								
	01:00	0,704	1								
	02:00	0,686	1								
	03:00	0,693	1								
	04:00	0,673	1								
	05:00	0,691	1								
	06:00	0,738							1		
	07:00	0,774							1		
	08:00	0,836							1		
	09:00	0,841							1		
	10:00	0,866							1		
	11:00	0,738							1		
	12:00	0,662							1		
	13:00	0,679							1		
	14:00	0,697							1		
	15:00	0,784							1		
	16:00	0,912							1		
	17:00	1,079		1					1		
	18:00	1,195		1					1		
	19:00	1,185		1					1		
	20:00	1,125		1					1		
	21:00	1,076		1					1		
	22:00	0,985	1	1							
	23:00	0,852	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,757	1								
	01:00	0,728	1								
	02:00	0,698	1								
	03:00	0,697	1								
	04:00	0,688	1								
	05:00	0,692	1								
	06:00	0,752	1								
	07:00	0,773	1								
	08:00	0,774	1								
	09:00	0,830	1								
	10:00	0,847	1								
	11:00	0,841	1								
	12:00	0,785	1								
	13:00	0,810	1								
	14:00	0,858	1								
	15:00	0,973	1								
	16:00	1,032	1							1	
	17:00	1,144	1							1	
	18:00	1,189	1							1	
	19:00	1,138	1							1	
	20:00	1,106	1							1	
	21:00	1,018	1							1	
	22:00	0,887	1								
	23:00	0,779	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,729	1								
	01:00	0,668	1								
	02:00	0,653	1								
	03:00	0,674	1								
	04:00	0,651	1								
	05:00	0,651	1								
	06:00	0,745	1								
	07:00	0,739	1								
	08:00	0,690	1								
	09:00	0,660	1								
	10:00	0,658	1								
	11:00	0,707	1								
	12:00	0,747	1								
	13:00	0,767	1								
	14:00	0,872	1								
	15:00	0,868	1								
	16:00	0,978	1								
	17:00	1,112	1							1	
	18:00	1,206	1							1	
	19:00	1,185	1							1	
	20:00	1,152	1							1	
	21:00	1,052	1							1	
	22:00	0,933	1							1	
	23:00	0,827	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,757	1								
	01:00	0,697	1								
	02:00	0,676	1								
	03:00	0,690	1								
	04:00	0,688	1								
	05:00	0,669	1								
	06:00	0,750	1								
	07:00	0,727	1								
	08:00	0,761	1								
	09:00	0,668	1								
	10:00	0,675	1								
	11:00	0,688	1								
	12:00	0,784	1								
	13:00	0,784	1								
	14:00	0,885	1								
	15:00	0,833	1								
	16:00	0,974	1								
	17:00	1,104	1							1	
	18:00	1,164	1							1	
	19:00	1,147	1							1	
	20:00	1,123	1							1	
	21:00	1,066	1							1	
	22:00	1,013	1							1	
	23:00	0,870	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,801	1								
	01:00	0,746	1								
	02:00	0,730	1								
	03:00	0,716	1								
	04:00	0,715	1								
	05:00	0,706	1								
	06:00	0,772	1								
	07:00	0,761	1								
	08:00	0,805	1								
	09:00	0,822	1								
	10:00	0,805	1								
	11:00	0,834	1								
	12:00	0,884	1								
	13:00	0,928	1								
	14:00	0,935	1								
	15:00	0,974	1								
	16:00	1,077	1	1							
	17:00	1,192	1	1							
	18:00	1,241	1	1							
	19:00	1,225	1	1							
	20:00	1,200	1	1							
	21:00	1,138	1	1							
	22:00	1,049	1	1							
	23:00	0,930	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,834	1								
	01:00	0,764	1								
	02:00	0,744	1								
	03:00	0,743	1								
	04:00	0,750	1								
	05:00	0,738	1								
	06:00	0,859	1								
	07:00	0,870	1								
	08:00	0,832	1								
	09:00	0,772	1								
	10:00	0,718	1								
	11:00	0,739	1								
	12:00	0,772	1								
	13:00	0,816	1								
	14:00	0,954	1								
	15:00	0,889	1							1	
	16:00	1,001	1							1	
	17:00	1,180	1							1	
	18:00	1,259	1							1	
	19:00	1,239	1							1	
	20:00	1,200	1							1	
	21:00	1,112	1							1	
	22:00	0,994	1							1	
	23:00	0,897	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,807	1								
	01:00	0,738	1								
	02:00	0,707	1								
	03:00	0,707	1								
	04:00	0,723	1								
	05:00	0,716	1								
	06:00	0,815	1								
	07:00	0,844	1								
	08:00	0,775	1								
	09:00	0,728	1								
	10:00	0,752	1								
	11:00	0,785	1								
	12:00	0,751	1								
	13:00	0,697	1								
	14:00	0,820	1								
	15:00	0,919	1								
	16:00	1,063	1								
	17:00	1,258	1							1	
	18:00	1,347	1							1	
	19:00	1,273	1							1	
	20:00	1,206	1							1	
	21:00	1,140	1							1	
	22:00	1,024	1							1	
	23:00	0,914	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,823	1								
	01:00	0,794	1								
	02:00	0,772	1								
	03:00	0,760	1								
	04:00	0,771	1								
	05:00	0,760	1								
	06:00	0,830	1								
	07:00	0,831	1								
	08:00	0,831	1								
	09:00	0,764	1								
	10:00	0,761	1								
	11:00	0,792	1								
	12:00	0,834	1								
	13:00	0,809	1								
	14:00	0,895	1								
	15:00	0,904	1								
	16:00	1,039	1							1	
	17:00	1,280	1							1	
	18:00	1,390	1							1	
	19:00	1,362	1							1	
	20:00	1,277	1							1	
	21:00	1,154	1							1	
	22:00	1,031	1							1	
	23:00	0,918	1							1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ο Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,838	1								
	01:00	0,751	1								
	02:00	0,716	1								
	03:00	0,723	1								
	04:00	0,720	1								
	05:00	0,741	1								
	06:00	0,802	1								
	07:00	0,818	1								
	08:00	0,836	1								
	09:00	0,824	1								
	10:00	0,809	1								
	11:00	0,815	1								
	12:00	0,823	1								
	13:00	0,791	1								
	14:00	0,856	1								
	15:00	0,905	1								
	16:00	1,035	1	1							
	17:00	1,199	1	1							
	18:00	1,322	1	1							
	19:00	1,268	1	1							
	20:00	1,216	1	1							
	21:00	1,108	1	1							
	22:00	0,985	1	1							
	23:00	0,877	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,794	1								
	01:00	0,719	1								
	02:00	0,702	1								
	03:00	0,708	1								
	04:00	0,709	1								
	05:00	0,725	1								
	06:00	0,777	1								
	07:00	0,825	1								
	08:00	0,811	1								
	09:00	0,782	1								
	10:00	0,853	1								
	11:00	0,866	1								
	12:00	0,877	1								
	13:00	0,843	1								
	14:00	0,912	1								
	15:00	0,916	1								
	16:00	1,078	1	1							
	17:00	1,261	1	1							
	18:00	1,343	1	1							
	19:00	1,283	1	1							
	20:00	1,198	1	1							
	21:00	1,097	1	1							
	22:00	0,998	1	1							
	23:00	0,911	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,827	1								
	01:00	0,766	1								
	02:00	0,734	1								
	03:00	0,734	1								
	04:00	0,749	1								
	05:00	0,760	1								
	06:00	0,814	1								
	07:00	0,812	1								
	08:00	0,828	1								
	09:00	0,857	1								
	10:00	0,949	1								
	11:00	1,013	1	1							
	12:00	0,987	1	1							
	13:00	1,111	1	1							
	14:00	1,185	1	1							
	15:00	1,246	1	1							
	16:00	1,281	1	1							
	17:00	1,413	1	1							
	18:00	1,403	1	1							
	19:00	1,298	1	1							
	20:00	1,206	1	1							
	21:00	1,108	1	1							
	22:00	0,996	1	1							
	23:00	0,890	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,830	1								
	01:00	0,763	1								
	02:00	0,743	1								
	03:00	0,740	1								
	04:00	0,746	1								
	05:00	0,748	1								
	06:00	0,776	1								
	07:00	0,810	1								
	08:00	0,809	1								
	09:00	0,766	1								
	10:00	0,793	1								
	11:00	0,858	1								
	12:00	0,859	1								
	13:00	0,848	1								
	14:00	0,859	1								
	15:00	0,896	1								
	16:00	1,004	1	1							
	17:00	1,146	1	1							
	18:00	1,279	1	1							
	19:00	1,246	1	1							
	20:00	1,225	1	1							
	21:00	1,130	1	1							
	22:00	1,061	1	1							
	23:00	0,975	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,860							1		
	01:00	0,796							1		
	02:00	0,717							1		
	03:00	0,692							1		
	04:00	0,705							1		
	05:00	0,725							1		
	06:00	0,787							1		
	07:00	0,794							1		
	08:00	0,878							1		
	09:00	0,890		1					1		
	10:00	0,811		1					1		
	11:00	0,754		1					1		
	12:00	0,754		1					1		
	13:00	0,808		1					1		
	14:00	0,924		1					1		
	15:00	1,002		1					1		
	16:00	1,086		1					1		
	17:00	1,231		1					1		
	18:00	1,298							1	1	
	19:00	1,271							1	1	
	20:00	1,288							1	1	
	21:00	1,182							1	1	
	22:00	1,025							1	1	
	23:00	0,853							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,789	1								
	01:00	0,729	1								
	02:00	0,699	1								
	03:00	0,706	1								
	04:00	0,717	1								
	05:00	0,731	1								
	06:00	0,802	1								
	07:00	0,855	1								
	08:00	0,817	1						1		
	09:00	0,927	1						1		
	10:00	0,963	1						1		
	11:00	0,963	1	1							
	12:00	0,995	1	1							
	13:00	1,017	1	1							
	14:00	1,047	1	1							
	15:00	1,044	1	1							
	16:00	1,104	1	1							
	17:00	1,275	1	1							
	18:00	1,329	1	1							
	19:00	1,272	1	1							
	20:00	1,238	1	1							
	21:00	1,145	1	1							
	22:00	1,027	1	1							
	23:00	0,920	1	1							

Γενική διακοπή στις 07:56.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,840	1								
	01:00	0,765	1								
	02:00	0,747	1								
	03:00	0,735	1								
	04:00	0,734	1								
	05:00	0,747	1								
	06:00	0,811	1								
	07:00	0,847	1								
	08:00	0,863	1								
	09:00	0,828	1								
	10:00	0,870	1								
	11:00	0,940	1	1							
	12:00	0,967	1	1							
	13:00	0,942	1	1							
	14:00	0,976	1	1							
	15:00	1,061	1	1							
	16:00	1,207	1	1							
	17:00	1,345	1	1							
	18:00	1,427	1	1							
	19:00	1,402	1	1							
	20:00	1,365	1	1							
	21:00	1,258	1	1							
	22:00	1,119	1	1							
	23:00	0,917	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,873	1								
	01:00	0,800	1								
	02:00	0,742	1								
	03:00	0,733	1								
	04:00	0,720	1								
	05:00	0,734	1								
	06:00	0,824	1								
	07:00	0,864	1								
	08:00	0,879	1								
	09:00	0,887	1								
	10:00	0,887	1	1							
	11:00	0,862	1	1							
	12:00	0,871	1	1							
	13:00	0,790	1	1							
	14:00	0,903	1	1							
	15:00	0,953	1	1							
	16:00	1,080	1	1							
	17:00	1,205	1	1							
	18:00	1,285	1	1							
	19:00	1,303	1	1							
	20:00	1,285	1	1							
	21:00	1,188	1	1							
	22:00	1,055	1	1							
	23:00	0,927	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,845	1								
	01:00	0,797	1								
	02:00	0,777	1								
	03:00	0,771	1								
	04:00	0,777	1								
	05:00	0,781	1								
	06:00	0,832	1								
	07:00	0,887	1								
	08:00	0,912	1								
	09:00	0,959	1	1							
	10:00	0,951	1	1							
	11:00	0,924	1	1							
	12:00	0,894	1	1							
	13:00	0,906	1	1							
	14:00	0,902	1	1							
	15:00	0,916	1	1							
	16:00	0,998	1	1							
	17:00	1,130	1	1							
	18:00	1,226	1	1							
	19:00	1,203	1	1							
	20:00	1,184	1	1							
	21:00	1,066	1	1							
	22:00	0,986	1	1							
	23:00	0,910	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,804	1								
	01:00	0,735	1								
	02:00	0,727	1								
	03:00	0,714	1								
	04:00	0,714	1								
	05:00	0,723	1								
	06:00	0,775	1								
	07:00	0,776	1								
	08:00	0,839	1								
	09:00	0,834	1								
	10:00	0,903	1	1							
	11:00	0,839	1	1							
	12:00	0,803	1	1							
	13:00	0,821	1	1							
	14:00	0,925	1	1							
	15:00	1,049	1	1							
	16:00	1,178	1	1							
	17:00	1,316	1	1							
	18:00	1,361	1						1		
	19:00	1,318	1						1		
	20:00	1,294	1						1		
	21:00	1,185	1						1		
	22:00	1,084	1						1		
	23:00	0,736	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,811	1								
	01:00	0,754	1	1							
	02:00	0,747	1	1							
	03:00	0,727	1	1							
	04:00	0,693	1	1							
	05:00	0,716	1	1							
	06:00	0,777	1								
	07:00	0,774	1								
	08:00	0,741	1								
	09:00	0,772	1								
	10:00	0,885	1								
	11:00	0,952	1	1							
	12:00	0,965	1	1							
	13:00	0,970	1	1							
	14:00	0,945	1	1							
	15:00	0,955	1	1							
	16:00	1,042	1	1							
	17:00	1,188	1	1							
	18:00	1,173	1	1							
	19:00	1,121	1	1							
	20:00	1,162	1	1							
	21:00	1,130	1	1							
	22:00	1,013	1	1							
	23:00	0,906	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,863	1								
	01:00	0,792	1								
	02:00	0,770	1								
	03:00	0,692	1								
	04:00	0,690	1								
	05:00	0,699	1								
	06:00	0,757	1								
	07:00	0,803	1								
	08:00	0,840	1								
	09:00	0,833	1							1	
	10:00	0,868	1							1	
	11:00	0,786	1							1	
	12:00	0,798	1								
	13:00	0,828	1								
	14:00	0,887	1								
	15:00	0,924	1							1	
	16:00	1,069	1							1	
	17:00	1,262	1							1	
	18:00	1,299	1							1	
	19:00	1,225	1							1	
	20:00	1,216	1							1	
	21:00	1,138	1							1	
	22:00	1,038	1							1	
	23:00	0,919	1							1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,870	1								
	01:00	0,806	1								
	02:00	0,794	1								
	03:00	0,771	1								
	04:00	0,737	1								
	05:00	0,704	1								
	06:00	0,761	1								
	07:00	0,811	1								
	08:00	0,844	1								
	09:00	0,795	1								
	10:00	0,767	1								
	11:00	0,752	1								
	12:00	0,836	1								
	13:00	0,942	1							1	
	14:00	0,955	1							1	
	15:00	0,982	1							1	
	16:00	1,051	1							1	
	17:00	1,196	1							1	
	18:00	1,213	1							1	
	19:00	1,216	1							1	
	20:00	1,181	1							1	
	21:00	1,035	1							1	
	22:00	0,933	1							1	
	23:00	0,822	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,763	1								
	01:00	0,699	1								
	02:00	0,690	1								
	03:00	0,681	1								
	04:00	0,694	1								
	05:00	0,710	1								
	06:00	0,779	1								
	07:00	0,826	1								
	08:00	0,835	1								
	09:00	0,770	1								
	10:00	0,812	1								
	11:00	0,828	1								
	12:00	0,848	1								
	13:00	0,791	1								
	14:00	0,852	1								
	15:00	0,970	1								
	16:00	1,049	1							1	
	17:00	1,166	1							1	
	18:00	1,236	1							1	
	19:00	1,237	1							1	
	20:00	1,211	1							1	
	21:00	1,096	1							1	
	22:00	0,963	1							1	
	23:00	0,886	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,844	1								
	01:00	0,827	1								
	02:00	0,809	1								
	03:00	0,798	1								
	04:00	0,803	1								
	05:00	0,732	1								
	06:00	0,823	1								
	07:00	0,830	1								
	08:00	0,794	1								
	09:00	0,699	1								
	10:00	0,692	1								
	11:00	0,661	1								
	12:00	0,731	1								
	13:00	0,721	1								
	14:00	0,821	1								
	15:00	0,888	1								
	16:00	1,009	1							1	
	17:00	1,133	1							1	
	18:00	1,183	1							1	
	19:00	1,199	1							1	
	20:00	1,164	1							1	
	21:00	1,083	1							1	
	22:00	0,979	1							1	
	23:00	0,896	1							1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΟΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,851	1								
	01:00	0,796	1								
	02:00	0,744	1								
	03:00	0,705	1								
	04:00	0,729	1								
	05:00	0,728	1								
	06:00	0,796	1								
	07:00	0,819	1								
	08:00	0,795	1								
	09:00	0,760	1								
	10:00	0,714		1							
	11:00	0,721		1							
	12:00	0,804		1							
	13:00	0,844		1							
	14:00	0,892		1							
	15:00	0,961		1							
	16:00	1,121		1						1	
	17:00	1,325		1						1	
	18:00	1,358		1						1	
	19:00	1,286		1						1	
	20:00	1,233		1						1	
	21:00	1,153		1						1	
	22:00	1,048		1						1	
	23:00	0,926		1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,835		1							
	01:00	0,753		1							
	02:00	0,755		1							
	03:00	0,751		1							
	04:00	0,762		1							
	05:00	0,768		1							
	06:00	0,821		1							
	07:00	0,813		1							
	08:00	0,825		1							
	09:00	0,788		1							
	10:00	0,788		1							
	11:00	0,836		1							
	12:00	0,837		1							
	13:00	0,849		1							
	14:00	0,888		1						1	
	15:00	0,962		1						1	
	16:00	1,100		1						1	
	17:00	1,291		1						1	
	18:00	1,422		1						1	
	19:00	1,345		1						1	
	20:00	1,228		1						1	
	21:00	1,133		1						1	
	22:00	1,011		1						1	
	23:00	0,931		1						1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,849		1							
	01:00	0,795		1							
	02:00	0,821		1							
	03:00	0,823		1							
	04:00	0,808		1							
	05:00	0,795		1							
	06:00	0,831		1							
	07:00	0,854		1							
	08:00	0,866		1							
	09:00	0,844		1							
	10:00	0,896		1							
	11:00	0,965	1	1							
	12:00	1,031	1	1							
	13:00	0,944	1	1							
	14:00	0,977	1	1							
	15:00	0,966	1	1							
	16:00	0,996	1	1							
	17:00	1,113	1	1							
	18:00	1,165	1	1							
	19:00	1,153	1	1							
	20:00	1,191	1	1							
	21:00	1,083	1	1							
	22:00	1,000	1	1							
	23:00	0,882	1	1							



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,800	1								
	01:00	0,716	1								
	02:00	0,705	1								
	03:00	0,683	1								
	04:00	0,696	1								
	05:00	0,718	1								
	06:00	0,810	1								
	07:00	0,911	1								
	08:00	0,931	1								
	09:00	0,866	1								
	10:00	0,884	1								
	11:00	0,857	1								
	12:00	0,797	1								
	13:00	0,755	1								
	14:00	0,780	1								
	15:00	0,869	1								
	16:00	1,057	1							1	
	17:00	1,246	1							1	
	18:00	1,306	1							1	
	19:00	1,306	1							1	
	20:00	1,329	1							1	
	21:00	1,202	1							1	
	22:00	1,031	1							1	
	23:00	0,915	1							1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,830	1								
	01:00	0,766	1								
	02:00	0,756	1								
	03:00	0,720	1								
	04:00	0,743	1								
	05:00	0,752	1								
	06:00	0,856	1								
	07:00	0,894	1								
	08:00	0,847	1								
	09:00	0,794	1								
	10:00	0,849	1								
	11:00	0,797	1								
	12:00	0,833	1								
	13:00	0,790	1								
	14:00	0,866	1								
	15:00	0,931	1							1	
	16:00	1,117	1							1	
	17:00	1,289	1							1	
	18:00	1,368	1							1	
	19:00	1,333	1							1	
	20:00	1,243	1							1	
	21:00	1,142	1							1	
	22:00	1,065	1							1	
	23:00	0,923	1							1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης