

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 2/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	02/01/24 0:00	22,96	16,79	6,17		1			1	1					8,08	8,05
	02/01/24 1:00	20,90	14,65	6,25					1	1					7,33	7,32
	02/01/24 2:00	20,04	14,23	5,80					1	1					7,02	7,02
	02/01/24 3:00	19,37	13,53	5,84					1	1					6,79	6,79
	02/01/24 4:00	19,13	14,14	4,98					1	1					6,70	6,70
	02/01/24 5:00	19,84	15,13	4,71					1	1					6,92	6,94
	02/01/24 6:00	21,86	16,44	5,41		1			1	1					7,62	7,63
	02/01/24 7:00	24,02	17,83	6,19		1			1	1					8,34	8,37
	02/01/24 8:00	27,38	19,13	8,25		1		1		1	1				9,52	9,56
	02/01/24 9:00	30,35	20,98	9,37		1		1		1			2		10,58	10,60
	02/01/24 10:00	31,64	22,60	9,04		1		1		1			3		11,05	11,06
	02/01/24 11:00	31,91	22,71	9,20		1		1	1	1					11,15	11,16
	02/01/24 12:00	34,03	27,20	6,83		1		1	1	1	1				11,85	11,83
	02/01/24 13:00	35,26	30,76	4,50				1	1	1	1				12,32	12,33
	02/01/24 14:00	33,39	30,01	3,38				1	1	1	1				11,74	11,72
	02/01/24 15:00	32,09	29,39	2,70				1	1	1	1	1			11,24	11,23
	02/01/24 16:00	32,63	31,05	1,58				1	1	1	1	1			11,36	11,40
	02/01/24 17:00	36,60	34,58	2,02		1		1	1	1	1	1			13,15	13,16
	02/01/24 18:00	38,94	37,55	1,39	1	1		1	1	1	1	1			13,60	13,59
	02/01/24 19:00	38,62	37,86	0,76	1	1		1	1	1	1	1			13,24	13,25
02/01/24 20:00	37,17	36,71	0,46	1	1		1	1	1	1	1			11,93	11,88	
02/01/24 21:00	34,31	33,55	0,76	1	1		1	1	1	1	1			9,16	9,07	
02/01/24 22:00	30,47	28,80	1,68		1		1	1	1	1	1			7,65	7,82	
02/01/24 23:00	27,06	25,11	1,95				1	1	1	1	1			7,09	7,27	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 3/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	03/01/24 0:00	23,65	21,23	2,42					1	1	1				8,26	8,21
	03/01/24 1:00	21,63	18,77	2,85					1	1	1				6,52	6,51
	03/01/24 2:00	20,73	17,82	2,91					1	1	1				5,59	5,57
	03/01/24 3:00	20,08	15,90	4,18		1				1	1				6,81	6,94
	03/01/24 4:00	19,83	15,26	4,57		1				1	1				6,93	6,93
	03/01/24 5:00	20,90	15,32	5,58		1				1	1				7,29	7,29
	03/01/24 6:00	23,26	16,91	6,35		1				1	1				8,10	8,13
	03/01/24 7:00	26,33	19,51	6,82		1				1	1				9,17	9,18
	03/01/24 8:00	28,80	22,10	6,70		1		1		1	1				10,06	10,07
	03/01/24 9:00	30,57	23,89	6,68		1		1		1	1				10,67	10,68
	03/01/24 10:00	31,51	22,15	9,36		1		1		1	1				10,99	11,02
	03/01/24 11:00	33,09	23,35	9,74				1		1	1				11,55	11,56
	03/01/24 12:00	32,88	22,99	9,89				1		1	1		2		11,50	11,51
	03/01/24 13:00	33,08	23,09	9,99				1		1	1				11,57	11,57
	03/01/24 14:00	33,60	24,07	9,53				1		1	1				11,77	11,75
	03/01/24 15:00	33,57	25,74	7,83				1		1	1				11,89	11,87
	03/01/24 16:00	34,74	30,66	4,08				1	1	1	1				12,17	12,16
	03/01/24 17:00	38,40	34,93	3,47		1		1	1	1	1				13,38	13,41
	03/01/24 18:00	40,21	38,22	1,98	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	03/01/24 19:00	39,70	37,66	2,05	1	1		1	1	1	1				13,72	13,72
03/01/24 20:00	38,07	35,35	2,72		1		1	1	1	1				13,37	13,35	
03/01/24 21:00	34,96	32,12	2,84		1		1	1	1	1				12,29	11,98	
03/01/24 22:00	30,88	28,33	2,55				1	1	1	1				10,29	10,21	
03/01/24 23:00	27,19	23,77	3,42				1	1	1	1				6,64	6,58	
Παρατηρήσεις:																
Η ένταξη των φορητών Η/Ζ οφείλεται σε βλάβη της G11. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίασαν απώλεια επικοινωνίας το διάστημα 21:00 με 22:00.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 4/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	04/01/24 0:00	23,91	20,79	3,12				1	1	1					4,11	4,47
	04/01/24 1:00	21,53	17,77	3,76					1	1					6,73	6,76
	04/01/24 2:00	20,63	15,82	4,82					1	1					7,23	7,22
	04/01/24 3:00	19,97	15,70	4,27					1	1					7,00	6,98
	04/01/24 4:00	19,66	15,27	4,39					1	1					6,88	6,88
	04/01/24 5:00	20,83	16,94	3,88		1			1	1					7,26	7,28
	04/01/24 6:00	23,29	17,94	5,35		1			1	1					8,12	8,13
	04/01/24 7:00	26,64	20,69	5,95		1			1	1					9,26	9,30
	04/01/24 8:00	29,29	22,59	6,71		1		1	1	1					10,21	10,24
	04/01/24 9:00	31,48	23,89	7,59		1		1	1	1					11,00	11,01
	04/01/24 10:00	33,40	24,92	8,48		1		1	1	1					11,68	11,67
	04/01/24 11:00	32,93	23,21	9,72		1		1	1	1					11,54	11,55
	04/01/24 12:00	33,19	23,25	9,94				1	1	1					11,57	11,59
	04/01/24 13:00	33,50	23,59	9,92				1	1	1					11,71	11,72
	04/01/24 14:00	32,18	22,59	9,59				1	1	1	1				11,27	11,27
	04/01/24 15:00	31,85	23,27	8,59				1	1	1	1	1			11,04	11,05
	04/01/24 16:00	33,61	27,55	6,06				1	1	1	1	1			11,74	11,76
	04/01/24 17:00	38,07	32,15	5,92		1		1	1	1	1	1			13,16	13,20
	04/01/24 18:00	40,76	36,37	4,39	1	1		1	1	1	1	1			13,73	13,73
	04/01/24 19:00	40,48	35,83	4,65	1	1		1	1	1	1	1			13,73	13,73
04/01/24 20:00	38,90	33,96	4,94		1		1	1	1	1	1			13,56	13,55	
04/01/24 21:00	35,52	29,94	5,58				1	1	1	1	1			12,45	12,44	
04/01/24 22:00	31,30	26,85	4,45					1	1	1	1		2	11,00	10,98	
04/01/24 23:00	27,06	23,70	3,35					1	1	1	1			10,10	10,07	
Παρατηρήσεις:																
Η G11 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από βλάβη σε χαμηλή ισχύ έως τις 18:00.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 5/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	05/01/24 0:00	23,84	19,22	4,62					1	1	1				9,01	9,01
	05/01/24 1:00	21,35	16,27	5,08		1				1	1				8,56	8,56
	05/01/24 2:00	20,54	17,57	2,97		1				1	1				8,21	8,20
	05/01/24 3:00	20,03	17,23	2,80		1				1	1				8,03	8,02
	05/01/24 4:00	19,75	15,42	4,33		1				1	1				7,90	7,90
	05/01/24 5:00	20,72	17,34	3,37		1				1	1				8,27	8,28
	05/01/24 6:00	23,49	21,04	2,45		1		1		1	1		1		9,17	9,17
	05/01/24 7:00	26,92	25,22	1,70		1		1		1	1		2		9,43	9,53
	05/01/24 8:00	29,43	28,86	0,57	1	1		1		1	1				10,94	10,93
	05/01/24 9:00	29,13	28,93	0,20	1	1		1		1	1				9,92	9,89
	05/01/24 10:00	27,89	27,70	0,19	1	1		1		1	1				8,86	8,91
	05/01/24 11:00	28,11	28,11	0,01	1	1		1		1	1		3		9,87	9,78
	05/01/24 12:00	27,97	27,97	0,00		1		1	1	1	1		1		9,25	9,30
	05/01/24 13:00	28,06	28,06	0,00		1		1	1	1	1				9,18	9,70
	05/01/24 14:00	27,46	27,05	0,42		1		1		1	1				9,83	9,79
	05/01/24 15:00	27,74	27,10	0,64		1		1		1	1				9,68	9,70
	05/01/24 16:00	31,34	31,02	0,32		1		1	1	1	1				9,60	9,48
	05/01/24 17:00	37,17	36,86	0,32	1	1		1	1	1	1				12,70	12,81
	05/01/24 18:00	40,05	38,57	1,49	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	05/01/24 19:00	39,86	36,41	3,45	1	1		1	1	1	1				13,72	13,72
	05/01/24 20:00	38,61	33,74	4,87		1		1	1	1	1				13,53	13,51
05/01/24 21:00	35,33	28,37	6,97				1	1	1	1				12,42	12,38	
05/01/24 22:00	31,12	24,70	6,43				1	1	1	1				10,80	10,80	
05/01/24 23:00	27,40	18,88	8,52		1			1	1	1				9,61	9,61	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 7/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	07/01/24 0:00	23,26	17,03	6,24		1				1	1				7,53	7,43
	07/01/24 1:00	21,66	18,06	3,60		1				1	1				5,83	5,81
	07/01/24 2:00	20,59	16,30	4,29		1				1	1				5,58	5,58
	07/01/24 3:00	19,90	15,29	4,61		1				1	1				6,00	5,98
	07/01/24 4:00	19,51	15,09	4,42		1				1	1				6,06	6,06
	07/01/24 5:00	18,96	16,60	2,37		1				1	1				4,98	4,91
	07/01/24 6:00	19,59	17,28	2,30		1				1	1				3,91	3,92
	07/01/24 7:00	21,86	19,08	2,78		1				1	1				4,36	4,38
	07/01/24 8:00	23,10	20,02	3,08				1		1	1				4,61	4,61
	07/01/24 9:00	25,23	21,66	3,58				1		1	1				5,04	5,04
	07/01/24 10:00	27,56	23,65	3,91				1		1	1				5,48	5,50
	07/01/24 11:00	30,84	26,48	4,36		1		1		1	1				6,12	6,17
	07/01/24 12:00	33,54	28,81	4,73		1		1		1	1		1		6,68	6,70
	07/01/24 13:00	35,62	30,55	5,07		1		1	1	1	1		1		7,13	7,12
	07/01/24 14:00	33,15	28,42	4,73				1	1	1	1				6,63	6,63
	07/01/24 15:00	32,01	27,60	4,41				1	1	1	1				6,40	6,41
	07/01/24 16:00	32,55	27,90	4,65				1	1	1	1				6,51	6,51
	07/01/24 17:00	35,93	30,83	5,10				1	1	1	1				7,13	7,17
	07/01/24 18:00	38,53	33,04	5,50		1		1	1	1	1				7,71	7,71
	07/01/24 19:00	38,69	33,17	5,52		1		1	1	1	1				7,75	7,75
	07/01/24 20:00	36,95	31,67	5,27				1	1	1	1				7,40	7,39
07/01/24 21:00	33,86	29,00	4,86				1	1	1	1				6,81	6,79	
07/01/24 22:00	29,55	25,30	4,24				1	1	1	1				5,94	5,92	
07/01/24 23:00	26,07	21,45	4,61						1	1	1				6,44	6,46
Παρατηρήσεις:																
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου. Μερική διακοπή στις 08:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 8/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	08/01/24 0:00	23,08	18,72	4,36					1	1	1				6,10	6,11
	08/01/24 1:00	20,64	16,41	4,23		1				1	1				5,91	5,93
	08/01/24 2:00	20,19	15,21	4,98		1				1	1				6,96	7,00
	08/01/24 3:00	19,76	14,52	5,23		1				1	1				7,32	7,36
	08/01/24 4:00	19,38	13,89	5,48		1				1	1				7,73	7,74
	08/01/24 5:00	20,58	14,74	5,84		1				1	1				8,19	8,20
	08/01/24 6:00	23,55	16,98	6,56		1				1	1				9,35	9,37
	08/01/24 7:00	28,40	20,55	7,85		1		1		1			1		11,28	11,32
	08/01/24 8:00	30,99	24,11	6,88				1	1	1			2		9,79	12,47
	08/01/24 9:00	31,01	22,64	8,37				1	1	1					12,38	12,38
	08/01/24 10:00	30,14	22,41	7,72				1	1	1	1				11,31	11,21
	08/01/24 11:00	31,02	22,78	8,24					1	1	1		1		12,44	12,44
	08/01/24 12:00	30,32	22,14	8,19					1	1	1				12,09	12,13
	08/01/24 13:00	30,54	22,43	8,11					1	1	1				12,23	12,22
	08/01/24 14:00	29,15	20,66	8,49					1	1	1				11,69	11,67
	08/01/24 15:00	29,21	20,94	8,28					1	1	1				11,63	11,63
	08/01/24 16:00	32,29	24,24	8,05					1	1	1	1			12,58	12,60
	08/01/24 17:00	36,76	28,53	8,23				1	1	1	1				13,66	13,67
	08/01/24 18:00	39,33	34,56	4,77		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	08/01/24 19:00	39,58	33,84	5,75		1		1	1	1	1				13,73	13,73
08/01/24 20:00	38,86	33,60	5,27		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
08/01/24 21:00	35,60	31,42	4,17				1	1	1	1				13,67	13,66	
08/01/24 22:00	31,10	28,11	2,98				1	1	1	1				10,66	10,59	
08/01/24 23:00	26,91	23,48	3,43				1	1	1						7,89	8,24
Παρατηρήσεις:																
Στις 08:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο στη γραμμή P-270.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 9/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	09/01/24 0:00	23,40	17,09	6,31		1			1	1					9,14	9,10
	09/01/24 1:00	21,26	17,40	3,86		1			1	1					8,13	8,59
	09/01/24 2:00	21,07	15,91	5,17		1			1	1					5,72	8,43
	09/01/24 3:00	20,24	17,00	3,24		1			1	1					5,49	8,08
	09/01/24 4:00	19,95	17,64	2,31		1			1	1					5,49	7,92
	09/01/24 5:00	21,23	18,74	2,49		1			1	1					5,92	7,18
	09/01/24 6:00	24,52	22,81	1,71				1	1	1					6,86	9,16
	09/01/24 7:00	29,58	25,79	3,79				1	1	1			1		9,77	11,81
	09/01/24 8:00	34,70	26,93	7,76		1		1	1	1					13,44	13,46
	09/01/24 9:00	39,09	28,26	10,83		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	09/01/24 10:00	40,99	29,55	11,44		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	09/01/24 11:00	42,09	30,61	11,48		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	09/01/24 12:00	43,32	32,60	10,72		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	09/01/24 13:00	42,83	31,53	11,30		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	09/01/24 14:00	40,68	29,72	10,96				1	1	1	1				13,73	13,73
	09/01/24 15:00	39,47	28,78	10,69				1	1	1	1				13,73	13,73
	09/01/24 16:00	40,94	29,46	11,48				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	09/01/24 17:00	44,60	33,06	11,54		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	09/01/24 18:00	46,26	34,57	11,69	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	09/01/24 19:00	46,66	34,81	11,85	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	09/01/24 20:00	45,04	33,18	11,86		1		1	1	1	1				13,73	13,73
09/01/24 21:00	40,92	28,81	12,12		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
09/01/24 22:00	35,81	23,69	12,12				1	1	1	1				13,71	13,70	
09/01/24 23:00	30,98	19,97	11,01						1	1	1				12,46	12,42
Παρατηρήσεις:																
Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 10/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	10/01/24 0:00	26,93	17,33	9,61		1				1	1				10,84	10,80
	10/01/24 1:00	24,07	15,42	8,66		1				1	1				9,65	9,64
	10/01/24 2:00	23,30	14,86	8,44		1				1	1				9,32	9,32
	10/01/24 3:00	22,65	14,88	7,78		1				1	1				8,58	9,07
	10/01/24 4:00	22,63	15,21	7,42		1				1	1				8,24	9,06
	10/01/24 5:00	24,19	16,40	7,79		1				1	1				8,67	9,66
	10/01/24 6:00	28,27	18,42	9,85		1				1	1				11,21	11,28
	10/01/24 7:00	35,09	23,09	12,00				1		1	1				13,49	13,54
	10/01/24 8:00	39,91	27,63	12,28				1	1	1	1				13,73	13,73
	10/01/24 9:00	44,05	31,90	12,15				1	1	1	1				13,73	13,73
	10/01/24 10:00	45,23	33,07	12,16		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	10/01/24 11:00	45,89	33,75	12,14		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	10/01/24 12:00	46,80	34,75	12,05		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	10/01/24 13:00	44,84	32,91	11,93		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	10/01/24 14:00	42,41	30,41	12,01		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	10/01/24 15:00	41,79	29,89	11,90		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	10/01/24 16:00	43,81	33,51	10,31		1		1	1	1	1				13,72	13,73
	10/01/24 17:00	47,71	36,84	10,87		1		1	1	1	1		3		13,72	13,73
	10/01/24 18:00	50,45	39,51	10,93		1		1	1	1	1		6		13,72	13,73
	10/01/24 19:00	50,49	39,82	10,67		1		1	1	1	1		6		13,72	13,73
10/01/24 20:00	48,77	38,70	10,07		1		1	1	1	1		5		13,72	13,73	
10/01/24 21:00	44,59	35,49	9,10		1		1	1	1	1		2		13,72	13,73	
10/01/24 22:00	39,14	30,16	8,98		1		1	1	1	1					13,71	13,69
10/01/24 23:00	33,95	26,79	7,16		1			1	1	1	1				12,80	12,80
Παρατηρήσεις:																
Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 11/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	11/01/24 0:00	29,31	22,05	7,25		1			1	1	1				11,66	11,63
	11/01/24 1:00	26,04	21,30	4,74		1			1	1	1				9,08	8,97
	11/01/24 2:00	24,81	21,41	3,40					1	1	1				8,36	8,53
	11/01/24 3:00	24,30	19,90	4,40					1	1	1				9,14	9,11
	11/01/24 4:00	24,34	19,96	4,38					1	1	1				9,16	9,19
	11/01/24 5:00	25,50	21,63	3,87					1	1	1				10,09	10,14
	11/01/24 6:00	29,69	24,07	5,62					1	1	1				11,67	11,68
	11/01/24 7:00	36,48	31,13	5,36				1	1	1	1				13,64	13,66
	11/01/24 8:00	40,58	35,11	5,47		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	11/01/24 9:00	43,10	37,30	5,80		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	11/01/24 10:00	43,42	39,96	3,46		1		1	1	1	1		4		13,73	13,73
	11/01/24 11:00	43,00	40,99	2,01		1		1	1	1	1		5		13,73	13,73
	11/01/24 12:00	43,71	42,32	1,38		1		1	1	1	1		7		13,73	13,73
	11/01/24 13:00	43,82	41,74	2,09		1		1	1	1	1		7		13,73	13,73
	11/01/24 14:00	42,23	38,52	3,71		1		1	1	1	1		4		13,73	13,73
	11/01/24 15:00	42,26	37,57	4,69		1		1	1	1	1		3		13,72	13,72
	11/01/24 16:00	43,76	40,82	2,94		1		1	1	1	1	1	3		13,68	13,68
	11/01/24 17:00	47,26	43,84	3,41		1		1	1	1	1	1	5		13,73	13,73
	11/01/24 18:00	49,42	44,55	4,87		1		1	1	1	1	1	4		13,73	13,73
	11/01/24 19:00	49,66	46,27	3,39		1		1	1	1	1	1	7		13,73	13,73
11/01/24 20:00	47,62	43,60	4,02		1		1	1	1	1	1	7		13,73	13,73	
11/01/24 21:00	43,63	38,71	4,93		1		1	1	1	1		3		13,73	13,73	
11/01/24 22:00	38,43	35,08	3,35		1		1	1	1	1				13,67	13,64	
11/01/24 23:00	32,84	30,47	2,38				1	1	1	1				12,03	11,91	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 12/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	12/01/24 0:00	28,12	26,31	1,81				1	1	1	1				7,64	7,54
	12/01/24 1:00	25,09	24,49	0,60				1	1	1	1				7,02	7,54
	12/01/24 2:00	24,31	23,92	0,39					1	1	1				9,18	9,17
	12/01/24 3:00	23,78	23,34	0,44					1	1	1				8,64	8,63
	12/01/24 4:00	23,64	23,64	0,00					1	1	1				8,56	8,55
	12/01/24 5:00	25,12	25,08	0,03					1	1	1				9,47	9,49
	12/01/24 6:00	29,23	29,23	0,00				1	1	1	1				9,06	9,01
	12/01/24 7:00	36,06	35,79	0,27		1		1	1	1	1		1		12,86	12,97
	12/01/24 8:00	41,15	40,63	0,52		1		1	1	1	1	1	4		13,53	13,53
	12/01/24 9:00	44,94	44,27	0,66		1		1	1	1	1	1	4		13,71	13,71
	12/01/24 10:00	43,80	43,25	0,55		1		1	1	1	1	1	4		13,57	13,53
	12/01/24 11:00	41,67	40,83	0,84		1		1	1	1	1	1	4		12,47	12,47
	12/01/24 12:00	43,54	38,27	5,28		1		1	1	1	1	1	2		13,46	13,66
	12/01/24 13:00	40,23	32,01	8,22		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	12/01/24 14:00	35,54	30,84	4,70		1		1	1	1	1				10,30	13,67
	12/01/24 15:00	37,82	34,69	3,13		1		1	1	1	1		1		4,05	13,73
	12/01/24 16:00	42,22	34,15	8,07		1		1	1	1	1		1		13,30	13,73
	12/01/24 17:00	47,05	40,46	6,59		1		1	1	1	1		5		13,73	13,73
	12/01/24 18:00	50,42	42,83	7,59		1		1	1	1	1		7		13,73	13,73
	12/01/24 19:00	50,47	40,56	9,92		1		1	1	1	1		5		13,73	13,73
12/01/24 20:00	48,02	37,93	10,10		1		1	1	1	1		4		13,73	13,73	
12/01/24 21:00	43,82	32,41	11,42		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73	
12/01/24 22:00	38,45	27,60	10,85		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
12/01/24 23:00	33,67	23,31	10,37				1	1	1	1				13,34	13,33	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων. Κατά το διάστημα 15:00 - 16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 13/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	13/01/24 0:00	29,21	19,82	9,39				1		1	1				11,80	11,63
	13/01/24 1:00	26,47	17,73	8,74		1				1	1				10,62	10,60
	13/01/24 2:00	25,36	16,17	9,19		1				1	1				10,14	10,13
	13/01/24 3:00	24,77	15,61	9,16		1				1	1				9,92	9,91
	13/01/24 4:00	24,41	15,33	9,07		1				1	1				9,76	9,75
	13/01/24 5:00	25,51	16,67	8,84		1				1	1				10,16	10,17
	13/01/24 6:00	28,57	18,75	9,82		1		1		1	1				11,38	11,39
	13/01/24 7:00	32,75	22,69	10,06				1		1	1				13,03	13,05
	13/01/24 8:00	36,88	26,46	10,42				1	1	1	1				13,73	13,73
	13/01/24 9:00	40,04	28,36	11,68				1	1	1	1				13,73	13,73
	13/01/24 10:00	40,56	28,33	12,23				1	1	1	1				13,73	13,73
	13/01/24 11:00	40,54	28,47	12,07				1	1	1	1				13,73	13,73
	13/01/24 12:00	40,34	28,64	11,70		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	13/01/24 13:00	40,64	28,82	11,81		1		1		1	1		4		13,73	13,73
	13/01/24 14:00	39,11	27,43	11,68		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	13/01/24 15:00	40,16	28,75	11,41				1	1	1	1				13,73	13,73
	13/01/24 16:00	44,00	33,07	10,93		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	13/01/24 17:00	48,53	37,47	11,06		1		1	1	1	1		4		13,73	13,73
	13/01/24 18:00	50,98	39,43	11,55		1		1	1	1	1		7		13,73	13,73
	13/01/24 19:00	50,42	40,22	10,21		1		1	1	1	1		5		13,73	13,73
13/01/24 20:00	47,91	38,50	9,42		1		1	1	1	1		4		13,73	13,73	
13/01/24 21:00	43,53	35,89	7,64		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73	
13/01/24 22:00	39,00	34,28	4,72		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
13/01/24 23:00	34,76	31,84	2,92		1		1	1	1	1				12,93	12,90	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 14/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	14/01/24 0:00	30,84	28,45	2,39				1	1	1	1				10,33	10,26
	14/01/24 1:00	27,70	25,13	2,57				1	1	1	1				7,12	7,10
	14/01/24 2:00	26,41	23,76	2,65				1	1	1	1				7,48	7,93
	14/01/24 3:00	25,52	23,15	2,36					1	1	1				10,18	10,18
	14/01/24 4:00	25,15	23,89	1,26					1	1	1				9,97	9,96
	14/01/24 5:00	25,84	24,55	1,30					1	1	1				10,29	10,33
	14/01/24 6:00	27,86	27,07	0,79				1	1	1	1				9,45	9,15
	14/01/24 7:00	31,22	31,15	0,07				1	1	1	1				10,11	10,20
	14/01/24 8:00	33,99	33,99	0,00		1		1	1	1	1				11,32	11,33
	14/01/24 9:00	35,41	35,41	0,00		1		1	1	1	1				12,33	12,37
	14/01/24 10:00	37,35	37,35	0,00		1		1	1	1	1		2		13,57	13,55
	14/01/24 11:00	38,72	38,71	0,00		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	14/01/24 12:00	38,98	38,20	0,78		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	14/01/24 13:00	39,05	37,34	1,71		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	14/01/24 14:00	37,51	35,58	1,93		1		1	1	1	1		1		13,70	13,69
	14/01/24 15:00	36,25	33,13	3,12		1		1	1	1	1				13,04	13,08
	14/01/24 16:00	39,74	36,22	3,52		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	14/01/24 17:00	44,92	40,65	4,27		1		1	1	1	1		4		13,73	13,73
	14/01/24 18:00	48,10	44,55	3,55		1		1	1	1	1		7		13,73	13,73
	14/01/24 19:00	47,90	44,00	3,90		1		1	1	1	1		7		13,73	13,73
14/01/24 20:00	45,96	40,60	5,36		1		1	1	1	1		5		13,73	13,73	
14/01/24 21:00	42,19	37,51	4,68		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73	
14/01/24 22:00	36,51	31,73	4,77		1		1	1	1	1				11,48	13,47	
14/01/24 23:00	31,43	28,08	3,35				1	1	1	1				10,31	12,04	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 15/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	15/01/24 0:00	28,09	24,62	3,47					1	1	1				8,40	8,75
	15/01/24 1:00	24,77	20,45	4,32					1	1	1				9,64	9,57
	15/01/24 2:00	23,98	19,50	4,49					1	1	1				8,88	8,87
	15/01/24 3:00	23,35	18,70	4,65					1	1	1				8,23	8,24
	15/01/24 4:00	23,31	18,98	4,33					1	1	1				8,19	8,19
	15/01/24 5:00	24,52	21,01	3,51					1	1	1				9,24	9,31
	15/01/24 6:00	28,77	26,58	2,18				1	1	1	1				10,02	9,79
	15/01/24 7:00	35,58	32,09	3,49				1	1	1	1				13,39	13,44
	15/01/24 8:00	40,21	33,86	6,35	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	15/01/24 9:00	41,13	30,79	10,34	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	15/01/24 10:00	40,30	28,78	11,52				1	1	1	1				13,73	13,73
	15/01/24 11:00	41,69	30,08	11,61				1	1	1	1				13,73	13,73
	15/01/24 12:00	41,89	32,22	9,67				1	1	1	1				13,73	13,73
	15/01/24 13:00	39,96	29,38	10,59				1	1	1	1				13,73	13,73
	15/01/24 14:00	38,92	27,45	11,47				1	1	1	1				13,73	13,73
	15/01/24 15:00	38,57	26,40	12,17				1	1	1	1				13,73	13,73
	15/01/24 16:00	41,33	28,89	12,43				1	1	1	1				13,73	13,73
	15/01/24 17:00	44,92	32,85	12,08		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	15/01/24 18:00	47,50	35,02	12,48		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	15/01/24 19:00	47,13	34,80	12,33		1		1	1	1	1		1		13,72	13,73
15/01/24 20:00	45,88	33,93	11,95		1		1	1	1	1		1		13,72	13,73	
15/01/24 21:00	42,36	30,83	11,53		1		1	1	1	1				13,72	13,73	
15/01/24 22:00	37,42	24,57	12,85				1	1	1	1				13,72	13,73	
15/01/24 23:00	32,00	20,37	11,63				1	1		1				12,44	12,38	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 16/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	16/01/24 0:00	27,66	17,19	10,46		1			1		1				11,13	11,10
	16/01/24 1:00	24,85	15,42	9,43		1			1		1				9,99	9,97
	16/01/24 2:00	24,06	15,08	8,98		1			1		1				9,65	9,67
	16/01/24 3:00	23,05	14,50	8,55		1			1		1				9,22	9,22
	16/01/24 4:00	22,87	14,41	8,47		1			1		1				9,14	9,14
	16/01/24 5:00	23,57	15,08	8,49		1			1		1				9,39	9,41
	16/01/24 6:00	26,92	17,76	9,15		1			1		1				10,71	10,73
	16/01/24 7:00	32,14	24,91	7,23		1			1		1		5		11,48	12,76
	16/01/24 8:00	35,18	30,10	5,09		1		1	1		1		4		11,83	13,64
	16/01/24 9:00	36,28	32,33	3,94		1		1	1		1		6		13,73	13,73
	16/01/24 10:00	35,98	34,21	1,77		1		1	1		1		6		13,73	13,73
	16/01/24 11:00	35,59	34,33	1,26		1		1	1		1		6		13,56	13,55
	16/01/24 12:00	36,65	35,98	0,67		1		1	1	1	1		6		13,36	13,29
	16/01/24 13:00	34,56	33,81	0,75		1		1	1	1	1				11,55	11,47
	16/01/24 14:00	32,10	31,41	0,69		1		1	1	1	1				9,27	9,23
	16/01/24 15:00	32,03	31,76	0,27		1		1	1	1	1				8,91	8,98
	16/01/24 16:00	35,03	34,82	0,21		1		1	1	1	1				11,94	12,02
	16/01/24 17:00	39,80	38,97	0,83		1		1	1	1	1		3		13,69	13,71
	16/01/24 18:00	43,56	42,55	1,00		1		1	1	1	1		6		13,73	13,73
	16/01/24 19:00	44,02	42,78	1,25		1		1	1	1	1		6		13,73	13,73
16/01/24 20:00	42,98	41,60	1,38		1		1	1	1	1		6		13,73	13,73	
16/01/24 21:00	39,75	39,44	0,31		1		1	1	1	1		3		13,73	13,73	
16/01/24 22:00	35,00	34,97	0,03		1		1	1	1	1					12,11	12,02
16/01/24 23:00	29,88	29,88	0,00		1		1	1	1	1					8,45	8,39
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων. Λόγω βλάβης της G8 στις 07:45 βγήκε εκτός η γραμμή P-270.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Τετάρτη 17/1/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	17/01/24 0:00	25,59	25,49	0,10					1	1	1				5,93	6,47	
	17/01/24 1:00	22,73	22,22	0,50					1	1	1				7,68	7,63	
	17/01/24 2:00	21,91	21,41	0,50					1	1	1				6,75	6,78	
	17/01/24 3:00	21,47	21,35	0,12					1	1	1				6,38	6,35	
	17/01/24 4:00	21,20	21,20	0,00					1	1	1				6,06	6,05	
	17/01/24 5:00	22,65	22,65	0,00					1	1	1				7,42	7,45	
	17/01/24 6:00	26,32	26,25	0,07				1	1	1	1				9,05	8,72	
	17/01/24 7:00	32,26	32,26	0,00				1	1	1	1	1		1	10,76	10,81	
	17/01/24 8:00	35,41	35,41	0,00		1		1	1	1	1	1			12,36	12,38	
	17/01/24 9:00	35,67	35,67	0,00		1		1	1	1	1	1			12,72	12,70	
	17/01/24 10:00	34,98	34,98	0,00		1		1	1	1	1	1			12,00	12,02	
	17/01/24 11:00	35,71	35,71	0,00		1		1	1	1	1	1			12,78	12,79	
	17/01/24 12:00	34,04	33,99	0,06		1		1	1	1	1	1			11,07	11,08	
	17/01/24 13:00	32,72	32,45	0,28		1		1	1	1	1	1			9,72	9,75	
	17/01/24 14:00	34,14	33,83	0,30		1		1	1	1	1	1			11,17	11,18	
	17/01/24 15:00	33,30	32,68	0,62		1		1	1	1	1	1			10,30	10,31	
	17/01/24 16:00	35,39	34,04	1,35		1		1	1	1	1	1			12,23	12,29	
	17/01/24 17:00	39,97	38,11	1,86		1		1	1	1	1	1		3	13,72	13,72	
	17/01/24 18:00	43,90	39,84	4,06		1		1	1	1	1	1		5	13,73	13,73	
	17/01/24 19:00	43,82	38,19	5,62		1		1	1	1	1	1		4	13,73	13,73	
17/01/24 20:00	42,49	35,02	7,47		1		1	1	1	1	1		2	13,73	13,73		
17/01/24 21:00	38,87	31,10	7,78		1		1	1	1	1	1			13,73	13,73		
17/01/24 22:00	34,35	26,04	8,31		1		1	1	1	1	1			12,22	12,20		
17/01/24 23:00	29,59	20,86	8,73				1	1	1	1	1			11,68	11,69		
Παρατηρήσεις:																	
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων. Στις 07:00 παρουσιάστηκε βλάβη στη G8.																	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.															
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.															

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 18/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	18/01/24 0:00	25,79	16,55	9,24						1	1				10,07	9,69
	18/01/24 1:00	22,59	14,47	8,12		1				1	1				9,05	9,04
	18/01/24 2:00	22,01	14,10	7,91		1				1	1				8,77	8,78
	18/01/24 3:00	21,20	13,59	7,61		1				1	1				8,49	8,47
	18/01/24 4:00	21,10	13,48	7,61		1				1	1				8,44	8,43
	18/01/24 5:00	22,18	14,18	7,99		1				1	1				8,87	8,88
	18/01/24 6:00	25,43	16,38	9,06		1				1	1				10,19	10,23
	18/01/24 7:00	30,78	20,01	10,78		1				1	1				12,42	12,44
	18/01/24 8:00	34,62	22,67	11,95		1			1	1	1				13,57	13,59
	18/01/24 9:00	37,41	24,55	12,86		1			1	1	1				13,73	13,73
	18/01/24 10:00	37,83	24,92	12,91		1			1	1	1				13,73	13,73
	18/01/24 11:00	37,05	27,89	9,16		1			1	1	1		3		9,73	13,73
	18/01/24 12:00	36,59	33,16	3,43		1		1	1	1	1		1		4,56	13,50
	18/01/24 13:00	34,40	24,79	9,61		1		1	1	1	1				12,60	13,68
	18/01/24 14:00	31,97	21,16	10,82		1			1	1	1				13,19	13,17
	18/01/24 15:00	33,58	21,64	11,94		1			1	1	1				13,39	13,41
	18/01/24 16:00	35,94	23,23	12,71		1			1	1	1				13,73	13,73
	18/01/24 17:00	39,62	27,87	11,75		1			1	1	1				12,78	13,73
	18/01/24 18:00	42,69	35,26	7,43		1		1	1	1	1				8,13	13,73
	18/01/24 19:00	41,60	35,09	6,51		1		1	1	1	1		3		7,99	13,73
18/01/24 20:00	40,06	33,55	6,51		1			1	1	1		7		7,99	13,73	
18/01/24 21:00	37,06	30,45	6,62		1			1	1	1		5		7,99	13,73	
18/01/24 22:00	32,07	25,42	6,64		1			1	1	1				7,86	12,84	
18/01/24 23:00	27,47	20,83	6,64		1			1	1	1				7,52	10,49	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων. Στις 12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 19/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	19/01/24 0:00	23,68	17,06	6,62		1				1	1				7,31	9,10
	19/01/24 1:00	21,41	14,80	6,61		1				1	1				7,23	8,57
	19/01/24 2:00	20,89	14,26	6,62						1	1				7,20	8,36
	19/01/24 3:00	20,27	13,64	6,63						1	1				7,16	8,10
	19/01/24 4:00	20,28	13,63	6,65						1	1				7,16	8,11
	19/01/24 5:00	21,15	14,48	6,66						1	1	1			7,21	8,45
	19/01/24 6:00	24,44	16,16	8,29						1	1				9,13	9,90
	19/01/24 7:00	29,02	18,77	10,24		1				1	1				11,43	11,72
	19/01/24 8:00	31,16	19,98	11,18		1				1	1				12,55	12,53
	19/01/24 9:00	30,75	19,48	11,27		1				1	1				12,34	12,33
	19/01/24 10:00	29,61	18,96	10,65		1				1	1				11,83	11,82
	19/01/24 11:00	28,73	18,75	9,98		1				1	1				11,50	11,46
	19/01/24 12:00	28,48	18,61	9,88		1				1	1	1			11,40	11,40
	19/01/24 13:00	28,52	18,37	10,15		1				1	1				11,43	11,42
	19/01/24 14:00	27,58	18,85	8,72		1				1	1				11,02	11,02
	19/01/24 15:00	28,10	21,80	6,29		1		1		1	1				10,96	11,01
	19/01/24 16:00	30,67	26,06	4,61		1		1		1	1				12,02	12,05
	19/01/24 17:00	35,48	31,82	3,66		1		1	1	1	1				12,35	12,38
	19/01/24 18:00	38,72	34,21	4,51		1		1	1	1	1	1			13,73	13,73
	19/01/24 19:00	38,48	31,80	6,67		1		1	1	1	1	1			13,73	13,73
19/01/24 20:00	37,74	30,58	7,17		1		1	1	1	1	1			13,72	13,70	
19/01/24 21:00	34,90	27,73	7,17				1	1	1	1	1			12,19	12,16	
19/01/24 22:00	29,99	23,22	6,77				1			1	1			12,08	12,04	
19/01/24 23:00	26,79	19,84	6,95				1			1	1			10,69	10,67	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 20/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	20/01/24 0:00	23,60	15,75	7,85						1	1				9,12	9,12
	20/01/24 1:00	21,55	13,88	7,66						1	1				8,62	8,61
	20/01/24 2:00	20,84	13,56	7,28						1	1				8,33	8,31
	20/01/24 3:00	20,37	13,00	7,37						1	1				8,13	8,13
	20/01/24 4:00	19,85	12,68	7,17						1	1				7,87	7,89
	20/01/24 5:00	20,62	12,93	7,69						1	1				8,21	8,22
	20/01/24 6:00	22,85	14,28	8,57						1	1				9,20	9,23
	20/01/24 7:00	25,42	16,03	9,39						1	1				10,40	10,43
	20/01/24 8:00	28,91	18,64	10,27					1	1	1				11,98	12,02
	20/01/24 9:00	32,26	21,37	10,89					1	1	1		1		13,41	13,44
	20/01/24 10:00	34,07	23,57	10,51					1	1	1				13,70	13,70
	20/01/24 11:00	35,08	24,65	10,43					1	1	1				13,72	13,72
	20/01/24 12:00	35,38	25,51	9,87					1	1	1	1			13,72	13,72
	20/01/24 13:00	37,54	27,76	9,77		1			1	1	1				13,73	13,73
	20/01/24 14:00	36,57	28,91	7,66		1			1	1	1		1		13,73	13,73
	20/01/24 15:00	35,67	31,84	3,84		1		1	1	1	1		1		13,68	13,69
	20/01/24 16:00	36,57	36,14	0,43		1		1	1	1	1				13,72	13,72
	20/01/24 17:00	38,83	38,66	0,17		1		1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20/01/24 18:00	41,47	41,04	0,43		1		1	1	1	1	1	5		13,73	13,73
	20/01/24 19:00	40,60	39,68	0,92		1		1	1	1	1	1	4		13,73	13,73
20/01/24 20:00	39,22	35,89	3,33		1		1	1	1	1	1	1		13,73	13,73	
20/01/24 21:00	36,35	29,59	6,76		1		1	1	1	1	1			13,65	13,63	
20/01/24 22:00	32,53	24,39	8,14		1		1	1	1					11,72	11,81	
20/01/24 23:00	28,56	19,15	9,41				1	1	1	1				11,93	11,91	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 21/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	21/01/24 0:00	25,40	16,98	8,43				1		1					10,48	10,43
	21/01/24 1:00	23,26	14,85	8,41				1		1					9,49	9,46
	21/01/24 2:00	22,44	14,03	8,41				1		1					9,08	9,08
	21/01/24 3:00	21,71	13,47	8,23				1		1					8,75	8,74
	21/01/24 4:00	21,33	13,75	7,58				1		1					8,56	8,56
	21/01/24 5:00	21,73	14,15	7,58				1		1					8,73	8,74
	21/01/24 6:00	23,53	15,43	8,11				1		1					9,52	9,55
	21/01/24 7:00	26,53	17,48	9,05				1		1					10,89	10,90
	21/01/24 8:00	30,37	20,10	10,28				1	1	1					12,65	12,69
	21/01/24 9:00	33,44	22,57	10,86				1	1	1			1		13,67	13,67
	21/01/24 10:00	35,77	24,24	11,53				1	1	1					13,73	13,73
	21/01/24 11:00	37,50	25,70	11,80				1	1	1			1		13,73	13,73
	21/01/24 12:00	37,89	30,83	7,06		1		1	1	1	1		6		8,34	13,68
	21/01/24 13:00	38,32	29,02	9,29		1		1	1	1	1		1		10,92	13,73
	21/01/24 14:00	35,89	23,81	12,08				1	1		1				13,73	13,73
	21/01/24 15:00	35,90	23,13	12,77				1	1		1				13,73	13,73
	21/01/24 16:00	37,79	25,05	12,74				1	1		1				13,73	13,73
	21/01/24 17:00	40,83	28,02	12,80				1	1	1	1				13,73	13,73
	21/01/24 18:00	44,53	31,71	12,82				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	21/01/24 19:00	44,87	32,01	12,85				1	1	1	1	1			13,73	13,73
21/01/24 20:00	43,43	30,54	12,89				1	1	1	1	1			13,73	13,73	
21/01/24 21:00	40,16	27,30	12,86				1	1	1	1	1			13,73	13,73	
21/01/24 22:00	36,22	23,32	12,90				1	1	1	1	1			13,72	13,72	
21/01/24 23:00	31,71	19,71	12,01				1			1	1				12,63	12,59
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων. Στις 12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Δευτέρα 22/1/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	22/01/24 0:00	27,47	17,05	10,42				1		1	1				10,64	10,62	
	22/01/24 1:00	24,76	15,53	9,23		1				1	1				9,39	9,35	
	22/01/24 2:00	23,98	16,61	7,36		1				1	1				9,71	9,70	
	22/01/24 3:00	23,27	17,77	5,50		1				1	1				9,16	9,13	
	22/01/24 4:00	23,26	17,98	5,28		1				1	1				5,91	7,59	
	22/01/24 5:00	24,51	19,36	5,14				1		1	1				5,46	8,63	
	22/01/24 6:00	28,86	22,93	5,93				1		1	1				5,87	11,18	
	22/01/24 7:00	35,51	29,08	6,43				1	1	1	1	1			6,68	13,54	
	22/01/24 8:00	40,25	32,07	8,18				1	1	1	1	1			8,89	13,73	
	22/01/24 9:00	42,93	33,71	9,21	1			1	1	1	1	1			9,79	13,73	
	22/01/24 10:00	42,73	33,45	9,28	1			1	1	1	1	1			10,22	13,73	
	22/01/24 11:00	42,25	32,46	9,79		1		1	1	1	1	1			10,28	13,73	
	22/01/24 12:00	40,96	29,91	11,05		1		1	1	1	1	1			11,70	13,73	
	22/01/24 13:00	40,52	27,72	12,80		1		1	1	1	1	1			13,73	13,73	
	22/01/24 14:00	39,22	26,36	12,86		1		1	1	1	1	1			13,73	13,73	
	22/01/24 15:00	40,00	27,11	12,89				1	1	1	1	1			13,73	13,73	
	22/01/24 16:00	42,18	29,28	12,90				1	1	1	1	1			13,73	13,73	
	22/01/24 17:00	45,77	32,89	12,88		1		1	1	1	1	1			13,73	13,73	
	22/01/24 18:00	48,67	35,97	12,71		1		1	1	1	1	1	1		13,73	13,73	
	22/01/24 19:00	49,29	37,11	12,18		1		1	1	1	1	1		2	13,73	13,73	
	22/01/24 20:00	47,70	35,18	12,52		1		1	1	1	1	1		2	13,73	13,73	
22/01/24 21:00	43,67	31,69	11,98		1		1	1	1	1	1			13,73	13,73		
22/01/24 22:00	38,55	26,83	11,71				1	1	1	1	1			13,73	13,73		
22/01/24 23:00	32,86	21,64	11,22				1		1	1	1			13,09	13,03		
Παρατηρήσεις:																	
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων. Το διάστημα 04:00 με 13:00 επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.																	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.															
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.															

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 24/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	24/01/24 0:00	28,12	18,38	9,74				1		1	1				11,26	10,92
	24/01/24 1:00	25,37	15,97	9,40						1	1				9,81	9,61
	24/01/24 2:00	24,24	15,42	8,82						1	1				9,15	9,11
	24/01/24 3:00	23,67	14,89	8,78						1	1				8,88	8,85
	24/01/24 4:00	23,63	15,05	8,58						1	1				8,81	8,80
	24/01/24 5:00	25,06	15,95	9,11		1				1	1				9,35	9,45
	24/01/24 6:00	29,34	19,16	10,18		1				1	1		1		11,09	11,37
	24/01/24 7:00	36,64	25,19	11,45		1			1	1	1		1		13,34	13,65
	24/01/24 8:00	40,31	28,70	11,61				1	1	1	1				13,72	13,73
	24/01/24 9:00	41,99	30,44	11,55				1	1	1	1				13,73	13,73
	24/01/24 10:00	40,53	29,54	10,99				1	1	1	1				13,73	13,73
	24/01/24 11:00	39,25	27,37	11,88				1	1	1	1				13,73	13,73
	24/01/24 12:00	40,77	28,50	12,27				1	1	1	1				13,73	13,73
	24/01/24 13:00	39,55	27,40	12,14				1	1	1	1				13,73	13,73
	24/01/24 14:00	37,01	24,91	12,10				1	1	1	1				13,73	13,73
	24/01/24 15:00	37,35	25,15	12,21				1	1	1	1				13,73	13,73
	24/01/24 16:00	40,64	28,90	11,74				1	1	1	1				13,73	13,73
	24/01/24 17:00	45,03	33,34	11,69		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	24/01/24 18:00	49,28	37,41	11,87		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	24/01/24 19:00	49,48	37,50	11,98		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
24/01/24 20:00	48,26	36,37	11,89		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73	
24/01/24 21:00	43,88	32,20	11,68		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
24/01/24 22:00	38,62	27,14	11,48				1	1	1	1				13,73	13,73	
24/01/24 23:00	32,96	22,11	10,85				1	1	1	1				13,20	13,18	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 25/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	25/01/24 0:00	28,26	19,30	8,96					1	1	1				11,38	11,32
	25/01/24 1:00	25,28	18,53	6,75					1	1	1				10,01	9,96
	25/01/24 2:00	24,37	20,59	3,78					1	1	1				9,28	9,28
	25/01/24 3:00	23,62	21,10	2,53					1	1	1				8,47	8,49
	25/01/24 4:00	23,91	22,10	1,81					1	1	1				8,72	8,72
	25/01/24 5:00	25,21	24,56	0,65					1	1	1				9,86	9,88
	25/01/24 6:00	29,79	29,63	0,16		1			1	1	1		2		11,56	11,65
	25/01/24 7:00	37,08	36,98	0,10		1		1	1	1	1		7		13,68	13,68
	25/01/24 8:00	39,19	38,97	0,22		1		1	1	1	1		5		13,67	13,67
	25/01/24 9:00	39,50	38,88	0,63		1		1	1	1	1		4		13,72	13,71
	25/01/24 10:00	38,18	37,79	0,38		1		1	1	1	1		3		13,40	13,42
	25/01/24 11:00	38,60	37,87	0,74		1		1	1	1	1		3		13,70	13,71
	25/01/24 12:00	42,38	42,10	0,28		1		1	1	1	1		6		13,73	13,73
	25/01/24 13:00	42,43	41,17	1,25		1		1	1	1	1		7		13,73	13,73
	25/01/24 14:00	41,68	40,39	1,30		1		1	1	1	1		6		13,73	13,73
	25/01/24 15:00	40,32	38,92	1,40		1		1	1	1	1		3		13,73	13,73
	25/01/24 16:00	42,65	42,42	0,23		1		1	1	1	1		6		13,73	13,73
	25/01/24 17:00	46,33	46,07	0,26		1		1	1	1	1		10		13,72	13,73
	25/01/24 18:00	47,60	46,31	1,29		1		1	1	1	1		10	2	13,70	13,71
	25/01/24 19:00	49,45	49,32	0,13		1		1	1	1	1		10	2	13,72	13,73
	25/01/24 20:00	47,00	46,99	0,01		1		1	1	1	1		10	1	13,72	13,73
	25/01/24 21:00	42,81	42,80	0,01		1		1	1	1	1		7		13,72	13,73
	25/01/24 22:00	37,50	37,30	0,20		1		1	1	1	1		3		13,23	13,17
25/01/24 23:00	32,00	30,60	1,40		1		1	1	1	1					9,36	9,29
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 26/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	26/01/24 0:00	27,43	24,19	3,23				1		1	1				7,41	7,54
	26/01/24 1:00	24,68	20,14	4,54				1		1	1				9,55	9,53
	26/01/24 2:00	24,08	20,51	3,57				1		1	1				8,92	8,94
	26/01/24 3:00	23,60	20,44	3,16				1		1	1				8,45	8,46
	26/01/24 4:00	23,26	21,11	2,15				1		1	1				8,10	8,08
	26/01/24 5:00	24,56	20,41	4,15				1		1	1				9,21	9,27
	26/01/24 6:00	28,95	23,63	5,32				1		1	1		1		11,30	11,35
	26/01/24 7:00	35,33	34,36	0,96		1		1	1	1	1		1		13,10	13,17
	26/01/24 8:00	38,81	35,58	3,23		1		1	1	1	1		1		13,72	13,72
	26/01/24 9:00	40,18	39,84	0,35		1		1	1	1	1		4		13,72	13,72
	26/01/24 10:00	39,85	39,85	0,00		1		1	1	1	1		5		13,73	13,73
	26/01/24 11:00	39,27	39,27	0,00		1		1	1	1	1		5		13,68	13,68
	26/01/24 12:00	40,86	40,86	0,00		1		1	1	1	1		4		13,73	13,73
	26/01/24 13:00	40,51	40,37	0,15		1		1	1	1	1		4		13,73	13,73
	26/01/24 14:00	40,41	37,82	2,59		1		1	1	1	1		3		13,73	13,73
	26/01/24 15:00	38,92	36,48	2,44		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	26/01/24 16:00	40,61	39,60	1,02		1		1	1	1	1		3		13,73	13,73
	26/01/24 17:00	44,53	44,08	0,46		1		1	1	1	1		8		13,73	13,73
	26/01/24 18:00	48,87	48,44	0,43		1		1	1	1	1		11	2	13,73	13,73
	26/01/24 19:00	48,91	48,42	0,49		1		1	1	1	1		11	2	13,73	13,73
26/01/24 20:00	46,46	46,07	0,39		1		1	1	1	1		11		13,73	13,73	
26/01/24 21:00	42,69	42,28	0,41		1		1	1	1	1		7		13,73	13,73	
26/01/24 22:00	37,79	36,56	1,22		1		1	1	1	1		2		13,63	13,60	
26/01/24 23:00	33,07	30,87	2,20		1		1	1	1	1				10,29	10,26	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 27/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	27/01/24 0:00	28,41	25,93	2,48				1	1	1	1				7,83	7,80
	27/01/24 1:00	25,80	22,95	2,85					1	1	1				8,78	9,21
	27/01/24 2:00	24,46	23,16	1,30					1	1	1				9,36	9,30
	27/01/24 3:00	23,87	22,44	1,43					1	1	1				8,71	8,73
	27/01/24 4:00	23,85	21,85	1,99					1	1	1				8,70	8,68
	27/01/24 5:00	24,80	23,58	1,22					1	1	1				9,54	9,57
	27/01/24 6:00	27,72	26,77	0,96					1	1	1		1		9,03	8,79
	27/01/24 7:00	31,73	31,47	0,26				1	1	1	1				10,84	10,97
	27/01/24 8:00	35,43	35,43	0,00		1		1	1	1	1				12,99	12,95
	27/01/24 9:00	38,27	37,96	0,31		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	27/01/24 10:00	36,82	35,54	1,27		1		1	1	1	1		1		13,31	13,28
	27/01/24 11:00	38,45	36,76	1,69		1		1	1	1	1				13,67	13,69
	27/01/24 12:00	41,95	38,28	3,67		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	27/01/24 13:00	43,55	39,88	3,66		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	27/01/24 14:00	43,11	40,05	3,06		1		1	1	1	1		3		13,73	13,73
	27/01/24 15:00	43,38	42,01	1,37		1		1	1	1	1		6		13,73	13,73
	27/01/24 16:00	44,82	44,34	0,48		1		1	1	1	1		9		13,73	13,73
	27/01/24 17:00	47,34	46,04	1,30		1		1	1	1	1		11		13,73	13,73
	27/01/24 18:00	49,47	46,97	2,50		1		1	1	1	1		11	1	13,73	13,73
	27/01/24 19:00	49,19	46,88	2,32		1		1	1	1	1		11	1	13,72	13,73
	27/01/24 20:00	46,24	43,23	3,02		1		1	1	1	1		8		13,73	13,73
27/01/24 21:00	41,68	36,90	4,78		1		1	1	1	1		3		13,73	13,73	
27/01/24 22:00	37,78	27,60	10,18		1		1	1	1	1				13,69	13,68	
27/01/24 23:00	33,23	22,10	11,13					1	1	1				13,18	13,18	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 28/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	28/01/24 0:00	29,05	18,43	10,63					1	1	1				11,70	11,64
	28/01/24 1:00	26,24	16,51	9,74					1	1	1				10,52	10,51
	28/01/24 2:00	25,24	15,86	9,38						1	1				10,02	10,00
	28/01/24 3:00	24,31	15,32	8,98						1	1				9,70	9,71
	28/01/24 4:00	23,75	14,86	8,90						1	1				9,49	9,50
	28/01/24 5:00	24,46	15,58	8,88						1	1				9,73	9,78
	28/01/24 6:00	26,47	16,51	9,96						1	1				10,56	10,58
	28/01/24 7:00	29,87	19,42	10,45					1	1	1				11,88	11,92
	28/01/24 8:00	33,20	27,02	6,18				1	1	1	1				6,99	12,67
	28/01/24 9:00	35,44	25,21	10,24				1	1	1	1				13,45	13,72
	28/01/24 10:00	36,54	27,85	8,68				1	1	1	1				13,73	13,73
	28/01/24 11:00	36,66	27,92	8,74				1	1	1	1				13,73	13,73
	28/01/24 12:00	36,37	25,41	10,96				1	1	1	1				13,73	13,73
	28/01/24 13:00	35,36	30,05	5,32				1	1	1	1		2		5,84	13,31
	28/01/24 14:00	33,71	22,75	10,96				1	1	1	1				12,78	13,08
	28/01/24 15:00	34,03	22,19	11,84				1	1	1	1				13,08	13,12
	28/01/24 16:00	37,79	26,07	11,72				1	1	1	1				13,73	13,73
	28/01/24 17:00	42,43	31,38	11,05				1	1	1	1				13,73	13,73
	28/01/24 18:00	46,82	35,82	11,00		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	28/01/24 19:00	47,11	36,89	10,22		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
28/01/24 20:00	45,72	38,14	7,58		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73	
28/01/24 21:00	42,17	32,50	9,66		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73	
28/01/24 22:00	37,99	26,04	11,96		1			1	1	1				13,73	13,73	
28/01/24 23:00	33,32	23,63	9,69		1			1	1	1				13,28	13,25	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων. Στις 08:30 και στις 13:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 30/1/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	30/01/24 0:00	30,09	19,35	10,74				1		1	1				12,11	12,07	
	30/01/24 1:00	27,42	17,60	9,82				1		1	1				11,01	10,98	
	30/01/24 2:00	26,52	17,02	9,51				1		1	1				10,62	10,60	
	30/01/24 3:00	26,00	16,58	9,41				1		1	1				10,42	10,42	
	30/01/24 4:00	25,47	16,32	9,15				1		1	1				10,17	10,18	
	30/01/24 5:00	27,24	17,68	9,56				1		1	1				10,82	10,86	
	30/01/24 6:00	32,00	20,93	11,07				1	1	1	1				12,67	12,72	
	30/01/24 7:00	39,80	28,15	11,65		1		1	1	1			2		13,73	13,73	
	30/01/24 8:00	44,38	32,24	12,15		1	1	1	1	1			3		13,73	13,73	
	30/01/24 9:00	47,32	35,60	11,73		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
	30/01/24 10:00	48,24	36,23	12,01		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
	30/01/24 11:00	48,68	36,49	12,19		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
	30/01/24 12:00	50,17	37,96	12,21		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73	
	30/01/24 13:00	50,85	38,19	12,66		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
	30/01/24 14:00	48,62	38,35	10,26		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
	30/01/24 15:00	47,35	37,59	9,76		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
	30/01/24 16:00	48,65	37,09	11,56		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
	30/01/24 17:00	51,52	40,82	10,70		1	1	1	1	1	1		2		12,81	13,73	
	30/01/24 18:00	54,33	49,21	5,11		1	1	1	1	1	1	1		9		7,07	13,73
	30/01/24 19:00	54,10	51,18	2,92		1	1	1	1	1	1	1		10		5,60	13,73
	30/01/24 20:00	51,67	47,91	3,76		1	1	1	1	1	1	1		10		5,60	13,73
	30/01/24 21:00	46,73	42,93	3,81		1	1	1	1	1	1	1		2		5,60	13,73
	30/01/24 22:00	41,03	37,84	3,19		1	1	1	1	1	1	1				5,60	12,80
30/01/24 23:00	35,40	31,21	4,19		1		1	1	1	1	1				5,60	12,32	

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 31/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	31/01/24 0:00	30,40	25,96	4,45				1	1	1	1				5,60	9,19
	31/01/24 1:00	26,91	21,72	5,19					1	1	1				5,60	10,43
	31/01/24 2:00	26,03	20,88	5,15					1	1	1				5,60	10,44
	31/01/24 3:00	25,67	20,35	5,32					1	1	1				5,60	11,45
	31/01/24 4:00	25,23	19,93	5,30					1	1	1				5,60	11,29
	31/01/24 5:00	26,82	21,85	4,97					1	1	1				5,18	11,76
	31/01/24 6:00	31,59	27,03	4,55				1	1	1	1				4,71	12,55
	31/01/24 7:00	38,97	34,38	4,59		1		1	1	1	1				4,71	13,73
	31/01/24 8:00	43,16	38,63	4,52		1		1	1	1	1		2		4,71	13,73
	31/01/24 9:00	46,17	41,65	4,52		1		1	1	1	1		5		4,71	13,73
	31/01/24 10:00	46,02	40,18	5,84		1		1	1	1	1		3		6,49	13,73
	31/01/24 11:00	44,39	32,14	12,25		1	1		1	1	1				13,43	13,73
	31/01/24 12:00	44,22	31,49	12,73		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	31/01/24 13:00	43,19	30,53	12,66		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	31/01/24 14:00	41,53	28,81	12,72			1		1	1	1				13,73	13,73
	31/01/24 15:00	41,92	29,15	12,77			1		1	1	1				13,73	13,73
	31/01/24 16:00	44,34	31,54	12,80			1		1	1	1				13,73	13,73
	31/01/24 17:00	47,20	36,41	10,78			1	1	1	1	1		3		11,65	13,73
	31/01/24 18:00	50,96	41,62	9,34		1	1	1	1	1	1		3		9,91	13,73
	31/01/24 19:00	51,68	39,35	12,34		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	31/01/24 20:00	49,94	38,42	11,52		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	31/01/24 21:00	45,47	34,67	10,80		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	31/01/24 22:00	40,07	28,66	11,41		1	1		1	1	1				13,68	13,69
31/01/24 23:00	34,31	23,40	10,91			1		1	1	1	1				13,18	13,16
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων. Έως τις 06:00 επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος ήταν εκτός επικοινωνίας το διάστημα 03:00 με 11:00. Στις 17:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 29/1/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	29/01/24 0:00	24,93	18,09	6,84					1	1	1				9,70	9,69
	29/01/24 1:00	23,49	21,05	2,44					1	1	1				2,99	9,16
	29/01/24 2:00	23,69	21,38	2,31					1	1	1				2,50	9,81
	29/01/24 3:00	23,18	21,60	1,58					1	1	1				1,72	9,38
	29/01/24 4:00	23,55	20,44	3,11					1	1	1				3,54	9,21
	29/01/24 5:00	24,01	19,23	4,79					1	1	1				5,41	8,83
	29/01/24 6:00	28,84	22,82	6,02					1	1	1				6,82	11,50
	29/01/24 7:00	36,27	27,50	8,77	1				1	1	1		2		10,61	13,60
	29/01/24 8:00	41,27	31,08	10,19	1			1	1	1	1		1		12,26	13,73
	29/01/24 9:00	44,51	32,70	11,81	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	29/01/24 10:00	44,33	32,66	11,68		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	29/01/24 11:00	45,01	32,79	12,22		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	29/01/24 12:00	45,38	32,84	12,54		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	29/01/24 13:00	44,32	31,64	12,68		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	29/01/24 14:00	44,50	31,79	12,71		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	29/01/24 15:00	44,27	32,10	12,17		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	29/01/24 16:00	45,64	33,46	12,19		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	29/01/24 17:00	48,68	36,53	12,15		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	29/01/24 18:00	52,15	40,49	11,66		1		1	1	1	1		6		13,73	13,73
	29/01/24 19:00	52,41	40,34	12,07		1		1	1	1	1		6		13,73	13,73
29/01/24 20:00	50,64	38,55	12,09		1		1	1	1	1		3		13,73	13,73	
29/01/24 21:00	46,54	34,93	11,61		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
29/01/24 22:00	40,85	28,72	12,13		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
29/01/24 23:00	35,45	23,47	11,98				1	1	1	1				13,65	13,64	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων. Μερική διακοπή στις 00:45 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Έως τις 08:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 1/2/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	01/02/24 0:00	29,32	21,79	7,53					1	1	1				9,05	8,93
	01/02/24 1:00	26,29	18,12	8,17					1	1	1				10,33	10,49
	01/02/24 2:00	25,43	18,48	6,95					1	1	1				10,14	10,14
	01/02/24 3:00	24,77	16,44	8,33						1	1				9,83	9,86
	01/02/24 4:00	24,59	18,61	5,98		1				1	1				9,85	9,87
	01/02/24 5:00	26,13	19,45	6,68		1				1	1				10,39	10,45
	01/02/24 6:00	30,64	25,13	5,52		1			1	1	1		1		12,19	12,24
	01/02/24 7:00	37,71	32,29	5,41		1		1	1	1	1				13,43	13,52
	01/02/24 8:00	41,17	35,10	6,07		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	01/02/24 9:00	42,09	35,66	6,43			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	01/02/24 10:00	40,47	34,57	5,89			1	1	1	1	1				13,70	13,63
	01/02/24 11:00	38,30	33,29	5,01			1	1	1	1	1				12,38	12,29
	01/02/24 12:00	37,70	31,70	5,99			1	1	1	1	1				11,85	11,65
	01/02/24 13:00	36,44	29,60	6,84			1		1	1	1				10,57	10,49
	01/02/24 14:00	35,07	26,57	8,50			1		1	1	1				13,08	13,34
	01/02/24 15:00	35,42	26,19	9,23			1		1	1	1				13,71	13,70
	01/02/24 16:00	39,02	31,90	7,12			1		1	1	1				13,73	13,73
	01/02/24 17:00	44,44	38,51	5,93			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	01/02/24 18:00	49,47	44,37	5,10		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	01/02/24 19:00	50,29	43,33	6,96		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	01/02/24 20:00	48,61	42,93	5,68		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	01/02/24 21:00	44,54	40,88	3,66		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	01/02/24 22:00	39,13	34,80	4,33			1	1	1	1	1				13,20	12,97
01/02/24 23:00	33,64	27,56	6,08			1		1	1	1				12,33	12,33	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
α ρ α φ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum x11	HZ x5	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024	00:00	28,80	23,24	5,56			1		1	1	1					8,68	8,75
	01:00	25,94	20,57	5,37			1		1		1					9,67	9,61
	02:00	25,14	19,38	5,76			1		1		1					8,79	8,77
	03:00	24,42	18,97	5,45			1		1		1					8,09	8,08
	04:00	24,51	19,57	4,94			1		1		1					8,12	8,16
	05:00	26,04	21,03	5,00			1		1		1					9,57	9,63
	06:00	30,56	25,65	4,91			1		1	1	1	1				10,97	11,02
	07:00	37,23	30,46	6,77			1		1	1	1			2		13,71	13,70
	08:00	38,96	33,19	5,77		1	1		1	1	1			1		13,73	13,73
	09:00	38,97	33,94	5,03		1	1		1	1	1					13,73	13,73
	10:00	37,11	33,36	3,75		1	1		1	1	1					13,72	13,71
	11:00	35,91	33,04	2,88		1	1		1	1	1	1				13,06	13,09
	12:00	36,39	32,71	3,68		1	1		1	1	1					13,43	13,42
	13:00	35,22	30,88	4,33		1	1		1	1	1					12,45	12,36
	14:00	34,18	28,19	5,99		1	1		1	1	1					11,35	11,32
	15:00	36,29	28,89	7,40			1		1	1	1	1				13,40	13,44
	16:00	39,58	32,61	6,96			1	1	1	1	1	1				13,68	13,69
	17:00	43,71	37,66	6,05			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	48,24	39,56	8,68			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	48,72	42,19	6,53		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	20:00	46,71	41,79	4,92		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	42,25	35,50	6,75		1	1	1	1	1	1	1				13,32	13,31
	22:00	37,80	29,42	8,38			1	1	1	1	1	1				11,66	11,71
	23:00	32,84	26,56	6,29			1	1			1	1				12,43	12,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/ΣG12	Cum x11	HZ x5	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024	00:00	28,64	23,50	5,14			1	1		1	1					8,37	8,51
	01:00	25,79	20,43	5,36			1	1			1					9,51	9,49
	02:00	25,11	19,58	5,53			1	1			1					8,81	8,77
	03:00	24,33	19,40	4,93			1	1			1					7,99	7,96
	04:00	24,03	19,42	4,61			1	1			1					7,64	7,65
	05:00	24,86	19,59	5,27			1	1			1					8,39	8,44
	06:00	27,99	24,96	3,03			1	1		1	1					8,75	8,65
	07:00	31,52	27,90	3,62			1	1		1	1					10,78	10,73
	08:00	34,35	32,62	1,73			1	1	1	1	1		1			10,18	10,66
	09:00	35,67	35,32	0,36				1	1	1	1		2			13,62	13,63
	10:00	35,86	35,39	0,47		1		1	1	1	1					12,93	12,88
	11:00	34,65	32,54	2,11		1	1	1	1	1	1					10,16	10,27
	12:00	33,94	32,16	1,78		1	1	1	1	1						11,16	11,21
	13:00	33,94	32,44	1,49		1	1	1	1	1						11,08	11,10
	14:00	33,48	32,07	1,41		1	1	1	1	1						10,64	10,66
	15:00	35,33	32,03	3,30		1	1	1	1	1	1					12,32	12,38
	16:00	38,04	36,24	1,80		1	1	1	1	1	1		1			13,73	13,73
	17:00	42,66	41,79	0,88		1	1	1	1	1	1		6			13,73	13,73
	18:00	47,21	46,67	0,54		1	1	1	1	1	1	1	1	9		13,73	13,73
	19:00	47,51	46,94	0,57		1	1	1	1	1	1		1	7		13,73	13,73
	20:00	45,66	45,66	0,00		1	1	1	1	1	1		1	7		13,73	13,73
	21:00	41,64	41,64	0,00		1	1	1	1	1	1		1	4		12,37	12,64
	22:00	37,01	36,91	0,10		1	1	1	1	1	1			2		13,09	13,07
	23:00	32,72	32,28	0,44		1	1	1	1	1	1					10,03	9,94

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G11 παρουσίασε μηχανολογική βλάβη και απεντάχθηκε στις 12:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΞΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 4/2/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	04/02/24 0:00	29,08	28,73	0,34			1	1	1	1					8,00	7,94
	04/02/24 1:00	26,18	26,14	0,04			1	1	1	1					5,73	5,69
	04/02/24 2:00	25,01	24,90	0,10			1	1	1	1					4,58	4,45
	04/02/24 3:00	24,15	23,86	0,29			1	1	1	1					3,64	3,63
	04/02/24 4:00	23,72	23,17	0,56			1	1	1	1					3,23	3,22
	04/02/24 5:00	24,41	24,38	0,03			1	1	1	1					3,83	3,88
	04/02/24 6:00	26,35	26,14	0,20			1	1	1	1					5,72	5,81
	04/02/24 7:00	29,34	28,59	0,75			1	1	1	1					8,70	8,78
	04/02/24 8:00	31,05	29,49	1,56			1		1	1	1				9,27	9,42
	04/02/24 9:00	31,35	28,88	2,46			1		1	1	1				10,82	10,84
	04/02/24 10:00	32,00	29,69	2,31			1		1	1	1				10,71	10,92
	04/02/24 11:00	33,87	31,09	2,78		1	1	1		1	1				12,86	12,89
	04/02/24 12:00	34,49	31,18	3,30		1	1	1		1	1				13,01	13,02
	04/02/24 13:00	32,57	28,43	4,14			1	1		1	1				12,09	12,02
	04/02/24 14:00	32,32	30,50	1,82			1	1		1	1				11,83	11,84
	04/02/24 15:00	31,86	29,50	2,35			1	1		1	1				11,36	11,36
	04/02/24 16:00	33,83	31,14	2,69			1	1	1		1	1			12,80	12,70
	04/02/24 17:00	38,79	36,43	2,37			1	1	1	1	1				12,43	12,49
	04/02/24 18:00	44,49	41,63	2,86		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	04/02/24 19:00	45,24	43,42	1,81		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	04/02/24 20:00	43,85	41,99	1,86		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
04/02/24 21:00	40,06	37,62	2,45		1	1	1	1	1	1				11,97	11,36	
04/02/24 22:00	35,73	33,87	1,85			1	1	1	1	1				9,26	9,19	
04/02/24 23:00	31,01	28,77	2,24			1		1	1	1				8,21	8,51	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100				
μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	26,88	25,05	1,83			1		1	1	1					6,51	6,42
Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024	01:00	24,26	21,91	2,35			1		1	1	1					4,00	4,20
	02:00	23,53	19,91	3,62			1		1		1					7,18	7,19
	03:00	22,83	18,95	3,87			1		1		1					6,46	6,48
	04:00	22,58	19,54	3,04			1		1		1					6,23	6,23
	05:00	24,01	20,96	3,05			1		1		1					7,52	7,59
	06:00	28,05	25,33	2,72			1		1	1	1	1				8,65	8,61
	07:00	34,65	31,44	3,20			1	1	1	1	1					11,81	11,84
	08:00	36,28	31,91	4,37			1	1	1	1			2			12,86	12,88
	09:00	36,32	31,05	5,27			1		1	1	1					13,37	13,20
	10:00	34,84	28,37	6,47			1		1	1	1					13,42	13,42
	11:00	34,33	27,26	7,07			1		1	1	1	1				13,56	13,49
	12:00	34,37	26,38	7,99			1		1	1	1	1				13,50	13,50
	13:00	33,79	25,18	8,61			1		1	1	1	1				13,07	13,10
	14:00	31,90	23,38	8,51			1		1	1	1					11,54	11,48
	15:00	31,14	23,49	7,65			1		1	1	1					10,63	10,63
	16:00	33,33	25,16	8,17			1		1	1	1	1				12,58	12,68
	17:00	38,24	31,16	7,08			1		1	1	1	1				13,50	13,53
	18:00	43,57	37,38	6,19			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	44,43	39,01	5,43			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	43,61	37,45	6,17			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
21:00	40,04	34,48	5,56			1	1	1	1	1	1				13,42	13,38	
22:00	35,04	30,86	4,18			1	1	1	1	1	1				9,25	9,16	
23:00	30,06	26,42	3,63			1	1	1	1	1	1				5,24	5,55	

Παρατηρήσεις: Βλάβη στη μονάδα G8 μεταξύ 09:00-17:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
μ ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024	00:00	25,19	17,44	7,75			1		1		1					8,23	8,86
	01:00	22,85	18,74	4,11			1		1		1					4,32	6,50
	02:00	21,93	18,01	3,92			1		1		1					4,08	5,59
	03:00	21,26	16,59	4,67			1		1		1					4,91	4,90
	04:00	21,10	16,58	4,52			1		1		1					4,75	4,74
	05:00	22,42	15,57	6,84			1			1	1					7,13	7,22
	06:00	25,90	16,28	9,62			1			1	1					10,15	10,21
	07:00	31,29	20,13	11,17			1			1	1					12,42	12,47
	08:00	33,61	21,18	12,44			1			1	1					13,43	13,45
	09:00	34,36	22,48	11,88			1			1	1					13,69	13,67
	10:00	33,55	21,11	12,44			1			1	1					13,44	13,42
	11:00	32,02	20,33	11,70			1			1	1					12,82	12,81
	12:00	30,95	19,46	11,49			1			1	1					12,44	12,41
	13:00	29,91	18,61	11,30			1			1	1					12,00	11,97
	14:00	29,73	18,50	11,22			1			1	1					11,89	11,90
	15:00	30,26	18,82	11,44			1			1	1					12,09	12,11
	16:00	32,26	20,19	12,07			1			1	1					12,87	12,88
	17:00	35,87	22,99	12,88			1			1	1					13,69	13,70
	18:00	40,60	27,99	12,60			1		1	1	1					13,73	13,73
	19:00	41,51	28,67	12,85			1		1	1	1					13,73	13,73
	20:00	40,59	27,65	12,94			1		1	1	1					13,73	13,73
	21:00	37,43	24,65	12,78			1		1	1	1					13,73	13,73
	22:00	32,32	22,21	10,11			1		1	1	1					10,74	11,79
	23:00	27,76	21,56	6,21			1		1	1	1					6,50	7,32

Στο διάστημα μεταξύ 00:40-02:35 υπήρξαν αυξημένες ανάγκες αέργου ισχύος στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100						
α	μ	ε	ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/ΣG12	Cumx11	HZx5	HZEνοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024				00:00	24,01	18,29	5,72			1				1	1					6,02	6,66
				01:00	21,46	16,29	5,17							1	1					5,43	7,80
				02:00	20,99	14,78	6,21							1	1					6,50	8,40
				03:00	20,45	12,64	7,81							1	1					8,21	8,19
				04:00	20,13	12,49	7,64							1	1					8,04	8,05
				05:00	21,37	13,26	8,11							1	1					8,50	8,52
				06:00	25,19	15,70	9,50							1	1	1				9,99	10,05
				07:00	30,16	18,78	11,38			1				1	1					12,01	12,04
				08:00	32,71	20,38	12,33			1				1	1					13,07	13,08
				09:00	33,48	20,89	12,59			1				1	1					13,37	13,38
				10:00	33,27	20,84	12,44			1				1	1					13,38	13,32
				11:00	31,86	19,81	12,05			1				1	1	1				12,81	12,71
				12:00	31,51	19,77	11,74			1				1	1					12,64	12,60
				13:00	32,08	20,35	11,73			1				1	1					12,81	12,85
				14:00	30,66	19,21	11,45			1				1	1					12,34	12,31
				15:00	29,38	18,41	10,98			1				1	1					11,75	11,74
				16:00	30,81	19,49	11,32			1				1	1	1				12,28	12,31
				17:00	34,39	21,86	12,53			1				1	1					13,43	13,46
				18:00	39,81	27,30	12,52			1	1			1	1					13,73	13,73
				19:00	40,60	29,66	10,93			1	1			1	1					13,73	13,73
				20:00	39,44	31,26	8,18		1	1	1			1	1					13,73	13,73
				21:00	36,51	29,48	7,03		1	1	1			1	1					13,72	13,72
				22:00	31,90	23,57	8,33			1	1	1		1	1					11,85	11,79
				23:00	27,42	17,58	9,83			1				1	1					11,05	11,01

Στο διάστημα μεταξύ 00:00-02:30 υπήρξαν αυξημένες ανάγκες αέργου ισχύος στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024	00:00	23,80	15,04	8,76						1	1					9,30	9,30
	01:00	21,26	14,73	6,53						1	1					6,90	8,50
	02:00	20,75	14,09	6,66						1	1					7,24	8,31
	03:00	20,35	13,18	7,17						1	1					8,15	8,16
	04:00	20,05	13,63	6,42						1	1					8,03	8,04
	05:00	21,22	15,58	5,64						1	1					8,45	8,46
	06:00	25,02	18,18	6,85						1	1					9,90	9,96
	07:00	29,42	22,10	7,32						1	1		3	1		11,73	11,78
	08:00	30,11	23,77	6,34				1		1	1					12,07	12,05
	09:00	29,52	23,41	6,12				1		1	1					11,82	11,83
	10:00	28,29	23,29	4,99				1		1	1					11,36	11,33
	11:00	27,90	23,31	4,59				1		1	1					11,18	11,17
	12:00	27,25	21,68	5,56				1		1	1					10,91	10,91
	13:00	26,73	19,44	7,29				1		1	1					10,70	10,69
	14:00	25,87	17,67	8,21				1		1	1					10,40	10,36
	15:00	26,52	17,28	9,24				1		1	1					10,59	10,58
	16:00	28,47	19,15	9,32				1		1	1					11,33	11,37
	17:00	32,76	24,62	8,14				1		1	1					12,97	13,01
	18:00	38,07	29,45	8,62				1	1	1	1					13,73	13,73
	19:00	39,33	29,84	9,50				1	1	1	1					13,73	13,73
	20:00	38,50	26,47	12,03				1	1	1	1					13,73	13,73
	21:00	35,32	22,85	12,46				1		1	1					13,70	13,70
	22:00	31,26	19,81	11,45				1		1	1					12,57	12,53
	23:00	27,39	17,01	10,38						1	1					11,03	10,98

Περιορισμός ΑΠ από τις 01:00 έως τις 03:00 λόγω υψηλών αρνητικών άεργων

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024	00:00	23,82	14,79	9,03					B	1	1					9,58	9,54
	01:00	21,73	13,53	8,20					B	1	1					8,72	8,68
	02:00	20,97	13,02	7,95					B	1	1					8,40	8,39
	03:00	20,32	12,59	7,73					B	1	1					8,14	8,12
	04:00	19,93	12,37	7,57					B	1	1					7,97	7,97
	05:00	20,75	12,87	7,88					B	1	1					8,27	8,29
	06:00	23,15	14,38	8,77					B	1	1					9,22	9,24
	07:00	26,12	16,26	9,86					B	1	1					10,40	10,42
	08:00	28,51	17,79	10,71			1		B	1	1					11,38	11,39
	09:00	30,83	19,23	11,60			1		B	1	1					12,32	12,33
	10:00	32,68	20,50	12,17			1		B	1	1					13,06	13,06
	11:00	31,51	19,75	11,76			1		B	1	1					12,63	12,62
	12:00	31,22	19,77	11,44			1		B	1	1					12,49	12,46
	13:00	31,37	19,92	11,45			1		B	1	1					12,58	12,57
	14:00	30,39	19,09	11,30			1		B	1	1					12,20	12,19
	15:00	31,49	19,67	11,82			1		B	1	1					12,54	12,58
	16:00	33,27	20,80	12,46			1		B	1	1					13,28	13,29
	17:00	35,52	22,82	12,70			1		B	1	1					13,70	13,71
	18:00	39,64	26,99	12,65			1		1	1	1					13,73	13,73
	19:00	39,98	27,25	12,73			1		1	1	1					13,73	13,73
	20:00	37,89	25,06	12,83			1		1	1	1					13,73	13,73
	21:00	34,60	21,90	12,70					1	1	1					13,60	13,60
	22:00	30,46	18,98	11,48				1	B	1	1					12,26	12,21
	23:00	26,66	16,69	9,97					B	1	1					10,70	10,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024	00:00	23,69	14,71	8,98						1	1					9,52	9,50
	01:00	21,75	13,49	8,25						1	1					8,72	8,71
	02:00	20,75	12,86	7,88						1	1					8,32	8,31
	03:00	20,20	12,55	7,64						1	1					8,10	8,08
	04:00	19,68	12,24	7,44						1	1					7,86	7,88
	05:00	20,06	12,45	7,61						1	1					7,99	8,01
	06:00	21,67	13,47	8,20						1	1					8,66	8,65
	07:00	23,56	14,67	8,89						1	1					9,39	9,41
	08:00	26,43	17,74	8,69					1	1	1					9,22	10,54
	09:00	29,00	21,19	7,80				1		1	1					8,24	11,55
	10:00	30,61	22,79	7,82				1		1	1					8,24	12,25
	11:00	32,15	24,34	7,81				1		1	1					8,24	12,84
	12:00	34,74	26,92	7,82		1		1		1	1					8,24	13,61
	13:00	34,04	26,41	7,62		1		1		1	1					8,24	13,51
	14:00	30,55	24,16	6,39		1		1		1	1					7,41	12,24
	15:00	29,69	24,33	5,36		1		1		1	1					6,86	11,83
	16:00	31,73	26,81	4,92		1		1		1	1					6,86	11,26
	17:00	33,96	28,57	5,39		1	1	1		1	1					6,86	12,32
	18:00	38,12	34,18	3,94		1	1	1		1	1		2			6,86	13,71
	19:00	39,06	34,94	4,12		1	1	1		1	1		2			6,86	13,73
	20:00	37,39	33,09	4,31		1	1	1		1	1		1			6,86	13,59
	21:00	34,04	29,89	4,14		1	1	1		1	1					6,86	11,12
	22:00	29,93	25,61	4,32			1	1		1	1					6,86	9,51
	23:00	25,78	20,17	5,61				1			1	1					6,86

Στο νησί επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου από τις 08:00-24:00

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024	00:00	22,98	16,74	6,25						1	1					6,86	8,66
	01:00	21,15	14,65	6,50						1	1					6,86	8,48
	02:00	20,65	14,14	6,51						1	1					6,86	8,26
	03:00	20,23	13,69	6,53						1	1					6,86	8,09
	04:00	19,89	13,96	5,93						1	1					6,86	7,97
	05:00	20,80	15,87	4,93						1	1					6,86	8,27
	06:00	24,17	18,74	5,43						1	1					6,86	9,62
	07:00	29,24	24,14	5,10				1		1	1		1			5,65	11,10
	08:00	32,84	27,29	5,55			1	1		1	1					5,83	12,24
	09:00	34,84	28,97	5,87			1	1	1	1	1		1			6,44	13,28
	10:00	35,83	30,62	5,21			1	1		1	1					6,86	13,72
	11:00	36,98	32,64	4,34			1	1		1	1					6,22	13,07
	12:00	38,05	33,21	4,84			1	1	1	1	1					5,96	12,10
	13:00	37,66	32,26	5,40			1	1	1	1	1					5,73	11,63
	14:00	37,64	32,12	5,51			1	1	1	1	1					5,85	11,62
	15:00	37,19	32,02	5,18			1	1	1	1	1					5,85	11,10
	16:00	37,97	32,78	5,20			1	1	1	1	1					5,85	11,92
	17:00	39,50	34,33	5,17			1	1	1	1	1					5,85	13,26
	18:00	41,80	37,34	4,46			1	1	1	1	1					6,48	13,73
	19:00	43,12	41,07	2,05		1	1	1	1	1	1					11,70	13,73
	20:00	41,83	40,63	1,20		1	1	1	1	1	1	1				11,49	13,45
	21:00	37,80	36,13	1,67		1	1	1	1	1	1	1				8,27	9,53
	22:00	32,89	29,82	3,07		1	1		1	1	1	1				7,09	8,59
	23:00	28,24	27,60	0,64		1	1		1	1	1	1				5,44	6,37

Κατά την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία στο νησί.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024	00:00	24,20	23,11	1,09		1	1			1	1					5,87	6,91
	01:00	21,73	20,16	1,57			1			1	1					4,54	5,28
	02:00	21,15	19,10	2,05			1			1	1					5,20	6,10
	03:00	21,13	20,89	0,25			1			1	1					5,25	6,18
	04:00	20,99	20,68	0,31			1			1	1					5,07	5,91
	05:00	22,36	22,30	0,05			1			1	1					6,22	7,28
	06:00	25,45	24,96	0,49			1	1		1	1					5,62	6,42
	07:00	30,36	28,81	1,55			1	1		1	1					8,25	9,73
	08:00	33,53	31,70	1,83		1	1	1		1	1					10,23	11,01
	09:00	34,37	31,08	3,30		1	1	1		1	1					11,54	11,53
	10:00	35,12	32,92	2,20		1	1	1		1	1					12,14	12,17
	11:00	37,25	35,11	2,14		1	1	1		1	1				1	13,66	13,67
	12:00	38,72	38,19	0,53		1	1	1		1	1		2	3		13,71	13,72
	13:00	39,56	38,50	1,06		1	1	1		1	1		2	3		13,73	13,73
	14:00	37,98	37,98	0,00		1	1	1		1	1		2	2		13,37	13,35
	15:00	35,16	35,10	0,07		1	1	1		1	1					12,16	12,17
	16:00	34,33	34,33	0,00		1	1	1		1	1					11,44	11,46
	17:00	37,45	37,45	0,00		1	1	1		1	1		2	1		13,30	13,33
	18:00	43,03	43,03	0,00		1	1	1		1	1		3	4		13,73	13,73
	19:00	44,79	44,79	0,00		1	1	1		1	1		3	6		13,73	13,73
	20:00	43,51	43,51	0,00		1	1	1		1	1		3	6		13,73	13,73
	21:00	40,01	39,90	0,11		1	1	1		1	1		2	3		13,71	13,69
	22:00	35,08	34,47	0,61		1	1	1		1	1		1			11,81	11,69
	23:00	30,12	29,25	0,87			1	1	1		1	1					7,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100				
μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/ΣG12	Cumx11	HZx5	HZEνοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024	00:00	25,85	23,10	2,76		1	1	1			1					5,91	5,97
	01:00	22,99	19,62	3,37			1	1			1					5,00	5,08
	02:00	21,99	19,39	2,60			1	1			1					5,60	5,65
	03:00	21,50	19,18	2,32			1	1			1					5,17	5,18
	04:00	21,54	17,84	3,70			1	1			1					5,18	5,18
	05:00	22,80	17,82	4,97			1	1			1					6,33	6,40
	06:00	26,66	19,40	7,25			1	1			1					10,00	10,05
	07:00	31,54	23,42	8,12			1	1			1					11,98	12,09
	08:00	32,79	24,54	8,24		1	1			1	1					13,03	13,07
	09:00	32,91	25,49	7,42		1	1			1	1					13,14	13,15
	10:00	31,62	24,01	7,62		1	1			1	1					12,67	12,68
	11:00	31,66	22,37	9,29		1	1			1	1					12,63	12,65
	12:00	33,60	22,74	10,86		1	1			1	1					13,39	13,41
	13:00	34,96	23,30	11,66		1	1			1	1					13,71	13,70
	14:00	35,10	22,41	12,69		1	1			1	1					13,73	13,73
	15:00	36,78	23,96	12,82		1	1			1	1					13,72	13,73
	16:00	38,50	26,13	12,37		1	1			1	1					13,73	13,73
	17:00	40,91	28,97	11,95		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	18:00	44,57	33,43	11,15		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	19:00	45,42	33,58	11,83		1	1	1		1	1		1			13,73	13,73
20:00	43,73	31,69	12,05		1	1	1		1	1					13,73	13,73	
21:00	40,17	28,09	12,08		1	1	1		1	1					13,73	13,73	
22:00	35,22	23,17	12,05			1			1	1					13,65	13,63	
23:00	30,37	19,65	10,72			1			1	1					12,23	12,19	

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ δεν μπήκε σε λειτουργία η G8



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024	00:00	26,45	16,95	9,50			1			1	1					10,64	10,62
	01:00	23,75	15,20	8,55						1	1					9,54	9,52
	02:00	22,67	14,49	8,17						1	1					9,08	9,07
	03:00	22,21	14,27	7,94						1	1					8,90	8,89
	04:00	22,04	14,07	7,97						1	1					8,83	8,82
	05:00	23,40	15,00	8,41						1	1					9,31	9,33
	06:00	27,54	18,70	8,84						1	1					10,19	11,02
	07:00	33,31	28,17	5,14		1	1			1	1		1	2		6,20	13,24
	08:00	37,80	34,11	3,69		1	1			1	1		3	4		4,73	13,73
	09:00	41,21	37,34	3,86		1	1			1	1		3	5		4,73	13,73
	10:00	41,88	37,85	4,03		1	1			1	1		3	5		4,73	13,73
	11:00	42,51	33,45	9,06		1	1			1	1		3	4		10,14	13,73
	12:00	43,06	30,79	12,27		1	1			1	1		3	2		13,73	13,73
	13:00	43,17	30,65	12,52		1	1			1	1		3	2		13,73	13,73
	14:00	41,75	29,31	12,44		1	1	1		1	1		1			13,73	13,73
	15:00	40,65	28,10	12,55		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	16:00	41,81	29,16	12,65		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	17:00	44,14	31,59	12,55		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	18:00	48,00	35,40	12,61		1	1	1		1	1		1	1		13,73	13,73
	19:00	48,22	35,59	12,64		1	1	1		1	1		1	2		13,73	13,73
	20:00	46,91	34,37	12,54		1	1	1		1	1		1			13,73	13,73
	21:00	42,98	30,48	12,50		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	22:00	37,69	25,07	12,62			1	1		1	1					13,73	13,73
	23:00	32,43	20,44	11,99				1		1	1					13,05	13,01

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ δεν μπήκε σε λειτουργία η G8.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024	00:00	27,75	17,41	10,34						1	1					11,17	11,08
	01:00	24,83	15,54	9,29						1	1					9,97	9,94
	02:00	23,96	15,14	8,82						1	1					9,59	9,59
	03:00	23,19	14,72	8,46						1	1					9,27	9,27
	04:00	23,20	14,70	8,50						1	1					9,30	9,29
	05:00	24,49	15,36	9,13						1	1					9,73	9,77
	06:00	28,60	18,04	10,56		1				1	1					11,38	11,40
	07:00	35,11	22,74	12,37		1	1			1	1					13,50	13,52
	08:00	38,23	25,57	12,66		1	1			1	1					13,73	13,73
	09:00	41,33	28,79	12,54		1	1			1	1		2			13,73	13,73
	10:00	42,84	30,35	12,49		1	1			1	1		3			13,72	13,73
	11:00	42,92	31,08	11,84		1	1			1	1		3	2		13,73	13,73
	12:00	42,45	30,48	11,97		1	1			1	1		3	2		13,73	13,73
	13:00	41,24	29,20	12,04		1	1			1	1		3			13,73	13,73
	14:00	40,48	28,21	12,28		1	1			1	1		3			13,73	13,73
	15:00	38,43	26,20	12,23		1	1			1	1					13,73	13,73
	16:00	39,92	27,28	12,64		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	17:00	42,93	30,17	12,75		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	18:00	47,39	34,67	12,72		1	1	1		1	1		1	1		13,73	13,73
	19:00	47,76	35,26	12,50		1	1	1		1	1		1	2		13,73	13,73
	20:00	46,03	34,04	11,99		1	1	1		1	1		1	1		13,73	13,73
	21:00	42,04	30,35	11,69		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	22:00	36,83	24,87	11,96			1	1		1	1					13,72	13,72
	23:00	32,00	27,04	4,96			1	1		1	1					5,72	11,76

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ,η G8 εντάχθηκε αργότερα μέσα στην μέρα. Περιορισμός αιολικής παραγωγής στις 23:00 λόγω τεχνικών αναγκών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024	00:00	27,47	25,60	1,86				1		1	1					2,00	8,96	
	01:00	24,76	23,88	0,89				1		1	1					1,02	9,60	
	02:00	23,77	22,88	0,88				1		1	1					1,00	8,63	
	03:00	23,15	22,26	0,89				1		1	1					1,00	8,00	
	04:00	23,09	22,21	0,88				1		1	1					1,00	7,92	
	05:00	23,75	22,87	0,88				1		1	1					1,00	8,55	
	06:00	25,96	25,08	0,88				1		1	1					1,00	9,16	
	07:00	29,36	27,00	2,35			1	1		1	1					2,50	9,44	
	08:00	33,84	24,93	8,92			1	1		1	1					12,89	13,42	
	09:00	36,44	30,75	5,69			1	1		1	1					13,73	13,73	
	10:00	37,18	29,68	7,51		1	1	1		1	1					13,69	13,66	
	11:00	35,76	28,88	6,88		1	1	1		1	1					13,62	13,66	
	12:00	36,21	29,42	6,79		1	1	1		1	1					13,44	13,45	
	13:00	36,07	27,23	8,83		1	1	1		1	1					13,26	13,30	
	14:00	34,34	23,97	10,36			1	1		1	1					13,21	13,21	
	15:00	34,30	23,92	10,38			1	1		1	1					13,37	13,40	
	16:00	37,04	28,29	8,74			1	1		1	1					13,73	13,73	
	17:00	41,17	31,00	10,17			1	1		1	1					13,73	13,73	
	18:00	45,72	34,77	10,95		1	1	1		1	1		1	1		13,73	13,73	
	19:00	46,71	36,15	10,55		1	1	1		1	1			1	2		13,73	13,73
	20:00	44,43	34,04	10,39		1	1	1		1	1			1	1		13,73	13,73
	21:00	40,01	31,73	8,28		1	1	1		1	1						13,73	13,73
	22:00	35,80	28,21	7,59			1	1		1	1						13,72	13,70
	23:00	31,46	24,36	7,10			1				1	1			1		12,64	12,61

Περιορισμός αιολικής παραγωγής κατά τις πρωινές ώρες λόγω τεχνικών αναγκών στο δίκτυο.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024	00:00	27,75	20,01	7,74			1			1	1					11,14	11,12
	01:00	25,21	17,18	8,03			1			1	1					10,06	10,11
	02:00	24,06	20,37	3,69			1			1	1					4,08	8,99
	03:00	23,09	20,21	2,89			1			1	1					3,03	8,04
	04:00	22,59	19,77	2,81			1			1	1					3,00	7,56
	05:00	23,36	20,57	2,79			1			1	1					3,00	8,36
	06:00	25,21	22,42	2,79			1			1	1					3,00	9,91
	07:00	28,18	21,87	6,31			1			1	1					9,21	11,20
	08:00	29,78	24,13	5,65			1			1	1					11,88	11,91
	09:00	29,65	25,50	4,14		1	1			1	1					11,90	11,87
	10:00	29,77	24,77	5,00		1	1			1	1					11,90	11,91
	11:00	29,27	24,62	4,66		1	1			1	1					11,69	11,70
	12:00	29,50	26,45	3,05		1	1			1	1					11,80	11,79
	13:00	28,54	24,74	3,80		1	1			1	1					11,16	11,13
	14:00	26,58	22,40	4,18		1	1			1	1					9,35	9,24
	15:00	26,44	21,41	5,04		1	1			1	1					9,36	9,42
	16:00	29,30	25,55	3,75		1	1			1	1					11,50	11,59
	17:00	34,52	29,97	4,56		1	1	1		1	1					11,81	11,87
	18:00	40,93	35,54	5,38		1	1	1		1	1		1			13,73	13,73
	19:00	42,97	38,83	4,14		1	1	1		1	1			3		13,73	13,73
	20:00	41,92	33,73	8,20		1	1	1		1	1			1		13,73	13,73
	21:00	39,00	31,47	7,54		1	1	1		1	1					13,73	13,72
	22:00	34,61	27,62	6,99		1	1	1		1	1					12,49	12,51
	23:00	30,02	21,81	8,21					1		1	1					12,02

Περιορισμός αιολικής παραγωγής κατά τις πρωινές ώρες λόγω τεχνικών αναγκών στο δίκτυο.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024	00:00	26,00	18,33	7,67						1	1					10,47	10,42	
	01:00	23,37	16,10	7,27						1	1					9,39	9,35	
	02:00	22,61	15,68	6,93						1	1					9,08	9,06	
	03:00	22,14	15,05	7,09						1	1					8,88	8,86	
	04:00	21,95	14,70	7,25						1	1					8,76	8,77	
	05:00	23,25	15,87	7,39						1	1					9,27	9,28	
	06:00	27,33	18,78	8,55		1				1	1					10,86	10,91	
	07:00	32,88	25,44	7,45		1				1	1		1	1		13,06	13,11	
	08:00	35,58	29,84	5,74		1	1			1	1		2	1		13,72	13,72	
	09:00	36,42	31,73	4,68		1	1			1	1		2	3		13,73	13,73	
	10:00	35,48	28,48	7,00		1	1			1	1		2	1		13,73	13,73	
	11:00	34,54	27,27	7,27		1	1			1	1		1			13,68	13,68	
	12:00	33,39	28,12	5,27		1	1			1	1		2			13,39	13,36	
	13:00	32,09	26,72	5,37		1	1			1	1					12,83	12,82	
	14:00	30,95	23,83	7,13		1	1			1	1					12,43	12,41	
	15:00	30,65	22,27	8,37		1	1			1	1					12,25	12,26	
	16:00	33,10	24,34	8,77		1	1			1	1					13,20	13,21	
	17:00	37,65	28,57	9,08		1	1	1		1	1					13,73	13,73	
	18:00	43,42	34,92	8,50		1	1	1		1	1			1	1		13,73	13,73
	19:00	45,41	41,56	3,85		1	1	1		1	1			3	3		13,73	13,73
	20:00	44,75	43,27	1,48		1	1	1		1	1			4	4		13,73	13,73
	21:00	41,13	39,40	1,73		1	1	1		1	1			2	3		13,73	13,73
	22:00	36,28	34,93	1,35		1	1	1		1	1			1			12,87	12,85
	23:00	31,13	29,37	1,76			1	1		1	1						9,91	9,82

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ η G8 εντάχθηκε αργότερα μέσα στην μέρα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024	00:00	26,56	24,55	2,02				1		1	1					6,32	7,99
	01:00	23,81	22,94	0,87				1		1	1					1,50	8,68
	02:00	22,97	22,07	0,90				1		1	1					6,25	7,83
	03:00	22,27	20,98	1,29				1		1	1					7,11	7,13
	04:00	22,17	20,52	1,65				1		1	B					7,02	7,10
	05:00	23,43	22,33	1,10			1	1		1	B					1,38	8,40
	06:00	27,12	25,98	1,14		1	1	1		1	B					2,89	10,22
	07:00	32,78	30,61	2,17		1	1	1		1	B		2	3		13,02	13,08
	08:00	34,08	31,76	2,32		1	1	1		1	B		3	3		13,61	13,62
	09:00	33,79	31,89	1,89		1	1	1		1	B		3	3		13,52	13,50
	10:00	31,86	29,35	2,50		1	1	1		1	B		2	1		12,73	12,72
	11:00	31,13	28,65	2,48		1	1	1		1	B		2			11,44	11,25
	12:00	31,25	28,96	2,29		1	1			1	1		1	2		12,28	12,45
	13:00	30,66	28,87	1,79		1	1			1	1		1	2		12,20	12,16
	14:00	29,47	27,29	2,18		1	1			1	1			1		11,70	11,67
	15:00	29,14	25,97	3,17		1	1			1	1					11,38	11,38
	16:00	32,33	27,86	4,47		1	1	1		1	1					10,53	10,60
	17:00	36,84	29,94	6,90		1	1	1		1	1					13,44	13,52
	18:00	43,23	38,50	4,73		1	1	1		1	1		3	1		13,73	13,73
	19:00	45,15	42,93	2,22		1	1	1		1	1		4	3		13,73	13,73
	20:00	44,01	43,07	0,94		1	1	1		1	1		4	3		13,73	13,73
	21:00	40,69	40,08	0,60		1	1	1		1	1		4	2		13,70	13,71
	22:00	35,97	35,71	0,27		1	1	1		1	1		2			12,57	12,52
	23:00	30,87	30,56	0,31			1	1		1	1					8,96	9,00

Ενταξη φορητών λόγω βλάβης της G11 στο διάστημα 07:00-11:00. Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ, η G8 δεν λειτουργήσε στο διάστημα 12:00-15:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024	00:00	26,48	26,15	0,34			1	1		1	1					7,27	7,39	
	01:00	23,26	22,50	0,76				1		1	1					8,16	8,11	
	02:00	22,66	21,27	1,39				1		1	1					7,49	7,48	
	03:00	22,19	20,62	1,58				1		1	1					7,09	7,06	
	04:00	22,07	20,39	1,69				1		1	1					6,89	6,90	
	05:00	23,31	21,66	1,66				1		1	1					8,08	8,12	
	06:00	27,45	25,70	1,75				1		1	1					9,90	9,88	
	07:00	33,20	31,39	1,81			1	1		1	1					11,56	11,58	
	08:00	33,82	31,47	2,35		1	1	1		1	1					10,96	10,92	
	09:00	33,51	33,10	0,41		1	1	1		1	1					10,75	10,67	
	10:00	31,80	31,21	0,59		1	1	1		1	1					9,07	8,97	
	11:00	30,45	29,28	1,17		1	1	1		1	1					7,89	7,83	
	12:00	29,81	28,76	1,05		1	1	1		1	1					7,93	8,02	
	13:00	29,74	28,60	1,14			1	1		1	1					9,23	9,23	
	14:00	29,39	27,85	1,54			1	1		1	1					8,98	8,87	
	15:00	30,65	29,87	0,78			1	1		1	1					9,75	9,77	
	16:00	34,19	33,14	1,05		1	1	1		1	1					11,27	11,32	
	17:00	37,33	36,57	0,75		1	1	1		1	1			1	2		13,17	13,23
	18:00	43,21	42,56	0,64		1	1	1		1	1			3	4		13,73	13,73
	19:00	45,38	44,91	0,46		1	1	1		1	1			5	5		13,73	13,73
	20:00	44,22	43,97	0,25		1	1	1		1	1			5	5		13,73	13,73
	21:00	40,60	40,53	0,07		1	1	1		1	1			4	4		13,63	13,61
	22:00	35,82	35,82	0,00		1	1	1		1	1			1			12,58	12,53
	23:00	30,86	30,85	0,01		1	1	1		1	1						8,92	8,90

Πλύση υπερπληρώτων της μονάδας G3 στο διάστημα 12:00-13:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024	00:00	26,35	26,35	0,00			1	1		1	1					6,53	6,53
	01:00	23,70	23,70	0,00				1		1	1					7,68	7,73
	02:00	22,58	22,58	0,00				1		1	1					7,41	7,37
	03:00	22,37	22,37	0,00				1		1	1					7,18	7,24
	04:00	22,13	22,13	0,00				1		1	1					6,94	6,89
	05:00	23,46	23,46	0,00				1		1	1					8,19	8,22
	06:00	27,41	27,41	0,00			1	1		1	1					8,44	8,44
	07:00	33,30	33,30	0,00			1	1		1	1					11,16	11,19
	08:00	34,94	34,94	0,00		1	1	1		1	1			1		11,84	11,87
	09:00	33,88	33,88	0,00		1	1	1		1	1					10,85	10,80
	10:00	31,67	31,57	0,10		1	1	1		1	1					8,84	8,86
	11:00	30,45	30,32	0,13			1	1		1	1					7,91	8,02
	12:00	29,34	29,09	0,25			1	1		1	1					9,18	9,08
	13:00	28,87	28,79	0,08			1	1		1	1					8,39	8,37
	14:00	27,86	27,85	0,01			1	1		1	1					7,43	7,44
	15:00	27,93	27,91	0,02			1	1		1	1					7,28	7,35
	16:00	30,40	30,28	0,12			1	1		1	1					8,98	9,01
	17:00	34,91	34,50	0,41		1	1	1		1	1			2		11,37	11,45
	18:00	41,71	40,99	0,73		1	1	1		1	1		4	3		13,72	13,72
	19:00	44,38	43,13	1,25		1	1	1		1	1		4	5		13,73	13,73
	20:00	43,30	40,34	2,96		1	1	1		1	1		4	5		13,73	13,73
	21:00	40,02	35,27	4,75		1	1	1		1	1		2	2		13,72	13,72
	22:00	35,09	28,31	6,78		1	1	1		1	1					12,42	12,35
	23:00	30,12	21,51	8,61		1	1			1	1					11,78	11,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024	00:00	25,91	16,99	8,93		1				1	1					9,99	10,40
	01:00	22,87	18,06	4,81		1				1	1					5,06	9,16
	02:00	22,15	17,99	4,16		1				1	1					4,33	8,85
	03:00	21,60	16,86	4,74		1				1	1					5,08	8,63
	04:00	21,46	15,83	5,63		1				1	1					6,81	8,58
	05:00	22,73	16,23	6,49		1				1	1					8,74	9,08
	06:00	26,31	17,57	8,75		1				1	1					10,48	10,49
	07:00	31,74	22,30	9,45		1				1	1					12,60	12,64
	08:00	35,33	24,19	11,14		1	1			1	1					13,68	13,69
	09:00	38,32	26,89	11,43		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	10:00	39,05	26,88	12,17		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	11:00	39,74	27,61	12,13			1	1		1	1					13,73	13,73
	12:00	39,17	26,90	12,27			1	1		1	1					13,73	13,73
	13:00	38,80	26,83	11,97			1	1		1	1					13,73	13,73
	14:00	37,00	25,15	11,86			1	1		1	1					13,73	13,73
	15:00	35,48	23,60	11,88			1	1		1	1					13,73	13,73
	16:00	35,91	24,32	11,59			1	1		1	1					13,73	13,73
	17:00	38,18	26,64	11,54			1	1		1	1					13,73	13,73
	18:00	42,48	30,85	11,63		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	19:00	43,93	32,86	11,07		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	20:00	42,15	30,38	11,76		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	21:00	38,42	27,52	10,90		1	1	1		1	1					13,72	13,71
	22:00	33,88	23,96	9,92		1	1	1		1	1					12,29	12,26
	23:00	29,29	19,65	9,64		1				1	1					11,77	11,75

Περιορισμός αιολικής παραγωγής στο διάστημα 01:00-05:00 λόγω τεχνικών αναγκών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024	00:00	25,19	16,40	8,80		1				1	1					10,12	10,11	
	01:00	22,95	14,97	7,98		1				1	1					9,21	9,18	
	02:00	22,10	14,53	7,57						1	1					8,84	8,83	
	03:00	21,44	14,04	7,40						1	1					8,57	8,57	
	04:00	21,05	13,99	7,06						1	1					8,40	8,42	
	05:00	21,88	14,36	7,52						1	1					8,72	8,73	
	06:00	23,93	15,58	8,35						1	1					9,51	9,55	
	07:00	27,02	17,86	9,16				1		1	1					10,78	10,79	
	08:00	29,06	19,34	9,71				1		1	1					11,58	11,62	
	09:00	29,46	19,83	9,63				1		1	1					11,80	11,79	
	10:00	29,86	19,77	10,08				1		1	1					11,89	11,95	
	11:00	30,88	21,20	9,68				1		1	1					12,37	12,40	
	12:00	29,38	19,54	9,83				1		1	1					11,76	11,75	
	13:00	28,65	18,67	9,98		1		1				1				11,46	11,45	
	14:00	26,82	17,42	9,40		1		1				1				10,73	10,75	
	15:00	25,85	16,67	9,17		1		1				1				10,33	10,33	
	16:00	27,45	18,04	9,40		1		1				1				10,91	10,95	
	17:00	31,67	21,53	10,14				1		1	1					12,56	12,60	
	18:00	37,82	28,42	9,40			1	1			1	1				13,72	13,72	
	19:00	40,17	32,21	7,96		1	1	1			1	1			1		13,73	13,73
	20:00	39,06	31,29	7,78		1	1	1			1	1					13,73	13,73
	21:00	35,46	28,32	7,14		1	1	1			1	1					12,68	12,59
	22:00	31,38	23,69	7,69		1	1				1	1					10,94	11,05
	23:00	28,02	19,53	8,49			1				1	1					11,13	11,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3.500	3.500	7.500	10.000	10.000	10.000	9.500	12.500	1.300	1.100	1.100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/ΣG12	Cum(x11)	OP.HZ(x5)	HZEνοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024	00:00	24.50	16.19	8.31		1				1	1					9.86	9.84
	01:00	22.19	14.06	8.13		1				1	1					8.91	8.89
	02:00	21.03	13.31	7.71						1	1					8.42	8.42
	03:00	20.54	13.05	7.49						1	1					8.21	8.20
	04:00	20.21	12.84	7.37						1	1					8.09	8.07
	05:00	20.60	13.44	7.16						1	1					8.24	8.22
	06:00	22.09	15.33	6.76						1	1					8.83	8.84
	07:00	24.48	17.08	7.40						1	1					9.69	9.75
	08:00	27.18	19.28	7.90			1			1	1					10.82	10.84
	09:00	29.62	22.11	7.51			1			1	1					11.82	11.84
	10:00	31.02	23.48	7.54			1			1	1					12.40	12.41
	11:00	28.25	21.22	7.03		1	1			1	1					10.92	10.81
	12:00	26.10	18.78	7.32		1				1	1					9.91	9.94
	13:00	24.94	18.14	6.80		1				1	1					10.01	9.97
	14:00	23.65	18.10	5.54		1				1	1					9.50	9.49
	15:00	23.26	17.82	5.45		1				1	1					9.32	9.31
	16:00	24.63	20.03	4.60		1				1	1					9.75	9.81
	17:00	29.08	23.51	5.56		1	1			1	1					11.53	11.58
	18:00	34.88	29.26	5.62		1	1	1		1	1					12.20	12.16
	19:00	37.72	33.03	4.70		1	1	1		1	1					13.73	13.73
	20:00	37.13	30.97	6.16		1	1	1		1	1					13.72	13.68
	21:00	34.26	27.80	6.46		1	1	1		1	1					11.56	11.48
	22:00	30.28	24.66	5.62		1	1			1	1					10.56	10.87
	23:00	26.00	20.25	5.75		1	1			1	1					9.17	9.17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100					
Α	Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024			00:00	22,71	16,75	5,96		1					1	1					9,15	9,12
			01:00	20,69	15,28	5,41		1					1	1					8,27	8,26
			02:00	20,06	14,19	5,87		1					1	1					7,99	7,96
			03:00	19,56	14,40	5,16							1	1					7,80	7,82
			04:00	19,40	14,25	5,15							1	1					7,76	7,75
			05:00	20,53	15,66	4,87							1	1					8,20	8,20
			06:00	23,82	18,63	5,19				1			1	1					9,08	9,09
			07:00	28,56	21,07	7,49				1			1	1					11,33	11,39
			08:00	31,93	25,65	6,29				1			1	1					12,72	12,75
			09:00	33,07	30,05	3,01		1		1			1	1		2			13,21	13,23
			10:00	33,30	30,73	2,57		1		1			1	1		3			13,32	13,31
			11:00	33,45	31,13	2,32		1		1			1	1		3			13,39	13,37
			12:00	34,55	28,11	6,44		1		1			1	1		1			13,38	13,39
			13:00	34,33	30,68	3,65			1	1			1	1					12,47	12,45
			14:00	31,35	26,96	4,39			1	1			1	1					9,67	9,62
			15:00	30,02	27,32	2,70			1	1			1	1					9,42	9,48
			16:00	31,37	30,25	1,12			1	1			1	1					10,47	10,44
			17:00	34,08	30,54	3,54			1	1	1			1	1				11,10	11,16
			18:00	38,30	34,58	3,72			1	1	1			1	1			3	13,55	13,59
			19:00	39,70	36,95	2,75			1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
			20:00	38,89	37,76	1,13			1	1	1			1	1		1	4	13,56	13,56
			21:00	35,70	33,93	1,77			1	1	1			1	1		1	3	11,83	12,09
			22:00	31,18	30,37	0,81			1	1				1	1		3	2	11,84	11,83
			23:00	26,61	26,06	0,54			1	1				1	1		1			9,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3.500	3.500	7.500	10.000	10.000	10.000	9.500	12.500	1.300	1.100	1.100			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/ΣG12	Cum(x11)	OP.HZ(x5)	HZEνοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024	00:00	23.23	22.90	0.32		1	1			1	1				6.00	5.90	
	01:00	20.94	20.92	0.02			1			1	1				4.92	4.92	
	02:00	20.22	20.22	0.00			1			1	1				5.23	5.20	
	03:00	19.67	19.37	0.29			1			1	1				4.64	4.59	
	04:00	19.69	18.63	1.06			1			1	1				4.62	4.70	
	05:00	21.14	20.18	0.96			1			1	1				6.04	6.13	
	06:00	24.30	24.14	0.17		1	1			1	1				8.26	8.22	
	07:00	28.84	28.84	0.00		1	1	1		1	1		2		9.53	9.45	
	08:00	28.94	28.94	0.00		1	1	1		1	1				6.07	6.06	
	09:00	28.59	28.59	0.00		1	1	1		1	1				5.96	6.01	
	10:00	27.09	27.09	0.00		1	1	1		1	1				4.71	4.66	
	11:00	26.38	26.36	0.02			1	1		1	1				5.25	5.27	
	12:00	25.27	24.99	0.29			1	1		1	1				4.84	4.83	
	13:00	25.40	24.85	0.55			1	1		1	1				4.85	4.88	
	14:00	24.62	24.30	0.32			1	1		1	1				5.36	5.37	
	15:00	23.65	23.63	0.03			1	1		1	1				4.76	4.79	
	16:00	24.97	24.97	0.00			1	1		1	1				5.43	5.46	
	17:00	28.84	28.84	0.00			1	1		1	1				7.66	7.73	
	18:00	35.07	35.07	0.00		1	1	1		1	1		2		11.53	11.59	
	19:00	37.77	37.77	0.00		1	1	1		1	1		4		13.25	13.30	
20:00	37.74	37.71	0.03		1	1	1		1	1		4		13.25	13.29		
21:00	34.95	34.94	0.01		1	1	1		1	1		2		11.27	11.25		
22:00	30.63	30.63	0.00		1	1	1		1	1				7.98	7.85		
23:00	26.40	26.40	0.00		1	1	1		1	1				5.83	6.04		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	22,92	22,92	0,00		1	1			1	1				5,69	5,60
	01:00	20,77	20,76	0,01			1			1	1				4,39	4,50
	02:00	20,20	20,13	0,06			1			1	1				5,22	5,21
	03:00	19,76	19,76	0,00			1			1	1				4,81	4,76
	04:00	19,65	19,65	0,00			1			1	1				4,63	4,65
	05:00	20,95	20,95	0,00			1			1	1				5,77	5,79
	06:00	24,01	24,01	0,00			1	1		1	1				6,51	6,36
	07:00	27,76	27,76	0,00			1	1		1	1				7,10	7,15
	08:00	28,70	28,70	0,00	1	1	1			1	1				8,71	8,76
	09:00	30,46	30,46	0,00		1	1	1		1	1				9,38	9,36
	10:00	29,16	29,16	0,00			1	1		1	1				7,38	7,35
	11:00	27,53	27,53	0,00		1	1	1		1	1				5,53	5,46
	12:00	26,42	26,42	0,00			1	1		1	1				5,86	5,95
	13:00	26,08	26,00	0,08			1	1		1	1				5,65	5,59
	14:00	23,85	23,43	0,42				1		1	1				4,58	4,80
	15:00	23,64	23,41	0,23				1		1	1				8,47	8,48
	16:00	26,24	25,67	0,57			1	1		1	1				9,31	9,26
	17:00	29,03	28,07	0,96			1	1		1	1				8,43	8,48
	18:00	35,07	34,08	1,00		1	1	1		1	1			1	12,81	12,87
	19:00	37,91	36,53	1,38		1	1	1		1	1			2	13,68	13,69
	20:00	37,85	36,30	1,54		1	1	1		1	1			2	13,71	13,70
	21:00	34,77	33,73	1,04		1	1	1		1	1				11,98	11,92
	22:00	30,37	29,55	0,83		1	1	1		1	1				7,76	7,63
23:00	26,32	25,80	0,52			1	1		1	1				5,76	5,74	

Απένταξη της μονάδας G8 08:00-09:00 για έλεγχο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
ΑΡΧΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024	00:00	22,76	22,09	0,67			1			1	1					6,18	6,47
	01:00	20,75	19,85	0,90			1			1	1					5,78	5,74
	02:00	20,02	18,91	1,11			1			1	1					5,05	5,01
	03:00	19,61	18,46	1,15			1			1	1					4,68	4,65
	04:00	19,75	18,66	1,09			1			1	1					4,76	4,75
	05:00	20,74	18,74	2,00			1			1	1					5,66	5,73
	06:00	23,89	22,23	1,66			1			1	1					8,71	8,81
	07:00	28,00	26,29	1,72		1	1			1	1					10,91	10,87
	08:00	28,47	26,68	1,79			1	1		1	1					8,83	8,63
	09:00	27,92	26,44	1,47			1	1		1	1					7,53	7,45
	10:00	26,72	25,23	1,49			1	1		1	1					6,29	6,20
	11:00	26,00	24,02	1,98				1		1	1					7,09	8,05
	12:00	25,33	23,45	1,89				1		1	1					10,05	10,08
	13:00	25,33	23,60	1,73				1		1	1					10,05	10,06
	14:00	25,58	24,07	1,51				1		1	1					10,11	10,15
	15:00	26,23	24,54	1,69				1		1	1					10,45	10,48
	16:00	27,75	26,42	1,33			1	1		1	1					9,50	9,43
	17:00	30,64	30,04	0,60			1	1		1	1					10,07	10,17
	18:00	35,09	34,22	0,88		1	1	1		1	1					12,10	12,21
	19:00	37,30	35,41	1,90		1	1	1		1	1			1		13,29	13,64
	20:00	36,67	31,90	4,76		1	1	1		1	1					13,54	13,51
	21:00	33,59	27,90	5,69			1	1		1	1					12,40	12,41
	22:00	29,54	24,91	4,63			1	1		1	1					9,12	9,07
	23:00	25,55	23,99	1,56			1	1		1	1					5,16	5,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Α/Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024	00:00	22,29	20,97	1,32			1			1	1					5,03	5,44
	01:00	20,21	18,92	1,29			1			1	1					5,23	5,27
	02:00	19,70	18,83	0,87			1			1	1					4,74	4,72
	03:00	19,23	18,20	1,04			1			1	1					4,26	4,25
	04:00	19,02	16,16	2,86			1			1	1					3,95	3,94
	05:00	20,37	17,21	3,16			1			1	1					5,25	5,32
	06:00	23,24	18,00	5,24			1			1	1					8,12	8,17
	07:00	27,68	20,68	7,00			1			1	1					10,98	11,01
	08:00	30,77	22,90	7,87			1	1		1	1					11,94	11,87
	09:00	32,39	25,59	6,79			1	1		1	1					12,59	12,54
	10:00	31,82	22,97	8,85				1		1	1					12,45	12,41
	11:00	31,68	22,06	9,61				1		1	1					12,72	12,68
	12:00	32,48	22,31	10,17				1		1	1					12,95	12,95
	13:00	32,42	22,28	10,14				1		1	1					12,98	12,96
	14:00	31,07	23,69	7,38				1		1	1					12,23	12,22
	15:00	30,58	23,75	6,83			1	1		1	1					11,39	11,43
	16:00	31,25	23,11	8,14			1	1		1	1					12,18	12,21
	17:00	32,56	22,19	10,36			1	1		1	1					12,97	12,99
	18:00	36,70	25,97	10,72			1	1		1	1					13,72	13,72
	19:00	38,22	33,16	5,05		1	1	1		1	1		1			13,70	13,68
	20:00	36,98	34,64	2,34		1	1	1		1	1		2			13,13	13,11
	21:00	34,05	33,23	0,82		1	1	1		1	1		1			11,04	11,01
	22:00	30,02	29,65	0,36		1	1	1		1	1					7,45	7,33
	23:00	26,21	25,04	1,18		1	1	1		1	1					5,76	6,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
α.α.ε.μ.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024	00:00	22,84	19,75	3,09		1	1			1	1					6,53	6,51	
	01:00	20,88	14,67	6,21		1				1	1					8,36	8,35	
	02:00	20,20	12,81	7,39						1	1					8,11	8,08	
	03:00	19,58	12,48	7,11						1	1					7,84	7,83	
	04:00	19,40	14,28	5,12						1	1					7,76	7,78	
	05:00	19,95	16,25	3,70		1				1	1					7,93	7,95	
	06:00	22,12	18,95	3,17		1				1	1					8,50	8,41	
	07:00	23,94	19,77	4,17				1		1	1					8,72	8,81	
	08:00	25,18	21,70	3,48				1		1	1					9,90	9,91	
	09:00	26,02	22,65	3,37				1		1	1					10,39	10,39	
	10:00	25,71	22,48	3,23				1		1	1					10,28	10,26	
	11:00	25,00	21,07	3,93				1		1	1					9,87	9,85	
	12:00	25,65	21,60	4,05				1		1	1					10,23	10,24	
	13:00	25,72	22,32	3,40				1		1	1					10,28	10,29	
	14:00	25,05	22,03	3,03				1		1	1					9,84	9,90	
	15:00	25,00	23,07	1,93				1		1	1					9,77	9,76	
	16:00	26,56	26,00	0,55			1	1		1	1					8,78	8,59	
	17:00	29,09	28,75	0,33			1	1		1	1					8,41	8,55	
	18:00	34,82	34,47	0,35		1	1	1		1	1		1			12,66	12,73	
	19:00	37,81	37,64	0,18		1	1	1		1	1		3			13,67	13,66	
	20:00	36,95	36,95	0,00		1	1	1		1	1		3			13,06	13,00	
	21:00	33,87	33,85	0,02		1	1	1		1	1					11,05	10,99	
	22:00	30,15	29,88	0,27			1	1		1	1					8,38	8,38	
	23:00	26,72	26,39	0,33			1	1		1	1					6,34	6,28	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
α.α.ε.μ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024	00:00	23,68	23,51	0,17			1	1		1	1					3,31	3,37
	01:00	21,65	21,60	0,05			1			1	1					6,51	6,71
	02:00	20,74	20,54	0,20			1			1	1					5,78	5,73
	03:00	19,87	19,70	0,17			1			1	1					4,93	4,87
	04:00	19,61	19,56	0,05			1			1	1					4,55	4,58
	05:00	20,13	20,13	0,00			1			1	1					5,06	5,07
	06:00	21,63	21,63	0,00			1			1	1					6,55	6,54
	07:00	23,13	23,13	0,00			1			1	1					7,44	7,25
	08:00	23,23	23,23	0,00			1			1	1					8,22	8,21
	09:00	23,51	23,51	0,00			1			1	1					8,41	8,41
	10:00	24,59	24,55	0,04		1	1			1	1					8,21	8,23
	11:00	25,54	25,49	0,05		1	1			1	1					8,33	8,34
	12:00	26,61	26,56	0,05		1	1			1	1					9,15	9,24
	13:00	27,57	27,41	0,16		1	1			1	1		1			10,06	10,06
	14:00	25,07	24,81	0,25		1	1			1	1					7,73	7,75
	15:00	23,51	23,51	0,00		1	1			1	1					6,15	6,11
	16:00	24,58	24,58	0,00		1	1			1	1					7,10	7,13
	17:00	27,74	27,74	0,00		1	1	1		1	1					7,86	7,77
	18:00	33,42	33,42	0,00		1	1	1		1	1					10,27	10,41
	19:00	37,01	37,01	0,00		1	1	1		1	1		1			13,23	13,21
	20:00	36,84	36,84	0,00		1	1	1		1	1		2			13,03	13,02
	21:00	33,95	33,95	0,00		1	1	1		1	1					11,08	11,06
	22:00	29,97	29,97	0,00		1	1	1		1	1					8,06	8,04
	23:00	26,06	25,98	0,08			1	1		1	1					5,68	5,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024	00:00	22,57	22,38	0,19			1	1		1	1				4,14	4,45
	01:00	20,47	19,82	0,65			1			1	1				5,52	5,49
	02:00	19,91	18,43	1,48			1			1	1				4,93	4,89
	03:00	19,39	18,43	0,97			1			1	1				4,39	4,39
	04:00	19,37	18,51	0,87			1			1	1				4,37	4,40
	05:00	20,55	19,74	0,80			1			1	1				5,47	5,54
	06:00	23,74	23,22	0,52			1			1	1				8,22	8,24
	07:00	28,01	27,54	0,47		1	1			1	1		1	1	10,01	10,05
	08:00	28,05	27,93	0,11		1	1			1	1		1	2	9,61	9,60
	09:00	27,19	27,10	0,10		1	1			1	1		1	2	9,22	9,21
	10:00	25,38	25,07	0,31		1	1			1	1				8,00	7,92
	11:00	24,96	24,19	0,78		1	1			1	1				7,64	7,58
	12:00	25,38	23,86	1,51		1	1			1	1				8,06	8,01
	13:00	25,02	23,68	1,33			1			1	1				9,31	9,36
	14:00	23,74	22,33	1,41			1			1	1				8,79	8,73
	15:00	22,34	21,35	0,99			1			1	1				7,36	7,33
	16:00	23,85	22,16	1,69			1			1	1				8,76	8,78
	17:00	27,59	24,79	2,81			1	1		1	1				8,98	8,96
	18:00	33,55	30,46	3,09			1	1		1	1				12,14	12,24
	19:00	37,37	33,25	4,12		1	1	1		1	1				13,72	13,71
	20:00	37,30	32,33	4,97		1	1	1		1	1				13,72	13,72
	21:00	34,64	29,99	4,65			1	1		1	1				13,04	13,02
	22:00	30,21	25,40	4,80			1	1		1	1				9,92	9,77
	23:00	26,49	20,57	5,92			1	1		1	1				8,00	8,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024	00:00	22,72	15,26	7,45			1			1	1					8,55	8,50
	01:00	20,70	12,84	7,86						1	1					8,32	8,29
	02:00	19,94	12,58	7,36						1	1					8,00	7,97
	03:00	19,36	12,01	7,35						1	1					7,75	7,75
	04:00	19,34	12,15	7,18						1	1					7,74	7,75
	05:00	20,46	12,89	7,57						1	1					8,12	8,14
	06:00	23,44	16,79	6,65			1			1	1					7,83	9,20
	07:00	29,53	23,70	5,83		1	1			1	1					6,86	11,80
	08:00	33,63	28,85	4,79	1	1	1			1	1		1	1		7,07	13,33
	09:00	34,31	30,96	3,35		1	1			1	1		2	3		9,43	13,64
	10:00	31,93	29,31	2,62		1	1			1	1		2	3		12,65	12,60
	11:00	30,20	27,08	3,12		1	1			1	1			3		11,76	11,74
	12:00	29,74	24,07	5,67		1	1			1	1					11,78	11,81
	13:00	28,77	23,40	5,37		1	1			1	1					11,38	11,35
	14:00	26,37	22,50	3,86			1			1	1					10,57	10,57
	15:00	25,57	23,51	2,06		1	1			1	1					9,21	9,16
	16:00	27,57	26,69	0,88		1	1			1	1					9,52	9,37
	17:00	31,16	31,03	0,13		1	1	1		1	1					8,16	8,22
	18:00	36,30	36,27	0,02		1	1	1		1	1		1			12,58	12,72
	19:00	39,12	39,09	0,04		1	1	1		1	1		2	2		13,73	13,73
	20:00	38,71	36,88	1,83		1	1	1		1	1		2	2		13,72	13,72
	21:00	35,39	33,39	2,00		1	1	1		1	1					13,05	12,89
	22:00	31,55	31,32	0,23		1	1	1		1	1					9,03	8,97
	23:00	27,48	26,18	1,30			1	1		1	1					7,15	7,01

Κατά τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο νησί, ενώ στις 06:20 σημειώθηκε ολιγόλεπτη μερική διακοπή.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η ε ρ ρ Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	23,92	23,26	0,66			1	1		1	1					3,63	4,13	
	01:00	21,41	21,10	0,31			1			1	1					6,35	6,38	
	02:00	20,70	20,50	0,21			1			1	1					5,71	5,71	
	03:00	20,23	19,63	0,59			1			1	1					5,27	5,24	
	04:00	20,10	19,42	0,67			1			1	1					5,05	5,07	
	05:00	21,35	20,57	0,79			1			1	1					6,31	6,32	
	06:00	24,74	22,52	2,22			1			1	1					9,28	9,33	
	07:00	29,68	27,43	2,25		1	1			1	1		1			11,70	11,77	
	08:00	29,85	28,08	1,77		1	1			1	1		1			11,89	11,87	
	09:00	28,77	27,40	1,37		1	1			1	1		1			10,96	10,91	
	10:00	27,87	25,59	2,27		1	1			1	1					10,40	10,49	
	11:00	27,29	25,42	1,87		1	1			1	1					10,00	9,96	
	12:00	27,99	26,65	1,33		1	1			1	1					10,60	10,63	
	13:00	28,71	27,52	1,19		1	1			1	1					11,32	11,35	
	14:00	27,39	25,62	1,76		1	1			1	1					10,11	10,08	
	15:00	26,95	24,52	2,43		1	1			1	1					10,03	10,01	
	16:00	27,51	26,16	1,34		1	1			1	1					9,54	9,34	
	17:00	30,40	29,78	0,61		1	1	1			1	1					8,10	8,17
	18:00	36,47	36,19	0,27		1	1	1			1	1		2			12,49	12,57
	19:00	40,11	39,81	0,29		1	1	1			1	1		4			13,73	13,73
	20:00	39,94	39,59	0,35		1	1	1			1	1		4			13,72	13,71
	21:00	37,15	37,07	0,09		1	1	1			1	1		3			12,85	12,78
	22:00	32,53	32,53	0,00		1	1	1			1	1		1			9,65	9,60
23:00	27,97	27,97	0,00		1	1	1			1	1					6,21	6,17	

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ η ένταξη της G8 έγινε αργότερα μέσα στη μέρα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	24,02	24,02	0,00			1	1		1	1					3,64	3,53
	01:00	21,56	21,56	0,00			1			1	1					5,71	6,03
	02:00	20,79	20,74	0,05			1			1	1					5,78	5,78
	03:00	20,44	20,44	0,00			1			1	1					5,45	5,44
	04:00	20,26	20,26	0,00			1			1	1					5,25	5,27
	05:00	21,43	21,39	0,04			1			1	1					6,35	6,40
	06:00	24,78	24,65	0,14		1	1			1	1					8,10	8,17
	07:00	29,00	28,85	0,15		1	1			1	1		1	1		10,89	10,90
	08:00	29,91	29,80	0,11		1	1			1	1		1	2		11,41	11,45
	09:00	28,63	28,46	0,17		1	1			1	1		1	2		10,35	10,35
	10:00	26,86	25,97	0,89		1	1			1	1			1		9,34	9,29
	11:00	25,97	24,42	1,55		1	1			1	1					8,71	8,60
	12:00	26,34	24,14	2,19		1	1			1	1					9,00	9,07
	13:00	26,43	23,49	2,94			1			1	1					10,23	10,27
	14:00	25,89	22,12	3,77			1			1	1					10,40	10,37
	15:00	26,80	22,20	4,59			1			1	1					10,70	10,73
	16:00	28,00	20,67	7,32			1			1	1					11,15	11,17
	17:00	30,87	23,69	7,18			1			1	1					11,89	11,93
	18:00	36,39	30,28	6,10			1	1		1	1					13,60	13,60
	19:00	39,13	33,73	5,39		1	1	1		1	1			1		13,73	13,73
	20:00	37,78	34,49	3,29		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	21:00	34,57	31,80	2,77		1	1	1		1	1					11,90	11,69
	22:00	30,39	24,75	5,65		1	1	1		1	1					8,69	8,75
23:00	26,24	24,09	2,15				1		1	1					7,06	10,36	

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ η ένταξη της G8 έγινε αργότερα μέσα στη μέρα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024	00:00	23,09	21,37	1,72				1		1	1					2,28	8,27
	01:00	21,20	20,88	0,32			1			1	1					1,22	7,08
	02:00	19,82	19,22	0,60			1			1	1					0,84	5,80
	03:00	19,54	18,51	1,02			1			1	1					1,13	4,93
	04:00	19,16	18,52	0,64			1			1	1					1,36	4,36
	05:00	20,89	20,89	0,00			1			1	1					4,63	5,79
	06:00	23,62	23,29	0,33			1			1	1					6,38	7,66
	07:00	28,10	27,68	0,43		1	1			1	1		1			8,39	10,41
	08:00	28,94	27,33	1,62		1	1			1	1		2			8,95	11,55
	09:00	29,66	28,24	1,42		1	1			1	1		1	1		9,00	12,37
	10:00	30,93	26,19	4,73		1	1	1		1	1					10,64	11,64
	11:00	31,01	22,04	8,97		1	1			1	1					11,03	12,40
	12:00	30,79	20,68	10,10		1	1			1	1					11,03	12,30
	13:00	28,24	18,31	9,93			1			1	1					10,85	11,32
	14:00	28,95	18,80	10,15			1			1	1					11,02	11,61
	15:00	26,89	17,35	9,54			1			1	1		1			10,52	10,60
	16:00	29,02	19,83	9,20		1	1			1	1					11,03	11,60
	17:00	32,79	23,74	9,05		1	1			1	1					11,03	13,01
	18:00	39,33	30,46	8,87		1	1	1		1	1		1			11,03	13,73
	19:00	42,49	32,89	9,60		1	1	1		1	1		1			11,03	13,73
	20:00	41,31	32,07	9,24		1	1	1		1	1					11,03	13,73
	21:00	38,38	32,14	6,25		1	1	1		1	1					11,03	13,72
	22:00	33,80	29,34	4,46			1	1		1	1					11,02	12,23
	23:00	29,56	26,25	3,30			1	1		1	1					9,19	9,12

Μεταξύ 00:00 και 07:00 επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024	00:00	25,51	24,27	1,24			1	1		1	1					5,38	5,57
	01:00	23,04	20,18	2,87				1		1	1					7,93	7,94
	02:00	22,24	18,35	3,88						1	1		1			8,57	8,61
	03:00	21,68	19,22	2,47			1			1	1					6,91	6,87
	04:00	21,60	20,62	0,98			1			1	1					6,59	6,63
	05:00	22,33	20,84	1,49			1			1	1					7,19	7,30
	06:00	24,23	23,82	0,42			1			1	1					8,63	8,25
	07:00	26,80	26,45	0,35			1	1		1	1		1			7,06	7,19
	08:00	27,28	26,64	0,64			1	1		1	1		1			7,14	7,26
	09:00	26,94	26,22	0,72			1	1		1	1		1			7,68	7,56
	10:00	27,28	27,15	0,14			1	1		1	1					7,99	8,01
	11:00	29,22	29,08	0,15			1	1		1	1					9,03	8,98
	12:00	29,78	29,48	0,30			1	1		1	1					9,15	9,24
	13:00	30,55	30,12	0,44			1	1		1	1					10,07	10,06
	14:00	28,34	27,26	1,07			1	1		1	1					7,91	7,87
	15:00	29,09	27,52	1,57			1	1		1	1					7,17	8,58
	16:00	30,67	29,11	1,56			1	1		1	1					8,12	10,14
	17:00	34,15	32,97	1,18		1	1	1		1	1					9,55	11,95
	18:00	39,18	37,41	1,77		1	1	1		1	1		2			10,99	13,69
	19:00	41,82	39,52	2,29		1	1	1		1	1		4			11,03	13,73
	20:00	40,47	39,45	1,02		1	1	1		1	1		4			11,02	13,72
	21:00	37,12	36,08	1,04		1	1	1		1	1		2			10,69	13,27
	22:00	32,98	31,26	1,71		1	1	1		1	1					8,38	10,47
	23:00	29,07	28,54	0,53			1	1		1	1					7,01	8,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	25,88	25,70	0,18		1	1	1		1	1					7,02	7,05
	01:00	23,28	22,99	0,29		1	1			1	1					6,04	5,95
	02:00	22,17	20,86	1,31			1			1	1					5,69	5,77
	03:00	21,30	19,93	1,38			1			1	1					6,35	6,29
	04:00	21,12	20,25	0,87			1			1	1					6,09	6,07
	05:00	21,72	21,52	0,20			1			1	1					6,62	6,66
	06:00	23,03	22,97	0,06			1			1	1					7,98	8,00
	07:00	25,05	24,74	0,32		1	1			1	1					8,06	7,92
	08:00	25,13	24,45	0,68				1		1	1					8,71	8,86
	09:00	25,16	25,04	0,12				1		1	1					9,59	9,45
	10:00	25,30	25,26	0,04			1	1		1	1					6,13	6,14
	11:00	24,99	24,90	0,09				1		1	1					8,83	8,96
	12:00	24,92	24,90	0,02				1		1	1					9,71	9,75
	13:00	24,79	24,59	0,20				1		1	1					9,68	9,68
	14:00	22,84	22,58	0,26				1		1	1					7,76	7,73
	15:00	22,34	22,21	0,13				1		1	1					7,18	7,20
	16:00	24,40	24,36	0,04				1		1	1					7,87	7,69
	17:00	28,37	28,32	0,05			1	1		1	1					8,07	8,16
	18:00	35,37	35,23	0,13		1	1	1		1	1		1			12,06	12,15
	19:00	39,51	39,49	0,02		1	1	1		1	1			3		13,73	13,73
	20:00	38,94	38,77	0,16		1	1	1		1	1			3	1	13,68	13,67
	21:00	36,26	35,27	0,99		1	1	1		1	1			2		12,80	12,80
	22:00	32,33	30,70	1,63		1	1	1		1	1					10,55	10,53
23:00	28,24	26,30	1,95			1	1		1	1					7,95	7,83	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	24,22	22,22	2,01			1			1	1					7,45	7,69
	01:00	21,72	19,29	2,43			1			1	1					6,80	6,76
	02:00	21,15	18,31	2,84			1			1	1					6,19	6,17
	03:00	20,61	18,47	2,15			1			1	1					5,59	5,60
	04:00	20,35	16,40	3,95			1			1	1					5,38	5,34
	05:00	21,63	15,98	5,65						1	1					7,65	7,79
	06:00	24,47	17,13	7,34		1				1	1					9,71	9,76
	07:00	29,32	21,21	8,10		1	1			1	1					11,64	11,69
	08:00	29,93	19,70	10,23		1	1			1	1					12,00	11,97
	09:00	28,88	18,94	9,94			1			1	1					11,58	11,57
	10:00	27,16	17,88	9,27			1			1	1					10,86	10,88
	11:00	26,87	17,12	9,76			1			1	1					10,75	10,77
	12:00	27,08	17,09	9,99		1				1	1					10,86	10,80
	13:00	25,92	16,21	9,72		1				1	1					10,40	10,39
	14:00	24,71	15,33	9,38		1				1	1					9,91	9,90
	15:00	24,06	15,21	8,85						1	1					9,62	9,62
	16:00	26,06	16,98	9,07				1		1	1					10,36	10,40
	17:00	29,79	19,99	9,81				1		1	1					11,85	11,89
	18:00	35,28	23,05	12,23				1		1	1					13,55	13,55
	19:00	39,36	26,54	12,82			1	1		1	1					13,73	13,73
	20:00	38,70	25,77	12,93			1	1		1	1					13,73	13,73
	21:00	35,97	23,23	12,74			1	1		1	1					13,72	13,71
	22:00	31,37	20,95	10,42			1			1	1					11,53	12,45
23:00	26,91	20,67	6,25			1			1	1					6,73	10,83	

Κατά τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	23,19	17,64	5,55			1			1	1					5,93	8,43
	01:00	21,01	15,40	5,61						1	1					5,93	7,76
	02:00	20,27	14,64	5,62		1				1	1					5,93	8,11
	03:00	19,71	14,09	5,62		1				1	1					5,93	7,87
	04:00	19,76	14,13	5,63		1				1	1					5,93	7,88
	05:00	20,79	15,17	5,62		1				1	1					5,93	8,31
	06:00	23,45	16,61	6,84		1				1	1					7,15	9,36
	07:00	28,35	17,77	10,58		1				1	1					11,26	11,29
	08:00	32,07	20,09	11,98		1				1	1					12,78	12,81
	09:00	34,44	23,18	11,26		1	1			1	1					12,02	13,68
	10:00	35,71	25,33	10,38		1	1			1	1					10,98	13,73
	11:00	35,47	25,06	10,41		1	1			1	1					10,98	13,73
	12:00	35,89	23,51	12,38		1	1			1	1					13,08	13,73
	13:00	35,55	22,79	12,77			1			1	1		1			13,72	13,73
	14:00	35,32	22,43	12,89			1	1		1	1					13,71	13,70
	15:00	31,65	20,98	10,67			1	1		1	1					11,46	13,45
	16:00	30,77	20,37	10,40			1	1		1	1					11,15	13,09
	17:00	32,15	21,49	10,65			1	1		1	1					11,48	13,48
	18:00	36,34	26,11	10,23			1	1		1	1					11,70	13,73
	19:00	39,78	31,90	7,88			1	1		1	1					11,70	13,73
	20:00	38,38	30,76	7,62			1	1		1	1					11,70	13,73
	21:00	35,15	27,18	7,97			1	1		1	1					11,70	13,73
	22:00	30,76	25,23	5,53			1	1		1	1					10,05	11,67
23:00	27,33	23,21	4,12			1			1	1					9,31	9,83	

Από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις πρώτες απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	23,38	21,63	1,75			1			1	1					4,68	8,42	
	01:00	21,10	18,38	2,71			1			1	1					5,77	6,14	
	02:00	20,30	16,36	3,94			1			1	1					5,49	6,31	
	03:00	19,71	15,45	4,26		1				1	1					5,49	7,86	
	04:00	19,65	16,14	3,51		1				1	1					5,49	7,67	
	05:00	20,81	17,39	3,42		1				1	1					7,38	8,31	
	06:00	23,87	20,29	3,58		1				1	1					9,50	9,53	
	07:00	27,29	24,65	2,64		1	1			1	1					10,34	10,35	
	08:00	27,79	26,35	1,44		1	1			1	1					10,45	10,44	
	09:00	28,22	25,79	2,44		1	1			1	1					10,88	10,90	
	10:00	26,80	24,08	2,72		1	1			1	1					9,49	9,45	
	11:00	26,32	23,50	2,82		1	1			1	1					8,93	8,89	
	12:00	26,11	23,68	2,44			1			1	1		1			9,49	9,59	
	13:00	26,71	24,79	1,92			1			1	1		3			9,98	10,06	
	14:00	26,64	25,39	1,26			1			1	1		1			9,28	9,13	
	15:00	25,96	24,96	1,00			1	1		1	1					6,97	6,96	
	16:00	25,72	24,25	1,46			1	1		1	1					6,57	6,65	
	17:00	28,71	28,16	0,54			1	1		1	1					8,50	8,56	
	18:00	34,71	34,61	0,10		1	1	1		1	1		1			11,53	11,58	
	19:00	39,07	38,97	0,10		1	1	1		1	1		2			13,72	13,72	
	20:00	39,00	38,64	0,36		1	1	1		1	1		2			13,73	13,73	
	21:00	36,22	35,67	0,55		1	1	1		1	1		1			12,90	12,87	
	22:00	31,63	30,68	0,95		1	1	1		1	1					8,94	8,87	
23:00	27,35	25,89	1,47			1	1		1	1					6,97	6,91		

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Η ένταξη φορητών στις 13:00 οφείλεται σε εργασίες του τοπικού ΔΕΔΔΗΕ στον Υ/Σ Καλλονής.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Μ Ε Ρ Α Τ Η Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	23,57	22,47	1,10			1	1		1	1					4,50	5,21
	01:00	21,23	19,86	1,37			1			1	1					6,29	6,28
	02:00	20,46	18,68	1,78			1			1	1					5,53	5,47
	03:00	20,00	18,43	1,57			1			1	1					5,03	5,01
	04:00	20,00	19,01	0,99			1			1	1					4,99	4,96
	05:00	21,17	20,68	0,49			1			1	1					6,11	6,15
	06:00	23,91	23,54	0,37			1			1	1					8,49	8,59
	07:00	28,35	27,59	0,76		1	1			1	1					10,97	11,00
	08:00	29,01	27,47	1,54		1	1			1	1					11,53	11,53
	09:00	27,94	25,80	2,13		1	1			1	1					10,64	10,65
	10:00	27,14	24,90	2,24		1	1			1	1					9,88	9,81
	11:00	28,35	26,65	1,70		1	1			1	1					10,57	10,64
	12:00	30,04	28,31	1,73		1	1			1	1					11,56	11,56
	13:00	30,42	28,94	1,48		1	1			1	1			2		12,00	11,97
	14:00	26,87	25,38	1,49		1	1			1	1					9,62	9,53
	15:00	24,72	22,36	2,36			1			1	1					8,45	8,51
	16:00	26,84	24,20	2,64			1			1	1					9,54	9,39
	17:00	30,15	29,53	0,62			1	1		1	1					9,29	9,32
	18:00	35,34	35,26	0,07		1	1	1		1	1			1		11,91	11,99
	19:00	39,39	39,24	0,15		1	1	1		1	1			1	3	13,73	13,73
	20:00	38,69	38,50	0,19		1	1	1		1	1			1	2	13,73	13,73
	21:00	36,02	35,66	0,36		1	1	1		1	1			1		13,01	12,97
	22:00	31,95	31,77	0,18		1	1	1		1	1					9,46	9,44
23:00	27,56	26,60	0,95			1	1		1	1					7,34	7,11	

Η ένταξη των φορητών Η/Ζ οφείλεται σε χειρισμούς του τοπικού ΔΕΔΔΗΕ. Τα ΑΠ Άντισσα & Τέρπανδρος βρίσκονται σε απώλεια επικοινωνίας από τις 21:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	23,97	23,05	0,92			1			1	1					5,90	5,43
	01:00	21,43	19,04	2,39			1			1	1					6,41	6,41
	02:00	20,59	20,52	0,07			1			1	1					5,68	5,64
	03:00	20,15	19,49	0,66			1			1	1					5,12	5,06
	04:00	20,04	19,58	0,46			1			1	1					5,01	5,03
	05:00	21,26	19,64	1,63			1			1	1					6,17	6,21
	06:00	24,19	20,35	3,84			1			1	1					8,89	8,94
	07:00	27,06	22,96	4,10			1			1	1					10,84	10,83
	08:00	26,96	21,18	5,78			1			1	1					10,72	10,69
	09:00	27,09	23,58	3,51			1			1	1					10,37	10,51
	10:00	26,35	25,75	0,60		1	1			1	1					2,01	9,02
	11:00	25,75	25,31	0,44		1	1			1	1					2,03	8,40
	12:00	25,74	25,00	0,74		1	1			1	1					2,58	8,48
	13:00	26,90	25,15	1,76		1	1			1	1					9,59	9,56
	14:00	25,37	23,36	2,01		1	1			1	1					8,16	8,13
	15:00	25,62	23,16	2,46		1	1			1	1					8,25	8,54
	16:00	26,49	23,66	2,83		1	1			1	1					9,44	9,46
	17:00	29,77	26,72	3,05		1	1			1	1					10,70	10,55
	18:00	35,52	33,23	2,29		1	1	1		1	1					12,12	12,20
	19:00	39,59	37,12	2,46		1	1	1		1	1			1		13,73	13,73
	20:00	38,91	36,56	2,35		1	1	1		1	1			1		13,73	13,73
	21:00	36,53	34,17	2,36		1	1	1		1	1					13,33	13,28
	22:00	32,43	30,48	1,95		1	1	1		1	1					10,85	10,80
23:00	27,98	26,66	1,33			1	1		1	1					7,56	7,52	

Τα ΑΠ Καστρί, Άντισσα & Τέρπανδρος ήταν εκτός λειτουργίας μεταξύ 10:05-12:20 λόγω εργασιών ΔΕΔΔΗΕ στις γραμμές P300 & P310. Διακοπή της γραμμής P230 μεταξύ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	24,40	22,76	1,64			1			1	1					5,92	6,14	
	01:00	22,17	20,70	1,47			1			1	1					7,25	7,18	
	02:00	21,18	19,91	1,27			1			1	1					6,21	6,20	
	03:00	20,83	20,28	0,55			1			1	1					5,83	5,85	
	04:00	20,61	20,29	0,33			1			1	1					5,60	5,60	
	05:00	21,55	21,12	0,43			1			1	1					6,47	6,53	
	06:00	23,09	22,37	0,72			1			1	1					8,02	8,04	
	07:00	25,11	24,76	0,35		1	1			1	1					8,47	8,41	
	08:00	26,07	25,81	0,26		1	1			1	1					8,65	8,73	
	09:00	26,35	26,27	0,09		1	1			1	1					9,09	9,08	
	10:00	25,75	25,62	0,12		1	1			1	1					8,43	8,43	
	11:00	25,47	25,32	0,15		1	1			1	1					8,01	8,06	
	12:00	25,90	25,43	0,47		1	1			1	1					8,47	8,52	
	13:00	26,69	26,29	0,40		1	1			1	1					9,30	9,37	
	14:00	25,79	25,22	0,57				1		1	1					8,73	8,71	
	15:00	24,75	23,99	0,76				1		1	1					9,51	9,59	
	16:00	26,03	25,22	0,81				1		1	1					9,73	9,58	
	17:00	28,94	28,01	0,93			1	1		1	1					9,09	9,15	
	18:00	34,90	33,91	0,98		1	1	1		1	1					12,31	12,34	
	19:00	39,86	39,19	0,67		1	1	1		1	1			2	1		13,73	13,73
	20:00	39,23	38,54	0,69		1	1	1		1	1			2			13,73	13,73
	21:00	35,99	35,29	0,71		1	1	1		1	1			1			12,91	12,84
22:00	31,89	31,03	0,86		1	1	1		1	1						9,47	9,42	
23:00	27,94	27,26	0,67			1	1		1	1						7,64	7,56	

Τα ΑΠ Αντίσσα & Τέρπανδρος βρίσκονται σε απώλεια επικοινωνίας μεταξύ 21:05-21:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100				
Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024	Η	ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
			00:00	24,54	24,33	0,21			1	1		1	1					4,14	4,07
			01:00	22,08	21,36	0,72			1			1	1					5,69	5,99
			02:00	21,15	19,33	1,83			1			1	1					6,18	6,13
			03:00	20,54	18,55	2,00			1			1	1					5,57	5,52
			04:00	19,95	18,52	1,43			1			1	1					4,97	4,98
			05:00	20,59	19,77	0,83			1			1	1					5,58	5,56
			06:00	21,65	20,71	0,94			1			1	1					6,60	6,64
			07:00	23,76	22,81	0,96			1			1	1					8,66	8,71
			08:00	23,90	23,00	0,90			1			1	1					9,01	8,94
			09:00	23,85	21,11	2,74			1			1	1					8,83	8,81
			10:00	23,82	18,97	4,85			1			1	1					8,73	8,76
			11:00	23,61	21,61	2,00			1			1	1		2			3,60	7,67
			12:00	24,16	18,25	5,90			1			1	1					9,13	9,18
			13:00	23,34	17,93	5,41			1			1	1					8,44	8,42
			14:00	21,38	15,92	5,46						1	1					8,34	8,36
			15:00	20,00	13,28	6,72						1	1					8,01	8,00
			16:00	21,71	13,59	8,13						1	1					8,64	8,67
			17:00	25,68	16,30	9,38		1	1					1				10,20	10,24
			18:00	31,94	22,21	9,73		1	1				1	1				12,61	12,67
			19:00	36,61	27,21	9,40		1	1				1	1		1		13,73	13,73
			20:00	36,51	28,77	7,73		1	1	1			1	1		1		13,73	13,73
			21:00	34,12	27,05	7,07		1	1	1			1	1				12,63	12,56
		22:00	30,65	25,53	5,12		1	1	1			1	1				10,74	10,76	
		23:00	27,04	22,55	4,49		1	1				1	1				10,08	10,02	

Στις 11:00 παρατηρήθηκε σφάλμα στο δίκτυο. Για τον λόγο αυτό στο διάστημα 11:10 - 11:50 περιορίστηκε η παραγωγή των ΑΠ λόγω εργασιών αποκατάστασης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	23,85	17,99	5,86			1			1	1					8,95	8,90
	01:00	21,60	16,47	5,13			1			1	1					6,68	6,65
	02:00	20,99	16,84	4,15			1			1	1					6,01	6,01
	03:00	20,55	15,49	5,05						1	1					6,67	6,69
	04:00	20,31	14,23	6,08						1	1					8,13	8,12
	05:00	20,82	14,13	6,69						1	1					8,30	8,31
	06:00	21,53	15,19	6,34						1	1					8,59	8,60
	07:00	23,53	17,25	6,28						1	1			1		9,37	9,38
	08:00	24,71	19,28	5,44			1			1	1					9,87	9,88
	09:00	25,50	18,72	6,78			1			1	1					10,22	10,24
	10:00	24,60	17,10	7,50			1			1	1					9,87	9,86
	11:00	22,54	16,67	5,87						1	1					9,06	9,04
	12:00	20,39	16,49	3,89		1				1	1					8,10	8,11
	13:00	18,62	16,06	2,55		1				1	1					6,70	6,60
	14:00	16,83	13,98	2,85		1				1	1					5,42	5,48
	15:00	16,98	13,79	3,19						1	1					6,77	6,79
	16:00	19,37	16,86	2,51						1	1					6,85	6,88
	17:00	23,87	22,30	1,56			1			1	1					8,55	8,32
	18:00	30,21	29,99	0,22			1	1		1	1					9,33	9,43
	19:00	35,53	35,53	0,00		1	1	1		1	1					12,69	12,75
	20:00	35,73	35,14	0,59		1	1	1		1	1					12,92	12,89
	21:00	33,27	32,01	1,26		1	1	1		1	1					10,65	10,53
	22:00	29,59	28,83	0,77			1	1		1	1					8,98	8,98
23:00	25,62	24,87	0,75			1	1		1	1					5,41	5,45	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	22,30	21,44	0,86			1			1	1					7,38	7,33	
	01:00	20,50	20,22	0,28			1			1	1					5,52	5,49	
	02:00	19,92	19,63	0,29			1			1	1					4,95	4,96	
	03:00	19,62	19,00	0,62			1			1	1					4,62	4,61	
	04:00	19,54	18,77	0,77			1			1	1					4,81	4,93	
	05:00	20,67	19,87	0,80		1				1	1					8,22	8,25	
	06:00	22,85	22,44	0,40		1				1	1		2			8,92	8,96	
	07:00	26,35	25,80	0,55	1	1				1	1		2	1		10,44	10,49	
	08:00	25,89	25,77	0,12		1	1			1	1		1	1		8,73	8,69	
	09:00	25,74	25,74	0,00		1	1			1	1					8,30	8,36	
	10:00	25,01	24,83	0,18		1	1			1	1					7,67	7,67	
	11:00	24,83	24,08	0,75		1	1			1	1					7,53	7,53	
	12:00	25,56	25,19	0,37		1	1			1	1					8,18	8,18	
	13:00	27,02	26,89	0,14		1	1			1	1					9,61	9,62	
	14:00	25,72	25,63	0,08		1	1			1	1					8,54	8,51	
	15:00	24,97	24,82	0,16		1	1			1	1					7,94	7,94	
	16:00	25,43	25,28	0,15		1	1			1	1					8,17	8,25	
	17:00	29,10	28,73	0,37		1	1	1			1	1					9,18	9,05
	18:00	34,27	33,69	0,58		1	1	1			1	1					11,12	11,20
	19:00	38,44	37,20	1,24		1	1	1			1	1		1			13,73	13,73
	20:00	38,14	35,69	2,45		1	1	1			1	1		1			13,73	13,73
	21:00	35,19	32,88	2,31		1	1	1			1	1					12,47	12,44
	22:00	30,63	27,10	3,53			1	1			1	1					10,28	10,23
23:00	26,29	22,93	3,36			1	1			1	1					7,25	7,43	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Ημερ.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024	00:00	22,82	17,62	5,20			1			1	1					8,10	8,07
	01:00	20,47	13,60	6,87						1	1					8,22	8,21
	02:00	20,03	12,86	7,17						1	1					8,00	8,01
	03:00	19,68	12,30	7,39						1	1					7,90	7,90
	04:00	19,78	12,30	7,47						1	1					7,92	7,92
	05:00	21,14	13,61	7,53						1	1					8,45	8,44
	06:00	24,05	15,30	8,74						1	1					9,54	9,56
	07:00	30,02	19,54	10,48			1			1	1					11,92	11,96
	08:00	34,80	22,53	12,27			1			1	1					13,54	13,56
	09:00	38,79	26,30	12,48		1	1			1	1					13,73	13,73
	10:00	39,25	26,81	12,45		1	1			1	1					13,73	13,73
	11:00	38,75	26,39	12,36		1	1			1	1					13,72	13,73
	12:00	37,99	25,63	12,36		1	1			1	1					13,73	13,73
	13:00	37,99	25,93	12,06		1	1			1	1					13,73	13,73
	14:00	35,08	22,68	12,40		1	1			1	1					13,65	13,63
	15:00	33,51	21,20	12,31		1	1			1	1					13,39	13,40
	16:00	34,12	21,54	12,57		1	1			1	1					13,60	13,61
	17:00	36,40	23,85	12,55		1	1			1	1					13,73	13,73
	18:00	41,46	29,20	12,26		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	19:00	45,19	32,77	12,43		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	20:00	44,28	32,28	12,01		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	21:00	40,80	29,14	11,66			1	1		1	1					13,73	13,73
	22:00	35,30	23,93	11,37			1	1		1	1					13,65	13,62
	23:00	30,04	20,08	9,96			1			1	1					12,12	12,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	25,70	17,72	7,98			1			1	1					10,37	10,32
	01:00	23,09	17,76	5,33			1			1	1					9,05	8,98
	02:00	22,15	17,35	4,80			1			1	1					7,22	7,28
	03:00	21,68	17,60	4,08						1	1					8,67	8,69
	04:00	21,66	17,59	4,07		1				1	1					8,65	8,65
	05:00	23,17	18,53	4,64		1				1	1					9,24	9,25
	06:00	26,27	22,83	3,44		1	1			1	1					10,17	10,23
	07:00	30,09	27,57	2,52		1	1			1	1		1			11,97	12,00
	08:00	30,11	28,92	1,19		1	1			1	1		2			11,77	11,73
	09:00	29,27	28,72	0,55		1	1			1	1		2			10,94	10,90
	10:00	27,92	27,63	0,29		1	1			1	1		2			9,55	9,53
	11:00	28,16	27,73	0,43		1	1			1	1		2			10,11	10,27
	12:00	27,62	27,30	0,31		1	1			1	1		1			13,72	13,72
	13:00	27,28	26,99	0,29		1	1			1	1					11,90	11,75
	14:00	26,29	25,97	0,32		1	1			1	1					8,94	8,98
	15:00	27,06	26,76	0,30		1	1			1	1					9,62	9,68
	16:00	28,66	28,05	0,61		1	1	1		1	1					9,64	9,50
	17:00	32,00	31,36	0,63		1	1	1		1	1					9,02	9,10
	18:00	36,87	36,41	0,46		1	1	1		1	1		2			12,90	12,95
	19:00	42,12	41,79	0,33		1	1	1		1	1		3	4		13,73	13,73
	20:00	42,40	42,34	0,06		1	1	1		1	1		3	4		13,73	13,73
	21:00	39,42	39,42	0,00		1	1	1		1	1		3	3		13,66	13,62
	22:00	34,78	34,78	0,00		1	1	1		1	1		1			11,81	11,72
23:00	29,73	29,73	0,00			1	1		1	1					8,30	8,29	

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ, δεν μπήκε σε λειτουργία η μονάδα G8 τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024	00:00	25,32	25,32	0,00			1	1		1	1					7,16	7,31
	01:00	22,56	22,50	0,06				1		1	1					7,47	7,43
	02:00	21,73	21,65	0,08				1		1	1					6,62	6,58
	03:00	21,26	21,26	0,00				1		1	1					6,14	6,09
	04:00	21,19	21,19	0,00				1		1	1					6,04	6,04
	05:00	22,41	20,64	1,78				1		1	1					7,22	7,23
	06:00	25,12	18,56	6,56				1		1	1					9,61	9,67
	07:00	29,37	21,95	7,41			1			1	1					11,70	11,74
	08:00	30,01	21,24	8,77			1			1	1					12,01	12,03
	09:00	28,53	20,26	8,26			1			1	1					11,44	11,41
	10:00	27,41	18,84	8,57		1				1	1					10,95	10,97
	11:00	27,66	20,17	7,49		1				1	1					11,06	11,08
	12:00	27,54	20,99	6,55		1				1	1		2			11,02	11,03
	13:00	27,11	20,12	6,99		1				1	1		1			10,81	10,82
	14:00	26,07	19,75	6,32		1				1	1		1			10,43	10,40
	15:00	25,44	20,07	5,37		1				1	1		1			10,17	10,16
	16:00	27,38	22,44	4,94		1	1			1	1					10,38	10,37
	17:00	31,39	26,40	4,99		1	1			1	1					12,30	12,32
	18:00	37,00	33,04	3,96		1	1	1		1	1					13,18	13,22
	19:00	41,29	37,20	4,09		1	1	1		1	1		1	2		13,73	13,73
	20:00	41,14	37,19	3,94		1	1	1		1	1		1	2		13,73	13,73
	21:00	38,83	34,33	4,49		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	22:00	34,33	31,18	3,15			1	1		1	1					13,06	13,03
	23:00	29,67	26,53	3,15			1	1		1	1					10,07	10,02

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ, δεν λειτούργησε η μονάδα G8 τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Ημερ.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024	00:00	25,79	22,10	3,69				1		1	1					10,18	10,17
	01:00	23,22	19,90	3,32				1		1	1					8,18	8,25
	02:00	22,09	20,39	1,70			1			1	1					8,39	8,36
	03:00	21,69	20,45	1,24			1			1	1					8,01	8,00
	04:00	21,58	19,98	1,59			1			1	1					7,88	7,86
	05:00	22,63	21,39	1,24			1			1	1					8,03	8,03
	06:00	23,91	23,39	0,52			1			1	1					7,46	7,20
	07:00	25,69	25,24	0,45			1	1		1	1					5,15	5,20
	08:00	26,33	25,21	1,11			1	1		1	1					5,82	5,77
	09:00	26,56	23,92	2,64			1	1		1	1					6,03	6,01
	10:00	26,31	22,79	3,52			1	1		1	1					7,03	7,29
	11:00	25,88	23,06	2,82				1		1	1					10,36	10,35
	12:00	25,71	24,25	1,47				1		1	1					10,27	10,26
	13:00	26,00	24,79	1,22				1		1	1					10,42	10,41
	14:00	24,87	23,76	1,12				1		1	1					9,71	9,72
	15:00	24,53	23,63	0,90				1		1	1					9,34	9,40
	16:00	26,34	25,15	1,19				1		1	1					9,65	9,60
	17:00	30,15	28,96	1,19			1	1		1	1					9,64	9,71
	18:00	36,16	35,00	1,16		1	1	1		1	1		1	1		12,69	12,75
	19:00	41,67	40,90	0,77		1	1	1		1	1		3	3		13,73	13,73
	20:00	40,90	40,25	0,64		1	1	1		1	1		3	3		13,73	13,73
	21:00	37,91	37,78	0,12		1	1	1		1	1		2	2		13,16	13,11
	22:00	33,76	33,76	0,00		1	1	1		1	1					10,88	10,84
	23:00	29,54	29,54	0,00			1	1		1	1					8,55	8,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 24 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Κυριακή, 24 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	25,84	25,84	0,00			1	1		1	1					7,05	7,19
	01:00	23,14	23,14	0,00				1		1	1					8,02	7,98
	02:00	22,27	22,27	0,00				1		1	1					7,07	7,11
	03:00	21,46	21,46	0,00				1		1	1					6,30	6,29
	04:00	21,08	20,82	0,26				1		1	1					5,92	5,91
	05:00	21,80	21,15	0,65				1		1	1					6,65	6,64
	06:00	22,46	20,92	1,54				1		1	1					5,09	7,29
	07:00	9,11	9,11	0,00								1				0,00	1,73
	08:00	25,80	22,66	3,14		1		1		1	1					6,62	8,19
	09:00	23,47	17,73	5,74		1		1		1	1					7,59	7,60
	10:00	23,19	16,80	6,39			1			1	1					8,20	8,18
	11:00	23,34	15,10	8,25						1	1					9,18	9,22
	12:00	24,86	16,21	8,66						1	1		1			9,90	9,93
	13:00	27,61	18,53	9,07		1				1	1			1		11,06	11,06
	14:00	26,11	16,52	9,59		1				1	1					10,46	10,47
	15:00	24,22	15,02	9,20						1	1					9,72	9,71
	16:00	24,76	15,40	9,36						1	1					9,88	9,90
	17:00	28,19	17,72	10,47			1			1	1					11,20	11,26
	18:00	33,89	22,00	11,89			1			1	1					13,23	13,27
	19:00	39,04	26,26	12,78			1	1		1	1					13,73	13,73
	20:00	38,83	25,93	12,90			1	1		1	1					13,73	13,73
	21:00	36,34	23,47	12,87				1		1	1					13,73	13,73
	22:00	32,10	19,90	12,20				1		1	1					12,94	12,88
23:00	27,91	17,30	10,60			1			1	1					11,21	11,19	

Στο διάστημα 07:00 – 08:00 έγινε προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης μεγάλου μέρους του ΗΣ λόγω εργασιών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	24, 25	15, 03	9, 21						1	1					9, 74	9, 72
	01:00	21, 56	13, 37	8, 19						1	1					8, 64	8, 63
	02:00	20, 84	12, 90	7, 94						1	1					8, 36	8, 35
	03:00	20, 04	12, 42	7, 62						1	1					8, 02	8, 01
	04:00	19, 70	12, 22	7, 49						1	1					7, 88	7, 88
	05:00	20, 16	12, 49	7, 68						1	1					8, 06	8, 06
	06:00	20, 97	13, 01	7, 96						1	1					8, 35	8, 38
	07:00	23, 12	14, 36	8, 76						1	1					9, 22	9, 25
	08:00	24, 17	15, 05	9, 11						1	1					9, 66	9, 67
	09:00	26, 79	16, 77	10, 03						1	1					10, 67	10, 70
	10:00	25, 77	16, 01	9, 76			1			1	1					10, 34	10, 32
	11:00	24, 59	15, 30	9, 28		1				1	1					9, 81	9, 81
	12:00	27, 57	17, 50	10, 07		1				1	1					10, 99	11, 02
	13:00	26, 79	17, 80	8, 99		1				1	1					10, 75	10, 73
	14:00	25, 56	23, 67	1, 89		1	1			1	1		1			9, 11	9, 06
	15:00	25, 94	24, 59	1, 35		1	1			1	1					8, 62	8, 58
	16:00	27, 10	22, 57	4, 53		1	1			1	1					9, 71	9, 71
	17:00	28, 86	24, 84	4, 02		1	1			1	1					11, 19	11, 23
	18:00	33, 04	27, 26	5, 78		1	1	1		1	1					11, 11	11, 08
	19:00	37, 24	30, 82	6, 43		1	1	1		1	1					13, 72	13, 71
	20:00	37, 27	34, 33	2, 94		1	1	1		1	1					13, 73	13, 73
	21:00	34, 58	28, 48	6, 10			1	1		1	1					13, 40	13, 35
	22:00	30, 58	25, 98	4, 60			1	1		1	1					11, 05	11, 03
23:00	26, 75	22, 26	4, 49			1			1	1					10, 14	10, 14	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	23,21	19,22	3,99			1			1	1					9,08	9,08
	01:00	21,05	18,00	3,06			1			1	1					7,46	7,43
	02:00	20,32	18,23	2,08			1			1	1					6,72	6,72
	03:00	19,82	19,05	0,77			1			1	1					6,18	6,17
	04:00	20,04	19,65	0,38			1			1	1					6,34	6,39
	05:00	21,20	20,35	0,84			1			1	1					6,35	6,29
	06:00	23,56	22,46	1,10			1			1	1					8,42	8,46
	07:00	27,09	25,84	1,25			1			1	1		2	1		10,70	10,72
	08:00	28,64	28,09	0,55			1			1	1		2	3		11,34	11,33
	09:00	29,94	29,60	0,34		1	1			1	1		2	3		11,33	11,35
	10:00	29,47	29,06	0,40		1	1			1	1		1	2		10,75	10,73
	11:00	28,74	28,19	0,55		1	1			1	1		2			10,46	10,48
	12:00	29,85	29,09	0,76		1	1			1	1		2	1		11,40	11,43
	13:00	31,39	30,81	0,58		1	1			1	1		2	2		11,51	11,45
	14:00	31,81	30,93	0,88		1	1	1		1	1					8,98	8,96
	15:00	31,50	29,44	2,06		1	1	1		1	1					8,60	8,60
	16:00	32,14	30,23	1,91		1	1	1		1	1					9,24	9,28
	17:00	34,06	31,84	2,23		1	1	1		1	1					11,08	11,15
	18:00	37,76	33,21	4,55		1	1	1		1	1					13,56	13,59
	19:00	40,81	34,23	6,58		1	1	1		1	1			1		13,73	13,73
	20:00	40,49	31,60	8,90		1	1	1		1	1					13,73	13,73
	21:00	37,26	28,88	8,38			1	1		1	1					13,73	13,73
	22:00	32,55	23,69	8,86			1	1		1	1					12,98	12,92
23:00	27,71	17,62	10,09			1			1	1					11,15	11,10	

Η μονάδα G8 δεν είναι διαθέσιμη έως τις 14:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100				
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024	ΗΡΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
		00:00	23,66	14,87	8,79							1	1					9,53	9,48
		01:00	21,14	14,17	6,98							1	1					8,47	8,47
		02:00	20,51	13,04	7,47							1	1					8,21	8,22
		03:00	19,95	12,35	7,60							1	1					7,99	7,98
		04:00	19,93	12,37	7,56							1	1					7,95	7,97
		05:00	20,86	12,95	7,92							1	1					8,31	8,33
		06:00	22,31	13,83	8,48							1	1					8,90	8,90
		07:00	27,80	17,34	10,46			1				1	1					11,05	11,09
		08:00	28,01	17,41	10,61			1				1	1					11,19	11,20
		09:00	27,18	17,01	10,17			1				1	1					10,89	10,86
		10:00	26,45	16,51	9,94			1				1	1					10,60	10,58
		11:00	12,69	8,08	4,61							1	1					8,81	5,22
		12:00	24,32	21,52	2,80		1	1	1			1	1					8,30	6,06
		13:00	27,16	16,91	10,26		1					1	1					10,86	10,86
		14:00	24,09	14,92	9,18		1					1	1					9,70	9,65
		15:00	23,44	14,58	8,86		1					1	1					9,36	9,37
		16:00	24,63	15,30	9,33		1					1	1					9,84	9,82
		17:00	27,67	17,26	10,42			1				1	1					11,03	11,05
		18:00	31,99	20,00	12,00			1				1	1					12,72	12,77
		19:00	36,87	23,97	12,90				1			1	1					13,73	13,73
		20:00	36,66	23,77	12,89				1			1	1					13,73	13,73
		21:00	33,46	20,93	12,53				1			1	1					13,35	13,33
		22:00	29,30	18,21	11,09			1				1	1					11,80	11,77
	23:00	24,98	15,48	9,50							1	1					10,04	10,01	

Γενική διακοπή στις 11:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	21,70	13,45	8,25						1	1					8,70	8,69	
	01:00	19,60	12,20	7,40						1	1					7,86	7,85	
	02:00	19,02	11,98	7,04						1	1					7,60	7,60	
	03:00	18,86	11,76	7,09						1	1					7,56	7,55	
	04:00	18,65	11,54	7,11						1	1					7,46	7,47	
	05:00	19,66	12,18	7,48						1	1					7,86	7,86	
	06:00	21,58	13,38	8,20						1	1					8,61	8,62	
	07:00	24,98	15,56	9,42						1	1					9,93	9,96	
	08:00	27,31	17,00	10,31						1	1					10,91	10,92	
	09:00	28,07	17,46	10,61		1				1	1					11,22	11,22	
	10:00	26,46	18,32	8,14		1				1	1					10,68	10,58	
	11:00	29,92	21,73	8,20		1	1			1	1					11,74	11,91	
	12:00	31,74	21,11	10,63		1	1			1	1					12,66	12,66	
	13:00	32,64	23,96	8,68		1	1	1		1	1					13,00	12,92	
	14:00	31,21	23,27	7,93		1	1	1		1	1					11,02	11,16	
	15:00	28,18	19,39	8,79		1	1			1	1					11,06	11,04	
	16:00	26,69	19,39	7,30			1			1	1					10,68	10,68	
	17:00	27,59	22,55	5,04			1			1	1					9,81	9,57	
	18:00	31,57	23,79	7,77			1	1		1	1					10,91	11,02	
	19:00	36,29	32,74	3,55		1	1	1		1	1					13,72	13,72	
	20:00	36,46	31,61	4,85		1	1	1		1	1					13,72	13,72	
	21:00	33,67	29,37	4,30			1	1		1	1					13,10	13,02	
	22:00	28,95	25,71	3,24			1	1		1	1					8,60	8,53	
23:00	24,92	21,38	3,54			1	1			1					6,97	7,10		

Στο διάστημα 21:05 έως 21:14 τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος βρισκόντουσαν σε απώλεια επικοινωνίας. Μερική διακοπή στις 11:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	21,47	17,32	4,15			1	1			1					5,21	5,14
	01:00	19,60	16,24	3,35				1			1					5,70	5,85
	02:00	18,87	15,54	3,33		1		1			1					6,39	6,37
	03:00	18,52	15,50	3,03		1		1			1					6,03	6,02
	04:00	18,33	15,79	2,54		1		1			1					6,07	6,01
	05:00	19,53	17,13	2,40		1		1			1					6,34	6,36
	06:00	21,54	19,83	1,71		1		1			1					6,79	7,08
	07:00	24,32	23,04	1,28		1			1	1	1			2		9,63	9,67
	08:00	24,37	23,74	0,63		1			1	1	1		1	2		8,26	8,28
	09:00	24,54	24,33	0,22		1			1	1	1			3		6,75	6,65
	10:00	23,73	23,32	0,40		1			1	1	1		1	2		6,76	6,78
	11:00	23,53	23,13	0,40		1			1	1	1					6,23	6,36
	12:00	23,52	23,40	0,13					1	1	1		1	2		6,84	6,98
	13:00	23,42	23,35	0,07					1	1	1			2		7,53	7,54
	14:00	22,32	22,24	0,08					1	1	1			1		6,96	6,91
	15:00	21,13	21,11	0,02					1	1	1					5,94	5,96
	16:00	22,24	22,24	0,00					1	1	1					6,55	6,40
	17:00	24,89	24,89	0,00					1	1	1					4,96	5,01
	18:00	28,85	28,85	0,00			1		1	1	1					6,53	6,33
	19:00	32,44	32,44	0,00			1		1	1	1					6,36	6,37
	20:00	32,56	32,56	0,00			1	1	1	1	1					6,54	6,52
	21:00	30,50	30,50	0,00				1	1	1	1					5,34	5,68
	22:00	27,06	27,06	0,00				1	1	1	1					6,51	6,45
23:00	23,90	23,90	0,00				1	1	1	1					3,87	3,87	

Τα ΑΠ Αντίσσα και Τέρπανδρος παρουσίασαν απώλεια επικοινωνίας το διάστημα 21:00-22:00. Η μονάδα G9 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	20,92	20,85	0,06				1	1		1					4,51	4,45
	01:00	19,39	19,17	0,23				1	1		1					2,95	2,90
	02:00	18,68	18,57	0,11				1	1		1					2,20	2,20
	03:00	18,33	18,32	0,02				1	1		1					1,84	1,85
	04:00	18,20	18,20	0,00				1	1		1					1,70	1,69
	05:00	18,73	18,73	0,00				1	1		1					2,20	2,22
	06:00	19,49	19,49	0,00				1	1		1					2,47	2,42
	07:00	21,27	21,27	0,00				1	1		1					1,21	1,23
	08:00	21,98	21,98	0,00			1	1	1		1					1,42	1,40
	09:00	22,46	22,46	0,00			1	1	1		1					2,06	2,18
	10:00	22,77	22,77	0,00		1		1	1		1					3,91	3,91
	11:00	22,89	22,55	0,34		1		1	1		1					4,03	4,04
	12:00	23,15	22,47	0,68		1		1	1		1					4,26	4,27
	13:00	23,35	22,56	0,79		1		1	1		1					4,53	4,54
	14:00	21,93	21,22	0,72				1	1		1					3,90	3,93
	15:00	21,12	20,67	0,46				1	1		1					4,60	4,62
	16:00	22,00	21,79	0,21				1	1		1					5,45	5,46
	17:00	24,67	24,27	0,40				1	1		1					4,14	4,03
	18:00	28,17	26,99	1,18				1	1	1	1					7,35	7,40
	19:00	32,42	28,77	3,64				1	1	1	1					11,73	11,74
	20:00	31,64	25,97	5,67				1	1	1	1					11,07	11,04
	21:00	29,38	23,83	5,55				1			1	1				9,58	9,64
	22:00	25,76	20,90	4,87				1			1	1				10,30	10,23
23:00	22,86	17,60	5,26				1			1	1				8,21	8,21	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 31 Μάρτιος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
α ρ α χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 31 Μάρτιος 2024	00:00	20,50	13,71	6,79						1	1					8,22	8,20	
	01:00	19,16	12,09	7,08						1	1					7,68	7,67	
	02:00	18,90	11,84	7,06						1	1					7,56	7,56	
	03:00	18,25	11,16	7,09						1	1					7,30	7,30	
	04:00	18,01	10,96	7,04						1	1					7,20	7,20	
	05:00	17,90	10,90	7,00						1	1					7,16	7,16	
	06:00	18,59	11,71	6,88						1	1					7,43	7,42	
	07:00	18,86	12,36	6,49						1	1					7,41	7,56	
	08:00	19,31	13,92	5,39						1	1					6,40	7,72	
	09:00	19,65	13,73	5,92						1	1					7,86	7,88	
	10:00	19,92	13,06	6,85						1	1					7,95	7,96	
	11:00	20,82	13,99	6,83						1	1					8,33	8,34	
	12:00	21,58	14,84	6,74						1	1					8,62	8,63	
	13:00	21,12	16,03	5,09		1				1	1					7,38	8,44	
	14:00	19,15	13,25	5,90		1				1	1					6,87	7,18	
	15:00	17,20	12,79	4,41			1				1					5,10	5,04	
	16:00	17,40	13,61	3,79			1				1					5,14	5,17	
	17:00	19,35	15,55	3,80		1	1				1					6,66	6,69	
	18:00	22,65	17,14	5,51			1			1	1					8,10	8,16	
	19:00	26,34	18,52	7,82			1			1	1					10,47	10,48	
	20:00	30,52	21,86	8,66			1			1	1					12,18	12,20	
	21:00	29,31	21,29	8,02			1			1	1					11,77	11,74	
	22:00	25,99	18,21	7,78			1			1	1					10,33	10,29	
	23:00	22,30	15,54	6,76			1	1		1						8,02	8,00	

Στα διαστήματα 08:00 - 08:30 και 13:30 - 14:00 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100				
Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024	Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
		00:00	19,82	12,83	6,99				1			1						7,96	7,94
		01:00	18,02	10,94	7,08				1			1						7,24	7,22
		02:00	17,45	10,92	6,53				1			1						6,98	6,98
		03:00	17,00	10,68	6,32				1			1						6,81	6,80
		04:00	17,03	10,91	6,12				1			1						6,81	6,81
		05:00	17,81	11,27	6,54				1			1						7,10	7,12
		06:00	19,84	12,54	7,30				1			1						7,90	7,92
		07:00	22,61	14,41	8,21				1			1						9,00	9,03
		08:00	24,11	15,65	8,45				1			1						9,61	9,64
		09:00	24,02	16,41	7,61						1	1						9,64	9,61
		10:00	23,06	15,88	7,18						1	1						9,25	9,25
		11:00	23,02	16,97	6,05						1	1						9,22	9,22
		12:00	23,30	18,75	4,55		1				1	1			1			9,30	9,27
		13:00	23,02	17,41	5,60		1				1	1						9,23	9,20
		14:00	21,17	15,68	5,49						1	1						8,48	8,47
		15:00	19,73	15,27	4,47						1	1						7,94	7,90
		16:00	19,87	16,22	3,65						1	1						7,60	7,59
		17:00	21,73	18,05	3,68			1			1	1						7,54	7,62
		18:00	24,95	19,14	5,81			1			1	1						9,59	9,64
		19:00	28,13	20,23	7,90			1			1	1						11,20	11,22
		20:00	31,66	21,33	10,33			1			1	1						12,66	12,67
		21:00	29,72	21,17	8,54			1			1	1						11,92	11,90
	22:00	25,96	18,53	7,43			1			1	1						10,47	10,44	
	23:00	22,38	14,78	7,60						1	1						8,83	8,80	

Μερική διακοπή στις 12:25 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίασαν απώλεια επικοινωνίας το διάστημα 22:00 με 23:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 2 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Τρίτη, 2 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	19,74	12,28	7,46					1	1						7,92	7,91
	01:00	17,97	10,91	7,06					1	1						7,22	7,20
	02:00	17,46	10,60	6,86					1	1						7,00	6,99
	03:00	16,98	10,36	6,61					1	1						6,79	6,79
	04:00	17,17	10,43	6,73					1	1						6,85	6,86
	05:00	17,97	10,92	7,05					1	1						7,17	7,18
	06:00	19,98	12,35	7,63					1	1						7,95	7,96
	07:00	22,84	14,36	8,48					1	1						9,08	9,10
	08:00	24,61	15,47	9,14					1	1						9,86	9,86
	09:00	25,11	15,61	9,50					1	1						10,03	10,02
	10:00	24,04	14,66	9,37					1	1						9,64	9,63
	11:00	23,86	14,91	8,95					1	1						9,50	9,53
	12:00	24,19	14,76	9,44						1	1					9,66	9,66
	13:00	22,87	13,92	8,95						1	1					9,17	9,16
	14:00	22,66	13,79	8,86						1	1					9,08	9,06
	15:00	20,74	12,59	8,15						1	1					8,32	8,31
	16:00	20,50	12,47	8,03						1	1					8,18	8,18
	17:00	22,73	13,89	8,84						1	1					9,05	9,07
	18:00	25,37	15,44	9,93						1	1					10,10	10,13
	19:00	28,78	17,60	11,18			1				1	1				11,44	11,47
	20:00	32,29	19,79	12,49			1				1	1				12,90	12,92
	21:00	30,27	18,43	11,84			1				1	1				12,15	12,12
	22:00	26,46	16,05	10,41							1	1				10,65	10,62
23:00	22,39	13,95	8,44							1	1				9,03	8,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	19,82	15,79	4,02						1	1					7,97	7,95
	01:00	18,33	16,67	1,65						1	1					7,35	7,34
	02:00	17,63	16,72	0,91						1	1					6,95	6,93
	03:00	17,01	15,94	1,08						1	1					6,36	6,37
	04:00	17,14	13,99	3,15						1	1					6,43	6,46
	05:00	17,89	14,83	3,06						1	1					7,04	7,05
	06:00	20,03	15,60	4,43						1	1					7,99	8,02
	07:00	23,22	20,91	2,31			1			1	1					8,76	8,79
	08:00	24,14	23,10	1,04			1		1	1	1					8,82	8,83
	09:00	24,27	24,08	0,18					1	1	1					9,17	9,14
	10:00	23,35	23,00	0,35					1	1	1					8,28	8,22
	11:00	22,83	22,49	0,34					1	1	1					7,66	7,69
	12:00	22,90	21,78	1,12					1	1	1					7,76	7,75
	13:00	22,62	20,87	1,75					1	1	1					7,49	7,49
	14:00	20,99	19,94	1,05					1	1	1					5,96	5,87
	15:00	19,36	18,52	0,84		1			1		1					5,77	5,82
	16:00	19,12	18,33	0,79		1			1		1					5,73	5,77
	17:00	20,73	20,00	0,73		1			1		1					6,48	6,39
	18:00	23,95	22,67	1,28		1			1	1	1					6,55	6,62
	19:00	27,72	25,83	1,89		1			1	1	1					10,17	10,22
	20:00	31,53	29,78	1,76		1			1	1	1				1	12,59	12,60
	21:00	29,67	28,35	1,32		1			1	1	1				1	11,83	11,78
	22:00	25,91	25,00	0,91		1			1	1	1					8,62	8,51
23:00	22,38	21,81	0,57		1			1	1	1					5,46	5,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	19,96	19,67	0,28		1			1		1					6,68	6,65
	01:00	18,06	17,90	0,16		1			1		1					4,77	4,74
	02:00	17,54	17,54	0,00		1			1		1					4,22	4,20
	03:00	17,11	17,11	0,00		1			1		1					3,76	3,76
	04:00	17,23	17,11	0,11		1			1		1					3,87	3,88
	05:00	17,93	17,89	0,04		1			1		1					4,56	4,58
	06:00	19,90	19,85	0,05		1			1	1	1					5,29	5,33
	07:00	22,69	22,69	0,00					1	1	1					7,45	7,50
	08:00	23,85	23,85	0,00					1	1	1					8,71	8,69
	09:00	23,76	23,76	0,00					1	1	1					8,65	8,60
	10:00	23,41	23,41	0,00					1	1	1					8,23	8,25
	11:00	23,34	23,14	0,19					1	1	1					8,14	8,17
	12:00	23,71	23,21	0,50					1	1	1					8,62	8,59
	13:00	23,20	22,52	0,69					1	1	1					8,14	8,08
	14:00	21,43	20,77	0,66					1	1	1					6,41	6,35
	15:00	19,12	18,40	0,72					1	1	1					4,45	4,55
	16:00	18,72	18,01	0,71					1		1			1		5,88	5,82
	17:00	20,35	19,73	0,62					1	1	1					5,11	5,15
	18:00	23,79	23,26	0,53					1	1	1					8,48	8,55
	19:00	27,76	26,97	0,80				1	1	1	1					7,55	7,44
	20:00	31,38	30,46	0,92				1	1	1	1					10,66	10,70
	21:00	30,03	28,84	1,19				1	1	1	1					9,52	9,45
	22:00	26,00	24,54	1,46				1	1	1	1					7,00	7,17
23:00	22,15	20,70	1,45					1	1	1					7,16	7,06	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	19,76	18,34	1,41					1	1	1					4,66	4,64
	01:00	18,02	16,50	1,52					1		1					4,67	4,89
	02:00	17,44	15,16	2,28					1		1					6,21	6,23
	03:00	17,06	14,38	2,68					1		1					6,08	6,08
	04:00	16,94	14,31	2,63					1		1					5,95	5,94
	05:00	18,07	15,91	2,17					1		1					6,99	7,01
	06:00	19,94	18,49	1,45				1	1		1					4,92	4,89
	07:00	23,08	22,26	0,82				1	1		1					6,47	6,53
	08:00	24,11	23,54	0,57				1	1		1					7,58	7,58
	09:00	24,13	23,59	0,54				1	1		1					7,66	7,63
	10:00	23,72	23,27	0,45					1	1	1					8,14	8,27
	11:00	22,99	22,36	0,64					1	1	1					7,84	7,71
	12:00	23,29	22,49	0,79					1	1	1					8,06	8,06
	13:00	23,41	22,30	1,11					1	1	1					8,23	8,26
	14:00	21,09	19,72	1,37					1	1	1					6,04	6,02
	15:00	19,90	18,29	1,61					1	1	1					4,77	4,77
	16:00	20,37	18,50	1,87					1	1	1					5,21	5,24
	17:00	21,35	19,16	2,19					1	1	1					6,14	6,16
	18:00	23,97	21,89	2,08					1	1	1					8,69	8,73
	19:00	27,45	26,20	1,25				1	1	1	1					8,36	8,24
	20:00	30,71	29,44	1,27				1	1	1	1					10,02	10,05
	21:00	29,34	27,79	1,55				1	1	1	1					8,83	8,78
	22:00	26,03	24,46	1,57				1	1	1	1					7,34	7,58
23:00	22,56	21,29	1,27					1	1	1					7,54	7,47	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 6 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Σάββατο, 6 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	20,32	19,11	1,21					1	1	1					5,24	5,20	
	01:00	18,69	17,44	1,25					1	1	1					4,67	4,78	
	02:00	18,00	16,97	1,03					1		1					5,67	5,66	
	03:00	17,42	15,99	1,44					1		1					5,10	5,05	
	04:00	17,36	15,32	2,04					1		1					4,96	5,00	
	05:00	17,98	15,63	2,36					1		1					5,55	5,57	
	06:00	19,07	16,37	2,70					1		1			1		6,96	6,97	
	07:00	20,47	18,38	2,10				1	1		1					4,24	4,10	
	08:00	21,69	20,11	1,58				1	1		1					5,11	5,15	
	09:00	22,49	21,21	1,28				1	1		1					5,91	5,98	
	10:00	22,43	20,60	1,83				1	1		1					5,94	5,96	
	11:00	22,34	20,33	2,01				1	1		1					5,79	5,82	
	12:00	22,71	20,56	2,15				1	1		1					6,16	6,19	
	13:00	22,75	21,09	1,67				1	1		1					6,30	6,27	
	14:00	21,25	19,55	1,70				1	1		1					4,84	4,79	
	15:00	19,65	17,40	2,25				1	1		1					3,96	4,09	
	16:00	20,41	19,10	1,31		1		1	1		1					7,00	7,02	
	17:00	22,53	20,92	1,61		1		1	1		1					7,29	7,08	
	18:00	24,82	23,07	1,74		1		1	1		1					5,99	6,02	
	19:00	27,88	26,69	1,19		1		1	1		1					8,87	8,94	
	20:00	31,06	29,32	1,74		1		1	1		1			1		11,96	11,98	
	21:00	29,19	27,47	1,72		1		1	1		1					10,42	10,36	
	22:00	26,17	25,04	1,13				1	1		1					8,74	8,67	
23:00	22,82	21,90	0,92				1	1		1					6,47	6,38		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 7 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Κυριακή, 7 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	20,37	19,78	0,60				1	1		1					4,10	4,02
	01:00	18,83	18,77	0,06				1	1		1					2,38	2,35
	02:00	17,96	17,96	0,00				1	1		1					2,11	2,28
	03:00	17,26	17,26	0,00		1			1		1					4,71	4,67
	04:00	17,10	16,69	0,41		1			1		1					4,50	4,53
	05:00	17,55	16,30	1,25		1			1		1					4,71	4,72
	06:00	18,23	15,37	2,87					1		1					5,67	5,70
	07:00	19,50	16,88	2,63			1		1		1					3,27	3,27
	08:00	21,81	18,31	3,50			1		1		1					5,32	5,41
	09:00	23,91	18,28	5,63			1		1		1					7,53	7,54
	10:00	25,78	18,27	7,51			1		1		1					9,33	9,40
	11:00	23,01	16,97	6,03			1		1		1					6,99	7,00
	12:00	23,58	15,12	8,45					1		1					9,37	9,34
	13:00	24,88	15,35	9,53					1		1					9,83	9,90
	14:00	21,49	13,01	8,48					1		1					8,71	8,63
	15:00	17,66	11,58	6,07					1		1					6,22	6,68
	16:00	18,07	13,58	4,50					1		1					4,59	6,83
	17:00	21,60	14,16	7,43					1		1					7,55	8,61
	18:00	24,57	15,04	9,53					1		1					9,78	9,81
	19:00	28,32	17,32	11,00					1		1					11,25	11,29
	20:00	32,00	19,78	12,23			1		1		1					12,78	12,79
	21:00	30,35	18,75	11,59			1		1		1					12,19	12,16
	22:00	26,62	17,01	9,61			1		1		1					10,30	10,25
23:00	22,94	15,06	7,88					1		1					8,73	8,76	

Το διάστημα 15:30 με 17:30 υπήρξε απαίτηση από τον θερμικό παραγωγό για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	20,15	12,73	7,42					1		1					8,09	8,07
	01:00	18,52	12,27	6,25					1		1					7,41	7,39
	02:00	17,77	11,90	5,87					1		1					6,77	6,77
	03:00	17,35	12,17	5,18					1		1					6,37	6,39
	04:00	17,59	12,25	5,34					1		1					6,57	6,59
	05:00	18,38	11,93	6,46					1		1					7,19	7,22
	06:00	20,40	13,11	7,29					1		1					8,14	8,16
	07:00	23,01	16,64	6,38					1		1					8,50	8,88
	08:00	23,59	19,36	4,23				1	1	1						5,39	8,59
	09:00	23,57	15,14	8,43				1	1	1						9,24	9,29
	10:00	22,23	13,99	8,24		1		1	1							8,90	8,89
	11:00	21,97	13,91	8,06				1	1							8,73	8,71
	12:00	22,12	14,17	7,95				1	1							8,57	8,46
	13:00	21,59	13,70	7,88					1		1					8,37	8,56
	14:00	20,54	12,42	8,12					1		1					8,27	8,23
	15:00	19,24	11,66	7,59					1		1					7,71	7,70
	16:00	19,21	11,66	7,55					1		1					7,68	7,69
	17:00	21,26	12,91	8,35					1		1					8,47	8,49
	18:00	24,90	15,16	9,74					1		1					9,89	9,93
	19:00	29,04	17,73	11,31			1		1		1					11,55	11,58
	20:00	33,39	20,59	12,80			1		1		1					13,31	13,34
	21:00	31,68	19,73	11,94			1		1		1					12,74	12,69
	22:00	27,53	16,94	10,59			1		1		1					10,87	10,81
23:00	23,80	14,82	8,98					1		1					9,34	9,31	

Το διάστημα 05.30 με 09:00 τα ΑΠ Τέρπανδρος και Άντισσα παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας. Το διάστημα 11:30 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης της επικοινωνίας των ΑΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 9 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Τρίτη, 9 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	20,69	12,95	7,73					1		1					8,32	8,29
	01:00	18,69	12,14	6,55					1		1					7,50	7,48
	02:00	18,04	12,29	5,75					1		1					7,03	7,02
	03:00	17,56	12,35	5,21					1		1					6,62	6,60
	04:00	17,73	11,96	5,77					1		1					6,73	6,75
	05:00	18,51	12,18	6,33					1		1					7,26	7,28
	06:00	20,64	14,30	6,34					1		1					7,60	7,62
	07:00	23,72	17,73	5,99			1				1	1				9,44	9,46
	08:00	24,90	18,10	6,80			1				1	1				9,94	9,95
	09:00	24,76	18,96	5,80			1				1	1				9,90	9,90
	10:00	23,85	17,57	6,29			1				1	1				9,53	9,53
	11:00	23,57	17,23	6,34		1					1	1				9,42	9,41
	12:00	23,70	17,05	6,65		1					1	1				9,47	9,47
	13:00	23,38	15,47	7,91		1					1	1				9,36	9,36
	14:00	21,73	13,75	7,97							1	1				8,74	8,72
	15:00	19,57	12,40	7,16							1	1				7,83	7,81
	16:00	19,85	12,33	7,52							1	1				7,91	7,94
	17:00	21,89	14,46	7,43							1	1				8,73	8,74
	18:00	25,14	16,31	8,83							1	1				10,00	10,05
	19:00	28,95	19,54	9,41					1		1	1				11,51	11,54
	20:00	32,86	25,62	7,24		1			1		1	1				13,12	13,14
	21:00	31,27	25,96	5,30		1			1		1	1				12,55	12,53
	22:00	27,18	21,01	6,17		1			1		1	1				10,57	10,48
23:00	23,29	20,63	2,66					1		1	1				8,28	8,22	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	20,59	18,24	2,35		1			1		1					5,75	5,82
	01:00	18,63	15,22	3,42		1			1		1					6,97	6,95
	02:00	17,81	13,10	4,71					1		1					6,85	6,82
	03:00	17,38	14,26	3,12					1		1					6,39	6,37
	04:00	17,47	13,54	3,93					1		1					6,46	6,45
	05:00	18,47	14,06	4,40					1		1					7,25	7,27
	06:00	20,51	14,82	5,69				1	1							7,57	7,67
	07:00	23,22	18,04	5,18			1	1	1							8,81	8,81
	08:00	24,19	20,17	4,01			1	1	1							7,00	6,98
	09:00	24,24	21,11	3,13			1		1		1					7,89	7,90
	10:00	23,79	20,50	3,29			1		1		1					7,43	7,42
	11:00	23,08	20,03	3,05			1		1		1					6,68	6,69
	12:00	23,23	20,89	2,34			1		1		1					6,91	6,88
	13:00	22,47	19,66	2,81			1		1		1					6,14	6,13
	14:00	20,39	17,40	2,99			1		1		1					4,20	4,09
	15:00	18,96	16,70	2,26			1		1		1					2,61	2,61
	16:00	19,13	15,26	3,87					1		1					4,74	4,93
	17:00	21,22	15,99	5,22					1		1					8,22	8,24
	18:00	24,15	20,01	4,14			1		1		1					8,25	8,31
	19:00	28,01	24,59	3,42			1	1	1		1					8,53	8,30
	20:00	32,02	29,15	2,87			1	1	1		1					10,08	10,15
	21:00	30,83	28,58	2,25			1	1	1		1					9,14	9,04
	22:00	26,88	24,34	2,55			1	1	1		1					5,22	5,08
23:00	23,06	20,55	2,51			1		1		1					5,23	5,34	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Σ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024	00:00	20,31	17,74	2,56			1		1		1					4,58	4,78
	01:00	18,68	12,72	5,95					1		1					7,46	7,42
	02:00	17,78	11,50	6,29					1		1					6,79	6,78
	03:00	17,26	11,98	5,28					1		1					6,24	6,27
	04:00	17,52	12,69	4,83					1		1					6,50	6,54
	05:00	18,33	13,09	5,24					1		1					7,20	7,22
	06:00	20,30	15,19	5,11					1		1					8,08	8,10
	07:00	23,23	17,95	5,28	1				1		1					9,16	9,15
	08:00	24,03	20,59	3,44			1		1		1					7,98	7,94
	09:00	24,06	21,10	2,96			1		1		1					7,68	7,73
	10:00	23,82	19,85	3,96			1		1		1					7,74	7,75
	11:00	23,10	19,22	3,89			1		1		1					7,31	7,32
	12:00	23,49	17,31	6,18		1			1		1					9,18	9,23
	13:00	23,00	15,92	7,09		1			1		1					9,19	9,19
	14:00	21,55	14,81	6,74					1		1					8,67	8,64
	15:00	19,51	13,11	6,40					1		1					7,84	7,81
	16:00	19,52	12,53	6,99					1		1					7,57	7,57
	17:00	21,85	13,60	8,26					1		1					8,38	8,42
	18:00	25,34	15,62	9,72					1		1					10,09	10,11
	19:00	28,79	18,13	10,66				1	1		1					11,45	11,48
	20:00	32,34	20,84	11,50				1	1		1					12,91	12,93
	21:00	30,41	20,93	9,49				1	1		1					12,22	12,20
	22:00	26,94	17,90	9,04				1	1		1					10,64	10,59
	23:00	23,30	15,70	7,60					1		1					8,77	8,75

Στο διάστημα 15:40-17:40 επικρατούσε αστάθεια στην τηλεπικοινωνία με το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ. Η G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	20,56	13,63	6,93					1		1					8,27	8,24	
	01:00	18,64	13,54	5,11					1		1					7,49	7,47	
	02:00	17,80	13,11	4,69					1		1					7,14	7,13	
	03:00	17,38	12,88	4,50					1		1					6,91	6,88	
	04:00	17,61	11,87	5,74					1		1					7,03	7,04	
	05:00	18,42	12,98	5,44					1		1					7,35	7,36	
	06:00	20,38	14,20	6,17					1		1					8,10	8,12	
	07:00	23,65	15,95	7,70					1		1					9,42	9,45	
	08:00	24,95	17,15	7,79			1		1		1					9,97	9,98	
	09:00	25,16	16,78	8,38			1		1		1					10,06	10,07	
	10:00	24,73	16,30	8,43					1		1					9,90	9,89	
	11:00	23,91	15,97	7,94					1		1					9,57	9,57	
	12:00	24,07	16,21	7,85					1		1					9,63	9,64	
	13:00	23,59	15,38	8,21					1		1		1			9,45	9,45	
	14:00	22,17	15,01	7,16					1		1					8,93	8,90	
	15:00	19,92	13,52	6,40					1		1					7,97	7,96	
	16:00	20,02	13,79	6,23					1		1					7,98	7,99	
	17:00	22,21	13,95	8,26					1		1					8,84	8,87	
	18:00	25,25	15,55	9,71					1		1					10,05	10,07	
	19:00	27,72	17,33	10,39			1		1		1					11,03	11,06	
	20:00	31,35	20,21	11,14			1		1		1					12,51	12,52	
	21:00	30,16	19,30	10,86			1		1		1					12,10	12,07	
	22:00	26,56	16,93	9,63					1		1					10,51	10,45	
23:00	23,30	15,15	8,15					1		1					9,31	9,32		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 13 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Σάββατο, 13 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	20,40	16,81	3,59					1		1					8,19	8,18
	01:00	18,76	16,11	2,64					1		1					7,52	7,51
	02:00	18,09	13,64	4,46					1		1					7,23	7,22
	03:00	17,61	12,71	4,89					1		1					7,00	7,01
	04:00	17,61	13,11	4,51					1		1					7,02	7,03
	05:00	18,42	11,99	6,43					1		1					7,35	7,35
	06:00	19,32	13,62	5,70					1		1					7,71	7,72
	07:00	21,11	17,10	4,01					1		1					7,80	7,80
	08:00	22,49	19,25	3,23			1		1		1		2			7,37	7,36
	09:00	22,62	20,08	2,53			1		1		1		1			6,37	6,53
	10:00	24,28	22,97	1,31				1	1		1		1			7,14	7,30
	11:00	23,50	21,65	1,85			1		1		1		1			7,64	7,64
	12:00	24,05	21,22	2,83			1		1		1					8,04	8,20
	13:00	23,96	21,20	2,76			1		1		1					8,18	8,16
	14:00	22,15	18,81	3,34			1		1		1					6,40	6,36
	15:00	20,48	15,81	4,67					1		1					5,85	5,92
	16:00	20,62	13,77	6,85					1		1					8,24	8,26
	17:00	22,30	14,89	7,41					1		1					8,87	8,92
	18:00	25,18	18,57	6,61			1		1		1					9,74	9,79
	19:00	28,12	22,66	5,46			1		1		1					11,20	11,22
	20:00	31,23	25,81	5,42		1	1		1		1					12,44	12,47
	21:00	29,79	24,79	5,00		1	1		1		1					11,95	11,92
	22:00	26,28	21,96	4,32			1		1		1					10,16	10,07
23:00	22,83	19,71	3,11			1		1		1					7,16	7,05	

Η ένταξη φορητών Η/Ζ στις 08:00 οφείλεται σε πλούσιμο υπερπληρωτών της μονάδας G11. Στο διάστημα 08:43 – 08:53 τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος τέθηκαν εκτός λόγω σφάλματος στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 14 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Απριλίου 2024	00:00	20,58	18,27	2,31			1		1		1					4,78	4,77
	01:00	19,01	16,67	2,34			1		1		1					2,82	2,84
	02:00	17,94	13,75	4,19					1		1					4,99	5,31
	03:00	17,37	12,26	5,10					1		1					6,90	6,89
	04:00	17,32	13,08	4,24					1		1					6,85	6,86
	05:00	17,54	14,99	2,55					1		1					6,97	6,97
	06:00	18,00	15,36	2,64					1		1					7,19	7,19
	07:00	19,27	15,30	3,98		1			1		1					7,68	7,69
	08:00	20,51	18,47	2,04		1			1		1					8,01	7,98
	09:00	21,29	19,02	2,27			1		1		1					5,61	5,62
	10:00	21,55	18,36	3,18			1		1		1					5,75	5,73
	11:00	21,91	19,19	2,73		1			1		1					8,36	8,48
	12:00	22,58	20,79	1,79		1			1		1					9,02	9,03
	13:00	21,97	19,21	2,76		1			1		1					8,77	8,75
	14:00	19,44	15,57	3,87		1			1		1					6,76	6,72
	15:00	17,57	13,13	4,45					1		1					6,99	7,00
	16:00	18,08	14,90	3,19					1		1					5,90	5,83
	17:00	20,19	16,90	3,30			1		1		1					5,83	5,85
	18:00	23,20	21,01	2,19			1		1		1					6,90	6,83
	19:00	26,35	25,13	1,22			1	1	1		1					5,35	5,45
	20:00	30,00	29,00	1,00			1	1	1		1					8,57	8,64
	21:00	29,26	28,24	1,02			1	1	1		1					8,10	7,99
	22:00	25,78	24,69	1,08			1	1	1		1					4,63	4,53
	23:00	22,28	21,37	0,91			1		1		1					5,03	5,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	19,80	19,01	0,79			1		1		1					4,02	3,98
	01:00	18,18	17,41	0,77			1		1		1					2,42	2,39
	02:00	17,74	17,03	0,71			1		1		1					1,95	1,94
	03:00	17,09	16,37	0,72		1			1		1					4,07	4,22
	04:00	17,19	16,52	0,67		1			1		1					4,37	4,39
	05:00	17,96	17,43	0,53		1			1		1					5,13	5,16
	06:00	19,67	19,23	0,44		1		1	1							5,72	5,80
	07:00	22,31	21,96	0,35		1		1	1		1					6,29	6,28
	08:00	23,89	23,55	0,34				1	1		1					6,47	6,64
	09:00	24,13	23,97	0,16				1	1		1					8,22	8,20
	10:00	23,55	23,50	0,05				1	1		1					7,63	7,61
	11:00	23,46	23,46	0,00				1	1		1					7,46	7,46
	12:00	23,67	23,67	0,00				1	1		1					7,69	7,68
	13:00	23,74	23,74	0,00				1	1		1			1		7,47	7,61
	14:00	22,32	22,20	0,13				1	1		1					6,09	6,43
	15:00	20,07	19,88	0,19				1	1		1					4,20	4,14
	16:00	20,09	20,04	0,05				1	1		1					4,08	4,13
	17:00	21,68	21,59	0,09				1	1		1					5,62	5,68
	18:00	24,84	24,84	0,00			1	1	1		1					6,19	6,05
	19:00	27,76	27,76	0,00			1	1	1		1					6,26	6,36
	20:00	31,67	31,67	0,00			1	1	1		1					10,24	10,31
	21:00	29,79	29,74	0,05			1	1	1		1					8,64	8,56
	22:00	25,97	25,21	0,75			1	1	1		1					5,18	5,11
23:00	22,55	19,43	3,13			1		1		1					6,20	6,41	

Κατά την διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο νησί από τον τοπικό ΔΕΔΔΗΕ. Το ΑΠ Καστρί ήταν εκτός λειτουργίας κατά το διάστημα 08:30-14:30, λόγω εργασιών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 16 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η ε ρ ρ Τρίτη, 16 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	20,19	15,92	4,27					1		1					4,96	5,02	
	01:00	18,29	12,05	6,25					1		1					7,34	7,32	
	02:00	17,87	11,46	6,41					1		1					7,14	7,15	
	03:00	17,43	10,60	6,83					1		1					6,95	6,93	
	04:00	17,49	10,67	6,82					1		1					6,96	6,97	
	05:00	18,12	11,05	7,06					1		1					7,22	7,24	
	06:00	19,98	12,21	7,77					1		1					7,96	7,99	
	07:00	22,51	13,77	8,74					1		1					8,95	8,98	
	08:00	23,96	14,87	9,09					1		1					9,60	9,60	
	09:00	24,18	14,94	9,24					1		1					9,64	9,65	
	10:00	24,19	14,82	9,37					1		1					9,71	9,68	
	11:00	24,32	15,60	8,72		1			1		1					9,70	9,74	
	12:00	24,60	15,76	8,84		1			1		1					9,85	9,85	
	13:00	24,06	14,62	9,44		1			1		1					9,65	9,64	
	14:00	22,78	14,08	8,70					1		1					9,15	9,12	
	15:00	21,99	13,45	8,55					1		1					8,77	8,78	
	16:00	22,62	13,79	8,83					1		1					9,04	9,04	
	17:00	24,52	15,18	9,34					1		1					9,76	9,80	
	18:00	26,68	17,16	9,52			1		1		1					10,64	10,66	
	19:00	28,99	18,71	10,28			1		1		1					11,56	11,59	
	20:00	31,63	19,69	11,94			1		1		1					12,64	12,65	
	21:00	30,10	18,29	11,81			1		1		1					12,09	12,06	
	22:00	26,02	16,81	9,21			1		1		1					9,42	10,14	
23:00	22,41	16,52	5,89			1		1		1					6,00	7,48		

Τις βραδινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024	Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
		00:00	19,67	13,78	5,89					1			1				6,00	7,87
		01:00	18,26	12,37	5,89					1			1				6,00	7,31
		02:00	17,62	11,74	5,88					1			1				6,00	7,01
		03:00	17,29	11,30	5,99					1			1				6,10	6,84
		04:00	17,24	11,15	6,09					1			1				6,20	6,78
		05:00	18,20	11,80	6,40					1			1				6,53	7,28
		06:00	19,90	12,34	7,56					1			1				7,64	7,95
		07:00	22,72	14,13	8,58			1					1				8,82	9,08
		08:00	24,69	15,09	9,60		1	1					1				9,83	9,85
		09:00	25,00	15,20	9,80		1	1					1				10,01	9,99
		10:00	25,22	15,39	9,84		1	1					1				10,02	10,06
		11:00	26,18	15,89	10,29		1	1					1				10,49	10,47
		12:00	27,41	16,73	10,68				1				1		1		10,93	10,95
		13:00	26,95	16,35	10,60				1				1		1		10,81	10,79
		14:00	25,90	15,72	10,18				1				1				10,38	10,38
		15:00	24,26	14,71	9,55				1				1				9,76	9,73
		16:00	22,59	13,77	8,82				1				1				9,02	9,03
		17:00	24,82	15,26	9,56				1				1				9,89	9,92
		18:00	26,10	15,91	10,19			1	1				1				10,42	10,43
		19:00	28,63	17,55	11,08			1	1				1				11,40	11,44
		20:00	32,64	19,91	12,72			1	1				1				13,02	13,05
		21:00	31,10	18,97	12,12			1			1		1				12,50	12,47
		22:00	26,80	16,49	10,31			1			1		1				10,78	10,75
	23:00	22,89	13,95	8,94						1		1				9,21	9,19	

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Το διάστημα 05:40-07:40 τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος βρίσκονταν σε απώλεια επικοινωνίας. Σ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	20,28	12,54	7,74					1		1					8,14	8,12
	01:00	18,81	11,44	7,36					1		1					7,52	7,52
	02:00	17,84	10,81	7,03					1		1					7,16	7,14
	03:00	17,42	10,61	6,81					1		1					6,93	6,92
	04:00	17,74	10,83	6,91					1		1					7,07	7,08
	05:00	18,40	11,84	6,56				1			1					7,33	7,35
	06:00	20,05	15,10	4,95				1			1			1		7,93	7,93
	07:00	22,88	21,19	1,69			1	1			1			2		7,91	7,89
	08:00	25,29	24,82	0,47			1	1			1			1		8,63	8,69
	09:00	25,45	25,02	0,43				1	1		1					9,46	9,47
	10:00	24,23	23,30	0,93				1	1		1					8,26	8,23
	11:00	24,61	22,39	2,22				1	1		1					8,66	8,61
	12:00	24,71	21,88	2,82				1	1		1					8,76	8,75
	13:00	23,72	20,38	3,34				1	1		1					7,71	7,76
	14:00	21,89	18,70	3,20			1		1		1					7,11	7,08
	15:00	20,14	17,21	2,92			1		1		1					5,73	5,72
	16:00	20,44	18,26	2,18			1		1		1					5,92	5,95
	17:00	21,83	20,84	0,99			1		1		1					5,97	5,98
	18:00	24,90	23,90	1,00			1	1	1		1					6,70	6,38
	19:00	27,80	25,94	1,86			1	1	1		1					7,25	7,33
	20:00	31,28	27,34	3,94			1	1	1		1					9,89	9,95
	21:00	30,01	25,35	4,66			1		1		1			2		11,68	11,71
	22:00	26,01	19,89	6,13			1		1		1					10,08	10,03
23:00	22,65	16,47	6,18			1		1		1					7,22	7,24	

Κατά το χρονικό διάστημα 07:40-07:50 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024	Η ε ε ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
		00:00	20, 21	13, 13	7, 09					1		1					8, 13	8, 10
		01:00	18, 42	12, 26	6, 16					1		1					7, 40	7, 40
		02:00	17, 64	12, 67	4, 97					1		1					7, 05	7, 05
		03:00	17, 44	13, 72	3, 72					1		1					6, 94	6, 92
		04:00	17, 41	15, 54	1, 87					1		1					6, 93	6, 87
		05:00	18, 18	17, 85	0, 33		1				1		1				6, 30	6, 31
		06:00	19, 77	19, 77	0, 00			1			1		1				5, 47	5, 32
		07:00	22, 37	22, 36	0, 01			1			1		1				5, 46	5, 41
		08:00	23, 59	23, 50	0, 09				1	1			1				7, 43	7, 54
		09:00	23, 94	23, 60	0, 34				1	1			1				7, 94	7, 97
		10:00	24, 45	24, 32	0, 13				1	1			1				8, 48	8, 50
		11:00	25, 07	24, 52	0, 55				1	1			1				9, 09	9, 07
		12:00	23, 96	23, 03	0, 94				1	1			1				8, 09	8, 10
		13:00	22, 50	21, 68	0, 82				1	1			1				6, 61	6, 61
		14:00	21, 23	20, 94	0, 29				1	1			1				5, 33	5, 28
		15:00	20, 29	19, 69	0, 60				1	1			1				4, 77	4, 71
		16:00	20, 18	19, 80	0, 38			1			1		1				4, 30	4, 35
		17:00	22, 80	22, 79	0, 01			1			1		1				5, 16	5, 01
		18:00	25, 40	25, 40	0, 00			1	1	1			1				5, 36	5, 38
		19:00	27, 82	27, 68	0, 14			1	1	1			1				6, 40	6, 46
		20:00	30, 20	29, 48	0, 72			1	1	1			1				8, 85	8, 88
		21:00	28, 94	26, 75	2, 19			1	1	1			1				8, 30	8, 23
		22:00	25, 72	21, 08	4, 64			1			1		1				6, 67	8, 45
	23:00	22, 57	19, 79	2, 78			1			1		1				5, 00	6, 81	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 20 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Απριλίου 2024	00:00	20,50	18,79	1,72			1		1		1					5,05	4,69
	01:00	18,82	16,87	1,95			1		1		1					3,61	3,36
	02:00	18,26	16,15	2,11			1		1		1					3,82	3,83
	03:00	18,19	16,29	1,90			1		1		1					3,75	3,75
	04:00	17,39	16,08	1,31			1		1		1					4,88	5,09
	05:00	18,06	16,70	1,36		1			1		1					6,27	6,22
	06:00	19,02	18,65	0,37		1			1		1					5,51	5,48
	07:00	20,81	19,67	1,14				1	1		1					4,73	4,80
	08:00	23,76	21,70	2,05				1	1		1					7,75	7,81
	09:00	24,92	23,97	0,94				1	1		1					8,95	8,96
	10:00	24,76	22,13	2,63				1	1		1					8,78	8,80
	11:00	27,05	19,33	7,73				1	1		1					10,66	10,71
	12:00	28,41	17,28	11,13				1	1		1					11,37	11,38
	13:00	28,62	17,38	11,24				1	1		1					11,43	11,44
	14:00	28,20	17,08	11,12			1		1		1					11,32	11,30
	15:00	24,94	15,16	9,78			1		1		1					9,98	9,94
	16:00	22,48	13,88	8,60			1		1		1					8,76	8,74
	17:00	23,59	14,35	9,24		1			1		1					9,40	9,44
	18:00	25,71	16,91	8,80		1			1		1					10,22	10,23
	19:00	29,20	24,26	4,95		1	1		1		1					11,24	11,26
	20:00	32,93	31,59	1,34		1	1	1	1		1					9,56	9,31
	21:00	31,37	30,04	1,33		1	1	1	1		1					8,82	8,82
	22:00	27,40	25,90	1,51			1	1	1		1					6,23	6,15
	23:00	23,74	22,64	1,10			1	1	1		1					3,50	3,74

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 21 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Κυριακή, 21 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	21,34	20,79	0,55			1		1		1					5,61	5,57
	01:00	19,20	18,00	1,20			1		1		1					3,49	3,42
	02:00	18,33	14,94	3,39					1		1					4,78	4,97
	03:00	17,74	11,47	6,27					1		1					7,10	7,09
	04:00	17,49	11,45	6,04					1		1					6,97	6,98
	05:00	17,88	12,16	5,72					1		1					7,14	7,15
	06:00	18,31	12,32	5,99					1		1					7,30	7,30
	07:00	19,98	13,22	6,76					1		1					7,95	7,97
	08:00	21,33	13,73	7,59					1		1					8,51	8,52
	09:00	22,53	18,04	4,49			1		1		1					4,75	7,40
	10:00	24,16	17,38	6,77			1		1		1					9,16	9,27
	11:00	25,21	15,93	9,29		1			1		1					10,09	10,09
	12:00	25,29	15,56	9,73		1			1		1					10,12	10,11
	13:00	23,74	14,41	9,33					1		1					9,54	9,50
	14:00	21,35	12,97	8,38					1		1					8,57	8,57
	15:00	19,80	12,03	7,77					1		1					7,95	7,94
	16:00	18,43	11,18	7,25					1		1					7,37	7,38
	17:00	20,51	12,51	8,00					1		1					8,13	8,17
	18:00	23,83	14,49	9,34					1		1					9,49	9,51
	19:00	27,76	16,91	10,85					1		1					11,03	11,07
	20:00	31,99	19,53	12,46			1		1		1					12,77	12,78
	21:00	30,95	18,86	12,09			1		1		1					12,42	12,39
	22:00	27,01	16,36	10,65			1		1		1					10,87	10,83
23:00	23,18	14,04	9,14					1		1					9,32	9,29	

Κατά το χρονικό διάστημα 09:00-10:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	20,38	12,36	8,02					1		1					8,19	8,17
	01:00	18,53	11,66	6,87					1		1					7,06	7,42
	02:00	17,84	11,73	6,12					1		1					6,50	7,14
	03:00	17,50	11,73	5,77					1		1					6,50	6,97
	04:00	17,52	13,56	3,95					1		1					6,72	7,00
	05:00	18,29	17,62	0,68		1			1		1					6,73	6,72
	06:00	20,10	19,95	0,15		1			1		1					5,04	4,90
	07:00	23,23	23,02	0,21				1	1		1					7,12	7,21
	08:00	25,56	25,37	0,20			1	1	1		1					5,81	5,64
	09:00	26,07	26,07	0,00			1	1	1		1					5,90	5,88
	10:00	26,64	26,33	0,31			1	1	1		1					6,40	6,45
	11:00	28,68	28,55	0,14			1	1	1		1					7,61	7,60
	12:00	29,25	28,80	0,45			1	1	1		1					8,00	7,98
	13:00	27,02	25,99	1,03			1	1	1		1					6,00	5,94
	14:00	25,47	24,27	1,20			1	1	1		1					8,92	9,14
	15:00	22,79	21,33	1,46			1		1		1					7,14	7,01
	16:00	22,15	21,35	0,80			1		1		1					6,31	6,32
	17:00	24,19	23,68	0,51			1		1		1					6,40	6,12
	18:00	26,12	25,95	0,16			1	1	1		1					6,01	6,06
	19:00	29,57	29,31	0,26			1	1	1		1					8,11	8,20
	20:00	33,60	32,95	0,65		1	1	1	1		1					10,66	10,68
	21:00	32,58	31,31	1,27		1	1	1	1		1					10,72	10,67
	22:00	27,46	26,78	0,68			1	1	1		1					6,36	6,26
23:00	23,24	21,66	1,58			1		1		1					6,01	6,18	

Το διάστημα 01:30-04:30 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 23 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024	00:00	20,52	17,62	2,90			1		1		1					5,19	5,14
	01:00	18,64	16,78	1,86		1			1		1					6,21	6,33
	02:00	17,82	16,69	1,13		1			1		1					6,11	6,10
	03:00	17,35	16,36	0,99		1			1		1					5,67	5,65
	04:00	17,52	16,91	0,62		1			1		1					5,81	5,78
	05:00	18,19	17,49	0,71		1			1		1					6,19	6,20
	06:00	20,10	18,88	1,22		1			1		1					6,88	6,89
	07:00	24,02	23,35	0,67				1	1		1					8,08	8,08
	08:00	26,35	24,36	1,99				1	1		1					10,42	10,42
	09:00	27,48	25,55	1,92			1	1	1		1					8,09	7,88
	10:00	26,81	23,17	3,64			1	1	1		1					7,63	7,68
	11:00	25,53	19,12	6,41				1	1		1					9,56	9,62
	12:00	25,27	17,79	7,48				1	1		1					9,79	9,82
	13:00	25,83	17,29	8,54			1		1		1					10,31	10,31
	14:00	26,18	16,88	9,30			1		1		1					10,51	10,49
	15:00	24,36	14,93	9,43		1			1		1					9,72	9,73
	16:00	25,73	15,65	10,08		1			1		1					10,31	10,30
	17:00	26,76	16,41	10,34		1			1		1					10,69	10,69
	18:00	28,80	18,15	10,65		1			1		1					11,45	11,47
	19:00	30,63	20,20	10,43		1	1		1		1					12,20	12,20
	20:00	33,20	22,19	11,01		1	1		1		1					13,27	13,24
	21:00	30,82	22,88	7,93		1	1		1		1					12,38	12,27
	22:00	26,66	20,36	6,31			1		1		1					7,53	10,43
	23:00	22,72	16,51	6,21			1		1		1					7,00	8,02

Μετά τις 22:00 επικρατούσε κακοκαιρία στο νησί.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	20,28	14,77	5,51					1		1					5,71	7,27	
	01:00	18,47	13,16	5,31					1		1					5,45	7,39	
	02:00	17,77	12,41	5,36					1		1					5,48	7,11	
	03:00	17,34	11,97	5,37					1		1					5,50	6,85	
	04:00	17,52	12,16	5,35					1		1					5,50	6,98	
	05:00	18,55	12,74	5,81					1		1					5,93	7,41	
	06:00	20,46	12,82	7,63					1		1					7,74	8,17	
	07:00	23,58	14,42	9,16					1		1					9,38	9,40	
	08:00	26,28	17,95	8,32			1		1		1					9,94	10,43	
	09:00	26,84	21,37	5,47			1		1		1					10,72	10,71	
	10:00	27,11	22,80	4,30			1		1		1					9,51	9,48	
	11:00	27,20	23,56	3,64				1	1		1					10,86	10,88	
	12:00	26,81	23,93	2,88				1	1		1					10,70	10,68	
	13:00	26,72	25,64	1,08		1		1	1		1					10,17	10,13	
	14:00	25,85	25,56	0,29		1		1	1		1					8,46	8,61	
	15:00	23,87	23,68	0,19				1	1		1					7,95	7,91	
	16:00	24,20	24,05	0,15				1	1		1					8,22	8,23	
	17:00	25,01	24,96	0,05				1	1		1					8,96	9,00	
	18:00	27,20	27,20	0,00			1	1	1		1					6,73	6,69	
	19:00	29,78	29,78	0,00			1	1	1		1					8,34	8,39	
	20:00	33,16	33,08	0,07			1	1	1		1			1		11,43	11,48	
	21:00	31,75	31,04	0,70			1	1	1		1			1		10,43	10,37	
	22:00	27,88	27,02	0,86			1	1	1		1					6,73	6,64	
23:00	23,87	22,92	0,95			1	1	1		1					3,83	4,17		

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Σ Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024	00:00	20,95	20,07	0,88			1		1		1					5,24	5,16
	01:00	19,07	18,18	0,89			1		1		1					3,30	3,26
	02:00	18,12	17,21	0,90			1		1		1					2,87	2,90
	03:00	17,83	17,20	0,63			1		1		1					3,43	3,41
	04:00	17,91	17,53	0,38			1		1		1					3,40	3,37
	05:00	18,90	17,75	1,15			1		1		1					3,67	3,68
	06:00	20,38	19,41	0,97			1	1	1							4,26	4,24
	07:00	23,43	22,70	0,73			1	1	1							6,65	6,68
	08:00	25,25	22,94	2,30		1	1	1	1							7,26	7,30
	09:00	26,59	24,18	2,41		1	1	1	1							7,99	7,99
	10:00	26,41	22,78	3,63		1	1	1	1							8,32	8,35
	11:00	25,79	19,69	6,10		1	1	1	1							7,69	7,43
	12:00	25,38	17,63	7,75			1		1		1					9,37	9,53
	13:00	25,13	16,21	8,92					1		1					10,05	10,05
	14:00	22,79	14,62	8,17					1		1					9,16	9,14
	15:00	21,19	13,04	8,15					1		1					8,49	8,47
	16:00	21,09	13,19	7,91					1		1					8,42	8,43
	17:00	22,69	13,99	8,70					1		1					9,03	9,05
	18:00	25,61	16,00	9,60					1		1					10,21	10,22
	19:00	28,48	17,83	10,65				1	1		1					11,34	11,37
	20:00	32,06	24,44	7,62				1	1		1					12,79	12,81
	21:00	30,74	26,47	4,27				1	1		1		1			12,34	12,32
	22:00	26,94	23,24	3,70				1	1		1					10,12	9,84
	23:00	23,22	20,64	2,58			1	1	1							6,48	6,60

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024	00:00	20,28	18,26	2,02			1	1	1							5,14	5,12
	01:00	18,74	17,55	1,19		1		1	1							5,84	5,89
	02:00	17,70	17,16	0,54		1		1	1							5,20	5,19
	03:00	17,48	17,33	0,16		1		1	1							5,01	4,99
	04:00	17,32	17,20	0,11		1		1	1							4,79	4,81
	05:00	18,45	18,39	0,06		1		1	1							5,42	5,43
	06:00	20,07	20,00	0,07		1		1	1							6,33	6,10
	07:00	23,91	23,90	0,01		1	1	1	1							5,51	5,58
	08:00	24,44	24,44	0,00		1	1	1	1		1					4,47	4,62
	09:00	25,39	25,39	0,00		1		1	1		1					7,34	7,19
	10:00	25,12	25,12	0,00		1		1	1		1					7,91	7,85
	11:00	25,19	25,03	0,15		1		1	1		1					7,02	6,97
	12:00	26,59	26,24	0,35		1		1	1		1					8,30	8,30
	13:00	26,21	25,73	0,48		1		1	1		1					8,03	8,01
	14:00	23,30	22,81	0,50		1		1	1		1					6,03	6,01
	15:00	21,09	20,64	0,45				1	1		1					5,29	5,18
	16:00	20,31	19,92	0,39				1	1		1					4,39	4,38
	17:00	21,90	21,24	0,66				1	1		1					5,86	5,92
	18:00	24,66	24,09	0,57				1	1		1					8,59	8,68
	19:00	27,82	27,07	0,75			1	1	1		1					7,94	7,85
	20:00	31,05	29,64	1,40			1	1	1		1					9,63	9,69
	21:00	30,80	28,90	1,90			1	1	1		1					9,60	9,55
	22:00	26,96	25,08	1,88			1	1	1		1					6,52	6,45
	23:00	23,34	21,80	1,54			1		1		1					5,77	5,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 27 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Ημερ.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Απριλίου 2024	00:00	20,87	18,65	2,22			1		1		1					6,23	6,20
	01:00	18,94	17,39	1,55		1			1		1					6,39	6,52
	02:00	18,26	17,46	0,79		1			1		1					6,81	6,80
	03:00	17,67	16,04	1,63		1			1		1					6,20	6,17
	04:00	17,56	15,72	1,84		1			1		1					6,05	6,08
	05:00	18,33	16,02	2,32		1			1		1					6,79	6,80
	06:00	19,31	17,80	1,51		1			1		1					6,67	6,66
	07:00	21,23	20,43	0,80				1	1		1					6,82	6,68
	08:00	22,53	21,96	0,57				1	1		1					6,56	6,56
	09:00	23,08	22,68	0,40				1	1		1					7,16	7,14
	10:00	23,08	22,57	0,51				1	1		1					7,14	7,14
	11:00	23,42	21,15	2,27				1	1		1					7,40	7,44
	12:00	23,68	20,47	3,20				1	1		1					7,72	7,76
	13:00	24,04	21,05	2,99				1	1		1					8,04	8,06
	14:00	24,23	21,62	2,61				1	1		1					8,38	8,31
	15:00	22,98	20,71	2,27				1	1		1					7,01	6,97
	16:00	23,45	19,26	4,19				1	1		1					7,56	7,50
	17:00	22,84	18,59	4,25				1	1		1					6,86	6,88
	18:00	25,27	18,60	6,67				1	1		1					9,22	9,24
	19:00	28,40	19,53	8,87				1	1		1					11,32	11,34
	20:00	31,86	22,71	9,15				1	1		1					12,70	12,72
	21:00	31,33	21,62	9,70				1	1		1					12,57	12,55
	22:00	27,48	18,62	8,86			1		1		1					11,08	11,03
	23:00	24,08	16,05	8,03			1		1		1					9,61	9,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 28 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Κυριακή, 28 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	21,33	14,07	7,27					1		1					8,59	8,56
	01:00	18,36	12,54	5,82					1		1					7,18	7,12
	02:00	18,71	12,75	5,96				1			1					7,46	7,49
	03:00	18,05	12,44	5,61				1			1					7,22	7,23
	04:00	17,70	11,78	5,92				1			1					7,08	7,08
	05:00	18,05	11,99	6,06				1			1					7,22	7,21
	06:00	18,21	11,70	6,51				1			1					7,27	7,28
	07:00	19,83	12,90	6,93				1			1					7,90	7,92
	08:00	21,53	14,34	7,18				1			1					8,60	8,61
	09:00	21,40	14,56	6,84				1			1					8,60	8,57
	10:00	21,98	14,96	7,02				1			1					8,76	8,78
	11:00	22,32	15,50	6,82				1			1					8,91	8,91
	12:00	23,14	16,03	7,10				1			1					9,25	9,25
	13:00	22,81	15,05	7,76				1			1					9,15	9,13
	14:00	21,12	13,45	7,67				1			1					8,50	8,46
	15:00	19,76	12,47	7,28				1			1					7,93	7,91
	16:00	19,53	12,50	7,03				1			1					7,79	7,82
	17:00	21,91	14,12	7,79				1			1					8,74	8,76
	18:00	24,75	15,89	8,86				1			1					9,85	9,88
	19:00	26,52	17,32	9,20			1	1			1					10,58	10,59
	20:00	29,31	20,74	8,57			1	1			1					11,68	11,71
	21:00	29,60	21,66	7,94			1	1			1					11,87	11,85
	22:00	26,61	19,13	7,48			1	1			1					10,71	10,67
23:00	23,17	17,98	5,20			1	1			1					8,75	8,74	

Τα ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ και ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:15 με 00:43. Μερική διακοπή στις 01:44 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024	00:00	20,56	16,08	4,48				1			1					7,46	7,50
	01:00	18,52	12,90	5,61				1			1					7,42	7,41
	02:00	17,91	13,26	4,65				1			1					7,18	7,17
	03:00	17,48	12,62	4,87				1			1					6,98	6,98
	04:00	17,52	12,60	4,92				1			1					6,95	6,94
	05:00	18,51	12,72	5,79				1			1					7,39	7,40
	06:00	19,44	13,06	6,38				1			1					7,76	7,76
	07:00	22,11	15,07	7,04				1			1					8,81	8,83
	08:00	24,23	16,50	7,73			1	1			1					9,67	9,69
	09:00	24,60	16,42	8,18			1	1			1					9,83	9,84
	10:00	23,95	15,51	8,44			1	1			1					9,54	9,56
	11:00	23,89	14,93	8,96				1			1					9,55	9,55
	12:00	24,11	14,75	9,36				1			1					9,65	9,64
	13:00	23,63	14,40	9,23				1			1					9,46	9,44
	14:00	21,94	13,29	8,65				1			1					8,81	8,79
	15:00	20,64	12,51	8,13				1			1					8,28	8,27
	16:00	21,37	12,99	8,38				1			1					8,50	8,53
	17:00	23,70	14,37	9,33				1			1					9,47	9,46
	18:00	26,52	16,11	10,41				1			1					10,58	10,60
	19:00	28,69	17,53	11,16				1	1		1					11,42	11,45
	20:00	31,82	19,45	12,36				1	1		1					12,67	12,70
	21:00	31,50	19,24	12,26				1	1		1					12,63	12,62
	22:00	27,50	16,85	10,64			1	1	1							11,06	11,00
	23:00	23,52	14,48	9,04			1	1	1							9,47	9,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 30 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η ε ρ ρ Τρίτη, 30 Απριλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	20,53	12,69	7,85				1	1							8,24	8,23	
	01:00	18,98	11,74	7,24				1	1							7,61	7,61	
	02:00	18,04	11,26	6,78				1	1							7,03	7,02	
	03:00	17,76	11,25	6,52				1	1							6,76	6,76	
	04:00	17,48	11,27	6,22				1	1							6,48	6,49	
	05:00	18,53	11,67	6,86				1	1							7,35	7,36	
	06:00	19,52	12,23	7,29				1	1							7,79	7,81	
	07:00	22,39	14,61	7,78				1	1							8,81	8,94	
	08:00	23,60	18,60	5,00				1	1					4		6,48	9,42	
	09:00	26,00	18,86	7,15			1	1	1					1		9,87	9,97	
	10:00	25,51	18,14	7,37			1		1		1					9,30	9,39	
	11:00	25,18	19,73	5,45			1		1		1					9,51	9,55	
	12:00	26,23	20,71	5,53			1		1		1					8,93	9,06	
	13:00	25,11	18,05	7,06			1		1		1					9,35	9,31	
	14:00	22,60	18,27	4,32			1		1		1					5,02	6,77	
	15:00	21,64	16,08	5,56			1		1		1					5,90	5,90	
	16:00	21,34	16,55	4,79			1		1		1					5,85	6,10	
	17:00	23,41	18,12	5,29			1		1		1					5,49	7,53	
	18:00	26,53	18,16	8,37			1		1		1					8,83	10,37	
	19:00	28,85	18,10	10,75			1		1		1					11,52	11,54	
	20:00	31,89	20,07	11,82			1		1		1					12,71	12,75	
	21:00	31,74	20,18	11,56			1		1		1					12,74	12,71	
	22:00	28,23	18,81	9,42			1	1	1							10,94	10,82	
23:00	24,06	15,76	8,30			1	1	1							9,53	9,51		

Στις 08:00 και στις 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 09:00 και στις 16:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΣΙΓΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 09:30 με 10:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	21, 23	13, 80	7, 42				1	1							8, 46	8, 44	
	01:00	19, 08	12, 61	6, 47				1	1							7, 66	7, 64	
	02:00	18, 22	11, 86	6, 36				1	1							7, 21	7, 20	
	03:00	17, 95	11, 92	6, 03				1	1							6, 94	6, 95	
	04:00	17, 93	12, 15	5, 78				1	1							6, 93	6, 92	
	05:00	18, 54	12, 22	6, 32				1	1							7, 37	7, 39	
	06:00	19, 60	13, 06	6, 54				1	1							7, 83	7, 84	
	07:00	23, 02	15, 50	7, 52				1	1							9, 13	9, 19	
	08:00	25, 73	18, 09	7, 64				1	1							10, 25	10, 27	
	09:00	26, 77	19, 73	7, 04		1		1	1							10, 71	10, 71	
	10:00	26, 68	18, 51	8, 17		1		1	1							10, 70	10, 68	
	11:00	26, 55	22, 36	4, 19		1		1	1				2			10, 28	10, 22	
	12:00	26, 83	23, 94	2, 90		1	1	1	1							8, 14	8, 11	
	13:00	26, 01	21, 54	4, 47		1	1	1	1							8, 24	8, 19	
	14:00	23, 50	17, 15	6, 35			1	1	1							7, 19	7, 18	
	15:00	22, 82	15, 54	7, 28		1		1	1							8, 22	8, 28	
	16:00	23, 17	14, 73	8, 44		1			1	1						9, 26	9, 25	
	17:00	24, 18	15, 63	8, 55		1			1	1						9, 64	9, 67	
	18:00	26, 75	17, 26	9, 49		1			1	1						10, 66	10, 69	
	19:00	29, 18	18, 93	10, 24		1			1	1						11, 64	11, 66	
	20:00	33, 24	21, 95	11, 29		1	1		1	1						13, 24	13, 26	
	21:00	32, 64	21, 33	11, 30		1	1		1	1						13, 10	13, 07	
	22:00	28, 94	20, 24	8, 70			1		1	1						11, 65	11, 61	
23:00	24, 64	18, 65	5, 98			1		1	1						9, 52	9, 49		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024	00:00	21,59	18,10	3,49			1		1		1					6,92	6,80
	01:00	19,57	17,68	1,88			1		1		1					5,17	5,16
	02:00	18,56	17,26	1,30			1		1		1					4,14	4,11
	03:00	18,22	15,76	2,46			1		1		1					3,95	3,98
	04:00	18,14	14,60	3,54					1		1					6,81	6,90
	05:00	18,90	16,15	2,75					1		1					7,41	7,40
	06:00	20,04	13,87	6,17					1		1					7,98	7,99
	07:00	22,24	14,95	7,29					1		1					8,86	8,88
	08:00	24,27	17,84	6,43			1		1		1					9,48	9,45
	09:00	24,65	18,91	5,73			1		1		1					9,01	9,06
	10:00	24,39	20,08	4,32			1		1		1					8,66	8,64
	11:00	24,36	21,96	2,40			1		1		1					8,56	8,58
	12:00	24,56	23,59	0,97				1	1		1					8,04	7,97
	13:00	24,23	22,37	1,86				1	1		1					8,32	8,28
	14:00	22,90	20,90	2,01				1	1		1					7,04	6,97
	15:00	21,70	20,26	1,44				1	1		1					5,79	5,77
	16:00	21,91	20,79	1,13				1	1		1					5,93	5,98
	17:00	23,82	22,94	0,88				1	1		1					7,78	7,78
	18:00	26,73	26,61	0,11			1	1	1		1					6,28	6,25
	19:00	28,76	28,31	0,45			1	1	1		1					7,40	7,42
	20:00	30,48	29,76	0,72			1	1	1		1					9,14	9,15
	21:00	29,90	29,75	0,15			1	1	1		1					8,69	8,63
	22:00	27,96	27,81	0,15			1	1	1		1					6,74	6,69
	23:00	24,95	24,83	0,12			1	1	1		1					4,41	4,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024	00:00	22,22	22,21	0,01			1		1		1					6,48	6,45
	01:00	20,10	19,73	0,38			1		1		1					4,36	4,32
	02:00	18,95	18,56	0,40			1		1		1					3,20	3,17
	03:00	18,36	17,31	1,05			1		1		1					2,56	2,55
	04:00	18,08	17,42	0,65			1		1		1					2,25	2,28
	05:00	18,68	16,88	1,80			1		1		1					2,86	2,88
	06:00	18,81	14,78	4,03					1		1					5,24	5,39
	07:00	19,91	15,35	4,57					1		1					7,95	7,96
	08:00	21,84	17,89	3,95			1		1		1					8,04	8,04
	09:00	23,25	17,34	5,91			1		1		1					7,40	7,42
	10:00	23,44	16,15	7,29			1		1		1					8,80	8,76
	11:00	22,55	17,13	5,42			1		1		1					7,96	7,96
	12:00	22,62	18,88	3,74			1		1		1					7,10	7,09
	13:00	22,79	20,75	2,04			1		1		1					6,96	6,97
	14:00	21,83	20,00	1,83			1		1		1					6,03	6,02
	15:00	23,05	20,65	2,40			1		1		1					7,17	7,25
	16:00	21,56	21,06	0,50			1		1		1					5,80	5,75
	17:00	22,18	19,85	2,32			1		1		1					6,30	6,37
	18:00	25,12	22,81	2,31			1		1		1					7,83	7,66
	19:00	27,16	26,96	0,20			1	1	1		1					5,81	5,84
	20:00	27,77	26,44	1,33			1	1	1		1					6,45	6,44
	21:00	26,65	25,88	0,78			1	1	1		1					5,38	5,36
	22:00	26,26	24,73	1,53			1	1	1		1					5,87	6,17
	23:00	24,11	21,77	2,34			1		1		1					8,40	8,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 4 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Μαΐου 2024	00:00	21,73	19,31	2,43			1		1		1					6,03	5,95
	01:00	19,92	16,69	3,22			1		1		1					5,90	5,85
	02:00	18,67	14,61	4,06					1		1					7,49	7,47
	03:00	18,24	15,41	2,83					1		1					7,31	7,31
	04:00	18,31	13,80	4,51					1		1					7,30	7,30
	05:00	18,72	14,73	3,98					1		1					7,46	7,47
	06:00	19,68	16,43	3,25			1		1		1					6,45	6,78
	07:00	22,30	20,30	2,01			1		1		1					6,49	6,53
	08:00	25,30	23,44	1,86			1		1		1					7,68	7,49
	09:00	26,64	24,26	2,38				1	1		1					8,62	8,87
	10:00	28,89	26,31	2,58		1		1	1		1					11,17	11,21
	11:00	31,69	29,95	1,75		1	1	1	1		1					12,03	12,02
	12:00	34,67	30,94	3,73		1	1	1	1		1					10,94	11,02
	13:00	35,34	31,99	3,35		1	1	1	1		1					11,81	11,79
	14:00	32,38	29,45	2,94			1	1	1		1					10,62	10,60
	15:00	28,27	26,68	1,59			1	1	1		1					7,43	7,37
	16:00	26,97	26,51	0,45			1	1	1		1					5,58	5,62
	17:00	30,63	28,48	2,15			1	1	1		1					9,10	9,24
	18:00	35,26	31,22	4,04			1	1	1		1					12,59	12,62
	19:00	38,13	31,74	6,39		1	1	1	1		1					13,66	13,64
	20:00	39,90	29,43	10,46		1	1	1	1		1					13,73	13,73
	21:00	37,25	26,85	10,40		1	1	1	1		1					13,71	13,72
	22:00	32,55	22,29	10,26				1	1		1					13,06	13,02
	23:00	26,97	18,34	8,63				1	1		1					10,59	10,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 5 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Κυριακή, 5 Μαΐου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	24,87	16,68	8,20					1		1		1			9,88	9,90
	01:00	22,79	14,90	7,89					1		1					9,15	9,13
	02:00	21,07	13,77	7,30					1		1					8,46	8,44
	03:00	19,70	12,56	7,15					1		1					7,90	7,89
	04:00	18,89	12,02	6,87					1		1					7,57	7,56
	05:00	18,99	11,99	7,00					1		1					7,60	7,60
	06:00	19,28	12,11	7,17					1		1					7,68	7,70
	07:00	20,97	13,87	7,10					1		1					8,35	8,37
	08:00	22,98	15,13	7,85					1		1					9,14	9,16
	09:00	25,66	16,93	8,73			1		1		1					10,21	10,24
	10:00	26,88	16,93	9,95			1		1		1					10,71	10,75
	11:00	25,97	16,81	9,17		1			1		1					10,44	10,42
	12:00	23,30	15,41	7,89		1			1		1					9,38	9,33
	13:00	19,99	13,52	6,47		1			1		1					7,64	7,57
	14:00	16,27	11,03	5,24					1		1					5,64	5,54
	15:00	14,71	10,84	3,87			1				1					4,14	4,03
	16:00	15,20	10,67	4,53			1				1					4,80	4,84
	17:00	17,63	11,19	6,45			1				1					6,89	6,92
	18:00	20,92	13,36	7,56			1				1					8,31	8,34
	19:00	24,05	15,76	8,29			1		1		1					9,46	9,47
	20:00	27,56	17,59	9,97			1		1		1					10,97	11,01
	21:00	28,71	18,42	10,29			1		1		1					11,50	11,49
	22:00	26,27	16,91	9,36			1		1		1					10,38	10,34
23:00	18,56	16,11	2,44			1		1		1					2,87	8,45	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	20,92	15,49	5,43					1		1					6,41	9,39
	01:00	18,96	15,42	3,54					1		1					4,52	9,22
	02:00	18,01	15,33	2,68					1		1					4,73	7,34
	03:00	17,57	16,01	1,56					1		1					4,73	7,01
	04:00	17,31	15,19	2,12					1		1					4,73	6,85
	05:00	17,61	16,23	1,38					1		1					4,73	7,04
	06:00	17,47	15,82	1,65					1		1					4,66	6,40
	07:00	18,75	17,52	1,23			1		1		1					4,42	4,48
	08:00	19,56	18,75	0,81			1		1		1					4,21	4,22
	09:00	20,19	18,82	1,37			1		1		1					4,32	4,38
	10:00	20,43	18,67	1,75			1		1		1					4,58	4,60
	11:00	20,12	18,59	1,54			1		1		1					4,30	4,30
	12:00	20,53	20,20	0,33			1		1		1					4,64	4,74
	13:00	20,52	20,27	0,25			1		1		1					4,58	4,74
	14:00	18,48	17,99	0,49			1		1		1					2,73	2,65
	15:00	16,97	16,09	0,88					1		1					3,56	5,17
	16:00	17,50	15,05	2,45					1		1					6,92	6,95
	17:00	19,49	17,53	1,95					1		1		1			7,34	7,27
	18:00	22,71	21,23	1,49			1		1		1					6,91	7,00
	19:00	25,53	24,29	1,24			1	1	1		1					5,54	5,38
	20:00	28,67	27,41	1,26			1	1	1		1					7,95	8,06
	21:00	29,32	27,68	1,64			1	1	1		1					8,12	8,04
	22:00	27,01	25,12	1,89			1	1	1		1					6,03	6,45
23:00	23,48	21,61	1,87			1		1		1					7,75	7,72	

Τα ΑΠ 'Αντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00-18:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 7 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Μαΐου 2024	00:00	21,19	19,50	1,70			1		1		1					5,51	5,44
	01:00	19,21	18,59	0,62			1		1		1					4,14	4,16
	02:00	18,20	18,18	0,01		1			1		1					5,21	5,19
	03:00	17,73	17,73	0,00		1			1		1					4,93	4,91
	04:00	17,52	17,52	0,00		1			1		1					4,69	4,69
	05:00	17,84	17,84	0,00		1			1		1					5,06	5,04
	06:00	17,81	17,81	0,00		1			1		1					4,79	4,78
	07:00	19,08	19,08	0,00			1		1		1					4,15	4,12
	08:00	20,33	20,33	0,00			1		1		1					4,43	4,45
	09:00	21,35	21,35	0,00			1		1		1					5,45	5,50
	10:00	21,38	21,38	0,00			1		1		1					5,53	5,57
	11:00	21,27	21,27	0,00			1		1		1					5,43	5,45
	12:00	21,57	21,48	0,08			1		1		1					5,73	5,76
	13:00	20,59	20,45	0,14			1		1		1					4,88	4,82
	14:00	18,68	18,20	0,48			1		1		1					2,95	2,90
	15:00	17,34	16,81	0,53			1		1		1					1,82	1,83
	16:00	17,88	17,67	0,21			1		1		1					3,35	3,35
	17:00	19,92	19,92	0,01			1		1		1					4,52	4,57
	18:00	23,13	23,13	0,00			1		1		1					5,29	5,10
	19:00	26,08	26,08	0,00			1	1	1		1					4,64	4,71
	20:00	29,25	29,25	0,00			1	1	1		1					7,77	7,86
	21:00	29,73	29,70	0,03			1	1	1		1					8,49	8,45
	22:00	26,56	26,50	0,07			1	1	1		1					5,40	5,31
	23:00	23,27	23,23	0,04			1		1		1					5,57	5,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024	00:00	21,00	20,71	0,29			1		1		1					5,29	5,23
	01:00	19,04	18,36	0,69			1		1		1					4,44	4,58
	02:00	18,08	17,63	0,46		1			1		1					5,41	5,38
	03:00	17,75	17,61	0,14		1			1		1					4,99	4,97
	04:00	17,36	17,21	0,15		1			1		1					4,57	4,57
	05:00	18,23	17,77	0,46		1			1		1					5,41	5,45
	06:00	19,10	19,01	0,09			1		1		1					5,07	5,10
	07:00	20,98	20,98	0,00			1		1		1					5,24	5,26
	08:00	22,42	22,42	0,00			1		1		1					6,51	6,55
	09:00	23,63	23,63	0,00			1		1		1					7,11	7,05
	10:00	24,03	24,03	0,00		1	1		1		1					6,26	6,30
	11:00	24,08	24,02	0,06		1	1		1		1					6,26	6,26
	12:00	25,07	24,87	0,20		1	1		1		1					6,93	7,00
	13:00	25,16	25,03	0,12		1	1		1		1					7,07	7,05
	14:00	24,32	24,32	0,00		1	1		1		1					6,21	6,14
	15:00	22,30	22,30	0,00			1		1		1					6,10	6,16
	16:00	21,38	21,38	0,00			1		1		1					5,57	5,55
	17:00	23,73	23,73	0,00			1		1		1					6,39	6,30
	18:00	26,60	26,60	0,00			1	1	1		1					5,18	5,24
	19:00	28,82	28,62	0,20			1	1	1		1					7,45	7,49
	20:00	31,66	31,22	0,44		1	1	1	1		1					9,44	9,44
	21:00	31,25	30,56	0,69		1	1	1	1		1					7,72	7,67
	22:00	27,59	27,01	0,58		1	1	1	1		1					5,27	5,28
	23:00	24,06	24,04	0,02			1	1	1		1					3,94	4,25

Τα ΑΠ Αντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 10:30-14:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024	00:00	21,34	20,87	0,47			1		1		1					5,63	5,57
	01:00	19,49	18,18	1,32			1		1		1					4,46	4,46
	02:00	18,64	17,05	1,59			1		1		1					5,22	5,23
	03:00	17,92	16,47	1,45		1			1		1					5,39	5,37
	04:00	17,95	17,16	0,79		1			1		1					5,14	5,17
	05:00	18,69	18,65	0,04		1			1		1					5,87	5,90
	06:00	19,72	19,57	0,15			1		1		1					5,24	5,18
	07:00	22,12	22,09	0,04	1		1		1		1					5,84	5,85
	08:00	24,17	24,17	0,00	1		1	1	1		1					5,09	5,06
	09:00	26,19	26,19	0,00			1	1	1		1					6,00	6,04
	10:00	26,87	26,87	0,00			1	1	1		1					7,15	7,18
	11:00	27,56	27,53	0,04		1		1	1		1					9,25	9,23
	12:00	29,81	29,47	0,34		1		1	1		1		1			11,06	11,12
	13:00	30,90	30,89	0,01		1	1	1	1		1					7,92	7,76
	14:00	28,32	28,25	0,07		1	1	1	1		1					4,78	4,73
	15:00	25,65	25,29	0,36		1	1	1	1		1					3,21	3,21
	16:00	24,05	23,42	0,63			1	1	1		1					3,73	3,78
	17:00	25,40	25,08	0,31			1	1	1		1					4,97	5,01
	18:00	27,87	27,26	0,61			1	1	1		1					6,51	6,59
	19:00	30,14	29,10	1,04			1	1	1		1					8,70	8,78
	20:00	32,71	29,98	2,73			1	1	1		1					11,23	11,27
	21:00	32,15	28,90	3,25		1	1	1	1		1					8,78	8,67
	22:00	28,09	26,45	1,64		1	1	1	1		1					6,51	6,73
	23:00	24,24	23,29	0,94		1	1		1		1					6,52	6,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	21,72	20,93	0,79		1	1		1		1					4,90	4,87
	01:00	19,49	17,95	1,54		1			1		1					4,45	4,64
	02:00	18,32	16,72	1,59		1			1		1					5,58	5,56
	03:00	18,01	14,58	3,43		1			1		1					5,94	5,95
	04:00	17,97	13,78	4,19		1			1		1					6,52	6,53
	05:00	18,37	13,90	4,47		1			1		1					6,95	6,97
	06:00	19,27	14,53	4,74		1			1		1					7,41	7,46
	07:00	21,79	15,54	6,25					1		1					8,68	8,70
	08:00	23,93	16,81	7,11					1		1					9,53	9,56
	09:00	24,79	17,12	7,67			1		1		1					9,05	9,01
	10:00	26,45	18,38	8,07		1	1		1		1					9,88	9,86
	11:00	29,90	21,77	8,13		1	1	1			1					11,91	11,94
	12:00	31,93	23,25	8,68		1	1	1			1					12,78	12,75
	13:00	31,42	20,13	11,29		1	1	1			1					12,63	12,60
	14:00	29,50	18,62	10,88		1		1			1					11,81	11,82
	15:00	27,40	17,96	9,44		1		1			1					11,01	10,98
	16:00	24,28	15,47	8,82		1		1			1					9,75	9,73
	17:00	24,56	15,40	9,16		1		1			1					9,77	9,80
	18:00	27,96	17,38	10,59		1		1			1					11,12	11,16
	19:00	30,46	18,74	11,72		1		1			1					12,15	12,17
	20:00	33,38	20,59	12,79			1	1			1					13,30	13,33
	21:00	32,49	20,07	12,42			1	1			1					13,05	13,01
	22:00	28,49	17,57	10,93			1	1			1					11,44	11,41
23:00	24,32	14,94	9,38				1			1					9,74	9,71	

Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 09:20-09:50 και 22:00-22:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 11 Μαΐου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100				
Σάββατο, 11 Μαΐου 2024	Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
		00:00	21,73	13,19	8,54				1				1					8,73	8,71
		01:00	19,87	12,08	7,79				1				1					7,96	7,95
		02:00	18,77	11,43	7,34				1				1					7,51	7,51
		03:00	18,15	11,01	7,14				1				1					7,27	7,27
		04:00	18,11	11,01	7,10				1				1					7,24	7,24
		05:00	18,58	11,28	7,30				1				1					7,43	7,43
		06:00	19,11	11,75	7,36				1				1					7,59	7,61
		07:00	21,64	13,22	8,42				1				1					8,61	8,64
		08:00	24,84	15,12	9,72				1				1					9,89	9,92
		09:00	27,23	16,94	10,28				1				1					10,87	10,88
		10:00	27,80	17,55	10,25		1		1				1					11,14	11,13
		11:00	28,55	17,75	10,80		1		1				1					11,37	11,41
		12:00	31,76	20,52	11,24		1		1				1		1			12,69	12,69
		13:00	31,72	20,63	11,08		1		1				1		1			12,72	12,70
		14:00	28,15	18,10	10,05		1		1				1					11,32	11,29
		15:00	24,43	15,57	8,86		1		1				1					9,82	9,79
		16:00	23,70	14,85	8,85		1		1				1					9,48	9,46
		17:00	24,73	15,22	9,51			1	1				1					9,84	9,87
		18:00	28,19	17,74	10,45			1	1				1					11,24	11,27
		19:00	30,28	20,33	9,95			1	1				1					12,10	12,11
		20:00	33,07	24,30	8,76			1	1	1			1		1			13,18	13,22
		21:00	33,00	22,81	10,18			1	1	1			1					12,97	12,90
		22:00	28,94	19,20	9,75			1	1				1					11,64	11,61
	23:00	24,81	16,74	8,08				1				1					9,07	9,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 12 Μαΐου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100				
Κυριακή, 12 Μαΐου 2024	Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
		00:00	22,12	14,65	7,47				1				1					8,76	8,77
		01:00	20,24	13,21	7,04				1				1					8,12	8,11
		02:00	18,56	13,01	5,55				1				1					7,44	7,44
		03:00	17,93	12,19	5,75				1				1					7,19	7,18
		04:00	17,78	11,70	6,08				1				1					7,11	7,11
		05:00	18,08	11,81	6,27				1				1					7,23	7,23
		06:00	17,99	11,81	6,18				1				1					7,18	7,19
		07:00	19,30	13,14	6,16				1				1					7,71	7,71
		08:00	20,45	14,11	6,34				1				1					8,16	8,17
		09:00	21,29	16,75	4,54				1				1		1			8,49	8,50
		10:00	22,42	17,04	5,38	1			1				1					8,94	8,96
		11:00	22,89	17,55	5,34		1		1				1					9,14	9,14
		12:00	23,06	18,50	4,57		1		1				1					9,24	9,25
		13:00	22,54	17,68	4,86		1		1				1					9,03	9,02
		14:00	19,76	14,27	5,49		1		1				1					7,39	7,39
		15:00	18,18	12,89	5,29				1				1					7,25	7,24
		16:00	18,58	14,06	4,52				1				1					7,43	7,45
		17:00	20,80	17,42	3,38			1	1				1					6,82	6,82
		18:00	23,92	21,50	2,42			1	1				1					7,96	8,07
		19:00	26,92	24,32	2,61			1	1	1			1					6,84	6,74
		20:00	29,89	26,85	3,04			1	1	1			1					9,35	9,41
		21:00	30,80	27,71	3,09			1	1	1			1					9,67	9,63
		22:00	27,34	22,74	4,60			1	1				1					8,82	9,01
	23:00	23,56	20,51	3,05			1	1				1					7,92	7,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	20,73	18,64	2,10			1	1			1					5,04	4,95
	01:00	18,79	17,34	1,45			1	1			1					3,03	3,00
	02:00	17,80	16,62	1,17			1	1			1					2,03	2,01
	03:00	17,51	16,44	1,08			1	1			1					1,71	1,82
	04:00	17,75	16,92	0,82		1		1			1					5,98	6,28
	05:00	18,34	17,31	1,03		1		1			1					5,99	6,00
	06:00	19,80	18,69	1,11		1		1			1					6,17	6,11
	07:00	23,79	22,88	0,91			1	1			1					7,63	7,59
	08:00	25,86	25,45	0,42			1	1	1		1					5,25	5,17
	09:00	25,60	24,59	1,01			1	1	1		1					6,41	6,71
	10:00	25,27	22,98	2,29				1	1		1					9,30	9,34
	11:00	25,19	22,21	2,98				1	1		1					9,30	9,27
	12:00	25,45	20,14	5,31				1	1		1					9,44	9,52
	13:00	25,57	17,65	7,91			1		1		1					9,91	9,95
	14:00	24,09	15,75	8,34			1		1		1					9,62	9,65
	15:00	21,23	13,21	8,02					1		1					8,53	8,51
	16:00	20,38	12,89	7,49					1		1					8,17	8,17
	17:00	21,75	14,34	7,41					1		1					8,65	8,68
	18:00	25,08	17,09	7,99			1		1		1					9,96	10,01
	19:00	28,16	20,97	7,18			1		1		1					11,22	11,24
	20:00	31,78	26,91	4,87		1	1		1		1			1		12,64	12,68
	21:00	31,92	27,70	4,22		1	1		1		1			2		12,82	12,81
	22:00	27,85	22,02	5,83		1	1		1		1					10,11	9,99
23:00	23,54	16,58	6,95		1			1		1					9,47	9,45	

Το διάστημα 22:00-23:00 τα ΑΠ Τέρπανδρου και Άντισσας παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 14 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Τρίτη, 14 Μαΐου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	20,50	14,42	6,08					1		1					8,27	8,23
	01:00	18,74	12,37	6,37					1		1					7,52	7,51
	02:00	17,84	12,53	5,31					1		1					7,15	7,15
	03:00	17,51	15,05	2,46					1		1					7,00	7,00
	04:00	17,60	14,99	2,61					1		1					7,02	7,02
	05:00	18,37	17,53	0,84			1		1		1					4,91	4,75
	06:00	19,77	18,91	0,86			1		1		1					4,60	4,60
	07:00	22,84	21,00	1,84			1		1		1					6,93	6,98
	08:00	24,07	21,40	2,67			1		1		1					8,22	8,26
	09:00	24,54	23,18	1,36				1	1		1					7,92	7,98
	10:00	23,92	23,08	0,84				1	1		1					8,02	8,01
	11:00	24,18	23,34	0,83				1	1		1					8,24	8,25
	12:00	24,97	22,91	2,06				1	1		1					9,00	9,03
	13:00	24,26	22,79	1,47				1	1		1					8,32	8,31
	14:00	23,57	22,07	1,50				1	1		1		1			6,94	7,03
	15:00	22,61	21,38	1,23				1	1		1					6,70	6,66
	16:00	21,64	19,96	1,68				1	1		1					5,65	5,68
	17:00	23,22	21,21	2,01				1	1		1					7,21	7,26
	18:00	25,17	22,86	2,31				1	1		1					9,08	9,17
	19:00	28,15	26,61	1,54			1	1	1		1					7,71	7,61
	20:00	31,87	30,85	1,02			1	1	1		1					10,32	10,45
	21:00	32,67	31,53	1,15			1	1	1		1			1		11,18	11,12
	22:00	27,97	27,30	0,67			1	1	1		1			1		7,77	7,70
23:00	24,30	22,88	1,43		1	1		1		1					6,49	6,48	

Μερική διακοπή στις 22:40 με 22:50 λόγω βλάβης στην μονάδα G8. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 16:25 με 16:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100				
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024	Η ε ρ ε υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
		00:00	21,16	18,31	2,85		1			1			1					7,25	7,34
		01:00	19,21	16,28	2,92		1			1			1					6,89	6,85
		02:00	18,25	16,77	1,48		1			1			1					6,06	6,08
		03:00	17,78	17,27	0,51		1			1			1					5,43	5,38
		04:00	17,99	16,48	1,51		1			1			1					5,37	5,38
		05:00	18,61	15,27	3,34		1			1			1					6,06	6,05
		06:00	19,75	17,32	2,43		1			1			1					6,90	6,93
		07:00	22,43	18,77	3,66			1		1			1					7,44	7,48
		08:00	23,49	22,87	0,62			1	1	1			1					3,00	7,27
		09:00	24,32	24,28	0,04			1	1	1			1		2			2,03	7,58
		10:00	23,99	23,81	0,18			1		1			1		2			2,03	7,10
		11:00	23,90	23,67	0,23		1			1			1		2			2,03	7,24
		12:00	24,04	23,83	0,20				1	1			1		1			2,03	7,53
		13:00	22,83	22,39	0,44				1	1			1					2,03	6,92
		14:00	21,38	21,20	0,17			1	1	1			1					1,04	2,85
		15:00	19,99	19,82	0,17			1		1			1					4,18	4,21
		16:00	20,52	19,90	0,62			1		1			1					4,60	4,71
		17:00	22,55	21,89	0,66			1		1			1					6,54	6,33
		18:00	25,36	24,79	0,57			1	1	1			1					5,03	5,04
		19:00	28,44	28,02	0,41			1	1	1			1					7,55	7,63
		20:00	31,70	31,56	0,14		1	1	1	1			1					9,21	9,51
		21:00	32,12	32,11	0,01		1	1	1	1			1					9,06	9,16
		22:00	28,32	28,26	0,06			1	1	1			1					7,21	7,07
	23:00	24,22	24,20	0,02			1	1	1			1					3,08	2,96	

Εργασίες στο δίκτυο το διάστημα 8:00 με 15:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	21,19	21,19	0,00			1	1	1							3,97	4,42
	01:00	18,58	18,58	0,00			1	1	1							2,18	2,22
	02:00	18,15	18,15	0,00			1	1	1							1,77	1,78
	03:00	17,89	17,89	0,00			1	1	1							1,52	1,51
	04:00	17,97	17,97	0,09			1	1	1							1,58	1,58
	05:00	18,78	18,78	0,20			1	1	1							2,40	2,41
	06:00	19,74	19,74	0,89			1	1	1							3,25	3,31
	07:00	23,12	23,12	0,45			1	1	1							6,44	6,49
	08:00	25,31	25,31	1,51		1	1	1	1							7,05	7,13
	09:00	27,32	27,32	0,94		1	1	1	1				1			8,23	8,32
	10:00	26,70	26,61	0,13		1	1	1	1				1			7,45	7,52
	11:00	29,65	29,45	1,46		1	1	1	1				1			7,00	6,93
	12:00	32,45	31,56	0,13			1	1	1		1					10,26	10,32
	13:00	32,12	31,66	0,60			1	1	1		1					10,84	10,81
	14:00	29,83	28,32	0,02			1	1	1		1					8,60	8,58
	15:00	27,80	26,86	0,55			1	1	1		1					6,57	6,54
	16:00	26,71	26,58	0,10			1	1	1		1					5,42	5,42
	17:00	26,71	25,25	0,00			1	1	1		1					5,33	5,37
	18:00	28,67	28,54	0,00			1	1	1		1					7,29	7,33
	19:00	31,06	30,46	0,00			1	1	1		1					8,48	8,51
	20:00	34,06	34,04	0,00		1	1	1	1		1					10,46	10,54
	21:00	33,61	33,06	0,00		1	1	1	1		1					10,09	10,01
	22:00	28,81	28,71	0,00			1	1	1		1					6,08	6,06
23:00	24,77	24,77	0,00			1	1	1		1					3,94	3,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024	00:00	21,53	21,33	0,20			1		1		1					4,65	4,74
	01:00	19,52	19,42	0,09			1		1		1					3,78	3,73
	02:00	18,73	18,68	0,05			1		1		1					2,94	2,94
	03:00	18,32	18,13	0,18			1		1		1					2,51	2,49
	04:00	18,26	17,57	0,68			1		1		1					3,55	3,57
	05:00	18,94	18,74	0,20			1		1		1					3,63	3,61
	06:00	20,32	19,75	0,57			1		1		1					4,39	4,45
	07:00	23,36	23,11	0,25			1		1		1					7,30	7,18
	08:00	25,53	25,53	0,00			1	1	1		1					4,95	4,93
	09:00	26,53	26,25	0,28			1	1	1		1					6,12	6,14
	10:00	27,35	26,78	0,57			1	1	1		1					6,49	6,47
	11:00	26,39	25,87	0,52			1	1	1		1					5,08	5,09
	12:00	26,12	25,72	0,40			1	1	1		1					4,97	4,94
	13:00	26,27	25,65	0,62			1	1	1		1					4,91	4,97
	14:00	25,66	25,21	0,46				1	1		1					4,43	4,40
	15:00	23,12	22,95	0,17				1	1		1					5,50	5,84
	16:00	22,94	22,91	0,03				1	1		1					6,93	6,96
	17:00	24,35	24,24	0,11				1	1		1					7,78	7,71
	18:00	28,22	28,22	0,00			1	1	1		1					7,25	7,29
	19:00	30,20	30,16	0,04			1	1	1		1					8,81	8,88
	20:00	32,72	32,48	0,23		1	1	1	1		1					9,98	9,97
	21:00	32,45	31,36	1,09		1	1	1	1		1					8,90	8,84
	22:00	28,64	27,97	0,67			1	1	1		1					6,06	6,02
	23:00	24,56	24,52	0,04			1	1	1		1					4,15	4,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 18 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Μαΐου 2024	00:00	22,15	21,92	0,23			1		1		1					4,27	4,54
	01:00	20,26	19,34	0,91			1		1		1					4,66	4,60
	02:00	19,15	18,73	0,43			1		1		1					4,14	4,16
	03:00	18,62	18,55	0,07			1		1		1					3,70	3,70
	04:00	18,63	18,62	0,01			1		1		1					3,68	3,67
	05:00	19,05	19,05	0,00			1		1		1					3,38	3,36
	06:00	19,99	19,99	0,00			1		1		1					4,08	4,11
	07:00	22,22	22,20	0,02			1		1		1					5,95	5,62
	08:00	23,78	23,78	0,00			1		1		1					4,51	4,70
	09:00	25,54	25,54	0,00			1	1	1		1					6,55	6,58
	10:00	25,67	25,39	0,28			1	1	1		1					5,62	5,62
	11:00	25,88	25,61	0,27			1	1	1		1					5,91	5,92
	12:00	26,64	26,37	0,27			1	1	1		1					6,65	6,66
	13:00	26,70	26,23	0,46				1	1		1					6,76	6,76
	14:00	23,96	23,44	0,52				1	1		1					6,39	6,56
	15:00	22,11	21,77	0,35				1	1		1					6,18	6,17
	16:00	21,83	21,66	0,16				1	1		1					5,82	5,86
	17:00	23,70	23,55	0,15				1	1		1					7,65	7,72
	18:00	26,85	26,63	0,22			1	1	1		1					7,27	7,17
	19:00	29,20	28,99	0,21			1	1	1		1					7,80	7,86
	20:00	31,71	31,67	0,04			1	1	1		1					9,41	9,48
	21:00	31,29	31,27	0,03			1	1	1		1					9,00	9,00
	22:00	27,83	27,83	0,00			1	1	1		1					6,64	6,56
	23:00	24,87	24,87	0,00			1	1	1		1					3,73	3,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 19 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Κυριακή, 19 Μαΐου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	22,57	22,49	0,08			1		1		1					4,74	5,33
	01:00	20,71	20,47	0,24			1		1		1					4,65	4,65
	02:00	19,67	19,44	0,22			1		1		1					3,82	3,84
	03:00	19,14	19,14	0,00			1		1		1					3,31	3,31
	04:00	18,81	18,81	0,00			1		1		1					2,99	3,00
	05:00	19,05	18,87	0,18			1		1		1					3,45	3,46
	06:00	19,05	19,05	0,00			1		1		1		2			3,79	4,91
	07:00	20,72	20,72	0,00			1		1		1		2			4,73	6,50
	08:00	23,07	23,07	0,00				1	1		1					4,67	6,28
	09:00	26,03	26,03	0,00				1	1		1					4,73	9,43
	10:00	27,88	27,84	0,04			1	1	1		1					4,73	7,63
	11:00	28,35	28,17	0,18			1	1	1		1					4,73	6,99
	12:00	28,66	28,42	0,24			1	1	1		1					4,73	7,35
	13:00	27,58	27,31	0,27			1	1	1		1					4,72	6,27
	14:00	23,55	22,95	0,60				1	1		1					2,76	3,30
	15:00	21,01	20,29	0,72				1	1		1					4,66	5,01
	16:00	21,72	21,38	0,34				1	1		1					4,73	5,75
	17:00	23,53	23,14	0,39				1	1		1					4,73	7,55
	18:00	26,02	25,31	0,71				1	1		1					4,73	6,71
	19:00	28,37	27,45	0,92			1	1	1		1					4,73	7,37
	20:00	30,86	30,02	0,84			1	1	1		1					4,73	9,51
	21:00	32,06	31,54	0,52			1	1	1		1			1		4,73	10,39
	22:00	29,03	28,75	0,29			1	1	1		1					4,73	7,69
23:00	25,31	25,31	0,00			1	1	1		1					3,81	4,03	

Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	22,59	22,59	0,00			1		1		1					3,89	5,32
	01:00	20,60	20,60	0,00			1		1		1					4,64	4,76
	02:00	19,30	19,30	0,00			1		1		1					3,50	3,47
	03:00	18,89	18,89	0,00			1		1		1					3,06	3,05
	04:00	18,91	18,91	0,00			1		1		1					3,08	3,08
	05:00	19,12	19,10	0,01				1	1		1					3,15	3,15
	06:00	20,47	20,47	0,00				1	1		1					4,31	4,49
	07:00	23,49	23,39	0,10				1	1		1					4,73	7,50
	08:00	25,36	25,10	0,26				1	1		1					4,73	9,33
	09:00	26,88	26,62	0,26				1	1		1		1			7,91	10,19
	10:00	27,19	27,05	0,14		1		1	1		1					9,26	9,23
	11:00	18,19	18,19	0,00		1			1		1		3	1		7,59	5,57
	12:00	29,45	29,45	0,00		1		1	1		1		2			5,09	10,18
	13:00	28,05	27,77	0,28		1		1	1		1		1			6,32	9,75
	14:00	25,44	24,69	0,75		1		1	1		1					5,05	7,70
	15:00	22,73	21,86	0,87		1		1	1		1					3,69	5,65
	16:00	22,25	21,59	0,67		1		1	1		1					1,88	5,48
	17:00	24,13	23,72	0,41		1		1	1		1					2,45	7,12
	18:00	26,79	26,43	0,36		1		1	1		1					3,36	9,83
	19:00	29,64	29,37	0,27		1	1	1	1		1					2,83	8,05
	20:00	32,56	32,43	0,13		1	1	1	1		1					3,12	9,14
	21:00	33,29	32,95	0,34		1	1	1	1		1					3,48	10,03
	22:00	28,29	27,65	0,64			1	1	1		1					2,25	7,01
23:00	24,74	24,18	0,56			1	1	1		1					1,47	4,65	

Γενική διακοπή στο διάστημα 11:00-11:45 λόγω βλάβης της G8.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 21 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Μαΐου 2024	00:00	22,47	20,34	2,13			1		1		1					6,67	6,65
	01:00	20,60	18,55	2,05			1		1		1					4,82	4,81
	02:00	19,49	18,85	0,63			1		1		1					3,73	3,69
	03:00	19,19	18,90	0,29			1		1		1					3,39	3,37
	04:00	19,03	18,33	0,70			1		1		1					3,24	3,22
	05:00	19,54	19,41	0,12			1		1		1					3,72	3,71
	06:00	20,91	19,65	1,26			1		1		1					4,98	5,06
	07:00	23,55	21,39	2,16			1		1		1					7,47	7,44
	08:00	25,30	24,30	1,00		1	1		1		1					7,62	7,64
	09:00	26,65	26,65	0,00		1	1		1		1					6,30	5,97
	10:00	26,63	26,63	0,00		1		1	1		1					5,17	5,37
	11:00	26,78	26,72	0,06		1		1	1		1					8,45	8,45
	12:00	27,92	27,78	0,13		1		1	1		1					9,58	9,59
	13:00	26,87	26,69	0,19		1		1	1		1					8,60	8,58
	14:00	25,40	25,15	0,24		1		1	1		1					8,23	8,26
	15:00	23,85	23,77	0,08				1	1		1					7,89	7,89
	16:00	23,64	23,57	0,07				1	1		1					7,66	7,70
	17:00	25,64	25,64	0,00				1	1		1					6,21	6,20
	18:00	29,34	29,34	0,00			1	1	1		1					8,12	8,18
	19:00	31,70	31,69	0,01			1	1	1		1		1			10,07	10,08
	20:00	33,96	33,95	0,01	1		1	1	1		1		2			10,14	10,15
	21:00	33,51	33,05	0,45	1		1	1	1		1		1			10,56	10,51
	22:00	29,72	28,72	1,00			1	1	1		1					8,55	8,51
	23:00	25,90	25,53	0,37			1	1	1		1					5,10	4,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024	00:00	23,02	22,90	0,13			1		1		1					4,30	4,51
	01:00	21,01	19,71	1,30			1		1		1					5,27	5,21
	02:00	19,92	18,53	1,38			1		1		1					4,12	4,12
	03:00	19,47	18,72	0,76			1		1		1					3,69	3,68
	04:00	19,45	19,30	0,15			1		1		1					3,64	3,64
	05:00	20,05	19,96	0,08			1		1		1					4,21	4,22
	06:00	21,42	21,23	0,19			1		1		1					5,51	5,59
	07:00	24,29	24,25	0,04			1	1	1		1					6,66	6,49
	08:00	26,43	26,27	0,16		1	1	1	1		1					6,63	6,75
	09:00	28,87	26,88	1,99		1	1	1	1		1					8,72	8,56
	10:00	31,13	29,09	2,04		1	1	1	1		1					7,99	8,11
	11:00	29,76	29,07	0,68			1	1	1		1					8,43	8,45
	12:00	29,98	29,22	0,75			1	1	1		1					8,68	8,69
	13:00	28,95	28,52	0,43			1	1	1		1					7,77	7,72
	14:00	25,77	25,03	0,74				1	1		1					7,61	7,77
	15:00	23,96	23,90	0,06				1	1		1					8,07	8,08
	16:00	23,92	23,69	0,23				1	1		1					7,93	7,95
	17:00	25,75	25,14	0,60				1	1		1					9,12	8,98
	18:00	28,81	28,45	0,36			1	1	1		1					7,62	7,66
	19:00	31,02	30,71	0,31			1	1	1		1					8,82	8,83
	20:00	33,14	32,43	0,70		1	1	1	1		1					9,53	9,57
	21:00	34,03	33,52	0,51		1	1	1	1		1					10,48	10,42
	22:00	29,94	29,57	0,36		1	1	1	1		1					6,35	6,38
	23:00	25,92	25,06	0,86			1	1	1		1					4,53	4,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024	00:00	22,89	22,04	0,85			1		1		1					5,27	5,50
	01:00	21,02	20,73	0,29			1		1		1					5,25	5,21
	02:00	20,03	20,02	0,00			1		1		1					4,25	4,23
	03:00	19,64	19,44	0,20			1		1		1					3,82	3,85
	04:00	19,36	18,72	0,64			1		1		1					3,53	3,55
	05:00	20,17	19,87	0,31			1		1		1					4,36	4,36
	06:00	21,37	21,16	0,22			1		1		1					5,46	5,48
	07:00	24,34	24,22	0,13			1	1	1		1					5,67	5,51
	08:00	26,11	25,66	0,45			1	1	1		1					4,92	4,94
	09:00	28,70	27,00	1,70			1	1	1		1					7,18	7,30
	10:00	31,55	29,53	2,01			1	1	1		1					9,93	9,95
	11:00	33,35	31,82	1,53		1	1	1	1		1					10,36	10,38
	12:00	33,44	30,33	3,10		1	1	1	1		1					9,86	9,82
	13:00	31,34	26,29	5,05		1	1	1	1		1					7,76	7,70
	14:00	26,40	21,27	5,13			1	1	1		1					7,79	8,03
	15:00	21,65	18,62	3,04			1		1		1					7,30	7,19
	16:00	21,57	20,51	1,06			1		1		1					5,77	5,74
	17:00	23,46	22,70	0,76			1		1		1					7,54	7,59
	18:00	26,74	25,62	1,12			1	1	1		1					6,98	6,71
	19:00	29,58	27,89	1,69			1	1	1		1					8,39	8,42
	20:00	32,20	28,72	3,49			1	1	1		1					10,73	10,84
	21:00	33,31	28,43	4,88			1	1	1		1					11,96	12,05
	22:00	29,01	25,02	3,99			1	1	1		1					8,11	8,66
	23:00	24,98	20,77	4,21			1		1		1					7,79	8,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	22,10	18,30	3,81			1		1		1					6,36	6,30
	01:00	20,03	15,84	4,19					1		1					7,83	7,92
	02:00	19,11	16,58	2,53					1		1					7,53	7,52
	03:00	18,88	15,05	3,84		1			1		1					7,35	7,34
	04:00	18,73	13,63	5,11		1			1		1					7,16	7,19
	05:00	19,44	15,65	3,79		1			1		1					7,74	7,76
	06:00	20,82	17,84	2,98				1	1		1					7,08	6,99
	07:00	23,54	20,26	3,28				1	1		1					7,61	7,68
	08:00	25,31	21,77	3,54				1	1		1					9,36	9,35
	09:00	25,93	21,59	4,34				1	1		1					9,96	9,98
	10:00	26,40	21,41	5,00				1	1		1					10,47	10,43
	11:00	26,33	22,14	4,19				1	1		1					10,35	10,35
	12:00	26,44	23,31	3,13				1	1		1					10,51	10,49
	13:00	26,25	22,56	3,69				1	1		1					10,26	10,27
	14:00	24,40	21,29	3,10				1	1		1					8,54	8,50
	15:00	22,61	19,47	3,14			1		1		1					7,02	6,95
	16:00	22,38	20,18	2,20			1		1		1					6,52	6,55
	17:00	24,41	23,33	1,08			1		1		1					8,07	7,89
	18:00	28,04	26,77	1,27			1	1	1		1					6,58	6,69
	19:00	30,49	29,48	1,01			1	1	1		1					9,08	9,12
	20:00	32,37	31,27	1,10			1	1	1		1					9,92	9,94
	21:00	32,63	31,37	1,26			1	1	1		1					10,73	10,73
	22:00	29,12	27,81	1,31			1	1	1		1					7,90	7,86
23:00	25,58	23,08	2,49			1		1		1					6,46	6,68	

Τα ΑΠ Αντίσσα και Τέρπανδρος παρουσίασαν απώλεια επικοινωνίας στο διάστημα 22:00 - 22:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 25 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Σάββατο, 25 Μαΐου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	22,94	19,89	3,05			1		1		1					7,24	7,16	
	01:00	21,07	18,38	2,69			1		1		1					5,31	5,24	
	02:00	19,92	18,14	1,78			1		1		1					4,15	4,13	
	03:00	19,61	18,16	1,44			1		1		1					3,80	3,81	
	04:00	19,28	18,13	1,15			1		1		1					3,49	3,47	
	05:00	19,55	18,82	0,74			1		1		1					3,76	3,74	
	06:00	20,21	18,47	1,74			1		1		1					4,32	4,36	
	07:00	22,41	20,32	2,09			1		1		1					6,52	6,55	
	08:00	24,01	22,00	2,01			1		1		1					8,02	8,12	
	09:00	25,76	23,80	1,96			1		1		1		1			7,71	7,55	
	10:00	26,35	22,10	4,24				1	1		1					9,02	9,28	
	11:00	26,50	23,02	3,48				1	1		1					10,38	10,41	
	12:00	27,22	22,35	4,87				1	1		1					10,38	10,40	
	13:00	27,22	21,01	6,22				1	1		1					9,29	9,35	
	14:00	24,98	20,23	4,75				1	1		1					5,82	8,92	
	15:00	23,08	19,77	3,30			1		1		1					8,53	8,18	
	16:00	22,97	20,29	2,68			1		1		1					7,47	7,19	
	17:00	24,60	21,24	3,36			1		1		1					8,65	8,74	
	18:00	27,72	24,80	2,92			1	1	1		1					9,03	9,00	
	19:00	30,63	27,64	2,99			1	1	1		1					10,12	10,18	
	20:00	32,30	27,71	4,59			1	1	1		1					11,51	11,50	
	21:00	32,75	28,32	4,43			1	1	1		1					11,51	11,50	
	22:00	29,51	24,54	4,97			1	1	1		1					9,09	9,05	
23:00	26,06	21,53	4,53			1		1		1					7,68	7,72		

Τα ΑΠ Αντίσσα και Τέρπανδρος παρουσίασαν απώλεια επικοινωνίας στο διάστημα 11:45 – 14:00. Κατά το διάστημα 14:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες από τον ΔΕΔΔΗΕ. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 14:45-16:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 26 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Κυριακή, 26 Μαΐου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	23,24	19,12	4,12			1		1		1					7,49	7,51	
	01:00	21,39	16,87	4,52			1		1		1					6,32	6,30	
	02:00	20,15	16,41	3,74			1		1		1					6,19	6,18	
	03:00	19,36	14,80	4,56					1		1					7,00	7,10	
	04:00	19,30	15,24	4,06					1		1					7,73	7,75	
	05:00	19,21	15,94	3,27		1			1		1					7,83	7,91	
	06:00	19,17	15,55	3,62		1			1		1					7,35	7,49	
	07:00	21,19	18,64	2,55			1		1		1					5,75	7,05	
	08:00	22,81	20,56	2,25			1		1		1					4,74	7,02	
	09:00	23,98	17,80	6,18			1		1		1					7,94	8,12	
	10:00	24,50	17,48	7,02			1		1		1					7,88	7,92	
	11:00	25,31	17,49	7,82			1		1		1					8,68	8,87	
	12:00	26,25	17,57	8,68			1		1		1					10,51	10,50	
	13:00	24,87	16,16	8,71					1		1					9,98	9,96	
	14:00	21,91	14,11	7,80					1		1					8,79	8,77	
	15:00	20,45	13,29	7,16					1		1					8,20	8,18	
	16:00	20,03	12,95	7,08					1		1					7,60	8,00	
	17:00	22,21	17,52	4,69				1	1		1			1		4,94	6,82	
	18:00	25,63	15,91	9,71					1		1					10,19	10,22	
	19:00	27,90	17,45	10,44				1	1		1					11,14	11,14	
	20:00	30,63	19,84	10,79				1	1		1					12,19	12,23	
	21:00	31,69	21,69	10,00				1	1		1					12,72	12,70	
	22:00	28,14	19,93	8,21				1	1		1					11,01	10,93	
23:00	24,70	17,46	7,24				1	1		1					9,33	9,32		

Τα ΑΠ Αντίσσα και Τέρπανδρος παρουσίασαν προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 04:45-11:30 και από τις 22:00 και μετά. Μεταξύ 16:40 – 17:30 πραγματοποιούνταν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	21,92	16,25	5,67		1			1		1					9,05	9,14
	01:00	20,02	13,95	6,08					1		1					7,82	7,86
	02:00	19,10	14,11	4,99					1		1					8,07	8,30
	03:00	18,69	13,04	5,65					1		1					7,60	7,71
	04:00	18,70	13,40	5,30					1		1					7,48	7,48
	05:00	19,24	13,71	5,53					1		1					7,70	7,69
	06:00	20,45	14,88	5,56					1		1					8,16	8,16
	07:00	23,07	15,92	7,15					1		1					9,18	9,21
	08:00	25,46	17,57	7,89				1	1		1					10,10	10,10
	09:00	26,17	17,92	8,25				1	1		1					10,41	10,45
	10:00	26,22	18,01	8,21				1	1		1					10,49	10,47
	11:00	26,26	17,70	8,56				1	1		1					10,49	10,51
	12:00	26,34	17,62	8,72				1	1		1					10,54	10,54
	13:00	25,94	17,70	8,25				1	1		1					10,29	10,29
	14:00	24,29	16,09	8,20					1		1					9,48	9,45
	15:00	22,49	14,18	8,31					1		1					9,00	8,99
	16:00	21,96	13,58	8,38					1		1					8,77	8,78
	17:00	23,79	15,18	8,61					1		1					9,49	9,49
	18:00	26,81	19,28	7,53				1	1		1					10,64	10,67
	19:00	29,70	24,86	4,84				1	1		1					11,85	11,89
	20:00	32,04	28,30	3,74		1		1	1		1					12,80	12,82
	21:00	32,81	27,83	4,99		1		1	1		1					13,17	13,13
	22:00	29,02	22,70	6,33		1		1	1		1					11,36	11,29
23:00	25,10	20,79	4,31		1		1	1		1					7,92	7,82	

Τα ΑΠ Αντίσσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας ως τις 03:45 και το ΑΠ Καστρί κατά το διάστημα 06:00 – 08:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 28 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Τρίτη, 28 Μαΐου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	22,38	20,53	1,84		1		1	1		1					5,01	5,10
	01:00	20,30	18,63	1,67		1			1		1					7,44	7,52
	02:00	19,30	17,24	2,06		1			1		1					6,53	6,52
	03:00	18,97	16,42	2,56		1			1		1					6,81	6,81
	04:00	18,92	16,02	2,90		1			1		1					6,63	6,65
	05:00	19,42	16,19	3,23		1			1		1					7,28	7,27
	06:00	20,76	15,83	4,93		1			1		1					8,15	8,20
	07:00	23,46	16,85	6,61		1			1		1					9,32	9,37
	08:00	25,19	18,38	6,82		1			1		1					10,06	10,10
	09:00	26,19	20,01	6,17	1	1			1		1					10,48	10,48
	10:00	26,23	21,93	4,30	1	1			1		1					10,47	10,49
	11:00	26,75	24,04	2,71		1		1	1		1					9,39	9,39
	12:00	27,15	25,40	1,76		1		1	1		1					9,54	9,56
	13:00	25,93	24,63	1,30		1		1	1		1					8,80	8,77
	14:00	23,78	22,75	1,03				1	1		1					7,84	7,77
	15:00	22,28	21,28	1,00				1	1		1					6,33	6,33
	16:00	22,07	21,41	0,67				1	1		1					6,10	6,11
	17:00	24,17	23,65	0,52				1	1		1					8,05	8,10
	18:00	27,65	27,08	0,57		1		1	1		1					9,63	9,69
	19:00	30,17	29,88	0,29		1		1	1		1			1		11,42	11,48
	20:00	32,54	32,08	0,46		1		1	1		1			4		12,56	12,55
	21:00	33,03	32,52	0,51		1		1	1		1			4		13,04	13,00
	22:00	29,11	28,14	0,97		1		1	1		1			1		10,73	10,67
23:00	25,29	24,52	0,77		1		1	1		1					7,14	7,05	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	22,34	21,93	0,41		1		1	1		1					4,62	4,55	
	01:00	20,35	20,08	0,27		1			1		1					4,13	4,48	
	02:00	19,38	18,55	0,83		1			1		1					6,60	6,60	
	03:00	18,92	17,84	1,08		1			1		1					6,15	6,15	
	04:00	18,83	17,99	0,85		1			1		1					6,02	6,06	
	05:00	19,37	19,05	0,32		1			1		1					6,59	6,57	
	06:00	20,72	20,67	0,05				1			1		4			6,79	6,92	
	07:00	23,75	23,75	0,00				1			1		7			9,45	9,47	
	08:00	25,07	25,07	0,00				1			1		9			9,97	9,96	
	09:00	26,37	26,37	0,00				1			1		9			10,52	10,53	
	10:00	26,41	26,39	0,02				1			1		9			10,56	10,56	
	11:00	27,02	26,96	0,07		1		1			1		8			10,02	9,91	
	12:00	27,44	27,35	0,09		1		1	1		1					9,01	9,01	
	13:00	27,14	26,93	0,21		1		1	1		1					7,77	8,82	
	14:00	25,09	24,78	0,31		1		1	1		1					5,93	6,85	
	15:00	23,64	23,31	0,34				1	1		1					7,10	7,09	
	16:00	23,40	23,09	0,31				1	1		1					7,37	7,43	
	17:00	24,89	24,67	0,22				1	1		1					8,66	8,73	
	18:00	27,70	27,66	0,04		1		1	1		1					9,58	9,61	
	19:00	30,56	30,52	0,04		1		1	1		1			2			11,46	11,47
	20:00	32,74	32,74	0,00		1		1	1		1			3			12,62	12,65
	21:00	33,72	33,53	0,19		1		1	1		1			4			13,36	13,33
	22:00	29,43	29,28	0,15		1		1	1		1			3			10,39	10,30
23:00	25,55	25,54	0,01		1		1	1		1						2,42	7,63	

Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίασαν απώλεια επικοινωνίας τα διαστήματα 13:45 – 14:15 και από τις 23:32 έως το τέλος της ημέρας ενώ το ΑΠ Σίγρι το διάστημα 13:45 – 14:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	23,06	22,83	0,22		1		1	1		1					5,37	5,34
	01:00	21,22	21,01	0,21		1		1	1		1					4,86	3,91
	02:00	19,86	19,86	0,01		1			1		1					4,87	4,93
	03:00	19,32	19,32	0,00		1			1		1					6,64	6,63
	04:00	19,18	19,18	0,00		1			1		1					6,34	6,36
	05:00	19,72	19,72	0,00		1			1		1					6,73	6,91
	06:00	20,70	20,67	0,03				1	1		1					5,75	5,69
	07:00	23,61	23,61	0,00				1	1		1					7,66	7,66
	08:00	25,79	25,72	0,08				1	1		1					8,92	8,86
	09:00	27,28	27,07	0,21		1		1	1		1					8,85	8,84
	10:00	27,44	26,39	1,05		1		1	1		1					8,93	8,90
	11:00	27,66	25,67	1,98		1		1	1		1					9,38	9,30
	12:00	27,97	25,55	2,43		1		1	1		1					9,74	9,65
	13:00	27,60	25,54	2,05		1		1	1		1					9,60	9,58
	14:00	25,68	23,40	2,28		1		1	1		1					7,51	7,52
	15:00	23,27	21,31	1,96				1	1		1					7,48	7,36
	16:00	23,00	20,78	2,23				1	1		1					7,09	7,16
	17:00	24,83	23,18	1,65				1	1		1					8,81	8,80
	18:00	28,36	26,99	1,36			1	1	1		1					9,71	9,53
	19:00	31,02	29,77	1,25			1	1	1		1					9,58	9,67
	20:00	33,03	31,65	1,37			1	1	1		1					11,57	11,69
	21:00	33,62	31,93	1,69			1	1	1		1					12,43	12,36
	22:00	30,01	28,68	1,33			1	1	1		1					9,16	9,03
23:00	25,88	24,52	1,36				1	1		1					8,51	8,54	

Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024	00:00	22,85	18,82	4,03		1			1		1						7,03	7,17
	01:00	20,95	17,01	3,94		1			1		1						8,36	8,38
	02:00	19,84	16,31	3,53					1		1						7,97	7,95
	03:00	19,63	15,60	4,02					1		1						7,87	7,88
	04:00	19,42	15,01	4,41					1		1						7,76	7,76
	05:00	20,01	15,20	4,81					1		1						8,00	8,02
	06:00	21,35	16,15	5,20					1		1						8,50	8,54
	07:00	24,24	17,02	7,22					1		1						9,43	9,48
	08:00	26,13	19,25	6,88			1		1		1						10,33	10,40
	09:00	26,97	21,84	5,13			1		1		1						10,79	10,78
	10:00	27,01	22,62	4,40			1		1		1						10,79	10,78
	11:00	27,03	22,19	4,84			1		1		1						10,74	10,73
	12:00	27,39	21,08	6,31			1		1		1						10,96	10,88
	13:00	27,35	22,36	4,99			1		1		1						10,99	10,96
	14:00	25,31	22,39	2,92			1		1		1						9,56	9,44
	15:00	23,84	20,77	3,07			1		1		1						7,90	7,87
	16:00	23,52	20,35	3,17			1		1		1						8,08	8,13
	17:00	25,46	23,85	1,60			1		1		1						7,98	7,52
	18:00	29,06	27,29	1,77			1	1	1		1						7,58	7,65
	19:00	31,63	29,15	2,48		1	1		1		1			5			11,89	12,03
	20:00	33,11	28,93	4,17		1	1		1		1			4			12,85	12,64
	21:00	33,58	28,40	5,18			1	1	1		1						11,98	12,07
	22:00	29,99	25,35	4,64			1	1	1		1						9,88	9,86
	23:00	26,11	21,03	5,08			1		1		1						9,76	9,86

Τα ΑΠ Τέρπανδρος και Άντισσα παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024	00:00	23,52	16,86	6,67					1		1					9,38	9,35	
	01:00	21,42	15,12	6,30					1		1					8,56	8,55	
	02:00	20,27	13,46	6,80					1		1					8,12	8,12	
	03:00	19,94	14,13	5,81					1		1					7,95	7,95	
	04:00	19,63	14,45	5,18					1		1					7,85	7,83	
	05:00	19,73	15,26	4,47					1		1					7,88	7,88	
	06:00	20,69	16,94	3,75					1		1					7,62	7,56	
	07:00	23,02	19,40	3,62			1		1		1					7,76	7,82	
	08:00	25,25	21,81	3,44			1		1		1					9,33	9,38	
	09:00	26,77	23,62	3,15			1		1		1					10,65	10,66	
	10:00	27,78	25,29	2,49			1	1	1		1					7,34	7,17	
	11:00	28,35	26,59	1,76			1	1	1		1					6,97	7,01	
	12:00	28,85	27,18	1,67			1	1	1		1					7,51	7,55	
	13:00	28,73	26,78	1,95			1	1	1		1					7,47	7,43	
	14:00	26,82	24,93	1,90				1	1		1					7,89	8,10	
	15:00	24,76	23,23	1,54				1	1		1					8,82	8,84	
	16:00	24,82	23,45	1,38				1	1		1					8,83	8,87	
	17:00	26,89	25,75	1,14				1	1		1					9,36	9,22	
	18:00	30,00	29,25	0,75			1	1	1		1					8,56	8,65	
	19:00	32,37	32,12	0,25		1	1	1	1		1					10,24	10,20	
	20:00	33,38	33,26	0,13		1	1	1	1		1					9,67	9,71	
	21:00	34,14	33,76	0,37		1	1	1	1		1					10,56	10,52	
	22:00	30,97	30,56	0,40			1	1	1		1					8,92	8,98	
	23:00	27,37	27,26	0,10			1	1	1		1					7,82	7,87	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	24,51	24,44	0,07				1	1		1					8,70	8,63	
	01:00	22,31	22,17	0,14				1	1		1					6,46	6,37	
	02:00	21,04	20,65	0,39				1	1		1					5,13	5,10	
	03:00	20,45	20,13	0,32				1	1		1					4,62	4,67	
	04:00	20,13	19,94	0,18			1		1		1					5,68	5,70	
	05:00	19,78	19,71	0,07			1		1		1					5,36	5,33	
	06:00	20,18	20,09	0,09			1		1		1					4,35	4,33	
	07:00	21,69	21,68	0,01			1		1		1					5,85	5,86	
	08:00	23,78	23,78	0,00			1		1		1					6,28	5,89	
	09:00	24,83	24,83	0,00			1	1	1		1					4,63	4,66	
	10:00	26,15	26,15	0,00			1	1	1		1					5,25	5,24	
	11:00	27,06	27,06	0,00			1	1	1		1					5,69	5,70	
	12:00	27,79	27,42	0,37			1	1	1		1					6,48	6,48	
	13:00	26,69	26,40	0,29			1	1	1		1					5,45	5,43	
	14:00	24,24	23,87	0,36		1	1	1	1							5,34	5,35	
	15:00	23,00	22,74	0,26		1	1	1	1							4,33	4,30	
	16:00	23,54	23,05	0,49		1	1	1	1							4,87	4,78	
	17:00	25,63	25,12	0,51		1	1	1	1							7,00	6,94	
	18:00	28,69	28,24	0,45		1	1	1	1					2			7,78	9,29
	19:00	31,30	31,11	0,19		1	1	1	1					4			4,97	10,66
	20:00	32,94	32,61	0,33		1	1	1	1					6			4,73	11,62
	21:00	34,24	33,55	0,69		1	1	1	1					6			4,73	12,87
	22:00	31,31	30,66	0,65		1	1	1	1					4			4,73	10,85
23:00	27,74	27,31	0,44		1	1	1	1					1			4,73	8,86	

Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 17:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	24,78	24,71	0,07		1	1	1	1							4,73	6,34	
	01:00	22,81	22,81	0,00			1	1	1							4,73	6,47	
	02:00	21,54	21,53	0,01			1	1	1							4,73	5,17	
	03:00	21,07	21,07	0,00			1	1	1							4,59	4,70	
	04:00	20,81	20,81	0,00			1	1	1							4,41	4,43	
	05:00	21,27	21,27	0,00			1	1	1							4,68	4,89	
	06:00	22,36	22,35	0,01			1	1	1							4,73	5,98	
	07:00	26,18	26,13	0,06		1	1	1	1							4,73	7,79	
	08:00	29,44	29,23	0,21		1	1	1	1		1					4,73	7,67	
	09:00	30,72	30,72	0,00			1	1	1		1					4,73	9,40	
	10:00	32,33	32,33	0,00			1	1	1		1					4,73	10,57	
	11:00	33,81	33,81	0,00		1	1	1	1		1					4,72	10,15	
	12:00	34,34	34,33	0,01		1	1	1	1		1					4,73	10,73	
	13:00	34,64	34,61	0,04		1	1	1	1		1					4,73	11,01	
	14:00	32,98	32,88	0,10		1	1	1	1		1					4,76	9,35	
	15:00	31,13	30,43	0,70		1	1	1	1		1					7,39	7,50	
	16:00	31,24	30,23	1,01		1	1	1	1		1					7,52	7,56	
	17:00	33,88	32,79	1,09		1	1	1	1		1					10,13	10,17	
	18:00	35,88	35,22	0,66		1	1	1	1		1			1		12,01	12,05	
	19:00	37,66	37,18	0,48		1	1	1	1		1			3		12,40	12,44	
	20:00	38,12	37,41	0,70		1	1	1	1		1			3		12,76	12,78	
	21:00	39,46	38,83	0,63		1	1	1	1		1			3		13,67	13,68	
	22:00	35,59	34,95	0,63		1	1	1	1		1			1		11,79	11,70	
23:00	31,08	30,82	0,26		1	1	1	1		1					8,07	8,02		

Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024	00:00	27,41	27,41	0,00			1	1	1		1					6,60	6,58
	01:00	24,92	24,92	0,00				1	1		1					6,48	6,77
	02:00	23,36	22,98	0,37				1	1		1					7,42	7,42
	03:00	22,68	21,71	0,97				1	1		1					6,76	6,75
	04:00	22,32	20,62	1,70				1	1		1					6,39	6,35
	05:00	22,55	20,97	1,58			1		1		1					6,86	6,86
	06:00	23,71	23,21	0,51		1	1		1		1					6,74	6,72
	07:00	27,46	26,50	0,96		1	1		1		1		3			9,67	9,75
	08:00	30,79	30,08	0,72	1		1		1		1		5			11,47	11,45
	09:00	33,36	32,73	0,62	1		1		1		1		7			12,46	12,47
	10:00	34,30	33,27	1,03	1		1		1		1		7			12,14	12,02
	11:00	35,62	34,07	1,55			1	1	1		1		3			12,71	12,75
	12:00	36,81	34,10	2,70		1	1	1	1		1		1			13,23	13,27
	13:00	37,04	34,56	2,48		1	1	1	1		1		2			13,20	13,16
	14:00	34,95	34,12	0,83		1	1	1	1		1					11,39	11,35
	15:00	33,18	32,44	0,74		1	1	1	1		1					8,03	9,54
	16:00	33,11	32,26	0,85		1	1	1	1		1					8,04	9,47
	17:00	34,60	33,98	0,62		1	1	1	1		1					9,20	10,85
	18:00	38,10	38,08	0,03		1	1	1	1		1		3			12,96	13,03
	19:00	39,46	39,46	0,00		1	1	1	1		1		4			13,53	13,54
	20:00	40,08	39,99	0,09		1	1	1	1		1		5			13,72	13,72
	21:00	39,91	39,82	0,09		1	1	1	1		1		5			13,51	13,52
	22:00	36,16	35,58	0,58		1	1	1	1		1		2			11,96	11,91
	23:00	32,00	31,18	0,82		1	1	1	1		1					8,85	8,88

Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 15:10 με 16:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024	00:00	28,30	27,01	1,29			1	1	1		1					8,02	7,94
	01:00	25,68	23,96	1,72				1	1		1					8,91	9,12
	02:00	24,20	22,07	2,13				1	1		1					8,28	8,24
	03:00	23,44	20,84	2,60				1	1		1					7,67	7,61
	04:00	23,15	20,41	2,74			1		1		1					7,32	7,35
	05:00	23,12	20,51	2,62			1		1		1					7,32	7,31
	06:00	24,25	23,09	1,16			1		1		1					8,22	8,22
	07:00	27,97	27,24	0,73		1	1		1		1		1			9,52	9,58
	08:00	31,37	31,19	0,18		1	1	1	1		1		2			9,71	9,58
	09:00	34,25	34,25	0,00		1	1	1	1		1					10,49	10,56
	10:00	35,31	35,31	0,00		1	1	1	1		1		2			10,90	10,86
	11:00	36,81	36,81	0,00		1	1	1	1		1		3			11,71	11,74
	12:00	37,85	37,77	0,09		1	1	1	1		1		3			12,50	12,52
	13:00	37,74	37,34	0,40		1	1	1	1		1		3			12,71	12,55
	14:00	36,65	36,58	0,07		1	1	1	1		1		2			11,95	11,92
	15:00	35,61	35,61	0,00		1	1	1	1		1		2			11,00	10,96
	16:00	34,61	34,61	0,00		1	1	1	1		1		2			10,23	10,22
	17:00	35,58	35,54	0,04		1	1	1	1		1		3			10,59	10,64
	18:00	37,80	37,76	0,04		1	1	1	1		1		4			11,93	11,95
	19:00	39,21	39,16	0,05		1	1	1	1		1		5			12,93	12,94
	20:00	39,85	39,73	0,12		1	1	1	1		1		6			13,34	13,34
	21:00	40,84	40,75	0,09		1	1	1	1		1		6			13,69	13,67
	22:00	37,42	37,34	0,08		1	1	1	1		1		3			12,29	12,23
	23:00	33,52	33,52	0,00		1	1	1	1		1					10,00	9,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024	Η ε ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
		00:00	29,42	29,42	0,00			1	1	1		1					7,49	7,54
		01:00	26,68	26,68	0,00			1	1	1		1					6,63	6,62
		02:00	24,94	24,92	0,02				1	1		1					7,14	7,27
		03:00	24,12	23,81	0,31				1	1		1					8,17	8,18
		04:00	23,73	23,41	0,32				1	1		1					7,80	7,80
		05:00	23,67	23,04	0,64				1	1		1					7,70	7,70
		06:00	24,63	24,02	0,61				1	1		1					8,12	7,99
		07:00	28,13	28,00	0,13			1	1	1		1		2			7,03	7,02
		08:00	31,40	31,33	0,07			1	1	1		1					10,01	10,06
		09:00	34,61	34,30	0,31		1	1	1	1		1					11,43	11,41
		10:00	35,89	35,63	0,26		1	1	1	1		1		1			11,99	12,03
		11:00	37,16	37,07	0,10		1	1	1	1		1		2			12,43	12,44
		12:00	38,67	38,12	0,55		1	1	1	1		1		7	1		13,43	13,43
		13:00	39,95	39,66	0,28		1	1	1	1		1		6			13,45	13,47
		14:00	40,07	39,57	0,50		1	1	1	1		1		5			13,54	13,53
		15:00	38,30	37,97	0,33		1	1	1	1		1		4			12,61	12,60
		16:00	37,48	37,48	0,00		1	1	1	1		1		3			12,18	12,21
		17:00	37,99	37,39	0,60		1	1	1	1		1		3			12,69	12,72
		18:00	40,13	39,12	1,01		1	1	1	1		1		4			13,73	13,73
		19:00	40,24	37,28	2,96		1	1	1	1		1		3			13,73	13,73
		20:00	40,43	40,15	0,28		1	1	1	1		1		5			13,73	13,73
		21:00	40,57	39,83	0,74		1	1	1	1		1		5			13,70	13,70
		22:00	37,08	35,39	1,68		1	1	1	1		1		1			13,00	12,91
	23:00	33,25	30,45	2,80			1	1	1		1					10,95	10,93	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	29,98	29,30	0,68			1	1	1		1					8,78	8,72	
	01:00	27,46	26,63	0,83			1	1	1		1					6,23	6,10	
	02:00	25,92	24,05	1,87				1	1		1					6,41	7,36	
	03:00	25,19	24,24	0,95				1	1		1					9,24	9,22	
	04:00	24,42	22,02	2,41				1	1		1					8,48	8,48	
	05:00	24,56	21,75	2,81				1	1		1					8,62	8,64	
	06:00	25,26	24,53	0,73				1	1		1					9,05	8,95	
	07:00	29,04	28,55	0,49			1	1	1		1					7,74	7,82	
	08:00	32,16	31,62	0,54			1	1	1		1					9,73	9,68	
	09:00	34,67	34,10	0,57		1	1	1	1		1					10,90	10,88	
	10:00	36,61	36,43	0,18		1	1	1	1		1		2			12,10	12,12	
	11:00	38,04	37,70	0,34		1	1	1	1		1		3			13,04	13,06	
	12:00	39,96	39,13	0,82		1	1	1	1		1		3			13,68	13,70	
	13:00	40,23	37,91	2,32		1	1	1	1		1		3			13,73	13,73	
	14:00	38,62	36,72	1,91		1	1	1	1		1		2			11,69	13,72	
	15:00	36,78	35,16	1,62		1	1	1	1		1		1			11,14	13,17	
	16:00	37,09	33,19	3,90		1	1	1	1		1					13,41	13,41	
	17:00	38,49	34,54	3,95		1	1	1	1		1					13,66	13,67	
	18:00	41,46	38,12	3,34		1	1	1	1		1		3			13,73	13,73	
	19:00	42,16	39,12	3,03		1	1	1	1		1		4			13,73	13,73	
	20:00	41,65	38,70	2,95		1	1	1	1		1		4			13,73	13,73	
	21:00	41,49	37,78	3,71		1	1	1	1		1		4			13,73	13,73	
	22:00	38,40	35,67	2,73		1	1	1	1		1		2			13,55	13,52	
23:00	34,25	31,57	2,68		1	1	1	1		1					11,28	11,37		

Όλα τα ΑΠ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 01:45-02:45. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 15:00-16:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	30,77	26,97	3,80			1	1	1		1					9,59	9,49	
	01:00	28,12	23,56	4,57				1	1		1					10,83	11,01	
	02:00	26,34	21,09	5,25				1	1		1					10,39	10,36	
	03:00	25,38	19,68	5,70				1	1		1					9,50	9,46	
	04:00	24,62	20,70	3,92				1	1		1					8,71	8,70	
	05:00	24,20	19,81	4,39				1	1		1					8,29	8,22	
	06:00	24,78	19,14	5,64				1	1		1					9,31	9,34	
	07:00	27,13	21,66	5,47				1	1		1					10,70	10,74	
	08:00	29,25	22,84	6,41				1	1		1					11,68	11,71	
	09:00	31,31	25,75	5,56			1	1	1		1					11,33	11,31	
	10:00	32,07	27,27	4,79			1	1	1		1					10,77	10,76	
	11:00	33,21	27,17	6,03			1	1	1		1					11,82	11,89	
	12:00	34,72	27,99	6,73			1	1	1		1					13,23	13,32	
	13:00	35,28	28,59	6,69			1	1	1		1					13,70	13,71	
	14:00	33,94	26,62	7,32			1	1	1		1					12,72	12,66	
	15:00	32,67	24,00	8,68			1	1	1		1					12,15	12,14	
	16:00	32,89	22,70	10,19			1	1	1		1					13,03	13,06	
	17:00	34,29	24,74	9,55			1	1	1		1					13,53	13,54	
	18:00	36,01	26,01	9,99			1	1	1		1					13,72	13,73	
	19:00	37,46	25,93	11,53			1	1	1		1					13,73	13,73	
	20:00	37,64	25,38	12,26			1	1	1		1					13,73	13,73	
	21:00	38,10	28,00	10,09			1	1	1		1					13,73	13,73	
	22:00	35,06	27,69	7,37			1	1	1		1					13,31	13,28	
23:00	31,77	23,86	7,92			1	1	1		1					11,41	11,51		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024	00:00	28,51	21,97	6,54			1		1		1					11,43	11,41
	01:00	26,45	21,77	4,69			1		1		1					10,53	10,48
	02:00	24,96	18,49	6,47			1		1		1					9,21	9,19
	03:00	23,78	17,89	5,88			1		1		1					8,02	7,99
	04:00	23,29	17,57	5,72			1		1		1					7,51	7,49
	05:00	22,94	17,32	5,61			1		1		1					7,15	7,15
	06:00	23,02	17,42	5,60			1		1		1					7,16	7,19
	07:00	24,86	18,50	6,36			1		1		1					8,74	8,70
	08:00	26,18	24,02	2,16			1	1			1		1			9,64	9,81
	09:00	27,18	26,40	0,79			1	1			1		3			9,99	10,01
	10:00	27,84	26,94	0,91			1	1			1		3			9,03	8,81
	11:00	28,82	26,43	2,39			1	1	1		1					7,47	7,51
	12:00	29,88	27,80	2,08			1	1	1		1					8,50	8,53
	13:00	30,26	27,94	2,32			1	1	1		1					8,99	8,99
	14:00	28,60	25,36	3,24			1	1	1		1					8,48	8,43
	15:00	28,02	24,92	3,10			1	1	1		1					8,06	8,02
	16:00	28,96	25,13	3,84			1	1	1		1					8,89	8,92
	17:00	30,88	26,24	4,65			1	1	1		1					10,09	10,03
	18:00	33,46	28,29	5,18			1	1	1		1					12,08	12,11
	19:00	35,47	28,68	6,79			1	1	1		1					13,55	13,53
	20:00	36,27	27,92	8,35		1	1	1	1		1					13,65	13,65
	21:00	38,11	28,93	9,19			1	1	1		1					13,73	13,73
	22:00	35,78	28,62	7,16			1	1	1		1					13,64	13,62
	23:00	32,25	25,75	6,50			1	1	1		1					11,08	11,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024	00:00	28,78	24,32	4,46			1	1	1		1					9,17	9,30
	01:00	26,06	20,75	5,31				1	1		1					10,11	10,08
	02:00	24,60	20,60	4,00				1	1		1					8,68	8,64
	03:00	23,77	21,16	2,61				1	1		1					7,81	7,81
	04:00	23,26	21,17	2,09				1	1		1					7,37	7,31
	05:00	23,37	21,77	1,60				1	1		1					7,49	7,41
	06:00	24,20	23,58	0,62				1	1		1					8,16	8,22
	07:00	27,44	27,18	0,25			1	1	1		1					7,79	7,71
	08:00	31,02	29,98	1,04			1	1	1		1					9,66	9,75
	09:00	33,81	32,70	1,12		1	1	1	1		1					10,75	10,77
	10:00	35,01	34,77	0,24		1	1	1	1		1					11,29	11,33
	11:00	36,20	36,09	0,11		1	1	1	1		1		1			12,04	12,04
	12:00	37,69	37,35	0,34		1	1	1	1		1		2			12,93	12,97
	13:00	38,53	37,50	1,03		1	1	1	1		1		3			13,26	13,24
	14:00	36,99	35,53	1,46		1	1	1	1		1		2			12,53	12,50
	15:00	35,70	34,19	1,51		1	1	1	1		1					11,78	11,73
	16:00	35,29	34,32	0,97		1	1	1	1		1					11,62	11,64
	17:00	37,03	36,73	0,30		1	1	1	1		1		1			12,84	12,87
	18:00	39,47	39,30	0,17		1	1	1	1		1		4			13,51	13,53
	19:00	40,30	39,88	0,42		1	1	1	1		1		5			13,69	13,70
	20:00	40,61	40,50	0,11		1	1	1	1		1		5			13,72	13,72
	21:00	41,60	41,38	0,23		1	1	1	1		1		5			13,73	13,73
	22:00	38,41	38,39	0,02		1	1	1	1		1		3			13,05	13,04
	23:00	34,18	34,18	0,00		1	1	1	1		1					10,57	10,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	30,36	30,36	0,00		1	1	1	1		1				7,50	7,56
	01:00	27,30	27,28	0,02			1	1	1		1				6,09	6,03
	02:00	25,57	25,46	0,11				1	1		1				5,61	6,01
	03:00	24,67	24,44	0,23				1	1		1				8,75	8,74
	04:00	24,22	23,97	0,26				1	1		1				8,32	8,30
	05:00	24,22	23,57	0,65				1	1		1				8,30	8,27
	06:00	25,41	24,07	1,34				1	1		1				9,29	9,30
	07:00	28,75	25,59	3,16				1	1		1				8,79	8,85
	08:00	32,46	28,64	3,82			1	1	1		1				11,57	11,65
	09:00	35,88	32,01	3,87			1	1	1		1				13,21	13,26
	10:00	37,30	33,15	4,15		1	1	1	1		1				13,54	13,54
	11:00	38,53	32,53	6,01		1	1		1		1		4		13,71	13,68
	12:00	40,86	35,72	5,14	1	1	1	1	1		1		2		13,72	13,71
	13:00	42,67	37,05	5,62	1	1	1		1		1		6	1	13,69	13,71
	14:00	41,41	34,26	7,15		1	1	1	1		1		5		13,67	13,70
	15:00	40,33	32,72	7,61		1	1	1	1		1				13,73	13,73
	16:00	39,53	33,97	5,55		1	1	1	1		1				13,73	13,73
	17:00	40,61	36,00	4,60		1	1	1	1		1		2		13,73	13,73
	18:00	43,58	40,67	2,90		1	1	1	1		1		6		13,73	13,73
	19:00	44,57	43,23	1,34		1	1	1	1		1		8		13,73	13,73
	20:00	43,81	42,72	1,09		1	1	1	1		1		8		13,73	13,73
	21:00	43,86	42,46	1,40		1	1	1	1		1		8		13,73	13,73
	22:00	40,64	39,12	1,52		1	1	1	1		1		4		13,73	13,73
23:00	36,23	34,80	1,43		1	1	1	1		1				12,52	12,50	

Μερική διακοπή στις 11:20 λόγω βλάβης στη μονάδα G8.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	32,17	31,52	0,65		1	1	1	1		1					9,56	9,53
	01:00	29,22	28,88	0,34			1	1	1		1					8,05	7,93
	02:00	27,43	27,13	0,29			1	1	1		1					6,25	6,14
	03:00	26,28	25,97	0,31			1	1	1		1					5,02	4,99
	04:00	25,59	25,48	0,11			1	1	1		1					4,30	4,28
	05:00	25,41	25,37	0,04			1	1	1		1					4,12	4,11
	06:00	26,36	26,22	0,15			1	1	1		1					4,92	4,99
	07:00	30,22	30,04	0,18			1	1	1		1					8,75	8,81
	08:00	33,85	33,77	0,08		1	1	1	1		1					10,38	10,37
	09:00	37,99	37,99	0,00		1	1	1	1		1		3			12,79	12,79
	10:00	39,82	39,78	0,04		1	1	1	1		1		5			13,54	13,52
	11:00	41,77	41,40	0,37	1	1	1		1		1		10	2		13,51	13,52
	12:00	44,17	43,07	1,10		1	1	1	1		1		8			13,56	13,56
	13:00	45,41	43,98	1,43		1	1	1	1		1		8			13,73	13,73
	14:00	45,26	42,37	2,89		1	1	1	1		1		8			13,73	13,73
	15:00	42,69	38,37	4,32		1	1	1	1		1		8	1		13,26	12,72
	16:00	43,49	39,61	3,88		1	1		1		1		10	3		13,62	13,73
	17:00	44,01	38,42	5,58		1	1		1		1		10	3		13,71	13,71
	18:00	45,58	39,56	6,01		1	1	1	1		1		8			13,73	13,73
	19:00	45,34	37,71	7,63		1	1	1	1		1		5			13,73	13,73
	20:00	45,39	39,33	6,07		1	1	1	1		1		5			13,73	13,73
	21:00	46,65	38,08	8,58		1	1	1	1		1		4			13,73	13,73
	22:00	44,39	35,28	9,10		1	1	1	1		1		2			13,73	13,73
23:00	40,79	30,69	10,11		1	1	1	1		1					13,73	13,73	

Μερική διακοπή στις 15:50 λόγω βλάβης στη μονάδα G8.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024	00:00	36,40	27,82	8,57			1	1	1		1				13,67	13,63
	01:00	33,09	26,55	6,53			1	1	1		1				11,94	11,91
	02:00	30,58	28,55	2,03			1	1	1		1				9,36	9,29
	03:00	29,33	27,48	1,85			1	1	1		1				8,03	8,04
	04:00	28,51	27,20	1,31			1	1	1		1				7,22	7,21
	05:00	27,82	26,92	0,89			1	1	1		1				6,56	6,52
	06:00	28,38	28,07	0,31			1	1	1		1				7,01	7,01
	07:00	32,71	31,52	1,19		1	1	1	1		1		2		10,41	10,43
	08:00	38,31	37,58	0,72		1	1	1	1		1		5		12,99	12,91
	09:00	41,67	41,42	0,25		1	1	1	1		1		6		13,52	13,59
	10:00	44,01	43,37	0,63		1	1	1	1		1		8		13,73	13,73
	11:00	45,89	44,81	1,08		1	1	1	1		1		9		13,73	13,73
	12:00	48,52	47,71	0,80		1	1	1	1	1	1		9		13,73	13,73
	13:00	50,58	50,41	0,17		1	1	1	1	1	1		11		13,73	13,73
	14:00	48,92	48,58	0,34		1	1	1	1	1	1		11		13,73	13,73
	15:00	48,33	48,28	0,05		1	1	1	1	1	1		9		13,70	13,73
	16:00	46,62	46,40	0,22		1	1	1	1	1	1		9		13,70	13,71
	17:00	48,51	48,51	0,01		1	1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	18:00	50,39	50,35	0,04		1	1	1	1	1	1		9		13,73	13,73
	19:00	49,45	48,77	0,69		1	1	1	1	1	1		9		13,73	13,73
	20:00	48,74	48,74	0,00		1	1	1	1	1	1		9		13,73	13,73
	21:00	49,12	49,11	0,01		1	1	1	1	1	1		9		13,73	13,73
	22:00	46,43	45,63	0,81		1	1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	23:00	42,09	41,79	0,30		1	1	1	1	1	1		3		13,04	12,96

Η G10 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία σε μειωμένη ισχύ.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024	00:00	37,34	37,24	0,10		1	1	1	1	1	1				9,78	9,64
	01:00	33,59	33,35	0,24			1	1	1	1	1				7,04	7,04
	02:00	31,25	30,90	0,35				1	1	1	1				6,48	6,77
	03:00	29,82	29,33	0,48				1	1	1	1				9,75	9,71
	04:00	28,98	28,11	0,87				1	1	1	1				8,91	8,90
	05:00	28,38	23,90	4,48				1	1	1	1				8,59	8,54
	06:00	29,18	20,86	8,32			1		1	1	1				10,44	10,48
	07:00	33,56	23,92	9,64			1		1	1	1		1		13,00	13,01
	08:00	37,71	27,30	10,41				1	1	1	1				11,22	13,25
	09:00	41,46	28,83	12,63				1	1	1	1				13,47	13,73
	10:00	43,74	31,05	12,69				1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	44,14	32,43	11,71				1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	45,99	37,99	8,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	13:00	45,11	40,01	5,10		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	14:00	45,07	42,78	2,29		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	15:00	42,87	41,94	0,93		1	1	1	1	1	1		2		13,66	13,67
	16:00	42,06	40,82	1,24		1	1	1	1	1	1		2		13,22	13,20
	17:00	42,54	39,73	2,81		1	1	1	1	1	1		2		13,51	13,52
	18:00	44,49	40,07	4,41		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	44,83	43,82	1,01		1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	20:00	43,76	41,35	2,41		1	1	1	1	1	1		4		13,72	13,72
	21:00	44,11	41,53	2,58		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	22:00	41,12	38,52	2,60		1	1	1	1	1	1				13,08	13,05
	23:00	37,21	34,25	2,95		1	1	1	1	1	1				10,20	10,20

Το διάστημα 08:20 με 09:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Η μονάδα G10 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024	00:00	33,37	29,75	3,62			1		1	1	1				8,10	8,10
	01:00	30,30	26,34	3,96			1		1	1	1				10,34	10,40
	02:00	28,36	24,90	3,46			1		1	1	1				8,46	8,43
	03:00	27,32	24,51	2,81			1		1	1	1				7,40	7,34
	04:00	26,25	23,46	2,79			1		1	1	1				6,28	6,30
	05:00	25,68	23,99	1,69			1		1	1	1				6,29	6,31
	06:00	26,04	23,75	2,28			1		1	1	1				6,73	6,67
	07:00	28,52	27,73	0,79			1		1	1	1				6,92	6,55
	08:00	30,28	29,89	0,39			1	1	1	1	1				6,39	6,62
	09:00	32,30	31,60	0,70			1	1	1	1	1				8,33	8,40
	10:00	32,87	31,86	1,02			1	1	1	1	1				8,29	8,39
	11:00	34,21	32,91	1,29			1	1	1	1	1				8,54	8,68
	12:00	35,38	34,14	1,24			1	1	1	1	1				9,82	9,88
	13:00	35,80	34,17	1,64			1	1	1	1	1				10,23	10,26
	14:00	34,36	32,57	1,79			1	1	1	1	1				8,82	8,92
	15:00	32,91	29,89	3,02			1	1	1	1	1				7,82	7,92
	16:00	32,90	29,11	3,79				1	1	1	1				9,48	9,81
	17:00	34,34	31,49	2,85				1	1	1	1				11,12	11,61
	18:00	36,73	34,98	1,75			1	1	1	1	1				10,97	11,13
	19:00	37,90	36,88	1,02			1	1	1	1	1				12,21	12,40
	20:00	38,22	36,28	1,94		1	1	1	1	1	1				11,12	11,28
	21:00	38,63	34,61	4,02		1	1	1	1	1	1				10,62	10,72
	22:00	35,91	31,53	4,38		1		1	1	1	1				11,17	12,10
	23:00	32,60	29,16	3,44				1	1	1	1				11,96	12,50

Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 05:50. Η μονάδα G10 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024	00:00	30,54	27,56	2,98				1	1	1	1				10,37	10,45
	01:00	31,74	26,58	5,16				1	1	1	1				11,58	12,23
	02:00	29,91	22,08	7,83					1	1	1				12,26	13,69
	03:00	22,71	17,95	4,76					1	1	1				11,23	11,78
	04:00	23,28	19,77	3,51					1	1	1				10,43	10,55
	05:00	23,04	20,45	2,59					1	1	1				9,87	9,90
	06:00	22,21	20,81	1,41					1	1	1				8,81	8,88
	07:00	22,68	22,26	0,42			1		1	1	1				7,82	7,90
	08:00	25,46	25,13	0,32			1		1	1	1				7,69	7,79
	09:00	27,53	26,83	0,69			1		1	1	1				8,02	8,12
	10:00	28,82	27,47	1,35				1	1	1	1				8,69	8,79
	11:00	29,07	27,63	1,44				1	1	1	1				8,78	8,87
	12:00	30,56	28,48	2,09				1	1	1	1				9,39	9,47
	13:00	31,58	28,81	2,77				1	1	1	1				10,52	10,61
	14:00	31,82	28,15	3,67				1	1	1	1				9,55	9,58
	15:00	29,93	25,86	4,07				1	1	1	1				8,75	8,80
	16:00	29,57	24,73	4,84				1	1	1	1				9,33	9,43
	17:00	28,88	24,76	4,13				1	1	1	1				11,28	11,50
	18:00	29,63	27,61	2,03				1	1	1	1				10,99	11,40
	19:00	33,48	32,57	0,91			1	1	1	1	1				11,43	11,56
	20:00	36,45	35,89	0,56			1	1	1	1	1				12,00	12,18
	21:00	38,50	37,33	1,17			1	1	1	1	1				12,26	13,52
	22:00	39,25	37,33	1,92			1	1	1	1	1				11,33	11,52
	23:00	37,43	34,80	2,63			1	1	1	1	1					8,21

Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G10 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024	00:00	30,38	27,87	2,51			1		1	1	1				7,94	8,23
	01:00	27,60	24,28	3,31			1		1	1	1				7,40	7,46
	02:00	26,20	20,87	5,33					1	1	1				8,72	9,11
	03:00	25,25	17,91	7,34					1	1	1				9,73	9,81
	04:00	24,63	18,06	6,57					1	1	1				9,26	9,33
	05:00	24,47	18,83	5,63					1	1	1				9,11	9,20
	06:00	25,91	22,15	3,76					1	1	1				9,43	9,45
	07:00	30,06	26,32	3,74			1		1	1	1				9,18	9,20
	08:00	33,44	29,14	4,29			1		1	1	1				11,51	12,02
	09:00	36,19	30,08	6,11				1	1	1	1				12,26	13,72
	10:00	37,31	33,46	3,86				1	1	1	1				12,10	12,67
	11:00	38,90	36,38	2,52			1	1	1	1	1				12,21	13,18
	12:00	40,21	37,63	2,58		1	1	1	1	1	1				12,26	13,59
	13:00	41,25	36,79	4,46		1	1	1	1	1	1				12,26	13,73
	14:00	39,59	35,26	4,33			1	1	1	1	1				12,25	13,56
	15:00	38,14	34,09	4,05			1	1	1	1	1				12,24	12,61
	16:00	37,57	33,91	3,66			1	1	1	1	1				11,90	12,04
	17:00	38,95	36,14	2,82			1	1	1	1	1				12,23	13,14
	18:00	40,94	38,00	2,94		1	1	1	1	1	1				12,14	12,98
	19:00	42,29	38,20	4,09		1	1	1	1	1	1				12,26	13,71
	20:00	42,01	37,92	4,09		1	1	1	1	1	1		1		12,26	13,53
	21:00	43,08	36,98	6,10		1	1	1	1	1	1		1		12,26	13,73
	22:00	40,50	32,59	7,90		1	1	1	1	1	1				12,10	12,70
	23:00	36,23	30,50	5,73			1	1	1	1	1				10,26	10,26

Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G10 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024	00:00	32,59	27,14	5,45			1	1		1	1				11,02	11,49
	01:00	29,63	24,81	4,81			1	1		1	1				9,33	9,39
	02:00	27,67	22,71	4,96			1	1			1				9,95	10,28
	03:00	26,57	23,41	3,16			1	1			1				10,46	10,54
	04:00	25,80	22,06	3,74			1	1			1				9,84	9,91
	05:00	25,68	20,24	5,44				1		1	1				9,98	10,05
	06:00	26,46	20,78	5,68				1		1	1				10,37	10,50
	07:00	29,69	25,46	4,24		1		1		1	1		1		11,17	11,31
	08:00	32,95	28,82	4,13		1	1	1		1	1				11,88	12,10
	09:00	35,69	31,16	4,53		1	1	1		1	1		1		12,19	12,91
	10:00	37,23	32,09	5,14		1	1	1	1	1	1		1		11,96	12,97
	11:00	37,15	33,60	3,55			1	1	1	1	1				11,48	11,55
	12:00	39,78	35,11	4,67			1	1	1	1	1				12,03	13,01
	13:00	41,93	37,22	4,71			1	1	1	1	1				11,03	13,73
	14:00	40,37	34,61	5,76			1	1	1	1	1				11,03	13,73
	15:00	39,89	32,59	7,30			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	39,51	31,01	8,50			1	1	1	1	1				13,71	13,69
	17:00	41,27	28,93	12,34			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	44,27	31,59	12,68			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	44,84	32,98	11,86			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	43,93	32,46	11,48			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	43,76	32,66	11,10			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	40,82	33,55	7,28			1	1	1	1	1				13,72	13,72
	23:00	36,94	32,89	4,05			1	1	1	1	1				11,62	11,57

Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 14:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024	00:00	33,41	29,83	3,58			1		1	1	1				8,44	9,04
	01:00	30,16	25,36	4,80			1		1	1	1				9,11	9,64
	02:00	28,48	23,73	4,74			1		1	1	1				7,41	7,43
	03:00	27,47	24,83	2,64			1		1	1	1				5,56	7,41
	04:00	26,54	24,66	1,88			1		1	1	1				4,73	6,62
	05:00	26,52	24,71	1,80			1		1	1	1				4,73	6,58
	06:00	27,68	25,79	1,88			1		1	1	1				4,73	7,68
	07:00	31,33	29,96	1,37			1		1	1	1				4,73	10,10
	08:00	34,96	33,99	0,97			1	1	1	1	1				4,73	9,53
	09:00	37,97	36,80	1,17			1	1	1	1	1				4,73	12,25
	10:00	39,30	38,04	1,26		1	1	1	1	1	1				4,73	11,94
	11:00	40,44	38,46	1,98		1	1	1	1	1	1		1		4,86	12,55
	12:00	42,20	34,41	7,79		1	1		1	1	1		3		12,87	13,72
	13:00	43,29	34,71	8,58		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	42,13	32,13	10,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	41,14	28,67	12,47			1	1	1	1	1				13,72	13,72
	16:00	40,65	27,89	12,76			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	41,26	28,80	12,46			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	42,68	30,68	12,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	43,24	31,25	11,98			1	1	1	1	1	1			13,33	13,29
	20:00	42,50	30,15	12,35			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	43,29	30,95	12,34			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	40,48	28,66	11,82			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	36,74	25,86	10,88			1		1	1	1				13,73	13,73

Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 01:00 έως και τις 14:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024	00:00	33,24	24,45	8,79			1		1	1	1				13,67	13,67
	01:00	30,02	23,74	6,28			1		1	1	1				13,23	13,32
	02:00	28,03	22,01	6,01			1		1	1	1				9,16	11,30
	03:00	27,11	25,00	2,11			1		1	1	1				4,97	8,81
	04:00	26,42	24,53	1,89			1		1	1	1				4,73	6,49
	05:00	26,20	24,04	2,16			1		1	1	1				4,73	6,27
	06:00	27,19	25,02	2,17			1		1	1	1				4,73	7,22
	07:00	30,64	28,47	2,16		1	1		1	1	1				4,70	8,89
	08:00	33,14	29,80	3,34		1		1	1	1	1				6,28	10,45
	09:00	36,23	30,68	5,56				1	1	1	1				10,64	11,57
	10:00	37,82	30,33	7,49			1	1	1	1	1				13,52	13,55
	11:00	39,52	31,14	8,38			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	40,65	33,99	6,66			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	42,09	36,89	5,20		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	14:00	41,32	33,91	7,41		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	15:00	40,85	31,09	9,76			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	40,83	29,85	10,98			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	42,40	29,77	12,63			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	45,07	32,64	12,43			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	45,24	33,39	11,85			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	44,35	31,96	12,39			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	43,90	31,97	11,93			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	41,04	31,72	9,32			1	1	1	1	1				13,70	13,70
	23:00	37,32	27,68	9,64			1	1	1	1	1				13,32	13,31

Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 00:00 έως τις 09:00. Μερική διακοπή στις 08:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024	00:00	33,58	24,75	8,83			1		1	1	1				13,22	13,22
	01:00	30,58	26,35	4,22			1		1	1	1				10,72	10,68
	02:00	28,80	22,64	6,16			1		1		1				9,26	9,34
	03:00	27,58	23,58	4,00		1	1		1		1				9,93	9,84
	04:00	27,07	20,54	6,53		1	1		1		1				9,00	9,01
	05:00	26,83	18,63	8,20		1	1		1		1				9,82	9,81
	06:00	27,77	19,98	7,78			1		1		1				10,88	10,90
	07:00	31,90	22,88	9,02				1	1	1	1				12,69	12,73
	08:00	35,15	29,01	6,14				1	1	1	1				13,68	13,69
	09:00	41,21	31,18	10,03			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	39,49	31,16	8,33			1	1	1	1	1				13,72	13,73
	11:00	41,21	31,18	10,03			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	43,39	32,84	10,55			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	45,18	33,68	11,50			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	44,28	31,66	12,62			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	43,49	30,82	12,67			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	42,88	30,06	12,82			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	43,77	30,83	12,94			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	45,95	33,11	12,84			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	46,23	34,00	12,22			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	44,71	32,88	11,84			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	44,18	32,76	11,42			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	40,91	33,85	7,06			1	1	1	1	1				13,71	13,71
	23:00	37,23	33,34	3,89			1	1	1	1	1				11,88	11,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024	00:00	34,14	29,30	4,84			1	1	1	1	1				8,94	9,17
	01:00	31,16	23,32	7,84			1		1	1	1				11,23	11,21
	02:00	29,25	20,17	9,08			1		1		1				11,43	11,49
	03:00	28,01	19,28	8,73			1		1		1				11,23	11,21
	04:00	27,13	18,56	8,56			1		1		1				10,85	10,85
	05:00	26,37	18,92	7,45			1		1		1				10,45	10,40
	06:00	26,59	19,02	7,57			1		1		1				10,57	10,58
	07:00	28,92	21,85	7,08			1		1		1				11,11	11,11
	08:00	30,68	24,73	5,95			1		1	1	1				10,70	10,70
	09:00	32,98	25,17	7,81			1		1	1	1				12,85	12,91
	10:00	34,13	23,91	10,22			1		1	1	1				13,61	13,61
	11:00	35,32	25,76	9,55			1		1	1	1				13,72	13,73
	12:00	37,15	29,36	7,79			1		1	1	1				13,22	13,19
	13:00	38,42	32,43	5,98			1	1	1	1	1				12,93	12,97
	14:00	38,25	31,46	6,79			1	1	1	1	1				12,82	12,78
	15:00	37,23	30,25	6,98			1	1	1	1	1				11,79	11,77
	16:00	37,32	30,88	6,43			1	1	1	1	1				11,79	11,82
	17:00	38,47	32,83	5,63			1	1	1	1	1				12,94	12,96
	18:00	40,86	30,31	10,54			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	41,59	30,31	11,29			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	40,40	30,49	9,92			1	1	1	1	1				13,72	13,71
	21:00	40,71	31,49	9,22			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	38,18	31,86	6,32			1	1	1	1	1				12,75	12,69
	23:00	34,91	30,05	4,85			1	1	1	1	1				9,63	9,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024	00:00	31,85	29,79	2,06			1	1	1	1	1				6,50	6,45
	01:00	29,59	26,83	2,76				1	1	1	1				8,85	9,03
	02:00	27,88	25,29	2,60			1		1	1	1				7,97	7,95
	03:00	26,73	23,68	3,05			1		1	1	1				6,82	6,80
	04:00	25,92	23,29	2,63			1		1	1	1				5,97	5,98
	05:00	25,17	21,30	3,88			1		1		1				6,97	7,10
	06:00	24,95	20,81	4,14			1		1		1				9,09	9,12
	07:00	26,72	24,85	1,86			1		1		1				7,60	7,45
	08:00	28,59	25,42	3,16			1		1	1	1				8,57	8,59
	09:00	29,54	26,76	2,79			1		1	1	1				9,54	9,57
	10:00	29,81	27,15	2,67			1	1	1	1	1				9,87	9,83
	11:00	27,71	26,73	0,98			1	1	1	1	1		2		9,47	7,93
	12:00	33,00	32,03	0,96			1	1	1	1	1		3		9,26	9,24
	13:00	33,45	31,72	1,73			1	1	1	1	1				7,97	7,98
	14:00	32,90	30,45	2,45			1	1	1	1	1				7,43	7,45
	15:00	32,80	29,50	3,30			1	1	1	1	1				7,35	7,37
	16:00	34,10	30,97	3,13			1	1	1	1	1				8,63	8,65
	17:00	36,09	34,44	1,65			1	1	1	1	1				10,47	10,58
	18:00	39,09	37,74	1,35			1	1	1	1	1		1		13,10	13,09
	19:00	40,42	38,77	1,65			1	1	1	1	1		2		13,68	13,69
	20:00	40,29	39,28	1,01			1	1	1	1	1		2		13,59	13,58
	21:00	41,85	40,90	0,94			1	1	1	1	1		3		13,72	13,72
	22:00	39,75	37,83	1,92			1	1	1	1	1		2		13,43	13,39
	23:00	36,93	35,82	1,11			1	1	1	1	1				11,59	11,53

Μερική διακοπή στο διάστημα 11:25 με 11:48 λόγω βλάβης της G9.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024	00:00	33,62	33,32	0,30			1	1	1	1	1				8,36	8,23
	01:00	30,82	30,82	0,00			1	1	1	1	1				5,45	5,37
	02:00	28,77	28,77	0,00			1		1	1	1				3,74	4,11
	03:00	27,51	27,31	0,20			1		1	1	1				7,59	7,56
	04:00	26,59	25,97	0,62			1		1	1	1				6,66	6,66
	05:00	26,05	24,98	1,06			1		1	1	1				6,12	6,11
	06:00	25,99	24,32	1,67			1		1	1	1				5,97	5,98
	07:00	28,15	27,41	0,74			1		1	1	1				8,11	8,17
	08:00	29,80	29,62	0,18			1		1	1	1				6,04	5,85
	09:00	31,34	31,28	0,06			1	1	1	1	1				5,85	5,85
	10:00	31,81	31,62	0,19			1	1	1	1	1				6,31	6,35
	11:00	33,17	32,42	0,75			1	1	1	1	1				7,66	7,70
	12:00	34,66	33,47	1,19			1	1	1	1	1				9,17	9,20
	13:00	35,88	33,48	2,40			1	1	1	1	1				10,41	10,43
	14:00	35,71	29,65	6,06			1	1	1	1	1				10,74	10,75
	15:00	35,78	28,83	6,95			1	1	1	1	1				11,67	11,68
	16:00	36,20	31,91	4,29			1	1	1	1	1				11,63	11,62
	17:00	38,02	35,63	2,39			1	1	1	1	1				12,49	12,48
	18:00	40,54	39,35	1,19			1	1	1	1	1		2		13,67	13,69
	19:00	41,55	39,06	2,48			1	1	1	1	1		3		13,72	13,72
	20:00	42,10	39,02	3,08			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	43,55	39,91	3,65			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	22:00	41,67	36,87	4,80			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	38,08	34,30	3,78			1	1	1	1	1				12,66	12,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024	00:00	34,48	31,71	2,77			1	1	1	1	1				9,19	9,09
	01:00	31,16	27,73	3,43			1	1	1	1	1				5,81	5,89
	02:00	28,99	23,78	5,22			1	1	1	1					8,39	8,51
	03:00	27,48	23,12	4,36			1	1	1	1					7,02	6,98
	04:00	26,54	21,87	4,66			1	1	1						6,56	6,87
	05:00	26,51	19,66	6,86			1	1	1						10,15	10,15
	06:00	27,52	19,50	8,02			1	1	1						10,80	10,83
	07:00	30,81	23,52	7,28			1		1	1			4		12,11	12,14
	08:00	33,91	26,68	7,22			1	1	1	1			2		13,45	13,45
	09:00	36,04	28,71	7,34			1	1	1	1			1		13,72	13,73
	10:00	37,67	30,67	7,00			1	1	1	1			2		13,73	13,73
	11:00	38,69	34,13	4,56		1	1	1	1	1			2		13,73	13,73
	12:00	40,75	36,62	4,14		1	1	1	1	1			4		13,73	13,73
	13:00	41,03	37,05	3,99		1	1	1	1	1			5		13,73	13,73
	14:00	40,60	36,45	4,15		1	1	1	1	1			4		13,73	13,73
	15:00	39,59	35,70	3,90		1	1	1	1	1			3		13,73	13,73
	16:00	39,78	34,84	4,94		1	1	1	1	1			3		13,73	13,73
	17:00	41,09	30,94	10,14		1	1	1	1	1			1		13,73	13,73
	18:00	44,13	31,74	12,38		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	19:00	44,38	32,19	12,20		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	20:00	43,52	31,44	12,07		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	21:00	43,59	33,14	10,45		1	1	1	1	1			1		13,73	13,73
	22:00	40,34	32,26	8,08		1	1	1	1	1			1		13,73	13,73
	23:00	36,35	29,09	7,26		1	1	1	1	1					13,69	13,69

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024	00:00	32,62	26,38	6,23			1	1	1	1					12,22	12,12
	01:00	29,75	23,77	5,99			1	1	1	1					9,32	9,26
	02:00	27,98	23,19	4,79			1	1	1	1					7,58	7,52
	03:00	26,82	20,95	5,87			1	1	1						8,13	8,37
	04:00	26,11	18,36	7,74			1	1	1						9,79	9,77
	05:00	26,17	19,01	7,16			1	1	1						9,85	9,84
	06:00	27,17	21,92	5,25			1	1	1				1		10,37	10,27
	07:00	30,36	24,78	5,58			1		1	1			4		12,09	12,11
	08:00	25,36	23,41	1,94	1		1		1	1			1		12,00	9,15
	09:00	38,68	33,26	5,42	1		1	1	1	1			5		13,39	13,65
	10:00	39,16	28,18	10,98			1	1	1	1			2		13,73	13,73
	11:00	39,94	29,30	10,64			1	1	1	1			2		13,73	13,73
	12:00	41,04	31,56	9,48			1	1	1	1			1		13,73	13,73
	13:00	41,32	33,05	8,27		1	1	1	1	1			2		13,73	13,73
	14:00	39,85	31,92	7,93		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	15:00	37,72	28,95	8,77		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	16:00	37,78	27,22	10,55		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	17:00	38,60	28,31	10,29		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	18:00	40,45	28,79	11,65		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	19:00	41,09	29,07	12,02		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	20:00	40,40	28,53	11,87		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	21:00	41,28	29,12	12,16		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	22:00	38,35	26,58	11,76			1	1	1	1					13,73	13,73
	23:00	34,81	25,14	9,67			1	1	1	1					13,50	13,46

Μερική διακοπή στις 08:10 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024	00:00	31,17	25,85	5,32			1	1	1	1					10,84	10,78
	01:00	28,61	24,51	4,11			1	1	1	1					8,19	8,17
	02:00	27,04	25,06	1,98			1	1	1	1					6,60	6,59
	03:00	26,05	23,71	2,34			1	1	1	1					5,61	5,56
	04:00	25,14	22,93	2,21			1	1	1	1					4,65	4,65
	05:00	24,98	21,90	3,08			1	1	1						5,60	5,72
	06:00	26,28	21,34	4,94			1	1	1						9,80	9,88
	07:00	29,84	26,81	3,03			1	1	1	1					10,05	10,04
	08:00	32,84	30,75	2,09			1	1	1	1			2		11,11	11,15
	09:00	35,26	33,58	1,68			1	1	1	1			5		12,23	12,31
	10:00	36,61	34,30	2,30		1	1	1	1	1			3		12,57	12,63
	11:00	37,57	35,88	1,70		1	1	1	1	1			3		12,98	12,98
	12:00	39,11	37,36	1,75		1	1	1	1	1			5		13,56	13,55
	13:00	40,00	37,30	2,71		1	1	1	1	1			5		13,72	13,73
	14:00	38,95	35,32	3,63		1	1	1	1	1			3		13,73	13,73
	15:00	37,47	34,21	3,26		1	1	1	1	1			2		13,41	13,52
	16:00	37,64	34,59	3,05		1	1	1	1	1			2		13,59	13,65
	17:00	38,95	36,64	2,31		1	1	1	1	1			3		13,73	13,73
	18:00	42,15	40,57	1,59		1	1	1	1	1			6		13,73	13,73
	19:00	43,18	42,14	1,03		1	1	1	1	1			8		13,73	13,73
	20:00	42,58	40,95	1,63		1	1	1	1	1			7		13,73	13,73
	21:00	42,63	41,77	0,85		1	1	1	1	1			7		13,73	13,73
	22:00	40,01	39,02	0,99		1	1	1	1	1			6		13,52	13,51
	23:00	36,35	35,76	0,59		1	1	1	1	1			3		11,92	11,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024	00:00	32,69	32,49	0,20		1	1	1	1	1					9,71	9,62
	01:00	29,75	29,47	0,27		1	1	1	1	1					7,71	7,72
	02:00	27,95	26,89	1,07			1	1	1	1					7,52	7,45
	03:00	26,77	24,32	2,44			1	1	1	1					6,31	6,28
	04:00	25,99	23,32	2,67			1	1	1	1					5,46	5,50
	05:00	25,84	22,52	3,32			1	1	1	1					5,35	5,35
	06:00	26,73	23,13	3,60			1	1	1	1					6,11	6,17
	07:00	29,86	26,21	3,65			1	1	1	1					9,24	9,29
	08:00	32,61	27,87	4,74			1	1	1	1					11,99	12,05
	09:00	34,98	29,30	5,68			1	1	1	1					12,92	12,90
	10:00	36,55	30,99	5,55		1	1	1	1	1					13,52	13,52
	11:00	37,32	28,19	9,14		1	1	1	1	1					13,71	13,71
	12:00	38,52	27,34	11,18			1	1	1	1					13,73	13,73
	13:00	39,55	27,89	11,66			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	38,74	26,55	12,19			1	1	1		1				13,72	13,72
	15:00	37,34	24,90	12,45			1	1	1		1				13,73	13,73
	16:00	36,89	24,18	12,71			1	1	1		1				13,73	13,73
	17:00	38,26	25,44	12,82			1	1	1		1				13,73	13,73
	18:00	41,19	28,56	12,64			1	1	1		1				13,73	13,73
	19:00	41,91	29,91	12,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	41,16	29,22	11,94			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	40,85	28,34	12,51			1	1	1		1				13,73	13,73
	22:00	37,92	25,04	12,88			1	1	1		1				13,73	13,73
	23:00	34,13	21,43	12,70			1		1		1				13,54	13,52

Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν απώλεια επικοινωνίας κατά το διάστημα 22:30 – 23:00. Η G11 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024	00:00	30,64	19,15	11,49			1		1		1				12,31	12,27
	01:00	28,37	17,91	10,46			1		1		1				11,38	11,36
	02:00	26,86	17,65	9,21			1		1		1				10,75	10,74
	03:00	26,03	16,69	9,35			1		1		1				10,25	10,22
	04:00	25,55	15,94	9,61			1		1		1				10,23	10,24
	05:00	25,49	16,08	9,41			1		1		1				10,20	10,19
	06:00	26,01	16,05	9,96			1		1		1				10,37	10,39
	07:00	28,43	17,47	10,95			1		1		1				11,34	11,36
	08:00	30,60	18,97	11,63			1		1		1				12,21	12,22
	09:00	32,28	19,81	12,47			1		1		1				12,88	12,89
	10:00	33,45	20,68	12,76			1		1		1				13,36	13,37
	11:00	34,75	21,73	13,01			1		1		1				13,72	13,72
	12:00	35,77	22,64	13,13		1	1		1		1				13,73	13,73
	13:00	36,24	23,00	13,24		1	1		1		1				13,73	13,73
	14:00	35,22	21,92	13,30			1		1		1				13,73	13,72
	15:00	34,06	20,88	13,18			1		1		1				13,64	13,63
	16:00	33,86	20,70	13,15			1		1		1				13,53	13,53
	17:00	35,26	22,04	13,22			1		1		1				13,72	13,72
	18:00	37,67	24,61	13,05			1		1	1	1				13,73	13,73
	19:00	38,24	25,22	13,02			1		1	1	1				13,73	13,73
	20:00	37,84	25,14	12,70			1		1	1	1				13,72	13,73
	21:00	38,49	26,27	12,22			1		1	1	1				13,72	13,73
	22:00	35,60	23,21	12,39			1		1	1	1				13,72	13,71
	23:00	32,47	20,99	11,48			1		1	1	1				12,74	12,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Η ε ρ α Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	29,54	18,46	11,08			1		1		1				11,84	11,84	
	01:00	27,46	17,24	10,21			1		1		1				11,01	11,00	
	02:00	26,02	16,47	9,55			1		1		1				10,23	10,21	
	03:00	25,06	15,76	9,30			1		1		1				9,75	9,73	
	04:00	24,34	15,42	8,92					1		1				9,74	9,74	
	05:00	23,94	15,47	8,47					1		1				9,59	9,59	
	06:00	23,86	15,64	8,22					1		1				9,51	9,52	
	07:00	26,12	17,30	8,82			1		1		1				10,42	10,43	
	08:00	27,65	18,86	8,78			1		1		1				11,04	11,05	
	09:00	28,48	18,57	9,91			1		1		1				11,36	11,38	
	10:00	29,64	19,39	10,25			1		1		1				11,85	11,86	
	11:00	30,37	20,62	9,75			1		1		1				12,15	12,16	
	12:00	31,43	21,47	9,95			1		1		1				12,57	12,56	
	13:00	31,53	22,61	8,93			1		1		1				12,65	12,65	
	14:00	30,25	22,44	7,81			1		1		1				12,10	12,11	
	15:00	29,35	21,61	7,74			1		1		1				11,74	11,74	
	16:00	30,17	21,35	8,82			1		1		1				12,04	12,05	
	17:00	32,11	21,70	10,41			1		1		1				12,80	12,81	
	18:00	35,08	22,51	12,57			1		1		1				13,68	13,69	
	19:00	36,54	23,57	12,97			1	1	1		1				13,73	13,73	
	20:00	36,72	23,92	12,79			1	1	1		1				13,73	13,73	
	21:00	37,72	25,90	11,82		1	1		1		1			2		13,66	13,66
	22:00	36,64	25,33	11,32		1	1		1		1					13,73	13,73
23:00	33,85	23,48	10,37		1	1		1		1					13,52	13,49	

Στις 21:00 σημειώθηκε ολιγόλεπτη μερική διακοπή στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024	00:00	30,63	21,81	8,82			1		1		1				12,28	12,28
	01:00	28,12	19,31	8,80			1		1		1				11,31	11,30
	02:00	26,63	18,84	7,79			1		1		1				10,63	10,61
	03:00	25,60	18,07	7,52			1		1		1				9,80	9,75
	04:00	24,95	17,47	7,48			1		1		1				9,16	9,16
	05:00	25,19	17,60	7,59			1		1		1				9,38	9,39
	06:00	25,92	17,73	8,19			1		1		1				9,96	9,99
	07:00	29,59	20,11	9,47			1		1		1				11,77	11,81
	08:00	32,77	22,02	10,74			1		1		1				13,07	13,10
	09:00	34,89	24,75	10,13		1	1		1		1				13,70	13,71
	10:00	35,92	26,14	9,78		1	1		1		1				13,73	13,73
	11:00	37,03	30,92	6,11	1	1	1		1		1		3		13,73	13,73
	12:00	37,97	34,44	3,53	1	1	1		1		1		5		13,63	13,58
	13:00	39,35	34,76	4,59	1	1	1	1	1		1		1		13,59	13,59
	14:00	37,98	30,98	7,00		1	1	1	1		1				13,67	13,67
	15:00	36,65	28,38	8,27			1	1	1		1				13,49	13,52
	16:00	36,51	28,48	8,03			1	1	1		1				13,73	13,73
	17:00	38,12	31,43	6,68			1	1	1		1				13,73	13,73
	18:00	40,35	34,92	5,43		1	1	1	1		1		1		13,73	13,73
	19:00	41,55	36,88	4,67		1	1	1	1		1		2		13,73	13,73
	20:00	41,24	32,65	8,59		1	1	1	1		1		2		13,73	13,73
	21:00	41,92	32,27	9,65		1	1	1	1		1				13,73	13,73
	22:00	39,26	31,80	7,45		1	1	1	1		1				13,72	13,72
	23:00	35,50	29,17	6,33			1	1	1		1				13,09	13,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024	00:00	32,15	27,25	4,89			1	1	1		1				10,94	10,84
	01:00	29,28	25,30	3,98			1	1	1		1				8,02	8,00
	02:00	27,56	22,14	5,43			1		1		1				9,03	9,35
	03:00	26,37	21,70	4,67			1		1		1				10,47	10,48
	04:00	25,53	21,38	4,15			1		1		1				9,71	9,68
	05:00	25,47	20,58	4,89			1		1		1				9,64	9,64
	06:00	26,41	21,68	4,72			1		1		1				10,31	10,34
	07:00	29,74	25,50	4,24			1	1	1		1				9,00	8,91
	08:00	33,00	28,80	4,19			1	1	1		1				11,49	11,58
	09:00	35,68	33,77	1,91		1	1	1	1		1		1		12,66	12,60
	10:00	36,99	36,83	0,16		1	1	1	1		1		2		12,21	12,22
	11:00	38,68	38,68	0,00		1	1	1	1		1		3		13,21	13,24
	12:00	40,40	40,39	0,01		1	1	1	1		1		5		13,65	13,72
	13:00	41,33	41,30	0,03		1	1	1	1		1		5		4,72	13,73
	14:00	40,37	40,23	0,13		1	1	1	1		1		5		4,72	13,72
	15:00	39,57	39,44	0,13		1	1	1	1		1		4		4,55	13,51
	16:00	39,34	39,14	0,21		1	1	1	1		1		4		4,73	13,45
	17:00	40,77	40,48	0,29		1	1	1	1		1		5		4,73	13,70
	18:00	43,44	43,44	0,00		1	1	1	1		1		7		4,73	13,73
	19:00	44,41	44,12	0,29		1	1	1	1		1		8		4,73	13,73
	20:00	43,79	42,99	0,80		1	1	1	1		1		8		4,73	13,73
	21:00	43,93	42,49	1,44		1	1	1	1		1		7		4,73	13,73
	22:00	40,82	39,17	1,65		1	1	1	1		1		5		4,73	13,35
	23:00	37,39	36,63	0,76		1	1	1	1		1		3		4,73	12,09

Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 13:00.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024	00:00	33,47	33,43	0,04		1	1	1	1		1				13,73	9,71
	01:00	30,71	30,68	0,02			1	1	1		1				13,73	8,14
	02:00	28,73	28,15	0,58			1	1	1		1				13,73	7,03
	03:00	27,51	26,09	1,42			1	1	1		1				13,66	5,26
	04:00	26,87	25,36	1,51			1	1	1		1				13,22	4,32
	05:00	26,87	26,76	0,11			1	1	1		1				13,73	5,51
	06:00	27,65	26,89	0,75			1	1	1		1				13,72	5,63
	07:00	31,47	30,84	0,63			1	1	1		1		1		13,73	9,26
	08:00	34,32	33,76	0,56			1	1	1		1		3		13,73	11,20
	09:00	36,97	35,84	1,13			1	1	1		1		4		13,73	12,91
	10:00	38,55	38,38	0,18			1	1	1		1		5		13,73	13,25
	11:00	40,09	39,95	0,14		1	1	1	1		1		5		13,73	13,35
	12:00	41,18	41,04	0,14		1	1	1	1		1		5		13,73	13,73
	13:00	42,36	42,19	0,18		1	1	1	1		1		6		8,93	13,73
	14:00	42,12	41,86	0,26		1	1	1	1		1		6		8,93	13,73
	15:00	40,10	38,96	1,15		1	1	1	1	1	1		3		8,93	11,47
	16:00	38,98	36,81	2,17		1	1	1	1	1	1				4,73	9,74
	17:00	39,75	37,12	2,63		1	1	1	1	1	1				4,73	10,06
	18:00	40,89	36,06	4,83		1	1	1	1	1	1				4,73	9,60
	19:00	41,72	37,48	4,25		1	1	1	1	1	1				4,73	10,39
	20:00	41,48	38,87	2,61		1	1	1	1	1	1				4,71	12,22
	21:00	42,99	40,31	2,68		1	1	1	1	1	1				4,73	13,73
	22:00	40,44	37,38	3,06		1	1	1	1	1	1				4,36	12,61
	23:00	36,94	35,98	0,96			1	1	1	1	1				3,66	10,63

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024	00:00	33,35	33,08	0,27			1	1	1	1	1				8,04	7,96
	01:00	30,62	30,26	0,36				1	1	1	1				6,87	7,21
	02:00	28,71	28,18	0,53				1	1	1	1				8,66	8,63
	03:00	27,62	26,20	1,42				1	1	1	1				7,56	7,52
	04:00	27,03	25,34	1,69				1	1	1	1				6,91	6,93
	05:00	27,22	26,35	0,87				1	1	1	1				7,12	7,13
	06:00	28,09	27,17	0,91				1	1	1	1				7,92	7,94
	07:00	31,71	31,12	0,59				1	1	1	1				10,56	10,50
	08:00	35,44	35,38	0,05			1	1	1	1	1				9,85	9,94
	09:00	38,90	38,53	0,37		1	1	1	1	1	1				11,57	11,56
	10:00	41,79	41,61	0,18		1	1	1	1	1	1		1		13,48	13,52
	11:00	41,50	41,39	0,11		1	1	1	1	1	1		2		12,87	12,86
	12:00	40,87	38,32	2,55		1	1	1	1	1	1		2		12,53	12,10
	13:00	40,78	32,19	8,59		1	1	1	1	1	1				13,41	13,41
	14:00	34,79	32,12	2,67		1		1	1	1	1		2		5,70	11,44
	15:00	34,97	33,17	1,80		1		1	1	1	1		3		2,20	10,93
	16:00	32,43	30,77	1,67		1		1	1	1	1		1		2,20	9,47
	17:00	31,70	30,45	1,25		1		1	1	1	1				4,57	9,22
	18:00	36,00	35,24	0,76		1		1	1	1	1				11,25	11,17
	19:00	37,09	35,89	1,20		1	1	1	1	1	1				9,31	9,21
	20:00	37,74	36,03	1,71		1	1	1	1	1	1				9,90	9,91
	21:00	39,00	36,86	2,15			1	1	1	1	1				13,02	13,08
	22:00	35,89	34,08	1,81			1	1	1	1	1				10,58	10,50
	23:00	32,42	31,26	1,15			1	1	1	1	1				9,47	9,56

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Μερική διακοπή στις 12:30 και στις 14:10

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024	00:00	28,96	27,33	1,63				1	1	1	1					8,99	8,91
	01:00	26,67	25,44	1,23			1		1	1	1					6,85	6,72
	02:00	25,33	23,86	1,47			1		1	1	1					6,25	6,28
	03:00	24,57	22,03	2,54				1		1	1					7,89	8,01
	04:00	23,95	19,30	4,66				1		1	1					9,34	9,29
	05:00	24,25	21,09	3,16				1	1	1	1					9,47	9,35
	06:00	25,14	22,10	3,04			1		1	1	1					9,43	9,29
	07:00	28,73	25,86	2,87			1		1	1	1					9,05	9,10
	08:00	31,44	28,53	2,91				1	1	1	1					11,26	11,30
	09:00	33,56	30,78	2,77				1	1	1	1					13,31	13,33
	10:00	34,22	31,91	2,30			1	1	1	1	1					10,94	10,76
	11:00	35,30	31,71	3,59			1	1	1	1	1					10,81	10,85
	12:00	34,57	30,00	4,57			1	1	1	1	1					11,01	11,12
	13:00	37,26	30,77	6,49			1	1	1	1	1					13,12	13,07
	14:00	35,69	28,93	6,76			1	1	1	1	1					11,28	11,39
	15:00	34,38	24,39	9,99				1	1	1	1					13,59	13,56
	16:00	33,51	21,78	11,72				1	1		1					13,33	13,36
	17:00	35,07	24,20	10,86				1	1		1					13,70	13,69
	18:00	37,86	29,48	8,38				1	1	1	1					13,73	13,73
	19:00	39,61	30,37	9,24			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	20:00	39,20	32,70	6,50			1	1	1	1	1					13,31	13,29
	21:00	40,07	32,48	7,59			1	1	1	1	1					12,63	12,51
	22:00	37,34	31,39	5,95			1	1	1	1	1					10,86	11,13
	23:00	33,67	30,83	2,84				1	1	1	1					12,02	12,07

Τα ΑΠ Αντίσσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 20:40 με 22:15.Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024	00:00	30,51	28,35	2,16				1	1	1	1					10,51	10,46
	01:00	28,24	25,57	2,67					1	1	1					9,14	9,05
	02:00	26,49	24,82	1,67					1	1	1					7,90	7,88
	03:00	25,78	23,82	1,96			1		1	1	1					7,20	7,18
	04:00	24,97	23,02	1,96			1		1		1					6,35	6,43
	05:00	24,88	20,93	3,95			1		1		1					8,99	9,09
	06:00	25,09	18,97	6,13			1		1		1					9,22	9,23
	07:00	27,53	20,36	7,17			1		1		1					10,98	10,99
	08:00	29,60	20,44	9,16			1		1		1					11,80	11,82
	09:00	31,64	24,50	7,14			1	1	1		1					11,54	11,50
	10:00	32,77	24,07	8,70			1	1	1		1					11,99	12,06
	11:00	33,84	24,06	9,78			1	1	1		1					13,45	13,44
	12:00	35,01	26,55	8,46			1	1	1		1					13,72	13,72
	13:00	36,30	31,86	4,45			1	1	1		1					12,80	12,71
	14:00	34,87	29,13	5,74			1	1	1		1					10,99	11,19
	15:00	33,53	25,47	8,06			1	1	1		1					12,27	12,26
	16:00	33,64	23,15	10,49			1	1	1		1					12,30	12,30
	17:00	35,62	23,66	11,97			1	1	1		1					13,61	13,65
	18:00	37,94	25,41	12,54			1	1	1		1					13,73	13,73
	19:00	39,35	26,81	12,54			1	1	1		1					13,73	13,73
	20:00	38,83	26,42	12,41			1	1	1		1					13,73	13,73
	21:00	39,47	28,27	11,20			1	1	1		1					13,73	13,73
	22:00	37,00	27,33	9,67			1	1	1		1					13,73	13,73
	23:00	33,92	27,79	6,13			1	1	1		1					12,67	12,62

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	31,01	27,76	3,24			1	1	1		1					9,81	9,80	
	01:00	28,62	24,59	4,03				1	1		1					11,04	11,12	
	02:00	26,90	22,89	4,01				1	1		1					10,75	10,74	
	03:00	25,91	21,62	4,29				1	1		1					10,02	10,00	
	04:00	25,20	22,03	3,17				1	1		1					9,26	9,23	
	05:00	24,98	20,25	4,74				1	1		1					9,17	9,14	
	06:00	25,09	19,63	5,46			1		1		1					9,23	9,26	
	07:00	26,86	21,53	5,33			1		1		1					9,19	9,00	
	08:00	28,72	22,88	5,85			1		1		1					8,03	8,00	
	09:00	29,88	23,13	6,75			1	1	1		1					8,98	9,00	
	10:00	30,88	25,31	5,57			1	1	1		1					9,79	9,82	
	11:00	32,15	26,30	5,85			1	1	1		1					10,77	10,82	
	12:00	33,14	28,41	4,73			1	1	1		1					11,80	11,80	
	13:00	33,70	29,28	4,42			1	1	1		1					12,40	12,38	
	14:00	33,31	30,03	3,28			1	1	1		1					12,01	12,00	
	15:00	32,89	29,03	3,86			1	1	1		1					11,56	11,56	
	16:00	33,65	28,90	4,75			1	1	1		1					12,17	12,22	
	17:00	35,61	29,27	6,34			1	1	1		1					13,43	13,52	
	18:00	38,12	26,97	11,15			1	1	1		1					13,73	13,73	
	19:00	39,14	27,45	11,69			1	1	1		1					13,73	13,73	
	20:00	39,28	27,48	11,80			1	1	1		1					13,73	13,73	
	21:00	40,76	28,88	11,89			1	1	1		1					13,73	13,73	
	22:00	39,22	30,64	8,58			1	1	1		1					13,73	13,73	
23:00	35,99	31,25	4,74			1	1	1		1					13,69	13,68		

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	32,84	28,93	3,91			1	1	1		1					11,66	11,54	
	01:00	30,06	25,55	4,52			1	1	1		1					10,44	10,52	
	02:00	28,22	21,45	6,77				1	1		1					11,28	11,26	
	03:00	27,28	20,50	6,78				1	1		1					10,99	10,98	
	04:00	26,60	20,28	6,32			1		1		1					10,28	10,29	
	05:00	26,47	21,24	5,24			1		1		1					10,34	10,51	
	06:00	27,13	21,89	5,23			1		1		1					10,83	10,84	
	07:00	30,44	25,51	4,92			1		1	1	1					11,22	11,24	
	08:00	33,54	30,69	2,85			1	1	1	1	1					9,67	9,55	
	09:00	36,32	32,63	3,69			1	1	1	1	1					10,76	10,80	
	10:00	37,90	33,14	4,76			1	1	1	1	1					12,27	12,38	
	11:00	39,37	32,97	6,40			1	1	1	1	1					13,40	13,41	
	12:00	41,40	32,13	9,26			1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	13:00	43,65	33,61	10,04			1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	14:00	43,58	34,43	9,15			1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	15:00	42,65	35,25	7,39			1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	16:00	42,54	37,39	5,15			1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	17:00	43,25	36,42	6,84		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	18:00	45,31	36,97	8,34		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	19:00	45,88	33,69	12,19		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	20:00	44,85	33,11	11,73		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	21:00	46,01	34,90	11,11		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	22:00	43,55	36,08	7,47			1	1	1	1	1					13,73	13,73	
23:00	39,94	32,89	7,04			1	1	1	1	1					13,72	13,73		

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 02:50 έως 10:15. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024	00:00	36,04	27,50	8,53			1	1	1	1						13,43	13,44
	01:00	32,85	24,93	7,92			1	1	1	1						12,40	12,30
	02:00	30,63	22,92	7,71			1	1	1	1						10,17	10,15
	03:00	29,62	21,26	8,36			1	1	1							10,76	10,83
	04:00	28,78	20,62	8,16			1	1	1							11,52	11,51
	05:00	28,66	21,17	7,49			1	1	1							11,44	11,45
	06:00	28,90	22,12	6,78			1	1	1							11,52	11,54
	07:00	32,14	26,39	5,75			1	1	1	1						11,78	11,70
	08:00	36,05	31,63	4,42			1	1	1	1	1					10,41	10,54
	09:00	39,91	35,21	4,69			1	1	1	1	1					13,55	13,59
	10:00	42,56	37,99	4,57		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	44,04	39,97	4,08		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	12:00	46,11	40,93	5,18		1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	13:00	48,07	42,18	5,89		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	14:00	47,74	43,57	4,16		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	15:00	47,17	41,06	6,11		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	16:00	46,75	37,70	9,05		1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	17:00	47,18	36,31	10,87		1	1	1	1	1	1					11,63	13,73
	18:00	48,91	36,81	12,10		1	1	1	1	1	1					13,43	13,73
	19:00	49,30	36,49	12,81		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	20:00	48,23	35,49	12,75		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	21:00	48,47	36,11	12,36			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	22:00	46,25	35,06	11,18			1	1	1	1	1					13,72	13,73
	23:00	43,34	32,27	11,08			1	1	1	1	1					13,72	13,73

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Το διάστημα 16:30 με 18:00 σημειώθηκε αστάθεια παραγωγής στο ΑΠ Αντίσσα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Σ Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024	00:00	39,51	32,08	7,44			1	1	1	1	1					13,51	13,45
	01:00	36,41	33,56	2,86			1	1	1	1	1					11,08	10,96
	02:00	34,04	30,83	3,21			1	1	1		1					11,26	11,45
	03:00	32,29	28,29	3,99			1	1	1		1					11,02	10,97
	04:00	31,11	25,29	5,82			1	1	1		1					11,06	11,08
	05:00	31,01	25,07	5,94			1	1	1		1					11,07	11,07
	06:00	31,33	25,14	6,18			1	1	1		1					10,82	10,86
	07:00	34,77	29,20	5,58			1	1	1		1					12,89	12,89
	08:00	39,33	35,33	4,00			1	1	1	1	1					13,27	13,31
	09:00	42,67	37,45	5,22			1	1	1	1	1				6	13,69	13,71
	10:00	45,20	38,44	6,76		1	1		1	1	1				6	13,73	13,73
	11:00	47,03	40,62	6,41		1	1		1	1	1		2		8	13,73	13,73
	12:00	49,21	40,90	8,31		1	1	1		1	1		3		9	13,73	13,73
	13:00	51,22	46,05	5,17		1	1	1		1	1		2		9	13,73	13,73
	14:00	50,94	42,94	8,00		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	15:00	50,10	42,71	7,39		1	1	1	1	1	1		2		4	13,18	13,73
	16:00	49,63	42,44	7,19		1	1	1	1	1	1		2		4	13,58	13,68
	17:00	49,59	43,38	6,21		1	1	1	1	1	1				5	13,72	13,73
	18:00	50,12	43,53	6,59		1	1	1	1	1	1				5	13,72	13,73
	19:00	49,93	44,01	5,92		1	1	1	1	1	1				5	13,72	13,73
	20:00	48,53	39,66	8,87		1	1	1	1	1	1				3	13,72	13,73
	21:00	50,01	40,73	9,28		1	1	1	1	1	1				2	13,72	13,73
	22:00	48,17	43,33	4,84		1	1	1	1	1	1				3	13,72	13,73
	23:00	45,34	41,42	3,92		1	1	1	1	1	1				2	13,72	13,73

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 16:35 με 17:15 και 22:05 με 22:30. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	41,50	36,53	4,97		1	1	1	1	1	1					13,55	13,56
	01:00	38,30	35,50	2,80		1	1	1	1	1	1					11,89	11,82
	02:00	35,44	31,63	3,81		1	1		1	1	1					10,99	11,18
	03:00	33,87	28,34	5,53		1	1		1	1	1					11,54	11,59
	04:00	32,63	27,51	5,12			1		1	1	1					12,19	12,13
	05:00	32,32	25,37	6,95			1	1		1	1					12,24	12,22
	06:00	32,84	23,70	9,14			1	1		1	1					12,65	12,77
	07:00	35,95	26,79	9,15			1	1		1	1					13,42	13,73
	08:00	39,17	33,44	5,72		1	1	1		1	1		1		3	13,60	13,73
	09:00	42,34	36,67	5,67		1	1	1		1	1		2		5	13,73	13,73
	10:00	44,33	36,39	7,94		1	1	1		1	1		2		8	13,73	13,73
	11:00	45,66	37,61	8,05		1	1	1		1	1				6	13,73	13,73
	12:00	47,28	40,46	6,82		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	13:00	49,26	42,96	6,31		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	14:00	48,62	42,00	6,62		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	15:00	48,14	42,85	5,29		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	16:00	47,44	43,80	3,64		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	17:00	48,33	45,18	3,16		1	1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	18:00	49,45	46,63	2,83		1	1	1	1	1	1		2		6	13,72	13,73
	19:00	48,80	47,12	1,67		1	1	1	1	1	1		3		6	13,72	13,73
	20:00	47,34	44,31	3,02		1	1	1	1	1	1		3		5	13,72	13,73
	21:00	47,83	42,15	5,68		1	1	1	1	1	1		4			13,72	13,73
	22:00	45,86	40,94	4,91		1	1	1	1	1	1		4			13,72	13,73
23:00	42,46	38,09	4,37			1	1	1	1	1		3			11,03	13,73	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024	00:00	39,59	34,88	4,70			1	1	1	1	1					13,51	13,49
	01:00	36,31	30,08	6,23			1	1	1	1	1					11,03	11,24
	02:00	34,15	27,04	7,12			1	1	1		1					12,80	12,77
	03:00	32,71	25,54	7,18			1	1	1		1					11,42	11,36
	04:00	31,39	23,04	8,35				1	1		1					11,60	11,69
	05:00	31,00	22,60	8,39				1	1		1					12,27	12,28
	06:00	31,32	24,08	7,25				1	1		1					11,99	12,01
	07:00	34,92	29,04	5,87				1	1	1	1					13,45	13,59
	08:00	38,52	29,45	9,07		1		1	1	1	1					13,73	13,73
	09:00	37,14	27,61	9,53		1	1		1	1	1			1	1	13,41	12,07
	10:00	43,60	36,43	7,17		1	1		1	1	1			2	4	11,75	13,73
	11:00	45,39	35,56	9,83		1	1	1	1	1	1			2	2	13,72	13,72
	12:00	47,20	38,22	8,98		1	1	1	1	1	1			1		13,72	13,73
	13:00	49,24	38,39	10,86		1	1	1	1	1	1			2		13,72	13,73
	14:00	49,36	36,83	12,53		1	1	1	1	1	1					13,72	13,73
	15:00	48,93	37,11	11,82		1	1	1	1	1	1					13,72	13,73
	16:00	48,37	38,06	10,32		1	1	1	1	1	1					13,72	13,73
	17:00	49,05	39,88	9,17		1	1	1	1	1	1			1		13,72	13,73
	18:00	50,47	43,32	7,16		1	1	1	1	1	1			4		13,72	13,73
	19:00	50,20	41,48	8,72		1	1	1	1	1	1			4	2	13,72	13,73
	20:00	48,79	38,95	9,84		1	1	1	1	1	1			2		13,72	13,73
	21:00	48,57	36,81	11,76		1	1	1	1	1	1					13,72	13,73
	22:00	46,03	37,20	8,82		1	1	1	1	1	1					10,31	13,73
	23:00	43,02	35,53	7,49			1	1	1	1	1					9,22	13,73

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Τις βραδινές ώρες παρατηρήθηκε διαταραχή στο δίκτυο. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000					
Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024	Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
		00:00	39,60	34,80	4,81			1	1	1	1	1						9,22	13,70	
		01:00	36,58	34,25	2,34			1	1	1	1	1						9,22	12,13	
		02:00	34,39	32,80	1,59			1	1	1	1	1						9,22	10,16	
		03:00	32,91	29,84	3,07			1	1	1	1	1						9,01	10,10	
		04:00	31,57	27,21	4,36			1	1	1		1						9,22	11,41	
		05:00	30,99	25,80	5,19			1	1	1		1						9,22	10,83	
		06:00	30,56	26,24	4,31			1	1	1			1			1		9,22	10,36	
		07:00	32,93	28,72	4,20			1	1	1			1			3		10,82	12,59	
		08:00	35,58	29,62	5,97			1	1	1			1					13,72	13,72	
		09:00	38,60	31,14	7,46			1	1	1	1	1						13,68	13,69	
		10:00	39,93	33,72	6,21			1	1	1	1	1						13,72	13,73	
		11:00	41,72	32,71	9,02			1	1	1	1	1						13,72	13,73	
		12:00	43,70	34,21	9,49			1	1	1	1	1						13,72	13,73	
		13:00	46,27	39,73	6,54		1	1	1	1	1	1			1			13,72	13,73	
		14:00	46,71	39,71	7,00		1	1	1	1	1	1			2			13,72	13,73	
		15:00	46,54	36,41	10,13		1	1	1	1	1	1			1			13,72	13,73	
		16:00	46,86	37,91	8,94		1	1	1	1	1	1						13,72	13,73	
		17:00	47,78	40,96	6,83		1	1	1	1	1	1				2	1		13,72	13,73
		18:00	49,05	41,90	7,15		1	1	1	1	1	1				3	1		13,72	13,73
		19:00	48,89	42,85	6,04		1	1	1	1	1	1				3	3		13,72	13,73
		20:00	47,35	38,27	9,08		1	1	1	1	1	1				2	1		12,55	13,73
		21:00	47,88	39,53	8,35		1	1	1	1	1	1				1			9,75	13,73
		22:00	46,02	37,99	8,03		1	1	1	1	1	1							9,75	13,73
23:00	43,57	35,68	7,89			1	1	1	1	1							9,38	13,73		

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Τις πρωινές και βραδινές ώρες παρατηρήθηκε διαταραχή στο δίκτυο. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024	Η ε ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
		00:00	40,94	34,18	6,76			1	1	1	1	1					9,22	13,73
		01:00	38,31	32,27	6,05			1	1	1	1	1					9,22	13,52
		02:00	36,10	29,81	6,29			1	1	1	1	1					9,22	11,68
		03:00	34,31	27,66	6,65			1	1	1	1	1					9,22	11,98
		04:00	32,87	25,35	7,52			1	1	1	1	1					9,22	12,42
		05:00	31,96	25,14	6,82			1	1	1	1	1					9,22	12,29
		06:00	29,47	23,85	5,62			1	1	1	1	1					8,87	9,56
		07:00	32,28	26,85	5,43			1	1	1	1	1				2	7,26	11,08
		08:00	32,77	27,41	5,36			1	1	1	1	1				2	7,07	11,37
		09:00	34,09	29,45	4,64			1	1	1	1	1				2	7,17	13,29
		10:00	36,00	28,47	7,53			1	1	1	1	1				3	10,55	13,73
		11:00	37,52	29,30	8,22			1	1	1	1	1				1	11,53	13,70
		12:00	39,61	30,22	9,39			1	1	1	1	1	1				12,41	13,72
		13:00	41,10	31,99	9,11			1	1	1	1	1	1				12,43	13,73
		14:00	41,24	31,80	9,44			1	1	1	1	1	1				12,43	13,73
		15:00	41,45	30,89	10,56			1	1	1	1	1	1				12,43	13,73
		16:00	41,97	32,23	9,74			1	1	1	1	1	1				12,43	13,73
		17:00	43,14	34,09	9,05			1	1	1	1	1	1				12,43	13,73
		18:00	44,08	36,27	7,81			1	1	1	1	1	1				12,43	13,73
		19:00	44,88	34,19	10,68		1	1	1	1	1	1	1				12,43	13,73
		20:00	43,98	32,96	11,02		1	1	1	1	1	1	1				12,43	13,73
		21:00	45,86	35,33	10,52		1	1	1	1	1	1	1				12,43	13,73
		22:00	44,85	33,77	11,09		1	1	1	1	1	1	1				12,43	13,73
	23:00	42,11	30,74	11,38			1	1	1	1	1	1				12,43	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Έως τις 10:00 παρατηρήθηκε διαταραχή στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 06:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000								
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024	Η	ρ	ε	ε	ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						00:00	38,56	27,27	11,28			1	1	1		1					12,43	13,73	
						01:00	35,50	24,97	10,52			1	1	1		1					12,41	13,69	
						02:00	32,90	24,52	8,39				1	1		1					12,21	13,49	
						03:00	31,22	26,25	4,98				1	1		1			1		11,68	12,97	
						04:00	30,30	23,75	6,55		1			1	1		1					11,27	12,57
						05:00	30,01	21,69	8,32		1			1	1		1					11,10	12,41
						06:00	23,72	15,83	7,88		1			1	1		1					10,67	10,06
						07:00	31,43	25,41	6,02			1	1	1	1	1	1					9,27	9,77
						08:00	37,50	31,34	6,16			1	1	1	1	1	1					10,63	11,73
						09:00	40,16	35,31	4,85			1	1	1	1	1	1					13,71	13,72
						10:00	41,93	36,28	5,65			1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
						11:00	43,11	35,94	7,17			1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
						12:00	45,12	35,92	9,20			1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
						13:00	47,00	38,04	8,95			1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
						14:00	47,88	36,83	11,05			1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
						15:00	46,96	35,56	11,40			1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
						16:00	46,16	33,83	12,33			1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
						17:00	46,52	34,80	11,72			1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
						18:00	47,59	36,24	11,35			1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
						19:00	47,23	35,45	11,78			1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
						20:00	46,19	33,32	12,87			1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
						21:00	47,10	34,75	12,35			1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
						22:00	44,88	32,97	11,90			1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
					23:00	41,98	29,57	12,41			1	1	1	1	1	1					13,73	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Γενική διακοπή στις 06:45 λόγω βλάβης της μονάδας G11. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως της 09:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024	00:00	38,10	29,08	9,02			1	1	1		1					13,73	13,73
	01:00	34,85	27,08	7,77			1	1	1		1					13,26	13,28
	02:00	32,66	25,47	7,20			1	1	1		1					11,41	11,41
	03:00	31,51	23,81	7,70				1	1		1					10,89	10,90
	04:00	30,31	21,41	8,90				1	1		1					12,13	12,12
	05:00	29,96	22,67	7,29				1	1		1					11,99	12,00
	06:00	30,82	24,35	6,47				1	1	1	1					10,93	10,90
	07:00	33,74	27,11	6,63				1	1	1	1					13,11	13,12
	08:00	37,68	31,70	5,98				1	1	1	1					13,30	13,34
	09:00	40,91	34,66	6,25			1	1	1	1	1					13,72	13,72
	10:00	43,05	36,61	6,44			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	11:00	44,65	36,68	7,97			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	12:00	45,66	36,33	9,33			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	13:00	48,01	38,18	9,83		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	14:00	48,82	38,09	10,74		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	15:00	48,58	39,56	9,02		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	16:00	48,27	42,56	5,71		1	1	1	1	1	1			2		13,73	13,73
	17:00	49,26	44,30	4,96		1	1	1	1	1	1			3	3	13,73	13,73
	18:00	50,99	41,33	9,66		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	19:00	51,05	39,04	12,02		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	20:00	49,36	37,96	11,40		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	21:00	49,12	38,80	10,31		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	22:00	46,65	40,11	6,54		1	1	1	1	1	1					10,85	13,73
	23:00	43,90	40,26	3,64		1	1	1	1	1	1					10,53	13,73

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Το διάστημα 21:00 με 22:00 παρατηρήθηκε αστάθεια στην παραγωγή του ΑΠ Άντισσα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024	00:00	39,55	38,00	1,55		1	1	1	1	1	1					5,73	13,03
	01:00	36,51	35,17	1,34		1	1	1	1	1	1					5,73	12,27
	02:00	32,64	31,43	1,21		1	1	1	1	1						5,58	10,60
	03:00	31,95	30,29	1,66		1	1	1	1	1						5,69	9,97
	04:00	30,71	29,02	1,69		1	1	1	1	1						5,58	8,71
	05:00	30,95	29,57	1,38		1	1	1	1	1						5,73	8,35
	06:00	30,44	28,54	1,89		1	1	1	1	1						7,42	7,54
	07:00	34,18	31,73	2,44			1	1	1	1	1					8,71	9,29
	08:00	37,95	35,13	2,82			1	1	1	1	1					8,93	12,24
	09:00	42,62	41,02	1,59	1	1	1	1	1	1	1					8,93	13,08
	10:00	45,13	43,93	1,20	1	1	1	1	1	1	1			2		8,93	13,73
	11:00	46,55	44,76	1,79		1	1	1	1	1	1			4		8,93	13,73
	12:00	49,86	48,44	1,42		1	1	1	1	1	1			5	3	8,93	13,73
	13:00	52,18	50,64	1,54		1	1	1	1	1	1			5	6	8,93	13,73
	14:00	52,98	51,62	1,35		1	1	1	1	1	1			5	8	8,93	13,73
	15:00	52,73	51,30	1,43		1	1	1	1	1	1		1	5	8	8,93	13,73
	16:00	52,44	50,89	1,55		1	1	1	1	1	1		1	5	8	8,93	13,73
	17:00	52,06	50,41	1,65		1	1	1	1	1	1			5	8	8,93	13,73
	18:00	52,43	50,57	1,86		1	1	1	1	1	1			5	8	8,93	13,73
	19:00	50,95	48,24	2,72		1	1	1	1	1	1			5	8	8,93	13,73
	20:00	49,85	47,89	1,96		1	1	1	1	1	1			4	8	8,93	13,73
	21:00	49,09	45,33	3,76		1	1	1	1	1	1			2	8	8,93	13,73
	22:00	46,67	41,75	4,92		1	1	1	1	1	1				5	8,93	13,73
	23:00	44,24	38,34	5,90		1	1	1	1	1	1				1	8,93	13,73

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Μερική διακοπή στις 02:00 λόγω βλάβης της μονάδας G11. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσιάζει προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Η ε ρ ρ Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	41,18	34,52	6,66			1	1	1	1	1					8,93	13,60
	01:00	38,00	31,28	6,72			1	1	1	1	1					8,93	12,68
	02:00	35,62	29,84	5,78			1	1	1	1	1					8,93	10,31
	03:00	34,50	29,50	5,00			1	1	1		1					8,92	10,09
	04:00	33,34	29,05	4,29			1	1	1		1					8,93	12,04
	05:00	33,48	30,76	2,72			1	1	1		1					8,93	12,19
	06:00	32,90	29,37	3,53			1	1	1		1					8,93	11,58
	07:00	36,39	32,40	3,99			1	1	1	1	1					8,93	12,13
	08:00	41,47	38,36	3,11			1	1	1	1	1			1		8,93	13,72
	09:00	46,41	44,85	1,56		1	1	1	1	1	1			4		8,93	13,73
	10:00	48,92	47,69	1,23		1	1	1	1	1	1			4	3	7,88	13,73
	11:00	51,88	51,53	0,36		1	1	1	1	1	1			5	6	4,73	13,73
	12:00	53,39	52,33	1,06		1	1	1	1	1	1			5	7	4,73	13,73
	13:00	56,77	55,10	1,67		1	1	1	1	1	1		2	5	8	7,02	13,73
	14:00	58,01	54,78	3,23		1	1	1	1	1	1		3	5	8	8,93	13,73
	15:00	57,60	54,94	2,66		1	1	1	1	1	1		3	5	8	8,93	13,73
	16:00	56,51	53,16	3,35		1	1	1	1	1	1		2	5	8	8,93	13,73
	17:00	53,04	47,03	6,01		1	1	1	1	1	1			3	8	8,93	13,73
	18:00	52,92	45,18	7,74		1	1	1	1	1	1				8	8,93	13,73
	19:00	51,73	44,00	7,72		1	1	1	1	1	1				7	8,93	13,73
	20:00	49,55	41,91	7,64		1	1	1	1	1	1				4	8,93	13,73
	21:00	50,17	42,92	7,25		1	1	1	1	1	1				4	8,93	13,73
	22:00	48,79	41,98	6,81		1	1	1	1	1	1				3	8,93	13,73
23:00	47,45	41,86	5,59		1	1	1	1	1	1				3	8,93	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 έως τις 15:00. Στα ΑΠ Άντισσα και ΑΠ Τέρπανδρος εκτελούνταν εργασίες από τον παραγωγό κατά την διάρκεια της μέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024	00:00	47,29	40,71	6,57		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	01:00	43,89	38,36	5,53		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	02:00	41,27	37,15	4,12		1	1	1	1	1	1					13,65	13,63
	03:00	39,17	32,99	6,18			1	1	1	1	1					13,30	13,29
	04:00	37,49	31,41	6,07			1	1	1	1	1		2			12,94	13,13
	05:00	36,57	26,67	9,89				1	1	1	1					13,73	13,73
	06:00	35,91	24,73	11,18				1	1	1	1					13,73	13,73
	07:00	39,26	28,34	10,92				1	1	1	1					13,73	13,73
	08:00	43,10	32,03	11,07			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	09:00	46,98	35,41	11,57			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	10:00	49,57	38,03	11,54			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	51,58	40,24	11,34		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	12:00	54,58	43,64	10,94		1	1	1	1	1	1			3		13,73	13,73
	13:00	57,48	45,73	11,75		1	1	1	1	1	1			5	1	13,73	13,73
	14:00	58,26	47,31	10,95		1	1	1	1	1	1			5	4	13,73	13,73
	15:00	57,58	48,89	8,68		1	1	1	1	1	1			5	7	13,73	13,73
	16:00	57,05	47,07	9,99		1	1	1	1	1	1			4	7	13,73	13,73
	17:00	56,97	46,88	10,09		1	1	1	1	1	1			3	7	13,73	13,73
	18:00	57,26	47,06	10,21		1	1	1	1	1	1			3	7	13,73	13,73
	19:00	56,28	45,98	10,30		1	1	1	1	1	1			2	7	13,73	13,73
	20:00	54,00	44,04	9,96		1	1	1	1	1	1			1	7	13,73	13,73
	21:00	53,43	43,02	10,41		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	22:00	50,94	41,77	9,17		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	23:00	48,65	40,89	7,77		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	46,57	40,70	5,87		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	01:00	43,39	40,05	3,33		1	1	1	1	1	1				2	13,69	13,69
	02:00	41,06	36,64	4,42		1	1	1	1	1	1					13,26	13,23
	03:00	39,17	34,78	4,38			1	1	1	1	1					13,30	13,26
	04:00	37,49	33,46	4,03			1	1	1	1	1					12,08	12,05
	05:00	36,66	32,70	3,95			1	1	1	1	1					11,21	11,23
	06:00	35,55	31,27	4,28			1	1	1	1	1		1			10,76	10,75
	07:00	37,82	33,75	4,07			1	1	1	1	1					12,25	12,30
	08:00	40,61	35,98	4,64			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	09:00	44,18	40,09	4,08		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	10:00	45,91	38,23	7,68		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	47,85	40,48	7,37		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	12:00	50,22	45,20	5,02		1	1	1	1	1	1			3	2	13,73	13,73
	13:00	53,64	51,15	2,49		1	1	1	1	1	1			5	6	13,73	13,73
	14:00	54,45	51,23	3,22		1	1	1	1	1	1			5	8	13,73	13,73
	15:00	54,42	50,01	4,41		1	1	1	1	1	1			4	9	13,73	13,73
	16:00	54,63	51,24	3,39		1	1	1	1	1	1			4	9	13,73	13,73
	17:00	54,79	52,94	1,85		1	1	1	1	1	1		1	4	9	13,73	13,73
	18:00	55,09	53,89	1,20		1	1	1	1	1	1		2	5	9	13,73	13,73
	19:00	54,02	52,16	1,86		1	1	1	1	1	1		2	5	9	13,73	13,73
	20:00	51,70	48,23	3,47		1	1	1	1	1	1			2	9	13,73	13,73
	21:00	52,28	48,82	3,47		1	1	1	1	1	1			1	9	13,73	13,73
22:00	50,31	47,36	2,95		1	1	1	1	1	1			1	8	13,73	13,73	
23:00	48,26	44,33	3,94		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Σ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024	00:00	45,93	43,00	2,92		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	01:00	43,67	41,56	2,11		1	1	1	1	1	1				2	13,72	13,71
	02:00	40,91	38,78	2,13		1	1	1	1	1	1				1	12,89	12,89
	03:00	39,01	38,28	0,72		1	1	1	1	1	1					11,29	11,27
	04:00	37,17	35,86	1,31			1	1	1	1	1					11,25	11,32
	05:00	36,10	34,95	1,15			1	1	1	1	1					10,71	10,63
	06:00	34,60	32,39	2,22			1	1	1	1	1					9,08	9,13
	07:00	36,67	35,05	1,61			1	1	1	1	1					11,08	11,12
	08:00	38,92	38,58	0,34		1	1	1	1	1	1					12,35	12,36
	09:00	40,38	40,35	0,04		1	1	1	1	1	1					12,54	12,53
	10:00	41,42	41,42	0,00		1	1	1	1	1	1			2		12,83	12,80
	11:00	43,30	43,28	0,02		1	1	1	1	1	1			3		13,63	13,62
	12:00	45,40	45,25	0,14		1	1	1	1	1	1			5		13,73	13,73
	13:00	47,21	46,75	0,46		1	1	1	1	1	1			5	2	13,73	13,73
	14:00	47,45	46,45	1,00		1	1	1	1	1	1			5	3	13,73	13,73
	15:00	48,01	46,84	1,17		1	1	1	1	1	1			5	3	13,73	13,73
	16:00	48,78	46,77	2,02		1	1	1	1	1	1			5	4	13,73	13,73
	17:00	49,59	47,57	2,02		1	1	1	1	1	1			5	4	13,73	13,73
	18:00	48,53	47,40	1,14		1	1	1	1	1	1			5	5	13,69	13,71
	19:00	48,98	48,93	0,06		1	1	1	1	1	1			5	6	13,58	13,73
	20:00	48,95	48,82	0,13		1	1	1	1	1	1			5	7	11,03	13,73
	21:00	50,88	50,75	0,13		1	1	1	1	1	1			5	7	11,03	13,73
	22:00	49,97	49,83	0,14		1	1	1	1	1	1			5	7	11,03	13,73
	23:00	48,40	48,32	0,08		1	1	1	1	1	1			3	7	11,03	13,73

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Μερική διακοπή στις 14:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 18:25 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	45,76	45,75	0,01		1	1	1	1	1	1			2	7	11,03	13,69
	01:00	42,72	42,72	0,00		1	1	1	1	1	1				4	11,03	13,12
	02:00	39,87	39,87	0,00		1	1	1	1	1	1				2	11,03	11,23
	03:00	38,01	38,01	0,00		1	1	1	1	1	1					11,03	10,33
	04:00	36,28	36,28	0,00		1	1	1	1	1	1					11,03	9,24
	05:00	35,53	35,53	0,00			1	1	1	1	1					11,03	10,06
	06:00	35,11	35,11	0,00			1	1	1	1	1					11,03	9,60
	07:00	39,28	39,28	0,00		1	1	1	1	1	1					11,03	12,16
	08:00	43,65	43,65	0,00		1	1	1	1	1	1			3		11,03	13,64
	09:00	47,57	47,57	0,00		1	1	1	1	1	1			4	3	11,03	13,73
	10:00	49,33	49,33	0,00		1	1	1	1	1	1			5	4	11,03	13,73
	11:00	51,83	51,83	0,00		1	1	1	1	1	1			5	6	11,03	13,73
	12:00	54,75	54,67	0,07		1	1	1	1	1	1		2	5	8	11,03	13,73
	13:00	58,00	58,00	0,00		1	1	1	1	1	1		4	5	9	10,94	13,73
	14:00	58,65	58,28	0,36		1	1	1	1	1	1		5	5	9	13,73	13,73
	15:00	58,10	57,41	0,69		1	1	1	1	1	1		5	5	9	13,73	13,73
	16:00	56,72	54,94	1,78		1	1	1	1	1	1		4	5	9	13,73	13,73
	17:00	56,26	54,53	1,73		1	1	1	1	1	1		2	5	9	13,73	13,73
	18:00	56,71	55,25	1,47		1	1	1	1	1	1		3	5	9	13,73	13,73
	19:00	55,81	53,59	2,22		1	1	1	1	1	1		3	5	9	13,73	13,73
	20:00	54,62	51,19	3,43		1	1	1	1	1	1			5	8	13,73	13,73
	21:00	55,81	53,12	2,69		1	1	1	1	1	1			5	9	13,73	13,73
	22:00	55,17	52,49	2,68		1	1	1	1	1	1			4	9	13,73	13,73
23:00	52,73	49,48	3,25		1	1	1	1	1	1			2	9	13,73	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Μερική διακοπή ως τις 13:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024	00:00	49,18	44,72	4,47		1	1	1	1	1	1			1	7	13,73	13,73
	01:00	45,04	39,53	5,50		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	02:00	42,30	39,60	2,70		1	1	1	1	1	1					13,71	13,68
	03:00	40,22	38,04	2,18		1	1	1	1	1	1					12,45	12,47
	04:00	38,66	37,40	1,26		1	1	1	1	1	1		2			11,13	11,10
	05:00	37,78	36,78	1,00		1	1	1	1	1	1					10,00	9,99
	06:00	37,21	36,14	1,07		1	1		1	1	1		5	1	1	12,22	12,45
	07:00	41,11	39,92	1,18	1	1	1		1		1		1	5	8	13,73	13,73
	08:00	45,48	44,18	1,30	1	1	1		1		1		3	5	9	13,73	13,73
	09:00	50,15	48,37	1,78		1	1		1	1	1		5	5	9	13,73	13,73
	10:00	51,61	49,15	2,46		1	1		1	1	1		4	5	9	13,73	13,73
	11:00	53,27	50,71	2,56		1	1		1	1	1		5	5	9	13,73	13,73
	12:00	56,31	53,25	3,07		1	1	1	1	1	1		3	5	9	13,73	13,73
	13:00	59,15	55,08	4,07		1	1	1	1	1	1		1	5	9	13,73	13,73
	14:00	59,67	55,24	4,44		1	1	1	1	1	1		3	5	9	13,73	13,73
	15:00	59,73	55,86	3,87		1	1	1	1	1	1		3	5	9	13,73	13,73
	16:00	58,87	52,63	6,24		1	1	1	1	1	1		1	5	9	13,73	13,73
	17:00	58,99	47,78	11,21		1	1	1	1	1	1			5	6	13,73	13,73
	18:00	58,31	48,18	10,13		1	1	1	1	1	1			5	5	13,73	13,73
	19:00	56,30	47,51	8,79		1	1	1	1	1	1			5	5	13,73	13,73
	20:00	54,69	47,30	7,39		1	1	1	1	1	1			5	6	13,73	13,73
	21:00	54,82	46,62	8,21		1	1	1	1	1	1			4	5	13,73	13,73
	22:00	52,51	44,70	7,81		1	1	1	1	1	1			1	4	13,73	13,73
	23:00	50,17	44,49	5,68		1	1	1	1	1	1			1	4	13,73	13,73

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024	ΗΡΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
		00:00	46,64	40,86	5,78		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
		01:00	42,92	35,82	7,10		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
		02:00	40,40	33,12	7,27			1	1	1	1	1					12,96	12,95
		03:00	38,45	32,28	6,17			1	1	1	1	1					13,05	12,98
		04:00	36,98	31,23	5,75			1	1	1	1	1					11,59	11,57
		05:00	36,25	28,39	7,86			1	1			1	1				11,47	11,61
		06:00	35,68	25,05	10,63			1	1			1	1				13,73	13,73
		07:00	38,83	27,83	11,00			1	1			1	1				13,73	13,73
		08:00	42,31	30,87	11,44			1	1			1	1				13,73	13,73
		09:00	45,46	34,30	11,15			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
		10:00	46,94	36,51	10,43			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
		11:00	48,53	39,18	9,35		1	1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
		12:00	50,71	41,09	9,62		1	1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
		13:00	53,66	43,51	10,15		1	1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
		14:00	53,89	44,14	9,75		1	1	1	1	1	1	1		3	2	13,73	13,73
		15:00	54,22	45,02	9,20		1	1	1	1	1	1	1		3	3	13,73	13,73
		16:00	52,81	43,39	9,43		1	1	1	1	1	1	1		3	5	13,73	13,73
		17:00	52,80	45,37	7,43		1	1	1	1	1	1	1		3	5	13,73	13,73
		18:00	53,39	46,56	6,83		1	1	1	1	1	1	1		3	5	13,73	13,73
		19:00	52,45	45,63	6,83		1	1	1	1	1	1	1		3	5	13,73	13,73
		20:00	51,57	42,61	8,96		1	1	1	1	1	1	1		2	5	13,73	13,73
		21:00	51,51	42,77	8,74		1	1	1	1	1	1	1		1	4	13,73	13,73
		22:00	49,19	42,11	7,09		1	1	1	1	1	1	1			3	13,73	13,73
	23:00	46,33	40,01	6,32		1	1	1	1	1	1	1			2	13,73	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	13HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	42,72	33,69	9,03		1	1	1	1	1	1					13,71	13,70
	01:00	39,49	28,70	10,79			1	1	1	1	1					13,69	13,70
	02:00	37,16	26,24	10,92			1	1	1		1					13,73	13,73
	03:00	35,68	24,14	11,53			1	1	1		1					13,72	13,72
	04:00	32,95	23,69	9,26			1	1	1		1					12,61	11,62
	05:00	33,31	22,30	11,00				1	1		1					12,91	12,89
	06:00	32,70	21,58	11,12				1	1		1					13,04	13,05
	07:00	36,63	25,85	10,78				1	1	1	1					13,72	13,72
	08:00	40,99	30,23	10,76			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	09:00	44,30	32,93	11,37			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	10:00	45,64	34,59	11,05			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	47,42	36,61	10,81		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	12:00	49,41	38,61	10,81		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	13:00	50,78	39,22	11,56		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	14:00	50,96	38,92	12,05		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	15:00	50,33	39,04	11,29		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	16:00	49,22	38,18	11,04		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	17:00	49,13	37,97	11,16		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	18:00	49,89	38,41	11,48		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	19:00	48,78	38,31	10,47		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	20:00	47,83	38,82	9,01		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	21:00	47,26	40,00	7,26		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	22:00	44,24	36,98	7,26		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
23:00	41,45	33,70	7,75			1	1	1	1	1					13,73	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Μερική διακοπή στις 04:43 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024	00:00	38,42	32,58	5,84			1	1	1	1	1					12,87	12,79
	01:00	35,83	29,68	6,15			1	1	1	1	1					10,80	10,91
	02:00	33,62	25,86	7,76				1	1	1	1					13,31	13,32
	03:00	32,40	24,40	8,00				1	1	1	1					12,34	12,29
	04:00	31,17	24,00	7,18				1	1	1	1					11,34	11,38
	05:00	31,23	24,21	7,02				1	1	1	1					12,49	12,49
	06:00	31,54	26,95	4,60				1	1	1	1					11,62	11,57
	07:00	35,19	29,46	5,72				1	1	1	1					12,50	12,44
	08:00	38,54	33,85	4,69			1	1	1	1	1					8,81	12,29
	09:00	41,12	39,17	1,94		1	1	1	1	1	1					2,03	13,24
	10:00	42,32	40,31	2,01		1	1	1	1	1	1			1		2,03	13,67
	11:00	43,08	41,06	2,02		1	1	1	1	1	1			2		2,03	13,71
	12:00	43,98	40,72	3,26		1	1	1	1	1	1			1		5,17	13,72
	13:00	46,24	37,40	8,84		1	1	1	1	1	1					13,66	13,73
	14:00	45,46	37,38	8,08		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	15:00	44,43	35,89	8,54		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	16:00	43,65	35,49	8,16		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	17:00	44,19	40,04	4,15		1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	18:00	46,20	44,66	1,54		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	19:00	46,73	46,01	0,72		1	1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	20:00	45,81	45,00	0,81		1	1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	21:00	45,53	44,69	0,84		1	1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	22:00	42,55	41,31	1,24		1	1	1	1	1	1				2	13,40	13,39
	23:00	39,62	38,13	1,49		1	1	1	1	1	1					11,95	11,93

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Στο διάστημα 08:00 έως 12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024	00:00	37,23	36,20	1,03			1	1	1	1	1					11,86	11,83
	01:00	34,54	33,30	1,25			1	1	1	1	1					9,17	9,11
	02:00	32,61	31,21	1,40			1	1	1	1	1					7,20	7,19
	03:00	31,33	30,50	0,83			1	1	1	1	1					5,88	5,89
	04:00	30,52	29,61	0,91			1	1	1	1	1					5,15	5,56
	05:00	30,27	28,44	1,83			1	1	1		1					8,89	8,93
	06:00	29,86	27,42	2,44			1	1	1		1					8,46	8,49
	07:00	32,79	31,03	1,76			1	1	1		1			2		9,70	9,48
	08:00	35,60	33,91	1,69			1	1	1	1	1			3		10,56	10,62
	09:00	38,07	34,31	3,75			1	1	1	1	1			3	1	12,08	12,20
	10:00	39,11	35,33	3,78			1	1	1	1	1					13,52	13,49
	11:00	40,73	37,79	2,94		1	1	1	1	1	1					13,24	13,25
	12:00	41,89	37,80	4,08		1	1	1	1	1	1					13,69	13,70
	13:00	43,98	40,12	3,87		1	1	1	1	1	1			1		13,72	13,73
	14:00	44,13	39,65	4,48		1	1	1	1	1	1					13,72	13,73
	15:00	42,90	35,97	6,93		1	1	1	1	1	1					13,72	13,72
	16:00	42,86	34,37	8,48		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	17:00	43,73	37,14	6,59		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	18:00	44,68	40,24	4,44		1	1	1	1	1	1		2	1	3	13,73	13,73
	19:00	45,63	41,08	4,55		1	1		1	1	1			3	8	13,73	13,73
	20:00	44,91	41,68	3,22		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	21:00	45,40	42,68	2,72		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	22:00	42,66	40,05	2,61		1	1	1	1	1	1				1	13,69	13,68
	23:00	39,40	35,46	3,94			1	1	1	1	1					13,21	13,21

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Μερική διακοπή στις 18:30 λόγω βλάβης της μονάδας G8.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	13HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	ε	00:00	36,84	32,62	4,22			1	1	1	1	1					11,47	11,45
	ρ	01:00	34,17	28,48	5,69			1	1	1		1					11,80	12,14
	ε	02:00	32,11	29,20	2,92			1	1	1		1					10,89	10,83
	ρ	03:00	30,81	25,56	5,24			1	1	1		1					9,67	9,63
	ε	04:00	29,61	22,63	6,99				1	1		1					11,34	11,42
	ρ	05:00	29,27	24,50	4,77				1	1		1					10,67	10,54
	ε	06:00	28,59	24,96	3,62			1	1			1	1				8,61	8,61
	ρ	07:00	30,61	26,52	4,09			1	1			1	1				10,54	10,57
	ε	08:00	32,23	27,95	4,28			1	1			1	1				12,27	12,26
	ρ	09:00	33,18	28,51	4,67			1	1			1	1				13,08	13,12
	ε	10:00	34,35	27,92	6,43			1	1			1	1				13,65	13,67
	ρ	11:00	35,78	28,51	7,28			1	1			1	1				13,43	13,43
	ε	12:00	37,16	29,68	7,48			1	1	1			1				13,73	13,73
	ρ	13:00	38,38	29,24	9,14			1	1	1			1				13,73	13,73
	ε	14:00	38,97	30,33	8,64			1	1	1			1				13,73	13,73
	ρ	15:00	39,09	28,31	10,78			1	1	1			1				13,73	13,73
	ε	16:00	40,32	29,45	10,87			1	1	1			1				13,73	13,73
	ρ	17:00	42,53	32,50	10,03			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	ε	18:00	44,57	37,87	6,70		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	ρ	19:00	45,46	40,95	4,51		1	1	1	1	1	1	1			2	13,73	13,73
	ε	20:00	45,26	37,81	7,45		1	1	1	1	1	1	1			3	13,72	13,73
	ρ	21:00	46,52	39,27	7,25		1	1	1	1	1	1	1			1	13,72	13,73
	ε	22:00	44,92	40,06	4,86		1	1	1	1	1	1	1				13,72	13,73
ρ	23:00	42,40	39,48	2,92		1	1	1	1	1	1	1				13,69	13,69	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024	00:00	39,50	37,47	2,03			1	1	1	1	1					13,15	13,14	
	01:00	36,57	33,79	2,77			1	1	1	1	1					11,16	11,10	
	02:00	34,30	31,86	2,44			1	1	1	1	1					8,94	8,87	
	03:00	32,90	30,85	2,05		1	1	1	1		1					8,76	8,90	
	04:00	31,67	28,47	3,20		1	1	1	1		1					8,23	8,19	
	05:00	31,08	27,21	3,87		1	1				1		1	4			10,42	10,46
	06:00	30,99	25,81	5,18		1	1				1		1	2	3	1	11,12	11,16
	07:00	34,84	30,08	4,75		1	1				1		1		5	6	13,21	13,25
	08:00	38,43	33,99	4,43		1	1				1		1		5	9	13,72	13,73
	09:00	41,94	37,23	4,71		1	1				1		1		5	8	13,06	13,16
	10:00	44,02	40,60	3,42		1	1	1	1	1	1				3	3	13,60	13,65
	11:00	45,81	42,49	3,33		1	1	1	1	1	1	1			2		13,73	13,73
	12:00	48,46	45,60	2,87		1	1	1	1	1	1	1			5	2	13,73	13,73
	13:00	51,41	45,73	5,68		1	1	1	1	1	1	1			5	2	13,73	13,73
	14:00	51,76	44,31	7,44		1	1	1	1	1	1	1			4	2	13,73	13,73
	15:00	51,87	43,29	8,58		1	1	1	1	1	1	1			5	2	13,73	13,73
	16:00	51,43	42,30	9,13		1	1	1	1	1	1	1			5	2	13,73	13,73
	17:00	51,76	42,78	8,98		1	1	1	1	1	1	1			5	2	13,73	13,73
	18:00	51,83	44,80	7,02		1	1	1	1	1	1	1			5	2	13,73	13,73
	19:00	50,91	40,25	10,66		1	1	1	1	1	1	1			5	1	13,73	13,73
	20:00	49,51	39,11	10,40		1	1	1	1	1	1	1			4		13,73	13,73
	21:00	49,78	39,98	9,80		1	1	1	1	1	1	1			2		13,73	13,73
	22:00	47,00	39,31	7,70		1	1	1	1	1	1	1			1		13,73	13,73
	23:00	43,76	33,48	10,29				1	1	1	1	1					13,73	13,73

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Στις 05:00 παρουσιάστηκε βλάβη στο κεντρικό αγωγό ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	40,70	31,42	9,28			1	1	1	1	1					13,72	13,71
	01:00	37,66	30,97	6,69			1	1	1	1	1					12,31	12,24
	02:00	35,25	31,43	3,83			1	1	1	1	1					9,88	9,83
	03:00	33,59	29,62	3,97			1	1	1		1					8,16	8,15
	04:00	32,34	26,69	5,65			1	1	1		1					9,93	10,15
	05:00	32,17	25,41	6,76			1	1	1		1					12,00	12,04
	06:00	31,96	24,69	7,27			1	1	1		1					10,71	10,72
	07:00	35,11	26,83	8,28			1	1	1		1					13,30	13,35
	08:00	38,85	27,71	11,13			1	1	1		1					13,73	13,73
	09:00	42,40	30,34	12,06			1	1	1		1					13,73	13,73
	10:00	44,37	32,50	11,87			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	46,25	34,86	11,39			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	12:00	48,71	38,11	10,60		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	13:00	51,39	43,70	7,69		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	14:00	51,52	44,61	6,90		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	15:00	51,62	42,24	9,39		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	16:00	50,81	41,26	9,54		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	17:00	50,93	42,40	8,53		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	18:00	51,84	42,95	8,89		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	19:00	51,05	44,04	7,01		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	20:00	50,01	39,51	10,50		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	21:00	49,06	39,56	9,50		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	22:00	45,26	36,59	8,67		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
23:00	41,63	33,06	8,56			1	1	1	1	1					13,73	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η ε ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024	00:00	36,85	28,71	8,13			1	1	1	1	1					13,07	13,09	
	01:00	28,81	20,69	8,11			1	1	1							12,24	12,53	
	02:00	26,05	18,32	7,73			1	1	1							11,98	12,20	
	03:00	24,49	19,40	5,09			1	1	1							7,16	9,98	
	04:00	23,43	20,27	3,16			1	1	1							4,73	9,14	
	05:00	23,02	20,33	2,69			1	1	1							4,73	8,71	
	06:00	23,38	21,08	2,30			1	1	1							4,73	9,25	
	07:00	29,83	27,53	2,30			1	1	1	1	1					4,73	10,10	
	08:00	35,08	32,71	2,38			1	1	1	1	1	1				4,73	12,03	
	09:00	38,44	36,16	2,28		1	1	1	1	1	1	1				4,72	12,96	
	10:00	39,36	37,09	2,28		1	1	1	1	1	1	1				4,72	13,18	
	11:00	40,77	37,58	3,19		1	1	1	1	1	1	1				5,85	0,00	
	12:00	41,81	39,64	2,17		1	1	1	1	1	1	1				2	4,74	13,73
	13:00	42,99	41,23	1,76		1	1	1	1	1	1	1				3	4,72	13,73
	14:00	41,80	39,68	2,12		1	1	1	1	1	1	1				2	4,72	13,73
	15:00	41,02	37,11	3,91		1	1	1	1	1	1	1				1	6,90	13,73
	16:00	34,71	24,63	10,08		1	1	1	1								13,73	13,73
	17:00	35,14	24,45	10,70		1	1	1	1								13,73	13,73
	18:00	36,19	25,08	11,11		1	1	1	1								13,73	13,73
	19:00	38,12	26,99	11,12		1	1	1	1								13,73	13,73
	20:00	42,65	31,70	10,95		1	1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	21:00	43,04	32,63	10,41		1	1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	22:00	40,38	31,07	9,31		1	1	1	1	1	1	1				1	13,34	13,34
	23:00	36,20	30,13	6,07			1	1	1	1	1	1					12,35	12,35

Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 16:00. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024	00:00	33,96	28,47	5,49			1	1	1	1	1					9,33	9,33
	01:00	31,04	23,82	7,23			1		1	1	1					11,79	11,79
	02:00	28,72	22,98	5,74			1		1	1	1					10,20	10,20
	03:00	27,77	22,35	5,42			1		1	1	1					9,10	9,10
	04:00	26,76	22,81	3,95			1		1	1	1					8,32	8,32
	05:00	26,93	22,86	4,07			1		1	1	1					8,48	8,48
	06:00	27,14	23,12	4,02			1		1	1	1					8,77	8,77
	07:00	29,57	25,51	4,06			1		1	1	1					11,47	11,47
	08:00	33,25	27,92	5,33		1	1		1	1	1					12,97	12,97
	09:00	36,20	30,19	6,01		1	1		1	1	1				2	13,72	13,72
	10:00	37,34	30,34	7,00		1	1		1	1	1				1	13,73	13,73
	11:00	38,20	31,77	6,43		1	1		1	1	1				2	13,73	13,73
	12:00	39,92	34,53	5,39		1	1		1	1	1				4	13,73	13,73
	13:00	41,79	37,84	3,95		1	1		1	1	1				8	13,73	13,73
	14:00	41,88	36,74	5,15		1	1		1	1	1				7	13,61	13,61
	15:00	40,87	34,53	6,33		1	1		1	1	1				5	13,73	13,73
	16:00	40,70	33,52	7,18		1	1		1	1	1				4	13,73	13,73
	17:00	41,93	35,61	6,32		1	1		1	1	1				6	13,73	13,73
	18:00	44,58	42,22	2,36		1	1		1	1	1				12	13,73	13,73
	19:00	45,72	41,26	4,46		1	1		1	1	1				13	13,73	13,73
	20:00	45,69	38,07	7,62		1	1		1	1	1				10	13,73	13,73
	21:00	44,98	38,20	6,77		1	1		1	1	1				8	13,73	13,73
	22:00	41,48	38,14	3,34		1	1		1	1	1				8	13,73	13,73
	23:00	38,09	35,93	2,16		1	1		1	1	1				6	13,72	13,72

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024	00:00	34,57	33,04	1,52		1	1		1	1	1				4	12,19	12,19
	01:00	31,47	31,03	0,44		1	1		1	1	1				2	9,96	9,96
	02:00	29,92	28,31	1,60		1	1		1	1	1					8,66	8,66
	03:00	28,47	27,39	1,08		1	1		1	1	1					8,36	8,36
	04:00	27,30	26,24	1,06			1		1	1	1					8,47	8,47
	05:00	27,35	26,27	1,08			1		1	1	1					8,55	8,55
	06:00	27,61	26,68	0,94			1		1	1	1					8,88	8,88
	07:00	30,82	29,87	0,95		1	1		1	1	1					9,91	9,91
	08:00	34,12	33,27	0,85		1	1		1	1	1				4	11,44	11,44
	09:00	36,69	36,29	0,41		1	1		1	1	1				8	12,50	12,50
	10:00	37,90	37,40	0,50		1	1		1	1	1				9	13,30	13,30
	11:00	39,25	38,83	0,42		1	1		1	1	1				10	13,70	13,70
	12:00	41,33	40,07	1,26		1	1		1	1	1				11	13,73	13,73
	13:00	42,95	40,79	2,16		1	1		1	1	1				12	13,73	13,73
	14:00	41,48	38,85	2,64		1	1		1	1	1				9	13,73	13,73
	15:00	40,86	37,30	3,56		1	1		1	1	1				7	13,73	13,73
	16:00	40,32	37,68	2,64		1	1		1	1	1				7	13,73	13,73
	17:00	41,47	39,42	2,05		1	1		1	1	1				9	13,73	13,73
	18:00	44,48	43,01	1,48		1	1		1	1	1				13	13,72	13,73
	19:00	45,38	43,52	1,86		1	1		1	1	1				13	13,72	13,73
	20:00	45,11	42,41	2,70		1	1		1	1	1				13	13,72	13,73
	21:00	44,57	41,51	3,06		1	1		1	1	1				11	13,72	13,73
	22:00	41,44	38,43	3,01		1	1		1	1	1				9	13,72	13,73
	23:00	38,35	36,58	1,76		1	1		1	1	1				7	13,70	13,70

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024	00:00	35,22	33,59	1,63		1	1		1	1	1				4	12,62	12,60
	01:00	32,26	30,69	1,57		1	1		1	1	1				2	10,97	10,94
	02:00	30,31	28,89	1,42		1	1		1	1	1					9,34	9,30
	03:00	28,67	27,23	1,44			1		1	1	1					9,56	9,63
	04:00	27,91	26,06	1,86			1		1	1	1					9,17	9,18
	05:00	27,73	25,78	1,95			1		1	1	1					8,84	8,83
	06:00	27,61	25,39	2,22			1		1	1	1					8,44	8,43
	07:00	29,34	27,15	2,19			1		1	1	1					10,39	10,47
	08:00	32,55	30,60	1,95		1	1		1	1	1					10,53	10,70
	09:00	34,79	32,22	2,57		1		1	1	1	1					13,61	13,62
	10:00	36,93	34,62	2,31		1		1	1	1	1					12,54	12,54
	11:00	38,63	37,07	1,56		1	1	1	1	1	1					12,22	12,28
	12:00	39,73	38,64	1,09		1	1	1	1	1	1					13,56	13,60
	13:00	41,26	40,13	1,13		1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	14:00	41,15	40,23	0,92		1	1	1	1	1	1				2	13,72	13,72
	15:00	40,82	39,50	1,32		1	1	1	1	1	1				2	13,72	13,72
	16:00	40,83	39,63	1,19		1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	17:00	42,07	40,93	1,14		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	18:00	44,19	43,59	0,61		1	1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	19:00	44,97	44,46	0,52		1	1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	20:00	44,52	43,68	0,84		1	1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	21:00	44,14	42,44	1,70		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	22:00	41,61	39,06	2,55		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	23:00	39,28	37,69	1,59		1	1	1	1	1	1					13,21	13,24

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024	00:00	36,46	35,84	0,61			1	1	1	1	1					9,90	13,02
	01:00	34,09	33,87	0,23			1	1	1	1	1					5,18	11,56
	02:00	32,44	32,25	0,20			1	1	1	1	1					4,73	9,86
	03:00	31,00	30,89	0,11			1	1	1	1	1					4,73	9,89
	04:00	29,10	28,72	0,38				1	1	1	1					4,73	8,90
	05:00	28,90	28,13	0,77				1	1	1	1					4,73	10,41
	06:00	28,13	27,75	0,38				1	1	1	1					4,73	8,77
	07:00	29,80	29,55	0,25				1	1	1	1					4,73	9,90
	08:00	32,62	32,56	0,06			1	1	1	1	1					4,73	11,05
	09:00	33,95	33,95	0,00			1	1	1	1	1					4,73	11,28
	10:00	35,14	35,14	0,00			1	1	1	1	1					4,73	13,02
	11:00	37,25	37,23	0,01		1	1	1	1	1	1					4,73	13,63
	12:00	39,14	39,14	0,00		1	1	1	1	1	1					4,73	13,48
	13:00	40,64	40,60	0,05		1	1	1	1	1	1				2	4,73	13,63
	14:00	40,44	40,27	0,16		1	1	1	1	1	1				2	4,73	13,48
	15:00	40,47	40,26	0,21		1	1	1	1	1	1				2	4,73	13,45
	16:00	41,42	41,12	0,30		1	1	1	1	1	1				3	4,73	13,71
	17:00	42,93	42,62	0,31		1	1	1	1	1	1				4	4,73	13,73
	18:00	44,14	43,76	0,38		1	1	1	1	1	1				7	4,73	13,73
	19:00	44,43	44,16	0,27		1	1	1	1	1	1				7	4,73	13,73
	20:00	44,76	44,50	0,25		1	1	1	1	1	1				7	4,73	13,73
	21:00	46,23	45,57	0,67		1	1	1	1	1	1				8	4,73	13,73
	22:00	44,79	44,19	0,61		1	1	1	1	1	1				7	4,73	13,73
	23:00	42,49	42,16	0,33		1	1	1	1	1	1				5	4,73	13,67

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ βρίσκονταν σε απώλεια επικοινωνίας από τις 00:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 5 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Αύγουστος 2024	00:00	40,26	39,90	0,36		1	1	1	1	1	1				3	4,73	12,73
	01:00	37,72	37,21	0,51		1	1	1	1	1	1					4,73	10,80
	02:00	35,24	34,66	0,59			1	1	1	1	1					4,73	10,74
	03:00	33,18	32,70	0,49			1	1	1	1	1					4,73	8,83
	04:00	32,38	31,12	1,26			1	1	1	1	1					4,73	7,65
	05:00	31,53	30,80	0,72			1	1	1	1	1					4,73	7,20
	06:00	31,22	30,70	0,52			1	1	1	1	1					4,73	6,80
	07:00	34,00	33,30	0,69			1	1	1	1	1					4,73	9,77
	08:00	37,95	37,60	0,35		1	1	1	1	1	1					4,73	12,36
	09:00	42,22	41,72	0,51		1	1	1	1	1	1				3	4,73	13,72
	10:00	43,94	40,74	3,20		1	1	1	1	1	1				3	10,93	13,73
	11:00	45,09	41,18	3,91		1	1	1	1	1	1				3	9,44	13,73
	12:00	46,53	40,00	6,53		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	13:00	48,82	42,11	6,70		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	14:00	49,92	45,65	4,26		1	1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	15:00	49,34	46,51	2,83		1	1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	16:00	49,36	46,25	3,11		1	1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	17:00	50,19	46,24	3,95		1	1	1	1	1	1				9	11,55	13,73
	18:00	50,51	47,27	3,24		1	1	1	1	1	1				9	13,72	13,73
	19:00	49,86	46,79	3,07		1	1	1	1	1	1				9	13,72	13,73
	20:00	49,32	46,63	2,69		1	1	1	1	1	1				8	13,72	13,73
	21:00	50,10	47,13	2,98		1	1	1	1	1	1				8	13,72	13,73
	22:00	47,97	46,45	1,52		1	1	1	1	1	1				7	13,72	13,73
	23:00	45,07	44,09	0,98		1	1	1	1	1	1				5	13,72	13,72

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ βρίσκονταν σε απώλεια επικοινωνίας έως τις 12:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024	00:00	41,92	41,08	0,84		1	1	1	1	1	1				2	13,06	13,03
	01:00	38,58	38,02	0,56		1	1	1	1	1	1					10,88	10,81
	02:00	35,94	35,03	0,91			1	1	1	1	1					10,00	10,05
	03:00	34,25	33,24	1,01			1	1	1	1	1					8,85	8,81
	04:00	32,84	31,45	1,39			1	1	1	1	1					7,38	7,39
	05:00	32,41	30,32	2,09			1	1	1	1	1					6,97	6,96
	06:00	32,57	31,51	1,06			1	1	1	1	1					7,03	7,05
	07:00	35,45	33,52	1,93			1	1	1	1	1					9,86	9,93
	08:00	39,01	37,78	1,23			1	1	1	1	1				2	12,91	12,97
	09:00	41,80	40,73	1,07			1	1	1	1	1				4	13,70	13,71
	10:00	43,58	42,57	1,01			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	11:00	45,73	44,64	1,09		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	12:00	47,84	46,26	1,58		1	1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	13:00	50,30	47,13	3,17		1	1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	14:00	49,24	45,53	3,71		1	1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	15:00	48,91	46,62	2,29		1	1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	16:00	48,64	46,48	2,17		1	1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	17:00	49,26	47,34	1,92		1	1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	18:00	50,51	48,80	1,71		1	1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	19:00	50,11	48,04	2,07		1	1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	20:00	49,56	47,60	1,96		1	1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	21:00	49,10	46,90	2,20		1	1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	22:00	46,21	43,44	2,77		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	23:00	43,44	40,57	2,87		1	1	1	1	1	1				2	13,72	13,72

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2024	00:00	40,63	38,87	1,76		1	1	1	1	1	1					13,17	13,20
	01:00	37,48	35,13	2,34			1	1	1	1	1					12,09	12,04
	02:00	35,06	28,81	6,25			1	1	1	1	1					10,56	10,77
	03:00	33,44	26,51	6,94				1	1	1	1					13,28	13,24
	04:00	32,16	29,43	2,73				1	1	1	1					12,11	12,11
	05:00	32,03	29,40	2,63				1	1	1	1					11,93	11,91
	06:00	32,68	31,28	1,40				1	1	1	1					10,87	10,74
	07:00	36,07	34,80	1,27			1	1	1	1	1					10,71	10,76
	08:00	40,02	38,80	1,22			1	1	1	1	1				2	13,38	13,42
	09:00	43,40	42,54	0,86			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	10:00	44,85	43,65	1,20			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	11:00	46,58	45,04	1,54			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	12:00	48,56	46,67	1,89			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	13:00	48,81	46,12	2,69		1	1	1	1	1	1				9	11,70	13,73
	14:00	49,49	42,67	6,82		1	1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	15:00	48,94	40,90	8,04		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	16:00	48,09	40,79	7,30		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	17:00	48,32	42,61	5,71		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	18:00	48,60	45,59	3,01		1	1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	19:00	48,36	46,42	1,94		1	1	1	1	1	1				7	13,72	13,73
	20:00	48,66	46,21	2,45		1	1	1	1	1	1				7	13,72	13,73
	21:00	48,91	46,20	2,71		1	1	1	1	1	1				7	13,72	13,73
	22:00	45,37	38,25	7,12		1	1	1	1	1	1				1	13,72	13,73
	23:00	41,84	35,51	6,33		1	1	1	1	1	1					13,37	13,38

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Σ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024	00:00	38,03	33,34	4,70		1	1	1	1	1	1					12,52	12,56
	01:00	35,04	28,53	6,51		1	1	1	1	1						12,18	12,13
	02:00	32,87	26,65	6,23			1	1	1	1						12,16	12,19
	03:00	31,33	26,77	4,56			1	1	1	1						10,90	10,87
	04:00	30,48	26,38	4,09			1	1	1	1						9,99	9,95
	05:00	30,22	26,98	3,24			1	1	1	1						9,69	9,71
	06:00	30,78	27,40	3,38			1	1	1	1						9,85	9,83
	07:00	33,60	28,64	4,96		1	1		1	1					6	12,58	12,75
	08:00	37,25	30,09	7,16		1	1	1	1	1					1	12,99	13,10
	09:00	39,87	30,75	9,12		1	1	1	1	1						13,73	13,73
	10:00	40,91	31,04	9,87		1	1	1	1	1						13,73	13,73
	11:00	40,65	31,65	9,00		1	1	1	1	1						13,71	13,69
	12:00	40,38	32,52	7,85		1	1	1	1		1					13,31	13,50
	13:00	41,94	33,95	7,98		1	1	1	1		1					13,73	13,73
	14:00	41,92	33,97	7,96		1	1	1	1		1				1	13,73	13,73
	15:00	41,46	33,69	7,78			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	16:00	41,26	33,98	7,28			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	17:00	42,76	35,50	7,26			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	18:00	45,24	38,79	6,45			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	19:00	47,10	40,92	6,17			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	20:00	48,56	40,00	8,56			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	21:00	47,97	37,65	10,32			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	22:00	44,58	35,54	9,04			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	23:00	41,58	33,47	8,11			1	1	1	1	1					13,73	13,73

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024	00:00	38,34	28,52	9,82			1	1	1		1					13,67	13,68
	01:00	35,54	26,45	9,08			1	1	1		1					13,72	13,72
	02:00	33,17	25,39	7,77			1	1	1		1					12,99	12,78
	03:00	31,03	25,70	5,33			1	1	1	1						10,56	10,54
	04:00	30,23	25,87	4,36			1	1	1	1						9,70	9,72
	05:00	29,93	25,43	4,50			1	1	1	1						9,42	9,43
	06:00	30,28	25,03	5,25			1	1	1	1						9,32	9,33
	07:00	33,45	27,98	5,47			1	1	1	1						11,25	11,28
	08:00	36,36	31,10	5,26		1	1	1	1		1					12,48	12,66
	09:00	39,65	33,22	6,42		1	1	1	1		1					13,73	13,73
	10:00	40,88	35,38	5,50		1	1	1	1		1					13,47	13,45
	11:00	42,84	34,89	7,96			1	1	1	1	1					13,71	13,72
	12:00	44,94	34,97	9,97			1	1	1	1	1					13,72	13,73
	13:00	46,84	36,66	10,17			1	1	1	1	1					13,72	13,73
	14:00	46,64	37,33	9,31			1	1	1	1	1					13,72	13,73
	15:00	46,37	38,72	7,65		1	1	1	1	1	1					13,72	13,73
	16:00	46,52	39,53	6,99		1	1	1	1	1	1					13,72	13,73
	17:00	47,43	41,19	6,24		1	1	1	1	1	1				2	13,72	13,73
	18:00	49,63	41,77	7,87		1	1	1	1	1	1				5	13,72	13,73
	19:00	46,63	42,45	4,18		1	1	1	1	1	1				6	7,66	13,01
	20:00	48,94	45,45	3,49		1	1	1	1	1	1				7	9,77	13,73
	21:00	48,66	43,02	5,64		1	1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	22:00	44,97	39,72	5,25		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	23:00	42,07	37,09	4,99		1	1	1	1	1	1					13,72	13,72

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 6MW. Τα Απ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 19:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024	00:00	39,17	33,66	5,51			1	1	1	1	1					13,38	13,36
	01:00	36,38	31,09	5,29			1	1	1		1					11,33	11,40
	02:00	33,97	28,16	5,82			1	1	1		1					12,65	12,60
	03:00	32,59	25,76	6,83			1	1	1		1					12,15	12,12
	04:00	31,48	22,66	8,83				1	1		1					11,67	11,65
	05:00	31,19	21,76	9,43				1	1		1					12,22	12,22
	06:00	30,74	21,61	9,13				1	1		1					12,08	12,08
	07:00	32,99	24,45	8,54				1	1		1					12,87	12,89
	08:00	35,95	28,70	7,24			1	1	1		1					13,35	13,72
	09:00	38,80	30,15	8,65			1	1	1		1					13,35	13,73
	10:00	40,70	34,52	6,18			1	1	1	1	1					13,35	13,73
	11:00	42,36	38,11	4,25			1	1	1	1	1					13,57	13,73
	12:00	44,09	41,40	2,69		1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	13:00	46,00	41,43	4,58		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	14:00	46,13	38,72	7,41		1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	15:00	45,64	39,96	5,68		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	16:00	45,75	38,39	7,37		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	17:00	46,70	37,97	8,74		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	18:00	47,37	42,84	4,53		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	19:00	47,35	43,14	4,21		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	20:00	47,86	43,95	3,91		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	21:00	47,77	44,77	3,00		1	1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	22:00	44,74	39,90	4,85		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	23:00	41,18	33,88	7,30		1	1	1	1	1	1					12,16	12,28

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 6MW. Τα Απ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024	00:00	37,78	29,12	8,66		1	1	1	1	1						12,98	13,00
	01:00	35,36	27,00	8,36		1	1	1	1	1						10,63	10,59
	02:00	33,21	26,84	6,37		1	1	1	1	1						8,68	8,67
	03:00	31,81	26,09	5,72		1	1	1	1	1						7,46	7,47
	04:00	30,56	25,39	5,18		1	1	1	1	1						6,95	6,64
	05:00	30,04	24,36	5,69	1	1	1			1					5	7,06	6,61
	06:00	29,41	23,87	5,54	1	1	1			1					5	7,06	6,59
	07:00	30,94	25,39	5,55	1	1	1			1					6	7,06	7,64
	08:00	32,69	27,06	5,63	1	1	1			1					9	7,06	7,99
	09:00	33,78	28,31	5,47		1	1			1					10	7,06	8,75
	10:00	35,69	27,26	8,43		1	1	1	1						1	11,14	11,01
	11:00	37,12	26,80	10,32		1	1	1	1							13,67	13,44
	12:00	38,73	28,66	10,06			1	1	1	1						13,72	13,69
	13:00	39,98	29,80	10,18			1	1	1	1						13,69	13,64
	14:00	39,82	29,55	10,27			1	1	1	1	1					13,59	13,03
	15:00	40,03	29,85	10,18			1	1	1	1	1					13,50	12,58
	16:00	40,80	30,48	10,32			1	1	1	1	1					13,64	13,30
	17:00	42,75	32,58	10,17			1	1	1	1	1					13,72	13,72
	18:00	44,33	33,99	10,34			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	19:00	44,38	34,75	9,63			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	20:00	44,76	36,39	8,37			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	21:00	45,70	37,27	8,43			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	22:00	43,85	35,04	8,81			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	23:00	41,22	32,77	8,45			1	1	1	1	1					13,73	13,73

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 6MW. Τα ΑΠ Αντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024	00:00	38,38	31,17	7,22			1		1	1	1				3	11,03	13,68
	01:00	35,69	29,89	5,80			1		1	1	1				2	11,03	13,73
	02:00	33,63	26,82	6,81			1		1	1	1					11,03	13,61
	03:00	32,38	25,15	7,23			1		1	1	1					11,02	12,84
	04:00	31,26	25,46	5,79			1		1	1	1					10,73	11,63
	05:00	31,33	27,11	4,22			1		1	1	1					10,84	11,76
	06:00	31,18	26,56	4,62			1		1	1	1					10,82	11,89
	07:00	34,11	28,89	5,21			1		1	1	1				2	11,03	13,55
	08:00	37,68	32,11	5,56			1	1		1	1				4	10,99	13,45
	09:00	40,65	36,34	4,31			1	1		1	1				9	11,03	13,73
	10:00	42,51	36,20	6,31			1	1		1	1				10	11,03	13,73
	11:00	44,20	36,07	8,13			1	1	1	1	1				4	11,03	13,73
	12:00	46,44	40,19	6,25		1	1	1	1	1	1				2	11,03	13,73
	13:00	49,27	45,53	3,74		1	1	1	1	1	1				6	11,03	13,73
	14:00	50,39	46,11	4,29		1	1	1	1	1	1				7	11,03	13,73
	15:00	50,35	44,15	6,20		1	1	1	1	1	1				6	11,03	13,73
	16:00	50,40	46,47	3,94		1	1	1	1	1	1				6	11,03	13,73
	17:00	51,43	49,48	1,94		1	1	1	1	1	1				9	11,03	13,73
	18:00	51,58	50,16	1,42		1	1	1	1	1	1				10	11,03	13,73
	19:00	49,70	46,61	3,09		1	1	1	1	1	1				9	11,03	13,73
	20:00	48,93	42,92	6,01		1	1	1	1	1	1				5	11,03	13,73
	21:00	49,75	44,45	5,30		1	1	1	1	1	1				4	11,03	13,73
	22:00	47,02	41,74	5,28		1	1	1	1	1	1				3	11,03	13,73
	23:00	44,06	38,52	5,54		1	1	1	1	1	1					11,03	13,73

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 6MW. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 13:40 με 14:10. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Καστρί βρίσκεται εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 13 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100			
Τρίτη, 13 Αυγούστου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	40,21	35,04	5,16			1	1	1	1	1					11,83	13,55	
	01:00	37,25	31,61	5,64			1	1	1	1	1					11,66	12,32	
	02:00	34,97	30,10	4,86			1	1	1	1	1					10,77	11,36	
	03:00	32,00	26,60	5,39			1	1	1		1					11,21	11,30	
	04:00	30,88	25,31	5,57			1	1	1		1					11,57	11,62	
	05:00	30,59	25,97	4,62			1	1	1		1					10,34	10,37	
	06:00	31,17	26,71	4,46			1	1	1		1				1	10,37	10,33	
	07:00	34,11	29,93	4,18			1	1	1	1					3	11,82	12,61	
	08:00	37,79	34,68	3,12			1	1	1	1						7	9,86	13,52
	09:00	41,32	38,35	2,97		1	1	1	1	1						8	10,36	13,69
	10:00	43,24	41,41	1,83		1	1	1	1	1	1					5	11,83	13,67
	11:00	45,07	43,63	1,44		1	1	1	1	1	1	1				6	11,83	13,73
	12:00	47,53	46,47	1,05		1	1	1	1	1	1	1				9	11,83	13,73
	13:00	50,26	49,10	1,16		1	1	1	1	1	1	1				10	11,83	13,73
	14:00	51,65	49,75	1,91		1	1	1	1	1	1	1				12	11,83	13,73
	15:00	52,23	49,83	2,40		1	1	1	1	1	1	1				12	11,83	13,73
	16:00	52,91	50,65	2,26		1	1	1	1	1	1	1				12	11,83	13,73
	17:00	53,87	51,94	1,93		1	1	1	1	1	1	1				13	11,83	13,73
	18:00	55,46	53,47	1,99		1	1	1	1	1	1	1		1		13	11,83	13,73
	19:00	55,16	52,90	2,26		1	1	1	1	1	1	1		1		13	11,83	13,73
	20:00	54,84	51,76	3,08		1	1	1	1	1	1	1		1		13	11,83	13,73
	21:00	54,61	51,34	3,27		1	1	1	1	1	1	1				13	11,83	13,73
	22:00	51,86	47,00	4,86		1	1	1	1	1	1	1				9	11,83	13,73
23:00	48,77	44,76	4,02		1	1	1	1	1	1	1				6	11,83	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 6MW. Το διάστημα 08:45 με 09:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν επαναλαμβανόμενες ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Καστρί ήταν εκτός επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024	00:00	45,71	43,82	1,89		1	1	1	1	1	1				5	11,83	13,73
	01:00	42,68	41,64	1,04		1	1	1	1	1	1				2	11,83	13,70
	02:00	39,69	38,74	0,95		1	1	1	1	1	1					11,80	12,59
	03:00	37,31	36,43	0,88			1	1	1	1	1					11,42	11,56
	04:00	35,56	35,55	0,02			1	1	1	1	1					10,93	10,92
	05:00	34,71	34,62	0,09			1	1	1	1	1					10,02	10,04
	06:00	34,11	33,76	0,35			1		1	1	1		1			9,24	9,16
	07:00	36,71	36,10	0,61		1	1		1	1	1		1		6	11,65	12,65
	08:00	41,01	40,76	0,26		1	1		1	1	1				9	11,80	13,30
	09:00	44,62	44,38	0,24		1	1	1	1	1	1				7	11,83	13,65
	10:00	46,74	46,66	0,08		1	1	1	1	1	1				9	11,83	13,73
	11:00	48,22	47,88	0,33		1	1	1	1	1	1				9	11,83	13,73
	12:00	50,72	50,15	0,58		1	1	1	1	1	1				12	11,83	13,73
	13:00	53,62	52,94	0,68		1	1	1	1	1	1				13	11,83	13,73
	14:00	55,05	54,23	0,82		1	1	1	1	1	1		4		13	11,83	13,73
	15:00	55,42	53,78	1,64		1	1	1	1	1	1		4		13	11,83	13,73
	16:00	56,70	55,10	1,59		1	1	1	1	1	1		4		13	11,83	13,73
	17:00	57,47	56,46	1,01		1	1	1	1	1	1		4		13	11,83	13,73
	18:00	58,24	57,04	1,20		1	1	1	1	1	1		4		13	11,83	13,73
	19:00	56,83	55,34	1,49		1	1	1	1	1	1		3		13	11,83	13,73
	20:00	55,87	53,01	2,86		1	1	1	1	1	1		2		13	11,83	13,73
	21:00	55,14	50,64	4,50		1	1	1	1	1	1				14	11,83	13,73
	22:00	51,93	47,71	4,21		1	1	1	1	1	1				9	11,83	13,73
	23:00	48,76	44,49	4,27		1	1	1	1	1	1				6	11,83	13,73

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 6MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Καστρί ήταν εκτός επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2024	00:00	46,07	42,27	3,79		1	1	1	1	1	1				3	11,83	13,73
	01:00	43,37	38,64	4,73		1	1	1	1	1	1				1	11,83	13,73
	02:00	41,05	35,08	5,97			1	1	1	1	1					11,83	13,70
	03:00	38,82	32,83	5,99			1	1	1	1	1					11,83	13,61
	04:00	37,22	29,40	7,82			1	1	1		1					11,83	13,73
	05:00	36,17	29,43	6,74			1	1	1		1					11,83	13,73
	06:00	34,94	29,91	5,03			1	1	1		1					10,60	11,03
	07:00	36,29	30,10	6,19			1	1	1	1	1					11,42	11,58
	08:00	38,45	33,16	5,29			1	1	1	1	1					11,83	13,55
	09:00	38,72	34,49	4,22			1	1	1	1	1					11,83	13,70
	10:00	39,46	36,01	3,45			1	1	1	1	1					11,83	13,21
	11:00	41,75	36,69	5,06		1	1	1	1	1	1					11,83	13,61
	12:00	44,81	38,15	6,66		1	1	1	1	1	1				1	11,83	13,73
	13:00	46,40	40,29	6,11		1	1	1	1	1	1				2	11,83	13,73
	14:00	46,26	42,30	3,96		1	1	1	1	1	1				4	11,83	13,73
	15:00	47,30	45,11	2,19		1	1	1	1	1	1				6	11,83	13,73
	16:00	49,61	47,20	2,40		1	1	1	1	1	1				8	11,83	13,73
	17:00	51,50	45,72	5,79		1	1	1	1	1	1				8	11,83	13,73
	18:00	51,81	43,53	8,28		1	1	1	1	1	1				6	11,83	13,73
	19:00	50,39	40,47	9,93		1	1	1	1	1	1				3	11,83	13,73
	20:00	49,75	40,90	8,85		1	1	1	1	1	1				2	11,83	13,73
	21:00	49,70	40,75	8,95		1	1	1	1	1	1				3	11,83	13,73
	22:00	47,27	40,84	6,43		1	1	1	1	1	1				2	11,83	13,73
	23:00	44,80	37,09	7,72		1	1	1	1	1	1					11,83	13,73

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 6MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Καστρί ήταν εκτός επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024	00:00	42,67	34,64	8,03		1	1	1	1	1	1					11,83	13,72
	01:00	40,37	34,52	5,85		1	1	1	1	1	1					11,83	12,91
	02:00	37,97	30,91	7,06		1	1	1	1	1	1					10,79	11,54
	03:00	36,47	27,60	8,87		1	1	1		1	1					11,83	13,72
	04:00	34,95	29,86	5,09		1	1	1		1	1					11,83	13,29
	05:00	34,40	28,09	6,31		1	1	1		1	1					11,83	12,69
	06:00	33,94	28,19	5,75		1	1	1		1	1					11,82	12,30
	07:00	35,65	29,98	5,68		1	1	1	1	1					1	11,60	12,90
	08:00	38,98	33,36	5,62		1	1	1	1	1					2	13,69	13,55
	09:00	41,27	36,38	4,89		1	1	1	1	1	1					13,60	13,52
	10:00	42,86	37,63	5,22		1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,72
	11:00	44,10	37,77	6,32		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	12:00	46,03	39,82	6,21		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	13:00	49,10	42,92	6,18		1	1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	14:00	50,14	41,84	8,30		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	15:00	50,27	40,43	9,84		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	16:00	50,44	40,42	10,03		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	17:00	51,28	40,40	10,88		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	18:00	51,83	39,99	11,85		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	19:00	50,61	38,85	11,77		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	20:00	50,12	39,14	10,98		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	21:00	48,51	37,35	11,16			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	22:00	45,25	35,38	9,86			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	23:00	42,36	32,65	9,71			1	1	1	1	1					11,03	13,73

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:00. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 17 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/ΣG12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Αύγουστος 2024	00:00	39,85	31,81	8,04			1	1	1	1	1					13,62	13,63
	01:00	37,39	30,49	6,91			1	1	1		1					12,06	12,02
	02:00	35,47	27,17	8,30			1	1	1		1					13,35	13,43
	03:00	33,92	26,30	7,62			1	1	1		1					12,58	12,57
	04:00	32,64	26,32	6,32			1	1	1		1					11,36	11,34
	05:00	31,89	26,30	5,59			1	1	1		1					10,56	10,56
	06:00	31,31	24,59	6,72			1	1	1		1					10,00	10,01
	07:00	32,84	23,88	8,97			1	1	1		1					12,13	12,19
	08:00	35,05	25,54	9,52			1	1	1		1					13,46	13,49
	09:00	37,22	27,26	9,96			1	1	1		1					13,73	13,73
	10:00	38,54	30,01	8,53			1	1	1		1					13,44	13,47
	11:00	39,85	32,38	7,46			1	1	1	1	1					13,63	13,65
	12:00	41,64	32,67	8,97			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	13:00	43,68	36,28	7,39			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	14:00	44,09	35,47	8,62		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	15:00	43,97	35,27	8,70		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	16:00	44,49	35,88	8,61		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	17:00	46,01	39,80	6,20		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	18:00	46,78	38,68	8,09		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	19:00	46,74	36,11	10,63		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	20:00	47,11	35,14	11,98		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	21:00	45,81	35,70	10,11		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	22:00	42,63	32,73	9,90			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	23:00	39,61	31,42	8,19			1	1	1	1	1					13,57	13,57

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/ΣG12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024	00:00	37,07	30,82	6,25			1	1	1		1					11,84	11,78
	01:00	34,72	27,27	7,45			1	1	1		1					11,99	12,20
	02:00	32,98	24,62	8,35			1	1	1		1					11,67	11,64
	03:00	31,53	22,94	8,59				1	1		1					12,27	12,35
	04:00	30,35	22,15	8,20				1	1		1					12,15	12,16
	05:00	29,72	21,46	8,26				1	1		1					11,90	11,91
	06:00	29,14	19,98	9,16				1	1		1					11,65	11,65
	07:00	30,14	20,77	9,37				1	1		1					12,01	12,02
	08:00	31,49	22,49	9,00				1	1		1					12,56	12,57
	09:00	32,57	23,01	9,56				1	1		1					12,96	12,97
	10:00	33,72	25,71	8,01				1	1	1	1					13,41	13,43
	11:00	35,07	28,68	6,39				1	1	1	1					13,72	13,72
	12:00	36,56	33,28	3,28				1	1	1	1				4	13,45	13,43
	13:00	37,94	33,80	4,14				1	1	1	1				7	13,70	13,72
	14:00	37,55	30,58	6,98				1	1	1	1				2	13,73	13,73
	15:00	37,66	31,68	5,98				1	1	1	1				2	13,73	13,73
	16:00	38,97	34,08	4,89				1	1	1	1				6	13,73	13,73
	17:00	41,14	36,69	4,45				1	1	1	1				8	13,73	13,73
	18:00	42,85	39,77	3,09				1	1	1	1				12	13,73	13,73
	19:00	43,75	39,84	3,91				1	1	1	1				12	13,73	13,73
	20:00	45,10	41,28	3,82				1	1	1	1				12	13,73	13,73
	21:00	44,98	38,91	6,07		1		1	1	1	1				8	13,73	13,73
	22:00	42,98	37,44	5,54		1		1	1	1	1				7	13,73	13,73
	23:00	40,23	35,95	4,27		1		1	1		1				11	13,73	13,73

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024	00:00	37,68	32,91	4,77		1		1	1		1				8	13,73	13,73	
	01:00	34,70	32,56	2,14		1		1	1		1				6	13,39	13,38	
	02:00	32,62	28,96	3,66		1		1	1		1				3	12,88	12,85	
	03:00	31,37	27,55	3,82		1		1	1		1				1	12,42	12,42	
	04:00	30,28	26,23	4,06		1		1	1		1					11,93	11,92	
	05:00	30,03	25,79	4,24		1		1	1		1					11,70	11,70	
	06:00	30,40	26,55	3,85		1		1	1		1					11,97	11,99	
	07:00	32,87	29,30	3,57		1		1	1		1				2	13,04	13,06	
	08:00	36,51	33,15	3,36			1	1	1		1				3	13,11	13,07	
	09:00	39,47	36,76	2,71			1	1	1		1				6	13,65	13,65	
	10:00	41,04	39,07	1,98		1	1	1	1		1				7	13,69	13,70	
	11:00	42,44	40,99	1,45		1	1	1	1		1				8	13,73	13,73	
	12:00	44,25	43,37	0,88		1	1	1	1		1				10	13,73	13,73	
	13:00	45,83	44,90	0,94		1	1	1	1		1				12	13,73	13,73	
	14:00	46,23	45,23	1,00		1	1	1	1		1				12	13,73	13,73	
	15:00	45,81	44,94	0,87		1	1	1	1		1				12	13,73	13,73	
	16:00	45,05	44,02	1,03		1	1	1	1		1				12	13,73	13,73	
	17:00	46,07	45,15	0,92		1	1	1	1		1				12	13,73	13,73	
	18:00	47,18	46,38	0,80		1	1	1	1		1		1		13	13,73	13,73	
	19:00	46,29	45,54	0,75		1	1	1	1		1		1	5		13	13,72	13,72
	20:00	47,66	46,86	0,80		1	1	1	1		1		1	5		13	13,73	13,73
	21:00	46,56	45,67	0,90		1	1	1	1		1		1	5		13	13,73	13,73
	22:00	43,50	42,37	1,12		1	1	1	1		1		1	3		13	13,49	13,51
	23:00	40,94	40,27	0,67		1	1	1	1		1			2		13	13,73	13,73

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	37,99	37,56	0,43		1	1	1			1				13	13,69	13,70
	01:00	35,46	35,32	0,15		1	1	1			1				11	12,78	12,72
	02:00	33,45	33,45	0,00		1	1	1			1				8	11,69	11,65
	03:00	31,84	31,84	0,00		1	1	1			1				6	10,78	10,77
	04:00	31,02	31,02	0,00		1	1	1			1				6	10,17	10,14
	05:00	30,65	30,65	0,00		1	1	1			1				6	9,77	9,78
	06:00	30,82	30,78	0,05		1	1	1			1				6	9,93	9,97
	07:00	33,61	33,61	0,00		1	1	1			1				8	11,92	11,98
	08:00	37,86	37,81	0,06		1	1	1			1				12	13,59	13,58
	09:00	41,94	41,93	0,01		1	1	1		1	1		2		13	13,73	13,73
	10:00	44,10	44,10	0,00		1	1	1	1	1	1				8	13,21	13,18
	11:00	46,15	45,55	0,60		1	1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	12:00	47,90	47,35	0,55		1	1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	13:00	50,24	49,79	0,45		1	1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	14:00	50,36	49,89	0,47		1	1	1	1	1	1				12	13,73	13,73
	15:00	49,51	49,45	0,05		1	1	1	1	1	1		3		13	13,73	13,73
	16:00	49,27	49,09	0,18		1	1	1	1	1	1		1		13	13,73	13,73
	17:00	49,57	49,49	0,08		1	1	1	1	1	1		3		13	13,73	13,73
	18:00	50,99	50,95	0,04		1	1	1	1	1	1				13	13,73	13,73
	19:00	50,68	50,68	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13	13,73	13,73
	20:00	51,75	51,75	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13	13,73	13,73
	21:00	50,38	50,38	0,00		1	1	1	1	1	1				13	13,73	13,73
	22:00	47,20	47,20	0,00		1	1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
23:00	43,99	43,99	0,00		1	1	1	1	1	1				7	13,11	13,08	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024	00:00	40,22	40,06	0,15		1	1	1	1	1	1				3	11,23	11,05
	01:00	37,41	36,70	0,70			1	1	1	1	1					9,47	9,46
	02:00	34,88	34,27	0,61			1	1	1	1	1					8,73	8,80
	03:00	33,77	33,46	0,31			1	1	1	1	1					8,36	8,33
	04:00	32,46	32,19	0,27			1	1	1	1	1					7,01	7,00
	05:00	32,15	32,15	0,00			1	1	1	1	1					6,65	6,65
	06:00	32,16	32,16	0,00			1	1	1	1	1					6,65	6,67
	07:00	34,38	34,38	0,00			1	1	1	1	1				5	9,70	9,77
	08:00	39,47	39,47	0,00		1	1		1	1	1				9	12,79	12,87
	09:00	43,90	43,90	0,00		1	1		1	1	1		1		13	13,73	13,73
	10:00	45,11	45,11	0,00		1	1		1	1	1		1		12	13,48	13,46
	11:00	46,40	46,38	0,01		1	1	1	1	1	1				10	13,70	13,69
	12:00	48,44	48,32	0,12		1	1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	13:00	50,45	50,02	0,43		1	1	1	1	1	1				12	13,73	13,73
	14:00	49,99	49,43	0,56		1	1	1	1	1	1				13	13,73	13,73
	15:00	48,39	47,78	0,61		1	1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	16:00	47,73	46,79	0,93		1	1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	17:00	47,46	45,82	1,64		1	1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	18:00	47,94	45,46	2,49		1	1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	19:00	47,56	45,19	2,38		1	1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	20:00	49,35	47,76	1,59		1	1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	21:00	48,70	46,28	2,42		1	1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	22:00	45,79	42,74	3,05		1	1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	23:00	42,91	40,32	2,59		1	1	1	1	1	1				7	12,50	12,44

Η G10 λειτουργεί σε περιορισμένη ισχύ έως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024	00:00	40,11	37,73	2,38		1	1		1	1	1				9	13,26	13,31
	01:00	37,39	35,99	1,39		1	1		1	1	1				7	12,18	12,15
	02:00	35,11	32,71	2,40		1	1		1	1	1				3	11,51	11,49
	03:00	33,26	29,98	3,28		1	1		1	1	1				1	10,41	10,43
	04:00	32,15	27,07	5,08		1	1		1	1	1					9,84	9,84
	05:00	32,11	25,74	6,37		1	1		1	1	1					9,78	9,76
	06:00	32,36	27,09	5,27		1	1		1	1	1					10,04	10,03
	07:00	35,11	30,44	4,67		1	1	1	1		1					10,79	10,99
	08:00	39,25	34,91	4,34		1	1	1	1		1					13,09	13,06
	09:00	42,58	39,08	3,50		1	1	1	1	1	1				2	13,50	13,53
	10:00	44,65	40,77	3,88		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	11:00	45,76	40,64	5,12		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	12:00	47,77	43,02	4,75		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	13:00	49,16	44,91	4,25		1	1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	14:00	48,58	43,71	4,88		1	1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	15:00	48,09	42,16	5,93		1	1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	16:00	48,09	42,49	5,60		1	1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	17:00	48,77	43,89	4,88		1	1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	18:00	50,25	47,66	2,59		1	1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	19:00	49,81	47,85	1,96		1	1	1	1	1	1				12	13,73	13,73
	20:00	50,53	46,78	3,75		1	1	1	1	1	1				12	13,73	13,73
	21:00	49,14	43,41	5,72		1	1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	22:00	45,96	39,98	5,99		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	23:00	42,93	38,77	4,16		1	1	1	1	1	1				2	13,61	13,59

Η μονάδα G10 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024	00:00	40,27	36,62	3,65		1	1	1	1	1	1				1	11,90	11,90
	01:00	37,39	33,45	3,94		1	1	1	1	1	1					11,03	11,35
	02:00	34,87	31,37	3,50		1	1	1	1		1					11,31	11,25
	03:00	33,36	30,54	2,82		1	1	1	1		1					9,73	9,73
	04:00	32,02	28,90	3,12		1	1	1	1		1					8,72	8,82
	05:00	31,86	26,82	5,04			1	1	1		1					10,57	10,54
	06:00	32,28	26,07	6,22			1	1	1		1					10,91	10,97
	07:00	34,76	27,21	7,55			1	1	1		1					13,07	13,12
	08:00	38,14	31,01	7,13			1	1	1		1					13,57	13,64
	09:00	41,64	34,11	7,53			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	10:00	42,78	33,47	9,31			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	44,64	35,39	9,25			1	1	1	1	1					13,72	13,73
	12:00	46,98	40,19	6,79		1	1	1	1	1	1		2			13,72	13,73
	13:00	49,24	39,09	10,14		1	1	1	1	1	1		4			13,72	13,73
	14:00	49,04	38,57	10,48		1	1	1	1	1	1		4			13,72	13,73
	15:00	48,57	39,68	8,90		1	1	1	1	1	1		3			13,72	13,73
	16:00	48,25	43,02	5,23		1	1	1	1	1	1		5		2	13,72	13,73
	17:00	48,67	40,30	8,36		1	1	1	1	1	1		4		3	13,72	13,73
	18:00	49,86	39,80	10,05		1	1	1	1	1	1		2		3	13,72	13,73
	19:00	49,23	39,37	9,86		1	1	1	1	1	1		2		3	13,72	13,73
	20:00	50,03	40,63	9,40		1	1	1	1	1	1		1		3	13,72	13,73
	21:00	48,11	41,14	6,97		1	1	1	1	1	1		3		3	13,72	13,73
	22:00	44,89	39,91	4,97		1	1	1	1	1	1		1		3	13,72	13,73
	23:00	42,13	39,57	2,56		1	1	1	1	1	1				2	13,18	13,15

Η μονάδα G10 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024	00:00	39,45	37,60	1,85		1	1	1	1	1	1				1	11,04	11,03
	01:00	36,77	34,72	2,05		1	1	1	1	1	1					9,03	8,99
	02:00	34,94	32,86	2,07		1	1	1	1		1					11,04	11,28
	03:00	33,41	30,81	2,59		1	1	1	1		1					9,79	9,75
	04:00	32,34	30,22	2,12			1	1	1		1					10,10	10,17
	05:00	32,03	30,44	1,59			1	1	1		1					10,70	10,70
	06:00	31,56	29,95	1,61			1	1	1		1		1			9,33	9,20
	07:00	33,49	31,83	1,66			1	1	1	1	1				2	8,93	9,05
	08:00	36,45	34,84	1,61			1	1	1	1	1					10,84	10,94
	09:00	39,51	38,03	1,48		1	1	1	1	1	1					12,25	12,23
	10:00	41,44	38,15	3,29		1	1	1	1	1	1					13,49	13,52
	11:00	42,99	36,61	6,39		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	12:00	45,15	39,54	5,62		1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	13:00	47,80	41,13	6,67		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	14:00	47,74	39,62	8,12		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	15:00	47,32	40,04	7,28		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	16:00	46,42	39,06	7,35		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	17:00	46,55	36,82	9,73		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	18:00	47,08	36,08	11,00		1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	19:00	46,22	36,53	9,69		1	1	1	1	1	1		1			13,73	13,73
	20:00	46,86	38,21	8,64		1	1	1	1	1	1		2		1	13,73	13,73
	21:00	45,49	37,47	8,02		1	1	1	1	1	1		3		1	13,73	13,73
	22:00	42,70	39,47	3,23		1	1	1	1	1	1		3			13,50	13,49
	23:00	40,39	37,82	2,57		1	1	1	1	1	1		1			11,99	11,97

Η μονάδα G10 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθω

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 25 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Κυριακή, 25 Αυγούστου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	37,77	34,49	3,27		1	1	1	1	1	1					10,21	10,17	
	01:00	35,44	31,59	3,85		1	1	1	1	1	1					9,02	8,99	
	02:00	33,32	28,63	4,69		1	1	1	1	1	1					6,28	6,56	
	03:00	31,66	21,80	9,86		1	1	1	1							11,60	11,66	
	04:00	30,30	20,03	10,27		1	1	1	1							12,12	12,12	
	05:00	30,09	19,37	10,72			1	1	1							12,05	12,04	
	06:00	29,33	18,72	10,61			1	1	1							11,74	11,73	
	07:00	30,09	19,14	10,95			1	1	1							12,00	12,01	
	08:00	31,35	20,24	11,12			1	1	1							12,52	12,52	
	09:00	32,41	20,91	11,50			1	1	1							12,94	12,94	
	10:00	33,48	21,73	11,75			1	1	1							13,37	13,37	
	11:00	34,61	22,68	11,93			1	1	1							13,68	13,68	
	12:00	36,15	24,39	11,76			1	1	1	1						13,73	13,73	
	13:00	37,40	25,41	11,98			1	1	1	1						13,73	13,73	
	14:00	37,40	25,62	11,78			1	1	1	1						13,72	13,72	
	15:00	37,15	25,88	11,27			1	1	1	1	1					13,64	13,64	
	16:00	38,44	27,29	11,14			1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	17:00	40,10	30,18	9,91			1	1	1	1	1					13,72	13,72	
	18:00	41,98	33,55	8,43			1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	19:00	42,94	31,80	11,14		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
	20:00	44,41	34,16	10,25		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
	21:00	44,22	39,84	4,38			1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	22:00	42,14	39,82	2,32			1	1	1	1	1	1				6	13,67	13,68
23:00	39,56	36,45	3,11			1	1	1	1	1	1				3	13,02	13,02	

Η μονάδα G10 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100			
Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	36,76	34,35	2,41			1	1	1	1	1					11,37	11,33	
	01:00	34,30	31,72	2,58			1	1	1	1	1					8,92	8,85	
	02:00	32,41	29,43	2,98			1	1	1	1	1					7,60	7,82	
	03:00	30,86	27,61	3,26			1	1	1	1	1					9,12	9,09	
	04:00	29,84	25,86	3,99			1	1	1	1	1					9,09	9,11	
	05:00	30,05	24,37	5,68			1	1	1	1	1					9,48	9,51	
	06:00	30,65	24,75	5,91			1	1	1	1	1					10,11	10,11	
	07:00	34,15	28,47	5,67		1	1	1	1	1	1					12,19	12,27	
	08:00	37,77	35,46	2,31		1	1	1	1	1	1		4		1	12,29	12,30	
	09:00	41,29	38,51	2,78		1	1	1	1	1	1		5		4	13,70	13,71	
	10:00	43,34	38,43	4,91		1	1	1	1	1	1	1	4		1	13,69	13,64	
	11:00	44,89	38,42	6,48		1	1	1	1	1	1	1			2	13,73	13,73	
	12:00	46,89	40,87	6,03		1	1	1	1	1	1	1		2		4	13,73	13,73
	13:00	49,09	44,90	4,20		1	1	1	1	1	1	1		5		3	13,73	13,73
	14:00	49,27	46,11	3,16		1	1	1	1	1	1	1		5		4	13,73	13,73
	15:00	47,92	43,78	4,14		1	1	1	1	1	1	1		4		5	13,73	13,73
	16:00	47,60	43,25	4,35		1	1	1	1	1	1	1		4		5	13,73	13,73
	17:00	47,62	44,24	3,38		1	1	1	1	1	1	1		4		5	13,73	13,73
	18:00	47,82	45,81	2,01		1	1	1	1	1	1	1		4		5	13,73	13,73
	19:00	47,06	43,66	3,40		1	1	1	1	1	1	1		5		5	13,72	13,73
	20:00	48,15	41,73	6,42		1	1	1	1	1	1	1		3		5	13,72	13,73
	21:00	47,23	41,83	5,39		1	1	1	1	1	1	1		3		5	13,72	13,73
	22:00	44,68	38,60	6,08		1	1	1	1	1	1	1				3	13,72	13,73
23:00	41,57	35,87	5,70		1	1	1	1	1	1	1					13,37	13,36	

Η μονάδα G10 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100			
Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	38,44	35,09	3,35		1	1	1	1	1	1					10,76	10,71	
	01:00	35,50	33,49	2,01		1	1	1	1	1	1					8,53	8,47	
	02:00	33,47	31,31	2,16		1	1	1	1	1	1					6,66	6,71	
	03:00	31,73	29,49	2,24		1	1		1	1	1					9,28	9,43	
	04:00	30,71	28,40	2,30		1	1		1	1	1					8,42	8,39	
	05:00	30,58	27,45	3,13		1	1		1	1	1					8,69	8,73	
	06:00	30,77	26,99	3,78		1	1		1	1	1					9,33	9,33	
	07:00	32,92	28,74	4,18		1	1		1	1	1					10,85	10,88	
	08:00	36,68	32,79	3,89		1	1	1	1	1	1					10,69	10,60	
	09:00	39,41	36,50	2,90		1	1	1	1	1	1					11,96	11,98	
	10:00	40,89	38,21	2,68		1	1	1	1	1	1					12,99	13,02	
	11:00	43,19	39,96	3,23		1	1	1	1	1	1				2	13,72	13,72	
	12:00	45,48	43,37	2,11		1	1	1	1	1	1		2		4	13,73	13,73	
	13:00	47,31	45,29	2,02		1	1	1	1	1	1		4		4	13,73	13,73	
	14:00	47,04	44,61	2,43		1	1	1	1	1	1		5		4	13,73	13,73	
	15:00	46,19	41,56	4,63		1	1	1	1	1	1		4		4	13,73	13,73	
	16:00	44,82	43,16	1,66		1	1	1	1	1	1		3		4	13,67	13,69	
	17:00	45,85	43,33	2,52		1	1	1	1	1	1		4		4	13,73	13,73	
	18:00	47,37	45,72	1,65		1	1	1	1	1	1		4		5	13,73	13,73	
	19:00	47,55	45,26	2,29			1	1	1	1	1	1		5		8	13,73	13,73
	20:00	48,39	41,55	6,83			1	1	1	1	1	1		3		8	13,73	13,73
	21:00	46,36	42,64	3,73			1	1	1	1	1	1		1		8	13,73	13,73
	22:00	43,23	41,54	1,69			1	1	1	1	1	1		1		7	13,62	13,64
23:00	40,07	38,57	1,51			1	1	1	1	1	1		1		4	12,50	12,49	

Η μονάδα G10 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024	00:00	36,72	35,25	1,47			1	1	1	1	1			1	1	10,26	10,26
	01:00	33,92	32,91	1,00			1	1	1	1	1					8,53	8,49
	02:00	31,67	30,11	1,57			1	1	1	1	1					6,27	6,23
	03:00	30,42	28,77	1,65			1	1	1		1					8,75	8,96
	04:00	29,34	27,43	1,91			1	1	1		1					7,94	7,83
	05:00	29,33	27,31	2,02			1		1	1	1					8,82	8,99
	06:00	29,82	28,08	1,74	1	1	1			1			6		7	9,88	10,24
	07:00	32,05	29,16	2,89	1		1			1			8		9	12,74	12,78
	08:00	36,11	32,76	3,34	1		1	1	1	1			6		6	12,88	12,80
	09:00	39,34	36,56	2,78			1	1	1	1	1		5		2	12,34	12,37
	10:00	40,56	36,95	3,61			1	1	1	1	1		3			13,35	13,35
	11:00	41,16	38,65	2,51			1	1	1	1	1		4			13,69	13,68
	12:00	42,42	40,17	2,25			1	1	1	1	1		5		2	13,66	13,61
	13:00	44,26	41,07	3,19			1	1	1	1	1		5		2	13,73	13,73
	14:00	43,35	37,96	5,39			1	1	1	1	1		5		2	13,69	13,66
	15:00	42,45	34,06	8,39			1	1	1	1	1		4			13,73	13,73
	16:00	42,20	35,48	6,72			1	1	1	1	1		3			13,73	13,73
	17:00	43,02	35,19	7,83			1	1	1	1	1		3			13,73	13,73
	18:00	43,75	37,84	5,91			1	1	1	1	1		3			13,73	13,73
	19:00	43,82	40,28	3,55			1	1	1	1	1		4			13,73	13,73
	20:00	45,39	42,73	2,66		1	1	1	1	1	1		5			13,73	13,73
	21:00	44,09	41,24	2,85		1	1	1	1	1	1		4			13,73	13,73
	22:00	41,24	37,84	3,39		1	1	1	1	1	1		2			12,59	12,54
	23:00	38,51	35,48	3,03		1	1	1	1	1	1					10,82	10,80

Η μονάδα G10 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Η ένταξη των μονάδων κατά το διάστημα 06:00 έως 09:00 οφείλεται σε πρόβλημα δικτύου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100				
Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	ρ	00:00	35,70	32,80	2,90			1	1	1	1	1					8,91	8,90	
	ρ	01:00	33,01	29,96	3,05		1	1			1	1	1				8,64	8,76	
	ρ	02:00	31,15	27,88	3,27		1	1			1	1	1				8,84	8,88	
	ρ	03:00	29,91	26,43	3,48		1	1			1	1	1				7,63	7,62	
	ρ	04:00	28,98	25,18	3,80			1			1	1	1				7,61	7,64	
	ρ	05:00	29,34	24,68	4,66			1			1	1	1				9,34	9,34	
	ρ	06:00	30,04	24,98	5,06			1			1	1	1				10,04	10,09	
	ρ	07:00	32,23	27,38	4,86			1			1	1	1		1		11,66	11,72	
	ρ	08:00	35,38	30,79	4,59			1	1		1	1	1				11,60	11,46	
	ρ	09:00	38,69	35,01	3,68			1	1		1	1	1				3	12,96	12,82
	ρ	10:00	39,64	37,10	2,54		1	1	1			1	1				7	13,47	13,53
	ρ	11:00	41,30	39,37	1,94		1	1	1			1	1		1		8	13,39	13,28
	ρ	12:00	42,53	41,05	1,49		1	1	1	1	1	1	1				4	12,63	12,66
	ρ	13:00	44,50	42,48	2,02		1	1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,72
	ρ	14:00	42,82	41,13	1,70		1	1	1	1	1	1	1				4	12,93	12,95
	ρ	15:00	41,75	39,84	1,91		1	1	1	1	1	1	1				3	12,36	12,33
	ρ	16:00	41,06	39,98	1,08		1	1	1	1	1	1	1				3	11,64	11,65
	ρ	17:00	42,07	41,34	0,72		1	1	1	1	1	1	1				3	12,68	12,67
	ρ	18:00	44,02	43,40	0,62		1	1	1	1	1	1	1				4	13,64	13,67
	ρ	19:00	44,68	44,25	0,43		1	1	1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	ρ	20:00	45,73	44,46	1,27		1	1	1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	ρ	21:00	43,28	41,71	1,57		1	1	1	1	1	1	1				4	13,35	13,34
	ρ	22:00	40,24	37,67	2,56		1	1	1	1	1	1	1				2	11,69	11,63
ρ	23:00	37,07	34,15	2,93		1	1	1	1	1	1	1					9,74	9,76	

Η μονάδα G10 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024	00:00	34,37	30,50	3,87			1	1	1	1	1					9,04	8,93
	01:00	31,62	28,25	3,37			1	1	1	1	1					8,54	8,55
	02:00	29,75	26,63	3,13			1	1	1	1						9,30	9,28
	03:00	28,45	26,38	2,08			1	1	1	1						7,96	7,94
	04:00	28,07	26,69	1,38			1	1	1	1						7,56	7,56
	05:00	28,10	26,25	1,85			1	1	1	1						7,57	7,60
	06:00	28,94	27,11	1,83			1	1	1	1						8,36	8,42
	07:00	31,93	30,10	1,83		1	1	1	1	1						9,26	9,31
	08:00	35,96	33,09	2,87		1	1	1	1	1	1					9,74	9,62
	09:00	38,43	34,51	3,93		1	1	1	1	1	1					11,41	11,41
	10:00	39,79	37,25	2,54		1	1	1	1	1	1					12,12	12,13
	11:00	40,41	38,38	2,02		1	1	1	1	1	1				1	12,20	12,20
	12:00	41,80	38,71	3,09		1	1	1	1	1	1				2	12,92	12,93
	13:00	43,00	39,74	3,27		1	1	1	1	1	1				2	13,71	13,72
	14:00	42,27	39,87	2,39		1	1	1	1	1	1				3	13,22	13,20
	15:00	41,13	39,19	1,95		1	1	1	1	1	1				3	12,09	12,09
	16:00	40,72	38,63	2,09		1	1	1	1	1	1				3	11,76	11,77
	17:00	40,82	39,18	1,64		1	1	1	1	1	1				3	11,79	11,81
	18:00	42,61	41,16	1,45		1	1	1	1	1	1				5	12,68	12,72
	19:00	43,58	39,71	3,88		1	1	1	1	1	1				6	13,35	13,37
	20:00	44,82	42,13	2,69		1	1	1	1	1	1				6	13,72	13,72
	21:00	42,02	37,80	4,22		1	1	1	1	1	1				5	12,55	12,52
	22:00	38,81	33,95	4,86		1	1	1	1	1	1				1	11,01	10,98
	23:00	36,17	31,93	4,24			1	1	1	1	1					9,81	9,77

Η μονάδα G5 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	33,55	29,10	4,45			1	1	1	1	1					8,17	8,13	
	01:00	31,41	27,16	4,24			1	1	1	1	1					8,36	8,74	
	02:00	29,63	25,29	4,34			1	1		1	1					9,68	9,65	
	03:00	28,60	25,03	3,57			1	1		1	1					8,69	8,65	
	04:00	27,64	24,49	3,15			1	1		1	1					7,65	7,68	
	05:00	27,84	25,55	2,28			1	1		1	1					7,88	7,87	
	06:00	28,21	26,31	1,90			1	1		1	1					8,21	8,23	
	07:00	29,84	28,23	1,61			1	1		1	1				2	8,45	8,25	
	08:00	32,69	29,24	3,45			1	1	1	1	1				2	7,85	7,99	
	09:00	35,11	28,49	6,62			1	1	1	1	1					11,44	11,69	
	10:00	36,32	32,79	3,54			1	1	1	1	1					11,99	11,91	
	11:00	37,83	32,24	5,60			1	1	1	1	1					12,27	12,34	
	12:00	38,76	31,21	7,55			1	1	1	1	1					13,14	13,16	
	13:00	39,83	31,63	8,20			1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	14:00	38,66	30,10	8,56			1	1	1	1	1					13,12	13,15	
	15:00	37,06	27,92	9,13			1	1	1		1					13,72	13,73	
	16:00	36,69	30,23	6,46			1	1	1		1				1	13,73	13,73	
	17:00	37,67	30,00	7,67			1	1	1		1				3	13,73	13,73	
	18:00	38,96	29,76	9,20			1	1	1		1				4	13,73	13,73	
	19:00	39,34	29,03	10,31			1	1	1		1				4	13,73	13,73	
	20:00	40,70	29,74	10,96			1	1	1		1				5	13,73	13,73	
	21:00	38,81	27,31	11,50			1	1	1		1				3	13,73	13,73	
	22:00	35,71	23,29	12,41				1	1		1				2	13,73	13,73	
23:00	32,81	21,47	11,34				1	1		1				1	13,15	13,14		

Η μονάδα G5 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	29,89	21,11	8,78				1	1		1				11,99	11,97
	01:00	27,93	19,90	8,02				1	1		1				11,18	11,15
	02:00	26,74	19,35	7,39				1	1		1				10,67	10,66
	03:00	26,10	18,24	7,86				1	1		1				10,30	10,28
	04:00	25,30	18,34	6,96			1	1			1				9,71	9,67
	05:00	25,55	17,76	7,79			1	1			1				9,70	9,72
	06:00	25,43	17,63	7,80			1	1			1				9,63	9,62
	07:00	26,44	19,08	7,36			1	1			1				10,52	10,53
	08:00	28,12	18,96	9,16			1	1			1				11,22	11,23
	09:00	29,31	19,62	9,68			1	1			1				11,71	11,73
	10:00	30,50	21,20	9,30			1	1			1				12,17	12,18
	11:00	32,47	23,23	9,24			1	1		1	1				12,65	12,68
	12:00	33,25	24,36	8,89			1	1		1	1				13,24	13,29
	13:00	32,97	26,67	6,30			1	1		1	1				13,11	13,12
	14:00	31,51	23,62	7,89			1	1		1	1				11,78	11,83
	15:00	31,25	21,89	9,36				1	1		1				11,68	11,67
	16:00	31,74	23,33	8,40				1	1		1				12,65	12,67
	17:00	33,99	26,34	7,65			1	1	1		1				13,34	13,60
	18:00	36,21	27,36	8,85			1	1	1		1				13,38	13,71
	19:00	37,24	27,89	9,35			1	1	1		1				13,38	13,73
	20:00	39,66	33,06	6,60			1	1	1	1	1				13,38	13,73
	21:00	38,97	34,73	4,24			1	1	1	1	1				13,37	13,66
	22:00	36,95	32,73	4,22			1	1	1	1	1				12,21	12,15
	23:00	34,19	30,54	3,65			1	1	1	1	1				9,69	9,56

Η μονάδα G5 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Καστρί βρίσκεται εκτός επικοινωνίας από τις 10:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η ε- ρ- α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	31,69	29,09	2,59			1	1	1		1				11,01	11,25
	01:00	29,10	26,13	2,98			1	1	1		1				8,75	8,72
	02:00	27,35	25,90	1,45			1	1	1		1				6,97	6,95
	03:00	26,78	25,41	1,38			1	1	1		1				6,42	6,37
	04:00	26,10	24,10	2,00			1	1	1		1				5,95	5,99
	05:00	26,72	24,41	2,31			1	1	1		1				7,19	7,21
	06:00	27,63	25,57	2,06			1	1	1		1				7,90	7,97
	07:00	30,22	28,74	1,48			1	1		1	1		1		9,72	9,97
	08:00	33,73	33,02	0,71			1	1		1	1		4		11,74	11,78
	09:00	36,69	35,95	0,74		1	1	1		1	1		1		10,94	10,87
	10:00	38,11	37,05	1,06		1	1	1	1	1	1				11,22	11,25
	11:00	38,99	38,18	0,81		1	1	1	1	1	1				12,07	12,08
	12:00	40,34	39,70	0,65		1	1	1	1	1	1		1		12,78	12,89
	13:00	41,21	40,61	0,60		1	1	1	1	1	1		2		13,18	13,20
	14:00	40,38	39,55	0,83		1	1	1	1	1	1		1		12,19	12,14
	15:00	37,04	36,35	0,69		1	1	1	1	1	1				9,39	9,32
	16:00	35,58	33,72	1,85		1	1	1	1	1	1				7,83	7,82
	17:00	36,38	34,43	1,96		1	1	1	1	1	1				8,52	8,57
	18:00	38,81	38,03	0,78		1	1	1	1	1	1				10,92	10,98
	19:00	39,95	39,31	0,64		1	1	1	1	1	1				12,01	12,08
	20:00	42,40	41,25	1,15		1	1	1	1	1	1		2		13,55	13,53
	21:00	40,40	38,90	1,51		1	1	1	1	1	1		1		12,48	12,41
	22:00	37,38	36,46	0,92		1	1	1	1	1	1				9,71	9,63
	23:00	33,80	32,85	0,95			1	1	1	1	1				7,53	7,55

Η μονάδα G5 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	31,04	30,46	0,58			1	1	1		1				5,72	5,65
	01:00	28,54	27,97	0,57			1	1	1		1				6,60	6,75
	02:00	27,11	26,40	0,71			1	1	1		1				5,85	5,81
	03:00	26,20	25,00	1,20				1	1		1				4,91	4,90
	04:00	25,51	24,12	1,39				1	1		1				7,53	7,73
	05:00	25,83	24,67	1,16				1	1		1				9,86	9,88
	06:00	27,24	26,14	1,11			1	1	1	1					8,02	7,73
	07:00	29,93	28,54	1,39			1	1	1	1					8,40	8,43
	08:00	33,84	32,34	1,50		1	1	1	1	1					9,70	9,66
	09:00	37,43	34,92	2,51		1	1	1	1	1	1				9,63	9,65
	10:00	39,07	36,52	2,55		1	1	1	1	1	1				11,31	11,37
	11:00	39,90	37,51	2,39		1	1	1	1	1	1				12,13	12,14
	12:00	41,43	39,69	1,74		1	1	1	1	1	1		1		13,20	13,25
	13:00	41,72	39,97	1,76		1	1	1	1	1	1		1		13,42	13,43
	14:00	40,27	38,57	1,71		1	1	1	1	1	1				12,52	12,48
	15:00	38,63	37,11	1,52		1	1	1	1	1	1				10,88	10,83
	16:00	37,93	36,53	1,40		1	1	1	1	1	1				10,13	10,12
	17:00	39,22	38,12	1,09		1	1	1	1	1	1				11,42	11,41
	18:00	41,83	40,98	0,85		1	1	1	1	1	1		3		12,65	12,69
	19:00	42,46	41,47	0,98		1	1	1	1	1	1		3		12,96	13,01
	20:00	44,02	43,24	0,78		1	1	1	1	1	1		4		13,69	13,70
	21:00	41,45	40,30	1,15		1	1	1	1	1	1		2		12,84	12,82
	22:00	38,57	37,51	1,06		1	1	1	1	1	1				10,82	10,81
	23:00	35,34	33,81	1,53		1	1	1	1	1	1				8,70	8,71

Η μονάδα G5 λειτουργεί σε περιορισμένη ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	32,20	30,95	1,24			1	1	1		1				6,80	6,78
	01:00	29,57	28,55	1,03			1	1	1		1				6,47	6,60
	02:00	28,00	26,80	1,20			1	1	1		1				6,72	6,71
	03:00	27,04	24,33	2,71			1	1	1		1				6,31	6,31
	04:00	26,40	23,46	2,94				1	1		1				6,55	6,70
	05:00	26,46	22,67	3,79				1	1		1				10,45	10,46
	06:00	27,47	22,63	4,83				1	1		1				10,49	10,53
	07:00	30,17	26,56	3,61			1	1	1	1			1		10,34	10,32
	08:00	34,35	31,75	2,60			1	1	1	1			1		10,69	10,64
	09:00	37,79	33,96	3,82			1	1	1	1	1		2		12,16	12,20
	10:00	39,05	33,65	5,39			1	1	1	1	1				13,51	13,51
	11:00	39,85	35,56	4,29			1	1	1	1	1				13,66	13,66
	12:00	41,56	38,94	2,62		1	1	1	1	1	1		1		13,31	13,35
	13:00	42,49	39,09	3,40		1	1	1	1	1	1		2		13,62	13,62
	14:00	40,18	37,16	3,02		1	1	1	1	1	1				13,19	13,19
	15:00	38,83	35,77	3,06			1	1	1	1	1				13,29	13,26
	16:00	38,30	34,36	3,94			1	1	1	1	1				12,79	12,81
	17:00	39,18	36,71	2,48			1	1	1	1	1				12,86	12,90
	18:00	41,19	40,74	0,45		1	1	1	1	1	1				12,27	12,30
	19:00	42,28	39,92	2,35	1	1	1	1	1	1	1				12,78	12,81
	20:00	43,88	41,87	2,01	1	1	1	1	1	1	1				13,71	13,72
	21:00	42,02	40,22	1,80		1	1	1	1	1	1				13,39	13,46
	22:00	38,46	37,17	1,30		1	1	1	1	1	1				10,68	10,66
	23:00	35,58	34,36	1,21		1	1	1	1	1	1				8,42	8,48

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος και ΑΠ Καστρί παρουσίαζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	32,37	29,61	2,76			1	1	1	1	1				7,42	7,59
	01:00	29,66	25,71	3,95			1		1	1	1				9,67	9,71
	02:00	28,46	24,56	3,90			1		1	1	1				8,50	8,51
	03:00	26,41	23,13	3,28			1		1	1	1				6,47	6,48
	04:00	25,83	22,80	3,03			1		1	1	1				5,82	5,89
	05:00	26,10	22,60	3,50			1		1	1	1				6,27	6,34
	06:00	27,30	23,32	3,98		1			1	1	1				7,77	8,10
	07:00	30,53	26,86	3,66		1			1	1	1		3		11,92	11,92
	08:00	33,97	30,56	3,41		1	1		1	1	1		1		11,58	11,63
	09:00	37,44	34,94	2,50		1	1		1	1	1		4		12,66	13,22
	10:00	39,89	38,29	1,60		1	1		1	1	1		6		12,70	13,70
	11:00	41,56	40,09	1,47		1	1		1	1	1		6		12,56	13,29
	12:00	43,13	41,35	1,77		1	1	1	1	1	1		2		12,70	13,71
	13:00	44,24	42,41	1,83		1	1	1	1	1	1		3		12,70	13,73
	14:00	43,08	41,00	2,08		1	1	1	1	1	1		2		12,70	13,72
	15:00	40,81	38,17	2,64		1	1	1	1	1	1				12,53	13,03
	16:00	39,81	36,63	3,18		1	1	1	1	1	1				11,99	12,03
	17:00	41,23	38,51	2,72		1	1	1	1	1	1				12,61	13,16
	18:00	43,83	40,79	3,04	1	1	1	1	1	1	1				12,70	13,67
	19:00	44,57	41,44	3,13	1	1	1	1	1	1	1				12,70	13,73
	20:00	45,68	42,75	2,93	1	1	1	1	1	1	1		1		12,70	13,73
	21:00	43,30	41,26	2,04	1	1	1	1	1	1	1				12,70	13,63
	22:00	39,89	37,71	2,18		1	1	1	1	1	1				11,91	12,11
	23:00	36,70	34,00	2,70		1	1	1	1	1	1				9,32	9,43

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Άντισ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	32,73	30,07	2,66			1	1	1		1				10,03	10,22
	01:00	30,25	27,47	2,78			1	1	1		1				9,80	9,74
	02:00	28,60	26,75	1,85			1	1	1		1				8,22	8,19
	03:00	27,48	23,24	4,23			1	1	1		1				8,04	8,31
	04:00	26,74	19,68	7,06				1	1		1				10,27	10,33
	05:00	26,87	22,01	4,86				1	1		1				10,73	10,81
	06:00	27,94	25,10	2,84				1	1		1				11,43	11,40
	07:00	30,88	28,62	2,26			1	1	1		1				10,25	10,23
	08:00	34,37	32,12	2,25			1	1	1	1	1				11,07	11,04
	09:00	37,14	36,25	0,88		1	1	1	1	1	1				11,39	11,44
	10:00	38,71	38,52	0,19		1	1	1	1	1	1				11,95	12,01
	11:00	40,05	39,88	0,18		1	1	1	1	1	1		1		12,65	12,99
	12:00	41,77	41,41	0,36		1	1	1	1	1	1		2		12,70	13,65
	13:00	43,18	42,38	0,80		1	1	1	1	1	1		3		12,70	13,73
	14:00	41,76	40,32	1,43		1	1	1	1	1	1		1		12,70	13,70
	15:00	40,16	38,87	1,28		1	1	1	1	1	1				12,70	13,15
	16:00	39,64	38,71	0,93		1	1	1	1	1	1				12,04	12,04
	17:00	40,90	39,62	1,28		1	1	1	1	1	1				11,93	11,96
	18:00	43,43	42,68	0,75	1	1	1	1	1	1	1		1		12,59	13,13
	19:00	44,03	42,28	1,76	1	1	1	1	1	1	1		1		12,60	12,99
	20:00	44,61	42,09	2,52	1	1	1	1	1		1		4		12,58	13,60
	21:00	41,75	36,91	4,84	1	1	1	1	1		1		2		12,61	13,70
	22:00	38,97	34,26	4,72		1	1	1	1		1				12,58	13,20
	23:00	36,11	32,01	4,10		1	1	1	1		1				11,69	11,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	33,47	29,17	4,30		1	1	1	1		1				8,97	8,91
	01:00	30,89	28,82	2,07		1	1	1	1		1				6,90	6,87
	02:00	29,22	27,96	1,26		1	1	1	1		1				5,28	5,25
	03:00	28,08	27,07	1,01		1	1	1	1		1		1		6,17	6,50
	04:00	26,92	26,30	0,62		1	1	1	1						8,04	8,02
	05:00	27,07	26,65	0,42		1	1	1	1						8,18	8,21
	06:00	27,11	26,82	0,29		1	1	1	1						7,57	7,50
	07:00	29,01	28,39	0,62	1	1	1	1	1				1		8,07	8,10
	08:00	31,91	31,62	0,30	1	1	1	1	1				3		9,66	9,71
	09:00	34,80	34,66	0,14	1	1	1	1	1		1		2		9,51	9,30
	10:00	36,23	36,00	0,23	1	1	1	1	1		1				9,44	9,36
	11:00	37,77	36,98	0,79		1	1	1	1	1	1				10,33	10,38
	12:00	39,53	38,25	1,28		1	1	1	1	1	1				11,48	11,51
	13:00	40,57	37,44	3,14		1	1	1	1	1	1				11,98	12,01
	14:00	39,86	34,73	5,14			1	1	1	1	1				11,83	11,98
	15:00	38,58	32,04	6,53			1	1	1	1	1				11,06	11,04
	16:00	38,45	29,65	8,80			1	1	1		1				12,40	12,62
	17:00	39,65	31,13	8,52			1	1	1		1				13,19	13,16
	18:00	40,52	34,49	6,03			1	1	1	1	1				13,16	13,20
	19:00	41,37	34,38	6,98			1	1	1	1	1				12,85	12,75
	20:00	42,19	32,77	9,42			1	1	1	1	1				13,05	13,03
	21:00	39,83	32,97	6,85			1	1	1	1	1				11,95	12,02
	22:00	37,49	32,77	4,72			1	1	1	1	1				10,66	10,68
	23:00	34,98	28,78	6,20			1	1	1		1				9,76	9,95

Το ΑΠ Καστρί αντιμετώπιζε τηλεπικοινωνιακή αστάθεια τις απογευματινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	32,31	26,04	6,28			1	1	1		1				8,84	8,83
	01:00	30,41	24,29	6,12			1	1	1		1				7,81	8,16
	02:00	28,43	20,91	7,53				1	1		1				10,33	10,33
	03:00	27,47	19,32	8,15				1	1		1				9,36	9,37
	04:00	26,69	19,66	7,03				1	1		1				8,63	8,64
	05:00	26,47	20,50	5,97			1		1		1				8,96	8,98
	06:00	26,50	21,58	4,92			1		1		1				9,27	9,28
	07:00	27,30	20,11	7,19			1		1		1				9,26	9,27
	08:00	28,39	20,50	7,89			1		1		1				10,33	10,31
	09:00	29,11	21,19	7,92			1		1		1				10,77	10,77
	10:00	29,88	22,90	6,98			1		1		1				10,39	10,34
	11:00	31,28	23,87	7,41			1		1	1	1				9,77	9,78
	12:00	31,92	23,66	8,25			1		1	1	1				10,37	10,43
	13:00	32,32	23,06	9,26			1		1	1	1				10,87	10,85
	14:00	30,58	21,40	9,18			1		1		1				10,32	10,38
	15:00	29,95	20,13	9,83			1		1		1				11,10	11,11
	16:00	30,64	19,90	10,74			1		1		1				11,37	11,38
	17:00	32,37	21,54	10,83			1		1		1				11,76	11,78
	18:00	34,55	23,83	10,72			1		1	1	1				11,86	11,85
	19:00	35,77	24,71	11,06			1		1	1	1				12,54	12,58
	20:00	37,68	27,82	9,86			1		1	1	1				13,71	13,72
	21:00	36,16	28,32	7,84			1	1	1		1		1		12,06	11,89
	22:00	33,84	25,79	8,06			1	1	1		1				10,24	10,23
	23:00	31,35	23,06	8,29			1	1	1		1				9,89	10,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	26,06	19,81	6,26				1	1		1				10,14	10,10
	01:00	24,44	19,50	4,94				1	1		1				8,60	8,55
	02:00	23,55	19,01	4,54			1		1		1				7,84	7,86
	03:00	23,94	22,12	1,82			1		1		1				8,10	8,11
	04:00	24,23	23,17	1,06				1	1		1				5,36	5,34
	05:00	24,52	22,93	1,59				1	1		1				8,47	8,55
	06:00	25,64	23,69	1,95				1	1		1				9,64	9,67
	07:00	28,33	26,08	2,25			1	1	1		1				9,37	9,34
	08:00	30,88	28,95	1,93			1	1	1		1				9,52	9,58
	09:00	32,91	31,02	1,89			1	1	1		1				10,62	10,52
	10:00	34,17	33,11	1,06			1	1	1	1	1				8,73	8,72
	11:00	34,94	33,69	1,25			1	1	1	1	1				9,43	0,00
	12:00	36,08	34,99	1,09			1	1	1	1	1				10,56	0,00
	13:00	36,50	35,29	1,21			1	1	1	1	1				11,03	11,03
	14:00	35,48	34,07	1,41			1	1	1	1	1				10,01	9,96
	15:00	33,90	31,98	1,92			1	1	1	1	1				9,67	9,84
	16:00	33,54	31,25	2,29			1	1	1	1	1				12,15	12,03
	17:00	35,28	33,42	1,86			1	1	1	1	1				9,85	9,81
	18:00	37,62	36,25	1,37			1	1	1	1	1				10,83	10,83
	19:00	38,94	37,86	1,08		1	1	1	1	1	1				11,03	11,01
	20:00	40,53	39,48	1,05		1	1	1	1	1	1				12,01	12,00
	21:00	38,37	37,59	0,77		1	1	1	1	1	1				10,70	10,65
	22:00	35,08	34,75	0,33			1	1	1	1	1				9,30	9,34
	23:00	31,84	31,82	0,02			1	1	1	1	1				9,00	9,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	28,87	28,53	0,34			1	1	1		1				7,53	7,50
	01:00	26,56	25,50	1,06			1	1	1		1				5,66	5,70
	02:00	25,67	23,97	1,69				1	1		1				6,27	6,55
	03:00	24,68	22,39	2,29				1	1		1				8,10	8,11
	04:00	24,37	20,82	3,56				1	1		1				7,41	7,40
	05:00	24,99	21,57	3,42				1	1		1				7,94	8,00
	06:00	26,27	21,82	4,45				1	1		1				8,91	8,90
	07:00	29,15	23,00	6,15				1	1		1				10,49	10,43
	08:00	32,36	24,57	7,79			1	1	1		1				9,98	9,99
	09:00	32,44	25,43	7,02			1	1	1		1				9,83	9,81
	10:00	36,79	30,75	6,03			1	1	1	1	1				10,95	10,98
	11:00	37,80	29,25	8,55			1	1	1	1	1				9,68	9,67
	12:00	36,51	26,35	10,15			1	1	1		1				10,84	11,11
	13:00	36,20	25,75	10,45			1	1	1		1				12,61	12,71
	14:00	34,24	25,09	9,16		1		1	1		1				12,70	12,70
	15:00	31,59	22,45	9,14		1		1	1		1				11,51	11,49
	16:00	31,95	21,73	10,22		1		1	1		1				11,50	11,53
	17:00	33,00	22,00	11,01		1		1	1		1				11,90	11,91
	18:00	36,03	24,76	11,28		1		1	1		1				12,99	13,02
	19:00	38,36	33,83	4,53		1	1	1	1	1	1				12,06	11,95
	20:00	40,05	33,67	6,38		1	1	1	1	1	1				10,15	10,06
	21:00	37,58	28,65	8,93		1	1	1	1	1		1			10,85	10,98
	22:00	33,88	24,04	9,84				1	1		1				10,11	10,25
	23:00	30,38	19,85	10,53				1	1		1				10,89	10,86

Κατά την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου στο νησί.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	27,65	19,17	8,48			1		1		1				9,12	9,02
	01:00	25,48	18,24	7,24			1		1		1				7,48	7,48
	02:00	24,37	17,88	6,49			1		1		1				6,65	6,63
	03:00	23,51	17,88	5,63			1		1		1				5,95	5,95
	04:00	23,10	17,66	5,44			1		1		1				5,61	5,62
	05:00	23,62	18,34	5,27			1		1		1				6,22	6,23
	06:00	24,92	21,41	3,51			1		1		1				8,26	8,31
	07:00	27,84	25,01	2,83			1	1	1		1				6,71	6,48
	08:00	29,90	28,02	1,87			1	1	1		1				8,20	8,21
	09:00	32,05	31,42	0,63			1	1	1	1	1				8,11	7,92
	10:00	32,58	32,21	0,37			1	1	1	1	1				7,01	7,04
	11:00	34,51	33,49	1,02			1	1	1	1	1				8,38	8,64
	12:00	35,15	33,30	1,85			1	1	1	1	1				9,13	9,11
	13:00	35,03	31,40	3,63			1	1	1	1	1				8,86	8,81
	14:00	32,53	29,30	3,23			1	1	1		1				9,14	9,12
	15:00	30,08	27,21	2,87			1	1	1		1				8,01	7,92
	16:00	29,57	27,47	2,10			1	1	1		1				7,56	7,58
	17:00	31,08	28,95	2,13			1	1	1		1				8,92	8,93
	18:00	33,93	33,07	0,86			1	1	1	1	1				9,46	9,35
	19:00	36,60	36,13	0,47			1	1	1	1	1				10,06	10,07
	20:00	39,09	38,68	0,41		1	1	1	1	1	1				11,16	11,17
	21:00	36,55	35,92	0,64		1	1	1	1	1	1				8,69	8,61
	22:00	32,91	31,63	1,28			1	1	1	1	1				6,57	6,82
	23:00	29,28	27,44	1,84			1	1	1		1				7,57	7,52

Τις πρωινές ώρες επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα .



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	26,32	24,25	2,07			1	1	1		1				4,58	4,49
	01:00	24,48	22,70	1,78				1	1		1				6,91	7,25
	02:00	23,53	21,30	2,22				1	1		1				7,13	7,12
	03:00	22,94	20,68	2,27				1	1		1				6,44	6,41
	04:00	22,98	20,56	2,42				1	1		1				6,31	6,32
	05:00	23,66	20,98	2,68				1	1		1				6,76	6,80
	06:00	25,63	22,68	2,95				1	1		1				8,74	8,72
	07:00	28,79	25,23	3,57			1	1		1	1				7,84	7,77
	08:00	31,48	28,93	2,55			1	1		1	1				9,45	9,54
	09:00	34,18	30,77	3,41			1	1	1	1	1				9,19	9,13
	10:00	34,78	31,22	3,56			1	1	1	1	1				8,39	8,45
	11:00	36,54	33,46	3,08			1	1	1	1	1				10,13	10,12
	12:00	37,30	34,66	2,63			1	1	1	1	1				10,84	10,80
	13:00	37,73	35,24	2,50			1	1	1	1	1				11,35	11,31
	14:00	34,79	32,56	2,23			1	1	1	1	1				8,77	8,76
	15:00	32,67	31,08	1,59			1	1	1	1	1				6,93	6,87
	16:00	32,25	30,78	1,47			1	1	1	1	1				6,46	6,42
	17:00	34,22	33,09	1,13			1	1	1	1	1				8,34	8,39
	18:00	37,16	35,53	1,63			1	1	1	1	1				10,98	11,02
	19:00	39,15	36,81	2,34		1	1	1	1	1	1				11,21	11,23
	20:00	40,55	38,46	2,09		1	1	1	1	1	1				12,10	12,10
	21:00	37,95	36,05	1,91		1	1	1	1	1	1				9,76	9,68
	22:00	34,37	31,91	2,46			1	1	1	1	1				8,65	8,91
	23:00	30,37	27,46	2,91			1	1	1		1				8,34	8,27

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Η Ε Σ Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	26,83	25,13	1,70			1	1		1	1				6,44	6,43
	01:00	24,84	23,41	1,43			1	1		1	1				5,05	4,99
	02:00	23,68	22,61	1,07			1	1		1	1				4,79	5,07
	03:00	23,04	20,74	2,30			1	1			1				7,26	7,25
	04:00	22,40	19,61	2,79			1	1			1				6,60	6,59
	05:00	22,61	19,58	3,03			1	1			1				6,74	6,77
	06:00	24,21	20,82	3,39			1	1			1				7,95	7,67
	07:00	27,59	22,94	4,65			1			1	1		4		10,64	10,86
	08:00	29,67	23,29	6,37			1			1	1		4		11,86	11,85
	09:00	32,05	25,25	6,81			1			1	1		5		12,61	12,82
	10:00	32,71	26,04	6,67			1		1	1	1		4		12,50	12,74
	11:00	33,22	27,52	5,70			1		1	1	1		1		12,80	12,96
	12:00	33,65	26,63	7,02			1		1	1	1		1		13,03	13,27
	13:00	34,41	28,21	6,20			1		1	1	1		1		13,16	13,55
	14:00	31,54	25,09	6,45			1		1	1	1				11,60	11,56
	15:00	29,29	24,02	5,27			1		1	1	1				9,34	9,40
	16:00	28,86	23,79	5,07			1		1	1	1				8,86	8,97
	17:00	30,42	23,76	6,67			1		1	1	1				10,42	10,49
	18:00	33,05	25,24	7,81			1		1	1	1				12,86	12,94
	19:00	36,01	28,39	7,62			1		1	1	1		1		13,53	13,70
	20:00	37,49	30,39	7,10	1		1		1	1	1		2		13,73	13,72
	21:00	34,34	26,35	7,99			1		1	1	1				13,45	13,43
	22:00	31,11	24,07	7,03			1		1	1	1				11,41	11,33
	23:00	28,89	22,79	6,10			1		1	1	1				9,13	9,08

Η μονάδα G10 Λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε λειτουργικά και προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η Ε Σ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	26,30	20,18	6,12			1		1		1				9,50	9,61
	01:00	24,99	19,09	5,90			1		1		1				9,60	9,62
	02:00	24,22	19,23	4,99			1		1		1				9,58	9,58
	03:00	23,82	20,77	3,04			1		1		1				8,02	7,99
	04:00	23,03	19,51	3,52			1		1		1				7,42	7,46
	05:00	23,14	19,60	3,54			1		1		1				8,33	8,32
	06:00	24,83	22,84	1,99			1		1		1				8,99	8,99
	07:00	26,45	24,61	1,84			1		1	1	1				8,00	7,83
	08:00	27,89	25,27	2,63			1		1	1	1				7,91	7,94
	09:00	28,41	24,59	3,82			1		1	1	1				8,41	8,39
	10:00	30,08	25,54	4,54			1		1	1	1				10,13	10,13
	11:00	30,71	24,69	6,02			1		1	1	1				10,72	10,72
	12:00	32,60	26,51	6,09			1		1	1	1				12,16	12,49
	13:00	32,91	27,58	5,33			1		1	1	1				12,78	12,87
	14:00	31,09	26,16	4,93			1		1	1	1				11,15	11,07
	15:00	29,81	25,17	4,65			1		1	1	1				9,82	9,85
	16:00	30,01	25,73	4,28			1		1	1	1				9,99	10,04
	17:00	32,34	29,26	3,07	1		1		1	1	1		1		10,41	10,42
	18:00	34,27	31,76	2,51			1	1	1	1	1				9,12	9,06
	19:00	37,05	35,52	1,53			1	1	1	1	1				11,37	11,45
	20:00	38,68	37,74	0,94			1	1	1	1	1		1		12,80	12,77
	21:00	36,61	35,80	0,81			1	1	1	1	1				11,27	11,21
	22:00	33,97	33,59	0,38			1	1	1	1	1				8,66	8,59
	23:00	31,40	31,28	0,12			1	1	1		1				9,34	9,52

Η μονάδα G10 Λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε λειτουργικά και προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	29,05	29,02	0,04			1	1	1		1				7,84	7,77
	01:00	26,96	26,60	0,36			1		1	1	1				6,85	6,83
	02:00	25,61	25,09	0,52			1		1	1	1				5,81	5,80
	03:00	24,50	23,85	0,65			1		1	1	1				4,67	4,68
	04:00	23,80	23,35	0,45			1		1	1	1				3,99	3,97
	05:00	23,68	23,00	0,68			1		1		1				6,70	6,82
	06:00	23,94	23,06	0,88			1		1		1				7,97	7,78
	07:00	24,81	24,04	0,78			1		1	1	1				4,90	4,93
	08:00	26,69	25,54	1,16			1		1	1	1				6,70	6,72
	09:00	26,03	24,18	1,85			1		1	1	1				6,15	6,07
	10:00	26,90	25,34	1,55			1		1	1	1				6,92	6,96
	11:00	28,32	26,94	1,37			1		1	1	1				8,22	8,30
	12:00	28,32	25,66	2,66			1		1	1	1				8,46	8,37
	13:00	27,53	24,93	2,61			1		1	1	1				7,56	7,49
	14:00	25,15	23,33	1,82			1		1	1	1				5,82	5,94
	15:00	22,86	21,30	1,56			1		1		1				7,10	7,04
	16:00	23,73	22,36	1,37			1		1		1				6,40	6,31
	17:00	25,90	24,77	1,13			1		1	1	1				6,16	6,25
	18:00	29,02	27,74	1,27			1		1	1	1				8,54	8,36
	19:00	32,29	31,82	0,47			1	1	1	1	1				6,87	6,93
	20:00	34,24	33,97	0,27			1	1	1	1	1				8,80	8,80
	21:00	32,36	32,03	0,33			1	1	1	1	1				7,10	7,05
	22:00	29,53	28,91	0,61			1	1	1	1	1				4,22	4,31
	23:00	26,48	25,91	0,57			1		1	1	1				6,44	6,58

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε λειτουργικά και προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	24,21	22,99	1,22			1		1	1	1				6,58	6,73
	01:00	22,53	21,04	1,50			1		1		1				6,33	6,29
	02:00	21,91	20,72	1,20			1		1		1				5,78	5,81
	03:00	21,29	20,11	1,19			1		1		1				5,12	5,11
	04:00	21,26	20,15	1,11			1		1		1				5,04	5,08
	05:00	21,79	20,84	0,95			1		1		1				5,81	5,86
	06:00	23,83	23,21	0,61			1		1	1	1				5,39	5,28
	07:00	26,68	25,45	1,23			1		1	1	1				6,37	6,43
	08:00	28,60	26,93	1,67			1		1	1	1				7,48	7,41
	09:00	30,02	27,94	2,08				1	1	1	1				9,26	9,27
	10:00	31,00	29,51	1,49			1	1	1	1	1				7,62	7,39
	11:00	32,20	30,11	2,09			1	1	1	1	1				6,11	6,13
	12:00	33,16	31,11	2,05			1	1	1	1	1				7,10	7,09
	13:00	32,02	30,27	1,75			1	1	1	1	1				6,16	6,15
	14:00	30,35	27,77	2,58			1		1	1	1				7,57	7,87
	15:00	29,67	28,20	1,47			1		1	1	1				7,67	7,43
	16:00	27,29	27,10	0,19			1	1	1		1				5,47	5,53
	17:00	28,42	28,31	0,11			1	1	1		1				6,93	6,98
	18:00	30,47	30,26	0,20			1	1	1		1		2		9,25	9,22
	19:00	34,80	34,56	0,23			1		1	1	1		5		11,62	11,64
	20:00	36,56	36,46	0,10	1		1		1	1	1		6		11,42	11,43
	21:00	34,03	33,96	0,07	1		1		1	1	1		4		10,03	10,00
	22:00	30,38	30,23	0,14	1		1		1	1	1		1		8,47	8,44
	23:00	26,63	26,48	0,15			1		1	1	1				6,80	6,75

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε λειτουργικά και προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	24,07	23,64	0,43			1		1	1	1				4,43	4,50
	01:00	22,34	21,68	0,66			1		1		1				6,38	6,37
	02:00	21,72	21,29	0,44			1		1		1				5,86	5,82
	03:00	21,09	20,61	0,48			1		1	48	1				5,48	5,47
	04:00	20,88	20,35	0,53			1		1		1				5,26	5,28
	05:00	21,69	21,38	0,31			1		1		1				5,92	5,99
	06:00	23,36	23,33	0,03			1		1		1				5,41	5,30
	07:00	25,93	25,92	0,01			1		1	1	1				5,86	5,93
	08:00	28,64	28,64	0,00			1		1	1	1				7,55	7,52
	09:00	30,25	30,25	0,00		1	1		1	1	1				7,89	7,94
	10:00	30,74	30,64	0,10		1	1		1	1	1				8,38	8,34
	11:00	31,19	30,55	0,64		1	1		1	1	1		1		8,70	8,73
	12:00	31,35	30,53	0,82			1		1	1	1		3		9,51	9,52
	13:00	31,36	30,23	1,13			1		1	1	1		3		9,55	9,53
	14:00	28,50	26,70	1,80			1		1	1	1				7,99	7,91
	15:00	26,12	23,79	2,33			1		1	1	1				5,79	5,67
	16:00	26,07	22,79	3,28			1		1	1	1				5,19	5,20
	17:00	28,60	24,07	4,53			1		1	1	1				7,34	7,43
	18:00	32,65	27,96	4,69			1		1	1	1		1		10,76	10,81
	19:00	35,91	31,52	4,39			1		1	1	1		4		12,69	12,71
	20:00	36,96	33,32	3,63			1		1	1	1		5		13,34	13,32
	21:00	34,26	31,63	2,62			1		1	1	1		4		12,04	12,02
	22:00	30,69	28,64	2,05			1		1	1	1		1		9,97	9,90
	23:00	27,50	25,11	2,39			1		1	1	1				7,23	7,15

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	24,43	23,27	1,15			1		1		1				7,37	7,49
	01:00	23,01	22,54	0,47			1		1		1				6,94	6,93
	02:00	22,08	20,92	1,16			1		1		1				5,76	5,75
	03:00	21,58	20,40	1,18			1		1		1				5,71	5,74
	04:00	21,25	20,10	1,15			1		1		1				5,93	5,95
	05:00	22,24	22,19	0,06			1		1		1				6,40	6,40
	06:00	23,99	23,99	0,00			1		1	1	1				5,87	5,79
	07:00	27,05	27,04	0,01			1		1	1	1				6,94	7,02
	08:00	30,53	30,49	0,04			1		1	1	1		3		9,24	9,27
	09:00	30,91	30,90	0,00			1		1	1	1		3		9,47	9,42
	10:00	31,10	31,04	0,05			1		1	1	1		3		9,49	9,50
	11:00	33,08	32,86	0,21			1		1	1	1		4		10,74	10,75
	12:00	33,87	33,75	0,12			1		1	1	1		5		11,27	11,21
	13:00	31,23	31,08	0,15			1		1	1	1		4		9,56	9,54
	14:00	29,70	28,32	1,38			1		1	1	1		1		9,07	9,08
	15:00	27,86	26,75	1,11			1		1	1	1				7,67	7,65
	16:00	27,93	26,43	1,50			1		1	1	1				7,50	7,55
	17:00	29,41	27,08	2,33			1		1	1	1		1		8,59	8,61
	18:00	32,45	30,82	1,63			1		1	1	1		3		10,20	10,24
	19:00	35,46	34,39	1,08			1		1	1	1		6		11,92	11,97
	20:00	36,77	34,73	2,03			1		1	1	1		7		13,08	13,05
	21:00	33,82	31,77	2,05			1		1	1	1		4		11,52	11,47
	22:00	30,36	27,55	2,81			1		1	1	1		1		9,74	9,71
	23:00	26,89	24,12	2,77			1		1	1	1				7,83	8,01

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσί

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	24,06	20,94	3,12			1		1		1				7,52	7,48
	01:00	22,72	20,83	1,88			1		1		1				6,65	6,66
	02:00	21,87	21,06	0,81			1		1		1				6,23	6,23
	03:00	21,45	19,87	1,58			1		1		1				6,20	6,23
	04:00	21,26	20,62	0,64			1		1		1				6,17	6,16
	05:00	21,96	21,12	0,84			1		1		1				5,91	5,95
	06:00	23,99	23,49	0,51			1		1		1				6,18	6,02
	07:00	27,05	25,71	1,34			1		1	1	1				6,56	6,62
	08:00	28,82	26,77	2,04			1		1	1	1				8,28	8,29
	09:00	29,89	27,65	2,23			1		1	1	1				9,33	9,34
	10:00	29,80	28,63	1,16			1		1	1	1		1		9,12	9,17
	11:00	30,27	29,28	0,99			1		1	1	1		2		9,12	9,15
	12:00	30,76	29,74	1,02			1		1	1	1		2		9,44	9,43
	13:00	30,50	29,33	1,17			1		1	1	1		2		9,38	9,37
	14:00	28,33	26,21	2,11			1		1	1	1				7,91	7,78
	15:00	26,12	21,61	4,51			1		1	1	1				6,05	6,20
	16:00	26,35	20,16	6,19			1		1		1				8,84	8,89
	17:00	28,79	20,57	8,22			1		1		1				10,36	10,40
	18:00	33,28	24,35	8,93			1		1	1	1				10,78	10,81
	19:00	36,03	28,03	8,00			1		1	1	1		2		12,79	12,82
	20:00	36,86	29,55	7,32			1		1	1	1		3		13,46	13,41
	21:00	33,57	29,15	4,41			1		1	1	1		2		11,71	11,63
	22:00	30,30	27,36	2,94			1		1	1	1		1		9,77	9,71
	23:00	26,65	22,40	4,25			1		1	1	1				7,00	7,08

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσία

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η Ε Σ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	24,05	19,93	4,12			1		1		1				7,18	7,14
	01:00	22,53	18,98	3,55			1		1		1				6,61	6,60
	02:00	21,69	16,75	4,94					1		1				6,61	6,70
	03:00	21,35	15,06	6,30					1		1				7,66	7,65
	04:00	20,88	14,88	6,00					1		1				7,51	7,51
	05:00	21,42	15,31	6,11					1		1				7,69	7,70
	06:00	23,55	17,24	6,31					1		1				7,93	7,92
	07:00	25,39	19,85	5,55			1		1		1		1		7,62	7,72
	08:00	28,68	21,45	7,23			1		1		1		1		9,90	10,23
	09:00	29,90	23,79	6,11			1		1	1	1				9,41	9,40
	10:00	29,79	22,71	7,09			1		1		1		1		9,20	9,33
	11:00	29,42	21,01	8,41			1		1		1				10,80	10,80
	12:00	29,64	20,94	8,71			1		1		1				10,90	10,91
	13:00	29,48	21,18	8,31			1		1		1				10,82	10,83
	14:00	27,77	18,87	8,90			1		1		1				9,71	9,75
	15:00	25,65	17,84	7,81			1		1		1				8,05	8,08
	16:00	25,91	18,25	7,66			1		1		1				7,77	7,78
	17:00	28,20	18,89	9,31			1		1		1				9,43	9,52
	18:00	31,89	20,80	11,09			1		1		1				11,35	11,37
	19:00	35,25	23,58	11,67			1		1		1				12,32	12,36
	20:00	36,06	24,60	11,46			1		1	1	1				12,43	12,41
	21:00	32,94	23,69	9,26			1		1	1	1				10,10	10,02
	22:00	29,50	21,41	8,09			1		1		1				9,33	9,48
	23:00	26,53	19,15	7,38			1		1		1				8,90	8,86

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσία

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	23,96	17,88	6,07			1		1		1				6,80	6,79
	01:00	22,62	15,68	6,94					1		1				7,96	8,06
	02:00	21,58	14,36	7,22					1		1				8,05	8,04
	03:00	21,13	14,52	6,61					1		1				7,86	7,86
	04:00	20,98	13,98	7,00					1		1				7,82	7,82
	05:00	21,64	14,36	7,29					1		1				8,06	8,06
	06:00	22,48	15,13	7,35					1		1				8,39	8,38
	07:00	24,00	16,48	7,52			1		1		1				8,53	8,56
	08:00	26,71	18,40	8,31			1		1		1				9,72	9,70
	09:00	28,08	19,70	8,38			1		1		1				9,92	9,89
	10:00	28,25	20,10	8,15			1		1		1				9,98	9,96
	11:00	29,82	20,61	9,21			1		1		1				10,88	10,89
	12:00	30,06	20,28	9,79			1		1		1				10,95	10,96
	13:00	29,85	19,25	10,59			1		1		1				10,92	10,91
	14:00	28,66	18,32	10,34			1		1		1				10,53	10,51
	15:00	26,17	17,13	9,03			1		1		1				9,19	9,19
	16:00	26,12	17,13	8,99			1		1		1				9,12	9,14
	17:00	27,67	18,03	9,64			1		1		1				9,84	9,91
	18:00	29,75	19,50	10,25			1		1		1				10,74	10,75
	19:00	33,41	23,28	10,13			1		1	1	1				11,24	11,28
	20:00	33,99	24,68	9,32			1		1	1	1				11,52	11,49
	21:00	31,35	22,72	8,63			1		1	1	1				9,85	9,91
	22:00	28,68	19,10	9,58					1	1	1				10,30	10,28
	23:00	26,08	17,98	8,10					1	1	1				9,07	9,02

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσία

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	23,37	16,69	6,67					1	1	1				7,12	7,16
	01:00	21,91	14,79	7,12					1		1				7,81	7,80
	02:00	20,95	14,22	6,74					1		1				7,41	7,42
	03:00	20,46	14,03	6,43					1		1				7,57	7,58
	04:00	20,30	14,04	6,27					1		1				7,54	7,53
	05:00	20,57	14,31	6,26					1		1				7,62	7,63
	06:00	21,36	14,99	6,38					1		1				7,95	7,93
	07:00	21,95	15,08	6,88					1		1				8,10	8,10
	08:00	23,47	17,07	6,41			1		1		1				7,63	7,60
	09:00	23,75	17,55	6,20			1		1		1				7,46	7,48
	10:00	24,54	17,63	6,91			1		1		1				8,12	8,15
	11:00	26,08	19,95	6,14			1		1		1				7,25	8,07
	12:00	17,26	14,74	2,52				1	1		1		1		7,28	4,35
	13:00	30,75	28,28	2,47		1		1	1	1	1		4		8,13	8,09
	14:00	23,69	16,16	7,53		1			1		1				8,52	8,44
	15:00	21,43	14,39	7,05					1		1				7,70	7,68
	16:00	22,01	14,34	7,67					1		1				7,84	7,86
	17:00	24,81	16,37	8,44					1		1				8,60	8,63
	18:00	28,10	18,58	9,52					1	1	1				10,02	10,05
	19:00	31,83	23,59	8,24		1			1	1	1		1		11,67	11,71
	20:00	33,01	29,49	3,51		1			1	1	1		4		12,61	12,60
	21:00	31,01	27,39	3,62		1			1	1	1		3		11,47	11,42
	22:00	28,12	23,32	4,81		1			1	1	1				9,47	9,41
	23:00	25,16	21,97	3,20		1			1	1	1				7,24	7,24

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσία

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	22,87	21,27	1,60		1			1	1	1				5,69	5,74
	01:00	21,37	20,19	1,18					1	1	1				6,41	6,37
	02:00	20,66	19,65	1,01					1	1	1				5,79	5,78
	03:00	20,15	18,84	1,31					1	1	1				5,14	5,15
	04:00	20,07	18,71	1,36					1	1	1				5,07	5,09
	05:00	20,88	18,92	1,96					1	1	1				5,64	5,67
	06:00	22,64	20,61	2,03					1	1	1				7,24	7,25
	07:00	25,31	22,96	2,34		1			1	1	1				7,89	7,90
	08:00	26,89	24,96	1,92		1			1	1	1		1		9,09	9,12
	09:00	27,60	25,19	2,42		1			1	1	1		1		9,51	9,48
	10:00	27,28	23,62	3,66		1			1	1	1				8,91	8,93
	11:00	27,61	24,37	3,25		1			1	1	1				9,43	9,47
	12:00	28,52	25,28	3,25		1			1	1	1		1		8,92	8,76
	13:00	28,82	24,46	4,36		1	1		1	1	1				8,20	8,20
	14:00	26,34	22,32	4,02		1	1		1		1				7,54	7,55
	15:00	24,37	21,73	2,64		1	1		1		1				6,08	6,08
	16:00	24,46	21,82	2,63		1	1		1		1				6,02	6,01
	17:00	27,10	25,54	1,56		1	1		1		1				7,69	7,62
	18:00	30,47	29,69	0,78		1	1		1	1	1				7,72	7,80
	19:00	34,05	33,61	0,44		1	1		1	1	1		2		10,31	10,36
	20:00	34,92	33,87	1,04		1	1		1	1	1		3		10,64	10,61
	21:00	32,46	31,48	0,98		1	1		1	1	1		2		9,31	9,28
	22:00	28,86	27,53	1,33		1	1		1	1	1				6,64	6,67
	23:00	25,26	24,62	0,64			1		1	1	1				5,42	5,33

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσία



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	22,75	22,24	0,51			1		1		1				4,77	4,95
	01:00	21,34	20,50	0,84			1		1		1				5,44	5,34
	02:00	20,44	19,10	1,34			1		1		1				4,33	4,31
	03:00	20,24	18,39	1,85			1		1		1				4,94	4,94
	04:00	19,91	18,37	1,54			1		1		1				5,06	5,06
	05:00	20,92	19,25	1,66			1		1		1				5,06	5,09
	06:00	22,78	21,12	1,66		1	1			1	1				5,51	5,51
	07:00	25,58	23,84	1,74		1	1			1	1		1		7,88	7,95
	08:00	27,95	26,43	1,52		1	1			1	1		3		9,30	9,30
	09:00	29,31	27,81	1,50		1	1			1	1		4		9,91	9,92
	10:00	29,01	27,21	1,80		1	1			1	1		4		9,58	9,56
	11:00	28,08	26,13	1,94		1	1			1	1		3		9,40	9,42
	12:00	29,04	28,32	0,73		1	1			1	1		5		9,67	9,64
	13:00	29,55	29,04	0,51		1	1		1	1	1		1		7,64	7,49
	14:00	27,98	27,19	0,79		1	1		1	1	1				5,75	5,75
	15:00	26,07	25,12	0,95		1	1		1	1	1				5,27	5,27
	16:00	24,62	23,85	0,77		1	1		1		1				6,28	6,30
	17:00	26,91	26,24	0,67		1	1		1		1				6,55	6,38
	18:00	31,23	30,50	0,73		1	1		1	1	1				8,67	8,77
	19:00	34,46	33,62	0,84		1	1		1	1	1		3		10,66	10,74
	20:00	35,07	34,19	0,88		1	1		1	1	1		3		11,02	10,99
	21:00	32,14	31,44	0,70		1	1		1	1	1		1		9,26	9,23
	22:00	28,42	27,79	0,63		1	1		1	1	1				6,29	6,27
	23:00	25,17	24,67	0,50			1		1	1	1				5,26	5,22

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας και τα ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ και ΣΙΓΡΙ κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε λειτουργικά και προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	22,42	22,07	0,36			1		1		1				5,20	5,38
	01:00	21,11	20,67	0,44			1		1		1				5,29	5,26
	02:00	20,47	20,33	0,13			1		1		1				4,67	4,68
	03:00	20,00	20,00	0,00			1		1		1				4,21	4,18
	04:00	20,03	20,03	0,00			1		1		1				4,18	4,20
	05:00	20,61	20,61	0,00			1		1		1				4,77	4,80
	06:00	22,84	22,84	0,00		1	1			1	1				5,62	5,78
	07:00	25,10	25,10	0,00		1	1			1	1		2		7,32	7,35
	08:00	26,94	26,94	0,01		1	1			1	1		4		8,16	8,19
	09:00	27,58	27,39	0,20		1	1			1	1		4		8,53	8,51
	10:00	27,69	27,38	0,30		1	1			1	1		4		8,58	8,62
	11:00	28,23	27,55	0,68		1	1			1	1		4		9,01	9,00
	12:00	28,83	27,57	1,27		1	1			1	1		4		9,49	9,49
	13:00	28,33	27,25	1,07		1	1		1	1	1		1		6,55	6,34
	14:00	26,56	25,75	0,81		1	1		1	1	1				4,43	4,39
	15:00	24,51	23,73	0,78			1		1	1	1				3,43	3,54
	16:00	24,84	23,72	1,13			1		1	1	1				4,57	4,60
	17:00	27,03	25,92	1,12			1		1	1	1				6,73	6,80
	18:00	30,56	29,61	0,95		1	1		1	1	1				8,13	8,21
	19:00	34,25	32,69	1,57	1	1	1		1	1	1				9,98	10,02
	20:00	35,09	33,21	1,87	1	1	1		1	1	1				10,11	10,08
	21:00	32,23	30,52	1,71		1	1		1	1	1				9,38	9,32
	22:00	28,58	26,79	1,79			1		1	1	1				7,47	7,45
	23:00	25,32	24,03	1,30			1		1	1	1				5,37	5,30

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε λειτουργικά και προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	22,70	21,87	0,82			1		1		1				4,86	5,18
	01:00	21,36	20,75	0,62			1		1		1				5,43	5,41
	02:00	20,57	20,46	0,11			1		1		1				4,73	4,71
	03:00	20,19	20,19	0,00			1		1		1				4,38	4,37
	04:00	19,93	19,93	0,00		1	1		1		1				3,11	2,99
	05:00	20,69	20,65	0,04		1	1		1	1					3,38	3,42
	06:00	22,60	22,57	0,04		1	1		1	1					4,56	4,57
	07:00	25,27	25,14	0,13		1	1		1	1					3,63	3,40
	08:00	26,84	26,66	0,18		1	1		1	1					3,80	3,88
	09:00	27,68	27,64	0,04		1	1		1	1		1			5,31	5,31
	10:00	27,69	27,69	0,00		1	1		1	1		1			5,31	5,32
	11:00	28,57	28,51	0,06		1	1		1	1		1	1		5,87	5,90
	12:00	28,74	28,20	0,54		1	1		1	1		1	1		5,76	5,75
	13:00	28,66	27,84	0,82		1	1		1	1		1			5,90	5,89
	14:00	26,69	25,41	1,28		1	1		1	1		1			3,97	3,89
	15:00	24,85	23,55	1,31		1	1		1	1		1			1,99	2,00
	16:00	25,01	23,69	1,32		1	1		1	1		1			2,12	2,16
	17:00	27,33	25,69	1,64		1	1		1	1		1			4,24	4,33
	18:00	31,33	29,65	1,68		1	1		1	1		1	1		7,76	7,82
	19:00	34,59	32,70	1,89		1	1		1	1		1	3		9,86	9,89
	20:00	34,86	32,98	1,88		1	1		1	1		1	4		10,13	10,11
	21:00	32,14	29,76	2,38		1	1		1	1		1	1		8,62	8,57
	22:00	28,60	25,77	2,83		1	1		1	1		1			5,74	5,67
	23:00	25,34	23,47	1,87		1	1		1	1					2,88	2,83

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ ΣΙΓΡΙ και ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 01:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	23,01	22,32	0,69		1	1		1	1					1,54	1,73
	01:00	21,41	20,54	0,87		1	1		1	1					4,22	4,20
	02:00	20,63	20,11	0,52		1	1		1	1					3,18	3,14
	03:00	19,87	19,53	0,34		1	1		1	1					2,44	2,40
	04:00	20,05	19,45	0,61		1	1		1	1					2,49	2,51
	05:00	20,50	19,57	0,93		1	1		1	1					2,86	2,87
	06:00	22,40	20,80	1,60		1	1		1	1					4,52	4,54
	07:00	24,80	22,67	2,12		1	1		1	1					5,81	5,77
	08:00	26,32	23,18	3,14	1	1	1		1	1					6,09	6,16
	09:00	27,86	25,53	2,34	1	1	1		1	1			1		7,45	7,48
	10:00	28,03	25,49	2,54		1	1		1	1			3		8,17	8,15
	11:00	28,31	25,51	2,81		1	1		1	1			3		8,55	8,57
	12:00	29,40	26,95	2,45		1	1		1	1			2		8,00	7,91
	13:00	29,55	27,57	1,97		1	1		1	1	1				6,66	6,58
	14:00	27,14	24,82	2,32		1	1		1	1	1				4,16	4,11
	15:00	25,47	22,84	2,63			1		1	1	1				4,25	4,30
	16:00	25,70	23,34	2,36			1		1	1	1				4,98	5,01
	17:00	28,21	25,87	2,33			1		1	1	1				6,94	6,95
	18:00	31,64	28,70	2,93		1	1		1	1	1		1		8,14	8,17
	19:00	34,99	31,85	3,15		1	1		1	1	1		3		10,05	10,28
	20:00	34,90	32,05	2,86		1	1		1	1	1		4		10,04	10,13
	21:00	31,88	29,60	2,28		1	1		1	1	1		2		8,35	8,33
	22:00	28,76	27,42	1,34		1	1		1	1	1				6,28	6,23
	23:00	26,00	25,57	0,43			1		1	1	1				4,86	4,94

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	23,46	23,07	0,38			1		1	1	1				3,51	3,46
	01:00	22,36	22,12	0,24			1		1	1	1				3,08	3,43
	02:00	21,16	21,03	0,14			1		1		1				5,31	5,32
	03:00	20,86	20,85	0,02			1		1		1				5,10	5,08
	04:00	20,56	20,56	0,00			1		1		1				4,74	4,74
	05:00	20,87	20,87	0,00			1		1		1				5,05	5,03
	06:00	22,23	22,00	0,22			1		1		1				6,08	5,99
	07:00	23,46	23,15	0,32			1		1	1	1		1		3,79	3,95
	08:00	25,32	25,07	0,25			1		1	1	1				5,25	5,27
	09:00	26,81	26,78	0,03			1		1	1	1				6,77	6,85
	10:00	28,13	28,13	0,00			1		1	1	1				7,05	7,04
	11:00	29,08	29,08	0,00		1	1		1	1	1				7,29	7,26
	12:00	29,95	29,84	0,11		1	1		1	1	1				7,61	7,59
	13:00	30,21	29,86	0,35		1	1		1	1	1				7,82	7,81
	14:00	28,45	28,06	0,39		1	1		1	1	1				6,14	6,09
	15:00	26,43	26,00	0,43		1	1		1	1	1				4,11	4,07
	16:00	26,42	25,96	0,47		1	1		1	1	1				3,93	3,98
	17:00	28,63	28,16	0,46		1	1		1	1	1				6,11	6,20
	18:00	31,33	31,00	0,32		1	1		1	1	1		1		8,47	8,48
	19:00	34,19	33,92	0,27		1	1		1	1	1		3		10,32	10,37
	20:00	33,90	33,60	0,30		1	1		1	1	1		3		10,17	10,14
	21:00	31,55	31,46	0,09		1	1		1	1	1		1		9,07	9,03
	22:00	28,77	28,71	0,06		1	1		1	1	1				6,60	6,50
	23:00	26,01	25,97	0,04			1		1	1	1				5,38	5,43

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 06:00. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:30 με 06:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,000		
Η Ε Σ Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	23,78	23,73	0,05			1		1	1	1				4,01	3,99
	01:00	22,38	22,38	0,00			1		1		1				3,62	4,05
	02:00	21,07	21,07	0,00			1		1		1				5,36	5,30
	03:00	20,66	20,66	0,00			1		1		1				4,84	4,84
	04:00	20,22	20,22	0,00			1		1		1				4,38	4,40
	05:00	20,52	20,52	0,00			1		1		1				4,69	4,69
	06:00	21,22	21,22	0,00			1		1		1				5,41	5,39
	07:00	22,14	22,14	0,00			1		1		1				5,72	5,68
	08:00	23,28	23,24	0,03			1		1	1	1				3,74	3,71
	09:00	24,12	24,06	0,05			1		1	1	1				4,06	4,08
	10:00	24,98	24,94	0,04			1		1	1	1				4,99	4,98
	11:00	25,95	25,66	0,29			1		1	1	1				5,88	5,89
	12:00	26,82	26,12	0,71			1		1	1	1				6,60	6,58
	13:00	26,35	25,47	0,88			1		1	1	1				6,11	6,08
	14:00	23,61	21,99	1,62			1		1	1	1				3,77	4,05
	15:00	22,32	20,67	1,65			1		1		1				5,83	5,84
	16:00	23,34	21,33	2,01			1		1		1				6,55	6,46
	17:00	26,83	25,59	1,24			1		1	1	1				6,11	6,12
	18:00	29,28	28,08	1,19		1	1		1	1	1				6,40	6,43
	19:00	32,27	30,77	1,50		1	1		1	1	1		1		8,95	8,97
	20:00	32,90	31,28	1,62		1	1		1	1	1		2		9,18	9,15
	21:00	31,03	29,46	1,57		1	1		1	1	1				8,22	8,19
	22:00	28,36	25,96	2,40			1		1	1	1				6,40	6,37
	23:00	25,69	20,95	4,74			1		1		1				6,26	6,48

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας τα διαστήματα 01:00 με 06:00 και 15:00 με 17:30. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:00 με 06:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ρ Ε Σ Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	22,29	19,47	2,82			1		1		1				6,52	6,52
	01:00	20,85	18,49	2,36			1		1		1				5,06	5,06
	02:00	19,94	17,98	1,96			1		1		1				4,15	4,15
	03:00	19,50	17,67	1,83			1		1		1				3,71	3,72
	04:00	19,58	18,55	1,03			1		1		1				3,80	3,76
	05:00	19,99	18,59	1,40			1		1		1				4,14	4,15
	06:00	21,34	17,03	4,31			1			1	1				6,21	6,34
	07:00	23,68	19,79	3,89		1	1			1	1				8,12	8,17
	08:00	24,84	21,22	3,62		1	1			1	1				8,05	8,05
	09:00	24,79	20,74	4,05		1	1			1	1				8,02	8,03
	10:00	23,98	20,07	3,90		1	1			1	1				7,32	7,26
	11:00	24,29	21,03	3,26		1	1			1	1				7,51	7,48
	12:00	24,44	20,79	3,65		1	1			1	1				7,62	7,68
	13:00	24,13	18,94	5,19			1		1		1				7,93	8,00
	14:00	21,98	17,47	4,51					1		1				6,69	6,64
	15:00	20,62	15,27	5,36					1		1				7,82	7,92
	16:00	21,18	15,97	5,22		1			1		1				8,45	8,32
	17:00	23,56	18,69	4,87		1			1		1				8,71	8,36
	18:00	27,22	21,96	5,26			1		1		1				9,51	8,26
	19:00	31,48	28,20	3,28		1	1		1	1	1				9,74	7,44
	20:00	31,96	28,86	3,11			1		1	1	1			3	10,42	7,42
	21:00	29,57	27,50	2,06			1		1	1	1			1	9,44	7,42
	22:00	26,45	24,91	1,54			1		1	1	1		1		6,87	7,42
	23:00	23,72	23,31	0,40			1		1	1	1				4,96	7,42

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις 16:30 υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024	00:00	21,66	21,20	0,47			1		1		1				5,95	7,42
	01:00	20,30	20,01	0,29			1		1		1				4,81	7,42
	02:00	19,52	19,08	0,44			1		1		1				3,73	7,42
	03:00	19,12	18,74	0,38			1		1		1				3,69	7,42
	04:00	19,22	19,17	0,04			1		1		1				4,28	7,42
	05:00	20,02	20,02	0,00			1		1		1				4,81	7,42
	06:00	22,08	22,08	0,00		1	1			1	1				5,29	7,42
	07:00	24,58	24,58	0,00		1	1			1	1		1	1	6,97	7,42
	08:00	26,11	26,11	0,00		1	1			1	1		1	3	7,67	7,42
	09:00	25,89	25,89	0,00		1	1			1	1		1	3	7,68	7,42
	10:00	25,80	25,80	0,00		1	1			1	1		1	3	7,34	7,42
	11:00	26,39	26,32	0,06		1	1			1	1		2	3	7,82	7,74
	12:00	26,73	26,43	0,29		1	1			1	1		3	2	7,81	7,70
	13:00	26,38	25,74	0,64		1	1		1		1		2	1	7,48	7,39
	14:00	24,24	23,72	0,52		1	1		1		1		1		6,19	6,14
	15:00	22,07	20,99	1,08		1	1		1		1				4,98	4,93
	16:00	22,53	21,69	0,84		1	1		1		1				5,14	5,16
	17:00	25,03	24,62	0,42		1	1		1		1				4,40	4,33
	18:00	28,93	28,67	0,26		1	1		1	1	1				6,49	6,56
	19:00	32,61	32,32	0,30		1	1		1	1	1		2	2	8,71	8,76
	20:00	32,61	32,06	0,55		1	1		1	1	1			3	8,91	8,88
	21:00	29,58	28,43	1,15		1	1		1	1	1			1	7,28	7,19
	22:00	26,13	24,76	1,37		1	1		1	1	1			2	5,74	5,80
	23:00	22,75	21,53	1,22		1	1		1	1				1	5,12	5,13

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Έως τις 11:30 υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024	00:00	21,08	20,45	0,64		1	1		1	1					3,64	3,60
	01:00	19,85	19,37	0,48		1	1		1	1					2,43	2,42
	02:00	19,03	18,18	0,84		1	1		1	1					1,52	1,49
	03:00	19,02	17,81	1,20		1	1			1	1				1,56	1,61
	04:00	18,88	17,42	1,46		1	1			1	1				3,01	3,05
	05:00	19,80	18,64	1,17		1	1			1	1				2,94	2,95
	06:00	21,88	20,58	1,30		1	1			1	1				4,81	4,88
	07:00	24,04	23,32	0,72		1	1			1	1		1		6,62	6,62
	08:00	25,18	24,65	0,52		1	1			1	1		4		7,65	7,67
	09:00	25,67	25,61	0,07		1				1	1		8		9,91	9,92
	10:00	25,23	25,22	0,01		1				1	1		6		8,57	8,60
	11:00	25,37	25,31	0,06		1				1	1		8		9,62	9,65
	12:00	25,32	25,23	0,09		1			1	1	1		4		8,32	8,24
	13:00	24,63	24,28	0,35		1			1	1	1				7,54	7,53
	14:00	23,15	22,68	0,46		1			1	1	1				6,06	6,03
	15:00	21,67	21,28	0,39		1			1	1	1				4,69	4,69
	16:00	22,20	21,62	0,58		1			1	1	1				5,20	5,19
	17:00	24,76	24,07	0,69		1			1	1	1				7,36	7,42
	18:00	28,15	27,43	0,71		1			1	1	1		3		9,65	9,69
	19:00	32,36	31,69	0,67		1			1	1	1		6		11,68	11,76
	20:00	32,64	31,74	0,90		1			1	1	1		6		12,42	12,38
	21:00	30,07	29,54	0,53		1			1	1	1		4		10,81	10,75
	22:00	26,50	26,31	0,19		1			1	1	1		2		8,60	8,52
	23:00	23,54	23,50	0,04		1			1	1	1				6,57	6,53

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024	00:00	21,26	21,26	0,00		1			1	1	1				4,91	4,95
	01:00	20,07	20,07	0,00					1	1	1				5,49	5,47
	02:00	19,16	19,11	0,05					1	1	1				4,58	4,57
	03:00	18,96	18,75	0,21					1	1	1				4,28	4,26
	04:00	18,88	18,66	0,23					1	1	1				4,17	4,19
	05:00	19,59	19,58	0,01					1	1	1				4,94	4,98
	06:00	21,72	21,72	0,00					1	1	1				6,92	6,93
	07:00	24,28	24,28	0,00					1	1	1		6		9,18	9,26
	08:00	25,05	25,05	0,00					1	1	1		5		9,47	9,35
	09:00	25,92	25,92	0,00					1	1	1		4		9,14	9,16
	10:00	25,96	25,96	0,01		1			1	1	1		2		8,37	8,38
	11:00	26,23	25,64	0,59		1			1	1	1		1		8,61	8,60
	12:00	26,92	25,90	1,03		1			1	1	1		1		8,94	8,88
	13:00	26,45	25,61	0,85		1			1	1	1		1		8,46	8,53
	14:00	24,54	23,42	1,12		1	1		1	1	1				6,21	5,74
	15:00	22,18	20,82	1,35		1	1		1		1				3,61	3,62
	16:00	22,64	21,24	1,40		1	1		1		1				3,99	4,03
	17:00	25,31	23,64	1,67		1	1		1		1				6,47	6,54
	18:00	29,09	26,93	2,16		1	1		1	1	1				7,18	7,14
	19:00	33,41	29,33	4,07		1	1		1	1	1				9,58	9,48
	20:00	33,42	27,54	5,88		1	1		1	1	1				8,93	8,91
	21:00	31,00	23,85	7,16			1		1	1	1				7,78	7,85
	22:00	27,79	19,58	8,21			1		1		1				8,71	8,62
	23:00	24,65	18,27	6,38			1		1		1				6,60	6,63

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδρος π



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024	00:00	21,77	17,45	4,32			1		1		1				4,76	4,73
	01:00	20,16	15,81	4,35					1		1				5,79	6,00
	02:00	19,34	14,13	5,21					1		1				7,26	7,24
	03:00	19,26	12,84	6,42					1		1				7,15	7,13
	04:00	19,67	13,01	6,66					1		1				7,11	7,13
	05:00	19,37	14,63	4,74			1				1		1		6,41	6,28
	06:00	22,15	14,86	7,29			1				1		1		7,81	7,82
	07:00	25,45	16,20	9,25			1				1		1		8,47	8,45
	08:00	26,15	18,15	8,00			1			1	1				8,83	8,88
	09:00	25,97	18,85	7,12			1			1	1				9,32	9,30
	10:00	25,88	19,70	6,18			1			1	1				8,63	8,57
	11:00	26,29	19,94	6,35		1	1			1	1				7,95	7,91
	12:00	27,17	20,25	6,92		1	1			1	1				8,83	8,95
	13:00	27,11	19,66	7,44			1		1	1	1				8,28	8,32
	14:00	26,09	18,12	7,97					1	1	1				8,68	8,70
	15:00	24,77	17,60	7,17					1	1	1				8,09	8,13
	16:00	24,52	18,58	5,94					1	1	1				8,62	8,59
	17:00	27,49	21,23	6,25					1	1	1				9,61	9,72
	18:00	30,24	25,56	4,68			1		1	1	1				9,38	9,65
	19:00	33,36	29,22	4,14		1	1		1	1	1				9,95	11,38
	20:00	32,95	28,48	4,46		1	1		1	1	1				9,95	11,38
	21:00	30,40	25,24	5,16			1		1	1	1				9,29	9,76
	22:00	27,09	23,51	3,57			1		1	1	1				6,82	6,73
	23:00	24,24	21,24	3,00			1		1	1	1				4,40	4,55

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδρος π

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024	00:00	22,81	17,10	5,70			1		1		1				6,00	5,93
	01:00	20,98	16,48	4,50					1		1				6,33	6,51
	02:00	20,97	13,41	7,56					1		1				7,60	7,58
	03:00	20,10	14,65	5,45					1		1				7,46	7,49
	04:00	19,73	14,09	5,64					1		1				7,48	7,47
	05:00	20,24	14,11	6,13					1		1				7,67	7,68
	06:00	22,08	14,33	7,76					1		1				7,93	7,92
	07:00	23,03	17,91	5,12			1		1		1				7,33	7,42
	08:00	25,70	18,46	7,25			1		1		1		1		8,55	8,63
	09:00	28,01	19,28	8,73			1		1		1		1		9,61	9,95
	10:00	29,42	20,53	8,89			1		1		1				9,95	10,88
	11:00	29,01	20,83	8,18			1		1		1				9,91	10,91
	12:00	30,36	22,85	7,50		1			1	1	1				9,95	11,55
	13:00	29,22	24,20	5,02		1			1	1	1				9,95	11,15
	14:00	27,27	23,87	3,40		1			1	1	1				9,46	9,83
	15:00	24,84	22,14	2,70		1			1	1	1				7,29	7,27
	16:00	26,08	23,87	2,21		1			1	1	1				7,78	7,67
	17:00	28,84	25,39	3,44		1	1		1	1	1				6,43	6,46
	18:00	32,26	25,36	6,90		1	1		1	1	1				8,51	8,55
	19:00	34,67	30,66	4,01		1	1		1	1	1				9,90	11,16
	20:00	33,21	31,51	1,71		1	1		1	1	1				9,86	10,39
	21:00	30,58	27,13	3,45		1	1		1	1	1				7,69	7,63
	22:00	27,94	25,32	2,62		1	1		1	1	1				5,00	4,98
	23:00	25,30	22,08	3,21		1			1	1	1				5,56	5,95

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024	00:00	23,47	19,29	4,18					1	1	1				5,68	5,60
	01:00	22,31	17,91	4,41					1	1	1				6,70	6,82
	02:00	21,25	15,71	5,53					1		1				6,57	6,61
	03:00	21,01	15,08	5,93					1		1				7,85	7,85
	04:00	21,12	13,76	7,36					1		1				7,73	7,73
	05:00	21,49	14,62	6,87					1		1				7,86	7,85
	06:00	22,68	14,76	7,92					1		1				8,13	8,14
	07:00	23,47	16,53	6,94		1				1	1		1		8,67	8,68
	08:00	23,54	17,70	5,85		1				1	1		2		8,91	8,90
	09:00	24,79	20,47	4,33		1				1	1		4		9,44	9,45
	10:00	25,93	20,80	5,13		1				1	1		4		9,89	9,97
	11:00	27,00	24,02	2,98		1				1	1		5		9,61	9,71
	12:00	29,26	26,68	2,58		1			1	1	1				8,86	9,01
	13:00	28,11	26,25	1,86		1			1	1	1				5,36	5,30
	14:00	25,88	23,70	2,18			1		1		1				4,90	4,90
	15:00	24,15	21,70	2,45			1		1		1				6,34	6,56
	16:00	22,78	21,01	1,77			1		1		1				6,42	6,42
	17:00	24,92	22,75	2,18			1		1		1				6,61	6,56
	18:00	28,48	26,60	1,88			1		1	1	1				7,77	7,86
	19:00	31,92	30,70	1,22		1	1		1	1	1				9,30	9,31
	20:00	32,01	30,34	1,67		1	1		1	1	1				9,31	9,32
	21:00	30,45	27,01	3,43		1	1		1	1	1				7,02	6,96
	22:00	27,92	24,08	3,84			1		1	1	1				6,17	6,25
	23:00	25,18	22,70	2,48			1		1	1	1				4,63	4,62

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Αντίσσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 20:30. Η ένταξη των φορητών οφείλεται σε εργασίες σε μονάδα του ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024	00:00	22,59	21,50	1,09			1		1		1				3,16	2,77
	01:00	21,24	19,70	1,53			1		1		1				4,91	4,89
	02:00	20,21	19,49	0,72			1		1		1				4,13	4,13
	03:00	19,95	19,75	0,20			1		1		1				4,15	4,18
	04:00	19,76	19,60	0,16			1		1		1				4,07	4,01
	05:00	20,56	20,56	0,00			1			1	1		1		5,37	5,37
	06:00	22,41	22,26	0,14		1	1			1	1		1		6,01	6,00
	07:00	24,87	23,73	1,14		1	1			1	1		1		7,52	7,56
	08:00	27,24	26,30	0,94		1	1			1	1		3		8,75	8,79
	09:00	28,86	28,25	0,60		1	1			1	1		5		9,49	9,65
	10:00	28,60	28,04	0,55		1	1			1	1		5		9,42	9,42
	11:00	27,75	27,49	0,26		1	1			1	1		4		8,86	8,84
	12:00	28,43	27,95	0,48		1	1			1	1		4		9,16	9,25
	13:00	27,75	27,03	0,72		1	1			1	1		2		7,42	7,16
	14:00	25,82	25,17	0,66			1		1	1	1				5,58	5,51
	15:00	23,59	22,99	0,60			1		1	1	1				3,77	3,73
	16:00	23,39	22,62	0,77			1		1	1	1				3,38	3,40
	17:00	24,24	23,19	1,05			1		1	1	1				4,27	4,29
	18:00	24,56	23,89	0,66			1		1	1	1				4,76	4,76
	19:00	25,29	24,62	0,66			1		1	1	1		1		5,26	5,27
	20:00	25,77	24,85	0,92			1		1	1	1		1		5,52	5,52
	21:00	25,09	23,50	1,59			1		1	1	1				5,00	5,00
	22:00	24,99	22,97	2,01			1		1	1	1				4,80	4,82
	23:00	23,97	22,65	1,32			1		1	1	1				3,92	3,88

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Τέρπανδρος και Καστρί παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ένταξη των φορητών οφείλεται σε εργασίες σε μονάδα του ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024	00:00	23,96	23,07	0,89			1		1	1	1				4,19	4,27
	01:00	23,96	23,01	0,95			1		1	1	1				4,30	4,31
	02:00	23,68	22,87	0,81			1		1	1	1				3,96	3,96
	03:00	23,78	22,83	0,95			1		1	1	1				4,06	4,07
	04:00	23,77	22,79	0,97			1		1	1	1				4,04	4,06
	05:00	23,79	22,66	1,12			1		1	1	1				4,01	4,02
	06:00	24,34	23,45	0,89			1		1	1	1				4,64	4,65
	07:00	29,86	28,68	1,18			1		1	1	1		4		7,67	7,90
	08:00	30,21	29,76	0,45			1		1	1	1		5		7,99	8,01
	09:00	26,74	26,67	0,08			1		1	1	1		3		6,71	6,74
	10:00	25,40	25,40	0,00		1	1			1	1		2		7,69	7,70
	11:00	25,16	25,07	0,08		1	1			1	1		2		7,43	7,43
	12:00	25,97	25,73	0,24		1	1			1	1		3		8,09	8,08
	13:00	25,73	25,15	0,57		1	1			1	1		2		7,15	6,74
	14:00	24,01	23,28	0,73			1		1		1				5,10	4,28
	15:00	22,65	22,00	0,65			1		1		1				4,60	5,06
	16:00	22,81	21,90	0,92			1		1		1				7,08	7,11
	17:00	25,05	23,85	1,20			1		1	1	1				6,20	6,04
	18:00	28,73	27,31	1,42			1		1	1	1				8,34	8,42
	19:00	32,61	31,10	1,51		1	1		1	1	1				9,52	10,45
	20:00	32,46	31,18	1,29		1	1		1	1	1				9,61	10,34
	21:00	29,57	28,17	1,40		1	1		1	1	1				7,57	7,50
	22:00	26,22	25,45	0,77		1	1		1	1	1				4,76	4,57
	23:00	23,35	23,26	0,09		1			1	1	1				5,69	6,00

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Αντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 22:30. Η ένταξη των φορητών οφείλεται σε εργασίες σε μονάδα του ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2024	00:00	21,26	21,26	0,00					1	1	1				5,11	5,18
	01:00	19,95	19,95	0,00					1	1	1				5,38	5,35
	02:00	19,09	19,09	0,00					1	1	1				4,54	4,50
	03:00	18,77	18,77	0,00					1	1	1				4,14	4,15
	04:00	18,82	18,82	0,00					1	1	1				4,19	4,18
	05:00	19,53	19,53	0,00					1	1	1				4,85	4,90
	06:00	21,50	21,50	0,00					1	1	1				6,54	6,52
	07:00	23,94	23,88	0,05		1			1	1	1				7,11	7,14
	08:00	24,64	24,06	0,58		1			1	1	1				7,67	7,70
	09:00	25,18	23,57	1,61		1			1	1	1				8,23	8,25
	10:00	25,79	23,84	1,95		1			1	1	1				8,64	8,81
	11:00	26,02	23,55	2,48		1			1	1	1				9,08	9,10
	12:00	26,14	23,48	2,66		1			1	1	1				9,24	9,26
	13:00	25,90	22,62	3,28		1	1			1	1				8,55	8,57
	14:00	24,13	20,74	3,38		1	1			1	1				7,55	7,48
	15:00	21,72	18,20	3,52		1	1			1	1				5,09	5,11
	16:00	22,70	18,28	4,42			1			1	1				7,44	7,44
	17:00	24,67	19,21	5,47			1		1		1				9,11	9,26
	18:00	28,06	22,85	5,21			1		1		1				9,72	10,37
	19:00	32,10	26,87	5,23			1		1	1	1				9,95	12,09
	20:00	32,01	26,47	5,54			1		1	1	1				9,95	12,10
	21:00	29,42	24,08	5,34			1		1	1	1				9,49	9,65
	22:00	26,07	21,95	4,12			1		1	1	1				7,49	7,68
	23:00	23,02	19,96	3,06			1		1		1				7,34	7,29

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024	00:00	20,83	18,00	2,83			1		1		1				5,61	5,59
	01:00	19,53	16,69	2,85			1		1		1				4,99	4,97
	02:00	18,90	16,27	2,63			1		1		1				5,02	5,19
	03:00	18,26	15,11	3,14					1		1				7,32	7,32
	04:00	18,37	15,46	2,91					1		1				7,33	7,34
	05:00	18,99	15,57	3,42					1		1				7,59	7,60
	06:00	21,40	18,47	2,93					1	1	1				6,89	7,00
	07:00	24,12	21,29	2,83	1		1			1	1				7,90	7,88
	08:00	25,76	21,82	3,94	1		1			1	1				7,94	7,99
	09:00	26,34	22,28	4,06		1	1			1	1		1		9,44	9,42
	10:00	26,25	22,28	3,97		1	1			1	1		1		9,28	9,34
	11:00	27,01	22,70	4,31		1	1			1	1		1		9,72	10,13
	12:00	27,94	23,11	4,82		1	1			1	1		2		9,93	10,40
	13:00	26,93	22,66	4,26		1	1		1		1				8,82	8,86
	14:00	24,56	20,44	4,13			1		1		1				8,95	8,96
	15:00	22,87	18,36	4,51			1		1		1				8,43	8,43
	16:00	23,07	19,18	3,89			1		1		1				8,33	8,34
	17:00	25,58	22,14	3,44			1		1		1				8,68	8,87
	18:00	29,16	26,71	2,45			1		1	1	1				8,90	9,02
	19:00	33,16	31,19	1,97		1	1		1	1	1				9,91	10,87
	20:00	32,29	29,43	2,86		1	1		1	1	1				9,69	10,00
	21:00	29,81	26,57	3,24			1		1	1	1				8,36	8,68
	22:00	26,56	23,38	3,18			1		1	1	1				6,71	6,68
	23:00	23,53	20,59	2,94			1		1	1	1				5,60	5,87

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ένταξη των φορητών οφείλεται σε εργασίες σε μονάδα του ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024	00:00	21,08	17,89	3,19			1		1	1					6,15	6,12
	01:00	19,54	15,86	3,68			1		1	1					4,64	4,63
	02:00	18,86	15,38	3,48			1		1	1					4,02	4,04
	03:00	18,55	15,35	3,20			1		1	1					3,73	3,72
	04:00	18,60	15,39	3,21			1		1	1					3,73	3,75
	05:00	19,29	15,78	3,51			1		1	1					4,48	4,48
	06:00	21,28	17,56	3,72			1		1	1					6,33	6,31
	07:00	24,15	20,49	3,66			1		1	1					7,73	7,68
	08:00	25,75	20,99	4,76			1		1	1					8,36	8,38
	09:00	26,51	22,55	3,96		1			1	1	1				8,04	8,43
	10:00	26,98	23,13	3,85		1			1	1	1				9,85	10,01
	11:00	27,03	22,89	4,14		1			1	1	1				9,89	10,08
	12:00	27,75	22,81	4,94		1			1	1	1				9,94	10,81
	13:00	28,09	22,82	5,27		1			1	1	1				9,93	11,01
	14:00	25,48	19,56	5,92					1	1	1				9,46	9,49
	15:00	24,16	19,50	4,66					1	1	1				9,52	9,54
	16:00	24,17	21,37	2,80					1	1	1				8,67	8,27
	17:00	26,65	23,12	3,52			1		1	1	1				6,77	6,83
	18:00	30,21	23,99	6,22			1		1	1	1				9,49	10,22
	19:00	33,44	27,20	6,24			1		1	1	1				9,95	13,29
	20:00	32,41	26,80	5,61			1		1	1	1				9,95	12,57
	21:00	29,64	24,16	5,47			1		1	1	1				9,63	9,80
	22:00	26,70	21,95	4,75			1		1	1	1				7,93	8,18
	23:00	24,04	19,88	4,17			1		1		1				8,28	8,27

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024	00:00	22,16	18,51	3,65			1		1		1				6,43	6,39
	01:00	20,50	17,72	2,78			1		1		1				4,74	4,72
	02:00	19,54	16,93	2,61			1		1		1				3,73	3,73
	03:00	19,27	16,59	2,68			1		1		1				3,47	3,66
	04:00	19,02	13,97	5,06					1		1				7,25	7,59
	05:00	19,35	15,31	4,04					1		1				7,73	7,73
	06:00	21,17	17,47	3,70					1	1	1				8,06	8,04
	07:00	22,23	19,79	2,44					1	1	1				7,64	7,66
	08:00	24,92	22,93	1,99		1			1	1	1				8,59	8,61
	09:00	27,12	25,27	1,85		1			1	1	1		1		9,61	9,71
	10:00	27,89	27,13	0,75		1			1	1	1		2		9,72	9,88
	11:00	29,38	28,83	0,55		1			1	1	1		4		9,94	10,65
	12:00	29,52	28,95	0,57		1			1	1	1		4		9,94	10,39
	13:00	30,21	29,56	0,65		1			1	1	1		4		9,95	11,08
	14:00	28,19	27,76	0,44		1			1	1	1		3		9,75	9,96
	15:00	25,52	24,90	0,62		1			1	1	1		1		8,38	8,34
	16:00	25,36	24,65	0,72		1			1	1	1				8,33	8,36
	17:00	27,72	27,44	0,28		1			1	1	1		2		9,56	9,65
	18:00	30,05	29,83	0,22		1			1	1	1		5		9,95	10,74
	19:00	32,57	30,78	1,79		1			1	1	1		5		9,95	12,96
	20:00	31,58	29,85	1,74		1			1	1	1		5		9,95	12,34
	21:00	29,02	27,55	1,47		1			1	1	1		3		9,95	10,80
	22:00	26,31	24,16	2,15		1			1	1	1		1		9,22	9,23
	23:00	23,63	19,97	3,66		1			1	1	1				7,23	7,48

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024	00:00	21,81	19,07	2,75		1			1		1				8,86	8,73
	01:00	20,39	17,46	2,92		1			1		1				7,55	7,55
	02:00	19,41	15,14	4,27					1		1				7,10	7,17
	03:00	18,69	15,41	3,29					1		1				7,48	7,51
	04:00	18,39	15,71	2,69					1		1				7,35	7,36
	05:00	18,52	14,28	4,24					1		1				7,44	7,41
	06:00	19,57	16,66	2,91					1		1				7,64	7,67
	07:00	20,27	17,91	2,36		1			1		1				7,50	7,50
	08:00	21,09	19,37	1,72		1			1		1				7,43	7,11
	09:00	21,68	20,61	1,07		1			1	1	1				5,20	5,34
	10:00	22,24	21,45	0,79		1			1	1	1				5,87	5,88
	11:00	22,91	21,74	1,17		1			1	1	1				6,53	6,54
	12:00	23,93	23,20	0,72		1			1	1	1				7,10	7,12
	13:00	23,79	22,53	1,26		1			1	1	1				6,90	6,85
	14:00	21,54	19,46	2,08					1	1	1				5,40	5,56
	15:00	19,75	17,49	2,26					1	1	1				5,29	5,26
	16:00	20,12	17,80	2,32					1	1	1				5,50	5,52
	17:00	22,87	20,23	2,64					1	1	1				8,14	8,17
	18:00	26,08	22,07	4,01		1			1	1	1				9,52	9,82
	19:00	29,34	25,86	3,48		1			1	1	1		1		9,95	11,73
	20:00	28,65	26,16	2,50		1			1	1	1		2		9,95	10,95
	21:00	27,03	23,68	3,35		1			1	1	1				9,77	10,13
	22:00	24,55	21,58	2,97		1			1	1	1				7,87	7,83
	23:00	22,38	19,76	2,62		1			1		1				7,24	7,41

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024	00:00	20,12	18,24	1,88		1			1		1				7,39	7,35
	01:00	18,84	17,31	1,52		1			1		1				6,10	6,04
	02:00	17,97	16,99	0,98		1			1		1				5,19	5,17
	03:00	17,82	16,20	1,62		1			1		1				5,02	5,04
	04:00	17,80	15,35	2,44		1			1		1				4,96	4,98
	05:00	18,55	15,42	3,13		1			1		1				5,71	5,74
	06:00	20,57	16,50	4,07		1			1		1				7,61	7,66
	07:00	22,51	18,44	4,07		1			1		1				8,99	9,00
	08:00	23,88	19,71	4,17		1			1		1		1		9,44	9,54
	09:00	24,57	21,58	2,99		1			1		1		2		9,67	9,82
	10:00	23,21	19,13	4,08		1			1		1		1		9,31	9,29
	11:00	23,91	19,11	4,80		1			1		1				9,54	9,55
	12:00	24,78	19,97	4,81		1			1		1				9,85	9,91
	13:00	24,32	19,70	4,62		1			1		1		1		9,73	9,72
	14:00	23,24	18,44	4,80		1			1		1				9,32	9,30
	15:00	20,89	14,77	6,12					1		1				8,37	8,36
	16:00	21,81	15,89	5,92					1		1				8,70	8,71
	17:00	24,42	17,76	6,66		1			1		1				9,67	9,74
	18:00	27,66	20,15	7,51		1			1		1				9,95	11,02
	19:00	31,23	23,88	7,35		1			1	1	1		1		9,95	12,50
	20:00	30,95	23,42	7,53		1			1	1	1				9,95	12,39
	21:00	28,34	21,36	6,98		1			1	1	1				9,94	11,22
	22:00	24,82	17,78	7,04					1	1	1				9,58	9,69
	23:00	22,04	15,23	6,80					1		1				8,63	8,63

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024	00:00	20,10	13,57	6,53					1		1				7,89	7,88
	01:00	18,92	13,13	5,79					1		1				7,44	7,42
	02:00	18,11	12,72	5,39					1		1				7,09	7,09
	03:00	17,81	12,74	5,06					1		1				6,94	6,93
	04:00	17,69	12,80	4,89					1		1				6,83	6,84
	05:00	18,47	13,76	4,71					1		1				7,22	7,24
	06:00	20,64	15,69	4,95					1		1				7,90	7,90
	07:00	22,82	19,30	3,52					1	1	1				7,94	7,96
	08:00	23,66	20,67	2,99					1	1	1				8,61	8,65
	09:00	24,29	21,35	2,94					1	1	1				9,29	9,30
	10:00	24,37	22,26	2,11					1	1	1				8,15	8,14
	11:00	24,44	22,68	1,77		1			1	1	1				7,35	7,39
	12:00	24,70	22,83	1,87		1			1	1	1				7,40	7,40
	13:00	24,17	20,57	3,59		1			1	1	1				6,91	6,90
	14:00	22,83	18,00	4,82		1			1		1				8,39	8,58
	15:00	21,06	16,19	4,87					1		1				8,27	8,28
	16:00	21,59	17,01	4,58					1		1				7,69	7,60
	17:00	24,29	18,16	6,13					1	1	1				9,15	9,24
	18:00	28,09	21,69	6,40					1	1	1				9,95	11,03
	19:00	31,75	24,98	6,77		1			1	1	1				9,95	12,55
	20:00	31,55	26,84	4,71		1			1	1	1		2		9,95	12,47
	21:00	29,00	27,00	2,00		1			1	1	1		2		9,92	10,81
	22:00	25,12	22,69	2,44		1			1	1	1				8,04	8,12
	23:00	22,26	18,09	4,17		1			1		1				8,69	8,71

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024	00:00	20,08	14,83	5,25					1		1				6,99	6,94
	01:00	18,62	13,84	4,78					1		1				6,76	6,81
	02:00	18,05	13,68	4,37					1		1				7,06	7,06
	03:00	17,81	12,50	5,31					1		1				6,92	6,93
	04:00	17,73	13,20	4,54					1		1				6,89	6,92
	05:00	18,48	13,29	5,19					1		1				7,22	7,23
	06:00	20,76	14,89	5,87					1		1				8,12	8,15
	07:00	23,26	17,48	5,78					1	1	1				8,63	8,65
	08:00	24,24	19,50	4,75					1	1	1				9,24	9,25
	09:00	24,83	20,45	4,38					1	1	1				9,77	9,76
	10:00	24,79	19,18	5,61					1	1	1				9,68	9,67
	11:00	25,38	17,73	7,66					1	1	1				9,92	9,99
	12:00	25,20	16,68	8,52					1		1		1		9,89	9,93
	13:00	23,12	15,13	7,99					1		1		1		9,12	9,09
	14:00	22,95	14,94	8,01					1		1		1		9,07	9,04
	15:00	21,32	13,50	7,82					1		1				8,56	8,53
	16:00	22,03	13,49	8,54					1		1				8,82	8,80
	17:00	24,86	15,20	9,66		1			1		1				9,92	9,93
	18:00	28,72	17,70	11,02		1			1		1				11,43	11,45
	19:00	31,82	19,67	12,15		1			1		1		1		12,72	12,73
	20:00	31,19	19,44	11,75		1			1		1		1		12,50	12,50
	21:00	28,64	17,70	10,94		1			1		1				11,50	11,47
	22:00	24,89	15,33	9,55		1			1		1				10,02	9,98
	23:00	22,11	13,83	8,28					1		1				8,89	8,86

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα ως τις 16:00 και μετά προβλήματα επικοινωνίας. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024	00:00	19,77	12,58	7,18					1		1				7,95	7,92
	01:00	18,41	11,66	6,75					1		1				7,38	7,37
	02:00	17,77	10,95	6,82					1		1				7,12	7,10
	03:00	17,50	10,66	6,84					1		1				6,99	6,98
	04:00	17,62	10,72	6,90					1		1				7,04	7,05
	05:00	18,30	11,12	7,18					1		1				7,29	7,30
	06:00	20,79	12,66	8,13						1	1				8,26	8,29
	07:00	22,99	13,98	9,01	1					1	1				9,18	9,18
	08:00	21,72	13,25	8,47	1				1		1				9,31	8,99
	09:00	19,61	16,97	2,64		1			1		1		2		8,92	8,30
	10:00	23,17	16,67	6,50		1				1	1		1		9,28	9,26
	11:00	23,62	16,85	6,77		1			1	1	1		1		9,40	9,42
	12:00	23,61	16,58	7,03		1			1		1				9,46	9,44
	13:00	22,94	16,11	6,83		1			1		1				9,18	9,19
	14:00	21,62	15,25	6,37		1			1		1				8,56	8,56
	15:00	20,34	14,34	6,00		1			1		1				7,60	7,59
	16:00	21,28	13,54	7,74		1			1		1				8,25	8,28
	17:00	24,55	15,53	9,02		1			1		1				9,76	9,80
	18:00	28,08	17,86	10,22		1			1		1				11,14	11,19
	19:00	31,26	19,67	11,59		1			1		1		1		12,50	12,50
	20:00	30,76	19,36	11,39		1			1		1		1		12,32	12,33
	21:00	28,23	17,77	10,46		1			1		1				11,35	11,31
	22:00	24,69	15,44	9,24		1			1		1				9,93	9,90
	23:00	21,53	13,55	7,98					1		1				8,65	8,63

Γενική διακοπή στις 09:00 λόγω βλάβης της μονάδας G9. Το ΑΠ Καστρί παρουσίασε λειτουργικά προβλήματα το διάστημα 09:00 με 15:40. Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024	00:00	19,38	12,30	7,08					1		1				7,77	7,76
	01:00	18,09	11,62	6,47					1		1				7,26	7,24
	02:00	17,37	11,16	6,20					1		1				6,89	6,89
	03:00	17,06	11,31	5,75					1		1				6,53	6,58
	04:00	17,12	11,21	5,90					1		1				6,66	6,65
	05:00	18,08	12,23	5,85					1		1				7,18	7,17
	06:00	20,11	13,42	6,69					1		1				8,00	8,03
	07:00	23,22	15,79	7,43					1		1				9,25	9,29
	08:00	25,28	16,97	8,30		1			1		1				10,08	10,10
	09:00	26,38	18,27	8,11		1			1		1				10,56	10,56
	10:00	25,18	18,66	6,52		1			1		1				10,08	10,07
	11:00	24,83	20,15	4,68		1			1		1				9,88	9,80
	12:00	24,45	20,08	4,37		1			1	1	1				7,51	7,53
	13:00	23,17	18,08	5,09					1	1	1				7,49	7,55
	14:00	21,48	16,42	5,06					1	1	1				7,49	7,47
	15:00	19,93	15,57	4,36					1	1	1				6,02	6,01
	16:00	20,74	16,39	4,35					1	1	1				6,76	6,82
	17:00	23,54	18,20	5,34					1	1	1				9,08	9,14
	18:00	27,81	22,49	5,32		1			1	1	1				10,66	10,73
	19:00	31,13	24,60	6,54		1			1	1	1		1		12,43	12,42
	20:00	30,56	25,11	5,46		1			1	1	1		2		12,24	12,23
	21:00	28,07	23,68	4,38		1			1	1	1				11,03	10,95
	22:00	25,03	20,35	4,68					1	1	1				9,21	9,18
	23:00	21,97	16,32	5,65					1	1	1				7,61	7,54

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024	00:00	19,90	14,44	5,47					1		1				7,34	7,34
	01:00	18,59	12,76	5,84					1		1				7,45	7,44
	02:00	17,89	12,72	5,17					1		1				7,16	7,15
	03:00	17,39	12,53	4,86					1		1				6,91	6,90
	04:00	17,48	12,78	4,69					1		1				6,98	6,97
	05:00	17,88	12,52	5,36					1		1				7,09	7,11
	06:00	19,60	13,45	6,15					1		1				7,76	7,74
	07:00	20,79	14,62	6,17					1		1				8,23	8,19
	08:00	22,70	16,47	6,23					1		1				9,03	9,04
	09:00	23,50	16,24	7,25		1			1		1				9,41	9,42
	10:00	23,09	16,50	6,60		1			1		1				9,24	9,22
	11:00	22,85	17,32	5,53		1			1		1				9,13	9,13
	12:00	23,31	18,09	5,22		1			1		1				9,32	9,32
	13:00	23,75	18,70	5,05		1			1		1				9,52	9,51
	14:00	22,23	18,58	3,65		1			1		1				8,93	8,90
	15:00	21,10	18,26	2,84		1			1		1				8,27	8,28
	16:00	22,79	20,86	1,93		1			1	1	1				8,35	8,31
	17:00	26,14	23,18	2,96		1			1	1	1				9,56	9,53
	18:00	29,30	25,58	3,72		1			1	1	1		1		11,49	11,55
	19:00	32,07	23,29	8,78		1			1	1	1		1		12,81	12,81
	20:00	31,38	21,87	9,51		1			1	1	1				12,59	12,55
	21:00	28,50	22,65	5,85		1			1	1	1				11,27	11,20
	22:00	25,72	17,96	7,76		1			1	1	1				9,24	9,23
	23:00	22,80	15,95	6,84					1	1	1				8,50	8,44

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024	00:00	20,43	14,69	5,73					1		1				7,11	7,18
	01:00	18,98	13,81	5,17					1		1				7,61	7,61
	02:00	17,95	13,09	4,86					1		1				7,20	7,19
	03:00	17,65	13,10	4,55					1		1				7,05	7,02
	04:00	17,34	14,32	3,02					1		1				6,87	6,88
	05:00	17,72	14,02	3,69					1		1				7,07	7,08
	06:00	18,75	15,30	3,45					1		1				7,46	7,48
	07:00	19,67	17,71	1,96					1		1		1		6,98	6,84
	08:00	21,35	17,98	3,37					1	1	1				6,86	6,90
	09:00	23,46	18,98	4,48					1	1	1				8,82	8,85
	10:00	23,33	18,73	4,60					1	1	1				8,77	8,75
	11:00	22,95	18,86	4,09					1	1	1				8,33	8,34
	12:00	22,95	19,14	3,81					1	1	1				8,39	8,40
	13:00	21,90	18,65	3,25					1	1	1				7,42	7,35
	14:00	19,70	16,78	2,92		1			1		1				6,61	6,73
	15:00	18,46	16,57	1,89		1			1		1				5,64	5,68
	16:00	19,34	18,47	0,86		1			1		1				6,47	6,48
	17:00	22,89	22,13	0,77		1			1	1	1				6,31	6,27
	18:00	27,01	25,01	2,01		1			1	1	1		1		9,49	9,54
	19:00	30,57	24,86	5,72		1			1	1	1		1		11,76	11,72
	20:00	30,30	25,48	4,82		1			1	1	1		1		12,07	12,08
	21:00	27,89	25,00	2,89		1			1	1	1		1		10,71	10,68
	22:00	24,93	21,24	3,69		1			1	1	1				8,15	8,09
	23:00	22,30	18,05	4,25					1	1	1				7,49	7,56

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑ



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024	00:00	19,67	15,61	4,06					1		1				7,15	7,05
	01:00	18,37	15,79	2,58					1		1				7,41	7,35
	02:00	17,59	12,09	5,50					1		1				7,01	7,00
	03:00	17,22	11,53	5,69					1		1				6,76	6,76
	04:00	17,34	12,03	5,31					1		1				6,87	6,90
	05:00	18,08	12,91	5,17					1		1				7,21	7,22
	06:00	20,43	14,41	6,02					1		1				8,12	8,15
	07:00	23,05	16,92	6,12					1	1	1				9,17	9,18
	08:00	23,43	16,66	6,77					1	1	1				9,36	9,35
	09:00	22,92	17,41	5,51					1	1	1				8,51	8,47
	10:00	22,33	17,11	5,22					1	1	1				7,80	7,80
	11:00	22,25	16,21	6,04					1	1	1				7,57	7,59
	12:00	22,18	17,77	4,42			1		1		1				6,73	6,74
	13:00	22,27	17,78	4,49			1		1		1				6,47	6,46
	14:00	20,82	16,19	4,63			1		1		1				5,96	6,19
	15:00	20,37	14,71	5,66		1			1		1				7,67	7,70
	16:00	20,92	13,41	7,50		1			1		1				8,10	8,04
	17:00	23,99	15,82	8,17		1			1		1				9,55	9,56
	18:00	28,48	18,75	9,73		1			1		1				11,31	11,36
	19:00	32,40	21,60	10,79			1		1		1				12,96	12,96
	20:00	32,12	22,04	10,08			1		1		1				12,86	12,84
	21:00	29,54	20,05	9,49			1		1		1				11,87	11,84
	22:00	26,01	17,82	8,18			1		1		1				10,44	10,40
	23:00	22,37	16,36	6,01			1		1		1				8,03	7,95

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024	00:00	19,71	13,94	5,77					1		1				7,92	7,90
	01:00	18,13	13,88	4,25					1		1				6,92	6,83
	02:00	17,68	14,38	3,30		1				1	1				6,29	6,24
	03:00	17,25	13,71	3,54		1				1	1				5,96	5,94
	04:00	17,33	13,39	3,94		1				1	1				6,00	6,00
	05:00	18,03	14,26	3,77		1				1	1				6,58	6,61
	06:00	20,43	16,06	4,37		1				1	1				8,12	8,10
	07:00	23,73	20,80	2,92		1	1			1	1				8,81	8,77
	08:00	24,70	22,58	2,12		1	1			1	1				8,60	8,54
	09:00	24,37	21,92	2,44		1	1			1	1				7,60	7,57
	10:00	23,68	20,75	2,93		1	1			1	1				6,92	6,91
	11:00	23,81	20,36	3,45			1		1		1				6,57	6,90
	12:00	23,57	21,08	2,49			1		1		1				7,74	7,78
	13:00	23,22	19,26	3,96			1		1		1				7,40	7,40
	14:00	21,88	19,42	2,46			1		1		1				6,15	6,14
	15:00	20,44	18,35	2,09			1		1		1				4,62	4,62
	16:00	21,47	17,46	4,01			1		1		1				5,57	5,60
	17:00	24,64	20,06	4,58			1		1		1				8,65	8,73
	18:00	29,46	24,65	4,82			1		1	1	1				10,35	10,33
	19:00	32,97	23,16	9,81			1		1	1	1				13,06	13,06
	20:00	32,31	23,87	8,44			1		1	1	1				12,50	12,47
	21:00	29,75	23,53	6,22			1		1	1	1				10,05	9,99
	22:00	25,87	20,80	5,06			1		1		1				8,16	8,24
	23:00	22,72	18,75	3,97			1		1		1				7,09	7,02

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024	00:00	19,82	15,59	4,23					1		1				6,15	6,23
	01:00	18,35	14,22	4,13					1		1				7,36	7,34
	02:00	17,67	12,57	5,10					1		1				7,06	7,06
	03:00	17,33	11,89	5,44					1		1				6,85	6,84
	04:00	17,39	13,10	4,29					1		1				6,87	6,90
	05:00	18,20	14,31	3,89					1		1				7,26	7,28
	06:00	20,58	17,17	3,40					1		1				7,30	7,25
	07:00	23,50	21,37	2,13			1		1		1				7,59	7,65
	08:00	24,94	22,06	2,88			1		1		1				9,12	9,11
	09:00	24,42	20,42	4,00			1		1		1				8,64	8,66
	10:00	23,59	20,84	2,75			1		1		1				7,80	7,81
	11:00	23,37	20,58	2,79			1		1		1				7,58	7,59
	12:00	23,60	19,43	4,17			1		1		1				7,76	7,81
	13:00	23,57	17,31	6,25			1		1		1				7,95	7,95
	14:00	22,07	15,47	6,60					1		1				8,00	8,00
	15:00	20,73	13,52	7,21					1		1				8,29	8,30
	16:00	21,23	14,45	6,78					1		1				8,48	8,49
	17:00	24,64	18,78	5,86			1		1		1				9,68	9,74
	18:00	28,88	23,70	5,18			1		1		1				10,67	10,69
	19:00	32,39	26,50	5,89			1		1	1	1				12,40	12,42
	20:00	32,13	25,31	6,83			1		1	1	1				12,29	12,25
	21:00	29,56	22,78	6,78			1		1	1	1				9,75	9,69
	22:00	25,91	20,43	5,47			1		1		1				7,77	8,03
	23:00	22,70	16,37	6,33			1		1		1				7,90	7,94

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024	00:00	20,04	15,93	4,12			1		1	1					5,04	4,93
	01:00	18,45	15,86	2,59			1		1	1					3,70	3,70
	02:00	17,50	15,08	2,42			1		1						3,49	3,58
	03:00	17,30	13,38	3,92			1		1						6,61	6,59
	04:00	17,01	14,10	2,91			1		1						6,40	6,37
	05:00	18,08	14,04	4,04			1		1						7,22	7,24
	06:00	20,68	16,95	3,73			1		1	1					7,09	7,07
	07:00	23,54	18,73	4,81			1		1	1					8,64	8,72
	08:00	24,83	20,19	4,64			1		1	1					8,99	8,93
	09:00	24,56	20,86	3,70		1	1		1	1					7,34	7,34
	10:00	23,63	18,64	4,99		1	1		1	1					6,64	6,62
	11:00	23,63	17,72	5,91			1		1	1					7,67	7,74
	12:00	23,62	17,13	6,50			1		1		1				7,80	7,81
	13:00	23,14	16,54	6,60			1		1		1				7,89	7,93
	14:00	22,02	15,03	6,99					1		1				8,66	8,67
	15:00	20,67	13,70	6,98					1		1				8,28	8,27
	16:00	21,48	14,25	7,22					1		1				8,57	8,58
	17:00	24,58	15,97	8,62					1		1				9,79	9,81
	18:00	29,28	18,47	10,80			1		1		1				11,62	11,67
	19:00	32,57	21,04	11,53			1		1		1				13,00	13,01
	20:00	32,22	22,93	9,29			1		1		1				12,90	12,90
	21:00	28,82	21,20	7,63			1			1	1		2		11,58	11,49
	22:00	26,48	18,99	7,48			1			1	1		1		9,62	9,44
	23:00	23,01	17,84	5,17			1		1	1					5,86	6,00

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΑΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας και το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ έως τις 11:00. Μερική διακοπή στις 21:20 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024	00:00	20,17	15,42	4,75			1		1						5,52	5,50
	01:00	18,44	13,94	4,50			1		1						5,01	6,05
	02:00	17,47	12,36	5,11			1		1						6,60	6,63
	03:00	17,20	12,05	5,15			1		1						6,35	6,35
	04:00	17,03	12,37	4,66			1		1						6,15	6,16
	05:00	18,17	12,81	5,36			1		1						7,17	7,19
	06:00	20,19	14,31	5,88			1		1						7,88	7,89
	07:00	23,05	16,91	6,13			1		1	1					8,76	8,80
	08:00	24,13	17,66	6,46			1		1	1					9,31	9,33
	09:00	23,82	16,96	6,87			1		1	1					8,86	8,84
	10:00	22,94	16,58	6,37			1		1	1					7,94	7,92
	11:00	22,71	16,51	6,20			1		1	1					7,69	7,68
	12:00	22,76	18,04	4,71			1		1		1				5,84	5,72
	13:00	22,61	18,84	3,77			1		1		1				5,79	6,02
	14:00	21,36	18,06	3,30			1		1		1				6,02	6,09
	15:00	20,92	16,86	4,07			1		1		1				6,83	6,84
	16:00	21,73	16,80	4,93			1		1		1				7,64	7,68
	17:00	24,89	17,97	6,92			1		1		1				9,75	9,81
	18:00	29,28	18,51	10,77			1		1		1				11,64	11,67
	19:00	31,86	20,28	11,57			1		1		1				12,75	12,74
	20:00	31,33	20,90	10,43			1		1		1				12,54	12,54
	21:00	28,76	19,97	8,80			1		1		1				11,56	11,54
	22:00	25,64	19,00	6,64			1		1		1				10,27	10,24
	23:00	22,80	16,30	6,50					1		1				9,10	9,08

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW. Το διάστημα 00:30 με 02:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στα ΑΠ Καστρί και Σίγρι. Τα ΑΠ Τέρπανδρος και Άντισσα παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024	00:00	20,62	13,98	6,65					1		1				8,24	8,23
	01:00	18,90	12,30	6,61					1		1				7,57	7,57
	02:00	18,02	12,34	5,68					1		1				7,19	7,18
	03:00	17,60	12,77	4,84					1		1				7,05	7,05
	04:00	17,35	13,36	3,99					1		1				6,89	6,87
	05:00	18,09	13,67	4,42					1		1				7,21	7,22
	06:00	19,60	14,05	5,55					1		1				7,80	7,81
	07:00	21,72	15,43	6,29					1		1				8,66	8,68
	08:00	22,77	17,96	4,80			1		1		1		1		7,61	7,51
	09:00	22,88	19,21	3,66			1		1		1				6,07	6,05
	10:00	22,28	19,52	2,76			1		1		1				6,41	6,43
	11:00	22,55	20,16	2,39			1		1		1				6,78	6,76
	12:00	23,17	19,68	3,49			1		1		1				7,40	7,40
	13:00	23,80	19,52	4,28			1		1		1				8,13	8,10
	14:00	22,66	18,52	4,14			1		1		1				7,26	7,26
	15:00	21,41	16,64	4,77			1		1		1				7,55	7,55
	16:00	22,25	16,88	5,38			1		1		1				8,47	8,49
	17:00	25,33	20,94	4,39			1		1		1				9,70	9,58
	18:00	29,82	25,96	3,86			1		1	1	1				9,99	10,08
	19:00	32,32	27,72	4,60			1		1	1	1				12,33	12,35
	20:00	31,11	26,28	4,83			1		1	1	1				11,35	11,31
	21:00	28,55	26,66	1,89			1		1	1	1				8,93	8,84
	22:00	25,77	22,53	3,24			1		1	1	1				7,51	7,70
	23:00	23,04	20,95	2,09			1		1		1				7,53	7,50

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 11:30. Τα ΑΠ Τέρπανδρος και Άντισσα παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024	00:00	21,09	19,23	1,86			1		1		1				5,87	5,86
	01:00	19,46	17,37	2,09			1		1		1				5,31	5,29
	02:00	18,30	17,04	1,26		1			1		1				5,79	5,93
	03:00	17,70	16,47	1,24		1			1		1				6,06	6,05
	04:00	17,39	17,04	0,36		1			1		1				5,73	5,75
	05:00	18,11	17,78	0,33		1			1		1				5,79	5,78
	06:00	18,92	18,48	0,44			1		1		1				5,52	5,48
	07:00	19,92	19,77	0,15			1		1		1				4,39	4,42
	08:00	20,51	20,20	0,31			1		1		1				4,96	4,99
	09:00	20,75	20,75	0,00			1		1		1				4,71	4,71
	10:00	21,03	20,95	0,08			1		1		1				5,49	5,49
	11:00	21,29	20,97	0,32			1		1		1				5,78	5,76
	12:00	21,62	21,16	0,46			1		1		1				6,10	6,10
	13:00	21,15	20,18	0,97			1		1		1				5,61	5,62
	14:00	19,76	18,92	0,84			1		1		1				4,24	4,26
	15:00	20,27	19,03	1,24			1		1		1				5,18	5,23
	16:00	22,99	21,67	1,32			1		1		1				7,32	7,37
	17:00	27,24	25,22	2,02			1		1	1	1				8,38	8,32
	18:00	30,42	28,38	2,04			1		1	1	1				10,74	10,72
	19:00	30,18	28,65	1,53			1		1	1	1				10,53	10,55
	20:00	29,50	28,42	1,08			1		1	1	1				9,90	9,88
	21:00	27,24	25,67	1,57			1		1	1	1				7,64	7,60
	22:00	24,55	23,43	1,12			1		1	1	1				6,51	6,63
	23:00	22,05	21,77	0,28			1		1		1				6,60	6,56

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW. Τα ΑΠ Καστρί, Τέρπανδρος και Άντισσα παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024	00:00	20,08	20,08	0,00			1		1		1				4,62	4,55
	01:00	18,57	18,57	0,00			1		1		1				3,87	3,88
	02:00	18,04	18,04	0,00		1			1		1				4,57	4,72
	03:00	17,23	16,99	0,24		1			1		1				4,76	4,74
	04:00	17,13	15,80	1,33		1			1		1				5,09	5,10
	05:00	17,64	16,04	1,60		1			1		1				5,85	5,89
	06:00	18,68	17,10	1,58		1			1		1				6,48	6,49
	07:00	20,25	18,24	2,01			1		1		1				5,75	5,75
	08:00	21,32	19,64	1,68			1		1		1				5,78	5,79
	09:00	21,07	19,71	1,36			1		1		1				5,60	5,57
	10:00	19,28	17,97	1,31			1		1		1				3,84	3,78
	11:00	17,74	15,53	2,21					1		1				4,86	5,13
	12:00	17,96	15,60	2,36					1		1				7,27	7,28
	13:00	18,83	16,76	2,07					1		1				7,64	7,63
	14:00	18,20	15,39	2,81					1		1				7,38	7,37
	15:00	18,48	15,14	3,35					1		1				7,45	7,47
	16:00	21,44	18,40	3,04			1		1		1				7,13	7,12
	17:00	25,99	21,17	4,82			1		1		1				9,96	10,01
	18:00	29,28	23,60	5,68			1		1		1				10,83	10,78
	19:00	29,53	24,38	5,15			1		1	1	1				10,08	10,06
	20:00	28,81	24,34	4,48			1		1	1	1				9,41	9,38
	21:00	26,76	20,81	5,96			1		1		1				9,16	9,29
	22:00	23,82	18,06	5,76			1		1		1				8,28	8,23
	23:00	21,16	16,64	4,53			1		1		1				7,00	7,00

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW. Τα ΑΠ Καστρί, Τέρπανδρος και Άντισσα παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024	00:00	19,17	14,51	4,66					1		1				7,76	7,75
	01:00	17,76	13,55	4,21					1		1				7,21	7,21
	02:00	17,37	13,47	3,90					1		1				7,02	7,01
	03:00	17,06	12,36	4,70					1		1				6,54	6,53
	04:00	17,11	12,58	4,52					1		1				6,48	6,48
	05:00	18,10	14,92	3,18					1		1				7,28	7,30
	06:00	20,21	17,97	2,24			1		1		1				6,37	6,34
	07:00	22,56	19,48	3,08			1		1		1				6,87	6,91
	08:00	22,77	20,78	1,99			1		1		1				7,26	7,23
	09:00	23,19	21,46	1,73			1		1		1				7,58	7,59
	10:00	23,02	20,68	2,34			1		1		1				7,23	7,20
	11:00	23,47	20,26	3,21			1		1		1				7,65	7,67
	12:00	24,00	20,38	3,62			1		1		1				8,17	8,19
	13:00	24,23	19,71	4,52			1		1		1				8,45	8,46
	14:00	23,37	20,00	3,37			1		1		1				7,61	7,60
	15:00	23,24	19,93	3,31			1		1		1				7,35	7,39
	16:00	25,24	21,09	4,15			1		1		1				9,30	9,33
	17:00	29,62	24,08	5,53			1		1	1	1				10,54	10,48
	18:00	32,13	26,33	5,79			1		1	1	1				12,09	12,16
	19:00	32,00	27,59	4,41			1		1	1	1				12,06	12,04
	20:00	31,24	27,16	4,07			1		1	1	1				11,33	11,30
	21:00	28,73	26,37	2,36			1		1	1	1				8,92	8,86
	22:00	25,29	22,78	2,51			1		1	1	1				6,20	6,35
	23:00	22,18	19,00	3,18			1		1		1				6,48	6,43

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 08:30.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024	00:00	19,70	17,31	2,39			1		1		1				3,98	3,96
	01:00	18,17	15,27	2,91					1		1				7,05	7,29
	02:00	17,46	14,12	3,34					1		1				6,98	6,97
	03:00	17,20	13,04	4,16					1		1				6,76	6,76
	04:00	17,44	12,73	4,72					1		1				6,93	6,95
	05:00	18,18	13,45	4,73					1		1				7,26	7,27
	06:00	20,19	13,75	6,44					1		1				8,04	8,06
	07:00	23,38	17,08	6,31					1		1				9,31	9,32
	08:00	24,20	18,90	5,30			1		1		1				9,03	9,02
	09:00	25,18	21,48	3,69		1	1			1	1				8,58	8,62
	10:00	24,76	21,05	3,71		1	1			1	1				7,98	7,97
	11:00	24,13	19,86	4,26		1	1			1	1				7,35	7,35
	12:00	24,65	20,38	4,27		1	1			1	1				7,90	7,94
	13:00	24,62	20,71	3,91			1			1	1				8,34	8,42
	14:00	24,08	19,55	4,54			1		1		1				8,31	8,31
	15:00	23,89	16,21	7,68			1		1		1				9,23	9,30
	16:00	26,05	16,31	9,74			1		1		1				10,39	10,39
	17:00	30,00	19,65	10,35			1		1		1				11,94	11,99
	18:00	32,37	21,50	10,88			1		1		1				12,94	12,96
	19:00	32,70	21,03	11,66			1		1		1				13,09	13,09
	20:00	31,70	20,57	11,12			1		1		1				12,72	12,69
	21:00	29,31	18,77	10,54			1		1		1				11,79	11,76
	22:00	25,73	16,25	9,49			1		1		1				10,34	10,34
	23:00	22,77	13,89	8,88			1		1		1				9,16	9,08

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024	00:00	20,11	12,21	7,90			1		1						8,07	8,05
	01:00	18,87	11,56	7,31			1		1						7,60	7,58
	02:00	17,87	11,42	6,45			1		1						7,05	7,05
	03:00	17,71	11,08	6,63			1		1						6,86	6,84
	04:00	17,75	11,27	6,48			1		1						6,88	6,90
	05:00	18,80	13,36	5,44			1		1						7,50	7,51
	06:00	21,11	15,51	5,60	1		1		1						8,33	8,33
	07:00	23,49	16,67	6,82	1		1		1						9,39	9,38
	08:00	24,56	17,87	6,69	1		1		1						9,05	9,06
	09:00	24,50	18,96	5,54			1		1		1				8,73	8,73
	10:00	23,03	17,59	5,44			1		1		1				7,21	7,21
	11:00	23,18	16,90	6,28			1		1		1				7,55	7,56
	12:00	23,54	16,11	7,43					1		1				9,41	9,43
	13:00	23,95	16,70	7,25		1			1		1				9,58	9,58
	14:00	23,18	16,41	6,77		1			1		1				9,30	9,29
	15:00	23,17	16,39	6,78		1			1		1				9,25	9,24
	16:00	25,36	16,56	8,80		1			1		1				10,09	10,12
	17:00	30,18	18,92	11,26			1		1		1				11,98	12,03
	18:00	32,72	20,67	12,05			1		1		1				13,09	13,09
	19:00	32,69	20,71	11,97			1		1		1				13,08	13,07
	20:00	32,05	20,56	11,49			1		1		1				12,84	12,83
	21:00	29,55	18,40	11,15			1		1		1				11,86	11,83
	22:00	25,92	16,47	9,46			1		1		1				10,43	10,40
	23:00	20,99	14,57	6,42					1		1				7,24	9,00

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας τις πρωινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024	00:00	19,80	14,45	5,35					1		1				8,01	8,02
	01:00	18,42	12,57	5,86					1		1				7,64	7,67
	02:00	17,63	14,79	2,84					1		1				6,40	6,19
	03:00	17,22	15,38	1,84			1		1	1					3,11	3,16
	04:00	17,38	15,33	2,06			1		1	1					3,12	3,17
	05:00	18,25	15,37	2,88			1		1	1					4,13	4,21
	06:00	20,86	16,60	4,26			1		1	1					6,66	6,75
	07:00	23,06	17,94	5,11			1		1	1					8,57	8,64
	08:00	22,95	18,72	4,23			1		1		1				8,08	8,11
	09:00	22,94	18,73	4,21			1		1		1				7,93	7,99
	10:00	22,85	18,07	4,79			1		1		1				7,95	8,00
	11:00	23,18	18,89	4,29			1		1		1				8,19	8,22
	12:00	23,56	18,03	5,52			1		1		1				8,66	8,72
	13:00	23,66	18,64	5,02			1		1		1				8,89	8,92
	14:00	23,58	17,85	5,73			1		1		1				8,80	8,83
	15:00	23,87	17,10	6,77			1		1		1				9,44	9,44
	16:00	25,71	18,78	6,94			1		1		1				10,25	10,28
	17:00	30,04	25,23	4,81			1		1	1	1				10,85	10,88
	18:00	32,34	29,85	2,50		1	1		1	1	1				10,18	10,15
	19:00	32,16	30,70	1,46		1	1		1	1	1				9,85	9,85
	20:00	31,22	28,78	2,44		1	1		1	1	1				8,98	8,95
	21:00	28,74	25,34	3,40		1	1		1	1	1				7,55	7,54
	22:00	25,87	23,45	2,42			1		1	1	1				6,78	6,88
	23:00	22,64	21,29	1,35			1		1		1				6,93	6,88

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:15 με 15:50.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024	00:00	20,41	18,78	1,63			1		1		1				4,64	4,61
	01:00	18,86	17,15	1,71			1		1		1				3,10	3,08
	02:00	18,23	16,66	1,58					1		1				3,23	3,59
	03:00	17,74	16,47	1,27					1		1				7,08	6,97
	04:00	17,76	17,10	0,66					1		1				3,63	3,54
	05:00	18,68	18,46	0,22			1		1		1				4,06	4,11
	06:00	19,93	19,64	0,29			1		1		1				4,04	4,09
	07:00	21,52	21,28	0,24			1		1		1				5,52	5,50
	08:00	22,57	22,45	0,13		1	1		1		1		2		5,48	5,39
	09:00	23,18	23,18	0,00		1	1		1		1				5,38	5,37
	10:00	23,37	23,37	0,00		1	1		1		1		1		5,23	5,38
	11:00	23,79	23,77	0,02		1	1		1		1				5,62	5,62
	12:00	24,20	23,93	0,27		1	1		1		1				6,02	6,02
	13:00	25,00	24,50	0,51		1	1		1		1				6,83	6,86
	14:00	24,61	23,80	0,81		1	1		1		1				6,45	6,46
	15:00	24,55	23,59	0,96		1	1		1		1				6,36	6,41
	16:00	26,47	25,43	1,04		1	1		1		1				8,12	8,19
	17:00	31,25	30,09	1,16		1	1		1		1		4		10,99	11,05
	18:00	33,47	32,18	1,29		1	1		1		1		6		12,36	12,36
	19:00	32,84	31,53	1,31		1	1		1		1		5		12,01	12,02
	20:00	31,52	29,95	1,57		1	1		1		1		4		11,21	11,17
	21:00	28,79	26,88	1,91		1	1		1		1		2		10,00	9,96
	22:00	25,81	23,41	2,40		1	1		1		1				8,15	8,13
	23:00	22,70	20,12	2,59		1	1		1		1				6,79	6,84

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024	00:00	20,67	18,11	2,56		1			1		1				7,92	7,87
	01:00	18,90	17,06	1,84		1			1		1				6,16	6,14
	02:00	18,28	15,21	3,07		1			1		1				5,75	5,77
	03:00	17,57	14,88	2,68					1		1				6,06	6,06
	04:00	17,53	14,45	3,08					1		1				5,91	5,95
	05:00	18,02	15,18	2,84					1		1				6,74	6,76
	06:00	18,91	16,22	2,69					1		1				6,50	6,40
	07:00	19,32	14,08	5,24					1		1				6,68	6,78
	08:00	19,69	13,49	6,20					1		1				7,89	7,88
	09:00	20,57	14,03	6,54					1		1				8,14	8,17
	10:00	21,31	14,37	6,94					1		1				8,52	8,53
	11:00	22,58	14,78	7,80					1		1				9,00	9,03
	12:00	24,15	15,66	8,49					1		1				9,63	9,63
	13:00	24,03	15,18	8,85					1	1	1				9,63	9,61
	14:00	22,44	14,05	8,39					1		1				9,00	8,99
	15:00	22,09	13,96	8,13					1		1				8,80	8,83
	16:00	25,20	15,83	9,36					1		1				10,03	10,05
	17:00	29,67	19,08	10,59					1	1	1				11,78	11,83
	18:00	32,65	21,85	10,81					1	1	1		1		13,05	13,06
	19:00	32,72	23,23	9,49		1			1	1	1				13,09	13,09
	20:00	31,35	26,63	4,72		1			1	1	1		2		12,55	12,55
	21:00	29,12	25,06	4,06		1			1	1	1		1		11,68	11,65
	22:00	25,65	20,15	5,51		1			1	1	1				9,71	9,62
	23:00	22,25	16,94	5,31		1			1		1				8,93	8,90

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024	00:00	19,83	14,05	5,78					1		1				7,50	7,43
	01:00	18,52	12,23	6,29					1		1				7,41	7,40
	02:00	18,09	11,93	6,15			1				1				7,01	7,02
	03:00	17,66	11,30	6,36			1				1				7,06	7,06
	04:00	17,76	11,35	6,41			1				1				7,10	7,10
	05:00	18,84	11,93	6,92			1				1				7,51	7,53
	06:00	21,43	13,66	7,77			1				1				8,54	8,56
	07:00	24,25	16,12	8,12			1			1	1				9,62	9,66
	08:00	25,30	17,02	8,28			1			1	1				10,12	10,14
	09:00	25,23	17,01	8,21			1			1	1				10,10	10,08
	10:00	24,92	16,83	8,10			1			1	1				9,98	9,97
	11:00	24,26	15,97	8,29			1			1	1				9,68	9,68
	12:00	24,92	16,18	8,73			1			1	1				9,93	9,95
	13:00	25,46	16,22	9,24			1			1	1				10,19	10,17
	14:00	24,86	15,14	9,71			1			1	1				9,96	9,94
	15:00	25,01	15,35	9,66			1			1	1				9,99	10,00
	16:00	28,02	17,34	10,69			1			1	1				11,14	11,19
	17:00	32,95	21,18	11,77			1		1	1	1				13,03	13,08
	18:00	35,31	24,37	10,94			1		1	1	1				13,73	13,73
	19:00	35,10	25,87	9,23			1		1	1	1				13,72	13,72
	20:00	34,85	25,11	9,74			1		1	1	1				13,71	13,71
	21:00	32,43	22,26	10,18			1		1	1	1				12,58	12,53
	22:00	28,23	18,81	9,42			1		1		1				11,13	11,15
	23:00	24,17	17,07	7,10			1		1		1				8,48	8,39

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024	00:00	21,06	15,84	5,21					1		1				7,64	7,78
	01:00	19,38	14,94	4,45					1		1				7,78	7,75
	02:00	18,56	13,33	5,23					1		1				7,42	7,41
	03:00	18,19	12,85	5,34					1		1				7,28	7,27
	04:00	18,37	13,10	5,27					1		1				7,33	7,34
	05:00	19,29	14,08	5,21					1		1				7,68	7,70
	06:00	22,17	15,28	6,88					1		1				8,81	8,82
	07:00	24,94	18,12	6,81					1	1	1				9,91	9,93
	08:00	25,00	18,05	6,96					1	1	1				10,01	10,01
	09:00	25,17	18,36	6,81					1	1	1				10,05	10,07
	10:00	25,16	17,71	7,45					1	1	1				10,06	10,08
	11:00	25,64	17,67	7,97					1	1	1				10,26	10,26
	12:00	25,75	17,05	8,71					1		1				10,28	10,30
	13:00	26,29	17,63	8,66	1				1		1				10,52	10,50
	14:00	25,43	15,95	9,47	1				1		1				10,23	10,20
	15:00	26,19	16,35	9,84					1		1				10,44	10,46
	16:00	29,21	18,05	11,15			1		1		1				11,62	11,65
	17:00	34,37	21,83	12,54			1		1		1				13,33	13,35
	18:00	36,85	24,21	12,64			1		1	1	1				13,73	13,73
	19:00	37,40	25,18	12,22			1		1	1	1				13,73	13,73
	20:00	36,73	24,74	12,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	21:00	34,17	22,62	11,54			1		1	1	1				13,53	13,50
	22:00	29,93	19,68	10,25			1		1		1				12,04	12,00
	23:00	25,29	16,80	8,49			1		1		1				9,87	9,84

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024	00:00	21,83	14,06	7,76					1		1				8,77	8,75
	01:00	20,02	12,88	7,14					1		1				8,03	8,00
	02:00	19,22	12,48	6,74					1		1				7,69	7,69
	03:00	18,57	13,62	4,94					1		1				7,43	7,42
	04:00	18,71	14,35	4,36					1		1				7,49	7,49
	05:00	19,79	16,04	3,75					1		1				7,88	7,89
	06:00	22,83	20,00	2,83					1	1	1				8,33	8,36
	07:00	25,24	22,09	3,16					1	1	1				9,17	9,15
	08:00	25,05	21,42	3,63			1		1		1				9,19	9,25
	09:00	24,79	20,01	4,78			1		1		1				9,44	9,46
	10:00	24,54	17,98	6,56			1		1		1				9,62	9,64
	11:00	25,01	18,40	6,61		1			1		1				10,00	10,01
	12:00	25,09	18,95	6,15		1			1		1				10,05	10,05
	13:00	25,09	19,74	5,35		1			1		1		1		10,02	10,04
	14:00	25,39	20,77	4,62		1			1		1		1		9,92	9,92
	15:00	26,25	21,73	4,52			1		1		1				10,21	10,21
	16:00	29,36	22,76	6,60			1		1		1				11,69	11,66
	17:00	34,72	25,78	8,94			1		1	1	1				13,35	13,37
	18:00	37,45	28,18	9,27			1		1	1	1				13,73	13,73
	19:00	38,09	30,75	7,35		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	20:00	37,31	29,51	7,80		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	21:00	34,69	24,33	10,36			1		1	1	1				13,61	13,60
	22:00	30,24	21,28	8,96			1		1	1	1				11,61	11,55
	23:00	25,76	17,71	8,05					1	1	1				10,30	10,33

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024	00:00	22,02	14,82	7,20					1		1				8,79	8,82
	01:00	20,30	13,46	6,84					1		1				8,11	8,11
	02:00	19,30	13,34	5,97					1		1				7,74	7,75
	03:00	18,74	12,58	6,16					1		1				7,51	7,51
	04:00	18,80	12,88	5,92					1		1				7,51	7,53
	05:00	20,11	13,85	6,27					1		1				8,01	8,03
	06:00	22,94	16,39	6,55					1	1	1				9,07	9,11
	07:00	26,17	18,44	7,73					1	1	1				10,37	10,38
	08:00	26,04	18,77	7,27			1		1		1				10,44	10,43
	09:00	25,47	19,73	5,74			1		1		1				9,99	9,95
	10:00	25,73	19,85	5,87			1		1		1				9,95	9,95
	11:00	25,71	17,87	7,84			1		1		1				10,30	10,28
	12:00	25,47	18,44	7,02		1			1		1				10,19	10,21
	13:00	25,95	20,11	5,85		1			1		1		1		10,36	10,37
	14:00	25,93	20,12	5,81		1			1		1		1		10,37	10,37
	15:00	26,61	21,00	5,61			1		1		1				10,62	10,61
	16:00	29,94	20,60	9,33			1		1		1				11,93	11,95
	17:00	34,63	23,73	10,89			1		1		1				13,44	13,45
	18:00	37,03	26,97	10,06		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	19:00	37,26	26,88	10,38		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	20:00	36,85	28,95	7,91		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	21:00	34,76	28,70	6,05		1	1		1	1	1				13,53	13,50
	22:00	30,50	24,64	5,86			1		1	1	1				10,71	10,63
	23:00	26,58	22,23	4,35			1		1	1	1				6,93	6,84

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024	00:00	22,87	19,52	3,35			1		1		1				6,05	6,25
	01:00	20,60	16,99	3,61			1		1		1				5,41	5,39
	02:00	19,47	15,70	3,78			1		1		1				5,08	5,08
	03:00	18,79	15,94	2,85			1		1		1				4,41	4,40
	04:00	18,71	15,92	2,79			1		1		1				4,26	4,25
	05:00	19,25	15,27	3,99					1		1				6,80	6,96
	06:00	20,65	17,38	3,27					1	1	1				6,63	6,59
	07:00	21,87	17,90	3,97					1	1	1				7,36	7,36
	08:00	22,05	19,31	2,73					1	1	1				7,52	7,50
	09:00	21,92	19,23	2,68					1	1	1				7,37	7,39
	10:00	21,52	16,76	4,76					1	1	1				7,10	7,14
	11:00	21,15	14,65	6,49					1		1				8,20	8,17
	12:00	21,03	14,96	6,07					1		1				8,43	8,43
	13:00	21,50	16,47	5,03					1		1				8,58	8,60
	14:00	21,22	16,83	4,39					1	1	1				7,72	7,72
	15:00	22,30	17,72	4,58					1	1	1				8,37	8,44
	16:00	25,41	20,49	4,91					1	1	1				10,01	10,05
	17:00	30,75	23,56	7,20			1		1	1	1				10,82	10,87
	18:00	33,36	25,57	7,79			1		1	1	1				13,27	13,29
	19:00	33,72	28,03	5,69			1		1	1	1				13,19	13,18
	20:00	33,26	27,70	5,56			1		1	1	1				12,34	12,31
	21:00	31,17	24,67	6,50			1		1	1	1				10,98	10,90
	22:00	27,95	22,55	5,40			1		1	1	1				8,41	8,33
	23:00	25,01	21,09	3,93			1		1		1				6,61	6,80

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024	00:00	22,15	18,29	3,86			1		1		1				6,41	6,36
	01:00	20,66	16,58	4,08			1		1		1				6,52	6,52
	02:00	19,58	16,12	3,46			1		1		1				5,66	5,64
	03:00	19,10	16,07	3,02			1		1		1				5,11	5,11
	04:00	18,96	14,52	4,44					1		1				6,62	6,65
	05:00	19,61	14,32	5,29					1		1				7,83	7,84
	06:00	21,47	15,47	5,99					1		1				8,48	8,50
	07:00	23,05	18,91	4,13					1	1	1				7,93	7,76
	08:00	22,71	20,68	2,02			1		1	1	1				2,75	5,47
	09:00	23,85	17,75	6,09			1		1		1		1		8,48	8,86
	10:00	23,70	15,72	7,99		1			1		1				9,42	9,46
	11:00	24,04	15,21	8,83		1			1		1				9,60	9,61
	12:00	24,83	16,15	8,68		1			1		1				9,91	9,92
	13:00	25,82	16,94	8,88					1		1		1		10,31	10,32
	14:00	25,80	17,01	8,79					1	1	1				10,33	10,32
	15:00	26,79	17,29	9,50					1	1	1				10,69	10,71
	16:00	30,14	19,36	10,79					1	1	1				11,99	12,02
	17:00	35,28	23,08	12,20			1		1	1	1				13,53	13,55
	18:00	37,61	25,84	11,77			1		1	1	1				13,73	13,73
	19:00	37,82	27,72	10,10			1		1	1	1				13,73	13,73
	20:00	36,34	26,49	9,86			1		1	1	1				13,73	13,73
	21:00	33,57	24,84	8,73			1		1	1	1				13,27	13,24
	22:00	29,64	22,55	7,09			1		1	1	1				9,93	9,83
	23:00	26,39	18,01	8,38			1		1		1				9,79	9,91

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Στο διάστημα 08:00 με 09:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,19	15,64	7,55					1		1				9,19	9,23
	01:00	21,24	13,92	7,32					1		1				8,50	8,48
	02:00	20,11	13,27	6,85					1		1				8,06	8,05
	03:00	19,50	12,95	6,56					1		1				7,83	7,83
	04:00	19,19	12,69	6,50					1		1				7,72	7,70
	05:00	19,64	13,04	6,60					1		1				7,92	7,92
	06:00	21,01	13,82	7,19					1		1				8,43	8,44
	07:00	22,22	14,60	7,62					1		1				8,86	8,90
	08:00	23,54	18,66	4,89			1		1		1		1		6,15	8,12
	09:00	24,73	16,68	8,05			1		1		1				9,91	9,93
	10:00	25,13	16,92	8,21		1			1		1				10,08	10,05
	11:00	25,92	22,73	3,18		1			1	1	1		1		4,73	8,96
	12:00	25,79	19,54	6,25		1			1		1				9,39	10,35
	13:00	25,39	19,35	6,04		1			1		1				10,29	10,30
	14:00	25,12	17,65	7,46		1			1		1				10,17	10,19
	15:00	26,18	18,38	7,80					1	1	1				10,52	10,57
	16:00	29,33	22,23	7,10					1	1	1				11,11	11,03
	17:00	35,02	25,31	9,71			1		1	1	1				12,49	13,25
	18:00	37,60	26,74	10,87			1		1	1	1				12,69	13,73
	19:00	37,81	27,31	10,50			1		1	1	1				12,69	13,73
	20:00	36,79	25,96	10,83			1		1	1	1				12,69	13,73
	21:00	34,49	23,65	10,84			1		1	1	1				12,69	13,59
	22:00	29,96	19,89	10,07			1		1		1				12,11	12,09
	23:00	26,07	17,16	8,91			1		1		1				10,52	10,50

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Στα διαστήματα 07:30 με 08:30 και 11:30 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024	00:00	22,46	15,45	7,02					1		1				8,77	8,79
	01:00	20,47	14,22	6,24					1		1				8,32	8,32
	02:00	19,59	14,84	4,75					1		1				7,97	7,95
	03:00	19,17	16,20	2,97					1		1				7,82	7,82
	04:00	19,14	16,78	2,36					1		1				6,91	6,81
	05:00	20,54	18,01	2,53			1		1		1				6,59	6,59
	06:00	23,21	20,58	2,63			1		1		1				7,82	7,90
	07:00	27,52	24,20	3,32			1		1		1		1		10,61	10,63
	08:00	28,48	26,45	2,02		1	1		1		1		1		10,24	10,24
	09:00	28,63	27,37	1,26		1	1		1		1		1		8,05	7,93
	10:00	27,22	25,91	1,31		1	1		1	1	1				5,52	5,51
	11:00	27,01	25,76	1,24			1		1	1	1				6,87	6,95
	12:00	27,62	26,34	1,28			1		1	1	1				7,65	7,67
	13:00	28,92	26,26	2,66			1		1	1	1				8,90	8,97
	14:00	29,39	26,93	2,46			1		1	1	1				9,43	9,43
	15:00	29,54	26,26	3,28			1		1	1	1				9,49	9,56
	16:00	32,60	28,76	3,84			1		1	1	1				11,46	11,49
	17:00	37,15	32,57	4,58		1	1		1	1	1		1		13,42	13,44
	18:00	39,36	37,35	2,01		1	1		1	1	1		5		13,73	13,73
	19:00	39,46	38,07	1,39		1	1		1	1	1		5		13,73	13,73
	20:00	38,72	37,85	0,87		1	1		1	1	1		5		13,62	13,61
	21:00	36,16	35,67	0,49		1	1		1	1	1		4		11,90	11,84
	22:00	31,46	30,75	0,72		1	1		1	1	1		1		8,96	8,92
	23:00	26,91	26,00	0,91		1	1		1	1	1				5,16	5,16

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5 MW. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:00.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,35	23,07	0,29			1		1		1				3,60	3,44
	01:00	20,90	20,63	0,26			1		1		1				2,68	2,90
	02:00	20,11	19,66	0,45			1		1		1				4,33	4,32
	03:00	19,52	19,24	0,28			1		1		1				3,72	3,70
	04:00	19,40	19,21	0,18			1		1		1				3,78	3,78
	05:00	20,60	20,48	0,12		1	1		1	1					4,16	4,16
	06:00	23,54	23,54	0,00		1	1		1	1			1		5,83	5,87
	07:00	26,94	26,91	0,03		1	1		1	1			3		7,84	7,86
	08:00	27,92	27,92	0,00		1	1		1	1			4		7,96	7,82
	09:00	29,54	29,54	0,00		1	1		1	1	1				7,07	7,11
	10:00	30,14	30,14	0,00		1	1		1	1	1				7,87	7,84
	11:00	29,71	29,71	0,00		1	1		1	1	1				7,29	7,31
	12:00	29,39	29,39	0,00		1	1		1	1	1				7,14	7,10
	13:00	28,91	28,79	0,12		1	1		1	1	1				6,62	6,63
	14:00	28,63	28,48	0,16		1	1		1	1	1				6,28	6,33
	15:00	30,75	30,47	0,28		1	1		1	1	1				8,33	8,38
	16:00	33,59	33,30	0,29		1	1		1	1	1		2		10,26	10,33
	17:00	38,55	38,37	0,17		1	1		1	1	1		6		12,85	12,86
	18:00	39,71	39,63	0,09		1	1		1	1	1		7		13,49	13,49
	19:00	39,72	39,20	0,52		1	1		1	1	1		7		13,69	13,69
	20:00	38,93	38,27	0,66		1	1		1	1	1		6		13,42	13,38
	21:00	36,18	35,69	0,50		1	1		1	1	1		4		12,17	12,17
	22:00	31,44	30,83	0,61		1	1		1	1	1		1		9,12	9,05
	23:00	26,77	26,40	0,37		1	1		1	1	1				5,67	5,61

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5 MW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024	00:00	22,86	22,83	0,03			1		1		1				3,21	3,09
	01:00	20,47	20,47	0,00			1		1		1				3,36	3,42
	02:00	19,80	19,80	0,00			1		1		1				3,98	3,97
	03:00	19,06	19,06	0,00			1		1		1				3,27	3,28
	04:00	19,21	19,21	0,00			1		1		1				3,39	3,40
	05:00	20,33	20,33	0,00			1		1		1				4,42	4,44
	06:00	23,16	23,12	0,03		1	1			1	1		1		6,14	6,23
	07:00	27,14	27,14	0,00		1	1			1	1		4		8,46	8,50
	08:00	28,85	28,85	0,00		1	1			1	1		5		9,46	9,48
	09:00	30,24	30,24	0,00		1	1			1	1		6		10,18	10,22
	10:00	31,92	31,86	0,05		1	1			1	1		7		11,39	11,38
	11:00	32,78	32,78	0,00		1	1			1	1		8		11,71	11,65
	12:00	33,97	33,97	0,00		1	1			1	1		9		12,44	12,43
	13:00	35,41	35,41	0,00		1	1		1	1	1		5		11,38	11,28
	14:00	35,61	35,61	0,00		1	1		1	1	1		3		11,67	11,64
	15:00	35,75	35,75	0,00		1	1		1	1	1		3		11,75	11,78
	16:00	36,52	36,52	0,00		1	1		1	1	1		4		11,96	12,00
	17:00	39,87	39,87	0,00		1	1		1	1	1		7		13,56	13,59
	18:00	41,26	41,26	0,00		1	1		1	1	1		8		13,73	13,73
	19:00	41,16	41,16	0,00		1	1		1	1	1		8		13,73	13,73
	20:00	40,02	40,02	0,00		1	1		1	1	1		7		13,69	13,68
	21:00	36,89	36,89	0,00		1	1		1	1	1		4		12,45	12,41
	22:00	31,69	31,69	0,00		1	1		1	1	1		1		9,01	8,90
	23:00	27,20	27,20	0,00		1	1		1	1	1				5,38	5,40

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ βγήκε εκτός λειτουργίας η μονάδα G9.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,08	23,08	0,00			1		1		1				3,53	3,55
	01:00	20,79	20,79	0,00			1		1		1				4,99	4,98
	02:00	19,77	19,77	0,00			1		1		1				3,93	3,94
	03:00	19,23	19,23	0,00			1		1		1				3,38	3,37
	04:00	19,30	19,30	0,00			1		1		1				3,44	3,44
	05:00	20,38	20,38	0,00			1		1		1				4,46	4,51
	06:00	23,52	23,50	0,01		1	1			1	1		1		6,26	6,34
	07:00	28,10	28,00	0,10		1	1			1	1		4		9,14	9,21
	08:00	30,27	29,77	0,51		1	1			1	1		6		10,38	10,43
	09:00	31,71	30,65	1,06		1	1			1	1		6		11,63	11,66
	10:00	33,50	31,53	1,98		1	1			1	1		7		12,87	12,95
	11:00	35,70	33,68	2,02		1	1			1	1		9		13,72	13,73
	12:00	36,03	34,34	1,69		1	1			1	1		9		13,72	13,72
	13:00	37,08	33,55	3,53		1	1		1	1	1		5		13,53	13,49
	14:00	35,54	32,92	2,62		1	1		1	1	1		2		12,64	12,63
	15:00	34,66	32,48	2,18		1	1		1	1	1		1		12,05	12,07
	16:00	35,57	33,52	2,05		1	1		1	1	1		2		12,36	12,32
	17:00	38,28	34,82	3,46		1	1		1	1	1		3		13,54	13,59
	18:00	39,52	35,42	4,11		1	1		1	1	1		4		13,73	13,73
	19:00	39,58	35,24	4,34		1	1		1	1	1		4		13,73	13,73
	20:00	39,11	31,89	7,21		1	1		1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	36,40	29,76	6,65		1	1		1	1	1				13,49	13,45
	22:00	32,01	29,18	2,83		1	1		1	1	1				9,91	9,80
	23:00	27,42	26,92	0,50			1		1	1	1				7,53	7,48

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:00 με 04:00. Η μονάδα G9 απεντάχθηκε λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,21	22,93	0,28			1		1		1				5,06	5,10
	01:00	20,82	20,55	0,27			1		1		1				5,07	5,03
	02:00	19,87	19,68	0,19			1		1		1				4,07	4,08
	03:00	19,54	19,40	0,14			1		1		1				3,75	3,74
	04:00	19,50	19,39	0,11			1		1		1				3,71	3,69
	05:00	20,45	20,33	0,13			1		1		1				4,57	4,61
	06:00	23,28	23,24	0,04		1	1			1	1				6,23	6,32
	07:00	27,05	27,05	0,00		1	1			1	1		3		8,43	8,49
	08:00	29,40	29,40	0,00		1	1			1	1		6		9,60	9,61
	09:00	28,70	28,70	0,00		1	1			1	1		5		9,15	9,14
	10:00	28,70	28,70	0,00		1	1			1	1		5		9,24	9,24
	11:00	29,74	29,65	0,08		1	1			1	1		6		9,88	9,82
	12:00	30,45	30,29	0,16		1	1		1	1	1		4		9,05	8,97
	13:00	31,38	31,11	0,27		1	1		1	1	1				9,00	9,05
	14:00	30,94	30,51	0,44		1	1		1	1	1				8,81	8,71
	15:00	30,29	30,29	0,00		1	1		1	1	1				7,90	7,94
	16:00	32,67	32,67	0,00		1	1		1	1	1		1		9,77	9,84
	17:00	36,55	36,55	0,00		1	1		1	1	1		4		12,06	12,14
	18:00	37,66	37,66	0,00		1	1		1	1	1		5		12,64	12,64
	19:00	37,63	37,63	0,00		1	1		1	1	1		5		12,62	12,59
	20:00	36,74	36,71	0,03		1	1		1	1	1		4		12,21	12,19
	21:00	33,70	33,31	0,39		1	1		1	1	1		2		10,75	10,68
	22:00	30,29	28,44	1,84			1		1	1	1				9,23	9,19
	23:00	26,28	23,29	2,99			1		1	1	1				7,32	7,26

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ 5MW. Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ απεντάχθηκε η μονάδα G9.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024	00:00	22,96	18,47	4,49			1		1		1				7,25	7,22
	01:00	20,81	16,44	4,37			1		1		1				5,05	5,10
	02:00	20,12	15,35	4,77			1		1		1				5,30	5,42
	03:00	19,75	13,07	6,68					1		1				7,93	7,93
	04:00	19,86	13,32	6,54					1		1				7,99	7,96
	05:00	20,14	14,04	6,10					1		1				8,06	8,07
	06:00	22,20	16,21	5,99					1		1				8,63	8,65
	07:00	24,97	16,09	8,88			1		1		1				9,80	9,83
	08:00	29,65	21,18	8,47			1		1		1				10,86	11,79
	09:00	33,71	27,79	5,92			1		1	1	1				8,90	13,55
	10:00	35,52	33,14	2,38		1	1		1	1	1		3		4,89	13,73
	11:00	37,19	34,28	2,91		1	1		1	1	1		4		4,73	13,73
	12:00	38,85	35,24	3,61		1	1		1	1	1		5		4,73	13,73
	13:00	39,27	35,48	3,79		1	1		1	1	1		5		4,73	13,73
	14:00	37,88	34,02	3,87		1	1		1	1	1		4		4,73	13,73
	15:00	36,95	33,26	3,69		1	1		1	1	1		3		4,73	13,73
	16:00	37,65	35,39	2,26		1	1		1	1	1		3		4,73	13,47
	17:00	40,96	38,42	2,54		1	1		1	1	1		6		4,73	13,73
	18:00	41,50	38,74	2,76		1	1		1	1	1		6		4,73	13,73
	19:00	40,87	38,03	2,84		1	1		1	1	1		5		4,73	13,73
	20:00	39,38	36,52	2,86		1	1		1	1	1		5		4,73	13,72
	21:00	36,53	33,87	2,66		1	1		1	1	1		3		4,73	13,12
	22:00	32,20	29,37	2,82		1	1		1	1	1				4,73	9,94
	23:00	28,59	25,88	2,71			1		1	1	1				4,73	8,50

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:00. Το διάστημα 10:35 με 12:30 παρουσιάστηκαν προβλήματα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024	00:00	25,54	23,05	2,49			1		1		1				4,69	5,76
	01:00	22,92	20,29	2,63			1		1		1				4,62	6,55
	02:00	21,45	18,66	2,79			1		1		1				4,73	5,66
	03:00	20,70	17,86	2,83			1		1		1				4,71	4,89
	04:00	20,00	17,27	2,73			1		1		1				4,24	4,25
	05:00	20,40	17,46	2,95			1		1		1				4,57	4,63
	06:00	21,53	18,70	2,82			1		1		1				4,72	6,01
	07:00	23,85	21,08	2,77			1		1	1	1				4,73	8,12
	08:00	26,89	24,15	2,73			1		1	1	1				4,73	7,08
	09:00	30,48	28,14	2,34			1		1	1	1				4,73	9,38
	10:00	33,46	31,39	2,07		1	1		1	1	1		1		4,73	10,82
	11:00	35,21	33,36	1,85		1	1		1	1	1		3		5,00	11,75
	12:00	35,53	32,31	3,22		1	1		1	1	1		2		11,87	12,72
	13:00	34,37	32,96	1,41		1	1		1	1	1		2		11,33	11,31
	14:00	32,71	30,61	2,10		1	1		1	1	1				10,48	10,51
	15:00	33,21	31,05	2,15		1	1		1	1	1				10,99	11,00
	16:00	35,29	32,43	2,86		1	1		1	1	1		1		12,60	12,63
	17:00	38,90	35,27	3,63		1	1		1	1	1		3		13,70	13,71
	18:00	40,56	36,31	4,25		1	1		1	1	1		4		13,73	13,73
	19:00	39,96	36,59	3,37		1	1		1	1	1		4		13,73	13,73
	20:00	38,40	37,45	0,95		1	1		1	1	1		5		13,38	13,36
	21:00	35,43	35,11	0,32		1	1		1	1	1		3		11,61	11,59
	22:00	30,98	30,65	0,33		1	1		1	1	1		1		8,63	8,57
	23:00	26,98	26,55	0,43		1			1	1	1				6,51	6,71

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 12:00.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,06	22,61	0,45					1	1	1				6,35	6,32
	01:00	20,84	20,21	0,63					1	1	1				5,43	5,43
	02:00	19,95	19,80	0,15					1	1	1				5,48	5,47
	03:00	19,40	19,34	0,07					1	1	1				4,94	4,93
	04:00	19,60	19,60	0,00					1	1	1				5,11	5,11
	05:00	20,56	20,52	0,04					1	1	1				6,00	6,06
	06:00	23,93	23,88	0,05		1			1	1	1				7,64	7,69
	07:00	28,14	28,04	0,10		1			1	1	1		2		9,10	8,91
	08:00	32,04	31,86	0,18		1			1	1	1	1			10,13	10,15
	09:00	33,02	32,79	0,23		1			1	1	1	1			11,27	11,22
	10:00	31,90	31,88	0,02		1			1	1	1	1			10,15	10,08
	11:00	30,72	30,72	0,00		1			1	1	1	1			8,65	8,60
	12:00	30,02	29,91	0,11		1			1	1	1	1			7,45	7,29
	13:00	30,63	30,42	0,21		1	1		1	1	1				6,98	7,61
	14:00	31,15	30,94	0,20		1	1		1	1	1				8,98	8,98
	15:00	31,87	31,81	0,05		1	1		1	1	1				9,51	9,54
	16:00	35,24	35,24	0,00		1	1		1	1	1		3		11,55	11,59
	17:00	40,33	40,33	0,00		1	1		1	1	1		7		13,61	13,64
	18:00	42,26	42,26	0,00		1	1		1	1	1		9		13,73	13,73
	19:00	42,69	42,69	0,00		1	1		1	1	1		9		13,73	13,73
	20:00	41,70	41,70	0,00		1	1		1	1	1		8		13,73	13,73
	21:00	38,61	38,61	0,00		1	1		1	1	1		6		13,25	13,23
	22:00	33,89	33,83	0,06		1	1		1	1	1		3		10,44	10,34
	23:00	28,69	28,60	0,09		1	1		1	1	1				7,47	7,40

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024	00:00	24,33	24,32	0,01			1		1	1	1				4,61	4,52
	01:00	21,82	21,76	0,06			1		1		1				4,17	4,29
	02:00	21,01	20,91	0,10			1		1		1				5,25	5,22
	03:00	20,55	20,50	0,05			1		1		1				4,79	4,78
	04:00	20,53	20,53	0,00			1		1		1				4,70	4,72
	05:00	21,76	21,76	0,00			1		1		1				5,87	5,91
	06:00	25,05	25,05	0,00		1	1			1	1		2		6,16	6,42
	07:00	29,51	29,51	0,00		1	1			1	1		6		9,78	9,79
	08:00	30,24	30,24	0,00		1	1			1	1		7		9,79	9,77
	09:00	29,77	29,77	0,00		1	1			1	1		6		9,81	9,79
	10:00	28,90	28,90	0,00		1	1			1	1		6		9,01	8,99
	11:00	28,38	28,38	0,00		1	1			1	1		5		8,88	8,92
	12:00	29,25	29,25	0,00		1	1			1	1		5		9,57	9,26
	13:00	29,42	29,42	0,00		1	1		1	1	1				6,19	7,16
	14:00	29,64	29,64	0,00		1	1		1	1	1				6,39	7,48
	15:00	31,13	31,13	0,00		1	1		1	1	1		1		8,12	8,21
	16:00	34,81	34,81	0,00		1	1		1	1	1		3		10,55	10,62
	17:00	40,36	40,36	0,00		1	1		1	1	1		7		13,20	13,26
	18:00	42,21	42,21	0,00		1	1		1	1	1		9		13,73	13,73
	19:00	42,41	42,41	0,00		1	1		1	1	1		9		13,73	13,73
	20:00	41,60	41,09	0,51		1	1		1	1	1		8		13,73	13,73
	21:00	38,38	36,10	2,28		1	1		1	1	1		4		13,42	13,39
	22:00	33,59	29,92	3,67		1	1		1	1	1		1		10,56	10,45
	23:00	28,65	23,82	4,83		1	1		1	1	1				6,45	6,79

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Η μονάδα G9 απεντάχθηκε λόγω εργασιών στον ΑΣΠ. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις έως τις 15:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024	00:00	24,33	19,35	4,98		1	1		1	1					7,13	7,09
	01:00	21,73	15,89	5,84			1		1	1					6,08	5,98
	02:00	20,90	15,01	5,89			1		1	1					6,01	6,02
	03:00	20,29	15,02	5,27			1		1	1					5,36	5,36
	04:00	20,38	15,11	5,27			1		1	1					5,36	5,36
	05:00	21,49	15,15	6,34			1		1	1					6,44	6,48
	06:00	24,83	15,51	9,32			1		1	1					9,53	9,59
	07:00	29,38	17,88	11,51			1		1	1					11,70	11,73
	08:00	31,90	19,66	12,23			1		1	1					12,72	12,74
	09:00	34,35	21,79	12,56		1	1		1	1					13,59	13,61
	10:00	36,04	23,38	12,66		1	1		1	1					13,72	13,72
	11:00	31,03	25,45	5,58		1	1		1	1	1		1		13,27	12,29
	12:00	41,19	31,04	10,16		1	1		1	1	1		3		13,73	13,73
	13:00	39,17	25,99	13,18		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	14:00	38,45	25,15	13,30		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	15:00	37,23	23,83	13,41		1	1		1		1				13,73	13,73
	16:00	38,50	25,19	13,30		1	1		1		1				13,73	13,73
	17:00	42,17	28,86	13,30		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	18:00	43,09	29,76	13,33		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	19:00	42,89	29,52	13,37		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	20:00	41,81	28,43	13,38		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	21:00	37,99	24,62	13,37		1	1		1	1	1				13,68	13,66
	22:00	33,01	20,37	12,64			1		1		1				12,93	12,90
	23:00	27,95	17,23	10,72			1		1		1				11,05	10,98

Η Μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,73	16,48	7,25			1		1		1				7,53	7,44
	01:00	21,31	15,60	5,71					1		1				5,80	5,89
	02:00	20,62	12,56	8,06					1		1				8,27	8,26
	03:00	19,79	12,09	7,70					1		1				7,94	7,92
	04:00	19,82	12,49	7,32					1		1				7,92	7,93
	05:00	20,76	14,34	6,42					1		1				8,00	7,99
	06:00	23,29	19,33	3,96					1	1	1				5,78	6,97
	07:00	27,37	23,93	3,44			1			1	1		2		4,12	9,36
	08:00	30,08	26,89	3,19		1	1			1	1		4		4,12	10,62
	09:00	31,55	28,08	3,47		1	1			1	1		5		4,12	11,43
	10:00	32,38	28,88	3,51		1	1			1	1		5		4,12	12,06
	11:00	33,43	29,89	3,54		1	1		1	1	1		2		4,12	10,99
	12:00	33,04	29,66	3,38		1	1		1	1	1				4,12	10,24
	13:00	33,05	26,61	6,44		1	1		1		1				7,54	11,11
	14:00	33,07	23,17	9,90		1	1		1		1				13,23	13,23
	15:00	32,86	26,70	6,16		1	1		1		1				12,41	12,32
	16:00	34,03	32,40	1,63		1	1		1	1	1		2		10,54	10,49
	17:00	37,77	34,94	2,83		1	1		1	1	1		4		12,93	12,98
	18:00	38,50	34,17	4,33		1	1		1	1	1		4		13,45	13,44
	19:00	38,65	31,76	6,89		1	1		1	1	1		3		13,70	13,71
	20:00	38,01	31,97	6,04		1	1		1	1	1		2		13,72	13,72
	21:00	35,21	29,98	5,23		1	1		1	1	1		1		12,19	12,13
	22:00	30,74	26,27	4,47			1		1	1	1				9,53	9,47
	23:00	26,71	24,78	1,93			1		1	1	1				6,48	6,40

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία, υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Η Μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Στις 06:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,28	23,10	0,18			1		1		1				4,24	4,35
	01:00	21,01	21,01	0,00			1		1		1				4,82	4,78
	02:00	20,18	19,86	0,32			1		1		1				4,64	4,68
	03:00	19,68	19,35	0,33			1		1		1				4,68	4,67
	04:00	19,77	19,65	0,13			1		1		1				4,71	4,76
	05:00	20,74	19,81	0,93			1		1		1				5,61	5,64
	06:00	23,87	22,23	1,64			1		1		1				7,09	7,11
	07:00	27,62	24,26	3,36		1	1		1		1				8,96	9,00
	08:00	28,11	21,49	6,62		1	1		1		1				9,72	9,84
	09:00	28,33	19,52	8,81		1	1		1		1				10,84	10,82
	10:00	26,91	16,94	9,97		1			1		1				10,80	10,79
	11:00	26,06	16,32	9,74		1			1		1				10,42	10,42
	12:00	25,97	16,07	9,89		1			1		1				10,37	10,38
	13:00	26,50	16,11	10,39		1			1		1				10,58	10,60
	14:00	27,64	17,32	10,32			1			1	1				10,52	10,49
	15:00	29,00	17,86	11,14			1			1	1				11,41	11,46
	16:00	31,56	21,01	10,54			1		1	1	1				11,18	11,63
	17:00	35,96	26,40	9,56			1		1	1	1				10,39	13,65
	18:00	37,23	29,93	7,31		1	1		1	1	1		1		9,50	13,71
	19:00	36,91	29,27	7,64		1	1		1	1	1		1		9,50	13,49
	20:00	35,94	29,77	6,17		1	1		1	1	1		1		7,99	12,68
	21:00	33,12	30,21	2,91		1	1		1	1	1		2		4,00	9,69
	22:00	29,39	27,45	1,93			1		1	1	1				4,00	7,75
	23:00	23,95	23,06	0,89			1		1	1	1				2,08	4,00

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Η μονάδα G11 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024	00:00	21,83	21,18	0,65			1		1		1				1,50	2,89
	01:00	20,21	19,35	0,87			1		1		1				1,50	3,90
	02:00	19,53	18,59	0,94			1		1		1				1,50	4,41
	03:00	19,01	18,03	0,98			1		1		1				1,50	4,03
	04:00	18,72	17,70	1,02			1		1		1				1,50	3,68
	05:00	19,54	18,51	1,03			1		1		1				1,50	4,50
	06:00	21,27	20,22	1,05			1		1		1				1,50	5,05
	07:00	23,42	21,74	1,68			1		1		1				2,20	6,99
	08:00	26,83	24,08	2,75			1		1	1	1				3,50	7,69
	09:00	30,35	27,55	2,80			1		1	1	1				3,50	9,39
	10:00	33,83	29,89	3,94		1	1		1	1	1				4,89	10,93
	11:00	36,12	28,12	8,00		1	1		1	1	1				11,61	12,67
	12:00	37,88	28,41	9,47		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	13:00	38,14	28,30	9,84		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	14:00	37,23	26,76	10,47		1	1		1	1	1				13,72	13,72
	15:00	35,96	27,24	8,72		1	1		1	1	1				13,67	13,67
	16:00	36,77	27,16	9,61		1	1		1	1	1				13,56	13,56
	17:00	41,10	30,78	10,32		1	1		1	1	1		1		13,73	13,73
	18:00	42,83	31,55	11,28		1	1		1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	42,27	31,34	10,94		1	1		1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	40,37	28,11	12,26		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	21:00	37,24	24,24	13,00		1	1		1	1	1				13,72	13,70
	22:00	33,15	20,76	12,39			1		1		1				12,85	12,83
	23:00	29,26	17,85	11,41			1		1		1				11,77	11,73

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Η μονάδα G11 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024	00:00	25,95	15,71	10,23					1		1				10,44	10,41
	01:00	23,29	14,11	9,18					1		1				9,35	9,33
	02:00	22,25	13,50	8,75					1		1				8,90	8,90
	03:00	21,65	13,11	8,54					1		1				8,68	8,66
	04:00	21,20	13,78	7,42					1		1				7,55	8,49
	05:00	21,68	14,93	6,75					1		1				6,99	8,67
	06:00	23,75	17,18	6,57			1		1		1				6,99	8,94
	07:00	26,04	18,93	7,11			1			1	1				7,66	10,35
	08:00	27,04	18,29	8,76			1			1	1				10,36	10,81
	09:00	27,51	18,99	8,52			1			1	1				11,00	10,99
	10:00	27,96	19,38	8,58		1	1			1	1				11,16	11,17
	11:00	28,85	21,75	7,10		1	1			1	1				11,45	11,45
	12:00	29,64	24,44	5,19		1	1			1	1		2		11,52	11,50
	13:00	29,74	24,84	4,91		1	1			1	1				7,93	7,72
	14:00	29,07	24,00	5,07		1	1		1		1				7,13	7,23
	15:00	30,47	23,49	6,98			1		1		1				11,68	11,76
	16:00	35,34	27,83	7,51			1		1	1	1				13,42	13,46
	17:00	40,85	34,95	5,90		1	1		1	1	1		3		13,73	13,73
	18:00	43,30	37,48	5,82		1	1		1	1	1		5		13,73	13,73
	19:00	43,24	38,22	5,02		1	1		1	1	1		6		13,73	13,73
	20:00	41,70	37,33	4,37		1	1		1	1	1		5		13,73	13,73
	21:00	38,73	34,06	4,67		1	1		1	1	1		3		13,71	13,71
	22:00	34,65	30,85	3,80		1	1		1	1	1				11,94	11,88
	23:00	30,37	28,12	2,25		1	1		1	1	1				7,69	7,60

Κατά το διάστημα 04:20 με 09:00, υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ. Η μονάδα G11 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024	00:00	25,97	23,94	2,03			1		1		1				6,25	6,40
	01:00	23,00	19,45	3,55			1		1		1				7,49	7,49
	02:00	22,40	19,21	3,19			1		1		1				7,42	7,41
	03:00	21,69	19,89	1,80			1		1		1				6,67	6,66
	04:00	21,82	21,36	0,45			1		1		1				5,52	5,49
	05:00	23,00	22,64	0,36			1		1		1				6,51	6,57
	06:00	27,29	26,91	0,38		1	1			1	1		3		7,66	7,76
	07:00	33,46	32,77	0,69		1	1			1	1		8		11,79	11,91
	08:00	35,58	34,50	1,09	1	1	1			1	1		9		13,06	13,05
	09:00	34,05	33,80	0,25	11	1	1			1	1		8		10,86	10,83
	10:00	32,25	30,51	1,74	1	1	1			1	1		6		11,10	11,16
	11:00	33,60	29,28	4,33		1	1			1	1		6		13,04	13,04
	12:00	33,15	23,56	9,59		1	1			1	1		2		13,29	13,28
	13:00	32,85	24,48	8,36		1	1		1	1	1				10,54	10,51
	14:00	32,98	24,93	8,06			1		1	1	1				11,84	11,96
	15:00	35,21	27,90	7,30			1		1	1	1				13,49	13,53
	16:00	39,61	34,31	5,30		1	1		1	1	1		3		13,73	13,73
	17:00	44,89	37,12	7,77		1	1		1	1	1		6		13,73	13,73
	18:00	46,84	39,68	7,17		1	1		1	1	1		7		13,73	13,73
	19:00	46,78	42,37	4,41		1	1		1	1	1		9		13,73	13,73
	20:00	45,61	39,18	6,42		1	1		1	1	1		8		13,73	13,73
	21:00	41,83	33,57	8,26		1	1		1	1	1		4		13,73	13,73
	22:00	36,74	32,03	4,71		1	1		1	1	1		1		13,14	13,09
	23:00	31,55	28,69	2,86		1	1		1	1	1				8,96	8,86

Η μονάδα G9 απεντάχθηκε λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024	00:00	26,86	24,46	2,40			1		1	1	1				5,81	5,81
	01:00	23,89	21,08	2,81			1		1		1				6,72	6,83
	02:00	23,16	22,33	0,83			1		1		1				6,90	6,87
	03:00	22,43	22,35	0,07			1		1		1				6,08	6,06
	04:00	22,46	22,28	0,18			1		1		1				6,09	6,10
	05:00	24,11	24,11	0,00			1		1		1				5,83	5,76
	06:00	28,24	28,24	0,00		1	1		1		1		3		7,12	7,35
	07:00	33,76	33,64	0,13		1	1		1	1	1		9		11,45	11,50
	08:00	35,22	35,03	0,19		1	1		1	1	1		5		10,11	10,02
	09:00	36,09	36,09	0,00		1	1		1	1	1		5		10,51	10,51
	10:00	34,38	34,38	0,00		1	1		1	1	1		5		9,07	9,11
	11:00	34,09	34,04	0,05		1	1		1	1	1		4		9,07	9,06
	12:00	33,69	33,44	0,25		1	1		1	1	1		4		8,96	8,99
	13:00	34,88	34,32	0,56		1	1		1	1	1		3		10,35	10,38
	14:00	35,51	34,88	0,63		1	1		1	1	1		3		11,07	11,03
	15:00	37,49	37,09	0,39		1	1		1	1	1		5		12,11	12,13
	16:00	41,30	40,81	0,50		1	1		1	1	1		7		13,67	13,68
	17:00	46,55	45,79	0,76	1	1	1		1	1	1		9		13,14	13,16
	18:00	48,22	47,66	0,55	1	1	1		1	1	1		9		13,46	13,47
	19:00	47,88	47,44	0,44	1	1	1		1	1	1		9		13,23	13,17
	20:00	46,79	46,61	0,18	1	1	1		1	1	1		9		12,33	12,11
	21:00	43,16	42,98	0,18		1	1		1	1	1		9		12,58	12,77
	22:00	38,05	37,67	0,37		1	1		1	1	1		5		12,45	12,41
	23:00	32,31	32,04	0,27		1	1		1	1	1		1		9,30	9,19

Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024	00:00	27,59	27,43	0,16		1	1		1	1	1				5,56	5,48
	01:00	24,64	24,60	0,04			1		1	1	1				4,96	4,93
	02:00	23,63	23,14	0,49			1		1		1				6,98	7,03
	03:00	22,66	21,72	0,94			1		1		1				6,48	6,45
	04:00	22,68	22,06	0,62			1		1		1				6,65	6,63
	05:00	24,23	23,84	0,39			1		1		1				7,66	7,72
	06:00	28,46	28,03	0,42			1		1	1	1		1		7,81	7,65
	07:00	34,18	34,16	0,02		1	1		1	1	1		3		9,96	10,00
	08:00	34,92	34,92	0,00		1	1		1	1	1		4		9,87	9,81
	09:00	33,55	33,55	0,00		1	1		1	1	1		3		8,97	8,96
	10:00	31,48	31,48	0,00		1	1		1	1	1		2		7,84	7,90
	11:00	30,55	30,55	0,00		1	1		1	1	1		1	1	7,25	7,24
	12:00	30,38	30,38	0,00		1	1		1	1	1				7,34	7,38
	13:00	31,23	31,23	0,00		1	1		1	1	1				8,19	8,22
	14:00	32,17	32,17	0,00		1	1		1	1	1		1		8,73	8,77
	15:00	34,35	34,35	0,00		1	1		1	1	1		3		10,18	10,24
	16:00	39,29	39,14	0,14		1	1		1	1	1		6		12,83	12,87
	17:00	45,19	44,30	0,89		1	1		1	1	1		10	2	13,72	13,73
	18:00	46,57	45,10	1,47		1	1		1	1	1		11	1	13,73	13,73
	19:00	46,31	45,10	1,22	1	1	1		1	1	1		11		13,73	13,73
	20:00	45,40	42,71	2,69	1	1	1		1	1	1		9		13,73	13,73
	21:00	42,03	39,17	2,86	1	1	1		1	1	1		7		13,72	13,72
	22:00	36,93	34,75	2,18		1	1		1	1	1		3		12,82	12,79
	23:00	31,87	30,67	1,19		1	1		1	1	1				9,25	9,09

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	26,98	26,12	0,86			1		1	1	1				6,06	6,01
	01:00	24,29	24,18	0,10			1		1	1	1				5,00	4,97
	02:00	23,13	22,96	0,17			1		1		1				6,40	6,44
	03:00	22,54	21,42	1,12			1		1		1				6,28	6,29
	04:00	22,54	21,67	0,88			1		1		1				6,52	6,53
	05:00	23,69	23,67	0,02			1		1		1				7,20	7,22
	06:00	28,47	28,47	0,00			1		1	1	1		1		7,67	7,64
	07:00	34,43	34,43	0,00		1	1		1	1	1		3		10,03	10,07
	08:00	35,54	35,54	0,00		1	1		1	1	1		4	1	10,26	10,22
	09:00	34,23	34,23	0,00		1	1		1	1	1		3	1	9,44	9,42
	10:00	32,46	32,46	0,00		1	1		1	1	1		2	1	8,48	8,48
	11:00	31,96	31,96	0,00		1	1		1	1	1		1		8,56	8,54
	12:00	32,30	32,30	0,00		1	1		1	1	1		2		8,83	8,79
	13:00	32,48	32,48	0,00		1	1		1	1	1		2		8,68	8,70
	14:00	32,88	32,88	0,00		1	1		1	1	1		1		9,39	9,44
	15:00	35,13	35,13	0,00		1	1		1	1	1		3		10,52	10,57
	16:00	39,69	39,69	0,00		1	1		1	1	1		7		12,83	12,93
	17:00	45,19	45,19	0,00		1	1		1	1	1		11	2	13,73	13,73
	18:00	46,65	46,65	0,00		1	1		1	1	1		11	3	13,73	13,73
	19:00	46,60	46,60	0,00		1	1		1	1	1		11	3	13,73	13,73
	20:00	45,08	45,05	0,03		1	1		1	1	1		11	2	13,73	13,73
	21:00	41,92	41,80	0,12		1	1		1	1	1		10		13,42	13,42
	22:00	36,84	36,84	0,00		1	1		1	1	1		5		11,45	11,43
	23:00	31,79	31,79	0,00		1	1		1	1	1		1		8,73	8,60

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024	00:00	27,13	27,13	0,00		1	1		1	1	1				5,10	5,03
	01:00	24,27	24,27	0,00			1		1	1	1				3,93	3,91
	02:00	23,19	23,19	0,00			1		1		1				6,50	6,74
	03:00	22,43	22,43	0,00			1		1		1				6,06	6,04
	04:00	22,40	22,31	0,08			1		1		1				6,02	6,03
	05:00	23,79	23,67	0,12			1		1	1	1				4,82	4,76
	06:00	27,96	27,89	0,07			1		1	1	1				6,49	6,54
	07:00	33,85	33,85	0,00		1	1		1	1	1		2		9,50	9,55
	08:00	35,20	35,20	0,00		1	1		1	1	1		2		8,93	8,90
	09:00	33,86	33,81	0,05		1	1	1	1	1	1		1		7,00	7,03
	10:00	31,61	29,63	1,98		1	1		1	1	1		2		8,22	8,19
	11:00	30,24	25,68	4,57		1	1		1	1	1				7,81	7,80
	12:00	30,66	23,22	7,44			1		1	1	1				9,92	10,02
	13:00	31,29	24,68	6,60			1		1	1	1				10,89	10,84
	14:00	32,62	27,74	4,88			1		1	1	1				11,96	11,97
	15:00	35,42	32,02	3,39		1	1		1	1	1		2		12,08	12,15
	16:00	39,13	33,88	5,25		1	1		1	1	1		3		13,72	13,73
	17:00	43,50	35,58	7,92		1	1		1	1	1		5		13,73	13,73
	18:00	43,97	36,56	7,41		1	1		1	1	1		5		13,73	13,73
	19:00	43,27	34,61	8,66		1	1		1	1	1		5		13,73	13,73
	20:00	41,63	32,79	8,83		1	1		1	1	1		3		13,73	13,73
	21:00	38,59	30,24	8,35		1	1		1	1	1		1		13,72	13,72
	22:00	34,03	23,64	10,39		1	1		1		1				13,28	13,26
	23:00	29,73	19,53	10,19			1		1		1				11,96	11,93

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024	00:00	25,81	16,64	9,17			1		1		1				9,55	9,51
	01:00	23,33	15,31	8,02					1		1				8,16	8,17
	02:00	22,37	13,63	8,74					1		1				8,95	8,95
	03:00	21,69	13,50	8,18					1		1				8,69	8,67
	04:00	21,11	13,19	7,92					1		1				8,43	8,44
	05:00	22,28	13,74	8,54					1		1				8,89	8,90
	06:00	24,93	15,34	9,59					1		1				9,94	9,96
	07:00	28,11	17,35	10,77			1		1		1				11,18	11,22
	08:00	32,46	20,35	12,11			1		1		1				12,92	12,93
	09:00	35,91	23,67	12,23			1		1	1	1				13,72	13,72
	10:00	38,01	26,50	11,51			1		1	1	1				13,73	13,73
	11:00	39,88	27,83	12,05			1		1	1	1				13,73	13,73
	12:00	42,25	30,15	12,11		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	13:00	43,22	31,14	12,08		1	1		1	1	1		1		13,73	13,73
	14:00	41,83	31,24	10,59		1	1		1	1	1		1		13,73	13,73
	15:00	41,70	29,21	12,49		1	1		1	1	1		1		13,73	13,73
	16:00	42,69	31,88	10,82		1	1		1	1	1		2		13,73	13,73
	17:00	45,38	34,54	10,84		1	1		1	1	1		4		13,73	13,73
	18:00	45,34	34,60	10,74		1	1		1	1	1		4		13,73	13,73
	19:00	43,58	34,72	8,86		1	1		1	1	1		4		13,61	13,62
	20:00	41,36	30,84	10,53		1	1		1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	37,97	26,85	11,13		1	1		1	1	1				13,69	13,66
	22:00	33,46	22,57	10,90			1		1	1	1				12,75	12,75
	23:00	29,33	19,29	10,04			1		1		1				11,77	11,74

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,71	17,17	8,54			1		1		1				9,47	9,37
	01:00	23,31	17,13	6,18			1		1		1				7,02	6,98
	02:00	22,02	15,85	6,17					1		1				7,24	7,28
	03:00	21,24	14,44	6,79					1		1				8,52	8,52
	04:00	20,48	13,51	6,97					1		1				8,21	8,19
	05:00	20,95	13,51	7,45					1		1				8,36	8,38
	06:00	22,37	14,59	7,78					1		1				8,91	8,94
	07:00	24,91	16,24	8,66					1		1				9,90	9,94
	08:00	28,85	20,13	8,72			1		1		1				11,47	11,50
	09:00	33,97	26,68	7,29			1		1	1	1				12,66	12,56
	10:00	39,15	31,42	7,73		1	1		1	1	1		1		13,72	13,72
	11:00	42,57	36,00	6,57		1	1		1	1	1		5		13,72	13,69
	12:00	45,01	38,09	6,92	1	1	1		1	1	1		6		13,73	13,73
	13:00	43,86	38,33	5,53	1	1	1		1	1	1		6		13,73	13,72
	14:00	37,78	30,83	6,95	1	1	1		1	1	1		2		12,59	12,51
	15:00	34,99	27,10	7,89		1	1		1	1	1				11,12	11,13
	16:00	36,56	28,64	7,92		1	1		1	1	1				12,19	12,22
	17:00	40,47	30,71	9,76	1	1	1		1	1	1				13,72	13,71
	18:00	41,54	31,63	9,92	1	1	1		1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	41,61	36,93	4,68	1	1	1		1	1	1		4		13,73	13,73
	20:00	40,50	36,69	3,81	1	1	1		1	1	1		4		13,45	13,42
	21:00	37,23	30,92	6,31		1	1		1	1	1		1		12,68	12,74
	22:00	32,54	27,90	4,64		1	1		1	1	1				10,06	9,95
	23:00	28,32	25,31	3,01			1		1	1	1				7,51	7,42

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας τις βραδινές ώρες.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	24,39	21,91	2,48			1		1	1	1				5,06	5,07
	01:00	22,04	18,11	3,93			1		1		1				5,75	5,70
	02:00	21,22	18,60	2,62			1		1		1				4,88	4,89
	03:00	20,75	17,88	2,87			1		1		1				4,38	4,38
	04:00	20,55	17,22	3,33			1		1		1				4,20	4,19
	05:00	21,87	18,72	3,15			1		1		1				5,40	5,53
	06:00	25,31	22,54	2,78			1		1		1				8,09	8,06
	07:00	30,67	26,34	4,32		1	1		1		1				10,27	10,31
	08:00	34,07	30,72	3,35		1	1		1	1	1				11,23	11,28
	09:00	34,98	32,50	2,48		1	1		1	1	1		1		11,68	11,67
	10:00	34,92	34,37	0,55		1	1		1	1	1		3		10,76	10,73
	11:00	33,78	33,56	0,22		1	1		1	1	1		3		9,36	9,31
	12:00	35,14	34,98	0,16		1	1		1	1	1		3		10,83	10,87
	13:00	36,19	36,10	0,10		1	1		1	1	1		3		11,61	11,68
	14:00	36,52	36,51	0,01		1	1		1	1	1		5		11,09	11,05
	15:00	36,81	36,52	0,29		1	1		1	1	1		5		11,09	11,18
	16:00	38,75	37,79	0,95		1	1		1	1	1		5		13,00	13,03
	17:00	42,71	41,21	1,50		1	1		1	1	1		8		13,72	13,73
	18:00	43,52	41,66	1,86		1	1		1	1	1		9		13,73	13,73
	19:00	43,35	40,38	2,96		1	1		1	1	1		9		13,73	13,73
	20:00	42,48	38,97	3,51		1	1		1	1	1		8		13,73	13,73
	21:00	39,24	35,01	4,23		1	1		1	1	1		4		13,66	13,67
	22:00	34,19	30,26	3,93		1	1		1	1	1		1		11,37	11,29
	23:00	29,21	25,90	3,31		1	1		1	1	1				6,58	6,49

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024	00:00	24,81	21,72	3,09		1	1		1	1					4,62	4,95
	01:00	22,56	19,07	3,49		1	1		1	1					5,77	5,77
	02:00	21,79	18,24	3,56			1		1	1					5,75	5,83
	03:00	20,93	17,02	3,92			1		1	1					5,97	5,96
	04:00	21,01	17,40	3,60			1		1	1					5,98	5,98
	05:00	22,14	18,07	4,06			1		1	1					7,02	7,08
	06:00	25,90	20,47	5,43			1		1	1					9,95	9,99
	07:00	31,52	28,84	2,67		1	1		1	1			3		10,76	10,65
	08:00	35,34	32,89	2,46		1	1		1	1	1		3		11,23	11,28
	09:00	36,70	33,24	3,46		1	1		1	1	1		2		12,71	12,69
	10:00	35,67	33,18	2,50		1	1		1	1	1		2		11,85	11,83
	11:00	34,99	32,64	2,35		1	1		1	1	1		1		10,59	10,48
	12:00	36,71	34,13	2,58		1	1		1	1	1		1		9,41	9,79
	13:00	38,24	35,05	3,19		1	1		1	1	1		3		13,62	13,64
	14:00	38,49	35,48	3,01		1	1		1	1	1		4		13,53	13,53
	15:00	38,77	34,36	4,41		1	1		1	1	1		4		13,15	13,40
	16:00	40,86	35,95	4,91		1	1		1	1	1		5		13,70	13,71
	17:00	45,33	36,83	8,51		1	1		1	1	1		6		13,73	13,73
	18:00	45,88	37,08	8,80		1	1		1	1	1		6		13,73	13,73
	19:00	45,50	37,84	7,66		1	1		1	1	1		6		13,73	13,73
	20:00	43,96	36,73	7,22		1	1		1	1	1		6		13,73	13,73
	21:00	40,46	34,48	5,97		1	1		1	1	1		4		13,73	13,73
	22:00	35,13	31,05	4,08		1	1		1	1	1		1		12,07	11,96
	23:00	30,09	26,17	3,92		1	1		1	1	1				8,34	8,29

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,69	20,04	5,65			1		1		1				7,95	7,99
	01:00	23,18	17,26	5,92			1		1		1				6,88	6,85
	02:00	22,36	15,97	6,39					1		1				8,33	8,46
	03:00	21,65	15,73	5,92					1		1				8,66	8,67
	04:00	21,35	16,11	5,24					1		1				7,76	7,72
	05:00	22,97	18,06	4,91			1		1		1				7,43	7,43
	06:00	25,74	22,77	2,98			1		1		1				7,77	7,76
	07:00	32,76	29,75	3,01		1	1		1	1	1				10,79	10,88
	08:00	34,52	33,39	1,14		1	1		1	1	1		2		11,02	10,96
	09:00	33,47	33,16	0,31		1	1		1	1	1		3		9,29	9,16
	10:00	31,16	31,03	0,14		1	1		1	1	1		2		7,68	7,72
	11:00	30,47	30,47	0,00		1	1		1	1	1				7,53	7,58
	12:00	30,77	30,77	0,00		1	1		1	1	1				7,98	7,94
	13:00	31,39	31,24	0,15		1	1		1	1	1				8,53	8,46
	14:00	31,59	31,56	0,03		1	1		1	1	1		1		8,39	8,33
	15:00	33,83	33,77	0,06		1	1		1	1	1		2		9,84	9,91
	16:00	37,51	37,43	0,08		1	1		1	1	1		5		12,10	12,16
	17:00	43,40	42,99	0,41		1	1	1	1	1	1		7		13,14	13,12
	18:00	45,17	44,57	0,60		1	1	1	1	1	1		6		13,53	13,53
	19:00	45,47	44,94	0,53		1	1		1	1	1		10		13,69	13,70
	20:00	44,08	43,06	1,02		1	1		1	1	1		10		13,73	13,73
	21:00	40,32	39,02	1,30		1	1		1	1	1		7		13,45	13,43
	22:00	35,31	33,49	1,82		1	1		1	1	1		3		11,31	11,28
	23:00	29,97	28,63	1,34			1		1	1	1				8,55	8,46

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα										Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100								
ΤΕ (MW)					2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508								
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)			
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,77	24,63	1,13			1		1	1	1				12,37	5,64	5,57	67%	3.086			
	01:00	23,17	21,12	2,05			1		1	1	1				15,88	3,33	3,27	57%	2.699			
	02:00	22,57	21,14	1,43			1		1	1	1				15,86	2,68	2,69	57%	2.701			
	03:00	22,09	21,21	0,88			1		1	1	1				15,79	2,18	2,18	57%	2.709			
	04:00	21,91	21,47	0,44			1		1	1	1				15,53	3,13	3,25	58%	2.738			
	05:00	23,20	21,45	1,75	1		1		1	1					9,55	6,35	6,38	69%	2.868			
	06:00	27,37	25,72	1,64	1	1	1		1	1			2		11,38	7,70	7,74	69%	3.764			
	07:00	32,56	29,62	2,94	1	1	1		1	1	1		4		10,08	10,98	10,98	75%	4.505			
	08:00	33,62	32,20	1,41	1	1	1		1	1			6		10,10	9,41	9,41	76%	5.206			
	09:00	33,12	32,13	1,00	1	1	1		1	1	1		2		14,47	9,11	9,12	69%	4.907			
	10:00	32,45	31,45	0,99		1	1		1	1	1		2		11,65	8,74	8,72	73%	4.278			
	11:00	31,79	31,45	0,35		1	1		1	1	1	1	1		10,35	8,69	8,73	75%	4.091			
	12:00	32,27	32,11	0,16		1	1	1	1			1			8,39	6,20	6,32	79%	4.021			
	13:00	33,85	33,84	0,01		1	1	1	1		1		1		7,96	9,66	9,60	81%	4.433			
	14:00	35,14	35,12	0,01		1	1	1	1		1		5		11,88	11,66	11,67	75%	5.331			
	15:00	35,71	35,38	0,33		1	1		1			1	7		4,22	12,94	13,01	89%	5.879			
	16:00	39,62	38,77	0,85		1	1	1	1	1	1	1	3		15,63	12,20	11,99	71%	5.917			
	17:00	45,22	43,80	1,42		1	1	1	1	1	1	1	4		11,90	13,62	13,65	79%	6.215			
	18:00	46,09	44,13	1,96		1	1	1	1	1	1	1	6		14,17	13,73	13,73	76%	6.619			
	19:00	46,05	43,86	2,18		1	1	1	1	1	1	1	5		13,14	13,73	13,73	77%	6.406			
	20:00	44,49	41,71	2,78		1	1	1	1	1	1	1	3		12,69	13,73	13,73	77%	5.763			
	21:00	40,99	38,03	2,96		1	1	1	1	1	1	1			12,47	12,63	12,58	75%	4.752			
	22:00	35,73	33,36	2,37		1	1	1	1	1	1	1			17,14	8,35	8,31	66%	4.229			
	23:00	30,37	28,63	1,74			1	1	1	1	1	1			18,37	6,56	6,72	61%	3.653			
		795,12 MWh																ΑΩΛ: 15,51				106.771 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,13	24,71	1,41			1	1		1	1				5,85	5,73
	01:00	23,63	22,05	1,57				1		1	1				5,72	5,77
	02:00	22,52	20,77	1,75				1	1		1				6,04	6,02
	03:00	22,05	20,43	1,62				1	1		1				5,58	5,57
	04:00	21,78	20,22	1,56				1	1		1				5,27	5,27
	05:00	23,32	21,34	1,98				1	1		1				6,76	6,80
	06:00	27,39	25,29	2,10				1	1		1				9,13	9,13
	07:00	32,81	29,73	3,09			1	1	1		1				11,35	11,41
	08:00	35,63	33,06	2,57		1	1	1	1		1				12,56	12,58
	09:00	37,43	35,62	1,81		1	1	1	1	1	1		1		11,11	11,34
	10:00	36,47	32,75	3,72		1	1		1	1	1		3		12,08	12,29
	11:00	35,71	30,58	5,13			1		1	1	1		3		12,30	12,27
	12:00	35,07	29,09	5,99			1		1	1	1		2		12,91	13,00
	13:00	34,84	29,76	5,08			1	1	1	1	1		1		11,01	10,90
	14:00	35,13	30,68	4,45			1	1	1	1	1				9,28	9,27
	15:00	37,13	31,43	5,70			1	1	1	1	1				11,11	11,16
	16:00	39,99	33,26	6,72			1	1	1	1	1				13,52	13,53
	17:00	44,12	36,44	7,68			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	18:00	44,71	38,15	6,57			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	19:00	43,86	37,24	6,63			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	42,39	35,91	6,48			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	21:00	38,80	31,43	7,37			1	1	1	1	1				12,84	12,77
	22:00	34,41	25,63	8,78			1	1	1		1				12,90	12,94
	23:00	29,90	21,13	8,78			1	1			1				11,76	11,73

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	25,94	17,64	8,30			1	1			1				10,29	10,23
	01:00	23,31	18,24	5,06			1	1			1				7,10	7,05
	02:00	22,56	21,51	1,05			1	1			1				6,14	5,94
	03:00	21,82	17,98	3,85			1	1			1				4,37	2,00
	04:00	21,44	18,84	2,60			1	1			1				2,73	3,23
	05:00	22,16	19,95	2,21			1	1			1				2,25	6,59
	06:00	24,76	20,78	3,98			1	1			1				4,41	9,04
	07:00	27,87	24,44	3,43			1	1	1		1				4,22	8,83
	08:00	31,22	27,56	3,66			1	1	1		1				4,72	9,57
	09:00	32,75	25,06	7,68			1	1	1		1				9,42	10,19
	10:00	34,02	22,29	11,73			1	1	1		1				12,12	12,09
	11:00	34,26	21,65	12,62				1	1		1				12,95	12,93
	12:00	34,11	20,92	13,19				1	1		1				13,59	13,60
	13:00	34,23	20,98	13,25				1	1		1				13,65	13,65
	14:00	33,98	20,96	13,02				1	1		1				13,56	13,57
	15:00	36,28	23,75	12,53				1	1		1				13,73	13,73
	16:00	39,34	26,39	12,95			1	1	1		1				13,73	13,73
	17:00	43,07	30,21	12,86			1	1	1		1				13,73	13,73
	18:00	44,23	31,29	12,94			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	43,55	30,39	13,16			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	41,24	28,57	12,67			1	1	1		1				13,73	13,73
	21:00	37,53	24,85	12,69			1	1	1		1				13,73	13,73
	22:00	33,66	21,22	12,44			1	1			1				13,40	13,38
23:00	29,42	17,97	11,45			1	1			1				11,83	11,80	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 02:10 με 08:55. Μερική διακοπή στις 08:45 και στις 09:25 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	24,87	15,70	9,17			1	1			1				9,96	9,87
	01:00	22,88	16,61	6,27			1	1			1				7,63	8,55
	02:00	23,54	22,12	1,42			1	1			1				4,12	7,20
	03:00	22,18	20,77	1,42			1	1			1				4,12	5,84
	04:00	21,57	20,08	1,49			1	1			1				4,12	5,30
	05:00	22,41	21,07	1,35			1	1			1				4,12	6,41
	06:00	24,34	23,01	1,33			1	1			1				4,12	6,02
	07:00	26,10	24,72	1,39			1	1	1		1				4,12	8,89
	08:00	28,27	26,75	1,52			1	1	1		1				4,72	9,35
	09:00	28,89	27,33	1,55			1	1	1				3		7,18	9,03
	10:00	31,03	29,56	1,47			1	1	1		1				7,43	9,51
	11:00	31,35	29,64	1,71			1	1	1		1				7,51	8,66
	12:00	33,21	29,45	3,76			1	1	1		1				10,15	10,26
	13:00	32,09	27,43	4,66			1	1	1		1				9,40	9,27
	14:00	30,56	25,71	4,85			1	1	1		1				7,64	7,66
	15:00	31,29	23,10	8,19			1	1	1		1				10,66	10,78
	16:00	34,29	23,34	10,95			1	1	1		1				13,45	13,45
	17:00	38,34	28,46	9,88			1	1	1	1	1				12,04	13,68
	18:00	40,59	29,49	11,10			1	1	1	1	1				12,65	13,70
	19:00	40,56	27,55	13,02			1	1	1		1				13,73	13,73
	20:00	38,73	26,37	12,36			1	1	1		1				13,73	13,73
	21:00	36,33	23,80	12,53			1	1	1		1				13,73	13,73
	22:00	32,15	20,37	11,78			1		1		1				12,89	12,86
	23:00	27,53	19,11	8,42			1		1		1				8,77	10,80

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 00:30 και στις 01:30 λόγω κακοκαιρίας και στις 09:30 λόγω βλάβης στην G11. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 01:40 με 11:35. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΑΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 01:40 με 12:10. Κατά το διάστημα 17:50 με 18:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τις βραδινές ώρες επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	23,61	16,75	6,86			1		1		1				7,00	7,28
	01:00	21,49	14,63	6,86					1		1				7,00	8,29
	02:00	20,56	13,69	6,87					1		1				7,00	8,24
	03:00	20,26	13,42	6,84					1		1				7,00	8,10
	04:00	19,91	13,07	6,84					1		1				7,00	7,95
	05:00	21,13	14,68	6,44					1		1				7,00	8,42
	06:00	24,45	17,88	6,57			1		1		1				7,00	9,23
	07:00	28,92	22,29	6,63			1		1	1	1				7,00	10,17
	08:00	32,61	25,77	6,84			1		1	1	1				7,00	11,55
	09:00	35,19	28,33	6,86			1	1	1		1				7,00	12,99
	10:00	35,09	28,33	6,76			1	1	1		1				7,00	13,23
	11:00	36,44	29,73	6,71			1	1	1		1				7,00	13,59
	12:00	38,02	30,65	7,37			1	1	1		1				7,53	13,37
	13:00	38,15	29,02	9,12			1	1	1		1				9,27	13,73
	14:00	36,32	28,31	8,01			1	1	1		1				10,17	9,68
	15:00	36,00	29,57	6,43			1	1	1	1	1				7,01	10,31
	16:00	36,40	29,95	6,45			1	1	1	1	1				7,03	10,70
	17:00	39,40	32,95	6,45			1	1	1	1	1				7,03	13,23
	18:00	40,74	34,29	6,45			1	1	1	1	1				7,03	13,73
	19:00	40,59	34,14	6,45			1	1	1	1	1				7,03	13,73
	20:00	40,08	33,66	6,41			1	1	1	1	1				7,03	13,59
	21:00	36,43	30,14	6,29			1	1	1	1	1				7,03	11,78
	22:00	31,84	25,40	6,44			1	1	1		1				7,03	10,06
	23:00	27,50	21,10	6,39			1	1			1				7,03	10,71

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Στο νησί επικρατούσε κακοκαιρία καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 14:15 λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	23,63	17,48	6,14			1	1			1				7,03	7,83
	01:00	21,45	15,31	6,14				1			1				7,03	8,22
	02:00	20,81	14,67	6,14				1			1				7,03	8,33
	03:00	20,06	13,93	6,12				1			1				7,03	8,01
	04:00	19,92	13,80	6,13				1			1				7,03	7,97
	05:00	20,80	14,68	6,12				1			1				7,03	8,30
	06:00	24,39	18,33	6,06			1	1			1				7,03	9,01
	07:00	28,35	22,28	6,06			1	1			1				6,55	10,66
	08:00	30,55	27,71	2,84			1	1	1		1				3,13	6,92
	09:00	32,00	25,75	6,25			1	1	1		1				6,50	11,41
	10:00	31,88	24,32	7,56			1	1	1		1				7,69	11,33
	11:00	32,18	24,14	8,04			1	1	1		1				8,20	11,54
	12:00	32,47	24,40	8,07			1	1	1		1				8,20	11,87
	13:00	32,65	24,70	7,96			1	1	1		1				8,20	12,17
	14:00	30,57	25,64	4,93			1	1	1		1				5,32	9,07
	15:00	31,63	24,90	6,72			1	1	1		1				6,86	11,53
	16:00	32,18	25,98	6,20			1	1	1		1				6,33	11,21
	17:00	38,80	32,08	6,72			1	1	1	1	1				6,85	13,50
	18:00	39,32	32,59	6,74			1	1	1	1	1				6,85	13,32
	19:00	38,47	31,75	6,72			1	1	1	1	1				6,85	12,52
	20:00	38,15	31,42	6,72			1	1	1	1	1				6,85	12,25
	21:00	35,40	28,66	6,74			1	1	1		1				6,85	11,48
	22:00	31,43	24,69	6,74			1	1	1		1				6,85	9,95
	23:00	26,79	20,06	6,73			1	1			1				6,85	10,32

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Στο νησί επικρατούσε κακοκαιρία καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 07:50 με 08:20 και 14:00 με 18:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 15:55 λόγω βλάβης στο δίκτυο.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	23,26	17,95	5,31			1	1			1				6,85	7,82
	01:00	21,08	19,02	2,06			1	1			1				6,12	4,88
	02:00	20,36	19,11	1,24			1	1			1				5,84	4,16
	03:00	19,74	19,41	0,33			1	1			1				6,85	3,41
	04:00	19,75	19,45	0,29			1	1	1						6,85	3,54
	05:00	20,73	20,43	0,30			1	1	1						6,85	4,35
	06:00	24,58	24,24	0,34			1	1	1	1					6,57	6,32
	07:00	28,93	28,55	0,37		1	1	1	1	1					7,94	7,97
	08:00	29,92	29,87	0,05		1	1	1	1	1			1		7,80	7,85
	09:00	29,09	29,09	0,00		1	1	1	1	1			1		7,31	7,31
	10:00	26,80	26,80	0,00		1	1	1	1	1					5,78	5,67
	11:00	27,46	27,46	0,00			1	1	1	1					6,28	6,82
	12:00	28,42	28,36	0,07			1	1	1	1					7,90	7,90
	13:00	28,92	28,80	0,12			1	1	1	1					7,22	7,19
	14:00	28,80	28,65	0,14			1	1	1	1	1				4,96	4,89
	15:00	30,49	30,45	0,04			1	1	1	1	1				5,65	5,74
	16:00	34,18	34,18	0,00			1	1	1	1	1		1		7,95	7,91
	17:00	39,32	39,32	0,00		1	1	1	1	1	1		3		11,04	11,09
	18:00	40,57	40,57	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		10,47	10,45
	19:00	40,18	40,15	0,03	1	1	1	1	1	1	1		2		10,38	10,40
	20:00	39,47	39,47	0,00			1	1	1	1	1		2		11,49	11,49
	21:00	36,53	36,53	0,00			1	1	1	1	1		1		10,26	10,18
	22:00	32,62	32,62	0,00			1	1	1	1	1				6,70	6,64
	23:00	28,40	28,40	0,00			1	1	1		1				5,84	5,87

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Στο νησί επικρατούσε κακοκαιρία τις πρωινές ώρες. Επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας στα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	24,50	24,50	0,00			1	1	1		1				2,74	2,68
	01:00	22,11	21,95	0,16				1	1		1				5,17	5,62
	02:00	21,37	21,25	0,12				1	1		1				4,91	4,89
	03:00	20,70	20,31	0,39				1	1		1				4,20	4,20
	04:00	20,82	20,39	0,42				1	1		1				4,38	4,39
	05:00	22,08	21,48	0,60				1	1		1				5,51	5,57
	06:00	25,83	25,63	0,20				1	1		1				6,86	6,80
	07:00	30,70	30,62	0,09			1	1	1		1				8,66	8,76
	08:00	32,57	32,34	0,23			1	1	1		1				10,68	10,71
	09:00	31,41	31,11	0,30			1	1	1		1				9,57	9,56
	10:00	30,41	29,95	0,46			1	1	1		1				8,65	8,54
	11:00	29,63	29,11	0,52			1	1	1		1				7,70	7,64
	12:00	30,25	29,92	0,34			1	1	1		1				8,42	8,43
	13:00	30,97	30,50	0,46			1	1	1		1				9,02	9,01
	14:00	30,77	30,46	0,31			1	1	1		1				8,94	8,88
	15:00	32,58	32,34	0,25			1	1	1		1		1		9,45	9,45
	16:00	35,81	35,57	0,23			1	1	1	1	1		1		9,48	9,56
	17:00	41,19	40,30	0,90			1	1	1	1	1		4		12,98	13,09
	18:00	42,62	41,36	1,26			1	1	1	1	1		5		13,71	13,71
	19:00	42,45	40,86	1,59			1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	20:00	41,43	39,81	1,62			1	1	1	1	1		3		13,52	13,47
	21:00	38,45	36,50	1,95			1	1	1	1	1		1		12,33	12,25
	22:00	33,91	32,31	1,61			1	1	1	1	1				8,08	7,97
	23:00	29,28	28,54	0,75			1	1	1		1				5,61	5,64

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ Αντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	24,53	23,33	1,19			1	1	1		1				3,78	3,83
	01:00	22,63	22,44	0,20				1	1		1				6,14	6,17
	02:00	21,70	20,58	1,12				1	1		1				5,20	5,19
	03:00	21,07	19,66	1,41				1	1		1				4,58	4,58
	04:00	21,07	20,15	0,92				1	1		1				4,56	4,56
	05:00	22,38	20,92	1,46				1	1		1				5,79	5,82
	06:00	26,65	25,25	1,40				1	1		1				8,22	8,26
	07:00	31,63	30,10	1,53			1	1	1		1		3		9,57	9,66
	08:00	34,08	32,25	1,83			1	1	1		1		3		11,31	11,22
	09:00	33,12	32,69	0,43			1	1	1	1	1		2		8,00	7,88
	10:00	32,45	31,14	1,31			1	1	1	1	1				6,28	6,33
	11:00	31,81	28,81	3,00			1	1	1		1				8,24	8,32
	12:00	30,98	27,42	3,56			1	1	1		1				9,75	9,82
	13:00	33,00	28,71	4,29			1	1	1		1				11,67	11,67
	14:00	33,92	26,23	7,69			1	1	1		1				12,32	12,21
	15:00	36,13	26,79	9,35			1	1	1		1				13,65	13,67
	16:00	39,90	30,93	8,97			1	1	1		1				13,72	13,73
	17:00	44,53	38,44	6,09			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	18:00	45,78	41,59	4,19			1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	19:00	45,16	41,95	3,21			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	20:00	43,36	42,30	1,06			1	1	1	1	1		5		13,62	13,62
	21:00	39,77	38,98	0,79			1	1	1	1	1		3		12,49	12,45
	22:00	35,25	33,60	1,65			1	1	1	1	1				9,45	9,31
	23:00	31,07	29,33	1,74			1	1	1	1	1				6,88	7,08

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ Αντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,89	24,55	2,35			1	1	1		1				6,02	5,88
	01:00	24,36	23,62	0,74			1	1	1		1				3,96	4,16
	02:00	23,26	22,45	0,81				1	1		1				6,73	6,72
	03:00	22,45	20,58	1,87				1	1		1				6,08	6,04
	04:00	22,15	18,84	3,31				1	1		1				5,62	5,72
	05:00	23,30	16,42	6,88				1			1		1		9,18	9,31
	06:00	26,66	23,94	2,72			1	1			1		1		8,89	8,76
	07:00	30,05	26,73	3,32			1	1		1	1				9,21	9,02
	08:00	32,87	32,14	0,73			1	1	1	1	1		1		8,87	8,83
	09:00	32,57	31,53	1,03			1	1	1	1	1		2		7,36	7,43
	10:00	31,73	31,40	0,33			1	1	1		1				9,32	9,55
	11:00	31,40	30,87	0,53			1	1	1		1				9,57	9,56
	12:00	31,87	30,46	1,41			1	1	1		1				9,96	9,99
	13:00	32,17	28,88	3,30			1	1	1		1				10,29	10,29
	14:00	32,85	30,73	2,12			1	1	1		1				10,87	10,90
	15:00	35,12	34,94	0,19			1	1	1	1	1				9,38	9,30
	16:00	40,93	40,93	0,00			1	1	1	1	1		4		12,76	12,85
	17:00	46,38	46,38	0,00		1	1	1	1	1	1		8		13,72	13,72
	18:00	47,32	47,32	0,00		1	1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	19:00	46,24	46,17	0,07		1	1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	20:00	43,58	42,47	1,11		1	1	1	1	1	1		5		13,44	13,36
	21:00	39,90	36,64	3,27			1	1	1	1	1		1		12,65	12,63
	22:00	35,56	29,78	5,78			1	1	1	1	1				9,11	8,64
	23:00	31,51	23,06	8,46			1	1	1		1				9,75	10,17

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ Αντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	27,92	17,25	10,66			1	1			1				11,12	11,11
	01:00	24,96	16,45	8,52			1	1			1				8,68	8,64
	02:00	23,85	14,94	8,91				1			1				9,03	9,11
	03:00	22,78	13,81	8,96				1			1				9,12	9,11
	04:00	22,35	13,54	8,81				1			1				8,95	8,93
	05:00	22,82	13,85	8,98				1			1				9,11	9,11
	06:00	25,04	15,21	9,83				1			1				9,98	10,00
	07:00	28,00	17,34	10,66			1	1			1				11,14	11,17
	08:00	32,46	20,44	12,02			1	1			1				12,88	12,93
	09:00	37,09	24,86	12,24			1	1		1	1				13,73	13,73
	10:00	41,45	28,07	13,38			1	1		1	1				13,73	13,73
	11:00	43,87	30,46	13,41			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	43,07	35,24	7,83			1	1	1	1	1		2		10,95	13,39
	13:00	42,16	36,74	5,43		1	1	1	1	1	1		1		6,85	13,29
	14:00	40,26	35,35	4,91		1	1	1	1	1	1				6,48	11,67
	15:00	38,17	32,67	5,50		1	1	1	1	1	1				6,86	8,12
	16:00	37,73	34,70	3,03		1	1	1	1	1	1				6,86	9,63
	17:00	41,13	40,16	0,97		1	1	1	1	1	1		1		6,86	11,61
	18:00	43,19	41,30	1,89	1	1	1	1	1	1	1		2		7,08	12,55
	19:00	42,66	38,59	4,07	1	1	1	1	1	1	1				12,64	13,06
	20:00	41,24	35,60	5,64		1	1	1	1	1	1				12,93	12,90
	21:00	37,90	32,73	5,17		1	1	1	1	1	1				11,00	10,87
	22:00	33,73	30,54	3,20			1	1	1	1	1				8,16	8,17
	23:00	28,93	26,68	2,25			1	1	1		1				7,79	7,48

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Μερική διακοπή στις 12:20. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας από τις 14:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,08	20,80	4,28			1	1			1				6,73	6,86
	01:00	22,46	18,63	3,83			1	1			1				5,90	5,89
	02:00	21,81	15,57	6,24				1			1				7,03	7,02
	03:00	21,40	13,85	7,54				1			1				8,56	8,56
	04:00	21,45	13,93	7,51				1			1				8,58	8,58
	05:00	22,79	15,40	7,39				1			1				9,09	9,10
	06:00	27,09	17,78	9,31				1	1		1				10,73	10,79
	07:00	33,95	22,85	11,10				1	1		1				13,27	13,31
	08:00	37,37	25,86	11,51			1	1	1		1				13,73	13,73
	09:00	37,49	26,59	10,90			1	1	1		1				13,73	13,73
	10:00	35,94	27,55	8,39			1	1	1		1				13,63	13,64
	11:00	34,50	30,36	4,14			1	1	1		1				11,88	11,89
	12:00	33,95	29,80	4,16			1	1	1		1				12,08	12,06
	13:00	34,07	30,95	3,12			1	1	1		1				12,20	12,27
	14:00	33,65	29,74	3,92			1	1	1		1				11,83	11,77
	15:00	35,40	30,90	4,50			1	1	1		1				12,38	12,47
	16:00	40,11	32,77	7,34		1	1	1	1		1				13,71	13,72
	17:00	46,06	37,17	8,89	1	1	1	1	1		1		2		13,73	13,73
	18:00	47,46	39,12	8,34	1	1	1	1	1		1		3		13,73	13,73
	19:00	47,18	40,65	6,53	1	1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	45,78	40,26	5,51	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	41,88	38,73	3,15		1	1	1	1	1	1				13,23	13,21
	22:00	36,93	35,28	1,65			1	1	1	1	1				10,65	10,53
	23:00	31,86	30,79	1,07			1	1	1	1	1				6,85	6,68

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	27,30	26,83	0,47			1	1	1		1				5,31	5,59
	01:00	24,30	23,82	0,48				1	1		1				4,07	4,33
	02:00	23,29	23,03	0,26				1	1		1				6,83	6,79
	03:00	22,71	22,51	0,20				1	1		1				6,20	6,18
	04:00	22,82	22,73	0,09				1	1		1				6,29	6,32
	05:00	24,30	24,21	0,09				1	1		1				7,71	7,77
	06:00	28,90	28,90	0,00			1	1	1		1				9,42	9,43
	07:00	35,15	35,15	0,00			1	1	1	1	1				9,88	9,91
	08:00	37,39	37,38	0,00		1	1	1	1	1	1				9,18	9,17
	09:00	36,87	36,87	0,00		1	1	1	1	1	1				8,58	8,58
	10:00	35,27	35,27	0,00		1	1	1	1	1	1				7,15	7,12
	11:00	34,14	34,14	0,00		1	1	1	1	1	1				6,53	6,62
	12:00	33,24	33,24	0,00			1	1	1	1	1				7,37	7,38
	13:00	33,92	33,86	0,06			1	1	1	1	1				8,01	8,03
	14:00	33,99	33,73	0,26			1	1	1	1	1				8,10	8,14
	15:00	35,42	35,14	0,28			1	1	1	1	1				8,68	8,65
	16:00	41,05	41,01	0,04		1	1	1	1	1	1				11,56	11,65
	17:00	47,45	47,45	0,00	1	1	1	1	1	1	1		5		13,59	13,62
	18:00	48,76	48,76	0,00	1	1	1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	19:00	48,35	48,16	0,19	1	1	1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	20:00	46,72	46,47	0,25	1	1	1	1	1	1	1		5		13,70	13,70
	21:00	43,06	42,84	0,22		1	1	1	1	1	1		3		12,66	12,61
	22:00	37,86	37,75	0,11		1	1	1	1	1	1		1		9,52	9,43
	23:00	32,80	32,76	0,04			1	1	1	1	1				6,37	6,32

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	27,56	27,56	0,00			1	1	1		1				5,34	5,53
	01:00	24,53	24,53	0,00			1	1	1		1				3,51	3,48
	02:00	23,90	23,90	0,00			1	1	1		1				2,90	2,90
	03:00	23,14	23,13	0,01			1	1	1		1				2,40	2,43
	04:00	23,03	22,92	0,11				1	1		1				6,40	6,51
	05:00	24,55	24,55	0,00				1	1		1				7,91	7,96
	06:00	29,28	29,26	0,02			1	1	1		1				9,27	9,18
	07:00	35,50	35,16	0,34			1	1	1	1	1				9,51	9,66
	08:00	36,25	36,19	0,06		1	1	1	1	1	1				10,16	8,49
	09:00	35,53	35,41	0,12		1	1	1	1	1	1				9,11	7,17
	10:00	34,37	33,97	0,39		1	1	1	1	1	1				6,21	6,23
	11:00	32,19	31,89	0,31			1	1	1	1	1				4,60	3,78
	12:00	32,86	32,18	0,68			1	1	1	1	1	1			1,99	2,03
	13:00	32,96	31,28	1,67			1	1	1		1	1			7,96	8,63
	14:00	33,22	31,61	1,61			1	1	1		1				11,36	11,28
	15:00	35,11	34,48	0,63			1	1	1	1	1				9,62	9,55
	16:00	39,91	39,71	0,20		1	1	1	1	1	1				10,74	10,75
	17:00	45,48	45,47	0,01	1	1	1	1	1	1	1		4		11,66	12,99
	18:00	47,82	47,59	0,23	1	1	1	1	1	1	1		6		12,43	13,73
	19:00	47,57	47,22	0,35	1	1	1	1	1	1	1		6		13,72	13,72
	20:00	45,77	45,58	0,20	1	1	1	1	1	1	1		5		13,38	13,33
	21:00	41,86	41,82	0,04	1	1	1	1	1	1	1		1		11,53	11,47
	22:00	37,18	37,05	0,13		1	1	1	1	1	1				8,85	8,73
	23:00	32,05	31,82	0,23		1	1	1	1	1	1				4,92	4,81

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Μερική διακοπή 08:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Στις 11:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 16:30 με 18:00. Ο Α/Σ 12 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	27,16	26,98	0,18			1	1	1		1				1,97	1,99
	01:00	24,24	23,77	0,47			1	1	1		1				3,11	3,08
	02:00	23,29	23,03	0,26				1	1		1				6,38	6,56
	03:00	22,51	21,93	0,57				1	1		1				6,01	5,99
	04:00	22,64	21,88	0,76				1	1		1				6,10	6,14
	05:00	24,22	23,05	1,16				1	1		1				6,98	6,86
	06:00	28,81	28,12	0,68		1	1	1	1				2		7,40	7,62
	07:00	34,42	34,30	0,12		1	1	1	1				6		12,32	12,35
	08:00	35,91	35,91	0,00		1	1	1	1				8		12,91	12,86
	09:00	35,09	35,09	0,00		1	1	1	1				7		11,52	11,45
	10:00	33,37	33,37	0,00		1	1	1	1	1			3		9,27	9,23
	11:00	31,79	31,79	0,00		1	1	1	1	1			3		8,57	8,28
	12:00	31,76	31,76	0,00		1	1	1	1	1			1		5,21	5,22
	13:00	32,15	32,15	0,00		1	1	1	1	1					8,26	8,66
	14:00	31,74	31,74	0,00		1	1	1	1	1					8,68	8,60
	15:00	34,34	34,34	0,00	1	1	1	1	1	1			1		9,01	9,09
	16:00	39,05	39,05	0,00	1	1	1	1	1	1			4		11,31	11,16
	17:00	44,73	44,73	0,00	1	1	1	1	1	1		1	6		11,75	11,84
	18:00	46,17	45,99	0,18	1	1	1	1	1	1		1	6		13,11	13,05
	19:00	45,49	44,97	0,52	1	1	1	1	1	1		1	5		12,75	12,77
	20:00	44,13	42,70	1,43	1	1	1	1	1	1		1	4		12,42	12,37
	21:00	40,84	38,50	2,34	1	1	1	1	1	1		1	1		10,68	10,58
	22:00	36,26	33,31	2,95		1	1	1	1	1					8,13	8,33
	23:00	31,51	25,91	5,60		1	1	1	1	1					9,56	9,60

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 14:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,62	18,49	8,12			1	1	1						9,38	9,49
	01:00	23,91	17,07	6,84			1	1	1						7,44	7,43
	02:00	23,07	14,48	8,59				1	1						8,85	8,93
	03:00	22,35	13,99	8,36				1	1						8,86	8,88
	04:00	22,16	13,68	8,48				1	1						8,84	8,86
	05:00	23,72	15,97	7,75			1	1	1						9,28	9,31
	06:00	27,44	20,46	6,98			1	1	1				2		7,82	10,62
	07:00	32,95	26,45	6,50			1	1	1				3		6,89	13,10
	08:00	36,19	26,60	9,59			1	1	1	1					11,03	13,72
	09:00	37,53	27,00	10,52		1	1	1	1	1					11,03	13,73
	10:00	36,42	25,90	10,53		1	1	1	1	1					11,07	13,69
	11:00	37,68	25,63	12,06			1	1	1	1					13,46	13,73
	12:00	37,73	27,58	10,15		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	13:00	38,33	27,02	11,31		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	14:00	35,75	24,39	11,37			1	1	1	1					13,70	13,71
	15:00	36,92	24,81	12,11			1	1	1	1					13,73	13,73
	16:00	40,34	28,36	11,98		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	17:00	44,00	33,38	10,62	1	1	1	1	1	1			1		13,73	13,73
	18:00	44,50	33,71	10,79	1	1	1	1	1	1			1		13,73	13,73
	19:00	43,48	31,50	11,98	1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	20:00	42,28	29,09	13,19		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	21:00	38,90	25,69	13,21			1	1	1	1					13,73	13,73
	22:00	34,27	21,63	12,64			1	1	1	1					13,40	13,38
	23:00	29,47	18,33	11,14			1	1	1						11,87	11,82

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα διαστήματα 06:10 με 06:30 και 06:40 με 06:50 υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας με το ΗΣ. Το διάστημα 06:35 με 07:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:30 με 10:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	25,84	15,89	9,95				1	1						10,33	10,30
	01:00	23,49	14,26	9,23				1	1						9,44	9,41
	02:00	22,58	13,72	8,86				1	1						9,05	9,03
	03:00	21,57	13,09	8,48				1	1						8,65	8,64
	04:00	21,42	12,99	8,42				1	1						8,58	8,56
	05:00	22,26	13,52	8,74				1	1						8,88	8,89
	06:00	25,04	15,23	9,81				1	1						9,97	9,99
	07:00	28,26	17,30	10,96			1	1	1						11,26	11,28
	08:00	31,99	23,81	8,18			1	1	1				1		12,35	12,31
	09:00	32,48	26,33	6,15			1	1	1	1			1		11,58	11,60
	10:00	32,33	20,84	11,48			1	1	1	1					12,29	12,27
	11:00	32,05	22,13	9,93			1	1	1	1					12,10	12,10
	12:00	32,99	23,47	9,52			1	1	1	1					12,84	12,89
	13:00	33,96	26,52	7,44			1	1	1	1					13,33	13,27
	14:00	35,54	31,79	3,75		1	1	1	1	1			2		13,18	13,13
	15:00	36,76	34,40	2,36	1	1	1	1	1	1			1		11,86	11,87
	16:00	39,33	34,40	4,93	1	1	1	1	1	1			1		12,44	12,62
	17:00	44,19	37,17	7,01		1	1	1	1	1	1		1		13,69	13,68
	18:00	45,26	40,23	5,03		1	1	1	1	1	1		2		13,70	13,72
	19:00	43,83	35,84	7,98		1	1	1	1	1	1				13,71	13,71
	20:00	41,79	34,24	7,55		1	1	1	1	1	1				13,68	13,57
	21:00	37,96	30,94	7,02			1	1	1	1	1				11,89	11,73
	22:00	33,92	26,65	7,27			1	1	1	1		1			10,49	10,59
23:00	29,98	25,01	4,97			1	1	1	1		1			8,42	8,32	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	26,55	21,33	5,22			1	1			1				8,41	8,65
	01:00	23,94	18,02	5,92			1	1			1				7,65	7,63
	02:00	23,03	17,84	5,19			1	1			1				6,88	6,85
	03:00	22,19	17,62	4,58			1	1			1				6,70	6,71
	04:00	21,64	17,70	3,94			1	1			1				6,84	6,79
	05:00	22,57	19,31	3,26			1	1			1				6,80	6,84
	06:00	24,63	21,59	3,03			1	1			1				7,67	7,71
	07:00	27,60	24,67	2,93		1	1	1			1				9,67	9,71
	08:00	28,98	27,16	1,82		1	1	1	1				2		9,75	9,68
	09:00	30,11	30,05	0,06		1	1	1	1				3		9,01	9,01
	10:00	31,62	31,62	0,00			1	1	1		1		1		9,31	9,37
	11:00	31,66	31,66	0,00			1	1	1		1				9,84	9,79
	12:00	30,88	30,88	0,00			1	1	1		1				8,94	8,96
	13:00	32,28	32,16	0,12			1	1	1		1		2		9,39	9,61
	14:00	34,14	34,12	0,02			1	1	1		1		1		9,87	9,81
	15:00	34,43	34,43	0,00			1	1	1	1	1				8,49	8,47
	16:00	37,07	36,94	0,13			1	1	1	1	1				9,84	10,01
	17:00	42,38	41,65	0,73	1		1	1	1	1	1		3		12,54	12,58
	18:00	43,68	42,34	1,33	1		1	1	1	1	1		4		13,50	13,49
	19:00	42,60	41,22	1,38	1		1	1	1	1	1		2		13,34	13,36
	20:00	41,37	38,99	2,38	1		1	1	1	1	1		1		12,57	12,56
	21:00	38,34	35,18	3,17			1	1	1	1	1				12,17	12,14
	22:00	34,75	31,43	3,32			1	1	1	1	1				9,67	9,76
23:00	30,50	27,71	2,79			1	1	1		1				8,86	8,78	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 19:15 με 22:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	26,57	23,42	3,15			1	1	1		1				7,63	7,75
	01:00	23,51	20,00	3,51			1	1			1				7,26	7,18
	02:00	22,74	16,64	6,10			1	1			1				8,10	8,09
	03:00	21,91	16,03	5,88			1	1			1				7,10	7,12
	04:00	22,07	16,79	5,27			1	1			1				7,20	7,24
	05:00	23,09	18,43	4,66			1	1			1				6,83	6,86
	06:00	27,15	20,89	6,27			1	1			1				9,90	10,04
	07:00	32,36	24,55	7,81			1	1	1				2		12,83	12,88
	08:00	35,98	23,81	12,18			1	1	1				2		13,73	13,73
	09:00	36,24	24,46	11,78			1	1	1				2		13,73	13,73
	10:00	37,00	25,83	11,17			1	1	1				2		13,73	13,73
	11:00	37,41	25,09	12,31			1	1	1		1				13,73	13,73
	12:00	36,72	23,91	12,81			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	37,67	24,84	12,83			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	38,94	26,24	12,70			1	1	1		1				13,68	13,66
	15:00	39,83	26,86	12,97			1	1	1		1				13,73	13,73
	16:00	41,80	29,21	12,60			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	45,23	32,02	13,21			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	45,48	32,04	13,44			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	44,83	31,52	13,30			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	43,94	30,57	13,36			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	39,99	31,12	8,87			1	1	1	1	1				9,22	13,25
	22:00	35,44	28,52	6,91			1	1	1	1	1				7,08	10,62
23:00	30,88	24,59	6,29			1	1	1		1				6,86	9,38	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μετά τις 21:00 επικρατούσε κακοκαιρία.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	26,87	21,51	5,36			1	1	1		1				5,59	8,30	
	01:00	24,18	19,33	4,85			1	1	1						5,00	7,87	
	02:00	23,52	18,65	4,88			1	1	1						5,00	7,18	
	03:00	22,61	17,72	4,88			1	1	1						5,00	6,26	
	04:00	22,43	17,05	5,37			1	1	1						5,47	6,55	
	05:00	23,26	16,02	7,23			1	1	1						7,33	8,71	
	06:00	26,29	18,54	7,75			1	1	1						8,30	10,41	
	07:00	31,17	25,54	5,64			1	1	1	1					10,73	11,94	
	08:00	36,69	34,60	2,09			1	1	1	1			5		10,90	13,73	
	09:00	41,28	38,15	3,13	1		1	1	1	1			7		9,94	13,73	
	10:00	44,31	42,98	1,33	1		1	1	1	1	1		8		5,42	13,73	
	11:00	45,85	45,28	0,58	1		1	1	1	1	1		6		4,73	13,73	
	12:00	46,43	46,40	0,03	1		1	1	1	1	1		6		4,73	13,73	
	13:00	47,49	46,73	0,76	1		1	1	1	1	1		7		4,82	13,73	
	14:00	46,28	44,28	2,01	1		1	1	1	1	1		6		8,36	13,73	
	15:00	44,75	40,24	4,51	1		1	1	1	1	1		3		8,93	13,73	
	16:00	45,89	41,24	4,65	1		1	1	1	1	1		4		8,93	13,73	
	17:00	48,34	42,02	6,32	1		1	1	1	1	1		4		8,96	13,73	
	18:00	49,13	45,00	4,13	1		1	1	1	1	1		5		13,06	13,73	
	19:00	48,69	46,60	2,09	1		1	1	1	1	1		6		13,73	13,73	
	20:00	46,13	44,37	1,76	1		1	1	1	1	1		5		13,72	13,72	
	21:00	41,14	40,88	0,26	1		1	1	1	1	1			3		11,96	11,80
	22:00	36,15	35,84	0,31			1	1	1	1	1					9,68	9,70
23:00	31,31	29,76	1,55			1	1	1		1					9,06	9,11	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Έως τις 09:00 επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε πρόβλημα

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024	00:00	27,49	25,57	1,92			1	1	1		1				5,81	5,68
	01:00	24,79	24,00	0,79			1	1	1		1				4,03	4,08
	02:00	23,96	22,74	1,22			1	1			1				7,56	7,58
	03:00	22,92	21,66	1,26			1	1			1				6,62	6,61
	04:00	22,63	22,14	0,49			1	1			1				6,31	6,27
	05:00	23,48	22,76	0,72			1	1			1				7,07	7,10
	06:00	25,78	23,81	1,98			1	1	1		1				6,35	6,14
	07:00	28,48	26,24	2,24			1	1	1		1				7,65	7,70
	08:00	32,43	27,65	4,78			1	1	1		1				10,30	10,43
	09:00	38,83	34,78	4,05			1	1	1	1	1		1		13,42	13,44
	10:00	42,17	39,37	2,80			1	1	1	1	1		3		13,71	13,67
	11:00	42,58	40,15	2,44			1	1	1	1	1		3		13,51	13,53
	12:00	40,69	37,98	2,71			1	1	1	1	1		3		12,52	12,47
	13:00	34,73	32,69	2,04			1	1	1	1	1				8,82	8,76
	14:00	31,04	25,70	5,33			1	1	1		1				9,03	9,18
	15:00	30,64	26,71	3,93			1	1	1		1				8,74	8,78
	16:00	32,83	28,06	4,77			1	1	1		1				10,86	10,90
	17:00	36,67	30,91	5,75			1	1	1		1				12,85	12,89
	18:00	38,29	31,56	6,73			1	1	1	1	1				13,32	13,33
	19:00	38,17	31,41	6,75			1	1	1	1	1				13,24	13,23
	20:00	37,25	29,25	8,01			1	1	1		1				13,19	13,17
	21:00	34,41	26,21	8,20			1	1	1		1				12,58	12,46
	22:00	31,32	24,24	7,07			1	1	1		1				9,82	9,74
	23:00	28,12	23,55	4,57			1	1	1		1				8,19	8,14

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,20	21,98	3,22			1	1	1		1				6,75	6,81
	01:00	23,25	20,79	2,46			1	1			1				6,99	6,93
	02:00	22,70	20,01	2,70			1	1			1				6,38	6,36
	03:00	21,66	18,02	3,64			1	1			1				5,66	5,71
	04:00	21,35	18,41	2,95			1	1			1				4,54	3,76
	05:00	21,75	18,21	3,54			1	1			1				5,37	5,36
	06:00	23,64	18,49	5,15			1	1			1				7,15	7,21
	07:00	25,80	19,63	6,17			1	1			1				9,41	9,43
	08:00	28,01	21,97	6,05			1	1	1		1				8,42	8,26
	09:00	29,77	22,36	7,41			1	1	1		1				9,30	9,31
	10:00	30,76	22,64	8,12			1	1	1		1				10,43	10,44
	11:00	29,98	20,84	9,14				1	1		1				11,46	11,52
	12:00	31,24	21,02	10,23				1	1		1				12,47	12,49
	13:00	32,81	22,32	10,49				1	1		1				13,11	13,12
	14:00	33,06	22,21	10,85				1	1		1				13,23	13,23
	15:00	33,56	22,08	11,48				1	1		1				13,36	13,38
	16:00	36,38	24,79	11,59			1	1	1		1				13,73	13,73
	17:00	40,34	28,40	11,94			1	1	1		1				13,73	13,73
	18:00	41,23	29,27	11,96			1	1	1		1				13,73	13,73
	19:00	40,72	28,77	11,96			1	1	1		1				13,73	13,73
	20:00	39,13	27,19	11,94			1	1	1		1				13,73	13,73
	21:00	36,63	24,69	11,95			1	1	1		1				13,70	13,69
	22:00	33,44	22,41	11,03			1	1			1				12,78	12,69
	23:00	29,73	19,80	9,93			1	1			1				11,54	11,52

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Αντίσσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινων

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,20	17,07	9,13			1	1			1				10,52	10,49
	01:00	23,83	15,86	7,97			1	1			1				9,14	9,10
	02:00	23,08	15,05	8,03				1			1				9,21	9,22
	03:00	22,29	14,49	7,80				1			1				8,93	8,92
	04:00	22,11	14,36	7,76				1			1				8,84	8,84
	05:00	22,94	14,89	8,06				1			1				9,16	9,17
	06:00	21,74	19,05	2,69				1	1		1		1		6,86	6,25
	07:00	26,07	20,77	5,30			1	1	1				1		9,13	9,27
	08:00	31,22	25,78	5,44			1	1	1				3		10,67	12,04
	09:00	34,84	29,71	5,13			1	1	1				5		9,81	12,72
	10:00	36,99	31,46	5,53			1	1			1		8		7,43	13,00
	11:00	38,40	31,62	6,78			1	1			1		7	1	7,89	13,73
	12:00	38,05	26,42	11,63			1	1	1		1				13,73	13,73
	13:00	40,09	28,23	11,87			1	1	1		1				13,73	13,73
	14:00	40,90	28,42	12,47			1	1	1		1				13,73	13,73
	15:00	41,88	29,45	12,43			1	1	1		1				13,73	13,73
	16:00	44,20	31,77	12,43			1	1	1		1		2		13,73	13,73
	17:00	47,85	35,42	12,43			1	1	1		1		5		13,73	13,73
	18:00	48,77	36,33	12,44			1	1	1		1		6		13,73	13,73
	19:00	48,12	35,69	12,43			1	1	1		1		6		13,73	13,73
	20:00	46,12	33,77	12,35			1	1	1		1		5		13,73	13,73
	21:00	41,49	29,06	12,42			1	1	1		1		1		13,73	13,73
	22:00	37,31	24,88	12,43			1	1	1		1				13,73	13,73
	23:00	33,04	21,11	11,93			1	1			1				13,21	13,16

Μερική διακοπή στις 06:05 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 06:10 με 11:20. Κατά τα διαστήματα 08:10 με 08:20, 09:40 με 10:10 και 10:30 με 11:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 14:25 και καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024	00:00	28,72	18,32	10,41			1	1			1				11,54	11,51
	01:00	25,95	16,57	9,38			1	1			1				10,42	10,40
	02:00	24,95	15,97	8,98				1			1				10,00	9,97
	03:00	23,88	15,29	8,59				1			1				9,57	9,57
	04:00	23,92	15,30	8,62				1			1				9,58	9,59
	05:00	24,97	15,98	8,99				1			1				9,98	9,97
	06:00	27,84	17,80	10,04				1	1		1				11,09	11,11
	07:00	31,80	20,36	11,44				1	1		1				12,63	12,68
	08:00	37,77	25,35	12,43				1	1		1				13,72	13,73
	09:00	44,05	31,63	12,42			1	1	1		1		1		13,73	13,73
	10:00	47,95	35,53	12,42	1		1	1	1		1		3		13,73	13,73
	11:00	50,56	38,48	12,08	1		1	1	1		1		5		13,73	13,73
	12:00	52,44	39,83	12,61	1		1	1	1		1		6		13,73	13,73
	13:00	52,71	39,83	12,88	1		1	1	1		1		7		13,73	13,73
	14:00	49,76	36,89	12,87	1		1	1	1		1		6		13,73	13,73
	15:00	46,56	39,24	7,31	1		1	1	1		1		7		7,76	13,73
	16:00	48,00	41,50	6,50	1		1	1	1		1		10		6,86	13,73
	17:00	49,32	42,82	6,50	1		1	1	1		1		9		6,86	13,73
	18:00	50,34	43,85	6,49			1	1	1	1	1		8		6,86	13,73
	19:00	49,15	37,73	11,42			1	1	1	1	1		3		12,11	13,73
	20:00	46,92	34,15	12,77			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	42,59	29,71	12,88				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	38,25	25,60	12,65				1	1	1	1				13,62	13,60
	23:00	33,70	21,33	12,37				1		1	1				13,33	13,32

Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 11:20. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024	00:00	29,70	18,85	10,85				1		1	1				11,95	11,91
	01:00	26,78	16,98	9,80			1			1	1				10,75	10,71
	02:00	25,87	16,50	9,37			1			1	1				10,35	10,35
	03:00	23,73	16,27	7,47						1	1				9,17	9,27
	04:00	24,56	19,39	5,16				1		1	1				5,45	9,42
	05:00	24,83	19,63	5,19				1		1	1				5,49	9,60
	06:00	27,11	21,92	5,19				1		1	1				5,49	10,83
	07:00	29,65	24,49	5,15				1		1	1				5,49	11,49
	08:00	34,19	29,28	4,92				1	1	1	1				5,49	13,01
	09:00	39,27	32,98	6,30				1	1	1	1				6,85	13,73
	10:00	42,48	36,39	6,09			1	1	1	1	1				6,86	13,73
	11:00	43,71	32,96	10,76			1	1	1	1	1				13,22	13,73
	12:00	44,11	32,33	11,78			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	42,02	30,70	11,32				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	40,14	30,32	9,82				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	39,81	29,12	10,69				1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	42,37	31,44	10,93				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	46,11	35,20	10,91			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	47,76	37,25	10,52			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	47,32	36,16	11,16			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	45,53	34,25	11,28			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	41,85	30,20	11,65				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	37,71	26,09	11,62				1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	33,36	23,35	10,01				1		1	1				13,31	13,29

Μερική διακοπή στις 03:46 και στις 08:50λ λόγω βλάβης στο δίκτυο. Κατά το διάστημα 00:00 με 10:00 επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ, ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ και ΣΙΓΡΙ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 09:00 με 10:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024	00:00	29,01	19,40	9,61				1		1	1				11,66	11,62
	01:00	26,39	17,25	9,13			1			1	1				10,58	10,57
	02:00	25,26	16,58	8,67			1			1	1				10,12	10,11
	03:00	24,52	16,53	7,99			1			1	1				9,81	9,81
	04:00	24,22	16,84	7,38			1			1	1				9,69	9,68
	05:00	25,52	17,62	7,90			1			1	1				10,17	10,19
	06:00	28,90	20,09	8,81			1			1	1				11,51	11,53
	07:00	33,97	25,01	8,96			1	1		1	1				13,08	13,10
	08:00	38,97	28,68	10,29			1	1		1	1				13,73	13,73
	09:00	42,35	31,73	10,62			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	43,20	32,48	10,72			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	43,83	33,10	10,73			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	43,83	32,61	11,23			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	42,82	32,41	10,41			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	41,03	31,22	9,82			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	42,48	32,41	10,07			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	45,46	35,59	9,87			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	49,96	39,31	10,65			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	18:00	51,25	40,40	10,85			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	50,29	39,63	10,67			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	48,50	39,99	8,51			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	44,44	38,60	5,84			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	22:00	40,18	36,97	3,21			1	1	1	1	1				13,59	13,57
	23:00	35,16	32,91	2,25			1	1	1	1	1				10,59	10,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024	00:00	30,69	29,06	1,63			1	1		1	1				10,48	10,53
	01:00	27,30	24,35	2,95			1	1		1	1				9,04	8,94
	02:00	25,87	22,29	3,58				1		1	1				10,14	10,24
	03:00	24,93	22,89	2,04				1		1	1				9,77	9,77
	04:00	24,84	23,52	1,32				1		1	1				9,66	9,67
	05:00	25,89	23,12	2,77				1		1	1				9,95	9,90
	06:00	29,59	27,26	2,32			1		1	1	1				10,44	10,40
	07:00	34,71	31,63	3,08			1		1	1	1		1		12,73	12,73
	08:00	39,21	36,46	2,75			1		1	1	1		5		13,73	13,73
	09:00	40,21	37,79	2,43			1	1	1	1	1		4		13,49	13,47
	10:00	39,04	36,50	2,54			1	1	1	1	1				13,04	13,01
	11:00	37,21	34,38	2,83			1	1	1	1	1				11,27	11,24
	12:00	36,38	32,57	3,81			1	1	1	1	1				11,18	11,17
	13:00	36,30	32,73	3,56			1	1	1	1	1				11,57	11,56
	14:00	37,08	32,19	4,88			1	1	1	1	1				12,29	12,31
	15:00	39,71	33,61	6,10			1	1	1	1	1				13,58	13,59
	16:00	45,50	39,76	5,74		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	17:00	51,68	47,74	3,94		1	1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	18:00	54,45	50,90	3,55		1	1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	19:00	53,98	50,05	3,92		1	1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	20:00	50,58	46,51	4,07		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	21:00	45,19	41,32	3,87		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,72
	22:00	39,16	34,03	5,13		1	1	1	1	1	1				12,88	12,82
	23:00	34,60	29,16	5,44			1	1		1	1				13,08	13,11

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης