

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 1/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	2,82	2,81	0,01	1						0,60
	01:00	2,79	2,78	0,01	1						0,60
	02:00	2,84	2,72	0,12	1						0,60
	03:00	2,84	2,67	0,16	1						0,60
	04:00	2,68	2,60	0,08	1						0,60
	05:00	2,56	2,20	0,36	1						0,60
	06:00	2,56	2,54	0,02	1						0,05
	07:00	2,44	2,44	0,00	1						0,00
	08:00	2,60	2,60	0,00	1						0,00
	09:00	2,88	2,88	0,00	1						0,00
	10:00	2,95	2,95	0,00	1						0,00
	11:00	2,95	2,95	0,00	1						0,00
	12:00	2,88	2,88	0,00	1						0,00
	13:00	2,78	2,78	0,00	1						0,00
	14:00	2,57	2,57	0,00	1						0,00
	15:00	2,46	2,46	0,00	1						0,00
	16:00	2,50	2,50	0,00	1						0,00
	17:00	2,72	2,72	0,00	1						0,00
	18:00	2,99	2,99	0,01	1						0,07
	19:00	3,08	2,59	0,49	1						0,68
	20:00	3,27	2,73	0,54	1						0,85
	21:00	3,43	2,82	0,61	1						0,94
	22:00	4,04	3,49	0,55	1						2,49
	23:00	4,81	4,07	0,74	1						2,65

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 2/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,63	4,13	0,50	1						2,65
	01:00	4,40	3,81	0,59	1						2,65
	02:00	4,44	3,73	0,70	1						2,65
	03:00	4,34	3,84	0,50	1						2,65
	04:00	4,24	3,10	1,14	1						2,65
	05:00	3,98	3,55	0,43	1						2,65
	06:00	3,99	3,28	0,71	1						1,07
	07:00	4,01	3,49	0,52	1						0,85
	08:00	4,66	4,39	0,27	1						1,08
	09:00	5,14	4,32	0,83	1						1,04
	10:00	5,69	4,88	0,80	1					1	0,60
	11:00	5,45	4,93	0,52	1					1	0,60
	12:00	5,21	4,71	0,50	1					1	0,60
	13:00	5,40	5,01	0,39	1					1	0,60
	14:00	5,29	4,90	0,39	1					1	0,60
	15:00	5,15	4,83	0,32	1					1	0,60
	16:00	5,21	4,73	0,48	1					1	0,60
	17:00	5,34	4,97	0,37	1					2	0,60
	18:00	5,47	5,09	0,38	1					2	0,60
	19:00	5,48	4,91	0,57	1					2	1,02
	20:00	5,86	5,04	0,82	1					2	1,20
	21:00	5,83	5,25	0,58	1					2	1,20
	22:00	5,45	5,00	0,45	1					2	2,38
	23:00	5,46	4,64	0,82	1					2	2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 3/1/2024			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,24	4,69	0,54	1					1	2,65
	01:00	4,91	4,16	0,75	1					1	2,65
	02:00	4,62	3,84	0,78	1					1	2,65
	03:00	4,68	3,68	1,00	1						2,65
	04:00	4,86	4,12	0,74	1						2,65
	05:00	5,13	4,53	0,60	1						2,65
	06:00	5,47	5,16	0,31	1					1	2,65
	07:00	5,41	4,97	0,44	1					1	2,65
	08:00	5,50	4,61	0,89	1					1	2,65
	09:00	5,42	4,94	0,48	1					1	2,65
	10:00	5,40	4,71	0,69	1					1	2,65
	11:00	5,06	4,44	0,62	1					1	2,65
	12:00	5,02	4,16	0,86	1					1	2,65
	13:00	5,07	3,35	1,73	1					1	2,35
	14:00	4,83	3,62	1,21	1					1	1,47
	15:00	5,21	4,69	0,52	1					1	0,60
	16:00	5,51	4,87	0,63	1					1	0,81
	17:00	5,93	5,11	0,82	1					2	1,20
	18:00	6,22	5,35	0,87	1					2	1,20
	19:00	5,89	5,17	0,72	1					2	1,20
	20:00	5,80	5,14	0,66	1					2	1,20
	21:00	5,55	4,64	0,91	1					2	1,20
	22:00	5,39	4,09	1,31	1						2,36
	23:00	5,18	4,16	1,02	1						2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 4/1/2024			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,48	4,09	1,39	1						2,65
	01:00	5,53	4,74	0,79	1					1	2,65
	02:00	5,40	4,44	0,96	1					1	2,39
	03:00	5,47	4,65	0,82	1					1	1,12
	04:00	5,23	4,74	0,49	1					1	0,60
	05:00	5,16	4,69	0,47	1					1	0,60
	06:00	5,04	4,62	0,42	1					1	0,60
	07:00	5,05	4,66	0,39	1					1	0,60
	08:00	5,34	4,57	0,76	1					1	1,31
	09:00	5,62	4,09	1,53	1					1	1,80
	10:00	5,62	4,19	1,43	1					1	1,80
	11:00	5,73	4,37	1,36	1					1	1,80
	12:00	5,62	4,25	1,37	1					1	1,80
	13:00	5,51	4,15	1,36	1					1	1,80
	14:00	4,87	3,45	1,42	1					1	1,80
	15:00	4,85	3,43	1,42	1						1,80
	16:00	5,19	3,71	1,48	1						2,13
	17:00	5,82	4,88	0,93	1					1	1,28
	18:00	6,37	5,57	0,80	1					2	1,20
	19:00	6,52	5,60	0,93	1					2	1,20
	20:00	6,54	5,60	0,94	1					2	1,20
	21:00	6,33	5,53	0,80	1					2	1,20
	22:00	5,80	4,88	0,92	1					2	1,20
	23:00	5,27	4,40	0,87	1					1	1,85

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 5/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,94	3,74	1,20	1					1	2,65
	01:00	4,94	4,10	0,84	1					1	2,65
	02:00	5,27	4,98	0,28	1					1	2,65
	03:00	5,32	4,41	0,90	1					1	2,65
	04:00	5,27	4,48	0,79	1					1	2,65
	05:00	5,16	4,55	0,60	1					1	2,65
	06:00	5,10	4,95	0,15	1					1	2,65
	07:00	5,02	4,95	0,07	1					1	2,65
	08:00	5,08	5,07	0,02	1					1	2,65
	09:00	5,06	5,06	0,00	1					1	2,65
	10:00	5,19	5,19	0,00	1					1	2,65
	11:00	5,35	5,35	0,00	1					1	2,65
	12:00	5,50	5,50	0,00	1					1	2,65
	13:00	5,46	5,45	0,01	1					1	2,65
	14:00	5,22	5,14	0,08	1					1	2,65
	15:00	5,05	4,84	0,21	1					1	2,65
	16:00	4,89	4,84	0,05	1					1	2,65
	17:00	5,35	5,02	0,33	1					1	2,65
	18:00	5,88	5,34	0,54	1					2	2,65
	19:00	6,29	5,14	1,15	1					2	2,65
	20:00	5,76	4,94	0,82	1					2	2,65
	21:00	4,39	2,80	1,59	1						2,43
	22:00	3,62	2,67	0,95	1						1,20
	23:00	3,34	2,63	0,71	1						0,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 6/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,03	2,54	0,49	1						0,59
	01:00	2,51	2,51	0,00	1						0,00
	02:00	2,26	2,26	0,00	1						0,00
	03:00	2,50	2,50	0,00	1						0,00
	04:00	2,68	2,68	0,00	1						0,00
	05:00	2,70	2,70	0,00	1						0,00
	06:00	2,77	2,77	0,00	1						0,00
	07:00	2,49	2,49	0,00	1						0,00
	08:00	2,38	2,38	0,00	1						0,00
	09:00	2,36	2,36	0,00	1						0,00
	10:00	2,33	2,33	0,00	1						0,00
	11:00	2,37	2,37	0,00	1						0,00
	12:00	2,91	2,91	0,00	1						0,00
	13:00	2,91	2,91	0,00	1						0,00
	14:00	2,78	2,78	0,00	1						0,00
	15:00	2,72	2,72	0,00	1						0,00
	16:00	2,77	2,77	0,00	1						0,00
	17:00	2,70	2,70	0,00	1						0,00
	18:00	3,13	3,13	0,00	1						0,00
	19:00	3,28	3,28	0,00	1						0,00
	20:00	3,38	2,86	0,52	1						0,59
	21:00	3,59	3,00	0,59	1						0,60
	22:00	4,28	3,69	0,59	1						1,29
	23:00	4,34	3,76	0,59	1						1,50

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 7/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,15	3,69	0,46	1						1,50
	01:00	4,01	4,01	0,00	1						1,50
	02:00	3,76	3,76	0,00	1						1,50
	03:00	3,38	3,38	0,00	1						1,50
	04:00	3,32	3,32	0,00	1						1,50
	05:00	3,30	3,30	0,00	1						1,50
	06:00	3,64	3,64	0,00	1						1,50
	07:00	3,73	3,73	0,00	1						1,50
	08:00	3,90	3,90	0,00	1						1,50
	09:00	4,16	4,16	0,00	1						1,50
	10:00	4,25	4,25	0,00	1						1,50
	11:00	3,95	3,95	0,00	1						1,50
	12:00	3,94	3,94	0,00	1						1,50
	13:00	4,16	4,16	0,00	1						1,50
	14:00	3,91	3,49	0,42	1						0,80
	15:00	4,01	3,08	0,93	1						0,89
	16:00	4,53	3,53	1,01	1						1,20
	17:00	4,72	3,98	0,74	1						1,20
	18:00	5,17	4,18	0,98	1					1	1,20
	19:00	4,77	3,93	0,84	1					1	1,20
	20:00	4,63	3,90	0,73	1					1	0,91
	21:00	4,52	3,99	0,53	1						0,60
	22:00	4,82	3,96	0,86	1					1	1,38
	23:00	5,01	4,47	0,54	1					1	1,00

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 8/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	5,18	4,65	0,53	1					1	1,00
	01:00	5,21	4,58	0,63	1					1	1,00
	02:00	4,95	4,39	0,56	1					1	1,00
	03:00	4,94	4,44	0,49	1					1	1,00
	04:00	4,88	4,30	0,58	1					1	1,00
	05:00	4,39	3,94	0,45	1					1	1,00
	06:00	4,98	3,66	1,32	1						1,54
	07:00	4,89	4,03	0,86	1					1	1,31
	08:00	5,40	4,37	1,03	1					1	1,45
	09:00	5,58	4,43	1,15	1					1	1,45
	10:00	5,81	5,14	0,67	1		1				0,73
	11:00	5,54	4,98	0,56	1		1				0,60
	12:00	5,74	5,10	0,63	1		1				1,16
	13:00	5,90	5,55	0,35	1		1				0,60
	14:00	6,08	5,75	0,33	1		1				0,60
	15:00	5,66	5,18	0,48	1		1				0,60
	16:00	5,62	5,31	0,32	1		1				0,60
	17:00	6,02	5,63	0,40	1		1				0,60
	18:00	6,36	5,98	0,38	1		1				0,60
	19:00	6,45	6,07	0,38	1		1				0,60
	20:00	6,69	6,28	0,40	1		1				0,60
	21:00	6,43	6,02	0,42	1		1				0,60
	22:00	6,07	5,63	0,43	1		1				0,60
	23:00	6,20	5,42	0,78	1		1				0,60

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 9/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,15	4,74	0,41	1		1				0,60
	01:00	4,65	3,99	0,66			1			1	1,19
	02:00	4,52	3,52	1,00			1			1	1,50
	03:00	4,53	3,71	0,83			1			1	1,50
	04:00	4,88	3,68	1,20			1			1	1,50
	05:00	4,80	3,66	1,15			1			1	1,50
	06:00	5,00	4,15	0,86			1			1	1,75
	07:00	4,85	4,79	0,07			1			1	2,65
	08:00	4,66	4,47	0,19			1			1	2,65
	09:00	4,58	4,14	0,44			1			1	2,65
	10:00	4,97	4,51	0,46			1			1	2,65
	11:00	5,43	5,23	0,20			1			2	2,65
	12:00	5,37	5,18	0,19			1			2	2,65
	13:00	5,49	5,14	0,35			1			2	2,65
	14:00	5,45	5,18	0,27			1			2	2,65
	15:00	5,69	5,54	0,15			1			2	2,65
	16:00	5,68	5,16	0,52			1			2	2,65
	17:00	6,11	3,86	2,25			1			1	2,65
	18:00	7,05	4,45	2,60			1			1	2,65
	19:00	7,01	4,40	2,61			1			1	2,65
	20:00	6,88	5,43	1,45			1			2	2,65
	21:00	6,60	5,42	1,18			1			2	2,65
	22:00	6,24	5,34	0,90	1		1				2,65
	23:00	5,35	5,35	0,00	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 10/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,72	4,72	0,00	1		1				2,65
	01:00	4,56	4,56	0,00	1		1				2,65
	02:00	4,45	4,45	0,00	1		1				2,65
	03:00	4,39	4,39	0,00	1		1				2,65
	04:00	4,44	4,44	0,00	1		1				2,65
	05:00	4,39	4,39	0,00	1		1				2,65
	06:00	4,69	4,69	0,00	1		1				2,65
	07:00	5,07	5,07	0,00	1		1				2,65
	08:00	5,40	5,40	0,00	1		1				2,65
	09:00	5,85	5,85	0,00	1		1				2,65
	10:00	6,38	6,38	0,00	1		1				2,65
	11:00	6,53	6,14	0,39	1		1				2,65
	12:00	6,68	5,49	1,18	1		1				2,65
	13:00	6,62	5,44	1,18	1		1				2,65
	14:00	6,17	4,99	1,18	1		1				2,65
	15:00	6,18	5,00	1,18	1		1				2,65
	16:00	6,28	5,10	1,18	1		1				2,65
	17:00	6,67	5,49	1,18	1		1				1,80
	18:00	7,22	5,75	1,47	1		1				1,80
	19:00	7,47	5,70	1,78	1		1				1,80
	20:00	7,19	5,42	1,78	1		1				1,80
	21:00	6,79	5,01	1,78	1		1				1,80
	22:00	6,55	4,77	1,78	1		1				1,80
	23:00	6,23	4,43	1,81	1		1				2,10

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 11/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,83	3,46	2,37	1						2,65
	01:00	5,54	2,93	2,61	1						2,65
	02:00	5,48	2,87	2,61	1						2,65
	03:00	5,38	2,77	2,61	1						2,65
	04:00	5,34	2,73	2,61	1						2,65
	05:00	5,39	2,79	2,60	1						2,65
	06:00	5,68	3,09	2,59	1						2,65
	07:00	6,08	3,48	2,60	1						2,65
	08:00	6,37	3,79	2,58	1						2,65
	09:00	6,51	3,92	2,58	1						2,65
	10:00	7,02	4,49	2,53	1					1	2,65
	11:00	6,92	4,46	2,46	1					1	2,65
	12:00	7,19	4,71	2,48	1					1	2,65
	13:00	6,75	4,38	2,37	1					1	2,65
	14:00	6,48	4,13	2,35	1					1	2,65
	15:00	6,54	4,64	1,90	1					1	2,65
	16:00	6,68	5,18	1,50	1					1	2,65
	17:00	7,26	6,13	1,13	1					2	2,65
	18:00	8,07	7,34	0,72	1		1				2,65
	19:00	8,10	7,73	0,37	1		1				2,65
	20:00	7,99	7,94	0,06	1		1				2,65
	21:00	7,88	7,67	0,20	1		1				2,65
	22:00	7,23	7,23	0,00	1		1				2,65
	23:00	6,78	6,78	0,00	1		1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 12/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	6,37	6,37	0,00	1		1				2,65
	01:00	6,13	6,13	0,00	1		1				2,65
	02:00	6,00	6,00	0,00	1		1				2,65
	03:00	5,83	5,83	0,00	1		1				2,65
	04:00	5,77	5,77	0,00	1		1				2,65
	05:00	5,61	5,61	0,00	1		1				2,65
	06:00	5,57	5,54	0,03	1		1				2,65
	07:00	5,84	5,56	0,28		1	1				2,65
	08:00	6,04	5,78	0,26		1	1				2,65
	09:00	6,32	5,91	0,41		1	1				2,65
	10:00	6,88	6,66	0,23		1	1				2,65
	11:00	7,42	7,10	0,32		1	1				2,65
	12:00	7,65	7,04	0,61		1	1				2,65
	13:00	7,38	5,96	1,43		1	1				2,65
	14:00	6,92	5,65	1,27		1	1				2,65
	15:00	6,57	5,03	1,53		1	1				2,65
	16:00	6,75	5,37	1,37		1	1				2,65
	17:00	7,04	5,18	1,85		1	1				2,12
	18:00	7,63	5,53	2,10		1	1				2,34
	19:00	7,66	5,28	2,38		1	1				2,65
	20:00	7,16	4,81	2,35		1	1				2,39
	21:00	6,14	4,49	1,65		1	1				1,76
	22:00	5,41	3,99	1,42	1		1				2,35
	23:00	4,96	3,22	1,74	1						2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 13/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,44	3,01	1,44	1						1,97
	01:00	4,13	3,30	0,83	1						1,20
	02:00	3,98	3,15	0,83	1						1,20
	03:00	3,86	3,03	0,83	1						1,20
	04:00	3,86	3,02	0,83	1						1,20
	05:00	3,88	3,04	0,83	1						1,20
	06:00	4,19	2,77	1,42	1						1,45
	07:00	4,27	2,84	1,43	1						1,45
	08:00	4,63	2,78	1,85	1						1,93
	09:00	5,13	2,62	2,51	1						2,60
	10:00	5,39	2,78	2,61	1						2,65
	11:00	5,29	2,68	2,61	1						2,65
	12:00	4,97	2,36	2,61	1						2,65
	13:00	5,11	2,50	2,61	1						2,65
	14:00	5,46	2,87	2,60	1						2,65
	15:00	5,60	3,02	2,58	1						2,65
	16:00	5,87	3,29	2,58	1						2,65
	17:00	6,07	3,50	2,57	1						2,65
	18:00	6,53	4,03	2,50	1						2,65
	19:00	6,56	4,07	2,49	1						2,65
	20:00	6,33	3,86	2,47	1						2,65
	21:00	5,68	3,73	1,95	1						2,65
	22:00	5,14	3,95	1,19	1						2,65
	23:00	4,87	3,19	1,68	1						2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 14/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,60	3,07	1,53	1						2,65
	01:00	4,31	3,35	0,96	1						2,65
	02:00	4,11	3,30	0,81	1						2,65
	03:00	3,97	3,27	0,71	1						2,65
	04:00	3,88	3,15	0,72	1						2,65
	05:00	3,92	3,25	0,67	1						2,65
	06:00	4,02	3,61	0,41	1						2,65
	07:00	4,07	3,86	0,22	1						2,65
	08:00	4,24	4,21	0,03	1						2,65
	09:00	4,59	4,59	0,00	1					1	2,65
	10:00	4,68	4,68	0,00	1					1	2,65
	11:00	4,80	4,80	0,00	1					1	2,65
	12:00	4,74	4,70	0,04	1					1	2,65
	13:00	4,99	4,61	0,38	1					1	2,65
	14:00	4,77	4,21	0,57	1					1	2,65
	15:00	4,72	3,64	1,09	1						2,65
	16:00	5,25	4,46	0,79	1						2,65
	17:00	5,66	5,39	0,27	1					1	2,65
	18:00	5,69	5,46	0,23	1					2	2,65
	19:00	6,07	5,95	0,12	1					2	2,65
	20:00	5,90	5,77	0,12	1					2	2,65
	21:00	5,74	5,57	0,17	1					2	2,65
	22:00	6,70	6,35	0,35	1	1					2,65
	23:00	6,50	6,39	0,11	1	1					2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 15/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	6,98	6,32	0,66	1	1					2,65
	01:00	6,11	5,71	0,40	1	1					2,65
	02:00	5,86	5,55	0,32	1	1					2,65
	03:00	5,63	5,08	0,54	1	1					1,76
	04:00	5,62	5,15	0,48	1	1					0,60
	05:00	5,61	5,18	0,43	1	1					0,60
	06:00	5,87	5,47	0,40	1	1					0,60
	07:00	6,92	6,04	0,88	1	1					0,60
	08:00	6,23	6,04	0,19	1	1					0,75
	09:00	6,42	6,02	0,40		1	1				1,20
	10:00	6,31	5,42	0,89		1	1				1,20
	11:00	6,30	5,19	1,11		1	1				1,71
	12:00	6,73	5,58	1,15		1	1				2,65
	13:00	6,98	5,21	1,77		1	1				2,65
	14:00	6,95	4,62	2,33		1	1				2,65
	15:00	7,11	4,99	2,12		1	1				2,18
	16:00	7,41	5,41	2,00		1	1				2,05
	17:00	7,36	5,34	2,02		1	1				2,05
	18:00	7,59	5,70	1,89		1	1				2,05
	19:00	7,48	6,42	1,07		1	1				2,05
	20:00	7,40	7,40	0,00		1	1				2,05
	21:00	7,32	7,32	0,00		1	1				2,05
	22:00	6,61	6,61	0,00		1	1				2,05
	23:00	6,02	6,02	0,00		1	1				2,05

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ ήταν μη διαθέσιμο από τις 19:50 μέχρι και το τέλος της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 16/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,70	5,70	0,00		1	1				2,05
	01:00	5,47	5,47	0,00		1	1				2,05
	02:00	5,37	5,37	0,00		1	1				2,05
	03:00	5,07	5,07	0,00		1	1				2,05
	04:00	4,84	4,84	0,00		1	1				2,05
	05:00	4,85	4,85	0,00		1	1				2,05
	06:00	5,14	5,14	0,00		1	1				2,05
	07:00	5,25	5,25	0,00		1	1				2,05
	08:00	5,17	4,54	0,62		1	1				1,87
	09:00	5,38	4,19	1,19			1			2	1,48
	10:00	5,67	4,48	1,20	1					1	1,45
	11:00	5,76	4,64	1,12	1					1	1,45
	12:00	5,74	4,87	0,87	1					2	1,45
	13:00	6,16	5,10	1,06	1					2	1,45
	14:00	6,01	5,23	0,78	1					2	1,45
	15:00	6,01	5,17	0,84	1					2	1,45
	16:00	6,16	4,90	1,26	1					2	1,68
	17:00	6,18	4,93	1,25	1					2	1,80
	18:00	6,38	5,19	1,19	1					2	1,80
	19:00	6,90	5,62	1,27	1					2	1,80
	20:00	7,23	5,72	1,51	1					2	1,80
	21:00	6,93	5,37	1,57	1					2	1,80
	22:00	6,23	5,17	1,06	1					2	2,13
	23:00	5,82	5,11	0,72	1					2	2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ μέχρι τις 08:00 δεν ήταν διαθέσιμο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 17/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,35	5,17	0,18	1					1	2,65
	01:00	4,81	4,80	0,01	1					1	2,65
	02:00	4,44	4,44	0,00	1					1	2,65
	03:00	4,24	4,23	0,01	1						2,65
	04:00	4,12	4,12	0,00	1						2,65
	05:00	4,10	4,10	0,00	1						2,65
	06:00	3,70	3,70	0,00	1						2,65
	07:00	4,01	4,01	0,00	1						2,65
	08:00	4,71	4,71	0,00	1	1					2,65
	09:00	4,84	4,84	0,00	1	1					2,65
	10:00	4,96	4,96	0,00	1					1	2,65
	11:00	5,08	5,08	0,00	1					2	2,65
	12:00	5,04	5,04	0,00	1					2	2,65
	13:00	5,07	5,07	0,00	1					2	2,65
	14:00	4,91	4,91	0,00	1					2	2,65
	15:00	4,94	4,94	0,00	1					1	2,65
	16:00	5,23	5,23	0,00	1					1	2,65
	17:00	5,71	5,60	0,11	1					2	2,65
	18:00	6,31	6,16	0,15	1					2	2,65
	19:00	6,52	5,06	1,46	1					2	2,65
	20:00	6,34	4,31	2,03	1					1	2,65
	21:00	5,89	4,31	1,57	1					1	2,65
	22:00	5,48	4,62	0,86	1					1	2,65
	23:00	5,15	4,33	0,82	1					1	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 18/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,31	3,82	1,49	1						2,65
	01:00	5,09	3,51	1,57	1						2,65
	02:00	4,95	3,77	1,18	1						2,65
	03:00	5,03	3,30	1,73	1						2,65
	04:00	4,95	2,92	2,03	1						2,65
	05:00	5,01	2,57	2,44	1						2,65
	06:00	5,16	2,58	2,57	1						2,65
	07:00	5,33	2,87	2,45	1						2,65
	08:00	5,40	3,19	2,22	1						2,65
	09:00	5,60	3,38	2,22	1						2,65
	10:00	5,60	3,22	2,38	1						2,65
	11:00	5,69	3,12	2,58	1						2,65
	12:00	5,55	2,95	2,60	1						2,65
	13:00	5,54	2,94	2,60	1						2,65
	14:00	5,43	2,82	2,61	1						2,65
	15:00	5,46	2,85	2,61	1						2,65
	16:00	5,51	2,90	2,61	1						2,65
	17:00	5,87	3,26	2,61	1						2,65
	18:00	6,50	3,91	2,59	1						2,65
	19:00	6,54	3,93	2,61	1						2,65
	20:00	6,61	4,01	2,61	1						2,65
	21:00	6,16	3,55	2,61	1						2,65
	22:00	5,66	3,06	2,61	1						2,65
	23:00	5,29	3,06	2,23	1						2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών ΗΖ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 19/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,93	3,16	1,77	1						2,65
	01:00	5,01	3,23	1,77	1						2,65
	02:00	4,87	3,10	1,77	1						2,65
	03:00	4,85	3,09	1,76	1						2,65
	04:00	4,81	3,04	1,77	1						2,65
	05:00	4,87	3,10	1,77	1						2,65
	06:00	5,16	3,39	1,77	1						2,65
	07:00	4,86	3,08	1,77	1						2,65
	08:00	5,15	3,38	1,77	1						2,65
	09:00	4,78	2,99	1,79	1						2,65
	10:00	4,88	3,12	1,75	1						1,81
	11:00	5,43	3,00	2,43	1						2,58
	12:00	5,73	3,18	2,55	1						2,65
	13:00	5,51	3,07	2,44	1						2,65
	14:00	5,58	2,98	2,60	1						2,65
	15:00	5,77	3,17	2,61	1						2,65
	16:00	5,91	3,32	2,59	1						2,65
	17:00	5,98	3,69	2,28	1						2,65
	18:00	6,33	3,76	2,56	1						2,65
	19:00	6,20	3,61	2,59	1						2,65
	20:00	5,68	3,21	2,47	1						2,65
	21:00	5,00	2,72	2,28	1						2,65
	22:00	4,77	2,76	2,01	1						2,28
	23:00	4,48	3,05	1,43	1						1,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 20/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,18	3,26	0,92	1						1,43
	01:00	3,97	3,14	0,83	1						1,50
	02:00	3,89	2,86	1,03	1						1,45
	03:00	3,77	2,95	0,82	1						1,20
	04:00	3,73	3,04	0,69	1						1,20
	05:00	3,53	3,04	0,49	1						0,66
	06:00	3,56	3,08	0,48	1						0,60
	07:00	3,68	3,13	0,55	1						0,60
	08:00	3,83	3,25	0,58	1						0,80
	09:00	4,12	3,31	0,81	1						1,20
	10:00	4,35	3,20	1,15	1						1,20
	11:00	4,63	3,50	1,13	1						1,20
	12:00	4,78	3,65	1,13	1						1,38
	13:00	4,88	3,19	1,69	1						1,80
	14:00	4,75	2,99	1,76	1						1,80
	15:00	4,47	2,71	1,76	1						1,80
	16:00	4,31	2,84	1,47	1						1,80
	17:00	4,18	2,86	1,32	1						2,04
	18:00	4,64	3,95	0,69	1						2,65
	19:00	4,76	4,14	0,62	1						2,65
	20:00	4,67	3,88	0,79	1						2,65
	21:00	4,81	3,13	1,68	1						2,65
	22:00	4,77	3,13	1,64	1						2,65
	23:00	4,20	3,29	0,91	1						2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 21/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,10	2,87	1,24	1						1,41
	01:00	3,72	2,83	0,89	1						0,97
	02:00	3,55	2,97	0,58	1						0,60
	03:00	3,76	3,17	0,59	1						0,60
	04:00	3,93	3,35	0,59	1						0,60
	05:00	3,94	3,35	0,59	1						0,60
	06:00	4,13	3,54	0,59	1						0,60
	07:00	4,16	3,57	0,59	1						0,60
	08:00	4,22	3,64	0,59	1						0,60
	09:00	4,82	4,25	0,57	1					1	0,60
	10:00	5,05	5,05	0,00	1					1	0,60
	11:00	5,23	5,23	0,00	1					2	0,91
	12:00	5,37	5,37	0,00	1					2	2,65
	13:00	5,37	5,37	0,00	1					2	2,65
	14:00	5,14	5,14	0,00	1					2	2,65
	15:00	4,95	4,95	0,00	1					2	2,65
	16:00	5,07	5,07	0,00	1					2	2,65
	17:00	5,30	5,30	0,00	1					2	2,65
	18:00	5,53	5,53	0,00	1					2	2,65
	19:00	5,59	5,59	0,00	1					2	2,65
	20:00	5,54	5,54	0,00	1					2	2,38
	21:00	5,26	5,26	0,00	1					2	2,65
	22:00	5,29	5,29	0,00	1					2	2,65
	23:00	5,29	5,29	0,00	1					2	2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας το ΑΠ δεν ήταν διαθέσιμο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 22/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,94	4,94	0,00	1					2	2,65
	01:00	4,70	4,70	0,00	1					2	2,65
	02:00	4,63	4,63	0,00	1					1	2,65
	03:00	4,50	4,50	0,00	1					1	2,65
	04:00	4,53	4,53	0,00	1					1	2,65
	05:00	4,64	4,64	0,00	1					1	2,65
	06:00	4,89	4,89	0,00	1					1	2,65
	07:00	5,28	5,28	0,00	1					2	2,65
	08:00	5,67	5,67	0,00	1					2	2,65
	09:00	6,31	6,31	0,00	1		1				2,65
	10:00	6,53	6,53	0,00	1		1				2,65
	11:00	6,55	6,55	0,00	1	1					2,65
	12:00	6,48	6,48	0,00	1	1					2,65
	13:00	6,35	6,35	0,00		1	1				2,65
	14:00	6,19	6,19	0,00		1	1				2,65
	15:00	6,47	6,47	0,00		1	1				2,65
	16:00	6,59	6,59	0,00		1	1				2,65
	17:00	6,74	6,74	0,00		1	1				2,65
	18:00	6,82	6,82	0,00		1	1				2,65
	19:00	6,71	6,71	0,00		1	1				2,65
	20:00	6,87	6,87	0,00		1	1				2,65
	21:00	6,31	6,31	0,00		1	1				2,65
	22:00	5,39	5,39	0,00		1	1				2,65
	23:00	4,91	4,91	0,00		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας το ΑΠ δεν ήταν διαθέσιμο λόγω εργασιών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 23/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,53	4,53	0,00		1	1				2,65
	01:00	4,22	4,22	0,00			1			2	2,65
	02:00	4,43	4,43	0,00			1			1	2,65
	03:00	4,44	4,44	0,00			1			1	2,65
	04:00	4,49	4,49	0,00			1			1	2,65
	05:00	4,35	4,35	0,00			1			1	2,65
	06:00	4,23	4,23	0,00			1			1	2,65
	07:00	4,39	3,38	1,02			1				1,50
	08:00	4,74	3,11	1,63			1				1,80
	09:00	5,16	3,33	1,83			1				2,30
	10:00	5,54	3,33	2,21			1				2,65
	11:00	6,06	4,14	1,92	1					1	2,20
	12:00	6,06	4,21	1,85	1					1	2,05
	13:00	6,16	4,32	1,84	1					1	2,05
	14:00	6,09	4,34	1,75	1					1	2,61
	15:00	6,16	4,01	2,15	1					1	2,65
	16:00	6,22	4,56	1,65	1					1	2,65
	17:00	6,41	5,80	0,60	1					2	2,65
	18:00	6,96	6,47	0,49	1	1					2,65
	19:00	7,03	6,46	0,58	1	1					2,65
	20:00	6,96	5,77	1,20	1	1					2,65
	21:00	6,37	5,21	1,16	1	1					2,65
	22:00	5,67	4,61	1,07	1	1					1,61
	23:00	4,99	2,96	2,03	1						2,55

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας το ΑΠ δεν ήταν διαθέσιμο λόγω εργασιών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 24/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,49	2,60	1,88	1						2,05
	01:00	4,37	2,38	1,99	1						2,05
	02:00	4,14	2,63	1,51	1						1,83
	03:00	4,04	2,61	1,43	1						1,80
	04:00	4,09	2,66	1,43	1						1,80
	05:00	4,18	2,75	1,43	1						1,80
	06:00	4,38	2,95	1,43	1						1,80
	07:00	4,59	2,98	1,62	1						1,93
	08:00	5,24	3,30	1,93	1						2,05
	09:00	6,10	5,41	0,69	1	1					2,05
	10:00	6,19	6,19	0,00	1	1					2,05
	11:00	6,23	6,23	0,00	1	1					2,05
	12:00	6,19	6,19	0,00	1	1					2,05
	13:00	6,07	6,07	0,00	1	1					2,05
	14:00	5,91	5,91	0,00	1	1					2,05
	15:00	5,83	5,83	0,00	1	1					2,05
	16:00	6,16	6,16	0,00	1	1					2,05
	17:00	6,41	6,32	0,09	1	1					1,46
	18:00	6,94	5,79	1,15	1	1					1,20
	19:00	7,01	5,93	1,08	1	1					1,20
	20:00	7,03	5,97	1,06	1	1					1,20
	21:00	6,75	5,63	1,12	1	1					1,20
	22:00	6,81	5,82	0,99	1	1					1,20
	23:00	6,49	5,43	1,06	1	1					1,20

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το διάστημα 09:00 με 18:00 το ΑΠ δεν ήταν διαθέσιμο λόγω εργασιών. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 25/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,23	5,21	1,02	1	1					1,20
	01:00	5,99	4,98	1,01	1	1					1,20
	02:00	5,73	4,86	0,87	1	1					1,08
	03:00	5,65	4,97	0,68	1	1					0,85
	04:00	5,77	5,20	0,58	1	1					0,85
	05:00	5,57	5,19	0,38	1	1					0,85
	06:00	5,66	5,10	0,56	1	1					0,85
	07:00	5,91	5,24	0,67	1	1					0,85
	08:00	5,87	5,51	0,36	1	1					0,85
	09:00	5,92	5,84	0,09	1	1					0,85
	10:00	5,73	5,61	0,12	1	1					0,85
	11:00	6,02	5,97	0,05	1	1					0,85
	12:00	6,07	6,04	0,03	1	1					0,85
	13:00	6,05	6,01	0,04	1	1					0,85
	14:00	5,79	5,79	0,00	1	1					0,85
	15:00	6,09	6,09	0,00	1	1					0,85
	16:00	6,22	6,22	0,00	1	1					2,65
	17:00	6,65	6,53	0,12	1	1					2,65
	18:00	7,48	7,39	0,10	1	1					2,65
	19:00	7,65	7,64	0,01	1	1					2,65
	20:00	7,62	7,32	0,30	1	1					2,65
	21:00	7,23	6,40	0,83	1	1					2,65
	22:00	6,66	5,63	1,03	1	1					2,65
	23:00	6,23	5,50	0,73	1	1					2,65

Παρατηρήσεις: Τα Φορητά ΗΖ δεν είναι διαθέσιμα λόγω συντήρησης.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 26/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,88	5,03	0,85	1	1					2,65
	01:00	5,49	3,63	1,86	1	1					2,65
	02:00	4,91	2,39	2,52	1						2,57
	03:00	4,82	2,83	2,00	1						2,05
	04:00	5,26	3,22	2,04	1						2,12
	05:00	5,40	2,86	2,55	1						2,65
	06:00	5,62	3,09	2,53	1						2,65
	07:00	5,81	3,30	2,51	1						2,65
	08:00	5,92	3,48	2,44	1						2,65
	09:00	6,08	3,88	2,20	1						2,65
	10:00	5,98	3,77	2,21	1						2,65
	11:00	5,84	3,58	2,26			1				2,65
	12:00	5,43	3,15	2,28			1				2,65
	13:00	5,31	2,87	2,44			1				2,65
	14:00	5,30	3,21	2,09			1				2,65
	15:00	5,93	3,68	2,25			1			1	2,65
	16:00	6,20	4,49	1,72			1			2	2,65
	17:00	6,81	5,61	1,20	1		1				2,65
	18:00	7,63	6,93	0,70	1		1				2,65
	19:00	7,88	7,31	0,57	1		1				2,65
	20:00	7,12	6,53	0,58	1		1				2,65
	21:00	5,99	5,36	0,63	1		1				2,65
	22:00	5,32	3,52	1,81	1						2,65
	23:00	4,86	2,91	1,95	1						2,65



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 27/1/2024			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,46	2,62	1,84	1						2,65
	01:00	4,42	2,82	1,59	1						1,68
	02:00	4,39	3,09	1,30	1						1,45
	03:00	4,20	3,04	1,16	1						1,45
	04:00	3,98	2,72	1,26	1						1,45
	05:00	3,86	2,60	1,27	1						1,45
	06:00	3,90	2,64	1,26	1						1,45
	07:00	3,94	2,85	1,09	1						1,21
	08:00	4,04	3,03	1,01	1						1,20
	09:00	4,26	3,35	0,91	1						1,20
	10:00	4,28	3,59	0,69	1						1,20
	11:00	4,11	3,87	0,24	1						1,20
	12:00	4,11	3,98	0,13	1						1,20
	13:00	4,30	4,15	0,15	1						1,20
	14:00	4,22	3,98	0,24	1						1,93
	15:00	4,69	4,42	0,27	1					1	2,65
	16:00	4,96	4,79	0,16	1					1	2,65
	17:00	5,20	5,05	0,15	1					2	2,65
	18:00	6,04	5,87	0,17	1		1				2,65
	19:00	6,43	6,09	0,34	1		1				2,65
	20:00	6,31	6,02	0,29	1		1				2,65
	21:00	6,11	6,06	0,05	1		1				2,65
	22:00	5,76	5,66	0,09	1		1				2,65
	23:00	5,48	5,15	0,33	1		1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 28/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	5,01	4,24	0,77	1		1				2,54
	01:00	4,51	3,82	0,70			1			1	0,97
	02:00	4,49	4,01	0,48			1			1	0,60
	03:00	4,30	3,82	0,48			1			1	0,60
	04:00	3,93	3,37	0,56			1			1	0,60
	05:00	3,95	3,37	0,59			1				0,60
	06:00	4,08	3,49	0,58			1				0,60
	07:00	4,05	3,47	0,59			1				0,60
	08:00	4,37	3,79	0,59			1				0,60
	09:00	5,10	3,56	1,54			1				1,70
	10:00	5,46	3,30	2,16			1				2,25
	11:00	5,93	3,32	2,61			1				2,65
	12:00	6,09	3,49	2,61			1				2,65
	13:00	5,82	3,25	2,57			1				2,65
	14:00	5,92	3,43	2,49			1			1	2,65
	15:00	5,46	3,25	2,21			1			1	2,65
	16:00	5,83	3,35	2,48			1			1	2,65
	17:00	6,14	3,57	2,58			1			1	2,65
	18:00	6,25	3,64	2,61			1			2	2,65
	19:00	6,29	3,68	2,61			1			1	2,65
	20:00	6,15	3,54	2,61			1			1	2,65
	21:00	5,83	3,22	2,61			1			1	2,65
	22:00	6,40	3,80	2,60			1			1	2,65
	23:00	6,44	4,28	2,15			1			2	2,65

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 30/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	6,06	4,90	1,16	1		1				1,62
	01:00	5,65	5,14	0,51	1		1				0,60
	02:00	5,56	4,99	0,57	1		1				0,59
	03:00	5,21	5,21	0,00	1		1				0,00
	04:00	5,28	5,28	0,00	1		1				0,00
	05:00	5,31	5,31	0,00	1		1				0,00
	06:00	5,42	5,42	0,00	1		1				0,00
	07:00	6,02	6,02	0,00	1		1				0,00
	08:00	6,74	6,74	0,00		1	1				0,00
	09:00	7,00	7,00	0,00		1	1				0,00
	10:00	7,14	7,14	0,00		1	1				0,00
	11:00	7,13	7,13	0,00		1	1				0,00
	12:00	7,33	7,33	0,00		1	1				0,00
	13:00	7,27	7,27	0,00		1	1				0,00
	14:00	6,93	6,57	0,35		1	1				1,68
	15:00	6,93	6,34	0,59		1	1				2,65
	16:00	6,91	6,32	0,59		1	1				2,65
	17:00	7,36	6,77	0,59		1	1				2,65
	18:00	7,71	7,27	0,45		1	1				2,65
	19:00	7,78	7,78	0,00		1	1				2,65
	20:00	7,76	7,76	0,00		1	1				2,65
	21:00	7,38	7,38	0,00		1	1				2,65
	22:00	6,75	6,75	0,00		1	1				2,65
	23:00	6,18	6,18	0,00		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 31/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,68	5,68	0,00		1	1				2,65
	01:00	5,36	5,36	0,00		1	1				2,65
	02:00	5,25	5,25	0,00		1	1				2,65
	03:00	5,20	5,20	0,00		1	1				2,65
	04:00	5,17	5,17	0,00		1	1				2,65
	05:00	5,21	5,21	0,00		1	1				2,65
	06:00	5,52	5,52	0,00		1	1				2,65
	07:00	5,96	5,96	0,00		1	1				2,65
	08:00	6,61	6,61	0,00		1	1				2,65
	09:00	6,95	6,95	0,00		1	1				2,65
	10:00	7,16	7,16	0,00		1	1				2,65
	11:00	7,37	7,37	0,00		1	1				2,65
	12:00	7,30	7,30	0,00		1	1				2,65
	13:00	6,82	6,35	0,48		1	1				1,39
	14:00	6,88	6,29	0,59		1	1				0,60
	15:00	7,04	6,45	0,59		1	1				0,60
	16:00	7,26	6,67	0,59		1	1				0,60
	17:00	7,44	6,85	0,59		1	1				0,60
	18:00	7,94	7,36	0,59		1	1				0,60
	19:00	7,89	7,30	0,59		1	1				0,60
	20:00	7,85	7,26	0,59		1	1				0,60
	21:00	7,29	6,70	0,59		1	1				0,60
	22:00	6,83	6,24	0,59		1	1				0,60
	23:00	6,49	5,43	1,06		1	1				1,06

Παρατηρήσεις: Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία και υψηλή ταχύτητα ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 29/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	6,12	3,54	2,58			1			2	2,65
	01:00	5,86	3,40	2,46			1			1	2,65
	02:00	5,79	3,36	2,44			1			1	2,65
	03:00	5,85	3,36	2,48			1			1	2,65
	04:00	5,82	3,25	2,57			1			1	2,65
	05:00	5,75	3,41	2,34			1			1	2,65
	06:00	5,80	3,27	2,53			1				2,65
	07:00	6,01	3,41	2,61			1				2,65
	08:00	6,29	3,67	2,61			1				2,65
	09:00	6,49	3,88	2,61			1				2,65
	10:00	6,83	4,21	2,61			1				2,65
	11:00	6,88	4,27	2,61			1				2,65
	12:00	6,89	4,28	2,61			1				2,65
	13:00	6,76	4,15	2,61			1				2,65
	14:00	6,71	4,10	2,61			1			1	2,65
	15:00	6,70	4,09	2,61			1			1	2,65
	16:00	6,65	4,04	2,61			1			1	2,65
	17:00	7,25	4,78	2,47			1			1	2,65
	18:00	7,96	6,78	1,18	1		1				2,65
	19:00	8,11	6,93	1,18	1		1				2,65
	20:00	8,27	7,09	1,18	1		1				2,65
	21:00	7,95	6,77	1,18	1		1				2,65
	22:00	7,36	6,18	1,18	1		1				2,65
	23:00	6,61	5,43	1,18	1		1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 1/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,80	4,61	1,18		1	1				1,30
	01:00	5,47	3,69	1,78			1				2,65
	02:00	5,41	2,82	2,59			1				2,65
	03:00	5,26	2,64	2,61			1				2,65
	04:00	5,21	2,60	2,61			1				2,65
	05:00	5,15	2,53	2,61			1				2,65
	06:00	5,31	2,70	2,61			1				2,65
	07:00	5,36	2,75	2,61			1				2,65
	08:00	5,82	3,21	2,61			1				2,65
	09:00	6,28	3,67	2,61			1				2,65
	10:00	6,30	3,69	2,61			1				2,65
	11:00	6,31	3,72	2,59			1				2,65
	12:00	6,59	4,04	2,55			1				2,65
	13:00	6,30	4,08	2,22			1				2,65
	14:00	6,26	3,98	2,28			1				2,65
	15:00	6,33	4,26	2,07			1				2,65
	16:00	6,78	5,25	1,54		1	1				2,65
	17:00	7,46	5,98	1,48		1	1				2,65
	18:00	8,05	7,08	0,97		1	1				2,65
	19:00	8,12	7,57	0,56		1	1				2,65
	20:00	8,15	7,82	0,33		1	1				2,65
	21:00	7,65	7,48	0,17		1	1				2,65
	22:00	6,82	6,61	0,21		1	1				2,65
	23:00	6,32	6,18	0,14		1	1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 2/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	6,07	6,00	0,07		1	1				2,65
	01:00	5,81	5,78	0,03		1	1				2,65
	02:00	5,65	5,65	0,00		1	1				2,65
	03:00	5,61	5,61	0,00		1	1				2,65
	04:00	5,71	5,71	0,00		1	1				2,65
	05:00	5,80	5,70	0,10		1	1				2,65
	06:00	6,10	5,96	0,14		1	1				2,65
	07:00	6,17	6,04	0,13		1	1				2,65
	08:00	6,28	6,12	0,16		1	1				2,65
	09:00	6,19	5,75	0,45		1	1				2,65
	10:00	5,87	5,38	0,48		1	1				2,65
	11:00	5,65	5,27	0,39		1	1				2,65
	12:00	5,72	5,27	0,45		1	1				2,65
	13:00	5,62	4,74	0,88		1	1				2,65
	14:00	5,38	4,98	0,40		1	1				0,61
	15:00	5,59	5,18	0,41		1	1				0,60
	16:00	5,89	5,47	0,42		1	1				0,60
	17:00	6,55	6,27	0,28		1	1				0,93
	18:00	7,45	7,07	0,38		1	1				1,20
	19:00	7,78	7,25	0,54		1	1				1,20
	20:00	7,81	6,73	1,08		1	1				1,20
	21:00	7,48	6,37	1,11		1	1				1,20
	22:00	6,99	5,88	1,11		1	1				1,20
	23:00	6,49	5,43	1,06		1	1				1,20

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 3/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	6,02	4,99	1,04		1	1				1,35
	01:00	5,31	4,83	0,48		1	1				0,60
	02:00	5,09	4,57	0,52		1	1				0,60
	03:00	5,14	4,63	0,51		1	1				0,60
	04:00	5,01	4,53	0,48		1	1				0,63
	05:00	4,98	3,31	1,67			1				2,65
	06:00	5,11	3,48	1,63			1				2,65
	07:00	5,40	3,37	2,04			1				2,65
	08:00	5,90	4,58	1,31			1			1	2,65
	09:00	6,41	5,57	0,84			1			2	2,65
	10:00	6,34	4,59	1,76			1			2	2,65
	11:00	5,97	4,64	1,33			1			1	2,65
	12:00	5,88	4,55	1,33			1			1	2,65
	13:00	6,11	4,72	1,39			1			1	2,65
	14:00	6,26	5,19	1,07			1			2	2,65
	15:00	6,15	5,31	0,85			1			2	2,65
	16:00	6,57	5,97	0,60		1	1				2,65
	17:00	6,89	6,66	0,23		1	1				2,65
	18:00	7,58	7,51	0,07		1	1				2,65
	19:00	7,73	7,73	0,00		1	1				2,65
	20:00	7,26	7,26	0,00		1	1				2,65
	21:00	6,22	6,22	0,00		1	1				2,65
	22:00	5,68	5,68	0,00		1	1				2,65
	23:00	5,23	5,21	0,02		1	1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 4/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,69	4,38	0,31		1	1				2,65
	01:00	4,06	3,67	0,39			1			1	1,73
	02:00	3,80	3,56	0,25			1			1	1,20
	03:00	3,75	3,55	0,20			1			1	1,20
	04:00	3,72	3,55	0,17			1			1	1,20
	05:00	3,82	3,59	0,23			1			1	1,20
	06:00	4,14	3,74	0,40			1				1,20
	07:00	4,18	3,81	0,37			1				1,20
	08:00	4,32	4,15	0,17			1				2,26
	09:00	4,39	4,23	0,15			1				2,65
	10:00	4,43	4,33	0,11			1				2,65
	11:00	4,51	4,37	0,14			1				2,65
	12:00	4,58	4,35	0,23			1				2,65
	13:00	4,52	4,38	0,13			1				2,65
	14:00	4,43	4,32	0,11			1				2,65
	15:00	4,33	4,07	0,26			1				2,65
	16:00	4,10	3,57	0,53			1				2,65
	17:00	4,50	3,95	0,55			1				2,65
	18:00	5,72	4,91	0,81		1	1				2,65
	19:00	6,47	5,76	0,70		1	1				2,65
	20:00	6,61	5,90	0,71		1	1				2,65
	21:00	5,96	5,36	0,59		1	1				2,65
	22:00	6,47	5,90	0,58		1	1				2,65
	23:00	6,36	5,38	0,98		1	1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 5/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	6,15	5,37	0,78		1	1				2,65
	01:00	5,86	5,29	0,57		1	1				2,65
	02:00	5,88	5,26	0,62		1	1				2,65
	03:00	5,48	4,79	0,70		1	1				2,65
	04:00	5,20	4,62	0,58			1			1	2,65
	05:00	4,94	4,51	0,43			1			2	2,65
	06:00	5,24	4,88	0,36			1			2	2,65
	07:00	5,38	5,31	0,07			1			2	2,65
	08:00	5,72	5,68	0,03	1		1				2,65
	09:00	5,46	5,46	0,00	1		1				2,65
	10:00	5,65	5,64	0,01	1		1				2,65
	11:00	6,17	5,70	0,47	1		1				2,65
	12:00	5,81	5,68	0,13	1		1				2,65
	13:00	6,08	5,48	0,60	1		1				2,65
	14:00	5,36	5,30	0,06	1		1				2,65
	15:00	5,13	4,85	0,29	1		1				2,65
	16:00	5,35	5,30	0,06	1		1				2,65
	17:00	5,76	5,52	0,24	1		1				2,65
	18:00	6,67	6,53	0,15	1		1				2,65
	19:00	7,62	7,54	0,08	1		1				2,65
	20:00	7,67	7,23	0,44	1		1				2,65
	21:00	7,26	6,87	0,39	1		1				2,65
	22:00	6,43	6,43	0,00	1		1				2,65
	23:00	5,74	5,74	0,00	1		1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 6/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,28	5,20	0,08	1		1				2,65
	01:00	5,46	5,27	0,19	1		1				2,65
	02:00	5,64	5,52	0,12	1		1				2,65
	03:00	5,56	5,51	0,05	1		1				2,65
	04:00	5,59	5,58	0,01	1		1				2,65
	05:00	5,45	5,32	0,13	1		1				2,65
	06:00	5,42	5,34	0,09	1		1				2,65
	07:00	5,51	5,51	0,01	1		1				2,65
	08:00	5,33	5,33	0,00	1		1				2,65
	09:00	4,89	4,89	0,00	1		1				2,65
	10:00	4,60	4,60	0,00	1		1				2,65
	11:00	4,69	4,69	0,00	1		1			2	2,65
	12:00	5,25	5,25	0,00	1					2	2,65
	13:00	5,71	5,69	0,01	1					2	2,65
	14:00	5,62	5,60	0,02	1					2	2,65
	15:00	5,54	5,51	0,03	1					2	2,65
	16:00	5,75	5,75	0,00	1					2	2,65
	17:00	6,03	6,03	0,00	1	1					2,65
	18:00	6,54	6,51	0,03	1	1					2,65
	19:00	6,96	6,23	0,73	1	1					2,58
	20:00	7,84	5,88	1,96	1	1					1,80
	21:00	7,54	6,33	1,21	1	1					1,80
	22:00	7,00	5,13	1,87	1	1					1,48
	23:00	5,92	4,83	1,09	1	1					1,20

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ ήταν περιορισμένο από τις 08:00 έως τις 10:22 λόγω εργασιών στην P250.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 7/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,56	4,38	1,18	1	1					1,20
	01:00	5,24	3,47	1,76	1						2,18
	02:00	4,87	3,39	1,48	1					1	2,65
	03:00	4,52	3,34	1,18	1					1	2,65
	04:00	4,31	3,13	1,18	1					1	2,65
	05:00	4,66	3,48	1,18	1					1	2,65
	06:00	4,92	3,74	1,18	1						2,65
	07:00	5,08	3,90	1,18	1						2,65
	08:00	4,97	3,79	1,18	1						2,65
	09:00	5,07	5,02	0,06	1					2	0,74
	10:00	5,28	4,55	0,74	1					1	1,93
	11:00	5,56	4,29	1,26	1					1	2,65
	12:00	5,96	3,93	2,02	1					1	2,65
	13:00	5,84	3,26	2,58	1						2,65
	14:00	5,49	4,14	1,34	1					1	2,65
	15:00	5,57	4,36	1,20	1					1	1,25
	16:00	5,95	4,56	1,38	1					1	1,45
	17:00	6,41	4,13	2,28	1						2,64
	18:00	6,98	5,05	1,92	1					2	2,65
	19:00	7,23	4,83	2,40	1					2	2,65
	20:00	7,09	4,50	2,59	1					1	2,65
	21:00	6,79	4,20	2,59	1					1	2,65
	22:00	6,28	3,68	2,60	1					1	2,65
	23:00	5,64	3,65	1,99	1					1	2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ ήταν περιορισμένο μέσα στην ημέρα λόγω εγγραφών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 8/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,28	3,57	1,71	1					1	2,04
	01:00	5,10	3,61	1,49	1					1	2,00
	02:00	4,98	2,42	2,56	1						2,65
	03:00	3,46	1,70	1,76	1						2,61
	04:00	4,39	4,39	0,00		1	1				0,00
	05:00	5,00	5,00	0,00		1	1				0,00
	06:00	5,32	5,32	0,00		1	1				0,00
	07:00	5,24	5,24	0,00		1	1				0,00
	08:00	5,34	4,49	0,86		1	1				0,47
	09:00	5,28	2,78	2,49			1				2,42
	10:00	5,57	3,07	2,49			1				2,65
	11:00	5,74	3,33	2,41			1				2,65
	12:00	5,41	3,00	2,41			1				2,65
	13:00	5,52	3,29	2,23			1				2,65
	14:00	5,56	3,00	2,56			1				2,65
	15:00	5,32	3,36	1,96			1				2,65
	16:00	5,95	3,43	2,53			1				2,65
	17:00	6,15	3,89	2,25			1				2,65
	18:00	6,89	4,76	2,13			1			1	2,65
	19:00	7,08	4,97	2,11			1			1	2,65
	20:00	6,99	4,62	2,37			1			2	2,65
	21:00	6,54	4,49	2,05			1			2	2,65
	22:00	5,91	4,47	1,45			1			2	2,65
	23:00	4,92	3,90	1,02			1			2	2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε γενική διακοπή κατά το διάστημα 03:40-03:56. Επίσης, το ΑΠ δεν ήταν διαθέσιμο από τις 04:00-08:00 λόγω αστάθειας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 9/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,08	2,87	1,22			1				2,65
	01:00	3,78	2,98	0,80			1				2,65
	02:00	3,64	3,21	0,44			1				2,65
	03:00	3,54	2,92	0,63			1				2,65
	04:00	3,56	3,16	0,40			1				2,65
	05:00	3,58	3,30	0,28			1				2,65
	06:00	3,85	3,85	0,00			1				2,65
	07:00	4,11	4,07	0,04			1				2,65
	08:00	4,39	4,39	0,00			1				2,65
	09:00	4,67	4,67	0,00			1			1	2,65
	10:00	4,52	4,52	0,00			1			1	2,65
	11:00	4,49	4,48	0,01			1			1	2,65
	12:00	4,82	4,65	0,17			1			1	2,65
	13:00	5,03	4,57	0,46			1			1	2,65
	14:00	5,26	4,25	1,00			1			1	2,65
	15:00	5,09	3,67	1,42			1				2,65
	16:00	4,96	4,05	0,92			1				2,65
	17:00	5,34	3,74	1,60			1				2,65
	18:00	6,00	4,31	1,69			1			1	2,65
	19:00	8,17	6,28	1,88			1			2	2,65
	20:00	7,08	6,88	0,20		1	1				2,65
	21:00	6,56	6,34	0,22		1	1				2,65
	22:00	6,15	5,13	1,02		1	1				1,70
	23:00	5,69	5,09	0,60		1	1				1,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 10/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	5,07	4,57	0,50		1	1				0,96
	01:00	4,78	3,51	1,27			1				1,39
	02:00	5,01	3,56	1,45			1				1,96
	03:00	5,04	3,72	1,32			1				2,00
	04:00	5,00	3,16	1,84			1				2,00
	05:00	4,96	3,05	1,92			1				2,00
	06:00	4,86	3,35	1,52			1				2,00
	07:00	4,66	2,77	1,89			1				2,05
	08:00	4,77	3,03	1,74			1				2,11
	09:00	4,96	3,17	1,79			1				2,65
	10:00	4,93	3,32	1,61			1				2,65
	11:00	4,99	3,30	1,69			1				2,65
	12:00	5,33	3,39	1,93			1				2,65
	13:00	5,43	3,54	1,89			1				2,65
	14:00	5,36	3,12	2,24			1				2,65
	15:00	5,28	3,03	2,26			1				2,65
	16:00	5,57	4,16	1,42			1				2,65
	17:00	5,92	4,86	1,06			1			1	2,65
	18:00	6,45	5,48	0,97			1			2	2,65
	19:00	6,38	5,37	1,01			1			2	2,65
	20:00	5,57	4,89	0,68			1			1	2,65
	21:00	4,82	3,71	1,11			1				2,65
	22:00	4,36	3,42	0,94			1				1,34
	23:00	3,97	3,26	0,71			1				1,00

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 11/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,69	3,03	0,66			1				1,00
	01:00	3,88	3,21	0,67			1				1,00
	02:00	3,78	3,25	0,53			1				0,91
	03:00	3,73	3,26	0,47			1				0,80
	04:00	3,61	3,15	0,46			1				0,80
	05:00	3,22	2,64	0,57			1				0,80
	06:00	3,28	2,70	0,58			1				0,80
	07:00	3,67	2,90	0,77			1				1,09
	08:00	3,87	2,69	1,18			1				1,45
	09:00	4,02	3,09	0,94			1				2,53
	10:00	4,26	3,35	0,91			1				2,65
	11:00	4,67	2,61	2,06			1				2,65
	12:00	4,65	2,55	2,09			1				2,12
	13:00	4,62	2,87	1,75			1				2,05
	14:00	4,50	2,57	1,93			1				2,05
	15:00	4,48	2,47	2,01			1				2,05
	16:00	4,57	2,56	2,01			1				2,05
	17:00	4,70	2,70	2,00			1				2,05
	18:00	5,03	3,12	1,91			1				2,05
	19:00	5,21	3,23	1,98			1				2,09
	20:00	5,13	3,17	1,97			1				2,65
	21:00	4,93	3,00	1,93			1				2,65
	22:00	5,41	3,70	1,72			1			1	2,65
	23:00	5,52	3,65	1,87			1			1	2,26

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 12/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	5,14	3,16	1,98			1				2,05
	01:00	4,89	2,87	2,02			1				2,05
	02:00	4,71	2,71	2,00			1				2,05
	03:00	4,43	2,47	1,97			1				2,05
	04:00	4,48	3,07	1,41			1				1,73
	05:00	4,53	3,36	1,17			1				1,60
	06:00	4,80	3,16	1,64			1				2,26
	07:00	5,22	3,05	2,17			1				2,65
	08:00	5,43	2,94	2,49			1				2,65
	09:00	5,49	3,28	2,20			1				2,65
	10:00	5,68	4,62	1,06			1			2	2,65
	11:00	5,81	5,36	0,46			1			2	2,49
	12:00	5,95	4,88	1,07		1	1				1,38
	13:00	5,98	5,02	0,96		1	1				1,20
	14:00	5,58	4,92	0,65		1	1				0,89
	15:00	5,73	5,29	0,44		1	1				0,60
	16:00	5,44	5,12	0,32		1	1				0,60
	17:00	5,70	5,27	0,43		1	1				0,60
	18:00	6,51	5,70	0,81		1	1				1,37
	19:00	6,83	5,81	1,02		1	1				1,47
	20:00	6,90	6,42	0,48		1	1				1,44
	21:00	6,66	5,74	0,92		1	1				1,45
	22:00	6,31	5,33	0,98		1	1				1,45
	23:00	5,98	5,05	0,94		1	1				1,26

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 13/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,70	5,22	0,48		1	1				0,80
	01:00	5,16	4,93	0,23		1	1				0,51
	02:00	4,84	4,84	0,00		1	1				0,00
	03:00	4,80	4,80	0,00		1	1				0,00
	04:00	4,86	4,86	0,00		1	1				0,00
	05:00	4,91	4,91	0,00		1	1				0,00
	06:00	5,33	5,28	0,05		1	1				0,50
	07:00	5,27	4,88	0,39	1	1					2,17
	08:00	5,13	4,80	0,33	1	1					2,65
	09:00	5,21	5,03	0,18	1	1					2,65
	10:00	5,46	5,31	0,15	1					2	2,65
	11:00	5,37	5,29	0,08	1					2	2,65
	12:00	5,43	5,43	0,00	1					2	2,65
	13:00	5,56	5,56	0,00	1					2	2,65
	14:00	5,37	5,36	0,01	1					2	2,65
	15:00	5,60	5,51	0,09	1					2	2,65
	16:00	5,18	5,07	0,11	1					2	2,65
	17:00	5,41	5,39	0,02	1					2	2,65
	18:00	6,24	6,24	0,00	1	1					2,65
	19:00	6,78	6,67	0,11	1	1					2,65
	20:00	7,12	6,86	0,26	1	1					2,65
	21:00	6,77	6,55	0,22	1	1					2,65
	22:00	5,75	5,66	0,09	1	1					2,65
	23:00	6,14	6,08	0,06	1	1					2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ. Σημειώθηκε επίσης κατά το διάστημα 22:03-22:19 μερική διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 14/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,85	5,49	0,36	1	1					2,65
	01:00	5,74	5,03	0,71	1	1					2,04
	02:00	5,35	4,78	0,58	1	1					1,15
	03:00	5,11	3,77	1,34	1						2,65
	04:00	5,25	3,37	1,88	1						2,65
	05:00	5,20	3,30	1,90	1						2,65
	06:00	5,07	2,71	2,37	1						2,65
	07:00	5,14	2,56	2,58	1						2,65
	08:00	5,17	2,62	2,56	1						2,65
	09:00	5,41	2,81	2,60	1						2,65
	10:00	5,89	3,48	2,41	1						2,65
	11:00	6,22	3,62	2,60	1					1	2,65
	12:00	6,36	3,78	2,58	1					1	2,65
	13:00	6,58	4,01	2,57	1					1	2,65
	14:00	6,58	3,98	2,60	1						2,65
	15:00	6,46	3,89	2,57	1						2,65
	16:00	6,38	3,77	2,60	1						2,65
	17:00	6,64	4,03	2,61	1						2,65
	18:00	7,33	4,72	2,61	1					1	2,65
	19:00	7,24	4,63	2,61	1					1	2,65
	20:00	7,00	4,39	2,61	1					1	2,65
	21:00	7,21	4,60	2,61	1						2,65
	22:00	6,80	4,19	2,61	1						2,65
	23:00	6,23	3,62	2,61	1						2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 15/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,89	3,29	2,61	1						2,65
	01:00	5,70	3,09	2,61	1						2,65
	02:00	5,52	2,92	2,60	1						2,65
	03:00	5,21	2,60	2,61	1						2,65
	04:00	4,98	2,37	2,61	1						2,65
	05:00	5,04	2,43	2,61	1						2,65
	06:00	5,23	2,62	2,61	1						2,65
	07:00	5,55	2,93	2,61	1						2,65
	08:00	6,02	3,41	2,61	1						2,65
	09:00	6,27	3,66	2,61	1						2,65
	10:00	6,69	4,08	2,61	1						2,65
	11:00	6,84	4,23	2,61	1					1	2,65
	12:00	6,62	4,01	2,61	1					2	2,65
	13:00	6,53	3,92	2,61	1					2	2,65
	14:00	6,26	4,20	2,06	1					2	2,65
	15:00	6,06	5,47	0,58	1					2	2,65
	16:00	6,26	5,67	0,59	1					2	2,65
	17:00	6,53	5,94	0,59	1	1					2,65
	18:00	7,42	6,84	0,59	1	1					2,65
	19:00	7,65	7,06	0,59	1	1					2,65
	20:00	7,62	7,03	0,59	1	1					2,65
	21:00	7,15	6,56	0,59	1	1					2,65
	22:00	6,70	6,11	0,59	1	1					2,65
	23:00	5,82	5,23	0,59	1	1					2,65

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 16/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,31	4,72	0,59	1	1					2,65
	01:00	5,07	5,03	0,04	1	1					0,18
	02:00	4,85	4,85	0,00	1	1					0,00
	03:00	4,81	4,81	0,00	1	1					0,00
	04:00	5,01	5,01	0,00	1	1					0,00
	05:00	5,16	5,16	0,00	1	1					0,00
	06:00	5,46	5,46	0,00	1	1					0,00
	07:00	5,78	5,78	0,00	1	1					0,00
	08:00	6,15	6,15	0,00	1	1					0,00
	09:00	6,37	6,29	0,08	1	1					0,16
	10:00	6,72	5,45	1,27	1	1					1,95
	11:00	7,11	4,57	2,54	1					1	2,65
	12:00	7,11	4,49	2,61	1					1	2,65
	13:00	7,04	4,43	2,61	1					1	2,65
	14:00	6,73	4,11	2,61	1					1	2,65
	15:00	6,71	4,10	2,61	1						2,65
	16:00	6,79	4,17	2,61	1						2,65
	17:00	6,99	4,45	2,54	1					1	2,65
	18:00	7,56	5,54	2,02	1	1				1	2,65
	19:00	7,70	5,67	2,02	1	1					2,65
	20:00	7,28	5,26	2,02	1	1					2,65
	21:00	6,06	4,03	2,02	1						2,65
	22:00	5,23	3,21	2,02	1						2,65
	23:00	4,75	2,73	2,02	1						2,65
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι από τις 00:00 έως τις 08:00 επικρατούσε κακοκαιρία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 17/2/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Σάββατο	00:00	4,35	2,65	1,70	1						2,20	
	01:00	4,16	2,73	1,43	1						1,80	
	02:00	4,23	2,71	1,52	1						1,67	
	03:00	4,10	2,68	1,42	1						1,45	
	04:00	4,10	2,67	1,43	1						1,45	
	05:00	4,08	2,65	1,43	1						1,45	
	06:00	4,26	2,83	1,43	1						1,45	
	07:00	4,42	2,99	1,43	1						1,45	
	08:00	4,82	3,33	1,49	1						1,73	
	09:00	5,35	3,33	2,01	1						2,65	
	10:00	5,90	3,83	2,07	1						2,65	
	11:00	6,24	3,64	2,60	1						2,65	
	12:00	6,40	3,87	2,54	1						2,65	
	13:00	4,89	4,89	0,00	1						2	1,81
	14:00	5,97	3,41	2,56	1							2,47
	15:00	5,92	3,31	2,61	1							2,65
	16:00	5,74	3,16	2,58	1							2,65
	17:00	5,83	3,23	2,60	1							2,65
	18:00	6,24	3,64	2,60	1							2,65
	19:00	6,25	3,66	2,59	1							2,65
	20:00	6,27	3,79	2,48	1							2,65
	21:00	6,01	3,51	2,50	1							2,65
	22:00	5,57	3,08	2,49	1							2,65
	23:00	5,10	2,86	2,24	1							2,36
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 13:00 έως 13:08 σημειώθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω σφάλματος στο δίκτυο.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 21/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,72	4,72	0,00		1	1				2,65
	01:00	4,16	4,11	0,05			1				2,65
	02:00	4,14	4,11	0,04			1				2,65
	03:00	4,15	4,05	0,09			1				2,65
	04:00	4,08	3,89	0,19			1				2,65
	05:00	4,12	3,70	0,42			1				2,65
	06:00	4,41	4,08	0,34			1				2,65
	07:00	4,47	4,34	0,13			1			1	2,65
	08:00	4,52	4,46	0,06			1			1	2,65
	09:00	4,59	4,47	0,12			1			1	2,65
	10:00	4,92	4,83	0,10			1			1	2,65
	11:00	5,18	5,06	0,12			1			2	2,65
	12:00	5,04	4,94	0,10			1			2	2,65
	13:00	5,19	5,16	0,03			1			2	2,65
	14:00	5,33	5,33	0,00			1			2	2,65
	15:00	5,38	5,38	0,00			1			2	2,65
	16:00	5,22	5,22	0,00			1			2	2,65
	17:00	5,59	5,57	0,02			1			2	2,65
	18:00	6,47	6,47	0,00		1	1				2,65
	19:00	6,81	6,81	0,00		1	1				2,65
	20:00	6,68	6,68	0,00		1	1				2,65
	21:00	6,30	6,30	0,00		1	1				2,65
	22:00	5,76	5,76	0,00		1	1				2,65
	23:00	5,28	5,28	0,00		1	1				2,65
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 22/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	4,84	4,84	0,00		1	1				2,65
	01:00	4,55	4,55	0,00			1				2,65
	02:00	4,33	4,33	0,00			1				2,65
	03:00	4,10	4,10	0,00			1				2,65
	04:00	4,17	4,17	0,00			1				2,65
	05:00	4,35	4,35	0,00			1				2,65
	06:00	4,61	4,61	0,00			1			1	2,65
	07:00	4,80	4,80	0,00			1			1	2,65
	08:00	4,92	4,88	0,04			1			1	2,65
	09:00	4,90	4,90	0,00			1			2	2,65
	10:00	4,57	4,57	0,00			1			2	2,65
	11:00	4,76	4,71	0,05			1			2	2,65
	12:00	4,76	4,57	0,19			1			2	2,65
	13:00	4,57	4,27	0,31			1			1	2,65
	14:00	4,47	4,09	0,38			1			1	2,65
	15:00	4,42	4,19	0,22			1			1	2,65
	16:00	4,57	4,40	0,17			1			1	2,65
	17:00	5,14	4,93	0,22			1			2	2,65
	18:00	5,64	5,38	0,26			1			2	2,65
	19:00	5,99	5,61	0,38			1			2	2,65
	20:00	6,01	5,53	0,48			1			2	2,65
	21:00	5,98	5,51	0,47			1			2	2,65
	22:00	5,60	4,74	0,86			1			2	2,65
	23:00	5,28	3,87	1,41			1			1	2,65
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 23/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,81	3,46	1,36			1				2,65
	01:00	4,26	2,66	1,60			1				2,65
	02:00	4,18	2,82	1,36			1				2,65
	03:00	4,45	3,33	1,12			1				2,65
	04:00	4,35	3,41	0,94			1				2,65
	05:00	4,32	3,41	0,91			1				2,65
	06:00	4,73	4,11	0,62			1			1	1,17
	07:00	5,38	5,01	0,37			1			2	0,60
	08:00	5,65	5,25	0,40			1			2	0,60
	09:00	5,52	5,17	0,35			1			2	0,60
	10:00	5,78	5,40	0,38			1			2	0,60
	11:00	5,85	5,43	0,43			1			2	0,60
	12:00	5,84	5,41	0,43			1			2	0,60
	13:00	5,66	5,27	0,39			1			2	0,60
	14:00	5,48	4,99	0,49			1			2	1,09
	15:00	5,49	4,32	1,17			1			2	2,05
	16:00	5,52	4,52	0,99			1			2	2,05
	17:00	5,30	4,10	1,20			1			2	2,17
	18:00	5,97	4,73	1,24			1			2	2,65
	19:00	6,40	5,10	1,30		1	1				2,46
	20:00	6,62	5,50	1,12		1	1				1,45
	21:00	6,57	5,36	1,20		1	1				1,45
	22:00	6,34	4,79	1,55		1	1				2,45
	23:00	6,02	4,13	1,88			1			1	2,65
Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 24/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	5,56	3,31	2,26			1			1	2,65
	01:00	5,28	3,07	2,21			1				2,65
	02:00	5,28	3,33	1,96			1				2,65
	03:00	5,12	3,64	1,48			1				2,65
	04:00	5,10	4,34	0,76			1			1	2,65
	05:00	5,29	4,47	0,82			1			1	2,65
	06:00	5,13	4,46	0,67			1			1	2,65
	07:00	5,13	4,73	0,40			1			2	2,65
	08:00	5,29	5,13	0,16			1			2	2,65
	09:00	5,28	5,23	0,05			1			2	2,65
	10:00	5,00	4,92	0,08			1			2	2,65
	11:00	4,97	4,97	0,01			1			2	2,65
	12:00	5,58	5,35	0,23			1			2	2,65
	13:00	5,76	5,74	0,02			1			2	2,65
	14:00	5,65	5,60	0,04			1			2	2,65
	15:00	5,59	5,59	0,00			1			2	2,65
	16:00	5,68	5,68	0,00	1		1				2,65
	17:00	5,86	5,86	0,00	1		1				2,65
	18:00	6,51	6,50	0,01	1		1				2,65
	19:00	6,90	6,83	0,07	1		1				2,65
	20:00	6,96	6,90	0,06	1		1				2,65
	21:00	6,77	6,64	0,13	1		1				2,65
	22:00	6,47	6,37	0,10	1		1				2,65
	23:00	5,82	5,71	0,11	1		1				2,65
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 25/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	5,39	5,30	0,09	1		1				2,65
	01:00	5,25	5,23	0,02	1		1				2,65
	02:00	5,01	5,00	0,02	1		1				2,65
	03:00	4,89	4,83	0,06	1		1				2,65
	04:00	5,09	5,06	0,03	1		1				2,65
	05:00	5,17	4,97	0,20	1		1				2,65
	06:00	5,08	4,83	0,25			1			2	2,65
	07:00	5,16	4,85	0,30			1			2	2,65
	08:00	5,38	4,74	0,64			1			2	2,65
	09:00	5,28	4,41	0,87			1			2	2,65
	10:00	5,32	4,48	0,84			1			2	1,96
	11:00	5,41	4,73	0,68			1			2	0,85
	12:00	5,46	4,84	0,62			1			2	0,85
	13:00	5,48	4,86	0,62			1			2	0,85
	14:00	5,39	4,70	0,69			1			2	0,85
	15:00	5,26	4,62	0,64			1			2	1,21
	16:00	4,96	4,27	0,68			1			2	2,65
	17:00	5,38	4,40	0,97			1			2	2,65
	18:00	5,82	4,13	1,70			1			2	1,97
	19:00	6,13	4,53	1,60			1			2	1,80
	20:00	6,15	4,49	1,66			1			2	2,03
	21:00	6,05	4,29	1,75			1			2	2,65
	22:00	5,71	3,92	1,79			1			2	2,65
	23:00	5,60	3,48	2,11			1			1	2,65
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 26/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	5,33	3,48	1,85			1			1	2,65
	01:00	5,11	3,80	1,31			1			1	1,55
	02:00	5,14	3,97	1,17			1			1	1,45
	03:00	5,04	4,49	0,55			1			1	0,69
	04:00	5,00	4,39	0,61			1			1	0,86
	05:00	4,96	3,69	1,27			1			1	1,40
	06:00	4,92	3,62	1,30			1			1	1,45
	07:00	4,45	3,23	1,22			1				1,45
	08:00	4,42	3,24	1,18			1				1,45
	09:00	4,65	3,48	1,17			1				1,45
	10:00	4,94	3,80	1,14			1				1,45
	11:00	5,16	3,91	1,25			1				1,79
	12:00	5,84	3,29	2,56			1				2,65
	13:00	5,98	3,50	2,48			1				2,65
	14:00	5,68	3,79	1,88			1			1	2,23
	15:00	5,39	3,60	1,79			1			1	2,05
	16:00	5,60	3,66	1,94			1			1	2,05
	17:00	5,36	3,58	1,78			1			1	2,05
	18:00	5,62	3,78	1,85			1			1	2,05
	19:00	5,93	5,24	0,69			1			2	2,65
	20:00	6,22	6,19	0,03		1	1				2,65
	21:00	5,99	5,70	0,29		1	1				2,65
	22:00	5,62	4,93	0,69		1	1				2,65
	23:00	5,14	4,74	0,40			1			1	2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 27/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,72	4,37	0,35			1			1	2,65
	01:00	4,52	3,63	0,89			1			1	2,65
	02:00	4,00	3,59	0,42			1				2,65
	03:00	3,72	3,70	0,03			1				2,65
	04:00	3,66	2,99	0,67			1				2,65
	05:00	3,83	2,90	0,94			1				1,02
	06:00	4,17	3,73	0,44			1				0,60
	07:00	4,52	4,40	0,12			1			1	1,93
	08:00	4,64	4,34	0,31			1			1	2,65
	09:00	4,85	4,66	0,19			1			1	2,65
	10:00	4,83	4,78	0,05			1			2	2,65
	11:00	4,66	4,62	0,04			1			2	2,65
	12:00	4,80	4,76	0,04			1			2	2,65
	13:00	4,58	4,57	0,01			1			2	2,65
	14:00	4,64	4,44	0,20			1			2	2,65
	15:00	4,18	4,18	0,00			1			2	2,65
	16:00	4,39	4,39	0,00			1			2	2,65
	17:00	4,48	4,48	0,00			1			2	2,65
	18:00	5,51	5,39	0,12			1			3	2,65
	19:00	6,59	6,37	0,21		1	1				2,65
	20:00	6,80	6,47	0,32		1	1				2,65
	21:00	6,37	6,01	0,36		1	1				2,65
	22:00	5,97	5,66	0,30		1	1				2,65
	23:00	5,57	5,09	0,49		1	1				2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 28/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,38	4,78	0,60		1	1				2,65
	01:00	5,32	4,64	0,69		1	1				2,65
	02:00	5,11	4,49	0,61		1	1				2,65
	03:00	4,61	4,04	0,57			1			1	2,65
	04:00	4,62	4,00	0,62			1			1	2,65
	05:00	4,91	4,37	0,54			1			1	2,65
	06:00	5,03	4,56	0,47			1			1	2,65
	07:00	5,22	4,57	0,64	1					1	2,65
	08:00	5,33	4,61	0,72	1					1	2,65
	09:00	5,15	4,26	0,89	1					1	2,65
	10:00	5,38	4,41	0,97	1					1	2,65
	11:00	5,61	4,42	1,19	1					1	2,65
	12:00	5,51	4,53	0,99	1					1	2,65
	13:00	5,54	4,61	0,93	1					1	2,65
	14:00	5,19	4,36	0,83	1					1	1,75
	15:00	4,81	4,07	0,74	1					1	0,85
	16:00	4,93	4,21	0,72	1					1	0,85
	17:00	5,55	4,59	0,97	1					1	1,29
	18:00	6,37	4,47	1,89	1					1	2,65
	19:00	6,78	4,79	1,99	1					2	2,65
	20:00	6,82	4,50	2,32	1					2	2,65
	21:00	6,61	4,60	2,02	1					2	2,65
	22:00	5,99	3,76	2,23	1					2	2,65
23:00	5,51	3,28	2,23	1						2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 29/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,21	3,42	1,79	1						2,65
	01:00	4,97	3,09	1,88	1						2,65
	02:00	4,82	2,83	1,99	1						2,65
	03:00	4,86	3,49	1,37	1						2,65
	04:00	5,28	3,49	1,78	1						2,65
	05:00	5,30	3,61	1,68	1						2,65
	06:00	5,54	3,39	2,15	1						2,65
	07:00	5,11	2,72	2,39	1						2,65
	08:00	5,02	2,45	2,57	1						2,65
	09:00	4,84	2,24	2,60	1						2,65
	10:00	4,96	2,43	2,53	1						2,65
	11:00	4,95	2,94	2,02	1						2,10
	12:00	5,34	3,35	1,99	1						2,05
	13:00	5,85	3,57	2,28	1						2,39
	14:00	6,02	3,42	2,60	1						2,65
	15:00	6,35	3,80	2,54	1						2,65
	16:00	6,37	3,84	2,54	1						2,65
	17:00	6,58	3,98	2,60	1						2,65
	18:00	6,98	4,38	2,60	1					1	2,65
	19:00	7,13	4,58	2,56	1					1	2,65
	20:00	6,75	4,18	2,58	1					1	2,65
	21:00	6,57	4,05	2,52	1					1	2,65
	22:00	6,24	3,68	2,56	1					1	2,65
	23:00	5,79	3,39	2,40	1					1	2,65
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 1/3/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,36	3,10	2,26	1					1	2,43
	01:00	5,04	3,19	1,84	1					1	2,00
	02:00	4,81	3,09	1,72	1					1	1,89
	03:00	4,69	3,09	1,60	1					1	1,80
	04:00	4,73	3,26	1,47	1					1	1,80
	05:00	4,75	3,02	1,73	1						2,44
	06:00	4,93	3,11	1,83	1						2,65
	07:00	5,34	3,35	1,99			1				2,65
	08:00	5,58	3,96	1,61			1			1	2,65
	09:00	5,74	5,28	0,46			1			2	0,63
	10:00	6,40	5,64	0,77			1			2	1,35
	11:00	6,45	6,02	0,43		1	1				0,60
	12:00	6,55	6,03	0,53		1	1				0,60
	13:00	6,61	6,09	0,53		1	1				0,60
	14:00	6,13	5,61	0,52		1	1				0,60
	15:00	5,70	5,30	0,40		1	1				0,60
	16:00	5,80	5,47	0,33		1	1				0,60
	17:00	7,31	6,17	1,14		1	1				0,60
	18:00	6,74	6,51	0,23		1	1				0,60
	19:00	6,69	6,30	0,39		1	1				0,60
	20:00	6,41	6,08	0,33		1	1				0,60
	21:00	5,58	5,16	0,41		1	1				0,60
	22:00	4,95	4,08	0,87		1	1				2,48
	23:00	4,39	3,54	0,86			1			1	2,65
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 5/3/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,53	4,82	0,70	1					2	1,00
	01:00	5,36	4,69	0,67	1					2	1,18
	02:00	6,03	5,46	0,57	1					2	1,06
	03:00	6,83	6,82	0,01	1					2	0,85
	04:00	6,01	6,01	0,00	1					2	0,85
	05:00	5,18	5,18	0,00	1					2	1,02
	06:00	5,70	5,18	0,52	1					2	1,20
	07:00	5,54	5,28	0,26	1					2	1,20
	08:00	5,55	5,33	0,22	1					2	1,20
	09:00	5,61	5,32	0,30	1					2	1,20
	10:00	5,90	5,55	0,35	1					2	1,01
	11:00	6,13	5,74	0,39	1	1					0,60
	12:00	6,27	5,68	0,58	1	1					0,60
	13:00	6,18	5,62	0,56	1	1					0,60
	14:00	5,91	5,33	0,58	1	1					0,60
	15:00	5,56	4,98	0,59	1	1					0,60
	16:00	5,60	5,13	0,48	1	1					0,60
	17:00	6,07	5,54	0,52	1	1					0,60
	18:00	6,54	6,06	0,48	1	1					0,60
	19:00	7,10	6,62	0,48	1	1					0,60
	20:00	7,17	6,70	0,47	1	1					0,60
	21:00	6,93	6,46	0,47	1	1					0,60
	22:00	6,63	6,22	0,41	1	1					0,60
	23:00	6,36	6,04	0,32	1	1					0,60
Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 6/3/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	6,05	5,61	0,44	1	1					1,07
	01:00	5,78	5,17	0,61	1	1					1,00
	02:00	5,67	5,00	0,67	1	1					1,00
	03:00	5,58	4,98	0,60	1	1					1,00
	04:00	5,57	4,88	0,70	1	1					1,00
	05:00	5,58	4,91	0,67	1	1					1,00
	06:00	5,46	4,95	0,51	1	1					0,69
	07:00	5,41	5,04	0,37	1	1					0,60
	08:00	5,44	5,02	0,42	1	1					0,60
	09:00	5,38	4,97	0,42	1	1					0,60
	10:00	5,57	5,22	0,35	1	1					0,60
	11:00	5,77	5,32	0,45	1	1					0,60
	12:00	5,86	5,49	0,37	1	1					0,60
	13:00	5,81	5,38	0,43	1	1					0,60
	14:00	5,71	5,28	0,42	1	1					0,60
	15:00	5,79	5,38	0,41	1	1					0,60
	16:00	5,92	5,67	0,25	1	1					0,60
	17:00	5,58	5,56	0,02	1	1					0,60
	18:00	6,11	6,11	0,00	1	1					0,60
	19:00	6,73	6,73	0,00	1	1					0,60
	20:00	7,13	7,13	0,00	1	1					0,60
	21:00	7,22	7,22	0,00	1	1					0,60
	22:00	6,80	6,77	0,03	1	1					0,60
	23:00	6,47	6,44	0,03	1	1					0,60
Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 7/3/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,06	6,06	0,00	1	1					2,27
	01:00	5,49	5,49	0,00	1	1					2,65
	02:00	5,43	5,43	0,00	1	1					2,65
	03:00	5,61	5,59	0,02	1	1					2,65
	04:00	5,54	5,53	0,01	1	1					2,65
	05:00	5,50	5,50	0,00	1	1					2,65
	06:00	5,43	5,43	0,00	1	1					2,65
	07:00	5,48	5,48	0,00	1	1					2,65
	08:00	5,14	5,14	0,00	1	1					2,65
	09:00	4,87	4,87	0,00	1	1					2,65
	10:00	4,94	4,94	0,01	1	1					2,65
	11:00	4,96	4,79	0,17	1					1	2,65
	12:00	5,50	5,41	0,09	1					2	2,65
	13:00	5,75	5,48	0,28	1					2	2,65
	14:00	5,49	5,28	0,21	1					2	2,65
	15:00	5,41	5,16	0,26	1					2	2,65
	16:00	5,66	5,09	0,57	1					2	2,65
	17:00	6,05	5,26	0,79	1					2	2,65
	18:00	6,42	4,58	1,85	1					2	2,65
	19:00	6,96	4,91	2,05	1					2	2,65
	20:00	6,95	4,61	2,35	1					2	2,65
	21:00	6,69	4,41	2,29	1					1	2,65
	22:00	6,21	4,39	1,82	1					1	2,65
	23:00	6,12	4,51	1,61	1					1	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 12/3/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	6,14	5,10	1,04	1	1					1,20
	01:00	5,78	5,19	0,59	1	1					1,00
	02:00	5,24	4,91	0,33	1	1					0,80
	03:00	4,95	4,58	0,37	1	1					0,80
	04:00	5,16	4,92	0,24	1	1					0,80
	05:00	5,39	5,27	0,12	1	1					0,80
	06:00	5,51	5,09	0,42	1	1					0,82
	07:00	5,75	4,24	1,51	1	1					2,38
	08:00	5,63	3,41	2,22	1					1	2,65
	09:00	5,66	3,67	1,99	1					1	2,65
	10:00	5,75	3,79	1,96	1					1	2,65
	11:00	5,59	4,53	1,06	1					2	1,62
	12:00	5,46	4,90	0,56	1					2	1,01
	13:00	5,66	5,01	0,64	1					2	1,20
	14:00	5,51	4,57	0,94	1					2	1,20
	15:00	5,49	4,42	1,07	1					2	1,20
	16:00	5,61	4,48	1,13	1					1	1,20
	17:00	5,55	4,41	1,14	1					2	1,20
	18:00	6,06	5,09	0,97	1					2	1,20
	19:00	6,66	5,89	0,77	1	1					1,20
	20:00	7,09	6,30	0,79	1	1					1,20
	21:00	6,87	5,99	0,88	1	1					1,20
	22:00	6,50	5,77	0,73	1	1					1,20
	23:00	6,17	5,38	0,79	1	1					1,20
Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 14/3/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,65	5,07	0,59	1	1					1,00
	01:00	5,41	4,77	0,64	1	1					1,00
	02:00	5,23	4,67	0,56	1	1					1,00
	03:00	5,26	5,20	0,06	1	1					0,47
	04:00	5,32	5,32	0,00	1	1					0,40
	05:00	5,30	5,30	0,00	1	1					0,40
	06:00	5,59	5,59	0,00	1	1					0,40
	07:00	5,54	5,54	0,00	1	1					1,11
	08:00	5,50	5,39	0,11	1	1					2,65
	09:00	5,75	5,64	0,11	1	1					2,65
	10:00	5,68	5,55	0,13	1	1					2,65
	11:00	5,92	5,77	0,15	1	1					2,65
	12:00	5,88	5,88	0,00	1	1					2,65
	13:00	5,84	5,80	0,04	1	1					2,65
	14:00	5,66	5,53	0,13	1	1					2,65
	15:00	5,64	5,60	0,03	1	1					2,65
	16:00	5,72	5,71	0,00	1	1					2,65
	17:00	5,89	5,89	0,00	1	1					2,65
	18:00	6,46	6,46	0,00	1	1					2,65
	19:00	6,99	6,99	0,00	1	1					2,65
	20:00	6,98	6,98	0,00	1	1					2,65
	21:00	6,85	6,85	0,00	1	1					2,65
	22:00	6,53	6,53	0,00	1	1					2,65
	23:00	6,17	6,17	0,00	1	1					2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 15/3/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,97	5,97	0,00	1	1					2,65
	01:00	5,72	5,72	0,00	1	1					2,65
	02:00	5,54	5,54	0,00	1	1					2,65
	03:00	5,31	5,31	0,00	1	1					2,65
	04:00	5,24	5,24	0,00	1	1					2,65
	05:00	5,22	5,22	0,00	1	1					2,65
	06:00	5,37	5,37	0,00	1	1					2,65
	07:00	5,53	5,51	0,02	1	1					2,65
	08:00	5,63	5,52	0,11	1	1					2,65
	09:00	5,67	5,43	0,24	1	1					2,65
	10:00	5,52	5,33	0,19	1	1					2,65
	11:00	5,91	5,83	0,08	1	1					2,65
	12:00	5,90	5,90	0,00	1	1					2,65
	13:00	6,33	6,29	0,04	1	1					2,65
	14:00	6,10	6,10	0,00	1	1					2,65
	15:00	5,92	5,92	0,00	1	1					2,65
	16:00	5,92	5,92	0,00	1	1					2,65
	17:00	6,13	6,10	0,02	1	1					2,65
	18:00	6,59	6,58	0,02	1	1					2,65
	19:00	7,09	7,09	0,00	1	1					2,65
	20:00	6,42	6,42	0,00	1	1					2,65
	21:00	5,32	5,32	0,00	1	1					2,65
	22:00	4,84	4,84	0,00	1	1					2,65
	23:00	5,06	5,06	0,00	1	1					2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 16/3/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,83	4,83	0,00	1					1	2,65
	01:00	4,52	4,52	0,00	1					1	2,65
	02:00	4,44	4,44	0,00	1					1	2,65
	03:00	4,19	4,19	0,00	1					1	2,65
	04:00	2,40	2,40	0,00	1					1	2,65
	05:00	3,97	3,97	0,00	1	1	1			1	2,65
	06:00	3,74	3,74	0,00			1			1	2,65
	07:00	3,82	3,82	0,00			1			1	2,65
	08:00	3,76	3,76	0,00			1			1	2,65
	09:00	3,95	3,95	0,00			1			1	2,65
	10:00	4,56	4,56	0,00			1			1	2,65
	11:00	4,79	4,74	0,05			1			2	2,65
	12:00	4,88	4,87	0,02			1			2	2,65
	13:00	4,84	4,83	0,01			1			2	2,65
	14:00	4,91	4,91	0,00			1			2	2,65
	15:00	4,97	4,94	0,03			1			2	2,65
	16:00	4,83	4,79	0,04			1			2	2,65
	17:00	5,10	5,10	0,00			1			2	2,65
	18:00	4,99	4,99	0,00		1	1			1	2,65
	19:00	5,70	5,70	0,00		1	1				2,65
	20:00	5,44	5,44	0,00		1	1				2,65
	21:00	4,84	4,84	0,00		1	1				2,65
	22:00	4,58	4,58	0,00		1	1				2,65
	23:00	4,64	4,64	0,00		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Γενική διακοπή στις 04:15 λόγω βλάβης της μονάδας G4.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 17/3/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,11	4,11	0,00			1			1	2,65
	01:00	3,83	3,83	0,00			1			1	2,65
	02:00	3,67	3,67	0,00			1			1	2,65
	03:00	3,43	3,43	0,00			1				2,65
	04:00	3,65	3,65	0,00			1				2,65
	05:00	3,77	3,77	0,00			1				2,65
	06:00	3,80	3,80	0,00			1			1	2,65
	07:00	3,76	3,76	0,00			1			1	2,65
	08:00	3,62	3,62	0,00			1			1	2,65
	09:00	3,49	3,49	0,00			1			1	2,65
	10:00	3,50	3,32	0,18			1			1	2,65
	11:00	4,36	3,73	0,63			1			1	1,98
	12:00	4,17	3,98	0,19			1			2	0,63
	13:00	4,11	3,76	0,35			1			1	1,20
	14:00	3,78	3,53	0,25			1			1	1,20
	15:00	3,63	3,03	0,60			1				1,20
	16:00	3,63	2,99	0,64			1				1,20
	17:00	3,90	3,31	0,59			1				1,20
	18:00	4,42	3,76	0,66			1			1	1,20
	19:00	4,84	4,04	0,81			1			1	1,20
	20:00	4,51	3,71	0,80			1			1	1,01
	21:00	4,07	3,32	0,75			1				1,00
	22:00	3,57	2,89	0,68			1				1,00
	23:00	3,33	2,71	0,62			1				0,80
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Καθαρά Δευτέρα 18/3/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Καθαρά Δευτέρα	00:00	3,48	2,94	0,54			1				0,65	
	01:00	3,20	2,73	0,47			1				0,65	
	02:00	3,09	2,60	0,49			1				0,65	
	03:00	3,00	2,60	0,40			1				0,65	
	04:00	2,98	2,54	0,44			1				0,65	
	05:00	2,97	2,48	0,49			1				0,65	
	06:00	2,59	2,48	0,12			1				0,14	
	07:00	2,58	2,58	0,00			1				0,00	
	08:00	2,70	2,70	0,00			1				0,00	
	09:00	2,97	2,61	0,36			1				0,31	
	10:00	3,19	2,63	0,56			1				0,60	
	11:00	3,28	2,83	0,46			1				0,60	
	12:00	3,05	2,56	0,49			1				0,60	
	13:00	2,97	2,46	0,52			1				0,60	
	14:00	2,68	2,44	0,25			1				0,38	
	15:00	2,56	2,56	0,00			1				0,00	
	16:00	2,60	2,60	0,00			1				0,00	
	17:00	2,86	2,86	0,00			1				0,00	
	18:00	3,23	3,23	0,00			1				0,59	
	19:00	3,90	3,75	0,15			1				0,60	
	20:00	4,16	3,94	0,22			1				1	0,60
	21:00	4,07	3,93	0,14			1				1	0,60
	22:00	5,04	4,36	0,68			1				1	2,07
23:00	5,27	4,66	0,61			1				2	2,65	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 21/3/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,13	3,52	2,61		1					2,65
	01:00	5,87	3,29	2,58		1					2,65
	02:00	5,77	3,25	2,52		1					2,65
	03:00	5,65	3,14	2,51		1					2,65
	04:00	5,57	2,99	2,58		1					2,65
	05:00	5,40	2,92	2,48		1					2,65
	06:00	5,36	3,04	2,32		1					2,65
	07:00	4,74	3,04	1,70		1					2,11
	08:00	4,64	2,94	1,70		1					2,34
	09:00	4,77	3,16	1,61		1					2,65
	10:00	5,10	4,03	1,07		1				1	2,65
	11:00	5,60	4,76	0,84		1				2	2,65
	12:00	5,68	5,15	0,53		1				2	2,65
	13:00	5,56	5,15	0,41		1				2	2,65
	14:00	5,42	5,08	0,34		1				2	2,65
	15:00	5,34	5,30	0,04		1				2	2,65
	16:00	5,83	5,83	0,00		1				2	2,65
	17:00	6,34	6,20	0,14		1	1				2,65
	18:00	6,65	5,57	1,08		1	1				2,65
	19:00	7,41	6,23	1,18		1	1				2,65
	20:00	7,74	6,29	1,44		1	1				2,65
	21:00	7,37	5,88	1,48		1	1				2,65
	22:00	7,18	6,27	0,91		1	1				2,65
	23:00	6,64	6,64	0,00		1	1				2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 22/3/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	6,15	6,15	0,00		1	1				2,65
	01:00	5,94	5,94	0,00		1	1				2,65
	02:00	5,64	5,64	0,00		1	1				2,65
	03:00	5,77	5,77	0,00		1	1				2,65
	04:00	5,58	5,54	0,04		1	1				2,65
	05:00	5,67	5,67	0,00		1	1				2,65
	06:00	5,90	5,90	0,00		1	1				2,65
	07:00	5,93	5,91	0,02		1	1				2,65
	08:00	5,69	5,69	0,01		1	1				2,65
	09:00	5,67	5,38	0,29		1	1				2,65
	10:00	5,34	4,88	0,46		1				2	2,65
	11:00	5,40	4,73	0,67		1				1	2,65
	12:00	5,30	4,43	0,87		1				2	2,65
	13:00	5,18	4,25	0,93		1				2	2,65
	14:00	5,22	4,06	1,15		1				1	2,65
	15:00	5,65	4,23	1,42		1				1	2,65
	16:00	5,76	4,01	1,75		1				1	2,65
	17:00	6,22	4,78	1,44		1				2	2,65
	18:00	6,69	5,27	1,41		1				2	2,65
	19:00	6,81	5,40	1,42		1				3	2,65
	20:00	6,48	5,09	1,39		1				3	2,65
	21:00	5,64	4,42	1,22		1				2	2,65
	22:00	5,41	4,22	1,19		1				1	2,65
	23:00	5,24	4,19	1,06		1				1	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 26/3/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,51	5,15	0,35		1				2	2,65
	01:00	5,34	5,34	0,00		1				2	2,65
	02:00	5,25	5,21	0,04		1				2	2,65
	03:00	5,06	5,02	0,04		1				2	2,65
	04:00	4,81	4,81	0,00		1				2	2,65
	05:00	4,97	4,88	0,09		1				2	2,65
	06:00	5,31	5,15	0,16		1				2	2,65
	07:00	5,87	5,76	0,11			1			2	2,65
	08:00	6,03	5,93	0,10			1			2	2,65
	09:00	6,00	5,51	0,48			1			2	2,65
	10:00	5,85	5,36	0,49			1			2	2,65
	11:00	5,84	5,20	0,64			1			2	2,65
	12:00	6,18	5,43	0,74			1			2	2,65
	13:00	6,17	4,90	1,27			1			2	2,65
	14:00	5,94	4,68	1,26			1			2	2,65
	15:00	5,73	5,15	0,59			1			2	2,65
	16:00	5,87	5,36	0,51			1			2	2,65
	17:00	6,19	5,59	0,60		1	1				2,65
	18:00	6,55	5,90	0,64		1	1				2,65
	19:00	7,11	5,87	1,23		1	1				2,65
	20:00	7,31	6,42	0,89		1	1				2,65
	21:00	7,03	5,98	1,05		1	1				2,65
	22:00	6,62	4,95	1,68		1	1				2,57
	23:00	6,25	4,05	2,21		1	1				1,76
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 30/3/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,05	4,05	0,00		1				1	2,65
	01:00	3,95	3,95	0,00		1				1	2,65
	02:00	3,60	3,60	0,00		1				1	2,65
	03:00	3,69	3,69	0,00		1				1	2,65
	04:00	3,69	3,69	0,00		1				1	2,65
	05:00	3,52	3,52	0,00		1					2,65
	06:00	3,48	3,48	0,00		1					2,65
	07:00	3,55	3,55	0,00		1					2,65
	08:00	3,46	3,46	0,00		1					2,65
	09:00	3,53	3,53	0,00		1					2,65
	10:00	3,69	3,69	0,00		1					2,65
	11:00	3,85	3,85	0,00		1					2,65
	12:00	3,91	3,91	0,00		1					2,65
	13:00	3,95	3,93	0,02		1					2,65
	14:00	3,82	3,82	0,00		1					2,65
	15:00	3,49	3,49	0,00		1					2,65
	16:00	3,27	3,27	0,00		1					2,65
	17:00	3,53	3,53	0,00		1					2,65
	18:00	4,10	4,10	0,00		1				1	2,65
	19:00	4,66	4,52	0,14		1				1	2,65
	20:00	4,69	4,56	0,12		1				1	2,65
	21:00	4,46	4,41	0,05		1				1	2,65
	22:00	4,53	4,53	0,00		1				1	2,65
	23:00	4,29	4,29	0,00		1				1	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 31/3/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,97	3,97	0,00		1				1	2,65
	01:00	3,87	3,87	0,00		1				1	2,65
	02:00	3,83	3,83	0,00		1				1	2,65
	03:00	3,78	3,78	0,00		1					2,65
	04:00	3,73	3,73	0,00		1					2,65
	05:00	3,63	3,63	0,00		1					2,65
	06:00	3,89	3,89	0,00		1					2,65
	07:00	3,53	3,53	0,00		1					2,65
	08:00	3,43	3,43	0,00		1					2,65
	09:00	3,38	3,38	0,00		1					2,65
	10:00	3,40	3,40	0,00		1					2,65
	11:00	3,60	3,60	0,00		1					2,65
	12:00	3,54	3,54	0,00		1					2,65
	13:00	3,89	3,89	0,00		1					2,65
	14:00	3,65	3,65	0,00		1					2,65
	15:00	3,37	3,37	0,00		1					2,65
	16:00	3,31	3,31	0,00		1					2,65
	17:00	3,40	3,40	0,00		1					2,65
	18:00	3,55	3,46	0,09		1					2,65
	19:00	3,86	3,46	0,40		1					2,65
	20:00	4,40	3,93	0,47		1					2,65
	21:00	4,16	3,70	0,46		1					2,65
	22:00	4,01	3,55	0,45		1					2,65
	23:00	3,84	3,60	0,24		1					2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 1/4/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	3,64	3,63	0,01		1					2,65
	01:00	3,49	3,49	0,00		1					2,65
	02:00	3,39	3,39	0,00		1					2,65
	03:00	3,33	3,33	0,00		1					2,65
	04:00	3,32	3,32	0,00		1					2,65
	05:00	3,33	3,33	0,00		1					2,65
	06:00	3,30	3,30	0,00		1					2,65
	07:00	3,05	3,05	0,00		1					2,65
	08:00	3,25	3,25	0,00		1					2,65
	09:00	3,38	3,38	0,00		1					2,65
	10:00	3,51	3,51	0,00		1					2,65
	11:00	3,48	3,48	0,00		1					2,65
	12:00	3,60	3,60	0,00		1					2,65
	13:00	2,65	2,65	0,00		1					2,65
	14:00	3,43	3,43	0,00			1				2,65
	15:00	3,80	3,67	0,13			1				2,65
	16:00	3,82	3,20	0,62			1				2,65
	17:00	3,85	2,51	1,34			1				2,03
	18:00	4,29	2,99	1,29			1				1,78
	19:00	5,05	3,30	1,76			1				2,65
	20:00	5,86	4,80	1,06			1			1	2,65
	21:00	4,56	4,56	0,00			1			1	2,65
	22:00	5,50	4,24	1,27			1			1	2,65
	23:00	4,35	4,04	0,32			1			1	2,65
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 13:40 έως 14:02 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω βλάβης στη μονάδα G4.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 2/4/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	3,56	3,56	0,00			1			1	2,65
	01:00	3,38	3,38	0,00			1				2,65
	02:00	3,31	3,31	0,00			1				2,65
	03:00	3,42	3,15	0,27			1				2,65
	04:00	3,45	3,23	0,22			1				2,65
	05:00	3,00	2,65	0,36			1				2,65
	06:00	3,97	3,84	0,13			1			1	2,65
	07:00	5,05	4,20	0,85			1			1	2,65
	08:00	4,38	4,13	0,25			1			1	2,65
	09:00	4,74	3,78	0,97			1			1	2,65
	10:00	4,86	3,94	0,92			1			1	2,65
	11:00	4,68	4,53	0,15			1			1	2,65
	12:00	4,84	4,74	0,10			1			2	2,65
	13:00	4,71	4,57	0,14			1			2	2,65
	14:00	4,76	4,29	0,47			1			2	2,65
	15:00	4,84	3,75	1,09			1				2,65
	16:00	4,67	3,40	1,27			1				2,65
	17:00	4,76	3,23	1,53			1				2,65
	18:00	5,43	3,16	2,27			1				2,65
	19:00	5,91	3,37	2,54			1				2,65
	20:00	6,18	3,60	2,57			1				2,65
	21:00	6,09	3,57	2,52			1				2,65
	22:00	5,86	3,34	2,53			1				2,65
	23:00	5,83	3,67	2,17			1			1	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 3/4/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,24	3,21	2,03			1			1	2,65
	01:00	5,30	3,52	1,78			1				2,65
	02:00	5,27	3,83	1,44			1			1	2,65
	03:00	4,68	3,89	0,80			1			1	2,65
	04:00	4,63	3,95	0,69			1			1	2,65
	05:00	4,53	3,83	0,70			1			1	2,65
	06:00	4,98	4,28	0,70			1			1	2,65
	07:00	5,15	4,24	0,91			1			1	2,65
	08:00	5,13	4,49	0,64			1			1	2,65
	09:00	5,01	4,28	0,73			1			1	2,65
	10:00	4,96	4,23	0,74			1			1	2,65
	11:00	5,10	4,30	0,80			1			1	2,65
	12:00	5,60	5,04	0,56		1				2	2,65
	13:00	5,31	5,02	0,30		1				2	2,65
	14:00	5,19	4,71	0,48		1				1	2,65
	15:00	5,22	4,98	0,24		1				1	2,65
	16:00	5,15	5,05	0,10		1				2	2,65
	17:00	5,12	5,12	0,00		1				2	2,65
	18:00	5,25	5,25	0,00		1				2	2,65
	19:00	5,68	5,68	0,00		1				2	2,65
	20:00	6,44	6,44	0,00		1				3	2,65
	21:00	6,26	6,26	0,00		1				3	2,65
	22:00	5,85	5,85	0,00		1				3	2,65
	23:00	5,61	5,61	0,00		1				3	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 6/4/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,19	4,13	0,06		1					2,65
	01:00	3,55	3,44	0,11		1					2,65
	02:00	3,46	3,24	0,22		1					2,65
	03:00	3,70	3,44	0,26		1					2,65
	04:00	3,70	3,37	0,33		1					2,65
	05:00	3,96	3,59	0,36		1					2,65
	06:00	4,04	3,59	0,46		1					2,65
	07:00	4,12	3,70	0,42		1					2,65
	08:00	4,06	3,89	0,17		1				1	2,65
	09:00	4,18	4,00	0,18		1				1	2,65
	10:00	4,24	4,12	0,12		1				1	2,65
	11:00	4,29	4,07	0,22		1				1	2,65
	12:00	4,40	4,10	0,30		1				1	2,65
	13:00	4,39	4,20	0,19		1				1	2,65
	14:00	4,27	4,15	0,13		1					2,65
	15:00	3,67	3,45	0,21		1					2,65
	16:00	3,57	3,34	0,23		1					2,65
	17:00	4,25	4,15	0,10		1					2,65
	18:00	4,51	4,51	0,00		1				1	2,65
	19:00	4,84	4,84	0,00		1				1	2,65
	20:00	5,05	5,05	0,00		1				1	2,65
	21:00	5,03	4,94	0,09		1				1	2,65
	22:00	4,70	4,55	0,15		1				1	2,65
	23:00	4,56	4,49	0,07		1				1	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 7/4/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,85	3,79	0,05		1					2,65
	01:00	3,60	3,53	0,07		1					2,65
	02:00	3,49	3,48	0,02		1					2,65
	03:00	3,73	3,73	0,00		1					2,65
	04:00	3,93	3,93	0,00		1					2,65
	05:00	3,97	3,97	0,00		1					2,65
	06:00	4,03	4,01	0,02		1					2,65
	07:00	4,02	3,94	0,08		1					2,65
	08:00	4,07	4,03	0,04		1					2,65
	09:00	3,85	3,84	0,01		1				1	2,65
	10:00	3,83	3,76	0,07		1				1	2,65
	11:00	4,49	4,14	0,35		1				1	2,65
	12:00	4,22	3,11	1,10		1					2,65
	13:00	4,39	2,58	1,81		1					2,07
	14:00	4,40	3,35	1,05		1					1,46
	15:00	4,20	3,21	0,99		1					1,39
	16:00	4,31	2,93	1,38		1					1,40
	17:00	4,30	2,91	1,39		1					1,40
	18:00	4,54	3,17	1,37		1					1,60
	19:00	4,96	2,95	2,01		1					2,05
	20:00	5,34	3,33	2,00		1					2,05
	21:00	5,23	3,21	2,02		1					2,10
	22:00	5,94	3,78	2,16		1				1	2,65
	23:00	5,72	4,54	1,18		1				1	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 8/4/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	5,52	4,34	1,18		1				1	2,65
	01:00	5,45	4,27	1,18		1				1	2,65
	02:00	5,26	4,08	1,18		1					2,65
	03:00	4,93	3,75	1,18		1					2,65
	04:00	4,55	3,37	1,18		1					2,65
	05:00	4,52	3,34	1,18		1					2,65
	06:00	5,05	3,87	1,18		1					2,65
	07:00	5,29	4,11	1,18		1				1	2,65
	08:00	5,32	4,15	1,18		1				1	2,65
	09:00	5,59	4,42	1,17		1				1	2,65
	10:00	5,63	4,45	1,18		1				1	2,65
	11:00	5,45	4,27	1,18		1				1	2,65
	12:00	5,50	4,32	1,18		1				1	2,65
	13:00	5,60	4,42	1,18		1				1	2,65
	14:00	5,29	4,11	1,18		1					2,65
	15:00	5,29	4,11	1,18		1					2,65
	16:00	5,25	3,50	1,75		1					2,65
	17:00	5,41	3,47	1,94		1					2,07
	18:00	5,69	3,08	2,61		1					2,65
	19:00	6,05	3,44	2,61		1					2,65
	20:00	6,43	3,82	2,61		1					2,65
	21:00	6,28	3,67	2,61		1					2,65
	22:00	5,78	3,31	2,47		1					2,65
	23:00	5,56	2,98	2,58		1					2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 10/4/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,04	4,30	0,74		1				1	2,65
	01:00	4,89	4,08	0,81		1				1	2,65
	02:00	4,83	3,58	1,25		1				1	2,65
	03:00	4,67	3,24	1,44		1					2,65
	04:00	4,67	3,21	1,47		1					2,65
	05:00	4,74	3,24	1,51		1					2,65
	06:00	4,98	2,85	2,13		1					2,65
	07:00	5,22	3,65	1,57		1					2,65
	08:00	5,56	4,69	0,87		1				2	2,65
	09:00	5,55	4,05	1,50		1				1	2,65
	10:00	5,46	3,95	1,50		1				1	2,65
	11:00	5,44	3,80	1,64		1				1	2,65
	12:00	5,77	4,20	1,57		1				1	2,65
	13:00	5,56	3,65	1,91		1				1	2,65
	14:00	5,35	3,60	1,76		1				1	2,65
	15:00	5,54	4,45	1,09		1				1	2,65
	16:00	5,65	4,71	0,93		1				2	2,65
	17:00	5,77	4,91	0,86		1				2	2,65
	18:00	6,12	5,75	0,37		1	1				2,65
	19:00	6,58	6,39	0,19		1	1				2,65
	20:00	6,99	6,75	0,24		1	1				2,65
	21:00	6,88	6,52	0,36		1	1				2,65
	22:00	6,38	5,85	0,53		1	1				2,65
	23:00	6,08	5,06	1,03		1	1				2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 12/4/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,93	2,70	2,23		1					2,65
	01:00	4,72	2,65	2,06		1					2,32
	02:00	4,92	3,55	1,37		1					1,40
	03:00	5,03	3,68	1,36		1					1,40
	04:00	4,98	3,58	1,40		1					1,40
	05:00	4,99	3,03	1,96		1					2,49
	06:00	5,26	3,12	2,14		1					2,65
	07:00	5,12	2,75	2,37		1					2,65
	08:00	5,38	2,78	2,60		1					2,65
	09:00	5,82	3,21	2,61		1					2,65
	10:00	5,70	3,12	2,59		1					2,65
	11:00	4,13	3,60	0,52		1				1	2,65
	12:00	5,77	4,62	1,14		1				2	1,49
	13:00	5,72	3,54	2,18		1				1	2,65
	14:00	5,69	3,60	2,08		1				1	2,65
	15:00	6,06	3,94	2,12		1				1	2,65
	16:00	5,82	3,94	1,88		1				1	2,65
	17:00	6,09	3,79	2,30		1				1	2,65
	18:00	6,24	4,16	2,08		1				1	2,65
	19:00	6,52	5,38	1,14		1				2	2,65
	20:00	6,44	5,42	1,02		1				2	2,65
	21:00	4,98	3,26	1,72		1				1	2,65
	22:00	4,20	2,86	1,34		1					2,43
	23:00	4,26	2,97	1,29		1					1,50
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 11:11 έως 11:30 σημειώθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 14/4/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,13	2,84	1,28		1					1,60
	01:00	3,95	2,67	1,28		1					1,53
	02:00	3,83	2,53	1,30		1					1,50
	03:00	3,69	2,47	1,23		1					1,50
	04:00	3,62	2,56	1,05		1					1,28
	05:00	3,27	3,23	0,04			1				0,09
	06:00	3,42	3,15	0,27			1				0,51
	07:00	3,68	3,23	0,45			1				0,60
	08:00	3,78	2,84	0,94			1				1,83
	09:00	4,01	2,79	1,22			1				1,19
	10:00	4,09	2,51	1,58			1				1,00
	11:00	4,25	2,40	1,85			1				1,03
	12:00	4,26	2,64	1,61			1				1,32
	13:00	4,21	2,87	1,34			1				1,45
	14:00	4,07	2,77	1,29			1				1,45
	15:00	3,84	2,47	1,37			1				1,45
	16:00	3,89	2,55	1,34			1				1,45
	17:00	3,99	2,58	1,41			1				1,45
	18:00	4,24	2,86	1,38			1				1,45
	19:00	4,54	3,26	1,28			1				1,45
	20:00	5,03	3,09	1,94			1				2,57
	21:00	4,92	3,58	1,34			1				2,65
	22:00	5,78	4,42	1,36			1			1	2,65
	23:00	6,09	4,88	1,21			1			1	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 20/4/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,44	2,86	0,58		1					0,85
	01:00	3,28	2,82	0,46		1					0,60
	02:00	3,24	2,77	0,47		1					0,60
	03:00	3,01	2,52	0,49		1					0,60
	04:00	2,93	2,39	0,54		1					0,60
	05:00	2,91	2,36	0,55		1					0,60
	06:00	3,18	3,00	0,18		1					0,24
	07:00	3,35	3,35	0,00		1					0,00
	08:00	3,46	3,46	0,00		1					0,00
	09:00	3,91	3,35	0,56		1					0,59
	10:00	3,79	3,22	0,57		1					0,60
	11:00	4,19	3,42	0,77		1					0,93
	12:00	3,86	2,68	1,18		1					1,20
	13:00	4,14	3,03	1,11		1					1,20
	14:00	4,28	3,31	0,98		1					1,20
	15:00	4,07	3,35	0,72		1					1,20
	16:00	4,02	3,74	0,28		1					1,68
	17:00	4,81	4,79	0,02		1				2	2,65
	18:00	4,75	4,75	0,00		1				2	2,65
	19:00	5,03	5,03	0,00		1				2	2,65
	20:00	5,38	5,33	0,05		1				2	2,65
	21:00	5,74	5,51	0,23		1				3	2,65
	22:00	5,36	4,32	1,04		1				2	2,65
	23:00	5,08	4,15	0,93		1				1	2,65
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 06:00 έως 09:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 22/4/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	6,13	4,42	1,71		1				2	2,65
	01:00	5,95	5,21	0,74		1				2	2,65
	02:00	6,54	5,57	0,96		1				2	2,65
	03:00	5,72	5,60	0,11		1				2	2,65
	04:00	5,07	5,04	0,02		1				2	2,65
	05:00	4,94	4,94	0,00		1				2	2,65
	06:00	5,36	5,36	0,00		1				2	2,65
	07:00	6,06	6,05	0,00		1	1				2,65
	08:00	6,40	6,34	0,06		1	1				2,65
	09:00	6,38	6,11	0,27		1	1				2,65
	10:00	5,83	5,21	0,62		1	1				2,65
	11:00	5,41	4,92	0,49		1	1				2,65
	12:00	5,67	5,30	0,38		1	1				2,65
	13:00	5,73	5,10	0,63		1	1				2,65
	14:00	5,78	5,25	0,53		1	1				2,65
	15:00	6,49	6,26	0,23		1	1				1,17
	16:00	6,68	6,22	0,46		1	1				0,60
	17:00	6,87	6,31	0,56		1	1				0,60
	18:00	6,72	5,99	0,73		1	1				1,16
	19:00	6,63	5,62	1,01		1	1				1,20
	20:00	7,22	6,29	0,93		1	1				1,20
	21:00	7,68	6,13	1,55		1	1				1,79
	22:00	7,12	5,58	1,54		1	1				1,80
	23:00	6,73	5,08	1,65		1	1				1,98
Παρατηρήσεις: Κατά τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 23/4/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	6,32	5,02	1,31		1	1				1,55
	01:00	6,26	5,32	0,94		1	1				0,95
	02:00	5,32	4,73	0,59		1	1				0,94
	03:00	4,97	3,89	1,08		1				1	1,20
	04:00	5,00	4,00	1,00		1				1	1,20
	05:00	5,41	4,48	0,92		1				1	1,20
	06:00	5,80	4,71	1,09		1				1	1,20
	07:00	6,04	4,47	1,57		1				1	1,72
	08:00	6,28	4,54	1,74		1				1	1,98
	09:00	6,54	4,57	1,97		1				1	2,05
	10:00	6,47	4,29	2,19		1				1	2,52
	11:00	6,18	4,25	1,94		1				1	2,65
	12:00	6,40	4,65	1,75		1				2	2,65
	13:00	6,66	4,75	1,91		1				1	2,65
	14:00	6,60	5,08	1,52		1				2	2,31
	15:00	6,58	5,75	0,83		1				3	0,88
	16:00	6,66	5,97	0,69		1				3	1,12
	17:00	6,80	4,63	2,17		1				2	2,65
	18:00	7,06	5,01	2,05		1				3	2,65
	19:00	6,76	5,48	1,27		1				3	2,65
	20:00	7,05	4,53	2,52		1				2	2,65
	21:00	7,19	5,02	2,17		1				2	2,65
	22:00	6,74	6,08	0,67		1				3	2,65
	23:00	6,31	5,55	0,76		1				3	2,65
Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 24/4/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	6,08	3,53	2,55		1				2	2,65
	01:00	5,57	3,03	2,54		1				1	2,65
	02:00	5,22	2,61	2,60		1					2,65
	03:00	5,93	3,39	2,54		1				1	2,65
	04:00	6,27	4,86	1,41		1				2	2,55
	05:00	6,49	5,54	0,95		1	1				1,29
	06:00	6,33	5,74	0,59		1	1				1,45
	07:00	6,24	5,49	0,75		1	1				1,45
	08:00	6,53	5,34	1,19		1	1				1,45
	09:00	6,78	6,06	0,72		1	1				1,45
	10:00	6,36	5,88	0,48		1	1				1,45
	11:00	6,47	5,83	0,64		1	1				1,45
	12:00	7,02	6,57	0,45		1	1				1,45
	13:00	7,02	6,89	0,12		1	1				1,45
	14:00	6,91	6,91	0,00		1	1				1,45
	15:00	6,65	6,65	0,00		1	1				1,45
	16:00	6,16	6,16	0,00		1	1				1,45
	17:00	6,38	6,38	0,00		1	1				1,45
	18:00	6,95	6,95	0,00		1	1				1,45
	19:00	7,16	7,16	0,00		1	1				1,45
	20:00	7,72	7,72	0,00		1	1				1,45
	21:00	7,65	7,63	0,03		1	1				1,45
	22:00	6,99	6,98	0,01		1	1				1,45
	23:00	6,52	6,52	0,00		1	1				2,19
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 28/4/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	5,42	4,12	1,30		1				1	2,65
	01:00	5,02	3,03	1,99		1					2,42
	02:00	4,24	2,83	1,41		1					1,40
	03:00	4,27	2,85	1,41		1					1,40
	04:00	4,85	3,42	1,43		1					1,40
	05:00	4,84	3,41	1,43		1					1,40
	06:00	4,98	3,55	1,43		1					1,40
	07:00	4,86	3,43	1,43			1				1,40
	08:00	4,58	3,15	1,43			1				1,40
	09:00	5,23	3,70	1,53			1				1,92
	10:00	5,39	3,46	1,92		1					2,05
	11:00	5,69	3,39	2,30		1					2,47
	12:00	5,77	3,17	2,61		1					2,65
	13:00	5,47	2,87	2,60		1					2,65
	14:00	4,81	2,81	2,00		1					2,20
	15:00	4,38	2,96	1,43		1					1,80
	16:00	4,90	3,48	1,42		1					1,80
	17:00	5,27	3,39	1,88		1					2,25
	18:00	5,21	2,60	2,61		1					2,65
	19:00	5,59	2,98	2,61		1					2,65
	20:00	6,07	3,46	2,61		1					2,65
	21:00	6,17	3,56	2,61		1					2,65
	22:00	6,60	3,99	2,61		1				1	2,65
	23:00	6,61	4,01	2,61		1				1	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Μ. Δευτέρα 29/4/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Μ. Δευτέρα	00:00	6,31	3,74	2,57		1				1	2,65
	01:00	6,20	3,84	2,36		1				1	2,65
	02:00	5,81	3,32	2,49		1					2,65
	03:00	5,73	3,12	2,61		1					2,65
	04:00	5,64	3,03	2,61		1					2,65
	05:00	5,65	3,04	2,61		1					2,65
	06:00	5,64	3,05	2,60		1					2,65
	07:00	5,93	3,35	2,58		1					2,65
	08:00	6,12	3,52	2,60		1					2,65
	09:00	6,15	3,54	2,61		1					2,65
	10:00	6,00	3,39	2,61		1					2,65
	11:00	6,07	3,46	2,61		1					2,65
	12:00	6,85	4,24	2,61		1				1	2,65
	13:00	6,89	4,28	2,61		1				1	2,65
	14:00	7,15	4,54	2,61		1				1	2,65
	15:00	7,09	4,48	2,61		1				1	2,65
	16:00	6,99	4,39	2,61		1				1	2,65
	17:00	7,10	4,49	2,61		1				1	2,65
	18:00	7,43	4,82	2,61		1				1	2,65
	19:00	7,74	5,13	2,61		1				2	2,65
	20:00	8,42	5,82	2,60		1				3	2,65
	21:00	8,32	5,71	2,60		1				3	2,65
	22:00	7,75	5,14	2,61		1				2	2,65
	23:00	6,90	4,29	2,61		1				2	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Μ. Τρίτη 30/4/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Μ. Τρίτη	00:00	6,01	3,40	2,61		1					2,65
	01:00	6,44	3,83	2,61		1					2,65
	02:00	6,43	3,82	2,61		1					2,65
	03:00	6,28	3,67	2,61		1					2,65
	04:00	5,37	2,76	2,61		1					2,65
	05:00	5,41	2,81	2,60		1					2,65
	06:00	5,98	3,37	2,61		1					2,65
	07:00	6,28	3,67	2,61		1					2,65
	08:00	6,75	4,14	2,61		1				1	2,65
	09:00	6,75	4,14	2,61		1				1	2,65
	10:00	6,36	3,75	2,61		1					2,65
	11:00	6,70	4,10	2,60		1					2,65
	12:00	7,10	4,62	2,49		1				2	2,65
	13:00	7,15	4,88	2,27		1				2	2,65
	14:00	7,26	4,92	2,34		1				2	2,65
	15:00	7,53	5,32	2,21		1				2	2,65
	16:00	7,74	5,45	2,29		1				2	2,65
	17:00	8,05	5,48	2,57		1				2	2,65
	18:00	8,09	5,48	2,61		1				2	2,65
	19:00	7,56	4,96	2,60		1				2	2,65
	20:00	7,77	5,41	2,36		1				2	2,65
	21:00	8,07	5,72	2,35		1				3	2,65
	22:00	7,63	5,37	2,26		1				3	2,65
	23:00	7,25	5,08	2,16		1				3	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Μ. Τετάρτη 1/5/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Μ. Τετάρτη	00:00	6,57	4,03	2,55		1				2	2,65
	01:00	5,83	3,31	2,52		1					2,65
	02:00	5,67	3,12	2,55		1					2,65
	03:00	5,84	3,26	2,58		1					2,65
	04:00	6,33	3,79	2,54		1					2,65
	05:00	6,08	3,48	2,60		1					2,65
	06:00	6,06	3,53	2,53		1					2,65
	07:00	5,83	3,23	2,61		1					2,65
	08:00	6,44	3,83	2,61		1					2,65
	09:00	7,07	4,50	2,57		1				1	2,65
	10:00	6,85	4,33	2,53		1				1	2,65
	11:00	7,04	4,68	2,36		1				1	2,65
	12:00	7,32	4,87	2,45		1				2	2,65
	13:00	7,57	5,42	2,15		1				3	2,65
	14:00	7,30	5,31	2,00		1				3	2,65
	15:00	7,38	5,68	1,70		1				3	2,65
	16:00	7,34	5,63	1,71		1				3	2,65
	17:00	7,43	5,56	1,87		1				3	2,65
	18:00	7,63	5,70	1,93		1				3	2,65
	19:00	8,18	5,88	2,30		1				2	2,65
	20:00	8,82	7,21	1,61		1	1				2,65
	21:00	8,94	6,84	2,10		1	1				2,65
	22:00	8,29	6,32	1,97		1	1				2,65
	23:00	7,43	7,43	0,00		1	1				0,00
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Μ. Πέμπτη 2/5/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Μ. Πέμπτη	00:00	7,15	5,22	1,93		1	1				2,65
	01:00	6,17	4,87	1,29		1	1				2,65
	02:00	5,61	3,93	1,67		1				2	2,65
	03:00	5,77	3,67	2,09		1				1	2,65
	04:00	6,04	3,82	2,22		1				1	2,65
	05:00	6,18	4,67	1,51		1				1	2,65
	06:00	5,85	4,67	1,17		1				2	2,65
	07:00	6,16	5,37	0,79		1				2	2,65
	08:00	6,89	6,35	0,54		1				4	2,65
	09:00	6,83	6,70	0,13		1				3	2,65
	10:00	7,10	7,01	0,09		1	1				2,65
	11:00	7,70	7,38	0,32		1	1				2,65
	12:00	7,31	6,76	0,56		1	1				2,65
	13:00	7,67	7,59	0,08		1	1				2,65
	14:00	7,62	7,58	0,04		1	1				2,65
	15:00	7,48	7,47	0,01		1	1				2,65
	16:00	7,54	7,54	0,00		1	1				2,65
	17:00	7,47	7,44	0,03		1	1				2,65
	18:00	7,17	7,17	0,00		1	1				2,65
	19:00	6,62	6,62	0,00		1	1				2,65
	20:00	6,95	6,95	0,00		1	1				2,65
	21:00	6,91	6,91	0,00		1	1				2,65
	22:00	6,61	6,61	0,00		1	1				2,65
	23:00	6,30	6,30	0,00		1	1				2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Μ. Παρασκευή 3/5/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Μ. Παρασκευή	00:00	5,85	5,85	0,00		1	1				2,65
	01:00	5,47	5,47	0,00		1	1				2,65
	02:00	5,19	5,17	0,02		1	1				2,65
	03:00	4,12	3,88	0,24		1	1				2,65
	04:00	3,03	2,42	0,61			1				2,65
	05:00	3,21	2,68	0,53			1				2,65
	06:00	3,59	3,24	0,35			1				2,65
	07:00	3,76	3,59	0,17			1				2,65
	08:00	4,12	3,19	0,94			1				2,65
	09:00	4,35	3,47	0,88			1				2,65
	10:00	4,68	3,78	0,90			1			1	2,65
	11:00	4,55	3,48	1,07		1				1	2,65
	12:00	4,61	3,82	0,79		1					2,65
	13:00	4,63	3,62	1,01		1					2,65
	14:00	4,67	3,41	1,27		1					2,65
	15:00	4,61	3,03	1,57		1					2,65
	16:00	4,55	3,01	1,54		1					2,65
	17:00	4,59	3,18	1,40		1					2,65
	18:00	4,63	3,20	1,43		1					2,65
	19:00	4,42	3,06	1,36		1					2,65
	20:00	5,42	4,02	1,41		1				1	2,65
	21:00	5,32	3,92	1,40		1				1	2,65
	22:00	5,27	4,01	1,25		1				1	2,65
	23:00	4,98	3,79	1,19		1				1	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Μ. Σάββατο 4/5/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Μ. Σάββατο	00:00	4,37	3,75	0,63		1				1	2,65
	01:00	3,55	3,21	0,34		1				1	2,65
	02:00	3,38	3,05	0,33		1					2,65
	03:00	3,81	3,46	0,35		1					2,65
	04:00	3,62	3,21	0,41		1					2,65
	05:00	3,57	3,15	0,42		1					2,65
	06:00	3,97	3,55	0,42		1					2,65
	07:00	4,80	4,56	0,24		1				1	2,65
	08:00	5,27	5,04	0,23		1				2	2,65
	09:00	5,74	5,18	0,56		1				2	2,65
	10:00	6,09	5,39	0,70		1				2	2,65
	11:00	6,24	5,65	0,59		1				3	2,65
	12:00	6,06	5,77	0,30		1				3	2,65
	13:00	6,57	6,24	0,32		1				3	2,65
	14:00	6,67	5,92	0,75		1				3	2,65
	15:00	6,47	5,88	0,59		1				3	2,65
	16:00	6,43	5,77	0,66		1				3	2,65
	17:00	6,47	5,63	0,83		1				3	2,65
	18:00	6,68	6,23	0,45		1				3	2,65
	19:00	6,44	5,11	1,34		1				3	2,65
	20:00	6,83	5,19	1,65		1				3	2,65
	21:00	6,70	5,11	1,59		1				3	2,65
	22:00	6,27	3,89	2,38		1				2	2,65
	23:00	5,61	3,00	2,61		1				1	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή του Πάσχα 5/5/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή του Πάσχα	00:00	4,96	2,39	2,57		1					2,65
	01:00	4,46	3,29	1,18		1					2,65
	02:00	3,93	2,77	1,16		1					2,65
	03:00	3,27	2,39	0,88		1					2,65
	04:00	3,24	2,65	0,59		1					2,65
	05:00	3,68	3,09	0,59		1					2,65
	06:00	3,59	3,01	0,59		1					2,65
	07:00	3,79	3,20	0,59		1					2,65
	08:00	3,67	3,08	0,59		1					2,65
	09:00	3,96	3,20	0,76		1					2,65
	10:00	4,68	3,50	1,18		1					2,65
	11:00	5,10	3,92	1,18		1				1	2,65
	12:00	5,00	3,82	1,18		1				1	2,65
	13:00	4,85	3,67	1,18		1				1	2,65
	14:00	4,39	3,21	1,18		1				1	2,65
	15:00	3,54	2,36	1,18		1					2,65
	16:00	3,29	2,45	0,84		1					2,65
	17:00	3,98	3,39	0,59		1					2,65
	18:00	4,40	3,82	0,59		1					2,65
	19:00	4,73	3,66	1,08		1					2,65
	20:00	5,33	3,75	1,58		1					2,65
	21:00	5,50	3,91	1,59		1					2,65
	22:00	4,75	3,61	1,15		1					2,65
	23:00	4,09	3,30	0,79		1					2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 8/5/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	6,09	6,09	0,00		1				3	2,65
	01:00	5,89	5,89	0,00		1				3	2,65
	02:00	5,79	5,79	0,00		1				3	2,65
	03:00	5,58	5,58	0,00		1				2	2,65
	04:00	5,60	5,60	0,00		1				2	2,65
	05:00	5,57	5,54	0,03		1				2	2,65
	06:00	5,86	5,80	0,06		1				2	2,65
	07:00	6,65	6,60	0,05		1	1				2,65
	08:00	7,02	6,94	0,07		1	1				2,65
	09:00	7,32	7,28	0,04		1	1				2,65
	10:00	7,47	7,39	0,08		1	1				2,65
	11:00	7,44	7,21	0,24		1	1				2,65
	12:00	7,69	7,32	0,37		1	1				2,65
	13:00	7,52	7,28	0,24		1	1				2,65
	14:00	7,59	7,54	0,05		1	1				2,65
	15:00	7,63	7,59	0,03		1	1				2,65
	16:00	7,44	7,44	0,01		1	1				2,65
	17:00	7,67	7,65	0,02		1	1				2,65
	18:00	7,68	7,63	0,05		1	1			1	2,65
	19:00	8,09	7,96	0,13		1	1			1	2,65
	20:00	8,68	8,58	0,10		1	1			2	2,65
	21:00	8,41	8,40	0,01		1	1			2	2,65
	22:00	7,66	7,65	0,01		1	1			3	2,65
	23:00	7,11	7,10	0,01		1	1			3	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 9/5/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,77	6,77	0,00		1	1			3	2,65
	01:00	6,38	6,38	0,00		1				3	2,65
	02:00	5,68	5,68	0,00		1				3	2,65
	03:00	5,13	5,13	0,00		1				2	2,65
	04:00	5,37	5,37	0,00		1				2	2,65
	05:00	5,69	5,69	0,00		1				2	2,65
	06:00	5,84	5,84	0,00		1				3	2,65
	07:00	6,52	6,52	0,00		1	1				2,65
	08:00	7,13	7,13	0,00		1	1				2,65
	09:00	7,41	7,41	0,00		1	1				2,65
	10:00	7,32	7,32	0,00		1	1				2,65
	11:00	7,52	7,52	0,00		1	1				2,65
	12:00	8,05	8,05	0,01		1	1			1	2,65
	13:00	7,94	7,93	0,01		1	1			1	2,65
	14:00	7,42	7,30	0,12		1	1			1	2,65
	15:00	7,52	7,18	0,34		1	1				2,65
	16:00	7,90	7,64	0,26		1	1			1	2,65
	17:00	7,79	7,69	0,11		1	1			1	2,65
	18:00	7,96	7,83	0,13		1	1			1	2,65
	19:00	8,23	8,12	0,12		1	1			1	2,65
	20:00	8,72	7,97	0,76		1	1			1	2,65
	21:00	8,77	8,05	0,72		1	1			1	2,65
	22:00	7,64	6,84	0,80		1	1				2,65
	23:00	7,08	5,80	1,27		1	1				2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 10/5/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	6,98	5,61	1,37		1	1				2,65
	01:00	6,99	5,42	1,57		1	1				2,65
	02:00	6,75	5,48	1,27		1	1				2,65
	03:00	5,85	4,02	1,82		1				1	2,65
	04:00	5,84	3,46	2,38		1				1	2,65
	05:00	6,40	3,85	2,56		1				1	2,65
	06:00	6,57	4,00	2,58		1				1	2,65
	07:00	6,97	4,40	2,57		1				1	2,65
	08:00	7,19	4,60	2,60		1				2	2,65
	09:00	7,30	4,73	2,57		1				2	2,65
	10:00	7,66	5,18	2,48		1				2	2,65
	11:00	8,74	6,23	2,51		1	1				2,65
	12:00	8,96	6,37	2,59		1	1				2,65
	13:00	8,84	6,23	2,61		1	1				2,65
	14:00	8,19	5,58	2,61		1	1				2,65
	15:00	8,16	5,55	2,61		1	1				2,65
	16:00	7,96	6,78	1,18		1	1				2,65
	17:00	8,05	6,87	1,18		1	1				2,65
	18:00	7,91	6,73	1,18		1	1				2,65
	19:00	7,97	6,79	1,18		1	1				2,65
	20:00	7,99	6,81	1,18		1	1				2,65
	21:00	7,84	6,66	1,18		1	1				2,65
	22:00	6,90	5,72	1,18		1	1				2,65
	23:00	6,24	4,34	1,90		1				1	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 12/5/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	5,77	3,49	2,28		1					2,65
	01:00	5,48	3,06	2,42		1					2,65
	02:00	4,82	2,66	2,16		1					2,65
	03:00	4,39	2,42	1,97		1					2,65
	04:00	4,78	2,77	2,01		1					2,65
	05:00	5,00	3,00	2,00		1					2,65
	06:00	4,99	3,06	1,94		1					2,65
	07:00	5,27	3,27	2,00		1					2,65
	08:00	5,81	3,31	2,50		1					2,65
	09:00	5,75	3,24	2,50		1					2,65
	10:00	5,89	3,48	2,41		1				1	2,65
	11:00	5,78	3,34	2,43		1				1	2,65
	12:00	6,11	3,57	2,54		1				1	2,65
	13:00	6,32	3,81	2,52		1				1	2,65
	14:00	5,93	3,53	2,40		1				1	2,65
	15:00	5,37	3,38	1,98		1				1	2,65
	16:00	4,97	3,42	1,55		1				1	2,65
	17:00	5,18	4,32	0,86		1				1	2,65
	18:00	5,52	5,01	0,52		1				2	2,65
	19:00	6,55	6,39	0,15		1	1				2,65
	20:00	6,82	6,76	0,07		1	1				2,65
	21:00	7,04	6,56	0,47		1	1				2,65
	22:00	6,96	6,47	0,49		1	1				2,65
	23:00	6,83	5,78	1,05		1	1				2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 13/5/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	5,74	5,13	0,61		1	1				2,65
	01:00	5,28	4,64	0,64		1				2	2,65
	02:00	5,55	5,18	0,37		1				1	2,65
	03:00	5,64	5,33	0,30		1				2	2,65
	04:00	5,72	5,53	0,19		1				2	2,65
	05:00	5,63	5,37	0,26		1				2	2,65
	06:00	4,75	4,65	0,09		1				2	2,65
	07:00	5,62	5,32	0,30		1				2	2,65
	08:00	6,50	6,11	0,38		1				3	2,65
	09:00	6,67	6,34	0,33		1	1				2,65
	10:00	6,90	6,44	0,47		1	1				2,65
	11:00	7,07	6,90	0,17		1	1				2,65
	12:00	6,90	6,75	0,16		1	1				2,65
	13:00	6,67	6,49	0,19		1	1				2,65
	14:00	6,69	6,56	0,13		1	1				2,65
	15:00	6,94	6,90	0,04		1	1				2,65
	16:00	6,86	6,85	0,00		1	1				2,65
	17:00	7,16	7,16	0,00		1	1				2,65
	18:00	7,33	7,30	0,03		1	1				2,65
	19:00	7,07	7,01	0,06		1	1				2,65
	20:00	7,50	7,50	0,00		1	1				2,65
	21:00	8,42	8,42	0,00		1	1			2	2,65
	22:00	7,54	7,54	0,00		1	1			1	2,65
	23:00	6,92	6,91	0,01		1	1				2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 14/5/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	6,60	6,52	0,08		1	1				2,65
	01:00	5,39	5,32	0,07		1	1				2,65
	02:00	5,30	5,06	0,24		1	1				2,65
	03:00	5,58	5,52	0,06		1	1				2,65
	04:00	5,66	5,64	0,03		1	1				2,65
	05:00	5,70	5,56	0,14		1	1				2,65
	06:00	5,37	5,36	0,01		1	1				2,65
	07:00	5,98	5,95	0,03		1	1				2,65
	08:00	6,24	6,16	0,08		1	1				2,65
	09:00	6,45	6,39	0,06		1	1				2,65
	10:00	6,27	6,24	0,03		1	1				2,65
	11:00	6,28	6,02	0,27		1	1				2,65
	12:00	6,59	6,44	0,14		1	1				2,65
	13:00	6,57	6,51	0,06		1	1				2,65
	14:00	6,72	6,72	0,00		1	1				2,65
	15:00	6,76	6,76	0,00		1	1				2,65
	16:00	6,93	6,93	0,00		1	1				2,65
	17:00	6,94	6,94	0,00		1	1				2,65
	18:00	7,58	7,58	0,00		1	1			1	2,65
	19:00	8,42	8,42	0,00		1	1			2	2,65
	20:00	8,90	8,90	0,00		1	1			2	2,65
	21:00	8,84	8,84	0,00		1	1			2	2,65
	22:00	8,15	8,15	0,00		1	1			1	2,65
	23:00	7,77	7,77	0,00		1	1				2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 15/5/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	7,38	7,38	0,00		1	1				2,65
	01:00	6,99	6,99	0,00		1	1				2,65
	02:00	6,87	6,87	0,00		1	1				2,65
	03:00	6,07	6,07	0,00		1	1				2,65
	04:00	6,14	6,14	0,00		1	1				2,65
	05:00	6,49	6,49	0,00		1	1				2,65
	06:00	6,76	6,76	0,00		1	1				2,65
	07:00	7,36	7,36	0,00		1	1				2,65
	08:00	8,01	8,01	0,00		1	1			1	2,65
	09:00	7,89	7,88	0,00		1	1			1	2,65
	10:00	7,54	7,54	0,00		1	1		1		2,65
	11:00	7,60	7,55	0,04		1	1		1		2,65
	12:00	8,24	8,19	0,05		1	1			1	2,65
	13:00	8,20	8,20	0,00		1	1			1	2,65
	14:00	7,67	7,67	0,01		1	1			1	2,65
	15:00	7,51	7,45	0,05		1	1			1	2,65
	16:00	6,70	6,68	0,03		1	1				2,65
	17:00	6,98	6,97	0,00		1	1				2,65
	18:00	7,83	7,83	0,00		1	1			1	2,65
	19:00	8,13	8,13	0,00		1	1			1	2,65
	20:00	8,53	8,52	0,01		1	1			2	2,65
	21:00	8,36	8,31	0,05		1	1			2	2,65
	22:00	7,86	7,86	0,01		1	1				2,65
	23:00	7,74	7,74	0,00		1	1				2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 18/5/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	5,24	4,99	0,26		1	1				2,65
	01:00	4,78	4,76	0,02		1	1				2,65
	02:00	5,24	5,24	0,00		1	1				2,65
	03:00	5,15	5,15	0,00		1	1				2,65
	04:00	5,07	5,06	0,00		1	1				2,65
	05:00	4,46	4,36	0,11		1	1				2,65
	06:00	4,70	3,64	1,07			1				2,65
	07:00	5,07	5,07	0,00			1			2	2,65
	08:00	6,00	6,00	0,00			1			3	2,65
	09:00	6,08	6,08	0,00			1			3	2,65
	10:00	5,90	5,90	0,00			1			3	2,65
	11:00	6,13	5,97	0,16			1			3	2,65
	12:00	6,28	6,22	0,06			1			3	2,65
	13:00	6,16	6,16	0,00			1			3	2,65
	14:00	6,01	6,01	0,00			1			4	2,65
	15:00	5,71	5,71	0,00			1			4	2,65
	16:00	5,70	5,70	0,00			1			4	2,65
	17:00	5,83	5,83	0,00			1			4	2,65
	18:00	6,41	6,41	0,00			1			4	2,65
	19:00	6,80	6,80	0,00		1	1				2,65
	20:00	6,98	6,98	0,00		1	1				2,65
	21:00	6,92	6,91	0,01		1	1				2,65
	22:00	6,58	6,58	0,00		1	1				2,65
	23:00	5,92	5,74	0,18		1	1				2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 20/5/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	7,26	7,26	0,01		1				5	2,65
	01:00	7,08	7,08	0,00		1				5	2,65
	02:00	6,59	6,58	0,01		1				5	2,65
	03:00	6,05	6,04	0,00		1				3	2,65
	04:00	6,15	5,86	0,29		1				3	2,65
	05:00	6,07	5,89	0,17		1				3	2,65
	06:00	6,55	6,50	0,04		1				3	2,65
	07:00	7,21	7,04	0,17		1				4	2,65
	08:00	7,00	6,77	0,23		1				4	2,65
	09:00	7,94	7,78	0,16		1				5	2,65
	10:00	7,63	7,48	0,16		1				5	2,65
	11:00	7,43	7,41	0,02		1				5	2,65
	12:00	7,24	7,24	0,00		1				4	2,65
	13:00	7,83	7,83	0,00		1				5	2,65
	14:00	7,76	7,76	0,00		1				7	2,65
	15:00	7,73	7,73	0,00		1				6	2,65
	16:00	7,73	7,73	0,00		1				6	2,65
	17:00	8,02	8,02	0,00		1				6	2,65
	18:00	8,29	8,29	0,00		1				7	2,65
	19:00	8,56	8,56	0,00		1				7	2,65
	20:00	8,47	8,45	0,01		1				7	2,65
	21:00	8,40	8,29	0,11		1				6	2,65
	22:00	7,29	7,25	0,04		1				5	2,65
	23:00	7,32	7,08	0,24		1				4	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 21/5/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	6,95	6,80	0,15		1				4	2,65
	01:00	6,53	6,44	0,09		1				4	2,65
	02:00	6,26	6,12	0,14		1				4	2,65
	03:00	6,16	6,07	0,09		1				3	2,65
	04:00	5,52	5,29	0,23		1				3	2,65
	05:00	5,85	5,84	0,01		1				3	2,65
	06:00	6,39	6,39	0,00		1				3	2,65
	07:00	6,91	6,91	0,00		1				4	2,65
	08:00	7,49	7,49	0,00		1				5	2,65
	09:00	7,67	7,67	0,00		1				5	2,65
	10:00	7,42	7,42	0,00		1				5	2,65
	11:00	7,78	7,78	0,00		1				5	2,65
	12:00	8,14	8,14	0,00		1				5	2,65
	13:00	8,10	8,10	0,00		1				6	2,65
	14:00	7,90	7,90	0,00		1				6	2,65
	15:00	8,00	8,00	0,00		1				6	2,65
	16:00	7,84	7,84	0,00		1				6	2,65
	17:00	8,06	7,80	0,25		1				6	2,65
	18:00	8,32	8,32	0,01		1				6	2,65
	19:00	8,51	8,36	0,15		1				7	2,65
	20:00	8,71	7,44	1,27		1				7	2,65
	21:00	8,61	7,24	1,37		1				6	2,65
	22:00	7,93	6,26	1,67		1				5	2,65
	23:00	7,60	6,75	0,86		1				5	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 22/5/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	7,34	6,26	1,07		1				5	2,65
	01:00	7,45	6,84	0,61		1				4	2,65
	02:00	6,70	6,56	0,14		1				4	2,65
	03:00	6,69	5,79	0,90		1				4	2,65
	04:00	6,22	4,49	1,73		1				2	2,65
	05:00	6,10	5,17	0,93		1				2	2,65
	06:00	6,72	4,87	1,85		1				2	2,65
	07:00	7,44	5,00	2,44		1				2	2,65
	08:00	6,72	6,21	0,52		1				3	2,65
	09:00	8,45	7,72	0,73		1				5	2,65
	10:00	7,82	7,82	0,00		1				5	2,65
	11:00	8,00	7,97	0,02		1				6	2,65
	12:00	8,21	8,10	0,11		1				6	2,65
	13:00	8,15	7,99	0,16		1				6	2,65
	14:00	7,89	7,88	0,01		1				6	2,65
	15:00	7,75	7,75	0,00		1				6	2,65
	16:00	7,74	7,74	0,00		1				6	2,65
	17:00	7,98	7,98	0,00		1				6	2,65
	18:00	8,17	8,17	0,00		1				7	2,65
	19:00	8,70	8,28	0,42		1				7	2,65
	20:00	9,24	7,95	1,29		1				7	1,32
	21:00	9,43	8,69	0,74		1				8	1,20
	22:00	8,42	7,32	1,11		1				7	1,42
	23:00	7,87	5,64	2,23		1				4	2,65
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 08:22 έως 08:35 σημειώθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 26/5/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	5,32	3,86	1,46		1				2	2,59
	01:00	4,96	4,01	0,95		1				1	1,28
	02:00	4,74	3,87	0,87		1				1	1,20
	03:00	4,59	3,83	0,76		1				1	1,20
	04:00	4,57	3,72	0,85		1				1	1,20
	05:00	4,52	3,77	0,75		1				1	2,05
	06:00	4,64	3,46	1,18		1				1	1,67
	07:00	5,02	2,99	2,04		1					2,65
	08:00	5,78	4,01	1,77		1					2,65
	09:00	6,16	5,51	0,65		1				2	2,65
	10:00	6,53	6,29	0,24		1				4	2,65
	11:00	6,75	6,31	0,44		1				4	2,65
	12:00	6,83	6,08	0,74		1				4	2,65
	13:00	6,63	5,59	1,05		1				3	2,65
	14:00	6,35	4,73	1,61		1				2	2,65
	15:00	5,96	4,53	1,43		1				2	2,65
	16:00	5,80	4,48	1,33		1				2	2,65
	17:00	5,94	4,85	1,09		1				2	2,65
	18:00	6,16	4,86	1,29		1				3	2,65
	19:00	6,36	4,90	1,46		1				2	2,65
	20:00	6,75	4,51	2,24		1				2	2,65
	21:00	7,15	4,59	2,56		1				2	2,65
	22:00	7,28	4,71	2,57		1				2	2,65
	23:00	7,45	4,86	2,59		1				2	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 27/5/2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00					
α	ρ	μ	ε	ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα					00:00	7,17	4,60	2,57		1				2	2,65
					01:00	6,93	4,35	2,57		1				2	2,65
					02:00	6,67	4,08	2,59		1				2	2,65
					03:00	6,65	4,06	2,59		1				2	2,65
					04:00	6,62	4,04	2,59		1				1	2,65
					05:00	6,61	4,01	2,61		1				1	2,65
					06:00	6,66	4,12	2,53		1				1	2,65
					07:00	7,11	4,52	2,59		1				1	2,65
					08:00	7,57	4,99	2,58		1				2	2,65
					09:00	7,66	5,07	2,58		1				2	2,65
					10:00	7,59	5,06	2,52		1				2	2,65
					11:00	7,61	5,00	2,61		1				2	2,65
					12:00	7,90	5,30	2,60		1				3	2,65
					13:00	7,87	5,27	2,60		1				3	2,65
					14:00	7,73	5,23	2,50		1				3	2,65
					15:00	7,61	5,19	2,42		1				2	2,65
					16:00	7,73	5,33	2,40		1				3	2,65
					17:00	7,76	5,26	2,50		1				3	2,65
					18:00	8,09	5,69	2,40		1				3	2,65
					19:00	8,63	6,37	2,26		1				4	2,65
					20:00	8,96	6,95	2,01		1				4	2,65
					21:00	8,80	7,22	1,58		1				6	2,65
					22:00	8,14	6,96	1,18		1				6	2,65
					23:00	7,65	6,71	0,94		1				6	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης															
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης															

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 3/6/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	7,80	7,80	0,00		1		6	2,65
	01:00	7,49	7,49	0,00		1		5	2,65
	02:00	7,08	7,08	0,00		1		5	2,65
	03:00	7,02	7,02	0,00		1		4	2,65
	04:00	6,30	6,30	0,00		1		4	2,65
	05:00	6,18	6,18	0,00		1		3	2,65
	06:00	6,46	6,46	0,00		1		4	2,65
	07:00	7,02	7,02	0,00		1		4	2,65
	08:00	7,63	7,63	0,00		1		5	2,65
	09:00	7,68	7,68	0,00		1		6	2,65
	10:00	7,57	7,57	0,00		1		6	2,65
	11:00	7,94	7,94	0,00		1		6	2,65
	12:00	8,55	8,55	0,00		1		7	2,65
	13:00	8,55	8,55	0,00		1		7	2,65
	14:00	8,46	8,46	0,00		1		7	2,65
	15:00	8,36	8,36	0,00		1		6	2,65
	16:00	8,11	8,11	0,00		1		6	2,65
	17:00	8,36	8,36	0,00		1		6	2,65
	18:00	8,76	8,76	0,00		1		6	2,65
	19:00	9,12	9,12	0,00		1		7	2,65
	20:00	9,09	9,09	0,00		1		7	2,65
	21:00	9,38	9,38	0,00		1		7	2,65
	22:00	8,68	8,68	0,00		1		7	2,65
	23:00	8,19	8,14	0,05		1		6	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 5/6/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	8,74	8,74	0,00		1		7	2,65
	01:00	8,23	8,23	0,00		1		6	2,65
	02:00	7,35	7,35	0,00		1		6	2,65
	03:00	7,01	7,01	0,00		1		5	2,65
	04:00	7,28	7,28	0,00		1		5	2,65
	05:00	7,43	7,43	0,00		1		5	2,65
	06:00	7,46	7,46	0,00		1		5	2,65
	07:00	4,82	4,82	0,00		1		4	2,65
	08:00	4,66	4,66	0,00				6	2,65
	09:00	6,86	6,86	0,00				8	2,65
	10:00	8,26	8,26	0,00		1		7	2,65
	11:00	8,80	8,80	0,00		1		7	2,65
	12:00	9,53	9,53	0,00		1		8	2,65
	13:00	10,18	10,18	0,00		1		9	2,65
	14:00	10,18	10,18	0,00		1		9	2,65
	15:00	10,25	10,25	0,00		1		9	2,65
	16:00	10,28	10,28	0,00		1		9	2,65
	17:00	10,44	10,44	0,00		1		9	2,65
	18:00	10,45	10,45	0,00		1		9	2,65
	19:00	10,79	10,79	0,00		1		9	2,65
	20:00	10,77	10,77	0,00		1		9	2,65
	21:00	11,00	11,00	0,00		1		9	2,65
	22:00	10,55	10,55	0,00		1		10	2,65
	23:00	10,12	10,12	0,00		1		9	2,65
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 07:30 έως 08:30 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω βλάβης στη μονάδα G4.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης							
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης							

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 6/6/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	9,38	9,38	0,00		1		8	2,65
	01:00	8,68	8,68	0,00		1		7	2,65
	02:00	8,17	8,17	0,00		1		6	2,65
	03:00	8,13	8,13	0,00		1		6	2,65
	04:00	7,94	7,93	0,00		1		6	2,65
	05:00	7,88	7,86	0,02		1		6	2,65
	06:00	7,87	7,87	0,00		1		6	2,65
	07:00	8,33	8,33	0,00		1		6	2,65
	08:00	9,02	9,02	0,00		1		7	2,65
	09:00	9,60	9,60	0,00		1		8	2,65
	10:00	9,48	9,13	0,36		1		8	2,65
	11:00	9,74	9,72	0,02		1		8	2,65
	12:00	10,05	9,90	0,15		1		8	2,65
	13:00	10,21	10,15	0,06		1		8	2,65
	14:00	9,71	9,28	0,44		1		9	2,65
	15:00	9,70	9,59	0,11		1		9	2,65
	16:00	9,96	9,95	0,00		1		9	2,65
	17:00	9,53	9,01	0,52		1		8	2,65
	18:00	9,54	9,10	0,44		1		7	2,65
	19:00	10,51	10,47	0,03		1		8	2,65
	20:00	10,66	10,64	0,02		1		8	2,65
	21:00	10,65	10,58	0,07		1		8	2,65
	22:00	9,98	9,71	0,27		1		8	2,65
	23:00	9,39	9,33	0,07		1		8	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 11/6/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	9,87	9,81	0,06		1	1	3	1,19
	01:00	9,10	9,10	0,00		1	1	2	1,46
	02:00	8,31	8,31	0,00		1		7	2,65
	03:00	7,44	7,44	0,00		1		6	2,65
	04:00	7,27	7,27	0,00		1		5	2,65
	05:00	7,69	7,69	0,00		1		6	2,65
	06:00	7,87	7,87	0,00		1		6	2,65
	07:00	8,34	8,34	0,00		1		6	2,65
	08:00	9,34	9,34	0,00		1		8	2,65
	09:00	9,41	9,41	0,00		1		7	2,65
	10:00	9,43	9,43	0,00			1	4	2,65
	11:00	10,29	10,29	0,00			1	6	2,65
	12:00	10,60	10,54	0,06			1	6	2,65
	13:00	10,37	10,04	0,33			1	6	2,65
	14:00	10,39	9,99	0,39			1	6	2,65
	15:00	10,58	10,58	0,00			1	8	2,65
	16:00	10,90	10,77	0,13			1	8	2,65
	17:00	11,11	11,02	0,10			1	8	2,65
	18:00	11,17	10,87	0,30			1	9	2,65
	19:00	11,17	10,69	0,48			1	9	2,65
	20:00	11,28	11,11	0,17			1	9	2,65
	21:00	11,38	11,02	0,36			1	9	2,65
	22:00	11,19	10,99	0,20			1	8	2,65
	23:00	10,72	10,72	0,00			1	8	2,65
Παρατηρήσεις: Ένα Φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G5 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης							
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης							

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 12/6/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	9,77	9,77	0,00			1	6	2,65
	01:00	8,96	8,88	0,08		1		7	2,65
	02:00	8,41	8,15	0,26		1		7	2,65
	03:00	8,13	8,07	0,05		1		7	2,65
	04:00	8,14	8,13	0,00		1		7	2,65
	05:00	8,09	8,09	0,00		1		7	2,65
	06:00	7,69	7,69	0,00		1		6	2,65
	07:00	8,01	8,01	0,00		1		6	2,65
	08:00	8,67	8,67	0,00		1		6	2,65
	09:00	9,22	9,22	0,00		1		8	2,65
	10:00	9,27	9,26	0,01		1		8	2,65
	11:00	9,40	9,39	0,01		1		8	2,65
	12:00	10,28	10,21	0,07			1	6	2,65
	13:00	10,97	10,82	0,15			1	7	2,65
	14:00	11,02	10,92	0,11			1	7	2,65
	15:00	10,97	10,97	0,00			1	7	2,65
	16:00	11,17	11,13	0,05			1	8	2,65
	17:00	11,51	11,39	0,13			1	9	2,65
	18:00	11,29	11,24	0,05			1	9	2,65
	19:00	11,33	11,24	0,09			1	9	2,65
	20:00	11,21	10,81	0,39			1	9	2,65
	21:00	11,42	10,50	0,92			1	9	2,65
	22:00	11,26	9,59	1,66			1	8	2,65
	23:00	10,99	10,49	0,50			1	8	2,65
Παρατηρήσεις: Ένα Φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης							
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης							

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας				Πέμπτη 13/6/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	10,40	10,03	0,36			1	9	2,65
	01:00	9,56	9,11	0,45		1		7	2,65
	02:00	8,62	7,94	0,68		1		6	2,65
	03:00	8,68	8,24	0,44		1		6	2,65
	04:00	8,43	8,15	0,28		1		6	2,65
	05:00	7,93	7,93	0,00		1		6	2,65
	06:00	8,08	8,08	0,00		1		7	2,65
	07:00	8,67	8,67	0,00		1		8	2,65
	08:00	9,44	9,44	0,00		1		9	2,65
	09:00	9,79	9,79	0,00		1		7	2,65
	10:00	10,36	10,36	0,00		1		9	2,65
	11:00	11,16	11,16	0,01		1		9	2,65
	12:00	11,74	11,74	0,00		1		9	2,65
	13:00	12,17	12,17	0,00		1		8	2,65
	14:00	12,36	12,36	0,00		1		9	2,65
	15:00	12,30	12,23	0,08		1		9	2,65
	16:00	12,26	11,86	0,40		1		9	2,65
	17:00	12,58	12,35	0,24		1		9	2,65
	18:00	12,99	12,71	0,28		1	1	7	2,65
	19:00	12,41	12,28	0,13		1	1	7	2,65
	20:00	12,14	12,06	0,08		1	1	7	2,65
	21:00	12,28	11,90	0,39		1	1	7	2,65
	22:00	12,12	11,47	0,65		1	1	7	2,65
	23:00	11,91	11,13	0,79		1	1	7	2,65
Παρατηρήσεις: Ένα Φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης							
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης							

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας				Σάββατο 15/6/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	8,45	8,30	0,15		1	1	3	2,65
	01:00	7,83	7,70	0,13		1	1	4	2,65
	02:00	7,27	7,07	0,20		1		6	2,65
	03:00	6,74	6,38	0,36		1		5	2,65
	04:00	5,96	5,66	0,30		1		4	2,65
	05:00	6,21	5,73	0,48		1		4	2,65
	06:00	6,68	6,35	0,33		1		4	2,65
	07:00	6,84	6,59	0,25		1		5	2,65
	08:00	7,61	7,43	0,18		1		6	2,65
	09:00	8,09	7,66	0,43		1		5	2,65
	10:00	8,31	7,90	0,41		1		5	2,65
	11:00	8,14	7,73	0,41		1		6	2,65
	12:00	8,21	7,53	0,68		1		5	2,65
	13:00	8,95	8,06	0,89		1		5	2,65
	14:00	9,06	8,35	0,71		1		6	2,65
	15:00	8,99	8,59	0,39		1		6	2,65
	16:00	8,92	8,82	0,10		1		6	2,65
	17:00	9,08	9,07	0,00		1		6	2,65
	18:00	9,36	9,36	0,00		1		7	2,65
	19:00	9,64	9,64	0,00		1		6	2,65
	20:00	9,53	9,53	0,00		1	1	3	2,65
	21:00	9,85	9,85	0,00		1	1	3	2,65
	22:00	9,40	9,40	0,00		1	1	3	2,65
	23:00	8,79	8,78	0,01		1	1	3	2,65
Παρατηρήσεις: Ένα Φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης							
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης							

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας				Τρίτη 18/6/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	9,89	9,45	0,45		1	1	4	2,65
	01:00	9,29	8,50	0,79			1	6	2,65
	02:00	8,77	7,93	0,84			1	7	2,65
	03:00	8,60	8,12	0,49			1	7	2,65
	04:00	8,50	7,72	0,78			1	6	2,65
	05:00	8,14	7,06	1,08		1		6	2,65
	06:00	8,33	6,96	1,37		1		6	2,65
	07:00	8,68	7,07	1,61		1		6	2,65
	08:00	9,02	7,21	1,81		1	1	4	2,65
	09:00	9,62	7,67	1,95		1	1	1	2,65
	10:00	9,85	7,97	1,87		1	1	1	2,65
	11:00	10,36	8,59	1,77			1	3	2,65
	12:00	10,63	8,83	1,80			1	4	2,65
	13:00	10,48	8,65	1,83			1	4	2,65
	14:00	10,48	8,55	1,93			1	4	2,65
	15:00	10,42	8,51	1,91			1	3	2,65
	16:00	10,31	8,39	1,91			1	3	2,65
	17:00	10,57	8,65	1,92			1	3	2,65
	18:00	9,99	9,45	0,54			1	4	2,65
	19:00	9,99	9,99	0,00			1	6	2,65
	20:00	9,92	9,92	0,00			1	6	2,65
	21:00	10,69	10,69	0,00			1	6	2,65
	22:00	10,68	10,68	0,00			1	6	1,19
	23:00	10,22	10,22	0,00			1	5	0,00
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Κατά τα διαστήματα 18:28-18:42 και 19:15-21:33 σημειώθηκαν μερικές διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω πυρκαγιάς. Εξαιτίας της πυρκαγιάς το ΑΠ δεν ήταν διαθέσιμο.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης							
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης							

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 20/6/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	4,90	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	9,04	7,02	2,02			1	5	2,65
	01:00	8,61	6,60	2,01			1	4	2,65
	02:00	8,31	6,31	2,00			1	3	2,65
	03:00	8,17	6,16	2,01			1	4	2,65
	04:00	7,40	5,38	2,02			1	2	2,65
	05:00	7,11	5,09	2,02			1	2	2,65
	06:00	7,69	5,67	2,02			1	3	2,65
	07:00	8,20	6,18	2,02			1	4	2,65
	08:00	9,02	7,00	2,02			1	5	2,65
	09:00	9,35	7,34	2,01			1	2	2,65
	10:00	9,46	7,44	2,02			1	1	2,65
	11:00	9,48	7,46	2,02			1	2	2,65
	12:00	9,80	7,78	2,02			1	2	2,65
	13:00	9,92	7,90	2,02			1	2	2,65
	14:00	9,74	7,73	2,02			1	2	2,65
	15:00	9,62	7,62	2,00			1	2	2,65
	16:00	9,63	7,61	2,02			1	2	2,65
	17:00	10,04	8,03	2,01			1	2	2,65
	18:00	10,31	8,46	1,86			1	2	2,65
	19:00	10,60	8,72	1,89			1	3	2,65
	20:00	10,49	8,68	1,81			1	3	2,65
	21:00	10,64	8,79	1,85			1	3	2,65
	22:00	10,31	8,52	1,79			1	3	2,65
	23:00	9,84	8,08	1,76			1	3	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης							
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης							

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 21/6/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	4,90	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	8,99	7,25	1,74			1	6	2,65
	01:00	8,63	6,93	1,70			1	5	2,65
	02:00	8,05	6,37	1,69			1	5	2,65
	03:00	7,49	6,31	1,18			1	5	2,65
	04:00	7,25	6,13	1,12			1	5	2,65
	05:00	7,59	6,56	1,03			1	5	2,65
	06:00	7,82	6,86	0,96			1	5	2,65
	07:00	8,44	7,26	1,18			1	5	2,65
	08:00	8,94	7,13	1,80			1	4	2,65
	09:00	9,42	7,66	1,76			1	4	2,65
	10:00	9,12	7,46	1,65			1	4	2,65
	11:00	9,06	7,13	1,94			1	5	2,65
	12:00	9,80	7,90	1,89			1	5	2,65
	13:00	9,81	7,93	1,87			1	6	2,65
	14:00	9,85	7,88	1,96			1	5	2,65
	15:00	10,09	8,10	1,99			1	5	2,65
	16:00	10,05	8,05	2,00			1	5	2,65
	17:00	10,24	8,41	1,83			1	5	2,65
	18:00	10,79	8,96	1,83			1	6	2,65
	19:00	10,78	9,24	1,53			1	6	2,65
	20:00	10,27	8,67	1,61			1	6	2,65
	21:00	10,00	8,04	1,95			1	5	2,65
	22:00	9,46	7,44	2,02			1	5	2,65
	23:00	8,88	6,87	2,01			1	4	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης							
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης							

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 26/6/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	4,90	0,85	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	ΦΟΡ. ΗΖ (x14)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	8,54	6,96	1,58			1	5	2,65
	01:00	8,24	6,36	1,88			1	4	2,65
	02:00	7,77	5,78	1,99			1	4	2,65
	03:00	7,30	5,44	1,86			1	3	2,65
	04:00	7,15	5,17	1,99			1	3	2,65
	05:00	6,98	5,04	1,94			1	2	2,65
	06:00	7,16	5,21	1,95			1	2	2,65
	07:00	7,68	5,66	2,02			1	2	2,65
	08:00	8,23	6,34	1,89			1	3	2,65
	09:00	8,41	6,53	1,89			1	4	2,65
	10:00	8,77	6,75	2,02			1	4	2,65
	11:00	9,21	7,19	2,02			1	4	2,65
	12:00	9,32	7,34	1,98			1	4	2,65
	13:00	9,32	7,36	1,96			1	4	2,65
	14:00	9,42	7,42	2,00			1	4	2,65
	15:00	9,39	7,46	1,93			1	4	2,65
	16:00	8,90	6,92	1,98			1	4	2,65
	17:00	9,56	7,58	1,98			1	4	2,65
	18:00	9,87	7,95	1,92			1	5	2,65
	19:00	10,06	8,70	1,36			1	6	2,65
	20:00	10,13	9,10	1,02			1	6	2,65
	21:00	10,10	9,29	0,81			1	7	2,65
	22:00	9,77	8,18	1,59			1	6	2,65
	23:00	9,40	8,08	1,32			1	5	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 15:52 έως 16:17 πραγματοποιήθηκε μερική διακοπή για εργασίες στο δίκτυο.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης							
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης							

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 27/6/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	4,90	0,85	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	ΦΟΡ. ΗΖ (x14)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	8,55	7,87	0,68			1	5	2,65
	01:00	7,96	7,31	0,65			1	5	2,65
	02:00	7,56	6,59	0,97			1	5	2,65
	03:00	7,32	6,25	1,07			1	5	2,65
	04:00	7,26	5,83	1,43			1	4	2,65
	05:00	6,97	5,24	1,73			1	3	2,65
	06:00	6,50	4,88	1,62			1	2	2,65
	07:00	7,60	6,28	1,32			1	3	2,65
	08:00	8,35	6,92	1,44			1	5	2,65
	09:00	8,65	7,39	1,26			1	5	2,65
	10:00	8,91	7,74	1,17			1	5	2,65
	11:00	8,65	7,64	1,01			1	5	2,65
	12:00	8,91	8,08	0,83			1	5	2,65
	13:00	9,13	8,44	0,69			1	5	2,65
	14:00	9,09	8,71	0,37			1	6	2,65
	15:00	9,24	9,02	0,22			1	6	2,65
	16:00	9,22	9,21	0,01			1	6	2,65
	17:00	9,41	9,41	0,00			1	6	2,65
	18:00	9,74	9,74	0,00			1	7	2,65
	19:00	9,98	9,98	0,00			1	8	2,65
	20:00	10,19	10,19	0,00			1	8	2,65
	21:00	10,26	10,26	0,00			1	8	2,65
	22:00	9,73	9,73	0,00			1	8	2,65
	23:00	9,25	9,25	0,00			1	7	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης							
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης							

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 29/6/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	4,90	0,85	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	ΦΟΡ. ΗΖ (x14)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	7,79	6,07	1,73			1	4	2,65
	01:00	7,22	5,23	2,00			1	2	2,65
	02:00	6,83	4,82	2,01			1	2	2,65
	03:00	6,62	4,60	2,02			1	2	2,65
	04:00	6,49	4,47	2,02			1	2	2,65
	05:00	6,40	4,38	2,02			1	1	2,65
	06:00	6,46	4,45	2,01			1	1	2,65
	07:00	6,93	5,75	1,17			1	3	2,65
	08:00	7,32	6,99	0,33			1	5	2,65
	09:00	7,67	7,67	0,00			1	5	2,65
	10:00	7,60	7,60	0,00			1	5	2,65
	11:00	7,87	7,87	0,00			1	5	2,65
	12:00	8,07	8,07	0,00			1	5	2,65
	13:00	8,29	8,29	0,00			1	6	2,65
	14:00	8,31	8,31	0,00			1	6	2,65
	15:00	8,02	8,02	0,00			1	6	2,65
	16:00	8,04	8,04	0,00			1	5	2,65
	17:00	8,28	8,28	0,00			1	5	2,65
	18:00	8,78	8,78	0,00			1	6	2,65
	19:00	9,06	9,06	0,00			1	6	2,65
	20:00	8,55	8,55	0,00			1	6	2,65
	21:00	8,80	8,11	0,70			1	5	1,65
	22:00	8,48	7,30	1,18			1	5	1,20
	23:00	8,01	6,83	1,18			1	4	1,20
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσαν υψηλές ταχύτητες ανέμων.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης							
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης							

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 30/6/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	4,90	0,85	
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	ΦΟΡ. ΗΖ (x14)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	7,27	6,09	1,18			1	3	1,20
	01:00	6,72	5,54	1,18			1	2	1,20
	02:00	6,40	5,22	1,18			1	2	1,20
	03:00	6,14	4,96	1,18			1	2	1,20
	04:00	6,01	4,83	1,18			1	2	1,20
	05:00	5,88	4,70	1,18			1	1	1,20
	06:00	5,96	4,78	1,18			1	1	1,20
	07:00	6,15	4,97	1,18			1	2	1,20
	08:00	6,56	5,65	0,91			1	3	0,76
	09:00	7,00	6,20	0,80			1	3	0,85
	10:00	7,36	6,18	1,18			1	3	1,20
	11:00	7,47	6,29	1,18			1	3	1,20
	12:00	7,63	6,45	1,18			1	3	1,20
	13:00	7,88	6,71	1,18			1	3	1,20
	14:00	7,82	6,65	1,17			1	3	1,20
	15:00	7,61	6,45	1,16			1	3	1,20
	16:00	7,72	6,55	1,16			1	3	1,20
	17:00	7,84	6,67	1,17			1	3	1,20
	18:00	8,47	6,96	1,51			1	4	1,71
	19:00	8,62	6,76	1,86			1	4	2,05
	20:00	8,61	6,90	1,71			1	4	2,05
	21:00	8,89	6,94	1,95			1	4	2,05
	22:00	9,04	7,20	1,84			1	4	2,05
	23:00	8,93	7,29	1,64			1	4	2,05

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 1/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	4,90	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	8,33	6,65	1,68			1			4		2,05
	01:00	7,69	5,88	1,80			1			4		2,05
	02:00	7,22	5,36	1,86			1			4		2,05
	03:00	7,08	5,16	1,92			1			4		2,05
	04:00	7,07	5,14	1,93			1			3		2,05
	05:00	6,88	4,96	1,92			1			2		2,05
	06:00	7,10	5,28	1,82			1			2		2,05
	07:00	7,89	6,83	1,06			1			4		2,05
	08:00	8,39	7,75	0,64			1	1		5		2,05
	09:00	8,35	7,26	1,09			1	1		5		2,05
	10:00	8,36	6,94	1,42		1	1			4		2,05
	11:00	8,80	7,33	1,47			1			6		2,05
	12:00	9,07	7,77	1,30		1	1			4		2,05
	13:00	9,11	8,19	0,92		1	1			3		2,05
	14:00	9,29	7,87	1,42		1	1			2		2,05
	15:00	9,25	7,65	1,60		1	1					2,05
	16:00	9,23	7,80	1,44		1	1					2,05
	17:00	9,26	8,54	0,71		1	1			1		2,05
	18:00	9,61	9,02	0,58		1	1			1		2,05
	19:00	9,80	9,32	0,48		1	1			2		2,05
20:00	9,95	9,67	0,28		1	1			2		2,05	
21:00	10,39	10,05	0,35		1	1			3		2,05	
22:00	10,10	9,64	0,46		1	1			3		2,05	
23:00	9,58	9,39	0,19		1	1			3		2,05	
Παρατηρήσεις: Ένα φορτηό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.												
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 2/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	4,90	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	8,70	8,56	0,14		1	1			1		2,05
	01:00	7,92	7,78	0,14		1	1					2,05
	02:00	7,50	7,17	0,33		1	1					2,05
	03:00	7,23	6,93	0,30		1	1					2,05
	04:00	7,09	6,87	0,22		1	1					2,05
	05:00	7,23	6,89	0,34		1	1					2,05
	06:00	7,28	6,99	0,29		1	1					2,05
	07:00	7,67	7,38	0,29		1	1					2,05
	08:00	8,20	7,91	0,28		1	1					2,05
	09:00	8,46	8,33	0,13		1	1			3		2,05
	10:00	9,47	9,47	0,00		1	1			3		2,05
	11:00	9,51	9,50	0,01		1	1			2		2,05
	12:00	9,87	9,86	0,01		1	1			3		2,05
	13:00	10,11	10,11	0,00		1	1			3		2,05
	14:00	10,13	10,13	0,00		1	1			3		2,05
	15:00	10,29	10,29	0,00		1	1			3		2,05
	16:00	10,37	10,37	0,00		1	1			3		2,05
	17:00	10,54	10,36	0,18		1	1			3		2,05
	18:00	10,74	10,43	0,31		1	1			4		2,05
	19:00	11,13	10,21	0,92		1	1			4		2,05
20:00	11,20	9,40	1,80		1	1			3		2,05	
21:00	11,40	9,74	1,67		1	1			4		2,05	
22:00	11,06	9,04	2,02		1	1			2		2,05	
23:00	10,76	8,74	2,02		1	1			1		2,05	
Παρατηρήσεις: Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.												
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

Παρατηρήσεις: Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3ΜW μισθωμένης ισχύος. Κατά το διάστημα 07:17 έως 10:37 σημειώθηκαν μερικές διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών. Από τις 07:35 το ΑΠ δεν ήταν διαθέσιμο λόγω σφάλματος στο δίκτυο.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 4/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μέ ρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	9,50	9,50	0,00		1	1			4		2,65
	01:00	8,67	8,67	0,00		1	1			3		2,65
	02:00	8,10	8,10	0,00		1	1			1		2,65
	03:00	7,88	7,88	0,00		1	1					2,65
	04:00	7,73	7,73	0,00		1	1					2,65
	05:00	7,60	7,60	0,00		1	1					2,65
	06:00	7,47	7,47	0,00		1	1					2,65
	07:00	8,03	8,03	0,00		1	1					2,65
	08:00	8,80	8,80	0,00		1	1			2		2,65
	09:00	9,01	9,01	0,00		1	1			2		2,65
	10:00	9,40	9,40	0,00		1	1			3		2,65
	11:00	9,93	9,93	0,00		1	1			3		2,65
	12:00	10,24	10,24	0,00		1	1			4		2,65
	13:00	10,26	10,26	0,00		1	1			4		2,65
	14:00	10,33	10,33	0,00		1	1			4		2,65
	15:00	10,37	10,37	0,00		1	1			4		2,65
	16:00	10,26	10,26	0,00		1	1			4		2,65
	17:00	10,50	10,50	0,00		1	1			4		2,65
	18:00	10,60	10,60	0,00		1	1			4		2,65
	19:00	10,86	10,86	0,00		1	1			5		2,65
20:00	10,91	10,91	0,00		1	1			5		2,65	
21:00	9,74	9,74	0,00		1	1			5		2,65	
22:00	9,83	9,83	0,00		1	1			4		2,65	
23:00	9,23	9,23	0,00		1	1			3		2,65	
Παρατηρήσεις: Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένες ισχύος. Το ΑΠ βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 21:00-21:20 σημειώθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης. Κατά τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ.												
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 5/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	8,65	8,65	0,00		1	1			2		0,00
	01:00	8,02	8,02	0,00		1	1			1		0,00
	02:00	7,73	7,73	0,00		1	1					0,00
	03:00	7,57	7,57	0,00		1	1					0,00
	04:00	7,34	7,34	0,00		1	1					0,00
	05:00	7,21	7,21	0,00		1	1					0,00
	06:00	6,66	6,66	0,00		1	1					0,00
	07:00	7,34	7,34	0,00		1	1					0,00
	08:00	8,37	8,37	0,00		1	1			1		0,00
	09:00	8,95	8,95	0,00		1	1			2		0,00
	10:00	9,21	9,21	0,00		1	1			2		0,00
	11:00	9,57	9,57	0,00		1	1			2		0,00
	12:00	9,89	9,89	0,00		1	1			3		0,00
	13:00	9,78	9,78	0,00		1	1			3		0,00
	14:00	9,78	9,78	0,00		1	1			3		0,00
	15:00	9,80	9,80	0,00		1	1			3		0,00
	16:00	9,79	9,79	0,00		1	1			3		0,00
	17:00	9,95	9,95	0,00		1	1			3		0,00
	18:00	10,16	10,16	0,00		1	1			3		0,00
	19:00	10,62	10,62	0,00		1	1			4		0,00
	20:00	10,45	10,45	0,00		1	1			4		0,00
	21:00	10,11	10,11	0,00		1	1			4		0,00
	22:00	9,54	9,54	0,00		1	1			2		0,00
	23:00	9,04	9,04	0,00		1	1			2		0,00
Παρατηρήσεις: Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης στο δίκτυο.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 6/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	8,24	8,24	0,00		1	1			1		0,00
	01:00	7,73	7,73	0,00		1	1					0,00
	02:00	7,43	7,43	0,00		1	1					0,00
	03:00	7,21	7,21	0,00		1	1					0,00
	04:00	6,87	6,87	0,00		1	1					0,00
	05:00	6,84	6,84	0,00		1	1					0,00
	06:00	7,04	7,04	0,00		1	1					0,00
	07:00	7,56	7,56	0,00		1	1					0,00
	08:00	7,85	7,85	0,00		1	1					0,00
	09:00	8,17	8,17	0,00		1	1			1		0,00
	10:00	8,26	8,26	0,00		1	1			1		0,00
	11:00	8,95	8,95	0,00		1	1			2		0,00
	12:00	9,08	9,08	0,00		1	1			2		0,00
	13:00	8,95	8,95	0,00		1	1			2		0,00
	14:00	8,99	8,99	0,00		1	1			2		0,00
	15:00	8,95	8,95	0,00		1	1			3		0,00
	16:00	8,88	8,88	0,00		1	1			2		0,00
	17:00	9,18	9,18	0,00		1	1			2		0,00
	18:00	9,77	9,77	0,00		1	1			3		0,00
	19:00	9,93	9,93	0,00		1	1			3		0,00
	20:00	9,91	9,91	0,00		1	1			3		0,00
	21:00	9,92	9,92	0,00		1	1			3		0,00
	22:00	9,64	9,64	0,00		1	1			3		0,00
	23:00	9,00	9,00	0,00		1	1			2		0,00
Παρατηρήσεις: Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης στο δίκτυο.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 7/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	8,40	8,40	0,00		1	1			1		0,00
	01:00	7,75	7,75	0,00		1	1					0,00
	02:00	7,36	7,36	0,00		1	1					0,00
	03:00	7,07	7,07	0,00		1	1					0,00
	04:00	6,73	6,73	0,00		1				5		0,00
	05:00	6,45	6,45	0,00		1				5		0,00
	06:00	6,48	6,48	0,00		1				5		0,00
	07:00	6,96	6,96	0,00		1				5		0,00
	08:00	7,56	7,56	0,00		1	1			2		0,00
	09:00	7,91	7,91	0,00		1	1			1		0,00
	10:00	8,13	8,13	0,00		1	1			1		0,00
	11:00	8,41	8,41	0,00		1	1			2		0,00
	12:00	8,45	8,45	0,00		1	1			2		0,00
	13:00	8,41	8,41	0,00			1			5		0,00
	14:00	8,37	8,37	0,00			1			3		0,00
	15:00	7,72	7,72	0,00			1			3		0,00
	16:00	7,59	7,59	0,00			1			3		0,00
	17:00	8,06	8,06	0,00			1			3		0,00
	18:00	8,85	8,85	0,00			1			3		0,00
	19:00	9,13	9,13	0,00			1			3		0,00
	20:00	9,13	9,13	0,00		1	1			2		0,00
	21:00	9,58	9,58	0,00		1	1					0,00
	22:00	9,75	9,75	0,00		1	1					0,00
23:00	9,41	9,41	0,00		1	1					0,00	
Παρατηρήσεις: Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης στο δίκτυο.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 8/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	8,75	8,75	0,00		1	1					0,00
	01:00	8,17	8,17	0,00		1	1					0,00
	02:00	7,54	7,54	0,00		1	1					0,00
	03:00	7,33	7,33	0,00		1	1					0,00
	04:00	7,25	7,25	0,00		1	1					0,00
	05:00	7,24	7,24	0,00		1	1					0,00
	06:00	7,47	7,47	0,00		1	1					0,00
	07:00	8,13	8,13	0,00		1	1			1		0,00
	08:00	8,54	8,54	0,00		1	1			1		0,00
	09:00	8,36	8,36	0,00			1			2		0,00
	10:00	8,62	8,62	0,00			1			4		0,00
	11:00	9,22	9,22	0,00			1			4		0,00
	12:00	9,67	9,67	0,00		1	1			2		0,00
	13:00	9,10	9,10	0,00		1	1					0,00
	14:00	9,58	9,58	0,00		1	1					0,00
	15:00	9,36	9,36	0,00		1	1					0,00
	16:00	9,57	9,57	0,00		1	1					0,00
	17:00	9,89	9,89	0,00		1	1					0,00
	18:00	10,19	10,19	0,00		1	1			1		0,00
	19:00	10,55	10,55	0,00		1	1			2		0,00
	20:00	10,55	10,55	0,00		1	1			2		0,00
	21:00	10,62	10,62	0,00		1	1			2		0,00
	22:00	10,11	10,11	0,00		1	1			1		0,00
	23:00	9,69	9,69	0,00		1	1					0,00
Παρατηρήσεις: Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης στο δίκτυο.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 11/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	10,76	9,41	1,35		1	1			1	1,2	2,65
	01:00	10,19	9,00	1,19		1	1			1		2,65
	02:00	9,76	8,57	1,19		1	1			1		2,65
	03:00	9,31	7,85	1,46		1	1			1		2,65
	04:00	9,02	7,63	1,39		1	1					2,65
	05:00	8,96	7,91	1,06		1	1					2,65
	06:00	9,23	7,96	1,27		1	1					2,65
	07:00	9,72	7,93	1,80		1	1					2,65
	08:00	10,12	8,30	1,83		1	1			1		2,65
	09:00	10,54	8,91	1,63		1	1			1	1,2	2,65
	10:00	10,44	8,85	1,58		1	1			1	1,2	2,65
	11:00	10,56	8,91	1,66		1	1			1	1,2	2,65
	12:00	11,10	9,37	1,73		1	1			1	1,2	2,65
	13:00	11,12	9,38	1,74		1	1			1	1,2	2,65
	14:00	11,15	9,24	1,91		1	1			1	1,2	2,65
	15:00	11,32	9,94	1,38		1	1			2	1,2	2,65
	16:00	11,45	10,08	1,37		1	1			2	1,2	2,65
	17:00	11,79	10,17	1,62		1	1			2	1,2	2,65
	18:00	12,30	11,29	1,01		1	1			2	1,2	2,65
	19:00	12,58	11,88	0,70		1	1			4	1,2	2,65
	20:00	12,59	11,88	0,71		1	1			4	1,2	2,65
	21:00	12,75	12,22	0,52		1	1			4	1,2	2,65
	22:00	12,50	11,87	0,63		1	1			4	1,2	2,65
23:00	11,88	11,34	0,54		1	1			3	1,2	2,65	
Παρατηρήσεις: Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 12/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	11,09	10,47	0,62		1	1			3	1,2	2,65
	01:00	10,56	9,81	0,75		1	1			2		2,65
	02:00	9,98	9,17	0,80		1	1			2		2,65
	03:00	9,52	8,52	1,00		1	1			1		2,65
	04:00	9,30	8,20	1,11		1	1			1		2,65
	05:00	9,08	7,83	1,25		1	1					2,65
	06:00	9,02	7,61	1,42		1	1					2,65
	07:00	9,75	7,98	1,76		1	1					2,65
	08:00	10,30	8,58	1,71		1	1			1		2,65
	09:00	10,93	9,47	1,46		1	1			1	1,2	2,65
	10:00	11,35	9,62	1,73		1	1			1	1,2	2,65
	11:00	11,35	9,47	1,88		1	1			1	1,2	2,65
	12:00	11,74	10,38	1,36		1	1			2	1,2	2,65
	13:00	11,77	10,21	1,56		1	1			2	1,2	2,65
	14:00	11,78	9,83	1,94		1	1			2	1,2	2,65
	15:00	11,94	10,20	1,74		1	1			2	1,2	2,65
	16:00	11,85	10,21	1,63		1	1			2	1,2	2,65
	17:00	11,85	10,00	1,86		1	1			2	1,2	2,65
	18:00	12,10	10,29	1,81		1	1			2	1,2	2,65
	19:00	12,39	10,64	1,75		1	1			3	1,2	2,65
	20:00	11,84	11,10	0,74		1	1			3	1,2	2,65
	21:00	11,37	10,73	0,64		1	1			3	1,2	2,65
	22:00	10,98	9,88	1,10		1	1			3	1,2	2,65
23:00	10,73	9,59	1,14		1	1			1	1,2	2,65	
Παρατηρήσεις: Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 13/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Σάββατο	00:00	10,10	8,51	1,59		1	1			1	1,2	2,65	
	01:00	9,45	7,65	1,80		1	1					2,65	
	02:00	8,80	7,07	1,73		1	1					2,65	
	03:00	8,61	6,75	1,86		1	1					2,65	
	04:00	8,27	6,47	1,80		1	1					2,65	
	05:00	7,68	6,12	1,57		1	1					2,65	
	06:00	7,56	6,35	1,21		1	1					2,65	
	07:00	8,50	7,28	1,22		1	1					2,65	
	08:00	9,22	7,58	1,64		1	1					2,65	
	09:00	9,68	7,70	1,98		1	1				1,2	2,65	
	10:00	9,99	8,09	1,90		1	1				1,2	2,65	
	11:00	9,93	7,92	2,00		1	1				1,2	2,65	
	12:00	9,99	7,97	2,01		1	1				1,2	2,65	
	13:00	10,66	8,66	2,00		1	1				1,2	2,65	
	14:00	10,71	8,72	1,99		1	1				1,2	2,65	
	15:00	10,69	8,71	1,99		1	1				1,2	2,65	
	16:00	10,57	8,83	1,74		1	1				1,2	2,65	
	17:00	10,78	9,60	1,18		1	1				1	1,2	2,65
	18:00	10,97	10,09	0,88		1	1				2	1,2	2,65
	19:00	11,12	10,72	0,41		1	1				2	1,2	2,65
	20:00	11,04	10,85	0,19		1	1				3	1,2	2,65
	21:00	11,48	10,98	0,50		1	1				3	1,2	2,65
	22:00	11,16	10,36	0,80		1	1				3	1,2	2,65
23:00	11,01	10,19	0,83		1	1				3		2,65	
Παρατηρήσεις: Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.													
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 14/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	10,45	9,08	1,37		1	1			3		2,65
	01:00	9,74	8,10	1,64		1	1					2,65
	02:00	9,14	7,48	1,66		1	1					2,65
	03:00	8,90	7,12	1,78		1	1					2,65
	04:00	8,64	6,89	1,75		1	1					2,65
	05:00	8,24	6,37	1,87		1	1					2,65
	06:00	7,60	5,60	2,00		1	1					2,65
	07:00	7,88	5,87	2,01		1	1					2,65
	08:00	8,30	6,30	2,01		1	1					2,65
	09:00	8,67	6,66	2,01		1	1					2,65
	10:00	9,64	7,63	2,01		1	1					2,65
	11:00	9,95	7,94	2,01		1	1			1		2,65
	12:00	9,99	7,99	2,01		1	1				1,2	2,65
	13:00	10,26	8,24	2,01		1	1				1,2	2,65
	14:00	10,39	8,37	2,01		1	1				1,2	2,65
	15:00	10,11	8,10	2,01		1	1				1,2	2,65
	16:00	9,98	7,97	2,01		1	1				1,2	2,65
	17:00	10,16	8,15	2,01		1	1				1,2	2,65
	18:00	10,68	8,67	2,01		1	1				1,2	2,65
	19:00	11,00	8,99	2,01		1	1				1,2	2,65
	20:00	10,80	9,01	1,79		1	1				1,2	2,65
	21:00	11,04	9,98	1,06		1	1			2	1,2	2,65
	22:00	11,75	10,84	0,91		1	1			3	1,2	2,65
23:00	11,75	10,36	1,39		1	1			3	1,2	2,65	
Παρατηρήσεις: Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 15/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	11,40	9,86	1,53		1	1			2	1,2	2,65
	01:00	11,00	9,38	1,61		1	1			2		2,65
	02:00	10,30	8,64	1,65		1	1			2		2,65
	03:00	10,02	8,25	1,77		1	1			1		2,65
	04:00	9,82	7,98	1,84		1	1			1		2,65
	05:00	9,45	7,45	1,99		1	1					2,65
	06:00	9,24	7,29	1,95		1	1					2,65
	07:00	10,06	8,05	2,01		1	1					2,65
	08:00	10,83	8,82	2,01		1	1			2		2,65
	09:00	11,19	9,17	2,01		1	1			1	1,2	2,65
	10:00	11,21	9,20	2,01		1	1			1	1,2	2,65
	11:00	11,43	9,42	2,01		1	1			1	1,2	2,65
	12:00	11,78	9,76	2,01		1	1			1	1,2	2,65
	13:00	11,83	9,82	2,01		1	1			1	1,2	2,65
	14:00	11,79	9,78	2,01		1	1			1	1,2	2,65
	15:00	11,90	9,89	2,01		1	1			1	1,2	2,65
	16:00	11,75	9,76	1,99		1	1			1	1,2	2,65
	17:00	11,99	10,09	1,91		1	1			1	1,2	2,65
	18:00	12,00	10,36	1,64		1	1			2	1,2	2,65
	19:00	12,32	10,70	1,62		1	1			3	1,2	2,65
	20:00	12,40	10,65	1,75		1	1			3	1,2	2,65
	21:00	12,66	11,01	1,65		1	1			3	1,2	2,65
	22:00	12,36	10,65	1,71		1	1			3	1,2	2,65
23:00	11,91	10,37	1,55		1	1			3	1,2	2,65	
Παρατηρήσεις: Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 16/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	11,04	9,30	1,74		1	1			2	1,2	2,65
	01:00	10,46	8,50	1,97		1	1			2		2,65
	02:00	9,88	7,89	1,99		1	1			1		2,65
	03:00	9,75	7,74	2,01		1	1					2,65
	04:00	9,77	7,76	2,01		1	1					2,65
	05:00	9,52	7,58	1,95		1	1					2,65
	06:00	9,33	7,31	2,02		1	1					2,65
	07:00	9,68	8,44	1,24		1	1			2		1,58
	08:00	10,29	10,29	0,00		1	1			5		0,00
	09:00	10,28	10,28	0,00		1	1			4	1,2	0,00
	10:00	10,36	10,36	0,00		1	1			3	1,2	0,00
	11:00	10,55	10,33	0,23		1	1			2	1,2	0,25
	12:00	11,35	9,93	1,42		1	1			2	1,2	1,62
	13:00	11,43	9,41	2,02		1	1			1	1,2	2,05
	14:00	11,80	9,78	2,02		1	1			1	1,2	2,05
	15:00	12,00	9,98	2,02		1	1			1	1,2	2,05
	16:00	11,72	9,71	2,02		1	1			1	1,2	2,05
	17:00	12,08	10,32	1,75		1	1			2	1,2	2,05
	18:00	12,51	11,12	1,39		1	1			4	1,2	2,05
	19:00	12,83	11,67	1,17		1	1			4	1,2	2,05
	20:00	12,64	11,86	0,78		1	1			5	1,2	2,05
	21:00	12,82	11,56	1,26		1	1			5	1,2	2,05
	22:00	12,90	11,68	1,22		1	1			4	1,2	2,23
23:00	12,75	11,27	1,47		1	1			5	1,2	2,65	
Παρατηρήσεις: Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Κατά το διάστημα 07:33-11:34 το ΑΠ δεν ήταν διαθέσιμο λόγω εργασιών στο δίκτυο.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 17/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	11,95	10,22	1,73		1	1			4	1,2	2,65
	01:00	11,30	9,88	1,43		1	1			4		2,65
	02:00	10,59	9,29	1,30		1	1			3		2,65
	03:00	10,20	8,96	1,24		1	1			3		2,65
	04:00	9,90	8,51	1,39		1	1			2		2,65
	05:00	10,01	8,22	1,79		1	1			2		2,65
	06:00	10,11	8,29	1,82		1	1			2		2,65
	07:00	10,53	8,71	1,82		1	1			2		2,65
	08:00	11,21	9,56	1,65		1	1			3		2,65
	09:00	11,50	10,32	1,18		1	1			4		2,65
	10:00	11,62	10,26	1,36		1	1			5		2,65
	11:00	11,80	10,53	1,27		1	1	1		4		2,65
	12:00	11,98	10,98	1,00		1	1	1		4		2,65
	13:00	12,24	11,53	0,71		1	1	1		4		2,65
	14:00	12,47	11,82	0,65		1	1	1		5		2,65
	15:00	12,75	12,16	0,58		1	1	1		5		2,65
	16:00	12,74	11,69	1,05		1	1	1		5		2,65
	17:00	12,85	11,41	1,45		1	1	1		5		2,65
	18:00	12,98	11,57	1,41		1	1	1		5		2,65
	19:00	13,27	11,35	1,92		1	1			6		2,65
	20:00	13,29	11,81	1,48		1	1			7		2,65
	21:00	13,15	12,36	0,79		1	1			8		2,65
	22:00	12,65	11,77	0,88		1	1			8		2,65
23:00	12,33	11,43	0,90		1	1			6		2,65	
Παρατηρήσεις: Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 18/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	11,35	10,51	0,85		1	1			5		2,65
	01:00	10,58	9,71	0,86		1	1			4		2,65
	02:00	9,65	8,60	1,06		1	1			3		2,65
	03:00	9,63	8,51	1,12		1	1			2		2,65
	04:00	9,11	8,08	1,03		1	1			2		2,65
	05:00	8,88	7,51	1,36		1	1			1		2,65
	06:00	9,01	7,36	1,65		1	1					2,65
	07:00	9,55	9,02	0,53		1	1			2		1,17
	08:00	10,18	10,18	0,00		1	1			6		0,00
	09:00	10,74	10,74	0,00		1	1			4	2,4	0,00
	10:00	12,35	12,35	0,00		1	1			4	2,7	0,00
	11:00	11,65	11,65	0,00		1	1			4	2,7	0,00
	12:00	9,58	9,58	0,00		1	1			1	2,7	0,00
	13:00	10,26	10,26	0,00		1	1			1	2,7	0,00
	14:00	12,30	12,30	0,00		1	1			3	2,7	0,00
	15:00	12,26	12,26	0,00		1	1			3	2,7	0,00
	16:00	12,28	12,28	0,00		1	1			3	2,7	0,00
	17:00	12,58	12,58	0,00		1	1			3	2,7	0,00
	18:00	12,43	12,43	0,00		1	1			4	2,7	0,00
	19:00	12,19	11,69	0,50		1	1			4	2,7	0,81
	20:00	12,48	11,46	1,03		1	1			2	2,7	1,45
	21:00	12,74	11,67	1,08		1	1			2	2,7	1,45
	22:00	12,60	11,60	1,00		1	1			2	2,7	1,45
23:00	12,16	11,32	0,83		1	1			2	2,7	1,45	
Παρατηρήσεις: Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένες ισχύος. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκτελέστηκαν εργασίες στο δίκτυο.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 19/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	11,43	10,47	0,97		1	1			4		1,45
	01:00	10,94	9,94	1,00		1	1			4		1,45
	02:00	10,24	9,16	1,08		1	1			3		1,45
	03:00	10,02	8,98	1,04		1	1			2		1,45
	04:00	9,79	8,56	1,24		1	1			2		1,45
	05:00	9,64	8,45	1,19		1	1			1		1,45
	06:00	9,50	8,46	1,04		1	1			2		2,61
	07:00	10,12	8,95	1,17		1	1			3		2,65
	08:00	10,60	9,42	1,18		1	1			3		2,65
	09:00	11,00	9,00	2,00		1	1				2,2	2,65
	10:00	10,84	8,84	2,00		1	1				3,0	2,65
	11:00	11,12	9,12	2,00		1	1				3,0	2,65
	12:00	11,55	9,55	2,01		1	1				3,0	2,65
	13:00	11,33	9,40	1,93		1	1				3,0	2,65
	14:00	11,69	9,96	1,73		1	1				3,0	2,65
	15:00	11,97	10,20	1,77		1	1				3,0	2,65
	16:00	12,09	10,29	1,80		1	1				3,0	2,65
	17:00	12,47	10,58	1,89		1	1				3,0	2,65
	18:00	12,71	10,75	1,96		1	1				3,0	2,65
	19:00	13,03	11,07	1,95		1	1			1	3,0	2,65
	20:00	12,36	10,41	1,94		1	1				3,0	2,65
	21:00	12,04	10,16	1,89		1	1				3,0	2,65
	22:00	11,64	9,84	1,80		1	1				3,0	2,65
23:00	11,12	9,69	1,43		1	1				3,0	2,65	
Παρατηρήσεις: Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 20/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	10,31	8,91	1,40		1	1			4		2,65
	01:00	9,54	8,24	1,30		1	1			1		2,65
	02:00	8,88	7,55	1,34		1	1			1		2,65
	03:00	8,61	7,29	1,32		1	1			1		2,65
	04:00	8,35	6,94	1,41		1	1			1		2,65
	05:00	8,16	6,54	1,62		1	1					2,65
	06:00	8,05	6,50	1,55		1	1					2,65
	07:00	8,71	6,94	1,76		1	1					2,65
	08:00	9,15	7,27	1,88		1	1					2,65
	09:00	9,37	7,51	1,86			1			1	2,7	2,65
	10:00	9,83	8,18	1,65			1			3	3,0	2,65
	11:00	10,12	8,66	1,46			1			3	3,0	2,65
	12:00	10,49	9,04	1,45			1			4	3,0	2,65
	13:00	10,58	9,30	1,28			1			4	3,0	2,65
	14:00	10,63	9,31	1,31			1			4	3,0	2,65
	15:00	10,92	9,94	0,98			1			5	3,0	2,65
	16:00	11,02	9,90	1,12			1			5	3,0	2,65
	17:00	10,90	9,90	0,99			1			5	3,0	2,65
	18:00	11,13	10,11	1,02			1			6	3,0	2,65
	19:00	11,55	10,90	0,65		1	1			2	3,0	2,65
	20:00	11,35	10,97	0,39		1	1				3,0	2,65
	21:00	11,40	11,26	0,14		1	1			1	3,0	2,65
	22:00	11,15	11,15	0,00		1	1			1	3,0	2,24
23:00	10,84	10,84	0,00		1	1			1	3,0	2,05	
Παρατηρήσεις: Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 21/7/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Κυριακή	00:00	10,10	10,09	0,01		1	1			1	3,0	2,05	
	01:00	9,48	9,24	0,24		1	1			3		2,05	
	02:00	8,86	8,67	0,19		1	1			3		2,05	
	03:00	8,34	8,06	0,28		1				6		2,05	
	04:00	8,05	7,65	0,40		1				7		2,05	
	05:00	7,88	7,48	0,40		1				6		2,05	
	06:00	7,88	7,46	0,42		1				5		2,62	
	07:00	8,50	8,15	0,35		1	1			1		2,65	
	08:00	9,09	8,67	0,42		1	1			1		2,65	
	09:00	9,09	8,58	0,51			1			2	3,0	2,65	
	10:00	9,69	9,63	0,06			1			4	3,0	2,65	
	11:00	10,10	10,10	0,00			1			5	3,0	2,65	
	12:00	10,44	10,30	0,14			1			6	3,0	2,65	
	13:00	10,39	10,04	0,35			1			6	3,0	2,65	
	14:00	10,66	10,20	0,46			1			6	3,0	2,65	
	15:00	10,93	10,89	0,04			1			7	3,0	2,65	
	16:00	10,97	10,97	0,00			1			7	3,0	2,65	
	17:00	11,18	11,18	0,00			1			7	3,0	2,65	
	18:00	11,44	11,44	0,00				1			6	3,0	2,65
	19:00	11,92	11,92	0,00			1	1			1	3,0	2,65
	20:00	11,86	11,86	0,00			1	1			2	3,0	2,65
	21:00	11,85	11,85	0,00			1	1			2	3,0	2,65
	22:00	12,40	12,40	0,00			1	1			3	3,0	2,65
23:00	12,67	12,67	0,00			1	1			4	3,0	2,65	
Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.													
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 22/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	12,16	12,16	0,00		1	1			4	3,0	2,65
	01:00	11,52	11,52	0,00		1	1			7		2,65
	02:00	10,72	10,72	0,00		1	1			5		2,65
	03:00	10,36	10,36	0,00		1	1			5		2,65
	04:00	10,16	10,15	0,01		1	1			5		2,65
	05:00	9,88	9,88	0,00		1	1			4		2,65
	06:00	9,60	9,60	0,00		1	1			4		2,65
	07:00	10,19	10,19	0,00		1	1			4		2,65
	08:00	11,07	11,07	0,00		1	1			5		2,65
	09:00	11,56	11,56	0,00		1	1			1	3,0	2,65
	10:00	12,16	12,16	0,00		1	1			3	3,0	2,65
	11:00	12,32	12,22	0,10		1	1			3	3,0	2,65
	12:00	12,86	12,84	0,02		1	1			4	3,0	2,65
	13:00	12,99	12,97	0,02		1	1			5	3,0	2,65
	14:00	13,36	13,36	0,00		1	1			5	3,0	2,65
	15:00	13,76	13,76	0,00		1	1			6	3,0	2,65
	16:00	13,65	13,65	0,00		1	1			6	3,0	2,65
	17:00	13,88	13,88	0,00		1	1			6	3,0	2,65
	18:00	14,12	14,12	0,00		1	1			6	3,0	2,65
	19:00	14,16	14,16	0,00		1	1			7	3,0	2,65
	20:00	14,09	14,05	0,04		1	1			7	3,0	2,65
	21:00	14,31	14,31	0,00		1	1			7	3,0	2,65
	22:00	13,98	13,98	0,00		1	1			7	3,0	2,65
23:00	13,37	13,37	0,00		1	1			5	3,0	2,65	
Παρατηρήσεις: Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 23/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	12,55	12,55	0,00		1	1			4	3	2,65
	01:00	11,78	11,78	0,00		1	1			7		2,65
	02:00	11,15	11,15	0,00		1	1			6		2,65
	03:00	10,78	10,78	0,00		1	1			5		2,65
	04:00	10,40	10,38	0,02		1	1			5		2,65
	05:00	10,14	10,01	0,13		1	1			5		2,65
	06:00	9,93	9,68	0,25		1	1			4		2,65
	07:00	10,36	10,16	0,20		1	1			4		2,65
	08:00	11,26	11,12	0,14		1	1			6		2,65
	09:00	11,82	11,66	0,16		1	1			2	3	2,65
	10:00	12,04	11,48	0,56		1	1			2	3	2,65
	11:00	12,17	11,71	0,46		1	1			2	3	2,65
	12:00	12,51	11,98	0,53		1	1			3	3	2,65
	13:00	13,21	12,61	0,60		1	1			4	3	2,65
	14:00	13,22	12,86	0,36		1	1			4	3	2,65
	15:00	13,61	13,21	0,40		1	1			5	3	2,65
	16:00	13,70	13,56	0,14		1	1			6	3	2,65
	17:00	13,66	13,65	0,01		1	1			6	3	2,65
	18:00	13,98	13,91	0,07		1	1			6	3	2,65
	19:00	14,22	13,85	0,38		1	1			7	3	2,65
	20:00	14,15	13,62	0,53		1	1			7	3	2,65
	21:00	14,09	13,26	0,83		1	1			5	3	2,65
	22:00	13,71	12,77	0,94		1	1			4	3	2,65
23:00	13,18	12,06	1,12		1	1			2	3	2,65	
Παρατηρήσεις: Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 26/7/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	11,44	11,35	0,09		1	1			2	3	2,65
	01:00	10,70	10,49	0,22		1	1			4		2,65
	02:00	10,61	10,46	0,15		1	1			4		2,65
	03:00	10,23	9,94	0,29		1	1			4		2,65
	04:00	10,06	9,72	0,33		1	1			3		2,65
	05:00	9,73	9,25	0,49		1	1			3		2,65
	06:00	9,99	9,12	0,86		1	1			1		2,65
	07:00	10,11	9,74	0,37		1	1			2		2,65
	08:00	10,78	10,14	0,64		1	1			3		2,65
	09:00	11,35	10,92	0,42		1	1			1	3	2,65
	10:00	11,26	10,86	0,40			1			6	3	2,65
	11:00	11,74	11,28	0,46			1			7	3	2,65
	12:00	11,98	11,55	0,43			1			8	3	2,65
	13:00	11,65	11,21	0,44			1			8	3	2,65
	14:00	11,85	11,49	0,36			1			8	3	2,65
	15:00	11,95	11,81	0,14			1			8	3	2,65
	16:00	12,09	11,91	0,18			1			8	3	2,65
	17:00	12,01	11,78	0,23			1			8	3	2,65
	18:00	12,27	12,27	0,00		1	1			5	3	2,65
	19:00	12,41	12,41	0,00		1	1			2	3	2,65
	20:00	12,41	12,41	0,00		1	1			2	3	2,65
	21:00	12,47	12,47	0,00		1	1			2	3	2,65
	22:00	12,06	12,06	0,00		1	1			2	3	2,65
	23:00	11,69	11,63	0,07		1	1			2	3	2,65
Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 1/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	9,74	8,62	1,12		1				5	3	2,65
	01:00	9,12	8,01	1,11		1				7		2,65
	02:00	8,63	7,68	0,95		1				7		2,65
	03:00	8,38	7,54	0,83		1				7		2,65
	04:00	8,20	7,29	0,91		1				6		2,65
	05:00	8,10	7,05	1,05		1				6		2,65
	06:00	8,08	7,03	1,05		1				6		2,65
	07:00	8,53	7,45	1,08		1				7		2,65
	08:00	8,82	7,86	0,96		1				7		2,65
	09:00	9,14	8,15	0,99		1				4	3	2,65
	10:00	9,72	8,74	0,98		1				4	3	2,65
	11:00	10,10	9,19	0,90		1				5	3	2,65
	12:00	10,39	9,45	0,94		1				5	3	2,65
	13:00	10,52	9,62	0,91		1				6	3	2,65
	14:00	10,50	9,58	0,92		1				6	3	2,65
	15:00	10,44	9,46	0,98		1				5	3	2,65
	16:00	10,51	9,69	0,83		1				5	3	2,65
	17:00	10,54	9,74	0,80		1				5	3	2,65
	18:00	10,71	10,04	0,67		1				5	3	2,65
	19:00	11,01	10,30	0,71		1				6	3	2,65
	20:00	11,03	10,40	0,63		1				6	3	2,65
	21:00	11,37	10,79	0,58		1				6	3	2,65
	22:00	10,70	10,34	0,35		1				6	3	2,65
	23:00	10,17	9,89	0,28		1				5	3	2,65
Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 2/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	9,47	9,24	0,23		1				4	3	2,65
	01:00	8,90	8,53	0,36		1				7		2,65
	02:00	8,36	7,82	0,54		1				7		2,65
	03:00	8,16	7,44	0,72		1				7		2,65
	04:00	7,99	7,42	0,57		1				7		2,65
	05:00	7,80	7,32	0,48		1				6		2,65
	06:00	7,85	7,33	0,51		1				6		2,65
	07:00	8,21	7,79	0,42		1				7		2,65
	08:00	8,93	8,36	0,56		1				8		2,65
	09:00	9,42	8,79	0,63		1				4	3	2,65
	10:00	9,92	9,40	0,51		1				5	3	2,65
	11:00	10,01	9,77	0,24		1				5	3	2,65
	12:00	10,13	9,77	0,36		1				6	3	2,65
	13:00	10,30	9,88	0,42		1				6	3	2,65
	14:00	10,45	9,95	0,50		1				6	3	2,65
	15:00	10,49	10,17	0,32		1				6	3	2,65
	16:00	10,49	10,24	0,25		1				6	3	2,65
	17:00	10,63	10,38	0,24		1				6	3	2,65
	18:00	10,83	10,58	0,24		1				7	3	2,65
	19:00	11,30	11,25	0,05		1				7	3	2,65
	20:00	11,32	11,32	0,00		1				8	3	2,65
	21:00	10,57	10,57	0,00		1				7	3	2,65
	22:00	10,12	10,12	0,00		1				5	3	2,65
	23:00	9,58	9,58	0,00		1				4	3	2,65
Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 3/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	8,90	8,79	0,11		1				4	3	2,65
	01:00	8,04	7,92	0,12		1				6		2,65
	02:00	7,59	7,50	0,09		1				6		2,65
	03:00	6,97	6,96	0,01		1				6		2,65
	04:00	6,27	6,27	0,00		1				4		2,65
	05:00	6,09	6,09	0,00		1				3		2,65
	06:00	6,55	6,55	0,00		1				5		2,65
	07:00	6,82	6,82	0,00		1				5		2,65
	08:00	8,14	7,94	0,20		1				6		2,65
	09:00	9,05	8,80	0,25		1				4	3	2,65
	10:00	10,84	9,21	1,63		1				4	3	2,65
	11:00	9,78	9,35	0,43		1				5	3	2,65
	12:00	9,81	9,81	0,00		1				5	3	2,65
	13:00	9,85	9,85	0,00		1				5	3	2,65
	14:00	10,05	10,05	0,00		1				5	3	2,65
	15:00	9,96	9,96	0,01		1				6	3	2,65
	16:00	10,00	9,98	0,02		1				6	3	2,65
	17:00	10,20	10,16	0,04		1				6	3	2,65
	18:00	10,49	10,49	0,00		1				6	3	2,65
	19:00	10,72	10,72	0,00		1				7	3	2,65
	20:00	10,88	10,88	0,00		1				7	3	2,65
	21:00	11,27	11,27	0,00		1	1			3	3	2,65
	22:00	10,84	10,82	0,02		1	1			1	3	2,65
	23:00	10,29	10,29	0,00		1	1				3	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 4/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	9,58	9,58	0,00		1	1				3	2,65
	01:00	8,81	8,81	0,00		1	1			3		2,65
	02:00	7,97	7,97	0,00			1			6		2,65
	03:00	7,62	7,62	0,00			1			6		2,65
	04:00	7,38	7,38	0,00			1			6		2,65
	05:00	7,21	7,21	0,00			1			5		2,65
	06:00	7,20	7,20	0,00			1			5		2,65
	07:00	7,58	7,58	0,00			1			6		2,65
	08:00	8,27	8,27	0,00			1			6		2,65
	09:00	8,89	8,89	0,00			1			3	3	2,65
	10:00	9,37	9,35	0,02			1			4	3	2,65
	11:00	9,70	9,69	0,01			1			5	3	2,65
	12:00	10,09	10,09	0,00			1			5	3	2,65
	13:00	10,00	10,00	0,00			1			6	3	2,65
	14:00	10,81	10,81	0,00			1			6	3	2,65
	15:00	10,36	10,36	0,00			1			6	3	2,65
	16:00	10,13	10,13	0,00			1			6	3	2,65
	17:00	10,69	10,69	0,00			1			6	3	2,65
	18:00	10,97	10,97	0,00			1			7	3	2,65
	19:00	11,14	11,14	0,00			1			7	3	2,65
	20:00	11,18	11,18	0,00			1			7	3	2,65
	21:00	11,50	11,50	0,00			1			7	3	2,65
	22:00	11,93	11,93	0,00		1	1			5	3	2,65
	23:00	11,89	11,89	0,00		1	1			3	3	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 5/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	11,08	11,08	0,00		1	1			2	3	2,65
	01:00	10,42	10,42	0,00		1	1			5		2,65
	02:00	9,51	9,51	0,00		1	1			4		2,65
	03:00	9,22	9,22	0,00		1	1			3		2,65
	04:00	8,87	8,76	0,10		1	1			3		2,65
	05:00	8,83	8,55	0,28		1	1			2		2,65
	06:00	8,75	8,47	0,27		1	1			2		2,65
	07:00	8,96	8,70	0,26		1	1			2		2,65
	08:00	9,64	9,38	0,26		1	1			3		2,65
	09:00	10,06	9,84	0,22			1			5	3	2,65
	10:00	10,59	10,42	0,17			1			5	3	2,65
	11:00	10,76	10,64	0,12			1			6	3	2,65
	12:00	10,67	10,53	0,14			1			6	3	2,65
	13:00	11,06	10,81	0,25			1			7	3	2,65
	14:00	11,70	11,50	0,19			1			7	3	2,65
	15:00	11,74	11,68	0,06			1			8	3	2,65
	16:00	11,63	11,54	0,08			1			8	3	2,65
	17:00	11,64	11,64	0,01			1			8	3	2,65
	18:00	11,93	11,93	0,00			1			8	3	2,65
	19:00	12,23	12,23	0,00		1	1			6	3	2,65
	20:00	12,17	12,17	0,00		1	1			4	3	2,65
	21:00	12,58	12,58	0,00		1	1			4	3	2,65
	22:00	12,17	12,17	0,00		1	1			4	3	2,65
	23:00	11,62	11,62	0,00		1	1			3	3	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 6/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	10,59	10,59	0,00		1	1			1	3	2,65
	01:00	9,59	9,59	0,00		1	1			4		2,65
	02:00	9,27	9,27	0,00		1	1			3		2,65
	03:00	8,93	8,91	0,02		1	1			2		2,65
	04:00	8,49	8,45	0,04		1	1			2		2,65
	05:00	8,29	8,29	0,00		1	1			2		2,65
	06:00	8,28	8,25	0,02		1	1			2		2,65
	07:00	8,76	8,65	0,11		1	1			2		2,65
	08:00	9,57	9,47	0,10		1	1			3		2,65
	09:00	10,02	9,88	0,14			1			5	3	2,65
	10:00	10,26	10,00	0,27			1			5	3	2,65
	11:00	10,72	10,54	0,18			1			6	3	2,65
	12:00	11,12	10,93	0,18			1			6	3	2,65
	13:00	11,34	11,12	0,22			1			7	3	2,65
	14:00	11,30	11,10	0,20			1			7	3	2,65
	15:00	11,32	11,12	0,20			1			7	3	2,65
	16:00	11,30	11,20	0,10			1			7	3	2,65
	17:00	11,42	11,40	0,01			1			7	3	2,65
	18:00	11,93	11,93	0,00			1			7	3	2,65
	19:00	12,75	12,75	0,00		1	1			4	3	2,65
	20:00	12,94	12,94	0,00		1	1			4	3	2,65
	21:00	13,35	13,35	0,00		1	1			5	3	2,65
	22:00	12,79	12,79	0,00		1	1			4	3	2,65
23:00	12,35	12,35	0,00		1	1			4	3	2,65	
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 7/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	11,57	11,52	0,05		1	1			2	3	2,65
	01:00	10,99	10,94	0,06		1	1			6		2,65
	02:00	10,01	9,90	0,11		1	1			5		2,65
	03:00	9,58	9,40	0,18		1	1			4		2,65
	04:00	9,19	8,81	0,38		1	1			3		2,65
	05:00	9,04	8,68	0,36		1	1			2		2,65
	06:00	9,15	8,75	0,39		1	1			2		2,65
	07:00	9,60	9,18	0,43		1	1			3		2,65
	08:00	10,23	9,91	0,32		1	1			4		2,65
	09:00	11,16	10,86	0,30		1	1			2	3	2,65
	10:00	11,66	11,17	0,48		1	1			2	3	2,65
	11:00	11,84	11,28	0,55		1	1			2	3	2,65
	12:00	12,12	11,39	0,73		1	1			2	3	2,65
	13:00	12,32	11,45	0,87		1	1			2	3	2,65
	14:00	12,30	11,64	0,66		1	1			2	3	2,65
	15:00	12,30	11,37	0,92		1	1			3	3	2,65
	16:00	12,34	11,59	0,75		1	1			3	3	2,65
	17:00	12,57	12,02	0,55		1	1			4	3	2,65
	18:00	12,62	12,34	0,28		1	1			4	3	2,65
	19:00	12,96	12,90	0,07		1	1			4	3	2,65
	20:00	12,96	12,95	0,01		1	1			4	3	2,65
	21:00	13,30	13,13	0,16		1	1			5	3	2,65
	22:00	12,61	12,54	0,08		1	1			4	3	2,65
	23:00	12,36	12,29	0,08		1	1			4	3	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 8/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	11,27	10,92	0,34		1	1			2	3	2,65
	01:00	10,81	10,39	0,41		1	1			5		2,65
	02:00	10,38	9,83	0,54		1	1			5		2,65
	03:00	9,68	8,94	0,74		1	1			3		2,65
	04:00	9,56	8,49	1,07		1	1			3		2,65
	05:00	9,35	8,37	0,98		1	1			2		2,65
	06:00	9,38	8,17	1,21		1	1			2		2,65
	07:00	9,52	8,10	1,42		1	1			2		2,65
	08:00	10,30	9,04	1,27		1	1			3		2,65
	09:00	10,32	8,93	1,39		1				4	3	2,65
	10:00	10,86	9,45	1,40			1			4	3	2,65
	11:00	11,29	9,88	1,41			1			5	3	2,65
	12:00	11,42	10,04	1,38			1			5	3	2,65
	13:00	11,41	10,06	1,34			1			5	3	2,65
	14:00	11,36	9,98	1,38			1			5	3	2,65
	15:00	11,42	10,03	1,39			1			5	3	2,65
	16:00	11,45	10,07	1,37			1			5	3	2,65
	17:00	11,48	10,28	1,20			1			6	3	2,65
	18:00	11,84	11,16	0,69		1	1			6	3	2,65
	19:00	12,06	11,35	0,72		1	1			3	3	2,65
	20:00	12,30	11,52	0,78		1	1			3	3	2,65
	21:00	12,51	11,84	0,66		1	1			3	3	2,65
	22:00	12,14	11,13	1,01		1	1			3	3	2,65
	23:00	11,66	10,99	0,67		1	1			2	3	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 9/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	10,85	10,28	0,57		1	1			2	3	2,65
	01:00	10,08	9,05	1,03		1	1			3		2,65
	02:00	9,42	8,28	1,14		1	1			3		2,65
	03:00	9,01	7,95	1,06		1	1			2		2,65
	04:00	8,88	7,53	1,35		1	1			1		2,65
	05:00	8,72	7,44	1,28		1	1			1		2,65
	06:00	8,72	7,47	1,25		1	1			1		2,65
	07:00	9,08	7,65	1,43		1	1			1		2,65
	08:00	9,61	8,08	1,53		1	1			2		2,65
	09:00	9,84	8,19	1,66			1			2	3	2,65
	10:00	10,66	8,98	1,68			1			4	3	2,65
	11:00	10,68	9,03	1,64			1			4	3	2,65
	12:00	11,08	9,79	1,29			1			5	3	2,65
	13:00	11,48	10,07	1,42			1			5	3	2,65
	14:00	11,67	10,02	1,65			1			5	3	2,65
	15:00	11,68	9,86	1,82			1			5	3	2,65
	16:00	11,50	9,70	1,79			1			5	3	2,65
	17:00	11,56	10,10	1,46			1			5	3	2,65
	18:00	11,82	10,63	1,19			1			6	3	2,65
	19:00	12,17	11,51	0,66		1	1			5	3	2,65
	20:00	12,18	11,78	0,40		1	1			3	3	2,65
	21:00	11,89	11,57	0,31		1	1			3	3	2,65
	22:00	11,28	10,66	0,62		1	1			2	3	2,65
	23:00	10,77	10,09	0,68		1	1			1	3	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 10/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	9,96	9,33	0,64		1	1				3	2,65
	01:00	9,20	8,53	0,67		1	1			2		2,65
	02:00	8,59	7,92	0,67		1	1			2		2,65
	03:00	8,31	7,47	0,84		1	1			2		2,65
	04:00	8,08	7,33	0,75		1	1					2,65
	05:00	7,90	7,22	0,68		1	1					2,65
	06:00	7,96	7,17	0,79		1	1					2,65
	07:00	8,24	7,21	1,03		1	1					2,65
	08:00	9,08	7,97	1,12		1	1			1		2,65
	09:00	9,57	7,98	1,59			1			2	3	2,65
	10:00	9,84	8,11	1,73			1			3	3	2,65
	11:00	9,79	8,12	1,67			1			3	3	2,65
	12:00	10,51	8,79	1,72			1			3	3	2,65
	13:00	10,72	9,07	1,65			1			4	3	2,65
	14:00	10,86	9,37	1,50			1	1,50		4	3	2,65
	15:00	10,91	9,56	1,35			1			5	3	2,65
	16:00	10,79	9,19	1,60			1			5	3	2,65
	17:00	10,91	9,64	1,26			1			5	3	2,65
	18:00	11,15	10,05	1,10			1			6	3	2,65
	19:00	11,50	10,62	0,88			1			6	3	2,65
	20:00	11,61	10,86	0,74			1			7	3	2,65
	21:00	11,57	10,61	0,96			1			7	3	2,65
	22:00	11,09	10,07	1,02			1			6	3	2,65
23:00	10,81	9,54	1,27			1			5	3	2,65	
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 11/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	10,03	8,62	1,41			1			5	3	2,65
	01:00	9,50	7,70	1,81			1			7		2,65
	02:00	8,96	7,22	1,75			1			6		2,65
	03:00	8,65	6,90	1,74			1			6		2,65
	04:00	8,54	6,62	1,92			1			5		2,65
	05:00	8,17	6,15	2,02			1			5		2,65
	06:00	8,14	6,13	2,01			1			5		2,65
	07:00	8,31	6,29	2,02			1			5		2,65
	08:00	8,92	6,90	2,02			1			5		2,65
	09:00	9,49	7,47	2,02			1			2	3	2,65
	10:00	9,89	7,87	2,02			1			3	3	2,65
	11:00	10,16	8,14	2,02			1			3	3	2,65
	12:00	10,38	8,36	2,02			1			3	3	2,65
	13:00	10,49	8,47	2,02			1			4	3	2,65
	14:00	10,36	8,34	2,02			1			4	3	2,65
	15:00	10,47	8,45	2,02			1			4	3	2,65
	16:00	10,55	8,53	2,02			1			4	3	2,65
	17:00	10,51	8,49	2,02			1			4	3	2,65
	18:00	10,75	8,73	2,02			1			4	3	2,65
	19:00	11,02	9,00	2,02			1			4	3	2,65
	20:00	10,90	8,89	2,00			1			4	3	2,65
	21:00	10,56	8,56	2,00			1			4	3	2,65
	22:00	11,00	9,24	1,76			1			5	3	2,65
	23:00	10,94	9,25	1,70			1			5	3	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 12/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	10,30	8,40	1,90			1			4	3	2,65
	01:00	9,77	7,75	2,02			1			7		2,65
	02:00	9,04	7,03	2,01			1			6		2,65
	03:00	8,67	6,71	1,96			1			5		2,65
	04:00	8,46	6,67	1,78			1			5		2,65
	05:00	8,28	6,61	1,68			1			5		2,65
	06:00	8,34	6,67	1,67			1			5		2,65
	07:00	8,88	7,17	1,70			1			5		2,65
	08:00	9,38	7,62	1,75			1			6		2,65
	09:00	9,99	8,23	1,76			1			3	3	2,65
	10:00	10,83	9,21	1,62			1			4	3	2,65
	11:00	11,71	9,92	1,78			1			5	3	2,65
	12:00	12,08	10,20	1,88			1			6	3	2,65
	13:00	12,17	10,29	1,88			1			6	3	2,65
	14:00	12,16	10,35	1,81			1			6	3	2,65
	15:00	12,33	10,57	1,76			1			6	3	2,65
	16:00	12,28	10,56	1,71			1			6	3	2,65
	17:00	12,38	10,58	1,80			1			6	3	2,65
	18:00	12,65	11,25	1,40			1			7	3	2,65
	19:00	13,12	12,31	0,80		1	1			7	3	2,65
	20:00	13,36	12,31	1,04		1	1			4	3	2,65
	21:00	13,39	12,62	0,77		1	1			4	3	2,65
	22:00	12,65	11,90	0,75		1	1			4	3	2,65
	23:00	12,02	11,37	0,66		1	1			3	3	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 13/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	11,21	10,57	0,63		1	1			2	3	2,65
	01:00	10,50	9,88	0,62		1	1			5		2,65
	02:00	9,94	9,26	0,68		1	1			5		2,65
	03:00	9,59	8,86	0,73		1	1			4		2,65
	04:00	8,68	8,03	0,65		1	1			3		2,65
	05:00	8,86	8,34	0,51		1	1			3		2,65
	06:00	9,43	8,70	0,73		1	1			3		2,65
	07:00	9,65	9,02	0,63		1	1			3		2,65
	08:00	10,47	9,86	0,61		1	1			4		2,65
	09:00	10,88	10,39	0,49			1			6	3	2,65
	10:00	10,97	10,47	0,50			1			6	3	2,65
	11:00	11,18	10,68	0,50			1			6	3	2,65
	12:00	11,46	10,98	0,49			1			6	3	2,65
	13:00	11,93	11,27	0,66			1			7	3	2,65
	14:00	11,99	11,70	0,29			1			7	3	2,65
	15:00	12,32	12,13	0,19		1	1			7	3	2,65
	16:00	12,31	12,17	0,14		1	1			4	3	2,65
	17:00	12,43	12,41	0,03		1	1			4	3	2,65
	18:00	12,81	12,81	0,00		1	1			4	3	2,65
	19:00	12,82	12,82	0,00		1	1			5	3	2,65
	20:00	13,14	13,14	0,00		1	1			5	3	2,65
	21:00	13,19	13,19	0,00		1	1			6	3	2,65
	22:00	12,63	12,63	0,00		1	1			5	3	2,65
23:00	12,01	12,01	0,00		1	1			4	3	2,65	
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 14/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	11,23	11,23	0,00		1	1			3	3	2,65
	01:00	10,42	10,31	0,11		1	1			5		2,65
	02:00	9,11	8,74	0,38		1	1			4		2,65
	03:00	9,10	8,70	0,41			1			6		2,65
	04:00	8,89	8,40	0,49			1			8		2,65
	05:00	8,79	8,30	0,49			1			7		2,65
	06:00	8,79	8,34	0,45			1			7		2,65
	07:00	8,96	8,64	0,32			1			7		2,65
	08:00	9,72	9,38	0,33			1			8		2,65
	09:00	10,89	10,58	0,31			1			7	3	2,65
	10:00	11,31	10,94	0,38			1			6	3	2,65
	11:00	11,57	11,21	0,36			1			7	3	2,65
	12:00	11,68	11,43	0,25			1			7	3	2,65
	13:00	12,25	12,01	0,24			1			8	3	2,65
	14:00	12,59	12,31	0,28			1			8	3	2,65
	15:00	12,76	12,56	0,20			1			9	3	2,65
	16:00	13,16	13,10	0,06		1	1			7	3	2,65
	17:00	12,96	12,96	0,00		1	1			5	3	2,65
	18:00	13,25	13,25	0,00		1	1			5	3	2,65
	19:00	11,82	11,82	0,00		1	1			3	3	2,65
	20:00	11,35	11,35	0,00		1	1			2	3	2,65
	21:00	11,46	11,46	0,00		1	1			3	3	2,65
	22:00	10,79	10,75	0,04		1	1			3	3	2,65
	23:00	10,19	9,90	0,29		1	1			1	3	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 15/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	9,46	8,68	0,78		1	1			1	3	2,65
	01:00	8,86	7,63	1,23		1	1			1		2,65
	02:00	8,43	7,07	1,36		1	1			1		2,65
	03:00	8,05	6,61	1,44		1	1			1		2,65
	04:00	7,74	6,17	1,57		1				4		2,65
	05:00	7,57	5,96	1,61		1				5		2,65
	06:00	7,52	5,72	1,80		1				4		2,65
	07:00	7,50	5,82	1,68		1				4		2,65
	08:00	8,31	6,60	1,71		1				5		2,65
	09:00	8,80	6,93	1,87		1				3	3	2,65
	10:00	9,23	7,49	1,74		1				2	3	2,65
	11:00	9,43	8,16	1,27		1				3	3	2,65
	12:00	9,11	7,90	1,21		1				3	3	2,65
	13:00	10,04	8,68	1,36		1				4	3	2,65
	14:00	9,92	8,81	1,11		1				4	3	2,65
	15:00	9,69	8,74	0,94		1				5	3	2,65
	16:00	9,45	8,52	0,93		1				4	3	2,65
	17:00	9,74	8,63	1,12		1				4	3	2,65
	18:00	10,28	9,17	1,10		1				5	3	2,65
	19:00	10,41	9,22	1,20		1				5	3	2,65
	20:00	10,61	9,20	1,40		1				5	3	2,65
	21:00	10,66	9,11	1,55		1				5	3	2,65
	22:00	11,95	10,36	1,59		1				7	3	2,65
	23:00	12,22	10,78	1,44		1				7	3	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 16/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	11,78	10,24	1,53		1				7	3	2,65
	01:00	11,05	9,13	1,93		1				10		2,65
	02:00	10,41	8,71	1,70		1				9		2,65
	03:00	9,77	8,22	1,55		1				9		2,65
	04:00	9,35	7,75	1,60		1				8		2,65
	05:00	9,77	7,84	1,94		1				8		2,65
	06:00	9,89	7,91	1,98		1				7		2,65
	07:00	10,32	8,31	2,02		1				8		2,65
	08:00	11,08	9,06	2,02		1				9		2,65
	09:00	11,78	9,77	2,01		1	1			7		2,65
	10:00	12,26	10,27	1,99		1	1			6		2,65
	11:00	12,56	10,58	1,98		1	1			6		2,65
	12:00	12,66	10,81	1,84		1	1			6		2,65
	13:00	12,71	10,74	1,97		1	1			6		2,65
	14:00	12,97	11,13	1,85		1	1			6		2,65
	15:00	13,18	11,31	1,87		1	1			7		2,65
	16:00	13,23	11,23	2,00		1	1			7		2,65
	17:00	13,38	11,39	2,00		1	1			7		2,65
	18:00	13,74	11,84	1,89		1	1			7		2,65
	19:00	13,81	12,04	1,77		1	1			8		2,65
	20:00	13,78	12,10	1,68		1	1			8		2,65
	21:00	12,74	11,16	1,58		1	1			7		2,65
	22:00	11,95	10,23	1,72		1	1			5		2,65
	23:00	11,57	9,79	1,79		1	1			4		2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 17/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	10,84	9,06	1,78		1	1			3		2,65
	01:00	10,35	8,71	1,64		1	1			2		2,65
	02:00	9,70	8,07	1,63		1	1			1		2,65
	03:00	9,02	7,29	1,73		1	1					2,65
	04:00	8,49	6,57	1,92		1	1					2,65
	05:00	8,42	6,52	1,90		1	1					2,65
	06:00	8,83	6,88	1,95		1	1					2,65
	07:00	9,06	7,22	1,84		1	1					2,65
	08:00	9,67	7,73	1,94		1	1					2,65
	09:00	10,15	8,32	1,83		1	1			2		2,65
	10:00	10,24	8,28	1,96		1	1			2		2,65
	11:00	10,56	8,55	2,01		1	1			1	1	2,65
	12:00	10,96	8,94	2,02		1	1				2	2,65
	13:00	10,91	8,89	2,02		1	1				2	2,65
	14:00	10,81	8,88	1,93		1	1				2	2,65
	15:00	10,83	8,92	1,91		1	1				2	2,65
	16:00	10,68	8,70	1,98		1	1				2	2,65
	17:00	10,78	9,18	1,60		1	1				2	2,65
	18:00	10,92	9,57	1,36		1	1			1	2	2,65
	19:00	11,36	10,26	1,10		1	1			1	2	2,65
	20:00	11,69	11,09	0,61		1	1			3	2	2,65
	21:00	11,74	10,98	0,76		1	1			3	2	2,65
	22:00	11,00	9,89	1,11		1	1			2	2	2,65
23:00	10,57	10,10	0,47		1	1			1	2	2,65	
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 18/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	9,85	9,60	0,24		1	1			1	2	2,65
	01:00	9,25	8,81	0,44		1	1			3		2,65
	02:00	8,78	7,91	0,87		1	1			2		2,65
	03:00	8,55	7,72	0,83		1	1			2		2,65
	04:00	8,34	7,27	1,07		1	1			2		2,65
	05:00	8,28	6,71	1,57		1	1			1		2,65
	06:00	8,20	6,77	1,43		1	1					2,65
	07:00	8,43	6,69	1,73		1	1					2,65
	08:00	8,97	7,20	1,76		1	1					2,65
	09:00	9,13	7,39	1,74		1				2	3	2,65
	10:00	9,44	7,99	1,45		1				3	3	2,65
	11:00	9,87	8,59	1,28		1				4	3	2,65
	12:00	10,00	8,74	1,25		1				4	3	2,65
	13:00	10,02	9,09	0,93		1				5	3	2,65
	14:00	10,08	9,09	0,99		1				5	3	2,65
	15:00	9,98	9,33	0,65		1				5	3	2,65
	16:00	9,87	9,49	0,38		1				6	3	2,65
	17:00	9,84	9,51	0,32		1				6	3	2,65
	18:00	10,05	10,04	0,01		1				6	3	2,65
	19:00	10,75	10,75	0,00		1				7	3	2,65
	20:00	11,31	11,31	0,00		1				8	3	2,65
	21:00	11,62	11,62	0,00		1	1			6	3	2,65
	22:00	12,28	12,28	0,00		1	1			3	3	2,65
23:00	12,48	12,48	0,00		1	1			4	3	2,65	
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 19/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	11,85	11,85	0,00		1	1			4	3	2,65
	01:00	11,15	11,13	0,02		1	1			6		2,65
	02:00	10,46	10,46	0,00		1	1			5		2,65
	03:00	10,24	10,24	0,00		1	1			5		2,65
	04:00	10,02	10,02	0,00		1	1			5		2,65
	05:00	9,70	9,69	0,02		1	1			5		2,65
	06:00	9,76	9,73	0,04		1	1			4		2,65
	07:00	10,25	10,25	0,00		1	1			5		2,65
	08:00	10,75	10,75	0,00		1	1			6		2,65
	09:00	11,10	11,10	0,00		1	1			3	3	2,65
	10:00	11,33	11,33	0,00		1	1			3	3	2,65
	11:00	11,52	11,52	0,00		1	1			3	3	2,65
	12:00	12,32	12,32	0,00		1	1			4	3	2,65
	13:00	12,23	12,23	0,00		1	1			4	3	2,65
	14:00	12,40	12,40	0,00		1	1			4	3	2,65
	15:00	12,83	12,83	0,00		1	1			4	3	2,65
	16:00	12,82	12,82	0,00		1	1			4	3	2,65
	17:00	12,54	12,54	0,00		1	1			4	3	2,65
	18:00	12,72	12,72	0,00		1	1			4	3	2,65
	19:00	13,10	13,10	0,00		1	1			5	3	2,65
	20:00	13,46	13,46	0,00		1	1			5	3	2,65
	21:00	13,50	13,47	0,03		1	1			5	3	2,65
	22:00	12,92	12,92	0,00		1	1			5	3	2,65
	23:00	12,44	12,44	0,00		1	1			4	3	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 20/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	11,85	11,85	0,00		1	1			3	3	2,65
	01:00	11,21	11,21	0,00		1	1			7		2,65
	02:00	10,46	10,46	0,00		1	1			6		2,65
	03:00	10,17	10,17	0,00		1	1			5		2,65
	04:00	10,00	10,00	0,00		1	1			5		2,65
	05:00	9,86	9,86	0,00		1	1			4		2,65
	06:00	9,74	9,73	0,01		1	1			4		2,65
	07:00	9,74	9,74	0,00		1	1			4		2,65
	08:00	10,65	10,65	0,00		1	1			5		2,65
	09:00	11,50	11,50	0,00		1	1			3	3	2,65
	10:00	11,80	11,80	0,00		1	1			3	3	2,65
	11:00	12,69	12,69	0,00		1	1			4	3	2,65
	12:00	12,83	12,83	0,00		1	1			4	3	2,65
	13:00	12,74	12,74	0,00		1	1			4	3	2,65
	14:00	12,83	12,83	0,00		1	1			4	3	2,65
	15:00	13,23	13,23	0,00		1	1			4	3	2,65
	16:00	13,57	13,54	0,03		1	1			6	3	2,65
	17:00	13,60	13,39	0,22		1	1			6	3	2,65
	18:00	13,74	13,03	0,71		1	1			6	3	2,65
	19:00	13,66	12,58	1,08		1	1			5	3	2,65
	20:00	13,95	12,38	1,57		1	1			4	3	2,65
	21:00	13,94	12,55	1,39		1	1			4	3	2,65
	22:00	13,53	12,04	1,49		1	1			4	3	2,65
	23:00	13,20	11,61	1,59		1	1			2	3	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 21/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	12,44	10,92	1,52		1	1			2	3	2,65
	01:00	11,51	10,81	0,70		1	1			6		2,65
	02:00	10,59	9,93	0,66		1	1			5		2,65
	03:00	10,00	9,38	0,62		1	1			4		2,65
	04:00	9,82	9,13	0,70		1	1			4		2,65
	05:00	9,70	8,71	0,99		1	1			2		2,65
	06:00	9,40	8,80	0,60		1	1			2		2,65
	07:00	9,79	9,23	0,56		1	1			3		2,65
	08:00	10,46	10,29	0,17		1	1			4		2,65
	09:00	11,18	11,16	0,02		1	1			2	3	2,65
	10:00	11,75	11,67	0,08		1	1			3	3	2,65
	11:00	12,26	12,26	0,00		1	1			3	3	2,65
	12:00	12,55	12,49	0,06		1	1			4	3	2,65
	13:00	13,07	13,00	0,07		1	1			5	3	2,65
	14:00	13,14	13,05	0,08		1	1			5	3	2,65
	15:00	13,08	13,06	0,02		1	1			5	3	2,65
	16:00	12,61	12,57	0,04		1	1			4	3	2,65
	17:00	12,81	12,80	0,01		1	1			4	3	2,65
	18:00	12,99	12,99	0,00		1	1			4	3	2,65
	19:00	13,01	13,01	0,00		1	1			5	3	2,65
	20:00	13,53	13,53	0,00		1	1			5	3	2,65
	21:00	13,71	13,71	0,00		1	1			5	3	2,65
	22:00	13,12	13,12	0,00		1	1			5	3	2,65
	23:00	12,61	12,61	0,00		1	1			5	3	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 22/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	11,94	11,94	0,00		1	1			4	3	2,65
	01:00	11,25	11,25	0,00		1	1			7		2,65
	02:00	10,57	10,57	0,00		1	1			6		2,65
	03:00	10,11	10,09	0,01		1	1			5		2,65
	04:00	9,95	9,83	0,12		1	1			5		2,65
	05:00	9,83	9,45	0,39		1	1			4		2,65
	06:00	9,79	9,24	0,55		1	1			4		2,65
	07:00	10,26	9,58	0,68		1	1			4		2,65
	08:00	10,97	10,07	0,90		1	1			5		2,65
	09:00	11,12	10,28	0,85		1	1			3	2	2,65
	10:00	11,49	10,23	1,26		1	1			1	3	2,65
	11:00	12,09	10,97	1,12		1	1			1	3	2,65
	12:00	12,55	11,67	0,88		1	1			2	3	2,65
	13:00	12,44	11,47	0,96		1	1			3	3	2,65
	14:00	12,76	11,85	0,91		1	1			3	3	2,65
	15:00	12,94	11,81	1,13		1	1			3	3	2,65
	16:00	12,54	11,43	1,11		1	1			3	3	2,65
	17:00	12,77	12,00	0,77		1	1			3	3	2,65
	18:00	12,85	12,34	0,51		1	1			3	3	2,65
	19:00	12,90	12,62	0,29		1	1			4	3	2,65
	20:00	13,47	13,11	0,36		1	1			5	3	2,65
	21:00	13,08	12,79	0,29		1	1			5	3	2,65
	22:00	12,44	12,06	0,38		1	1			3	3	2,65
23:00	12,17	11,64	0,53		1	1			3	3	2,65	
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένες ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 23/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	11,57	10,79	0,78		1	1			3	3	2,65
	01:00	10,81	9,92	0,89		1	1			5		2,65
	02:00	10,28	9,33	0,95		1	1			4		2,65
	03:00	9,83	9,08	0,75		1	1			4		2,65
	04:00	9,69	8,92	0,77		1	1			3		2,65
	05:00	9,31	8,37	0,93		1	1			3		2,65
	06:00	9,40	8,62	0,78		1	1			3		2,65
	07:00	9,59	8,18	1,40		1	1			3		2,65
	08:00	10,22	8,94	1,28		1	1			3		2,65
	09:00	10,74	9,18	1,56			1			5	3	2,65
	10:00	10,95	9,04	1,91			1			5	3	2,65
	11:00	10,87	8,88	1,99			1			5	3	2,65
	12:00	11,24	9,24	2,00			1			5	3	2,65
	13:00	11,58	9,61	1,97			1			5	3	2,65
	14:00	11,62	9,63	2,00			1			5	3	2,65
	15:00	11,95	9,95	1,99			1			5	3	2,65
	16:00	11,82	10,04	1,78			1			5	3	2,65
	17:00	11,92	10,09	1,83			1			5	3	2,65
	18:00	12,19	10,25	1,94			1			6	3	2,65
	19:00	12,37	10,94	1,43			1			6	3	2,65
	20:00	12,12	11,17	0,95			1			7	3	2,65
	21:00	11,44	9,99	1,45			1			6	3	2,65
	22:00	10,77	9,89	0,88			1			5	3	2,65
23:00	10,26	9,53	0,72			1			5	3	2,65	
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 24/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	9,77	8,72	1,05			1			5	3	2,65
	01:00	9,23	8,21	1,02			1			7		2,65
	02:00	8,73	7,18	1,55			1			6		2,65
	03:00	8,42	6,70	1,72			1			5		2,65
	04:00	8,27	6,37	1,89			1			5		2,65
	05:00	8,04	6,28	1,76			1			4		2,65
	06:00	8,05	6,64	1,41			1			5		2,65
	07:00	8,28	6,86	1,42			1			5		2,65
	08:00	8,97	7,30	1,67			1			6		2,65
	09:00	9,63	7,77	1,86			1			6		2,65
	10:00	9,93	8,18	1,74			1			4	2	2,65
	11:00	10,30	8,30	2,00			1			3	3	2,65
	12:00	10,59	8,59	2,00			1			4	3	2,65
	13:00	10,67	8,81	1,87			1			4	3	2,65
	14:00	10,85	9,21	1,64			1			4	3	2,65
	15:00	10,83	9,14	1,70			1			4	3	2,65
	16:00	10,70	9,01	1,68			1			4	3	2,65
	17:00	10,88	9,05	1,83			1			4	3	2,65
	18:00	11,04	9,10	1,94			1			4	3	2,65
	19:00	11,21	9,36	1,85			1			4	3	2,65
	20:00	11,59	9,90	1,69			1			5	3	2,65
	21:00	11,45	9,88	1,57			1			5	3	2,65
	22:00	10,92	9,89	1,04			1			5	3	2,65
	23:00	10,31	9,36	0,94			1			5	3	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 25/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	9,93	8,44	1,49			1			4	3	2,65
	01:00	9,44	7,91	1,53			1			7		2,65
	02:00	8,73	7,00	1,73			1			6		2,65
	03:00	8,49	6,72	1,77			1			5		2,65
	04:00	8,32	6,56	1,77			1			5		2,65
	05:00	8,03	6,02	2,01			1			4		2,65
	06:00	7,98	5,98	2,00			1			4		2,65
	07:00	8,35	6,34	2,02			1			4		2,65
	08:00	8,82	6,82	2,01			1			5		2,65
	09:00	8,82	6,81	2,01			1			1	3	2,65
	10:00	9,20	7,18	2,02		1				2	3	2,65
	11:00	9,54	7,52	2,02		1				2	3	2,65
	12:00	9,72	7,70	2,02		1				3	3	2,65
	13:00	9,79	7,78	2,02		1				3	3	2,65
	14:00	9,88	7,86	2,02		1				2	3	2,65
	15:00	9,73	7,71	2,02		1				3	3	2,65
	16:00	9,62	7,60	2,02		1				3	3	2,65
	17:00	9,70	7,68	2,02		1				3	3	2,65
	18:00	9,94	7,92	2,02		1				3	3	2,65
	19:00	10,10	8,13	1,97		1				3	3	2,65
	20:00	10,60	8,75	1,85		1				4	3	2,65
	21:00	10,35	9,66	0,69		1				5	3	2,65
	22:00	10,72	10,32	0,39		1				7	3	2,65
23:00	10,68	9,96	0,72		1				6	3	2,65	
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 26/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	9,95	9,08	0,87		1				5	3	2,65
	01:00	9,57	8,42	1,15		1				8		2,65
	02:00	9,02	8,08	0,93		1				8		2,65
	03:00	8,48	7,69	0,79		1				7		2,65
	04:00	8,60	7,88	0,72		1				7		2,65
	05:00	8,66	8,08	0,58		1				7		2,65
	06:00	8,70	7,70	1,00		1				7		2,65
	07:00	9,13	7,82	1,31		1				7		2,65
	08:00	9,92	8,29	1,63		1				8		2,65
	09:00	10,50	9,14	1,37		1				5	3	2,65
	10:00	10,66	9,35	1,31		1				5	3	2,65
	11:00	10,97	9,54	1,43		1				6	3	2,65
	12:00	11,17	9,73	1,44		1				6	3	2,65
	13:00	11,06	9,49	1,57		1				6	3	2,65
	14:00	11,33	9,74	1,59		1				6	3	2,65
	15:00	11,38	9,84	1,53			1			5	3	2,65
	16:00	11,36	10,26	1,11			1			5	3	2,65
	17:00	11,24	10,56	0,68			1			6	3	2,65
	18:00	11,58	11,06	0,51			1			7	3	2,65
	19:00	11,76	11,26	0,50			1			7	3	2,65
	20:00	12,21	11,90	0,31			1			8	3	2,65
	21:00	12,24	11,49	0,75			1			8	3	2,65
	22:00	11,67	11,07	0,60			1			8	3	2,65
	23:00	10,99	10,74	0,25			1			7	3	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 27/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	10,45	10,06	0,39			1			6	3	2,65
	01:00	9,90	9,11	0,78			1			9		2,65
	02:00	9,48	8,25	1,23			1			8		2,65
	03:00	9,13	7,66	1,48			1			7		2,65
	04:00	8,80	7,15	1,65			1			7		2,65
	05:00	8,65	6,81	1,84			1			5		2,65
	06:00	8,61	7,09	1,53			1			5		2,65
	07:00	9,30	8,22	1,08			1			7		2,65
	08:00	9,91	8,61	1,30			1			8		2,65
	09:00	9,90	8,36	1,54			1			3	3	2,65
	10:00	10,58	8,97	1,61			1			4	3	2,65
	11:00	10,79	9,32	1,47			1			4	3	2,65
	12:00	11,13	9,66	1,47			1			5	3	2,65
	13:00	11,31	10,20	1,12			1			5	3	2,65
	14:00	11,55	10,68	0,87			1			7	3	2,65
	15:00	11,33	10,60	0,73			1			7	3	2,65
	16:00	11,31	10,60	0,71			1			7	3	2,65
	17:00	11,41	10,20	1,20			1			6	3	2,65
	18:00	11,68	10,25	1,43			1			6	3	2,65
	19:00	12,03	11,08	0,95			1			7	3	2,65
	20:00	12,54	11,92	0,62			1			8	3	2,65
	21:00	12,38	11,85	0,53			1			8	3	2,65
	22:00	11,66	11,23	0,43			1			8	3	2,65
23:00	10,63	10,06	0,57			1			6	3	2,65	
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 28/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	9,59	8,92	0,67			1			5	3	2,65
	01:00	9,70	9,02	0,68			1			8		2,65
	02:00	9,18	8,51	0,66			1			8		2,65
	03:00	8,90	7,91	0,99			1			7		2,65
	04:00	8,52	7,21	1,31			1			6		2,65
	05:00	7,95	6,38	1,56			1			5		2,65
	06:00	8,30	6,71	1,59			1			5		2,65
	07:00	9,06	7,85	1,22			1			6		2,65
	08:00	9,97	9,00	0,97			1			8		2,65
	09:00	9,87	9,18	0,68			1			6	2	2,65
	10:00	9,99	9,29	0,71			1			6	2	2,65
	11:00	10,66	9,85	0,81			1			6	2	2,65
	12:00	11,23	10,81	0,41			1			8	2	2,65
	13:00	11,44	10,85	0,60		1	1			3	2	2,65
	14:00	11,17	10,02	1,15		1	1			2	2	2,65
	15:00	11,12	10,26	0,86		1	1			1	2	2,65
	16:00	11,10	10,36	0,75		1	1			2	2	2,65
	17:00	10,60	9,88	0,71		1	1			2	2	2,65
	18:00	10,80	10,30	0,50		1	1			2	2	2,65
	19:00	11,17	11,07	0,10		1	1			3	2	2,65
	20:00	12,49	12,44	0,04		1	1			5	2	2,65
	21:00	12,12	12,12	0,00		1	1			5	2	2,65
	22:00	11,34	11,34	0,01		1	1			4	2	2,65
23:00	11,02	10,91	0,12		1	1			3	2	2,65	
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένες ισχύος. Κατά το διάστημα 17:00 έως 19:30 σημειώθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης												

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 29/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	10,30	10,11	0,19		1	1			3	2	2,65
	01:00	9,73	9,48	0,25		1	1			4		2,65
	02:00	9,07	8,61	0,46		1	1			4		2,65
	03:00	8,78	8,38	0,40		1	1			4		2,65
	04:00	8,58	8,52	0,06			1			6		2,65
	05:00	8,49	8,49	0,00			1			7		2,65
	06:00	8,36	8,36	0,00			1			7		2,65
	07:00	8,63	8,59	0,04			1			8		2,65
	08:00	9,37	9,37	0,00			1			8		2,65
	09:00	9,75	9,75	0,00			1			6	2	2,65
	10:00	10,29	10,29	0,00			1			7	2	2,65
	11:00	10,48	10,48	0,00			1			7	2	2,65
	12:00	10,88	10,88	0,00			1			8	2	2,65
	13:00	11,09	11,09	0,00			1			8	2	2,65
	14:00	10,92	10,92	0,00			1			9	2	2,65
	15:00	11,05	11,05	0,00			1			9	2	2,65
	16:00	10,45	10,45	0,00			1			8	2	2,65
	17:00	10,56	10,56	0,00			1			7	2	2,65
	18:00	11,12	11,12	0,00			1			8	2	2,65
	19:00	11,15	11,15	0,00			1			8	2	2,65
	20:00	11,95	11,95	0,00			1			9	2	2,65
	21:00	11,73	11,73	0,00			1			9	2	2,65
	22:00	10,96	10,96	0,00			1			8	2	2,65
	23:00	10,43	10,43	0,00			1			8	2	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 30/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	9,62	9,62	0,00			1			7	2	2,65
	01:00	8,90	8,90	0,00			1			8		2,65
	02:00	8,53	8,53	0,00			1			7		2,65
	03:00	8,05	8,05	0,00			1			7		2,65
	04:00	7,83	7,83	0,00			1			7		2,65
	05:00	7,56	7,55	0,01			1			6		2,65
	06:00	7,66	7,61	0,05			1			6		2,65
	07:00	8,42	8,42	0,00			1			7		2,65
	08:00	9,16	9,12	0,04			1			8		2,65
	09:00	9,70	9,64	0,06			1			6	2	2,65
	10:00	10,36	10,35	0,00			1			7	2	2,65
	11:00	10,75	10,75	0,00			1			8	2	2,65
	12:00	11,03	11,03	0,00			1			8	2	2,65
	13:00	11,31	11,31	0,00		1	1			5	2	2,65
	14:00	11,15	11,15	0,00		1	1			3	2	2,65
	15:00	11,41	11,41	0,00		1	1			3	2	2,65
	16:00	11,26	11,26	0,00		1	1			3	2	2,65
	17:00	11,15	11,15	0,00		1	1			3	2	2,65
	18:00	11,09	11,09	0,00		1	1			3	2	2,65
	19:00	11,32	11,32	0,00		1	1			3	2	2,65
	20:00	11,45	11,45	0,00		1	1			3	2	2,65
	21:00	11,07	11,07	0,00		1	1			3	2	2,65
	22:00	10,51	10,51	0,00		1	1			2	2	2,65
23:00	10,09	10,09	0,00		1	1			1	2	2,65	
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 31/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	9,16	9,16	0,00		1	1				2	2,65
	01:00	8,70	8,70	0,00			1			7		2,65
	02:00	7,88	7,87	0,01			1			6		2,65
	03:00	7,33	7,31	0,02			1			6		2,65
	04:00	7,24	6,99	0,25			1			5		2,65
	05:00	7,06	6,90	0,17			1			5		2,65
	06:00	7,19	7,01	0,18			1			5		2,65
	07:00	7,72	7,52	0,21			1			6		2,65
	08:00	8,12	8,00	0,12			1			7		2,65
	09:00	8,14	7,63	0,51			1			3	2	2,65
	10:00	8,44	8,15	0,28			1			3	2	2,65
	11:00	9,11	8,93	0,19			1			5	2	2,65
	12:00	9,46	9,23	0,23			1			5	2	2,65
	13:00	9,58	9,42	0,16			1			6	2	2,65
	14:00	9,80	9,59	0,22			1			6	2	2,65
	15:00	9,66	9,55	0,10			1			6	2	2,65
	16:00	9,42	9,24	0,18			1			6	2	2,65
	17:00	9,49	9,41	0,08			1			5	2	2,65
	18:00	9,76	9,68	0,08			1			6	2	2,65
	19:00	10,03	9,92	0,11			1			7	2	2,65
	20:00	10,60	10,40	0,20			1			7	2	2,65
	21:00	10,18	9,87	0,31		1				7	2	2,65
	22:00	9,52	9,12	0,40		1				6	2	2,65
23:00	9,40	8,86	0,54		1				5	2	2,65	
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένες ισχύος.												
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 1/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00	
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	8,62	8,05	0,57		1				4	2	2,65
	01:00	8,17	7,86	0,31		1				7		2,65
	02:00	7,89	7,67	0,23		1				7		2,65
	03:00	7,71	7,33	0,38		1				7		2,65
	04:00	7,46	7,22	0,25		1				6		2,65
	05:00	7,24	6,88	0,37		1				6		2,65
	06:00	7,17	6,66	0,51		1				6		2,65
	07:00	7,58	7,06	0,52		1				6		2,65
	08:00	8,20	7,33	0,87		1				7		2,65
	09:00	8,70	7,38	1,32			1			3	2	2,65
	10:00	8,90	7,54	1,36			1			3	2	2,65
	11:00	9,16	8,08	1,08			1			4	2	2,65
	12:00	9,30	8,31	0,99			1			4	2	2,65
	13:00	9,15	8,05	1,10			1			4	2	2,65
	14:00	8,87	7,78	1,09			1			4	2	2,65
	15:00	8,86	7,93	0,94			1			4	2	2,65
	16:00	8,65	7,97	0,68			1			4	2	2,65
	17:00	8,84	8,24	0,60			1			4	2	2,65
	18:00	9,00	8,72	0,29			1			5	2	2,65
	19:00	9,23	9,22	0,01			1			6	2	2,65
	20:00	9,92	9,91	0,01			1			7	2	2,65
	21:00	9,88	9,68	0,20			1			7	2	2,65
	22:00	10,21	9,96	0,25			1			6	2	2,65
	23:00	10,17	9,87	0,30			1			6	2	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 2/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	9,41	9,04	0,37			1			5	2	2,65
	01:00	8,69	8,40	0,29			1			7		2,65
	02:00	8,35	8,20	0,15			1			7		2,65
	03:00	8,58	8,40	0,18			1			7		2,65
	04:00	8,37	8,37	0,00			1			7		2,65
	05:00	8,20	8,20	0,00			1			7		2,65
	06:00	7,91	7,91	0,00			1			7		2,65
	07:00	8,40	8,40	0,00			1			7		2,65
	08:00	7,10	7,10	0,00			1			6		2,65
	09:00	9,01	9,00	0,01			1			5	2	2,65
	10:00	9,55	9,40	0,15			1			6	2	2,65
	11:00	9,68	9,51	0,17			1			6	2	2,65
	12:00	10,16	10,08	0,08			1			7	2	2,65
	13:00	9,94	9,91	0,03			1			7	2	2,65
	14:00	9,86	9,81	0,05			1			7	2	2,65
	15:00	9,86	9,85	0,01			1			7	2	2,65
	16:00	9,75	9,73	0,02			1			7	2	2,65
	17:00	9,94	9,94	0,00			1			7	2	2,65
	18:00	10,20	10,20	0,00			1			7	2	2,65
	19:00	10,42	10,42	0,00			1			7	2	2,65
	20:00	10,95	10,95	0,00			1			8	2	2,65
	21:00	11,04	11,04	0,00			1			8	2	2,65
	22:00	10,44	10,44	0,00			1			8	2	2,65
	23:00	10,00	10,00	0,00			1			7	2	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένες ισχύος. Κατά το διάστημα 08:23-08:41 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.												
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 3/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	8,99	8,99	0,00			1			5	2	2,65
	01:00	8,41	8,41	0,00			1			7		2,65
	02:00	8,16	8,16	0,00			1			7		2,65
	03:00	8,07	8,07	0,00			1			7		2,65
	04:00	7,95	7,95	0,00			1			7		2,65
	05:00	7,54	7,54	0,00			1			6		2,65
	06:00	7,45	7,45	0,00			1			6		2,65
	07:00	8,05	8,05	0,00			1			7		2,65
	08:00	8,55	8,55	0,00			1			7		2,65
	09:00	8,69	8,69	0,00			1			5	2	2,65
	10:00	8,68	8,68	0,00			1			5	2	2,65
	11:00	9,34	9,34	0,00			1			6	2	2,65
	12:00	9,62	9,62	0,00			1			6	2	2,65
	13:00	9,72	9,70	0,02			1			6	2	2,65
	14:00	9,63	9,61	0,02			1			6	2	2,65
	15:00	9,68	9,68	0,00			1			6	2	2,65
	16:00	9,63	9,63	0,00			1			6	2	2,65
	17:00	9,88	9,88	0,00			1			6	2	2,65
	18:00	10,09	10,09	0,00			1			6	2	2,65
	19:00	10,25	10,25	0,00		1	1			4	2	2,65
	20:00	11,01	11,01	0,00		1	1			3	2	2,65
	21:00	11,07	11,07	0,00		1	1			3	2	2,65
	22:00	10,52	10,44	0,07		1	1			2	2	2,65
23:00	10,05	9,79	0,26		1	1			1	2	2,65	
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 4/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	9,21	9,00	0,22		1	1				2	2,65
	01:00	8,38	8,11	0,27		1	1			1		2,65
	02:00	8,10	8,02	0,08		1	1			1		2,65
	03:00	7,80	7,69	0,11		1	1			1		2,65
	04:00	7,57	7,51	0,06		1	1			1		2,65
	05:00	7,31	7,24	0,07		1	1					2,65
	06:00	7,55	7,53	0,02		1	1			1		2,65
	07:00	8,21	8,20	0,01		1	1			2		2,65
	08:00	8,86	8,84	0,02		1	1			2		2,65
	09:00	9,44	9,30	0,14			1			5	2	2,65
	10:00	9,60	9,38	0,22			1			6	2	2,65
	11:00	9,93	9,79	0,14			1			6	2	2,65
	12:00	10,29	10,23	0,06			1			7	2	2,65
	13:00	10,29	10,12	0,17			1			7	2	2,65
	14:00	10,39	10,07	0,32			1			7	2	2,65
	15:00	10,34	10,07	0,26			1			6	2	2,65
	16:00	10,38	10,23	0,15			1			7	2	2,65
	17:00	10,45	10,33	0,11			1			7	2	2,65
	18:00	10,92	10,80	0,11		1	1			5	2	2,65
	19:00	11,16	11,04	0,12		1	1			3	2	2,65
	20:00	11,81	11,28	0,53		1	1			3	2	2,65
	21:00	11,70	11,40	0,30		1	1			3	2	2,65
	22:00	11,15	10,81	0,34		1	1			3	2	2,65
	23:00	10,64	10,21	0,43		1	1			1	2	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένες ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 5/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	9,76	9,47	0,29		1	1				2	2,65
	01:00	9,20	8,86	0,33		1	1			3		2,65
	02:00	8,66	8,21	0,44		1	1			2		2,65
	03:00	8,35	7,76	0,60		1	1			1		2,65
	04:00	7,88	7,27	0,60		1	1			1		2,65
	05:00	7,60	7,10	0,50		1	1					2,65
	06:00	7,58	6,88	0,70		1	1					2,65
	07:00	8,02	7,16	0,87		1	1					2,65
	08:00	9,01	8,04	0,98		1	1			1		2,65
	09:00	9,56	8,53	1,03			1			5	2	2,65
	10:00	9,44	8,23	1,22			1			4	2	2,65
	11:00	9,48	8,23	1,25			1			4	2	2,65
	12:00	9,74	8,81	0,94			1			5	2	2,65
	13:00	10,16	9,08	1,08			1			5	2	2,65
	14:00	10,27	9,11	1,16			1			6	2	2,65
	15:00	10,25	9,33	0,93			1			6	2	2,65
	16:00	9,98	9,30	0,68			1			6	2	2,65
	17:00	10,65	10,21	0,44			1			7	2	2,65
	18:00	11,07	10,85	0,21		1	1			4	2	2,65
	19:00	11,29	11,16	0,12		1	1			3	2	2,65
	20:00	11,20	11,15	0,05		1	1			3	2	2,65
	21:00	10,18	9,95	0,23		1	1			2	2	2,65
	22:00	9,59	9,41	0,18		1	1			1	2	2,65
	23:00	9,23	9,06	0,17		1	1				2	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένες ισχύος. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 15:30-17:00 εκτελέστηκαν εργασίες στο δίκτυο. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης												

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 6/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	8,45	8,25	0,20		1	1				2	2,65
	01:00	7,74	7,36	0,38		1	1			1		2,65
	02:00	7,32	6,88	0,44		1	1					2,65
	03:00	6,99	6,48	0,51		1	1					2,65
	04:00	6,72	6,35	0,37		1	1					2,65
	05:00	6,67	6,20	0,47		1	1					2,65
	06:00	6,97	6,50	0,46		1	1					2,65
	07:00	7,46	6,91	0,55		1	1					2,65
	08:00	7,94	7,60	0,34		1	1			1		2,65
	09:00	8,25	7,83	0,42			1			3	2	2,65
	10:00	8,32	7,79	0,53			1			3	2	2,65
	11:00	8,41	7,90	0,51			1			3	2	2,65
	12:00	8,36	8,02	0,34			1			3	2	2,65
	13:00	8,82	8,66	0,16			1			4	2	2,65
	14:00	9,30	9,27	0,02			1			5	2	2,65
	15:00	9,43	9,41	0,02			1			6	2	2,65
	16:00	9,47	9,46	0,01			1			6	2	2,65
	17:00	9,96	9,96	0,00			1			6	2	2,65
	18:00	10,09	10,09	0,00			1			7	2	2,65
	19:00	10,38	10,38	0,00		1	1			3	2	2,65
	20:00	10,88	10,88	0,00		1	1			3	2	2,65
	21:00	10,59	10,59	0,00		1	1			3	2	2,65
	22:00	9,94	9,94	0,00		1	1			1	2	2,65
23:00	9,43	9,43	0,00		1	1			1	2	2,65	
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένες ισχύος. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 7/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	8,92	8,92	0,00		1	1				2	2,65
	01:00	8,34	8,33	0,01		1	1			2		2,65
	02:00	7,80	7,68	0,11		1	1			2		2,65
	03:00	7,72	7,51	0,21		1	1			1		2,65
	04:00	7,46	7,23	0,22		1	1			1		2,65
	05:00	6,78	6,72	0,06		1	1					2,65
	06:00	6,20	6,17	0,03		1	1					2,65
	07:00	6,63	6,56	0,07		1	1					2,65
	08:00	7,92	7,83	0,09		1	1			1		2,65
	09:00	8,64	8,48	0,16			1			4	2	2,65
	10:00	8,98	8,85	0,12			1			4	2	2,65
	11:00	9,50	9,36	0,14			1			5	2	2,65
	12:00	9,86	9,74	0,12			1			6	2	2,65
	13:00	9,85	9,85	0,00			1			6	2	2,65
	14:00	10,01	10,01	0,00			1			6	2	2,65
	15:00	10,11	10,11	0,00			1			7	2	2,65
	16:00	9,96	9,96	0,00			1			7	2	2,65
	17:00	10,14	10,14	0,00			1			7	2	2,65
	18:00	10,32	10,32	0,00			1			7	2	2,65
	19:00	10,37	10,37	0,00		1	1			2	2	2,65
	20:00	11,04	11,04	0,00		1	1			3	2	2,65
	21:00	10,76	10,76	0,00		1	1			3	2	2,65
	22:00	10,29	10,29	0,00		1	1			2	2	2,65
	23:00	9,68	9,68	0,00		1	1			2	2	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένες ισχύος. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 8/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	9,03	8,96	0,08		1	1			1	2	2,65
	01:00	8,23	7,73	0,50		1	1			1		2,65
	02:00	7,86	7,23	0,64		1	1			1		2,65
	03:00	7,66	6,89	0,77		1	1			1		2,65
	04:00	7,42	6,19	1,23		1				4		2,65
	05:00	6,98	5,45	1,53		1				4		2,65
	06:00	7,02	5,36	1,66		1				4		2,65
	07:00	7,41	5,65	1,76		1				4		2,65
	08:00	7,61	6,05	1,56		1				5		2,65
	09:00	8,22	6,58	1,63			1			1	2	2,65
	10:00	8,40	6,74	1,66			1			2	2	2,65
	11:00	8,49	6,81	1,68			1			2	2	2,65
	12:00	8,75	7,06	1,68			1			2	2	2,65
	13:00	8,85	7,25	1,60			1			3	2	2,65
	14:00	8,87	7,27	1,60			1			3	2	2,65
	15:00	8,79	7,23	1,56			1			3	2	2,65
	16:00	8,51	7,16	1,35			1			3	2	2,65
	17:00	8,72	7,05	1,67			1			3	2	2,65
	18:00	8,94	7,66	1,28			1			3	2	2,65
	19:00	9,56	8,18	1,38		1	1				2	2,65
	20:00	10,06	8,45	1,61		1	1				2	2,65
	21:00	9,66	8,29	1,37		1	1				2	2,65
	22:00	10,20	9,06	1,14		1	1				2	2,65
	23:00	10,04	8,95	1,08		1	1				2	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένες ισχύος. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 9/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	9,64	8,49	1,15		1	1				2	2,65
	01:00	9,02	8,19	0,83		1	1			2		2,65
	02:00	8,56	7,36	1,19		1	1			1		2,65
	03:00	8,65	7,25	1,40		1	1			1		2,65
	04:00	8,58	7,34	1,23		1	1			1		2,65
	05:00	8,41	7,12	1,30		1	1			1		2,65
	06:00	8,77	7,06	1,71		1	1					2,65
	07:00	9,01	7,09	1,92		1	1					2,65
	08:00	8,34	7,74	0,60		1	1			2		0,74
	09:00	9,22	9,22	0,00		1	1			2	1	0,00
	10:00	10,05	10,05	0,00		1	1			3	1	0,00
	11:00	10,13	10,13	0,00		1	1			3	1	0,00
	12:00	10,27	10,27	0,00		1	1			3	1	0,00
	13:00	10,41	10,41	0,00		1	1			3	1	0,00
	14:00	10,32	10,32	0,00		1	1			3	1	0,00
	15:00	10,00	10,00	0,00		1	1			3	1	0,00
	16:00	9,77	9,77	0,00		1	1			3	1	0,00
	17:00	10,66	10,64	0,02		1	1			3	1	1,41
	18:00	10,93	10,93	0,01		1	1			4	1	2,65
	19:00	11,06	11,06	0,00		1	1			4	1	2,65
	20:00	11,56	11,56	0,00		1	1			5	1	2,65
	21:00	11,24	11,24	0,00		1	1			4	1	2,65
	22:00	10,52	10,52	0,00		1	1			4	1	2,65
	23:00	9,85	9,85	0,00		1	1			3	1	2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένες ισχύος. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 08:20-09:10 πραγματοποιήθηκε μερική διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο. Το ΑΠ δεν ήταν διαθέσιμο έως τις 15:00.												
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 10/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	9,28	9,28	0,00		1	1			2	1	2,65
	01:00	8,61	8,58	0,02		1	1			3		2,65
	02:00	8,35	8,35	0,00		1	1			2		2,65
	03:00	8,16	8,11	0,05		1	1			2		2,65
	04:00	8,09	8,01	0,08		1	1			2		2,65
	05:00	8,15	8,03	0,13		1	1			2		2,65
	06:00	8,20	8,00	0,21		1	1			2		2,65
	07:00	8,50	8,18	0,33		1	1			2		2,65
	08:00	7,43	7,18	0,24		1	1			1		2,65
	09:00	7,44	7,05	0,40		1	1				1	2,65
	10:00	10,50	9,40	1,09		1	1			2	1	2,65
	11:00	10,50	8,84	1,67		1	1			2	1	2,65
	12:00	10,80	9,04	1,76		1	1			2	1	2,65
	13:00	11,17	9,51	1,66		1	1			2	1	2,65
	14:00	11,17	9,97	1,20		1	1			3	1	2,65
	15:00	10,98	10,07	0,91		1	1			4	1	2,65
	16:00	10,90	9,63	1,27		1	1			3	1	2,65
	17:00	10,99	9,81	1,18		1	1			3	1	2,65
	18:00	11,41	10,33	1,08		1	1			4	1	2,65
	19:00	11,42	10,57	0,85		1	1			4	1	2,65
	20:00	12,05	10,97	1,08		1	1			5	1	2,65
	21:00	12,00	10,61	1,39		1	1			5	1	2,65
	22:00	11,43	9,65	1,78		1	1			4	1	2,65
23:00	10,77	9,28	1,49		1	1			3	1	2,65	
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένες ισχύος. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 08:00-10:00 πραγματοποιήθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών στο δίκτυο.												
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 11/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	10,18	9,34	0,84		1	1			3	1	2,65
	01:00	8,88	8,59	0,29		1	1			2		2,65
	02:00	8,52	8,52	0,00		1	1			2		2,65
	03:00	8,14	8,14	0,00		1	1			2		2,65
	04:00	8,05	8,05	0,00		1	1			2		2,65
	05:00	7,96	7,96	0,00		1	1			1		2,65
	06:00	8,17	8,17	0,00		1	1			1		2,65
	07:00	8,58	8,58	0,00		1	1			2		2,65
	08:00	9,46	9,46	0,00		1	1			4		1,46
	09:00	9,89	9,89	0,00		1	1			4		2,65
	10:00	9,87	9,87	0,00		1	1			5		2,65
	11:00	10,04	10,04	0,00		1	1			5		2,65
	12:00	10,43	10,43	0,00		1	1			5		2,65
	13:00	10,43	10,43	0,00		1	1			5		2,65
	14:00	10,75	10,54	0,21		1	1			5		2,65
	15:00	11,03	10,65	0,37		1	1			5		2,65
	16:00	10,99	10,65	0,34		1	1			6		2,65
	17:00	11,17	10,70	0,48		1	1			6		2,65
	18:00	11,63	11,17	0,46		1	1			6		2,65
	19:00	11,80	10,72	1,08		1	1			6		2,65
	20:00	12,70	11,40	1,30		1	1			6		2,65
	21:00	12,47	11,84	0,63		1	1			7		2,65
	22:00	11,47	11,02	0,44		1	1			7		2,65
	23:00	10,66	10,09	0,57		1	1			5		2,65
Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένες ισχύος. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 12/9/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	10,16	9,81	0,35		1	1			4	2,65
	01:00	9,31	9,31	0,00		1	1			3	2,65
	02:00	8,85	8,85	0,00		1	1			3	2,65
	03:00	8,41	8,33	0,08		1	1			3	2,65
	04:00	8,30	7,62	0,67		1	1			2	2,65
	05:00	8,17	7,51	0,66		1	1			1	2,65
	06:00	8,48	7,87	0,61		1	1			1	2,65
	07:00	9,06	8,74	0,32		1	1			2	2,65
	08:00	9,60	9,59	0,01		1	1			4	2,65
	09:00	10,28	10,16	0,12		1	1			5	2,65
	10:00	10,99	10,42	0,57		1	1			5	2,65
	11:00	10,67	10,48	0,20		1	1			5	2,65
	12:00	10,62	10,53	0,09		1	1			5	2,65
	13:00	10,82	10,72	0,10		1	1			5	2,65
	14:00	11,13	10,82	0,31		1	1			5	2,65
	15:00	10,76	10,75	0,00		1	1			6	2,65
	16:00	10,79	10,77	0,02		1	1			6	2,65
	17:00	11,01	10,86	0,16		1	1			6	2,65
	18:00	11,37	11,26	0,11		1	1			6	2,65
	19:00	11,40	10,90	0,51		1	1			6	2,65
	20:00	12,19	11,45	0,73		1	1			7	2,65
	21:00	12,13	11,56	0,57		1	1			7	2,65
	22:00	11,90	11,16	0,74		1	1			7	2,65
	23:00	10,66	10,09	0,57		1	1			5	2,65
Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 13/9/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	10,74	9,87	0,87		1	1			4	2,65
	01:00	9,68	9,13	0,55		1	1			4	2,65
	02:00	9,03	8,37	0,66		1	1			3	2,65
	03:00	8,60	7,70	0,90		1	1			1	2,65
	04:00	8,15	7,51	0,65		1	1			1	2,65
	05:00	8,08	7,60	0,48		1	1			1	2,65
	06:00	8,30	7,70	0,60		1	1			1	2,65
	07:00	8,77	8,08	0,68		1	1			2	2,65
	08:00	9,43	8,51	0,93		1	1			3	2,65
	09:00	10,00	8,64	1,36		1	1			3	2,65
	10:00	10,27	8,90	1,37		1	1			3	2,65
	11:00	10,43	9,16	1,27		1	1			4	2,65
	12:00	10,49	8,96	1,53		1	1			4	2,65
	13:00	10,29	8,93	1,36		1	1			4	2,65
	14:00	10,57	9,27	1,30		1	1			4	2,65
	15:00	10,58	9,43	1,14		1	1			4	2,65
	16:00	10,58	9,16	1,42		1	1			4	2,65
	17:00	10,37	8,56	1,82		1	1			4	2,65
	18:00	10,43	9,27	1,15		1	1			4	2,65
	19:00	10,63	9,40	1,23		1	1			4	2,65
	20:00	10,94	9,51	1,43		1	1			4	2,65
	21:00	10,36	8,91	1,46		1	1			4	2,65
	22:00	9,72	8,57	1,15		1	1			4	2,65
	23:00	9,14	8,01	1,13		1	1			2	2,65
Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 14/9/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	8,33	6,89	1,45		1	1			1	2,65
	01:00	7,89	6,35	1,54		1	1				2,65
	02:00	7,39	6,43	0,96		1	1				1,30
	03:00	7,06	6,15	0,92		1	1				1,20
	04:00	7,01	6,30	0,71		1	1				1,20
	05:00	6,91	6,13	0,78		1	1				1,06
	06:00	7,02	6,38	0,64		1	1				0,88
	07:00	7,42	6,82	0,59		1	1				0,84
	08:00	8,17	7,08	1,09		1	1				1,20
	09:00	8,25	6,93	1,32		1	1				1,93
	10:00	8,60	7,03	1,57		1	1			1	2,65
	11:00	8,96	7,31	1,65		1	1			1	2,65
	12:00	9,36	7,55	1,81		1	1			1	2,65
	13:00	9,49	7,68	1,81		1	1			1	2,65
	14:00	9,14	7,52	1,62		1	1			1	2,65
	15:00	8,93	7,41	1,51		1	1			2	2,65
	16:00	9,20	8,13	1,07		1	1			2	2,65
	17:00	9,07	8,08	0,98		1	1			2	2,65
	18:00	9,28	8,76	0,52		1	1			3	2,65
	19:00	9,34	8,99	0,35		1	1			3	2,65
	20:00	9,84	9,39	0,46		1	1			3	2,65
	21:00	9,12	8,52	0,60		1	1			3	2,65
	22:00	8,99	8,36	0,63		1	1			2	2,65
	23:00	8,55	7,89	0,67		1	1			2	2,65
Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 15/9/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	7,81	7,41	0,39		1	1			1	2,65
	01:00	7,38	6,78	0,60		1	1				2,65
	02:00	6,82	6,50	0,32		1	1				2,65
	03:00	6,64	6,12	0,53		1	1				2,65
	04:00	6,46	6,29	0,17		1	1				2,65
	05:00	6,48	6,08	0,40		1	1				2,65
	06:00	6,56	6,08	0,48		1				4	2,65
	07:00	6,91	6,63	0,28		1				5	2,65
	08:00	7,40	6,93	0,48		1				5	2,65
	09:00	7,83	7,03	0,80		1				5	2,65
	10:00	7,79	7,19	0,60		1				6	2,65
	11:00	7,95	7,88	0,07		1				6	0,57
	12:00	9,06	8,18	0,88		1	1			6	1,77
	13:00	8,67	8,19	0,48		1	1			4	2,65
	14:00	8,63	8,19	0,44		1	1			2	2,65
	15:00	8,25	8,03	0,23		1	1			2	2,65
	16:00	8,04	7,81	0,23		1	1			2	2,65
	17:00	8,21	7,97	0,24		1	1			1	2,65
	18:00	8,59	8,34	0,25		1	1			2	2,65
	19:00	9,09	8,44	0,66		1	1			2	2,65
	20:00	9,58	9,06	0,52		1	1			3	2,65
	21:00	9,29	9,13	0,16		1	1			3	2,65
	22:00	9,75	9,37	0,38		1	1			3	2,65
	23:00	9,21	9,19	0,02		1	1			3	2,65
Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 16/9/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	8,52	8,14	0,38		1	1			2	2,65
	01:00	8,06	7,31	0,75		1	1			1	2,65
	02:00	7,56	7,14	0,41		1	1				2,65
	03:00	7,56	7,28	0,27		1	1				2,65
	04:00	7,51	7,36	0,15		1	1				2,65
	05:00	7,31	7,18	0,13		1	1				2,65
	06:00	7,37	7,37	0,00		1	1				2,65
	07:00	7,80	7,80	0,00		1	1			1	2,65
	08:00	8,23	8,23	0,00		1	1			1	2,65
	09:00	8,71	8,71	0,01		1	1			2	2,65
	10:00	9,00	9,00	0,00		1	1			2	2,65
	11:00	9,07	9,01	0,06		1	1			2	2,65
	12:00	9,46	9,08	0,38		1	1			3	2,65
	13:00	9,53	9,04	0,49		1	1			3	2,65
	14:00	9,08	8,86	0,22		1	1			3	2,65
	15:00	9,06	8,87	0,19		1	1			3	2,65
	16:00	8,92	8,77	0,14		1	1			3	2,65
	17:00	8,95	8,91	0,03		1	1			3	2,65
	18:00	9,40	9,40	0,00		1	1			3	2,65
	19:00	9,91	9,91	0,00		1	1			4	2,65
20:00	10,36	10,36	0,00		1	1			5	2,65	
21:00	9,93	9,93	0,00		1	1			5	2,65	
22:00	9,24	9,24	0,00		1	1			4	2,65	
23:00	8,80	8,80	0,00		1	1			3	2,65	
Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 17/9/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	8,20	8,20	0,00		1	1			2	2,65
	01:00	7,72	7,72	0,00		1	1			1	2,65
	02:00	7,39	7,39	0,00		1	1			1	2,65
	03:00	7,32	7,32	0,00		1	1			1	2,65
	04:00	7,10	7,10	0,00		1	1				2,65
	05:00	7,19	7,19	0,00		1	1				2,65
	06:00	7,36	7,36	0,00		1	1				2,65
	07:00	7,79	7,79	0,00		1	1			1	2,65
	08:00	8,68	8,68	0,00		1	1			2	2,65
	09:00	9,02	9,01	0,01		1	1			3	2,65
	10:00	9,05	8,99	0,06		1	1			3	2,65
	11:00	9,72	9,19	0,53		1	1			3	2,65
	12:00	9,71	9,61	0,10		1	1			3	2,65
	13:00	9,44	9,22	0,22		1	1			4	2,65
	14:00	9,42	9,07	0,35		1	1			3	2,65
	15:00	9,39	8,88	0,51		1	1			3	2,65
	16:00	9,09	8,96	0,13		1	1			3	2,65
	17:00	9,20	9,20	0,00		1	1			3	2,65
	18:00	9,67	9,67	0,00		1	1			4	2,65
	19:00	10,09	10,09	0,00		1	1			4	2,65
	20:00	10,46	10,46	0,00		1	1			5	2,65
	21:00	9,87	9,87	0,00		1	1			5	2,65
	22:00	9,18	9,18	0,00		1	1			3	2,65
	23:00	8,68	8,68	0,00		1	1			3	2,65
Παρατηρήσεις: Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 18/9/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	7,95	7,95	0,00		1	1			1	2,65
	01:00	7,53	7,53	0,00		1	1			1	2,65
	02:00	6,96	6,96	0,00		1	1				2,65
	03:00	6,90	6,90	0,00		1	1				2,65
	04:00	6,83	6,83	0,00		1	1				2,65
	05:00	6,86	6,86	0,00		1	1				2,65
	06:00	7,05	7,05	0,00		1	1				2,65
	07:00	7,47	7,47	0,00		1	1				2,65
	08:00	8,09	8,09	0,00		1	1			1	2,65
	09:00	8,17	8,15	0,02		1	1			2	2,65
	10:00	8,09	8,08	0,01		1	1			2	2,65
	11:00	8,75	8,72	0,03		1	1			3	2,65
	12:00	8,95	8,95	0,00		1	1			2	2,65
	13:00	9,16	8,87	0,29		1	1			2	2,65
	14:00	8,94	8,66	0,27		1	1			2	2,65
	15:00	8,81	8,59	0,22		1	1			2	2,65
	16:00	8,62	8,59	0,03		1	1			2	2,65
	17:00	8,90	8,86	0,04		1	1			2	2,65
	18:00	9,33	9,33	0,00		1	1			3	2,65
	19:00	9,98	9,98	0,00		1	1			5	2,65
	20:00	10,29	10,29	0,00		1	1			5	2,65
	21:00	9,96	9,73	0,23		1	1			5	2,65
	22:00	9,40	9,08	0,32		1	1			3	2,65
	23:00	8,86	8,46	0,41		1	1			2	2,65
Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 19/9/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	8,31	7,49	0,82		1	1			1	2,65
	01:00	7,76	7,01	0,75		1	1				2,65
	02:00	7,30	6,79	0,52		1	1				2,65
	03:00	7,29	6,26	1,02		1	1				2,65
	04:00	7,25	6,31	0,94		1	1				2,65
	05:00	7,20	5,96	1,24		1	1				2,29
	06:00	7,37	6,37	1,00		1	1				1,20
	07:00	7,85	6,75	1,09		1	1				1,20
	08:00	8,47	7,03	1,44		1	1				1,55
	09:00	8,97	7,60	1,37		1	1			1	1,80
	10:00	9,23	8,36	0,87		1	1			2	1,80
	11:00	9,13	8,37	0,76		1	1			2	1,80
	12:00	9,20	8,57	0,63		1	1			2	1,80
	13:00	9,43	8,87	0,56		1	1			2	1,80
	14:00	9,38	8,66	0,73		1	1			2	1,80
	15:00	9,20	8,49	0,70		1	1			2	1,80
	16:00	9,24	8,89	0,34		1	1			2	1,80
	17:00	9,40	9,00	0,40		1	1			3	1,80
	18:00	9,70	9,16	0,55		1	1			3	1,80
	19:00	10,19	9,45	0,73		1	1			4	1,80
	20:00	10,49	9,86	0,63		1	1			4	1,80
	21:00	9,97	8,96	1,01		1	1			4	1,80
	22:00	9,29	8,46	0,83		1	1			2	1,80
	23:00	8,87	7,95	0,92		1	1			2	1,80
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 20/9/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. HZ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	8,01	7,24	0,77		1	1			1	1,80
	01:00	7,65	6,69	0,96		1	1				1,80
	02:00	6,99	6,01	0,98		1	1				1,80
	03:00	6,86	5,71	1,16		1	1				1,80
	04:00	7,13	6,06	1,07		1	1				1,80
	05:00	7,21	6,09	1,12		1	1				1,80
	06:00	7,68	6,03	1,66		1	1				1,80
	07:00	8,15	6,46	1,69		1	1				1,80
	08:00	8,47	8,28	0,19		1	1			2	0,18
	09:00	8,62	8,62	0,00		1	1			2	0,00
	10:00	8,58	8,58	0,00		1	1			2	0,00
	11:00	8,77	8,77	0,00		1	1			2	0,00
	12:00	8,84	8,84	0,00		1	1			2	0,00
	13:00	8,49	8,49	0,00		1	1			2	0,00
	14:00	8,23	8,23	0,00		1	1			2	0,00
	15:00	8,72	8,41	0,31		1	1			2	0,88
	16:00	8,77	7,51	1,26		1	1				2,65
	17:00	8,97	8,01	0,96		1	1			1	2,65
	18:00	9,36	7,96	1,40		1	1			2	2,65
	19:00	9,98	8,43	1,55		1	1			3	2,65
	20:00	10,03	8,71	1,33		1	1			3	2,65
	21:00	9,10	7,98	1,13		1	1			2	2,65
	22:00	8,03	7,02	1,01		1	1			1	2,65
	23:00	7,53	5,93	1,60		1	1				2,65
Παρατηρήσεις:											
Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκτελέστηκαν εργασίες στο δίκτυο.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 21/9/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. HZ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	6,88	5,27	1,61		1	1				2,65
	01:00	6,42	5,52	0,90		1	1				1,22
	02:00	6,07	5,30	0,77		1	1				1,00
	03:00	6,07	5,33	0,74		1	1				1,00
	04:00	5,94	5,22	0,72		1	1				1,00
	05:00	5,88	4,29	1,59		1	1				2,13
	06:00	6,03	3,49	2,54			1				2,65
	07:00	6,02	3,49	2,54			1				2,65
	08:00	6,79	4,24	2,55			1			1	2,65
	09:00	7,37	4,82	2,55			1			2	2,65
	10:00	7,39	4,84	2,55			1			2	2,65
	11:00	7,26	4,81	2,45			1			2	2,65
	12:00	7,65	5,23	2,41			1			2	2,65
	13:00	7,59	5,12	2,48			1			2	2,65
	14:00	7,55	5,03	2,52			1			3	2,65
	15:00	7,36	4,97	2,39			1			3	2,65
	16:00	7,23	4,76	2,47			1			3	2,65
	17:00	7,44	5,03	2,41			1			2	2,65
	18:00	7,84	5,65	2,19			1			3	2,65
	19:00	8,35	6,31	2,04			1			5	2,65
	20:00	8,42	6,07	2,34			1			5	2,65
	21:00	8,14	6,03	2,11			1			4	2,65
	22:00	7,49	5,34	2,16			1			3	2,65
	23:00	6,89	4,60	2,28			1			2	2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 22/9/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. HZ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	6,34	4,05	2,29			1			1	2,65
	01:00	6,04	3,70	2,34			1				2,65
	02:00	5,83	3,33	2,50			1				2,65
	03:00	5,65	3,08	2,58			1				2,65
	04:00	5,53	3,05	2,48			1				2,65
	05:00	5,52	3,00	2,52			1				2,65
	06:00	5,71	3,29	2,43			1				2,65
	07:00	5,98	3,40	2,57			1				2,65
	08:00	6,50	3,89	2,61			1				2,65
	09:00	6,61	4,00	2,61			1			1	2,65
	10:00	6,56	3,96	2,61			1			1	2,65
	11:00	6,83	4,22	2,61			1			1	2,65
	12:00	7,29	4,68	2,61			1			2	2,65
	13:00	7,23	4,63	2,61			1			2	2,65
	14:00	7,07	4,47	2,60			1			2	2,65
	15:00	6,79	4,20	2,59			1			2	2,65
	16:00	6,67	4,18	2,49			1			1	2,65
	17:00	7,03	4,62	2,41			1			2	2,65
	18:00	7,59	5,17	2,42			1			3	2,65
	19:00	8,13	5,80	2,33			1			4	2,65
	20:00	8,45	6,35	2,10			1			4	2,65
	21:00	8,03	6,16	1,87			1			4	2,65
	22:00	8,14	6,48	1,66		1	1			3	2,65
	23:00	8,16	7,16	0,99		1	1				2,65
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 23/9/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	7,48	6,51	0,96		1	1				2,65
	01:00	7,11	6,47	0,64		1	1				2,65
	02:00	6,78	6,19	0,58		1	1				2,65
	03:00	6,77	6,19	0,58		1	1				2,65
	04:00	6,66	6,01	0,65		1	1				2,65
	05:00	6,55	5,60	0,95		1	1				2,65
	06:00	6,95	6,02	0,93		1	1				2,65
	07:00	7,60	6,22	1,38		1	1				2,65
	08:00	7,96	6,61	1,35		1	1				2,65
	09:00	8,29	6,89	1,41		1	1				2,65
	10:00	8,25	6,67	1,58		1	1				2,65
	11:00	8,12	6,70	1,42		1	1				2,65
	12:00	8,41	6,98	1,43		1	1				2,65
	13:00	8,39	7,19	1,20		1	1			1	2,65
	14:00	7,75	6,75	1,00		1	1				2,65
	15:00	7,63	6,25	1,38		1	1				2,65
	16:00	8,03	6,88	1,15		1	1				2,65
	17:00	8,33	7,50	0,82		1	1			1	2,65
	18:00	8,71	8,37	0,35		1	1			2	2,65
	19:00	9,46	9,26	0,20		1	1			3	2,65
	20:00	9,58	9,53	0,05		1	1			4	2,65
	21:00	9,00	8,99	0,02		1	1			4	2,65
	22:00	8,57	8,57	0,00		1	1			2	2,65
	23:00	7,98	7,98	0,00		1	1			1	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 24/9/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	7,32	7,32	0,00		1	1				2,65
	01:00	6,80	6,80	0,00		1	1				2,65
	02:00	6,46	6,46	0,00		1	1				2,65
	03:00	5,92	5,89	0,03		1	1				2,65
	04:00	5,74	5,73	0,01		1	1				2,65
	05:00	6,17	6,17	0,00		1	1				2,65
	06:00	6,57	6,55	0,03		1	1				2,65
	07:00	7,34	7,13	0,21		1	1				2,65
	08:00	7,81	7,66	0,14		1	1			1	2,65
	09:00	8,27	8,04	0,23		1	1			1	2,65
	10:00	7,86	7,61	0,25		1	1			1	2,65
	11:00	7,68	7,37	0,31		1	1			1	2,65
	12:00	8,25	8,01	0,24		1	1			1	2,65
	13:00	8,15	7,89	0,27		1	1			1	2,65
	14:00	8,19	7,79	0,40		1	1			1	2,65
	15:00	7,93	7,63	0,31		1	1			1	2,65
	16:00	7,76	7,52	0,25		1	1			1	2,65
	17:00	8,06	7,97	0,10		1	1			1	2,65
	18:00	8,43	8,43	0,00		1	1			2	2,65
	19:00	9,10	9,10	0,00		1	1			3	2,65
	20:00	9,32	9,32	0,00		1	1			3	2,65
	21:00	8,72	8,72	0,00		1	1			3	2,65
	22:00	8,05	8,05	0,00		1	1			1	2,65
23:00	7,45	7,45	0,00		1	1			1	2,65	
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 28/9/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	7,11	7,11	0,00		1	1				2,65
	01:00	6,65	6,56	0,09		1	1				2,65
	02:00	6,43	6,34	0,09		1	1				2,65
	03:00	5,97	5,91	0,07		1	1				2,65
	04:00	6,01	6,01	0,00		1	1				2,65
	05:00	6,01	6,01	0,00		1	1				2,65
	06:00	6,16	6,16	0,00		1	1				2,65
	07:00	6,14	6,14	0,00		1	1				2,65
	08:00	6,31	6,31	0,00		1	1				2,65
	09:00	6,94	6,94	0,00		1	1				2,65
	10:00	7,36	7,36	0,00		1	1				2,65
	11:00	7,51	7,51	0,00		1	1			1	2,65
	12:00	7,87	7,87	0,00		1	1			1	2,65
	13:00	8,11	8,11	0,00		1	1			1	2,65
	14:00	7,99	7,99	0,00		1	1			1	2,65
	15:00	7,80	7,80	0,00		1	1			1	2,65
	16:00	7,90	7,90	0,00		1	1			1	2,65
	17:00	8,14	8,14	0,00		1	1			1	2,65
	18:00	8,34	8,34	0,00		1	1			1	2,65
	19:00	8,67	8,49	0,19		1	1			2	2,65
	20:00	8,47	8,36	0,11		1	1			2	2,65
	21:00	8,31	8,27	0,04		1	1			2	2,65
	22:00	7,73	7,72	0,01		1	1			1	2,65
23:00	7,15	7,15	0,00		1	1				2,65	
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 29/9/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	6,64	6,64	0,00		1	1				2,65
	01:00	6,22	6,22	0,00		1	1				2,65
	02:00	5,93	5,93	0,00		1	1				2,65
	03:00	5,81	5,81	0,00		1	1				2,65
	04:00	5,66	5,66	0,00		1	1			1	2,65
	05:00	5,57	5,57	0,00			1			3	2,65
	06:00	5,76	5,76	0,00			1			3	2,65
	07:00	6,03	6,03	0,00			1			4	2,65
	08:00	6,50	6,50	0,00			1			4	2,65
	09:00	6,94	6,94	0,00			1			4	2,65
	10:00	7,32	7,32	0,00			1			5	2,65
	11:00	7,23	7,23	0,00			1			5	2,65
	12:00	7,79	7,79	0,00			1			5	2,65
	13:00	7,61	7,61	0,00			1			6	2,65
	14:00	7,66	7,66	0,00		1	1			3	2,65
	15:00	7,68	7,45	0,23		1	1			1	2,65
	16:00	7,88	7,07	0,81		1	1				2,65
	17:00	8,11	7,13	0,98		1	1				2,65
	18:00	8,50	7,21	1,29		1	1				2,65
	19:00	8,90	7,24	1,65		1	1				2,65
	20:00	9,01	6,92	2,09		1	1				2,65
	21:00	8,73	6,63	2,10		1	1				2,65
	22:00	8,94	7,03	1,91		1	1				2,65
	23:00	8,22	6,24	1,98		1	1				2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 30/9/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	7,42	5,25	2,17			1			2	2,65
	01:00	7,17	5,19	1,98			1			3	2,65
	02:00	6,67	4,29	2,37			1			2	2,65
	03:00	6,46	3,98	2,48			1			2	2,65
	04:00	6,03	3,49	2,54			1			1	2,65
	05:00	6,03	3,54	2,49			1			1	2,65
	06:00	6,27	3,90	2,36			1			1	2,65
	07:00	6,31	3,89	2,41			1			1	2,65
	08:00	6,42	3,90	2,52			1			1	2,65
	09:00	6,90	4,35	2,55			1			1	2,65
	10:00	7,08	4,68	2,39			1			2	2,65
	11:00	7,45	4,95	2,50			1			2	2,65
	12:00	7,69	5,29	2,41			1			2	2,65
	13:00	8,15	5,95	2,20			1			4	2,65
	14:00	8,15	6,28	1,88			1			4	2,65
	15:00	7,87	6,63	1,23			1			4	2,65
	16:00	7,65	6,92	0,73			1			5	2,65
	17:00	7,98	7,55	0,43			1			6	2,65
	18:00	8,49	8,27	0,22			1			6	2,65
	19:00	9,32	9,17	0,15		1	1			6	2,65
	20:00	9,35	9,35	0,00		1	1			3	2,65
	21:00	9,01	9,01	0,00		1	1			3	2,65
	22:00	8,35	8,35	0,00		1	1			2	2,65
	23:00	7,70	7,70	0,00		1	1			2	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 2/10/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	6,55	6,55	0,00		1				5	2,65
	01:00	6,25	6,25	0,00		1				5	2,65
	02:00	5,96	5,96	0,00		1				4	2,65
	03:00	5,82	5,82	0,00		1				4	2,65
	04:00	5,70	5,70	0,00		1				4	2,65
	05:00	5,20	5,20	0,00		1				3	2,65
	06:00	5,65	5,52	0,13		1				3	2,65
	07:00	6,00	5,69	0,30		1				4	2,65
	08:00	6,43	5,64	0,79		1				3	2,65
	09:00	6,63	5,97	0,66		1				4	2,65
	10:00	6,51	6,23	0,28		1				4	2,65
	11:00	6,85	6,83	0,02		1				5	2,65
	12:00	7,07	7,07	0,00		1				5	2,65
	13:00	7,20	7,20	0,00		1				5	2,65
	14:00	7,07	7,07	0,00		1				5	2,65
	15:00	6,94	6,94	0,00		1				5	2,65
	16:00	6,93	6,93	0,00		1				5	2,65
	17:00	7,06	7,06	0,00		1				5	2,65
	18:00	7,52	7,52	0,00		1				6	2,65
	19:00	8,02	8,02	0,00		1				6	2,65
	20:00	8,24	8,24	0,00		1				7	2,65
	21:00	7,82	7,82	0,00		1				7	2,65
	22:00	7,19	7,19	0,00		1				6	2,65
	23:00	6,58	6,58	0,00		1				5	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 3/10/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,88	5,88	0,00		1				4	2,65
	01:00	5,61	5,61	0,00		1				4	2,65
	02:00	5,63	5,62	0,01		1				4	2,65
	03:00	5,12	5,11	0,01		1				3	2,65
	04:00	4,94	4,89	0,05		1				3	2,65
	05:00	5,44	5,32	0,13		1				3	2,65
	06:00	5,82	5,55	0,27		1				3	2,65
	07:00	6,34	6,08	0,25		1				4	2,65
	08:00	6,66	6,36	0,30		1				4	2,65
	09:00	6,68	6,03	0,65		1				4	2,65
	10:00	7,00	6,21	0,79		1				5	2,65
	11:00	7,04	6,29	0,76		1				5	2,65
	12:00	7,27	6,39	0,87		1				5	2,65
	13:00	7,37	6,44	0,93		1				5	2,65
	14:00	7,17	6,26	0,91		1				5	2,65
	15:00	6,95	5,60	1,35		1				4	2,65
	16:00	7,02	5,67	1,35		1				4	2,65
	17:00	7,25	6,11	1,14		1				4	2,65
	18:00	7,77	6,31	1,45		1				5	2,65
	19:00	8,53	6,93	1,59		1				5	2,65
	20:00	8,86	7,79	1,08		1				7	2,65
	21:00	8,36	7,23	1,13		1				6	2,65
	22:00	7,78	6,63	1,14		1				6	2,65
	23:00	7,08	5,82	1,26		1				5	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή				4/10/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	0,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Παρασκευή	00:00	6,69	5,49	1,20		1				4		2,65	
	01:00	6,48	5,13	1,35		1				3		2,65	
	02:00	6,42	5,24	1,18		1				3		2,65	
	03:00	6,32	5,19	1,13		1				3		2,65	
	04:00	6,21	5,28	0,93		1				3		2,65	
	05:00	6,25	5,56	0,69		1				3		2,65	
	06:00	6,27	5,40	0,87		1				3		2,65	
	07:00	6,72	5,80	0,93		1				4		2,65	
	08:00	7,59	6,38	1,21		1				5		2,65	
	09:00	7,88	6,44	1,44		1				5		2,65	
	10:00	7,96	6,58	1,38		1				5		2,65	
	11:00	8,05	6,56	1,49		1				5		2,65	
	12:00	6,93	5,82	1,11		1				4		1,24	
	13:00	8,22	7,13	1,10		1				6		1,20	
	14:00	8,11	6,59	1,52		1				5		1,75	
	15:00	7,72	6,49	1,23		1				5		1,61	
	16:00	7,69	6,69	0,99		1				5		1,20	
	17:00	7,88	6,86	1,02		1				5		1,20	
	18:00	8,14	6,66	1,48		1				5		1,60	
	19:00	8,87	6,78	2,09		1				5		2,62	
	20:00	8,63	6,62	2,00		1				5		2,65	
	21:00	7,24	5,61	1,64		1				4		2,65	
	22:00	5,70	5,30	0,40		1				3		2,65	
	23:00	5,39	5,39	0,00		1				3		2,65	
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.													
Κατά το διάστημα 11:55-12:35 εκτελέστηκαν εργασίες στο δίκτυο. Από τις 22:22 έως τις 07:45 το ΑΠ δεν ήταν διαθέσιμο.													
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο				5/10/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	0,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Σάββατο	00:00	4,92	4,92	0,00		1				3		2,65	
	01:00	4,94	4,94	0,00		1				3		2,65	
	02:00	4,73	4,73	0,00		1				3		2,65	
	03:00	4,48	4,48	0,00		1				2		2,65	
	04:00	4,47	4,47	0,00		1				2		2,65	
	05:00	4,45	4,45	0,00		1				2		2,65	
	06:00	4,77	4,77	0,00		1				2		2,65	
	07:00	4,94	4,85	0,09		1				2		2,65	
	08:00	6,04	4,95	1,09		1				2		2,65	
	09:00	6,59	5,28	1,31		1				3		2,65	
	10:00	6,84	5,99	0,85		1				4		2,65	
	11:00	7,01	5,91	1,11		1				4		2,03	
	12:00	7,14	6,51	0,63		1				5		1,00	
	13:00	6,88	6,20	0,68		1				5		1,00	
	14:00	6,88	6,17	0,71		1				5		1,00	
	15:00	6,70	5,94	0,76		1				5		1,08	
	16:00	6,85	6,46	0,39		1				6		0,73	
	17:00	7,05	6,53	0,52		1				5		1,00	
	18:00	7,42	6,90	0,52		1				6		1,00	
	19:00	7,76	7,60	0,16		1				6		1,00	
	20:00	7,77	7,57	0,20		1				7		1,00	
	21:00	7,52	7,43	0,08		1				7		1,00	
	22:00	6,95	6,95	0,00		1				6		1,00	
	23:00	6,29	6,29	0,00		1				5		1,00	
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Από τις 21:22 έως τις 07:50 το ΑΠ δεν ήταν διαθέσιμο. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης													

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη		8/10/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	2,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	6,48	6,48	0,00		1				3	2	2,65
	01:00	6,20	6,20	0,00		1				4		2,65
	02:00	6,06	6,06	0,00		1				5		2,65
	03:00	5,86	5,86	0,00		1				5		2,65
	04:00	6,14	6,14	0,00		1				4		2,65
	05:00	5,63	5,63	0,00		1				4		2,65
	06:00	5,78	5,78	0,00		1				4		2,65
	07:00	6,25	6,25	0,00		1				4		2,65
	08:00	6,77	6,67	0,11		1				5		2,65
	09:00	7,34	6,79	0,55		1				2	2	2,65
	10:00	7,39	7,14	0,26		1				3	2	2,65
	11:00	7,19	6,92	0,27		1				3	2	2,65
	12:00	6,85	6,58	0,28		1				2	2	2,65
	13:00	6,86	6,49	0,37		1				2	2	2,65
	14:00	7,19	7,14	0,05		1				3	2	2,65
	15:00	6,93	6,93	0,00		1				3	2	2,65
	16:00	7,10	7,10	0,00		1				3	2	2,65
	17:00	7,08	7,08	0,00		1				3	2	2,65
	18:00	7,44	7,44	0,00		1				3	2	2,65
	19:00	8,07	8,07	0,00		1				4	2	2,65
	20:00	8,09	8,09	0,00		1				4	2	2,65
	21:00	7,85	7,85	0,00		1				4	2	2,65
	22:00	7,26	7,26	0,00		1				4	2	2,65
	23:00	6,80	6,80	0,00		1				3	2	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη		9/10/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	2,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	6,24	6,24	0,00		1				3	2	2,65
	01:00	6,16	6,16	0,00		1				4		2,65
	02:00	5,89	5,85	0,05		1				4		2,65
	03:00	5,70	5,70	0,00		1				4		2,65
	04:00	5,48	5,48	0,00		1				4		2,65
	05:00	5,43	5,43	0,00		1				4		2,65
	06:00	5,71	5,67	0,04		1				4		2,65
	07:00	6,16	5,66	0,49		1				4		2,65
	08:00	6,51	5,87	0,64		1				4		2,65
	09:00	6,55	6,04	0,52		1				2	2	2,65
	10:00	6,64	5,94	0,71		1				2	2	2,65
	11:00	6,78	5,54	1,24		1				1	2	2,65
	12:00	7,03	5,90	1,13		1				1	2	2,65
	13:00	7,27	6,43	0,84		1				2	2	2,22
	14:00	7,34	6,82	0,52		1				3	2	1,20
	15:00	7,30	6,80	0,50		1				3	2	1,03
	16:00	7,65	7,11	0,55		1				3	2	1,00
	17:00	7,41	6,88	0,53		1				3	2	1,00
	18:00	8,21	7,24	0,96		1				3	2	1,00
	19:00	8,20	7,95	0,25		1				4	2	1,00
	20:00	8,38	8,35	0,03		1				4	2	1,00
	21:00	8,00	8,00	0,00		1				4	2	1,00
	22:00	7,58	7,58	0,00		1				4	2	1,00
	23:00	7,26	7,26	0,00		1				3	2	1,00
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης												

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο		12/10/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	2,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	5,72	5,24	0,48		1				2	2	0,60
	01:00	5,44	5,04	0,39		1				3		0,60
	02:00	4,04	4,04	0,00		1				2		0,60
	03:00	4,22	4,22	0,00		1				2		0,60
	04:00	3,75	3,75	0,00		1				2		0,60
	05:00	4,11	4,11	0,00		1				1		0,60
	06:00	4,58	4,58	0,00		1				3		0,60
	07:00	4,86	4,86	0,00		1				3		0,60
	08:00	5,85	5,85	0,00		1				4		0,60
	09:00	6,35	6,35	0,00		1				2	2	0,87
	10:00	6,75	6,42	0,34		1				2	2	2,65
	11:00	6,83	6,35	0,49		1				2	2	0,77
	12:00	7,26	6,77	0,49		1				3	2	0,60
	13:00	6,94	6,59	0,36		1				3	2	0,60
	14:00	6,79	6,48	0,31		1				2	2	0,60
	15:00	6,41	6,16	0,25		1				2	2	0,60
	16:00	6,59	6,59	0,00		1				2	2	0,60
	17:00	6,77	6,77	0,00		1				2	2	0,60
	18:00	6,89	6,89	0,00		1				3	2	0,60
	19:00	7,38	7,31	0,07		1				3	2	0,60
	20:00	6,87	6,76	0,11		1				3	2	2,58
	21:00	6,76	6,48	0,27		1				2	2	2,65
	22:00	6,45	6,15	0,30		1				2	2	2,65
	23:00	5,91	5,61	0,30		1				2	2	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή		13/10/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	2,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	5,38	4,92	0,46		1				2	2	2,65
	01:00	5,25	4,89	0,35		1				3		2,65
	02:00	5,10	4,50	0,60		1				3		2,65
	03:00	5,05	4,10	0,95		1				3		2,65
	04:00	4,94	3,75	1,19		1				2		1,45
	05:00	4,95	4,05	0,89		1				2		1,00
	06:00	5,16	4,16	1,00		1				2		1,00
	07:00	5,28	4,44	0,84					1	5		1,00
	08:00	5,31	5,18	0,14					1	6		0,03
	09:00	5,44	5,15	0,29						5	2	0,72
	10:00	5,89	5,14	0,75		1				2	2	1,00
	11:00	6,29	5,43	0,86		1				1	2	1,57
	12:00	6,43	5,48	0,95		1				1	2	2,05
	13:00	6,20	5,22	0,97		1				1	2	2,05
	14:00	6,05	5,01	1,04		1					2	2,05
	15:00	6,00	5,25	0,75		1				1	2	2,05
	16:00	6,04	5,67	0,38		1				1	2	2,05
	17:00	6,06	5,78	0,28		1				1	2	2,05
	18:00	6,21	6,12	0,09		1				1	2	2,05
	19:00	6,88	6,88	0,00		1				3	2	2,45
	20:00	6,87	6,87	0,00		1				3	2	2,65
	21:00	6,57	6,57	0,00		1				2	2	2,65
	22:00	6,97	6,97	0,00		1				2	2	2,65
	23:00	7,06	7,06	0,00		1				3	2	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα		14/10/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	2,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	6,57	6,57	0,00		1				3	2	2,65
	01:00	6,17	6,17	0,00		1				4		2,65
	02:00	5,98	5,98	0,00		1				4		2,65
	03:00	6,01	6,01	0,00		1				4		2,65
	04:00	5,85	5,85	0,00		1				4		2,65
	05:00	5,76	5,76	0,00		1				4		2,65
	06:00	5,73	5,72	0,01		1				3		2,65
	07:00	5,92	5,82	0,11		1				3		2,65
	08:00	6,46	5,94	0,51		1				4		2,65
	09:00	6,73	5,61	1,12		1				1	2	2,65
	10:00	6,90	5,75	1,15		1				1	2	2,65
	11:00	6,89	5,46	1,42		1				1	2	2,65
	12:00	6,76	5,22	1,54		1					2	2,65
	13:00	6,82	4,85	1,97		1					2	2,65
	14:00	6,72	4,93	1,79		1					2	2,65
	15:00	6,98	5,21	1,77		1					2	2,65
	16:00	6,80	5,12	1,67		1					2	2,65
	17:00	7,12	5,09	2,04		1					2	2,65
	18:00	7,22	4,96	2,26		1					2	2,65
	19:00	7,80	5,43	2,37		1				1	2	2,65
	20:00	7,93	5,80	2,13		1				1	2	2,65
	21:00	7,46	5,18	2,28		1				1	2	2,65
	22:00	6,78	4,77	2,02		1					2	2,65
	23:00	6,57	4,60	1,97		1					2	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη		15/10/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	2,00		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Τρίτη	00:00	6,16	3,88	2,28		1					2	2,65	
	01:00	6,05	3,59	2,46		1				1		2,65	
	02:00	5,76	3,50	2,26		1				1		2,65	
	03:00	5,36	3,35	2,02		1				1		2,35	
	04:00	5,08	3,06	2,02		1				1		2,00	
	05:00	5,30	3,05	2,24		1				1		2,31	
	06:00	5,61	3,09	2,52		1						2,65	
	07:00	5,92	3,44	2,48		1						2,65	
	08:00	6,16	3,64	2,51		1				1		2,65	
	09:00	6,14	4,61	1,54		1					2	1,63	
	10:00	6,33	5,16	1,17		1					2	1,69	
	11:00	6,52	5,14	1,38		1					2	1,59	
	12:00	6,73	5,10	1,63		1					2	1,81	
	13:00	6,68	4,76	1,92		1					2	2,05	
	14:00	6,68	4,75	1,94		1					2	2,05	
	15:00	6,70	4,66	2,03		1					2	2,05	
	16:00	6,60	4,69	1,91		1					2	2,05	
	17:00	6,76	4,79	1,97		1					2	2,05	
	18:00	6,91	4,97	1,94		1					2	2,07	
	19:00	7,44	5,24	2,19		1					2	2,65	
	20:00	7,44	5,08	2,36		1					2	2,65	
	21:00	6,99	5,42	1,57		1					2	2,65	
	22:00	6,61	5,51	1,09		1				1	2	2,65	
	23:00	6,18	5,58	0,60		1				1	2	2,65	
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης													

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη 16/10/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	2,00					
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)				
Τετάρτη	00:00	5,88	4,52	1,37		1				1	2	2,65				
	01:00	5,71	3,93	1,78		1				2		2,65				
	02:00	5,50	3,11	2,39		1				1		2,65				
	03:00	5,77	3,37	2,40		1				1		2,65				
	04:00	5,42	3,29	2,13		1				1		2,65				
	05:00	5,16	2,64	2,52		1						2,65				
	06:00	5,29	2,76	2,53		1						2,65				
	07:00	5,83	3,37	2,45		1						2,65				
	08:00	6,27	3,90	2,37		1				1		2,65				
	09:00	6,33	4,43	1,90		1					2	2,14				
	10:00	6,39	4,73	1,66		1					2	2,09				
	11:00	6,55	5,14	1,41		1					2	1,90				
	12:00	6,57	5,03	1,54		1					2	1,90				
	13:00	6,64	5,06	1,58		1					2	1,94				
	14:00	6,68	4,71	1,97		1					2	2,10				
	15:00	6,83	4,82	2,01		1					2	2,10				
	16:00	6,74	4,73	2,02		1					2	2,10				
	17:00	6,57	4,56	2,02		1					2	2,10				
	18:00	6,87	4,85	2,02		1					2	2,14				
	19:00	7,33	4,72	2,61		1					2	2,65				
	20:00	7,31	4,70	2,61		1					2	2,65				
	21:00	7,13	4,52	2,61		1					2	2,65				
	22:00	6,68	4,11	2,57		1					2	2,61				
	23:00	6,23	4,21	2,02		1					2	2,00				
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. <table><tr><td></td><td>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</td></tr><tr><td></td><td>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</td></tr></table>														Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης															
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης															

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη		17/10/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	2,00		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Πέμπτη	00:00	5,84	3,71	2,13		1					2	2,17	
	01:00	5,62	3,30	2,32		1						2,42	
	02:00	5,42	3,46	1,96		1				1		2,00	
	03:00	5,34	3,31	2,02		1				1		2,00	
	04:00	5,18	3,15	2,02		1				1		2,00	
	05:00	5,33	2,83	2,50		1						2,61	
	06:00	5,19	2,58	2,61		1						2,65	
	07:00	5,39	2,78	2,61		1						2,65	
	08:00	6,17	3,56	2,61		1				1		2,65	
	09:00	6,25	4,67	1,58		1					2	1,64	
	10:00	6,21	4,78	1,43		1					2	1,50	
	11:00	6,31	4,88	1,43		1					2	1,50	
	12:00	6,70	5,26	1,44		1					2	1,96	
	13:00	6,69	4,67	2,02		1					2	2,10	
	14:00	6,45	4,43	2,02		1					2	2,10	
	15:00	6,16	4,55	1,61		1					2	1,86	
	16:00	5,86	4,68	1,18		1					2	1,20	
	17:00	6,34	5,16	1,18		1					2	1,20	
	18:00	6,46	5,28	1,18		1					1	2	1,20
	19:00	6,86	5,68	1,18		1					1	2	1,20
	20:00	6,87	5,69	1,18		1					1	2	1,20
	21:00	6,69	5,51	1,18		1					1	2	1,20
	22:00	6,46	5,28	1,18		1						2	1,20
	23:00	5,91	4,73	1,18		1						2	1,20
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης													

ΗΣ ΜΗΛΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 18/10/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,67	4,38	1,29		1				2	1,55
	01:00	5,39	2,78	2,61		1					2,65
	02:00	5,19	2,58	2,61		1					2,65
	03:00	4,97	2,36	2,61		1					2,65
	04:00	4,94	2,33	2,61		1					2,65
	05:00	5,01	2,40	2,61		1					2,65
	06:00	5,17	2,56	2,61		1					2,65
	07:00	5,37	2,76	2,61		1					2,65
	08:00	5,84	3,23	2,61		1				1	2,65
	09:00	6,35	3,74	2,61		1				1	2,65
	10:00	6,70	4,09	2,61		1				2	2,65
	11:00	6,57	3,96	2,61		1				1	2,65
	12:00	6,98	4,37	2,61		1				2	2,65
	13:00	6,73	4,12	2,61		1				2	2,65
	14:00	6,85	4,25	2,60		1				2	2,65
	15:00	6,73	4,12	2,61		1				2	2,65
	16:00	6,64	4,04	2,60		1				2	2,65
	17:00	6,87	4,29	2,58		1				2	2,65
	18:00	7,18	4,65	2,53		1				2	2,65
	19:00	7,74	5,19	2,55		1				3	2,65
	20:00	7,16	4,59	2,58		1				3	2,65
	21:00	6,33	3,80	2,53		1				2	2,65
	22:00	5,64	3,23	2,41		1				1	2,65
	23:00	5,25	2,91	2,34		1					2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 20/10/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,92	3,25	1,67		1				1	2,65
	01:00	4,51	2,75	1,76		1					2,65
	02:00	4,33	2,42	1,91		1					2,65
	03:00	4,21	2,75	1,46		1					1,88
	04:00	4,27	2,90	1,37		1					1,50
	05:00	4,27	2,88	1,39		1					1,50
	06:00	4,33	2,85	1,48		1					1,67
	07:00	4,45	2,86	1,59		1					1,89
	08:00	4,60	3,24	1,36		1				1	1,50
	09:00	4,77	3,12	1,65		1				1	2,44
	10:00	5,27	3,09	2,18		1				1	2,65
	11:00	5,28	3,23	2,06		1				1	2,65
	12:00	5,67	3,81	1,86		1				1	2,65
	13:00	5,66	3,79	1,87		1				1	2,65
	14:00	5,50	3,57	1,93		1				1	2,65
	15:00	5,28	3,42	1,85		1				1	2,65
	16:00	5,35	3,16	2,20		1				1	2,65
	17:00	5,53	3,16	2,38		1				1	2,65
	18:00	5,90	3,56	2,34		1				1	2,65
	19:00	6,33	3,97	2,36		1				1	2,65
	20:00	6,07	3,66	2,42		1				1	2,65
	21:00	5,79	3,32	2,47		1				1	2,65
	22:00	6,50	4,08	2,43		1				2	2,65
	23:00	6,50	4,01	2,49		1				2	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 21/10/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	6,27	3,68	2,59		1				1	2,65
	01:00	6,03	3,43	2,61		1				1	2,65
	02:00	5,94	3,34	2,61		1					2,65
	03:00	5,90	3,30	2,60		1					2,65
	04:00	5,95	3,35	2,61		1					2,65
	05:00	5,91	3,30	2,61		1					2,65
	06:00	5,86	3,25	2,61		1					2,65
	07:00	5,64	3,03	2,61		1					2,65
	08:00	5,99	3,38	2,61		1					2,65
	09:00	6,40	3,80	2,60		1	1				2,65
	10:00	6,72	4,12	2,61		1	1				2,65
	11:00	6,79	4,41	2,38		1	1				2,40
	12:00	6,76	5,29	1,47		1	1				1,49
	13:00	6,82	5,19	1,63		1	1				1,74
	14:00	6,62	4,01	2,61		1	1			1	2,65
	15:00	6,60	3,99	2,61		1				1	2,65
	16:00	6,66	4,06	2,60		1				1	2,65
	17:00	6,85	4,26	2,59		1				1	2,65
	18:00	7,11	4,51	2,60		1				2	2,65
	19:00	7,47	4,87	2,60		1				2	2,65
	20:00	7,41	4,81	2,60		1				2	2,65
	21:00	7,44	4,83	2,61		1				3	2,65
	22:00	6,88	4,28	2,59		1				2	2,65
	23:00	6,58	3,97	2,61		1				1	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Στο διάστημα 09:00-14:00 η G5 μπηέ σε δοκιμαστική λειτουργία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 22/10/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	6,46	3,85	2,61		1				1	2,65
	01:00	6,09	3,48	2,61		1				1	2,65
	02:00	5,86	3,26	2,61		1					2,65
	03:00	5,88	3,27	2,61		1					2,65
	04:00	5,78	3,18	2,61		1					2,65
	05:00	5,86	3,25	2,61		1					2,65
	06:00	5,95	3,34	2,61		1					2,65
	07:00	5,84	3,70	2,14		1	1				2,23
	08:00	5,86	3,71	2,16		1	1				2,26
	09:00	6,08	3,49	2,59			1				2,65
	10:00	6,20	3,59	2,61			1				2,65
	11:00	6,43	3,82	2,61			1				2,65
	12:00	6,50	3,89	2,61			1			1	2,65
	13:00	6,53	3,92	2,61			1			1	2,65
	14:00	6,41	3,81	2,61			1			1	2,65
	15:00	6,11	3,50	2,61			1			1	2,65
	16:00	6,15	3,54	2,61			1				2,65
	17:00	6,57	3,96	2,61			1			1	2,65
	18:00	6,76	4,15	2,61			1			1	2,65
	19:00	7,31	4,71	2,60			1			2	2,65
	20:00	7,45	4,88	2,57			1			2	2,65
	21:00	6,96	4,41	2,55			1			2	2,65
	22:00	6,32	3,83	2,50			1				2,65
	23:00	6,08	3,49	2,58			1				2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Στο διάστημα 09:00-14:00 η G5 μπηέ σε δοκιμαστική λειτουργία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 23/10/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	6,17	3,56	2,61			1				2,65
	01:00	5,79	3,19	2,60			1				2,65
	02:00	5,75	3,14	2,61			1				2,65
	03:00	5,72	3,15	2,57			1				2,65
	04:00	5,39	2,83	2,56			1				2,65
	05:00	5,15	2,56	2,58			1				2,65
	06:00	5,67	3,17	2,50			1				2,65
	07:00	5,90	3,33	2,58			1				2,65
	08:00	6,30	3,74	2,55			1				2,65
	09:00	6,55	4,00	2,55			1			1	2,65
	10:00	6,57	4,04	2,53			1			1	2,65
	11:00	6,57	4,03	2,55			1			1	2,65
	12:00	6,50	3,94	2,56			1			1	2,65
	13:00	6,61	4,03	2,58			1			1	2,65
	14:00	6,42	3,85	2,57			1			1	2,65
	15:00	6,35	3,76	2,59			1			1	2,65
	16:00	6,22	3,62	2,60			1			1	2,65
	17:00	6,42	3,84	2,58			1			1	2,65
	18:00	6,88	4,30	2,58			1			2	2,65
	19:00	7,34	4,75	2,59			1			2	2,65
	20:00	7,31	4,73	2,58			1			2	2,65
	21:00	7,13	4,68	2,45			1			2	2,65
	22:00	6,62	4,32	2,30			1			1	2,65
	23:00	6,13	3,72	2,41			1				2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή 25/10/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,91	3,30	2,61			1				2,65
	01:00	5,59	2,98	2,61			1				2,65
	02:00	5,56	2,95	2,61			1				2,65
	03:00	5,37	2,76	2,61			1				2,65
	04:00	5,43	2,82	2,61			1				2,65
	05:00	5,45	2,84	2,61			1				2,65
	06:00	5,65	3,04	2,61			1				2,65
	07:00	6,21	3,60	2,61			1				2,65
	08:00	6,38	3,78	2,60		1	1				2,65
	09:00	6,43	3,82	2,61			1				2,65
	10:00	6,42	3,81	2,61			1				2,65
	11:00	6,68	4,07	2,61			1			1	2,65
	12:00	6,62	4,10	2,52			1			1	2,65
	13:00	6,61	4,45	2,15			1			2	2,65
	14:00	6,67	4,06	2,60			1			1	2,65
	15:00	6,67	4,10	2,57			1			1	2,65
	16:00	6,66	4,08	2,58			1			1	2,65
	17:00	6,57	4,00	2,57			1			1	2,65
	18:00	6,94	4,38	2,56			1			2	2,65
	19:00	6,95	4,38	2,56			1			2	2,65
	20:00	6,72	4,16	2,57			1			2	2,65
	21:00	5,80	3,21	2,59			1			1	2,65
	22:00	5,33	2,96	2,36			1				2,48
	23:00	5,02	3,59	1,42			1				1,50
Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Η G4 στο διάστημα 07:42-08:30 λειτουργήσε παράλληλα με την G5 για δοκιμές. Περιορισμός του ΑΠ από τις 22:55 καθώς ήταν χαμηλό το φορτίο και δεν ήταν δυνατόν η G5 να λειτουργεί τόσο χαμηλά.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο 26/10/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,78	3,36	1,41			1				1,50
	01:00	4,50	3,07	1,43			1				1,50
	02:00	4,42	2,99	1,43			1				1,50
	03:00	4,07	3,15	0,92			1				0,95
	04:00	3,97	3,14	0,83			1				0,85
	05:00	4,15	3,31	0,83			1				0,85
	06:00	4,17	3,33	0,83			1				0,85
	07:00	4,36	3,53	0,83			1				0,87
	08:00	4,82	3,50	1,32			1				1,45
	09:00	5,24	3,31	1,92			1				2,22
	10:00	5,42	3,00	2,42			1				2,65
	11:00	5,29	2,92	2,37			1				2,65
	12:00	5,26	2,81	2,45			1				2,65
	13:00	5,23	2,71	2,52			1				2,65
	14:00	5,17	2,64	2,53			1				2,65
	15:00	4,93	2,38	2,54			1				2,62
	16:00	4,95	3,01	1,94			1				2,05
	17:00	5,04	3,00	2,04			1				2,19
	18:00	5,48	3,44	2,04			1				2,65
	19:00	5,92	4,01	1,91			1			1	2,65
	20:00	5,70	4,25	1,45			1			2	2,65
	21:00	5,50	3,86	1,65			1			1	2,65
	22:00	5,11	3,66	1,45			1			1	2,65
	23:00	4,92	3,45	1,47			1				2,65
Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Περιορισμός του ΑΠ από τις 22:55 στις 25/10 έως τις 09:26 στις 26/10 που ξαναέλαβε 100%,καθώς ηταν χαμηλό το φορτίο και δεν ήταν δυνατόν η G5 να λειτουργεί τόσο χαμηλά.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή 27/10/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,60	3,34	1,26			1				2,65
	01:00	4,32	2,95	1,37			1				2,12
	02:00	4,26	2,90	1,36			1				1,60
	03:00	4,09	2,76	1,33			1				1,60
	04:00	4,00	2,76	1,24			1				1,45
	05:00	4,18	3,13	1,05			1				1,20
	06:00	4,13	3,00	1,13			1				1,20
	07:00	4,24	3,25	1,00			1				1,20
	08:00	4,38	3,94	0,45			1			1	1,78
	09:00	4,77	3,62	1,16			1			1	2,05
	10:00	4,56	3,51	1,05			1				2,65
	11:00	4,61	3,83	0,78			1				2,65
	12:00	4,79	4,57	0,21			1			1	2,65
	13:00	4,96	4,89	0,06			1			1	2,65
	14:00	4,64	4,49	0,16			1			2	2,65
	15:00	4,47	4,35	0,13			1			2	2,65
	16:00	4,72	4,71	0,02			1			2	2,65
	17:00	4,94	4,94	0,00			1			2	2,65
	18:00	5,40	5,40	0,00			1			3	2,65
	19:00	5,42	5,42	0,00			1			3	2,65
	20:00	4,89	4,89	0,00			1			2	2,65
	21:00	4,35	4,35	0,00			1			2	2,65
	22:00	3,78	3,78	0,00			1				2,65
23:00	3,57	3,55	0,02			1				2,65	
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα 28/10/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	3,40	3,28	0,12			1				2,65
	01:00	3,17	2,85	0,32			1				2,65
	02:00	3,17	2,63	0,54			1				2,31
	03:00	2,98	2,42	0,57			1				0,56
	04:00	2,99	2,78	0,21			1				0,07
	05:00	3,01	3,01	0,00			1				0,00
	06:00	3,05	3,05	0,00			1				0,00
	07:00	3,10	3,10	0,00			1				0,00
	08:00	3,41	3,12	0,29			1				0,68
	09:00	3,69	2,82	0,87			1				1,02
	10:00	3,55	2,69	0,86			1				1,12
	11:00	3,38	2,58	0,80			1				1,00
	12:00	3,52	2,71	0,80			1				1,00
	13:00	3,63	2,89	0,74			1				1,00
	14:00	3,50	2,66	0,84			1				1,05
	15:00	3,41	2,67	0,74			1				1,00
	16:00	3,40	2,58	0,82			1				1,00
	17:00	3,74	2,78	0,95			1				1,19
	18:00	4,15	3,06	1,08			1				2,60
	19:00	4,16	3,19	0,97			1				2,65
	20:00	4,09	3,03	1,07			1				2,65
	21:00	3,93	2,86	1,07			1				2,65
	22:00	4,36	2,75	1,61			1				2,30
	23:00	4,84	3,10	1,74			1				1,80
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Περιορισμός του ΑΠ από τις 04:10 λόγω χαμηλής φόρτισης διότι είναι δύσκολη η ρύθμιση τάσης και συχνότητας.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη 29/10/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,95	3,40	1,55			1				1,71
	01:00	4,77	3,49	1,29			1				1,60
	02:00	4,72	3,35	1,37			1				1,60
	03:00	4,67	3,35	1,32			1				1,60
	04:00	4,74	3,42	1,32			1				1,60
	05:00	4,77	3,38	1,39			1				1,60
	06:00	4,65	3,29	1,36			1				1,60
	07:00	4,81	3,41	1,39			1				1,60
	08:00	5,12	3,74	1,38			1				1,60
	09:00	5,12	3,72	1,41			1				1,60
	10:00	5,32	3,55	1,77			1				1,97
	11:00	5,46	3,44	2,01			1				2,35
	12:00	5,62	3,16	2,46			1			1	2,65
	13:00	5,75	3,46	2,29			1				2,65
	14:00	5,53	3,51	2,02			1				2,65
	15:00	5,51	3,67	1,84			1			1	2,65
	16:00	5,70	3,81	1,89			1			1	2,65
	17:00	5,98	3,59	2,38			1			1	2,65
	18:00	6,32	3,71	2,61			1			1	2,65
	19:00	6,22	3,66	2,56			1				2,65
	20:00	6,20	3,70	2,51			1			1	2,65
	21:00	5,95	3,65	2,30			1			1	2,65
	22:00	5,44	3,25	2,19			1				2,65
	23:00	5,21	3,26	1,95			1				2,21
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη 30/10/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,84	3,44	1,40			1				1,80
	01:00	4,83	3,41	1,42			1				1,80
	02:00	4,78	3,36	1,42			1				1,80
	03:00	4,70	3,15	1,55			1				1,80
	04:00	4,78	3,31	1,47			1				1,80
	05:00	4,56	3,08	1,48			1				1,67
	06:00	4,59	3,20	1,38			1				1,60
	07:00	3,72	3,51	0,21			1			1	1,60
	08:00	4,33	3,95	0,38			1			1	1,60
	09:00	4,66	3,27	1,39			1				1,60
	10:00	4,72	3,30	1,43			1				1,60
	11:00	4,69	3,26	1,43			1				1,60
	12:00	4,78	3,36	1,43			1				1,60
	13:00	4,84	3,41	1,43			1				1,60
	14:00	4,69	3,26	1,42			1				1,60
	15:00	4,61	3,21	1,40			1				1,60
	16:00	4,72	3,31	1,41			1				1,60
	17:00	5,12	3,52	1,60			1				1,86
	18:00	5,51	2,91	2,60			1				2,65
	19:00	5,83	3,22	2,61			1				2,65
	20:00	5,79	3,18	2,61			1				2,65
	21:00	5,69	3,09	2,60			1				2,65
	22:00	5,40	2,80	2,60			1				2,65
23:00	5,20	2,64	2,56			1				2,65	
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη 31/10/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Πέμπτη	00:00	4,90	2,79	2,11			1				2,11	
	01:00	4,80	2,79	2,02			1				2,00	
	02:00	4,66	2,65	2,02			1				2,00	
	03:00	4,61	2,59	2,02			1				2,00	
	04:00	4,55	2,53	2,02			1				2,00	
	05:00	4,57	2,55	2,02			1				2,00	
	06:00	4,72	2,70	2,02			1				2,00	
	07:00	5,14	3,12	2,02			1				2,00	
	08:00	5,11	3,09	2,02			1				2,00	
	09:00	5,17	3,15	2,02			1				2,00	
	10:00	4,84	2,82	2,02			1				2,00	
	11:00	4,79	2,77	2,02			1				2,00	
	12:00	5,16	3,14	2,02			1				2,00	
	13:00	5,05	3,03	2,02			1				2,00	
	14:00	5,16	3,14	2,02			1				2,00	
	15:00	5,66	3,56	2,10			1				2,11	
	16:00	5,79	3,18	2,61			1				2,65	
	17:00	6,08	3,46	2,61			1				2,65	
	18:00	6,50	3,89	2,61			1				2,65	
	19:00	6,54	3,93	2,61			1				1	2,65
	20:00	6,53	3,92	2,61			1				1	2,65
	21:00	6,28	3,67	2,61			1				1	2,65
	22:00	5,88	3,27	2,61			1					2,65
23:00	5,63	3,02	2,61			1					2,65	
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή 1/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,44	2,83	2,61			1				2,65
	01:00	5,29	2,68	2,61			1				2,65
	02:00	5,20	2,59	2,61			1				2,65
	03:00	5,12	2,51	2,61			1				2,65
	04:00	5,12	2,51	2,61			1				2,65
	05:00	5,06	2,76	2,29			1				2,32
	06:00	5,21	3,19	2,02			1				2,05
	07:00	5,29	3,27	2,02			1				2,05
	08:00	5,48	3,22	2,26			1				2,36
	09:00	5,63	3,15	2,49			1				2,65
	10:00	5,57	3,08	2,50			1				2,65
	11:00	5,61	3,14	2,46			1				2,65
	12:00	6,00	3,59	2,41			1				2,65
	13:00	6,15	3,86	2,29			1			1	2,65
	14:00	5,88	3,66	2,21			1				2,65
	15:00	5,74	3,43	2,31			1				2,65
	16:00	5,98	3,72	2,26			1			1	2,65
	17:00	6,16	3,88	2,28			1			1	2,65
	18:00	6,70	4,39	2,31			1			1	2,65
	19:00	6,41	4,08	2,34		1				1	2,65
	20:00	6,11	3,91	2,20		1				1	2,65
	21:00	5,13	2,82	2,32		1					2,65
	22:00	4,71	2,80	1,91		1					2,65
	23:00	4,46	2,81	1,65		1					2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο 2/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,16	2,59	1,57		1					2,40
	01:00	4,00	2,97	1,03		1					1,80
	02:00	3,89	2,42	1,46		1					1,66
	03:00	3,83	2,75	1,08		1					1,31
	04:00	3,82	2,74	1,09		1					1,20
	05:00	3,86	2,82	1,04		1					1,20
	06:00	3,98	3,11	0,87		1					1,20
	07:00	4,04	3,40	0,64		1					1,90
	08:00	4,27	3,90	0,36		1				1	2,65
	09:00	4,45	3,58	0,87		1				1	2,65
	10:00	4,38	4,05	0,33		1				1	2,65
	11:00	4,31	4,15	0,16		1				1	1,24
	12:00	4,37	4,10	0,27			1			1	2,65
	13:00	4,59	4,13	0,47			1			1	2,65
	14:00	4,22	4,07	0,15			1			1	2,65
	15:00	4,47	4,23	0,24			1			1	2,65
	16:00	4,70	4,48	0,22			1			1	2,65
	17:00	5,02	5,00	0,02			1			2	2,65
	18:00	5,45	5,36	0,09			1			3	2,65
	19:00	5,29	5,29	0,00			1			2	2,65
	20:00	5,23	5,23	0,00			1			2	2,65
	21:00	4,98	4,98	0,00			1			2	2,65
	22:00	4,67	4,67	0,00			1			2	2,65
	23:00	4,67	4,67	0,00			1			2	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή 3/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,65	4,64	0,01			1			2	2,65
	01:00	4,51	4,42	0,09			1			2	2,65
	02:00	4,35	4,02	0,33			1			1	2,65
	03:00	3,77	3,47	0,30			1			1	2,65
	04:00	3,03	3,03	0,00			1				2,65
	05:00	2,90	2,90	0,00			1				2,65
	06:00	2,04	2,04	0,00			1				2,65
	07:00	2,74	2,74	0,00			1				2,65
	08:00	3,36	3,07	0,29			1				2,23
	09:00	3,62	3,03	0,59			1				0,80
	10:00	3,95	3,04	0,91			1				1,10
	11:00	4,22	3,09	1,13			1				1,20
	12:00	4,24	3,15	1,10			1				1,20
	13:00	4,34	2,84	1,50			1				1,62
	14:00	4,77	3,04	1,73		1					1,80
	15:00	4,79	3,02	1,77		1					1,80
	16:00	4,95	3,18	1,77		1					1,80
	17:00	5,27	3,50	1,77			1				1,80
	18:00	5,59	3,82	1,77			1				1,80
	19:00	5,52	3,74	1,77			1				1,80
	20:00	5,40	3,62	1,77			1				1,80
	21:00	5,11	3,34	1,77			1				1,80
	22:00	5,69	3,92	1,77			1			1	1,80
	23:00	5,85	4,07	1,77			1			1	1,80
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη	5/11/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,66	3,93	1,73			1			1	1,80
	01:00	5,61	3,89	1,72			1			1	1,80
	02:00	5,38	3,63	1,75			1			1	1,80
	03:00	5,37	3,73	1,64			1			1	1,80
	04:00	5,41	3,70	1,72			1			1	1,80
	05:00	5,21	3,44	1,76			1			1	1,80
	06:00	5,58	3,82	1,76			1			1	1,80
	07:00	5,47	3,72	1,76			1			1	1,80
	08:00	5,33	3,57	1,76			1			1	1,80
	09:00	5,30	3,56	1,73			1			1	1,80
	10:00	5,14	3,38	1,76			1			1	1,80
	11:00	5,10	3,33	1,77			1			1	1,80
	12:00	5,78	4,01	1,77			1			1	1,80
	13:00	5,93	4,16	1,77			1			1	1,80
	14:00	6,03	4,26	1,77			1			1	1,80
	15:00	5,80	4,02	1,77			1			1	1,80
	16:00	5,82	4,05	1,77			1			1	1,80
	17:00	6,43	4,66	1,77			1			1	1,80
	18:00	6,84	5,07	1,77			1			2	1,80
	19:00	6,78	5,01	1,77			1			2	1,80
	20:00	6,91	5,13	1,77			1			2	1,80
	21:00	6,68	4,91	1,77			1			2	1,80
	22:00	6,13	4,36	1,77			1			2	1,80
	23:00	5,74	3,96	1,77			1			2	1,80
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.											
Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη 6/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,53	3,76	1,77			1			1	1,80
	01:00	5,33	3,55	1,77			1			1	1,80
	02:00	5,15	3,38	1,77			1			1	1,80
	03:00	5,13	3,36	1,77			1				1,80
	04:00	5,21	3,44	1,77			1				1,80
	05:00	5,15	3,37	1,77			1				1,80
	06:00	5,13	3,35	1,77			1				1,80
	07:00	5,32	3,55	1,77			1				1,80
	08:00	5,12	3,35	1,77			1				1,80
	09:00	4,85	3,08	1,77			1				1,80
	10:00	5,53	3,75	1,77			1				1,80
	11:00	6,07	4,29	1,77			1			1	1,80
	12:00	5,96	4,18	1,77			1			1	1,80
	13:00	5,56	3,78	1,77			1			1	1,80
	14:00	5,23	3,46	1,77			1				1,80
	15:00	5,54	3,77	1,77			1				1,80
	16:00	5,56	3,80	1,76			1				1,80
	17:00	6,26	4,50	1,76			1			1	1,80
	18:00	6,78	5,01	1,77			1			2	1,80
	19:00	6,54	4,77	1,77			1			2	1,80
	20:00	6,66	4,89	1,77			1			2	1,80
	21:00	6,36	4,59	1,77			1			1	1,80
	22:00	5,91	4,14	1,77			1			1	1,80
	23:00	5,67	3,90	1,77			1			1	1,80
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.											
Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη 7/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,44	3,67	1,77			1			1	1,80
	01:00	5,39	3,65	1,75			1			1	1,80
	02:00	5,25	3,48	1,77			1			1	1,80
	03:00	5,13	3,36	1,77			1				1,80
	04:00	5,18	3,41	1,77			1				1,80
	05:00	5,06	3,29	1,77			1				1,80
	06:00	5,37	3,60	1,77			1				1,80
	07:00	5,49	3,72	1,77			1				1,80
	08:00	5,68	3,90	1,77			1			1	1,80
	09:00	5,84	4,06	1,77			1			1	1,80
	10:00	6,00	4,23	1,77			1			1	1,80
	11:00	5,72	3,95	1,77			1			1	1,80
	12:00	5,68	3,94	1,74			1			1	1,80
	13:00	5,71	3,94	1,77			1			1	1,80
	14:00	5,42	3,65	1,77			1				1,80
	15:00	5,23	3,47	1,76			1				1,80
	16:00	5,57	3,83	1,74			1			1	1,80
	17:00	5,80	4,06	1,74			1			1	1,80
	18:00	6,10	4,33	1,77			1			1	1,80
	19:00	6,26	4,49	1,77			1			1	1,80
	20:00	6,07	4,30	1,77			1			1	1,80
	21:00	5,63	3,88	1,74			1			1	1,80
	22:00	5,10	3,36	1,74			1				1,80
	23:00	4,96	3,27	1,69			1				1,80
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.											
Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή 8/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. HZ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,59	2,84	1,75			1				1,80
	01:00	4,33	2,58	1,75			1				1,80
	02:00	4,16	2,42	1,74			1				1,80
	03:00	4,03	2,29	1,74			1				1,80
	04:00	4,06	2,33	1,74			1				1,80
	05:00	4,09	2,32	1,76			1				1,80
	06:00	4,26	2,52	1,73			1				1,80
	07:00	4,21	2,85	1,37			1				1,52
	08:00	4,51	2,83	1,68			1				1,80
	09:00	4,75	2,99	1,76			1				1,80
	10:00	4,73	3,03	1,70			1				1,80
	11:00	4,81	3,14	1,67			1				1,80
	12:00	4,91	3,15	1,76			1				1,80
	13:00	4,82	3,05	1,77			1				1,80
	14:00	4,84	3,15	1,68			1				1,80
	15:00	4,96	3,29	1,67			1				1,80
	16:00	5,07	3,38	1,68			1				1,80
	17:00	5,49	3,79	1,70			1				1,80
	18:00	5,87	4,11	1,76			1			1	1,80
	19:00	5,81	4,04	1,76			1			1	1,80
	20:00	5,40	3,63	1,76			1			1	1,80
	21:00	4,26	2,69	1,57			1				1,63
	22:00	3,85	2,68	1,17			1				1,20
23:00	3,52	2,48	1,04			1				1,20	
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.											
Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο 9/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,32	2,62	0,71			1				0,75
	01:00	3,12	2,53	0,58			1				0,60
	02:00	3,00	2,41	0,59			1				0,60
	03:00	2,95	2,37	0,59			1				0,60
	04:00	2,91	2,33	0,58			1				0,60
	05:00	2,93	2,35	0,58			1				0,60
	06:00	3,08	2,50	0,59			1				0,60
	07:00	3,25	2,67	0,59			1				0,60
	08:00	2,95	2,78	0,16			1				0,17
	09:00	2,71	2,71	0,00			1				0,00
	10:00	2,76	2,76	0,00			1				0,00
	11:00	2,82	2,82	0,00			1				0,00
	12:00	3,04	3,04	0,00			1				0,00
	13:00	3,12	3,12	0,00			1				0,00
	14:00	3,11	3,11	0,00			1				0,00
	15:00	3,55	3,38	0,17			1				0,32
	16:00	4,13	3,20	0,94			1				1,20
	17:00	4,43	3,29	1,15			1				1,20
	18:00	4,67	3,50	1,16			1				1,20
	19:00	4,69	3,04	1,64			1				1,78
	20:00	4,55	2,91	1,64			1				1,69
	21:00	4,35	3,17	1,18			1				1,20
	22:00	4,00	2,82	1,18			1				1,20
	23:00	3,65	2,48	1,17			1				1,20
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο από τις 08:00 μέχρι τις 15:50. Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή	10/11/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,41	2,51	0,90			1				0,92
	01:00	3,25	2,66	0,59			1				0,60
	02:00	3,12	2,53	0,59			1				0,60
	03:00	3,04	2,45	0,59			1				0,60
	04:00	3,00	2,41	0,59			1				0,60
	05:00	2,97	2,38	0,59			1				0,60
	06:00	3,06	2,47	0,59			1				0,60
	07:00	3,11	3,10	0,01			1				0,01
	08:00	3,13	3,13	0,00			1				0,00
	09:00	3,42	3,36	0,06			1				0,06
	10:00	3,49	2,93	0,56			1				0,60
	11:00	3,59	3,02	0,56			1				0,60
	12:00	3,59	3,01	0,58			1				0,60
	13:00	3,54	2,96	0,58			1				0,60
	14:00	3,33	2,75	0,58			1				0,60
	15:00	3,49	2,91	0,58			1				0,60
	16:00	3,69	3,12	0,57			1				0,60
	17:00	4,17	3,42	0,75			1				0,84
	18:00	4,45	3,33	1,12			1				1,20
	19:00	4,50	3,39	1,10			1				1,20
	20:00	4,47	3,33	1,14			1				1,20
	21:00	4,35	3,18	1,16			1				1,20
	22:00	4,81	3,33	1,47			1				1,60
	23:00	5,12	3,52	1,60			1				1,80
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα 11/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,78	3,20	1,58			1				1,80
	01:00	4,67	3,14	1,53			1				1,80
	02:00	4,56	3,13	1,43			1				1,80
	03:00	4,55	3,05	1,50			1				1,80
	04:00	4,52	3,08	1,43			1				1,80
	05:00	4,51	3,24	1,26			1				1,80
	06:00	4,69	3,57	1,12			1				1,80
	07:00	4,90	3,96	0,94			1				1,80
	08:00	4,88	4,01	0,87			1			1	1,80
	09:00	5,11	4,80	0,31			1			2	1,80
	10:00	5,39	5,08	0,31			1			2	1,80
	11:00	5,86	5,21	0,65			1			2	1,80
	12:00	5,35	5,22	0,13			1			2	1,80
	13:00	5,21	5,05	0,16			1			2	1,80
	14:00	5,07	4,91	0,16			1			2	1,80
	15:00	5,23	4,90	0,33			1			2	1,80
	16:00	5,29	4,69	0,60			1			2	1,80
	17:00	5,73	5,24	0,49			1			2	2,38
	18:00	5,98	5,64	0,34			1			3	2,65
	19:00	6,11	6,05	0,06			1			3	2,65
	20:00	6,25	6,25	0,00			1			3	2,65
	21:00	6,03	5,91	0,12			1			3	2,65
	22:00	5,61	5,56	0,04			1			3	2,65
23:00	5,31	5,30	0,00			1			2	2,65	
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη	12/11/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,95	4,91	0,03			1			2	2,65
	01:00	4,99	4,88	0,12			1			2	2,65
	02:00	4,98	4,88	0,11			1			2	2,65
	03:00	4,84	4,75	0,10			1			2	2,65
	04:00	4,75	4,65	0,10			1			2	2,65
	05:00	4,88	4,77	0,11			1			2	2,65
	06:00	5,01	5,00	0,00			1			2	2,65
	07:00	4,98	4,98	0,00			1			2	2,65
	08:00	5,10	5,05	0,05			1			2	2,65
	09:00	5,28	5,16	0,12			1			2	2,65
	10:00	5,28	5,27	0,01			1			2	2,65
	11:00	5,53	5,33	0,20			1			3	2,65
	12:00	5,75	5,75	0,00			1			3	2,65
	13:00	5,93	5,88	0,04			1			3	2,65
	14:00	6,22	5,89	0,33			1			3	2,65
	15:00	6,03	5,91	0,11			1			3	2,65
	16:00	6,00	5,94	0,06			1			3	2,65
	17:00	6,13	6,08	0,05			1			3	2,65
	18:00	3,58	3,58	0,00			1			2	2,65
	19:00	2,25	2,25	0,00			1			1	2,65
	20:00	4,42	4,42	0,00			1			2	2,65
	21:00	4,91	4,91	0,00			1			2	2,65
	22:00	4,65	4,65	0,00			1			2	2,65
	23:00	4,41	4,41	0,00			1			2	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Γενική διακοπή στις 18:45 λόγω βλάβης στο δίκτυο που προκλήθηκε από κακοκαιρία.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη 13/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,14	4,14	0,00			1			2	2,65
	01:00	4,28	4,28	0,00			1			1	2,65
	02:00	4,30	4,30	0,00			1			1	2,65
	03:00	4,15	4,15	0,00			1			1	2,65
	04:00	4,11	4,11	0,00			1			1	2,65
	05:00	4,17	4,17	0,00			1			1	2,65
	06:00	4,28	4,28	0,00			1			1	2,65
	07:00	4,30	4,30	0,00			1			1	2,65
	08:00	4,43	4,43	0,00			1			1	2,65
	09:00	4,41	4,40	0,01			1			1	2,65
	10:00	4,41	4,08	0,33			1			1	2,65
	11:00	4,61	4,36	0,25			1			1	2,65
	12:00	4,94	4,80	0,14			1			2	2,65
	13:00	4,89	4,71	0,18			1			2	2,65
	14:00	4,80	4,53	0,27			1			3	2,65
	15:00	4,54	4,54	0,00			1			2	1,37
	16:00	4,89	4,89	0,00			1			2	1,20
	17:00	5,25	5,07	0,18			1			2	0,92
	18:00	6,14	5,96	0,18			1			3	0,60
	19:00	6,13	5,99	0,14			1			3	0,60
	20:00	6,20	6,13	0,07			1			3	1,15
	21:00	5,97	5,97	0,00			1			3	1,75
	22:00	5,55	5,55	0,00			1			3	1,80
	23:00	5,21	5,21	0,00			1			2	1,80
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Μερική διακοπή στις 14:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο που προκλήθηκε από κακοκαιρία.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη 14/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,03	5,03	0,00			1			2	1,80
	01:00	4,85	4,85	0,00			1			2	1,80
	02:00	4,71	4,71	0,00			1			2	1,80
	03:00	4,68	4,68	0,00			1			2	1,80
	04:00	4,69	4,69	0,00			1			2	1,80
	05:00	4,69	4,62	0,07			1			2	1,80
	06:00	4,92	4,74	0,18			1			2	1,80
	07:00	5,17	4,89	0,28			1			2	1,80
	08:00	5,44	5,17	0,28			1			2	1,80
	09:00	4,62	4,46	0,16			1	1		2	1,80
	10:00	4,38	4,38	0,00				1		5	1,80
	11:00	4,49	4,49	0,00			1			3	1,80
	12:00	4,44	4,44	0,00			1			2	1,80
	13:00	4,80	4,80	0,00			1			3	1,80
	14:00	4,91	4,13	0,78			1			2	2,03
	15:00	5,12	3,91	1,21			1			1	2,08
	16:00	5,61	4,44	1,17			1			2	1,80
	17:00	5,90	4,46	1,44			1			2	1,80
	18:00	6,03	5,02	1,01			1			3	1,22
	19:00	6,13	5,19	0,94			1			3	1,20
	20:00	6,19	5,38	0,81			1			3	1,20
	21:00	5,82	4,82	1,00			1			3	1,20
	22:00	5,50	4,44	1,07			1			3	1,48
	23:00	5,19	4,02	1,17			1			2	1,75
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Μερική διακοπή στις 09:30, 10:40 και 11:45 λόγω κακοκαιρίας.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο 16/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,44	3,10	0,33			1				1,20
	01:00	3,27	3,04	0,23			1				1,20
	02:00	3,15	2,65	0,50			1				1,10
	03:00	3,01	3,01	0,00			1				0,02
	04:00	2,97	2,97	0,00			1				0,00
	05:00	3,03	3,03	0,00			1				0,00
	06:00	3,09	3,09	0,00			1				0,00
	07:00	3,25	3,25	0,00			1				0,00
	08:00	3,07	3,07	0,00			1				0,00
	09:00	3,15	3,09	0,06			1				0,14
	10:00	3,75	3,44	0,30			1				1,11
	11:00	3,47	3,06	0,40			1				1,13
	12:00	3,69	3,13	0,57			1				0,60
	13:00	4,22	3,32	0,91			1				1,14
	14:00	4,50	2,74	1,76			1				1,80
	15:00	3,68	3,61	0,07			1			1	1,80
	16:00	3,65	3,65	0,00			1			1	1,80
	17:00	3,95	3,95	0,00			1			1	1,80
	18:00	4,22	3,66	0,56			1			1	0,94
	19:00	4,23	3,64	0,58			1			1	0,60
	20:00	4,25	3,66	0,58			1			1	0,60
	21:00	3,77	3,18	0,58			1			1	0,60
	22:00	3,61	3,02	0,58			1				0,60
	23:00	3,29	2,71	0,58			1				0,60
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή 17/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,04	2,48	0,56			1				0,58
	01:00	2,77	2,77	0,00			1				0,00
	02:00	2,59	2,59	0,00			1				0,00
	03:00	2,58	2,58	0,00			1				0,00
	04:00	2,51	2,51	0,00			1				0,00
	05:00	2,57	2,57	0,00			1				0,00
	06:00	2,63	2,63	0,00			1				0,00
	07:00	2,66	2,66	0,00			1				0,00
	08:00	2,83	2,35	0,48			1				0,83
	09:00	3,05	2,09	0,96			1			2	1,24
	10:00	3,51	3,15	0,37			1				0,44
	11:00	3,84	2,90	0,94			1				1,24
	12:00	3,98	2,74	1,24			1				1,45
	13:00	3,95	2,67	1,29			1				1,38
	14:00	3,89	2,86	1,03			1				1,20
	15:00	3,65	2,64	1,00			1			2	1,46
	16:00	3,22	2,50	0,72						3	1,80
	17:00	3,38	3,13	0,25						4	1,80
	18:00	4,33	4,25	0,08			1			2	2,57
	19:00	4,29	4,27	0,02			1			2	2,65
	20:00	4,25	4,25	0,00			1			2	2,65
	21:00	4,11	4,11	0,00			1			2	2,65
	22:00	4,69	4,69	0,00			1			2	2,65
23:00	4,80	4,80	0,00			1			3	2,65	
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Στις 15:42 η G5 βγήκε εκτός λόγω βλάβης και επανεπτάχθηκε στις 17:57. Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα 18/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,52	4,52	0,00			1			3	2,65
	01:00	4,41	4,38	0,03			1			3	1,68
	02:00	4,58	4,26	0,32			1			3	1,20
	03:00	4,25	4,23	0,02			1			3	1,20
	04:00	4,31	4,31	0,00			1			3	1,20
	05:00	4,30	4,30	0,00			1			3	1,20
	06:00	4,51	4,51	0,00			1			3	1,20
	07:00	4,79	4,79	0,00			1			3	1,20
	08:00	5,10	5,10	0,00			1			4	1,20
	09:00	3,63	3,63	0,00			1			1	1,20
	10:00	3,53	3,53	0,00			1			1	1,20
	11:00	4,08	4,08	0,00			1			1	1,20
	12:00	4,38	4,38	0,00			1			2	1,20
	13:00	4,46	4,45	0,00			1			3	1,20
	14:00	4,58	4,58	0,00			1			3	1,20
	15:00	4,66	4,66	0,00			1			3	1,20
	16:00	4,72	4,72	0,00			1			3	1,20
	17:00	5,27	5,27	0,00			1			3	1,20
	18:00	5,42	5,42	0,00			1			4	1,20
	19:00	5,63	5,63	0,01			1			4	1,20
	20:00	5,54	5,54	0,00			1			4	1,20
	21:00	5,31	5,29	0,02			1			4	1,20
	22:00	4,94	4,94	0,00			1			3	1,20
	23:00	4,62	4,61	0,00			1			3	1,20
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη	19/11/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,45	4,44	0,01			1			3	1,20
	01:00	4,42	4,42	0,00			1			3	1,20
	02:00	4,16	4,16	0,00			1			2	1,20
	03:00	4,08	4,08	0,00			1			2	1,20
	04:00	4,17	4,17	0,00			1			2	1,20
	05:00	4,19	4,18	0,00			1			2	1,20
	06:00	4,29	4,29	0,00			1			2	1,20
	07:00	4,44	4,44	0,00			1			2	1,20
	08:00	4,57	4,57	0,00			1			2	1,20
	09:00	4,93	4,93	0,00			1			3	1,20
	10:00	5,20	5,20	0,00			1			3	1,20
	11:00	5,17	5,17	0,00			1			3	1,20
	12:00	5,55	5,55	0,00			1			4	1,20
	13:00	5,63	5,63	0,00			1			4	1,20
	14:00	5,54	5,54	0,00			1			4	1,20
	15:00	5,59	5,59	0,00			1			4	1,20
	16:00	5,47	5,47	0,00			1			4	1,20
	17:00	5,96	5,96	0,00			1			4	1,20
	18:00	6,17	6,16	0,02			1			4	1,20
	19:00	6,42	6,27	0,15			1			4	2,07
	20:00	6,56	6,07	0,49			1			4	2,65
	21:00	6,12	5,02	1,10			1			3	2,24
	22:00	5,67	4,42	1,24			1			3	2,02
23:00	5,25	4,28	0,97			1			2	2,65	
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη 20/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,15	4,14	1,01			1			2	2,65
	01:00	5,06	4,18	0,88			1			2	2,65
	02:00	4,82	4,19	0,63			1			2	2,65
	03:00	4,82	3,65	1,17			1			2	2,65
	04:00	4,98	3,74	1,25			1			2	2,65
	05:00	4,96	3,44	1,52			1			1	2,65
	06:00	5,25	3,26	1,99			1			1	2,45
	07:00	5,40	3,23	2,17			1			1	2,09
	08:00	5,43	3,19	2,23			1			1	2,65
	09:00	5,56	4,25	1,31			1			1	2,65
	10:00	5,46	4,72	0,74			1			2	2,65
	11:00	5,34	4,49	0,85			1			2	2,65
	12:00	5,01	4,35	0,66			1			2	2,65
	13:00	4,84	4,21	0,63			1			2	1,63
	14:00	4,76	4,32	0,44			1			2	0,60
	15:00	4,94	4,38	0,56			1			3	0,60
	16:00	5,09	4,32	0,77			1			2	0,93
	17:00	5,40	4,38	1,02			1			2	1,20
	18:00	5,32	4,31	1,02			1			2	1,20
	19:00	5,59	4,71	0,87			1			3	1,19
	20:00	5,96	4,93	1,03			1			3	1,20
	21:00	5,79	4,54	1,25			1			3	1,20
	22:00	5,33	4,26	1,07			1			2	1,20
	23:00	4,87	3,76	1,11			1			2	1,20
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Μετά το μεσημέρι επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη	21/11/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	4,76	3,60	1,16			1			1	1,33
	01:00	4,85	2,93	1,93			1			1	2,03
	02:00	4,93	2,33	2,61			1				2,65
	03:00	4,94	2,39	2,55			1				2,65
	04:00	4,73	2,52	2,21			1				2,28
	05:00	4,66	2,36	2,30			1				2,40
	06:00	4,95	2,41	2,53			1				2,65
	07:00	5,27	2,76	2,51			1				2,65
	08:00	5,47	3,00	2,48			1			1	2,65
	09:00	5,65	3,11	2,54			1			1	2,65
	10:00	5,49	2,98	2,51			1			1	2,65
	11:00	5,93	3,38	2,55			1			1	2,65
	12:00	5,99	3,43	2,56			1			1	2,65
	13:00	5,53	3,50	2,03			1			1	2,45
	14:00	5,25	5,25	0,00			1			3	0,00
	15:00	5,08	5,08	0,00			1			3	0,07
	16:00	5,27	4,72	0,55			1			3	0,88
	17:00	5,70	5,25	0,45			1			3	0,60
	18:00	5,80	5,19	0,61			1			3	0,98
	19:00	5,84	5,20	0,64			1			3	1,00
	20:00	5,84	5,09	0,75			1			3	1,00
	21:00	5,49	4,82	0,67			1			3	0,97
	22:00	5,17	4,66	0,51			1			3	0,60
	23:00	4,99	4,72	0,27			1			3	0,60
Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορτηά Η/Ζ λειτουργούν σε Παρατηρήσεις: περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Από τις 13:57 - 15:52 μηδενίστηκαν τα αιολικά λόγω εργασιών στη γραμμή. Υπήρχε αστάθεια ανέμου. Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή 22/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,55	4,48	0,07			1			3	0,60
	01:00	4,33	4,33	0,00			1			2	0,60
	02:00	4,29	4,29	0,00			1			2	2,21
	03:00	4,18	4,06	0,12			1			1	2,65
	04:00	4,17	3,67	0,50			1			1	2,65
	05:00	4,07	3,47	0,60			1			1	2,65
	06:00	4,40	3,56	0,84			1			1	2,65
	07:00	4,70	3,32	1,38			1			1	2,65
	08:00	4,84	3,31	1,53			1			1	2,65
	09:00	4,79	3,45	1,34			1			1	2,65
	10:00	4,91	3,41	1,50			1			1	2,65
	11:00	5,27	3,39	1,88			1			1	2,65
	12:00	5,50	3,24	2,26			1			1	2,65
	13:00	5,23	3,12	2,12			1			1	2,65
	14:00	5,17	3,18	1,98			1			1	2,15
	15:00	5,09	3,23	1,86			1			1	2,05
	16:00	5,21	3,32	1,89			1			1	2,05
	17:00	5,81	3,58	2,23			1			1	2,58
	18:00	5,95	3,71	2,24			1			1	2,43
	19:00	5,78	3,88	1,90			1			2	2,05
	20:00	5,22	3,23	1,99			1			1	2,05
	21:00	4,84	2,83	2,01			1				2,19
	22:00	4,52	2,97	1,55			1				1,64
	23:00	4,30	2,92	1,37			1				1,50
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο 23/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,62	3,32	0,30			1			1	1,50
	01:00	3,40	3,40	0,00			1			1	1,50
	02:00	3,37	3,37	0,00			1			1	1,50
	03:00	3,35	3,35	0,00			1			1	1,50
	04:00	3,35	3,35	0,00			1			1	1,50
	05:00	2,93	2,93	0,00			1				1,50
	06:00	2,93	2,93	0,00			1				1,50
	07:00	2,79	2,79	0,00			1			1	1,50
	08:00	3,17	3,17	0,00			1			1	1,50
	09:00	3,45	2,94	0,51			1			1	0,54
	10:00	3,51	3,18	0,34			1			1	0,54
	11:00	3,93	3,36	0,57			1			1	1,20
	12:00	3,79	3,07	0,72			1			1	0,68
	13:00	4,22	2,46	1,76			1				1,93
	14:00	4,05	2,80	1,25			1				1,45
	15:00	3,89	2,71	1,18			1				1,45
	16:00	3,76	2,58	1,18			1				1,45
	17:00	4,15	2,97	1,18			1				1,45
	18:00	4,44	3,26	1,18			1				1,70
	19:00	4,45	2,69	1,76			1				1,80
	20:00	4,46	2,68	1,78			1				1,80
	21:00	4,28	2,59	1,68			1				1,80
	22:00	3,92	2,92	1,00			1				1,54
23:00	3,51	2,84	0,67			1				0,68	
Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορτηά Η/Ζ λειτουργούν σε Παρατηρήσεις: περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Από τις 00:12-09:05 ήταν εκτός το ΑΠ λόγω λειτουργίας στη γραμμή. Υπήρχε αστάθεια ανέμου.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή 24/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,26	2,68	0,58			1				0,60
	01:00	3,23	2,63	0,60			1				0,60
	02:00	3,31	2,73	0,59			1				0,60
	03:00	3,10	2,52	0,59			1				0,60
	04:00	3,09	2,51	0,58			1				0,60
	05:00	3,06	2,95	0,11			1				0,13
	06:00	3,09	2,73	0,36			1				0,42
	07:00	2,76	2,17	0,59			1				0,60
	08:00	2,88	2,30	0,59			1				0,60
	09:00	3,14	2,55	0,59			1				0,60
	10:00	3,72	2,61	1,11			1				1,16
	11:00	3,87	2,69	1,18			1				1,20
	12:00	3,95	2,77	1,18			1				1,20
	13:00	3,74	2,78	0,96			1				1,20
	14:00	3,53	3,41	0,12			1			1	1,10
	15:00	3,79	2,81	0,98			1				1,20
	16:00	4,12	2,94	1,18			1				1,20
	17:00	4,68	3,35	1,33			1				1,51
	18:00	5,01	2,85	2,16			1				2,59
	19:00	5,01	2,98	2,02			1				2,05
	20:00	4,97	2,94	2,02			1				2,05
	21:00	4,68	2,66	2,02			1				2,05
	22:00	4,91	2,50	2,41			1				2,54
23:00	4,94	2,68	2,26			1				2,42	
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Στις 13:48-14:09 λόγω εργασιών άνοιξε ο διακόπτης του ΑΠ.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα 25/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,88	2,57	2,31			1				2,65
	01:00	4,78	3,26	1,52			1			1	1,73
	02:00	4,80	3,44	1,36			1			1	1,90
	03:00	4,77	3,12	1,64			1			1	2,65
	04:00	4,59	2,99	1,61			1			1	2,65
	05:00	4,75	3,04	1,71			1			1	2,65
	06:00	4,92	3,24	1,69			1			1	2,65
	07:00	4,96	3,57	1,39			1			1	2,65
	08:00	4,72	3,61	1,11			1			1	2,65
	09:00	4,54	3,50	1,03			1			1	2,65
	10:00	4,91	3,91	0,99			1			1	2,65
	11:00	4,71	4,12	0,59			1			1	2,65
	12:00	4,59	4,03	0,56			1			2	2,65
	13:00	4,71	4,15	0,56			1			1	2,65
	14:00	4,74	4,18	0,56		1	1				2,65
	15:00	5,07	4,69	0,37		1	1				2,65
	16:00	5,51	5,44	0,07		1	1				2,08
	17:00	6,49	6,49	0,00		1	1				0,00
	18:00	6,75	6,75	0,00		1	1				0,00
	19:00	6,51	6,39	0,12		1	1			1	0,17
	20:00	6,15	4,80	1,35			1			1	1,70
	21:00	6,14	3,61	2,53			1			1	2,65
	22:00	5,95	3,39	2,57			1				2,65
23:00	5,71	3,10	2,61			1				2,65	
Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε Παρατηρήσεις: περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Η G4 μπήκε σε δοκιμαστική λειτουργία. Από τις 11:15 - 16:45 το ΑΠ ήταν σε απώλεια επικοινωνίας.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη	26/11/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,36	2,75	2,61			1				2,65
	01:00	5,01	2,60	2,42			1				2,44
	02:00	5,00	3,17	1,83			1				1,81
	03:00	4,98	3,09	1,89			1				1,80
	04:00	4,84	2,95	1,89			1				1,80
	05:00	4,91	3,08	1,83			1				1,80
	06:00	5,07	3,21	1,86			1				2,06
	07:00	4,96	3,19	1,77			1				2,02
	08:00	4,88	3,52	1,36			1			1	1,80
	09:00	5,03	3,97	1,07			1			1	1,80
	10:00	5,03	4,22	0,81			1			2	1,80
	11:00	5,06	4,48	0,58			1			2	1,80
	12:00	4,63	4,39	0,24			1			3	1,80
	13:00	4,64	4,56	0,09			1			3	1,80
	14:00	5,22	5,22	0,00			1			3	1,80
	15:00	4,89	4,89	0,00			1			2	1,80
	16:00	5,04	5,04	0,00			1			3	1,80
	17:00	5,48	5,48	0,00			1			3	2,51
	18:00	5,72	5,66	0,06			1			3	2,65
	19:00	5,76	5,24	0,52			1			3	2,65
	20:00	5,75	5,42	0,33			1			3	2,65
	21:00	5,45	5,19	0,26			1			3	2,65
	22:00	5,06	5,01	0,05			1			3	2,65
	23:00	4,68	4,68	0,00			1			2	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη 27/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,47	4,47	0,00			1			2	2,65
	01:00	4,25	4,25	0,00			1			2	2,65
	02:00	3,97	3,97	0,00			1			1	2,65
	03:00	4,20	4,20	0,00			1			1	2,65
	04:00	4,23	4,23	0,00			1			2	2,65
	05:00	4,04	4,01	0,03			1			2	2,65
	06:00	4,31	4,20	0,11			1			2	2,65
	07:00	4,41	4,36	0,05			1			2	2,65
	08:00	4,56	4,53	0,02			1			3	2,65
	09:00	4,44	4,40	0,04			1			3	2,65
	10:00	4,37	4,37	0,00			1			3	2,65
	11:00	4,90	4,87	0,02			1			3	2,65
	12:00	5,00	4,99	0,00			1			3	2,65
	13:00	4,95	4,94	0,00			1			3	2,65
	14:00	4,88	4,84	0,04			1			3	2,65
	15:00	5,18	5,16	0,03			1			3	2,65
	16:00	5,40	5,40	0,00			1			3	2,65
	17:00	5,63	5,63	0,00			1			3	2,65
	18:00	5,69	5,69	0,00			1			3	2,65
	19:00	5,66	5,66	0,00			1			3	2,65
	20:00	5,82	5,82	0,00			1			3	2,65
	21:00	5,95	5,95	0,00			1			3	2,65
	22:00	5,67	5,67	0,00			1			3	2,65
	23:00	5,37	5,37	0,00			1			3	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη	28/11/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	4,79	4,79	0,00			1			2	2,65
	01:00	4,58	4,58	0,00			1			2	2,65
	02:00	4,59	4,59	0,00			1			2	2,65
	03:00	4,81	4,74	0,07			1			2	2,65
	04:00	4,79	4,62	0,17			1			2	2,65
	05:00	4,84	4,76	0,07			1			2	2,65
	06:00	4,61	4,61	0,00			1			2	2,65
	07:00	4,34	4,34	0,00			1			2	2,65
	08:00	4,47	4,47	0,00			1			3	2,65
	09:00	4,52	4,52	0,00			1			3	2,65
	10:00	4,60	4,60	0,00			1			3	2,65
	11:00	4,58	4,58	0,00			1			3	2,65
	12:00	4,81	4,81	0,00		1				3	2,65
	13:00	4,87	4,87	0,00		1				3	2,65
	14:00	4,83	4,83	0,00		1				3	2,65
	15:00	5,09	5,09	0,00		1				3	2,65
	16:00	5,15	5,15	0,00			1			3	2,65
	17:00	5,17	5,17	0,00			1			3	2,65
	18:00	5,31	5,31	0,00			1			3	2,65
	19:00	5,96	5,96	0,00			1			4	2,65
	20:00	6,04	6,04	0,00			1			4	2,65
	21:00	5,66	5,66	0,00			1			4	2,65
	22:00	5,31	5,31	0,00			1			3	2,65
23:00	4,98	4,98	0,00			1			3	2,65	
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή 29/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,49	4,49	0,00			1			3	2,65
	01:00	4,08	4,08	0,00			1			2	2,65
	02:00	3,93	3,93	0,00			1			2	2,65
	03:00	3,93	3,93	0,00			1			2	2,65
	04:00	4,27	4,27	0,00			1			2	2,65
	05:00	4,43	4,41	0,03			1			2	2,65
	06:00	4,70	4,52	0,17			1			2	2,65
	07:00	4,59	4,43	0,17			1			2	2,65
	08:00	4,45	4,37	0,08			1			2	2,65
	09:00	4,54	4,19	0,36			1			2	2,65
	10:00	4,70	4,61	0,08			1			2	2,65
	11:00	4,69	4,68	0,01			1			3	0,18
	12:00	4,62	4,62	0,00			1			3	0,00
	13:00	4,90	4,75	0,15			1			3	0,25
	14:00	4,79	4,43	0,36			1			2	0,84
	15:00	4,95	4,41	0,54			1			2	1,20
	16:00	4,79	4,17	0,62			1			2	1,20
	17:00	5,23	4,51	0,72			1			2	1,20
	18:00	5,67	4,96	0,72			1			2	1,07
	19:00	5,78	5,07	0,71			1			2	1,08
	20:00	5,91	4,91	1,01			1			2	1,20
	21:00	5,61	4,54	1,07			1			2	1,20
	22:00	5,30	4,21	1,09			1			2	1,20
	23:00	5,01	3,98	1,02			1			2	1,20
Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε Παρατηρήσεις: περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Από τις 11:17 - 12:10 πραγματοποίηση εργασιών στο ΑΠ. Από τις 11:00 υπήρχε έντονη αστάθεια ανέμου.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο 30/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,73	3,80	0,93			1			2	1,19
	01:00	4,56	3,93	0,63			1			2	1,00
	02:00	4,04	3,39	0,65			1			1	1,00
	03:00	3,94	3,37	0,57			1			1	1,00
	04:00	4,05	3,42	0,62			1			1	1,00
	05:00	4,36	3,46	0,89			1			1	1,13
	06:00	4,35	3,41	0,95			1			1	1,20
	07:00	4,52	3,66	0,86			1			1	1,20
	08:00	4,64	3,77	0,87			1			1	1,20
	09:00	4,97	4,10	0,86			1			1	1,16
	10:00	5,13	4,14	0,99			1			2	1,20
	11:00	5,38	4,51	0,87			1			2	1,23
	12:00	5,39	3,97	1,42			1			2	1,80
	13:00	4,95	3,93	1,03			1			2	1,22
	14:00	4,83	3,72	1,12			1			2	1,20
	15:00	4,69	3,52	1,17			1			2	1,20
	16:00	5,14	4,01	1,12			1			2	1,20
	17:00	5,27	4,27	1,00			1			2	1,20
	18:00	5,50	4,66	0,84			1			3	1,20
	19:00	4,98	4,12	0,86			1			2	1,20
	20:00	4,41	3,51	0,90			1			1	1,03
	21:00	3,88	3,03	0,85			1			1	0,98
	22:00	3,78	2,95	0,83			1				0,85
	23:00	3,87	3,04	0,83			1				0,85
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου όλη την διάρκεια της ημέρας.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή 1/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,54	2,72	0,82			1				0,85
	01:00	3,33	2,69	0,65			1				0,73
	02:00	3,22	2,67	0,56			1				0,60
	03:00	3,20	2,57	0,63			1				0,60
	04:00	2,98	2,46	0,52			1				0,60
	05:00	2,79	2,75	0,04			1				0,05
	06:00	2,94	2,94	0,00			1				0,00
	07:00	2,95	2,95	0,00			1				0,00
	08:00	3,26	3,01	0,24			1				0,35
	09:00	3,46	3,00	0,47			1				0,60
	10:00	3,84	3,11	0,73			1				0,87
	11:00	3,87	2,76	1,12			1				1,20
	12:00	3,94	2,81	1,14			1				1,20
	13:00	4,17	3,13	1,04			1				1,20
	14:00	4,45	3,02	1,43			1				1,20
	15:00	3,54	3,06	0,48			1				0,79
	16:00	3,32	2,92	0,40			1				0,60
	17:00	3,94	3,53	0,41			1				0,60
	18:00	4,04	3,64	0,40			1			1	0,60
	19:00	4,08	3,67	0,41			1			1	0,60
	20:00	3,88	3,75	0,13			1			2	0,60
	21:00	3,24	3,24	0,00			1			1	0,60
	22:00	3,61	3,61	0,00			1			1	0,60
	23:00	3,70	3,70	0,00			1			1	0,60
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα 2/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	3,80	3,80	0,00			1			1	0,60
	01:00	3,65	3,65	0,00			1			1	0,60
	02:00	3,61	3,61	0,00			1			1	0,60
	03:00	3,53	3,53	0,00			1			1	0,60
	04:00	3,47	3,47	0,00			1			1	0,60
	05:00	3,66	3,66	0,00			1			1	0,60
	06:00	3,99	3,99	0,00			1			1	0,60
	07:00	4,10	4,10	0,00			1			1	0,60
	08:00	4,29	4,29	0,00			1			2	0,39
	09:00	4,20	4,20	0,00			1			2	0,60
	10:00	4,15	4,15	0,00			1			2	0,60
	11:00	4,51	4,38	0,13			1			2	0,88
	12:00	5,62	5,47	0,15		1				4	1,20
	13:00	5,57	5,25	0,32			1			3	1,20
	14:00	5,28	5,13	0,15			1			3	1,20
	15:00	5,39	5,39	0,00			1			3	1,20
	16:00	5,39	5,38	0,00			1			3	1,20
	17:00	5,48	5,44	0,04			1			3	1,20
	18:00	5,61	5,49	0,12			1			3	1,20
	19:00	5,75	5,54	0,22			1			3	1,20
	20:00	5,80	5,80	0,01			1			4	1,20
	21:00	5,46	5,29	0,17			1			4	1,20
	22:00	5,07	4,86	0,21			1			2	1,20
	23:00	4,70	4,42	0,28			1			2	1,20
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη 3/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,17	3,75	0,42			1			1	1,20
	01:00	3,63	3,49	0,14			1			1	1,20
	02:00	3,51	3,22	0,29			1				1,20
	03:00	3,50	2,96	0,54			1				1,20
	04:00	3,45	2,78	0,67			1				0,74
	05:00	3,84	3,47	0,38			1			1	0,60
	06:00	4,38	3,85	0,52			1			1	0,60
	07:00	4,54	3,87	0,67			1			1	0,83
	08:00	4,86	3,87	0,99			1			1	1,20
	09:00	4,79	3,72	1,07			1			1	1,20
	10:00	4,75	3,65	1,10			1			1	1,20
	11:00	4,97	4,09	0,88			1			2	1,20
	12:00	5,21	4,62	0,58			1			2	0,67
	13:00	5,38	4,81	0,57			1			2	0,60
	14:00	5,19	4,39	0,80			1			2	1,09
	15:00	5,33	4,84	0,50			1			2	0,80
	16:00	5,47	4,74	0,73			1			2	1,05
	17:00	5,91	4,78	1,13			1			2	1,34
	18:00	5,99	4,84	1,15			1			2	1,45
	19:00	5,90	4,76	1,14			1			3	1,45
	20:00	5,62	4,28	1,34			1			2	1,45
	21:00	4,96	3,64	1,32			1			1	1,51
	22:00	4,32	2,82	1,50			1				2,65
	23:00	3,91	3,18	0,73			1				2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη 4/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	3,52	2,98	0,53			1				2,65
	01:00	3,21	2,93	0,28			1				2,65
	02:00	3,11	2,98	0,13			1				2,65
	03:00	2,94	2,93	0,01			1				2,65
	04:00	2,97	2,95	0,02			1				2,65
	05:00	3,05	3,05	0,00			1				2,65
	06:00	3,23	3,23	0,00			1				2,65
	07:00	3,45	3,45	0,00			1				2,65
	08:00	3,55	3,55	0,00		1				1	2,65
	09:00	3,50	3,50	0,00		1				1	2,65
	10:00	3,51	3,49	0,01		1				1	2,65
	11:00	3,68	3,62	0,07		1				1	2,65
	12:00	3,76	3,75	0,01			1			1	2,65
	13:00	3,55	3,53	0,01			1			1	2,65
	14:00	3,66	3,66	0,00			1			1	2,65
	15:00	3,78	3,78	0,00			1			1	2,65
	16:00	3,97	3,97	0,00			1			1	2,65
	17:00	4,20	4,20	0,00			1			1	2,65
	18:00	4,33	4,33	0,00			1			2	2,65
	19:00	4,49	4,48	0,01			1			2	2,65
	20:00	4,80	4,76	0,04			1			2	2,65
	21:00	4,72	4,72	0,01			1			2	2,65
	22:00	5,44	5,41	0,03			1			3	2,65
	23:00	5,46	5,40	0,06			1			3	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη 5/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,14	5,03	0,11			1			3	2,65
	01:00	4,92	4,82	0,10			1			3	2,65
	02:00	4,75	4,68	0,07			1			2	2,65
	03:00	4,69	4,64	0,05			1			2	2,65
	04:00	4,71	4,57	0,14			1			2	2,65
	05:00	4,79	4,63	0,15			1			2	2,65
	06:00	5,16	4,98	0,18			1			3	2,65
	07:00	5,31	5,04	0,26			1			3	2,65
	08:00	5,12	4,83	0,28			1			3	2,65
	09:00	5,00	4,62	0,38			1			2	2,65
	10:00	5,04	4,58	0,47			1			2	2,65
	11:00	5,20	4,52	0,68			1			2	2,65
	12:00	5,19	4,66	0,53			1			2	1,08
	13:00	5,21	4,82	0,38			1			2	0,80
	14:00	5,21	4,76	0,45			1			2	0,80
	15:00	5,45	5,08	0,37			1			2	0,80
	16:00	5,65	5,28	0,37			1			2	0,80
	17:00	5,68	5,18	0,50			1			2	0,80
	18:00	5,77	5,40	0,37			1			3	0,80
	19:00	5,41	4,95	0,46			1			3	0,80
	20:00	5,56	5,13	0,43			1			3	0,80
	21:00	5,42	5,09	0,33			1			3	0,80
	22:00	4,98	4,52	0,47			1			3	0,95
	23:00	4,99	4,24	0,75			1			2	1,37
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή 6/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,74	3,69	1,06			1			1	1,52
	01:00	4,45	3,66	0,79			1			2	1,04
	02:00	3,90	3,26	0,64			1			1	0,88
	03:00	3,62	2,90	0,72			1				0,99
	04:00	3,53	2,55	0,97			1				1,20
	05:00	4,02	3,22	0,80			1				1,20
	06:00	3,84	3,28	0,56			1			1	1,20
	07:00	4,30	3,56	0,75		1				1	1,20
	08:00	4,55	3,83	0,72		1				1	1,20
	09:00	4,41	4,41	0,00		1				2	1,20
	10:00	4,29	4,29	0,00		1				2	1,20
	11:00	4,14	4,14	0,00		1				2	1,20
	12:00	4,41	4,22	0,19		1				2	1,20
	13:00	4,33	4,15	0,18			1			2	1,20
	14:00	4,36	4,19	0,17			1			2	1,20
	15:00	4,70	4,39	0,30			1			2	1,20
	16:00	4,97	4,26	0,71			1			2	1,20
	17:00	5,54	4,56	0,98			1			2	1,20
	18:00	5,56	4,71	0,84			1			2	1,20
	19:00	5,56	4,82	0,74			1			2	1,20
	20:00	5,25	5,10	0,15			1			3	1,20
	21:00	4,84	4,84	0,00			1			3	1,20
	22:00	4,41	4,41	0,00			1			2	1,20
	23:00	4,22	4,22	0,00			1			2	1,20
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο 7/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,93	3,91	0,02			1			2	1,20
	01:00	3,88	3,84	0,04			1			2	1,20
	02:00	3,75	3,59	0,15			1			2	1,20
	03:00	3,55	3,24	0,31			1			1	1,20
	04:00	3,58	3,29	0,29			1			1	1,20
	05:00	3,68	3,43	0,26			1			1	1,20
	06:00	3,73	3,63	0,10			1			1	1,20
	07:00	3,98	3,78	0,19			1			1	1,20
	08:00	4,30	3,97	0,33			1			1	1,20
	09:00	4,49	3,54	0,96			1			1	1,20
	10:00	5,00	4,46	0,54			1			1	0,79
	11:00	5,26	4,68	0,58			1			2	1,00
	12:00	5,25	4,59	0,66			1			2	1,00
	13:00	4,73	4,21	0,52			1			1	1,00
	14:00	4,70	3,87	0,83			1			1	1,18
	15:00	5,01	3,94	1,07			1			1	1,37
	16:00	5,26	3,87	1,39			1			1	1,80
	17:00	5,74	4,28	1,46			1			1	1,86
	18:00	5,78	4,13	1,65			1			2	1,80
	19:00	5,68	4,07	1,61			1			2	1,88
	20:00	5,12	3,53	1,59			1			1	1,80
	21:00	4,54	3,18	1,36			1			1	1,45
	22:00	4,09	2,78	1,31			1				1,45
	23:00	3,65	2,54	1,11			1				1,25
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή 8/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,09	2,64	0,45			1				0,49
	01:00	2,81	2,81	0,00			1				0,00
	02:00	2,81	2,81	0,00			1				0,00
	03:00	2,96	2,96	0,00			1				0,00
	04:00	2,90	2,90	0,00			1				0,00
	05:00	2,94	2,94	0,00			1				0,00
	06:00	3,01	3,01	0,00			1				0,00
	07:00	2,95	2,95	0,00			1				0,00
	08:00	3,18	3,15	0,03			1				0,15
	09:00	3,28	2,93	0,34			1				0,56
	10:00	3,44	3,30	0,14			1				0,36
	11:00	3,64	3,21	0,43			1				0,60
	12:00	3,73	3,73	0,00			1			1	0,01
	13:00	3,51	3,51	0,00			1			1	0,00
	14:00	3,79	3,67	0,11			1			1	0,81
	15:00	4,03	3,05	0,98			1				1,48
	16:00	4,07	2,80	1,28			1				1,45
	17:00	4,38	3,06	1,32			1				1,45
	18:00	4,63	3,24	1,39			1				1,45
	19:00	4,58	3,16	1,42			1				1,45
	20:00	4,52	2,75	1,77			1				1,97
	21:00	4,30	2,50	1,81			1				2,05
	22:00	4,88	2,61	2,27			1				2,59
	23:00	4,83	2,71	2,11			1				2,23
Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε Παρατηρήσεις: περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Λόγω αυτόματης επαναφοράς του διακόπτη της P250, ο διακόπτης των ΑΠ παρέμεινε ανοιχτός από τις 12:27 - 14:42. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα 9/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,59	2,57	2,02			1				2,05
	01:00	4,37	2,61	1,77			1				1,79
	02:00	4,19	2,76	1,43			1				1,45
	03:00	4,13	2,71	1,41			1				1,45
	04:00	4,21	2,78	1,43			1				1,45
	05:00	4,27	2,85	1,42			1				1,45
	06:00	3,94	2,54	1,40			1				1,45
	07:00	4,06	2,64	1,43			1				1,45
	08:00	4,28	2,85	1,43			1				1,45
	09:00	4,73	3,30	1,43			1				1,45
	10:00	4,69	3,44	1,25			1			1	1,71
	11:00	4,44	4,12	0,31			1			1	0,38
	12:00	4,59	4,59	0,00			1			2	0,01
	13:00	4,59	3,98	0,60			1			2	0,85
	14:00	4,60	3,87	0,74			1			2	1,20
	15:00	4,79	4,07	0,72			1			1	1,13
	16:00	4,83	4,24	0,60			1			1	1,00
	17:00	5,10	4,43	0,67			1			2	1,00
	18:00	5,26	4,29	0,97			1			2	1,31
	19:00	5,27	3,95	1,33			1			2	1,45
	20:00	5,00	3,62	1,38			1			2	1,45
	21:00	4,69	3,28	1,41			1			1	1,45
	22:00	4,27	2,81	1,46			1				1,55
	23:00	4,03	2,62	1,42			1				1,45
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Από τις 11:15 - 13:00 ο διακόπτης στο ΑΠ είχε ανοίξει.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη	10/12/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,17	2,78	1,40			1				1,45
	01:00	3,99	2,57	1,42			1				1,45
	02:00	3,90	2,47	1,43			1				1,45
	03:00	3,76	2,77	0,99			1				1,07
	04:00	3,84	3,24	0,60			1				0,85
	05:00	3,92	3,03	0,89			1				1,23
	06:00	4,04	3,04	1,00			1				1,73
	07:00	4,21	3,37	0,84			1				1,80
	08:00	4,35	3,40	0,95			1				1,80
	09:00	4,50	3,52	0,98			1			1	1,80
	10:00	4,16	3,15	1,01			1			1	1,80
	11:00	4,12	2,96	1,16			1				1,80
	12:00	4,33	2,70	1,63			1				1,80
	13:00	4,28	2,66	1,62			1				1,80
	14:00	4,28	2,61	1,67			1				1,80
	15:00	4,44	3,21	1,23			1				1,53
	16:00	4,50	4,31	0,19			1			1	0,21
	17:00	4,86	4,57	0,30			1			2	0,77
	18:00	5,08	4,64	0,44			1			2	0,63
	19:00	5,36	4,88	0,49			1			3	0,60
	20:00	5,50	5,06	0,45			1			3	0,63
	21:00	5,21	4,47	0,74			1			2	1,20
	22:00	4,78	3,89	0,89			1			2	1,20
	23:00	4,60	3,66	0,94			1			1	1,20
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη 11/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,42	3,38	1,04			1			1	1,20
	01:00	4,22	3,38	0,84			1			1	1,09
	02:00	4,18	3,83	0,35			1			1	0,60
	03:00	3,90	3,61	0,29			1			1	0,60
	04:00	4,05	3,74	0,31			1			1	0,60
	05:00	4,11	3,69	0,41			1			1	0,60
	06:00	4,30	4,02	0,28			1			1	0,60
	07:00	4,45	4,27	0,18			1			1	0,60
	08:00	4,55	4,55	0,00			1			2	2,38
	09:00	4,61	4,61	0,00			1			2	2,65
	10:00	4,78	4,78	0,00			1			2	2,65
	11:00	4,88	4,88	0,00			1			2	2,65
	12:00	4,98	4,97	0,00			1			2	2,65
	13:00	4,87	4,87	0,00			1			2	2,65
	14:00	4,76	4,75	0,02			1			3	2,65
	15:00	4,72	4,71	0,01			1			3	2,65
	16:00	4,90	4,90	0,00			1			3	2,65
	17:00	5,30	5,30	0,00			1			3	2,65
	18:00	5,54	5,54	0,00			1			3	2,65
	19:00	5,70	5,70	0,00			1			3	2,65
	20:00	5,76	5,76	0,00			1			4	2,65
	21:00	5,53	5,53	0,00			1			3	2,65
	22:00	5,04	5,04	0,00			1			3	2,65
	23:00	4,92	4,92	0,00			1			3	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη 12/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	4,66	4,66	0,00			1			3	2,65
	01:00	4,55	4,55	0,00			1			3	2,65
	02:00	4,51	4,51	0,00			1			3	2,65
	03:00	4,40	4,40	0,00			1			3	2,65
	04:00	4,56	4,56	0,00			1			3	2,65
	05:00	4,34	4,34	0,00			1			2	2,65
	06:00	4,44	4,44	0,00			1			2	2,65
	07:00	4,52	4,52	0,00			1			2	2,65
	08:00	4,42	4,42	0,00			1			2	2,65
	09:00	4,71	4,67	0,03			1			2	2,65
	10:00	4,60	4,52	0,08			1			2	2,65
	11:00	4,84	4,68	0,16			1			2	2,65
	12:00	5,22	5,08	0,14			1			2	2,65
	13:00	4,60	4,50	0,10			1			3	2,65
	14:00	4,36	4,32	0,04			1			2	2,65
	15:00	4,48	4,48	0,00			1			2	2,65
	16:00	4,70	4,70	0,00			1			2	2,65
	17:00	5,18	5,18	0,00			1			3	2,65
	18:00	5,41	5,41	0,00			1			3	2,65
	19:00	5,53	5,53	0,00			1			4	2,65
	20:00	5,95	5,95	0,00			1			4	2,65
	21:00	5,64	5,64	0,00			1			4	2,65
	22:00	5,29	5,29	0,00			1			4	2,65
	23:00	5,07	5,07	0,00			1			3	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή 13/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,66	4,66	0,00			1			3	2,65
	01:00	4,55	4,55	0,00			1			3	2,65
	02:00	4,52	4,52	0,00			1			3	2,65
	03:00	4,42	4,42	0,00			1			3	2,65
	04:00	4,65	4,64	0,01			1			2	2,65
	05:00	4,66	4,60	0,06			1			2	2,65
	06:00	4,58	4,39	0,19			1			2	2,65
	07:00	4,60	4,46	0,14			1			2	2,65
	08:00	4,67	4,49	0,18			1			2	2,65
	09:00	5,16	4,77	0,39			1			2	2,65
	10:00	5,23	4,59	0,64			1			2	2,65
	11:00	5,30	4,70	0,61			1			3	2,65
	12:00	5,45	4,79	0,66			1			3	2,65
	13:00	5,20	4,26	0,95			1			2	2,65
	14:00	5,20	4,27	0,93			1			2	2,65
	15:00	5,26	4,23	1,03			1			2	1,59
	16:00	5,43	4,85	0,58			1			2	0,85
	17:00	5,84	5,39	0,45			1			3	0,60
	18:00	5,99	5,59	0,40			1			4	0,60
	19:00	6,10	5,69	0,41			1			4	0,60
	20:00	5,89	5,49	0,40			1			3	0,60
	21:00	5,38	4,95	0,43			1			3	0,60
	22:00	5,08	4,32	0,76			1			2	0,96
	23:00	4,85	3,86	0,98			1			2	1,20
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο 14/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,72	3,68	1,04			1			1	1,20
	01:00	4,53	3,53	1,00			1			1	1,20
	02:00	4,39	3,37	1,02			1			1	1,20
	03:00	4,04	2,94	1,10			1			1	1,20
	04:00	4,07	3,05	1,02			1				1,20
	05:00	4,12	3,13	0,99			1				1,20
	06:00	4,68	3,28	1,40			1				2,09
	07:00	4,65	2,80	1,85			1				2,65
	08:00	4,81	3,15	1,66			1				2,65
	09:00	4,66	3,22	1,44			1				2,65
	10:00	4,59	3,51	1,08			1				2,65
	11:00	4,74	4,01	0,73			1			1	2,65
	12:00	4,78	4,14	0,64			1			2	2,65
	13:00	4,80	4,49	0,31			1			2	2,65
	14:00	4,73	4,71	0,01			1			2	2,65
	15:00	4,58	4,58	0,00			1			3	2,65
	16:00	4,86	4,86	0,00			1			3	2,65
	17:00	5,39	5,39	0,00			1			3	2,65
	18:00	5,61	5,60	0,01			1			4	2,65
	19:00	5,79	5,64	0,15			1			4	2,65
	20:00	5,33	4,81	0,51			1			3	2,65
	21:00	4,56	3,82	0,74			1			2	2,65
	22:00	4,13	3,11	1,02			1			1	2,65
	23:00	3,83	2,75	1,08			1				2,04
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή 15/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,50	3,03	0,47			1				0,60
	01:00	3,27	2,85	0,43			1				0,60
	02:00	3,10	2,65	0,45			1				0,60
	03:00	2,99	2,58	0,41			1				0,60
	04:00	2,96	2,49	0,47			1				0,60
	05:00	2,96	2,50	0,46			1				0,60
	06:00	2,75	2,37	0,38			1				0,43
	07:00	2,64	2,64	0,00			1				0,00
	08:00	3,16	3,11	0,05			1				0,14
	09:00	4,39	3,10	1,30			1				1,07
	10:00	4,18	3,09	1,08			1				1,22
	11:00	4,40	2,90	1,49			1				1,80
	12:00	4,43	2,72	1,71			1				1,80
	13:00	4,08	2,62	1,46			1				1,65
	14:00	3,85	2,81	1,04			1				1,20
	15:00	3,73	3,46	0,27			1			1	0,47
	16:00	3,65	3,65	0,00			1			1	0,00
	17:00	3,88	3,87	0,01			1			1	0,14
	18:00	4,08	3,96	0,12			1			1	0,31
	19:00	4,14	4,14	0,00			1			2	0,00
	20:00	4,32	4,32	0,00			1			2	0,00
	21:00	3,98	3,98	0,00			1			2	0,00
	22:00	4,65	4,49	0,15			1			2	0,34
	23:00	4,87	4,45	0,42			1			2	0,60
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα 16/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,38	4,01	0,37			1			2	0,87
	01:00	3,92	2,91	1,02			1				1,18
	02:00	4,00	3,92	0,08			1			1	0,18
	03:00	3,87	3,87	0,00			1			2	0,00
	04:00	3,88	3,88	0,00			1			1	0,00
	05:00	4,07	4,07	0,00			1			1	0,00
	06:00	4,44	4,22	0,23			1			2	0,20
	07:00	4,64	4,05	0,59			1			1	1,07
	08:00	4,81	3,58	1,23			1			1	1,72
	09:00	5,11	3,15	1,97			1			1	2,05
	10:00	4,64	2,62	2,02			1				2,05
	11:00	4,86	2,84	2,02			1				2,05
	12:00	5,66	3,30	2,36			1				2,45
	13:00	5,86	3,25	2,61			1				2,65
	14:00	5,70	3,09	2,61			1				2,65
	15:00	5,44	2,83	2,61			1				2,65
	16:00	5,77	3,18	2,60			1				2,65
	17:00	6,34	3,75	2,58			1			1	2,65
	18:00	6,59	4,20	2,39			1			2	2,65
	19:00	6,73	4,48	2,25			1			2	2,65
	20:00	6,71	4,54	2,17			1			3	2,65
	21:00	6,07	3,96	2,11			1			2	2,65
	22:00	5,67	3,76	1,91			1			2	2,28
	23:00	5,61	3,67	1,94			1			1	2,44
Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε Παρατηρήσεις: περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Τις βραδινές ώρες μειώθηκε η παραγωγή της G5 λόγω βλάβης και προστέθηκαν φορητά.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη	17/12/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,18	3,36	1,82			1			1	2,47
	01:00	4,92	4,28	0,64			1			2	0,83
	02:00	4,71	4,28	0,44			1			2	0,60
	03:00	4,76	4,27	0,49			1			2	0,60
	04:00	4,69	4,18	0,51			1			2	0,60
	05:00	4,77	4,24	0,53			1			2	0,60
	06:00	4,92	4,46	0,45			1			2	0,60
	07:00	5,13	4,72	0,41			1			2	0,60
	08:00	5,25	4,89	0,36			1			3	0,60
	09:00	5,02	4,63	0,40			1			3	0,60
	10:00	4,80	4,37	0,43			1			2	0,60
	11:00	5,19	4,86	0,33			1			2	0,60
	12:00	5,35	5,19	0,16			1			3	0,60
	13:00	5,40	5,37	0,03			1			3	0,60
	14:00	5,20	5,11	0,09			1			3	0,60
	15:00	5,29	5,21	0,08			1			3	0,60
	16:00	5,84	5,77	0,07			1			3	0,60
	17:00	6,66	6,49	0,17			1			5	1,45
	18:00	6,77	6,64	0,12			1			5	2,65
	19:00	7,09	7,06	0,03			1			5	2,65
	20:00	7,25	7,25	0,00			1			5	2,65
	21:00	7,07	7,07	0,00			1			5	2,65
	22:00	6,72	6,72	0,00			1			5	2,65
	23:00	6,34	6,34	0,00			1			4	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη 18/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,98	5,98	0,00			1			4	2,65
	01:00	5,73	5,73	0,00			1			3	2,65
	02:00	5,56	5,56	0,00			1			3	2,65
	03:00	5,40	5,40	0,00			1			3	2,65
	04:00	5,29	5,29	0,00			1			3	2,65
	05:00	5,43	5,43	0,00			1			3	2,65
	06:00	5,57	5,57	0,00			1			3	2,65
	07:00	5,78	5,77	0,00			1			4	2,65
	08:00	5,96	5,95	0,01			1			4	2,65
	09:00	5,81	5,75	0,06			1			4	2,65
	10:00	5,42	5,37	0,05			1			3	2,65
	11:00	5,58	5,57	0,01			1			3	2,65
	12:00	5,63	5,63	0,00			1			3	2,65
	13:00	5,56	5,55	0,00			1			3	2,65
	14:00	5,81	5,81	0,00			1			3	2,65
	15:00	5,95	5,92	0,03			1			3	2,65
	16:00	6,34	6,26	0,09			1			4	2,65
	17:00	5,19	5,19	0,00			1			3	2,65
	18:00	6,26	6,26	0,00			1			5	2,65
	19:00	6,82	6,82	0,00			1			5	2,65
	20:00	6,96	6,96	0,00			1			5	2,65
	21:00	6,62	6,48	0,15			1			5	2,65
	22:00	6,14	5,85	0,29			1			4	2,65
	23:00	5,66	5,64	0,02			1			4	2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Από τις 17:22-17:52 μερική διακοπή στο ΗΣ.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή 20/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,36	4,34	1,02					1	5	2,65
	01:00	5,45	4,26	1,19					1	5	2,29
	02:00	5,29	4,50	0,80					1	5	1,10
	03:00	5,23	4,96	0,27					1	5	1,00
	04:00	5,13	4,66	0,47					1	5	1,00
	05:00	5,15	4,50	0,66					1	5	1,00
	06:00	5,34	4,97	0,37					1	5	0,99
	07:00	5,43	4,98	0,45					1	6	0,60
	08:00	5,26	4,83	0,44					1	6	0,60
	09:00	5,15	4,66	0,50					1	6	0,76
	10:00	5,36	4,33	1,03		1				3	1,30
	11:00	5,24	4,28	0,96		1				1	1,20
	12:00	5,17	4,28	0,89		1				1	1,20
	13:00	5,37	4,55	0,82		1				1	1,20
	14:00	5,50	4,65	0,85		1				2	1,20
	15:00	5,83	4,96	0,87		1				2	1,20
	16:00	6,18	5,46	0,71		1				2	0,98
	17:00	6,35	5,70	0,65		1				2	0,90
	18:00	6,55	5,73	0,82		1				2	1,00
	19:00	6,63	5,41	1,22		1				2	1,45
	20:00	6,61	5,37	1,25		1				2	1,53
	21:00	5,91	4,88	1,02		1				2	1,38
	22:00	5,51	4,27	1,24		1				1	1,60
	23:00	4,96	3,50	1,46		1					2,05
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε ασταθεια ανέμου.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο 21/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,40	3,58	0,82		1					1,53
	01:00	4,28	3,51	0,77		1					1,45
	02:00	4,38	3,59	0,79		1					0,89
	03:00	3,95	3,27	0,69		1					0,85
	04:00	4,02	3,62	0,39		1					0,85
	05:00	4,51	3,82	0,69		1					0,85
	06:00	5,81	3,77	2,04		1					0,69
	07:00	4,71	3,81	0,90		1					0,60
	08:00	4,75	3,93	0,82		1					0,81
	09:00	4,64	4,00	0,64		1					0,87
	10:00	4,98	4,58	0,39		1				1	0,60
	11:00	5,14	4,89	0,25			1			2	0,60
	12:00	5,07	5,03	0,04			1			2	0,04
	13:00	4,94	4,94	0,00			1			2	0,00
	14:00	4,99	4,99	0,00			1			1	0,00
	15:00	5,14	5,14	0,00			1			1	0,00
	16:00	5,36	5,36	0,00			1			2	0,00
	17:00	5,78	5,78	0,00			1			2	0,00
	18:00	5,90	5,90	0,00			1			2	0,00
	19:00	5,99	5,99	0,00			1			2	0,00
	20:00	5,45	5,45	0,00			1			2	0,00
	21:00	4,72	4,72	0,00			1			1	0,00
	22:00	3,97	3,94	0,03			1				0,42
	23:00	3,87	3,58	0,29			1				0,60
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή 22/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,33	3,26	0,08			1				0,60
	01:00	3,10	3,08	0,02			1				0,60
	02:00	2,95	2,92	0,02			1				0,60
	03:00	3,17	3,08	0,09			1				0,60
	04:00	3,11	3,09	0,01			1				0,60
	05:00	3,18	3,14	0,04			1				0,60
	06:00	3,30	3,30	0,00			1				0,60
	07:00	3,37	3,37	0,00			1				0,60
	08:00	3,56	3,56	0,00			1				0,60
	09:00	3,78	3,78	0,00			1				0,60
	10:00	3,90	3,90	0,00			1				0,60
	11:00	3,84	3,79	0,05			1				0,60
	12:00	3,56	3,56	0,00			1				0,60
	13:00	3,33	3,33	0,00			1				0,60
	14:00	3,28	3,28	0,00		1					0,60
	15:00	3,31	3,31	0,00		1					0,60
	16:00	3,66	3,66	0,00		1					0,60
	17:00	4,13	3,99	0,14		1					0,60
	18:00	4,43	4,10	0,33		1					0,93
	19:00	4,69	4,48	0,21		1				1	1,00
	20:00	4,51	4,41	0,10		1				1	1,00
	21:00	4,36	4,14	0,23		1				1	1,00
	22:00	4,88	4,49	0,39		1				1	1,85
	23:00	4,55	4,20	0,35		1					2,65
Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη	24/12/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,21	4,21	0,00			1				2,65
	01:00	3,66	3,66	0,00			1				2,65
	02:00	3,53	3,53	0,00			1				2,65
	03:00	3,50	3,50	0,00			1				2,65
	04:00	3,76	3,76	0,00			1				2,65
	05:00	3,87	3,87	0,00			1				2,65
	06:00	4,07	4,07	0,00			1				1,04
	07:00	4,31	3,98	0,34			1				0,68
	08:00	4,18	3,34	0,85		1					1,20
	09:00	4,51	3,56	0,94		1					1,47
	10:00	4,70	3,04	1,66		1					2,04
	11:00	4,70	3,28	1,42		1					1,80
	12:00	4,80	3,33	1,47		1					1,80
	13:00	5,28	3,84	1,44		1					1,80
	14:00	5,29	3,98	1,31		1					1,80
	15:00	5,30	4,82	0,48		1				1	0,86
	16:00	5,19	4,93	0,26		1				1	1,11
	17:00	5,41	4,45	0,96		1				1	1,20
	18:00	5,14	4,22	0,92		1				1	1,20
	19:00	4,58	3,88	0,70		1				1	1,20
	20:00	4,59	3,99	0,61		1				1	1,20
	21:00	4,38	3,73	0,66		1				1	0,85
	22:00	4,06	3,41	0,65		1					0,85
	23:00	3,75	3,27	0,48		1					0,85
Παρατηρήσεις: Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη 25/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	3,45	3,28	0,17		1					0,18
	01:00	3,26	3,26	0,00		1					0,00
	02:00	3,04	3,04	0,00		1					0,00
	03:00	2,95	2,95	0,00		1					0,00
	04:00	2,73	2,73	0,00		1					0,00
	05:00	2,52	2,52	0,00		1					0,00
	06:00	2,63	2,63	0,00		1					0,00
	07:00	2,66	2,66	0,00		1					0,00
	08:00	2,76	2,76	0,00		1					0,00
	09:00	3,12	3,12	0,00		1					0,00
	10:00	3,26	3,26	0,00		1					0,00
	11:00	3,82	3,82	0,00		1					0,00
	12:00	3,84	3,71	0,13		1					0,57
	13:00	3,61	3,26	0,35		1					0,60
	14:00	3,36	3,10	0,26		1					0,60
	15:00	3,13	2,81	0,32		1					0,60
	16:00	3,29	3,29	0,00		1					0,60
	17:00	3,60	3,60	0,00		1					0,60
	18:00	3,84	3,82	0,01		1					0,60
	19:00	3,82	3,82	0,00		1					0,60
	20:00	3,81	3,56	0,25		1					0,60
	21:00	3,63	3,39	0,24		1					0,60
	22:00	3,33	3,08	0,25		1					0,33
	23:00	3,12	3,12	0,00		1					0,00
Παρατηρήσεις: Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη 26/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	2,91	2,91	0,00		1					0,00
	01:00	2,70	2,70	0,00		1					0,00
	02:00	2,58	2,58	0,00		1					0,00
	03:00	2,48	2,48	0,00		1					0,00
	04:00	2,47	2,47	0,00		1					0,00
	05:00	2,45	2,45	0,00		1					0,00
	06:00	2,52	2,52	0,00		1					0,00
	07:00	2,50	2,50	0,00		1					0,00
	08:00	2,65	2,65	0,00		1					0,00
	09:00	3,12	3,12	0,00		1					0,00
	10:00	3,52	3,52	0,00		1					0,01
	11:00	3,78	3,50	0,28		1					0,60
	12:00	3,89	3,44	0,44		1					0,60
	13:00	4,03	3,46	0,57		1					0,60
	14:00	3,97	3,41	0,56		1					0,60
	15:00	3,95	3,39	0,56		1					0,60
	16:00	4,08	3,66	0,41		1					0,60
	17:00	4,25	3,79	0,46		1					0,60
	18:00	4,51	4,08	0,43		1					0,60
	19:00	4,47	4,03	0,44		1					0,60
	20:00	4,30	3,88	0,43		1					0,60
	21:00	4,14	3,71	0,43		1					0,60
	22:00	4,36	3,94	0,42		1					0,60
	23:00	4,37	4,03	0,34		1					0,60
Παρατηρήσεις: Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή 27/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	3,92	3,79	0,13		1					0,16
	01:00	3,07	3,07	0,00		1					0,00
	02:00	3,36	3,36	0,00		1					0,00
	03:00	3,23	3,23	0,00		1					0,00
	04:00	3,28	3,28	0,00		1					0,00
	05:00	3,37	3,37	0,00		1					0,00
	06:00	3,49	3,49	0,00		1					0,00
	07:00	3,62	3,62	0,00		1					0,00
	08:00	3,91	3,91	0,00		1					0,50
	09:00	4,56	4,50	0,06		1					0,58
	10:00	4,97	4,97	0,00		1				1	0,60
	11:00	5,02	5,02	0,00		1				1	0,60
	12:00	5,09	5,09	0,00		1				1	0,89
	13:00	5,33	5,33	0,00		1				1	1,20
	14:00	5,11	5,11	0,00		1				1	1,20
	15:00	5,07	5,07	0,00		1				1	1,20
	16:00	4,89	4,89	0,00		1				1	1,20
	17:00	4,95	4,95	0,00		1				1	1,20
	18:00	4,96	4,96	0,00		1				1	1,20
	19:00	4,98	4,98	0,00		1				1	1,20
	20:00	4,67	4,67	0,00		1				1	1,20
	21:00	3,98	3,98	0,00		1				1	1,20
	22:00	3,64	3,64	0,00		1					1,20
	23:00	3,33	3,33	0,00		1					1,20
Παρατηρήσεις: Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Λόγω υψηλής ταχύτητας ανέμου τα ΑΠ είχαν μηδενική παραγωγή.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο 28/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,07	3,07	0,00		1					1,20
	01:00	2,87	2,87	0,00		1					1,20
	02:00	2,75	2,75	0,00		1					1,20
	03:00	2,70	2,70	0,00		1					1,20
	04:00	2,64	2,64	0,00		1					1,20
	05:00	2,67	2,67	0,00		1					1,20
	06:00	2,77	2,77	0,00		1					1,20
	07:00	2,89	2,89	0,00		1					1,20
	08:00	3,22	3,22	0,00		1					1,20
	09:00	3,64	3,64	0,00		1					1,20
	10:00	4,15	4,15	0,00		1					1,20
	11:00	4,12	4,12	0,00		1					1,20
	12:00	4,28	4,28	0,00		1					1,20
	13:00	4,30	4,30	0,00		1					1,20
	14:00	4,35	4,35	0,00		1					1,20
	15:00	4,45	4,45	0,00		1					1,20
	16:00	4,53	4,53	0,00		1				1	1,20
	17:00	4,82	4,82	0,00		1				1	1,20
	18:00	5,05	5,05	0,00		1				1	1,20
	19:00	4,96	4,96	0,00		1				1	1,20
	20:00	4,79	4,79	0,00		1				1	1,20
	21:00	4,53	4,53	0,00		1				1	1,20
	22:00	4,18	4,18	0,00		1					1,20
	23:00	3,78	3,78	0,00		1					1,20
Παρατηρήσεις: Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Λόγω υψηλής ταχύτητας ανέμου τα ΑΠ είχαν μηδενική παραγωγή.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή 29/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,42	3,42	0,00		1					1,20
	01:00	3,13	3,13	0,00		1					1,20
	02:00	2,88	2,88	0,00		1					1,20
	03:00	2,79	2,79	0,00		1					1,20
	04:00	2,77	2,77	0,00		1					1,20
	05:00	2,78	2,78	0,00		1					1,20
	06:00	2,86	2,86	0,00		1					1,20
	07:00	2,99	2,99	0,00		1					1,20
	08:00	3,29	3,29	0,00		1					1,20
	09:00	3,46	3,46	0,00		1					1,20
	10:00	3,69	3,27	0,42		1					0,56
	11:00	3,95	3,37	0,58		1					0,60
	12:00	4,02	3,43	0,58		1					0,60
	13:00	4,03	3,45	0,58		1					0,60
	14:00	3,97	3,39	0,58		1					0,60
	15:00	3,99	3,41	0,58		1					0,60
	16:00	4,02	3,44	0,58		1					0,60
	17:00	4,28	3,70	0,58		1					0,68
	18:00	4,63	4,05	0,58		1					1,01
	19:00	4,68	4,10	0,58		1					1,10
	20:00	4,53	3,95	0,58		1					1,10
	21:00	4,26	3,68	0,58		1					1,10
	22:00	3,95	3,03	0,92		1					1,18
	23:00	3,69	2,57	1,12		1					1,14
Παρατηρήσεις: Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Λόγω υψηλής ταχύτητας ανέμου τα ΑΠ είχαν μηδενική παραγωγή.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης											

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα 30/12/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Δευτέρα	00:00	3,44	2,85	0,58		1					0,60	
	01:00	3,63	3,04	0,58		1					0,60	
	02:00	3,70	3,12	0,58		1					0,60	
	03:00	3,67	3,09	0,58		1					0,60	
	04:00	3,45	2,87	0,58		1					0,60	
	05:00	3,44	2,86	0,58		1					0,60	
	06:00	3,50	2,91	0,58		1					0,60	
	07:00	3,72	3,13	0,58		1					0,60	
	08:00	4,51	3,87	0,65		1					0,68	
	09:00	4,74	3,57	1,18		1					1,20	
	10:00	5,14	3,96	1,18		1					1,31	
	11:00	4,77	3,07	1,70		1					2,05	
	12:00	4,87	2,86	2,02		1					2,05	
	13:00	4,53	2,52	2,01		1					2,05	
	14:00	4,44	2,42	2,01		1					2,05	
	15:00	4,53	2,55	1,98		1					2,05	
	16:00	5,07	3,08	1,99		1					2,05	
	17:00	5,84	3,83	2,01		1					2,05	
	18:00	6,26	4,33	1,93		1					2,05	
	19:00	6,28	4,38	1,90		1					1	2,05
	20:00	6,23	4,24	1,99		1					1	2,05
	21:00	5,97	3,96	2,01		1						2,05
	22:00	5,56	3,55	2,00		1						2,05
23:00	5,43	3,45	1,98		1						2,05	
Παρατηρήσεις: Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης										

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη	31/12/2024
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,30	3,34	1,96		1					2,05
	01:00	4,70	2,76	1,94		1					2,05
	02:00	4,32	2,97	1,35		1					1,60
	03:00	4,26	3,44	0,82		1					1,20
	04:00	4,48	3,46	1,02		1					1,35
	05:00	4,61	3,48	1,13		1					1,47
	06:00	4,77	3,41	1,35		1					2,05
	07:00	4,84	3,63	1,22		1					2,05
	08:00	5,07	3,56	1,52		1					2,05
	09:00	5,20	3,39	1,81		1					2,05
	10:00	5,22	3,36	1,86		1					2,05
	11:00	5,07	3,13	1,94		1					2,05
	12:00	5,19	3,23	1,96		1					2,05
	13:00	5,14	3,24	1,90		1					2,05
	14:00	5,02	3,21	1,81		1					2,05
	15:00	5,19	3,28	1,91		1					2,05
	16:00	5,50	3,56	1,94		1					2,05
	17:00	6,10	4,11	1,98		1					2,05
	18:00	6,32	4,42	1,90		1					2,05
	19:00	5,37	3,49	1,88		1					2,05
	20:00	4,78	3,09	1,69		1					2,05
	21:00	4,47	3,22	1,25		1					2,05
	22:00	4,01	2,87	1,14		1					2,05
	23:00	3,68	2,59	1,09		1					1,38
Παρατηρήσεις: Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									