


**Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Μεγίστης για τις 04-12-2020 έως τις 09-12-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Μεγίστης, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 04-12-2020 έως και 09-12-2020 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

| Ημερομηνία | Ζήτηση (MWh) |
|------------|--------------|
| 04/12/20   | 8,98         |
| 05/12/20   | 9,18         |
| 06/12/20   | 8,32         |
| 07/12/20   | 9,03         |
| 08/12/20   | 9,37         |
| 09/12/20   | 9,65         |

**Παρατηρήσεις**

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 1,49 MW.




### **Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Μεγίστης για τις 10-12-2020 έως τις 16-12-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Μεγίστης, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 10-12-2020 έως και 16-12-2020 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

| Ημερομηνία | Ζήτηση (MWh) |
|------------|--------------|
| 10/12/20   | 9,12         |
| 11/12/20   | 9,23         |
| 12/12/20   | 9,80         |
| 13/12/20   | 9,78         |
| 14/12/20   | 10,24        |
| 15/12/20   | 9,79         |
| 16/12/20   | 9,27         |

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 1,49 MW.




### Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Μεγίστης για τις 17-12-2020 έως τις 23-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Μεγίστης, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 17-12-2020 έως και 23-12-2020 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

| Ημερομηνία | Ζήτηση (MWh) |
|------------|--------------|
| 17/12/20   | 9,50         |
| 18/12/20   | 9,57         |
| 19/12/20   | 9,39         |
| 20/12/20   | 8,90         |
| 21/12/20   | 8,95         |
| 22/12/20   | 8,94         |
| 23/12/20   | 9,17         |

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 1,49 MW.





### **Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Μεγίστης για τις 24-12-2020 έως τις 30-12-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Μεγίστης, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 24-12-2020 έως και 30-12-2020 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

| Ημερομηνία | Ζήτηση (MWh) |
|------------|--------------|
| 24/12/20   | 9,31         |
| 25/12/20   | 8,68         |
| 26/12/20   | 9,08         |
| 27/12/20   | 9,03         |
| 28/12/20   | 9,43         |
| 29/12/20   | 9,04         |
| 30/12/20   | 9,18         |

#### Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 1,49 MW.

