

Κυριακή, 2 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,082	0,077	0,077	0,076	0,079	0,074	0,069	0,070	0,069	0,067	0,063	0,056	0,053	0,060	0,058	0,057	0,059	0,064	0,092	0,102	0,097	0,101	0,096	0,087	1,78	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 3 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,082	0,078	0,078	0,079	0,081	0,074	0,067	0,068	0,065	0,067	0,061	0,052	0,056	0,056	0,060	0,053	0,057	0,069	0,086	0,090	0,100	0,095	0,085	0,082	1,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18												1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,080	0,077	0,077	0,074	0,070	0,071	0,087	0,082	0,075	0,064	0,068	0,068	0,062	0,066	0,067	0,067	0,072	0,087	0,092	0,093	0,101	0,093	0,085	1,86	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 7 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,079	0,080	0,075	0,074	0,072	0,066	0,061	0,066	0,074	0,081	0,079	0,083	0,077	0,083	0,075	0,075	0,081	0,082	0,091	0,100	0,109	0,108	0,095	0,089	1,96	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 9 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,082	0,082	0,077	0,076	0,079	0,072	0,073	0,083	0,079	0,078	0,072	0,068	0,068	0,068	0,063	0,066	0,072	0,083	0,094	0,095	0,097	0,094	0,092	0,083	1,90	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη	

[illegible]

Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,092	0,085	0,081	0,079	0,081	0,077	0,079	0,083	0,082	0,074	0,068	0,066	0,066	0,072	0,076	0,072	0,075	0,088	0,100	0,103	0,099	0,100	0,095	0,086	1,98	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη	

[illegible]

Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,092	0,088	0,085	0,083	0,083	0,084	0,085	0,093	0,087	0,091	0,075	0,076	0,071	0,071	0,062	0,056	0,074	0,084	0,110	0,125	0,119	0,116	0,110	0,105	2,13	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,103	0,091	0,089	0,086	0,088	0,086	0,087	0,097	0,097	0,087	0,087	0,072	0,064	0,073	0,078	0,077	0,085	0,103	0,120	0,129	0,121	0,128	0,121	0,107	2,28	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,094	0,090	0,089	0,088	0,089	0,084	0,082	0,094	0,089	0,083	0,066	0,056	0,058	0,057	0,059	0,064	0,073	0,086	0,107	0,111	0,111	0,113	0,104	0,099	2,05	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,091	0,086	0,083	0,084	0,084	0,079	0,083	0,083	0,082	0,070	0,061	0,062	0,064	0,064	0,061	0,059	0,065	0,072	0,093	0,099	0,102	0,094	0,087	0,087	1,90	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,097	0,084	0,084	0,085	0,087	0,081	0,085	0,094	0,090	0,080	0,073	0,070	0,069	0,066	0,071	0,071	0,077	0,082	0,101	0,107	0,115	0,108	0,098	0,096	2,07	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,088	0,084	0,083	0,083	0,085	0,084	0,082	0,091	0,084	0,081	0,067	0,065	0,065	0,066	0,071	0,069	0,067	0,083	0,102	0,114	0,113	0,103	0,104	0,093	2,03	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 8 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,079	0,079	0,079	0,079	0,077	0,082	0,080	0,075	0,076	0,069	0,070	0,067	0,065	0,076	0,080	0,081	0,096	0,102	0,112	0,110	0,102	0,103	0,091	2,01	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,078	0,078	0,079	0,081	0,075	0,082	0,080	0,073	0,067	0,066	0,055	0,054	0,057	0,056	0,052	0,062	0,073	0,091	0,102	0,100	0,103	0,096	0,086	1,83	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 14 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,067	0,068	0,067	0,068	0,066	0,066	0,067	0,062	0,058	0,049	0,055	0,057	0,065	0,054	0,053	0,055	0,061	0,071	0,098	0,089	0,082	0,083	0,075	1,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 18 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,065	0,065	0,066	0,068	0,066	0,063	0,067	0,069	0,055	0,051	0,054	0,051	0,050	0,049	0,050	0,055	0,057	0,073	0,101	0,098	0,086	0,078	0,074	1,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,059	0,057	0,059	0,057	0,055	0,053	0,063	0,063	0,066	0,048	0,049	0,054	0,058	0,055	0,047	0,045	0,063	0,072	0,084	0,084	0,072	0,069	0,067	1,46	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,060	0,059	0,059	0,061	0,055	0,053	0,057	0,053	0,059	0,047	0,040	0,049	0,050	0,051	0,049	0,048	0,047	0,063	0,083	0,081	0,081	0,082	0,079	1,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,060	0,057	0,058	0,059	0,054	0,055	0,055	0,056	0,050	0,053	0,045	0,040	0,041	0,044	0,045	0,050	0,050	0,062	0,082	0,083	0,075	0,070	0,068	1,37	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 24 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,054	0,054	0,057	0,057	0,053	0,047	0,049	0,055	0,042	0,056	0,050	0,044	0,046	0,048	0,049	0,053	0,061	0,072	0,088	0,081	0,074	0,072	0,064	1,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 25 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,058	0,056	0,058	0,060	0,060	0,068	0,062	0,056	0,048	0,054	0,057	0,053	0,059	0,054	0,056	0,061	0,063	0,082	0,101	0,108	0,098	0,090	0,080	1,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,072	0,072	0,070	0,072	0,070	0,070	0,069	0,074	0,076	0,075	0,064	0,070	0,063	0,058	0,056	0,067	0,072	0,081	0,102	0,107	0,107	0,103	0,091	1,84	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 1 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,073	0,073	0,073	0,073	0,074	0,079	0,079	0,077	0,080	0,086	0,082	0,082	0,096	0,101	0,091	0,085	0,109	0,121	0,128	0,123	0,120	0,116	0,112	2,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,095	0,089	0,087	0,089	0,090	0,092	0,090	0,093	0,102	0,092	0,078	0,070	0,069	0,063	0,063	0,074	0,077	0,085	0,101	0,110	0,114	0,114	0,115	0,111	2,16	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18													1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 3 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,092	0,084	0,081	0,082	0,083	0,080	0,078	0,089	0,095	0,085	0,069	0,072	0,075	0,079	0,067	0,085	0,078	0,087	0,100	0,117	0,125	0,123	0,119	0,103	2,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,088	0,080	0,078	0,081	0,080	0,081	0,076	0,080	0,086	0,092	0,100	0,094	0,097	0,099	0,102	0,085	0,083	0,087	0,097	0,125	0,119	0,117	0,110	0,103	2,24	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 7 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,087	0,083	0,078	0,073	0,074	0,074	0,079	0,082	0,070	0,072	0,089	0,089	0,090	0,093	0,083	0,085	0,080	0,079	0,098	0,105	0,117	0,120	0,116	0,105	2,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,091	0,082	0,082	0,081	0,083	0,086	0,080	0,088	0,090	0,085	0,080	0,073	0,068	0,071	0,071	0,067	0,062	0,085	0,090	0,106	0,108	0,117	0,113	0,096	2,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,077	0,077	0,078	0,078	0,074	0,075	0,077	0,080	0,081	0,082	0,071	0,057	0,068	0,079	0,073	0,071	0,076	0,085	0,114	0,106	0,102	0,104	0,097	1,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18												1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 10 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,075	0,075	0,076	0,076	0,078	0,078	0,086	0,081	0,063	0,060	0,059	0,053	0,059	0,065	0,066	0,062	0,073	0,085	0,094	0,102	0,097	0,090	0,082	1,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 13 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,086	0,082	0,082	0,083	0,082	0,081	0,084	0,097	0,094	0,083	0,069	0,077	0,078	0,080	0,075	0,078	0,077	0,076	0,095	0,101	0,113	0,106	0,100	0,092	2,07	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,082	0,079	0,078	0,077	0,080	0,085	0,084	0,079	0,074	0,059	0,051	0,052	0,055	0,062	0,060	0,059	0,069	0,085	0,104	0,117	0,101	0,098	0,088	1,86	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 15 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,074	0,075	0,073	0,074	0,074	0,082	0,075	0,075	0,063	0,052	0,050	0,057	0,061	0,063	0,067	0,065	0,063	0,082	0,109	0,109	0,104	0,103	0,095	1,82	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,082	0,078	0,082	0,078	0,082	0,079	0,076	0,068	0,070	0,070	0,058	0,055	0,054	0,054	0,058	0,061	0,061	0,072	0,080	0,098	0,106	0,104	0,103	0,097	1,83	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2									1	1	1	1	1												Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,073	0,071	0,072	0,073	0,071	0,071	0,072	0,074	0,063	0,059	0,063	0,059	0,063	0,048	0,050	0,050	0,058	0,063	0,097	0,097	0,096	0,093	0,081	1,69	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,070	0,069	0,068	0,068	0,063	0,068	0,061	0,064	0,064	0,057	0,055	0,058	0,057	0,062	0,059	0,067	0,084	0,095	0,101	0,110	0,097	0,096	0,088	1,76	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 19 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,082	0,079	0,079	0,076	0,075	0,073	0,071	0,073	0,070	0,066	0,063	0,067	0,071	0,060	0,061	0,056	0,063	0,080	0,090	0,111	0,113	0,105	0,101	0,092	1,88	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,083	0,078	0,076	0,076	0,079	0,076	0,073	0,063	0,077	0,065	0,060	0,067	0,060	0,067	0,071	0,066	0,062	0,063	0,067	0,098	0,105	0,099	0,098	0,090	1,82	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,077	0,076	0,076	0,076	0,071	0,076	0,083	0,073	0,063	0,061	0,059	0,052	0,049	0,054	0,053	0,055	0,061	0,071	0,096	0,098	0,092	0,087	0,082	1,72	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 22 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,073	0,071	0,072	0,074	0,070	0,070	0,069	0,057	0,056	0,058	0,061	0,053	0,054	0,057	0,059	0,058	0,059	0,066	0,089	0,086	0,081	0,081	0,078	1,62	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,068	0,067	0,065	0,065	0,061	0,061	0,058	0,058	0,069	0,055	0,048	0,041	0,046	0,055	0,052	0,053	0,056	0,064	0,089	0,092	0,083	0,081	0,079	1,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 24 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,063	0,064	0,065	0,067	0,068	0,071	0,058	0,052	0,055	0,060	0,065	0,055	0,051	0,057	0,058	0,067	0,069	0,070	0,091	0,094	0,088	0,081	0,075	1,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,069	0,068	0,065	0,067	0,066	0,064	0,069	0,065	0,057	0,062	0,057	0,049	0,058	0,061	0,056	0,054	0,056	0,057	0,087	0,089	0,084	0,082	0,079	1,59	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 26 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,071	0,068	0,065	0,069	0,064	0,061	0,064	0,061	0,061	0,051	0,054	0,054	0,056	0,054	0,048	0,055	0,067	0,078	0,085	0,092	0,093	0,089	0,082	1,62	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 27 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,075	0,073	0,071	0,070	0,069	0,071	0,074	0,065	0,053	0,059	0,065	0,060	0,061	0,052	0,049	0,047	0,043	0,055	0,069	0,095	0,088	0,087	0,080	1,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Τρίτη, 29 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,073	0,069	0,065	0,066	0,067	0,073	0,066	0,060	0,060	0,056	0,059	0,060	0,059	0,051	0,061	0,056	0,061	0,060	0,071	0,094	0,097	0,088	0,084	1,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,070	0,068	0,068	0,067	0,071	0,072	0,066	0,064	0,065	0,065	0,071	0,073	0,069	0,066	0,091	0,086	0,089	0,081	0,094	0,109	0,099	0,101	0,104	1,88	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,088	0,080	0,077	0,075	0,076	0,080	0,081	0,075	0,068	0,060	0,060	0,057	0,068	0,070	0,065	0,062	0,072	0,064	0,073	0,083	0,094	0,094	0,085	0,085	1,79	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 2 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,082	0,077	0,072	0,069	0,071	0,070	0,070	0,064	0,064	0,067	0,071	0,074	0,069	0,066	0,068	0,064	0,061	0,060	0,063	0,074	0,092	0,089	0,093	0,085	1,74	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 3 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,082	0,072	0,071	0,072	0,069	0,070	0,069	0,075	0,072	0,063	0,074	0,069	0,068	0,065	0,060	0,058	0,056	0,058	0,071	0,075	0,091	0,096	0,095	0,080	1,73	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 4 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,079	0,076	0,073	0,074	0,071	0,072	0,071	0,067	0,070	0,066	0,060	0,058	0,061	0,060	0,065	0,059	0,058	0,075	0,074	0,076	0,099	0,098	0,096	0,089	1,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,083	0,076	0,073	0,072	0,073	0,077	0,082	0,069	0,059	0,057	0,051	0,058	0,059	0,056	0,058	0,052	0,052	0,053	0,062	0,069	0,080	0,102	0,091	0,088	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,076	0,073	0,073	0,070	0,072	0,073	0,066	0,066	0,058	0,057	0,057	0,056	0,057	0,057	0,051	0,054	0,061	0,064	0,067	0,090	0,093	0,081	0,082	1,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Παρασκευή, 8 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,073	0,075	0,070	0,069	0,069	0,074	0,069	0,064	0,058	0,051	0,057	0,056	0,052	0,048	0,043	0,050	0,050	0,055	0,060	0,079	0,090	0,085	0,078	1,55	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 9 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,069	0,065	0,064	0,064	0,067	0,069	0,060	0,060	0,061	0,058	0,066	0,054	0,048	0,055	0,057	0,056	0,057	0,067	0,073	0,092	0,096	0,086	0,078	1,59	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,079	0,074	0,070	0,069	0,069	0,070	0,073	0,066	0,065	0,061	0,048	0,054	0,053	0,050	0,047	0,051	0,050	0,049	0,052	0,065	0,084	0,094	0,081	0,076	1,55	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Σάββατο, 16 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,070	0,067	0,068	0,069	0,066	0,066	0,062	0,055	0,056	0,053	0,058	0,050	0,056	0,055	0,049	0,062	0,055	0,073	0,078	0,089	0,088	0,084	0,084	1,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 17 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,071	0,070	0,069	0,067	0,072	0,063	0,057	0,051	0,047	0,047	0,052	0,051	0,050	0,049	0,059	0,056	0,055	0,059	0,070	0,085	0,090	0,081	0,076	1,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 18 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,066	0,066	0,066	0,066	0,068	0,072	0,055	0,054	0,066	0,074	0,068	0,070	0,064	0,074	0,074	0,058	0,063	0,065	0,080	0,093	0,094	0,084	0,079	1,69	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 19 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,072	0,068	0,068	0,067	0,068	0,071	0,064	0,057	0,059	0,055	0,060	0,056	0,045	0,050	0,050	0,050	0,050	0,051	0,066	0,084	0,104	0,090	0,085	1,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,073	0,070	0,069	0,068	0,072	0,064	0,057	0,060	0,068	0,063	0,057	0,057	0,048	0,055	0,065	0,062	0,056	0,062	0,065	0,076	0,083	0,081	0,077	1,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,070	0,069	0,066	0,068	0,066	0,067	0,056	0,077	0,064	0,054	0,047	0,048	0,053	0,048	0,053	0,058	0,059	0,068	0,072	0,082	0,080	0,080	0,070	1,55	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,069	0,067	0,065	0,062	0,060	0,061	0,053	0,057	0,059	0,052	0,047	0,049	0,051	0,050	0,059	0,057	0,051	0,061	0,069	0,082	0,085	0,082	0,080	1,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 23 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,063	0,062	0,061	0,063	0,060	0,057	0,059	0,070	0,057	0,052	0,059	0,053	0,047	0,051	0,046	0,054	0,057	0,064	0,066	0,073	0,081	0,079	0,075	1,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 24 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,068	0,065	0,066	0,066	0,069	0,060	0,054	0,059	0,065	0,075	0,063	0,056	0,055	0,047	0,048	0,046	0,045	0,055	0,068	0,074	0,079	0,075	0,072	1,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,061	0,059	0,059	0,059	0,060	0,061	0,055	0,050	0,057	0,047	0,047	0,050	0,050	0,046	0,046	0,046	0,049	0,051	0,057	0,070	0,075	0,070	0,067	1,36	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 26 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,064	0,062	0,062	0,060	0,062	0,063	0,055	0,053	0,051	0,046	0,056	0,062	0,051	0,047	0,049	0,055	0,050	0,058	0,069	0,084	0,092	0,082	0,072	1,47	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,063	0,060	0,060	0,059	0,061	0,058	0,058	0,062	0,059	0,065	0,055	0,054	0,051	0,052	0,052	0,050	0,057	0,053	0,063	0,074	0,078	0,078	0,075	1,46	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,075	0,073	0,072	0,072	0,069	0,065	0,062	0,066	0,065	0,072	0,073	0,070	0,073	0,069	0,068	0,061	0,068	0,071	0,080	0,092	0,099	0,092	0,084	1,77	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 30 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,069	0,067	0,067	0,066	0,065	0,056	0,027	0,030	0,032	0,039	0,043	0,044	0,040	0,028	0,023	0,027	0,071	0,080	0,078	0,093	0,098	0,092	0,087	1,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 1 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,071	0,068	0,066	0,065	0,068	0,066	0,066	0,067	0,059	0,059	0,064	0,063	0,064	0,052	0,060	0,065	0,057	0,071	0,073	0,085	0,098	0,087	0,085	1,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 2 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,054	0,032	0,031	0,031	0,029	0,048	0,064	0,065	0,079	0,076	0,064	0,060	0,065	0,065	0,063	0,060	0,062	0,061	0,060	0,070	0,086	0,080	0,081	1,46	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Τετάρτη, 4 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,067	0,065	0,065	0,064	0,063	0,064	0,057	0,064	0,068	0,065	0,060	0,062	0,056	0,056	0,054	0,048	0,050	0,050	0,056	0,075	0,082	0,077	0,078	1,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 12 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,064	0,066	0,062	0,060	0,061	0,059	0,051	0,061	0,056	0,056	0,059	0,066	0,056	0,050	0,045	0,049	0,051	0,066	0,068	0,072	0,081	0,080	0,069	1,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																					1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,062	0,062	0,063	0,065	0,065	0,061	0,051	0,064	0,066	0,061	0,052	0,056	0,069	0,056	0,047	0,055	0,057	0,065	0,070	0,079	0,088	0,086	0,069	1,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,061	0,061	0,064	0,061	0,061	0,057	0,048	0,066	0,058	0,058	0,062	0,071	0,074	0,058	0,057	0,055	0,054	0,067	0,063	0,080	0,091	0,084	0,071	1,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,062	0,065	0,066	0,062	0,059	0,056	0,057	0,058	0,061	0,065	0,065	0,064	0,064	0,065	0,066	0,061	0,058	0,058	0,067	0,072	0,094	0,084	0,077	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,062	0,060	0,062	0,062	0,062	0,059	0,057	0,065	0,066	0,066	0,067	0,067	0,067	0,058	0,051	0,055	0,054	0,061	0,068	0,072	0,091	0,082	0,068	1,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,067	0,064	0,064	0,061	0,062	0,055	0,053	0,060	0,061	0,055	0,054	0,056	0,068	0,052	0,049	0,053	0,050	0,054	0,060	0,065	0,074	0,073	0,069	1,45	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 18 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,061	0,061	0,060	0,063	0,062	0,056	0,056	0,062	0,059	0,062	0,062	0,062	0,058	0,053	0,056	0,055	0,054	0,056	0,059	0,064	0,075	0,077	0,071	1,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																					1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 19 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,058	0,058	0,055	0,055	0,056	0,055	0,051	0,054	0,053	0,058	0,062	0,066	0,061	0,053	0,046	0,052	0,048	0,057	0,064	0,070	0,080	0,072	0,064	1,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,060	0,060	0,059	0,061	0,063	0,056	0,052	0,057	0,069	0,067	0,059	0,062	0,064	0,056	0,051	0,058	0,053	0,060	0,074	0,073	0,078	0,087	0,068	1,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 21 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,060	0,060	0,059	0,056	0,057	0,055	0,054	0,055	0,062	0,057	0,054	0,064	0,065	0,067	0,060	0,057	0,057	0,060	0,068	0,076	0,097	0,087	0,080	1,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Δευτέρα, 23 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,067	0,063	0,063	0,064	0,063	0,060	0,060	0,062	0,066	0,065	0,058	0,057	0,055	0,060	0,057	0,060	0,056	0,060	0,066	0,075	0,092	0,089	0,076	1,56	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 24 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,068	0,065	0,065	0,066	0,065	0,061	0,056	0,056	0,061	0,060	0,055	0,061	0,056	0,057	0,060	0,057	0,057	0,060	0,065	0,068	0,097	0,091	0,076	1,56	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 25 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,065	0,064	0,063	0,062	0,063	0,059	0,055	0,053	0,053	0,066	0,067	0,060	0,056	0,054	0,054	0,063	0,058	0,063	0,066	0,068	0,086	0,075	0,072	1,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 5 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,093	0,085	0,079	0,075	0,073	0,073	0,065	0,066	0,068	0,069	0,074	0,076	0,088	0,085	0,077	0,079	0,078	0,079	0,089	0,086	0,089	0,099	0,099	0,093	1,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1														1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,090	0,085	0,074	0,074	0,072	0,074	0,065	0,068	0,074	0,080	0,081	0,075	0,076	0,083	0,082	0,074	0,070	0,074	0,079	0,091	0,097	0,112	0,123	0,109	1,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																					1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,091	0,078	0,076	0,071	0,069	0,073	0,061	0,063	0,076	0,079	0,088	0,087	0,086	0,078	0,071	0,073	0,074	0,078	0,081	0,098	0,097	0,121	0,129	0,110	2,01	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 19 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,102	0,086	0,082	0,080	0,077	0,076	0,070	0,069	0,080	0,100	0,108	0,097	0,091	0,102	0,100	0,100	0,097	0,097	0,089	0,100	0,103	0,110	0,129	0,105	2,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																						1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,093	0,082	0,078	0,077	0,075	0,070	0,064	0,064	0,082	0,086	0,088	0,089	0,085	0,086	0,088	0,087	0,082	0,086	0,090	0,104	0,101	0,110	0,120	0,102	2,09	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,090	0,082	0,083	0,084	0,080	0,077	0,069	0,068	0,078	0,082	0,091	0,091	0,097	0,100	0,100	0,090	0,089	0,086	0,094	0,101	0,111	0,133	0,132	0,122	2,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																					1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Παρασκευή, 1 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,107	0,098	0,094	0,090	0,090	0,086	0,077	0,076	0,087	0,095	0,101	0,101	0,105	0,116	0,116	0,119	0,107	0,103	0,114	0,117	0,118	0,144	0,145	0,129	2,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1												Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2													1	1	1	1				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 17 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,112	0,101	0,088	0,086	0,087	0,088	0,079	0,082	0,092	0,103	0,105	0,106	0,115	0,112	0,110	0,104	0,100	0,098	0,107	0,119	0,120	0,142	0,131	0,116	2,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 21 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,115	0,107	0,102	0,095	0,092	0,089	0,082	0,081	0,092	0,112	0,115	0,113	0,120	0,130	0,130	0,117	0,110	0,107	0,110	0,121	0,136	0,145	0,142	0,133	2,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1	1													Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 2 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,109	0,100	0,095	0,094	0,089	0,085	0,079	0,077	0,096	0,107	0,127	0,117	0,124	0,140	0,154	0,148	0,137	0,133	0,126	0,138	0,139	0,155	0,145	0,126	2,84	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 20 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,165	0,153	0,137	0,131	0,128	0,123	0,110	0,104	0,115	0,127	0,143	0,144	0,133	0,154	0,153	0,143	0,147	0,139	0,131	0,146	0,159	0,169	0,160	0,145	3,36	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1															Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 21 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,121	0,113	0,110	0,109	0,102	0,096	0,091	0,089	0,109	0,118	0,130	0,139	0,142	0,139	0,133	0,132	0,119	0,116	0,130	0,128	0,142	0,171	0,158	0,133	2,97	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1															Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 30 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,109	0,102	0,097	0,094	0,094	0,089	0,085	0,085	0,101	0,104	0,115	0,122	0,122	0,120	0,114	0,109	0,110	0,108	0,118	0,116	0,123	0,143	0,139	0,127	2,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1						1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1						1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 3 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,090	0,084	0,080	0,079	0,079	0,079	0,073	0,075	0,078	0,082	0,089	0,085	0,088	0,106	0,107	0,091	0,090	0,103	0,099	0,106	0,117	0,132	0,122	0,106	2,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 7 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,085	0,080	0,076	0,076	0,078	0,077	0,068	0,065	0,072	0,083	0,082	0,077	0,090	0,094	0,094	0,086	0,077	0,078	0,084	0,092	0,106	0,123	0,113	0,097	2,05	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1			1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2															1	1	1	1				1	1		Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 8 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,086	0,082	0,079	0,077	0,077	0,076	0,069	0,067	0,074	0,080	0,083	0,087	0,090	0,083	0,075	0,071	0,071	0,079	0,082	0,088	0,110	0,114	0,108	0,090	2,00	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,094	0,088	0,090	0,083	0,084	0,082	0,082	0,075	0,082	0,084	0,085	0,086	0,095	0,094	0,083	0,082	0,076	0,078	0,072	0,075	0,101	0,100	0,091	0,088	2,05	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																						1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	

[illegible]

Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,070	0,072	0,070	0,068	0,066	0,063	0,058	0,063	0,075	0,064	0,073	0,068	0,077	0,061	0,059	0,062	0,063	0,065	0,073	0,093	0,096	0,084	0,082	1,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,074	0,071	0,070	0,071	0,072	0,066	0,062	0,077	0,075	0,076	0,075	0,070	0,081	0,088	0,079	0,083	0,090	0,071	0,085	0,111	0,116	0,106	0,097	1,95	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,090	0,088	0,087	0,080	0,079	0,083	0,079	0,071	0,074	0,079	0,086	0,085	0,084	0,091	0,093	0,093	0,097	0,079	0,051	0,049	0,073	0,073	0,059	0,053	1,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																		1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																		1	1						Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι από τις 09:00 τέθηκε η μία από τις γραμμές αναχώρησης εκτός λόγω βλάβης.

Κυριακή, 18 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,046	0,043	0,041	0,041	0,041	0,042	0,037	0,037	0,037	0,032	0,034	0,028	0,012	0,000	0,022	0,064	0,057	0,052	0,055	0,081	0,106	0,107	0,091	0,079	1,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08												1	1												Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2												1	1		1										Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι από τις 17.09.2022 στις 09:00 τέθηκε η μία από τις γραμμές αναχώρησης εκτός λόγω βλάβης. Για την επανασύνδεση της, υπήρξε γενική διακοπή από τις 12:00-14:00.

[illegible]

Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,067	0,065	0,065	0,066	0,066	0,060	0,056	0,063	0,060	0,064	0,065	0,074	0,072	0,069	0,067	0,068	0,057	0,057	0,061	0,087	0,082	0,072	0,071	1,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,064	0,062	0,062	0,063	0,063	0,059	0,055	0,066	0,062	0,055	0,059	0,076	0,070	0,060	0,056	0,056	0,050	0,053	0,064	0,091	0,079	0,073	0,070	1,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Σάββατο, 24 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,063	0,062	0,063	0,061	0,061	0,058	0,054	0,055	0,061	0,045	0,032	0,057	0,076	0,068	0,066	0,062	0,055	0,063	0,077	0,087	0,075	0,074	0,073	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2													1												Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι στο διάστημα 10:20-12:00 τέθηκε η μία από τις γραμμές αναχώρησης εκτός λόγω βλάβης.

Κυριακή, 25 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,070	0,067	0,064	0,063	0,063	0,058	0,057	0,053	0,056	0,059	0,064	0,065	0,065	0,058	0,058	0,060	0,055	0,054	0,066	0,087	0,080	0,072	0,068	1,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,066	0,063	0,064	0,064	0,065	0,058	0,057	0,056	0,060	0,060	0,060	0,071	0,069	0,064	0,068	0,065	0,056	0,065	0,075	0,088	0,077	0,072	0,069	1,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,066	0,066	0,066	0,065	0,068	0,060	0,057	0,057	0,057	0,053	0,060	0,066	0,068	0,066	0,057	0,058	0,052	0,050	0,062	0,084	0,078	0,068	0,065	1,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,062	0,062	0,062	0,063	0,062	0,058	0,057	0,060	0,058	0,054	0,058	0,060	0,054	0,057	0,047	0,046	0,047	0,051	0,064	0,078	0,081	0,069	0,067	1,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,063	0,062	0,061	0,061	0,062	0,057	0,057	0,063	0,059	0,054	0,054	0,050	0,052	0,058	0,050	0,046	0,046	0,052	0,067	0,083	0,073	0,070	0,068	1,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,064	0,063	0,062	0,060	0,061	0,058	0,054	0,052	0,055	0,053	0,057	0,057	0,051	0,051	0,053	0,050	0,047	0,049	0,073	0,087	0,074	0,070	0,072	1,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 1 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,063	0,061	0,059	0,058	0,060	0,054	0,058	0,049	0,060	0,059	0,051	0,050	0,050	0,052	0,050	0,046	0,048	0,049	0,075	0,081	0,071	0,068	0,068	1,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι στο διάστημα 10:20-12:00 τέθηκε η μία από τις γραμμές αναχώρησης εκτός λόγω βλάβης.

Κυριακή, 2 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,063	0,060	0,059	0,061	0,061	0,059	0,057	0,049	0,052	0,056	0,055	0,060	0,058	0,051	0,048	0,044	0,046	0,051	0,063	0,076	0,076	0,072	0,065	1,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 3 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,061	0,060	0,059	0,058	0,058	0,054	0,055	0,051	0,055	0,052	0,051	0,052	0,055	0,047	0,045	0,052	0,051	0,052	0,061	0,075	0,075	0,066	0,072	1,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Τετάρτη, 5 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,058	0,059	0,057	0,058	0,058	0,052	0,051	0,049	0,054	0,055	0,046	0,047	0,042	0,050	0,043	0,043	0,042	0,047	0,061	0,071	0,068	0,066	0,064	1,30	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 6 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,059	0,059	0,058	0,058	0,057	0,055	0,056	0,050	0,054	0,047	0,050	0,054	0,050	0,051	0,045	0,046	0,050	0,051	0,069	0,081	0,078	0,075	0,069	1,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Σάββατο, 8 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,067	0,069	0,066	0,066	0,067	0,064	0,060	0,059	0,062	0,058	0,069	0,060	0,054	0,055	0,050	0,056	0,053	0,071	0,080	0,097	0,087	0,084	0,080	1,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι στο διάστημα 10:20-12:00 τέθηκε η μία από τις γραμμές αναχώρησης εκτός λόγω βλάβης.

Κυριακή, 9 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,074	0,070	0,072	0,069	0,071	0,068	0,070	0,069	0,067	0,061	0,070	0,062	0,065	0,058	0,048	0,048	0,057	0,056	0,078	0,088	0,082	0,077	0,074	1,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 10 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,069	0,068	0,065	0,063	0,064	0,061	0,060	0,056	0,060	0,057	0,054	0,055	0,055	0,052	0,049	0,047	0,048	0,067	0,078	0,082	0,082	0,075	0,071	1,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 11 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,068	0,066	0,065	0,064	0,066	0,058	0,056	0,057	0,053	0,049	0,051	0,051	0,045	0,043	0,039	0,040	0,041	0,045	0,060	0,077	0,068	0,068	0,064	1,36	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 12 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,060	0,059	0,060	0,059	0,060	0,054	0,053	0,055	0,055	0,047	0,045	0,048	0,051	0,050	0,047	0,044	0,052	0,048	0,068	0,074	0,069	0,066	0,065	1,35	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 13 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,062	0,062	0,057	0,057	0,058	0,056	0,059	0,055	0,042	0,042	0,045	0,047	0,056	0,047	0,045	0,053	0,050	0,056	0,082	0,081	0,072	0,073	0,070	1,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,067	0,063	0,062	0,063	0,063	0,059	0,059	0,054	0,055	0,053	0,057	0,060	0,062	0,061	0,057	0,050	0,058	0,056	0,069	0,079	0,075	0,076	0,069	1,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 17 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,060	0,059	0,057	0,058	0,058	0,054	0,053	0,045	0,049	0,049	0,045	0,046	0,049	0,047	0,049	0,046	0,049	0,057	0,073	0,075	0,070	0,068	0,062	1,34	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,060	0,058	0,057	0,058	0,060	0,055	0,058	0,047	0,048	0,045	0,046	0,048	0,053	0,044	0,043	0,044	0,048	0,047	0,070	0,081	0,070	0,065	0,061	1,33	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 19 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,060	0,059	0,057	0,056	0,058	0,055	0,057	0,049	0,047	0,042	0,051	0,048	0,043	0,047	0,044	0,044	0,045	0,047	0,075	0,075	0,071	0,066	0,064	1,32	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,058	0,055	0,057	0,057	0,058	0,057	0,051	0,050	0,043	0,043	0,046	0,051	0,054	0,048	0,045	0,044	0,044	0,050	0,074	0,084	0,078	0,068	0,065	1,34	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 23 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,063	0,066	0,065	0,065	0,066	0,062	0,068	0,056	0,057	0,049	0,052	0,060	0,055	0,055	0,046	0,045	0,050	0,055	0,077	0,082	0,078	0,074	0,069	1,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,065	0,064	0,064	0,065	0,063	0,058	0,059	0,053	0,057	0,053	0,053	0,050	0,054	0,050	0,047	0,047	0,050	0,050	0,080	0,080	0,075	0,071	0,072	1,45	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 25 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,064	0,063	0,066	0,063	0,063	0,058	0,059	0,054	0,053	0,048	0,056	0,056	0,050	0,049	0,044	0,043	0,043	0,054	0,076	0,077	0,075	0,069	0,067	1,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Πέμπτη, 27 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,062	0,062	0,061	0,061	0,060	0,056	0,057	0,054	0,047	0,056	0,051	0,051	0,049	0,053	0,049	0,051	0,057	0,065	0,086	0,093	0,084	0,078	0,069	1,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 28 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,064	0,063	0,063	0,064	0,062	0,062	0,063	0,056	0,056	0,052	0,051	0,050	0,058	0,050	0,047	0,047	0,049	0,058	0,077	0,085	0,080	0,075	0,068	1,47	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 30 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,067	0,065	0,066	0,064	0,060	0,064	0,061	0,056	0,050	0,047	0,048	0,056	0,060	0,044	0,042	0,048	0,053	0,074	0,088	0,084	0,081	0,071	0,071	1,49	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 31 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,066	0,064	0,065	0,064	0,059	0,059	0,055	0,054	0,054	0,052	0,053	0,048	0,049	0,045	0,053	0,049	0,060	0,080	0,084	0,078	0,078	0,069	0,063	1,47	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 1 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,061	0,060	0,059	0,060	0,055	0,059	0,054	0,051	0,049	0,048	0,047	0,052	0,049	0,044	0,046	0,045	0,052	0,071	0,079	0,076	0,070	0,070	0,066	1,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 2 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,063	0,063	0,062	0,062	0,058	0,058	0,050	0,054	0,047	0,045	0,046	0,043	0,049	0,048	0,044	0,053	0,059	0,072	0,086	0,076	0,076	0,068	0,066	1,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 3 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,063	0,063	0,060	0,061	0,057	0,060	0,055	0,054	0,045	0,044	0,035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023	0,071	0,093	0,081	0,081	0,075	0,074	0,067	1,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08													1	1	1	1									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-													1	1	1	1									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08													1	1	1	1									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2													1	1	1	1									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα από 12:00-16:00, υπήρξε γενική διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο.

Παρασκευή, 4 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,062	0,062	0,062	0,061	0,056	0,059	0,059	0,024	0,029	0,027	0,025	0,022	0,023	0,024	0,030	0,044	0,046	0,063	0,076	0,067	0,062	0,059	0,056	1,16	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 5 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,056	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,050	0,041	0,026	0,026	0,029	0,051	0,056	0,050	0,052	0,046	0,053	0,063	0,064	0,068	0,068	0,061	0,063	0,055	1,24	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 6 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,053	0,052	0,052	0,051	0,050	0,045	0,049	0,046	0,035	0,034	0,030	0,032	0,033	0,027	0,026	0,036	0,043	0,046	0,061	0,064	0,065	0,059	0,058	0,055	1,10	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

Τρίτη, 8 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,054	0,054	0,054	0,052	0,051	0,050	0,047	0,041	0,032	0,025	0,027	0,027	0,029	0,026	0,024	0,025	0,031	0,062	0,070	0,074	0,078	0,069	0,068	0,064	1,14	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Πέμπτη, 10 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,067	0,064	0,064	0,065	0,050	0,051	0,044	0,033	0,031	0,031	0,031	0,034	0,030	0,028	0,032	0,057	0,060	0,073	0,078	0,074	0,071	0,069	0,070	1,27	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 11 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,063	0,061	0,062	0,061	0,055	0,057	0,052	0,004	0,015	0,053	0,051	0,049	0,041	0,046	0,043	0,047	0,060	0,086	0,088	0,089	0,090	0,082	0,075	1,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2										1											1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα από 08:00-09:37, υπήρξε γενική διακοπή .

Σάββατο, 12 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,070	0,069	0,067	0,068	0,061	0,064	0,056	0,055	0,048	0,051	0,060	0,061	0,065	0,058	0,053	0,059	0,068	0,090	0,086	0,092	0,083	0,079	0,077	1,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,073	0,071	0,070	0,071	0,063	0,066	0,065	0,069	0,062	0,058	0,060	0,053	0,057	0,055	0,056	0,060	0,071	0,080	0,084	0,082	0,072	0,074	0,077	1,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,070	0,067	0,068	0,066	0,061	0,061	0,057	0,055	0,053	0,046	0,050	0,046	0,054	0,052	0,044	0,045	0,057	0,069	0,081	0,080	0,080	0,077	0,074	1,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,062	0,060	0,061	0,061	0,056	0,055	0,058	0,056	0,049	0,043	0,050	0,050	0,049	0,050	0,047	0,049	0,066	0,079	0,075	0,078	0,077	0,074	0,073	1,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,065	0,065	0,062	0,064	0,057	0,056	0,061	0,055	0,052	0,045	0,047	0,054	0,049	0,042	0,044	0,047	0,056	0,077	0,081	0,086	0,072	0,069	0,067	1,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 18 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,062	0,062	0,062	0,064	0,058	0,057	0,057	0,053	0,043	0,047	0,049	0,048	0,052	0,049	0,050	0,051	0,066	0,077	0,074	0,071	0,067	0,066	0,066	1,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 19 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																										
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,063	0,062	0,063	0,062	0,056	0,056	0,058	0,051	0,046	0,046	0,053	0,056	0,052	0,045	0,054	0,063	0,074	0,076	0,083	0,079	0,071	0,070	0,073	1,48		
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη		
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη		
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη		
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη		
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη		

Κυριακή, 20 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,069	0,066	0,067	0,065	0,062	0,060	0,059	0,057	0,054	0,053	0,069	0,063	0,054	0,050	0,048	0,051	0,059	0,066	0,070	0,073	0,068	0,063	0,062	1,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,060	0,057	0,055	0,055	0,048	0,051	0,053	0,046	0,043	0,038	0,038	0,039	0,040	0,036	0,041	0,040	0,047	0,078	0,073	0,069	0,060	0,061	0,061	1,25	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,068	0,068	0,066	0,065	0,064	0,064	0,063	0,062	0,058	0,046	0,045	0,048	0,044	0,044	0,045	0,046	0,053	0,077	0,085	0,081	0,076	0,073	0,072	1,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,068	0,068	0,069	0,068	0,060	0,061	0,068	0,055	0,052	0,046	0,054	0,045	0,045	0,047	0,046	0,052	0,058	0,085	0,085	0,081	0,073	0,075	0,068	1,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,063	0,063	0,063	0,063	0,057	0,057	0,060	0,054	0,048	0,044	0,049	0,046	0,050	0,051	0,043	0,055	0,061	0,079	0,088	0,087	0,077	0,074	0,071	1,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη

Σάββατο, 26 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,068	0,068	0,066	0,065	0,060	0,061	0,066	0,057	0,049	0,049	0,052	0,053	0,058	0,046	0,047	0,049	0,065	0,087	0,080	0,077	0,074	0,070	0,067	1,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 27 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,065	0,064	0,062	0,065	0,059	0,061	0,066	0,060	0,050	0,046	0,052	0,060	0,054	0,047	0,055	0,056	0,070	0,080	0,083	0,080	0,080	0,079	0,074	1,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,067	0,065	0,064	0,065	0,063	0,061	0,067	0,051	0,053	0,045	0,047	0,051	0,053	0,048	0,048	0,053	0,066	0,081	0,091	0,090	0,082	0,082	0,073	1,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 29 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,067	0,064	0,064	0,065	0,058	0,061	0,064	0,059	0,059	0,055	0,054	0,052	0,057	0,052	0,052	0,052	0,062	0,079	0,086	0,084	0,089	0,082	0,076	1,56	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Πέμπτη, 1 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,068	0,066	0,067	0,065	0,058	0,058	0,065	0,064	0,050	0,045	0,046	0,049	0,049	0,048	0,049	0,051	0,058	0,077	0,085	0,076	0,077	0,072	0,071	1,49	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 2 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,062	0,061	0,060	0,058	0,056	0,057	0,058	0,054	0,046	0,052	0,043	0,042	0,043	0,044	0,043	0,042	0,060	0,071	0,082	0,081	0,074	0,078	0,070	1,40	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 3 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,066	0,063	0,061	0,061	0,057	0,061	0,063	0,052	0,057	0,048	0,047	0,051	0,048	0,043	0,045	0,056	0,071	0,075	0,081	0,081	0,074	0,068	0,070	1,47	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 4 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,061	0,058	0,060	0,062	0,056	0,057	0,058	0,058	0,056	0,057	0,060	0,059	0,063	0,061	0,054	0,051	0,064	0,073	0,076	0,074	0,075	0,073	0,071	1,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,063	0,062	0,061	0,062	0,056	0,059	0,063	0,051	0,054	0,054	0,051	0,047	0,052	0,047	0,044	0,047	0,059	0,076	0,066	0,068	0,067	0,067	0,064	1,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 6 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,062	0,059	0,059	0,058	0,053	0,054	0,055	0,046	0,043	0,050	0,048	0,050	0,047	0,048	0,050	0,044	0,067	0,081	0,080	0,082	0,077	0,067	0,064	1,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 7 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,062	0,060	0,061	0,059	0,055	0,055	0,056	0,053	0,048	0,044	0,047	0,045	0,042	0,047	0,047	0,046	0,076	0,080	0,088	0,086	0,075	0,073	0,071	1,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,065	0,063	0,061	0,061	0,056	0,058	0,057	0,055	0,049	0,046	0,054	0,054	0,062	0,056	0,051	0,057	0,074	0,084	0,083	0,078	0,081	0,074	0,073	1,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,067	0,064	0,063	0,064	0,061	0,063	0,060	0,058	0,042	0,039	0,045	0,043	0,042	0,042	0,046	0,050	0,076	0,079	0,084	0,078	0,080	0,075	0,070	1,46	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 10 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,071	0,072	0,066	0,067	0,061	0,064	0,065	0,061	0,058	0,051	0,051	0,052	0,057	0,048	0,051	0,059	0,079	0,089	0,084	0,084	0,073	0,072	0,074	1,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,070	0,068	0,067	0,069	0,061	0,061	0,065	0,056	0,002	0,053	0,049	0,049	0,046	0,045	0,041	0,046	0,067	0,078	0,082	0,075	0,075	0,076	0,070	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στις 09:00 σημειώθηκε ολιγόλεπτη γενική διακοπή.																										

Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,070	0,067	0,065	0,064	0,060	0,061	0,064	0,058	0,044	0,034	0,043	0,048	0,054	0,043	0,044	0,047	0,067	0,070	0,077	0,065	0,064	0,064	0,060	1,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,057	0,056	0,053	0,058	0,056	0,055	0,055	0,048	0,035	0,031	0,031	0,038	0,045	0,048	0,044	0,051	0,069	0,077	0,074	0,077	0,072	0,070	0,068	1,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,066	0,065	0,064	0,064	0,057	0,056	0,055	0,052	0,046	0,046	0,045	0,041	0,052	0,049	0,054	0,057	0,066	0,072	0,081	0,081	0,077	0,069	0,069	1,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,063	0,064	0,059	0,059	0,052	0,056	0,058	0,052	0,041	0,042	0,041	0,040	0,031	0,034	0,034	0,036	0,052	0,060	0,061	0,067	0,061	0,057	0,055	1,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,056	0,056	0,054	0,053	0,052	0,045	0,048	0,049	0,043	0,038	0,039	0,038	0,035	0,033	0,039	0,034	0,037	0,045	0,061	0,066	0,061	0,057	0,063	0,060	1,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,057	0,056	0,055	0,056	0,050	0,050	0,054	0,048	0,038	0,036	0,041	0,040	0,030	0,052	0,053	0,048	0,060	0,069	0,074	0,070	0,075	0,064	0,066	1,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,062	0,063	0,061	0,058	0,054	0,055	0,057	0,049	0,049	0,050	0,051	0,046	0,050	0,046	0,046	0,053	0,057	0,063	0,074	0,077	0,073	0,066	0,069	1,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,066	0,065	0,063	0,063	0,058	0,062	0,059	0,051	0,050	0,054	0,052	0,059	0,052	0,045	0,044	0,044	0,052	0,073	0,079	0,074	0,075	0,072	0,065	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,065	0,064	0,065	0,068	0,061	0,064	0,063	0,052	0,049	0,046	0,050	0,049	0,043	0,044	0,047	0,046	0,055	0,064	0,083	0,081	0,073	0,069	0,062	1,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,061	0,060	0,058	0,058	0,053	0,058	0,060	0,048	0,043	0,046	0,051	0,051	0,042	0,044	0,047	0,045	0,054	0,066	0,072	0,077	0,078	0,070	0,068	1,37	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,063	0,061	0,060	0,060	0,053	0,058	0,061	0,054	0,052	0,051	0,051	0,053	0,049	0,048	0,051	0,052	0,055	0,063	0,078	0,075	0,071	0,069	0,066	1,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,064	0,063	0,063	0,061	0,056	0,055	0,056	0,055	0,048	0,045	0,045	0,046	0,047	0,045	0,042	0,048	0,053	0,060	0,076	0,078	0,072	0,075	0,074	1,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	

Σάββατο, 24 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,060	0,061	0,061	0,064	0,055	0,054	0,055	0,049	0,051	0,050	0,047	0,044	0,051	0,049	0,050	0,057	0,061	0,068	0,082	0,078	0,068	0,070	0,067	1,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Δευτέρα, 26 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,064	0,063	0,062	0,063	0,057	0,055	0,057	0,050	0,044	0,049	0,052	0,053	0,049	0,043	0,047	0,041	0,052	0,068	0,072	0,077	0,074	0,072	0,070	1,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,064	0,067	0,064	0,062	0,057	0,057	0,060	0,056	0,049	0,049	0,051	0,048	0,052	0,049	0,044	0,045	0,050	0,061	0,076	0,072	0,071	0,070	0,065	1,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 28 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,062	0,062	0,061	0,062	0,058	0,056	0,058	0,050	0,045	0,045	0,052	0,049	0,051	0,052	0,050	0,046	0,055	0,062	0,079	0,078	0,073	0,070	0,068	1,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	-																									Σε βλάβη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	