

Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,064	0,064	0,064	0,063	0,059	0,056	0,057	0,055	0,054	0,050	0,054	0,052	0,051	0,046	0,051	0,055	0,067	0,075	0,084	0,082	0,074	0,074	0,074	1,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,067	0,066	0,067	0,065	0,059	0,060	0,063	0,058	0,059	0,048	0,047	0,043	0,043	0,048	0,045	0,044	0,057	0,078	0,078	0,081	0,072	0,069	0,071	1,46	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 31 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,062	0,059	0,059	0,060	0,055	0,055	0,061	0,054	0,052	0,050	0,050	0,057	0,052	0,057	0,060	0,051	0,055	0,077	0,092	0,080	0,067	0,069	0,065	1,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,069	0,064	0,060	0,059	0,057	0,055	0,060	0,056	0,054	0,049	0,046	0,042	0,044	0,039	0,038	0,038	0,051	0,075	0,079	0,074	0,070	0,069	0,065	1,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,060	0,057	0,059	0,059	0,055	0,055	0,053	0,043	0,046	0,048	0,044	0,049	0,044	0,044	0,041	0,042	0,051	0,066	0,070	0,074	0,074	0,075	0,070	1,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,063	0,061	0,062	0,061	0,057	0,054	0,057	0,049	0,052	0,046	0,055	0,050	0,049	0,050	0,052	0,054	0,060	0,078	0,083	0,075	0,071	0,067	0,066	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,061	0,061	0,060	0,061	0,054	0,057	0,062	0,062	0,057	0,047	0,046	0,046	0,042	0,036	0,040	0,042	0,053	0,072	0,078	0,076	0,073	0,071	0,069	1,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 5 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,060	0,061	0,060	0,062	0,058	0,055	0,061	0,053	0,049	0,040	0,039	0,043	0,042	0,040	0,042	0,042	0,059	0,082	0,076	0,071	0,070	0,070	0,061	1,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,059	0,058	0,059	0,056	0,053	0,054	0,067	0,058	0,045	0,044	0,040	0,048	0,043	0,043	0,044	0,044	0,050	0,067	0,073	0,064	0,061	0,064	0,059	1,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,063	0,061	0,060	0,060	0,054	0,053	0,054	0,056	0,054	0,046	0,050	0,048	0,049	0,048	0,046	0,044	0,055	0,069	0,081	0,075	0,076	0,072	0,067	1,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,062	0,063	0,063	0,060	0,057	0,060	0,061	0,050	0,046	0,042	0,045	0,046	0,044	0,046	0,048	0,044	0,050	0,062	0,070	0,074	0,063	0,060	0,059	1,34	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 9 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,060	0,058	0,058	0,058	0,054	0,053	0,055	0,053	0,054	0,049	0,044	0,045	0,043	0,043	0,045	0,046	0,069	0,073	0,072	0,068	0,068	0,063	0,065	1,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1												Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,061	0,059	0,057	0,056	0,054	0,053	0,055	0,054	0,048	0,048	0,047	0,046	0,047	0,053	0,058	0,049	0,051	0,068	0,067	0,064	0,066	0,065	0,062	1,35	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																										Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,057	0,056	0,058	0,060	0,060	0,056	0,056	0,060	0,058	0,052	0,037	0,049	0,049	0,049	0,058	0,062	0,064	0,064	0,073	0,082	0,084	0,077	0,070	0,069	1,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,070	0,067	0,065	0,066	0,062	0,063	0,066	0,063	0,058	0,049	0,050	0,055	0,056	0,060	0,054	0,046	0,056	0,073	0,075	0,071	0,072	0,069	0,067	1,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,060	0,061	0,060	0,063	0,057	0,062	0,061	0,059	0,053	0,044	0,044	0,047	0,044	0,041	0,043	0,046	0,051	0,075	0,079	0,078	0,071	0,068	0,072	1,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,064	0,062	0,066	0,064	0,059	0,063	0,063	0,054	0,049	0,046	0,051	0,049	0,046	0,051	0,049	0,049	0,059	0,071	0,073	0,072	0,066	0,071	0,065	1,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,064	0,062	0,063	0,064	0,056	0,057	0,058	0,052	0,053	0,048	0,051	0,051	0,047	0,047	0,049	0,049	0,053	0,066	0,071	0,073	0,075	0,073	0,069	1,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,068	0,067	0,066	0,067	0,060	0,066	0,068	0,062	0,062	0,058	0,053	0,059	0,062	0,068	0,063	0,062	0,074	0,089	0,086	0,075	0,077	0,074	0,071	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,069	0,067	0,067	0,066	0,060	0,067	0,068	0,061	0,060	0,054	0,055	0,056	0,056	0,053	0,055	0,054	0,056	0,074	0,080	0,080	0,070	0,070	0,064	1,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,061	0,062	0,062	0,063	0,057	0,064	0,060	0,060	0,057	0,051	0,050	0,047	0,049	0,053	0,051	0,052	0,052	0,063	0,076	0,069	0,066	0,068	0,068	1,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 19 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,063	0,062	0,063	0,061	0,057	0,060	0,060	0,052	0,055	0,055	0,051	0,052	0,052	0,045	0,047	0,054	0,052	0,062	0,067	0,070	0,066	0,067	0,062	1,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,061	0,062	0,061	0,060	0,055	0,057	0,057	0,053	0,050	0,050	0,057	0,056	0,053	0,052	0,053	0,061	0,068	0,076	0,077	0,080	0,079	0,068	0,067	1,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,066	0,067	0,064	0,063	0,058	0,063	0,062	0,057	0,052	0,063	0,056	0,065	0,061	0,057	0,064	0,065	0,065	0,077	0,087	0,078	0,075	0,075	0,070	1,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,069	0,068	0,067	0,065	0,060	0,062	0,065	0,057	0,055	0,058	0,057	0,063	0,071	0,064	0,060	0,069	0,070	0,085	0,085	0,087	0,081	0,079	0,077	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18												1	1												Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,077	0,071	0,071	0,073	0,067	0,066	0,067	0,064	0,055	0,057	0,055	0,057	0,062	0,059	0,063	0,073	0,066	0,073	0,080	0,080	0,075	0,082	0,079	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18												1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,068	0,067	0,066	0,065	0,060	0,067	0,068	0,060	0,060	0,053	0,051	0,051	0,050	0,048	0,051	0,057	0,059	0,088	0,088	0,096	0,085	0,081	0,081	1,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,071	0,068	0,068	0,068	0,063	0,065	0,071	0,061	0,061	0,064	0,062	0,061	0,052	0,054	0,058	0,064	0,065	0,087	0,086	0,087	0,086	0,079	0,080	1,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18													1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,075	0,072	0,070	0,070	0,063	0,064	0,068	0,061	0,060	0,059	0,058	0,064	0,069	0,074	0,079	0,072	0,066	0,088	0,091	0,089	0,091	0,085	0,081	1,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 27 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,078	0,075	0,075	0,075	0,071	0,070	0,076	0,066	0,060	0,054	0,055	0,055	0,057	0,056	0,057	0,063	0,064	0,085	0,094	0,084	0,086	0,084	0,079	1,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 28 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,073	0,072	0,068	0,069	0,064	0,066	0,072	0,062	0,057	0,051	0,053	0,059	0,056	0,061	0,061	0,070	0,071	0,079	0,088	0,094	0,087	0,080	0,075	1,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,073	0,072	0,071	0,071	0,065	0,071	0,078	0,070	0,066	0,054	0,061	0,062	0,057	0,057	0,054	0,056	0,060	0,075	0,096	0,085	0,078	0,079	0,077	1.66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,069	0,069	0,066	0,068	0,065	0,063	0,065	0,058	0,061	0,054	0,052	0,050	0,059	0,066	0,065	0,066	0,073	0,092	0,093	0,081	0,077	0,081	0,080	1,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη	

Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,074	0,073	0,072	0,071	0,067	0,067	0,070	0,067	0,066	0,065	0,062	0,057	0,056	0,062	0,061	0,062	0,063	0,081	0,097	0,085	0,085	0,083	0,078	1,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,071	0,070	0,070	0,070	0,065	0,063	0,067	0,068	0,069	0,060	0,060	0,050	0,045	0,051	0,053	0,056	0,060	0,076	0,090	0,085	0,089	0,080	0,081	1,62	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 2 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,076	0,069	0,068	0,067	0,064	0,062	0,071	0,070	0,060	0,053	0,058	0,049	0,050	0,050	0,050	0,048	0,059	0,077	0,082	0,092	0,083	0,087	0,082	1,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1												Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,072	0,070	0,068	0,069	0,068	0,073	0,076	0,070	0,057	0,054	0,048	0,045	0,046	0,045	0,051	0,050	0,058	0,083	0,102	0,083	0,078	0,074	0,073	1,59	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																										Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,068	0,062	0,064	0,065	0,063	0,062	0,064	0,055	0,051	0,055	0,053	0,057	0,053	0,048	0,055	0,064	0,067	0,083	0,093	0,081	0,078	0,070	0,072	1,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1											Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,066	0,064	0,063	0,063	0,060	0,063	0,062	0,065	0,050	0,059	0,057	0,060	0,060	0,051	0,050	0,052	0,055	0,079	0,088	0,083	0,078	0,077	0,072	1,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,068	0,067	0,068	0,067	0,062	0,064	0,070	0,067	0,064	0,059	0,056	0,059	0,058	0,054	0,059	0,062	0,064	0,082	0,095	0,089	0,080	0,081	0,077	1,64	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																										Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,066	0,065	0,065	0,066	0,061	0,061	0,072	0,063	0,058	0,050	0,042	0,044	0,044	0,044	0,047	0,049	0,053	0,073	0,087	0,075	0,073	0,078	0,067	1,47	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1												Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																										Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,061	0,059	0,060	0,062	0,057	0,063	0,064	0,061	0,056	0,052	0,045	0,041	0,044	0,056	0,055	0,061	0,062	0,079	0,092	0,088	0,079	0,081	0,078	1,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,066	0,067	0,068	0,069	0,063	0,066	0,070	0,069	0,067	0,060	0,052	0,055	0,056	0,052	0,053	0,054	0,068	0,087	0,095	0,088	0,078	0,083	0,077	1,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,065	0,064	0,065	0,068	0,067	0,069	0,066	0,059	0,058	0,054	0,052	0,056	0,054	0,052	0,056	0,060	0,067	0,090	0,102	0,098	0,091	0,083	0,080	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,068	0,066	0,067	0,069	0,063	0,066	0,071	0,073	0,064	0,055	0,051	0,054	0,046	0,049	0,053	0,054	0,059	0,076	0,092	0,088	0,079	0,083	0,078	1,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,066	0,063	0,065	0,066	0,061	0,063	0,066	0,065	0,057	0,052	0,062	0,070	0,069	0,060	0,059	0,061	0,059	0,074	0,100	0,092	0,085	0,080	0,078	1,64	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,069	0,069	0,070	0,069	0,063	0,071	0,070	0,070	0,063	0,062	0,057	0,052	0,054	0,050	0,055	0,058	0,062	0,088	0,107	0,105	0,094	0,092	0,085	1,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2									1	1	1	1	1												Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,075	0,070	0,072	0,074	0,068	0,073	0,071	0,071	0,065	0,056	0,054	0,059	0,057	0,061	0,058	0,063	0,079	0,087	0,100	0,095	0,090	0,101	0,091	1,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,085	0,080	0,076	0,078	0,077	0,074	0,077	0,080	0,078	0,073	0,060	0,061	0,060	0,054	0,052	0,059	0,059	0,065	0,084	0,106	0,109	0,106	0,101	0,100	1,86	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,090	0,085	0,081	0,081	0,084	0,081	0,083	0,086	0,085	0,065	0,060	0,053	0,059	0,053	0,052	0,067	0,056	0,068	0,093	0,097	0,092	0,091	0,090	0,093	1,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,093	0,079	0,077	0,080	0,077	0,069	0,072	0,070	0,076	0,069	0,059	0,055	0,058	0,066	0,063	0,061	0,064	0,064	0,081	0,109	0,106	0,090	0,090	0,094	1,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,082	0,079	0,074	0,073	0,076	0,069	0,070	0,070	0,069	0,070	0,058	0,058	0,062	0,057	0,057	0,054	0,055	0,068	0,086	0,111	0,096	0,096	0,084	0,086	1,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,077	0,077	0,076	0,078	0,071	0,074	0,075	0,071	0,056	0,053	0,057	0,071	0,061	0,053	0,047	0,052	0,061	0,079	0,103	0,106	0,087	0,085	0,084	1,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,074	0,072	0,072	0,074	0,068	0,065	0,064	0,069	0,062	0,061	0,051	0,051	0,052	0,049	0,054	0,055	0,060	0,066	0,102	0,105	0,087	0,087	0,081	1,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,071	0,069	0,066	0,068	0,064	0,068	0,066	0,067	0,062	0,057	0,049	0,047	0,049	0,049	0,048	0,054	0,056	0,070	0,097	0,095	0,081	0,082	0,079	1,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,073	0,073	0,073	0,074	0,067	0,067	0,065	0,065	0,063	0,058	0,052	0,045	0,046	0,052	0,062	0,055	0,061	0,068	0,098	0,104	0,101	0,090	0,087	1,67	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,085	0,082	0,078	0,076	0,073	0,071	0,069	0,075	0,071	0,065	0,045	0,049	0,057	0,055	0,054	0,053	0,062	0,054	0,068	0,108	0,105	0,095	0,089	0,087	1,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,076	0,077	0,077	0,075	0,071	0,073	0,073	0,065	0,064	0,058	0,047	0,054	0,045	0,047	0,055	0,053	0,062	0,074	0,111	0,101	0,092	0,085	0,080	1,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18												1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,074	0,072	0,073	0,072	0,066	0,066	0,067	0,070	0,066	0,063	0,062	0,058	0,061	0,058	0,059	0,067	0,066	0,073	0,101	0,104	0,093	0,088	0,090	1,75	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,086	0,073	0,071	0,071	0,071	0,065	0,065	0,065	0,070	0,067	0,062	0,067	0,079	0,074	0,050	0,063	0,067	0,066	0,068	0,074	0,091	0,084	0,080	0,080	1,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,070	0,068	0,068	0,071	0,063	0,067	0,068	0,070	0,070	0,061	0,063	0,072	0,074	0,070	0,074	0,069	0,058	0,069	0,088	0,093	0,094	0,082	0,076	1,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,069	0,068	0,068	0,070	0,064	0,065	0,066	0,070	0,061	0,049	0,053	0,051	0,053	0,049	0,047	0,054	0,054	0,059	0,084	0,100	0,085	0,075	0,070	1,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,065	0,063	0,061	0,063	0,058	0,060	0,062	0,062	0,061	0,045	0,041	0,040	0,048	0,046	0,043	0,049	0,060	0,068	0,089	0,093	0,085	0,072	0,071	1,47	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 2 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,062	0,065	0,063	0,065	0,060	0,064	0,067	0,056	0,049	0,041	0,039	0,045	0,041	0,038	0,044	0,046	0,052	0,067	0,074	0,089	0,080	0,068	0,063	1,40	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																					1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 3 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,064	0,061	0,059	0,064	0,059	0,058	0,065	0,063	0,056	0,045	0,044	0,048	0,059	0,060	0,051	0,066	0,060	0,064	0,079	0,088	0,080	0,080	0,078	1,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 4 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,071	0,069	0,064	0,065	0,061	0,068	0,070	0,069	0,058	0,053	0,055	0,049	0,060	0,074	0,067	0,069	0,065	0,073	0,093	0,092	0,082	0,077	0,073	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2								1	1	1	1	1													Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,069	0,074	0,070	0,071	0,070	0,074	0,072	0,074	0,067	0,062	0,066	0,068	0,066	0,061	0,056	0,055	0,062	0,076	0,088	0,089	0,082	0,082	0,076	1,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,072	0,071	0,070	0,068	0,066	0,069	0,072	0,063	0,062	0,069	0,062	0,053	0,048	0,043	0,042	0,047	0,051	0,056	0,074	0,075	0,071	0,062	0,066	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,057	0,056	0,058	0,057	0,054	0,060	0,057	0,054	0,052	0,046	0,050	0,046	0,049	0,047	0,048	0,057	0,053	0,055	0,069	0,078	0,069	0,069	0,072	1,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 8 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,064	0,062	0,062	0,060	0,055	0,055	0,054	0,059	0,057	0,047	0,043	0,043	0,044	0,044	0,043	0,042	0,049	0,062	0,080	0,078	0,079	0,073	0,072	1,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 9 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,062	0,061	0,061	0,062	0,055	0,062	0,061	0,055	0,052	0,055	0,056	0,051	0,049	0,045	0,047	0,048	0,053	0,059	0,082	0,087	0,080	0,077	0,068	1,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,064	0,065	0,062	0,063	0,058	0,057	0,050	0,050	0,048	0,051	0,050	0,056	0,055	0,046	0,048	0,056	0,060	0,054	0,081	0,083	0,076	0,075	0,068	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,063	0,062	0,062	0,060	0,053	0,055	0,052	0,052	0,049	0,043	0,048	0,051	0,048	0,047	0,048	0,046	0,056	0,055	0,080	0,093	0,076	0,075	0,070	1,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,062	0,060	0,059	0,059	0,055	0,059	0,054	0,059	0,054	0,048	0,041	0,045	0,042	0,048	0,042	0,043	0,046	0,054	0,077	0,086	0,069	0,075	0,069	1,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,064	0,066	0,064	0,062	0,059	0,059	0,051	0,053	0,050	0,044	0,042	0,050	0,048	0,043	0,044	0,045	0,046	0,055	0,080	0,089	0,081	0,080	0,072	1,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 14 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,071	0,069	0,065	0,070	0,065	0,064	0,060	0,064	0,057	0,045	0,040	0,048	0,050	0,049	0,051	0,050	0,059	0,065	0,082	0,088	0,081	0,082	0,080	1,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1											Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,075	0,072	0,067	0,070	0,062	0,057	0,051	0,062	0,057	0,049	0,049	0,051	0,048	0,050	0,047	0,049	0,057	0,074	0,084	0,087	0,085	0,079	0,077	1,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 16 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,073	0,069	0,067	0,069	0,066	0,068	0,063	0,059	0,058	0,055	0,053	0,055	0,054	0,058	0,059	0,058	0,062	0,061	0,078	0,090	0,087	0,082	0,071	1,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08											1	1													Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,066	0,062	0,062	0,068	0,061	0,061	0,052	0,058	0,056	0,054	0,054	0,054	0,050	0,056	0,051	0,053	0,059	0,066	0,082	0,087	0,088	0,075	0,071	1,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 18 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,070	0,067	0,064	0,066	0,059	0,061	0,059	0,059	0,054	0,047	0,054	0,055	0,058	0,059	0,063	0,059	0,053	0,062	0,094	0,104	0,100	0,092	0,087	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1												Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,077	0,076	0,075	0,078	0,072	0,074	0,079	0,080	0,069	0,059	0,064	0,075	0,069	0,058	0,052	0,055	0,055	0,064	0,091	0,096	0,089	0,087	0,081	1,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,074	0,078	0,074	0,074	0,070	0,077	0,068	0,063	0,061	0,059	0,062	0,056	0,056	0,053	0,049	0,052	0,056	0,060	0,087	0,100	0,089	0,083	0,075	1,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1												Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 21 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,073	0,072	0,071	0,074	0,065	0,067	0,065	0,069	0,073	0,073	0,068	0,067	0,069	0,065	0,067	0,076	0,071	0,078	0,095	0,094	0,086	0,085	0,084	1,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,079	0,075	0,076	0,077	0,075	0,073	0,067	0,067	0,065	0,049	0,051	0,051	0,050	0,048	0,047	0,042	0,048	0,060	0,082	0,086	0,084	0,077	0,076	1,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,067	0,066	0,066	0,065	0,061	0,063	0,062	0,055	0,050	0,047	0,053	0,056	0,050	0,050	0,053	0,051	0,050	0,057	0,068	0,078	0,083	0,078	0,079	1,47	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,073	0,070	0,072	0,070	0,065	0,058	0,056	0,056	0,051	0,052	0,056	0,055	0,052	0,054	0,045	0,052	0,054	0,059	0,074	0,095	0,090	0,080	0,077	1,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18												1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,073	0,072	0,071	0,071	0,069	0,062	0,061	0,063	0,054	0,049	0,058	0,059	0,059	0,057	0,053	0,057	0,053	0,058	0,074	0,109	0,101	0,100	0,089	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,085	0,085	0,084	0,084	0,083	0,087	0,079	0,075	0,065	0,053	0,055	0,057	0,058	0,064	0,060	0,050	0,048	0,051	0,049	0,060	0,072	0,085	0,083	0,084	1,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18												1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,084	0,080	0,081	0,079	0,076	0,074	0,075	0,073	0,072	0,071	0,071	0,066	0,064	0,064	0,053	0,054	0,053	0,056	0,058	0,060	0,076	0,104	0,093	0,088	1,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,082	0,080	0,077	0,076	0,076	0,077	0,075	0,070	0,069	0,073	0,070	0,065	0,072	0,069	0,063	0,063	0,062	0,066	0,069	0,078	0,096	0,106	0,103	0,098	1.83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,099	0,090	0,087	0,086	0,085	0,085	0,088	0,088	0,086	0,061	0,052	0,053	0,056	0,055	0,048	0,053	0,061	0,057	0,058	0,067	0,076	0,087	0,084	0,082	1,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,077	0,076	0,076	0,076	0,074	0,076	0,070	0,064	0,056	0,049	0,054	0,055	0,055	0,049	0,050	0,058	0,052	0,058	0,060	0,090	0,100	0,090	0,085	1,62	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 31 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,086	0,079	0,080	0,081	0,081	0,083	0,081	0,077	0,065	0,061	0,049	0,052	0,058	0,051	0,058	0,057	0,056	0,059	0,064	0,070	0,090	0,090	0,090	0,085	1,71	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 1 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,082	0,081	0,078	0,080	0,082	0,080	0,073	0,068	0,061	0,064	0,056	0,053	0,048	0,045	0,048	0,050	0,051	0,056	0,062	0,078	0,082	0,079	0,080	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,078	0,075	0,076	0,077	0,078	0,076	0,073	0,071	0,055	0,052	0,062	0,063	0,050	0,055	0,047	0,053	0,055	0,055	0,058	0,078	0,081	0,083	0,084	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																						1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,075	0,074	0,074	0,074	0,073	0,072	0,065	0,071	0,068	0,063	0,065	0,074	0,079	0,073	0,072	0,068	0,075	0,079	0,079	0,087	0,091	0,089	0,089	1,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,085	0,081	0,080	0,078	0,077	0,076	0,075	0,070	0,068	0,062	0,056	0,059	0,070	0,068	0,064	0,059	0,056	0,058	0,063	0,068	0,078	0,094	0,086	0,080	1,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,076	0,074	0,074	0,075	0,073	0,071	0,061	0,060	0,058	0,056	0,055	0,053	0,054	0,057	0,056	0,055	0,057	0,057	0,069	0,082	0,092	0,082	0,081	1,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																						1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 6 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,079	0,075	0,070	0,073	0,072	0,073	0,079	0,076	0,066	0,064	0,067	0,067	0,065	0,061	0,062	0,063	0,062	0,069	0,066	0,068	0,080	0,089	0,087	0,084	1,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,074	0,074	0,075	0,077	0,076	0,075	0,067	0,065	0,063	0,057	0,053	0,047	0,049	0,050	0,049	0,057	0,050	0,046	0,064	0,081	0,088	0,081	0,077	1,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2									1	1															Διαθέσιμη	

Σάββατο, 8 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,070	0,072	0,073	0,072	0,070	0,075	0,075	0,062	0,055	0,057	0,046	0,043	0,045	0,044	0,050	0,053	0,049	0,049	0,053	0,078	0,091	0,098	0,089	1,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,079	0,076	0,074	0,072	0,066	0,070	0,062	0,062	0,065	0,069	0,080	0,074	0,070	0,064	0,060	0,071	0,074	0,071	0,079	0,090	0,083	0,084	0,082	1,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,084	0,080	0,075	0,073	0,075	0,076	0,070	0,061	0,061	0,064	0,053	0,047	0,046	0,050	0,051	0,057	0,049	0,047	0,049	0,054	0,081	0,087	0,081	0,078	1,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,075	0,073	0,072	0,072	0,074	0,073	0,056	0,056	0,053	0,046	0,052	0,049	0,054	0,052	0,058	0,053	0,050	0,054	0,057	0,083	0,097	0,095	0,090	1,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,076	0,075	0,073	0,076	0,076	0,072	0,057	0,056	0,046	0,044	0,040	0,045	0,050	0,057	0,053	0,046	0,047	0,047	0,060	0,079	0,085	0,081	0,079	1,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 7 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,074	0,074	0,075	0,077	0,076	0,075	0,067	0,065	0,063	0,057	0,053	0,047	0,049	0,050	0,049	0,057	0,050	0,046	0,064	0,081	0,088	0,081	0,077	1,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2									1	1															Διαθέσιμη	

Σάββατο, 8 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,070	0,072	0,073	0,072	0,070	0,075	0,075	0,062	0,055	0,057	0,046	0,043	0,045	0,044	0,050	0,053	0,049	0,049	0,053	0,078	0,091	0,098	0,089	1,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,079	0,076	0,074	0,072	0,066	0,070	0,062	0,062	0,065	0,069	0,080	0,074	0,070	0,064	0,060	0,071	0,074	0,071	0,079	0,090	0,083	0,084	0,082	1,76	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,084	0,080	0,075	0,073	0,075	0,076	0,070	0,061	0,061	0,064	0,053	0,047	0,046	0,050	0,051	0,057	0,049	0,047	0,049	0,054	0,081	0,087	0,081	0,078	1,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,075	0,073	0,072	0,072	0,074	0,073	0,056	0,056	0,053	0,046	0,052	0,049	0,054	0,052	0,058	0,053	0,050	0,054	0,057	0,083	0,097	0,095	0,090	1,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,076	0,075	0,073	0,076	0,076	0,072	0,057	0,056	0,046	0,044	0,040	0,045	0,050	0,057	0,053	0,046	0,047	0,047	0,060	0,079	0,085	0,081	0,079	1,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,071	0,069	0,068	0,067	0,068	0,067	0,059	0,060	0,045	0,043	0,051	0,055	0,052	0,054	0,054	0,056	0,055	0,056	0,057	0,083	0,092	0,082	0,076	1,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 20 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,071	0,070	0,072	0,069	0,068	0,069	0,059	0,052	0,050	0,049	0,051	0,058	0,056	0,054	0,054	0,057	0,054	0,053	0,063	0,081	0,099	0,095	0,085	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,078	0,076	0,075	0,075	0,074	0,073	0,060	0,063	0,053	0,046	0,056	0,065	0,058	0,056	0,049	0,051	0,058	0,056	0,070	0,092	0,103	0,107	0,091	1,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,079	0,076	0,074	0,071	0,077	0,076	0,062	0,067	0,065	0,061	0,060	0,053	0,059	0,062	0,062	0,059	0,060	0,066	0,074	0,095	0,109	0,105	0,089	1,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,086	0,080	0,077	0,076	0,077	0,074	0,076	0,071	0,065	0,055	0,063	0,055	0,069	0,062	0,057	0,051	0,054	0,055	0,055	0,067	0,092	0,093	0,095	0,085	1,69	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 24 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,074	0,072	0,072	0,073	0,072	0,070	0,068	0,068	0,065	0,065	0,059	0,059	0,061	0,060	0,053	0,060	0,068	0,075	0,077	0,098	0,108	0,096	0,092	1,74	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 25 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,082	0,079	0,074	0,073	0,072	0,070	0,071	0,068	0,063	0,060	0,061	0,058	0,057	0,059	0,055	0,052	0,057	0,059	0,058	0,068	0,073	0,090	0,094	0,090	1,64	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 26 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,073	0,072	0,069	0,071	0,069	0,070	0,062	0,062	0,067	0,071	0,065	0,058	0,061	0,056	0,055	0,049	0,059	0,062	0,070	0,077	0,095	0,089	0,085	1,64	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 27 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,085	0,077	0,076	0,073	0,073	0,070	0,073	0,062	0,067	0,059	0,063	0,063	0,060	0,055	0,054	0,048	0,057	0,059	0,057	0,065	0,072	0,082	0,090	0,076	1,62	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 28 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,069	0,069	0,070	0,065	0,067	0,067	0,057	0,059	0,057	0,051	0,049	0,055	0,055	0,048	0,049	0,054	0,050	0,052	0,059	0,077	0,091	0,089	0,086	1,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,070	0,067	0,068	0,070	0,066	0,067	0,058	0,058	0,050	0,042	0,049	0,051	0,053	0,049	0,047	0,048	0,051	0,046	0,052	0,076	0,088	0,089	0,078	1,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,066	0,064	0,064	0,065	0,065	0,065	0,057	0,068	0,060	0,059	0,054	0,061	0,064	0,045	0,046	0,044	0,053	0,052	0,055	0,071	0,082	0,078	0,076	1,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,068	0,066	0,064	0,063	0,064	0,061	0,048	0,060	0,059	0,062	0,059	0,058	0,056	0,053	0,054	0,055	0,056	0,056	0,064	0,073	0,083	0,081	0,078	1,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 2 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,069	0,067	0,064	0,065	0,065	0,070	0,053	0,064	0,059	0,054	0,058	0,059	0,059	0,066	0,066	0,064	0,072	0,079	0,078	0,097	0,099	0,095	0,090	1,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 3 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,076	0,074	0,075	0,075	0,075	0,071	0,065	0,066	0,064	0,063	0,056	0,068	0,069	0,059	0,054	0,056	0,059	0,057	0,058	0,074	0,088	0,087	0,085	1,66	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 4 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,073	0,071	0,071	0,071	0,070	0,068	0,065	0,061	0,057	0,058	0,056	0,055	0,055	0,049	0,047	0,042	0,056	0,053	0,055	0,068	0,084	0,085	0,085	1,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 5 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,071	0,069	0,069	0,068	0,069	0,065	0,055	0,060	0,056	0,050	0,058	0,056	0,054	0,059	0,054	0,051	0,051	0,053	0,059	0,072	0,080	0,081	0,077	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,071	0,070	0,071	0,071	0,069	0,068	0,058	0,062	0,067	0,067	0,055	0,058	0,065	0,063	0,062	0,058	0,058	0,067	0,071	0,079	0,098	0,087	0,082	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																						1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,072	0,073	0,071	0,072	0,072	0,067	0,059	0,058	0,052	0,050	0,057	0,067	0,040	0,056	0,045	0,045	0,047	0,051	0,055	0,060	0,082	0,085	0,074	1,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,066	0,066	0,066	0,069	0,069	0,066	0,058	0,063	0,061	0,057	0,055	0,054	0,059	0,054	0,049	0,051	0,051	0,061	0,070	0,078	0,086	0,081	0,076	1,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,065	0,065	0,063	0,063	0,067	0,062	0,056	0,057	0,059	0,052	0,053	0,058	0,060	0,058	0,055	0,052	0,057	0,062	0,071	0,083	0,086	0,086	0,079	1,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 10 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,071	0,072	0,070	0,070	0,066	0,064	0,055	0,066	0,057	0,051	0,047	0,049	0,049	0,051	0,052	0,060	0,065	0,078	0,081	0,077	0,084	0,080	0,078	1,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18														1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 11 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,072	0,071	0,069	0,068	0,070	0,069	0,058	0,065	0,074	0,069	0,072	0,071	0,067	0,069	0,065	0,059	0,066	0,071	0,076	0,076	0,093	0,087	0,082	1,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,076	0,079	0,074	0,073	0,069	0,070	0,061	0,064	0,057	0,063	0,059	0,052	0,055	0,056	0,053	0,051	0,057	0,056	0,054	0,070	0,088	0,084	0,075	1,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 13 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,068	0,070	0,070	0,067	0,065	0,061	0,062	0,061	0,062	0,053	0,057	0,062	0,059	0,057	0,067	0,077	0,073	0,068	0,072	0,082	0,097	0,093	0,095	1,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,083	0,079	0,075	0,074	0,072	0,070	0,067	0,058	0,061	0,061	0,065	0,074	0,071	0,068	0,062	0,063	0,064	0,070	0,068	0,079	0,089	0,100	0,089	0,078	1,74	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 15 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,073	0,070	0,069	0,067	0,067	0,065	0,055	0,057	0,062	0,062	0,059	0,058	0,054	0,059	0,052	0,051	0,056	0,063	0,056	0,064	0,107	0,087	0,085	1,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																						1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 16 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,067	0,068	0,069	0,067	0,067	0,073	0,059	0,068	0,069	0,060	0,059	0,039	0,066	0,064	0,054	0,056	0,060	0,065	0,064	0,076	0,090	0,087	0,083	1,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,077	0,075	0,076	0,076	0,075	0,072	0,070	0,066	0,071	0,065	0,058	0,057	0,062	0,065	0,061	0,055	0,059	0,059	0,063	0,065	0,087	0,096	0,091	1,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 18 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,073	0,070	0,068	0,068	0,069	0,064	0,056	0,059	0,075	0,062	0,054	0,062	0,060	0,056	0,053	0,051	0,057	0,060	0,061	0,075	0,099	0,089	0,083	1,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,074	0,071	0,070	0,070	0,071	0,070	0,062	0,066	0,066	0,061	0,068	0,064	0,060	0,055	0,053	0,050	0,047	0,052	0,067	0,075	0,091	0,083	0,072	1,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 20 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,064	0,063	0,063	0,064	0,066	0,061	0,055	0,066	0,071	0,070	0,063	0,067	0,083	0,071	0,073	0,070	0,072	0,070	0,072	0,094	0,107	0,103	0,086	1,74	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 21 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,073	0,066	0,065	0,069	0,068	0,072	0,068	0,075	0,074	0,079	0,078	0,085	0,081	0,072	0,062	0,064	0,061	0,056	0,061	0,081	0,098	0,102	0,092	1,78	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 22 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,072	0,070	0,065	0,063	0,064	0,059	0,055	0,060	0,071	0,064	0,065	0,071	0,069	0,067	0,060	0,058	0,056	0,060	0,058	0,081	0,091	0,084	0,080	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,061	0,059	0,060	0,061	0,060	0,061	0,060	0,064	0,060	0,064	0,054	0,057	0,065	0,056	0,055	0,054	0,055	0,066	0,068	0,077	0,096	0,088	0,073	1,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 24 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,063	0,061	0,061	0,061	0,061	0,057	0,051	0,057	0,066	0,067	0,064	0,058	0,061	0,059	0,050	0,050	0,062	0,057	0,073	0,079	0,081	0,085	0,081	1,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 25 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,066	0,065	0,062	0,063	0,061	0,059	0,052	0,054	0,064	0,068	0,063	0,069	0,068	0,055	0,058	0,052	0,056	0,063	0,062	0,070	0,084	0,078	0,074	1,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,063	0,061	0,062	0,062	0,063	0,057	0,051	0,061	0,059	0,061	0,062	0,067	0,060	0,058	0,052	0,049	0,058	0,063	0,063	0,073	0,089	0,085	0,078	1,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 27 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,065	0,064	0,066	0,064	0,064	0,059	0,054	0,058	0,056	0,060	0,062	0,071	0,062	0,056	0,062	0,063	0,056	0,064	0,070	0,071	0,089	0,083	0,067	1,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,064	0,063	0,061	0,061	0,061	0,058	0,052	0,056	0,068	0,069	0,064	0,063	0,064	0,064	0,059	0,059	0,058	0,063	0,068	0,074	0,082	0,088	0,075	1,56	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 29 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,064	0,060	0,062	0,064	0,062	0,054	0,057	0,057	0,066	0,060	0,070	0,064	0,071	0,064	0,054	0,057	0,057	0,058	0,075	0,079	0,091	0,090	0,079	1,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,066	0,066	0,064	0,065	0,064	0,064	0,055	0,065	0,058	0,062	0,071	0,068	0,061	0,060	0,061	0,062	0,062	0,062	0,070	0,080	0,091	0,096	0,089	1,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 31 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,068	0,069	0,066	0,067	0,066	0,060	0,054	0,058	0,066	0,066	0,071	0,072	0,074	0,067	0,064	0,058	0,063	0,067	0,077	0,076	0,105	0,104	0,096	1,71	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 1 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,071	0,067	0,067	0,067	0,066	0,060	0,059	0,065	0,073	0,084	0,084	0,077	0,081	0,073	0,067	0,071	0,075	0,087	0,090	0,104	0,129	0,116	0,093	1,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 2 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,086	0,081	0,078	0,074	0,073	0,071	0,071	0,075	0,077	0,088	0,083	0,087	0,098	0,091	0,091	0,097	0,080	0,082	0,101	0,105	0,114	0,124	0,118	0,097	2,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,088	0,083	0,076	0,074	0,074	0,074	0,071	0,067	0,070	0,073	0,074	0,089	0,081	0,093	0,103	0,083	0,085	0,093	0,094	0,114	0,113	0,151	0,133	0,114	2,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,097	0,086	0,084	0,078	0,075	0,076	0,074	0,070	0,079	0,085	0,087	0,089	0,096	0,107	0,097	0,074	0,068	0,066	0,077	0,085	0,099	0,122	0,119	0,102	2,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,088	0,079	0,073	0,074	0,073	0,072	0,069	0,068	0,073	0,077	0,081	0,082	0,081	0,082	0,076	0,072	0,068	0,067	0,074	0,089	0,094	0,114	0,106	0,089	1,92	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 6 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,084	0,081	0,076	0,077	0,077	0,078	0,072	0,069	0,071	0,075	0,075	0,069	0,074	0,080	0,077	0,076	0,074	0,069	0,078	0,076	0,082	0,102	0,101	0,095	1,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,086	0,079	0,076	0,076	0,074	0,075	0,070	0,065	0,063	0,067	0,069	0,075	0,079	0,083	0,084	0,068	0,064	0,073	0,079	0,088	0,080	0,106	0,101	0,097	1,88	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 8 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,086	0,079	0,076	0,075	0,075	0,077	0,072	0,067	0,071	0,070	0,074	0,074	0,080	0,077	0,081	0,069	0,065	0,075	0,074	0,083	0,073	0,082	0,091	0,085	1,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1																1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,074	0,075	0,074	0,072	0,074	0,070	0,066	0,069	0,069	0,074	0,078	0,079	0,084	0,081	0,079	0,069	0,064	0,075	0,082	0,099	0,110	0,102	0,089	1,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18												1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,075	0,075	0,074	0,075	0,073	0,075	0,068	0,067	0,067	0,071	0,080	0,082	0,075	0,075	0,077	0,072	0,069	0,079	0,087	0,089	0,103	0,097	0,084	1,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,082	0,076	0,074	0,074	0,075	0,075	0,068	0,066	0,071	0,074	0,082	0,080	0,084	0,089	0,083	0,078	0,075	0,073	0,081	0,083	0,098	0,113	0,113	0,095	1,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																							1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,085	0,075	0,076	0,072	0,073	0,074	0,070	0,070	0,070	0,075	0,085	0,076	0,078	0,095	0,084	0,074	0,069	0,066	0,078	0,083	0,097	0,103	0,099	0,092	1,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1														1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,083	0,077	0,075	0,074	0,074	0,077	0,070	0,065	0,071	0,072	0,076	0,074	0,085	0,087	0,077	0,074	0,070	0,071	0,078	0,084	0,093	0,106	0,108	0,098	1,92	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 14 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,086	0,076	0,075	0,073	0,073	0,075	0,072	0,072	0,086	0,081	0,084	0,080	0,083	0,089	0,087	0,081	0,082	0,074	0,076	0,080	0,095	0,110	0,106	0,098	1,99	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1																			1	1	1	1		Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 15 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,079	0,078	0,078	0,075	0,073	0,074	0,070	0,066	0,075	0,080	0,080	0,080	0,086	0,080	0,077	0,071	0,077	0,085	0,083	0,088	0,100	0,102	0,094	0,087	1,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,083	0,081	0,081	0,079	0,079	0,078	0,077	0,074	0,079	0,080	0,076	0,077	0,076	0,078	0,089	0,076	0,078	0,076	0,076	0,085	0,082	0,092	0,100	0,096	1,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1																		1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,078	0,076	0,076	0,074	0,076	0,069	0,066	0,073	0,084	0,080	0,086	0,084	0,087	0,082	0,072	0,056	0,072	0,077	0,081	0,093	0,113	0,094	0,087	1,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,077	0,079	0,076	0,075	0,075	0,072	0,076	0,075	0,082	0,083	0,081	0,086	0,092	0,080	0,073	0,075	0,075	0,077	0,080	0,086	0,102	0,104	0,089	1,95	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 19 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,082	0,079	0,075	0,075	0,072	0,073	0,065	0,068	0,072	0,076	0,086	0,091	0,084	0,093	0,078	0,075	0,080	0,074	0,082	0,090	0,097	0,114	0,114	0,097	2,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																					1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,085	0,085	0,074	0,075	0,073	0,073	0,070	0,070	0,071	0,083	0,078	0,083	0,083	0,083	0,074	0,076	0,077	0,077	0,076	0,080	0,096	0,114	0,110	0,093	1,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,089	0,081	0,080	0,080	0,078	0,079	0,074	0,075	0,084	0,079	0,087	0,093	0,096	0,106	0,090	0,083	0,075	0,078	0,086	0,090	0,103	0,118	0,115	0,109	2,13	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 22 Ιουνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,090	0,088	0,085	0,085	0,080	0,078	0,078	0,078	0,084	0,088	0,094	0,107	0,103	0,108	0,097	0,095	0,087	0,086	0,095	0,105	0,115	0,135	0,121	0,105	2,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1														Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,099	0,094	0,093	0,088	0,085	0,086	0,078	0,079	0,093	0,101	0,104	0,105	0,116	0,112	0,107	0,094	0,092	0,091	0,104	0,117	0,127	0,137	0,134	0,114	2,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1															Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,092	0,086	0,085	0,087	0,084	0,083	0,082	0,085	0,091	0,097	0,092	0,101	0,126	0,111	0,100	0,099	0,102	0,099	0,106	0,103	0,131	0,142	0,129	2,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,102	0,100	0,091	0,084	0,087	0,087	0,088	0,077	0,092	0,102	0,104	0,096	0,106	0,106	0,112	0,096	0,086	0,091	0,094	0,096	0,106	0,129	0,130	0,107	2,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,092	0,088	0,086	0,086	0,084	0,086	0,075	0,073	0,085	0,100	0,099	0,103	0,096	0,102	0,105	0,096	0,088	0,080	0,085	0,088	0,102	0,119	0,118	0,107	2,24	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1	1													Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 27 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,089	0,086	0,081	0,082	0,080	0,081	0,078	0,077	0,087	0,104	0,097	0,096	0,099	0,089	0,096	0,086	0,085	0,092	0,091	0,106	0,111	0,123	0,120	0,101	2,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,090	0,085	0,081	0,079	0,078	0,078	0,075	0,072	0,079	0,082	0,094	0,097	0,104	0,110	0,108	0,095	0,084	0,078	0,089	0,086	0,097	0,119	0,114	0,109	2,18	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1	1													Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,091	0,086	0,085	0,084	0,083	0,081	0,076	0,068	0,075	0,086	0,085	0,095	0,100	0,093	0,091	0,083	0,085	0,087	0,090	0,095	0,110	0,127	0,129	0,105	2,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,097	0,086	0,083	0,080	0,084	0,083	0,075	0,072	0,081	0,095	0,096	0,090	0,095	0,098	0,099	0,087	0,087	0,086	0,096	0,111	0,114	0,131	0,122	0,107	2,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 1 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,100	0,091	0,087	0,083	0,081	0,080	0,073	0,071	0,085	0,089	0,091	0,089	0,096	0,103	0,099	0,093	0,089	0,085	0,092	0,111	0,113	0,122	0,126	0,108	2,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,095	0,091	0,086	0,085	0,085	0,083	0,076	0,074	0,075	0,093	0,088	0,093	0,100	0,091	0,097	0,100	0,089	0,087	0,086	0,091	0,100	0,118	0,118	0,101	2,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,088	0,083	0,081	0,081	0,078	0,080	0,073	0,069	0,075	0,088	0,089	0,096	0,105	0,110	0,098	0,094	0,093	0,078	0,085	0,088	0,113	0,121	0,124	0,104	2,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	

Τρίτη, 4 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,091	0,086	0,086	0,082	0,082	0,080	0,077	0,071	0,090	0,088	0,092	0,088	0,094	0,099	0,101	0,093	0,091	0,092	0,098	0,101	0,110	0,128	0,118	0,103	2,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,092	0,088	0,085	0,083	0,083	0,085	0,081	0,076	0,076	0,092	0,086	0,089	0,096	0,111	0,108	0,102	0,095	0,093	0,108	0,105	0,105	0,125	0,125	0,115	2,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,096	0,090	0,088	0,087	0,084	0,092	0,085	0,082	0,085	0,096	0,089	0,095	0,096	0,102	0,095	0,085	0,082	0,087	0,096	0,100	0,100	0,112	0,109	0,098	2,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1														1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,091	0,084	0,085	0,081	0,080	0,081	0,079	0,071	0,076	0,089	0,081	0,090	0,099	0,105	0,097	0,086	0,089	0,090	0,095	0,104	0,098	0,115	0,119	0,103	2,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,091	0,087	0,086	0,082	0,083	0,083	0,079	0,074	0,079	0,079	0,094	0,090	0,094	0,098	0,091	0,087	0,083	0,090	0,087	0,096	0,112	0,126	0,131	0,115	2,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,094	0,086	0,081	0,079	0,077	0,080	0,080	0,075	0,093	0,098	0,095	0,103	0,105	0,107	0,100	0,106	0,094	0,094	0,092	0,093	0,098	0,128	0,123	0,103	2,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,094	0,087	0,085	0,082	0,079	0,081	0,077	0,077	0,082	0,094	0,081	0,093	0,095	0,100	0,100	0,090	0,090	0,096	0,102	0,103	0,114	0,128	0,138	0,129	2,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,099	0,088	0,088	0,081	0,082	0,080	0,077	0,076	0,093	0,097	0,094	0,104	0,098	0,105	0,101	0,099	0,097	0,100	0,105	0,120	0,129	0,149	0,144	0,124	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,104	0,095	0,091	0,088	0,088	0,087	0,088	0,085	0,095	0,105	0,117	0,119	0,112	0,119	0,120	0,115	0,103	0,109	0,119	0,123	0,128	0,148	0,146	0,133	2,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1														Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,109	0,100	0,094	0,089	0,086	0,085	0,085	0,083	0,099	0,100	0,100	0,098	0,107	0,138	0,127	0,119	0,123	0,131	0,124	0,129	0,137	0,160	0,160	0,149	2,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 14 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,113	0,103	0,098	0,096	0,093	0,091	0,086	0,084	0,096	0,105	0,114	0,117	0,121	0,133	0,127	0,120	0,127	0,118	0,122	0,143	0,144	0,157	0,158	0,146	2,81	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 15 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,127	0,112	0,111	0,099	0,104	0,103	0,097	0,090	0,115	0,117	0,123	0,138	0,139	0,159	0,166	0,155	0,151	0,145	0,138	0,144	0,150	0,171	0,169	0,148	3,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18				1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,140	0,123	0,110	0,107	0,105	0,100	0,093	0,087	0,111	0,118	0,138	0,136	0,146	0,158	0,161	0,155	0,146	0,134	0,135	0,141	0,138	0,174	0,153	0,141	3,15	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,129	0,121	0,113	0,110	0,102	0,098	0,092	0,093	0,105	0,120	0,124	0,128	0,137	0,148	0,174	0,158	0,144	0,126	0,132	0,144	0,165	0,174	0,170	0,161	3,17	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18				1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 18 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,159	0,148	0,130	0,126	0,122	0,116	0,113	0,106	0,111	0,119	0,134	0,134	0,133	0,150	0,149	0,150	0,146	0,157	0,141	0,150	0,160	0,183	0,184	0,173	3,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18			1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,153	0,149	0,128	0,128	0,124	0,118	0,105	0,097	0,119	0,122	0,131	0,132	0,139	0,167	0,172	0,162	0,151	0,152	0,141	0,168	0,157	0,180	0,171	0,164	3,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18					1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,138	0,131	0,113	0,107	0,100	0,100	0,096	0,087	0,112	0,122	0,138	0,132	0,158	0,169	0,171	0,162	0,158	0,162	0,159	0,179	0,192	0,197	0,198	0,188	3,47	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18			1	1	1	1	1	1	1														1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 21 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,163	0,145	0,141	0,135	0,123	0,117	0,109	0,107	0,115	0,149	0,158	0,155	0,163	0,178	0,177	0,175	0,174	0,164	0,157	0,174	0,181	0,187	0,190	0,181	3,72	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18					1	1	1	1														1	1		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 22 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,168	0,153	0,140	0,134	0,123	0,120	0,116	0,113	0,124	0,141	0,153	0,153	0,158	0,175	0,197	0,193	0,175	0,177	0,181	0,185	0,173	0,201	0,210	0,181	3,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18														1	1	1			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,172	0,159	0,145	0,138	0,134	0,123	0,121	0,108	0,126	0,143	0,164	0,174	0,172	0,177	0,188	0,201	0,171	0,175	0,178	0,168	0,172	0,188	0,181	0,165	3,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,159	0,142	0,136	0,132	0,124	0,123	0,112	0,103	0,116	0,137	0,152	0,158	0,170	0,215	0,215	0,201	0,165	0,166	0,183	0,183	0,181	0,191	0,191	0,185	3,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,163	0,148	0,135	0,127	0,124	0,117	0,115	0,113	0,128	0,149	0,157	0,155	0,156	0,166	0,176	0,167	0,165	0,155	0,153	0,161	0,183	0,201	0,193	0,190	3,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18														1	1					1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,172	0,158	0,143	0,145	0,138	0,133	0,124	0,126	0,125	0,135	0,149	0,154	0,153	0,165	0,178	0,172	0,165	0,147	0,141	0,144	0,151	0,170	0,167	0,161	3,62	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 27 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,149	0,130	0,121	0,122	0,120	0,112	0,109	0,110	0,110	0,119	0,125	0,131	0,124	0,141	0,135	0,128	0,119	0,118	0,110	0,124	0,131	0,157	0,142	0,134	3,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Παρασκευή, 28 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,114	0,100	0,097	0,098	0,094	0,097	0,092	0,095	0,101	0,122	0,121	0,121	0,119	0,128	0,126	0,129	0,124	0,119	0,119	0,143	0,155	0,178	0,167	0,161	2,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,129	0,113	0,107	0,106	0,101	0,102	0,096	0,098	0,120	0,129	0,135	0,138	0,133	0,147	0,153	0,145	0,143	0,137	0,141	0,144	0,177	0,192	0,170	0,156	3,21	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 30 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,128	0,115	0,110	0,106	0,102	0,102	0,097	0,100	0,106	0,126	0,139	0,138	0,141	0,145	0,168	0,172	0,157	0,142	0,136	0,151	0,165	0,199	0,185	0,173	3,30	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1															1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 31 Ιούλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,142	0,127	0,118	0,111	0,111	0,108	0,104	0,109	0,119	0,138	0,139	0,148	0,142	0,149	0,158	0,156	0,150	0,139	0,142	0,158	0,164	0,179	0,179	0,165	3,35	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																						1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 1 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,132	0,127	0,115	0,109	0,110	0,105	0,107	0,109	0,124	0,126	0,136	0,129	0,141	0,173	0,168	0,164	0,156	0,157	0,146	0,169	0,205	0,219	0,203	0,191	3,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,163	0,151	0,134	0,130	0,122	0,122	0,118	0,117	0,130	0,142	0,145	0,150	0,153	0,159	0,174	0,167	0,156	0,139	0,144	0,167	0,180	0,205	0,193	0,183	3,64	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 3 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,149	0,141	0,120	0,116	0,112	0,110	0,106	0,106	0,118	0,152	0,153	0,149	0,143	0,155	0,164	0,159	0,146	0,141	0,145	0,164	0,176	0,205	0,188	0,167	3,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1					1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,158	0,138	0,125	0,120	0,114	0,112	0,105	0,107	0,116	0,133	0,135	0,135	0,144	0,154	0,174	0,157	0,150	0,152	0,157	0,166	0,175	0,198	0,197	0,171	3,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,150	0,128	0,126	0,123	0,121	0,115	0,114	0,112	0,117	0,142	0,142	0,142	0,146	0,136	0,125	0,117	0,103	0,131	0,129	0,131	0,138	0,173	0,164	0,154	3,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1																	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,145	0,107	0,100	0,097	0,095	0,092	0,091	0,080	0,104	0,109	0,131	0,127	0,126	0,136	0,135	0,130	0,121	0,113	0,117	0,149	0,150	0,170	0,155	0,140	2,92	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1						1	1	1	1											1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 7 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,131	0,103	0,101	0,098	0,099	0,093	0,092	0,086	0,092	0,116	0,126	0,144	0,145	0,147	0,158	0,156	0,147	0,141	0,148	0,148	0,159	0,187	0,168	0,159	3,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1							1	1	1	1										1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,124	0,113	0,104	0,101	0,098	0,099	0,101	0,098	0,106	0,114	0,131	0,137	0,130	0,139	0,149	0,144	0,126	0,121	0,126	0,130	0,144	0,164	0,166	0,150	3,02	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1												1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 9 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,114	0,103	0,096	0,094	0,090	0,090	0,092	0,094	0,101	0,111	0,134	0,124	0,120	0,151	0,128	0,134	0,119	0,131	0,147	0,152	0,169	0,169	0,147	0,140	2,95	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18							1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 10 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,125	0,108	0,102	0,101	0,097	0,098	0,097	0,092	0,099	0,113	0,122	0,129	0,144	0,152	0,148	0,136	0,139	0,135	0,147	0,181	0,172	0,183	0,159	0,142	3,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1							1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 11 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,113	0,107	0,099	0,097	0,098	0,095	0,094	0,091	0,114	0,131	0,126	0,119	0,140	0,151	0,147	0,122	0,118	0,144	0,155	0,169	0,185	0,185	0,163	0,143	3,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1																		1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 12 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,137	0,118	0,106	0,099	0,099	0,095	0,094	0,091	0,110	0,127	0,151	0,148	0,150	0,161	0,166	0,159	0,164	0,166	0,172	0,200	0,194	0,176	0,151	0,141	3,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,137	0,127	0,116	0,112	0,108	0,108	0,101	0,093	0,114	0,139	0,147	0,145	0,151	0,155	0,163	0,160	0,151	0,142	0,168	0,182	0,216	0,197	0,171	0,149	3,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1																			1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 14 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,141	0,126	0,116	0,111	0,107	0,105	0,102	0,098	0,110	0,140	0,155	0,158	0,169	0,184	0,172	0,174	0,164	0,166	0,186	0,200	0,201	0,216	0,191	0,167	3,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 15 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,159	0,134	0,121	0,112	0,108	0,105	0,106	0,113	0,121	0,139	0,140	0,142	0,151	0,186	0,156	0,142	0,135	0,150	0,166	0,191	0,199	0,198	0,179	0,159	3,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 16 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,145	0,140	0,121	0,112	0,106	0,107	0,102	0,101	0,102	0,117	0,142	0,140	0,142	0,154	0,167	0,139	0,130	0,137	0,153	0,172	0,183	0,192	0,157	0,152	3,31	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1				1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,140	0,114	0,107	0,103	0,105	0,105	0,103	0,094	0,107	0,124	0,137	0,144	0,141	0,154	0,141	0,135	0,136	0,134	0,147	0,156	0,183	0,181	0,155	0,137	3,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1																			1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,133	0,118	0,114	0,108	0,106	0,108	0,102	0,091	0,098	0,121	0,146	0,148	0,151	0,163	0,169	0,159	0,154	0,141	0,160	0,165	0,178	0,172	0,153	0,135	3,29	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1													1	1						1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 19 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,131	0,121	0,112	0,108	0,108	0,110	0,114	0,104	0,112	0,128	0,138	0,148	0,155	0,166	0,180	0,170	0,155	0,162	0,162	0,173	0,199	0,201	0,179	0,167	3,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 20 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,136	0,126	0,122	0,112	0,110	0,110	0,117	0,111	0,128	0,141	0,147	0,132	0,150	0,164	0,162	0,162	0,152	0,142	0,148	0,159	0,197	0,198	0,170	0,151	3,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18														1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 21 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,135	0,128	0,109	0,107	0,106	0,106	0,110	0,097	0,103	0,135	0,144	0,141	0,146	0,156	0,171	0,187	0,172	0,160	0,168	0,179	0,203	0,205	0,174	0,171	3,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1			1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 22 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,143	0,136	0,124	0,116	0,113	0,111	0,118	0,106	0,115	0,140	0,156	0,136	0,147	0,158	0,159	0,162	0,153	0,155	0,160	0,186	0,188	0,190	0,165	0,151	3,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 23 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,139	0,135	0,122	0,119	0,112	0,112	0,121	0,114	0,119	0,142	0,158	0,146	0,143	0,166	0,176	0,161	0,148	0,144	0,157	0,168	0,189	0,191	0,179	0,165	3,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1																1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 24 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,151	0,136	0,125	0,123	0,114	0,114	0,118	0,115	0,119	0,130	0,143	0,144	0,155	0,164	0,172	0,172	0,164	0,151	0,155	0,163	0,187	0,195	0,169	0,166	3,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18														1	1	1	1			1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,150	0,145	0,135	0,118	0,112	0,109	0,112	0,103	0,116	0,141	0,150	0,140	0,143	0,152	0,155	0,169	0,155	0,158	0,150	0,153	0,170	0,200	0,182	0,160	3,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18		1	1																			1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 26 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,151	0,138	0,130	0,125	0,118	0,115	0,108	0,102	0,110	0,117	0,129	0,149	0,159	0,169	0,183	0,175	0,156	0,158	0,169	0,202	0,212	0,205	0,183	0,173	3,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 27 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,152	0,135	0,123	0,116	0,113	0,110	0,108	0,106	0,122	0,139	0,143	0,138	0,143	0,151	0,148	0,149	0,140	0,136	0,146	0,149	0,157	0,183	0,173	0,147	3,33	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																						1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 28 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,140	0,132	0,117	0,112	0,112	0,109	0,103	0,095	0,109	0,115	0,137	0,125	0,134	0,139	0,160	0,143	0,132	0,142	0,137	0,143	0,160	0,182	0,174	0,151	3,20	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18		1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1		Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 29 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,135	0,130	0,118	0,116	0,111	0,105	0,101	0,091	0,104	0,113	0,115	0,117	0,119	0,116	0,114	0,115	0,108	0,111	0,115	0,123	0,135	0,140	0,125	0,120	2,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18			1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1					1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1									1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 30 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,113	0,105	0,101	0,099	0,095	0,094	0,094	0,082	0,093	0,102	0,101	0,108	0,112	0,122	0,120	0,118	0,113	0,116	0,129	0,122	0,143	0,152	0,141	0,123	2,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1						1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2											1	1	1	1				1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 31 Αύγουστος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,104	0,098	0,096	0,094	0,089	0,088	0,089	0,081	0,091	0,098	0,106	0,105	0,112	0,110	0,100	0,097	0,095	0,099	0,094	0,113	0,142	0,148	0,127	0,111	2,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,094	0,095	0,089	0,086	0,089	0,085	0,085	0,084	0,089	0,097	0,100	0,105	0,111	0,101	0,099	0,090	0,089	0,098	0,110	0,107	0,129	0,135	0,110	0,099	2,37	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1	1													Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 2 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,089	0,087	0,085	0,083	0,083	0,086	0,085	0,081	0,079	0,099	0,107	0,100	0,095	0,102	0,099	0,101	0,093	0,108	0,107	0,107	0,129	0,128	0,121	0,106	2,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,091	0,090	0,086	0,083	0,084	0,084	0,083	0,093	0,102	0,098	0,096	0,102	0,111	0,125	0,112	0,102	0,099	0,100	0,100	0,119	0,133	0,113	0,102	2,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,096	0,089	0,090	0,087	0,083	0,085	0,085	0,081	0,081	0,088	0,084	0,096	0,091	0,095	0,099	0,094	0,080	0,081	0,077	0,082	0,101	0,108	0,105	0,093	2,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,082	0,081	0,078	0,076	0,074	0,077	0,078	0,069	0,075	0,076	0,071	0,082	0,085	0,081	0,074	0,067	0,066	0,077	0,075	0,089	0,111	0,110	0,090	0,084	1,93	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 6 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,079	0,076	0,076	0,075	0,074	0,072	0,076	0,075	0,077	0,085	0,076	0,072	0,073	0,077	0,070	0,065	0,063	0,071	0,069	0,082	0,091	0,097	0,088	0,085	1,84	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 7 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,072	0,072	0,071	0,069	0,071	0,070	0,063	0,066	0,076	0,071	0,070	0,078	0,077	0,072	0,067	0,064	0,072	0,073	0,083	0,090	0,100	0,085	0,077	1,78	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 8 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,074	0,074	0,070	0,068	0,070	0,070	0,064	0,066	0,073	0,073	0,076	0,077	0,080	0,073	0,070	0,067	0,073	0,079	0,085	0,103	0,108	0,098	0,084	1,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																						1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,073	0,071	0,070	0,069	0,070	0,071	0,063	0,065	0,075	0,075	0,075	0,086	0,090	0,091	0,077	0,076	0,073	0,077	0,082	0,100	0,103	0,092	0,081	1,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,077	0,071	0,070	0,067	0,070	0,069	0,063	0,068	0,077	0,075	0,075	0,076	0,081	0,079	0,072	0,073	0,069	0,072	0,089	0,098	0,100	0,085	0,080	1,84	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,071	0,071	0,068	0,067	0,067	0,072	0,062	0,068	0,073	0,071	0,072	0,080	0,077	0,073	0,067	0,067	0,071	0,075	0,083	0,103	0,099	0,080	0,074	1,79	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,070	0,069	0,068	0,069	0,069	0,069	0,060	0,065	0,067	0,069	0,077	0,074	0,084	0,076	0,070	0,069	0,068	0,075	0,084	0,106	0,100	0,092	0,081	1,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,074	0,072	0,072	0,071	0,074	0,074	0,070	0,066	0,074	0,078	0,070	0,078	0,087	0,081	0,072	0,068	0,073	0,082	0,083	0,121	0,106	0,093	0,087	1,90	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,075	0,072	0,071	0,072	0,072	0,072	0,071	0,063	0,065	0,067	0,083	0,082	0,074	0,074	0,072	0,068	0,070	0,075	0,086	0,109	0,112	0,089	0,078	1,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,075	0,076	0,072	0,070	0,070	0,071	0,064	0,060	0,075	0,079	0,071	0,078	0,087	0,082	0,072	0,079	0,069	0,071	0,085	0,112	0,106	0,095	0,084	1,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,075	0,072	0,068	0,069	0,070	0,071	0,063	0,061	0,072	0,066	0,075	0,084	0,090	0,081	0,075	0,078	0,088	0,089	0,101	0,119	0,112	0,099	0,089	1,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,083	0,080	0,077	0,075	0,076	0,076	0,075	0,072	0,072	0,078	0,080	0,081	0,083	0,080	0,081	0,096	0,078	0,073	0,075	0,088	0,110	0,112	0,105	0,088	2,00	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																										
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1		
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1				

Δευτέρα, 18 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,075	0,072	0,069	0,070	0,070	0,069	0,065	0,072	0,078	0,079	0,076	0,084	0,076	0,077	0,073	0,068	0,075	0,073	0,093	0,111	0,103	0,099	0,083	1,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,074	0,074	0,074	0,071	0,072	0,074	0,065	0,069	0,071	0,072	0,069	0,074	0,083	0,083	0,082	0,073	0,075	0,075	0,083	0,094	0,090	0,088	0,079	1,84	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,074	0,071	0,070	0,071	0,070	0,069	0,063	0,062	0,069	0,071	0,073	0,083	0,085	0,074	0,071	0,071	0,069	0,074	0,094	0,096	0,094	0,086	0,083	1,82	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,071	0,069	0,070	0,071	0,070	0,072	0,065	0,063	0,070	0,066	0,069	0,070	0,075	0,067	0,057	0,057	0,060	0,065	0,081	0,093	0,089	0,092	0,084	1,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,073	0,072	0,071	0,070	0,070	0,070	0,065	0,067	0,079	0,079	0,083	0,089	0,083	0,081	0,075	0,069	0,067	0,074	0,080	0,093	0,092	0,088	0,076	1,84	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 23 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,075	0,071	0,069	0,069	0,071	0,070	0,062	0,059	0,069	0,065	0,065	0,067	0,067	0,068	0,066	0,066	0,065	0,066	0,079	0,091	0,084	0,077	0,079	1,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,071	0,070	0,071	0,070	0,069	0,068	0,060	0,060	0,063	0,060	0,062	0,064	0,066	0,061	0,056	0,053	0,054	0,054	0,062	0,087	0,083	0,078	0,068	1,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18														1	1	1	1	1	1	1					
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	

Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,067	0,065	0,064	0,063	0,064	0,061	0,056	0,054	0,057	0,061	0,062	0,065	0,064	0,058	0,056	0,053	0,056	0,058	0,063	0,084	0,083	0,074	0,072	1,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,064	0,062	0,062	0,062	0,062	0,064	0,056	0,055	0,064	0,059	0,062	0,058	0,060	0,054	0,057	0,054	0,052	0,056	0,071	0,073	0,078	0,073	0,068	1,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,067	0,063	0,064	0,063	0,062	0,062	0,056	0,053	0,060	0,060	0,062	0,058	0,058	0,057	0,053	0,055	0,062	0,068	0,078	0,091	0,084	0,081	0,076	1,56	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18												1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,067	0,063	0,064	0,064	0,064	0,063	0,058	0,054	0,063	0,059	0,060	0,058	0,060	0,054	0,058	0,064	0,063	0,062	0,067	0,087	0,085	0,075	0,071	1,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18													1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,064	0,065	0,063	0,062	0,061	0,060	0,055	0,056	0,060	0,057	0,054	0,058	0,063	0,064	0,057	0,058	0,055	0,061	0,067	0,103	0,093	0,077	0,071	1,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,066	0,064	0,063	0,064	0,063	0,065	0,061	0,059	0,060	0,060	0,062	0,062	0,058	0,051	0,051	0,051	0,056	0,061	0,081	0,095	0,090	0,074	0,072	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,068	0,067	0,066	0,065	0,063	0,063	0,059	0,056	0,065	0,059	0,064	0,065	0,061	0,057	0,055	0,060	0,065	0,062	0,075	0,080	0,081	0,070	0,067	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,063	0,062	0,061	0,062	0,061	0,062	0,055	0,056	0,057	0,056	0,057	0,057	0,057	0,057	0,054	0,053	0,060	0,060	0,065	0,084	0,081	0,071	0,069	1,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,063	0,062	0,061	0,061	0,061	0,062	0,054	0,051	0,054	0,064	0,064	0,056	0,057	0,055	0,061	0,051	0,063	0,071	0,081	0,086	0,086	0,075	0,067	1,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,062	0,062	0,062	0,062	0,063	0,064	0,056	0,056	0,062	0,060	0,059	0,058	0,065	0,066	0,058	0,060	0,071	0,076	0,084	0,103	0,081	0,078	0,074	1,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 5 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,063	0,064	0,062	0,063	0,062	0,064	0,057	0,062	0,062	0,060	0,061	0,058	0,057	0,053	0,053	0,061	0,073	0,068	0,078	0,089	0,082	0,074	0,069	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,064	0,064	0,062	0,065	0,062	0,064	0,061	0,065	0,070	0,062	0,075	0,085	0,076	0,077	0,072	0,074	0,072	0,074	0,096	0,119	0,100	0,090	0,075	1,79	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 7 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,067	0,065	0,064	0,067	0,067	0,066	0,064	0,072	0,076	0,079	0,079	0,088	0,087	0,090	0,093	0,082	0,071	0,079	0,095	0,108	0,110	0,084	0,075	1,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,068	0,065	0,064	0,069	0,068	0,074	0,069	0,085	0,079	0,076	0,077	0,088	0,088	0,078	0,074	0,070	0,065	0,078	0,088	0,101	0,107	0,088	0,077	1,87	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι από τις 17:25 έως τις 17:52 υπήρξε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.																											

Δευτέρα, 9 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,070	0,069	0,067	0,066	0,065	0,066	0,062	0,068	0,073	0,079	0,074	0,069	0,060	0,060	0,052	0,056	0,068	0,072	0,085	0,086	0,091	0,081	0,066	1,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,061	0,061	0,061	0,059	0,061	0,064	0,062	0,061	0,060	0,058	0,058	0,068	0,068	0,058	0,055	0,055	0,061	0,063	0,076	0,087	0,078	0,068	0,067	1,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,064	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,056	0,058	0,055	0,059	0,058	0,063	0,054	0,056	0,058	0,067	0,067	0,078	0,092	0,078	0,074	0,072	1,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 12 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,067	0,065	0,061	0,061	0,061	0,060	0,056	0,056	0,058	0,058	0,058	0,056	0,058	0,053	0,047	0,051	0,071	0,066	0,077	0,086	0,077	0,072	0,069	1,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,064	0,062	0,062	0,061	0,063	0,062	0,060	0,064	0,057	0,049	0,052	0,063	0,062	0,052	0,055	0,061	0,073	0,077	0,090	0,094	0,087	0,077	0,070	1,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 14 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,065	0,063	0,064	0,062	0,061	0,065	0,063	0,066	0,071	0,064	0,060	0,058	0,066	0,063	0,063	0,066	0,080	0,078	0,093	0,110	0,097	0,086	0,071	1,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 15 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,064	0,062	0,059	0,060	0,060	0,061	0,064	0,069	0,063	0,057	0,063	0,069	0,065	0,061	0,051	0,058	0,069	0,069	0,074	0,094	0,087	0,072	0,070	1,59	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 16 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,061	0,061	0,060	0,061	0,061	0,061	0,057	0,058	0,064	0,060	0,061	0,067	0,057	0,049	0,051	0,052	0,065	0,079	0,076	0,072	0,074	0,066	0,061	1,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,058	0,057	0,056	0,056	0,056	0,057	0,056	0,059	0,058	0,063	0,064	0,068	0,063	0,055	0,056	0,052	0,067	0,065	0,078	0,080	0,075	0,071	0,065	1,49	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,060	0,060	0,059	0,058	0,059	0,059	0,056	0,053	0,061	0,054	0,052	0,049	0,050	0,053	0,045	0,045	0,059	0,064	0,084	0,083	0,073	0,071	0,068	1,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 19 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,063	0,062	0,061	0,060	0,061	0,060	0,060	0,057	0,054	0,054	0,050	0,048	0,052	0,053	0,051	0,049	0,059	0,064	0,068	0,075	0,072	0,069	0,069	1,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,059	0,060	0,059	0,058	0,058	0,060	0,055	0,049	0,051	0,051	0,053	0,052	0,055	0,054	0,050	0,050	0,062	0,070	0,075	0,074	0,079	0,069	0,065	1,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1												Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1												Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 21 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,061	0,061	0,060	0,059	0,060	0,059	0,059	0,051	0,054	0,061	0,052	0,055	0,053	0,051	0,045	0,058	0,063	0,071	0,083	0,087	0,080	0,070	0,067	1,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,061	0,060	0,061	0,063	0,062	0,065	0,059	0,061	0,060	0,054	0,052	0,058	0,049	0,050	0,047	0,056	0,064	0,069	0,072	0,081	0,076	0,075	0,066	1,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 23 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,060	0,060	0,059	0,058	0,057	0,059	0,056	0,052	0,055	0,054	0,054	0,053	0,049	0,052	0,046	0,052	0,054	0,063	0,066	0,064	0,072	0,072	0,063	1,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1													Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,060	0,061	0,058	0,057	0,057	0,057	0,055	0,050	0,050	0,051	0,043	0,051	0,048	0,050	0,046	0,046	0,061	0,060	0,075	0,081	0,072	0,067	0,064	1,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 25 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,062	0,058	0,058	0,058	0,057	0,057	0,055	0,050	0,056	0,052	0,052	0,050	0,046	0,052	0,051	0,051	0,061	0,073	0,077	0,079	0,078	0,069	0,070	1,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 26 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,062	0,061	0,061	0,059	0,058	0,057	0,058	0,050	0,050	0,057	0,048	0,044	0,049	0,046	0,048	0,046	0,059	0,063	0,072	0,077	0,071	0,063	0,061	1,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 27 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,057	0,057	0,057	0,056	0,058	0,058	0,055	0,052	0,048	0,046	0,048	0,046	0,044	0,051	0,047	0,051	0,062	0,069	0,078	0,078	0,072	0,070	0,068	1,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 28 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,063	0,059	0,059	0,059	0,058	0,061	0,060	0,056	0,052	0,054	0,048	0,051	0,059	0,054	0,048	0,047	0,059	0,061	0,078	0,078	0,066	0,062	0,061	1,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,058	0,057	0,057	0,056	0,055	0,051	0,054	0,052	0,055	0,050	0,049	0,049	0,050	0,044	0,046	0,057	0,064	0,074	0,077	0,073	0,070	0,066	0,063	1,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 30 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,061	0,060	0,060	0,060	0,059	0,053	0,059	0,049	0,051	0,047	0,048	0,044	0,048	0,046	0,048	0,056	0,062	0,076	0,081	0,073	0,068	0,065	0,062	1,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 31 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,058	0,059	0,057	0,057	0,056	0,052	0,054	0,048	0,048	0,048	0,048	0,049	0,052	0,043	0,050	0,061	0,074	0,074	0,079	0,074	0,072	0,065	0,062	1,40	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 1 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,057	0,058	0,058	0,057	0,055	0,052	0,050	0,048	0,048	0,048	0,046	0,044	0,050	0,042	0,041	0,057	0,065	0,082	0,079	0,087	0,073	0,067	0,066	1,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,060	0,061	0,062	0,060	0,057	0,054	0,053	0,048	0,041	0,052	0,052	0,051	0,047	0,043	0,048	0,054	0,068	0,071	0,077	0,076	0,073	0,067	0,065	1,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,060	0,059	0,059	0,060	0,059	0,055	0,057	0,050	0,046	0,047	0,051	0,057	0,063	0,056	0,055	0,069	0,080	0,088	0,083	0,086	0,074	0,074	0,074	1,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 4 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,066	0,066	0,066	0,065	0,069	0,064	0,068	0,068	0,059	0,063	0,058	0,057	0,055	0,054	0,051	0,069	0,071	0,074	0,079	0,089	0,080	0,071	0,073	1,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,063	0,062	0,062	0,061	0,060	0,058	0,056	0,057	0,054	0,050	0,052	0,051	0,048	0,055	0,051	0,064	0,070	0,082	0,085	0,083	0,082	0,076	0,072	1,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 6 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,064	0,063	0,063	0,063	0,062	0,058	0,060	0,055	0,049	0,047	0,044	0,041	0,046	0,050	0,045	0,060	0,074	0,077	0,075	0,073	0,076	0,075	0,073	1,46	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 7 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,067	0,067	0,068	0,067	0,066	0,062	0,068	0,054	0,046	0,050	0,049	0,047	0,043	0,040	0,043	0,062	0,066	0,073	0,077	0,077	0,074	0,072	0,064	1,47	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 8 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,061	0,061	0,060	0,060	0,059	0,053	0,054	0,053	0,049	0,049	0,043	0,043	0,059	0,048	0,047	0,057	0,072	0,080	0,080	0,073	0,073	0,067	0,068	1,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1															Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1															Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 11 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,066	0,065	0,067	0,064	0,062	0,055	0,057	0,058	0,057	0,052	0,054	0,054	0,053	0,053	0,058	0,066	0,078	0,090	0,095	0,086	0,082	0,073	0,068	1,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	

Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,060	0,060	0,059	0,061	0,058	0,055	0,054	0,061	0,051	0,056	0,059	0,057	0,050	0,051	0,046	0,064	0,081	0,096	0,082	0,080	0,072	0,069	0,066	1,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 13 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,060	0,057	0,056	0,058	0,058	0,056	0,054	0,052	0,055	0,061	0,054	0,056	0,056	0,051	0,060	0,063	0,073	0,087	0,086	0,080	0,075	0,078	0,071	1,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	

Τρίτη, 14 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,064	0,062	0,060	0,062	0,061	0,057	0,061	0,056	0,049	0,044	0,049	0,046	0,048	0,051	0,046	0,053	0,070	0,088	0,089	0,086	0,078	0,075	0,069	1,49	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 15 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,061	0,060	0,060	0,060	0,061	0,055	0,054	0,053	0,050	0,047	0,046	0,049	0,051	0,045	0,055	0,065	0,075	0,080	0,080	0,077	0,075	0,067	0,065	1,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1			1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,063	0,059	0,058	0,060	0,058	0,055	0,058	0,049	0,048	0,048	0,052	0,052	0,050	0,049	0,045	0,065	0,073	0,078	0,083	0,082	0,075	0,071	0,064	1,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08													1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1												
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	

Παρασκευή, 17 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,059	0,059	0,060	0,058	0,059	0,056	0,061	0,050	0,051	0,050	0,052	0,050	0,052	0,044	0,045	0,060	0,069	0,082	0,088	0,073	0,070	0,070	0,067	1,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,059	0,061	0,058	0,063	0,062	0,058	0,062	0,061	0,061	0,054	0,061	0,060	0,053	0,059	0,057	0,062	0,078	0,086	0,085	0,089	0,080	0,073	0,072	1,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	

Κυριακή, 19 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,068	0,068	0,064	0,063	0,064	0,059	0,064	0,069	0,067	0,064	0,060	0,059	0,057	0,056	0,056	0,068	0,079	0,086	0,093	0,092	0,084	0,075	0,071	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	

Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,067	0,064	0,063	0,064	0,061	0,056	0,063	0,054	0,055	0,053	0,048	0,052	0,051	0,045	0,043	0,059	0,068	0,083	0,095	0,088	0,084	0,078	0,072	1,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	

Τρίτη, 21 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,070	0,065	0,064	0,065	0,063	0,060	0,072	0,064	0,054	0,052	0,051	0,051	0,050	0,048	0,051	0,067	0,077	0,082	0,077	0,074	0,072	0,068	0,046	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	

Τετάρτη, 22 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,032	0,032	0,032	0,030	0,030	0,031	0,026	0,030	0,046	0,040	0,036	0,036	0,040	0,040	0,039	0,053	0,061	0,066	0,067	0,068	0,064	0,067	0,063	0,050	1,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08														1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08													1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,049	0,050	0,050	0,050	0,046	0,047	0,043	0,044	0,041	0,041	0,041	0,047	0,043	0,051	0,056	0,055	0,069	0,076	0,078	0,076	0,072	0,066	0,065	0,063	1,32	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,058	0,055	0,053	0,056	0,054	0,047	0,053	0,058	0,049	0,054	0,054	0,068	0,071	0,065	0,065	0,077	0,082	0,089	0,084	0,081	0,076	0,074	0,069	1,55	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 27 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,064	0,061	0,060	0,061	0,058	0,056	0,057	0,055	0,053	0,047	0,043	0,047	0,048	0,045	0,043	0,064	0,074	0,084	0,089	0,073	0,065	0,061	0,060	1,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 28 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,056	0,058	0,073	0,092	0,088	0,087	0,101	0,094	0,099	0,099	0,096	0,098	0,098	0,087	0,074	0,088	0,098	0,104	0,102	0,104	0,092	0,090	0,084	2,12	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,082	0,080	0,080	0,078	0,076	0,072	0,079	0,073	0,066	0,057	0,065	0,066	0,056	0,055	0,054	0,063	0,077	0,098	0,092	0,084	0,082	0,081	0,080	1,78	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 30 Νοέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,073	0,071	0,071	0,071	0,071	0,069	0,070	0,067	0,052	0,053	0,047	0,051	0,050	0,052	0,048	0,060	0,078	0,086	0,081	0,078	0,071	0,070	0,066	1,59	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 1 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,062	0,062	0,062	0,062	0,061	0,058	0,061	0,055	0,050	0,051	0,048	0,047	0,053	0,051	0,050	0,060	0,068	0,087	0,079	0,076	0,073	0,069	0,067	1,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 2 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,064	0,065	0,061	0,059	0,064	0,060	0,059	0,053	0,052	0,054	0,050	0,052	0,057	0,055	0,054	0,048	0,067	0,079	0,071	0,076	0,074	0,070	0,074	1,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 3 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,063	0,060	0,060	0,059	0,057	0,054	0,056	0,053	0,049	0,043	0,047	0,047	0,051	0,056	0,053	0,051	0,068	0,088	0,084	0,075	0,070	0,070	0,064	1,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 4 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,062	0,060	0,061	0,061	0,062	0,057	0,063	0,060	0,054	0,052	0,047	0,049	0,047	0,048	0,044	0,047	0,062	0,089	0,088	0,079	0,078	0,074	0,070	1,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 5 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,062	0,061	0,062	0,062	0,061	0,053	0,064	0,056	0,051	0,044	0,046	0,048	0,050	0,055	0,056	0,057	0,076	0,092	0,082	0,093	0,083	0,084	0,075	1,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 6 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,071	0,070	0,071	0,070	0,072	0,085	0,094	0,093	0,087	0,073	0,066	0,063	0,060	0,067	0,065	0,068	0,083	0,101	0,092	0,090	0,090	0,086	0,084	1,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1														Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08										1	1														Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,077	0,075	0,074	0,074	0,069	0,064	0,073	0,070	0,065	0,057	0,056	0,058	0,060	0,057	0,059	0,061	0,088	0,112	0,106	0,102	0,093	0,090	0,083	1,80	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 8 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,079	0,081	0,079	0,078	0,078	0,076	0,075	0,080	0,077	0,064	0,055	0,060	0,057	0,055	0,055	0,052	0,059	0,081	0,096	0,088	0,083	0,080	0,080	0,073	1,74	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 9 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,068	0,069	0,068	0,068	0,065	0,064	0,071	0,063	0,054	0,049	0,048	0,048	0,053	0,052	0,049	0,049	0,062	0,077	0,089	0,097	0,083	0,076	0,072	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08												1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08												1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,069	0,064	0,065	0,066	0,066	0,068	0,073	0,063	0,062	0,054	0,057	0,059	0,053	0,048	0,054	0,064	0,076	0,084	0,081	0,070	0,067	0,067	0,059	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,057	0,055	0,053	0,053	0,055	0,062	0,071	0,057	0,050	0,038	0,042	0,045	0,045	0,046	0,041	0,062	0,066	0,084	0,090	0,084	0,084	0,074	0,068	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08													1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	

Τρίτη, 12 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,062	0,062	0,059	0,061	0,057	0,055	0,061	0,061	0,052	0,044	0,045	0,045	0,043	0,045	0,048	0,057	0,067	0,089	0,088	0,081	0,077	0,073	0,070	1,47	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,064	0,064	0,063	0,062	0,060	0,059	0,067	0,059	0,060	0,057	0,054	0,053	0,053	0,052	0,050	0,066	0,083	0,093	0,085	0,082	0,083	0,074	0,072	1,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,065	0,069	0,057	0,041	0,048	0,047	0,052	0,058	0,066	0,062	0,078	0,086	0,101	0,100	0,090	0,082	0,075	0,072	1,64	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 15 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,069	0,068	0,066	0,064	0,062	0,061	0,073	0,071	0,059	0,058	0,059	0,061	0,065	0,059	0,060	0,066	0,085	0,098	0,098	0,093	0,089	0,078	0,072	1,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,067	0,065	0,066	0,064	0,063	0,061	0,065	0,071	0,069	0,068	0,072	0,066	0,063	0,066	0,068	0,074	0,092	0,096	0,088	0,083	0,082	0,078	0,079	1,74	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,072	0,070	0,067	0,071	0,069	0,064	0,070	0,069	0,063	0,064	0,067	0,066	0,065	0,057	0,056	0,056	0,083	0,099	0,092	0,090	0,082	0,079	0,074	1,72	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,071	0,070	0,067	0,069	0,069	0,064	0,076	0,068	0,063	0,061	0,053	0,050	0,054	0,053	0,054	0,059	0,074	0,095	0,090	0,083	0,085	0,080	0,073	1,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,067	0,066	0,067	0,066	0,065	0,063	0,071	0,067	0,055	0,047	0,047	0,056	0,055	0,057	0,049	0,050	0,070	0,088	0,094	0,094	0,092	0,082	0,074	1,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08												1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08													1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	

Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,070	0,070	0,067	0,067	0,068	0,062	0,067	0,054	0,054	0,056	0,056	0,053	0,054	0,045	0,044	0,051	0,075	0,101	0,091	0,100	0,100	0,088	0,081	1,64	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,069	0,069	0,068	0,068	0,065	0,061	0,075	0,065	0,055	0,054	0,051	0,050	0,048	0,046	0,044	0,046	0,066	0,090	0,081	0,076	0,072	0,072	0,068	1,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,061	0,061	0,057	0,058	0,058	0,057	0,063	0,058	0,057	0,046	0,043	0,043	0,042	0,043	0,044	0,045	0,061	0,074	0,082	0,075	0,069	0,065	0,061	1,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1		1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,058	0,058	0,058	0,057	0,055	0,054	0,058	0,058	0,052	0,048	0,049	0,047	0,047	0,045	0,042	0,043	0,058	0,069	0,075	0,072	0,066	0,067	0,068	1,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,060	0,058	0,058	0,058	0,056	0,055	0,063	0,051	0,049	0,046	0,044	0,047	0,048	0,041	0,049	0,047	0,063	0,082	0,074	0,069	0,066	0,065	0,062	1,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08													1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,058	0,056	0,056	0,056	0,052	0,047	0,054	0,054	0,050	0,050	0,056	0,057	0,052	0,043	0,043	0,044	0,056	0,078	0,075	0,072	0,074	0,068	0,064	1,37	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,061	0,061	0,060	0,058	0,061	0,051	0,056	0,053	0,048	0,051	0,047	0,048	0,047	0,051	0,049	0,049	0,063	0,083	0,095	0,083	0,088	0,076	0,069	1,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,061	0,061	0,059	0,060	0,060	0,054	0,060	0,062	0,051	0,051	0,057	0,048	0,047	0,048	0,047	0,052	0,066	0,083	0,088	0,084	0,080	0,075	0,068	1,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη