

Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,063	0,063	0,059	0,061	0,061	0,057	0,063	0,055	0,055	0,053	0,053	0,055	0,050	0,046	0,048	0,049	0,065	0,084	0,081	0,087	0,079	0,076	0,071	1,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,062	0,060	0,062	0,065	0,064	0,055	0,059	0,056	0,064	0,061	0,057	0,062	0,058	0,054	0,065	0,066	0,072	0,090	0,093	0,084	0,078	0,072	0,072	1,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,066	0,064	0,064	0,064	0,061	0,058	0,059	0,058	0,051	0,061	0,061	0,052	0,047	0,048	0,048	0,059	0,063	0,080	0,080	0,081	0,076	0,077	0,064	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Δεκέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,061	0,060	0,061	0,062	0,059	0,054	0,064	0,056	0,062	0,056	0,052	0,054	0,057	0,061	0,062	0,061	0,070	0,090	0,082	0,080	0,068	0,069	0,066	1,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,061	0,059	0,056	0,055	0,056	0,050	0,051	0,049	0,055	0,060	0,064	0,053	0,048	0,055	0,049	0,053	0,064	0,075	0,077	0,073	0,072	0,067	0,062	1,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,059	0,058	0,058	0,058	0,057	0,055	0,054	0,054	0,051	0,044	0,040	0,042	0,040	0,041	0,040	0,044	0,055	0,065	0,073	0,066	0,066	0,062	0,060	1,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,057	0,058	0,056	0,056	0,057	0,057	0,051	0,052	0,052	0,049	0,049	0,047	0,047	0,052	0,049	0,055	0,054	0,060	0,079	0,072	0,068	0,067	0,066	0,062	1,37	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,059	0,058	0,059	0,059	0,058	0,051	0,053	0,056	0,049	0,048	0,046	0,045	0,040	0,043	0,046	0,043	0,052	0,071	0,069	0,078	0,074	0,068	0,067	1,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,058	0,058	0,057	0,057	0,056	0,055	0,060	0,050	0,054	0,051	0,050	0,046	0,050	0,055	0,055	0,054	0,066	0,082	0,074	0,075	0,073	0,067	0,066	1,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,060	0,061	0,059	0,059	0,060	0,054	0,053	0,064	0,062	0,056	0,049	0,048	0,054	0,051	0,054	0,057	0,068	0,073	0,080	0,077	0,080	0,076	0,069	1,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,058	0,059	0,058	0,058	0,058	0,053	0,057	0,060	0,052	0,057	0,054	0,055	0,062	0,065	0,064	0,055	0,065	0,081	0,086	0,079	0,074	0,069	0,070	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,067	0,065	0,066	0,065	0,066	0,062	0,065	0,058	0,063	0,058	0,052	0,051	0,055	0,058	0,061	0,057	0,067	0,081	0,084	0,082	0,074	0,073	0,071	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,060	0,058	0,060	0,060	0,059	0,057	0,066	0,057	0,051	0,038	0,040	0,046	0,045	0,046	0,039	0,038	0,049	0,075	0,069	0,067	0,066	0,059	0,060	1,33	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,055	0,055	0,054	0,055	0,056	0,050	0,056	0,053	0,055	0,048	0,043	0,049	0,048	0,055	0,048	0,048	0,055	0,073	0,079	0,072	0,065	0,066	0,060	1,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,056	0,056	0,055	0,054	0,055	0,055	0,063	0,071	0,052	0,059	0,062	0,057	0,059	0,062	0,064	0,062	0,072	0,084	0,088	0,083	0,078	0,073	0,071	1,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,064	0,064	0,064	0,066	0,067	0,064	0,068	0,071	0,053	0,059	0,057	0,058	0,054	0,053	0,058	0,059	0,071	0,099	0,088	0,088	0,082	0,076	0,074	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,067	0,067	0,067	0,067	0,065	0,060	0,062	0,067	0,071	0,054	0,048	0,048	0,056	0,058	0,057	0,054	0,068	0,092	0,086	0,090	0,088	0,082	0,074	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08														1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1												Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,066	0,067	0,068	0,066	0,066	0,062	0,071	0,068	0,058	0,054	0,055	0,057	0,051	0,053	0,053	0,058	0,074	0,096	0,094	0,086	0,081	0,079	0,073	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,071	0,069	0,068	0,068	0,070	0,067	0,070	0,068	0,066	0,061	0,061	0,063	0,062	0,066	0,064	0,067	0,075	0,083	0,083	0,085	0,076	0,074	0,071	1,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,061	0,058	0,059	0,059	0,058	0,055	0,055	0,060	0,059	0,052	0,049	0,044	0,046	0,044	0,046	0,049	0,061	0,080	0,076	0,080	0,076	0,074	0,071	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,064	0,059	0,058	0,060	0,059	0,052	0,065	0,062	0,064	0,052	0,047	0,044	0,046	0,049	0,054	0,056	0,060	0,079	0,074	0,075	0,071	0,066	0,061	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,055	0,055	0,056	0,054	0,055	0,055	0,052	0,061	0,061	0,059	0,056	0,055	0,049	0,046	0,048	0,048	0,048	0,057	0,076	0,072	0,066	0,070	0,067	0,063	1,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,057	0,054	0,053	0,052	0,054	0,053	0,057	0,056	0,056	0,050	0,045	0,048	0,052	0,051	0,055	0,057	0,058	0,079	0,078	0,074	0,073	0,067	0,067	1,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,060	0,061	0,059	0,059	0,060	0,056	0,060	0,062	0,061	0,061	0,060	0,063	0,064	0,072	0,072	0,064	0,070	0,089	0,087	0,085	0,081	0,081	0,076	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,070	0,070	0,068	0,067	0,066	0,062	0,073	0,080	0,075	0,061	0,050	0,051	0,048	0,050	0,051	0,055	0,063	0,098	0,093	0,098	0,095	0,091	0,082	1,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,076	0,073	0,070	0,073	0,072	0,073	0,081	0,080	0,069	0,064	0,049	0,044	0,045	0,050	0,054	0,054	0,062	0,091	0,097	0,095	0,086	0,080	0,076	1,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,070	0,067	0,066	0,066	0,066	0,060	0,061	0,062	0,061	0,055	0,050	0,049	0,047	0,048	0,050	0,055	0,061	0,083	0,086	0,090	0,083	0,080	0,077	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,069	0,069	0,067	0,067	0,066	0,057	0,056	0,055	0,051	0,050	0,047	0,056	0,055	0,059	0,062	0,064	0,066	0,092	0,091	0,093	0,086	0,086	0,075	1,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,070	0,070	0,067	0,068	0,068	0,064	0,067	0,069	0,068	0,051	0,052	0,054	0,049	0,052	0,047	0,056	0,065	0,093	0,087	0,088	0,079	0,076	0,072	1,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,070	0,068	0,068	0,069	0,068	0,065	0,063	0,062	0,055	0,051	0,051	0,056	0,049	0,056	0,050	0,049	0,062	0,100	0,094	0,091	0,091	0,082	0,077	1,62	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,070	0,066	0,066	0,066	0,066	0,059	0,066	0,072	0,058	0,048	0,046	0,051	0,056	0,059	0,059	0,053	0,055	0,085	0,090	0,094	0,083	0,083	0,073	1,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,068	0,065	0,065	0,066	0,064	0,060	0,064	0,065	0,060	0,053	0,048	0,053	0,054	0,048	0,051	0,056	0,066	0,098	0,113	0,104	0,088	0,087	0,080	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,071	0,070	0,070	0,070	0,067	0,066	0,063	0,064	0,061	0,050	0,047	0,049	0,048	0,051	0,048	0,051	0,055	0,089	0,102	0,098	0,085	0,081	0,085	1,62	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,074	0,072	0,070	0,070	0,070	0,065	0,067	0,064	0,057	0,054	0,047	0,049	0,054	0,056	0,051	0,054	0,071	0,099	0,116	0,105	0,100	0,089	0,082	1,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,070	0,067	0,067	0,069	0,066	0,060	0,074	0,066	0,051	0,047	0,050	0,046	0,055	0,051	0,051	0,053	0,064	0,094	0,100	0,103	0,099	0,091	0,084	1,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,079	0,078	0,076	0,077	0,074	0,074	0,071	0,076	0,065	0,061	0,052	0,052	0,046	0,044	0,046	0,053	0,063	0,065	0,115	0,130	0,108	0,097	0,093	0,086	1,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,073	0,073	0,073	0,071	0,069	0,067	0,077	0,078	0,069	0,052	0,055	0,056	0,051	0,068	0,057	0,056	0,075	0,108	0,110	0,100	0,091	0,087	0,079	1,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,068	0,067	0,066	0,070	0,066	0,063	0,066	0,058	0,056	0,054	0,042	0,050	0,045	0,060	0,059	0,063	0,069	0,097	0,114	0,103	0,095	0,101	0,085	1,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,073	0,074	0,072	0,073	0,072	0,069	0,067	0,067	0,060	0,052	0,050	0,041	0,059	0,064	0,063	0,069	0,072	0,099	0,120	0,094	0,087	0,092	0,081	1,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 12:07 έως 12:41 πραγματοποιήθηκε διακοπή λόγω εργασιών.																										

Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,076	0,074	0,072	0,070	0,073	0,068	0,068	0,067	0,064	0,067	0,055	0,056	0,062	0,074	0,073	0,071	0,084	0,106	0,103	0,091	0,084	0,083	0,081	1,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,079	0,078	0,076	0,072	0,070	0,069	0,067	0,072	0,060	0,064	0,054	0,050	0,052	0,051	0,056	0,053	0,060	0,066	0,097	0,108	0,084	0,082	0,079	0,075	1,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,068	0,068	0,066	0,067	0,066	0,066	0,066	0,063	0,058	0,059	0,053	0,047	0,048	0,066	0,063	0,063	0,072	0,104	0,103	0,083	0,076	0,074	0,068	1,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,066	0,065	0,063	0,063	0,064	0,059	0,063	0,060	0,064	0,058	0,059	0,059	0,056	0,072	0,068	0,073	0,074	0,104	0,097	0,090	0,079	0,077	0,072	1,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,069	0,066	0,065	0,066	0,063	0,061	0,076	0,079	0,076	0,065	0,062	0,052	0,060	0,063	0,061	0,072	0,065	0,100	0,093	0,080	0,080	0,071	0,070	1,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 17:42 έως 18:00 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω κακοκαιρίας.																										

Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,067	0,066	0,064	0,062	0,060	0,060	0,068	0,068	0,068	0,062	0,055	0,051	0,047	0,062	0,063	0,066	0,064	0,093	0,108	0,077	0,074	0,073	0,067	1,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,063	0,062	0,062	0,063	0,064	0,065	0,070	0,064	0,056	0,052	0,052	0,052	0,045	0,054	0,054	0,062	0,065	0,087	0,095	0,076	0,077	0,071	0,065	1,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,063	0,062	0,062	0,062	0,068	0,062	0,059	0,064	0,053	0,050	0,049	0,047	0,051	0,058	0,051	0,051	0,063	0,085	0,105	0,077	0,071	0,067	0,061	1,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,057	0,057	0,058	0,058	0,060	0,061	0,066	0,061	0,050	0,045	0,043	0,047	0,049	0,057	0,053	0,053	0,063	0,085	0,093	0,072	0,068	0,068	0,061	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	

Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,056	0,056	0,056	0,055	0,055	0,054	0,055	0,057	0,043	0,038	0,045	0,046	0,045	0,057	0,056	0,057	0,062	0,091	0,099	0,084	0,079	0,078	0,068	1,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	

Σάββατο, 17 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,063	0,062	0,060	0,059	0,060	0,062	0,065	0,057	0,053	0,050	0,046	0,049	0,046	0,058	0,061	0,060	0,064	0,092	0,115	0,099	0,082	0,083	0,081	1,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	

Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,072	0,070	0,068	0,068	0,069	0,068	0,080	0,070	0,056	0,062	0,063	0,056	0,053	0,066	0,073	0,066	0,074	0,100	0,100	0,092	0,084	0,079	0,074	1,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									
G3 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,073	0,071	0,068	0,067	0,069	0,064	0,069	0,070	0,059	0,056	0,047	0,051	0,048	0,055	0,056	0,058	0,059	0,076	0,094	0,074	0,068	0,073	0,066	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	

Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,059	0,057	0,056	0,054	0,056	0,052	0,065	0,055	0,050	0,050	0,051	0,049	0,051	0,061	0,063	0,060	0,065	0,082	0,088	0,082	0,076	0,074	0,064	1,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,061	0,058	0,057	0,055	0,056	0,057	0,065	0,063	0,050	0,051	0,047	0,043	0,042	0,053	0,051	0,049	0,053	0,085	0,087	0,075	0,074	0,065	0,064	1,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,061	0,059	0,056	0,056	0,055	0,053	0,063	0,053	0,044	0,045	0,044	0,047	0,049	0,055	0,053	0,064	0,065	0,074	0,098	0,078	0,075	0,075	0,068	1,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,065	0,063	0,062	0,062	0,061	0,058	0,065	0,053	0,055	0,052	0,048	0,047	0,046	0,045	0,050	0,049	0,054	0,081	0,087	0,081	0,079	0,070	0,067	1,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,066	0,063	0,064	0,064	0,063	0,058	0,053	0,052	0,050	0,049	0,054	0,058	0,066	0,060	0,056	0,061	0,068	0,089	0,094	0,083	0,077	0,085	0,075	1,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,066	0,064	0,064	0,065	0,063	0,057	0,061	0,056	0,049	0,050	0,061	0,055	0,060	0,049	0,051	0,055	0,068	0,078	0,094	0,086	0,080	0,077	0,074	1,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,066	0,064	0,063	0,062	0,062	0,061	0,062	0,057	0,054	0,043	0,041	0,051	0,048	0,048	0,044	0,046	0,048	0,069	0,078	0,078	0,072	0,064	0,064	1,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,065	0,063	0,062	0,060	0,063	0,059	0,054	0,046	0,050	0,043	0,041	0,040	0,044	0,044	0,047	0,046	0,048	0,071	0,080	0,078	0,071	0,072	0,068	1,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,066	0,064	0,063	0,062	0,062	0,058	0,053	0,050	0,045	0,039	0,036	0,043	0,037	0,037	0,043	0,043	0,047	0,062	0,076	0,068	0,065	0,065	0,069	1,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,061	0,059	0,058	0,059	0,057	0,050	0,051	0,045	0,042	0,041	0,044	0,044	0,049	0,051	0,051	0,054	0,062	0,081	0,082	0,076	0,076	0,072	0,068	1,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,064	0,061	0,060	0,061	0,062	0,057	0,051	0,051	0,054	0,052	0,046	0,050	0,054	0,045	0,044	0,040	0,043	0,064	0,083	0,075	0,069	0,071	0,071	1,40	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 2 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,063	0,061	0,063	0,062	0,064	0,060	0,053	0,050	0,046	0,045	0,040	0,046	0,044	0,047	0,041	0,046	0,053	0,071	0,088	0,080	0,081	0,078	0,068	1,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 3 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,064	0,064	0,061	0,060	0,059	0,059	0,058	0,048	0,049	0,044	0,057	0,056	0,052	0,043	0,047	0,048	0,055	0,076	0,086	0,087	0,081	0,073	0,066	1,46	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 4 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,064	0,064	0,063	0,063	0,061	0,061	0,065	0,055	0,061	0,051	0,050	0,052	0,057	0,053	0,064	0,049	0,020	0,100	0,105	0,090	0,083	0,077	0,074	1,55	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Μερική διακοπή ηλεκτροδότησης από τις 16:20 έως τις 18:00.																											

Τρίτη, 5 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,067	0,066	0,063	0,064	0,062	0,060	0,063	0,059	0,050	0,039	0,048	0,057	0,062	0,054	0,054	0,056	0,065	0,076	0,087	0,085	0,086	0,079	0,074	1,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,069	0,069	0,069	0,070	0,072	0,065	0,064	0,053	0,055	0,055	0,047	0,051	0,049	0,045	0,039	0,043	0,052	0,076	0,099	0,091	0,079	0,073	0,070	1,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 7 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,065	0,063	0,061	0,063	0,061	0,062	0,060	0,055	0,049	0,047	0,055	0,064	0,064	0,056	0,055	0,054	0,059	0,084	0,110	0,110	0,099	0,085	0,078	1,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,069	0,072	0,068	0,068	0,069	0,064	0,064	0,061	0,057	0,053	0,053	0,056	0,056	0,055	0,051	0,060	0,066	0,079	0,096	0,106	0,104	0,090	0,078	1,67	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 9 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,072	0,071	0,075	0,071	0,071	0,072	0,081	0,074	0,070	0,067	0,072	0,073	0,073	0,079	0,072	0,069	0,074	0,094	0,100	0,097	0,089	0,082	0,075	1.85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,073	0,073	0,069	0,070	0,069	0,063	0,064	0,073	0,063	0,054	0,058	0,058	0,061	0,059	0,060	0,067	0,074	0,076	0,087	0,093	0,087	0,077	0,075	1,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,071	0,067	0,066	0,068	0,063	0,063	0,067	0,066	0,064	0,064	0,052	0,056	0,056	0,063	0,062	0,060	0,068	0,078	0,087	0,096	0,086	0,080	0,067	1,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Γενική διακοπή ηλεκτροδότησης από τις 11:20 έως τις 11:38.																										

Τρίτη, 12 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,069	0,066	0,066	0,067	0,065	0,068	0,065	0,058	0,063	0,052	0,049	0,050	0,050	0,047	0,045	0,050	0,058	0,074	0,091	0,093	0,094	0,081	0,077	1,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,071	0,069	0,067	0,069	0,066	0,064	0,065	0,059	0,066	0,058	0,061	0,054	0,062	0,053	0,051	0,049	0,057	0,070	0,092	0,099	0,094	0,086	0,084	1,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,072	0,071	0,072	0,073	0,072	0,067	0,067	0,055	0,045	0,045	0,045	0,046	0,049	0,046	0,046	0,045	0,053	0,075	0,100	0,093	0,090	0,083	0,081	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1														Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1														Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,075	0,073	0,072	0,071	0,071	0,064	0,058	0,063	0,053	0,045	0,046	0,043	0,046	0,041	0,048	0,068	0,061	0,078	0,100	0,093	0,084	0,083	0,072	1,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 16 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,073	0,073	0,070	0,070	0,073	0,066	0,063	0,059	0,058	0,050	0,046	0,050	0,050	0,050	0,052	0,052	0,057	0,073	0,088	0,086	0,085	0,077	0,082	1,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 17 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,070	0,068	0,066	0,066	0,065	0,061	0,061	0,059	0,051	0,049	0,049	0,050	0,054	0,051	0,044	0,051	0,055	0,076	0,092	0,085	0,081	0,078	0,079	1,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,069	0,071	0,068	0,066	0,068	0,063	0,058	0,062	0,055	0,051	0,046	0,049	0,048	0,045	0,043	0,048	0,050	0,066	0,082	0,085	0,089	0,085	0,077	1,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 19 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,074	0,073	0,066	0,066	0,065	0,058	0,070	0,061	0,057	0,048	0,052	0,056	0,059	0,053	0,052	0,058	0,058	0,070	0,092	0,096	0,090	0,083	0,078	1,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,073	0,071	0,061	0,060	0,063	0,064	0,064	0,055	0,056	0,053	0,044	0,045	0,049	0,050	0,047	0,053	0,056	0,069	0,088	0,098	0,095	0,094	0,086	1,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,080	0,076	0,065	0,066	0,065	0,061	0,062	0,055	0,054	0,053	0,043	0,049	0,047	0,046	0,042	0,045	0,045	0,070	0,101	0,106	0,098	0,088	0,083	1,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,078	0,074	0,063	0,065	0,062	0,052	0,052	0,054	0,051	0,057	0,059	0,057	0,062	0,057	0,057	0,065	0,068	0,075	0,113	0,110	0,094	0,088	0,083	1,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 23 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,067	0,068	0,066	0,064	0,065	0,062	0,063	0,055	0,061	0,054	0,050	0,056	0,057	0,048	0,061	0,063	0,071	0,093	0,107	0,096	0,096	0,091	0,084	1,67	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 24 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,077	0,079	0,076	0,071	0,069	0,069	0,069	0,073	0,070	0,060	0,066	0,069	0,078	0,079	0,072	0,069	0,071	0,093	0,112	0,123	0,113	0,097	0,087	1,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,071	0,068	0,066	0,067	0,068	0,075	0,080	0,083	0,062	0,054	0,059	0,063	0,068	0,063	0,063	0,066	0,068	0,070	0,097	0,091	0,098	0,083	0,070	1,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	

Τρίτη, 26 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,061	0,061	0,059	0,058	0,060	0,066	0,061	0,060	0,063	0,063	0,065	0,065	0,065	0,065	0,061	0,073	0,083	0,085	0,093	0,103	0,096	0,087	0,077	1,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	

Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,067	0,067	0,066	0,066	0,065	0,066	0,061	0,063	0,051	0,054	0,054	0,061	0,055	0,056	0,054	0,060	0,060	0,074	0,092	0,094	0,086	0,078	0,073	1,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,060	0,059	0,058	0,057	0,058	0,062	0,062	0,056	0,047	0,045	0,050	0,041	0,043	0,042	0,041	0,039	0,045	0,056	0,078	0,077	0,069	0,067	0,062	1,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	

Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,058	0,060	0,059	0,058	0,056	0,048	0,049	0,049	0,045	0,041	0,041	0,042	0,041	0,045	0,040	0,043	0,050	0,056	0,077	0,080	0,073	0,066	0,062	1,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	

Σάββατο, 30 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,057	0,058	0,057	0,056	0,055	0,049	0,050	0,054	0,045	0,043	0,044	0,049	0,043	0,041	0,041	0,045	0,052	0,070	0,084	0,082	0,069	0,066	0,061	1,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	

Κυριακή, 31 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,056	0,057	0,058	0,057	0,056	0,054	0,054	0,049	0,047	0,051	0,047	0,057	0,054	0,050	0,050	0,042	0,044	0,046	0,052	0,051	0,071	0,073	0,067	0,061	1,30	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 1 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,056	0,057	0,055	0,055	0,055	0,056	0,052	0,046	0,048	0,052	0,044	0,045	0,048	0,048	0,042	0,038	0,040	0,045	0,056	0,075	0,076	0,064	0,059	1,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	

Τρίτη, 2 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,057	0,056	0,055	0,055	0,056	0,058	0,058	0,047	0,045	0,040	0,046	0,044	0,042	0,035	0,036	0,036	0,039	0,049	0,057	0,077	0,072	0,063	0,059	1,24	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 3 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,057	0,057	0,056	0,055	0,055	0,057	0,044	0,043	0,043	0,042	0,041	0,042	0,045	0,046	0,038	0,039	0,039	0,045	0,051	0,077	0,082	0,078	0,066	1,26	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 4 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,059	0,059	0,058	0,056	0,057	0,058	0,051	0,044	0,042	0,041	0,039	0,039	0,043	0,040	0,037	0,038	0,039	0,046	0,061	0,068	0,076	0,070	0,069	1,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,059	0,057	0,056	0,058	0,056	0,062	0,057	0,047	0,038	0,038	0,052	0,060	0,058	0,051	0,056	0,052	0,058	0,000	0,000	0,073	0,086	0,085	0,091	1,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																	1	1							Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Κατά το διάστημα 18:30 έως 19:30 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω βλάβης στη μονάδας G4.																										

Σάββατο, 6 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,063	0,063	0,063	0,063	0,060	0,060	0,059	0,055	0,056	0,047	0,046	0,064	0,063	0,062	0,055	0,052	0,054	0,061	0,064	0,084	0,091	0,088	0,072	1,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,061	0,059	0,059	0,059	0,060	0,061	0,061	0,061	0,041	0,051	0,059	0,063	0,068	0,056	0,050	0,049	0,058	0,057	0,063	0,087	0,090	0,092	0,076	1,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,067	0,065	0,065	0,064	0,063	0,065	0,061	0,058	0,058	0,050	0,045	0,050	0,052	0,055	0,051	0,048	0,052	0,052	0,063	0,078	0,087	0,069	0,066	1,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,060	0,061	0,060	0,059	0,059	0,069	0,058	0,054	0,046	0,049	0,059	0,054	0,053	0,049	0,046	0,051	0,054	0,057	0,055	0,070	0,084	0,082	0,080	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																								1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Περί τις 23:00 σημειώθηκε ολιγόλεπτη γενική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω σφάλματος στη μονάδα G4.																										

Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,065	0,061	0,061	0,060	0,059	0,060	0,063	0,054	0,049	0,048	0,050	0,048	0,055	0,060	0,056	0,053	0,056	0,055	0,060	0,080	0,084	0,074	0,064	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,062	0,059	0,059	0,059	0,061	0,068	0,062	0,059	0,050	0,059	0,063	0,059	0,054	0,061	0,053	0,050	0,057	0,059	0,066	0,080	0,083	0,081	0,072	1,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,065	0,065	0,066	0,065	0,067	0,077	0,061	0,069	0,058	0,054	0,058	0,057	0,054	0,050	0,049	0,048	0,059	0,059	0,060	0,084	0,086	0,080	0,071	1,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Κατά το διάστημα 18:30 έως 19:30 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω βλάβης στη μονάδας G4.																										

Σάββατο, 13 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,063	0,065	0,063	0,061	0,063	0,073	0,065	0,063	0,059	0,058	0,062	0,065	0,063	0,059	0,056	0,055	0,055	0,064	0,079	0,087	0,092	0,075	0,063	1,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 14 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,059	0,058	0,058	0,061	0,059	0,067	0,056	0,065	0,062	0,056	0,059	0,053	0,059	0,049	0,049	0,051	0,057	0,068	0,062	0,076	0,088	0,075	0,066	1,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,061	0,062	0,059	0,061	0,061	0,066	0,059	0,060	0,055	0,053	0,053	0,057	0,056	0,058	0,057	0,059	0,059	0,064	0,068	0,079	0,084	0,078	0,072	1,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 16 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,060	0,059	0,058	0,059	0,059	0,062	0,063	0,064	0,059	0,048	0,063	0,058	0,067	0,072	0,065	0,064	0,068	0,071	0,071	0,084	0,094	0,083	0,073	1,59	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,062	0,061	0,062	0,059	0,058	0,069	0,062	0,058	0,051	0,054	0,059	0,059	0,067	0,064	0,058	0,058	0,057	0,063	0,066	0,086	0,093	0,075	0,068	1,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,059	0,058	0,056	0,056	0,056	0,068	0,058	0,057	0,051	0,051	0,057	0,062	0,064	0,061	0,060	0,058	0,060	0,065	0,076	0,092	0,093	0,092	0,075	1,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	

Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,064	0,064	0,060	0,059	0,059	0,072	0,064	0,065	0,055	0,052	0,060	0,065	0,074	0,040	0,071	0,070	0,078	0,070	0,093	0,100	0,109	0,090	0,078	1,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρχε γενική διακοπή στο διάστημα 14:30 με 15:00.																										

Σάββατο, 20 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,070	0,070	0,069	0,067	0,068	0,079	0,075	0,066	0,057	0,062	0,066	0,068	0,063	0,064	0,064	0,062	0,068	0,066	0,086	0,104	0,107	0,089	0,078	1,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	

Κυριακή, 21 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,070	0,068	0,066	0,066	0,066	0,072	0,073	0,068	0,062	0,066	0,084	0,090	0,075	0,073	0,068	0,071	0,067	0,069	0,075	0,094	0,101	0,091	0,084	1,79	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,079	0,076	0,072	0,072	0,071	0,070	0,078	0,079	0,074	0,064	0,061	0,065	0,067	0,068	0,039	0,064	0,069	0,070	0,066	0,066	0,094	0,111	0,099	0,096	1,77	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 23 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,073	0,071	0,068	0,067	0,066	0,064	0,068	0,067	0,063	0,057	0,062	0,061	0,059	0,055	0,064	0,065	0,073	0,079	0,082	0,102	0,104	0,087	0,076	1,72	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1								
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1		

Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,070	0,069	0,067	0,067	0,067	0,066	0,068	0,063	0,057	0,058	0,056	0,054	0,058	0,053	0,055	0,061	0,054	0,064	0,069	0,089	0,096	0,090	0,089	1,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	

Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,074	0,073	0,068	0,067	0,069	0,067	0,065	0,069	0,063	0,055	0,059	0,061	0,069	0,051	0,053	0,057	0,054	0,052	0,061	0,082	0,099	0,088	0,079	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,070	0,068	0,066	0,066	0,068	0,060	0,068	0,062	0,067	0,060	0,059	0,056	0,058	0,062	0,059	0,058	0,057	0,064	0,064	0,082	0,099	0,083	0,079	1,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,069	0,066	0,065	0,065	0,063	0,062	0,056	0,058	0,057	0,055	0,057	0,055	0,051	0,051	0,054	0,051	0,056	0,053	0,066	0,076	0,092	0,104	0,088	1,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,071	0,068	0,067	0,065	0,065	0,057	0,061	0,057	0,057	0,059	0,061	0,057	0,056	0,054	0,049	0,051	0,052	0,053	0,055	0,072	0,086	0,086	0,073	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,066	0,066	0,065	0,064	0,065	0,062	0,055	0,055	0,059	0,056	0,052	0,050	0,052	0,053	0,052	0,051	0,057	0,058	0,058	0,079	0,087	0,089	0,075	1,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,064	0,066	0,065	0,065	0,067	0,055	0,053	0,057	0,050	0,051	0,054	0,056	0,053	0,050	0,046	0,052	0,051	0,052	0,068	0,075	0,087	0,076	0,074	1,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,066	0,067	0,064	0,063	0,064	0,061	0,056	0,060	0,063	0,056	0,058	0,057	0,051	0,054	0,049	0,045	0,052	0,052	0,058	0,076	0,090	0,082	0,077	1,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,065	0,065	0,065	0,064	0,063	0,058	0,058	0,061	0,068	0,065	0,065	0,059	0,054	0,051	0,048	0,048	0,051	0,052	0,057	0,077	0,080	0,074	0,069	1,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,064	0,062	0,062	0,061	0,063	0,052	0,051	0,055	0,058	0,054	0,047	0,050	0,056	0,059	0,052	0,059	0,052	0,045	0,051	0,071	0,079	0,077	0,075	1,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,069	0,068	0,067	0,067	0,066	0,062	0,062	0,063	0,070	0,068	0,070	0,068	0,067	0,072	0,064	0,061	0,063	0,070	0,074	0,082	0,099	0,095	0,091	1,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,082	0,077	0,074	0,071	0,071	0,070	0,059	0,053	0,063	0,074	0,069	0,066	0,075	0,061	0,054	0,044	0,049	0,051	0,056	0,052	0,065	0,080	0,086	0,079	1,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,072	0,071	0,068	0,067	0,067	0,060	0,054	0,056	0,059	0,056	0,056	0,057	0,058	0,054	0,053	0,046	0,047	0,053	0,059	0,079	0,087	0,083	0,084	1,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,069	0,068	0,065	0,064	0,063	0,055	0,048	0,060	0,062	0,060	0,060	0,055	0,054	0,056	0,057	0,052	0,050	0,058	0,058	0,072	0,079	0,080	0,079	1,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,071	0,067	0,065	0,062	0,062	0,059	0,055	0,055	0,061	0,055	0,051	0,055	0,053	0,051	0,049	0,048	0,052	0,056	0,064	0,081	0,095	0,090	0,082	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,074	0,073	0,072	0,073	0,072	0,063	0,050	0,055	0,066	0,059	0,056	0,059	0,061	0,057	0,059	0,053	0,054	0,054	0,072	0,095	0,092	0,087	0,079	1,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,074	0,074	0,073	0,070	0,069	0,062	0,057	0,057	0,052	0,051	0,062	0,060	0,060	0,056	0,055	0,054	0,051	0,056	0,060	0,080	0,093	0,085	0,075	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,071	0,070	0,071	0,070	0,069	0,064	0,049	0,055	0,059	0,067	0,067	0,070	0,072	0,058	0,059	0,063	0,063	0,068	0,072	0,092	0,093	0,089	0,073	1,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,064	0,064	0,063	0,060	0,060	0,053	0,055	0,055	0,075	0,068	0,068	0,079	0,070	0,067	0,057	0,054	0,062	0,060	0,070	0,075	0,082	0,077	0,073	1,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,052	0,050	0,061	0,065	0,065	0,066	0,060	0,065	0,061	0,060	0,057	0,061	0,066	0,067	0,077	0,091	0,081	0,073	1,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Τετάρτη, 15 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,066	0,065	0,064	0,065	0,065	0,059	0,056	0,061	0,068	0,072	0,067	0,070	0,072	0,063	0,061	0,059	0,062	0,064	0,067	0,083	0,080	0,075	0,071	1,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,066	0,063	0,061	0,063	0,061	0,058	0,052	0,056	0,061	0,069	0,075	0,073	0,072	0,067	0,061	0,065	0,064	0,070	0,073	0,079	0,092	0,081	0,072	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,069	0,068	0,067	0,065	0,064	0,062	0,055	0,050	0,061	0,069	0,070	0,069	0,071	0,072	0,060	0,056	0,064	0,065	0,069	0,086	0,088	0,083	0,074	1,62	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1														Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1														Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-	1	1																							Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2			1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 18 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,067	0,066	0,064	0,064	0,065	0,058	0,051	0,061	0,061	0,063	0,066	0,075	0,075	0,058	0,058	0,059	0,065	0,068	0,072	0,078	0,086	0,080	0,071	1,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 19 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,064	0,063	0,062	0,063	0,062	0,054	0,057	0,056	0,058	0,067	0,067	0,067	0,065	0,064	0,058	0,059	0,055	0,055	0,060	0,079	0,084	0,075	0,070	1,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 20 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,065	0,065	0,063	0,063	0,063	0,056	0,051	0,057	0,062	0,056	0,052	0,053	0,058	0,053	0,047	0,050	0,056	0,061	0,072	0,079	0,085	0,076	0,070	1,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																				1	1	1	1	1	Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Η μονάδα G4 ήταν σε δοκιμαστική λειτουργία.																											

Τρίτη, 21 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,064	0,063	0,063	0,062	0,063	0,052	0,044	0,052	0,060	0,055	0,066	0,065	0,062	0,067	0,053	0,054	0,057	0,063	0,064	0,075	0,086	0,075	0,075	1,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-	1	1																							Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Η μονάδα G4 ήταν σε δοκιμαστική λειτουργία.																											

Τετάρτη, 22 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,068	0,065	0,066	0,064	0,063	0,054	0,049	0,062	0,065	0,065	0,061	0,068	0,060	0,051	0,046	0,047	0,052	0,062	0,064	0,080	0,086	0,080	0,071	1,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 23 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,069	0,068	0,066	0,065	0,066	0,055	0,053	0,059	0,061	0,057	0,061	0,067	0,065	0,072	0,063	0,058	0,056	0,059	0,066	0,076	0,083	0,082	0,074	1,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 24 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,066	0,065	0,065	0,066	0,065	0,054	0,053	0,054	0,057	0,060	0,056	0,060	0,064	0,064	0,051	0,049	0,051	0,059	0,065	0,073	0,089	0,092	0,071	1,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 25 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,065	0,064	0,064	0,063	0,063	0,054	0,059	0,059	0,059	0,058	0,061	0,064	0,069	0,063	0,051	0,050	0,060	0,069	0,071	0,089	0,096	0,090	0,078	1,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,070	0,066	0,065	0,061	0,062	0,055	0,051	0,061	0,073	0,070	0,070	0,070	0,067	0,054	0,057	0,051	0,059	0,063	0,065	0,077	0,088	0,083	0,071	1,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 27 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,064	0,063	0,065	0,064	0,064	0,054	0,055	0,051	0,064	0,061	0,065	0,065	0,069	0,065	0,051	0,055	0,054	0,058	0,064	0,068	0,080	0,073	0,073	1,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																										
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Τρίτη, 28 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,066	0,065	0,064	0,061	0,060	0,050	0,052	0,067	0,075	0,061	0,059	0,068	0,069	0,055	0,058	0,056	0,057	0,064	0,068	0,086	0,093	0,084	0,073	1,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 29 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,068	0,065	0,065	0,063	0,062	0,052	0,053	0,059	0,065	0,054	0,064	0,065	0,057	0,057	0,056	0,052	0,064	0,068	0,074	0,089	0,096	0,085	0,071	1,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 30 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,069	0,065	0,063	0,062	0,061	0,053	0,048	0,055	0,063	0,062	0,059	0,064	0,073	0,064	0,060	0,055	0,059	0,063	0,071	0,087	0,099	0,091	0,081	1,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 31 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,071	0,070	0,068	0,063	0,061	0,054	0,051	0,057	0,066	0,064	0,062	0,060	0,072	0,065	0,062	0,057	0,063	0,066	0,081	0,089	0,091	0,079	0,079	1,62	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 1 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,072	0,068	0,066	0,065	0,066	0,057	0,053	0,061	0,065	0,077	0,076	0,086	0,074	0,069	0,061	0,063	0,065	0,080	0,088	0,110	0,106	0,095	0,084	1,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	

Κυριακή, 2 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,077	0,071	0,068	0,066	0,065	0,064	0,057	0,057	0,065	0,074	0,064	0,074	0,072	0,073	0,076	0,082	0,074	0,069	0,072	0,100	0,101	0,097	0,090	0,078	1,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	

Δευτέρα, 3 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,074	0,073	0,069	0,068	0,065	0,066	0,059	0,062	0,070	0,073	0,066	0,071	0,070	0,070	0,072	0,068	0,064	0,056	0,066	0,082	0,094	0,105	0,097	0,077	1,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	

Τρίτη, 4 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,070	0,069	0,066	0,066	0,066	0,057	0,055	0,070	0,072	0,073	0,076	0,078	0,069	0,066	0,063	0,060	0,070	0,083	0,089	0,093	0,104	0,095	0,080	1,77	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1		

Τετάρτη, 5 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,072	0,068	0,069	0,066	0,065	0,066	0,065	0,068	0,066	0,069	0,071	0,077	0,083	0,075	0,070	0,067	0,067	0,071	0,088	0,084	0,097	0,111	0,092	0,081	1,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,071	0,070	0,069	0,068	0,066	0,056	0,058	0,069	0,075	0,073	0,078	0,079	0,084	0,083	0,073	0,075	0,079	0,084	0,099	0,101	0,119	0,088	0,078	1,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	

Παρασκευή, 7 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,072	0,069	0,070	0,070	0,069	0,056	0,057	0,068	0,076	0,070	0,075	0,084	0,093	0,090	0,083	0,077	0,078	0,095	0,091	0,103	0,116	0,109	0,086	1,93	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07											1	1	1	1											Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07											1	1	1	1											Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 8 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,076	0,073	0,072	0,071	0,072	0,073	0,064	0,067	0,075	0,088	0,088	0,101	0,104	0,088	0,082	0,079	0,075	0,082	0,089	0,109	0,109	0,123	0,116	0,108	2,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,088	0,082	0,080	0,080	0,081	0,081	0,070	0,067	0,069	0,081	0,084	0,100	0,098	0,110	0,105	0,107	0,085	0,092	0,086	0,097	0,093	0,120	0,112	0,089	2,16	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 10 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,082	0,077	0,077	0,076	0,072	0,072	0,067	0,066	0,069	0,085	0,084	0,080	0,090	0,080	0,070	0,068	0,066	0,066	0,073	0,073	0,087	0,100	0,094	0,081	1,85	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 11 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,072	0,072	0,073	0,071	0,072	0,062	0,064	0,069	0,073	0,075	0,079	0,085	0,087	0,093	0,076	0,074	0,076	0,083	0,089	0,092	0,116	0,105	0,085	1,92	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,074	0,074	0,072	0,070	0,069	0,061	0,057	0,065	0,082	0,081	0,081	0,084	0,086	0,086	0,082	0,083	0,079	0,084	0,087	0,089	0,103	0,106	0,086	1,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07										1	1	1													Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07										1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,080	0,079	0,084	0,084	0,081	0,080	0,038	0,082	0,079	0,084	0,084	0,092	0,092	0,096	0,083	0,069	0,064	0,062	0,075	0,082	0,090	0,107	0,094	0,091	1,95	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι παρουσιάστηκε γενική διακοπή το διάστημα 06:29 έως 07:04.																											

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,072	0,071	0,070	0,072	0,071	0,061	0,060	0,068	0,070	0,071	0,075	0,085	0,080	0,078	0,066	0,062	0,063	0,072	0,069	0,097	0,110	0,109	0,084	1,81	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,072	0,072	0,071	0,070	0,068	0,057	0,065	0,067	0,080	0,079	0,082	0,079	0,079	0,081	0,069	0,069	0,065	0,072	0,079	0,093	0,112	0,110	0,089	1,86	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,081	0,077	0,073	0,071	0,071	0,070	0,060	0,062	0,074	0,085	0,086	0,086	0,093	0,100	0,094	0,093	0,081	0,073	0,073	0,082	0,084	0,108	0,113	0,093	1,98	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,087	0,077	0,075	0,074	0,072	0,073	0,063	0,061	0,074	0,083	0,076	0,078	0,083	0,096	0,079	0,071	0,069	0,069	0,077	0,083	0,087	0,114	0,118	0,093	1,93	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07										1	1	1													Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07										1	1	1													Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,082	0,082	0,079	0,078	0,076	0,076	0,062	0,063	0,077	0,086	0,089	0,088	0,087	0,093	0,086	0,080	0,069	0,079	0,083	0,089	0,095	0,112	0,106	0,095	2,01	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,086	0,079	0,078	0,077	0,075	0,075	0,065	0,067	0,075	0,074	0,082	0,084	0,091	0,102	0,092	0,087	0,086	0,088	0,092	0,092	0,095	0,110	0,111	0,101	2,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,086	0,084	0,078	0,076	0,075	0,074	0,063	0,066	0,070	0,084	0,079	0,089	0,092	0,097	0,088	0,087	0,084	0,083	0,085	0,092	0,102	0,115	0,109	0,096	2,05	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,086	0,084	0,085	0,082	0,081	0,079	0,068	0,073	0,077	0,100	0,097	0,095	0,102	0,116	0,110	0,110	0,108	0,109	0,112	0,115	0,127	0,135	0,141	0,121	2,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 22 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,110	0,096	0,092	0,089	0,090	0,091	0,076	0,077	0,084	0,099	0,100	0,097	0,111	0,127	0,126	0,128	0,141	0,138	0,135	0,126	0,126	0,152	0,137	0,128	2,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 23 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,111	0,106	0,103	0,097	0,096	0,093	0,084	0,081	0,099	0,106	0,101	0,102	0,115	0,125	0,131	0,131	0,118	0,115	0,113	0,110	0,125	0,138	0,137	0,122	2,66	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,105	0,096	0,093	0,091	0,088	0,085	0,078	0,080	0,093	0,090	0,098	0,092	0,096	0,118	0,114	0,109	0,108	0,107	0,107	0,114	0,122	0,149	0,150	0,116	2,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,095	0,088	0,083	0,082	0,079	0,077	0,069	0,067	0,080	0,111	0,097	0,090	0,093	0,105	0,122	0,104	0,101	0,097	0,094	0,108	0,106	0,121	0,119	0,107	2,29	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,091	0,088	0,086	0,081	0,080	0,080	0,069	0,071	0,080	0,091	0,099	0,093	0,098	0,108	0,094	0,090	0,085	0,087	0,092	0,100	0,101	0,119	0,122	0,103	2,21	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,097	0,092	0,088	0,088	0,086	0,084	0,073	0,074	0,082	0,090	0,089	0,094	0,102	0,114	0,102	0,087	0,088	0,089	0,095	0,094	0,105	0,120	0,122	0,095	2,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G4 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.																										

Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,089	0,083	0,086	0,085	0,081	0,079	0,068	0,071	0,076	0,088	0,096	0,091	0,094	0,096	0,095	0,080	0,080	0,088	0,089	0,099	0,101	0,116	0,111	0,098	2,14	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G4 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.																											

Σάββατο, 29 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,091	0,086	0,083	0,083	0,081	0,081	0,069	0,073	0,087	0,097	0,094	0,102	0,103	0,111	0,105	0,096	0,100	0,093	0,105	0,108	0,117	0,121	0,125	0,106	2,32	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 30 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,095	0,092	0,085	0,089	0,082	0,081	0,073	0,073	0,090	0,102	0,097	0,092	0,108	0,113	0,105	0,117	0,104	0,097	0,099	0,103	0,109	0,138	0,134	0,110	2,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,103	0,098	0,097	0,096	0,087	0,084	0,072	0,077	0,087	0,097	0,097	0,102	0,111	0,118	0,111	0,104	0,097	0,100	0,099	0,113	0,131	0,140	0,136	0,122	2,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G4 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.																										

Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,110	0,100	0,099	0,096	0,095	0,089	0,077	0,082	0,092	0,102	0,101	0,090	0,098	0,100	0,097	0,094	0,086	0,089	0,099	0,105	0,097	0,106	0,115	0,096	2,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																		1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																		1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																		1	1						Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G4 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.																										

Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,086	0,085	0,082	0,081	0,078	0,077	0,072	0,072	0,080	0,089	0,099	0,092	0,090	0,096	0,095	0,084	0,086	0,091	0,094	0,099	0,100	0,123	0,115	0,099	2,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G4 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.																										

Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,084	0,085	0,082	0,080	0,077	0,078	0,072	0,069	0,079	0,102	0,103	0,100	0,105	0,114	0,116	0,106	0,098	0,102	0,111	0,125	0,124	0,135	0,138	0,115	2,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G4 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.																										

Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,091	0,088	0,085	0,085	0,083	0,085	0,076	0,084	0,090	0,091	0,100	0,096	0,114	0,125	0,129	0,105	0,101	0,104	0,109	0,120	0,131	0,136	0,138	0,113	2,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G4 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.																										

Σάββατο, 6 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,098	0,088	0,087	0,085	0,084	0,083	0,077	0,081	0,104	0,108	0,105	0,103	0,106	0,124	0,111	0,105	0,112	0,104	0,112	0,129	0,139	0,150	0,147	0,125	2,56	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 7 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,104	0,096	0,088	0,087	0,089	0,084	0,077	0,088	0,102	0,109	0,107	0,116	0,118	0,131	0,128	0,142	0,122	0,126	0,130	0,133	0,131	0,150	0,147	0,133	2,74	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,112	0,108	0,100	0,097	0,095	0,095	0,086	0,089	0,101	0,109	0,114	0,112	0,128	0,146	0,137	0,135	0,122	0,121	0,123	0,124	0,137	0,146	0,147	0,134	2,82	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G4 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.																											

Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,117	0,105	0,102	0,100	0,097	0,098	0,051	0,087	0,099	0,107	0,113	0,129	0,142	0,161	0,159	0,151	0,144	0,136	0,138	0,146	0,154	0,167	0,161	0,135	3,00	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-														1	1										Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G4 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία. Προγραμματισμένη γενική διακοπή στο ΗΣ στο διάστημα 06:32 -07:15 για εργασίες στον ΤΣΠ.																											

Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,126	0,119	0,111	0,106	0,104	0,105	0,058	0,093	0,122	0,128	0,132	0,141	0,168	0,176	0,171	0,167	0,163	0,149	0,147	0,167	0,171	0,176	0,178	0,157	3,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07										1				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Σημειώθηκε ολιγόλεπτη γενική διακοπή στη 13:10 λόγω trip της μονάδας G5. Προγραμματισμένη γενική διακοπή στο ΗΣ στο διάστημα 06:34-07:16 για εργασίες στον ΤΣΠ.																										

Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,141	0,126	0,121	0,118	0,117	0,111	0,099	0,097	0,113	0,138	0,149	0,152	0,159	0,175	0,165	0,168	0,166	0,154	0,147	0,147	0,161	0,164	0,167	0,156	3,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07	1																								Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07												1	1	1											Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-												1	1	1	1	1	1	1	1	1					Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G4 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.																										

Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,138	0,122	0,119	0,118	0,115	0,109	0,097	0,101	0,109	0,133	0,142	0,146	0,160	0,173	0,173	0,160	0,154	0,146	0,152	0,163	0,162	0,184	0,183	0,161	3,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																	1	1							Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																										
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Ζήτηση (MWh)		0,143	0,126	0,113	0,107	0,102	0,101	0,092	0,094	0,108	0,139	0,161	0,146	0,163	0,169	0,171	0,171	0,155	0,164	0,162	0,165	0,182	0,220	0,214	0,194	3,56		
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
G1 (MAN 2566ME)	0,07																							1	1		Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																											Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																											Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																											Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,180	0,160	0,144	0,131	0,126	0,122	0,111	0,117	0,122	0,146	0,152	0,154	0,170	0,169	0,163	0,171	0,162	0,151	0,150	0,167	0,174	0,185	0,185	0,165	3,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-														1	1	1									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G4 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.																											

Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,156	0,138	0,132	0,130	0,128	0,122	0,110	0,105	0,118	0,133	0,150	0,146	0,171	0,175	0,172	0,157	0,145	0,133	0,138	0,150	0,166	0,174	0,182	0,161	3,49	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07									1	1	1	1	1												Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07									1	1															Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07									1	1															Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 16 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,142	0,123	0,120	0,115	0,112	0,109	0,104	0,099	0,114	0,144	0,153	0,133	0,163	0,173	0,175	0,172	0,167	0,159	0,158	0,156	0,168	0,187	0,182	0,165	3,49	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07										1	1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,157	0,143	0,135	0,129	0,125	0,120	0,107	0,102	0,114	0,134	0,152	0,151	0,155	0,173	0,173	0,163	0,164	0,153	0,152	0,161	0,173	0,188	0,190	0,168	3,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																										
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Ζήτηση (MWh)		0,155	0,138	0,134	0,133	0,129	0,127	0,113	0,106	0,119	0,150	0,158	0,152	0,177	0,192	0,182	0,181	0,163	0,166	0,151	0,156	0,169	0,188	0,194	0,164	3,70		
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
G1 (MAN 2566ME)	0,07											1	1														Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																											Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																											Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																											Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,156	0,141	0,137	0,132	0,127	0,122	0,106	0,104	0,120	0,146	0,148	0,150	0,171	0,181	0,180	0,170	0,172	0,160	0,162	0,167	0,168	0,184	0,185	0,159	3,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07											1	1													Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,151	0,140	0,133	0,126	0,126	0,119	0,109	0,108	0,112	0,143	0,145	0,149	0,150	0,163	0,175	0,170	0,172	0,165	0,172	0,164	0,171	0,193	0,189	0,174	3,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07										1	1	1	1												Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,170	0,160	0,151	0,145	0,141	0,135	0,108	0,097	0,126	0,175	0,164	0,170	0,192	0,192	0,187	0,200	0,181	0,164	0,166	0,169	0,187	0,203	0,208	0,169	3,96	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-								1	1	1	1	1													Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G4 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.																											

Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,166	0,143	0,136	0,134	0,127	0,125	0,111	0,111	0,121	0,146	0,149	0,157	0,161	0,176	0,172	0,164	0,153	0,157	0,155	0,166	0,181	0,195	0,188	0,164	3,66	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07											1	1	1												Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,159	0,144	0,132	0,131	0,129	0,125	0,115	0,118	0,127	0,147	0,154	0,153	0,169	0,177	0,169	0,166	0,163	0,158	0,160	0,171	0,155	0,178	0,175	0,157	3,64	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07											1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,148	0,139	0,131	0,127	0,123	0,122	0,111	0,101	0,116	0,149	0,151	0,147	0,147	0,164	0,176	0,170	0,156	0,148	0,151	0,148	0,168	0,190	0,178	0,152	3,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07											1	1	1												Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,136	0,128	0,130	0,120	0,121	0,120	0,108	0,102	0,110	0,142	0,151	0,152	0,166	0,169	0,166	0,158	0,150	0,146	0,146	0,141	0,148	0,174	0,165	0,135	3,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07											1	1													Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,130	0,124	0,116	0,110	0,108	0,109	0,103	0,107	0,117	0,144	0,152	0,154	0,165	0,165	0,164	0,158	0,147	0,139	0,140	0,158	0,138	0,168	0,164	0,148	3,33	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07											1	1													Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19														1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G4 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.																											

Σάββατο, 27 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,124	0,113	0,108	0,102	0,099	0,098	0,086	0,087	0,105	0,151	0,154	0,147	0,151	0,160	0,173	0,163	0,158	0,159	0,172	0,196	0,192	0,209	0,193	0,174	3,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19											1	1										1	1	1	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G4 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.																											

Κυριακή, 28 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,161	0,136	0,122	0,120	0,115	0,108	0,101	0,100	0,123	0,158	0,149	0,152	0,163	0,163	0,168	0,172	0,165	0,150	0,151	0,161	0,171	0,179	0,172	0,162	3,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19	1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G4 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.																											

Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,151	0,131	0,125	0,123	0,116	0,110	0,100	0,105	0,110	0,139	0,149	0,142	0,162	0,176	0,176	0,166	0,164	0,153	0,156	0,162	0,183	0,189	0,186	0,162	3,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19	1	1	1																						Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G4 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.																											

Τρίτη, 30 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,147	0,139	0,134	0,129	0,127	0,124	0,114	0,108	0,116	0,162	0,166	0,160	0,160	0,168	0,177	0,151	0,156	0,147	0,137	0,140	0,148	0,177	0,163	0,132	3,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G4 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.																											

Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,120	0,114	0,109	0,108	0,107	0,105	0,097	0,097	0,106	0,142	0,143	0,144	0,148	0,155	0,162	0,162	0,148	0,143	0,135	0,143	0,152	0,177	0,162	0,138	3,22	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G4 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.																											

Πέμπτη, 1 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,123	0,116	0,113	0,108	0,108	0,103	0,100	0,097	0,111	0,132	0,135	0,124	0,137	0,168	0,139	0,148	0,145	0,134	0,142	0,163	0,174	0,194	0,180	0,153	3,25	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15										1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 2 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,138	0,130	0,120	0,112	0,112	0,108	0,101	0,096	0,105	0,122	0,129	0,147	0,172	0,178	0,169	0,167	0,173	0,169	0,173	0,191	0,200	0,225	0,210	0,176	3,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1										1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 3 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,163	0,145	0,135	0,132	0,125	0,119	0,111	0,110	0,131	0,156	0,183	0,170	0,182	0,207	0,196	0,180	0,184	0,172	0,174	0,218	0,235	0,237	0,215	0,197	4,08	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																				1		1	1		Διαθέσιμη	

Κυριακή, 4 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,177	0,173	0,165	0,155	0,144	0,136	0,129	0,126	0,150	0,167	0,177	0,181	0,189	0,198	0,204	0,206	0,182	0,176	0,180	0,201	0,223	0,229	0,207	0,175	4,25	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 5 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,160	0,140	0,129	0,124	0,122	0,118	0,115	0,120	0,137	0,153	0,164	0,161	0,197	0,197	0,192	0,173	0,160	0,154	0,158	0,183	0,199	0,208	0,191	0,170	3,82	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																					1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 6 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,149	0,135	0,125	0,120	0,119	0,114	0,110	0,120	0,142	0,152	0,151	0,165	0,177	0,183	0,176	0,166	0,166	0,171	0,182	0,185	0,216	0,205	0,192	0,165	3,79	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07									1																Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07									1																	Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07									1																	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19								1	1												1	1	1		Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 7 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,156	0,145	0,133	0,125	0,122	0,120	0,112	0,113	0,130	0,152	0,161	0,171	0,171	0,202	0,188	0,174	0,180	0,188	0,188	0,200	0,205	0,229	0,215	0,188	3,97	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																					1	1	1		Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,163	0,146	0,144	0,139	0,131	0,121	0,115	0,113	0,132	0,160	0,169	0,167	0,190	0,231	0,223	0,191	0,189	0,193	0,192	0,221	0,213	0,216	0,208	0,191	4,16	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																					1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,176	0,161	0,142	0,136	0,136	0,130	0,122	0,116	0,142	0,163	0,173	0,188	0,207	0,213	0,213	0,188	0,188	0,194	0,194	0,203	0,194	0,214	0,204	0,178	4,17	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,160	0,147	0,141	0,133	0,130	0,125	0,120	0,122	0,140	0,163	0,179	0,182	0,211	0,228	0,228	0,215	0,206	0,213	0,210	0,216	0,225	0,249	0,224	0,197	4,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07														1	1	1									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																		1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																				1	1	1	1		Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,180	0,160	0,147	0,139	0,130	0,121	0,118	0,117	0,154	0,182	0,196	0,211	0,241	0,236	0,224	0,225	0,224	0,237	0,222	0,214	0,236	0,241	0,239	0,208	4,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07												1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,192	0,186	0,170	0,155	0,146	0,141	0,134	0,134	0,157	0,175	0,186	0,187	0,216	0,252	0,246	0,243	0,225	0,205	0,229	0,252	0,246	0,264	0,250	0,229	4,82	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,196	0,185	0,164	0,151	0,146	0,139	0,133	0,130	0,146	0,195	0,221	0,190	0,224	0,243	0,239	0,228	0,222	0,225	0,229	0,242	0,273	0,269	0,251	0,225	4,86	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																			1	1		1			Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,197	0,187	0,171	0,158	0,150	0,147	0,133	0,131	0,162	0,201	0,204	0,234	0,267	0,265	0,271	0,231	0,238	0,266	0,250	0,254	0,246	0,275	0,267	0,230	5,14	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,208	0,197	0,181	0,182	0,178	0,169	0,159	0,156	0,176	0,198	0,205	0,239	0,282	0,280	0,262	0,274	0,263	0,247	0,232	0,244	0,240	0,264	0,247	0,226	5,31	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,228	0,215	0,202	0,191	0,179	0,178	0,169	0,160	0,179	0,213	0,220	0,219	0,249	0,277	0,254	0,263	0,257	0,256	0,264	0,262	0,274	0,267	0,258	0,245	5,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 17 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,233	0,210	0,200	0,194	0,187	0,180	0,171	0,167	0,192	0,211	0,240	0,232	0,246	0,277	0,271	0,268	0,266	0,275	0,267	0,292	0,298	0,284	0,239	0,227	5,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,216	0,213	0,208	0,207	0,192	0,176	0,169	0,155	0,173	0,195	0,202	0,226	0,232	0,259	0,248	0,222	0,223	0,207	0,215	0,227	0,247	0,255	0,232	0,204	5,10	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,186	0,160	0,161	0,156	0,152	0,142	0,138	0,133	0,144	0,156	0,166	0,170	0,183	0,201	0,176	0,108	0,090	0,100	0,137	0,155	0,165	0,176	0,170	0,152	3,67	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,139	0,116	0,109	0,118	0,039	0,089	0,080	0,079	0,094	0,107	0,103	0,120	0,123	0,140	0,167	0,126	0,130	0,109	0,113	0,112	0,143	0,152	0,139	0,122	2,77	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07					1	1										1									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07					1	1										1									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																1									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1					1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Μερική διακοπή στο διάστημα 04:00-05:00.																											

Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,103	0,089	0,086	0,079	0,079	0,081	0,077	0,072	0,088	0,111	0,123	0,123	0,128	0,142	0,137	0,145	0,135	0,136	0,151	0,136	0,157	0,172	0,158	0,143	2,85	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15								1	1	1						1			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,126	0,110	0,104	0,103	0,102	0,102	0,097	0,093	0,107	0,136	0,146	0,173	0,155	0,169	0,158	0,151	0,139	0,143	0,158	0,178	0,174	0,192	0,174	0,160	3,35	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,143	0,124	0,110	0,109	0,107	0,106	0,097	0,096	0,105	0,146	0,149	0,154	0,163	0,178	0,156	0,150	0,153	0,146	0,151	0,175	0,171	0,185	0,170	0,155	3,40	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 24 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,145	0,131	0,126	0,120	0,117	0,113	0,104	0,098	0,113	0,139	0,153	0,153	0,158	0,180	0,174	0,162	0,151	0,147	0,147	0,165	0,172	0,188	0,176	0,165	3,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07											1														Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 25 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,152	0,136	0,125	0,120	0,121	0,111	0,109	0,100	0,114	0,144	0,153	0,159	0,171	0,177	0,158	0,151	0,146	0,148	0,159	0,164	0,184	0,180	0,158	0,151	3,49	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 26 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,137	0,129	0,121	0,120	0,115	0,114	0,105	0,101	0,106	0,134	0,129	0,130	0,157	0,177	0,177	0,154	0,147	0,151	0,141	0,159	0,157	0,176	0,147	0,131	3,31	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 27 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,120	0,111	0,105	0,108	0,102	0,102	0,094	0,092	0,097	0,121	0,135	0,141	0,152	0,164	0,160	0,153	0,143	0,142	0,143	0,155	0,175	0,181	0,168	0,152	3,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07															1										Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07															1										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07															1										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Μερική διακοπή στο διάστημα 04:00-05:00.																										

Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,142	0,128	0,116	0,114	0,112	0,108	0,099	0,099	0,108	0,132	0,143	0,141	0,158	0,176	0,156	0,145	0,141	0,140	0,147	0,157	0,177	0,190	0,169	0,145	3,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,130	0,123	0,116	0,110	0,107	0,103	0,099	0,090	0,096	0,125	0,128	0,126	0,150	0,166	0,150	0,136	0,135	0,125	0,124	0,139	0,157	0,175	0,154	0,145	3,11	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,130	0,121	0,120	0,110	0,106	0,101	0,098	0,088	0,104	0,127	0,133	0,136	0,141	0,143	0,135	0,122	0,127	0,114	0,122	0,127	0,132	0,144	0,129	0,120	2,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																		1			1				Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																					1				Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																					1				Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19	1									1	1	1	1	1	1							1	1		Διαθέσιμη

Σάββατο, 31 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,119	0,116	0,108	0,105	0,102	0,098	0,090	0,085	0,090	0,108	0,115	0,120	0,137	0,148	0,129	0,121	0,117	0,124	0,122	0,135	0,144	0,151	0,140	0,127	2,85	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07											1														Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07											1														Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19														1								1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,125	0,112	0,106	0,105	0,104	0,100	0,092	0,089	0,100	0,125	0,123	0,138	0,134	0,140	0,134	0,125	0,121	0,114	0,123	0,119	0,138	0,144	0,138	0,121	2,87	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19	1	1	1																						Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 2 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,112	0,103	0,097	0,097	0,097	0,095	0,090	0,085	0,095	0,105	0,111	0,111	0,122	0,128	0,125	0,115	0,110	0,101	0,108	0,129	0,148	0,148	0,143	0,124	2,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-														1											Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,115	0,104	0,099	0,096	0,096	0,098	0,090	0,083	0,093	0,097	0,102	0,103	0,117	0,123	0,114	0,106	0,098	0,105	0,096	0,113	0,128	0,129	0,114	0,098	2,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																										Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Μερική διακοπή στο διάστημα 04:00-05:00.																											

[illegible]

Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,098	0,097	0,089	0,088	0,088	0,085	0,080	0,079	0,085	0,098	0,090	0,088	0,095	0,108	0,116	0,112	0,096	0,088	0,084	0,091	0,104	0,115	0,100	0,096	2,27	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07								1	1	1																Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07								1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,094	0,090	0,087	0,085	0,083	0,084	0,076	0,074	0,079	0,090	0,102	0,100	0,117	0,133	0,113	0,099	0,090	0,098	0,096	0,119	0,129	0,135	0,123	0,103	2,40	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 7 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,097	0,092	0,088	0,085	0,084	0,082	0,075	0,070	0,080	0,102	0,105	0,107	0,125	0,145	0,137	0,127	0,110	0,104	0,103	0,125	0,140	0,153	0,131	0,119	2,59	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 8 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,102	0,098	0,092	0,090	0,088	0,089	0,083	0,084	0,097	0,118	0,109	0,103	0,101	0,122	0,114	0,111	0,095	0,089	0,092	0,107	0,118	0,125	0,114	0,102	2,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,093	0,089	0,085	0,085	0,084	0,081	0,077	0,073	0,077	0,097	0,099	0,095	0,104	0,102	0,090	0,076	0,074	0,072	0,084	0,101	0,102	0,105	0,093	0,086	2,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,078	0,075	0,074	0,074	0,074	0,072	0,069	0,064	0,065	0,078	0,081	0,091	0,095	0,095	0,079	0,065	0,062	0,062	0,070	0,088	0,111	0,112	0,095	0,080	1,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																			1	1					Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Μερική διακοπή στο διάστημα 04:00-05:00.																										

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,068	0,067	0,068	0,067	0,070	0,063	0,065	0,067	0,078	0,077	0,085	0,084	0,084	0,073	0,059	0,056	0,064	0,066	0,086	0,104	0,110	0,090	0,078	1,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,071	0,068	0,066	0,066	0,063	0,063	0,059	0,059	0,056	0,071	0,071	0,073	0,078	0,083	0,066	0,058	0,057	0,058	0,058	0,077	0,098	0,096	0,081	0,076	1,67	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,064	0,062	0,063	0,062	0,063	0,060	0,059	0,054	0,074	0,071	0,071	0,074	0,077	0,066	0,049	0,049	0,056	0,060	0,075	0,088	0,095	0,082	0,072	1,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,066	0,064	0,064	0,064	0,064	0,061	0,063	0,058	0,075	0,073	0,064	0,074	0,073	0,070	0,054	0,049	0,049	0,061	0,077	0,096	0,100	0,084	0,074	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Μερική διακοπή στο διάστημα 04:00-05:00.																										

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,066	0,065	0,064	0,064	0,064	0,060	0,057	0,059	0,067	0,067	0,068	0,077	0,079	0,065	0,054	0,054	0,058	0,059	0,080	0,091	0,092	0,085	0,076	1,64	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,065	0,063	0,062	0,063	0,062	0,060	0,060	0,060	0,075	0,078	0,078	0,075	0,078	0,054	0,054	0,059	0,055	0,059	0,072	0,089	0,089	0,082	0,076	1,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,064	0,062	0,062	0,062	0,063	0,061	0,060	0,060	0,071	0,064	0,073	0,081	0,077	0,063	0,057	0,050	0,054	0,060	0,080	0,091	0,084	0,087	0,071	1,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,065	0,062	0,062	0,060	0,062	0,063	0,055	0,063	0,078	0,071	0,069	0,069	0,075	0,063	0,058	0,055	0,061	0,066	0,087	0,093	0,091	0,081	0,072	1,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,064	0,061	0,060	0,059	0,060	0,058	0,054	0,051	0,068	0,073	0,073	0,079	0,072	0,066	0,061	0,054	0,051	0,065	0,071	0,088	0,085	0,073	0,066	1,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,062	0,061	0,060	0,060	0,062	0,059	0,053	0,058	0,060	0,053	0,057	0,057	0,059	0,053	0,051	0,051	0,055	0,061	0,075	0,079	0,074	0,074	0,067	1,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,063	0,062	0,058	0,059	0,061	0,057	0,057	0,052	0,061	0,056	0,062	0,072	0,064	0,059	0,050	0,053	0,050	0,061	0,077	0,081	0,075	0,070	0,066	1,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Μερική διακοπή στο διάστημα 04:00-05:00.																										

Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός Λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,059	0,059	0,057	0,060	0,061	0,057	0,055	0,054	0,060	0,061	0,059	0,054	0,067	0,057	0,050	0,054	0,052	0,056	0,068	0,075	0,073	0,071	0,065	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,060	0,059	0,056	0,057	0,058	0,058	0,057	0,048	0,050	0,050	0,055	0,055	0,054	0,054	0,053	0,052	0,053	0,068	0,073	0,086	0,083	0,070	0,066	1,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 27 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,062	0,060	0,060	0,059	0,061	0,057	0,056	0,055	0,056	0,054	0,061	0,061	0,063	0,059	0,055	0,053	0,056	0,063	0,074	0,090	0,077	0,074	0,066	1,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 29 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,062	0,062	0,060	0,058	0,056	0,053	0,054	0,054	0,056	0,057	0,054	0,056	0,055	0,051	0,047	0,048	0,053	0,055	0,078	0,085	0,070	0,066	0,063	1,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,060	0,060	0,058	0,057	0,057	0,054	0,049	0,053	0,057	0,052	0,049	0,050	0,047	0,051	0,047	0,045	0,046	0,057	0,069	0,075	0,068	0,066	0,061	1,35	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1													Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1													Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,059	0,058	0,057	0,059	0,060	0,055	0,049	0,055	0,050	0,052	0,049	0,053	0,053	0,052	0,053	0,044	0,045	0,055	0,068	0,069	0,064	0,064	0,060	1,34	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Μερική διακοπή στο διάστημα 04:00-05:00.																											

Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,058	0,058	0,056	0,055	0,055	0,053	0,050	0,053	0,056	0,045	0,045	0,049	0,052	0,061	0,052	0,049	0,051	0,062	0,070	0,072	0,069	0,063	0,059	1,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

[illegible]

Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,061	0,058	0,057	0,058	0,058	0,056	0,057	0,055	0,054	0,055	0,057	0,055	0,060	0,052	0,052	0,052	0,063	0,075	0,079	0,081	0,071	0,068	0,062	1,46	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																										
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,060	0,059	0,057	0,057	0,057	0,058	0,055	0,057	0,053	0,056	0,052	0,055	0,050	0,050	0,045	0,042	0,045	0,055	0,071	0,075	0,069	0,062	0,059	1,36		
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη		
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη		
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη		
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη		
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη		
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη		

Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,058	0,058	0,056	0,057	0,056	0,056	0,055	0,052	0,051	0,047	0,050	0,054	0,050	0,044	0,045	0,043	0,045	0,043	0,050	0,073	0,074	0,070	0,064	0,063	1,31	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,061	0,059	0,057	0,057	0,058	0,058	0,057	0,052	0,052	0,047	0,044	0,046	0,042	0,046	0,035	0,044	0,050	0,058	0,071	0,072	0,074	0,070	0,065	1,34	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,060	0,062	0,060	0,059	0,058	0,054	0,055	0,052	0,045	0,046	0,051	0,049	0,054	0,047	0,046	0,053	0,056	0,057	0,074	0,079	0,070	0,066	0,063	1,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Μερική διακοπή στο διάστημα 04:00-05:00.																											

Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,059	0,060	0,060	0,059	0,059	0,055	0,058	0,060	0,060	0,059	0,052	0,062	0,053	0,059	0,055	0,052	0,047	0,059	0,080	0,079	0,071	0,073	0,067	1,46	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,064	0,065	0,064	0,065	0,063	0,058	0,059	0,059	0,053	0,053	0,054	0,062	0,064	0,055	0,053	0,046	0,051	0,056	0,080	0,074	0,074	0,071	0,066	1,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,065	0,065	0,063	0,062	0,062	0,057	0,060	0,060	0,063	0,061	0,061	0,047	0,054	0,059	0,050	0,048	0,054	0,066	0,090	0,092	0,083	0,076	0,071	1,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,064	0,060	0,061	0,060	0,059	0,058	0,055	0,053	0,054	0,065	0,061	0,060	0,063	0,060	0,055	0,045	0,048	0,049	0,058	0,081	0,091	0,079	0,078	0,067	1,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,062	0,062	0,061	0,060	0,059	0,054	0,055	0,055	0,065	0,057	0,056	0,066	0,070	0,052	0,045	0,051	0,055	0,074	0,085	0,091	0,079	0,080	0,069	1,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1												Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1												Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,062	0,063	0,062	0,060	0,060	0,056	0,058	0,060	0,065	0,054	0,058	0,058	0,056	0,054	0,056	0,055	0,052	0,059	0,085	0,084	0,084	0,078	0,066	1,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Μερική διακοπή στο διάστημα 04:00-05:00.																										

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,061	0,058	0,059	0,059	0,060	0,057	0,055	0,053	0,053	0,044	0,043	0,058	0,054	0,054	0,054	0,050	0,047	0,059	0,070	0,077	0,073	0,063	0,062	1,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,059	0,058	0,057	0,057	0,057	0,054	0,054	0,057	0,054	0,048	0,054	0,060	0,066	0,061	0,056	0,045	0,050	0,067	0,079	0,078	0,077	0,070	0,073	1,45	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,069	0,067	0,066	0,063	0,062	0,063	0,057	0,063	0,067	0,060	0,050	0,054	0,066	0,064	0,061	0,055	0,054	0,056	0,064	0,081	0,087	0,074	0,068	0,067	1,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,065	0,063	0,062	0,062	0,063	0,057	0,060	0,060	0,055	0,047	0,044	0,057	0,055	0,051	0,048	0,046	0,042	0,055	0,075	0,080	0,077	0,073	0,071	1,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,065	0,063	0,063	0,062	0,063	0,058	0,057	0,057	0,061	0,050	0,049	0,057	0,060	0,055	0,054	0,047	0,051	0,061	0,079	0,086	0,075	0,072	0,071	1,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Μερική διακοπή στο διάστημα 04:00-05:00.																										

[illegible]

Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,064	0,063	0,062	0,061	0,064	0,060	0,059	0,054	0,053	0,053	0,051	0,058	0,055	0,055	0,049	0,049	0,050	0,066	0,089	0,085	0,075	0,073	0,067	1,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,065	0,063	0,061	0,062	0,063	0,058	0,056	0,055	0,052	0,046	0,051	0,055	0,049	0,043	0,042	0,047	0,053	0,064	0,087	0,081	0,080	0,073	0,073	1,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1				Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,065	0,065	0,064	0,064	0,064	0,061	0,061	0,064	0,057	0,053	0,047	0,058	0,050	0,045	0,048	0,048	0,053	0,065	0,088	0,091	0,080	0,078	0,074	1,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,062	0,059	0,060	0,059	0,055	0,054	0,057	0,062	0,058	0,056	0,051	0,047	0,048	0,044	0,045	0,049	0,063	0,091	0,086	0,078	0,071	0,066	0,064	1,45	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,059	0,059	0,061	0,059	0,055	0,057	0,056	0,055	0,054	0,049	0,046	0,053	0,049	0,046	0,045	0,046	0,064	0,080	0,080	0,072	0,075	0,069	0,065	1,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,060	0,059	0,057	0,060	0,055	0,055	0,052	0,054	0,048	0,045	0,049	0,052	0,050	0,047	0,046	0,045	0,068	0,086	0,083	0,075	0,070	0,064	0,063	1,40	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,060	0,059	0,058	0,058	0,053	0,055	0,057	0,046	0,044	0,043	0,041	0,050	0,044	0,043	0,046	0,047	0,062	0,080	0,079	0,068	0,065	0,067	0,063	1,35	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 1 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,061	0,058	0,057	0,059	0,053	0,054	0,052	0,053	0,057	0,055	0,045	0,048	0,048	0,042	0,040	0,047	0,060	0,078	0,074	0,068	0,071	0,067	0,062	1,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,058	0,056	0,058	0,060	0,055	0,053	0,052	0,050	0,045	0,047	0,047	0,057	0,048	0,054	0,045	0,047	0,066	0,088	0,084	0,089	0,078	0,076	0,071	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,068	0,066	0,067	0,067	0,067	0,063	0,061	0,062	0,062	0,056	0,050	0,048	0,052	0,051	0,040	0,043	0,049	0,056	0,081	0,078	0,074	0,070	0,068	0,068	1,47	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 4 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,059	0,059	0,058	0,058	0,054	0,053	0,052	0,049	0,053	0,050	0,039	0,045	0,043	0,046	0,042	0,049	0,061	0,085	0,083	0,074	0,070	0,066	0,063	1,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																									Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Τετάρτη, 6 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,058	0,058	0,059	0,059	0,056	0,056	0,052	0,045	0,048	0,048	0,047	0,048	0,046	0,044	0,046	0,050	0,064	0,073	0,070	0,074	0,072	0,065	0,064	1,36	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 7 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,060	0,059	0,057	0,058	0,054	0,056	0,050	0,048	0,045	0,045	0,054	0,054	0,048	0,048	0,039	0,037	0,057	0,077	0,070	0,067	0,063	0,063	0,062	1,33	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18																									Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 8 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,060	0,058	0,057	0,056	0,056	0,052	0,052	0,047	0,045	0,043	0,042	0,050	0,055	0,049	0,045	0,037	0,038	0,057	0,074	0,076	0,073	0,067	0,062	0,060	1,31	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 10 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,061	0,059	0,060	0,059	0,053	0,053	0,053	0,051	0,053	0,050	0,054	0,055	0,050	0,046	0,044	0,043	0,059	0,071	0,076	0,075	0,068	0,067	0,064	1,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 13 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,061	0,060	0,058	0,059	0,054	0,056	0,050	0,048	0,048	0,045	0,044	0,040	0,034	0,038	0,039	0,036	0,062	0,067	0,071	0,071	0,071	0,072	0,066	1,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08										1	1														Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 16 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																										
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,064	0,063	0,062	0,063	0,057	0,062	0,056	0,049	0,043	0,050	0,051	0,048	0,041	0,039	0,043	0,039	0,059	0,079	0,081	0,076	0,071	0,069	0,069	1,40		
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη		
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη		
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη		
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη		
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη		
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,063	0,062	0,060	0,061	0,059	0,055	0,055	0,051	0,045	0,044	0,048	0,052	0,043	0,042	0,042	0,044	0,041	0,064	0,072	0,070	0,069	0,069	0,068	0,066	1,34	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,058	0,054	0,053	0,054	0,050	0,051	0,054	0,042	0,040	0,047	0,051	0,044	0,042	0,043	0,039	0,040	0,053	0,069	0,066	0,068	0,066	0,066	0,066	1,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

[illegible]

Σάββατο, 23 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,054	0,054	0,054	0,056	0,052	0,050	0,049	0,050	0,044	0,051	0,049	0,038	0,039	0,044	0,041	0,049	0,062	0,083	0,081	0,077	0,070	0,069	0,070	1,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,061	0,060	0,058	0,057	0,052	0,053	0,056	0,048	0,041	0,049	0,056	0,046	0,055	0,046	0,045	0,047	0,058	0,072	0,077	0,078	0,071	0,070	0,067	1,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,064	0,060	0,057	0,058	0,056	0,060	0,060	0,054	0,050	0,058	0,064	0,051	0,050	0,049	0,053	0,053	0,075	0,081	0,085	0,082	0,077	0,071	0,067	1,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη	
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη	

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,071					1
	01:00	0,069					1
	02:00	0,066					1
	03:00	0,066					1
	04:00	0,062					1
	05:00	0,058					1
	06:00	0,064					1
	07:00	0,062					1
	08:00	0,050					1
	09:00	0,048					1
	10:00	0,053					1
	11:00	0,050					1
	12:00	0,046					1
	13:00	0,048					1
	14:00	0,045					1
	15:00	0,048					1
	16:00	0,054					1
	17:00	0,075					1
	18:00	0,089					1
	19:00	0,092					1
	20:00	0,089					1
	21:00	0,087					1
	22:00	0,077					1
	23:00	0,074					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,071					1
	01:00	0,068					1
	02:00	0,066					1
	03:00	0,064					1
	04:00	0,064					1
	05:00	0,058					1
	06:00	0,059					1
	07:00	0,062					1
	08:00	0,045					1
	09:00	0,048					1
	10:00	0,057					1
	11:00	0,058					1
	12:00	0,048					1
	13:00	0,046					1
	14:00	0,054					1
	15:00	0,060					1
	16:00	0,068					1
	17:00	0,074					1
	18:00	0,091					1
	19:00	0,086					1
	20:00	0,085					1
	21:00	0,076					1
	22:00	0,074					1
	23:00	0,069					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,063					1
	01:00	0,060					1
	02:00	0,059					1
	03:00	0,059					1
	04:00	0,059					1
	05:00	0,055					1
	06:00	0,054					1
	07:00	0,060					1
	08:00	0,050					1
	09:00	0,043					1
	10:00	0,055					1
	11:00	0,057					1
	12:00	0,050					1
	13:00	0,053					1
	14:00	0,054					1
	15:00	0,053					1
	16:00	0,066					1
	17:00	0,074					1
	18:00	0,086					1
	19:00	0,076					1
	20:00	0,075					1
	21:00	0,071					1
	22:00	0,070					1
	23:00	0,063					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,060					1
	01:00	0,058					1
	02:00	0,058					1
	03:00	0,056					1
	04:00	0,054					1
	05:00	0,052					1
	06:00	0,052					1
	07:00	0,057					1
	08:00	0,047					1
	09:00	0,045					1
	10:00	0,049					1
	11:00	0,044					1
	12:00	0,043					1
	13:00	0,050					1
	14:00	0,049					1
	15:00	0,051					1
	16:00	0,056					1
	17:00	0,061					1
	18:00	0,072					1
	19:00	0,076					1
	20:00	0,075					1
	21:00	0,070					1
	22:00	0,068					1
	23:00	0,062					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,060					1
	01:00	0,058					1
	02:00	0,058					1
	03:00	0,059					1
	04:00	0,058					1
	05:00	0,053					1
	06:00	0,052					1
	07:00	0,055					1
	08:00	0,049					1
	09:00	0,043					1
	10:00	0,051					1
	11:00	0,054					1
	12:00	0,047					1
	13:00	0,049					1
	14:00	0,053					1
	15:00	0,055					1
	16:00	0,055					1
	17:00	0,065					1
	18:00	0,083					1
	19:00	0,076					1
	20:00	0,071					1
	21:00	0,068					1
	22:00	0,066					1
	23:00	0,066					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,063					1
	01:00	0,058					1
	02:00	0,057					1
	03:00	0,056					1
	04:00	0,057					1
	05:00	0,054					1
	06:00	0,059					1
	07:00	0,062					1
	08:00	0,051					1
	09:00	0,045	1		1		
	10:00	0,049	1		1		
	11:00	0,045					1
	12:00	0,041					1
	13:00	0,045					1
	14:00	0,055					1
	15:00	0,061					1
	16:00	0,057					1
	17:00	0,067					1
	18:00	0,083					1
	19:00	0,080					1
	20:00	0,074					1
	21:00	0,080					1
	22:00	0,073					1
	23:00	0,072					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η ε π ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,066					1
	01:00	0,061					1
	02:00	0,061					1
	03:00	0,060					1
	04:00	0,060					1
	05:00	0,056					1
	06:00	0,063					1
	07:00	0,074					1
	08:00	0,059					1
	09:00	0,052					1
	10:00	0,051					1
	11:00	0,060					1
	12:00	0,053					1
	13:00	0,053					1
	14:00	0,053					1
	15:00	0,062					1
	16:00	0,081					1
	17:00	0,084					1
	18:00	0,090					1
	19:00	0,088					1
	20:00	0,076					1
	21:00	0,075					1
	22:00	0,074					1
	23:00	0,068					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,067					1
	01:00	0,066					1
	02:00	0,065					1
	03:00	0,065					1
	04:00	0,064					1
	05:00	0,060					1
	06:00	0,066					1
	07:00	0,071					1
	08:00	0,056					1
	09:00	0,055					1
	10:00	0,059					1
	11:00	0,052					1
	12:00	0,048					1
	13:00	0,049					1
	14:00	0,059					1
	15:00	0,063					1
	16:00	0,068					1
	17:00	0,080					1
	18:00	0,093					1
	19:00	0,086					1
	20:00	0,076					1
	21:00	0,078					1
	22:00	0,075					1
	23:00	0,074					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,071					1
	01:00	0,068					1
	02:00	0,066					1
	03:00	0,065					1
	04:00	0,066					1
	05:00	0,064					1
	06:00	0,063					1
	07:00	0,064					1
	08:00	0,066					1
	09:00	0,058					1
	10:00	0,064					1
	11:00	0,072					1
	12:00	0,061					1
	13:00	0,060					1
	14:00	0,070					1
	15:00	0,071					1
	16:00	0,077					1
	17:00	0,086					1
	18:00	0,086					1
	19:00	0,082					1
	20:00	0,078					1
	21:00	0,073					1
	22:00	0,077					1
	23:00	0,070					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,067					1
	01:00	0,065					1
	02:00	0,064					1
	03:00	0,063					1
	04:00	0,065					1
	05:00	0,060					1
	06:00	0,060					1
	07:00	0,061					1
	08:00	0,050					1
	09:00	0,041					1
	10:00	0,046					1
	11:00	0,052					1
	12:00	0,048					1
	13:00	0,060					1
	14:00	0,058					1
	15:00	0,060					1
	16:00	0,068					1
	17:00	0,078					1
	18:00	0,081					1
	19:00	0,079					1
	20:00	0,073					1
	21:00	0,066					1
	22:00	0,066					1
	23:00	0,066					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,063					1
	01:00	0,061					1
	02:00	0,061					1
	03:00	0,062					1
	04:00	0,062					1
	05:00	0,056					1
	06:00	0,056					1
	07:00	0,064					1
	08:00	0,055					1
	09:00	0,049					1
	10:00	0,062	1		1		
	11:00	0,061	1		1		
	12:00	0,058	1		1		
	13:00	0,049	1		1		
	14:00	0,059	1		1		
	15:00	0,062	1		1		
	16:00	0,059	1		1		
	17:00	0,066					1
	18:00	0,073					1
	19:00	0,075					1
	20:00	0,067					1
	21:00	0,066					1
	22:00	0,073					1
	23:00	0,071					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,062					1
	01:00	0,062					1
	02:00	0,060					1
	03:00	0,062					1
	04:00	0,060					1
	05:00	0,056					1
	06:00	0,056					1
	07:00	0,061					1
	08:00	0,063					1
	09:00	0,051	1				
	10:00	0,062	1				
	11:00	0,064	1		1		
	12:00	0,070	1		1		
	13:00	0,071	1		1		
	14:00	0,064	1		1		
	15:00	0,067	1		1		
	16:00	0,075	1		1		
	17:00	0,079	1		1		
	18:00	0,083					1
	19:00	0,080					1
	20:00	0,075					1
	21:00	0,073					1
	22:00	0,072					1
	23:00	0,070					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,063					1
	01:00	0,061					1
	02:00	0,061					1
	03:00	0,063					1
	04:00	0,061					1
	05:00	0,054					1
	06:00	0,052					1
	07:00	0,056					1
	08:00	0,051					1
	09:00	0,049	1				
	10:00	0,055	1				
	11:00	0,054	1				
	12:00	0,045	1				
	13:00	0,044	1				
	14:00	0,051	1		1		
	15:00	0,054	1		1		
	16:00	0,066	1		1		
	17:00	0,070	1		1		
	18:00	0,077					1
	19:00	0,075					1
	20:00	0,068					1
	21:00	0,073					1
	22:00	0,073					1
	23:00	0,067					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,065					1
	01:00	0,063					1
	02:00	0,062					1
	03:00	0,062					1
	04:00	0,060					1
	05:00	0,057					1
	06:00	0,046					1
	07:00	0,059					1
	08:00	0,063					1
	09:00	0,050	1				
	10:00	0,056	1				
	11:00	0,063	1		1		
	12:00	0,054	1		1		
	13:00	0,053	1		1		
	14:00	0,054	1		1		
	15:00	0,058	1		1		
	16:00	0,060	1		1		
	17:00	0,065	1		1		
	18:00	0,076					1
	19:00	0,086					1
	20:00	0,077					1
	21:00	0,071					1
	22:00	0,067					1
	23:00	0,069					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,065					1
	01:00	0,061					1
	02:00	0,059					1
	03:00	0,059					1
	04:00	0,059					1
	05:00	0,055					1
	06:00	0,058					1
	07:00	0,067					1
	08:00	0,063					1
	09:00	0,047	1				
	10:00	0,046	1				
	11:00	0,059	1		1		
	12:00	0,054	1		1		
	13:00	0,049	1		1		
	14:00	0,058	1		1		
	15:00	0,063	1		1		
	16:00	0,060	1		1		
	17:00	0,074	1		1		
	18:00	0,088					1
	19:00	0,084					1
	20:00	0,078					1
	21:00	0,077					1
	22:00	0,075					1
	23:00	0,072					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,067					1
	01:00	0,066					1
	02:00	0,063					1
	03:00	0,065					1
	04:00	0,064					1
	05:00	0,061					1
	06:00	0,062					1
	07:00	0,066					1
	08:00	0,064					1
	09:00	0,050					1
	10:00	0,050	1				
	11:00	0,049	1				
	12:00	0,043	1				
	13:00	0,042	1		1		
	14:00	0,050	1		1		
	15:00	0,057	1		1		
	16:00	0,057	1		1		
	17:00	0,064	1		1		
	18:00	0,073					1
	19:00	0,082					1
	20:00	0,074					1
	21:00	0,072					1
	22:00	0,071					1
	23:00	0,067					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,064					1
	01:00	0,059					1
	02:00	0,060					1
	03:00	0,059					1
	04:00	0,059					1
	05:00	0,055					1
	06:00	0,059					1
	07:00	0,054					1
	08:00	0,050					1
	09:00	0,046					1
	10:00	0,049	1				
	11:00	0,045	1				
	12:00	0,044	1				
	13:00	0,045	1				
	14:00	0,046	1				
	15:00	0,051	1				
	16:00	0,046	1		1		
	17:00	0,059	1		1		
	18:00	0,073					1
	19:00	0,065					1
	20:00	0,066					1
	21:00	0,069					1
	22:00	0,065					1
	23:00	0,063					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,063					1
	01:00	0,062					1
	02:00	0,058					1
	03:00	0,058					1
	04:00	0,058					1
	05:00	0,053					1
	06:00	0,056					1
	07:00	0,055					1
	08:00	0,057					1
	09:00	0,050					1
	10:00	0,056					1
	11:00	0,067					1
	12:00	0,057					1
	13:00	0,064					1
	14:00	0,059					1
	15:00	0,057					1
	16:00	0,061					1
	17:00	0,069					1
	18:00	0,082					1
	19:00	0,075					1
	20:00	0,067					1
	21:00	0,066					1
	22:00	0,063					1
	23:00	0,063					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,060					1
	01:00	0,059					1
	02:00	0,060					1
	03:00	0,059					1
	04:00	0,057					1
	05:00	0,053					1
	06:00	0,052					1
	07:00	0,054					1
	08:00	0,048					1
	09:00	0,044					1
	10:00	0,058	1		1		
	11:00	0,056	1		1		
	12:00	0,044	1		1		
	13:00	0,048	1				
	14:00	0,050	1				
	15:00	0,053	1				
	16:00	0,063					1
	17:00	0,067					1
	18:00	0,071					1
	19:00	0,079					1
	20:00	0,071					1
	21:00	0,064					1
	22:00	0,062					1
	23:00	0,062					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,060					1
	01:00	0,058					1
	02:00	0,058					1
	03:00	0,057					1
	04:00	0,058					1
	05:00	0,053					1
	06:00	0,053					1
	07:00	0,052					1
	08:00	0,045					1
	09:00	0,045			1		
	10:00	0,050			1		
	11:00	0,049			1		
	12:00	0,041			1		
	13:00	0,043			1		
	14:00	0,051			1		
	15:00	0,059	1		1		
	16:00	0,058	1		1		
	17:00	0,062	1		1		
	18:00	0,071					1
	19:00	0,068					1
	20:00	0,071					1
	21:00	0,074					1
	22:00	0,067					1
	23:00	0,066					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,180	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,066					1
	01:00	0,063					1
	02:00	0,062					1
	03:00	0,060					1
	04:00	0,061					1
	05:00	0,056					1
	06:00	0,058					1
	07:00	0,058					1
	08:00	0,051					1
	09:00	0,043					1
	10:00	0,051					1
	11:00	0,048					1
	12:00	0,042					1
	13:00	0,050					1
	14:00	0,053					1
	15:00	0,053					1
	16:00	0,050					1
	17:00	0,058					1
	18:00	0,067					1
	19:00	0,066					1
	20:00	0,065					1
	21:00	0,068					1
	22:00	0,064					1
	23:00	0,067					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης