

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 1 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
1/1/24 0:00	53,71	53,71	0,00	0,00	1												1	1	1	1			14,52	14,46		
1/1/24 1:00	50,47	50,47	0,00	0,00	1												1	1	1	1			12,36	12,50		
1/1/24 2:00	47,98	47,86	0,13	0,00	1												1	1	1				14,35	14,33		
1/1/24 3:00	45,14	44,99	0,16	0,00	1												1	1	1				12,98	12,92		
1/1/24 4:00	43,33	42,99	0,35	0,00	1												1	1	1				11,05	11,01		
1/1/24 5:00	42,72	41,81	0,91	0,00	1												1	1	1				10,02	9,99		
1/1/24 6:00	43,71	41,70	2,02	0,00	1												1	1	1				11,08	11,14		
1/1/24 7:00	46,04	40,30	5,73	0,00	1												1	1	1				14,72	13,51		
1/1/24 8:00	48,16	41,14	6,15	0,88	1												1	1	1				11,99	11,64		
1/1/24 9:00	53,94	47,82	4,93	1,19	1					1								1	1				12,13	13,54		
1/1/24 10:00	62,94	58,07	2,92	1,95	1					1							1	1	1				16,78	16,12		
1/1/24 11:00	69,68	61,87	3,99	3,82	1					1							1	1	1				19,57	19,57		
1/1/24 12:00	69,73	62,74	4,25	2,74	1					1							1	1	1				20,49	20,50		
1/1/24 13:00	67,12	59,48	4,16	3,48	1					1							1	1	1				17,56	17,42		
1/1/24 14:00	61,02	52,81	5,89	2,32	1					1							1	1	1				14,70	12,41		
1/1/24 15:00	56,57	48,50	5,51	2,56	1					1							1	1	1				11,10	7,66		
1/1/24 16:00	58,33	50,44	7,07	0,82	1					1							1	1	1				13,35	11,33		
1/1/24 17:00	64,94	54,68	10,27	0,00	1					1							1	1	1				22,12	18,69		
1/1/24 18:00	67,07	54,58	12,49	0,00	1					1							1	1	1				24,91	20,02		
1/1/24 19:00	69,10	53,38	15,72	0,00	1					1							1	1	1				28,31	20,64		
1/1/24 20:00	69,72	53,36	16,35	0,00	1					1							1	1	1				30,01	20,81		
1/1/24 21:00	67,39	51,35	16,04	0,00	1					1							1	1	1				30,60	20,20		
1/1/24 22:00	63,11	46,77	16,34	0,00	1												1	1	1				28,84	18,58		
1/1/24 23:00	57,27	42,45	14,82	0,00	1												1	1	1				34,02	17,15		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 2 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
2/1/24 0:00	51,21	36,66	14,54	0,00	1												1	1	1				20,26	15,33	
2/1/24 1:00	46,91	33,44	13,46	0,00	1												1	1	1				18,73	14,04	
2/1/24 2:00	45,26	33,58	11,68	0,00	1												1	1	1				20,83	13,21	
2/1/24 3:00	42,96	34,29	8,67	0,00	1												1	1	1				19,67	10,95	
2/1/24 4:00	41,85	35,39	6,45	0,00	1												1	1	1				12,55	9,41	
2/1/24 5:00	43,01	39,03	3,98	0,00	1												1	1	1				10,59	10,59	
2/1/24 6:00	45,12	42,85	2,27	0,00	1												1	1	1				12,74	12,78	
2/1/24 7:00	47,72	41,16	6,35	0,21	1												1	1	1				15,49	14,24	
2/1/24 8:00	51,64	44,04	4,78	2,82	1												1	1	1				15,59	15,42	
2/1/24 9:00	54,72	45,26	5,54	3,93	1												1	1	1				16,63	16,32	
2/1/24 10:00	58,05	46,70	6,89	4,46	1												1	1	1				18,34	17,36	
2/1/24 11:00	63,02	51,58	3,53	7,91	1												1	1	1				17,51	15,19	
2/1/24 12:00	62,76	50,15	5,60	7,01	1				1								1	1	1				12,15	9,38	
2/1/24 13:00	66,35	51,36	12,50	2,49	1				1								1	1	1				23,71	17,62	
2/1/24 14:00	68,31	47,38	16,72	4,21	1				1								1	1	1				27,25	17,99	
2/1/24 15:00	65,37	47,53	13,30	4,54	1				1								1	1	1				14,71	14,65	
2/1/24 16:00	66,85	55,90	9,65	1,30	1				1								1	1	1				22,08	16,69	
2/1/24 17:00	73,02	62,63	10,39	0,00	1				1								1	1	1				23,11	19,28	
2/1/24 18:00	75,16	61,28	13,88	0,00	1				1								1	1	1				32,17	22,52	
2/1/24 19:00	74,70	56,46	18,24	0,00	1				1								1	1	1				34,96	22,33	
2/1/24 20:00	72,96	51,66	21,29	0,00	1				1								1	1	1				35,87	21,88	
2/1/24 21:00	68,84	49,36	19,48	0,00	1												1	1	1				25,46	20,66	
2/1/24 22:00	63,59	45,02	18,56	0,00	1												1	1	1				19,87	19,06	
2/1/24 23:00	57,49	40,43	17,06	0,00	1												1	1	1				19,03	17,22	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμων (14:00-17:00) .

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 3 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
3/1/24 0:00	51,45	36,44	15,01	0,00	1												1	1	1				16,25	15,43		
3/1/24 1:00	46,88	33,71	13,16	0,00	1												1	1	1				15,53	13,95		
3/1/24 2:00	44,66	33,39	11,27	0,00	1												1	1	1				16,63	12,54		
3/1/24 3:00	42,67	32,71	9,96	0,00	1												1	1	1				13,36	10,56		
3/1/24 4:00	42,03	33,31	8,72	0,00	1												1	1	1				14,56	9,91		
3/1/24 5:00	42,81	33,07	9,73	0,00	1												1	1	1				15,82	10,74		
3/1/24 6:00	45,90	36,19	9,71	0,00	1												1	1	1				18,91	13,36		
3/1/24 7:00	50,76	42,21	8,49	0,06	1												1	1	1				18,88	15,10		
3/1/24 8:00	55,93	43,24	9,54	3,15	1												1	1	1				20,55	16,66		
3/1/24 9:00	60,76	43,46	8,23	9,06	1												1	1	1				20,85	18,00		
3/1/24 10:00	61,24	41,00	9,45	10,79	1												1	1	1				20,65	17,97		
3/1/24 11:00	61,94	42,53	7,58	11,83	1												1	1	1				20,39	17,98		
3/1/24 12:00	63,12	42,73	9,08	11,31											1		1	1	1				19,60	14,48		
3/1/24 13:00	63,59	39,28	11,96	12,34						1							1	1	1				22,88	15,18		
3/1/24 14:00	61,58	38,70	12,87	10,01						1							1	1	1				26,28	15,57		
3/1/24 15:00	60,92	42,54	11,71	6,67						1							1	1	1				24,08	17,34		
3/1/24 16:00	62,65	47,25	13,62	1,78						1							1	1	1				27,20	18,75		
3/1/24 17:00	69,41	58,29	11,10	0,01						1						1	1	1	1				23,92	20,77		
3/1/24 18:00	73,36	62,07	11,29	0,00						1						1	1	1	1				30,15	21,91		
3/1/24 19:00	73,94	64,70	9,24	0,00						1	1					1	1	1	1				24,63	16,43		
3/1/24 20:00	72,95	61,44	11,50	0,00						1	1						1	1	1				26,61	19,03		
3/1/24 21:00	68,92	56,79	12,13	0,00	1					1	1							1	1				26,85	15,61		
3/1/24 22:00	63,53	51,67	11,86	0,00	1					1							1	1	1				19,70	15,41		
3/1/24 23:00	57,03	45,15	11,88	0,00	1												1	1	1				23,47	16,75		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No4 λόγω TRIP ATM 1
2. Λειτουργία DG4 & DG5 ΑΗΣ λόγω απήγαμτος του σταθμού.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
4/1/24 0:00	50,80	39,00	11,80	0,00	1												1	1	1				22,77	15,18			
4/1/24 1:00	46,40	34,95	11,44	0,00	1												1	1	1				17,59	13,65			
4/1/24 2:00	44,10	33,58	10,52	0,00	1												1	1	1				13,88	12,02			
4/1/24 3:00	42,96	33,17	9,79	0,00	1												1	1	1				14,06	10,80			
4/1/24 4:00	42,13	33,71	8,43	0,00	1												1	1	1				12,32	9,89			
4/1/24 5:00	42,86	33,19	9,67	0,00	1												1	1	1				11,45	10,82			
4/1/24 6:00	46,47	35,99	10,49	0,00													1	1	1				11,21	11,75			
4/1/24 7:00	51,25	42,79	8,37	0,09						1							1	1	1				10,73	12,17			
4/1/24 8:00	55,98	38,68	14,81	2,49						1							1	1	1				19,99	16,76			
4/1/24 9:00	60,43	40,61	13,35	6,47						1							1	1	1				24,84	15,51			
4/1/24 10:00	65,25	49,20	12,53	3,52						1							1	1	1				25,50	19,52			
4/1/24 11:00	66,52	42,06	14,97	9,49						1							1	1	1				25,98	19,88			
4/1/24 12:00	66,43	41,83	10,33	14,28						1							1	1	1				25,74	16,19			
4/1/24 13:00	65,75	46,60		10,20						1							1	1	1				22,48	17,44			
4/1/24 14:00	67,75	53,20	10,74	3,81						1							1	1	1				27,46	18,92			
4/1/24 15:00	67,65	55,18	10,34	2,13					1								1	1	1				22,75	16,85			
4/1/24 16:00	70,24	59,62	9,66	0,95					1		1						1	1	1				22,36	19,12			
4/1/24 17:00	75,10	61,59	13,51	0,00					1		1						1	1	1				27,65	22,49			
4/1/24 18:00	76,50	62,60	13,90	0,00					1		1						1	1	1				32,49	22,86			
4/1/24 19:00	75,51	62,59	12,93	0,00					1		1						1	1	1				31,69	22,62			
4/1/24 20:00	74,13	60,58	13,55	0,00					1		1						1	1	1				31,51	17,51			
4/1/24 21:00	70,07	57,50	12,57	0,00					1		1						1	1	1				27,34	13,98			
4/1/24 22:00	64,56	53,41	11,15	0,00					1		1						1	1	1				26,11	12,83			
4/1/24 23:00	57,13	46,24	10,89	0,00					1		1							1	1				13,87	11,42			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμου.
2. Λειτουργία 2 Μονάδων Pielstick λόγω αιτήματος σταθμού.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
5/1/24 0:00	50,75	42,75	8,00	0,00					1		1							1	1				7,59	7,82	
5/1/24 1:00	45,96	43,38	2,59	0,00					1		1							1	1				2,42	2,72	
5/1/24 2:00	43,95	43,36	0,59	0,00					1		1							1	1				0,56	0,73	
5/1/24 3:00	42,42	42,25	0,16	0,00					1		1							1	1				0,03	-0,39	
5/1/24 4:00	41,81	41,66	0,15	0,00					1		1							1	1				0,00	-1,01	
5/1/24 5:00	43,18	42,97	0,21	0,00					1		1							1	1				0,26	0,23	
5/1/24 6:00	46,26	44,39	1,88	0,00					1		1							1	1				2,43	2,97	
5/1/24 7:00	50,68	44,60	5,91	0,17					1		1							1	1				6,52	7,39	
5/1/24 8:00	55,46	43,91	7,70	3,85					1		1							1	1				10,30	8,75	
5/1/24 9:00	57,50	43,67	4,83	9,00					1		1							1	1				8,90	6,87	
5/1/24 10:00	60,22	44,00	3,90	12,32							1					1			1	1			4,99	7,21	
5/1/24 11:00	60,28	43,11	2,64	14,53							1					1			1				4,92	5,47	
5/1/24 12:00	60,04	42,22	2,35	15,46	1											1			1				6,68	6,38	
5/1/24 13:00	60,91	42,51	2,64	15,75	1											1	1		1				13,35	12,32	
5/1/24 14:00	60,04	42,24	3,36	14,44	1											1	1		1				13,16	13,07	
5/1/24 15:00	58,87	45,17	3,11	10,58	1											1	1		1				15,40	15,48	
5/1/24 16:00	59,50	52,07	4,15	3,29	1											1	1		1				17,69	17,68	
5/1/24 17:00	65,18	62,41	2,75	0,02	1											1	1		1		1		19,35	19,41	
5/1/24 18:00	69,89	66,90	3,00	0,00	1											1	1		1		1		20,78	20,63	
5/1/24 19:00	70,34	67,81	2,52	0,00	1					1						1	1		1		1		16,91	16,82	
5/1/24 20:00	70,00	68,69	1,31	0,00	1					1						1	1		1		1		16,40	16,38	
5/1/24 21:00	66,91	66,12	0,79	0,00	1					1						1	1		1		1		13,24	13,07	
5/1/24 22:00	62,01	61,70	0,31	0,00	1					1						1	1		1		1		11,12	10,99	
5/1/24 23:00	56,03	55,97	0,06	0,00	1											1	1		1		1		16,39	16,30	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 και D5 ΑΗΣ λόγω αναγκής ατμοπαραγωγής με αίτημα σταθμού.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 6 Ιανουάριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
6/1/24 0:00	50,78	50,53	0,25	0,00	1											1	1		1		1		11,42	11,29	
6/1/24 1:00	46,49	46,33	0,16	0,00	1											1	1		1				11,54	11,51	
6/1/24 2:00	44,31	44,01	0,30	0,00	1											1	1		1				12,08	12,00	
6/1/24 3:00	42,81	41,34	1,47	0,00	1											1	1		1				10,60	10,51	
6/1/24 4:00	41,43	38,02	3,41	0,00	1							0,00				1	1		1				9,44	9,26	
6/1/24 5:00	41,90	36,73	5,17	0,00	1											1	1		1				11,20	9,70	
6/1/24 6:00	44,23	37,40	6,83	0,00	1											1	1		1				17,08	12,00	
6/1/24 7:00	45,58	38,08	7,28	0,21	1											1	1		1				16,81	12,98	
6/1/24 8:00	48,75	36,24	9,78	2,72	1											1	1		1				23,30	14,02	
6/1/24 9:00	52,64	34,14	10,73	7,77	1											1	1		1				15,28	11,69	
6/1/24 10:00	55,26	34,30	10,28	10,68	1											1	1		1				10,51	10,62	
6/1/24 11:00	56,69	34,59	10,61	11,48	1											1	1		1				10,91	11,12	
6/1/24 12:00	58,18	33,01	12,16	13,00	1											1	1		1				12,98	12,70	
6/1/24 13:00	58,53	34,42	11,02	13,09	1											1	1		1				11,34	11,38	
6/1/24 14:00	56,31	34,70	12,91	8,70	1											1	1		1				13,93	13,73	
6/1/24 15:00	53,97	36,10	14,78	3,08	1											1	1		1				15,90	15,71	
6/1/24 16:00	56,61	39,38	16,64	0,59	1											1	1		1				16,93	16,94	
6/1/24 17:00	63,31	45,18	18,13	0,00	1											1	1		1				18,74	18,97	
6/1/24 18:00	66,38	46,73	19,65	0,00	1											1	1		1				20,10	19,89	
6/1/24 19:00	67,50	47,45	20,05	0,00	1											1	1		1				19,82	20,22	
6/1/24 20:00	66,28	46,67	19,61	0,00	1					1						1			1				19,73	19,86	
6/1/24 21:00	63,83	44,78	19,05	0,00	1					1						1			1				19,61	19,13	
6/1/24 22:00	60,55	44,01	16,54	0,00	1					1						1			1				16,38	16,83	
6/1/24 23:00	55,23	39,62	15,61	0,00	1											1	1		1				16,34	16,56	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω αστάθειας ανέμου (09:00-15:00)

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
7/1/24 0:00	49,90	35,97	13,93	0,00	1											1	1		1				14,15	13,76			
7/1/24 1:00	45,51	36,46	9,06	0,00	1											1	1		1				9,97	9,82			
7/1/24 2:00	43,76	32,37	11,39	0,00	1											1	1		1				13,02	11,77			
7/1/24 3:00	42,44	32,04	10,39	0,00	1											1	1		1				11,51	10,44			
7/1/24 4:00	41,24	32,24	9,00	0,00	1											1	1		1				9,98	9,22			
7/1/24 5:00	41,56	32,51	9,05	0,00	1											1	1		1				10,40	9,56			
7/1/24 6:00	43,25	32,55	10,70	0,00	1											1	1		1				12,16	11,32			
7/1/24 7:00	44,76	33,20	11,55	0,00	1											1	1		1				11,80	12,42			
7/1/24 8:00	47,15	35,81	10,94	0,40	1											1	1		1				11,92	11,73			
7/1/24 9:00	43,79	38,13	4,58	1,08	1											1	1		1				4,71	4,06			
7/1/24 10:00	56,68	47,48	4,36	4,84	1											1	1		1				5,36	6,22			
7/1/24 11:00	61,16	41,18	12,93	7,05	1					1						1			1				14,08	15,31			
7/1/24 12:00	62,81	39,83	17,00	5,98	1					1						1			1				18,15	17,97			
7/1/24 13:00	63,86	40,23	18,57	5,07	1					1	18,57	5,07	1			1			1				19,62	19,12			
7/1/24 14:00	62,47	40,25	18,10	4,11	1					1						1			1				19,44	18,69			
7/1/24 15:00	60,86	40,74	17,16	2,95	1					1						1			1				19,98	18,19			
7/1/24 16:00	62,29	43,50	17,57	1,23	1					1						1			1				22,44	18,66			
7/1/24 17:00	67,75	49,74	18,00	0,01	1					1	18,00	0,01	1			1			1				26,58	20,29			
7/1/24 18:00	71,12	51,59	19,53	0,00	1					1	19,53	0,00	1			1			1				32,58	21,28			
7/1/24 19:00	71,54	55,88	15,66	0,00	1					1						1			1	1			27,87	21,44			
7/1/24 20:00	70,94	62,97	7,97	0,00	1					1						1			1	1			22,58	21,24			
7/1/24 21:00	66,10	61,67	4,43	0,00	1					1						1			1	1			19,35	19,14			
7/1/24 22:00	62,02	57,97	4,05	0,00	1					1						1			1	1			17,13	16,08			
7/1/24 23:00	55,23	49,67	5,56	0,00	1					1						1			1	1			18,01	10,21			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No4 για ασφάλεια λόγω αποκοπής Υ/Σ Αφάντου από το Σύστημα.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω αποκοπής Υ/Σ Αφάντου από το Σύστημα.(09:00-11:00).

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
8/1/24 0:00	49,43	43,44	5,99	0,00	1					1									1	1			21,23	9,01		
8/1/24 1:00	44,93	40,01	4,92	0,00	1					1									1	1			9,89	4,33		
8/1/24 2:00	43,29	41,36	1,93	0,00	1					1									1	1			1,58	2,30		
8/1/24 3:00	42,16	40,69	1,47	0,00	1					1									1	1			0,31	1,22		
8/1/24 4:00	41,40	40,13	1,27	0,00	1					1		0,00							1	1			0,00	0,65		
8/1/24 5:00	42,74	41,64	1,10	0,00	1					1									1	1			1,18	2,06		
8/1/24 6:00	47,95	46,30	1,65	0,00	1					1									1	1			8,83	6,20		
8/1/24 7:00	56,36	54,68	1,67	0,00	1					1						1			1	1			11,69	9,95		
8/1/24 8:00	61,78	59,94	1,36	0,48	1					1						1			1	1			14,78	14,85		
8/1/24 9:00	65,95	62,12	1,48	2,34	1					1						1			1	1			17,47	17,46		
8/1/24 10:00	67,39	62,15	0,91	4,33	1					1						1			1	1			16,82	16,85		
8/1/24 11:00	68,28	63,31	1,05	3,92	1					1						1			1	1			18,02	18,07		
8/1/24 12:00	70,58	64,95	0,39	5,25	1					1						1			1	1			19,26	19,27		
8/1/24 13:00	70,37	65,90	0,27	4,21	1					1						1			1	1			19,97	19,98		
8/1/24 14:00	69,30	65,72	0,55	3,03	1					1						1			1	1			20,09	20,07		
8/1/24 15:00	70,61	68,54	0,34	1,73	1					1						1			1	1			20,46	20,19		
8/1/24 16:00	73,85	73,03	0,34	0,48	1					1						1		1	1	1			19,75	19,78		
8/1/24 17:00	77,38	77,24	0,13	0,00	1					1						1		1	1	1			22,86	22,93		
8/1/24 18:00	79,74	79,74	0,00	0,00	1					1						1		1	1	1			23,91	23,90		
8/1/24 19:00	80,43	80,43	0,00	0,00	1					1						1		1	1	1			24,13	24,11		
8/1/24 20:00	80,15	80,06	0,10	0,00	1					1						1		1	1	1			24,00	23,99		
8/1/24 21:00	76,65	75,04	1,61	0,00	1					1						1		1	1	1			22,54	22,44		
8/1/24 22:00	69,28	66,02	3,26	0,00	1					1						1		1	1	1			15,63	15,40		
8/1/24 23:00	60,45	54,94	5,51	0,00	1					1						1			1	1			13,71	13,04		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ														ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
9/1/24 0:00	52,44	42,99	9,45	0,00	1					1									1	1			12,84	10,33		
9/1/24 1:00	47,27	40,75	6,52	0,00	1					1									1	1			7,22	6,50		
9/1/24 2:00	45,10	41,17	3,93	0,00	1					1									1	1			4,00	4,15		
9/1/24 3:00	43,41	41,18	2,23	0,00	1					1									1	1			2,34	2,36		
9/1/24 4:00	43,19	41,69	1,50	0,00	1					1									1	1			1,75	1,88		
9/1/24 5:00	44,82	42,16	2,66	0,00	1					1									1	1			3,54	3,79		
9/1/24 6:00	48,95	42,84	6,11	0,00	1					1									1	1			7,51	8,13		
9/1/24 7:00	57,90	44,10	13,75	0,05	1					1									1	1			16,08	16,67		
9/1/24 8:00	62,87	43,02	18,10	1,74	1					1									1	1			19,93	18,76		
9/1/24 9:00	67,36	45,78	19,11	2,47	1					1									1	1			22,54	20,14		
9/1/24 10:00	70,17	44,98	18,06	7,13	1					1									1	1			20,18	18,69		
9/1/24 11:00	70,99	49,02	13,98	8,00	1					1			1						1				13,76	14,16		
9/1/24 12:00	73,01	58,48	11,98	2,54	1					1	1		1						1				14,67	14,45		
9/1/24 13:00	76,58	64,53	10,12	1,93	1					1	1		1						1				20,15	20,09		
9/1/24 14:00	75,52	66,39	7,36	1,77	1					1	1		1						1				21,56	21,56		
9/1/24 15:00	75,49	68,48	2,59	4,42	1					1	1		1					1	1				15,61	14,85		
9/1/24 16:00	76,41	74,26	1,42	0,74	1					1	1		1					1	1				17,41	17,53		
9/1/24 17:00	81,82	79,28	2,53	0,01	1					1	1		1					1	1				22,10	21,44		
9/1/24 18:00	85,48	82,06	3,43	0,00	1					1	1						1	1	1				24,50	24,60		
9/1/24 19:00	86,53	83,52	3,01	0,00	1					1	1						1	1	1				25,05	24,38		
9/1/24 20:00	86,42	82,55	3,87	0,00	1					1	1						1	1	1	1			18,94	18,36		
9/1/24 21:00	81,35	79,17	2,19	0,00	1					1	1				1		1	1		1			14,62	14,41		
9/1/24 22:00	73,32	72,19	1,13	0,00	1					1	1				1		1	1		1			9,16	8,68		
9/1/24 23:00	63,78	60,40	3,37	0,00	1					1	1				1		1	1					8,17	8,77		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 4 και ΑΕΡ2, λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω κακοκαιρίας (10:00-13:00).

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
10/1/24 0:00	55,67	49,69	5,98	0,00	1					1					1		1	1					15,54	10,04	
10/1/24 1:00	49,72	48,23	1,49	0,00	1					1							1	1					9,69	6,93	
10/1/24 2:00	46,84	44,70	2,14	0,00	1					1							1	1					9,36	5,99	
10/1/24 3:00	45,77	43,96	1,81	0,00	1					1							1	1					7,55	5,07	
10/1/24 4:00	45,82	44,00	1,83	0,00	1					1							1	1					5,49	4,96	
10/1/24 5:00	46,38	41,95	4,43	0,00	1					1							1	1					8,19	5,61	
10/1/24 6:00	51,51	46,00	5,51	0,00	1					1							1	1					10,89	8,83	
10/1/24 7:00	61,99	55,66	6,33	0,00	1					1					1		1	1	1				6,78	8,01	
10/1/24 8:00	66,48	54,64	11,34	0,50	1					1					1		1	1	1				12,23	12,38	
10/1/24 9:00	71,52	51,29	16,84	3,39	1					1							1	1	1				18,28	19,41	
10/1/24 10:00	74,08	50,19	21,28	2,62	1					1							1	1	1				23,61	22,18	
10/1/24 11:00	74,45	48,48	21,37	4,60	1					1							1	1	1				22,89	22,27	
10/1/24 12:00	74,78	47,38	21,77	5,64	1					1							1	1	1				23,16	22,31	
10/1/24 13:00	73,15	46,86	20,80	5,49	1					1								1	1				21,57	21,75	
10/1/24 14:00	72,89	45,48	21,37	6,04	1					1								1	1				22,58	21,84	
10/1/24 15:00	74,15	47,82	21,63	4,70	1					1								1	1				22,84	22,22	
10/1/24 16:00	77,55	54,21	22,28	1,06	1					1							1	1	1				25,08	23,25	
10/1/24 17:00	85,23	61,84	23,38	0,01	1					1							1	1	1				26,51	25,49	
10/1/24 18:00	90,61	63,92	26,69	0,00	1					1							1	1	1	1			29,63	27,15	
10/1/24 19:00	92,25	65,28	26,97	0,00	1					1							1	1	1	1			27,64	27,64	
10/1/24 20:00	90,73	63,82	26,91	0,00	1					1							1	1	1	1			28,63	27,22	
10/1/24 21:00	85,57	60,04	25,52	0,00	1					1							1	1	1	1			27,28	25,63	
10/1/24 22:00	77,19	53,97	23,21	0,00	1					1							1		1	1			23,80	23,13	
10/1/24 23:00	66,75	46,67	20,08	0,00	1												1		1	1			20,33	19,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 4 λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω κακοκαιρίας (06:00-09:00).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/1/24 0:00	57,56	40,51	17,05	0,00	1											0		1		1	1			17,98	17,25
11/1/24 1:00	51,23	35,86	15,37	0,00	1											0		1		1	1			15,78	15,35
11/1/24 2:00	48,59	34,61	13,98	0,00	1											0		1		1	1			15,08	14,55
11/1/24 3:00	47,69	34,41	13,28	0,00	1											0		1		1	1			16,70	13,98
11/1/24 4:00	46,45	33,93	12,52	0,00	1											0		1		1	1			14,72	12,61
11/1/24 5:00	47,70	34,72	12,98	0,00	1											0		1		1	1			15,23	13,81
11/1/24 6:00	53,43	39,32	14,10	0,00	1											0		1		1	1			18,44	15,97
11/1/24 7:00	63,50	44,69	18,58	0,23	1											0		1		1	1			21,87	18,99
11/1/24 8:00	67,19	44,38	18,86	3,95	1											0		1		1	1			20,22	20,12
11/1/24 9:00	70,21	45,53	20,18	4,50	1											0		1		1	1			24,34	21,03
11/1/24 10:00	72,15	48,31	18,05	5,79	1											0		1		1	1			18,85	18,60
11/1/24 11:00	72,70	43,92	19,83	8,95	1											0		1		1	1			20,04	21,03
11/1/24 12:00	74,69	46,01	21,71	6,97	1											0		1		1	1			22,23	22,35
11/1/24 13:00	76,83	45,03	22,64	9,16	1											0		1		1	1			23,05	23,04
11/1/24 14:00	76,36	44,55	22,40	9,42	1											0		1		1	1			22,80	22,92
11/1/24 15:00	76,64	47,70	22,57	6,38	1											0		1		1	1			22,46	22,96
11/1/24 16:00	81,17	55,96	23,74	1,47	1											0		1		1	1			24,27	24,30
11/1/24 17:00	89,52	64,07	25,40	0,06	1					1						0		1		1	1			27,07	26,81
11/1/24 18:00	94,79	66,93	27,87	0,00	1					1						0		1	1	1	1			29,33	28,46
11/1/24 19:00	95,43	67,17	28,26	0,00	1					1						0		1	1	1	1			28,28	28,62
11/1/24 20:00	94,13	66,16	27,97	0,00	1					1						0		1	1	1	1			27,43	28,21
11/1/24 21:00	88,25	61,95	26,30	0,00	1					1						0		1	1		1			26,76	26,47
11/1/24 22:00	79,24	55,98	23,26	0,00	1					1						0		1	1		1			25,20	23,78
11/1/24 23:00	68,58	48,30	20,28	0,00	1											0		1	1		1			20,40	20,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/1/24 0:00	58,63	41,46	17,17	0,00	1											0		1	1		1			18,32	17,55
12/1/24 1:00	52,57	36,97	15,60	0,00	1											0		1	1		1			16,28	15,76
12/1/24 2:00	49,69	35,29	14,40	0,00	1											0		1	1		1			15,79	14,92
12/1/24 3:00	48,49	34,08	14,41	0,00	1											0		1	1		1			14,13	14,50
12/1/24 4:00	47,37	33,82	13,55	0,00	1											0		1	1		1			12,93	13,68
12/1/24 5:00	48,43	34,72	13,71	0,00	1											0		1	1		1			13,70	14,38
12/1/24 6:00	54,24	38,86	15,37	0,00	1											0		1	1		1			16,24	16,25
12/1/24 7:00	64,56	46,80	17,72	0,03	1											0		1	1		1			19,97	19,34
12/1/24 8:00	69,78	51,77	17,18	0,83	1					1						0		1	1		1			23,40	20,77
12/1/24 9:00	76,25	64,35	10,37	1,52	1					1						0		1	1		1			23,01	22,81
12/1/24 10:00	79,15	71,01	6,64	1,50	1					1						0		1	1		1			22,02	21,12
12/1/24 11:00	81,22	75,25	4,22	1,75	1					1	1					0		1	1		1			17,65	17,43
12/1/24 12:00	84,39	79,36	3,53	1,51	1					1	1					0		1	1		1			20,75	20,72
12/1/24 13:00	86,92	81,15	4,05	1,72	1					1	1					0		1	1		1			23,12	23,13
12/1/24 14:00	88,58	84,67	2,51	1,39	1					1	1					0		1	1		1			23,38	23,02
12/1/24 15:00	89,43	86,99	1,74	0,71	1					1	1					0		1	1		1		1	20,84	20,92
12/1/24 16:00	94,49	91,94	2,29	0,26	1					1	1					0		1	1		1		1	26,56	26,53
12/1/24 17:00	97,30	94,99	2,30	0,00	1					1	1					0		1	1		1		1	29,03	29,04
12/1/24 18:00	98,03	94,89	3,14	0,00	1					1	1					0	1	1	1		1		1	23,93	23,38
12/1/24 19:00	97,96	92,46	5,49	0,00	1					1	1					0	1	1	1		1		1	23,30	23,26
12/1/24 20:00	95,80	90,36	5,44	0,00	1					1	1					0	1	1	1		1		1	21,04	21,02
12/1/24 21:00	90,34	83,16	7,18	0,00	1					1	1					0	1	1	1				1	20,94	19,85
12/1/24 22:00	82,11	73,97	8,14	0,00	1					1						0	1	1	1				1	21,89	20,04
12/1/24 23:00	72,00	64,56	7,44	0,00	1					1						0	1	1	1				1	19,67	19,69

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/1/24 0:00	63,05	56,78	6,27	0,00	1											0	1	1	1				1	18,82	18,77
13/1/24 1:00	55,57	47,03	8,54	0,00	1											0	1	1	1					18,72	16,54
13/1/24 2:00	52,28	41,66	10,62	0,00	1											0	1	1	1					18,39	15,59
13/1/24 3:00	50,50	38,02	12,48	0,00	1											0	1	1	1					19,38	15,13
13/1/24 4:00	49,33	35,08	14,26	0,00	1											0	1	1	1					18,54	14,70
13/1/24 5:00	50,13	35,46	14,68	0,00	1											0	1	1	1					16,59	14,98
13/1/24 6:00	53,77	37,72	16,05	0,00	1											0	1	1	1					14,56	16,08
13/1/24 7:00	59,53	42,99	16,38	0,16	1											0	1	1	1					17,73	17,81
13/1/24 8:00	67,29	43,94	18,07	5,28	1											0	1	1	1					22,91	20,04
13/1/24 9:00	72,57	39,92	20,76	11,89	1											0	1	1	1					27,64	21,73
13/1/24 10:00	73,59	37,10	20,79	15,70	1											0	1	1	1					29,09	22,07
13/1/24 11:00	73,52	35,29	20,63	17,60	1											0	1	1	1					33,20	22,02
13/1/24 12:00	73,00	34,81	20,10	18,09	1											0	1	1	1					30,47	20,63
13/1/24 13:00	73,54	36,96	19,67	16,91	1											0	1	1	1					25,77	21,30
13/1/24 14:00	73,85	37,71	20,97	15,17	1											0	1	1	1					31,30	22,12
13/1/24 15:00	75,45	42,52	21,89	11,03	1											0	1	1	1					29,69	22,58
13/1/24 16:00	80,16	52,98	22,93	4,25	1											0	1	1	1					32,53	24,03
13/1/24 17:00	88,35	63,49	24,81	0,05	1					1						0	1	1	1					36,84	26,46
13/1/24 18:00	93,93	66,86	27,07	0,00	1					1						0	1	1	1		1			41,22	28,17
13/1/24 19:00	95,13	66,84	28,29	0,00						1						0	1	1	1		1			42,14	28,51
13/1/24 20:00	91,44	64,22	27,22	0,00						1	1					0	1	1	1		1			35,54	27,46
13/1/24 21:00	86,11	66,18	19,93	0,00						1						0	1	1	1		1			26,31	23,35
13/1/24 22:00	79,74	57,94	21,80	0,00					1	1						0		1	1		1			31,73	23,89
13/1/24 23:00	71,73	50,90	20,84	0,00					1	1						0		1	1					28,31	21,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία 2 Μονάδων Pielstick λόγω απήματος σταθμού.
2. Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/1/24 0:00	63,23	44,98	18,26	0,00					1	1						0		1	1					24,70	18,23
14/1/24 1:00	56,84	44,15	12,69	0,00					1	1						0		1	1					14,66	12,48
14/1/24 2:00	53,76	44,38	9,38	0,00					1	1						0		1	1					9,50	9,40
14/1/24 3:00	51,63	44,55	7,08	0,00					1	1						0		1	1					6,51	7,23
14/1/24 4:00	49,97	44,67	5,30	0,00					1	1						0		1	1					4,87	5,35
14/1/24 5:00	50,46	45,32	5,14	0,00					1	1						0		1	1					4,15	5,64
14/1/24 6:00	52,84	45,71	7,13	0,00					1	1						0		1	1					7,08	8,42
14/1/24 7:00	55,62	45,32	10,03	0,27					1	1						0		1	1					10,82	10,90
14/1/24 8:00	61,18	44,91	10,32	5,96					1	1						0		1	1					9,67	10,86
14/1/24 9:00	66,12	40,16	13,30	12,66					1							0		1	1	1				17,59	17,29
14/1/24 10:00	68,58	38,04	14,59	15,95					1							0		1	1	1				22,48	15,62
14/1/24 11:00	69,77	37,43	14,89	17,45					1							0		1	1	1				19,23	15,31
14/1/24 12:00	69,08	37,31	14,74	17,04					1							0		1	1	1				17,46	15,17
14/1/24 13:00	69,81	37,65	15,34	16,82					1							0		1	1	1				16,04	16,06
14/1/24 14:00	69,15	37,45	16,97	14,73					1							0		1	1	1				17,27	17,27
14/1/24 15:00	68,88	42,01	16,53	10,34					1							0		1	1	1				16,93	17,19
14/1/24 16:00	73,12	51,96	17,95	3,21					1							0		1	1	1				18,74	19,16
14/1/24 17:00	82,18	58,71	23,42	0,04					1	1						0			1	1				25,55	24,60
14/1/24 18:00	88,75	64,72	24,03	0,00					1	1						0		1	1	1				29,68	26,60
14/1/24 19:00	90,20	69,11	21,09	0,00					1	1						0		1	1	1				27,48	27,06
14/1/24 20:00	89,05	75,50	13,55	0,00					1	1						0		1	1	1	1			26,67	26,62
14/1/24 21:00	85,38	74,29	11,10	0,00					1	1						0		1	1	1	1			25,55	25,50
14/1/24 22:00	77,43	69,14	8,28	0,00					1	1						0		1	1	1	1			20,14	19,84
14/1/24 23:00	69,08	65,94	3,14	0,00					1	1						0		1	1	1	1			12,30	11,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία 2 Μονάδων Pielstick λόγω απήγατος σταθμού.
2. Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/1/24 0:00	60,02	57,46	2,57	0,00					1	1						0		1		1	1			8,98	8,09
15/1/24 1:00	53,65	51,62	2,03	0,00					1	1						0		1		1				9,17	8,97
15/1/24 2:00	50,57	48,41	2,15	0,00					1	1						0		1		1				8,06	5,85
15/1/24 3:00	48,78	45,99	2,79	0,00					1	1						0		1		1				8,34	4,35
15/1/24 4:00	48,42	44,30	4,12	0,00					1	1						0		1		1				2,85	3,78
15/1/24 5:00	49,78	45,48	4,30	0,00					1	1						0		1		1				3,71	4,92
15/1/24 6:00	55,50	47,51	7,99	0,00					1	1						0		1		1				8,60	10,86
15/1/24 7:00	66,84	53,91	12,89	0,04					1	1						0		1		1				19,51	19,18
15/1/24 8:00	71,75	53,22	16,45	2,08					1	1						0		1	1	1				25,08	19,64
15/1/24 9:00	74,85	55,45	11,84	7,55					1	1						0		1	1	1				24,63	16,98
15/1/24 10:00	74,99	57,55	9,64	7,79					1	1						0		1	1	1				22,31	17,01
15/1/24 11:00	76,58	55,22	7,76	13,60					1	1						0		1	1	1				15,66	11,47
15/1/24 12:00	77,38	59,87	6,90	10,61					1	1						0		1	1	1				14,48	14,75
15/1/24 13:00	76,63	65,78	5,02	5,83					1	1	1					0		1	1	1				5,74	6,54
15/1/24 14:00	79,55	65,87	7,83	5,84						1	1					0		1	1	1				15,28	14,70
15/1/24 15:00	81,15	63,77	10,44	6,93						1	1					0		1	1	1				24,76	23,56
15/1/24 16:00	82,01	72,63	8,04	1,34						1	1					0		1	1	1				24,53	24,49
15/1/24 17:00	89,51	81,20	8,29	0,01						1	1					0		1	1	1		1		26,77	26,79
15/1/24 18:00	92,95	74,08	18,87	0,00						1	1					0		1	1	1		1		34,11	27,89
15/1/24 19:00	94,63	68,24	26,39	0,00						1	1					0		1	1	1		1		42,47	28,34
15/1/24 20:00	93,92	67,69	26,23	0,00						1	1					0		1	1	1		1		34,27	28,13
15/1/24 21:00	89,78	63,39	26,40	0,00						1	1					0		1	1	1		1		28,12	26,90
15/1/24 22:00	81,31	57,26	24,06	0,00						1	1					0		1		1		1		25,67	24,35
15/1/24 23:00	70,02	49,37	20,64	0,00						1	1					0		1		1				21,22	21,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/1/24 0:00	59,77	44,11	15,66	0,00						1	1					0		1		1				15,48	15,35
16/1/24 1:00	52,29	44,16	8,12	0,00						1	1					0		1		1				7,13	7,87
16/1/24 2:00	49,55	44,31	5,23	0,00						1	1					0		1		1				3,39	4,79
16/1/24 3:00	48,27	44,68	3,59	0,00						1	1					0		1		1				2,20	3,48
16/1/24 4:00	46,70	43,94	2,75	0,00						1	1					0		1		1				0,85	1,86
16/1/24 5:00	47,53	44,80	2,73	0,00						1	1					0		1		1				1,10	2,62
16/1/24 6:00	53,41	47,42	5,99	0,00						1	1					0		1		1				5,97	8,76
16/1/24 7:00	64,47	48,84	15,60	0,03						1	1					0		1		1				16,82	18,59
16/1/24 8:00	68,62	48,52	18,76	1,35						1	1					0		1		1				20,69	20,47
16/1/24 9:00	72,02	46,13	19,65	6,24						1	1					0		1		1				21,97	20,68
16/1/24 10:00	73,58	45,75	19,88	7,95						1	1					0		1		1				21,94	21,08
16/1/24 11:00	71,62	46,70	18,29	6,63						1	1					0		1		1				21,49	20,40
16/1/24 12:00	71,74	49,41	18,02	4,31						1	1					0		1		1				29,71	21,16
16/1/24 13:00	73,98	47,50	20,00	6,48						1	1					0		1		1				27,26	22,12
16/1/24 14:00	74,10	54,04	15,61	4,45						1	1					0		1		1				25,87	22,25
16/1/24 15:00	74,06	55,54	14,94	3,58						1	1					0		1		1				26,05	22,16
16/1/24 16:00	76,67	61,27	14,38	1,02						1	1					0		1	1	1				27,25	22,93
16/1/24 17:00	83,33	70,49	12,82	0,02						1	1					0		1	1	1				26,82	24,95
16/1/24 18:00	86,83	74,99	11,84	0,00						1	1					0		1	1	1	1			26,21	25,97
16/1/24 19:00	86,74	73,59	13,15	0,00						1	1					0		1	1	1	1			29,56	25,98
16/1/24 20:00	85,84	68,85	16,99	0,00						1	1					0		1	1	1	1			29,96	25,74
16/1/24 21:00	81,97	61,64	20,33	0,00						1	1					0		1	1	1	1			33,68	24,60
16/1/24 22:00	74,08	53,08	21,00	0,00						1	1					0		1	1					31,12	22,19
16/1/24 23:00	63,14	48,44	14,70	0,00						1	1					0		1	1					27,88	18,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία 2 Μονάδων Pielstick λόγω απήματος σταθμού.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/1/24 0:00	54,71	43,66	11,04	0,00						1	1					0		1	1					13,40	10,41
17/1/24 1:00	48,92	44,02	4,91	0,00						1	1					0		1	1					3,60	4,25
17/1/24 2:00	46,61	43,49	3,13	0,00						1	1					0		1	1					1,31	1,59
17/1/24 3:00	45,78	42,59	3,19	0,00						1	1					0		1	1					1,35	0,70
17/1/24 4:00	44,81	42,92	1,90	0,00						1	1					0		1	1					0,03	0,02
17/1/24 5:00	45,81	44,24	1,57	0,00						1	1					0		1	1					0,07	1,07
17/1/24 6:00	51,49	48,01	3,48	0,00						1	1					0		1	1					5,17	6,72
17/1/24 7:00	61,89	57,37	4,36	0,17						1	1					0		1	1					9,61	6,92
17/1/24 8:00	65,94	59,44	4,37	2,14					1	1						0		1	1			1		7,05	10,05
17/1/24 9:00	68,28	59,04	4,83	4,40					1	1						0		1	1			1		16,76	11,81
17/1/24 10:00	71,59	56,23	5,71	9,65					1	1						0		1	1			1		16,47	9,65
17/1/24 11:00	69,96	53,41	3,43	13,12					1	1						0		1	1			1		10,67	5,30
17/1/24 12:00	68,00	51,72	1,48	14,80					1	1						0		1	1					5,39	3,75
17/1/24 13:00	64,93	51,82	0,25	12,85	1				1	1						0		1	1					0,43	-0,61
17/1/24 14:00	62,87	50,28	1,73	10,85	1					1						0		1	1					4,38	5,76
17/1/24 15:00	62,66	52,83	1,82	8,00	1					1						0		1	1					12,77	12,32
17/1/24 16:00	65,68	61,06	1,92	2,69	1					1						0		1	1			1		14,79	14,90
17/1/24 17:00	71,93	70,03	1,78	0,12	1					1						0		1	1		1	1		19,91	19,73
17/1/24 18:00	77,54	76,81	0,72	0,00	1					1						0		1	1		1	1		22,26	22,30
17/1/24 19:00	79,72	79,25	0,48	0,00	1					1						0		1	1		1	1		23,81	23,80
17/1/24 20:00	79,83	78,95	0,88	0,00	1					1						0		1	1		1	1		23,73	23,71
17/1/24 21:00	76,12	74,71	1,41	0,00	1					1						0		1	1		1	1		20,88	20,78
17/1/24 22:00	69,58	68,94	0,64	0,00	1					1						0		1	1		1	1		14,24	14,10
17/1/24 23:00	61,81	61,65	0,15	0,00	1											0		1	1		1	1		12,62	12,77

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία 2 Μονάδων Pielstick λόγω απήγατος σταθμού(00:00-13:00)
- 2.Δοκιμαστική λειτουργία ATM 1(13:00-16:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
18/1/24 0:00	54,09	53,03	1,06	0,00	1												1	1		1			13,20	13,01	
18/1/24 1:00	48,07	47,03	1,04	0,00	1												1	1			1		12,68	12,80	
18/1/24 2:00	46,02	45,27	0,76	0,00	1												1	1			1		11,97	11,89	
18/1/24 3:00	44,52	42,61	1,91	0,00	1												1	1			1		10,46	10,48	
18/1/24 4:00	43,76	41,51	2,25	0,00	1												1	1			1		9,84	9,81	
18/1/24 5:00	45,08	43,39	1,69	0,00	1												1	1			1		11,00	11,05	
18/1/24 6:00	50,75	48,08	2,67	0,00	1												1	1			1		14,84	14,76	
18/1/24 7:00	60,07	56,71	3,29	0,07	1				1								1	1			1		12,96	11,70	
18/1/24 8:00	62,72	58,28	2,86	1,58	1				1								1	1			1		13,33	13,18	
18/1/24 9:00	65,95	56,91	4,36	4,67	1				1								1	1			1		13,21	13,19	
18/1/24 10:00	67,22	53,01	6,67	7,54	1				1								1	1			1		13,63	11,70	
18/1/24 11:00	67,17	52,23	6,84	8,10	1				1								1	1			1		12,44	8,57	
18/1/24 12:00	68,29	53,41	5,39	9,50	1						1						1	1			1		7,09	8,71	
18/1/24 13:00	67,65	48,40	11,20	8,05	1						1						1	1	1		1		14,83	12,05	
18/1/24 14:00	69,01	51,09	12,73	5,20	1						1						1	1			1		18,49	16,06	
18/1/24 15:00	70,02	50,94	13,38	5,70	1						1						1	1			1		19,01	16,56	
18/1/24 16:00	70,40	53,32	14,47	2,62	1						1						1	1			1		22,43	19,77	
18/1/24 17:00	75,42	59,75	15,64	0,03	1						1						1	1			1		25,34	22,52	
18/1/24 18:00	80,14	65,69	14,45	0,00	1						1		1				1	1	1		1		24,30	23,98	
18/1/24 19:00	80,50	66,21	14,29	0,00	1						1						1	1			1	1	24,94	24,13	
18/1/24 20:00	81,00	65,74	15,27	0,00	1						1						1	1			1	1	24,88	24,23	
18/1/24 21:00	77,10	58,85	18,25	0,00	1						1						1	1				1	24,87	22,96	
18/1/24 22:00	69,48	49,65	19,83	0,00	1						1						1	1	1		1		23,69	20,32	
18/1/24 23:00	59,80	42,42	17,38	0,00	1												1	1			1		19,88	17,84	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

2.Δοκιμαστική λειτουργία D5 ΑΗΣ(12:00-15:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
19/1/24 0:00	52,30	37,06	15,24	0,00	1											0		1	1			1		17,96	15,65		
19/1/24 1:00	46,62	34,24	12,39	0,00	1											0		1	1			1		13,62	12,77		
19/1/24 2:00	44,66	34,50	10,16	0,00	1											0		1	1			1		11,34	10,82		
19/1/24 3:00	43,99	33,98	10,01	0,00	1											0		1	1			1		10,96	10,21		
19/1/24 4:00	42,94	34,28	8,66	0,00	1											0		1	1			1		8,69	9,10		
19/1/24 5:00	44,48	35,17	9,31	0,00	1											0		1	1			1		11,15	10,68		
19/1/24 6:00	49,18	36,94	12,25	0,00	1											0		1	1			1		16,09	14,33		
19/1/24 7:00	57,45	46,52	10,89	0,04	1											0		1	1			1		23,19	17,15		
19/1/24 8:00	61,91	53,86	6,95	1,10	1											0		1	1		1		1	36,80	18,41		
19/1/24 9:00	66,11	50,52	12,87	2,72	1											0		1	1		1		1	27,70	19,73		
19/1/24 10:00	67,27	52,97	10,82	3,48	1											0		1	1		1		1	22,22	19,61		
19/1/24 11:00	65,93	50,33	8,36	7,25	1											0		1	1			1	1	19,48	19,05		
19/1/24 12:00	66,63	52,35	4,36	9,91	1											0		1	1			1	1	17,17	16,93		
19/1/24 13:00	65,97	53,90	2,80	9,27	1											0		1	1			1	1	17,26	17,11		
19/1/24 14:00	63,84	50,12	2,06	11,66	1											0		1	1			1	1	12,79	12,66		
19/1/24 15:00	62,51	52,57	1,52	8,43	1											0		1	1			1	1	14,04	14,09		
19/1/24 16:00	65,22	59,37	2,46	3,39	1											0		1	1			1	1	19,18	19,23		
19/1/24 17:00	70,88	68,41	2,40	0,07	1						1					0		1	1			1	1	17,84	17,12		
19/1/24 18:00	75,71	74,02	1,69	0,00	1						1					0		1	1			1	1	21,82	21,87		
19/1/24 19:00	75,95	73,26	2,69	0,00	1						1					0		1	1			1	1	22,09	21,99		
19/1/24 20:00	75,65	73,04	2,61	0,00	1						1					0		1	1			1	1	21,78	21,56		
19/1/24 21:00	71,66	68,33	3,33	0,00	1						1					0		1	1			1	1	17,96	17,82		
19/1/24 22:00	65,41	62,70	2,71	0,00	1						1					0		1	1			1	1	11,97	11,51		
19/1/24 23:00	58,01	55,83	2,18	0,00	1											0		1	1			1	1	13,47	11,08		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
20/1/24 0:00	51,32	49,63	1,69	0,00	1											0		1	1			1	1	11,77	11,66	
20/1/24 1:00	46,68	43,88	2,80	0,00	1											0			1			1	1	11,82	10,87	
20/1/24 2:00	44,99	41,18	3,81	0,00	1											0			1			1	1	12,54	12,42	
20/1/24 3:00	43,81	39,26	4,55	0,00	1											0			1			1	1	12,09	11,44	
20/1/24 4:00	42,36	37,90	4,46	0,00	1											0			1			1	1	12,55	9,76	
20/1/24 5:00	42,66	37,25	5,41	0,00	1											0			1			1	1	14,21	10,34	
20/1/24 6:00	45,66	39,28	6,38	0,00	1											0			1			1	1	15,96	13,15	
20/1/24 7:00	49,94	41,83	8,02	0,09	1											0			1			1	1	20,91	14,87	
20/1/24 8:00	56,00	46,64	7,02	2,34	1											0			1			1	1	19,54	16,68	
20/1/24 9:00	60,74	50,04	4,89	5,81	1											0			1			1	1	18,93	18,08	
20/1/24 10:00	62,73	51,20	4,70	6,83	1											0			1			1	1	18,70	18,65	
20/1/24 11:00	65,06	48,32	11,20	5,54	1											0			1			1	1	26,70	19,47	
20/1/24 12:00	68,17	52,78	10,59	4,79	1											0			1			1	1	32,11	20,39	
20/1/24 13:00	67,38	55,09	5,59	6,71	1											0		1	1			1	1	28,77	19,95	
20/1/24 14:00	67,87	56,44	3,92	7,51	1											0		1	1			1	1	20,81	20,00	
20/1/24 15:00	67,03	55,15	4,52	7,35	1											0		1	1			1	1	19,39	19,47	
20/1/24 16:00	68,52	63,34	3,79	1,38	1											0		1	1			1	1	20,20	19,74	
20/1/24 17:00	74,32	70,72	3,59	0,01	1					1						0		1	1			1	1	20,60	20,71	
20/1/24 18:00	77,70	71,00	6,70	0,00	1					1						0		1	1			1	1	23,13	23,14	
20/1/24 19:00	75,63	67,65	7,98	0,00	1					1						0		1	1			1	1	22,59	22,18	
20/1/24 20:00	73,55	61,93	11,62	0,00	1					1						0		1	1			1	1	24,37	20,23	
20/1/24 21:00	69,01	52,10	16,91	0,00	1					1						0		1	1				1	28,41	20,08	
20/1/24 22:00	63,56	47,88	15,68	0,00	1											0		1	1				1	21,44	18,37	
20/1/24 23:00	57,09	46,26	10,83	0,00	1											0		1	1				1	23,27	17,09	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/1/24 0:00	51,22	39,37	11,85	0,00	1											0		1	1				1	19,07	15,35
21/1/24 1:00	46,63	37,71	8,93	0,00	1											0		1	1				1	17,96	13,87
21/1/24 2:00	44,83	35,93	8,90	0,00	1											0		1	1				1	20,77	12,66
21/1/24 3:00	42,36	39,52	2,84	0,00	1											0		1	1				1	8,26	7,28
21/1/24 4:00	41,70	33,78	7,92	0,00	1											0		1	1				1	13,51	9,71
21/1/24 5:00	42,18	32,71	9,47	0,00	1											0		1	1				1	16,69	10,17
21/1/24 6:00	44,32	33,22	11,10	0,00	1											0		1	1				1	20,24	12,31
21/1/24 7:00	46,36	33,51	12,83	0,02	1											0		1	1				1	23,87	13,79
21/1/24 8:00	50,56	34,58	14,43	1,55	1											0		1	1				1	24,21	15,09
21/1/24 9:00	55,20	32,65	15,04	7,51	1											0		1	1				1	19,58	15,71
21/1/24 10:00	57,93	35,75	11,58	10,60	1											0		1	1				1	14,27	12,17
21/1/24 11:00	61,46	40,91	8,21	12,34	1											0		1	1				1	8,80	8,27
21/1/24 12:00	62,05	41,70	9,70	10,65	1				1							0			1				1	12,66	12,23
21/1/24 13:00	61,63	41,58	11,11	8,93	1				1							0			1				1	18,25	12,34
21/1/24 14:00	59,98	46,90	8,90	4,18	1				1							0			1				1	20,13	13,81
21/1/24 15:00	58,48	48,31	6,10	4,07	1				1							0			1				1	16,51	15,10
21/1/24 16:00	60,65	51,32	7,03	2,30	1				1							0			1				1	18,24	16,78
21/1/24 17:00	64,91	57,25	7,59	0,07	1				1				1			0			1	1			1	18,39	15,06
21/1/24 18:00	70,22	62,79	7,44	0,00	1				1				1			0			1	1			1	23,91	18,40
21/1/24 19:00	72,78	70,66	2,12	0,00	1				1				1	1		0			1	1			1	15,58	7,50
21/1/24 20:00	71,13	65,21	5,91	0,00	1				1				1	1		0			1	1				13,67	7,09
21/1/24 21:00	67,55	63,25	4,30	0,00	1				1				1	1		0			1	1				11,23	6,74
21/1/24 22:00	60,78	58,27	2,51	0,00	1				1				1	1		0			1	1				10,29	7,82
21/1/24 23:00	54,90	53,64	1,26	0,00	1				1				1	1		0			1	1				10,26	5,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 και 3 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
22/1/24 0:00	49,76	45,57	4,19	0,00	1				1				1					1	1				9,53	5,59	
22/1/24 1:00	45,01	43,95	1,05	0,00	1				1				1					1	1				1,36	0,97	
22/1/24 2:00	43,94	43,03	0,91	0,00	1				1									1	1				3,64	3,88	
22/1/24 3:00	42,86	39,94	2,92	0,00	1				1									1	1				6,71	3,88	
22/1/24 4:00	42,14	39,35	2,79	0,00	1				1									1	1				5,88	3,10	
22/1/24 5:00	43,49	41,67	1,82	0,00	1				1									1	1				6,10	4,57	
22/1/24 6:00	48,56	42,65	5,91	0,00	1				1									1	1				13,26	9,71	
22/1/24 7:00	58,90	45,58	13,24	0,08	1				1									1	1				28,05	17,45	
22/1/24 8:00	62,22	44,27	16,15	1,80	1				1									1	1				34,30	18,59	
22/1/24 9:00	65,34	45,16	17,41	2,77	1													1	1		1		35,26	19,20	
22/1/24 10:00	67,70	44,40	17,42	5,88	1													1	1			1	32,24	18,48	
22/1/24 11:00	68,03	43,43	18,55	6,05	1				1									1				1	33,91	20,38	
22/1/24 12:00	67,45	39,74	17,96	9,75	1				1									1				1	32,16	19,31	
22/1/24 13:00	67,54	41,40	13,28	12,86	1				1									1				1	21,69	14,71	
22/1/24 14:00	66,35	42,45	12,38	11,52	1				1									1				1	20,70	12,70	
22/1/24 15:00	63,97	46,62	10,71	6,65	1				1									1				1	16,88	15,17	
22/1/24 16:00	69,74	50,55	17,91	1,28	1				1									1				1	32,23	20,89	
22/1/24 17:00	75,97	56,37	19,46	0,14	1				1									1				1	31,18	19,93	
22/1/24 18:00	80,87	61,39	19,48	0,00	1				1		1							1				1	28,17	20,16	
22/1/24 19:00	82,67	62,17	20,50	0,00	1				1		1							1				1	29,01	21,33	
22/1/24 20:00	82,75	59,85	22,91	0,00	1				1		1							1				1	33,51	24,36	
22/1/24 21:00	78,48	55,63	22,85	0,00	1				1								1	1				1	33,84	23,54	
22/1/24 22:00	71,14	49,92	21,22	0,00	1				1								1	1				1	31,51	21,34	
22/1/24 23:00	61,67	43,37	18,30	0,00	1												1	1				1	26,84	18,36	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 2 λόγω κακοκαιρίας.
2. Λειτουργία D3 και D5 ΑΗΣ λόγω εργασιών στη ΓΜ Γεννάδι - ΑΗΣ.
3. Περιορισμός ΑΠ λόγω κακοκαιρίας (00:00–02:00) και λόγω εργασιών στη ΓΜ Γεννάδι - ΑΗΣ (12:00-15:00) και (17:00-19:00).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
23/1/24 0:00	53,90	37,72	16,18	0,00	1											0		1	1				1	23,78	16,13	
23/1/24 1:00	48,66	34,06	14,60	0,00	1											0		1	1				1	20,70	14,56	
23/1/24 2:00	46,18	32,46	13,72	0,00	1											0		1	1				1	18,74	13,83	
23/1/24 3:00	44,73	32,23	12,50	0,00	1											0		1	1				1	16,96	12,76	
23/1/24 4:00	43,85	32,21	11,64	0,00	1											0		1	1				1	15,88	11,87	
23/1/24 5:00	45,54	32,83	12,71	0,00	1											0		1	1				1	16,06	13,30	
23/1/24 6:00	50,98	36,63	14,35	0,00	1											0		1	1				1	18,47	15,26	
23/1/24 7:00	59,73	42,96	16,53	0,23	1											0		1	1				1	22,41	17,87	
23/1/24 8:00	63,79	41,27	18,54	3,98	1											0		1	1				1	25,05	19,12	
23/1/24 9:00	66,24	38,43	19,00	8,82	1											0		1	1				1	26,04	19,73	
23/1/24 10:00	66,13	36,59	18,71	10,83	1											0		1	1				1	27,19	19,76	
23/1/24 11:00	66,38	36,17	18,29	11,92	1											0		1	1				1	29,60	19,87	
23/1/24 12:00	68,09	36,55	19,93	11,62	1											0		1	1				1	32,78	20,43	
23/1/24 13:00	66,88	35,62	19,78	11,48	1											0		1	1				1	31,93	20,05	
23/1/24 14:00	65,80	36,54	19,34	9,92	1											0		1	1				1	29,64	19,75	
23/1/24 15:00	66,79	40,11	19,77	6,92	1											0		1	1				1	25,75	20,01	
23/1/24 16:00	71,18	47,37	20,61	3,20	1											0		1	1				1	25,27	21,36	
23/1/24 17:00	77,80	55,62	22,07	0,11	1											0		1	1				1	27,45	23,28	
23/1/24 18:00	84,23	60,19	24,04	0,00	1					1						0		1	1				1	30,81	25,22	
23/1/24 19:00	85,71	60,73	24,98	0,00	1					1						0		1	1				1	33,56	25,72	
23/1/24 20:00	85,87	60,78	25,08	0,00	1					1						0		1	1				1	34,35	25,72	
23/1/24 21:00	80,96	57,25	23,71	0,00	1					1						0		1	1				1	35,43	24,29	
23/1/24 22:00	73,17	51,27	21,90	0,00	1					1						0		1	1				1	33,42	21,93	
23/1/24 23:00	63,73	46,00	17,73	0,00	1					1						0		1					1	24,96	17,87	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
24/1/24 0:00	55,16	39,82	15,34	0,00	1											0		1	1				1	21,99	16,37		
24/1/24 1:00	49,21	35,09	14,12	0,00	1											0		1		1			1	22,51	14,74		
24/1/24 2:00	47,39	33,43	13,96	0,00	1											0		1		1			1	23,28	14,19		
24/1/24 3:00	46,11	32,67	13,45	0,00	1											0		1		1			1	20,52	13,76		
24/1/24 4:00	45,09	32,76	12,34	0,00	1											0		1		1			1	19,02	12,89		
24/1/24 5:00	46,28	34,49	11,79	0,00	1											0		1		1			1	19,73	13,63		
24/1/24 6:00	51,43	44,86	6,57	0,00	1											0		1		1			1	15,81	15,31		
24/1/24 7:00	60,69	56,39	4,02	0,29	1											0	1	1		1			1	18,00	18,04		
24/1/24 8:00	64,72	56,01	3,60	5,11	1											0	1	1		1			1	18,99	19,01		
24/1/24 9:00	66,47	51,83	4,63	10,01	1											0	1	1		1			1	16,91	16,74		
24/1/24 10:00	67,20	43,54	9,24	14,43	1											0	1	1					1	23,10	18,24		
24/1/24 11:00	67,35	37,82	13,37	16,17	1											0	1	1	1				1	26,99	18,91		
24/1/24 12:00	66,89	35,53	14,48	16,88	1											0	1	1					1	29,75	17,78		
24/1/24 13:00	65,78	34,52	14,99	16,27	1											0	1	1					1	24,25	15,35		
24/1/24 14:00	64,89	36,25	13,78	14,86	1											0	1	1					1	23,68	14,88		
24/1/24 15:00	65,45	39,32	14,57	11,56	1											0	1	1					1	23,26	15,00		
24/1/24 16:00	68,24	48,33	14,45	5,46	1											0	1	1	1				1	24,09	15,61		
24/1/24 17:00	73,54	58,69	14,56	0,29	1											0	1	1					1	28,72	21,35		
24/1/24 18:00	81,65	60,87	20,78	0,00	1					1						0	1	1					1	35,27	24,45		
24/1/24 19:00	83,89	60,67	23,22	0,00	1					1						0	1	1					1	41,78	25,14		
24/1/24 20:00	84,21	59,77	24,44	0,00	1					1						0	1	1					1	40,86	25,25		
24/1/24 21:00	80,40	56,59	23,81	0,00	1					1						0	1	1					1	34,50	24,10		
24/1/24 22:00	72,93	51,03	21,90	0,00	1					1						0	1	1	1				1	26,77	21,84		
24/1/24 23:00	63,54	45,18	18,36	0,00	1					1						0	1						1	21,38	18,70		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περικοπή Α/Π 13:00-16:30 λόγω αστάθειας συχνότητας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
25/1/24 0:00	55,59	39,51	16,08	0,00	1					1						0	1						1	16,29	16,14		
25/1/24 1:00	49,87	38,86	11,01	0,00	1					1						0	1						1	11,55	11,11		
25/1/24 2:00	48,06	38,72	9,34	0,00	1					1						0	1						1	9,10	9,30		
25/1/24 3:00	46,19	38,80	7,40	0,00	1					1						0	1						1	6,04	7,51		
25/1/24 4:00	45,24	39,31	5,92	0,00	1					1						0	1						1	4,51	6,07		
25/1/24 5:00	46,76	39,85	6,91	0,00	1					1						0	1						1	5,88	7,90		
25/1/24 6:00	52,58	41,41	11,17	0,00	1					1						0	1						1	11,84	13,74		
25/1/24 7:00	61,86	43,95	17,49	0,42	1					1						0	1						1	18,18	18,50		
25/1/24 8:00	66,30	41,74	18,26	6,29	1					1						0	1						1	21,53	19,82		
25/1/24 9:00	69,61	39,21	19,59	10,82	1											0	1	1					1	19,10	19,68		
25/1/24 10:00	69,60	36,47	18,66	14,47	1											0	1	1					1	22,95	20,83		
25/1/24 11:00	69,87	34,26	19,01	16,61	1											0	1	1					1	31,77	20,92		
25/1/24 12:00	69,51	32,76	20,80	15,95	1											0	1	1					1	28,84	20,82		
25/1/24 13:00	69,34	34,64	19,25	15,44	1											0	1	1					1	27,37	20,76		
25/1/24 14:00	70,53	34,90	20,71	14,93	1											0	1	1					1	29,64	21,10		
25/1/24 15:00	69,76	38,15	20,77	10,84	1											0	1	1					1	25,42	20,89		
25/1/24 16:00	75,82	51,18	20,91	3,73	1											0	1	1					1	27,04	22,66		
25/1/24 17:00	82,25	59,54	22,65	0,07	1					1						0	1	1					1	31,97	24,61		
25/1/24 18:00	87,32	62,86	24,46	0,00	1					1						0	1	1					1	33,83	26,13		
25/1/24 19:00	88,54	62,29	26,25	0,00	1					1						0	1	1					1	31,48	26,52		
25/1/24 20:00	88,17	62,32	25,85	0,00	1					1						0	1	1					1	31,72	26,44		
25/1/24 21:00	83,19	60,78	22,41	0,00	1					1						0	1	1					1	29,12	24,92		
25/1/24 22:00	74,89	53,61	21,29	0,00	1					1						0	1	1					1	25,58	22,41		
25/1/24 23:00	64,95	45,85	19,10	0,00	1											0	1	1					1	23,16	19,40		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για ανάγκες ατμοπαραγωγής

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
26/1/24 0:00	56,59	43,51	13,08	0,00	1											1	1					1	20,27			16,95
26/1/24 1:00	49,54	41,67	7,87	0,00	1											1	1					1	18,76			14,77
26/1/24 2:00	47,57	35,76	11,81	0,00	1											1	1					1	16,25			14,21
26/1/24 3:00	46,62	33,06	13,56	0,00	1											1	1					1	16,77			13,94
26/1/24 4:00	46,17	32,59	13,58	0,00	1											1	1					1	16,67			13,78
26/1/24 5:00	47,78	33,88	13,90	0,00	1											1	1					1	17,43			14,27
26/1/24 6:00	53,21	38,00	15,21	0,00	1											1	1					1	18,72			15,89
26/1/24 7:00	62,77	46,38	15,91	0,47	1											1	1					1	21,02			18,78
26/1/24 8:00	66,76	45,06	15,30	6,40	1											1	1		1			1	21,18			19,69
26/1/24 9:00	69,66	40,87	16,46	12,33	1											1			1			1	22,90			20,17
26/1/24 10:00	69,74	34,15	20,48	15,11	1											1			1			1	24,09			20,87
26/1/24 11:00	68,52	32,51	19,56	16,46	1											1			1			1	21,33			20,11
26/1/24 12:00	68,57	32,70	19,21	16,67	1											1			1			1	21,30			19,76
26/1/24 13:00	67,86	33,15	19,38	15,32	1											1			1			1	19,60			19,93
26/1/24 14:00	68,58	34,42	20,17	13,99	1											1			1			1	20,85			20,54
26/1/24 15:00	70,16	38,02	20,48	11,65	1											1			1			1	21,41	21,01		
26/1/24 16:00	74,09	46,93	21,73	5,43	1											1			1			1	22,87	22,19		
26/1/24 17:00	79,49	56,37	22,92	0,20	1				1							1			1			1	23,64	23,79		
26/1/24 18:00	86,02	61,56	24,45	0,00	1				1							1			1			1	27,42	25,82		
26/1/24 19:00	87,69	62,31	25,38	0,00	1				1							1			1			1	28,06	26,26		
26/1/24 20:00	87,14	61,95	25,19	0,00	1				1							1			1			1	31,57	26,15		
26/1/24 21:00	80,95	56,51	24,44	0,00	1				1							1			1			1	28,50	24,24		
26/1/24 22:00	74,86	53,28	21,59	0,00	1				0	0	0					1			1		1	1	22,41	22,42		
26/1/24 23:00	67,39	50,02	17,37	0,00	1				0	0	0					1			1		1	1	21,36	20,21		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
27/1/24 0:00	57,97	51,97	6,00	0,00	1											1			1		1	1	6,02	7,24	
27/1/24 1:00	52,40	47,21	5,19	0,00	1											1			1		1	1	4,80	5,19	
27/1/24 2:00	49,88	45,03	4,85	0,00	1											1					1	1	4,41	4,94	
27/1/24 3:00	47,99	43,38	4,60	0,00	1											1					1	1	4,40	4,75	
27/1/24 4:00	47,04	42,54	4,50	0,00	1											1					1	1	4,37	4,66	
27/1/24 5:00	48,09	43,51	4,59	0,00	1											1					1	1	4,40	4,76	
27/1/24 6:00	52,08	46,63	5,46	0,00	1											1					1	1	5,96	6,61	
27/1/24 7:00	55,63	49,81	5,82	0,00	1											1					1	1	14,31	12,88	
27/1/24 8:00	58,50	41,31	15,40	1,78	1											1					1	1	25,38	17,50	
27/1/24 9:00	69,71	35,34	20,56	13,80	1											1					1	1	21,48	20,86	
27/1/24 10:00	68,80	33,47	19,99	15,33	1											1					1	1	21,36	20,56	
27/1/24 11:00	68,76	32,51	19,23	17,01	1											1					1	1	19,61	19,72	
27/1/24 12:00	68,72	32,55	18,76	17,41	1											1					1	1	19,33	19,25	
27/1/24 13:00	70,20	33,22	20,08	16,90	1											1					1	1	21,68	20,88	
27/1/24 14:00	70,28	34,05	20,95	15,29	1											1					1	1	21,74	21,05	
27/1/24 15:00	70,27	38,04	20,70	11,53	1											1					1	1	21,30	21,03	
27/1/24 16:00	75,03	48,07	21,79	5,18	1											1					1	1	22,81	22,48	
27/1/24 17:00	82,18	58,49	23,50	0,19	1					1						1					1	1	25,17	24,58	
27/1/24 18:00	88,69	62,63	26,06	0,00	1					1						1			1		1	1	27,77	26,61	
27/1/24 19:00	89,29	64,07	25,22	0,00	1					1						1			1		1	1	29,25	26,76	
27/1/24 20:00	86,82	63,60	23,21	0,00	1					1						1			1		1	1	33,53	25,95	
27/1/24 21:00	81,30	58,21	23,09	0,00	1											1			1		1	1	28,30	24,29	
27/1/24 22:00	74,35	58,60	15,75	0,00	1											1			1		1	1	23,03	22,26	
27/1/24 23:00	67,03	56,12	10,91	0,00	1											1			1		1	1	20,44	20,06	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω δυσλειτουργίας συστημάτων επικοινωνιών (00:00-07:00).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/1/24 0:00	59,50	50,59	8,91	0,00	1											1			1		1	1	18,80	17,80
28/1/24 1:00	53,44	46,00	7,44	0,00	1													1		1	1	17,37	15,77	
28/1/24 2:00	50,79	46,69	4,10	0,00	1													1		1	1	15,16	15,17	
28/1/24 3:00	48,68	43,22	5,46	0,00	1													1		1	1	14,72	14,54	
28/1/24 4:00	47,38	41,08	6,31	0,00	1													1		1	1	14,77	14,09	
28/1/24 5:00	47,68	43,60	4,08	0,00	1													1		1	1	14,14	14,16	
28/1/24 6:00	50,01	44,09	5,92	0,00	1													1		1	1	14,93	14,89	
28/1/24 7:00	52,32	44,80	7,08	0,44	1													1		1	1	15,61	15,55	
28/1/24 8:00	57,40	38,85	13,04	5,51	1													1		1	1	17,89	17,18	
28/1/24 9:00	61,05	34,64	16,38	10,02	1													1		1	1	21,67	18,18	
28/1/24 10:00	62,63	35,60	16,48	10,55	1													1	1		1	20,52	18,34	
28/1/24 11:00	63,91	32,64	17,11	14,16	1													1	1		1	23,85	17,79	
28/1/24 12:00	64,54	32,69	15,50	16,35	1													1	1		1	18,13	16,00	
28/1/24 13:00	63,85	33,63	13,87	16,34	1													1	1		1	14,32	14,81	
28/1/24 14:00	62,34	32,74	14,62	14,99	1													1	1		1	15,76	15,28	
28/1/24 15:00	62,90	34,83	16,30	11,77	1													1	1		1	18,67	17,99	
28/1/24 16:00	66,26	42,11	19,45	4,70	1													1	1		1	21,57	19,83	
28/1/24 17:00	73,60	52,99	20,24	0,37	1													1	1		1	23,69	22,02	
28/1/24 18:00	81,91	58,10	23,81	0,00	1						1							1	1		1	26,90	24,51	
28/1/24 19:00	85,46	62,17	23,29	0,00	1						1							1	1		1	29,01	25,62	
28/1/24 20:00	86,02	61,28	24,75	0,00	1						1							1	1		1	34,25	25,81	
28/1/24 21:00	82,11	58,24	23,88	0,00	1						1							1	1		1	32,20	24,60	
28/1/24 22:00	75,29	52,54	22,75	0,00	1						1							1	1		1	25,52	22,55	
28/1/24 23:00	66,54	46,93	19,61	0,00	1													1	1		1	21,06	19,93	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω αστάθειας ανέμου (12:00-13:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/1/24 0:00	57,62	40,72	16,89	0,00	1													1	1			1	17,87	17,25
29/1/24 1:00	51,32	36,62	14,70	0,00	1													1	1			1	17,02	15,35
29/1/24 2:00	49,55	35,20	14,35	0,00	1													1	1			1	15,87	14,82
29/1/24 3:00	48,18	34,12	14,06	0,00	1													1	1			1	16,00	14,41
29/1/24 4:00	47,43	33,89	13,55	0,00	1													1	1			1	16,19	14,19
29/1/24 5:00	49,20	35,03	14,17	0,00	1													1	1			1	17,02	14,72
29/1/24 6:00	55,06	39,65	15,41	0,00	1													1	1			1	19,18	16,44
29/1/24 7:00	66,15	46,78	18,78	0,59	1													1	1			1	21,23	19,77
29/1/24 8:00	72,65	45,21	20,37	7,07	1													1	1	1		1	24,46	21,72
29/1/24 9:00	76,48	41,38	21,92	13,17	1													1	1	1			24,56	22,90
29/1/24 10:00	76,28	39,27	21,18	15,83	1													1	1	1			28,56	22,89
29/1/24 11:00	75,86	37,02	21,61	17,22	1													1	1	1			29,28	22,69
29/1/24 12:00	77,02	38,52	21,51	16,99	1													1	1	1			25,87	23,02
29/1/24 13:00	81,53	45,52	19,93	16,08	1													1	1	1			25,50	23,57
29/1/24 14:00	86,13	56,75	18,69	10,70	1					1								1	1	1			27,33	25,76
29/1/24 15:00	88,26	66,64	16,41	5,20	1					1								1	1	1			27,68	26,44
29/1/24 16:00	93,48	79,47	13,00	1,01	1					1								1	1	1	1		28,07	28,01
29/1/24 17:00	97,72	87,59	10,08	0,04	1					1							1	1	1	1	1		30,49	29,24
29/1/24 18:00	99,91	86,37	13,54	0,00	1					1							1	1	1	1	1		31,21	29,79
29/1/24 19:00	100,89	80,71	20,18	0,00	1					1							1	1	1	1	1		37,31	30,16
29/1/24 20:00	100,78	77,26	23,52	0,00	1					1							1	1	1	1	1		35,95	30,13
29/1/24 21:00	95,10	67,47	27,63	0,00	1					1							1	1		1	1		35,49	28,50
29/1/24 22:00	85,47	61,69	23,78	0,00	1					1							1	1	1		1		29,06	25,61
29/1/24 23:00	72,99	51,98	21,01	0,00	1					1							1	1	1				23,75	21,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
30/1/24 0:00	62,49	44,24	18,25	0,00	1					1							1	1					21,74	18,62		
30/1/24 1:00	54,88	40,87	14,02	0,00	1					1							1	1					15,63	14,31		
30/1/24 2:00	52,47	40,96	11,52	0,00	1					1							1	1					12,36	11,95		
30/1/24 3:00	51,06	40,79	10,27	0,00	1					1							1	1					11,61	10,44		
30/1/24 4:00	49,98	40,73	9,25	0,00	1					1							1	1					9,24	9,54		
30/1/24 5:00	51,89	42,06	9,83	0,00	1					1							1	1					11,35	11,35		
30/1/24 6:00	58,47	44,08	14,39	0,00	1					1							1	1					18,35	16,98		
30/1/24 7:00	69,32	52,19	16,66	0,46	1					1							1	1					26,60	20,74		
30/1/24 8:00	74,27	52,81	14,62	6,84	1					1							1	1				1	22,69	20,93		
30/1/24 9:00	76,73	50,39	13,69	12,65	1					1							1					1	22,92	22,33		
30/1/24 10:00	78,94	54,01	12,95	11,99	1					1							1					1	24,18	23,65		
30/1/24 11:00	79,20	60,65	8,37	10,18	1					1							1		1			1	23,20	22,87		
30/1/24 12:00	81,44	66,97	5,23	9,24	1					1							1		1			1	24,46	24,41		
30/1/24 13:00	85,79	73,80	4,82	7,17	1					1							1		1			1	25,60	25,61		
30/1/24 14:00	89,87	82,33	4,42	3,12	1					1							1		1		1	1	26,79	26,83		
30/1/24 15:00	94,32	88,99	3,29	2,04	1					1							1		1		1	1	28,14	28,14		
30/1/24 16:00	98,91	94,41	3,16	1,34	1					1							1		1	1	1	1	29,54	29,57		
30/1/24 17:00	103,79	98,36	5,16	0,27	1					1			1				1		1	1	1	1	30,12	29,22		
30/1/24 18:00	107,17	103,61	3,56	0,00	1					1	1		1				1		1	1		1	31,97	31,98		
30/1/24 19:00	106,95	102,00	4,95	0,00	1					1	1		1				1		1	1		1	31,94	31,97		
30/1/24 20:00	106,08	102,12	3,96	0,00	1					1	1		1				1		1	1	1	1	30,98	30,65		
30/1/24 21:00	99,60	97,17	2,43	0,00	1					1	1						1		1	1	1	1	24,63	24,55		
30/1/24 22:00	88,76	87,94	0,82	0,00	1					1	1						1		1	1		1	19,16	19,12		
30/1/24 23:00	76,49	76,34	0,15	0,00	1					1							1		1	1		1	17,61	17,70		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 2 λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
31/1/24 0:00	65,06	64,62	0,44	0,00	1					1							1		1	1		1	13,82	13,81	
31/1/24 1:00	56,81	56,42	0,39	0,00	1					1							1		1			1	10,53	10,44	
31/1/24 2:00	53,90	52,76	1,14	0,00	1					1							1		1		1	7,65	7,57		
31/1/24 3:00	52,44	49,92	2,53	0,00	1					1							1		1			1	8,62	6,24	
31/1/24 4:00	51,19	48,26	2,93	0,00	1					1							1		1		1	9,26	4,92		
31/1/24 5:00	52,98	48,45	4,53	0,00	1					1									1			1	12,92	13,44	
31/1/24 6:00	60,20	53,82	6,37	0,00	1					1									1			1	18,23	16,54	
31/1/24 7:00	70,61	63,56	6,73	0,32	1					1							1		1			1	20,84	20,91	
31/1/24 8:00	75,24	67,50	2,91	4,83	1					1							1		1			1	22,40	22,42	
31/1/24 9:00	77,57	67,56	0,75	9,26	1					1							1		1			1	21,95	21,84	
31/1/24 10:00	77,09	64,26	1,12	11,71	1					1							1		1			1	19,25	19,16	
31/1/24 11:00	76,00	61,73	0,93	13,34	1					1							1		1			1	16,44	16,30	
31/1/24 12:00	74,65	59,82	0,75	14,07	1					1							1		1			1	14,43	14,38	
31/1/24 13:00	74,16	60,35	1,12	12,68	1					1							1		1			1	15,38	15,29	
31/1/24 14:00	73,39	58,10	3,14	12,15	1					1							1		1			1	14,77	14,67	
31/1/24 15:00	74,35	62,72	3,71	7,93	1					1							1		1			1	19,39	19,49	
31/1/24 16:00	79,44	72,31	2,10	5,03	1					1							1		1		1	1	22,66	22,49	
31/1/24 17:00	84,97	83,20	1,33	0,45	1					1							1		1		1	1	24,73	24,75	
31/1/24 18:00	94,56	92,27	2,29	0,00	1					1						1	1		1		1	1	28,24	28,27	
31/1/24 19:00	97,91	94,30	3,61	0,00	1					1						1	1		1		1	1	29,18	29,20	
31/1/24 20:00	98,05	94,46	3,60	0,00	1					1						1	1		1		1	1	29,24	29,22	
31/1/24 21:00	92,85	88,59	4,26	0,00	1					1						1	1		1		1	1	27,80	27,75	
31/1/24 22:00	84,88	79,54	5,34	0,00	1					1						1	1		1		1	1	24,85	24,72	
31/1/24 23:00	72,98	68,15	4,83	0,00	1					1							1		1		1	1	19,52	19,26	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/2/24 0:00	62,73	58,42	4,30	0,00	1												1		1		1	1	18,22	18,30
1/2/24 1:00	55,47	51,09	4,38	0,00	1												1		1		1	1	15,69	15,63
1/2/24 2:00	52,52	47,75	4,77	0,00	1												1		1		1	1	13,03	12,89
1/2/24 3:00	51,13	46,44	4,69	0,00	1														1		1	1	13,97	13,97
1/2/24 4:00	50,52	47,07	3,45	0,00	1														1		1	1	15,09	15,08
1/2/24 5:00	51,85	48,75	3,10	0,00	1														1		1	1	15,46	15,49
1/2/24 6:00	58,77	56,53	2,25	0,00	1												1		1		1	1	17,26	17,31
1/2/24 7:00	69,61	65,75	3,31	0,55	1												1		1		1	1	20,71	20,76
1/2/24 8:00	73,17	63,85	2,83	6,49	1												1		1		1	1	18,47	16,43
1/2/24 9:00	74,58	58,85	3,55	12,18	1					1							1		1			1	16,04	15,90
1/2/24 10:00	73,73	52,74	5,79	15,21	1					1							1		1			1	15,23	12,17
1/2/24 11:00	73,08	50,38	6,07	16,63	1					1							1		1			1	14,16	9,97
1/2/24 12:00	72,28	47,86	7,30	17,12	1												1		1			1	20,89	20,50
1/2/24 13:00	71,79	45,66	9,67	16,46	1												1		1			1	21,73	21,33
1/2/24 14:00	71,55	48,44	8,06	15,05	1												1		1			1	22,03	21,24
1/2/24 15:00	71,67	53,02	6,21	12,44	1												1		1			1	19,83	18,50
1/2/24 16:00	75,02	56,72	11,56	6,75	1						1						1		1			1	24,24	20,80
1/2/24 17:00	81,10	66,04	14,47	0,59	1						1						1		1			1	29,83	24,13
1/2/24 18:00	90,72	74,93	15,80	0,00	1						1						1		1		1	1	29,26	27,09
1/2/24 19:00	93,08	73,36	19,73	0,00	1						1						1		1		1	1	36,38	27,86
1/2/24 20:00	93,88	66,78	27,11	0,00	1						1						1		1		1	1	44,56	28,06
1/2/24 21:00	91,05	64,65	26,40	0,00	1						1						1		1		1	1	39,18	27,27
1/2/24 22:00	82,70	57,95	24,75	0,00	1												1		1		1	1	38,18	24,76
1/2/24 23:00	71,21	49,64	21,57	0,00	1												1		1		1	1	31,29	21,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
2/2/24 0:00	61,05	42,94	18,11	0,00	1												1		1			1	24,69	18,32	
2/2/24 1:00	53,74	37,78	15,96	0,00	1												1		1			1	19,64	16,09	
2/2/24 2:00	51,53	36,47	15,06	0,00	1												1		1			1	16,96	15,41	
2/2/24 3:00	50,00	35,45	14,55	0,00	1												1		1			1	16,03	14,96	
2/2/24 4:00	49,02	34,66	14,36	0,00	1												1		1			1	15,90	14,65	
2/2/24 5:00	50,20	35,62	14,58	0,00	1												1		1			1	16,56	15,02	
2/2/24 6:00	56,57	40,97	15,60	0,00	1												1		1			1	18,96	16,92	
2/2/24 7:00	67,23	47,12	19,45	0,66	1												1		1			1	20,89	20,09	
2/2/24 8:00	70,59	44,02	19,95	6,63	1												1		1			1	22,44	21,17	
2/2/24 9:00	74,07	40,87	21,50	11,71	1												1		1			1	25,47	22,24	
2/2/24 10:00	73,62	36,97	21,63	15,02	1												1		1			1	22,00	22,11	
2/2/24 11:00	71,70	35,03	20,90	15,77	1												1		1			1	20,69	21,50	
2/2/24 12:00	72,49	35,05	20,80	16,64	1												1		1			1	22,10	21,68	
2/2/24 13:00	72,14	35,51	20,97	15,66	1												1		1			1	22,04	21,57	
2/2/24 14:00	72,10	37,21	20,85	14,03	1												1		1			1	22,68	21,60	
2/2/24 15:00	71,63	40,22	20,28	11,12	1												1		1			1	21,68	21,42	
2/2/24 16:00	75,89	48,00	21,64	6,25	1												1		1			1	24,92	22,77	
2/2/24 17:00	81,84	58,10	23,23	0,52	1					1							1		1			1	27,38	24,44	
2/2/24 18:00	91,00	64,99	26,01	0,00	1					1		0,00					1		1			1	31,63	27,29	
2/2/24 19:00	93,33	66,85	26,48	0,00	1					1							1		1		1	1	34,09	27,97	
2/2/24 20:00	92,57	67,97	24,60	0,00	1					1							1		1		1	1	36,60	27,72	
2/2/24 21:00	87,93	65,19	22,74	0,00	1											1	1				1	1	36,98	26,39	
2/2/24 22:00	79,65	62,98	16,67	0,00	1											1	1				1	1	27,27	23,89	
2/2/24 23:00	70,20	52,89	17,31	0,00	1											1	1				1	1	30,81	20,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
3/2/24 0:00	61,15	43,39	17,76	0,00	1											1	1					1	29,56	18,29			
3/2/24 1:00	54,38	37,98	16,40	0,00	1											1	1					1	15,71	16,28			
3/2/24 2:00	51,71	36,37	15,35	0,00	1											1	1					1	16,78	15,47			
3/2/24 3:00	50,14	36,11	14,03	0,00	1											1	1					1	16,71	14,99			
3/2/24 4:00	49,21	34,83	14,38	0,00	1											1	1					1	17,71	14,75			
3/2/24 5:00	50,02	35,38	14,65	0,00	1											1	1					1	15,67	14,93			
3/2/24 6:00	53,78	38,80	14,98	0,00	1											1	1					1	16,76	16,02			
3/2/24 7:00	58,70	43,19	14,86	0,66	1											1	1					1	22,75	17,54			
3/2/24 8:00	65,03	39,39	19,33	6,31	1											1	1					1	25,79	19,42			
3/2/24 9:00	68,97	37,72	20,21	11,04	1											1	1					1	22,21	20,61			
3/2/24 10:00	70,27	34,93	20,53	14,80	1											1	1					1	22,79	21,01			
3/2/24 11:00	68,57	34,66	17,86	16,05	1											1	1					1	18,48	18,17			
3/2/24 12:00	68,64	35,42	16,84	16,38	1											1	1					1	18,10	17,15			
3/2/24 13:00	69,91	37,06	16,84	16,01	1											1	1					1	17,71	17,45			
3/2/24 14:00	70,33	39,10	17,22	14,01	1											1	1					1	18,69	17,54			
3/2/24 15:00	70,99	40,24	19,41	11,34	1											1	1					1	21,50	20,85			
3/2/24 16:00	75,64	48,19	21,43	6,01	1											1	1					1	25,34	22,66			
3/2/24 17:00	82,29	58,12	23,57	0,61	1					1						1	1					1	28,40	24,64			
3/2/24 18:00	90,68	64,74	25,94	0,00	1					1						1	1					1	31,79	27,18			
3/2/24 19:00	92,24	65,32	26,92	0,00	1					1						1	1					1	32,79	27,65			
3/2/24 20:00	89,84	63,26	26,59	0,00	1					1						1	1					1	32,26	26,91			
3/2/24 21:00	84,94	60,43	24,51	0,00	1					1						1	1					1	29,44	25,47			
3/2/24 22:00	78,11	54,63	23,48	0,00	1					1						1	1					1	27,59	23,39			
3/2/24 23:00	69,66	48,86	20,79	0,00	1											1	1					1	22,03	20,86			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. ΠεριορισμόςΑΠ λόγω αστάθειας ανέμου (11:00-15:00)

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
4/2/24 0:00	61,48	43,25	18,23	0,00	1											1	1					1	18,48	18,41		
4/2/24 1:00	55,55	38,97	16,58	0,00	1											1	1					1	16,89	16,63		
4/2/24 2:00	52,57	37,12	15,45	0,00	1											1	1					1	15,82	15,73		
4/2/24 3:00	50,50	35,44	15,06	0,00	1											1	1					1	15,43	15,12		
4/2/24 4:00	49,42	34,97	14,46	0,00	1											1	1					1	14,88	14,77		
4/2/24 5:00	49,94	35,51	14,43	0,00	1											1	1					1	15,46	14,93		
4/2/24 6:00	52,00	36,93	15,08	0,00	1											1	1					1	15,64	15,55		
4/2/24 7:00	54,56	38,02	15,91	0,63	1											1	1					1	16,86	16,31		
4/2/24 8:00	60,18	37,12	16,35	6,72	1											1	1					1	19,93	18,01		
4/2/24 9:00	64,45	34,03	17,79	12,62	1											1	1					1	20,78	18,10		
4/2/24 10:00	65,65	36,66	13,43	15,56	1											1	1					1	21,33	16,37		
4/2/24 11:00	65,50	36,73	12,14	16,62	1											1	1					1	22,63	15,17		
4/2/24 12:00	64,92	40,72	8,70	15,50	1								1			1						1	12,34	9,71		
4/2/24 13:00	63,74	41,60	8,34	13,80	1								1			1						1	16,48	11,08		
4/2/24 14:00	62,65	42,67	9,98	10,00	1					0						1			1			1	27,44	15,74		
4/2/24 15:00	64,82	44,06	11,73	9,03	1											1			1			1	33,38	19,42		
4/2/24 16:00	66,09	49,23	13,77	3,09	1											1			1			1	29,97	19,78		
4/2/24 17:00	75,88	60,20	15,39	0,30	1											1	1		1			1	24,82	22,26		
4/2/24 18:00	82,81	68,55	14,27	0,00	1				1							1	1		1			1	24,95	24,81		
4/2/24 19:00	86,42	71,54	14,88	0,00	1				1							1	1		1			1	26,77	25,86		
4/2/24 20:00	85,77	67,15	18,62	0,00	1				1							1	1		1			1	30,79	25,73		
4/2/24 21:00	82,50	61,57	20,93	0,00	1											1	1		1			1	31,71	24,73		
4/2/24 22:00	75,32	53,45	21,88	0,00	1											1	1		1			1	25,22	22,52		
4/2/24 23:00	66,57	46,72	19,85	0,00	1											1	1		1			1	21,09	19,93		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω χειρισμών στο δίκτυο.
2. Περιορισμός Α/Π λόγω ταλάντωσης συχνότητας (09:00-12:00) και λόγω χειρισμών στο δίκτυο (12:00-14:00).

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
5/2/24 0:00	57,35	40,62	16,74	0,00	1											1			1			1	19,43	17,16	
5/2/24 1:00	50,96	36,34	14,62	0,00	1											1			1			1	18,35	15,25	
5/2/24 2:00	49,54	35,19	14,36	0,00	1											1			1			1	18,76	14,84	
5/2/24 3:00	47,57	34,38	13,19	0,00	1											1			1			1	18,01	14,23	
5/2/24 4:00	46,54	33,37	13,16	0,00	1											1			1			1	19,80	13,87	
5/2/24 5:00	48,14	36,78	11,36	0,00	1											1			1			1	18,04	14,34	
5/2/24 6:00	53,71	44,35	9,37	0,00	1											1			1			1	16,15	15,99	
5/2/24 7:00	62,86	56,10	5,97	0,79	1											1			1			1	18,64	18,70	
5/2/24 8:00	67,20	53,23	7,08	6,89	1											1			1		1	1	20,27	19,84	
5/2/24 9:00	69,19	51,92	6,14	11,13	1											1			1		1	1	19,39	18,67	
5/2/24 10:00	68,73	47,58	7,73	13,42	1														1		1	1	20,97	19,91	
5/2/24 11:00	67,39	43,98	8,34	15,07	1														1		1	1	28,77	19,82	
5/2/24 12:00	66,82	37,78	13,23	15,82	1														1		1	1	34,18	18,99	
5/2/24 13:00	66,75	35,58	14,47	16,70	1														1		1	1	35,47	17,96	
5/2/24 14:00	66,92	34,79	16,70	15,43	1														1		1	1	32,51	19,11	
5/2/24 15:00	65,19	35,88	17,25	12,06	1														1		1	1	24,73	19,38	
5/2/24 16:00	68,04	44,35	18,01	5,69	1														1		1	1	31,62	20,35	
5/2/24 17:00	72,98	53,36	18,94	0,67	1														1		1	1	36,34	21,76	
5/2/24 18:00	80,07	57,37	22,70	0,00	1														1		1	1	28,66	23,93	
5/2/24 19:00	83,63	65,30	18,33	0,00	1					1							1		1		1	1	29,40	25,03	
5/2/24 20:00	84,07	62,40	21,67	0,00	1					1							1		1		1	1	35,57	25,16	
5/2/24 21:00	79,80	56,48	23,32	0,00	1												1		1		1	1	31,47	23,88	
5/2/24 22:00	72,64	53,74	18,90	0,00	1												1		1		1	1	25,76	21,77	
5/2/24 23:00	63,15	51,95	11,21	0,00	1												1		1		1	1	21,34	18,91	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
6/2/24 0:00	55,47	45,94	9,53	0,00	1														1		1	1	21,56	16,56	
6/2/24 1:00	49,51	40,33	9,18	0,00	1														1		1	1	23,06	14,76	
6/2/24 2:00	46,87	39,18	7,69	0,00	1														1		1	1	21,10	14,01	
6/2/24 3:00	45,51	37,48	8,03	0,00	1														1		1	1	16,49	13,25	
6/2/24 4:00	45,03	36,38	8,66	0,00	1														1		1	1	17,55	12,61	
6/2/24 5:00	46,61	36,43	10,18	0,00	1														1		1	1	19,64	13,84	
6/2/24 6:00	51,78	44,23	7,56	0,00	1														1		1	1	18,54	15,14	
6/2/24 7:00	60,61	51,40	8,39	0,81	1													1	1		1	1	19,69	18,01	
6/2/24 8:00	64,50	49,48	8,35	6,67	1														1	1	1	1	19,71	17,55	
6/2/24 9:00	66,66	46,75	7,85	12,07	1														1	1		1	21,98	18,65	
6/2/24 10:00	65,34	46,16	4,64	14,54	1														1	1		1	19,55	18,49	
6/2/24 11:00	64,63	44,43	4,27	15,93	1														1	1		1	26,49	16,56	
6/2/24 12:00	64,71	42,15	6,66	15,90	1														1	1		1	29,87	16,88	
6/2/24 13:00	65,66	42,99	6,61	16,06	1														1	1		1	25,84	17,43	
6/2/24 14:00	64,87	43,49	6,71	14,68	1														1	1		1	23,85	18,09	
6/2/24 15:00	62,29	42,71	6,94	12,64	1														1	1		1	21,85	17,39	
6/2/24 16:00	63,78	51,73	4,49	7,56	1														1	1		1	18,89	18,44	
6/2/24 17:00	66,77	62,63	3,24	0,90	1					1									1	1		1	18,40	18,43	
6/2/24 18:00	75,50	73,07	2,42	0,00	1					1									1	1	1	1	21,79	21,82	
6/2/24 19:00	79,07	76,42	2,65	0,00	1					1									1	1	1	1	24,90	23,58	
6/2/24 20:00	79,77	76,64	3,13	0,00	1					1									1	1	1	1	25,50	23,78	
6/2/24 21:00	76,42	74,31	2,11	0,00	1					1									1	1	1	1	26,85	22,39	
6/2/24 22:00	70,45	68,83	1,62	0,00	1					1									1	1	1	1	21,53	16,54	
6/2/24 23:00	60,73	59,66	1,07	0,00	1														1	1	1	1	17,82	17,41	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
7/2/24 0:00	52,65	52,40	0,25	0,00	1														1	1	1	1	13,25	13,12		
7/2/24 1:00	47,75	47,75	0,00	0,00	1														1	1	1	1	11,36	11,35		
7/2/24 2:00	45,82	45,82	0,00	0,00	1														1		1	1	13,66	13,65		
7/2/24 3:00	44,76	44,61	0,15	0,00	1														1		1	1	12,69	12,67		
7/2/24 4:00	44,27	43,53	0,74	0,00	1														1		1	1	12,09	12,10		
7/2/24 5:00	46,22	45,17	1,05	0,00	1														1		1	1	13,56	13,60		
7/2/24 6:00	51,50	49,15	2,35	0,00	1														1	1	1	1	13,23	12,98		
7/2/24 7:00	59,72	54,72	4,59	0,42	1														1		1	1	14,76	13,64		
7/2/24 8:00	62,84	52,97	5,60	4,27	1					1									1		1	1	12,84	12,45		
7/2/24 9:00	68,03	52,86	7,20	7,97	1					1									1		1	1	15,06	13,81		
7/2/24 10:00	67,34	48,61	11,41	7,32	1					1									1		1	1	17,25	15,30		
7/2/24 11:00	69,15	40,65	18,94	9,56	1					1									1			1	22,92	20,43		
7/2/24 12:00	68,57	40,58	18,84	9,14	1					1									1			1	18,84	19,23		
7/2/24 13:00	67,50	42,15	17,97	7,37	1					1									1			1	19,16	19,77		
7/2/24 14:00	70,26	45,41	19,31	5,55	1					1									1			1	24,03	21,00		
7/2/24 15:00	70,20	48,30	18,13	3,77	1					1									1			1	24,87	20,98		
7/2/24 16:00	73,15	51,41	20,13	1,61	1					1									1			1	27,96	21,91		
7/2/24 17:00	77,54	58,02	19,34	0,18	1					1									1		1	1	25,38	23,13		
7/2/24 18:00	82,50	64,80	17,71	0,00	1					1									1		1	1	26,50	24,67		
7/2/24 19:00	84,93	67,48	17,46	0,00	1					1									1		1	1	25,73	25,50		
7/2/24 20:00	83,52	67,14	16,38	0,00	1					1									1		1	1	25,64	25,02		
7/2/24 21:00	78,20	60,98	17,21	0,00	1					1									1		1	1	24,79	23,38		
7/2/24 22:00	70,09	55,74	14,35	0,00	1					1									1		1	1	22,65	21,02		
7/2/24 23:00	60,60	44,90	15,71	0,00	1														1		1	1	26,60	17,51		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Ένταξη μονάδας Pielstick κατόπιν αιτήματος του Σταθμού ΑΗΣ.
2. Περιορισμός Α/Π λόγω συμβάντων στο δίκτυο (12:00 κ 13:00).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
8/2/24 0:00	52,75	38,53	14,22	0,00	1														1		1	1	23,52	15,82	
8/2/24 1:00	47,27	34,08	13,19	0,00	1														1		1	1	18,21	14,12	
8/2/24 2:00	45,25	32,23	13,03	0,00	1														1		1	1	14,34	13,20	
8/2/24 3:00	43,95	32,47	11,48	0,00	1														1		1	1	12,17	11,88	
8/2/24 4:00	43,74	32,62	11,11	0,00	1														1		1	1	11,70	11,61	
8/2/24 5:00	45,52	33,60	11,92	0,00	1														1		1	1	13,25	13,11	
8/2/24 6:00	51,85	37,18	14,67	0,00	1														1		1	1	16,08	15,52	
8/2/24 7:00	60,55	43,45	16,83	0,27	1														1		1	1	19,63	18,09	
8/2/24 8:00	63,34	43,04	18,35	1,95	1														1		1	1	20,55	18,93	
8/2/24 9:00	66,72	46,16	17,05	3,51	1								1						1		1	1	17,22	17,47	
8/2/24 10:00	69,08	45,55	16,26	7,27	1								1						1		1	1	17,16	17,22	
8/2/24 11:00	68,65	45,57	15,58	7,51	1								1						1		1	1	19,55	17,77	
8/2/24 12:00	67,76	47,36	14,38	6,02	1														1		1	1	22,09	20,33	
8/2/24 13:00	69,96	46,70	16,25	7,01	1													1			1	1	24,72	20,90	
8/2/24 14:00	70,11	44,02	18,50	7,59	1													1			1	1	27,67	20,95	
8/2/24 15:00	66,82	45,01	18,25	3,56	1													1			1	1	26,94	20,06	
8/2/24 16:00	71,79	54,44	15,53	1,82	1													1			1	1	24,28	21,48	
8/2/24 17:00	75,48	64,24	10,83	0,41	1					1								1			1	1	22,54	22,52	
8/2/24 18:00	81,89	71,64	10,26	0,00	1					1							1	1			1	1	24,43	24,44	
8/2/24 19:00	82,72	74,18	8,54	0,00	1					1							1	1			1	1	24,69	24,68	
8/2/24 20:00	81,93	69,35	12,58	0,00	1					1							1	1			1	1	24,60	24,52	
8/2/24 21:00	76,70	65,23	11,47	0,00	1					1							1	1			1	1	22,65	21,31	
8/2/24 22:00	68,05	57,36	10,68	0,00	1					1			1				1				1	1	19,56	16,62	
8/2/24 23:00	58,86	48,57	10,28	0,00	1					1			1								1	1	19,70	14,36	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 (09:00-11:00) λόγω χειρισμών στο δίκτυο
2. Λειτουργία AEP Νο2 (22:00 00:00) λόγω κακοκαιρίας
3. Μείωση Α/Π (09:00- 11:00) λόγω χειρισμών στο δίκτυο
4. Λειτουργία DIESEL 4 ΑΗΣ (17:00-00:00) λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/2/24 0:00	51,56	41,84	9,72	0,00	1					1			1			0						1	17,00	13,17	
9/2/24 1:00	46,66	39,75	6,91	0,00	1					1			1			0						1	13,70	8,48	
9/2/24 2:00	45,35	40,86	4,49	0,00	1					1			1			0						1	12,70	6,99	
9/2/24 3:00	44,36	40,71	3,65	0,00	1					1			1			0						1	10,80	5,85	
9/2/24 4:00	44,69	40,04	4,65	0,00	1					1			1			0						1	11,84	6,14	
9/2/24 5:00	46,04	41,65	4,39	0,00	1					1			1			0						1	17,68	7,70	
9/2/24 6:00	51,51	45,93	5,58	0,00	1					1			1	1		0						1	16,94	9,96	
9/2/24 7:00	60,76	57,22	3,30	0,23	1					1			1	1		0			1			1	14,91	14,47	
9/2/24 8:00	64,01	56,43	2,11	5,47	1					1			1			0			1			1	14,30	14,28	
9/2/24 9:00	64,98	53,44	0,83	10,70	1					1						0			1		1	1	8,93	6,84	
9/2/24 10:00	64,73	54,15	0,20	10,38	1					1						0			1		1	1	8,25	8,12	
9/2/24 11:00	64,19	55,31	0,11	8,76	1					1						0			1		1	1	9,33	9,30	
9/2/24 12:00	63,45	56,80	0,53	6,12	1					1						0			1		1	1	10,97	10,88	
9/2/24 13:00	66,03	57,04	0,40	8,59	1					1			8,59			0			1		1	1	11,29	11,07	
9/2/24 14:00	66,01	54,57	0,64	10,79	1					1						0			1		1	1	9,00	8,85	
9/2/24 15:00	63,46	56,90	0,56	6,00	1					1						0			1		1	1	10,84	10,94	
9/2/24 16:00	64,25	60,83	0,94	2,49	1					1						0			1		1	1	15,21	15,36	
9/2/24 17:00	68,55	67,03	1,13	0,39	1					1						0			1		1	1	19,73	19,76	
9/2/24 18:00	75,77	75,09	0,67	0,00	1					1						0		1	1		1	1	21,65	21,77	
9/2/24 19:00	77,59	77,51	0,08	0,00	1					1						0		1	1		1	1	23,21	23,23	
9/2/24 20:00	77,35	77,20	0,15	0,00	1					1						0		1	1		1	1	23,14	23,13	
9/2/24 21:00	73,22	72,96	0,26	0,00	1					1						0		1	1		1	1	19,85	19,71	
9/2/24 22:00	67,28	67,25	0,03	0,00	1					1						0		1	1		1	1	14,15	13,99	
9/2/24 23:00	59,78	59,74	0,05	0,00	1											0		1	1		1	1	13,90	14,14	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 και AEP No3 λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/2/24 0:00	52,56	52,52	0,04	0,00	1											0		1	1			1	1	13,45	13,46
10/2/24 1:00	47,73	47,36	0,37	0,00	1											0		1	1				1	14,25	14,22
10/2/24 2:00	46,48	46,37	0,11	0,00	1											0		1	1				1	13,87	13,88
10/2/24 3:00	45,13	45,06	0,07	0,00	1											0		1	1				1	13,02	13,00
10/2/24 4:00	44,28	44,03	0,26	0,00	1											0		1	1				1	12,00	12,00
10/2/24 5:00	45,44	44,40	1,04	0,00	1											0		1	1				1	12,76	12,79
10/2/24 6:00	49,39	47,81	1,57	0,00	1											0		1	1				1	13,91	13,41
10/2/24 7:00	53,84	51,39	1,59	0,86	1											0		1	1			1	1	13,11	13,23
10/2/24 8:00	59,83	52,68	3,21	3,94	1											0		1	1			1	1	16,12	16,20
10/2/24 9:00	63,92	50,71	4,32	8,90	1											0		1	1			1	1	15,84	15,56
10/2/24 10:00	65,29	46,93	6,44	11,93	1											0		1	1				1	17,05	17,29
10/2/24 11:00	69,41	45,73	8,66	15,02	1											0		1	1				1	21,23	20,72
10/2/24 12:00	69,95	41,82	11,80	16,33	1											0		1	1				1	23,01	20,82
10/2/24 13:00	68,50	43,05	10,78	14,67	1											0		1	1				1	21,16	20,43
10/2/24 14:00	65,95	40,02	13,69	12,23	1											0		1	1				1	22,25	19,69
10/2/24 15:00	65,34	46,35	10,21	8,77	1											0		1	1				1	19,71	19,48
10/2/24 16:00	66,80	54,60	7,34	4,86	1											0		1	1				1	19,89	18,95
10/2/24 17:00	70,02	60,49	9,04	0,49	1					1						0		1	1				1	21,47	20,75
10/2/24 18:00	76,60	68,63	7,97	0,00	1					1						0		1	1				1	22,79	22,82
10/2/24 19:00	77,39	67,50	9,89	0,00	1					1						0		1	1				1	23,13	23,13
10/2/24 20:00	75,69	62,61	13,08	0,00	1					1						0		1	1				1	23,45	22,61
10/2/24 21:00	71,21	56,36	14,85	0,00	1					1						0		1	1				1	23,78	21,29
10/2/24 22:00	65,27	47,36	17,91	0,00	1											0		1	1				1	22,80	19,56
10/2/24 23:00	58,77	41,78	16,99	0,00	1											0		1	1				1	19,56	17,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/2/24 0:00	52,68	37,04	15,64	0,00	1											0		1	1				1	16,62	15,78
11/2/24 1:00	48,19	33,81	14,38	0,00	1											0		1	1				1	14,95	14,43
11/2/24 2:00	46,46	32,67	13,79	0,00	1											0		1	1				1	14,07	13,90
11/2/24 3:00	44,73	31,97	12,76	0,00	1											0		1	1				1	12,50	12,70
11/2/24 4:00	43,53	32,33	11,20	0,00	1											0		1	1				1	11,53	11,49
11/2/24 5:00	44,19	32,48	11,72	0,00	1											0		1	1				1	12,50	12,23
11/2/24 6:00	46,32	33,02	13,30	0,00	1											0		1	1				1	14,44	13,83
11/2/24 7:00	48,43	33,91	14,23	0,29	1											0		1	1				1	14,52	14,46
11/2/24 8:00	53,62	36,72	15,35	1,55	1											0		1	1				1	16,15	16,05
11/2/24 9:00	59,06	37,91	17,04	4,11	1											0		1	1				1	18,28	17,64
11/2/24 10:00	62,13	36,77	18,34	7,02	1											0		1	1				1	19,51	18,59
11/2/24 11:00	62,71	34,83	18,45	9,44	1											0		1	1				1	18,88	18,78
11/2/24 12:00	63,55	33,87	18,64	11,04	1											0		1	1				1	19,26	19,02
11/2/24 13:00	62,24	37,73	18,41	6,10	1											0		1	1				1	19,11	18,67
11/2/24 14:00	62,40	41,18	18,46	2,76	1											0		1	1				1	18,68	18,70
11/2/24 15:00	62,86	41,35	18,56	2,94	1											0		1	1				1	18,12	18,80
11/2/24 16:00	65,13	44,72	19,16	1,24	1											0		1	1				1	18,81	19,48
11/2/24 17:00	70,82	50,37	20,40	0,04	1											0		1	1				1	20,55	21,19
11/2/24 18:00	76,49	54,18	22,31	0,00	1					1						0		1	1				1	23,04	22,93
11/2/24 19:00	77,39	54,34	23,05	0,00	1					1						0		1	1				1	23,26	23,18
11/2/24 20:00	75,93	53,35	22,57	0,00	1					1						0		1	1				1	22,63	22,75
11/2/24 21:00	71,01	49,81	21,20	0,00	1											0		1	1				1	21,04	21,30
11/2/24 22:00	64,58	45,27	19,31	0,00	1											0		1	1				1	19,52	19,34
11/2/24 23:00	56,72	39,76	16,96	0,00	1											0		1	1				1	17,48	16,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/2/24 0:00	50,21	35,10	15,11	0,00	1											0		1	1				1	15,38	15,03
12/2/24 1:00	45,52	32,35	13,16	0,00	1											0		1	1				1	13,49	13,24
12/2/24 2:00	44,13	32,19	11,93	0,00	1											0		1	1				1	12,32	12,13
12/2/24 3:00	43,06	32,11	10,94	0,00	1											0		1	1				1	11,04	11,05
12/2/24 4:00	42,58	32,30	10,28	0,00	1											0		1	1				1	10,29	10,58
12/2/24 5:00	44,26	33,02	11,24	0,00	1											0		1	1				1	11,80	12,20
12/2/24 6:00	50,36	36,19	14,18	0,00	1											0		1	1				1	15,42	15,08
12/2/24 7:00	59,74	42,75	16,93	0,05	1											0		1	1				1	18,10	17,87
12/2/24 8:00	64,93	46,22	18,30	0,41	1					1						0		1	1				1	18,79	18,98
12/2/24 9:00	69,07	47,68	20,06	1,33	1					1						0		1					1	21,17	20,68
12/2/24 10:00	71,98	48,27	21,34	2,37	1					1						0		1					1	22,18	21,57
12/2/24 11:00	72,39	48,00	21,22	3,17	1					1						0		1					1	22,28	21,70
12/2/24 12:00	73,46	48,90	21,74	2,81	1					1						0		1					1	22,33	22,02
12/2/24 13:00	74,40	48,25	21,97	4,19	1					1						0		1					1	22,66	22,30
12/2/24 14:00	73,85	49,06	22,08	2,72	1					1						0		1					1	22,58	22,11
12/2/24 15:00	73,79	49,63	21,85	2,31	1					1						0		1					1	22,28	22,08
12/2/24 16:00	76,89	53,88	22,36	0,65	1					1						0		1		1			1	23,76	22,99
12/2/24 17:00	77,89	57,92	19,95	0,02	1					1			1			0				1			1	23,50	21,22
12/2/24 18:00	84,51	76,29	8,22	0,00	1				1	1			1			0				1		1	1	10,99	8,43
12/2/24 19:00	84,85	73,63	11,22	0,00	1				1	1			1			0				1			1	15,33	12,51
12/2/24 20:00	83,79	71,99	11,80	0,00	1				1	1			1			0				1			1	15,98	12,19
12/2/24 21:00	73,70	63,58	10,11	0,00	1					1	1		1	1		0				1			1	13,34	10,29
12/2/24 22:00	66,14	60,10	6,05	0,00	1					1			1	1		0				1			1	8,27	8,29
12/2/24 23:00	59,43	53,64	5,80	0,00	1					1			1	1		0				1			1	8,69	6,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 και AEP Νο3 λόγω .σφοδρής κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/2/24 0:00	52,22	49,96	2,25	0,00	1					1			1	1		0				1				8,48	5,18
13/2/24 1:00	47,06	45,64	1,41	0,00	1					1			1	1		0				1				6,91	4,06
13/2/24 2:00	45,37	44,08	1,29	0,00	1					1			1			0				1				6,58	4,50
13/2/24 3:00	44,09	42,75	1,34	0,00	1					1			1			0				1				6,60	4,38
13/2/24 4:00	44,08	42,72	1,36	0,00	1					1			1			0				1				6,81	4,36
13/2/24 5:00	45,42	44,19	1,23	0,00	1					1			1			0				1				6,88	4,49
13/2/24 6:00	52,15	50,27	1,88	0,00	1					1			1			0				1				10,64	10,49
13/2/24 7:00	60,98	56,75	3,30	0,93	1					1			1			0				1		1	1	14,42	13,86
13/2/24 8:00	65,00	54,35	2,76	7,88	1					1						0				1		1	1	10,70	10,47
13/2/24 9:00	65,66	51,25	3,18	11,23	1					1						0				1		1	1	10,47	8,21
13/2/24 10:00	64,89	50,91	3,12	10,86	1					1						0				1			1	15,75	14,66
13/2/24 11:00	65,12	49,89	3,45	11,78	1					1						0				1			1	18,68	14,41
13/2/24 12:00	63,56	49,37	3,50	10,69	1					1						0				1			1	17,25	13,71
13/2/24 13:00	62,71	45,94	5,02	11,75	1					1						0				1			1	15,70	11,97
13/2/24 14:00	67,05	54,28	2,88	9,90	1					1						0				1			1	17,49	16,10
13/2/24 15:00	65,01	48,84	5,27	10,90	1					1						0				1			1	16,31	14,91
13/2/24 16:00	65,58	52,54	6,37	6,67	1					1						0				1			1	19,02	18,54
13/2/24 17:00	67,75	58,14	8,94	0,66	1					1		1		1		0				1			1	20,87	17,85
13/2/24 18:00	77,01	65,53	11,48	0,00	1					1				1	1	0				1			1	22,58	20,11
13/2/24 19:00	80,09	67,76	12,33	0,00	1				1	1						0				1			1	23,89	23,89
13/2/24 20:00	79,63	68,83	10,80	0,00	1				1	1						0	1			1			1	20,66	20,23
13/2/24 21:00	75,79	65,77	10,01	0,00	1					1						0	1			1			1	21,62	21,33
13/2/24 22:00	69,15	58,18	10,97	0,00	1					1						0	1			1			1	24,77	20,65
13/2/24 23:00	60,87	48,98	11,89	0,00	1											0	1			1			1	23,71	17,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Εκτακτη λειτουργία AEP Νο1 AEP Νο3 και AEP Νο4 λόγω επικείμενης κράτησης όλων των μονάδων ΘΗΣ λόγω βλάβης στο κοινό δίκτυο αέρα μονάδων .

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
14/2/24 0:00	52,93	37,39	15,54	0,00	1											1			1			1	18,97	15,83	
14/2/24 1:00	47,61	33,64	13,97	0,00	1											1			1			1	14,33	14,26	
14/2/24 2:00	45,63	32,83	12,80	0,00	1											1			1			1	13,48	13,42	
14/2/24 3:00	44,85	32,14	12,71	0,00	1											1			1			1	13,03	12,83	
14/2/24 4:00	44,46	32,85	11,61	0,00	1											1			1			1	13,09	12,39	
14/2/24 5:00	46,58	34,30	12,27	0,00	1											1			1			1	16,30	13,91	
14/2/24 6:00	52,08	36,91	15,17	0,00	1											1			1			1	18,95	15,57	
14/2/24 7:00	61,03	42,26	17,40	1,38	1											1			1			1	20,14	18,25	
14/2/24 8:00	64,50	37,67	18,45	8,38	1											1		1	1				20,13	19,09	
14/2/24 9:00	66,17	34,30	19,51	12,36	1											1		1	1				19,47	19,83	
14/2/24 10:00	65,49	32,51	18,51	14,47	1											1		1	1				18,44	18,85	
14/2/24 11:00	63,77	32,45	15,29	16,03	1											1		1	1				15,30	15,65	
14/2/24 12:00	64,57	33,19	15,07	16,31	1											1		1	1				15,49	16,29	
14/2/24 13:00	64,83	33,52	15,83	15,49	1											1		1	1				16,80	16,39	
14/2/24 14:00	62,87	36,26	13,29	13,32	1											1		1	1				14,03	13,81	
14/2/24 15:00	61,95	36,54	14,57	10,84	1											1		1	1				16,82	16,07	
14/2/24 16:00	65,13	40,57	18,55	6,00	1											1		1	1				21,13	19,51	
14/2/24 17:00	69,54	48,61	20,19	0,74	1											1		1	1				21,56	20,81	
14/2/24 18:00	77,95	55,42	22,53	0,00	1					1						1		1	1				23,96	23,35	
14/2/24 19:00	80,17	56,91	23,26	0,00	1					1						1		1	1				24,94	24,00	
14/2/24 20:00	79,29	57,51	21,78	0,00	1					1						1		1	1				29,05	23,76	
14/2/24 21:00	74,00	54,30	19,70	0,00	1					1						1		1	1				29,74	22,20	
14/2/24 22:00	66,74	49,01	17,72	0,00	1											1		1	1				26,40	19,94	
14/2/24 23:00	59,35	45,84	13,51	0,00	1											1		1	1				21,12	17,79	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μείωση Α/Π σταδιακά από 30% στο 22% από (13:42 - 15:40) λόγω μεγάλης διακύμανσης συχνότητας από αύξηση - μείωση παραγωγής τους.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ														ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
15/2/24 0:00	52,35	41,49	10,87	0,00	1											1		1	1				19,11	15,67		
15/2/24 1:00	47,72	35,33	12,39	0,00	1											1		1	1				19,92	14,29		
15/2/24 2:00	46,38	34,95	11,44	0,00	1											1		1	1				19,13	13,86		
15/2/24 3:00	45,06	33,58	11,48	0,00	1											1		1	1				20,06	13,10		
15/2/24 4:00	44,90	36,28	8,62	0,00	1											1		1	1				18,35	12,73		
15/2/24 5:00	45,87	39,91	5,96	0,00	1											1		1	1				13,35	13,26		
15/2/24 6:00	51,40	42,35	9,05	0,00	1											1		1	1				16,06	15,37		
15/2/24 7:00	59,70	43,84	15,57	0,28	1											1		1	1				23,38	17,80		
15/2/24 8:00	64,53	51,42	9,68	3,44	1											1		1	1				20,53	18,65		
15/2/24 9:00	68,49	52,82	5,53	10,13	1					1						1		1	1				13,09	11,99		
15/2/24 10:00	68,29	48,45	5,06	14,78	1					1								1	1				14,25	12,87		
15/2/24 11:00	67,87	49,47	3,35	15,06	1					1								1	1				13,91	13,93		
15/2/24 12:00	68,18	48,74	3,56	15,88	1					1								1	1				13,23	13,23		
15/2/24 13:00	66,86	50,88	3,36	12,62	1					1								1	1				15,08	15,04		
15/2/24 14:00	65,89	52,95	3,97	8,97	1					1			1					1	1				15,62	14,53		
15/2/24 15:00	67,54	58,83	2,99	5,72	1					1			1					1	1				13,63	9,96		
15/2/24 16:00	72,90	66,79	3,78	2,34	1				1	1			1					1	1				12,77	12,63		
15/2/24 17:00	76,26	71,38	4,58	0,30	1				1	1			1					1	1				17,82	17,94		
15/2/24 18:00	82,65	79,09	3,56	0,00	1				1	1			1					1	1				22,09	21,40		
15/2/24 19:00	85,25	80,81	4,45	0,00	1				1	1			1					1	1			1	20,22	20,21		
15/2/24 20:00	83,39	77,63	5,76	0,00	1				1	1			1					1	1			1	18,54	18,08		
15/2/24 21:00	78,72	70,37	8,35	0,00	1				1	1			1						1			1	21,45	18,28		
15/2/24 22:00	71,83	63,51	8,31	0,00	1				1	1			1						1			1	23,07	14,97		
15/2/24 23:00	61,81	49,79	12,02	0,00	1					1									1			1	24,60	18,47		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 και DG4 - DG3 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας και μείωση παραγωγής από ΘΗΣ.
- 2.Λειτουργία DG4 ΑΗΣ και κατά την διάρκεια της νύκτας λόγω συνεχιζόμενης αστάθειας του καιρού.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
16/2/24 0:00	54,32	43,47	10,85	0,00	1					1									1			1	30,51	14,98	
16/2/24 1:00	48,45	40,21	8,24	0,00	1					1									1			1	23,78	9,55	
16/2/24 2:00	47,13	39,86	7,27	0,00	1					1									1			1	15,92	7,77	
16/2/24 3:00	45,74	41,99	3,74	0,00	1					1									1			1	11,52	6,47	
16/2/24 4:00	45,25	43,01	2,24	0,00	1					1				1					1			1	6,52	5,99	
16/2/24 5:00	46,98	44,63	2,35	0,00	1					1									1			1	7,87	7,61	
16/2/24 6:00	52,98	49,16	3,82	0,00	1					1									1			1	13,28	12,34	
16/2/24 7:00	61,70	56,95	2,70	2,05	1					1								1	1			1	13,04	12,99	
16/2/24 8:00	65,40	55,09	2,24	8,07	1					1								1	1			1	11,13	10,99	
16/2/24 9:00	65,61	51,55	2,31	11,75	1					1								1	1			1	8,18	7,51	
16/2/24 10:00	65,68	49,64	2,29	13,75	1					1									1			1	12,20	12,17	
16/2/24 11:00	66,91	49,92	2,86	14,14	1					1									1			1	13,57	13,57	
16/2/24 12:00	67,06	48,16	5,00	13,91	1					1									1			1	14,58	14,13	
16/2/24 13:00	65,20	46,92	7,89	10,39	1					1									1			1	17,38	15,81	
16/2/24 14:00	64,39	41,72	10,29	12,38	1					1									1			1	19,85	13,01	
16/2/24 15:00	63,48	47,22	5,60	10,66	1					1									1			1	15,23	13,76	
16/2/24 16:00	65,10	55,45	4,40	5,25	1					1									1			1	17,66	17,29	
16/2/24 17:00	68,96	63,53	4,98	0,45	1					1									1		1	1	20,24	20,39	
16/2/24 18:00	77,66	70,85	6,81	0,00	1					1								1	1		1	1	23,02	23,04	
16/2/24 19:00	80,35	67,90	12,45	0,00	1					1								1	1		1	1	24,89	24,07	
16/2/24 20:00	80,03	61,57	18,46	0,00	1					1								1	1		1	1	32,30	24,01	
16/2/24 21:00	75,86	53,42	22,43	0,00	1													1	1		1	1	36,80	22,76	
16/2/24 22:00	69,59	48,85	20,73	0,00	1													1	1		1	1	32,52	20,87	
16/2/24 23:00	61,06	42,69	18,36	0,00	1														1		1	1	25,84	18,30	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG Νο4 ΑΗΣ λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσασερίων .

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 17 Φεβρουάριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
17/2/24 0:00	53,71	37,90	15,81	0,00	1														1		1	1	20,37	16,08	
17/2/24 1:00	48,67	34,16	14,52	0,00	1														1		1	1	17,29	14,59	
17/2/24 2:00	47,25	33,40	13,85	0,00	1														1		1	1	14,30	14,15	
17/2/24 3:00	46,02	32,81	13,21	0,00	1														1		1	1	14,02	13,74	
17/2/24 4:00	45,17	32,25	12,92	0,00	1														1		1	1	13,76	13,14	
17/2/24 5:00	46,59	33,10	13,49	0,00	1														1		1	1	15,02	13,96	
17/2/24 6:00	49,57	35,14	14,43	0,00	1														1		1	1	15,58	14,83	
17/2/24 7:00	54,58	37,34	14,96	2,28	1														1		1	1	17,94	16,33	
17/2/24 8:00	61,20	35,52	16,47	9,20	1														1		1	1	22,74	18,35	
17/2/24 9:00	64,15	37,14	14,07	12,94	1														1		1	1	27,92	19,01	
17/2/24 10:00	64,53	40,36	9,60	14,57	1														1		1	1	20,88	17,91	
17/2/24 11:00	64,29	43,04	7,45	13,80	1														1		1	1	18,53	17,98	
17/2/24 12:00	64,81	45,60	5,90	13,31	1														1		1	1	19,18	18,61	
17/2/24 13:00	64,24	45,76	8,31	10,17	1														1		1	1	23,09	19,13	
17/2/24 14:00	63,97	44,09	11,11	8,77	1														1		1	1	24,09	19,05	
17/2/24 15:00	64,73	48,01	8,82	7,91	1														1		1	1	21,09	19,28	
17/2/24 16:00	66,41	52,66	9,00	4,75	1				1										1		1	1	26,00	16,87	
17/2/24 17:00	69,17	56,68	11,89	0,61	1				1										1		1	1	28,00	20,54	
17/2/24 18:00	77,17	63,31	13,87	0,00	1				1										1		1	1	25,18	23,12	
17/2/24 19:00	79,51	60,52	18,99	0,00	1				1										1		1	1	29,27	23,82	
17/2/24 20:00	77,67	57,00	20,67	0,00	1				1										1		1	1	31,91	23,29	
17/2/24 21:00	73,07	54,54	18,53	0,00	1				1										1		1	1	31,16	21,85	
17/2/24 22:00	67,23	47,88	19,35	0,00	1														1		1	1	32,00	20,13	
17/2/24 23:00	60,48	42,26	18,22	0,00	1														1		1	1	25,73	18,13	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG3 ΑΗΣ λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/2/24 0:00	54,26	38,39	15,87	0,00	1														1		1	1	16,31	16,28
18/2/24 1:00	49,53	35,14	14,40	0,00	1														1		1	1	15,39	14,82
18/2/24 2:00	47,30	33,67	13,63	0,00	1														1		1	1	15,35	14,18
18/2/24 3:00	45,84	32,39	13,46	0,00	1														1		1	1	14,18	13,53
18/2/24 4:00	44,61	32,30	12,31	0,00	1														1		1	1	12,00	12,64
18/2/24 5:00	44,98	32,69	12,29	0,00	1														1		1	1	12,40	12,98
18/2/24 6:00	47,43	34,04	13,39	0,00	1														1		1	1	14,17	14,20
18/2/24 7:00	49,50	34,05	13,73	1,72	1														1		1	1	16,68	14,78
18/2/24 8:00	53,83	32,43	13,24	8,16	1														1		1	1	17,85	13,62
18/2/24 9:00	56,48	32,21	11,23	13,04	1														1		1	1	15,21	11,42
18/2/24 10:00	58,05	32,31	10,51	15,24	1														1		1	1	11,79	10,83
18/2/24 11:00	57,22	32,26	8,64	16,33	1														1		1	1	9,81	8,87
18/2/24 12:00	57,08	32,68	7,47	16,93	1														1		1	1	7,39	7,85
18/2/24 13:00	57,11	32,77	7,33	17,00	1														1		1	1	6,53	7,76
18/2/24 14:00	55,12	32,65	6,59	15,89	1														1		1	1	5,92	6,85
18/2/24 15:00	55,16	33,90	7,99	13,27	1														1		1	1	8,18	9,56
18/2/24 16:00	57,64	35,42	14,22	8,01	1														1		1	1	15,69	16,40
18/2/24 17:00	61,70	43,57	17,12	1,01	1														1		1	1	17,88	17,89
18/2/24 18:00	71,65	51,68	19,97	0,00	1						1										1	1	21,51	21,46
18/2/24 19:00	74,99	53,00	21,99	0,00	1						1										1	1	23,11	22,44
18/2/24 20:00	74,47	52,58	21,89	0,00	1						1								1		1	1	21,85	22,29
18/2/24 21:00	70,80	50,05	20,75	0,00	1														1		1	1	21,69	21,19
18/2/24 22:00	64,17	46,59	17,58	0,00	1														1		1	1	22,66	19,20
18/2/24 23:00	57,46	42,22	15,24	0,00	1														1		1	1	23,12	17,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG Νο5 ΑΗΣ λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσασερίων.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
19/2/24 0:00	51,28	36,78	14,50	0,00	1														1		1	1	18,76	15,30	
19/2/24 1:00	46,89	33,02	13,87	0,00	1														1		1	1	15,11	13,95	
19/2/24 2:00	45,06	32,44	12,62	0,00	1														1		1	1	13,81	13,02	
19/2/24 3:00	43,85	34,50	9,35	0,00	1														1		1	1	14,69	11,77	
19/2/24 4:00	43,31	33,93	9,38	0,00	1														1		1	1	14,68	10,99	
19/2/24 5:00	45,18	34,61	10,57	0,00	1														1		1	1	18,27	12,88	
19/2/24 6:00	51,67	37,18	14,48	0,00	1														1		1	1	22,11	15,48	
19/2/24 7:00	59,48	40,32	16,71	2,44	1														1		1	1	22,64	17,81	
19/2/24 8:00	63,91	37,76	17,67	8,48	1														1		1	1	25,00	19,19	
19/2/24 9:00	65,03	34,56	17,68	12,79	1														1		1	1	21,22	19,20	
19/2/24 10:00	64,98	32,70	15,90	16,38	1														1		1	1	20,64	16,65	
19/2/24 11:00	63,71	32,59	13,28	17,84	1														1		1	1	13,78	13,81	
19/2/24 12:00	63,86	32,29	13,31	18,26	1														1		1	1	12,76	13,66	
19/2/24 13:00	63,79	33,02	13,06	17,71	1														1		1	1	14,74	14,20	
19/2/24 14:00	62,79	32,58	14,13	16,09	1														1		1	1	16,53	14,76	
19/2/24 15:00	62,11	34,06	14,17	13,88	1														1		1	1	16,20	16,08	
19/2/24 16:00	63,99	37,04	18,19	8,75	1														1		1	1	21,75	19,18	
19/2/24 17:00	65,56	45,57	18,81	1,19	1														1		1	1	20,01	19,60	
19/2/24 18:00	74,67	55,00	19,67	0,00	1								1						1		1	1	24,49	22,36	
19/2/24 19:00	78,72	56,57	22,15	0,00	1								1						1		1	1	30,56	23,61	
19/2/24 20:00	78,87	57,30	21,57	0,00	1														1	1	1	1	28,92	23,65	
19/2/24 21:00	75,34	54,32	21,02	0,00	1														1	1	1	1	34,22	22,59	
19/2/24 22:00	68,69	51,09	17,60	0,00	1														1	1	1	1	33,88	20,54	
19/2/24 23:00	59,82	46,77	13,05	0,00	1														1		1	1	25,83	17,91	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσασερίων.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/2/24 0:00	51,99	41,16	10,83	0,00	1											0				1		1	1	22,95	15,55
20/2/24 1:00	47,12	36,05	11,07	0,00	1											0				1		1	1	22,03	14,05
20/2/24 2:00	46,06	39,09	6,96	0,00	1											0				1		1	1	16,08	13,65
20/2/24 3:00	44,86	38,41	6,46	0,00	1											0				1		1	1	15,09	12,80
20/2/24 4:00	44,24	37,96	6,28	0,00	1											0				1		1	1	14,69	12,25
20/2/24 5:00	45,71	38,76	6,96	0,00	1											0				1		1	1	15,82	13,40
20/2/24 6:00	52,27	46,50	5,76	0,00	1											0				1		1	1	15,22	15,15
20/2/24 7:00	60,46	52,58	7,22	0,66	1											0				1	1	1	1	18,69	17,93
20/2/24 8:00	63,64	48,70	7,97	6,97	1											0				1	1	1	1	19,40	16,67
20/2/24 9:00	65,61	47,23	8,01	10,37	1											0				1		1	1	20,48	17,07
20/2/24 10:00	67,14	51,28	8,18	7,68	1											0				1		1	1	20,76	20,05
20/2/24 11:00	66,76	56,14	5,38	5,24	1					1						0				1		1	1	17,05	16,67
20/2/24 12:00	70,51	57,68	4,60	8,23	1					1						0				1		1	1	15,93	15,87
20/2/24 13:00	71,81	49,79	10,09	11,93	1					1						0				1			1	21,62	17,11
20/2/24 14:00	70,28	42,73	15,20	12,35	1					1						0				1			1	24,74	18,05
20/2/24 15:00	66,70	46,35	12,02	8,32	1											0				1		1	1	24,51	19,95
20/2/24 16:00	69,72	50,16	12,87	6,69	1											0				1		1	1	24,32	20,90
20/2/24 17:00	71,24	57,37	12,83	1,04	1									1		0				1		1	1	22,22	21,28
20/2/24 18:00	80,57	66,77	13,80	0,00	1									1		0				1		1	1	24,87	24,08
20/2/24 19:00	84,23	73,18	11,04	0,00	1									1		0				1	1	1	1	25,19	25,17
20/2/24 20:00	84,76	74,02	10,74	0,00	1									1		0				1	1	1	1	25,41	25,38
20/2/24 21:00	80,05	72,87	7,18	0,00	1									1		0				1	1	1	1	23,98	23,91
20/2/24 22:00	71,71	65,12	6,59	0,00	1											0		1		1	1	1	1	21,49	21,45
20/2/24 23:00	62,32	57,19	5,12	0,00	1											0		1		1		1	1	18,39	18,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο3 λόγω μετρήσεων καυσασερίων

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
21/2/24 0:00	54,21	49,57	4,64	0,00	1											0		1		1		1	1	15,38	15,40		
21/2/24 1:00	48,84	42,72	6,13	0,00	1											0				1		1	1	16,54	14,42		
21/2/24 2:00	47,21	38,03	9,18	0,00	1											0				1		1	1	20,21	14,07		
21/2/24 3:00	45,34	35,96	9,38	0,00	1											0				1		1	1	22,10	13,08		
21/2/24 4:00	45,42	33,75	11,67	0,00	1											0				1		1	1	19,88	13,25		
21/2/24 5:00	46,77	37,04	9,73	0,00	1											0				1		1	1	18,83	13,85		
21/2/24 6:00	52,26	42,74	9,53	0,00	1											0				1		1	1	16,52	15,59		
21/2/24 7:00	61,52	50,12	9,30	2,11	1											0				1		1	1	18,82	18,35		
21/2/24 8:00	64,15	49,34	6,54	8,28	1											0		1		1		1	1	16,51	16,40		
21/2/24 9:00	64,46	47,93	3,80	12,73	1											0		1		1		1	1	12,35	12,16		
21/2/24 10:00	64,53	45,59	3,48	15,46	1											0		1		1		1	1	12,74	9,37		
21/2/24 11:00	65,20	42,26	6,46	16,48	1											0		1		1			1	20,26	14,22		
21/2/24 12:00	64,23	40,02	9,20	15,01	1											0		1		1			1	19,08	17,09		
21/2/24 13:00	64,69	36,84	13,05	14,80	1											0		1		1			1	26,58	18,02		
21/2/24 14:00	63,39	33,28	15,92	14,19	1											0		1		1			1	20,13	16,19		
21/2/24 15:00	64,15	37,02	15,93	11,19	1											0		1		1			1	17,73	16,57		
21/2/24 16:00	66,58	46,52	14,77	5,29	1											0		1		1			1	22,50	19,72		
21/2/24 17:00	70,25	57,70	11,92	0,63	1										1	0		1		1			1	21,57	20,94		
21/2/24 18:00	79,45	66,71	12,74	0,00	1										1	0		1		1			1	23,75	23,73		
21/2/24 19:00	82,16	68,11	14,05	0,00	1										1	0	1	1		1			1	25,43	24,60		
21/2/24 20:00	82,09	69,57	12,52	0,00	1											0	1	1		1		1	1	24,53	24,52		
21/2/24 21:00	77,87	63,86	14,01	0,00	1											0	1	1		1		1	1	25,68	23,31		
21/2/24 22:00	70,77	55,91	14,86	0,00	1											0	1	1		1		1		33,37	21,21		
21/2/24 23:00	61,81	47,20	14,61	0,00	1											0	1	1		1		1		29,42	18,47		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο4 λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσασερίων

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/2/24 0:00	53,47	39,33	14,14	0,00	1											1	1		1				26,96	16,04
22/2/24 1:00	48,38	35,87	12,52	0,00	1											1	1		1				23,07	14,42
22/2/24 2:00	46,54	35,63	10,91	0,00	1											1	1		1				21,24	13,86
22/2/24 3:00	44,99	35,97	9,03	0,00	1											1	1		1				17,74	12,68
22/2/24 4:00	44,02	37,38	6,63	0,00	1											1	1		1				13,20	11,69
22/2/24 5:00	45,93	40,19	5,74	0,00	1											1	1		1				14,15	13,24
22/2/24 6:00	51,59	48,09	3,50	0,00	1											1	1		1				14,68	14,58
22/2/24 7:00	59,71	56,27	2,74	0,70	1											1	1		1		1		17,57	17,64
22/2/24 8:00	63,71	59,92	1,48	2,31	1											1	1		1		1		18,89	18,91
22/2/24 9:00	67,14	61,05	1,20	4,89	1											1	1		1		1		19,93	19,91
22/2/24 10:00	68,76	53,40	1,41	13,95	1											1	1		1		1		15,44	15,21
22/2/24 11:00	66,93	50,31	1,87	14,74	1											1	1		1		1		12,72	12,46
22/2/24 12:00	66,73	44,63	4,15	17,96	1											1	1		1				14,06	12,97
22/2/24 13:00	66,30	41,10	7,05	18,15	1											1	1		1				18,07	15,89
22/2/24 14:00	64,57	37,10	10,85	16,62	1											1	1		1				21,82	15,92
22/2/24 15:00	63,14	38,48	10,69	13,96	1											1	1		1				21,66	17,09
22/2/24 16:00	64,42	47,04	8,51	8,87	1											1	1		1				20,20	19,22
22/2/24 17:00	66,21	57,81	7,04	1,35	1							1				1	1		1				19,68	19,74
22/2/24 18:00	75,87	67,20	8,66	0,00	1							1				1	1		1	1			22,59	22,63
22/2/24 19:00	79,90	70,29	9,61	0,00	1											1	1		1	1	1		23,87	23,85
22/2/24 20:00	80,01	71,06	8,95	0,00	1											1	1		1	1	1		23,88	23,89
22/2/24 21:00	75,72	69,89	5,83	0,00	1											1	1		1	1	1		22,59	22,57
22/2/24 22:00	68,69	64,03	4,65	0,00	1											1	1		1	1	1		20,39	20,32
22/2/24 23:00	60,12	56,12	4,00	0,00	1											1	1		1		1		17,94	17,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP 1 λόγω μετρήσεων καυσασερίων.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
23/2/24 0:00	52,86	46,73	6,13	0,00	1											0	1	1		1				16,18	15,76		
23/2/24 1:00	47,65	42,83	4,82	0,00	1											0	1	1		1				14,87	14,21		
23/2/24 2:00	46,28	42,23	4,06	0,00	1											0	1	1		1				13,80	13,73		
23/2/24 3:00	44,98	42,16	2,82	0,00	1											0	1	1		1				12,97	12,86		
23/2/24 4:00	44,94	43,04	1,91	0,00	1											0	1	1		1				12,47	12,51		
23/2/24 5:00	46,13	44,06	2,08	0,00	1											0	1	1		1				13,37	13,40		
23/2/24 6:00	51,90	49,26	2,63	0,00	1											0	1	1		1		1		14,35	14,18		
23/2/24 7:00	60,93	56,02	1,93	2,98	1											0	1	1		1		1		17,57	17,57		
23/2/24 8:00	63,75	52,85	0,98	9,93	1											0	1	1		1		1		14,18	14,04		
23/2/24 9:00	65,15	50,07	0,53	14,54	1											0	1	1		1		1		11,11	11,06		
23/2/24 10:00	64,41	47,69	0,02	16,70	1											0	1	1		1		1		8,52	8,33		
23/2/24 11:00	63,27	46,32	0,07	16,87	1											0	1	1		1		1		8,50	8,55		
23/2/24 12:00	61,82	46,46	0,71	14,65	1											0	1	1		1				14,71	14,65		
23/2/24 13:00	60,85	47,64	0,54	12,67	1											0	1	1		1				15,67	15,73		
23/2/24 14:00	60,79	48,65	0,38	11,76	1											0	1	1		1				16,65	16,63		
23/2/24 15:00	61,48	49,51	0,25	11,73	1											0	1	1		1				17,01	16,40		
23/2/24 16:00	61,89	53,54	0,23	8,12	1											0	1	1		1		1		14,32	14,20		
23/2/24 17:00	63,46	61,84	0,19	1,42	1											0	1	1		1		1		17,30	15,87		
23/2/24 18:00	72,21	72,11	0,10	0,00	1					1						0	1	1		1		1		18,57	18,79		
23/2/24 19:00	76,01	75,65	0,37	0,00	1					1						0	1	1		1		1		22,35	22,36		
23/2/24 20:00	75,84	75,28	0,56	0,00	1					1						0	1	1		1		1		22,03	22,02		
23/2/24 21:00	72,12	71,37	0,74	0,00	1					1						0	1	1		1		1		18,48	18,41		
23/2/24 22:00	66,53	65,59	0,94	0,00	1					1						0	1	1		1		1		13,46	13,54		
23/2/24 23:00	59,49	58,52	0,98	0,00	1											0	1	1		1		1		17,80	17,75		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Σάββατο, 24 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
24/2/24 0:00	52,23	51,18	1,05	0,00	1											0	1	1		1		1		13,60	13,57		
24/2/24 1:00	47,95	46,65	1,30	0,00	1											0	1			1		1		14,35	14,33		
24/2/24 2:00	46,71	45,36	1,36	0,00	1											0	1			1		1		13,90	13,91		
24/2/24 3:00	44,83	42,96	1,87	0,00	1											0	1			1		1		12,66	12,65		
24/2/24 4:00	44,26	41,07	3,19	0,00	1											0	1			1		1		11,83	11,84		
24/2/24 5:00	45,57	41,71	3,87	0,00	1											0	1			1		1		13,01	12,95		
24/2/24 6:00	48,89	46,50	2,39	0,00	1											0	1			1		1		13,34	12,52		
24/2/24 7:00	53,23	48,46	1,91	2,86	1											0	1		1	1		1		11,10	10,71		
24/2/24 8:00	58,35	47,13	1,47	9,75	1											0	1		1	1		1		24,10	8,88		
24/2/24 9:00	60,70	44,84	1,52	14,33	1											0	1		1	1				13,65	10,16		
24/2/24 10:00	61,49	43,37	1,01	17,10	1											0	1		1	1				12,11	12,12		
24/2/24 11:00	61,60	41,31	1,54	18,74	1											0	1		1	1				10,43	10,47		
24/2/24 12:00	61,58	40,37	2,14	19,08	1											0	1		1	1				10,16	10,11		
24/2/24 13:00	62,06	40,70	2,49	18,87	1											0	1		1	1				10,72	10,69		
24/2/24 14:00	60,17	39,26	3,47	17,44	1											0	1		1	1				10,21	10,23		
24/2/24 15:00	59,58	40,36	4,55	14,67	1											0	1		1	1				12,30	12,41		
24/2/24 16:00	60,54	46,68	4,24	9,61	1											0	1		1	1				17,31	17,31		
24/2/24 17:00	61,11	57,07	2,35	1,69	1											0	1		1	1		1		17,86	17,76		
24/2/24 18:00	69,65	67,09	2,56	0,00	1					1						0	1		1	1		1		16,97	16,19		
24/2/24 19:00	72,26	69,11	3,15	0,00	1					1						0	1		1	1		1		18,40	18,42		
24/2/24 20:00	70,95	66,42	4,53	0,00	1					1						0	1		1	1		1		17,09	17,04		
24/2/24 21:00	66,88	63,00	3,88	0,00	1					1						0	1		1	1		1		13,50	13,23		
24/2/24 22:00	61,54	56,15	5,39	0,00	1											0	1		1	1		1		15,70	15,07		
24/2/24 23:00	56,18	50,53	5,64	0,00	1											0	1		1	1		1		16,73	16,69		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/2/24 0:00	50,72	45,77	4,96	0,00	1											0	1			1		1		15,08	15,05
25/2/24 1:00	46,68	42,28	4,40	0,00	1											0	1			1		1		13,75	13,73
25/2/24 2:00	45,09	40,77	4,32	0,00	1											0	1			1		1		12,79	12,74
25/2/24 3:00	43,92	40,42	3,50	0,00	1											0	1			1		1		11,55	11,56
25/2/24 4:00	43,36	41,65	1,71	0,00	1											0	1			1		1		10,93	10,88
25/2/24 5:00	43,56	42,15	1,41	0,00	1											0	1			1		1		11,16	11,20
25/2/24 6:00	45,24	44,96	0,27	0,02	1											0	1			1		1		12,86	12,89
25/2/24 7:00	48,37	45,04	0,00	3,33	1											0	1			1		1		13,04	12,98
25/2/24 8:00	50,14	44,32	0,00	5,82	1											0	1			1		1		12,25	12,32
25/2/24 9:00	55,43	44,26	0,00	11,16	1											0	1			1		1		12,30	12,24
25/2/24 10:00	57,15	46,03	0,20	10,92	1											0	1			1		1		13,98	14,02
25/2/24 11:00	59,18	43,13	0,56	15,49	1											0	1			1		1		11,57	11,25
25/2/24 12:00	58,07	38,71	1,15	18,20	1											0	1			1		1		7,75	7,43
25/2/24 13:00	56,36	36,97	1,43	17,96	1											0	1			1		1		7,17	5,74
25/2/24 14:00	53,49	35,59	1,92	15,98	1											0	1			1		1		7,55	5,06
25/2/24 15:00	51,52	39,24	1,91	10,38	1											0	1			1		1		8,69	8,65
25/2/24 16:00	53,54	42,00	3,10	8,45	1											0	1			1		1		11,75	11,64
25/2/24 17:00	55,22	48,12	6,07	1,04	1					1						0	1			1				12,25	13,78
25/2/24 18:00	64,55	60,16	4,39	0,00	1					1						0	1			1		1		17,94	17,76
25/2/24 19:00	68,80	61,77	7,03	0,00	1					1						0	1			1		1		20,53	20,56
25/2/24 20:00	69,42	57,85	11,57	0,00	1					1						0	1			1		1		21,93	20,77
25/2/24 21:00	65,94	52,96	12,98	0,00	1					1						0	1			1		1		26,37	19,46
25/2/24 22:00	60,09	46,82	13,27	0,00	1											0	1			1		1		29,73	16,69
25/2/24 23:00	53,87	37,81	16,06	0,00	1											0	1			1		1		27,34	16,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Ένταξη D4 ΑΗΣ και απένταξη D6 ΘΗΣ λόγω πυρκαγιάς στη ΓΜ Αφάντου - ΘΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
26/2/24 0:00	48,29	33,75	14,54	0,00	1											0	1			1		1		14,57	14,47		
26/2/24 1:00	44,20	32,04	12,16	0,00	1											0	1			1		1		11,63	12,20		
26/2/24 2:00	42,99	32,38	10,62	0,00	1											0	1			1		1		11,01	11,01		
26/2/24 3:00	41,59	32,10	9,49	0,00	1											0	1			1		1		9,57	9,62		
26/2/24 4:00	41,51	32,26	9,25	0,00	1											0	1			1		1		9,43	9,50		
26/2/24 5:00	43,09	32,85	10,24	0,00	1											0	1			1		1		10,87	11,04		
26/2/24 6:00	48,46	35,03	13,43	0,00	1											0	1			1		1		14,29	14,47		
26/2/24 7:00	56,18	41,91	13,41	0,85	1					1						0	1			1				13,77	15,72		
26/2/24 8:00	60,04	40,48	17,48	2,08	1					1						0	1			1				18,29	17,97		
26/2/24 9:00	63,81	41,48	18,25	4,08	1					1						0	1							18,59	18,89		
26/2/24 10:00	65,70	38,85	18,53	8,32	1					1			1			0	1							19,05	18,96		
26/2/24 11:00	65,94	40,19	19,21	6,54	1					1			1			0	1							20,18	19,75		
26/2/24 12:00	67,95	41,92	20,04	5,98	1					1			1			0	1							21,14	20,35		
26/2/24 13:00	68,65	42,91	20,24	5,50	1					1			1			0	1							21,46	20,55		
26/2/24 14:00	68,13	43,63	20,24	4,26	1					1			1			0	1							21,43	20,42		
26/2/24 15:00	68,46	49,32	15,99	3,15	1					1			1	1		0	1							15,53	15,66		
26/2/24 16:00	71,86	58,30	13,16	0,40	1					1			1	1		0	1							13,97	14,30		
26/2/24 17:00	75,69	63,45	12,11	0,13	1				1	1			1	1		0	1							19,05	13,63		
26/2/24 18:00	78,88	65,58	13,30	0,00	1				1	1			1	1		0	1							19,79	13,99		
26/2/24 19:00	81,15	70,37	10,78	0,00	1				1	1			1	1		0	1							14,94	12,12		
26/2/24 20:00	78,17	67,10	11,06	0,00	1				1	1			1	1		0	1							14,90	11,72		
26/2/24 21:00	71,82	63,72	8,10	0,00	1				1	1			1	1		0	1							9,17	8,65		
26/2/24 22:00	63,99	57,73	6,26	0,00	1					1			1	1		0	1							7,39	6,35		
26/2/24 23:00	56,45	51,05	5,40	0,00	1					1			1	1		0	1							6,20	5,60		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο3 και Νο4 λόγω κακοκαιρίας με έντονη κεραυνική δραστηριότητα
2. Περιορισμός Α/Π λόγω καταιγίδας
3. Περιορισμός λειτουργίας ΘΗΣ (Λειτουργία DIESEL Νο3 και Νο4 ΑΗΣ λόγω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/2/24 0:00	50,40	45,52	4,88	0,00	1					1			1	1		0	1							6,38	5,00
27/2/24 1:00	45,17	40,80	4,37	0,00	1					1			1			0	1							5,62	4,48
27/2/24 2:00	43,98	40,01	3,97	0,00	1					1			1			0	1							5,68	4,34
27/2/24 3:00	42,88	39,26	3,62	0,00	1					1			1			0	1							5,72	4,13
27/2/24 4:00	42,77	39,08	3,69	0,00	1					1			1			0	1							4,88	4,16
27/2/24 5:00	44,48	40,15	4,33	0,00	1					1			1			0	1							4,36	4,40
27/2/24 6:00	50,93	45,50	5,42	0,00	1					1			1			0	1							8,15	9,17
27/2/24 7:00	60,16	47,10	11,67	1,39	1					1						0	1			1				29,17	17,75
27/2/24 8:00	64,64	42,30	16,65	5,69	1					1						0	1			1				45,34	19,22
27/2/24 9:00	65,96	40,00	16,45	9,51	1					1			1			0	1			1				31,14	17,35
27/2/24 10:00	63,59	35,62	15,17	12,80	1								1			0		1		1				19,01	18,13
27/2/24 11:00	62,66	32,31	17,92	12,43	1								1			0		1		1				22,52	18,48
27/2/24 12:00	63,64	33,15	17,60	12,89	1								1			0		1		1				21,81	18,38
27/2/24 13:00	63,29	35,48	15,30	12,50	1								1			0		1		1				15,83	15,81
27/2/24 14:00	62,19	34,39	14,19	13,60	1								1			0		1		1				15,61	15,76
27/2/24 15:00	61,52	39,07	11,13	11,32	1											0	1	1		1				19,63	17,54
27/2/24 16:00	61,41	45,53	8,89	6,99	1											0	1	1		1				20,15	18,34
27/2/24 17:00	61,55	53,65	6,88	1,02	1					1						0	1	1		1				16,04	14,79
27/2/24 18:00	69,35	62,59	6,75	0,00	1					1						0	1	1		1				20,46	20,46
27/2/24 19:00	72,71	65,49	7,21	0,01	1					1					1	0	1	1		1				21,06	21,03
27/2/24 20:00	72,80	63,98	8,82	0,00	1					1						0	1	1		1				23,38	21,59
27/2/24 21:00	69,27	60,60	8,67	0,00	1					1						0	1	1		1				23,89	20,55
27/2/24 22:00	63,75	54,96	8,79	0,00	1					1						0	1	1		1				24,07	17,29
27/2/24 23:00	55,93	47,79	8,13	0,00	1											0	1	1		1				21,13	14,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο4 μετά από αίτημα σταθμού
2. Λειτουργία AEP Νο2 λόγω κακοκαιρίας και μετέπειτα Νο2 λόγω μην διαθεσιμότητας μονάδων ΘΗΣ
3. Περικοπή ΑΠΕ από 12:50 έως 15:28 λόγω αστάθειας ανέμου με έντονες ταλαντώσεις συχνότητας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Τετάρτη, 28 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
28/2/24 0:00	49,15	41,79	7,36	0,00	1											0	1	1		1				19,25	14,56		
28/2/24 1:00	44,59	36,55	8,03	0,00	1											0	1	1		1				18,22	12,03		
28/2/24 2:00	43,69	33,64	10,04	0,00	1											0	1	1		1				20,98	11,38		
28/2/24 3:00	42,21	32,24	9,97	0,00	1											0	1	1		1				16,67	10,19		
28/2/24 4:00	41,83	32,56	9,26	0,00	1											0	1	1		1				10,20	9,84		
28/2/24 5:00	43,54	33,36	10,17	0,00	1											0	1	1		1				11,67	11,56		
28/2/24 6:00	49,10	38,61	10,49	0,01	1											0	1	1		1				18,48	14,67		
28/2/24 7:00	56,30	43,97	11,08	1,25	1											0	1	1		1				21,16	16,81		
28/2/24 8:00	59,00	44,21	8,42	6,37	1											0	1	1		1				19,54	17,51		
28/2/24 9:00	61,51	39,68	11,25	10,57	1											0	1	1		1				21,51	18,05		
28/2/24 10:00	62,55	32,65	14,97	14,94	1											0	1	1		1				20,85	15,68		
28/2/24 11:00	61,41	32,50	11,77	17,14	1											0	1	1		1				12,32	12,34		
28/2/24 12:00	61,72	32,76	11,21	17,75	1											0	1	1		1				13,32	12,00		
28/2/24 13:00	61,65	32,85	11,74	17,05	1											0	1	1		1				14,49	12,50		
28/2/24 14:00	59,87	32,90	11,35	15,63	1											0	1	1		1				13,42	12,24		
28/2/24 15:00	58,23	36,37	10,70	11,16	1											0	1	1		1				18,91	15,08		
28/2/24 16:00	59,76	40,94	11,16	7,65	1											0	1	1		1				25,67	17,53		
28/2/24 17:00	60,53	44,29	14,43	1,81	1											0	1	1		1				24,87	17,70		
28/2/24 18:00	67,85	50,17	17,67	0,00	1					1						0	1	1		1				22,03	20,01		
28/2/24 19:00	71,73	51,25	20,47	0,00	1					1						0	1	1		1				27,59	21,48		
28/2/24 20:00	71,86	52,25	19,60	0,00	1					1						0	1	1		1				30,08	21,52		
28/2/24 21:00	68,20	50,79	17,40	0,00	1											0	1	1		1				27,53	20,44		
28/2/24 22:00	61,82	46,30	15,52	0,00	1											0	1	1		1				25,78	18,53		
28/2/24 23:00	54,59	39,76	14,82	0,00	1											0	1	1		1				24,25	16,36		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/2/24 0:00	48,42	35,06	13,35	0,00	1											0	1	1		1				23,14	14,50
29/2/24 1:00	44,35	31,83	12,51	0,00	1											0	1	1		1				16,28	12,33
29/2/24 2:00	42,68	33,16	9,52	0,00	1											0	1	1		1				11,54	10,69
29/2/24 3:00	41,87	32,22	9,65	0,00	1											0	1	1		1				12,60	9,88
29/2/24 4:00	41,98	32,29	9,69	0,00	1											0	1	1		1				12,05	9,96
29/2/24 5:00	42,96	32,96	10,00	0,00	1											0	1	1		1				12,25	10,96
29/2/24 6:00	47,97	34,36	13,55	0,05	1											0	1	1		1				15,79	14,32
29/2/24 7:00	54,71	36,59	15,26	2,86	1											0	1	1		1				18,00	16,36
29/2/24 8:00	58,33	37,55	11,97	8,82	1											0	1	1		1				11,93	11,26
29/2/24 9:00	60,72	36,46	10,31	13,96	1											0	1	1		1				11,10	11,74
29/2/24 10:00	61,55	32,61	12,36	16,58	1											0	1	1		1				12,70	12,94
29/2/24 11:00	62,42	32,86	11,39	18,17	1											0	1	1	1					11,09	11,80
29/2/24 12:00	62,73	32,57	10,86	19,30	1											0	1	1	1					10,71	11,50
29/2/24 13:00	61,91	32,67	11,29	17,96	1											0	1	1	1					11,74	11,96
29/2/24 14:00	61,16	32,24	12,95	15,97	1											0	1	1	1					13,57	13,23
29/2/24 15:00	60,27	33,61	14,29	12,37	1											0	1	1	1					14,75	15,81
29/2/24 16:00	59,62	36,56	17,50	5,56	1											0	1	1	1					18,58	17,84
29/2/24 17:00	62,47	43,55	18,18	0,74	1											0	1	1	1					18,83	18,67
29/2/24 18:00	70,39	50,06	20,31	0,01	1											0	1	1	1					21,11	21,07
29/2/24 19:00	73,17	51,45	21,71	0,01	1					1						0	1	1	1					22,31	21,92
29/2/24 20:00	72,41	50,77	21,62	0,01	1					1						0	1	1	1					22,04	21,70
29/2/24 21:00	68,11	47,73	20,37	0,01	1											0	1	1	1					20,37	20,38
29/2/24 22:00	61,41	43,01	18,39	0,00	1											0	1	1	1					18,77	18,40
29/2/24 23:00	54,03	37,92	16,10	0,00	1											0	1	1	1					16,56	16,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 1 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
1/3/24 0:00	47,89	33,53	14,35	0,00	1											1	1	1					14,42	14,33		
1/3/24 1:00	44,21	31,91	12,30	0,00	1											1	1	1					11,69	12,22		
1/3/24 2:00	45,26	34,67	10,58	0,00	1											1	1	1					13,86	9,03		
1/3/24 3:00	45,14	36,00	9,14	0,00	1											1	1	1					9,04	9,42		
1/3/24 4:00	46,58	34,37	12,20	0,00	1											1	1	1					11,38	12,88		
1/3/24 5:00	51,56	37,15	14,41	0,00	1											1	1	1					14,16	15,37		
1/3/24 6:00	58,80	42,06	16,74	0,00	1											1	1	1					17,24	17,60		
1/3/24 7:00	60,42	43,23	17,18	0,00	1											1	1	1					19,43	18,08		
1/3/24 8:00	63,22	41,95	17,84	3,43	1											1	1	1					23,60	18,89		
1/3/24 9:00	66,45	39,79	19,37	7,29	1											1	1	1					25,57	19,87		
1/3/24 10:00	68,39	39,37	20,23	8,78	1											1	1	1					26,61	20,45		
1/3/24 11:00	70,71	39,37	20,75	10,59	1											1	1	1					27,28	21,13		
1/3/24 12:00	69,46	43,64	17,55	8,27	1											1	1	1					22,68	17,54		
1/3/24 13:00	69,20	49,52	13,19	6,50	1											1	1	1			1		17,24	13,41		
1/3/24 14:00	69,99	51,43	12,69	5,87	1											1		1			1		16,73	13,76		
1/3/24 15:00	70,77	53,35	12,19	5,23	1					1						1		1			1		16,22	14,11		
1/3/24 16:00	74,15	55,92	14,43	3,80	1					1						1		1			1		19,01	14,79		
1/3/24 17:00	73,97	58,52	14,64	0,80	1					1						1		1			1		19,22	14,75		
1/3/24 18:00	76,75	61,77	14,87	0,10	1					1						1		1			1		19,71	15,27		
1/3/24 19:00	77,46	62,94	14,42	0,10	1					1						1		1			1		20,08	14,97		
1/3/24 20:00	75,55	62,43	13,02	0,10	1				1	1			1			1		1					17,13	13,55		
1/3/24 21:00	70,37	56,66	13,60	0,10	1				1	1			1			1							17,89	13,93		
1/3/24 22:00	63,87	52,28	11,49	0,10	1				1	1			1			1							14,81	11,36		
1/3/24 23:00	56,33	50,69	5,55	0,10	1					1			1			1							7,21	6,92		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP 2 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.
2. Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.
3. Περιορισμός ΑΠ λόγω παύσης λειτουργίας scada και μη διαχείρισης παραγωγής τους (01:30-04:30).

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 2 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
2/3/24 0:00	50,47	40,73	9,63	0,10	1					1			1			1							12,66	10,03		
2/3/24 1:00	45,78	38,34	7,34	0,10	1					1			1			1							9,38	7,26		
2/3/24 2:00	44,32	38,91	5,32	0,10	1					1			1			1							6,87	5,54		
2/3/24 3:00	43,20	38,65	4,45	0,10	1					1			1			1							5,65	4,45		
2/3/24 4:00	42,46	39,17	3,19	0,10	1					1		0,10	1			1							4,01	3,37		
2/3/24 5:00	43,55	39,65	3,80	0,10	1					1			1			1							5,14	4,55		
2/3/24 6:00	46,68	39,76	6,65	0,27	1					1			1			1							8,95	7,93		
2/3/24 7:00	51,38	41,04	8,47	1,87	1					1			1			1							13,89	11,27		
2/3/24 8:00	57,28	38,90	12,91	5,47	1					1			1			1							19,00	13,52		
2/3/24 9:00	59,09	39,78	13,04	6,27	1					1			1			1							18,02	14,54		
2/3/24 10:00	66,48	53,05	9,16	4,27	1					1			1	1		1							21,37	14,16		
2/3/24 11:00	72,20	55,58	7,49	9,13	1					1			1	1		1							19,87	14,39		
2/3/24 12:00	68,27	49,92	6,94	11,42	1					1			1	1		1							22,24	12,74		
2/3/24 13:00	62,40	45,08	4,32	13,00	1					1			1			1							18,57	10,22		
2/3/24 14:00	60,82	39,59	8,23	13,00	1					1						1					1		17,06	8,82		
2/3/24 15:00	63,38	40,75	12,07	10,57	1					1						1					1		13,20	12,31		
2/3/24 16:00	67,94	50,24	11,40	6,30	1					1						1					1		13,71	13,54		
2/3/24 17:00	69,96	59,10	6,86	4,00	1					1						1					1		18,05	15,94		
2/3/24 18:00	73,88	67,21	5,86	0,82	1				1	1						1					1		19,72	19,84		
2/3/24 19:00	75,93	65,72	10,11	0,10	1				1	1						1	1				1		19,28	16,93		
2/3/24 20:00	73,37	61,22	12,05	0,10	1				1	1							1				1		16,79	13,06		
2/3/24 21:00	68,38	60,11	8,17	0,10	1					1						1	1				1		19,00	19,23		
2/3/24 22:00	63,39	56,15	7,13	0,10	1					1						1	1				1		17,48	16,88		
2/3/24 23:00	57,88	49,33	8,44	0,10	1					1						1	1				1		15,13	11,70		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ, ΑΕΡ 2 και ΑΕΡ3 λόγω κακοκαιρίας.
- 2.Περιορισμός ΑΠ λόγω αστάθειας ανέμου και κακοκαιρίας (00:00-17:00).

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 3 Μάρτιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
3/3/24 0:00	51,46	43,65	7,72	0,10	1											1	1					1	11,56	11,86	
3/3/24 1:00	47,04	36,61	10,33	0,10	1											1	1					1	18,75	13,96	
3/3/24 2:00	45,48	33,96	11,42	0,10	1											1	1					1	16,49	13,28	
3/3/24 3:00	44,05	32,65	11,30	0,10	1											1	1					1	12,05	11,87	
3/3/24 4:00	43,14	32,55	10,49	0,10	1											1	1					1	11,26	10,75	
3/3/24 5:00	43,71	33,06	10,55	0,10	1											1	1					1	11,67	11,34	
3/3/24 6:00	45,40	35,25	10,06	0,10	1											1	1					1	15,76	12,93	
3/3/24 7:00	46,60	37,20	7,37	2,03	1											1	1					1	14,03	12,15	
3/3/24 8:00	51,12	39,28	3,84	8,00	1											1	1					1	12,60	10,64	
3/3/24 9:00	55,63	43,25	1,75	10,63	1											1	1					1	13,05	12,36	
3/3/24 10:00	58,95	44,57	0,98	13,40	1											1	1					1	12,95	12,93	
3/3/24 11:00	57,02	41,77	1,12	14,13	1											1	1					1	10,34	10,19	
3/3/24 12:00	55,84	38,44	1,41	16,00	1											1	1					1	8,07	7,17	
3/3/24 13:00	56,62	38,09	2,53	16,00	1											1	1					1	9,47	8,14	
3/3/24 14:00	56,86	38,77	2,99	15,10	1											1	1					1	9,68	9,36	
3/3/24 15:00	57,20	37,20	6,33	13,67	1											1	1					1	14,32	11,43	
3/3/24 16:00	58,25	39,48	8,19	10,58	1											1	1					1	23,49	15,39	
3/3/24 17:00	59,23	44,71	8,76	5,77	1											1	1					1	24,50	17,72	
3/3/24 18:00	64,21	56,97	6,90	0,34	1					1						1	1					1	25,02	18,12	
3/3/24 19:00	68,73	64,73	3,90	0,10	1					1						1	1					1	20,37	20,37	
3/3/24 20:00	68,83	63,65	5,08	0,10	1					1						1	1					1	20,43	20,42	
3/3/24 21:00	66,03	62,20	3,73	0,10	1					1						1	1					1	19,27	18,97	
3/3/24 22:00	60,82	57,51	3,21	0,10	1					1						1	1					1	14,27	14,09	
3/3/24 23:00	54,15	50,79	3,26	0,10	1					1						1	1					1	10,00	7,63	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 4 Μάρτιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/3/24 0:00	48,08	44,97	3,01	0,10	1											1	1					1	8,85	9,82
4/3/24 1:00	44,33	40,60	3,63	0,10	1											1	1					1	12,93	11,95
4/3/24 2:00	43,01	38,86	4,05	0,10	1											1	1					1	13,19	10,56
4/3/24 3:00	41,94	38,77	3,07	0,10	1											1	1					1	11,87	9,40
4/3/24 4:00	42,35	38,97	3,28	0,10	1											1	1					1	10,04	9,61
4/3/24 5:00	43,19	40,33	2,76	0,10	1											1	1					1	10,50	10,30
4/3/24 6:00	48,10	46,03	1,97	0,10	1											1	1					1	14,09	14,15
4/3/24 7:00	53,42	50,48	1,37	1,56	1											1	1					1	14,32	13,99
4/3/24 8:00	55,34	47,52	0,49	7,33	1											1	1				1	1	8,42	8,22
4/3/24 9:00	58,41	47,96	0,25	10,20	1											1	1				1	1	8,74	8,64
4/3/24 10:00	60,36	46,67	0,19	13,50	1											1					1	1	11,63	11,71
4/3/24 11:00	62,36	47,99	0,37	14,00	1											1					1	1	15,86	15,94
4/3/24 12:00	64,29	49,48	0,81	14,00	1											1					1	1	17,78	17,81
4/3/24 13:00	64,50	51,41	1,09	12,00	1											1					1	1	18,93	18,93
4/3/24 14:00	60,20	50,68	0,52	9,00	1											1					1	1	17,53	17,39
4/3/24 15:00	58,89	51,50	0,32	7,07	1					1						1					1	1	9,02	6,05
4/3/24 16:00	61,87	54,37	0,50	7,00	1					1						1					1	1	8,72	8,43
4/3/24 17:00	66,16	58,53	0,63	7,00	1					1						1					1	1	12,64	12,85
4/3/24 18:00	71,79	67,01	2,27	2,52	1					1						1					1	1	19,88	19,77
4/3/24 19:00	73,23	68,32	4,81	0,10	1					1						1		1			1	1	19,53	19,51
4/3/24 20:00	73,21	63,99	9,12	0,10	1					1						1		1			1	1	19,40	19,32
4/3/24 21:00	69,90	59,07	10,73	0,10	1					1						1		1			1	1	18,81	18,55
4/3/24 22:00	63,51	50,92	12,49	0,10	1					1						1					1	1	19,54	17,18
4/3/24 23:00	56,31	42,67	13,54	0,10	1											1					1	1	15,20	15,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 5 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
5/3/24 0:00	49,54	35,41	14,03	0,10	1											1					1	1	19,14	14,79	
5/3/24 1:00	45,13	32,39	12,63	0,10	1											1					1	1	14,32	12,76	
5/3/24 2:00	43,96	32,54	11,31	0,10	1											1					1	1	12,68	11,71	
5/3/24 3:00	42,56	32,25	10,21	0,10	1											1					1	1	9,45	10,27	
5/3/24 4:00	42,14	32,93	9,12	0,10	1											1					1	1	7,74	9,43	
5/3/24 5:00	43,58	33,17	10,31	0,10	1											1					1	1	9,47	11,31	
5/3/24 6:00	48,81	35,39	13,32	0,10	1											1					1	1	14,14	14,54	
5/3/24 7:00	56,84	41,58	14,81	0,46	1											1					1	1	15,75	16,42	
5/3/24 8:00	63,60	43,48	16,18	3,93	1					1						1						1	17,73	17,72	
5/3/24 9:00	67,79	47,80	14,99	5,00	1					1						1						1	15,60	15,41	
5/3/24 10:00	71,80	57,80	9,00	5,00	1					1			1	1		1						1	8,73	8,99	
5/3/24 11:00	68,40	59,30	6,35	2,75	1					1			1	1		1						1	7,30	6,82	
5/3/24 12:00	65,48	49,00	8,28	8,20	1					1			1	1		1						1	8,26	10,24	
5/3/24 13:00	64,71	39,92	13,79	11,00	1					1						1						1	16,10	14,96	
5/3/24 14:00	62,16	39,01	12,91	10,23	1					1						1						1	13,88	13,11	
5/3/24 15:00	61,34	41,07	12,06	8,22	1					1						1						1	14,05	14,39	
5/3/24 16:00	60,97	42,69	14,85	3,43	1					1						1						1	22,67	17,64	
5/3/24 17:00	65,33	52,80	12,18	0,35	1					1						1						1	30,97	17,67	
5/3/24 18:00	74,42	62,05	12,27	0,10	1					1	1					1						1	27,12	20,89	
5/3/24 19:00	79,09	67,97	11,02	0,10	1					1	1					1					1	1	25,20	19,83	
5/3/24 20:00	78,43	63,09	15,24	0,10	1					1	1					1					1	1	23,83	18,27	
5/3/24 21:00	74,08	60,23	13,75	0,10	1					1	1		1			1						1	22,34	15,91	
5/3/24 22:00	67,43	55,50	11,83	0,10	1						1		1			1						1	15,05	15,80	
5/3/24 23:00	59,23	49,21	9,92	0,10	1					1			1			1						1	11,45	11,50	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP 2 , AEP3 και D4, D5 ΑΗΣ λόγω έντονης κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω αστάθειας ανέμου και κακοκαιρίας (08:00-13:00).
3. Πλύση D4 ΑΗΣ (22:00-23:00).

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
6/3/24 0:00	52,55	44,45	8,00	0,10	1					1			1			1						1	8,27	8,20		
6/3/24 1:00	47,58	43,58	3,90	0,10	1					1			1			1						1	3,11	4,86		
6/3/24 2:00	45,54	40,10	5,35	0,10	1					1						1						1	6,15	6,15		
6/3/24 3:00	44,56	39,26	5,19	0,10	1					1						1						1	5,82	5,20		
6/3/24 4:00	43,83	40,02	3,71	0,10	1					1						1						1	4,38	4,14		
6/3/24 5:00	45,80	40,31	5,40	0,10	1					1						1						1	6,85	6,38		
6/3/24 6:00	50,83	40,97	9,76	0,10	1					1						1						1	11,87	11,85		
6/3/24 7:00	57,92	42,15	13,78	1,99	1					1						1						1	19,55	16,45		
6/3/24 8:00	60,40	38,60	15,10	6,70	1											1					1	1	16,93	17,80		
6/3/24 9:00	63,72	35,83	14,33	13,57	1											1					1	1	21,14	18,09		
6/3/24 10:00	63,94	32,55	16,22	15,17	1											1					1	1	18,49	16,65		
6/3/24 11:00	62,96	32,78	14,18	16,00	1											1					1	1	14,06	14,24		
6/3/24 12:00	61,71	33,99	11,72	16,00	1											1					1	1	12,14	12,31		
6/3/24 13:00	61,88	33,95	11,72	16,22	1											1					1	1	13,38	12,34		
6/3/24 14:00	61,94	32,95	11,99	17,00	1											1					1	1	12,34	12,34		
6/3/24 15:00	62,36	34,55	12,18	15,63	1											1					1	1	13,83	13,55		
6/3/24 16:00	62,29	38,13	14,48	9,68	1											1					1	1	18,37	15,83		
6/3/24 17:00	62,65	43,50	16,53	2,62	1											1					1	1	22,90	18,28		
6/3/24 18:00	71,19	51,78	18,74	0,67	1				1							1					1	1	26,62	21,13		
6/3/24 19:00	75,40	53,26	22,04	0,10	1				1							1					1	1	28,71	22,54		
6/3/24 20:00	76,25	53,79	22,36	0,10	1				1							1		1			1		29,94	22,81		
6/3/24 21:00	72,97	51,14	21,72	0,10	1											1		1			1		24,52	21,85		
6/3/24 22:00	66,82	47,13	19,59	0,10	1													1			1	1	21,94	19,99		
6/3/24 23:00	59,60	42,47	17,03	0,10	1													1			1	1	19,19	17,84		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP 2 και D4 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω αστάθειας ανέμου (11:00-16:00).

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 7 Μάρτιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
7/3/24 0:00	52,18	36,76	15,32	0,10	1													1			1	1	18,67	15,59	
7/3/24 1:00	47,14	33,07	13,97	0,10	1													1			1	1	15,80	14,09	
7/3/24 2:00	45,29	32,69	12,50	0,10	1													1			1	1	13,59	12,99	
7/3/24 3:00	43,82	32,95	10,77	0,10	1													1			1	1	11,52	10,90	
7/3/24 4:00	43,26	32,68	10,47	0,10	1													1			1	1	11,41	10,77	
7/3/24 5:00	44,11	33,25	10,76	0,10	1													1			1	1	12,19	11,56	
7/3/24 6:00	46,08	33,22	12,76	0,10	1													1			1	1	15,34	13,69	
7/3/24 7:00	48,43	33,47	12,32	2,64	1													1			1	1	17,41	13,60	
7/3/24 8:00	52,50	32,49	11,49	8,53	1													1			1	1	18,54	12,04	
7/3/24 9:00	53,83	32,37	8,54	12,92	1													1			1	1	12,15	8,91	
7/3/24 10:00	51,67	32,37	4,30	15,00	1													1			1	1	5,91	4,24	
7/3/24 11:00	50,64	32,29	1,45	16,90	1													1			1	1	0,66	1,48	
7/3/24 12:00	52,25	32,90	1,36	18,00	1													1			1	1	0,75	1,81	
7/3/24 13:00	52,86	33,02	1,84	18,00	1													1			1	1	1,81	2,07	
7/3/24 14:00	51,50	33,37	1,13	17,00	1													1			1	1	1,02	1,38	
7/3/24 15:00	50,23	34,11	1,46	14,67	1													1			1	1	1,82	2,71	
7/3/24 16:00	49,48	35,97	5,70	7,82	1													1			1	1	9,33	9,24	
7/3/24 17:00	52,05	40,25	9,84	1,97	1													1			1	1	20,43	15,53	
7/3/24 18:00	60,59	51,92	8,62	0,04	1													1			1	1	23,51	18,05	
7/3/24 19:00	65,80	60,68	5,10	0,01	1											1		1			1	1	19,62	19,55	
7/3/24 20:00	65,88	62,15	3,72	0,01	1											1		1			1	1	19,53	19,53	
7/3/24 21:00	63,97	59,95	4,01	0,01	1											1		1			1	1	19,01	18,99	
7/3/24 22:00	59,86	54,24	5,61	0,01	1											1		1			1	1	17,80	17,78	
7/3/24 23:00	53,63	48,52	5,11	0,01	1											1		1			1	1	14,34	13,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω αστάθειας ανέμου (02:00-05:00).

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Αιτεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
8/3/24 0:00	48,21	43,95	4,25	0,01	1											1					1	1	14,16	13,64		
8/3/24 1:00	44,53	42,49	2,03	0,01	1											1					1	1	11,99	11,88		
8/3/24 2:00	43,36	42,23	1,12	0,01	1											1					1	1	10,52	10,46		
8/3/24 3:00	42,28	41,03	1,24	0,01	1											1					1	1	9,86	9,79		
8/3/24 4:00	41,53	38,30	3,22	0,01	1											1					1	1	9,39	9,08		
8/3/24 5:00	44,51	41,11	3,39	0,01	1											1					1	1	11,54	9,84		
8/3/24 6:00	48,23	42,15	6,07	0,01	1								1			1						1	11,07	7,20		
8/3/24 7:00	55,98	51,62	3,95	0,41	1					1				1	1	1						1	5,56	6,45		
8/3/24 8:00	59,03	49,34	7,69	2,00	1					1				1	1	1						1	10,19	10,11		
8/3/24 9:00	60,17	41,12	12,98	6,07	1					1						1						1	20,21	15,38		
8/3/24 10:00	61,74	39,68	13,06	9,00	1					1						1						1	19,68	14,04		
8/3/24 11:00	62,59	40,90	12,69	9,00	1					1						1						1	17,08	14,78		
8/3/24 12:00	68,80	45,49	13,70	9,60	1					1						1						1	30,65	20,06		
8/3/24 13:00	70,52	45,64	13,22	11,67	1					1			1			1					1	1	24,00	15,46		
8/3/24 14:00	65,85	44,98	10,87	10,00	1					1						1						1	14,12	12,06		
8/3/24 15:00	66,00	42,07	13,93	10,00	1					1						1						1	16,82	14,97		
8/3/24 16:00	66,47	44,90	15,50	6,07	1					1						1						1	18,87	16,22		
8/3/24 17:00	67,39	48,05	17,87	1,47	1					1						1						1	21,98	19,04		
8/3/24 18:00	75,14	53,47	21,67	0,01	1					1			1			1						1	25,33	22,52		
8/3/24 19:00	79,65	56,01	23,63	0,01	1					1						1					1	1	26,60	23,86		
8/3/24 20:00	79,19	56,14	23,04	0,01	1					1						1					1	1	27,41	23,70		
8/3/24 21:00	74,57	52,17	22,39	0,01	1											1					1	1	24,23	22,35		
8/3/24 22:00	66,51	47,79	18,71	0,01	1											1					1	1	25,38	19,87		
8/3/24 23:00	59,03	41,51	17,51	0,01	1											1					1	1	22,23	17,65		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 & No3, καθώς και περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 9 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
9/3/24 0:00	52,36	37,71	14,65	0,01	1											1					1	1	21,66	15,66		
9/3/24 1:00	47,44	33,27	14,16	0,01	1											1					1	1	17,32	14,16		
9/3/24 2:00	46,24	32,64	13,59	0,01	1											1					1	1	16,03	13,82		
9/3/24 3:00	45,28	32,11	13,16	0,01	1											1					1	1	15,36	13,28		
9/3/24 4:00	44,54	32,24	12,29	0,01	1											1					1	1	14,19	12,52		
9/3/24 5:00	45,62	32,78	12,83	0,01	1											1					1	1	15,06	13,47		
9/3/24 6:00	47,92	34,54	13,38	0,01	1											1					1	1	17,34	14,33		
9/3/24 7:00	51,25	35,75	14,17	1,34	1											1					1	1	19,38	15,36		
9/3/24 8:00	52,71	34,38	14,32	4,00	1											1					1	1	23,23	15,68		
9/3/24 9:00	58,73	33,16	14,37	11,20	1											1					1	1	22,43	14,82		
9/3/24 10:00	59,73	34,22	11,34	14,17	1											1					1	1	14,36	11,91		
9/3/24 11:00	60,10	32,95	11,14	16,00	1											1					1	1	14,35	11,85		
9/3/24 12:00	59,72	32,70	11,02	16,00	1											1					1	1	13,05	11,56		
9/3/24 13:00	59,72	32,68	11,04	16,00	1											1					1	1	14,59	11,57		
9/3/24 14:00	59,39	32,33	11,20	15,85	1											1					1	1	12,88	11,49		
9/3/24 15:00	60,52	33,66	12,61	14,25	1											1					1	1	14,86	14,25		
9/3/24 16:00	63,79	35,76	17,61	10,42	1											1					1	1	21,44	19,00		
9/3/24 17:00	64,35	42,89	18,99	2,48	1											1					1	1	23,02	19,28		
9/3/24 18:00	73,42	52,06	21,26	0,10	1											1	1				1	1	23,54	21,94		
9/3/24 19:00	76,51	53,81	22,59	0,10	1											1	1				1	1	25,25	22,88		
9/3/24 20:00	75,21	52,65	22,47	0,10	1											1	1				1	1	24,96	22,51		
9/3/24 21:00	71,26	50,44	20,72	0,10	1											1	1				1	1	25,33	21,34		
9/3/24 22:00	65,83	45,99	19,74	0,10	1											1					1	1	23,84	19,69		
9/3/24 23:00	59,25	41,39	17,76	0,10	1											1					1	1	21,30	17,71		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω ταλάντωσης συχνότητας.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 10 Μάρτιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ														ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
10/3/24 0:00	53,05	37,07	15,88	0,10	1											1					1	1	18,91	15,87					
10/3/24 1:00	48,69	34,08	14,52	0,10	1											1					1	1	17,08	14,54					
10/3/24 2:00	47,38	33,19	14,08	0,10	1											1					1	1	16,51	14,15					
10/3/24 3:00	45,19	32,22	12,87	0,10	1											1					1	1	14,89	12,92					
10/3/24 4:00	43,76	32,26	11,41	0,10	1											1					1	1	13,02	11,50					
10/3/24 5:00	44,14	33,04	11,00	0,10	1											1					1	1	13,18	11,75					
10/3/24 6:00	46,11	33,44	12,58	0,10	1											1					1	1	16,33	13,68					
10/3/24 7:00	47,77	32,91	13,84	1,02	1											1					1	1	17,95	14,25					
10/3/24 8:00	50,56	32,51	14,45	3,60	1											1					1	1	18,17	14,75					
10/3/24 9:00	54,53	33,23	14,51	6,80	1											1					1	1	18,60	15,62					
10/3/24 10:00	58,39	33,29	15,84	9,27	1											1					1	1	22,84	17,03					
10/3/24 11:00	61,37	32,73	16,64	12,00	1											1					1	1	25,57	17,35					
10/3/24 12:00	61,01	32,30	16,71	12,00	1											1					1	1	22,53	16,98					
10/3/24 13:00	63,09	32,79	14,84	15,47	1											1					1	1	20,29	15,63					
10/3/24 14:00	58,34	31,67	10,67	16,00	1											1					1	1	12,46	10,35					
10/3/24 15:00	56,69	33,66	7,80	15,23	1											1					1	1	8,69	9,14					
10/3/24 16:00	57,21	40,63	7,38	9,20	1											1					1	1	16,55	15,38					
10/3/24 17:00	60,30	42,71	13,76	3,83	1											1					1	1	24,63	17,99					
10/3/24 18:00	68,35	50,00	18,14	0,21	1											1					1	1	26,79	20,44					
10/3/24 19:00	75,86	59,93	15,92	0,01	1											1	1				1	1	24,25	22,74					
10/3/24 20:00	77,50	60,41	17,08	0,01	1											1	1				1	1	26,62	23,22					
10/3/24 21:00	72,63	60,38	12,24	0,01	1											1	1				1	1	23,55	21,76					
10/3/24 22:00	66,40	58,77	7,62	0,01	1											1	1				1	1	19,96	19,89					
10/3/24 23:00	59,51	54,24	5,27	0,01	1											1	1				1	1	17,76	17,71					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 11 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
11/3/24 0:00	53,30	50,49	2,80	0,01	1											1	1				1	1	13,81	13,69	
11/3/24 1:00	48,76	47,09	1,66	0,01	1											1					1	1	14,44	14,55	
11/3/24 2:00	46,86	45,21	1,64	0,01	1											1					1	1	13,99	13,99	
11/3/24 3:00	45,56	43,03	2,51	0,01	1											1					1	1	13,12	13,09	
11/3/24 4:00	45,23	42,05	3,17	0,01	1											1					1	1	12,73	12,75	
11/3/24 5:00	46,95	43,62	3,32	0,01	1											1					1	1	13,82	13,86	
11/3/24 6:00	52,72	49,41	2,61	0,71	1											1	1				1	1	13,67	13,36	
11/3/24 7:00	58,65	52,08	2,66	3,92	1											1	1				1	1	15,03	15,07	
11/3/24 8:00	58,90	47,87	2,57	8,47	1											1	1				1	1	11,25	10,89	
11/3/24 9:00	59,09	43,16	4,52	11,41	1											1					1	1	13,24	13,20	
11/3/24 10:00	59,78	38,03	7,13	14,63	1											1					1	1	14,96	12,65	
11/3/24 11:00	60,02	35,89	8,12	16,02	1											1					1	1	18,61	12,01	
11/3/24 12:00	60,92	37,16	6,66	17,10	1											1					1	1	15,91	11,51	
11/3/24 13:00	62,22	36,22	7,73	18,27	1											1					1	1	17,07	11,79	
11/3/24 14:00	64,26	33,56	10,69	20,00	1											1					1	1	22,45	12,26	
11/3/24 15:00	63,51	34,45	11,81	17,25	1											1					1	1	20,45	14,25	
11/3/24 16:00	61,28	40,23	11,17	9,88	1											1					1	1	30,07	18,16	
11/3/24 17:00	62,25	48,00	10,25	4,00	1											1					1	1	25,33	18,64	
11/3/24 18:00	69,13	55,42	13,42	0,30	1											1			1		1	1	38,39	20,69	
11/3/24 19:00	74,64	60,50	14,05	0,10	1											1			1		1	1	34,17	22,33	
11/3/24 20:00	75,19	59,16	15,93	0,10	1											1			1		1	1	41,31	22,50	
11/3/24 21:00	72,47	58,58	13,80	0,10	1											1			1		1	1	32,33	21,67	
11/3/24 22:00	65,11	54,48	10,53	0,10	1											1			1		1	1	30,38	19,48	
11/3/24 23:00	57,18	43,43	13,65	0,10	1											1			1		1	1	36,55	16,68	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 12 Μάρτιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
12/3/24 0:00	49,69	36,83	12,76	0,10	1														1		1	1	16,33	13,84		
12/3/24 1:00	45,34	32,34	12,90	0,10	1														1		1	1	15,50	12,98		
12/3/24 2:00	44,11	32,43	11,58	0,10	1														1		1	1	13,13	11,88		
12/3/24 3:00	43,33	32,22	11,01	0,10	1														1		1	1	12,51	11,09		
12/3/24 4:00	43,25	32,40	10,75	0,10	1														1		1	1	12,25	10,98		
12/3/24 5:00	44,43	32,84	11,49	0,10	1														1		1	1	13,30	12,22		
12/3/24 6:00	49,89	35,69	13,89	0,31	1														1		1	1	16,50	14,90		
12/3/24 7:00	60,48	38,30	17,07	5,12	1														1		1	1	20,72	18,11		
12/3/24 8:00	63,61	36,58	17,35	9,68	1														1		1	1	21,03	18,74		
12/3/24 9:00	68,63	35,21	19,05	14,37	1														1		1	1	24,14	20,56		
12/3/24 10:00	67,79	32,62	19,11	16,07	1														1		1	1	23,76	19,55		
12/3/24 11:00	65,04	32,50	16,78	15,77	1														1		1	1	20,15	17,24		
12/3/24 12:00	65,05	32,50	17,54	15,00	1														1		1	1	21,25	18,01		
12/3/24 13:00	64,12	32,74	16,38	15,00	1														1		1	1	19,64	17,11		
12/3/24 14:00	67,09	33,36	18,73	15,00	1														1		1	1	22,92	19,78		
12/3/24 15:00	67,62	37,04	18,48	12,10	1														1		1	1	26,81	20,27		
12/3/24 16:00	67,52	41,47	18,76	7,28	1														1		1	1	28,01	20,22		
12/3/24 17:00	68,03	44,32	19,77	3,93	1														1		1	1	25,21	20,33		
12/3/24 18:00	73,28	53,23	20,05	0,01	1					1											1	1	27,21	21,95		
12/3/24 19:00	77,53	56,56	20,96	0,01	1					1								1			1	1	34,52	23,22		
12/3/24 20:00	77,50	56,26	21,22	0,01	1					1								1			1	1	27,64	23,25		
12/3/24 21:00	72,29	59,80	12,47	0,01	1					1								1			1	1	32,33	21,64		
12/3/24 22:00	65,25	54,67	10,57	0,01	1					1								1			1	1	27,48	18,48		
12/3/24 23:00	57,13	46,77	10,36	0,01	1					1								1			1	1	15,61	13,19		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Εντάξη της DIESEL 4 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
13/3/24 0:00	49,69	36,83	12,76	0,10	1													1			1	1	16,33	13,84	
13/3/24 1:00	45,34	32,34	12,90	0,10	1													1			1	1	15,50	12,98	
13/3/24 2:00	44,11	32,43	11,58	0,10	1													1			1	1	13,13	11,88	
13/3/24 3:00	43,33	32,22	11,01	0,10	1													1			1	1	12,51	11,09	
13/3/24 4:00	43,25	32,40	10,75	0,10	1													1			1	1	12,25	10,98	
13/3/24 5:00	44,43	32,84	11,49	0,10	1													1			1	1	13,30	12,22	
13/3/24 6:00	49,89	35,69	13,89	0,31	1													1			1	1	16,50	14,90	
13/3/24 7:00	60,48	38,30	17,07	5,12	1													1			1	1	20,72	18,11	
13/3/24 8:00	63,61	36,58	17,35	9,68	1													1			1	1	21,03	18,74	
13/3/24 9:00	68,63	35,21	19,05	14,37	1													1			1	1	24,14	20,56	
13/3/24 10:00	67,79	32,62	19,11	16,07	1													1			1	1	23,76	19,55	
13/3/24 11:00	65,04	32,50	16,78	15,77	1									1				1			1	1	20,15	17,24	
13/3/24 12:00	65,05	32,50	17,54	15,00	1													1			1	1	21,25	18,01	
13/3/24 13:00	64,12	32,74	16,38	15,00	1													1			1	1	19,64	17,11	
13/3/24 14:00	67,09	33,36	18,73	15,00	1													1			1	1	22,92	19,78	
13/3/24 15:00	67,62	37,04	18,48	12,10	1													1			1	1	26,81	20,27	
13/3/24 16:00	67,52	41,47	18,76	7,28	1									1				1			1	1	28,01	20,22	
13/3/24 17:00	68,03	44,32	19,77	3,93	1													1			1	1	25,21	20,33	
13/3/24 18:00	73,28	53,23	20,05	0,01	1						1										1	1	27,21	21,95	
13/3/24 19:00	77,53	56,56	20,96	0,01	1						1								1		1	1	34,52	23,22	
13/3/24 20:00	77,50	56,26	21,22	0,01	1						1								1		1	1	27,64	23,25	
13/3/24 21:00	72,29	59,80	12,47	0,01	1						1								1		1	1	32,33	21,64	
13/3/24 22:00	65,25	54,67	10,57	0,01	1						1								1		1	1	27,48	18,48	
13/3/24 23:00	57,13	46,77	10,36	0,01	1						1								1		1	1	15,61	13,19	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
14/3/24 0:00	63,42	56,92	6,40	0,10	1					1								1			1	1	13,59	13,32	
14/3/24 1:00	46,82	37,45	9,27	0,10	1													1			1	1	18,62	13,83	
14/3/24 2:00	45,49	37,25	8,14	0,10	1													1			1	1	21,31	13,43	
14/3/24 3:00	44,50	35,79	8,61	0,10	1													1			1	1	18,23	12,28	
14/3/24 4:00	44,83	35,61	9,12	0,10	1													1			1	1	19,80	12,53	
14/3/24 5:00	45,65	36,47	9,07	0,10	1													1			1	1	18,64	13,27	
14/3/24 6:00	50,60	42,99	7,18	0,43	1													1			1	1	16,71	15,08	
14/3/24 7:00	56,58	50,42	4,21	1,95	1					1								1			1	1	13,60	10,21	
14/3/24 8:00	58,77	48,27	5,07	5,43	1					1								1			1	1	14,69	6,63	
14/3/24 9:00	66,87	52,94	4,01	9,93	1					1								1			1	1	12,14	10,58	
14/3/24 10:00	66,21	51,67	4,54	10,00	1					1								1			1	1	12,49	10,22	
14/3/24 11:00	66,69	48,96	6,66	11,07	1					1								1			1	1	13,47	9,44	
14/3/24 12:00	69,36	49,10	8,26	12,00	1					1								1			1	1	18,37	13,51	
14/3/24 13:00	65,38	48,95	5,87	10,57	1					1								1				1	16,49	15,89	
14/3/24 14:00	66,08	50,67	5,41	10,00	1					1								1				1	17,31	17,21	
14/3/24 15:00	67,06	53,85	4,06	9,15	1					1								1				1	18,02	17,48	
14/3/24 16:00	67,37	57,36	4,18	5,83	1					1								1			1	1	15,25	15,27	
14/3/24 17:00	69,57	62,34	3,63	3,60	1					1								1			1	1	19,35	19,41	
14/3/24 18:00	75,35	72,08	2,73	0,54	1					1								1		1	1	1	22,32	22,35	
14/3/24 19:00	79,68	76,61	2,96	0,10	1					1								1		1	1	1	23,73	23,74	
14/3/24 20:00	79,05	74,75	4,21	0,10	1					1								1		1	1	1	23,55	23,54	
14/3/24 21:00	74,78	69,84	4,84	0,10	1					1								1		1	1	1	20,95	20,90	
14/3/24 22:00	68,01	63,09	4,82	0,10	1													1		1	1	1	17,17	17,14	
14/3/24 23:00	59,78	56,22	3,47	0,10	1													1		1	1	1	17,89	17,83	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG4 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
15/3/24 0:00	52,14	48,16	3,88	0,10	1													1		1	1	1	13,67	13,66	
15/3/24 1:00	47,03	41,00	5,93	0,10	1													1			1	1	13,69	13,66	
15/3/24 2:00	45,49	36,58	8,81	0,10	1													1			1	1	13,13	13,16	
15/3/24 3:00	43,90	35,26	8,53	0,10	1													1			1	1	11,72	11,53	
15/3/24 4:00	43,77	33,94	9,73	0,10	1													1			1	1	11,33	11,29	
15/3/24 5:00	44,19	34,24	9,85	0,10	1													1			1	1	11,84	11,87	
15/3/24 6:00	51,07	40,38	9,62	1,08	1													1			1	1	15,21	15,26	
15/3/24 7:00	59,15	42,38	11,17	5,60	1													1			1	1	17,62	17,64	
15/3/24 8:00	59,85	40,28	10,31	9,27	1													1		1	1	1	16,96	16,38	
15/3/24 9:00	60,58	40,82	7,86	11,90	1															1	1	1	14,90	14,85	
15/3/24 10:00	60,63	37,06	10,13	13,45	1															1	1	1	13,55	13,51	
15/3/24 11:00	62,90	39,57	9,33	14,00	1															1	1	1	10,89	10,15	
15/3/24 12:00	66,72	46,39	6,33	14,00	1					1		1									1	1	10,24	8,97	
15/3/24 13:00	63,57	43,65	5,92	14,00	1					1			1								1	1	9,19	8,79	
15/3/24 14:00	59,74	40,66	5,08	14,00	1					1											1	1	4,75	4,82	
15/3/24 15:00	60,26	40,95	5,31	14,00	1					1											1	1	5,16	5,38	
15/3/24 16:00	60,94	41,81	9,20	9,93	1					1											1	1	10,43	10,47	
15/3/24 17:00	64,86	46,04	13,57	5,25	1					1											1	1	18,32	18,39	
15/3/24 18:00	69,38	53,40	15,96	0,02	1					1		1									1	1	20,71	20,75	
15/3/24 19:00	74,06	57,22	16,83	0,00	1					1								1			1	1	22,15	22,20	
15/3/24 20:00	74,77	58,01	16,75	0,00	1					1								1			1	1	22,43	22,41	
15/3/24 21:00	70,49	59,40	11,09	0,00	1					1								1			1	1	21,11	21,10	
15/3/24 22:00	64,35	54,89	9,45	0,00	1					1								1			1	1	18,11	18,05	
15/3/24 23:00	57,81	48,12	9,69	0,00	1													1			1	1	16,08	16,14	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG Νο4 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας
2. Εκτακτη λειτουργία ΑΕΡ1 ΑΗΣ λόγω βυθίσεων στο δίκτυο και βλάβη στα βοηθητικά μονάδων ΘΗΣ.
- 3.Περιορισμός Α/Π (12:16 - 13:00) λόγω συμβάντων στο δίκτυο.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 16 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
16/3/24 0:00	50,62	42,36	8,26	0,00	1													1			1	1	15,20	15,16	
16/3/24 1:00	47,19	41,37	5,81	0,00	1													1			1	1	14,09	14,06	
16/3/24 2:00	45,12	39,45	5,67	0,00	1													1			1	1	12,79	12,76	
16/3/24 3:00	43,36	37,86	5,50	0,00	1													1			1	1	11,17	11,15	
16/3/24 4:00	43,27	37,49	5,78	0,00	1													1			1	1	10,85	10,74	
16/3/24 5:00	44,44	38,33	6,11	0,00	1													1			1	1	11,84	11,79	
16/3/24 6:00	47,82	40,90	6,48	0,45	1													1			1	1	14,14	14,17	
16/3/24 7:00	53,62	41,08	6,90	5,63	1													1			1	1	15,66	15,67	
16/3/24 8:00	58,74	40,84	6,73	11,16	1													1			1	1	14,97	14,33	
16/3/24 9:00	60,84	38,00	7,81	15,03	1															1	1	1	12,25	12,08	
16/3/24 10:00	61,23	35,97	7,92	17,34	1															1	1	1	10,28	10,07	
16/3/24 11:00	60,83	34,61	7,94	18,28	1															1	1	1	8,80	8,67	
16/3/24 12:00	60,68	34,49	7,46	18,73	1															1	1	1	8,07	7,91	
16/3/24 13:00	61,08	36,32	6,51	18,26	1															1	1	1	9,07	8,94	
16/3/24 14:00	59,61	34,87	7,52	17,21	1															1	1	1	8,81	8,65	
16/3/24 15:00	60,14	35,89	10,10	14,15	1															1	1	1	12,06	12,18	
16/3/24 16:00	60,55	39,22	13,33	8,01	1															1	1	1	17,53	17,56	
16/3/24 17:00	61,38	45,02	14,17	2,19	1															1	1	1	18,34	18,34	
16/3/24 18:00	68,84	51,85	16,98	0,02	1													1		1	1	1	20,56	20,58	
16/3/24 19:00	73,55	55,64	17,91	0,00	1													1		1	1	1	22,01	22,04	
16/3/24 20:00	72,65	57,44	15,21	0,00	1													1		1	1	1	21,75	21,74	
16/3/24 21:00	68,81	59,50	9,31	0,00	1													1		1	1	1	20,63	20,59	
16/3/24 22:00	63,85	56,44	7,41	0,00	1													1		1	1	1	19,14	19,12	
16/3/24 23:00	58,34	50,88	7,46	0,00	1													1		1	1	1	17,46	17,41	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 17 Μάρτιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
17/3/24 0:00	52,95	46,61	6,34	0,00	1													1			1	1	15,64	15,60	
17/3/24 1:00	48,97	42,17	6,80	0,00	1													1			1	1	14,66	14,66	
17/3/24 2:00	47,25	40,13	7,13	0,00	1													1			1	1	14,13	14,12	
17/3/24 3:00	45,63	38,15	7,47	0,00	1													1			1	1	13,41	13,38	
17/3/24 4:00	45,03	37,25	7,78	0,00	1													1			1	1	12,81	12,82	
17/3/24 5:00	45,73	39,81	5,92	0,00	1													1			1	1	13,29	13,28	
17/3/24 6:00	46,96	41,16	5,53	0,26	1													1			1	1	13,87	13,88	
17/3/24 7:00	50,50	43,73	4,78	1,99	1													1			1	1	14,90	14,92	
17/3/24 8:00	53,98	44,16	4,38	5,44	1													1			1	1	15,70	15,75	
17/3/24 9:00	58,56	43,63	4,57	10,37	1													1			1	1	15,72	15,67	
17/3/24 10:00	60,29	43,51	3,33	13,45	1													1			1	1	14,48	14,52	
17/3/24 11:00	62,79	43,97	2,61	16,21	1													1			1	1	14,29	14,30	
17/3/24 12:00	61,50	43,87	2,65	14,98	1													1			1	1	14,01	14,04	
17/3/24 13:00	56,81	43,42	3,29	10,11	1													1			1	1	13,74	13,25	
17/3/24 14:00	54,36	40,90	4,89	8,57	1					1								1				1	6,37	6,24	
17/3/24 15:00	54,19	41,75	5,64	6,81	1					1								1				1	8,83	8,67	
17/3/24 16:00	53,23	41,59	6,49	5,14	1					1								1				1	9,31	9,34	
17/3/24 17:00	55,88	45,56	7,88	2,44	1					1								1				1	14,21	14,37	
17/3/24 18:00	62,03	54,34	7,61	0,08	1					1								1				1	18,14	18,17	
17/3/24 19:00	68,08	60,78	7,29	0,01	1					1							1	1				1	20,35	20,38	
17/3/24 20:00	69,30	62,41	6,88	0,00	1					1							1	1				1	20,74	20,74	
17/3/24 21:00	67,40	61,85	5,54	0,00	1					1							1	1				1	20,08	20,06	
17/3/24 22:00	63,39	59,81	3,58	0,00	1					1							1	1				1	17,01	16,92	
17/3/24 23:00	58,20	54,32	3,88	0,00	1					1							1	1				1	12,12	12,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG Νο4 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας και μείωση παραγωγής από ΘΗΣ.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
18/3/24 0:00	52,09	47,07	5,02	0,00	1												1	1				1	12,21	12,13	
18/3/24 1:00	48,44	42,83	5,61	0,00	1												1	1				1	14,41	14,39	
18/3/24 2:00	46,71	40,76	5,95	0,00	1												1	1				1	13,88	13,85	
18/3/24 3:00	44,65	38,51	6,13	0,00	1												1	1				1	12,29	12,34	
18/3/24 4:00	44,14	36,34	7,80	0,00	1												1	1				1	12,06	12,00	
18/3/24 5:00	44,76	35,73	9,02	0,00	1												1	1				1	12,68	12,61	
18/3/24 6:00	45,83	35,74	9,61	0,49	1												1	1				1	13,25	13,21	
18/3/24 7:00	49,76	35,31	9,77	4,68	1												1	1				1	13,03	13,03	
18/3/24 8:00	54,85	34,09	9,77	10,99	1												1	1				1	11,83	11,81	
18/3/24 9:00	57,21	33,24	9,68	14,29	1												1	1				1	10,93	10,82	
18/3/24 10:00	58,40	32,61	8,49	17,30	1												1	1				1	9,18	9,06	
18/3/24 11:00	57,12	32,48	6,35	18,28	1												1	1				1	6,38	6,48	
18/3/24 12:00	55,71	32,39	6,07	17,25	1												1	1				1	6,11	6,04	
18/3/24 13:00	52,02	31,95	3,66	16,42	1												1	1				1	2,74	3,16	
18/3/24 14:00	47,90	30,91	0,89	16,10	1												1	1				1	0,04	-0,40	
18/3/24 15:00	45,45	31,16	0,67	13,61	1									1				1				1	0,88	0,28	
18/3/24 16:00	48,07	32,52	7,33	8,22	1									1				1				1	9,80	9,81	
18/3/24 17:00	50,42	36,00	11,03	3,40	1									1				1				1	14,80	14,78	
18/3/24 18:00	58,21	43,89	14,27	0,05	1													1		1		1	17,35	17,39	
18/3/24 19:00	65,44	50,55	14,89	0,00	1													1		1		1	19,56	19,61	
18/3/24 20:00	66,34	50,80	15,54	0,00	1													1		1		1	19,86	19,86	
18/3/24 21:00	63,13	47,91	15,22	0,00	1													1		1		1	18,94	18,89	
18/3/24 22:00	58,49	44,25	14,24	0,00	1													1		1		1	17,56	17,52	
18/3/24 23:00	53,57	40,55	13,02	0,00	1													1		1		1	16,02	16,01	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο3 λόγω βλαβών στο δίκτυο διανομής , και δημιουργία βλαβών στον ΘΗΣ με πιθανό TRIP.
2. Εξαιρετικά χαμηλά φορτία συστήματος μονάδες κάτω από τα τεχνικά τους ελάχιστα και περιορισμός Α/Π (15:40 - 16:15).

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 19 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ														ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
19/3/24 0:00	47,72	38,65	9,07	0,00	1													1		1		1	11,25	10,41		
19/3/24 1:00	44,22	36,51	7,71	0,00	1													1			1	1	9,72	10,02		
19/3/24 2:00	42,95	34,00	8,95	0,00	1													1			1	1	10,91	10,87		
19/3/24 3:00	41,77	32,87	8,89	0,00	1													1			1	1	9,74	9,72		
19/3/24 4:00	41,82	32,93	8,89	0,00	1													1			1	1	9,80	9,82		
19/3/24 5:00	42,83	33,26	9,57	0,00	1													1			1	1	10,76	10,73		
19/3/24 6:00	46,92	34,37	11,92	0,63	1													1			1	1	13,94	13,97		
19/3/24 7:00	55,41	35,54	13,76	6,11	1													1			1	1	16,37	16,43		
19/3/24 8:00	58,97	34,21	12,88	11,89	1													1			1	1	15,00	15,09		
19/3/24 9:00	60,61	33,86	11,87	14,88	1													1			1	1	13,78	13,71		
19/3/24 10:00	61,55	33,57	10,50	17,48	1													1			1	1	12,12	11,98		
19/3/24 11:00	61,53	34,77	8,05	18,71	1													1			1	1	8,56	7,55		
19/3/24 12:00	61,66	41,18	1,61	18,87	1					1											1	1	2,05	1,84		
19/3/24 13:00	62,55	40,72	5,44	16,39	1					1				1								1	7,22	7,24		
19/3/24 14:00	61,58	44,71	6,01	10,86	1					1				1	1							1	7,61	6,99		
19/3/24 15:00	60,79	41,63	11,22	7,93	1					1				1								1	14,53	14,63		
19/3/24 16:00	61,40	41,44	14,42	5,54	1					1				1								1	17,69	17,65		
19/3/24 17:00	62,37	43,96	16,23	2,18	1					1				1								1	18,69	18,67		
19/3/24 18:00	68,76	51,55	17,14	0,07	1					1				1					1			1	20,52	20,53		
19/3/24 19:00	74,37	56,03	18,34	0,00	1					1				1					1			1	22,29	22,28		
19/3/24 20:00	74,25	59,62	14,63	0,00	1					1				1					1			1	22,23	22,19		
19/3/24 21:00	69,70	56,09	13,61	0,00	1					1				1					1			1	20,91	20,84		
19/3/24 22:00	63,03	49,93	13,10	0,00	1					1				1					1			1	18,44	18,37		
19/3/24 23:00	55,66	44,33	11,33	0,00	1					1				1								1	14,80	14,64		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG Νο4 ΑΗΣ για μείωσης παραγωγής από ΘΗΣ λόγω ηλέκτρισης καλωδίου ΓΜ 150 KV Ροδίνι - Κ/Δ Ρόδου.
2. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 και ΑΕΡ Νο3 ΑΗΣ για ασφάλεια στο δίκτυο για την ηλέκτριση του υπογείου καλωδίου 150KV για 24 h.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
20/3/24 0:00	49,52	41,40	8,12	0,00	1					1			1									1	11,12	11,17	
20/3/24 1:00	45,35	40,65	4,70	0,00	1					1			1									1	6,71	6,64	
20/3/24 2:00	43,85	40,95	2,90	0,00	1					1			1									1	5,20	5,17	
20/3/24 3:00	42,72	40,17	2,55	0,00	1					1			1									1	4,15	4,03	
20/3/24 4:00	42,84	40,01	2,83	0,00	1					1			1									1	4,06	4,07	
20/3/24 5:00	44,82	43,88	0,94	0,00	1					1			1									1	6,15	6,24	
20/3/24 6:00	48,60	48,09	0,28	0,23	1					1			1					1				1	6,73	5,63	
20/3/24 7:00	56,88	51,85	0,59	4,44	1					1			1					1				1	8,24	8,09	
20/3/24 8:00	59,98	50,07	1,48	8,44	1					1			1					1				1	7,65	7,37	
20/3/24 9:00	62,74	49,33	2,07	11,35	1					1			1					1				1	7,54	7,16	
20/3/24 10:00	63,65	47,34	4,33	11,99	1					1			1					1				1	7,93	7,44	
20/3/24 11:00	63,12	45,75	5,98	11,39	1					1			1					1				1	7,76	7,69	
20/3/24 12:00	64,81	46,53	8,58	9,70	1					1			1					1				1	11,36	11,44	
20/3/24 13:00	65,86	48,72	11,92	5,23	1					1			1					1				1	12,68	12,38	
20/3/24 14:00	66,40	51,94	3,89	10,57	1					1			1	1				1				1	3,84	3,87	
20/3/24 15:00	64,08	50,39	3,27	10,42	1					1			1	1				1				1	2,95	3,17	
20/3/24 16:00	64,30	50,99	3,85	9,45	1					1			1	1				1				1	3,40	3,94	
20/3/24 17:00	65,57	46,38	16,09	3,10	1					1								1				1	18,83	18,92	
20/3/24 18:00	72,89	52,58	20,10	0,21	1					1								1				1	21,76	21,80	
20/3/24 19:00	78,84	56,89	21,95	0,00	1					1								1	1			1	23,52	23,57	
20/3/24 20:00	78,83	56,73	22,09	0,00	1					1								1	1			1	23,64	23,64	
20/3/24 21:00	74,92	52,75	22,17	0,00	1					1								1	1			1	22,31	22,44	
20/3/24 22:00	67,74	47,57	20,17	0,00	1					1								1				1	19,97	20,10	
20/3/24 23:00	59,53	45,05	14,48	0,00	1					1								1	1			1	14,15	14,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP 2, AEP3 και D4 ΑΗΣ λόγω 24ωρης δοκιμαστικής ηλεκτρισής ΓΜ Ροδίνι - Κ/Δ.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω χειρισμών στο δίκτυο ΥΤ (13:00-17:00).
3. Πλύση D4 ΘΗΣ (22:00-23:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
21/3/24 0:00	52,73	37,67	15,06	0,00	1													1			1	1	15,64	15,56	
21/3/24 1:00	47,84	33,67	14,17	0,00	1													1			1	1	14,31	14,30	
21/3/24 2:00	46,08	33,04	13,04	0,00	1													1			1	1	13,75	13,72	
21/3/24 3:00	45,17	34,02	11,16	0,00	1													1			1	1	13,10	13,10	
21/3/24 4:00	44,91	34,03	10,88	0,00	1													1			1	1	12,82	12,85	
21/3/24 5:00	46,61	34,74	11,87	0,00	1													1			1	1	13,83	13,85	
21/3/24 6:00	51,05	36,19	14,20	0,66	1													1			1	1	15,25	15,25	
21/3/24 7:00	60,12	37,50	16,32	6,30	1													1			1	1	17,95	17,98	
21/3/24 8:00	63,81	34,67	17,92	11,22	1													1			1	1	19,07	19,08	
21/3/24 9:00	66,53	33,34	18,16	15,03	1													1			1	1	19,25	19,21	
21/3/24 10:00	67,02	32,45	16,09	18,48	1													1			1	1	16,65	16,49	
21/3/24 11:00	67,58	32,33	15,22	20,03	1													1			1	1	15,42	15,41	
21/3/24 12:00	68,06	33,01	14,64	20,41	1													1			1	1	15,52	15,57	
21/3/24 13:00	67,37	32,73	14,82	19,81	1													1			1	1	15,54	15,44	
21/3/24 14:00	65,98	32,68	15,17	18,13	1													1			1	1	15,85	15,75	
21/3/24 15:00	65,51	33,45	16,52	15,54	1													1			1	1	17,65	17,67	
21/3/24 16:00	67,55	37,39	18,96	11,20	1													1			1	1	20,21	20,18	
21/3/24 17:00	67,26	44,25	19,35	3,66	1													1			1	1	20,10	20,11	
21/3/24 18:00	74,78	53,21	21,52	0,05	1													1			1	1	22,31	22,34	
21/3/24 19:00	81,45	58,20	23,25	0,00	1													1		1	1	1	24,36	24,37	
21/3/24 20:00	81,48	58,18	23,30	0,00	1													1		1	1	1	24,39	24,39	
21/3/24 21:00	76,52	54,50	22,02	0,00	1													1		1	1	1	22,95	22,91	
21/3/24 22:00	69,17	49,20	19,97	0,00	1													1		1	1	1	20,75	20,75	
21/3/24 23:00	61,49	43,61	17,87	0,00	1													1		1		1	18,46	18,44	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/3/24 0:00	53,70	38,01	15,69	0,00	1											0			1		1		1	16,08	16,09
22/3/24 1:00	48,90	34,74	14,16	0,00	1											0			1		1		1	14,64	14,63
22/3/24 2:00	47,39	33,58	13,81	0,00	1											0			1		1		1	14,18	14,18
22/3/24 3:00	46,02	32,76	13,26	0,00	1											0			1		1		1	13,79	13,78
22/3/24 4:00	46,14	33,04	13,10	0,00	1											0			1		1		1	13,80	13,80
22/3/24 5:00	47,77	35,41	12,35	0,00	1											0			1		1		1	14,27	14,29
22/3/24 6:00	51,42	38,84	11,76	0,82	1											0			1		1		1	15,37	15,38
22/3/24 7:00	60,07	39,07	14,20	6,80	1											0			1		1		1	17,94	17,99
22/3/24 8:00	64,19	37,02	14,43	12,74	1											0			1		1		1	19,00	18,89
22/3/24 9:00	65,66	36,59	12,66	16,41	1											0			1		1		1	17,16	17,19
22/3/24 10:00	65,96	36,22	11,07	18,67	1											0			1		1		1	14,93	14,90
22/3/24 11:00	66,61	37,31	9,50	19,80	1											0			1		1		1	14,48	14,45
22/3/24 12:00	67,75	37,42	10,20	20,13	1											0			1		1		1	15,46	15,34
22/3/24 13:00	68,06	34,24	14,44	19,39	1											0			1		1		1	16,74	16,62
22/3/24 14:00	66,06	34,44	14,88	16,73	1											0			1		1		1	15,18	15,15
22/3/24 15:00	65,69	34,24	17,00	14,44	1											0			1		1		1	18,63	18,65
22/3/24 16:00	66,49	38,38	18,68	9,43	1											0			1		1		1	19,93	19,92
22/3/24 17:00	67,60	44,61	19,36	3,63	1											0			1		1		1	20,24	20,27
22/3/24 18:00	74,15	53,21	20,81	0,12	1											0		1	1		1		1	22,14	22,18
22/3/24 19:00	78,72	56,36	22,36	0,00	1											0		1	1		1		1	23,56	23,56
22/3/24 20:00	78,41	56,79	21,62	0,00	1											0		1	1		1		1	23,48	23,47
22/3/24 21:00	74,71	57,28	17,43	0,00	1											0		1	1		1		1	22,36	22,36
22/3/24 22:00	68,42	57,44	10,98	0,00	1											0		1	1		1		1	20,47	20,47
22/3/24 23:00	61,41	52,56	8,84	0,00	1											0		1	1		1		1	18,37	18,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω ταλάντωσης συχνότητας από 14:10 έως 15:00

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 23 Μάρτιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/3/24 0:00	54,49	50,08	4,40	0,00	1											0		1			1		1	16,24	16,22
23/3/24 1:00	49,90	44,50	5,40	0,00	1											0		1			1		1	14,89	14,87
23/3/24 2:00	48,33	42,80	5,53	0,00	1											0		1			1		1	14,38	14,38
23/3/24 3:00	47,36	41,47	5,89	0,00	1											0		1			1		1	13,37	13,34
23/3/24 4:00	46,82	43,68	3,14	0,00	1											0		1			1		1	12,90	12,94
23/3/24 5:00	48,36	45,70	2,66	0,00	1											0		1			1		1	14,30	14,32
23/3/24 6:00	50,83	47,43	2,49	0,92	1											0		1			1		1	14,21	13,55
23/3/24 7:00	57,09	49,33	1,01	6,75	1											0		1	1		1		1	10,58	10,58
23/3/24 8:00	61,52	48,18	0,43	12,91	1											0		1	1		1		1	9,03	8,90
23/3/24 9:00	64,01	46,25	1,19	16,56	1											0		1	1		1		1	7,77	7,71
23/3/24 10:00	65,05	44,94	1,34	18,78	1											0		1	1		1		1	7,59	7,57
23/3/24 11:00	65,13	43,17	2,20	19,76	1											0			1		1		1	13,07	13,02
23/3/24 12:00	64,76	44,04	1,84	18,88	1											0			1		1		1	13,54	13,52
23/3/24 13:00	65,39	44,29	1,85	19,25	1											0			1		1		1	13,65	13,60
23/3/24 14:00	63,15	45,08	1,23	16,84	1											0			1		1		1	13,99	13,97
23/3/24 15:00	62,69	45,69	1,87	15,13	1											0			1		1		1	15,00	15,10
23/3/24 16:00	63,94	51,36	1,95	10,64	1											0			1		1		1	18,63	17,64
23/3/24 17:00	64,07	58,62	2,02	3,44	1				1							0			1		1		1	14,46	14,29
23/3/24 18:00	70,26	67,75	2,39	0,12	1				1							0			1		1		1	19,79	19,72
23/3/24 19:00	76,66	74,06	2,61	0,00	1				1							0		1	1		1		1	22,72	22,78
23/3/24 20:00	76,19	73,86	2,33	0,00	1				1							0		1	1		1		1	22,37	22,35
23/3/24 21:00	73,00	70,24	2,75	0,00	1				1							0		1	1		1		1	19,30	19,27
23/3/24 22:00	67,75	65,81	1,94	0,00	1				1							0		1	1		1		1	15,17	15,11
23/3/24 23:00	61,57	60,38	1,19	0,00	1											0		1	1		1		1	18,36	18,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 24 Μάρτιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/3/24 0:00	55,26	54,45	0,80	0,00	1											0		1	1		1		1	15,58	15,52
24/3/24 1:00	50,49	49,92	0,57	0,00	1											0		1	1		1		1	12,04	12,04
24/3/24 2:00	48,65	47,90	0,75	0,00	1											0		1	1				1	14,52	14,51
24/3/24 3:00	47,53	46,29	1,23	0,00	1											0		1	1				1	14,08	14,08
24/3/24 4:00	46,93	45,04	1,89	0,00	1											0		1	1				1	13,98	13,99
24/3/24 5:00	47,79	44,12	3,67	0,00	1											0		1	1				1	14,16	14,16
24/3/24 6:00	48,43	43,99	3,39	1,05	1											0		1	1				1	14,33	14,36
24/3/24 7:00	52,54	43,36	2,21	6,97	1											0		1	1				1	13,30	13,28
24/3/24 8:00	54,87	39,62	2,81	12,44	1											0		1	1				1	9,98	9,97
24/3/24 9:00	56,59	38,52	1,91	16,15	1											0		1	1				1	7,94	7,91
24/3/24 10:00	58,15	35,62	4,11	18,42	1											0		1	1				1	7,43	7,41
24/3/24 11:00	58,46	34,91	4,32	19,23	1											0		1	1				1	6,80	6,79
24/3/24 12:00	59,70	34,01	5,92	19,76	1											0		1	1				1	7,53	7,48
24/3/24 13:00	60,20	32,75	7,71	19,74	1											0		1	1				1	8,20	8,24
24/3/24 14:00	58,93	33,25	7,28	18,39	1											0		1	1				1	8,07	8,11
24/3/24 15:00	57,21	33,65	8,35	15,21	1											0		1	1				1	9,99	9,95
24/3/24 16:00	58,08	36,32	11,09	10,67	1											0		1	1				1	15,24	15,27
24/3/24 17:00	59,69	42,72	13,22	3,75	1											0		1	1				1	17,83	17,86
24/3/24 18:00	66,23	50,65	15,53	0,06	1											0		1	1				1	19,79	19,81
24/3/24 19:00	72,18	56,84	15,34	0,00	1											0		1	1			1	1	21,64	21,64
24/3/24 20:00	72,92	57,45	15,47	0,00	1											0		1	1			1	1	21,83	21,85
24/3/24 21:00	69,76	57,42	12,33	0,00	1											0		1	1			1	1	20,93	20,92
24/3/24 22:00	64,99	54,89	10,10	0,00	1											0		1	1			1	1	19,52	19,48
24/3/24 23:00	58,64	52,87	5,77	0,00	1											0		1	1			1	1	17,46	17,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 25 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/3/24 0:00	53,14	46,50	6,64	0,00	1											0		1	1				1	15,64	15,62
25/3/24 1:00	48,65	40,55	8,10	0,00	1											0		1	1				1	14,50	14,47
25/3/24 2:00	47,14	36,81	10,33	0,00	1											0		1	1				1	14,07	14,10
25/3/24 3:00	45,97	35,03	10,93	0,00	1											0		1	1				1	13,55	13,56
25/3/24 4:00	45,55	36,03	9,52	0,00	1											0		1	1				1	13,13	13,11
25/3/24 5:00	45,77	37,74	8,03	0,00	1											0		1	1				1	13,54	13,53
25/3/24 6:00	46,60	36,90	9,29	0,42	1											0		1	1				1	13,82	13,81
25/3/24 7:00	52,03	38,22	12,48	1,34	1											0		1	1				1	15,49	15,50
25/3/24 8:00	56,93	39,49	13,04	4,41	1											0		1	1				1	17,01	17,03
25/3/24 9:00	59,91	38,55	12,56	8,79	1											0		1	1				1	17,80	17,70
25/3/24 10:00	60,21	40,84	8,94	10,43	1											0		1	1				1	17,32	17,31
25/3/24 11:00	57,72	42,27	6,97	8,48	1											0		1	1				1	16,69	16,52
25/3/24 12:00	61,09	40,06	4,61	16,42	1											0		1	1				1	12,69	12,39
25/3/24 13:00	61,35	37,04	7,80	16,51	1											0		1	1				1	13,19	12,62
25/3/24 14:00	58,05	35,62	7,22	15,20	1											0		1	1				1	10,80	10,71
25/3/24 15:00	55,36	36,96	5,87	12,52	1											0		1	1				1	10,79	10,59
25/3/24 16:00	56,80	39,67	8,05	9,08	1											0		1	1				1	15,05	15,13
25/3/24 17:00	57,78	45,88	9,32	2,57	1											0		1	1				1	17,18	17,16
25/3/24 18:00	65,77	52,54	13,21	0,02	1											0		1	1		1		1	19,64	19,68
25/3/24 19:00	70,88	57,54	13,34	0,00	1											0		1	1		1		1	21,17	21,23
25/3/24 20:00	71,04	53,02	18,02	0,00	1											0		1	1		1		1	21,26	21,26
25/3/24 21:00	67,88	48,61	19,26	0,00	1											0		1	1		1		1	20,30	20,32
25/3/24 22:00	61,94	45,72	16,21	0,00	1											0		1	1		1		1	18,60	18,58
25/3/24 23:00	55,53	43,04	12,49	0,00	1											0		1	1				1	16,67	16,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 26 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/3/24 0:00	49,95	36,32	13,62	0,00	1												1	1				1	14,94	14,94
26/3/24 1:00	46,22	35,11	11,11	0,00	1												1	1				1	13,79	13,78
26/3/24 2:00	45,15	33,93	11,21	0,00	1												1	1				1	13,14	13,10
26/3/24 3:00	44,03	36,91	7,12	0,00	1												1	1				1	11,77	11,78
26/3/24 4:00	44,17	39,00	5,17	0,00	1												1	1				1	11,99	12,00
26/3/24 5:00	45,48	39,73	5,75	0,00	1												1	1				1	13,29	13,29
26/3/24 6:00	49,69	38,13	10,84	0,73	1												1	1				1	14,80	14,83
26/3/24 7:00	58,06	43,12	9,82	5,13	1												1	1				1	17,26	17,27
26/3/24 8:00	62,12	45,74	6,31	10,06	1												1	1				1	18,49	18,45
26/3/24 9:00	63,61	46,59	2,94	14,08	1												1	1				1	16,99	16,99
26/3/24 10:00	64,55	45,72	2,89	15,93	1												1	1				1	16,36	16,35
26/3/24 11:00	64,83	47,16	1,18	16,49	1												1	1				1	15,64	15,64
26/3/24 12:00	65,56	50,42	0,55	14,60	1												1	1				1	18,21	18,29
26/3/24 13:00	66,08	51,05	0,56	14,47	1												1	1				1	18,68	18,13
26/3/24 14:00	63,69	50,48	0,78	12,43	1												1	1			1	1	12,07	11,60
26/3/24 15:00	62,46	50,81	0,81	10,83	1												1	1			1	1	11,72	11,78
26/3/24 16:00	62,47	54,50	1,39	6,59	1												1	1			1	1	15,88	16,01
26/3/24 17:00	64,01	60,21	2,75	1,05	1					1							1	1			1	1	11,33	9,61
26/3/24 18:00	69,55	67,95	1,58	0,02	1					1							1	1			1	1	15,76	15,84
26/3/24 19:00	73,64	72,03	1,61	0,00	1					1							1	1			1	1	19,76	19,80
26/3/24 20:00	72,20	69,17	3,02	0,00	1					1							1	1			1	1	18,70	18,68
26/3/24 21:00	68,12	64,44	3,68	0,00	1					1								1			1	1	14,78	14,71
26/3/24 22:00	62,32	55,06	7,26	0,00	1												1	1			1	1	13,16	13,08
26/3/24 23:00	55,38	48,11	7,26	0,00	1												1	1			1	1	16,32	16,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
27/3/24 0:00	49,89	44,47	5,42	0,00	1													1			1	1	14,91	14,85		
27/3/24 1:00	45,68	40,85	4,83	0,00	1													1			1	1	13,21	13,19		
27/3/24 2:00	44,66	37,87	6,79	0,00	1													1			1	1	12,52	12,54		
27/3/24 3:00	44,28	33,71	10,56	0,00	1													1			1	1	12,30	12,31		
27/3/24 4:00	44,28	33,73	10,54	0,00	1													1			1	1	12,23	12,30		
27/3/24 5:00	45,70	34,14	11,56	0,00	1													1			1	1	13,48	13,49		
27/3/24 6:00	49,49	38,65	10,47	0,36	1													1			1	1	14,74	14,76		
27/3/24 7:00	57,55	42,70	9,48	5,37	1													1			1	1	17,22	17,23		
27/3/24 8:00	62,05	37,04	13,38	11,63	1													1			1	1	18,25	18,20		
27/3/24 9:00	64,53	33,07	17,94	13,52	1													1			1	1	18,98	18,89		
27/3/24 10:00	65,97	32,84	16,71	16,42	1													1			1	1	17,54	17,54		
27/3/24 11:00	66,70	32,85	15,27	18,58	1													1			1	1	16,30	16,10		
27/3/24 12:00	66,68	32,03	15,42	19,23	1													1			1	1	15,19	15,46		
27/3/24 13:00	66,53	32,14	16,18	18,21	1													1			1	1	16,35	16,34		
27/3/24 14:00	65,68	32,43	16,37	16,88	1													1			1	1	16,79	16,81		
27/3/24 15:00	63,64	34,50	15,31	13,82	1													1			1	1	17,62	17,63		
27/3/24 16:00	63,18	38,40	15,52	9,27	1													1			1	1	18,91	18,93		
27/3/24 17:00	63,00	43,49	16,15	3,36	1													1			1	1	18,87	18,86		
27/3/24 18:00	67,93	49,52	18,29	0,12	1													1			1	1	20,31	20,33		
27/3/24 19:00	73,73	52,87	20,85	0,00	1												1	1			1	1	22,08	22,10		
27/3/24 20:00	73,49	53,21	20,28	0,00	1												1	1			1	1	22,05	22,05		
27/3/24 21:00	68,99	48,55	20,43	0,00	1												1	1				1	20,67	20,66		
27/3/24 22:00	62,31	43,98	18,32	0,00	1													1			1	1	18,69	18,67		
27/3/24 23:00	55,28	39,26	16,02	0,00	1													1			1	1	16,59	16,57		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
28/3/24 0:00	50,33	35,74	14,58	0,00	1													1			1	1	15,09	15,07		
28/3/24 1:00	46,74	32,94	13,80	0,00	1													1			1	1	14,00	13,99		
28/3/24 2:00	45,58	32,17	13,41	0,00	1													1			1	1	13,57	13,52		
28/3/24 3:00	44,65	32,02	12,63	0,00	1													1			1	1	12,54	12,63		
28/3/24 4:00	44,44	32,68	11,76	0,00	1													1			1	1	12,44	12,46		
28/3/24 5:00	45,75	33,37	12,38	0,00	1													1			1	1	13,51	13,51		
28/3/24 6:00	49,88	35,59	13,74	0,55	1													1			1	1	14,87	14,90		
28/3/24 7:00	56,93	38,50	16,12	2,32	1													1			1	1	16,97	17,04		
28/3/24 8:00	62,33	39,19	18,58	4,56	1													1			1	1	18,58	18,65		
28/3/24 9:00	67,17	41,68	19,69	5,80	1													1			1	1	20,08	20,09		
28/3/24 10:00	69,95	37,98	20,42	11,55	1													1			1	1	20,96	20,97		
28/3/24 11:00	70,93	39,93	20,57	10,43	1													1			1	1	21,22	21,24		
28/3/24 12:00	72,55	43,41	20,99	8,15	1													1			1	1	21,72	21,73		
28/3/24 13:00	73,18	45,02	21,03	7,13	1													1			1	1	21,94	21,92		
28/3/24 14:00	72,26	47,77	21,00	3,48	1													1			1	1	21,66	21,66		
28/3/24 15:00	71,79	48,88	21,02	1,89	1													1			1	1	21,50	21,50		
28/3/24 16:00	72,44	50,45	20,92	1,07	1													1			1	1	21,71	21,70		
28/3/24 17:00	72,70	52,15	20,05	0,51	1					1								1			1	1	21,75	21,72		
28/3/24 18:00	76,71	54,92	21,60	0,19	1					1								1			1	1	22,83	22,88		
28/3/24 19:00	79,81	56,35	23,27	0,19	1					1								1			1	1	23,85	23,86		
28/3/24 20:00	77,95	57,30	20,64	0,02	1					1								1			1	1	23,41	23,41		
28/3/24 21:00	71,79	55,27	16,52	0,00	1					1								1			1	1	21,54	21,50		
28/3/24 22:00	64,53	51,53	12,99	0,00	1					1								1			1	1	18,21	18,14		
28/3/24 23:00	56,96	47,46	9,50	0,00	1													1			1	1	13,73	13,71		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
29/3/24 0:00	50,81	39,81	11,00	0,00	1													1			1	1	15,21	15,21	
29/3/24 1:00	47,04	39,47	7,56	0,00	1													1			1	1	14,00	14,01	
29/3/24 2:00	45,47	40,30	5,17	0,00	1													1			1	1	13,23	13,19	
29/3/24 3:00	44,16	38,63	5,53	0,00	1													1			1	1	11,88	11,90	
29/3/24 4:00	44,39	37,56	6,83	0,00	1													1			1	1	12,00	11,93	
29/3/24 5:00	46,26	39,46	6,79	0,00	1													1			1	1	13,44	13,52	
29/3/24 6:00	51,14	46,30	4,04	0,80	1													1			1	1	15,18	15,23	
29/3/24 7:00	60,39	53,21	1,74	5,44	1													1			1	1	16,51	16,38	
29/3/24 8:00	63,42	51,37	1,80	10,24	1													1		1	1	1	13,66	13,52	
29/3/24 9:00	66,58	49,08	2,67	14,83	1													1		1	1	1	11,81	11,73	
29/3/24 10:00	67,50	44,95	5,23	17,32	1															1	1	1	13,02	13,06	
29/3/24 11:00	67,62	43,43	6,03	18,16	1															1	1	1	15,11	15,11	
29/3/24 12:00	67,48	46,42	2,45	18,60	1															1	1	1	14,66	14,61	
29/3/24 13:00	68,01	49,14	0,56	18,32	1										1					1	1	1	12,59	11,43	
29/3/24 14:00	66,86	48,84	1,25	16,77	1															1	1	1	13,10	13,05	
29/3/24 15:00	64,17	48,53	1,64	14,00	1															1	1	1	15,91	15,93	
29/3/24 16:00	63,47	52,17	1,44	9,86	1															1	1	1	18,59	18,58	
29/3/24 17:00	62,14	56,21	2,44	3,49	1						1									1	1	1	13,07	11,47	
29/3/24 18:00	65,89	61,81	3,94	0,14	1						1		1							1	1	1	17,64	17,76	
29/3/24 19:00	69,95	65,26	4,69	0,00	1						1									1	1	1	20,94	20,94	
29/3/24 20:00	69,08	65,81	3,27	0,00	1						1							1		1	1	1	18,10	17,74	
29/3/24 21:00	65,67	63,28	2,40	0,00	1						1							1		1	1		11,98	11,91	
29/3/24 22:00	60,08	55,62	4,46	0,00	1													1		1	1	1	11,73	11,84	
29/3/24 23:00	54,22	48,35	5,87	0,00	1													1		1	1	1	15,78	15,75	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No4 λόγω πυρκαγιάς πλησίον ΓΜ ΘΗΣ - Σύστημα

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 30 Μάρτιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
30/3/24 0:00	49,82	43,80	6,02	0,00	1													1		1		1	14,92	14,90	
30/3/24 1:00	46,57	41,56	5,01	0,00	1													1		1		1	13,92	13,92	
30/3/24 2:00	45,29	39,32	5,97	0,00	1													1		1		1	13,17	13,13	
30/3/24 3:00	44,47	40,26	4,21	0,00	1													1		1		1	11,99	12,00	
30/3/24 4:00	44,17	42,54	1,63	0,00	1													1		1		1	11,95	11,93	
30/3/24 5:00	45,45	43,54	1,91	0,00	1													1		1		1	13,16	13,17	
30/3/24 6:00	47,50	45,22	1,15	1,13	1													1		1		1	13,89	13,91	
30/3/24 7:00	53,98	46,37	1,22	6,39	1													1		1		1	15,40	15,40	
30/3/24 8:00	59,76	48,08	0,41	11,27	1													1		1		1	16,34	16,38	
30/3/24 9:00	64,14	49,48	0,11	14,55	1													1		1		1	17,50	17,55	
30/3/24 10:00	65,95	49,61	0,01	16,33	1													1		1		1	17,63	17,65	
30/3/24 11:00	66,64	49,23	0,03	17,38	1													1		1		1	17,19	17,19	
30/3/24 12:00	67,34	49,50	0,01	17,83	1													1		1		1	17,50	17,45	
30/3/24 13:00	67,28	49,80	0,14	17,34	1													1		1		1	17,78	17,84	
30/3/24 14:00	65,70	49,09	0,44	16,17	1													1		1		1	17,04	17,11	
30/3/24 15:00	63,48	49,12	0,59	13,77	1													1		1		1	17,19	17,18	
30/3/24 16:00	63,02	53,39	0,09	9,54	1													1		1		1	16,23	13,06	
30/3/24 17:00	61,71	58,44	0,00	3,28	1				1									1		1		1	12,33	12,45	
30/3/24 18:00	64,83	64,58	0,10	0,15	1				1									1		1		1	18,05	18,12	
30/3/24 19:00	68,82	68,50	0,32	0,00	1				1									1		1	1	1	15,99	15,59	
30/3/24 20:00	66,83	66,66	0,17	0,00	1				1									1		1	1	1	13,45	13,39	
30/3/24 21:00	62,35	62,31	0,03	0,00	1													1		1	1	1	14,62	14,72	
30/3/24 22:00	57,55	57,55	0,00	0,00	1													1		1	1	1	17,19	17,16	
30/3/24 23:00	53,09	53,08	0,00	0,00	1													1		1	1	1	13,79	13,78	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 1 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
1/4/24 0:00	49,40	47,80	1,60	0,00	1													1		1		1	13,29	13,32	
1/4/24 1:00	46,16	45,40	0,75	0,00	1													1		1		1	13,43	13,44	
1/4/24 2:00	44,30	42,79	1,51	0,00	1													1		1		1	11,84	11,80	
1/4/24 3:00	43,34	40,43	2,90	0,00	1													1		1		1	11,16	11,15	
1/4/24 4:00	43,51	37,71	5,80	0,00	1													1		1		1	11,50	11,55	
1/4/24 5:00	45,49	38,44	7,05	0,00	1													1		1		1	13,31	13,35	
1/4/24 6:00	49,77	44,63	5,14	0,00	1													1		1		1	13,54	11,31	
1/4/24 7:00	56,93	52,16	3,40	1,37	1				1									1		1			14,61	14,75	
1/4/24 8:00	63,05	51,72	4,71	6,62	1				1									1		1		1	15,30	14,84	
1/4/24 9:00	66,32	49,56	5,41	11,35	1				1											1		1	14,73	14,58	
1/4/24 10:00	68,91	50,47	3,88	14,56	1				1											1		1	13,91	13,88	
1/4/24 11:00	69,82	50,84	2,54	16,44	1				1											1		1	12,30	12,31	
1/4/24 12:00	70,53	49,80	3,30	17,43	1				1											1		1	12,70	12,63	
1/4/24 13:00	70,47	48,39	4,41	17,67	1				1											1		1	12,20	12,18	
1/4/24 14:00	69,47	45,21	6,39	17,87	1				1											1		1	11,15	11,09	
1/4/24 15:00	66,24	42,02	7,25	16,96	1													1		1		1	12,35	12,37	
1/4/24 16:00	64,89	40,17	10,01	14,71	1													1		1		1	17,73	17,74	
1/4/24 17:00	64,19	42,89	10,54	10,76	1													1		1		1	19,10	19,16	
1/4/24 18:00	63,80	48,02	11,56	4,22	1													1		1		1	19,12	19,12	
1/4/24 19:00	67,04	56,29	10,60	0,15	1													1		1	1	1	19,98	20,01	
1/4/24 20:00	70,49	58,96	11,54	0,00	1													1		1	1	1	21,14	21,16	
1/4/24 21:00	66,32	53,86	12,45	0,00	1													1		1	1	1	19,88	19,88	
1/4/24 22:00	60,10	48,04	12,06	0,00	1													1		1	1	1	17,99	17,94	
1/4/24 23:00	54,25	43,34	10,91	0,00	1															1	1	1	16,16	16,15	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 ΑΗΣ λόγω εργασιών στη ΓΜ ΘΗΣ - Σύστημα

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 2 Απρίλιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
2/4/24 0:00	49,42	40,48	8,94	0,00	1															1	1	1	14,68	14,66	
2/4/24 1:00	46,67	38,82	7,84	0,00	1															1	1	1	12,81	12,78	
2/4/24 2:00	45,27	38,34	6,93	0,00	1															1	1	1	11,57	11,56	
2/4/24 3:00	44,02	36,81	7,21	0,00	1															1	1	1	10,18	10,20	
2/4/24 4:00	44,28	36,80	7,47	0,00	1															1	1	1	10,23	10,21	
2/4/24 5:00	45,73	37,81	7,92	0,00	1															1	1	1	11,71	11,76	
2/4/24 6:00	50,71	42,71	8,00	0,00	1															1	1	1	13,15	12,67	
2/4/24 7:00	57,47	48,36	7,48	1,63	1					1										1		1	12,86	13,02	
2/4/24 8:00	63,40	48,13	8,11	7,16	1					1										1		1	15,78	15,74	
2/4/24 9:00	68,20	48,25	7,47	12,48	1					1										1		1	15,24	15,19	
2/4/24 10:00	69,96	47,26	6,64	16,06	1					1										1		1	13,38	13,33	
2/4/24 11:00	70,53	46,62	5,82	18,08	1					1										1		1	11,93	11,91	
2/4/24 12:00	71,13	46,57	5,56	19,00	1					1										1		1	11,45	11,48	
2/4/24 13:00	71,60	45,36	6,96	19,29	1															1	1	1	14,08	13,79	
2/4/24 14:00	69,57	42,43	8,54	18,59	1															1	1	1	16,90	16,86	
2/4/24 15:00	65,36	42,23	6,86	16,27	1															1	1	1	15,08	15,13	
2/4/24 16:00	64,84	43,31	8,56	12,97	1															1	1	1	17,98	18,05	
2/4/24 17:00	64,12	46,11	9,40	8,61	1															1	1	1	19,07	19,07	
2/4/24 18:00	64,55	52,16	9,83	2,56	1													1	1	1	1	1	19,14	19,14	
2/4/24 19:00	69,00	57,80	11,09	0,11	1													1	1	1	1	1	20,61	20,62	
2/4/24 20:00	72,33	60,44	11,89	0,00	1													1	1	1	1	1	21,55	21,57	
2/4/24 21:00	68,31	56,53	11,78	0,00	1													1	1	1	1	1	20,42	20,39	
2/4/24 22:00	61,63	50,81	10,81	0,00	1													1	1	1	1	1	18,45	18,43	
2/4/24 23:00	55,48	44,51	10,97	0,00	1													1	1		1		16,55	16,54	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω εργασιών στις ΓΜ ΘΗΣ - Σύστημα

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 3 Απρίλιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
3/4/24 0:00	50,58	39,21	11,37	0,00	1														1	1		1	15,08	15,07	
3/4/24 1:00	47,49	35,37	12,11	0,00	1														1	1		1	14,26	14,25	
3/4/24 2:00	45,61	34,12	11,49	0,00	1														1	1		1	13,55	13,50	
3/4/24 3:00	44,80	33,97	10,83	0,00	1														1	1		1	12,76	12,75	
3/4/24 4:00	45,08	33,30	11,78	0,00	1														1	1		1	12,98	12,95	
3/4/24 5:00	46,97	35,04	11,93	0,00	1														1	1		1	14,02	14,05	
3/4/24 6:00	51,57	39,97	11,59	0,00	1														1	1		1	13,50	13,01	
3/4/24 7:00	58,30	45,77	11,28	1,26	1					1										1		1	14,19	14,17	
3/4/24 8:00	65,22	48,50	10,03	6,69	1					1										1		1	18,00	17,97	
3/4/24 9:00	70,39	44,83	13,47	12,09	1					1										1		1	17,94	17,81	
3/4/24 10:00	72,01	44,03	12,25	15,72	1					1										1		1	15,66	15,66	
3/4/24 11:00	72,44	44,51	9,93	18,00	1					1										1		1	13,99	13,89	
3/4/24 12:00	73,04	44,15	9,73	19,16	1					1										1		1	13,44	13,33	
3/4/24 13:00	73,18	41,89	12,19	19,10	1															1	1	1	16,39	16,61	
3/4/24 14:00	71,51	39,84	12,76	18,91	1															1	1	1	18,99	18,91	
3/4/24 15:00	67,80	40,49	9,81	17,50	1															1	1	1	16,52	16,48	
3/4/24 16:00	66,78	43,27	8,36	15,15	1															1	1	1	17,77	17,84	
3/4/24 17:00	65,86	46,31	8,09	11,47	1															1	1	1	19,39	19,40	
3/4/24 18:00	66,84	50,06	11,67	5,12	1												1			1	1	1	19,97	20,00	
3/4/24 19:00	69,60	54,70	14,63	0,28	1												1			1	1	1	20,80	20,82	
3/4/24 20:00	72,84	58,68	14,15	0,00	1												1			1	1	1	21,82	21,79	
3/4/24 21:00	68,66	54,86	13,79	0,00	1												1			1	1	1	20,50	20,49	
3/4/24 22:00	62,38	45,59	16,78	0,00	1															1	1	1	18,61	18,70	
3/4/24 23:00	56,34	40,89	15,44	0,00	1															1	1	1	16,93	16,88	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω εργασιών στις ΓΜ ΘΗΣ - Σύστημα.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 4 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ														ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
4/4/24 0:00	51,19	37,27	13,92	0,00	1															1	1	1	15,34	15,35		
4/4/24 1:00	47,80	34,17	13,63	0,00	1															1	1	1	14,06	13,97		
4/4/24 2:00	46,12	33,48	12,64	0,00	1															1	1	1	12,09	12,44		
4/4/24 3:00	45,37	33,37	12,00	0,00	1															1	1	1	10,83	11,65		
4/4/24 4:00	45,54	33,81	11,73	0,00	1															1	1	1	11,43	11,76		
4/4/24 5:00	41,78	37,08	4,70	0,00	1															1	1	1	6,78	6,01		
4/4/24 6:00	51,05	43,59	7,45	0,00	1															1	1	1	10,98	11,05		
4/4/24 7:00	58,67	45,95	10,58	2,14	1															1	1	1	17,49	17,52		
4/4/24 8:00	65,46	41,07	16,19	8,20	1															1	1	1	19,58	19,60		
4/4/24 9:00	69,95	43,18	13,23	13,55	1															1	1	1	20,94	20,96		
4/4/24 10:00	71,35	45,02	9,58	16,74	1															1	1	1	20,87	20,87		
4/4/24 11:00	72,11	43,21	10,14	18,75	1															1	1	1	19,64	19,70		
4/4/24 12:00	72,22	42,75	9,69	19,78	1															1	1	1	18,75	18,73		
4/4/24 13:00	72,65	42,98	9,87	19,80	1															1	1	1	18,99	19,02		
4/4/24 14:00	70,74	41,82	9,70	19,22	1															1	1	1	17,89	17,84		
4/4/24 15:00	67,54	38,82	10,79	17,92	1															1	1	1	15,94	15,88		
4/4/24 16:00	66,86	41,23	10,18	15,45	1															1	1	1	17,70	17,74		
4/4/24 17:00	66,82	50,48	4,68	11,65	1														1	1	1	1	18,13	17,84		
4/4/24 18:00	67,26	57,38	4,54	5,34	1														1	1	1	1	19,70	19,73		
4/4/24 19:00	70,72	62,01	7,77	0,94	1													1	1	1	1	1	19,51	19,12		
4/4/24 20:00	73,70	63,44	10,26	0,00	1					1								1	1	1	1	1	20,17	20,19		
4/4/24 21:00	69,66	56,15	13,51	0,00	1													1	1	1	1	1	19,69	19,65		
4/4/24 22:00	63,05	45,31	17,74	0,00	1													1	1	1	1	1	18,97	18,90		
4/4/24 23:00	56,85	41,60	15,25	0,00	1													1	1	1	1	1	16,90	16,77		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω συμβάντων στο δίκτυο ΥΤ/ΜΤ (05:00-06:00)

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
5/4/24 0:00	51,52	38,49	13,03	0,00	1														1	1		1	14,84	14,77	
5/4/24 1:00	48,63	35,37	13,26	0,00	1														1	1		1	14,56	14,56	
5/4/24 2:00	46,63	35,11	11,52	0,00	1														1	1		1	13,98	13,95	
5/4/24 3:00	45,81	32,99	12,82	0,00	1														1	1		1	13,66	13,63	
5/4/24 4:00	45,74	32,69	13,04	0,00	1														1	1		1	13,56	13,56	
5/4/24 5:00	47,77	33,90	13,87	0,00	1														1	1		1	14,17	14,30	
5/4/24 6:00	52,37	38,42	13,95	0,00	1														1	1		1	15,66	15,67	
5/4/24 7:00	59,40	41,53	15,73	2,15	1														1	1		1	17,72	17,76	
5/4/24 8:00	66,48	43,00	15,50	7,97	1													1		1		1	19,88	19,96	
5/4/24 9:00	70,88	46,25	12,01	12,62	1													1		1		1	21,22	21,21	
5/4/24 10:00	71,80	43,25	12,92	15,62	1													1		1		1	21,50	21,48	
5/4/24 11:00	71,79	42,16	11,62	18,01	1													1		1		1	21,41	21,42	
5/4/24 12:00	72,90	39,83	13,84	19,23	1													1		1		1	21,70	21,65	
5/4/24 13:00	73,02	36,36	17,32	19,34	1													1		1		1	21,58	21,61	
5/4/24 14:00	69,46	35,11	17,31	17,03	1													1		1		1	20,38	20,29	
5/4/24 15:00	65,91	33,19	17,59	15,13	1													1		1		1	18,85	18,79	
5/4/24 16:00	65,71	33,60	19,51	12,60	1													1		1		1	19,42	19,66	
5/4/24 17:00	66,30	37,43	19,89	8,98	1													1		1		1	19,62	19,84	
5/4/24 18:00	66,73	43,64	19,47	3,62	1													1		1		1	20,01	19,99	
5/4/24 19:00	69,76	49,68	19,94	0,14	1													1		1		1	20,86	20,89	
5/4/24 20:00	73,23	52,01	21,21	0,00	1												1	1		1		1	21,99	21,97	
5/4/24 21:00	68,95	48,62	20,33	0,00	1												1	1		1		1	20,65	20,68	
5/4/24 22:00	63,21	44,65	18,56	0,00	1												1	1		1		1	18,89	18,93	
5/4/24 23:00	57,25	40,75	16,51	0,00	1													1		1		1	17,18	17,16	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 6 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
6/4/24 0:00	52,45	37,38	15,07	0,00	1													1		1		1	15,73	15,72	
6/4/24 1:00	49,32	35,34	13,97	0,00	1													1		1		1	14,74	14,73	
6/4/24 2:00	47,56	34,13	13,42	0,00	1													1		1		1	14,22	14,24	
6/4/24 3:00	46,10	33,93	12,17	0,00	1													1		1		1	13,75	13,70	
6/4/24 4:00	46,17	34,50	11,67	0,00	1													1		1		1	13,82	13,83	
6/4/24 5:00	47,96	36,74	11,22	0,00	1													1		1		1	14,28	14,30	
6/4/24 6:00	50,97	39,03	11,94	0,00	1													1		1		1	15,21	15,21	
6/4/24 7:00	55,73	38,93	15,00	1,80	1													1		1		1	16,61	16,64	
6/4/24 8:00	63,24	39,06	17,39	6,80	1													1		1		1	18,57	18,69	
6/4/24 9:00	68,08	38,99	17,97	11,12	1															1	1	1	20,31	20,33	
6/4/24 10:00	70,15	39,63	16,34	14,19	1															1	1	1	21,02	21,04	
6/4/24 11:00	69,98	37,66	16,05	16,26	1															1	1	1	19,86	19,85	
6/4/24 12:00	71,60	35,95	18,37	17,28	1															1	1	1	20,74	20,61	
6/4/24 13:00	72,45	35,53	19,43	17,49	1															1	1	1	21,36	21,15	
6/4/24 14:00	69,86	32,42	20,68	16,76	1															1	1	1	18,87	19,45	
6/4/24 15:00	66,90	32,77	18,97	15,15	1															1	1	1	17,54	17,99	
6/4/24 16:00	65,72	34,43	18,81	12,49	1															1	1	1	19,25	19,27	
6/4/24 17:00	66,04	38,22	19,24	8,58	1															1	1	1	19,79	19,79	
6/4/24 18:00	66,50	43,93	19,12	3,46	1															1	1	1	19,94	19,94	
6/4/24 19:00	70,30	51,87	18,28	0,14	1													1		1	1	1	21,01	21,01	
6/4/24 20:00	72,69	54,73	17,94	0,02	1													1		1	1	1	21,82	21,79	
6/4/24 21:00	68,21	50,05	18,14	0,02	1													1		1	1	1	20,44	20,43	
6/4/24 22:00	62,80	46,27	16,51	0,02	1													1		1		1	18,81	18,83	
6/4/24 23:00	57,54	42,05	15,47	0,02	1													1		1		1	17,25	17,23	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω ηλεκτρισής Μ/Σ3 ΚΔ .

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 7 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
7/4/24 0:00	53,06	39,83	13,21	0,02	1													1		1		1	15,91	15,89	
7/4/24 1:00	50,07	38,44	11,61	0,02	1													1		1		1	14,92	14,92	
7/4/24 2:00	48,22	37,15	11,05	0,02	1													1		1		1	14,40	14,38	
7/4/24 3:00	47,15	36,45	10,68	0,02	1													1		1		1	14,01	14,02	
7/4/24 4:00	46,48	37,41	9,04	0,02	1													1		1		1	13,86	13,88	
7/4/24 5:00	47,69	39,23	8,43	0,02	1													1		1		1	14,21	14,21	
7/4/24 6:00	49,67	39,68	9,97	0,02	1													1		1		1	14,81	14,82	
7/4/24 7:00	51,70	39,81	11,07	0,81	1													1		1		1	15,44	15,47	
7/4/24 8:00	56,65	38,15	12,08	6,42	1													1		1		1	16,95	16,96	
7/4/24 9:00	61,55	39,70	14,37	7,48	1													1		1		1	18,39	18,43	
7/4/24 10:00	66,13	44,19	17,61	4,32	1													1		1		1	19,76	19,77	
7/4/24 11:00	68,81	45,97	18,05	4,79	1													1		1		1	20,64	20,60	
7/4/24 12:00	70,80	52,83	14,05	3,92	1													1		1		1	21,18	21,23	
7/4/24 13:00	70,23	52,66	12,01	5,56	1												1	1		1		1	21,03	21,01	
7/4/24 14:00	66,43	43,96	15,24	7,23	1												1	1		1		1	19,81	19,85	
7/4/24 15:00	63,04	37,71	16,46	8,87	1													1		1		1	18,90	18,89	
7/4/24 16:00	62,05	35,18	16,85	10,02	1													1		1		1	18,35	18,61	
7/4/24 17:00	62,20	36,13	18,86	7,22	1													1		1		1	17,77	18,64	
7/4/24 18:00	64,70	42,64	18,48	3,58	1													1		1		1	19,30	19,40	
7/4/24 19:00	69,39	50,45	18,74	0,20	1													1		1		1	20,74	20,76	
7/4/24 20:00	73,67	53,45	20,20	0,02	1												1	1		1		1	22,07	22,07	
7/4/24 21:00	69,47	51,82	17,63	0,02	1												1	1		1		1	20,83	20,76	
7/4/24 22:00	63,20	49,21	13,99	0,00	1												1	1		1		1	18,99	18,96	
7/4/24 23:00	57,29	45,55	11,74	0,00	1													1		1		1	17,17	17,16	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 8 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΙΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/4/24 0:00	51,97	39,81	12,15	0,00	1													1		1		1	15,60	15,56
8/4/24 1:00	48,86	36,23	12,63	0,00	1													1		1		1	14,64	14,62
8/4/24 2:00	46,78	34,32	12,45	0,00	1													1		1		1	13,99	13,96
8/4/24 3:00	46,23	34,31	11,92	0,00	1													1		1		1	13,77	13,77
8/4/24 4:00	46,49	36,23	10,26	0,00	1													1		1		1	13,82	13,83
8/4/24 5:00	48,76	38,79	9,98	0,00	1													1		1		1	14,54	14,58
8/4/24 6:00	53,60	43,10	10,50	0,00	1													1		1		1	15,98	16,01
8/4/24 7:00	61,72	48,19	11,54	2,00	1													1		1		1	18,41	18,45
8/4/24 8:00	68,24	50,92	10,45	6,87	1													1		1	1	1	20,34	20,16
8/4/24 9:00	71,70	45,96	14,50	11,24	1													1		1		1	21,39	21,40
8/4/24 10:00	72,37	43,09	15,25	14,03	1													1		1		1	21,69	21,67
8/4/24 11:00	73,32	42,43	14,03	16,87	1													1		1		1	21,95	21,96
8/4/24 12:00	75,52	51,72	6,50	17,30	1													1		1		1	22,33	22,15
8/4/24 13:00	75,13	57,42	1,92	15,79	1													1		1	1	1	19,41	19,29
8/4/24 14:00	74,31	56,77	1,30	16,25	1													1		1	1	1	17,85	17,49
8/4/24 15:00	70,74	54,17	0,49	16,07	1						1							1			1	1	7,37	7,21
8/4/24 16:00	68,70	54,20	2,26	12,24	1						1							1			1	1	10,30	10,15
8/4/24 17:00	67,95	57,91	2,96	7,08	1						1							1			1	1	12,64	12,54
8/4/24 18:00	70,67	65,77	3,50	1,40	1						1			1				1			1	1	17,77	17,83
8/4/24 19:00	74,08	68,50	5,39	0,19	1						1			1				1			1	1	21,50	21,57
8/4/24 20:00	76,52	74,05	2,42	0,05	1						1			1				1			1	1	22,77	22,78
8/4/24 21:00	71,24	65,64	5,55	0,05	1						1			1				1			1	1	19,91	19,78
8/4/24 22:00	64,68	55,32	9,31	0,05	1						1			1				1			1	1	15,82	15,86
8/4/24 23:00	58,10	53,82	4,23	0,05	1									1				1			1	1	17,29	17,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 για την ασφάλεια του συστήματος λόγω επίσκεψης πρωθυπουργού.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Τρίτη, 9 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
9/4/24 0:00	53,06	47,09	5,91	0,05	1								1			0			1			1	1	15,72	15,71		
9/4/24 1:00	49,72	44,85	4,82	0,05	1											0			1			1	1	14,81	14,81		
9/4/24 2:00	48,10	44,10	3,95	0,05	1											0			1			1	1	14,35	14,32		
9/4/24 3:00	47,06	44,94	2,06	0,05	1											0			1			1	1	13,98	13,99		
9/4/24 4:00	47,32	44,28	2,98	0,05	1											0			1			1	1	14,04	14,03		
9/4/24 5:00	49,48	46,87	2,55	0,05	1											0			1			1	1	14,66	14,67		
9/4/24 6:00	54,44	52,03	2,35	0,06	1											0			1		1	1	1	15,25	15,23		
9/4/24 7:00	62,72	57,06	3,16	2,50	1											0			1		1	1	1	18,55	18,59		
9/4/24 8:00	69,80	58,54	3,16	8,10	1											0			1		1	1	1	20,65	20,64		
9/4/24 9:00	74,36	58,60	3,05	12,71	1											0			1		1	1	1	21,80	21,76		
9/4/24 10:00	76,35	58,18	2,37	15,80	1											0			1		1	1	1	20,87	20,87		
9/4/24 11:00	76,74	55,48	3,30	17,96	1											0			1		1	1	1	19,16	19,05		
9/4/24 12:00	77,05	54,56	3,58	18,92	1											0			1		1	1	1	18,57	18,56		
9/4/24 13:00	77,99	49,97	8,04	19,98	1											0			1		1	1	1	20,32	20,34		
9/4/24 14:00	76,25	44,82	11,70	19,73	1											0					1	1	1	22,49	22,42		
9/4/24 15:00	71,32	43,43	9,95	17,94	1											0					1	1	1	19,48	19,42		
9/4/24 16:00	70,77	45,34	13,16	12,27	1											0					1	1	1	21,17	21,19		
9/4/24 17:00	70,64	47,82	12,99	9,82	1											0					1	1	1	21,09	21,08		
9/4/24 18:00	70,70	52,65	13,72	4,33	1											0			1		1	1	1	21,13	21,14		
9/4/24 19:00	73,62	60,99	12,37	0,26	1											0			1		1	1	1	21,90	21,93		
9/4/24 20:00	77,42	64,87	12,50	0,05	1											0			1		1	1	1	23,11	23,11		
9/4/24 21:00	72,80	61,18	11,57	0,05	1											0			1		1	1	1	21,75	21,72		
9/4/24 22:00	66,02	53,00	12,97	0,05	1											0			1		1	1	1	19,76	19,72		
9/4/24 23:00	59,18	46,93	12,19	0,05	1											0			1		1	1	1	17,65	17,64		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 για αυξημένη εφεδρεία Συστήματος λόγω επίσκεψης πρωθυπουργού

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/4/24 0:00	54,18	41,70	12,43	0,05	1	0										0	0		1		1		1	15,99	15,96
10/4/24 1:00	50,89	37,53	13,31	0,05	1	0										0	0		1		1		1	15,24	15,23
10/4/24 2:00	48,86	35,22	13,59	0,05	1	0										0	0		1		1		1	14,61	14,62
10/4/24 3:00	47,90	34,05	13,81	0,05	1	0										0	0		1		1		1	14,28	14,31
10/4/24 4:00	48,48	34,51	13,92	0,05	1	0										0	0		1		1		1	14,41	14,49
10/4/24 5:00	51,00	37,18	13,76	0,05	1	0										0	0		1		1		1	15,23	15,24
10/4/24 6:00	55,77	41,35	14,36	0,06	1	0										0	0		1		1		1	16,67	16,69
10/4/24 7:00	64,91	47,55	14,92	2,44	1	0										0	0		1		1		1	18,52	18,49
10/4/24 8:00	72,76	48,12	16,45	8,19	1	0				1						0	0				1		1	21,29	21,40
10/4/24 9:00	77,96	48,63	15,80	13,52	1	0				1						0	0				1		1	23,26	23,28
10/4/24 10:00	79,36	48,54	13,95	16,88	1	0				1						0	0				1		1	22,15	22,10
10/4/24 11:00	79,08	47,12	13,00	18,95	1	0				1						0	0				1		1	19,62	19,73
10/4/24 12:00	79,56	46,94	12,22	20,40	1	0				1						0	0				1		1	17,76	17,43
10/4/24 13:00	79,43	51,11	7,91	20,42	1	0				1						0	0				1		1	9,47	8,87
10/4/24 14:00	77,63	48,36	9,96	19,31	1	1				1						0	0					1		12,62	12,58
10/4/24 15:00	73,49	45,16	10,66	17,68	1	1										0	0		1			1		14,42	14,36
10/4/24 16:00	72,44	43,82	13,48	15,15	0	1										0	0		1			1	1	19,87	19,20
10/4/24 17:00	71,87	46,46	14,56	10,85	0	1										0	0		1			1	1	21,50	21,50
10/4/24 18:00	71,73	52,13	15,17	4,43	0	1										0	0		1			1	1	21,49	21,48
10/4/24 19:00	74,55	58,21	16,07	0,27	0	1										0	0		1		1	1	1	22,31	22,33
10/4/24 20:00	79,10	61,14	17,95	0,00	0	1										0	0		1		1	1	1	23,70	23,69
10/4/24 21:00	74,95	59,26	15,69	0,00	0	1										0	0		1		1	1	1	22,42	22,41
10/4/24 22:00	67,55	52,77	14,77	0,00	0	1										0	0		1		1	1	1	20,26	20,21
10/4/24 23:00	60,59	48,91	11,68	0,00	0	1										0	0		1		1	1	1	18,13	18,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για ανάγκες δημιουργίας ατμών προθέρμανσης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/4/24 0:00	55,35	44,70	10,65	0,00		1										0			1		1		1	16,54	16,51
11/4/24 1:00	51,39	42,66	8,73	0,00		1										0			1		1		1	15,32	15,30
11/4/24 2:00	49,70	41,91	7,79	0,00		1										0			1		1		1	14,79	14,78
11/4/24 3:00	49,07	41,13	7,94	0,00		1										0			1		1		1	14,63	14,63
11/4/24 4:00	49,61	41,87	7,74	0,00		1										0			1		1		1	14,76	14,76
11/4/24 5:00	51,62	44,06	7,56	0,00		1										0			1		1		1	15,31	15,33
11/4/24 6:00	56,49	48,51	7,97	0,02		1										0			1		1		1	16,86	16,88
11/4/24 7:00	64,94	53,54	8,96	2,44		1										0			1		1	1	1	19,33	19,39
11/4/24 8:00	73,22	58,75	6,63	7,84		1										0			1		1	1	1	21,87	21,92
11/4/24 9:00	78,13	61,92	3,53	12,67		1										0			1		1	1	1	23,34	23,35
11/4/24 10:00	79,49	59,74	3,79	15,97		1										0			1		1	1	1	23,65	23,67
11/4/24 11:00	80,07	56,70	5,23	18,15		1										0			1		1	1	1	20,95	19,27
11/4/24 12:00	80,48	54,85	6,07	19,55		1			1							0			1			1	1	15,75	15,78
11/4/24 13:00	81,18	54,81	6,58	19,80					1							0			1			1	1	24,28	24,29
11/4/24 14:00	79,57	49,61	10,83	19,13					1							0			1			1	1	23,56	23,53
11/4/24 15:00	75,66	46,58	11,47	17,61					1							0			1			1	1	21,77	21,77
11/4/24 16:00	74,50	47,56	11,88	15,07					1							0			1			1	1	22,25	22,25
11/4/24 17:00	74,31	50,71	12,55	11,05					1							0			1			1	1	22,13	22,13
11/4/24 18:00	74,40	56,02	13,46	4,92					1							0			1			1	1	21,85	21,82
11/4/24 19:00	76,60	62,81	13,23	0,56					1	1						0			1			1	1	22,79	22,82
11/4/24 20:00	80,41	67,68	12,73	0,00					1	1						0			1			1	1	23,90	23,89
11/4/24 21:00	74,86	62,32	12,54	0,00					1	1						0			1			1	1	22,29	22,27
11/4/24 22:00	68,01	57,48	10,54	0,00					1	1						0			1			1	1	17,78	17,68
11/4/24 23:00	61,60	50,83	10,77	0,00						1						0			1			1	1	18,05	18,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3-D4 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για λόγους προθέρμανσης καυσίμου

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/4/24 0:00	56,16	46,68	9,47	0,00						1								1			1	1	16,62	16,59
12/4/24 1:00	52,10	43,83	8,26	0,00						1								1			1	1	15,32	15,28
12/4/24 2:00	50,39	42,36	8,03	0,00						1								1			1	1	14,31	14,31
12/4/24 3:00	49,53	41,14	8,39	0,00						1								1			1	1	13,37	13,39
12/4/24 4:00	49,94	41,21	8,72	0,00						1								1			1	1	13,77	13,78
12/4/24 5:00	52,40	43,95	8,44	0,00						1								1			1	1	15,63	15,61
12/4/24 6:00	56,37	47,45	8,90	0,02						1								1			1	1	16,86	16,86
12/4/24 7:00	65,23	52,83	10,09	2,31						1								1			1	1	19,40	19,45
12/4/24 8:00	71,47	53,17	10,73	7,56						1								1			1	1	21,33	21,35
12/4/24 9:00	77,98	56,12	9,60	12,26						1								1			1	1	23,26	23,27
12/4/24 10:00	79,63	55,78	8,19	15,66						1								1			1	1	23,79	23,83
12/4/24 11:00	80,61	53,63	8,71	18,27						1								1			1	1	24,11	24,09
12/4/24 12:00	80,22	49,92	10,95	19,35						1								1			1	1	23,94	23,93
12/4/24 13:00	81,07	49,65	11,80	19,62						1								1			1	1	24,17	24,17
12/4/24 14:00	80,43	49,51	12,02	18,90						1								1			1	1	23,95	23,95
12/4/24 15:00	76,69	47,55	11,79	17,36						1								1			1	1	22,75	22,74
12/4/24 16:00	74,57	47,15	12,84	14,59						1								1			1	1	22,30	22,33
12/4/24 17:00	74,58	50,16	13,77	10,65						1								1			1	1	22,33	22,34
12/4/24 18:00	75,04	56,46	13,98	4,60						1								1			1	1	21,91	21,89
12/4/24 19:00	76,63	61,51	14,86	0,26						1	1							1			1	1	22,89	22,92
12/4/24 20:00	79,96	64,26	15,69	0,00						1	1							1			1	1	23,96	23,95
12/4/24 21:00	76,03	62,08	13,95	0,00						1	1							1			1	1	22,82	22,77
12/4/24 22:00	68,76	56,58	12,18	0,00						1	1							1			1	1	19,03	19,00
12/4/24 23:00	62,72	50,60	12,12	0,00						1								1			1	1	18,80	18,79

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG4 - DG5 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για λόγους παραγωγής ατμού.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 13 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/4/24 0:00	57,66	46,17	11,49	0,00						1								1			1	1	17,25	17,25
13/4/24 1:00	54,16	41,87	12,29	0,00						1								1			1	1	16,23	16,20
13/4/24 2:00	52,37	39,63	12,74	0,00						1								1			1	1	15,70	15,69
13/4/24 3:00	51,28	38,97	12,31	0,00						1								1			1	1	15,09	15,03
13/4/24 4:00	51,41	39,24	12,17	0,00						1								1			1	1	15,24	15,26
13/4/24 5:00	52,98	40,51	12,46	0,00						1								1			1	1	15,81	15,82
13/4/24 6:00	56,44	44,63	11,78	0,02						1								1			1	1	16,84	16,86
13/4/24 7:00	63,13	48,76	11,80	2,57						1								1			1	1	18,78	18,84
13/4/24 8:00	72,21	53,92	10,26	8,03						1								1			1	1	21,55	21,60
13/4/24 9:00	78,20	54,34	11,52	12,34						1								1			1	1	23,34	23,35
13/4/24 10:00	80,88	56,00	8,97	15,91						1								1			1	1	24,17	24,18
13/4/24 11:00	82,07	52,40	11,33	18,34						1								1			1	1	24,51	24,53
13/4/24 12:00	83,56	54,51	9,74	19,32						1								1			1	1	25,01	25,00
13/4/24 13:00	83,28	52,38	11,46	19,44						1								1			1	1	24,87	24,87
13/4/24 14:00	80,78	50,86	11,15	18,77						1								1			1	1	24,17	24,14
13/4/24 15:00	77,80	49,47	11,14	17,20						1								1			1	1	23,17	23,17
13/4/24 16:00	75,96	49,69	11,77	14,50						1								1			1	1	22,59	22,56
13/4/24 17:00	76,03	52,92	12,44	10,67						1								1			1	1	22,66	22,68
13/4/24 18:00	75,30	57,79	12,97	4,54						1								1			1	1	22,20	22,18
13/4/24 19:00	77,01	59,38	17,17	0,47					1	1								1			1	1	23,01	23,03
13/4/24 20:00	79,80	61,61	18,19	0,00					1	1								1			1	1	23,88	23,90
13/4/24 21:00	74,95	58,01	16,94	0,00						1								1			1	1	22,49	22,44
13/4/24 22:00	68,91	53,48	15,43	0,00						1								1			1	1	20,55	20,54
13/4/24 23:00	63,00	48,84	14,16	0,00						1								1			1	1	18,86	18,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG3 - DG4 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για λόγους παραγωγής ατμού.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 14 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
14/4/24 0:00	58,39	45,47	12,92	0,00						1								1			1	1	17,51	17,48	
14/4/24 1:00	55,71	42,84	12,87	0,00						1								1			1	1	16,70	16,70	
14/4/24 2:00	53,56	41,72	11,84	0,00						1								1			1	1	16,06	16,05	
14/4/24 3:00	51,83	44,59	7,23	0,00						1								1			1	1	15,45	15,41	
14/4/24 4:00	51,23	47,29	3,94	0,00						1								1			1	1	15,04	15,02	
14/4/24 5:00	52,79	47,21	5,58	0,00						1								1			1	1	15,76	15,75	
14/4/24 6:00	54,78	45,27	9,47	0,04						1								1			1	1	16,38	16,39	
14/4/24 7:00	58,86	42,62	13,76	2,48						1								1			1	1	17,56	17,61	
14/4/24 8:00	65,11	49,79	7,23	8,09						1								1			1	1	19,39	19,44	
14/4/24 9:00	70,59	42,08	15,20	13,30						1								1			1	1	21,00	21,02	
14/4/24 10:00	73,86	40,37	16,69	16,80						1								1			1	1	20,99	20,94	
14/4/24 11:00	75,56	37,31	19,10	19,15						1								1			1	1	20,30	20,31	
14/4/24 12:00	76,40	38,12	17,95	20,33						1								1			1	1	20,12	20,03	
14/4/24 13:00	76,30	38,06	17,88	20,36						1								1			1	1	19,82	19,84	
14/4/24 14:00	73,99	37,86	16,61	19,52						1								1			1	1	18,52	18,48	
14/4/24 15:00	70,97	36,77	16,58	17,63						1								1			1	1	17,32	17,34	
14/4/24 16:00	69,33	37,21	17,51	14,61						1								1			1	1	18,75	18,70	
14/4/24 17:00	69,87	39,74	19,82	10,32						1								1			1	1	20,90	20,89	
14/4/24 18:00	70,60	47,00	19,06	4,54						1								1			1	1	19,63	19,70	
14/4/24 19:00	72,60	52,61	19,70	0,29						1	1							1			1		21,55	21,50	
14/4/24 20:00	77,23	57,32	19,90	0,00						1	1							1			1		23,14	23,14	
14/4/24 21:00	74,15	54,10	20,05	0,00						1								1		1			22,22	22,22	
14/4/24 22:00	68,04	49,59	18,44	0,00						1								1		1	1		20,46	20,41	
14/4/24 23:00	62,20	44,78	17,42	0,00						1								1		1	1		18,64	18,63	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG4 -DG5 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για λόγους παραγωγής ατμού.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/4/24 0:00	57,41	42,12	15,30	0,00						1								1		1	1		17,16	17,15
15/4/24 1:00	54,10	40,41	13,69	0,00						1								1		1	1		16,01	15,97
15/4/24 2:00	52,28	39,09	13,19	0,00						1								1		1	1		14,62	14,59
15/4/24 3:00	51,31	39,49	11,82	0,00						1								1		1	1		13,56	13,59
15/4/24 4:00	51,36	44,18	7,17	0,00						1								1		1	1		13,30	13,32
15/4/24 5:00	53,28	47,18	6,10	0,00						1								1		1	1		15,18	15,26
15/4/24 6:00	58,10	50,03	8,01	0,05						1								1		1	1		16,93	16,84
15/4/24 7:00	66,66	54,81	8,78	3,07						1								1		1	1	1	19,66	19,73
15/4/24 8:00	74,61	59,55	6,12	8,95						1								1		1	1	1	22,04	22,07
15/4/24 9:00	80,92	61,13	6,09	13,69						1								1		1	1	1	23,57	23,58
15/4/24 10:00	84,25	64,57	2,73	16,94						1								1		1	1	1	21,34	21,12
15/4/24 11:00	84,75	63,19	2,48	19,08						1								1		1	1	1	21,90	21,88
15/4/24 12:00	86,22	62,74	3,53	19,95						1								1		1	1	1	22,72	22,75
15/4/24 13:00	86,99	65,70	1,12	20,17						1								1		1	1	1	23,09	23,05
15/4/24 14:00	84,40	61,98	2,80	19,62						1								1		1	1	1	21,30	21,15
15/4/24 15:00	80,12	58,11	3,90	18,10						1								1		1	1	1	18,39	18,45
15/4/24 16:00	78,55	58,40	4,57	15,58						1								1		1	1	1	19,45	19,52
15/4/24 17:00	78,21	62,70	3,68	11,84						1								1		1	1	1	22,47	22,60
15/4/24 18:00	78,15	67,82	4,86	5,47						1								1		1	1	1	23,42	23,43
15/4/24 19:00	79,59	71,71	7,44	0,44						1								1		1	1	1	22,91	22,89
15/4/24 20:00	83,20	74,03	9,05	0,12					1	1								1		1	1	1	24,83	24,80
15/4/24 21:00	77,75	69,85	7,89	0,00					1									1		1	1	1	21,87	21,80
15/4/24 22:00	70,23	61,99	8,24	0,00					1									1		1	1	1	21,07	21,03
15/4/24 23:00	63,72	56,86	6,86	0,00					1									1		1	1	1	19,06	19,06

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG3 - DG4 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για λόγους παραγωγής ατμού.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 16 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/4/24 0:00	58,70	57,23	1,46	0,00					1									1		1	1	1	15,34	15,32
16/4/24 1:00	54,71	54,09	0,62	0,00					1									1		1	1		16,32	16,32
16/4/24 2:00	52,96	52,67	0,29	0,00					1									1		1	1		15,03	15,00
16/4/24 3:00	51,85	51,79	0,05	0,00					1									1		1	1		14,12	14,11
16/4/24 4:00	52,26	52,13	0,13	0,00					1									1		1	1		14,35	14,36
16/4/24 5:00	54,59	54,10	0,49	0,00					1									1		1	1		16,06	16,10
16/4/24 6:00	58,93	57,44	1,48	0,01					1									1		1	1	1	15,53	15,49
16/4/24 7:00	67,54	63,36	1,96	2,22					1									1		1	1	1	19,90	19,99
16/4/24 8:00	76,93	66,36	2,01	8,56					1									1		1	1	1	22,83	22,88
16/4/24 9:00	83,10	68,10	1,79	13,21					1									1		1	1	1	24,69	24,74
16/4/24 10:00	85,74	67,31	2,08	16,35					1									1		1	1	1	25,37	25,34
16/4/24 11:00	86,34	64,18	3,83	18,33					1									1		1	1	1	24,29	24,44
16/4/24 12:00	88,01	63,97	4,72	19,32					1									1		1	1	1	25,16	25,12
16/4/24 13:00	87,69	62,45	5,25	19,99					1									1		1	1	1	24,15	24,19
16/4/24 14:00	85,45	60,05	6,19	19,21					1									1		1	1	1	22,83	22,70
16/4/24 15:00	81,45	59,74	5,91	15,80					1									1		1	1	1	22,05	22,10
16/4/24 16:00	79,05	65,62	3,93	9,50					1									1		1	1	1	23,53	23,55
16/4/24 17:00	79,49	68,21	3,79	7,49					1									1		1	1	1	23,52	22,96
16/4/24 18:00	79,31	73,20	4,16	1,95					1		1							1		1	1	1	19,80	19,59
16/4/24 19:00	82,70	75,97	6,69	0,04					1		1							1		1	1	1	24,31	24,31
16/4/24 20:00	84,71	73,09	11,62	0,00					1		1							1		1	1	1	25,36	25,34
16/4/24 21:00	79,77	63,71	16,06	0,00					1									1		1	1	1	23,76	23,72
16/4/24 22:00	72,01	54,93	17,08	0,00					1									1		1	1	1	21,51	21,59
16/4/24 23:00	65,40	46,60	18,79	0,00					1									1		1	1		19,58	19,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG3 - DG5 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για λόγους παραγωγής ατμού.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/4/24 0:00	60,28	42,68	17,59	0,00					1									1		1	1		18,08	18,07
17/4/24 1:00	56,16	41,43	14,72	0,00					1									1		1	1		16,83	16,82
17/4/24 2:00	54,41	40,10	14,31	0,00					1									1		1	1		16,29	16,29
17/4/24 3:00	53,51	41,71	11,80	0,00					1									1		1	1		15,64	15,70
17/4/24 4:00	53,82	39,82	13,99	0,00					1									1		1	1		15,94	15,98
17/4/24 5:00	56,20	40,92	15,27	0,00							1							1		1	1		15,98	15,19
17/4/24 6:00	61,54	44,42	17,10	0,02							1							1		1	1		18,38	18,41
17/4/24 7:00	70,10	50,28	19,01	0,81							1							1		1	1		20,90	20,97
17/4/24 8:00	74,54	53,99	18,00	2,56							1							1		1	1		22,41	21,27
17/4/24 9:00	82,32	63,96	9,54	8,82						1		1			1			1		1	1		12,77	12,68
17/4/24 10:00	92,08	56,47	19,97	15,64						1					1			1		1	1		26,58	26,67
17/4/24 11:00	103,26	68,81	19,78	14,67						1					1					1	1	1	26,25	24,71
17/4/24 12:00	88,81	55,02	19,53	14,27						1					1					1	1	1	26,12	26,33
17/4/24 13:00	89,12	52,98	19,92	16,22						1					1					1	1	1	26,74	26,73
17/4/24 14:00	86,63	52,38	19,69	14,55						1					1					1	1	1	26,01	25,95
17/4/24 15:00	82,75	48,75	18,24	15,76						1					1					1	1	1	24,10	24,13
17/4/24 16:00	80,76	49,41	18,23	13,12						1					1					1	1	1	24,05	23,93
17/4/24 17:00	78,90	53,04	17,95	7,91						1					1					1	1	1	23,67	23,67
17/4/24 18:00	78,25	58,18	17,36	2,72						1					1					1	1	1	22,82	22,69
17/4/24 19:00	83,50	64,23	18,95	0,32					1	1										1	1	1	24,94	24,96
17/4/24 20:00	87,79	68,31	19,46	0,02					1	1										1	1	1	26,28	26,29
17/4/24 21:00	82,31	69,62	12,69	0,00					1	1										1	1	1	24,68	24,63
17/4/24 22:00	74,13	66,66	7,48	0,00					1	1										1	1	1	21,72	21,57
17/4/24 23:00	67,28	62,31	4,97	0,00					1	1										1	1	1	15,41	15,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG3 - DG4 - DG5 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για λόγους παραγωγής ατμού.
2. Λειτουργία ΑΕΡ1 & ΑΕΡ4 ΑΗΣ λόγω συμβάντων στο δίκτυο ΥΤ-MT και προβλήματος στην εμπορεία των μονάδων του ΘΗΣ.
- 3.Περιορισμός Α/Π λόγω συμβάντων στο δίκτυο ΥΤ-MT .

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/4/24 0:00	61,34	58,42	2,92	0,00					1	1										1	1	1	9,68	9,89
18/4/24 1:00	57,39	50,51	6,88	0,00					1											1	1	1	17,19	17,17
18/4/24 2:00	55,49	47,22	8,27	0,00					1											1	1	1	16,62	16,59
18/4/24 3:00	53,89	46,97	6,92	0,00					1											1	1	1	16,04	16,04
18/4/24 4:00	54,51	46,30	8,21	0,00					1											1	1	1	16,22	16,24
18/4/24 5:00	56,98	46,87	10,11	0,00					1											1	1	1	17,01	17,02
18/4/24 6:00	60,44	48,05	12,33	0,06					1											1	1	1	18,08	18,10
18/4/24 7:00	70,26	55,83	11,65	2,79					1											1	1	1	20,96	21,02
18/4/24 8:00	80,29	62,26	9,87	8,16					1										1	1	1	1	23,96	24,02
18/4/24 9:00	85,54	63,94	8,96	12,63					1										1	1	1	1	25,58	25,56
18/4/24 10:00	88,14	62,58	9,87	15,68					1										1	1	1	1	26,41	26,37
18/4/24 11:00	89,91	61,45	10,01	18,45					1										1	1	1	1	26,85	26,89
18/4/24 12:00	89,62	58,93	10,24	20,45					1										1	1	1	1	25,84	25,73
18/4/24 13:00	91,90	61,24	9,67	20,99					1										1	1	1	1	27,35	27,29
18/4/24 14:00	89,38	57,43	11,82	20,14					1										1	1	1	1	25,85	25,73
18/4/24 15:00	85,49	53,11	13,19	19,19					1										1	1	1	1	23,98	24,04
18/4/24 16:00	82,10	50,86	14,72	16,52					1											1	1	1	24,57	24,56
18/4/24 17:00	83,26	54,28	16,48	12,49					1											1	1	1	24,86	24,89
18/4/24 18:00	83,10	65,89	11,42	5,79					1	1										1	1	1	24,53	24,35
18/4/24 19:00	83,52	72,11	10,74	0,67					1	1										1	1	1	25,01	25,04
18/4/24 20:00	87,79	75,80	11,98	0,00					1	1							1			1	1	1	26,27	26,27
18/4/24 21:00	83,55	72,43	11,12	0,00					1								1			1	1	1	25,02	24,93
18/4/24 22:00	75,28	62,53	12,75	0,00					1								1			1	1	1	22,60	22,52
18/4/24 23:00	67,34	57,83	9,50	0,00					1								1			1	1	1	20,08	20,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG3 & DG4ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για λόγους παραγωγής ατμού.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
19/4/24 0:00	61,76	54,19	7,57	0,00					1		0					0	1			1	1	1	17,51	17,37	
19/4/24 1:00	58,73	51,10	7,62	0,00					1		0					0				1	1	1	17,52	17,49	
19/4/24 2:00	55,82	48,17	7,65	0,00					1		0					0				1	1	1	16,67	16,66	
19/4/24 3:00	54,88	47,31	7,57	0,00					1		0					0				1	1	1	16,39	16,36	
19/4/24 4:00	55,08	49,42	5,66	0,00					1		0					0				1	1	1	16,34	16,38	
19/4/24 5:00	57,69	52,68	5,02	0,00					1		0					0				1	1	1	17,15	17,14	
19/4/24 6:00	62,95	58,27	4,65	0,03					1		0					0	1			1	1	1	18,38	18,30	
19/4/24 7:00	71,89	67,19	2,77	1,93					1		0					0	1			1	1	1	21,32	21,38	
19/4/24 8:00	79,83	70,60	2,22	7,01					1		0					0	1		1	1	1	1	23,28	23,35	
19/4/24 9:00	87,97	75,40	1,39	11,18					1		0					0			1	1	1	1	23,19	22,81	
19/4/24 10:00	90,23	75,29	0,63	14,31					1	1	0					0			1	1	1	1	18,21	18,16	
19/4/24 11:00	89,32	75,67	0,45	13,19					1	1	0					0			1	1	1	1	18,53	18,30	
19/4/24 12:00	92,87	77,28	0,21	15,38					1	1	0					0			1	1	1	1	20,00	19,90	
19/4/24 13:00	93,12	78,89	0,38	13,84					1	1	0					0			1	1	1	1	21,35	21,47	
19/4/24 14:00	91,09	79,39	0,50	11,19					1	1	0					0			1	1	1	1	22,12	22,04	
19/4/24 15:00	86,56	74,60	3,08	8,88					1	1	0					0			1	1	1	1	20,08	20,03	
19/4/24 16:00	84,12	72,04	5,82	6,25					1	1	0					0			1	1	1	1	19,89	18,55	
19/4/24 17:00	83,84	71,60	7,50	4,74					1	1	0					1			1	1	1	1	14,41	14,31	
19/4/24 18:00	84,29	71,54	9,32	3,43					1	1	0								1	1	1	1	17,17	16,30	
19/4/24 19:00	85,84	76,78	8,60	0,46		1			1	1	0								1	1	1	1	17,56	17,58	
19/4/24 20:00	89,42	76,26	13,16	0,00		1			1	1	0								1	1	1	1	21,97	21,95	
19/4/24 21:00	86,15	72,50	13,65	0,00		1			1	1	0								1		1	1	19,73	19,66	
19/4/24 22:00	78,41	57,66	20,75	0,00		1			1	1	0									1		1	23,35	23,22	
19/4/24 23:00	71,10	50,28	20,81	0,00		1				1										1		1	21,29	21,28	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. D3 και D4 ΑΗΣ για ανάγκες ατμού με αίτημα ΑΗΣ
2. D1 ΘΗΣ δοκιμαστική λειτουργία.
3. D5 ΘΗΣ πλύσιμο(21:00-22:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 20 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
20/4/24 0:00	64,76	46,43	18,32	0,00		1				1										1		1	19,36	19,31	
20/4/24 1:00	60,77	43,19	17,58	0,00		1				1			1									1	18,18	18,18	
20/4/24 2:00	59,28	42,06	17,22	0,00		1				1			1									1	17,73	17,73	
20/4/24 3:00	58,07	41,40	16,67	0,00		1				1			1									1	17,36	17,38	
20/4/24 4:00	58,02	41,24	16,78	0,00		1				1			1									1	17,34	17,35	
20/4/24 5:00	60,42	46,72	13,70	0,00		1				1			1	1								1	14,06	14,07	
20/4/24 6:00	64,08	52,05	12,01	0,02		1				1			1	1								1	12,76	12,78	
20/4/24 7:00	70,55	51,70	15,67	3,18		1				1			1	1								1	18,27	18,32	
20/4/24 8:00	80,82	54,73	15,84	10,26		1				1										1	1	1	22,89	22,69	
20/4/24 9:00	88,12	57,12	16,59	14,41		1				1										1	1	1	25,74	25,42	
20/4/24 10:00	91,06	52,58	22,01	16,46		1				1										1	1	1	26,59	26,44	
20/4/24 11:00	92,02	56,02	19,23	16,77		1				1										1	1	1	26,72	26,71	
20/4/24 12:00	93,42	54,33	24,40	14,70		1				1										1	1	1	27,81	27,74	
20/4/24 13:00	93,79	54,85	27,60	11,34		1				1										1	1	1	27,97	28,09	
20/4/24 14:00	91,68	52,77	27,04	11,88		1				1										1	1	1	27,23	27,37	
20/4/24 15:00	88,41	47,71	24,62	16,07		1				1										1	1	1	24,28	24,50	
20/4/24 16:00	86,14	48,53	23,93	13,68		1				1										1	1	1	24,39	24,46	
20/4/24 17:00	85,20	51,10	24,89	9,21		1				1										1	1	1	25,51	25,48	
20/4/24 18:00	85,14	54,57	24,61	5,96		1				1										1	1	1	25,48	25,48	
20/4/24 19:00	85,98	62,29	23,19	0,50		1				1										1	1	1	25,71	25,72	
20/4/24 20:00	90,42	66,26	24,16	0,00		1				1										1	1	1	27,07	27,09	
20/4/24 21:00	85,67	63,27	22,40	0,00		1				1										1	1	1	25,67	25,66	
20/4/24 22:00	77,38	58,55	18,82	0,00		1				1										1	1	1	23,22	23,17	
20/4/24 23:00	69,63	53,42	16,21	0,00		1														1	1	1	20,81	20,81	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4- AEP No2- AEP No3 λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας (05:30-07:30)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 21 Απρίλιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/4/24 0:00	64,38	52,65	11,73	0,00		1														1	1	1	19,33	19,30
21/4/24 1:00	60,71	51,42	9,29	0,00		1														1	1	1	18,12	18,10
21/4/24 2:00	58,09	51,34	6,75	0,00		1														1	1	1	17,27	17,26
21/4/24 3:00	57,32	51,50	5,82	0,00		1														1	1	1	16,96	16,95
21/4/24 4:00	56,55	50,96	5,59	0,00		1														1	1	1	16,81	16,81
21/4/24 5:00	58,66	53,53	5,12	0,00		1														1	1	1	17,50	17,52
21/4/24 6:00	61,45	56,72	4,55	0,18		1											1			1	1	1	18,24	18,23
21/4/24 7:00	67,83	60,69	2,90	4,24		1											1			1	1	1	20,14	20,20
21/4/24 8:00	75,56	63,42	1,66	10,48		1											1			1	1	1	22,40	22,43
21/4/24 9:00	82,07	66,86	0,82	14,38		1											1			1	1	1	24,37	24,36
21/4/24 10:00	84,68	67,96	0,26	16,46		1			1		0						1			1	1	1	14,97	12,98
21/4/24 11:00	85,48	67,25	0,75	17,48		1			1		0						1			1	1	1	12,49	12,39
21/4/24 12:00	86,74	68,05	1,66	17,03		1			1		0						1			1	1	1	13,77	13,88
21/4/24 13:00	86,91	68,80	3,57	14,54		1			1		0						1			1	1	1	17,13	16,90
21/4/24 14:00	84,52	67,51	4,52	12,49		1			1		0						1			1	1	1	16,90	16,76
21/4/24 15:00	82,01	66,54	2,53	12,94		1			1		0						1			1	1	1	13,68	13,42
21/4/24 16:00	78,93	66,78	2,23	9,92		1			1		0						1			1	1	1	13,86	13,62
21/4/24 17:00	80,36	73,15	2,25	4,97		1			1								1			1	1	1	11,53	9,33
21/4/24 18:00	82,85	79,32	1,59	1,93		1			1		1						1			1	1	1	11,41	11,38
21/4/24 19:00	86,19	83,18	2,77	0,23		1			1		1						1			1	1	1	16,27	16,22
21/4/24 20:00	89,63	85,29	4,34	0,00		1			1		1						1			1	1	1	20,12	20,15
21/4/24 21:00	85,59	72,90	12,69	0,00		1			1								1			1	1	1	23,70	23,77
21/4/24 22:00	78,13	66,48	11,65	0,00		1			1								1			1	1		22,65	22,59
21/4/24 23:00	70,65	64,58	6,06	0,00		1			1								1			1	1	1	15,39	15,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία D5 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/4/24 0:00	64,82	60,80	4,02	0,00		1										0	0	1			1	1	1	15,77	15,92
22/4/24 1:00	60,40	53,85	6,54	0,00		1										0	0	1			1	1	1	17,99	17,97
22/4/24 2:00	58,16	51,73	6,44	0,00		1										0	0	1			1	1	1	16,67	16,62
22/4/24 3:00	57,23	53,96	3,27	0,00		1										0	0	1			1	1	1	15,64	15,62
22/4/24 4:00	57,66	55,23	2,43	0,00		1										0	0	1			1	1	1	16,04	16,06
22/4/24 5:00	60,54	56,22	4,32	0,00		1										0	0	1			1	1	1	18,05	18,09
22/4/24 6:00	66,78	62,71	4,04	0,03		1										0	0	1			1	1	1	18,31	17,18
22/4/24 7:00	77,38	72,40	3,57	1,41		1			1							0	0	1			1	1	1	20,67	20,69
22/4/24 8:00	87,30	76,60	4,75	5,94		1			1							0	0	1			1	1	1	25,78	25,86
22/4/24 9:00	93,12	77,09	5,70	10,32		1			1	0						0	0	1			1	1	1	27,38	27,13
22/4/24 10:00	94,88	75,83	6,71	12,34		1			1	0						0	1	1			1	1	1	22,19	21,91
22/4/24 11:00	95,84	71,69	9,62	14,53		1			1	0						0	1	1			1		1	26,67	26,66
22/4/24 12:00	96,45	63,84	14,87	17,73		1			1	0						0	1	1			1		1	26,01	25,73
22/4/24 13:00	97,44	61,91	15,71	19,82		1			1							0	1	1			1		1	23,50	23,48
22/4/24 14:00	95,07	61,24	16,81	17,03		1			1							0	1	1			1		1	18,96	19,00
22/4/24 15:00	89,96	58,25	15,66	16,06		1			1							0	1	1			1		1	16,91	16,86
22/4/24 16:00	87,02	61,50	13,30	12,21		1			1							0	1				1		1	15,72	15,94
22/4/24 17:00	88,33	64,06	16,85	7,43		1			1							0	1				1		1	24,98	25,07
22/4/24 18:00	89,93	64,62	21,21	4,10		1			1							0	1				1		1	26,96	26,94
22/4/24 19:00	92,59	71,76	20,32	0,50		1			1							0	1				1	1	1	27,70	27,73
22/4/24 20:00	96,36	76,56	19,80	0,00		1			1							0	1				1	1	1	28,89	28,85
22/4/24 21:00	90,77	68,45	22,32	0,00		1			1							0	1				1	1	1	27,28	27,23
22/4/24 22:00	81,76	61,19	20,56	0,00		1			1							0	1				1	1	1	24,57	24,51
22/4/24 23:00	73,69	53,83	19,85	0,00		1										0	1				1	1	1	22,10	22,07

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας Α/Π και δοκιμής D1 ΘΗΣ.

ΗΣ Ρόδου							Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 23 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
23/4/24 0:00	66,97	47,16	19,81	0,00		1										1				1	1	1	19,94	20,06		
23/4/24 1:00	62,87	43,76	19,11	0,00		1										1				1	1		18,32	18,83		
23/4/24 2:00	60,45	42,46	17,98	0,00		1										1				1	1		17,96	18,10		
23/4/24 3:00	59,65	41,75	17,90	0,00		1										1				1	1		17,68	17,87		
23/4/24 4:00	59,55	41,69	17,85	0,00		1										1				1	1		17,53	17,83		
23/4/24 5:00	62,64	43,97	18,67	0,00		1										1				1	1		18,56	18,73		
23/4/24 6:00	68,81	48,17	20,44	0,20		1										1	1			1	1		20,45	20,58		
23/4/24 7:00	80,50	55,90	22,12	2,48		1										1	1			1	1		24,02	24,09		
23/4/24 8:00	91,93	60,41	24,02	7,49		1										1	1			1	1		27,49	27,50		
23/4/24 9:00	97,32	64,50	24,91	7,91		1										1	1			1	1		29,15	29,17		
23/4/24 10:00	98,62	64,71	24,37	9,54		1					1					1	1			1	1		29,51	29,52		
23/4/24 11:00	99,80	58,40	24,86	16,54		1					1					1				1	1		29,91	29,90		
23/4/24 12:00	99,62	59,01	24,25	16,36		1					1					1				1	1		29,90	29,85		
23/4/24 13:00	100,12	63,74	25,99	10,39		1					1					1				1	1		29,98	29,99		
23/4/24 14:00	98,01	63,62	28,05	6,34		1					1					1				1	1		29,38	29,39		
23/4/24 15:00	93,29	56,46	27,68	9,15		1					1					1				1	1		27,86	27,98		
23/4/24 16:00	91,02	56,75	26,99	7,28		1					1					1				1	1		27,28	27,29		
23/4/24 17:00	91,58	59,11	26,97	5,49		1					1					1				1	1		27,40	27,43		
23/4/24 18:00	93,29	64,15	27,34	1,79		1					1					1				1	1		27,93	27,94		
23/4/24 19:00	97,14	68,77	28,19	0,17		1					1					1	1			1	1		29,06	29,07		
23/4/24 20:00	97,41	69,22	28,19	0,00		1					1					1	1			1	1		29,25	29,17		
23/4/24 21:00	93,79	65,96	27,83	0,00		1					1					1	1			1	1		28,19	28,13		
23/4/24 22:00	83,44	63,26	20,18	0,00		1					1					1	1			1	1		25,05	25,01		
23/4/24 23:00	74,85	59,17	15,68	0,00		1					1					1	1			1	1		20,65	20,62		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Διακοπή επικοινωνίας με Α/Π EUROWIND από 07:55 μέχρι 12:39

ΗΣ Ρόδου							Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
							ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
24/4/24 0:00	68,41	52,85	15,56	0,00		1										1	1			1	1		20,51	20,49				
24/4/24 1:00	64,47	49,83	14,64	0,00		1										1	1			1	1		19,34	19,32				
24/4/24 2:00	61,61	47,63	13,98	0,00		1										1	1			1	1		18,47	18,46				
24/4/24 3:00	60,58	46,90	13,67	0,00		1										1	1			1	1		18,13	18,14				
24/4/24 4:00	61,19	47,40	13,78	0,00		1										1	1			1	1		18,28	18,32				
24/4/24 5:00	64,90	50,31	14,59	0,00		1										1	1			1	1		19,39	19,43				
24/4/24 6:00	72,04	55,91	16,11	0,02		1										1	1			1	1		21,40	21,23				
24/4/24 7:00	81,76	63,65	17,23	0,88		1			1				1			1				1	1		22,92	22,33				
24/4/24 8:00	90,70	67,68	20,16	2,86		1			1		1		1		1	1							27,14	27,17				
24/4/24 9:00	96,78	69,17	21,86	5,76		1			1		1		1	1	1								29,00	29,01				
24/4/24 10:00	100,24	68,20	22,11	9,94		1			1		1		1	1	1								29,11	29,20				
24/4/24 11:00	102,69	66,96	21,78	13,94		1			1		1		1			1				1			28,80	27,90				
24/4/24 12:00	103,94	68,81	21,83	13,30		1			1		1					1				1	1		28,81	28,82				
24/4/24 13:00	103,01	67,84	19,54	15,63		1			1		1					1				1	1		25,76	25,62				
24/4/24 14:00	101,74	67,86	17,99	15,90		1			1		1					1				1	1		24,13	24,05				
24/4/24 15:00	96,97	71,06	14,17	11,74		1			1		1					1				1	1		23,43	23,47				
24/4/24 16:00	94,43	73,45	14,48	6,49		1			1		1					1				1	1		26,13	26,21				
24/4/24 17:00	94,32	80,94	10,00	3,38		1			1		1					1				1	1		27,05	26,67				
24/4/24 18:00	96,11	86,11	9,06	0,94		1			1		1					1	1			1	1		25,95	25,95				
24/4/24 19:00	100,73	94,78	5,92	0,04		1			1		1					1	1			1	1		29,61	29,54				
24/4/24 20:00	102,21	99,04	3,17	0,00		1			1		1					1	1			1	1	1	27,41	27,44				
24/4/24 21:00	95,17	92,97	2,20	0,00		1			1		1					1	1			1	1	1	20,43	20,22				
24/4/24 22:00	85,77	82,24	3,53	0,00		1			1							1	1			1	1	1	15,92	16,19				
24/4/24 23:00	78,02	72,31	5,71	0,00		1			1							1	1			1	1		22,24	22,23				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Ένταξη D3, D5, AEP2, AEP3 και AEP4 λόγω εργασιών στους ανορθωτές των μονάδων ΘΗΣ
2. Παραμονή D3 ΑΗΣ μετά από αίτημα του σταθμού

ΗΣ Ρόδου							Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
25/4/24 0:00	70,94	65,33	5,61	0,00		1			1							1	1			1	1		15,99	15,95			
25/4/24 1:00	66,09	59,57	6,51	0,00		1			1							1				1	1		16,28	16,42			
25/4/24 2:00	63,59	56,24	7,35	0,00		1			1							1				1	1		15,77	15,72			
25/4/24 3:00	62,39	55,19	7,20	0,00		1			1							1				1	1		14,35	14,38			
25/4/24 4:00	62,67	54,54	8,13	0,00		1			1							1				1	1		14,62	14,63			
25/4/24 5:00	65,75	58,24	7,51	0,00		1			1							1				1	1		17,72	17,75			
25/4/24 6:00	72,56	65,37	7,17	0,03		1			1							1	1			1	1		19,86	19,65			
25/4/24 7:00	83,57	71,63	10,77	1,17		1			1							1	1			1	1		24,73	24,81			
25/4/24 8:00	91,83	75,08	12,52	4,23		1			1							1	1			1	1		27,45	27,44			
25/4/24 9:00	99,20	76,69	11,57	10,94		1			1							1	1			1	1		29,59	29,68			
25/4/24 10:00	102,30	77,26	7,47	17,56		1			1							1	1			1	1		29,33	29,42			
25/4/24 11:00	101,95	80,87	6,43	14,65		1			1							1	1			1	1		30,43	30,42			
25/4/24 12:00	102,34	81,35	6,09	14,90		1			1							1	1			1	1		30,55	30,57			
25/4/24 13:00	103,43	83,78	8,71	10,93		1			1							1	1			1	1		30,96	30,95			
25/4/24 14:00	101,68	84,08	8,69	8,91		1			1							1	1			1	1	1	30,51	30,45			
25/4/24 15:00	96,69	78,65	10,77	7,27		1			1							1	1			1	1	1	28,67	28,61			
25/4/24 16:00	95,24	72,73	15,01	7,50		1			1							1	1			1	1		28,53	28,52			
25/4/24 17:00	96,34	76,27	13,78	6,30		1			1							1	1			1	1		28,88	28,86			
25/4/24 18:00	96,52	76,60	17,78	2,15		1			1							1	1			1	1		28,92	28,88			
25/4/24 19:00	99,89	76,77	22,27	0,86		1			1							1	1			1	1		29,94	29,90			
25/4/24 20:00	103,74	81,16	22,57	0,00		1			1							1	1			1	1		31,03	31,07			
25/4/24 21:00	97,37	74,47	22,90	0,00		1			1							1	1			1	1		29,28	29,23			
25/4/24 22:00	87,29	66,11	21,18	0,00		1			1							1	1			1	1		26,21	26,19			
25/4/24 23:00	78,47	58,59	19,88	0,00		1			1							1				1	1		23,56	23,54			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Παραμονή D3 ΑΗΣ μετά από αίτημα του σταθμού

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
26/4/24 0:00	71,92	53,57	18,35	0,00		1			1							1				1	1		21,57	21,57	
26/4/24 1:00	67,15	48,41	18,73	0,00		1			1							1				1			20,06	20,01	
26/4/24 2:00	64,16	46,83	17,33	0,00		1			1							1				1			19,22	19,21	
26/4/24 3:00	62,97	47,34	15,62	0,00		1			1							1				1			18,87	18,85	
26/4/24 4:00	63,30	45,44	17,86	0,00		1			1							1				1			18,94	18,98	
26/4/24 5:00	66,26	46,94	19,32	0,00		1			1							1				1			19,54	19,85	
26/4/24 6:00	72,00	52,21	19,46	0,33		1			1							1				1			21,51	21,52	
26/4/24 7:00	85,11	61,67	18,71	4,73		1			1							1	1			1			25,41	25,44	
26/4/24 8:00	95,25	62,99	22,26	10,00		1			1							1	1			1			28,51	28,55	
26/4/24 9:00	100,91	63,91	22,04	14,97		1			1							1	1			1			30,26	30,29	
26/4/24 10:00	102,80	66,90	17,72	18,19		1			1							1	1			1	1		29,60	29,62	
26/4/24 11:00	103,02	61,25	21,27	20,50		1			1							1	1			1			29,76	29,80	
26/4/24 12:00	102,38	55,95	24,77	21,66		1			1							1	1			1			30,66	30,69	
26/4/24 13:00	102,75	55,70	25,22	21,83		1			1							1	1			1			30,84	30,80	
26/4/24 14:00	100,80	53,67	26,07	21,07		1			1							1	1			1			30,22	30,26	
26/4/24 15:00	96,82	50,64	26,52	19,66		1			1							1	1						28,94	28,96	
26/4/24 16:00	95,47	53,43	24,84	17,20		1			1							1	1						28,62	28,62	
26/4/24 17:00	95,66	59,79	23,22	12,64		1			1							1	1			1			28,64	28,65	
26/4/24 18:00	97,06	65,32	24,54	7,19		1			1							1	1			1			29,05	29,10	
26/4/24 19:00	98,13	70,99	26,15	0,99		1			1							1	1			1		1	29,38	29,41	
26/4/24 20:00	102,08	74,59	27,49	0,00		1			1							1	1			1		1	30,61	30,59	
26/4/24 21:00	96,76	73,17	23,59	0,00		1			1							1	1			1		1	29,04	29,02	
26/4/24 22:00	87,21	65,52	21,69	0,00		1			1							1	1			1		1	26,25	26,16	
26/4/24 23:00	79,30	60,27	19,03	0,00		1			1							1	1			1			23,74	23,76	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Παραμονή D3 ΑΗΣ μετά από αίτημα του σταθμού

ΗΣ Ρόδου							Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 27 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
27/4/24 0:00	72,56	53,66	18,90	0,00		1			1							1	1			1			21,77	21,74			
27/4/24 1:00	67,86	50,30	17,56	0,00		1			1							1	1			1			20,18	20,21			
27/4/24 2:00	65,44	48,50	16,94	0,00		1			1							1				1			19,65	19,65			
27/4/24 3:00	64,02	47,18	16,84	0,00		1			1							1				1			19,20	19,19			
27/4/24 4:00	63,84	47,57	16,27	0,00		1			1							1				1			19,12	19,14			
27/4/24 5:00	67,06	50,74	16,32	0,00		1			1							1				1			20,06	20,12			
27/4/24 6:00	71,57	56,70	14,49	0,38		1			1							1	1			1			21,37	21,43			
27/4/24 7:00	82,46	60,34	17,35	4,77		1			1							1	1			1			24,65	24,70			
27/4/24 8:00	94,34	62,75	20,80	10,79		1			1							1	1			1			28,25	28,28			
27/4/24 9:00	101,33	67,73	18,13	15,47		1			1							1	1			1		1	30,34	30,34			
27/4/24 10:00	103,50	68,44	16,52	18,53		1			1							1	1			1		1	30,78	30,80			
27/4/24 11:00	103,38	66,13	16,67	20,59		1			1							1	1			1		1	30,07	30,08			
27/4/24 12:00	104,73	65,23	17,95	21,55		1			1							1	1			1			31,37	31,40			
27/4/24 13:00	106,06	66,91	17,48	21,67		1			1							1	1			1			31,82	31,82			
27/4/24 14:00	104,03	66,18	16,83	21,02		1			1							1	1			1			31,22	31,19			
27/4/24 15:00	100,04	64,09	16,32	19,63		1			1							1	1			1			29,98	29,98			
27/4/24 16:00	98,59	66,68	14,89	17,02		1			1							1	1			1			29,21	29,25			
27/4/24 17:00	98,51	68,76	16,85	12,90		1			1							1	1			1		1	29,47	29,44			
27/4/24 18:00	99,35	74,57	17,45	7,33		1			1							1	1			1		1	29,69	29,69			
27/4/24 19:00	99,51	78,96	19,55	1,00		1			1							1	1			1		1	29,77	29,78			
27/4/24 20:00	103,01	81,59	21,42	0,00		1			1							1	1		1	1		1	30,92	30,90			
27/4/24 21:00	97,56	75,70	21,86	0,00		1			1							1	1		1	1		1	29,28	29,25			
27/4/24 22:00	88,66	69,18	19,48	0,00		1			1							1	1			1		1	26,57	26,58			
27/4/24 23:00	80,97	61,75	19,22	0,00		1			1							1	1			1		1	24,28	24,26			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Παραμονή D3 ΑΗΣ μετά από αίτημα του σταθμού

ΗΣ Ρόδου							Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 28 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
28/4/24 0:00	74,25	56,48	17,77	0,00		1			1							1	1			1			22,31	22,28		
28/4/24 1:00	70,07	53,66	16,40	0,00		1			1							1	1			1			21,03	21,00		
28/4/24 2:00	67,46	53,16	14,29	0,00		1			1							1	1			1			19,67	19,63		
28/4/24 3:00	65,52	52,70	12,82	0,00		1			1							1	1			1			17,90	17,85		
28/4/24 4:00	65,29	51,06	14,23	0,00		1			1							1	1			1			17,51	17,53		
28/4/24 5:00	68,16	51,97	16,19	0,00		1			1							1	1			1			20,02	20,02		
28/4/24 6:00	71,54	54,82	16,47	0,25		1			1							1	1			1			21,39	21,42		
28/4/24 7:00	79,51	57,76	17,66	4,10		1			1							1	1			1			23,78	23,83		
28/4/24 8:00	88,43	60,80	18,28	9,35		1			1							1	1			1			26,42	26,50		
28/4/24 9:00	95,57	62,10	19,38	14,09		1			1							1	1			1			28,63	28,63		
28/4/24 10:00	99,02	61,90	19,32	17,80		1			1							1	1			1			29,66	29,69		
28/4/24 11:00	100,37	61,20	19,11	20,06		1			1							1	1			1			30,08	30,08		
28/4/24 12:00	102,68	60,68	20,66	21,34		1			1							1	1			1			30,79	30,76		
28/4/24 13:00	104,16	61,13	21,55	21,48		1			1							1	1			1			31,20	31,18		
28/4/24 14:00	101,65	60,54	20,33	20,78		1			1							1	1			1			30,50	30,47		
28/4/24 15:00	96,63	57,88	19,39	19,36		1			1							1	1			1			28,96	28,99		
28/4/24 16:00	95,11	59,90	18,94	16,27		1			1							1	1			1			28,52	28,50		
28/4/24 17:00	95,78	66,14	17,54	12,10		1			1							1	1			1			28,70	28,70		
28/4/24 18:00	95,62	71,27	17,78	6,57		1			1							1	1		1	1			28,66	28,67		
28/4/24 19:00	96,85	76,31	19,51	1,03		1			1							1	1		1	1			28,96	28,99		
28/4/24 20:00	100,62	79,47	21,15	0,00		1			1							1	1		1	1			30,12	30,14		
28/4/24 21:00	96,11	74,76	21,34	0,00		1			1							1	1		1	1			28,84	28,79		
28/4/24 22:00	88,11	70,60	17,50	0,00		1			1							1	1		1	1			26,47	26,44		
28/4/24 23:00	80,32	62,43	17,89	0,00		1			1							1	1		1	1			24,13	24,08		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Παραμονή D3 ΑΗΣ μετά από αίτημα του σταθμού

ΗΣ Ρόδου							Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 29 Απρίλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
							ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
29/4/24 0:00	73,84	56,44	17,40	0,00		1			1							1	1			1			22,14	22,12				
29/4/24 1:00	69,41	52,78	16,63	0,00		1			1							1	1			1			20,73	20,61				
29/4/24 2:00	67,20	51,59	15,61	0,00		1			1							1	1			1			19,73	19,77				
29/4/24 3:00	65,70	50,42	15,28	0,00		1			1							1				1			19,65	19,68				
29/4/24 4:00	65,90	50,98	14,92	0,00		1			1							1				1			19,65	19,66				
29/4/24 5:00	69,41	55,04	14,36	0,00		1			1							1				1			20,61	20,63				
29/4/24 6:00	74,26	59,59	14,41	0,27		1			1							1	1			1			22,08	22,13				
29/4/24 7:00	87,17	66,00	17,34	3,83		1			1							1	1			1			26,04	26,11				
29/4/24 8:00	98,55	71,28	17,81	9,45		1			1							1	1		1	1			29,48	29,54				
29/4/24 9:00	105,58	73,06	19,03	13,49		1			1							1	1		1	1			31,64	31,65				
29/4/24 10:00	109,38	72,83	19,31	17,24		1			1							1	1		1	1			32,79	32,78				
29/4/24 11:00	109,26	71,83	18,09	19,34		1			1							1	1		1	1			32,62	32,65				
29/4/24 12:00	110,16	70,84	18,84	20,47		1			1							1	1		1	1			32,94	32,97				
29/4/24 13:00	112,25	72,64	18,67	20,94		1			1							1	1		1	1			33,60	33,58				
29/4/24 14:00	109,82	71,15	18,23	20,44		1			1							1	1		1	1			32,88	32,87				
29/4/24 15:00	105,33	68,33	18,04	18,96		1			1							1	1		1	1			30,72	30,40				
29/4/24 16:00	103,01	67,89	18,96	16,16		1			1							1	1			1	1		30,83	30,83				
29/4/24 17:00	103,19	72,01	19,12	12,06		1			1							1	1			1	1		30,89	30,91				
29/4/24 18:00	104,27	78,29	18,93	7,05		1			1							1	1			1	1		31,27	31,24				
29/4/24 19:00	105,28	83,89	19,55	1,83		1			1							1	1			1	1	1	31,51	31,52				
29/4/24 20:00	107,83	87,07	20,41	0,35		1			1							1	1			1	1	1	32,30	32,29				
29/4/24 21:00	101,96	82,62	19,34	0,00		1			1							1	1			1	1	1	30,56	30,55				
29/4/24 22:00	92,06	73,82	18,24	0,00		1			1								1			1	1	1	27,60	27,53				
29/4/24 23:00	83,31	65,25	18,06	0,00		1			1								1			1	1	1	25,02	24,98				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Παραμονή D3 ΑΗΣ μετά από αίτημα του σταθμού

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 30 Απρίλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
30/4/24 0:00	76,06	60,34	15,72	0,00		1			1							0		1			1		1	22,77	22,76
30/4/24 1:00	71,63	55,53	16,10	0,00		1			1							0		1			1		1	21,42	21,39
30/4/24 2:00	68,98	53,16	15,82	0,00		1			1							0		1			1		1	20,59	20,56
30/4/24 3:00	67,53	52,47	15,06	0,00		1			1							0		1			1		1	19,61	19,54
30/4/24 4:00	67,85	52,98	14,86	0,00		1			1							0		1			1		1	19,96	19,90
30/4/24 5:00	71,75	54,65	17,09	0,00		1			1							0		1			1		1	21,49	21,52
30/4/24 6:00	77,01	58,99	17,71	0,31		1			1							0	0	1			1		1	23,02	23,07
30/4/24 7:00	90,17	66,23	19,72	4,22		1			1							0		1			1		1	26,94	26,98
30/4/24 8:00	101,27	71,39	19,80	10,08		1			1							0		1			1	1	1	30,29	30,34
30/4/24 9:00	108,38	73,08	20,72	14,59		1			1							0		1			1	1	1	32,42	32,40
30/4/24 10:00	110,96	72,60	20,50	17,85		1			1							0	1	1			1	1		32,99	32,89
30/4/24 11:00	110,56	69,01	21,73	19,82		1			1							0	1	1			1	1		33,18	33,15
30/4/24 12:00	111,90	68,59	22,30	21,00		1			1							0	1	1			1	1		33,51	33,52
30/4/24 13:00	113,19	70,39	21,67	21,13		1			1							0	1	1			1	1		33,91	33,90
30/4/24 14:00	110,69	69,82	20,45	20,43		1			1							0	1	1			1	1		33,12	33,12
30/4/24 15:00	106,92	69,03	19,02	18,87		1			1							0	1	1			1	1		32,01	32,01
30/4/24 16:00	104,52	69,19	19,14	16,20		1			1							0	1	1			1	1		31,30	31,32
30/4/24 17:00	105,52	73,84	19,06	12,62		1			1							0	1	1			1	1		31,58	31,59
30/4/24 18:00	105,21	79,09	19,37	6,75		1			1							0	1	1			1	1		31,43	31,47
30/4/24 19:00	105,61	84,40	20,05	1,16		1			1							0	1	1			1	1	1	31,58	31,59
30/4/24 20:00	109,74	87,83	21,90	0,00		1			1							0	1	1			1	1	1	32,77	32,79
30/4/24 21:00	104,11	81,86	22,25	0,00		1			1							0	1	1			1	1	1	31,18	31,21
30/4/24 22:00	93,59	72,96	20,62	0,00		1			1							0	1	1			1	1	1	28,12	28,03
30/4/24 23:00	84,56	67,44	17,12	0,00		1			1							0	1	1			1	1		25,32	25,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. 24ωρη λειτουργία D3 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 1 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/5/24 0:00	78,42	61,50	16,92	0,00		1			1							0	1	1			1	1		23,48	23,48
1/5/24 1:00	73,64	58,37	15,27	0,00		1			1							0	1				1	1		22,09	22,06
1/5/24 2:00	69,99	55,06	14,93	0,00		1			1							0	1				1	1		20,91	20,92
1/5/24 3:00	69,22	54,96	14,26	0,00		1			1							0	1				1	1		20,67	20,70
1/5/24 4:00	69,18	53,99	15,18	0,00		1			1							0	1				1	1		20,60	20,63
1/5/24 5:00	72,98	56,51	16,47	0,00		1			1							0	1				1	1		21,75	21,79
1/5/24 6:00	78,40	60,26	17,90	0,24		1			1							0	1				1	1		23,33	23,39
1/5/24 7:00	91,44	68,34	19,32	3,78		1			1							0	1	1			1	1		27,37	27,38
1/5/24 8:00	102,56	71,32	21,51	9,74		1			1							0	1	1			1	1		32,90	32,98
1/5/24 9:00	110,55	75,14	20,42	14,98		1			1							0	1	1			1	1		37,96	38,03
1/5/24 10:00	113,14	74,71	20,33	18,09		1			1							0	1	1			1	1		39,29	39,21
1/5/24 11:00	113,46	73,19	20,19	20,08		1			1							0	1	1			1	1		35,57	34,61
1/5/24 12:00	114,05	74,80	18,31	20,94		1			1	1						0	1	1			1			31,23	31,13
1/5/24 13:00	116,35	75,03	20,10	21,22		1			1	1						0	1	1			1			33,37	33,48
1/5/24 14:00	114,52	73,62	20,35	20,56		1			1	1						0	1	1			1			32,35	32,34
1/5/24 15:00	109,36	74,05	16,42	18,89		1			1	1						0	1	1			1			28,46	28,41
1/5/24 16:00	106,74	72,12	18,83	15,80		1			1	1						0	1	1			1			29,18	29,22
1/5/24 17:00	107,43	73,28	23,10	11,05		1			1	1						0	1	1			1			34,50	34,64
1/5/24 18:00	107,69	78,01	23,79	5,89		1			1	1						0	1	1			1			34,94	34,85
1/5/24 19:00	108,84	80,07	27,99	0,77					1	1						0	1	1			1	1		35,96	35,86
1/5/24 20:00	113,41	84,79	28,61	0,00					1	1						0	1	1			1	1		36,22	36,25
1/5/24 21:00	107,74	82,86	24,88	0,00					1	1						0	1	1			1	1		32,86	32,76
1/5/24 22:00	96,74	75,11	21,63	0,00					1	1						0	1	1			1	1		29,10	29,01
1/5/24 23:00	87,65	66,16	21,49	0,00					1	1						0	1	1			1	1		26,30	26,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. 24ωρη λειτουργία D3 με αίτημα σταθμού
2. Λειτουργία D4 ΑΗΣ για αλλαγή καυσίμου και έλεγχο με αίτημα σταθμού

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 2 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/5/24 0:00	80,29	59,97	20,32	0,00					1	1						0	1				1	1		23,89	23,88
2/5/24 1:00	75,26	56,58	18,68	0,00					1	1						0	1				1			22,56	22,54
2/5/24 2:00	72,24	54,70	17,54	0,00					1	1						0	1				1			21,69	21,67
2/5/24 3:00	70,68	52,66	18,02	0,00					1	1						0	1				1			21,16	21,17
2/5/24 4:00	71,02	53,31	17,71	0,00					1	1						0	1				1			21,28	21,26
2/5/24 5:00	74,60	56,83	17,76	0,00					1	1						0	1				1			22,32	22,35
2/5/24 6:00	80,39	62,09	17,88	0,42					1	1						0	1	1			1			24,08	24,10
2/5/24 7:00	93,40	68,97	19,79	4,64					1	1						0	1	1			1			30,71	30,84
2/5/24 8:00	104,95	71,90	22,53	10,53					1	1						0	1	1			1			36,61	36,68
2/5/24 9:00	112,72	73,64	24,12	14,96					1	1						0	1	1			1		1	39,35	39,43
2/5/24 10:00	115,43	71,19	26,04	18,20					1	1						0	1	1			1		1	39,75	39,74
2/5/24 11:00	115,21	67,75	27,35	20,11					1	1						0	1	1			1			39,80	39,87
2/5/24 12:00	115,75	65,77	28,85	21,13					1	1						0	1	1			1			40,53	40,50
2/5/24 13:00	117,20	67,13	28,75	21,32					1	1						0	1	1			1			41,03	41,00
2/5/24 14:00	114,54	64,21	29,81	20,52					1	1						0	1	1			1			40,06	40,10
2/5/24 15:00	109,96	61,00	30,08	18,88					1	1						0	1	1			1			38,45	38,46
2/5/24 16:00	108,75	64,22	28,58	15,95					1	1						0	1	1			1			34,57	34,26
2/5/24 17:00	109,00	69,29	27,84	11,87		1			1	1						0	1	1			1			32,67	32,68
2/5/24 18:00	109,44	72,75	30,75	5,94		1			1	1						0	1	1			1			34,78	34,75
2/5/24 19:00	110,27	82,08	27,36	0,84		1			1	1						0	1	1			1			35,29	35,26
2/5/24 20:00	112,82	83,27	29,55	0,00		1			1	1						0	1	1			1	1		34,84	34,78
2/5/24 21:00	105,62	78,73	26,89	0,00		1			1	1						0	1	1			1	1		31,75	31,66
2/5/24 22:00	95,67	70,67	25,00	0,00		1				1						0	1	1			1	1		28,61	28,61
2/5/24 23:00	87,16	66,21	20,95	0,00		1			1							0	1	1			1	1		24,36	23,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Συνεχής λειτουργία D3, D4 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 3 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/5/24 0:00	80,47	60,28	20,18	0,00		1			1							0	1				1	1		24,16	24,13
3/5/24 1:00	75,89	56,32	19,56	0,00		1			1							0	1				1	1		22,76	22,75
3/5/24 2:00	72,89	53,34	19,55	0,00		1			1							0	1				1	1		21,86	21,84
3/5/24 3:00	71,52	51,00	20,52	0,00		1			1							0	1				1	1		21,36	21,45
3/5/24 4:00	71,50	50,81	20,68	0,00		1			1							0	1				1	1		21,38	21,42
3/5/24 5:00	74,61	53,90	20,71	0,00		1			1							0	1				1	1		22,32	22,35
3/5/24 6:00	78,12	55,76	21,84	0,52		1			1							0	1				1	1		23,38	23,37
3/5/24 7:00	88,12	59,52	23,82	4,78		1			1							0	1				1	1		26,92	26,99
3/5/24 8:00	97,09	62,54	24,31	10,24		1			1							0	1				1	1		33,92	33,94
3/5/24 9:00	103,32	67,81	20,73	14,78		1			1							0	1	1			1	1		34,61	34,60
3/5/24 10:00	106,85	65,21	23,72	17,93		1			1							0	1	1			1	1		34,04	34,02
3/5/24 11:00	107,25	66,62	20,56	20,07		1			1							0	1	1			1	1		32,24	31,99
3/5/24 12:00	108,41	60,20	27,57	20,64		1			1							0	1	1				1		37,36	37,54
3/5/24 13:00	110,83	64,08	25,88	20,87		1			1							0	1	1				1		38,72	38,79
3/5/24 14:00	111,13	64,70	25,81	20,62		1			1							0	1	1				1		38,85	38,88
3/5/24 15:00	107,03	64,16	23,99	18,88		1			1							0	1	1				1		32,54	32,31
3/5/24 16:00	105,96	68,93	21,10	15,94		1			1							0	1	1			1	1		31,74	31,71
3/5/24 17:00	107,25	76,28	18,92	12,06		1			1							0	1	1			1	1		35,24	35,35
3/5/24 18:00	108,54	80,34	21,55	6,65		1			1							0	1	1			1	1		37,93	37,93
3/5/24 19:00	107,82	88,20	18,42	1,20		1			1							0	1	1			1	1	1	35,13	34,90
3/5/24 20:00	108,94	83,68	25,25	0,00		1			1							0	1	1			1	1	1	32,71	32,67
3/5/24 21:00	102,31	77,36	24,94	0,00		1			1							0	1	1			1	1	1	30,70	30,71
3/5/24 22:00	94,24	70,83	23,40	0,00		1			1							0	1	1			1	1		28,32	28,27
3/5/24 23:00	87,92	64,78	23,14	0,00		1			1							0	1	1			1	1		26,38	26,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 4 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/5/24 0:00	81,23	60,10	21,13	0,00		1			1							0	1				1	1		24,37	24,34
4/5/24 1:00	76,46	55,82	20,64	0,00		1			1							0	1				1	1		22,92	22,93
4/5/24 2:00	73,67	53,32	20,35	0,00		1			1							0	1				1	1		22,06	22,09
4/5/24 3:00	71,94	51,44	20,49	0,00		1			1							0	1				1	1		21,58	21,56
4/5/24 4:00	72,02	52,59	19,43	0,00		1			1							0	1				1	1		21,56	21,60
4/5/24 5:00	75,06	55,20	19,85	0,00		1			1							0	1				1	1		22,44	22,51
4/5/24 6:00	79,94	56,70	22,84	0,40		1			1							0	1				1	1		27,00	27,06
4/5/24 7:00	91,44	62,65	23,71	5,08		1			1							0	1				1	1		31,86	31,94
4/5/24 8:00	100,93	65,21	26,31	9,41		1			1							0	1				1	1		35,21	35,25
4/5/24 9:00	108,53	67,39	28,18	12,96		1			1							0	1				1	1		37,88	37,95
4/5/24 10:00	112,18	72,71	23,96	15,52		1			1							0	1			1	1	1		39,27	39,20
4/5/24 11:00	112,79	70,09	25,26	17,44		1			1							0	1			1	1	1		39,41	39,50
4/5/24 12:00	113,87	67,96	27,05	18,86		1			1							0	1			1	1	1		39,73	39,79
4/5/24 13:00	115,98	67,91	29,06	19,01		1			1							0	1			1	1	1		40,50	40,55
4/5/24 14:00	115,21	65,51	31,61	18,09		1			1							0	1			1	1	1		39,28	38,90
4/5/24 15:00	111,33	65,42	28,97	16,94		1			1							0	1			1	1	1		33,39	33,32
4/5/24 16:00	109,03	67,90	28,76	12,38		1			1							0	1			1	1	1		32,65	32,67
4/5/24 17:00	110,98	72,73	28,28	9,97		1			1							0	1			1	1	1		33,89	33,90
4/5/24 18:00	111,94	78,50	28,52	4,92		1			1							0	1			1	1	1		35,77	35,78
4/5/24 19:00	114,08	88,37	24,90	0,81		1			1							0	1	1		1	1	1		36,43	36,47
4/5/24 20:00	117,30	94,23	23,06	0,00		1			1							0	1	1		1	1	1		36,78	36,69
4/5/24 21:00	110,42	91,74	18,67	0,00		1			1							0	1	1		1	1	1		33,15	33,12
4/5/24 22:00	99,54	82,67	16,87	0,00		1			1	1			1			0	1	1			1	1		28,39	28,10
4/5/24 23:00	89,13	78,64	10,49	0,00		1			1	1			1	1		0	1	1						17,40	15,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ2-3 και D4 ΑΗΣ κακοκαιρίας και αστάθειας Α/Π
2. Περιορισμός Α/Π (23:10-00:00) λόγω καταιγίδας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Κυριακή, 5 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
5/5/24 0:00	82,43	76,24	6,18	0,00		1			1	1			1	1		0	1	1						9,86	9,85		
5/5/24 1:00	78,65	73,77	4,89	0,00		1			1	1			1	1		0	1	1						10,86	10,87		
5/5/24 2:00	75,14	72,68	2,46	0,00		1			1	1			1	1		0	1	1						11,80	11,82		
5/5/24 3:00	70,05	65,73	4,31	0,00		1			1	1			1	1		0	1							13,80	13,06		
5/5/24 4:00	69,93	64,73	5,19	0,00		1			1	1			1	1		0	1							12,61	12,59		
5/5/24 5:00	72,27	70,43	1,84	0,00		1			1	1			1	1		0	1							14,75	14,84		
5/5/24 6:00	75,78	73,65	1,77	0,35		1			1	1			1	1		0	1	1						16,01	14,57		
5/5/24 7:00	86,33	79,19	2,22	4,93		1			1	1						0	1	1				1		17,14	16,78		
5/5/24 8:00	96,00	80,45	4,46	11,10		1				1						0	1	1				1	1	21,80	22,17		
5/5/24 9:00	104,38	78,45	10,81	15,12		1				1						0	1	1				1	1	31,24	31,24		
5/5/24 10:00	107,72	71,89	18,12	17,71		1				1						0	1	1				1	1	32,25	32,25		
5/5/24 11:00	105,95	69,99	16,82	19,14		1				1						0	1	1				1	1	31,75	31,72		
5/5/24 12:00	105,15	62,55	21,87	20,74		1				1						0	1	1				1	1	31,34	31,20		
5/5/24 13:00	104,28	56,16	26,65	21,47		1				1						0	1					1	1	31,31	31,28		
5/5/24 14:00	100,34	55,50	23,98	20,86		1				1						0	1					1	1	30,07	30,08		
5/5/24 15:00	95,59	53,70	22,77	19,11		1				1						0	1					1	1	29,99	30,02		
5/5/24 16:00	94,62	49,87	28,59	16,16		1				1						0	1					1	1	31,08	31,14		
5/5/24 17:00	96,52	54,24	30,14	12,14		1				1						0	1					1	1	31,74	31,84		
5/5/24 18:00	99,38	61,27	31,57	6,54		1				1						0	1					1	1	32,71	32,77		
5/5/24 19:00	101,61	67,11	33,37	1,13		1				1						0	1				1	1	1	34,64	34,69		
5/5/24 20:00	105,34	72,13	33,21	0,00		1				1						0	1				1	1	1	36,83	36,82		
5/5/24 21:00	100,81	71,34	29,46	0,00		1				1						0	1				1	1	1	32,22	32,01		
5/5/24 22:00	92,37	68,15	24,21	0,00		1				1						0	1				1	1	1	27,70	27,76		
5/5/24 23:00	85,12	61,77	23,35	0,00		1				1						0	1				1		1	29,78	29,74		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2-3 και D3ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.
2. Περικοπή Α/Π (00:00-02:00) λόγω καταιγίδας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 6 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/5/24 0:00	79,03	56,90	22,12	0,00		1				1						0	1				1		1	27,69	27,64
6/5/24 1:00	74,28	56,45	17,83	0,00		1				1						0	1				1		1	25,96	25,94
6/5/24 2:00	70,81	56,74	14,07	0,00		1				1						0	1				1		1	21,67	21,49
6/5/24 3:00	69,70	57,79	11,91	0,00		1				1						0	1				1		1	20,87	20,86
6/5/24 4:00	69,56	55,24	14,32	0,00		1				1						0	1				1		1	20,83	20,83
6/5/24 5:00	72,49	53,96	18,53	0,00		1				1						0	1				1		1	21,68	21,70
6/5/24 6:00	76,06	53,93	21,35	0,79		1				1						0	1				1		1	22,70	22,75
6/5/24 7:00	86,67	57,01	23,67	6,00		1				1						0	1				1		1	26,28	26,30
6/5/24 8:00	95,78	62,64	21,47	11,67		1				1						0	1				1		1	31,47	31,54
6/5/24 9:00	103,13	67,38	19,85	15,89		1				1						0	1				1		1	34,88	34,93
6/5/24 10:00	105,21	66,55	19,93	18,72		1				1						0	1				1	1	1	33,27	32,98
6/5/24 11:00	105,17	67,56	16,69	20,91		1				1						0	1				1	1	1	30,87	30,81
6/5/24 12:00	106,27	66,73	17,69	21,85		1				1						0	1				1	1	1	31,02	31,06
6/5/24 13:00	108,41	66,06	20,34	22,01		1				1						0	1				1	1	1	32,94	33,04
6/5/24 14:00	106,23	63,61	21,17	21,45		1				1						0	1				1	1	1	32,93	32,99
6/5/24 15:00	102,57	56,37	26,29	19,91		1				1						0	1				1		1	35,89	35,86
6/5/24 16:00	102,00	58,29	26,33	17,38		1				1						0	1				1		1	35,66	35,64
6/5/24 17:00	103,71	62,21	28,17	13,33		1				1						0	1				1		1	36,23	36,25
6/5/24 18:00	104,94	69,54	28,14	7,25		1				1						0	1				1		1	36,71	36,68
6/5/24 19:00	106,49	72,82	32,17	1,50		1				1						0	1				1	1	1	37,22	37,19
6/5/24 20:00	109,96	81,30	28,65	0,00		1				1						0	1				1	1	1	39,96	40,05
6/5/24 21:00	104,98	80,74	24,24	0,00		1				1						0	1				1	1	1	37,99	37,65
6/5/24 22:00	94,59	78,51	16,08	0,00		1				1						0	1				1	1	1	28,36	28,32
6/5/24 23:00	85,65	67,86	17,79	0,00		1				1						0	1				1	1	1	25,64	25,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 7 Μάιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
7/5/24 0:00	78,95	62,19	16,75	0,00		1				1						0	1				1		1	23,65	23,61			
7/5/24 1:00	74,76	59,57	15,18	0,00		1				1						0	1				1		1	22,38	22,35			
7/5/24 2:00	71,77	56,87	14,90	0,00		1				1						0	1				1		1	21,50	21,49			
7/5/24 3:00	70,76	53,35	17,40	0,00		1				1						0	1				1		1	21,19	21,19			
7/5/24 4:00	70,48	53,77	16,70	0,00		1				1						0	1				1		1	21,10	21,08			
7/5/24 5:00	73,63	58,10	15,53	0,00		1				1						0	1				1		1	22,00	22,04			
7/5/24 6:00	77,78	60,87	16,14	0,77		1				1						0	1	1			1		1	24,97	24,97			
7/5/24 7:00	88,98	62,01	21,10	5,86		1				1						0	1				1		1	36,44	36,54			
7/5/24 8:00	98,44	71,86	14,94	11,64		1				1						0	1				1		1	38,89	38,58			
7/5/24 9:00	105,32	77,68	11,78	15,86		1				1						0	1				1	1	1	35,87	35,82			
7/5/24 10:00	108,81	74,45	15,51	18,86		1				1						0	1				1	1	1	36,49	36,50			
7/5/24 11:00	109,20	73,17	15,34	20,70		1				1	15,34	20,70				0	1	1			1	1	1	34,83	34,78			
7/5/24 12:00	109,51	73,23	14,97	21,31		1				1						0	1				1	1	1	34,31	34,38			
7/5/24 13:00	111,54	75,87	14,22	21,44		1				1						0	1				1	1	1	36,46	36,28			
7/5/24 14:00	109,36	73,68	14,73	20,96		1				1						0	1				1	1	1	34,71	34,65			
7/5/24 15:00	106,36	68,97	17,62	19,77		1				1						0	1				1	1	1	33,22	33,42			
7/5/24 16:00	104,43	70,44	16,93	17,06		1				1						0	1	1			1	1	1	33,76	33,97			
7/5/24 17:00	105,98	76,86	15,69	13,43		1				1						0	1				1	1	1	36,99	36,96			
7/5/24 18:00	107,94	88,83	11,23	7,88		1				1						0	1			1	1	1	1	37,71	37,71			
7/5/24 19:00	108,37	94,79	12,25	1,33		1				1						0	1			1	1	1	1	37,87	37,89			
7/5/24 20:00	111,66	101,14	10,51	0,00		1				1						0	1			1	1	1	1	38,93	38,96			
7/5/24 21:00	106,35	97,11	9,23	0,00		1				1						0	1			1	1	1	1	34,65	34,42			
7/5/24 22:00	95,69	85,32	10,37	0,00		1				1						0	1			1	1	1	1	28,64	28,61			
7/5/24 23:00	86,94	77,61	9,32	0,00		1										0	1			1	1	1	1	25,95	25,92			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 8 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/5/24 0:00	80,20	73,82	6,38	0,00		1				1						0	1				1	1	1	23,66	23,63
8/5/24 1:00	75,15	69,76	5,39	0,00		1				1						0	1				1	1	1	21,62	21,67
8/5/24 2:00	72,70	67,14	5,56	0,00		1				1						0	1				1	1	1	19,43	19,42
8/5/24 3:00	71,16	64,24	6,92	0,00		1				1						0	1				1		1	20,07	20,04
8/5/24 4:00	71,77	66,71	5,06	0,00		1				1						0	1				1		1	21,34	21,28
8/5/24 5:00	75,53	71,90	3,63	0,00		1				1						0	1				1	1	1	21,73	21,80
8/5/24 6:00	81,21	78,12	2,59	0,49		1				1						0	1	1			1	1	1	23,78	22,52
8/5/24 7:00	93,78	87,84	1,44	4,50		1			1	1						0	1				1	1	1	21,74	21,69
8/5/24 8:00	106,67	95,56	0,31	10,80		1			1	1						0	1				1	1	1	25,48	25,16
8/5/24 9:00	114,69	99,80	0,06	14,83		1			1	1						0	1	1			1	1	1	25,23	25,23
8/5/24 10:00	116,66	98,21	0,84	17,62		1			1	1						0	1	1			1	1	1	23,80	23,73
8/5/24 11:00	117,41	93,96	3,57	19,89		1			1	1						0	1	1			1	1	1	22,64	22,48
8/5/24 12:00	119,24	91,59	6,98	20,67		1			1	1						0	1	1			1	1	1	23,71	23,59
8/5/24 13:00	121,35	94,27	6,26	20,82		1			1	1						0	1	1			1	1	1	25,53	25,70
8/5/24 14:00	119,45	93,96	5,12	20,37		1			1	1						0	1	1			1	1	1	24,25	24,15
8/5/24 15:00	114,58	90,49	5,31	18,78		1			1	1						0		1			1	1	1	23,84	23,90
8/5/24 16:00	112,69	93,29	3,99	15,40		1			1	1						0		1			1	1	1	27,69	27,80
8/5/24 17:00	111,77	98,94	3,71	9,11		1			1	1						0	1				1	1	1	29,34	28,78
8/5/24 18:00	113,67	105,90	3,51	4,26		1			1	1						0	1			1	1	1	1	32,10	31,32
8/5/24 19:00	116,54	112,38	3,31	0,85		1			1	1	1					0	1			1	1	1	1	26,93	26,87
8/5/24 20:00	119,77	116,02	3,75	0,00		1			1	1	1					0	1			1	1	1	1	30,88	30,99
8/5/24 21:00	112,21	108,76	3,45	0,00		1			1	1						0	1			1	1	1	1	29,41	29,50
8/5/24 22:00	100,58	97,96	2,62	0,00		1			1	1						0	1			1	1	1	1	25,78	25,61
8/5/24 23:00	90,57	87,48	3,09	0,00		1			1	1						0	1				1	1	1	19,97	19,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 9 Μάιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
9/5/24 0:00	83,22	78,94	4,28	0,00		1				1						1				1	1	1	22,25	22,31	
9/5/24 1:00	77,59	73,68	3,91	0,00		1				1						1				1	1	1	23,00	22,93	
9/5/24 2:00	74,31	70,28	4,03	0,00		1				1						1				1	1	1	20,51	20,48	
9/5/24 3:00	72,77	68,66	4,11	0,00		1				1						1				1	1	1	18,86	18,85	
9/5/24 4:00	73,02	70,04	2,98	0,00		1				1						1				1	1	1	19,37	19,41	
9/5/24 5:00	76,11	73,16	2,95	0,00		1				1						1				1	1	1	21,68	21,77	
9/5/24 6:00	81,41	77,37	3,90	0,14		1				1						1				1	1	1	23,56	22,02	
9/5/24 7:00	93,53	87,91	4,77	0,85		1			1	1						1				1	1	1	24,95	24,96	
9/5/24 8:00	106,07	97,58	6,10	2,40		1			1	1						1				1	1	1	33,60	33,43	
9/5/24 9:00	114,42	103,24	6,14	5,05		1			1	1						1			1	1	1	1	34,22	34,33	
9/5/24 10:00	118,66	103,28	9,09	6,29		1			1	1						1			1	1	1	1	37,48	37,53	
9/5/24 11:00	119,52	103,35	7,27	8,90		1			1	1						1			1	1	1	1	35,78	35,82	
9/5/24 12:00	121,16	99,15	12,17	9,85		1			1	1						1			1	1	1	1	36,61	36,64	
9/5/24 13:00	123,17	100,86	7,43	14,88		1			1	1						1			1	1	1	1	30,51	29,43	
9/5/24 14:00	120,08	95,11	7,96	17,00		1			1	1	1					1				1	1	1	21,88	21,76	
9/5/24 15:00	115,05	90,11	6,60	18,33		1			1	1	1					1				1		1	20,29	20,49	
9/5/24 16:00	112,93	90,71	7,29	14,92		1			1	1	1					1				1		1	23,74	23,75	
9/5/24 17:00	113,52	95,76	8,02	9,75		1			1	1	1					1				1		1	28,82	28,59	
9/5/24 18:00	115,02	105,62	5,28	4,12		1			1	1	1					1			1	1		1	29,11	29,22	
9/5/24 19:00	117,27	109,64	6,62	1,01		1			1	1	1					1			1	1		1	34,43	34,54	
9/5/24 20:00	120,93	111,19	9,74	0,00		1			1	1	1					1			1	1		1	37,35	37,23	
9/5/24 21:00	114,42	100,35	14,07	0,00		1			1	1	1					1			1	1		1	32,77	32,71	
9/5/24 22:00	102,04	88,22	13,81	0,00		1			1	1	1					1			1	1		1	23,55	23,66	
9/5/24 23:00	91,47	78,67	12,81	0,00		1				1	1					1				1		1	24,27	24,14	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 10 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
10/5/24 0:00	84,23	68,57	15,66	0,00		1					1					1			1	1		1	23,87	23,97	
10/5/24 1:00	78,57	56,89	21,68	0,00		1					1					1			1	1		1	23,59	23,54	
10/5/24 2:00	74,91	52,86	22,04	0,00		1					1					1				1		1	22,44	22,46	
10/5/24 3:00	73,27	51,40	21,88	0,00		1					1					1				1		1	21,82	21,96	
10/5/24 4:00	73,87	52,06	21,80	0,00		1					1					1				1		1	22,09	22,14	
10/5/24 5:00	77,11	55,05	22,07	0,00		1					1					1				1		1	23,07	23,08	
10/5/24 6:00	83,30	58,78	24,33	0,19		1					1					1				1		1	26,87	26,91	
10/5/24 7:00	96,00	66,76	27,54	1,70		1				1	1					1				1		1	29,71	29,71	
10/5/24 8:00	108,54	75,88	28,24	4,42		1				1	1					1				1		1	32,47	32,60	
10/5/24 9:00	117,53	76,03	29,79	11,71		1				1	1					1				1	1	1	35,22	35,24	
10/5/24 10:00	122,74	71,09	34,02	17,63		1				1	1					1				1	1	1	36,76	36,75	
10/5/24 11:00	116,54	74,11	23,97	18,46		1				1	1									1	1	1	30,48	29,99	
10/5/24 12:00	117,17	74,76	22,17	20,24		1				1	1									1	1	1	29,25	29,27	
10/5/24 13:00	121,88	81,23	20,94	19,71		1			1	1	1									1	1	1	27,64	27,39	
10/5/24 14:00	123,42	82,72	22,10	18,61		1			1	1	1									1	1	1	29,17	29,11	
10/5/24 15:00	117,06	85,04	18,89	13,13		1			1	1	1									1	1	1	27,91	27,93	
10/5/24 16:00	115,46	94,90	12,12	8,45		1			1	1	1									1	1	1	28,84	28,83	
10/5/24 17:00	116,15	96,08	12,36	7,70		1			1	1	1									1	1	1	28,91	28,95	
10/5/24 18:00	117,51	101,50	10,47	5,54		1			1	1	1					1				1	1	1	29,00	29,03	
10/5/24 19:00	118,42	104,09	13,37	0,96		1			1	1	1					1	1			1	1	1	29,03	29,06	
10/5/24 20:00	120,61	106,80	13,81	0,00		1			1	1	1					1	1			1	1	1	31,90	32,02	
10/5/24 21:00	113,10	108,24	4,86	0,00		1			1	1	1					1	1			1	1	1	25,44	25,32	
10/5/24 22:00	100,97	98,86	2,11	0,00		1			1	1	1					1	1			1	1		18,08	17,94	
10/5/24 23:00	91,24	90,36	0,88	0,00		1			1	1	1					1	1			1	1		11,71	11,97	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω αστέθειας ανέμου (11:00 - 19:00).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 11 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
11/5/24 0:00	84,02	83,99	0,03	0,00		1			1	1						1	1			1	1		15,17	15,12	
11/5/24 1:00	78,80	78,58	0,22	0,00		1			1	1						1	1			1	1		11,78	11,68	
11/5/24 2:00	75,19	74,42	0,78	0,00		1			1	1						1	1				1		13,26	13,26	
11/5/24 3:00	73,90	72,61	1,29	0,00		1			1	1						1	1				1		11,85	11,85	
11/5/24 4:00	73,16	70,16	3,00	0,00		1			1	1						1	1				1		11,48	11,10	
11/5/24 5:00	76,95	67,56	9,39	0,00		1			1	1			1			1	1						17,46	17,44	
11/5/24 6:00	82,05	76,29	5,21	0,54		1			1	1			1			1	1						19,41	19,10	
11/5/24 7:00	94,61	86,67	5,48	2,47		1			1	1						1	1			1	1		23,85	23,60	
11/5/24 8:00	105,91	85,78	16,63	3,50		1			1	1						1	1			1	1		31,41	31,49	
11/5/24 9:00	115,61	84,58	19,56	11,47		1			1	1						1	1			1	1		34,53	34,51	
11/5/24 10:00	119,51	82,51	21,81	15,20		1			1	1						1	1			1	1		35,14	35,07	
11/5/24 11:00	119,54	80,93	20,52	18,08		1			1	1						1	1			1	1		32,45	32,34	
11/5/24 12:00	119,85	81,39	21,32	17,14		1			1	1						1	1			1	1		33,96	33,68	
11/5/24 13:00	121,66	80,55	22,11	19,00		1			1	1						1	1			1	1		33,65	33,77	
11/5/24 14:00	119,03	76,74	23,90	18,40		1			1	1						1	1			1	1		32,88	32,90	
11/5/24 15:00	113,54	69,57	26,99	16,98		1			1	1						1	1				1		34,37	34,35	
11/5/24 16:00	113,53	68,30	29,42	15,80		1			1	1						1	1				1		36,00	36,00	
11/5/24 17:00	115,40	72,22	31,10	12,08		1			1	1						1	1				1		38,04	38,04	
11/5/24 18:00	116,48	81,19	28,09	7,20		1			1	1						1	1				1		38,43	38,41	
11/5/24 19:00	118,53	90,69	25,03	2,81		1			1	1						1	1			1	1		39,08	39,08	
11/5/24 20:00	119,85	94,87	24,93	0,05		1			1	1						1	1			1	1		39,52	39,52	
11/5/24 21:00	113,14	87,51	25,63	0,00		1			1	1						1	1			1	1		36,62	36,52	
11/5/24 22:00	101,53	78,67	22,85	0,00		1			1	1						1	1			1	1		30,35	30,22	
11/5/24 23:00	91,27	76,60	14,67	0,00		1			1	1			1			1	1			1			21,65	20,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 2 λόγω κακοκαιρίας (05:00-07:00).
2. Λειτουργία ΑΕΡ 2 λόγω πυρκαγιάς πλησίον ΓΜ ΘΗΣ - Σύστημα (23:00-24:00).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 12 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
12/5/24 0:00	84,08	76,10	7,98	0,00		1			1	1	1		1		1	1							12,64	12,24	
12/5/24 1:00	79,51	73,40	6,10	0,00		1			1	1	1		1		1	1							7,97	7,87	
12/5/24 2:00	75,57	70,29	5,29	0,00		1			1	1	1		1			1							6,98	6,80	
12/5/24 3:00	73,66	67,66	6,00	0,00		1			1	1	1		1			1							7,21	7,04	
12/5/24 4:00	73,42	69,65	3,77	0,00		1			1	1	1		1			1							6,81	6,67	
12/5/24 5:00	76,73	73,49	3,23	0,00		1			1	1	1		1			1							9,80	9,78	
12/5/24 6:00	79,98	74,91	4,48	0,58		1			1	1	1		1			1							8,87	8,54	
12/5/24 7:00	91,78	72,02	15,10	4,66		1			1	1						1	1			1			25,09	25,22	
12/5/24 8:00	101,68	74,68	17,39	9,62		1			1	1						1	1			1			30,20	30,31	
12/5/24 9:00	110,24	77,03	18,67	14,54		1			1	1						1	1			1			33,87	33,99	
12/5/24 10:00	113,33	77,80	17,76	17,77		1			1	1						1	1			1			33,97	33,98	
12/5/24 11:00	114,03	76,60	18,07	19,36		1			1	1						1	1			1			32,93	32,81	
12/5/24 12:00	114,67	75,46	19,82	19,39		1			1	1						1	1			1			33,58	33,63	
12/5/24 13:00	116,12	73,17	22,68	20,27		1			1	1						1	1			1			33,97	34,08	
12/5/24 14:00	112,43	67,63	25,00	19,80		1			1	1						1	1			1			31,35	31,18	
12/5/24 15:00	107,23	62,46	26,69	18,08		1			1	1						1	1						31,96	31,97	
12/5/24 16:00	108,10	62,47	28,87	16,75		1			1	1						1	1						36,69	36,70	
12/5/24 17:00	110,94	68,21	29,45	13,28		1			1	1						1	1						38,46	38,42	
12/5/24 18:00	113,15	77,72	27,15	8,29		1			1	1						1	1			1			39,61	39,60	
12/5/24 19:00	115,32	85,68	26,77	2,86		1			1	1						1	1			1			40,29	40,35	
12/5/24 20:00	116,97	85,29	31,68	0,00		1			1	1						1	1			1	1		40,92	40,99	
12/5/24 21:00	110,99	79,73	31,26	0,00		1			1							1	1			1	1		38,35	37,89	
12/5/24 22:00	99,81	73,39	26,41	0,00		1			1							1	1			1	1		29,97	29,90	
12/5/24 23:00	90,33	67,92	22,41	0,00		1			1							1	1			1	1		27,12	27,11	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4, D5 ΑΗΣ, ΑΕΡ 2 και ΑΕΡ 4 λόγω πυρκαγιάς πλησίον ΓΜ ΘΗΣ - Σύστημα (00:00-06:00).
2. Περιορισμός ΑΠ Αεροφορικής, ΔΕΗ Αν. και Eurowind λόγω πυρκαγιάς πλησίον ΓΜ ΘΗΣ - Σύστημα (00:00- 07:00).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 13 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
13/5/24 0:00	83,25	64,21	19,03	0,00		1			1							1	1			1	1		24,89	24,91	
13/5/24 1:00	78,03	62,29	15,74	0,00		1			1							1	1			1			23,42	23,41	
13/5/24 2:00	74,85	61,36	13,49	0,00		1			1							1	1			1			22,39	22,42	
13/5/24 3:00	73,34	58,66	14,68	0,00		1			1							1	1			1			21,99	21,98	
13/5/24 4:00	73,50	56,07	17,42	0,00		1			1	56,07	17,42	0,00				1	1			1			21,98	22,01	
13/5/24 5:00	77,44	58,92	18,52	0,00		1			1							1	1			1			23,18	23,21	
13/5/24 6:00	84,27	60,67	22,72	0,89		1			1							1	1			1			25,19	25,23	
13/5/24 7:00	100,64	67,09	27,59	5,97		1			1							1	1			1	1		30,10	30,17	
13/5/24 8:00	111,87	70,38	29,95	11,54		1			1							1	1			1	1		33,49	33,56	
13/5/24 9:00	118,80	72,45	30,97	15,38		1			1							1	1			1	1		35,64	35,70	
13/5/24 10:00	121,80	69,98	33,24	18,58		1			1							1	1			1	1		37,85	37,82	
13/5/24 11:00	122,12	67,69	34,23	20,19		1			1							1	1			1	1		40,21	40,28	
13/5/24 12:00	123,56	67,67	34,67	21,22		1			1							1	1			1	1		40,76	40,80	
13/5/24 13:00	124,24	67,92	35,12	21,20		1			1	67,92	35,12	21,20				1	1			1	1		43,35	41,04	
13/5/24 14:00	121,93	65,49	35,99	20,44		1			1							1	1			1	1		48,44	40,19	
13/5/24 15:00	117,14	62,47	35,77	18,91		1			1							1	1			1	1		48,53	38,61	
13/5/24 16:00	116,99	62,54	37,88	16,56		1			1							1	1			1	1		46,20	38,56	
13/5/24 17:00	117,76	67,32	38,27	12,18		1			1							1	1			1	1		45,32	38,83	
13/5/24 18:00	118,37	73,50	38,12	6,75		1			1		1					1	1				1		43,24	39,00	
13/5/24 19:00	120,48	81,61	37,47	1,40		1			1		1					1	1				1		45,28	39,71	
13/5/24 20:00	124,35	85,53	38,82	0,00		1			1		1					1	1			1	1		47,90	41,00	
13/5/24 21:00	116,52	79,94	36,58	0,00		1			1		1					1	1			1	1		45,96	37,47	
13/5/24 22:00	102,78	72,14	30,64	0,00		1			1	72,14						1	1			1	1		34,96	30,81	
13/5/24 23:00	91,78	64,33	27,44	0,00		1			1							1	1			1	1		29,68	27,53	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 14 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
14/5/24 0:00	83,82	59,65	24,17	0,00		1			1							1	1			1	1		26,72	25,14	
14/5/24 1:00	78,55	55,83	22,72	0,00		1			1							1	1				1		24,86	23,56	
14/5/24 2:00	75,15	53,12	22,03	0,00		1			1							1	1				1		23,00	22,52	
14/5/24 3:00	73,69	52,02	21,67	0,00		1			1							1	1				1		22,25	22,11	
14/5/24 4:00	74,06	52,04	22,01	0,00		1			1							1	1				1		22,07	22,19	
14/5/24 5:00	77,70	55,90	21,80	0,00		1			1							1	1				1		23,93	23,32	
14/5/24 6:00	84,67	61,60	22,03	1,04		1			1							1	1				1		35,71	25,36	
14/5/24 7:00	100,35	71,77	22,40	6,18		1			1							1	1			1	1		45,75	30,07	
14/5/24 8:00	112,46	73,27	27,63	11,56		1			1							1	1			1	1		46,55	33,74	
14/5/24 9:00	119,72	74,15	29,79	15,79		1			1							1	1			1	1		46,55	35,83	
14/5/24 10:00	121,06	73,35	29,43	18,28		1			1							1	1			1	1		46,30	36,23	
14/5/24 11:00	120,40	71,29	28,73	20,37		1			1							1	1			1	1		46,27	36,04	
14/5/24 12:00	122,01	76,56	24,02	21,42		1			1							1	1			1	1		41,67	36,60	
14/5/24 13:00	123,44	78,07	24,11	21,26		1			1							1	1			1	1		48,38	37,00	
14/5/24 14:00	121,46	71,43	29,34	20,69		1			1							1	1			1	1		46,81	36,41	
14/5/24 15:00	115,36	62,22	33,99	19,14		1			1							1	1			1	1		43,22	34,56	
14/5/24 16:00	114,45	64,43	33,39	16,64		1			1							1	1			1	1		39,01	34,35	
14/5/24 17:00	116,59	69,80	34,37	12,42		1			1							1	1			1	1		37,32	34,96	
14/5/24 18:00	119,85	76,73	35,01	8,11		1			1							1	1			1	1		36,44	35,92	
14/5/24 19:00	120,72	83,91	35,77	1,05		1			1	1						1	1			1	1		36,30	36,18	
14/5/24 20:00	123,71	88,57	35,08	0,06		1			1	1						1	1			1	1		39,81	37,06	
14/5/24 21:00	115,63	82,73	32,84	0,06		1			1	1						1	1			1	1		38,32	34,72	
14/5/24 22:00	102,86	72,85	29,95	0,06		1			1							1	1			1	1		36,04	30,84	
14/5/24 23:00	91,93	65,30	26,61	0,02		1			1							1	1			1	1		28,62	27,57	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 15 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
15/5/24 0:00	83,78	59,23	24,54	0,00		1			1							1	1			1			27,67	25,10	
15/5/24 1:00	78,88	55,23	23,64	0,00		1			1							1	1			1			23,99	23,64	
15/5/24 2:00	75,54	53,95	21,59	0,00		1			1							1	1			1			23,15	22,62	
15/5/24 3:00	74,09	52,76	21,33	0,00		1			1							1	1			1			24,42	22,21	
15/5/24 4:00	74,24	52,57	21,66	0,00		1			1							1	1			1			24,63	22,25	
15/5/24 5:00	78,27	57,99	20,27	0,00		1			1							1	1			1			24,61	23,45	
15/5/24 6:00	85,40	67,63	16,69	1,08		1			1							1	1			1	1		26,84	25,54	
15/5/24 7:00	101,51	81,74	13,55	6,21		1			1							1	1			1	1		32,21	30,37	
15/5/24 8:00	113,01	88,65	12,66	11,69		1			1							1	1			1	1	1	35,32	33,87	
15/5/24 9:00	119,78	90,43	14,16	15,20		1			1							1	1			1	1	1	37,30	35,91	
15/5/24 10:00	121,36	86,47	17,05	17,84		1			1							1	1			1	1	1	36,75	36,39	
15/5/24 11:00	121,13	90,08	10,83	20,22		1			1							1	1			1	1	1	36,26	36,26	
15/5/24 12:00	122,22	91,45	9,66	21,11		1			1							1	1			1	1	1	36,64	36,62	
15/5/24 13:00	123,85	92,62	10,10	21,13		1			1							1	1			1	1	1	37,06	37,07	
15/5/24 14:00	122,46	89,43	12,48	20,56		1			1							1	1			1	1	1	36,74	36,71	
15/5/24 15:00	117,06	83,59	14,30	19,17		1			1							1	1			1	1	1	35,47	35,05	
15/5/24 16:00	115,91	87,09	11,99	16,83		1			1							1	1			1	1	1	35,94	31,59	
15/5/24 17:00	116,76	95,14	8,78	12,84		1			1	1						1	1			1	1	1	30,16	29,14	
15/5/24 18:00	118,54	104,97	6,44	7,14		1			1	1						1	1			1	1	1	34,76	34,91	
15/5/24 19:00	119,50	112,34	5,72	1,44		1			1	1						1	1			1	1	1	35,67	35,71	
15/5/24 20:00	122,78	112,99	9,76	0,03		1			1	1						1	1		1	1	1	1	36,69	36,70	
15/5/24 21:00	114,88	107,07	7,82	0,00		1			1	1						1	1		1	1	1	1	32,47	32,34	
15/5/24 22:00	103,02	97,30	5,71	0,00		1			1	1						1	1		1	1	1	1	24,24	24,29	
15/5/24 23:00	92,21	87,28	4,93	0,00		1				1						1	1			1	1	1	24,92	25,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 16 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/5/24 0:00	83,82	79,92	3,89	0,00		1				1						1	1			1	1	1	22,99	22,90
16/5/24 1:00	78,23	74,78	3,45	0,00		1				1						1	1			1	1		20,91	20,93
16/5/24 2:00	75,27	72,08	3,18	0,00		1				1						1	1			1	1		19,95	19,95
16/5/24 3:00	73,32	71,82	1,50	0,00		1				1						1	1			1	1		17,97	17,89
16/5/24 4:00	73,91	73,53	0,37	0,00		1				1						1	1			1	1		18,53	18,57
16/5/24 5:00	78,01	77,70	0,30	0,00		1				1						1	1			1	1		22,35	22,42
16/5/24 6:00	85,27	83,93	0,59	0,76		1				1						1	1			1	1		24,96	25,03
16/5/24 7:00	101,16	95,41	0,61	5,14		1				1	0					1	1			1	1	1	29,89	29,02
16/5/24 8:00	113,72	103,08	0,04	10,61		1			1	1	0					1	1			1	1	1	28,76	28,49
16/5/24 9:00	121,79	107,28	0,01	14,50		1			1	1	0					1	1			1	1	1	28,09	26,32
16/5/24 10:00	123,89	106,49	0,04	17,36		1			1		1					1	1			1	1	1	29,70	29,82
16/5/24 11:00	123,01	103,67	0,30	19,04		1			1		1					1	1			1	1	1	29,14	29,18
16/5/24 12:00	125,21	105,11	0,29	19,81		1			1		1					1	1			1	1	1	30,57	30,63
16/5/24 13:00	127,21	106,96	0,46	19,78		1			1		1					1	1			1	1	1	30,32	29,37
16/5/24 14:00	125,61	105,36	1,55	18,70		1			1	1						1	1			1	1	1	32,18	32,07
16/5/24 15:00	119,34	101,14	0,82	17,37		1			1	1						1	1			1	1	1	26,66	26,68
16/5/24 16:00	118,29	103,59	0,68	14,02		1			1	1						1	1			1	1	1	28,96	29,00
16/5/24 17:00	119,59	109,07	1,95	8,58		1			1	1						1	1			1	1	1	34,12	33,85
16/5/24 18:00	121,39	116,36	1,19	3,85		1			1	1						1	1		1	1	1	1	34,62	34,66
16/5/24 19:00	123,54	121,04	1,22	1,28		1			1	1						1	1		1	1	1	1	36,79	36,81
16/5/24 20:00	126,13	124,63	1,48	0,02		1			1	1						1	1		1	1	1	1	37,69	37,70
16/5/24 21:00	118,65	118,40	0,25	0,00		1			1	1						1	1		1	1	1	1	35,00	34,93
16/5/24 22:00	105,40	104,37	1,02	0,00		1			1	1							1		1	1	1	1	24,37	24,26
16/5/24 23:00	94,94	91,47	3,46	0,00		1			1	1						1	1			1		1	23,69	23,77

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DGS ΑΗΣ για μετρήσεις καυσασερίων.

ΗΣ Ρόδου							Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 17 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
							ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
17/5/24 0:00	86,80	82,46	4,33	0,00		1			1							1	1			1		1	23,60	23,51		
17/5/24 1:00	81,13	78,88	2,25	0,00		1			1							1	1			1		1	24,21	24,18		
17/5/24 2:00	78,05	74,91	3,13	0,00		1			1							1	1			1		1	23,33	23,32		
17/5/24 3:00	76,32	72,17	4,14	0,00		1			1							1	1			1		1	22,57	22,55		
17/5/24 4:00	76,65	71,61	5,03	0,00		1			1							1	1			1		1	22,81	22,83		
17/5/24 5:00	80,29	75,14	5,15	0,00		1			1							1	1			1		1	23,88	23,93		
17/5/24 6:00	86,67	75,59	10,18	0,90		1			1							1	1			1		1	25,85	25,91		
17/5/24 7:00	102,35	93,17	6,19	2,99		1			1							1	1			1		1	30,16	30,02		
17/5/24 8:00	114,02	101,17	6,86	5,98		1			1	1						1	1			1	1	1	32,69	32,79		
17/5/24 9:00	122,73	108,16	7,20	7,37		1			1	1						1	1			1	1	1	36,59	36,38		
17/5/24 10:00	127,38	110,33	5,57	11,48		1			1	1	1					1	1			1	1	1	31,85	31,05		
17/5/24 11:00	126,80	113,21	5,20	8,38		1			1	1	1					1	1			1		1	36,55	36,61		
17/5/24 12:00	127,40	113,17	5,45	8,78		1			1	1	1					1	1			1		1	37,19	37,19		
17/5/24 13:00	128,96	114,68	7,27	7,02		1			1	1	1					1	1			1	1	1	36,04	35,78		
17/5/24 14:00	125,41	111,83	8,33	5,25		1			1	1	1					1	1			1	1	1	31,58	31,40		
17/5/24 15:00	120,31	100,75	12,07	7,49		1			1	1	1					1				1	1	1	31,03	27,80		
17/5/24 16:00	120,13	103,28	8,46	8,38		1			1	1	1					1				1	1	1	30,24	30,24		
17/5/24 17:00	120,96	105,10	12,52	3,34		1			1	1	1		1			1				1	1	1	35,25	34,74		
17/5/24 18:00	123,97	109,49	13,41	1,08		1			1	1	1		1			1				1		1	37,40	37,10		
17/5/24 19:00	127,09	118,53	8,41	0,15		1			1	1	1		1			1				1		1	37,87	37,70		
17/5/24 20:00	128,45	124,63	3,80	0,01		1			1	1	1					1	1			1	1	1	38,42	38,37		
17/5/24 21:00	119,68	117,66	2,01	0,00		1			1	1	1					1	1			1	1	1	31,10	30,90		
17/5/24 22:00	107,40	105,56	1,84	0,00		1			1	1	1					1	1			1	1	1	22,28	22,18		
17/5/24 23:00	96,42	95,03	1,39	0,00		1				1	1					1	1			1	1	1	22,82	22,69		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω μετρήσεων καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 18 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
18/5/24 0:00	88,62	85,88	2,74	0,00		1				1	1					1				1	1	1	21,17	20,99	
18/5/24 1:00	83,64	81,40	2,24	0,00		1				1	1					1				1	1	1	18,76	18,97	
18/5/24 2:00	79,33	75,13	4,19	0,00		1				1						1				1	1	1	24,19	23,69	
18/5/24 3:00	77,17	72,47	4,70	0,00		1				1						1				1	1	1	24,09	23,05	
18/5/24 4:00	77,23	72,44	4,79	0,00		1				1						1				1	1	1	23,00	23,01	
18/5/24 5:00	81,21	76,99	4,22	0,00		1				1						1				1	1	1	24,01	24,03	
18/5/24 6:00	87,38	84,73	1,96	0,70		1				1						1	1			1	1	1	25,33	25,41	
18/5/24 7:00	101,70	96,86	0,26	4,59		1				1						1	1			1	1	1	27,38	26,79	
18/5/24 8:00	115,16	105,91	0,07	9,18		1				1	1					1	1			1	1	1	31,20	31,34	
18/5/24 9:00	123,49	110,32	0,10	13,07		1				1	1					1	1			1	1	1	35,65	35,73	
18/5/24 10:00	127,26	109,41	2,21	15,64		1				1	1					1	1			1	1	1	36,87	36,83	
18/5/24 11:00	127,59	107,51	3,04	17,04		1				1	1					1	1			1	1	1	35,84	35,93	
18/5/24 12:00	129,30	109,55	1,75	17,99		1				1	1					1	1			1	1	1	36,25	36,32	
18/5/24 13:00	131,52	111,67	0,97	18,89		1			1	1	1					1	1			1	1	1	25,82	24,18	
18/5/24 14:00	130,30	108,81	3,17	18,32		1			1	1	1					1	1			1	1		27,13	27,12	
18/5/24 15:00	125,43	105,12	4,52	15,79		1			1	1	1					1	1			1	1		26,37	26,35	
18/5/24 16:00	123,38	112,08	2,98	8,32		1			1	1	1					1	1			1	1		31,61	31,65	
18/5/24 17:00	125,35	112,33	5,64	7,38		1			1	1	1			1		1	1			1	1		32,30	31,93	
18/5/24 18:00	126,51	107,75	14,82	3,93		1			1	1	1			1		1	1				1		35,96	35,88	
18/5/24 19:00	130,19	103,50	25,66	1,02		1			1	1	1			1		1	1				1		48,07	38,97	
18/5/24 20:00	130,79	108,14	22,65	0,01		1			1	1	1					1	1				1	1	44,37	39,15	
18/5/24 21:00	122,19	105,13	17,05	0,00		1			1	1						1	1			1	1	1	36,33	36,19	
18/5/24 22:00	110,46	95,75	14,71	0,00		1			1	1						1	1			1	1	1	33,09	33,03	
18/5/24 23:00	100,68	86,95	13,73	0,00		1			1	1						1	1			1		1	30,19	30,13	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο3 λόγω μετρήσεων καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 19 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
19/5/24 0:00	92,50	84,21	8,29	0,00		1			1	1						1	1			1		1	25,26	25,21	
19/5/24 1:00	87,37	81,55	5,82	0,00		1			1	1						1	1			1		1	19,85	19,78	
19/5/24 2:00	83,84	80,28	3,56	0,00		1			1							1	1			1		1	23,52	23,50	
19/5/24 3:00	81,24	79,45	1,79	0,00		1			1							1	1			1		1	24,12	24,10	
19/5/24 4:00	81,80	80,13	1,67	0,00		1			1							1	1			1		1	24,34	24,35	
19/5/24 5:00	84,39	84,07	0,31	0,00		1			1							1	1			1		1	24,97	24,96	
19/5/24 6:00	87,23	85,89	0,80	0,54		1			1							1	1			1	1	1	25,57	25,66	
19/5/24 7:00	98,83	93,24	1,53	4,06		1			1							1	1			1	1	1	27,27	26,59	
19/5/24 8:00	109,91	100,34	1,86	7,71		1			1	1						1	1			1	1	1	27,14	27,19	
19/5/24 9:00	119,40	105,13	2,86	11,40		1			1	1						1	1			1	1	1	32,68	32,84	
19/5/24 10:00	124,93	105,26	4,50	15,17		1			1	1						1	1			1	1	1	34,84	34,85	
19/5/24 11:00	124,78	105,17	4,90	14,71		1			1	1						1	1			1	1	1	35,09	35,02	
19/5/24 12:00	127,41	106,38	2,98	18,05		1			1	1						1	1			1	1	1	34,09	34,08	
19/5/24 13:00	128,40	104,74	5,88	17,78		1			1	1						1	1			1	1	1	35,98	35,88	
19/5/24 14:00	126,08	100,79	7,02	18,27		1			1	1						1	1			1	1	1	33,06	33,04	
19/5/24 15:00	122,23	99,37	5,64	17,22		1			1	1						1	1			1	1	1	30,19	30,18	
19/5/24 16:00	121,60	102,34	4,65	14,61		1			1	1						1	1			1	1	1	32,16	32,07	
19/5/24 17:00	122,60	107,04	5,35	10,21		1			1	1		1				1	1			1	1	1	34,45	34,39	
19/5/24 18:00	125,34	115,96	5,34	4,03		1			1	1		1				1	1			1	1	1	37,53	37,53	
19/5/24 19:00	126,69	123,47	2,42	0,79		1			1	1		1				1	1		1	1	1	1	37,83	37,85	
19/5/24 20:00	128,88	128,60	0,28	0,00		1			1	1						1	1		1	1	1	1	38,60	38,57	
19/5/24 21:00	122,44	121,25	1,18	0,00		1			1	1						1	1		1	1	1	1	36,60	36,57	
19/5/24 22:00	111,02	107,71	3,30	0,00		1			1	1						1	1		1	1	1	1	31,71	31,57	
19/5/24 23:00	101,79	96,01	5,78	0,00		1			1	1						1	1			1	1	1	27,51	27,52	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο1 λόγω μετρήσεων καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 20 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
20/5/24 0:00	93,75	87,64	6,10	0,00		1			1							1	1			1	1	1	27,98	27,97	
20/5/24 1:00	87,53	80,06	7,47	0,00		1			1							1	1			1	1	1	26,07	26,02	
20/5/24 2:00	83,50	76,90	6,59	0,00		1			1							1	1			1		1	24,59	24,56	
20/5/24 3:00	81,84	72,81	9,03	0,00		1			1							1	1			1		1	24,54	24,56	
20/5/24 4:00	81,94	70,86	11,08	0,00		1			1							1	1			1		1	24,80	24,56	
20/5/24 5:00	85,69	79,06	6,62	0,00		1			1							1	1			1		1	25,57	25,59	
20/5/24 6:00	92,41	81,78	9,96	0,67		1			1							1	1			1	1	1	27,58	27,61	
20/5/24 7:00	109,06	88,49	16,07	4,50		1			1							1	1			1	1	1	32,26	32,13	
20/5/24 8:00	122,72	96,93	15,92	9,86		1			1	1						1	1			1		1	36,73	36,78	
20/5/24 9:00	131,41	107,00	10,94	13,48		1			1	1						1	1			1	1	1	39,21	39,26	
20/5/24 10:00	135,96	108,76	10,70	16,49		1			1	1						1	1			1	1	1	40,67	40,70	
20/5/24 11:00	136,12	106,84	10,73	18,54		1			1	1						1	1			1	1	1	40,83	40,82	
20/5/24 12:00	138,39	102,74	16,27	19,38		1			1	1						1	1			1	1	1	41,46	41,46	
20/5/24 13:00	141,94	107,15	15,03	19,76		1			1	1	1					1	1			1	1	1	42,50	42,54	
20/5/24 14:00	141,69	102,54	20,24	18,91		1			1	1						1	1			1	1	1	42,44	42,45	
20/5/24 15:00	137,13	98,12	21,85	17,16		1			1	1						1	1			1	1	1	41,12	41,03	
20/5/24 16:00	136,51	99,83	21,93	14,75		1			1	1						1	1			1	1		40,49	40,32	
20/5/24 17:00	138,77	102,92	24,74	11,12		1			1	1	1				1	1				1	1		41,74	41,59	
20/5/24 18:00	139,28	108,25	24,95	6,08		1			1	1	1				1	1				1	1		41,75	41,71	
20/5/24 19:00	141,95	107,88	30,37	3,70		1			1	1	1				1	1				1	1		42,84	42,56	
20/5/24 20:00	142,96	108,83	31,34	2,79		1			1	1	1					1	1			1	1		43,46	42,82	
20/5/24 21:00	133,00	97,97	35,02	0,01		1			1	1						1	1			1	1	1	47,59	39,90	
20/5/24 22:00	119,19	88,21	30,96	0,02		1				1						1	1			1	1	1	43,75	35,72	
20/5/24 23:00	106,46	76,46	29,99	0,02		1				1						1	1			1	1	1	41,37	31,93	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο4 λόγω μετρήσεων καυσαερίων.

ΗΣ Ρόδου							Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 21 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
21/5/24 0:00	97,00	68,04	28,93	0,02		1				1						1	1			1		1	36,42	29,07			
21/5/24 1:00	91,46	64,20	27,24	0,02		1				1						1	1			1		1	32,30	27,43			
21/5/24 2:00	88,09	63,21	24,86	0,02		1				1						1	1			1		1	31,85	26,39			
21/5/24 3:00	85,93	60,76	25,15	0,02		1				1						1	1					1	34,05	25,73			
21/5/24 4:00	86,35	60,83	25,49	0,02		1				1						1	1					1	31,00	25,81			
21/5/24 5:00	89,61	63,56	26,02	0,02		1				1						1	1					1	31,63	26,80			
21/5/24 6:00	96,54	68,81	27,07	0,66		1				1						1	1			1		1	35,86	28,87			
21/5/24 7:00	112,90	83,32	25,07	4,50		1				1						1	1			1		1	35,68	33,76			
21/5/24 8:00	127,43	107,13	10,71	9,58		1			1	1						1	1		1	1		1	38,12	38,15			
21/5/24 9:00	139,29	120,22	5,49	13,59		1			1	1						1	1		1	1	1	1	41,61	41,68			
21/5/24 10:00	144,13	118,44	9,22	16,47		1			1	1						1	1		1	1	1	1	43,22	43,24			
21/5/24 11:00	145,12	112,10	14,69	18,33		1			1	1						1	1		1	1	1	1	43,48	43,49			
21/5/24 12:00	147,63	117,91	10,37	19,34		1			1	1						1	1		1	1	1	1	29,34	25,70			
21/5/24 13:00	149,58	119,85	10,34	19,39		1			1	1						1	1		1	1	1	1	28,53	15,01			
21/5/24 14:00	153,37	124,53	10,34	18,50		1			1	1						1	1		1	1	1	1	48,55	15,33			
21/5/24 15:00	145,95	118,00	11,38	16,56		1			1	1						1	1		1	1	1	1	42,73	36,36			
21/5/24 16:00	144,21	115,67	14,08	14,46		1			1	1						1	1		1	1	1	1	43,24	43,26			
21/5/24 17:00	145,68	125,96	8,92	10,80		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	40,06	39,94			
21/5/24 18:00	147,39	131,40	9,83	6,16		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	43,78	43,86			
21/5/24 19:00	145,71	128,95	15,45	1,31		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	43,66	43,66			
21/5/24 20:00	145,66	127,11	18,52	0,04		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	43,62	43,66			
21/5/24 21:00	137,74	114,56	23,18	0,00		1			1	1						1	1		1	1	1	1	41,77	41,34			
21/5/24 22:00	124,16	101,83	22,33	0,00		1			1	1						1	1			1	1	1	38,78	37,24			
21/5/24 23:00	111,59	96,40	15,19	0,00		1			1	1						1	1			1	1	1	34,74	33,44			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός παραγωγής Α/Π (12:21 - 15:15) λόγω αναβάθμισης λογισμικού ΚΚΦ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 22 Μάιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/5/24 0:00	102,80	97,25	5,55	0,00		1			1	1						1	1			1	1	1	28,18	28,11
22/5/24 1:00	96,36	93,10	3,26	0,00		1			1							1	1			1	1	1	26,56	26,59
22/5/24 2:00	91,84	87,06	4,78	0,00		1			1							1	1			1	1	1	27,51	27,49
22/5/24 3:00	90,08	87,62	2,46	0,00		1			1							1	1			1	1	1	26,81	26,81
22/5/24 4:00	90,42	84,96	5,46	0,00		1			1							1	1			1	1	1	26,98	26,98
22/5/24 5:00	93,48	86,85	6,63	0,00		1			1							1	1			1	1	1	27,99	27,99
22/5/24 6:00	99,28	94,79	3,99	0,50		1			1							1	1		1	1	1	1	27,63	25,96
22/5/24 7:00	114,10	105,53	6,13	2,43		1			1	1						1	1		1	1	1	1	29,16	29,42
22/5/24 8:00	128,15	117,58	6,09	4,48		1			1	1						1	1		1	1	1	1	37,57	36,87
22/5/24 9:00	136,20	127,01	5,05	4,14		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	35,87	35,97
22/5/24 10:00	141,05	126,34	10,29	4,41		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	40,71	40,41
22/5/24 11:00	141,10	124,01	12,69	4,39		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	40,41	40,54
22/5/24 12:00	142,57	132,95	5,28	4,35		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	42,08	41,84
22/5/24 13:00	144,47	131,14	6,03	7,30		1			1	1	1	1				1	1		1	1	1	1	41,02	40,94
22/5/24 14:00	143,88	127,28	2,96	13,65		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	33,77	33,69
22/5/24 15:00	140,27	123,82	4,28	12,17		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	31,85	31,67
22/5/24 16:00	136,71	124,77	2,84	9,10		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	31,69	31,54
22/5/24 17:00	139,32	126,84	3,40	9,08		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	33,79	33,87
22/5/24 18:00	141,17	132,75	3,65	4,76		1			1	1	1	1				1	1		1	1	1	1	40,20	40,15
22/5/24 19:00	141,24	136,70	3,50	1,04		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	42,20	42,24
22/5/24 20:00	144,48	140,24	4,25	0,00		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	43,26	43,24
22/5/24 21:00	137,24	132,59	4,65	0,00		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	39,87	39,73
22/5/24 22:00	123,74	111,26	12,48	0,00		1			1	1						1	1		1	1	1	1	32,84	31,66
22/5/24 23:00	113,30	87,82	25,47	0,00		1			1	1						1				1	1	1	36,38	34,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου							Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 23 Μάιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
							ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
23/5/24 0:00	101,66	75,96	25,70	0,00		1			1							1	1			1	1	1	31,61	29,65				
23/5/24 1:00	96,23	71,12	25,11	0,00		1			1							1	1			1		1	40,70	28,83				
23/5/24 2:00	91,27	68,23	23,03	0,00		1			1							1	1			1		1	38,03	27,32				
23/5/24 3:00	89,86	64,11	25,75	0,00		1			1							1	1					1	41,04	26,92				
23/5/24 4:00	88,99	65,35	23,64	0,00		1			1							1	1					1	36,18	26,68				
23/5/24 5:00	91,33	69,75	21,57	0,00		1			1							1	1			1		1	35,75	27,41				
23/5/24 6:00	98,07	75,08	21,84	1,14		1			1							1	1			1		1	46,89	29,35				
23/5/24 7:00	113,95	92,71	15,39	5,86		1			1							1	1			1	1	1	48,29	34,10				
23/5/24 8:00	126,65	101,14	15,46	10,04		1			1				1			1	1		1	1	1	1	48,55	35,55				
23/5/24 9:00	134,69	106,82	15,00	12,87		1			1		1					1	1		1	1	1	1	46,66	39,61				
23/5/24 10:00	139,39	102,36	21,00	16,03		1			1		1					1	1			1	1	1	44,29	41,78				
23/5/24 11:00	139,74	93,08	28,95	17,72		1			1		1					1	1			1	1	1	48,06	41,86				
23/5/24 12:00	142,48	91,31	31,27	19,90		1			1		1					1	1			1	1	1	47,86	42,71				
23/5/24 13:00	144,47	91,81	32,35	20,32		1			1		1					1	1			1	1	1	48,55	43,33				
23/5/24 14:00	141,51	90,70	30,78	20,03		1			1		1					1	1			1		1	48,20	42,45				
23/5/24 15:00	135,45	87,64	29,28	18,54		1			1		1					1	1			1		1	48,43	40,59				
23/5/24 16:00	135,41	85,18	34,44	15,79		1			1		1					1	1			1		1	48,55	40,58				
23/5/24 17:00	137,71	85,99	39,53	12,18		1			1		1					1	1			1		1	47,52	41,25				
23/5/24 18:00	135,89	88,50	40,24	7,15		1			1	1						1	1			1		1	40,17	40,72				
23/5/24 19:00	139,12	96,11	41,04	1,97		1			1	1						1	1			1		1	42,05	41,71				
23/5/24 20:00	139,96	99,40	40,55	0,01		1			1	1						1	1			1	1	1	44,51	41,94				
23/5/24 21:00	132,83	93,32	39,51	0,00		1			1	1						1	1			1	1	1	43,41	39,79				
23/5/24 22:00	118,47	83,56	34,91	0,00		1			1	1						1	1			1	1	1	37,56	35,54				
23/5/24 23:00	105,97	74,34	31,63	0,00		1			1							1				1	1	1	33,56	31,73				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 24 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ														ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
24/5/24 0:00	96,78	69,62	27,16	0,00		1			1							1				1	1	1	34,44	29,02		
24/5/24 1:00	90,32	63,45	26,87	0,00		1			1							1				1		1	28,44	27,09		
24/5/24 2:00	87,03	61,74	25,29	0,00		1			1							1				1		1	27,64	26,08		
24/5/24 3:00	84,90	60,75	24,14	0,00		1			1							1				1		1	28,92	25,44		
24/5/24 4:00	85,54	60,33	25,22	0,00		1			1							1				1		1	26,80	25,61		
24/5/24 5:00	89,08	63,01	26,07	0,00		1			1							1				1		1	25,99	26,66		
24/5/24 6:00	95,72	67,03	27,34	1,35		1			1							1				1	1	1	28,21	28,59		
24/5/24 7:00	112,85	75,31	31,27	6,27		1			1							1				1	1	1	36,65	33,79		
24/5/24 8:00	126,62	82,13	32,84	11,65		1			1	1				1		1				1		1	37,17	34,86		
24/5/24 9:00	129,85	91,36	25,97	12,52		1			1	1				1	1	1				1		1	28,08	26,13		
24/5/24 10:00	109,38	89,67	13,23	6,48		1			1		1			1	1	1				1		1	14,91	14,31		
24/5/24 11:00	112,78	81,73	23,23	7,82		1			1		1			1	1	1				1		1	33,89	28,97		
24/5/24 12:00	134,76	80,76	35,99	18,01		1			1	1						1				1	1	1	48,53	40,32		
24/5/24 13:00	136,82	81,69	37,12	18,01		1			1	1						1				1	1	1	43,36	40,95		
24/5/24 14:00	136,30	79,64	38,61	18,05		1			1	1						1				1	1	1	45,02	40,91		
24/5/24 15:00	134,37	73,33	42,85	18,19		1			1	1						1					1	1	46,29	44,90		
24/5/24 16:00	133,34	74,22	43,66	15,46		1			1	1						1					1	1	48,54	45,31		
24/5/24 17:00	135,47	80,35	43,33	11,79		1			1	1						1				1	1	1	48,55	45,99		
24/5/24 18:00	137,54	91,04	39,79	6,71		1			1	1						1				1	1	1	48,03	46,69		
24/5/24 19:00	136,45	97,71	37,02	1,73		1			1	1						1	1			1	1	1	48,35	46,34		
24/5/24 20:00	138,81	100,66	38,14	0,02		1			1	1						1	1			1	1	1	47,40	46,71		
24/5/24 21:00	130,23	97,29	32,94	0,00		1			1	1						1	1			1	1	1	42,07	39,03		
24/5/24 22:00	117,66	86,17	31,48	0,00		1			1	1						1	1			1	1	1	41,62	35,30		
24/5/24 23:00	105,60	81,91	23,68	0,00		1			1							1	1				1	1	34,34	31,68		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο4 και AEP 3 λόγω δυσλειτουργίας συστήματος scada.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 25 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
25/5/24 0:00	96,90	76,69	20,21	0,00		1			1							1	1				1	1	30,89	29,06		
25/5/24 1:00	91,29	66,74	24,54	0,00		1			1							1	1				1	1	36,54	27,32		
25/5/24 2:00	87,21	61,90	25,31	0,00		1			1							1					1	1	31,71	26,10		
25/5/24 3:00	85,18	63,16	22,03	0,00		1			1							1					1	1	28,15	25,48		
25/5/24 4:00	85,25	60,22	25,03	0,00		1			1							1					1	1	29,87	25,48		
25/5/24 5:00	87,76	62,07	25,69	0,00		1			1							1					1	1	30,27	26,29		
25/5/24 6:00	94,55	65,71	27,56	1,29		1			1							1	1				1	1	31,04	28,27		
25/5/24 7:00	108,95	71,62	31,25	6,08		1			1							1	1				1	1	34,32	32,61		
25/5/24 8:00	121,94	76,77	34,60	10,57		1			1							1	1				1	1	40,00	36,54		
25/5/24 9:00	131,06	79,44	38,46	13,16		1			1	1						1	1				1	1	41,70	39,28		
25/5/24 10:00	134,00	79,10	39,10	15,80		1			1	1						1	1				1	1	42,99	40,19		
25/5/24 11:00	134,39	75,08	41,39	17,92		1			1	1						1	1					1	46,06	45,70		
25/5/24 12:00	135,36	73,90	42,30	19,17		1			1	1						1	1					1	48,55	47,44		
25/5/24 13:00	139,16	73,95	45,10	20,11		1			1	1						1	1				1	1	48,55	48,43		
25/5/24 14:00	137,55	75,78	41,55	20,21		1			1	1						1	1					1	48,55	48,00		
25/5/24 15:00	132,95	77,01	37,31	18,62		1			1	1						1	1					1	48,53	46,48		
25/5/24 16:00	131,45	79,51	36,14	15,80		1			1	1						1	1					1	47,00	46,01		
25/5/24 17:00	133,74	87,77	33,31	12,66		1			1	1						1	1			1		1	47,89	46,83		
25/5/24 18:00	135,68	98,84	29,00	7,84		1			1	1						1	1			1		1	47,84	47,41		
25/5/24 19:00	135,64	103,63	30,50	1,52		1			1	1						1	1			1	1	1	48,55	47,41		
25/5/24 20:00	135,97	103,95	32,00	0,02		1			1	1						1	1			1	1	1	48,55	47,62		
25/5/24 21:00	129,29	94,19	35,10	0,00		1			1	1						1	1			1	1	1	48,38	42,65		
25/5/24 22:00	117,19	82,65	34,54	0,00		1			1	1						1	1			1		1	42,56	35,18		
25/5/24 23:00	106,07	74,51	31,56	0,00		1				1						1	1			1		1	36,37	31,79		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 26 Μάιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
26/5/24 0:00	97,04	68,99	28,04	0,00		1				1						1	1			1		1	35,91	29,08	
26/5/24 1:00	91,72	65,35	26,37	0,00		1				1						1	1			1		1	37,37	27,48	
26/5/24 2:00	87,16	72,69	14,48	0,00		1				1						1	1			1		1	30,98	26,11	
26/5/24 3:00	84,96	73,89	11,07	0,00		1				1						1	1			1		1	25,70	25,43	
26/5/24 4:00	84,85	69,77	15,08	0,00		1				1						1	1			1		1	29,33	25,26	
26/5/24 5:00	87,78	72,93	14,85	0,00		1				1						1	1			1		1	28,36	26,24	
26/5/24 6:00	91,58	78,75	12,22	0,60		1				1						1	1			1	1	1	27,05	26,44	
26/5/24 7:00	103,85	84,59	14,28	4,98		1			1	1						1	1				1	1	31,50	30,23	
26/5/24 8:00	115,92	91,49	15,30	9,13		1			1	1						1	1				1	1	36,81	34,70	
26/5/24 9:00	124,34	97,93	13,61	12,80		1			1	1						1	1			1	1	1	36,56	36,58	
26/5/24 10:00	128,38	104,20	7,57	16,61		1			1	1						1	1			1	1	1	36,86	36,73	
26/5/24 11:00	128,87	99,66	11,77	17,44		1			1	1	1					1				1	1	1	30,67	29,51	
26/5/24 12:00	130,97	106,09	11,37	13,52		1			1	1	1					1				1	1	1	35,79	35,75	
26/5/24 13:00	133,39	104,61	20,74	8,04		1			1	1	1					1				1	1	1	45,16	39,92	
26/5/24 14:00	130,65	99,86	22,59	8,20		1			1	1	1					1				1	1	1	45,06	39,04	
26/5/24 15:00	124,21	93,02	24,13	7,06		1			1	1	1					1				1	1	1	47,63	35,76	
26/5/24 16:00	122,94	87,98	30,29	4,68		1			1	1	1					1				1	1	1	48,55	36,15	
26/5/24 17:00	123,05	98,44	23,73	0,87		1			1	1	1				1	1				1		1	44,35	36,90	
26/5/24 18:00	123,97	118,26	4,15	1,55		1			1	1	1				1	1				1	1	1	34,73	33,94	
26/5/24 19:00	123,90	119,22	2,61	2,07		1			1	1	1				1	1	1			1	1	1	28,13	28,19	
26/5/24 20:00	124,97	120,41	4,49	0,07		1			1	1	1					1	1			1	1	1	35,81	35,88	
26/5/24 21:00	120,36	112,92	7,44	0,00		1			1	1	1					1	1			1	1	1	32,00	31,73	
26/5/24 22:00	109,07	96,68	12,39	0,00		1			1	1						1	1			1	1	1	30,43	29,94	
26/5/24 23:00	99,44	81,26	18,18	0,00		1			1							1	1			1	1	1	34,12	29,71	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No4 λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 27 Μάιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/5/24 0:00	92,22	76,69	15,53	0,00		1			1							0	1	1			1	1	1	31,55	25,88
27/5/24 1:00	85,76	73,23	12,53	0,00		1				1						0	1	1			1		1	28,23	25,61
27/5/24 2:00	82,90	72,71	10,19	0,00		1				1						0	1	1			1		1	24,86	24,77
27/5/24 3:00	82,03	73,08	8,95	0,00		1				1						0	1	1			1		1	24,54	24,52
27/5/24 4:00	81,44	75,38	6,06	0,00		1				1						0	1	1			1		1	24,35	24,36
27/5/24 5:00	85,42	81,38	4,03	0,00		1				1						0	1	1			1		1	25,57	25,60
27/5/24 6:00	92,32	86,97	4,32	1,03		1				1						0	1	1			1	1	1	26,61	25,68
27/5/24 7:00	108,43	99,13	3,79	5,51		1				1	1					0	1	1			1	1	1	27,84	28,02
27/5/24 8:00	121,26	109,32	2,84	9,10		1				1	1					0	1	1			1	1	1	36,84	36,98
27/5/24 9:00	130,37	113,67	2,97	13,72		1				1	1					0	1	1			1	1	1	41,66	41,65
27/5/24 10:00	132,48	113,55	2,51	16,42		1				1	1					0	1	1			1	1	1	41,35	41,15
27/5/24 11:00	131,68	112,04	2,11	17,53		1				1	1					0	1	1			1	1	1	39,19	39,28
27/5/24 12:00	133,24	113,78	3,25	16,22		1				1	1					0	1	1			1	1	1	39,56	38,46
27/5/24 13:00	136,92	116,47	4,06	16,38		1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	31,60	31,51
27/5/24 14:00	134,78	112,59	6,25	15,94		1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	30,21	30,01
27/5/24 15:00	129,62	105,21	7,21	17,20		1			1	1	1					0	1	1			1		1	29,27	29,38
27/5/24 16:00	129,54	103,36	10,86	15,32		1			1	1	1					0	1	1			1		1	32,52	32,48
27/5/24 17:00	131,33	105,91	12,89	12,54		1			1	1	1					0	1	1			1		1	37,15	37,19
27/5/24 18:00	134,55	111,51	15,11	7,93		1			1	1	1					0	1	1			1		1	44,99	45,07
27/5/24 19:00	134,02	115,18	16,66	2,18		1			1	1	1					0	1	1			1		1	46,88	46,87
27/5/24 20:00	135,65	116,41	19,21	0,03		1			1	1	1					0	1	1		1	1		1	46,82	46,91
27/5/24 21:00	129,22	112,13	17,09	0,00		1			1	1	1					0	1	1		1	1		1	40,71	40,48
27/5/24 22:00	115,05	101,36	13,69	0,00		1				1	1					0	1	1		1	1		1	33,32	33,25
27/5/24 23:00	102,85	89,54	13,31	0,00		1				1	1					0	1	1			1		1	30,92	30,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 28 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ	
28/5/24 0:00	93,10	80,61	12,49	0,00		1				1	1		1	1		1				1		1	23,49	19,74	
28/5/24 1:00	86,82	78,65	8,17	0,00		1				1	1		1	1		1				1			14,64	8,64	
28/5/24 2:00	83,89	75,82	8,06	0,00		1				1	1		1	1		1				1			14,76	8,35	
28/5/24 3:00	82,46	74,29	8,16	0,00		1				1	1		1	1		1				1			9,79	8,22	
28/5/24 4:00	82,65	74,70	7,95	0,00		1				1	1		1	1		1				1			8,41	8,22	
28/5/24 5:00	86,29	76,81	9,48	0,00		1				1	1		1	1		1				1			8,16	8,62	
28/5/24 6:00	92,73	81,81	10,48	0,44		1				1	1		1	1		1				1			12,31	12,79	
28/5/24 7:00	109,09	93,64	11,00	4,44		1				1	1		1	1		1	1			1		1	29,88	29,86	
28/5/24 8:00	122,69	108,35	5,75	8,58		1				1	1					1	1		1	1		1	36,38	36,41	
28/5/24 9:00	131,98	115,10	4,08	12,80		1				1	1					1	1		1	1	1	1	37,57	37,57	
28/5/24 10:00	134,53	112,06	6,42	16,05		1				1	1					1	1			1	1	1	41,37	41,42	
28/5/24 11:00	135,14	107,48	9,84	17,83		1				1	1					1	1			1	1	1	42,63	42,51	
28/5/24 12:00	138,43	103,86	14,39	20,18		1				1	1					1	1			1	1	1	43,38	43,36	
28/5/24 13:00	141,80	97,40	23,80	20,60		1				1	1					1	1			1	1	1	46,45	46,52	
28/5/24 14:00	139,40	92,74	26,30	20,36		1				1	1						1			1	1	1	46,71	45,70	
28/5/24 15:00	133,49	89,23	25,27	18,99		1				1	1						1			1	1	1	45,99	44,01	
28/5/24 16:00	132,32	91,70	24,03	16,59		1				1	1						1			1	1	1	45,29	43,60	
28/5/24 17:00	133,83	97,10	23,57	13,16		1				1	1						1			1	1	1	44,69	44,07	
28/5/24 18:00	136,28	103,63	24,21	8,44		1				1	1					1	1			1	1	1	45,62	44,95	
28/5/24 19:00	135,57	109,15	23,93	2,48		1				1	1					1	1			1	1	1	45,95	44,69	
28/5/24 20:00	137,21	111,38	25,74	0,08		1				1	1					1	1		1	1	1	1	46,45	45,24	
28/5/24 21:00	129,94	102,56	27,32	0,06		1				1	1					1	1			1	1	1	47,50	42,85	
28/5/24 22:00	116,35	90,91	25,38	0,06		1				1	1					1	1			1	1	1	47,13	38,34	
28/5/24 23:00	103,81	80,49	23,26	0,06		1				1						1	1			1	1	1	42,55	34,28	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.Λειτουργία ΑΕΡNo2 και ΑΕΡ No3 λόγω κακοκαιρίας, και περιορισμός Α/Π (00:00 - 06:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 29 Μάιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
29/5/24 0:00	94,23	72,15	22,02	0,06		1				1							1			1	1	1	40,56	30,97		
29/5/24 1:00	88,92	65,70	23,16	0,06		1				1							1			1	1	1	43,25	26,60		
29/5/24 2:00	86,02	61,71	24,25	0,06		1				1							1				1	1	44,87	25,70		
29/5/24 3:00	84,32	60,17	24,08	0,06		1				1							1				1	1	45,26	25,11		
29/5/24 4:00	84,34	59,76	24,52	0,06		1				1							1				1	1	45,50	25,14		
29/5/24 5:00	87,73	65,96	21,70	0,06		1				1							1				1	1	41,78	26,18		
29/5/24 6:00	94,92	77,82	15,68	1,41		1				1							1			1	1	1	31,67	27,51		
29/5/24 7:00	112,10	94,61	11,20	6,30					1	1	1						1			1	1	1	30,32	29,51		
29/5/24 8:00	124,51	101,68	11,67	11,16					1	1	1						1			1	1	1	39,45	39,40		
29/5/24 9:00	133,61	111,83	6,66	15,12					1	1	1					1	1			1	1	1	39,76	39,68		
29/5/24 10:00	137,84	111,65	8,63	17,56					1	1	1					1	1			1	1	1	41,09	41,20		
29/5/24 11:00	138,26	110,28	9,22	18,76					1	1	1					1	1			1	1	1	40,48	40,51		
29/5/24 12:00	139,84	111,80	7,78	20,26					1	1	1					1	1			1	1	1	40,76	40,66		
29/5/24 13:00	141,48	111,27	9,64	20,57					1	1	1					1	1			1	1	1	41,85	41,91		
29/5/24 14:00	138,91	109,90	9,38	19,62					1	1	1					1	1			1	1	1	40,32	40,10		
29/5/24 15:00	133,60	104,14	10,61	18,85					1	1	1					1	1			1	1	1	35,83	35,77		
29/5/24 16:00	132,95	104,84	11,31	16,79					1	1	1					1	1			1	1	1	31,97	31,37		
29/5/24 17:00	134,24	111,30	9,73	13,21		1			1	1	1					1	1			1	1	1	32,06	32,05		
29/5/24 18:00	135,99	119,78	8,13	8,08		1			1	1	1					1	1			1	1	1	38,77	38,85		
29/5/24 19:00	135,58	122,97	10,29	2,31		1			1	1	1					1	1			1	1	1	43,99	44,15		
29/5/24 20:00	137,31	126,61	10,67	0,04		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	42,72	42,57		
29/5/24 21:00	130,28	117,33	12,95	0,00		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	37,18	37,09		
29/5/24 22:00	116,30	105,04	11,26	0,00		1				1	1					1	1			1	1	1	34,80	34,65		
29/5/24 23:00	104,41	90,75	13,66	0,00		1				1						1	1			1	1	1	30,94	30,72		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 30 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
30/5/24 0:00	95,84	80,99	14,85	0,00		1				1						1	1			1	1	1	28,82	28,70	
30/5/24 1:00	89,81	75,85	13,96	0,00		1				1						1	1			1	1	1	27,77	26,94	
30/5/24 2:00	86,01	73,96	12,05	0,00		1				1							1			1	1	1	25,90	25,73	
30/5/24 3:00	83,77	72,77	10,99	0,00		1				1							1			1	1	1	25,04	25,05	
30/5/24 4:00	83,95	74,40	9,55	0,00		1				1							1			1	1	1	25,15	25,16	
30/5/24 5:00	87,17	79,68	7,49	0,00		1				1							1			1	1	1	26,07	26,09	
30/5/24 6:00	94,42	85,59	7,46	1,37		1				1							1		1	1	1	1	27,77	27,46	
30/5/24 7:00	112,15	99,14	6,70	6,31		1				1	1						1		1	1	1	1	30,76	31,00	
30/5/24 8:00	125,04	108,33	5,59	11,12		1				1	1					1	1		1	1	1	1	32,98	32,71	
30/5/24 9:00	133,16	114,78	4,80	13,58		1				1	1					1	1		1	1	1	1	37,56	37,63	
30/5/24 10:00	135,94	115,08	4,96	15,89		1				1	1					1	1		1	1	1	1	38,04	37,98	
30/5/24 11:00	135,74	113,87	3,87	18,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1	35,62	35,66	
30/5/24 12:00	136,53	117,12	2,77	16,64		1				1	1			1		1	1			1	1	1	38,26	38,57	
30/5/24 13:00	140,01	119,45	2,94	17,63		1				1	1			1		1	1			1	1	1	41,92	41,67	
30/5/24 14:00	138,51	116,29	2,78	19,44		1				1	1			1		1	1			1	1	1	32,45	32,25	
30/5/24 15:00	130,72	110,65	3,16	16,92		1				1	1			1		1	1	1		1	1	1	31,00	31,00	
30/5/24 16:00	128,75	111,38	2,84	14,52		1				1	1				1	1	1			1	1	1	32,65	31,77	
30/5/24 17:00	133,27	118,73	1,64	12,90		1				1	1					1	1		1	1	1	1	27,13	26,42	
30/5/24 18:00	136,54	127,05	1,06	8,43		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	31,41	31,54	
30/5/24 19:00	136,06	133,17	0,87	2,02		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	37,21	37,34	
30/5/24 20:00	136,46	135,93	0,51	0,02		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	40,27	40,15	
30/5/24 21:00	129,48	129,39	0,09	0,00		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	33,74	33,54	
30/5/24 22:00	116,34	116,07	0,27	0,00		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	22,71	22,63	
30/5/24 23:00	103,41	102,69	0,72	0,00		1					1					1	1		1	1	1	1	29,17	29,06	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 4 και ΑΕΡ 2 λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 31 Μάιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
31/5/24 0:00	94,31	93,68	0,63	0,00		1					1					1	1		1	1	1	1	26,21	26,15	
31/5/24 1:00	87,99	87,30	0,69	0,00		1					1					1	1			1	1	1	26,24	26,23	
31/5/24 2:00	83,96	83,78	0,17	0,00		1					1					1	1			1	1	1	23,25	23,23	
31/5/24 3:00	82,16	81,89	0,27	0,00		1					1					1	1			1	1	1	21,34	21,30	
31/5/24 4:00	83,04	82,89	0,16	0,00		1					1					1	1			1	1	1	22,19	22,24	
31/5/24 5:00	84,42	84,11	0,30	0,00		1					1					1	1			1	1	1	23,99	23,71	
31/5/24 6:00	90,27	88,50	0,60	1,16		1					1		1			1	1			1	1	1	18,47	15,71	
31/5/24 7:00	107,53	101,43	0,86	5,25		1			1		1		1			1	1			1	1	1	22,28	22,51	
31/5/24 8:00	122,31	111,06	0,97	10,28		1			1		1		1			1	1			1	1	1	31,83	32,07	
31/5/24 9:00	131,49	116,75	1,10	13,64		1			1		1		1			1	1			1	1	1	38,01	38,04	
31/5/24 10:00	134,82	116,84	1,26	16,72		1			1		1		1			1	1			1	1	1	38,00	37,94	
31/5/24 11:00	135,58	115,22	2,00	18,36		1			1		1					1	1		1	1	1	1	35,73	35,54	
31/5/24 12:00	137,66	115,15	2,98	19,52		1			1		1					1	1		1	1	1	1	35,81	35,78	
31/5/24 13:00	140,70	117,11	4,27	19,32		1			1		1					1	1		1	1	1	1	39,00	39,07	
31/5/24 14:00	137,94	114,98	4,53	18,43		1			1		1					1	1		1	1	1	1	37,16	37,13	
31/5/24 15:00	132,47	110,54	4,83	17,10		1			1		1					1	1		1	1	1	1	33,19	33,16	
31/5/24 16:00	131,69	111,20	5,02	15,47		1			1		1					1	1		1	1	1	1	33,73	33,79	
31/5/24 17:00	134,60	115,63	6,31	12,65		1			1		1					1	1		1	1	1	1	38,97	39,07	
31/5/24 18:00	137,54	124,61	4,67	8,25		1			1		1					1	1		1	1	1	1	41,07	41,08	
31/5/24 19:00	136,43	131,33	2,77	2,33		1			1		1					1	1		1	1	1	1	40,74	40,74	
31/5/24 20:00	137,20	133,78	3,38	0,04		1			1		1					1	1		1	1	1	1	40,96	40,97	
31/5/24 21:00	130,05	126,47	3,58	0,00		1			1		1					1	1		1	1	1	1	33,80	33,59	
31/5/24 22:00	117,19	114,19	3,00	0,00		1			1	1	1					1	1			1	1	1	21,06	20,70	
31/5/24 23:00	104,55	102,32	2,23	0,00		1			1	1						1	1		1	1	1	1	22,83	23,24	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 λόγω σφάλματος στην ΓΜ ΑΦΑΝΤΟΥ-ΘΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 1 Ιούνιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
1/6/24 0:00	94,59	91,05	3,54	0,00		1			1	1						1	1			1	1	1	22,61	22,67	
1/6/24 1:00	89,05	83,76	5,29	0,00		1			1	1						1				1	1	1	21,57	21,41	
1/6/24 2:00	86,22	74,95	11,27	0,00		1			1	1						1				1		1	23,40	23,24	
1/6/24 3:00	84,52	70,05	14,47	0,00		1			1	1						1				1		1	27,66	24,56	
1/6/24 4:00	84,36	68,54	15,82	0,00		1			1	1						1				1		1	25,26	24,26	
1/6/24 5:00	88,26	71,49	16,76	0,00		1			1	1						1				1		1	33,36	26,50	
1/6/24 6:00	94,62	75,03	18,30	1,30		1			1	1						1				1	1	1	40,22	27,49	
1/6/24 7:00	110,15	87,91	16,68	5,56		1			1	1						1				1	1	1	43,63	34,13	
1/6/24 8:00	125,49	98,07	16,43	10,99		1			1	1						1			1	1	1	1	45,62	39,45	
1/6/24 9:00	136,51	105,14	16,42	14,96		1			1	1	1					1			1	1	1	1	42,90	37,42	
1/6/24 10:00	140,16	106,48	16,13	17,55		1			1	1	1								1	1	1	1	44,29	41,41	
1/6/24 11:00	140,46	104,15	16,95	19,36		1			1	1	1								1	1	1	1	43,25	39,95	
1/6/24 12:00	142,61	106,85	15,39	20,36		1			1	1	1								1	1	1	1	41,86	40,96	
1/6/24 13:00	146,00	107,53	17,95	20,51		1			1	1	1								1	1	1	1	46,57	44,32	
1/6/24 14:00	143,95	103,93	19,95	20,07		1			1	1	1								1	1	1	1	47,99	42,39	
1/6/24 15:00	137,89	102,84	16,23	18,81		1			1	1	1								1	1	1	1	47,83	37,88	
1/6/24 16:00	136,69	107,77	12,18	16,74		1			1	1	1								1	1	1	1	43,26	38,79	
1/6/24 17:00	139,15	114,25	11,17	13,74		1			1	1	1								1	1	1	1	43,29	43,34	
1/6/24 18:00	141,51	123,44	9,65	8,42		1			1	1	1						1		1	1	1	1	44,02	44,00	
1/6/24 19:00	141,04	129,37	8,71	2,96		1			1	1	1						1		1	1	1	1	45,04	45,01	
1/6/24 20:00	139,93	130,75	9,14	0,04		1			1	1	1						1		1	1	1	1	44,72	44,68	
1/6/24 21:00	133,51	124,23	9,28	0,00		1			1	1	1						1		1	1	1	1	42,57	42,52	
1/6/24 22:00	120,52	112,95	7,57	0,00		1			1	1	1						1		1	1	1	1	32,06	31,88	
1/6/24 23:00	109,17	103,37	5,80	0,00		1			1	1							1		1	1	1	1	30,77	30,83	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 2 Ιούνιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
2/6/24 0:00	99,99	96,75	3,24	0,00		1			1	1							1		1	1	1	1	25,20	25,09	
2/6/24 1:00	92,47	90,77	1,70	0,00		1				1							1		1	1	1	1	24,47	24,63	
2/6/24 2:00	88,17	86,62	1,55	0,00		1				1							1		1	1	1	1	26,94	26,92	
2/6/24 3:00	85,60	82,66	2,94	0,00		1				1							1		1	1	1	1	25,99	24,36	
2/6/24 4:00	84,91	78,45	6,46	0,00		1				1									1	1	1	1	29,26	26,95	
2/6/24 5:00	87,26	82,80	4,46	0,00		1				1									1	1	1	1	27,48	27,15	
2/6/24 6:00	92,33	88,11	2,75	1,47		1				1						1			1	1	1	1	27,30	26,42	
2/6/24 7:00	105,32	98,59	1,80	4,93		1				1	1					1			1	1	1	1	25,41	25,48	
2/6/24 8:00	117,55	106,64	2,05	8,86		1				1	1					1			1	1	1	1	33,74	33,83	
2/6/24 9:00	127,46	112,98	1,76	12,72		1				1	1					1			1	1	1	1	37,42	37,20	
2/6/24 10:00	132,42	116,53	0,76	15,12		1				1	1					1	1		1	1	1	1	34,86	34,85	
2/6/24 11:00	133,89	115,19	1,10	17,60		1				1	1					1	1		1	1	1	1	33,71	33,84	
2/6/24 12:00	136,65	119,01	0,25	17,38		1				1	1					1	1		1	1	1	1	37,05	37,07	
2/6/24 13:00	138,52	120,03	0,44	18,05		1				1	1					1	1		1	1	1	1	38,21	38,20	
2/6/24 14:00	136,10	116,90	0,57	18,63		1				1	1					1	1		1	1	1	1	35,44	35,20	
2/6/24 15:00	131,64	111,44	2,04	18,16		1				1	1					1	1		1	1	1	1	33,10	33,16	
2/6/24 16:00	131,33	111,54	3,71	16,09		1				1	1					1	1			1	1	1	40,24	40,41	
2/6/24 17:00	135,26	118,87	3,71	12,68		1				1	1					1	1			1	1	1	39,40	38,82	
2/6/24 18:00	140,15	128,28	3,87	8,00		1			1	1	1					1	1			1	1	1	43,02	42,99	
2/6/24 19:00	139,91	133,51	3,93	2,48		1			1	1	1					1	1			1	1	1	44,79	44,76	
2/6/24 20:00	139,20	134,52	4,62	0,06		1			1	1	1					1	1			1	1	1	44,28	44,19	
2/6/24 21:00	134,65	129,89	4,76	0,00		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	38,95	38,79	
2/6/24 22:00	122,67	116,53	6,14	0,00		1			1	1	1					1	1		1	1		1	27,03	26,77	
2/6/24 23:00	111,44	104,62	6,82	0,00		1			1		1					1	1			1	1	1	30,66	29,13	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 3 Ιούνιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/6/24 0:00	101,60	92,89	8,70	0,00		1			1	1						0	1	1			1	1	1	26,21	25,78
3/6/24 1:00	94,88	79,52	15,36	0,00		1			1	1						0	1	1			1		1	29,06	28,23
3/6/24 2:00	91,83	73,55	18,28	0,00		1			1	1						0	1				1		1	33,53	27,53
3/6/24 3:00	90,65	67,82	22,83	0,00		1			1	1						0	1				1		1	39,75	27,13
3/6/24 4:00	90,73	68,74	21,99	0,00		1			1	1						0	1				1		1	40,77	27,16
3/6/24 5:00	93,77	76,10	17,67	0,00		1			1	1						0	1				1		1	33,71	27,86
3/6/24 6:00	100,84	91,17	8,32	1,35		1			1	1						0	1	1			1	1	1	26,97	26,72
3/6/24 7:00	119,35	103,78	9,73	5,83		1			1	1						0	1	1		1	1	1	1	33,75	33,64
3/6/24 8:00	134,38	114,95	8,77	10,67		1			1	1						0	1	1		1	1	1	1	40,00	40,02
3/6/24 9:00	146,42	126,08	6,26	14,07		1			1	1						0	1	1		1	1	1	1	43,78	43,83
3/6/24 10:00	153,04	129,03	7,06	16,95		1			1	1						0	1	1		1	1	1	1	45,85	45,87
3/6/24 11:00	154,34	131,31	4,61	18,42		1			1	1						0	1	1		1	1	1	1	46,27	46,29
3/6/24 12:00	158,03	134,19	4,47	19,37		1			1	1						0	1	1		1	1	1	1	47,36	47,37
3/6/24 13:00	162,78	136,76	6,33	19,68		1			1	1			1			0	1	1		1	1	1	1	48,47	48,48
3/6/24 14:00	161,99	132,76	10,17	19,06		1			1	1			1			0	1	1		1	1	1	1	48,32	48,32
3/6/24 15:00	156,98	125,98	14,27	16,72		1			1	1						0	1	1		1	1	1	1	46,97	46,95
3/6/24 16:00	156,07	130,30	11,93	13,83		1			1	1						0	1	1		1	1	1	1	46,78	46,77
3/6/24 17:00	160,94	135,34	13,25	12,35		1			1	1			1			0	1	1		1	1	1	1	48,15	48,17
3/6/24 18:00	161,75	137,31	19,15	5,28					1	1			1			0	1	1		1	1	1	1	48,28	48,28
3/6/24 19:00	158,57	138,90	18,17	1,50					1	1			1		1	0	1	1		1	1	1	1	47,42	47,43
3/6/24 20:00	157,30	133,64	23,63	0,03					1	1	1		1			0	1	1		1	1	1	1	48,39	47,16
3/6/24 21:00	150,91	125,83	25,08	0,00					1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,55	45,26
3/6/24 22:00	137,10	112,33	24,76	0,00					1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,53	41,11
3/6/24 23:00	123,64	98,72	24,92	0,00						1	1					0	1	1			1	1	1	48,32	37,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 4 Ιούνιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/6/24 0:00	112,94	86,43	26,51	0,00						1	1					0	1	1			1	1	1	47,91	33,77
4/6/24 1:00	105,07	79,02	26,05	0,00						1	1					0	1	1				1	1	46,96	31,48
4/6/24 2:00	100,74	75,54	25,20	0,00						1	1					0	1	1				1	1	43,50	30,19
4/6/24 3:00	98,15	73,33	24,82	0,00						1	1					0	1	1				1	1	40,90	29,40
4/6/24 4:00	97,69	72,63	25,05	0,00						1	1					0	1	1				1	1	42,94	29,27
4/6/24 5:00	101,37	76,41	24,95	0,00						1	1					0	1	1				1	1	45,37	30,37
4/6/24 6:00	107,21	85,00	21,57	0,64						1	1					0	1	1			1	1	1	38,12	31,75
4/6/24 7:00	125,24	98,67	21,97	4,61					1	1	1					0	1	1			1	1	1	40,57	37,46
4/6/24 8:00	142,17	109,95	23,28	8,95					1	1	1					0	1	1			1	1	1	45,35	42,59
4/6/24 9:00	153,75	118,92	20,78	14,05					1		1		1		1	0	1	1			1	1	1	46,03	46,09
4/6/24 10:00	160,50	127,18	16,15	17,18					1		1		1			0	1	1		1	1	1	1	47,94	47,97
4/6/24 11:00	162,07	125,50	17,70	18,87					1		1		1			0	1	1		1	1	1	1	48,18	48,22
4/6/24 12:00	166,20	127,60	18,56	20,03					1		1		1			0	1	1		1	1	1	1	43,88	48,55
4/6/24 13:00	172,37	130,95	21,18	20,25					1	1	1		1			0	1	1		1	1	1	1	46,14	48,55
4/6/24 14:00	172,08	127,74	24,66	19,68					1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
4/6/24 15:00	166,34	124,21	23,89	18,24					1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
4/6/24 16:00	166,01	126,52	23,60	15,89					1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
4/6/24 17:00	169,56	133,03	24,47	12,06					1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
4/6/24 18:00	172,53	134,82	30,51	7,19					1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
4/6/24 19:00	168,83	134,11	32,61	2,11					1	1	1		1			0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
4/6/24 20:00	166,83	133,70	33,09	0,04					1	1	1		1			0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
4/6/24 21:00	160,40	128,46	31,94	0,00					1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,55	47,93
4/6/24 22:00	146,52	115,56	30,96	0,00					1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,33	43,94
4/6/24 23:00	133,94	104,28	29,65	0,00					1	1	1					0	1	1			1	1	1	48,14	40,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 5 Ιούνιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
5/6/24 0:00	122,92	95,63	27,29	0,00						1	1					1	1			1	1	1	45,47	36,85	
5/6/24 1:00	115,35	88,08	27,27	0,00						1	1					1	1			1	1	1	44,41	34,56	
5/6/24 2:00	110,52	81,43	29,10	0,00						1	1					1	1			1	1	1	45,25	33,07	
5/6/24 3:00	107,23	79,01	28,21	0,00						1	1					1	1			1		1	45,02	32,14	
5/6/24 4:00	106,54	79,66	26,88	0,00						1	1					1	1			1		1	41,92	31,89	
5/6/24 5:00	108,93	82,40	26,53	0,00						1	1					1	1			1		1	38,55	32,66	
5/6/24 6:00	114,34	92,54	20,63	1,16						1	1					1	1			1	1	1	33,28	33,00	
5/6/24 7:00	133,94	114,30	14,21	5,42					1	1	1					1	1		1	1	1	1	39,67	39,80	
5/6/24 8:00	153,04	124,28	18,82	9,94					1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	45,74	45,82	
5/6/24 9:00	167,11	136,35	16,87	13,88					1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
5/6/24 10:00	173,05	139,76	17,08	16,21					1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
5/6/24 11:00	175,98	139,35	18,29	18,35					1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
5/6/24 12:00	181,17	144,85	17,29	19,02					1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
5/6/24 13:00	186,54	152,91	14,63	19,01					1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
5/6/24 14:00	187,99	149,56	19,67	18,75					1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
5/6/24 15:00	185,47	147,93	20,23	17,31					1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
5/6/24 16:00	186,28	152,20	18,83	15,25					1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
5/6/24 17:00	188,16	161,28	14,92	11,97					1	1	1		1		1	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
5/6/24 18:00	189,37	165,71	16,38	7,29					1	1	1		1		1	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
5/6/24 19:00	186,46	164,60	19,68	2,18					1	1	1		1		1	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
5/6/24 20:00	184,25	157,70	26,51	0,04					1	1	1		1		1	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
5/6/24 21:00	178,07	148,35	29,71	0,00					1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
5/6/24 22:00	165,65	142,54	23,11	0,00					1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	48,50	48,46	
5/6/24 23:00	152,69	127,16	25,53	0,00					1	1	1					1	1		1	1	1	1	45,86	45,83	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 6 Ιούνιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/6/24 0:00	141,99	109,63	32,35	0,00					1	1	1					0	1	1			1	1	1	45,78	42,61
6/6/24 1:00	134,61	99,48	35,12	0,00						1	1					0	1	1			1	1	1	48,28	40,36
6/6/24 2:00	129,17	94,48	34,68	0,00						1	1					0	1	1			1	1	1	47,58	38,76
6/6/24 3:00	125,12	93,87	31,25	0,00						1	1					0	1	1			1	1	1	46,60	37,51
6/6/24 4:00	122,88	93,04	29,84	0,00						1	1					0	1	1			1	1	1	45,92	36,85
6/6/24 5:00	124,06	97,24	26,81	0,00						1	1					0	1	1			1	1	1	43,48	37,18
6/6/24 6:00	127,95	102,12	24,70	1,13					1	1	1					0	1	1			1	1	1	42,59	38,34
6/6/24 7:00	145,53	120,18	20,09	5,26					1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	43,48	43,62
6/6/24 8:00	163,51	136,45	17,44	9,62					1	1	1		1			0	1	1			1	1	1	48,05	48,11
6/6/24 9:00	177,43	148,53	16,09	12,81					1	1	1		1		1	0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 10:00	184,31	159,20	9,98	15,13					1	1	1		1		1	0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 11:00	187,47	165,22	4,51	17,74					1	1	1		1		1	0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 12:00	192,36	166,99	6,87	18,50					1	1	1		1		1	0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 13:00	198,39	169,18	11,07	18,14					1	1	1		1		1	0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 14:00	200,12	171,13	11,29	17,69					1	1	1		1		1	0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 15:00	198,85	159,26	22,73	16,86					1	1	1		1			0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 16:00	198,84	153,41	30,93	14,50					1	1	1		1			0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 17:00	200,68	156,95	33,43	10,31					1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 18:00	199,32	161,13	33,32	4,88					1	1	1		1		1	0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 19:00	194,26	158,97	34,39	0,91		1			1	1	1		1		1	0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 20:00	193,10	161,45	31,62	0,03		1			1	1	1		1			0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 21:00	187,96	159,41	28,55	0,00		1			1	1	1		1			0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 22:00	176,77	158,34	18,43	0,00		1			1	1	1		1			0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 23:00	162,98	154,31	8,67	0,00		1			1	1	1		1			0	1	1			1	1	1	48,27	48,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 7 Ιούνιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/6/24 0:00	150,31	142,70	7,61	0,00		1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	45,13	45,12
7/6/24 1:00	140,97	131,00	9,97	0,00		1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	42,18	42,16
7/6/24 2:00	134,71	128,12	6,59	0,00		1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	40,44	40,39
7/6/24 3:00	130,54	124,01	6,53	0,00		1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	39,21	39,17
7/6/24 4:00	129,42	98,05	31,37	0,00		1			1	1	1					0	1	1			1		1	46,32	38,80
7/6/24 5:00	130,57	108,42	22,15	0,00		1			1	1	1					0	1	1			1		1	42,25	39,10
7/6/24 6:00	133,81	123,55	9,41	0,85		1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	37,94	37,96
7/6/24 7:00	152,59	135,86	12,44	4,29		1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	45,51	45,65
7/6/24 8:00	171,97	152,91	9,29	9,77		1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 9:00	186,65	170,27	3,13	13,25		1			1	1	1		1			0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 10:00	191,68	174,18	2,52	14,98		1			1	1	1		1		1	0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 11:00	192,68	174,90	1,23	16,55		1			1	1	1		1		1	0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 12:00	197,96	179,96	0,66	17,34		1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 13:00	204,22	184,68	1,12	18,43		1			1	1	1		1	1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 14:00	205,82	186,22	1,52	18,08	1	1			1	1	1		1	1		0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 15:00	201,66	183,38	1,47	16,81	1	1			1	1	1		1	1		0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 16:00	201,08	184,81	1,70	14,57	1	1			1	1	1		1	1		0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 17:00	203,97	190,69	1,71	11,57	1	1			1	1	1		1	1		0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 18:00	205,14	195,59	2,28	7,28	1	1			1	1	1		1	1		0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 19:00	200,70	190,85	7,61	2,25	1	1			1	1	1		1	1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 20:00	196,17	184,33	11,76	0,08	1	1			1	1	1		1	1		0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 21:00	188,57	179,38	9,19	0,00	1	1			1	1	1		1	1		0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 22:00	175,61	168,31	7,29	0,00	1	1			1	1	1		1			0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 23:00	163,26	157,30	5,95	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,29	48,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 8 Ιούνιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΠΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
8/6/24 0:00	150,92	144,53	6,39	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	44,45	44,29	
8/6/24 1:00	141,55	130,22	11,34	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	35,75	35,63	
8/6/24 2:00	135,12	121,43	13,70	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	35,45	35,57	
8/6/24 3:00	130,12	116,07	14,05	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1		1	36,25	36,11	
8/6/24 4:00	127,53	109,55	17,98	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1		1	36,37	36,03	
8/6/24 5:00	128,33	110,87	17,46	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1		1	37,02	37,04	
8/6/24 6:00	132,46	116,70	14,67	1,08	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	36,02	35,89	
8/6/24 7:00	148,35	131,68	11,36	5,31	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	43,32	43,52	
8/6/24 8:00	165,40	141,70	13,97	9,73	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	48,35	48,35	
8/6/24 9:00	176,47	152,98	10,48	13,01	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
8/6/24 10:00	183,17	152,19	15,66	15,33	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/6/24 11:00	184,10	151,48	15,66	16,95	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
8/6/24 12:00	187,95	154,87	15,32	17,77	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
8/6/24 13:00	194,85	159,49	16,86	18,50	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
8/6/24 14:00	195,30	155,72	20,42	19,16	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/6/24 15:00	191,11	147,24	25,95	17,92	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/6/24 16:00	190,90	146,01	29,36	15,53	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/6/24 17:00	191,69	150,02	29,49	12,18	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
8/6/24 18:00	193,10	155,04	30,45	7,61	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/6/24 19:00	188,18	157,31	28,48	2,39	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/6/24 20:00	182,16	154,07	28,00	0,09	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/6/24 21:00	175,37	147,06	28,31	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/6/24 22:00	163,96	134,94	29,02	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,38	
8/6/24 23:00	153,28	125,14	28,13	0,00	1	1					1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,26	46,02	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. ΑΗΜ1 μειωμένη ικανότητα 10MW λόγω διαρροής λέβητα

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Κυριακή, 9 Ιούνιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
9/6/24 0:00	143,36	114,19	29,17	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1	1	46,57	42,98		
9/6/24 1:00	136,04	109,73	26,31	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1		1	45,62	40,85		
9/6/24 2:00	130,53	109,59	20,94	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1		1	39,44	39,18		
9/6/24 3:00	126,07	107,01	19,06	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1		1	38,12	37,82		
9/6/24 4:00	123,94	102,19	21,75	0,00	1	1				1	1					0	1		1		1		1	40,67	37,11		
9/6/24 5:00	124,37	101,01	23,36	0,00	1	1				1	1					0	1		1		1		1	44,57	37,23		
9/6/24 6:00	127,32	103,28	22,68	1,36	1	1				1	1					0	1	1	1		1		1	42,69	38,16		
9/6/24 7:00	140,72	116,16	19,03	5,53	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1		1	42,15	42,19		
9/6/24 8:00	152,86	125,09	17,71	10,05	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1		1	45,78	45,83		
9/6/24 9:00	162,29	129,94	18,94	13,41	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1		1	48,32	48,33		
9/6/24 10:00	166,98	131,80	19,38	15,81	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55		
9/6/24 11:00	169,22	130,66	20,54	18,02	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55		
9/6/24 12:00	173,02	132,50	21,16	19,36	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1		1	48,55	48,53		
9/6/24 13:00	177,38	134,20	23,66	19,53	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1			48,55	48,55		
9/6/24 14:00	177,63	135,63	22,77	19,23	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1			48,55	48,55		
9/6/24 15:00	175,13	133,47	23,59	18,07	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1			48,55	48,55		
9/6/24 16:00	176,75	136,69	23,81	16,25	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1			48,55	48,55		
9/6/24 17:00	178,99	142,84	23,64	12,51	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1			48,55	48,55		
9/6/24 18:00	182,37	148,76	25,33	8,28	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
9/6/24 19:00	177,30	150,10	24,47	2,74	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/6/24 20:00	174,52	149,98	24,33	0,21	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/6/24 21:00	171,36	147,02	24,34	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/6/24 22:00	161,06	139,33	21,74	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	47,93	47,91		
9/6/24 23:00	148,37	133,15	15,22	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1		1	1	44,45	44,38		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. ΑΗΜ1 (00:00-10:00) μειωμένη ικανότητα 10MW

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 10 Ιούνιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/6/24 0:00	136,05	124,04	12,01	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1		39,33	39,28
10/6/24 1:00	127,09	114,14	12,95	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1		35,13	34,11
10/6/24 2:00	120,14	108,32	11,82	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1		34,79	34,73
10/6/24 3:00	117,31	106,21	11,10	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1		32,62	32,74
10/6/24 4:00	115,81	104,78	11,03	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1		31,10	31,12
10/6/24 5:00	117,23	107,31	9,92	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1		32,31	32,39
10/6/24 6:00	122,98	113,05	8,65	1,28	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1		33,03	32,62
10/6/24 7:00	142,34	127,53	9,03	5,78	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	40,12	40,12
10/6/24 8:00	159,55	142,32	7,01	10,23	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,39	47,46
10/6/24 9:00	172,40	154,62	3,82	13,95	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 10:00	178,71	159,11	3,00	16,60	1	1			1		1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 11:00	180,80	158,32	4,12	18,35	1	1			1		1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 12:00	185,47	159,52	6,60	19,36	1	1			1		1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 13:00	190,75	162,58	8,71	19,45	1	1			1		1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 14:00	190,59	164,29	7,30	18,99	1	1			1		1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 15:00	186,94	163,60	5,84	17,50	1	1			1		1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 16:00	185,72	161,49	8,74	15,49	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 17:00	186,62	163,08	11,07	12,48	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 18:00	188,93	163,90	17,05	7,98	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 19:00	184,13	160,35	21,21	2,57	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 20:00	179,66	156,71	22,88	0,07	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 21:00	172,55	148,27	24,28	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 22:00	159,17	140,44	18,73	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,41	47,33
10/6/24 23:00	146,02	125,99	20,03	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1	1	43,06	41,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1 Πλύση της D3 ΑΗΣ (22:00-23:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 11 Ιούνιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/6/24 0:00	133,67	116,50	17,16	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1	1	39,86	39,82
11/6/24 1:00	124,19	109,00	15,19	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1		37,17	37,12
11/6/24 2:00	118,35	105,21	13,13	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1		33,65	33,52
11/6/24 3:00	115,35	98,43	16,91	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1			33,52	33,50
11/6/24 4:00	114,17	93,43	20,74	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1			36,33	34,24
11/6/24 5:00	116,29	93,68	22,61	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1			39,87	34,87
11/6/24 6:00	122,78	98,61	22,79	1,37	1	1			1		1					0	1	1	1		1			41,24	36,74
11/6/24 7:00	141,57	118,63	16,94	6,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1		42,39	42,45
11/6/24 8:00	160,02	138,12	11,34	10,55	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1	1	47,49	47,55
11/6/24 9:00	174,17	153,50	6,77	13,91	1	1			1		1		1			0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/24 10:00	179,88	156,80	6,90	16,19	1	1			1		1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	47,91	47,87
11/6/24 11:00	183,23	159,63	6,00	17,60	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/24 12:00	187,04	163,18	5,16	18,70	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/24 13:00	192,25	164,95	8,25	19,05	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/24 14:00	193,56	163,80	11,20	18,56	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/24 15:00	189,41	159,29	12,97	17,15	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/24 16:00	189,12	160,67	13,52	14,92	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/24 17:00	191,40	168,60	11,10	11,69	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/24 18:00	193,07	171,55	14,31	7,21	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/24 19:00	187,06	166,40	18,90	1,76	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/24 20:00	183,48	159,80	23,51	0,18	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/24 21:00	178,11	152,75	25,35	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/24 22:00	165,77	141,62	24,14	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1		48,46	48,49
11/6/24 23:00	153,52	130,02	23,50	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1		47,86	46,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/6/24 0:00	141,81	115,77	26,03	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1		47,93	42,07
12/6/24 1:00	133,23	107,76	25,46	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1		46,37	39,88
12/6/24 2:00	126,69	107,60	19,08	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		37,44	37,12
12/6/24 3:00	121,80	103,25	18,55	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		36,40	36,43
12/6/24 4:00	119,30	100,57	18,73	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		37,43	35,35
12/6/24 5:00	119,64	100,50	19,14	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1			39,33	35,89
12/6/24 6:00	125,72	113,13	11,27	1,32	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		36,22	35,54
12/6/24 7:00	145,16	129,51	9,77	5,89	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		36,52	36,21
12/6/24 8:00	164,27	146,37	7,37	10,53	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	44,27	44,38
12/6/24 9:00	179,32	154,87	10,21	14,25	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,16	48,04
12/6/24 10:00	187,13	163,07	7,25	16,80	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,07	48,11
12/6/24 11:00	188,47	166,01	3,97	18,49	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 12:00	192,89	171,27	2,62	19,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 13:00	198,95	171,48	8,38	19,10	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 14:00	200,57	167,52	14,08	18,97	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 15:00	197,75	164,18	15,90	17,67	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 16:00	199,54	164,59	19,02	15,93	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 17:00	201,75	165,85	22,97	12,93	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 18:00	203,17	172,01	22,54	8,63	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 19:00	197,71	171,09	22,67	3,95	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 20:00	192,35	169,54	21,85	0,97	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 21:00	185,68	167,18	18,49	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 22:00	173,01	156,10	16,91	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 23:00	160,84	142,96	17,87	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,03	47,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/6/24 0:00	150,09	120,99	29,10	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1		46,84	45,02
13/6/24 1:00	141,30	111,46	29,83	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		48,04	42,41
13/6/24 2:00	134,96	106,63	28,32	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		47,91	40,49
13/6/24 3:00	131,56	108,53	23,02	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		45,82	39,39
13/6/24 4:00	129,43	107,27	22,16	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		43,27	38,75
13/6/24 5:00	130,89	109,05	21,84	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		41,04	39,19
13/6/24 6:00	134,92	124,22	9,70	1,01	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1		32,47	36,53
13/6/24 7:00	152,11	139,70	7,51	4,89	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		32,80	39,15
13/6/24 8:00	172,15	152,90	10,09	9,16	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,54	48,54
13/6/24 9:00	188,32	169,34	6,82	12,16	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 10:00	196,96	175,65	6,18	15,13	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 11:00	200,22	175,36	7,64	17,21	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 12:00	206,13	175,80	11,92	18,41	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 13:00	213,17	184,79	10,47	17,91	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 14:00	215,34	191,94	5,85	17,56	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 15:00	212,82	185,44	11,01	16,37	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 16:00	214,83	187,71	12,46	14,67	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 17:00	218,67	194,15	12,51	12,01	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 18:00	219,20	198,57	13,25	7,37	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 19:00	213,45	195,27	15,77	2,40	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 20:00	208,48	188,12	20,29	0,06	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 21:00	203,71	182,76	20,95	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 22:00	194,43	176,61	17,82	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 23:00	182,99	168,36	14,63	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/6/24 0:00	170,69	158,78	11,91	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/24 1:00	159,96	147,59	12,37	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	47,35	47,35
14/6/24 2:00	152,79	142,09	10,70	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1	1	45,52	45,49
14/6/24 3:00	146,13	142,41	3,72	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1	1	40,14	40,01
14/6/24 4:00	142,33	140,00	2,33	0,00	1	1			1	1	1	1,3				1	1	1	1	1	1	1	36,26	36,31
14/6/24 5:00	142,33	140,99	1,34	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1	1	36,20	36,22
14/6/24 6:00	145,40	144,14	0,15	1,11	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1	1	36,05	35,72
14/6/24 7:00	165,01	160,25	0,12	4,64	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	45,65	45,82
14/6/24 8:00	183,62	174,62	0,27	8,73	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/24 9:00	198,67	185,38	0,56	12,73	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/24 10:00	205,63	188,77	1,21	15,64	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/24 11:00	208,15	189,05	2,06	17,04	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/24 12:00	214,06	190,74	6,22	17,10	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/24 13:00	220,83	191,43	15,02	14,38	1	1			1	1	1	1,0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/24 14:00	218,48	197,86	7,28	13,33	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/24 15:00	214,82	199,58	3,83	11,40	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/24 16:00	217,27	189,60	14,10	13,58	1	1			1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/24 17:00	220,67	195,71	14,25	10,71	1	1			1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/24 18:00	220,34	196,29	17,12	6,93	1	1			1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/24 19:00	211,93	194,91	14,76	2,26	1	1			1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/24 20:00	205,57	183,97	21,24	0,37	1	1			1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/24 21:00	197,55	179,34	18,20	0,00	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/24 22:00	185,30	170,03	15,27	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/24 23:00	172,34	162,32	10,01	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μεση ωριαία αιχμή

220,83

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
15/6/24 0:00	160,08	142,71	17,36	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	47,19	47,08	
15/6/24 1:00	149,21	131,25	17,96	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1	43,09	43,07	
15/6/24 2:00	141,58	125,30	16,27	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1			1	1	41,47	41,61	
15/6/24 3:00	136,68	113,96	22,71	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1			1	1	40,04	39,43	
15/6/24 4:00	132,19	112,83	19,36	0,00	1	1			1	1	1					1	1				1	1	39,30	39,35	
15/6/24 5:00	135,39	112,79	22,59	0,00	1	1			1	1	1					1	1				1	1	40,62	40,61	
15/6/24 6:00	139,08	119,21	18,46	1,42	1	1			1	1	1					1	1				1	1	41,19	41,27	
15/6/24 7:00	156,45	136,86	14,21	5,38	1	1			1	1	1					1	1	1			1	1	46,73	46,78	
15/6/24 8:00	168,68	148,44	12,38	7,87	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	47,46	47,40	
15/6/24 9:00	179,52	147,76	18,14	13,62	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,54	
15/6/24 10:00	187,87	140,87	29,40	17,60	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
15/6/24 11:00	188,14	133,89	35,14	19,11	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	48,55	48,55	
15/6/24 12:00	191,89	134,64	37,16	20,09	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	48,55	48,55	
15/6/24 13:00	196,74	138,61	37,89	20,24	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	48,55	48,55	
15/6/24 14:00	195,45	137,01	38,52	19,92	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	48,55	48,55	
15/6/24 15:00	192,61	134,11	39,88	18,62	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	48,55	48,55	
15/6/24 16:00	192,77	135,73	40,56	16,48	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	48,55	48,55	
15/6/24 17:00	193,73	140,38	40,00	13,35	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	48,55	48,55	
15/6/24 18:00	194,09	142,24	42,50	9,35	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	48,55	48,55	
15/6/24 19:00	189,22	141,81	43,02	4,39	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	48,55	48,55	
15/6/24 20:00	181,14	137,61	42,93	0,60	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	48,55	48,55	
15/6/24 21:00	173,84	132,12	41,71	0,00	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	48,55	48,55	
15/6/24 22:00	162,06	124,43	37,62	0,00	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	48,55	48,17	
15/6/24 23:00	150,41	114,55	35,85	0,00	1	1				1	1					1		1		1	1	1	48,55	45,12	

Μεση ωριαία αιχμή

196,74

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/6/24 0:00	139,91	103,26	36,65	0,00	1	1				1	1					1		1		1	1	1	48,55	41,94
16/6/24 1:00	132,21	96,10	36,10	0,00	1	1				1	1					1		1		1	1		48,55	39,66
16/6/24 2:00	127,17	90,68	36,49	0,00	1	1				1	1					1		1		1	1		48,55	38,16
16/6/24 3:00	123,37	88,92	34,45	0,00	1	1				1	1					1		1			1		48,55	36,97
16/6/24 4:00	121,57	86,01	35,56	0,00	1	1				1	1					1		1			1		46,00	36,52
16/6/24 5:00	122,70	89,96	32,73	0,00	1	1				1	1					1		1			1		48,51	36,79
16/6/24 6:00	126,57	91,99	33,13	1,44	1	1				1	1					1		1			1		48,55	37,94
16/6/24 7:00	141,76	103,70	31,97	6,09	1	1				1	1					1	1	1			1		48,55	42,49
16/6/24 8:00	152,83	111,65	30,75	10,43	1	1			1	1	1					1	1	1			1		48,55	45,84
16/6/24 9:00	161,25	119,55	27,03	14,67	1	1			1	1	1					1	1	1			1		44,65	48,17
16/6/24 10:00	165,84	127,42	21,02	17,41	1	1			1	1	1					1	1	1			1	1	41,16	48,51
16/6/24 11:00	166,89	121,64	26,03	19,21	1	1			1	1	1					1	1	1			1		48,55	48,55
16/6/24 12:00	169,98	124,02	25,73	20,23	1	1			1	1	1					1	1	1			1		48,55	48,55
16/6/24 13:00	173,76	128,12	25,54	20,10	1	1			1	1	1					1	1	1			1		48,55	48,55
16/6/24 14:00	174,53	130,75	24,06	19,73	1	1			1	1	1					1	1	1			1		48,55	48,55
16/6/24 15:00	173,04	128,36	26,32	18,37	1	1			1	1	1					1	1	1			1		48,55	48,55
16/6/24 16:00	174,34	131,29	26,80	16,25	1	1			1	1	1					1	1	1			1		48,55	48,55
16/6/24 17:00	177,82	140,97	23,62	13,23	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/6/24 18:00	181,47	149,87	22,67	8,92	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/6/24 19:00	177,60	147,45	27,12	3,03	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/6/24 20:00	173,24	143,05	30,15	0,05	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/6/24 21:00	169,11	139,98	29,13	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/6/24 22:00	158,45	138,13	20,31	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1		47,47	47,39
16/6/24 23:00	146,96	129,34	17,62	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1		44,31	44,12

Μεση ωριαία αιχμή

181,47

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/6/24 0:00	137,41	113,88	23,53	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1		43,15	39,95
17/6/24 1:00	128,86	105,95	22,90	0,00	1	1			1		1					1	1	1		1	1		41,14	38,61
17/6/24 2:00	123,47	102,08	21,39	0,00	1	1			1		1					1	1	1			1		37,84	37,03
17/6/24 3:00	120,65	96,12	24,52	0,00	1	1			1		1					1	1	1			1		41,64	36,13
17/6/24 4:00	119,57	93,48	26,08	0,00	1	1			1		1					1	1	1			1		46,19	35,81
17/6/24 5:00	121,13	93,92	27,21	0,00	1	1			1		1					1	1	1			1		48,50	36,22
17/6/24 6:00	127,34	98,15	27,90	1,29	1	1			1		1					1	1	1			1		48,55	38,08
17/6/24 7:00	146,42	113,39	27,36	5,67	1	1			1		1					1	1	1			1		48,54	43,88
17/6/24 8:00	164,06	128,84	25,18	10,04	1	1			1	1	1					1	1	1			1		48,49	48,17
17/6/24 9:00	176,81	142,93	20,19	13,69	1	1			1	1	1					1	1	1			1	1	47,81	48,55
17/6/24 10:00	181,62	154,27	11,47	15,88	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1	1	37,50	48,55
17/6/24 11:00	181,53	156,16	7,98	17,39	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1	1	38,61	48,55
17/6/24 12:00	184,68	154,52	12,06	18,09	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
17/6/24 13:00	191,79	164,90	7,78	19,11	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/6/24 14:00	191,74	163,25	10,25	18,25	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/6/24 15:00	187,89	155,82	14,73	17,33	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	45,19	48,55
17/6/24 16:00	189,20	155,62	18,14	15,44	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/6/24 17:00	192,05	159,75	19,74	12,56	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/6/24 18:00	194,05	165,58	19,97	8,49	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/6/24 19:00	190,06	166,49	20,55	3,03	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/6/24 20:00	183,62	166,50	17,05	0,07	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/6/24 21:00	176,47	166,21	10,26	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/6/24 22:00	163,45	153,55	9,90	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	47,92	47,77
17/6/24 23:00	150,62	136,09	14,53	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1	1	43,89	43,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 18 Ιούνιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/6/24 0:00	137,39	124,33	13,06	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		39,03	39,04
18/6/24 1:00	128,62	116,59	12,03	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		38,53	38,55
18/6/24 2:00	123,03	106,70	16,33	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		36,88	36,82
18/6/24 3:00	119,76	100,21	19,55	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1			1		36,46	35,90
18/6/24 4:00	118,54	99,37	19,17	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1			1		36,87	35,49
18/6/24 5:00	119,52	104,84	14,68	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1			1		35,73	35,71
18/6/24 6:00	125,87	109,43	15,24	1,19	1	1				1	1					0	1	1	1			1		36,19	36,03
18/6/24 7:00	145,83	122,55	18,07	5,22	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1		43,40	43,50
18/6/24 8:00	163,65	136,47	17,56	9,63	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1	48,12	48,18
18/6/24 9:00	178,16	150,50	14,50	13,16	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 10:00	185,01	159,13	9,59	16,29	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 11:00	186,90	161,55	7,41	17,93	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 12:00	189,69	162,11	9,20	18,38	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 13:00	194,82	166,67	9,66	18,49	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 14:00	194,83	166,72	10,08	18,03	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 15:00	191,02	159,41	14,85	16,76	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 16:00	191,62	158,71	17,94	14,97	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 17:00	193,99	161,54	20,38	12,07	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 18:00	195,30	166,27	21,50	7,53	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 19:00	190,72	166,87	21,46	2,38	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 20:00	185,51	165,99	19,47	0,06	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 21:00	179,04	163,91	15,13	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 22:00	167,34	150,76	16,57	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,48	48,49
18/6/24 23:00	154,39	135,58	18,80	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1		1	1	43,55	43,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/6/24 0:00	142,63	121,70	20,92	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1		42,40	42,16
19/6/24 1:00	132,95	112,38	20,57	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1			40,00	39,90
19/6/24 2:00	127,24	105,96	21,28	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1			38,70	38,14
19/6/24 3:00	123,30	102,21	21,08	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1			39,55	36,96
19/6/24 4:00	121,18	100,10	21,08	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1			37,85	36,28
19/6/24 5:00	122,11	103,51	18,59	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1			36,63	36,61
19/6/24 6:00	127,82	112,89	13,85	1,08	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1			38,29	38,35
19/6/24 7:00	147,80	132,69	10,06	5,06	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1			43,58	43,58
19/6/24 8:00	166,47	146,59	10,45	9,43	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		47,75	47,79
19/6/24 9:00	181,00	161,87	6,37	12,76	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/6/24 10:00	189,12	168,26	5,04	15,82	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 11:00	191,76	168,15	6,09	17,52	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 12:00	196,09	169,73	7,58	18,78	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 13:00	201,86	171,88	11,00	18,98	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 14:00	202,42	173,36	10,54	18,51	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 15:00	199,76	172,38	10,11	17,28	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 16:00	199,75	171,17	13,49	15,09	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 17:00	202,76	176,55	14,01	12,20	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 18:00	206,23	181,79	16,15	8,29	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 19:00	200,72	182,43	15,53	2,76	1	1			1	1	1				1	0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 20:00	195,14	179,47	15,57	0,10	1	1			1	1	1				1	0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 21:00	189,45	174,69	14,77	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 22:00	176,97	157,37	19,59	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 23:00	163,08	141,77	21,31	0,00	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	47,92	47,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/6/24 0:00	150,35	126,75	23,59	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1	1	46,20	43,57
20/6/24 1:00	139,68	114,62	25,05	0,00	1	1			1	1	1					0		1	1		1	1	1	47,62	41,74
20/6/24 2:00	132,55	112,64	19,91	0,00	1	1			1	1	1					0			1		1	1	1	43,74	39,52
20/6/24 3:00	126,78	118,01	8,76	0,00	1	1			1	1	1					0			1		1	1	1	35,23	35,13
20/6/24 4:00	123,57	112,58	10,99	0,00	1	1			1	1	1					0			1		1	1	1	32,18	32,09
20/6/24 5:00	124,11	111,53	12,57	0,00	1	1			1	1	1					0			1		1	1	1	32,64	32,66
20/6/24 6:00	129,23	118,07	9,91	1,25	1	1			1	1	1					0		1	1		1	1	1	32,38	32,11
20/6/24 7:00	149,59	138,74	5,52	5,33	1	1			1	1	1					0		1	1		1	1	1	43,15	43,37
20/6/24 8:00	170,01	156,79	3,38	9,84	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,39	48,44
20/6/24 9:00	184,71	166,67	4,74	13,31	1	1		1	1	1	1				1	0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 10:00	193,05	167,02	9,95	16,08	1	1		1	1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,51	48,52
20/6/24 11:00	195,50	169,70	7,99	17,81	1	1		1	1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 12:00	200,79	173,67	8,28	18,84	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 13:00	206,66	178,92	8,76	18,98	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 14:00	207,31	177,40	11,38	18,53	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 15:00	203,73	174,23	12,20	17,30	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 16:00	203,88	176,77	11,71	15,40	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 17:00	206,86	179,43	15,11	12,32	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 18:00	208,88	183,98	17,07	7,83	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 19:00	201,75	181,99	17,28	2,48	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 20:00	195,04	175,77	19,14	0,13	1	1			1	1	1		1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 21:00	189,07	172,17	16,89	0,00	1	1			1	1	1		1	1	1	0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 22:00	181,32	153,92	27,40	0,00	1	1			1	1	1		1		1	0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 23:00	165,32	144,82	20,49	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,43	48,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP 4, AEP3 λόγω κακοκαιρίας (20:00-23:00).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/6/24 0:00	152,91	132,56	20,35	0,00	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	46,56	45,84
21/6/24 1:00	143,78	111,90	31,88	0,00	1	1			1	1	1					1		1		1	1		48,49	43,13
21/6/24 2:00	137,27	102,69	34,58	0,00	1	1			1	1	1					1		1			1		48,55	41,16
21/6/24 3:00	133,82	99,66	34,15	0,00	1	1			1	1	1					1		1			1		48,55	40,16
21/6/24 4:00	130,96	101,50	29,46	0,00	1	1			1	1	1					1		1			1		44,66	39,29
21/6/24 5:00	131,04	110,98	20,06	0,00	1	1			1	1	1					1		1			1		39,38	39,24
21/6/24 6:00	137,55	115,54	21,09	0,92	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	38,49	37,64
21/6/24 7:00	156,75	127,34	25,48	3,93	1	1		1	1	1	1					1		1		1	1	1	46,85	46,47
21/6/24 8:00	174,08	145,92	21,20	6,96	1	1		1	1	1	1					1		1		1	1	1	48,55	48,55
21/6/24 9:00	190,67	169,71	8,92	12,04	1	1		1	1	1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/24 10:00	199,28	178,85	5,81	14,62	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/24 11:00	200,63	172,97	11,63	16,03	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/24 12:00	204,46	177,80	8,75	17,91	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/24 13:00	209,79	178,13	12,89	18,76	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/24 14:00	209,63	176,64	14,60	18,39	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/24 15:00	207,34	173,31	16,49	17,54	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/24 16:00	208,35	176,90	16,16	15,28	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/24 17:00	210,37	180,35	17,84	12,18	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/24 18:00	210,49	182,94	19,92	7,62	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/24 19:00	204,32	181,45	20,14	2,73	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/24 20:00	196,82	179,08	17,57	0,17	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/24 21:00	188,24	179,99	8,25	0,00	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/24 22:00	177,08	160,43	16,65	0,00	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
21/6/24 23:00	164,08	145,62	18,46	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,39	48,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 22 Ιούνιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
22/6/24 0:00	151,66	132,12	19,54	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1		45,55	45,39	
22/6/24 1:00	143,02	118,86	24,16	0,00	1				1	1	1					1	1	1		1	1		46,45	42,82	
22/6/24 2:00	137,48	108,44	29,05	0,00	1				1	1	1					1		1		1	1		48,30	41,17	
22/6/24 3:00	133,63	106,36	27,26	0,00	1				1	1	1					1		1		1	1		48,52	40,01	
22/6/24 4:00	131,11	107,71	23,40	0,00	1				1	1	1					1		1		1	1		43,82	39,28	
22/6/24 5:00	131,51	111,59	19,91	0,00	1				1	1	1					1		1		1	1		39,78	39,36	
22/6/24 6:00	136,83	115,12	20,42	1,28	1				1	1	1					1	1	1		1	1		41,24	40,82	
22/6/24 7:00	155,26	128,25	21,29	5,72	1			1	1	1	1					1	1	1		1	1		46,42	46,52	
22/6/24 8:00	172,53	141,55	20,51	10,47	1			1	1	1	1					1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
22/6/24 9:00	187,35	152,93	20,60	13,82	1			1	1	1	1					1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
22/6/24 10:00	194,12	161,15	16,57	16,40	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/6/24 11:00	197,26	158,22	20,53	18,50	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/6/24 12:00	202,35	161,63	21,55	19,17	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/6/24 13:00	209,14	166,46	23,35	19,33	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/6/24 14:00	209,64	168,01	22,78	18,85	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/6/24 15:00	206,85	165,73	23,30	17,82	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/6/24 16:00	207,82	166,47	25,37	15,98	1		1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/6/24 17:00	208,90	167,30	28,43	13,17	1				1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/6/24 18:00	209,58	173,79	26,86	8,93	1				1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/6/24 19:00	202,01	174,04	25,48	2,49	1				1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/6/24 20:00	193,60	166,62	26,89	0,09	1				1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/6/24 21:00	186,87	158,57	28,30	0,00	1				1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/6/24 22:00	174,66	147,65	27,00	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/6/24 23:00	161,79	135,66	26,13	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1		48,53	48,07	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Κυριακή, 23 Ιούνιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
23/6/24 0:00	150,69	124,63	26,05	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,54	45,17		
23/6/24 1:00	142,03	113,25	28,77	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	42,59		
23/6/24 2:00	135,67	106,36	29,31	0,00	1					1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	40,70		
23/6/24 3:00	130,78	102,53	28,25	0,00	1					1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	39,18		
23/6/24 4:00	127,57	98,20	29,36	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	38,16		
23/6/24 5:00	128,03	100,33	27,70	0,00	1					1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	38,36		
23/6/24 6:00	132,26	103,49	27,53	1,25	1					1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	39,57		
23/6/24 7:00	147,30	114,36	27,36	5,58	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	44,12		
23/6/24 8:00	159,92	124,02	25,50	10,40	1				1	1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	47,65		
23/6/24 9:00	169,62	133,39	22,13	14,10	1				1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
23/6/24 10:00	174,52	135,56	22,27	16,70	1				1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
23/6/24 11:00	176,35	134,18	23,55	18,62	1				1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
23/6/24 12:00	179,46	134,76	25,22	19,48	1			1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
23/6/24 13:00	184,33	138,85	25,94	19,55	1			1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
23/6/24 14:00	185,19	139,19	26,68	19,32	1			1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
23/6/24 15:00	182,22	139,30	24,83	18,09	1			1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
23/6/24 16:00	182,48	141,50	24,83	16,14	1			1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
23/6/24 17:00	184,75	145,61	25,67	13,47	1				1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
23/6/24 18:00	188,66	151,64	27,23	9,79	1				1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
23/6/24 19:00	182,64	153,16	26,09	3,39	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
23/6/24 20:00	176,25	149,05	27,08	0,11	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
23/6/24 21:00	171,62	145,44	26,18	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
23/6/24 22:00	161,36	137,09	24,27	0,00	1				1							0	1	1	1	1	1	1	1	48,21	48,01		
23/6/24 23:00	150,31	125,39	24,92	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,45	45,08		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/6/24 0:00	139,78	113,58	26,20	0,00	1					1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,54	41,93
24/6/24 1:00	131,59	104,75	26,84	0,00	1					1	1					0	1	1		1	1	1		48,55	39,40
24/6/24 2:00	126,03	98,53	27,50	0,00	1					1	1					0	1	1		1	1	1		48,55	37,77
24/6/24 3:00	121,67	96,22	25,45	0,00	1					1	1					0	1	1		1		1		48,53	36,44
24/6/24 4:00	119,88	97,90	21,98	0,00	1					1	1					0	1	1		1		1		46,74	35,89
24/6/24 5:00	121,83	98,58	23,25	0,00	1					1	1					0	1	1		1		1		48,32	36,39
24/6/24 6:00	127,51	102,07	24,24	1,20	1					1	1					0	1	1	1	1		1		48,55	38,19
24/6/24 7:00	145,44	115,39	24,44	5,61	1					1	1					0	1	1	1	1		1		48,55	43,63
24/6/24 8:00	161,83	128,76	22,62	10,45	1				1	1	1					0	1	1	1	1		1		48,55	47,96
24/6/24 9:00	173,26	140,97	18,31	13,98	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/6/24 10:00	179,28	145,75	16,82	16,71	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/6/24 11:00	181,54	152,99	10,09	18,46	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 12:00	185,43	154,94	11,10	19,39	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 13:00	191,51	156,60	15,32	19,58	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 14:00	192,68	158,81	14,62	19,25	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 15:00	190,26	159,69	12,67	17,90	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 16:00	189,82	160,29	13,70	15,84	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 17:00	192,17	163,28	16,07	12,83	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 18:00	194,29	169,64	15,96	8,70	1				1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 19:00	188,65	166,14	20,23	2,29	1				1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 20:00	183,55	153,50	29,98	0,07	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 21:00	176,80	145,36	31,43	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 22:00	163,86	135,66	28,19	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 23:00	150,96	122,54	28,42	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/6/24 0:00	139,13	111,92	27,21	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/6/24 1:00	130,21	99,06	31,15	0,00	1					1	1					1	1	1	1		1		48,55	48,55
25/6/24 2:00	124,90	90,70	34,20	0,00	1					1	1					1		1	1		1		48,55	48,55
25/6/24 3:00	121,32	88,03	33,28	0,00	1					1	1					1		1	1		1		48,55	48,30
25/6/24 4:00	119,23	86,22	33,00	0,00	1					1	1					1		1	1		1		48,55	47,70
25/6/24 5:00	121,11	86,85	34,25	0,00	1					1	1					1		1	1		1		48,55	48,32
25/6/24 6:00	127,51	92,06	34,38	1,08	1					1	1					1		1	1		1		48,55	46,36
25/6/24 7:00	146,86	109,77	32,17	4,92	1				1	1	1					1		1	1		1		48,55	48,55
25/6/24 8:00	166,64	125,82	30,45	10,37	1				1	1	1					1		1	1	1	1		48,55	48,55
25/6/24 9:00	180,74	139,38	27,38	13,98	1				1	1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 10:00	187,13	147,08	23,54	16,51	1			1	1	1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 11:00	189,22	146,46	24,15	18,61	1			1	1	1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 12:00	193,71	149,22	24,96	19,53	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 13:00	200,34	154,93	25,74	19,67	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 14:00	200,94	154,92	26,86	19,15	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 15:00	197,85	150,96	28,86	18,02	1			1	1	1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 16:00	196,82	151,08	29,91	15,82	1			1	1	1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 17:00	198,93	155,34	30,50	13,09	1			1	1	1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 18:00	201,22	162,76	29,16	9,30	1			1	1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 19:00	194,75	160,51	30,00	4,23	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 20:00	187,21	155,70	29,98	1,53	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 21:00	177,08	146,83	29,56	0,69	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 22:00	163,90	133,98	29,92	0,00	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 23:00	151,05	119,73	31,32	0,00	1					1	1					1	1		1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω μη διαθεσιμότητας DG2 ΘΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
26/6/24 0:00	140,46	108,42	32,04	0,00	1					1	1					1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
26/6/24 1:00	132,02	102,62	29,40	0,00	1					1	1					1	1		1	1	1		48,55	48,55	
26/6/24 2:00	127,06	98,19	28,87	0,00	1					1	1					1	1		1	1	1		48,55	48,55	
26/6/24 3:00	124,92	96,57	28,35	0,00	1					1	1					1	1		1		1		48,55	48,55	
26/6/24 4:00	123,17	94,98	28,19	0,00	1					1	1					1	1		1		1		48,55	48,55	
26/6/24 5:00	124,45	97,78	26,66	0,00	1					1	1					1	1		1		1		48,55	48,55	
26/6/24 6:00	130,32	104,89	24,43	1,00	1					1	1					1	1	1	1		1		48,38	48,11	
26/6/24 7:00	151,30	128,63	17,23	5,43	1				1	1	1					1	1	1	1		1		48,49	48,54	
26/6/24 8:00	170,60	146,06	14,77	9,77	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/6/24 9:00	187,04	160,72	12,64	13,68	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/6/24 10:00	195,29	164,57	14,75	15,98	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/6/24 11:00	198,27	161,76	18,26	18,25	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/6/24 12:00	202,55	162,40	21,10	19,05	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/6/24 13:00	209,83	169,12	21,65	19,06	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/6/24 14:00	209,72	170,42	21,31	17,99	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/6/24 15:00	207,93	169,07	21,54	17,33	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/6/24 16:00	208,81	172,64	20,82	15,34	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/6/24 17:00	212,27	177,95	21,82	12,50	1			1	1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/6/24 18:00	214,15	185,24	20,75	8,16	1			1	1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/6/24 19:00	208,36	183,49	22,28	2,59	1			1	1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/6/24 20:00	200,42	177,91	22,43	0,09	1			1	1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/6/24 21:00	193,83	172,25	21,58	0,00	1			1	1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/6/24 22:00	182,00	161,46	20,54	0,00	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/6/24 23:00	169,04	145,96	23,09	0,00	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
27/6/24 0:00	155,96	130,68	25,28	0,00	1			1		1	1					1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
27/6/24 1:00	145,90	119,81	26,10	0,00	1					1	1					1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
27/6/24 2:00	138,53	112,17	26,36	0,00	1					1	1					1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
27/6/24 3:00	133,19	105,56	27,63	0,00	1					1	1					1	1	1		1	1		48,55	48,55	
27/6/24 4:00	130,09	100,54	29,55	0,00	1					1	1					1	1	1		1	1		48,55	48,55	
27/6/24 5:00	130,29	102,77	27,52	0,00	1					1	1					1	1	1		1	1		48,55	48,55	
27/6/24 6:00	133,28	103,81	28,32	1,16	1					1	1					1	1	1		1	1		48,55	48,55	
27/6/24 7:00	148,76	115,23	28,40	5,14	1					1	1					1	1	1		1	1		48,55	48,55	
27/6/24 8:00	172,43	137,65	25,41	9,37	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
27/6/24 9:00	186,60	152,65	21,10	12,85	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
27/6/24 10:00	191,90	156,08	21,50	14,33	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/6/24 11:00	196,79	154,44	23,94	18,40	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/6/24 12:00	201,40	157,85	24,32	19,24	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/6/24 13:00	208,06	165,20	23,43	19,43	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/6/24 14:00	206,06	165,47	22,35	18,24	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/6/24 15:00	204,72	163,77	23,35	17,60	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/6/24 16:00	203,34	164,71	24,05	14,57	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/6/24 17:00	204,04	168,33	24,89	10,82	1				1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/6/24 18:00	204,92	168,23	30,05	6,64	1				1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/6/24 19:00	198,80	165,41	31,27	2,12	1				1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/6/24 20:00	193,63	157,30	36,24	0,09	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/6/24 21:00	187,05	151,46	35,59	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/6/24 22:00	174,72	141,27	33,45	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/6/24 23:00	161,47	128,55	32,92	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/6/24 0:00	148,42	118,75	29,67	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
28/6/24 1:00	138,87	107,31	31,56	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
28/6/24 2:00	131,98	100,96	31,02	0,00	1					1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	48,55
28/6/24 3:00	127,97	97,53	30,45	0,00	1					1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	48,55
28/6/24 4:00	125,80	96,26	29,54	0,00	1					1	1					0	1		1		1	1		48,55	48,55
28/6/24 5:00	127,55	95,97	31,58	0,00	1					1	1					0	1		1		1	1		48,55	48,55
28/6/24 6:00	132,94	103,85	28,20	0,88	1					1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	48,55
28/6/24 7:00	150,66	120,18	26,34	4,13	1				1	1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	48,55
28/6/24 8:00	167,30	134,19	24,20	8,91	1				1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 9:00	181,11	144,87	23,16	13,09	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 10:00	187,38	148,10	23,47	15,81	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 11:00	187,28	148,14	21,54	17,61	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 12:00	191,66	149,10	24,08	18,48	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 13:00	196,68	153,92	24,13	18,63	1				1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 14:00	197,49	154,15	25,23	18,12	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 15:00	194,75	154,45	23,48	16,82	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 16:00	194,99	156,63	23,72	14,63	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 17:00	198,20	157,14	29,40	11,65	1				1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 18:00	200,21	157,80	35,27	7,15	1				1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 19:00	194,67	159,00	33,48	2,19	1				1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 20:00	187,89	148,76	39,04	0,09	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 21:00	179,91	140,03	39,88	0,00	1				1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 22:00	167,20	124,39	42,81	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 23:00	154,31	114,88	39,42	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 29 Ιούνιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/6/24 0:00	144,50	106,61	37,88	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	48,55
29/6/24 1:00	136,07	99,34	36,73	0,00	1					1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	47,54
29/6/24 2:00	130,10	93,36	36,74	0,00	1					1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	45,51
29/6/24 3:00	126,21	89,30	36,91	0,00	1					1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	44,19
29/6/24 4:00	124,83	88,00	36,83	0,00	1					1	1					0	1		1		1	1		48,55	43,68
29/6/24 5:00	126,30	90,16	36,14	0,00	1					1	1					0	1		1		1	1		48,55	44,19
29/6/24 6:00	130,64	94,73	35,12	0,80	1					1	1					0	1		1		1	1		48,55	46,65
29/6/24 7:00	146,39	111,46	30,70	4,23	1				1	1	1					0	1		1		1	1		48,55	48,55
29/6/24 8:00	161,98	125,15	28,33	8,50	1				1	1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	48,55
29/6/24 9:00	176,05	138,93	25,08	12,04	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
29/6/24 10:00	183,49	150,00	18,91	14,58	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/24 11:00	185,20	155,76	13,46	15,98	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/24 12:00	190,28	164,66	8,23	17,39	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/24 13:00	196,51	169,38	9,53	17,60	1				1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/24 14:00	197,51	172,68	8,83	16,00	1				1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/24 15:00	195,32	168,84	10,72	15,76	1				1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/24 16:00	196,95	172,44	10,98	13,54	1				1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/24 17:00	199,96	169,47	19,81	10,68	1				1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/24 18:00	201,72	170,94	24,13	6,64	1				1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/24 19:00	198,56	173,33	22,69	2,54	1				1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/24 20:00	193,38	171,13	22,12	0,13	1				1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/24 21:00	187,99	180,17	7,82	0,00	1				1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/24 22:00	175,73	171,67	4,06	0,00	1				1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/24 23:00	163,27	156,11	7,16	0,00	1				1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 30 Ιούνιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
30/6/24 0:00	153,05	143,99	9,06	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,71	47,75
30/6/24 1:00	144,10	131,36	12,73	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	45,72	45,81
30/6/24 2:00	136,89	122,34	14,55	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,26	48,20
30/6/24 3:00	132,34	119,14	13,20	0,00	1					1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,53	48,51
30/6/24 4:00	128,97	119,39	9,58	0,00	1					1	1					0	1	1	1		1	1	1	47,06	47,03
30/6/24 5:00	128,61	119,73	8,88	0,00	1					1	1					0	1	1	1		1	1	1	46,57	46,55
30/6/24 6:00	132,18	117,17	14,02	0,99	1					1	1					0	1	1	1		1	1	1	42,89	41,93
30/6/24 7:00	146,65	127,46	14,53	4,66	1				1	1	1					0	1	1	1		1	1		47,35	47,64
30/6/24 8:00	159,82	139,87	10,92	9,03	1				1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
30/6/24 9:00	170,94	148,14	10,25	12,55	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/24 10:00	177,03	145,34	16,48	15,21	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/24 11:00	177,42	143,65	16,76	17,01	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/24 12:00	180,92	149,73	13,25	17,94	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/24 13:00	186,64	151,76	16,79	18,08	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/24 14:00	187,89	147,73	22,43	17,73	1				1	1	1					2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/24 15:00	186,27	147,80	21,80	16,67	1				1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/24 16:00	187,94	153,04	20,48	14,42	1				1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/24 17:00	192,47	150,93	30,07	11,46	1				1	1	1					11	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/24 18:00	195,49	154,12	34,52	6,85	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/24 19:00	191,42	155,04	34,33	2,05	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/24 20:00	187,06	153,72	33,27	0,07	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/24 21:00	183,94	153,04	30,90	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/24 22:00	175,50	146,52	28,98	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/24 23:00	163,98	135,23	28,75	0,00	1				1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/7/24 0:00	153,73	126,00	27,74	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	47,99
2/7/24 1:00	136,95	110,20	26,75	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,36	47,72
2/7/24 2:00	133,21	106,42	26,79	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
2/7/24 3:00	132,59	105,68	26,91	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
2/7/24 4:00	126,87	105,62	21,26	0,00	1					1	1					0	1		1	1	1	1		44,62	48,16
2/7/24 5:00	127,93	105,63	22,30	0,00	1					1	1					0	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/7/24 6:00	132,98	109,00	22,99	0,99	1					1	1					0	1		1	1	1	1		48,33	47,66
2/7/24 7:00	151,09	125,39	21,26	4,44	1				1	1	1					0	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/7/24 8:00	170,11	143,76	17,15	9,20	1				1	1	1					3	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
2/7/24 9:00	182,40	160,68	9,07	12,65	1				1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 10:00	188,77	163,59	10,04	15,14	1				1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 11:00	189,80	164,39	8,60	16,81	1				1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 12:00	194,41	169,40	7,08	17,93	1				1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 13:00	200,64	175,31	7,23	18,11	1				1	1			1			8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 14:00	202,56	173,25	11,64	17,67	1				1	1			1			8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 15:00	199,61	165,32	18,01	16,29	1			1	1	1			1			8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 16:00	199,98	167,54	17,76	14,68	1			1	1	1			1			9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 17:00	202,21	171,50	19,55	11,16	1			1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 18:00	203,34	178,53	17,70	7,12	1			1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 19:00	199,01	175,49	20,83	2,69	1			1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 20:00	190,42	174,11	16,23	0,08	1			1	1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 21:00	182,61	170,43	12,18	0,00	1				1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 22:00	171,89	166,08	5,81	0,00	1				1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 23:00	159,24	144,58	14,66	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/7/24 0:00	146,43	135,63	10,80	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	45,77	45,72
3/7/24 1:00	135,74	130,35	5,39	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	39,75	39,54
3/7/24 2:00	128,68	121,04	7,64	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	35,22	35,26
3/7/24 3:00	123,20	113,27	9,93	0,00	1				1	1	1					0	1		1		1	1	1	38,05	38,19
3/7/24 4:00	117,51	105,79	11,72	0,00	1				1	1	1					0	1		1		1	1		36,40	36,29
3/7/24 5:00	123,16	110,87	12,29	0,00	1				1	1	1					0	1		1		1	1		40,80	40,54
3/7/24 6:00	129,88	123,99	5,32	0,56	1				1	1	1					0	1		1		1	1	1	40,28	40,20
3/7/24 7:00	144,33	140,41	0,28	3,65	1				1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	46,10	45,92
3/7/24 8:00	164,15	156,46	0,02	7,68	1				1	1	1					2	1	1	1	1	1	1	1	48,05	48,13
3/7/24 9:00	179,74	168,12	0,26	11,36	1				1	1	1					9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 10:00	186,86	172,56	0,15	14,15	1				1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 11:00	189,81	173,28	0,73	15,80	1				1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1	43,98	48,55
3/7/24 12:00	194,47	175,95	1,89	16,62	1				1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 13:00	198,63	179,94	1,71	16,98	1				1	1	1		1	1		10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 14:00	199,26	179,19	3,15	16,92	1				1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 15:00	195,84	174,10	5,84	15,89	1			1	1	1	1		1			12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 16:00	196,15	173,12	8,77	14,26	1			1	1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 17:00	200,07	178,23	9,31	12,54	1			1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 18:00	202,86	184,94	9,06	8,86	1			1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 19:00	198,21	188,79	5,63	3,80	1			1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 20:00	191,32	186,95	4,26	0,12	1			1	1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 21:00	184,98	182,00	2,97	0,00	1				1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 22:00	173,06	169,53	3,53	0,00	1				1	1	1		1			6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 23:00	159,89	155,34	4,55	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/7/24 0:00	145,91	140,41	5,50	0,00	1				1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	47,78	47,66
4/7/24 1:00	137,11	127,67	9,43	0,00	1				1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	42,30	42,40
4/7/24 2:00	130,75	119,46	11,29	0,00	1				1	1	1					0		1	1	1		1	1	42,04	42,00
4/7/24 3:00	125,81	118,18	7,63	0,00	1				1	1	1					0		1	1	1		1	1	36,92	36,88
4/7/24 4:00	122,79	115,55	7,23	0,00	1				1	1	1					0		1	1	1		1	1	33,91	33,84
4/7/24 5:00	124,39	119,44	4,94	0,00	1				1	1	1					0		1	1	1		1	1	35,32	35,29
4/7/24 6:00	129,30	126,42	2,33	0,55	1				1	1	1					0	1	1	1	1		1	1	36,15	35,84
4/7/24 7:00	148,18	143,62	0,70	3,87	1				1	1	1					2	1	1	1	1		1	1	46,03	46,21
4/7/24 8:00	167,30	158,50	0,60	8,20	1				1	1	1					13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/24 9:00	181,54	169,54	0,65	11,35	1				1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 10:00	188,36	173,33	0,67	14,36	1				1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 11:00	191,28	173,24	0,86	17,18	1				1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 12:00	193,47	175,86	0,94	16,67	1				1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 13:00	197,41	178,54	1,16	17,71	1				1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 14:00	198,06	178,52	1,38	18,16	1				1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 15:00	192,59	174,32	1,29	16,99	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 16:00	191,20	175,66	1,63	13,91	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 17:00	192,27	180,66	1,35	10,26	1	1		1	1	1	1					16	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 18:00	195,93	186,14	1,53	8,25	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 19:00	192,02	186,67	1,43	3,92	1	1		1	1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 20:00	185,52	184,22	0,85	0,45	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 21:00	178,34	177,66	0,68	0,00	1	1			1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 22:00	166,26	165,56	0,70	0,00	1	1			1	1	1					3	1	1	1	1	1	1	1	48,30	48,29
4/7/24 23:00	153,83	152,81	1,02	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	40,36	40,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. ΑΗΜ 2 (16:58 - 24:00) Μειωμένη ικανότητα στα 10 MW λόγω θερμοκρασιών.

ΗΣ Ρόδου							Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
5/7/24 0:00	142,21	141,78	0,43	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	35,24	35,16		
5/7/24 1:00	131,45	131,17	0,28	0,00	1	1				1	1					0	1	1		1	1	1	1	38,75	39,00		
5/7/24 2:00	125,61	124,97	0,64	0,00	1	1				1	1					0	1	1		1	1	1	1	33,64	33,55		
5/7/24 3:00	121,75	120,80	0,94	0,00	1	1				1	1					0	1	1			1	1	1	36,10	36,07		
5/7/24 4:00	119,44	118,82	0,62	0,00	1	1				1	1					0	1	1			1	1	1	34,41	34,48		
5/7/24 5:00	120,47	119,21	1,25	0,00	1	1				1	1					0	1	1			1	1	1	35,38	35,49		
5/7/24 6:00	123,92	119,90	3,34	0,68	1	1				1	1					0	1	1			1	1	1	35,80	35,65		
5/7/24 7:00	143,15	135,74	2,89	4,51	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1	1	45,13	45,27		
5/7/24 8:00	158,71	146,61	3,19	8,91	1	1			1	1	1					3	1	1	1		1	1	1	44,16	43,80		
5/7/24 9:00	171,16	156,82	2,48	11,87	1	1			1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1	47,68	47,69		
5/7/24 10:00	179,65	158,64	6,26	14,76	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,53	48,53		
5/7/24 11:00	181,34	156,54	7,90	16,90	1	1			1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
5/7/24 12:00	183,40	152,08	13,65	17,67	1	1			1	1	1					17	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
5/7/24 13:00	191,60	157,06	16,26	18,28	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
5/7/24 14:00	195,50	153,83	22,90	18,77	1	1			1	1	1					8	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
5/7/24 15:00	193,41	149,37	26,46	17,58	1	1		1	1	1	1					2	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
5/7/24 16:00	194,88	151,36	28,41	15,11	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
5/7/24 17:00	198,62	156,57	29,59	12,46	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
5/7/24 18:00	200,11	163,04	28,83	8,24	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
5/7/24 19:00	194,15	162,86	28,18	3,10	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
5/7/24 20:00	186,64	158,76	27,79	0,09	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
5/7/24 21:00	179,29	150,44	28,85	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
5/7/24 22:00	167,79	137,87	29,91	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
5/7/24 23:00	155,81	127,95	27,86	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Σάββατο, 6 Ιούλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
6/7/24 0:00	145,53	119,35	26,17	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	48,55		
6/7/24 1:00	136,32	119,20	17,11	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		48,49	48,46		
6/7/24 2:00	129,53	114,17	15,35	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		45,08	44,96		
6/7/24 3:00	125,22	104,65	20,57	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1			1		47,65	47,70		
6/7/24 4:00	122,68	103,37	19,32	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1			1		45,43	45,44		
6/7/24 5:00	124,12	110,02	14,10	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1			1		46,22	45,86		
6/7/24 6:00	128,91	115,28	12,72	0,91	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		40,27	39,63		
6/7/24 7:00	146,53	131,00	10,48	5,04	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		42,63	42,77		
6/7/24 8:00	164,44	144,01	10,64	9,79	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		47,53	47,41		
6/7/24 9:00	178,68	159,09	6,00	13,58	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
6/7/24 10:00	186,56	163,43	6,47	16,66	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
6/7/24 11:00	181,94	158,05	6,35	17,54	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	47,16	46,83		
6/7/24 12:00	190,44	160,46	10,57	19,41	1	1			1	1	1					4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
6/7/24 13:00	196,43	162,02	14,80	19,61	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
6/7/24 14:00	198,52	161,68	17,63	19,22	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
6/7/24 15:00	196,59	160,98	17,47	18,14	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
6/7/24 16:00	197,01	159,66	21,11	16,25	1	1		1	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
6/7/24 17:00	200,03	162,17	25,00	12,86	1	1		1	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
6/7/24 18:00	203,36	166,69	27,87	8,80	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
6/7/24 19:00	199,43	165,76	29,41	4,26	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
6/7/24 20:00	192,24	160,26	31,44	0,54	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
6/7/24 21:00	187,06	157,27	29,78	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
6/7/24 22:00	178,19	149,76	28,43	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55		
6/7/24 23:00	167,41	139,54	27,86	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Κυριακή, 7 Ιούλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
7/7/24 0:00	156,20	130,88	25,32	0,00	1	1					1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
7/7/24 1:00	146,09	126,75	19,34	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	48,55		
7/7/24 2:00	138,66	120,18	18,48	0,00	1	1					1	1				0	1	1	1		1	1		48,55	48,55		
7/7/24 3:00	133,43	118,67	14,76	0,00	1	1					1	1				0	1	1	1		1	1		45,91	45,38		
7/7/24 4:00	130,58	119,30	11,27	0,00	1	1					1	1				0	1	1	1		1	1		39,15	39,13		
7/7/24 5:00	131,66	120,28	11,38	0,00	1	1					1	1				0	1	1	1		1	1		39,45	39,48		
7/7/24 6:00	135,10	121,64	12,54	0,93	1	1					1	1				0	1	1	1		1	1		41,30	41,42		
7/7/24 7:00	149,62	133,31	11,46	4,85	1	1					1	1				0	1	1	1	1	1	1		48,51	48,51		
7/7/24 8:00	165,24	141,85	13,83	9,56	1	1		1			1	1				0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
7/7/24 9:00	176,64	142,12	20,84	13,68	1	1		1	1		1	1				0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
7/7/24 10:00	182,58	147,61	18,45	16,52	1	1		1	1		1	1				0	1	1	1		1	1		48,55	48,55		
7/7/24 11:00	184,21	150,93	14,85	18,43	1	1		1	1		1	1				0	1	1	1		1	1		48,55	48,55		
7/7/24 12:00	187,74	146,85	21,49	19,40	1	1			1	1		1	1			0	1	1	1		1	1		48,55	48,55		
7/7/24 13:00	194,81	151,43	23,87	19,50	1	1			1	1		1	1			0	1	1	1		1	1		48,55	48,55		
7/7/24 14:00	196,69	154,91	22,67	19,11	1	1			1	1		1	1			0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
7/7/24 15:00	194,49	151,59	25,02	17,87	1	1			1	1		1	1			0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
7/7/24 16:00	192,64	149,92	28,05	14,66	1	1			1	1		1	1			0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
7/7/24 17:00	198,20	155,85	30,56	11,79	1	1			1	1		1	1			0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
7/7/24 18:00	201,82	163,23	31,07	7,52	1	1			1	1		1	1			0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
7/7/24 19:00	197,74	164,82	30,67	2,25	1	1			1	1		1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/7/24 20:00	192,74	160,54	32,12	0,07	1	1			1	1		1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/7/24 21:00	190,46	160,86	29,60	0,00	1	1				1	1		1	1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/7/24 22:00	182,87	153,91	28,96	0,00	1	1				1	1		1	1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/7/24 23:00	172,34	142,13	30,21	0,00	1	1				1	1					0	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/7/24 0:00	161,19	131,87	29,31	0,00	1	1		0	1	1						0	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 1:00	151,00	123,07	27,92	0,00	1	1		0	1	1						0	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 2:00	144,50	116,02	28,47	0,00	1	1		0	1	1						0	1		1	1	1	1		48,55	48,55
8/7/24 3:00	140,33	111,27	29,06	0,00	1	1		0	1	1						0	1		1	1	1	1		48,55	48,55
8/7/24 4:00	138,08	111,74	26,34	0,00	1	1		0	1	1						0	1		1	1	1	1		48,55	48,55
8/7/24 5:00	140,18	115,40	24,78	0,00	1	1		0	1	1						0	1		1	1	1	1		48,55	48,55
8/7/24 6:00	145,34	123,19	21,37	0,77	1	1		0	1	1						0	1		1	1	1	1		48,40	48,42
8/7/24 7:00	165,97	136,52	24,88	4,56	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 8:00	186,04	152,71	24,06	9,27	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 9:00	200,30	165,98	22,28	12,04	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 10:00	209,51	174,27	21,01	14,24	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 11:00	211,53	169,51	25,63	16,39	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 12:00	215,04	169,60	27,80	17,64	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 13:00	222,14	175,61	28,63	17,90	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 14:00	225,87	177,24	29,85	18,78	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 15:00	223,49	173,53	32,50	17,46	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 16:00	221,85	173,65	33,19	15,01	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 17:00	222,57	177,45	33,34	11,78	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 18:00	223,39	182,49	33,73	7,17	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 19:00	217,32	181,83	33,11	2,38	1	1		1	1	1	1					11	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 20:00	210,97	180,55	30,35	0,07	1	1		1	1	1	1					11	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 21:00	205,21	174,32	30,89	0,00	1	1		1	1	1		0	1			12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 22:00	194,74	165,56	29,18	0,00	1	1		1	1	1		0	1			3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 23:00	182,27	154,07	28,20	0,00	1	1		0	1	1		0				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/7/24 0:00	168,06	141,20	26,86	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/24 1:00	156,64	129,18	27,46	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/24 2:00	149,40	122,68	26,72	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1		1	1		48,55	48,55
9/7/24 3:00	144,50	116,27	28,23	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1		1	1		48,55	48,55
9/7/24 4:00	141,89	113,44	28,44	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1		1	1		48,55	48,55
9/7/24 5:00	143,58	114,67	28,91	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1		1	1		48,55	48,55
9/7/24 6:00	148,00	119,77	27,49	0,74	1	1			1	1						0	1	1	1		1	1		48,55	48,55
9/7/24 7:00	167,86	139,53	24,02	4,31	1	1			1	1						5	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
9/7/24 8:00	187,93	158,56	20,69	8,68	1	1		1	1	1						15	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
9/7/24 9:00	204,75	171,22	20,62	12,90	1	1		1	1	1			1			17	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
9/7/24 10:00	213,64	178,52	19,40	15,71	1	1		1	1	1			1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/24 11:00	215,32	179,12	18,49	17,71	1	1		1	1	1	1		1			8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/24 12:00	220,38	181,93	19,62	18,83	1	1		1	1	1	1		1			7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/24 13:00	227,91	190,67	18,19	19,05	1	1		1	1	1	1		1			11	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/24 14:00	229,43	194,69	16,22	18,53	1	1		1	1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/24 15:00	226,39	190,74	18,28	17,37	1	1		1	1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/24 16:00	227,01	190,35	21,64	15,03	1	1		1	1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/24 17:00	230,06	193,79	24,38	11,89	1	1		1	1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/24 18:00	230,73	199,08	24,18	7,47	1	1		1	1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/24 19:00	224,41	199,39	22,69	2,33	1	1		1	1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/24 20:00	218,30	195,84	22,38	0,07	1	1		1	1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/24 21:00	211,60	190,30	21,30	0,00	1	1			1	1	1		1			16	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/24 22:00	199,81	179,21	20,60	0,00	1	1			1	1	1		1			9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/24 23:00	186,12	163,66	22,46	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. D3 ΑΗΣ Μειωμένη ικανότητα στα 14 MW λόγω αντλιών νερού (10:00-15:00)
1. D5 ΑΗΣ Μειωμένη ικανότητα στα 14 MW λόγω θερμοκρασιών λαδιού (11:00-24:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/7/24 0:00	171,87	150,67	21,19	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/7/24 1:00	159,76	137,51	22,25	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/7/24 2:00	152,01	129,50	22,50	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1		48,55	48,55
10/7/24 3:00	146,26	131,88	14,38	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1		47,43	47,31
10/7/24 4:00	142,80	125,00	17,80	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1		44,29	44,22
10/7/24 5:00	143,56	125,95	17,61	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1		44,82	44,78
10/7/24 6:00	147,74	131,69	15,33	0,72	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1		47,33	47,38
10/7/24 7:00	166,79	152,80	9,90	4,08	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	47,99	47,97
10/7/24 8:00	186,76	172,95	5,28	8,53	1	1		1	1	1	1					3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 9:00	203,62	187,97	2,93	12,72	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 10:00	212,29	194,68	2,38	15,24	1	1		1	1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 11:00	213,81	194,65	2,02	17,15	1	1		1	1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 12:00	217,64	195,76	3,57	18,31	1	1		1	1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 13:00	224,80	201,69	4,46	18,65	1	1		1	1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 14:00	225,49	204,61	2,55	18,33	1	1		1	1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 15:00	221,95	201,94	3,00	17,02	1	1		1	1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 16:00	221,25	200,74	5,90	14,62	1	1		1	1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 17:00	221,42	204,50	5,70	11,21	1	1		1	1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 18:00	222,37	213,45	1,82	7,09	1	1		1	1	1	1		1		1	17	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 19:00	216,76	213,90	0,70	2,16	1	1		1	1	1	1		1		1	17	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 20:00	211,81	210,20	1,55	0,06	1	1		1	1	1	1		1		1	17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 21:00	205,62	202,28	3,35	0,00	1	1			1	1	1		1		1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 22:00	193,46	190,62	2,83	0,00	1	1			1	1	1		1		1	4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 23:00	180,73	177,51	3,21	0,00	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/7/24 0:00	168,59	165,49	3,09	0,00	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,39	48,44
11/7/24 1:00	156,95	155,63	1,32	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	43,17	43,03
11/7/24 2:00	148,00	147,73	0,27	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	36,73	36,79
11/7/24 3:00	142,15	141,79	0,36	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	36,02	35,94
11/7/24 4:00	139,32	138,79	0,53	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1	37,48	37,65
11/7/24 5:00	140,76	140,44	0,32	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1	41,90	41,93
11/7/24 6:00	146,03	145,15	0,37	0,51	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	38,58	38,18
11/7/24 7:00	165,09	159,79	1,43	3,88	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	46,21	46,23
11/7/24 8:00	184,92	174,56	1,78	8,59	1	1		1	1	1	1					3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 9:00	202,41	189,15	0,55	12,71	1	1		1	1	1	1					9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 10:00	210,79	195,26	0,00	15,52	1	1		1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 11:00	214,22	196,71	0,05	17,46	1	1		1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 12:00	218,03	199,02	0,66	18,35	1	1		1	1	1	1		1		1	10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 13:00	219,08	197,47	2,84	18,77	1	1		1	1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 14:00	220,14	196,38	5,09	18,67	1	1		1	1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 15:00	221,09	194,97	8,56	17,55	1	1		1	1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 16:00	222,05	201,30	5,35	15,40	1	1		1	1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 17:00	224,67	207,54	5,35	11,78	1	1		1	1	1	1		1			15	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 18:00	225,98	208,18	10,40	7,41	1	1		1	1	1	1		1			16	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 19:00	219,02	206,80	9,89	2,33	1	1		1	1	1	1		1			16	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 20:00	212,04	203,39	8,58	0,07	1	1		1	1	1	1		1			16	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 21:00	204,95	196,36	8,59	0,00	1	1			1	1	1		1			15	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 22:00	192,94	183,24	9,69	0,00	1	1			1	1	1		1			4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 23:00	179,31	172,14	7,17	0,00	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
12/7/24 0:00	165,79	158,13	7,65	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,39	48,36	
12/7/24 1:00	154,24	148,04	6,20	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		41,50	41,49	
12/7/24 2:00	145,20	139,68	5,52	0,00	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	42,37	42,46	
12/7/24 3:00	139,17	132,79	6,38	0,00	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1		40,63	40,65	
12/7/24 4:00	136,25	130,54	5,71	0,00	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1		37,71	37,62	
12/7/24 5:00	137,15	130,70	6,44	0,00	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1		38,63	38,57	
12/7/24 6:00	141,04	133,20	7,22	0,61	1	1			1	1	1					0	0	1	1	1	1	1		38,11	38,02	
12/7/24 7:00	160,73	150,34	6,21	4,18	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		47,04	47,19	
12/7/24 8:00	180,44	166,59	5,23	8,63	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/7/24 9:00	197,62	180,63	3,99	12,99	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/7/24 10:00	205,74	186,59	3,54	15,60	1	1			1	1	1					13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/7/24 11:00	207,55	188,28	2,45	16,81	1	1		1	1	1	1		1			9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/7/24 12:00	211,48	190,54	2,67	18,27	1	1		1	1	1	1		1			9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/7/24 13:00	215,70	196,41	2,02	17,27	1	1		1	1	1	1		1			16	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/7/24 14:00	218,13	198,22	1,96	17,95	1	1		1	1	1	1		1			19	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/7/24 15:00	214,49	194,34	2,78	17,36	1	1		1	1	1	1		1			19	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/7/24 16:00	214,95	195,43	4,21	15,31	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/7/24 17:00	216,53	200,47	4,34	11,72	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/7/24 18:00	218,61	206,49	4,67	7,44	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/7/24 19:00	213,54	203,40	7,32	2,81	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/7/24 20:00	206,20	195,70	10,42	0,07	1	1		1	1	1	1		1			17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/7/24 21:00	199,03	189,47	9,55	0,00	1	1		1	1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/7/24 22:00	186,85	179,10	7,75	0,00	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/7/24 23:00	174,74	166,63	8,11	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Η/Ζ ΑΗΣ (10:30-15:50) μειωμένη ικανότητα 7.8MW λόγω εργασιών στο Μ/Σ Η/Ζ
2. DG Νο5 ΑΗΣ (00:00-13:03) μειωμένη ικανότητα 14MW λόγω θερμοκρασίας λαδιού

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 13 Ιούλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/7/24 0:00	162,15	154,25	7,91	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,98	47,98
13/7/24 1:00	152,17	139,09	13,07	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	41,28	40,63
13/7/24 2:00	144,73	132,14	12,59	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		45,30	45,38
13/7/24 3:00	140,07	126,29	13,78	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		41,49	41,31
13/7/24 4:00	137,27	124,75	12,52	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		38,72	38,58
13/7/24 5:00	138,40	125,47	12,93	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		39,78	39,65
13/7/24 6:00	141,71	131,96	9,14	0,61	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		42,23	42,25
13/7/24 7:00	158,27	147,76	6,56	3,95	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,49	48,50
13/7/24 8:00	177,24	164,47	4,50	8,27	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/7/24 9:00	192,47	178,14	2,49	11,84	1	1			1	1	1					16	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/24 10:00	201,47	183,05	3,90	14,53	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/24 11:00	205,75	178,36	9,97	17,43	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/24 12:00	210,80	181,02	11,00	18,78	1	1			1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/24 13:00	218,61	183,54	15,95	19,12	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/24 14:00	219,11	187,27	13,07	18,77	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/24 15:00	216,94	180,44	18,91	17,59	1	1			1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/24 16:00	217,40	173,92	27,90	15,57	1	1			1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/24 17:00	218,96	176,27	30,21	12,48	1	1			1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/24 18:00	219,77	183,37	28,77	7,63	1	1			1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/24 19:00	214,22	183,46	28,32	2,44	1	1			1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/24 20:00	207,26	177,63	29,55	0,07	1	1			1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/24 21:00	201,56	175,05	26,51	0,00	1	1			1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/24 22:00	191,70	164,31	27,39	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/24 23:00	179,43	159,72	19,71	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 14 Ιούλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/7/24 0:00	168,17	153,24	14,93	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 1:00	159,14	139,38	19,75	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,35	48,39
14/7/24 2:00	152,40	127,28	25,11	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
14/7/24 3:00	146,88	120,92	25,96	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	48,55
14/7/24 4:00	144,04	116,28	27,76	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	48,55
14/7/24 5:00	144,23	119,39	24,84	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	48,55
14/7/24 6:00	146,80	126,08	20,14	0,58	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 7:00	161,11	140,28	16,69	4,15	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 8:00	176,32	149,39	18,03	8,91	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 9:00	189,52	154,36	22,25	12,91	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 10:00	197,54	158,26	23,78	15,49	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 11:00	200,60	159,36	24,05	17,19	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 12:00	204,26	161,77	24,46	18,04	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 13:00	211,41	168,11	24,20	19,10	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 14:00	213,77	173,27	21,59	18,91	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 15:00	212,29	171,99	22,60	17,71	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 16:00	213,58	171,21	26,83	15,54	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 17:00	216,92	179,92	24,97	12,03	1	1		1	1	1	1					2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 18:00	218,60	184,71	26,53	7,36	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 19:00	213,99	179,75	32,08	2,16	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 20:00	208,38	178,13	30,20	0,05	1	1		1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 21:00	206,27	175,80	30,48	0,00	1	1		1	1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 22:00	197,87	167,36	30,51	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 23:00	187,94	157,75	30,19	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/7/24 0:00	177,91	149,03	28,87	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 1:00	166,73	141,36	25,37	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 2:00	158,72	136,79	21,92	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 3:00	151,55	128,59	22,95	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		48,51	48,52
15/7/24 4:00	148,04	127,60	20,43	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 5:00	147,58	126,96	20,61	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 6:00	150,62	130,33	19,62	0,67	1	1			1		1					0	1	1	1	0,00	1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 7:00	169,85	146,00	19,41	4,45	1	1		1	1		1					9	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 8:00	188,90	165,63	14,03	9,24	1	1		1	1		1					20	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 9:00	205,61	179,32	13,17	13,12	1	1			1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 10:00	214,42	188,33	10,08	16,01	1	1			1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 11:00	216,51	190,12	8,68	17,71	1	1			1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 12:00	220,40	191,91	9,95	18,54	1	1			1	1	1			1		19	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 13:00	227,93	197,40	11,45	19,07	1	1			1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 14:00	228,86	196,71	13,49	18,65	1	1			1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 15:00	225,15	192,46	15,22	17,47	1	1			1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 16:00	227,02	193,59	17,83	15,59	1	1			1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 17:00	230,29	199,09	18,48	12,73	1	1			1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 18:00	231,98	203,44	19,79	8,75	1	1			1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 19:00	225,04	203,97	18,75	2,33	1	1			1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 20:00	219,50	203,04	16,41	0,05	1	1			1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 21:00	213,92	201,30	12,61	0,00	1	1			1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 22:00	203,09	190,79	12,30	0,00	1	1			1	1	1			1		9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/24 23:00	190,45	177,48	12,97	0,00	1	1			1	1	1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 16 Ιούλιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
16/7/24 0:00	176,31	163,62	12,69	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/24 1:00	163,99	150,33	13,66	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,18	48,17	
16/7/24 2:00	155,06	140,19	14,87	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		46,57	46,57	
16/7/24 3:00	148,95	134,87	14,08	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		47,54	47,49	
16/7/24 4:00	145,32	133,17	12,15	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		46,68	46,63	
16/7/24 5:00	145,69	136,10	9,58	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		47,07	47,10	
16/7/24 6:00	147,96	133,69	13,61	0,66	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		46,06	45,94	
16/7/24 7:00	167,86	149,29	14,29	4,28	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,88	47,98	
16/7/24 8:00	190,78	167,99	13,81	8,98	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/24 9:00	203,86	181,95	9,29	12,62	1	1			1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/24 10:00	214,61	193,14	6,38	15,08	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/24 11:00	216,64	193,65	6,19	16,80	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/24 12:00	221,40	196,05	6,80	18,55	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/24 13:00	227,42	200,98	7,73	18,71	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/24 14:00	228,91	200,80	9,76	18,35	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/24 15:00	222,21	195,12	9,87	17,22	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/24 16:00	216,67	189,34	12,14	15,18	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/24 17:00	227,83	201,53	13,99	12,30	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/24 18:00	229,93	205,16	16,32	8,45	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/24 19:00	222,60	204,33	15,40	2,87	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/24 20:00	215,68	202,52	13,12	0,04	1	1		1	1	1	1		1			18	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/24 21:00	207,07	199,95	7,11	0,00	1	1		1	1	1	1		1			14	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/24 22:00	195,47	186,88	8,59	0,00	1	1		1	1	1	1		1			6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/24 23:00	182,29	175,26	7,02	0,00	1	1		1	1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο4 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.
2. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ για μετρήσεις καυσαερίων.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/7/24 0:00	169,06	161,50	7,56	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,99	47,94
17/7/24 1:00	157,58	150,80	6,78	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,79	47,71
17/7/24 2:00	149,36	141,40	7,95	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,09	47,95
17/7/24 3:00	143,07	133,99	9,08	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	46,09	46,24
17/7/24 4:00	139,74	128,97	10,77	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1	1	47,71	47,71
17/7/24 5:00	141,41	130,96	10,45	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,44	48,46
17/7/24 6:00	146,06	138,06	7,50	0,50	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	46,66	46,56
17/7/24 7:00	164,59	156,86	3,96	3,77	1	1		1		1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	48,52	48,50
17/7/24 8:00	184,57	174,16	2,20	8,21	1	1		1		1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/24 9:00	201,65	186,92	2,29	12,44	1	1		1		1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/24 10:00	211,58	191,00	4,67	15,91	1	1		1		1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/24 11:00	213,02	189,60	6,36	17,06	1	1		1		1	1		1			19	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/24 12:00	217,70	191,45	7,37	18,88	1	1		1		1	1		1		1	20	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/24 13:00	224,77	195,23	10,51	19,03	1	1		1		1	1		1		1	20	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/24 14:00	226,80	196,00	12,25	18,56	1	1		1		1	1		1		1	20	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/24 15:00	225,29	195,85	12,12	17,32	1	1		1		1	1		1		1	20	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/24 16:00	226,74	201,09	10,34	15,31	1	1		1		1	1		1		1	20	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/24 17:00	229,31	201,25	15,63	12,44	1	1		1		1	1		1		1	20	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/24 18:00	228,74	205,05	16,43	7,25	1	1		1		1	1		1		1	20	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/24 19:00	223,20	203,45	17,63	2,13	1	1		1		1	1		1		1	20	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/24 20:00	217,08	196,12	20,83	0,12	1			1		1	1		1		1	19	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/24 21:00	209,80	189,68	20,12	0,00	1			1	1	1	1		1		1	9	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/24 22:00	197,84	178,24	19,60	0,00	1			1	1	1	1		1		1	0	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/24 23:00	185,28	164,52	20,76	0,00	1			1	1	1	1		1			0	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1</

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
19/7/24 0:00	177,40	150,79	26,60	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 1:00	166,17	138,85	27,31	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 2:00	158,10	130,46	27,64	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 3:00	152,90	125,94	26,96	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
19/7/24 4:00	149,78	124,25	25,53	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55	
19/7/24 5:00	151,22	129,54	21,67	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
19/7/24 6:00	155,11	137,03	17,60	0,48	1			1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 7:00	173,08	156,23	13,08	3,77	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 8:00	194,35	174,31	11,88	8,16	1			1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 9:00	213,76	190,16	11,30	12,30	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 10:00	223,78	197,59	10,92	15,26	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 11:00	225,77	199,19	9,38	17,20	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 12:00	230,62	204,15	8,21	18,26	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 13:00	238,25	212,63	7,03	18,59	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 14:00	239,74	211,83	9,85	18,07	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 15:00	238,74	207,47	14,35	16,92	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 16:00	237,93	204,87	18,48	14,58	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 17:00	241,06	208,87	21,11	11,08	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 18:00	242,13	215,13	20,30	6,70	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 19:00	236,07	211,21	22,58	2,28	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 20:00	229,03	203,49	25,43	0,10	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 21:00	222,05	195,85	26,19	0,00	1			1	1	1	1		1		1	10	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 22:00	210,09	183,92	26,17	0,00	1			1	1	1	1		1		1	0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
19/7/24 23:00	197,54	172,58	24,96	0,00	1			1	1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
20/7/24 0:00	185,68	161,22	24,46	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 1:00	173,09	156,07	17,02	0,00	1			1	1		1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 2:00	164,07	146,12	17,94	0,00	1			1	1		1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 3:00	158,43	140,52	17,90	0,00	1			1	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 4:00	153,79	138,58	15,21	0,00	1			1	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 5:00	153,77	143,30	10,47	0,00	1			1	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 6:00	157,99	148,13	9,39	0,47	1			1	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1		48,54	48,55	
20/7/24 7:00	174,76	160,69	10,09	3,97	1			1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 8:00	194,79	175,30	10,92	8,57	1			1	1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 9:00	211,03	189,39	9,01	12,63	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 10:00	221,20	197,92	7,76	15,52	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 11:00	224,67	200,40	6,80	17,47	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 12:00	229,12	204,75	5,78	18,59	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 13:00	235,77	209,88	6,90	18,99	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 14:00	237,18	210,76	7,82	18,60	1			1	1	1	1		1		1	19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 15:00	234,97	209,72	7,91	17,34	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 16:00	234,55	210,42	9,30	14,83	1			1	1	1	1		1		1	19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 17:00	236,97	207,63	17,54	11,80	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 18:00	237,25	206,72	22,80	7,73	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 19:00	230,99	202,36	25,49	3,15	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 20:00	225,08	196,07	27,95	1,06	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 21:00	218,46	189,71	28,75	0,00	1			1	1	1	1		1			14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 22:00	208,06	178,94	29,12	0,00	1			1	1	1	1		1			5	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/7/24 23:00	196,14	166,60	29,54	0,00	1			1	1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 21 Ιούλιος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
21/7/24 0:00	184,36	156,11	28,25	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 1:00	173,91	147,37	26,54	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 2:00	165,23	136,60	28,63	0,00	1			1		1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 3:00	159,21	131,92	27,29	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1			1	1		48,55	48,55			
21/7/24 4:00	155,44	131,26	24,17	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55			
21/7/24 5:00	155,98	130,99	24,99	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1			1	1		48,55	48,55			
21/7/24 6:00	158,41	130,95	27,00	0,46	1			1	1	1	1					0	1	1	1			1	1		48,55	48,55			
21/7/24 7:00	171,27	139,56	27,74	3,96	1			1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 8:00	185,54	151,47	25,74	8,33	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 9:00	198,11	161,23	23,85	13,02	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 10:00	206,24	166,72	23,16	16,36	1			1	1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 11:00	207,39	167,78	21,21	18,40	1			1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 12:00	210,29	172,16	19,07	19,06	1			1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 13:00	212,18	173,12	20,54	18,52	1			1		1	1		1			18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 14:00	217,54	177,83	20,77	18,94	1			1		1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 15:00	217,24	175,10	24,42	17,72	1			1		1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 16:00	219,09	177,87	25,47	15,75	1			1	1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 17:00	220,69	182,48	25,38	12,84	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 18:00	221,54	188,34	25,42	7,79	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 19:00	215,69	188,92	24,54	2,23	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 20:00	209,53	182,55	26,94	0,04	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 21:00	204,51	178,65	25,85	0,00	1	1		1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 22:00	195,75	169,77	25,98	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
21/7/24 23:00	184,98	158,77	26,20	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. ATM 2 μειωμένη ικανότητα στα 10 MW (20:20 - 24:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
22/7/24 0:00	172,40	149,36	23,03	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/7/24 1:00	162,38	141,64	20,73	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		47,48	47,36	
22/7/24 2:00	154,56	131,21	23,34	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,52	48,51	
22/7/24 3:00	149,54	124,28	25,26	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1			48,55	48,54	
22/7/24 4:00	147,07	119,34	27,73	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1			48,37	48,29	
22/7/24 5:00	148,43	119,98	28,45	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1			48,55	48,55	
22/7/24 6:00	152,71	128,65	23,66	0,41	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
22/7/24 7:00	169,77	145,00	21,09	3,68	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
22/7/24 8:00	190,80	162,27	20,64	7,88	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55	
22/7/24 9:00	208,45	178,28	17,86	12,31	1	1		1		1	1					14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/7/24 10:00	217,44	185,00	16,05	16,38	1	1		1		1	1					19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/7/24 11:00	219,49	186,08	15,36	18,05	1	1		1		1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/7/24 12:00	225,21	190,35	15,93	18,93	1	1		1		1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/7/24 13:00	232,26	194,44	18,61	19,21	1	1		1		1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/7/24 14:00	235,85	195,79	21,31	18,75	1	1		1		1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/7/24 15:00	233,76	194,33	21,86	17,56	1	1		1		1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/7/24 16:00	233,83	196,00	22,29	15,54	1	1		1		1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/7/24 17:00	235,40	200,77	22,03	12,60	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/7/24 18:00	236,14	204,03	23,46	8,64	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/7/24 19:00	229,02	197,16	28,03	3,83	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/7/24 20:00	224,14	196,08	26,33	1,74	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55	
22/7/24 21:00	215,75	188,62	26,34	0,80	1	1		1	1	1	1		1			13	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55	
22/7/24 22:00	204,16	178,65	25,51	0,00	1	1		1	1	1	1		1			4	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55	
22/7/24 23:00	191,54	164,84	26,69	0,00	1	1		1	1	1	1		1			0	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/7/24 0:00	178,88	149,68	29,19	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 1:00	167,90	138,95	28,95	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 2:00	159,58	131,37	28,21	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
23/7/24 3:00	154,09	125,75	28,34	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
23/7/24 4:00	151,01	124,50	26,51	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1				48,55	48,55
23/7/24 5:00	152,30	129,87	22,42	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
23/7/24 6:00	156,95	136,14	20,40	0,41	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
23/7/24 7:00	175,68	151,55	20,33	3,80	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 8:00	196,70	164,96	22,58	9,15	1	1		1	1	1	1					5	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 9:00	212,01	177,26	22,16	12,59	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 10:00	219,61	182,04	21,69	15,88	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 11:00	222,80	181,42	23,22	18,16	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 12:00	227,73	185,78	22,92	19,02	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 13:00	235,11	192,29	23,56	19,26	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 14:00	237,43	195,94	22,60	18,90	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 15:00	234,22	198,48	18,26	17,49	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 16:00	234,33	201,59	17,20	15,53	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 17:00	236,96	205,60	19,12	12,24	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 18:00	238,36	207,61	22,85	7,90	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 19:00	231,17	204,75	24,09	2,33	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 20:00	224,61	196,76	27,82	0,03	1	1		1	1	1	1		1			14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 21:00	217,86	190,31	27,55	0,00	1	1		1	1	1	1		1			6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 22:00	206,88	181,15	25,73	0,00	1	1		1	1	1	1		1			4	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 23:00	195,51	168,79	26,72	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1						
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)							
24/7/24 0:00	183,22	157,22	26,00	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55							
24/7/24 1:00	172,33	146,17	26,16	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55							
24/7/24 2:00	163,20	136,07	27,12	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55							
24/7/24 3:00	158,53	130,09	28,43	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55							
24/7/24 4:00	155,17	130,59	24,58	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55							
24/7/24 5:00	155,56	135,33	20,23	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55							
24/7/24 6:00	159,26	141,06	17,78	0,42	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,41	48,42							
24/7/24 7:00	176,73	154,99	17,93	3,82	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55							
24/7/24 8:00	196,02	169,05	18,25	8,73	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55							
24/7/24 9:00	211,04	179,00	18,93	13,11	1	1		1	1	1	1					3	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55							
24/7/24 10:00	219,21	183,51	19,65	16,04	1	1		1	1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55							
24/7/24 11:00	221,95	182,45	21,33	18,16	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55							
24/7/24 12:00	226,75	182,96	24,44	19,35	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55							
24/7/24 13:00	233,13	187,45	26,11	19,57	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55							
24/7/24 14:00	235,33	188,93	27,19	19,21	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55							
24/7/24 15:00	232,55	187,20	27,35	18,00	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55							
24/7/24 16:00	232,16	190,52	26,32	15,32	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55							
24/7/24 17:00	231,75	194,07	26,12	11,55	1	1		1	1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55							
24/7/24 18:00	230,18	196,55	26,64	6,99	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55							
24/7/24 19:00	223,55	193,09	28,31	2,16	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55							
24/7/24 20:00	215,68	187,02	28,63	0,03	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55							
24/7/24 21:00	207,48	178,98	28,50	0,00	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55							
24/7/24 22:00	196,18	168,18	28,00	0,00	1	1		1	1	1	1					3	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55							
24/7/24 23:00	184,13	157,05	27,07	0,00	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
25/7/24 0:00	171,72	144,23	27,49	0,00	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55					
25/7/24 1:00	161,14	135,12	26,01	0,00	1	1		1	1		1					1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55					
25/7/24 2:00	153,68	130,45	23,23	0,00	1	1		1	1		1					1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55					
25/7/24 3:00	149,24	125,82	23,42	0,00	1	1		1	1		1					1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55					
25/7/24 4:00	146,16	123,89	22,26	0,00	1	1		1	1		1					1	1	1	1		1	1		48,55	48,55					
25/7/24 5:00	147,41	124,59	22,82	0,00	1	1		1	1		1					1	1	1	1		1	1		48,55	48,55					
25/7/24 6:00	152,44	128,26	23,82	0,36	1	1		1	1		1					1	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55				
25/7/24 7:00	170,36	145,15	21,63	3,58	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1		1	1	1		48,46	48,50				
25/7/24 8:00	189,28	159,99	21,25	8,04	1	1		1	1	1	1					2	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55				
25/7/24 9:00	204,98	172,34	20,31	12,33	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55				
25/7/24 10:00	213,04	181,69	15,39	15,96	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
25/7/24 11:00	215,38	180,09	17,36	17,93	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
25/7/24 12:00	219,71	178,61	21,78	19,32	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
25/7/24 13:00	224,45	185,59	19,10	19,76	1	1		1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
25/7/24 14:00	224,85	183,07	22,46	19,32	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
25/7/24 15:00	223,11	181,06	23,92	18,13	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
25/7/24 16:00	223,09	179,57	27,46	16,06	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
25/7/24 17:00	225,79	183,27	29,74	12,78	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
25/7/24 18:00	227,34	186,81	32,33	8,20	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
25/7/24 19:00	221,08	186,75	32,31	2,03	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
25/7/24 20:00	214,23	179,20	35,02	0,01	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
25/7/24 21:00	205,22	170,45	34,77	0,00	1	1		1	1	1	1					4	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
25/7/24 22:00	194,82	157,29	37,53	0,00	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
25/7/24 23:00	183,66	146,83	36,82	0,00	1	1		1	1		1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
26/7/24 0:00	171,08	136,12	34,96	0,00	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55			
26/7/24 1:00	160,87	125,41	35,45	0,00	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55			
26/7/24 2:00	152,77	115,65	37,11	0,00	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55			
26/7/24 3:00	147,63	109,17	38,45	0,00	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1				48,55	48,55			
26/7/24 4:00	144,89	108,10	36,78	0,00	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1				48,55	48,55			
26/7/24 5:00	146,39	106,14	40,24	0,00	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1				48,55	48,55			
26/7/24 6:00	150,13	108,47	41,22	0,43	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1				48,55	48,55			
26/7/24 7:00	167,07	123,99	39,30	3,79	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55			
26/7/24 8:00	182,59	138,90	35,73	7,96	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55			
26/7/24 9:00	197,18	155,74	28,93	12,52	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55			
26/7/24 10:00	204,69	158,18	30,82	15,69	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55			
26/7/24 11:00	207,16	158,67	30,57	17,91	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55			
26/7/24 12:00	212,13	161,53	31,52	19,08	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55			
26/7/24 13:00	220,33	165,77	35,21	19,36	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55			
26/7/24 14:00	222,81	169,00	35,12	18,70	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
26/7/24 15:00	220,96	167,18	36,52	17,27	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
26/7/24 16:00	220,25	165,38	39,88	15,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
26/7/24 17:00	222,62	168,02	42,93	11,67	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
26/7/24 18:00	223,78	172,82	43,33	7,63	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
26/7/24 19:00	216,69	170,79	43,01	2,88	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
26/7/24 20:00	209,71	169,10	40,60	0,02	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
26/7/24 21:00	200,49	165,52	34,97	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
26/7/24 22:00	187,91	147,62	40,28	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55			
26/7/24 23:00	176,11	134,96	41,15	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 27 Ιούλιος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
27/7/24 0:00	164,41	125,03	39,37	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1			48,55	48,55			
27/7/24 1:00	154,86	116,87	37,99	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1			48,55	48,55			
27/7/24 2:00	146,96	111,03	35,93	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1				48,55	48,55			
27/7/24 3:00	142,28	107,42	34,86	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1				48,55	48,55			
27/7/24 4:00	139,25	105,28	33,96	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1				48,55	48,55			
27/7/24 5:00	140,86	107,43	33,43	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1				48,55	48,55			
27/7/24 6:00	144,84	115,56	28,75	0,53	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1				48,47	48,46			
27/7/24 7:00	160,24	125,33	30,70	4,22	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1				48,55	48,55			
27/7/24 8:00	176,23	141,94	25,44	8,84	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1			48,55	48,55			
27/7/24 9:00	189,99	157,44	19,70	12,85	1			1	1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
27/7/24 10:00	198,55	164,47	17,14	16,94	1			1	1	1	1					15	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55			
27/7/24 11:00	200,39	168,11	13,39	18,89	1			1	1	1	1					17	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55			
27/7/24 12:00	202,47	172,96	9,82	19,69	1			1	1	1	1					19	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55			
27/7/24 13:00	208,57	180,85	7,96	19,76	1			1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55			
27/7/24 14:00	211,10	184,12	7,75	19,22	1			1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55			
27/7/24 15:00	209,72	183,75	8,05	17,92	1			1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55			
27/7/24 16:00	210,22	188,30	6,72	15,20	1			1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55			
27/7/24 17:00	214,62	193,80	8,87	11,95	1			1	1	1	1		1	1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55			
27/7/24 18:00	218,28	195,24	15,36	7,68	1			1	1	1	1		1	1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55			
27/7/24 19:00	213,28	189,61	21,70	1,97	1			1	1	1	1		1	1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55			
27/7/24 20:00	208,10	185,61	22,48	0,01	1			1	1	1	1		1	1		19	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55			
27/7/24 21:00	203,01	178,49	24,53	0,00	1			1	1	1	1		1	1		12	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55			
27/7/24 22:00	192,96	173,90	19,06	0,00	1			1	1	1	1		1			8	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55			
27/7/24 23:00	165,06	154,29	10,77	0,00	1			1	1	1	1		1			0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 28 Ιούλιος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
28/7/24 0:00	160,32	149,57	10,75	0,00	1			1	1	1	1	1	1			0	1			1	1	1	1		48,53	48,55				
28/7/24 1:00	157,86	145,98	11,88	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55				
28/7/24 2:00	149,63	139,14	10,49	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1			48,55	48,55				
28/7/24 3:00	144,73	132,08	12,65	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1			48,55	48,55				
28/7/24 4:00	141,48	129,41	12,07	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1			47,82	47,69				
28/7/24 5:00	141,96	131,12	10,84	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1			47,82	47,79				
28/7/24 6:00	143,58	133,03	10,06	0,49	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		44,23	43,97				
28/7/24 7:00	157,91	148,17	5,66	4,09	1			1	1	1	1					1	1	1		1	1	1	1		48,26	48,36				
28/7/24 8:00	172,65	161,52	1,84	9,29	1			1	1	1	1					9	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55				
28/7/24 9:00	183,70	169,87	0,57	13,27	1			1	1	1	1					19	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55				
28/7/24 10:00	189,88	173,02	0,28	16,58	1			1	1	1	1					20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55				
28/7/24 11:00	192,18	173,28	0,61	18,29	1			1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55				
28/7/24 12:00	194,82	174,70	0,93	19,20	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
28/7/24 13:00	200,78	178,09	3,26	19,43	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
28/7/24 14:00	203,08	178,35	5,76	18,98	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
28/7/24 15:00	201,29	175,94	7,64	17,71	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
28/7/24 16:00	203,19	179,42	8,22	15,54	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
28/7/24 17:00	206,64	179,62	14,70	12,32	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
28/7/24 18:00	209,51	181,65	20,17	7,69	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
28/7/24 19:00	203,70	181,18	20,35	2,16	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
28/7/24 20:00	198,10	178,72	19,33	0,04	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
28/7/24 21:00	194,20	176,61	17,59	0,00	1			1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
28/7/24 22:00	186,92	170,35	16,57	0,00	1			1	1	1	1					9	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
28/7/24 23:00	177,89	161,09	16,80	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
29/7/24 0:00	165,27	150,45	14,82	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
29/7/24 1:00	154,25	139,30	14,95	0,00	1				1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
29/7/24 2:00	146,41	130,91	15,49	0,00	1				1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,40	48,35	
29/7/24 3:00	141,08	124,38	16,69	0,00	1				1	1	1					0	1	1		1	1	1			48,44	48,49	
29/7/24 4:00	138,52	123,70	14,81	0,00	1				1	1	1					0	1	1		1	1	1			48,54	48,53	
29/7/24 5:00	139,85	127,22	12,63	0,00	1				1	1	1					0	1	1		1	1	1			48,55	48,55	
29/7/24 6:00	144,33	131,00	12,94	0,39	1				1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		47,49	47,38	
29/7/24 7:00	163,95	149,38	10,68	3,89	1			1	1	1	1					4	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
29/7/24 8:00	180,71	164,44	8,44	7,82	1			1	1	1	1					16	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
29/7/24 9:00	202,71	183,25	7,23	12,23	1			1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
29/7/24 10:00	210,66	186,26	8,57	15,83	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
29/7/24 11:00	208,29	182,03	8,74	17,51	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
29/7/24 12:00	218,79	186,82	13,34	18,63	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
29/7/24 13:00	226,55	189,10	17,80	19,65	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
29/7/24 14:00	229,11	190,61	19,43	19,07	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
29/7/24 15:00	226,34	190,21	18,34	17,79	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
29/7/24 16:00	226,67	190,74	20,50	15,43	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
29/7/24 17:00	228,15	194,50	21,65	12,00	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
29/7/24 18:00	228,23	197,71	23,34	7,17	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
29/7/24 19:00	221,94	196,08	24,02	1,84	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
29/7/24 20:00	217,36	192,05	25,30	0,01	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
29/7/24 21:00	209,92	188,77	21,14	0,00	1			1	1	1	1		1			16	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
29/7/24 22:00	198,34	174,76	23,58	0,00	1			1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
29/7/24 23:00	187,51	163,54	23,97	0,00	1			1	1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 30 Ιούλιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
30/7/24 0:00	175,36	151,00	24,35	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55	
30/7/24 1:00	164,45	139,72	24,73	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/7/24 2:00	155,89	132,62	23,27	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1		1		48,55	48,55	
30/7/24 3:00	150,37	125,77	24,59	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1				48,55	48,55	
30/7/24 4:00	147,11	121,98	25,13	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1				48,55	48,55	
30/7/24 5:00	148,50	124,55	23,94	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1				48,55	48,55	
30/7/24 6:00	152,88	130,64	21,86	0,38	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1		1		48,55	48,55	
30/7/24 7:00	170,97	147,06	20,15	3,77	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1		1		48,55	48,55	
30/7/24 8:00	189,04	163,03	17,67	8,34	1			1	1	1	1					17	1	1	1	1	1		1		48,55	48,55	
30/7/24 9:00	205,40	176,59	16,35	12,45	1			1	1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/7/24 10:00	214,46	182,78	15,98	15,71	1			1	1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/7/24 11:00	217,80	185,30	14,82	17,67	1			1	1	1	1		1			19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/7/24 12:00	222,93	192,15	11,94	18,84	1			1	1	1	1		1			19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/7/24 13:00	229,68	199,82	10,65	19,22	1			1	1	1	1		1		1	19	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
30/7/24 14:00	230,87	201,70	10,45	18,72	1			1	1	1	1		1		1	19	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
30/7/24 15:00	228,27	200,16	10,70	17,40	1			1	1	1	1		1		1	19	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
30/7/24 16:00	228,26	195,28	18,14	14,84	1			1	1	1	1		1		1	19	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
30/7/24 17:00	232,16	203,06	17,37	11,72	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
30/7/24 18:00	233,59	202,56	24,12	6,91	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
30/7/24 19:00	228,22	200,01	26,49	1,73	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
30/7/24 20:00	222,68	194,36	28,31	0,01	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
30/7/24 21:00	215,79	186,50	29,28	0,00	1			1	1	1	1		1		1	14	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
30/7/24 22:00	205,58	174,24	31,34	0,00	1			1	1	1	1		1		1	7	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
30/7/24 23:00	194,50	164,43	30,07	0,00	1			1	1	1	1		1		1	0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	8,5	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
31/7/24 0:00	183,10	154,08	29,01	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 1:00	172,07	144,08	27,99	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 2:00	162,99	141,79	21,20	0,00	1			1	1		1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 3:00	155,86	145,54	10,32	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1			48,55	48,55	
31/7/24 4:00	151,05	144,12	6,93	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 5:00	151,24	144,83	6,40	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 6:00	154,33	147,65	6,39	0,28	1			1	1	1	1		1			0	1	1		1	1	1	1		48,00	48,00	
31/7/24 7:00	166,41	158,11	4,88	3,41	1			1		1	1		1			16	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 8:00	178,59	166,99	3,67	7,93	1			1		1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 9:00	202,05	185,38	4,24	12,42	1			1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 10:00	210,56	189,45	5,70	15,41	1			1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 11:00	212,37	189,71	5,36	17,30	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 12:00	216,52	191,88	5,99	18,65	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 13:00	222,81	196,80	6,98	19,04	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 14:00	229,22	202,78	7,75	18,69	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 15:00	229,25	202,89	8,90	17,46	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 16:00	228,76	205,11	8,66	14,98	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 17:00	225,93	205,40	8,92	11,62	1			1	1	1	1		1		1	16	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 18:00	224,75	204,54	12,63	7,58	1			1	1	1		1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 19:00	218,27	199,19	16,61	2,47	1			1	1	1			1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 20:00	215,37	195,70	19,66	0,01	1			1	1	1	1		1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 21:00	209,42	189,66	19,76	0,00	1			1	1	1	1		1		1	6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 22:00	197,22	180,44	16,77	0,00	1			1	1	1	1		1		1	0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 23:00	184,98	170,86	14,11	0,00	1			1	1	1	1		1		1	0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Εκτός η 2η ομάδα Η/Ζ Σορώνης λόγω βλάβης (17:40 - 24:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 1 Αύγουστος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
1/8/24 0:00	172,36	158,53	13,82	0,00	1			1	1	1			1		1	0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
1/8/24 1:00	161,00	148,71	12,28	0,00	1			1	1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1		48,07	48,04	
1/8/24 2:00	153,02	142,63	10,39	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1		1	1		46,67	46,40	
1/8/24 3:00	147,21	136,06	11,14	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		45,95	46,09	
1/8/24 4:00	143,81	132,25	11,56	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		43,02	43,00	
1/8/24 5:00	145,04	132,97	12,06	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		43,83	44,04	
1/8/24 6:00	149,07	137,56	11,20	0,30	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		45,96	45,99	
1/8/24 7:00	160,62	146,02	10,85	3,75	1			1		1	1		1			7	1	1		1	1	1	1		48,53	48,54	
1/8/24 8:00	178,93	159,61	10,95	8,37	1			1		1	1		1			10	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
1/8/24 9:00	194,89	173,54	9,24	12,12	1			1		1	1		1		1	15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
1/8/24 10:00	203,62	178,99	9,25	15,38	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
1/8/24 11:00	207,01	181,02	8,95	17,05	1			1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
1/8/24 12:00	213,25	186,30	8,22	18,72	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
1/8/24 13:00	218,15	189,35	9,57	19,24	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
1/8/24 14:00	220,50	191,18	10,54	18,77	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
1/8/24 15:00	215,79	185,23	13,01	17,55	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
1/8/24 16:00	214,27	186,61	12,45	15,20	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
1/8/24 17:00	216,46	192,32	12,11	12,03	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
1/8/24 18:00	216,74	196,13	13,28	7,33	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
1/8/24 19:00	210,93	195,20	14,09	1,63	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
1/8/24 20:00	205,53	190,55	14,97	0,01	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
1/8/24 21:00	202,00	188,87	13,14	0,00	1	1		1	1	1	1		1			19	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
1/8/24 22:00	191,16	181,03	10,13	0,00	1	1		1	1	1	1		1			6	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
1/8/24 23:00	178,93	169,08	9,84	0,00	1	1		1	1	1	1		1			0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 2 Αύγουστος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/8/24 0:00	165,70	155,07	10,63	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 1:00	154,43	144,64	9,79	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		43,85	43,61
2/8/24 2:00	146,33	134,95	11,38	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1	1		47,17	47,31
2/8/24 3:00	141,23	129,78	11,45	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1	1		44,21	44,11
2/8/24 4:00	138,36	125,53	12,83	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1	1		41,37	41,39
2/8/24 5:00	140,50	124,42	16,07	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1	1		43,29	43,31
2/8/24 6:00	145,40	131,93	13,20	0,27	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1	1		47,06	46,79
2/8/24 7:00	161,91	143,70	14,62	3,59	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		46,25	46,19
2/8/24 8:00	180,97	157,67	15,36	7,94	1	1		1	1	1	1					1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 9:00	196,67	172,02	12,91	11,74	1	1		1	1	1	1					13	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 10:00	205,35	176,91	13,39	15,05	1	1		1	1	1	1					20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 11:00	207,82	177,86	12,45	17,51	1	1		1	1	1	1					20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 12:00	211,16	181,54	10,83	18,79	1	1		1	1	1	1					20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 13:00	217,25	187,34	10,73	19,18	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 14:00	219,51	187,47	13,23	18,81	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 15:00	217,04	184,75	14,65	17,64	1	1		1	1	1	1		1			18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 16:00	217,45	184,83	17,23	15,39	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 17:00	218,81	186,69	19,98	12,15	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 18:00	219,68	192,12	19,64	7,92	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 19:00	212,19	191,35	19,01	1,83	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 20:00	206,07	186,99	19,08	0,01	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 21:00	195,42	175,85	19,56	0,00	1	1		1	1	1	1		1			14	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 22:00	182,22	167,43	14,79	0,00	1	1		1	1	1	1		1			3	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 23:00	170,46	156,51	13,94	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 3 Αύγουστος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/8/24 0:00	158,06	142,33	15,72	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1			1	1	1	1		46,82	46,78
3/8/24 1:00	148,57	130,78	17,78	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,44	48,55
3/8/24 2:00	141,60	119,30	22,30	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1			48,55	48,55
3/8/24 3:00	138,11	111,19	26,92	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1				48,55	48,55
3/8/24 4:00	135,89	106,98	28,91	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1				48,55	48,55
3/8/24 5:00	137,63	110,35	27,28	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1				48,55	48,55
3/8/24 6:00	141,21	115,13	25,80	0,28	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1				48,55	48,55
3/8/24 7:00	156,04	127,79	24,56	3,69	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1			48,55	48,55
3/8/24 8:00	172,97	142,85	22,02	8,10	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1			48,55	48,55
3/8/24 9:00	189,26	155,12	21,30	12,85	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
3/8/24 10:00	197,24	161,44	20,12	15,67	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
3/8/24 11:00	199,54	162,31	19,77	17,47	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
3/8/24 12:00	203,72	163,52	21,69	18,51	1	1		1	1	1	1					1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
3/8/24 13:00	209,28	170,01	20,35	18,91	1	1		1	1	1	1					7	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
3/8/24 14:00	211,05	174,17	17,68	19,20	1	1		1	1	1	1					12	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
3/8/24 15:00	207,39	171,78	17,95	17,65	1	1		1	1	1	1					12	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
3/8/24 16:00	207,93	175,17	17,44	15,32	1	1		1	1	1	1					13	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
3/8/24 17:00	210,75	179,12	19,66	11,97	1	1		1	1	1	1					20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
3/8/24 18:00	212,69	183,88	21,39	7,42	1	1		1	1	1	1		1			19	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
3/8/24 19:00	206,61	188,48	16,35	1,78	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
3/8/24 20:00	200,06	185,00	15,06	0,00	1	1		1	1	1	1		1			19	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
3/8/24 21:00	191,67	176,92	14,75	0,00	1	1		1	1	1	1		1			11	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
3/8/24 22:00	179,40	166,64	12,75	0,00	1	1		1	1	1	1		1			4	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
3/8/24 23:00	166,91	155,63	11,28	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 4 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωρίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
4/8/24 0:00	154,41	147,58	6,83	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		47,78	47,70			
4/8/24 1:00	144,15	132,31	11,84	0,00	1	1				1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55			
4/8/24 2:00	137,60	118,72	18,87	0,00	1	1				1	1					0	1			1	1	1	1		48,55	48,55			
4/8/24 3:00	133,86	115,72	18,13	0,00	1	1				1	1					0	1			1	1	1	1		48,17	48,13			
4/8/24 4:00	130,54	120,80	9,74	0,00	1	1				1	1					0	1			1	1	1	1		45,78	45,72			
4/8/24 5:00	131,66	123,37	8,28	0,00	1	1				1	1					0	1			1	1	1	1		45,84	45,65			
4/8/24 6:00	134,28	125,88	8,17	0,23	1	1				1	1					0	1	1		1	1	1	1		40,49	40,41			
4/8/24 7:00	147,05	136,44	6,78	3,83	1	1		1			1	1				0	1	1		1	1	1	1		44,24	43,21			
4/8/24 8:00	161,54	146,31	6,30	8,92	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		41,74	41,72			
4/8/24 9:00	172,80	153,69	7,36	11,75	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,29	48,28			
4/8/24 10:00	179,62	158,98	6,09	14,55	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,21	48,20			
4/8/24 11:00	182,81	161,42	4,90	16,49	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		47,98	48,04			
4/8/24 12:00	188,26	166,05	4,67	17,54	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
4/8/24 13:00	194,30	171,23	5,27	17,80	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
4/8/24 14:00	196,14	172,82	6,04	17,28	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
4/8/24 15:00	193,51	170,57	6,91	16,02	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
4/8/24 16:00	193,90	175,14	4,86	13,90	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
4/8/24 17:00	197,34	181,51	4,84	10,99	1	1		1	1	1	1					2	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
4/8/24 18:00	200,37	188,22	6,44	5,71	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
4/8/24 19:00	198,05	190,48	6,44	1,13	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
4/8/24 20:00	195,71	187,86	7,85	0,00	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
4/8/24 21:00	190,63	179,93	10,70	0,00	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
4/8/24 22:00	180,80	173,03	7,76	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
4/8/24 23:00	168,75	160,20	8,55	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 5 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
5/8/24 0:00	156,25	146,93	9,32	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,41	48,40	
5/8/24 1:00	145,78	132,99	12,79	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55	
5/8/24 2:00	139,04	120,28	18,76	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
5/8/24 3:00	136,01	113,10	22,91	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
5/8/24 4:00	133,09	111,26	21,83	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1				48,55	48,55	
5/8/24 5:00	134,95	114,46	20,49	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1				48,55	48,55	
5/8/24 6:00	140,60	120,62	19,80	0,17	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1			47,91	47,80	
5/8/24 7:00	157,21	139,91	14,43	2,87	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,43	48,48	
5/8/24 8:00	177,70	160,76	10,17	6,77	1	1			1	1	1					3	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55	
5/8/24 9:00	196,02	175,75	9,27	11,00	1	1		1	1	1	1					2	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
5/8/24 10:00	208,74	183,17	10,88	14,68	1	1		1	1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
5/8/24 11:00	212,13	186,43	8,17	17,53	1	1		1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
5/8/24 12:00	216,36	185,69	12,00	18,68	1	1		1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
5/8/24 13:00	223,19	192,28	11,87	19,04	1	1		1	1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
5/8/24 14:00	224,41	194,90	10,90	18,61	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
5/8/24 15:00	220,73	189,00	14,35	17,38	1	1		1	1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
5/8/24 16:00	221,31	189,45	16,59	15,27	1	1		1	1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
5/8/24 17:00	223,20	194,96	16,53	11,72	1	1		1	1	1	1					16	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
5/8/24 18:00	225,67	199,17	19,76	6,75	1	1		1	1	1	1				1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
5/8/24 19:00	220,65	196,90	22,29	1,46	1	1		1	1	1	1				1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
5/8/24 20:00	216,24	192,93	23,30	0,01	1	1		1	1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
5/8/24 21:00	207,42	185,16	22,25	0,00	1	1		1	1	1	1				1	7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
5/8/24 22:00	196,02	171,09	24,93	0,00	1	1		1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
5/8/24 23:00	183,83	158,96	24,87	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 6 Αυγούστος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
6/8/24 0:00	170,52	147,15	23,36	0,00	1	1		1		1						1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
6/8/24 1:00	159,17	134,16	25,01	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55	
6/8/24 2:00	151,48	127,86	23,62	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55	
6/8/24 3:00	146,01	123,92	22,08	0,00	1	1				1	1					1		1	1	1	1	1			48,55	48,55	
6/8/24 4:00	143,28	119,71	23,57	0,00	1	1				1	1					1		1	1	1	1	1			48,55	48,55	
6/8/24 5:00	144,02	125,37	18,65	0,00	1	1				1	1					1		1	1	1	1	1			48,55	48,55	
6/8/24 6:00	148,89	126,56	22,09	0,24	1	1				1	1					1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
6/8/24 7:00	166,75	140,42	22,68	3,65	1	1				1	1					1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
6/8/24 8:00	187,34	155,51	23,39	8,44	1	1			1	1	1					1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
6/8/24 9:00	204,16	169,20	22,30	12,67	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
6/8/24 10:00	212,68	176,76	19,68	16,24	1	1		1	1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
6/8/24 11:00	214,81	177,27	19,22	18,32	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
6/8/24 12:00	219,97	182,92	17,78	19,27	1	1		1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
6/8/24 13:00	225,13	181,75	24,10	19,27	1	1		1	1	1	1		1			19	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55	
6/8/24 14:00	226,23	180,22	27,06	18,96	1	1		1	1	1	1					20	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55	
6/8/24 15:00	221,97	172,14	31,94	17,89	1	1		1	1	1	1					20	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55	
6/8/24 16:00	219,71	177,01	26,99	15,71	1	1		1	1	1	1					20	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55	
6/8/24 17:00	220,77	180,99	27,44	12,34	1	1		1	1	1	1					20	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55	
6/8/24 18:00	220,91	184,15	30,22	6,54	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
6/8/24 19:00	216,60	181,86	33,24	1,50	1	1		1	1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
6/8/24 20:00	211,38	176,16	35,22	0,00	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
6/8/24 21:00	202,75	167,22	35,53	0,00	1	1		1	1	1	1					2	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
6/8/24 22:00	190,61	158,53	32,08	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
6/8/24 23:00	179,39	147,71	31,69	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 7 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
7/8/24 0:00	166,85	137,41	29,43	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 1:00	156,75	127,39	29,36	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 2:00	149,31	121,91	27,40	0,00	1	1				1	1					0	1		1		1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 3:00	145,09	116,60	28,49	0,00	1	1				1	1					0	1		1		1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 4:00	141,49	113,24	28,25	0,00	1	1				1	1					0	1		1		1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 5:00	143,47	114,93	28,54	0,00	1	1				1	1					0	1		1		1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 6:00	148,46	119,84	28,41	0,21	1	1				1	1					0	1		1		1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 7:00	166,73	137,00	26,01	3,72	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 8:00	186,03	154,93	22,35	8,75	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 9:00	200,99	168,52	19,63	12,84	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 10:00	209,27	174,53	18,57	16,18	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 11:00	211,00	177,76	15,45	17,79	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 12:00	214,98	182,75	13,34	18,89	1	1		1	1	1	1					4	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 13:00	222,52	186,32	16,82	19,38	1	1		1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 14:00	225,02	185,73	20,42	18,86	1	1		1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 15:00	222,98	184,41	20,99	17,59	1	1		1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 16:00	223,84	185,91	22,82	15,11	1	1		1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 17:00	226,00	188,31	25,77	11,92	1	1		1	1	1	1					9	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 18:00	228,45	194,43	26,62	7,40	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 19:00	222,85	198,89	22,05	1,91	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 20:00	218,99	197,38	21,60	0,00	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 21:00	210,66	191,07	19,59	0,00	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 22:00	198,24	180,38	17,86	0,00	1	1		1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
7/8/24 23:00	186,63	168,17	18,45	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωριαο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/8/24 0:00	173,98	156,68	17,31	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/8/24 1:00	163,19	147,39	15,80	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/8/24 2:00	154,62	139,96	14,65	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/8/24 3:00	149,10	129,49	19,61	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
8/8/24 4:00	145,73	123,96	21,78	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
8/8/24 5:00	146,16	123,77	22,39	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
8/8/24 6:00	150,37	134,68	15,48	0,21	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
8/8/24 7:00	167,95	145,96	18,62	3,36	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
8/8/24 8:00	187,91	159,95	19,93	8,03	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
8/8/24 9:00	204,06	174,91	16,90	12,25	1	1		1	1	1	1					2	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/8/24 10:00	212,69	180,17	16,87	15,65	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/8/24 11:00	213,67	181,49	14,53	17,65	1	1		1	1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/8/24 12:00	216,97	184,25	13,99	18,72	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/8/24 13:00	223,28	186,74	17,50	19,03	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/8/24 14:00	225,41	188,06	18,79	18,57	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/8/24 15:00	221,31	185,52	18,46	17,33	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/8/24 16:00	219,56	185,80	19,00	14,75	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/8/24 17:00	222,24	188,54	22,05	11,64	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/8/24 18:00	223,32	194,32	22,39	6,60	1	1		1	1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/8/24 19:00	217,34	195,78	20,21	1,35	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/8/24 20:00	212,64	198,34	14,29	0,00	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/8/24 21:00	204,01	190,72	13,29	0,00	1	1		1	1	1	1		1			15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/8/24 22:00	191,85	180,70	11,15	0,00	1	1		1	1	1	1		1			2	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/8/24 23:00	180,40	166,44	13,97	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
9/8/24 0:00	167,81	150,70	17,10	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
9/8/24 1:00	156,32	139,00	17,31	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
9/8/24 2:00	149,07	131,49	17,58	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
9/8/24 3:00	143,72	126,70	17,02	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
9/8/24 4:00	140,62	125,00	15,61	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1		1	1		48,53	48,53			
9/8/24 5:00	143,34	124,56	18,77	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	48,55				
9/8/24 6:00	148,82	129,15	19,49	0,18	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,53				
9/8/24 7:00	165,45	144,25	17,97	3,23	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,46	48,49				
9/8/24 8:00	185,11	160,82	16,48	7,81	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
9/8/24 9:00	200,18	173,70	15,00	11,47	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
9/8/24 10:00	209,18	177,30	16,74	15,14	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
9/8/24 11:00	211,89	178,32	16,10	17,48	1	1		1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
9/8/24 12:00	215,14	180,13	16,37	18,65	1	1		1	1	1	1					9	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
9/8/24 13:00	221,28	184,40	17,92	18,96	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
9/8/24 14:00	221,80	182,57	20,78	18,45	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
9/8/24 15:00	219,71	180,47	22,05	17,20	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
9/8/24 16:00	218,47	181,35	22,30	14,82	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
9/8/24 17:00	219,58	187,72	20,28	11,58	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
9/8/24 18:00	219,98	195,28	17,87	6,82	1	1		1	1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
9/8/24 19:00	212,98	195,33	16,33	1,33	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
9/8/24 20:00	208,36	198,55	9,80	0,00	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
9/8/24 21:00	197,54	187,82	9,72	0,00	1	1		1	1	1	1		1			13	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
9/8/24 22:00	185,98	166,13	19,84	0,00	1	1		1	1	1	1					2	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
9/8/24 23:00	175,05	147,99	27,05	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
10/8/24 0:00	163,10	139,41	23,68	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
10/8/24 1:00	152,46	134,82	17,64	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
10/8/24 2:00	145,21	124,00	21,20	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,28	48,32			
10/8/24 3:00	140,53	118,22	22,31	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55			
10/8/24 4:00	138,62	114,68	23,93	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55			
10/8/24 5:00	140,90	116,02	24,88	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55			
10/8/24 6:00	146,10	120,69	25,22	0,18	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55			
10/8/24 7:00	161,65	134,27	23,54	3,83	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55			
10/8/24 8:00	180,00	146,16	24,80	9,04	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55			
10/8/24 9:00	195,54	156,31	25,71	13,52	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55			
10/8/24 10:00	202,44	164,95	20,93	16,56	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
10/8/24 11:00	203,53	166,90	18,23	18,40	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
10/8/24 12:00	207,27	170,10	17,77	19,40	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
10/8/24 13:00	214,27	180,34	14,37	19,57	1	1		1	1	1	1					3	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
10/8/24 14:00	216,91	180,74	17,23	18,95	1	1		1	1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
10/8/24 15:00	216,38	178,19	20,51	17,68	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
10/8/24 16:00	217,21	177,77	23,87	15,57	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
10/8/24 17:00	220,19	179,98	27,87	12,33	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
10/8/24 18:00	222,04	186,70	28,35	6,99	1	1		1	1	1	1					9	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
10/8/24 19:00	217,84	187,08	29,41	1,35	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
10/8/24 20:00	214,20	185,45	28,74	0,00	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
10/8/24 21:00	206,51	177,91	28,59	0,00	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
10/8/24 22:00	195,43	164,37	31,06	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
10/8/24 23:00	185,08	154,42	30,66	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
11/8/24 0:00	173,96	145,40	28,56	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
11/8/24 1:00	162,99	136,60	26,39	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
11/8/24 2:00	154,49	128,00	26,48	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55			
11/8/24 3:00	148,63	120,91	27,72	0,00	1	1			1		1					0		1	1	1		1	1		48,55	48,55			
11/8/24 4:00	144,01	118,72	25,29	0,00	1	1			1		1					0		1	1	1		1	1		48,55	48,55			
11/8/24 5:00	143,82	122,17	21,64	0,00	1	1			1		1					0		1	1	1		1	1		48,55	48,55			
11/8/24 6:00	145,60	127,99	17,44	0,17	1	1			1		1					0	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55			
11/8/24 7:00	158,07	142,48	12,09	3,51	1	1			1		1					0	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55			
11/8/24 8:00	172,44	156,17	8,22	8,05	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
11/8/24 9:00	183,80	165,94	6,19	11,67	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
11/8/24 10:00	192,36	173,20	3,93	15,22	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
11/8/24 11:00	195,48	173,83	3,85	17,80	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
11/8/24 12:00	199,41	174,06	6,69	18,66	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
11/8/24 13:00	205,64	180,56	6,29	18,79	1	1		1	1	1	1					4	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
11/8/24 14:00	207,61	183,12	6,11	18,38	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
11/8/24 15:00	206,11	182,34	6,75	17,01	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
11/8/24 16:00	206,18	183,42	7,89	14,86	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
11/8/24 17:00	209,34	189,84	7,77	11,73	1	1		1	1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
11/8/24 18:00	213,18	196,46	9,39	7,32	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
11/8/24 19:00	210,43	200,55	8,02	1,86	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
11/8/24 20:00	208,93	201,83	7,10	0,00	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
11/8/24 21:00	204,86	199,12	5,74	0,00	1	1		1	1	1	1		1			18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
11/8/24 22:00	195,43	190,59	4,83	0,00	1	1		1	1	1	1		1			9	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
11/8/24 23:00	184,39	179,90	4,49	0,00	1	1		1	1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
12/8/24 0:00	171,68	168,91	2,77	0,00	1	1		1	1	1	1		1			0	1		1	1	1	1	1		47,22	47,18		
12/8/24 1:00	160,72	159,29	1,43	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		41,95	41,92		
12/8/24 2:00	151,70	150,49	1,21	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		44,85	44,89			
12/8/24 3:00	145,14	143,70	1,43	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		39,07	38,98			
12/8/24 4:00	141,23	138,87	2,36	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		41,03	40,98			
12/8/24 5:00	142,46	139,94	2,52	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		43,78	43,88			
12/8/24 6:00	147,15	145,07	1,97	0,10	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	41,97	41,48			
12/8/24 7:00	164,02	159,21	1,96	2,86	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	47,06	47,17			
12/8/24 8:00	186,31	177,20	1,87	7,24	1	1		1	1	1	1					3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
12/8/24 9:00	204,39	192,15	0,70	11,55	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
12/8/24 10:00	215,03	198,52	0,58	15,93	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
12/8/24 11:00	217,44	199,42	0,38	17,64	1	1		1	1	1	1	1				20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
12/8/24 12:00	221,74	201,84	1,35	18,55	1	1		1	1	1	1				1	20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
12/8/24 13:00	228,63	208,56	1,31	18,75	1	1		1	1	1	1				1	20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
12/8/24 14:00	231,07	211,43	1,47	18,17	1	1		1	1	1	1					1	20	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
12/8/24 15:00	228,74	209,79	2,00	16,95	1	1		1	1	1	1				1	20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
12/8/24 16:00	228,75	208,12	5,61	15,01	1	1		1	1	1	1				1	20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
12/8/24 17:00	229,84	208,48	9,75	11,61	1	1		1	1	1	1				1	20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
12/8/24 18:00	228,67	212,23	10,00	6,43	1	1		1	1	1	1			1	1	20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
12/8/24 19:00	222,71	209,09	12,58	1,03	1	1		1	1	1	1			1	1	20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
12/8/24 20:00	219,69	205,61	14,08	0,00	1	1		1	1	1	1			1	1	20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
12/8/24 21:00	211,12	195,39	15,72	0,00	1	1		1	1	1	1				1	16	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
12/8/24 22:00	198,95	181,46	17,49	0,00	1	1		1	1	1	1				1	6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
12/8/24 23:00	186,47	171,58	14,89	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ Νο1 με αίτημα σταθμού

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 13 Αύγουστος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
13/8/24 0:00	173,28	159,92	13,36	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
13/8/24 1:00	161,51	153,33	8,18	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55	
13/8/24 2:00	152,87	143,41	9,45	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			46,72	46,60	
13/8/24 3:00	146,64	137,88	8,76	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			44,36	44,43	
13/8/24 4:00	143,13	133,65	9,47	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			44,28	44,35	
13/8/24 5:00	143,93	132,91	11,02	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			45,18	44,98	
13/8/24 6:00	144,03	133,91	9,99	0,13	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			44,87	44,85	
13/8/24 7:00	164,25	154,34	6,52	3,38	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	0 0 0		48,05	47,91	
13/8/24 8:00	185,07	172,55	4,56	7,97	1	1		1	1	1	1					9	1	1	1	1	1	1				48,55	48,55
13/8/24 9:00	202,77	185,84	4,45	12,48	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1				48,55	48,55
13/8/24 10:00	213,08	190,84	5,86	16,37	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
13/8/24 11:00	215,35	190,50	6,88	17,97	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
13/8/24 12:00	219,72	194,18	6,66	18,88	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
13/8/24 13:00	227,29	199,97	8,22	19,10	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
13/8/24 14:00	228,81	200,15	10,03	18,63	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
13/8/24 15:00	227,47	199,24	10,80	17,44	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
13/8/24 16:00	227,14	204,01	8,17	14,96	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
13/8/24 17:00	228,69	206,53	10,36	11,80	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
13/8/24 18:00	229,06	210,95	11,53	6,59	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
13/8/24 19:00	222,84	207,73	13,95	1,16	1	1		1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
13/8/24 20:00	220,43	204,80	15,63	0,00	1	1		1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
13/8/24 21:00	209,74	194,88	14,86	0,00	1	1		1	1	1	1		1			16	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
13/8/24 22:00	195,59	182,92	12,67	0,00	1	1		1	1	1	1		1			6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
13/8/24 23:00	182,77	171,52	11,24	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
15/8/24 0:00	169,53	157,94	11,59	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 1:00	159,18	144,36	14,81	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,54	
15/8/24 2:00	150,81	137,57	13,24	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			47,66	47,75	
15/8/24 3:00	145,30	132,95	12,35	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			46,59	46,48	
15/8/24 4:00	142,30	128,32	13,97	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			43,55	43,51	
15/8/24 5:00	142,50	134,20	8,29	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			43,38	43,47	
15/8/24 6:00	147,87	137,40	10,35	0,12	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			45,19	45,03	
15/8/24 7:00	163,85	148,59	12,11	3,15	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,31	48,39	
15/8/24 8:00	184,77	165,53	11,55	7,69	1	1		1	1	1	1					5	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55	
15/8/24 9:00	201,71	177,73	11,20	12,78	1	1		1	1	1	1					16	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55	
15/8/24 10:00	211,52	178,29	16,73	16,51	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 11:00	213,91	178,61	17,11	18,19	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 12:00	216,94	180,03	17,88	19,04	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 13:00	223,62	184,96	19,48	19,17	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 14:00	226,16	188,29	19,25	18,63	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 15:00	225,10	186,94	20,74	17,42	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 16:00	223,47	193,69	14,42	15,36	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 17:00	224,83	196,04	16,52	12,27	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 18:00	224,92	199,55	17,95	7,43	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 19:00	221,17	198,66	19,90	2,61	1	1		1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 20:00	218,07	191,14	25,21	1,72	1	1		1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 21:00	207,23	183,10	23,41	0,72	1	1		1	1	1			1			19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 22:00	194,48	171,67	22,80	0,00	1	1		1	1	1						8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 23:00	181,43	160,61	20,82	0,00	1	1		1	1	1			1			0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
15/8/24 0:00	170,12	144,97	25,15	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 1:00	160,64	133,14	27,50	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 2:00	153,78	126,23	27,56	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1		1		1	1		48,55	48,55	
15/8/24 3:00	148,34	120,68	27,66	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1		1		1	1		48,55	48,55	
15/8/24 4:00	144,26	115,90	28,35	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1		1	1		48,55	48,14	
15/8/24 5:00	133,43	123,09	10,33	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1		1		1	1		40,58	43,75	
15/8/24 6:00	138,29	130,63	7,57	0,10	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1		1	1		35,70	44,62	
15/8/24 7:00	148,04	138,98	6,06	2,99	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1		1	1		35,70	47,05	
15/8/24 8:00	163,09	149,45	6,14	7,51	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1		1	1		40,95	48,55	
15/8/24 9:00	187,59	163,89	12,93	10,77	1	1		1	1	1						4	1	1	1	1	1	1	1		47,12	48,55	
15/8/24 10:00	195,89	169,51	12,07	14,31	1	1		1	1	1						11	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 11:00	200,15	171,27	11,33	17,54	1	1		1	1	1						12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 12:00	204,12	170,81	14,67	18,64	1	1		1	1	1						12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 13:00	209,54	174,13	16,63	18,78	1	1		1	1	1						16	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 14:00	210,98	173,33	19,37	18,28	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 15:00	209,57	173,22	19,23	17,12	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 16:00	209,90	174,93	19,94	15,03	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 17:00	212,68	181,01	19,75	11,92	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 18:00	217,51	188,94	21,40	7,17	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 19:00	214,50	189,54	22,46	2,51	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 20:00	211,26	187,78	23,04	0,43	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 21:00	203,40	180,64	22,76	0,00	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 22:00	192,91	168,59	24,32	0,00	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 23:00	183,42	157,38	26,03	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
16/8/24 0:00	171,30	142,68	28,61	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
16/8/24 1:00	161,74	134,75	26,98	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55			
16/8/24 2:00	156,32	129,59	26,73	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1		1		48,55	48,55			
16/8/24 3:00	152,19	127,04	25,15	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1		1		48,55	48,55			
16/8/24 4:00	149,67	127,36	22,31	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1		48,55	48,55			
16/8/24 5:00	150,45	131,45	19,00	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1		1		48,55	48,55			
16/8/24 6:00	153,77	133,07	20,59	0,11	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1		1		48,55	48,55			
16/8/24 7:00	168,23	144,46	20,55	3,22	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55			
16/8/24 8:00	187,76	159,22	20,71	7,82	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55			
16/8/24 9:00	203,99	171,59	20,94	11,46	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
16/8/24 10:00	212,74	181,39	17,06	14,28	1	1		1	1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
16/8/24 11:00	214,37	183,99	13,62	16,76	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
16/8/24 12:00	219,29	187,79	13,16	18,33	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
16/8/24 13:00	226,93	188,22	20,11	18,60	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
16/8/24 14:00	228,98	188,49	22,30	18,19	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
16/8/24 15:00	227,62	188,14	22,42	17,06	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
16/8/24 16:00	227,46	188,69	23,49	15,29	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
16/8/24 17:00	230,05	194,09	23,70	12,25	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
16/8/24 18:00	231,24	200,40	23,31	7,53	1	1		1	1	1	1		1			19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
16/8/24 19:00	225,02	196,40	26,78	1,84	1	1		1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
16/8/24 20:00	221,93	192,89	29,05	0,00	1	1		1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
16/8/24 21:00	213,33	183,97	29,36	0,00	1	1		1	1	1	1		1			12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
16/8/24 22:00	202,53	177,63	24,89	0,00	1	1		1	1	1	1		1			2	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
16/8/24 23:00	192,87	168,62	24,25	0,00	1	1		1	1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 17 Αυγούστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
17/8/24 0:00	181,47	158,24	23,23	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/24 1:00	171,17	146,08	25,10	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/24 2:00	161,52	141,63	19,89	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55			
17/8/24 3:00	153,97	145,64	8,33	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55			
17/8/24 4:00	150,13	140,39	9,73	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55			
17/8/24 5:00	150,13	137,94	12,18	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55			
17/8/24 6:00	153,03	135,75	17,18	0,10	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			47,71	47,65			
17/8/24 7:00	164,91	143,87	17,92	3,12	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,53	48,51			
17/8/24 8:00	182,65	163,15	11,57	7,93	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/24 9:00	197,73	173,65	12,27	11,82	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/24 10:00	205,20	174,25	15,99	14,96	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/24 11:00	207,70	170,93	18,89	17,89	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/24 12:00	211,72	168,13	24,13	19,46	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/24 13:00	218,44	173,47	25,35	19,62	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/24 14:00	219,76	178,82	21,97	18,96	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/24 15:00	218,68	178,75	22,40	17,53	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/24 16:00	219,04	180,26	23,70	15,07	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/24 17:00	222,13	184,09	26,80	11,25	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/24 18:00	223,45	189,18	28,34	5,93	1	1		1	1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/24 19:00	218,68	190,06	27,89	0,73	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/24 20:00	215,19	188,86	26,33	0,00	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/24 21:00	206,76	180,38	26,37	0,00	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/24 22:00	195,09	169,12	25,96	0,00	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/24 23:00	184,35	159,62	24,73	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 18 Αυγούστος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1							
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
18/8/24 0:00	172,65	151,24	21,41	0,00	1	1		1	1		1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
18/8/24 1:00	161,69	141,32	20,37	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		46,51	46,30				
18/8/24 2:00	153,87	131,02	22,85	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			46,60	46,43				
18/8/24 3:00	148,55	127,24	21,31	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,54	48,52				
18/8/24 4:00	145,09	123,26	21,83	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			46,72	46,49				
18/8/24 5:00	144,89	127,12	17,77	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			46,26	46,34				
18/8/24 6:00	146,30	134,47	11,74	0,09	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			43,62	43,52				
18/8/24 7:00	156,94	147,51	6,64	2,78	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		45,08	45,01				
18/8/24 8:00	174,07	158,68	6,12	9,26	1	1		1	1	1						2	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
18/8/24 9:00	185,44	167,72	6,37	11,34	1	1		1	1	1						8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
18/8/24 10:00	193,03	174,34	4,33	14,37	1	1		1	1	1						12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
18/8/24 11:00	194,94	175,49	2,74	16,71	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
18/8/24 12:00	199,05	174,73	5,63	18,69	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
18/8/24 13:00	205,16	179,53	6,83	18,81	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
18/8/24 14:00	206,97	180,75	7,98	18,23	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
18/8/24 15:00	205,96	178,72	10,26	16,98	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
18/8/24 16:00	206,40	179,86	11,60	14,94	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
18/8/24 17:00	208,96	182,85	14,15	11,96	1	1		1	1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
18/8/24 18:00	212,90	189,78	15,41	7,71	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55				
18/8/24 19:00	208,74	189,65	16,69	2,39	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55				
18/8/24 20:00	204,32	187,05	16,91	0,36	1	1		1	1	1	1		1		1	19	1	1	1		1	1			48,55	48,55				
18/8/24 21:00	195,90	180,00	15,90	0,00	1	1		1	1	1	1		1		1	12	1	1	1		1	1			48,55	48,55				
18/8/24 22:00	183,99	170,74	13,24	0,00	1	1		1	1	1	1		1		1	4	1	1	1		1	1			48,55	48,55				
18/8/24 23:00	172,79	161,63	11,16	0,00	1	1		1	1	1	1		1		1	0	1	1	1		1	1			48,55	48,55				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
19/8/24 0:00	160,63	147,16	13,47	0,00	1	1		1	1	1	1		1			0	1	1	1		1	1			48,34	48,36			
19/8/24 1:00	151,18	135,62	15,56	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1			45,31	45,23			
19/8/24 2:00	142,86	131,14	11,72	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1			39,17	38,96			
19/8/24 3:00	137,71	127,32	10,39	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1			35,70	35,77			
19/8/24 4:00	135,20	127,38	7,81	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1				39,14	39,06			
19/8/24 5:00	137,23	131,83	5,39	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1				40,73	40,87			
19/8/24 6:00	142,06	137,67	4,32	0,07	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1			40,08	39,79			
19/8/24 7:00	156,50	147,94	5,80	2,76	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1		1	1			47,40	47,49			
19/8/24 8:00	176,53	164,07	4,84	7,61	1	1		1	1	1	1					16	1	1	1		1	1			48,55	48,55			
19/8/24 9:00	192,45	176,50	4,01	11,95	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
19/8/24 10:00	200,41	181,19	4,46	14,76	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
19/8/24 11:00	202,67	179,53	6,24	16,90	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
19/8/24 12:00	206,47	182,13	6,53	17,82	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
19/8/24 13:00	214,26	190,64	5,78	17,85	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
19/8/24 14:00	215,94	192,64	6,01	17,29	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
19/8/24 15:00	213,40	189,61	7,78	16,01	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
19/8/24 16:00	213,04	188,02	11,14	13,88	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
19/8/24 17:00	214,45	196,22	7,40	10,83	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
19/8/24 18:00	214,44	201,73	7,77	4,93	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
19/8/24 19:00	210,35	204,23	5,55	0,58	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
19/8/24 20:00	208,64	202,82	5,82	0,00	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
19/8/24 21:00	197,81	190,63	7,18	0,00	1	1		1	1	1	1		1			11	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
19/8/24 22:00	184,80	175,19	9,61	0,00	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
19/8/24 23:00	173,34	163,19	10,15	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 20 Αύγουστος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
20/8/24 0:00	160,21	149,35	10,86	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1		42,14	42,01	
20/8/24 1:00	149,15	135,99	13,17	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			37,16	37,16	
20/8/24 2:00	142,65	124,68	17,98	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1		43,92	43,86	
20/8/24 3:00	138,63	122,66	15,97	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1			46,87	47,00	
20/8/24 4:00	136,62	121,97	14,65	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1			45,26	45,24	
20/8/24 5:00	138,87	125,98	12,90	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1			47,01	46,79	
20/8/24 6:00	143,93	132,59	11,27	0,07	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1			44,63	44,51	
20/8/24 7:00	159,50	146,50	10,35	2,65	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1		1			48,07	48,13	
20/8/24 8:00	179,10	162,88	8,66	7,56	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55	
20/8/24 9:00	195,96	178,60	5,65	11,71	1	1		1	1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/24 10:00	205,82	188,27	3,03	14,52	1	1		1	1	1	1					9	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/24 11:00	209,98	190,82	3,06	16,10	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/24 12:00	215,37	192,11	6,02	17,24	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/24 13:00	222,65	200,17	5,06	17,42	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/24 14:00	224,43	203,21	4,39	16,83	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/24 15:00	222,17	200,91	5,74	15,51	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/24 16:00	223,36	204,58	5,48	13,31	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/24 17:00	225,47	211,72	3,56	10,18	1	1		1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/24 18:00	225,07	215,98	3,27	5,81	1	1		1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/24 19:00	218,19	214,99	2,23	0,97	1	1		1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/24 20:00	215,54	213,87	1,66	0,00	1	1		1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/24 21:00	205,09	203,92	1,17	0,00	1	1		1	1	1	1		1		1	10	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/24 22:00	192,73	191,75	0,97	0,00	1	1		1	1	1	1		1			6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/24 23:00	181,12	179,31	1,81	0,00	1	1		1	1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
21/8/24 0:00	168,62	166,75	1,87	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		47,81	47,74	
21/8/24 1:00	158,29	150,59	7,70	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		47,25	47,19	
21/8/24 2:00	151,76	134,58	17,18	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			45,40	44,97	
21/8/24 3:00	147,20	125,96	21,25	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1			47,23	47,10	
21/8/24 4:00	145,51	116,96	28,55	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1	1		1			48,39	48,05	
21/8/24 5:00	146,80	121,29	25,51	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1	1		1			48,55	48,55	
21/8/24 6:00	151,61	123,83	27,74	0,05	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
21/8/24 7:00	166,10	140,38	23,65	2,07	1	1			1	1	1					6	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
21/8/24 8:00	182,93	158,15	18,76	6,02	1	1			1	1	1					18	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
21/8/24 9:00	197,90	167,40	20,67	9,82	1	1			1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
21/8/24 10:00	206,10	179,10	14,50	12,49	1	1			1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
21/8/24 11:00	208,31	176,31	17,42	14,58	1	1			1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
21/8/24 12:00	212,40	175,09	20,38	16,92	1	1			1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
21/8/24 13:00	217,57	184,30	16,83	16,44	1	1			1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
21/8/24 14:00	218,78	182,34	19,66	16,78	1	1			1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
21/8/24 15:00	215,88	179,68	20,76	15,44	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
21/8/24 16:00	214,79	180,63	20,46	13,70	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
21/8/24 17:00	215,13	188,63	16,09	10,41	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
21/8/24 18:00	214,71	198,91	10,01	5,79	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
21/8/24 19:00	210,08	198,97	8,92	2,18	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
21/8/24 20:00	208,43	195,11	11,63	1,69	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
21/8/24 21:00	195,58	181,74	13,84	0,00	1	1		1	1	1	1					13	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
21/8/24 22:00	183,14	164,44	18,70	0,00	1	1		1	1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
21/8/24 23:00	171,87	148,24	23,63	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,54	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
22/8/24 0:00	160,24	131,57	28,66	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,33	
22/8/24 1:00	151,64	119,60	32,04	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
22/8/24 2:00	145,24	112,05	33,19	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1				48,55	48,55	
22/8/24 3:00	140,58	108,45	32,12	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1				48,55	48,24	
22/8/24 4:00	137,77	106,21	31,56	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1				48,55	46,28	
22/8/24 5:00	139,67	110,55	29,12	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1				48,53	47,85	
22/8/24 6:00	144,99	116,00	28,93	0,06	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1				48,37	47,50	
22/8/24 7:00	157,20	128,22	26,71	2,27	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
22/8/24 8:00	174,46	147,77	20,78	5,91	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55	
22/8/24 9:00	189,03	165,64	13,87	9,52	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/8/24 10:00	199,24	176,53	9,65	13,06	1	1		1	1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/8/24 11:00	202,70	178,54	8,28	15,88	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/8/24 12:00	207,09	178,51	11,07	17,51	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/8/24 13:00	213,76	181,77	14,43	17,55	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/8/24 14:00	215,52	183,93	14,56	17,03	1	1		1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/8/24 15:00	212,05	180,51	15,89	15,65	1	1			1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/8/24 16:00	210,74	180,97	16,33	13,44	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/8/24 17:00	212,84	184,94	17,90	10,00	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/8/24 18:00	214,88	191,86	17,43	5,59	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/8/24 19:00	212,15	191,83	18,21	2,10	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/8/24 20:00	209,17	195,45	12,80	0,92	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/8/24 21:00	196,35	187,46	8,89	0,00	1	1		1	1	1	1					11	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/8/24 22:00	184,13	173,28	10,85	0,00	1	1		1	1	1	1		1			5	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
22/8/24 23:00	172,45	162,72	9,73	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,52	48,48	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωρίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/8/24 0:00	160,14	148,78	11,36	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		46,81	46,95
23/8/24 1:00	149,33	139,10	10,23	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		43,44	43,16
23/8/24 2:00	142,82	132,42	10,39	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		38,96	38,89
23/8/24 3:00	138,55	130,52	8,02	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			39,57	39,46
23/8/24 4:00	135,82	129,45	6,36	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			36,90	36,87
23/8/24 5:00	137,40	133,05	4,34	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			36,51	36,29
23/8/24 6:00	142,29	138,06	4,18	0,05	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		36,22	36,34
23/8/24 7:00	157,75	153,16	2,44	2,15	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		45,84	45,82
23/8/24 8:00	177,95	169,95	1,90	6,10	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 9:00	195,48	183,32	2,14	10,02	1	1			1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 10:00	205,94	191,84	1,48	12,62	1	1			1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 11:00	210,52	192,72	1,99	15,81	1	1			1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 12:00	214,66	195,32	2,42	16,92	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 13:00	220,65	201,12	2,56	16,98	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 14:00	220,63	200,60	3,42	16,61	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 15:00	217,13	198,07	3,74	15,32	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 16:00	216,52	197,20	6,22	13,09	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 17:00	219,47	201,58	7,96	9,92	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 18:00	220,30	207,58	7,21	5,51	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 19:00	217,57	207,49	8,03	2,05	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 20:00	215,06	204,32	9,07	1,67	1	1		1	1	1	1		1			18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 21:00	202,13	191,79	9,84	0,50	1	1		1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 22:00	188,19	177,87	10,31	0,00	1	1		1	1	1	1		1			4	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 23:00	176,43	165,91	10,52	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 24 Αύγουστος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/8/24 0:00	164,81	153,37	11,44	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1		1	1		46,49	46,49
24/8/24 1:00	155,15	134,67	20,48	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		46,45	46,08
24/8/24 2:00	148,87	128,55	20,31	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			47,24	47,39
24/8/24 3:00	143,56	127,58	15,98	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			45,05	45,06
24/8/24 4:00	141,67	122,23	19,43	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			42,97	43,15
24/8/24 5:00	143,91	126,14	17,76	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			45,26	45,23
24/8/24 6:00	148,14	134,27	13,83	0,04	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,07	48,05
24/8/24 7:00	161,25	143,76	14,96	2,53	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,46	48,52
24/8/24 8:00	179,27	156,81	15,66	6,81	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,34	48,55
24/8/24 9:00	196,29	171,98	13,36	10,95	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		42,35	48,55
24/8/24 10:00	206,61	179,38	13,04	14,18	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		45,66	48,55
24/8/24 11:00	209,24	180,56	12,74	15,94	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/8/24 12:00	214,99	181,98	15,97	17,04	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/8/24 13:00	223,91	185,90	19,67	18,34	1	1		1	1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1		47,15	48,55
24/8/24 14:00	224,84	186,47	20,54	17,83	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/8/24 15:00	222,54	183,20	22,63	16,72	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/8/24 16:00	221,92	189,67	17,67	14,58	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/8/24 17:00	223,46	194,19	17,97	11,30	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/8/24 18:00	223,09	195,79	21,07	6,22	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/8/24 19:00	218,08	193,81	22,43	1,84	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/8/24 20:00	215,61	194,60	19,91	1,10	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/8/24 21:00	205,44	185,60	19,84	0,00	1	1		1	1	1	1		1			13	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/8/24 22:00	193,92	173,98	19,94	0,00	1	1		1	1	1	1		1			6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/8/24 23:00	182,19	166,03	16,16	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 25 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
25/8/24 0:00	169,68	158,42	11,26	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,07	48,10	
25/8/24 1:00	159,11	151,58	7,52	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		46,18	46,21	
25/8/24 2:00	150,54	142,84	7,69	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		39,74	39,64	
25/8/24 3:00	144,19	140,26	3,92	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1			37,91	38,73	
25/8/24 4:00	139,80	139,57	0,22	0,00	1	1		1	1	1	1		1			0	1	1		1	1				25,80	37,13	
25/8/24 5:00	121,21	121,16	0,04	0,00	1	1		1	1	1	1		1			0	1	1		1	1				30,58	19,95	
25/8/24 6:00	142,49	141,84	0,61	0,04	1	1		1	1	1	1		1		1	0	1	1		1	1				30,05	38,05	
25/8/24 7:00	154,97	151,71	0,66	2,60	1	1		1	1	1	1		1		1	0	1	1	1	1	1				36,10	42,14	
25/8/24 8:00	172,90	164,59	0,99	7,32	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		46,06	45,98	
25/8/24 9:00	187,70	174,24	1,77	11,69	1	1		1	1	1	1					3	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
25/8/24 10:00	197,11	179,30	2,72	15,10	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
25/8/24 11:00	201,26	179,20	4,90	17,16	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
25/8/24 12:00	205,90	182,13	5,74	18,03	1	1		1	1	1	1					13	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
25/8/24 13:00	211,36	186,80	6,37	18,20	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
25/8/24 14:00	212,19	187,33	7,32	17,54	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
25/8/24 15:00	209,47	183,42	9,82	16,23	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
25/8/24 16:00	208,64	184,14	10,55	13,95	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
25/8/24 17:00	211,38	187,38	13,39	10,60	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
25/8/24 18:00	212,18	192,63	13,97	5,58	1	1		1	1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
25/8/24 19:00	209,66	194,70	13,28	1,68	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
25/8/24 20:00	209,75	196,30	12,21	1,24	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
25/8/24 21:00	202,05	192,20	9,85	0,00	1	1		1	1	1	1		1			13	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
25/8/24 22:00	190,32	180,58	9,74	0,00	1	1		1	1	1	1		1			5	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
25/8/24 23:00	177,75	168,55	9,19	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω γενικής διακοπής Υ/Σ Γενναδίου λόγω εργασιών (04:00-07:00).
2. Λειτουργία ΑΕΡ2 και ΑΕΡ4 λόγω γενικής διακοπής Υ/Σ Γενναδίου (04:00-07:00).

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 26 Αύγουστος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1							
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Άπεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
26/8/24 0:00	165,10	155,86	9,24	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,48	48,52				
26/8/24 1:00	154,34	145,58	8,76	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		41,39	40,95				
26/8/24 2:00	146,29	139,43	6,86	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			40,02	39,91				
26/8/24 3:00	141,17	135,32	5,85	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			38,67	38,61				
26/8/24 4:00	138,10	133,58	4,51	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1				39,49	39,50				
26/8/24 5:00	139,58	136,50	3,07	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1				39,18	38,77				
26/8/24 6:00	144,79	141,99	2,75	0,05	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			38,30	38,37				
26/8/24 7:00	161,08	156,47	1,72	2,88	1	1			1	1	1					7	1	1	1	1	1	1			47,78	47,88				
26/8/24 8:00	181,49	171,70	2,22	7,58	1	1			1	1	1					19	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55				
26/8/24 9:00	197,06	183,68	2,11	11,28	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
26/8/24 10:00	206,02	189,94	2,34	13,74	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
26/8/24 11:00	207,90	189,73	2,54	15,63	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
26/8/24 12:00	211,90	192,97	2,41	16,52	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
26/8/24 13:00	218,42	199,90	2,16	16,36	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
26/8/24 14:00	219,72	200,82	1,82	17,07	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
26/8/24 15:00	216,47	197,82	1,54	17,11	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
26/8/24 16:00	215,09	198,29	1,96	14,85	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
26/8/24 17:00	201,10	187,27	2,81	11,02	1	1		1	1	1	1		1			16	1	1	1	1	1	1	1		48,46	48,41				
26/8/24 18:00	210,82	201,84	2,87	6,12	1	1		1	1	1	1		1		1	17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
26/8/24 19:00	207,63	204,10	1,96	1,57	1	1		1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
26/8/24 20:00	205,01	201,99	3,01	0,00	1	1		1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
26/8/24 21:00	193,72	189,35	4,36	0,00	1	1		1	1	1			1		1	18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
26/8/24 22:00	179,87	173,75	6,12	0,00	1	1		1	1	1			1		1	6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				
26/8/24 23:00	168,75	162,67	6,08	0,00	1	1		1	1	1			1		1	0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. D3, D4,D5 ΑΗΣ με μειωμένη ικανότητα στα 14 MW λόγω ποιότητας καυσίμου (15:00-24:00).

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 27 Αύγουστος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωρίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/8/24 0:00	156,73	154,55	2,17	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		48,42	48,34
27/8/24 1:00	146,24	144,12	2,12	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		41,85	41,79
27/8/24 2:00	139,10	136,63	2,47	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		38,09	38,25
27/8/24 3:00	134,62	131,94	2,68	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1			37,78	37,66
27/8/24 4:00	131,92	127,87	4,05	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1			35,25	35,14
27/8/24 5:00	134,13	129,06	5,07	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1			37,22	37,24
27/8/24 6:00	139,94	135,50	4,42	0,03	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1			42,61	42,87
27/8/24 7:00	154,76	148,86	3,61	2,28	1	1		1	1	1						9	1	1	1	1	1	1			48,49	48,51
27/8/24 8:00	175,34	165,43	2,71	7,19	1	1			1	1			1			20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
27/8/24 9:00	190,34	177,93	2,07	10,34	1	1			1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 10:00	199,61	182,94	1,97	14,70	1	1			1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 11:00	202,44	184,23	1,43	16,77	1	1			1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		31,03	23,04
27/8/24 12:00	206,43	187,94	1,63	16,86	1	1			1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		20,57	20,58
27/8/24 13:00	210,36	193,41	2,26	14,70	1	1		1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		34,82	35,28
27/8/24 14:00	208,67	193,31	2,82	12,53	1	1		1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 15:00	207,36	192,47	2,35	12,53	1	1		1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 16:00	208,27	191,48	4,26	12,53	1	1		1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 17:00	213,62	194,27	6,82	12,53	1	1		1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 18:00	218,21	197,77	7,90	12,53	1	1		1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 19:00	218,41	197,58	8,29	12,53	1	1		1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 20:00	217,29	196,14	8,62	12,53	1	1		1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 21:00	194,47	182,82	11,23	0,42	1	1		1	1	1			1		1	14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 22:00	181,41	168,24	13,17	0,00	1	1		1	1	1			1			0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 23:00	169,26	160,68	8,58	0,00	1	1		1	1	1			1			0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω εργασιών στο scada ΚΚΦ (11:00-14:00).

ΗΣ Ρόδο					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 28 Αυγούστος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωριαο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
28/8/24 0:00	156,95	150,81	6,14	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/8/24 1:00	146,92	140,67	6,25	0,00	1	1		1	1	1						0	1		1	1	1	1	1		46,42	46,34	
28/8/24 2:00	140,75	132,78	7,97	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1		1	1	1		46,21	46,17	
28/8/24 3:00	135,81	125,94	9,87	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1		1	1	1		41,09	41,00	
28/8/24 4:00	133,00	123,40	9,60	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1		1	1	1		40,08	40,17	
28/8/24 5:00	135,60	124,90	10,70	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1		1		1		47,44	47,47	
28/8/24 6:00	141,29	128,20	13,06	0,03	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1		1		47,58	47,62	
28/8/24 7:00	155,99	139,03	14,70	2,26	1	1		1	1	1						5	1	1	1	1	1		1		48,55	48,55	
28/8/24 8:00	174,90	153,90	13,84	7,16	1	1		1	1	1						16	1	1	1	1	1		1		48,55	48,55	
28/8/24 9:00	190,39	165,19	13,80	11,40	1	1		1	1	1			1			19	1	1	1	1	1		1		48,55	48,55	
28/8/24 10:00	199,54	170,94	13,65	14,94	1	1		1	1	1			1			19	1	1	1	1	1		1		48,55	47,60	
28/8/24 11:00	202,58	172,36	12,70	17,53	1	1		1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/8/24 12:00	205,84	177,25	10,62	17,96	1	1		1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/8/24 13:00	212,00	177,93	15,70	18,36	1	1		1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/8/24 14:00	214,78	176,85	19,48	18,44	1	1		1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/8/24 15:00	213,51	178,31	18,05	17,15	1	1		1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/8/24 16:00	210,82	174,97	21,47	14,37	1	1		1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/8/24 17:00	211,04	176,04	24,57	10,43	1	1		1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/8/24 18:00	209,89	183,69	21,46	4,74	1	1		1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/8/24 19:00	204,24	184,82	19,16	0,25	1	1		1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/8/24 20:00	202,62	181,61	21,01	0,00	1	1		1	1	1			1			19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/8/24 21:00	191,11	170,67	20,45	0,00	1	1		1	1	1			1			10	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/8/24 22:00	177,62	154,02	23,60	0,00	1	1		1	1	1			1			3	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/8/24 23:00	165,79	142,33	23,46	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. D4 ΑΗΣ μειωμένη ικανότητα στα 14 MW (07:00-12:00).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωριαο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
29/8/24 0:00	153,81	131,55	22,26	0,00	1	1		1	1	1						1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
29/8/24 1:00	144,97	122,59	22,38	0,00	1	1		1	1	1						1		1	1	1	1	1	1		48,01	47,96			
29/8/24 2:00	138,92	118,37	20,54	0,00	1	1		1	1	1						1		1	1	1	1	1			48,16	48,09			
29/8/24 3:00	134,66	116,28	18,37	0,00	1	1		1	1	1						1		1	1	1	1	1			45,03	44,99			
29/8/24 4:00	132,41	112,88	19,53	0,00	1	1		1	1	1						1		1	1	1	1	1			42,77	42,86			
29/8/24 5:00	134,84	114,40	20,44	0,00	1	1		1	1	1						1		1	1	1	1	1			45,10	45,18			
29/8/24 6:00	140,21	124,18	16,00	0,02	1	1		1	1	1						1		1	1	1	1	1			46,57	46,44			
29/8/24 7:00	155,61	136,52	16,55	2,55	1	1		1	1	1						2		1	1	1	1	1	1		48,38	48,43			
29/8/24 8:00	174,66	149,71	17,02	7,93	1	1		1	1	1						9		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
29/8/24 9:00	190,97	162,81	15,78	12,39	1	1		1	1	1						20		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
29/8/24 10:00	198,55	166,09	16,76	15,71	1	1		1	1	1			1			19		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
29/8/24 11:00	199,44	163,38	18,34	17,73	1	1		1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
29/8/24 12:00	203,76	167,33	17,53	18,90	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
29/8/24 13:00	209,39	171,18	19,15	19,06	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
29/8/24 14:00	211,14	167,60	25,10	18,43	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
29/8/24 15:00	208,40	158,94	32,61	16,84	1	1		1	1	1						14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
29/8/24 16:00	207,80	159,20	34,39	14,21	1	1		1	1	1						14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
29/8/24 17:00	208,60	162,89	36,06	9,65	1	1		1	1	1						14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
29/8/24 18:00	208,24	166,43	37,85	3,96	1	1		1	1	1						14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
29/8/24 19:00	204,47	165,01	39,12	0,34	1	1		1	1	1						14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
29/8/24 20:00	202,70	163,47	39,23	0,00	1	1		1	1	1						14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
29/8/24 21:00	191,57	152,39	39,17	0,00	1	1		1	1	1						7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
29/8/24 22:00	178,02	138,98	39,03	0,00	1	1		1	1	1						3	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
29/8/24 23:00	164,71	126,12	38,59	0,00	1	1		1	1	1						0		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. D2 ΑΗΣ μειωμένη ικανότητα στα 5 MW λόγω ποιότητας καυσίμου.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 30 Αυγούστος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
30/8/24 0:00	151,35	114,43	36,92	0,00	1	1		1	1	1						0		1	1	1	1	1			48,55	48,55	
30/8/24 1:00	143,46	107,03	36,43	0,00	1	1		1	1	1						0		1	1	1	1	1			48,55	48,55	
30/8/24 2:00	138,48	101,24	37,24	0,00	1	1		1	1	1						0		1	1	1		1			48,55	48,55	
30/8/24 3:00	134,29	100,14	34,14	0,00	1	1		1	1	1						0		1	1	1		1			48,55	48,55	
30/8/24 4:00	131,93	99,77	32,16	0,00	1	1		1	1	1						0		1	1	1		1			48,53	48,46	
30/8/24 5:00	133,81	106,43	27,38	0,00	1	1		1	1	1						0		1	1	1		1			48,55	48,55	
30/8/24 6:00	139,01	113,78	25,22	0,02	1	1		1	1	1						0		1	1	1		1			48,55	48,55	
30/8/24 7:00	152,76	132,64	17,90	2,22	1	1		1	1	1						0		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/8/24 8:00	170,71	154,74	8,94	7,03	1	1		1	1	1						12		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/8/24 9:00	187,22	166,16	9,19	11,87	1	1		1	1	1				1		20		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/8/24 10:00	196,66	171,13	10,00	15,53	1	1		1	1	1				1		20		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/8/24 11:00	196,40	161,84	17,11	17,45	1	1		1	1	1				1		20		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/8/24 12:00	203,23	164,52	20,31	18,40	1	1		1	1	1				1		20		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/8/24 13:00	207,85	163,90	25,41	18,53	1	1		1	1	1				1		20		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/8/24 14:00	207,99	165,20	24,87	17,93	1	1		1	1	1				1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/8/24 15:00	204,58	163,70	24,51	16,36	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/8/24 16:00	203,08	164,75	24,43	13,90	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/8/24 17:00	204,56	170,80	23,38	10,38	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/8/24 18:00	203,95	176,74	22,15	5,06	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/8/24 19:00	198,44	174,45	23,67	0,32	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/8/24 20:00	195,88	168,36	27,51	0,00	1	1		1	1	1						16	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/8/24 21:00	184,45	155,12	29,33	0,00	1	1		1	1	1						7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/8/24 22:00	172,16	138,50	33,66	0,00	1	1		1	1	1						2	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
30/8/24 23:00	161,49	130,32	31,17	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. D2 ΑΗΣ (00:00 - 24:00) μειωμένη ικανότητα στα 5MW λόγω ποιότητας καυσίμου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 31 Αύγουστος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
31/8/24 0:00	151,16	122,74	28,42	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
31/8/24 1:00	142,32	115,94	26,37	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
31/8/24 2:00	136,33	110,59	25,74	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			48,19	47,27
31/8/24 3:00	131,91	107,07	24,84	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1			1			48,52	48,51
31/8/24 4:00	130,48	103,20	27,28	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1			1			48,03	48,11
31/8/24 5:00	131,48	107,33	24,14	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1			1			48,47	48,42
31/8/24 6:00	136,55	113,65	22,87	0,02	1	1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			47,71	47,73
31/8/24 7:00	150,30	125,37	22,30	2,64	1	1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
31/8/24 8:00	168,32	135,04	25,42	7,85	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 9:00	183,29	148,36	21,78	13,15	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 10:00	190,13	153,99	20,04	16,10	1	1		1	1	1			1			3	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 11:00	191,96	157,21	16,87	17,88	1	1		1	1	1			1			6	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 12:00	194,87	153,60	22,79	18,48	1	1		1	1	1						12	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 13:00	201,62	155,32	27,01	19,29	1	1		1	1	1						12	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 14:00	200,57	154,67	27,46	18,45	1	1		1	1	1						12	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 15:00	196,14	148,97	30,91	16,25	1	1		1	1	1						12	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 16:00	195,76	147,26	34,88	13,63	1	1		1	1	1						12	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 17:00	197,18	150,93	36,44	9,81	1	1		1	1	1						12	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 18:00	196,46	161,12	31,39	3,95	1	1		1	1	1						14	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 19:00	193,01	161,28	31,55	0,17	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 20:00	190,71	154,59	36,11	0,00	1	1		1	1	1						18	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 21:00	179,48	141,89	37,58	0,00	1	1		1	1	1						2	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
31/8/24 22:00	166,84	130,74	36,10	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
31/8/24 23:00	156,16	121,08	35,08	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. D2 ΑΗΣ (00:00 - 24:00) μειωμένη ικανότητα στα 5MW λόγω ποιότητας καυσίμου.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 1 Σεπτέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/9/24 0:00	145,74	114,25	31,49	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1			1	1		48,55	48,55
1/9/24 1:00	138,14	107,42	30,72	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1			1	1		48,55	48,47
1/9/24 2:00	132,36	101,10	31,26	0,00	1	1		1	1	1						0	1		1			1	1		48,55	48,36
1/9/24 3:00	128,15	97,07	31,08	0,00	1	1		1	1	1						0	1		1			1	1		48,52	47,33
1/9/24 4:00	126,26	95,35	30,91	0,00	1	1		1	1	1						0	1		1				1		48,55	48,55
1/9/24 5:00	128,15	97,80	30,35	0,00	1	1		1	1	1						0	1		1				1		48,55	48,50
1/9/24 6:00	132,43	102,46	29,94	0,02	1	1		1	1	1						0	1		1			1	1		48,55	48,48
1/9/24 7:00	142,32	109,97	29,87	2,48	1	1		1	1	1						0	1		1			1	1		48,55	48,55
1/9/24 8:00	154,38	121,98	24,86	7,53	1	1		1	1	1						0	1		1			1	1		48,55	48,53
1/9/24 9:00	164,78	125,33	28,21	11,23	1	1		1	1	1	1					0	1		1			1	1		48,55	48,55
1/9/24 10:00	170,08	129,00	26,87	14,21	1	1		1	1	1	1					0	1		1			1	1		48,55	48,55
1/9/24 11:00	169,95	127,16	26,80	16,00	1	1		1	1	1	1					0	1		1			1	1		48,55	48,55
1/9/24 12:00	171,82	130,63	25,73	15,46	1	1		1	1	1	1					0	1		1			1	1		48,55	48,55
1/9/24 13:00	174,72	134,66	23,64	16,42	1	1		1	1	1	1					0	1		1			1	1		48,55	48,55
1/9/24 14:00	175,05	133,48	26,31	15,25	1	1		1	1	1	1					0	1		1		1	1	1		48,55	48,55
1/9/24 15:00	171,36	124,72	32,35	14,29	1	1		1	1	1	1					0	1		1		1	1	1		48,55	48,55
1/9/24 16:00	170,47	125,60	32,04	12,83	1	1		1	1	1	1					0	1		1		1		1		48,55	48,55
1/9/24 17:00	172,56	133,11	30,24	9,21	1	1		1	1	1	1					0	1		1		1		1		48,55	48,55
1/9/24 18:00	173,24	145,90	23,40	3,94	1	1		1	1	1	1					0	1		1		1	1	1		48,55	48,55
1/9/24 19:00	172,85	151,15	21,54	0,17	1	1		1	1	1	1					0	1		1		1	1	1		48,55	48,55
1/9/24 20:00	174,14	149,34	24,79	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
1/9/24 21:00	166,83	141,08	25,75	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
1/9/24 22:00	156,51	133,01	23,49	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,53	48,53
1/9/24 23:00	145,92	127,78	18,14	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			43,38	42,79

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. D2 ΑΗΣ (00:00 - 23:00) μειωμένη ικανότητα στα 5MW λόγω ποιότητας καυσίμου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 2 Σεπτέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/9/24 0:00	134,94	123,48	11,45	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			36,84	36,73
2/9/24 1:00	126,59	120,46	6,13	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1			35,01	34,95
2/9/24 2:00	121,15	116,19	4,96	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1			29,93	29,86
2/9/24 3:00	118,33	110,57	7,76	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1			26,70	26,71
2/9/24 4:00	117,14	104,27	12,88	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1			26,59	25,70
2/9/24 5:00	120,27	107,65	12,62	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1			29,76	28,53
2/9/24 6:00	127,64	114,83	12,80	0,01	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1			34,28	34,09
2/9/24 7:00	142,25	129,30	10,85	2,10	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1			41,14	41,45
2/9/24 8:00	159,81	143,72	10,08	6,00	1	1			1	1	1					8	1	1	1		1	1			48,51	48,50
2/9/24 9:00	172,79	154,03	8,82	9,94	1	1			1	1	1					18	1	1	1		1	1			48,55	48,55
2/9/24 10:00	182,74	161,01	6,39	15,34	1	1			1	1	1		1			20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
2/9/24 11:00	183,23	161,81	5,88	15,54	1	1			1	1	1		1			20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
2/9/24 12:00	187,70	163,81	6,69	17,21	1	1			1	1	1		1			20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
2/9/24 13:00	193,10	169,58	5,50	18,02	1	1			1	1	1		1			20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
2/9/24 14:00	192,38	169,37	7,09	15,92	1	1			1	1	1		1			20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
2/9/24 15:00	186,64	163,23	8,93	14,48	1	1			1	1	1		1		1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
2/9/24 16:00	182,76	160,63	10,14	11,99	1	1			1	1	1		1		1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
2/9/24 17:00	186,82	165,66	11,31	9,85	1	1			1	1	1		1		1	20	1		1		1	1			48,55	48,55
2/9/24 18:00	187,63	173,45	10,11	4,06	1	1			1	1	1		1		1	20	1		1		1	1			48,55	48,55
2/9/24 19:00	186,32	176,57	9,45	0,30	1	1			1	1	1		1		1	20	1		1		1	1			48,55	48,55
2/9/24 20:00	185,10	176,41	8,69	0,00	1	1			1	1	1		1		1	20	1		1		1	1			48,55	48,55
2/9/24 21:00	173,70	165,09	8,62	0,00	1	1			1	1			1		1	16	1		1	1	1	1			48,55	48,55
2/9/24 22:00	160,07	151,49	8,58	0,00	1	1			1	1			1		1	7	1		1	1	1	1			48,55	48,55
2/9/24 23:00	147,43	140,43	7,00	0,00	1	1			1	1			1		1	0	1			1	1	1			48,47	48,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 & AEP Νο4 λόγω αιτήματος του ΘΗΣ Καπαβιάς για μειωμένη παραγωγή.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
3/9/24 0:00	135,76	131,34	4,41	0,00	1	1			1	1			1		1	0	1		1	1		1			47,94	48,01	
3/9/24 1:00	126,88	122,88	4,00	0,00	1	1			1	1			1		1	0	1		1			1			46,48	46,45	
3/9/24 2:00	120,57	116,38	4,19	0,00	1	1			1	1			1		1	0	1		1			1			40,41	40,28	
3/9/24 3:00	117,03	113,84	3,19	0,00	1	1			1	1			1		1	0	1		1			1			36,78	36,78	
3/9/24 4:00	115,59	111,84	3,74	0,00	1	1			1	1			1		1	0	1		1			1			35,33	35,33	
3/9/24 5:00	118,96	114,39	4,57	0,00	1	1			1	1			1		1	0	1		1			1			38,65	38,73	
3/9/24 6:00	126,47	120,51	5,95	0,01	1	1			1	1			1		1	0	1		1	1		1			42,08	41,87	
3/9/24 7:00	141,80	131,27	8,50	2,03	1	1			1	1			1			16	1		1	1		1	1		46,83	46,94	
3/9/24 8:00	159,81	144,74	8,11	6,96	1	1			1	1			1			20	1		1	1		1	1		48,55	48,55	
3/9/24 9:00	174,04	158,39	4,33	11,32	1	1			1	1			1		1	20	1			1	1	1	1		48,55	48,55	
3/9/24 10:00	183,67	161,80	6,18	15,69	1	1			1	1			1		1	20	1			1	1	1	1		48,55	48,55	
3/9/24 11:00	186,50	159,27	9,39	17,84	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
3/9/24 12:00	189,64	162,14	8,79	18,71	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
3/9/24 13:00	195,02	163,72	12,37	18,93	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
3/9/24 14:00	195,06	159,51	17,10	18,45	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
3/9/24 15:00	191,48	153,78	20,79	16,91	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
3/9/24 16:00	193,04	154,58	23,74	14,73	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
3/9/24 17:00	194,74	160,54	23,67	10,53	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
3/9/24 18:00	186,73	165,79	17,21	3,73	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
3/9/24 19:00	184,42	163,89	20,32	0,20	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
3/9/24 20:00	183,14	161,97	21,17	0,00	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
3/9/24 21:00	177,45	157,47	19,98	0,00	1	1			1	1			1		1	16	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
3/9/24 22:00	162,51	147,84	14,66	0,00	1	1			1	1			1		1	6	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
3/9/24 23:00	150,30	135,07	15,23	0,00	1	1			1	1			1		1	0	1		1	1	1	1			48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

DG3 & DG4 ΑΗΣ μειωμένη ικανότητα στα 8 MW λόγω ποιότητας καυσίμου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Τετάρτη, 4 Σεπτέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
4/9/24 0:00	139,67	123,17	16,49	0,00	1	1							1		1	0	1		1	1		1			48,46	48,50	
4/9/24 1:00	131,33	115,87	15,45	0,00	1	1							1		1	0	1		1			1			47,87	47,91	
4/9/24 2:00	123,75	107,48	16,26	0,00	1	1							1		1	0	1		1			1			45,61	44,71	
4/9/24 3:00	118,57	103,85	14,72	0,00	1	1						1	1			0	1		1			1			38,62	38,58	
4/9/24 4:00	117,01	101,00	16,01	0,00	1	1						1	1	1		0	1		1			1			36,95	36,97	
4/9/24 5:00	120,33	105,39	14,94	0,00	1	1						1	1			0	1		1			1			40,15	40,22	
4/9/24 6:00	128,23	111,73	16,50	0,01	1	1						1	1			1	1		1			1			44,93	44,67	
4/9/24 7:00	144,38	126,58	15,65	2,15	1	1						1	1		1	19	1		1			1			48,43	48,49	
4/9/24 8:00	164,33	142,31	14,49	7,53	1	1						1	1	1	1	20	1		1			1			48,55	48,55	
4/9/24 9:00	179,26	154,18	13,55	11,53	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1			48,55	48,55	
4/9/24 10:00	187,92	156,70	15,84	15,38	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1			48,55	48,55	
4/9/24 11:00	191,64	157,65	16,19	17,81	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1			48,55	48,55	
4/9/24 12:00	195,21	159,24	17,30	18,66	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1			48,55	48,55	
4/9/24 13:00	199,76	160,62	20,36	18,78	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1			48,55	48,55	
4/9/24 14:00	199,28	160,30	21,04	17,94	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1			48,55	48,55	
4/9/24 15:00	194,86	157,06	21,66	16,14	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1			48,55	48,55	
4/9/24 16:00	194,69	158,96	21,13	14,59	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1			48,55	48,55	
4/9/24 17:00	195,29	161,77	23,02	10,50	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1			48,55	48,55	
4/9/24 18:00	194,80	168,72	21,95	4,13	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
4/9/24 19:00	193,57	172,16	21,12	0,29	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
4/9/24 20:00	192,27	171,66	20,61	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
4/9/24 21:00	180,89	160,96	19,92	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
4/9/24 22:00	167,21	149,29	17,91	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
4/9/24 23:00	154,62	138,37	16,24	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1			48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. 1. Λειτουργία AEP Νο1, AEP Νο2, AEP Νο3 & AEP Νο4 ΑΗΣ λόγω σφάλματος στην ΓΜ Αφάντου - ΘΗΣ καθώς και λόγω αιτήματος του ΘΗΣ Καπαβιάς για μειωμένη παραγωγή.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/9/24 0:00	143,27	126,45	16,81	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1		1			1			48,55	48,55
5/9/24 1:00	133,85	118,15	15,69	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1		1						48,55	48,55
5/9/24 2:00	127,37	109,38	17,99	0,00	1	1						1	1	1	1	20									48,55	48,55
5/9/24 3:00	122,93	108,10	14,83	0,00	1	1						1	1	1	1	20									48,55	48,54
5/9/24 4:00	121,56	104,88	16,68	0,00	1	1						1	1	1	1	20									48,50	48,49
5/9/24 5:00	125,22	108,54	16,67	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1							48,55	48,55
5/9/24 6:00	131,89	115,60	16,28	0,01	1	1						1	1	1	1	20	1	1							48,55	48,55
5/9/24 7:00	146,86	129,54	15,24	2,09	1	1						1	1	1	1	20	1	1			1				48,55	48,55
5/9/24 8:00	167,51	143,37	17,13	7,01	1	1						1	1	1	1	20	1	1			1	1			48,55	48,55
5/9/24 9:00	182,85	153,54	18,25	11,06	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
5/9/24 10:00	192,70	160,84	16,75	15,10	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
5/9/24 11:00	195,70	160,76	17,58	17,36	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
5/9/24 12:00	199,79	167,41	14,16	18,22	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
5/9/24 13:00	203,16	168,80	15,85	18,52	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
5/9/24 14:00	203,91	166,23	19,57	18,10	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
5/9/24 15:00	200,49	162,97	20,79	16,73	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
5/9/24 16:00	199,83	163,47	22,03	14,32	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
5/9/24 17:00	200,34	171,51	19,03	9,80	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
5/9/24 18:00	200,21	174,87	21,95	3,39	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
5/9/24 19:00	198,87	178,81	19,86	0,20	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
5/9/24 20:00	196,68	177,84	18,84	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
5/9/24 21:00	185,37	166,04	19,33	0,00	1	1						1	1	1	1	14	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
5/9/24 22:00	172,84	150,15	22,69	0,00	1	1						1	1	1	1	4	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
5/9/24 23:00	159,60	140,01	19,59	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. DG1-DG2-DG3-DG4-DG5-DG6-DG7 ΘΗΣ Εκτός Διάθεσης λόγω παύσης λειτουργίας του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου για εργασίες στην Γραμμή Μεταφοράς Αφάντου-ΘΗΣ & Γεννάδι-ΘΗΣ.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/9/24 0:00	147,32	127,71	19,60	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
6/9/24 1:00	137,72	121,33	16,39	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1		1				48,55	48,55
6/9/24 2:00	131,16	120,72	10,44	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1		1				48,55	48,55
6/9/24 3:00	126,70	116,65	10,05	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1		1				48,55	48,55
6/9/24 4:00	124,49	116,01	8,48	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1		1				48,55	48,55
6/9/24 5:00	126,39	118,85	7,53	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1		1				48,55	48,55
6/9/24 6:00	132,16	125,60	6,56	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1		1				48,55	48,55
6/9/24 7:00	146,12	134,88	9,29	1,95	1	1						1	1	1	1	16	1	1	1		1				48,55	48,55
6/9/24 8:00	166,20	149,02	10,04	7,15	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
6/9/24 9:00	182,78	160,76	10,74	11,28	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
6/9/24 10:00	188,83	165,53	9,02	14,28	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 11:00	188,01	161,76	9,98	16,27	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
6/9/24 12:00	197,63	166,15	13,02	18,46	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
6/9/24 13:00	204,65	171,39	14,67	18,60	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
6/9/24 14:00	203,98	170,24	15,71	18,03	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
6/9/24 15:00	201,44	168,79	16,96	15,69	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 16:00	202,51	171,61	16,98	13,92	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 17:00	204,95	176,83	18,26	9,86	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 18:00	202,50	182,21	17,24	3,04	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 19:00	197,34	184,16	13,05	0,12	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 20:00	195,55	181,71	13,83	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 21:00	183,21	164,33	18,87	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
6/9/24 22:00	172,24	152,39	19,85	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
6/9/24 23:00	162,44	143,31	19,13	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1		1		1	1			48,55	48,55

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 7 Σεπτέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/9/24 0:00	151,26	134,28	16,98	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1		1		1	1			48,55	48,55
7/9/24 1:00	142,39	127,18	15,21	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1				1				48,55	48,55
7/9/24 2:00	135,39	116,87	18,52	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1								48,55	48,55
7/9/24 3:00	130,47	113,52	16,95	0,00	1	1						1	1	1	1	20									48,55	48,55
7/9/24 4:00	126,69	116,20	10,49	0,00	1	1						1	1	1	1	20									48,55	48,55
7/9/24 5:00	129,05	121,55	7,50	0,00	1	1						1	1	1	1	20		1							48,55	48,55
7/9/24 6:00	134,07	126,43	7,64	0,00	1	1						1	1	1	1	20		1	1	1					48,55	48,55
7/9/24 7:00	145,13	134,89	8,10	2,13	1	1						1	1	1	1	20		1	1	1			1		48,55	48,55
7/9/24 8:00	163,99	146,19	10,19	7,61	1	1						1	1	1	1	20		1	1	1			1		48,55	48,55
7/9/24 9:00	180,64	153,99	13,80	12,86	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1			1		48,55	48,55
7/9/24 10:00	187,95	155,86	16,08	16,01	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1			1		48,55	48,55
7/9/24 11:00	188,72	151,00	19,77	17,95	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1			1		48,55	48,55
7/9/24 12:00	193,89	154,99	20,10	18,80	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1			1		48,55	48,55
7/9/24 13:00	200,56	162,36	19,44	18,75	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1			1		48,55	48,55
7/9/24 14:00	202,18	161,79	22,37	18,02	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1			1		48,55	48,55
7/9/24 15:00	200,26	161,91	21,81	16,54	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1			1		48,55	48,55
7/9/24 16:00	201,56	163,41	24,26	13,89	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1			1		48,55	48,55
7/9/24 17:00	204,95	163,94	30,68	10,33	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1			1		48,55	48,55
7/9/24 18:00	201,40	170,44	27,89	3,07	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1		1		48,55	48,55
7/9/24 19:00	200,58	167,90	32,60	0,08	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1		1		48,55	48,55
7/9/24 20:00	197,88	159,54	38,33	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1		1		48,55	48,55
7/9/24 21:00	187,11	151,19	35,92	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1	1		1		48,55	48,55
7/9/24 22:00	173,23	147,54	25,69	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55
7/9/24 23:00	161,59	143,18	18,41	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. DG1-DG2-DG3-DG4-DG5-DG6-DG7 ΘΗΣ Εκτός Διάθεσης λόγω παύσης λειτουργίας του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου για εργασίες στην Γραμμή Μεταφοράς Αφάντου-ΘΗΣ & Γεννάδι-ΘΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 8 Σεπτέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/9/24 0:00	151,19	135,87	15,32	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1					48,55	48,55
8/9/24 1:00	143,86	130,07	13,79	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1					48,55	48,55
8/9/24 2:00	138,13	120,57	17,57	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1					48,55	48,55
8/9/24 3:00	134,08	116,34	17,73	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1			1					48,55	48,55
8/9/24 4:00	132,22	104,37	27,85	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1					48,55	48,55
8/9/24 5:00	133,13	106,92	26,20	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1					48,55	48,55
8/9/24 6:00	137,12	107,64	29,47	0,01	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1					48,55	48,55
8/9/24 7:00	145,88	111,80	31,89	2,19	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1					48,55	48,55
8/9/24 8:00	158,18	116,08	34,10	8,00	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1					48,55	48,55
8/9/24 9:00	167,57	117,48	37,62	12,47	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1			1		48,55	48,55
8/9/24 10:00	171,77	121,84	33,60	16,32	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1			1		48,55	48,55
8/9/24 11:00	172,44	119,29	35,01	18,14	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1			1		48,55	48,55
8/9/24 12:00	175,25	123,54	32,57	19,14	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1			1		48,55	48,55
8/9/24 13:00	180,16	132,48	28,37	19,31	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1			1		48,55	48,55
8/9/24 14:00	181,79	134,47	28,87	18,45	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1			1		48,55	48,55
8/9/24 15:00	180,09	130,72	32,58	16,78	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1			1		48,55	48,55
8/9/24 16:00	180,89	132,41	34,45	14,03	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1			1		48,55	48,55
8/9/24 17:00	184,30	140,08	34,26	9,97	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1			1		48,55	48,55
8/9/24 18:00	184,84	148,73	33,32	2,79	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1			1		48,55	48,55
8/9/24 19:00	184,82	151,30	33,44	0,09	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1			1		48,55	48,55
8/9/24 20:00	184,07	152,99	31,08	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1			1		48,55	48,55
8/9/24 21:00	175,98	145,25	30,73	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1			1		48,55	48,55
8/9/24 22:00	164,78	135,82	28,96	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1			1		48,55	48,55
8/9/24 23:00	154,26	126,09	28,16	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1		1	1					48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. DG5-DG6-DG7 ΘΗΣ Εκτός Διάθεσης λόγω παύσης λειτουργίας του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου για εργασίες στην Γραμμή Μεταφοράς Αφάντου-ΘΗΣ & Γεννάδι-ΘΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/9/24 0:00	141,29	115,27	26,02	0,00	1	1						1	1	1	1	20			1	1					48,55	48,55
9/9/24 1:00	124,90	101,79	23,10	0,00	1	1						1	1	1	1	20									48,55	48,53
9/9/24 2:00	122,79	100,04	22,75	0,00	1	1						1	1	1	1	19									48,50	48,47
9/9/24 3:00	116,07	93,91	22,16	0,00	1	1						1	1	1	1	19									46,66	46,37
9/9/24 4:00	117,75	94,83	22,92	0,00	1	1						1	1	1	1	20									48,00	46,86
9/9/24 5:00	123,97	105,09	18,88	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1							48,55	48,55
9/9/24 6:00	129,35	112,97	16,38	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1					48,55	48,55
9/9/24 7:00	145,37	123,03	20,54	1,80	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1					48,55	48,55
9/9/24 8:00	164,32	140,83	16,96	6,53	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1					48,55	48,55
9/9/24 9:00	179,83	156,78	11,54	11,51	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55
9/9/24 10:00	186,43	161,04	10,69	14,69	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55
9/9/24 11:00	187,84	165,44	5,87	16,53	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55
9/9/24 12:00	192,58	166,17	8,19	18,22	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
9/9/24 13:00	198,80	170,05	10,16	18,58	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
9/9/24 14:00	199,23	173,60	7,74	17,88	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
9/9/24 15:00	195,50	171,11	8,18	16,21	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
9/9/24 16:00	194,20	171,66	8,93	13,61	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
9/9/24 17:00	195,34	176,53	8,66	10,14	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
9/9/24 18:00	192,94	180,72	9,21	3,01	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/24 19:00	191,29	182,31	8,94	0,04	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/24 20:00	187,24	180,85	6,40	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/24 21:00	174,57	170,15	4,42	0,00	1	1						1	1	1	1	19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
9/9/24 22:00	160,81	157,70	3,10	0,00	1	1						1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
9/9/24 23:00	148,59	145,79	2,80	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Παύση λειτουργίας ΘΗΣ Ν. Ρόδου λόγω εργασιών στην Γραμμή Μεταφοράς Αφάντου-ΘΗΣ & Γεννάδι-ΘΗΣ
2. Περικοπές καταναλωτών 01:00 - 05:00

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
10/9/24 0:00	137,19	133,87	3,31	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
10/9/24 1:00	128,73	126,44	2,29	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1		1				48,55	48,55	
10/9/24 2:00	123,42	122,03	1,39	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1						48,50	48,50	
10/9/24 3:00	119,26	118,00	1,26	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1						47,53	47,52	
10/9/24 4:00	117,23	116,14	1,09	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1						46,64	46,64	
10/9/24 5:00	119,61	119,43	0,17	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1						47,65	47,69	
10/9/24 6:00	125,61	125,58	0,01	0,01	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1		1				48,55	48,55	
10/9/24 7:00	138,41	136,48	0,14	1,80	1	1						1	1	1	1	9	1	1	1		1				48,55	48,55	
10/9/24 8:00	155,39	147,97	1,42	6,00	1	1						1	1	1	1	14	1	1	1		1				48,55	48,55	
10/9/24 9:00	168,65	156,09	2,19	10,37	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
10/9/24 10:00	175,59	158,94	4,44	12,21	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
10/9/24 11:00	178,71	156,48	6,09	16,14	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
10/9/24 12:00	182,78	161,69	6,65	14,44	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
10/9/24 13:00	185,01	169,39	6,65	8,97	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
10/9/24 14:00	179,41	165,37	7,32	6,71	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
10/9/24 15:00	173,08	158,01	6,78	8,29	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
10/9/24 16:00	173,82	159,61	6,53	7,69	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
10/9/24 17:00	175,70	164,47	6,29	4,94	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
10/9/24 18:00	177,58	167,06	8,48	2,05	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
10/9/24 19:00	181,11	171,13	9,95	0,03	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55	
10/9/24 20:00	181,78	174,09	7,68	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55	
10/9/24 21:00	173,45	165,89	7,56	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
10/9/24 22:00	152,22	142,04	10,18	0,00	1	1						1	1	1	1	17	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
10/9/24 23:00	135,48	122,73	12,74	0,00	1	1						1	1	1	1	16	1		1		1	1			48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/9/24 0:00	126,55	111,78	14,77	0,00	1	1						1	1	1	1	7	1		1		1				45,34	44,62
11/9/24 1:00	120,93	102,47	18,45	0,00	1	1						1	1	1	1	7	1		1		1				36,26	36,27
11/9/24 2:00	118,05	100,22	17,83	0,00	1	1						1	1	1	1	7	1		1		1				35,37	35,37
11/9/24 3:00	117,55	96,46	21,09	0,00	1	1						1	1	1	1	7	1		1		1				35,26	35,24
11/9/24 4:00	114,24	92,79	21,45	0,00	1	1						1	1	1	1	7	1		1		1				34,47	34,31
11/9/24 5:00	113,34	88,75	24,59	0,00	1	1						1	1	1	1	7	1		1		1				35,46	33,99
11/9/24 6:00	120,07	97,40	22,67	0,00	1	1						1	1	1	1	7	1		1		1				36,26	36,02
11/9/24 7:00	127,12	110,07	16,25	0,81	1	1						1	1	1	1	11	1		1		1				37,94	38,01
11/9/24 8:00	138,65	124,77	11,61	2,27	1	1						1	1	1	1	18	1		1		1				44,31	44,57
11/9/24 9:00	149,04	136,37	6,26	6,41	1	1						1	1	1	1	20	1		1		1				48,55	48,55
11/9/24 10:00	161,02	142,16	5,35	13,52	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1				48,55	48,55
11/9/24 11:00	170,81	153,01	5,27	12,53	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55
11/9/24 12:00	172,03	154,74	6,50	10,80	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
11/9/24 13:00	176,29	158,94	4,57	12,79	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
11/9/24 14:00	165,19	152,65	1,63	10,91	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
11/9/24 15:00	160,33	148,99	0,81	10,53	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
11/9/24 16:00	155,51	145,91	1,14	8,46	1	1					1	1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
11/9/24 17:00	163,07	155,49	0,37	7,21	1	1					1	1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
11/9/24 18:00	166,00	163,36	0,07	2,57	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
11/9/24 19:00	171,91	171,58	0,25	0,08	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
11/9/24 20:00	171,15	170,64	0,51	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
11/9/24 21:00	159,91	159,67	0,24	0,00	1	1						1	1	1	1	17	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
11/9/24 22:00	148,51	148,37	0,14	0,00	1	1						1	1	1	1	10	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
11/9/24 23:00	135,57	135,28	0,28	0,00	1	1						1	1	1	1	1	1	1		1	1	1			48,16	48,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
12/9/24 0:00	123,99	123,33	0,66	0,00	1	1						1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			47,85	47,96		
12/9/24 1:00	116,14	115,72	0,41	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1			1	1	1			46,24	46,22		
12/9/24 2:00	110,95	110,54	0,41	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1			1	1				44,22	44,22		
12/9/24 3:00	108,21	107,65	0,56	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1			1	1				43,06	43,03		
12/9/24 4:00	106,62	105,28	1,34	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1			1	1				42,49	42,47		
12/9/24 5:00	109,61	108,57	1,04	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1			1	1				43,65	43,68		
12/9/24 6:00	117,33	116,43	0,89	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1		1	1	1				46,79	46,85		
12/9/24 7:00	133,16	131,08	0,37	1,72	1	1						1	1	1	1	4	1		1	1	1				48,55	48,55		
12/9/24 8:00	152,65	144,78	0,72	7,16	1	1						1	1	1	1	14	1		1	1	1				48,55	48,55		
12/9/24 9:00	168,26	155,52	0,80	11,94	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55		
12/9/24 10:00	173,22	160,50	0,91	11,81	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55		
12/9/24 11:00	173,60	159,60	1,63	12,37	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55		
12/9/24 12:00	178,10	162,82	1,98	13,30	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55		
12/9/24 13:00	178,84	163,86	2,46	12,52	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55		
12/9/24 14:00	177,21	159,91	3,57	13,74	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55		
12/9/24 15:00	173,31	156,15	3,69	13,46	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55		
12/9/24 16:00	172,90	155,12	4,28	13,50	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55		
12/9/24 17:00	175,15	160,81	3,70	10,64	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55		
12/9/24 18:00	175,65	169,11	3,01	3,54	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55		
12/9/24 19:00	178,26	175,27	2,95	0,04	1	1					1	1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55		
12/9/24 20:00	175,17	169,80	5,37	0,00	1	1					1	1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55		
12/9/24 21:00	163,16	155,38	7,78	0,00	1	1					1	1	1	1	1	17	1	1	1	1		1			48,55	48,55		
12/9/24 22:00	148,69	138,96	9,73	0,00	1	1					1	1	1	1	1	3	1	1	1		1	1			48,55	48,55		
12/9/24 23:00	135,43	125,97	9,46	0,00	1	1					1	1	1	1	1	1	1		1		1	1			48,55	48,55		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1							
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
13/9/24 0:00	124,06	114,95	9,10	0,00	1	1					1	1	1	1	1	0	1		1						48,37	48,34			
13/9/24 1:00	115,97	107,36	8,61	0,00	1	1					1	1	1	1	1	0	1		1						46,33	46,29			
13/9/24 2:00	110,28	102,33	7,94	0,00	1	1					1	1	1	1	1	0	1		1						41,70	41,64			
13/9/24 3:00	106,32	98,76	7,56	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1		1						41,30	41,33			
13/9/24 4:00	104,50	97,21	7,29	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1		1						41,73	41,73			
13/9/24 5:00	108,37	99,17	9,20	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1		1						43,30	43,29			
13/9/24 6:00	115,98	104,55	11,43	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1		1			1			46,30	46,35			
13/9/24 7:00	131,10	116,42	12,40	2,28	1	1						1	1	1	1	6	1		1			1			48,53	48,55			
13/9/24 8:00	150,55	128,53	13,82	8,20	1	1						1	1	1	1	15	1		1			1			48,55	48,55			
13/9/24 9:00	164,53	141,09	10,23	13,21	1	1						1	1	1	1	20	1		1		1	1			48,55	48,55			
13/9/24 10:00	169,59	144,39	9,98	15,22	1	1						1	1	1	1	20	1		1		1	1			48,55	48,55			
13/9/24 11:00	170,14	140,76	12,16	17,22	1	1						1	1	1	1	20	1		1		1	1			48,55	48,55			
13/9/24 12:00	173,64	143,92	11,48	18,24	1	1						1	1	1	1	20	1		1		1	1			48,55	48,55			
13/9/24 13:00	178,64	142,59	18,15	17,89	1	1					1	1	1	1	1	20	1		1		1	1			48,55	48,55			
13/9/24 14:00	176,79	139,41	19,88	17,51	1	1					1	1	1	1	1	20	1		1		1	1			48,55	48,55			
13/9/24 15:00	172,31	140,42	15,13	16,76	1	1					1	1	1	1	1	20	1		1		1	1			48,55	48,55			
13/9/24 16:00	172,75	142,15	16,28	14,32	1	1					1	1	1	1	1	20	1		1		1	1			48,55	48,55			
13/9/24 17:00	176,44	148,97	16,99	10,48	1	1					1	1	1	1	1	20	1		1		1	1			48,55	48,55			
13/9/24 18:00	175,91	157,31	15,51	3,09	1	1					1	1	1	1	1	20	1		1		1	1			48,55	48,55			
13/9/24 19:00	177,94	158,75	19,16	0,02	1	1					1	1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55			
13/9/24 20:00	176,34	152,46	23,87	0,00	1	1					1	1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55			
13/9/24 21:00	164,23	136,16	28,08	0,00	1	1					1	1	1	1	1	20		1	1		1	1			48,55	48,55			
13/9/24 22:00	149,37	120,51	28,86	0,00	1	1					1	1	1	1	1	20	1	1							48,55	48,55			
13/9/24 23:00	137,14	105,72	31,43	0,00	1	1					1	1	1	1	1	20	1	1							48,55	48,55			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 14 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
14/9/24 0:00	126,63	97,87	28,76	0,00	1	1					1	1	1	1	1	20	1								48,55	48,54		
14/9/24 1:00	119,00	89,50	29,49	0,00	1	1					1	1	1	1	1	20									47,57	47,58		
14/9/24 2:00	114,79	82,19	32,59	0,00	1	1					1	1	1	1	1	16									46,32	45,83		
14/9/24 3:00	111,73	77,32	34,40	0,00	1	1					1	1	1	1	1	11									46,63	44,67		
14/9/24 4:00	110,55	78,45	32,10	0,00	1	1					1	1	1	1	1	6									45,78	44,20		
14/9/24 5:00	114,15	86,79	27,35	0,00	1	1					1	1	1	1	1	0	1								46,06	45,55		
14/9/24 6:00	121,27	97,82	23,45	0,00	1	1					1	1	1	1	1	0	1		1						48,22	48,24		
14/9/24 7:00	134,81	107,54	25,51	1,76	1	1					1	1	1	1	1	0	1		1						48,55	48,55		
14/9/24 8:00	152,30	118,80	26,81	6,69	1	1					1	1	1	1	1	3	1		1		1				48,55	48,55		
14/9/24 9:00	164,83	133,67	19,57	11,60	1	1					1	1	1	1	1	10	1		1		1				48,55	48,55		
14/9/24 10:00	170,99	143,63	11,94	15,43	1	1					1	1	1	1	1	17	1		1		1				48,55	48,55		
14/9/24 11:00	174,49	136,22	20,26	18,02	1	1					1	1	1	1	1	20	1		1		1				48,55	48,55		
14/9/24 12:00	176,21	142,20	15,83	18,17	1	1					1	1	1	1	1	20	1		1		1				48,55	48,55		
14/9/24 13:00	180,37	146,92	15,18	18,28	1	1					1	1	1	1	1	20	1		1		1	1			48,55	48,55		
14/9/24 14:00	180,28	145,29	16,62	18,36	1	1					1	1	1	1	1	20	1		1		1	1			48,55	48,55		
14/9/24 15:00	176,09	141,12	18,38	16,59	1	1					1	1	1	1	1	20	1		1		1	1			48,55	48,55		
14/9/24 16:00	174,79	144,37	17,59	12,82	1	1					1	1	1	1	1	20	1		1		1	1			48,55	48,55		
14/9/24 17:00	178,13	158,23	10,31	9,59	1	1					1	1	1	1	1	20	1		1		1	1			48,55	48,55		
14/9/24 18:00	176,97	164,66	9,33	2,98	1	1					1	1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55		
14/9/24 19:00	178,03	169,07	8,94	0,02	1	1					1	1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55		
14/9/24 20:00	174,69	163,49	11,20	0,00	1	1					1	1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55		
14/9/24 21:00	164,49	149,65	14,83	0,00	1	1					1	1	1	1	1	20	1	1	1		1				48,55	48,55		
14/9/24 22:00	151,81	135,52	16,29	0,00	1	1					1	1	1	1	1	20	1		1			1			48,55	48,55		
14/9/24 23:00	139,78	117,30	22,48	0,00	1	1					1	1	1	1	1	20	1		1						48,55	48,55		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Παύση λειτουργίας ΘΗΣ λόγω εργασιών στις ΓΜ ΘΗΣ - Σύστημα.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 15 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
15/9/24 0:00	129,71	100,26	29,45	0,00	1	1					1	1	1	1	1	20	1								48,55	48,55		
15/9/24 1:00	119,75	93,34	26,40	0,00	1	1					1	1	1	1	1	20									48,42	47,74		
15/9/24 2:00	113,75	84,86	28,90	0,00	1	1					1	1	1	1	1	15									48,55	45,52		
15/9/24 3:00	110,51	78,89	31,61	0,00	1	1					1	1	1	1	1	10									48,21	44,12		
15/9/24 4:00	108,40	79,43	28,96	0,00	1	1					1	1	1	1	1	7									48,52	43,29		
15/9/24 5:00	112,28	83,03	29,25	0,00	1	1					1	1	1	1	1	3			1						48,55	44,86		
15/9/24 6:00	117,37	87,00	30,36	0,00	1	1					1	1	1	1	1	0	1		1						48,48	46,85		
15/9/24 7:00	127,67	92,46	33,40	1,81	1	1					1	1	1	1	1	0	1		1						48,55	48,54		
15/9/24 8:00	140,34	104,20	29,30	6,84	1	1					1	1	1	1	1	0	1		1						48,55	48,55		
15/9/24 9:00	151,75	108,23	31,72	11,81	1	1					1	1	1	1	1	0	1		1						48,55	48,55		
15/9/24 10:00	156,04	107,03	33,36	15,65	1	1					1	1	1	1	1	0	1		1						44,78	40,85		
15/9/24 11:00	155,27	114,63	22,27	18,36	1	1					1	1	1	1	1	0	1		1			1			22,84	22,00		
15/9/24 12:00	156,34	116,81	19,79	19,75	1	1		1			1	1	1	1	1	0	1		1			1			19,62	24,03		
15/9/24 13:00	160,12	104,95	35,83	19,34	1	1					1	1	1	1	1	0	1		1			1			47,36	48,00		
15/9/24 14:00	157,84	102,22	36,07	19,55	1	1					1	1	1	1	1	0	1		1			1			48,55	47,39		
15/9/24 15:00	152,49	97,98	36,39	18,11	1	1		1			1	1	1	1	1	0	1		1						48,55	45,74		
15/9/24 16:00	150,17	99,24	36,44	14,49	1	1		1			1	1	1	1	1	0	1		1						48,28	45,02		
15/9/24 17:00	152,65	110,57	32,19	9,89	1	1		1			1	1	1	1	1	0	1		1						48,55	45,75		
15/9/24 18:00	152,91	118,57	31,90	2,44	1	1		1			1	1	1	1	1	0	1		1			1			48,55	45,80		
15/9/24 19:00	156,36	127,88	27,67	0,81	1	1		1			1	1	1	1	1	0	1		1			1			48,03	46,84		
15/9/24 20:00	154,49	123,54	30,86	0,10	1	1		1			1	1	1	1	1	0	1		1			1			46,52	46,36		
15/9/24 21:00	145,58	114,56	30,91	0,10	1	1		1			1	1	1	1	1	0	1		1			1			43,82	43,63		
15/9/24 22:00	133,50	105,57	27,83	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0	1		1			1			40,28	40,00		
15/9/24 23:00	122,40	97,03	25,27	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0	1		1						37,04	36,71		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Παύση λειτουργίας ΘΗΣ λόγω εργασιών στις ΓΜ ΘΗΣ - Σύστημα
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω χειρισμών στο δίκτυο ΥΤ (10:00-13:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ														ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
16/9/24 0:00	112,93	90,50	22,33	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0	1		1						34,69	33,86		
16/9/24 1:00	107,30	82,52	24,68	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0			1						39,59	32,16		
16/9/24 2:00	102,99	80,04	22,85	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0			1						22,45	20,91		
16/9/24 3:00	100,02	80,25	19,67	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0			1						20,07	19,98		
16/9/24 4:00	98,96	79,63	19,23	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0			1						20,19	19,75		
16/9/24 5:00	102,84	85,73	17,01	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0			1						25,43	23,77		
16/9/24 6:00	110,55	98,81	11,64	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0			1	1					36,71	36,79		
16/9/24 7:00	122,86	113,51	9,25	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0			1	1		1			47,98	48,00		
16/9/24 8:00	132,33	125,46	6,77	0,10	1	1		1			1	1		1	1	0			1	1	1	1	1		47,75	47,57		
16/9/24 9:00	146,56	131,28	6,47	8,81	1	1		1			1	1		1	1	0			1	1	1	1	1		47,99	47,93		
16/9/24 10:00	153,16	132,03	5,23	15,90	1	1		1			1	1		1	1	0			1	1	1	1	1		46,28	46,24		
16/9/24 11:00	154,87	131,70	3,91	19,27	1	1		1			1	1		1	1	0			1	1	1	1	1		44,66	44,73		
16/9/24 12:00	157,22	131,84	5,49	19,88	1	1		1			1	1		1	1	0			1	1	1	1	1		46,52	46,55		
16/9/24 13:00	159,62	131,43	7,97	20,21	1	1		1				1		1	1	2			1	1	1	1	1		48,46	48,44		
16/9/24 14:00	157,69	124,61	13,37	19,70	1	1		1				1		1	1	6			1	1	1	1	1		48,55	48,55		
16/9/24 15:00	154,79	119,61	17,63	17,56	1	1		1				1		1	1	6			1	1	1	1	1		48,42	48,55		
16/9/24 16:00	153,98	119,88	20,03	14,07	1	1		1						1	1	6			1	1	1	1	1		48,55	48,55		
16/9/24 17:00	155,49	128,68	16,60	10,21	1	1		1						1	1	10			1	1	1	1	1		48,55	48,55		
16/9/24 18:00	155,92	143,09	10,04	2,80	1	1		1						1	1	19			1	1	1	1	1		48,55	48,55		
16/9/24 19:00	159,88	151,37	8,46	0,04	1	1		1						1	1	20	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55		
16/9/24 20:00	158,09	149,29	8,80	0,00	1	1		1						1	1	20	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55		
16/9/24 21:00	146,57	137,70	8,87	0,00	1	1		1						1	1	12	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55		
16/9/24 22:00	133,07	123,50	9,56	0,00	1	1		1						1	1	1	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55		
16/9/24 23:00	120,58	113,44	7,14	0,00	1	1		1							1	0	1		1	1	1	1	1		46,12	45,96		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περικοπή Α/Π 00:00-06:00 λόγω ταλαντώσεων συχνότητας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
17/9/24 0:00	110,77	101,97	8,79	0,00	1	1		1							1	0			1	1	1	1	1		42,20	42,32	
17/9/24 1:00	104,42	91,52	12,89	0,00	1	1		1							1	0				1	1	1	1		40,55	40,55	
17/9/24 2:00	100,68	86,40	14,27	0,00	1	1		1							1	0			1	1	1	1	1		40,20	40,22	
17/9/24 3:00	98,69	82,43	16,25	0,00	1	1		1							1	0			1	1	1	1	1		39,29	39,20	
17/9/24 4:00	97,93	83,86	14,07	0,00	1	1		1						1	0				1	1	1	1	1		38,56	38,66	
17/9/24 5:00	102,03	88,83	13,20	0,00	1	1		1							1	0			1	1	1	1	1		39,02	38,99	
17/9/24 6:00	109,76	97,50	12,25	0,00	1	1		1							1	0			1	1	1	1	1		42,95	43,02	
17/9/24 7:00	124,22	112,41	9,46	2,35	1	1		1							1	9			1	1	1	1	1		48,11	48,15	
17/9/24 8:00	140,70	122,36	9,53	8,80	1	1		1							1	16			1	1	1	1	1		48,55	48,55	
17/9/24 9:00	153,02	128,07	11,00	13,95	1	1		1							1	20			1	1	1	1	1		48,55	48,55	
17/9/24 10:00	156,78	128,04	11,75	16,99	1	1		1							1	20			1	1	1	1	1		48,55	48,55	
17/9/24 11:00	157,43	128,90	9,45	19,08	1	1		1							1	20			1	1	1	1	1		48,55	48,55	
17/9/24 12:00	159,41	127,85	11,62	19,95	1	1		1							1	20			1	1	1	1	1		48,55	48,55	
17/9/24 13:00	162,52	126,49	15,95	20,08	1	1		1	1						1	20			1	1	1	1	1		48,55	48,55	
17/9/24 14:00	161,66	124,67	17,59	19,40	1	1		1	1						1	19			1	1	1	1	1		48,55	48,55	
17/9/24 15:00	157,48	120,05	19,53	17,91	1	1		1	1						1	15			1	1	1	1	1		48,55	48,55	
17/9/24 16:00	156,88	119,26	22,42	15,20	1	1		1								17			1	1	1	1	1		48,55	48,55	
17/9/24 17:00	159,20	124,00	25,24	9,96	1	1		1								20	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55	
17/9/24 18:00	159,10	134,49	21,95	2,67	1	1		1					1			20	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55	
17/9/24 19:00	161,77	141,91	19,85	0,01	1	1		1					1			20	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55	
17/9/24 20:00	159,20	138,69	20,51	0,00	1	1		1					1			20	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55	
17/9/24 21:00	146,83	129,30	17,52	0,00	1	1		1					1			15	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55	
17/9/24 22:00	133,41	116,06	17,35	0,00	1	1		1					1			4	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55	
17/9/24 23:00	120,83	105,14	15,69	0,00	1	1		1					1			1	1		1	1	1	1			47,83	47,79	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
18/9/24 0:00	111,58	100,61	10,97	0,00	1	1		1					1			1	1		1	1	1	1			44,06	44,01	
18/9/24 1:00	105,24	96,30	8,94	0,00	1	1		1					1			1	1		1	1	1	1			38,45	38,33	
18/9/24 2:00	100,61	92,75	7,85	0,00	1	1		1					1			1			1	1	1	1			38,64	38,58	
18/9/24 3:00	97,86	90,66	7,20	0,00	1	1		1					1			0			1	1	1	1			38,46	38,44	
18/9/24 4:00	97,24	86,65	10,58	0,00	1	1		1					1			0			1	1	1	1			37,79	37,78	
18/9/24 5:00	100,86	88,66	12,20	0,00	1	1		1					1			0			1	1	1	1			40,22	40,20	
18/9/24 6:00	110,18	98,73	11,44	0,00	1	1		1					1			0	1		1	1	1	1			43,13	43,32	
18/9/24 7:00	123,90	116,25	7,01	0,63	1	1		1					1			15	1		1	1	1	1			48,18	48,25	
18/9/24 8:00	136,10	126,96	6,80	2,34	1	1		1					1			20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
18/9/24 9:00	146,60	135,21	4,93	6,45	1	1		1					1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
18/9/24 10:00	153,31	135,78	5,94	11,59	1	1		1					1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
18/9/24 11:00	155,47	134,89	5,75	14,83	1	1		1					1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
18/9/24 12:00	158,11	135,91	6,44	15,76	1	1		1					1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
18/9/24 13:00	160,52	135,13	9,93	15,46	1	1		1					1		1	19	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
18/9/24 14:00	159,96	135,23	11,61	13,12	1	1		1					1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
18/9/24 15:00	151,25	133,45	12,20	5,61	1	1		1					1		1	20			0	1	1	1	1			48,55	48,55
18/9/24 16:00	148,59	132,40	13,78	2,40	1	1		1					1		1	20	1				1	1	1	1		48,55	48,55
18/9/24 17:00	148,71	131,29	16,15	1,27	1	1		1					1		1	20	1			1	1	1	1			48,55	48,55
18/9/24 18:00	150,51	134,75	14,95	0,81	1	1		1					1		1	20	1			1	1	1	1			48,55	48,55
18/9/24 19:00	155,83	141,12	14,71	0,00	1	1		1					1		1	20	1			1	1	1	1			48,55	48,55
18/9/24 20:00	154,34	133,61	20,73	0,00	1	1		1					1		1	20	1			1	1	1	1			48,55	48,55
18/9/24 21:00	143,34	128,12	15,22	0,00	1	1		1					1		1	15	1			1	1	1	1			48,55	48,55
18/9/24 22:00	129,75	114,17	15,58	0,00	1	1		1					1		1	3	1			1	1	1	1			48,55	48,55
18/9/24 23:00	118,57	103,97	14,59	0,00	1	1		1					1			0	1			1	1	1	1			47,33	47,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/9/24 0:00	109,57	90,04	19,52	0,00	1	1		1					1			0	1				1	1	1		43,92	43,77
19/9/24 1:00	103,66	82,53	21,13	0,00	1	1		1					1			0	1				1	1	1		42,50	41,42
19/9/24 2:00	99,39	76,91	22,48	0,00	1	1		1					1			0	1				1	1			41,53	39,67
19/9/24 3:00	97,28	74,67	22,61	0,00	1	1		1					1			0	1				1	1			40,64	38,86
19/9/24 4:00	96,17	76,45	19,72	0,00	1	1		1					1			0	1				1	1			38,40	38,36
19/9/24 5:00	99,55	79,38	20,17	0,00	1	1		1					1			0	1			1	1	1			39,77	39,80
19/9/24 6:00	107,95	87,64	20,30	0,00	1	1		1					1			0	1			1	1	1			43,71	42,74
19/9/24 7:00	122,30	98,74	22,29	1,28	1	1		1					1			1	1			1	1	1	1		47,90	47,91
19/9/24 8:00	139,09	108,87	23,62	6,61	1	1		1					1			12	1			1	1	1	1		48,55	48,55
19/9/24 9:00	152,58	119,82	21,30	11,45	1	1		1					1			20	1			1	1	1	1		48,55	48,55
19/9/24 10:00	157,49	118,48	22,86	16,15	1	1		1					1			20	1			1	1	1	1		48,55	48,55
19/9/24 11:00	158,42	116,95	23,59	17,89	1	1		1					1			20	1			1	1	1	1		48,55	48,55
19/9/24 12:00	161,67	113,07	29,22	19,38	1	1		1					1			14	1			1	1	1	1		48,55	48,55
19/9/24 13:00	164,42	117,65	28,15	18,62	1	1		1	1				1			9	1			1	1	1	1		48,55	48,55
19/9/24 14:00	162,96	116,09	30,48	16,39	1	1		1	1				1			4	1			1	1	1	1		48,55	48,55
19/9/24 15:00	156,78	113,44	27,99	15,35	1	1		1	1				1			0	1			1	1	1	1		48,55	48,55
19/9/24 16:00	153,87	117,21	25,83	10,83	1	1		1	1							10	1			1	1	1	1		48,55	48,55
19/9/24 17:00	156,78	121,16	28,89	6,72	1	1		1	1							11	1			1	1	1	1		48,55	48,55
19/9/24 18:00	158,00	129,24	27,33	1,43	1	1		1	1							18	1			1	1	1	1		48,55	48,55
19/9/24 19:00	162,90	131,21	31,69	0,01	1	1		1	1							20	1			1	1	1	1		48,55	48,55
19/9/24 20:00	160,21	124,98	35,23	0,00	1	1		1	1							19	1			1	1	1	1		48,55	48,55
19/9/24 21:00	148,02	113,61	34,40	0,00	1	1		1	1							9	1			1	1	1	1		48,34	46,10
19/9/24 22:00	134,55	99,42	35,13	0,00	1	1		1	1							1	1			1	1	1	1		44,31	40,36
19/9/24 23:00	122,60	90,89	31,70	0,00	1	1			1							0	1			1	1	1	1		39,59	36,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
20/9/24 0:00	112,57	83,70	28,86	0,00	1	1			1							0	1			1	1	1	1		35,66	33,73		
20/9/24 1:00	106,69	78,61	28,08	0,00	1	1			1							0	1			1	1	1			34,04	31,95		
20/9/24 2:00	103,33	73,47	29,86	0,00	1	1			1							0	1			1		1			35,40	30,94		
20/9/24 3:00	100,26	71,06	29,20	0,00	1	1			1							0	1			1		1			32,24	30,02		
20/9/24 4:00	99,67	70,13	29,54	0,00	1	1			1							0	1			1		1			33,14	29,85		
20/9/24 5:00	103,98	74,95	29,03	0,00	1	1			1							0	1			1		1			36,55	31,13		
20/9/24 6:00	112,35	85,31	27,03	0,00	1	1			1							0	1			1		1			36,03	33,56		
20/9/24 7:00	125,77	100,76	23,34	1,67	1	1			1							10	1	1		1		1			37,63	37,64		
20/9/24 8:00	139,73	113,19	22,44	4,10	1	1			1				1			11	1	1		1		1			41,86	41,88		
20/9/24 9:00	151,90	112,83	27,67	11,39	1	1			1				1			12	1	1		1		1			44,13	40,63		
20/9/24 10:00	156,99	114,18	28,85	13,97	1	1			1				1			12	1	1		1		1			42,59	39,23		
20/9/24 11:00	156,79	107,19	30,95	18,66	1	1			1				1			7	1	1		1		1			40,69	32,19		
20/9/24 12:00	155,48	103,87	31,55	20,05	1	1			1				1			0	1	1		1		1			46,35	40,39		
20/9/24 13:00	158,15	107,34	31,30	19,51	1	1			1				1			0	1	1		1		1			48,55	48,54		
20/9/24 14:00	155,90	102,02	34,94	18,95	1	1		1	1							9	1	1		1		1			48,55	48,25		
20/9/24 15:00	149,32	94,01	38,15	17,15	1	1		1	1							6	1	1		1		1			48,55	46,55		
20/9/24 16:00	147,56	97,19	36,39	13,98	1	1		1	1							6	1	1		1		1			48,55	45,96		
20/9/24 17:00	149,82	102,08	38,90	8,84	1	1		1	1							6	1	1		1		1			48,55	46,67		
20/9/24 18:00	151,21	111,72	37,96	1,54	1	1		1	1							13	1	1		1		1			48,55	47,11		
20/9/24 19:00	155,63	120,21	35,41	0,00	1	1		1	1							12	1	1		1	1	1			48,55	48,23		
20/9/24 20:00	151,96	116,70	35,26	0,00	1	1		1	1							11	1	1		1	1	1			48,48	47,31		
20/9/24 21:00	140,36	106,85	33,51	0,00	1	1		1	1							5	1	1		1	1	1			48,42	43,91		
20/9/24 22:00	127,45	95,40	32,05	0,00	1	1		1	1							0	1	1		1	1	1			48,55	39,87		
20/9/24 23:00	121,78	91,71	30,06	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1	1			48,55	36,56		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περικοπή Α/Π 09:23-12:42 λόγω μεγάλης αστάθειας ανέμου

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
21/9/24 0:00	113,12	82,35	30,77	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1	1			48,55	33,92	
21/9/24 1:00	107,76	77,61	30,15	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				48,55	32,26	
21/9/24 2:00	103,84	75,94	27,90	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				48,38	31,12	
21/9/24 3:00	101,78	73,46	28,32	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				47,60	30,44	
21/9/24 4:00	100,86	71,14	29,71	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				44,51	30,22	
21/9/24 5:00	103,88	73,16	30,71	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				41,87	31,13	
21/9/24 6:00	111,00	79,75	31,24	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				43,93	33,33	
21/9/24 7:00	122,49	92,56	28,63	1,29	1	1		1	1							0	1			1	1	1			47,58	36,73	
21/9/24 8:00	135,99	99,68	29,78	6,53	1	1		1	1							0	1			1	1	1			48,43	40,68	
21/9/24 9:00	148,94	108,05	28,16	12,72	1	1		1	1							5	1			1	1	1			48,29	44,72	
21/9/24 10:00	154,66	110,18	27,75	16,73	1	1		1	1							5	1			1	1	1	1		48,14	46,31	
21/9/24 11:00	155,55	109,28	27,22	19,05	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,43	46,66	
21/9/24 12:00	157,34	110,37	26,86	20,11	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,40	47,16	
21/9/24 13:00	161,39	111,43	29,44	20,53	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,52	48,31	
21/9/24 14:00	159,07	103,26	36,75	19,06	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,55	47,71	
21/9/24 15:00	155,20	97,80	40,27	17,13	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,55	46,51	
21/9/24 16:00	153,87	100,10	40,15	13,63	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,55	46,17	
21/9/24 17:00	154,82	105,01	41,66	8,15	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,55	46,46	
21/9/24 18:00	155,36	114,26	39,70	1,41	1	1		1	1							4	1			1	1	1	1		48,55	46,60	
21/9/24 19:00	159,81	120,44	39,36	0,00	1	1		1	1							8	1			1	1	1	1		48,55	47,84	
21/9/24 20:00	155,21	113,01	42,20	0,00	1	1		1	1							8	1			1	1	1	1		48,55	46,57	
21/9/24 21:00	145,12	104,55	40,57	0,00	1	1		1	1							2	1			1	1	1	1		46,82	42,03	
21/9/24 22:00	132,65	99,92	32,73	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		34,63	33,12	
21/9/24 23:00	120,60	90,95	29,65	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1		1		30,20	30,15	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μείωση Α/Π 21:48-24:00 λόγω αστάθειας παραγωγής και έντονων ριπών

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 22 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
22/9/24 0:00	111,42	83,80	27,61	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1		1		27,53	27,82		
22/9/24 1:00	105,24	79,35	25,88	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				26,27	26,30		
22/9/24 2:00	100,99	76,61	24,38	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				26,15	25,22		
22/9/24 3:00	98,25	74,15	24,09	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				25,34	24,58		
22/9/24 4:00	97,47	73,65	23,81	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				24,06	24,29		
22/9/24 5:00	99,88	75,52	24,35	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				26,40	26,61		
22/9/24 6:00	106,07	76,55	29,52	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1				37,69	31,73		
22/9/24 7:00	115,23	81,27	32,78	1,18	1	1		1	1							0	1			1	1				45,08	34,50		
22/9/24 8:00	126,64	90,60	29,53	6,50	1	1		1	1							0	1			1	1				48,45	37,90		
22/9/24 9:00	137,42	96,39	28,00	13,02	1	1		1	1							0	1			1	1	1			48,29	41,18		
22/9/24 10:00	141,89	99,18	26,15	16,55	1	1		1	1							0	1			1	1	1			46,73	42,55		
22/9/24 11:00	142,24	102,54	20,93	18,76	1	1		1	1							0	1			1	1	1			42,62	42,62		
22/9/24 12:00	143,90	105,06	19,12	19,72	1	1		1	1				1			0	1			1	1	1			43,17	43,13		
22/9/24 13:00	148,06	103,30	24,69	20,07	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		44,64	44,33		
22/9/24 14:00	145,41	99,12	27,48	18,81	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		45,07	43,53		
22/9/24 15:00	141,36	94,12	30,01	17,24	1	1		1	1							0	1			1	1	1			47,10	42,39		
22/9/24 16:00	141,16	95,80	31,12	14,24	1	1		1	1							0	1			1	1	1			47,89	42,32		
22/9/24 17:00	144,41	103,91	31,27	9,22	1	1		1	1							0	1			1	1	1			48,43	43,30		
22/9/24 18:00	146,46	111,82	32,41	2,24	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,55	43,89		
22/9/24 19:00	152,17	117,35	34,58	0,24	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,55	45,61		
22/9/24 20:00	149,65	111,99	37,66	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,55	44,79		
22/9/24 21:00	136,08	101,32	34,76	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,44	40,78		
22/9/24 22:00	126,71	97,09	29,61	0,00	1	1		1	1							0	1			1	1	1	1		48,13	38,00		
22/9/24 23:00	115,03	89,75	25,28	0,00	1	1		1	1							0	1				1	1	1		43,27	34,45		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περικοπή Α/Π 00:00-05:40 λόγω έντονων ριπών ανέμου και αστάθειας παραγωγής

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
23/9/24 0:00	107,54	83,50	24,04	0,00	1	1		1	1							0	1				1	1			41,21	32,21	
23/9/24 1:00	100,98	80,39	20,58	0,00	1	1		1	1							0	1				1	1			38,17	30,24	
23/9/24 2:00	97,31	79,68	17,62	0,00	1	1		1	1							0	1				1	1			34,71	29,10	
23/9/24 3:00	94,50	78,46	16,04	0,00	1	1		1	1							0	1				1	1			32,19	28,32	
23/9/24 4:00	93,87	78,51	15,36	0,00	1	1		1	1							0	1				1	1			31,31	28,11	
23/9/24 5:00	98,31	83,89	14,42	0,00	1	1		1	1							0	1				1	1			30,32	29,40	
23/9/24 6:00	107,18	92,75	14,42	0,00	1	1		1	1							0	1				1	1	1		32,03	32,00	
23/9/24 7:00	120,13	108,77	10,20	1,16	1	1		1	1							8	1				1	1	1		35,88	35,93	
23/9/24 8:00	134,85	121,71	6,60	6,54	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		40,28	40,33	
23/9/24 9:00	146,80	129,46	5,24	12,10	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		43,93	43,96	
23/9/24 10:00	152,00	131,46	4,49	16,05	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		45,52	45,52	
23/9/24 11:00	152,81	130,29	3,72	18,80	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		45,70	45,71	
23/9/24 12:00	155,41	131,98	3,51	19,92	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		46,35	46,40	
23/9/24 13:00	158,72	134,57	3,81	20,34	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1		47,39	47,42	
23/9/24 14:00	155,67	131,64	4,75	19,28	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1		46,59	46,55	
23/9/24 15:00	148,80	126,64	5,56	16,59	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1			44,50	44,51	
23/9/24 16:00	148,67	126,45	7,82	14,40	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1			44,41	44,40	
23/9/24 17:00	151,49	131,72	10,13	9,64	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1			45,34	45,35	
23/9/24 18:00	151,09	138,32	11,39	1,38	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1		45,21	45,25	
23/9/24 19:00	156,92	147,41	9,51	0,00	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1		47,02	47,03	
23/9/24 20:00	152,83	144,04	8,79	0,00	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1		45,88	45,84	
23/9/24 21:00	140,34	132,35	7,99	0,00	1	1		1	1							11	1		1	1	1	1	1		42,09	42,03	
23/9/24 22:00	125,72	119,23	6,49	0,00	1	1		1	1							2	1		1	1	1	1	1		37,70	37,63	
23/9/24 23:00	113,96	109,07	4,89	0,00	1	1			1							0	1		1	1	1	1	1		31,77	31,58	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ιαχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/9/24 0:00	103,78	99,50	4,27	0,00	1	1		1	1							0	1		1	1	1	1	1		23,29	23,36
24/9/24 1:00	98,05	93,24	4,81	0,00	1	1		1	1							0	1		1			1	1		23,96	24,02
24/9/24 2:00	94,72	89,61	5,12	0,00	1	1		1	1							0	1		1		1	1			26,44	26,45
24/9/24 3:00	92,69	88,47	4,22	0,00	1	1		1	1							0	1		1		1	1			24,45	24,48
24/9/24 4:00	92,44	89,40	3,04	0,00	1	1		1	1							0	1		1		1	1			23,68	23,76
24/9/24 5:00	96,74	93,71	3,02	0,00	1	1		1	1							0	1		1		1	1			27,84	27,90
24/9/24 6:00	105,62	103,06	2,56	0,00	1	1		1	1							0	1		1		1	1			31,33	31,39
24/9/24 7:00	119,06	116,29	2,28	0,49	1	1		1	1							9	1		1		1	1	1		35,47	35,53
24/9/24 8:00	130,80	126,49	2,22	2,09	1	1		1	1							16	1		1		1	1	1		39,01	39,04
24/9/24 9:00	141,24	132,88	2,40	5,96	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		42,07	42,13
24/9/24 10:00	145,47	131,73	2,06	11,68	1	1		1	1				1			17	1		1		1	1	1		43,36	43,44
24/9/24 11:00	147,14	129,44	1,93	15,78	1	1		1	1				1			17	1		1		1	1	1		43,91	43,91
24/9/24 12:00	150,76	131,55	2,32	16,89	1	1		1	1				1			17	1		1		1	1	1		45,08	45,04
24/9/24 13:00	154,03	133,78	2,37	17,88	1	1		1	1				1			17	1		1		1	1	1		45,97	46,01
24/9/24 14:00	152,88	130,45	4,40	18,03	1	1		1	1				1			17	1		1		1	1	1		45,70	45,72
24/9/24 15:00	145,47	125,03	5,65	14,79	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		43,51	43,55
24/9/24 16:00	143,52	127,42	4,94	11,17	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		42,93	42,96
24/9/24 17:00	145,50	134,67	3,40	7,43	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		43,48	43,54
24/9/24 18:00	147,92	142,89	3,48	1,55	1	1		1	1							17	1	1	1		1	1	1		44,25	44,27
24/9/24 19:00	153,92	151,00	2,91	0,00	1	1		1	1							17	1	1	1		1	1	1		46,05	46,05
24/9/24 20:00	150,01	147,65	2,36	0,00	1	1		1	1							17	1	1	1		1	1	1		44,87	44,85
24/9/24 21:00	138,07	135,49	2,57	0,00	1	1		1	1							11	1	1	1		1	1	1		41,28	41,20
24/9/24 22:00	123,94	121,41	2,53	0,00	1	1		1	1							3	1	1	1		1	1	1		37,06	36,99
24/9/24 23:00	111,94	108,47	3,47	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1		1		1		29,17	29,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1					
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)						
25/9/24 0:00	102,36	97,95	4,40	0,00	1	1		1								0	1	1	1		1	1	1		27,60	27,56						
25/9/24 1:00	96,85	90,37	6,47	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1		1		26,77	26,50						
25/9/24 2:00	93,04	86,64	6,40	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1				26,51	26,62						
25/9/24 3:00	91,06	84,14	6,92	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1				27,27	27,30						
25/9/24 4:00	90,93	85,71	5,22	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1				27,12	27,08						
25/9/24 5:00	95,31	91,09	4,22	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1	1			26,59	26,31						
25/9/24 6:00	104,38	100,28	4,09	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1	1			30,57	30,59						
25/9/24 7:00	117,38	112,05	4,36	0,97	1	1		1	1							6		1	1		1	1	1		34,98	35,02						
25/9/24 8:00	131,74	120,80	4,62	6,32	1	1		1	1							12		1	1		1	1	1		40,00	39,40						
25/9/24 9:00	143,62	126,72	4,88	12,02	1	1		1	1							14		1	1		1	1	1		42,99	43,03						
25/9/24 10:00	148,90	128,11	4,57	16,23	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		44,60	44,57						
25/9/24 11:00	150,30	127,20	3,97	19,13	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		44,04	45,03						
25/9/24 12:00	151,63	126,90	4,64	20,09	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		45,34	45,33						
25/9/24 13:00	154,48	127,36	6,76	20,37	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		46,14	46,15						
25/9/24 14:00	153,00	125,42	8,30	19,27	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		45,76	45,72						
25/9/24 15:00	147,65	119,87	10,36	17,42	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		44,12	44,08						
25/9/24 16:00	147,32	120,45	12,51	14,36	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		43,98	44,01						
25/9/24 17:00	149,43	124,45	15,69	9,29	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		44,60	44,61						
25/9/24 18:00	151,46	131,38	17,11	2,97	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		45,21	45,29						
25/9/24 19:00	157,56	134,02	21,93	1,60	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		47,17	47,20						
25/9/24 20:00	153,41	131,14	20,96	1,31	1	1		1	1							17		1	1		1	1	1		46,05	45,93						
25/9/24 21:00	139,73	121,21	18,52	0,00	1	1		1	1							13		1	1		1	1	1		41,94	41,90						
25/9/24 22:00	125,29	110,61	14,68	0,00	1	1		1	1							3		1	1		1	1	1		37,57	37,49						
25/9/24 23:00	113,87	100,87	13,00	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1	1	1		34,08	34,01						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
26/9/24 0:00	104,94	94,48	10,45	0,00	1	1		1	1							0		1			1	1	1		29,88	29,86	
26/9/24 1:00	98,19	88,71	9,47	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1	1			28,09	28,01	
26/9/24 2:00	94,45	86,05	8,40	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1	1			24,77	24,83	
26/9/24 3:00	91,90	82,29	9,60	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1				27,43	27,45	
26/9/24 4:00	92,90	83,02	9,87	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1				27,75	27,76	
26/9/24 5:00	97,53	83,85	13,68	0,00	1	1		1	1							0		1	1		1				29,17	29,20	
26/9/24 6:00	106,05	95,70	10,34	0,00	1	1		1	1							0	1	1	1		1				31,71	31,74	
26/9/24 7:00	119,88	111,14	7,60	1,14	1	1		1	1							1	1	1	1		1	1			35,81	35,87	
26/9/24 8:00	133,65	120,15	7,16	6,33	1	1		1	1							9	1	1	1		1	1			40,00	40,04	
26/9/24 9:00	146,02	126,87	7,96	11,20	1	1		1	1							15	1	1	1		1	1			43,68	43,76	
26/9/24 10:00	149,24	128,11	6,53	14,60	1			1	1				1		1	17	1	1	1		1	1			44,77	44,75	
26/9/24 11:00	153,09	130,58	5,28	17,23	1			1	1				1		1	17	1	1	1			1			45,84	45,79	
26/9/24 12:00	155,85	128,09	7,71	20,05	1			1	1				1		1	17	1	1	1			1			46,66	46,66	
26/9/24 13:00	157,96	126,99	10,92	20,05	1			1	1				1		1	17	1	1	1			1			47,27	47,28	
26/9/24 14:00	156,37	124,99	13,20	18,18	1			1	1				1		1	17	1	1	1			1			46,82	46,75	
26/9/24 15:00	152,80	119,49	16,15	17,15	1			1	1			1	1		1	17	1	1	1			1			45,72	45,67	
26/9/24 16:00	152,26	121,16	17,29	13,81	1			1	1				1		1	17	1	1	1			1			45,46	45,46	
26/9/24 17:00	154,87	127,80	18,58	8,50	1			1	1				1		1	17	1	1	1			1			46,35	46,36	
26/9/24 18:00	154,45	136,67	16,53	1,25	1	1		1	1				1		1	17	1	1	1			1			46,29	46,28	
26/9/24 19:00	158,69	139,52	19,15	0,02	1	1		1	1				1		1	17	1	1	1			1			47,56	47,57	
26/9/24 20:00	154,04	137,48	16,55	0,02	1	1		1	1				1		1	17	1	1	1			1			46,18	46,12	
26/9/24 21:00	142,16	126,21	15,94	0,01	1	1		1	1				1			16	1	1	1	1		1			42,71	42,62	
26/9/24 22:00	128,35	113,65	14,70	0,00	1	1		1	1				1			6	1	1	1	1		1			38,52	38,45	
26/9/24 23:00	116,92	101,23	15,69	0,00	1	1		1	1				1			0	1	1	1	1		1			35,09	35,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Ένταξη ΑΕΡ2,4 για μείωση παραγωγής από ΘΗΣ Ν. Ρόδου με αίτημα σταθμού

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 27 Σεπτέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωρίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/9/24 0:00	107,45	97,38	10,07	0,00	1	1		1	1							0	1	1	1			1			32,22	32,20
27/9/24 1:00	101,19	92,39	8,80	0,00	1	1		1	1							0	1	1	1			1			30,34	30,30
27/9/24 2:00	96,91	86,65	10,25	0,00	1	1		1	1							0	1	1	1			1			28,59	28,59
27/9/24 3:00	95,29	84,11	11,18	0,00	1	1		1	1							0	1		1			1			28,54	28,54
27/9/24 4:00	95,33	84,04	11,29	0,00	1	1		1	1							0	1		1			1			28,58	28,54
27/9/24 5:00	98,99	86,74	12,24	0,00	1	1		1	1							0	1		1			1			29,64	29,66
27/9/24 6:00	107,75	94,56	13,19	0,00	1	1		1	1							0	1	1	1			1			32,24	32,23
27/9/24 7:00	121,28	104,89	15,50	0,89	1	1		1	1							8	1	1	1			1			36,18	36,23
27/9/24 8:00	136,04	115,85	13,91	6,28	1	1		1	1							17	1	1	1			1			40,58	40,66
27/9/24 9:00	148,35	125,19	11,16	11,99	1	1		1	1				1			17	1	1	1			1			44,40	44,41
27/9/24 10:00	155,05	131,24	7,57	16,24	1	1		1	1				1			17	1	1	1			1			46,44	46,46
27/9/24 11:00	156,88	132,30	6,02	18,56	1	1		1	1				1			17	1	1	1			1			46,98	46,99
27/9/24 12:00	159,40	134,60	4,93	19,88	1	1		1	1				1		1	17	1	1	1			1			47,69	47,69
27/9/24 13:00	163,12	135,80	7,70	19,62	1	1		1	1				1		1	17	1	1	1			1			48,50	48,51
27/9/24 14:00	162,73	134,97	8,15	19,61	1	1		1	1				1			17	1	1	1		1	1			48,41	48,37
27/9/24 15:00	157,72	131,37	9,13	17,22	1	1		1	1							17	1	1	1	1	1	1			47,16	47,17
27/9/24 16:00	156,70	131,35	11,52	13,83	1	1		1	1							17	1	1	1	1	1	1			46,88	46,88
27/9/24 17:00	157,85	137,16	12,46	8,23	1	1		1	1							17	1	1	1	1	1	1			47,21	47,22
27/9/24 18:00	158,67	142,27	15,03	1,36	1	1		1	1							17	1	1	1	1	1	1			47,39	47,39
27/9/24 19:00	162,21	145,09	17,07	0,05	1	1		1	1				1			17	1	1	1	1	1	1			48,36	48,38
27/9/24 20:00	156,29	140,94	15,34	0,00	1	1		1	1				1			17	1	1	1	1	1	1			46,91	46,87
27/9/24 21:00	143,39	131,15	12,24	0,00	1	1		1	1				1			9	1	1	1	1	1	1			43,16	43,05
27/9/24 22:00	129,45	119,39	10,05	0,00	1	1		1	1				1			1	1	1	1	1	1	1			38,87	38,81
27/9/24 23:00	117,74	109,43	8,31	0,00	1	1		1	1							0	1	1	1	1	1	1			34,30	34,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μείωση παραγωγής από ΘΗΣ με αίτημα σταθμού λόγω εργασιών (00:00-15:00).

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 28 Σεπτέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/9/24 0:00	109,13	101,37	7,76	0,00	1	1		1	1							0		1	1	1	1	1			31,85	31,77
28/9/24 1:00	103,42	93,86	9,56	0,00	1	1		1	1							0		1	1	1	1	1			29,85	29,80
28/9/24 2:00	99,56	89,93	9,63	0,00	1	1		1	1							0		1	1	1		1			29,91	29,87
28/9/24 3:00	97,03	87,99	9,04	0,00	1	1		1	1							0		1	1	1		1			28,81	28,75
28/9/24 4:00	96,25	88,31	7,94	0,00	1	1		1	1							0		1	1	1		1			27,97	27,88
28/9/24 5:00	99,76	90,98	8,78	0,00	1	1		1	1							0		1	1	1		1			29,82	29,85
28/9/24 6:00	106,94	96,43	10,51	0,00	1	1		1	1							0		1	1	1		1	1		31,57	31,64
28/9/24 7:00	117,62	108,48	8,24	0,90	1	1		1	1							8		1	1	1		1	1		35,05	35,11
28/9/24 8:00	132,21	118,01	8,31	5,88	1	1		1	1							15		1	1	1		1	1		39,48	39,55
28/9/24 9:00	144,32	126,73	7,93	9,65	1	1		1	1							17		1	1	1	1	1	1		43,13	43,22
28/9/24 10:00	150,19	128,53	8,03	13,63	1	1		1	1							17	1			1	1	1	1		44,94	45,03
28/9/24 11:00	152,64	128,23	7,95	16,46	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1		45,87	45,81
28/9/24 12:00	155,34	129,28	8,10	17,96	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1		46,47	46,51
28/9/24 13:00	159,62	130,29	10,09	19,23	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1		47,74	47,73
28/9/24 14:00	158,53	125,55	13,68	19,30	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1		47,49	47,41
28/9/24 15:00	154,34	123,11	13,64	17,59	1	1		1	1							17			1	1	1	1	1		46,19	46,20
28/9/24 16:00	153,12	123,27	15,74	14,12	1	1		1	1							17			1	1	1	1	1		45,83	45,84
28/9/24 17:00	153,31	129,51	15,54	8,26	1	1		1	1							17			1	1	1	1	1		45,90	45,90
28/9/24 18:00	153,45	137,80	14,53	1,12	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1		45,82	45,85
28/9/24 19:00	157,63	140,77	16,86	0,01	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1		47,14	47,18
28/9/24 20:00	150,94	134,58	16,36	0,00	1	1		1	1							17	1		1	1	1	1	1		45,34	45,30
28/9/24 21:00	140,79	123,37	17,41	0,00	1	1		1	1							12	1		1	1	1	1	1		42,16	42,15
28/9/24 22:00	129,16	105,51	23,65	0,00	1	1		1	1							1	1		1	1	1	1	1		41,97	38,73
28/9/24 23:00	118,46	92,76	25,70	0,00	1	1		1	1							0			1	1	1	1	1		45,35	35,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μετρήσεις καυσασερίων στην D4 ΘΗΣ (10:00-16:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 29 Σεπτέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ιαχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
29/9/24 0:00	110,08	86,32	23,77	0,00	1	1		1	1							0			1	1		1	1		41,49	33,03	
29/9/24 1:00	104,47	79,80	24,67	0,00	1	1		1	1							0			1	1		1	1		41,38	31,28	
29/9/24 2:00	100,55	75,78	24,77	0,00	1	1		1	1							0			1	1			1		40,97	30,13	
29/9/24 3:00	97,89	71,46	26,42	0,00	1	1		1	1							0			1	1			1		40,91	29,35	
29/9/24 4:00	97,74	70,73	27,00	0,00	1	1		1	1							0			1	1			1		36,84	29,29	
29/9/24 5:00	100,90	73,35	27,55	0,00	1	1		1	1							0			1	1			1		40,26	30,26	
29/9/24 6:00	106,98	81,50	25,48	0,00	1	1		1	1							0			1	1		1	1		41,36	32,07	
29/9/24 7:00	115,16	89,70	24,66	0,81	1	1		1	1							0			1	1		1	1		38,95	34,46	
29/9/24 8:00	127,46	98,40	22,18	6,88	1	1		1	1							0			1	1	1	1	1		38,65	38,19	
29/9/24 9:00	138,75	106,25	19,71	12,79	1	1		1	1							0			1	1	1	1	1		41,48	41,52	
29/9/24 10:00	144,41	108,41	19,12	16,89	1	1		1	1							5			1	1	1	1	1		43,28	43,27	
29/9/24 11:00	146,91	104,81	22,49	19,61	1	1		1	1							6			1	1	1	1	1		44,51	44,03	
29/9/24 12:00	149,58	103,48	25,18	20,92	1	1		1	1							6			1	1	1	1	1		45,95	44,80	
29/9/24 13:00	152,86	106,16	25,67	21,03	1	1		1	1							6			1	1	1	1	1		46,36	45,81	
29/9/24 14:00	150,39	109,50	21,22	19,67	1	1		1	1							7			1	1	1	1	1		45,24	45,12	
29/9/24 15:00	144,66	112,28	14,71	17,66	1	1		1	1							7			1	1	1	1	1		43,33	43,33	
29/9/24 16:00	144,50	119,63	11,11	13,76	1	1		1	1							7			1	1	1	1	1		43,32	43,28	
29/9/24 17:00	145,63	127,89	10,25	7,49	1	1			1							8	1		1	1	1	1	1		43,63	43,68	
29/9/24 18:00	147,74	133,55	12,96	1,24	1	1			1				1			8	1		1	1	1	1	1		44,25	44,29	
29/9/24 19:00	152,17	139,61	12,55	0,00	1	1			1				1			3	1		1	1	1	1	1		45,89	45,90	
29/9/24 20:00	149,19	139,28	9,91	0,00	1	1			1				1			2	1		1	1	1	1	1		44,74	44,73	
29/9/24 21:00	139,62	131,74	7,88	0,00	1	1			1				1			0	1		1	1	1	1	1		41,88	41,85	
29/9/24 22:00	127,96	117,98	9,98	0,00	1	1			1				1			0	1		1	1	1	1	1		38,38	38,33	
29/9/24 23:00	117,40	105,32	12,07	0,00	1	1			1				1			0	1		1	1	1	1	1		35,86	35,16	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μετρήσεις καυσασερίων D5 ΘΗΣ (10:00-16:00).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
30/9/24 0:00	109,09	93,71	15,38	0,00	1	1			1							0	1		1	1		1	1		42,34	32,72
30/9/24 1:00	103,94	81,43	22,50	0,00	1	1			1							0	1			1		1	1		48,31	31,18
30/9/24 2:00	100,86	91,42	9,44	0,00	1	1			1							0	1		1	1		1	1		38,13	30,00
30/9/24 3:00	98,67	91,94	6,72	0,00	1	1			1							0	1		1	1		1	1		37,29	27,93
30/9/24 4:00	98,08	90,79	7,29	0,00	1	1			1							0	1		1	1		1	1		28,62	27,10
30/9/24 5:00	101,53	94,84	6,68	0,00	1	1			1							0	1		1	1		1	1		29,95	30,04
30/9/24 6:00	111,10	96,91	14,18	0,00	1	1			1							0	1		1	1		1	1		33,21	33,24
30/9/24 7:00	125,05	106,59	17,41	1,05	1	1			1							4	1	1	1	1		1	1		37,68	37,52
30/9/24 8:00	140,47	109,77	25,52	5,19	1	1			1							12	1		1	1		1	1		44,16	42,10
30/9/24 9:00	151,40	112,13	28,34	10,93	1	1			1							17	1		1	1		1	1		45,93	45,37
30/9/24 10:00	154,25	108,60	30,09	15,56	1	1			1							17	1		1	1	1	1	1		48,39	46,26
30/9/24 11:00	154,83	98,37	37,23	19,24	1	1			1							10	1		1	1	1	1			47,84	46,54
30/9/24 12:00	155,17	98,46	36,60	20,10	1	1			1							7	1		1	1	1	1			48,31	46,50
30/9/24 13:00	154,08	96,73	38,01	19,34	1	1			1							7	1		1	1	1	1			47,61	46,08
30/9/24 14:00	129,95	89,75	27,75	12,46	1	1			1			1				3	1		1	1	1	1			35,99	30,33
30/9/24 15:00	143,83	94,55	31,37	17,90	1	1			1			1				0	1		1		1	1			38,37	33,71
30/9/24 16:00	140,01	96,58	30,28	13,15	1	1			1				1			14	1		1		1	1			34,92	37,97
30/9/24 17:00	142,27	107,13	26,81	8,32	1	1			1				1		1	13	1		1		1	1			29,95	29,51
30/9/24 18:00	144,91	105,68	36,95	2,28	1	1			1							17	1		1		1	1			43,23	42,23
30/9/24 19:00	151,75	110,04	40,51	1,20	1	1		1	1							17	1		1		1	1			48,55	45,47
30/9/24 20:00	146,79	106,25	40,10	0,43	1	1		1	1							17	1		1		1	1			48,55	44,06
30/9/24 21:00	135,41	94,85	40,55	0,00	1	1		1	1							15	1		1		1	1			46,01	40,62
30/9/24 22:00	121,84	85,25	36,58	0,00	1	1		1	1							5	1		1		1	1			40,49	36,57
30/9/24 23:00	110,64	77,56	33,08	0,00	1	1		1	1							0	1		1		1	1			36,06	33,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 1, ΑΕΡ2, ΑΕΡ4 και περιορισμός ΑΠ λόγω βλάβης στο scada του ΚΚΦ (13:00-18:00).
2. Μετρήσεις καυσασερίων στην D6 ΘΗΣ (10:00-16:00).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/10/24 0:00	101,61	71,25	30,35	0,00	1	1		1	1							1		1			1		32,66	30,43
1/10/24 1:00	96,25	67,47	28,78	0,00	1	1		1	1							1		1			1		30,38	28,86
1/10/24 2:00	92,76	65,05	27,71	0,00	1	1		1	1							1		1			1		28,61	27,79
1/10/24 3:00	90,88	63,75	27,13	0,00	1	1		1	1							1		1			1		27,84	27,24
1/10/24 4:00	90,52	63,64	26,87	0,00	1	1		1	1							1		1			1		27,59	27,14
1/10/24 5:00	94,25	66,51	27,74	0,00	1	1		1	1							1		1			1		28,85	28,23
1/10/24 6:00	103,42	73,61	29,80	0,00	1	1		1	1							1		1			1		32,20	30,96
1/10/24 7:00	115,64	81,15	33,19	1,30	1	1		1	1							1		1			1		36,87	34,62
1/10/24 8:00	129,99	85,13	36,48	8,38	1	1		1	1							1		1			1	1	46,08	38,96
1/10/24 9:00	139,42	86,08	39,73	13,62	1	1		1	1							1		1			1	1	48,55	41,83
1/10/24 10:00	142,81	85,13	40,17	17,51	1	1		1	1							1		1			1	1	48,55	42,78
1/10/24 11:00	142,34	83,00	39,80	19,54	1	1		1	1							1		1			1	1	48,55	42,66
1/10/24 12:00	143,17	83,03	39,66	20,48	1	1		1	1							1		1			1	1	48,55	42,88
1/10/24 13:00	144,57	86,25	37,91	20,42	1	1		1	1							1		1			1	1	48,55	43,31
1/10/24 14:00	141,39	83,30	38,77	19,32	1	1		1	1							1		1			1	1	48,55	42,40
1/10/24 15:00	136,18	79,34	39,81	17,03	1	1		1	1							1		1			1	1	48,42	40,81
1/10/24 16:00	135,24	81,72	39,96	13,56	1	1		1	1							1		1			1	1	47,68	40,57
1/10/24 17:00	136,50	88,37	40,41	7,72	1	1		1	1							1		1			1	1	46,83	40,96
1/10/24 18:00	139,09	96,97	40,80	1,31	1	1		1	1							1		1		1	1	1	48,34	41,69
1/10/24 19:00	146,08	105,40	40,67	0,00	1	1		1	1							1		1		1	1	1	48,55	43,77
1/10/24 20:00	142,19	102,12	40,07	0,00	1	1		1	1							1		1		1	1	1	48,55	42,65
1/10/24 21:00	131,43	93,83	37,60	0,00	1	1		1	1							1		1		1	1	1	48,35	39,35
1/10/24 22:00	118,18	82,70	35,47	0,00	1	1		1	1							1	1	1			1		40,62	35,48
1/10/24 23:00	106,42	76,55	29,87	0,00	1	1		1	1							1	1	1			1		37,09	31,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μετρήσεις καυσασερίων D7 ΘΗΣ (10:00-16:00).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/10/24 0:00	97,91	70,66	27,24	0,00	1	1		1	1							1		1			1		33,88	29,36
2/10/24 1:00	92,48	65,09	27,39	0,00	1	1		1	1							1		1			1		29,90	27,72
2/10/24 2:00	89,00	62,60	26,39	0,00	1	1		1	1							1		1			1		28,22	26,72
2/10/24 3:00	87,70	61,82	25,88	0,00	1	1		1	1							1		1			1		26,76	26,25
2/10/24 4:00	87,48	61,67	25,80	0,00	1	1		1	1							1		1			1		27,35	26,08
2/10/24 5:00	91,74	66,82	24,92	0,00	1	1		1	1							1		1			1		31,76	27,46
2/10/24 6:00	100,88	77,13	23,75	0,00	1	1		1	1							1		1			1		35,45	30,19
2/10/24 7:00	113,68	90,41	22,10	1,16	1	1		1	1							1		1		1	1		35,81	34,01
2/10/24 8:00	127,12	94,86	24,78	7,48	1	1		1	1							1		1		1	1		39,69	38,12
2/10/24 9:00	136,72	104,79	18,40	13,53	1	1		1	1							1	1	1		1	1		41,06	40,90
2/10/24 10:00	139,29	108,45	14,08	16,75	1	1		1	1							1	1	1		1	1		41,74	41,74
2/10/24 11:00	140,27	109,28	11,58	19,41	1	1		1	1							1	1	1		1	1		41,97	41,99
2/10/24 12:00	142,70	104,78	17,52	20,41	1	1		1	1							1	1	1		1	1		42,88	42,77
2/10/24 13:00	144,74	105,44	18,71	20,59	1	1		1	1							1	1	1		1	1		43,31	43,36
2/10/24 14:00	143,16	102,29	21,07	19,80	1	1		1	1							1	1	1		1	1		43,14	42,88
2/10/24 15:00	137,86	97,45	22,27	18,14	1	1		1	1							1	1	1		1	1		44,53	41,31
2/10/24 16:00	137,04	98,52	23,32	15,21	1	1		1	1							1	1	1		1	1		45,46	41,04
2/10/24 17:00	138,99	106,67	22,31	10,01	1	1		1	1							1	1	1		1	1		44,54	41,58
2/10/24 18:00	139,81	115,37	23,34	1,10	1	1		1	1							1	1	1	1	1	1		44,92	41,82
2/10/24 19:00	145,85	123,33	22,51	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1	1	1		44,29	43,72
2/10/24 20:00	140,89	127,41	13,48	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1	1	1		42,26	42,21
2/10/24 21:00	129,55	118,04	11,51	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1	1	1		38,92	38,88
2/10/24 22:00	115,73	103,83	11,89	0,00	1	1		1								1	1	1	1	1	1		34,82	34,70
2/10/24 23:00	104,02	95,19	8,83	0,00	1	1		1					1			1	1	1	1	1	1		29,86	29,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/10/24 0:00	95,27	89,08	6,19	0,00	1	1		1					1			1	1		1	1	1		27,08	27,00
3/10/24 1:00	90,51	84,77	5,74	0,00	1	1		1					1			1	1		1	1	1		23,84	23,81
3/10/24 2:00	87,06	81,81	5,24	0,00	1	1		1					1			1	1		1		1		25,12	25,18
3/10/24 3:00	84,79	81,36	3,43	0,00	1	1		1					1			1	1		1		1		25,20	25,16
3/10/24 4:00	85,19	82,39	2,79	0,00	1	1		1					1			1	1		1		1		25,32	25,37
3/10/24 5:00	89,65	87,10	2,54	0,00	1	1		1					1			1	1		1		1		26,29	26,32
3/10/24 6:00	98,80	96,37	2,43	0,00	1	1		1					1			1	1		1	1	1	1	26,69	26,54
3/10/24 7:00	112,10	109,23	1,92	0,96	1	1		1					1			1	1		1	1	1	1	33,35	33,44
3/10/24 8:00	125,78	117,17	1,20	7,40	1			1					1		1	1	1		1	1	1	1	37,54	37,66
3/10/24 9:00	135,39	121,74	0,75	12,91	1			1					1		1	1	1		1	1	1	1	40,44	40,45
3/10/24 10:00	139,57	122,00	1,08	16,49	1			1					1		1	1	1		1	1	1	1	41,61	41,65
3/10/24 11:00	139,93	120,08	1,30	18,55	1			1					1		1	1	1		1	1	1	1	41,69	41,73
3/10/24 12:00	142,09	121,45	1,32	19,32	1			1					1		1	1	1		1	1	1	1	42,39	42,43
3/10/24 13:00	144,35	122,77	2,04	19,54	1			1					1		1	1	1		1	1	1	1	43,11	43,11
3/10/24 14:00	143,32	122,35	2,12	18,85	1			1					1			1	1		1	1	1	1	42,78	42,78
3/10/24 15:00	136,86	117,71	2,27	16,88	1	1		1					1			1	1		1	1	1	1	40,95	40,91
3/10/24 16:00	135,64	118,98	2,56	14,11	1	1		1					1		1	1	1		1	1	1	1	40,56	40,57
3/10/24 17:00	136,98	126,49	2,42	8,06	1	1		1					1		1	1	1		1	1	1	1	40,95	40,94
3/10/24 18:00	139,38	136,76	1,53	1,10	1	1		1					1		1	1	1		1	1	1	1	41,65	41,69
3/10/24 19:00	145,76	144,52	1,24	0,00	1	1		1					1		1	1	1		1	1	1	1	43,56	43,60
3/10/24 20:00	141,28	140,18	1,09	0,00	1	1		1					1		1	1	1		1	1	1	1	42,33	42,29
3/10/24 21:00	130,00	129,04	0,96	0,00	1	1		1					1			1	1		1	1	1	1	38,71	38,57
3/10/24 22:00	116,48	115,84	0,63	0,00	1	1		1	1				1			1	1		1	1	1	1	28,65	28,47
3/10/24 23:00	104,97	104,13	0,84	0,00	1	1		1	1				1			1	1		1	1	1	1	23,79	24,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/10/24 0:00	95,67	94,69	0,99	0,00	1	1		1	1							1	1		1	1			17,78	14,64
4/10/24 1:00	90,60	89,20	1,40	0,00	1	1		1	1							1	1		1		1		22,09	22,09
4/10/24 2:00	87,24	85,82	1,41	0,00	1	1		1	1							1	1		1		1		18,62	18,66
4/10/24 3:00	85,89	84,42	1,46	0,00	1	1		1	1							1	1		1		1		17,38	17,36
4/10/24 4:00	86,08	84,78	1,29	0,00	1	1		1	1							1	1		1		1		17,59	17,54
4/10/24 5:00	90,20	89,23	0,97	0,00	1	1		1	1							1	1		1		1		21,65	21,82
4/10/24 6:00	99,14	98,57	0,57	0,00	1	1		1	1							1	1		1	1	1		26,12	25,88
4/10/24 7:00	112,65	111,30	0,45	0,90	1	1		1	1							1	1		1	1	1	1	31,47	31,29
4/10/24 8:00	124,60	117,68	0,36	6,56	1	1		1	1							1	1		1	1	1	1	34,73	34,87
4/10/24 9:00	134,76	122,73	0,57	11,46	1	1		1	1				1			1	1		1	1	1	1	35,66	35,55
4/10/24 10:00	139,32	124,29	0,45	14,58	1	1		1	1				1			1	1		1	1	1	1	36,66	36,65
4/10/24 11:00	141,09	122,97	0,46	17,66	1	1		1	1				1			1	1		1	1	1	1	35,31	35,21
4/10/24 12:00	142,65	123,50	0,78	18,38	1	1		1	1				1			1	1		1	1	1	1	35,69	35,66
4/10/24 13:00	143,26	124,50	0,73	18,03	1	1		1	1				1			1	1		1	1	1	1	36,75	36,69
4/10/24 14:00	142,14	123,53	0,82	17,78	1	1		1	1				1			1	1		1	1	1	1	37,16	37,20
4/10/24 15:00	136,59	119,89	1,00	15,70	1	1		1	1							1	1		1	1	1	1	37,93	37,75
4/10/24 16:00	136,27	121,21	1,21	13,85	1	1		1	1							1	1		1	1	1	1	39,12	39,19
4/10/24 17:00	138,62	128,69	1,69	8,24	1	1		1	1							1	1		1	1	1	1	41,48	41,45
4/10/24 18:00	139,68	136,51	2,16	1,01	1	1		1	1				1			1	1		1	1	1	1	41,73	41,75
4/10/24 19:00	145,57	143,13	2,41	0,02	1	1		1	1				1		1	1	1		1	1	1	1	43,58	43,59
4/10/24 20:00	140,29	137,46	2,83	0,00	1	1		1	1				1			1	1		1	1	1	1	42,07	42,06
4/10/24 21:00	128,97	126,72	2,25	0,00	1	1		1	1				1			1	1		1	1	1	1	38,67	38,58
4/10/24 22:00	116,36	114,72	1,65	0,00	1	1		1	1							1	1		1	1	1	1	32,77	32,71
4/10/24 23:00	104,62	103,84	0,78	0,00	1	1		1	1							1	1		1	1	1	1	24,88	24,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω εργασιών στους κεντρικούς server των μονάδων του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/10/24 0:00	96,29	95,60	0,68	0,00	1	1		1	1							1			1	1	1	1	20,82	20,65
5/10/24 1:00	91,48	90,11	1,37	0,00	1	1		1	1							1			1	1	1	1	18,89	18,82
5/10/24 2:00	88,42	86,20	2,22	0,00	1	1		1	1							1			1	1	1		20,10	20,00
5/10/24 3:00	86,58	84,72	1,86	0,00	1	1		1	1							1			1	1	1		17,81	17,77
5/10/24 4:00	86,64	85,00	1,64	0,00	1	1		1	1							1			1	1	1		18,10	18,10
5/10/24 5:00	90,19	87,84	2,35	0,00	1	1		1	1							1			1	1	1		21,87	21,87
5/10/24 6:00	97,83	95,99	1,83	0,00	1	1		1	1							1			1	1	1	1	24,14	23,72
5/10/24 7:00	109,13	107,17	1,14	0,82	1	1		1	1							1			1	1	1	1	31,80	31,87
5/10/24 8:00	122,94	114,97	1,45	6,52	1	1		1	1							1		1	1	1	1	1	35,14	35,07
5/10/24 9:00	134,86	121,28	0,73	12,85	1	1		1	1							1		1	1	1	1	1	38,62	38,63
5/10/24 10:00	140,22	122,81	1,25	16,16	1	1		1	1							1		1	1	1	1	1	41,00	41,04
5/10/24 11:00	141,85	119,94	3,44	18,48	1	1		1	1							1		1	1	1	1	1	40,37	40,43
5/10/24 12:00	144,19	119,02	5,39	19,77	1	1		1	1							1		1	1	1	1	1	41,51	41,47
5/10/24 13:00	145,79	121,03	4,99	19,77	1	1		1	1							1		1	1	1	1	1	42,81	42,85
5/10/24 14:00	144,67	121,02	4,77	18,88	1	1		1	1							1		1	1	1	1	1	42,62	42,57
5/10/24 15:00	139,82	119,77	3,04	17,00	1	1		1	1							1		1	1	1	1	1	39,61	39,52
5/10/24 16:00	138,51	120,81	4,05	13,65	1	1		1	1							1		1	1	1	1	1	40,72	40,71
5/10/24 17:00	139,27	125,46	5,96	7,85	1	1		1	1							1		1	1	1	1	1	41,65	41,68
5/10/24 18:00	141,00	131,75	8,23	1,01	1	1		1	1				1			1		1	1	1	1	1	41,95	41,91
5/10/24 19:00	146,21	135,86	10,15	0,20	1	1		1	1	1			1			1		1	1	1	1	1	43,53	43,55
5/10/24 20:00	140,51	129,61	10,90	0,00	1	1		1	1	1			1			1		1	1	1	1	1	39,01	38,84
5/10/24 21:00	130,20	110,87	19,33	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1	1	1	37,20	37,20
5/10/24 22:00	119,30	96,97	22,33	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1	1	1	36,05	35,81
5/10/24 23:00	109,71	89,84	19,87	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1		1	33,12	32,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/10/24 0:00	102,43	89,32	13,12	0,00	1	1		1	1							1		1	1			1	30,68	30,65
6/10/24 1:00	97,83	87,47	10,36	0,00	1	1		1	1							1		1	1			1	29,08	29,03
6/10/24 2:00	94,00	81,56	12,44	0,00	1	1		1	1							1		1	1			1	25,74	25,68
6/10/24 3:00	91,75	79,36	12,38	0,00	1	1		1	1							1		1	1			1	23,58	23,59
6/10/24 4:00	91,47	81,49	9,98	0,00	1	1		1	1							1		1	1			1	23,22	23,17
6/10/24 5:00	94,36	85,03	9,32	0,00	1	1		1	1							1		1	1			1	25,99	26,13
6/10/24 6:00	100,34	90,75	9,58	0,00	1	1		1	1							1		1	1			1	28,78	28,53
6/10/24 7:00	107,93	99,10	7,91	0,92	1	1		1	1							1		1	1	1		1	30,78	31,23
6/10/24 8:00	121,13	108,42	6,71	6,01	1	1		1	1							1		1	1	1		1	31,70	34,57
6/10/24 9:00	132,69	115,63	5,58	11,48	1	1		1	1	1						1		1	1	1		1	31,70	31,55
6/10/24 10:00	138,26	117,54	5,87	14,85	1	1		1	1	1						1		1	1	1		1	32,19	33,80
6/10/24 11:00	139,85	115,58	6,26	18,01	1	1		1	1	1						1		1	1	1		1	31,94	31,86
6/10/24 12:00	139,80	116,44	4,43	18,93	1	1		1	1	1						1		1	1	1		1	31,06	30,97
6/10/24 13:00	141,46	118,45	4,08	18,93	1	1		1	1							1	1	1	1	1		1	35,41	34,84
6/10/24 14:00	139,50	116,32	5,02	18,16	1	1		1	1							1	1	1	1	1		1	38,37	38,22
6/10/24 15:00	135,99	115,51	4,68	15,80	1	1		1	1							1	1	1	1	1		1	36,95	37,14
6/10/24 16:00	136,32	123,33	1,67	11,32	1	1		1	1							1	1	1	1	1		1	40,37	39,93
6/10/24 17:00	138,13	131,32	0,65	6,16	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1		1	35,00	34,58
6/10/24 18:00	140,35	139,57	0,42	0,37	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1		1	41,64	41,71
6/10/24 19:00	145,25	144,74	0,48	0,03	1	1		1	1	1			1			1	1	1	1	1		1	43,17	43,10
6/10/24 20:00	140,06	139,32	0,73	0,00	1	1		1	1	1			1			1	1	1	1	1		1	37,91	37,86
6/10/24 21:00	131,24	128,29	2,95	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1		1	31,78	34,13
6/10/24 22:00	118,36	114,06	4,30	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1		1	31,70	23,51
6/10/24 23:00	107,79	102,28	5,50	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1		1	31,70	28,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσπασμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
7/10/24 0:00	99,22	93,88	5,34	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1		1	31,70	23,54	
7/10/24 1:00	93,51	88,91	4,59	0,00	1	1		1	1							1		1		1		1	31,70	22,86	
7/10/24 2:00	90,21	88,82	1,39	0,00	1	1		1	1							1		1		1		1	23,89	21,78	
7/10/24 3:00	88,43	85,65	2,77	0,00	1	1		1	1							1		1		1		1	30,58	20,05	
7/10/24 4:00	88,21	85,14	3,07	0,00	1	1		1	1							1		1		1		1	31,53	19,80	
7/10/24 5:00	92,48	89,09	3,39	0,00	1	1		1	1							1		1		1		1	31,70	24,07	
7/10/24 6:00	101,74	97,84	3,90	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1		1	31,70	27,84	
7/10/24 7:00	115,61	110,69	4,49	0,43	1	1		1	1							1	1	1	1	1		1	31,70	33,85	
7/10/24 8:00	129,63	120,41	4,27	4,95	1	1		1	1							1	1	1	1	1		1	33,73	38,61	
7/10/24 9:00	141,69	126,50	5,98	9,21	1	1		1	1				1	1		1	1	1	1			1	42,30	42,34	
7/10/24 10:00	146,74	129,56	3,83	13,36	1	1		1	1				1	1		1	1	1	1				43,97	43,95	
7/10/24 11:00	147,65	129,56	2,26	15,83	1	1		1	1				1	1		1	1	1	1		1		39,64	37,84	
7/10/24 12:00	151,08	130,01	2,87	18,20	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1	1		1		32,89	32,92	
7/10/24 13:00	152,37	132,76	3,06	16,55	1	1		1	1	1			1			1	1	1	1	1		1	39,63	39,58	
7/10/24 14:00	149,43	130,97	3,55	14,92	1	1		1	1	1			1			1	1	1	1		1		39,87	39,73	
7/10/24 15:00	143,12	124,31	5,20	13,60	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1	1				36,69	36,42	
7/10/24 16:00	142,95	125,67	5,09	12,19	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1	1				38,22	38,27	
7/10/24 17:00	143,35	133,36	3,31	6,67	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1	1				42,32	42,34	
7/10/24 18:00	146,00	142,70	2,61	0,69	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1	1				43,49	43,52	
7/10/24 19:00	151,39	148,40	2,99	0,00	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1	1		1		45,27	45,26	
7/10/24 20:00	145,89	143,15	2,74	0,00	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1	1		1		43,59	43,53	
7/10/24 21:00	133,96	130,89	3,07	0,00	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1	1				39,83	39,74	
7/10/24 22:00	120,40	117,35	3,05	0,00	1	1		1	1	1			1			1	1	1	1				32,11	32,75	
7/10/24 23:00	108,61	104,91	3,70	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1				31,70	24,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 & Νο3 λόγω απήματος ΑΗΣ Καπαβιάς για μειωμένη παραγωγή .

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/10/24 0:00	100,53	96,88	3,64	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1				31,65	19,91
8/10/24 1:00	94,29	88,23	6,06	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1				31,70	23,86
8/10/24 2:00	91,33	85,81	5,52	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1				31,70	22,88
8/10/24 3:00	89,41	84,79	4,62	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1				31,70	20,94
8/10/24 4:00	88,86	85,28	3,58	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1				31,70	20,53
8/10/24 5:00	92,75	90,10	2,65	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1				31,70	24,06
8/10/24 6:00	101,92	99,91	2,01	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1	1			31,70	26,74
8/10/24 7:00	116,05	113,08	2,18	0,78	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1			31,70	25,71
8/10/24 8:00	130,21	121,86	1,57	6,78	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1			34,03	33,47
8/10/24 9:00	141,84	128,10	1,26	12,48	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1			37,94	37,53
8/10/24 10:00	146,12	129,30	0,94	15,89	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		33,34	33,25
8/10/24 11:00	144,39	127,16	1,35	15,87	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		31,45	31,46
8/10/24 12:00	147,24	126,80	2,13	18,31	1	1		1	1	1		18,18				1	1	1	1	1	1		31,88	31,75
8/10/24 13:00	149,24	126,68	3,34	19,21	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		33,08	33,15
8/10/24 14:00	147,65	124,16	5,14	18,35	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		33,10	33,18
8/10/24 15:00	141,38	120,59	4,34	16,46	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1			35,18	35,14
8/10/24 16:00	139,94	122,12	4,61	13,21	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1			36,94	36,84
8/10/24 17:00	141,16	125,93	8,20	7,02	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1			41,77	41,85
8/10/24 18:00	143,62	131,08	11,79	0,75	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		42,86	42,89
8/10/24 19:00	149,90	136,18	13,66	0,07	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		44,83	44,85
8/10/24 20:00	144,71	132,69	12,01	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		42,69	43,28
8/10/24 21:00	133,28	127,42	5,86	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		32,83	35,98
8/10/24 22:00	119,49	115,02	4,46	0,00	1	1		1		1						1	1	1	1	1	1		31,70	31,32
8/10/24 23:00	108,51	104,23	4,27	0,00	1	1		1	1	1						1		1	1	1			31,70	21,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
9/10/24 0:00	99,71	95,25	4,46	0,00	1	1		1	1	1						1		1	1	1		0	31,70	19,02	
9/10/24 1:00	93,87	89,66	4,21	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1		0	31,70	25,35	
9/10/24 2:00	90,40	85,89	4,51	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1		0	31,70	21,86	
9/10/24 3:00	88,85	85,40	3,45	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1		0	31,67	20,35	
9/10/24 4:00	88,29	85,28	3,00	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1		0	31,70	19,61	
9/10/24 5:00	91,69	88,65	3,04	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1		0	31,70	23,06	
9/10/24 6:00	100,65	98,14	2,51	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1	1	0	31,70	27,74	
9/10/24 7:00	115,46	112,11	2,58	0,77	1	1		1	1							1		1	1	1	1	0	31,70	34,48	
9/10/24 8:00	128,78	119,42	2,41	6,95	1	1		1	1				1			1		1	1	1	1	0	31,70	38,48	
9/10/24 9:00	140,24	123,97	3,58	12,68	1	1		1	1				1			1	1	1	1	1	1	0	29,64	31,05	
9/10/24 10:00	143,58	124,36	3,65	15,58	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1	0	31,29	31,01	
9/10/24 11:00	143,71	124,58	0,78	18,35	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1	0	30,70	28,11	
9/10/24 12:00	145,77	125,21	0,83	19,72	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1	0	30,70	28,80	
9/10/24 13:00	147,51	124,85	2,54	20,11	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1	0	32,00	30,25	
9/10/24 14:00	145,50	121,78	4,56	19,15	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1	0	30,75	30,77	
9/10/24 15:00	140,54	115,32	7,80	17,42	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1		0	33,38	33,39	
9/10/24 16:00	138,58	117,52	7,06	14,01	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1		0	34,65	34,73	
9/10/24 17:00	139,05	123,99	8,06	7,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1		0	40,47	40,35	
9/10/24 18:00	141,27	132,85	7,99	0,43	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1	0	41,97	42,00	
9/10/24 19:00	146,28	139,29	6,99	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1	0	43,65	43,66	
9/10/24 20:00	141,25	134,45	6,80	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1	0	42,00	42,01	
9/10/24 21:00	129,26	123,57	5,69	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1	0	32,21	32,03	
9/10/24 22:00	115,83	110,87	4,96	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1	1	1	0	24,73	24,77	
9/10/24 23:00	104,72	98,23	6,49	0,00	1	1		1	1							1	1		1	1	1	0	29,03	28,97	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/10/24 0:00	96,49	87,92	8,57	0,00	1	1		1	1								1		1	1	1		25,58	25,58
10/10/24 1:00	91,53	83,58	7,95	0,00	1	1		1	1								1		1	1	1		21,15	21,02
10/10/24 2:00	88,83	79,83	9,00	0,00	1	1		1	1								1		1	1	1		19,83	19,56
10/10/24 3:00	87,50	79,72	7,78	0,00	1	1		1	1								1		1	1			24,50	24,53
10/10/24 4:00	87,38	82,12	5,26	0,00	1	1		1	1								1		1	1			24,53	24,56
10/10/24 5:00	91,34	87,52	3,82	0,00	1	1		1	1								1		1	1			25,66	25,51
10/10/24 6:00	100,54	99,39	1,14	0,00	1	1		1	1								1	1	1	1	1		25,59	24,84
10/10/24 7:00	113,83	111,96	1,35	0,51	1	1		1	1							1	1	1	1	1	1		29,70	29,91
10/10/24 8:00	127,31	120,97	0,94	5,41	1	1		1	1							1	1	1	1	1	1		32,00	30,01
10/10/24 9:00	138,60	127,09	0,08	11,44	1	1		1	1				1			1	1	1	1	1	1		36,35	36,41
10/10/24 10:00	142,46	127,60	0,01	14,85	1	1		1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		40,44	40,00
10/10/24 11:00	144,81	128,21	0,06	16,55	1	1		1	1				1	1	1		1	1	1	1			43,36	43,35
10/10/24 12:00	147,03	129,38	0,67	16,98	1	1		1	1	1			1	1	1		1	1	1	1			34,80	33,42
10/10/24 13:00	149,56	131,24	0,61	17,71	1	1		1	1	1			1		1		1	1	1	1	1		35,53	35,07
10/10/24 14:00	146,77	129,57	0,32	16,89	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		32,67	32,65
10/10/24 15:00	140,72	125,52	0,31	14,89	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		28,71	28,72
10/10/24 16:00	138,79	127,39	0,29	11,12	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		30,39	30,56
10/10/24 17:00	140,34	134,72	0,18	5,43	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		37,58	37,87
10/10/24 18:00	144,77	144,01	0,20	0,56	1	1		1	1	1			1			1	1	1	1	1	1		42,78	42,83
10/10/24 19:00	149,36	149,20	0,16	0,00	1	1		1	1	1			1			1	1	1	1	1	1		44,73	44,75
10/10/24 20:00	144,17	143,92	0,25	0,00	1	1		1	1	1			1			1	1	1	1	1	1		41,92	41,85
10/10/24 21:00	132,56	132,01	0,55	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		33,19	33,07
10/10/24 22:00	118,68	117,50	1,17	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1			26,55	26,58
10/10/24 23:00	107,19	105,41	1,78	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1	1			22,60	22,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 & AEP Νο3 & AEP Νο4 λόγω εργασιών στις Γραμμές Μεταφοράς προς ΘΗΣ Νότιας Ρόδου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/10/24 0:00	98,94	96,40	2,55	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1	1			24,85	24,91
11/10/24 1:00	92,62	89,33	3,29	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1			24,08	23,98
11/10/24 2:00	89,53	84,37	5,15	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1			20,96	20,93
11/10/24 3:00	88,11	83,45	4,65	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1			19,63	19,64
11/10/24 4:00	88,01	83,62	4,40	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1			19,58	19,54
11/10/24 5:00	92,57	87,90	4,68	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1			24,01	24,07
11/10/24 6:00	102,00	97,55	4,45	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1	1		27,95	27,82
11/10/24 7:00	115,44	111,33	3,66	0,45	1	1		1	1							1		1	1	1	1		28,57	28,32
11/10/24 8:00	129,12	120,87	2,89	5,36	1	1		1	1	1						1		1	1	1	1		31,46	30,49
11/10/24 9:00	140,74	128,15	2,11	10,47	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		35,30	34,85
11/10/24 10:00	144,86	129,38	1,83	13,65	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		33,86	33,76
11/10/24 11:00	146,75	128,39	1,78	16,58	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		32,80	32,81
11/10/24 12:00	149,98	129,45	1,87	18,66	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		34,15	34,10
11/10/24 13:00	151,98	131,86	1,65	18,47	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		28,02	26,58
11/10/24 14:00	150,92	130,94	2,21	17,77	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1			29,54	29,34
11/10/24 15:00	145,27	125,69	3,65	15,93	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1			25,62	25,56
11/10/24 16:00	143,70	126,99	5,51	11,20	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1			28,63	28,74
11/10/24 17:00	144,52	134,39	4,40	5,73	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1			35,04	35,12
11/10/24 18:00	146,85	143,47	2,97	0,41	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1	1		35,72	35,51
11/10/24 19:00	151,82	148,93	2,89	0,00	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1	1		40,36	40,25
11/10/24 20:00	145,45	143,94	1,51	0,00	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1	1		34,27	34,16
11/10/24 21:00	133,84	133,42	0,42	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		30,34	30,60
11/10/24 22:00	120,37	120,35	0,02	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		23,70	23,61
11/10/24 23:00	109,14	109,14	0,00	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1			21,13	21,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
12/10/24 0:00	100,31	100,30	0,00	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1	1			24,89	24,79	
12/10/24 1:00	94,63	94,55	0,08	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1	1			22,18	22,27	
12/10/24 2:00	91,05	90,88	0,17	0,00	1	1		1	1							1	1	1		1			22,63	22,68	
12/10/24 3:00	88,71	88,50	0,21	0,00	1	1		1	1							1	1	1		1			20,32	20,33	
12/10/24 4:00	88,69	88,24	0,45	0,00	1	1		1	1							1	1	1		1			20,17	20,18	
12/10/24 5:00	92,56	91,62	0,94	0,00	1	1		1	1							1	1	1		1			23,51	23,67	
12/10/24 6:00	101,06	99,30	1,77	0,00	1	1		1	1							1	1	1		1			29,06	28,33	
12/10/24 7:00	111,49	108,57	2,60	0,32	1	1		1	1	1						1	1	1		1			28,13	28,29	
12/10/24 8:00	123,98	118,40	2,08	3,50	1	1		1	1	1						1	1	1		1			31,03	30,53	
12/10/24 9:00	137,24	126,60	1,63	9,01	1	1		1	1	1	1					1	1	1		1			31,46	31,56	
12/10/24 10:00	144,17	129,97	1,54	12,65	1	1		1	1	1	1					1	1	1		1			32,36	32,04	
12/10/24 11:00	145,79	129,62	1,82	14,35	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1		1			29,87	29,89	
12/10/24 12:00	149,03	130,42	3,34	15,27	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1		1			32,26	32,24	
12/10/24 13:00	151,68	133,95	3,32	14,42	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1		1			35,31	35,34	
12/10/24 14:00	148,84	132,81	2,90	13,13	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1		1			33,94	33,89	
12/10/24 15:00	144,89	130,77	1,85	12,28	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1		1			30,93	30,78	
12/10/24 16:00	142,37	130,97	2,45	8,95	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1		1			31,63	31,62	
12/10/24 17:00	143,34	137,36	2,24	3,74	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1		1			37,82	37,90	
12/10/24 18:00	147,17	145,45	1,45	0,26	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1		1			43,16	43,22	
12/10/24 19:00	151,10	149,62	1,48	0,00	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1		1			44,46	44,42	
12/10/24 20:00	144,70	143,11	1,58	0,00	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1		1			38,54	38,45	
12/10/24 21:00	135,03	134,43	0,59	0,00	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1		1			33,65	33,46	
12/10/24 22:00	123,00	122,83	0,17	0,00	1	1		1	1	1	1					1	1	1		1			26,13	26,10	
12/10/24 23:00	112,23	112,00	0,24	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1		1			22,40	22,16	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο4 και AEP Νο2 λόγω περιορισμών λειτουργίας του ΘΗΣ Ν. Ρόδου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/10/24 0:00	104,24	104,06	0,18	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1		1			21,96	21,83
13/10/24 1:00	97,73	97,71	0,02	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1		1			18,51	18,73
13/10/24 2:00	93,55	93,43	0,13	0,00	1	1		1	1							1	1	1		1			25,33	25,25
13/10/24 3:00	90,70	90,32	0,39	0,00	1	1		1	1							1	1	1		1			22,32	22,19
13/10/24 4:00	90,16	89,06	1,10	0,00	1	1		1	1							1	1	1		1			21,70	21,66
13/10/24 5:00	93,81	92,29	1,52	0,00	1	1		1	1							1	1	1		1			25,20	25,32
13/10/24 6:00	100,22	98,78	1,44	0,00	1	1		1	1							1	1	1		1			29,77	29,80
13/10/24 7:00	108,95	106,88	1,79	0,28	1	1		1	1				1			1	1	1		1			32,17	31,37
13/10/24 8:00	118,48	112,75	1,73	4,00	1	1		1	1	1			1			1	1	1		1			26,97	26,95
13/10/24 9:00	129,93	120,04	0,76	9,13	1	1		1	1	1			1			1	1	1		1			25,92	23,81
13/10/24 10:00	136,03	121,71	1,26	13,06	1	1		1	1	1	1					1	1	1		1			26,01	26,09
13/10/24 11:00	138,44	121,59	2,14	14,70	1	1		1	1	1	1					1	1	1		1			26,75	26,93
13/10/24 12:00	139,47	122,00	3,13	14,34	1	1		1	1	1	1					1	1	1		1			28,17	28,24
13/10/24 13:00	141,68	121,41	5,48	14,80	1	1		1	1	1	1					1	1	1		1			30,24	30,28
13/10/24 14:00	140,20	117,94	6,72	15,54	1	1		1	1	1	1					1	1	1		1			28,37	28,32
13/10/24 15:00	136,00	111,09	10,23	14,68	1	1		1	1	1	1					1	1	1		1			24,93	24,96
13/10/24 16:00	136,15	109,26	15,11	11,78	1	1		1	1	1	1					1		1		1			34,12	34,13
13/10/24 17:00	138,17	114,77	17,77	5,62	1	1		1	1	1	1					1		1		1			41,35	41,09
13/10/24 18:00	140,21	117,35	22,61	0,25	1	1		1	1	1	1					1	1	1		1			45,59	41,84
13/10/24 19:00	145,28	125,64	19,64	0,00	1	1		1	1	1	1					1	1	1		1			43,89	43,50
13/10/24 20:00	139,30	126,15	13,14	0,00	1	1		1	1	1	1					1	1	1		1			41,53	41,56
13/10/24 21:00	130,87	115,66	15,21	0,00	1	1		1	1	1	1					1	1	1		1			34,92	34,70
13/10/24 22:00	118,70	104,56	14,14	0,00	1	1		1		1	1					1	1	1		1			31,47	30,01
13/10/24 23:00	108,16	95,29	12,86	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1		1			28,11	27,79

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 λόγω περιορισμών λειτουργίας ΘΗΣ Ν. Ρόδου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
14/10/24 0:00	99,99	86,00	13,99	0,00	1	1		1	1							1	1	1		1			30,72	29,87	
14/10/24 1:00	95,04	77,67	17,37	0,00	1	1		1	1							1		1		1			32,31	28,35	
14/10/24 2:00	90,80	82,86	7,93	0,00	1	1		1	1							1		1		1			27,21	27,17	
14/10/24 3:00	89,39	76,12	13,26	0,00	1	1		1	1							1		1		1			27,42	26,77	
14/10/24 4:00	89,47	72,11	17,37	0,00	1	1		1	1							1		1		1			35,15	26,75	
14/10/24 5:00	94,19	75,80	18,39	0,00	1	1		1	1							1		1		1			36,62	28,14	
14/10/24 6:00	103,54	83,87	19,67	0,00	1	1		1	1							1		1		1			38,64	30,94	
14/10/24 7:00	116,92	94,63	21,85	0,44	1	1		1	1							1		1		1	1		39,34	35,02	
14/10/24 8:00	128,69	100,29	23,02	5,39	1	1		1	1	1						1		1		1	1		44,49	38,54	
14/10/24 9:00	138,46	108,07	19,53	10,86	1	1		1	1	1						1		1		1	1		41,59	41,45	
14/10/24 10:00	142,11	110,43	16,74	14,94	1	1		1	1	1						1		1		1	1		39,24	37,45	
14/10/24 11:00	143,03	113,06	12,22	17,75	1	1		1		1	1		1			1		1		1	1		37,70	37,82	
14/10/24 12:00	143,93	112,11	12,93	18,89	1	1		1		1	1		1			1		1		1	1		37,27	37,11	
14/10/24 13:00	146,54	110,42	17,47	18,65	1	1		1	1	1	1					1		1		1	1		35,64	29,57	
14/10/24 14:00	144,21	109,09	17,17	17,95	1	1		1	1	1	1					1		1		1	1		34,64	32,50	
14/10/24 15:00	138,79	110,61	13,36	14,83	1	1		1	1	1	1					1		1		1			34,72	34,94	
14/10/24 16:00	135,38	110,84	15,03	9,52	1	1		1	1	1	1					1		1		1			36,93	36,87	
14/10/24 17:00	135,26	118,21	13,31	3,73	1	1		1	1	1	1					1		1		1			38,94	38,86	
14/10/24 18:00	140,36	126,30	13,88	0,18	1	1		1	1	1	1					1		1		1	1		41,66	41,71	
14/10/24 19:00	144,88	129,49	15,39	0,00	1	1		1	1	1	1					1		1		1	1		43,47	43,45	
14/10/24 20:00	139,63	125,20	14,43	0,00	1	1		1	1	1	1					1		1		1	1		41,75	41,72	
14/10/24 21:00	128,81	119,43	9,38	0,00	1	1		1	1	1	1					1		1		1	1		32,72	32,38	
14/10/24 22:00	116,17	108,93	7,24	0,00	1	1		1	1	1	1					1		1		1	1		21,40	19,80	
14/10/24 23:00	105,36	99,36	6,00	0,00	1	1		1	1	1						1				1	1		17,52	16,88	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
15/10/24 0:00	96,33	90,42	5,91	0,00	1	1	1		1						1		1		1	1		25,31	25,66	
15/10/24 1:00	91,67	85,50	6,16	0,00	1	1	1		1						1		1		1	1		23,31	23,27	
15/10/24 2:00	88,95	81,70	7,24	0,00	1	1	1		1						1		1		1	1		20,49	20,41	
15/10/24 3:00	87,57	81,29	6,28	0,00	1	1	1		1						1		1		1	1		19,15	19,22	
15/10/24 4:00	87,26	82,31	4,95	0,00	1	1	1		1						1		1		1	1		18,98	18,97	
15/10/24 5:00	91,79	86,48	5,31	0,00	1	1	1		1						1		1		1	1		23,26	23,32	
15/10/24 6:00	101,17	96,94	4,23	0,00	1	1	1		1						1		1		1	1		27,89	27,13	
15/10/24 7:00	114,00	107,74	5,73	0,53	1	1	1	1	1						1		1		1	1		30,98	31,19	
15/10/24 8:00	126,41	118,66	3,27	4,48	1	1	1	1	1			1			1		1		1	1		35,50	35,50	
15/10/24 9:00	137,55	125,38	2,04	10,13	1	1	1	1	1			1			1		1		1	1		37,35	36,28	
15/10/24 10:00	142,62	125,60	2,50	14,52	1	1	1	1	1	1		1			1		1		1	1		26,72	26,74	
15/10/24 11:00	143,97	122,90	4,16	16,91	1	1	1	1	1	1		1			1		1		1	1		26,91	27,02	
15/10/24 12:00	145,55	122,50	4,97	18,08	1	1	1	1	1	1					1		1		1	1		31,12	31,20	
15/10/24 13:00	146,27	121,24	7,54	17,50	1	1	1	1	1	1					1		1		1	1		32,34	32,29	
15/10/24 14:00	143,82	118,51	8,70	16,61	1	1	1	1	1	1					1		1		1	1		30,63	30,60	
15/10/24 15:00	138,80	117,50	6,59	14,71	1	1	1	1	1	1					1		1		1	1		27,75	27,74	
15/10/24 16:00	137,36	118,58	7,29	11,49	1	1	1	1	1	1					1		1		1	1		29,23	29,26	
15/10/24 17:00	138,80	124,43	8,90	5,48	1	1	1	1	1	1					1		1		1	1		36,78	36,83	
15/10/24 18:00	141,55	128,91	12,42	0,22	1	1	1	1	1	1					1		1		1	1		42,18	42,23	
15/10/24 19:00	146,33	133,77	12,56	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1		1		1	1		43,77	43,80	
15/10/24 20:00	140,55	129,02	11,52	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1		1		1	1		40,73	40,61	
15/10/24 21:00	129,62	118,11	11,51	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1		1	1		33,54	33,39	
15/10/24 22:00	116,78	106,33	10,45	0,00	1	1	1	1	1						1		1		1	1		32,30	32,10	
15/10/24 23:00	105,57	96,34	9,24	0,00	1	1	1		1						1		1		1	1		29,64	29,62	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω περιορισμένης χρήσης μονάδων ΘΗΣ λόγω καυσίμου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
16/10/24 0:00	97,52	86,92	10,60	0,00	1	1	1		1						1		1		1	1		28,64	28,65		
16/10/24 1:00	92,06	81,29	10,77	0,00	1	1	1		1						1		1		1	1		25,66	24,77		
16/10/24 2:00	89,38	73,56	15,82	0,00	1	1	1		1						1		1			1		32,45	26,65		
16/10/24 3:00	88,31	69,02	19,29	0,00	1	1	1		1						1		1			1		36,58	26,41		
16/10/24 4:00	88,00	70,78	17,21	0,00	1	1	1		1						1		1			1		31,97	26,27		
16/10/24 5:00	91,77	77,85	13,91	0,00	1	1	1		1						1		1			1		27,52	27,46		
16/10/24 6:00	101,18	88,97	12,21	0,00	1	1	1		1						1		1		1	1		30,07	29,79		
16/10/24 7:00	113,88	99,32	14,19	0,37	1	1	1	1	1						1		1		1	1		31,38	31,25		
16/10/24 8:00	126,05	108,82	12,01	5,22	1	1	1	1	1						1		1		1	1		37,51	37,57		
16/10/24 9:00	137,27	114,88	11,36	11,03	1	1	1	1	1			1			1		1		1	1		39,56	39,61		
16/10/24 10:00	142,41	116,32	11,66	14,43	1	1	1	1	1			1			1		1		1	1		39,59	39,24		
16/10/24 11:00	143,02	117,60	8,20	17,23	1	1	1	1	1			1			1		1		1	1		38,25	38,35		
16/10/24 12:00	145,13	118,34	8,05	18,74	1	1	1	1	1			1			1		1		1	1		38,79	38,73		
16/10/24 13:00	147,26	114,32	14,14	18,79	1	1	1	1	1			1			1		1		1	1		40,67	40,75		
16/10/24 14:00	147,05	109,87	19,34	17,84	1	1	1	1	1			1			1		1		1	1		42,40	41,79		
16/10/24 15:00	142,09	103,80	22,36	15,93	1	1	1	1	1			1			1		1		1	1		44,60	38,94		
16/10/24 16:00	139,36	103,50	23,48	12,38	1	1	1	1	1			1			1		1		1	1		45,31	39,62		
16/10/24 17:00	140,07	112,76	21,25	6,06	1	1	1	1	1			1			1		1		1	1		44,47	41,97		
16/10/24 18:00	143,13	120,43	21,97	0,73	1	1	1	1	1			1			1		1		1	1		43,04	42,43		
16/10/24 19:00	147,63	122,24	25,40	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1		1		1	1		46,08	44,25		
16/10/24 20:00	141,58	115,48	26,10	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1		1		1	1		45,26	40,38		
16/10/24 21:00	130,49	106,73	23,76	0,00	1	1	1	1	1						1		1		1	1		40,59	36,36		
16/10/24 22:00	117,86	90,18	27,68	0,00	1	1	1		1						1		1		1	1		45,95	35,36		
16/10/24 23:00	106,47	79,31	27,16	0,00	1	1	1		1						1		1		1	1		43,26	31,92		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω περιορισμένης χρήσης μονάδων ΘΗΣ λόγω καυσίμου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
17/10/24 0:00	98,15	69,68	28,47	0,00	1	1		1		1						1		1		1			43,58	29,44	
17/10/24 1:00	92,48	71,71	20,77	0,00	1	1		1		1						1		1		1			33,67	27,65	
17/10/24 2:00	88,82	63,45	25,37	0,00	1	1		1		1						1		1					34,71	26,59	
17/10/24 3:00	86,86	62,09	24,76	0,00	1	1		1		1						1		1					37,03	26,03	
17/10/24 4:00	86,78	62,96	23,81	0,00	1	1		1		1						1		1					34,50	25,98	
17/10/24 5:00	90,48	69,69	20,79	0,00	1	1		1		1						1		1					30,57	27,15	
17/10/24 6:00	99,89	73,60	26,28	0,00	1	1		1		1						1		1		1			32,12	29,92	
17/10/24 7:00	112,69	80,47	31,76	0,47	1	1		1		1						1		1		1			38,66	33,74	
17/10/24 8:00	124,73	85,15	34,23	5,35	1	1		1		1						1	1	1		1			44,94	37,39	
17/10/24 9:00	134,60	87,08	35,53	11,99	1	1		1		1						1	1	1		1			46,07	40,40	
17/10/24 10:00	138,29	91,75	29,66	16,88	1	1		1		1						1	1	1		1			44,22	41,35	
17/10/24 11:00	138,78	91,27	28,17	19,33	1	1		1		1						1	1	1		1			41,76	41,53	
17/10/24 12:00	139,47	89,52	29,59	20,36	1	1		1		1						1	1	1		1			42,45	41,74	
17/10/24 13:00	141,07	89,35	31,79	19,94	1	1		1		1						1	1	1		1			46,33	42,33	
17/10/24 14:00	140,05	83,71	37,03	19,31	1	1		1		1	1					1		1		1			45,28	40,79	
17/10/24 15:00	135,80	79,12	39,68	17,00	1	1		1		1	1					1		1		1			48,00	40,71	
17/10/24 16:00	131,87	80,44	38,90	12,53	1	1		1		1	1					1		1		1			45,52	39,51	
17/10/24 17:00	132,73	88,07	38,63	6,03	1	1		1		1	1					1		1		1			45,85	39,77	
17/10/24 18:00	137,41	98,80	37,88	0,74	1	1		1		1	1					1		1		1			48,19	41,15	
17/10/24 19:00	141,63	106,07	35,55	0,00	1	1		1		1	1					1		1		1	1		48,55	42,46	
17/10/24 20:00	136,19	99,65	36,53	0,00	1	1		1		1	1					1		1		1	1		48,54	40,77	
17/10/24 21:00	125,52	87,84	37,68	0,00	1	1		1		1	1					1		1		1	1		43,42	37,65	
17/10/24 22:00	112,01	78,65	33,36	0,00	1	1		1								1		1		1	1		36,65	33,63	
17/10/24 23:00	100,81	70,90	29,90	0,00	1	1		1								1		1		1	1		31,22	30,23	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/10/24 0:00	92,60	65,20	27,40	0,00	1	1		1								0	1		1		1	1	0		30,23	27,72
18/10/24 1:00	87,76	61,63	26,13	0,00	1	1		1								0	1				1	1	0		26,95	26,30
18/10/24 2:00	85,08	59,90	25,17	0,00	1	1		1								0	1				1	1	0		25,93	25,48
18/10/24 3:00	83,53	59,24	24,29	0,00	1	1		1								0	1				1	1	0		26,80	25,01
18/10/24 4:00	83,27	59,02	24,24	0,00	1	1		1								0	1				1	1	0		28,76	24,96
18/10/24 5:00	87,02	62,27	24,74	0,00	1	1		1								0	1				1	1	0		30,03	26,05
18/10/24 6:00	95,38	68,75	26,63	0,00	1	1		1								0	1		1		1	1	0		36,89	28,56
18/10/24 7:00	108,13	78,57	28,92	0,64	1	1		1								0	1		1		1	1	0		42,60	32,38
18/10/24 8:00	119,03	90,99	21,62	6,42	1	1		1	1							0	1		1		1	1	0		38,24	35,65
18/10/24 9:00	126,40	94,89	19,13	12,37	1	1		1	1							0	1		1		1	1	0		37,87	37,85
18/10/24 10:00	130,89	100,06	14,03	16,79	1	1		1	1							0	1	1	1		1	1	0		38,37	38,34
18/10/24 11:00	130,42	100,80	10,62	19,00	1	1		1	1							0	1	1	1		1	1	0		35,99	35,97
18/10/24 12:00	130,95	103,77	7,35	19,83	1	1		1	1							0	1	1	1		1	1	0		35,47	35,43
18/10/24 13:00	132,78	101,62	11,23	19,93	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1	1	0		29,36	28,49
18/10/24 14:00	130,14	99,12	12,28	18,74	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1		0		29,63	28,93
18/10/24 15:00	124,99	96,40	12,20	16,38	1	1		1	1		1					0	1		1		1		0		32,43	31,22
18/10/24 16:00	123,67	101,57	9,79	12,30	1	1		1	1		1					0	1		1		1		0		34,57	34,33
18/10/24 17:00	125,30	107,45	12,29	5,57	1	1		1	1		1					0	1		1		1	1	0		36,05	36,18
18/10/24 18:00	130,14	113,98	15,93	0,22	1	1		1	1		1					0	1		1		1	1	0		39,01	39,01
18/10/24 19:00	134,58	118,30	16,27	0,00	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1	1	0		40,38	40,32
18/10/24 20:00	129,97	113,59	16,37	0,00	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1	1	0		38,82	38,78
18/10/24 21:00	118,67	103,90	14,78	0,00	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1		0		30,64	29,17
18/10/24 22:00	106,71	91,29	15,42	0,00	1	1		1	1							0	1	1	1		1	1	0		31,41	24,72
18/10/24 23:00	96,55	88,04	8,51	0,00	1	1		1	1							0	1		1		1	1	0		26,50	26,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωρίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
19/10/24 0:00	89,51	85,16	4,35	0,00	1	1		1	1							0	1		1		1	1	0		21,09	21,04		
19/10/24 1:00	84,88	81,23	3,65	0,00	1	1		1	1							0	1		1		1	1	0		18,40	18,37		
19/10/24 2:00	81,82	77,28	4,54	0,00	1	1		1	1							0	1		1			1	0		20,48	20,44		
19/10/24 3:00	79,42	76,54	2,88	0,00	1	1		1	1							0	1		1			1	0		17,86	17,83		
19/10/24 4:00	79,76	78,09	1,67	0,00	1	1		1	1							0	1		1			1	0		18,37	18,38		
19/10/24 5:00	83,44	82,62	0,82	0,00	1	1		1	1							0	1		1			1	0		20,26	19,80		
19/10/24 6:00	90,70	90,29	0,40	0,00	1	1		1	1							0	1		1		1	1	0		22,07	22,13		
19/10/24 7:00	100,50	99,80	0,28	0,43	1	1		1	1							0	1	1	1		1	1	0		27,48	27,33		
19/10/24 8:00	111,55	105,72	0,35	5,47	1	1		1	1							0	1	1	1		1	1	0		30,05	30,17		
19/10/24 9:00	122,55	110,45	0,21	11,90	1	1		1	1							0	1	1	1		1	1	0		34,87	34,84		
19/10/24 10:00	126,28	110,47	0,11	15,70	1	1		1	1							0	1	1	1		1	1	0		35,10	34,91		
19/10/24 11:00	126,52	108,21	0,56	17,76	1	1		1	1							0	1	1	1		1	1	0		32,78	32,86		
19/10/24 12:00	127,51	107,31	1,27	18,92	1	1		1	1							0	1	1	1		1	1	0		32,86	32,85		
19/10/24 13:00	114,57	95,95	1,25	17,37	1	1		1	1			1				0	1	1	1		1	1	0		30,34	29,32		
19/10/24 14:00	125,37	106,68	1,59	17,09	1	1		1	1	1		1	1			0	1	1	1		1	1	0		27,89	26,86		
19/10/24 15:00	123,42	106,70	1,62	15,09	1	1		1	1	1			1			0					1	1	0		23,04	21,71		
19/10/24 16:00	121,35	108,36	1,78	11,22	1	1		1	1	1	1				0					1	1	1	0		14,28	12,87		
19/10/24 17:00	122,09	114,31	2,15	5,63	1	1		1	1	1	1				0					1	1	1	0		25,29	25,39		
19/10/24 18:00	126,23	123,35	2,40	0,49	1	1		1	1	1	1				0					1	1	1	0		33,16	33,13		
19/10/24 19:00	129,76	126,92	2,83	0,00	1	1		1	1	1	1		1			0				1	1	1	0		31,72	31,47		
19/10/24 20:00	124,41	120,06	4,35	0,00	1	1		1	1	1	1		1			0	1			1	1	1	0		23,89	23,81		
19/10/24 21:00	114,94	111,01	3,93	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1			1	1	1	0		18,71	18,51		
19/10/24 22:00	103,53	101,45	2,08	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1			1		1	0		13,84	13,81		
19/10/24 23:00	94,17	92,98	1,19	0,00	1	1		1	1		1					0	1			1		1	0		18,42	18,58		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.Γίνεται περιορισμένη χρήση μονάδων από ΘΗΣ καθώς δεν εχει σταλεί ενημέρωση στον ΗΕΠ για το TRIP των D1,D2,D3 ΘΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1							
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
20/10/24 0:00	87,24	86,64	0,60	0,00	1	1		1	1		1					0	1	0	0	1		1	0		12,29	12,16				
20/10/24 1:00	83,19	82,53	0,66	0,00	1	1		1	1							0	1	0	0	1		1	0		14,92	14,90				
20/10/24 2:00	80,34	80,22	0,12	0,00	1	1		1	1							0	1	0	0	1		1	0		19,43	19,42				
20/10/24 3:00	77,84	77,45	0,39	0,00	1	1		1	1							0	1	0	0	1		1	0		16,78	16,75				
20/10/24 4:00	77,60	76,65	0,95	0,00	1	1		1	1							0	1	0	0	1		1	0		15,71	15,75				
20/10/24 5:00	81,28	79,96	1,31	0,00	1	1		1	1							0	1	0	0	1		1	0		19,31	19,33				
20/10/24 6:00	87,67	86,28	1,39	0,00	1	1		1	1							0	1	0	0	1	1	1	0		20,05	19,50				
20/10/24 7:00	95,90	93,68	2,02	0,21	1	1		1	1							0	1	0	0	1	1	1	0		22,75	21,56				
20/10/24 8:00	103,46	100,38	1,95	1,12	1	1		1	1		1					0	1	0	0	1	1	1	0		19,34	19,45				
20/10/24 9:00	112,13	109,27	0,92	1,94	1	1		1	1		1					0	1	0	0	1	1	1	0		27,21	27,39				
20/10/24 10:00	117,74	111,75	1,38	4,61	1	1		1	1		1					0	1	0	0	1	1	1	0		29,81	29,80				
20/10/24 11:00	121,57	108,77	1,33	11,47	1	1		1	1	1	1					0	1	0	0	1	1	1	0		19,57	18,41				
20/10/24 12:00	124,66	106,34	1,14	17,18	1	1		1	1	1	1					0	1	0	0	1		1	0		18,34	18,07				
20/10/24 13:00	123,04	108,86	1,05	13,14	1	1		1	1	1	1					0	1	0	0	1		1	0		20,72	20,56				
20/10/24 14:00	121,52	104,94	0,76	15,82	1	1		1	1	1	1					0	1	0	0	1		1	0		16,59	16,31				
20/10/24 15:00	116,49	100,89	0,69	14,91	1	1		1	1	1	1					0	1	0	0	1		1	0		12,79	12,41				
20/10/24 16:00	114,02	102,85	0,53	10,63	1	1		1	1	1						0	1	0	1	1		1	0		18,87	18,32				
20/10/24 17:00	115,36	110,27	1,06	4,03	1	1		1	1	1						0	1	0	1	1		1	0		28,16	28,30				
20/10/24 18:00	121,63	119,99	1,51	0,13	1	1		1	1	1						0	1		1	1	1	1	0		33,52	33,47				
20/10/24 19:00	124,47	120,76	3,71	0,00	1	1		1	1			1				0	1			1	1	1	0		36,32	35,81				
20/10/24 20:00	122,37	113,00	9,37	0,00	1	1		1	1		1					0	1		1	1	1	1	0		32,15	31,93				
20/10/24 21:00	113,57	102,56	11,01	0,00	1	1		1	1		1					0	1		1	1		1	0		27,70	27,48				
20/10/24 22:00	102,51	91,70	10,80	0,00	1	1		1			1					0	1		1	1		1	0		27,12	26,93				
20/10/24 23:00	93,66	83,77	9,89	0,00	1	1		1	1							0	1		1	1		1	0		23,10	20,19				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
21/10/24 0:00	86,26	76,95	9,31	0,00	1	1		1	1							1		1			1		22,97	22,96	
21/10/24 1:00	82,32	72,65	9,67	0,00	1	1		1	1							1		1			1		21,14	21,09	
21/10/24 2:00	79,67	69,41	10,26	0,00	1	1		1	1							1		1			1		18,93	18,48	
21/10/24 3:00	78,36	66,53	11,82	0,00	1	1		1	1							1		1			1		19,87	17,35	
21/10/24 4:00	78,39	66,31	12,07	0,00	1	1		1	1							1		1			1		18,97	17,45	
21/10/24 5:00	82,25	71,27	10,98	0,00	1	1		1	1							1		1			1		21,25	21,31	
21/10/24 6:00	91,00	79,41	11,58	0,00	1	1		1	1							1		1			1		26,71	26,29	
21/10/24 7:00	103,60	92,75	10,34	0,51	1	1		1	1		1					1		1			1		27,64	27,26	
21/10/24 8:00	114,24	100,15	6,97	7,12	1	1		1	1		1				1	1		1			1		27,49	27,68	
21/10/24 9:00	124,36	101,80	7,83	14,73	1	1		1	1		1		1			1		1			1		30,77	30,52	
21/10/24 10:00	128,86	100,02	9,76	19,08	1	1			1		1		1			1		1			1		32,05	31,83	
21/10/24 11:00	129,44	97,49	10,41	21,54	1	1			1		1					1		1		1	1		30,46	30,07	
21/10/24 12:00	129,72	92,65	14,45	22,63	1	1			1		1					1		1		1	1		31,91	29,76	
21/10/24 13:00	131,24	88,83	19,70	22,71	1	1			1		1					1		1		1	1		36,48	31,12	
21/10/24 14:00	129,16	87,28	20,30	21,59	1	1			1		1					1		1		1	1		35,18	30,11	
21/10/24 15:00	123,38	80,00	24,27	19,10	1	1			1		1					1		1		1			36,66	32,83	
21/10/24 16:00	122,24	84,91	22,33	15,00	1	1			1		1					1		1		1			37,40	36,01	
21/10/24 17:00	121,05	93,74	21,25	6,06	1	1			1		1					1		1		1	1		38,06	35,70	
21/10/24 18:00	126,08	101,41	24,54	0,14	1	1			1		1					1		1		1	1		41,83	37,80	
21/10/24 19:00	130,74	103,43	27,30	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		43,05	39,17	
21/10/24 20:00	126,23	97,00	29,23	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		45,88	37,84	
21/10/24 21:00	115,76	88,97	26,79	0,00	1	1			1		1					1		1	1		1		40,83	34,65	
21/10/24 22:00	102,45	83,19	19,26	0,00	1	1			1							1		1	1		1		31,90	29,05	
21/10/24 23:00	92,03	74,69	17,34	0,00	1	1			1							1		1	1		1		28,30	27,33	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωρίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
22/10/24 0:00	85,18	70,69	14,48	0,00	1	1			1							0	1		1	1					28,48	25,31			
22/10/24 1:00	80,70	73,63	7,07	0,00	1	1			1							0	1		1	1					24,04	23,92			
22/10/24 2:00	77,52	69,08	8,44	0,00	1	1			1							0	1		1	1					30,50	21,47			
22/10/24 3:00	76,19	66,38	9,81	0,00	1	1			1							0	1		1	1					31,32	20,02			
22/10/24 4:00	76,44	68,47	7,96	0,00	1	1			1							0	1		1	1					23,51	20,20			
22/10/24 5:00	80,69	70,77	9,91	0,00	1	1			1							0	1		1	1					26,03	23,67			
22/10/24 6:00	89,05	83,65	5,40	0,00	1	1			1							0	1		1	1		1			25,63	25,67			
22/10/24 7:00	102,15	97,57	4,15	0,44	1	1			1							0	1		1	1		1			26,83	26,63			
22/10/24 8:00	112,56	102,73	2,94	6,90	1	1			1			1				0	1		1	1		1			32,40	31,47			
22/10/24 9:00	123,69	106,49	2,71	14,49	1	1			1		1					0	1		1	1		1			30,59	30,68			
22/10/24 10:00	126,10	105,45	2,44	18,20	1	1			1		1					0	1		1	1		1			30,32	30,26			
22/10/24 11:00	125,81	103,22	3,13	19,46	1	1			1		1					0	1		1	1		1			28,64	28,48			
22/10/24 12:00	127,76	100,32	6,29	21,15	1	1			1		1					0	1		1	1					23,00	21,25			
22/10/24 13:00	128,30	101,71	6,67	19,92	1	1			1	1	1					0	1		1	1					24,24	24,27			
22/10/24 14:00	126,23	101,73	6,16	18,34	1	1			1	1	1					0	1		1	1					24,08	23,76			
22/10/24 15:00	120,89	99,66	5,66	15,57	1	1			1	1	1					0	1		1	1					21,21	21,07			
22/10/24 16:00	118,24	102,28	4,66	11,29	1	1			1	1	1					0	1		1	1					22,48	22,68			
22/10/24 17:00	119,43	112,07	2,18	5,17	1	1			1	1	1					0	1		1	1					26,95	26,69			
22/10/24 18:00	124,01	123,22	0,70	0,09	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1			31,04	30,76			
22/10/24 19:00	128,40	126,91	1,48	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1				29,51	29,54			
22/10/24 20:00	123,28	121,26	2,02	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1				24,37	24,27			
22/10/24 21:00	113,07	110,39	2,68	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1				23,31	23,08			
22/10/24 22:00	100,59	96,84	3,75	0,00	1	1			1							0	1	1	1	1	1				22,92	23,20			
22/10/24 23:00	90,73	87,43	3,30	0,00	1	1			1							0	1	1	1	1	1				22,63	22,77			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωρίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
23/10/24 0:00	83,89	81,88	2,01	0,00	1	1			1							0	1		1	1	1				20,32	20,23		
23/10/24 1:00	79,87	78,43	1,44	0,00	1	1			1							0	1		1	1	1				16,07	16,06		
23/10/24 2:00	77,26	75,49	1,77	0,00	1	1			1							0	1		1	1	1				13,30	13,27		
23/10/24 3:00	75,94	74,15	1,78	0,00	1	1			1							0	1		1	1	1				12,25	12,25		
23/10/24 4:00	76,56	73,63	2,92	0,00	1	1			1							0	1		1	1	1				13,44	12,82		
23/10/24 5:00	80,30	78,32	1,98	0,00	1	1			1							0	1		1	1	1				16,98	16,89		
23/10/24 6:00	88,91	86,79	2,12	0,00	1	1			1							0	1	1	1	1	1				21,28	20,80		
23/10/24 7:00	102,10	99,45	2,24	0,41	1	1			1							0	1	1	1	1	1				29,30	29,37		
23/10/24 8:00	111,37	103,27	1,77	6,33	1	1			1							0	1	1	1	1	1				26,34	25,04		
23/10/24 9:00	121,89	107,10	0,41	14,38	1	1			1							0	1	1	1	1	1				34,86	34,71		
23/10/24 10:00	124,92	106,29	0,14	18,49	1	1			1			1				0	1	1	1	1	1				24,29	22,81		
23/10/24 11:00	124,94	103,85	0,41	20,68	1	1			1			1				0	1		1	1	1				26,53	26,64		
23/10/24 12:00	125,59	102,86	0,59	22,14	1	1			1			1				0	1		1	1	1				25,54	25,54		
23/10/24 13:00	126,60	103,69	0,87	22,05	1	1			1			1				0	1		1	1	1				26,85	26,70		
23/10/24 14:00	124,41	101,65	1,85	20,91	1	1			1			1				0	1		1	1	1				25,75	25,69		
23/10/24 15:00	118,87	96,27	4,12	18,48	1	1			1	1						0	1		1	1	1				20,61	19,19		
23/10/24 16:00	116,73	96,40	6,38	13,95	1	1			1	1						0	1		1	1	1				24,80	24,86		
23/10/24 17:00	116,28	106,37	4,22	5,69	1	1			1	1						0	1		1	1	1				32,46	32,26		
23/10/24 18:00	121,03	117,92	3,03	0,08	1	1			1	1						0	1		1	1	1	1			34,87	34,99		
23/10/24 19:00	125,14	123,04	2,09	0,00	1	1			1	1						0	1		1	1	1	1			37,34	37,34		
23/10/24 20:00	120,55	118,93	1,62	0,00	1	1			1	1						0	1		1	1	1	1			35,00	34,89		
23/10/24 21:00	111,42	110,24	1,18	0,00	1	1			1	1						0	1		1	1	1	1			26,27	26,12		
23/10/24 22:00	99,30	97,98	1,31	0,00	1	1			1	1						0	1		1	1	1	1			16,52	16,41		
23/10/24 23:00	89,78	88,86	0,92	0,00	1	1			1	1						0	1		1		1	1			14,39	14,47		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
25/10/24 0:00	82,26	70,83	11,43	0,00	1	1			1							0	1		1			1			33,75	23,02	
25/10/24 1:00	77,15	65,69	11,46	0,00	1	1			1							0	1		1	1					27,81	20,23	
25/10/24 2:00	75,63	62,10	13,52	0,00	1	1			1							0	1	1	1						28,29	19,67	
25/10/24 3:00	73,97	64,07	9,89	0,00	1	1			1							0	1	1	1	1					18,31	17,95	
25/10/24 4:00	74,33	66,62	7,71	0,00	1	1			1							0	1	1	1	1					18,15	18,19	
25/10/24 5:00	77,58	71,73	5,85	0,00	1	1			1							0	1	1	1	1					21,33	21,39	
25/10/24 6:00	86,06	82,12	3,94	0,00	1	1			1							0	1	1	1	1					25,55	25,61	
25/10/24 7:00	98,71	96,78	1,61	0,33	1	1			1			1				0	1	1	1	1					23,92	23,26	
25/10/24 8:00	109,75	102,52	0,92	6,31	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1				25,74	25,70	
25/10/24 9:00	119,50	105,08	0,65	13,77	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1				27,97	28,02	
25/10/24 10:00	123,35	103,53	2,03	17,79	1	1			1	1						0	1		1		1	1			27,14	26,89	
25/10/24 11:00	122,82	99,98	2,60	20,24	1	1			1	1						0	1		1	1	1	1			25,11	25,15	
25/10/24 12:00	124,38	99,47	3,70	21,21	1	1			1	1						0	1		1		1	1			25,86	25,96	
25/10/24 13:00	124,45	99,53	3,74	21,18	1	1			1	1						0	1		1		1	1			25,61	25,64	
25/10/24 14:00	121,92	98,06	3,57	20,29	1	1			1	1						0	1		1		1	1			24,09	24,04	
25/10/24 15:00	117,32	95,69	3,89	17,75	1	1			1	1						0	1		1	1					26,19	26,34	
25/10/24 16:00	115,30	96,49	5,78	13,03	1	1			1	1						0	1		1	1	1				31,88	31,95	
25/10/24 17:00	115,35	103,21	7,24	4,89	1	1			1	1						0	1		1		1	1			34,24	34,17	
25/10/24 18:00	120,59	113,81	6,47	0,31	1	1			1	1						0	1		1		1	1			35,41	35,43	
25/10/24 19:00	122,91	117,38	5,52	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1			33,45	33,38	
25/10/24 20:00	118,24	112,93	5,30	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1			28,55	28,52	
25/10/24 21:00	108,98	104,18	4,79	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1			19,37	19,15	
25/10/24 22:00	97,67	93,16	4,50	0,00	1	1		1	1	1						0	1		1		1	1			13,90	13,84	
25/10/24 23:00	88,68	85,53	3,14	0,00		1		1	1	1						0	1		1		1	1			19,27	19,18	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο1 λόγω αδυναμίας συγχρονισμού D5 ΑΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/10/24 0:00	82,76	81,75	1,00	0,00	1	1		1							1		1		1	1		18,86	18,81
24/10/24 1:00	78,29	77,16	1,12	0,00	1	1		1							1		1		1	1		14,66	14,61
24/10/24 2:00	75,25	73,40	1,85	0,00	1	1		1							1		1		1	1		11,39	11,30
24/10/24 3:00	74,28	72,60	1,68	0,00	1	1		1							1		1		1	1		10,53	10,52
24/10/24 4:00	74,64	73,57	1,07	0,00	1	1		1							1		1		1	1		10,83	10,81
24/10/24 5:00	78,59	78,01	0,57	0,00	1	1		1							1		1		1	1		14,59	14,64
24/10/24 6:00	87,61	87,52	0,09	0,00	1	1		1							1		1		1	1		21,39	20,84
24/10/24 7:00	99,74	99,37	0,00	0,37	1	1		1							1		1	1	1	1		27,83	27,79
24/10/24 8:00	110,49	104,12	0,00	6,37	1	1		1	1						1		1	1	1	1		22,06	20,56
24/10/24 9:00	119,73	106,56	0,00	13,17	1	1		1	1						1	1	1	1	1			21,87	21,94
24/10/24 10:00	123,33	106,21	0,03	17,10	1	1		1	1						1	1	1	1	1			21,67	21,62
24/10/24 11:00	123,77	103,41	0,35	20,00	1	1		1	1						1	1	1	1	1			18,99	18,87
24/10/24 12:00	125,42	103,46	0,55	21,41	1	1		1	1						1	1	1	1	1			18,82	18,86
24/10/24 13:00	126,37	103,37	1,52	21,48	1	1		1	1						1	1	1	1	1			21,92	21,91
24/10/24 14:00	123,61	99,11	4,12	20,38	1	1		1	1						1		1	1	1			25,67	25,65
24/10/24 15:00	118,75	92,45	8,24	18,06	1	1		1	1						1		1	1	1			23,23	23,16
24/10/24 16:00	115,91	92,06	9,94	13,90	1	1		1	1						1		1	1	1			24,20	24,23
24/10/24 17:00	115,72	97,03	13,74	4,95	1	1		1	1						1		1	1	1			32,36	32,52
24/10/24 18:00	121,35	102,41	18,89	0,05	1	1		1	1						1		1	1	1			37,23	36,31
24/10/24 19:00	125,01	103,93	21,08	0,00	1	1		1	1						1		1	1	1	1		41,18	37,47
24/10/24 20:00	119,88	100,67	19,21	0,00	1	1		1	1						1		1	1	1	1		37,80	34,95
24/10/24 21:00	110,73	94,27	16,45	0,00	1	1		1	1						1		1		1	1		32,55	29,98
24/10/24 22:00	98,13	82,98	15,15	0,00	1	1		1							1		1		1	1		29,29	27,16
24/10/24 23:00	88,93	77,45	11,47	0,00	1	1		1							1		1		1	1		33,74	25,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
26/10/24 0:00	82,42	80,46	1,96	0,00		1		1	1							0	1		1		1	1			23,73	23,67	
26/10/24 1:00	78,39	76,72	1,67	0,00		1		1	1							0	1		1		1	1			19,52	19,54	
26/10/24 2:00	75,57	73,52	2,04	0,00		1		1	1							0	1		1		1	1			16,85	16,79	
26/10/24 3:00	74,00	70,53	3,46	0,00		1		1	1							0	1		1		1	1			15,21	15,22	
26/10/24 4:00	74,36	69,38	4,98	0,00		1		1	1							0	1		1		1	1			15,64	15,64	
26/10/24 5:00	77,55	73,02	4,53	0,00		1		1	1							0	1		1		1	1			18,97	19,01	
26/10/24 6:00	85,01	81,51	3,50	0,00		1		1	1							0	1	1	1		1	1			22,45	22,09	
26/10/24 7:00	93,17	91,09	1,89	0,19		1		1	1							0	1	1	1		1	1			26,76	26,79	
26/10/24 8:00	103,33	96,91	1,45	4,98		1		1	1							0	1	1	1		1	1			26,98	25,86	
26/10/24 9:00	113,75	100,57	0,67	12,51		1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			21,35	21,40	
26/10/24 10:00	116,55	100,22	0,33	16,00		1		1	1	1						0	1		1		1	1			26,28	26,29	
26/10/24 11:00	117,85	97,60	0,81	19,44		1		1	1	1						0	1		1		1	1			25,99	25,94	
26/10/24 12:00	119,16	97,20	1,25	20,71		1		1	1	1						0	1		1		1	1			25,98	25,92	
26/10/24 13:00	120,80	97,20	2,26	21,34		1		1	1	1						0	1		1		1	1			26,78	26,70	
26/10/24 14:00	118,29	95,75	2,63	19,91		1		1	1	1						0	1		1		1	1			25,73	25,73	
26/10/24 15:00	113,66	92,66	4,10	16,90		1		1	1	1						0	1		1		1	1			24,42	24,39	
26/10/24 16:00	111,83	89,66	9,19	12,99		1		1	1	1						0	1		1		1	1			26,22	26,17	
26/10/24 17:00	110,14	96,17	9,54	4,43		1		1	1	1						0	1		1		1	1			31,83	31,88	
26/10/24 18:00	114,47	103,18	11,25	0,05		1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			34,26	34,23	
26/10/24 19:00	117,58	102,58	14,99	0,00		1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			35,35	35,25	
26/10/24 20:00	112,11	97,20	14,90	0,00		1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			32,71	32,40	
26/10/24 21:00	103,30	91,68	11,61	0,00		1		1	1	1						0	1	1	1			1			28,64	28,33	
26/10/24 22:00	93,84	83,23	10,60	0,00		1		1	1							0	1	1	1			1			25,79	25,23	
26/10/24 23:00	85,76	76,03	9,73	0,00		1		1	1							0	1	1	1			1			25,74	25,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
27/10/24 0:00	80,44	73,21	7,23	0,00		1		1	1							0	1	1	1			1			22,25	22,23		
27/10/24 1:00	76,59	69,95	6,63	0,00		1		1	1							0	1	1	1			1			18,68	18,45		
27/10/24 2:00	73,57	67,41	6,16	0,00		1		1	1							0	1	1	1			1			17,98	17,68		
27/10/24 3:00	71,97	66,17	5,80	0,00		1		1	1							0	1		1			1			20,92	20,97		
27/10/24 4:00	71,20	67,61	3,59	0,00		1		1	1							0	1		1			1			20,23	20,25		
27/10/24 5:00	74,95	70,77	4,18	0,00		1		1	1							0	1		1			1			21,32	21,08		
27/10/24 6:00	80,22	74,63	5,33	0,27		1		1	1							0	1	1	1			1			21,64	21,71		
27/10/24 7:00	90,64	79,48	5,60	5,57		1		1	1							0	1	1	1			1			26,72	26,79		
27/10/24 8:00	100,79	82,96	4,79	13,04		1		1	1							0	1	1	1			1			29,49	29,43		
27/10/24 9:00	107,25	85,83	3,58	17,84		1		1	1							0	1	1	1			1			31,11	31,12		
27/10/24 10:00	110,01	86,64	3,06	20,31		1		1	1							0	1	1	1			1			31,35	31,31		
27/10/24 11:00	109,97	84,71	3,80	21,46		1		1	1							0	1	1	1			1			30,14	30,17		
27/10/24 12:00	111,13	85,64	4,02	21,47		1		1	1							0	1	1	1			1			31,27	31,39		
27/10/24 13:00	112,21	87,76	4,11	20,34		1		1	1							0	1	1	1			1			33,30	33,30		
27/10/24 14:00	109,09	87,30	4,12	17,68		1		1	1							0	1	1	1			1			32,65	32,69		
27/10/24 15:00	104,97	87,48	4,22	13,27		1		1	1							0	1	1	1			1			31,48	31,09		
27/10/24 16:00	102,07	93,01	4,54	4,51		1		1	1	1						0	1	1	1			1			27,32	25,85		
27/10/24 17:00	106,63	101,70	4,90	0,03		1		1	1	1						0	1	1	1			1			31,25	31,15		
27/10/24 18:00	109,52	103,73	5,79	0,00		1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			29,75	29,72		
27/10/24 19:00	108,46	103,45	5,00	0,00		1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			28,95	28,91		
27/10/24 20:00	104,22	98,60	5,62	0,00		1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			24,73	24,68		
27/10/24 21:00	96,34	88,62	7,72	0,00		1		1	1							0	1	1	1		1	1			26,49	26,51		
27/10/24 22:00	87,74	79,35	8,39	0,00		1		1	1							0	1	1	1			1			26,31	26,28		
27/10/24 23:00	81,37	73,11	8,26	0,00		1		1	1							0	1	1	1			1			23,17	23,05		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
28/10/24 0:00	76,64	67,26	9,38	0,00		1		1	1							0	1		1			1			22,60	22,56	
28/10/24 1:00	73,35	64,56	8,79	0,00		1		1	1							0	1		1			1			21,62	21,62	
28/10/24 2:00	70,55	62,65	7,90	0,00		1		1	1							0	1		1			1			19,70	19,46	
28/10/24 3:00	69,89	62,81	7,08	0,00		1		1	1							0	1		1			1			18,91	18,90	
28/10/24 4:00	69,83	62,21	7,62	0,00		1		1	1							0	1		1			1			18,65	18,71	
28/10/24 5:00	73,72	65,59	8,13	0,00		1		1	1							0	1		1			1			21,87	21,85	
28/10/24 6:00	78,06	72,02	5,81	0,22		1		1	1							0	1	1	1			1			20,57	20,46	
28/10/24 7:00	88,13	78,26	4,31	5,55		1		1	1							0	1	1	1			1			23,58	23,66	
28/10/24 8:00	98,72	80,73	4,50	13,48		1		1	1							0	1	1	1			1			26,59	26,54	
28/10/24 9:00	104,33	79,39	6,62	18,32		1		1	1							0	1	1	1			1			27,58	27,55	
28/10/24 10:00	104,88	75,97	8,00	20,91		1		1	1							0	1	1	1			1			25,62	25,56	
28/10/24 11:00	103,64	71,80	9,75	22,08		1		1	1							0	1	1	1			1			23,56	23,21	
28/10/24 12:00	105,95	72,02	11,95	21,97		1		1	1							0	1	1	1			1			26,25	25,31	
28/10/24 13:00	107,51	71,07	15,38	21,06		1		1	1							0	1	1	1			1			32,08	27,59	
28/10/24 14:00	104,86	72,44	13,71	18,70		1		1	1							0	1	1	1			1			29,50	27,74	
28/10/24 15:00	100,94	72,99	13,72	14,22		1		1	1							0	1	1	1			1			28,51	28,19	
28/10/24 16:00	98,68	78,45	15,63	4,60		1		1	1							0	1	1	1			1			30,71	29,53	
28/10/24 17:00	104,66	85,01	19,62	0,03		1		1	1							0	1	1	1			1			34,59	31,33	
28/10/24 18:00	107,45	85,73	21,71	0,00		1		1	1	1						0	1	1	1			1			36,24	32,23	
28/10/24 19:00	105,84	86,58	19,26	0,00		1		1	1	1						0	1	1	1			1			34,30	31,64	
28/10/24 20:00	101,75	85,25	16,50	0,00		1			1	1						0	1	1	1			1			31,32	30,31	
28/10/24 21:00	93,94	76,91	17,03	0,00		1			1	1						0	1		1			1			32,98	27,94	
28/10/24 22:00	84,96	74,49	10,47	0,00		1			1	1						0	1		1			1			24,64	24,50	
28/10/24 23:00	78,15	71,41	6,73	0,00					1	1						0	1		1			1			23,09	23,12	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
29/10/24 0:00	73,57	65,42	8,15	0,00					1	1						0	1		1			1			22,09	22,04		
29/10/24 1:00	70,29	62,97	7,32	0,00					1	1						0	1		1			1			20,00	19,97		
29/10/24 2:00	68,62	63,06	5,57	0,00					1	1						0	1		1			1			18,12	18,12		
29/10/24 3:00	67,63	60,58	7,05	0,00					1	1						0	1		1			1			17,36	17,30		
29/10/24 4:00	68,65	61,80	6,85	0,00					1	1	1					0	1		1			1			18,59	18,60		
29/10/24 5:00	72,63	64,03	8,59	0,00					1	1						0	1		1			1			21,61	21,61		
29/10/24 6:00	79,31	72,79	6,35	0,16					1	1						0	1		1			1			23,25	23,22		
29/10/24 7:00	92,43	84,30	3,31	4,83					1	1						0	1	1	1			1			27,58	27,66		
29/10/24 8:00	103,12	88,80	1,80	12,52					1	1	1					0	1	1	1			1			30,67	30,70		
29/10/24 9:00	111,80	93,15	1,40	17,26					1	1						0	1	1	1	1		1			23,80	20,74		
29/10/24 10:00	113,14	91,67	1,64	19,82					1	1	1					0	1	1	1			1			21,31	20,65		
29/10/24 11:00	113,21	90,65	1,47	21,09					1	1	1					0		1	1	1	1	1			15,05	14,51		
29/10/24 12:00	114,32	91,79	1,48	21,05					1	1	1					0		1	1	1	1				21,41	21,59		
29/10/24 13:00	114,91	92,98	2,01	19,92					1	1	1	1				0		1	1	1	1	1			22,95	22,91		
29/10/24 14:00	112,07	92,65	2,16	17,26					1	1	1					0		1	1	1	1				22,97	22,87		
29/10/24 15:00	105,30	90,98	1,78	12,54					1	1	1					0		1	1	1	1				20,79	20,87		
29/10/24 16:00	101,64	94,15	3,51	3,98					1	1	1					0		1	1	1	1				25,87	25,96		
29/10/24 17:00	106,47	99,31	7,13	0,03					1	1	1					0	1	1	1	1	1				30,34	30,35		
29/10/24 18:00	108,60	99,68	8,92	0,00					1	1	1					0	1	1	1	1	1				29,79	29,64		
29/10/24 19:00	106,76	102,23	4,53	0,00					1	1	1					0	1	1	1	1	1				28,05	27,94		
29/10/24 20:00	103,12	98,50	4,61	0,00					1	1	1					0	1	1	1	1	1				24,28	24,24		
29/10/24 21:00	94,29	88,84	5,45	0,00					1	1	1					0	1	1		1	1				22,22	22,01		
29/10/24 22:00	84,68	79,27	5,40	0,00						1	1					0	1	1		1	1				21,81	21,42		
29/10/24 23:00	77,07	71,12	5,95	0,00					1	1						0	1	1		1	1				18,55	16,14		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
30/10/24 0:00	71,52	62,90	8,61	0,00					1	1						0	1			1	1				21,79	20,98		
30/10/24 1:00	68,27	60,31	7,96	0,00					1	1						0	1			1	1				19,77	18,06		
30/10/24 2:00	66,64	59,58	7,06	0,00					1	1						0	1			1	1				18,42	16,49		
30/10/24 3:00	65,53	61,95	3,58	0,00					1	1						0	1			1	1				15,50	15,46		
30/10/24 4:00	66,85	62,82	4,02	0,00					1	1						0	1			1	1				16,49	16,51		
30/10/24 5:00	70,34	61,70	8,64	0,00					1	1						0	1			1	1				19,77	19,78		
30/10/24 6:00	77,22	68,43	8,60	0,19					1	1						0	1			1	1				22,31	22,26		
30/10/24 7:00	90,92	78,49	7,00	5,43					1	1						0	1		1	1	1				27,13	27,19		
30/10/24 8:00	100,85	80,09	7,57	13,19					1	1						0	1		1	1	1				30,00	30,06		
30/10/24 9:00	107,09	85,26	4,06	17,77					1	1						0	1		1	1	1				31,61	31,67		
30/10/24 10:00	110,40	88,31	2,03	20,06					1	1						0	1		1	1	1				32,46	32,54		
30/10/24 11:00	110,05	87,01	2,09	20,95					1	1						0	1		1	1	1				30,96	30,90		
30/10/24 12:00	110,63	86,27	3,32	21,04					1	1						0	1		1	1	1				31,32	30,80		
30/10/24 13:00	110,03	89,09	1,50	19,44					1	1						0	1	1	1	1	1				25,59	25,44		
30/10/24 14:00	106,00	89,01	1,98	15,00					1	1						0	1	1	1	1	1				26,10	26,07		
30/10/24 15:00	100,49	87,56	3,81	9,12					1	1						0	1		1	1	1				28,52	28,55		
30/10/24 16:00	98,75	90,21	5,62	2,92					1	1	1					0	1		1	1	1				26,53	26,19		
30/10/24 17:00	103,42	92,01	11,27	0,14					1	1	1					0	1		1	1	1				31,74	30,41		
30/10/24 18:00	105,26	91,46	13,79	0,00					1	1	1					0	1		1	1	1				31,77	31,52		
30/10/24 19:00	104,08	89,01	15,07	0,00					1	1	1					0	1		1	1	1				31,28	31,19		
30/10/24 20:00	100,14	81,01	19,12	0,00					1	1						0	1		1	1	1				32,54	29,66		
30/10/24 21:00	93,20	70,71	22,49	0,00					1	1						0	1		1	1	1				39,60	27,94		
30/10/24 22:00	83,96	59,50	24,45	0,00					1	1						0			1	1	1				42,13	25,15		
30/10/24 23:00	76,84	54,57	22,27	0,00					1	1						0			1	1	1				38,65	22,98		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
31/10/24 0:00	71,27	57,02	14,25	0,00					1	1						0			1	1	1				28,01	20,63		
31/10/24 1:00	68,06	50,36	17,69	0,00					1	1						0			1	1					30,99	19,39		
31/10/24 2:00	66,08	47,83	18,25	0,00					1	1						0			1	1					33,51	19,76		
31/10/24 3:00	65,10	46,21	18,88	0,00					1	1						0			1	1					34,93	19,41		
31/10/24 4:00	65,54	49,19	16,34	0,00					1	1						0			1	1					33,27	19,56		
31/10/24 5:00	68,88	61,12	7,75	0,00						1		1				0			1	1	1				22,01	19,53		
31/10/24 6:00	74,35	69,00	5,23	0,13						1	1					0		1	1	1	1				19,54	19,16		
31/10/24 7:00	87,38	79,16	3,98	4,24						1	1					0		1	1	1	1				24,99	25,13		
31/10/24 8:00	96,73	82,16	3,96	10,61						1	1					0		1	1	1	1				26,54	26,10		
31/10/24 9:00	103,09	82,37	4,87	15,85						1	1					0	1		1	1	1				29,01	29,13		
31/10/24 10:00	106,32	83,01	4,38	18,93						1	1					0	1		1	1	1				29,53	29,54		
31/10/24 11:00	106,23	83,09	5,35	17,79						1	1					0	1		1	1	1				23,84	22,25		
31/10/24 12:00	107,05	82,90	6,96	17,19					1	1	1					0	1		1	1	1				18,57	18,45		
31/10/24 13:00	105,44	85,40	5,00	15,04					1	1	1					0			1	1	1				22,83	22,77		
31/10/24 14:00	101,87	83,53	4,92	13,42					1	1	1					0			1	1	1				24,10	24,09		
31/10/24 15:00	96,30	81,91	4,67	9,73					1	1	1					0			1	1	1				21,88	21,91		
31/10/24 16:00	93,71	89,16	1,50	3,06					1	1	1					0			1	1	1				23,01	22,52		
31/10/24 17:00	99,02	97,17	1,79	0,06					1	1	1					0	1		1	1	1				27,06	27,24		
31/10/24 18:00	100,36	99,54	0,82	0,00					1	1	1					0	1		1	1	1				28,74	28,79		
31/10/24 19:00	99,53	98,32	1,21	0,00					1	1	1					0	1		1	1	1				27,84	27,75		
31/10/24 20:00	96,33	94,97	1,35	0,00					1	1	1					0	1		1	1	1				24,71	24,59		
31/10/24 21:00	88,39	86,11	2,28	0,00					1	1						0	1		1	1	1				22,69	22,76		
31/10/24 22:00	79,68	76,64	3,04	0,00					1	1						0	1		1	1	1				22,06	21,97		
31/10/24 23:00	73,38	69,91	3,47	0,00					1	1						0	1		1	1	1				15,98	15,89		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο1 λόγω επείγουσας κράτησης για βλάβη στην D3 ΑΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Παρασκευή, 1 Νοέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
1/11/24 0:00	67,83	64,86	2,97	0,00					1	1						0			1	1	1				15,38	15,43		
1/11/24 1:00	64,92	61,85	3,07	0,00					1	1						0			1	1	1				14,81	14,76		
1/11/24 2:00	63,17	60,56	2,61	0,00					1	1						0			1	1	1				12,83	12,79		
1/11/24 3:00	62,21	61,57	0,63	0,00					1	1						0			1	1	1				11,75	11,65		
1/11/24 4:00	62,40	61,97	0,42	0,00					1	1	1					0			1	1	1	1			11,92	11,87		
1/11/24 5:00	65,42	64,98	0,43	0,00					1	1						0			1	1	1				14,89	14,97		
1/11/24 6:00	71,45	70,87	0,47	0,11					1	1						0			1	1	1				17,97	17,17		
1/11/24 7:00	82,19	77,76	0,11	4,32					1	1						0		1	1	1	1				20,32	20,39		
1/11/24 8:00	90,11	78,66	0,02	11,43					1	1	1					0		1	1	1	1				21,26	21,30		
1/11/24 9:00	97,35	81,32	0,00	16,03					1	1	1					0		1	1	1	1	1			23,89	23,92		
1/11/24 10:00	99,43	81,09	0,02	18,33					1	1						0		1	1	1	1	1			23,87	23,80		
1/11/24 11:00	99,87	79,83	0,20	19,84					1	1						0		1	1	1	1	1			22,54	22,53		
1/11/24 12:00	99,73	80,28	0,35	19,09					1	1						0		1	1	1	1	1			22,93	22,90		
1/11/24 13:00	98,51	80,69	1,41	16,41					1	1	1					0		1	1	1	1	1			23,61	23,32		
1/11/24 14:00	96,97	79,76	1,91	15,30				1	1	1						0		1	1	1	1	1			19,13	18,96		
1/11/24 15:00	91,25	75,91	3,68	11,66				1	1	1	1					0		1	1	1	1	1			17,12	17,04		
1/11/24 16:00	88,31	80,71	3,38	4,21				1	1	1	1					0		1	1	1	1	1			21,35	21,33		
1/11/24 17:00	92,31	89,26	2,61	0,44				1	1	1	1					0		1	1	1	1	1			27,25	27,30		
1/11/24 18:00	92,92	88,94	3,98	0,00				1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			27,67	27,47		
1/11/24 19:00	91,87	86,71	5,15	0,00				1	1	1	1					0	1		1	1	1	1			27,52	27,50		
1/11/24 20:00	88,91	81,76	7,14	0,00				1	1	1	1					0	1		1	1	1	1			26,34	26,31		
1/11/24 21:00	82,42	75,19	7,22	0,00				1	1	1	1					0	1		1	1	1	1			20,27	20,09		
1/11/24 22:00	75,38	68,44	6,94	0,00				1	1	1	1					0	1		1	1	1	1			13,46	12,95		
1/11/24 23:00	70,12	62,24	7,88	0,00				1	1							0	1		1	1	1	1			16,94	15,25		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Σάββατο, 2 Νοέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1							
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
2/11/24 0:00	65,29	54,69	10,60	0,00				1	1							0	1		1		1				19,81	19,12				
2/11/24 1:00	61,32	52,34	8,97	0,00				1	1							0	1		1		1				18,33	18,36				
2/11/24 2:00	59,82	48,62	11,20	0,00				1	1							0	1		1		1				19,83	17,93				
2/11/24 3:00	59,00	52,93	6,06	0,00				1	1							0	1		1		1				17,58	17,38				
2/11/24 4:00	59,43	57,23	2,19	0,00				1	1							0	1		1		1				17,70	17,73				
2/11/24 5:00	61,41	60,76	0,65	0,00				1	1							0	1		1		1				18,25	18,21				
2/11/24 6:00	66,01	65,82	0,08	0,11				1	1							0	1		1	1	1				17,50	17,53				
2/11/24 7:00	74,92	70,86	0,13	3,93				1	1							0	1		1	1	1				19,75	17,01				
2/11/24 8:00	84,08	72,81	0,19	11,08				1	1	1						0	1		1	1					17,85	17,88				
2/11/24 9:00	90,71	74,43	0,21	16,06				1	1	1						0	1		1	1					19,68	19,70				
2/11/24 10:00	92,89	73,47	0,89	18,53				1	1	1						0	1		1	1					19,30	19,24				
2/11/24 11:00	93,04	72,23	1,21	19,60				1	1	1						0	1		1	1					18,07	18,12				
2/11/24 12:00	94,32	73,30	1,38	19,63				1	1	1						0	1		1	1					14,56	13,32				
2/11/24 13:00	94,19	74,10	1,98	18,11	1			1	1	1						0	1		1	1					10,58	10,55				
2/11/24 14:00	91,07	72,90	2,84	15,34	1			1	1	1						0	1		1	1					10,27	10,21				
2/11/24 15:00	86,04	73,99	1,47	10,57	1			1	1							0	1		1	1					20,97	20,99				
2/11/24 16:00	83,19	78,01	1,61	3,57	1			1	1							0	1		1	1	1				21,95	21,48				
2/11/24 17:00	87,49	83,95	2,30	1,25	1			1	1							0	1		1	1	1				25,95	25,99				
2/11/24 18:00	87,05	84,20	2,73	0,12	1			1	1							0	1		1	1	1				26,00	25,97				
2/11/24 19:00	85,33	75,89	9,43	0,00	1			1	1							0	1		1	1	1				26,00	25,56				
2/11/24 20:00	81,74	79,47	2,26	0,00	1			1	1							0	1		1	1	1				23,23	23,22				
2/11/24 21:00	76,66	74,73	1,92	0,00	1			1	1							0	1		1	1	1				18,28	18,23				
2/11/24 22:00	70,60	70,34	0,25	0,00	1			1	1							0	1		1	1	1				13,57	13,56				
2/11/24 23:00	66,08	65,04	1,04	0,00	1			1								0	1		1	1	1				14,09	13,36				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 3 Νοέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
3/11/24 0:00	62,32	56,54	5,78	0,00	1			1								0	1		1	1	1				18,18	17,99			
3/11/24 1:00	58,97	49,58	9,39	0,00	1			1								0	1		1	1					19,01	17,07			
3/11/24 2:00	57,79	44,49	13,29	0,00	1			1								0	1		1	1					25,07	17,28			
3/11/24 3:00	56,68	40,82	15,85	0,00	1			1								0	1		1	1					25,06	16,96			
3/11/24 4:00	56,90	40,06	16,84	0,00	1			1								0	1		1	1					23,71	16,98			
3/11/24 5:00	58,09	41,23	16,85	0,00	1			1								0	1		1	1					23,38	17,31			
3/11/24 6:00	59,99	42,41	17,49	0,09	1			1								0	1		1	1					24,89	17,94			
3/11/24 7:00	65,60	44,22	17,16	4,23	1			1								0	1		1	1					27,97	19,41			
3/11/24 8:00	73,73	49,99	11,84	11,90	1			1								0	1	1		1					24,39	22,10			
3/11/24 9:00	78,41	51,85	9,81	16,75	1			1								0	1	1		1					23,54	22,84			
3/11/24 10:00	81,27	46,31	15,38	19,58	1			1								0	1		1	1					34,56	23,61			
3/11/24 11:00	81,67	44,33	16,26	21,08	1			1								0	1		1	1					33,46	23,19			
3/11/24 12:00	82,28	45,62	15,44	21,22	1			1								0	1		1	1					45,93	24,07			
3/11/24 13:00	81,86	42,00	19,96	19,89	1			1								0	1		1	1					46,36	24,53			
3/11/24 14:00	78,98	41,67	20,32	17,00	1			1								0	1		1	1					44,98	23,55			
3/11/24 15:00	75,32	41,28	22,09	11,94	1			1								0	1		1	1					44,30	22,42			
3/11/24 16:00	72,49	47,20	21,18	4,12	1			1								0	1		1	1					41,40	21,65			
3/11/24 17:00	75,93	53,84	21,69	0,41	1			1								0	1		1	1					43,48	22,72			
3/11/24 18:00	76,89	56,41	20,48	0,00	1			1								0	1		1	1					46,54	23,00			
3/11/24 19:00	75,30	57,14	18,16	0,00	1			1								0	1		1	1					46,36	22,56			
3/11/24 20:00	72,44	58,16	14,28	0,00	1			1								0	1		1	1		1			45,44	21,68			
3/11/24 21:00	69,19	48,83	20,35	0,00	1			1								0	1		1	1					37,48	20,73			
3/11/24 22:00	64,38	47,43	16,95	0,00	1			1								0	1		1	1					31,82	19,24			
3/11/24 23:00	59,55	46,50	13,05	0,00	1			1								0	1		1	1					25,93	17,76			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D 6 ΘΗΣ λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 4 Νοέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
4/11/24 0:00	55,99	44,28	11,70	0,00	1			1								0	1		1	1					21,87	16,72			
4/11/24 1:00	53,66	38,44	15,21	0,00	1			1								0	1		1	1					27,19	15,94			
4/11/24 2:00	52,25	37,15	15,10	0,00	1			1								0	1			1					26,21	15,42			
4/11/24 3:00	51,37	36,29	15,08	0,00	1			1								0	1			1					24,47	15,37			
4/11/24 4:00	51,76	36,76	14,99	0,00	1			1								0	1			1					24,73	15,48			
4/11/24 5:00	53,77	38,10	15,67	0,00	1			1								0	1			1					25,94	16,09			
4/11/24 6:00	58,64	41,59	17,05	0,01	1			1								0	1		1	1					26,33	17,56			
4/11/24 7:00	66,96	47,17	18,72	1,07	1			1								0	1		1	1					29,27	19,93			
4/11/24 8:00	75,12	53,69	13,94	7,49	1			1								0	1		1	1					29,30	22,22			
4/11/24 9:00	79,46	55,04	11,23	13,20	1			1								0	1	1	1	1	1				26,30	21,74			
4/11/24 10:00	80,88	55,32	11,66	13,90	1			1								0		1	1	1	1				26,66	22,63			
4/11/24 11:00	81,27	51,16	13,94	16,17	1			1								0			1	1	1				30,46	22,46			
4/11/24 12:00	82,89	47,25	15,38	20,26	1			1								0			1	1	1				31,14	24,72			
4/11/24 13:00	81,93	46,06	16,46	19,41	1			1								0			1	1	1	1			33,46	24,41			
4/11/24 14:00	79,09	45,28	16,99	16,83	1			1								0			1	1	1				35,10	23,57			
4/11/24 15:00	73,59	42,26	19,65	11,69	1			1								0			1	1	1				39,16	22,02			
4/11/24 16:00	69,86	50,20	16,38	3,28	1			1								0			1	1	1				34,96	20,85			
4/11/24 17:00	72,81	57,82	14,97	0,02	1			1								0			1	1	1				32,25	21,72			
4/11/24 18:00	74,99	58,01	16,98	0,00	1			1								0			1	1	1	1			33,28	22,32			
4/11/24 19:00	74,49	56,49	17,99	0,00	1			1								0			1	1	1	1			34,21	22,14			
4/11/24 20:00	72,46	57,45	15,00	0,00	1			1								0			1	1	1	1			29,47	21,59			
4/11/24 21:00	67,73	51,49	16,23	0,00	1			1								0			1	1	1				31,56	20,19			
4/11/24 22:00	61,55	45,79	15,76	0,00	1			1								0			1	1	1				29,14	18,34			
4/11/24 23:00	56,23	43,27	12,96	0,00	1			1								0			1	1	1				24,98	16,77			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 5 Νοέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
5/11/24 0:00	52,38	44,84	7,54	0,00	1			1								0			1	1	1				16,81	15,05			
5/11/24 1:00	49,58	43,92	5,66	0,00	1			1								0			1	1	1				14,18	12,52			
5/11/24 2:00	48,06	42,49	5,57	0,00	1			1								0			1	1	1				13,39	11,12			
5/11/24 3:00	48,07	42,51	5,55	0,00	1			1								0			1	1	1				13,82	11,12			
5/11/24 4:00	48,31	43,10	5,20	0,00	1			1								0			1	1	1				11,84	11,36			
5/11/24 5:00	50,02	44,39	5,63	0,00	1			1								0			1	1	1				13,61	13,11			
5/11/24 6:00	54,54	49,93	4,59	0,02	1			1								0			1	1	1				16,26	16,27			
5/11/24 7:00	63,74	56,64	3,29	3,81	1			1								0			1	1	1				18,97	18,99			
5/11/24 8:00	70,83	54,84	4,90	11,10	1			1								0			1	1	1				21,17	21,20			
5/11/24 9:00	75,70	51,30	7,99	16,42	1			1								0			1	1	1				22,26	21,48			
5/11/24 10:00	78,48	53,52	5,55	19,41	1			1								0			1	1	1				21,82	21,47			
5/11/24 11:00	78,55	54,86	2,83	20,87	1			1								0			1	1	1				20,34	20,39			
5/11/24 12:00	78,76	52,29	5,50	20,97	1			1								0			1	1	1				19,29	17,65			
5/11/24 13:00	78,22	52,99	5,40	19,84	1			1								0			1	1	1				21,41	21,40			
5/11/24 14:00	75,73	53,78	5,29	16,66	1			1								0			1	1	1				22,04	22,03			
5/11/24 15:00	69,96	53,37	5,05	11,54	1			1								0			1	1	1				20,66	20,61			
5/11/24 16:00	66,33	57,58	5,76	2,99	1			1								0			1	1	1				19,83	19,81			
5/11/24 17:00	69,95	65,19	4,68	0,07	1			1								0			1	1	1	1			20,89	20,91			
5/11/24 18:00	71,50	68,14	3,36	0,00	1			1								0			1	1	1	1			21,39	21,37			
5/11/24 19:00	71,06	68,45	2,60	0,00	1			1								0			1	1	1	1			21,26	21,24			
5/11/24 20:00	69,57	67,63	1,94	0,00	1			1								0			1	1	1	1			20,71	20,70			
5/11/24 21:00	64,49	63,05	1,44	0,00	1			1								0			1	1	1	1			19,16	19,13			
5/11/24 22:00	58,68	57,93	0,75	0,00	1			1								0			1	1	1	1			14,40	14,36			
5/11/24 23:00	53,92	53,47	0,45	0,00	1			1								0			1	1	1	1			9,87	9,97			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 6 Νοέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/11/24 0:00	49,88	49,55	0,33	0,00	1			1										1	1		1		12,75	12,63
6/11/24 1:00	47,36	46,98	0,38	0,00	1			1										1	1		1		10,09	10,05
6/11/24 2:00	46,34	45,98	0,36	0,00	1			1										1	1		1		9,14	9,08
6/11/24 3:00	45,71	45,12	0,59	0,00	1			1										1	1		1		8,54	8,49
6/11/24 4:00	45,98	45,32	0,66	0,00	1			1										1	1		1		8,81	8,77
6/11/24 5:00	47,66	47,15	0,51	0,00	1			1										1	1		1		10,34	10,32
6/11/24 6:00	52,17	51,61	0,52	0,04	1			1										1	1		1		14,66	14,63
6/11/24 7:00	60,24	56,21	0,63	3,41	1			1										1	1		1		17,91	17,97
6/11/24 8:00	68,10	56,72	1,41	9,97	1			1										1	1		1		19,76	19,44
6/11/24 9:00	73,64	55,83	1,81	16,00	1			1										1	1	1			20,38	20,39
6/11/24 10:00	73,53	54,22	2,43	16,88	1			1										1	1	1			17,41	16,12
6/11/24 11:00	75,19	53,77	2,68	18,74	1			1									1	1	1	1			12,12	12,01
6/11/24 12:00	75,23	52,98	4,01	18,23	1			1									1	1	1	1			16,60	16,23
6/11/24 13:00	74,60	51,90	6,27	16,43	1			1										1	1	1			21,09	21,03
6/11/24 14:00	71,55	52,71	6,10	12,74	1			1										1	1	1			21,21	21,21
6/11/24 15:00	67,14	51,44	6,84	8,87	1			1										1	1	1			19,98	19,92
6/11/24 16:00	64,53	54,98	7,22	2,34	1			1										1	1	1			19,30	19,18
6/11/24 17:00	68,56	60,78	7,76	0,02	1			1									1	1	1	1			20,41	20,44
6/11/24 18:00	70,35	62,97	7,38	0,00	1			1									1	1	1	1			21,05	21,05
6/11/24 19:00	69,45	61,47	7,98	0,00	1			1									1	1	1	1			20,74	20,75
6/11/24 20:00	67,93	58,47	9,46	0,00	1			1									1	1	1	1			20,53	20,21
6/11/24 21:00	63,32	53,34	9,98	0,00	1			1									1	1	1				20,57	18,41
6/11/24 22:00	57,69	48,27	9,41	0,00	1			1									1	1		1			19,06	16,94
6/11/24 23:00	52,84	44,24	8,59	0,00	1			1									1	1		1			17,03	13,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 7 Νοέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/11/24 0:00	48,86	41,27	7,59	0,00	1			1									1	1		1			15,04	10,17
7/11/24 1:00	46,47	37,93	8,54	0,00	1			1									1	1					16,63	12,39
7/11/24 2:00	45,23	36,55	8,67	0,00	1			1									1	1					17,90	13,53
7/11/24 3:00	44,64	34,67	9,97	0,00	1			1									1	1					20,62	13,25
7/11/24 4:00	44,89	36,65	8,23	0,00	1			1									1	1					18,02	13,30
7/11/24 5:00	46,88	37,87	9,01	0,00	1			1									1	1					19,50	14,02
7/11/24 6:00	50,71	42,44	8,23	0,05	1			1									1	1					18,67	14,70
7/11/24 7:00	59,07	49,55	5,69	3,83	1			1									1	1	1				17,57	17,53
7/11/24 8:00	66,03	49,99	4,60	11,44	1			1									1	1	1				17,54	17,52
7/11/24 9:00	71,12	50,99	4,05	16,08	1			1									1	1	1	1			17,52	16,66
7/11/24 10:00	73,21	49,49	4,06	19,66	1			1									1	1	1				16,70	16,63
7/11/24 11:00	73,42	48,04	4,70	20,67	1			1									1	1	1				15,91	15,60
7/11/24 12:00	74,00	47,62	5,56	20,81	1			1									1	1	1				17,05	16,22
7/11/24 13:00	73,80	47,18	7,05	19,58	1			1									1	1	1	1			19,09	17,32
7/11/24 14:00	70,39	46,45	7,52	16,41	1			1									1	1	1				19,14	17,00
7/11/24 15:00	65,37	45,81	8,65	10,91	1			1									1	1	1				20,59	17,23
7/11/24 16:00	62,44	52,39	7,41	2,64	1			1									1	1	1				18,78	18,68
7/11/24 17:00	66,12	57,48	8,63	0,01	1			1									1	1	1				20,94	19,75
7/11/24 18:00	68,39	60,04	8,34	0,00	1			1									1	1	1	1			21,03	20,40
7/11/24 19:00	67,68	59,67	8,00	0,00	1			1									1	1	1	1			20,40	20,28
7/11/24 20:00	65,84	58,61	7,24	0,00	1			1									1	1	1	1			19,70	19,70
7/11/24 21:00	62,26	56,19	6,07	0,00	1			1									1	1	1	1			18,24	18,11
7/11/24 22:00	57,23	51,61	5,61	0,00	1			1									1	1	1				17,12	17,06
7/11/24 23:00	51,79	47,58	4,20	0,00	1			1									1	1	1				14,57	14,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 8 Νοέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
8/11/24 0:00	48,04	44,22	3,82	0,00	1			1								0		1	1	1					11,99	11,14				
8/11/24 1:00	45,83	41,75	4,07	0,00	1			1								0		1	1	1					11,16	8,85				
8/11/24 2:00	44,17	37,56	6,61	0,00	1			1								0		1	1						14,50	11,39				
8/11/24 3:00	43,47	36,48	6,98	0,00	1			1								0		1	1						15,41	12,14				
8/11/24 4:00	43,98	37,35	6,63	0,00	1			1								0		1	1	1					15,55	12,58				
8/11/24 5:00	45,79	40,56	5,22	0,00	1			1								0		1	1						14,42	13,60				
8/11/24 6:00	48,79	44,43	4,32	0,04	1			1								0		1	1	1					12,70	12,54				
8/11/24 7:00	56,06	47,85	4,33	3,89	1			1								0		1	1	1					14,76	14,83				
8/11/24 8:00	63,07	46,75	4,93	11,40	1			1								0		1	1	1					14,51	14,44				
8/11/24 9:00	67,61	46,38	4,64	16,59	1			1								0		1	1	1					14,17	14,05				
8/11/24 10:00	69,42	46,95	2,72	19,76	1			1								0		1	1	1					12,53	12,49				
8/11/24 11:00	70,01	46,36	2,90	20,75	1			1								0		1	1	1					12,06	12,06				
8/11/24 12:00	70,94	46,30	4,09	20,55	1			1								0		1	1	1					13,53	13,29				
8/11/24 13:00	70,36	46,60	4,55	19,21	1			1								0		1	1	1					14,21	13,77				
8/11/24 14:00	67,98	47,21	4,39	16,38	1			1								0		1	1	1					14,45	14,37				
8/11/24 15:00	64,26	46,34	6,41	11,51	1			1								0		1	1	1					16,24	15,52				
8/11/24 16:00	60,99	50,60	7,60	2,78	1			1								0		1	1	1					18,51	18,12				
8/11/24 17:00	64,76	56,67	8,09	0,00	1			1								0		1	1	1					19,43	19,36				
8/11/24 18:00	66,57	57,19	9,37	0,00	1			1								0		1	1	1					19,97	19,87				
8/11/24 19:00	66,06	54,94	11,12	0,00	1			1								0		1	1	1					21,54	19,65				
8/11/24 20:00	63,74	53,52	10,21	0,00	1			1								0		1	1	1					20,94	18,91				
8/11/24 21:00	60,20	51,71	8,48	0,00	1			1								0		1	1	1	1				17,52	16,85				
8/11/24 22:00	55,35	48,39	6,96	0,00	1			1								0		1	1	1					16,58	16,57				
8/11/24 23:00	51,22	46,32	4,89	0,00	1			1								0		1	1	1					13,95	13,81				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 9 Νοέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
9/11/24 0:00	47,55	42,17	5,37	0,00	1			1								0		1	1	1					11,26	10,31				
9/11/24 1:00	45,08	39,17	5,91	0,00	1			1								0		1	1	1					10,55	7,68				
9/11/24 2:00	43,38	36,86	6,53	0,00	1			1								0			1	1					13,57	12,73				
9/11/24 3:00	42,53	37,20	5,33	0,00	1			1								0			1	1					12,48	12,33				
9/11/24 4:00	43,38	39,08	4,30	0,00	1			1								0			1	1					12,89	12,79				
9/11/24 5:00	44,57	42,59	1,98	0,00	1			1								0			1	1					13,11	12,71				
9/11/24 6:00	46,72	44,94	1,75	0,03	1			1								0		1	1	1					9,32	9,13				
9/11/24 7:00	52,01	46,92	1,73	3,35	1			1								0		1	1	1					10,95	11,03				
9/11/24 8:00	59,53	47,27	0,99	11,27	1			1								0		1	1	1					11,01	11,06				
9/11/24 9:00	64,85	47,87	0,62	16,36	1			1								0		1	1	1					11,36	11,28				
9/11/24 10:00	66,74	46,91	0,64	19,20	1			1								0		1	1	1					10,40	10,33				
9/11/24 11:00	68,01	46,95	0,69	20,36	1			1								0		1	1	1					10,41	10,33				
9/11/24 12:00	68,06	48,22	0,75	19,09	1			1								0		1	1	1					11,46	11,53				
9/11/24 13:00	67,59	47,78	3,14	16,68	1			1								0		1	1	1					13,79	13,70				
9/11/24 14:00	66,10	47,93	4,12	14,04	1			1								0		1	1	1					15,07	15,01				
9/11/24 15:00	63,59	50,60	2,71	10,29	1			1								0		1	1	1					16,09	16,13				
9/11/24 16:00	61,07	56,32	1,99	2,76	1			1								0		1	1	1					18,13	18,13				
9/11/24 17:00	64,88	62,40	2,18	0,30	1			1								0		1	1	1					19,22	19,24				
9/11/24 18:00	65,77	61,96	3,81	0,00	1			1								0		1	1	1	1				19,66	19,66				
9/11/24 19:00	64,40	61,74	2,66	0,00	1			1								0		1	1	1	1				19,23	19,21				
9/11/24 20:00	62,78	60,65	2,12	0,00	1			1								0		1	1	1	1				18,16	18,17				
9/11/24 21:00	58,94	57,07	1,87	0,00	1			1								0		1	1	1	1				14,60	14,50				
9/11/24 22:00	55,07	53,60	1,47	0,00	1			1								0		1	1	1	1				12,91	12,91				
9/11/24 23:00	51,61	49,49	2,12	0,00	1			1								0		1	1	1					14,27	14,24				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																				Κυριακή, 10 Νοέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
10/11/24 0:00	47,66	45,27	2,39	0,00	1			1								0		1	1	1					10,25	10,21			
10/11/24 1:00	44,77	42,49	2,27	0,00	1			1								0		1	1	1					7,77	7,28			
10/11/24 2:00	43,33	41,99	1,34	0,00	1			1								0		1	1	1					8,39	8,18			
10/11/24 3:00	42,41	41,45	0,96	0,00	1			1								0		1	1						10,59	10,61			
10/11/24 4:00	42,57	42,11	0,46	0,00	1			1								0		1	1						10,79	10,81			
10/11/24 5:00	43,31	42,36	0,94	0,00	1			1								0		1	1						11,48	10,97			
10/11/24 6:00	44,47	42,99	1,48	0,00	1			1					1			0		1	1						7,89	7,66			
10/11/24 7:00	46,38	44,38	1,84	0,16	1			1					1			0		1	1						9,45	9,44			
10/11/24 8:00	50,29	46,51	2,89	0,89	1			1					1			0		1	1						12,74	12,85			
10/11/24 9:00	55,28	50,62	2,46	2,20	1			1					1			0		1	1						16,25	16,31			
10/11/24 10:00	59,20	52,15	1,97	5,07	1			1					1			0		1	1						17,35	17,31			
10/11/24 11:00	62,51	52,99	2,09	7,43	1			1					1			0		1	1						18,03	18,13			
10/11/24 12:00	63,25	55,07	3,90	4,28	1			1					1			0		1	1						18,62	18,62			
10/11/24 13:00	64,42	54,89	7,38	2,14	1			1								0		1	1	1					19,83	19,16			
10/11/24 14:00	61,20	54,33	5,38	1,49	1			1								0		1	1	1					18,15	18,15			
10/11/24 15:00	59,48	55,51	2,88	1,09	1			1								0		1	1	1					17,55	17,57			
10/11/24 16:00	61,51	56,83	4,31	0,37	1			1								0		1	1	1					18,30	18,22			
10/11/24 17:00	65,69	59,31	6,11	0,27	1			1								0		1	1	1					19,79	19,42			
10/11/24 18:00	66,48	58,61	7,59	0,27	1			1								0		1	1	1		1			20,19	19,69			
10/11/24 19:00	65,46	55,97	9,29	0,20	1			1								0		1	1	1		1			20,66	19,43			
10/11/24 20:00	64,60	49,80	14,80	0,00	1			1								0		1	1	1		1			30,27	19,21			
10/11/24 21:00	59,91	42,58	17,32	0,00	1			1								0		1	1	1					29,70	17,72			
10/11/24 22:00	54,59	38,40	16,19	0,00	1			1								0		1		1					26,80	16,34			
10/11/24 23:00	50,10	35,51	14,59	0,00	1			1								0		1		1					24,01	14,98			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω κακοκαιρίας .

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 11 Νοέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
11/11/24 0:00	46,20	32,56	13,63	0,00	1			1								0		1		1					21,01	13,81			
11/11/24 1:00	43,34	32,70	10,63	0,00	1			1								0		1		1					15,25	10,99			
11/11/24 2:00	41,61	31,58	10,02	0,00	1			1								0		1		1					14,57	10,26			
11/11/24 3:00	41,11	31,46	9,65	0,00	1			1								0		1		1					12,05	9,80			
11/11/24 4:00	41,04	31,71	9,32	0,00	1			1								0		1		1					11,90	9,72			
11/11/24 5:00	43,02	32,22	10,80	0,00	1			1								0		1		1					12,96	11,67			
11/11/24 6:00	47,04	34,16	12,85	0,02	1			1								0		1		1					17,87	14,03			
11/11/24 7:00	55,40	37,09	14,50	3,81	1			1								0		1		1					23,63	16,54			
11/11/24 8:00	61,14	35,03	14,21	11,90	1			1								0		1		1					27,69	17,19			
11/11/24 9:00	65,28	37,34	10,92	17,02	1			1								0		1		1					24,26	16,21			
11/11/24 10:00	68,31	40,90	7,84	19,57	1			1								0		1		1					19,40	14,50			
11/11/24 11:00	82,07	52,83	8,53	20,72	1			1								0		1		1					20,62	11,94			
11/11/24 12:00	65,75	35,12	9,71	20,92	1			1								0		1		1					23,87	13,28			
11/11/24 13:00	67,26	39,05	8,33	19,88	1			1								0		1		1					26,08	14,59			
11/11/24 14:00	64,31	38,59	8,67	17,06	1			1								0		1		1					23,05	14,78			
11/11/24 15:00	61,44	39,61	10,42	11,40	1			1								0		1		1					27,84	17,75			
11/11/24 16:00	58,55	45,55	10,63	2,37	1			1								0	1	1		1					26,06	17,51			
11/11/24 17:00	63,85	54,02	9,82	0,00	1			1								0	1	1		1					21,86	19,02			
11/11/24 18:00	65,76	57,19	8,57	0,00	1			1								0	1	1		1					20,09	19,59			
11/11/24 19:00	65,42	58,34	7,08	0,00	1			1								0	1	1	1	1					19,58	19,56			
11/11/24 20:00	64,45	59,12	5,32	0,00	1			1								0	1	1	1	1					19,29	19,29			
11/11/24 21:00	60,53	54,97	5,56	0,00	1			1								0	1	1	1	1					16,44	16,31			
11/11/24 22:00	55,65	50,83	4,82	0,00	1			1								0	1	1	1	1					16,28	16,07			
11/11/24 23:00	50,10	45,65	4,45	0,00	1			1								0	1	1	1						13,46	13,01			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία μειωμένης ικανότητας ATM Νο1 στα 8 MW λόγω διαρροής στην βαλβίδα τροφοδοσίας.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	1				
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)						
12/11/24 0:00	46,10	41,60	4,50	0,00	1			1								0	1	1	1						12,77	9,13						
12/11/24 1:00	43,48	39,30	4,17	0,00	1			1								0	1	1	1						11,58	6,36						
12/11/24 2:00	41,79	38,37	3,41	0,00	1			1								0	1		1						11,71	10,52						
12/11/24 3:00	40,89	34,85	6,03	0,00	1			1								0	1		1						15,96	11,13						
12/11/24 4:00	41,13	35,71	5,42	0,00	1			1								0	1	1	1						15,14	11,29						
12/11/24 5:00	43,45	41,42	2,02	0,00	1			1								0	1		1						12,37	11,56						
12/11/24 6:00	46,59	45,95	0,63	0,02	1			1								0	1	1	1						9,51	9,54						
12/11/24 7:00	53,86	49,73	0,61	3,51	1			1								0	1	1	1						13,24	13,20						
12/11/24 8:00	59,40	47,44	0,51	11,46	1			1								0	1	1	1						10,77	10,70						
12/11/24 9:00	63,75	47,03	0,40	16,32	1			1								0	1	1	1	1					10,25	10,11						
12/11/24 10:00	65,35	45,73	0,24	19,39	1			1								0	1	1	1						8,93	8,86						
12/11/24 11:00	65,68	44,54	0,36	20,78	1			1								0	1	1	1						7,66	7,61						
12/11/24 12:00	66,37	44,62	0,73	21,02	1			1								0	1	1	1						7,97	7,81						
12/11/24 13:00	65,98	47,14	0,44	18,40	1			1								0	1	1	1	1					10,24	10,24						
12/11/24 14:00	62,90	47,43	0,70	14,77	1			1								0	1	1	1						10,89	10,67						
12/11/24 15:00	59,89	49,37	0,58	9,94	1			1								0	1	1	1						11,65	11,02						
12/11/24 16:00	59,10	56,08	0,47	2,55	1			1								0	1	1	1						17,19	17,18						
12/11/24 17:00	64,59	64,44	0,14	0,00	1			1								0	1	1	1	1	1				19,02	19,07						
12/11/24 18:00	66,79	66,21	0,57	0,00	1			1								0	1	1	1	1	1				19,81	19,82						
12/11/24 19:00	66,13	65,91	0,21	0,00	1			1								0	1	1	1	1					19,73	19,73						
12/11/24 20:00	65,23	65,20	0,03	0,00	1			1								0	1	1	1	1					19,50	19,51						
12/11/24 21:00	61,78	61,74	0,04	0,00	1			1								0	1	1	1	1	1				17,48	17,44						
12/11/24 22:00	56,21	56,11	0,09	0,00	1			1								0	1	1	1	1	1				11,99	11,88						
12/11/24 23:00	50,67	50,07	0,60	0,00	1			1								0		1	1	1					9,72	9,64						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία μειωμένης ικανότητας ATM Νο1 (8 MW), απο 00:00 έως 8:45 λόγω διαρροής βαλβίδας τροφοδοτικού νερού .

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Τετάρτη, 13 Νοέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
13/11/24 0:00	45,84	45,33	0,50	0,00	1			1								0		1	1	1					8,53	8,44		
13/11/24 1:00	43,01	39,84	3,17	0,00	1			1								0		1	1	1					9,63	7,78		
13/11/24 2:00	41,73	33,06	8,67	0,00	1			1								0			1	1					15,28	11,23		
13/11/24 3:00	40,48	36,10	4,38	0,00	1			1					1			0				1					20,97	11,14		
13/11/24 4:00	40,56	35,95	4,60	0,00	1			1								0	1			1					15,95	9,41		
13/11/24 5:00	42,43	40,29	2,13	0,00	1			1								0	1			1					12,52	12,03		
13/11/24 6:00	46,77	46,09	0,67	0,01	1			1								0	1			1	1				10,70	9,98		
13/11/24 7:00	53,62	50,86	0,13	2,63	1			1								0	1			1	1				13,76	13,82		
13/11/24 8:00	58,43	48,04	0,27	10,12	1			1								0	1			1	1				11,16	11,15		
13/11/24 9:00	62,29	46,57	0,09	15,62	1			1								0	1			1	1				9,79	9,66		
13/11/24 10:00	63,53	44,82	0,28	18,42	1			1								0	1			1	1				7,97	7,94		
13/11/24 11:00	64,96	44,83	0,48	19,65	1			1								0	1			1	1				7,91	7,86		
13/11/24 12:00	65,77	45,38	0,68	19,71	1			1								0	1			1	1				8,68	8,64		
13/11/24 13:00	65,71	46,60	0,72	18,39	1			1								0	1			1	1				9,74	9,74		
13/11/24 14:00	64,05	48,01	0,63	15,41	1			1								0	1			1	1				11,39	11,38		
13/11/24 15:00	60,98	50,42	0,27	10,29	1			1								0	1			1	1				13,39	13,50		
13/11/24 16:00	58,42	56,10	0,29	2,03	1			1								0	1			1	1				17,18	17,10		
13/11/24 17:00	63,55	61,16	2,39	0,00	1			1								0	1			1	1	1			18,37	18,37		
13/11/24 18:00	65,25	60,12	5,12	0,00	1			1								0	1			1	1	1			19,46	19,46		
13/11/24 19:00	64,89	60,43	4,46	0,00	1			1								0	1			1	1	1			19,36	19,38		
13/11/24 20:00	63,63	58,08	5,55	0,00	1			1								0	1			1	1	1			19,32	18,90		
13/11/24 21:00	60,22	52,90	7,32	0,00	1			1								0	1			1	1	1			20,36	17,07		
13/11/24 22:00	55,10	47,72	7,37	0,00	1			1								0	1			1	1				19,73	16,40		
13/11/24 23:00	50,11	40,71	9,40	0,00	1			1								0	1			1					22,93	14,68		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω κακοκαιρίας .
2. Περικοπή Α/Π απο 2:32 εως 2:49

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 14 Νοέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
14/11/24 0:00	45,65	37,07	8,58	0,00	1			1								0	1			1					20,14	13,58	
14/11/24 1:00	42,95	35,25	7,70	0,00	1			1								0	1			1					14,36	12,71	
14/11/24 2:00	41,57	34,43	7,14	0,00	1			1								0	1			1					12,95	11,84	
14/11/24 3:00	40,47	33,17	7,29	0,00	1			1								0	1			1					13,41	10,86	
14/11/24 4:00	40,35	34,60	5,75	0,00	1			1								0	1			1					12,30	10,67	
14/11/24 5:00	42,06	36,49	5,57	0,00	1			1								0	1			1					12,59	12,30	
14/11/24 6:00	44,64	39,05	5,58	0,01	1			1								0	1			1					13,23	13,23	
14/11/24 7:00	49,43	43,74	4,30	1,39	1			1								0	1		1	1					12,63	12,32	
14/11/24 8:00	55,23	41,83	3,83	9,57	1			1								0	1		1	1					8,90	8,19	
14/11/24 9:00	59,67	41,75	2,35	15,57	1			1								0	1		1	1					8,02	6,38	
14/11/24 10:00	60,67	43,60	1,62	15,45	1			1								0	1		1	1					8,70	7,97	
14/11/24 11:00	61,61	43,23	1,66	16,71	1			1								0	1		1	1					8,11	7,54	
14/11/24 12:00	62,14	47,20	1,51	13,43	1			1								0	1		1	1					11,04	11,03	
14/11/24 13:00	62,24	48,51	1,63	12,10	1			1								0	1		1	1					12,88	12,68	
14/11/24 14:00	60,48	45,26	2,34	12,88	1			1								0	1		1	1					10,41	9,40	
14/11/24 15:00	58,36	45,58	2,71	10,08	1			1								0	1		1	1					11,18	11,19	
14/11/24 16:00	56,84	53,65	1,25	1,94	1			1								0	1		1	1					16,34	16,41	
14/11/24 17:00	62,25	61,60	0,65	0,00	1			1								0	1		1	1		1			17,86	17,81	
14/11/24 18:00	63,45	62,81	0,64	0,00	1			1								0	1		1	1		1			18,73	18,72	
14/11/24 19:00	63,43	63,20	0,22	0,00	1			1								0	1		1	1		1			18,78	18,79	
14/11/24 20:00	61,69	61,44	0,25	0,00	1			1								0	1		1	1		1			17,23	17,21	
14/11/24 21:00	58,30	57,74	0,56	0,00	1			1								0	1		1	1		1			13,90	13,86	
14/11/24 22:00	54,28	53,21	1,07	0,00	1			1								0	1		1	1					16,04	16,09	
14/11/24 23:00	49,26	48,16	1,09	0,00	1			1								0	1		1	1					12,13	12,02	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 15 Νοέμβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/11/24 0:00	45,02	43,89	1,13	0,00	1			1								1		1	1				7,77	7,65
15/11/24 1:00	42,77	41,66	1,11	0,00	1			1								1		1	1				6,32	5,59
15/11/24 2:00	40,66	38,81	1,85	0,00	1			1										1	1				10,43	10,51
15/11/24 3:00	40,10	37,37	2,73	0,00	1			1										1	1				11,29	10,12
15/11/24 4:00	40,38	37,44	2,94	0,00	1			1										1	1				12,04	10,27
15/11/24 5:00	41,38	37,61	3,77	0,00	1			1										1	1				11,88	11,35
15/11/24 6:00	44,55	40,66	3,89	0,01	1			1										1	1				23,34	11,40
15/11/24 7:00	50,38	45,32	3,98	1,08	1			1								1		1	1				30,70	12,31
15/11/24 8:00	57,19	46,86	2,73	7,60	1			1						1		1		1	1				30,70	7,76
15/11/24 9:00	60,86	51,07	1,90	7,89	1			1						1		1		1	1				25,86	9,89
15/11/24 10:00	63,35	51,99	3,68	7,68	1			1		1				1				1	1				5,15	5,75
15/11/24 11:00	65,40	56,83	1,64	6,93	1			1		1				1				1	1				10,23	9,84
15/11/24 12:00	65,24	52,03	1,98	11,23	1			1		1				1				1	1				9,28	6,68
15/11/24 13:00	64,77	49,76	2,53	12,48	1			1		1				1				1					12,04	7,55
15/11/24 14:00	63,22	46,30	3,77	13,15	1			1		1								1					13,42	8,17
15/11/24 15:00	62,48	49,18	3,61	9,69	1			1		1								1					14,89	12,91
15/11/24 16:00	60,89	56,02	2,75	2,12	1			1		1						1		1					16,71	14,79
15/11/24 17:00	66,11	64,23	1,88	0,00	1			1		1						1		1		1			16,89	15,96
15/11/24 18:00	67,40	65,86	1,54	0,00	1			1		1						1		1		1			16,06	16,08
15/11/24 19:00	67,07	66,01	1,06	0,00	1			1		1						1		1		1			15,87	15,86
15/11/24 20:00	65,29	63,27	2,02	0,00	1			1		1						1		1		1			14,06	14,08
15/11/24 21:00	61,07	59,86	1,21	0,00	1			1		1						1		1		1			9,61	9,50
15/11/24 22:00	56,53	55,74	0,79	0,00	1			1								1		1		1			12,90	12,99
15/11/24 23:00	50,71	49,85	0,85	0,00	1			1								1		1		1			13,54	13,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο3 λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 16 Νοέμβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/11/24 0:00	45,98	45,68	0,30	0,00	1			1								1		1		1			8,82	8,78
16/11/24 1:00	43,68	43,55	0,13	0,00	1			1								1		1		1			8,92	9,10
16/11/24 2:00	41,82	41,34	0,47	0,00	1			1								1		1					11,89	11,84
16/11/24 3:00	40,63	40,19	0,44	0,00	1			1								1		1					10,53	10,54
16/11/24 4:00	40,80	40,58	0,22	0,00	1			1								1		1					10,91	10,95
16/11/24 5:00	42,16	41,96	0,20	0,00	1			1								1		1					12,25	12,25
16/11/24 6:00	44,10	44,01	0,08	0,00	1			1								1		1					11,65	10,64
16/11/24 7:00	47,26	44,82	0,36	2,09	1			1								1		1	1				7,85	7,82
16/11/24 8:00	52,50	47,55	0,95	4,00	1			1								1		1	1				10,96	11,10
16/11/24 9:00	58,09	51,05	1,62	5,42	1			1								1		1	1				15,01	14,85
16/11/24 10:00	63,25	46,60	2,90	13,76	1			1								1		1	1				5,44	5,66
16/11/24 11:00	64,08	45,57	3,49	15,03	1			1		1						1		1					3,58	4,90
16/11/24 12:00	64,71	46,82	6,64	11,25	1			1		1						1		1					10,99	9,57
16/11/24 13:00	65,54	48,88	11,08	5,59	1			1		1						1		1					17,18	16,11
16/11/24 14:00	65,75	53,04	11,27	1,44	1			1		1			1			1		1					16,52	13,32
16/11/24 15:00	65,55	58,74	6,19	0,61	1			1		1			1	1		1		1					11,61	7,57
16/11/24 16:00	67,02	60,77	5,41	0,84	1			1		1			1	1		1		1					14,81	6,68
16/11/24 17:00	69,02	62,13	6,89	0,00	1			1		1			1			1		1					17,62	11,03
16/11/24 18:00	69,09	62,88	6,20	0,00	1			1		1						1		1			1		20,64	15,10
16/11/24 19:00	66,47	64,22	2,25	0,00	1			1		1						1		1			1		17,06	17,10
16/11/24 20:00	65,40	65,16	0,24	0,00	1			1				1				1		1		1	1		17,73	15,55
16/11/24 21:00	60,98	60,56	0,41	0,00	1			1			1					1		1		1			10,35	9,84
16/11/24 22:00	55,70	54,92	0,77	0,00	1			1			1		1			1		1					7,26	6,79
16/11/24 23:00	51,06	48,44	2,61	0,00	1			1					1			1		1					7,58	6,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 και Νο3 λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω κακοκαιρίας (14:30-17:40).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 17 Νοέμβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/11/24 0:00	46,65	40,35	6,30	0,00	1			1					1			1		1					14,83	11,95
17/11/24 1:00	43,69	37,12	6,57	0,00	1			1					1			1		1					20,67	10,64
17/11/24 2:00	41,19	36,03	5,16	0,00	1			1					1			1							17,23	11,87
17/11/24 3:00	39,17	35,42	3,75	0,00	1			1					1			1							16,44	9,91
17/11/24 4:00	39,37	36,95	2,42	0,00	1			1					1			1							18,95	9,95
17/11/24 5:00	38,96	37,16	1,80	0,00	1			1					1			1							21,05	9,44
17/11/24 6:00	39,71	37,89	1,81	0,00	1			1					1			1							17,41	10,15
17/11/24 7:00	39,82	35,55	2,91	1,36	1			1					1			1							21,77	8,97
17/11/24 8:00	46,86	35,90	4,28	6,68	1			1					1			1							24,02	10,97
17/11/24 9:00	53,98	34,60	4,33	15,05	1			1					1			1							25,39	9,83
17/11/24 10:00	55,78	33,93	6,45	15,41	1			1					1			1							33,53	11,18
17/11/24 11:00	60,64	37,89	10,94	11,81	1			1					1			1							45,80	16,47
17/11/24 12:00	60,94	44,78	7,43	8,73	1			1					1			1		1					12,71	9,11
17/11/24 13:00	62,97	47,68	8,42	6,87	1			1					1			1		1					27,03	15,50
17/11/24 14:00	62,09	46,47	9,05	6,57	1			1					1			1		1					42,88	18,58
17/11/24 15:00	58,98	46,04	9,98	2,96	1			1					1			1		1					31,57	17,60
17/11/24 16:00	60,14	44,61	14,86	0,67	1			1								1		1	1				28,45	17,78
17/11/24 17:00	65,89	50,45	15,44	0,00	1			1								1		1	1				19,67	16,11
17/11/24 18:00	67,63	54,41	13,21	0,00	1			1					1			1		1	1				13,82	13,48
17/11/24 19:00	67,76	55,05	12,70	0,00	1			1					1			1		1	1				14,77	13,52
17/11/24 20:00	66,24	53,04	13,19	0,00	1			1					1			1		1	1				14,78	14,28
17/11/24 21:00	62,03	45,94	16,08	0,00	1			1								1		1	1				22,56	18,20
17/11/24 22:00	57,08	40,86	16,22	0,00	1			1										1	1				24,14	17,17
17/11/24 23:00	51,60	36,54	15,05	0,00	1			1										1	1				18,17	15,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω κακοκαιρίας (12:00-13:30) και (17:00-20:40).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 18 Νοέμβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
18/11/24 0:00	46,40	32,92	13,48	0,00	1			1										1	1				15,96	13,89	
18/11/24 1:00	42,98	30,39	12,58	0,00	1													1	1				15,66	12,84	
18/11/24 2:00	41,53	31,25	10,27	0,00	1			1										1	1				10,83	10,42	
18/11/24 3:00	40,26	31,56	8,69	0,00	1			1										1	1				8,90	9,10	
18/11/24 4:00	40,15	31,18	8,97	0,00	1			1										1	1				9,36	9,20	
18/11/24 5:00	42,19	32,88	9,31	0,00	1			1										1	1				10,77	10,06	
18/11/24 6:00	47,25	34,99	12,25	0,00	1			1										1	1	1			14,68	13,28	
18/11/24 7:00	54,63	37,87	15,34	1,41	1			1										1	1				17,95	16,30	
18/11/24 8:00	59,72	37,48	15,03	7,21	1			1										1	1				22,97	17,88	
18/11/24 9:00	62,55	37,94	15,14	9,47	1			1										1	1				29,99	17,88	
18/11/24 10:00	60,79	40,67	12,20	7,92	1			1										1	1				17,30	12,14	
18/11/24 11:00	62,83	40,48	10,94	11,41	1			1										1	1	1			23,28	17,91	
18/11/24 12:00	62,50	40,35	11,37	10,78	1			1										1	1				36,52	18,69	
18/11/24 13:00	63,92	40,71	10,44	12,77	1			1										1	1				33,91	19,12	
18/11/24 14:00	63,58	40,53	9,95	13,10	1			1										1	1				24,97	19,02	
18/11/24 15:00	63,57	43,17	10,14	10,25	1			1										1	1				30,91	19,09	
18/11/24 16:00	64,37	50,61	11,18	2,58	1			1									1	1	1				32,55	19,23	
18/11/24 17:00	70,79	59,01	11,08	0,70	1			1									1	1	1	1			22,49	21,14	
18/11/24 18:00	71,78	60,93	10,16	0,70	1			1									1	1	1	1			21,51	21,43	
18/11/24 19:00	71,87	60,48	11,00	0,38	1			1									1	1	1	1			21,59	21,47	
18/11/24 20:00	70,89	57,04	13,85	0,00	1			1									1	1	1	1			22,23	21,18	
18/11/24 21:00	66,69	51,21	15,48	0,00	1			1									1	1	1				24,22	19,97	
18/11/24 22:00	60,00	43,71	16,29	0,00	1			1									1	1	1	1			23,29	17,97	
18/11/24 23:00	52,97	40,60	12,37	0,00	1			1										1	1				20,69	15,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περικοπή Α/Π (02:30 - 06:30) και (10:00 - 11:15) λόγω μεγάλων ταλαντώσεων συχνότητας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 19 Νοέμβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
19/11/24 0:00	47,33	36,06	11,27	0,00	1			1										1	1				20,33	14,13	
19/11/24 1:00	44,03	34,44	9,59	0,00	1			1										1	1				20,32	13,09	
19/11/24 2:00	41,82	33,19	8,63	0,00	1			1										1	1				24,45	11,84	
19/11/24 3:00	41,04	32,94	8,10	0,00	1			1										1	1				16,76	11,04	
19/11/24 4:00	41,29	33,68	7,60	0,00	1			1										1	1				14,03	11,20	
19/11/24 5:00	43,23	36,73	6,50	0,00	1			1										1	1				13,42	12,65	
19/11/24 6:00	48,11	42,63	5,47	0,00	1			1					1					1	1				13,24	12,94	
19/11/24 7:00	54,72	47,42	4,70	2,61	1			1										1	1	1			15,18	14,94	
19/11/24 8:00	58,80	44,72	3,10	10,98	1			1										1	1	1			11,08	10,49	
19/11/24 9:00	60,41	41,73	3,33	15,35	1			1										1	1	1			9,72	8,70	
19/11/24 10:00	60,88	38,98	4,44	17,46	1			1										1	1				13,55	13,41	
19/11/24 11:00	60,63	39,07	3,17	18,39	1			1										1	1				12,31	12,19	
19/11/24 12:00	63,01	39,00	5,88	18,13	1			1										1	1				16,52	14,82	
19/11/24 13:00	63,64	40,54	6,25	16,85	1			1										1	1				18,98	16,83	
19/11/24 14:00	61,67	38,81	7,41	15,46	1			1										1	1				20,44	16,30	
19/11/24 15:00	59,83	42,22	7,24	10,38	1			1										1	1				20,94	17,70	
19/11/24 16:00	61,05	49,40	9,43	2,22	1			1									1	1	1				20,29	18,23	
19/11/24 17:00	67,06	58,78	8,28	0,00	1			1									1	1	1				19,95	19,91	
19/11/24 18:00	69,28	61,97	7,31	0,00	1			1									1	1	1	1			20,55	20,57	
19/11/24 19:00	69,74	63,30	6,44	0,00	1			1									1	1	1	1			20,74	20,76	
19/11/24 20:00	69,34	63,17	6,16	0,00	1			1									1	1	1	1			20,63	20,60	
19/11/24 21:00	65,34	57,48	7,86	0,00	1			1									1	1	1	1			19,71	19,44	
19/11/24 22:00	59,95	53,16	6,78	0,00	1			1									1	1	1				19,16	17,87	
19/11/24 23:00	53,57	48,53	5,04	0,00	1			1									1	1	1				16,54	15,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/11/24 0:00	48,05	43,53	4,51	0,00	1			1									1	1	1				16,93	10,74
20/11/24 1:00	44,83	41,79	3,03	0,00	1			1									1	1	1				9,67	7,47
20/11/24 2:00	42,77	40,16	2,61	0,00	1			1										1	1				12,51	12,45
20/11/24 3:00	42,13	40,85	1,28	0,00	1			1										1	1				12,16	12,08
20/11/24 4:00	42,31	41,93	0,38	0,00	1			1										1	1				12,31	12,34
20/11/24 5:00	43,94	43,66	0,28	0,00	1			1										1	1				12,25	11,51
20/11/24 6:00	48,82	48,55	0,26	0,00	1													1	1	1			11,20	10,89
20/11/24 7:00	55,05	52,61	0,10	2,35	1												1	1	1	1			13,28	13,28
20/11/24 8:00	59,31	48,15	0,58	10,58	1												1	1	1	1			9,37	9,21
20/11/24 9:00	60,86	44,45	1,22	15,20	1												1	1	1	1			6,98	6,83
20/11/24 10:00	61,70	42,07	2,01	17,61	1												1	1	1				6,90	6,64
20/11/24 11:00	62,47	42,56	2,65	17,26	1					1								1	1				7,36	5,77
20/11/24 12:00	61,89	46,89	2,87	12,13	1					1								1	1				10,72	10,55
20/11/24 13:00	65,70	50,30	4,26	11,14	1					1								1	1				15,53	15,44
20/11/24 14:00	63,85	50,34	5,62	7,89	1					1								1	1				17,09	17,01
20/11/24 15:00	61,94	52,05	5,34	4,55	1					1								1	1				17,29	16,83
20/11/24 16:00	63,64	55,54	7,30	0,81	1			1		1								1	1				18,62	18,15
20/11/24 17:00	70,51	61,89	8,62	0,00	1			1		1			1					1	1				21,62	21,07
20/11/24 18:00	71,95	63,14	8,81	0,00	1			1		1			1					1	1				21,44	21,47
20/11/24 19:00	72,46	64,44	8,02	0,00	1			1		1			1					1	1				21,56	21,56
20/11/24 20:00	71,74	63,54	8,20	0,00	1			1		1			1					1	1				21,44	21,42
20/11/24 21:00	66,89	57,43	9,46	0,00	1			1		1			1					1	1				19,24	18,14
20/11/24 22:00	60,60	53,18	7,42	0,00	1			1		1			1						1				12,84	11,89
20/11/24 23:00	53,63	46,05	7,58	0,00	1			1					1					1	1				14,60	13,67

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 και D4 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωρίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
21/11/24 0:00	48,20	35,48	12,72	0,00	1			1					1			0			1						18,48	14,34	
21/11/24 1:00	44,36	31,52	12,84	0,00	1			1					1			0			1						17,21	13,23	
21/11/24 2:00	42,59	30,23	12,35	0,00	1			1					1			0			1						15,25	12,67	
21/11/24 3:00	41,63	29,90	11,72	0,00	1			1					1			0			1						12,91	12,28	
21/11/24 4:00	41,33	29,79	11,54	0,00	1			1					1			0			1						13,02	12,11	
21/11/24 5:00	43,27	30,84	12,42	0,00	1			1					1			0			1						14,50	12,90	
21/11/24 6:00	48,00	34,26	13,74	0,01	1			1					1			0			1						14,27	14,32	
21/11/24 7:00	54,18	38,34	14,91	0,93	1			1					1			0			1	1					16,63	15,76	
21/11/24 8:00	57,90	41,48	13,77	2,65	1			1								0			1	1					14,69	14,40	
21/11/24 9:00	61,11	43,75	13,98	3,39	1			1								0			1	1					14,75	14,16	
21/11/24 10:00	63,86	47,85	9,74	6,27	1			1		1			1			0			1	1					9,36	11,46	
21/11/24 11:00	66,41	44,42	12,54	9,46	1					1			1			0				1					13,68	13,21	
21/11/24 12:00	67,08	42,57	12,31	12,19	1			1		1						0				1					16,22	14,12	
21/11/24 13:00	66,24	46,35	8,33	11,55	1					1						0				1					17,90	14,16	
21/11/24 14:00	64,15	49,33	7,51	7,32	1			1		1						0				1	1				14,74	11,40	
21/11/24 15:00	62,65	54,32	4,93	3,40	1			1		1						0				1	1				14,11	13,63	
21/11/24 16:00	64,62	60,08	3,80	0,74	1			1		1						0				1	1				15,44	14,44	
21/11/24 17:00	70,16	65,97	4,19	0,00	1			1		1						0		1		1	1				17,13	17,19	
21/11/24 18:00	71,09	66,82	4,27	0,00	1			1		1						0		1		1	1				18,14	18,19	
21/11/24 19:00	71,11	68,87	2,24	0,00	1			1		1						0		1		1	1				18,10	18,05	
21/11/24 20:00	70,16	67,97	2,19	0,00	1			1		1						0		1		1	1				17,32	17,36	
21/11/24 21:00	66,29	61,94	4,35	0,00	1			1		1						0		1		1	1				16,62	13,22	
21/11/24 22:00	59,68	56,96	2,72	0,00	1			1		1						0		1		1	1				8,07	7,50	
21/11/24 23:00	52,95	50,48	2,47	0,00	1					1						0		1	1	1					3,84	3,36	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 και D4 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.
2. περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
22/11/24 0:00	47,07	45,28	1,78	0,00	1			1								0		1	1					4,03	3,54		
22/11/24 1:00	43,87	37,85	6,02	0,00	1			1								0			1	1				16,31	12,22		
22/11/24 2:00	42,13	36,01	6,12	0,00	1			1								0			1	1				17,26	12,14		
22/11/24 3:00	41,04	35,08	5,96	0,00	1			1								0			1	1				16,38	11,23		
22/11/24 4:00	41,23	32,34	8,88	0,00	1			1								0			1	1				18,61	11,41		
22/11/24 5:00	42,95	37,15	5,79	0,00	1			1								0			1	1				15,03	12,56		
22/11/24 6:00	48,04	43,65	4,39	0,00	1			1								0			1	1				14,95	13,13		
22/11/24 7:00	53,95	49,44	2,44	2,06	1			1								0			1	1		1		14,75	14,66		
22/11/24 8:00	57,42	47,35	0,75	9,33	1			1								0		1			1	1		13,91	9,40		
22/11/24 9:00	59,78	45,30	0,14	14,34	1			1								0			1		1	1		30,04	6,73		
22/11/24 10:00	60,27	43,89	0,11	16,26	1			1								0			1		1	1		30,70	5,21		
22/11/24 11:00	60,83	45,56	0,15	15,12	1			1								0			1		1	1		30,22	6,91		
22/11/24 12:00	62,40	48,25	0,74	13,41	1			1								0			1		1	1		12,22	7,56		
22/11/24 13:00	61,50	50,30	0,55	10,66	1			1								0			1		1	1		8,41	6,57		
22/11/24 14:00	60,31	48,03	1,19	11,09	1			1								0			1		1	1	1	10,07	4,54		
22/11/24 15:00	60,44	48,51	3,03	8,90	1			1								0		1		1	1	1	1	10,15	7,49		
22/11/24 16:00	59,87	52,95	5,50	1,43	1			1								0			1		1	1	1	13,76	14,02		
22/11/24 17:00	66,55	59,67	6,88	0,00	1			1								0			1		1	1	1	19,84	19,88		
22/11/24 18:00	68,00	60,58	7,42	0,00	1			1								0			1		1	1	1	19,10	18,78		
22/11/24 19:00	67,79	58,64	9,15	0,00	1			1								0			1	1		1	1	19,63	19,47		
22/11/24 20:00	66,03	53,49	12,53	0,00	1			1								0			1			1	1	19,71	19,66		
22/11/24 21:00	61,90	46,81	15,08	0,00	1			1								0			1			1	1	18,52	18,48		
22/11/24 22:00	57,29	43,72	13,57	0,00	1			1								0			1			1	1	17,08	17,08		
22/11/24 23:00	51,76	37,95	13,80	0,00	1			1								0			1				1	15,45	15,44		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Δοκιμαστική λειτουργία DG Νο7 ΘΗΣ.
- 2.Εντάξει DG4 ΘΗΣ για αλλαγή καυσίμου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 23 Νοέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
23/11/24 0:00	46,78	34,04	12,73	0,00	1			1								0			1				1		14,00	13,96			
23/11/24 1:00	43,61	31,20	12,40	0,00	1			1								0			1				1		13,05	13,02			
23/11/24 2:00	41,89	30,20	11,69	0,00	1			1								0			1				1		12,31	12,30			
23/11/24 3:00	41,18	30,03	11,15	0,00	1			1								0			1				1		11,67	11,62			
23/11/24 4:00	40,95	30,75	10,20	0,00	1			1								0			1				1		11,33	11,24			
23/11/24 5:00	41,85	32,00	9,85	0,00	1			1								0			1				1		12,00	11,94			
23/11/24 6:00	45,08	33,35	11,72	0,00	1			1								0			1				1		13,45	13,43			
23/11/24 7:00	47,74	35,35	11,52	0,88	1			1								0			1				1		14,18	14,21			
23/11/24 8:00	51,89	35,00	13,62	3,27	1			1								0			1				1		15,48	15,49			
23/11/24 9:00	56,96	37,81	13,05	6,11	1			1								0			1				1		17,00	17,00			
23/11/24 10:00	59,52	37,83	12,48	9,21	1			1								0			1				1		17,74	17,74			
23/11/24 11:00	61,36	39,40	9,28	12,68	1			1								0			1				1		18,33	18,26			
23/11/24 12:00	62,97	40,75	7,12	15,09	1			1								0			1				1		18,08	18,08			
23/11/24 13:00	62,88	41,90	8,23	12,75	1			1								0			1			1	1		14,70	14,01			
23/11/24 14:00	62,60	38,56	10,30	13,74	1			1								0			1			1	1		10,90	11,06			
23/11/24 15:00	59,35	44,06	8,96	6,33	1			1								0			1	0		1	1		8,51	8,89			
23/11/24 16:00	63,28	53,92	9,13	0,23	1			1					1			0			1	0		1	1		9,21	9,23			
23/11/24 17:00	69,43	56,04	13,32	0,07	1			1		1			1			0			1	0			1		14,47	14,51			
23/11/24 18:00	69,37	52,82	16,48	0,07	1			1		1						0			1	0			1		16,79	16,83			
23/11/24 19:00	67,85	55,16	12,61	0,07	1			1		1						0			1	0			1		13,53	13,55			
23/11/24 20:00	65,57	54,02	11,48	0,07	1			1		1						0			1	0			1		13,07	13,08			
23/11/24 21:00	61,53	52,16	9,30	0,07	1			1								0			1	0		1	1		12,14	12,14			
23/11/24 22:00	57,22	48,45	8,70	0,07	1			1								0			1	0		1	1		11,42	11,40			
23/11/24 23:00	52,71	44,80	7,84	0,07	1			1								0			1	0		1	1		10,55	10,52			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- 1.(13:30-24) Λειτουργία ΑΕΡ Νο4-D4 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.
- 2.Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμου και ταλαντωση συχρότητας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 24 Νοέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/11/24 0:00	48,49	42,60	5,83	0,07	1			1								0			1			1	1		7,68	7,51
24/11/24 1:00	44,97	39,96	4,94	0,07	1			1								0			1				1		6,66	6,66
24/11/24 2:00	43,17	38,35	4,76	0,07	1			1								0			1				1		6,38	6,39
24/11/24 3:00	42,14	37,43	4,64	0,07	1			1								0			1				1		6,24	6,24
24/11/24 4:00	42,04	37,35	4,62	0,07	1			1								0			1				1		6,22	6,23
24/11/24 5:00	42,86	38,21	4,59	0,07	1			1								0			1				1		6,36	6,38
24/11/24 6:00	45,28	38,21	7,05	0,03	1			1								0			1				1		9,58	9,67
24/11/24 7:00	48,58	36,54	9,47	2,57	1			1								0			1				1		12,04	12,08
24/11/24 8:00	55,52	36,58	7,83	11,11	1			1								0			1				1		8,55	8,36
24/11/24 9:00	58,98	34,51	8,01	16,47	1			1								0			1				1		8,81	8,81
24/11/24 10:00	62,89	34,13	8,76	20,00	1			1								0			1				1		9,41	9,41
24/11/24 11:00	63,66	34,32	8,86	20,48	1			1								0			1				1		9,52	9,53
24/11/24 12:00	64,74	35,23	9,00	20,52	1			1								0			1				1		9,69	9,69
24/11/24 13:00	64,59	36,41	9,00	19,19	1			1								0			1				1		9,66	9,67
24/11/24 14:00	63,58	37,85	9,30	16,43	1			1								0			1				1		10,14	10,15
24/11/24 15:00	64,10	40,10	13,01	10,98	1			1								0			1				1		14,57	14,57
24/11/24 16:00	65,22	48,15	15,20	1,87	1			1								0		1	1				1		16,24	16,25
24/11/24 17:00	73,67	54,92	18,74	0,00	1			1								0		1	1				1		21,44	21,57
24/11/24 18:00	76,83	54,85	21,97	0,00	1			1								0		1	1			1	1		22,99	22,99
24/11/24 19:00	77,65	55,00	22,65	0,00	1			1								0		1	1			1	1		23,27	23,27
24/11/24 20:00	76,97	54,27	22,70	0,00	1			1								0		1	1			0	1		23,05	23,08
24/11/24 21:00	73,17	51,10	22,07	0,00	1			1								0		1	1			0	1		21,59	21,92
24/11/24 22:00	66,98	46,80	20,18	0,00	1			1								0		1	1			0	1		19,53	20,07
24/11/24 23:00	59,76	44,24	15,52	0,00	1			1								0		1	1			0	1		15,39	15,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.(00:03-17:00) Περιορισμός Α/Π λογύ αστάθειας ανέμου-ταλάντωση συχρότητας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/11/24 0:00	53,32	40,05	13,26	0,00	1			1									1	1				1	13,15	13,31
25/11/24 1:00	48,62	37,02	11,60	0,00	1			1										1				1	12,15	12,14
25/11/24 2:00	46,45	35,31	11,14	0,00	1			1										1				1	11,60	11,59
25/11/24 3:00	45,66	34,74	10,91	0,00	1			1										1				1	11,39	11,39
25/11/24 4:00	45,72	34,76	10,95	0,00	1			1										1				1	11,41	11,40
25/11/24 5:00	47,55	36,49	11,06	0,00	1			1										1				1	11,85	11,87
25/11/24 6:00	54,00	41,47	12,52	0,00	1			1									1	1				1	14,12	14,22
25/11/24 7:00	62,39	44,55	15,52	2,32	1			1									1	1				1	17,74	17,63
25/11/24 8:00	67,29	41,77	14,43	11,09	1			1									1	1				1	14,20	14,50
25/11/24 9:00	69,98	40,99	11,87	17,12	1			1									1	1				1	12,02	12,10
25/11/24 10:00	70,47	36,60	13,78	20,10	1			1										1				1	15,22	15,28
25/11/24 11:00	70,90	32,91	16,48	21,52	1			1										1				1	17,69	17,69
25/11/24 12:00	71,86	33,31	16,86	21,70	1			1										1				1	17,94	17,93
25/11/24 13:00	72,46	34,31	17,56	20,59	1			1										1				1	18,07	18,09
25/11/24 14:00	73,02	35,11	20,52	17,40	1			1										1				1	21,63	21,75
25/11/24 15:00	73,85	41,36	21,05	11,45	1			1										1				1	22,10	22,12
25/11/24 16:00	76,89	52,50	22,27	2,13	1			1									1	1				1	24,06	24,11
25/11/24 17:00	85,01	61,20	23,80	0,00	1			1		1							1	1				1	29,65	29,70
25/11/24 18:00	87,13	64,73	22,40	0,00	1					1							1	1				1	28,91	28,83
25/11/24 19:00	87,66	65,27	22,38	0,00	1			1		1							1	1				1	26,28	26,30
25/11/24 20:00	87,38	65,38	22,00	0,00	1			1		1							1	1				1	26,20	26,19
25/11/24 21:00	82,92	58,81	24,11	0,00	1			1									1	1		1		1	24,79	24,86
25/11/24 22:00	74,85	52,89	21,95	0,00	1			1									1	1		1		1	22,43	22,44
25/11/24 23:00	65,29	46,92	18,37	0,00	1			1									1	1				1	19,59	19,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG4 ΑΗΣ για μετρήσεις καυσαερίων.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω αστάθειας ανέμου (00:00-14:00)

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
26/11/24 0:00	57,24	41,23	16,01	0,00	1			1								0		1	1				1		17,11	17,08	
26/11/24 1:00	51,80	36,97	14,83	0,00	1			1								0		1	1						15,47	15,45	
26/11/24 2:00	49,51	35,21	14,29	0,00	1			1								0		1	1						14,83	14,81	
26/11/24 3:00	48,02	34,88	13,13	0,00	1			1								0		1	1						14,41	14,38	
26/11/24 4:00	48,16	34,67	13,48	0,00	1			1								0		1	1						14,40	14,42	
26/11/24 5:00	50,39	36,50	13,88	0,00	1			1								0		1	1						15,06	15,07	
26/11/24 6:00	57,03	42,93	14,10	0,00	1			1								0		1	1						17,03	17,06	
26/11/24 7:00	65,03	52,88	9,97	2,18	1			1								0		1	1		1				19,36	19,40	
26/11/24 8:00	68,06	50,58	7,34	10,14	1			1								0		1	1		1				19,03	19,04	
26/11/24 9:00	69,72	51,40	2,70	15,63	1			1								0		1	1		1				15,24	15,14	
26/11/24 10:00	69,50	46,68	4,48	18,33	1			1								0		1	1		1				12,29	12,25	
26/11/24 11:00	68,87	45,74	3,67	19,46	1			1								0		1	1		1				10,65	10,63	
26/11/24 12:00	69,30	44,04	6,04	19,23	1			1								0		1	1		1				10,95	10,96	
26/11/24 13:00	69,53	43,21	9,02	17,30	1			1								0		1	1		1				13,55	13,49	
26/11/24 14:00	70,33	40,15	15,39	14,79	1			1								0		1	1						18,82	18,96	
26/11/24 15:00	71,39	44,72	19,35	7,32	1			1								0		1	1						22,78	22,79	
26/11/24 16:00	76,75	58,13	17,87	0,75	1			1								0		1	1		1				25,01	24,98	
26/11/24 17:00	86,00	67,86	18,13	0,00	1			1	1							0		1	1		1				25,71	25,73	
26/11/24 18:00	88,92	67,50	21,42	0,00	1			1	1							0		1	1		1				26,13	25,93	
26/11/24 19:00	89,65	65,95	23,70	0,00	1			1			1					0		1	1		1				26,84	26,83	
26/11/24 20:00	87,97	65,49	22,47	0,00	1			1			1					0		1	1		1				26,34	26,40	
26/11/24 21:00	83,70	59,14	24,56	0,00	1			1								0		1	1		1		1		24,88	25,07	
26/11/24 22:00	75,91	53,05	22,86	0,00	1			1								0		1	1				1		22,45	22,71	
26/11/24 23:00	66,07	46,31	19,76	0,00	1			1								0		1	1				1		19,73	19,81	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG3 ΑΗΣ λόγω αλλαγής καυσίμου και μέτρησεις καυσαερίων.
2. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ για μετρήσεις καυσαερίων.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θρίαλο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
27/11/24 0:00	57,63	41,98	15,65	0,00	1			1								0		1	1				1		17,27	17,24	
27/11/24 1:00	52,52	36,73	15,79	0,00	1			1								0		1	1						15,57	15,73	
27/11/24 2:00	50,11	34,99	15,11	0,00	1			1								0		1	1						14,44	14,99	
27/11/24 3:00	48,86	34,49	14,37	0,00	1			1								0		1	1						14,40	14,62	
27/11/24 4:00	48,37	35,15	13,22	0,00	1			1								0		1	1						14,40	14,49	
27/11/24 5:00	49,57	37,56	12,00	0,00	1			1								0		1	1						14,71	14,75	
27/11/24 6:00	56,36	42,09	14,27	0,00	1			1								0		1	1						16,80	16,85	
27/11/24 7:00	64,39	45,40	16,93	2,07	1			1								0		1	1				1		19,25	19,24	
27/11/24 8:00	65,67	47,04	9,01	9,62	1			1								0		1	1				1		18,64	18,52	
27/11/24 9:00	66,52	42,44	8,87	15,21	1			1								0		1	1				1		14,29	14,25	
27/11/24 10:00	65,85	41,11	6,94	17,80	1			1								0		1	1				1		13,92	13,84	
27/11/24 11:00	65,37	40,61	5,61	19,16	1											0			1				1		16,33	16,28	
27/11/24 12:00	66,47	43,38	4,02	19,07	1			1								0			1				1		17,30	17,20	
27/11/24 13:00	67,17	45,58	3,76	17,83	1			1								0		1	1				1		12,59	12,14	
27/11/24 14:00	66,53	47,89	4,28	14,36	1			1								0		1	1				1		15,06	15,12	
27/11/24 15:00	67,53	52,96	5,77	8,80	1			1								0		1	1				1		19,34	19,38	
27/11/24 16:00	70,82	62,06	7,02	1,74	1			1								0		1	1				1		21,05	21,10	
27/11/24 17:00	80,37	71,83	8,53	0,00	1			1								0		1	1		1		1		24,03	24,09	
27/11/24 18:00	82,53	73,68	8,85	0,00	1			1								0		1	1		1		1		24,65	24,64	
27/11/24 19:00	83,80	75,08	8,72	0,00	1			1								0		1	1		1		1		25,02	25,02	
27/11/24 20:00	83,84	78,11	5,73	0,00	1			1								0		1	1		1		1		25,08	25,08	
27/11/24 21:00	79,47	74,85	4,61	0,00	1			1					1			0		1	1		1		1		23,77	23,73	
27/11/24 22:00	72,51	68,42	4,09	0,00	1								1			0		1	1		1		1		21,49	21,42	
27/11/24 23:00	63,64	59,86	3,77	0,00	1			1								0		1	1		1		1		18,42	18,29	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω πτώσης Α/Π και με τις υπόλοιπες μονάδες Ε/Δ.
- 2.Πλύσιμο D 2 ΑΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
28/11/24 0:00	55,45	51,44	4,01	0,00	1			1								0			1		1		1		12,86	12,92	
28/11/24 1:00	50,55	46,50	4,05	0,00	1			1								0		1	1				1		13,50	13,40	
28/11/24 2:00	48,19	45,19	2,99	0,00	1			1								0		1	1				1		10,79	10,77	
28/11/24 3:00	46,73	44,92	1,81	0,00	1			1								0		1	1				1		9,24	9,20	
28/11/24 4:00	46,62	44,18	2,44	0,00	1			1								0		1	1				1		8,95	8,97	
28/11/24 5:00	48,05	45,39	2,66	0,00	1			1								0		1	1				1		10,38	10,47	
28/11/24 6:00	54,72	51,32	3,40	0,00	1			1								0		1	1				1		16,08	16,15	
28/11/24 7:00	62,16	57,07	3,46	1,63	1			1								0		1	1				1		18,46	18,47	
28/11/24 8:00	63,76	52,09	2,95	8,72	1			1								0		1	1				1		17,43	17,37	
28/11/24 9:00	63,74	48,10	1,85	13,78	1			1								0		1	1				1		12,78	12,74	
28/11/24 10:00	63,83	45,79	1,27	16,77	1			1								0		1	1				1		9,93	9,86	
28/11/24 11:00	63,95	43,73	2,02	18,20	1			1								0		1	1				1		8,52	8,49	
28/11/24 12:00	65,30	42,23	3,85	19,22	1			1								0		1	1				1		8,69	8,68	
28/11/24 13:00	66,20	41,44	5,78	18,99	1			1								0		1	1						13,55	13,63	
28/11/24 14:00	66,21	43,83	5,88	16,50	1			1								0		1	1						17,99	18,13	
28/11/24 15:00	67,18	49,81	6,99	10,38	1			1								0		1	1			1			18,85	18,58	
28/11/24 16:00	68,37	59,19	7,57	1,61	1			1								0		1	1			1			20,41	20,46	
28/11/24 17:00	77,63	70,57	7,06	0,00	1			1								0		1	1		0	1	1		23,18	23,19	
28/11/24 18:00	80,45	73,84	6,61	0,00	1			1								0		1	1		0	1	1		24,09	24,10	
28/11/24 19:00	82,02	75,95	6,06	0,00	1			1					1			0		1	1		0	1	1		24,54	24,53	
28/11/24 20:00	81,47	75,33	6,14	0,00	1			1					1			0		1	1		0	1	1		24,40	24,39	
28/11/24 21:00	77,81	71,85	5,96	0,00	1			1								0		1	1		0	1	1		23,23	23,23	
28/11/24 22:00	71,59	67,99	3,60	0,00	1			1								0		1	1		0	1	1		21,30	21,28	
28/11/24 23:00	63,13	61,36	1,77	0,00	1			1								0		1	1		0	1	1		17,01	16,90	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω φορτίου και με τις υπόλοιπες μονάδες Ε/Δ. □

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
29/11/24 0:00	55,11	53,65	1,46	0,00	1			1								0		1	1		1				12,66	12,64		
29/11/24 1:00	49,81	48,51	1,30	0,00	1			1								0		1	1		1				10,94	10,89		
29/11/24 2:00	47,47	45,67	1,79	0,00	1			1								0		1	1		1				8,52	8,53		
29/11/24 3:00	45,83	43,85	1,98	0,00	1			1								0		1	1		1				7,06	7,04		
29/11/24 4:00	45,70	43,66	2,04	0,00	1			1								0		1	1		1				7,06	7,04		
29/11/24 5:00	47,82	45,96	1,85	0,00	1			1								0		1	1		1				9,10	9,11		
29/11/24 6:00	54,17	52,12	2,04	0,00	1			1								0		1	1		1				15,08	15,14		
29/11/24 7:00	61,85	59,19	1,20	1,46	1			1								0		1	1		1				18,40	18,44		
29/11/24 8:00	64,23	55,29	0,64	8,30	1			1								0		1	1		1				16,75	16,68		
29/11/24 9:00	65,24	50,34	0,63	14,28	1			1								0		1	1		1				12,08	12,05		
29/11/24 10:00	63,88	46,06	0,99	16,84	1			1								0		1	1		1				8,37	8,27		
29/11/24 11:00	63,72	43,65	1,61	18,46	1			1								0		1	1			1			7,31	7,49		
29/11/24 12:00	63,64	43,08	2,07	18,49	1			1								0			1			1			13,16	13,15		
29/11/24 13:00	64,43	44,71	2,18	17,54	1			1								0			1			1			15,02	14,93		
29/11/24 14:00	64,57	48,23	1,85	14,48	1			1								0		1	1			1			15,41	14,70		
29/11/24 15:00	64,70	55,10	1,54	8,06	1			1								0		1	1			1			17,14	17,19		
29/11/24 16:00	68,02	65,82	1,06	1,14	1			1								0		1	1		1	1			19,73	19,46		
29/11/24 17:00	77,16	76,55	0,60	0,00	1			1		1						0		1	1		1	1			16,63	14,15		
29/11/24 18:00	79,53	79,20	0,33	0,00				1	1	1						0		1	1		1	1			14,78	13,66		
29/11/24 19:00	79,83	79,32	0,51	0,00				1	1	1						0		1	1		1	1			15,51	15,48		
29/11/24 20:00	79,13	78,66	0,47	0,00				1	1	1						0		1	1		1	1			14,94	14,90		
29/11/24 21:00	75,87	75,27	0,60	0,00				1	1	1						0		1	1		1	1			11,47	11,34		
29/11/24 22:00	70,07	69,18	0,89	0,00				1		1						0		1	1		1	1			15,49	15,33		
29/11/24 23:00	62,03	61,38	0,65	0,00				1		1						0		1	1		1	1			11,88	11,72		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 30 Νοέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
30/11/24 0:00	55,47	54,84	0,62	0,00				1		1						0		1	1		1				10,11	10,07
30/11/24 1:00	50,52	48,53	1,99	0,00				1		1						0		1	1		1				7,49	7,51
30/11/24 2:00	48,25	46,04	2,20	0,00				1		1						0		1	1		1				5,07	4,98
30/11/24 3:00	46,60	44,39	2,21	0,00				1		1						0		1	1		1				5,25	5,23
30/11/24 4:00	46,33	44,06	2,27	0,00				1		1						0		1	1						10,60	10,63
30/11/24 5:00	47,39	43,76	3,63	0,00				1		1						0		1	1						11,44	11,49
30/11/24 6:00	50,96	45,44	5,52	0,00				1		1						0		1	1						12,92	12,18
30/11/24 7:00	54,56	47,35	6,77	0,44				1		1						0		1	1		1				11,13	11,16
30/11/24 8:00	61,46	47,65	9,14	4,66				1		1						0		1	1		1				14,12	14,01
30/11/24 9:00	64,03	46,11	12,19	5,73				1		1						0		1	1						17,83	17,92
30/11/24 10:00	69,82	51,35	13,82	4,65				1		1			1			0		1	1				1		20,67	20,69
30/11/24 11:00	74,19	51,22	20,06	2,91				1		1			1			0			1				1		22,17	22,21
30/11/24 12:00	79,90	60,60	17,41	1,90				1		1			1			0			1				1		19,24	19,13
30/11/24 13:00	82,95	70,13	10,92	1,89				1	1	1			1			0			1				1		13,21	12,97
30/11/24 14:00	84,85	73,95	9,23	1,66				1	1	1			1	1		0			1				1		12,70	12,71
30/11/24 15:00	85,98	74,87	9,78	1,33				1	1	1			1	1		0			1				1		12,87	12,88
30/11/24 16:00	87,87	76,63	11,01	0,23				1	1	1			1	1		0			1				1		13,11	13,13
30/11/24 17:00	90,06	79,06	10,99	0,00				1	1	1			1	1		0			1				1		13,47	13,49
30/11/24 18:00	89,65	77,19	12,46	0,00				1	1	1			1	1		0			1				1		13,39	13,42
30/11/24 19:00	88,40	76,86	11,54	0,00				1	1	1			1	1		0			1				1		12,02	11,94
30/11/24 20:00	84,42	76,41	8,01	0,00				1	1	1			1	1		0			1				1		7,84	7,89
30/11/24 21:00	78,14	73,52	4,62	0,00				1	1	1			1	1		0			1				1		4,66	4,79
30/11/24 22:00	71,72	68,36	3,36	0,00				1	1	1			1	1		0			1				1		3,55	3,55
30/11/24 23:00	64,16	61,09	3,07	0,00				1		1			1	1		0			1				1		3,16	3,17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2&3 λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Κυριακή, 1 Δεκέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
1/12/24 0:00	57,54	54,80	2,73	0,00				1		1			1	1		0			1				1		2,79	2,83	
1/12/24 1:00	49,85	48,77	1,08	0,00				1		1			1	1		0			1				1		0,68	0,98	
1/12/24 2:00	47,80	46,95	0,85	0,00				1		1			1	1		0			1				1		0,93	0,94	
1/12/24 3:00	42,75	42,18	0,56	0,00				1		1			1	1		0			1						0,82	0,81	
1/12/24 4:00	43,55	43,08	0,47	0,00				1					1	1	1	0			1				1		0,67	0,70	
1/12/24 5:00	44,87	43,55	1,31	0,00				1	1				1	1		0			1						1,84	1,82	
1/12/24 6:00	46,10	43,96	2,14	0,00				1	1				1	1		0			1						2,69	2,74	
1/12/24 7:00	48,35	42,61	5,11	0,63				1	1				1	1		0			1						5,83	5,85	
1/12/24 8:00	53,26	42,83	7,32	3,11				1	1				1	1		0			1						7,48	7,52	
1/12/24 9:00	57,64	47,38	5,63	4,63				1	1				1	1		0			1						5,62	5,72	
1/12/24 10:00	62,30	51,58	6,06	4,67				1	1				1	1		0			1						6,42	6,50	
1/12/24 11:00	68,52	56,58	8,92	3,02				1	1				1	1		0			1						10,24	10,26	
1/12/24 12:00	73,91	60,17	10,26	3,48				1	1				1	1		0			1						11,06	11,07	
1/12/24 13:00	79,08	64,94	11,04	3,10				1	1	1			1	1	1	0			1						11,85	11,85	
1/12/24 14:00	76,78	64,55	9,35	2,89				1	1	1			1	1		0			1						11,53	11,51	
1/12/24 15:00	73,78	62,30	9,03	2,44				1	1	1			1	1		0			1						11,05	11,06	
1/12/24 16:00	74,13	64,56	9,07	0,51				1	1	1			1	1		0			1						11,06	11,14	
1/12/24 17:00	78,47	70,52	7,95	0,00				1	1	1			1	1		0			1						15,64	15,64	
1/12/24 18:00	79,10	67,53	11,56	0,00				1	1	1			1	1		0			1						15,81	15,81	
1/12/24 19:00	78,53	66,39	12,14	0,00				1	1	1			1	1		0			1						15,68	15,68	
1/12/24 20:00	77,10	64,86	12,24	0,00				1	1	1			1	1		0			1						15,38	15,41	
1/12/24 21:00	72,11	63,44	8,67	0,00				1	1	1			1	1		0			1						14,40	14,38	
1/12/24 22:00	65,54	59,49	6,05	0,00				1		1			1	1	1	0			1						13,07	13,04	
1/12/24 23:00	58,25	52,20	6,04	0,00				1		1			1	1		0			1						11,65	11,62	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2&3 λόγω έντονης καταιγίδας BORA

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 2 Δεκέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/12/24 0:00	51,72	46,91	4,81	0,00				1		1			1	1				1					10,29	10,27
2/12/24 1:00	47,38	44,92	2,45	0,00				1		1			1	1				1					8,89	8,88
2/12/24 2:00	46,27	43,73	2,54	0,00				1		1			1	1				1					7,86	7,84
2/12/24 3:00	44,65	42,13	2,51	0,00				1		1			1	1				1					6,29	6,22
2/12/24 4:00	44,74	41,34	3,40	0,00				1		1			1	1				1					6,49	6,38
2/12/24 5:00	46,49	41,79	4,71	0,00				1		1			1	1				1					8,01	8,01
2/12/24 6:00	50,70	46,13	4,57	0,00				1		1			1	1				1					10,02	10,03
2/12/24 7:00	56,82	52,78	3,57	0,47				1		1			1	1				1			1		11,20	11,21
2/12/24 8:00	62,97	55,31	4,18	3,48				1		1			1					1			1		12,50	12,50
2/12/24 9:00	67,04	58,65	4,71	3,69				1		1			1					1				1	12,87	12,78
2/12/24 10:00	70,04	57,35	7,44	5,25				1		1	1		1					1				1	11,91	11,88
2/12/24 11:00	74,12	59,13	12,37	2,62				1		1	1		1					1				1	18,46	18,30
2/12/24 12:00	81,14	70,34	8,82	1,98				1		1	1		1					1				1	24,25	24,26
2/12/24 13:00	82,03	74,61	4,32	3,11				1		1	1		1					1				1	24,48	24,46
2/12/24 14:00	81,29	73,66	5,71	1,93						1	1		1					1			1		23,79	22,66
2/12/24 15:00	82,34	75,57	5,62	1,15					1	1	1		1					1				1	18,85	17,62
2/12/24 16:00	86,17	80,69	5,01	0,47					1	1	1		1					1				1	23,44	23,55
2/12/24 17:00	90,89	86,97	3,66	0,27					1	1	1		1					1				1	27,04	27,05
2/12/24 18:00	91,10	87,61	3,29	0,21				1	1	1	1		1					1				1	24,18	24,00
2/12/24 19:00	89,76	87,07	2,69	0,00				1	1	1	1		1					1				1	22,86	22,81
2/12/24 20:00	87,79	84,55	3,25	0,00				1	1	1	1		1					1				1	20,96	20,86
2/12/24 21:00	81,69	79,62	2,06	0,00				1	1	1	1		1					1				1	14,90	14,76
2/12/24 22:00	72,62	70,92	1,70	0,00				1	1	1	1		1	1				1				1	7,00	6,77
2/12/24 23:00	61,77	60,03	1,73	0,00				1		1			1	1				1				1	10,08	9,67

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο3 και ΑΕΡ Νο2 λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 3 Δεκέμβριος 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 και No3 λόγω καταιγίδας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 4 Δεκέμβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
4/12/24 0:00	55,84	48,14	7,70	0,00				1		1							1	1			1		9,16	8,25	
4/12/24 1:00	50,95	42,24	8,70	0,00				1		1							1	1					13,43	13,54	
4/12/24 2:00	48,44	38,04	10,40	0,00				1		1							1	1					12,92	12,94	
4/12/24 3:00	46,88	37,73	9,15	0,00				1		1							1	1					11,37	11,40	
4/12/24 4:00	46,80	38,72	8,07	0,00				1		1							1	1					11,34	11,25	
4/12/24 5:00	49,41	42,46	6,95	0,00				1		1							1	1					13,69	13,69	
4/12/24 6:00	55,48	47,85	7,63	0,00				1		1							1	1					15,73	15,57	
4/12/24 7:00	64,38	56,74	7,03	0,62				1		1							1	1			1		18,99	19,06	
4/12/24 8:00	67,08	55,70	5,81	5,57						1							1	1			1		17,37	13,50	
4/12/24 9:00	66,97	50,23	6,79	9,96					1	1							1	1					10,22	9,75	
4/12/24 10:00	68,55	48,42	5,09	15,04					1	1							1	1					8,65	8,52	
4/12/24 11:00	66,38	46,96	3,98	15,43					1	1							1	1					6,28	5,83	
4/12/24 12:00	68,75	47,23	3,89	17,63					1	1							1	1					6,05	5,85	
4/12/24 13:00	68,51	48,71	3,67	16,14					1	1							1	1					7,22	7,08	
4/12/24 14:00	68,22	49,14	5,54	13,53					1	1							1	1					10,03	9,98	
4/12/24 15:00	68,93	53,03	7,53	8,37					1	1							1	1					15,72	15,44	
4/12/24 16:00	72,66	66,79	4,42	1,45					1	1						1	1	1					19,97	19,82	
4/12/24 17:00	82,32	79,70	2,62	0,00				1	1	1						1	1	1					23,26	23,07	
4/12/24 18:00	84,99	83,50	1,49	0,00				1	1	1						1	1	1			1		22,46	22,49	
4/12/24 19:00	85,73	85,21	0,52	0,00				1	1	1						1	1	1				1	23,35	23,33	
4/12/24 20:00	85,65	85,56	0,08	0,00				1	1	1						1	1	1				1	23,36	23,39	
4/12/24 21:00	81,18	81,17	0,01	0,00				1	1	1						1	1	1				1	19,11	18,99	
4/12/24 22:00	73,67	73,67	0,00	0,00				1	1	1						1	1	1					11,68	11,58	
4/12/24 23:00	65,14	65,11	0,03	0,00						1						1	1	1				1	18,19	17,80	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για ανάγκες ατμών.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 5 Δεκέμβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωρίσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/12/24 0:00	56,58	56,53	0,05	0,00				1		1						0	1		1				1		12,15	12,07
5/12/24 1:00	51,06	51,04	0,01	0,00				1		1						0	1		1				1		10,22	10,13
5/12/24 2:00	49,27	49,24	0,03	0,00				1		1						0	1		1				1		8,30	8,31
5/12/24 3:00	47,23	47,19	0,03	0,00				1		1						0	1		1				1		6,38	6,31
5/12/24 4:00	46,96	46,87	0,09	0,00				1		1						0	1		1				1		5,99	5,92
5/12/24 5:00	49,49	49,16	0,33	0,00				1		1						0	1		1				1		8,13	8,22
5/12/24 6:00	55,63	55,11	0,51	0,00				1		1						0	1		1				1		14,01	14,11
5/12/24 7:00	63,54	62,28	0,83	0,43				1		1						0	1		1				1		18,73	18,77
5/12/24 8:00	67,33	58,55	1,47	7,31				1		1						0	1		1				1		18,32	18,34
5/12/24 9:00	68,34	51,88	2,76	13,69				1		1						0	1		1				1		13,13	13,01
5/12/24 10:00	69,46	48,91	4,50	16,06				1		1						0	1		1				1		12,31	12,12
5/12/24 11:00	69,05	46,68	5,61	16,77				1		1						0	1		1						16,99	16,81
5/12/24 12:00	67,33	44,64	7,30	15,40				1		1						0	1		1						18,33	18,30
5/12/24 13:00	68,37	46,76	8,18	13,43				1		1						0	1		1						19,92	20,01
5/12/24 14:00	68,99	47,69	10,97	10,33				1		1						0	1		1						20,61	20,69
5/12/24 15:00	70,95	54,32	11,80	4,82				1		1						0	1		1						20,45	20,09
5/12/24 16:00	76,38	63,03	12,18	1,17				1	1	1						0	1		1						22,88	22,87
5/12/24 17:00	83,57	71,00	12,57	0,00				1	1	1						0	1		1				1		25,03	25,02
5/12/24 18:00	84,53	69,77	14,76	0,00				1	1	1						0	1		1				1		25,31	25,31
5/12/24 19:00	85,17	66,70	18,48	0,00				1	1	1						0	1		1				1		25,41	25,41
5/12/24 20:00	83,97	65,42	18,55	0,00				1	1	1			1			0	1		1						25,17	25,16
5/12/24 21:00	79,77	61,23	18,54	0,00				1	1	1			1			0	1		1						23,94	23,91
5/12/24 22:00	72,28	54,61	17,67	0,00				1	1	1						0	1		1						19,09	18,85
5/12/24 23:00	63,35	47,93	15,41	0,00				1		1						0	1		1						15,86	15,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω κακοκαιρίας .
- 2.Περιορισμός Α/Π στο 25% από 22:16 λόγω κακοκαιρίας .

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 6 Δεκέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/12/24 0:00	55,39	42,96	12,42	0,00				1		1						1		1					12,57	12,55
6/12/24 1:00	50,20	40,12	10,07	0,00				1		1						1		1					9,82	10,02
6/12/24 2:00	48,00	39,58	8,42	0,00				1		1						1		1					7,69	8,21
6/12/24 3:00	46,79	40,06	6,72	0,00				1		1						1		1					6,96	6,95
6/12/24 4:00	46,40	39,81	6,59	0,00				1		1						1		1					6,86	6,88
6/12/24 5:00	47,92	40,40	7,51	0,00				1		1						1		1					8,37	8,38
6/12/24 6:00	53,69	43,55	10,13	0,00				1		1						1		1					11,69	11,69
6/12/24 7:00	62,05	51,95	9,73	0,37				1		1			1			1		1					11,20	11,14
6/12/24 8:00	66,94	56,91	9,28	0,74				1		1	1		1	1				1					9,90	9,68
6/12/24 9:00	71,91	63,82	7,00	1,09				1		1	1		1	1				1					6,93	7,14
6/12/24 10:00	75,35	67,85	6,55	0,95				1		1	1		1	1				1					7,46	7,47
6/12/24 11:00	78,30	69,00	6,33	2,97				1		1	1		1	1				1					7,82	7,84
6/12/24 12:00	79,87	73,03	4,84	2,00				1		1	1		1	1				1					7,94	7,94
6/12/24 13:00	80,20	73,04	5,28	1,88				1		1	1		1	1				1					7,95	7,99
6/12/24 14:00	83,04	78,16	2,76	2,13				1		1	1		1	1				1					8,26	8,26
6/12/24 15:00	84,41	81,45	1,61	1,35				1		1	1		1	1				1					8,40	8,39
6/12/24 16:00	87,69	83,58	3,59	0,52				1		1	1		1	1				1					8,71	8,72
6/12/24 17:00	91,11	82,67	8,44	0,00				1	1	1	1		1	1				1					9,97	10,15
6/12/24 18:00	91,35	76,01	15,34	0,00				1	1	1	1		1			1		1					18,24	18,24
6/12/24 19:00	89,54	73,47	16,06	0,00				1	1	1	1		1			1		1					17,90	17,90
6/12/24 20:00	86,86	70,75	16,11	0,00				1	1	1			1			1		1					17,34	17,35
6/12/24 21:00	80,80	64,99	15,81	0,00				1	1	1			1			1		1					15,93	16,13
6/12/24 22:00	72,77	59,86	12,90	0,00				1	1	1			1			1		1					13,26	13,18
6/12/24 23:00	64,91	55,35	9,55	0,00					1	1			1			1		1					9,46	9,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 και AEP Νο3 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.
2. Μείωση συντελεστή διείσδυσης Α/Π λόγω έντονων καταιγίδων και αστάθειας Α/Π.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 7 Δεκέμβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/12/24 0:00	57,29	50,01	7,28	0,00				1	1	1			1					1					7,76	7,68
7/12/24 1:00	51,06	48,53	2,53	0,00			1			1			1	1				1					4,67	4,28
7/12/24 2:00	49,61	48,14	1,47	0,00			1			1			1	1				1					2,47	2,46
7/12/24 3:00	48,57	47,60	0,96	0,00			1			1			1	1				1					2,41	2,41
7/12/24 4:00	46,84	46,46	0,38	0,00			1			1			1	1				1					2,32	2,32
7/12/24 5:00	48,88	48,06	0,82	0,00			1			1			1	1				1					3,29	3,29
7/12/24 6:00	52,95	52,28	0,67	0,00			1			1			1	1				1					7,29	7,23
7/12/24 7:00	58,55	57,41	1,07	0,07			1			1	1		1	1				1					6,87	6,40
7/12/24 8:00	64,16	60,64	1,63	1,90			1			1	1		1	1				1					9,78	9,77
7/12/24 9:00	70,00	61,79	1,42	6,79			1			1	1		1	1		1		1					10,68	10,23
7/12/24 10:00	72,62	63,53	1,53	7,55			1			1	1		1			1		1					11,98	12,09
7/12/24 11:00	74,75	64,53	1,38	8,84			1			1	1		1			1		1					13,18	12,98
7/12/24 12:00	74,56	64,93	1,21	8,41			1			1	1		1			1		1					12,91	12,84
7/12/24 13:00	75,37	66,36	2,22	6,78			1			1	1		1			1		1					16,36	16,50
7/12/24 14:00	75,99	68,40	2,79	4,79						1	1		1			1		1					19,73	19,04
7/12/24 15:00	78,92	72,62	3,39	2,91						1	1		1			1		1			1		17,82	17,76
7/12/24 16:00	82,41	74,93	7,23	0,25			1			1	1		1			1		1			1		21,85	21,69
7/12/24 17:00	88,33	83,28	5,05	0,00			1			1	1		1	1		1		1					26,18	26,25
7/12/24 18:00	88,22	85,39	2,83	0,00			1			1	1		1	1		1		1					21,46	20,50
7/12/24 19:00	86,70	82,21	4,48	0,00			1			1	1		1	1		1		1			1		22,83	23,03
7/12/24 20:00	83,17	75,48	7,68	0,00			1			1	1		1			1		1			1		23,67	23,61
7/12/24 21:00	77,59	64,35	13,23	0,00			1			1	1					1		1			1		22,19	22,09
7/12/24 22:00	71,04	56,60	14,44	0,00			1			1	1					1		1			1		16,25	15,99
7/12/24 23:00	63,58	49,20	14,37	0,00			1				1					1		1			1		16,55	16,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 και AEP Νο3 λόγω καταιγίδων - αστάθειας Α/Π.
2. Μείωση συντελεστή διείσδυσης Α/Π λόγω έντονων καταιγίδων και αστάθειας Α/Π.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 8 Δεκέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
8/12/24 0:00	57,01	43,90	13,11	0,00			1		1							0	1						1		16,13	15,92	
8/12/24 1:00	52,04	39,37	12,67	0,00			1		1							0	1						1		15,43	15,24	
8/12/24 2:00	48,98	39,11	9,87	0,00			1		1							0	1						1		10,81	10,70	
8/12/24 3:00	47,34	37,98	9,36	0,00			1		1							0	1						1		10,36	10,35	
8/12/24 4:00	46,36	37,46	8,90	0,00			1		1							0	1						1		10,13	10,13	
8/12/24 5:00	46,57	37,22	9,35	0,00			1		1							0	1						1		10,75	10,82	
8/12/24 6:00	49,62	38,11	11,50	0,00			1		1							0	1						1		12,18	12,32	
8/12/24 7:00	52,52	38,58	13,68	0,27			1		1				1			0	1								14,37	14,53	
8/12/24 8:00	56,17	37,79	15,10	3,28			1		1				1			0	1								16,58	16,44	
8/12/24 9:00	61,27	37,05	16,88	7,34			1		1				1			0	1								18,29	18,27	
8/12/24 10:00	65,79	36,94	18,90	9,95			1		1				1			0	1								19,15	19,22	
8/12/24 11:00	66,13	41,94	15,14	9,05					1			1	1			0	1								14,43	14,40	
8/12/24 12:00	71,06	48,80	14,39	7,87	1					1		1	1			0	1								15,91	15,95	
8/12/24 13:00	70,56	49,23	17,18	4,15	1					1		1	1			0	1								20,00	19,95	
8/12/24 14:00	71,11	49,21	18,58	3,32	1					1			1			0	1		1						21,26	21,22	
8/12/24 15:00	70,55	49,04	18,98	2,53	1					1						0	1		1						21,10	21,09	
8/12/24 16:00	73,27	53,17	19,75	0,35	1					1						0	1		1						21,73	21,67	
8/12/24 17:00	79,74	58,28	21,46	0,00	1					1	1					0	1		1						23,87	23,90	
8/12/24 18:00	80,33	58,41	21,92	0,00	1					1	1					0	1		1						24,08	24,07	
8/12/24 19:00	80,57	57,91	22,65	0,00	1					1	1					0	1		1						24,05	24,13	
8/12/24 20:00	80,00	56,85	23,14	0,00	1					1	1		1			0	1		1						23,96	23,93	
8/12/24 21:00	75,71	53,35	22,36	0,00	1					1	1					0	1								22,65	22,70	
8/12/24 22:00	68,75	49,07	19,69	0,00	1					1						0	1		1						19,76	19,57	
8/12/24 23:00	60,24	46,06	14,18	0,00	1					1						0	1		1						14,55	14,52	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μείωση συντελεστή διείσδυσης Α/Π λόγω έντονων καταιγίδων και αστάθειας Α/Π.
2. Λειτουργία ΑΕΡ Νο1 λόγω δοκιμών κατά την έναρξη της D3 ΑΗΣ.
3. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω εργασιών στην ΓΜ Αφάντου-ΘΗΣ και λόγω έντονων καταιγίδων και αστάθειας Α/Π..

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 9 Δεκέμβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
9/12/24 0:00	52,88	42,23	10,64	0,00	1					1						1		1	0				10,92	10,93	
9/12/24 1:00	48,69	40,07	8,62	0,00	1					1						1		1	0				9,02	9,01	
9/12/24 2:00	46,68	40,10	6,58	0,00	1					1						1		1	0				7,09	6,96	
9/12/24 3:00	44,93	39,87	5,06	0,00	1					1						1		1	0				5,27	5,29	
9/12/24 4:00	44,88	39,97	4,90	0,00	1					1						1		1	0				5,31	5,27	
9/12/24 5:00	46,15	40,40	5,75	0,00	1					1						1		1	0				6,40	6,41	
9/12/24 6:00	52,35	42,02	10,33	0,00	1					1						1		1	0				12,41	12,47	
9/12/24 7:00	59,41	49,60	9,32	0,49	1					1						1		1	0				10,74	10,42	
9/12/24 8:00	62,82	50,15	11,19	1,48	1					1			1			1		1	0				11,78	11,88	
9/12/24 9:00	67,27	51,99	13,04	2,24	1					1			1			1		1	0				13,38	13,42	
9/12/24 10:00	69,09	51,23	13,75	4,12	1					1			1			1		1	0				13,69	13,77	
9/12/24 11:00	70,05	48,02	17,11	4,93	1					1						1		1	0				18,43	18,44	
9/12/24 12:00	71,62	46,00	19,86	5,76	1					1						1		1	0				21,46	21,47	
9/12/24 13:00	72,31	47,96	19,44	4,90	1					1						1		1	0				21,40	21,16	
9/12/24 14:00	72,61	49,67	19,27	3,66	1					1						1		1	0				21,78	21,74	
9/12/24 15:00	73,76	52,12	18,78	2,86	1					1						1		1	0		1		22,08	22,08	
9/12/24 16:00	77,52	61,00	15,79	0,74	1					1						1		1	0		1		23,13	23,16	
9/12/24 17:00	83,04	67,99	14,92	0,12	1					1						1		1	0	1	1		24,76	24,70	
9/12/24 18:00	83,51	67,98	15,53	0,00	1			1		1						1		1	0	1	1		24,90	24,93	
9/12/24 19:00	82,92	66,25	16,67	0,00	1			1		1						1		1	0		1		24,76	24,75	
9/12/24 20:00	81,82	65,26	16,55	0,00	1			1		1						1		1	0		1		24,48	24,50	
9/12/24 21:00	76,86	57,71	19,15	0,00	1			1								1		1	0		1		23,08	23,02	
9/12/24 22:00	69,18	49,93	19,25	0,00	1			1								1		1	0		1		20,76	20,71	
9/12/24 23:00	60,35	43,27	17,08	0,00	1			1								1		1	0		1		18,11	18,07	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω κακοκαιρίας.
2. Άστατος καιρός - Περιορισμός Α/Π (00:00-11:00).

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
10/12/24 0:00	52,44	37,75	14,69	0,00	1			1								1		1					15,67	15,66	
10/12/24 1:00	47,01	34,94	12,07	0,00	1			1								1		1					14,08	14,06	
10/12/24 2:00	45,38	35,36	10,03	0,00	1			1								1		1					10,71	10,57	
10/12/24 3:00	44,20	35,03	9,18	0,00	1			1								1		1					9,66	9,65	
10/12/24 4:00	43,58	34,61	8,96	0,00	1			1								1		1					9,50	9,51	
10/12/24 5:00	45,44	35,99	9,45	0,00	1			1								1		1					10,23	10,30	
10/12/24 6:00	51,68	39,33	12,34	0,00	1			1								1		1					15,36	15,41	
10/12/24 7:00	59,82	47,76	11,57	0,49	1			1								1		1			1		17,81	17,86	
10/12/24 8:00	61,46	47,39	10,62	3,45	1			1								1		1			1		18,34	18,35	
10/12/24 9:00	62,34	43,90	12,31	6,14	1			1								1		1			1		18,53	18,49	
10/12/24 10:00	62,36	41,31	12,81	8,25	1			1								1		1			1		17,77	17,55	
10/12/24 11:00	62,75	41,08	13,75	7,92	1			1								1		1					18,75	18,80	
10/12/24 12:00	63,87	41,90	12,89	9,09	1			1								1		1					19,02	19,09	
10/12/24 13:00	64,99	44,48	11,81	8,70	1			1								1		1					19,27	19,27	
10/12/24 14:00	66,52	46,82	11,02	8,67	1			1								1		1			1		19,88	19,85	
10/12/24 15:00	67,07	49,08	12,00	6,00	1			1								1		1			1		20,02	20,00	
10/12/24 16:00	69,82	56,28	12,88	0,65	1			1								1		1			1		20,80	20,84	
10/12/24 17:00	77,09	64,24	12,84	0,00	1			1		1						1		1			1		23,01	23,02	
10/12/24 18:00	78,40	64,82	13,58	0,00	1			1		1						1		1			1		23,42	23,40	
10/12/24 19:00	78,37	66,52	11,85	0,00	1			1		1						1		1			1		23,46	23,46	
10/12/24 20:00	77,24	66,28	10,95	0,00	1			1		1						1		1			1		23,13	23,14	
10/12/24 21:00	72,70	63,27	9,43	0,00	1			1		1						1		1			1		21,25	21,14	
10/12/24 22:00	65,73	54,56	11,17	0,00	1			1								1		1			1		17,95	18,00	
10/12/24 23:00	57,65	46,50	11,15	0,00	1			1								1		1			1		17,20	17,15	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μείωση συντελεστή διεύθυνσης λόγω αστάθειας παραγωγής ΑΠ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
11/12/24 0:00	50,52	39,87	10,64	0,00	1			1								1		1					14,66	14,65	
11/12/24 1:00	45,89	37,39	8,50	0,00	1			1								1		1					13,68	13,66	
11/12/24 2:00	44,48	37,97	6,50	0,00	1			1								1		1					13,23	13,20	
11/12/24 3:00	43,18	37,37	5,81	0,00	1			1								1		1					12,75	12,76	
11/12/24 4:00	43,16	36,39	6,76	0,00	1			1								1		1					12,72	12,72	
11/12/24 5:00	44,86	39,68	5,18	0,00	1			1								1		1					13,26	13,27	
11/12/24 6:00	50,78	46,84	3,94	0,00	1			1								1		1			1		14,30	14,21	
11/12/24 7:00	58,85	54,12	4,31	0,42	1			1								1		1			1		17,47	17,49	
11/12/24 8:00	60,73	52,11	5,19	3,42	1			1								1		1				1	18,09	18,11	
11/12/24 9:00	63,28	50,06	4,70	8,52	1			1								1		1			1		16,90	16,26	
11/12/24 10:00	62,30	45,33	2,37	14,61	1			1								1		1			1		10,60	10,17	
11/12/24 11:00	62,13	45,46	0,81	15,85	1			1								1		1			1		8,81	8,73	
11/12/24 12:00	62,12	45,70	0,65	15,77	1			1								1		1			1		9,08	9,08	
11/12/24 13:00	62,38	45,07	1,63	15,68	1			1								1		1			1		9,25	9,23	
11/12/24 14:00	61,16	45,48	2,73	12,96	1			1								1		1			1		10,80	10,70	
11/12/24 15:00	61,95	50,62	3,15	8,18	1			1								1		1			1		15,96	16,09	
11/12/24 16:00	65,13	58,22	4,75	2,16	1			1								1		1			1		16,71	15,92	
11/12/24 17:00	73,38	64,35	7,67	1,36	1			1		1						1		1			1		20,82	20,89	
11/12/24 18:00	75,21	63,66	10,19	1,36	1			1		1						1		1			1		22,34	22,33	
11/12/24 19:00	74,57	62,73	11,58	0,26	1			1		1						1		1			1		22,30	22,30	
11/12/24 20:00	73,96	62,04	11,92	0,00	1			1		1						1		1			1		22,18	22,16	
11/12/24 21:00	70,25	56,76	13,48	0,00	1			1		1						1		1			1		19,50	19,35	
11/12/24 22:00	63,36	47,95	15,40	0,00	1			1								1		1			1		17,90	17,99	
11/12/24 23:00	56,14	40,34	15,80	0,00	1			1								1		1			1		16,83	16,81	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 12 Δεκέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ
12/12/24 0:00	49,38	35,12	14,25	0,00	1			1								1		1					14,83	14,82
12/12/24 1:00	45,44	33,73	11,71	0,00	1			1								1		1					10,86	11,47
12/12/24 2:00	43,73	33,14	10,59	0,00	1			1								1		1					10,69	10,90
12/12/24 3:00	42,50	32,61	9,88	0,00	1			1								1		1					10,05	10,04
12/12/24 4:00	42,23	33,37	8,86	0,00	1			1								1		1					9,22	9,27
12/12/24 5:00	43,93	34,21	9,71	0,00	1			1								1		1					10,99	11,05
12/12/24 6:00	50,29	38,57	11,72	0,00	1			1								1		1					14,95	15,00
12/12/24 7:00	58,17	41,78	15,59	0,79	1			1								1		1				1	17,33	17,33
12/12/24 8:00	60,62	35,57	17,97	7,08	1			1								1		1					18,11	18,18
12/12/24 9:00	61,75	30,72	17,75	13,28	1			1								1		1					18,10	18,20
12/12/24 10:00	61,65	29,67	15,92	16,05	1			1								1		1					16,16	16,11
12/12/24 11:00	62,44	30,87	12,09	19,48	1			1								1		1					12,46	12,43
12/12/24 12:00	65,26	34,07	12,02	19,17	1			1								1		1					12,76	12,78
12/12/24 13:00	67,16	33,03	15,31	18,82	1			1								1		1					16,47	16,55
12/12/24 14:00	66,15	33,20	17,66	15,28	1			1								1		1					18,41	18,48
12/12/24 15:00	65,15	36,87	19,17	9,10	1			1								1		1					19,53	19,49
12/12/24 16:00	67,47	46,24	19,83	1,40	1			1								1		1					20,67	20,59
12/12/24 17:00	75,55	54,22	21,32	0,00	1			1								1		1				1	22,59	22,63
12/12/24 18:00	77,49	56,05	21,44	0,00	1			1								1		1				1	23,23	23,21
12/12/24 19:00	78,04	55,64	22,39	0,00	1			1								1		1				1	23,35	23,36
12/12/24 20:00	77,32	54,96	22,36	0,00	1			1								1		1				1	23,15	23,14
12/12/24 21:00	72,93	51,81	21,12	0,00	1			1								1		1				1	21,80	21,81
12/12/24 22:00	66,63	47,38	19,25	0,00	1			1								1		1				1	19,84	19,95
12/12/24 23:00	58,89	41,55	17,34	0,00	1			1								1		1				1	17,58	17,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω αστάθειας ανέμου (11:00-14:00).

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 13 Δεκέμβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
13/12/24 0:00	51,72	36,42	15,30	0,00	1			1							0	1		1	0				15,41	15,47	
13/12/24 1:00	47,22	33,18	14,04	0,00	1			1							0	1		1	0				14,14	14,10	
13/12/24 2:00	45,78	32,65	13,12	0,00	1			1							0	1		1	0				13,63	13,63	
13/12/24 3:00	44,29	31,34	12,95	0,00	1			1							0	1		1	0				13,17	13,18	
13/12/24 4:00	43,93	31,40	12,52	0,00	1			1							0	1		1	0				13,13	13,15	
13/12/24 5:00	45,65	32,85	12,79	0,00	1			1							0	1		1	0				13,63	13,64	
13/12/24 6:00	50,91	37,14	13,76	0,00	1			1							0	1			0		1	1	15,00	14,95	
13/12/24 7:00	60,41	43,32	16,21	0,87	1			1							0	1			0		1	1	18,04	18,05	
13/12/24 8:00	65,16	39,03	18,49	7,64	1			1							0	1			0		1		19,47	19,48	
13/12/24 9:00	67,88	34,43	19,45	14,00	1			1							0	1			0		1		20,30	20,31	
13/12/24 10:00	66,87	31,50	19,33	16,04	1			1							0	1			0		1		19,68	19,57	
13/12/24 11:00	66,03	31,17	18,74	16,12	1			1							0	1			0		1		18,48	18,53	
13/12/24 12:00	66,42	31,42	19,47	15,53	1			1							0	1			0		1		19,59	19,52	
13/12/24 13:00	67,73	32,60	19,99	15,14	1			1							0	1			0		1		20,29	20,30	
13/12/24 14:00	67,52	35,40	19,90	12,23	1			1							0	1			0		1		20,20	20,25	
13/12/24 15:00	67,72	42,71	17,99	7,03	1			1							0	1			0		1		18,44	18,49	
13/12/24 16:00	70,78	54,96	14,80	1,03	1			1							0	1		1	0		1		15,73	15,80	
13/12/24 17:00	79,21	63,18	16,02	0,00	1			1							0	1		1	0		1	1	17,30	17,36	
13/12/24 18:00	81,87	63,54	18,34	0,00	1			1							0	1		1	0		1	1	20,49	20,60	
13/12/24 19:00	82,18	58,80	23,37	0,00	1			1							0	1		1	0		1	1	24,33	24,35	
13/12/24 20:00	80,95	58,98	21,96	0,00	1			1							0	1		1	0		1	1	24,24	24,23	
13/12/24 21:00	76,61	54,88	21,73	0,00	1			1							0	1		1	0		1	1	23,00	22,93	
13/12/24 22:00	70,00	49,81	20,19	0,00	1			1							0	1		1	0			1	21,00	20,96	
13/12/24 23:00	62,17	43,84	18,33	0,00	1			1							0	1		1	0			1	18,65	18,63	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μείωση συντελεστή διεύθυνσης Α/Π λόγω αστάθειας Α/Π και ταλάντωσης συχνότητας.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 14 Δεκέμβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
14/12/24 0:00	54,77	39,34	15,43	0,00	1			1							0	1		1	0				16,40	16,38	
14/12/24 1:00	50,52	36,36	14,16	0,00	1			1							0	1		1	0				15,11	15,09	
14/12/24 2:00	49,07	36,38	12,68	0,00	1			1							0	1		1	0				14,65	14,64	
14/12/24 3:00	47,22	36,99	10,23	0,00	1			1							0	1		1	0				14,09	14,11	
14/12/24 4:00	46,71	33,97	12,73	0,00	1			1							0	1		1	0				13,94	13,95	
14/12/24 5:00	48,01	36,79	11,22	0,00	1			1							0	1		1	0				14,34	14,35	
14/12/24 6:00	51,21	42,29	8,91	0,00	1			1							0	1		1	0		1		14,17	14,17	
14/12/24 7:00	57,97	48,89	8,37	0,72	1			1					1		0	1		1	0		1		17,20	17,23	
14/12/24 8:00	64,53	45,39	11,49	7,65	1			1							0	1		1	0		1		18,97	18,96	
14/12/24 9:00	65,81	45,77	6,51	13,53	1			1							0	1		1	0		1		15,60	15,32	
14/12/24 10:00	65,00	44,57	3,41	17,02	1			1							0	1		1	0		1		10,72	10,62	
14/12/24 11:00	65,77	43,48	3,39	18,91	1			1							0	1		1	0		1		9,72	9,62	
14/12/24 12:00	66,60	42,49	4,73	19,39	1			1							0	1		1	0		1		10,26	10,25	
14/12/24 13:00	66,06	43,87	3,80	18,39	1			1							0	1		1	0		1		10,53	10,55	
14/12/24 14:00	66,91	47,89	3,48	15,54	1			1							0	1		1	0		1		14,23	14,23	
14/12/24 15:00	67,39	57,15	2,45	7,80	1			1							0	1		1	0		1		19,16	19,06	
14/12/24 16:00	70,91	68,09	1,95	0,86	1			1							0	1	1	1	0		1		20,89	20,32	
14/12/24 17:00	79,74	77,12	2,62	0,00	1			1	1						0	1	1	1	0		1		20,66	20,19	
14/12/24 18:00	82,19	80,92	1,27	0,00	1			1	1				1		0	1	1	1	0		1		18,72	18,74	
14/12/24 19:00	82,87	81,68	1,18	0,00	1			1	1				1		0	1	1	1	0		1		20,26	20,20	
14/12/24 20:00	80,89	80,26	0,63	0,00	1			1	1						0	1	1	1	0		1		22,39	22,32	
14/12/24 21:00	77,16	76,64	0,52	0,00	1			1	1						0	1	1	1	0		1		18,42	18,40	
14/12/24 22:00	71,35	70,73	0,62	0,00	1				1						0	1	1	1	0		1		14,91	14,91	
14/12/24 23:00	64,74	64,37	0,37	0,00	1			1							0	1	1	1	0		1		15,77	15,12	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 ΑΗΣ λόγω μετρήσεων καυσασερίων.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 15 Δεκέμβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
15/12/24 0:00	58,36	58,12	0,24	0,00	1			1							0	1	1	1	0			1	15,79	15,83	
15/12/24 1:00	53,14	52,87	0,27	0,00	1			1							0	1	1	1	0				15,52	15,46	
15/12/24 2:00	50,45	49,80	0,64	0,00	1			1							0	1	1	1	0				13,13	13,12	
15/12/24 3:00	48,38	47,21	1,17	0,00	1			1							0	1	1	1	0				11,07	11,07	
15/12/24 4:00	47,49	44,35	3,14	0,00	1			1							0	1	1	1	0				10,36	10,33	
15/12/24 5:00	48,35	44,32	4,03	0,00	1			1							0	1	1	1	0				11,27	11,29	
15/12/24 6:00	50,72	47,85	2,87	0,00	1			1							0	1	1	1	0				13,46	13,53	
15/12/24 7:00	54,26	50,54	3,31	0,41	1			1							0	1	1	1	0				16,03	16,07	
15/12/24 8:00	58,99	51,54	4,71	2,75	1			1							0	1	1	1	0				17,43	17,43	
15/12/24 9:00	62,86	51,27	6,98	4,61	1			1							0	1	1	1	0				18,69	18,71	
15/12/24 10:00	67,76	49,62	9,70	8,44	1			1							0	1	1	1	0				20,25	20,25	
15/12/24 11:00	71,63	51,36	12,09	8,18	1			1							0	1	1	1	0				20,37	19,65	
15/12/24 12:00	75,84	57,55	8,66	9,64	1			1		1					0		1	1	0				18,90	18,56	
15/12/24 13:00	73,68	55,43	10,01	8,24	1			1		1			1		0		1	1	0				15,24	15,16	
15/12/24 14:00	71,56	55,12	10,53	5,90	1			1		1			1		0		1	1	0				15,27	15,25	
15/12/24 15:00	71,36	55,58	13,36	2,41	1			1		1			1		0		1	1	0				18,42	18,45	
15/12/24 16:00	74,94	55,23	19,02	0,69	1			1		1			1		0		1	1	0				22,37	22,35	
15/12/24 17:00	82,04	59,99	22,05	0,00	1			1		1			1		0		1	1	0				24,54	24,54	
15/12/24 18:00	83,69	63,06	20,63	0,00	1			1		1			1		0		1	1	0				25,06	25,08	
15/12/24 19:00	83,76	64,77	18,98	0,00	1			1		1			1		0		1	1	0				25,02	25,03	
15/12/24 20:00	82,29	62,58	19,71	0,00	1			1		1			1		0		1	1	0				24,63	24,62	
15/12/24 21:00	77,84	57,98	19,85	0,00	1			1		1			1		0		1	1	0				23,26	23,29	
15/12/24 22:00	70,51	52,24	18,27	0,00	1			1		1			1		0		1	1	0				20,92	20,92	
15/12/24 23:00	61,66	47,91	13,75	0,00	1			1		1			1		0			1	0				17,16	16,93	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.
2. Μείωση Συντελεστή Διείσδυσης Α/Π λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/12/24 0:00	53,88	45,25	8,63	0,00	1			1					1		0		1	1	0				10,86	10,43
16/12/24 1:00	48,36	38,79	9,57	0,00	1			1					1		0		1	1	0				9,29	9,51
16/12/24 2:00	46,26	38,42	7,83	0,00	1			1					1		0		1	1	0				8,20	8,27
16/12/24 3:00	43,70	40,40	3,30	0,00	1			1					1	1	0		1	1	0				3,81	3,34
16/12/24 4:00	43,38	40,81	2,56	0,00	1			1					1	1	0		1	1	0				3,46	3,57
16/12/24 5:00	45,59	41,34	4,24	0,00	1			1					1		0		1	1	0				8,57	8,66
16/12/24 6:00	52,93	48,21	4,71	0,00	1			1					1		0		1	1	0				14,40	14,26
16/12/24 7:00	62,82	54,15	8,51	0,15	1			1							0		1	1	0		1		18,65	18,69
16/12/24 8:00	65,76	52,33	11,72	1,71	1			1							0		1	1	0			1	19,63	19,67
16/12/24 9:00	68,61	48,44	14,04	6,13	1			1	1						0			1	0			1	16,71	16,57
16/12/24 10:00	69,27	45,98	10,63	12,66	1			1	1						0			1	0			1	12,68	12,60
16/12/24 11:00	67,26	47,67	5,38	14,21	1			1	1						0			1	0			1	4,83	5,03
16/12/24 12:00	67,98	46,12	4,86	17,01	1			1	1						0			1	0				5,30	5,31
16/12/24 13:00	67,64	46,57	4,91	16,17	1			1	1						0			1	0				5,04	5,12
16/12/24 14:00	67,06	47,05	6,26	13,74	1			1	1						0			1	0				6,86	6,83
16/12/24 15:00	68,79	49,80	9,90	9,09	1			1	1						0			1	0				10,61	10,58
16/12/24 16:00	72,43	56,42	14,72	1,29	1			1	1						0			1	0			1	15,83	15,87
16/12/24 17:00	82,39	59,03	23,36	0,00	1			1	1						0			1	0			1	24,50	24,51
16/12/24 18:00	84,39	64,00	20,39	0,00	1			1	1					1	0			1	0			1	20,20	20,32
16/12/24 19:00	85,52	64,89	20,62	0,00	1			1	1					1	0			1	0			1	20,74	20,86
16/12/24 20:00	82,64	60,65	21,99	0,00	1			1				1			0			1	0		1	1	23,02	22,93
16/12/24 21:00	78,89	56,96	21,92	0,00	1			1							0			1	0		1	1	23,05	23,09
16/12/24 22:00	71,73	52,02	19,70	0,00	1			1		1					0			1	0		1	1	20,84	20,60
16/12/24 23:00	63,29	44,85	18,44	0,00	1			1							0			1	0		1	1	18,98	18,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο3 για μετρήσεις καυσαερίων .
2. Περιορισμός ΑΠ (12πμ-5πμ) λόγω εξελισσόμενης κακοκαιρίας & (11πμ-5μμ) λόγω μετρήσεων καυσαερίων της D3 ΘΗΣ & 6μμ-9μμ λόγω μετρήσεων καυσαερίων στον ΑΕΡ Νο3 ΑΗΣ.
3. Λειτουργία ΑΕΡ Νο3 και ΑΕΡ Νο2 λόγω κακοκαιρίας και βλαβών στο δίκτυο. (00:00-07:00).
4. Περιορισμός στην λειτουργία του ΘΗΣ λόγω εξοικονόμησης καυσίμων. (08:00-24:00).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 17 Δεκέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/12/24 0:00	56,19	39,41	16,78	0,00	1			1										1				1	16,68	16,80
17/12/24 1:00	50,50	35,63	14,86	0,00	1			1										1				1	15,05	15,09
17/12/24 2:00	48,39	33,98	14,42	0,00	1			1										1				1	14,13	14,44
17/12/24 3:00	46,87	34,73	12,14	0,00	1			1										1				1	14,00	14,01
17/12/24 4:00	46,17	35,34	10,83	0,00	1			1										1				1	13,81	13,80
17/12/24 5:00	48,50	37,92	10,58	0,00	1			1										1				1	14,46	14,48
17/12/24 6:00	55,19	45,88	9,31	0,00	1			1										1			1	1	16,44	16,48
17/12/24 7:00	63,47	57,38	5,27	0,82	1			1										1			1	1	18,91	18,92
17/12/24 8:00	67,37	58,05	1,21	8,12	1			1										1			1	1	16,53	14,23
17/12/24 9:00	69,71	54,73	0,28	14,71	1			1		1								1				1	11,22	11,08
17/12/24 10:00	68,37	50,63	0,13	17,61	1			1		1								1				1	7,15	7,03
17/12/24 11:00	67,88	48,73	0,26	18,89	1			1		1								1				1	5,20	5,14
17/12/24 12:00	67,83	48,42	0,49	18,92	1			1		1								1				1	5,00	4,90
17/12/24 13:00	68,19	49,14	0,65	18,39	1			1		1								1				1	5,88	5,88
17/12/24 14:00	68,71	52,07	1,05	15,60	1			1		1								1				1	9,31	9,28
17/12/24 15:00	69,37	58,34	1,27	9,75	1			1		1								1				1	15,63	15,73
17/12/24 16:00	71,96	69,73	0,79	1,44	1			1		1								1			1	1	19,91	19,59
17/12/24 17:00	80,65	80,07	0,58	0,00	1			1		1		1					1	1			1	1	22,17	21,84
17/12/24 18:00	83,59	82,22	1,37	0,00	1			1		1		1					1	1				1	24,96	24,95
17/12/24 19:00	84,81	83,48	1,32	0,00	1			1		1		1					1	1				1	25,27	25,20
17/12/24 20:00	85,23	84,80	0,42	0,00	1			1		1							1	1		1		1	25,44	25,43
17/12/24 21:00	81,23	80,99	0,23	0,00	1			1		1							1	1		1		1	22,88	22,79
17/12/24 22:00	73,99	73,39	0,59	0,00	1			1		1							1	1		1		1	16,73	16,77
17/12/24 23:00	64,89	64,10	0,79	0,00	1			1									1	1		1		1	18,93	18,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο1 για μετρήσεις καυσασερίων.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 18 Δεκέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
18/12/24 0:00	56,04	54,77	1,27	0,00	1			1								0		1	1		1		1		14,12	13,98	
18/12/24 1:00	50,64	48,89	1,75	0,00	1			1								0		1	1				1		13,32	13,27	
18/12/24 2:00	48,65	44,84	3,81	0,00	1			1								0		1	1				1		11,59	11,60	
18/12/24 3:00	47,05	42,41	4,64	0,00	1			1								0		1	1				1		9,76	9,75	
18/12/24 4:00	46,39	41,28	5,11	0,00	1			1								0		1	1				1		9,05	9,02	
18/12/24 5:00	48,44	41,92	6,51	0,00	1			1								0		1	1				1		11,17	11,18	
18/12/24 6:00	55,69	50,39	5,29	0,00	1			1								0		1	1				1		16,40	16,45	
18/12/24 7:00	63,97	60,77	2,54	0,66	1			1								0		1	1				1		18,25	16,85	
18/12/24 8:00	67,81	58,08	2,10	7,63	1			1			1					0		1	1				1		9,43	8,99	
18/12/24 9:00	69,39	54,07	1,00	14,33	1			1			1					0			1				1		9,69	9,70	
18/12/24 10:00	68,12	50,38	0,70	17,04	1			1			1					0			1				1		7,34	7,13	
18/12/24 11:00	67,09	48,21	0,75	18,13	1			1			1					0			1				1		5,38	5,16	
18/12/24 12:00	66,90	47,96	0,48	18,45	1			1			1					0			1				1		4,70	4,57	
18/12/24 13:00	67,46	49,41	0,57	17,48	1			1			1					0			1				1		5,91	5,95	
18/12/24 14:00	68,26	52,71	0,51	15,04	1			1			1					0			1				1		9,07	9,09	
18/12/24 15:00	69,23	59,43	0,28	9,51	1			1		1						0			1				1		12,36	10,05	
18/12/24 16:00	71,75	69,97	0,34	1,43	1			1		1						0			1				1		18,60	18,76	
18/12/24 17:00	80,82	79,95	0,87	0,00	1			1		1						0		1	1			1	1		23,02	22,99	
18/12/24 18:00	83,96	83,30	0,66	0,00	1			1		1						0		1	1			1	1		24,88	24,89	
18/12/24 19:00	85,49	84,84	0,64	0,00	1			1		1						0		1	1			1	1		25,44	25,44	
18/12/24 20:00	85,88	84,80	1,08	0,00	1			1		1						0		1	1			1	1		25,51	25,49	
18/12/24 21:00	81,77	80,85	0,92	0,00	1			1		1						0		1	1			1	1		23,19	23,08	
18/12/24 22:00	74,72	74,11	0,61	0,00	1			1		1						0		1	1			1	1		16,18	16,13	
18/12/24 23:00	65,70	65,20	0,50	0,00	1			1		1						0		1	1			1	1		10,10	9,94	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός στην παραγωγή απο ΘΗΣ (00:00-24:00)
2. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ για μετρήσεις καυσασερίων (11:00-14:00) και DG4 ΑΗΣ (17:00-20:00).
3. Πλύσιμο DG6 ΘΗΣ (22:30-23:30).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 19 Δεκέμβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
19/12/24 0:00	56,86	56,84	0,02	0,00	1			1									1				1	1	9,83	9,74	
19/12/24 1:00	51,11	51,11	0,00	0,00	1			1									1				1	1	12,67	12,55	
19/12/24 2:00	49,17	48,97	0,20	0,00	1			1									1				1	1	10,36	10,33	
19/12/24 3:00	47,76	47,50	0,26	0,00	1			1									1				1	1	8,91	8,89	
19/12/24 4:00	46,86	46,53	0,33	0,00	1			1									1				1	1	7,91	7,93	
19/12/24 5:00	48,95	48,86	0,08	0,00	1			1									1				1	1	10,14	10,21	
19/12/24 6:00	55,33	54,85	0,48	0,00	1			1									1				1	1	15,41	14,89	
19/12/24 7:00	64,27	63,23	0,67	0,37	1			1	1								1				1	1	11,38	10,56	
19/12/24 8:00	67,63	61,72	0,27	5,64	1			1	1								1				1	1	9,18	9,14	
19/12/24 9:00	68,83	60,43	0,06	8,34	1			1	1								1				1	1	7,97	7,81	
19/12/24 10:00	66,56	59,90	0,01	6,64	1			1	1								1					1	14,28	14,38	
19/12/24 11:00	69,20	58,65	0,01	10,54	1			1	1								1					1	13,36	13,30	
19/12/24 12:00	67,94	58,12	0,00	9,81	1			1	1								1					1	12,83	12,84	
19/12/24 13:00	70,35	58,93	0,02	11,40	1			1	1								1					1	13,59	13,65	
19/12/24 14:00	71,13	60,93	0,03	10,17	1			1	1								1					1	13,25	12,88	
19/12/24 15:00	70,71	64,38	0,02	6,31	1			1	1								1	1				1	13,36	13,46	
19/12/24 16:00	74,16	72,87	0,00	1,29	1			1	1								1	1				1	20,75	20,49	
19/12/24 17:00	83,56	83,55	0,00	0,00	1			1	1								1	1		1		1	24,50	24,56	
19/12/24 18:00	86,41	86,35	0,07	0,00	1			1	1								1	1		1		1	25,90	25,89	
19/12/24 19:00	87,85	87,62	0,23	0,00	1			1	1								1	1		1		1	26,26	26,26	
19/12/24 20:00	87,21	86,92	0,29	0,00	1			1	1								1	1		1		1	26,03	26,04	
19/12/24 21:00	83,24	81,92	1,32	0,00	1			1	1									1		1		1	23,32	22,48	
19/12/24 22:00	76,71	74,35	2,35	0,00	1			1	1	1							1		1		1	1	17,15	17,14	
19/12/24 23:00	67,06	64,00	3,06	0,00	1			1									1		1		1	1	15,82	15,81	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Ένταξη D3 ΑΗΣ λόγω μειωμένης παραγωγής από ΘΗΣ μετά από αίτημα του σταθμού.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 20 Δεκέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
20/12/24 0:00	57,40	53,67	3,73	0,00	1			1								0	1		1		1		1		12,91	12,80				
20/12/24 1:00	51,71	46,27	5,43	0,00	1			1								0			1		1		1		12,74	12,66				
20/12/24 2:00	49,49	45,14	4,35	0,00	1			1								0			1		1		1		12,31	12,22				
20/12/24 3:00	47,92	44,68	3,24	0,00	1			1								0			1		1		1		10,76	10,77				
20/12/24 4:00	47,30	43,53	3,76	0,00	1			1								0			1		1		1		10,18	10,18				
20/12/24 5:00	49,06	44,04	5,02	0,00	1			1								0			1		1		1		11,76	11,84				
20/12/24 6:00	56,21	50,92	5,28	0,00	1			1								0			1		1		1		16,59	16,61				
20/12/24 7:00	64,37	60,64	3,39	0,34	1			1								0	1		1		1		1		19,10	19,10				
20/12/24 8:00	68,47	59,92	2,20	6,35	1			1								0	1		1		1		1		13,44	10,20				
20/12/24 9:00	71,08	56,81	3,03	11,23	1			1	1							0	1		1		1				10,66	10,46				
20/12/24 10:00	68,82	54,49	2,72	11,61	1			1	1							0	1		1						13,35	13,20				
20/12/24 11:00	67,24	54,37	1,63	11,24	1			1	1							0	1		1						12,03	12,02				
20/12/24 12:00	71,22	56,36	1,60	13,25	1			1	1							0	1		1						13,84	13,76				
20/12/24 13:00	70,44	55,76	2,67	12,02	1			1	1							0	1		1						14,03	14,08				
20/12/24 14:00	72,14	57,53	5,20	9,40	1			1	1							0	1		1						18,90	18,82				
20/12/24 15:00	73,26	63,04	6,22	4,00	1			1	1							0	1		1						21,69	21,75				
20/12/24 16:00	79,68	73,05	6,53	0,10	1			1	1							0	1		1		1				23,79	23,82				
20/12/24 17:00	85,48	79,26	6,22	0,00	1			1	1		1					0	1		1		1				21,34	20,81				
20/12/24 18:00	85,25	79,42	5,83	0,00	1			1	1		1					0	1		1		1				19,98	19,97				
20/12/24 19:00	84,98	77,68	7,30	0,00	1			1	1		1					0	1		1		1				19,66	19,65				
20/12/24 20:00	83,23	75,94	7,29	0,00	1			1	1							0	1		1		1	1			22,94	22,31				
20/12/24 21:00	78,37	70,97	7,40	0,00	1			1	1							0	1		1		1	1			20,14	19,88				
20/12/24 22:00	71,63	61,73	9,89	0,00	1			1	1							0			1		1	1			15,61	15,62				
20/12/24 23:00	63,86	51,55	12,31	0,00	1			1	1							0	1		1			1			15,39	15,33				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG3 ΑΗΣ λόγω περιορισμένης παραγωγής από ΘΗΣ για οικονομία καυσίμων.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Σάββατο, 21 Δεκέμβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
21/12/24 0:00	56,07	43,80	12,26	0,00	1			1	1							1		1					13,66	13,60			
21/12/24 1:00	49,95	39,03	10,92	0,00	1			1	1							1							11,92	11,89			
21/12/24 2:00	47,49	38,54	8,95	0,00	1			1	1							1							9,62	9,55			
21/12/24 3:00	45,74	38,20	7,54	0,00	1			1	1							1							7,77	7,76			
21/12/24 4:00	45,46	37,81	7,64	0,00	1			1	1							1							6,83	7,39			
21/12/24 5:00	45,89	40,58	5,30	0,00	1			1	1							1							5,51	5,50			
21/12/24 6:00	51,01	48,77	2,24	0,00	1			1	1					1		1							4,89	4,97			
21/12/24 7:00	55,71	51,60	4,06	0,04	1			1	1					1		1							11,89	11,95			
21/12/24 8:00	62,83	54,53	7,89	0,41	1			1	1					1		1							8,69	8,23			
21/12/24 9:00	68,54	58,02	8,13	2,39	1			1	1		1			1		1							8,98	9,02			
21/12/24 10:00	75,20	62,78	10,49	1,92	1			1	1		1			1		1							12,11	11,96			
21/12/24 11:00	75,56	62,05	5,98	7,53	1			1	1		1		1	1		1							5,97	6,04			
21/12/24 12:00	72,09	53,18	9,67	9,24	1			1	1		1					1							10,68	10,51			
21/12/24 13:00	73,89	53,68	12,53	7,68	1			1	1		1					1							14,21	14,10			
21/12/24 14:00	73,97	54,01	13,89	6,07	1			1	1		1					1							15,75	15,85			
21/12/24 15:00	75,53	55,70	16,44	3,39	1			1	1		1					1							19,77	20,01			
21/12/24 16:00	79,09	59,38	19,02	0,69	1			1	1		1					1							23,19	23,23			
21/12/24 17:00	85,25	64,55	20,70	0,00	1			1	1		1					1		1					25,56	25,50			
21/12/24 18:00	86,15	64,02	22,14	0,00	1			1	1		1					1		1					25,81	25,80			
21/12/24 19:00	85,53	62,25	23,28	0,00	1			1	1		1					1		1					25,62	25,61			
21/12/24 20:00	82,39	59,24	23,15	0,00	1			1	1							1		1		1			24,33	24,15			
21/12/24 21:00	76,74	60,82	15,92	0,00	1			1	1							1		1		1			17,85	17,53			
21/12/24 22:00	70,39	56,70	13,70	0,00	1				1							1		1		1			14,08	14,06			
21/12/24 23:00	62,89	51,40	11,50	0,00	1			1								1		1		1			12,56	12,54			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο3 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας παραγωγής Α/Π.
2. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.
3. Λειτουργία AEP Νο2 λόγω καταιγίδας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 22 Δεκέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
22/12/24 0:00	56,49	46,41	10,08	0,00	1			1								0	1		1		1				11,31	11,28			
22/12/24 1:00	51,12	41,13	9,99	0,00	1			1								0	1		1		1				10,20	10,21			
22/12/24 2:00	48,96	40,22	8,74	0,00	1			1								0	1		1						10,82	10,84			
22/12/24 3:00	47,32	39,10	8,21	0,00	1			1								0	1		1						10,84	10,85			
22/12/24 4:00	46,16	39,11	7,05	0,00	1			1								0	1		1						10,60	10,60			
22/12/24 5:00	46,82	41,73	5,09	0,00	1			1								0	1		1						11,95	11,65			
22/12/24 6:00	49,45	45,16	4,29	0,00	1			1								0	1		1			1			11,86	11,82			
22/12/24 7:00	53,16	51,95	1,03	0,18	1			1								0	1		1			1			15,12	15,14			
22/12/24 8:00	57,84	53,82	0,40	3,61	1			1	1							0	1		1			1			11,81	9,44			
22/12/24 9:00	63,69	55,30	0,15	8,25	1			1	1							0	1		1						11,87	11,70			
22/12/24 10:00	65,08	53,45	0,37	11,26	1			1	1							0	1		1						10,12	10,11			
22/12/24 11:00	69,12	60,90	0,24	7,98	1			1	1							0	1		1						14,78	14,22			
22/12/24 12:00	73,56	65,54	0,08	7,94	1			1	1							0	1		1		1				14,69	14,63			
22/12/24 13:00	72,38	63,46	0,12	8,80	1			1	1							0	1		1		1				8,06	7,42			
22/12/24 14:00	70,16	65,32	0,33	4,52	1			1	1			1				0	1		1						7,61	7,65			
22/12/24 15:00	72,23	67,87	3,45	0,91	1			1	1			1				0	1		1						13,52	13,46			
22/12/24 16:00	78,35	76,60	1,64	0,11	1			1	1			1				0	1		1			1			15,01	14,22			
22/12/24 17:00	84,13	82,92	1,21	0,00	1			1	1			1				0	1		1			1			18,88	18,99			
22/12/24 18:00	84,41	83,69	0,71	0,00	1			1	1			1				0	1		1			1			19,35	19,41			
22/12/24 19:00	83,38	82,03	1,36	0,00	1			1	1			1				0	1		1			1			18,16	18,19			
22/12/24 20:00	81,99	77,51	4,47	0,00	1			1	1			1				0	1		1			1			16,92	16,86			
22/12/24 21:00	77,25	70,09	7,16	0,00	1			1	1							0	1		1			1			19,96	19,96			
22/12/24 22:00	72,00	64,96	7,04	0,00	1			1	1							0	1		1			1			20,80	20,67			
22/12/24 23:00	64,43	58,69	5,74	0,00	1			1	1							0	1		1			1			14,82	14,84			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μείωση παραγωγής Α/Π λόγω αστάθειας, ριπές ανέμου .
2. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ για μείωση παραγωγής από ΘΗΣ λόγω κακοκαιρίας στη Ν. Ρόδο.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 23 Δεκέμβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
23/12/24 0:00	56,76	52,34	4,42	0,00	1			1	1							1		1					12,87	12,79	
23/12/24 1:00	51,00	48,03	2,97	0,00	1			1	1							1		1					7,31	7,10	
23/12/24 2:00	49,22	46,02	3,19	0,00	1			1	1							1		1					6,58	6,58	
23/12/24 3:00	47,23	44,81	2,42	0,00	1			1	1							1							8,82	8,84	
23/12/24 4:00	47,13	45,26	1,86	0,00	1			1	1							1							8,67	8,70	
23/12/24 5:00	48,53	47,57	0,96	0,00	1			1	1							1							8,83	8,08	
23/12/24 6:00	53,90	51,57	2,33	0,00	1			1	1							1		1					9,22	9,23	
23/12/24 7:00	61,67	59,13	2,52	0,02	1			1	1	1						1		1					8,34	8,59	
23/12/24 8:00	67,72	64,50	1,62	1,59	1			1	1	1			1			1							10,68	10,00	
23/12/24 9:00	71,33	64,93	1,21	5,19	1			1	1	1						1		1					8,28	7,84	
23/12/24 10:00	75,33	66,66	0,54	8,13	1			1	1	1						1		1					9,35	9,39	
23/12/24 11:00	73,49	66,79	0,82	5,88	1			1	1	1						1		1					9,93	9,76	
23/12/24 12:00	75,20	66,03	0,42	8,75	1			1	1	1						1						1	8,37	7,33	
23/12/24 13:00	74,91	63,43	0,48	10,99	1			1	1	1						1						1	6,18	5,88	
23/12/24 14:00	74,80	65,59	0,36	8,84	1			1	1	1						1						1	7,97	7,98	
23/12/24 15:00	77,14	71,15	0,14	5,85	1			1	1	1						1						1	13,41	13,58	
23/12/24 16:00	79,79	78,01	0,51	1,26	1			1	1	1						1		1				1	14,52	13,61	
23/12/24 17:00	86,82	84,58	2,24	0,00	1			1	1	1						1		1				1	21,32	21,45	
23/12/24 18:00	88,04	81,78	6,25	0,00	1			1	1	1						1		1				1	22,97	22,88	
23/12/24 19:00	88,16	74,97	13,19	0,00	1			1	1	1						1		1				1	23,18	23,27	
23/12/24 20:00	87,47	70,15	17,31	0,00	1			1	1	1						1		1				1	22,46	22,54	
23/12/24 21:00	83,43	66,25	17,18	0,00	1			1	1	1						1						1	16,77	16,91	
23/12/24 22:00	77,04	62,54	14,50	0,00	1			1	1	1			1			1						1	13,31	12,87	
23/12/24 23:00	68,24	58,01	10,23	0,00	1			1	1				1			1						1	10,21	10,23	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω κακοκαιρίας.
2. περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 24 Δεκέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
24/12/24 0:00	59,16	50,63	8,53	0,00	1			1	1				1			0						1		8,82	8,86			
24/12/24 1:00	53,49	45,75	7,74	0,00	1			1	1				1			0						1		8,02	8,01			
24/12/24 2:00	51,44	44,07	7,37	0,00	1			1	1				1			0						1		7,65	7,58			
24/12/24 3:00	49,42	43,53	5,89	0,00	1			1	1				1			0						1		6,03	6,01			
24/12/24 4:00	48,32	43,54	4,78	0,00	1			1	1				1			0						1		4,74	4,71			
24/12/24 5:00	49,12	44,28	4,83	0,00	1			1	1				1			0						1		5,64	5,63			
24/12/24 6:00	54,23	47,39	6,84	0,00	1			1	1				1			0						1		8,25	8,36			
24/12/24 7:00	60,31	49,95	10,24	0,12	1			1	1				1			0						1		12,00	12,01			
24/12/24 8:00	66,81	53,56	12,47	0,78	1			1	1				1			0						1		13,31	13,31			
24/12/24 9:00	72,66	55,97	13,70	2,98	1			1	1				1			0			1			1		14,82	14,77			
24/12/24 10:00	72,76	53,26	13,25	6,25	1			1	1				1			0			1			1		13,36	13,46			
24/12/24 11:00	73,26	56,06	11,30	5,90	1			1	1				1			0			1			1		11,48	11,53			
24/12/24 12:00	76,74	64,20	9,81	2,73	1			1	1				1			0			1			1		11,48	11,46			
24/12/24 13:00	77,96	64,41	10,11	3,44	1			1	1		1		1			0			1			1		10,17	10,35			
24/12/24 14:00	77,97	62,63	11,28	4,06	1			1	1		1		1			0						1		11,68	11,68			
24/12/24 15:00	79,78	66,96	11,53	1,28	1			1	1		1		1			0						1		11,86	11,94			
24/12/24 16:00	88,09	76,00	12,07	0,02	1			1	1		1		1			0	1					1		13,15	13,19			
24/12/24 17:00	93,95	81,10	12,85	0,00	1			1	1		1		1			0	1					1		14,04	14,07			
24/12/24 18:00	94,63	81,16	13,47	0,00	1			1	1		1		1			0	1					1		14,17	14,17			
24/12/24 19:00	92,11	79,08	13,03	0,00	1			1	1		1		1			0	1					1		13,81	13,81			
24/12/24 20:00	87,84	75,37	12,46	0,00	1			1	1		1		1			0	1					1		13,18	13,15			
24/12/24 21:00	78,67	68,07	10,60	0,00	1			1	1		1		1			0	1					1		11,47	10,56			
24/12/24 22:00	73,10	66,24	6,86	0,00	1			1	1		1		1			0						1		7,60	6,14			
24/12/24 23:00	66,78	60,70	6,08	0,00	1			1	1		1		1			0						1		9,12	9,00			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Κακοκαιρία όλο το 24 ωρο περιορισμός Α/Π.
2. Λειτουργία DG3 DG5 ΑΗΣ ΑΕΡ Νο3 .
3. Περιορισμός παραγωγής από ΘΗΣ.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 25 Δεκέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
25/12/24 0:00	60,15	55,60	4,55	0,00	1			1	1				1			0							1		6,89	6,76				
25/12/24 1:00	54,71	50,07	4,64	0,00	1			1	1				1			0							1		8,20	8,18				
25/12/24 2:00	52,28	47,99	4,28	0,00	1			1	1				1			0							1		7,80	7,79				
25/12/24 3:00	50,49	46,51	3,97	0,00	1			1	1				1			0							1		7,10	7,05				
25/12/24 4:00	49,00	45,24	3,76	0,00	1			1	1				1			0							1		5,71	5,58				
25/12/24 5:00	49,61	45,72	3,89	0,00	1			1	1				1			0							1		6,21	6,21				
25/12/24 6:00	52,36	48,11	4,24	0,00	1			1	1				1			0							1		7,75	7,73				
25/12/24 7:00	57,25	52,46	4,68	0,11	1			1	1				1			0							1		9,14	9,16				
25/12/24 8:00	65,20	57,79	5,89	1,52	1			1	1				1			0							1		12,95	12,96				
25/12/24 9:00	76,30	66,37	7,74	2,19	1			1	1				1			0			1				1		17,61	17,78				
25/12/24 10:00	86,48	75,79	7,29	3,40	1			1	1				1			0			1				1		23,09	21,53				
25/12/24 11:00	92,50	82,73	2,92	6,86	1			1	1	1						0			1		1		1		20,50	20,42				
25/12/24 12:00	89,92	84,93	2,12	2,87	1			1	1	1						0			1		1		1		22,05	21,98				
25/12/24 13:00	83,71	76,01	1,57	6,12	1			1	1	1						0			1		1		1		13,11	12,39				
25/12/24 14:00	71,09	59,93	3,51	7,65	1			1	1	1						0			1				1		6,24	5,70				
25/12/24 15:00	67,23	63,45	1,98	1,80	1			1	1	1						0			1				1		7,43	7,44				
25/12/24 16:00	70,50	67,84	1,77	0,89	1			1	1	1						0			1				1		11,56	11,67				
25/12/24 17:00	76,12	72,90	3,21	0,00	1			1	1	1						0			1				1		18,37	18,36				
25/12/24 18:00	78,94	77,43	1,50	0,00	1			1	1	1						0			1			1	1		16,49	15,82				
25/12/24 19:00	80,82	78,54	2,27	0,00	1			1	1	1						0			1			1	1		15,67	15,62				
25/12/24 20:00	80,04	77,56	2,48	0,00	1			1	1	1						0			1			1	1		14,94	14,92				
25/12/24 21:00	76,63	73,67	2,96	0,00	1			1	1	1						0			1			1	1		12,62	12,19				
25/12/24 22:00	71,24	68,57	2,67	0,00	1			1	1	1			1	1		0			1						11,25	10,12				
25/12/24 23:00	64,74	62,42	2,32	0,00	1			1	1	1			1	1		0									4,44	3,44				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Κακοκαιρία όλο το 24 ωρο περιορισμός Α/Π.
2. Λειτουργία DG3 DG4 ΑΗΣ ΑΕΡ Νο2 ΑΕΡ Νο3 .
3. Περιορισμός παραγωγής από ΘΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 26 Δεκέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΙΩΡΟΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
26/12/24 0:00	59,12	58,28	0,84	0,00	1			1	1				1	1		0						1		4,71	4,73				
26/12/24 1:00	53,28	52,65	0,63	0,00	1			1	1				1	1		0						1		4,80	4,66				
26/12/24 2:00	50,90	50,20	0,70	0,00	1			1	1				1	1		0						1		2,74	2,51				
26/12/24 3:00	48,97	48,38	0,59	0,00	1			1	1				1	1		0						1		0,72	0,61				
26/12/24 4:00	48,20	47,86	0,34	0,00	1			1	1				1	1		0						1		0,13	0,13				
26/12/24 5:00	45,46	45,33	0,13	0,00	1			1	1				1	1		0						1		0,30	0,32				
26/12/24 6:00	41,28	41,18	0,10	0,00	1			1						1		0					1	1		3,80	3,71				
26/12/24 7:00	55,43	55,27	0,14	0,01	1			1	1				1	1		0					1	1		2,06	2,02				
26/12/24 8:00	58,70	58,12	0,21	0,38	1			1	1				1	1		0					1	1		2,77	2,70				
26/12/24 9:00	67,15	65,27	0,67	1,21	1			1	1				1	1		0					1	1		6,65	6,66				
26/12/24 10:00	74,91	70,63	0,84	3,43	1			1	1				1	1		0					1	1		9,13	5,52				
26/12/24 11:00	79,15	75,02	2,02	2,11	1			1	1	1			1	1		0					1	1		7,35	7,35				
26/12/24 12:00	83,59	79,76	3,09	0,74	1			1	1	1			1	1		0					1	1		10,39	10,08				
26/12/24 13:00	84,29	80,92	2,65	0,72	1			1	1	1			1	1		0					1	1		8,41	8,41				
26/12/24 14:00	83,04	79,67	3,07	0,30	1			1	1	1			1	1		0					1	1		8,13	8,00				
26/12/24 15:00	82,71	78,16	3,87	0,68	1			1	1	1			1	1		0					1	1		6,58	6,58				
26/12/24 16:00	86,49	83,81	2,49	0,20	1			1	1	1			1	1		0					1	1		6,87	6,87				
26/12/24 17:00	89,74	88,28	1,45	0,00	1			1	1	1			1	1		0					1	1		7,13	7,14				
26/12/24 18:00	90,80	88,26	2,54	0,00	1			1	1	1			1	1		0					1	1		7,23	7,23				
26/12/24 19:00	89,73	85,79	3,94	0,00	1			1	1	1			1	1		0					1	1		7,16	7,16				
26/12/24 20:00	87,24	83,91	3,33	0,00	1			1	1	1			1	1		0					1	1		7,24	7,26				
26/12/24 21:00	82,41	80,16	2,25	0,00	1			1	1	1			1	1		0					1	1		8,19	8,18				
26/12/24 22:00	76,39	73,10	3,29	0,00	1			1	1	1			1	1		0					1	1		7,56	7,53				
26/12/24 23:00	68,12	65,28	2,84	0,00	1			1	1	1			1	1		0						1		6,46	6,41				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Κακοκαιρία όλο το 24 ωρο περιορισμός Α/Π.
2. Λειτουργία DG3 DG4 ΑΗΣ ΑΕΡ Νο2 ΑΕΡ Νο3 .
3. Περιορισμός παραγωγής από ΘΗΣ.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 27 Δεκέμβριος 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 και AEP Νο3 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.
2. Περιορισμός Α/Π λόγω ασταθειας ανέμων.

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 28 Δεκέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
28/12/24 0:00	62,04	54,74	7,30	0,01	1			1	1					1		0	1						1		13,57	13,39				
28/12/24 1:00	55,97	46,07	9,88	0,01	1			1	1							0	1						1		12,88	12,95				
28/12/24 2:00	53,27	42,70	10,56	0,01	1			1	1							0	1								15,11	15,17				
28/12/24 3:00	51,29	40,46	10,82	0,01	1			1	1							0	1								13,38	13,32				
28/12/24 4:00	50,23	40,35	9,86	0,01	1			1	1							0	1								12,15	12,18				
28/12/24 5:00	51,32	40,79	10,51	0,01	1			1	1							0	1								13,30	13,28				
28/12/24 6:00	55,47	41,78	13,67	0,01	1			1	1							0	1								16,47	16,47				
28/12/24 7:00	60,99	46,18	14,57	0,24	1			1	1							0	1								16,41	16,32				
28/12/24 8:00	67,96	52,92	13,65	1,39	1			1	1							0	1					1			15,73	15,80				
28/12/24 9:00	75,95	56,44	15,22	4,28	1			1	1							0	1					1			18,99	18,99				
28/12/24 10:00	80,76	58,16	14,96	7,64	1			1	1							0	1				1	1			20,24	20,09				
28/12/24 11:00	79,99	53,55	10,78	15,67	1			1	1							0	1				1	1			14,40	14,09				
28/12/24 12:00	80,55	49,79	11,52	19,24	1			1	1							0	1				1				16,33	15,98				
28/12/24 13:00	78,37	52,45	10,99	14,94	1			1				1				0	1				1				19,33	18,68				
28/12/24 14:00	80,43	61,22	11,20	8,01	1			1		1		1				0	1				1	1			21,57	21,33				
28/12/24 15:00	84,59	68,91	10,70	4,97	1			1		1						0	1				1	1			24,94	24,37				
28/12/24 16:00	89,13	80,98	7,32	0,84	1			1		1	1					0	1				1	1			23,00	21,88				
28/12/24 17:00	96,48	89,46	7,02	0,00	1			1		1	1					0	1	1			1	1			25,20	24,92				
28/12/24 18:00	98,00	88,39	9,61	0,00	1			1		1	1					0	1	1			1	1			24,01	23,95				
28/12/24 19:00	97,15	86,03	11,13	0,00	1			1		1	1					0	1	1			1	1			23,31	23,19				
28/12/24 20:00	93,49	78,72	14,77	0,00	1			1		1	1					0	1				1	1			19,84	19,59				
28/12/24 21:00	87,99	76,28	11,71	0,00	1			1		1	1					0	1	1			1	1			16,07	16,10				
28/12/24 22:00	82,14	69,60	12,54	0,00	1			1		1	1					0	1	1			1				18,08	18,02				
28/12/24 23:00	73,99	60,29	13,70	0,00	1			1		1						0	1	1			1				20,90	20,96				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω κακοκαιρίας.
2. Λειτουργία AEP No 1 λόγω βλάβης της DG 3 ΑΗΣ.
3. Περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας (Α/Π EUROWIND λόγω προβλήματος στο control του πάρκου).

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 29 Δεκέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
29/12/24 0:00	66,21	55,27	10,94	0,00	1			1		1						0	1	1			1				15,90	15,90				
29/12/24 1:00	59,83	50,64	9,19	0,00	1			1		1						0	1				1				14,56	14,47				
29/12/24 2:00	56,85	47,49	9,36	0,00	1			1		1						0	1				1				11,65	11,59				
29/12/24 3:00	54,24	46,80	7,45	0,00	1			1		1						0	1				1				9,04	9,01				
29/12/24 4:00	53,07	47,04	6,04	0,00	1			1		1						0	1				1				7,51	7,50				
29/12/24 5:00	53,31	47,58	5,72	0,00	1			1		1						0	1				1				7,98	7,96				
29/12/24 6:00	55,96	50,14	5,82	0,00	1			1		1						0	1				1				10,49	10,54				
29/12/24 7:00	60,07	53,94	5,81	0,32	1			1		1						0	1				1				14,18	14,21				
29/12/24 8:00	65,07	55,05	6,40	3,62	1			1		1						0	1				1				15,87	15,91				
29/12/24 9:00	70,14	53,54	9,47	7,13	1			1		1						0	1				1				17,69	17,57				
29/12/24 10:00	75,96	49,74	13,84	12,38	1			1		1						0	1				1				18,42	18,31				
29/12/24 11:00	78,16	49,34	11,76	17,05	1			1		1						0	1				1				16,05	15,83				
29/12/24 12:00	78,22	49,89	12,57	15,77	1			1		1						0	1				1				17,45	17,31				
29/12/24 13:00	81,17	49,46	16,86	14,85	1			1		1						0	1				1				20,81	21,10				
29/12/24 14:00	78,67	55,46	15,39	7,82	1			1		1						0	1				1				23,43	23,44				
29/12/24 15:00	80,77	60,86	14,65	5,27	1			1		1						0	1				1				22,40	21,58				
29/12/24 16:00	85,40	72,25	12,13	1,02	1			1	1	1						0	1				1		1		21,72	21,46				
29/12/24 17:00	92,51	81,65	10,86	0,01	1			1	1	1						0	1				1		1		27,07	27,13				
29/12/24 18:00	93,89	84,03	9,86	0,00	1			1	1	1						0	1				1		1		28,10	28,10				
29/12/24 19:00	94,24	87,71	6,53	0,00	1			1	1	1						0	1				1		1		28,21	28,20				
29/12/24 20:00	92,15	86,48	5,67	0,00	1			1	1	1						0	1				1		1		26,96	27,00				
29/12/24 21:00	88,44	82,40	6,04	0,00	1			1	1	1						0	1				1		1		23,30	23,17				
29/12/24 22:00	81,62	76,80	4,82	0,00	1			1	1	1						0	1				1		1		16,46	16,31				
29/12/24 23:00	73,58	64,67	8,91	0,00	1			1		1						0	1				1		1		16,95	16,94				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π EUROWIND λόγω προβλήματος στο control του πάρκου .

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 30 Δεκέμβριος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
30/12/24 0:00	64,77	55,11	9,66	0,00	1			1		1						1				1		1	16,33	16,27	
30/12/24 1:00	58,17	48,76	9,41	0,00	1			1		1						1						1	14,55	14,49	
30/12/24 2:00	55,16	44,51	10,65	0,00	1			1		1						1						1	11,39	11,38	
30/12/24 3:00	52,95	42,34	10,61	0,00	1			1		1						1							11,95	12,40	
30/12/24 4:00	52,10	40,77	11,33	0,00	1			1		1						1							14,04	14,04	
30/12/24 5:00	53,67	43,48	10,19	0,00	1			1		1						1							15,42	15,43	
30/12/24 6:00	58,32	46,03	12,28	0,00	1			1		1						1							16,54	16,49	
30/12/24 7:00	64,57	50,28	13,70	0,59	1			1		1						1						1	19,15	19,19	
30/12/24 8:00	71,90	50,33	15,20	6,37	1			1		1						1						1	20,56	20,21	
30/12/24 9:00	76,48	54,75	15,28	6,45	1			1								1				1		1	22,42	22,39	
30/12/24 10:00	78,65	45,16	18,42	15,06	1			1								1				1		1	23,55	23,54	
30/12/24 11:00	74,62	37,38	20,12	17,12	1			1								1						1	22,34	22,27	
30/12/24 12:00	73,99	40,36	19,17	14,45	1			1								1						1	22,10	22,11	
30/12/24 13:00	75,81	41,36	21,48	12,96	1			1								1						1	22,63	22,74	
30/12/24 14:00	76,03	44,92	20,77	10,34	1			1								1		1				1	22,73	22,74	
30/12/24 15:00	78,97	51,65	20,91	6,41	1			1								1		1				1	23,57	23,60	
30/12/24 16:00	86,22	62,18	22,38	1,66	1			1								1		1				1	25,77	25,76	
30/12/24 17:00	95,85	72,48	23,36	0,01	1			1	1							1		1				1	28,64	28,69	
30/12/24 18:00	98,04	74,11	23,93	0,00	1			1	1							1		1		1		1	29,35	29,34	
30/12/24 19:00	97,87	77,74	20,13	0,00	1			1	1							1		1		1		1	29,34	29,31	
30/12/24 20:00	96,04	77,21	18,83	0,00	1			1	1							1		1		1		1	28,84	28,81	
30/12/24 21:00	91,14	69,55	21,59	0,00	1			1	1							1		1		1		1	27,35	27,32	
30/12/24 22:00	82,35	65,20	17,15	0,00	1			1	1							1		1				1	24,85	24,73	
30/12/24 23:00	75,92	60,38	15,54	0,00	1			1	1							1		1				1	22,74	22,68	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
31/12/24 0:00	67,08	51,69	15,38	0,00	1			1	1							0	1						1		19,28	19,39	
31/12/24 1:00	59,43	44,68	14,74	0,00	1			1	1							0	1						1		15,90	15,83	
31/12/24 2:00	56,22	45,08	11,14	0,00	1			1	1							0	1						1		12,59	12,62	
31/12/24 3:00	53,77	44,23	9,54	0,00	1			1	1							0	1						1		10,17	10,13	
31/12/24 4:00	52,90	43,80	9,09	0,00	1			1	1							0	1						1		9,35	9,26	
31/12/24 5:00	53,71	44,88	8,83	0,00	1			1	1							0	1						1		10,09	10,07	
31/12/24 6:00	58,40	48,14	10,26	0,00	1			1	1							0	1						1		14,62	14,74	
31/12/24 7:00	64,72	53,01	11,14	0,58	1			1	1							0	1						1		19,28	19,30	
31/12/24 8:00	72,13	55,67	9,36	7,10	1			1	1							0	1						1		20,85	20,96	
31/12/24 9:00	76,39	58,20	4,00	14,19	1			1	1							0	1						1		18,60	18,53	
31/12/24 10:00	75,21	55,35	2,52	17,34	1			1	1							0	1						1		13,94	13,93	
31/12/24 11:00	73,31	52,78	1,61	18,92	1			1	1							0	1						1		10,64	10,48	
31/12/24 12:00	72,35	51,10	1,72	19,53	1			1	1							0	1						1		8,96	8,93	
31/12/24 13:00	72,20	51,73	1,85	18,62	1			1								0	1		1				1		15,20	14,52	
31/12/24 14:00	73,24	54,65	2,71	15,88	1			1								0	1		1				1		18,41	17,69	
31/12/24 15:00	76,47	63,91	2,24	10,32	1			1		1						0	1		1				1		15,43	14,77	
31/12/24 16:00	82,46	77,99	2,31	2,16	1			1		1						0	1		1		1		1		23,15	22,83	
31/12/24 17:00	95,65	94,18	1,46	0,01	1			1		1						0	1		1		1		1		25,56	25,26	
31/12/24 18:00	101,36	100,92	0,43	0,00	1			1		1	1					0	1		1		1		1		28,79	28,77	
31/12/24 19:00	102,04	101,85	0,19	0,00	1			1		1	1					0	1		1		1		1		29,77	29,70	
31/12/24 20:00	97,84	97,40	0,44	0,00	1			1		1	1					0	1		1		1		1		25,43	25,35	
31/12/24 21:00	88,61	88,36	0,24	0,00	1			1		1	1					0	1		1		1		1		16,33	16,21	
31/12/24 22:00	79,89	79,76	0,12	0,00	1			1		1						0	1		1		1		1		13,27	13,14	
31/12/24 23:00	73,89	73,64	0,25	0,00	1			1		1						0	1		1		1		1		15,58	15,48	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις