

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 1/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,36	1,36	0,00	1				1							0,25	0,24
	01:00	1,30	1,30	0,00	1				1							0,18	0,18
	02:00	1,25	1,24	0,02	1				1							0,14	0,14
	03:00	1,23	1,23	0,00	1				1							0,11	0,11
	04:00	1,21	1,20	0,01	1				1							0,08	0,09
	05:00	1,18	1,16	0,02	1				1							0,06	0,06
	06:00	1,19	1,19	0,00	1				1							0,07	0,07
	07:00	1,14	1,14	0,00	1				1							0,04	0,04
	08:00	1,13	1,13	0,00	1				1							0,01	0,02
	09:00	1,18	1,18	0,00	1				1							0,06	0,06
	10:00	1,25	1,25	0,00	1				1							0,14	0,14
	11:00	1,24	1,23	0,00	1				1							0,12	0,12
	12:00	1,22	1,20	0,02	1				1							0,10	0,10
	13:00	1,20	1,14	0,06	1				1							0,08	0,08
	14:00	1,18	1,13	0,05	1				1							0,07	0,07
	15:00	1,16	1,12	0,04	1				1							0,04	0,04
	16:00	1,28	1,13	0,15	1				1							0,16	0,16
	17:00	1,45	1,28	0,17	1				1							0,32	0,32
	18:00	1,58	1,50	0,08	1				1							0,45	0,46
	19:00	1,51	1,39	0,12	1				1							0,39	0,39
	20:00	1,49	1,20	0,29	1				1							0,37	0,37
	21:00	1,45	1,14	0,31	1				1							0,32	0,33
	22:00	1,43	1,14	0,29	1				1							0,31	0,31
	23:00	1,31	1,12	0,19	1				1							0,19	0,19

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 2/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,24	1,12	0,12	1				1							0,12	0,12
	01:00	1,19	1,12	0,07	1				1							0,07	0,07
	02:00	1,17	1,12	0,05	1				1							0,05	0,05
	03:00	1,12	1,11	0,01	1				1							0,01	0,01
	04:00	1,12	1,11	0,01	1				1							0,01	0,01
	05:00	1,03	1,03	0,00	1				1							0,00	0,00
	06:00	1,07	1,07	0,00	1				1							0,00	0,00
	07:00	1,10	1,09	0,01	1				1							0,01	0,01
	08:00	1,20	1,13	0,08	1				1							0,08	0,08
	09:00	1,28	1,12	0,16	1				1							0,16	0,16
	10:00	1,27	1,12	0,15	1				1							0,15	0,15
	11:00	1,35	1,12	0,23	1				1							0,24	0,23
	12:00	1,37	1,12	0,24	1				1							0,24	0,24
	13:00	1,43	1,12	0,31	1				1							0,31	0,31
	14:00	1,54	1,13	0,42	1				1							0,42	0,42
	15:00	1,47	1,12	0,35	1				1							0,35	0,35
	16:00	1,52	1,13	0,39	1				1							0,39	0,40
	17:00	1,69	1,19	0,50	1				1							0,51	0,51
	18:00	1,71	1,27	0,44	1				1							0,51	0,51
	19:00	1,67	1,28	0,39	1				1							0,51	0,51
	20:00	1,57	1,19	0,39	1				1							0,46	0,46
	21:00	1,51	1,26	0,26	1				1							0,39	0,39
	22:00	1,48	1,26	0,21	1				1							0,36	0,36
	23:00	1,39	1,29	0,10	1				1							0,27	0,27

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 3/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Τετάρτη 3/1/2024		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,23	1,12	0,11	1				1							0,11	0,11
	01:00	1,13	1,12	0,02	1				1							0,02	0,02
	02:00	1,12	1,11	0,01	1				1							0,01	0,01
	03:00	1,09	1,09	0,00	1				1							0,00	0,00
	04:00	1,09	1,09	0,00	1				1							0,00	0,00
	05:00	1,06	1,06	0,00	1				1							0,00	0,00
	06:00	1,10	1,09	0,00	1				1							0,00	0,00
	07:00	1,14	1,11	0,03	1				1							0,03	0,03
	08:00	1,19	1,12	0,07	1				1							0,07	0,07
	09:00	1,22	1,12	0,09	1				1							0,09	0,10
	10:00	1,26	1,13	0,13	1				1							0,13	0,14
	11:00	1,33	1,12	0,21	1				1							0,22	0,21
	12:00	1,32	1,15	0,18	1				1							0,20	0,20
	13:00	1,37	1,14	0,23	1				1							0,26	0,26
	14:00	1,38	1,18	0,19	1				1							0,26	0,26
	15:00	1,32	1,12	0,20	1				1							0,20	0,20
	16:00	1,40	1,16	0,25	1				1							0,29	0,29
	17:00	1,49	1,16	0,33	1				1							0,36	0,36
	18:00	1,60	1,18	0,41	1				1							0,47	0,47
	19:00	1,64	1,27	0,37	1				1							0,52	0,52
	20:00	1,60	1,16	0,44	1				1							0,48	0,48
	21:00	1,58	1,17	0,41	1				1							0,46	0,46
	22:00	1,49	1,12	0,38	1				1							0,38	0,38
	23:00	1,34	1,11	0,23	1				1							0,23	0,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 4/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,28	1,12	0,16	1				1							0,16	0,16
	01:00	1,20	1,12	0,08	1				1							0,08	0,08
	02:00	1,18	1,12	0,06	1				1							0,06	0,06
	03:00	1,21	1,12	0,09	1				1							0,09	0,09
	04:00	1,14	1,10	0,04	1				1							0,04	0,04
	05:00	1,06	1,06	0,00	1				1							0,00	0,00
	06:00	1,07	1,07	0,00	1				1							0,00	0,00
	07:00	1,15	1,11	0,04	1				1							0,04	0,04
	08:00	1,21	1,12	0,09	1				1							0,09	0,09
	09:00	1,37	1,20	0,17	1				1							0,17	0,18
	10:00	1,39	1,12	0,27	1	1										0,27	0,27
	11:00	1,44	1,11	0,33	1	1										0,33	0,32
	12:00	1,47	1,13	0,34	1	1										0,34	0,34
	13:00	1,38	1,12	0,26	1				1							0,26	0,23
	14:00	1,33	1,12	0,21	1				1							0,21	0,21
	15:00	1,31	1,12	0,19	1				1							0,19	0,19
	16:00	1,42	1,12	0,29	1				1							0,29	0,29
	17:00	1,56	1,13	0,43	1				1							0,43	0,43
	18:00	1,63	1,15	0,49	1				1							0,49	0,49
	19:00	1,64	1,15	0,49	1				1							0,49	0,49
	20:00	1,64	1,17	0,48	1				1							0,49	0,49
	21:00	1,55	1,12	0,43	1				1							0,43	0,43
	22:00	1,45	1,11	0,34	1				1							0,34	0,34
	23:00	1,31	1,15	0,16	1				1							0,20	0,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 5/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,18	1,12	0,06	1				1							0,06	0,07
	01:00	1,14	1,12	0,02	1				1							0,02	0,02
	02:00	1,13	1,11	0,02	1				1							0,01	0,02
	03:00	1,08	1,07	0,00	1				1							0,00	0,00
	04:00	1,02	1,02	0,00	1				1							0,00	0,00
	05:00	1,06	1,06	0,00	1				1							0,00	0,00
	06:00	1,17	1,17	0,00	1				1							0,04	0,04
	07:00	1,17	1,17	0,01					1		1					0,05	0,05
	08:00	1,22	1,21	0,01					1		1					0,10	0,10
	09:00	1,19	1,17	0,01					1		1					0,07	0,07
	10:00	1,28	1,27	0,00					1		1					0,15	0,16
	11:00	1,30	1,28	0,02					1		1					0,17	0,18
	12:00	1,32	1,32	0,00					1		1					0,21	0,21
	13:00	1,32	1,31	0,01	1				1							0,17	0,17
	14:00	1,34	1,33	0,01					1		1					0,24	0,24
	15:00	1,30	1,30	0,00					1		1					0,17	0,18
	16:00	1,30	1,30	0,00					1		1					0,18	0,18
	17:00	1,45	1,44	0,01					1		1					0,32	0,32
	18:00	1,66	1,57	0,09	1				1		1					0,37	0,39
	19:00	1,85	1,80	0,05	1				1							0,52	0,52
	20:00	1,81	1,65	0,16	1				1							0,51	0,51
	21:00	1,69	1,53	0,16	1				1							0,50	0,50
	22:00	1,53	1,39	0,14	1				1							0,41	0,41
	23:00	1,38	1,30	0,08	1				1							0,26	0,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 6/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Σάββατο 6/1/2024		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,29	1,14	0,15	1				1							0,18	0,18
	01:00	1,21	1,12	0,09	1				1							0,09	0,09
	02:00	1,15	1,12	0,03	1				1							0,03	0,04
	03:00	1,14	1,11	0,03	1				1							0,03	0,02
	04:00	1,05	1,05	0,00	1				1							0,00	0,00
	05:00	1,05	1,04	0,01	1				1							0,00	0,00
	06:00	1,16	1,11	0,04					1	1						0,04	0,04
	07:00	1,20	1,13	0,07					1	1						0,08	0,08
	08:00	1,22	1,18	0,03					1	1						0,10	0,09
	09:00	1,22	1,19	0,03					1	1						0,10	0,10
	10:00	1,22	1,18	0,04					1	1						0,10	0,10
	11:00	1,24	1,22	0,02					1	1						0,12	0,12
	12:00	1,21	1,14	0,07					1	1						0,09	0,09
	13:00	1,28	1,18	0,09	1				1							0,13	0,13
	14:00	1,28	1,20	0,07	1				1							0,16	0,16
	15:00	1,30	1,13	0,16	1				1							0,17	0,18
	16:00	1,37	1,14	0,23	1				1							0,25	0,25
	17:00	1,45	1,20	0,25	1				1							0,32	0,33
	18:00	1,57	1,32	0,25	1				1							0,44	0,44
	19:00	1,57	1,15	0,42	1				1							0,44	0,44
	20:00	1,62	1,25	0,37	1				1							0,45	0,46
	21:00	1,58	1,18	0,40	1				1							0,44	0,44
	22:00	1,47	1,11	0,35	1				1							0,36	0,35
	23:00	1,36	1,12	0,23	1				1							0,24	0,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 7/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Κυριακή 7/1/2024		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	1,25	1,12	0,13	1				1							0,13	0,13
	01:00	1,19	1,12	0,07	1				1							0,07	0,07
	02:00	1,16	1,11	0,04	1				1							0,05	0,04
	03:00	1,14	1,12	0,02	1				1							0,02	0,02
	04:00	1,11	1,09	0,02	1				1							0,02	0,02
	05:00	1,01	1,01	0,00	1				1							0,00	0,00
	06:00	1,05	1,04	0,00	1				1							0,00	0,00
	07:00	1,12	1,11	0,01	1				1							0,01	0,01
	08:00	1,17	1,11	0,06	1				1							0,06	0,05
	09:00	1,19	1,13	0,06	1				1							0,06	0,07
	10:00	1,40	1,13	0,27	1				1							0,26	0,28
	11:00	1,55	1,13	0,42	1				1							0,42	0,42
	12:00	1,49	1,13	0,36	1				1							0,36	0,37
	13:00	1,59	1,14	0,45	1				1							0,45	0,45
	14:00	1,44	1,12	0,32	1				1							0,32	0,32
	15:00	1,44	1,12	0,31	1				1							0,31	0,32
	16:00	1,51	1,12	0,39	1				1							0,39	0,38
	17:00	1,54	1,12	0,41	1				1							0,41	0,41
	18:00	1,70	1,19	0,51	1				1							0,51	0,51
	19:00	1,72	1,21	0,52	1				1							0,52	0,52
	20:00	1,69	1,18	0,51	1				1							0,51	0,51
	21:00	1,59	1,13	0,46	1				1							0,47	0,46
	22:00	1,51	1,12	0,39	1				1							0,39	0,39
	23:00	1,40	1,12	0,28	1				1							0,28	0,28

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρχε αστάθεια ανέμου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 8/1/2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Δευτέρα 8/1/2024			
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	1,28	1,11	0,16	1				1							0,17	0,16	
	01:00	1,22	1,12	0,10	1				1							0,10	0,10	
	02:00	1,12	1,08	0,03	1				1							0,04	0,04	
	03:00	1,04	1,04	0,00	1				1							0,00	0,00	
	04:00	1,06	1,06	0,00	1				1							0,00	0,00	
	05:00	1,11	1,10	0,01	1				1							0,01	0,00	
	06:00	1,16	1,12	0,04	1				1							0,04	0,04	
	07:00	1,27	1,12	0,15	1				1							0,14	0,15	
	08:00	1,35	1,18	0,17	1				1							0,17	0,16	
	09:00	1,37	1,27	0,11	1			1								0,10	0,12	
	10:00	1,39	1,12	0,28	1		1									0,28	0,27	
	11:00	1,33	1,17	0,16	1		1									0,16	0,17	
	12:00	1,40	1,19	0,21	1							1				0,21	0,22	
	13:00	1,49	1,12	0,37	1							1				0,37	0,37	
	14:00	1,56	1,13	0,43	1							1				0,43	0,43	
	15:00	1,48	1,13	0,35	1			1								0,35	0,35	
	16:00	1,49	1,11	0,38	1			1								0,38	0,38	
	17:00	1,73	1,21	0,52	1			1								0,52	0,52	
	18:00	1,98	1,41	0,57	1			1								0,59	0,59	
	19:00	1,93	1,50	0,43	1			1								0,52	0,58	
	20:00	1,87	1,47	0,40	1			1								0,50	0,53	
	21:00	1,85	1,72	0,13	1			1		1						0,17	0,16	
	22:00	1,77	1,68	0,08	1			1		1						0,09	0,08	
	23:00	1,56	1,33	0,23	1			1								0,23	0,30	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρχε αστάθεια ανέμου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη 9/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6		G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,45	1,16	0,29	1			1									0,30	0,33
	01:00	1,33	1,15	0,18	1			1									0,21	0,21
	02:00	1,32	1,12	0,21	1			1									0,21	0,20
	03:00	1,32	1,12	0,21	1			1									0,21	0,21
	04:00	1,29	1,12	0,17	1			1									0,17	0,16
	05:00	1,28	1,11	0,17	1			1									0,17	0,16
	06:00	1,36	1,18	0,18	1			1									0,25	0,24
	07:00	1,36	1,26	0,10	1			1									0,25	0,24
	08:00	1,36	1,34	0,03	1			1									0,24	0,23
	09:00	1,32	1,18	0,14										1	1		0,15	0,19
	10:00	1,35	1,18	0,17										1	1		0,23	0,23
	11:00	1,56	1,39	0,16										1	1		0,41	0,42
	12:00	1,55	1,41	0,15										1	1		0,35	0,36
	13:00	1,51	1,35	0,16										1	1		0,35	0,35
	14:00	1,62	1,48	0,14				1	1								0,50	0,50
	15:00	1,75	1,57	0,18				1	1								0,61	0,61
	16:00	1,82	1,48	0,34				1	1								0,63	0,63
	17:00	1,89	1,69	0,20				1	1	1							0,39	0,37
	18:00	1,97	1,69	0,28				1	1	1							0,28	0,29
	19:00	2,09	1,50	0,59				1	1								0,58	0,62
	20:00	2,15	1,39	0,76				1	1								0,76	0,75
	21:00	2,02	1,30	0,72				1	1								0,72	0,71
	22:00	1,81	1,17	0,65				1	1								0,65	0,64
	23:00	1,58	1,10	0,48				1	1								0,49	0,47

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρχε αστάθεια ανέμου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη 10/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,47	1,10	0,37				1	1							0,37	0,35
	01:00	1,39	1,10	0,29				1	1							0,29	0,27
	02:00	1,36	1,11	0,25				1	1							0,25	0,25
	03:00	1,34	1,11	0,24				1	1							0,24	0,23
	04:00	1,24	1,12	0,12				1	1							0,12	0,12
	05:00	1,27	1,11	0,16				1	1							0,15	0,15
	06:00	1,45	1,13	0,32				1	1							0,32	0,33
	07:00	1,56	1,11	0,44				1	1							0,44	0,44
	08:00	1,70	1,14	0,57				1	1							0,56	0,57
	09:00	1,89	1,23	0,66				1	1							0,66	0,66
	10:00	2,01	1,31	0,70				1	1							0,70	0,70
	11:00	2,08	1,35	0,73				1	1							0,73	0,73
	12:00	2,00	1,36	0,64	1			1								0,65	0,66
	13:00	2,02	1,31	0,71	1			1								0,71	0,71
	14:00	1,99	1,30	0,69	1			1								0,69	0,69
	15:00	1,91	1,24	0,67	1			1								0,67	0,67
	16:00	1,92	1,25	0,67	1			1								0,67	0,67
	17:00	2,10	1,37	0,73	1			1								0,73	0,73
	18:00	2,27	1,47	0,79	1			1								0,79	0,79
	19:00	2,29	1,49	0,81	1			1								0,81	0,81
	20:00	2,16	1,40	0,76	1			1								0,76	0,76
	21:00	2,00	1,30	0,70	1			1								0,70	0,70
	22:00	1,78	1,16	0,61	1			1								0,62	0,62
	23:00	1,60	1,12	0,48	1			1								0,49	0,48

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη 11/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,43	1,12	0,32	1			1								0,32	0,32
	01:00	1,26	1,12	0,14	1			1								0,15	0,15
	02:00	1,19	1,12	0,07	1			1								0,07	0,07
	03:00	1,23	1,12	0,12	1			1								0,11	0,11
	04:00	1,28	1,12	0,16	1			1								0,16	0,16
	05:00	1,26	1,12	0,14	1			1								0,14	0,14
	06:00	1,38	1,13	0,26	1			1								0,25	0,25
	07:00	1,49	1,13	0,37	1			1								0,37	0,37
	08:00	1,65	1,13	0,52	1			1								0,52	0,52
	09:00	1,78	1,16	0,62	1			1								0,62	0,62
	10:00	1,86	1,29	0,58	1			1								0,65	0,65
	11:00	2,00	1,34	0,66	1			1								0,70	0,70
	12:00	2,06	1,37	0,69	1			1								0,72	0,72
	13:00	1,97	1,41	0,56	1			1								0,69	0,69
	14:00	1,96	1,45	0,51	1			1								0,69	0,69
	15:00	1,84	1,35	0,49	1			1								0,65	0,65
	16:00	1,88	1,58	0,31	1			1								0,66	0,66
	17:00	2,13	1,69	0,44	1			1								0,71	0,70
	18:00	2,33	2,09	0,23	1			1	1							0,65	0,65
	19:00	2,31	2,18	0,13	1			1	1							0,63	0,63
	20:00	2,27	2,19	0,08	1			1	1							0,59	0,59
	21:00	2,08	2,02	0,05	1			1	1							0,41	0,40
	22:00	1,88	1,84	0,03	1			1	1							0,20	0,20
	23:00	1,65	1,65	0,00	1			1								0,41	0,43

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 12/1/2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	00:00	1,48	1,48	0,00	1			1								0,36	0,37	
	01:00	1,29	1,29	0,00	1			1								0,18	0,18	
	02:00	1,26	1,26	0,00	1			1								0,13	0,13	
	03:00	1,27	1,27	0,00	1			1								0,15	0,15	
	04:00	1,31	1,31	0,00	1			1								0,19	0,19	
	05:00	1,35	1,35	0,01	1			1								0,23	0,23	
	06:00	1,46	1,41	0,05	1			1								0,34	0,34	
	07:00	1,54	1,37	0,18	1			1								0,42	0,42	
	08:00	1,67	1,54	0,13	1			1								0,53	0,54	
	09:00	1,86	1,72	0,14	1			1								0,65	0,65	
	10:00	1,91	1,52	0,39	1			1								0,65	0,64	
	11:00	2,07	1,45	0,63	1			1								0,63	0,63	
	12:00	2,15	1,64	0,51	1			1								0,52	0,52	
	13:00	2,20	1,64	0,56	1			1								0,59	0,61	
	14:00	2,23	1,52	0,71	1			1								0,78	0,78	
	15:00	2,22	1,44	0,77	1			1								0,77	0,77	
	16:00	2,21	1,43	0,77	1			1								0,77	0,77	
	17:00	2,37	1,65	0,72	1			1								0,72	0,80	
	18:00	2,43	1,92	0,51	1		1	1								0,50	0,75	
	19:00	2,41	1,68	0,73	1		1	1								0,73	0,73	
	20:00	2,34	1,67	0,67	1		1	1								0,67	0,66	
	21:00	2,19	1,59	0,60	1			1								0,60	0,61	
	22:00	1,95	1,27	0,69	1			1								0,69	0,69	
	23:00	1,75	1,14	0,61	1			1								0,61	0,61	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 13/1/2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο	00:00	1,56	1,11	0,45	1			1								0,45	0,45	
	01:00	1,35	1,12	0,23	1			1								0,23	0,23	
	02:00	1,32	1,12	0,20	1			1								0,20	0,20	
	03:00	1,34	1,12	0,22	1			1								0,22	0,22	
	04:00	1,37	1,13	0,24	1			1								0,24	0,24	
	05:00	1,37	1,12	0,25	1			1								0,25	0,26	
	06:00	1,43	1,12	0,31	1			1								0,31	0,31	
	07:00	1,52	1,12	0,40	1			1								0,40	0,40	
	08:00	1,76	1,18	0,58	1			1								0,58	0,59	
	09:00	2,04	1,39	0,66	1			1								0,66	0,65	
	10:00	1,94	1,67	0,27	1			1							1	0,27	0,29	
	11:00	2,15	2,11	0,05	1			1							1	0,05	0,08	
	12:00	2,12	2,02	0,10	1			1							1	0,09	0,14	
	13:00	2,24	1,69	0,55	1			1							1	0,55	0,50	
	14:00	2,11	1,66	0,45	1			1							1	0,45	0,44	
	15:00	2,09	1,70	0,39	1			1							1	0,39	0,38	
	16:00	2,13	1,74	0,38	1			1							1	0,38	0,40	
	17:00	2,33	1,68	0,65	1			1							1	0,65	0,65	
	18:00	2,46	1,68	0,78	1			1							1	0,78	0,78	
	19:00	2,46	1,67	0,79	1			1							1	0,79	0,78	
	20:00	2,42	1,68	0,74	1			1							1	0,75	0,74	
	21:00	2,27	1,58	0,69	1			1								0,70	0,70	
	22:00	2,04	1,34	0,69	1			1								0,72	0,71	
	23:00	1,78	1,22	0,56	1			1								0,63	0,62	

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας έγιναν δοκιμές στον ΤΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 14/1/2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	1,63	1,23	0,40	1			1								0,51	0,51	
	01:00	1,49	1,16	0,33	1			1								0,37	0,37	
	02:00	1,33	1,12	0,20	1			1								0,21	0,21	
	03:00	1,32	1,12	0,19	1			1								0,20	0,20	
	04:00	1,31	1,13	0,18	1			1								0,19	0,19	
	05:00	1,38	1,17	0,21	1			1								0,26	0,26	
	06:00	1,46	1,31	0,15	1			1								0,34	0,34	
	07:00	1,48	1,35	0,13	1			1								0,35	0,35	
	08:00	1,53	1,47	0,06	1			1								0,40	0,41	
	09:00	1,54	1,52	0,02	1			1								0,41	0,42	
	10:00	1,51	1,51	0,00	1			1								0,39	0,39	
	11:00	1,50	1,48	0,02	1			1								0,38	0,38	
	12:00	1,54	1,53	0,01	1			1								0,41	0,42	
	13:00	1,56	1,52	0,04	1			1								0,43	0,43	
	14:00	1,54	1,51	0,04	1			1								0,42	0,42	
	15:00	1,67	1,64	0,02	1			1								0,49	0,49	
	16:00	1,85	1,85	0,00	1			1								0,55	0,55	
	17:00	2,04	1,98	0,05	1			1		1						0,46	0,46	
	18:00	2,18	2,12	0,06	1			1		1						0,49	0,50	
	19:00	2,28	2,23	0,05	1			1		1						0,59	0,60	
	20:00	2,22	2,17	0,05	1			1		1						0,54	0,54	
	21:00	2,01	1,96	0,06	1			1		1						0,34	0,34	
	22:00	1,81	1,71	0,10	1			1								0,52	0,55	
	23:00	1,63	1,40	0,24	1			1								0,52	0,52	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 15/1/2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	1,46	1,16	0,29	1			1								0,34	0,34	
	01:00	1,28	1,13	0,15	1			1								0,16	0,16	
	02:00	1,21	1,14	0,07	1			1								0,09	0,09	
	03:00	1,23	1,21	0,01	1			1								0,11	0,11	
	04:00	1,29	1,13	0,17	1			1								0,18	0,18	
	05:00	1,30	1,13	0,18	1			1								0,18	0,18	
	06:00	1,41	1,24	0,17	1			1								0,29	0,29	
	07:00	1,52	1,38	0,14	1			1								0,40	0,40	
	08:00	1,59	1,43	0,16	1			1								0,48	0,47	
	09:00	1,63	1,45	0,18	1			1								0,50	0,50	
	10:00	1,59	1,26	0,33	1			1								0,44	0,44	
	11:00	1,70	1,32	0,38	1			1								0,51	0,51	
	12:00	1,79	1,33	0,46	1			1								0,53	0,53	
	13:00	1,96	1,42	0,54	1			1								0,59	0,59	
	14:00	1,98	1,48	0,50	1			1								0,60	0,60	
	15:00	1,89	1,59	0,30	1			1								0,41	0,57	
	16:00	2,00	1,74	0,26	1			1								0,52	0,59	
	17:00	2,34	1,88	0,46	1			1		1						0,53	0,69	
	18:00	2,44	2,03	0,41	1			1		1						0,50	0,73	
	19:00	2,34	1,87	0,47	1			1		1						0,50	0,67	
	20:00	2,22	1,75	0,47	1			1		1						0,50	0,54	
	21:00	2,09	1,62	0,46	1			1								0,50	0,51	
	22:00	1,88	1,42	0,46	1			1								0,50	0,56	
	23:00	1,68	1,22	0,46	1			1								0,50	0,50	

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 16/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,46	1,10	0,36	1			1								0,39	0,35
	01:00	1,31	1,10	0,21	1			1								0,22	0,19
	02:00	1,29	1,12	0,16	1			1								0,17	0,17
	03:00	1,35	1,12	0,22	1			1								0,23	0,23
	04:00	1,32	1,13	0,19	1			1								0,20	0,20
	05:00	1,33	1,12	0,21	1			1								0,21	0,21
	06:00	1,45	1,13	0,32	1			1								0,33	0,33
	07:00	1,50	1,14	0,36	1			1								0,37	0,38
	08:00	1,55	1,13	0,41	1			1								0,42	0,42
	09:00	1,59	1,18	0,41	1			1								0,42	0,40
	10:00	1,55	1,14	0,41	1					1						0,42	0,42
	11:00	1,62	1,14	0,48	1					1						0,48	0,48
	12:00	1,62	1,24	0,38	1			1								0,41	0,43
	13:00	1,64	1,31	0,33	1			1								0,49	0,49
	14:00	1,58	1,29	0,29	1			1								0,46	0,46
	15:00	1,63	1,29	0,34	1			1								0,51	0,51
	16:00	1,81	1,38	0,43	1			1								0,62	0,62
	17:00	2,02	1,70	0,31	1			1								0,70	0,70
	18:00	2,16	1,89	0,27	1			1								0,75	0,73
	19:00	2,15	2,10	0,05	1			1		1						0,47	0,47
	20:00	2,09	2,05	0,04	1			1		1						0,43	0,41
	21:00	2,02	1,96	0,05	1			1		1						0,37	0,35
	22:00	1,80	1,72	0,08	1			1								0,46	0,47
	23:00	1,60	1,58	0,02	1			1								0,47	0,45

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 17/1/2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Τετάρτη 17/1/2024			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Τετάρτη	00:00	1,46	1,46	0,00	1			1								0,34	0,33		
	01:00	1,36	1,36	0,00	1			1								0,25	0,23		
	02:00	1,28	1,28	0,00	1			1								0,17	0,15		
	03:00	1,26	1,26	0,00	1			1								0,17	0,16		
	04:00	1,35	1,35	0,00	1			1								0,25	0,25		
	05:00	1,39	1,39	0,00	1			1								0,28	0,27		
	06:00	1,37	1,37	0,00	1			1								0,25	0,23		
	07:00	1,39	1,34	0,06	1			1								0,24	0,24		
	08:00	1,39	1,32	0,07	1			1								0,27	0,27		
	09:00	1,43	1,41	0,02	1								1			0,27	0,26		
	10:00	1,49	1,49	0,00	1								1			0,37	0,37		
	11:00	1,59	1,59	0,00	1								1			0,45	0,44		
	12:00	1,62	1,61	0,01	1			1								0,48	0,48		
	13:00	1,61	1,60	0,01	1			1								0,47	0,48		
	14:00	1,64	1,63	0,01	1			1								0,51	0,51		
	15:00	1,55	1,55	0,00	1			1								0,44	0,43		
	16:00	1,59	1,59	0,00	1			1								0,46	0,46		
	17:00	1,83	1,82	0,01	1			1								0,54	0,55		
	18:00	2,07	2,03	0,04	1			1								0,55	0,54		
	19:00	2,08	2,04	0,04	1			1		1						0,40	0,41		
	20:00	1,96	1,87	0,09	1			1		1						0,28	0,29		
	21:00	1,89	1,75	0,14	1			1		1						0,21	0,20		
	22:00	1,83	1,63	0,20	1			1								0,47	0,49		
	23:00	1,66	1,55	0,11	1				1							0,42	0,43		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 18/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,49	1,34	0,16	1				1							0,38	0,37
	01:00	1,38	1,16	0,22	1				1							0,26	0,25
	02:00	1,32	1,12	0,20	1				1							0,20	0,19
	03:00	1,30	1,12	0,17	1				1							0,18	0,17
	04:00	1,26	1,12	0,15	1				1							0,15	0,14
	05:00	1,32	1,12	0,20	1				1							0,20	0,19
	06:00	1,41	1,12	0,28	1				1							0,29	0,28
	07:00	1,47	1,12	0,35	1				1							0,35	0,34
	08:00	1,54	1,16	0,38	1				1							0,43	0,42
	09:00	1,61	1,21	0,40	1				1							0,47	0,47
	10:00	1,67	1,23	0,45	1				1							0,50	0,50
	11:00	1,69	1,22	0,47	1				1							0,50	0,50
	12:00	1,72	1,24	0,48	1				1							0,52	0,51
	13:00	1,63	1,18	0,45	1				1							0,48	0,48
	14:00	1,58	1,16	0,42	1				1							0,45	0,45
	15:00	1,52	1,16	0,36	1				1							0,39	0,39
	16:00	1,65	1,15	0,49	1				1							0,49	0,49
	17:00	1,84	1,34	0,51	1				1							0,55	0,55
	18:00	2,04	1,43	0,61	1				1							0,61	0,61
	19:00	2,07	1,46	0,61	1				1							0,62	0,62
	20:00	2,01	1,41	0,61	1				1							0,61	0,61
	21:00	1,84	1,29	0,55	1				1							0,55	0,55
	22:00	1,66	1,17	0,50	1				1							0,50	0,50
	23:00	1,48	1,10	0,38	1				1							0,39	0,38

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 19/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,33	1,12	0,21	1				1							0,21	0,21
	01:00	1,22	1,13	0,10	1				1							0,10	0,10
	02:00	1,19	1,12	0,07	1				1							0,07	0,08
	03:00	1,23	1,12	0,11	1				1							0,11	0,11
	04:00	1,23	1,12	0,11	1				1							0,11	0,11
	05:00	1,21	1,12	0,09	1				1							0,09	0,09
	06:00	1,33	1,14	0,19					1	1						0,19	0,19
	07:00	1,46	1,13	0,33					1	1						0,33	0,34
	08:00	1,52	1,19	0,32					1	1						0,36	0,35
	09:00	1,52	1,15	0,37					1	1						0,40	0,39
	10:00	1,41	1,23	0,18					1	1						0,18	0,18
	11:00	1,49	1,17	0,32	1				1							0,32	0,33
	12:00	1,50	1,12	0,38	1				1							0,38	0,38
	13:00	1,47	1,12	0,35	1				1							0,35	0,35
	14:00	1,51	1,13	0,39	1				1							0,38	0,39
	15:00	1,54	1,12	0,42	1				1							0,42	0,42
	16:00	1,59	1,13	0,46	1				1							0,46	0,46
	17:00	1,78	1,28	0,50	1				1							0,53	0,53
	18:00	2,08	1,75	0,33	1				1							0,62	0,62
	19:00	2,08	1,73	0,34	1				1							0,62	0,62
	20:00	1,98	1,72	0,26	1				1							0,59	0,59
	21:00	1,81	1,30	0,51	1				1							0,54	0,54
	22:00	1,70	1,32	0,38	1				1							0,51	0,51
	23:00	1,57	1,21	0,36	1				1							0,44	0,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 20/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Σάββατο 20/1/2024	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,44	1,18	0,26	1				1							0,32	0,32
	01:00	1,40	1,14	0,26	1				1							0,27	0,27
	02:00	1,38	1,16	0,22	1				1							0,26	0,25
	03:00	1,34	1,13	0,21	1				1							0,22	0,23
	04:00	1,33	1,12	0,20	1				1							0,21	0,21
	05:00	1,35	1,12	0,23	1				1							0,23	0,23
	06:00	1,39	1,13	0,26	1				1							0,26	0,27
	07:00	1,36	1,12	0,24	1				1							0,24	0,24
	08:00	1,46	1,12	0,34	1				1							0,34	0,34
	09:00	1,62	1,19	0,43	1				1							0,47	0,48
	10:00	1,64	1,17	0,48	1				1							0,49	0,49
	11:00	1,70	1,20	0,50	1				1							0,51	0,51
	12:00	1,71	1,24	0,47	1				1							0,51	0,52
	13:00	1,72	1,44	0,28	1				1							0,52	0,52
	14:00	1,76	1,60	0,17	1				1							0,53	0,53
	15:00	1,66	1,60	0,06	1				1							0,49	0,49
	16:00	1,66	1,66	0,00	1				1							0,50	0,50
	17:00	1,86	1,81	0,04	1				1							0,53	0,53
	18:00	2,00	1,80	0,20	1				1							0,58	0,58
	19:00	1,97	1,97	0,01	1				1							0,61	0,61
	20:00	1,87	1,59	0,28	1				1							0,58	0,58
	21:00	1,77	1,54	0,23	1				1							0,61	0,61
	22:00	1,63	1,32	0,31	1				1							0,51	0,51
	23:00	1,50	1,12	0,38	1				1							0,39	0,38

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 21/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Κυριακή 21/1/2024		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	1,37	1,12	0,25	1				1							0,25	0,25
	01:00	1,30	1,12	0,18	1				1							0,18	0,17
	02:00	1,28	1,12	0,16	1				1							0,16	0,16
	03:00	1,26	1,12	0,13	1				1							0,13	0,14
	04:00	1,24	1,13	0,11	1				1							0,11	0,12
	05:00	1,27	1,13	0,14	1				1							0,14	0,15
	06:00	1,29	1,13	0,16	1				1							0,16	0,17
	07:00	1,29	1,13	0,16	1				1							0,16	0,16
	08:00	1,37	1,13	0,24	1				1							0,24	0,24
	09:00	1,47	1,12	0,35	1				1							0,35	0,35
	10:00	1,61	1,12	0,49	1				1							0,49	0,49
	11:00	1,78	1,16	0,62	1				1							0,62	0,62
	12:00	1,92	1,25	0,67	1				1							0,67	0,67
	13:00	1,99	1,30	0,70	1				1							0,70	0,70
	14:00	1,97	1,28	0,69	1				1							0,69	0,69
	15:00	1,95	1,27	0,68	1				1							0,68	0,68
	16:00	1,86	1,21	0,65	1				1							0,65	0,65
	17:00	1,98	1,29	0,70	1				1							0,69	0,69
	18:00	2,14	1,39	0,75	1				1							0,75	0,75
	19:00	2,14	1,39	0,75	1				1							0,75	0,75
	20:00	2,13	1,39	0,74	1				1							0,74	0,74
	21:00	1,97	1,28	0,69	1				1							0,69	0,69
	22:00	1,78	1,16	0,62	1				1							0,62	0,62
	23:00	1,59	1,12	0,47	1				1							0,47	0,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 22/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Δευτέρα 22/1/2024		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,36	1,11	0,24	1				1							0,24	0,24
	01:00	1,24	1,11	0,12	1				1							0,13	0,12
	02:00	1,19	1,12	0,07	1				1							0,07	0,08
	03:00	1,17	1,12	0,04	1				1							0,04	0,04
	04:00	1,17	1,12	0,05	1				1							0,05	0,05
	05:00	1,18	1,12	0,06	1				1							0,06	0,06
	06:00	1,28	1,12	0,16	1				1							0,16	0,16
	07:00	1,46	1,12	0,34	1				1							0,34	0,34
	08:00	1,73	1,16	0,56	1				1							0,56	0,57
	09:00	1,88	1,22	0,66	1				1							0,66	0,66
	10:00	1,93	1,25	0,68	1				1							0,68	0,68
	11:00	1,96	1,28	0,68	1				1							0,68	0,69
	12:00	1,99	1,29	0,70	1				1							0,70	0,70
	13:00	1,91	1,24	0,67	1				1							0,66	0,66
	14:00	1,99	1,29	0,70	1				1							0,70	0,69
	15:00	2,04	1,33	0,71	1				1							0,71	0,71
	16:00	2,05	1,34	0,72	1				1							0,72	0,72
	17:00	2,22	1,44	0,78	1				1							0,78	0,78
	18:00	2,40	1,56	0,85	1				1							0,85	0,84
	19:00	2,40	1,56	0,84	1				1							0,84	0,84
	20:00	2,23	1,44	0,78	1				1							0,79	0,78
	21:00	2,09	1,36	0,73	1				1							0,73	0,73
	22:00	1,91	1,24	0,67	1				1							0,67	0,67
	23:00	1,69	1,12	0,57	1				1							0,57	0,57

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 23/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6		G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,54	1,11	0,43	1				1								0,43	0,43
	01:00	1,41	1,11	0,30	1				1								0,30	0,30
	02:00	1,37	1,12	0,25	1				1								0,24	0,25
	03:00	1,36	1,11	0,24	1				1								0,24	0,24
	04:00	1,34	1,11	0,22	1				1								0,22	0,22
	05:00	1,37	1,11	0,26	1				1								0,26	0,25
	06:00	1,47	1,12	0,36	1				1								0,36	0,35
	07:00	1,61	1,12	0,49	1				1								0,48	0,49
	08:00	1,77	1,16	0,61	1				1								0,61	0,61
	09:00	1,88	1,22	0,66	1				1								0,65	0,66
	10:00	1,88	1,22	0,66	1				1								0,66	0,66
	11:00	1,86	1,21	0,65	1				1								0,65	0,65
	12:00	1,98	1,29	0,69	1				1								0,69	0,69
	13:00	2,06	1,52	0,54	1				1								0,72	0,72
	14:00	2,08	1,58	0,51	1				1								0,73	0,73
	15:00	2,04	1,44	0,59	1				1								0,71	0,72
	16:00	2,09	1,52	0,56	1				1								0,73	0,73
	17:00	2,26	1,65	0,60	1				1								0,78	0,79
	18:00	2,47	1,87	0,60	1				1		1						0,82	0,82
	19:00	2,48	1,77	0,70	1				1		1						0,80	0,80
	20:00	2,40	1,75	0,65	1				1		1						0,74	0,73
	21:00	2,24	1,68	0,55	1				1		1						0,59	0,58
	22:00	2,07	1,56	0,51	1				1		1						0,51	0,51
	23:00	1,79	1,15	0,63	1				1								0,64	0,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη 24/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6		G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,59	1,10	0,49	1				1								0,49	0,47
	01:00	1,54	1,12	0,41	1				1								0,41	0,40
	02:00	1,50	1,14	0,36	1				1								0,36	0,37
	03:00	1,46	1,13	0,33	1				1								0,33	0,33
	04:00	1,50	1,12	0,37	1				1								0,37	0,38
	05:00	1,51	1,11	0,40	1				1								0,40	0,40
	06:00	1,61	1,11	0,50	1				1								0,50	0,51
	07:00	1,56	1,10	0,46	1				1								0,46	0,45
	08:00	1,63	1,27	0,36	1				1								0,36	0,37
	09:00	1,63	1,13	0,50	1			1									0,50	0,51
	10:00	1,64	1,12	0,51	1			1									0,51	0,51
	11:00	1,67	1,16	0,52	1				1								0,52	0,49
	12:00	1,67	1,13	0,54	1				1								0,54	0,54
	13:00	1,70	1,12	0,58	1				1								0,58	0,58
	14:00	1,78	1,16	0,63	1				1								0,63	0,62
	15:00	1,78	1,16	0,62	1				1								0,62	0,62
	16:00	1,92	1,25	0,67	1				1								0,67	0,67
	17:00	2,09	1,36	0,73	1				1								0,73	0,73
	18:00	2,35	1,53	0,82	1				1								0,82	0,82
	19:00	2,39	1,55	0,84	1				1								0,84	0,84
	20:00	2,35	1,52	0,82	1				1								0,82	0,82
	21:00	2,14	1,39	0,75	1				1								0,75	0,75
	22:00	1,98	1,29	0,69	1				1								0,69	0,69
	23:00	1,78	1,16	0,62	1				1								0,62	0,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 25/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6		G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,56	1,11	0,44	1				1								0,45	0,44
	01:00	1,44	1,12	0,32	1				1								0,32	0,32
	02:00	1,38	1,12	0,26	1				1								0,26	0,26
	03:00	1,35	1,13	0,23	1				1								0,23	0,23
	04:00	1,35	1,20	0,15	1				1								0,23	0,23
	05:00	1,30	1,18	0,12	1				1								0,18	0,18
	06:00	1,39	1,27	0,12	1				1								0,26	0,27
	07:00	1,51	1,39	0,11	1				1		1,1						0,29	0,29
	08:00	1,65	1,62	0,03	1			1									0,47	0,48
	09:00	1,72	1,69	0,03	1		1										0,59	0,58
	10:00	1,70	1,65	0,05	1		1										0,23	0,20
	11:00	1,74	1,70	0,05	1			1									0,57	0,60
	12:00	1,72	1,62	0,10	1			1									0,56	0,57
	13:00	1,76	1,67	0,09	1			1									0,55	0,54
	14:00	1,82	1,66	0,16	1			1									0,55	0,55
	15:00	1,85	1,70	0,15	1			1									0,56	0,56
	16:00	1,78	1,63	0,16	1			1									0,54	0,54
	17:00	1,97	1,82	0,15	1			1									0,59	0,59
	18:00	2,26	2,20	0,06	1			1	1								0,55	0,52
	19:00	2,25	2,19	0,06	1			1	1								0,57	0,57
	20:00	2,18	2,10	0,08	1			1	1								0,51	0,50
	21:00	2,04	1,82	0,22	1			1	1								0,36	0,36
	22:00	1,86	1,67	0,19	1			1	1								0,19	0,18
	23:00	1,66	1,54	0,11	1			1									0,30	0,32

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 26/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,46	1,25	0,21	1						1					0,30	0,33
	01:00	1,34	1,12	0,22	1						1					0,22	0,22
	02:00	1,31	1,12	0,19	1						1					0,20	0,20
	03:00	1,30	1,12	0,18	1						1					0,18	0,18
	04:00	1,29	1,12	0,17	1						1					0,17	0,17
	05:00	1,33	1,13	0,21	1						1					0,21	0,21
	06:00	1,43	1,12	0,31	1						1					0,30	0,31
	07:00	1,43	1,12	0,31	1						1					0,31	0,31
	08:00	1,45	1,20	0,25	1						1					0,25	0,25
	09:00	1,59	1,44	0,15	1				1							0,15	0,17
	10:00	1,55	1,13	0,42	1			1								0,43	0,43
	11:00	1,54	1,16	0,37	1			1								0,42	0,42
	12:00	1,58	1,17	0,42	1			1								0,45	0,46
	13:00	1,65	1,18	0,47	1			1								0,51	0,49
	14:00	1,58	1,12	0,46	1				1							0,47	0,46
	15:00	1,57	1,12	0,46	1				1							0,46	0,45
	16:00	1,73	1,18	0,55	1				1							0,59	0,60
	17:00	1,96	1,29	0,67	1				1							0,68	0,68
	18:00	2,21	1,64	0,58	1				1							0,77	0,77
	19:00	2,22	1,52	0,70	1				1							0,78	0,78
	20:00	2,09	1,36	0,73	1				1							0,73	0,74
	21:00	1,95	1,27	0,68	1				1							0,68	0,68
	22:00	1,85	1,21	0,64	1				1							0,65	0,65
	23:00	1,70	1,19	0,50	1				1							0,58	0,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 27/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,54	1,16	0,38	1				1							0,43	0,43
	01:00	1,47	1,21	0,26	1				1							0,36	0,35
	02:00	1,41	1,11	0,30	1				1							0,30	0,30
	03:00	1,38	1,11	0,27	1				1							0,27	0,27
	04:00	1,38	1,13	0,25	1				1							0,25	0,25
	05:00	1,40	1,13	0,27	1				1							0,27	0,28
	06:00	1,47	1,12	0,34	1				1							0,35	0,35
	07:00	1,45	1,13	0,32	1				1							0,33	0,33
	08:00	1,50	1,13	0,38	1				1							0,38	0,39
	09:00	1,56	1,25	0,30	1				1							0,44	0,44
	10:00	1,46	1,22	0,24	1				1							0,35	0,35
	11:00	1,47	1,35	0,12	1				1							0,35	0,34
	12:00	1,49	1,39	0,09	1				1							0,37	0,37
	13:00	1,48	1,31	0,17	1				1							0,36	0,36
	14:00	1,53	1,34	0,19	1				1							0,41	0,41
	15:00	1,79	1,67	0,12	1				1							0,61	0,61
	16:00	1,88	1,80	0,08	1				1							0,66	0,66
	17:00	2,01	1,98	0,04	1				1							0,66	0,65
	18:00	2,29	2,25	0,04	1			1	1							0,61	0,61
	19:00	2,23	2,19	0,04	1			1	1							0,56	0,56
	20:00	2,11	1,99	0,12	1			1	1							0,44	0,44
	21:00	1,96	1,79	0,17	1			1	1							0,29	0,28
	22:00	1,88	1,74	0,14	1			1	1							0,19	0,19
	23:00	1,68	1,31	0,37	1					1						0,47	0,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 28/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Κυριακή 28/1/2024	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	1,55	1,12	0,42	1				1							0,43	0,42
	01:00	1,46	1,12	0,33	1				1							0,33	0,34
	02:00	1,44	1,09	0,35	1				1							0,35	0,34
	03:00	1,39	1,09	0,30	1				1							0,30	0,30
	04:00	1,39	1,12	0,27	1				1							0,28	0,28
	05:00	1,37	1,14	0,23	1				1							0,23	0,23
	06:00	1,38	1,15	0,24	1				1							0,24	0,24
	07:00	1,44	1,14	0,30	1				1							0,30	0,30
	08:00	1,53	1,27	0,26	1				1							0,45	0,40
	09:00	1,74	1,15	0,59	1				1							0,59	0,59
	10:00	1,83	1,19	0,64	1				1							0,64	0,63
	11:00	2,05	1,33	0,72	1				1							0,72	0,72
	12:00	2,16	1,40	0,75	1				1							0,75	0,75
	13:00	2,15	1,39	0,75	1				1							0,75	0,75
	14:00	2,01	1,31	0,71	1				1							0,71	0,71
	15:00	1,95	1,27	0,68	1				1							0,68	0,68
	16:00	2,03	1,32	0,71	1				1							0,71	0,71
	17:00	2,12	1,38	0,74	1				1							0,74	0,74
	18:00	2,26	1,47	0,79	1				1							0,79	0,79
	19:00	2,24	1,45	0,79	1				1							0,79	0,78
	20:00	2,22	1,44	0,78	1				1							0,78	0,77
	21:00	2,10	1,36	0,74	1				1							0,74	0,74
	22:00	1,91	1,24	0,67	1				1							0,67	0,67
	23:00	1,70	1,13	0,57	1				1							0,57	0,57

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 29/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Δευτέρα 29/1/2024		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,52	1,12	0,40	1				1							0,41	0,40
	01:00	1,35	1,12	0,23	1				1							0,23	0,23
	02:00	1,31	1,12	0,20	1				1							0,20	0,19
	03:00	1,29	1,12	0,17	1				1							0,17	0,17
	04:00	1,28	1,12	0,16	1				1							0,16	0,16
	05:00	1,32	1,12	0,20	1				1							0,20	0,20
	06:00	1,41	1,13	0,28	1				1							0,28	0,28
	07:00	1,63	1,13	0,50	1				1							0,50	0,50
	08:00	1,79	1,16	0,62	1				1							0,63	0,62
	09:00	1,76	1,15	0,61	1				1							0,61	0,61
	10:00	1,76	1,16	0,61	1				1							0,61	0,61
	11:00	1,81	1,18	0,63	1				1							0,62	0,63
	12:00	1,85	1,20	0,65	1				1							0,65	0,65
	13:00	1,92	1,25	0,67	1				1							0,67	0,67
	14:00	1,95	1,27	0,68	1				1							0,68	0,69
	15:00	2,05	1,33	0,72	1				1							0,72	0,72
	16:00	2,13	1,38	0,75	1				1							0,74	0,74
	17:00	2,29	1,49	0,80	1				1							0,80	0,80
	18:00	2,49	1,62	0,87	1				1							0,87	0,87
	19:00	2,48	1,61	0,87	1				1							0,87	0,87
	20:00	2,38	1,55	0,83	1				1							0,83	0,83
	21:00	2,18	1,42	0,76	1				1	1						0,77	0,76
	22:00	1,93	1,32	0,62	1			1								0,62	0,62
	23:00	1,74	1,14	0,60	1			1								0,60	0,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη 30/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6		G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,53	1,12	0,42	1			1									0,42	0,42
	01:00	1,42	1,12	0,29	1			1									0,29	0,29
	02:00	1,40	1,12	0,27	1			1									0,28	0,28
	03:00	1,40	1,11	0,28	1			1									0,28	0,28
	04:00	1,39	1,12	0,27	1			1									0,27	0,27
	05:00	1,43	1,12	0,32	1			1									0,32	0,32
	06:00	1,53	1,12	0,40	1			1									0,40	0,40
	07:00	1,59	1,27	0,32	1			1									0,32	0,33
	08:00	1,79	1,19	0,61	1			1									0,60	0,59
	09:00	1,91	1,28	0,63	1			1									0,63	0,62
	10:00	1,91	1,25	0,66	1				1								0,66	0,67
	11:00	2,03	1,39	0,64	1				1								0,64	0,64
	12:00	2,15	1,46	0,69	1				1								0,70	0,65
	13:00	2,15	1,43	0,72	1			1	1								0,72	0,71
	14:00	2,10	1,37	0,73	1				1								0,73	0,72
	15:00	2,08	1,35	0,73	1				1								0,73	0,73
	16:00	2,24	1,45	0,79	1				1								0,79	0,78
	17:00	2,34	1,53	0,82	1				1								0,82	0,82
	18:00	1,85	1,51	0,34	1				1								0,84	0,37
	19:00	2,54	2,54	0,00	1		1	1	1			1					0,81	0,00
	20:00	2,31	2,31	0,00	1		1	1	1			1					0,81	0,00
	21:00	2,18	2,18	0,00	1			1	1								0,81	0,41
	22:00	1,91	1,91	0,00	1			1	1								0,81	0,22
	23:00	1,63	1,63	0,00	1				1								0,81	0,38

Παρατηρήσεις: Στις 18:22 σημειώθηκε ολιγόλεπτη γενική διακοπή ηλεκτροδότησης στο ΗΣ λόγω σφαλματος στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη 31/1/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6		G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,43	1,43	0,00	1				1								0,81	0,31
	01:00	1,33	1,33	0,00	1				1								0,81	0,20
	02:00	1,30	1,30	0,00	1				1								0,81	0,17
	03:00	1,30	1,30	0,00	1				1								0,81	0,17
	04:00	1,30	1,30	0,00	1				1								0,81	0,18
	05:00	1,32	1,32	0,00	1				1								0,81	0,19
	06:00	1,45	1,45	0,00				1	1								0,81	0,31
	07:00	1,64	1,64	0,00				1	1								0,81	0,51
	08:00	1,82	1,82	0,00				1	1								0,81	0,63
	09:00	1,97	1,92	0,05				1	1								0,68	0,42
	10:00	2,12	1,52	0,60	1				1								0,60	0,60
	11:00	2,15	1,40	0,75	1				1								0,75	0,75
	12:00	2,05	1,33	0,72	1				1								0,72	0,72
	13:00	2,13	1,38	0,75	1				1								0,75	0,75
	14:00	2,17	1,41	0,76	1				1								0,76	0,76
	15:00	2,21	1,43	0,77	1				1								0,77	0,77
	16:00	2,28	1,48	0,80	1				1								0,80	0,80
	17:00	2,31	1,50	0,81	1				1								0,81	0,81
	18:00	2,46	1,60	0,86	1				1								0,86	0,86
	19:00	2,52	1,64	0,88	1				1								0,88	0,88
	20:00	2,43	1,58	0,85	1				1								0,85	0,85
	21:00	2,24	1,46	0,79	1				1								0,79	0,79
	22:00	2,08	1,35	0,73	1				1								0,73	0,73
	23:00	1,79	1,17	0,63	1				1								0,63	0,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 1/2/2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,64	1,11	0,53	1				1							0,53	0,53
	01:00	1,52	1,11	0,40	1				1							0,40	0,40
	02:00	1,48	1,12	0,36	1				1							0,36	0,36
	03:00	1,47	1,12	0,35	1				1							0,35	0,36
	04:00	1,45	1,12	0,33	1				1							0,33	0,33
	05:00	1,45	1,12	0,33	1				1							0,33	0,33
	06:00	1,52	1,12	0,40	1				1							0,40	0,40
	07:00	1,59	1,12	0,47	1				1							0,47	0,48
	08:00	1,74	1,14	0,60	1				1							0,59	0,59
	09:00	1,99	1,30	0,69	1				1							0,69	0,70
	10:00	2,02	1,31	0,71	1				1							0,71	0,71
	11:00	2,09	1,36	0,73	1				1							0,73	0,73
	12:00	2,06	1,34	0,72	1				1							0,72	0,72
	13:00	2,07	1,40	0,67	1				1							0,68	0,68
	14:00	1,99	1,33	0,66	1			1								0,67	0,69
	15:00	1,99	1,34	0,65	1			1								0,70	0,70
	16:00	2,08	1,53	0,55	1			1								0,73	0,73
	17:00	2,28	1,82	0,47	1			1								0,80	0,80
	18:00	2,46	2,05	0,41	1			1			1					0,82	0,82
	19:00	2,46	2,31	0,15	1			1			1					0,78	0,78
	20:00	2,43	2,30	0,13	1			1			1					0,76	0,76
	21:00	2,24	2,20	0,03	1			1			1					0,57	0,56
	22:00	2,05	1,99	0,06	1			1			1					0,38	0,37
	23:00	1,83	1,78	0,04	1					1		1					0,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024	00:00	1,59	1,58	1				1							0,47	0,47
	01:00	1,48	1,45	1				1							0,36	0,36
	02:00	1,43	1,36	1				1							0,31	0,31
	03:00	1,41	1,33	1				1							0,29	0,28
	04:00	1,40	1,34	1				1							0,28	0,28
	05:00	1,42	1,39	1				1							0,30	0,30
	06:00	1,60	1,56	1				1							0,47	0,48
	07:00	1,71	1,64	1				1							0,57	0,57
	08:00	1,63	1,58	1				1							0,51	0,51
	09:00	1,54	1,44	1				1							0,36	0,35
	10:00	1,49	1,44	1										1	0,35	0,37
	11:00	1,45	1,42	1										1	0,34	0,33
	12:00	1,37	1,30	1										1	0,24	0,25
	13:00	1,42	1,28	1					1						0,29	0,29
	14:00	1,49	1,39	1					1						0,37	0,37
	15:00	1,63	1,50	1					1						0,50	0,50
	16:00	1,76	1,55	1					1						0,61	0,61
	17:00	1,98	1,80	1					1						0,69	0,69
	18:00	2,29	1,82	1					1						0,80	0,80
	19:00	2,31	1,78	1					1						0,81	0,81
	20:00	2,25	1,64	1					1						0,79	0,79
	21:00	2,15	1,55	1					1						0,75	0,75
	22:00	2,00	1,35	1					1						0,70	0,70
	23:00	1,79	1,18	1					1						0,62	0,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024	00:00	1,59	1,12	0,47	1				1							0,47	0,48	
	01:00	1,46	1,12	0,34	1				1							0,34	0,35	
	02:00	1,37	1,12	0,25	1				1							0,25	0,26	
	03:00	1,31	1,12	0,19	1				1							0,19	0,19	
	04:00	1,29	1,13	0,16	1				1							0,16	0,17	
	05:00	1,29	1,12	0,16	1				1							0,16	0,17	
	06:00	1,37	1,12	0,25	1				1							0,25	0,25	
	07:00	1,39	1,13	0,26	1				1							0,26	0,27	
	08:00	1,51	1,13	0,38	1				1							0,38	0,38	
	09:00	1,57	1,12	0,44	1				1							0,44	0,45	
	10:00	1,57	1,11	0,46	1				1							0,46	0,45	
	11:00	1,48	1,13	0,36	1				1							0,37	0,36	
	12:00	1,46	1,13	0,33	1				1							0,33	0,34	
	13:00	1,55	1,20	0,35	1				1							0,43	0,43	
	14:00	1,59	1,29	0,31	1				1							0,47	0,47	
	15:00	1,82	1,48	0,34	1				1							0,63	0,63	
	16:00	1,88	1,73	0,15	1				1							0,66	0,66	
	17:00	2,06	1,96	0,10	1				1							0,72	0,72	
	18:00	2,33	2,29	0,04	1			1	1							0,75	0,75	
	19:00	2,35	2,33	0,02	1			1	1							0,68	0,68	
	20:00	2,27	2,27	0,00	1			1	1							0,58	0,58	
	21:00	2,07	2,07	0,00	1			1	1							0,41	0,40	
	22:00	1,87	1,86	0,00	1			1	1							0,19	0,18	
	23:00	1,69	1,66	0,03	1				1							0,32	0,36	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024	00:00	1,48	1,40	0,08	1				1							0,37	0,36	
	01:00	1,36	1,19	0,17	1				1							0,25	0,24	
	02:00	1,36	1,14	0,22	1				1							0,26	0,24	
	03:00	1,32	1,13	0,19	1				1							0,21	0,20	
	04:00	1,28	1,12	0,16	1				1							0,17	0,16	
	05:00	1,30	1,12	0,19	1				1							0,19	0,19	
	06:00	1,37	1,22	0,16	1				1							0,25	0,25	
	07:00	1,34	1,22	0,12	1				1							0,23	0,22	
	08:00	1,42	1,33	0,09	1				1							0,30	0,30	
	09:00	1,40	1,31	0,09	1				1							0,29	0,28	
	10:00	1,40	1,26	0,13	1				1							0,29	0,28	
	11:00	1,40	1,30	0,11				1	1							0,30	0,30	
	12:00	1,41	1,28	0,13				1	1							0,29	0,29	
	13:00	1,44	1,24	0,20				1	1							0,32	0,31	
	14:00	1,46	1,30	0,16				1	1							0,33	0,33	
	15:00	1,54	1,35	0,19				1	1							0,41	0,41	
	16:00	1,58	1,37	0,21				1	1							0,46	0,45	
	17:00	1,80	1,44	0,36				1	1							0,54	0,54	
	18:00	2,06	1,64	0,42				1	1							0,61	0,62	
	19:00	2,16	1,85	0,32				1	1							0,65	0,65	
	20:00	2,12	1,84	0,29				1	1							0,64	0,64	
	21:00	2,04	1,81	0,23				1	1							0,63	0,64	
	22:00	1,87	1,68	0,19				1	1							0,66	0,66	
	23:00	1,64	1,48	0,16				1	1							0,51	0,51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024	00:00	1,47	1,34	0,13				1	1							0,35	0,35
	01:00	1,38	1,25	0,13				1	1							0,25	0,26
	02:00	1,35	1,19	0,16				1	1							0,23	0,23
	03:00	1,36	1,20	0,16				1	1							0,24	0,24
	04:00	1,32	1,14	0,18				1	1							0,20	0,20
	05:00	1,33	1,13	0,20				1	1							0,21	0,21
	06:00	1,45	1,15	0,30				1	1							0,32	0,33
	07:00	1,50	1,15	0,34				1	1							0,37	0,38
	08:00	1,53	1,27	0,25				1	1							0,42	0,41
	09:00	1,52	1,13	0,39				1	1							0,41	0,41
	10:00	1,51	1,20	0,31				1	1							0,32	0,31
	11:00	1,54	1,24	0,30	1				1							0,30	0,33
	12:00	1,53	1,13	0,40	1				1							0,40	0,40
	13:00	1,49	1,13	0,36	1				1							0,37	0,37
	14:00	1,43	1,12	0,31	1				1							0,32	0,31
	15:00	1,49	1,12	0,37	1				1							0,37	0,37
	16:00	1,53	1,13	0,40	1				1							0,40	0,40
	17:00	1,82	1,29	0,53	1				1							0,53	0,53
	18:00	2,14	1,53	0,61	1				1							0,61	0,61
	19:00	2,24	1,70	0,54	1				1							0,67	0,67
	20:00	2,20	1,61	0,59	1				1							0,66	0,66
	21:00	2,08	1,47	0,61	1				1							0,61	0,60
	22:00	1,93	1,45	0,48	1				1							0,55	0,55
	23:00	1,69	1,35	0,33	1				1							0,51	0,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024					
α ρ χ ή	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024	00:00	1,46	1,12	0,34	1				1							0,34	0,35
	01:00	1,36	1,12	0,24	1				1							0,24	0,24
	02:00	1,32	1,11	0,21	1				1							0,21	0,21
	03:00	1,37	1,12	0,24	1				1							0,24	0,25
	04:00	1,34	1,12	0,22	1				1							0,22	0,22
	05:00	1,34	1,12	0,23	1				1							0,22	0,22
	06:00	1,48	1,12	0,36	1				1							0,36	0,36
	07:00	1,49	1,12	0,37	1				1							0,37	0,37
	08:00	1,56	1,13	0,42	1				1							0,42	0,43
	09:00	1,59	1,18	0,41	1				1							0,41	0,41
	10:00	1,47	1,12	0,35	1											0,34	0,35
	11:00	1,51	1,11	0,40	1									1		0,40	0,40
	12:00	1,54	1,12	0,42	1									1		0,42	0,42
	13:00	1,59	1,15	0,44	1				1							0,44	0,42
	14:00	1,57	1,14	0,44	1				1							0,44	0,44
	15:00	1,58	1,13	0,46	1				1							0,45	0,46
	16:00	1,63	1,15	0,48	1				1							0,48	0,48
	17:00	1,83	1,29	0,55	1				1							0,55	0,55
	18:00	2,09	1,46	0,62	1				1							0,62	0,63
	19:00	2,16	1,58	0,58	1				1							0,61	0,61
	20:00	2,13	1,52	0,60	1				1							0,63	0,63
	21:00	2,03	1,42	0,61	1				1							0,61	0,61
	22:00	1,90	1,33	0,57	1				1							0,57	0,57
	23:00	1,76	1,24	0,52	1				1							0,52	0,52

Η μονάδα G8 είναι μη διαθέσιμη λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024				
α ρ χ ή	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024	00:00	1,52	1,12	0,41	1				1							0,41	0,41
	01:00	1,40	1,11	0,28	1				1							0,29	0,28
	02:00	1,34	1,12	0,22	1				1							0,22	0,22
	03:00	1,33	1,12	0,22	1				1							0,22	0,22
	04:00	1,32	1,12	0,19	1				1							0,19	0,20
	05:00	1,34	1,12	0,22	1				1							0,22	0,22
	06:00	1,45	1,13	0,32	1				1							0,32	0,32
	07:00	1,53	1,12	0,41	1				1							0,40	0,41
	08:00	1,58	1,13	0,45	1				1							0,45	0,45
	09:00	1,63	1,14	0,48	1				1							0,48	0,48
	10:00	1,61	1,14	0,47	1				1							0,46	0,47
	11:00	1,69	1,21	0,49	1				1							0,49	0,46
	12:00	1,67	1,17	0,50	1				1							0,50	0,50
	13:00	1,61	1,14	0,48	1				1							0,48	0,48
	14:00	1,58	1,14	0,44	1				1							0,44	0,44
	15:00	1,75	1,23	0,53	1				1							0,53	0,53
	16:00	1,68	1,19	0,49	1				1							0,51	0,50
	17:00	1,79	1,25	0,54	1				1							0,54	0,54
	18:00	2,01	1,41	0,60	1				1							0,60	0,60
	19:00	2,01	1,41	0,61	1				1							0,61	0,60
	20:00	2,05	1,44	0,61	1				1							0,61	0,61
	21:00	1,95	1,36	0,58	1				1							0,59	0,58
	22:00	1,74	1,22	0,52	1				1							0,53	0,52
	23:00	1,58	1,32	0,26	1			1								0,36	0,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024				
ΑΡΧΕΣ	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,39	1,15	0,24	1			1								0,27	0,27
	01:00	1,30	1,15	0,15	1			1								0,18	0,18
	02:00	1,27	1,16	0,11	1			1								0,15	0,15
	03:00	1,26	1,17	0,09	1			1								0,14	0,14
	04:00	1,26	1,13	0,12	1			1								0,13	0,13
	05:00	1,29	1,16	0,13	1			1								0,17	0,17
	06:00	1,39	1,25	0,14	1			1								0,27	0,27
	07:00	1,43	1,33	0,10	1			1								0,31	0,31
	08:00	1,40	1,28	0,12	1			1								0,27	0,27
	09:00	1,40	1,36	0,04	1			1								0,28	0,27
	10:00	1,42	1,42	0,00	1			1								0,30	0,27
	11:00	1,37	1,34	0,03	1			1								0,25	0,25
	12:00	1,33	1,30	0,03	1			1								0,21	0,21
	13:00	1,36	1,32	0,04	1				1							0,23	0,22
	14:00	1,38	1,34	0,04	1				1							0,26	0,26
	15:00	1,35	1,24	0,10	1				1							0,23	0,23
	16:00	1,36	1,22	0,15	1				1							0,24	0,24
	17:00	1,58	1,40	0,19	1				1							0,43	0,44
	18:00	1,96	1,61	0,35	1				1							0,58	0,58
	19:00	2,01	1,84	0,17	1				1							0,60	0,60
	20:00	1,95	1,88	0,07	1				1							0,57	0,57
	21:00	1,82	1,77	0,06	1				1							0,51	0,51
	22:00	1,61	1,50	0,11	1				1							0,44	0,44
	23:00	1,43	1,19	0,24	1				1							0,31	0,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024				
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,29	1,12	0,17	1				1							0,17	0,16
	01:00	1,21	1,12	0,09	1				1							0,09	0,09
	02:00	1,16	1,12	0,03	1				1							0,04	0,04
	03:00	1,14	1,12	0,02	1				1							0,02	0,02
	04:00	1,12	1,11	0,01	1				1							0,01	0,01
	05:00	1,13	1,11	0,02	1				1							0,02	0,02
	06:00	1,20	1,13	0,07	1				1							0,07	0,07
	07:00	1,26	1,15	0,12	1				1							0,13	0,13
	08:00	1,43	1,13	0,30	1				1							0,31	0,31
	09:00	1,58	1,14	0,44	1				1							0,44	0,45
	10:00	1,61	1,14	0,47	1				1							0,47	0,47
	11:00	1,66	1,17	0,49	1				1							0,49	0,49
	12:00	1,72	1,22	0,51	1				1							0,52	0,52
	13:00	1,75	1,25	0,50	1				1							0,52	0,53
	14:00	1,71	1,20	0,51	1				1							0,51	0,51
	15:00	1,72	1,25	0,47	1				1							0,52	0,52
	16:00	1,80	1,35	0,45	1				1							0,53	0,53
	17:00	1,97	1,44	0,53	1				1							0,55	0,55
	18:00	2,18	1,64	0,53	1				1							0,61	0,61
	19:00	2,20	1,72	0,48	1			1	1							0,54	0,54
	20:00	2,12	1,69	0,43	1			1	1							0,45	0,45
	21:00	2,00	1,64	0,36	1				1							0,54	0,55
	22:00	1,86	1,60	0,26	1				1							0,52	0,52
	23:00	1,72	1,53	0,19	1				1							0,48	0,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,58	1,41	0,17	1				1							0,44	0,43
	01:00	1,46	1,20	0,25	1				1							0,35	0,34
	02:00	1,40	1,15	0,25	1				1							0,30	0,30
	03:00	1,41	1,16	0,24	1				1							0,31	0,31
	04:00	1,39	1,14	0,26	1				1							0,29	0,28
	05:00	1,42	1,20	0,22	1				1							0,29	0,28
	06:00	1,46	1,21	0,26	1				1							0,31	0,32
	07:00	1,45	1,19	0,26	1				1							0,32	0,32
	08:00	1,40	1,40	0,00	1				1							0,24	0,28
	09:00	1,49	1,49	0,00	1				1							0,24	0,36
	10:00	1,50	1,50	0,00	1				1							0,24	0,37
	11:00	1,69	1,69	0,00	1				1							0,24	0,47
	12:00	1,74	1,74	0,00	1				1							0,24	0,49
	13:00	1,66	1,66	0,00	1				1							0,24	0,46
	14:00	1,68	1,47	0,22	1				1							0,37	0,49
	15:00	1,71	1,30	0,41	1				1							0,49	0,49
	16:00	1,80	1,31	0,50	1				1							0,51	0,51
	17:00	1,84	1,33	0,51	1				1							0,52	0,52
	18:00	2,07	1,50	0,57	1				1							0,60	0,59
	19:00	2,07	1,49	0,58	1				1							0,60	0,61
	20:00	2,00	1,43	0,57	1				1							0,58	0,58
	21:00	1,87	1,31	0,56	1				1							0,56	0,56
	22:00	1,75	1,30	0,45				1	1							0,48	0,46
	23:00	1,56	1,14	0,42				1	1							0,44	0,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,45	1,12	0,33				1	1			B				0,33	0,33
	01:00	1,34	1,12	0,22				1	1			B				0,23	0,22
	02:00	1,32	1,13	0,19				1	1			B				0,19	0,19
	03:00	1,33	1,13	0,20				1	1			B				0,20	0,21
	04:00	1,32	1,13	0,19				1	1			B				0,19	0,20
	05:00	1,30	1,13	0,17				1	1			B				0,18	0,18
	06:00	1,38	1,14	0,24				1	1			B				0,26	0,26
	07:00	1,46	1,15	0,32				1	1			B				0,34	0,34
	08:00	1,53	1,18	0,35				1	1			B				0,40	0,40
	09:00	1,56	1,14	0,42				1	1			B				0,42	0,42
	10:00	1,66	1,20	0,46				1	1			B				0,49	0,49
	11:00	1,81	1,50	0,31	1				1			B				0,51	0,51
	12:00	1,84	1,75	0,09	1				1			B				0,55	0,55
	13:00	1,82	1,63	0,19	1				1			B				0,55	0,54
	14:00	1,73	1,27	0,46	1				1			B				0,52	0,52
	15:00	1,71	1,19	0,51	1				1			B				0,51	0,51
	16:00	1,69	1,19	0,50	1				1			B				0,51	0,51
	17:00	1,68	1,18	0,50	1				1			B				0,50	0,50
	18:00	1,90	1,33	0,57	1				1			B				0,57	0,57
	19:00	2,03	1,42	0,61	1				1			B				0,61	0,61
	20:00	2,00	1,40	0,60	1				1			B				0,60	0,60
	21:00	1,83	1,29	0,54	1				1			B				0,55	0,55
	22:00	1,67	1,39	0,28	1				1			B				0,50	0,50
	23:00	1,48	1,38	0,10	1				1			B				0,36	0,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024				
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,28	1,25	0,03	1				1			B				0,16	0,16
	01:00	1,18	1,14	0,05	1				1			B				0,06	0,06
	02:00	1,14	1,11	0,03	1				1			B				0,03	0,03
	03:00	1,14	1,11	0,03	1				1			B				0,03	0,03
	04:00	1,13	1,12	0,02	1				1			B				0,01	0,02
	05:00	1,18	1,12	0,06	1				1			B				0,06	0,05
	06:00	1,28	1,12	0,16	1				1			B				0,17	0,16
	07:00	1,29	1,21	0,08	1				1			B				0,18	0,17
	08:00	1,44	1,44	0,00	1				1			B				0,31	0,31
	09:00	1,37	1,35	0,01	1				1			B				0,25	0,25
	10:00	1,34	1,33	0,00	1				1			B				0,22	0,23
	11:00	1,37	1,37	0,00	1				1			B				0,25	0,25
	12:00	1,42	1,42	0,00	1				1			B				0,28	0,29
	13:00	1,47	1,47	0,00	1				1			B				0,35	0,35
	14:00	1,39	1,39	0,00	1				1			B				0,27	0,28
	15:00	1,31	1,31	0,00	1				1			B				0,19	0,19
	16:00	1,36	1,36	0,00	1				1			B				0,24	0,23
	17:00	1,55	1,55	0,00	1				1			B				0,42	0,42
	18:00	1,88	1,88	0,00	1				1			B				0,57	0,57
	19:00	1,98	1,98	0,00	1			1	1			B				0,30	0,30
	20:00	2,01	2,00	0,01	1			1	1			B				0,32	0,33
	21:00	1,88	1,87	0,01	1				1			B				0,51	0,54
	22:00	1,68	1,68	0,00	1				1			B				0,56	0,57
	23:00	1,51	1,51	0,00	1				1			B				0,38	0,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,34	1,32	0,02	1				1			B				0,22	0,23
	01:00	1,27	1,21	0,06	1				1			B				0,13	0,15
	02:00	1,24	1,13	0,11	1				1			B				0,11	0,12
	03:00	1,23	1,12	0,11	1				1			B				0,11	0,11
	04:00	1,22	1,12	0,10	1				1			B				0,10	0,09
	05:00	1,25	1,12	0,12	1				1			B				0,12	0,13
	06:00	1,36	1,13	0,24	1				1			B				0,24	0,24
	07:00	1,37	1,14	0,24	1				1			B				0,24	0,25
	08:00	1,47	1,13	0,33	1				1			B				0,34	0,34
	09:00	1,48	1,12	0,36	1				1			B				0,36	0,36
	10:00	1,43	1,12	0,30	1				1			B				0,30	0,31
	11:00	1,44	1,12	0,32	1				1			B				0,32	0,32
	12:00	1,62	1,13	0,49	1				1			B				0,49	0,49
	13:00	1,66	1,11	0,55	1				1			B				0,55	0,55
	14:00	1,74	1,14	0,60	1				1			B				0,60	0,60
	15:00	1,72	1,14	0,58	1				1			B				0,58	0,58
	16:00	1,76	1,15	0,61	1				1			B				0,61	0,61
	17:00	1,90	1,24	0,66	1				1			B				0,66	0,66
	18:00	2,21	1,50	0,71	1				1			B				0,71	0,72
	19:00	2,28	1,69	0,59	1			1	1			B				0,59	0,60
	20:00	2,14	1,69	0,45	1			1	1			B				0,45	0,47
	21:00	2,10	1,70	0,40	1			1	1			B				0,40	0,44
	22:00	1,97	1,35	0,63	1				1			B				0,62	0,65
	23:00	1,73	1,15	0,58	1				1			B				0,59	0,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,61	1,09	0,52	1				1			B				0,52	0,50
	01:00	1,52	1,09	0,43	1				1			B				0,43	0,40
	02:00	1,52	1,11	0,41	1				1			B				0,41	0,39
	03:00	1,47	1,08	0,38	1				1			B				0,38	0,35
	04:00	1,47	1,11	0,36	1				1			B				0,36	0,34
	05:00	1,43	1,10	0,33	1				1			B				0,33	0,30
	06:00	1,46	1,10	0,36	1				1			B				0,36	0,34
	07:00	1,58	1,09	0,49	1				1			B				0,49	0,46
	08:00	1,69	1,14	0,55	1				1			B				0,55	0,56
	09:00	1,76	1,15	0,61	1				1			B				0,61	0,61
	10:00	1,77	1,16	0,62	1				1			B				0,62	0,62
	11:00	1,82	1,19	0,63	1				1			B				0,63	0,63
	12:00	1,95	1,27	0,68	1				1			B				0,68	0,68
	13:00	2,04	1,32	0,71	1				1			B				0,71	0,71
	14:00	2,03	1,32	0,71	1				1			B				0,71	0,71
	15:00	2,09	1,36	0,73	1				1			B				0,73	0,73
	16:00	2,18	1,46	0,72	1				1			B				0,72	0,72
	17:00	2,32	1,67	0,65	1			1	1			B				0,64	0,64
	18:00	2,47	1,68	0,80	1			1	1			B				0,80	0,79
	19:00	2,46	1,67	0,79	1			1	1			B				0,79	0,78
	20:00	2,35	1,68	0,68	1			1	1			B				0,68	0,67
	21:00	2,18	1,68	0,50	1			1	1			B				0,50	0,50
	22:00	1,99	1,68	0,31	1			1	1			B				0,32	0,31
	23:00	1,72	1,20	0,52	1				1			B				0,51	0,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,51	1,11	0,40	1				1			B				0,40	0,40	
	01:00	1,42	1,12	0,31	1				1			B				0,31	0,31	
	02:00	1,40	1,12	0,28	1				1			B				0,28	0,28	
	03:00	1,39	1,11	0,28	1				1			B				0,28	0,27	
	04:00	1,37	1,10	0,28	1				1			B				0,28	0,23	
	05:00	1,43	1,15	0,28	1				1			B				0,28	0,28	
	06:00	1,53	1,26	0,28	1				1			B				0,28	0,39	
	07:00	1,62	1,34	0,28	1				1			B				0,28	0,50	
	08:00	1,73	1,45	0,28	1				1			B				0,28	0,59	
	09:00	1,83	1,52	0,30	1				1			B				0,30	0,64	
	10:00	1,90	1,29	0,61	1				1			B				0,61	0,62	
	11:00	1,93	1,26	0,68	1				1			B				0,68	0,68	
	12:00	2,10	1,37	0,74	1				1			B				0,73	0,73	
	13:00	2,10	1,38	0,72	1			1				B				0,72	0,71	
	14:00	2,02	1,31	0,71	1			1				B				0,70	0,70	
	15:00	2,05	1,32	0,73	1			1				B				0,73	0,72	
	16:00	2,12	1,38	0,75	1			1				B				0,75	0,74	
	17:00	2,23	1,49	0,74	1			1				B				0,74	0,74	
	18:00	2,41	1,68	0,73	1		1	1				B				0,73	0,73	
	19:00	2,37	1,68	0,69	1		1	1				B				0,69	0,69	
	20:00	2,33	1,68	0,65	1		1	1				B				0,65	0,65	
	21:00	2,21	1,67	0,53	1		1	1				B				0,54	0,54	
	22:00	1,98	1,35	0,63	1			1				B				0,62	0,64	
	23:00	1,73	1,14	0,59	1			1				B				0,60	0,60	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,53	1,12	0,42	1			1				B				0,42	0,43
	01:00	1,43	1,12	0,31	1			1				B				0,31	0,32
	02:00	1,39	1,12	0,28	1			1				B				0,28	0,28
	03:00	1,38	1,12	0,26	1			1				B				0,26	0,27
	04:00	1,38	1,12	0,27	1			1				B				0,27	0,27
	05:00	1,38	1,12	0,26	1			1				B				0,26	0,26
	06:00	1,47	1,12	0,35	1			1				B				0,35	0,35
	07:00	1,48	1,13	0,35	1			1				B				0,35	0,35
	08:00	1,65	1,13	0,52	1			1				B				0,52	0,52
	09:00	1,79	1,17	0,62	1			1				B				0,62	0,62
	10:00	1,93	1,26	0,68	1			1				B				0,68	0,68
	11:00	2,10	1,36	0,73	1			1				B				0,73	0,74
	12:00	2,17	1,41	0,76	1			1				B				0,76	0,76
	13:00	2,17	1,41	0,76	1			1				B				0,76	0,76
	14:00	2,20	1,43	0,77	1			1				B				0,77	0,77
	15:00	2,24	1,48	0,77	1			1				B				0,77	0,76
	16:00	2,28	1,69	0,60	1		1	1				B				0,60	0,60
	17:00	2,34	1,68	0,66	1		1	1				B				0,66	0,66
	18:00	2,47	1,68	0,79	1		1	1				B				0,79	0,79
	19:00	2,50	1,68	0,82	1		1	1				B				0,82	0,82
	20:00	2,44	1,67	0,77	1		1	1				B				0,77	0,77
	21:00	2,24	1,68	0,56	1		1	1				B				0,56	0,56
	22:00	1,94	1,35	0,59	1			1				B				0,59	0,61
	23:00	1,74	1,13	0,60	1			1				B				0,60	0,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,53	1,11	0,42	1			1				B				0,43	0,42
	01:00	1,39	1,12	0,27	1			1				B				0,27	0,27
	02:00	1,31	1,12	0,19	1			1				B				0,19	0,19
	03:00	1,28	1,11	0,17	1			1				B				0,17	0,17
	04:00	1,27	1,12	0,15	1			1				B				0,15	0,15
	05:00	1,30	1,12	0,18	1			1				B				0,18	0,18
	06:00	1,35	1,12	0,23	1			1				B				0,23	0,23
	07:00	1,36	1,12	0,24	1			1				B				0,24	0,24
	08:00	1,15	1,11	0,04	1			1				B				0,04	0,04
	09:00	1,16	1,12	0,04	1			1				B				0,04	0,05
	10:00	1,15	1,11	0,04	1			1				B				0,04	0,04
	11:00	1,20	1,15	0,06	1			1				B				0,06	0,05
	12:00	1,39	1,23	0,16	1			1				B				0,16	0,18
	13:00	1,42	1,11	0,30	1			1				B				0,31	0,30
	14:00	1,33	1,12	0,21	1			1				B				0,21	0,21
	15:00	1,37	1,12	0,25	1			1				B				0,25	0,26
	16:00	1,43	1,12	0,31	1			1				B				0,31	0,31
	17:00	1,62	1,12	0,50	1			1				B				0,50	0,49
	18:00	1,95	1,30	0,66	1			1				B				0,68	0,68
	19:00	2,07	1,38	0,69	1			1				B				0,72	0,72
	20:00	2,02	1,31	0,70	1			1				B				0,71	0,71
	21:00	1,86	1,32	0,54	1			1				B				0,65	0,65
	22:00	1,69	1,23	0,46	1			1				B				0,59	0,55
	23:00	1,50	1,12	0,38	1			1				B				0,38	0,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,37	1,12	0,25	1			1				B				0,25	0,25
	01:00	1,24	1,12	0,11	1			1				B				0,11	0,12
	02:00	1,23	1,12	0,11	1			1				B				0,11	0,11
	03:00	1,20	1,12	0,08	1			1				B				0,08	0,08
	04:00	1,18	1,12	0,06	1			1				B				0,06	0,06
	05:00	1,19	1,12	0,07	1			1				B				0,07	0,06
	06:00	1,34	1,12	0,22	1			1				B				0,22	0,22
	07:00	1,37	1,12	0,25	1			1				B				0,25	0,25
	08:00	1,40	1,12	0,28	1			1				B				0,27	0,28
	09:00	1,42	1,12	0,29	1			1				B				0,29	0,30
	10:00	1,31	1,12	0,19	1			1				B				0,19	0,19
	11:00	1,39	1,12	0,27	1			1				B				0,26	0,27
	12:00	1,41	1,12	0,29	1			1				B				0,29	0,29
	13:00	1,40	1,12	0,28	1			1				B				0,28	0,28
	14:00	1,37	1,12	0,24	1			1				B				0,24	0,25
	15:00	1,42	1,12	0,30	1			1				B				0,29	0,30
	16:00	1,62	1,16	0,46	1			1				B				0,49	0,49
	17:00	1,75	1,36	0,40	1			1				B				0,60	0,60
	18:00	2,02	1,64	0,38	1			1				B				0,70	0,71
	19:00	2,16	1,98	0,18	1			1				B				0,75	0,76
	20:00	2,12	2,10	0,02	1			1				B				0,74	0,74
	21:00	2,04	1,98	0,06	1			1				B				0,71	0,71
	22:00	1,95	1,87	0,08	1			1				B				0,68	0,68
	23:00	1,66	1,46	0,20	1			1				B				0,54	0,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,48	1,29	0,19	1			1	B	B	B	B				0,36	0,36
	01:00	1,41	1,14	0,26	1			1	B	B	B	B				0,29	0,29
	02:00	1,36	1,13	0,23	1			1	B	B	B	B				0,24	0,24
	03:00	1,34	1,18	0,15	1			1	B	B	B	B				0,22	0,22
	04:00	1,33	1,12	0,22	1			1	B	B	B	B				0,22	0,21
	05:00	1,36	1,13	0,23	1			1	B	B	B	B				0,25	0,25
	06:00	1,47	1,19	0,28	1			1	B	B	B	B				0,35	0,35
	07:00	1,46	1,20	0,26	1			1	B	B	B	B				0,33	0,34
	08:00	1,57	1,19	0,38	1			1	B	B	B	B				0,45	0,45
	09:00	1,61	1,28	0,33	1			1	B	B	B	B				0,48	0,48
	10:00	1,69	1,43	0,26	1			1	B	B	B	B				0,57	0,56
	11:00	1,56	1,34	0,22	1			1	B	B	B	B				0,44	0,43
	12:00	1,59	1,52	0,07	1			1	B	B	B	B				0,29	0,26
	13:00	1,54	1,35	0,19	1			1	B	B	B	B				0,32	0,36
	14:00	1,49	1,34	0,15	1			1	B	B	B	B				0,37	0,38
	15:00	1,42	1,22	0,20	1			1	B	B	B	B				0,30	0,30
	16:00	1,47	1,33	0,14	1			1	B	B	B	B				0,36	0,35
	17:00	1,66	1,48	0,18	1			1	B	B	B	B				0,52	0,52
	18:00	2,03	1,85	0,18	1			1	B	B	B	B				0,71	0,70
	19:00	2,20	2,06	0,14	1		1	1	B	B	B	B				0,53	0,53
	20:00	2,10	1,96	0,15	1		1	1	B	B	B	B				0,41	0,42
	21:00	2,03	1,85	0,18	1		1	1	B	B	B	B				0,34	0,34
	22:00	1,87	1,70	0,17	1			1	B	B	B	B				0,54	0,58
	23:00	1,64	1,45	0,20	1			1	B	B	B	B				0,51	0,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000			
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,50	1,34	0,16	1			1	B	B	B	B				0,42	0,39
	01:00	1,42	1,30	0,11	1			1	B	B	B	B				0,33	0,32
	02:00	1,37	1,28	0,10	1			1	B	B	B	B				0,29	0,28
	03:00	1,37	1,27	0,10	1			1	B	B	B	B				0,24	0,24
	04:00	1,40	1,34	0,06	1			1	B	B	B	B				0,26	0,26
	05:00	1,42	1,22	0,20	1			1	B	B	B	B				0,29	0,28
	06:00	1,47	1,24	0,22	1			1	B	B	B	B				0,36	0,35
	07:00	1,48	1,11	0,37	1			1	B	B	B	B				0,37	0,36
	08:00	1,48	1,18	0,31	1			1	B	B	B	B				0,35	0,32
	09:00	1,36	1,14	0,23	1				B	B	B	B			1	0,23	0,25
	10:00	1,40	1,21	0,19	1				B	B	B	B			1	0,25	0,25
	11:00	1,46	1,25	0,21	1				B	B	B	B			1	0,33	0,34
	12:00	1,50	1,40	0,10	1				B	B	B	B			1	0,38	0,38
	13:00	1,55	1,50	0,05	1				B	B	B	B			1	0,43	0,43
	14:00	1,65	1,63	0,03	1				B	B	B	B			1	0,53	0,52
	15:00	1,62	1,60	0,02	1			1	B	B	B	B				0,38	0,39
	16:00	1,57	1,57	0,00	B	1	1	1	B	B	B	B				0,21	0,15
	17:00	1,87	1,85	0,01	B	1	1	1	B	B	B	B				0,46	0,46
	18:00	2,14	2,13	0,02	1		1	1	B	B	B	B				0,46	0,46
	19:00	2,21	2,19	0,02	1		1	1	B	B	B	B				0,53	0,53
	20:00	2,12	2,11	0,01	1		1	1	B	B	B	B				0,44	0,45
	21:00	2,06	2,01	0,05	1		1	1	B	B	B	B				0,38	0,38
	22:00	1,90	1,88	0,02	1			1	B	B	B	B				0,53	0,57
	23:00	1,69	1,62	0,07	1			1	B	B	B	B				0,56	0,57

Στο διάστημα 16:00 – 16:15 σημειώθηκε γενική διακοπή στο νησί.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000			
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,50	1,43	0,08	1			1	B	B	B	B				0,39	0,39
	01:00	1,39	1,37	0,01	1			1	B	B	B	B				0,27	0,27
	02:00	1,40	1,40	0,00	1			1	B	B	B	B				0,27	0,27
	03:00	1,35	1,35	0,00	1			1	B	B	B	B				0,23	0,23
	04:00	1,37	1,37	0,00	1			1	B	B	B	B				0,25	0,24
	05:00	1,35	1,35	0,00	1			1	B	B	B	B				0,23	0,23
	06:00	1,41	1,41	0,00	1			1	B	B	B	B				0,28	0,28
	07:00	1,45	1,45	0,00	1			1	B	B	B	B				0,28	0,28
	08:00	1,53	1,53	0,00	1				B	B	B	B		1		0,40	0,40
	09:00	1,55	1,55	0,00	1	1			B	B	B	B				0,38	0,36
	10:00	1,52	1,52	0,00	1				B	B	B	B	1			0,20	0,22
	11:00	1,56	1,56	0,00	1				B	B	B	B	1			0,44	0,43
	12:00	1,58	1,58	0,00	1				B	B	B	B	1			0,45	0,45
	13:00	1,68	1,68	0,00	1				B	B	B	B	1			0,54	0,54
	14:00	1,61	1,61	0,00	1				B	B	B	B	1			0,50	0,50
	15:00	1,50	1,50	0,00	1				B	B	B	B	1			0,37	0,37
	16:00	1,54	1,53	0,01	1				B	B	B	B	1			0,41	0,42
	17:00	1,76	1,76	0,01	1				B	B	B	B	1			0,56	0,56
	18:00	2,09	2,05	0,04	1			1	B	B	B	B	1			0,44	0,43
	19:00	2,16	2,07	0,10	1			1	B	B	B	B	1			0,49	0,48
	20:00	2,16	2,07	0,09	1			1	B	B	B	B	1			0,48	0,48
	21:00	1,98	1,82	0,17	1			1	B	B	B	B				0,38	0,40
	22:00	1,77	1,53	0,24	1			1	B	B	B	B				0,53	0,53
	23:00	1,54	1,20	0,33	1			1	B	B	B	B				0,41	0,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2024	00:00	1.38	1.14	0.24	1			1								0.26	0.26
	01:00	1.32	1.13	0.19	1			1								0.20	0.20
	02:00	1.24	1.12	0.12	1			1								0.12	0.11
	03:00	1.24	1.12	0.12	1			1								0.12	0.12
	04:00	1.22	1.12	0.10	1			1								0.10	0.10
	05:00	1.28	1.12	0.16	1			1								0.16	0.15
	06:00	1.36	1.14	0.21	1			1								0.22	0.22
	07:00	1.43	1.17	0.26		1		1								0.31	0.31
	08:00	1.41	1.13	0.28		1		1								0.29	0.28
	09:00	1.54	1.14	0.40		1		1								0.40	0.39
	10:00	1.59	1.25	0.34		1		1		1	1					0.35	0.31
	11:00	1.52	1.29	0.22					1	1	1					0.22	0.25
	12:00	1.53	1.15	0.38					1		1					0.38	0.39
	13:00	1.62	1.14	0.48	1				1							0.48	0.47
	14:00	1.56	1.12	0.44	1				1							0.44	0.45
	15:00	1.54	1.13	0.41	1				1							0.41	0.41
	16:00	1.65	1.20	0.45	1				1							0.49	0.49
	17:00	1.77	1.30	0.48	1				1							0.53	0.53
	18:00	2.06	1.51	0.55	1				1							0.62	0.62
	19:00	2.22	1.67	0.55	1				1							0.67	0.67
	20:00	2.16	1.71	0.45	1				1							0.65	0.65
	21:00	2.01	1.75	0.26	1				1							0.60	0.60
	22:00	1.80	1.59	0.21	1				1							0.54	0.54
	23:00	1.60	1.29	0.31	1				1							0.47	0.47

Επιστροφή και δοκιμή G5,G6,G7 από βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 24 Φεβρουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Φεβρουάριος 2024	00:00	1.45	1.14	0.31	1				1							0.32	0.33
	01:00	1.34	1.13	0.21	1				1							0.21	0.22
	02:00	1.30	1.13	0.17	1				1							0.17	0.17
	03:00	1.28	1.12	0.15	1				1							0.15	0.15
	04:00	1.29	1.13	0.17	1				1							0.17	0.17
	05:00	1.27	1.13	0.14	1				1							0.14	0.15
	06:00	1.37	1.14	0.24	1				1							0.26	0.26
	07:00	1.40	1.23	0.17	1				1							0.27	0.27
	08:00	1.41	1.27	0.14	1				1							0.28	0.28
	09:00	1.46	1.40	0.06	1				1							0.34	0.34
	10:00	1.40	1.34	0.06	1				1							0.28	0.27
	11:00	1.32	1.27	0.05	1				1							0.20	0.20
	12:00	1.30	1.25	0.04	1				1							0.18	0.17
	13:00	1.34	1.31	0.03	1				1							0.22	0.22
	14:00	1.35	1.35	0.00	1				1							0.23	0.23
	15:00	1.29	1.29	0.00	1				1							0.17	0.17
	16:00	1.35	1.35	0.00	1				1							0.22	0.22
	17:00	1.50	1.50	0.00	1				1							0.36	0.36
	18:00	1.81	1.81	0.00	1				1							0.54	0.54
	19:00	2.00	1.93	0.07	1			1	1							0.39	0.37
	20:00	1.96	1.93	0.03	1			1	1							0.28	0.28
	21:00	1.78	1.76	0.02	1				1							0.27	0.30
	22:00	1.64	1.64	0.00	1				1							0.49	0.49
	23:00	1.54	1.54	0.00	1				1							0.42	0.42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024	00:00	1.42	1.42	0.00	1				1							0.31	0.30		
	01:00	1.30	1.28	0.02	1				1							0.19	0.19		
	02:00	1.27	1.27	0.00	1				1							0.15	0.15		
	03:00	1.27	1.27	0.00	1				1							0.15	0.15		
	04:00	1.25	1.22	0.03	1				1							0.13	0.13		
	05:00	1.22	1.16	0.06	1				1							0.10	0.10		
	06:00	1.26	1.14	0.12	1				1							0.14	0.14		
	07:00	1.13	1.08	0.05	1				1							0.05	0.05		
	08:00	1.04	1.04	0.00	1				1							0.00	0.00		
	09:00	1.19	1.16	0.03	1				1							0.09	0.08		
	10:00	1.13	1.13	0.00	1				1							0.11	0.01		
	11:00	1.18	1.18	0.00	1				1							0.11	0.06		
	12:00	1.19	1.19	0.00	1				1							0.11	0.07		
	13:00	1.16	1.16	0.00	1				1							0.10	0.04		
	14:00	1.18	1.12	0.05	1				1							0.05	0.06		
	15:00	1.20	1.12	0.09	1				1							0.09	0.08		
	16:00	1.31	1.14	0.17	1				1							0.18	0.19		
	17:00	1.44	1.20	0.24	1				1							0.31	0.31		
	18:00	1.67	1.24	0.43	1				1							0.49	0.49		
	19:00	1.76	1.25	0.51	1				1							0.53	0.53		
	20:00	1.72	1.19	0.53	1				1							0.53	0.53		
	21:00	1.62	1.13	0.48	1				1							0.48	0.48		
	22:00	1.47	1.12	0.35	1				1							0.36	0.36		
	23:00	1.32	1.12	0.21	1				1							0.21	0.21		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	1,22	1,11	0,11	1				1							0,11	0,11	
	01:00	1,18	1,12	0,06	1				1							0,06	0,06	
	02:00	1,18	1,12	0,06	1				1							0,07	0,06	
	03:00	1,19	1,12	0,07	1				1							0,07	0,07	
	04:00	1,14	1,11	0,03	1				1							0,03	0,03	
	05:00	1,14	1,12	0,01	1				1							0,02	0,02	
	06:00	1,23	1,14	0,09	1				1							0,10	0,10	
	07:00	1,22	1,13	0,09	1				1							0,10	0,10	
	08:00	1,42	1,19	0,24	1				1							0,28	0,29	
	09:00	1,60	1,23	0,37	1				1							0,46	0,46	
	10:00	1,69	1,29	0,39	1				1							0,50	0,50	
	11:00	1,58	1,32	0,27	1				1							0,46	0,45	
	12:00	1,68	1,26	0,42	1				1							0,50	0,50	
	13:00	1,81	1,30	0,51	1				1							0,53	0,54	
	14:00	1,97	1,56	0,41	1				1							0,59	0,59	
	15:00	1,92	1,50	0,42	1				1							0,54	0,54	
	16:00	1,90	1,73	0,17	1				1							0,56	0,56	
	17:00	1,96	1,83	0,14	1				1							0,58	0,58	
	18:00	2,14	2,14	0,00	1			1	1							0,53	0,52	
	19:00	2,25	2,21	0,04	1				1	1						0,57	0,57	
	20:00	2,16	1,95	0,21	1				1	1						0,48	0,48	
	21:00	1,98	1,78	0,20	1				1	1						0,31	0,31	
	22:00	1,81	1,43	0,38	1					1						0,37	0,42	
23:00	1,60	1,13	0,47	1					1						0,50	0,50		

Μεταξύ 02:00 και 07:00 λειτούργησε επιπλέον η G5 λόγω αστάθειας αιολικής παραγωγής.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024				
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,43	1,11	0,32	1				1							0,32	0,32
	01:00	1,33	1,11	0,22	1				1							0,22	0,22
	02:00	1,32	1,12	0,20	1				1							0,21	0,20
	03:00	1,28	1,14	0,14	1				1							0,17	0,16
	04:00	1,29	1,12	0,17	1				1							0,17	0,17
	05:00	1,31	1,12	0,19	1				1							0,19	0,19
	06:00	1,44	1,12	0,32	1				1							0,33	0,33
	07:00	1,46	1,41	0,05	1				1							0,34	0,34
	08:00	1,45	1,45	0,00	1				1							0,33	0,33
	09:00	1,52	1,51	0,01	1				1							0,39	0,40
	10:00	1,42	1,40	0,02	1				1							0,30	0,30
	11:00	1,43	1,43	0,01	1				1							0,31	0,31
	12:00	1,52	1,47	0,06	1				1							0,40	0,40
	13:00	1,59	1,57	0,02	1				1							0,46	0,47
	14:00	1,51	1,46	0,05	1				1							0,39	0,39
	15:00	1,49	1,40	0,09	1				1							0,37	0,37
	16:00	1,58	1,46	0,12	1				1							0,46	0,46
	17:00	1,71	1,63	0,08	1				1							0,58	0,58
	18:00	2,00	1,97	0,02	1			1	1							0,60	0,60
	19:00	2,14	1,99	0,15	1			1	1							0,46	0,45
	20:00	2,13	2,03	0,10	1			1	1							0,44	0,46
	21:00	1,96	1,89	0,07	1			1	1							0,28	0,28
	22:00	1,78	1,69	0,10	1				1							0,30	0,35
	23:00	1,58	1,32	0,27	1				1							0,45	0,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,45	1,24	0,22	1				1			B				0,32	0,34
	01:00	1,37	1,15	0,22	1				1			B				0,24	0,25
	02:00	1,33	1,15	0,18	1				1			B				0,20	0,21
	03:00	1,34	1,13	0,21	1				1			B				0,23	0,23
	04:00	1,33	1,18	0,15	1				1			B				0,21	0,21
	05:00	1,34	1,20	0,15	1				1			B				0,23	0,23
	06:00	1,42	1,25	0,17	1				1			B				0,30	0,30
	07:00	1,45	1,18	0,26	1				1			B				0,31	0,33
	08:00	1,53	1,17	0,36	1				1			B				0,40	0,40
	09:00	1,51	1,20	0,31	1				1			B				0,39	0,39
	10:00	1,55	1,20	0,35	1				1			B				0,44	0,44
	11:00	1,62	1,13	0,48	1				1			B				0,49	0,49
	12:00	1,59	1,16	0,43	1				1			B				0,48	0,47
	13:00	1,61	1,17	0,44	1				1			B				0,48	0,49
	14:00	1,50	1,19	0,31	1				1			B				0,38	0,38
	15:00	1,56	1,21	0,35	1				1			B				0,43	0,43
	16:00	1,62	1,17	0,45	1				1			B				0,48	0,48
	17:00	1,67	1,37	0,31	1				1			B				0,50	0,50
	18:00	1,97	1,47	0,49	1				1			B				0,58	0,59
	19:00	2,09	1,50	0,59	1				1			B				0,63	0,63
	20:00	2,03	1,61	0,42	1				1			B				0,61	0,62
	21:00	1,88	1,46	0,43	1				1			B				0,57	0,57
	22:00	1,74	1,33	0,41	1				1			B				0,56	0,56
	23:00	1,52	1,20	0,32	1				1			B				0,40	0,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,37	1,14	0,23	1				1			B				0,25	0,25
	01:00	1,27	1,13	0,15	1				1			B				0,15	0,15
	02:00	1,22	1,14	0,08	1				1			B				0,10	0,10
	03:00	1,21	1,13	0,08	1				1			B				0,09	0,09
	04:00	1,22	1,13	0,09	1				1			B				0,10	0,10
	05:00	1,23	1,12	0,11	1				1			B				0,11	0,11
	06:00	1,31	1,12	0,19	1				1			B				0,19	0,19
	07:00	1,37	1,17	0,20	1			1				B				0,21	0,21
	08:00	1,43	1,11	0,33	1			1				B				0,33	0,32
	09:00	1,45	1,13	0,32	1			1				B				0,32	0,32
	10:00	1,35	1,16	0,19	1				1			B				0,19	0,19
	11:00	1,44	1,13	0,32	1				1			B				0,31	0,32
	12:00	1,58	1,14	0,45	1				1			B				0,45	0,45
	13:00	1,60	1,12	0,48	1				1			B				0,48	0,48
	14:00	1,68	1,16	0,51	1				1			B				0,53	0,53
	15:00	1,75	1,29	0,46	1				1			B				0,55	0,55
	16:00	1,83	1,26	0,57	1				1			B				0,58	0,59
	17:00	1,85	1,42	0,43	1				1			B				0,58	0,57
	18:00	2,10	1,56	0,54	1				1			B				0,65	0,65
	19:00	2,21	1,57	0,65	1				1			B				0,71	0,70
	20:00	2,09	1,54	0,55	1				1			B				0,55	0,64
	21:00	1,84	1,34	0,50	1				1			B				0,50	0,55
	22:00	1,69	1,19	0,50	1				1			B				0,50	0,51
	23:00	1,52	1,11	0,41	1				1			B				0,41	0,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024				
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024	00:00	1,40	1,05	0,36	1				1							0,35	0,28
	01:00	1,29	0,94	0,35	1				1							0,35	0,19
	02:00	1,26	1,06	0,20	1				1							0,32	0,13
	03:00	1,28	1,13	0,15	1				1							0,15	0,16
	04:00	1,27	1,13	0,15	1				1							0,15	0,15
	05:00	1,27	1,12	0,16	1				1							0,16	0,15
	06:00	1,33	1,12	0,21	1				1							0,21	0,21
	07:00	1,44	1,13	0,31	1				1							0,31	0,32
	08:00	1,54	1,12	0,42	1				1							0,42	0,42
	09:00	1,56	1,14	0,42	1				1							0,42	0,42
	10:00	1,76	1,24	0,53	1				1							0,53	0,53
	11:00	1,84	1,28	0,55	1				1							0,55	0,55
	12:00	1,93	1,36	0,57	1				1							0,58	0,58
	13:00	2,04	1,39	0,65	1				1							0,65	0,65
	14:00	2,01	1,34	0,67	1				1							0,67	0,67
	15:00	1,86	1,29	0,58	1				1							0,58	0,58
	16:00	1,87	1,31	0,56	1				1							0,56	0,56
	17:00	1,96	1,39	0,57	1				1							0,60	0,59
	18:00	2,00	1,68	0,31	1				1							0,55	0,54
	19:00	2,03	1,85	0,18	1			1	1							0,36	0,37
	20:00	2,05	1,88	0,17	1			1	1							0,37	0,37
	21:00	1,91	1,76	0,15	1			1	1							0,23	0,23
	22:00	1,75	1,60	0,14	1				1							0,40	0,42
	23:00	1,55	1,41	0,14	1				1							0,42	0,42

Λόγω αστάθειας ανέμου και κακών καιρικών συνθηκών, χρήση επιπλέον μονάδας 19:00-22:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024				
ΑΡΧΕΤΕΧΝΗΤΗΣ	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024	00:00	1,44	1,36	0,08	1				1			B				0,34	0,33
	01:00	1,34	1,30	0,04	1				1			B				0,23	0,22
	02:00	1,31	1,22	0,08	1				1			B				0,20	0,19
	03:00	1,31	1,21	0,10	1				1			B				0,20	0,19
	04:00	1,31	1,22	0,09	1				1			B				0,18	0,19
	05:00	1,31	1,27	0,04	1				1			B				0,19	0,19
	06:00	1,36	1,27	0,08	1				1			B				0,23	0,23
	07:00	1,39	1,30	0,09	1				1			B				0,26	0,27
	08:00	1,56	1,49	0,07	1				1			B				0,41	0,42
	09:00	1,73	1,67	0,06	1				1			B				0,52	0,52
	10:00	1,65	1,62	0,03	1				1			B				0,49	0,49
	11:00	1,63	1,57	0,06	1				1			B				0,48	0,48
	12:00	1,59	1,52	0,07	1				1			B				0,46	0,46
	13:00	1,51	1,48	0,03	1				1			B				0,39	0,39
	14:00	1,48	1,40	0,08	1				1			B				0,37	0,36
	15:00	1,50	1,37	0,13	1				1			B				0,37	0,37
	16:00	1,60	1,45	0,15	1				1			B				0,47	0,47
	17:00	1,74	1,52	0,22	1				1			B				0,52	0,52
	18:00	1,99	1,85	0,14	1			1	1			B				0,57	0,57
	19:00	2,27	2,11	0,16	1			1	1			B				0,59	0,59
	20:00	2,15	2,01	0,13	1			1	1			B				0,47	0,47
	21:00	1,99	1,88	0,11	1			1	1			B				0,32	0,31
	22:00	1,83	1,75	0,07	1			1	1			B				0,32	0,34
	23:00	1,59	1,48	0,10	1				1			B				0,45	0,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024				
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024	00:00	1,41	1,31	0,11	1				1			B				0,30	0,29
	01:00	1,34	1,28	0,06	1				1			B				0,22	0,22
	02:00	1,28	1,26	0,02	1				1			B				0,15	0,15
	03:00	1,26	1,23	0,03	1				1			B				0,14	0,14
	04:00	1,25	1,23	0,02	1				1			B				0,12	0,12
	05:00	1,25	1,19	0,06	1				1			B				0,12	0,12
	06:00	1,32	1,30	0,03	1				1			B				0,20	0,20
	07:00	1,38	1,38	0,00	1				1			B				0,26	0,26
	08:00	1,36	1,36	0,00	1				1			B				0,24	0,24
	09:00	1,31	1,31	0,00	1				1			B				0,19	0,19
	10:00	1,35	1,33	0,02	1				1			B				0,24	0,23
	11:00	1,37	1,36	0,01	1				1			B				0,25	0,25
	12:00	1,37	1,36	0,00	1				1			B				0,26	0,25
	13:00	1,30	1,28	0,01	1				1			B				0,18	0,18
	14:00	1,23	1,21	0,02	1				1			B				0,11	0,11
	15:00	1,19	1,17	0,01	1				1			B				0,06	0,06
	16:00	1,29	1,28	0,01	1				1			B				0,16	0,17
	17:00	1,43	1,41	0,01	1				1			B				0,30	0,30
	18:00	1,63	1,58	0,05	1				1			B				0,47	0,47
	19:00	1,86	1,83	0,03	1				1			B				0,55	0,56
	20:00	1,85	1,85	0,00	1				1			B				0,52	0,52
	21:00	1,75	1,75	0,01	1				1			B				0,49	0,49
	22:00	1,60	1,59	0,01	1				1			B				0,44	0,44
	23:00	1,37	1,35	0,02	1				1			B				0,26	0,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024	00:00	1,25	1,25	0,00	1				1							0,13	0,13
	01:00	1,17	1,17	0,00	1				1							0,06	0,06
	02:00	1,16	1,16	0,00	1				1							0,07	0,07
	03:00	1,19	1,19	0,00	1				1							0,07	0,07
	04:00	1,18	1,18	0,00	1				1							0,03	0,03
	05:00	1,21	1,21	0,00	1				1							0,07	0,07
	06:00	1,29	1,29	0,00	1				1							0,16	0,15
	07:00	1,33	1,33	0,00	1				1							0,21	0,21
	08:00	1,24	1,23	0,00	1				1							0,09	0,09
	09:00	1,24	1,24	0,00	1								1			0,12	0,11
	10:00	1,19	1,19	0,00	1								1			0,07	0,07
	11:00	1,30	1,29	0,01	1									1		0,16	0,16
	12:00	1,36	1,33	0,03					1					1		0,21	0,21
	13:00	1,45	1,35	0,10				1	1							0,27	0,27
	14:00	1,39	1,28	0,11				1	1							0,28	0,27
	15:00	1,31	1,25	0,06				1	1							0,18	0,18
	16:00	1,44	1,33	0,11				1	1							0,32	0,32
	17:00	1,56	1,46	0,10				1	1							0,41	0,41
	18:00	1,84	1,82	0,02				1	1							0,52	0,52
	19:00	2,02	2,00	0,02				1	1							0,59	0,59
	20:00	2,02	1,92	0,10				1	1							0,61	0,61
	21:00	1,91	1,60	0,31				1	1							0,57	0,57
	22:00	1,74	1,37	0,37				1	1							0,57	0,57
	23:00	1,53	1,13	0,40				1	1							0,42	0,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024	00:00	1,37	1,13	0,25				1	1							0,25	0,25
	01:00	1,29	1,13	0,17				1	1							0,17	0,17
	02:00	1,25	1,13	0,13				1	1							0,13	0,13
	03:00	1,28	1,13	0,15				1	1							0,16	0,16
	04:00	1,28	1,11	0,17				1	1							0,17	0,16
	05:00	1,26	1,12	0,14				1	1							0,14	0,13
	06:00	1,34	1,11	0,22				1	1							0,22	0,21
	07:00	1,44	1,13	0,32				1	1							0,32	0,32
	08:00	1,40	1,12	0,28				1	1							0,28	0,28
	09:00	1,48	1,20	0,28				1	1							0,35	0,35
	10:00	1,45	1,19	0,26				1	1							0,33	0,32
	11:00	1,48	1,15	0,34				1	1							0,36	0,36
	12:00	1,60	1,15	0,45				1	1							0,48	0,48
	13:00	1,63	1,15	0,48				1	1							0,50	0,51
	14:00	1,61	1,13	0,48				1	1							0,51	0,49
	15:00	1,43	1,14	0,29				1	1							0,30	0,30
	16:00	1,68	1,23	0,45				1	1							0,54	0,55
	17:00	1,75	1,28	0,47				1	1							0,60	0,60
	18:00	1,98	1,44	0,54				1	1							0,69	0,69
	19:00	2,11	1,68	0,43				1	1							0,74	0,74
	20:00	2,11	1,76	0,36				1	1							0,74	0,74
	21:00	1,95	1,49	0,46				1	1							0,55	0,68
	22:00	1,66	1,32	0,34				1	1							0,50	0,53
	23:00	1,51	1,25	0,25				1	1							0,38	0,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024	00:00	1,31	1,15	0,15				1	1							0,18	0,19
	01:00	1,20	1,14	0,05				1	1							0,05	0,08
	02:00	1,21	1,14	0,06				1	1							0,06	0,08
	03:00	1,18	1,13	0,05				1	1							0,05	0,06
	04:00	1,20	1,12	0,08				1	1							0,08	0,08
	05:00	1,19	1,14	0,05				1	1							0,05	0,06
	06:00	1,28	1,16	0,12				1	1							0,14	0,16
	07:00	1,35	1,25	0,10				1	1							0,21	0,23
	08:00	1,31	1,22	0,10				1	1							0,19	0,20
	09:00	1,27	1,20	0,07					1						1	0,09	0,09
	10:00	1,32	1,19	0,13					1						1	0,20	0,19
	11:00	1,24	1,16	0,08					1						1	0,11	0,11
	12:00	1,31	1,25	0,05					1						1	0,19	0,19
	13:00	1,52	1,49	0,03				1	1							0,32	0,33
	14:00	1,42	1,41	0,01				1	1							0,31	0,31
	15:00	1,42	1,39	0,02				1	1							0,30	0,30
	16:00	1,40	1,39	0,01				1	1							0,28	0,28
	17:00	1,56	1,56	0,00				1	1							0,42	0,43
	18:00	1,83	1,83	0,00				1	1							0,63	0,63
	19:00	2,11	2,11	0,00				1	1							0,73	0,74
	20:00	2,06	2,06	0,00				1	1							0,72	0,73
	21:00	1,93	1,93	0,00				1	1							0,67	0,68
	22:00	1,75	1,74	0,01				1	1							0,59	0,60
	23:00	1,57	1,56	0,01				1	1							0,44	0,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024	00:00	1,48	1,47	0,01				1	1							0,39	0,36
	01:00	1,40	1,40	0,00				1	1							0,30	0,28
	02:00	1,36	1,36	0,00				1	1							0,25	0,25
	03:00	1,35	1,35	0,00				1	1							0,23	0,23
	04:00	1,36	1,36	0,00				1	1							0,23	0,24
	05:00	1,38	1,38	0,00				1	1							0,28	0,28
	06:00	1,47	1,47	0,00				1	1							0,36	0,35
	07:00	1,49	1,49	0,00				1	1							0,39	0,37
	08:00	1,40	1,40	0,00				1	1							0,29	0,28
	09:00	1,34	1,34	0,00				1	1							0,22	0,22
	10:00	1,32	1,32	0,00				1	1							0,19	0,19
	11:00	1,49	1,49	0,00				1	1							0,35	0,36
	12:00	1,48	1,47	0,01				1	1							0,36	0,36
	13:00	1,49	1,45	0,04				1	1							0,37	0,37
	14:00	1,36	1,27	0,09				1	1							0,24	0,25
	15:00	1,29	1,17	0,12				1	1							0,17	0,17
	16:00	1,39	1,29	0,10				1	1							0,27	0,27
	17:00	1,55	1,41	0,14				1	1							0,43	0,43
	18:00	1,83	1,39	0,44				1	1							0,63	0,64
	19:00	2,12	1,55	0,57				1	1							0,74	0,74
	20:00	1,97	1,30	0,67				1	1							0,70	0,69
	21:00	1,86	1,35	0,50				1	1							0,65	0,65
	22:00	1,70	1,19	0,51				1	1							0,58	0,58
	23:00	1,59	1,12	0,47				1	1							0,47	0,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024	00:00	1,43	1,15	0,28				1	1							0,31	0,31
	01:00	1,35	1,20	0,15				1	1							0,23	0,23
	02:00	1,28	1,13	0,15				1	1							0,16	0,16
	03:00	1,28	1,12	0,15				1	1							0,16	0,16
	04:00	1,31	1,12	0,19				1	1							0,19	0,19
	05:00	1,33	1,15	0,18				1	1							0,20	0,21
	06:00	1,37	1,21	0,16				1	1							0,25	0,25
	07:00	1,40	1,31	0,09				1	1							0,27	0,28
	08:00	1,37	1,24	0,12				1	1							0,25	0,25
	09:00	1,36	1,29	0,07				1	1							0,24	0,24
	10:00	1,39	1,35	0,04				1	1							0,27	0,27
	11:00	1,49	1,39	0,10				1	1							0,37	0,37
	12:00	1,52	1,40	0,12				1	1							0,39	0,40
	13:00	1,65	1,52	0,14				1	1							0,52	0,53
	14:00	1,58	1,33	0,24				1	1							0,47	0,46
	15:00	1,50	1,25	0,25				1	1							0,37	0,38
	16:00	1,58	1,31	0,27				1	1							0,46	0,46
	17:00	1,66	1,44	0,22				1	1							0,53	0,54
	18:00	1,96	1,54	0,42				1	1							0,68	0,68
	19:00	2,22	1,88	0,34				1	1							0,78	0,78
	20:00	2,19	1,92	0,27				1	1							0,77	0,77
	21:00	1,97	1,82	0,15				1	1							0,69	0,69
	22:00	1,79	1,69	0,11				1	1							0,62	0,62
	23:00	1,63	1,55	0,09				1	1							0,53	0,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024	00:00	1,48	1,42	0,07				1	1							0,38	0,37
	01:00	1,38	1,24	0,15				1	1							0,28	0,27
	02:00	1,34	1,18	0,17				1	1							0,23	0,22
	03:00	1,34	1,28	0,06				1	1							0,22	0,22
	04:00	1,34	1,29	0,06				1	1							0,23	0,22
	05:00	1,37	1,28	0,09				1	1							0,25	0,25
	06:00	1,40	1,30	0,10				1	1							0,28	0,27
	07:00	1,44	1,33	0,10				1	1							0,32	0,31
	08:00	1,38	1,19	0,20				1	1							0,27	0,26
	09:00	1,37	1,20	0,17				1	1							0,25	0,25
	10:00	1,54	1,42	0,12				1	1							0,41	0,42
	11:00	1,50	1,44	0,07				1	1							0,38	0,39
	12:00	1,51	1,48	0,03				1	1							0,39	0,39
	13:00	1,52	1,51	0,01				1	1							0,40	0,40
	14:00	1,51	1,50	0,01				1	1							0,41	0,40
	15:00	1,42	1,40	0,02				1	1							0,30	0,30
	16:00	1,57	1,55	0,02				1	1							0,45	0,44
	17:00	1,69	1,65	0,03				1	1							0,55	0,55
	18:00	2,03	1,95	0,08				1	1							0,70	0,70
	19:00	2,25	2,12	0,13				1	1		1					0,61	0,60
	20:00	2,25	2,11	0,15				1	1		1					0,57	0,57
	21:00	2,19	2,11	0,08				1	1		1					0,51	0,51
	22:00	2,02	2,02	0,00				1	1		1					0,36	0,35
	23:00	1,78	1,78	0,00				1	1		1					0,25	0,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024	00:00	1,62	1,62	0,00				1	1							0,50	0,50
	01:00	1,56	1,56	0,00				1	1							0,44	0,43
	02:00	1,46	1,46	0,00				1	1							0,35	0,34
	03:00	1,44	1,44	0,01				1	1							0,33	0,32
	04:00	1,42	1,42	0,01				1	1							0,30	0,30
	05:00	1,37	1,37	0,00				1	1							0,25	0,24
	06:00	1,40	1,40	0,00				1	1							0,02	0,02
	07:00	0,08	0,08	0,00												0,00	0,00
	08:00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00
	09:00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00
	10:00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00
	11:00	1,39	1,39	0,00				1	1							0,22	0,26
	12:00	1,39	1,39	0,00				1	1							0,27	0,27
	13:00	1,43	1,43	0,00				1	1							0,31	0,31
	14:00	1,43	1,43	0,00				1	1							0,31	0,31
	15:00	1,44	1,44	0,00				1	1							0,31	0,31
	16:00	1,43	1,43	0,00				1	1							0,30	0,31
	17:00	1,48	1,48	0,00				1	1							0,35	0,35
	18:00	1,71	1,71	0,00				1	1							0,54	0,55
	19:00	1,89	1,89	0,00				1	1							0,65	0,66
	20:00	1,86	1,86	0,00				1	1							0,65	0,65
	21:00	1,73	1,73	0,00				1	1							0,58	0,59
	22:00	1,54	1,53	0,01				1	1							0,41	0,42
	23:00	1,34	1,33	0,01				1	1							0,21	0,22

Μεταξύ 07:00 και 11:00 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη γενική διακοπή.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024	00:00	1,24	1,24	0,00				1	1							0,10	0,11
	01:00	1,17	1,17	0,00				1	1							0,03	0,04
	02:00	1,12	1,12	0,00				1	1							0,00	0,00
	03:00	1,11	1,11	0,00				1	1							0,00	0,00
	04:00	1,12	1,11	0,01				1	1							0,00	0,01
	05:00	1,12	1,12	0,00				1	1							0,00	0,01
	06:00	1,19	1,17	0,02				1	1							0,07	0,08
	07:00	1,23	1,21	0,02				1	1							0,11	0,11
	08:00	1,28	1,25	0,04				1	1							0,15	0,16
	09:00	1,42	1,41	0,01				1	1							0,30	0,30
	10:00	1,45	1,36	0,09				1	1							0,34	0,33
	11:00	1,40	1,36	0,05				1	1							0,28	0,29
	12:00	1,36	1,30	0,06				1	1							0,25	0,24
	13:00	1,31	1,26	0,05				1	1							0,18	0,18
	14:00	1,40	1,34	0,05				1	1							0,27	0,27
	15:00	1,41	1,36	0,05				1	1							0,28	0,29
	16:00	1,50	1,46	0,04				1	1							0,37	0,37
	17:00	1,62	1,49	0,12				1	1							0,49	0,49
	18:00	1,89	1,52	0,37				1	1							0,65	0,65
	19:00	2,02	1,62	0,40				1	1							0,71	0,71
	20:00	2,14	1,66	0,48				1	1							0,75	0,75
	21:00	2,00	1,60	0,40				1	1							0,70	0,70
	22:00	1,83	1,28	0,55				1	1							0,64	0,65
	23:00	1,63	1,12	0,51				1	1							0,53	0,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024	00:00	1,50	1,13	0,37				1	1							0,39	0,39
	01:00	1,42	1,14	0,28				1	1							0,28	0,28
	02:00	1,40	1,16	0,24				1	1							0,25	0,27
	03:00	1,39	1,17	0,22				1	1							0,24	0,25
	04:00	1,37	1,16	0,20				1	1							0,24	0,24
	05:00	1,33	1,15	0,18				1	1							0,22	0,23
	06:00	1,37	1,10	0,27				1	1							0,29	0,29
	07:00	1,39	1,14	0,25				1	1							0,27	0,28
	08:00	1,37	1,19	0,18				1	1							0,21	0,21
	09:00	1,40	1,12	0,28				1		1						0,28	0,28
	10:00	1,38	1,16	0,22				1		1						0,22	0,25
	11:00	1,43	1,12	0,31				1	1							0,31	0,31
	12:00	1,40	1,11	0,29				1	1							0,29	0,28
	13:00	1,35	1,12	0,22				1	1							0,22	0,23
	14:00	1,29	1,12	0,17				1	1							0,17	0,17
	15:00	1,29	1,12	0,17				1	1							0,17	0,17
	16:00	1,33	1,12	0,21				1	1							0,21	0,21
	17:00	1,51	1,13	0,38				1	1							0,38	0,38
	18:00	1,77	1,18	0,60				1	1							0,59	0,59
	19:00	1,99	1,30	0,70				1	1							0,70	0,70
	20:00	1,96	1,27	0,68				1	1							0,69	0,69
	21:00	1,84	1,20	0,64				1	1							0,64	0,65
	22:00	1,71	1,15	0,56				1	1							0,56	0,59
	23:00	1,54	1,13	0,41				1	1							0,42	0,43

Απάνταξη της μονάδας G5 μεταξύ 09:00-10:00 για αλλαγή λαδίων.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024	00:00	1,42	1,20	0,22				1	1							0,32	0,31
	01:00	1,34	1,23	0,11				1	1							0,23	0,22
	02:00	1,33	1,13	0,20				1	1							0,22	0,21
	03:00	1,33	1,12	0,21				1	1							0,21	0,21
	04:00	1,32	1,12	0,19				1	1							0,19	0,19
	05:00	1,32	1,13	0,19				1	1							0,19	0,20
	06:00	1,35	1,12	0,23				1	1							0,24	0,24
	07:00	1,38	1,12	0,26				1	1							0,27	0,26
	08:00	1,37	1,13	0,25				1	1							0,26	0,25
	09:00	1,43	1,24	0,19					1				1			0,27	0,27
	10:00	1,48	1,16	0,32					1				1			0,36	0,36
	11:00	1,45	1,23	0,23					1				1			0,32	0,32
	12:00	1,43	1,22	0,21				1	1							0,30	0,30
	13:00	1,44	1,14	0,30				1	1							0,32	0,32
	14:00	1,36	1,14	0,22				1	1							0,25	0,25
	15:00	1,31	1,15	0,16				1	1							0,19	0,19
	16:00	1,42	1,17	0,24				1	1							0,30	0,30
	17:00	1,56	1,26	0,30				1	1							0,44	0,44
	18:00	1,75	1,38	0,37				1	1							0,59	0,59
	19:00	2,03	1,72	0,31				1	1							0,70	0,71
	20:00	2,05	1,86	0,20				1	1							0,72	0,72
	21:00	1,92	1,90	0,02				1	1							0,67	0,67
	22:00	1,75	1,75	0,00				1	1							0,61	0,61
	23:00	1,60	1,59	0,01				1	1							0,48	0,48

Απένταξη της μονάδας G5 μεταξύ 09:00-11:00 λόγω εργασιών συντήρησης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024	00:00	1,47	1,47	0,00				1	1							0,35	0,35
	01:00	1,38	1,36	0,02				1	1							0,27	0,27
	02:00	1,38	1,37	0,02				1	1							0,27	0,27
	03:00	1,40	1,40	0,00				1	1							0,29	0,28
	04:00	1,39	1,38	0,01				1	1							0,27	0,27
	05:00	1,38	1,38	0,00				1	1							0,26	0,25
	06:00	1,39	1,39	0,00				1	1							0,27	0,26
	07:00	1,45	1,45	0,00				1	1							0,34	0,33
	08:00	1,34	1,34	0,01				1	1							0,23	0,22
	09:00	1,41	1,41	0,00				1	1							0,28	0,28
	10:00	1,48	1,48	0,00				1	1							0,36	0,36
	11:00	1,57	1,57	0,00				1	1							0,45	0,44
	12:00	1,63	1,63	0,00				1	1							0,50	0,50
	13:00	1,72	1,72	0,00				1	1							0,59	0,59
	14:00	1,62	1,62	0,00				1	1							0,50	0,49
	15:00	1,56	1,56	0,00				1	1							0,44	0,44
	16:00	1,51	1,51	0,00				1	1							0,39	0,39
	17:00	1,58	1,58	0,00				1	1							0,44	0,45
	18:00	1,79	1,79	0,00				1	1							0,61	0,61
	19:00	2,05	2,05	0,00				1	1							0,71	0,72
	20:00	1,98	1,97	0,01				1	1							0,70	0,69
	21:00	1,86	1,81	0,06				1	1							0,65	0,65
	22:00	1,74	1,70	0,04				1	1							0,60	0,60
	23:00	1,56	1,55	0,01				1	1							0,45	0,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024	00:00	1,47	1,46	0,01				1	1							0,35	0,35
	01:00	1,38	1,37	0,01				1	1							0,27	0,27
	02:00	1,34	1,34	0,00				1	1							0,22	0,23
	03:00	1,33	1,32	0,01				1	1							0,21	0,21
	04:00	1,35	1,34	0,01				1	1							0,23	0,23
	05:00	1,36	1,36	0,00				1	1							0,22	0,22
	06:00	1,35	1,35	0,00				1	1							0,22	0,22
	07:00	1,40	1,39	0,01				1	1							0,28	0,28
	08:00	1,42	1,39	0,03				1	1							0,30	0,30
	09:00	1,41	1,35	0,06				1	1							0,30	0,30
	10:00	1,36	1,29	0,07				1	1							0,23	0,24
	11:00	1,39	1,36	0,03				1	1							0,26	0,26
	12:00	1,41	1,29	0,12				1	1							0,30	0,30
	13:00	1,44	1,39	0,06				1	1							0,32	0,32
	14:00	1,45	1,44	0,01				1	1							0,33	0,32
	15:00	1,58	1,58	0,00				1	1							0,46	0,46
	16:00	1,61	1,61	0,01				1	1							0,48	0,49
	17:00	1,68	1,67	0,01				1	1							0,55	0,55
	18:00	1,87	1,86	0,01				1	1							0,65	0,65
	19:00	2,14	2,13	0,01				1	1		1					0,56	0,55
	20:00	2,14	2,13	0,01				1	1		1					0,46	0,46
	21:00	2,02	2,02	0,01				1	1		1					0,35	0,34
	22:00	1,84	1,84	0,00				1	1		1					0,25	0,28
	23:00	1,66	1,66	0,00				1	1							0,55	0,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024	00:00	1,57	1,57	0,00				1	1							0,47	0,47
	01:00	1,50	1,50	0,00				1	1							0,37	0,38
	02:00	1,47	1,47	0,00				1	1							0,33	0,32
	03:00	1,46	1,46	0,00				1	1							0,28	0,29
	04:00	1,43	1,43	0,00				1	1							0,30	0,29
	05:00	1,47	1,47	0,00				1	1							0,36	0,36
	06:00	1,50	1,50	0,00				1	1							0,40	0,40
	07:00	1,50	1,50	0,00				1	1							0,41	0,41
	08:00	1,43	1,43	0,00				1	1							0,30	0,31
	09:00	1,39	1,39	0,00				1	1							0,27	0,27
	10:00	1,40	1,39	0,01				1	1							0,29	0,28
	11:00	1,37	1,33	0,04				1	1							0,25	0,25
	12:00	1,41	1,37	0,04				1	1							0,29	0,29
	13:00	1,32	1,28	0,04				1	1							0,20	0,20
	14:00	1,38	1,35	0,03				1	1							0,26	0,26
	15:00	1,44	1,43	0,01				1	1							0,31	0,31
	16:00	1,50	1,50	0,00				1	1							0,38	0,38
	17:00	1,65	1,65	0,00				1	1							0,52	0,52
	18:00	1,86	1,84	0,02				1	1							0,65	0,65
	19:00	2,11	1,95	0,17				1	1							0,74	0,74
	20:00	2,14	1,95	0,19				1	1							0,75	0,75
	21:00	1,99	1,81	0,18				1	1							0,70	0,70
	22:00	1,84	1,80	0,04				1	1							0,65	0,65
	23:00	1,64	1,64	0,00				1	1							0,53	0,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024	00:00	1,48	1,48	0,00				1	1							0,36	0,36
	01:00	1,43	1,43	0,00				1	1							0,31	0,31
	02:00	1,36	1,36	0,00				1	1							0,23	0,23
	03:00	1,36	1,34	0,02				1	1							0,24	0,24
	04:00	1,37	1,35	0,02				1	1							0,25	0,25
	05:00	1,34	1,33	0,02				1	1							0,22	0,22
	06:00	1,37	1,35	0,02				1	1							0,25	0,25
	07:00	1,40	1,37	0,04				1	1							0,28	0,28
	08:00	1,32	1,26	0,06				1	1							0,20	0,21
	09:00	1,28	1,19	0,09				1	1							0,16	0,17
	10:00	1,33	1,26	0,07				1	1							0,20	0,20
	11:00	1,42	1,33	0,08				1	1							0,29	0,29
	12:00	1,60	1,46	0,14				1	1							0,47	0,48
	13:00	1,48	1,24	0,24				1	1							0,37	0,37
	14:00	1,26	1,12	0,14				1	1							0,14	0,14
	15:00	1,24	1,13	0,11				1	1							0,11	0,12
	16:00	1,42	1,12	0,29				1	1							0,30	0,30
	17:00	1,56	1,15	0,41				1	1							0,44	0,43
	18:00	1,84	1,36	0,48				1	1							0,64	0,64
	19:00	2,01	1,35	0,65				1	1							0,70	0,70
	20:00	2,01	1,30	0,70				1	1							0,70	0,70
	21:00	1,95	1,27	0,68				1	1							0,68	0,68
	22:00	1,76	1,15	0,61				1	1							0,61	0,61
	23:00	1,61	1,12	0,49				1	1							0,49	0,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024	00:00	1,48	1,12	0,36				1	1							0,36	0,36
	01:00	1,36	1,12	0,24				1	1							0,24	0,24
	02:00	1,29	1,11	0,17				1	1							0,17	0,17
	03:00	1,27	1,12	0,15				1	1							0,15	0,15
	04:00	1,28	1,12	0,15				1	1							0,15	0,15
	05:00	1,30	1,12	0,18				1	1							0,18	0,18
	06:00	1,33	1,12	0,21				1	1							0,21	0,21
	07:00	1,34	1,13	0,21				1	1							0,21	0,21
	08:00	1,42	1,12	0,30				1	1							0,30	0,30
	09:00	1,43	1,13	0,31				1	1							0,30	0,31
	10:00	1,40	1,11	0,29				1	1							0,29	0,29
	11:00	1,39	1,12	0,27				1	1							0,27	0,27
	12:00	1,37	1,12	0,26				1	1							0,26	0,25
	13:00	1,28	1,11	0,17				1	1							0,17	0,16
	14:00	1,12	1,11	0,01				1	1							0,01	0,01
	15:00	1,17	1,12	0,04				1	1							0,05	0,05
	16:00	1,25	1,13	0,13				1	1							0,13	0,13
	17:00	1,39	1,30	0,09				1	1							0,26	0,27
	18:00	1,57	1,55	0,02				1	1							0,44	0,44
	19:00	1,83	1,83	0,00				1	1							0,64	0,64
	20:00	1,86	1,85	0,00				1	1							0,65	0,65
	21:00	1,79	1,73	0,06				1	1							0,63	0,63
	22:00	1,64	1,62	0,03				1	1							0,53	0,53
	23:00	1,50	1,42	0,08				1	1							0,38	0,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024	00:00	1,35	1,18	0,17				1	1							0,24	0,24
	01:00	1,32	1,14	0,18				1	1							0,20	0,20
	02:00	1,33	1,13	0,20				1	1							0,22	0,22
	03:00	1,33	1,21	0,13				1	1							0,21	0,21
	04:00	1,32	1,29	0,03				1	1							0,20	0,20
	05:00	1,33	1,33	0,00				1	1							0,22	0,22
	06:00	1,21	1,21	0,00				1	1							0,09	0,09
	07:00	1,20	1,20	0,00				1	1							0,08	0,08
	08:00	1,34	1,33	0,01				1	1							0,21	0,22
	09:00	1,45	1,43	0,02				1	1							0,33	0,33
	10:00	1,46	1,46	0,00				1	1							0,34	0,34
	11:00	1,50	1,50	0,00				1	1							0,38	0,39
	12:00	1,51	1,51	0,01				1	1							0,39	0,39
	13:00	1,52	1,45	0,07				1	1							0,40	0,39
	14:00	1,57	1,48	0,09				1	1							0,45	0,45
	15:00	1,55	1,41	0,13				1	1							0,42	0,43
	16:00	1,60	1,52	0,08				1	1							0,49	0,49
	17:00	1,69	1,60	0,09				1	1							0,55	0,56
	18:00	1,91	1,87	0,03				1	1							0,66	0,66
	19:00	2,04	2,01	0,03				1	1							0,63	0,63
	20:00	2,11	2,08	0,03				1	1		1					0,43	0,43
	21:00	1,93	1,79	0,13				1	1		1					0,37	0,39
	22:00	1,73	1,59	0,14				1	1							0,59	0,59
	23:00	1,50	1,37	0,14				1	1							0,38	0,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024	00:00	1,40	1,34	0,06				1	1							0,28	0,28
	01:00	1,29	1,24	0,05				1	1							0,17	0,17
	02:00	1,27	1,24	0,04				1	1							0,15	0,15
	03:00	1,33	1,18	0,15				1	1							0,21	0,21
	04:00	1,31	1,12	0,19				1	1							0,20	0,20
	05:00	1,32	1,13	0,19				1	1							0,20	0,21
	06:00	1,33	1,13	0,20				1	1							0,20	0,21
	07:00	1,45	1,12	0,33				1	1							0,33	0,33
	08:00	1,52	1,13	0,40				1	1							0,39	0,40
	09:00	1,68	1,12	0,56				1	1							0,56	0,56
	10:00	1,62	1,13	0,49				1	1							0,49	0,50
	11:00	1,68	1,13	0,55				1	1							0,56	0,57
	12:00	1,66	1,13	0,53				1	1							0,53	0,53
	13:00	1,53	1,12	0,41				1	1							0,41	0,41
	14:00	1,54	1,12	0,42				1	1							0,42	0,42
	15:00	1,63	1,13	0,50				1	1							0,50	0,51
	16:00	1,72	1,14	0,58				1	1							0,58	0,58
	17:00	1,89	1,23	0,66				1	1							0,65	0,66
	18:00	2,09	1,36	0,73				1	1							0,73	0,73
	19:00	2,32	1,51	0,81				1	1							0,81	0,81
	20:00	2,36	1,55	0,81				1	1							0,81	0,82
	21:00	2,27	1,48	0,79				1	1							0,79	0,80
	22:00	2,03	1,33	0,70				1	1							0,70	0,71
	23:00	1,85	1,21	0,64				1	1							0,64	0,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024	00:00	1,71	1,15	0,56				1	1							0,56	0,57
	01:00	1,61	1,14	0,47				1	1							0,47	0,49
	02:00	1,55	1,12	0,43				1	1							0,43	0,44
	03:00	1,52	1,13	0,39				1	1							0,39	0,40
	04:00	1,52	1,13	0,39				1	1							0,39	0,40
	05:00	1,46	1,13	0,34				1	1							0,34	0,35
	06:00	1,47	1,14	0,34				1	1							0,34	0,35
	07:00	1,49	1,14	0,36				1	1							0,36	0,38
	08:00	1,43	1,12	0,32				1	1							0,32	0,31
	09:00	1,53	1,16	0,37				1	1							0,41	0,41
	10:00	1,51	1,28	0,23				1	1							0,38	0,38
	11:00	1,48	1,35	0,13				1	1							0,36	0,36
	12:00	1,39	1,34	0,05				1	1							0,27	0,27
	13:00	1,34	1,33	0,02				1	1							0,22	0,22
	14:00	1,31	1,30	0,01				1	1							0,18	0,18
	15:00	1,34	1,33	0,01				1	1							0,22	0,22
	16:00	1,44	1,40	0,04				1	1							0,33	0,32
	17:00	1,58	1,43	0,15				1	1							0,45	0,45
	18:00	1,89	1,65	0,24				1	1							0,66	0,66
	19:00	2,20	1,81	0,39				1	1							0,77	0,77
	20:00	2,14	1,70	0,44				1	1							0,75	0,75
	21:00	2,00	1,49	0,51				1	1							0,70	0,70
	22:00	1,91	1,46	0,45				1	1							0,67	0,67
	23:00	1,71	1,42	0,29				1	1							0,58	0,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024	00:00	1,54	1,40	0,14				1	1							0,43	0,42
	01:00	1,40	1,36	0,04				1	1							0,29	0,28
	02:00	1,41	1,41	0,00				1	1							0,30	0,29
	03:00	1,40	1,40	0,00				1	1							0,28	0,27
	04:00	1,39	1,39	0,00				1	1							0,27	0,26
	05:00	1,38	1,38	0,01				1	1							0,27	0,26
	06:00	1,39	1,39	0,00				1	1							0,28	0,27
	07:00	1,41	1,41	0,01				1	1							0,30	0,30
	08:00	1,32	1,32	0,00				1	1							0,21	0,21
	09:00	1,35	1,35	0,00				1	1							0,22	0,22
	10:00	1,29	1,25	0,03				1	1							0,17	0,17
	11:00	1,31	1,22	0,09				1	1							0,18	0,19
	12:00	1,28	1,16	0,12				1	1							0,16	0,16
	13:00	1,57	1,28	0,29				1	1							0,44	0,45
	14:00	1,70	1,22	0,49				1	1							0,57	0,58
	15:00	1,79	1,27	0,52				1	1							0,61	0,62
	16:00	1,85	1,21	0,65				1	1							0,65	0,65
	17:00	1,96	1,27	0,68				1	1							0,68	0,68
	18:00	2,12	1,38	0,74				1	1							0,74	0,74
	19:00	2,31	1,54	0,78				1	1							0,81	0,81
	20:00	2,32	1,52	0,80				1	1							0,81	0,81
	21:00	2,20	1,51	0,69				1	1							0,77	0,77
	22:00	1,98	1,69	0,28				1	1							0,69	0,69
	23:00	1,78	1,40	0,38				1	1							0,62	0,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024	00:00	1,65	1,22	0,43				1	1							0,53	0,53
	01:00	1,56	1,26	0,30				1	1							0,45	0,44
	02:00	1,50	1,25	0,25				1	1							0,38	0,38
	03:00	1,51	1,22	0,29				1	1							0,39	0,39
	04:00	1,50	1,27	0,23				1	1							0,38	0,38
	05:00	1,53	1,11	0,42				1	1							0,42	0,42
	06:00	1,46	1,12	0,34				1	1							0,34	0,34
	07:00	1,45	1,12	0,33				1	1							0,33	0,34
	08:00	1,47	1,12	0,35				1	1							0,35	0,35
	09:00	1,54	1,12	0,42				1	1							0,43	0,42
	10:00	1,43	1,13	0,30				1	1							0,30	0,31
	11:00	1,52	1,13	0,39				1	1							0,40	0,40
	12:00	1,48	1,18	0,31				1	1							0,36	0,37
	13:00	1,51	1,19	0,33				1	1							0,39	0,38
	14:00	1,58	1,22	0,36				1	1							0,46	0,46
	15:00	1,53	1,17	0,36				1	1							0,41	0,41
	16:00	1,62	1,23	0,39				1	1							0,49	0,50
	17:00	1,72	1,48	0,24				1	1							0,57	0,56
	18:00	2,02	1,87	0,15				1	1							0,67	0,67
	19:00	2,29	2,22	0,07				1	1		1					0,60	0,61
	20:00	2,32	2,29	0,03				1	1		1					0,63	0,63
	21:00	2,17	2,17	0,00				1	1		1					0,48	0,48
	22:00	2,00	2,00	0,00				1	1		1					0,31	0,32
	23:00	1,77	1,77	0,00				1	1							0,48	0,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 24 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Μαρτίου 2024	00:00	1,64	1,64	0,00				1	1							0,53	0,52
	01:00	1,53	1,46	0,06				1	1							0,41	0,40
	02:00	1,47	1,39	0,08				1	1							0,36	0,34
	03:00	1,44	1,37	0,07				1	1							0,32	0,32
	04:00	1,46	1,36	0,10				1	1							0,34	0,34
	05:00	1,44	1,27	0,16				1	1							0,32	0,31
	06:00	1,44	1,24	0,20				1	1							0,32	0,32
	07:00	1,38	1,15	0,23				1	1							0,26	0,26
	08:00	1,34	1,12	0,22				1	1							0,23	0,23
	09:00	1,32	1,12	0,19				1	1							0,20	0,19
	10:00	1,33	1,14	0,19				1	1							0,21	0,21
	11:00	1,35	1,15	0,21				1	1							0,23	0,23
	12:00	1,34	1,12	0,22				1	1							0,22	0,23
	13:00	1,36	1,12	0,24				1	1							0,24	0,25
	14:00	1,41	1,12	0,28				1	1							0,28	0,29
	15:00	1,46	1,11	0,35				1	1							0,35	0,35
	16:00	1,51	1,12	0,38				1	1							0,38	0,38
	17:00	1,65	1,12	0,52				1	1							0,52	0,52
	18:00	1,90	1,23	0,66				1	1							0,66	0,66
	19:00	2,07	1,35	0,72				1	1							0,72	0,72
	20:00	2,11	1,37	0,74				1	1							0,74	0,74
	21:00	1,99	1,46	0,53				1	1							0,70	0,70
	22:00	1,79	1,21	0,58				1	1							0,63	0,63
	23:00	1,64	1,11	0,52				1	1							0,52	0,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024	00:00	1,51	1,11	0,40				1	1							0,40	0,39
	01:00	1,38	1,12	0,27				1	1							0,27	0,27
	02:00	1,34	1,12	0,22				1	1							0,22	0,22
	03:00	1,33	1,12	0,21				1	1							0,21	0,21
	04:00	1,33	1,12	0,21				1	1							0,21	0,21
	05:00	1,32	1,12	0,20				1	1							0,20	0,20
	06:00	1,33	1,12	0,21				1	1							0,21	0,21
	07:00	1,39	1,12	0,26				1	1							0,26	0,26
	08:00	1,44	1,12	0,32				1	1							0,32	0,32
	09:00	1,49	1,13	0,36				1	1							0,36	0,37
	10:00	1,42	1,11	0,31				1	1							0,31	0,31
	11:00	1,35	1,12	0,23				1	1							0,23	0,23
	12:00	1,35	1,25	0,10				1	1							0,10	0,23
	13:00	1,53	1,43	0,10				1	1							0,10	0,41
	14:00	1,62	1,52	0,10				1	1							0,10	0,51
	15:00	1,66	1,56	0,10				1	1							0,10	0,54
	16:00	1,72	1,56	0,16				1	1							0,16	0,59
	17:00	1,80	1,59	0,21				1	1							0,21	0,63
	18:00	1,94	1,64	0,30				1	1							0,30	0,68
	19:00	2,04	1,64	0,40				1	1							0,40	0,72
	20:00	2,02	1,31	0,71				1	1							0,71	0,71
	21:00	1,92	1,70	0,22				1	1							0,67	0,67
	22:00	1,71	1,40	0,31				1	1							0,58	0,58
	23:00	1,53	1,17	0,36				1	1							0,41	0,41

Στο νησί από τις 12:00 έως τις 20:00 επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024	00:00	1,47	1,33	0,14				1	1							0,36	0,36
	01:00	1,34	1,20	0,14				1	1							0,22	0,22
	02:00	1,37	1,35	0,02				1	1							0,25	0,25
	03:00	1,33	1,31	0,02				1	1							0,22	0,22
	04:00	1,28	1,14	0,14				1	1							0,17	0,17
	05:00	1,26	1,12	0,15				1	1							0,15	0,14
	06:00	1,28	1,22	0,05				1	1							0,15	0,16
	07:00	1,36	1,30	0,06				1	1							0,25	0,25
	08:00	1,38	1,23	0,15				1	1							0,25	0,26
	09:00	1,37	1,31	0,06				1	1							0,25	0,25
	10:00	1,31	1,31	0,00				1	1							0,19	0,19
	11:00	1,32	1,12	0,20				1	1							0,20	0,20
	12:00	1,35	1,14	0,21				1	1							0,23	0,23
	13:00	1,36	1,20	0,16				1	1							0,24	0,24
	14:00	1,35	1,12	0,23				1	1							0,23	0,23
	15:00	1,40	1,12	0,27				1	1							0,27	0,27
	16:00	1,40	1,13	0,27				1	1							0,27	0,27
	17:00	1,53	1,12	0,41				1	1							0,41	0,41
	18:00	1,69	1,14	0,55				1	1							0,55	0,55
	19:00	1,93	1,25	0,68				1	1							0,68	0,68
	20:00	1,98	1,28	0,70				1	1							0,70	0,70
	21:00	1,88	1,21	0,67				1	1							0,67	0,66
	22:00	1,70	1,11	0,59				1	1							0,59	0,57
	23:00	1,56	1,10	0,46				1	1							0,46	0,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024	00:00	1,46	1,24	0,22				1	1							0,34	0,34
	01:00	1,38	1,25	0,13				1	1							0,26	0,26
	02:00	1,31	1,13	0,18				1	1							0,18	0,18
	03:00	1,33	1,20	0,13				1	1							0,20	0,21
	04:00	1,32	1,20	0,12				1	1							0,20	0,20
	05:00	1,31	1,20	0,11				1	1							0,19	0,19
	06:00	1,36	1,32	0,04		1				1						0,19	0,20
	07:00	1,41	1,40	0,01		1				1						0,29	0,29
	08:00	1,44	1,42	0,02		1				1						0,32	0,32
	09:00	1,47	1,46	0,01		1				1						0,35	0,35
	10:00	1,53	1,53	0,00				1	1							0,30	0,30
	11:00	1,45	1,40	0,05				1	1							0,33	0,33
	12:00	1,60	1,43	0,17				1	1							0,47	0,48
	13:00	1,62	1,42	0,20				1	1							0,49	0,50
	14:00	1,62	1,58	0,04				1	1							0,51	0,50
	15:00	1,53	1,53	0,00				1	1							0,40	0,40
	16:00	1,59	1,59	0,00				1	1							0,46	0,46
	17:00	1,72	1,69	0,03				1	1							0,58	0,58
	18:00	1,90	1,75	0,15				1	1							0,66	0,66
	19:00	2,14	2,14	0,00				1	1		1					0,51	0,50
	20:00	2,17	2,17	0,00				1	1		1					0,50	0,50
	21:00	2,03	2,03	0,00				1	1		1					0,36	0,35
	22:00	1,77	1,45	0,32				1	1							0,43	0,46
	23:00	1,61	1,14	0,48				1	1							0,50	0,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024	00:00	1,44	1,11	0,33				1	1							0,34	0,33
	01:00	1,34	1,10	0,25				1	1							0,24	0,23
	02:00	1,38	1,11	0,27				1	1							0,27	0,26
	03:00	1,35	1,12	0,22				1	1							0,22	0,23
	04:00	1,35	1,13	0,22				1	1							0,22	0,23
	05:00	1,34	1,16	0,18				1	1							0,23	0,22
	06:00	1,28	1,19	0,09				1	1							0,16	0,16
	07:00	1,33	1,22	0,11				1	1							0,19	0,20
	08:00	1,41	1,29	0,13				1	1							0,28	0,28
	09:00	1,48	1,43	0,05				1	1							0,37	0,37
	10:00	1,45	1,18	0,27				1	1							0,32	0,33
	11:00	1,42	1,16	0,25				1	1							0,30	0,31
	12:00	1,49	1,24	0,25				1	1							0,37	0,37
	13:00	1,50	1,46	0,04				1	1							0,38	0,38
	14:00	1,51	1,51	0,01				1	1							0,40	0,40
	15:00	1,40	1,40	0,00				1	1							0,28	0,28
	16:00	1,35	1,34	0,01				1	1							0,23	0,23
	17:00	1,45	1,45	0,00				1	1							0,33	0,33
	18:00	1,65	1,64	0,01				1	1							0,52	0,52
	19:00	1,90	1,87	0,03				1	1							0,50	0,47
	20:00	1,93	1,93	0,00			1	1	1							0,25	0,25
	21:00	1,84	1,84	0,00			1	1	1							0,19	0,23
	22:00	1,67	1,67	0,00				1	1							0,54	0,54
	23:00	1,52	1,52	0,00				1	1							0,41	0,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024	00:00	1,45	1,40	0,05				1	1							0,34	0,33
	01:00	1,36	1,36	0,00				1	1							0,24	0,24
	02:00	1,36	1,35	0,01				1	1							0,24	0,23
	03:00	1,39	1,38	0,01				1	1							0,26	0,26
	04:00	1,35	1,35	0,00				1	1							0,23	0,23
	05:00	1,32	1,32	0,00				1	1							0,19	0,19
	06:00	1,29	1,29	0,00				1	1							0,16	0,16
	07:00	1,31	1,31	0,00				1	1							0,19	0,19
	08:00	1,42	1,42	0,00				1	1							0,30	0,30
	09:00	1,42	1,42	0,00				1	1							0,30	0,30
	10:00	1,38	1,38	0,00				1	1							0,25	0,25
	11:00	1,39	1,39	0,00				1	1							0,27	0,27
	12:00	1,42	1,41	0,01				1	1							0,30	0,30
	13:00	1,46	1,46	0,00				1	1							0,34	0,33
	14:00	1,40	1,40	0,00				1	1							0,28	0,28
	15:00	1,31	1,31	0,00				1	1							0,18	0,19
	16:00	1,35	1,35	0,00				1	1							0,22	0,22
	17:00	1,48	1,48	0,00				1	1							0,35	0,35
	18:00	1,58	1,58	0,00				1	1							0,45	0,46
	19:00	1,82	1,82	0,00				1	1							0,63	0,63
	20:00	1,84	1,84	0,00				1	1							0,64	0,64
	21:00	1,76	1,76	0,00				1	1							0,61	0,61
	22:00	1,60	1,60	0,00				1	1							0,48	0,48
	23:00	1,47	1,47	0,00				1	1							0,34	0,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024	00:00	1,34	1,34	0,00				1	1							0,22	0,22
	01:00	1,26	1,26	0,00				1	1							0,12	0,13
	02:00	1,25	1,25	0,00				1	1							0,11	0,12
	03:00	1,25	1,25	0,00				1	1							0,12	0,12
	04:00	1,26	1,26	0,00				1	1							0,13	0,13
	05:00	1,29	1,29	0,00				1	1							0,15	0,15
	06:00	1,24	1,24	0,00				1	1							0,11	0,11
	07:00	1,29	1,29	0,00				1	1							0,16	0,16
	08:00	1,42	1,42	0,00										1	1	0,20	0,20
	09:00	1,45	1,45	0,00										1	1	0,32	0,32
	10:00	1,37	1,37	0,00										1	1	0,23	0,24
	11:00	1,41	1,41	0,00										1	1	0,29	0,28
	12:00	1,41	1,41	0,00										1	1	0,28	0,29
	13:00	1,41	1,41	0,00				1	1							0,22	0,22
	14:00	1,46	1,46	0,00				1	1							0,35	0,35
	15:00	1,31	1,31	0,00				1	1							0,19	0,19
	16:00	1,35	1,35	0,00				1	1							0,23	0,23
	17:00	1,40	1,39	0,01				1	1							0,28	0,28
	18:00	1,64	1,63	0,01				1	1							0,50	0,51
	19:00	1,92	1,90	0,02				1	1							0,67	0,67
	20:00	1,84	1,84	0,00				1	1							0,64	0,64
	21:00	1,67	1,65	0,02				1	1							0,55	0,55
	22:00	1,59	1,57	0,03				1	1							0,48	0,48
	23:00	1,44	1,44	0,00				1	1							0,32	0,32

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε. ε. ε.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024	00:00	1,39	1,38	0,01				1	1							0,27	0,27
	01:00	1,29	1,29	0,00				1	1							0,17	0,17
	02:00	1,27	1,27	0,00				1	1							0,00	0,00
	03:00	1,25	1,25	0,00				1	1							0,00	0,00
	04:00	1,24	1,22	0,02				1	1							0,12	0,12
	05:00	1,26	1,26	0,00				1	1							0,14	0,14
	06:00	1,25	1,25	0,00				1	1							0,12	0,12
	07:00	1,16	1,16	0,00				1	1							0,04	0,04
	08:00	1,19	1,19	0,00				1	1							0,06	0,07
	09:00	1,21	1,21	0,00				1	1							0,08	0,09
	10:00	1,21	1,21	0,00				1	1							0,09	0,09
	11:00	1,19	1,19	0,00				1	1							0,06	0,06
	12:00	1,15	1,15	0,00				1	1							0,04	0,04
	13:00	1,09	1,09	0,00				1	1							0,00	0,00
	14:00	1,09	1,09	0,00				1	1							0,01	0,01
	15:00	1,09	1,09	0,00				1	1							0,00	0,00
	16:00	1,07	1,06	0,00				1	1							0,00	0,00
	17:00	1,13	1,13	0,00				1	1							0,03	0,03
	18:00	1,33	1,33	0,00				1	1							0,20	0,20
	19:00	1,39	1,37	0,02				1	1							0,27	0,27
	20:00	1,56	1,52	0,04				1	1							0,43	0,44
	21:00	1,54	1,44	0,10				1	1							0,43	0,42
	22:00	1,40	1,27	0,12				1	1							0,28	0,28
	23:00	1,24	1,18	0,06				1	1							0,12	0,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024	00:00	1,16	1,14	0,02				1	1							0,05	0,05
	01:00	1,07	1,07	0,00				1	1							0,00	0,00
	02:00	1,01	1,01	0,00				1	1							0,00	0,00
	03:00	1,00	1,00	0,00				1	1							0,00	0,00
	04:00	1,01	1,01	0,00				1	1							0,00	0,00
	05:00	1,00	1,00	0,00				1	1							0,00	0,00
	06:00	1,06	1,05	0,01				1	1							0,00	0,00
	07:00	1,12	1,10	0,02				1	1							0,01	0,01
	08:00	1,16	1,12	0,04				1	1							0,04	0,04
	09:00	1,24	1,22	0,02				1	1							0,11	0,11
	10:00	1,29	1,26	0,03				1	1							0,17	0,16
	11:00	1,30	1,24	0,06				1	1							0,18	0,18
	12:00	1,35	1,29	0,07				1	1							0,22	0,23
	13:00	1,51	1,44	0,07				1	1							0,39	0,39
	14:00	1,35	1,31	0,04				1	1							0,25	0,24
	15:00	1,23	1,22	0,01				1	1							0,11	0,11
	16:00	1,30	1,25	0,05				1	1							0,17	0,18
	17:00	1,41	1,25	0,16				1	1							0,29	0,29
	18:00	1,41	1,14	0,27				1	1							0,30	0,30
	19:00	1,53	1,27	0,26				1	1							0,41	0,41
	20:00	1,74	1,60	0,13				1	1							0,59	0,60
	21:00	1,64	1,52	0,12				1	1							0,52	0,52
	22:00	1,51	1,26	0,25				1	1							0,39	0,39
	23:00	1,36	1,13	0,23				1	1							0,24	0,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 2 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Απριλίου 2024	00:00	1,24	1,12	0,12				1	1							0,12	0,12
	01:00	1,17	1,12	0,05				1	1							0,05	0,04
	02:00	1,15	1,12	0,03				1	1							0,03	0,03
	03:00	1,15	1,12	0,02				1	1							0,02	0,02
	04:00	1,13	1,12	0,02				1	1							0,02	0,02
	05:00	1,15	1,12	0,03				1	1							0,03	0,03
	06:00	1,20	1,13	0,07				1	1							0,07	0,08
	07:00	1,17	1,12	0,05				1	1							0,05	0,05
	08:00	1,27	1,11	0,16				1	1							0,16	0,15
	09:00	1,35	1,17	0,18				1	1							0,23	0,22
	10:00	1,51	1,22	0,28				1	1							0,38	0,38
	11:00	1,42	1,34	0,08				1	1							0,30	0,30
	12:00	1,51	1,30	0,21				1	1							0,39	0,39
	13:00	1,56	1,12	0,43				1	1							0,44	0,43
	14:00	1,50	1,12	0,38				1	1							0,38	0,39
	15:00	1,31	1,12	0,20				1	1							0,20	0,19
	16:00	1,32	1,12	0,20				1	1							0,20	0,20
	17:00	1,41	1,13	0,28				1	1							0,28	0,28
	18:00	1,52	1,13	0,39				1	1							0,39	0,39
	19:00	1,65	1,19	0,46				1	1							0,53	0,53
	20:00	1,80	1,20	0,60				1	1							0,62	0,63
	21:00	1,78	1,16	0,62				1	1							0,62	0,63
	22:00	1,61	1,13	0,48				1	1							0,48	0,49
	23:00	1,47	1,17	0,30				1	1							0,35	0,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024	00:00	1,34	1,15	0,19				1	1							0,21	0,23
	01:00	1,30	1,13	0,16				1	1							0,17	0,18
	02:00	1,29	1,18	0,11				1	1							0,18	0,18
	03:00	1,27	1,21	0,05				1	1							0,15	0,15
	04:00	1,25	1,15	0,11				1	1							0,13	0,13
	05:00	1,25	1,21	0,03				1	1							0,12	0,13
	06:00	1,31	1,29	0,02				1	1							0,19	0,19
	07:00	1,31	1,13	0,17				1	1							0,17	0,19
	08:00	1,44	1,15	0,29				1	1							0,31	0,32
	09:00	1,41	1,24	0,17				1	1							0,30	0,30
	10:00	1,48	1,41	0,06				1	1							0,35	0,35
	11:00	1,47	1,36	0,11				1	1							0,34	0,34
	12:00	1,46	1,27	0,19				1	1							0,34	0,34
	13:00	1,47	1,28	0,19				1	1							0,34	0,35
	14:00	1,31	1,24	0,07				1	1							0,20	0,19
	15:00	1,25	1,23	0,01				1	1							0,12	0,12
	16:00	1,32	1,32	0,00				1	1							0,20	0,20
	17:00	1,39	1,39	0,00				1	1							0,26	0,26
	18:00	1,45	1,45	0,00				1	1							0,33	0,33
	19:00	1,65	1,65	0,00				1	1							0,52	0,52
	20:00	1,92	1,92	0,00				1	1							0,67	0,67
	21:00	1,81	1,81	0,00				1	1							0,63	0,63
	22:00	1,68	1,68	0,00				1	1							0,56	0,56
	23:00	1,55	1,55	0,00				1	1							0,42	0,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024	00:00	1,44	1,29	0,15				1	1							0,31	0,31
	01:00	1,34	1,17	0,18				1	1							0,22	0,22
	02:00	1,36	1,25	0,11				1	1							0,24	0,24
	03:00	1,36	1,24	0,12				1	1							0,24	0,24
	04:00	1,33	1,19	0,14				1	1							0,21	0,21
	05:00	1,33	1,25	0,08				1	1							0,22	0,21
	06:00	1,31	1,29	0,03				1	1							0,20	0,19
	07:00	1,34	1,34	0,00				1	1							0,22	0,22
	08:00	1,36	1,36	0,00				1	1							0,24	0,24
	09:00	1,35	1,35	0,01				1	1							0,16	0,15
	10:00	1,39	1,39	0,00				1	1							0,27	0,26
	11:00	1,33	1,24	0,09				1	1							0,21	0,21
	12:00	1,33	1,31	0,01				1	1							0,20	0,20
	13:00	1,36	1,36	0,00				1	1							0,23	0,23
	14:00	1,36	1,36	0,00				1	1							0,24	0,24
	15:00	1,31	1,31	0,00				1	1							0,18	0,18
	16:00	1,29	1,29	0,00				1	1							0,17	0,16
	17:00	1,36	1,36	0,00				1	1							0,23	0,23
	18:00	1,48	1,48	0,00				1	1							0,35	0,35
	19:00	1,63	1,63	0,00				1	1							0,51	0,51
	20:00	1,86	1,84	0,02				1	1							0,65	0,65
	21:00	1,77	1,72	0,05				1	1							0,62	0,62
	22:00	1,63	1,62	0,01				1	1							0,52	0,52
	23:00	1,47	1,47	0,00				1	1							0,36	0,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024	00:00	1,34	1,32	0,02				1	1							0,23	0,22
	01:00	1,26	1,22	0,04				1	1							0,15	0,14
	02:00	1,20	1,18	0,03				1	1							0,08	0,08
	03:00	1,23	1,23	0,00				1	1							0,11	0,11
	04:00	1,21	1,19	0,02				1	1							0,09	0,09
	05:00	1,18	1,16	0,02				1	1							0,06	0,06
	06:00	1,28	1,27	0,02				1	1							0,16	0,16
	07:00	1,33	1,33	0,01				1	1							0,22	0,21
	08:00	1,36	1,35	0,01				1	1							0,25	0,25
	09:00	1,42	1,41	0,01				1	1							0,29	0,29
	10:00	1,37	1,37	0,00				1	1							0,25	0,26
	11:00	1,32	1,31	0,01				1	1							0,21	0,20
	12:00	1,35	1,35	0,00				1	1							0,22	0,22
	13:00	1,30	1,30	0,00				1	1							0,18	0,17
	14:00	1,30	1,30	0,00				1	1							0,18	0,18
	15:00	1,28	1,26	0,02				1	1							0,16	0,16
	16:00	1,32	1,31	0,00				1	1							0,19	0,19
	17:00	1,38	1,38	0,00				1	1							0,25	0,25
	18:00	1,53	1,53	0,00				1	1							0,40	0,40
	19:00	1,66	1,66	0,00				1	1							0,53	0,53
	20:00	1,71	1,70	0,00				1	1							0,57	0,58
	21:00	1,62	1,62	0,00				1	1							0,49	0,50
	22:00	1,53	1,53	0,00				1	1							0,40	0,40
	23:00	1,37	1,37	0,00				1	1							0,25	0,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 6 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Απριλίου 2024	00:00	1,30	1,30	0,00				1	1							0,17	0,17
	01:00	1,23	1,23	0,00				1	1							0,11	0,11
	02:00	1,21	1,21	0,00				1	1							0,09	0,09
	03:00	1,20	1,20	0,00				1	1							0,09	0,09
	04:00	1,19	1,19	0,00				1	1							0,06	0,07
	05:00	1,22	1,21	0,00				1	1							0,09	0,10
	06:00	1,22	1,22	0,00				1	1							0,10	0,10
	07:00	1,26	1,26	0,00				1	1							0,12	0,13
	08:00	1,45	1,45	0,00				1	1							0,32	0,33
	09:00	1,56	1,53	0,03				1	1							0,44	0,44
	10:00	1,56	1,56	0,00				1	1							0,43	0,44
	11:00	1,49	1,49	0,00				1	1							0,37	0,37
	12:00	1,49	1,49	0,00				1	1							0,36	0,33
	13:00	1,55	1,55	0,00		1				1						0,25	0,27
	14:00	1,45	1,45	0,00				1	1							0,33	0,33
	15:00	1,35	1,35	0,00				1	1							0,22	0,22
	16:00	1,36	1,36	0,00				1	1							0,24	0,24
	17:00	1,40	1,40	0,00				1	1							0,27	0,28
	18:00	1,50	1,50	0,00				1	1							0,37	0,37
	19:00	1,71	1,71	0,00				1	1							0,57	0,56
	20:00	1,89	1,89	0,00				1	1							0,66	0,66
	21:00	1,78	1,72	0,06				1	1							0,62	0,62
	22:00	1,74	1,61	0,13				1	1							0,60	0,61
	23:00	1,58	1,50	0,08				1	1							0,47	0,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 7 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Απριλίου 2024	00:00	1,45	1,42	0,03				1	1							0,33	0,33
	01:00	1,34	1,34	0,00				1	1							0,23	0,23
	02:00	1,32	1,32	0,00				1	1							0,20	0,20
	03:00	1,30	1,30	0,00				1	1							0,18	0,17
	04:00	1,26	1,26	0,00				1	1							0,15	0,15
	05:00	1,25	1,22	0,03				1	1							0,14	0,14
	06:00	1,25	1,13	0,12				1	1							0,13	0,12
	07:00	1,25	1,12	0,13				1	1							0,13	0,13
	08:00	1,28	1,13	0,15				1	1							0,15	0,15
	09:00	1,33	1,18	0,15				1	1							0,21	0,21
	10:00	1,39	1,30	0,10				1	1							0,27	0,27
	11:00	1,39	1,35	0,03				1	1							0,27	0,27
	12:00	1,44	1,18	0,25				1	1							0,33	0,32
	13:00	1,41	1,14	0,27				1	1							0,28	0,28
	14:00	1,33	1,13	0,20				1	1							0,20	0,21
	15:00	1,37	1,12	0,25				1	1							0,25	0,25
	16:00	1,36	1,12	0,23				1	1							0,24	0,23
	17:00	1,45	1,12	0,33				1	1							0,33	0,33
	18:00	1,59	1,12	0,47				1	1							0,47	0,47
	19:00	1,71	1,14	0,57				1	1							0,57	0,57
	20:00	1,81	1,18	0,63				1	1							0,63	0,63
	21:00	1,73	1,13	0,60				1	1							0,60	0,60
	22:00	1,62	1,12	0,50				1	1							0,50	0,50
	23:00	1,45	1,12	0,33				1	1							0,33	0,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024	00:00	1,32	1,12	0,20				1	1							0,20	0,20
	01:00	1,31	1,12	0,19				1	1							0,19	0,18
	02:00	1,24	1,12	0,12				1	1							0,12	0,12
	03:00	1,20	1,12	0,08				1	1							0,08	0,09
	04:00	1,20	1,12	0,08				1	1							0,08	0,09
	05:00	1,24	1,12	0,11				1	1							0,11	0,11
	06:00	1,30	1,12	0,18				1	1							0,18	0,18
	07:00	1,32	1,12	0,20				1	1							0,20	0,19
	08:00	1,40	1,17	0,23		1				1						0,23	0,23
	09:00	1,43	1,17	0,26		1					1					0,26	0,25
	10:00	1,42	1,13	0,30		1					1					0,30	0,30
	11:00	1,30	1,12	0,18		1					1					0,18	0,18
	12:00	1,26	1,15	0,11					1		1					0,11	0,11
	13:00	1,26	1,12	0,14					1		1					0,14	0,14
	14:00	1,20	1,12	0,07					1		1					0,07	0,07
	15:00	1,23	1,12	0,11					1		1					0,11	0,11
	16:00	1,24	1,12	0,12					1		1					0,12	0,12
	17:00	1,31	1,21	0,10					1		1					0,10	0,10
	18:00	1,46	1,18	0,29			1		1							0,28	0,29
	19:00	1,66	1,13	0,53			1		1							0,53	0,53
	20:00	1,86	1,21	0,65			1		1							0,65	0,65
	21:00	1,79	1,16	0,63			1		1							0,63	0,63
	22:00	1,63	1,12	0,51			1		1							0,52	0,51
	23:00	1,38	1,12	0,26			1		1							0,26	0,26

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 9 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Απριλίου 2024	00:00	1,24	1,12	0,12			1		1							0,12	0,12
	01:00	1,18	1,12	0,06			1		1							0,06	0,06
	02:00	1,13	1,12	0,02			1		1							0,02	0,02
	03:00	1,10	1,10	0,01			1		1							0,01	0,00
	04:00	1,15	1,12	0,03			1		1							0,03	0,03
	05:00	1,14	1,12	0,02			1		1							0,02	0,02
	06:00	1,20	1,13	0,08			1		1							0,07	0,08
	07:00	1,37	1,13	0,24			1		1							0,24	0,25
	08:00	1,40	1,12	0,28			1		1							0,28	0,28
	09:00	1,41	1,26	0,15			1		1							0,15	0,17
	10:00	1,52	1,19	0,34			1		1							0,33	0,36
	11:00	1,48	1,12	0,36			1		1							0,36	0,36
	12:00	1,46	1,12	0,34			1		1							0,34	0,34
	13:00	1,48	1,11	0,36			1		1							0,36	0,36
	14:00	1,31	1,12	0,19			1		1							0,19	0,19
	15:00	1,23	1,12	0,12			1		1							0,12	0,11
	16:00	1,21	1,12	0,09			1		1							0,09	0,08
	17:00	1,32	1,13	0,19			1		1							0,19	0,19
	18:00	1,49	1,12	0,37			1		1							0,37	0,37
	19:00	1,67	1,25	0,42			1		1							0,54	0,54
	20:00	1,85	1,61	0,23			1		1							0,64	0,65
	21:00	1,72	1,34	0,38			1		1							0,58	0,59
	22:00	1,67	1,16	0,51			1		1							0,53	0,56
	23:00	1,47	1,25	0,22			1		1							0,34	0,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024	00:00	1,38	1,22	0,16			1		1							0,25	0,26
	01:00	1,32	1,23	0,09			1		1							0,18	0,20
	02:00	1,28	1,20	0,07			1		1							0,16	0,16
	03:00	1,24	1,14	0,11			1		1							0,12	0,13
	04:00	1,26	1,18	0,08			1		1							0,14	0,14
	05:00	1,24	1,16	0,08			1		1							0,12	0,13
	06:00	1,25	1,13	0,12			1		1							0,13	0,13
	07:00	1,36	1,20	0,17			1		1							0,22	0,24
	08:00	1,39	1,13	0,26			1		1							0,27	0,27
	09:00	1,44	1,18	0,27			1		1							0,32	0,32
	10:00	1,42	1,24	0,18			1		1							0,31	0,30
	11:00	1,40	1,26	0,13			1		1							0,27	0,28
	12:00	1,48	1,27	0,21			1		1							0,36	0,36
	13:00	1,50	1,28	0,21			1		1							0,38	0,38
	14:00	1,41	1,15	0,26			1		1							0,29	0,29
	15:00	1,32	1,13	0,19			1		1							0,20	0,20
	16:00	1,37	1,14	0,23			1		1							0,25	0,25
	17:00	1,41	1,31	0,10			1		1							0,28	0,29
	18:00	1,53	1,52	0,01			1		1							0,40	0,40
	19:00	1,66	1,66	0,00			1		1							0,53	0,53
	20:00	1,94	1,94	0,00			1		1							0,67	0,67
	21:00	1,91	1,91	0,00			1		1							0,67	0,67
	22:00	1,71	1,69	0,01			1		1							0,58	0,58
	23:00	1,51	1,26	0,25			1		1							0,39	0,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024	00:00	1,40	1,13	0,27			1		1							0,28	0,28
	01:00	1,30	1,16	0,14			1		1							0,18	0,18
	02:00	1,29	1,25	0,04			1		1							0,17	0,17
	03:00	1,25	1,23	0,02			1		1							0,13	0,13
	04:00	1,26	1,15	0,11			1		1							0,14	0,14
	05:00	1,27	1,12	0,15			1		1							0,15	0,15
	06:00	1,31	1,12	0,19			1		1							0,19	0,19
	07:00	1,36	1,12	0,23			1		1							0,23	0,23
	08:00	1,43	1,12	0,32			1		1							0,32	0,31
	09:00	1,44	1,12	0,32			1		1							0,32	0,32
	10:00	1,51	1,12	0,38			1		1							0,38	0,38
	11:00	1,49	1,11	0,38			1		1							0,38	0,38
	12:00	1,57	1,21	0,36				1	1							0,36	0,37
	13:00	1,55	1,14	0,41			1		1							0,41	0,40
	14:00	1,51	1,12	0,39			1		1							0,39	0,39
	15:00	1,37	1,12	0,25			1		1							0,25	0,25
	16:00	1,37	1,12	0,25			1		1							0,25	0,26
	17:00	1,43	1,12	0,31			1		1							0,31	0,31
	18:00	1,62	1,12	0,50			1		1							0,50	0,50
	19:00	1,83	1,19	0,64			1		1							0,64	0,64
	20:00	2,02	1,31	0,70			1		1							0,70	0,71
	21:00	1,86	1,22	0,64			1		1							0,65	0,65
	22:00	1,68	1,12	0,56			1		1							0,56	0,56
	23:00	1,55	1,12	0,43			1		1							0,43	0,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024	00:00	1,46	1,13	0,34			1		1							0,34	0,34
	01:00	1,38	1,13	0,25			1		1							0,25	0,26
	02:00	1,32	1,12	0,20			1		1							0,20	0,20
	03:00	1,35	1,13	0,23			1		1							0,23	0,24
	04:00	1,34	1,14	0,20			1		1							0,21	0,21
	05:00	1,36	1,13	0,23			1		1							0,23	0,24
	06:00	1,43	1,12	0,31			1		1							0,31	0,31
	07:00	1,44	1,13	0,31			1		1							0,31	0,32
	08:00	1,47	1,12	0,35			1		1							0,35	0,35
	09:00	1,45	1,12	0,33			1		1							0,33	0,33
	10:00	1,45	1,12	0,33			1		1							0,33	0,32
	11:00	1,39	1,12	0,27			1		1							0,27	0,26
	12:00	1,37	1,31	0,06			1		1							0,07	0,05
	13:00	1,40	1,36	0,04			1		1							0,15	0,16
	14:00	1,34	1,32	0,02			1		1							0,23	0,22
	15:00	1,35	1,32	0,02			1		1							0,23	0,23
	16:00	1,36	1,23	0,13			1		1							0,24	0,24
	17:00	1,51	1,30	0,22			1		1							0,40	0,40
	18:00	1,57	1,25	0,32			1		1							0,45	0,45
	19:00	1,74	1,49	0,25			1		1							0,60	0,61
	20:00	1,87	1,46	0,40			1		1							0,65	0,65
	21:00	1,81	1,58	0,23			1		1							0,63	0,63
	22:00	1,71	1,33	0,37			1		1							0,58	0,58
	23:00	1,63	1,14	0,50			1		1							0,50	0,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 13 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Απριλίου 2024	00:00	1,50	1,12	0,38			1		1							0,39	0,38
	01:00	1,40	1,12	0,28			1		1							0,28	0,28
	02:00	1,39	1,12	0,27			1		1							0,27	0,27
	03:00	1,34	1,13	0,21			1		1							0,21	0,21
	04:00	1,38	1,13	0,25			1		1							0,26	0,26
	05:00	1,34	1,13	0,21			1		1							0,21	0,22
	06:00	1,35	1,13	0,22			1		1							0,22	0,23
	07:00	1,44	1,13	0,31			1		1							0,30	0,31
	08:00	1,57	1,13	0,45			1		1							0,44	0,44
	09:00	1,63	1,12	0,51			1		1							0,51	0,51
	10:00	1,57	1,12	0,45			1		1							0,45	0,46
	11:00	1,53	1,12	0,41			1		1							0,41	0,42
	12:00	1,63	1,24	0,39			1		1							0,51	0,51
	13:00	1,69	1,14	0,56			1		1							0,57	0,57
	14:00	1,57	1,12	0,45			1		1							0,46	0,45
	15:00	1,51	1,34	0,17			1		1							0,39	0,39
	16:00	1,47	1,22	0,25			1		1							0,35	0,35
	17:00	1,57	1,12	0,45			1		1							0,45	0,45
	18:00	1,62	1,12	0,50			1		1							0,50	0,50
	19:00	1,87	1,21	0,65			1		1							0,65	0,65
	20:00	2,05	1,34	0,72			1		1							0,72	0,72
	21:00	1,95	1,27	0,67			1		1							0,68	0,68
	22:00	1,80	1,17	0,63			1		1							0,63	0,63
	23:00	1,58	1,12	0,46			1		1							0,46	0,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 14 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Απριλίου 2024	00:00	1,43	1,11	0,32			1		1							0,32	0,31
	01:00	1,36	1,11	0,25			1		1							0,25	0,24
	02:00	1,28	1,12	0,17			1		1							0,17	0,17
	03:00	1,27	1,12	0,15			1		1							0,15	0,15
	04:00	1,23	1,11	0,11			1		1							0,11	0,11
	05:00	1,25	1,12	0,13			1		1							0,13	0,13
	06:00	1,28	1,16	0,12			1		1							0,16	0,16
	07:00	1,38	1,30	0,08			1		1							0,25	0,26
	08:00	1,45	1,38	0,06			1		1							0,33	0,33
	09:00	1,46	1,38	0,08			1		1							0,33	0,34
	10:00	1,47	1,18	0,29			1		1							0,34	0,34
	11:00	1,41	1,14	0,27			1		1							0,29	0,29
	12:00	1,42	1,12	0,31			1		1							0,31	0,31
	13:00	1,47	1,12	0,35			1		1							0,35	0,35
	14:00	1,45	1,12	0,34			1		1							0,34	0,34
	15:00	1,39	1,12	0,27			1		1							0,28	0,27
	16:00	1,31	1,12	0,19			1		1							0,19	0,19
	17:00	1,36	1,12	0,24			1		1							0,24	0,25
	18:00	1,47	1,12	0,35			1		1							0,34	0,35
	19:00	1,64	1,13	0,51			1		1							0,51	0,52
	20:00	1,84	1,27	0,57			1		1							0,64	0,64
	21:00	1,75	1,61	0,14			1		1							0,60	0,60
	22:00	1,58	1,30	0,28			1		1							0,46	0,46
	23:00	1,41	1,28	0,13			1		1							0,30	0,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024	00:00	1,24	1,17	0,06			1		1							0,12	0,12
	01:00	1,21	1,16	0,05			1		1							0,09	0,09
	02:00	1,17	1,15	0,03			1		1							0,05	0,05
	03:00	1,14	1,13	0,02			1		1							0,03	0,03
	04:00	1,13	1,11	0,02			1		1							0,02	0,01
	05:00	1,13	1,11	0,01			1		1							0,01	0,01
	06:00	1,22	1,16	0,07			1		1							0,10	0,10
	07:00	1,28	1,19	0,09			1		1							0,15	0,16
	08:00	1,43	1,35	0,08			1		1							0,31	0,30
	09:00	1,61	1,60	0,01			1		1				1			0,10	0,13
	10:00	1,64	1,54	0,10					1				1			0,51	0,51
	11:00	1,57	1,46	0,11					1				1			0,46	0,45
	12:00	1,63	1,58	0,05				1	1							0,46	0,47
	13:00	1,68	1,66	0,01				1	1							0,55	0,56
	14:00	1,63	1,63	0,00				1	1							0,52	0,51
	15:00	1,45	1,45	0,00				1	1							0,34	0,33
	16:00	1,46	1,46	0,00				1	1							0,34	0,34
	17:00	1,55	1,55	0,00				1	1							0,43	0,42
	18:00	1,69	1,69	0,00				1	1							0,55	0,56
	19:00	1,79	1,76	0,03				1	1							0,63	0,62
	20:00	1,98	1,93	0,05				1	1							0,69	0,69
	21:00	1,96	1,85	0,11				1	1							0,68	0,69
	22:00	1,84	1,45	0,40				1	1							0,64	0,65
	23:00	1,71	1,27	0,45				1	1							0,58	0,58

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G8.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 16 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Απριλίου 2024	00:00	1,57	1,20	0,38				1	1							0,45	0,45
	01:00	1,48	1,13	0,34				1	1							0,36	0,36
	02:00	1,48	1,13	0,35				1	1							0,36	0,36
	03:00	1,48	1,24	0,24				1	1							0,37	0,36
	04:00	1,45	1,36	0,09				1	1							0,34	0,33
	05:00	1,41	1,28	0,14				1	1							0,30	0,30
	06:00	1,43	1,32	0,12				1	1							0,32	0,32
	07:00	1,48	1,35	0,13				1	1							0,36	0,36
	08:00	1,58	1,33	0,24				1	1							0,46	0,46
	09:00	1,74	1,24	0,51				1	1							0,59	0,58
	10:00	1,81	1,32	0,49				1	1							0,64	0,63
	11:00	1,67	1,22	0,46				1	1							0,56	0,55
	12:00	1,59	1,23	0,36				1	1							0,47	0,46
	13:00	1,59	1,44	0,14				1	1							0,47	0,47
	14:00	1,64	1,50	0,14				1	1							0,52	0,51
	15:00	1,62	1,39	0,23				1	1							0,50	0,51
	16:00	1,73	1,69	0,04				1	1							0,59	0,59
	17:00	1,71	1,71	0,00				1	1							0,58	0,58
	18:00	1,73	1,71	0,02				1	1							0,59	0,59
	19:00	1,90	1,78	0,12				1	1							0,66	0,66
	20:00	2,06	1,89	0,17				1	1							0,72	0,72
	21:00	1,94	1,92	0,02				1	1							0,68	0,68
	22:00	1,79	1,57	0,23				1	1							0,63	0,62
	23:00	1,68	1,55	0,12				1	1							0,55	0,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024	00:00	1,52	1,52	0,00				1	1							0,41	0,40
	01:00	1,48	1,45	0,03				1	1							0,36	0,35
	02:00	1,45	1,44	0,01				1	1							0,32	0,31
	03:00	1,42	1,24	0,19				1	1							0,30	0,30
	04:00	1,42	1,17	0,25				1	1							0,29	0,29
	05:00	1,40	1,25	0,15				1	1							0,28	0,28
	06:00	1,44	1,13	0,30				1	1							0,31	0,31
	07:00	1,46	1,11	0,35				1	1							0,35	0,34
	08:00	1,56	1,13	0,44				1	1							0,45	0,45
	09:00	1,64	1,12	0,52				1	1							0,52	0,50
	10:00	1,77	1,16	0,61				1	1							0,61	0,61
	11:00	1,73	1,21	0,52				1	1							0,52	0,59
	12:00	1,65	1,15	0,50				1	1							0,50	0,53
	13:00	1,63	1,15	0,48				1	1							0,50	0,51
	14:00	1,61	1,32	0,29				1	1							0,30	0,49
	15:00	1,62	1,33	0,29				1	1							0,30	0,50
	16:00	1,58	1,29	0,29				1	1							0,30	0,45
	17:00	1,65	1,34	0,31				1	1							0,47	0,52
	18:00	1,78	1,62	0,16				1	1							0,62	0,62
	19:00	1,89	1,86	0,03				1	1							0,66	0,66
	20:00	2,09	2,09	0,00			1	1	1							0,58	0,58
	21:00	2,00	1,89	0,10			1	1	1							0,35	0,38
	22:00	1,86	1,68	0,18				1	1							0,65	0,65
	23:00	1,69	1,50	0,18				1	1							0,56	0,56

Τις πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ρ ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024	00:00	1,58	1,31	0,27		1			1							0,39	0,39
	01:00	1,48	1,32	0,16		1			1							0,36	0,36
	02:00	1,42	1,20	0,21		1			1							0,30	0,30
	03:00	1,40	1,12	0,28		1			1							0,28	0,28
	04:00	1,38	1,12	0,25		1			1							0,25	0,26
	05:00	1,38	1,13	0,26		1			1							0,27	0,27
	06:00	1,44	1,25	0,19		1			1							0,31	0,32
	07:00	1,50	1,41	0,09		1			1							0,38	0,38
	08:00	1,66	1,54	0,11		1			1							0,48	0,48
	09:00	1,69	1,58	0,11					1					1		0,56	0,56
	10:00	1,66	1,39	0,27					1					1		0,54	0,54
	11:00	1,60	1,28	0,32					1					1		0,47	0,48
	12:00	1,67	1,16	0,51					1					1		0,54	0,54
	13:00	1,68	1,31	0,37				1	1							0,55	0,54
	14:00	1,66	1,20	0,46				1	1							0,54	0,54
	15:00	1,53	1,12	0,41				1	1							0,42	0,42
	16:00	1,56	1,13	0,43				1	1							0,44	0,43
	17:00	1,62	1,14	0,48				1	1							0,49	0,49
	18:00	1,74	1,15	0,59				1	1							0,59	0,59
	19:00	1,91	1,27	0,65				1	1							0,67	0,67
	20:00	2,04	1,53	0,51				1	1							0,71	0,71
	21:00	2,02	1,36	0,66				1	1							0,71	0,71
	22:00	1,85	1,20	0,64				1	1							0,65	0,65
	23:00	1,68	1,12	0,55				1	1							0,56	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024	00:00	1,54	1,33	0,21				1	1							0,42	0,42
	01:00	1,47	1,35	0,12				1	1							0,35	0,35
	02:00	1,44	1,40	0,04				1	1							0,32	0,32
	03:00	1,41	1,40	0,01				1	1							0,29	0,29
	04:00	1,41	1,39	0,02				1	1							0,29	0,29
	05:00	1,39	1,34	0,05				1	1							0,26	0,26
	06:00	1,43	1,42	0,01				1			1					0,25	0,26
	07:00	1,48	1,47	0,00				1			1					0,35	0,35
	08:00	1,57	1,57	0,00				1			1					0,45	0,45
	09:00	1,64	1,64	0,00				1			1					0,47	0,47
	10:00	1,68	1,67	0,01				1			1					0,56	0,56
	11:00	1,63	1,58	0,05				1			1					0,51	0,51
	12:00	1,63	1,55	0,08				1	1							0,42	0,43
	13:00	1,68	1,55	0,13				1	1							0,55	0,55
	14:00	1,73	1,56	0,17				1	1							0,59	0,59
	15:00	1,61	1,41	0,21				1	1							0,49	0,49
	16:00	1,71	1,59	0,12				1	1							0,58	0,58
	17:00	1,78	1,66	0,12				1	1							0,62	0,62
	18:00	1,88	1,77	0,12				1	1							0,66	0,66
	19:00	2,01	1,87	0,14				1	1							0,70	0,70
	20:00	2,06	1,87	0,19				1	1							0,72	0,72
	21:00	2,05	1,71	0,34				1	1							0,72	0,72
	22:00	1,91	1,37	0,54				1	1							0,67	0,67
	23:00	1,74	1,15	0,59				1	1							0,59	0,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 20 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Απριλίου 2024	00:00	1,62	1,13	0,49				1	1							0,50	0,51
	01:00	1,54	1,13	0,41				1	1							0,41	0,42
	02:00	1,48	1,13	0,35				1	1							0,35	0,36
	03:00	1,49	1,13	0,36				1	1							0,36	0,36
	04:00	1,49	1,13	0,36				1	1							0,36	0,37
	05:00	1,47	1,12	0,35				1	1							0,35	0,35
	06:00	1,46	1,12	0,34				1	1							0,34	0,35
	07:00	1,54	1,13	0,41				1	1							0,41	0,42
	08:00	1,63	1,14	0,49				1	1							0,49	0,50
	09:00	1,73	1,13	0,59				1	1							0,59	0,59
	10:00	1,88	1,22	0,65				1	1							0,65	0,66
	11:00	1,80	1,19	0,61				1	1							0,62	0,62
	12:00	1,87	1,25	0,62				1	1							0,65	0,65
	13:00	1,98	1,29	0,69				1	1							0,70	0,69
	14:00	1,81	1,17	0,63				1	1							0,63	0,63
	15:00	1,64	1,14	0,50				1	1							0,51	0,51
	16:00	1,71	1,43	0,28				1	1							0,58	0,57
	17:00	1,73	1,65	0,09				1	1							0,60	0,60
	18:00	1,81	1,80	0,01				1	1							0,63	0,63
	19:00	1,99	1,99	0,00			1	1	1							0,62	0,60
	20:00	2,16	2,11	0,05			1	1	1							0,47	0,48
	21:00	2,11	1,98	0,13			1	1	1							0,44	0,44
	22:00	1,91	1,72	0,19			1	1	1							0,23	0,23
	23:00	1,75	1,51	0,24				1	1							0,50	0,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 21 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Απριλίου 2024	00:00	1,52	1,49	0,03				1	1							0,41	0,41
	01:00	1,46	1,42	0,04				1	1							0,34	0,34
	02:00	1,39	1,12	0,27				1	1							0,27	0,27
	03:00	1,40	1,16	0,24				1	1							0,28	0,28
	04:00	1,36	1,16	0,20				1	1							0,25	0,25
	05:00	1,40	1,16	0,24				1	1							0,28	0,28
	06:00	1,43	1,31	0,12				1	1							0,31	0,31
	07:00	1,52	1,39	0,13				1	1							0,39	0,40
	08:00	1,54	1,45	0,10				1	1							0,43	0,42
	09:00	1,57	1,45	0,12				1	1							0,45	0,45
	10:00	1,55	1,34	0,21				1	1							0,43	0,43
	11:00	1,55	1,30	0,25				1	1							0,43	0,43
	12:00	1,61	1,18	0,43				1	1							0,48	0,48
	13:00	1,61	1,12	0,49				1	1							0,49	0,49
	14:00	1,56	1,12	0,45				1	1							0,45	0,44
	15:00	1,56	1,13	0,43				1	1							0,43	0,43
	16:00	1,63	1,12	0,50				1	1							0,50	0,50
	17:00	1,67	1,11	0,56				1	1							0,56	0,55
	18:00	1,83	1,21	0,62				1	1							0,63	0,64
	19:00	1,94	1,26	0,68				1	1							0,68	0,68
	20:00	2,09	1,42	0,67				1	1							0,70	0,73
	21:00	2,07	1,57	0,50				1	1							0,50	0,72
	22:00	1,84	1,34	0,49				1	1							0,50	0,64
	23:00	1,68	1,14	0,53				1	1							0,54	0,55

Τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024	00:00	1,53	1,11	0,42				1	1							0,42	0,42
	01:00	1,46	1,12	0,34				1	1							0,34	0,34
	02:00	1,42	1,14	0,28				1	1							0,30	0,30
	03:00	1,42	1,20	0,22				1	1							0,30	0,30
	04:00	1,39	1,23	0,16				1	1							0,27	0,27
	05:00	1,43	1,41	0,02				1	1							0,31	0,31
	06:00	1,47	1,43	0,04				1	1							0,35	0,35
	07:00	1,55	1,46	0,09				1	1							0,42	0,43
	08:00	1,69	1,58	0,11				1	1							0,55	0,55
	09:00	1,75	1,56	0,19				1	1							0,60	0,60
	10:00	1,73	1,31	0,43				1	1							0,59	0,59
	11:00	1,71	1,18	0,53				1	1							0,57	0,57
	12:00	1,80	1,18	0,62				1	1							0,62	0,58
	13:00	1,85	1,30	0,55				1	1							0,60	0,64
	14:00	1,92	1,44	0,48				1	1							0,50	0,67
	15:00	1,82	1,33	0,50				1	1							0,50	0,64
	16:00	1,92	1,42	0,50				1	1							0,50	0,67
	17:00	1,93	1,43	0,49				1	1							0,50	0,67
	18:00	2,04	1,57	0,47				1	1							0,50	0,62
	19:00	2,17	1,72	0,45			1	1	1							0,50	0,48
	20:00	2,32	1,93	0,39			1	1	1							0,50	0,63
	21:00	2,23	1,76	0,47			1	1	1							0,50	0,55
	22:00	2,03	1,56	0,47			1	1	1							0,50	0,35
	23:00	1,74	1,27	0,46				1	1							0,50	0,50

Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου στο νησί.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 23 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024	00:00	1,66	1,19	0,48				1	1							0,50	0,54
	01:00	1,58	1,16	0,42				1	1							0,44	0,45
	02:00	1,54	1,25	0,29				1	1							0,30	0,42
	03:00	1,49	1,15	0,34				1	1							0,36	0,37
	04:00	1,55	1,20	0,35				1	1							0,40	0,43
	05:00	1,56	1,20	0,37				1	1							0,40	0,45
	06:00	1,63	1,32	0,31				1	1							0,40	0,50
	07:00	1,72	1,34	0,38				1	1							0,40	0,59
	08:00	1,77	1,37	0,39				1	1							0,42	0,61
	09:00	1,83	1,45	0,38				1	1							0,40	0,65
	10:00	1,89	1,53	0,36				1	1							0,41	0,66
	11:00	1,83	1,56	0,27				1	1							0,35	0,62
	12:00	1,81	1,56	0,25	1			1	1							0,30	0,48
	13:00	1,91	1,64	0,26	1			1	1							0,30	0,60
	14:00	1,92	1,56	0,36				1	1							0,40	0,67
	15:00	1,90	1,52	0,38				1	1							0,40	0,67
	16:00	1,90	1,53	0,38				1	1							0,40	0,67
	17:00	1,96	1,59	0,37				1	1							0,40	0,68
	18:00	2,08	1,80	0,28				1	1							0,30	0,62
	19:00	2,15	1,82	0,33				1	1	1						0,35	0,47
	20:00	2,28	1,80	0,48				1	1	1						0,52	0,61
	21:00	2,21	1,92	0,29				1	1	1						0,30	0,53
	22:00	2,02	1,74	0,28				1	1	1						0,30	0,35
	23:00	1,86	1,58	0,28				1	1							0,30	0,54

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου στο νησί. Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία κατόπιν συντήρησής της.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024	00:00	1,62	1,34	0,28				1	1							0,30	0,51
	01:00	1,56	1,37	0,19				1	1							0,30	0,44
	02:00	1,57	1,33	0,24				1	1							0,30	0,45
	03:00	1,58	1,22	0,36				1	1							0,44	0,46
	04:00	1,55	1,12	0,44				1	1							0,44	0,43
	05:00	1,51	1,16	0,35				1	1							0,39	0,40
	06:00	1,66	1,12	0,54				1	1							0,53	0,53
	07:00	1,71	1,43	0,29				1	1							0,59	0,59
	08:00	1,77	1,77	0,00				1	1							0,59	0,57
	09:00	1,89	1,89	0,00				1	1							0,62	0,62
	10:00	1,91	1,91	0,00	1			1	1							0,45	0,43
	11:00	1,93	1,92	0,01	1			1	1							0,39	0,40
	12:00	1,96	1,92	0,04	1			1	1							0,53	0,53
	13:00	2,14	2,07	0,07	1			1	1							0,70	0,70
	14:00	2,03	1,94	0,09	1			1	1							0,59	0,60
	15:00	1,90	1,82	0,07	1			1	1							0,48	0,48
	16:00	1,84	1,77	0,07	1			1	1							0,41	0,42
	17:00	1,90	1,85	0,05	1			1	1							0,48	0,48
	18:00	2,05	1,98	0,06	1			1	1							0,62	0,62
	19:00	2,09	2,02	0,07	1			1	1							0,65	0,66
	20:00	2,35	2,32	0,04	1			1	1							0,80	0,80
	21:00	2,30	2,30	0,00	1			1	1							0,78	0,77
	22:00	2,09	2,09	0,00	1			1	1							0,57	0,57
	23:00	1,92	1,91	0,02	1			1	1							0,40	0,41

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Η ένταξη της G1 οφείλεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024	00:00	1,74	1,70	0,04	1			1	1							0,22	0,22
	01:00	1,58	1,57	0,01	1			1	1							0,08	0,07
	02:00	1,55	1,55	0,00	1			1	1							0,03	0,03
	03:00	1,56	1,56	0,00	1			1	1							0,04	0,04
	04:00	1,57	1,57	0,00	1			1	1							0,05	0,04
	05:00	1,52	1,52	0,00	1			1	1							0,03	0,03
	06:00	1,57	1,57	0,00	1			1	1							0,05	0,05
	07:00	1,73	1,73	0,00	1			1	1							0,21	0,21
	08:00	1,88	1,80	0,08	1			1	1							0,36	0,34
	09:00	1,86	1,73	0,13	1			1	1							0,16	0,16
	10:00	1,84	1,66	0,18	1				1			1				0,28	0,30
	11:00	1,72	1,55	0,18	1				1			1				0,22	0,21
	12:00	1,75	1,53	0,22	1				1			1				0,22	0,23
	13:00	1,85	1,57	0,29	1				1			1				0,34	0,34
	14:00	1,79	1,53	0,27	1				1			1				0,27	0,28
	15:00	1,78	1,51	0,27	1				1			1				0,27	0,27
	16:00	1,80	1,52	0,27	1				1			1				0,28	0,28
	17:00	1,83	1,52	0,31	1				1			1				0,31	0,31
	18:00	2,05	1,56	0,49	1			1	1							0,51	0,48
	19:00	2,17	1,54	0,63	1			1	1							0,65	0,65
	20:00	2,39	1,62	0,77	1			1	1							0,83	0,84
	21:00	2,20	1,69	0,51	1			1	1							0,69	0,68
	22:00	2,09	1,96	0,13	1			1	1							0,57	0,58
	23:00	1,87	1,85	0,02	1			1	1							0,35	0,35

Η ένταξη της G1 οφείλεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024	00:00	1,72	1,70	0,02	1			1	1							0,38	0,27
	01:00	1,62	1,53	0,09	1			1	1							0,32	0,16
	02:00	1,58	1,48	0,10	1			1	1							0,16	0,15
	03:00	1,54	1,48	0,06	1			1	1							0,12	0,12
	04:00	1,57	1,55	0,02	1			1	1							0,16	0,15
	05:00	1,58	1,56	0,02	1			1	1							0,16	0,15
	06:00	1,61	1,59	0,02	1			1	1							0,12	0,11
	07:00	1,71	1,71	0,01	1			1	1							0,19	0,19
	08:00	1,77	1,77	0,00	1			1	1							0,16	0,15
	09:00	1,94	1,94	0,00	1				1				1			0,25	0,26
	10:00	1,91	1,91	0,00	1				1				1			0,22	0,23
	11:00	1,90	1,90	0,00	1				1				1			0,22	0,21
	12:00	1,93	1,93	0,00	1				1				1			0,24	0,24
	13:00	1,98	1,94	0,03	1				1				1			0,30	0,30
	14:00	1,89	1,85	0,04	1				1				1			0,21	0,21
	15:00	1,79	1,76	0,03	1				1				1			0,12	0,12
	16:00	1,81	1,76	0,05	1				1				1			0,13	0,12
	17:00	1,84	1,82	0,02	1				1				1			0,15	0,16
	18:00	1,99	1,99	0,00	1				1				1			0,31	0,31
	19:00	2,17	2,17	0,00	1			1	1							0,47	0,46
	20:00	2,31	2,31	0,00	1			1	1							0,62	0,62
	21:00	2,33	2,33	0,00	1			1	1							0,65	0,65
	22:00	2,14	2,14	0,00	1			1	1							0,46	0,46
	23:00	1,98	1,98	0,00	1			1	1							0,29	0,29

Το ΑΠ παρουσίασε απώλεια επικοινωνίας το διάστημα 00:30 με 01:30. Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 27 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Απριλίου 2024	00:00	1,80	1,80	0,00	1			1	1							0,12	0,12
	01:00	1,64	1,64	0,00	1			1	1							0,00	0,00
	02:00	1,61	1,60	0,00	1			1	1							0,00	0,00
	03:00	1,61	1,61	0,00	1			1	1							0,00	0,00
	04:00	1,57	1,57	0,00	1			1	1							0,00	0,00
	05:00	1,61	1,61	0,00	1			1	1							0,00	0,00
	06:00	1,69	1,67	0,02	1			1	1							0,02	0,02
	07:00	1,71	1,70	0,01	1			1	1							0,03	0,03
	08:00	1,81	1,76	0,05	1			1	1							0,13	0,13
	09:00	1,91	1,76	0,15	1			1	1							0,23	0,23
	10:00	2,09	1,91	0,18	1			1	1							0,40	0,41
	11:00	1,96	1,83	0,13	1			1	1							0,29	0,29
	12:00	1,98	1,85	0,13	1			1	1							0,30	0,30
	13:00	2,04	1,75	0,29	1			1	1							0,36	0,36
	14:00	1,98	1,82	0,17	1			1	1							0,31	0,31
	15:00	1,94	1,68	0,26	1			1	1							0,25	0,25
	16:00	1,96	1,69	0,28	1			1	1							0,28	0,28
	17:00	1,97	1,70	0,27	1			1	1							0,29	0,29
	18:00	2,11	1,86	0,25	1			1	1							0,42	0,43
	19:00	2,32	1,86	0,46	1			1	1							0,62	0,63
	20:00	2,57	2,00	0,57	1			1	1							0,88	0,88
	21:00	2,51	1,99	0,53	1			1	1							0,62	0,83
	22:00	2,33	1,91	0,42	1			1	1							0,50	0,66
	23:00	2,06	1,68	0,38	1			1	1							0,50	0,39

Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 28 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Απριλίου 2024	00:00	1,86	1,37	0,49	1				1							0,50	0,57
	01:00	1,73	1,23	0,50	1				1							0,50	0,59
	02:00	1,64	1,14	0,50	1				1							0,50	0,52
	03:00	1,63	1,14	0,49	1				1							0,50	0,52
	04:00	1,59	1,10	0,49	1				1							0,50	0,47
	05:00	1,62	1,16	0,46	1				1							0,50	0,50
	06:00	1,67	1,17	0,50	1				1							0,54	0,55
	07:00	1,74	1,15	0,59	1				1							0,60	0,60
	08:00	1,77	1,15	0,62	1				1							0,62	0,62
	09:00	1,78	1,19	0,59	1				1							0,62	0,62
	10:00	1,94	1,27	0,66	1				1							0,68	0,68
	11:00	1,89	1,24	0,65	1				1							0,67	0,66
	12:00	2,01	1,34	0,66	1				1							0,70	0,70
	13:00	1,94	1,29	0,64	1				1							0,68	0,68
	14:00	1,87	1,30	0,57	1				1							0,66	0,66
	15:00	1,85	1,33	0,52	1				1							0,65	0,65
	16:00	1,85	1,24	0,61	1				1							0,65	0,65
	17:00	1,89	1,28	0,61	1				1							0,66	0,66
	18:00	2,07	1,40	0,67	1				1							0,72	0,72
	19:00	2,27	1,77	0,50	1			1	1							0,63	0,63
	20:00	2,50	1,96	0,54	1			1	1							0,81	0,81
	21:00	2,53	2,12	0,42	1			1	1							0,85	0,85
	22:00	2,27	1,87	0,40	1			1	1							0,60	0,60
	23:00	2,07	1,72	0,34	1			1	1							0,39	0,39

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024	00:00	1,91	1,65	0,26	1				1							0,27	0,31
	01:00	1,74	1,39	0,35	1				1							0,61	0,61
	02:00	1,74	1,19	0,55	1				1							0,61	0,61
	03:00	1,70	1,17	0,53	1				1							0,57	0,57
	04:00	1,61	1,18	0,43	1				1							0,49	0,49
	05:00	1,60	1,12	0,48	1				1							0,48	0,48
	06:00	1,64	1,15	0,49	1				1							0,52	0,52
	07:00	1,76	1,19	0,57	1				1							0,60	0,61
	08:00	1,93	1,42	0,52	1				1							0,54	0,53
	09:00	2,09	1,41	0,67					1						1	0,70	0,66
	10:00	2,12	1,38	0,73					1						1	0,74	0,74
	11:00	1,95	1,27	0,68					1						1	0,68	0,68
	12:00	2,00	1,33	0,68					1						1	0,70	0,70
	13:00	2,08	1,43	0,65	1				1							0,66	0,65
	14:00	2,10	1,39	0,71	1				1							0,73	0,73
	15:00	1,99	1,33	0,65	1				1							0,70	0,70
	16:00	2,00	1,33	0,67	1				1						1	0,70	0,70
	17:00	2,05	1,38	0,67	1				1							0,72	0,72
	18:00	2,14	1,47	0,67	1				1							0,73	0,74
	19:00	2,40	1,93	0,46	1			1	1							0,72	0,71
	20:00	2,66	2,31	0,35	1			1	1							0,92	0,92
	21:00	2,68	2,14	0,53	1			1	1							0,94	0,94
	22:00	2,44	1,81	0,64	1			1	1							0,77	0,77
	23:00	2,17	1,57	0,60	1				1							0,61	0,62

Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 30 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Απριλίου 2024	00:00	1,94	1,28	0,67	1				1							0,68	0,68
	01:00	1,78	1,16	0,61	1				1							0,62	0,62
	02:00	1,71	1,13	0,58	1				1							0,58	0,58
	03:00	1,68	1,13	0,55	1				1							0,56	0,56
	04:00	1,66	1,13	0,53	1				1							0,54	0,54
	05:00	1,67	1,13	0,54	1				1							0,55	0,55
	06:00	1,75	1,16	0,59	1				1							0,60	0,60
	07:00	1,94	1,27	0,67	1				1							0,67	0,67
	08:00	2,13	1,39	0,73	1				1							0,74	0,74
	09:00	2,28	1,55	0,73	1				1							0,78	0,78
	10:00	2,45	1,71	0,75	1			1	1							0,77	0,77
	11:00	2,29	1,70	0,59	1			1	1							0,61	0,62
	12:00	2,38	1,71	0,67	1			1	1							0,69	0,70
	13:00	2,41	1,71	0,70	1			1	1							0,73	0,73
	14:00	2,40	1,73	0,67	1			1	1							0,72	0,72
	15:00	2,31	1,81	0,50	1			1	1							0,62	0,63
	16:00	2,40	1,83	0,57	1			1	1							0,70	0,71
	17:00	2,51	1,88	0,63	1			1	1							0,82	0,83
	18:00	2,71	2,05	0,66	1			1	1							0,95	0,95
	19:00	2,80	2,14	0,67	1			1	1							0,98	0,98
	20:00	3,01	2,03	0,98	1			1	1							1,05	1,05
	21:00	2,89	1,90	0,99	1			1	1							1,01	1,01
	22:00	2,66	1,76	0,90	1			1	1							0,92	0,92
	23:00	2,34	1,55	0,79	1				1							0,80	0,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024	00:00	2,09	1,44	0,65	1				1							0,73	0,73
	01:00	1,97	1,41	0,56	1				1							0,68	0,69
	02:00	1,89	1,23	0,65	1				1							0,65	0,66
	03:00	1,85	1,21	0,64	1				1							0,64	0,65
	04:00	1,84	1,20	0,64	1				1							0,64	0,65
	05:00	1,84	1,20	0,64	1				1							0,64	0,64
	06:00	1,91	1,26	0,65	1				1							0,66	0,66
	07:00	2,10	1,37	0,73	1				1							0,73	0,73
	08:00	2,22	1,48	0,74	1				1							0,75	0,75
	09:00	2,29	1,69	0,60	1			1	1							0,60	0,61
	10:00	2,38	1,68	0,70	1			1	1							0,70	0,71
	11:00	2,30	1,69	0,60	1			1	1							0,62	0,61
	12:00	2,35	1,68	0,67	1			1	1							0,67	0,67
	13:00	2,30	1,67	0,64	1			1	1							0,64	0,62
	14:00	2,33	1,78	0,55	1			1	1							0,66	0,65
	15:00	2,23	1,83	0,40	1			1	1							0,56	0,56
	16:00	2,24	1,70	0,55	1			1	1							0,55	0,56
	17:00	2,33	1,68	0,65	1			1	1							0,65	0,65
	18:00	2,49	1,96	0,53	1			1	1							0,81	0,81
	19:00	2,67	1,96	0,71	1			1	1							0,93	0,93
	20:00	2,78	2,36	0,42	1			1	1							0,97	0,97
	21:00	2,79	2,27	0,53			1	1	1							0,97	0,96
	22:00	2,65	2,08	0,57			1	1	1							0,92	0,92
	23:00	2,41	2,02	0,39			1	1	1							0,74	0,74

Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024	00:00	2,15	1,79	0,36			1	1	1							0,48	0,47
	01:00	1,98	1,42	0,57				1	1							0,56	0,58
	02:00	1,91	1,24	0,67				1	1							0,67	0,67
	03:00	1,84	1,28	0,56				1	1							0,64	0,64
	04:00	1,79	1,44	0,35				1	1							0,63	0,63
	05:00	1,80	1,60	0,19				1	1							0,63	0,63
	06:00	1,90	1,67	0,23				1	1							0,66	0,66
	07:00	2,01	2,01	0,00		1		1	1							0,47	0,45
	08:00	2,16	2,16	0,00		1		1	1							0,47	0,48
	09:00	2,30	2,22	0,08		1		1	1							0,62	0,62
	10:00	2,40	2,23	0,17		1		1	1							0,70	0,71
	11:00	2,42	2,36	0,06		1		1	1							0,75	0,74
	12:00	2,50	2,42	0,08		1		1	1							0,71	0,72
	13:00	2,47	2,40	0,07	1			1	1							0,81	0,79
	14:00	2,46	2,42	0,04	1			1	1							0,78	0,78
	15:00	2,27	2,23	0,04	1			1	1							0,59	0,59
	16:00	2,31	2,30	0,01	1			1	1							0,62	0,62
	17:00	2,37	2,37	0,00	1			1	1							0,68	0,69
	18:00	2,59	2,59	0,00	1			1	1							0,86	0,87
	19:00	2,88	2,88	0,00	1	1		1	1							0,79	0,76
	20:00	3,05	3,05	0,00	1	1		1	1							0,80	0,81
	21:00	2,95	2,95	0,00	1	1		1	1							0,72	0,72
	22:00	2,80	2,80	0,00	1	1		1	1							0,56	0,56
	23:00	2,64	2,55	0,08	1	1		1	1							0,43	0,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024	00:00	2,38	1,90	0,48	1			1	1							0,71	0,71
	01:00	2,14	1,69	0,45	1			1	1							0,46	0,46
	02:00	1,97	1,64	0,34	1				1							0,41	0,44
	03:00	1,88	1,61	0,27	1				1							0,66	0,66
	04:00	1,85	1,42	0,43	1				1							0,65	0,65
	05:00	1,87	1,50	0,37	1				1							0,66	0,65
	06:00	1,90	1,63	0,27	1				1							0,67	0,66
	07:00	2,05	1,76	0,28	1				1							0,68	0,67
	08:00	2,21	1,86	0,35	1			1	1							0,54	0,53
	09:00	2,34	1,82	0,52	1			1	1							0,66	0,66
	10:00	2,37	1,80	0,57	1			1	1							0,69	0,69
	11:00	2,25	1,80	0,46	1			1	1							0,57	0,58
	12:00	2,34	2,07	0,27	1			1	1							0,66	0,66
	13:00	2,36	1,88	0,48	1			1	1							0,69	0,69
	14:00	2,44	1,79	0,64	1			1	1							0,75	0,75
	15:00	2,46	1,83	0,64	1			1	1							0,77	0,78
	16:00	2,45	1,69	0,75	1			1	1							0,76	0,76
	17:00	2,60	1,71	0,89	1			1	1							0,89	0,88
	18:00	2,77	1,83	0,93	1			1	1							0,96	0,97
	19:00	2,89	2,11	0,78	1			1	1							1,01	1,01
	20:00	3,00	2,26	0,75	1			1	1							1,05	1,05
	21:00	2,82	2,56	0,26	1			1	1							0,99	0,99
	22:00	2,70	2,27	0,43	1			1	1							0,95	0,95
	23:00	2,59	2,32	0,27	1			1	1							0,90	0,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 4 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Μαΐου 2024	00:00	2,38	1,88	0,49	1			1	1							0,69	0,71
	01:00	2,13	1,70	0,42	1			1	1							0,45	0,45
	02:00	2,01	1,65	0,35	1				1							0,36	0,39
	03:00	1,90	1,25	0,64	1				1							0,66	0,66
	04:00	1,83	1,35	0,48	1				1							0,64	0,64
	05:00	1,84	1,51	0,33	1				1							0,64	0,65
	06:00	1,89	1,61	0,28	1				1							0,66	0,66
	07:00	2,06	1,64	0,42	1				1							0,71	0,72
	08:00	2,28	1,97	0,31	1			1	1							0,66	0,65
	09:00	2,54	1,95	0,59	1			1	1							0,85	0,85
	10:00	2,72	2,13	0,59	1			1	1							0,95	0,95
	11:00	2,76	2,11	0,64	1			1	1							0,97	0,96
	12:00	2,82	2,12	0,70	1			1	1							0,99	0,99
	13:00	2,86	2,38	0,48	1			1	1							1,00	1,00
	14:00	2,85	2,32	0,53	1			1	1							1,00	1,00
	15:00	2,74	2,19	0,56	1			1	1							0,96	0,96
	16:00	2,75	2,26	0,50	1			1	1							0,96	0,96
	17:00	2,87	2,53	0,35	1			1	1							1,01	1,01
	18:00	3,05	2,72	0,33	1	1		1	1							0,90	0,89
	19:00	3,52	2,45	1,06	1	1		1	1							1,15	1,15
	20:00	3,83	3,40	0,43	1	1		1	1							1,20	1,20
	21:00	3,63	3,46	0,17	1	1		1	1							1,20	1,19
	22:00	3,29	2,85	0,45	1	1		1	1							1,05	1,05
	23:00	2,87	2,24	0,63	1	1		1	1							0,63	0,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 5 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Μαΐου 2024	00:00	2,65	2,01	0,65	1			1	1							0,64	0,67
	01:00	2,47	1,68	0,78	1			1	1							0,79	0,79
	02:00	2,34	1,68	0,67	1			1	1							0,67	0,67
	03:00	2,15	1,46	0,69	1				1							0,70	0,70
	04:00	2,03	1,32	0,71	1				1							0,71	0,71
	05:00	1,94	1,26	0,68	1				1							0,68	0,68
	06:00	1,94	1,27	0,68	1				1							0,68	0,68
	07:00	2,03	1,32	0,71	1				1							0,71	0,71
	08:00	2,25	1,46	0,79	1				1							0,78	0,79
	09:00	2,46	1,62	0,83	1			1	1							0,83	0,83
	10:00	2,71	1,77	0,94	1			1	1							0,94	0,94
	11:00	2,72	1,77	0,95	1			1	1							0,95	0,95
	12:00	2,75	1,78	0,96	1			1	1							0,96	0,96
	13:00	2,62	1,72	0,90	1			1	1							0,90	0,90
	14:00	2,44	1,69	0,75	1			1	1							0,76	0,75
	15:00	2,25	1,67	0,58	1			1	1							0,58	0,56
	16:00	2,17	1,68	0,49	1			1	1							0,49	0,48
	17:00	2,22	1,69	0,53	1			1	1							0,53	0,53
	18:00	2,42	1,68	0,74	1			1	1							0,74	0,75
	19:00	2,57	1,69	0,89	1			1	1							0,89	0,89
	20:00	2,89	1,88	1,01	1			1	1							1,01	1,01
	21:00	3,04	1,98	1,07	1			1	1							1,07	1,07
	22:00	2,84	2,05	0,79	1			1	1							1,00	1,00
	23:00	2,53	1,81	0,73	1			1	1							0,85	0,84

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024	00:00	2,27	1,80	0,46	1			1	1							0,60	0,60
	01:00	2,10	1,60	0,50	1				1							0,50	0,51
	02:00	1,96	1,27	0,69	1				1							0,69	0,69
	03:00	1,89	1,25	0,64	1				1							0,66	0,66
	04:00	1,85	1,20	0,65	1				1							0,65	0,65
	05:00	1,83	1,23	0,60	1				1							0,64	0,64
	06:00	1,86	1,21	0,65	1				1							0,65	0,65
	07:00	2,02	1,31	0,70	1				1							0,70	0,70
	08:00	2,13	1,44	0,69	1				1							0,74	0,74
	09:00	2,33	1,63	0,70	1				1							0,80	0,80
	10:00	2,57	1,93	0,64	1			1	1							0,88	0,88
	11:00	2,51	2,03	0,48	1			1	1							0,83	0,83
	12:00	2,51	2,20	0,31	1			1	1							0,82	0,83
	13:00	2,44	2,22	0,21	1			1	1							0,76	0,76
	14:00	2,50	2,37	0,13	1			1	1							0,83	0,82
	15:00	2,37	2,31	0,06	1			1	1							0,69	0,69
	16:00	2,22	2,19	0,04	1			1	1							0,53	0,55
	17:00	2,35	2,34	0,01	1			1	1							0,66	0,67
	18:00	2,52	2,52	0,00	1			1	1							0,82	0,82
	19:00	2,76	2,76	0,00	1			1	1							0,96	0,96
	20:00	2,92	2,90	0,02	1	1		1	1							1,00	0,99
	21:00	2,94	2,90	0,04	1	1		1	1							0,71	0,71
	22:00	2,73	2,70	0,04	1			1	1							0,87	0,88
	23:00	2,49	2,41	0,08	1			1	1							0,81	0,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 7 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Μαΐου 2024	00:00	2,19	1,95	0,24	1			1	1							0,51	0,51
	01:00	2,03	1,70	0,33	1			1	1							0,34	0,35
	02:00	1,89	1,61	0,28				1	1							0,34	0,41
	03:00	1,82	1,49	0,34				1	1							0,64	0,64
	04:00	1,78	1,76	0,02				1	1							0,63	0,62
	05:00	1,79	1,79	0,00				1	1							0,62	0,63
	06:00	1,81	1,81	0,00				1	1							0,63	0,63
	07:00	1,96	1,96	0,00				1	1							0,65	0,63
	08:00	2,13	2,12	0,01	1			1	1							0,45	0,45
	09:00	2,26	2,25	0,00	1			1	1							0,57	0,57
	10:00	2,47	2,47	0,00	1			1	1							0,78	0,78
	11:00	2,46	2,46	0,00	1			1	1							0,76	0,77
	12:00	2,45	2,45	0,00	1			1	1							0,76	0,75
	13:00	2,46	2,46	0,00	1			1	1							0,77	0,77
	14:00	2,38	2,38	0,00	1			1	1							0,70	0,70
	15:00	2,29	2,29	0,00	1			1	1							0,61	0,60
	16:00	2,26	2,26	0,00	1			1	1							0,59	0,59
	17:00	2,37	2,37	0,00	1			1	1							0,68	0,68
	18:00	2,49	2,49	0,00	1			1	1							0,80	0,80
	19:00	2,64	2,62	0,02	1			1	1							0,91	0,91
	20:00	2,80	2,78	0,02	1			1	1							0,98	0,98
	21:00	2,76	2,64	0,13	1			1	1							0,97	0,97
	22:00	2,50	2,36	0,14	1			1	1							0,82	0,82
	23:00	2,24	2,07	0,17	1			1	1							0,57	0,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024	00:00	2,01	1,91	0,10	1			1	1							0,33	0,33
	01:00	1,83	1,81	0,02	1			1	1							0,16	0,16
	02:00	1,73	1,52	0,21	1			1								0,40	0,44
	03:00	1,70	1,69	0,01	1			1								0,58	0,58
	04:00	1,64	1,64	0,00	1			1								0,52	0,52
	05:00	1,66	1,66	0,00	1			1								0,54	0,54
	06:00	1,69	1,69	0,00	1			1								0,57	0,57
	07:00	1,87	1,87	0,00	1			1								0,65	0,65
	08:00	2,04	2,04	0,00	1	1		1								0,41	0,40
	09:00	2,22	2,22	0,00	1	1		1								0,52	0,53
	10:00	2,30	2,30	0,00	1	1		1								0,62	0,62
	11:00	2,30	2,23	0,07	1	1		1								0,63	0,63
	12:00	2,33	2,33	0,00	1	1		1								0,65	0,65
	13:00	2,43	2,43	0,00	1	1		1								0,73	0,74
	14:00	2,49	2,49	0,00	1	1		1								0,80	0,80
	15:00	2,30	2,30	0,00	1	1		1								0,61	0,62
	16:00	2,25	2,25	0,00	1	1		1								0,56	0,56
	17:00	2,22	2,22	0,00	1	1		1								0,53	0,54
	18:00	2,42	2,42	0,00	1	1		1								0,73	0,72
	19:00	2,50	2,49	0,01	1	1		1								0,81	0,80
	20:00	2,72	2,68	0,04	1	1		1								0,95	0,95
	21:00	2,64	2,64	0,00	1	1		1								0,92	0,91
	22:00	2,43	2,43	0,00	1	1		1								0,74	0,73
	23:00	2,24	2,24	0,00	1	1		1								0,55	0,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024	00:00	1,95	1,95	0,00	1	1		1								0,29	0,27
	01:00	1,83	1,82	0,01	1	1		1								0,26	0,29
	02:00	1,76	1,69	0,07	1			1								0,62	0,61
	03:00	1,70	1,50	0,20	1			1								0,58	0,58
	04:00	1,69	1,44	0,26	1			1								0,57	0,57
	05:00	1,72	1,32	0,40	1			1								0,59	0,58
	06:00	1,77	1,55	0,22	1			1								0,62	0,62
	07:00	1,88	1,84	0,04	1			1								0,66	0,64
	08:00	2,08	2,08	0,00	1	1		1								0,42	0,40
	09:00	2,31	2,31	0,00	1	1		1								0,61	0,61
	10:00	2,59	2,59	0,00	1	1		1								0,89	0,89
	11:00	2,65	2,62	0,03	1	1		1								0,92	0,92
	12:00	2,74	2,71	0,03	1	1		1								0,96	0,96
	13:00	2,82	2,81	0,01	1	1		1								0,99	0,99
	14:00	2,74	2,69	0,05	1	1		1								0,96	0,95
	15:00	2,35	2,34	0,01	1	1		1								0,68	0,68
	16:00	2,27	2,26	0,01	1	1		1								0,59	0,59
	17:00	2,30	2,28	0,01	1	1		1								0,61	0,62
	18:00	2,45	2,40	0,06	1	1		1								0,77	0,77
	19:00	2,58	2,50	0,08	1	1		1								0,87	0,87
	20:00	2,76	2,55	0,21	1	1		1								0,96	0,96
	21:00	2,83	1,92	0,91	1	1		1								0,99	0,99
	22:00	2,59	1,71	0,88	1	1		1								0,88	0,88
	23:00	2,26	1,67	0,60	1	1		1								0,60	0,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024	00:00	2,04	1,46	0,57	1			1								0,58	0,59
	01:00	1,86	1,21	0,65	1			1								0,65	0,65
	02:00	1,71	1,13	0,59	1			1								0,59	0,59
	03:00	1,63	1,12	0,51	1			1								0,51	0,51
	04:00	1,63	1,12	0,51	1			1								0,51	0,51
	05:00	1,68	1,13	0,56	1			1								0,55	0,56
	06:00	1,57	1,12	0,45	1			1								0,45	0,44
	07:00	1,74	1,14	0,60	1			1								0,60	0,60
	08:00	1,86	1,21	0,65	1			1								0,65	0,65
	09:00	2,31	1,62	0,68	1	1		1								0,68	0,68
	10:00	2,60	1,72	0,89	1	1		1								0,88	0,89
	11:00	2,74	1,78	0,96	1	1		1								0,96	0,96
	12:00	2,85	1,85	1,00	1	1		1								1,00	1,00
	13:00	2,72	1,77	0,95	1	1		1								0,96	0,95
	14:00	2,45	1,68	0,77	1	1		1								0,78	0,78
	15:00	2,33	1,68	0,64	1	1		1								0,64	0,64
	16:00	2,19	1,69	0,50	1	1		1								0,51	0,50
	17:00	2,27	1,69	0,59	1	1		1								0,58	0,58
	18:00	2,49	1,68	0,80	1	1		1								0,80	0,80
	19:00	2,64	1,72	0,92	1	1		1								0,92	0,92
	20:00	2,84	1,84	0,99	1	1		1								0,99	0,99
	21:00	2,77	1,80	0,97	1	1		1								0,97	0,97
	22:00	2,43	1,67	0,76	1	1		1								0,76	0,76
	23:00	2,22	1,68	0,54	1	1		1								0,54	0,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 11 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Μαΐου 2024	00:00	2,01	1,49	0,52	1			1								0,52	0,54
	01:00	1,81	1,18	0,63	1			1								0,63	0,63
	02:00	1,69	1,12	0,57	1			1								0,58	0,58
	03:00	1,65	1,12	0,53	1			1								0,53	0,53
	04:00	1,67	1,12	0,55	1			1								0,55	0,55
	05:00	1,66	1,12	0,54	1			1								0,54	0,54
	06:00	1,74	1,14	0,60	1			1								0,60	0,60
	07:00	1,91	1,25	0,66	1			1								0,67	0,66
	08:00	2,15	1,65	0,50	1	1		1								0,51	0,49
	09:00	2,35	1,68	0,67	1	1		1								0,67	0,66
	10:00	2,48	1,73	0,75	1	1		1								0,78	0,79
	11:00	2,48	1,75	0,73	1	1		1								0,79	0,79
	12:00	2,61	1,73	0,87	1	1		1								0,90	0,90
	13:00	2,58	1,77	0,82	1	1		1								0,88	0,88
	14:00	2,44	1,71	0,73	1	1		1								0,75	0,76
	15:00	2,46	1,70	0,76	1	1		1								0,78	0,78
	16:00	2,37	1,68	0,69	1	1		1								0,70	0,70
	17:00	2,37	1,69	0,68	1	1		1								0,69	0,69
	18:00	2,49	1,79	0,70	1	1		1								0,79	0,80
	19:00	2,67	1,95	0,72	1	1		1								0,93	0,93
	20:00	2,71	2,01	0,70	1	1		1								0,94	0,95
	21:00	2,69	2,09	0,60	1	1		1								0,94	0,94
	22:00	2,50	1,86	0,64	1	1		1								0,82	0,82
	23:00	2,25	1,70	0,55	1	1		1								0,57	0,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 12 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Μαΐου 2024	00:00	2,02	1,51	0,51	1			1								0,64	0,66
	01:00	1,88	1,45	0,43	1			1								0,66	0,66
	02:00	1,76	1,19	0,58	1			1								0,62	0,61
	03:00	1,71	1,15	0,57	1			1								0,59	0,59
	04:00	1,65	1,13	0,52	1			1								0,53	0,53
	05:00	1,69	1,13	0,56	1			1								0,57	0,57
	06:00	1,71	1,13	0,58	1			1								0,58	0,58
	07:00	1,78	1,21	0,58	1			1								0,62	0,62
	08:00	1,92	1,39	0,53	1			1								0,67	0,67
	09:00	2,07	1,66	0,40	1	1		1								0,50	0,49
	10:00	2,17	1,71	0,46	1	1		1								0,49	0,49
	11:00	2,14	1,71	0,42	1	1		1								0,45	0,45
	12:00	2,16	1,82	0,35	1	1		1								0,48	0,48
	13:00	2,27	1,94	0,33	1	1		1								0,60	0,60
	14:00	2,19	1,90	0,28	1	1		1								0,51	0,50
	15:00	2,04	1,70	0,34	1	1		1								0,36	0,37
	16:00	2,05	1,79	0,26	1	1		1								0,37	0,37
	17:00	2,06	1,88	0,18	1	1		1								0,37	0,38
	18:00	2,22	2,10	0,12	1	1		1								0,53	0,53
	19:00	2,33	2,27	0,06	1	1		1								0,65	0,65
	20:00	2,56	2,54	0,01	1	1		1								0,86	0,86
	21:00	2,56	2,54	0,01	1	1		1								0,88	0,87
	22:00	2,34	2,28	0,06	1	1		1								0,66	0,66
	23:00	2,11	2,01	0,10	1	1		1								0,44	0,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024	00:00	1,88	1,81	0,08	1			1								0,40	0,42
	01:00	1,72	1,61	0,11	1			1								0,59	0,59
	02:00	1,67	1,57	0,10	1			1								0,55	0,55
	03:00	1,65	1,57	0,07	1			1								0,52	0,53
	04:00	1,60	1,57	0,03	1			1								0,48	0,48
	05:00	1,66	1,64	0,02	1			1								0,53	0,54
	06:00	1,71	1,68	0,03	1			1								0,59	0,59
	07:00	1,83	1,82	0,01	1			1								0,64	0,64
	08:00	1,93	1,93	0,00	1			1								0,67	0,67
	09:00	2,09	2,09	0,00	1			1							1	0,54	0,51
	10:00	2,13	2,13	0,00	1			1							1	0,44	0,45
	11:00	2,30	2,30	0,00	1			1							1	0,62	0,62
	12:00	2,33	2,33	0,00	1			1							1	0,62	0,64
	13:00	2,36	2,35	0,01	1			1							1	0,61	0,60
	14:00	2,34	2,33	0,00	1		1								1	0,66	0,67
	15:00	2,13	2,13	0,00	1		1								1	0,45	0,46
	16:00	2,10	2,10	0,00	1		1								1	0,41	0,41
	17:00	2,18	2,18	0,00	1		1								1	0,49	0,49
	18:00	2,30	2,26	0,04	1	1	1									0,43	0,46
	19:00	2,44	2,10	0,34	1	1	1									0,75	0,75
	20:00	2,65	2,50	0,15	1	1	1									0,92	0,92
	21:00	2,67	2,61	0,06	1	1	1									0,93	0,93
	22:00	2,40	2,37	0,03	1	1	1									0,74	0,74
	23:00	2,14	2,10	0,05	1	1	1									0,48	0,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 14 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Μαΐου 2024	00:00	1,95	1,87	0,08	1		1									0,42	0,43
	01:00	1,76	1,59	0,16	1		1									0,61	0,61
	02:00	1,69	1,57	0,12	1		1									0,57	0,57
	03:00	1,67	1,48	0,20	1		1									0,56	0,55
	04:00	1,68	1,31	0,37	1		1									0,56	0,56
	05:00	1,68	1,30	0,38	1		1									0,56	0,55
	06:00	1,71	1,39	0,32	1		1									0,58	0,58
	07:00	1,80	1,54	0,27	1		1									0,62	0,62
	08:00	2,05	1,82	0,23	1	1	1									0,49	0,47
	09:00	2,08	1,90	0,18	1	1	1									0,40	0,40
	10:00	2,27	2,06	0,21	1	1	1									0,61	0,60
	11:00	2,22	2,10	0,12	1		1						1			0,46	0,46
	12:00	2,31	2,22	0,09	1		1						1			0,62	0,63
	13:00	2,30	2,27	0,03	1		1						1			0,61	0,62
	14:00	2,20	2,18	0,02	1		1						1			0,53	0,52
	15:00	2,22	2,21	0,01	1		1						1			0,54	0,54
	16:00	2,19	2,19	0,00	1		1						1			0,52	0,51
	17:00	2,27	2,27	0,00	1		1						1			0,58	0,58
	18:00	2,44	2,44	0,00	1		1						1			0,77	0,77
	19:00	2,45	2,45	0,00	1		1						1			0,78	0,77
	20:00	2,63	2,63	0,00	1		1						1			0,92	0,91
	21:00	2,63	2,63	0,00	1		1						1			0,92	0,90
	22:00	2,20	2,20	0,00	1		1						1			0,55	0,53
	23:00	1,92	1,92	0,00	1		1						1			0,32	0,33

Το ΑΠ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 16:25 με 16:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024	00:00	1,75	1,75	0,00	1		1									0,60	0,60
	01:00	1,70	1,70	0,00	1		1									0,55	0,57
	02:00	1,74	1,74	0,00	1		1									0,59	0,60
	03:00	1,72	1,72	0,00	1		1									0,59	0,59
	04:00	1,73	1,73	0,00	1		1									0,59	0,59
	05:00	1,70	1,70	0,00	1		1									0,58	0,58
	06:00	1,77	1,76	0,01	1		1									0,62	0,62
	07:00	1,89	1,89	0,00	1		1									0,65	0,66
	08:00	2,02	2,02	0,00	1		1									0,62	0,60
	09:00	2,10	2,10	0,00	1		1							1		0,42	0,42
	10:00	2,15	2,14	0,02	1		1							1		0,45	0,45
	11:00	2,30	2,26	0,04	1		1							1		0,61	0,62
	12:00	2,24	2,21	0,03	1		1							1		0,56	0,55
	13:00	2,46	2,44	0,01	1		1							1		0,72	0,75
	14:00	2,55	2,54	0,01	1		1							1		0,85	0,84
	15:00	2,19	2,18	0,00	1		1							1		0,50	0,51
	16:00	2,13	2,11	0,03	1		1							1		0,46	0,45
	17:00	2,20	2,19	0,01	1		1							1		0,53	0,52
	18:00	2,33	2,33	0,00	1		1							1		0,63	0,64
	19:00	2,52	2,51	0,01	1		1							1		0,83	0,84
	20:00	2,73	2,73	0,00	1	1	1									0,93	0,91
	21:00	2,69	2,69	0,00	1	1	1									0,94	0,94
	22:00	2,43	2,36	0,07	1	1	1									0,76	0,76
	23:00	2,21	2,19	0,02	1	1	1									0,52	0,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024	00:00	1,98	1,90	0,08	1	1	1									0,29	0,28
	01:00	1,78	1,69	0,09	1		1									0,59	0,62
	02:00	1,75	1,71	0,05	1		1									0,62	0,62
	03:00	1,75	1,71	0,04	1		1									0,62	0,62
	04:00	1,75	1,74	0,01	1		1									0,61	0,61
	05:00	1,72	1,70	0,02	1		1									0,60	0,60
	06:00	1,71	1,66	0,06	1		1									0,59	0,59
	07:00	1,76	1,71	0,05	1		1									0,62	0,62
	08:00	1,92	1,79	0,13	1		1									0,67	0,67
	09:00	2,11	2,05	0,06	1		1					1				0,53	0,49
	10:00	2,14	2,09	0,05	1		1					1				0,45	0,46
	11:00	2,14	2,07	0,07	1		1					1				0,45	0,45
	12:00	2,14	1,98	0,16	1		1					1				0,47	0,46
	13:00	2,42	2,23	0,19	1		1					1				0,72	0,74
	14:00	2,42	2,31	0,12	1		1					1				0,74	0,75
	15:00	2,21	2,05	0,16	1		1					1				0,54	0,54
	16:00	2,12	1,91	0,21	1		1					1				0,44	0,44
	17:00	2,23	2,11	0,11	1		1					1				0,54	0,55
	18:00	2,42	2,14	0,28	1		1					1				0,75	0,74
	19:00	2,51	2,41	0,09	1		1					1				0,82	0,83
	20:00	2,71	2,67	0,04	1		1					1				0,94	0,95
	21:00	2,65	2,64	0,01	1		1					1				0,93	0,93
	22:00	2,43	2,41	0,02	1		1					1				0,75	0,75
	23:00	2,24	2,00	0,23	1		1					1				0,56	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024	00:00	1,90	1,79	0,11	1		1									0,61	0,63
	01:00	1,83	1,79	0,04	1		1									0,64	0,64
	02:00	1,80	1,70	0,10	1		1									0,63	0,63
	03:00	1,70	1,54	0,16	1		1									0,58	0,58
	04:00	1,78	1,58	0,21	1		1									0,62	0,62
	05:00	1,76	1,61	0,14	1		1									0,61	0,61
	06:00	1,79	1,68	0,11	1		1									0,62	0,62
	07:00	1,87	1,82	0,05	1		1									0,65	0,66
	08:00	2,09	2,02	0,07	1		1									0,72	0,71
	09:00	2,49	2,38	0,11	1	1	1									0,80	0,80
	10:00	2,56	2,32	0,24	1	1	1									0,87	0,87
	11:00	2,67	2,61	0,06	1	1	1									0,92	0,93
	12:00	2,64	2,51	0,13	1	1	1									0,91	0,91
	13:00	2,68	2,68	0,00	1	1	1									0,94	0,94
	14:00	2,66	2,65	0,02	1	1	1									0,92	0,92
	15:00	2,51	2,47	0,05	1	1	1									0,83	0,83
	16:00	2,33	2,21	0,13	1	1	1									0,65	0,66
	17:00	2,50	2,32	0,18	1	1	1									0,81	0,81
	18:00	2,56	2,54	0,02	1	1	1									0,88	0,87
	19:00	2,69	2,69	0,00	1	1	1									0,94	0,94
	20:00	2,86	2,76	0,10	1	1	1									1,00	1,00
	21:00	2,81	2,58	0,22	1	1	1									0,98	0,98
	22:00	2,54	2,46	0,08	1	1	1									0,85	0,85
	23:00	2,30	2,10	0,20	1	1	1									0,61	0,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 18 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Μαΐου 2024	00:00	2,04	2,01	0,04	1	1	1									0,48	0,49
	01:00	1,87	1,80	0,07	1		1									0,66	0,65
	02:00	1,74	1,72	0,02	1		1									0,60	0,60
	03:00	1,71	1,70	0,02	1		1									0,58	0,59
	04:00	1,72	1,69	0,03	1		1									0,58	0,59
	05:00	1,75	1,63	0,11	1		1									0,60	0,61
	06:00	1,82	1,71	0,11	1		1									0,63	0,63
	07:00	1,91	1,72	0,19	1		1									0,67	0,67
	08:00	2,07	2,01	0,06	1		1									0,67	0,66
	09:00	2,35	2,34	0,01	1	1	1									0,67	0,67
	10:00	2,31	2,31	0,00	1	1	1									0,63	0,62
	11:00	2,45	2,36	0,09	1	1	1									0,76	0,76
	12:00	2,55	2,12	0,43	1	1	1									0,86	0,86
	13:00	2,56	2,47	0,08	1	1	1									0,86	0,86
	14:00	2,49	2,49	0,00	1	1	1									0,81	0,81
	15:00	2,38	2,34	0,04	1	1	1									0,69	0,69
	16:00	2,48	2,46	0,03	1	1	1									0,80	0,80
	17:00	2,46	2,45	0,01	1	1	1									0,78	0,78
	18:00	2,55	2,53	0,02	1	1	1									0,85	0,85
	19:00	2,65	2,64	0,00	1	1	1									0,92	0,92
	20:00	2,82	2,82	0,00	1	1	1									0,98	0,99
	21:00	2,78	2,78	0,01	1	1	1									0,98	0,98
	22:00	2,48	2,38	0,09	1	1	1									0,80	0,80
	23:00	2,27	2,12	0,15	1	1	1									0,60	0,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 19 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Μαΐου 2024	00:00	2,03	1,93	0,10	1	1	1									0,35	0,35
	01:00	1,89	1,84	0,06	1		1									0,57	0,61
	02:00	1,85	1,73	0,12	1		1									0,65	0,65
	03:00	1,83	1,77	0,05	1		1									0,64	0,64
	04:00	1,75	1,63	0,12	1		1									0,61	0,61
	05:00	1,81	1,73	0,08	1		1									0,63	0,63
	06:00	1,80	1,72	0,08	1		1									0,63	0,63
	07:00	1,91	1,87	0,04	1		1									0,67	0,67
	08:00	2,10	2,04	0,05	1		1									0,73	0,73
	09:00	2,21	2,18	0,03	1	1	1									0,61	0,60
	10:00	2,33	2,28	0,05	1	1	1									0,64	0,65
	11:00	2,46	2,44	0,02	1	1	1									0,78	0,78
	12:00	2,49	2,46	0,03	1	1	1									0,80	0,80
	13:00	2,56	2,54	0,01	1	1	1									0,87	0,86
	14:00	2,41	2,40	0,01	1	1	1									0,73	0,73
	15:00	2,39	2,37	0,02	1	1	1									0,72	0,72
	16:00	2,32	2,31	0,01	1	1	1									0,65	0,64
	17:00	2,39	2,39	0,00	1	1	1									0,70	0,70
	18:00	2,53	2,53	0,00	1	1	1									0,82	0,83
	19:00	2,52	2,52	0,00	1	1	1									0,83	0,83
	20:00	2,80	2,80	0,00	1	1	1									0,97	0,98
	21:00	2,74	2,74	0,00	1	1	1									0,96	0,96
	22:00	2,50	2,48	0,03	1	1	1									0,82	0,82
	23:00	2,37	2,37	0,00	1	1	1									0,70	0,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024	00:00	2,07	2,07	0,00	1	1					1					0,36	0,34
	01:00	1,97	1,97	0,00	1	1					1					0,38	0,42
	02:00	1,89	1,89	0,00		1					1					0,66	0,66
	03:00	1,82	1,82	0,00		1					1					0,64	0,63
	04:00	1,70	1,70	0,00		1					1					0,57	0,57
	05:00	1,69	1,67	0,02		1					1					0,57	0,57
	06:00	1,63	1,63	0,00		1					1					0,50	0,51
	07:00	1,80	1,77	0,03		1					1					0,58	0,54
	08:00	2,00	1,92	0,09		1	1			1						0,30	0,29
	09:00	2,16	2,11	0,05		1	1			1						0,47	0,45
	10:00	2,41	2,37	0,04		1	1			1						0,73	0,74
	11:00	2,36	2,35	0,01		1	1			1						0,68	0,69
	12:00	2,44	2,43	0,00		1	1			1						0,74	0,75
	13:00	2,50	2,49	0,01		1	1			1						0,81	0,81
	14:00	2,49	2,46	0,03		1	1			1						0,81	0,81
	15:00	2,50	2,46	0,04		1	1			1						0,82	0,82
	16:00	2,28	2,25	0,03		1	1			1						0,59	0,59
	17:00	2,44	2,44	0,00		1	1			1						0,76	0,76
	18:00	2,60	2,60	0,00		1	1			1						0,90	0,90
	19:00	2,67	2,65	0,03		1	1			1						0,87	0,85
	20:00	2,89	2,84	0,05	1	1	1			1						0,64	0,65
	21:00	2,82	2,78	0,05	1	1	1			1						0,59	0,59
	22:00	2,61	2,59	0,02	1	1	1									0,77	0,80
	23:00	2,35	2,32	0,03	1	1	1									0,68	0,67

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 21 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Μαΐου 2024	00:00	2,07	2,03	0,03	1	1	1									0,39	0,39
	01:00	2,02	1,97	0,04	1	1	1									0,34	0,34
	02:00	1,83	1,78	0,05	1		1									0,42	0,46
	03:00	1,68	1,65	0,03	1		1									0,56	0,56
	04:00	1,67	1,65	0,02	1		1									0,55	0,55
	05:00	1,64	1,60	0,03	1		1									0,52	0,52
	06:00	1,64	1,60	0,05	1		1									0,52	0,52
	07:00	1,83	1,83	0,00	1		1									0,64	0,64
	08:00	2,12	2,12	0,00	1	1	1									0,54	0,54
	09:00	2,36	2,36	0,00	1	1	1									0,68	0,67
	10:00	2,48	2,48	0,00	1	1	1									0,80	0,79
	11:00	2,57	2,57	0,00	1	1	1									0,88	0,87
	12:00	2,52	2,52	0,00	1	1	1									0,85	0,85
	13:00	2,68	2,68	0,00	1	1	1									0,94	0,94
	14:00	2,54	2,52	0,02	1	1	1									0,85	0,84
	15:00	2,40	2,40	0,00	1	1	1									0,72	0,72
	16:00	2,47	2,45	0,02	1	1	1									0,80	0,79
	17:00	2,51	2,49	0,02	1	1	1									0,82	0,82
	18:00	2,78	2,72	0,07	1	1	1									0,90	0,89
	19:00	2,76	2,60	0,16	1	1	1					1				0,51	0,52
	20:00	2,98	2,94	0,04	1	1	1					1				0,73	0,75
	21:00	2,92	2,92	0,00	1	1	1					1				0,69	0,69
	22:00	2,67	2,67	0,00	1	1	1									0,66	0,72
	23:00	2,44	2,27	0,17	1	1	1									0,76	0,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024	00:00	2,14	2,09	0,05	1	1	1									0,47	0,47
	01:00	1,99	1,97	0,03	1	1	1									0,32	0,31
	02:00	2,03	1,99	0,04	1	1	1									0,34	0,35
	03:00	1,93	1,86	0,07	1	1	1									0,25	0,25
	04:00	1,85	1,71	0,14		1	1									0,41	0,46
	05:00	1,85	1,85	0,01		1	1									0,65	0,65
	06:00	1,74	1,74	0,00		1	1									0,59	0,60
	07:00	1,95	1,91	0,05		1	1									0,67	0,66
	08:00	2,20	2,13	0,07	1	1	1									0,51	0,48
	09:00	2,38	2,34	0,05	1	1	1									0,68	0,69
	10:00	2,69	2,69	0,00	1	1	1									0,94	0,94
	11:00	2,63	2,63	0,00	1	1	1									0,90	0,90
	12:00	2,59	2,59	0,00	1	1	1									0,88	0,89
	13:00	2,63	2,62	0,01	1	1	1									0,90	0,90
	14:00	2,66	2,65	0,01	1	1	1									0,93	0,93
	15:00	2,59	2,56	0,03	1	1	1									0,88	0,88
	16:00	2,46	2,42	0,04	1	1	1									0,78	0,78
	17:00	2,62	2,61	0,02	1	1	1									0,91	0,91
	18:00	2,72	2,22	0,50	1	1	1									0,95	0,95
	19:00	2,82	2,17	0,65	1	1	1									0,99	0,99
	20:00	3,00	2,37	0,63	1	1	1									1,05	1,05
	21:00	3,11	2,61	0,50	1	1	1									1,09	1,09
	22:00	2,87	2,21	0,66	1	1	1									1,01	1,01
	23:00	2,51	1,99	0,52	1	1	1									0,82	0,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024	00:00	2,25	1,83	0,41	1	1	1									0,57	0,57
	01:00	2,16	1,97	0,19	1	1	1									0,48	0,48
	02:00	2,01	1,99	0,02	1	1	1									0,34	0,34
	03:00	1,99	1,84	0,15	1	1	1									0,30	0,31
	04:00	2,02	1,65	0,37		1	1									0,58	0,60
	05:00	1,94	1,76	0,18		1	1									0,68	0,68
	06:00	2,01	1,71	0,29		1	1									0,70	0,70
	07:00	2,22	1,87	0,35		1	1									0,70	0,70
	08:00	2,40	2,01	0,39	1	1	1									0,71	0,71
	09:00	2,55	2,05	0,49	1	1	1									0,82	0,79
	10:00	2,56	2,37	0,19			1				1	1				0,61	0,62
	11:00	2,58	2,39	0,18			1				1	1				0,88	0,88
	12:00	2,77	2,73	0,04			1				1	1				0,89	0,85
	13:00	2,74	2,72	0,02			1				1	1				0,78	0,81
	14:00	2,68	2,63	0,04			1				1	1				0,94	0,94
	15:00	2,48	2,46	0,02			1				1	1				0,80	0,80
	16:00	2,46	2,46	0,00			1				1	1				0,78	0,78
	17:00	2,57	2,57	0,00			1				1	1				0,88	0,88
	18:00	2,69	2,69	0,00			1				1	1				0,94	0,94
	19:00	2,81	2,81	0,00			1				1	1				0,97	0,98
	20:00	2,95	2,95	0,00			1	1			1	1				0,79	0,77
	21:00	3,00	3,00	0,00			1	1			1	1				0,75	0,76
	22:00	2,79	2,79	0,00			1	1			1	1				0,57	0,57
	23:00	2,43	2,43	0,00			1	1			1					0,24	0,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024	00:00	2,25	2,25	0,00			1	1			1					0,57	0,57
	01:00	2,07	2,07	0,00			1	1			1					0,39	0,39
	02:00	1,96	1,96	0,00			1	1			1					0,27	0,27
	03:00	1,97	1,97	0,00			1	1			1					0,28	0,28
	04:00	1,81	1,81	0,00			1	1								0,41	0,45
	05:00	1,74	1,74	0,00			1	1								0,60	0,60
	06:00	1,71	1,71	0,00			1	1								0,57	0,58
	07:00	1,90	1,90	0,00			1	1								0,59	0,55
	08:00	2,16	2,16	0,00		1	1				1					0,47	0,48
	09:00	2,38	2,36	0,02		1	1				1					0,69	0,68
	10:00	2,59	2,52	0,07		1	1				1					0,90	0,90
	11:00	2,55	2,52	0,03		1	1				1					0,86	0,86
	12:00	2,67	2,67	0,01		1	1				1					0,87	0,87
	13:00	2,68	2,67	0,01		1	1			1						0,94	0,94
	14:00	2,63	2,63	0,00		1	1			1						0,91	0,91
	15:00	2,46	2,46	0,00		1	1			1						0,79	0,78
	16:00	2,43	2,42	0,01		1	1			1						0,75	0,75
	17:00	2,62	2,62	0,00		1	1			1						0,90	0,90
	18:00	2,77	2,77	0,00		1	1			1						0,97	0,97
	19:00	2,90	2,90	0,00		1	1	1		1						0,82	0,82
	20:00	3,08	3,08	0,00		1	1	1		1						0,84	0,84
	21:00	3,04	3,04	0,00		1	1	1		1						0,81	0,81
	22:00	2,88	2,88	0,00		1		1		1	1					0,60	0,58
	23:00	2,58	2,58	0,00		1		1		1	1					0,35	0,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 25 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Μαΐου 2024	00:00	2,31	2,31	0,00		1		1		1						0,09	0,14
	01:00	2,18	2,11	0,07		1		1		1						0,50	0,52
	02:00	2,05	2,02	0,03		1		1		1						0,37	0,37
	03:00	2,08	2,08	0,00		1		1		1						0,40	0,40
	04:00	2,03	2,03	0,00		1		1		1						0,37	0,36
	05:00	2,01	2,01	0,00		1		1		1						0,33	0,33
	06:00	2,08	2,08	0,00		1		1		1						0,40	0,40
	07:00	2,25	2,25	0,00		1		1		1						0,53	0,50
	08:00	2,42	2,41	0,01		1	1			1						0,74	0,74
	09:00	2,60	2,58	0,02		1	1			1						0,88	0,88
	10:00	2,56	2,51	0,06		1	1			1						0,88	0,87
	11:00	2,56	2,50	0,06		1	1			1						0,88	0,88
	12:00	2,68	2,56	0,11		1	1			1						0,93	0,94
	13:00	2,68	2,58	0,11		1	1			1						0,94	0,94
	14:00	2,66	2,50	0,16		1	1			1						0,93	0,93
	15:00	2,53	2,21	0,31		1	1			1						0,84	0,84
	16:00	2,58	2,37	0,22		1	1			1						0,86	0,86
	17:00	2,57	2,51	0,05		1	1			1						0,86	0,87
	18:00	2,67	2,64	0,03		1	1			1						0,90	0,88
	19:00	2,86	2,83	0,03		1	1	1		1						0,61	0,62
	20:00	3,01	3,00	0,00		1	1	1		1						0,76	0,76
	21:00	3,03	2,97	0,05		1	1	1		1						0,79	0,79
	22:00	2,76	2,64	0,13		1	1	1		1						0,54	0,53
	23:00	2,47	2,41	0,06		1	1	1		1						0,26	0,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 26 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Μαΐου 2024	00:00	2,22	2,11	0,11		1	1			1						0,54	0,55
	01:00	2,00	1,83	0,18		1	1			1						0,32	0,33
	02:00	1,99	1,85	0,14		1	1			1						0,31	0,31
	03:00	1,93	1,71	0,21		1	1			1						0,25	0,25
	04:00	1,90	1,65	0,24		1	1									0,28	0,31
	05:00	1,92	1,58	0,35		1	1									0,68	0,67
	06:00	1,87	1,61	0,26		1	1									0,65	0,65
	07:00	2,04	1,57	0,47		1	1									0,71	0,71
	08:00	2,35	2,01	0,34		1	1									0,79	0,79
	09:00	2,57	2,25	0,32		1	1			1						0,88	0,88
	10:00	2,70	2,50	0,20		1	1			1						0,94	0,94
	11:00	2,80	2,52	0,28		1	1			1						0,98	0,98
	12:00	2,78	2,36	0,42		1	1			1						0,97	0,97
	13:00	2,99	2,54	0,45		1	1			1						1,05	1,05
	14:00	2,86	2,47	0,39		1	1			1						1,00	1,00
	15:00	2,84	2,22	0,62		1	1			1						0,99	1,00
	16:00	2,61	1,77	0,83		1	1			1						0,90	0,90
	17:00	2,53	1,68	0,85		1	1			1						0,85	0,85
	18:00	2,75	1,89	0,86		1	1			1						0,96	0,96
	19:00	2,77	2,14	0,63		1	1			1						0,97	0,97
	20:00	2,89	2,03	0,86		1	1			1						1,01	1,01
	21:00	2,86	1,86	1,00		1	1			1						1,01	1,00
	22:00	2,58	1,70	0,88		1	1			1						0,88	0,88
	23:00	2,30	1,67	0,63		1	1			1						0,64	0,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024	00:00	2,11	1,68	0,44		1	1									0,44	0,45
	01:00	1,98	1,31	0,67		1	1									0,67	0,69
	02:00	1,91	1,24	0,67		1	1									0,67	0,67
	03:00	1,89	1,23	0,66		1	1									0,66	0,66
	04:00	1,86	1,21	0,65		1	1									0,65	0,65
	05:00	1,88	1,22	0,66		1	1									0,66	0,66
	06:00	1,89	1,23	0,66		1	1									0,66	0,66
	07:00	2,08	1,35	0,73		1	1									0,73	0,72
	08:00	2,42	1,63	0,79		1	1									0,79	0,79
	09:00	2,43	1,75	0,68		1		1		1						0,68	0,67
	10:00	2,47	1,68	0,79		1		1		1						0,79	0,79
	11:00	2,50	1,72	0,79		1		1		1						0,82	0,82
	12:00	2,53	2,05	0,48		1		1		1						0,84	0,84
	13:00	2,60	1,75	0,85		1		1		1						0,90	0,90
	14:00	2,49	1,69	0,80		1		1		1						0,81	0,81
	15:00	2,47	1,74	0,73		1		1		1						0,79	0,80
	16:00	2,45	1,69	0,75		1		1		1						0,77	0,77
	17:00	2,43	1,83	0,60		1		1		1						0,75	0,75
	18:00	2,70	2,09	0,61		1		1		1						0,94	0,94
	19:00	2,86	1,99	0,87		1		1		1						1,00	1,00
	20:00	3,03	2,02	1,00		1		1		1						1,05	1,06
	21:00	3,03	2,07	0,96		1		1		1						1,06	1,06
	22:00	2,78	2,01	0,76		1		1		1						0,97	0,97
	23:00	2,45	1,69	0,77		1		1		1						0,78	0,77

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 28 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Μαΐου 2024	00:00	2,19	1,68	0,51		1		1		1						0,51	0,50
	01:00	2,03	1,68	0,35		1		1		1						0,36	0,35
	02:00	2,02	1,71	0,31		1		1		1						0,34	0,33
	03:00	1,99	1,68	0,31		1		1		1						0,31	0,31
	04:00	1,94	1,66	0,28		1		1								0,52	0,54
	05:00	1,93	1,63	0,31		1		1								0,68	0,68
	06:00	1,86	1,68	0,18		1		1								0,64	0,65
	07:00	1,97	1,53	0,44		1		1								0,68	0,69
	08:00	2,35	2,10	0,24	1	1		1								0,74	0,74
	09:00	2,52	2,35	0,17	1	1		1								0,82	0,82
	10:00	2,70	2,69	0,01	1	1		1								0,94	0,94
	11:00	2,66	2,65	0,01	1	1		1								0,91	0,86
	12:00	2,72	2,72	0,00		1	1			1						0,94	0,95
	13:00	2,73	2,73	0,00		1	1			1						0,95	0,95
	14:00	2,64	2,64	0,00		1	1			1						0,91	0,91
	15:00	2,48	2,48	0,00		1	1			1						0,80	0,79
	16:00	2,45	2,45	0,00		1	1			1						0,76	0,76
	17:00	2,57	2,57	0,00		1	1			1						0,88	0,87
	18:00	2,71	2,71	0,00		1	1			1						0,87	0,86
	19:00	2,86	2,84	0,01		1	1	1		1						0,61	0,61
	20:00	3,02	2,91	0,11		1	1	1		1						0,77	0,78
	21:00	3,05	2,87	0,18		1	1	1		1						0,81	0,81
	22:00	2,79	2,53	0,26		1	1	1		1						0,55	0,57
	23:00	2,44	2,15	0,29		1	1			1						0,68	0,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024	00:00	2,18	1,88	0,30		1	1			1						0,49	0,50
	01:00	2,02	1,71	0,31		1	1			1						0,32	0,34
	02:00	2,00	1,73	0,27		1	1			1						0,30	0,32
	03:00	1,92	1,82	0,10		1	1			1						0,24	0,25
	04:00	1,92	1,75	0,17		1	1									0,24	0,24
	05:00	1,97	1,82	0,15		1	1									0,65	0,69
	06:00	1,98	1,98	0,00		1	1			1						0,39	0,38
	07:00	2,17	2,17	0,00		1	1			1						0,46	0,48
	08:00	2,37	2,37	0,00		1	1			1						0,68	0,69
	09:00	2,57	2,57	0,00		1	1			1						0,87	0,87
	10:00	2,66	2,65	0,00		1	1			1						0,92	0,93
	11:00	2,66	2,66	0,00		1	1			1						0,93	0,92
	12:00	2,68	2,68	0,00		1	1			1						0,93	0,93
	13:00	2,77	2,77	0,00		1	1			1						0,96	0,96
	14:00	2,62	2,61	0,01		1	1			1						0,90	0,90
	15:00	2,47	2,46	0,01		1	1			1						0,79	0,79
	16:00	2,46	2,38	0,07		1	1			1						0,78	0,78
	17:00	2,54	2,41	0,13		1	1			1						0,84	0,84
	18:00	2,76	2,57	0,19		1	1			1						0,97	0,97
	19:00	2,87	2,69	0,17		1	1			1						0,93	0,92
	20:00	3,06	2,96	0,10		1	1	1		1						0,80	0,81
	21:00	3,09	2,96	0,13		1	1	1		1						0,86	0,86
	22:00	2,81	2,74	0,07		1	1	1		1						0,58	0,57
	23:00	2,55	2,49	0,06		1	1	1		1						0,33	0,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024	00:00	2,24	2,24	0,00		1	1			1						0,50	0,55
	01:00	2,13	2,08	0,05		1	1			1						0,47	0,45
	02:00	2,03	2,02	0,02		1	1			1						0,32	0,33
	03:00	1,95	1,95	0,00		1	1			1						0,24	0,24
	04:00	1,96	1,96	0,00		1	1			1						0,27	0,27
	05:00	1,93	1,93	0,00		1	1			1						0,26	0,25
	06:00	1,93	1,93	0,00		1	1			1						0,25	0,26
	07:00	2,21	2,21	0,00		1	1			1						0,51	0,51
	08:00	2,37	2,37	0,00		1	1			1						0,69	0,68
	09:00	2,62	2,62	0,00		1	1			1						0,90	0,90
	10:00	2,72	2,71	0,00		1	1			1						0,94	0,95
	11:00	2,70	2,69	0,02		1	1			1						0,94	0,95
	12:00	2,82	2,80	0,02		1	1			1						0,99	0,99
	13:00	2,79	2,74	0,05		1	1			1						0,97	0,97
	14:00	2,80	2,75	0,04		1	1			1						0,98	0,98
	15:00	2,56	2,55	0,02		1	1			1						0,88	0,87
	16:00	2,51	2,47	0,04		1	1			1						0,80	0,81
	17:00	2,67	2,53	0,13		1	1			1						0,94	0,93
	18:00	2,70	2,31	0,39		1	1			1						0,94	0,95
	19:00	2,95	2,24	0,71		1	1			1						1,03	1,03
	20:00	3,02	2,55	0,47		1	1			1						1,05	1,06
	21:00	3,07	2,67	0,40		1	1			1						0,91	0,90
	22:00	2,79	2,27	0,53		1	1			1						0,92	0,93
	23:00	2,44	1,87	0,57		1	1			1						0,76	0,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024	00:00	2,29	1,83	0,46		1	1			1						0,61	0,62
	01:00	2,03	1,65	0,38		1	1									0,58	0,59
	02:00	1,95	1,90	0,05		1	1									0,68	0,68
	03:00	1,96	1,93	0,03		1	1									0,69	0,69
	04:00	1,90	1,90	0,00		1	1									0,67	0,67
	05:00	1,95	1,91	0,05		1	1									0,68	0,68
	06:00	2,01	2,00	0,01		1	1									0,70	0,70
	07:00	2,05	1,91	0,13		1	1									0,71	0,71
	08:00	2,31	2,07	0,24		1	1			1						0,67	0,67
	09:00	2,58	2,47	0,11		1	1			1						0,85	0,85
	10:00	2,74	2,64	0,09		1	1			1						0,95	0,95
	11:00	2,86	2,86	0,00		1	1			1						1,01	1,00
	12:00	2,90	2,90	0,00		1	1			1						1,01	1,01
	13:00	2,97	2,97	0,00		1	1			1						1,04	1,04
	14:00	3,00	3,00	0,00		1	1	1		1						0,80	0,78
	15:00	2,75	2,69	0,06		1	1	1		1						0,52	0,52
	16:00	2,77	2,69	0,08		1	1	1		1						0,53	0,53
	17:00	2,83	2,74	0,09		1	1	1		1						0,59	0,58
	18:00	2,89	2,89	0,00		1	1	1		1						0,65	0,65
	19:00	3,07	3,07	0,00		1	1	1		1						0,83	0,82
	20:00	3,18	3,18	0,00		1	1	1		1						0,93	0,93
	21:00	3,26	3,26	0,00		1	1	1		1						1,01	1,01
	22:00	3,06	3,06	0,00		1	1	1		1						0,83	0,83
	23:00	2,68	2,68	0,00		1	1			1						0,75	0,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024	00:00	2,40	2,40	0,00		1	1			1						0,73	0,73
	01:00	2,21	2,21	0,00		1	1			1						0,54	0,53
	02:00	2,12	2,12	0,00		1	1			1						0,43	0,43
	03:00	2,09	2,09	0,00		1	1			1						0,41	0,41
	04:00	1,99	1,99	0,00		1	1			1						0,31	0,30
	05:00	2,05	2,05	0,00		1	1			1						0,36	0,36
	06:00	2,09	2,09	0,00		1	1			1						0,41	0,40
	07:00	2,28	2,28	0,00		1	1			1						0,59	0,59
	08:00	2,52	2,52	0,00		1	1			1						0,83	0,83
	09:00	2,71	2,70	0,01		1	1			1						0,94	0,94
	10:00	2,74	2,73	0,01		1	1			1						0,96	0,96
	11:00	2,83	2,83	0,01		1	1			1						0,98	0,97
	12:00	2,82	2,82	0,00		1	1			1		1				0,59	0,58
	13:00	2,90	2,90	0,00		1	1			1		1				0,68	0,66
	14:00	2,88	2,87	0,01		1	1			1		1				0,64	0,64
	15:00	2,82	2,82	0,00		1	1			1		1				0,59	0,58
	16:00	2,82	2,82	0,00		1	1			1		1				0,58	0,59
	17:00	2,88	2,88	0,00		1	1			1		1				0,63	0,63
	18:00	3,00	3,00	0,00		1	1			1		1				0,75	0,75
	19:00	3,07	3,07	0,00		1	1			1		1				0,84	0,83
	20:00	3,19	3,19	0,00		1	1			1		1				0,94	0,94
	21:00	3,27	3,27	0,00		1	1			1		1				1,04	1,02
	22:00	2,98	2,98	0,00		1	1			1		1				0,75	0,75
	23:00	2,56	2,56	0,00		1	1			1						0,76	0,77

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 2 Ιούνιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Ιούνιος 2024	00:00	2,21	2,21	0,00		1	1			1						0,53	0,54
	01:00	2,07	2,07	0,00		1	1			1						0,30	0,30
	02:00	1,91	1,91	0,00		1	1			1						0,28	0,28
	03:00	1,95	1,95	0,00		1	1			1						0,24	0,26
	04:00	2,09	2,09	0,00		1	1			1						0,64	0,65
	05:00	1,83	1,83	0,00		1	1									0,66	0,66
	06:00	1,84	1,84	0,00		1	1									0,65	0,65
	07:00	1,79	1,79	0,00		1	1									0,62	0,60
	08:00	1,86	1,86	0,00		1	1									0,59	0,60
	09:00	2,28	2,28	0,00		1	1			1						0,77	0,76
	10:00	2,42	2,42	0,00		1	1			1						0,83	0,83
	11:00	2,48	2,48	0,00		1	1			1						0,89	0,90
	12:00	2,57	2,57	0,00		1	1			1						0,94	0,94
	13:00	2,63	2,63	0,00		1	1			1						0,95	0,95
	14:00	2,65	2,65	0,00		1	1			1						0,94	0,94
	15:00	2,59	2,59	0,00		1	1			1						0,89	0,87
	16:00	2,45	2,45	0,00		1	1			1						0,44	0,43
	17:00	2,60	2,60	0,00		1	1	1		1						0,41	0,41
	18:00	2,66	2,66	0,00		1	1	1		1						0,43	0,43
	19:00	2,88	2,88	0,00		1	1	1		1						0,42	0,42
	20:00	3,07	3,07	0,00		1	1	1		1						0,42	0,42
	21:00	3,20	3,20	0,00		1	1	1		1						0,42	0,42
	22:00	3,21	3,21	0,00		1	1	1		1						0,42	0,42
	23:00	3,13	3,13	0,00		1	1	1		1						0,42	0,42

Από τις 19:00 υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 3 Ιούνιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Ιούνιος 2024	00:00	2,67	2,67	0,00		1	1			1						0,42	0,42
	01:00	2,33	2,33	0,00		1	1			1						0,42	0,42
	02:00	2,21	2,21	0,00		1	1			1						0,42	0,42
	03:00	2,13	2,13	0,00		1	1			1						0,42	0,42
	04:00	2,08	2,08	0,00		1	1			1						0,42	0,42
	05:00	2,10	2,10	0,00		1	1			1						0,42	0,42
	06:00	2,10	2,10	0,00		1	1			1						0,42	0,42
	07:00	2,18	2,18	0,00		1	1			1						0,42	0,42
	08:00	2,46	2,46	0,00		1	1			1						0,42	0,42
	09:00	2,66	2,66	0,00		1	1			1						0,79	0,79
	10:00	2,56	2,56	0,00		1	1			1						0,71	0,71
	11:00	2,86	2,86	0,00		1	1			1		1				0,75	0,75
	12:00	2,92	2,92	0,00		1	1			1		1				0,77	0,77
	13:00	2,96	2,96	0,00		1	1			1		1				0,86	0,86
	14:00	3,02	3,02	0,00		1	1			1		1				0,85	0,85
	15:00	3,00	3,00	0,00		1	1			1		1				0,76	0,76
	16:00	2,90	2,90	0,00		1	1			1		1				0,63	0,63
	17:00	2,84	2,82	0,01		1	1			1		1				0,73	0,73
	18:00	2,98	2,96	0,01		1	1			1		1				0,98	0,98
	19:00	3,17	3,17	0,00		1	1			1		1				1,11	1,11
	20:00	3,31	3,30	0,02		1	1			1		1				1,18	1,18
	21:00	3,41	3,41	0,00		1	1			1		1				1,20	1,20
	22:00	3,52	3,39	0,12		1	1			1		1				1,09	1,09
	23:00	3,17	3,06	0,10		1	1			1		1				0,77	0,77

Έως τις 09:00 υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας του ΗΣ.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 4 Ιούνιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Ιούνιος 2024	00:00	2,73	2,68	0,05	1		1			1						0,82	0,82
	01:00	2,59	2,52	0,06	1		1			1						0,90	0,90
	02:00	2,47	2,41	0,06	1		1			1						0,82	0,82
	03:00	2,41	2,34	0,07	1		1			1						0,74	0,74
	04:00	2,39	2,09	0,30	1		1			1						0,70	0,70
	05:00	2,33	2,13	0,20	1		1			1						0,61	0,61
	06:00	2,28	1,96	0,32	1		1			1						0,59	0,59
	07:00	2,32	1,93	0,40	1		1			1						0,64	0,64
	08:00	2,65	2,44	0,21	1		1			1						0,91	0,91
	09:00	2,90	2,60	0,30	1		1			1						0,99	0,99
	10:00	2,96	2,58	0,39	1	1	1									1,04	1,04
	11:00	2,92	2,65	0,27	1	1	1									0,93	0,93
	12:00	3,08	2,98	0,09	1	1	1	1								1,07	1,07
	13:00	3,27	3,27	0,00		1	1	1		1						1,02	1,02
	14:00	3,26	3,26	0,00		1	1	1	1							1,03	1,03
	15:00	3,20	3,20	0,00		1	1	1		1						0,95	0,95
	16:00	3,08	3,08	0,01		1	1	1		1						0,84	0,84
	17:00	3,20	3,18	0,03		1	1	1		1						0,95	0,95
	18:00	3,46	3,46	0,00		1	1	1		1						1,17	1,17
	19:00	3,53	3,53	0,00		1	1	1		1						1,19	1,19
	20:00	3,71	3,71	0,00		1	1	1		1						1,20	1,20
	21:00	3,69	3,69	0,00		1	1	1		1						1,20	1,20
	22:00	3,53	3,53	0,00		1	1	1		1						1,19	1,19
	23:00	3,18	3,18	0,00		1	1	1		1						0,94	0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 5 Ιούνιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Ιούνιος 2024	00:00	2,77	2,77	0,00		1	1			1						0,87	0,87
	01:00	2,66	2,66	0,00		1	1			1						0,92	0,92
	02:00	2,49	2,49	0,00		1	1			1						0,79	0,79
	03:00	2,40	2,40	0,00		1	1			1						0,72	0,72
	04:00	2,39	2,39	0,00		1	1			1						0,71	0,71
	05:00	2,35	2,35	0,00		1	1			1						0,66	0,66
	06:00	2,39	2,39	0,00		1	1			1						0,69	0,69
	07:00	2,55	2,55	0,00		1	1			1						0,83	0,83
	08:00	2,87	2,87	0,00		1	1	1		1						0,82	0,82
	09:00	3,09	3,09	0,00		1	1	1		1						0,84	0,84
	10:00	3,05	3,05	0,00		1	1	1		1						0,79	0,79
	11:00	3,24	3,24	0,00		1	1	1		1						0,98	0,98
	12:00	3,38	3,37	0,01		1	1	1		1						1,12	1,12
	13:00	3,52	3,52	0,01		1	1	1		1						1,19	1,19
	14:00	3,51	3,49	0,02		1	1	1		1						1,19	1,19
	15:00	3,39	3,38	0,01		1	1	1		1						1,14	1,14
	16:00	3,32	3,30	0,02		1	1	1		1						1,08	1,08
	17:00	3,49	3,46	0,03		1	1	1		1						1,19	1,19
	18:00	3,61	3,55	0,06		1	1	1		1						1,20	1,20
	19:00	3,70	3,68	0,02	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	20:00	3,80	3,79	0,01	1	1	1	1		1						1,06	1,06
	21:00	3,90	3,87	0,03	1	1	1	1		1						1,13	1,13
	22:00	3,71	3,68	0,03	1	1	1	1		1						1,08	1,08
	23:00	3,38	3,36	0,02		1	1	1		1						1,12	1,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024	00:00	2,99	2,91	0,08		1	1			1						0,80	0,80
	01:00	2,75	2,60	0,15		1	1			1						0,80	0,80
	02:00	2,68	2,59	0,09		1	1			1						0,95	0,95
	03:00	2,62	2,50	0,11		1	1			1						0,92	0,92
	04:00	2,56	2,47	0,10		1	1			1						0,88	0,88
	05:00	2,54	2,47	0,08		1	1			1						0,85	0,85
	06:00	2,44	2,41	0,03		1	1			1						0,77	0,77
	07:00	2,58	2,57	0,01		1	1			1						0,84	0,84
	08:00	2,87	2,85	0,03		1	1			1						0,61	0,61
	09:00	3,23	3,16	0,07		1		1		1	1					0,98	0,98
	10:00	3,33	3,26	0,07		1		1		1	1					1,01	1,01
	11:00	3,35	3,32	0,02		1	1	1		1						1,09	1,09
	12:00	3,65	3,46	0,19		1	1	1		1						1,20	1,20
	13:00	3,67	3,18	0,50		1	1	1		1						1,20	1,20
	14:00	3,54	3,40	0,15		1	1	1		1						1,19	1,19
	15:00	3,36	3,25	0,11		1	1	1		1						1,12	1,12
	16:00	3,25	3,08	0,17		1	1	1		1						1,01	1,01
	17:00	3,32	3,16	0,17		1	1	1		1						1,08	1,08
	18:00	3,52	3,36	0,15		1	1	1		1						1,20	1,20
	19:00	3,59	3,36	0,23		1	1	1		1						1,20	1,20
	20:00	3,62	3,48	0,15		1	1	1		1						1,20	1,20
	21:00	3,74	3,59	0,14		1	1	1		1						1,20	1,20
	22:00	3,56	3,28	0,28		1	1	1		1						1,20	1,20
	23:00	3,21	2,68	0,52		1	1	1		1						0,98	0,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024	00:00	2,93	2,57	0,36		1	1			1						0,88	0,88
	01:00	2,76	2,39	0,37		1	1			1						0,97	0,97
	02:00	2,60	2,10	0,50		1	1			1						0,91	0,91
	03:00	2,51	2,26	0,25		1	1			1						0,84	0,84
	04:00	2,49	2,49	0,00		1	1			1						0,82	0,82
	05:00	2,41	2,40	0,01		1	1			1						0,74	0,74
	06:00	2,36	2,34	0,02		1	1			1						0,69	0,69
	07:00	2,60	2,59	0,00		1	1			1						0,88	0,88
	08:00	2,88	2,76	0,13		1	1			1						1,01	1,01
	09:00	3,03	2,82	0,21		1	1	1		1						0,98	0,98
	10:00	3,20	3,17	0,03		1	1	1		1						0,94	0,94
	11:00	3,23	3,23	0,00		1	1	1		1						0,98	0,98
	12:00	3,50	3,44	0,06		1	1	1		1						1,18	1,18
	13:00	3,65	3,46	0,19		1	1	1		1						1,20	1,20
	14:00	3,54	3,53	0,01		1	1	1		1						1,19	1,19
	15:00	3,44	3,20	0,24		1	1	1		1						1,18	1,18
	16:00	3,38	2,93	0,45		1	1	1		1						1,13	1,13
	17:00	3,47	3,17	0,30		1	1	1		1						1,18	1,18
	18:00	3,66	3,26	0,40		1	1	1		1						1,20	1,20
	19:00	3,78	3,64	0,15		1	1	1		1						1,20	1,20
	20:00	3,79	3,73	0,06	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	21:00	3,92	3,86	0,07	1	1	1	1		1						1,12	1,12
	22:00	3,76	3,69	0,08	1	1	1	1		1						0,97	0,97
	23:00	3,48	3,39	0,08		1	1	1		1						0,92	0,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024	00:00	3,19	3,03	0,16		1	1	1		1						0,99	0,99
	01:00	3,01	2,98	0,03		1	1	1		1						0,78	0,78
	02:00	2,82	2,11	0,71		1	1			1						0,84	0,84
	03:00	2,74	1,91	0,83		1	1			1						0,96	0,96
	04:00	2,71	1,93	0,78		1	1			1						0,95	0,95
	05:00	2,60	2,29	0,32		1	1			1						0,91	0,91
	06:00	2,59	2,46	0,13		1	1			1						0,90	0,90
	07:00	2,71	2,58	0,12		1	1			1						0,96	0,96
	08:00	2,82	2,67	0,15		1	1			1						0,99	0,99
	09:00	3,19	2,58	0,61		1	1	1		1						1,10	1,10
	10:00	3,33	2,52	0,81		1	1	1		1						1,08	1,08
	11:00	3,30	2,16	1,14		1	1			1						1,14	1,14
	12:00	3,29	2,45	0,84		1	1			1						1,15	1,15
	13:00	3,36	3,14	0,22		1	1	1		1						1,12	1,12
	14:00	3,41	2,73	0,69		1	1	1		1						1,16	1,16
	15:00	3,36	2,63	0,73		1	1	1		1						1,11	1,11
	16:00	3,39	3,17	0,22		1	1	1		1						1,14	1,14
	17:00	3,39	3,12	0,27		1	1	1		1						1,14	1,14
	18:00	3,56	3,26	0,30		1	1	1		1						1,20	1,20
	19:00	3,59	3,40	0,19		1	1	1		1						1,20	1,20
	20:00	3,60	3,30	0,31		1	1	1		1						1,20	1,20
	21:00	3,70	3,55	0,15		1	1	1		1						1,20	1,20
	22:00	3,57	3,29	0,28		1	1	1		1						1,20	1,20
	23:00	3,27	3,00	0,27		1	1	1		1						1,05	1,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024	00:00	2,98	2,53	0,45		1	1	1		1						0,75	0,75
	01:00	2,80	2,21	0,58		1	1			1						0,86	0,86
	02:00	2,64	2,14	0,50		1	1			1						0,92	0,92
	03:00	2,58	1,99	0,59		1	1			1						0,89	0,89
	04:00	2,51	1,95	0,56		1	1			1						0,83	0,83
	05:00	2,42	2,27	0,16		1	1			1						0,75	0,75
	06:00	2,43	2,00	0,43		1	1			1						0,75	0,75
	07:00	2,59	1,87	0,71		1	1			1						0,89	0,89
	08:00	2,75	1,79	0,96		1	1			1						0,96	0,96
	09:00	2,85	2,03	0,81		1	1			1						1,00	1,00
	10:00	2,94	2,00	0,94		1	1			1						1,03	1,03
	11:00	3,02	2,01	1,02		1	1			1						1,04	1,04
	12:00	3,16	2,08	1,08	1	1						1				1,08	1,08
	13:00	3,25	2,36	0,89	1	1						1				1,13	1,13
	14:00	3,24	3,20	0,04	1	1		1				1				1,00	1,00
	15:00	3,16	3,15	0,00	1	1		1				1				0,91	0,91
	16:00	3,20	3,15	0,05	1	1		1				1				0,95	0,95
	17:00	3,21	2,99	0,22	1	1		1				1				0,97	0,97
	18:00	3,32	3,28	0,04	1	1		1				1				1,07	1,07
	19:00	3,45	3,42	0,03	1	1		1				1				1,17	1,17
	20:00	3,56	3,53	0,03	1	1		1				1				1,20	1,20
	21:00	3,73	3,72	0,01	1	1		1				1				1,20	1,20
	22:00	3,54	3,54	0,00	1	1		1				1				1,19	1,19
	23:00	3,22	3,21	0,01	1	1		1				1				0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024	00:00	2,87	2,87	0,00	1	1		1				1				0,65	0,65
	01:00	2,59	2,58	0,01		1		1				1				0,70	0,70
	02:00	2,42	2,42	0,00		1		1				1				0,75	0,75
	03:00	2,34	2,34	0,00		1		1				1				0,66	0,66
	04:00	2,31	2,31	0,00		1		1				1				0,63	0,63
	05:00	2,27	2,27	0,00		1		1				1				0,59	0,59
	06:00	2,27	2,25	0,03		1		1				1				0,59	0,59
	07:00	2,55	2,55	0,01		1		1				1				0,84	0,84
	08:00	2,87	2,84	0,02		1		1				1				0,81	0,81
	09:00	3,11	3,11	0,00	1	1		1				1				0,87	0,87
	10:00	3,28	3,28	0,00	1	1		1				1				1,04	1,04
	11:00	3,42	3,42	0,00	1	1		1				1				1,01	1,01
	12:00	3,49	3,49	0,00	1	1		1		1		1				0,68	0,68
	13:00	3,53	3,53	0,00	1	1	1	1		1						0,70	0,70
	14:00	3,54	3,54	0,00	1	1	1	1		1						0,74	0,74
	15:00	3,53	3,53	0,00	1	1	1	1		1						0,74	0,74
	16:00	3,55	3,55	0,00	1	1	1	1		1						0,75	0,75
	17:00	3,58	3,58	0,00	1	1	1	1		1						0,77	0,77
	18:00	3,64	3,64	0,00	1	1	1	1		1						0,84	0,84
	19:00	3,85	3,79	0,06	1	1	1	1		1						1,04	1,04
	20:00	3,93	3,77	0,16	1	1	1	1		1						1,12	1,12
	21:00	4,07	3,94	0,13	1	1	1	1		1						1,19	1,19
	22:00	3,93	3,60	0,33	1	1	1	1		1						1,11	1,11
	23:00	3,60	3,31	0,29		1	1	1		1						1,17	1,17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024	00:00	3,27	3,11	0,16		1	1	1		1						1,03	1,03
	01:00	3,01	2,96	0,05		1	1	1		1						0,76	0,76
	02:00	2,84	2,83	0,01		1	1	1		1						0,61	0,61
	03:00	2,82	2,82	0,00		1	1	1		1						0,59	0,59
	04:00	2,79	2,79	0,00		1	1	1		1						0,56	0,56
	05:00	2,72	2,72	0,00		1	1	1		1						0,50	0,50
	06:00	2,72	2,72	0,00		1	1	1		1						0,49	0,49
	07:00	2,86	2,86	0,00		1	1	1		1						0,62	0,62
	08:00	3,11	3,01	0,10	1	1		1		1						0,80	0,80
	09:00	3,33	3,33	0,01	1	1		1		1						1,08	1,08
	10:00	3,47	3,07	0,40	1	1		1		1						1,19	1,19
	11:00	3,65	3,04	0,61	1	1		1		1						1,20	1,20
	12:00	3,91	3,68	0,23	1	1		1		1						1,19	1,19
	13:00	4,09	4,00	0,09	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	14:00	4,03	3,73	0,30	1	1	1	1		1						1,19	1,19
	15:00	3,95	3,45	0,50	1	1	1	1		1						1,14	1,14
	16:00	3,98	3,80	0,19	1	1	1	1		1						1,17	1,17
	17:00	4,08	3,94	0,14	1	1	1	1		1						1,18	1,18
	18:00	4,23	3,74	0,49	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	19:00	4,15	3,13	1,02	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	20:00	4,09	2,94	1,15	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	21:00	4,26	3,08	1,19	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	22:00	4,17	3,79	0,37	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	23:00	3,89	3,82	0,08	1	1	1	1		1						1,10	1,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024	00:00	3,54	3,52	0,02		1	1	1		1						0,83	0,00
	01:00	3,24	3,12	0,12		1	1	1		1						0,83	0,00
	02:00	3,05	2,94	0,10		1	1	1		1						0,81	0,00
	03:00	2,99	2,99	0,00		1	1	1		1						0,75	0,00
	04:00	2,89	2,89	0,00		1	1	1		1						0,66	0,00
	05:00	2,74	2,74	0,00		1	1	1		1						0,50	0,00
	06:00	2,73	2,73	0,00		1	1	1		1						0,48	0,00
	07:00	2,88	2,88	0,00		1	1	1		1						0,64	0,00
	08:00	3,14	3,14	0,00		1	1	1		1						0,88	0,00
	09:00	3,48	3,48	0,00		1	1	1		1						1,14	0,00
	10:00	3,81	3,81	0,00		1	1	1		1					1	1,08	0,00
	11:00	3,96	3,96	0,00		1	1	1		1					1	1,14	0,00
	12:00	4,16	3,99	0,17		1	1	1		1					1	1,20	0,00
	13:00	4,25	4,15	0,10		1	1	1		1					1	1,20	0,00
	14:00	4,32	4,19	0,14		1	1	1		1					1	1,20	0,00
	15:00	4,30	4,17	0,13		1	1	1		1					1	1,20	0,00
	16:00	4,32	3,70	0,62	1	1	1	1		1					1	0,98	0,00
	17:00	4,30	3,39	0,91	1	1	1	1		1					1	0,94	0,00
	18:00	4,23	3,67	0,56	1	1	1	1		1					1	0,87	0,00
	19:00	4,29	3,37	0,92	1	1	1	1		1					1	0,92	0,00
	20:00	4,34	3,36	0,99	1	1	1	1		1					1	0,98	0,00
	21:00	4,52	3,47	1,05	1	1	1	1		1					1	1,15	0,00
	22:00	4,33	3,74	0,59	1	1	1	1		1						1,08	0,00
	23:00	4,09	3,62	0,48	1	1	1	1		1						1,19	0,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024	00:00	3,87	3,47	0,39	1	1	1	1		1						1,11	0,00
	01:00	3,58	3,50	0,08		1	1	1		1						0,83	0,00
	02:00	3,36	3,36	0,00		1	1	1		1						1,13	0,00
	03:00	3,30	3,30	0,00		1	1	1		1						1,07	0,00
	04:00	3,26	3,26	0,00		1	1	1		1						1,02	0,00
	05:00	3,17	3,15	0,02		1	1	1		1						0,94	0,00
	06:00	3,11	3,09	0,02		1	1	1		1						0,88	0,00
	07:00	3,22	3,11	0,11		1	1	1		1						0,96	0,00
	08:00	3,44	3,31	0,13		1	1	1		1						1,16	0,00
	09:00	3,70	3,46	0,24		1	1	1		1						1,20	0,00
	10:00	4,02	3,79	0,23	1	1	1	1		1						1,17	1,20
	11:00	4,33	4,21	0,12	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	12:00	4,64	4,64	0,00	1	1	1	1		1	1					1,19	1,19
	13:00	4,79	4,79	0,00	1	1	1	1		1	1					1,20	1,20
	14:00	4,80	4,80	0,00	1	1	1	1		1	1					1,20	1,20
	15:00	4,85	4,78	0,07	1	1	1	1		1	1					1,20	1,20
	16:00	4,82	4,61	0,22	1	1	1	1		1	1					1,20	1,20
	17:00	4,86	4,26	0,60	1	1	1	1		1	1					1,20	1,20
	18:00	4,97	4,65	0,32	1	1	1	1		1	1					1,20	1,20
	19:00	4,93	4,89	0,04	1	1	1	1		1	1					1,20	1,20
	20:00	4,99	4,95	0,05	1	1	1	1		1	1					1,18	1,17
	21:00	5,19	5,15	0,04	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20
	22:00	5,15	5,14	0,00	1	1	1	1		1	1	1				1,19	1,19
	23:00	4,94	4,91	0,03	1	1	1	1		1	1	1				1,03	1,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024	00:00	4,55	4,05	0,50	1	1	1	1		1		1				1,02	1,03
	01:00	4,15	3,55	0,59	1	1	1	1		1						1,16	1,17
	02:00	3,94	3,52	0,43	1	1	1	1		1						1,15	1,14
	03:00	3,87	3,76	0,11	1	1	1	1		1						1,07	1,06
	04:00	3,77	3,38	0,39	1	1	1	1		1						0,97	0,97
	05:00	3,67	2,78	0,89	1	1	1	1		1						0,94	0,96
	06:00	3,61	2,73	0,88	1	1	1			1						1,19	1,17
	07:00	3,61	2,78	0,83	1	1	1			1						1,20	1,20
	08:00	3,91	2,95	0,96	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	09:00	4,09	3,04	1,05	1	1	1			1					1	1,19	1,19
	10:00	4,28	3,08	1,20	1	1	1			1					1	1,20	1,20
	11:00	4,39	3,34	1,04	1	1	1			1					1	1,20	1,20
	12:00	4,44	3,74	0,70	1	1	1			1					1	1,20	1,20
	13:00	4,66	3,92	0,73	1	1	1			1					1	1,20	1,20
	14:00	4,61	4,17	0,44	1	1	1			1					1	1,20	1,20
	15:00	4,58	3,95	0,63	1	1	1			1					1	1,20	1,20
	16:00	4,48	3,70	0,78	1	1	1	1		1					1	1,20	1,20
	17:00	4,60	4,14	0,46	1	1	1			1					1	1,20	1,20
	18:00	4,63	4,59	0,04	1	1	1	1		1					1	1,20	1,20
	19:00	4,73	4,73	0,00	1	1	1	1		1					1	1,20	1,20
	20:00	4,64	4,60	0,04	1	1	1	1		1					1	1,19	1,20
	21:00	4,92	4,92	0,00	1	1	1	1		1					1	1,20	1,20
	22:00	4,82	4,82	0,00	1	1	1	1		1					1	1,20	1,20
	23:00	4,44	4,39	0,05	1	1	1	1		1					1	1,07	1,06

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024	00:00	3,89	3,84	0,05	1	1	1	1		1						0,86	0,90
	01:00	3,51	3,47	0,04	1	1	1	1		1						0,86	0,84
	02:00	3,30	3,28	0,02		1	1	1		1						0,94	0,98
	03:00	3,18	3,17	0,01		1	1	1		1						0,94	0,94
	04:00	3,03	3,01	0,02		1	1	1		1						0,80	0,80
	05:00	2,86	2,79	0,08		1	1	1		1						0,63	0,63
	06:00	2,81	2,75	0,07		1	1	1		1						0,57	0,57
	07:00	3,08	3,04	0,04		1	1	1		1						0,83	0,83
	08:00	3,34	3,25	0,09		1	1	1		1						1,09	1,09
	09:00	3,54	3,37	0,18		1	1	1		1						1,18	1,19
	10:00	3,74	3,60	0,13		1	1	1		1						1,19	1,18
	11:00	3,99	3,74	0,25	1	1	1	1		1						1,16	1,16
	12:00	4,07	3,92	0,15	1	1	1	1		1						1,19	1,19
	13:00	4,12	4,06	0,06	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	14:00	4,12	4,09	0,02	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	15:00	4,02	3,99	0,03	1	1	1	1		1						1,18	1,18
	16:00	3,98	3,89	0,09	1	1	1	1		1						1,16	1,17
	17:00	4,14	4,05	0,09	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	18:00	4,20	4,07	0,13	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	19:00	4,33	4,23	0,10	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	20:00	4,30	4,29	0,01	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	21:00	4,38	4,38	0,00	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	22:00	4,26	4,26	0,00	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	23:00	3,98	3,98	0,00	1	1	1	1		1						1,15	1,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024	00:00	3,68	3,68	0,00	1	1	1	1		1						0,89	0,88
	01:00	3,36	3,36	0,00	1		1	1		1						0,95	1,00
	02:00	3,12	3,12	0,00	1		1	1		1						0,88	0,88
	03:00	3,03	3,02	0,00	1		1	1		1						0,79	0,78
	04:00	2,91	2,89	0,03	1		1	1		1						0,69	0,68
	05:00	2,84	2,80	0,04	1		1	1		1						0,61	0,60
	06:00	2,86	2,76	0,10	1		1	1		1						0,62	0,61
	07:00	3,00	2,88	0,12	1		1	1		1						0,75	0,75
	08:00	3,23	3,11	0,12	1		1	1		1						0,99	0,99
	09:00	3,38	3,21	0,17	1		1	1		1						1,13	1,13
	10:00	3,58	3,28	0,29	1		1	1		1						1,20	1,19
	11:00	3,67	3,43	0,23	1		1	1		1						1,20	1,20
	12:00	3,82	3,69	0,14	1	1	1	1		1						1,09	1,09
	13:00	3,84	3,77	0,07	1	1	1	1		1						1,04	1,04
	14:00	3,87	3,79	0,08	1	1	1	1		1						1,08	1,08
	15:00	3,80	3,79	0,01	1	1	1	1		1						1,01	1,00
	16:00	3,72	3,72	0,00	1	1	1	1		1						0,92	0,92
	17:00	3,81	3,81	0,00	1	1	1	1		1						0,99	1,00
	18:00	4,07	4,07	0,00	1	1	1	1		1						1,19	1,19
	19:00	4,09	4,09	0,00	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	20:00	4,20	4,20	0,00	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	21:00	4,22	4,22	0,00	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	22:00	3,99	3,98	0,02	1	1	1	1		1						1,16	1,15
	23:00	3,64	3,61	0,04	1	1	1	1		1						0,85	0,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024	00:00	3,29	3,20	0,09		1	1	1		1						0,92	0,95
	01:00	3,00	2,95	0,05		1	1	1		1						0,77	0,76
	02:00	2,86	2,86	0,00		1	1	1		1						0,61	0,61
	03:00	2,71	2,71	0,00		1	1	1		1						0,47	0,47
	04:00	2,65	2,65	0,00		1	1	1		1						0,40	0,40
	05:00	2,58	2,58	0,00		1	1	1		1						0,34	0,34
	06:00	2,53	2,53	0,00		1	1	1		1						0,29	0,29
	07:00	2,83	2,81	0,01		1	1	1		1						0,57	0,57
	08:00	3,21	3,21	0,00		1	1	1		1						0,96	0,96
	09:00	3,45	3,44	0,01		1	1	1		1						1,15	1,15
	10:00	3,56	3,56	0,00		1	1	1		1						1,16	1,13
	11:00	3,70	3,69	0,01		1	1	1		1					1	0,90	0,89
	12:00	3,83	3,70	0,13		1	1	1		1					1	1,03	1,03
	13:00	3,95	3,82	0,13		1	1	1		1					1	1,13	1,13
	14:00	4,02	3,87	0,15		1	1	1		1					1	1,18	1,18
	15:00	3,89	3,72	0,17		1	1	1		1					1	1,09	1,09
	16:00	3,93	3,89	0,03		1	1	1		1					1	1,11	1,11
	17:00	4,04	4,04	0,00		1	1	1		1					1	1,18	1,18
	18:00	4,14	4,11	0,03		1	1	1		1					1	1,20	1,20
	19:00	4,23	4,23	0,00		1	1	1		1					1	1,20	1,20
	20:00	4,30	4,30	0,00		1	1	1		1					1	1,20	1,20
	21:00	4,40	4,40	0,00	1	1	1	1		1						1,16	1,16
	22:00	4,32	4,31	0,01	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	23:00	4,00	3,83	0,17	1	1	1	1		1						1,15	1,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024	00:00	3,63	3,47	0,16	1	1	1	1		1						0,83	0,84
	01:00	3,35	3,24	0,11		1	1	1		1						0,97	1,01
	02:00	3,23	3,19	0,04		1	1	1		1						0,98	0,99
	03:00	3,19	3,16	0,03		1	1	1		1						0,94	0,95
	04:00	3,05	2,82	0,23		1	1	1		1						0,81	0,81
	05:00	2,96	2,79	0,16		1	1	1		1						0,71	0,72
	06:00	2,97	2,61	0,36		1	1	1		1						0,72	0,73
	07:00	3,00	2,66	0,34		1	1	1		1						0,76	0,76
	08:00	3,39	2,93	0,46		1	1	1		1						1,12	1,11
	09:00	3,70	2,79	0,91		1	1	1		1						1,20	1,20
	10:00	3,71	2,68	1,03		1	1	1		1						1,20	1,20
	11:00	3,89	2,69	1,20		1	1	1		1						1,20	1,20
	12:00	4,02	2,82	1,20		1	1	1		1						1,20	1,20
	13:00	4,11	2,91	1,20		1	1	1		1						1,20	1,20
	14:00	4,08	2,97	1,11		1	1	1		1						1,20	1,20
	15:00	3,99	3,27	0,72		1	1	1		1						1,20	1,20
	16:00	4,07	3,28	0,79		1	1	1		1						1,20	1,20
	17:00	4,10	3,59	0,51	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	18:00	4,22	3,40	0,83	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	19:00	4,37	3,27	1,10	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	20:00	4,39	3,22	1,17	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	21:00	4,57	3,39	1,18	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	22:00	4,46	3,55	0,92	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	23:00	4,14	3,03	1,10	1	1	1	1		1						1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024	00:00	3,75	2,68	1,08		1	1	1		1						1,20	1,20
	01:00	3,57	2,43	1,14		1	1	1		1						1,20	1,20
	02:00	3,33	2,66	0,66		1	1	1		1						1,09	1,09
	03:00	3,20	2,21	0,99		1	1			1						1,09	1,10
	04:00	3,13	2,20	0,93		1	1			1						1,09	1,10
	05:00	3,07	2,05	1,02		1	1			1						1,08	1,08
	06:00	3,17	2,07	1,10		1	1			1						1,11	1,11
	07:00	3,31	2,16	1,15		1	1			1						1,16	1,16
	08:00	3,57	2,45	1,12		1	1			1						1,19	1,20
	09:00	3,84	2,81	1,03	1	1	1			1						1,20	1,20
	10:00	3,92	2,96	0,96	1	1	1			1						1,20	1,20
	11:00	3,90	2,74	1,16	1	1	1			1						1,17	1,15
	12:00	3,99	2,80	1,19	1		1			1					1	1,20	1,20
	13:00	4,14	3,13	1,01	1		1			1					1	1,20	1,20
	14:00	4,11	3,36	0,75	1		1			1					1	1,20	1,20
	15:00	4,02	3,27	0,75	1		1			1					1	1,20	1,20
	16:00	3,90	2,76	1,14	1		1			1					1	1,20	1,20
	17:00	4,13	2,95	1,18	1		1			1					1	1,20	1,20
	18:00	4,29	3,18	1,11	1		1			1					1	1,20	1,20
	19:00	4,32	3,15	1,17	1		1			1					1	1,20	1,20
	20:00	4,37	3,17	1,20	1	1	1			1					1	1,20	1,20
	21:00	4,42	3,22	1,20	1	1	1			1					1	1,20	1,20
	22:00	4,40	3,20	1,20	1	1	1			1					1	1,20	1,20
	23:00	4,11	2,91	1,20	1	1	1			1						1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024	00:00	3,72	3,67	0,05	1	1		1	1					1		0,68	0,65
	01:00	3,38	3,27	0,11	1	1		1	1					1		0,66	0,72
	02:00	3,19	3,07	0,12	1	1		1	1					1		0,77	0,76
	03:00	3,04	2,99	0,05		1		1	1		1			1		0,61	0,59
	04:00	2,93	2,89	0,05		1		1	1		1			1		0,51	0,52
	05:00	2,75	2,66	0,09		1		1	1		1					0,85	0,87
	06:00	2,75	2,53	0,22		1		1	1		1					0,87	0,86
	07:00	2,93	2,27	0,66		1		1	1		1					1,00	1,00
	08:00	3,34	2,74	0,59		1		1	1		1					1,15	1,13
	09:00	3,75	3,19	0,56		1		1	1		1	1				1,15	1,15
	10:00	3,88	3,03	0,85		1	1		1	1		1				1,01	0,98
	11:00	4,01	3,22	0,80		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	12:00	4,04	3,30	0,74		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	13:00	4,23	3,21	1,02		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	14:00	4,30	3,57	0,73		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	15:00	4,28	3,11	1,18		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	16:00	4,24	3,04	1,20		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	17:00	4,39	3,19	1,20		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	18:00	4,54	3,34	1,20		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	19:00	4,68	3,48	1,20		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	20:00	4,88	3,68	1,20		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	21:00	4,97	3,77	1,20	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	22:00	4,82	3,62	1,20	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	23:00	4,55	3,35	1,20		1	1		1	1		1				1,20	1,20

Η μονάδα G5 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024	00:00	4,08	2,94	1,14		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	01:00	3,77	2,68	1,09		1	1		1	1		1				1,12	1,12
	02:00	3,60	2,53	1,08		1	1		1	1						1,09	1,11
	03:00	3,43	2,25	1,18		1	1		1	1						1,19	1,19
	04:00	3,27	2,15	1,12		1	1		1	1						1,15	1,15
	05:00	3,15	2,27	0,88		1	1		1	1						1,06	1,05
	06:00	3,00	2,10	0,90		1	1		1	1						0,90	0,90
	07:00	3,28	2,15	1,13		1	1		1	1						1,13	1,13
	08:00	3,57	2,43	1,14		1	1		1	1						1,16	1,15
	09:00	3,97	2,88	1,09		1	1		1	1		1				1,19	1,19
	10:00	4,06	3,01	1,05		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	11:00	4,12	2,95	1,17		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	12:00	4,17	3,07	1,10		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	13:00	4,15	3,10	1,05		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	14:00	4,33	3,42	0,90		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	15:00	4,22	3,71	0,51		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	16:00	4,22	3,91	0,31		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	17:00	4,29	4,10	0,18		1	1		1	1		1				1,16	1,16
	18:00	4,55	4,27	0,28	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	19:00	4,56	4,35	0,21	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	20:00	4,61	4,32	0,29	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	21:00	4,72	4,63	0,09	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	22:00	4,54	4,40	0,14	1	1	1		1	1		1				1,20	1,19
	23:00	4,23	3,77	0,46	1	1	1		1	1		1				1,09	1,08

Η μονάδα G5 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024	00:00	3,90	3,41	0,49	1	1	1		1	1						1,17	1,17
	01:00	3,57	2,71	0,86	1	1	1		1	1						0,97	1,00
	02:00	3,41	2,76	0,65		1	1		1	1						1,19	1,19
	03:00	3,30	2,54	0,76		1	1		1	1						1,16	1,16
	04:00	3,10	2,52	0,58		1	1		1	1						1,02	1,01
	05:00	3,05	2,52	0,54		1	1		1	1						0,96	0,96
	06:00	3,04	2,58	0,46		1	1		1	1						0,95	0,94
	07:00	3,17	2,69	0,48		1	1		1	1						1,06	1,06
	08:00	3,48	3,15	0,34		1	1		1	1		1				1,05	1,04
	09:00	3,79	3,73	0,05		1	1		1	1		1				1,12	1,11
	10:00	3,87	3,79	0,08		1	1		1	1		1				1,16	1,16
	11:00	3,95	3,79	0,16		1	1		1	1		1				1,19	1,19
	12:00	4,01	3,96	0,05		1	1		1	1		1				1,19	1,19
	13:00	4,17	4,03	0,14		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	14:00	4,23	4,19	0,04		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	15:00	4,12	4,12	0,00		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	16:00	4,19	4,19	0,00		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	17:00	4,24	4,23	0,01	1	1	1		1	1		1				1,06	1,05
	18:00	4,40	4,39	0,01	1	1	1		1	1		1				1,03	1,04
	19:00	4,54	4,54	0,00	1	1	1		1	1		1				1,16	1,16
	20:00	4,58	4,55	0,04	1	1	1		1	1		1				1,18	1,19
	21:00	4,71	4,65	0,05	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	22:00	4,52	4,44	0,08	1	1	1		1	1		1				1,16	1,16
	23:00	4,18	4,14	0,04	1	1	1		1	1		1				0,83	0,83

Η μονάδα G5 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024	00:00	3,77	3,77	0,00	1	1	1		1	1						0,85	0,90
	01:00	3,43	3,40	0,03	1	1	1		1	1						0,64	0,63
	02:00	3,29	3,21	0,08		1	1		1	1						0,49	0,50
	03:00	3,12	3,05	0,07		1	1		1	1						0,86	0,88
	04:00	3,00	2,99	0,01		1	1		1	1						0,76	0,76
	05:00	2,95	2,92	0,03		1	1		1	1						0,71	0,71
	06:00	2,97	2,90	0,07		1	1		1	1						0,74	0,73
	07:00	3,16	3,04	0,12		1	1		1	1						0,92	0,92
	08:00	3,59	3,50	0,08		1	1		1	1		1				0,95	0,93
	09:00	3,83	3,78	0,05		1	1		1	1		1				1,02	1,02
	10:00	4,02	3,94	0,08		1	1		1	1		1				1,18	1,18
	11:00	4,06	3,98	0,08		1	1		1	1		1				1,20	1,20
	12:00	4,11	4,01	0,10	1	1	1		1	1		1				1,13	1,12
	13:00	4,21	4,18	0,03		1	1		1	1		1				1,05	1,05
	14:00	4,25	4,16	0,09	1	1	1		1	1		1				0,87	0,83
	15:00	4,15	4,11	0,04		1	1	1	1	1		1				0,75	0,74
	16:00	4,14	4,06	0,09	1	1	1	1	1	1		1				0,79	0,79
	17:00	4,17	4,15	0,03	1	1	1		1	1		1				0,81	0,82
	18:00	4,40	4,39	0,01	1	1	1		1	1		1				1,03	1,03
	19:00	4,49	4,49	0,00	1	1	1		1	1		1				1,13	1,12
	20:00	4,53	4,51	0,02	1	1	1		1	1		1				1,15	1,15
	21:00	4,76	4,67	0,08	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	22:00	4,54	4,54	0,00	1	1	1		1	1		1				1,13	1,12
	23:00	4,24	4,24	0,00	1	1	1		1	1		1				0,89	0,88

Η μονάδα G5 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ε υ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024	00:00	3,85	3,85	0,00	1	1	1		1	1						0,93	0,96
	01:00	3,52	3,49	0,04	1	1	1		1	1						0,73	0,73
	02:00	3,37	3,32	0,05	1	1	1		1	1						0,58	0,57
	03:00	3,22	3,12	0,11		1	1		1	1						0,72	0,75
	04:00	3,11	2,88	0,23		1	1		1	1						0,89	0,87
	05:00	3,00	2,66	0,34		1	1		1	1						0,77	0,76
	06:00	3,02	2,23	0,78		1	1		1	1						0,79	0,78
	07:00	3,15	2,47	0,69		1	1		1	1						0,90	0,90
	08:00	3,53	2,60	0,94	1	1	1			1						1,11	1,12
	09:00	3,71	2,81	0,90	1	1	1			1						1,18	1,17
	10:00	3,88	2,88	1,00	1	1	1		1							1,20	1,20
	11:00	3,94	2,81	1,13	1	1	1		1							1,20	1,20
	12:00	4,00	3,18	0,82	1	1	1		1							1,20	1,20
	13:00	4,13	3,18	0,94	1	1	1		1							1,20	1,20
	14:00	4,09	3,60	0,49	1	1	1		1							1,20	1,20
	15:00	4,12	3,63	0,49	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	16:00	3,95	3,75	0,20	1	1	1	1	1							1,12	1,12
	17:00	3,92	3,42	0,51	1	1	1	1	1							1,10	1,11
	18:00	4,17	3,09	1,08	1	1	1	1	1							1,19	1,19
	19:00	4,19	3,40	0,79	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	20:00	4,40	3,23	1,17	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	21:00	4,52	3,48	1,04	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	22:00	4,28	3,14	1,14	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	23:00	3,96	2,83	1,13	1	1	1	1	1							1,19	1,19

Η μονάδα G5 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024	00:00	3,61	2,41	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	01:00	3,30	2,23	1,07	1	1	1		1							1,08	1,07
	02:00	3,12	2,22	0,90		1	1		1							0,90	0,88
	03:00	2,98	2,05	0,93		1	1		1							0,97	0,97
	04:00	2,87	2,11	0,76		1	1		1							1,01	1,00
	05:00	2,85	1,91	0,94		1	1		1							1,00	1,00
	06:00	2,81	1,83	0,97		1	1		1							0,98	0,98
	07:00	2,92	1,91	1,02		1	1		1							1,02	1,02
	08:00	3,24	2,11	1,13		1	1		1							1,13	1,13
	09:00	3,59	2,49	1,10		1	1		1							1,20	1,20
	10:00	3,75	2,64	1,11		1	1		1						1	1,20	1,20
	11:00	3,82	2,62	1,20		1	1		1						1	1,20	1,20
	12:00	3,85	2,65	1,20		1	1		1						1	1,20	1,20
	13:00	3,97	2,82	1,14		1	1		1						1	1,20	1,20
	14:00	3,97	3,34	0,63		1	1		1						1	1,20	1,20
	15:00	3,83	3,07	0,77		1	1		1						1	1,20	1,20
	16:00	3,79	2,85	0,94		1	1		1						1	1,20	1,20
	17:00	3,84	3,39	0,45		1	1		1						1	1,20	1,20
	18:00	3,97	3,75	0,23	1	1	1		1						1	1,17	1,17
	19:00	4,08	4,04	0,04	1	1	1		1						1	1,20	1,19
	20:00	4,30	4,05	0,24	1	1	1		1						1	1,20	1,20
	21:00	4,50	3,96	0,53	1	1	1		1						1	1,20	1,20
	22:00	4,36	4,14	0,22	1	1	1		1						1	1,20	1,20
	23:00	3,99	3,80	0,19	1	1	1		1						1	1,16	1,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024	00:00	3,61	3,15	0,46	1	1	1		1							1,01	1,03
	01:00	3,32	2,55	0,78	1	1	1		1							1,10	1,09
	02:00	3,14	2,52	0,63	1	1	1		1							0,91	0,91
	03:00	3,00	2,44	0,55		1	1		1							0,82	0,83
	04:00	2,93	2,17	0,76		1	1		1							1,03	1,02
	05:00	2,88	2,19	0,69		1	1		1							1,01	1,01
	06:00	2,89	2,53	0,36		1	1		1							1,01	1,01
	07:00	3,13	2,63	0,51		1	1		1							1,10	1,09
	08:00	3,46	3,04	0,42		1	1		1					1		1,18	1,17
	09:00	3,68	3,36	0,32		1	1		1					1		1,20	1,20
	10:00	3,84	3,73	0,11	1	1	1		1					1		1,08	1,07
	11:00	3,89	3,76	0,13	1	1	1		1					1		1,08	1,08
	12:00	3,93	3,93	0,00	1	1	1		1					1		1,14	1,13
	13:00	4,08	4,02	0,06	1	1	1		1					1		1,18	1,18
	14:00	4,13	4,13	0,00	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	15:00	4,01	3,97	0,04	1	1	1		1					1		1,18	1,18
	16:00	4,01	3,97	0,04	1	1	1		1					1		1,17	1,17
	17:00	4,01	4,01	0,00	1	1	1		1					1		1,18	1,18
	18:00	4,17	4,17	0,00	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	19:00	4,34	4,33	0,01	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	20:00	4,46	4,46	0,00	1	1	1		1					1		1,18	1,18
	21:00	4,53	4,53	0,00	1	1	1		1			1		1		1,16	1,16
	22:00	4,42	4,42	0,00	1	1	1		1			1		1		1,07	1,06
	23:00	4,13	4,13	0,01	1	1	1		1			1		1		0,89	0,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024	00:00	3,71	3,65	0,06	1	1	1		1					1		0,91	0,91
	01:00	3,42	3,42	0,00	1	1	1		1					1		0,63	0,63
	02:00	3,24	3,24	0,00	1	1	1		1					1		0,43	0,43
	03:00	3,09	3,09	0,00	1		1		1					1		0,63	0,68
	04:00	2,97	2,97	0,00	1		1		1					1		0,72	0,73
	05:00	2,94	2,91	0,02	1		1		1					1		0,70	0,69
	06:00	2,94	2,91	0,03	1		1		1					1		0,69	0,70
	07:00	3,05	3,01	0,04	1		1		1					1		0,79	0,80
	08:00	3,43	3,18	0,25	1		1		1					1		1,14	1,14
	09:00	3,74	3,51	0,23	1		1		1					1		1,20	1,20
	10:00	3,82	3,77	0,06	1		1	1	1					1		1,03	1,02
	11:00	4,07	3,96	0,11	1		1	1	1					1		1,19	1,19
	12:00	4,09	3,96	0,13	1		1	1	1					1		1,20	1,19
	13:00	4,20	4,02	0,18	1		1	1	1					1		1,20	1,20
	14:00	4,24	3,98	0,27	1		1	1	1					1		1,20	1,20
	15:00	4,11	3,89	0,21	1		1	1	1					1		1,20	1,20
	16:00	4,08	3,90	0,18	1		1	1	1					1		1,20	1,20
	17:00	4,20	3,28	0,92	1		1	1	1					1		1,20	1,20
	18:00	4,32	3,36	0,96	1		1	1	1					1		1,20	1,20
	19:00	4,42	3,83	0,59	1		1	1	1					1		1,20	1,20
	20:00	4,49	4,26	0,23	1		1	1	1					1		1,20	1,20
	21:00	4,47	4,29	0,18	1		1	1	1					1		1,20	1,20
	22:00	4,33	4,12	0,20	1		1	1	1					1		1,20	1,20
	23:00	4,03	3,88	0,15	1		1	1	1					1		1,16	1,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024	00:00	3,66	3,18	0,48	1		1		1					1		1,14	1,15
	01:00	3,44	2,49	0,95	1		1		1					1		1,18	1,17
	02:00	3,30	2,61	0,69	1		1		1					1		1,06	1,06
	03:00	3,19	2,48	0,71	1		1		1					1		0,96	0,95
	04:00	3,15	2,24	0,91	1		1		1					1		0,92	0,92
	05:00	3,04	2,23	0,81	1		1		1							0,81	0,80
	06:00	3,00	1,98	1,02	1		1		1							1,02	1,03
	07:00	3,11	2,02	1,09	1		1		1							1,09	1,09
	08:00	3,44	2,26	1,18	1		1		1							1,17	1,17
	09:00	3,78	2,58	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	10:00	3,88	2,68	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	11:00	3,99	2,84	1,15	1	1	1		1							1,20	1,20
	12:00	4,01	2,83	1,18	1	1	1		1							1,20	1,20
	13:00	4,12	2,94	1,18	1	1	1		1							1,20	1,20
	14:00	4,20	3,07	1,13	1	1	1		1							1,20	1,20
	15:00	4,16	2,96	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	16:00	4,16	2,96	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	17:00	4,24	3,04	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	18:00	4,35	3,15	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	19:00	4,49	3,29	1,20	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	20:00	4,50	3,30	1,20	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	21:00	4,58	3,38	1,20	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	22:00	4,26	3,56	0,70	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	23:00	4,02	2,88	1,15	1	1	1		1							1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024	00:00	3,60	3,27	0,33	1	1	1		1							1,20	1,20
	01:00	3,32	2,56	0,76	1	1	1		1							1,09	1,09
	02:00	3,11	2,32	0,79	1	1	1		1							0,88	0,88
	03:00	3,05	2,36	0,70	1	1	1		1							0,82	0,82
	04:00	2,91	2,22	0,69	1	1	1		1							0,69	0,69
	05:00	2,81	1,93	0,88		1	1		1							0,98	0,99
	06:00	2,82	1,91	0,91		1	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,03	1,99	1,05		1	1		1							1,06	1,06
	08:00	3,32	2,16	1,16		1	1		1							1,16	1,16
	09:00	3,62	2,48	1,15		1	1		1							1,20	1,20
	10:00	3,65	2,48	1,17		1	1		1					1		1,20	1,20
	11:00	3,83	2,81	1,02		1	1		1					1		1,20	1,20
	12:00	3,91	2,88	1,03		1	1		1					1		1,20	1,20
	13:00	4,01	2,88	1,13		1	1		1					1		1,20	1,20
	14:00	3,91	2,93	0,98		1	1		1					1		1,20	1,20
	15:00	3,90	2,78	1,12		1	1		1					1		1,20	1,20
	16:00	3,93	2,78	1,15		1	1		1					1		1,20	1,20
	17:00	3,97	2,77	1,20		1	1		1					1		1,20	1,20
	18:00	4,11	2,91	1,20		1	1		1					1		1,20	1,20
	19:00	4,19	3,21	0,98		1	1		1					1		1,20	1,20
	20:00	4,14	3,06	1,08	1	1	1		1							1,20	1,20
	21:00	4,12	3,15	0,98	1	1	1		1							1,20	1,20
	22:00	3,96	3,19	0,77	1	1	1		1							1,20	1,20
	23:00	3,69	2,88	0,81	1	1	1		1							1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024	00:00	3,32	2,76	0,56	1	1	1		1							1,08	1,08
	01:00	3,07	2,52	0,54	1	1	1		1							0,82	0,83
	02:00	2,90	2,45	0,46		1	1		1							0,95	0,97
	03:00	2,78	1,99	0,79		1	1		1							0,97	0,97
	04:00	2,67	2,00	0,68		1	1		1							0,94	0,94
	05:00	2,64	1,77	0,88		1	1		1							0,92	0,92
	06:00	2,60	1,71	0,90		1	1		1							0,90	0,90
	07:00	2,83	1,96	0,87		1	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,31	2,99	0,32		1	1		1					1		1,15	1,15
	09:00	3,68	3,62	0,06	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	10:00	3,92	3,79	0,13	1	1	1		1					1		1,10	1,11
	11:00	3,91	3,59	0,32	1	1	1		1					1		1,11	1,12
	12:00	3,95	3,66	0,28	1	1	1		1					1		1,14	1,14
	13:00	3,93	3,88	0,05	1	1	1		1					1		1,12	1,12
	14:00	3,98	3,71	0,27	1	1	1		1					1		1,15	1,15
	15:00	4,10	3,89	0,21	1	1	1		1					1		1,18	1,19
	16:00	4,15	4,12	0,03	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	17:00	4,28	4,25	0,03	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	18:00	4,31	4,31	0,00	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	19:00	4,61	4,59	0,02	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	20:00	4,62	4,62	0,00	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	21:00	4,73	4,73	0,00	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	22:00	4,61	4,60	0,01	1	1	1	1	1					1		1,19	1,19
	23:00	4,27	4,25	0,01	1	1	1		1					1		1,12	1,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024	00:00	4,01	3,99	0,01	1	1	1		1					1		1,14	1,14
	01:00	3,52	3,52	0,00	1	1	1		1					1		0,82	0,86
	02:00	3,26	3,26	0,00	1	1	1		1							1,03	1,02
	03:00	3,13	3,13	0,00	1	1	1		1							0,89	0,89
	04:00	3,03	3,02	0,01	1	1	1		1							0,79	0,79
	05:00	2,92	2,89	0,02	1	1	1		1							0,69	0,68
	06:00	2,92	2,92	0,00	1	1	1		1							0,69	0,68
	07:00	3,04	3,04	0,00	1	1	1		1							0,80	0,80
	08:00	3,46	3,46	0,00	1	1	1		1							1,14	1,15
	09:00	3,83	3,83	0,00	1	1	1		1					1		1,17	1,18
	10:00	4,09	4,09	0,00	1	1	1		1					1		1,19	1,20
	11:00	4,11	4,11	0,00	1	1	1		1					1		1,20	1,19
	12:00	4,13	4,13	0,00	1	1	1		1					1		1,19	1,17
	13:00	4,39	4,39	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	14:00	4,25	4,25	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	15:00	4,40	4,38	0,02	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	16:00	4,50	4,48	0,02	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	17:00	4,54	4,53	0,01	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	18:00	4,67	4,60	0,07	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	19:00	4,87	4,71	0,17	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	20:00	4,98	4,66	0,32	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	21:00	5,14	4,76	0,38	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	22:00	4,93	4,28	0,65	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	23:00	4,71	3,72	0,99	1	1		1	1	1						1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024	00:00	4,29	3,15	1,14	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	01:00	3,94	2,85	1,09	1	1		1	1	1						1,11	1,11
	02:00	3,75	2,82	0,92	1	1		1		1						1,08	1,08
	03:00	3,57	2,49	1,09	1	1		1		1						1,20	1,20
	04:00	3,43	2,56	0,87	1	1		1		1						1,16	1,17
	05:00	3,36	2,33	1,02	1	1		1		1						1,12	1,12
	06:00	3,31	2,45	0,86	1	1		1		1						1,09	1,08
	07:00	3,48	3,11	0,37	1	1		1		1						1,18	1,19
	08:00	3,82	3,47	0,35	1	1		1		1						1,20	1,20
	09:00	4,09	3,48	0,61	1	1		1		1						1,20	1,20
	10:00	4,33	3,92	0,41	1	1		1	1	1						1,19	1,19
	11:00	4,42	4,41	0,01	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	12:00	4,52	4,52	0,00	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	13:00	4,67	4,67	0,00	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	14:00	4,70	4,69	0,02	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	15:00	4,60	4,60	0,00	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	16:00	4,48	4,48	0,00	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	17:00	4,37	4,36	0,01	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	18:00	4,45	4,45	0,00	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	19:00	4,63	4,63	0,01	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	20:00	4,69	4,66	0,03	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	21:00	4,90	4,88	0,02	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	22:00	4,85	4,84	0,00	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	23:00	4,58	4,58	0,00	1	1	1	1	1	1						1,19	1,20

Στο διάστημα 17:10 - 17:50 παρουσιάστηκε βλάβη στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ε υ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024	00:00	4,21	4,21	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	01:00	3,91	3,90	0,01	1	1	1	1	1							1,10	1,10
	02:00	3,65	3,65	0,00	1	1	1	1	1							0,95	0,99
	03:00	3,46	3,46	0,00	1	1	1		1							1,18	1,18
	04:00	3,34	3,32	0,02	1	1	1		1							1,09	1,10
	05:00	3,07	3,05	0,02	1	1	1		1							0,83	0,83
	06:00	2,96	2,96	0,00	1	1	1		1							0,71	0,72
	07:00	3,19	3,18	0,01	1	1	1		1							0,92	0,93
	08:00	3,77	3,77	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	09:00	4,06	4,06	0,00	1	1	1		1			1				1,11	1,08
	10:00	4,20	4,20	0,00	1	1	1		1			1		1		0,84	0,85
	11:00	4,28	4,28	0,00	1	1	1		1			1		1		0,93	0,93
	12:00	4,33	4,32	0,00	1	1	1		1			1				1,14	1,14
	13:00	4,47	4,47	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	14:00	4,45	4,45	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	15:00	4,49	4,49	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	16:00	4,47	4,47	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	17:00	4,47	4,45	0,02	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	18:00	4,71	4,70	0,01	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	19:00	4,95	4,91	0,04	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	20:00	4,87	4,84	0,03	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	21:00	4,84	4,23	0,61	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	22:00	4,38	4,16	0,23	1	1	1	1	1	1						1,03	1,02
	23:00	3,95	3,83	0,12	1	1	1	1	1							1,05	1,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024	00:00	3,59	3,40	0,19	1	1	1		1							0,81	0,80
	01:00	3,30	2,84	0,46	1	1	1		1							0,95	0,98
	02:00	3,15	2,97	0,18	1	1	1		1							0,92	0,91
	03:00	3,05	3,00	0,04	1	1	1		1							0,81	0,81
	04:00	2,96	2,87	0,09	1	1	1		1							0,72	0,72
	05:00	2,89	2,64	0,25	1	1	1		1							0,65	0,65
	06:00	2,90	2,62	0,28	1	1	1		1							0,66	0,66
	07:00	2,97	2,50	0,47		1	1		1							0,88	0,91
	08:00	3,43	3,10	0,33		1	1		1			1				1,18	1,18
	09:00	3,78	2,90	0,88		1	1		1			1				1,19	1,19
	10:00	3,82	3,36	0,46		1	1		1			1				0,98	0,97
	11:00	4,00	3,61	0,40		1	1	1				1		1		1,06	1,11
	12:00	4,04	3,64	0,40		1	1	1				1		1		1,19	1,19
	13:00	4,20	3,54	0,66		1	1	1	1			1				1,17	1,17
	14:00	4,18	3,29	0,89		1	1	1	1			1				1,20	1,20
	15:00	4,19	3,24	0,95		1	1	1	1			1				1,20	1,20
	16:00	4,18	3,05	1,14		1	1	1	1			1				1,20	1,20
	17:00	4,19	3,14	1,05		1	1	1	1			1				1,20	1,20
	18:00	4,39	3,63	0,76		1	1	1	1			1				1,20	1,20
	19:00	4,56	3,71	0,85		1	1	1	1			1				1,20	1,20
	20:00	4,58	3,61	0,97		1	1	1	1			1				1,20	1,20
	21:00	4,56	3,62	0,95		1	1	1	1			1				1,20	1,20
	22:00	4,44	3,58	0,87		1	1	1	1			1				1,20	1,20
	23:00	4,18	3,43	0,75		1	1	1	1			1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024	00:00	3,82	3,55	0,28		1	1	1	1							1,20	1,20
	01:00	3,52	3,17	0,36		1	1	1	1							1,19	1,19
	02:00	3,30	2,37	0,93		1	1		1							1,07	1,08
	03:00	3,08	2,23	0,84		1	1		1							1,08	1,08
	04:00	2,99	2,00	0,98		1	1		1							1,04	1,04
	05:00	2,94	1,92	1,03		1	1		1							1,03	1,03
	06:00	3,00	1,98	1,02		1	1		1							1,05	1,05
	07:00	3,12	2,03	1,09		1	1		1							1,09	1,09
	08:00	3,49	2,31	1,18		1	1		1							1,19	1,19
	09:00	3,81	2,75	1,06		1	1		1					1		1,20	1,20
	10:00	4,07	3,07	0,99		1	1		1					1		1,20	1,20
	11:00	4,09	3,29	0,80		1	1		1					1		1,20	1,20
	12:00	4,32	3,22	1,10		1	1		1					1		1,20	1,20
	13:00	4,30	3,44	0,87		1	1		1					1		1,20	1,20
	14:00	4,35	3,16	1,19		1	1		1					1		1,20	1,20
	15:00	4,19	3,05	1,14		1	1		1					1		1,20	1,20
	16:00	4,20	3,29	0,91		1	1		1					1		1,20	1,20
	17:00	4,35	3,17	1,18		1	1		1					1		1,20	1,20
	18:00	4,63	3,43	1,20	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	19:00	4,73	3,57	1,17	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	20:00	4,74	3,54	1,20	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	21:00	4,76	3,63	1,14	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	22:00	4,59	3,53	1,07	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	23:00	4,27	3,13	1,14	1	1	1		1					1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024	00:00	3,97	3,04	0,93	1	1	1		1							1,20	1,20
	01:00	3,66	3,06	0,60	1	1	1		1							1,20	1,20
	02:00	3,49	2,58	0,91	1	1	1		1							1,19	1,19
	03:00	3,34	2,48	0,86	1	1	1		1							1,12	1,11
	04:00	3,18	2,35	0,83		1	1		1							0,94	0,95
	05:00	3,12	2,09	1,03		1	1		1							1,08	1,09
	06:00	3,13	2,04	1,09		1	1		1							1,09	1,10
	07:00	3,31	2,15	1,15		1	1		1							1,15	1,16
	08:00	3,52	2,53	0,99		1	1		1							1,20	1,19
	09:00	3,83	2,65	1,18	1	1	1		1							1,20	1,20
	10:00	4,02	2,82	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	11:00	3,94	2,74	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	12:00	3,90	2,70	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	13:00	3,98	2,78	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	14:00	3,94	2,74	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	15:00	3,95	2,97	0,99	1	1	1		1							1,20	1,20
	16:00	3,92	3,47	0,45	1	1	1		1							1,20	1,20
	17:00	4,00	3,70	0,31	1	1	1		1							1,20	1,20
	18:00	4,19	4,05	0,14	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	19:00	4,34	4,20	0,14	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	20:00	4,39	3,92	0,47	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	21:00	4,50	3,30	1,20	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	22:00	4,32	3,29	1,03	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	23:00	4,05	3,66	0,39	1	1	1		1					1		1,19	1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024	00:00	3,68	2,89	0,80	1	1	1		1							1,20	1,20
	01:00	3,34	2,51	0,83	1	1	1		1							1,10	1,10
	02:00	3,15	2,15	1,00		1	1		1							1,01	1,00
	03:00	3,03	1,97	1,05		1	1		1							1,06	1,06
	04:00	2,89	1,87	1,01		1	1		1							1,02	1,01
	05:00	2,79	1,81	0,98		1	1		1							0,98	0,97
	06:00	2,82	2,05	0,77		1	1		1							0,98	0,99
	07:00	3,21	2,42	0,79		1	1		1							1,12	1,12
	08:00	3,54	3,02	0,52		1	1		1					1		1,20	1,20
	09:00	3,86	3,09	0,77		1	1		1					1		1,20	1,20
	10:00	4,04	2,97	1,07		1	1		1					1		1,20	1,20
	11:00	4,19	3,36	0,84		1	1		1					1		1,20	1,20
	12:00	4,39	3,43	0,96		1	1		1					1		1,20	1,20
	13:00	4,46	3,70	0,76	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	14:00	4,38	3,46	0,92	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	15:00	4,25	3,39	0,86	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	16:00	4,22	3,56	0,66	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	17:00	4,34	3,77	0,57	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	18:00	4,61	3,83	0,79	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	19:00	4,70	4,02	0,68	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	20:00	4,78	4,11	0,67	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	21:00	4,91	4,08	0,84	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	22:00	4,74	3,79	0,95	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	23:00	4,44	3,60	0,84	1	1	1		1					1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024	00:00	4,16	3,27	0,89	1	1	1		1							1,20	1,20
	01:00	3,84	2,97	0,87	1	1	1		1							1,20	1,20
	02:00	3,58	3,28	0,30	1	1	1		1							1,20	1,20
	03:00	3,50	3,21	0,29		1	1	1	1							1,18	1,17
	04:00	3,41	2,32	1,09		1	1	1	1							1,16	1,16
	05:00	3,26	2,23	1,03		1	1	1	1							1,03	1,04
	06:00	3,22	2,24	0,98		1	1	1	1							0,98	0,99
	07:00	3,31	2,26	1,05		1	1	1	1							1,05	1,07
	08:00	3,53	2,50	1,02		1		1	1							1,17	1,16
	09:00	3,74	2,72	1,02		1		1	1					1		1,15	1,15
	10:00	4,19	3,17	1,02		1	1		1					1		1,20	1,20
	11:00	4,37	3,61	0,76		1	1		1					1		1,20	1,20
	12:00	4,52	3,65	0,87		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	13:00	4,60	4,22	0,38		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	14:00	4,67	4,09	0,58		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	15:00	4,55	3,44	1,11		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	16:00	4,51	3,54	0,97		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	17:00	4,63	3,59	1,04		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	18:00	4,86	3,66	1,20		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	19:00	5,02	3,85	1,18		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	20:00	5,01	3,81	1,20		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	21:00	5,15	4,03	1,13	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	22:00	5,15	3,99	1,16	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	23:00	4,91	4,00	0,92		1	1	1	1					1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024	00:00	4,55	3,68	0,87		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	01:00	4,15	3,28	0,87		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	02:00	3,91	3,19	0,72		1	1		1					1		1,20	1,20
	03:00	3,68	3,02	0,66		1	1		1					1		1,20	1,20
	04:00	3,50	2,56	0,93		1	1		1					1		1,20	1,19
	05:00	3,41	2,29	1,12		1	1		1					1		1,17	1,17
	06:00	3,39	2,43	0,96		1	1		1					1		1,15	1,15
	07:00	3,55	2,50	1,05		1	1		1					1		1,20	1,20
	08:00	3,87	3,15	0,72		1	1		1					1		1,20	1,20
	09:00	4,19	3,78	0,40	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	10:00	4,16	3,59	0,57	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	11:00	4,27	3,65	0,62	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	12:00	4,43	3,42	1,01	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	13:00	4,69	3,49	1,20		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	14:00	4,76	3,56	1,20		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	15:00	4,77	3,62	1,15		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	16:00	4,78	4,22	0,56		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	17:00	4,87	3,94	0,93		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	18:00	5,10	3,94	1,16		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	19:00	5,25	4,05	1,20		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	20:00	5,32	4,12	1,20	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	21:00	5,47	4,27	1,20	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	22:00	5,39	4,55	0,84	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	23:00	5,14	4,28	0,86	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024	00:00	4,75	4,35	0,40	1		1	1	1					1		1,20	1,20
	01:00	4,41	4,25	0,16	1		1	1	1					1		1,20	1,20
	02:00	4,19	4,09	0,10	1		1	1	1					1		1,20	1,20
	03:00	3,95	3,80	0,15	1		1	1	1					1		1,14	1,14
	04:00	3,78	3,69	0,09			1	1	1					1		1,16	1,16
	05:00	3,71	3,61	0,10			1	1	1					1		1,20	1,20
	06:00	3,65	3,09	0,57			1	1	1					1		1,20	1,20
	07:00	3,76	3,65	0,11	1		1	1	1					1		1,05	1,05
	08:00	4,09	3,65	0,44	1		1	1	1					1		1,18	1,18
	09:00	4,41	3,55	0,85	1		1	1	1			1				1,20	1,19
	10:00	4,54	4,18	0,36	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	11:00	4,59	4,10	0,49	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	12:00	4,59	3,89	0,70	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	13:00	4,84	4,24	0,60	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	14:00	5,09	3,89	1,20	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	15:00	4,93	3,78	1,15	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	16:00	4,95	4,42	0,53	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	17:00	5,01	4,75	0,26	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	18:00	5,13	4,57	0,56	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	19:00	5,18	4,33	0,85	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	20:00	5,32	4,91	0,41	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	21:00	5,50	5,13	0,37	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	22:00	5,40	5,14	0,26	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	23:00	5,31	4,94	0,37	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024	00:00	5,00	4,42	0,58	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	01:00	4,67	4,25	0,42	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	02:00	4,44	3,77	0,67	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	03:00	4,24	3,57	0,67	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	04:00	4,07	3,82	0,25	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	05:00	3,93	3,55	0,38		1	1	1	1							1,19	1,19
	06:00	3,79	3,16	0,64		1	1	1	1							1,20	1,20
	07:00	3,84	2,98	0,86		1	1	1	1							1,20	1,20
	08:00	4,08	2,96	1,12		1	1		1					1		1,20	1,20
	09:00	4,27	3,62	0,64	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	10:00	4,51	3,77	0,74	1	1	1		1					1		1,19	1,19
	11:00	4,54	4,10	0,44		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	12:00	4,58	3,86	0,72		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	13:00	4,76	4,10	0,66		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	14:00	4,99	4,28	0,72		1	1	1	1					1		1,20	1,20
	15:00	4,97	4,35	0,61	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	16:00	4,99	4,81	0,18	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	17:00	5,15	4,93	0,22	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	18:00	5,15	5,04	0,11	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	19:00	5,33	5,05	0,27	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	20:00	5,37	5,13	0,23	1	1	1		1		1			1		1,20	1,20
	21:00	5,44	5,06	0,39	1	1	1		1		1			1		1,20	1,20
	22:00	5,50	5,07	0,43	1	1	1		1		1			1		1,20	1,20
	23:00	5,32	5,02	0,29	1	1	1		1		1			1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024	00:00	5,19	4,52	0,67	1	1	1		1		1			1		1,20	1,20
	01:00	4,85	4,08	0,78	1	1	1		1		1			1		1,20	1,20
	02:00	4,57	3,87	0,70	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	03:00	4,36	3,39	0,97	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	04:00	4,18	3,00	1,18	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	05:00	3,98	2,91	1,07	1	1	1		1							1,20	1,20
	06:00	3,64	3,11	0,53	1	1	1		1							1,20	1,20
	07:00	3,92	2,76	1,17	1	1	1		1							1,20	1,20
	08:00	4,19	2,99	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	09:00	4,53	3,37	1,16	1	1	1		1							1,20	1,20
	10:00	4,62	3,48	1,14	1	1	1		1							1,20	1,20
	11:00	4,77	3,76	1,01	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	12:00	4,89	3,75	1,13	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	13:00	5,09	4,09	1,00	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	14:00	5,05	4,33	0,72	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	15:00	5,14	4,82	0,32	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	16:00	5,15	4,43	0,72	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	17:00	5,22	4,59	0,63	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	18:00	5,44	4,42	1,02	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	19:00	5,53	5,21	0,32	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	20:00	5,67	5,54	0,12	1	1	1		1	1		1		1		1,20	1,20
	21:00	5,71	5,67	0,04	1	1	1		1	1		1		1		1,20	1,20
	22:00	5,58	5,50	0,08	1	1	1		1	1		1		1		1,20	1,20
	23:00	5,45	5,40	0,05	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024	00:00	5,24	4,82	0,42	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	01:00	5,01	4,35	0,65	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	02:00	4,75	4,26	0,48	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	03:00	4,52	4,32	0,20	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	04:00	4,35	3,49	0,86	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	05:00	4,19	3,78	0,42	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	06:00	3,87	3,25	0,62	1	1	1		1					1		1,07	1,07
	07:00	4,10	2,92	1,18	1	1	1		1					1		1,18	1,18
	08:00	4,30	3,17	1,14	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	09:00	4,51	3,31	1,20	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	10:00	4,60	3,40	1,20	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	11:00	4,75	3,75	1,00	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	12:00	4,79	3,64	1,15	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	13:00	4,84	3,95	0,90	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	14:00	4,92	4,32	0,60	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	15:00	4,87	4,03	0,84	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	16:00	4,97	4,04	0,94	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	17:00	4,99	4,40	0,59	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	18:00	5,16	4,04	1,12	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	19:00	5,28	4,72	0,56	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	20:00	5,33	4,63	0,70	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	21:00	5,41	5,10	0,31	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	22:00	5,33	4,96	0,38	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	23:00	5,18	4,98	0,20	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ρ ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024	00:00	4,96	4,39	0,58	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	01:00	4,61	3,90	0,72	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	02:00	4,36	3,51	0,85	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	03:00	4,03	3,71	0,32	1	1	1		1					1		1,14	1,14
	04:00	3,85	2,84	1,01	1	1	1		1							1,14	1,14
	05:00	3,74	3,33	0,42	1	1	1		1							1,20	1,20
	06:00	3,66	3,54	0,11	1	1	1		1							1,20	1,20
	07:00	3,64	3,31	0,33	1	1	1		1							1,20	1,20
	08:00	3,93	3,38	0,55	1	1	1		1							1,20	1,20
	09:00	4,37	3,39	0,98	1	1	1		1							1,20	1,20
	10:00	4,53	3,33	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	11:00	4,48	3,41	1,07	1	1	1		1							1,20	1,20
	12:00	4,55	3,52	1,02	1	1	1		1							1,20	1,20
	13:00	4,64	3,46	1,19	1	1		1					1			1,20	1,20
	14:00	4,81	3,64	1,16	1	1		1				1	1			1,20	1,20
	15:00	4,72	3,52	1,20	1	1		1				1	1			1,20	1,20
	16:00	4,67	3,47	1,20	1	1		1				1	1			1,20	1,20
	17:00	4,72	3,52	1,20	1	1		1				1	1			1,20	1,20
	18:00	4,88	3,68	1,20	1	1		1				1	1			1,20	1,20
	19:00	5,03	3,86	1,17	1	1		1				1	1			1,20	1,20
	20:00	5,02	4,35	0,67	1	1		1				1	1			1,20	1,20
	21:00	5,27	4,81	0,46	1	1		1		1		1	1			1,20	1,20
	22:00	5,09	4,58	0,51	1	1		1		1		1	1			1,20	1,20
	23:00	4,99	4,33	0,66	1	1		1		1		1	1			1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ε υ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024	00:00	4,60	3,48	1,12	1	1		1		1		1				1,20	1,20
	01:00	4,28	3,08	1,20	1	1		1		1		1				1,20	1,20
	02:00	4,01	2,86	1,15	1	1		1				1				1,19	1,19
	03:00	3,84	2,97	0,87	1	1		1				1				1,20	1,20
	04:00	3,77	2,57	1,20	1	1		1				1				1,20	1,20
	05:00	3,64	2,46	1,18	1	1		1				1				1,20	1,20
	06:00	3,55	2,35	1,20	1	1		1				1				1,20	1,20
	07:00	3,75	2,57	1,18	1	1		1				1				1,20	1,20
	08:00	4,09	2,89	1,19	1	1		1				1				1,20	1,20
	09:00	4,29	3,24	1,05	1	1		1				1				1,20	1,20
	10:00	4,40	3,64	0,76	1	1		1				1			1	1,19	1,19
	11:00	4,50	3,54	0,96	1	1	1		1						1	1,20	1,20
	12:00	4,62	3,74	0,88	1	1	1		1						1	1,20	1,20
	13:00	4,64	3,69	0,95	1	1	1		1						1	1,20	1,20
	14:00	4,72	3,84	0,88	1	1	1		1						1	1,20	1,20
	15:00	4,68	4,43	0,24	1	1	1		1						1	1,20	1,20
	16:00	4,69	3,80	0,89	1	1	1		1						1	1,20	1,20
	17:00	4,69	3,77	0,91	1	1	1		1						1	1,20	1,20
	18:00	4,98	4,23	0,75	1	1	1	1	1						1	1,20	1,20
	19:00	5,11	4,89	0,22	1	1	1	1	1						1	1,20	1,20
	20:00	5,18	4,72	0,46	1	1	1	1	1						1	1,20	1,20
	21:00	5,26	4,43	0,84	1	1	1	1	1						1	1,20	1,20
	22:00	5,19	4,72	0,47	1	1	1	1	1						1	1,20	1,20
	23:00	5,06	4,29	0,76	1	1	1	1	1						1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024	00:00	4,76	3,84	0,92	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	01:00	4,43	3,34	1,08	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	02:00	4,21	3,73	0,48	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	03:00	4,03	3,47	0,56	1	1	1	1	1							1,19	1,19
	04:00	3,84	3,37	0,47	1	1	1		1							1,11	1,12
	05:00	3,71	2,72	0,98	1	1	1		1							1,20	1,20
	06:00	3,51	2,35	1,16	1	1	1		1							1,19	1,18
	07:00	3,79	3,14	0,65	1	1	1		1							1,20	1,20
	08:00	4,11	3,71	0,40	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	09:00	4,46	4,10	0,35	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	10:00	4,60	4,49	0,11	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	11:00	4,71	4,58	0,12	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	12:00	4,92	4,79	0,13	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	13:00	5,09	4,92	0,18	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	14:00	5,12	4,83	0,29	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	15:00	5,11	4,94	0,17	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	16:00	5,22	5,00	0,22	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	17:00	5,29	5,12	0,17	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	18:00	5,40	5,33	0,07	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	19:00	5,49	5,35	0,14	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	20:00	5,55	5,46	0,09	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	21:00	5,83	5,72	0,11	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	22:00	5,68	5,48	0,19	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	23:00	5,52	5,15	0,38	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024	00:00	5,23	4,89	0,35	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	01:00	4,94	4,39	0,55	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	02:00	4,71	4,13	0,57	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	03:00	4,43	3,57	0,86	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	04:00	4,25	3,55	0,69	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	05:00	4,13	3,71	0,42	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	06:00	4,07	2,96	1,11	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	07:00	4,17	3,07	1,11	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	08:00	4,45	3,35	1,09	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	09:00	4,70	3,64	1,06	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	10:00	4,95	4,67	0,28	1	1	1		1					1	1	1,20	1,20
	11:00	4,99	4,68	0,31	1	1	1		1					1	1	1,20	1,20
	12:00	5,15	4,65	0,50	1	1	1		1					1	1	1,20	1,20
	13:00	5,34	5,29	0,05	1	1	1		1	1				1	1	1,20	1,20
	14:00	5,38	5,23	0,15	1	1	1		1	1				1	1	1,20	1,20
	15:00	5,36	5,01	0,36	1	1	1		1	1				1	1	1,20	1,20
	16:00	5,45	4,30	1,15	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	17:00	5,51	4,31	1,20	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	18:00	5,80	4,60	1,20	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	19:00	5,93	4,73	1,20	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	20:00	6,00	4,98	1,02	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	21:00	6,12	5,28	0,84	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	22:00	6,19	5,24	0,94	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	23:00	6,04	5,13	0,91	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024	00:00	5,75	5,24	0,51	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	01:00	5,33	5,21	0,12	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	02:00	4,98	4,93	0,06	1	1	1	1		1				1		1,20	1,20
	03:00	4,72	4,27	0,45	1	1	1	1		1				1		1,20	1,20
	04:00	4,51	3,41	1,10	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	05:00	4,36	3,67	0,69	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	06:00	4,27	3,97	0,30	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	07:00	4,15	4,15	0,00	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	08:00	4,55	4,48	0,07	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	09:00	4,72	4,34	0,38	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	10:00	4,99	3,86	1,13	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	11:00	5,10	3,90	1,20	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	12:00	5,24	4,23	1,01	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	13:00	5,21	4,34	0,87	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	14:00	5,41	4,60	0,81	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	15:00	5,43	4,59	0,84	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	16:00	5,48	4,45	1,03	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	17:00	5,51	4,38	1,14	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	18:00	5,65	4,46	1,19	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	19:00	5,71	4,51	1,20	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	20:00	5,72	4,58	1,14	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	21:00	5,80	5,61	0,19	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	22:00	5,78	5,20	0,58	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	23:00	5,62	4,79	0,83	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024	00:00	5,36	4,90	0,46	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	01:00	5,10	5,05	0,05	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	02:00	4,87	4,72	0,15	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	03:00	4,66	4,30	0,36	1	1	1		1	1				1		1,19	1,19
	04:00	4,47	3,91	0,56	1	1	1		1	1				1		1,14	1,14
	05:00	4,28	3,07	1,20	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	06:00	4,12	3,07	1,05	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	07:00	4,22	3,02	1,20	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	08:00	4,46	3,29	1,17	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	09:00	4,76	3,89	0,86	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	10:00	5,03	4,32	0,70	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	11:00	5,09	4,24	0,85	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	12:00	5,29	4,25	1,05	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	13:00	5,46	4,53	0,94	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	14:00	5,46	4,50	0,96	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	15:00	5,47	4,64	0,83	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	16:00	5,54	4,96	0,58	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	17:00	5,69	5,16	0,54	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	18:00	5,83	5,47	0,36	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	19:00	5,91	5,79	0,12	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	20:00	5,99	5,99	0,01	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	21:00	6,12	6,12	0,00	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	22:00	5,85	5,85	0,00	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	23:00	5,67	5,59	0,07	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024	00:00	5,32	5,28	0,04	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	01:00	4,98	4,93	0,05	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	02:00	4,71	4,67	0,04	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	03:00	4,54	4,49	0,04	1	1	1	1	1	1						1,17	1,17
	04:00	4,36	4,31	0,05	1	1	1	1	1	1						1,09	1,10
	05:00	4,19	4,18	0,01	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	06:00	3,97	3,97	0,00	1	1	1		1	1						1,15	1,14
	07:00	4,25	4,24	0,01	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	08:00	4,55	4,48	0,07	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	09:00	4,88	4,80	0,08	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	10:00	5,20	5,20	0,00	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	11:00	5,26	5,26	0,00	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	12:00	5,42	5,41	0,01	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	13:00	5,56	5,56	0,00	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	14:00	5,68	5,68	0,00	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	15:00	5,66	5,66	0,00	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	16:00	5,68	5,68	0,00	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	17:00	5,74	5,74	0,00	1	1	1	1	1	1				1		1,20	1,20
	18:00	5,92	5,92	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	19:00	5,89	5,88	0,02	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	20:00	5,89	5,82	0,07	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	21:00	6,00	5,90	0,10	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	22:00	5,81	5,73	0,08	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	23:00	5,60	5,43	0,17	1		1	1	1	1	1			1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024	00:00	5,27	4,97	0,30	1		1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	01:00	4,89	4,61	0,28			1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	02:00	4,64	4,50	0,14			1	1	1	1	1			1		1,19	1,19
	03:00	4,46	4,46	0,00			1	1	1	1	1			1		1,11	1,11
	04:00	4,26	4,26	0,00			1	1	1	1	1					1,09	1,11
	05:00	4,11	4,11	0,00			1	1	1	1	1					1,20	1,20
	06:00	4,00	4,00	0,00			1	1	1	1	1					1,17	1,18
	07:00	4,21	4,21	0,00			1	1	1	1	1					1,20	1,20
	08:00	4,57	4,57	0,00			1	1	1	1	1					1,20	1,20
	09:00	4,93	4,93	0,00	1		1	1	1	1	1					1,20	1,20
	10:00	5,29	5,29	0,00	1		1	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	11:00	5,41	5,41	0,00	1		1	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	12:00	5,73	5,73	0,00	1		1	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	13:00	5,91	5,88	0,03	1	1	1	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	14:00	5,99	5,92	0,08	1	1	1	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	15:00	6,15	6,08	0,07	1	1	1	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	16:00	6,04	6,03	0,01	1	1	1	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	17:00	5,98	5,90	0,07	1	1	1	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	18:00	6,13	5,98	0,15	1	1	1	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	19:00	6,28	6,28	0,00	1	1	1	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	20:00	6,31	6,31	0,00	1	1	1	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	21:00	6,50	6,50	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	22:00	6,30	6,30	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	23:00	6,11	6,11	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024	00:00	5,71	5,71	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	01:00	5,27	5,27	0,00	1	1	1	1	1	1				1		1,19	1,19
	02:00	4,97	4,97	0,00	1	1	1	1	1	1				1		1,07	1,05
	03:00	4,73	4,73	0,00	1	1	1	1	1	1						1,14	1,16
	04:00	4,50	4,49	0,00	1	1	1	1	1	1						1,18	1,18
	05:00	4,36	4,35	0,01	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	06:00	4,24	4,24	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	07:00	4,41	4,38	0,03	1	1	1	1	1	1						1,17	1,16
	08:00	4,61	4,60	0,01	1	1	1	1	1	1						1,16	1,16
	09:00	5,04	4,86	0,17	1	1	1	1	1	1						1,16	1,15
	10:00	5,14	4,81	0,32	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	11:00	5,31	5,20	0,12	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	12:00	5,49	5,42	0,07	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	13:00	5,82	5,70	0,12	1	1	1	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	14:00	6,00	5,94	0,06	1	1	1	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	15:00	5,97	5,94	0,03	1	1	1	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	16:00	5,94	5,93	0,00	1	1	1	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	17:00	6,14	6,13	0,00	1	1	1	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	18:00	6,35	6,32	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1,20	1,20
	19:00	6,34	6,32	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1,19	1,19
	20:00	6,49	6,46	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1,20	1,20
	21:00	6,60	6,48	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1,20	1,20
	22:00	6,44	6,36	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	23:00	6,26	6,25	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024	00:00	5,89	5,74	0,15	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	01:00	5,50	5,00	0,50	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	02:00	5,18	4,29	0,89	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	03:00	4,97	4,29	0,68	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	04:00	4,68	4,09	0,59	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	05:00	4,50	3,50	1,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	06:00	4,18	3,18	1,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	07:00	4,43	3,29	1,15	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	08:00	4,70	3,71	1,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	09:00	5,02	4,03	0,98	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	10:00	5,16	4,54	0,62	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	11:00	5,29	4,74	0,55	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	12:00	5,48	5,10	0,38	1	1	1	1	1				1	1		1,20	1,20
	13:00	5,50	5,15	0,36	1	1	1	1	1				1	1		1,20	1,20
	14:00	5,50	4,63	0,87	1	1	1	1	1				1	1		1,20	1,20
	15:00	5,45	4,71	0,74	1	1	1	1	1				1	1		1,20	1,20
	16:00	5,51	4,37	1,14	1	1	1	1	1				1	1		1,20	1,20
	17:00	5,51	4,40	1,12	1	1	1	1	1				1	1		1,20	1,20
	18:00	5,68	4,77	0,91	1	1	1	1	1				1	1		1,20	1,20
	19:00	5,72	5,31	0,41	1	1	1	1	1				1	1		1,20	1,20
	20:00	5,77	5,59	0,18	1	1	1	1	1				1	1		1,20	1,20
	21:00	5,88	5,46	0,42	1	1	1	1	1				1	1		1,20	1,20
	22:00	5,77	5,34	0,43	1	1	1	1	1				1	1		1,20	1,20
	23:00	5,59	5,33	0,26	1	1	1	1	1				1			1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024	00:00	5,24	5,18	0,06	1	1	1	1	1				1			1,20	1,20
	01:00	4,88	4,70	0,17	1	1	1	1	1				1			1,20	1,20
	02:00	4,65	4,25	0,40	1	1	1	1	1				1			1,20	1,20
	03:00	4,53	4,04	0,49	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	04:00	4,31	4,07	0,24	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	05:00	4,22	3,74	0,48	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	06:00	4,10	3,30	0,80	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	07:00	4,31	3,37	0,94	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	08:00	4,53	4,09	0,44	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	09:00	4,88	4,39	0,49	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	10:00	5,10	4,33	0,78	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	11:00	5,35	4,16	1,19	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	12:00	5,36	4,21	1,15	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	13:00	5,51	4,92	0,60	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	14:00	5,70	5,61	0,09	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	15:00	5,55	5,55	0,00	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	16:00	5,47	5,41	0,06	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	17:00	5,54	5,21	0,33	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	18:00	5,60	5,41	0,19	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	19:00	5,74	5,71	0,03	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	20:00	5,74	5,71	0,03	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	21:00	5,92	5,91	0,01	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	22:00	5,74	5,74	0,00	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	23:00	5,43	5,41	0,03	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024	00:00	5,09	4,92	0,17	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	01:00	4,65	4,46	0,19	1	1	1	1	1			1				1,18	1,19
	02:00	4,37	4,13	0,23	1	1	1	1	1							1,17	1,17
	03:00	4,20	3,92	0,27	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	04:00	3,97	3,89	0,09	1	1	1	1	1							1,15	1,15
	05:00	3,89	3,57	0,31	1	1	1	1	1							1,09	1,09
	06:00	3,79	3,38	0,41	1	1	1	1	1							1,00	0,99
	07:00	3,97	3,64	0,33	1	1	1	1	1							1,15	1,15
	08:00	4,30	3,95	0,35	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	09:00	4,59	4,01	0,59	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	10:00	4,77	4,56	0,21	1	1	1	1	1			1				1,16	1,17
	11:00	5,13	4,68	0,45	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	12:00	5,29	4,86	0,42	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	13:00	5,35	5,19	0,17	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	14:00	5,38	5,31	0,07	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	15:00	5,25	5,22	0,03	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	16:00	5,23	5,21	0,02	1	1	1	1	1			1		1		1,19	1,19
	17:00	5,29	5,20	0,10	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	18:00	5,49	5,26	0,22	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	19:00	5,50	5,42	0,08	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	20:00	5,70	5,68	0,02	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	21:00	5,74	5,74	0,00	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	22:00	5,53	5,53	0,00	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	23:00	5,31	5,31	0,01	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ρ ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024	00:00	4,99	4,98	0,01	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	01:00	4,58	4,33	0,25	1	1	1	1	1					1		1,16	1,16
	02:00	4,32	4,26	0,06	1	1	1		1					1		1,10	1,11
	03:00	4,12	4,12	0,00	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	04:00	3,93	3,93	0,00	1	1	1		1					1		1,13	1,14
	05:00	3,81	3,71	0,10	1	1	1		1					1		1,01	1,01
	06:00	3,78	3,56	0,22	1	1	1		1					1		0,97	0,97
	07:00	3,99	3,89	0,10	1	1	1		1					1		1,17	1,17
	08:00	4,26	3,86	0,40	1	1	1		1					1		1,19	1,20
	09:00	4,64	4,08	0,56	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	10:00	4,95	4,30	0,65	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	11:00	5,09	4,55	0,54	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	12:00	5,18	4,32	0,86	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	13:00	5,34	4,52	0,82	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	14:00	5,37	5,09	0,28	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	15:00	5,31	4,80	0,50	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	16:00	5,28	4,48	0,79	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	17:00	5,43	4,60	0,83	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	18:00	5,46	4,45	1,02	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	19:00	5,49	4,48	1,01	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	20:00	5,71	4,74	0,97	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	21:00	5,82	4,93	0,89	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	22:00	5,70	4,68	1,02	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	23:00	5,32	4,50	0,82	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024	00:00	4,98	4,02	0,96	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	01:00	4,64	3,63	1,00	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	02:00	4,41	3,31	1,10	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	03:00	4,24	3,08	1,16	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	04:00	4,08	3,27	0,81	1	1	1		1					1		1,20	1,19
	05:00	3,84	3,21	0,62	1	1	1		1							1,15	1,15
	06:00	3,58	2,43	1,15	1	1	1		1							1,20	1,20
	07:00	3,93	2,73	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	08:00	4,16	3,48	0,68	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	09:00	4,26	3,85	0,41	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	10:00	4,41	4,02	0,39	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	11:00	4,78	4,21	0,57	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	12:00	4,97	4,27	0,70	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	13:00	5,11	4,12	0,99	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	14:00	5,19	4,72	0,47	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	15:00	5,12	4,48	0,64	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	16:00	5,10	4,67	0,44	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	17:00	5,02	4,84	0,18	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	18:00	5,26	4,90	0,36	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	19:00	5,34	5,20	0,14	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	20:00	5,52	5,19	0,32	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	21:00	5,68	5,31	0,37	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	22:00	5,51	4,79	0,72	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	23:00	5,23	4,77	0,46	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024	00:00	4,79	4,24	0,55	1	1		1	1			1		1		1,11	1,13
	01:00	4,46	3,87	0,58	1	1		1				1		1		1,09	1,09
	02:00	4,30	3,51	0,79	1	1		1				1		1		1,18	1,18
	03:00	4,07	3,39	0,68	1	1		1				1		1		1,20	1,20
	04:00	3,87	3,45	0,42	1	1		1				1		1		1,07	1,07
	05:00	3,76	3,39	0,36	1	1		1				1		1		0,95	0,95
	06:00	3,67	3,40	0,26	1	1		1				1		1		0,87	0,87
	07:00	3,65	3,05	0,60	1	1		1				1		1		0,86	0,85
	08:00	3,98	2,93	1,05	1	1		1				1		1		1,15	1,15
	09:00	4,47	3,83	0,64	1	1		1				1		1		1,20	1,20
	10:00	4,81	4,41	0,40	1	1		1	1			1		1		1,20	1,19
	11:00	4,99	4,84	0,15	1	1		1	1			1		1		1,20	1,20
	12:00	5,20	4,86	0,34	1	1		1	1			1		1		1,20	1,20
	13:00	5,32	4,90	0,42	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	14:00	5,40	5,00	0,41	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	15:00	5,38	4,97	0,42	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	16:00	5,34	4,90	0,44	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	17:00	5,43	4,95	0,48	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	18:00	5,50	5,11	0,39	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	19:00	5,72	5,36	0,36	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	20:00	5,74	5,51	0,23	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	21:00	5,87	5,58	0,29	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	22:00	5,64	5,52	0,12	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	23:00	5,36	5,11	0,24	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ε υ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024	00:00	5,03	4,35	0,68	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	01:00	4,73	3,53	1,20	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	02:00	4,45	3,26	1,19	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	03:00	4,25	3,22	1,03	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	04:00	3,96	3,47	0,49	1	1	1		1					1		1,16	1,16
	05:00	3,94	2,75	1,19	1	1	1		1							1,20	1,20
	06:00	3,80	2,60	1,19	1	1	1		1							1,20	1,20
	07:00	4,03	2,83	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	08:00	4,35	3,17	1,17	1	1	1		1							1,20	1,20
	09:00	4,65	3,55	1,10	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	10:00	4,86	3,66	1,20	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	11:00	4,95	3,95	1,00	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	12:00	5,20	4,48	0,72	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	13:00	5,42	4,33	1,09	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	14:00	5,34	4,14	1,20	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	15:00	5,39	4,19	1,20	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	16:00	5,33	4,13	1,20	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	17:00	5,38	4,18	1,20	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	18:00	5,51	4,43	1,08	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	19:00	5,50	4,76	0,74	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	20:00	5,69	5,00	0,69	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	21:00	5,85	5,10	0,75	1	1	1		1	1		1		1		1,20	1,20
	22:00	5,63	4,58	1,05	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	23:00	5,40	4,63	0,77	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024	00:00	5,04	4,17	0,88	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	01:00	4,66	3,64	1,01	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	02:00	4,42	3,41	1,01	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	03:00	4,23	3,04	1,19	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	04:00	4,05	2,86	1,19	1	1	1		1							1,20	1,20
	05:00	3,86	2,70	1,17	1	1	1		1							1,17	1,16
	06:00	3,66	2,46	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	07:00	3,82	2,62	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	08:00	4,20	3,00	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	09:00	4,44	3,24	1,20	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	10:00	4,62	3,42	1,20	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	11:00	4,69	3,49	1,20	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	12:00	4,78	3,58	1,20	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	13:00	4,89	3,69	1,20	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	14:00	5,00	3,80	1,20	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	15:00	4,91	3,71	1,20	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	16:00	4,90	3,70	1,20	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	17:00	5,00	3,80	1,20	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	18:00	5,07	3,87	1,20	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	19:00	5,22	4,02	1,20	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	20:00	5,41	4,21	1,20	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	21:00	5,47	4,27	1,20	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	22:00	5,25	4,04	1,20	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	23:00	4,92	3,72	1,20	1	1	1		1	1						1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024	00:00	4,50	3,30	1,20	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	01:00	4,18	2,97	1,20	1	1	1		1							1,20	1,20
	02:00	3,96	2,86	1,10	1	1	1		1							1,20	1,20
	03:00	3,76	3,16	0,60	1	1	1		1							1,20	1,20
	04:00	3,62	2,90	0,72	1	1	1		1							1,20	1,20
	05:00	3,52	2,79	0,72	1	1	1		1							1,20	1,20
	06:00	3,47	2,67	0,80	1	1	1		1							1,19	1,19
	07:00	3,64	2,79	0,84	1	1	1		1							1,20	1,20
	08:00	4,03	3,27	0,76	1	1	1		1							1,20	1,20
	09:00	4,36	3,73	0,63	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	10:00	4,57	3,97	0,60	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	11:00	4,75	4,18	0,57	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	12:00	4,89	4,60	0,29	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	13:00	5,01	4,47	0,55	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	14:00	5,02	4,41	0,61	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	15:00	4,85	4,42	0,43	1	1	1		1			1		1		1,20	1,20
	16:00	4,82	4,57	0,24	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	17:00	4,86	4,71	0,15	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	18:00	5,10	5,02	0,08	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	19:00	5,20	5,08	0,13	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	20:00	5,45	5,35	0,10	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	21:00	5,49	5,29	0,20	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	22:00	5,19	4,99	0,20	1	1	1	1	1	1		1				1,19	1,19
	23:00	4,85	4,71	0,14	1		1	1	1	1		1				1,17	1,17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024	00:00	4,50	4,41	0,09	1		1	1	1	1		1				1,13	1,13
	01:00	4,12	4,08	0,04	1		1	1	1	1		1				0,82	0,87
	02:00	3,93	3,87	0,07			1	1	1	1		1				1,14	1,14
	03:00	3,82	3,45	0,37			1	1	1	1		1				1,03	1,02
	04:00	3,64	3,18	0,46			1		1	1		1				1,10	1,11
	05:00	3,54	3,18	0,36			1		1	1		1				1,20	1,20
	06:00	3,50	2,90	0,60			1		1	1		1				1,20	1,20
	07:00	3,71	3,29	0,41			1		1	1		1				1,20	1,20
	08:00	4,07	3,76	0,31			1		1	1		1	1			1,19	1,19
	09:00	4,34	3,98	0,36			1		1	1		1	1	1		0,98	0,97
	10:00	4,53	4,27	0,27			1		1	1		1	1	1		1,14	1,15
	11:00	4,77	4,59	0,18			1		1	1			1	1	1	1,17	1,17
	12:00	5,00	4,81	0,19			1		1	1			1	1	1	1,12	1,12
	13:00	5,05	4,99	0,05	1		1		1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,19	5,18	0,01	1	1	1		1				1	1	1	1,19	1,19
	15:00	4,97	4,97	0,00	1	1	1		1				1	1	1	1,03	1,04
	16:00	5,02	5,02	0,00	1	1	1		1				1	1	1	1,09	1,09
	17:00	5,01	5,01	0,00	1	1	1		1				1	1	1	1,07	1,07
	18:00	5,21	5,21	0,00	1	1	1		1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,39	5,39	0,00	1	1	1		1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,70	5,70	0,00	1	1	1		1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,81	5,81	0,00	1	1	1		1	1			1	1		1,19	1,19
	22:00	5,41	5,28	0,14	1	1	1		1	1			1	1		1,11	1,12
	23:00	5,15	4,83	0,32	1	1	1		1	1			1	1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024	00:00	4,78	4,52	0,26	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	01:00	4,36	4,29	0,08	1	1	1		1	1				1		1,01	1,00
	02:00	4,08	4,08	0,00	1	1	1		1	1				1		0,75	0,79
	03:00	3,83	3,83	0,00	1	1	1		1					1		1,02	1,03
	04:00	3,69	3,68	0,00	1	1	1		1					1		0,88	0,88
	05:00	3,62	3,62	0,00	1	1	1		1					1		0,80	0,81
	06:00	3,54	3,54	0,00	1	1	1		1					1		0,72	0,73
	07:00	3,76	3,73	0,02	1	1	1		1					1		0,93	0,94
	08:00	4,14	4,14	0,01	1	1	1		1					1		1,19	1,19
	09:00	4,50	4,50	0,00	1	1	1		1	1				1		1,16	1,16
	10:00	4,71	4,71	0,00	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	11:00	5,00	5,00	0,00	1	1	1	1	1	1				1		1,10	1,09
	12:00	5,14	5,14	0,00	1	1	1	1	1	1				1		1,17	1,17
	13:00	5,31	5,31	0,00	1	1	1	1	1	1	1					1,19	1,17
	14:00	5,35	5,35	0,00	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	15:00	5,39	5,39	0,00	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	16:00	5,31	5,31	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	17:00	5,44	5,44	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	18:00	5,64	5,64	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	19:00	5,85	5,83	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1				1,16	1,15
	20:00	6,08	5,83	0,25	1	1		1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	21:00	6,21	5,85	0,35	1	1		1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	22:00	5,88	5,74	0,14	1	1		1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	23:00	5,62	5,53	0,08	1	1		1	1	1		1		1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024	00:00	5,21	5,15	0,06	1	1		1	1	1				1		1,18	1,18
	01:00	4,78	4,76	0,02	1	1		1	1	1				1		1,16	1,17
	02:00	4,55	4,53	0,01	1	1		1	1	1				1		1,16	1,16
	03:00	4,30	4,29	0,00	1	1		1	1	1				1		1,05	1,06
	04:00	4,14	4,12	0,02	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	05:00	3,94	3,94	0,00	1	1		1	1	1						1,12	1,13
	06:00	3,71	3,71	0,00	1	1		1	1	1						0,90	0,90
	07:00	3,99	3,99	0,00	1	1		1	1	1						1,13	1,14
	08:00	4,40	4,40	0,00	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	09:00	4,78	4,78	0,00	1	1		1	1	1	1					1,20	1,20
	10:00	5,08	5,08	0,00	1	1		1	1	1	1					1,20	1,20
	11:00	5,34	5,34	0,00	1	1		1	1	1	1					1,20	1,20
	12:00	5,42	5,42	0,00	1	1	1	1	1	1	1					1,17	1,17
	13:00	5,64	5,64	0,00	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	14:00	5,69	5,69	0,00	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	15:00	5,78	5,78	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	16:00	5,75	5,75	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,19
	17:00	5,80	5,80	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	18:00	5,95	5,95	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	19:00	6,08	6,08	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	20:00	6,28	6,28	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	21:00	6,48	6,48	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	22:00	6,32	6,32	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	23:00	5,92	5,92	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024	00:00	5,60	5,60	0,00	1	1	1	1	1	1				1		1,19	1,19
	01:00	5,13	5,13	0,01	1	1	1	1	1	1				1		1,16	1,15
	02:00	4,76	4,75	0,01	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	03:00	4,57	4,57	0,00	1	1	1		1	1				1		1,17	1,17
	04:00	4,31	4,31	0,00	1	1	1		1	1				1		0,96	0,96
	05:00	4,16	4,14	0,02	1	1	1		1					1		1,09	1,11
	06:00	4,11	4,09	0,02	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	07:00	4,31	4,29	0,02	1	1	1		1					1		1,20	1,20
	08:00	4,82	4,81	0,01	1	1	1		1	1				1		1,20	1,20
	09:00	5,25	5,25	0,00	1	1	1	1		1	1			1		1,20	1,20
	10:00	5,53	5,53	0,00	1	1	1	1		1	1	1				1,18	1,19
	11:00	5,68	5,64	0,04	1	1	1	1		1	1	1				1,19	1,19
	12:00	5,91	5,90	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	13:00	6,04	6,04	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	14:00	6,19	6,19	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	15:00	6,14	6,14	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	16:00	6,09	6,09	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	17:00	6,19	6,19	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	18:00	6,21	6,21	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	19:00	6,31	6,31	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	20:00	6,37	6,36	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	21:00	6,47	6,42	0,05	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	22:00	6,34	6,27	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	23:00	6,16	6,14	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024	00:00	5,79	5,79	0,00	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	01:00	5,24	5,24	0,00	1	1	1	1	1	1		1				1,19	1,19
	02:00	4,89	4,89	0,00	1	1	1	1	1			1				1,13	1,15
	03:00	4,64	4,64	0,01	1	1	1	1	1			1				1,20	1,19
	04:00	4,48	4,48	0,00	1	1	1	1	1			1				1,12	1,11
	05:00	4,31	4,25	0,06	1	1	1	1	1							1,14	1,15
	06:00	4,22	4,17	0,06	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	07:00	4,40	4,34	0,06	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	08:00	4,72	4,69	0,03	1	1	1	1	1	1						1,31	1,19
	09:00	4,88	4,87	0,02	1	1	1	1	1	1		1				1,08	1,08
	10:00	5,18	5,14	0,04	1	1	1	1	1	1		1				1,18	1,18
	11:00	5,42	5,36	0,06	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	12:00	5,69	5,63	0,05	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	13:00	6,02	5,94	0,08	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	14:00	6,03	6,00	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	15:00	6,07	6,07	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	16:00	5,98	5,98	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	17:00	6,08	6,08	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	18:00	6,18	6,18	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	19:00	6,28	6,28	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	20:00	6,44	6,39	0,05	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	21:00	6,62	6,47	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	22:00	6,23	6,20	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	23:00	5,96	5,94	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2024	00:00	5,61	5,57	0,04	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	01:00	5,18	5,11	0,07	1	1	1	1	1	1		1				1,19	1,18
	02:00	4,89	4,88	0,01	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	03:00	4,55	4,53	0,02	1	1	1	1	1			1				1,16	1,15
	04:00	4,35	4,34	0,01	1	1	1	1	1			1				1,11	1,11
	05:00	4,23	4,23	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	06:00	4,10	4,03	0,07	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	07:00	4,38	4,32	0,06	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	08:00	4,74	4,71	0,03	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	09:00	5,19	5,15	0,04	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	10:00	5,38	5,20	0,19	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	11:00	5,64	5,58	0,06	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	12:00	5,82	5,70	0,12	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	13:00	5,92	5,88	0,04	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	14:00	6,03	6,03	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	15:00	5,91	5,85	0,06	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	16:00	5,84	5,78	0,06	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	17:00	5,99	5,93	0,05	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	18:00	6,18	6,06	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	19:00	6,29	6,16	0,13	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	20:00	6,45	6,38	0,06	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	21:00	6,51	6,41	0,10	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	22:00	6,28	6,20	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	23:00	6,00	5,82	0,18	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024	00:00	5,62	5,33	0,30	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	01:00	5,14	4,60	0,55	1	1	1	1	1			1				1,20	1,19
	02:00	4,86	4,28	0,58	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	03:00	4,66	3,96	0,69	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	04:00	4,47	3,80	0,66	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	05:00	4,33	3,43	0,90	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	06:00	4,26	3,43	0,83	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	07:00	4,40	3,62	0,78	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	08:00	4,65	3,61	1,04	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	09:00	4,89	3,88	1,01	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	10:00	5,06	4,18	0,87	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	11:00	5,18	4,25	0,94	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	12:00	5,33	4,48	0,85	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	13:00	5,46	4,50	0,95	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	14:00	5,53	4,93	0,60	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	15:00	5,52	5,02	0,50	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	16:00	5,47	5,02	0,45	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	17:00	5,56	5,28	0,28	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	18:00	5,74	5,48	0,27	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	19:00	5,95	5,74	0,21	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	20:00	6,04	5,88	0,16	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	21:00	6,19	6,07	0,12	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	22:00	5,93	5,69	0,24	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20
	23:00	5,53	5,09	0,44	1	1	1	1	1			1		1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024	00:00	5,15	5,01	0,14	1	1	1	1				1		1		1,16	1,15
	01:00	4,69	4,65	0,03	1	1	1	1				1		1		1,11	1,12
	02:00	4,42	4,39	0,04	1	1	1	1				1		1		1,06	1,07
	03:00	4,24	4,07	0,17	1	1	1	1				1		1		0,89	0,89
	04:00	4,04	3,82	0,22	1	1	1	1				1				1,13	1,16
	05:00	3,98	3,84	0,14	1	1	1	1				1				1,18	1,17
	06:00	3,93	3,73	0,19		1	1	1		1		1				1,12	1,12
	07:00	4,09	3,41	0,68		1	1	1		1		1				1,18	1,18
	08:00	4,55	3,52	1,03		1	1	1		1		1				1,20	1,20
	09:00	4,97	4,19	0,78		1	1	1		1		1				1,20	1,20
	10:00	5,20	5,09	0,12	1	1	1	1		1		1				1,20	1,20
	11:00	5,36	5,29	0,07	1	1	1	1		1		1				1,20	1,20
	12:00	5,47	5,42	0,05	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	13:00	5,63	5,58	0,05	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	14:00	5,68	5,58	0,10	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	15:00	5,48	5,43	0,05	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	16:00	5,45	5,33	0,12	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	17:00	5,67	5,61	0,05	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	18:00	5,77	5,70	0,07	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	19:00	5,93	5,89	0,05	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	20:00	6,21	6,15	0,06	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	21:00	6,17	6,16	0,01	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	22:00	5,88	5,86	0,02	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	23:00	5,50	5,49	0,01	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 10 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Αυγούστου 2024	00:00	5,13	5,09	0,03	1	1	1	1	1	1						1,15	1,15
	01:00	4,78	4,75	0,03	1	1	1	1	1	1						1,18	1,19
	02:00	4,54	4,49	0,05	1	1	1	1	1	1						1,16	1,16
	03:00	4,37	4,13	0,24	1	1	1	1	1							1,18	1,18
	04:00	4,15	3,93	0,22	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	05:00	4,03	3,92	0,11	1	1	1	1	1							1,20	1,19
	06:00	3,99	3,82	0,17	1	1	1	1	1							1,18	1,17
	07:00	4,17	4,01	0,15	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	08:00	4,55	4,34	0,21	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	09:00	4,89	4,81	0,08	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	10:00	5,24	5,15	0,09	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	11:00	5,41	5,34	0,07	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	12:00	5,50	5,47	0,03	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	13:00	5,71	5,66	0,05	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	14:00	5,74	5,39	0,35	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	15:00	5,66	4,90	0,77	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	16:00	5,67	5,00	0,67	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	17:00	5,87	5,07	0,79	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	18:00	5,93	5,37	0,56	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	19:00	6,05	5,74	0,31	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	20:00	6,39	6,31	0,08	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	21:00	6,52	6,19	0,33	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	22:00	6,11	5,89	0,22	1	1	1	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	23:00	5,82	5,36	0,46	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 11 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Αυγούστου 2024	00:00	5,29	4,97	0,32	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	01:00	4,93	4,38	0,55	1	1	1	1	1	1						1,17	1,18
	02:00	4,68	3,87	0,81	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	03:00	4,50	3,37	1,12	1	1	1	1	1							1,19	1,19
	04:00	4,38	3,19	1,19	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	05:00	4,24	3,04	1,20	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	06:00	3,97	2,84	1,13	1	1	1	1	1							1,13	1,13
	07:00	4,21	3,01	1,20	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	08:00	4,49	3,29	1,20	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	09:00	4,79	3,59	1,20	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	10:00	5,01	3,82	1,20	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	11:00	5,08	3,90	1,17	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	12:00	5,29	4,09	1,20	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	13:00	5,38	4,48	0,90	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	14:00	5,34	4,33	1,01	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	15:00	5,34	4,14	1,20	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	16:00	5,38	4,22	1,16	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	17:00	5,55	4,35	1,20	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	18:00	5,74	4,54	1,20	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	19:00	5,89	4,69	1,20	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	20:00	6,05	4,85	1,20	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	21:00	6,12	4,92	1,20	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	22:00	5,88	4,68	1,20	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	23:00	5,57	4,74	0,83	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2024	00:00	5,20	4,76	0,44	1	1	1	1	1					1		1,20	1,20
	01:00	4,78	4,31	0,48	1	1	1	1	1							1,13	1,13
	02:00	4,50	4,13	0,37	1	1	1	1		1	1					1,13	1,13
	03:00	4,25	3,94	0,31	1	1	1	1		1	1					1,06	1,08
	04:00	4,08	3,66	0,42	1	1	1			1	1					1,20	1,20
	05:00	4,03	3,71	0,32	1	1	1			1	1					1,19	1,19
	06:00	3,90	3,56	0,34	1	1	1			1	1					1,10	1,10
	07:00	4,11	3,69	0,42	1	1	1			1	1					1,19	1,18
	08:00	4,45	4,01	0,43	1	1	1			1	1					1,20	1,20
	09:00	4,83	4,33	0,49	1	1	1		1	1	1					1,20	1,20
	10:00	5,16	4,76	0,40	1	1	1		1	1	1					1,19	1,20
	11:00	5,29	4,97	0,32	1	1	1		1	1	1					1,20	1,20
	12:00	5,46	5,24	0,22	1	1	1		1	1	1					1,20	1,20
	13:00	5,54	5,26	0,27	1	1	1		1	1	1					1,20	1,20
	14:00	5,58	5,25	0,32	1	1	1		1	1	1					1,20	1,20
	15:00	5,56	5,22	0,34	1	1	1		1	1	1					1,20	1,20
	16:00	5,53	5,34	0,18	1	1	1		1	1	1			1		1,20	1,20
	17:00	5,66	5,57	0,09	1	1	1		1	1	1			1		1,20	1,20
	18:00	5,88	5,85	0,03	1	1	1		1	1	1			1		1,20	1,20
	19:00	6,03	5,99	0,04	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	20:00	6,32	6,26	0,05	1	1	1		1	1	1	1		1		1,20	1,20
	21:00	6,40	6,40	0,01	1	1	1		1	1	1	1		1		1,20	1,20
	22:00	6,08	5,97	0,12	1	1	1		1	1	1	1		1		1,20	1,20
	23:00	5,74	5,59	0,15	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20

Το ΑΠ Τραγουδιστής παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 13:40 με 14:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 13 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Αυγούστου 2024	00:00	5,34	4,82	0,52	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	01:00	4,92	4,33	0,59	1	1	1		1	1		1				1,13	1,13
	02:00	4,70	4,11	0,59	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	03:00	4,43	3,61	0,82	1	1	1		1			1				1,16	1,16
	04:00	4,29	3,69	0,60	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	05:00	4,19	3,65	0,54	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	06:00	4,05	3,75	0,30	1	1	1		1			1				1,19	1,19
	07:00	4,23	3,99	0,24	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	08:00	4,58	4,37	0,21	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	09:00	4,98	4,92	0,07	1	1	1		1			1	1			1,20	1,20
	10:00	5,26	5,09	0,17	1	1	1		1			1	1			1,19	1,18
	11:00	5,45	5,29	0,16	1	1	1		1			1	1	1		1,13	1,14
	12:00	5,58	5,49	0,09	1	1	1		1			1	1	1		1,20	1,20
	13:00	5,69	5,60	0,08	1	1	1		1	1	1			1		1,20	1,20
	14:00	5,74	5,73	0,00	1	1	1		1	1	1			1		1,20	1,20
	15:00	5,74	5,74	0,00	1	1	1		1	1	1			1		1,20	1,20
	16:00	5,68	5,68	0,00	1	1	1		1	1	1			1		1,20	1,20
	17:00	5,75	5,74	0,00	1	1	1		1	1	1			1		1,20	1,20
	18:00	5,99	5,97	0,02	1	1	1		1	1	1	1		1		1,20	1,20
	19:00	6,17	6,17	0,00	1	1	1		1	1	1	1		1		1,20	1,20
	20:00	6,42	6,42	0,00	1	1	1		1	1	1	1		1		1,20	1,20
	21:00	6,54	6,54	0,00	1	1	1		1	1	1	1		1		1,20	1,20
	22:00	6,30	6,24	0,06	1	1	1		1	1	1	1		1		1,20	1,20
	23:00	5,93	5,85	0,09	1	1	1		1	1	1	1		1		1,19	1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024	00:00	5,48	5,41	0,07	1	1	1		1	1		1		1		1,19	1,19
	01:00	5,04	4,82	0,22	1	1	1		1	1		1		1		1,17	1,15
	02:00	4,72	4,61	0,11	1		1		1	1		1		1		1,20	1,20
	03:00	4,49	4,49	0,00	1		1		1	1		1		1		1,13	1,12
	04:00	4,26	4,26	0,00	1		1		1	1		1		1		0,91	0,90
	05:00	4,11	4,11	0,00	1		1		1	1		1		1		0,90	0,93
	06:00	3,88	3,88	0,00	1				1	1		1		1		1,07	1,06
	07:00	4,11	4,11	0,00	1				1	1		1		1		1,18	1,15
	08:00	4,57	4,57	0,00					1	1		1	1	1	1	1,07	1,06
	09:00	5,03	5,00	0,02					1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,46	5,46	0,00	1	1	1		1	1		1	1		1	0,99	0,99
	11:00	5,78	5,77	0,01	1	1	1		1	1		1	1		1	1,20	1,20
	12:00	5,91	5,88	0,04	1	1	1		1	1		1	1		1	1,20	1,20
	13:00	5,90	5,89	0,01	1	1	1		1	1		1	1		1	1,20	1,20
	14:00	5,94	5,90	0,04	1	1	1		1	1		1	1		1	1,20	1,20
	15:00	5,99	5,99	0,00	1	1	1		1	1		1	1		1	1,20	1,20
	16:00	5,95	5,93	0,02	1	1	1		1	1		1	1		1	1,20	1,20
	17:00	5,99	5,99	0,00	1	1	1		1	1		1	1		1	1,20	1,20
	18:00	6,16	6,16	0,00	1	1	1		1	1		1	1		1	1,20	1,20
	19:00	6,31	6,31	0,00	1	1	1		1	1		1	1		1	1,20	1,20
	20:00	6,45	6,45	0,00	1	1	1		1	1		1	1		1	1,20	1,20
	21:00	6,64	6,63	0,01	1	1	1		1	1	1	1	1			1,20	1,20
	22:00	6,35	6,34	0,02	1	1	1		1	1	1	1	1			1,20	1,20
	23:00	6,16	6,12	0,04	1	1	1		1	1	1	1	1			1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2024	00:00	5,75	5,66	0,09	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	01:00	5,36	5,23	0,13	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	02:00	5,04	4,96	0,08	1	1	1		1	1	1	1				1,12	1,11
	03:00	4,81	4,79	0,02	1	1	1		1	1		1				1,15	1,16
	04:00	4,66	4,64	0,02	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	05:00	4,52	4,38	0,14	1	1	1		1	1		1				1,15	1,15
	06:00	4,44	4,20	0,24	1	1	1		1	1		1				1,08	1,07
	07:00	4,50	3,92	0,58	1	1	1		1	1		1				1,11	1,12
	08:00	4,77	4,36	0,40	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	09:00	5,08	4,65	0,43	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	10:00	5,42	4,83	0,58	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	11:00	5,68	5,10	0,58	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	12:00	5,78	5,09	0,69	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	13:00	5,88	5,03	0,85	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	14:00	5,79	5,15	0,64	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	15:00	5,81	5,37	0,44	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	16:00	5,86	5,59	0,27	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	17:00	5,93	5,66	0,27	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	18:00	6,27	5,61	0,66	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	19:00	6,39	5,26	1,13	1	1	1		1	1	1	1			1	1,20	1,20
	20:00	6,57	5,77	0,80	1	1	1		1	1	1	1			1	1,20	1,20
	21:00	6,52	5,42	1,10	1	1	1		1	1	1	1			1	1,20	1,20
	22:00	6,13	5,07	1,06	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	23:00	5,85	4,65	1,20	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2024	00:00	5,59	4,39	1,20	1	1	1		1		1	1				1,20	1,20
	01:00	5,26	4,16	1,10	1	1	1		1		1	1				1,20	1,20
	02:00	5,01	3,85	1,16	1	1	1		1		1	1				1,20	1,20
	03:00	4,77	3,58	1,19	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	04:00	4,60	3,61	0,98	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	05:00	4,47	3,50	0,96	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	06:00	4,37	3,18	1,18	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	07:00	4,46	3,40	1,06	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	08:00	4,84	3,66	1,18	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	09:00	5,06	4,10	0,96	1	1			1	1		1	1			1,19	1,19
	10:00	5,30	4,10	1,20	1	1			1	1		1	1			1,20	1,20
	11:00	5,54	4,43	1,10	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	12:00	5,62	4,59	1,03	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	13:00	5,75	4,99	0,76	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	14:00	5,80	4,72	1,08	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	15:00	5,80	4,75	1,05	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	16:00	5,77	4,71	1,06	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	17:00	5,91	4,72	1,19	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	18:00	6,19	5,00	1,19	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	19:00	6,28	5,17	1,11	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	20:00	6,46	5,26	1,20	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	21:00	6,35	5,46	0,89	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	22:00	6,12	4,93	1,19	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	23:00	5,85	4,69	1,15	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 17 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Αυγούστου 2024	00:00	5,53	4,65	0,88	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	01:00	5,22	4,29	0,92	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	02:00	4,99	3,86	1,13	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	03:00	4,76	3,56	1,20	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	04:00	4,52	3,32	1,20	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	05:00	4,40	3,20	1,20	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	06:00	4,30	3,14	1,16	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	07:00	4,36	3,42	0,93	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	08:00	4,60	4,05	0,55	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	09:00	4,93	4,73	0,20	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	10:00	5,10	4,69	0,41	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	11:00	5,29	5,23	0,07	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	12:00	5,38	4,89	0,48	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	13:00	5,48	4,41	1,07	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	14:00	5,56	4,36	1,20	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	15:00	5,42	4,37	1,06	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	16:00	5,42	4,94	0,48	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	17:00	5,56	4,74	0,82	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	18:00	5,74	4,65	1,09	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	19:00	5,89	4,93	0,96	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	20:00	6,12	4,98	1,14	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	21:00	6,08	5,42	0,66	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	22:00	5,86	5,17	0,68	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	23:00	5,56	5,03	0,53	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 18 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Αυγούστου 2024	00:00	5,23	5,14	0,09	1	1	1		1	1	1	1				1,19	1,19
	01:00	4,79	4,59	0,20	1	1	1		1	1		1				1,15	1,16
	02:00	4,59	3,69	0,90	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	03:00	4,41	3,22	1,19	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	04:00	4,28	3,08	1,20	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	05:00	4,16	2,96	1,20	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	06:00	3,94	2,75	1,19	1	1	1		1							1,20	1,20
	07:00	4,16	3,26	0,89	1	1	1		1							1,20	1,20
	08:00	4,44	3,48	0,96	1	1	1		1							1,20	1,20
	09:00	4,70	4,07	0,63	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	10:00	4,92	4,58	0,34	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	11:00	5,02	4,89	0,13	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	12:00	5,20	4,89	0,31	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	13:00	5,31	5,08	0,23	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	14:00	5,30	5,12	0,18	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	15:00	5,32	5,00	0,32	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	16:00	5,26	5,11	0,14	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	17:00	5,33	5,31	0,02	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	18:00	5,52	5,52	0,00	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	19:00	5,70	5,70	0,00	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	20:00	5,95	5,95	0,00	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	21:00	5,90	5,90	0,00	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	22:00	5,74	5,74	0,00	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20
	23:00	5,49	5,49	0,00	1	1	1		1	1	1	1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2024	00:00	5,13	5,13	0,00	1	1	1		1	1		1				1,16	1,17
	01:00	4,69	4,69	0,00	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	02:00	4,41	4,41	0,00	1	1	1		1	1		1				1,05	1,05
	03:00	4,17	4,17	0,00	1	1	1		1	1						1,18	1,19
	04:00	4,05	4,04	0,00	1	1	1		1	1						1,19	1,19
	05:00	3,92	3,92	0,00	1	1	1		1	1						1,12	1,12
	06:00	3,88	3,87	0,01	1	1	1		1	1						1,09	1,08
	07:00	4,04	3,99	0,05	1	1	1		1	1						1,18	1,18
	08:00	4,34	4,31	0,04	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	09:00	4,80	4,80	0,00	1	1	1		1	1	1					1,20	1,20
	10:00	5,10	5,08	0,02	1	1	1		1	1	1					1,20	1,20
	11:00	5,29	5,29	0,00	1	1	1		1	1	1					1,20	1,20
	12:00	5,41	5,41	0,00	1	1	1		1	1	1					1,20	1,20
	13:00	5,56	5,56	0,00	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	14:00	5,61	5,61	0,00	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	15:00	5,65	5,65	0,00	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	16:00	5,63	5,63	0,00	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	17:00	5,69	5,69	0,00	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	18:00	5,89	5,89	0,00	1	1	1	1	1	1	1					1,20	1,20
	19:00	6,01	6,01	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	20:00	6,24	6,24	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	21:00	6,27	6,27	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	22:00	5,98	5,98	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	23:00	5,72	5,72	0,00	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024	00:00	5,28	5,28	0,00	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	01:00	4,87	4,87	0,00	1	1	1	1	1	1						1,19	1,19
	02:00	4,53	4,53	0,00	1	1	1	1	1	1						1,16	1,16
	03:00	4,32	4,32	0,00	1	1	1	1	1	1						1,15	1,15
	04:00	4,10	4,10	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	05:00	3,98	3,96	0,02	1	1	1	1	1							1,17	1,17
	06:00	3,90	3,90	0,00	1	1	1	1	1							1,10	1,10
	07:00	4,03	4,03	0,00	1	1	1	1	1							1,17	1,17
	08:00	4,45	4,45	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	09:00	4,90	4,90	0,00	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	10:00	5,27	5,27	0,00	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	11:00	5,49	5,49	0,00	1	1	1	1	1	1	1					1,19	1,19
	12:00	5,62	5,62	0,00	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20
	13:00	5,81	5,81	0,00	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20
	14:00	5,82	5,82	0,00	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20
	15:00	5,89	5,89	0,00	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20
	16:00	5,92	5,92	0,00	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20
	17:00	6,08	5,96	0,12	1	1	1	1		1	1	1	1			1,20	1,20
	18:00	6,15	5,95	0,20	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1,20	1,20
	19:00	6,19	6,01	0,18	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1,20	1,20
	20:00	6,49	6,08	0,41	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1,20	1,20
	21:00	6,34	5,63	0,71	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20
	22:00	6,13	5,22	0,91	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20
	23:00	5,87	5,39	0,48	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024	00:00	5,48	4,96	0,52	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20
	01:00	5,08	4,36	0,72	1	1	1	1		1		1				1,19	1,19
	02:00	4,86	4,21	0,65	1	1	1	1		1		1				1,20	1,20
	03:00	4,71	4,05	0,66	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	04:00	4,47	4,02	0,45	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	05:00	4,34	4,07	0,26	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	06:00	4,13	4,00	0,13	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	07:00	4,39	4,37	0,02	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	08:00	4,73	4,72	0,01	1	1	1	1		1	1					1,20	1,20
	09:00	5,09	5,09	0,00	1	1	1	1		1	1					1,20	1,20
	10:00	5,39	5,39	0,00	1	1	1	1		1	1					1,20	1,20
	11:00	5,54	5,54	0,00	1	1	1	1		1	1					1,20	1,20
	12:00	5,65	5,65	0,00	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20
	13:00	5,72	5,72	0,00	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20
	14:00	5,76	5,76	0,00	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20
	15:00	5,70	5,70	0,00	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20
	16:00	5,56	5,56	0,00	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20
	17:00	5,62	5,62	0,00	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20
	18:00	5,79	5,79	0,00	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20
	19:00	5,90	5,90	0,00	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20
	20:00	6,21	6,21	0,00	1	1	1	1		1	1	1	1			1,20	1,20
	21:00	6,23	6,23	0,00	1	1	1	1		1	1	1	1			1,20	1,20
	22:00	5,89	5,89	0,00	1	1	1	1		1	1	1	1			1,20	1,20
	23:00	5,59	5,59	0,00	1	1	1	1		1	1	1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024	00:00	5,26	5,26	0,00	1	1	1	1		1	1	1				1,19	1,19
	01:00	4,80	4,80	0,00	1	1	1	1		1		1				1,17	1,18
	02:00	4,49	4,49	0,00	1	1	1	1		1		1				1,11	1,11
	03:00	4,33	4,33	0,00	1	1	1	1		1						1,19	1,19
	04:00	4,15	4,15	0,00	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	05:00	4,04	4,04	0,00	1	1	1	1		1						1,19	1,19
	06:00	3,98	3,98	0,00	1	1	1	1		1						1,16	1,16
	07:00	4,10	4,08	0,02	1	1	1	1		1						1,19	1,20
	08:00	4,46	4,43	0,02	1	1	1	1		1						1,20	1,20
	09:00	4,88	4,79	0,09	1	1	1	1		1	1					1,20	1,20
	10:00	5,17	4,74	0,43	1	1	1	1		1	1					1,20	1,20
	11:00	5,29	5,03	0,25	1	1	1	1		1	1					1,20	1,20
	12:00	5,31	5,01	0,30	1	1	1	1		1	1					1,20	1,20
	13:00	5,43	4,91	0,53	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	14:00	5,45	4,61	0,83	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	15:00	5,51	4,37	1,14	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	16:00	5,45	4,59	0,85	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	17:00	5,53	5,02	0,52	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	18:00	5,62	5,07	0,55	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	19:00	5,76	5,13	0,62	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	20:00	6,12	5,85	0,27	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	21:00	6,07	5,61	0,46	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	22:00	5,77	5,68	0,10	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20
	23:00	5,51	5,51	0,00	1	1	1	1	1	1		1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024	00:00	5,26	5,25	0,01	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	01:00	4,87	4,79	0,08	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	02:00	4,66	4,61	0,05	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	03:00	4,49	3,75	0,74	1	1	1	1	1	1						1,13	1,13
	04:00	4,29	3,38	0,90	1	1	1	1	1							1,15	1,16
	05:00	4,18	3,55	0,62	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	06:00	4,10	3,36	0,73	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	07:00	4,27	3,09	1,19	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	08:00	4,63	3,43	1,20	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	09:00	4,88	3,68	1,20	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	10:00	5,21	4,01	1,20	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	11:00	5,33	4,13	1,20	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	12:00	5,39	4,19	1,20	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	13:00	5,45	4,31	1,15	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	14:00	5,48	4,48	1,00	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	15:00	5,41	4,30	1,12	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	16:00	5,46	4,38	1,08	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	17:00	5,53	5,10	0,43	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	18:00	5,66	4,72	0,94	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	19:00	5,84	4,64	1,20	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	20:00	6,05	4,89	1,16	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	21:00	6,04	4,99	1,06	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	22:00	5,77	4,87	0,90	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	23:00	5,50	5,07	0,44	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024	00:00	5,28	4,87	0,41	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	01:00	4,94	4,92	0,02	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	02:00	4,69	4,28	0,42	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	03:00	4,50	3,52	0,97	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	04:00	4,28	3,58	0,70	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	05:00	4,17	3,01	1,16	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	06:00	4,06	2,96	1,11	1	1	1	1	1							1,19	1,19
	07:00	4,19	3,09	1,11	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	08:00	4,50	3,32	1,18	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	09:00	4,90	4,35	0,55	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	10:00	5,22	4,11	1,10	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	11:00	5,27	4,18	1,09	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	12:00	5,40	4,44	0,96	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	13:00	5,55	4,69	0,86	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	14:00	5,52	4,82	0,71	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	15:00	5,47	4,82	0,65	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	16:00	5,53	4,77	0,75	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	17:00	5,51	4,68	0,83	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	18:00	5,67	4,62	1,05	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	19:00	5,76	4,94	0,82	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	20:00	6,12	5,01	1,11	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	21:00	6,05	4,99	1,06	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	22:00	5,75	4,80	0,95	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	23:00	5,55	4,60	0,95	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 25 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Αυγούστου 2024	00:00	5,29	4,18	1,11	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	01:00	4,94	4,16	0,78	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	02:00	4,73	3,79	0,94	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	03:00	4,53	3,47	1,06	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	04:00	4,35	3,16	1,19	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	05:00	4,27	3,07	1,20	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	06:00	4,27	3,07	1,20	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	07:00	4,22	3,07	1,15	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	08:00	3,63	3,07	0,56	1	1	1	1	1							0,75	0,83
	09:00	3,96	3,58	0,38	1	1	1	1	1							0,45	1,16
	10:00	4,27	4,27	0,00	1	1	1	1	1							0,00	1,20
	11:00	4,32	4,32	0,00	1	1	1	1	1							0,00	1,20
	12:00	4,81	4,81	0,01	1	1	1	1	1			1				0,00	1,20
	13:00	5,11	5,11	0,01	1	1	1	1	1			1				0,00	1,20
	14:00	5,10	5,10	0,00	1	1	1	1	1			1				0,00	1,20
	15:00	5,05	5,05	0,00	1	1	1	1	1			1				0,00	1,20
	16:00	5,01	5,00	0,01	1	1	1	1	1			1				0,00	1,20
	17:00	4,97	4,97	0,01	1	1	1	1	1			1				0,00	1,20
	18:00	5,18	4,99	0,19	1	1	1	1	1			1				0,77	1,20
	19:00	5,28	5,02	0,26	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	20:00	5,50	5,09	0,41	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	21:00	5,32	5,07	0,25	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	22:00	5,09	5,00	0,08	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	23:00	4,88	4,83	0,05	1		1	1	1	1		1				1,17	1,20

Το διάστημα 08:00 με 18:00 παρουσιάστηκε πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ του συστήματος εποπτείας και του ΑΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024	00:00	4,59	4,55	0,04	1		1	1	1	1		1				1,18	0,00
	01:00	4,23	4,14	0,10			1	1	1	1		1				1,17	0,00
	02:00	4,08	3,95	0,13			1	1	1	1		1				1,20	0,00
	03:00	3,91	3,67	0,24			1	1	1	1		1				1,11	0,00
	04:00	3,79	3,51	0,29			1	1	1	1		1				1,00	0,00
	05:00	3,72	3,32	0,39			1	1	1	1		1				1,04	0,00
	06:00	3,67	3,28	0,39			1	1	1	1						1,20	0,00
	07:00	3,81	3,45	0,36			1	1	1	1		1				1,10	0,00
	08:00	4,22	3,83	0,40			1	1	1	1		1				1,20	0,00
	09:00	4,53	4,00	0,53			1	1	1	1		1				1,20	0,00
	10:00	4,90	4,60	0,29	1		1	1	1	1		1				1,20	0,00
	11:00	5,01	4,69	0,32	1		1	1	1	1		1				1,20	0,00
	12:00	5,07	4,77	0,30	1		1	1	1	1		1				1,19	0,00
	13:00	5,29	5,06	0,23	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00
	14:00	5,27	5,13	0,13	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00
	15:00	5,16	5,08	0,08	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00
	16:00	5,01	4,96	0,05	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00
	17:00	5,05	5,03	0,02	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00
	18:00	5,27	5,21	0,05	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00
	19:00	5,38	5,26	0,13	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00
	20:00	5,60	5,31	0,29	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00
	21:00	5,43	5,22	0,21	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00
	22:00	5,20	5,00	0,20	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00
	23:00	4,98	4,95	0,03	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024	00:00	4,69	4,67	0,02	1		1	1	1	1		1				1,18	0,00
	01:00	4,33	4,32	0,02	1		1	1	1	1						1,19	0,00
	02:00	4,10	4,06	0,04	1		1	1	1	1						1,20	0,00
	03:00	3,92	3,81	0,10	1		1	1	1	1						1,12	0,00
	04:00	3,77	3,18	0,59	1		1	1	1	1						0,98	0,00
	05:00	3,71	2,61	1,10	1		1	1	1							1,09	0,00
	06:00	3,66	2,65	1,00	1		1	1	1							1,20	0,00
	07:00	3,81	3,44	0,37	1		1	1	1							1,20	0,00
	08:00	4,12	3,84	0,27	1		1	1	1	1						1,20	0,00
	09:00	4,42	4,19	0,23	1		1	1	1	1						1,20	0,00
	10:00	4,66	4,51	0,15	1		1	1	1	1		1				1,20	0,00
	11:00	4,69	4,49	0,20	1		1	1	1	1		1				1,12	0,00
	12:00	4,83	4,52	0,30	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00
	13:00	4,93	4,57	0,36	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00
	14:00	4,95	4,76	0,19	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00
	15:00	4,97	4,74	0,23	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00
	16:00	4,86	4,62	0,24	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00
	17:00	4,80	4,22	0,58	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00
	18:00	5,04	4,69	0,35	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00
	19:00	5,21	5,04	0,17	1	1	1	1	1			1				1,20	0,00
	20:00	5,55	5,35	0,20	1	1	1	1	1	1		1				1,20	0,00
	21:00	5,44	5,26	0,18	1	1	1	1	1	1		1				1,20	0,00
	22:00	5,13	4,99	0,14	1	1	1	1	1	1						1,20	0,00
	23:00	4,87	4,73	0,13	1	1	1	1	1	1						1,20	0,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024	00:00	4,48	4,45	0,04	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	01:00	4,15	4,12	0,03	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	02:00	3,94	3,93	0,01	1	1	1	1	1							1,14	1,14
	03:00	3,80	3,73	0,08	1	1	1	1	1							1,01	1,01
	04:00	3,62	3,45	0,17	1	1	1	1	1							0,91	0,91
	05:00	3,58	2,83	0,75		1	1	1	1							1,20	1,20
	06:00	3,51	2,33	1,17		1	1	1	1							1,20	1,20
	07:00	3,76	3,01	0,75		1	1	1	1							1,20	1,20
	08:00	4,08	3,60	0,48		1	1	1	1			1				1,20	1,20
	09:00	4,41	4,22	0,19		1	1	1	1			1				1,20	1,20
	10:00	4,63	4,58	0,05	1		1	1	1			1			1	1,19	1,19
	11:00	4,75	4,75	0,00	1		1	1	1			1			1	1,20	1,20
	12:00	4,88	4,88	0,00	1		1	1	1			1			1	1,20	1,20
	13:00	5,03	5,00	0,03	1	1	1	1	1			1				1,19	1,19
	14:00	4,97	4,95	0,01	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	15:00	4,83	4,81	0,02	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	16:00	4,74	4,54	0,20	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	17:00	4,67	4,56	0,11	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	18:00	4,86	4,86	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	19:00	5,06	5,06	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	20:00	5,31	5,31	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	21:00	5,22	5,22	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	22:00	4,95	4,95	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	23:00	4,68	4,64	0,03	1	1	1	1	1			1				1,19	1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024	00:00	4,30	4,24	0,06	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	01:00	4,04	4,02	0,01	1	1	1	1	1							1,18	1,18
	02:00	3,81	3,75	0,06	1	1	1	1	1							1,02	1,02
	03:00	3,68	3,63	0,05	1	1	1	1	1							0,94	0,94
	04:00	3,53	3,53	0,00		1	1	1	1							1,20	1,20
	05:00	3,45	3,45	0,00		1	1	1	1							1,19	1,19
	06:00	3,42	3,42	0,01		1	1	1	1							1,17	1,17
	07:00	3,62	3,62	0,00		1	1	1	1							1,20	1,20
	08:00	4,04	4,04	0,00	1	1	1	1	1							1,19	1,19
	09:00	4,34	4,34	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	10:00	4,55	4,55	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	11:00	4,65	4,65	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	12:00	4,86	4,86	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	13:00	4,95	4,95	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	14:00	4,96	4,96	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	15:00	4,89	4,89	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	16:00	4,86	4,86	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	17:00	4,92	4,92	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	18:00	5,02	5,02	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	19:00	5,21	5,21	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	20:00	5,39	5,39	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	21:00	5,22	5,22	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	22:00	4,98	4,98	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	23:00	4,71	4,68	0,03	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024	00:00	4,46	4,39	0,07	1	1	1	1	1			1				1,13	1,13
	01:00	4,17	4,17	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	02:00	3,90	3,90	0,00	1	1	1	1	1							1,12	1,12
	03:00	3,67	3,67	0,00	1	1	1	1	1							0,87	0,87
	04:00	3,52	3,52	0,00	1	1	1	1	1							0,72	0,72
	05:00	3,44	3,44	0,00	1	1	1	1								0,88	0,88
	06:00	3,44	3,44	0,00	1	1	1	1								1,17	1,17
	07:00	3,47	3,47	0,00	1	1	1	1								1,18	1,18
	08:00	3,72	3,72	0,00	1	1	1	1								1,15	1,15
	09:00	4,11	4,10	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	10:00	4,56	4,56	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	11:00	4,71	4,71	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	12:00	4,90	4,89	0,01	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	13:00	5,00	5,00	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	14:00	4,91	4,91	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	15:00	4,80	4,80	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	16:00	4,77	4,77	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	17:00	4,90	4,90	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	18:00	5,02	5,02	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	19:00	5,13	5,13	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	20:00	5,34	5,34	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	21:00	5,19	5,18	0,01	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	22:00	4,89	4,89	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	23:00	4,71	4,71	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024	00:00	4,36	4,36	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	01:00	4,07	4,05	0,02	1	1	1	1	1							1,19	1,19
	02:00	3,86	3,83	0,02	1	1	1	1	1							1,06	1,06
	03:00	3,68	3,63	0,05	1	1	1	1	1							0,92	0,92
	04:00	3,53	3,41	0,12	1	1	1		1							1,19	1,19
	05:00	3,49	3,39	0,10	1	1	1		1							1,20	1,20
	06:00	3,43	3,35	0,08	1	1	1		1							1,17	1,17
	07:00	3,59	3,48	0,11	1	1	1		1							1,20	1,20
	08:00	3,93	3,72	0,21	1	1	1		1			1				1,18	1,18
	09:00	4,29	4,05	0,25	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	10:00	4,42	4,06	0,36	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	11:00	4,59	4,24	0,35	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	12:00	4,71	4,46	0,25	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	13:00	4,73	4,65	0,08	1	1	1		1			1				1,19	1,19
	14:00	4,75	4,67	0,08	1	1	1		1	1		1				1,19	1,19
	15:00	4,69	4,66	0,03	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	16:00	4,65	4,65	0,00	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	17:00	4,72	4,72	0,00	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	18:00	4,75	4,75	0,00	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	19:00	4,92	4,89	0,03	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	20:00	5,06	4,98	0,08	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	21:00	4,87	4,77	0,10	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	22:00	4,66	4,48	0,17	1	1	1		1	1		1				1,19	1,19
	23:00	4,35	4,28	0,07	1	1	1		1	1						1,14	1,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	4,07	4,04	0,03	1	1	1		1	1						1,18	1,18
	01:00	3,78	3,78	0,00	1	1	1		1	1						0,95	0,95
	02:00	3,64	3,59	0,05	1	1	1		1							1,00	1,00
	03:00	3,51	3,28	0,23	1	1	1		1							1,19	1,19
	04:00	3,40	3,07	0,33	1	1	1		1							1,13	1,13
	05:00	3,32	3,09	0,23	1	1	1		1							1,06	1,06
	06:00	3,21	3,07	0,14	1	1	1		1							0,93	0,93
	07:00	3,45	3,26	0,19	1	1	1		1							1,14	1,14
	08:00	3,74	3,25	0,49	1	1	1		1							1,20	1,20
	09:00	3,97	3,63	0,34	1	1	1	1	1							1,19	1,19
	10:00	4,19	3,91	0,29	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	11:00	4,30	4,07	0,23	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	12:00	4,40	4,03	0,37	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	13:00	4,37	3,98	0,38	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	14:00	4,28	3,93	0,36	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	15:00	4,28	4,07	0,21	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	16:00	4,27	4,14	0,13	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	17:00	4,26	4,12	0,15	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	18:00	4,40	4,39	0,01	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	19:00	4,58	4,57	0,01	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	20:00	4,81	4,79	0,02	1	1	1	1	1		1					1,20	1,20
	21:00	4,68	4,66	0,02	1	1	1	1	1		1					1,20	1,20
	22:00	4,46	4,41	0,04	1	1	1	1	1							1,19	1,19
	23:00	4,14	4,10	0,04	1	1	1	1	1							1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,86	3,79	0,07	1	1	1	1	1							1,06	1,06
	01:00	3,53	3,45	0,09		1	1	1	1							1,13	1,13
	02:00	3,40	3,30	0,10		1	1	1	1							1,15	1,15
	03:00	3,27	3,16	0,11		1	1	1	1							1,03	1,03
	04:00	3,18	3,07	0,11		1	1	1	1							0,94	0,94
	05:00	3,12	3,05	0,07		1	1	1	1							0,87	0,87
	06:00	3,19	3,13	0,06		1	1	1	1							0,95	0,95
	07:00	3,34	3,30	0,04		1	1	1	1							1,09	1,09
	08:00	3,78	3,77	0,02		1	1	1	1						1	1,14	1,14
	09:00	4,09	4,09	0,00		1	1	1	1						1	1,18	1,18
	10:00	4,23	4,23	0,00		1	1	1	1				1		1	0,97	0,97
	11:00	4,36	4,36	0,00		1	1	1	1				1		1	0,98	0,98
	12:00	4,41	4,41	0,00		1	1	1	1				1		1	1,05	1,05
	13:00	4,53	4,53	0,00		1	1	1	1				1		1	1,15	1,15
	14:00	4,54	4,54	0,00		1	1	1	1				1		1	1,15	1,15
	15:00	4,45	4,45	0,00		1	1	1	1				1		1	1,09	1,09
	16:00	4,42	4,42	0,00		1	1	1	1				1		1	1,05	1,05
	17:00	4,44	4,44	0,00		1	1	1	1				1		1	1,07	1,07
	18:00	4,61	4,61	0,00		1	1	1	1				1		1	1,19	1,19
	19:00	4,77	4,77	0,00		1	1	1	1				1		1	1,20	1,20
	20:00	4,94	4,94	0,00	1	1	1	1	1				1			1,16	1,16
	21:00	4,81	4,81	0,00	1	1	1	1	1				1			1,20	1,20
	22:00	4,56	4,56	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	23:00	4,22	4,22	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,83	3,83	0,00	1	1	1	1	1							1,04	1,04
	01:00	3,52	3,52	0,00	1	1	1	1								1,09	1,09
	02:00	3,33	3,33	0,00	1	1	1	1								1,08	1,08
	03:00	3,20	3,20	0,00	1	1	1	1								0,95	0,95
	04:00	3,03	3,03	0,00	1	1	1	1								0,79	0,79
	05:00	3,01	3,01	0,00	1	1	1	1								0,76	0,76
	06:00	3,03	3,03	0,00	1	1	1	1								0,77	0,77
	07:00	3,21	3,21	0,00	1	1	1	1								0,95	0,95
	08:00	3,63	3,63	0,00	1	1	1	1								1,16	1,16
	09:00	3,96	3,96	0,00	1	1	1	1				1				1,13	1,13
	10:00	4,29	4,29	0,00	1	1	1	1				1				1,20	1,20
	11:00	4,39	4,39	0,00	1	1	1	1				1				1,20	1,20
	12:00	4,47	4,47	0,00	1	1	1	1				1				1,20	1,20
	13:00	4,57	4,57	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	14:00	4,57	4,57	0,00	1	1	1	1	1			1				1,18	1,18
	15:00	4,45	4,45	0,00	1	1	1	1	1			1				1,09	1,09
	16:00	4,37	4,37	0,00	1	1	1	1	1			1				0,99	0,99
	17:00	4,46	4,46	0,00	1	1	1	1	1			1				1,09	1,09
	18:00	4,64	4,64	0,00	1	1	1	1	1			1				1,19	1,19
	19:00	4,88	4,88	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	20:00	5,07	5,07	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	21:00	4,98	4,94	0,04	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	22:00	4,74	4,64	0,11	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	23:00	4,44	4,35	0,09	1	1	1		1			1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	4,17	4,11	0,06	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	01:00	3,81	3,79	0,02	1	1	1		1			1				1,04	1,04
	02:00	3,63	3,61	0,01	1	1	1		1			1				0,90	0,90
	03:00	3,49	3,49	0,00	1	1			1			1				1,19	1,19
	04:00	3,32	3,32	0,00	1	1			1			1				1,08	1,08
	05:00	3,22	3,22	0,00	1	1			1			1				0,98	0,98
	06:00	3,17	3,17	0,00	1	1			1			1				0,92	0,92
	07:00	3,40	3,40	0,00	1	1			1			1				1,16	1,16
	08:00	3,83	3,83	0,01	1	1			1	1		1				1,17	1,17
	09:00	3,94	3,94	0,00	1	1			1	1		1				1,13	1,13
	10:00	4,04	4,04	0,00	1	1			1	1		1				1,17	1,17
	11:00	4,25	4,24	0,01	1	1			1	1		1				1,20	1,20
	12:00	4,36	4,34	0,02	1	1			1	1		1				1,20	1,20
	13:00	4,47	4,42	0,04	1	1			1	1		1				1,20	1,20
	14:00	4,43	4,37	0,06	1	1	1		1	1		1				1,08	1,08
	15:00	4,48	4,40	0,08	1	1	1		1	1		1				1,10	1,10
	16:00	4,47	4,42	0,05	1	1	1		1	1		1				1,10	1,10
	17:00	4,58	4,58	0,00	1	1	1		1	1		1				1,17	1,17
	18:00	4,69	4,66	0,03	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	19:00	4,79	4,73	0,06	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	20:00	5,05	4,94	0,11	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	21:00	4,86	4,79	0,07	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	22:00	4,67	4,64	0,03	1	1	1		1	1		1				1,20	1,20
	23:00	4,38	4,36	0,02	1	1	1		1	1						1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	4,06	4,06	0,00	1	1	1		1	1						1,19	1,19
	01:00	3,71	3,69	0,01	1	1	1		1	1						0,95	0,95
	02:00	3,56	3,54	0,02	1	1	1		1	1						1,20	1,20
	03:00	3,41	3,37	0,04	1	1	1		1							1,16	1,16
	04:00	3,33	3,28	0,05	1	1	1		1							1,09	1,09
	05:00	3,28	3,19	0,10	1	1	1		1							1,04	1,04
	06:00	3,26	3,07	0,19	1	1	1		1							1,02	1,02
	07:00	3,40	3,23	0,18	1	1	1		1							1,14	1,14
	08:00	3,83	3,75	0,08	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	09:00	4,09	4,04	0,05	1	1	1		1			1				1,19	1,19
	10:00	4,30	4,17	0,13	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	11:00	4,35	4,19	0,17	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	12:00	4,52	4,28	0,24	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	13:00	4,57	4,39	0,18	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	14:00	4,58	4,51	0,07	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	15:00	4,62	4,60	0,02	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	16:00	4,55	4,51	0,04	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	17:00	4,64	4,62	0,02	1	1	1	1	1			1				1,19	1,19
	18:00	4,80	4,78	0,02	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	19:00	4,98	4,92	0,06	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	20:00	5,18	5,17	0,01	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	21:00	5,10	5,08	0,02	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	22:00	4,89	4,88	0,01	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	23:00	4,59	4,57	0,02	1	1	1	1	1			1				1,18	1,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	4,20	4,17	0,04	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	01:00	3,92	3,89	0,02	1	1	1	1	1							1,12	1,11
	02:00	3,72	3,71	0,01	1	1	1	1	1							0,93	0,92
	03:00	3,49	3,49	0,00	1	1	1	1	1							1,03	1,05
	04:00	3,39	3,39	0,01	1	1	1		1							1,15	1,15
	05:00	3,31	3,26	0,05	1	1	1		1							1,07	1,06
	06:00	3,29	3,23	0,06	1	1	1		1							1,05	1,05
	07:00	3,48	3,41	0,08	1	1	1		1							1,17	1,18
	08:00	3,92	3,90	0,01	1	1	1		1			1				1,18	1,18
	09:00	4,16	4,16	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	10:00	4,43	4,42	0,01	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	11:00	4,61	4,58	0,02	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	12:00	4,67	4,61	0,06	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	13:00	4,80	4,76	0,04	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	14:00	4,82	4,81	0,01	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	15:00	4,68	4,68	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	16:00	4,61	4,61	0,00	1	1	1	1	1			1				1,19	1,19
	17:00	4,72	4,72	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	18:00	4,83	4,83	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	19:00	5,00	5,00	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	20:00	5,29	5,29	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	21:00	5,05	5,05	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	22:00	4,87	4,87	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	23:00	4,55	4,55	0,00	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	4,26	4,26	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	01:00	3,93	3,93	0,00	1	1	1	1	1							1,11	1,11
	02:00	3,76	3,76	0,00	1	1	1	1	1							0,95	0,96
	03:00	3,60	3,59	0,02	1	1	1	1	1							1,09	1,11
	04:00	3,42	3,41	0,01	1		1	1	1							1,15	1,16
	05:00	3,40	3,40	0,00	1		1	1	1							1,15	1,15
	06:00	3,41	3,41	0,00	1		1	1	1							1,16	1,17
	07:00	3,53	3,52	0,01	1		1	1	1							1,18	1,19
	08:00	3,94	3,89	0,05	1	1	1	1	1							1,18	1,18
	09:00	4,30	4,22	0,08	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	10:00	4,36	4,35	0,01	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	11:00	4,53	4,52	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	12:00	4,66	4,66	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	13:00	4,78	4,78	0,00	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	14:00	4,75	4,75	0,00	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	15:00	4,74	4,74	0,00	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	16:00	4,74	4,74	0,00	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	17:00	4,78	4,78	0,00	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	18:00	4,95	4,95	0,00	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	19:00	5,05	5,05	0,00	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	20:00	5,37	5,37	0,00	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	21:00	5,12	5,12	0,00	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	22:00	4,89	4,82	0,08	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	23:00	4,55	4,55	0,00	1	1	1	1	1	1						1,19	1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	4,22	4,19	0,02		1	1	1	1	1						1,20	1,20
	01:00	3,97	3,86	0,11		1	1	1	1	1						1,16	1,16
	02:00	3,75	3,44	0,31		1	1	1	1	1						1,06	1,06
	03:00	3,38	3,04	0,35		1	1	1	1							1,15	1,14
	04:00	3,29	2,71	0,58		1	1	1	1							1,05	1,05
	05:00	3,45	2,77	0,69		1	1	1	1							1,19	1,19
	06:00	3,34	2,56	0,78		1	1	1	1							1,11	1,10
	07:00	3,49	2,74	0,75		1	1	1	1							1,19	1,19
	08:00	3,64	3,05	0,60		1	1	1	1							1,20	1,20
	09:00	4,00	3,44	0,56		1	1	1	1							1,20	1,20
	10:00	4,24	3,66	0,58		1	1	1	1							1,20	1,20
	11:00	4,26	3,57	0,68		1	1	1	1							1,20	1,20
	12:00	4,34	3,70	0,64		1	1	1	1							1,20	1,20
	13:00	4,38	3,70	0,67	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	14:00	4,38	3,72	0,66	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	15:00	4,28	3,58	0,71	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	16:00	4,27	3,62	0,65	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	17:00	4,27	3,70	0,57	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	18:00	4,36	3,78	0,58	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	19:00	4,51	3,47	1,03	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	20:00	4,69	3,84	0,85	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	21:00	4,40	3,38	1,02	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	22:00	4,17	3,31	0,86	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	23:00	3,80	2,86	0,94	1	1	1		1							1,19	1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,56	2,80	0,77	1	1	1		1							1,20	1,20
	01:00	3,31	2,56	0,75	1	1	1		1							1,08	1,08
	02:00	3,11	2,64	0,47	1	1	1		1							0,87	0,87
	03:00	3,06	2,68	0,38	1	1	1		1							0,83	0,82
	04:00	3,01	2,36	0,65	1	1	1		1							0,78	0,78
	05:00	2,92	2,24	0,68	1	1	1		1							0,68	0,68
	06:00	2,91	2,24	0,67	1	1	1		1							0,68	0,67
	07:00	2,90	2,25	0,65	1	1	1		1							0,65	0,66
	08:00	3,33	2,28	1,05	1	1	1		1							1,06	1,06
	09:00	3,68	2,74	0,95	1	1	1		1							1,20	1,20
	10:00	3,84	2,98	0,86	1	1	1		1							1,20	1,20
	11:00	3,77	3,01	0,76	1	1	1		1							1,20	1,20
	12:00	3,86	3,60	0,26	1	1	1		1							1,20	1,20
	13:00	3,95	3,86	0,10	1	1	1		1							1,20	1,20
	14:00	3,96	3,91	0,05	1	1	1		1			1				1,16	1,15
	15:00	3,94	3,87	0,06	1	1	1		1			1				1,13	1,13
	16:00	3,94	3,89	0,05	1	1	1		1			1				1,12	1,13
	17:00	3,97	3,97	0,00	1	1	1		1			1				1,15	1,14
	18:00	4,16	4,16	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	19:00	4,38	4,38	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	20:00	4,63	4,63	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	21:00	4,42	4,42	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	22:00	4,12	4,12	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,19
	23:00	3,78	3,73	0,05	1	1	1		1			1				1,12	1,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,42	3,37	0,05	1	1	1		1							1,17	1,16
	01:00	3,17	3,11	0,06	1	1	1		1							0,95	0,94
	02:00	3,01	2,95	0,06	1	1	1		1							0,78	0,77
	03:00	2,98	2,98	0,00	1	1	1		1							0,75	0,74
	04:00	2,87	2,85	0,02	1	1	1		1							0,64	0,64
	05:00	2,84	2,82	0,03	1	1	1		1							0,61	0,61
	06:00	2,87	2,87	0,00	1	1	1		1							0,63	0,62
	07:00	3,11	3,04	0,07	1	1	1		1							0,87	0,87
	08:00	3,40	3,30	0,09	1	1	1		1							1,14	1,14
	09:00	3,66	3,59	0,07	1	1	1		1							1,20	1,20
	10:00	3,91	3,77	0,15	1	1	1		1			1				1,12	1,12
	11:00	3,97	3,87	0,10	1	1	1		1			1				1,15	1,15
	12:00	4,04	3,78	0,26	1	1	1		1			1				1,17	1,17
	13:00	4,11	3,67	0,44	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	14:00	4,15	3,55	0,61	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	15:00	4,08	3,12	0,96	1	1	1		1			1				1,19	1,20
	16:00	4,02	3,17	0,85	1	1	1		1			1				1,17	1,17
	17:00	4,06	2,97	1,09	1	1	1		1			1				1,18	1,18
	18:00	4,27	3,29	0,97	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	19:00	4,53	3,62	0,91	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	20:00	4,77	4,40	0,37	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	21:00	4,58	4,40	0,18	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	22:00	4,36	4,08	0,27	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	23:00	4,04	3,58	0,46	1	1	1		1			1				1,18	1,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,69	3,22	0,47	1	1	1		1							1,15	1,16
	01:00	3,43	2,98	0,45	1	1	1		1							1,16	1,17
	02:00	3,33	2,69	0,64	1	1	1		1							1,10	1,10
	03:00	3,20	3,11	0,08	1	1	1		1							0,97	0,96
	04:00	3,06	3,05	0,01	1	1	1		1							0,83	0,83
	05:00	3,06	3,06	0,00	1	1	1		1							0,82	0,82
	06:00	2,92	2,92	0,00	1	1	1		1							0,68	0,68
	07:00	3,16	3,16	0,00	1	1	1		1							0,88	0,90
	08:00	3,58	3,58	0,00	1	1	1		1			1				1,19	1,20
	09:00	3,84	3,84	0,00	1	1	1		1			1				1,08	1,08
	10:00	4,02	4,02	0,00	1	1	1		1			1				1,19	1,19
	11:00	4,03	4,03	0,00	1	1	1		1			1				1,18	1,18
	12:00	4,16	4,16	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	13:00	4,25	4,25	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	14:00	4,16	4,16	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	15:00	4,08	4,06	0,01	1	1	1		1			1				1,19	1,18
	16:00	4,08	4,06	0,02	1	1	1		1			1				1,18	1,19
	17:00	4,17	4,13	0,04	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	18:00	4,31	4,28	0,03	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	19:00	4,55	4,53	0,02	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	20:00	4,81	4,76	0,05	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	21:00	4,69	4,62	0,07	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	22:00	4,46	4,43	0,03	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	23:00	4,13	4,10	0,03	1	1	1	1	1							1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,75	3,73	0,01	1	1	1	1	1							0,95	0,95
	01:00	3,45	3,45	0,00	1	1	1	1	1							0,81	1,07
	02:00	3,29	3,29	0,00	1	1	1		1							1,03	1,04
	03:00	3,18	3,18	0,00	1	1	1		1							0,94	0,93
	04:00	3,08	3,08	0,00	1	1	1		1							0,84	0,83
	05:00	2,97	2,97	0,00	1	1	1		1							0,73	0,72
	06:00	2,98	2,98	0,00	1	1	1		1							0,74	0,74
	07:00	3,21	3,21	0,00	1	1	1		1							0,94	0,96
	08:00	3,53	3,53	0,00	1	1	1		1							1,18	1,19
	09:00	3,87	3,87	0,00	1	1	1		1			1				1,09	1,09
	10:00	4,07	4,07	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	11:00	4,24	4,24	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	12:00	4,32	4,32	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	13:00	4,34	4,33	0,01	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	14:00	4,22	4,20	0,02	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	15:00	4,10	4,05	0,05	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	16:00	4,06	3,98	0,08	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	17:00	4,12	4,00	0,12	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	18:00	4,29	4,16	0,14	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	19:00	4,49	4,35	0,14	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	20:00	4,69	4,42	0,26	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	21:00	4,50	4,25	0,25	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	22:00	4,30	4,13	0,17	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	23:00	4,00	3,72	0,28	1	1	1		1			1				1,15	1,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,66	3,23	0,43	1	1	1		1			1				0,87	0,86
	01:00	3,45	3,04	0,40	1	1	1		1							0,96	1,00
	02:00	3,30	3,00	0,30	1	1	1		1							1,06	1,06
	03:00	3,19	2,95	0,23	1	1	1		1							0,95	0,95
	04:00	3,15	2,91	0,25	1	1	1		1							0,92	0,91
	05:00	3,15	2,75	0,39	1	1	1		1							0,91	0,91
	06:00	3,17	2,72	0,45	1	1	1		1							0,93	0,93
	07:00	3,39	2,58	0,81	1	1	1		1							1,13	1,13
	08:00	3,71	2,92	0,80	1	1	1		1							1,20	1,20
	09:00	3,81	3,11	0,70	1	1	1		1							1,20	1,20
	10:00	3,98	3,25	0,72	1	1	1		1							1,20	1,20
	11:00	4,04	3,50	0,54	1	1	1		1			1				1,20	1,19
	12:00	3,93	3,10	0,83	1	1	1		1			1				1,13	1,11
	13:00	3,94	2,94	1,00	1	1	1		1			1				1,13	1,14
	14:00	3,84	3,01	0,84	1	1	1		1			1				1,04	1,04
	15:00	3,89	2,87	1,03	1	1	1		1			1				1,09	1,09
	16:00	3,84	2,84	1,00	1	1	1		1			1				1,04	1,04
	17:00	3,91	2,89	1,03	1	1	1		1			1				1,07	1,07
	18:00	4,38	3,19	1,20	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	19:00	4,64	3,46	1,18	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	20:00	4,68	3,58	1,11	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	21:00	4,49	3,34	1,15	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	22:00	4,33	3,26	1,07	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	23:00	3,96	2,85	1,11	1	1	1		1							1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,65	2,55	1,10	1	1	1		1							1,20	1,20
	01:00	3,43	2,35	1,09	1	1	1		1							1,18	1,17
	02:00	3,29	2,30	0,99	1	1	1		1							1,07	1,06
	03:00	3,22	2,25	0,96	1	1	1		1							0,99	0,98
	04:00	3,04	2,26	0,79	1	1	1		1							0,82	0,81
	05:00	2,98	2,06	0,92		1	1		1							0,93	0,95
	06:00	3,04	2,16	0,88		1	1		1							1,07	1,07
	07:00	3,17	2,21	0,96		1	1		1							1,11	1,11
	08:00	3,51	2,55	0,96	1	1	1		1							1,19	1,19
	09:00	3,67	2,81	0,86	1	1	1		1							1,20	1,20
	10:00	3,83	3,13	0,70	1	1	1		1							1,20	1,20
	11:00	3,96	2,85	1,11	1	1	1		1							1,20	1,20
	12:00	3,88	2,78	1,09	1	1	1		1							1,15	1,09
	13:00	3,78	2,82	0,96	1	1	1		1			1				1,00	0,96
	14:00	3,84	2,83	1,02	1	1	1		1			1				1,03	1,04
	15:00	3,68	3,05	0,63	1	1	1		1			1				0,83	0,75
	16:00	3,68	2,81	0,88	1	1	1		1			1				0,87	0,88
	17:00	3,84	2,87	0,97	1	1	1		1			1				1,03	1,04
	18:00	4,04	3,16	0,87	1	1	1		1			1				1,17	1,18
	19:00	4,25	3,57	0,68	1	1	1		1			1				1,18	1,18
	20:00	4,34	4,16	0,18	1	1	1		1	1		1				1,00	0,99
	21:00	4,27	4,18	0,09	1	1	1		1	1		1				0,90	0,91
	22:00	4,19	3,99	0,20	1	1	1		1	1		1				0,82	0,83
	23:00	3,87	3,41	0,46	1	1	1		1			1				0,92	0,96

Κατά τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ρ ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,52	3,05	0,47	1	1	1		1							0,81	0,87
	01:00	3,26	2,92	0,34	1	1	1		1							1,02	1,02
	02:00	3,07	2,84	0,23	1	1	1		1							0,82	0,83
	03:00	2,97	2,71	0,25	1	1	1		1							0,72	0,73
	04:00	2,92	2,70	0,21	1	1	1		1							0,67	0,67
	05:00	2,85	2,73	0,11	1	1	1		1							0,59	0,60
	06:00	2,73	2,58	0,15	1	1	1		1							0,47	0,48
	07:00	2,81	2,69	0,12	1	1	1		1							0,55	0,56
	08:00	3,10	2,91	0,20	1	1	1		1							0,84	0,86
	09:00	3,43	3,25	0,18	1	1	1		1							1,10	1,11
	10:00	3,75	3,67	0,08	1	1	1		1							1,20	1,20
	11:00	3,76	3,62	0,14	1	1	1		1							1,20	1,20
	12:00	3,75	3,58	0,17	1	1	1		1							1,20	1,20
	13:00	3,80	3,51	0,29	1	1	1		1							1,20	1,20
	14:00	3,69	3,55	0,14	1	1	1		1			1				1,16	1,14
	15:00	3,53	3,42	0,11	1	1	1		1			1				0,74	0,74
	16:00	3,47	3,19	0,28	1	1	1		1							1,12	1,16
	17:00	3,64	3,45	0,19	1	1	1		1							1,20	1,20
	18:00	3,80	3,66	0,14	1	1	1		1							1,17	1,16
	19:00	4,00	3,86	0,14	1	1	1		1			1				1,15	1,16
	20:00	4,20	4,05	0,14	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	21:00	3,96	3,78	0,18	1	1	1		1			1				1,15	1,15
	22:00	3,71	3,62	0,09	1	1	1		1			1				0,92	0,92
	23:00	3,37	3,22	0,15	1	1	1		1			1				0,64	0,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,13	2,78	0,36	1	1	1					1				0,90	0,90
	01:00	2,86	2,55	0,31	1	1	1					1				0,62	0,62
	02:00	2,74	2,45	0,29	1	1	1					1				0,53	0,57
	03:00	2,70	2,52	0,18	1	1	1									0,95	0,95
	04:00	2,62	2,51	0,11	1	1	1									0,92	0,92
	05:00	2,63	2,51	0,12	1	1	1									0,91	0,91
	06:00	2,70	2,51	0,19	1	1	1									0,94	0,95
	07:00	2,92	2,68	0,24	1	1	1									1,02	1,02
	08:00	3,26	3,15	0,11	1	1	1				1					1,06	1,05
	09:00	3,49	3,46	0,04	1	1	1				1					1,18	1,18
	10:00	3,62	3,56	0,06	1	1	1				1					1,20	1,20
	11:00	3,60	3,55	0,05	1	1	1				1					1,20	1,20
	12:00	3,68	3,62	0,06	1	1	1				1					1,20	1,20
	13:00	3,78	3,72	0,06	1	1	1				1					1,20	1,20
	14:00	3,68	3,60	0,07	1	1	1				1					1,20	1,20
	15:00	3,54	3,48	0,06	1	1	1				1					1,20	1,20
	16:00	3,48	3,44	0,04	1	1	1				1					1,19	1,19
	17:00	3,53	3,52	0,00	1	1	1				1					1,20	1,20
	18:00	3,66	3,66	0,00	1	1	1				1					1,20	1,20
	19:00	3,99	3,99	0,01	1	1	1		1		1					1,16	1,16
	20:00	4,13	4,13	0,00	1	1	1		1		1					1,20	1,20
	21:00	3,86	3,86	0,00	1	1	1		1		1					1,06	1,06
	22:00	3,56	3,56	0,00	1	1	1		1		1					0,76	0,75
	23:00	3,23	3,23	0,00	1	1	1		1							0,83	0,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,86	2,86	0,00	1	1	1		1							0,64	0,62
	01:00	2,68	2,68	0,00	1	1	1		1							0,42	0,44
	02:00	2,54	2,54	0,00		1	1		1							0,67	0,73
	03:00	2,50	2,50	0,00		1	1		1							0,81	0,82
	04:00	2,35	2,35	0,00		1	1		1							0,67	0,67
	05:00	2,21	2,21	0,00		1	1		1							0,52	0,53
	06:00	2,29	2,29	0,00		1	1		1							0,59	0,61
	07:00	2,52	2,52	0,00		1	1		1							0,82	0,83
	08:00	2,85	2,85	0,00		1	1		1						1	0,78	0,76
	09:00	3,12	3,12	0,00	1	1			1						1	0,83	0,81
	10:00	3,22	3,22	0,00	1	1			1						1	0,98	0,98
	11:00	3,23	3,23	0,00		1	1		1						1	0,95	0,94
	12:00	3,50	3,50	0,00		1	1		1						1	1,17	1,17
	13:00	3,62	3,62	0,00		1	1		1						1	1,20	1,20
	14:00	3,56	3,56	0,00		1	1		1						1	1,09	1,12
	15:00	3,47	3,47	0,00	1	1	1		1							1,18	1,18
	16:00	3,46	3,46	0,00	1	1	1		1							1,19	1,19
	17:00	3,53	3,53	0,00	1	1	1		1							1,19	1,20
	18:00	3,69	3,69	0,00	1	1	1		1							1,20	1,20
	19:00	4,00	4,00	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	20:00	4,15	4,15	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	21:00	3,94	3,94	0,00	1	1	1		1			1				1,14	1,13
	22:00	3,69	3,69	0,00	1	1	1		1			1				0,90	0,89
	23:00	3,31	3,31	0,00	1		1		1			1				0,90	0,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ρ α ν τ ι κ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,99	2,99	0,00	1		1		1			1				0,74	0,74
	01:00	2,81	2,81	0,00	1		1		1			1				0,57	0,56
	02:00	2,71	2,71	0,00	1		1		1			1				0,72	0,74
	03:00	2,48	2,48	0,00	1		1		1							0,78	0,79
	04:00	2,61	2,61	0,00	1		1		1							0,90	0,90
	05:00	2,63	2,63	0,00	1		1		1							0,91	0,92
	06:00	2,55	2,55	0,00	1		1		1							0,84	0,85
	07:00	2,90	2,90	0,00	1		1		1			1				1,01	1,01
	08:00	3,25	3,25	0,00	1		1		1			1				0,99	1,00
	09:00	3,43	3,43	0,00	1		1		1			1				1,16	1,16
	10:00	3,71	3,71	0,00	1		1		1			1				1,20	1,20
	11:00	3,63	3,61	0,02	1		1		1			1				1,20	1,20
	12:00	3,78	3,78	0,00	1		1		1			1				1,20	1,20
	13:00	3,85	3,85	0,00	1		1		1			1				1,20	1,20
	14:00	3,71	3,71	0,00	1		1		1			1				1,20	1,20
	15:00	3,57	3,56	0,01	1		1		1			1				1,20	1,20
	16:00	3,57	3,56	0,01	1		1		1			1				1,20	1,20
	17:00	3,65	3,65	0,00	1		1		1			1				1,20	1,20
	18:00	3,80	3,80	0,00	1	1	1		1			1				1,18	1,18
	19:00	4,11	4,11	0,00	1	1	1		1			1				1,19	1,18
	20:00	4,15	4,15	0,00	1	1	1		1			1				1,20	1,19
	21:00	3,93	3,86	0,07	1	1	1		1			1				1,13	1,12
	22:00	3,72	3,44	0,28	1	1	1		1			1				0,92	0,93
	23:00	3,30	3,11	0,18	1	1	1		1							0,93	0,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,01	2,54	0,48	1	1	1		1							0,79	0,78
	01:00	2,82	2,52	0,30	1	1	1		1							0,59	0,59
	02:00	2,70	2,41	0,29	1	1	1		1							0,49	0,52
	03:00	2,64	2,38	0,26		1	1		1							0,91	0,92
	04:00	2,55	2,08	0,47		1	1		1							0,87	0,87
	05:00	2,58	1,71	0,87		1	1		1							0,90	0,89
	06:00	2,69	1,80	0,89		1	1		1							0,94	0,94
	07:00	2,94	2,19	0,75		1	1		1							1,03	1,03
	08:00	3,28	2,87	0,41		1	1		1							1,13	1,14
	09:00	3,55	3,38	0,17		1	1		1				1			1,20	1,20
	10:00	3,68	3,54	0,14		1	1		1				1			1,20	1,20
	11:00	3,68	3,61	0,07	1	1	1		1				1			1,04	1,03
	12:00	3,86	3,83	0,03	1	1	1		1				1			1,06	1,06
	13:00	3,72	3,70	0,02	1	1	1		1				1			0,93	0,93
	14:00	3,69	3,65	0,04	1	1	1		1				1			0,89	0,90
	15:00	3,66	3,58	0,08	1	1	1		1				1			0,84	0,85
	16:00	3,65	3,56	0,09	1	1	1		1				1			0,85	0,85
	17:00	3,73	3,62	0,11	1	1	1		1				1			0,93	0,92
	18:00	3,90	3,81	0,10	1	1	1		1				1			1,11	1,10
	19:00	4,07	3,93	0,13	1	1	1		1				1			1,19	1,19
	20:00	4,06	3,60	0,46	1	1	1		1				1			1,19	1,19
	21:00	3,85	3,53	0,33	1	1	1		1				1			1,06	1,06
	22:00	3,64	3,40	0,24	1	1	1		1				1			0,85	0,86
	23:00	3,39	3,15	0,24	1	1			1				1			1,12	1,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,11	2,82	0,29	1	1			1				1			0,88	0,88
	01:00	2,91	2,44	0,47	1	1			1				1			0,68	0,68
	02:00	2,81	2,33	0,48	1	1			1				1			0,67	0,70
	03:00	2,73	2,18	0,55		1			1				1			0,96	0,96
	04:00	2,69	1,95	0,74		1			1				1			0,94	0,94
	05:00	2,65	2,11	0,54		1			1				1			0,93	0,93
	06:00	2,71	2,21	0,51		1			1				1			0,95	0,95
	07:00	2,72	2,23	0,49		1			1				1			0,95	0,95
	08:00	2,95	2,47	0,48		1			1			1				1,00	0,99
	09:00	3,35	2,91	0,44	1	1			1			1				1,14	1,14
	10:00	3,52	3,25	0,27	1	1			1			1				1,20	1,20
	11:00	3,52	3,24	0,28		1	1		1			1				1,17	1,15
	12:00	3,41	3,03	0,38		1	1		1			1				1,15	1,15
	13:00	3,61	3,06	0,55		1	1		1			1				1,18	1,18
	14:00	3,72	3,06	0,66		1	1		1			1				1,20	1,20
	15:00	3,55	3,02	0,53		1	1		1			1				1,20	1,20
	16:00	3,52	3,04	0,48		1	1		1			1				1,20	1,20
	17:00	3,62	3,16	0,46		1	1		1			1				1,20	1,20
	18:00	3,82	3,24	0,58		1	1		1			1				1,20	1,20
	19:00	4,11	3,65	0,46	1	1	1		1			1				1,20	1,20
	20:00	4,03	3,37	0,66	1	1	1		1			1				1,19	1,19
	21:00	3,79	3,03	0,76	1	1	1		1			1				1,00	0,99
	22:00	3,59	2,70	0,90	1	1	1		1							1,14	1,17
	23:00	3,27	2,32	0,95	1	1	1		1							1,05	1,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ρ α β α τ ο	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,99	2,01	0,98		1	1		1							0,99	1,02
	01:00	2,79	1,83	0,97		1	1		1							0,98	0,98
	02:00	2,70	1,76	0,94		1	1		1							0,94	0,94
	03:00	2,65	1,74	0,91		1	1		1							0,93	0,93
	04:00	2,41	1,74	0,67		1	1		1							0,74	0,74
	05:00	2,45	1,69	0,75		1	1		1							0,75	0,75
	06:00	2,63	1,72	0,91		1	1		1							0,92	0,92
	07:00	2,87	1,89	0,98		1	1		1							1,00	1,00
	08:00	3,15	2,09	1,06		1	1		1							1,10	1,10
	09:00	3,15	2,08	1,07		1			1			1				1,09	1,09
	10:00	3,39	2,30	1,09		1			1			1				1,09	1,09
	11:00	3,53	2,40	1,14		1	1		1			1				1,20	1,20
	12:00	3,69	2,52	1,18		1	1		1			1				1,20	1,20
	13:00	3,88	2,68	1,20		1	1		1			1				1,20	1,20
	14:00	3,70	2,50	1,20		1	1		1			1				1,20	1,20
	15:00	3,58	2,39	1,20		1	1		1			1				1,20	1,20
	16:00	3,51	2,32	1,19		1	1		1			1				1,19	1,20
	17:00	3,53	2,32	1,20		1	1		1			1				1,20	1,20
	18:00	3,80	2,60	1,20		1	1		1			1				1,20	1,20
	19:00	3,99	2,81	1,18	1	1	1		1			1				1,18	1,18
	20:00	3,96	2,82	1,14	1	1	1		1			1				1,14	1,14
	21:00	3,66	2,49	1,17	1	1	1		1							1,17	1,18
	22:00	3,40	2,27	1,13	1	1	1		1							1,13	1,13
	23:00	3,10	2,15	0,95	1	1	1		1							0,95	0,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ρ ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,84	1,85	0,99		1	1		1							0,99	0,99
	01:00	2,66	1,73	0,93		1	1		1							0,93	0,93
	02:00	2,58	1,70	0,88		1	1		1							0,88	0,89
	03:00	2,53	1,69	0,84		1	1		1							0,84	0,85
	04:00	2,44	1,70	0,73		1	1		1							0,75	0,76
	05:00	2,22	1,69	0,53		1	1		1							0,54	0,54
	06:00	2,24	1,69	0,55		1	1		1							0,55	0,56
	07:00	2,57	1,74	0,83		1	1		1							0,82	0,84
	08:00	2,91	1,89	1,02		1	1		1							1,02	1,02
	09:00	3,11	2,02	1,09		1	1		1							1,09	1,09
	10:00	3,25	2,11	1,14		1	1		1							1,14	1,14
	11:00	3,25	2,11	1,14		1	1		1							1,14	1,14
	12:00	3,28	2,14	1,15		1	1		1							1,15	1,15
	13:00	3,32	2,17	1,15		1	1		1							1,16	1,16
	14:00	3,26	2,12	1,14		1	1		1							1,14	1,14
	15:00	3,18	2,07	1,11		1	1		1							1,11	1,11
	16:00	3,11	2,13	0,98		1	1		1							1,09	1,09
	17:00	3,19	2,19	1,00		1	1		1							1,12	1,12
	18:00	3,48	2,41	1,07		1	1		1							1,19	1,19
	19:00	3,79	2,66	1,13	1	1	1		1							1,20	1,20
	20:00	3,77	2,61	1,15	1	1	1		1							1,20	1,20
	21:00	3,52	2,52	1,00	1	1	1		1							1,19	1,18
	22:00	3,19	2,35	0,84	1	1	1		1							0,97	0,96
	23:00	2,88	2,20	0,68		1	1		1							0,99	1,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,57	2,04	0,53		1	1		1							0,88	0,88
	01:00	2,39	1,93	0,47		1	1		1							0,72	0,72
	02:00	2,34	1,79	0,54		1	1		1							0,66	0,65
	03:00	2,33	1,80	0,53		1	1		1							0,65	0,65
	04:00	2,22	1,80	0,41		1	1		1							0,54	0,54
	05:00	2,25	1,83	0,42		1	1		1							0,57	0,57
	06:00	2,32	1,86	0,46		1	1		1							0,64	0,64
	07:00	2,53	2,12	0,41		1	1		1							0,82	0,82
	08:00	2,85	2,33	0,51		1	1		1							1,00	1,00
	09:00	3,10	2,47	0,64		1	1		1							1,07	1,07
	10:00	3,25	2,59	0,65		1	1		1			1				1,00	1,01
	11:00	3,16	2,54	0,63		1	1		1			1				0,92	0,92
	12:00	3,24	2,77	0,47		1	1		1			1				0,99	1,00
	13:00	3,34	2,96	0,38		1	1		1			1				1,09	1,08
	14:00	3,29	3,06	0,24		1	1		1			1				1,06	1,06
	15:00	3,25	3,09	0,17		1	1		1			1				1,01	1,03
	16:00	3,21	3,03	0,19		1	1		1			1				0,97	0,98
	17:00	3,25	3,06	0,19		1	1		1			1				1,00	1,00
	18:00	3,49	3,36	0,13		1	1		1			1				1,19	1,19
	19:00	3,73	3,47	0,25		1	1		1			1				1,20	1,20
	20:00	3,76	3,52	0,24		1	1		1			1				1,20	1,20
	21:00	3,52	3,33	0,19		1	1		1			1				1,19	1,19
	22:00	3,28	3,15	0,13		1	1		1			1				1,05	1,05
	23:00	2,90	2,83	0,08		1	1		1			1				0,72	0,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,60	2,57	0,02		1	1		1							0,90	0,90
	01:00	2,39	2,35	0,04		1	1		1							0,71	0,71
	02:00	2,32	2,24	0,08		1	1		1							0,65	0,64
	03:00	2,28	2,15	0,13		1	1		1							0,61	0,61
	04:00	2,21	2,12	0,09		1	1		1							0,53	0,53
	05:00	2,22	2,13	0,09		1	1		1							0,54	0,54
	06:00	2,35	2,17	0,19		1	1		1							0,67	0,67
	07:00	2,60	2,46	0,15		1	1		1							0,90	0,90
	08:00	2,86	2,79	0,07		1	1		1							0,97	0,96
	09:00	3,12	3,07	0,05		1	1		1			1				0,87	0,87
	10:00	3,22	3,17	0,05		1	1		1			1				0,98	0,98
	11:00	3,21	3,20	0,01		1	1		1			1				0,96	0,97
	12:00	3,32	3,30	0,02		1	1		1			1				1,09	1,08
	13:00	3,39	3,38	0,01		1	1		1			1				1,14	1,14
	14:00	3,27	3,27	0,00		1	1		1			1				1,04	1,03
	15:00	3,07	3,07	0,00		1	1		1			1				0,83	0,83
	16:00	3,08	3,08	0,00		1	1		1			1				0,83	0,84
	17:00	3,19	3,19	0,00		1	1		1			1				0,93	0,94
	18:00	3,44	3,44	0,00		1	1		1			1				1,15	1,14
	19:00	3,73	3,73	0,00	1	1	1		1			1				1,18	1,17
	20:00	3,77	3,77	0,00	1	1	1		1			1				0,96	0,96
	21:00	3,54	3,54	0,00		1	1		1			1				1,06	1,09
	22:00	3,25	3,25	0,00		1	1		1			1				1,00	1,01
	23:00	2,92	2,92	0,00		1	1		1			1				0,72	0,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,62	2,62	0,00		1	1		1							0,92	0,91
	01:00	2,44	2,44	0,00		1	1		1							0,77	0,76
	02:00	2,35	2,35	0,00		1	1		1							0,67	0,66
	03:00	2,35	2,34	0,00		1	1		1							0,67	0,66
	04:00	2,26	2,26	0,00		1	1		1							0,58	0,59
	05:00	2,24	2,24	0,00		1	1		1							0,56	0,55
	06:00	2,23	2,23	0,00		1	1		1							0,54	0,53
	07:00	2,57	2,57	0,00		1	1		1							0,87	0,86
	08:00	2,86	2,86	0,00		1	1		1			1				0,98	0,95
	09:00	3,04	3,04	0,00		1	1		1			1				0,79	0,79
	10:00	3,22	3,22	0,00		1	1		1			1				0,99	0,98
	11:00	3,21	3,21	0,00		1	1		1			1				0,95	0,96
	12:00	3,32	3,32	0,00		1	1		1			1				1,07	1,08
	13:00	3,27	3,27	0,00		1	1		1			1				1,04	1,03
	14:00	3,30	3,30	0,00		1	1		1			1				1,06	1,06
	15:00	3,09	3,09	0,00		1	1		1			1				0,84	0,85
	16:00	3,13	3,13	0,00		1	1		1			1				0,89	0,90
	17:00	3,18	3,18	0,00		1	1		1			1				0,92	0,93
	18:00	3,37	3,37	0,00		1	1		1			1				1,12	1,12
	19:00	3,66	3,66	0,00		1	1		1			1				1,19	1,19
	20:00	3,73	3,73	0,00		1	1		1			1				1,20	1,20
	21:00	3,50	3,50	0,00		1	1		1			1				1,18	1,18
	22:00	3,19	3,16	0,02		1	1		1			1				0,96	0,96
	23:00	2,87	2,87	0,00		1	1		1			1				0,65	0,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,58	2,57	0,01	1	1						1				0,82	0,75
	01:00	2,42	2,41	0,01	1	1						1				0,74	0,75
	02:00	2,33	2,32	0,00	1	1						1				0,66	0,65
	03:00	2,23	2,23	0,00	1	1						1				0,57	0,56
	04:00	2,20	2,20	0,00	1	1						1				0,53	0,52
	05:00	2,23	2,23	0,00	1	1						1				0,55	0,54
	06:00	2,32	2,32	0,00	1	1						1				0,64	0,63
	07:00	2,54	2,54	0,00	1	1						1				0,85	0,83
	08:00	2,87	2,87	0,00	1	1		1				1				0,69	0,67
	09:00	3,05	3,05	0,00	1	1		1				1				0,81	0,81
	10:00	3,14	3,14	0,01	1	1		1				1				0,90	0,90
	11:00	3,29	3,29	0,00	1	1		1				1				0,78	0,74
	12:00	3,41	3,41	0,00	1	1		1			1					1,06	1,07
	13:00	3,43	3,43	0,00	1	1	1				1					1,16	1,18
	14:00	3,31	3,31	0,00	1	1	1				1					1,06	1,07
	15:00	3,21	3,21	0,00	1	1	1				1					0,98	0,97
	16:00	3,20	3,20	0,00	1	1	1				1					0,96	0,96
	17:00	3,27	3,27	0,00	1	1	1				1					1,02	1,02
	18:00	3,49	3,49	0,00	1	1	1				1					1,18	1,18
	19:00	3,83	3,83	0,00	1	1	1		1		1					1,15	1,14
	20:00	3,79	3,79	0,00	1	1	1		1		1					0,99	0,99
	21:00	3,63	3,63	0,00	1	1	1		1		1					1,03	1,05
	22:00	3,30	3,30	0,00	1	1	1		1							1,06	1,05
	23:00	2,95	2,95	0,00	1	1	1		1							0,72	0,71

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 01:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,67	2,67	0,00		1	1		1							0,79	0,82
	01:00	2,50	2,48	0,02		1	1		1							0,83	0,83
	02:00	2,43	2,43	0,00		1	1		1							0,76	0,76
	03:00	2,34	2,34	0,00		1	1		1							0,67	0,67
	04:00	2,30	2,30	0,00		1	1		1							0,62	0,63
	05:00	2,36	2,36	0,00		1	1		1							0,69	0,69
	06:00	2,32	2,32	0,00		1	1		1							0,65	0,64
	07:00	2,57	2,57	0,00		1	1		1							0,84	0,85
	08:00	3,02	3,02	0,00		1	1		1	1						0,90	0,88
	09:00	3,18	3,18	0,00		1	1		1	1						0,92	0,93
	10:00	3,24	3,24	0,00		1	1		1	1						0,98	1,00
	11:00	3,33	3,33	0,00		1	1		1	1						1,09	1,09
	12:00	3,37	3,37	0,00		1	1		1	1						1,12	1,12
	13:00	3,46	3,46	0,00		1	1		1	1						1,17	1,17
	14:00	3,41	3,41	0,00		1	1		1	1						1,15	1,14
	15:00	3,33	3,33	0,00		1	1		1	1						1,07	1,08
	16:00	3,25	3,25	0,00		1	1		1	1						1,00	1,00
	17:00	3,37	3,37	0,00		1	1		1	1						1,11	1,12
	18:00	3,54	3,54	0,00		1	1		1	1						1,20	1,19
	19:00	3,74	3,74	0,00	1	1	1		1	1						1,16	1,15
	20:00	3,61	3,61	0,00	1	1	1		1	1						0,82	0,81
	21:00	3,33	3,33	0,00		1	1		1	1						0,96	1,01
	22:00	3,25	3,24	0,01		1	1		1	1						1,01	1,01
	23:00	2,95	2,95	0,00		1	1		1	1						0,72	0,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,63	2,63	0,00		1	1		1							0,74	0,78
	01:00	2,30	2,29	0,01		1	1		1							0,62	0,62
	02:00	2,28	2,26	0,03		1	1		1							0,59	0,60
	03:00	2,33	2,32	0,01		1	1		1							0,65	0,65
	04:00	2,22	2,22	0,00		1	1		1							0,56	0,54
	05:00	2,05	2,05	0,00		1	1		1							0,37	0,37
	06:00	2,20	2,20	0,00		1	1		1							0,51	0,51
	07:00	2,54	2,54	0,00		1	1		1							0,84	0,83
	08:00	2,98	2,98	0,00		1	1		1			1				0,87	0,86
	09:00	3,05	3,05	0,00		1	1		1			1				0,81	0,80
	10:00	3,10	3,09	0,01		1	1		1			1				0,85	0,86
	11:00	3,29	3,27	0,03		1	1		1			1				1,05	1,05
	12:00	3,48	3,43	0,05		1	1		1			1				1,17	1,17
	13:00	3,61	3,54	0,08		1	1		1			1				1,20	1,20
	14:00	3,44	3,39	0,05		1	1		1			1				1,18	1,18
	15:00	3,38	3,35	0,03		1	1		1			1				1,15	1,15
	16:00	3,24	3,23	0,01		1	1		1			1				1,00	1,00
	17:00	3,37	3,37	0,01		1	1		1			1				1,13	1,13
	18:00	3,48	3,45	0,03		1	1		1			1				1,19	1,19
	19:00	3,72	3,68	0,04	1	1	1		1			1				1,13	1,13
	20:00	3,67	3,61	0,06	1	1	1		1			1				0,88	0,87
	21:00	3,46	3,30	0,15		1	1		1			1				0,99	1,04
	22:00	3,08	2,95	0,13		1	1		1			1				0,87	0,86
	23:00	2,67	2,55	0,12		1	1		1			1				0,60	0,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ρ ε π ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,54	2,35	0,19		1	1		1							0,85	0,86
	01:00	2,50	2,36	0,14		1	1		1							0,82	0,83
	02:00	2,38	2,35	0,03		1	1		1							0,73	0,71
	03:00	2,11	2,09	0,02		1	1		1							0,43	0,43
	04:00	2,04	2,02	0,02		1	1		1							0,37	0,36
	05:00	2,23	2,22	0,01		1	1		1							0,54	0,54
	06:00	2,29	2,25	0,04		1	1		1							0,61	0,61
	07:00	2,58	2,56	0,02		1	1		1							0,89	0,89
	08:00	2,82	2,75	0,07		1	1		1							0,99	0,99
	09:00	3,03	2,94	0,08		1	1		1			1				0,89	0,88
	10:00	3,15	3,13	0,02		1	1		1			1				0,91	0,91
	11:00	3,15	3,10	0,05		1	1		1			1				0,91	0,91
	12:00	3,23	3,11	0,12		1	1		1			1				1,00	1,00
	13:00	3,23	3,08	0,15		1	1		1			1				0,98	0,98
	14:00	3,14	2,96	0,19		1	1		1			1				0,90	0,90
	15:00	3,03	2,78	0,25		1	1		1			1				0,80	0,79
	16:00	3,05	2,82	0,23		1	1		1			1				0,81	0,81
	17:00	3,13	2,92	0,21		1	1		1			1				0,88	0,89
	18:00	3,37	3,18	0,18		1	1		1			1				1,12	1,12
	19:00	3,55	3,44	0,11		1	1		1			1				1,19	1,19
	20:00	3,60	3,59	0,01		1	1		1			1				1,20	1,20
	21:00	3,41	3,29	0,12		1	1		1			1				1,15	1,15
	22:00	3,20	2,83	0,36		1	1		1			1				0,97	0,97
	23:00	2,88	2,14	0,75		1	1		1							0,87	0,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ρ α ν τ ι κ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,70	1,75	0,95		1	1		1							0,95	0,95
	01:00	2,49	1,68	0,81		1	1		1							0,81	0,81
	02:00	2,39	1,68	0,71		1	1		1							0,71	0,71
	03:00	2,36	1,68	0,68		1	1		1							0,68	0,67
	04:00	2,27	1,69	0,58		1	1		1							0,60	0,59
	05:00	2,28	1,68	0,60		1	1		1							0,60	0,60
	06:00	2,27	1,68	0,59		1	1		1							0,59	0,58
	07:00	2,45	1,70	0,75		1	1		1							0,75	0,76
	08:00	2,74	1,79	0,95		1	1		1							0,96	0,96
	09:00	2,91	2,11	0,81		1	1		1							1,02	1,02
	10:00	2,97	2,29	0,69		1	1		1							1,04	1,04
	11:00	2,97	2,39	0,58		1	1		1							1,04	1,04
	12:00	2,99	2,42	0,57		1	1		1							1,05	1,04
	13:00	2,93	2,43	0,50		1	1		1							1,03	1,03
	14:00	2,92	2,45	0,47		1	1		1							1,02	1,03
	15:00	2,79	2,46	0,33		1	1		1							0,98	0,98
	16:00	2,72	2,42	0,30		1	1		1							0,95	0,95
	17:00	2,78	2,33	0,45		1	1		1							0,97	0,97
	18:00	2,97	2,52	0,45		1	1		1							1,04	1,04
	19:00	3,20	2,97	0,23		1	1	1	1							1,03	1,03
	20:00	3,23	3,14	0,09		1	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	3,04	2,99	0,05		1	1	1	1							0,80	0,81
	22:00	2,78	2,77	0,01		1	1	1	1							0,55	0,55
	23:00	2,46	2,44	0,02			1	1	1							0,52	0,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,28	2,26	0,02			1	1	1							0,60	0,61
	01:00	2,11	2,10	0,01			1	1	1							0,43	0,43
	02:00	2,04	2,01	0,02			1	1	1							0,36	0,36
	03:00	2,00	1,98	0,03			1	1	1							0,34	0,32
	04:00	1,98	1,96	0,02			1	1	1							0,30	0,30
	05:00	2,03	2,03	0,00			1	1	1							0,36	0,35
	06:00	2,15	2,14	0,01			1	1	1							0,47	0,47
	07:00	2,22	2,21	0,01			1	1	1							0,53	0,54
	08:00	2,49	2,49	0,01			1	1	1							0,80	0,79
	09:00	2,71	2,71	0,00			1	1	1							0,89	0,88
	10:00	2,78	2,78	0,00			1	1	1							0,98	0,97
	11:00	2,89	2,89	0,00			1	1	1							1,01	1,01
	12:00	2,97	2,89	0,08			1	1	1							1,03	1,04
	13:00	2,83	2,78	0,05			1	1	1							0,99	0,99
	14:00	2,82	2,81	0,01			1	1	1							0,99	0,99
	15:00	2,68	2,65	0,03			1	1	1							0,94	0,94
	16:00	2,58	2,56	0,01			1	1	1							0,88	0,88
	17:00	2,70	2,70	0,00		1		1	1							0,86	0,86
	18:00	2,84	2,84	0,00		1		1	1							0,94	0,93
	19:00	3,11	3,11	0,00	1	1		1	1							0,86	0,86
	20:00	3,20	3,20	0,00	1	1		1	1							0,97	0,97
	21:00	2,99	2,99	0,00	1	1		1	1							0,76	0,75
	22:00	2,69	2,69	0,00	1	1			1							0,46	0,45
	23:00	2,38	2,38	0,00	1	1			1							0,55	0,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,21	2,21	0,00	1	1			1							0,53	0,53
	01:00	2,04	2,04	0,00	1	1			1							0,36	0,36
	02:00	1,97	1,95	0,03	1	1			1							0,31	0,29
	03:00	1,95	1,88	0,07	1	1			1							0,28	0,27
	04:00	2,00	1,80	0,20	1	1			1							0,33	0,31
	05:00	2,00	1,74	0,26	1	1			1							0,33	0,32
	06:00	1,92	1,71	0,21	1	1			1							0,25	0,24
	07:00	2,21	2,02	0,18	1	1			1							0,52	0,52
	08:00	2,51	2,37	0,14	1	1			1							0,81	0,81
	09:00	2,66	2,45	0,21	1	1			1							0,92	0,92
	10:00	2,70	2,49	0,22	1	1			1							0,95	0,95
	11:00	2,67	2,56	0,10	1	1			1							0,93	0,93
	12:00	2,76	2,71	0,05	1	1			1							0,95	0,93
	13:00	2,70	2,67	0,03		1	1		1							0,95	0,94
	14:00	2,70	2,70	0,00		1	1		1							0,94	0,94
	15:00	2,52	2,52	0,00		1	1		1							0,84	0,84
	16:00	2,47	2,47	0,00		1	1		1							0,77	0,78
	17:00	2,60	2,60	0,00		1	1		1							0,89	0,90
	18:00	2,74	2,74	0,00		1	1		1							0,82	0,80
	19:00	3,03	3,03	0,00	1	1	1		1							0,78	0,78
	20:00	3,03	3,03	0,00	1	1	1		1							0,79	0,80
	21:00	2,81	2,81	0,00	1	1	1		1							0,58	0,58
	22:00	2,55	2,55	0,00	1	1			1							0,58	0,61
	23:00	2,22	2,22	0,00	1	1			1							0,55	0,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,01	2,00	0,00	1	1			1							0,34	0,33
	01:00	1,93	1,93	0,00	1	1			1							0,27	0,26
	02:00	1,88	1,86	0,02	1	1			1							0,21	0,21
	03:00	1,85	1,85	0,00		1			1							0,57	0,62
	04:00	1,87	1,86	0,01		1			1							0,66	0,65
	05:00	1,84	1,83	0,01		1			1							0,65	0,65
	06:00	1,94	1,93	0,00		1			1							0,68	0,68
	07:00	2,13	2,13	0,00		1			1							0,67	0,66
	08:00	2,41	2,40	0,01		1			1			1				0,73	0,72
	09:00	2,53	2,50	0,03		1			1			1				0,78	0,77
	10:00	2,73	2,66	0,06			1		1			1				0,95	0,95
	11:00	2,75	2,68	0,07			1		1			1				0,96	0,96
	12:00	2,75	2,66	0,09			1		1			1				0,97	0,96
	13:00	2,75	2,68	0,08			1		1			1				0,96	0,96
	14:00	2,65	2,54	0,11			1		1			1				0,92	0,91
	15:00	2,37	2,24	0,13			1		1			1				0,69	0,69
	16:00	2,43	2,27	0,17			1		1			1				0,76	0,76
	17:00	2,56	2,44	0,12			1		1			1				0,87	0,87
	18:00	2,70	2,58	0,13			1		1			1				0,94	0,94
	19:00	3,02	2,82	0,20		1	1		1			1				0,84	0,83
	20:00	3,10	2,89	0,21		1	1		1			1				0,87	0,86
	21:00	2,87	2,56	0,31		1	1		1			1				0,63	0,62
	22:00	2,64	2,14	0,50		1	1		1							0,72	0,77
	23:00	2,35	1,88	0,47		1	1		1							0,68	0,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,18	1,85	0,33		1	1		1							0,52	0,50
	01:00	2,11	1,75	0,36			1		1							0,47	0,48
	02:00	2,03	1,68	0,35			1		1							0,71	0,71
	03:00	1,97	1,67	0,30			1		1							0,69	0,69
	04:00	1,96	1,79	0,16			1		1							0,69	0,69
	05:00	1,90	1,71	0,19			1		1							0,67	0,66
	06:00	1,89	1,76	0,13			1		1							0,66	0,66
	07:00	2,22	2,13	0,09		1	1		1							0,60	0,58
	08:00	2,51	2,29	0,22		1	1		1							0,81	0,82
	09:00	2,62	2,29	0,33		1	1		1							0,91	0,91
	10:00	2,59	2,41	0,18		1	1		1							0,89	0,89
	11:00	2,64	2,50	0,14		1	1		1							0,92	0,92
	12:00	2,70	2,53	0,17		1	1		1							0,95	0,95
	13:00	2,76	2,52	0,24		1	1		1							0,96	0,96
	14:00	2,69	2,49	0,20		1	1		1							0,94	0,94
	15:00	2,63	2,34	0,29		1	1		1							0,92	0,92
	16:00	2,65	2,22	0,44		1	1		1							0,93	0,93
	17:00	2,70	2,20	0,51		1	1		1							0,95	0,94
	18:00	2,79	2,19	0,60		1	1		1							0,98	0,98
	19:00	3,03	2,42	0,61	1	1	1		1							0,94	0,93
	20:00	3,05	2,24	0,81	1	1	1		1							0,82	0,82
	21:00	2,84	2,10	0,74		1	1		1							0,86	0,88
	22:00	2,60	1,83	0,77		1	1		1							0,90	0,89
	23:00	2,33	1,87	0,46		1	1		1							0,66	0,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,07	1,61	0,46			1		1							0,54	0,55
	01:00	1,89	1,43	0,47			1		1							0,67	0,66
	02:00	1,76	1,37	0,39			1		1							0,62	0,61
	03:00	1,69	1,17	0,53			1		1							0,57	0,57
	04:00	1,68	1,14	0,54			1		1							0,57	0,56
	05:00	1,73	1,18	0,55			1		1							0,60	0,60
	06:00	1,79	1,28	0,51			1		1							0,62	0,63
	07:00	1,91	1,40	0,51			1		1							0,67	0,67
	08:00	2,19	1,75	0,44		1	1		1							0,66	0,66
	09:00	2,38	2,04	0,34		1	1		1							0,70	0,70
	10:00	2,48	1,86	0,62		1	1		1							0,79	0,79
	11:00	2,46	2,00	0,46		1	1		1							0,77	0,76
	12:00	2,62	2,19	0,43		1	1		1							0,91	0,92
	13:00	2,59	2,19	0,40		1	1		1							0,89	0,88
	14:00	2,71	2,05	0,66		1	1		1							0,95	0,95
	15:00	2,59	1,71	0,88		1	1		1							0,89	0,88
	16:00	2,56	1,72	0,84		1	1		1							0,86	0,87
	17:00	2,65	1,77	0,88		1	1		1							0,91	0,91
	18:00	2,77	2,07	0,70		1	1		1							0,97	0,97
	19:00	2,97	2,66	0,32		1	1		1							1,04	1,04
	20:00	3,00	2,80	0,20		1	1		1							1,05	1,05
	21:00	2,78	2,61	0,17		1	1		1							0,98	0,98
	22:00	2,63	2,45	0,18		1	1		1							0,92	0,92
	23:00	2,38	2,30	0,09		1	1		1							0,71	0,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,23	2,18	0,05		1	1		1							0,55	0,56
	01:00	2,12	1,98	0,15		1	1		1							0,45	0,46
	02:00	2,08	1,78	0,29			1		1							0,72	0,72
	03:00	2,05	1,71	0,34			1		1							0,72	0,72
	04:00	2,00	1,73	0,27			1		1							0,70	0,70
	05:00	1,95	1,77	0,18			1		1							0,69	0,69
	06:00	1,89	1,58	0,31			1		1							0,66	0,66
	07:00	2,14	1,89	0,26			1		1							0,73	0,71
	08:00	2,34	2,08	0,26		1	1		1							0,66	0,66
	09:00	2,48	2,12	0,36		1	1		1							0,78	0,79
	10:00	2,51	2,17	0,34		1	1		1							0,83	0,82
	11:00	2,59	2,35	0,24		1	1		1							0,89	0,90
	12:00	2,65	2,36	0,29		1	1		1							0,92	0,92
	13:00	2,62	2,40	0,22		1	1		1							0,91	0,91
	14:00	2,53	2,17	0,35		1	1		1							0,84	0,84
	15:00	2,45	2,24	0,21		1	1		1							0,77	0,77
	16:00	2,38	2,20	0,18		1	1		1							0,69	0,69
	17:00	2,47	2,21	0,25		1	1		1							0,78	0,79
	18:00	2,59	2,31	0,29		1	1		1							0,89	0,90
	19:00	2,86	2,50	0,36		1	1		1							1,00	1,00
	20:00	2,88	2,53	0,35		1	1		1							1,01	1,01
	21:00	2,64	2,25	0,39		1	1		1							0,93	0,93
	22:00	2,46	1,91	0,55		1	1		1							0,79	0,78
	23:00	2,22	1,70	0,52		1	1		1							0,55	0,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,06	1,62	0,44			1		1							0,52	0,55
	01:00	1,97	1,35	0,62			1		1							0,69	0,69
	02:00	1,90	1,67	0,24			1		1							0,67	0,67
	03:00	1,87	1,71	0,16			1		1							0,65	0,66
	04:00	1,84	1,41	0,43			1		1							0,65	0,65
	05:00	1,84	1,41	0,44			1		1							0,64	0,64
	06:00	1,96	1,65	0,31			1		1							0,69	0,69
	07:00	2,07	2,01	0,05			1		1							0,72	0,72
	08:00	2,27	2,27	0,00		1	1		1							0,45	0,40
	09:00	2,41	2,41	0,00		1	1		1						1	0,17	0,17
	10:00	2,57	2,57	0,00		1	1		1						1	0,32	0,33
	11:00	2,69	2,67	0,02		1	1		1						1	0,45	0,45
	12:00	2,71	2,69	0,02		1	1		1						1	0,46	0,47
	13:00	2,74	2,72	0,01		1	1		1						1	0,49	0,50
	14:00	2,64	2,64	0,00		1	1		1						1	0,41	0,40
	15:00	2,37	2,37	0,00		1	1		1							0,39	0,43
	16:00	2,27	2,27	0,00		1	1		1							0,60	0,60
	17:00	2,39	2,38	0,01		1	1		1							0,70	0,70
	18:00	2,53	2,52	0,01		1	1		1							0,84	0,84
	19:00	2,73	2,72	0,01		1	1		1							0,95	0,95
	20:00	2,79	2,74	0,06		1	1		1							0,98	0,98
	21:00	2,58	2,51	0,07		1	1		1							0,89	0,88
	22:00	2,39	2,34	0,05		1	1		1							0,73	0,73
	23:00	2,14	2,11	0,03		1	1		1							0,47	0,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,98	1,97	0,02		1	1		1							0,30	0,31
	01:00	1,89	1,87	0,02		1	1		1							0,20	0,21
	02:00	1,67	1,66	0,01			1		1							0,37	0,41
	03:00	1,59	1,59	0,00			1		1							0,47	0,47
	04:00	1,57	1,56	0,01			1		1							0,44	0,44
	05:00	1,60	1,51	0,09			1		1							0,48	0,48
	06:00	1,67	1,59	0,08			1		1							0,54	0,55
	07:00	1,82	1,69	0,13			1		1							0,63	0,63
	08:00	2,10	1,96	0,14			1		1							0,73	0,73
	09:00	2,25	2,18	0,07			1		1				1			0,58	0,57
	10:00	2,24	2,20	0,04			1		1				1			0,56	0,56
	11:00	2,24	2,22	0,02			1		1				1			0,46	0,48
	12:00	2,20	2,18	0,02			1		1				1			0,51	0,52
	13:00	2,18	2,17	0,01			1		1				1			0,49	0,50
	14:00	2,19	2,19	0,00			1		1				1			0,52	0,50
	15:00	2,08	2,08	0,00			1		1				1			0,40	0,40
	16:00	2,10	2,10	0,00			1		1				1			0,42	0,42
	17:00	2,22	2,22	0,00			1		1				1			0,53	0,53
	18:00	2,35	2,35	0,00			1		1				1			0,66	0,66
	19:00	2,68	2,68	0,00			1		1		1		1			0,72	0,70
	20:00	2,69	2,69	0,00			1		1		1		1			0,45	0,46
	21:00	2,47	2,47	0,00			1		1		1		1			0,34	0,40
	22:00	2,25	2,25	0,00			1		1		1					0,56	0,58
	23:00	1,99	1,99	0,00			1		1		1					0,29	0,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,85	1,85	0,00			1		1		1					0,19	0,18
	01:00	1,73	1,71	0,02			1				1					0,39	0,42
	02:00	1,69	1,66	0,03			1				1					0,58	0,58
	03:00	1,67	1,62	0,06			1				1					0,55	0,56
	04:00	1,68	1,63	0,05			1				1					0,55	0,56
	05:00	1,64	1,57	0,07			1				1					0,53	0,53
	06:00	1,79	1,71	0,08			1				1					0,62	0,62
	07:00	1,91	1,78	0,13			1				1					0,67	0,67
	08:00	2,11	1,84	0,26			1				1					0,67	0,66
	09:00	2,22	2,05	0,17			1			1	1					0,52	0,50
	10:00	2,24	2,11	0,13			1		1	1						0,46	0,51
	11:00	2,32	1,88	0,45			1		1	1						0,66	0,65
	12:00	2,27	1,77	0,50			1		1	1						0,59	0,60
	13:00	2,34	1,87	0,47			1		1	1						0,66	0,66
	14:00	2,23	1,92	0,31			1		1	1						0,55	0,55
	15:00	2,09	1,69	0,40			1		1	1						0,41	0,41
	16:00	2,06	1,68	0,39			1		1	1						0,39	0,38
	17:00	2,17	1,68	0,49			1		1	1						0,49	0,49
	18:00	2,33	1,70	0,62			1		1	1						0,65	0,64
	19:00	2,61	1,93	0,68			1		1	1						0,90	0,90
	20:00	2,62	2,03	0,59			1		1	1						0,91	0,91
	21:00	2,62	2,07	0,55			1		1	1						0,90	0,91
	22:00	2,45	1,75	0,69			1		1	1						0,77	0,77
	23:00	2,23	1,69	0,54			1		1	1						0,55	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,02	1,69	0,34			1		1							0,34	0,35
	01:00	1,94	1,48	0,46			1		1							0,61	0,66
	02:00	1,89	1,68	0,21			1		1							0,66	0,66
	03:00	1,85	1,77	0,08			1		1							0,65	0,65
	04:00	1,90	1,81	0,09			1		1							0,66	0,66
	05:00	1,92	1,88	0,05			1		1							0,67	0,67
	06:00	1,94	1,91	0,02			1		1							0,67	0,68
	07:00	2,12	2,11	0,01		1	1		1							0,60	0,57
	08:00	2,36	2,04	0,31		1	1		1							0,66	0,67
	09:00	2,42	1,96	0,46		1	1		1							0,74	0,75
	10:00	2,37	1,99	0,38		1	1		1							0,69	0,69
	11:00	2,35	2,07	0,28		1	1		1							0,67	0,66
	12:00	2,38	2,06	0,32		1	1		1							0,71	0,70
	13:00	2,41	1,99	0,42		1	1		1							0,71	0,72
	14:00	2,50	1,99	0,52		1	1		1							0,83	0,82
	15:00	2,30	1,91	0,39		1	1		1							0,63	0,63
	16:00	2,32	2,10	0,22		1	1		1							0,64	0,64
	17:00	2,47	2,20	0,27		1	1		1							0,78	0,78
	18:00	2,62	2,40	0,22		1	1		1							0,91	0,90
	19:00	2,85	2,54	0,30		1	1		1							1,00	1,00
	20:00	2,83	2,47	0,36		1	1		1							0,99	0,99
	21:00	2,63	2,37	0,26		1	1		1							0,92	0,92
	22:00	2,47	2,03	0,45		1	1		1							0,81	0,80
	23:00	2,29	1,98	0,31		1	1		1							0,62	0,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,01	1,94	0,08		1	1		1							0,34	0,34
	01:00	1,78	1,71	0,06			1		1							0,47	0,50
	02:00	1,72	1,68	0,03			1		1							0,58	0,59
	03:00	1,68	1,61	0,07			1		1							0,55	0,56
	04:00	1,66	1,40	0,27			1		1							0,53	0,54
	05:00	1,67	1,58	0,09			1		1							0,54	0,54
	06:00	1,73	1,69	0,05			1		1							0,59	0,59
	07:00	1,91	1,88	0,03			1		1							0,66	0,66
	08:00	2,14	1,91	0,23		1	1		1							0,73	0,73
	09:00	2,31	2,08	0,24		1	1		1							0,55	0,56
	10:00	2,41	2,34	0,07			1		1			1				0,72	0,72
	11:00	2,63	2,49	0,13			1		1			1				0,91	0,92
	12:00	2,63	2,53	0,10			1		1			1				0,91	0,91
	13:00	2,58	2,42	0,16			1		1			1				0,89	0,88
	14:00	2,56	2,16	0,40			1		1			1				0,87	0,87
	15:00	2,49	2,12	0,37			1		1			1				0,80	0,81
	16:00	2,37	1,71	0,66			1		1			1				0,69	0,70
	17:00	2,45	1,87	0,59			1		1			1				0,78	0,78
	18:00	2,35	1,70	0,65			1		1			1				0,66	0,67
	19:00	2,67	2,03	0,64			1		1			1				0,92	0,92
	20:00	2,77	2,09	0,68			1		1			1				0,97	0,97
	21:00	2,62	2,04	0,58			1		1			1				0,91	0,91
	22:00	2,43	1,82	0,61			1		1			1				0,76	0,75
	23:00	2,19	1,68	0,51			1		1			1				0,51	0,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,09	1,56	0,53			1		1							0,53	0,53
	01:00	2,00	1,47	0,53			1		1							0,70	0,70
	02:00	1,91	1,24	0,67			1		1							0,67	0,67
	03:00	1,66	1,15	0,51			1		1							0,52	0,52
	04:00	1,85	1,32	0,53			1		1							0,64	0,65
	05:00	1,76	1,50	0,26			1		1							0,60	0,60
	06:00	1,62	1,35	0,27			1		1							0,49	0,50
	07:00	1,81	1,50	0,31			1		1							0,63	0,63
	08:00	2,05	1,75	0,30			1		1							0,71	0,72
	09:00	2,58	2,27	0,31		1	1		1							0,89	0,89
	10:00	2,63	2,35	0,28		1	1		1							0,91	0,91
	11:00	2,53	2,28	0,25			1		1			1				0,73	0,74
	12:00	2,38	2,09	0,30			1		1			1				0,71	0,70
	13:00	2,45	2,35	0,10			1		1			1				0,73	0,73
	14:00	2,60	2,57	0,03			1		1			1				0,90	0,90
	15:00	2,37	2,36	0,01			1		1			1				0,70	0,70
	16:00	2,06	2,06	0,00			1		1			1				0,37	0,38
	17:00	2,15	2,15	0,00			1		1			1				0,45	0,46
	18:00	2,35	2,32	0,02			1		1			1				0,65	0,66
	19:00	2,73	2,47	0,27			1		1			1				0,95	0,96
	20:00	2,72	2,29	0,43			1		1			1				0,96	0,95
	21:00	2,36	1,84	0,52			1		1			1				0,69	0,68
	22:00	2,18	1,70	0,48			1		1			1				0,50	0,50
	23:00	1,92	1,30	0,62			1		1							0,62	0,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,82	1,54	0,29			1		1							0,64	0,64
	01:00	1,77	1,66	0,11			1		1							0,62	0,62
	02:00	1,68	1,48	0,20			1		1							0,56	0,56
	03:00	1,65	1,29	0,36			1		1							0,52	0,52
	04:00	1,61	1,15	0,46			1		1							0,48	0,48
	05:00	1,61	1,15	0,46			1		1							0,49	0,48
	06:00	1,62	1,13	0,50			1		1							0,50	0,50
	07:00	1,76	1,15	0,61			1		1							0,61	0,61
	08:00	1,94	1,32	0,61			1		1							0,68	0,68
	09:00	1,97	1,39	0,58			1		1							0,69	0,69
	10:00	2,10	1,69	0,40			1		1							0,73	0,73
	11:00	2,08	1,75	0,33			1		1							0,73	0,73
	12:00	2,07	1,86	0,22			1		1							0,73	0,73
	13:00	2,16	1,98	0,17			1		1			1				0,53	0,52
	14:00	2,07	1,88	0,19			1		1			1				0,39	0,39
	15:00	2,02	1,81	0,21			1		1							0,64	0,68
	16:00	1,99	1,88	0,11			1		1							0,70	0,70
	17:00	2,03	2,01	0,02		1	1		1							0,71	0,71
	18:00	2,21	2,15	0,06		1	1		1							0,59	0,58
	19:00	2,37	2,36	0,01		1	1		1							0,68	0,68
	20:00	2,34	2,34	0,00		1	1		1							0,65	0,66
	21:00	2,15	2,15	0,00		1	1		1							0,47	0,47
	22:00	2,02	2,02	0,00		1	1		1							0,34	0,34
	23:00	1,79	1,78	0,01		1	1		1							0,23	0,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,67	1,64	0,03			1		1							0,55	0,55
	01:00	1,59	1,56	0,03			1		1							0,48	0,47
	02:00	1,54	1,53	0,00			1		1							0,42	0,42
	03:00	1,50	1,50	0,00			1		1							0,37	0,37
	04:00	1,47	1,47	0,00			1		1							0,35	0,35
	05:00	1,53	1,49	0,04			1		1							0,41	0,41
	06:00	1,57	1,41	0,15			1		1							0,45	0,45
	07:00	1,71	1,42	0,29			1		1							0,57	0,57
	08:00	1,89	1,45	0,44			1		1							0,66	0,66
	09:00	2,14	1,53	0,61			1		1							0,75	0,75
	10:00	2,20	1,61	0,58			1		1							0,77	0,77
	11:00	2,27	1,52	0,75			1		1							0,80	0,79
	12:00	2,25	1,65	0,60			1		1							0,79	0,79
	13:00	2,24	1,54	0,71			1		1							0,78	0,79
	14:00	2,16	1,42	0,74			1		1							0,76	0,76
	15:00	2,09	1,40	0,69			1		1							0,73	0,73
	16:00	2,09	1,47	0,62			1		1							0,73	0,73
	17:00	2,19	1,43	0,76			1		1							0,77	0,77
	18:00	2,17	1,41	0,76			1		1							0,76	0,76
	19:00	2,33	1,52	0,82			1		1							0,81	0,82
	20:00	2,27	1,48	0,80			1		1							0,80	0,80
	21:00	2,11	1,37	0,74			1		1							0,74	0,74
	22:00	1,86	1,21	0,65			1		1							0,65	0,65
	23:00	1,71	1,13	0,58			1		1							0,58	0,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,56	1,11	0,45			1		1							0,45	0,44
	01:00	1,51	1,13	0,38			1		1							0,38	0,38
	02:00	1,50	1,13	0,37			1		1							0,37	0,38
	03:00	1,47	1,12	0,35			1		1							0,35	0,35
	04:00	1,43	1,13	0,30			1		1							0,31	0,31
	05:00	1,43	1,13	0,30			1		1							0,30	0,31
	06:00	1,53	1,13	0,40			1		1							0,40	0,41
	07:00	1,60	1,12	0,48			1		1							0,48	0,47
	08:00	1,80	1,24	0,56			1		1							0,63	0,63
	09:00	1,97	1,56	0,42			1		1							0,69	0,69
	10:00	2,01	1,40	0,61			1		1							0,71	0,71
	11:00	2,10	1,51	0,59			1		1							0,74	0,74
	12:00	2,01	1,68	0,32			1		1							0,70	0,70
	13:00	2,02	1,84	0,18			1		1							0,71	0,71
	14:00	1,99	1,70	0,29			1		1							0,70	0,70
	15:00	1,83	1,30	0,52			1		1							0,64	0,64
	16:00	1,81	1,28	0,53			1		1							0,63	0,63
	17:00	2,05	1,34	0,71			1		1							0,71	0,72
	18:00	2,27	1,49	0,77			1		1							0,79	0,79
	19:00	2,49	1,90	0,60			1		1							0,88	0,88
	20:00	2,45	1,84	0,61			1		1							0,87	0,86
	21:00	2,25	1,80	0,45			1		1							0,80	0,79
	22:00	2,09	1,49	0,60			1		1							0,74	0,74
	23:00	1,91	1,71	0,20			1		1							0,67	0,67

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,67	1,45	0,23			1		1							0,54	0,52
	01:00	1,73	1,22	0,51			1		1							0,59	0,59
	02:00	1,70	1,12	0,58			1		1							0,58	0,58
	03:00	1,71	1,14	0,57			1		1							0,59	0,59
	04:00	1,65	1,13	0,51			1		1							0,53	0,53
	05:00	1,70	1,26	0,44			1		1							0,57	0,57
	06:00	1,66	1,20	0,46			1		1							0,54	0,53
	07:00	1,86	1,24	0,62			1		1							0,66	0,65
	08:00	1,98	1,28	0,69			1		1							0,69	0,69
	09:00	2,09	1,37	0,73			1		1							0,73	0,73
	10:00	2,14	1,39	0,75			1		1							0,75	0,75
	11:00	2,18	1,42	0,76			1		1							0,76	0,76
	12:00	2,16	1,40	0,76			1		1							0,76	0,76
	13:00	1,74	1,14	0,60			1		1							0,60	0,60
	14:00	1,72	1,13	0,59			1		1							0,59	0,59
	15:00	1,83	1,20	0,63			1		1							0,63	0,63
	16:00	1,94	1,26	0,68			1		1							0,68	0,68
	17:00	1,84	1,19	0,64			1		1							0,64	0,64
	18:00	1,90	1,24	0,66			1		1							0,66	0,66
	19:00	2,16	1,41	0,75			1		1							0,75	0,75
	20:00	2,32	1,51	0,81			1		1							0,81	0,81
	21:00	2,19	1,42	0,77				1	1							0,77	0,76
	22:00	2,06	1,37	0,69				1	1							0,69	0,68
	23:00	1,93	1,25	0,68					1							0,68	0,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,77	1,15	0,62				1	1							0,62	0,62
	01:00	1,58	1,11	0,48				1	1							0,48	0,47
	02:00	1,41	1,12	0,29				1	1							0,29	0,29
	03:00	1,38	1,11	0,26				1	1							0,27	0,26
	04:00	1,52	1,12	0,39				1	1							0,39	0,39
	05:00	1,63	1,12	0,50				1	1							0,50	0,50
	06:00	1,61	1,12	0,49				1	1							0,49	0,48
	07:00	1,54	1,13	0,42				1	1							0,42	0,42
	08:00	1,81	1,19	0,63				1	1							0,63	0,62
	09:00	1,85	1,20	0,65				1	1							0,65	0,65
	10:00	1,85	1,25	0,60				1	1							0,60	0,58
	11:00	1,95	1,29	0,66				1	1							0,66	0,62
	12:00	1,92	1,25	0,67			1		1							0,67	0,67
	13:00	1,82	1,19	0,63			1		1							0,63	0,64
	14:00	1,78	1,16	0,62			1		1							0,62	0,61
	15:00	1,66	1,12	0,53			1		1							0,53	0,53
	16:00	1,64	1,12	0,52			1		1							0,51	0,52
	17:00	1,79	1,18	0,62			1		1							0,62	0,62
	18:00	1,95	1,27	0,68			1		1							0,68	0,68
	19:00	2,11	1,37	0,74			1		1							0,74	0,74
	20:00	2,11	1,37	0,74			1		1							0,74	0,74
	21:00	1,96	1,27	0,69			1		1							0,69	0,69
	22:00	1,76	1,15	0,61			1		1							0,61	0,61
	23:00	1,59	1,12	0,47			1		1							0,48	0,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,52	1,12	0,40			1		1							0,40	0,40
	01:00	1,43	1,12	0,31			1		1							0,31	0,31
	02:00	1,37	1,12	0,25			1		1							0,25	0,25
	03:00	1,34	1,11	0,22			1		1							0,22	0,22
	04:00	1,38	1,11	0,27			1		1							0,27	0,27
	05:00	1,39	1,12	0,27			1		1							0,27	0,27
	06:00	1,47	1,12	0,35			1		1							0,35	0,36
	07:00	1,54	1,12	0,42			1		1							0,42	0,42
	08:00	1,65	1,12	0,52			1		1							0,52	0,53
	09:00	1,91	1,24	0,67			1		1							0,66	0,67
	10:00	2,09	1,35	0,73			1		1							0,73	0,73
	11:00	2,06	1,34	0,72			1		1							0,72	0,72
	12:00	2,13	1,39	0,75			1		1							0,75	0,75
	13:00	2,10	1,36	0,74			1		1							0,74	0,74
	14:00	1,82	1,18	0,63			1		1							0,64	0,64
	15:00	1,67	1,13	0,55			1		1							0,55	0,55
	16:00	1,69	1,13	0,57			1		1							0,57	0,57
	17:00	1,77	1,17	0,60			1		1							0,60	0,61
	18:00	2,00	1,30	0,70			1		1							0,70	0,70
	19:00	2,24	1,45	0,79			1		1							0,79	0,78
	20:00	2,13	1,38	0,74			1		1							0,74	0,74
	21:00	1,96	1,27	0,69			1		1							0,69	0,68
	22:00	1,81	1,18	0,63			1		1							0,63	0,63
	23:00	1,67	1,13	0,54			1		1							0,55	0,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,53	1,12	0,41			1		1							0,41	0,41
	01:00	1,49	1,12	0,37			1		1							0,37	0,37
	02:00	1,44	1,13	0,32			1		1							0,32	0,32
	03:00	1,41	1,12	0,29			1		1							0,29	0,29
	04:00	1,39	1,13	0,26			1		1							0,26	0,27
	05:00	1,42	1,12	0,30			1		1							0,30	0,30
	06:00	1,41	1,13	0,28			1		1							0,28	0,29
	07:00	1,47	1,13	0,34			1		1							0,34	0,35
	08:00	1,61	1,13	0,48			1		1							0,48	0,49
	09:00	1,76	1,16	0,61			1		1							0,60	0,61
	10:00	1,83	1,19	0,64			1		1							0,64	0,64
	11:00	2,01	1,30	0,71			1		1							0,71	0,71
	12:00	1,87	1,22	0,66			1		1							0,66	0,66
	13:00	1,83	1,19	0,64			1		1							0,64	0,64
	14:00	1,77	1,28	0,49			1		1							0,61	0,61
	15:00	1,80	1,24	0,56			1		1							0,62	0,62
	16:00	1,88	1,23	0,65			1		1							0,65	0,65
	17:00	1,92	1,29	0,63			1		1							0,67	0,67
	18:00	2,21	1,46	0,75			1		1							0,77	0,77
	19:00	2,39	1,60	0,80			1		1							0,84	0,84
	20:00	2,36	1,55	0,81			1		1							0,83	0,83
	21:00	2,20	1,43	0,77			1		1							0,77	0,77
	22:00	2,06	1,34	0,72			1		1							0,72	0,72
	23:00	1,86	1,21	0,65			1		1							0,65	0,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,80	1,17	0,63			1		1							0,63	0,63
	01:00	1,71	1,12	0,58			1		1							0,58	0,58
	02:00	1,63	1,12	0,51			1		1							0,51	0,51
	03:00	1,59	1,12	0,46			1		1							0,46	0,46
	04:00	1,37	1,13	0,24			1		1							0,24	0,25
	05:00	1,57	1,14	0,43			1		1							0,44	0,44
	06:00	1,51	1,14	0,38			1		1							0,38	0,39
	07:00	1,68	1,14	0,54			1		1							0,54	0,55
	08:00	1,81	1,22	0,59			1		1							0,63	0,63
	09:00	1,91	1,38	0,53			1		1							0,67	0,67
	10:00	1,98	1,34	0,64			1		1							0,69	0,69
	11:00	1,94	1,26	0,68			1		1							0,68	0,68
	12:00	1,92	1,25	0,67			1		1							0,67	0,67
	13:00	1,91	1,26	0,65			1		1							0,67	0,67
	14:00	1,82	1,23	0,60			1		1							0,64	0,64
	15:00	1,83	1,26	0,57			1		1							0,64	0,64
	16:00	1,90	1,29	0,60			1		1							0,66	0,66
	17:00	1,89	1,23	0,66			1		1							0,66	0,66
	18:00	2,00	1,35	0,65			1		1							0,70	0,70
	19:00	2,31	1,61	0,70			1		1							0,81	0,81
	20:00	2,19	1,62	0,58			1		1							0,77	0,77
	21:00	2,09	1,57	0,53			1		1							0,73	0,73
	22:00	1,93	1,33	0,60			1		1							0,68	0,68
	23:00	1,77	1,15	0,62			1		1							0,62	0,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,58	1,03	0,55			1		1							0,55	0,55
	01:00	1,46	0,86	0,60			1		1							0,59	0,60
	02:00	1,45	0,84	0,62			1		1							0,62	0,62
	03:00	1,53	0,91	0,62			1		1							0,62	0,62
	04:00	1,50	0,90	0,61			1		1							0,62	0,61
	05:00	1,56	0,94	0,62			1		1							0,62	0,62
	06:00	1,65	1,03	0,62			1		1							0,62	0,62
	07:00	1,69	1,08	0,62			1		1							0,62	0,62
	08:00	1,67	1,06	0,62			1		1							0,62	0,62
	09:00	1,69	1,07	0,62			1		1							0,62	0,62
	10:00	1,71	1,09	0,62			1		1							0,62	0,62
	11:00	1,69	1,08	0,61			1		1							0,61	0,62
	12:00	1,69	1,07	0,62			1		1							0,62	0,62
	13:00	1,66	1,04	0,62			1		1							0,62	0,62
	14:00	1,59	0,97	0,61			1		1							0,61	0,61
	15:00	1,58	0,96	0,62			1		1							0,62	0,62
	16:00	1,69	1,08	0,62			1		1							0,62	0,62
	17:00	1,88	1,26	0,62			1		1							0,62	0,62
	18:00	2,03	1,41	0,62			1		1							0,62	0,62
	19:00	2,06	1,44	0,61			1		1							0,61	0,62
	20:00	1,95	1,33	0,62			1		1							0,62	0,62
	21:00	1,77	1,16	0,62			1		1							0,62	0,62
	22:00	1,60	0,99	0,62			1		1							0,62	0,62
	23:00	1,49	0,87	0,61			1		1							0,61	0,62

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσαν προβλήματα επικοινωνίας με το ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,58	0,83	0,61	1		1									0,61	0,62
	01:00	1,46	0,81	0,62	1		1									0,62	0,62
	02:00	1,45	0,80	0,46	1		1									0,46	0,48
	03:00	1,53	0,70	0,55	1		1									0,55	0,55
	04:00	1,50	0,71	0,62	1		1									0,62	0,62
	05:00	1,56	0,81	0,56	1		1									0,56	0,57
	06:00	1,65	1,01	0,51	1		1									0,51	0,52
	07:00	1,69	1,19	0,30	1		1									0,30	0,32
	08:00	1,67	1,26	0,30	1		1									0,30	0,32
	09:00	1,69	1,31	0,33	1		1									0,33	0,35
	10:00	1,71	1,25	0,40	1		1									0,40	0,42
	11:00	1,69	1,13	0,52	1		1									0,52	0,53
	12:00	1,69	1,10	0,58	1		1									0,58	0,58
	13:00	1,66	1,10	0,61	1		1									0,61	0,62
	14:00	1,59	1,09	0,55	1		1									0,55	0,55
	15:00	1,58	1,09	0,43	1		1									0,43	0,43
	16:00	1,69	1,09	0,47	1		1									0,47	0,47
	17:00	1,88	1,13	0,55	1		1									0,55	0,55
	18:00	2,03	1,25	0,65	1		1									0,65	0,65
	19:00	2,06	1,31	0,73	1		1									0,73	0,73
	20:00	1,95	1,18	0,72	1		1									0,72	0,72
	21:00	1,77	1,43	0,27	1	1	1									0,28	0,24
	22:00	1,60	1,56	0,07	1	1	1									0,07	0,10
	23:00	1,49	1,09	0,45	1		1									0,45	0,44

Το πρόβλημα επικοινωνίας του ΗΣ αποκαταστάθηκε στις 12:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,46	1,13	0,33	1		1									0,33	0,34
	01:00	1,40	1,11	0,29	1		1									0,29	0,29
	02:00	1,39	1,11	0,27	1		1									0,27	0,27
	03:00	1,32	1,11	0,20	1		1									0,20	0,20
	04:00	1,33	1,12	0,21	1		1									0,21	0,21
	05:00	1,37	1,12	0,25	1		1									0,25	0,24
	06:00	1,38	1,12	0,25	1		1									0,25	0,25
	07:00	1,44	1,12	0,32	1		1									0,32	0,32
	08:00	1,61	1,12	0,48	1		1									0,48	0,48
	09:00	1,86	1,29	0,57	1		1									0,56	0,65
	10:00	2,00	1,30	0,70	1		1									0,70	0,70
	11:00	1,94	1,26	0,68	1		1									0,68	0,68
	12:00	1,91	1,24	0,67	1		1									0,67	0,67
	13:00	1,92	1,25	0,67	1		1									0,67	0,67
	14:00	1,81	1,18	0,63	1		1									0,63	0,63
	15:00	1,71	1,15	0,56	1		1									0,56	0,56
	16:00	1,82	1,18	0,63	1		1									0,63	0,63
	17:00	1,93	1,25	0,67	1		1									0,67	0,68
	18:00	2,09	1,37	0,72	1		1									0,72	0,72
	19:00	2,35	1,68	0,67	1	1	1									0,67	0,66
	20:00	2,25	1,68	0,57	1	1	1									0,58	0,57
	21:00	2,03	1,56	0,47	1		1									0,50	0,52
	22:00	1,81	1,45	0,37	1		1									0,64	0,63
	23:00	1,69	1,42	0,27	1		1									0,57	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,62	1,20	0,42	1		1									0,49	0,50
	01:00	1,56	1,13	0,44	1		1									0,44	0,44
	02:00	1,53	1,12	0,40	1		1									0,40	0,41
	03:00	1,47	1,12	0,34	1		1									0,35	0,35
	04:00	1,43	1,13	0,31	1		1									0,31	0,31
	05:00	1,48	1,12	0,36	1		1									0,36	0,36
	06:00	1,53	1,13	0,40	1		1									0,40	0,40
	07:00	1,64	1,12	0,52	1		1									0,52	0,51
	08:00	1,71	1,13	0,59	1		1									0,59	0,58
	09:00	1,73	1,13	0,60	1		1									0,60	0,60
	10:00	1,82	1,31	0,51			1		1							0,51	0,49
	11:00	1,88	1,22	0,66			1		1							0,66	0,65
	12:00	1,80	1,17	0,63			1		1							0,63	0,63
	13:00	1,86	1,21	0,65			1		1							0,65	0,65
	14:00	1,80	1,17	0,63			1		1							0,63	0,63
	15:00	1,63	1,12	0,51			1		1							0,51	0,51
	16:00	1,70	1,13	0,57			1		1							0,57	0,57
	17:00	1,79	1,17	0,63			1		1							0,63	0,62
	18:00	2,00	1,32	0,67			1		1							0,67	0,66
	19:00	2,24	1,68	0,57		1	1		1							0,57	0,56
	20:00	2,21	1,68	0,53		1	1		1							0,53	0,54
	21:00	1,96	1,48	0,48			1		1							0,48	0,51
	22:00	1,85	1,20	0,65			1		1							0,65	0,65
	23:00	1,70	1,12	0,58			1		1							0,58	0,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,58	1,31	0,27			1		1							0,27	0,46
	01:00	1,51	1,41	0,10			1		1							0,10	0,40
	02:00	1,45	1,13	0,32			1		1							0,32	0,33
	03:00	1,46	1,12	0,34			1		1							0,34	0,34
	04:00	1,48	1,12	0,36			1		1							0,36	0,36
	05:00	1,49	1,12	0,37			1		1							0,37	0,37
	06:00	1,49	1,12	0,37			1		1							0,37	0,37
	07:00	1,57	1,12	0,46			1		1							0,45	0,45
	08:00	1,70	1,12	0,57			1		1							0,57	0,58
	09:00	1,78	1,17	0,62			1		1							0,61	0,61
	10:00	1,83	1,33	0,50			1		1							0,64	0,64
	11:00	1,81	1,45	0,36			1		1							0,63	0,63
	12:00	1,75	1,31	0,44			1		1							0,60	0,60
	13:00	1,85	1,36	0,49			1	1								0,58	0,58
	14:00	1,80	1,32	0,48			1	1								0,63	0,63
	15:00	1,66	1,12	0,54			1	1								0,54	0,54
	16:00	1,76	1,15	0,61			1	1								0,61	0,61
	17:00	1,88	1,22	0,66			1	1								0,66	0,66
	18:00	1,99	1,38	0,61			1	1								0,68	0,68
	19:00	2,21	1,69	0,52		1	1	1								0,52	0,53
	20:00	2,19	1,69	0,50		1	1	1								0,51	0,51
	21:00	2,04	1,68	0,35		1	1	1								0,36	0,36
	22:00	1,91	1,53	0,38			1	1								0,38	0,40
	23:00	1,75	1,14	0,61			1	1								0,61	0,61

Το διάστημα 00:30 με 02:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,61	1,12	0,49			1	1								0,49	0,49
	01:00	1,55	1,12	0,43			1	1								0,43	0,44
	02:00	1,50	1,12	0,38			1	1								0,38	0,39
	03:00	1,45	1,12	0,33			1	1								0,33	0,33
	04:00	1,42	1,13	0,29			1	1								0,30	0,30
	05:00	1,42	1,12	0,30			1	1								0,30	0,30
	06:00	1,46	1,12	0,33			1	1								0,33	0,34
	07:00	1,55	1,13	0,42			1	1								0,42	0,43
	08:00	1,68	1,12	0,56			1	1								0,56	0,56
	09:00	1,78	1,16	0,62			1	1								0,63	0,62
	10:00	1,89	1,24	0,65			1	1								0,66	0,66
	11:00	1,72	1,13	0,58			1	1								0,59	0,58
	12:00	1,80	1,19	0,61			1	1								0,63	0,63
	13:00	1,82	1,22	0,60			1			1						0,61	0,59
	14:00	1,72	1,14	0,57			1			1						0,58	0,58
	15:00	1,55	1,12	0,44			1			1						0,44	0,44
	16:00	1,67	1,14	0,53			1			1						0,54	0,54
	17:00	1,88	1,46	0,43			1			1						0,66	0,66
	18:00	2,07	1,67	0,40			1			1	1					0,55	0,54
	19:00	2,12	1,83	0,29			1			1	1					0,46	0,45
	20:00	2,01	1,80	0,21			1			1	1					0,33	0,33
	21:00	1,92	1,71	0,21			1			1						0,40	0,42
	22:00	1,86	1,79	0,07			1			1						0,26	0,23
	23:00	1,79	1,56	0,22			1			1						0,32	0,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,66	1,34	0,33			1			1						0,55	0,55
	01:00	1,41	1,12	0,28			1			1						0,29	0,30
	02:00	1,37	1,11	0,26			1			1						0,26	0,26
	03:00	1,47	1,12	0,35			1			1						0,35	0,35
	04:00	1,41	1,14	0,27			1			1						0,29	0,30
	05:00	1,31	1,12	0,19			1			1						0,20	0,19
	06:00	1,36	1,15	0,21			1			1						0,24	0,24
	07:00	1,54	1,39	0,15			1			1						0,41	0,42
	08:00	1,67	1,56	0,11			1			1						0,55	0,55
	09:00	1,75	1,69	0,06			1			1						0,60	0,60
	10:00	1,80	1,76	0,04			1			1						0,63	0,63
	11:00	1,80	1,78	0,02			1			1						0,62	0,63
	12:00	1,88	1,81	0,07			1			1						0,66	0,66
	13:00	1,86	1,84	0,02			1			1						0,65	0,65
	14:00	1,83	1,76	0,06			1			1						0,64	0,64
	15:00	1,78	1,73	0,05			1			1	1					0,32	0,28
	16:00	1,81	1,77	0,04			1			1	1					0,13	0,13
	17:00	1,96	1,91	0,05			1			1	1					0,27	0,28
	18:00	2,18	2,18	0,00			1			1	1					0,49	0,50
	19:00	2,19	2,18	0,01			1			1	1					0,51	0,51
	20:00	1,95	1,95	0,00			1			1	1					0,27	0,27
	21:00	1,85	1,84	0,01			1			1	1					0,17	0,17
	22:00	1,71	1,66	0,05			1			1	1					0,14	0,20
	23:00	1,61	1,58	0,03			1			1						0,49	0,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,52	1,52	0,00			1			1						0,41	0,40
	01:00	1,41	1,35	0,05			1			1						0,29	0,29
	02:00	1,40	1,30	0,10			1			1						0,29	0,28
	03:00	1,35	1,14	0,21			1			1						0,23	0,23
	04:00	1,34	1,12	0,22			1			1						0,22	0,22
	05:00	1,33	1,21	0,12			1			1						0,21	0,21
	06:00	1,38	1,26	0,12			1			1						0,25	0,26
	07:00	1,47	1,31	0,15			1			1						0,35	0,34
	08:00	1,56	1,46	0,10			1			1						0,44	0,44
	09:00	1,58	1,58	0,00			1			1						0,46	0,47
	10:00	1,59	1,58	0,00			1			1						0,46	0,46
	11:00	1,56	1,50	0,06			1			1						0,45	0,44
	12:00	1,63	1,41	0,22			1			1						0,51	0,51
	13:00	1,66	1,17	0,49			1			1						0,54	0,54
	14:00	1,66	1,16	0,51			1			1						0,55	0,54
	15:00	1,58	1,13	0,44			1			1						0,45	0,45
	16:00	1,59	1,14	0,46			1			1						0,47	0,47
	17:00	1,76	1,35	0,41			1			1						0,60	0,61
	18:00	1,88	1,46	0,42			1			1						0,66	0,66
	19:00	1,88	1,37	0,52			1			1						0,66	0,66
	20:00	1,78	1,19	0,59			1			1						0,62	0,62
	21:00	1,70	1,14	0,57			1			1						0,58	0,57
	22:00	1,55	1,11	0,44			1			1						0,44	0,44
	23:00	1,43	1,13	0,30			1			1						0,31	0,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,36	1,12	0,25			1			1						0,25	0,25
	01:00	1,31	1,12	0,19			1			1						0,19	0,19
	02:00	1,28	1,12	0,16			1			1						0,16	0,16
	03:00	1,27	1,12	0,15			1			1						0,15	0,15
	04:00	1,29	1,12	0,16			1			1						0,16	0,17
	05:00	1,30	1,12	0,18			1			1						0,18	0,18
	06:00	1,35	1,12	0,23			1			1						0,22	0,22
	07:00	1,41	1,12	0,30			1			1						0,30	0,29
	08:00	1,46	1,12	0,33			1			1						0,33	0,33
	09:00	1,49	1,12	0,37			1			1						0,37	0,37
	10:00	1,53	1,21	0,32			1					1				0,32	0,32
	11:00	1,50	1,13	0,37			1					1				0,37	0,37
	12:00	1,53	1,15	0,38			1			1						0,38	0,41
	13:00	1,56	1,12	0,44			1			1						0,44	0,43
	14:00	1,55	1,12	0,43			1			1						0,43	0,43
	15:00	1,57	1,12	0,45			1			1						0,45	0,45
	16:00	1,63	1,12	0,51			1			1						0,51	0,51
	17:00	1,75	1,16	0,60			1			1						0,59	0,59
	18:00	1,96	1,29	0,67			1			1						0,68	0,69
	19:00	1,99	1,30	0,69			1			1						0,70	0,70
	20:00	1,92	1,25	0,67			1			1						0,67	0,67
	21:00	1,76	1,18	0,58			1			1						0,61	0,61
	22:00	1,59	1,12	0,47			1			1						0,47	0,47
	23:00	1,46	1,16	0,30						1	1					0,30	0,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,39	1,12	0,27						1	1					0,27	0,27
	01:00	1,34	1,12	0,22						1	1					0,22	0,22
	02:00	1,27	1,12	0,15						1	1					0,15	0,15
	03:00	1,28	1,12	0,15						1	1					0,15	0,16
	04:00	1,23	1,12	0,11						1	1					0,11	0,11
	05:00	1,29	1,13	0,16						1	1					0,16	0,17
	06:00	1,35	1,13	0,22						1	1					0,21	0,22
	07:00	1,47	1,12	0,35						1	1					0,35	0,35
	08:00	1,52	1,12	0,40						1	1					0,40	0,40
	09:00	1,64	1,12	0,51						1	1					0,51	0,52
	10:00	1,64	1,21	0,42			1			1						0,42	0,43
	11:00	1,61	1,12	0,48			1			1						0,48	0,48
	12:00	1,57	1,12	0,45			1			1						0,45	0,46
	13:00	1,65	1,22	0,43			1			1						0,43	0,45
	14:00	1,85	1,21	0,65		1				1			1			0,65	0,65
	15:00	1,76	1,15	0,61						1			1			0,61	0,61
	16:00	1,82	1,18	0,64						1			1			0,64	0,64
	17:00	1,94	1,26	0,68						1			1			0,67	0,67
	18:00	2,18	1,42	0,76						1			1			0,76	0,77
	19:00	2,18	1,41	0,76						1			1			0,76	0,76
	20:00	2,03	1,31	0,72						1			1			0,72	0,71
	21:00	1,80	1,17	0,63						1			1			0,63	0,63
	22:00	1,61	1,12	0,49						1			1			0,49	0,50
	23:00	1,49	1,13	0,36						1			1			0,36	0,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,38	1,13	0,25						1			1			0,25	0,26
	01:00	1,31	1,13	0,18						1			1			0,18	0,20
	02:00	1,29	1,13	0,17						1			1			0,17	0,17
	03:00	1,25	1,11	0,14						1			1			0,14	0,14
	04:00	1,23	1,12	0,11						1			1			0,11	0,11
	05:00	1,27	1,12	0,16						1			1			0,16	0,16
	06:00	1,31	1,12	0,20						1			1			0,20	0,19
	07:00	1,45	1,14	0,31						1			1			0,31	0,33
	08:00	1,49	1,12	0,37	1					1						0,37	0,37
	09:00	1,58	1,12	0,47	1					1						0,46	0,46
	10:00	1,70	1,14	0,57	1					1						0,57	0,57
	11:00	1,69	1,21	0,47	1					1						0,48	0,47
	12:00	1,70	1,37	0,33	1					1				1		0,33	0,30
	13:00	1,88	1,31	0,57	1					1						0,57	0,56
	14:00	1,96	1,28	0,68						1		1				0,68	0,69
	15:00	1,96	1,28	0,68						1		1				0,68	0,68
	16:00	1,95	1,27	0,68						1		1				0,68	0,68
	17:00	1,96	1,27	0,69						1		1				0,69	0,69
	18:00	2,08	1,36	0,72						1		1				0,72	0,73
	19:00	2,04	1,33	0,70						1		1				0,70	0,67
	20:00	2,02	1,31	0,71					1	1						0,71	0,71
	21:00	1,94	1,25	0,68					1	1						0,69	0,68
	22:00	1,55	1,12	0,44					1	1						0,44	0,43
	23:00	1,62	1,13	0,49					1	1						0,49	0,49

Η G11 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,51	1,12	0,39					1	1						0,39	0,39
	01:00	1,48	1,12	0,36					1	1						0,36	0,37
	02:00	1,46	1,11	0,36					1	1						0,36	0,35
	03:00	1,45	1,13	0,33					1	1						0,33	0,33
	04:00	1,41	1,14	0,27					1	1						0,27	0,27
	05:00	1,31	1,10	0,20					1	1						0,20	0,19
	06:00	1,42	1,12	0,30					1	1						0,29	0,30
	07:00	1,56	1,13	0,43					1	1						0,43	0,43
	08:00	1,48	1,11	0,36					1	1						0,37	0,36
	09:00	1,41	1,26	0,14					1	1				1		0,15	0,14
	10:00	1,49	1,35	0,14			1							1	1	0,13	0,14
	11:00	1,53	1,33	0,20			1							1	1	0,20	0,21
	12:00	1,63	1,33	0,30			1							1	1	0,30	0,30
	13:00	1,61	1,33	0,28			1							1	1	0,28	0,28
	14:00	1,62	1,32	0,30			1							1	1	0,30	0,30
	15:00	1,66	1,31	0,34			1							1	1	0,34	0,33
	16:00	1,72	1,32	0,40			1							1	1	0,40	0,41
	17:00	1,80	1,31	0,49			1							1	1	0,49	0,48
	18:00	1,84	1,43	0,41			1			1				1		0,41	0,42
	19:00	1,87	1,32	0,55			1			1				1		0,55	0,55
	20:00	1,84	1,32	0,52			1			1				1		0,53	0,52
	21:00	1,75	1,32	0,43			1			1				1		0,43	0,43
	22:00	1,55	1,32	0,24			1			1				1		0,24	0,24
	23:00	1,46	1,31	0,14			1			1				1		0,15	0,14

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,35	1,32	0,03			1			1				1		0,03	0,03
	01:00	1,32	1,31	0,01			1			1				1		0,01	0,01
	02:00	1,32	1,31	0,01			1			1				1		0,01	0,01
	03:00	1,22	1,22	0,00			1			1				1		0,00	0,00
	04:00	1,21	1,20	0,01			1			1				1		0,00	0,00
	05:00	1,26	1,25	0,01			1			1				1		0,00	0,00
	06:00	1,30	1,30	0,00			1			1				1		0,01	0,01
	07:00	1,33	1,33	0,01			1			1				1		0,03	0,03
	08:00	1,41	1,39	0,01			1							1		0,03	0,03
	09:00	1,43	1,43	0,00			1							1	1	0,06	0,06
	10:00	1,46	1,40	0,07			1							1	1	0,09	0,09
	11:00	1,44	1,40	0,04			1							1	1	0,07	0,07
	12:00	1,46	1,42	0,04			1							1	1	0,09	0,09
	13:00	1,51	1,49	0,02			1							1	1	0,13	0,13
	14:00	1,47	1,46	0,01			1							1	1	0,10	0,10
	15:00	1,47	1,44	0,03			1							1	1	0,10	0,10
	16:00	1,58	1,51	0,07			1							1	1	0,19	0,20
	17:00	1,94	1,87	0,07			1							1	1	0,35	0,37
	18:00	2,04	1,98	0,06			1			1				1		0,66	0,67
	19:00	2,07	2,01	0,07			1			1				1		0,70	0,70
	20:00	2,05	1,98	0,08			1			1				1		0,68	0,68
	21:00	1,90	1,86	0,04			1			1				1		0,53	0,53
	22:00	1,78	1,78	0,01			1			1				1		0,42	0,42
	23:00	1,71	1,71	0,00			1			1				1		0,35	0,34

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,35	1,35	0,00			1			1						0,20	0,20
	01:00	1,51	1,50	0,01			1			1						0,39	0,39
	02:00	1,51	1,46	0,05			1			1						0,39	0,39
	03:00	1,46	1,35	0,11			1			1						0,35	0,35
	04:00	1,44	1,21	0,23			1			1						0,32	0,32
	05:00	1,37	1,13	0,24			1			1						0,25	0,25
	06:00	1,49	1,12	0,37			1			1						0,38	0,38
	07:00	1,52	1,12	0,39			1			1						0,40	0,40
	08:00	1,60	1,26	0,34			1			1				1		0,35	0,34
	09:00	1,66	1,36	0,30			1			1				1		0,30	0,30
	10:00	1,66	1,36	0,29			1			1				1		0,30	0,29
	11:00	1,63	1,39	0,24			1			1				1		0,24	0,24
	12:00	1,69	1,51	0,18			1			1				1		0,18	0,17
	13:00	1,40	1,38	0,01			1			1				1		0,01	0,01
	14:00	1,61	1,51	0,10			1			1				1		0,10	0,10
	15:00	1,70	1,51	0,18			1			1				1		0,18	0,18
	16:00	1,78	1,51	0,27			1			1				1		0,27	0,26
	17:00	1,96	1,52	0,44			1			1				1		0,44	0,44
	18:00	2,10	1,51	0,59			1			1				1		0,59	0,58
	19:00	2,02	1,51	0,51			1			1				1		0,51	0,51
	20:00	1,94	1,52	0,42			1			1				1		0,42	0,42
	21:00	1,75	1,51	0,24			1			1				1		0,25	0,24
	22:00	1,60	1,51	0,09			1			1				1		0,09	0,09
	23:00	1,59	1,52	0,07			1			1				1		0,07	0,08

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,51	1,16	0,35			1			1						0,35	0,37
	01:00	1,43	1,12	0,31			1			1						0,31	0,31
	02:00	1,43	1,12	0,32			1			1						0,32	0,32
	03:00	1,34	1,11	0,23			1			1						0,23	0,23
	04:00	1,21	1,09	0,12			1			1						0,12	0,12
	05:00	1,10	1,10	0,00			1			1						0,00	0,00
	06:00	1,22	1,12	0,10			1			1						0,09	0,09
	07:00	1,52	1,12	0,40			1			1						0,40	0,40
	08:00	1,54	1,13	0,42			1			1						0,42	0,43
	09:00	1,37	1,18	0,20			1							1		0,20	0,19
	10:00	1,39	1,13	0,26			1							1		0,26	0,27
	11:00	1,45	1,13	0,32			1							1		0,32	0,32
	12:00	1,57	1,13	0,43			1							1		0,43	0,44
	13:00	1,58	1,12	0,46			1							1		0,46	0,46
	14:00	1,52	1,12	0,39			1							1		0,39	0,40
	15:00	1,62	1,13	0,49			1							1		0,49	0,50
	16:00	1,63	1,12	0,52			1							1		0,52	0,51
	17:00	1,76	1,16	0,60			1							1		0,60	0,60
	18:00	1,82	1,18	0,64			1							1		0,64	0,63
	19:00	1,91	1,24	0,67			1							1		0,67	0,67
	20:00	1,85	1,20	0,65			1							1		0,65	0,65
	21:00	1,70	1,12	0,58			1							1		0,58	0,57
	22:00	1,56	1,10	0,45			1							1		0,46	0,45
	23:00	1,41	1,13	0,29			1							1		0,31	0,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,36	1,14	0,22			1							1		0,24	0,25
	01:00	1,30	1,12	0,18			1							1		0,18	0,18
	02:00	1,32	1,12	0,19			1							1		0,20	0,20
	03:00	1,26	1,12	0,15			1							1		0,15	0,14
	04:00	1,23	1,11	0,11			1							1		0,11	0,11
	05:00	1,27	1,12	0,15			1							1		0,15	0,15
	06:00	1,30	1,12	0,18			1							1		0,18	0,18
	07:00	1,34	1,12	0,22			1							1		0,22	0,22
	08:00	1,37	1,12	0,25			1							1		0,25	0,25
	09:00	1,43	1,12	0,31			1							1		0,31	0,31
	10:00	1,41	1,12	0,28			1							1		0,28	0,30
	11:00	1,43	1,13	0,30			1							1		0,30	0,30
	12:00	1,51	1,13	0,38			1							1		0,38	0,39
	13:00	1,49	1,12	0,37			1							1		0,36	0,36
	14:00	1,54	1,12	0,42			1							1		0,42	0,42
	15:00	1,61	1,12	0,49			1							1		0,49	0,49
	16:00	1,66	1,12	0,54			1							1		0,54	0,54
	17:00	1,83	1,19	0,63			1							1		0,63	0,63
	18:00	1,94	1,26	0,68			1							1		0,68	0,68
	19:00	1,92	1,25	0,67			1							1		0,67	0,67
	20:00	1,89	1,24	0,66			1							1		0,66	0,66
	21:00	1,73	1,14	0,58			1							1		0,59	0,59
	22:00	1,62	1,14	0,49			1							1		0,49	0,50
	23:00	1,47	1,14	0,33			1							1		0,33	0,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,36	1,11	0,25			1							1		0,25	0,24
	01:00	1,32	1,10	0,22			1							1		0,22	0,20
	02:00	1,24	1,13	0,11			1							1		0,12	0,12
	03:00	1,23	1,13	0,11			1							1		0,11	0,10
	04:00	1,24	1,13	0,11			1							1		0,11	0,11
	05:00	1,26	1,11	0,14			1							1		0,14	0,13
	06:00	1,35	1,12	0,23			1							1		0,23	0,23
	07:00	1,44	1,15	0,29			1							1		0,29	0,31
	08:00	1,46	1,12	0,34			1							1		0,34	0,33
	09:00	1,67	1,14	0,53			1							1		0,53	0,53
	10:00	1,78	1,16	0,61			1							1		0,62	0,62
	11:00	1,74	1,15	0,59			1							1		0,59	0,59
	12:00	1,77	1,15	0,62			1							1		0,62	0,62
	13:00	1,72	1,12	0,59			1							1		0,59	0,59
	14:00	1,79	1,18	0,61			1							1		0,61	0,62
	15:00	1,85	1,21	0,65			1							1		0,65	0,65
	16:00	1,72	1,15	0,57			1							1		0,57	0,57
	17:00	2,00	1,31	0,70			1							1		0,70	0,70
	18:00	2,16	1,40	0,76			1							1		0,76	0,76
	19:00	2,17	1,41	0,76			1							1		0,76	0,76
	20:00	2,17	1,41	0,76			1							1		0,76	0,76
	21:00	2,02	1,31	0,71			1							1		0,71	0,71
	22:00	1,86	1,21	0,65			1							1		0,65	0,65
	23:00	1,60	1,12	0,48			1							1		0,48	0,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,51	1,11	0,39			1							1		0,39	0,39
	01:00	1,55	1,12	0,44			1							1		0,44	0,43
	02:00	1,50	1,12	0,39			1							1		0,39	0,39
	03:00	1,46	1,12	0,34			1							1		0,34	0,34
	04:00	1,44	1,12	0,32			1							1		0,32	0,32
	05:00	1,45	1,12	0,33			1							1		0,33	0,33
	06:00	1,51	1,10	0,41			1							1		0,41	0,40
	07:00	1,43	1,13	0,30			1							1		0,30	0,30
	08:00	1,56	1,11	0,44			1							1		0,45	0,45
	09:00	1,40	1,13	0,27			1							1		0,27	0,28
	10:00	1,41	1,12	0,29			1							1		0,29	0,28
	11:00	1,36	1,26	0,11			1							1		0,11	0,09
	12:00	1,49	1,13	0,36			1							1		0,36	0,37
	13:00	1,54	1,14	0,41			1							1		0,40	0,42
	14:00	1,58	1,12	0,46			1							1		0,46	0,47
	15:00	1,55	1,13	0,42			1							1		0,42	0,44
	16:00	1,64	1,13	0,51			1							1		0,51	0,51
	17:00	1,83	1,21	0,62			1							1		0,62	0,63
	18:00	1,95	1,27	0,68			1							1		0,68	0,68
	19:00	1,88	1,22	0,66			1							1		0,66	0,66
	20:00	1,86	1,21	0,65			1							1		0,65	0,65
	21:00	1,76	1,15	0,60			1							1		0,61	0,61
	22:00	1,62	1,13	0,49			1							1		0,49	0,50
	23:00	1,48	1,11	0,37			1							1		0,37	0,36

Το ΑΠ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,37	1,15	0,22			1							1		0,22	0,26
	01:00	1,34	1,10	0,24			1							1		0,24	0,21
	02:00	1,31	1,13	0,19			1							1		0,19	0,18
	03:00	1,31	1,11	0,20			1							1		0,20	0,19
	04:00	1,32	1,12	0,20			1							1		0,20	0,20
	05:00	1,34	1,13	0,21			1							1		0,21	0,21
	06:00	1,40	1,13	0,27			1							1		0,27	0,28
	07:00	1,48	1,12	0,36			1							1		0,35	0,35
	08:00	1,47	1,13	0,33			1							1		0,33	0,34
	09:00	1,57	1,15	0,42			1							1		0,42	0,43
	10:00	1,57	1,12	0,45			1							1		0,45	0,45
	11:00	1,53	1,13	0,40			1							1		0,40	0,40
	12:00	1,57	1,11	0,46			1							1		0,46	0,45
	13:00	1,55	1,12	0,43			1							1		0,43	0,43
	14:00	1,71	1,13	0,57			1							1		0,58	0,58
	15:00	1,71	1,13	0,58			1							1		0,58	0,59
	16:00	1,78	1,16	0,62			1							1		0,62	0,62
	17:00	1,95	1,27	0,68			1							1		0,68	0,68
	18:00	2,13	1,38	0,74			1							1		0,74	0,74
	19:00	2,11	1,37	0,74			1							1		0,74	0,74
	20:00	2,00	1,30	0,70			1							1		0,70	0,70
	21:00	1,81	1,18	0,63			1							1		0,63	0,63
	22:00	1,88	1,23	0,65			1							1		0,65	0,66
	23:00	1,79	1,17	0,62			1							1		0,62	0,62

Το ΑΠ Τραγουδιστής παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,60	1,12	0,48			1							1		0,48	0,48
	01:00	1,55	1,13	0,42			1							1		0,42	0,43
	02:00	1,48	1,14	0,34			1							1		0,34	0,36
	03:00	1,37	1,11	0,26			1							1		0,26	0,27
	04:00	1,32	1,13	0,19			1							1		0,19	0,19
	05:00	1,49	1,12	0,37			1							1		0,37	0,37
	06:00	1,52	1,12	0,39			1							1		0,39	0,40
	07:00	1,59	1,12	0,47			1							1		0,47	0,47
	08:00	1,62	1,14	0,48			1							1		0,48	0,50
	09:00	1,59	1,13	0,46			1							1		0,46	0,46
	10:00	1,64	1,11	0,53			1							1		0,53	0,53
	11:00	1,68	1,13	0,55			1							1		0,55	0,55
	12:00	1,61	1,09	0,52			1							1		0,52	0,50
	13:00	1,43	1,12	0,31			1							1		0,31	0,31
	14:00	1,54	1,13	0,41			1							1		0,41	0,42
	15:00	1,77	1,18	0,59			1							1		0,58	0,59
	16:00	1,90	1,24	0,67			1							1		0,67	0,67
	17:00	1,82	1,19	0,63			1							1		0,63	0,63
	18:00	2,14	1,39	0,75			1							1		0,74	0,75
	19:00	2,22	1,44	0,78			1							1		0,78	0,78
	20:00	2,10	1,36	0,73			1							1		0,74	0,73
	21:00	1,73	1,13	0,60			1							1		0,60	0,59
	22:00	1,56	1,12	0,44			1							1		0,44	0,45
	23:00	1,68	1,14	0,55			1							1		0,55	0,55

Το ΑΠ Τραγουδιστής παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,65	1,12	0,53			1							1		0,54	0,54
	01:00	1,42	1,11	0,31			1							1		0,31	0,30
	02:00	1,26	1,12	0,14			1							1		0,14	0,14
	03:00	1,44	1,12	0,32			1							1		0,31	0,31
	04:00	1,37	1,11	0,26			1							1		0,27	0,26
	05:00	1,20	1,12	0,08			1							1		0,08	0,08
	06:00	1,27	1,12	0,15			1							1		0,15	0,16
	07:00	1,51	1,13	0,38			1							1		0,38	0,39
	08:00	1,44	1,11	0,33			1							1		0,33	0,32
	09:00	1,40	1,12	0,28			1							1		0,27	0,28
	10:00	1,56	1,12	0,44			1							1		0,43	0,44
	11:00	1,54	1,12	0,42			1							1		0,43	0,43
	12:00	1,37	1,11	0,25			1							1		0,25	0,25
	13:00	1,34	1,13	0,21			1							1		0,21	0,22
	14:00	1,58	1,12	0,47			1							1		0,46	0,46
	15:00	1,59	1,12	0,48			1							1		0,48	0,47
	16:00	1,50	1,12	0,37			1							1		0,37	0,37
	17:00	1,68	1,13	0,54			1							1		0,54	0,54
	18:00	1,98	1,29	0,69			1							1		0,69	0,69
	19:00	2,06	1,34	0,72			1							1		0,72	0,72
	20:00	1,82	1,18	0,64			1							1		0,64	0,64
	21:00	1,71	1,17	0,55			1							1		0,58	0,58
	22:00	1,79	1,27	0,53			1							1		0,63	0,63
	23:00	1,52	1,12	0,40			1							1		0,41	0,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,28	1,12	0,16			1							1		0,16	0,16
	01:00	1,41	1,15	0,26			1							1		0,29	0,29
	02:00	1,40	1,17	0,23			1							1		0,29	0,28
	03:00	1,13	1,09	0,04			1							1		0,04	0,04
	04:00	1,13	1,12	0,01			1							1		0,01	0,01
	05:00	1,23	1,12	0,11			1							1		0,11	0,11
	06:00	1,47	1,27	0,20			1							1		0,34	0,35
	07:00	1,38	1,30	0,08			1							1		0,26	0,26
	08:00	1,32	1,24	0,08			1							1		0,19	0,20
	09:00	1,46	1,38	0,08			1							1		0,34	0,34
	10:00	1,45	1,42	0,03			1							1		0,33	0,33
	11:00	1,43	1,39	0,04			1							1		0,30	0,31
	12:00	1,46	1,44	0,02			1							1		0,33	0,34
	13:00	1,43	1,43	0,00			1							1		0,32	0,32
	14:00	1,50	1,46	0,04			1							1		0,37	0,37
	15:00	1,57	1,53	0,04			1							1		0,45	0,45
	16:00	1,63	1,54	0,08			1							1		0,50	0,50
	17:00	1,86	1,77	0,09			1							1		0,61	0,58
	18:00	1,98	1,88	0,10			1				1			1		0,30	0,31
	19:00	1,98	1,83	0,15			1				1			1		0,30	0,30
	20:00	1,97	1,88	0,10			1				1			1		0,29	0,30
	21:00	1,85	1,72	0,13			1				1			1		0,30	0,34
	22:00	1,65	1,43	0,23			1				1					0,54	0,54
	23:00	1,53	1,40	0,14			1				1					0,42	0,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,36	1,23	0,13			1				1					0,25	0,24
	01:00	1,25	1,13	0,12			1				1					0,13	0,14
	02:00	1,26	1,13	0,13			1				1					0,13	0,14
	03:00	1,23	1,12	0,11			1				1					0,11	0,11
	04:00	1,21	1,12	0,10			1				1					0,10	0,10
	05:00	1,27	1,12	0,15			1				1					0,15	0,15
	06:00	1,31	1,15	0,16			1				1					0,19	0,19
	07:00	1,42	1,29	0,13			1				1					0,28	0,29
	08:00	1,55	1,34	0,21			1				1					0,43	0,43
	09:00	1,57	1,38	0,19			1				1					0,46	0,45
	10:00	1,60	1,47	0,13			1				1					0,49	0,48
	11:00	1,62	1,54	0,08			1				1					0,50	0,50
	12:00	1,67	1,61	0,06			1				1					0,45	0,46
	13:00	1,72	1,66	0,05			1							1		0,58	0,58
	14:00	1,75	1,58	0,17			1							1		0,60	0,60
	15:00	1,80	1,55	0,25			1							1		0,64	0,63
	16:00	1,81	1,45	0,37			1							1		0,63	0,63
	17:00	1,93	1,57	0,36			1							1		0,68	0,68
	18:00	2,07	1,69	0,38			1							1		0,72	0,72
	19:00	1,98	1,83	0,16			1			1						0,33	0,30
	20:00	1,91	1,88	0,03			1		1	1						0,19	0,21
	21:00	1,94	1,92	0,02			1		1	1						0,26	0,26
	22:00	1,76	1,74	0,02			1		1	1						0,15	0,20
	23:00	1,57	1,42	0,14			1			1						0,44	0,44

Μερική διακοπή στις 19:30, λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,40	1,27	0,14			1			1						0,27	0,28
	01:00	1,34	1,16	0,19			1			1						0,21	0,22
	02:00	1,30	1,23	0,07			1			1						0,16	0,17
	03:00	1,28	1,21	0,07			1			1						0,15	0,16
	04:00	1,26	1,25	0,02			1			1						0,14	0,14
	05:00	1,30	1,26	0,04			1			1						0,16	0,17
	06:00	1,34	1,31	0,03			1			1						0,20	0,22
	07:00	1,40	1,39	0,01			1			1						0,26	0,28
	08:00	1,47	1,47	0,00			1			1						0,27	0,27
	09:00	1,64	1,64	0,00			1							1		0,27	0,52
	10:00	1,66	1,66	0,00			1							1		0,27	0,53
	11:00	1,71	1,71	0,00			1							1		0,27	0,57
	12:00	1,88	1,88	0,00			1							1		0,27	0,66
	13:00	2,08	2,08	0,00			1	1						1		0,36	0,42
	14:00	1,91	1,85	0,07			1	1						1		0,24	0,23
	15:00	1,93	1,91	0,02			1	1						1		0,26	0,26
	16:00	1,87	1,87	0,00			1	1						1		0,19	0,19
	17:00	2,10	2,10	0,00			1	1						1		0,40	0,40
	18:00	2,22	2,22	0,00			1	1						1		0,53	0,53
	19:00	2,28	2,26	0,02			1	1						1		0,60	0,60
	20:00	2,18	2,09	0,10			1	1						1		0,50	0,51
	21:00	1,94	1,82	0,12			1	1						1		0,27	0,27
	22:00	1,81	1,67	0,14			1							1		0,47	0,53
	23:00	1,74	1,57	0,17			1							1		0,60	0,60

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 08:00 με 13:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,57	1,49	0,08			1							1		0,47	0,45
	01:00	1,52	1,42	0,10			1							1		0,40	0,40
	02:00	1,46	1,33	0,13			1							1		0,33	0,33
	03:00	1,43	1,40	0,03			1							1		0,31	0,31
	04:00	1,25	1,21	0,04			1							1		0,15	0,13
	05:00	1,31	1,30	0,01			1							1		0,19	0,19
	06:00	1,27	1,26	0,01			1							1		0,15	0,15
	07:00	1,41	1,40	0,01			1							1		0,26	0,27
	08:00	1,65	1,62	0,03			1							1		0,53	0,53
	09:00	1,68	1,57	0,11			1							1		0,55	0,56
	10:00	1,88	1,65	0,24			1							1		0,54	0,52
	11:00	1,94	1,68	0,26		1	1							1		0,26	0,26
	12:00	1,78	1,68	0,09		1	1							1		0,10	0,10
	13:00	1,69	1,54	0,15		1	1							1		0,17	0,21
	14:00	1,61	1,15	0,46			1							1		0,50	0,49
	15:00	1,56	1,12	0,43			1							1		0,43	0,44
	16:00	1,57	1,11	0,47			1							1		0,47	0,46
	17:00	1,70	1,28	0,42			1							1		0,41	0,42
	18:00	1,79	1,16	0,63			1							1		0,63	0,63
	19:00	1,80	1,17	0,62			1							1		0,63	0,63
	20:00	1,75	1,40	0,34			1							1		0,61	0,61
	21:00	1,60	1,15	0,45			1							1		0,49	0,49
	22:00	1,51	1,12	0,39			1							1		0,39	0,40
	23:00	1,36	1,12	0,24			1							1		0,24	0,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,24	1,12	0,11			1							1		0,12	0,12
	01:00	1,18	1,12	0,06			1							1		0,06	0,06
	02:00	1,11	1,10	0,01			1							1		0,00	0,00
	03:00	1,10	1,10	0,01			1							1		0,00	0,00
	04:00	1,08	1,08	0,01			1							1		0,00	0,00
	05:00	1,07	1,06	0,01			1							1		0,00	0,00
	06:00	1,13	1,12	0,01			1							1		0,01	0,02
	07:00	1,23	1,18	0,04			1							1		0,10	0,10
	08:00	1,33	1,32	0,01			1							1		0,20	0,20
	09:00	1,54	1,53	0,01			1							1		0,41	0,42
	10:00	1,65	1,64	0,01			1							1		0,54	0,53
	11:00	1,62	1,57	0,05			1							1		0,50	0,50
	12:00	1,65	1,55	0,10			1							1		0,53	0,52
	13:00	1,74	1,64	0,10			1							1		0,60	0,60
	14:00	1,74	1,60	0,14			1							1		0,61	0,61
	15:00	1,68	1,40	0,28			1							1		0,57	0,57
	16:00	1,52	1,32	0,20			1							1		0,40	0,40
	17:00	1,92	1,82	0,10			1							1		0,66	0,66
	18:00	2,10	1,74	0,36		1	1							1		0,45	0,43
	19:00	2,08	1,73	0,35		1	1							1		0,40	0,40
	20:00	1,99	1,71	0,27		1	1							1		0,32	0,31
	21:00	1,90	1,68	0,22		1	1							1		0,22	0,22
	22:00	1,82	1,62	0,20		1	1							1		0,20	0,25
	23:00	1,68	1,18	0,50			1							1		0,56	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,54	1,12	0,42			1							1		0,44	0,43
	01:00	1,47	1,11	0,36			1							1		0,36	0,35
	02:00	1,20	1,10	0,10			1							1		0,11	0,09
	03:00	1,30	1,22	0,08			1							1		0,18	0,18
	04:00	1,28	1,20	0,08			1							1		0,18	0,17
	05:00	1,08	1,08	0,01			1							1		0,00	0,00
	06:00	1,14	1,11	0,02			1							1		0,02	0,02
	07:00	1,20	1,14	0,06			1							1		0,08	0,08
	08:00	1,39	1,37	0,01			1							1		0,25	0,26
	09:00	1,52	1,51	0,00			1							1		0,39	0,39
	10:00	1,71	1,56	0,15			1							1		0,57	0,57
	11:00	1,51	1,13	0,38			1							1		0,39	0,39
	12:00	1,63	1,14	0,50			1							1		0,50	0,50
	13:00	1,77	1,15	0,62			1							1		0,62	0,62
	14:00	1,63	1,13	0,51			1							1		0,51	0,50
	15:00	1,64	1,13	0,51			1							1		0,51	0,51
	16:00	1,89	1,23	0,65			1							1		0,65	0,65
	17:00	2,09	1,36	0,73			1							1		0,73	0,73
	18:00	1,95	1,27	0,69			1							1		0,69	0,69
	19:00	1,94	1,26	0,68			1							1		0,68	0,68
	20:00	2,05	1,34	0,71			1							1		0,71	0,72
	21:00	1,95	1,27	0,68			1							1		0,68	0,68
	22:00	1,60	1,11	0,48			1							1		0,49	0,48
	23:00	1,49	1,12	0,36			1							1		0,37	0,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,56	1,13	0,43			1							1		0,42	0,44
	01:00	1,49	1,11	0,38			1							1		0,38	0,38
	02:00	1,18	1,12	0,06			1							1		0,06	0,06
	03:00	1,16	1,11	0,05			1							1		0,05	0,04
	04:00	1,36	1,13	0,23			1							1		0,22	0,23
	05:00	1,28	1,13	0,15			1							1		0,15	0,15
	06:00	1,30	1,13	0,17			1							1		0,17	0,18
	07:00	1,30	1,13	0,17			1							1		0,16	0,17
	08:00	1,61	1,13	0,47			1							1		0,47	0,48
	09:00	1,70	1,13	0,56			1							1		0,57	0,57
	10:00	1,64	1,23	0,41			1							1		0,43	0,43
	11:00	1,81	1,24	0,57	1					1						0,59	0,59
	12:00	2,01	1,45	0,56	1					1						0,71	0,70
	13:00	1,98	1,51	0,48	1					1						0,69	0,69
	14:00	1,84	1,41	0,43	1					1						0,63	0,62
	15:00	1,59	1,12	0,47	1					1						0,47	0,47
	16:00	1,64	1,22	0,42	1					1						0,51	0,51
	17:00	2,02	1,67	0,35	1					1						0,70	0,70
	18:00	2,13	1,91	0,22	1					1				1		0,52	0,51
	19:00	1,93	1,81	0,12	1					1				1		0,25	0,25
	20:00	1,88	1,85	0,04	1					1				1		0,21	0,21
	21:00	1,98	1,97	0,01	1					1				1		0,29	0,30
	22:00	1,72	1,72	0,00	1					1				1		0,09	0,09
	23:00	1,40	1,40	0,00	1									1		0,16	0,17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,26	1,26	0,00	1									1		0,14	0,15
	01:00	1,44	1,44	0,00	1									1		0,31	0,31
	02:00	1,27	1,27	0,00	1									1		0,16	0,15
	03:00	1,11	1,11	0,01	1									1		0,00	0,01
	04:00	1,21	1,16	0,05	1									1		0,08	0,09
	05:00	1,44	1,37	0,06	1									1		0,32	0,32
	06:00	1,37	1,30	0,07	1									1		0,27	0,26
	07:00	1,36	1,29	0,07	1									1		0,24	0,24
	08:00	1,54	1,53	0,01								1		1		0,35	0,37
	09:00	1,55	1,55	0,00								1		1		0,44	0,44
	10:00	1,49	1,47	0,02								1		1		0,37	0,37
	11:00	1,49	1,47	0,02								1		1		0,37	0,36
	12:00	1,49	1,45	0,05								1		1		0,37	0,37
	13:00	1,54	1,45	0,09								1		1		0,41	0,42
	14:00	1,59	1,52	0,07								1		1		0,46	0,47
	15:00	1,55	1,53	0,02								1		1		0,43	0,43
	16:00	1,53	1,53	0,00								1		1		0,41	0,41
	17:00	1,89	1,88	0,00		1						1		1		0,48	0,43
	18:00	2,06	2,05	0,01		1						1		1		0,37	0,37
	19:00	2,14	2,14	0,00		1						1		1		0,46	0,45
	20:00	2,11	2,11	0,00		1						1		1		0,43	0,44
	21:00	1,95	1,95	0,00		1						1		1		0,27	0,27
	22:00	1,80	1,80	0,00		1						1		1		0,11	0,11
	23:00	1,61	1,61	0,01		1								1		0,21	0,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,44	1,43	0,01		1								1		0,32	0,31
	01:00	1,36	1,35	0,01		1								1		0,24	0,23
	02:00	1,27	1,27	0,00		1								1		0,16	0,15
	03:00	1,27	1,25	0,02		1								1		0,15	0,15
	04:00	1,28	1,25	0,03		1								1		0,15	0,15
	05:00	1,27	1,21	0,06		1								1		0,16	0,15
	06:00	1,37	1,19	0,18		1								1		0,25	0,24
	07:00	1,44	1,29	0,16		1								1		0,32	0,32
	08:00	1,52	1,40	0,12		1								1		0,40	0,40
	09:00	1,63	1,56	0,07		1								1		0,31	0,28
	10:00	1,68	1,66	0,03		1								1		0,04	0,10
	11:00	1,64	1,56	0,08										1	1	0,52	0,52
	12:00	1,64	1,61	0,03										1	1	0,51	0,51
	13:00	1,74	1,73	0,01										1	1	0,43	0,43
	14:00	1,81	1,81	0,01				1						1	1	0,14	0,14
	15:00	1,68	1,68	0,00				1						1	1	0,02	0,03
	16:00	1,71	1,70	0,00				1						1	1	0,03	0,04
	17:00	1,92	1,92	0,00				1						1	1	0,23	0,23
	18:00	2,12	2,12	0,00				1						1	1	0,44	0,43
	19:00	2,10	2,10	0,00				1						1	1	0,41	0,42
	20:00	2,06	2,02	0,04				1						1	1	0,39	0,38
	21:00	1,88	1,84	0,04				1						1	1	0,21	0,20
	22:00	1,79	1,71	0,08				1						1	1	0,13	0,12
	23:00	1,59	1,48	0,12				1						1		0,20	0,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,38	1,15	0,22				1						1		0,25	0,26
	01:00	1,32	1,14	0,18				1						1		0,19	0,20
	02:00	1,26	1,14	0,12				1						1		0,12	0,14
	03:00	1,23	1,11	0,11				1						1		0,11	0,11
	04:00	1,26	1,13	0,13				1						1		0,13	0,14
	05:00	1,27	1,12	0,15				1						1		0,15	0,15
	06:00	1,35	1,13	0,22				1						1		0,23	0,23
	07:00	1,43	1,15	0,29				1						1		0,29	0,31
	08:00	1,41	1,13	0,27				1						1		0,28	0,28
	09:00	1,54	1,21	0,34				1						1		0,41	0,42
	10:00	1,68	1,19	0,49				1						1		0,52	0,48
	11:00	1,71	1,40	0,31					1					1		0,57	0,57
	12:00	1,63	1,17	0,46					1					1		0,52	0,51
	13:00	1,62	1,16	0,47					1					1		0,49	0,50
	14:00	1,59	1,12	0,47					1					1		0,48	0,47
	15:00	1,56	1,14	0,42					1					1		0,42	0,43
	16:00	1,72	1,14	0,58					1					1		0,58	0,58
	17:00	1,88	1,23	0,66					1					1		0,66	0,66
	18:00	1,98	1,29	0,69					1					1		0,69	0,69
	19:00	1,96	1,28	0,69					1					1		0,69	0,69
	20:00	1,81	1,17	0,63					1					1		0,63	0,63
	21:00	1,72	1,13	0,59					1					1		0,59	0,59
	22:00	1,65	1,12	0,52					1					1		0,53	0,53
	23:00	1,52	1,12	0,40					1					1		0,40	0,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,34	1,11	0,23					1					1		0,23	0,23
	01:00	1,30	1,11	0,19					1					1		0,19	0,19
	02:00	1,23	1,11	0,12					1					1		0,12	0,11
	03:00	1,18	1,12	0,06					1					1		0,06	0,06
	04:00	1,20	1,11	0,09					1					1		0,09	0,08
	05:00	1,21	1,11	0,09					1					1		0,09	0,09
	06:00	1,25	1,15	0,10		1								1		0,10	0,10
	07:00	1,34	1,11	0,23		1								1		0,23	0,23
	08:00	1,31	1,13	0,18		1								1		0,18	0,18
	09:00	1,39	1,13	0,26		1								1		0,26	0,26
	10:00	1,47	1,12	0,35		1								1		0,35	0,35
	11:00	1,52	1,12	0,39		1								1		0,39	0,40
	12:00	1,59	1,12	0,47		1								1		0,46	0,46
	13:00	1,67	1,12	0,55		1								1		0,55	0,55
	14:00	1,62	1,13	0,49		1								1		0,49	0,50
	15:00	1,61	1,12	0,50		1								1		0,50	0,50
	16:00	1,64	1,12	0,52		1								1		0,52	0,52
	17:00	1,83	1,19	0,64		1								1		0,63	0,64
	18:00	1,88	1,37	0,51		1								1		0,66	0,66
	19:00	1,87	1,73	0,14		1			1					1		0,42	0,40
	20:00	1,84	1,72	0,12		1			1					1		0,16	0,16
	21:00	1,71	1,48	0,23		1								1		0,46	0,49
	22:00	1,61	1,17	0,44		1								1		0,50	0,49
	23:00	1,37	1,27	0,10		1								1		0,26	0,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,22	1,22	0,00		1								1		0,10	0,10
	01:00	1,16	1,16	0,00		1								1		0,03	0,04
	02:00	1,13	1,13	0,00		1								1		0,01	0,01
	03:00	1,12	1,12	0,00		1								1		0,00	0,00
	04:00	1,10	1,10	0,01		1								1		0,00	0,00
	05:00	1,11	1,11	0,00		1								1		0,01	0,01
	06:00	1,15	1,13	0,02		1								1		0,04	0,03
	07:00	1,21	1,12	0,09		1								1		0,09	0,09
	08:00	1,18	1,12	0,06		1								1		0,07	0,07
	09:00	1,24	1,12	0,12		1								1		0,12	0,12
	10:00	1,49	1,12	0,37		1								1		0,37	0,37
	11:00	1,65	1,23	0,41		1								1		0,52	0,52
	12:00	1,72	1,22	0,50		1								1		0,57	0,56
	13:00	1,94	1,26	0,67		1								1		0,68	0,67
	14:00	1,90	1,24	0,66		1								1		0,67	0,67
	15:00	1,84	1,20	0,64		1								1		0,64	0,64
	16:00	1,71	1,17	0,54		1								1		0,57	0,57
	17:00	2,10	1,38	0,73		1								1		0,73	0,73
	18:00	2,21	1,44	0,77		1								1		0,78	0,77
	19:00	2,15	1,40	0,75		1								1		0,75	0,75
	20:00	2,06	1,34	0,72		1								1		0,72	0,72
	21:00	1,97	1,29	0,68		1								1		0,69	0,69
	22:00	1,80	1,26	0,54		1								1		0,55	0,63
	23:00	1,68	1,18	0,50		1								1		0,50	0,56

Τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,41	1,12	0,29		1								1		0,30	0,30
	01:00	1,18	1,12	0,06		1								1		0,06	0,06
	02:00	1,09	1,09	0,00		1								1		0,00	0,00
	03:00	1,09	1,08	0,00		1								1		0,00	0,01
	04:00	1,09	1,09	0,00		1								1		0,00	0,00
	05:00	1,09	1,09	0,01		1								1		0,00	0,00
	06:00	1,16	1,13	0,03		1								1		0,03	0,04
	07:00	1,21	1,13	0,08		1								1		0,08	0,08
	08:00	1,30	1,13	0,17		1								1		0,17	0,18
	09:00	1,33	1,12	0,21		1								1		0,21	0,21
	10:00	1,33	1,12	0,22		1								1		0,21	0,21
	11:00	1,38	1,12	0,26		1								1		0,26	0,26
	12:00	1,30	1,12	0,18		1								1		0,18	0,18
	13:00	1,47	1,13	0,34		1								1		0,34	0,35
	14:00	1,73	1,16	0,57		1								1		0,59	0,59
	15:00	1,76	1,19	0,57		1								1		0,61	0,61
	16:00	1,82	1,19	0,63		1								1		0,63	0,64
	17:00	2,09	1,36	0,73		1								1		0,73	0,73
	18:00	2,17	1,41	0,76		1								1		0,76	0,76
	19:00	2,21	1,44	0,77		1								1		0,77	0,77
	20:00	1,90	1,23	0,67		1								1		0,67	0,67
	21:00	1,89	1,23	0,66		1								1		0,66	0,66
	22:00	1,84	1,19	0,65		1								1		0,65	0,64
	23:00	1,74	1,14	0,60		1								1		0,61	0,60

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,62	1,12	0,50		1								1		0,50	0,50
	01:00	1,54	1,11	0,43		1								1		0,43	0,43
	02:00	1,21	1,11	0,10		1								1		0,10	0,10
	03:00	1,16	1,12	0,04		1								1		0,04	0,04
	04:00	1,14	1,12	0,02		1								1		0,02	0,02
	05:00	1,22	1,12	0,09		1								1		0,09	0,10
	06:00	1,21	1,11	0,10		1								1		0,10	0,10
	07:00	1,22	1,12	0,10		1								1		0,10	0,11
	08:00	1,20	1,12	0,08		1								1		0,08	0,08
	09:00	1,24	1,12	0,11		1								1		0,11	0,12
	10:00	1,36	1,12	0,24		1								1		0,24	0,24
	11:00	1,41	1,12	0,29		1								1		0,29	0,29
	12:00	1,46	1,11	0,34		1								1		0,34	0,34
	13:00	1,44	1,12	0,33		1								1		0,33	0,32
	14:00	1,53	1,14	0,39		1								1		0,38	0,40
	15:00	1,68	1,12	0,55		1								1		0,55	0,55
	16:00	1,73	1,13	0,59		1								1		0,59	0,59
	17:00	1,97	1,28	0,69		1								1		0,68	0,69
	18:00	2,29	1,49	0,80		1								1		0,80	0,80
	19:00	2,38	1,54	0,83		1								1		0,83	0,83
	20:00	2,27	1,47	0,80		1								1		0,80	0,80
	21:00	2,17	1,41	0,76		1								1		0,76	0,76
	22:00	1,92	1,25	0,67		1								1		0,68	0,68
	23:00	1,77	1,16	0,61		1								1		0,62	0,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,58	1,12	0,46		1								1		0,46	0,46
	01:00	1,48	1,11	0,37		1								1		0,37	0,37
	02:00	1,33	1,13	0,21		1								1		0,20	0,21
	03:00	1,47	1,14	0,33		1								1		0,35	0,35
	04:00	1,48	1,14	0,33		1								1		0,35	0,35
	05:00	1,50	1,17	0,33		1								1		0,38	0,37
	06:00	1,58	1,23	0,36		1								1		0,46	0,46
	07:00	1,61	1,24	0,36		1								1		0,49	0,48
	08:00	1,55	1,18	0,37		1								1		0,44	0,43
	09:00	1,57	1,20	0,37		1			1							0,42	0,40
	10:00	1,57	1,20	0,37		1			1							0,45	0,45
	11:00	1,60	1,33	0,27		1			1							0,39	0,41
	12:00	1,65	1,26	0,39		1								1		0,54	0,54
	13:00	1,73	1,31	0,42		1								1		0,59	0,58
	14:00	1,77	1,24	0,53		1								1		0,62	0,62
	15:00	1,68	1,17	0,51		1								1		0,56	0,56
	16:00	1,75	1,17	0,58		1								1		0,61	0,61
	17:00	1,96	1,31	0,65		1								1		0,68	0,68
	18:00	2,11	1,41	0,71		1								1		0,74	0,74
	19:00	2,13	1,39	0,74		1			1							0,74	0,74
	20:00	2,15	1,40	0,75		1			1							0,75	0,75
	21:00	2,01	1,30	0,71		1			1							0,71	0,71
	22:00	1,88	1,21	0,66		1			1							0,66	0,66
	23:00	1,66	1,11	0,54		1			1							0,54	0,54

Το ΑΠ Τραγουδιστής παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 16:00 έως το τέλος της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,52	1,11	0,41		1			1							0,41	0,40
	01:00	1,47	1,11	0,37		1			1							0,37	0,36
	02:00	1,41	1,11	0,30		1			1							0,30	0,29
	03:00	1,36	1,12	0,23		1			1							0,23	0,24
	04:00	1,36	1,12	0,24		1			1							0,24	0,24
	05:00	1,40	1,12	0,27		1			1							0,27	0,28
	06:00	1,46	1,12	0,35		1			1							0,35	0,35
	07:00	1,49	1,14	0,35		1			1							0,37	0,38
	08:00	1,49	1,26	0,24		1			1							0,26	0,26
	09:00	1,58	1,27	0,31		1								1		0,45	0,46
	10:00	1,59	1,45	0,15		1								1		0,47	0,48
	11:00	1,60	1,53	0,08		1								1		0,48	0,48
	12:00	1,59	1,54	0,05		1								1		0,48	0,48
	13:00	1,61	1,61	0,00					1					1		0,48	0,44
	14:00	1,62	1,62	0,00					1					1		0,50	0,50
	15:00	1,61	1,61	0,00					1					1		0,49	0,49
	16:00	1,73	1,73	0,00					1					1		0,59	0,59
	17:00	2,01	2,01	0,00					1	1				1		0,45	0,43
	18:00	2,21	2,21	0,00					1	1				1		0,54	0,53
	19:00	2,22	2,21	0,01					1	1				1		0,52	0,53
	20:00	2,19	2,19	0,00					1	1				1		0,51	0,50
	21:00	2,05	2,05	0,00					1	1				1		0,35	0,36
	22:00	1,91	1,91	0,00					1	1				1		0,23	0,22
	23:00	1,71	1,71	0,00				1		1						0,33	0,39

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,51	1,51	0,00				1		1						0,38	0,38
	01:00	1,40	1,40	0,00				1		1						0,26	0,27
	02:00	1,38	1,38	0,00				1		1						0,23	0,25
	03:00	1,36	1,36	0,00				1		1						0,23	0,24
	04:00	1,32	1,32	0,00				1		1						0,20	0,20
	05:00	1,35	1,35	0,00				1		1						0,20	0,22
	06:00	1,44	1,44	0,01				1		1						0,30	0,31
	07:00	1,52	1,49	0,04				1		1						0,38	0,40
	08:00	1,53	1,47	0,06				1		1						0,40	0,41
	09:00	1,44	1,40	0,04				1		1						0,27	0,27
	10:00	1,44	1,44	0,00						1		1				0,29	0,30
	11:00	1,51	1,49	0,02		1						1				0,27	0,27
	12:00	1,53	1,51	0,02		1						1				0,41	0,40
	13:00	1,61	1,59	0,02		1						1				0,48	0,49
	14:00	1,65	1,63	0,01		1						1				0,52	0,51
	15:00	1,57	1,55	0,03		1						1				0,45	0,45
	16:00	1,72	1,70	0,01		1						1				0,57	0,57
	17:00	2,02	2,02	0,00		1			1			1				0,43	0,40
	18:00	2,19	2,19	0,00		1			1			1				0,51	0,51
	19:00	2,25	2,22	0,03		1			1					1		0,54	0,54
	20:00	2,20	2,18	0,01		1			1					1		0,51	0,51
	21:00	2,03	2,02	0,01		1			1					1		0,35	0,35
	22:00	1,88	1,82	0,06		1			1					1		0,21	0,20
	23:00	1,60	1,52	0,08		1								1		0,31	0,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,43	1,36	0,08		1								1		0,31	0,31
	01:00	1,36	1,26	0,10		1								1		0,25	0,25
	02:00	1,30	1,24	0,06		1								1		0,18	0,19
	03:00	1,29	1,27	0,03		1								1		0,17	0,18
	04:00	1,27	1,27	0,00		1								1		0,16	0,16
	05:00	1,30	1,29	0,01		1								1		0,18	0,18
	06:00	1,38	1,36	0,03		1								1		0,26	0,26
	07:00	1,45	1,40	0,05		1								1		0,33	0,33
	08:00	1,55	1,54	0,02		1								1		0,44	0,43
	09:00	1,51	1,51	0,00		1								1		0,38	0,38
	10:00	1,47	1,47	0,00		1								1		0,34	0,34
	11:00	1,57	1,56	0,00		1								1		0,44	0,44
	12:00	1,62	1,62	0,00		1								1		0,50	0,49
	13:00	1,57	1,57	0,00		1								1		0,45	0,45
	14:00	1,52	1,52	0,00		1								1		0,39	0,40
	15:00	1,55	1,55	0,00		1								1		0,42	0,42
	16:00	1,71	1,71	0,00		1								1		0,58	0,58
	17:00	1,97	1,97	0,00		1					1			1		0,46	0,44
	18:00	2,12	2,12	0,00		1					1			1		0,43	0,43
	19:00	2,16	2,16	0,00		1					1			1		0,47	0,48
	20:00	2,16	2,16	0,00		1					1			1		0,47	0,47
	21:00	1,96	1,96	0,00		1					1			1		0,27	0,28
	22:00	1,88	1,88	0,00		1					1			1		0,20	0,20
	23:00	1,61	1,59	0,02		1								1		0,35	0,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,46	1,44	0,02		1								1		0,34	0,34
	01:00	1,39	1,33	0,06		1								1		0,28	0,27
	02:00	1,35	1,31	0,03		1								1		0,24	0,23
	03:00	1,30	1,27	0,04		1								1		0,18	0,18
	04:00	1,34	1,31	0,03		1								1		0,22	0,21
	05:00	1,35	1,32	0,02		1								1		0,22	0,22
	06:00	1,42	1,40	0,01		1								1		0,30	0,29
	07:00	1,48	1,45	0,03		1								1		0,36	0,36
	08:00	1,54	1,48	0,06		1								1		0,40	0,36
	09:00	1,51	1,47	0,04		1								1		0,15	0,16
	10:00	1,52	1,47	0,05		1								1		0,40	0,40
	11:00	1,59	1,47	0,13		1								1		0,47	0,48
	12:00	1,58	1,50	0,09		1								1		0,48	0,48
	13:00	1,48	1,40	0,08		1								1		0,38	0,35
	14:00	1,47	1,32	0,15		1								1		0,32	0,39
	15:00	1,52	1,31	0,21		1								1		0,40	0,41
	16:00	1,64	1,43	0,21		1								1		0,52	0,52
	17:00	2,00	1,79	0,21		1								1		0,65	0,64
	18:00	2,18	1,93	0,25		1					1			1		0,49	0,50
	19:00	2,15	1,72	0,43		1					1			1		0,49	0,46
	20:00	2,10	1,70	0,40		1					1			1		0,46	0,46
	21:00	1,98	1,42	0,56		1								1		0,71	0,73
	22:00	1,80	1,32	0,48		1					1					0,62	0,62
	23:00	1,67	1,33	0,33		1					1					0,55	0,50

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθολη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,45	1,10	0,35		1					1					0,39	0,34
	01:00	1,38	1,13	0,25		1					1					0,26	0,26
	02:00	1,31	1,13	0,17		1					1					0,18	0,17
	03:00	1,27	1,12	0,15		1					1					0,15	0,15
	04:00	1,30	1,14	0,16		1					1					0,16	0,17
	05:00	1,28	1,13	0,15		1					1					0,16	0,16
	06:00	1,39	1,15	0,24		1					1					0,26	0,26
	07:00	1,41	1,13	0,28		1					1					0,30	0,29
	08:00	1,55	1,20	0,35	1	1										0,35	0,36
	09:00	1,59	1,13	0,46	1	1										0,47	0,47
	10:00	1,77	1,17	0,60	1	1										0,60	0,61
	11:00	1,87	1,22	0,65	1	1										0,65	0,65
	12:00	1,84	1,20	0,64	1	1										0,64	0,64
	13:00	1,87	1,22	0,66	1	1										0,66	0,66
	14:00	1,79	1,20	0,59	1	1										0,63	0,62
	15:00	1,79	1,40	0,39	1	1										0,63	0,63
	16:00	1,84	1,50	0,34	1	1										0,64	0,64
	17:00	2,04	1,59	0,45	1	1										0,71	0,71
	18:00	2,20	2,09	0,11	1	1			1							0,56	0,56
	19:00	2,12	1,99	0,14	1	1			1							0,45	0,45
	20:00	1,96	1,73	0,23	1	1			1							0,28	0,28
	21:00	1,95	1,81	0,14	1	1			1							0,28	0,28
	22:00	1,81	1,71	0,09	1	1			1							0,14	0,13
	23:00	1,67	1,28	0,39	1	1										0,41	0,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,53	1,13	0,40	1	1										0,42	0,42
	01:00	1,44	1,15	0,29	1	1										0,33	0,33
	02:00	1,35	1,13	0,23	1	1										0,23	0,24
	03:00	1,30	1,12	0,18	1	1										0,18	0,18
	04:00	1,34	1,11	0,23	1	1										0,23	0,23
	05:00	1,31	1,12	0,20	1	1										0,20	0,20
	06:00	1,36	1,13	0,23	1	1										0,24	0,25
	07:00	1,40	1,11	0,28	1	1										0,28	0,28
	08:00	1,35	1,10	0,24	1	1										0,24	0,24
	09:00	1,35	1,11	0,24	1	1										0,24	0,24
	10:00	1,48	1,13	0,35	1	1										0,35	0,35
	11:00	1,53	1,12	0,41	1	1										0,41	0,41
	12:00	1,60	1,11	0,49	1	1										0,49	0,47
	13:00	1,60	1,12	0,48	1	1										0,48	0,48
	14:00	1,61	1,12	0,48	1	1										0,48	0,48
	15:00	1,68	1,12	0,56	1	1										0,56	0,56
	16:00	1,74	1,14	0,60	1	1										0,60	0,60
	17:00	1,85	1,20	0,65	1	1										0,65	0,65
	18:00	1,92	1,28	0,64	1	1										0,67	0,67
	19:00	1,95	1,41	0,54	1	1										0,68	0,67
	20:00	1,94	1,65	0,29	1	1										0,68	0,68
	21:00	1,81	1,50	0,31	1	1										0,63	0,63
	22:00	1,67	1,17	0,50	1	1										0,54	0,54
	23:00	1,50	1,38	0,12	1	1										0,38	0,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,33	1,25	0,08	1	1										0,21	0,21
	01:00	1,27	1,16	0,11	1	1										0,15	0,16
	02:00	1,23	1,14	0,08	1	1										0,10	0,11
	03:00	1,17	1,13	0,04	1	1										0,06	0,06
	04:00	1,19	1,14	0,04	1	1										0,06	0,06
	05:00	1,19	1,15	0,04	1	1										0,07	0,07
	06:00	1,27	1,18	0,10	1	1										0,14	0,15
	07:00	1,36	1,13	0,23	1	1										0,24	0,24
	08:00	1,45	1,34	0,11	1	1										0,33	0,33
	09:00	1,58	1,57	0,01	1	1										0,46	0,46
	10:00	1,62	1,62	0,00	1	1										0,50	0,50
	11:00	1,66	1,66	0,00	1	1										0,53	0,53
	12:00	1,77	1,71	0,06	1	1										0,60	0,60
	13:00	1,79	1,60	0,19	1	1										0,63	0,63
	14:00	1,73	1,67	0,05	1	1										0,59	0,59
	15:00	1,76	1,75	0,01	1	1										0,61	0,61
	16:00	1,82	1,81	0,00	1	1										0,63	0,63
	17:00	2,02	1,94	0,08	1	1			1							0,49	0,48
	18:00	2,11	1,81	0,30	1	1			1							0,42	0,42
	19:00	2,18	1,71	0,47	1	1			1							0,51	0,50
	20:00	2,15	1,86	0,29	1	1			1							0,48	0,48
	21:00	1,98	1,84	0,14	1	1			1							0,32	0,31
	22:00	1,85	1,73	0,12	1	1										0,19	0,18
	23:00	1,64	1,50	0,14	1	1										0,35	0,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,45	1,26	0,18	1	1										0,33	0,33
	01:00	1,39	1,34	0,04	1	1										0,26	0,26
	02:00	1,36	1,27	0,09	1	1										0,22	0,23
	03:00	1,31	1,25	0,07	1	1										0,14	0,14
	04:00	1,28	1,28	0,00	1	1										0,00	0,14
	05:00	1,30	1,30	0,00	1				1							0,09	0,16
	06:00	1,36	1,25	0,11	1				1							0,23	0,24
	07:00	1,51	1,12	0,39	1				1							0,39	0,39
	08:00	1,66	1,36	0,31	1				1							0,43	0,41
	09:00	1,75	1,21	0,54	1	1										0,61	0,61
	10:00	1,77	1,15	0,62	1	1										0,62	0,61
	11:00	1,89	1,24	0,64	1	1										0,66	0,66
	12:00	1,87	1,24	0,63	1	1										0,65	0,65
	13:00	1,91	1,24	0,67	1	1										0,67	0,67
	14:00	1,80	1,17	0,63	1	1										0,63	0,63
	15:00	1,78	1,16	0,62	1	1										0,62	0,62
	16:00	1,83	1,20	0,64	1	1										0,64	0,64
	17:00	2,15	1,45	0,70	1	1										0,70	0,69
	18:00	2,29	1,68	0,61	1	1			1							0,61	0,61
	19:00	2,29	1,68	0,61	1	1			1							0,61	0,61
	20:00	2,28	1,69	0,59	1	1			1							0,60	0,61
	21:00	2,07	1,67	0,40	1	1			1							0,40	0,40
	22:00	1,88	1,69	0,19	1	1			1							0,19	0,21
	23:00	1,72	1,44	0,28	1	1										0,33	0,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,52	1,17	0,35	1	1										0,40	0,41
	01:00	1,40	1,11	0,29	1	1										0,29	0,29
	02:00	1,35	1,14	0,22	1	1										0,24	0,24
	03:00	1,36	1,19	0,17	1	1										0,23	0,24
	04:00	1,34	1,26	0,08	1	1										0,22	0,22
	05:00	1,33	1,31	0,02	1	1										0,20	0,21
	06:00	1,45	1,42	0,02	1	1										0,32	0,33
	07:00	1,55	1,49	0,06	1	1										0,42	0,43
	08:00	1,57	1,52	0,05	1	1										0,45	0,45
	09:00	1,57	1,56	0,01	1	1										0,37	0,39
	10:00	1,46	1,46	0,00		1						1				0,32	0,32
	11:00	1,44	1,44	0,00		1						1				0,33	0,32
	12:00	1,63	1,63	0,00		1						1				0,49	0,49
	13:00	1,69	1,69	0,00		1						1				0,56	0,56
	14:00	1,73	1,73	0,00		1						1				0,59	0,59
	15:00	1,69	1,68	0,00		1						1				0,56	0,56
	16:00	1,75	1,75	0,01		1						1				0,60	0,60
	17:00	1,98	1,93	0,06		1			1			1				0,40	0,39
	18:00	2,16	2,12	0,03		1			1			1				0,47	0,48
	19:00	2,20	2,10	0,10		1			1			1				0,52	0,52
	20:00	2,15	2,00	0,15		1			1			1				0,48	0,48
	21:00	1,97	1,80	0,17		1			1			1				0,30	0,29
	22:00	1,80	1,63	0,17		1			1			1				0,25	0,27
	23:00	1,62	1,47	0,16		1			1							0,51	0,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
TE (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,47	1,33	0,14		1			1							0,87	0,36	0,35	60%	421
	01:00	1,36	1,24	0,11		1			1							0,96	0,22	0,20	57%	398
	02:00	1,31	1,24	0,07		1			1							0,96	0,19	0,19	56%	396
	03:00	1,29	1,23	0,06		1			1							0,97	0,17	0,17	56%	394
	04:00	1,29	1,22	0,07		1			1							0,98	0,18	0,17	56%	392
	05:00	1,31	1,24	0,07		1			1							0,96	0,20	0,19	56%	395
	06:00	1,37	1,34	0,03		1			1							0,86	0,25	0,25	61%	425
	07:00	1,46	1,35	0,11		1			1							0,85	0,32	0,33	61%	427
	08:00	1,51	1,43	0,09		1			1							0,77	0,33	0,32	65%	449
	09:00	1,59	1,57	0,02		1						1				0,63	0,41	0,43	71%	497
	10:00	1,68	1,59	0,09		1						1				0,61	0,55	0,56	72%	494
	11:00	1,74	1,68	0,06		1						1				0,52	0,59	0,59	76%	521
	12:00	1,84	1,75	0,09		1						1				0,45	0,64	0,64	80%	542
	13:00	1,84	1,58	0,26		1						1				0,62	0,64	0,64	72%	493
	14:00	1,90	1,83	0,08		1						1				0,37	0,66	0,66	83%	562
	15:00	1,86	1,84	0,01		1						1				0,36	0,65	0,65	84%	567
	16:00	1,98	1,80	0,18		1						1				0,40	0,62	0,61	82%	554
	17:00	2,10	1,95	0,15		1				1			1			1,35	0,42	0,41	59%	627
	18:00	2,07	1,80	0,27		1				1			1			1,50	0,40	0,39	55%	578
	19:00	2,12	1,96	0,16		1				1			1			1,34	0,44	0,44	59%	622
	20:00	2,03	1,83	0,19		1				1			1			1,47	0,35	0,35	56%	587
	21:00	1,92	1,67	0,25		1				1			1			1,63	0,26	0,25	51%	542
	22:00	1,75	1,67	0,08		1				1			1			1,63	0,09	0,08	51%	541
	23:00	1,60	1,23	0,37		1				1						0,97	0,39	0,42	56%	392
		40,38 MWh														ΑΩΛ: 7,78		11.815 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,43	1,11	0,32		1			1							0,33	0,30
	01:00	1,39	1,13	0,26		1			1							0,28	0,27
	02:00	1,36	1,12	0,24		1			1							0,24	0,24
	03:00	1,33	1,12	0,22		1			1							0,22	0,22
	04:00	1,34	1,16	0,18		1			1							0,23	0,23
	05:00	1,35	1,13	0,22		1			1							0,23	0,23
	06:00	1,46	1,21	0,25		1			1							0,34	0,34
	07:00	1,50	1,31	0,19		1			1							0,38	0,39
	08:00	1,51	1,40	0,10		1			1							0,38	0,39
	09:00	1,70	1,58	0,12		1			1							0,58	0,58
	10:00	1,60	1,58	0,02		1			1							0,48	0,48
	11:00	1,65	1,65	0,00		1			1							0,52	0,53
	12:00	1,68	1,66	0,02		1			1							0,55	0,56
	13:00	1,72	1,67	0,06		1			1							0,48	0,49
	14:00	1,69	1,60	0,09		1				1						0,56	0,57
	15:00	1,72	1,59	0,14		1				1						0,59	0,60
	16:00	1,82	1,66	0,16		1				1						0,64	0,64
	17:00	2,07	1,83	0,23		1				1	1					0,43	0,42
	18:00	2,23	1,87	0,36		1				1	1					0,55	0,55
	19:00	2,18	1,91	0,27		1				1	1					0,51	0,50
	20:00	2,10	1,90	0,20		1				1	1					0,44	0,42
	21:00	1,95	1,77	0,17		1				1	1					0,27	0,27
	22:00	1,81	1,74	0,07		1				1						0,12	0,13
	23:00	1,65	1,65	0,00		1				1						0,17	0,21

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,30	1,30	0,00		1				1						0,18	0,15
	01:00	1,34	1,34	0,01		1				1						0,13	0,13
	02:00	1,32	1,32	0,00		1				1						0,20	0,19
	03:00	1,29	1,29	0,00		1				1						0,18	0,17
	04:00	1,26	1,24	0,02		1				1						0,15	0,14
	05:00	1,28	1,20	0,08		1				1						0,16	0,16
	06:00	1,37	1,28	0,10		1				1						0,25	0,25
	07:00	1,39	1,35	0,04		1				1						0,27	0,27
	08:00	1,47	1,43	0,04		1				1						0,27	0,26
	09:00	1,48	1,35	0,13		1								1		0,34	0,35
	10:00	1,62	1,37	0,25		1								1		0,51	0,51
	11:00	1,60	1,48	0,13		1								1		0,48	0,49
	12:00	1,70	1,48	0,23		1								1		0,57	0,58
	13:00	1,69	1,48	0,21		1								1		0,57	0,56
	14:00	1,71	1,25	0,46		1								1		0,58	0,58
	15:00	1,77	1,20	0,57		1								1		0,61	0,62
	16:00	1,84	1,25	0,59		1								1		0,64	0,64
	17:00	2,07	1,64	0,43		1				1				1		0,55	0,54
	18:00	2,16	1,76	0,41		1				1				1		0,49	0,49
	19:00	2,19	1,83	0,36		1				1	1					0,50	0,50
	20:00	2,16	1,78	0,37		1				1	1					0,48	0,48
	21:00	2,03	1,68	0,35		1				1	1					0,36	0,35
	22:00	1,89	1,66	0,22		1				1	1					0,23	0,22
	23:00	1,74	1,67	0,07		1				1	1					0,07	0,07

Μερική διακοπή στις 00:22. Από τις απογευματινές ώρες επικράτησε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,58	1,22	0,36		1				1						0,35	0,38
	01:00	1,48	1,13	0,36		1				1						0,36	0,37
	02:00	1,43	1,12	0,31		1				1						0,31	0,31
	03:00	1,37	1,12	0,25		1				1						0,25	0,26
	04:00	1,37	1,11	0,25		1				1						0,25	0,25
	05:00	1,32	1,12	0,20		1				1						0,20	0,20
	06:00	1,38	1,12	0,26		1				1						0,26	0,26
	07:00	1,38	1,13	0,25		1				1						0,26	0,26
	08:00	1,47	1,15	0,31		1				1						0,35	0,35
	09:00	1,48	1,17	0,31		1				1						0,35	0,36
	10:00	1,59	1,43	0,15		1				1						0,46	0,47
	11:00	1,65	1,33	0,32		1				1						0,53	0,53
	12:00	1,75	1,45	0,31		1				1						0,61	0,61
	13:00	1,88	1,40	0,48		1				1						0,66	0,66
	14:00	1,76	1,57	0,20		1				1						0,61	0,61
	15:00	1,70	1,42	0,28		1				1						0,56	0,57
	16:00	1,76	1,43	0,34		1				1						0,62	0,61
	17:00	1,89	1,51	0,38		1				1						0,66	0,66
	18:00	1,93	1,35	0,58		1				1						0,68	0,68
	19:00	1,89	1,31	0,58		1				1						0,66	0,66
	20:00	1,82	1,24	0,58		1				1						0,64	0,64
	21:00	1,69	1,16	0,53		1				1						0,58	0,57
	22:00	1,58	1,13	0,45		1				1						0,46	0,46
	23:00	1,40	1,14	0,26		1				1						0,29	0,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,28	1,13	0,15		1				1						0,17	0,16
	01:00	1,18	1,12	0,06		1				1						0,06	0,06
	02:00	1,12	1,11	0,01		1				1						0,02	0,01
	03:00	1,13	1,11	0,01		1				1						0,02	0,01
	04:00	1,12	1,10	0,01		1				1						0,01	0,01
	05:00	1,11	1,11	0,00		1				1						0,00	0,01
	06:00	1,23	1,13	0,10		1				1						0,10	0,11
	07:00	1,29	1,12	0,17		1				1						0,16	0,17
	08:00	1,35	1,13	0,23		1				1						0,23	0,23
	09:00	1,47	1,22	0,25		1					1					0,26	0,28
	10:00	1,64	1,12	0,51		1					1					0,52	0,51
	11:00	1,68	1,13	0,55		1					1					0,56	0,56
	12:00	1,75	1,22	0,53		1					1					0,61	0,61
	13:00	1,76	1,28	0,48		1					1					0,61	0,61
	14:00	1,83	1,41	0,43		1					1					0,64	0,64
	15:00	1,84	1,37	0,47		1					1					0,64	0,64
	16:00	1,84	1,56	0,28		1					1					0,65	0,64
	17:00	1,86	1,40	0,45		1					1					0,65	0,65
	18:00	2,00	1,83	0,17		1			1		1					0,49	0,46
	19:00	1,95	1,75	0,20		1			1		1					0,27	0,27
	20:00	1,91	1,71	0,19		1			1		1					0,22	0,23
	21:00	1,81	1,66	0,15		1			1		1					0,15	0,18
	22:00	1,61	1,21	0,40		1					1					0,48	0,49
	23:00	1,46	1,12	0,34		1					1					0,34	0,34

Στο νησί επικρατούσε αστάθεια ανέμου καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,30	1,12	0,18		1					1					0,18	0,18
	01:00	1,22	1,13	0,09		1					1					0,09	0,10
	02:00	1,16	1,12	0,04		1					1					0,04	0,04
	03:00	1,12	1,10	0,01		1					1					0,01	0,01
	04:00	1,13	1,11	0,02		1					1					0,02	0,02
	05:00	1,18	1,11	0,07		1					1					0,07	0,06
	06:00	1,26	1,14	0,12				1			1					0,12	0,11
	07:00	1,32	1,14	0,18				1			1					0,20	0,20
	08:00	1,43	1,18	0,25				1			1					0,31	0,31
	09:00	1,42	1,27	0,15				1			1					0,31	0,30
	10:00	1,60	1,34	0,26		1					1					0,37	0,38
	11:00	1,60	1,15	0,45		1					1					0,47	0,47
	12:00	1,59	1,21	0,38		1					1					0,47	0,47
	13:00	1,66	1,25	0,41		1					1					0,52	0,53
	14:00	1,69	1,26	0,43		1					1					0,56	0,56
	15:00	1,71	1,16	0,55		1					1					0,57	0,57
	16:00	1,81	1,24	0,57		1					1					0,63	0,63
	17:00	2,01	1,42	0,59		1					1					0,68	0,66
	18:00	2,04	1,68	0,36		1			1		1					0,36	0,37
	19:00	2,00	1,70	0,30		1			1		1					0,32	0,32
	20:00	2,03	1,75	0,29		1			1		1					0,35	0,35
	21:00	1,94	1,61	0,34		1			1		1					0,34	0,35
	22:00	1,84	1,31	0,53		1					1					0,64	0,64
	23:00	1,67	1,31	0,37		1					1					0,55	0,54

Καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,50	1,20	0,30		1					1					0,37	0,37
	01:00	1,40	1,14	0,26		1					1					0,27	0,28
	02:00	1,34	1,14	0,20		1					1					0,20	0,22
	03:00	1,33	1,12	0,21		1					1					0,21	0,21
	04:00	1,33	1,15	0,18		1					1					0,20	0,21
	05:00	1,23	1,19	0,03		1					1					0,09	0,10
	06:00	1,42	1,42	0,00		1			1							0,22	0,25
	07:00	1,52	1,52	0,00		1			1							0,38	0,39
	08:00	1,56	1,56	0,00		1									1	0,33	0,35
	09:00	1,56	1,56	0,00		1									1	0,43	0,43
	10:00	1,55	1,55	0,00		1									1	0,43	0,43
	11:00	1,50	1,50	0,00		1									1	0,37	0,37
	12:00	1,62	1,62	0,00		1									1	0,49	0,49
	13:00	1,65	1,65	0,00		1					1					0,39	0,42
	14:00	1,66	1,66	0,00		1					1					0,53	0,54
	15:00	1,58	1,58	0,00		1					1					0,45	0,45
	16:00	1,67	1,67	0,00		1					1					0,54	0,54
	17:00	1,95	1,95	0,00		1					1					0,58	0,57
	18:00	2,09	2,09	0,00		1			1		1					0,40	0,40
	19:00	2,14	2,14	0,00		1			1		1					0,46	0,45
	20:00	2,06	2,06	0,00		1			1		1					0,38	0,38
	21:00	1,93	1,93	0,00		1			1		1					0,25	0,26
	22:00	1,88	1,88	0,00		1			1		1					0,20	0,20
	23:00	1,68	1,68	0,00		1					1					0,37	0,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,51	1,51	0,00		1					1					0,40	0,40
	01:00	1,40	1,40	0,00		1					1					0,29	0,28
	02:00	1,35	1,35	0,00		1					1					0,23	0,23
	03:00	1,34	1,34	0,00		1					1					0,21	0,22
	04:00	1,31	1,31	0,00		1					1					0,19	0,19
	05:00	1,35	1,34	0,00		1					1					0,23	0,23
	06:00	1,46	1,44	0,02		1					1					0,34	0,34
	07:00	1,57	1,55	0,02		1					1					0,46	0,45
	08:00	1,56	1,54	0,02		1					1					0,36	0,38
	09:00	1,48	1,46	0,02		1								1		0,37	0,37
	10:00	1,48	1,47	0,01		1								1		0,36	0,36
	11:00	1,45	1,43	0,02		1								1		0,33	0,33
	12:00	1,52	1,50	0,01		1								1		0,40	0,39
	13:00	1,56	1,56	0,01		1								1		0,44	0,44
	14:00	1,49	1,49	0,00		1								1		0,37	0,37
	15:00	1,64	1,62	0,02		1								1		0,51	0,51
	16:00	1,72	1,70	0,02		1								1		0,58	0,58
	17:00	1,91	1,88	0,03		1					1			1		0,32	0,31
	18:00	2,02	1,99	0,03		1					1			1		0,34	0,33
	19:00	2,07	2,03	0,05		1					1			1		0,40	0,40
	20:00	2,06	2,03	0,03		1					1			1		0,37	0,38
	21:00	1,90	1,85	0,05		1					1			1		0,21	0,19
	22:00	1,80	1,71	0,09							1			1		0,24	0,28
	23:00	1,58	1,44	0,14							1			1		0,46	0,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,46	1,32	0,14							1			1		0,34	0,34
	01:00	1,35	1,25	0,10							1			1		0,23	0,23
	02:00	1,28	1,18	0,10							1			1		0,16	0,16
	03:00	1,28	1,17	0,10							1			1		0,15	0,15
	04:00	1,27	1,14	0,13							1			1		0,14	0,15
	05:00	1,26	1,14	0,12							1			1		0,15	0,14
	06:00	1,30	1,20	0,10					1					1		0,14	0,15
	07:00	1,43	1,24	0,19					1					1		0,30	0,31
	08:00	1,45	1,22	0,23					1					1		0,31	0,29
	09:00	1,50	1,24	0,26					1					1		0,27	0,30
	10:00	1,54	1,11	0,43					1					1		0,43	0,42
	11:00	1,51	1,12	0,39					1					1		0,39	0,38
	12:00	1,48	1,14	0,34					1					1		0,36	0,35
	13:00	1,57	1,26	0,31					1					1		0,44	0,44
	14:00	1,63	1,20	0,43					1					1		0,51	0,51
	15:00	1,64	1,14	0,51					1					1		0,52	0,52
	16:00	1,74	1,14	0,60					1					1		0,60	0,60
	17:00	1,88	1,23	0,66					1					1		0,66	0,66
	18:00	2,02	1,32	0,70					1					1		0,71	0,71
	19:00	2,03	1,32	0,71					1					1		0,71	0,71
	20:00	2,00	1,30	0,70					1					1		0,70	0,70
	21:00	1,90	1,23	0,67					1					1		0,67	0,67
	22:00	1,76	1,15	0,61					1					1		0,62	0,61
	23:00	1,51	1,11	0,40					1					1		0,41	0,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,37	1,12	0,25					1					1		0,26	0,26
	01:00	1,26	1,12	0,14					1					1		0,14	0,15
	02:00	1,20	1,12	0,08					1					1		0,08	0,08
	03:00	1,18	1,13	0,05					1					1		0,05	0,05
	04:00	1,17	1,12	0,05					1					1		0,05	0,05
	05:00	1,20	1,12	0,08					1					1		0,08	0,08
	06:00	1,29	1,12	0,17					1					1		0,17	0,17
	07:00	1,31	1,12	0,20					1					1		0,19	0,19
	08:00	1,40	1,13	0,27					1					1		0,27	0,28
	09:00	1,39	1,12	0,27					1					1		0,27	0,27
	10:00	1,40	1,12	0,28					1					1		0,28	0,28
	11:00	1,37	1,16	0,22					1					1		0,24	0,25
	12:00	1,44	1,34	0,10					1					1		0,32	0,32
	13:00	1,47	1,38	0,09					1					1		0,35	0,35
	14:00	1,46	1,41	0,05					1					1		0,34	0,34
	15:00	1,54	1,54	0,01					1					1		0,42	0,42
	16:00	1,60	1,60	0,00					1					1		0,48	0,47
	17:00	1,89	1,89	0,00					1		1			1		0,32	0,30
	18:00	1,99	1,99	0,00					1		1			1		0,30	0,30
	19:00	1,98	1,98	0,00					1		1			1		0,28	0,29
	20:00	1,94	1,89	0,04					1		1			1		0,26	0,26
	21:00	1,82	1,77	0,05					1		1			1		0,17	0,21
	22:00	1,72	1,47	0,25					1					1		0,58	0,58
	23:00	1,51	1,14	0,37					1					1		0,40	0,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,36	1,13	0,23					1					1		0,24	0,25
	01:00	1,28	1,13	0,16					1					1		0,17	0,17
	02:00	1,19	1,12	0,08					1					1		0,08	0,07
	03:00	1,18	1,12	0,05					1					1		0,05	0,06
	04:00	1,14	1,11	0,03					1					1		0,03	0,02
	05:00	1,16	1,12	0,04					1					1		0,04	0,04
	06:00	1,23	1,14	0,09					1					1		0,11	0,12
	07:00	1,24	1,12	0,12					1					1		0,12	0,12
	08:00	1,40	1,13	0,27					1					1		0,27	0,28
	09:00	1,64	1,17	0,47					1		1					0,47	0,47
	10:00	1,81	1,26	0,56					1		1					0,63	0,64
	11:00	1,87	1,49	0,38					1		1					0,65	0,65
	12:00	1,99	1,30	0,69					1		1					0,69	0,69
	13:00	1,99	1,29	0,70					1		1					0,70	0,70
	14:00	1,99	1,29	0,70					1		1					0,70	0,70
	15:00	1,93	1,30	0,64					1		1					0,68	0,68
	16:00	1,90	1,32	0,58					1		1					0,67	0,67
	17:00	2,02	1,49	0,53					1		1					0,70	0,71
	18:00	2,16	1,73	0,43				1	1		1					0,64	0,62
	19:00	2,16	1,80	0,36				1	1		1					0,48	0,48
	20:00	2,08	1,84	0,23				1	1		1					0,40	0,40
	21:00	1,92	1,68	0,24				1	1		1					0,30	0,33
	22:00	1,83	1,48	0,34					1		1					0,64	0,64
	23:00	1,66	1,17	0,49					1		1					0,54	0,54

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,55	1,11	0,43					1		1					0,44	0,43
	01:00	1,46	1,12	0,34					1		1					0,34	0,34
	02:00	1,42	1,12	0,31					1		1					0,31	0,30
	03:00	1,42	1,12	0,30					1		1					0,30	0,30
	04:00	1,40	1,12	0,28					1		1					0,28	0,28
	05:00	1,45	1,13	0,32					1		1					0,32	0,32
	06:00	1,47	1,12	0,35					1		1					0,35	0,36
	07:00	1,53	1,12	0,41					1		1					0,41	0,41
	08:00	1,64	1,12	0,52					1		1					0,52	0,52
	09:00	1,76	1,15	0,61					1		1					0,61	0,61
	10:00	1,71	1,13	0,58					1		1					0,58	0,58
	11:00	1,59	1,13	0,45					1		1					0,45	0,45
	12:00	1,65	1,13	0,52					1		1					0,52	0,52
	13:00	1,72	1,14	0,59					1		1					0,59	0,59
	14:00	1,67	1,12	0,55					1		1					0,55	0,54
	15:00	1,64	1,12	0,52					1		1					0,52	0,51
	16:00	1,68	1,13	0,55					1		1					0,55	0,55
	17:00	1,99	1,29	0,70					1		1					0,69	0,69
	18:00	2,12	1,38	0,74					1		1					0,74	0,74
	19:00	2,12	1,38	0,74					1		1					0,74	0,74
	20:00	2,11	1,38	0,73					1		1					0,74	0,74
	21:00	1,93	1,32	0,61					1		1					0,68	0,68
	22:00	1,77	1,20	0,57					1		1					0,62	0,62
	23:00	1,58	1,13	0,45					1		1					0,48	0,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,39	1,12	0,27					1		1					0,27	0,27
	01:00	1,29	1,12	0,16					1		1					0,16	0,17
	02:00	1,22	1,12	0,10					1		1					0,10	0,10
	03:00	1,23	1,13	0,10					1		1					0,10	0,11
	04:00	1,21	1,12	0,09					1		1					0,09	0,09
	05:00	1,26	1,13	0,13					1		1					0,13	0,14
	06:00	1,34	1,13	0,21					1		1					0,21	0,22
	07:00	1,45	1,25	0,21					1		1					0,33	0,33
	08:00	1,65	1,52	0,13					1		1					0,50	0,51
	09:00	1,81	1,57	0,24		1			1							0,51	0,53
	10:00	1,81	1,60	0,21		1			1							0,63	0,63
	11:00	1,77	1,74	0,03		1			1							0,62	0,61
	12:00	1,63	1,61	0,02		1			1							0,52	0,51
	13:00	1,59	1,53	0,06		1			1							0,47	0,48
	14:00	1,57	1,53	0,04		1			1							0,45	0,45
	15:00	1,68	1,62	0,06		1			1							0,55	0,55
	16:00	1,83	1,78	0,05		1			1							0,64	0,64
	17:00	2,08	2,07	0,01	1	1			1							0,54	0,53
	18:00	2,25	2,25	0,00	1	1			1							0,56	0,56
	19:00	2,25	2,25	0,00	1	1			1							0,57	0,57
	20:00	2,25	2,25	0,00	1	1			1							0,58	0,58
	21:00	2,19	2,19	0,00	1	1			1							0,52	0,51
	22:00	2,03	2,02	0,01	1	1			1							0,39	0,36
	23:00	1,82	1,80	0,02	1	1										0,50	0,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,63	1,57	0,06	1	1										0,52	0,51
	01:00	1,55	1,49	0,07	1	1										0,46	0,44
	02:00	1,51	1,48	0,03	1	1										0,41	0,40
	03:00	1,51	1,50	0,01	1	1										0,39	0,39
	04:00	1,49	1,49	0,00	1	1										0,37	0,37
	05:00	1,38	1,38	0,00	1	1										0,26	0,26
	06:00	1,45	1,45	0,00	1	1										0,33	0,33
	07:00	1,47	1,47	0,00	1	1										0,36	0,35
	08:00	1,53	1,53	0,00	1	1										0,40	0,40
	09:00	1,60	1,60	0,00	1	1										0,34	0,36
	10:00	1,50	1,49	0,01		1						1				0,38	0,38
	11:00	1,55	1,52	0,03		1						1				0,43	0,43
	12:00	1,44	1,42	0,02		1						1				0,34	0,32
	13:00	1,34	1,33	0,01	1	1										0,21	0,21
	14:00	1,28	1,24	0,04	1	1										0,16	0,16
	15:00	1,43	1,37	0,06	1	1										0,30	0,31
	16:00	1,58	1,56	0,02	1	1										0,45	0,45
	17:00	1,90	1,90	0,01	1	1										0,66	0,66
	18:00	2,08	2,03	0,04	1	1		1								0,52	0,52
	19:00	2,10	2,05	0,05	1	1		1								0,41	0,41
	20:00	2,09	1,99	0,10	1	1		1								0,41	0,41
	21:00	1,96	1,86	0,09	1	1										0,56	0,59
	22:00	1,77	1,75	0,01	1	1										0,62	0,61
	23:00	1,64	1,61	0,03	1	1										0,52	0,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,46	1,43	0,03	1	1										0,35	0,35
	01:00	1,39	1,38	0,02	1	1										0,27	0,27
	02:00	1,37	1,28	0,09	1	1										0,25	0,24
	03:00	1,35	1,24	0,12	1	1										0,24	0,23
	04:00	1,34	1,25	0,09	1	1										0,22	0,23
	05:00	1,34	1,28	0,06	1	1										0,22	0,22
	06:00	1,42	1,35	0,07	1	1										0,31	0,30
	07:00	1,55	1,54	0,00	1	1										0,42	0,42
	08:00	1,58	1,58	0,00	1	1										0,45	0,45
	09:00	1,55	1,55	0,00	1	1										0,35	0,36
	10:00	1,54	1,54	0,00		1									1	0,42	0,42
	11:00	1,48	1,48	0,00		1									1	0,36	0,35
	12:00	1,63	1,62	0,01		1									1	0,50	0,51
	13:00	1,62	1,61	0,01		1									1	0,50	0,49
	14:00	1,58	1,56	0,02		1									1	0,46	0,46
	15:00	1,60	1,58	0,02		1									1	0,49	0,49
	16:00	1,74	1,72	0,02		1									1	0,46	0,48
	17:00	1,99	1,98	0,01	1	1										0,69	0,69
	18:00	2,11	2,10	0,01	1	1										0,74	0,74
	19:00	2,14	2,06	0,08	1	1										0,75	0,75
	20:00	2,05	1,87	0,18	1	1										0,72	0,72
	21:00	1,96	1,69	0,27	1	1										0,69	0,69
	22:00	1,76	1,44	0,33	1	1										0,61	0,61
	23:00	1,65	1,26	0,39	1	1										0,54	0,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,50	1,17	0,33	1	1										0,39	0,39
	01:00	1,44	1,31	0,13	1	1										0,31	0,32
	02:00	1,42	1,17	0,25	1	1										0,29	0,30
	03:00	1,39	1,13	0,26	1	1										0,27	0,28
	04:00	1,38	1,13	0,25	1	1										0,25	0,26
	05:00	1,39	1,13	0,26	1	1										0,26	0,27
	06:00	1,50	1,15	0,34	1	1										0,37	0,38
	07:00	1,54	1,15	0,40	1	1										0,42	0,43
	08:00	1,58	1,11	0,47	1	1										0,47	0,47
	09:00	1,57	1,17	0,40	1	1										0,40	0,40
	10:00	1,63	1,17	0,46		1								1		0,45	0,47
	11:00	1,64	1,12	0,52		1								1		0,52	0,53
	12:00	1,47	1,12	0,36		1								1		0,36	0,36
	13:00	1,43	1,13	0,31		1								1		0,31	0,31
	14:00	1,52	1,12	0,40		1								1		0,40	0,40
	15:00	1,55	1,13	0,42		1								1		0,42	0,42
	16:00	1,65	1,12	0,52		1								1		0,52	0,52
	17:00	1,92	1,25	0,67		1								1		0,67	0,67
	18:00	1,99	1,31	0,68		1		1								0,69	0,68
	19:00	2,00	1,30	0,70		1		1								0,70	0,70
	20:00	1,95	1,26	0,68		1		1								0,68	0,68
	21:00	1,81	1,19	0,62		1		1								0,63	0,64
	22:00	1,63	1,12	0,51		1		1								0,52	0,52
	23:00	1,57	1,11	0,45		1		1								0,46	0,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	1,42	1,12	0,30		1		1								0,31	0,30	
	01:00	1,35	1,12	0,23		1		1								0,23	0,23	
	02:00	1,33	1,12	0,21		1		1								0,21	0,21	
	03:00	1,30	1,12	0,18		1		1								0,19	0,18	
	04:00	1,26	1,12	0,14		1		1								0,14	0,14	
	05:00	1,26	1,12	0,15		1		1								0,15	0,14	
	06:00	1,23	1,11	0,11		1		1								0,12	0,11	
	07:00	1,21	1,12	0,09		1		1								0,09	0,09	
	08:00	1,28	1,12	0,17		1		1								0,17	0,16	
	09:00	1,25	1,12	0,13		1		1								0,13	0,13	
	10:00	1,29	1,11	0,17		1		1								0,17	0,18	
	11:00	1,41	1,13	0,28		1		1								0,28	0,28	
	12:00	1,38	1,11	0,27		1		1								0,27	0,26	
	13:00	1,41	1,13	0,28		1		1								0,28	0,29	
	14:00	1,45	1,11	0,35		1		1								0,35	0,34	
	15:00	1,41	1,12	0,29		1		1								0,29	0,29	
	16:00	1,54	1,12	0,42		1		1								0,42	0,42	
	17:00	1,79	1,17	0,61		1		1								0,61	0,61	
	18:00	1,88	1,34	0,55		1		1								0,66	0,66	
	19:00	1,84	1,53	0,32		1		1								0,65	0,65	
	20:00	1,78	1,52	0,26		1		1								0,62	0,63	
	21:00	1,66	1,51	0,15		1		1								0,55	0,54	
	22:00	1,53	1,44	0,09		1		1								0,42	0,41	
23:00	1,39	1,32	0,07		1		1								0,28	0,28		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,29	1,17	0,12		1		1								0,18	0,17
	01:00	1,21	1,12	0,09		1		1								0,10	0,10
	02:00	1,16	1,12	0,04		1		1								0,04	0,04
	03:00	1,12	1,11	0,01		1		1								0,01	0,01
	04:00	1,14	1,11	0,03		1		1								0,03	0,03
	05:00	1,17	1,13	0,04		1		1								0,05	0,05
	06:00	1,20	1,15	0,05		1		1								0,09	0,09
	07:00	1,21	1,16	0,05		1		1								0,09	0,09
	08:00	1,34	1,29	0,05		1		1								0,21	0,21
	09:00	1,51	1,49	0,02		1		1								0,38	0,38
	10:00	1,77	1,76	0,01		1		1								0,61	0,62
	11:00	1,80	1,80	0,00		1		1								0,63	0,63
	12:00	1,91	1,91	0,00		1		1								0,66	0,66
	13:00	1,83	1,80	0,03		1		1								0,64	0,64
	14:00	1,61	1,59	0,02		1		1								0,49	0,49
	15:00	1,64	1,62	0,02		1		1								0,52	0,51
	16:00	1,67	1,67	0,00		1		1								0,54	0,54
	17:00	1,88	1,88	0,00		1		1								0,66	0,66
	18:00	1,96	1,94	0,02		1		1								0,69	0,69
	19:00	1,95	1,89	0,06		1		1								0,68	0,68
	20:00	1,84	1,81	0,03		1		1								0,65	0,65
	21:00	1,74	1,68	0,07		1		1								0,61	0,61
	22:00	1,70	1,57	0,12		1		1								0,57	0,57
	23:00	1,52	1,21	0,32		1		1								0,41	0,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,41	1,12	0,29		1		1								0,29	0,29
	01:00	1,33	1,11	0,21		1		1								0,22	0,21
	02:00	1,31	1,12	0,18		1		1								0,19	0,19
	03:00	1,28	1,12	0,16		1		1								0,16	0,16
	04:00	1,27	1,12	0,15		1		1								0,15	0,15
	05:00	1,28	1,12	0,15		1		1								0,16	0,15
	06:00	1,35	1,13	0,22		1		1								0,22	0,23
	07:00	1,43	1,22	0,22		1		1								0,30	0,31
	08:00	1,47	1,14	0,33		1		1								0,36	0,36
	09:00	1,45	1,12	0,34		1		1								0,33	0,34
	10:00	1,55	1,12	0,43		1		1								0,43	0,43
	11:00	1,58	1,12	0,46		1		1								0,46	0,46
	12:00	1,65	1,13	0,52		1		1								0,52	0,53
	13:00	1,62	1,13	0,49		1		1								0,51	0,50
	14:00	1,67	1,15	0,51		1		1								0,54	0,54
	15:00	1,65	1,14	0,52		1		1								0,53	0,53
	16:00	1,69	1,15	0,55		1		1								0,57	0,57
	17:00	1,91	1,35	0,56		1		1								0,58	0,67
	18:00	1,76	1,43	0,33		1		1								0,50	0,63
	19:00	1,64	1,33	0,31		1		1								0,50	0,39
	20:00	1,88	1,41	0,47		1		1								0,50	0,66
	21:00	1,77	1,28	0,49		1		1								0,50	0,57
	22:00	1,60	1,14	0,45		1		1								0,49	0,48
	23:00	1,52	1,13	0,39		1		1								0,40	0,40

Γενική διακοπή στις 18:54 λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,40	1,12	0,29		1		1								0,29	0,29
	01:00	1,35	1,12	0,23		1		1								0,23	0,24
	02:00	1,33	1,12	0,21		1		1								0,21	0,21
	03:00	1,30	1,12	0,18		1		1								0,19	0,19
	04:00	1,30	1,12	0,18		1		1								0,18	0,18
	05:00	1,29	1,12	0,17		1		1								0,17	0,17
	06:00	1,36	1,16	0,20		1		1								0,23	0,23
	07:00	1,41	1,12	0,29		1		1								0,29	0,29
	08:00	1,56	1,12	0,44		1		1								0,44	0,44
	09:00	1,62	1,19	0,43		1		1								0,50	0,50
	10:00	1,77	1,21	0,56		1		1								0,62	0,62
	11:00	1,87	1,34	0,53		1		1								0,65	0,65
	12:00	1,83	1,27	0,56		1		1								0,64	0,64
	13:00	1,81	1,30	0,51		1		1								0,64	0,64
	14:00	1,78	1,36	0,43		1		1								0,62	0,62
	15:00	1,84	1,21	0,63		1		1								0,64	0,65
	16:00	1,81	1,65	0,15		1		1								0,63	0,63
	17:00	1,89	1,66	0,23		1		1								0,65	0,66
	18:00	2,10	1,90	0,20	1	1		1								0,49	0,47
	19:00	2,13	1,86	0,27	1	1		1								0,45	0,45
	20:00	2,05	1,77	0,27	1	1		1								0,37	0,37
	21:00	1,92	1,79	0,13		1		1								0,62	0,64
	22:00	1,77	1,71	0,06		1		1								0,62	0,61
	23:00	1,62	1,57	0,05		1		1								0,50	0,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,48	1,48	0,00		1		1								0,36	0,36
	01:00	1,44	1,40	0,03		1		1								0,32	0,32
	02:00	1,40	1,33	0,06		1		1								0,27	0,27
	03:00	1,38	1,34	0,04		1		1								0,26	0,25
	04:00	1,38	1,26	0,12		1		1								0,26	0,26
	05:00	1,26	1,24	0,02		1		1								0,15	0,15
	06:00	1,25	1,16	0,09		1		1								0,13	0,13
	07:00	1,29	1,17	0,12		1		1								0,17	0,17
	08:00	1,38	1,17	0,21		1		1								0,25	0,26
	09:00	1,47	1,12	0,34		1		1								0,34	0,35
	10:00	1,61	1,16	0,46		1		1								0,49	0,49
	11:00	1,62	1,21	0,41		1		1								0,50	0,51
	12:00	1,66	1,19	0,47		1		1								0,55	0,55
	13:00	1,65	1,12	0,53		1		1								0,53	0,53
	14:00	1,61	1,12	0,48		1		1								0,48	0,48
	15:00	1,60	1,13	0,47		1		1								0,48	0,48
	16:00	1,68	1,13	0,55		1		1								0,55	0,56
	17:00	1,78	1,18	0,60		1		1								0,62	0,62
	18:00	1,82	1,18	0,64		1		1								0,64	0,64
	19:00	1,93	1,26	0,67		1		1								0,67	0,67
	20:00	1,87	1,27	0,60		1		1								0,66	0,66
	21:00	1,77	1,54	0,23		1		1								0,62	0,62
	22:00	1,72	1,59	0,13		1		1								0,59	0,59
	23:00	1,58	1,53	0,06		1		1								0,46	0,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,46	1,40	0,05		1		1								0,35	0,34
	01:00	1,40	1,38	0,02		1		1								0,28	0,28
	02:00	1,34	1,26	0,08		1		1								0,22	0,22
	03:00	1,31	1,27	0,04		1		1								0,19	0,19
	04:00	1,32	1,16	0,16		1		1								0,20	0,20
	05:00	1,30	1,21	0,09		1		1								0,18	0,18
	06:00	1,36	1,31	0,04		1		1								0,23	0,24
	07:00	1,39	1,30	0,09		1		1								0,27	0,28
	08:00	1,30	1,19	0,11		1		1								0,18	0,18
	09:00	1,40	1,29	0,12		1		1								0,28	0,28
	10:00	1,48	1,40	0,08		1		1								0,35	0,35
	11:00	1,53	1,12	0,40		1		1								0,41	0,41
	12:00	1,51	1,12	0,40		1		1								0,40	0,40
	13:00	1,57	1,13	0,45		1		1								0,44	0,45
	14:00	1,55	1,12	0,43		1		1								0,43	0,43
	15:00	1,59	1,12	0,47		1		1								0,47	0,47
	16:00	1,66	1,12	0,54		1		1								0,54	0,55
	17:00	1,77	1,39	0,39		1		1								0,62	0,62
	18:00	1,84	1,63	0,21		1		1								0,64	0,64
	19:00	1,84	1,35	0,49		1		1								0,64	0,64
	20:00	1,74	1,13	0,61		1		1								0,61	0,60
	21:00	1,63	1,12	0,51		1		1								0,51	0,51
	22:00	1,49	1,12	0,37		1		1								0,37	0,37
	23:00	1,38	1,11	0,27		1		1								0,27	0,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,27	1,12	0,15		1		1								0,15	0,15
	01:00	1,22	1,12	0,10		1		1								0,10	0,10
	02:00	1,20	1,12	0,08		1		1								0,08	0,08
	03:00	1,18	1,12	0,06		1		1								0,06	0,06
	04:00	1,17	1,11	0,06		1		1								0,06	0,05
	05:00	1,18	1,13	0,05		1		1								0,06	0,06
	06:00	1,23	1,15	0,08	1			1								0,08	0,09
	07:00	1,33	1,12	0,21	1			1								0,20	0,20
	08:00	1,61	1,14	0,46	1			1								0,46	0,47
	09:00	1,85	1,20	0,65	1			1								0,65	0,65
	10:00	1,90	1,23	0,66	1			1								0,66	0,66
	11:00	1,75	1,15	0,60	1			1								0,60	0,60
	12:00	1,81	1,18	0,63	1			1								0,63	0,63
	13:00	1,88	1,23	0,64		1		1								0,64	0,65
	14:00	1,82	1,18	0,64		1		1								0,64	0,64
	15:00	1,81	1,18	0,64		1		1								0,64	0,63
	16:00	1,83	1,19	0,64		1		1								0,64	0,64
	17:00	1,99	1,46	0,53		1		1								0,54	0,52
	18:00	2,16	1,69	0,47	1	1		1								0,47	0,47
	19:00	2,20	1,68	0,52	1	1		1								0,52	0,52
	20:00	2,05	1,68	0,37	1	1		1								0,38	0,37
	21:00	1,94	1,67	0,26	1	1		1								0,27	0,26
	22:00	1,82	1,26	0,56		1		1								0,55	0,58
	23:00	1,69	1,13	0,56		1		1								0,56	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,62	1,12	0,50		1		1								0,50	0,50
	01:00	1,60	1,12	0,48		1		1								0,48	0,48
	02:00	1,53	1,13	0,40		1		1								0,40	0,41
	03:00	1,49	1,12	0,37		1		1								0,38	0,38
	04:00	1,47	1,12	0,35		1		1								0,35	0,35
	05:00	1,48	1,12	0,36		1		1								0,36	0,36
	06:00	1,55	1,12	0,43		1		1								0,43	0,43
	07:00	1,58	1,12	0,46		1		1								0,46	0,46
	08:00	1,71	1,13	0,58		1		1								0,58	0,58
	09:00	1,83	1,19	0,64		1		1								0,64	0,64
	10:00	1,85	1,20	0,65		1		1								0,65	0,65
	11:00	1,95	1,27	0,68		1		1								0,68	0,68
	12:00	2,05	1,33	0,72		1		1								0,72	0,72
	13:00	1,99	1,29	0,69		1		1								0,70	0,70
	14:00	1,90	1,24	0,67		1		1								0,67	0,67
	15:00	1,87	1,22	0,66		1		1								0,66	0,66
	16:00	1,93	1,25	0,68		1		1								0,68	0,68
	17:00	2,09	1,36	0,73		1		1								0,73	0,73
	18:00	2,14	1,63	0,51	1	1		1								0,51	0,50
	19:00	2,12	1,68	0,44	1	1		1								0,44	0,44
	20:00	2,00	1,68	0,32	1	1		1								0,32	0,32
	21:00	1,87	1,65	0,22	1	1		1								0,22	0,22
	22:00	1,74	1,29	0,45		1		1								0,44	0,55
	23:00	1,61	1,11	0,49		1		1								0,50	0,49

Τις βραδινές ώρες επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,44	1,19	0,25		1		1								0,25	0,33
	01:00	1,36	1,11	0,25		1		1								0,25	0,25
	02:00	1,32	1,10	0,22		1		1								0,22	0,20
	03:00	1,28	1,12	0,16		1		1								0,16	0,16
	04:00	1,29	1,12	0,17		1		1								0,17	0,17
	05:00	1,29	1,12	0,17		1		1								0,17	0,18
	06:00	1,33	1,12	0,21		1		1								0,21	0,20
	07:00	1,37	1,12	0,25		1		1								0,25	0,24
	08:00	1,48	1,13	0,35		1		1								0,35	0,36
	09:00	1,60	1,13	0,47		1		1								0,47	0,47
	10:00	1,73	1,14	0,59		1		1								0,59	0,60
	11:00	1,82	1,18	0,64		1		1								0,63	0,63
	12:00	1,93	1,25	0,68		1		1								0,68	0,67
	13:00	1,87	1,21	0,65		1		1								0,66	0,66
	14:00	1,79	1,16	0,63		1		1								0,63	0,63
	15:00	1,79	1,16	0,63		1		1								0,63	0,63
	16:00	1,79	1,17	0,62		1		1								0,63	0,63
	17:00	1,86	1,21	0,65		1		1								0,65	0,65
	18:00	1,95	1,27	0,68		1		1								0,68	0,68
	19:00	1,92	1,25	0,67		1		1								0,67	0,67
	20:00	1,88	1,22	0,66		1		1								0,66	0,66
	21:00	1,78	1,16	0,62		1		1								0,62	0,62
	22:00	1,64	1,12	0,52		1		1								0,52	0,52
	23:00	1,48	1,11	0,36		1		1								0,37	0,37

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,33	1,12	0,21		1		1								0,21	0,21
	01:00	1,27	1,12	0,15		1		1								0,15	0,15
	02:00	1,22	1,13	0,09		1		1								0,09	0,10
	03:00	1,18	1,12	0,06		1		1								0,06	0,06
	04:00	1,19	1,12	0,07		1		1								0,07	0,07
	05:00	1,22	1,12	0,10		1		1								0,10	0,11
	06:00	1,29	1,12	0,17		1		1								0,17	0,17
	07:00	1,36	1,12	0,24		1		1								0,24	0,24
	08:00	1,62	1,14	0,48		1		1								0,47	0,48
	09:00	1,89	1,23	0,66		1		1								0,66	0,66
	10:00	2,06	1,34	0,72		1		1								0,72	0,72
	11:00	2,13	1,39	0,75		1		1								0,75	0,74
	12:00	2,16	1,40	0,76		1		1								0,76	0,76
	13:00	2,14	1,39	0,75		1		1								0,75	0,75
	14:00	2,05	1,33	0,72		1		1								0,72	0,72
	15:00	1,93	1,26	0,68		1		1								0,68	0,68
	16:00	1,98	1,29	0,69		1		1								0,69	0,69
	17:00	2,18	1,43	0,75		1		1								0,75	0,74
	18:00	2,32	1,67	0,65	1	1		1								0,65	0,64
	19:00	2,21	1,68	0,54	1	1		1								0,54	0,54
	20:00	2,19	1,69	0,50	1	1		1								0,51	0,52
	21:00	2,09	1,68	0,41	1	1		1								0,41	0,41
	22:00	1,99	1,68	0,31		1		1								0,31	0,31
	23:00	1,83	1,29	0,54		1		1								0,53	0,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,64	1,12	0,53		1		1								0,53	0,52
	01:00	1,53	1,12	0,41		1		1								0,41	0,41
	02:00	1,50	1,13	0,38		1		1								0,38	0,38
	03:00	1,44	1,12	0,32		1		1								0,32	0,32
	04:00	1,41	1,13	0,29		1		1								0,29	0,30
	05:00	1,44	1,12	0,32		1		1								0,32	0,32
	06:00	1,52	1,12	0,40		1		1								0,39	0,40
	07:00	1,59	1,13	0,46		1		1								0,46	0,47
	08:00	1,77	1,20	0,57		1		1								0,61	0,61
	09:00	1,87	1,25	0,62		1		1								0,66	0,66
	10:00	1,87	1,22	0,65		1		1								0,66	0,66
	11:00	1,87	1,25	0,63		1		1								0,65	0,65
	12:00	1,87	1,25	0,62		1		1								0,65	0,65
	13:00	1,87	1,24	0,63		1		1								0,66	0,66
	14:00	1,92	1,25	0,67		1		1								0,67	0,67
	15:00	1,87	1,22	0,65		1		1								0,65	0,65
	16:00	2,01	1,31	0,70		1		1								0,70	0,70
	17:00	2,19	1,57	0,62		1		1								0,63	0,62
	18:00	2,37	1,68	0,69		1		1	1							0,69	0,69
	19:00	2,30	1,73	0,58		1		1	1							0,63	0,62
	20:00	2,16	1,69	0,48		1		1	1							0,49	0,48
	21:00	1,98	1,68	0,30		1		1	1							0,30	0,30
	22:00	1,85	1,26	0,59		1			1							0,62	0,65
	23:00	1,78	1,31	0,47		1			1							0,62	0,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης