

Τετάρτη, 3 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,549	0,523	0,509	0,506	0,510	0,518	0,527	0,506	0,520	0,503	0,513	0,509	0,505	0,460	0,486	0,548	0,538	0,615	0,666	0,655	0,624	0,624	0,571	0,554	13,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,523	0,513	0,503	0,502	0,481	0,483	0,518	0,495	0,496	0,497	0,501	0,491	0,486	0,497	0,498	0,524	0,554	0,647	0,702	0,681	0,661	0,648	0,599	0,562	13,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,534	0,524	0,514	0,513	0,501	0,518	0,542	0,490	0,471	0,508	0,500	0,470	0,433	0,431	0,462	0,517	0,569	0,624	0,699	0,707	0,686	0,697	0,633	0,587	13,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 6 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,554	0,549	0,527	0,510	0,522	0,524	0,538	0,551	0,554	0,553	0,523	0,518	0,521	0,546	0,543	0,554	0,588	0,656	0,707	0,711	0,696	0,674	0,619	0,608	13,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,577	0,575	0,540	0,543	0,531	0,531	0,555	0,536	0,523	0,562	0,598	0,612	0,659	0,610	0,598	0,619	0,652	0,694	0,721	0,701	0,677	0,666	0,647	0,609	14,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,565	0,542	0,507	0,523	0,522	0,539	0,591	0,573	0,563	0,555	0,601	0,594	0,575	0,603	0,622	0,627	0,642	0,686	0,754	0,749	0,785	0,776	0,714	0,667	14,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,597	0,572	0,576	0,560	0,531	0,546	0,598	0,602	0,606	0,625	0,596	0,582	0,603	0,620	0,626	0,679	0,708	0,794	0,836	0,857	0,867	0,824	0,748	0,696	15,85	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Συντήρηση

Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,637	0,624	0,622	0,601	0,593	0,623	0,701	0,708	0,747	0,805	0,887	0,943	0,934	0,923	0,931	0,905	0,870	0,947	0,970	0,963	0,938	0,893	0,824	0,753	19,34	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Συντήρηση

Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,688	0,659	0,640	0,639	0,639	0,653	0,700	0,704	0,725	0,783	0,816	0,790	0,755	0,718	0,723	0,799	0,806	0,880	0,958	0,979	0,942	0,883	0,788	0,724	18,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,683	0,652	0,626	0,621	0,630	0,647	0,700	0,732	0,805	0,866	0,911	0,946	0,909	0,935	0,929	0,932	0,944	1,010	1,005	0,988	0,982	0,923	0,840	0,769	19,99	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Συντήρηση

Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,700	0,676	0,652	0,639	0,633	0,649	0,687	0,697	0,727	0,821	0,869	0,865	0,857	0,874	0,864	0,883	0,944	1,026	1,022	1,034	0,964	0,929	0,852	0,793	19,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,741	0,713	0,665	0,649	0,641	0,650	0,694	0,717	0,714	0,671	0,676	0,658	0,669	0,694	0,711	0,807	0,822	0,874	0,971	0,969	0,944	0,890	0,809	0,735	18,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,687	0,637	0,638	0,615	0,619	0,637	0,667	0,675	0,658	0,656	0,656	0,648	0,683	0,732	0,774	0,849	0,939	1,019	1,060	1,008	0,926	0,890	0,786	0,712	18,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,666	0,657	0,627	0,605	0,606	0,616	0,671	0,661	0,669	0,695	0,646	0,646	0,650	0,664	0,713	0,716	0,794	0,818	0,920	0,923	0,892	0,879	0,793	0,713	17,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,635	0,600	0,580	0,573	0,568	0,587	0,657	0,626	0,618	0,650	0,637	0,620	0,613	0,610	0,644	0,666	0,691	0,796	0,889	0,878	0,865	0,849	0,799	0,722	16,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1										1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,694	0,653	0,618	0,592	0,606	0,633	0,678	0,704	0,707	0,703	0,700	0,643	0,626	0,700	0,706	0,731	0,801	0,866	0,877	0,896	0,839	0,808	0,723	0,663	17,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1							1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,624	0,604	0,575	0,560	0,568	0,580	0,629	0,636	0,642	0,693	0,705	0,661	0,601	0,621	0,617	0,668	0,711	0,803	0,836	0,819	0,788	0,765	0,714	0,662	16,08	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Συντήρηση

Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,612	0,589	0,560	0,561	0,556	0,567	0,618	0,615	0,620	0,651	0,684	0,728	0,734	0,690	0,720	0,738	0,754	0,797	0,839	0,823	0,818	0,752	0,708	0,677	16,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Συντήρηση

Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,645	0,600	0,588	0,575	0,578	0,593	0,645	0,674	0,698	0,725	0,818	0,890	0,855	0,832	0,801	0,806	0,835	0,879	0,974	0,957	0,916	0,900	0,854	0,791	18,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Συντήρηση

Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,722	0,706	0,685	0,634	0,624	0,646	0,703	0,721	0,767	0,840	0,883	0,898	0,939	0,905	0,914	0,943	0,951	1,004	1,036	1,028	0,985	0,918	0,860	0,802	20,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,744	0,703	0,694	0,672	0,664	0,689	0,728	0,749	0,790	0,836	0,853	0,877	0,893	0,883	0,907	0,926	0,983	1,064	1,163	1,185	1,114	1,070	0,979	0,881	21,04	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

[illegible]

Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,785	0,735	0,726	0,701	0,693	0,696	0,756	0,771	0,784	0,797	0,758	0,720	0,675	0,716	0,773	0,772	0,792	0,926	1,042	1,028	0,992	0,983	0,870	0,805	19,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,757	0,713	0,690	0,670	0,652	0,670	0,749	0,749	0,731	0,735	0,705	0,707	0,681	0,669	0,695	0,740	0,828	0,885	0,976	1,008	1,001	0,926	0,849	0,766	18,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφού																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,708	0,692	0,670	0,661	0,647	0,677	0,699	0,693	0,688	0,670	0,683	0,641	0,625	0,657	0,699	0,778	0,832	0,909	1,031	1,021	0,985	0,918	0,850	0,791	18,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,739	0,705	0,681	0,662	0,661	0,658	0,744	0,735	0,773	0,829	0,906	0,944	0,981	0,935	0,929	0,898	0,913	0,963	1,059	1,053	0,994	0,945	0,877	0,808	20,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερήφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,746	0,695	0,706	0,689	0,678	0,691	0,745	0,759	0,766	0,802	0,824	0,800	0,781	0,808	0,825	0,819	0,923	1,024	1,121	1,069	1,028	0,971	0,882	0,799	19,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,757	0,737	0,714	0,707	0,691	0,752	0,822	0,818	0,876	0,899	0,931	0,952	0,916	0,928	0,977	0,972	1,030	1,055	1,129	1,144	1,091	1,027	0,938	0,852	21,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,817	0,785	0,760	0,724	0,710	0,743	0,783	0,816	0,878	0,928	0,977	0,978	1,007	1,034	0,960	0,943	1,033	1,121	1,163	1,128	1,073	1,008	0,927	0,862	22,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,808	0,775	0,730	0,699	0,716	0,724	0,760	0,791	0,810	0,839	0,871	0,803	0,819	0,803	0,805	0,795	0,846	0,960	1,098	1,121	1,086	1,017	0,964	0,874	20,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,794	0,746	0,734	0,725	0,727	0,741	0,793	0,793	0,773	0,751	0,719	0,690	0,677	0,674	0,650	0,702	0,785	0,882	1,001	1,043	1,003	0,959	0,898	0,828	19,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,756	0,727	0,696	0,658	0,666	0,695	0,759	0,745	0,758	0,788	0,776	0,741	0,751	0,767	0,755	0,790	0,824	0,977	1,131	1,108	1,034	1,005	0,945	0,872	19,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,790	0,747	0,724	0,699	0,692	0,707	0,754	0,727	0,708	0,743	0,733	0,736	0,720	0,719	0,729	0,731	0,784	0,831	0,964	0,959	0,959	0,904	0,851	0,773	18,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,714	0,673	0,657	0,634	0,634	0,644	0,702	0,665	0,673	0,689	0,679	0,644	0,620	0,648	0,666	0,660	0,678	0,771	0,864	0,946	0,968	0,887	0,814	0,752	17,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,704	0,663	0,635	0,628	0,614	0,633	0,695	0,667	0,650	0,668	0,662	0,639	0,640	0,634	0,637	0,630	0,667	0,746	0,897	0,911	0,882	0,855	0,804	0,738	16,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,685	0,644	0,602	0,587	0,589	0,609	0,670	0,665	0,664	0,633	0,645	0,610	0,596	0,613	0,641	0,671	0,712	0,795	0,934	0,922	0,919	0,915	0,822	0,740	16,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,671	0,638	0,627	0,617	0,623	0,656	0,686	0,689	0,677	0,695	0,713	0,669	0,645	0,641	0,643	0,698	0,783	0,845	0,942	0,920	0,900	0,845	0,815	0,730	17,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,664	0,641	0,605	0,588	0,581	0,609	0,668	0,670	0,634	0,627	0,597	0,557	0,554	0,560	0,577	0,600	0,676	0,709	0,849	0,885	0,897	0,853	0,781	0,713	16,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,678	0,637	0,611	0,598	0,591	0,609	0,671	0,663	0,637	0,630	0,662	0,645	0,677	0,675	0,723	0,731	0,775	0,858	0,935	0,956	0,917	0,881	0,842	0,750	17,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,699	0,671	0,628	0,605	0,599	0,635	0,653	0,648	0,666	0,686	0,725	0,760	0,755	0,745	0,714	0,730	0,816	0,850	0,862	0,885	0,862	0,836	0,784	0,724	17,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,669	0,637	0,635	0,611	0,611	0,637	0,663	0,706	0,712	0,822	0,827	0,799	0,774	0,772	0,782	0,768	0,728	0,814	0,901	0,950	0,921	0,875	0,797	0,749	18,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,689	0,651	0,633	0,626	0,631	0,655	0,680	0,687	0,671	0,656	0,621	0,647	0,646	0,670	0,671	0,623	0,667	0,757	0,889	0,954	0,939	0,905	0,832	0,753	17,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,695	0,664	0,641	0,622	0,627	0,644	0,678	0,693	0,692	0,656	0,729	0,714	0,760	0,817	0,832	0,782	0,855	0,958	1,101	1,122	1,078	1,019	0,940	0,840	19,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,777	0,757	0,711	0,688	0,690	0,713	0,766	0,779	0,838	0,889	0,851	0,872	0,874	0,897	0,936	0,997	1,024	1,060	1,129	1,127	1,084	1,035	0,929	0,826	21,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,760	0,742	0,726	0,704	0,696	0,730	0,772	0,779	0,835	0,920	0,961	0,948	0,974	0,966	0,911	0,956	1,026	1,050	1,132	1,120	1,053	1,023	0,932	0,844	21,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 17 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,796	0,752	0,717	0,697	0,721	0,727	0,780	0,785	0,813	0,884	0,949	0,957	1,051	1,097	1,123	1,174	1,201	1,216	1,221	1,180	1,133	1,059	0,973	0,905	22,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,825	0,779	0,733	0,725	0,725	0,748	0,780	0,782	0,770	0,760	0,753	0,774	0,735	0,734	0,757	0,756	0,754	0,864	0,976	1,016	0,975	0,930	0,874	0,794	19,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,702	0,658	0,634	0,625	0,640	0,649	0,697	0,720	0,712	0,707	0,700	0,693	0,681	0,665	0,669	0,696	0,741	0,844	0,998	1,041	1,041	0,952	0,895	0,825	18,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,767	0,707	0,679	0,667	0,670	0,683	0,735	0,729	0,749	0,773	0,770	0,750	0,751	0,730	0,712	0,683	0,725	0,820	0,919	0,982	0,972	0,932	0,835	0,763	18,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,690	0,645	0,628	0,619	0,634	0,650	0,686	0,685	0,690	0,718	0,706	0,701	0,743	0,737	0,747	0,775	0,809	0,874	1,014	1,009	1,012	0,942	0,868	0,767	18,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,697	0,678	0,649	0,636	0,637	0,660	0,699	0,683	0,702	0,742	0,691	0,701	0,739	0,753	0,729	0,735	0,739	0,795	0,930	0,959	0,916	0,877	0,807	0,743	17,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,686	0,647	0,621	0,605	0,607	0,633	0,667	0,655	0,691	0,699	0,729	0,702	0,706	0,732	0,738	0,740	0,781	0,816	0,892	0,946	0,886	0,859	0,782	0,734	17,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4													1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
Παρατηρήσεις: Η μονάδα G5 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.																										

Σάββατο, 24 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,681	0,635	0,602	0,601	0,587	0,608	0,650	0,610	0,637	0,645	0,687	0,675	0,650	0,629	0,618	0,604	0,660	0,716	0,834	0,902	0,858	0,823	0,757	0,685	16,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,634	0,598	0,578	0,578	0,580	0,595	0,627	0,609	0,655	0,674	0,659	0,643	0,650	0,645	0,647	0,624	0,660	0,691	0,787	0,841	0,808	0,747	0,693	0,663	15,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
Παρατηρήσεις: Η μονάδα G5 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.																										

Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,615	0,604	0,621	0,610	0,591	0,586	0,633	0,618	0,685	0,720	0,788	0,809	0,812	0,824	0,902	0,871	0,860	0,872	0,916	1,007	0,965	0,898	0,816	0,756	18,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
Παρατηρήσεις: Η μονάδα G5 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.																										

Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,688	0,653	0,629	0,632	0,634	0,645	0,676	0,688	0,678	0,700	0,687	0,674	0,666	0,692	0,694	0,708	0,747	0,789	0,884	0,941	0,897	0,821	0,770	0,708	17,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 28 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,650	0,541	0,604	0,586	0,591	0,611	0,658	0,659	0,717	0,718	0,688	0,670	0,639	0,657	0,655	0,674	0,703	0,759	0,835	0,926	0,881	0,816	0,736	0,683	16,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 01:01 έως 01:08 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.																										

Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,623	0,617	0,597	0,587	0,577	0,605	0,643	0,653	0,651	0,671	0,623	0,624	0,687	0,701	0,717	0,744	0,782	0,803	0,870	0,886	0,855	0,842	0,753	0,700	16,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 1 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,639	0,598	0,587	0,578	0,576	0,604	0,635	0,649	0,671	0,738	0,800	0,816	0,843	0,861	0,877	0,879	0,860	0,934	1,008	1,004	0,931	0,891	0,819	0,732	18,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

Σάββατο, 2 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,665	0,652	0,641	0,628	0,634	0,668	0,692	0,695	0,718	0,761	0,725	0,695	0,701	0,660	0,666	0,670	0,707	0,768	0,802	0,929	0,881	0,874	0,812	0,734	17,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 18:35 έως 18:42 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.																										

Κυριακή, 3 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,663	0,621	0,600	0,599	0,596	0,600	0,641	0,623	0,627	0,631	0,622	0,622	0,584	0,582	0,575	0,595	0,610	0,697	0,815	0,882	0,869	0,836	0,780	0,679	15,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 4 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,631	0,608	0,589	0,582	0,582	0,605	0,651	0,617	0,578	0,532	0,490	0,548	0,541	0,519	0,513	0,509	0,605	0,705	0,776	0,907	0,926	0,882	0,803	0,724	15,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1												Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 10:05 έως 10:11 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.																										

[illegible]

Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,645	0,618	0,593	0,584	0,585	0,602	0,642	0,649	0,612	0,618	0,620	0,622	0,605	0,598	0,672	0,668	0,695	0,749	0,865	0,959	0,977	0,939	0,879	0,786	16,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1														Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 7 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,703	0,664	0,647	0,630	0,636	0,651	0,703	0,686	0,655	0,637	0,641	0,625	0,631	0,608	0,615	0,610	0,637	0,736	0,806	0,906	0,873	0,836	0,804	0,716	16,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,665	0,629	0,613	0,599	0,601	0,626	0,651	0,668	0,632	0,624	0,638	0,643	0,604	0,600	0,633	0,628	0,690	0,758	0,857	0,970	0,984	0,920	0,842	0,768	16,85	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

[illegible]

Κυριακή, 10 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,708	0,678	0,661	0,645	0,632	0,637	0,671	0,651	0,616	0,595	0,596	0,620	0,637	0,634	0,663	0,647	0,645	0,706	0,863	0,932	0,900	0,870	0,839	0,741	16,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 11 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερήφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,675	0,636	0,619	0,613	0,620	0,637	0,642	0,649	0,621	0,622	0,600	0,590	0,571	0,541	0,568	0,591	0,635	0,717	0,785	0,949	0,945	0,895	0,827	0,734	16,28	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

Τρίτη, 12 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,665	0,635	0,604	0,599	0,602	0,612	0,643	0,632	0,626	0,642	0,635	0,627	0,591	0,589	0,631	0,628	0,638	0,701	0,830	0,900	0,904	0,855	0,769	0,692	16,25	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,618	0,596	0,575	0,560	0,563	0,592	0,612	0,632	0,601	0,593	0,580	0,555	0,550	0,555	0,576	0,589	0,610	0,689	0,788	0,950	0,912	0,852	0,788	0,710	15,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1			1	1									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,643	0,626	0,598	0,586	0,589	0,609	0,639	0,645	0,583	0,569	0,606	0,626	0,659	0,635	0,745	0,627	0,646	0,698	0,820	0,952	0,965	0,904	0,811	0,741	16,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερύφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,685	0,660	0,640	0,627	0,640	0,654	0,664	0,679	0,673	0,644	0,624	0,606	0,603	0,621	0,653	0,602	0,685	0,735	0,834	0,958	0,980	0,918	0,837	0,753	16,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1				1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 15:00-15:09 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.																										

Σάββατο, 16 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,694	0,661	0,626	0,624	0,618	0,658	0,661	0,664	0,665	0,665	0,662	0,657	0,645	0,640	0,636	0,655	0,666	0,790	0,926	1,070	1,025	1,003	0,918	0,810	17,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 17 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,742	0,692	0,658	0,653	0,646	0,654	0,700	0,712	0,694	0,706	0,710	0,569	0,541	0,554	0,598	0,641	0,662	0,718	0,885	1,028	0,979	0,932	0,871	0,785	17,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερύφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,701	0,660	0,645	0,636	0,626	0,663	0,661	0,663	0,675	0,721	0,704	0,674	0,627	0,606	0,593	0,557	0,554	0,620	0,745	0,863	0,876	0,811	0,736	0,666	16,28	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

Τρίτη, 19 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,617	0,609	0,590	0,574	0,564	0,586	0,590	0,616	0,630	0,673	0,687	0,644	0,610	0,646	0,712	0,704	0,781	0,824	0,875	0,997	1,001	0,930	0,799	0,727	16,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,671	0,638	0,601	0,592	0,587	0,629	0,650	0,653	0,702	0,759	0,810	0,763	0,778	0,746	0,759	0,798	0,815	0,890	0,967	1,058	1,028	0,986	0,891	0,795	18,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,714	0,681	0,659	0,642	0,626	0,656	0,672	0,692	0,697	0,670	0,680	0,659	0,639	0,649	0,663	0,634	0,676	0,763	0,899	1,023	1,020	0,985	0,864	0,764	17,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 24 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,752	0,710	0,695	0,671	0,660	0,658	0,689	0,662	0,646	0,641	0,657	0,662	0,620	0,618	0,675	0,655	0,695	0,739	0,785	0,889	0,920	0,851	0,783	0,719	17,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 25 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,659	0,644	0,635	0,621	0,612	0,610	0,633	0,628	0,663	0,676	0,630	0,581	0,592	0,634	0,609	0,632	0,668	0,715	0,809	0,869	0,831	0,802	0,752	0,694	16,20	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

[illegible]

Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,667	0,643	0,626	0,593	0,588	0,603	0,652	0,630	0,603	0,625	0,614	0,601	0,588	0,576	0,597	0,616	0,619	0,668	0,749	0,872	0,867	0,784	0,733	0,677	15,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,611	0,600	0,585	0,581	0,580	0,589	0,608	0,626	0,641	0,700	0,698	0,639	0,619	0,650	0,644	0,590	0,608	0,670	0,708	0,837	0,802	0,745	0,666	0,639	15,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,584	0,567	0,559	0,537	0,533	0,553	0,546	0,559	0,591	0,611	0,608	0,570	0,536	0,565	0,588	0,585	0,588	0,631	0,657	0,769	0,784	0,766	0,689	0,635	14,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 30 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,581	0,568	0,568	0,532	0,526	0,534	0,545	0,537	0,546	0,565	0,581	0,566	0,561	0,562	0,574	0,591	0,609	0,669	0,744	0,854	0,806	0,778	0,715	0,659	14,77	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

Κυριακή, 31 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,595	0,572	0,559	0,545	0,532	0,525	0,577	0,564	0,560	0,584	0,630	0,598	0,578	0,579	0,580	0,566	0,580	0,585	0,638	0,649	0,767	0,703	0,659	0,608	14,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 1 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,561	0,519	0,510	0,502	0,488	0,513	0,547	0,555	0,568	0,560	0,559	0,550	0,546	0,525	0,527	0,543	0,540	0,580	0,624	0,726	0,815	0,744	0,678	0,618	13,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 2 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,571	0,545	0,522	0,522	0,500	0,508	0,565	0,552	0,564	0,596	0,596	0,576	0,552	0,565	0,570	0,582	0,592	0,621	0,655	0,719	0,783	0,724	0,693	0,633	14,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 3 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,597	0,568	0,554	0,546	0,536	0,536	0,580	0,584	0,590	0,596	0,590	0,567	0,557	0,558	0,569	0,551	0,576	0,570	0,626	0,714	0,770	0,760	0,672	0,632	14,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 4 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,578	0,544	0,533	0,525	0,528	0,537	0,587	0,584	0,594	0,582	0,532	0,574	0,563	0,571	0,561	0,561	0,615	0,586	0,613	0,656	0,752	0,730	0,659	0,618	14,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,570	0,545	0,533	0,517	0,509	0,522	0,568	0,551	0,573	0,547	0,567	0,556	0,526	0,522	0,540	0,583	0,596	0,591	0,632	0,660	0,708	0,718	0,656	0,583	13,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 6 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφού																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,545	0,518	0,505	0,504	0,498	0,496	0,543	0,553	0,543	0,587	0,609	0,592	0,575	0,586	0,594	0,567	0,584	0,621	0,652	0,702	0,804	0,736	0,694	0,611	14,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 7 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,561	0,524	0,512	0,515	0,500	0,497	0,552	0,544	0,554	0,565	0,611	0,635	0,643	0,610	0,573	0,584	0,590	0,576	0,650	0,704	0,755	0,695	0,640	0,614	14,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 8 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,570	0,532	0,526	0,509	0,508	0,525	0,561	0,569	0,582	0,625	0,662	0,634	0,599	0,576	0,604	0,558	0,577	0,630	0,688	0,757	0,830	0,837	0,752	0,638	14,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,611	0,577	0,573	0,552	0,537	0,557	0,594	0,630	0,614	0,636	0,638	0,615	0,591	0,599	0,616	0,595	0,610	0,653	0,724	0,748	0,839	0,788	0,732	0,634	15,26	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1										Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,578	0,562	0,559	0,550	0,546	0,573	0,597	0,599	0,590	0,598	0,625	0,621	0,572	0,571	0,568	0,561	0,568	0,619	0,664	0,691	0,782	0,747	0,698	0,633	14,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφού																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,586	0,557	0,529	0,517	0,506	0,522	0,562	0,569	0,583	0,583	0,604	0,595	0,599	0,562	0,578	0,584	0,594	0,623	0,673	0,748	0,820	0,794	0,701	0,623	14,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,590	0,534	0,544	0,539	0,531	0,555	0,596	0,596	0,598	0,612	0,641	0,610	0,612	0,598	0,610	0,618	0,609	0,636	0,706	0,754	0,842	0,807	0,710	0,635	15,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 13 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερήφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,615	0,570	0,547	0,534	0,531	0,556	0,578	0,600	0,625	0,663	0,663	0,636	0,639	0,632	0,624	0,627	0,613	0,637	0,668	0,709	0,778	0,787	0,712	0,655	15,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 14 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,591	0,548	0,534	0,532	0,512	0,535	0,577	0,562	0,574	0,610	0,619	0,609	0,574	0,579	0,602	0,641	0,633	0,608	0,662	0,693	0,781	0,750	0,686	0,605	14,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

[illegible]

Τρίτη, 16 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,586	0,537	0,536	0,545	0,516	0,538	0,573	0,577	0,606	0,643	0,638	0,637	0,644	0,633	0,689	0,692	0,698	0,695	0,729	0,790	0,837	0,802	0,739	0,653	15,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφού																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,624	0,588	0,558	0,552	0,553	0,583	0,605	0,621	0,677	0,704	0,693	0,677	0,636	0,638	0,680	0,672	0,648	0,683	0,729	0,793	0,852	0,828	0,742	0,665	16,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,631	0,589	0,570	0,540	0,538	0,574	0,608	0,587	0,636	0,671	0,640	0,604	0,612	0,611	0,627	0,609	0,605	0,675	0,703	0,737	0,804	0,796	0,721	0,660	15,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφού																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,614	0,576	0,556	0,549	0,534	0,563	0,614	0,618	0,613	0,646	0,657	0,659	0,652	0,650	0,641	0,675	0,726	0,758	0,785	0,876	0,942	0,916	0,840	0,732	16,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 20 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,663	0,624	0,593	0,594	0,562	0,602	0,655	0,658	0,696	0,713	0,757	0,709	0,729	0,677	0,684	0,672	0,678	0,743	0,820	0,838	0,932	0,894	0,825	0,742	17,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 21 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερήφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,685	0,624	0,590	0,592	0,561	0,589	0,629	0,629	0,636	0,657	0,663	0,657	0,636	0,659	0,689	0,678	0,695	0,745	0,773	0,817	0,888	0,822	0,757	0,688	16,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,624	0,590	0,573	0,573	0,556	0,591	0,642	0,654	0,677	0,719	0,723	0,670	0,682	0,695	0,702	0,680	0,725	0,757	0,817	0,878	0,916	0,871	0,787	0,684	16,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 23 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,620	0,585	0,561	0,566	0,558	0,601	0,643	0,658	0,693	0,742	0,780	0,735	0,739	0,747	0,779	0,769	0,794	0,791	0,845	0,860	0,965	0,873	0,798	0,700	17,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,645	0,598	0,587	0,590	0,578	0,594	0,651	0,682	0,715	0,761	0,719	0,681	0,735	0,738	0,762	0,688	0,722	0,738	0,774	0,846	0,910	0,889	0,777	0,686	17,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,631	0,597	0,563	0,560	0,571	0,589	0,643	0,668	0,713	0,715	0,717	0,704	0,730	0,730	0,710	0,696	0,692	0,727	0,802	0,852	0,946	0,908	0,835	0,736	17,04	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφού																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,674	0,641	0,612	0,616	0,610	0,636	0,688	0,737	0,746	0,726	0,729	0,708	0,683	0,692	0,739	0,755	0,740	0,765	0,812	0,830	0,904	0,935	0,835	0,743	17,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 27 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,690	0,647	0,618	0,619	0,603	0,634	0,682	0,679	0,705	0,778	0,800	0,734	0,772	0,784	0,788	0,806	0,775	0,846	0,891	0,919	1,075	1,017	0,895	0,810	18,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 28 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφού																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,725	0,670	0,650	0,638	0,620	0,633	0,713	0,691	0,731	0,768	0,805	0,808	0,821	0,793	0,795	0,817	0,803	0,808	0,875	0,940	1,055	1,029	0,925	0,823	18,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

[illegible]

Τρίτη, 30 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,755	0,682	0,669	0,665	0,652	0,680	0,720	0,745	0,826	0,905	0,875	0,839	0,911	0,911	0,946	0,927	0,979	1,052	1,078	1,112	1,180	1,156	1,045	0,918	21,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4	1																								Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 4 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,004	0,904	0,817	0,798	0,792	0,786	0,836	0,880	0,964	1,055	1,168	1,218	1,168	1,172	1,192	1,143	1,199	1,296	1,466	1,634	1,624	1,463	1,388	1,218	27,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 5 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,121	1,055	0,973	0,887	0,844	0,841	0,876	0,879	0,976	1,104	1,217	1,232	1,172	1,135	1,009	0,920	0,891	0,950	1,030	1,052	1,249	1,297	1,200	1,097	25,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 6 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,926	0,870	0,841	0,796	0,774	0,796	0,802	0,812	0,927	1,020	1,090	1,048	1,103	1,088	1,065	0,988	0,947	1,029	1,143	1,192	1,266	1,260	1,145	1,035	23,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

[illegible]

Τετάρτη, 8 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,835	0,774	0,744	0,720	0,693	0,713	0,731	0,759	0,849	0,918	0,926	0,983	0,963	0,956	0,948	0,964	0,943	0,958	0,963	1,048	1,124	1,116	0,983	0,916	21,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																								Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 10:45 έως 10:55 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.																										

[illegible]

Παρασκευή, 10 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,799	0,724	0,658	0,668	0,672	0,691	0,726	0,746	0,807	0,878	0,950	1,049	1,033	1,062	1,023	0,970	0,969	0,962	1,026	1,071	1,157	1,134	1,069	0,926	21,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4												1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 11 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,820	0,732	0,698	0,693	0,676	0,722	0,752	0,767	0,847	0,967	0,966	0,985	0,928	0,908	0,900	0,890	0,854	0,886	0,946	1,006	1,088	1,083	0,977	0,891	20,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 12 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,786	0,744	0,702	0,693	0,665	0,706	0,710	0,748	0,811	0,885	0,916	0,904	0,894	0,888	0,891	0,867	0,846	0,874	0,901	0,924	0,948	1,015	0,948	0,846	20,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 13 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφού																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,733	0,691	0,666	0,647	0,638	0,648	0,693	0,730	0,783	0,821	0,842	0,822	0,830	0,800	0,809	0,834	0,829	0,860	0,901	0,978	1,066	1,038	0,954	0,865	19,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																					1	1	1		Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 19 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,821	0,780	0,736	0,722	0,707	0,732	0,726	0,773	0,824	0,883	0,919	0,947	0,955	0,901	0,929	0,918	0,910	0,928	0,956	0,999	1,048	1,021	0,987	0,869	20,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 20 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,806	0,734	0,704	0,691	0,679	0,703	0,719	0,788	0,807	0,861	0,884	0,886	0,904	0,884	0,912	0,939	0,894	0,887	0,958	1,021	1,052	1,065	0,965	0,877	20,62	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

Τρίτη, 21 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,799	0,741	0,690	0,694	0,692	0,724	0,735	0,769	0,835	0,879	0,893	0,935	0,920	0,922	0,935	0,912	0,949	0,974	1,010	1,051	1,081	1,111	1,037	0,924	21,21	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση

Τετάρτη, 22 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,837	0,786	0,728	0,728	0,678	0,738	0,761	0,808	0,883	0,925	0,980	0,974	0,973	0,941	0,944	0,938	0,969	0,953	1,008	1,044	1,090	1,137	1,034	0,912	21,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3											1	1	1	1											Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																								1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 23 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,811	0,749	0,727	0,703	0,677	0,715	0,720	0,793	0,832	0,905	0,911	0,921	0,957	0,951	0,960	0,918	0,938	0,982	1,024	1,062	1,071	1,120	1,046	0,920	21,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3															1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

Παρασκευή, 24 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφού																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,808	0,765	0,739	0,720	0,707	0,773	0,768	0,821	0,844	0,933	0,929	0,926	0,923	0,956	0,953	0,976	0,978	0,948	1,000	1,057	1,130	1,157	1,045	0,918	21,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 25 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,827	0,786	0,729	0,721	0,697	0,735	0,739	0,793	0,858	0,940	0,941	0,962	0,982	0,976	0,955	0,999	0,985	1,022	1,093	1,111	1,134	1,152	1,050	0,931	22,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 26 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,847	0,792	0,762	0,768	0,733	0,773	0,769	0,795	0,869	0,996	1,072	1,056	1,054	1,018	1,057	1,054	1,060	1,049	1,049	1,052	1,104	1,106	0,976	0,889	22,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1																								Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 30 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφού																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,905	0,840	0,780	0,758	0,743	0,782	0,792	0,849	0,898	0,964	0,980	1,000	1,022	1,026	1,002	0,985	0,993	1,030	1,103	1,159	1,191	1,203	1,087	0,989	23,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1															1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 31 Μάιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,896	0,828	0,785	0,755	0,774	0,797	0,822	0,871	0,983	1,025	1,046	1,031	1,039	1,048	1,065	1,034	1,072	1,091	1,125	1,197	1,242	1,302	1,159	1,047	24,03	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	

Σάββατο, 1 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,938	0,870	0,828	0,813	0,792	0,819	0,806	0,881	0,943	1,048	1,079	1,081	1,077	1,098	1,118	1,109	1,103	1,145	1,187	1,243	1,260	1,300	1,174	1,069	24,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3										1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1															1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη

Κυριακή, 2 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,942	0,886	0,820	0,826	0,811	0,811	0,810	0,906	0,952	1,021	1,111	1,132	1,149	1,101	1,098	1,090	1,079	1,135	1,214	1,269	1,326	1,336	1,227	1,057	25,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 3 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,927	0,891	0,817	0,809	0,793	0,816	0,814	0,919	0,992	1,121	1,123	1,149	1,154	1,168	1,188	1,157	1,160	1,223	1,308	1,373	1,397	1,406	1,292	1,131	26,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη

Τρίτη, 4 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,985	0,939	0,871	0,855	0,843	0,855	0,858	0,944	1,047	1,110	1,194	1,205	1,261	1,264	1,287	1,272	1,263	1,343	1,371	1,443	1,505	1,525	1,494	1,337	28,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη

Τετάρτη, 5 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,146	1,055	0,990	0,956	0,945	0,942	0,968	1,039	1,157	1,264	1,344	1,379	1,436	1,420	1,427	1,375	1,386	1,453	1,522	1,582	1,630	1,620	1,550	1,415	31,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη

[illegible]

Παρασκευή, 7 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,215	1,143	1,075	1,026	1,011	1,018	1,029	1,084	1,190	1,283	1,362	1,397	1,405	1,430	1,392	1,408	1,400	1,452	1,582	1,617	1,621	1,678	1,556	1,443	31.82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη

Σάββατο, 8 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,332	1,228	1,172	1,140	1,087	1,096	1,092	1,122	1,201	1,344	1,369	1,365	1,375	1,397	1,436	1,448	1,475	1,535	1,598	1,618	1,623	1,646	1,529	1,423	32,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη

Κυριακή, 9 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,302	1,198	1,130	1,102	1,082	1,073	1,084	1,121	1,199	1,298	1,320	1,329	1,362	1,369	1,402	1,442	1,442	1,464	1,509	1,555	1,575	1,609	1,527	1,411	31,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη

Δευτέρα, 10 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,300	1,224	1,170	1,135	1,082	1,073	1,061	1,134	1,284	1,418	1,472	1,511	1,541	1,533	1,549	1,548	1,576	1,624	1,689	1,746	1,782	1,861	1,775	1,627	34,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη

Τρίτη, 11 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,453	1,348	1,265	1,218	1,182	1,140	1,148	1,225	1,336	1,470	1,582	1,635	1,639	1,631	1,670	1,672	1,670	1,721	1,819	1,824	1,812	1,869	1,798	1,664	36,79	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-												1	1	1												Βλάβη
Παρατηρήσεις: Η μονάδα G10 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.																											

Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,521	1,369	1,302	1,258	1,224	1,194	1,188	1,277	1,356	1,497	1,649	1,705	1,737	1,778	1,770	1,743	1,749	1,826	1,846	1,873	1,897	1,975	1,820	1,702	38,26	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1																							Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη	

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,573	1,446	1,369	1,330	1,287	1,231	1,227	1,291	1,435	1,644	1,726	1,796	1,885	1,938	1,979	1,999	2,013	2,070	2,101	2,033	2,091	2,075	2,013	1,924	41,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85			1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1																							Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-										1	1	1	1	1											Βλάβη
Παρατηρήσεις: Η μονάδα G10 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.																										

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,868	1,725	1,619	1,534	1,459	1,408	1,373	1,440	1,496	1,588	1,661	1,725	1,813	1,854	1,850	1,832	1,913	1,994	2,018	2,035	2,003	2,067	2,007	1,861	42,14	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,725	1,581	1,437	1,383	1,340	1,316	1,292	1,357	1,446	1,525	1,603	1,638	1,636	1,629	1,667	1,647	1,661	1,749	1,787	1,839	1,849	1,860	1,787	1,688	38,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,515	1,384	1,277	1,253	1,229	1,177	1,211	1,306	1,368	1,452	1,516	1,587	1,597	1,598	1,604	1,607	1,612	1,700	1,797	1,825	1,807	1,882	1,761	1,600	36,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,446	1,328	1,237	1,203	1,188	1,144	1,145	1,233	1,382	1,498	1,556	1,580	1,620	1,642	1,688	1,668	1,691	1,738	1,786	1,885	1,873	1,942	1,878	1,732	37,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,580	1,424	1,354	1,328	1,275	1,243	1,239	1,322	1,468	1,554	1,595	1,577	1,617	1,655	1,668	1,690	1,680	1,703	1,783	1,838	1,870	1,922	1,824	1,731	37,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,574	1,464	1,373	1,325	1,278	1,239	1,228	1,289	1,383	1,454	1,519	1,542	1,558	1,578	1,590	1,633	1,627	1,687	1,781	1,770	1,831	1,860	1,765	1,625	36,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1																								Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,475	1,365	1,277	1,285	1,236	1,222	1,222	1,272	1,364	1,470	1,533	1,574	1,569	1,623	1,602	1,603	1,627	1,659	1,720	1,848	1,872	1,880	1,809	1,708	36,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1																	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1																								Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,528	1,420	1,335	1,300	1,250	1,210	1,231	1,315	1,420	1,527	1,595	1,663	1,674	1,763	1,820	1,845	1,851	1,978	2,056	2,105	2,214	2,157	2,067	1,937	40,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1																								Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,743	1,566	1,462	1,434	1,367	1,334	1,350	1,399	1,496	1,624	1,682	1,663	1,710	1,767	1,782	1,808	1,825	1,916	2,058	2,107	2,153	2,099	1,987	1,825	41,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,650	1,530	1,421	1,361	1,317	1,298	1,289	1,393	1,515	1,627	1,685	1,715	1,746	1,752	1,742	1,735	1,764	1,871	1,997	2,122	2,080	2,126	2,012	1,880	40,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85									1	1	1														Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1																						Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,710	1,539	1,459	1,433	1,366	1,377	1,346	1,419	1,537	1,720	1,792	1,789	1,757	1,786	1,802	1,828	1,855	1,904	1,979	2,039	1,985	2,014	1,899	1,778	41,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,603	1,444	1,351	1,336	1,290	1,272	1,270	1,374	1,509	1,620	1,685	1,675	1,691	1,696	1,682	1,700	1,677	1,737	1,838	1,893	1,910	1,938	1,875	1,751	38,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,554	1,409	1,317	1,282	1,224	1,231	1,232	1,291	1,390	1,502	1,612	1,602	1,608	1,633	1,662	1,694	1,692	1,719	1,805	1,879	1,884	1,877	1,756	1,630	37,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1																							Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,440	1,325	1,223	1,209	1,168	1,182	1,196	1,253	1,387	1,527	1,558	1,578	1,589	1,638	1,612	1,608	1,654	1,673	1,818	1,871	1,951	1,960	1,860	1,691	36,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,491	1,390	1,292	1,227	1,181	1,169	1,197	1,282	1,431	1,565	1,634	1,641	1,645	1,660	1,651	1,692	1,733	1,774	1,801	1,938	1,931	1,885	1,824	1,699	37,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,535	1,397	1,279	1,290	1,239	1,214	1,226	1,319	1,417	1,559	1,637	1,656	1,729	1,718	1,691	1,734	1,756	1,850	1,846	1,759	1,823	1,820	1,709	1,612	37,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1																							Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,483	1,330	1,249	1,195	1,190	1,187	1,184	1,238	1,347	1,419	1,543	1,622	1,614	1,612	1,669	1,673	1,653	1,750	1,795	1,852	1,901	1,883	1,776	1,621	36,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1																							Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,453	1,314	1,246	1,200	1,182	1,180	1,219	1,283	1,393	1,519	1,592	1,623	1,642	1,677	1,692	1,672	1,770	1,857	1,954	2,024	2,022	2,050	1,998	1,865	38,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1																							Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,669	1,566	1,466	1,377	1,326	1,284	1,293	1,364	1,501	1,690	1,770	1,785	1,845	1,833	1,896	1,955	1,914	1,987	2,132	2,145	2,115	2,162	2,103	1,965	42,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,777	1,632	1,514	1,466	1,429	1,408	1,392	1,471	1,606	1,780	1,899	1,912	1,898	1,902	1,907	1,899	1,937	2,014	2,093	2,114	2,147	2,200	2,097	1,947	43,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,754	1,584	1,516	1,453	1,408	1,361	1,357	1,441	1,579	1,732	1,803	1,847	1,834	1,812	1,867	1,878	1,891	1,933	2,057	2,173	2,169	2,031	1,712	1,591	41,78	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1																	1	1								Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,444	1,321	1,229	1,182	1,152	1,150	1,170	1,253	1,399	1,509	1,619	1,659	1,710	1,723	1,757	1,738	1,750	1,863	1,959	2,092	2,077	2,071	1,954	1,828	38,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1											1	1													Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,610	1,453	1,341	1,296	1,257	1,252	1,278	1,367	1,453	1,594	1,697	1,692	1,695	1,726	1,753	1,765	1,816	1,899	2,014	2,110	2,121	2,061	1,978	1,820	40,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1					Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,600	1,452	1,354	1,306	1,282	1,289	1,281	1,333	1,496	1,629	1,737	1,748	1,766	1,774	1,753	1,790	1,787	1,876	1,964	2,038	2,052	1,988	1,898	1,771	39,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,599	1,432	1,370	1,324	1,274	1,241	1,233	1,325	1,509	1,628	1,716	1,730	1,741	1,796	1,774	1,795	1,780	1,812	1,909	2,075	2,114	2,076	2,014	1,920	40,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,777	1,614	1,505	1,437	1,402	1,375	1,380	1,450	1,590	1,717	1,815	1,820	1,834	1,840	1,896	1,899	1,898	1,962	2,063	2,158	2,204	2,250	2,199	2,092	43,18	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
Μισθωμένη ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,920	1,764	1,626	1,577	1,512	1,468	1,440	1,505	1,607	1,773	1,876	1,893	1,907	1,924	1,886	1,954	1,997	2,096	2,156	2,253	2,280	2,327	2,284	2,182	45,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,018	1,815	1,676	1,638	1,579	1,548	1,524	1,577	1,695	1,840	1,921	1,942	1,945	2,043	2,037	2,058	2,065	2,127	2,245	2,329	2,407	2,410	2,389	2,334	47,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1							1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,178	2,031	1,914	1,834	1,791	1,723	1,703	1,722	1,796	1,954	2,045	2,071	2,131	2,134	2,124	2,189	2,211	2,327	2,413	2,499	2,521	2,569	2,480	2,422	50,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,295	2,161	2,031	1,968	1,883	1,800	1,754	1,800	1,922	2,047	2,092	2,072	2,109	2,118	2,190	2,267	2,284	2,398	2,511	2,549	2,587	2,650	2,641	2,596	52,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερήφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,487	2,319	2,182	2,086	2,017	1,957	1,871	1,885	1,938	2,095	2,171	2,174	2,124	2,143	2,159	2,207	2,240	2,273	2,365	2,432	2,440	2,452	2,432	2,362	52,81	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1																					Διαθέσιμη	
Μισθωμένη ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,212	2,070	1,934	1,867	1,817	1,712	1,651	1,692	1,812	1,962	2,008	2,029	2,004	2,033	2,073	2,076	2,096	2,155	2,255	2,322	2,346	2,372	2,346	2,248	49,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,281	2,152	1,990	1,900	1,813	1,741	1,715	1,724	1,871	2,016	2,100	2,145	2,184	2,231	2,208	2,312	2,306	2,382	2,469	2,556	2,613	2,631	2,628	2,576	52,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1																								Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1		1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,473	2,289	2,128	2,061	1,985	1,926	1,891	1,869	2,028	2,173	2,213	2,204	2,258	2,283	2,329	2,407	2,453	2,502	2,625	2,719	2,744	2,816	2,795	2,753	55,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,676	2,491	2,339	2,243	2,153	2,079	1,977	1,960	2,068	2,207	2,264	2,220	2,281	2,343	2,386	2,478	2,501	2,564	2,709	2,818	2,871	2,854	2,755	2,630	57,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1	1																		1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,507	2,368	2,238	2,141	2,020	1,983	1,931	1,950	2,058	2,203	2,304	2,346	2,364	2,347	2,390	2,415	2,435	2,564	2,674	2,737	2,785	2,852	2,705	2,603	56,92	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1	1	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,466	2,278	2,148	2,056	1,972	1,913	1,848	1,908	2,111	2,284	2,378	2,421	2,424	2,449	2,502	2,555	2,517	2,584	2,702	2,866	2,858	2,895	2,719	2,606	57,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1	1	1																	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,451	2,227	2,068	1,951	1,869	1,842	1,790	1,867	2,064	2,244	2,418	2,477	2,484	2,570	2,608	2,662	2,623	2,699	2,786	2,858	2,868	2,988	2,906	2,768	58,09	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
Μισθωμένη ισχύς	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,557	2,318	2,172	2,001	1,898	1,875	1,835	1,945	2,128	2,276	2,419	2,476	2,464	2,502	2,599	2,643	2,679	2,690	2,776	2,883	2,880	2,845	2,689	2,629	58,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,462	2,343	2,227	2,120	2,030	1,966	1,896	1,928	2,050	2,181	2,289	2,303	2,270	2,317	2,415	2,432	2,427	2,496	2,561	2,684	2,636	2,684	2,592	2,467	55,78	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,365	2,180	2,036	1,946	1,868	1,841	1,804	1,876	2,052	2,210	2,301	2,343	2,372	2,426	2,407	2,424	2,401	2,468	2,533	2,610	2,660	2,670	2,537	2,397	54,73	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-																										Βλάβη

Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,199	1,982	1,882	1,801	1,725	1,694	1,682	1,754	1,885	2,057	2,149	2,232	2,265	2,276	2,324	2,309	2,363	2,377	2,481	2,596	2,695	2,753	2,607	2,440	52,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1																								Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
Μισθωμένη ισχύς	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 27 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,238	2,039	1,927	1,824	1,747	1,724	1,723	1,786	1,928	2,117	2,249	2,271	2,291	2,346	2,373	2,384	2,383	2,519	2,533	2,663	2,659	2,714	2,595	2,429	53,46	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,241	2,054	1,954	1,869	1,803	1,789	1,758	1,782	1,926	2,075	2,205	2,300	2,329	2,316	2,273	2,247	2,279	2,385	2,533	2,589	2,651	2,636	2,481	2,335	52,81	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,166	1,960	1,875	1,776	1,717	1,715	1,712	1,743	1,924	2,107	2,174	2,225	2,265	2,340	2,347	2,411	2,439	2,475	2,547	2,653	2,620	2,648	2,549	2,449	52,84	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1		1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,240	2,068	1,937	1,836	1,758	1,759	1,724	1,804	1,996	2,073	2,173	2,253	2,275	2,313	2,387	2,341	2,420	2,503	2,622	2,652	2,766	2,743	2,535	2,398	53,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,222	2,048	1,935	1,815	1,735	1,694	1,641	1,721	1,865	1,976	2,056	2,152	2,142	2,154	2,218	2,164	2,190	2,225	2,344	2,447	2,522	2,493	2,327	2,155	50,24	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη ισχύς	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 1 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,955	1,777	1,652	1,586	1,538	1,528	1,514	1,593	1,729	1,914	2,022	2,049	2,070	2,144	2,165	2,152	2,129	2,200	2,296	2,452	2,541	2,501	2,300	2,122	47,93	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																			1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1	1							1	1	1	1								1						Διαθέσιμη

Παρασκευή, 2 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,925	1,758	1,660	1,559	1,541	1,526	1,497	1,619	1,787	1,963	2,066	2,162	2,096	2,142	2,202	2,242	2,286	2,384	2,482	2,655	2,651	2,681	2,452	2,238	49,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-																										Βλάβη

Σάββατο, 3 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,025	1,825	1,713	1,628	1,579	1,567	1,513	1,622	1,858	2,101	2,256	2,342	2,387	2,428	2,444	2,463	2,498	2,569	2,698	2,842	2,998	3,059	2,878	2,714	54,01	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1																								Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-																										Βλάβη

Κυριακή, 4 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,488	2,255	2,089	1,971	1,883	1,848	1,787	1,844	2,049	2,305	2,513	2,591	2,569	2,622	2,655	2,696	2,701	2,830	2,963	3,020	3,149	3,134	2,955	2,839	59,75	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																			1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-																										Βλάβη

Δευτέρα, 5 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,606	2,397	2,237	2,121	2,055	2,026	1,980	2,077	2,252	2,447	2,606	2,639	2,714	2,783	2,826	2,831	2,796	2,843	2,907	3,005	3,020	3,135	2,993	2,822	62,12	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																			1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1																							Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-																										Βλάβη

Τρίτη, 6 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,633	2,458	2,296	2,158	2,085	2,043	1,967	2,033	2,256	2,497	2,598	2,631	2,670	2,717	2,715	2,755	2,710	2,814	2,910	3,076	3,148	3,194	3,015	2,866	62,24	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-																										Βλάβη

Τετάρτη, 7 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,642	2,421	2,311	2,239	2,156	2,098	2,045	2,098	2,310	2,468	2,602	2,648	2,642	2,665	2,681	2,660	2,705	2,794	2,879	3,012	3,059	3,044	2,909	2,709	61,80	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																			1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-																										Βλάβη

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,493	2,307	2,177	2,069	1,982	1,957	1,906	1,952	2,117	2,251	2,409	2,476	2,495	2,524	2,498	2,430	2,440	2,513	2,607	2,834	2,913	2,919	2,720	2,593	57,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-																										Βλάβη

Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,385	2,211	2,042	1,959	1,886	1,835	1,772	1,879	2,110	2,262	2,387	2,466	2,509	2,601	2,551	2,530	2,428	2,609	2,767	2,785	2,961	2,984	2,797	2,633	57,35	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-																										Βλάβη

Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,448	2,306	2,187	2,088	1,998	1,952	1,914	1,970	2,161	2,363	2,507	2,562	2,643	2,661	2,651	2,642	2,636	2,712	2,798	2,908	3,032	3,046	2,888	2,724	59,80	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
Μισθωμένη ισχύς	-																									Βλάβη	

Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,523	2,345	2,185	2,124	2,033	1,996	1,909	1,928	2,041	2,235	2,369	2,443	2,465	2,487	2,520	2,543	2,553	2,662	2,794	2,981	3,020	3,011	2,860	2,680	58,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-																										Βλάβη

Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,499	2,305	2,116	2,022	1,942	1,923	1,878	1,925	2,133	2,336	2,461	2,550	2,565	2,607	2,629	2,574	2,546	2,640	2,747	2,898	2,975	3,010	2,823	2,643	58,75	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1																						Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1											1	1	1	1											Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
Μισθωμένη ισχύς	-																									Βλάβη	

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,454	2,219	2,068	1,986	1,901	1,906	1,867	1,896	2,119	2,334	2,436	2,537	2,572	2,559	2,559	2,551	2,555	2,677	2,786	2,976	3,162	3,186	3,011	2,781	59,10	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1																		1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
Μισθωμένη ισχύς	-																									Βλάβη	

Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,497	2,305	2,173	2,092	1,986	1,926	1,868	1,955	2,185	2,435	2,638	2,691	2,751	2,746	2,797	2,816	2,760	2,922	3,011	3,080	3,220	3,195	3,082	2,939	62,07	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1																	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-																										Βλάβη

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,766	2,636	2,469	2,373	2,259	2,252	2,192	2,161	2,342	2,508	2,655	2,745	2,749	2,800	2,774	2,759	2,726	2,842	2,972	3,113	3,217	3,244	3,045	2,962	64,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1																		1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,800	2,639	2,496	2,427	2,341	2,278	2,201	2,230	2,383	2,537	2,705	2,739	2,726	2,773	2,810	2,780	2,755	2,899	3,001	3,075	3,141	3,161	3,081	2,891	64,87	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1																								Διαθέσιμη	
Μισθωμένη ισχύς	-																									Βλάβη	

Σάββατο, 17 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,764	2,616	2,498	2,374	2,271	2,177	2,161	2,125	2,263	2,464	2,532	2,602	2,557	2,561	2,607	2,596	2,531	2,623	2,814	2,869	3,043	2,971	2,834	2,670	61,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη

Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,510	2,397	2,305	2,168	2,075	2,029	1,988	2,031	2,198	2,359	2,478	2,513	2,546	2,533	2,592	2,574	2,592	2,634	2,724	2,773	2,932	2,984	2,845	2,669	59,45	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη

Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,457	2,258	2,105	2,003	1,965	1,949	1,871	1,932	2,136	2,384	2,572	2,631	2,635	2,657	2,656	2,604	2,578	2,618	2,761	2,941	3,130	3,078	2,969	2,820	59,71	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,623	2,392	2,238	2,097	1,990	1,961	1,887	1,947	2,151	2,352	2,586	2,630	2,582	2,634	2,686	2,699	2,734	2,833	2,902	2,962	3,128	3,126	3,016	2,899	61,06	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη

Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,681	2,471	2,358	2,213	2,114	2,079	2,039	2,078	2,278	2,462	2,593	2,640	2,519	2,581	2,562	2,480	2,496	2,585	2,678	2,883	3,016	3,015	2,791	2,604	60,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,416	2,219	2,090	2,002	1,926	1,904	1,883	1,942	2,146	2,353	2,471	2,506	2,544	2,527	2,572	2,611	2,544	2,604	2,748	2,868	2,998	2,971	2,878	2,765	58,49
Μονάδα	Αποδιδόμνη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,598	2,426	2,315	2,249	2,155	2,131	2,044	2,088	2,230	2,375	2,440	2,521	2,571	2,550	2,567	2,546	2,571	2,699	2,814	2,885	3,015	2,943	2,814	2,718	60,26	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
Μισθωμένη ισχύς	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 24 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,600	2,461	2,290	2,196	2,110	2,052	1,994	2,064	2,225	2,323	2,503	2,597	2,623	2,579	2,610	2,596	2,650	2,733	2,818	2,837	2,992	2,872	2,728	2,624	60,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,447	2,303	2,201	2,107	2,017	1,964	1,940	1,918	2,095	2,237	2,338	2,353	2,364	2,353	2,315	2,260	2,234	2,337	2,431	2,516	2,597	2,535	2,394	2,292	54,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,136	2,009	1,880	1,808	1,738	1,733	1,689	1,773	1,991	2,108	2,271	2,293	2,337	2,303	2,340	2,353	2,288	2,431	2,442	2,503	2,662	2,537	2,413	2,312	52,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1																							Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,165	2,009	1,884	1,803	1,717	1,698	1,707	1,708	1,837	1,974	2,122	2,185	2,159	2,145	2,212	2,238	2,198	2,271	2,396	2,490	2,636	2,536	2,361	2,200	50,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																		1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,042	1,858	1,732	1,649	1,600	1,568	1,607	1,674	1,811	1,951	2,107	2,140	2,157	2,171	2,208	2,218	2,188	2,247	2,319	2,419	2,519	2,423	2,268	2,112	48,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,011	1,871	1,713	1,639	1,576	1,575	1,561	1,615	1,806	2,012	2,136	2,198	2,147	2,148	2,220	2,246	2,219	2,266	2,333	2,468	2,583	2,496	2,346	2,204	49,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Κυριακή, 1 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός Λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,776	1,638	1,547	1,519	1,488	1,453	1,480	1,489	1,610	1,738	1,877	1,895	1,895	1,925	1,918	1,882	1,845	1,950	2,030	2,091	2,210	2,080	1,938	1,850	43,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1																						Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	0																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφού																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,892	1,738	1,599	1,529	1,490	1,495	1,498	1,548	1,680	1,826	1,935	2,008	2,004	2,027	2,101	2,099	2,129	2,189	2,260	2,365	2,482	2,340	2,152	2,034	46,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σεριφού																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,460	1,374	1,307	1,270	1,235	1,196	1,205	1,253	1,450	1,569	1,628	1,642	1,608	1,646	1,654	1,637	1,617	1,706	1,795	1,869	2,010	1,921	1,809	1,637	37,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4											1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1																								Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,541	1,385	1,287	1,216	1,187	1,189	1,190	1,243	1,426	1,569	1,659	1,712	1,692	1,692	1,701	1,672	1,671	1,772	1,789	1,884	1,938	1,830	1,758	1,589	37,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1								1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1											1	1	1	1											Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,448	1,379	1,302	1,227	1,205	1,204	1,244	1,291	1,433	1,553	1,662	1,724	1,705	1,746	1,759	1,772	1,757	1,850	1,920	2,126	2,205	2,060	1,936	1,728	39,24	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																							1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 27 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,964	0,885	0,866	0,833	0,825	0,885	0,889	0,935	1,073	1,184	1,224	1,285	1,270	1,276	1,260	1,304	1,284	1,342	1,406	1,521	1,556	1,412	1,267	1,136	27,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1								1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-									1	1	1														Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Η Μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.																										

[illegible]

Κυριακή, 29 Σεπτέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		1,031	0,960	0,885	0,847	0,863	0,880	0,878	0,917	1,067	1,131	1,218	1,272	1,289	1,257	1,190	1,184	1,187	1,238	1,286	1,407	1,348	1,277	1,152	1,063	26,83	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1						1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-									1	1	1	1														Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Η Μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.																											

[illegible]

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,878	0,839	0,758	0,737	0,729	0,765	0,821	0,815	0,828	0,905	0,960	1,014	1,121	1,073	1,046	0,971	1,021	1,014	1,112	1,223	1,186	1,119	0,996	0,922	22,85	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4											1	1													Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1																								Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός Λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,851	0,839	0,794	0,767	0,782	0,819	0,880	0,852	0,946	0,987	0,979	0,947	1,006	0,964	0,995	0,992	0,956	1,017	1,076	1,150	1,139	1,027	0,983	0,875	22,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός Λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,787	0,744	0,712	0,700	0,703	0,725	0,772	0,787	0,872	0,989	1,012	1,045	1,040	1,015	0,961	0,961	0,939	1,019	1,092	1,177	1,124	1,048	1,002	0,877	22,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός Λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,792	0,802	0,740	0,740	0,734	0,739	0,799	0,826	0,836	0,943	0,957	1,012	1,010	0,994	0,958	0,965	0,938	0,991	1,031	1,133	1,087	1,015	0,956	0,841	21,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,770	0,724	0,698	0,687	0,683	0,690	0,733	0,736	0,817	0,902	0,851	0,884	0,891	0,955	0,947	0,952	0,932	0,969	1,030	1,091	1,023	0,948	0,870	0,807	20,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός Λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,693	0,711	0,695	0,670	0,702	0,764	0,772	0,733	0,756	0,807	0,827	0,887	0,903	0,897	0,815	0,787	0,789	0,836	0,867	0,947	0,910	0,843	0,784	0,744	19,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 00:06 έως 00:23 σημειώθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης.																										

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,606	0,595	0,579	0,569	0,574	0,617	0,662	0,673	0,709	0,740	0,759	0,792	0,779	0,743	0,695	0,714	0,723	0,802	0,827	0,881	0,866	0,790	0,721	0,663	17,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

[illegible]

Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,638	0,629	0,598	0,597	0,551	0,574	0,623	0,620	0,647	0,652	0,719	0,746	0,747	0,725	0,678	0,673	0,720	0,739	0,807	0,840	0,809	0,760	0,740	0,684	16,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 09:12 έως 09:18 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.																										

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,638	0,571	0,569	0,551	0,525	0,586	0,605	0,646	0,669	0,685	0,705	0,668	0,662	0,652	0,694	0,641	0,656	0,683	0,794	0,852	0,810	0,774	0,699	0,634	15,97	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,582	0,569	0,554	0,551	0,538	0,562	0,614	0,606	0,684	0,741	0,710	0,649	0,637	0,665	0,653	0,650	0,654	0,696	0,811	0,832	0,801	0,750	0,669	0,612	15,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

[illegible]

Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,621	0,592	0,611	0,562	0,574	0,594	0,665	0,625	0,633	0,648	0,682	0,659	0,663	0,657	0,648	0,676	0,674	0,689	0,790	0,815	0,804	0,743	0,692	0,682	16,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός Λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,612	0,574	0,551	0,573	0,562	0,579	0,646	0,596	0,654	0,658	0,665	0,654	0,622	0,605	0,624	0,704	0,680	0,756	0,777	0,852	0,831	0,750	0,703	0,657	15,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

[illegible]

Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός Λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,636	0,597	0,558	0,546	0,554	0,593	0,595	0,594	0,569	0,606	0,641	0,706	0,698	0,686	0,668	0,664	0,695	0,750	0,852	0,811	0,778	0,730	0,720	0,634	15,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,587	0,582	0,583	0,576	0,567	0,586	0,587	0,597	0,649	0,633	0,620	0,576	0,572	0,621	0,602	0,636	0,663	0,701	0,780	0,770	0,751	0,685	0,646	0,613	15,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,561	0,548	0,525	0,526	0,535	0,583	0,579	0,577	0,621	0,662	0,641	0,642	0,622	0,668	0,655	0,712	0,725	0,783	0,821	0,822	0,793	0,746	0,661	0,657	15,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός Λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,616	0,569	0,565	0,551	0,564	0,646	0,631	0,638	0,635	0,662	0,657	0,620	0,604	0,664	0,648	0,723	0,696	0,786	0,853	0,814	0,786	0,699	0,646	0,607	15,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 4 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,366	0,558	0,535	0,519	0,527	0,564	0,583	0,581	0,639	0,673	0,634	0,598	0,646	0,662	0,655	0,696	0,747	0,800	0,805	0,803	0,756	0,717	0,678	0,629	15,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 00:10-00:34 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης. Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε στη 01:13.																										

Τρίτη, 5 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,578	0,563	0,550	0,543	0,537	0,573	0,609	0,622	0,634	0,650	0,642	0,665	0,627	0,643	0,694	0,695	0,672	0,754	0,895	0,817	0,783	0,726	0,658	0,615	15,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,633	0,611	0,587	0,573	0,569	0,591	0,642	0,652	0,643	0,695	0,698	0,716	0,710	0,697	0,667	0,699	0,804	0,909	0,758	0,971	0,861	0,803	0,734	0,664	16,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 18:36-19:02 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω σφάλματος στο δίκτυο.																										

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 15 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός Λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,593	0,587	0,568	0,563	0,537	0,555	0,604	0,566	0,563	0,577	0,555	0,555	0,555	0,581	0,588	0,638	0,612	0,815	0,811	0,797	0,756	0,726	0,666	0,621	14,99	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 17 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός Λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,649	0,649	0,599	0,585	0,592	0,616	0,631	0,643	0,704	0,735	0,850	0,856	0,872	0,852	0,866	0,807	0,844	0,869	0,976	0,955	0,872	0,833	0,753	0,671	18,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,599	0,580	0,566	0,564	0,555	0,573	0,644	0,680	0,657	0,630	0,665	0,640	0,608	0,617	0,617	0,688	0,728	0,811	0,941	0,919	0,890	0,842	0,809	0,695	16,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,647	0,609	0,626	0,588	0,579	0,631	0,646	0,628	0,630	0,617	0,635	0,666	0,657	0,674	0,616	0,642	0,706	0,847	0,917	0,855	0,812	0,743	0,703	0,647	16,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,694		1					
	01:00	0,688		1					
	02:00	0,640		1					
	03:00	0,621		1					
	04:00	0,623		1					
	05:00	0,661		1					
	06:00	0,713		1					
	07:00	0,730		1					
	08:00	0,739		1					
	09:00	0,644		1					
	10:00	0,619		1					
	11:00	0,606			1				
	12:00	0,656			1				
	13:00	0,645			1				
	14:00	0,656			1				
	15:00	0,676			1				
	16:00	0,792			1				
	17:00	0,892			1				
	18:00	0,933			1				
	19:00	1,020			1				
	20:00	1,026	1		1				
	21:00	0,923	1		1				
	22:00	0,830			1				
	23:00	0,744			1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,676			1				
	01:00	0,665			1				
	02:00	0,638			1				
	03:00	0,623			1				
	04:00	0,605			1				
	05:00	0,638			1				
	06:00	0,690			1				
	07:00	0,695			1				
	08:00	0,643			1				
	09:00	0,643					1		
	10:00	0,646					1		
	11:00	0,676					1		
	12:00	0,635					1		
	13:00	0,615					1		
	14:00	0,633					1		
	15:00	0,711					1		
	16:00	0,751					1		
	17:00	0,869					1		
	18:00	0,936					1		
	19:00	0,908	1				1		
	20:00	0,893	1				1		
	21:00	0,829					1		
	22:00	0,781					1		
	23:00	0,692					1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,612					1		
	01:00	0,628					1		
	02:00	0,601					1		
	03:00	0,577					1		
	04:00	0,581					1		
	05:00	0,608					1		
	06:00	0,647					1		
	07:00	0,641					1		
	08:00	0,671					1		
	09:00	0,721					1		
	10:00	0,695			1		1		
	11:00	0,703			1				
	12:00	0,697			1				
	13:00	0,666			1				
	14:00	0,771			1				
	15:00	0,745			1				
	16:00	0,823			1				
	17:00	0,916			1				
	18:00	0,983			1				
	19:00	0,967			1				
	20:00	0,912			1				
	21:00	0,844			1				
	22:00	0,798			1				
	23:00	0,742			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,676			1				
	01:00	0,636			1				
	02:00	0,618			1				
	03:00	0,608			1				
	04:00	0,601			1				
	05:00	0,631			1				
	06:00	0,669			1				
	07:00	0,655			1				
	08:00	0,688			1				
	09:00	0,743			1				
	10:00	0,782			1				
	11:00	0,860			1				
	12:00	0,833			1				
	13:00	0,816			1				
	14:00	0,834			1				
	15:00	0,896			1				
	16:00	0,945			1				
	17:00	0,994			1				
	18:00	1,011	1		1				
	19:00	0,965	1		1				
	20:00	0,868	1		1				
	21:00	0,691		1	1				
	22:00	0,785		1					
	23:00	0,737		1					

Γεγνηκή διακοπή στις 21:00



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,697		1					
	01:00	0,671		1					
	02:00	0,638		1					
	03:00	0,639		1					
	04:00	0,622		1					
	05:00	0,639		1					
	06:00	0,672		1					
	07:00	0,689		1					
	08:00	0,713		1					
	09:00	0,708		1					
	10:00	0,668		1					
	11:00	0,677		1					
	12:00	0,697		1					
	13:00	0,708		1					
	14:00	0,697		1					
	15:00	0,682		1					
	16:00	0,734		1					
	17:00	0,818		1					
	18:00	0,866		1					
	19:00	0,897		1					
	20:00	0,874		1					
	21:00	0,811		1					
	22:00	0,729		1					
	23:00	0,652		1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,586		1					
	01:00	0,566		1					
	02:00	0,565		1					
	03:00	0,569		1					
	04:00	0,567		1					
	05:00	0,573		1					
	06:00	0,614		1					
	07:00	0,629		1					
	08:00	0,723		1					
	09:00	0,784			1				
	10:00	0,705			1				
	11:00	0,728			1				
	12:00	0,678			1				
	13:00	0,688			1				
	14:00	0,708			1				
	15:00	0,732			1				
	16:00	0,767			1				
	17:00	0,870			1				
	18:00	0,919			1				
	19:00	0,902			1				
	20:00	0,834			1				
	21:00	0,700			1				
	22:00	0,640			1				
	23:00	0,642			1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,607			1				
	01:00	0,641			1				
	02:00	0,647			1				
	03:00	0,639			1				
	04:00	0,653			1				
	05:00	0,646			1				
	06:00	0,704			1				
	07:00	0,722			1				
	08:00	0,846			1				
	09:00	0,838			1				
	10:00	0,860			1				
	11:00	0,873			1				
	12:00	0,841			1				
	13:00	0,795			1				
	14:00	0,883			1				
	15:00	0,885	1		1				
	16:00	0,855	1		1				
	17:00	0,916	1		1				
	18:00	0,977	1		1				
	19:00	1,001	1		1				
	20:00	0,975	1		1				
	21:00	0,893			1				
	22:00	0,832			1				
	23:00	0,749			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,688			1				
	01:00	0,705			1				
	02:00	0,697			1				
	03:00	0,672			1				
	04:00	0,685			1				
	05:00	0,693			1				
	06:00	0,747			1				
	07:00	0,733			1				
	08:00	0,734			1				
	09:00	0,688			1				
	10:00	0,744			1				
	11:00	0,733			1				
	12:00	0,691			1				
	13:00	0,663			1				
	14:00	0,704			1				
	15:00	0,768			1				
	16:00	0,783			1				
	17:00	0,899			1				
	18:00	0,968			1				
	19:00	0,993			1				
	20:00	0,912			1				
	21:00	0,843			1				
	22:00	0,778			1				
	23:00	0,706			1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,654			1				
	01:00	0,628			1				
	02:00	0,617			1				
	03:00	0,609			1				
	04:00	0,602			1				
	05:00	0,625			1				
	06:00	0,683			1				
	07:00	0,678			1				
	08:00	0,698			1				
	09:00	0,692			1				
	10:00	0,687			1				
	11:00	0,702			1				
	12:00	0,652			1				
	13:00	0,631			1				
	14:00	0,708			1				
	15:00	0,778			1				
	16:00	0,829			1				
	17:00	0,933			1				
	18:00	0,918			1				
	19:00	0,911			1				
	20:00	0,901			1				
	21:00	0,824			1				
	22:00	0,767			1				
	23:00	0,706			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,641			1				
	01:00	0,627			1				
	02:00	0,606			1				
	03:00	0,588			1				
	04:00	0,625			1				
	05:00	0,645			1				
	06:00	0,669			1				
	07:00	0,666			1				
	08:00	0,680			1				
	09:00	0,696			1				
	10:00	0,701			1				
	11:00	0,698			1				
	12:00	0,637			1				
	13:00	0,657			1				
	14:00	0,658			1				
	15:00	0,749			1				
	16:00	0,795			1				
	17:00	0,877			1				
	18:00	0,883			1				
	19:00	0,834			1				
	20:00	0,811			1				
	21:00	0,837			1				
	22:00	0,768			1				
	23:00	0,706			1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,659			1				
	01:00	0,642			1				
	02:00	0,623			1				
	03:00	0,633			1				
	04:00	0,604			1				
	05:00	0,607			1				
	06:00	0,666			1				
	07:00	0,642			1				
	08:00	0,673			1				
	09:00	0,714			1				
	10:00	0,756			1				
	11:00	0,691			1				
	12:00	0,688			1				
	13:00	0,730			1				
	14:00	0,750			1				
	15:00	0,781			1				
	16:00	0,882			1				
	17:00	0,928			1				
	18:00	0,904			1				
	19:00	0,893			1				
	20:00	0,874			1				
	21:00	0,831			1				
	22:00	0,766			1				
	23:00	0,683			1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,636			1				
	01:00	0,617			1				
	02:00	0,600			1				
	03:00	0,601			1				
	04:00	0,596			1				
	05:00	0,600			1				
	06:00	0,621			1				
	07:00	0,603			1				
	08:00	0,612			1				
	09:00	0,648			1				
	10:00	0,699			1				
	11:00	0,712			1				
	12:00	0,730			1				
	13:00	0,800			1				
	14:00	0,777			1				
	15:00	0,747			1				
	16:00	0,797			1				
	17:00	0,866			1				
	18:00	0,870			1				
	19:00	0,807			1				
	20:00	0,774			1				
	21:00	0,746			1				
	22:00	0,703			1				
	23:00	0,662			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,613			1				
	01:00	0,597			1				
	02:00	0,582			1				
	03:00	0,562			1				
	04:00	0,580			1				
	05:00	0,597			1				
	06:00	0,617			1				
	07:00	0,633			1				
	08:00	0,655			1				
	09:00	0,737			1				
	10:00	0,817			1				
	11:00	0,793			1				
	12:00	0,755			1				
	13:00	0,751			1				
	14:00	0,775			1				
	15:00	0,748			1				
	16:00	0,773			1				
	17:00	0,866			1				
	18:00	0,905			1				
	19:00	0,889			1				
	20:00	0,836			1				
	21:00	0,803			1				
	22:00	0,731			1				
	23:00	0,671			1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,636			1				
	01:00	0,612			1				
	02:00	0,591			1				
	03:00	0,583			1				
	04:00	0,574			1				
	05:00	0,594			1				
	06:00	0,634			1				
	07:00	0,654			1				
	08:00	0,651			1				
	09:00	0,641			1				
	10:00	0,647			1				
	11:00	0,668			1				
	12:00	0,626			1				
	13:00	0,707			1				
	14:00	0,760			1				
	15:00	0,767			1				
	16:00	0,845			1				
	17:00	0,868			1				
	18:00	0,910			1				
	19:00	0,909			1				
	20:00	0,822			1				
	21:00	0,800			1				
	22:00	0,746			1				
	23:00	0,720			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,688			1				
	01:00	0,639			1				
	02:00	0,606			1				
	03:00	0,588			1				
	04:00	0,601			1				
	05:00	0,624			1				
	06:00	0,641			1				
	07:00	0,647			1				
	08:00	0,674			1				
	09:00	0,681			1				
	10:00	0,688			1				
	11:00	0,677			1				
	12:00	0,640			1				
	13:00	0,685			1				
	14:00	0,675			1				
	15:00	0,654			1				
	16:00	0,731			1				
	17:00	0,802			1				
	18:00	0,845			1				
	19:00	0,864			1				
	20:00	0,807			1				
	21:00	0,752			1				
	22:00	0,706			1				
	23:00	0,657			1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,633			1				
	01:00	0,603			1				
	02:00	0,608			1				
	03:00	0,569			1				
	04:00	0,565			1				
	05:00	0,594			1				
	06:00	0,635			1				
	07:00	0,631			1				
	08:00	0,660			1				
	09:00	0,614			1				
	10:00	0,626			1				
	11:00	0,595			1				
	12:00	0,608			1				
	13:00	0,612			1				
	14:00	0,624			1				
	15:00	0,713			1				
	16:00	0,720			1				
	17:00	0,839			1				
	18:00	0,934			1				
	19:00	0,910			1				
	20:00	0,835			1				
	21:00	0,782			1				
	22:00	0,738			1				
	23:00	0,691			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,636		1					
	01:00	0,610		1					
	02:00	0,581		1					
	03:00	0,571		1					
	04:00	0,569		1					
	05:00	0,595		1					
	06:00	0,630		1					
	07:00	0,610		1					
	08:00	0,615		1					
	09:00	0,659			1				
	10:00	0,637			1				
	11:00	0,598			1				
	12:00	0,646			1				
	13:00	0,632			1				
	14:00	0,654			1				
	15:00	0,711			1				
	16:00	0,767			1				
	17:00	0,901			1				
	18:00	0,923			1				
	19:00	0,919			1				
	20:00	0,889			1				
	21:00	0,853			1				
	22:00	0,792			1				
	23:00	0,726			1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,672			1				
	01:00	0,648			1				
	02:00	0,614			1				
	03:00	0,602			1				
	04:00	0,607			1				
	05:00	0,627			1				
	06:00	0,676			1				
	07:00	0,660			1				
	08:00	0,668			1				
	09:00	0,648			1				
	10:00	0,645			1				
	11:00	0,599			1				
	12:00	0,581			1				
	13:00	0,587			1				
	14:00	0,622			1				
	15:00	0,722			1				
	16:00	0,801			1				
	17:00	0,912			1				
	18:00	0,959			1				
	19:00	0,967			1				
	20:00	0,901			1				
	21:00	0,868			1				
	22:00	0,802			1				
	23:00	0,718			1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,648			1				
	01:00	0,629			1				
	02:00	0,604			1				
	03:00	0,612			1				
	04:00	0,597			1				
	05:00	0,616			1				
	06:00	0,668			1				
	07:00	0,656			1				
	08:00	0,679			1				
	09:00	0,733			1				
	10:00	0,739			1				
	11:00	0,744			1				
	12:00	0,753			1				
	13:00	0,760			1				
	14:00	0,797			1				
	15:00	0,758			1				
	16:00	0,731			1				
	17:00	0,822			1				
	18:00	0,868			1				
	19:00	0,831			1				
	20:00	0,768			1				
	21:00	0,758			1				
	22:00	0,710			1				
	23:00	0,673			1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,618			1				
	01:00	0,607			1				
	02:00	0,594			1				
	03:00	0,584			1				
	04:00	0,566			1				
	05:00	0,596			1				
	06:00	0,625			1				
	07:00	0,633			1				
	08:00	0,684			1				
	09:00	0,702			1				
	10:00	0,735			1				
	11:00	0,683			1				
	12:00	0,658			1				
	13:00	0,636			1				
	14:00	0,655			1				
	15:00	0,688			1				
	16:00	0,814			1				
	17:00	0,893			1				
	18:00	0,963			1				
	19:00	0,948			1				
	20:00	0,892			1				
	21:00	0,863			1				
	22:00	0,789			1				
	23:00	0,695			1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,632			1				
	01:00	0,629			1				
	02:00	0,618			1				
	03:00	0,597			1				
	04:00	0,608			1				
	05:00	0,631			1				
	06:00	0,648			1				
	07:00	0,649			1				
	08:00	0,677			1				
	09:00	0,645			1				
	10:00	0,604			1				
	11:00	0,603			1				
	12:00	0,616			1				
	13:00	0,615			1				
	14:00	0,629			1				
	15:00	0,671			1				
	16:00	0,760			1				
	17:00	0,822			1				
	18:00	0,866			1				
	19:00	0,918			1				
	20:00	0,926			1				
	21:00	0,873			1				
	22:00	0,807			1				
	23:00	0,730			1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,659			1				
	01:00	0,625			1				
	02:00	0,598			1				
	03:00	0,604			1				
	04:00	0,586			1				
	05:00	0,612			1				
	06:00	0,672			1				
	07:00	0,684			1				
	08:00	0,641			1				
	09:00	0,591			1				
	10:00	0,588			1				
	11:00	0,571			1				
	12:00	0,545			1				
	13:00	0,621			1				
	14:00	0,740			1				
	15:00	0,716			1				
	16:00	0,717			1				
	17:00	0,776			1				
	18:00	0,806			1				
	19:00	0,808			1				
	20:00	0,821			1				
	21:00	0,763			1				
	22:00	0,681			1				
	23:00	0,636			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,601			1				
	01:00	0,577			1				
	02:00	0,569			1				
	03:00	0,552			1				
	04:00	0,548			1				
	05:00	0,567			1				
	06:00	0,622			1				
	07:00	0,603			1				
	08:00	0,636			1				
	09:00	0,572				1			
	10:00	0,534				1			
	11:00	0,526				1			
	12:00	0,536				1			
	13:00	0,569				1			
	14:00	0,608				1			
	15:00	0,669				1			
	16:00	0,650				1			
	17:00	0,740				1			
	18:00	0,815			1				
	19:00	0,797			1				
	20:00	0,786			1				
	21:00	0,739			1				
	22:00	0,693			1				
	23:00	0,626			1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,578			1				
	01:00	0,563			1				
	02:00	0,547			1				
	03:00	0,543			1				
	04:00	0,542			1				
	05:00	0,571			1				
	06:00	0,605			1				
	07:00	0,601			1				
	08:00	0,573			1				
	09:00	0,597			1				
	10:00	0,622			1				
	11:00	0,578			1				
	12:00	0,556			1				
	13:00	0,553			1				
	14:00	0,562			1				
	15:00	0,631			1				
	16:00	0,669			1				
	17:00	0,732			1				
	18:00	0,804			1				
	19:00	0,762			1				
	20:00	0,743			1				
	21:00	0,702			1				
	22:00	0,651			1				
	23:00	0,627			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,610			1				
	01:00	0,580			1				
	02:00	0,546			1				
	03:00	0,537			1				
	04:00	0,535			1				
	05:00	0,529			1				
	06:00	0,572			1				
	07:00	0,554			1				
	08:00	0,535			1				
	09:00	0,570			1				
	10:00	0,577			1				
	11:00	0,577			1				
	12:00	0,557			1				
	13:00	0,554			1				
	14:00	0,553			1				
	15:00	0,595			1				
	16:00	0,618			1				
	17:00	0,720			1				
	18:00	0,752			1				
	19:00	0,753			1				
	20:00	0,721			1				
	21:00	0,683			1				
	22:00	0,649			1				
	23:00	0,609			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,578			1				
	01:00	0,547			1				
	02:00	0,529			1				
	03:00	0,512			1				
	04:00	0,519			1				
	05:00	0,529			1				
	06:00	0,577			1				
	07:00	0,561			1				
	08:00	0,583			1				
	09:00	0,563			1				
	10:00	0,553			1				
	11:00	0,621			1				
	12:00	0,604			1				
	13:00	0,556			1				
	14:00	0,595			1				
	15:00	0,577			1				
	16:00	0,584			1				
	17:00	0,644			1				
	18:00	0,688			1				
	19:00	0,682			1				
	20:00	0,669			1				
	21:00	0,634			1				
	22:00	0,626			1				
	23:00	0,580			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,547			1				
	01:00	0,526			1				
	02:00	0,515			1				
	03:00	0,501			1				
	04:00	0,504			1				
	05:00	0,509			1				
	06:00	0,544			1				
	07:00	0,549			1				
	08:00	0,561			1				
	09:00	0,534			1				
	10:00	0,516			1				
	11:00	0,535			1				
	12:00	0,594			1				
	13:00	0,645			1				
	14:00	0,631			1				
	15:00	0,646			1				
	16:00	0,701			1				
	17:00	0,751			1				
	18:00	0,740			1				
	19:00	0,743			1				
	20:00	0,737			1				
	21:00	0,710			1				
	22:00	0,644			1				
	23:00	0,598			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,610		1					
	01:00	0,578		1					
	02:00	0,537		1					
	03:00	0,523		1					
	04:00	0,498		1					
	05:00	0,515		1					
	06:00	0,551		1					
	07:00	0,575		1					
	08:00	0,619		1					
	09:00	0,640		1					
	10:00	0,646		1					
	11:00	0,666		1					
	12:00	0,635		1					
	13:00	0,674		1					
	14:00	0,704			1				
	15:00	0,726			1				
	16:00	0,718			1				
	17:00	0,757			1				
	18:00	0,787			1				
	19:00	0,777			1				
	20:00	0,713			1				
	21:00	0,663			1				
	22:00	0,607			1				
	23:00	0,579			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ο ρ μ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,569			1				
	01:00	0,568			1				
	02:00	0,553			1				
	03:00	0,544			1				
	04:00	0,537			1				
	05:00	0,545			1				
	06:00	0,545			1				
	07:00	0,567			1				
	08:00	0,608			1				
	09:00	0,660			1				
	10:00	0,605			1				
	11:00	0,611			1				
	12:00	0,594			1				
	13:00	0,594			1				
	14:00	0,597			1				
	15:00	0,588			1				
	16:00	0,621			1				
	17:00	0,689			1				
	18:00	0,724			1				
	19:00	0,725			1				
	20:00	0,705			1				
	21:00	0,633			1				
	22:00	0,600			1				
	23:00	0,561			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,576			1				
	01:00	0,573			1				
	02:00	0,565			1				
	03:00	0,546			1				
	04:00	0,539			1				
	05:00	0,545			1				
	06:00	0,555			1				
	07:00	0,580			1				
	08:00	0,590			1				
	09:00	0,603			1				
	10:00	0,643			1				
	11:00	0,716			1				
	12:00	0,727			1				
	13:00	0,744			1				
	14:00	0,705			1				
	15:00	0,685			1				
	16:00	0,728			1				
	17:00	0,750			1				
	18:00	0,766			1				
	19:00	0,769			1				
	20:00	0,714			1				
	21:00	0,680			1				
	22:00	0,649			1				
	23:00	0,609			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,596			1				
	01:00	0,587			1				
	02:00	0,577			1				
	03:00	0,566			1				
	04:00	0,573			1				
	05:00	0,568			1				
	06:00	0,592			1				
	07:00	0,615			1				
	08:00	0,631			1				
	09:00	0,668			1				
	10:00	0,727			1				
	11:00	0,783			1				
	12:00	0,767			1				
	13:00	0,767			1				
	14:00	0,764			1				
	15:00	0,782			1				
	16:00	0,781			1				
	17:00	0,824			1				
	18:00	0,805			1				
	19:00	0,803			1				
	20:00	0,782			1				
	21:00	0,726			1				
	22:00	0,690			1				
	23:00	0,676			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,653			1				
	01:00	0,629			1				
	02:00	0,605			1				
	03:00	0,594			1				
	04:00	0,587			1				
	05:00	0,572			1				
	06:00	0,583			1				
	07:00	0,626			1				
	08:00	0,650			1				
	09:00	0,699			1				
	10:00	0,781			1				
	11:00	0,760			1				
	12:00	0,793			1				
	13:00	0,740			1				
	14:00	0,717			1				
	15:00	0,776			1				
	16:00	0,778			1				
	17:00	0,815			1				
	18:00	0,828			1				
	19:00	0,838			1				
	20:00	0,812			1				
	21:00	0,799			1				
	22:00	0,744			1				
	23:00	0,689			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,654			1				
	01:00	0,637			1				
	02:00	0,614			1				
	03:00	0,599			1				
	04:00	0,600			1				
	05:00	0,606			1				
	06:00	0,642			1				
	07:00	0,673			1				
	08:00	0,687			1				
	09:00	0,739			1				
	10:00	0,776			1				
	11:00	0,741			1				
	12:00	0,752			1				
	13:00	0,744			1				
	14:00	0,724			1				
	15:00	0,695			1				
	16:00	0,713			1				
	17:00	0,790			1				
	18:00	0,819			1				
	19:00	0,831			1				
	20:00	0,802			1				
	21:00	0,737			1				
	22:00	0,696			1				
	23:00	0,659			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,645			1				
	01:00	0,632			1				
	02:00	0,629			1				
	03:00	0,613			1				
	04:00	0,602			1				
	05:00	0,608			1				
	06:00	0,618			1				
	07:00	0,650			1				
	08:00	0,662			1				
	09:00	0,680			1				
	10:00	0,721			1				
	11:00	0,704			1				
	12:00	0,674			1				
	13:00	0,698			1				
	14:00	0,661			1				
	15:00	0,674			1				
	16:00	0,740			1				
	17:00	0,799			1				
	18:00	0,812			1				
	19:00	0,846			1				
	20:00	0,813			1				
	21:00	0,776			1				
	22:00	0,728			1				
	23:00	0,686			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,649			1				
	01:00	0,640			1				
	02:00	0,612			1				
	03:00	0,605			1				
	04:00	0,608			1				
	05:00	0,605			1				
	06:00	0,630			1				
	07:00	0,628			1				
	08:00	0,643			1				
	09:00	0,662			1				
	10:00	0,617			1				
	11:00	0,604			1				
	12:00	0,582			1				
	13:00	0,593			1				
	14:00	0,610			1				
	15:00	0,669			1				
	16:00	0,748			1				
	17:00	0,827			1				
	18:00	0,856			1				
	19:00	0,832			1				
	20:00	0,761			1				
	21:00	0,726			1				
	22:00	0,669			1				
	23:00	0,629			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης