Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,630	1,519	1,479	1,427	1,431	1,464	1,609	1,876	2,139	2,196	2,178	2,026	1,911	1,886	1,727	1,599	1,635	2,078	2,316	2,261	2,259	2,199	2,016	1,845	44,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,658	1,536	1,503	1,450	1,485	1,466	1,586	1,662	1,979	2,233	2,362	2,545	2,591	2,566	2,483	2,302	2,190	2,305	2,514	2,553	2,440	2,194	2,091	1,854	49,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,733	1,628	1,586	1,568	1,560	1,564	1,705	1,823	2,062	2,288	2,617	2,615	2,569	2,486	2,242	2,084	2,113	2,238	2,404	2,422	2,405	2,368	2,178	1,926	50,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,754	1,649	1,581	1,595	1,613	1,679	1,806	2,011	2,323	2,605	2,764	2,719	2,750	2,610	2,477	2,408	2,427	2,518	2,648	2,662	2,635	2,452	2,232	2,035	53,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,891	1,753	1,671	1,647	1,643	1,696	1,785	1,978	2,282	2,543	2,709	2,682	2,711	2,745	2,494	2,335	2,405	2,524	2,685	2,734	2,645	2,455	2,258	2,031	54,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,841	1,701	1,625	1,634	1,613	1,599	1,793	1,901	2,202	2,359	2,462	2,494	2,530	2,555	2,377	2,277	2,271	2,422	2,633	2,696	2,639	2,419	2,195	1,961	52,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,804	1,628	1,584	1,527	1,527	1,562	1,659	1,823	2,218	2,441	2,614	2,585	2,441	2,309	2,183	2,223	2,237	2,332	2,520	2,542	2,518	2,282	2,095	1,881	50,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,689	1,553	1,504	1,450	1,443	1,467	1,592	1,810	2,205	2,151	2,133	2,045	2,087	2,093	2,017	1,920	1,921	2,108	2,470	2,535	2,415	2,284	2,053	1,860	46,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,741	1,583	1,511	1,469	1,482	1,487	1,547	1,523	1,231	2,007	2,141	2,276	2,515	2,568	2,349	2,280	2,298	2,363	2,457	2,549	2,461	2,264	2,028	1,804	47,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,629	1,516	1,438	1,430	1,456	1,441	1,509	1,624	1,802	2,047	2,198	2,175	2,080	2,091	1,895	1,728	1,846	2,035	2,237	2,218	2,189	2,111	1,949	1,713	44,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,563	1,440	1,401	1,382	1,359	1,418	1,521	1,793	2,017	1,958	1,939	1,874	1,852	1,861	1,793	1,699	1,734	1,983	2,256	2,407	2,441	2,238	1,984	1,819	43,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 1 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,621	1,514	1,391	1,375	1,375	1,449	1,524	1,716	2,080	2,120	2,042	1,697	2,102	2,182	2,148	2,014	2,025	2,054	2,303	2,352	2,377	2,153	1,858	1,663	45,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,545	1,408	1,390	1,301	1,349	1,351	1,490	1,720	2,020	2,054	2,140	1,933	2,041	2,176	2,140	2,029	2,095	2,192	2,357	2,496	2,433	2,255	1,998	1,824	45,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 3 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,597	1,496	1,403	1,401	1,402	1,455	1,551	1,813	2,134	2,342	2,353	2,347	2,338	2,348	2,146	2,167	2,183	2,296	2,524	2,499	2,388	2,234	2,056	1,843	48,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,671	1,539	1,469	1,432	1,419	1,501	1,611	1,840	2,199	2,344	2,404	2,312	2,397	2,322	2,161	2,037	1,993	2,001	2,403	2,372	2,348	2,293	2,143	1,961	48,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,754	1,602	1,540	1,419	1,493	1,461	1,576	1,679	1,897	1,939	1,905	1,861	1,866	1,817	1,691	1,619	1,692	1,929	2,359	2,381	2,381	2,114	1,935	1,768	43,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,604	1,475	1,389	1,345	1,341	1,349	1,372	1,511	1,682	1,801	1,918	1,926	1,892	1,889	1,778	1,681	1,720	1,878	2,166	2,229	2,196	2,077	1,943	1,718	41,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 7 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,579	1,440	1,399	1,331	1,348	1,353	1,518	1,699	1,941	1,913	1,778	1,615	1,759	1,751	1,686	1,559	1,619	1,813	2,117	2,256	2,211	2,093	1,878	1,679	41,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,477	1,365	1,279	1,292	1,271	1,414	1,500	1,764	2,004	2,303	2,437	2,492	2,604	2,570	2,465	2,299	2,333	2,391	2,640	2,667	2,536	2,272	2,078	1,830	49,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,668	1,493	1,469	1,428	1,445	1,444	1,648	1,818	1,953	2,062	1,969	1,865	1,915	1,960	1,791	1,707	1,757	1,947	2,300	2,370	2,386	2,229	1,995	1,803	44,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ	Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη	16/2/2022
Ισχύς (MW)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		ΚΑΙΡΟΣ:	
ΤΕ (MW):	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637			

			Απολογιστική Λειτουργία								
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Φορτίο (MW)	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Φόρτιση ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Εκτιμώμενο κόστος καυσίμου (€)
Τετάρτη	16/02/22 0:00	1,518				1	1		0,682	69%	351
	16/02/22 1:00	1,353				1	1		0,847	62%	317
	16/02/22 2:00	1,286				1	1		0,914	58%	303
	16/02/22 3:00	1,283				1	1		0,917	58%	302
	16/02/22 4:00	1,283				1	1		0,917	58%	302
	16/02/22 5:00	1,346				1	1		0,854	61%	315
	16/02/22 6:00	1,446				1	1		0,754	66%	336
	16/02/22 7:00	1,630				1	1		0,570	74%	374
	16/02/22 8:00	1,799				1	1		0,401	82%	409
	16/02/22 9:00	1,789				1	1		0,411	81%	407
	16/02/22 10:00	1,806				1	1		0,394	82%	411
	16/02/22 11:00	1,739				1	1		0,461	79%	397
	16/02/22 12:00	1,748				1	1		0,452	79%	399
	16/02/22 13:00	1,804				1	1		0,396	82%	411
	16/02/22 14:00	1,775				1	1		0,425	81%	405
	16/02/22 15:00	1,693				1	1		0,507	77%	387
	16/02/22 16:00	1,804				1	1		0,396	82%	411
	16/02/22 17:00	1,937				1	1		0,263	88%	439
	16/02/22 18:00	2,169	1			1	1		1,131	66%	733
	16/02/22 19:00	2,306	1			1	1		0,994	70%	532
	16/02/22 20:00	2,229	1			1	1		1,071	68%	516
	16/02/22 21:00	2,100	1			1	1		1,200	64%	490
	16/02/22 22:00	1,925	1			1	1		1,375	58%	453
	16/02/22 23:00	1,679	1			1			0,521	76%	384
											9.783

Παρατηρήσεις:

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ	Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη	15/2/2022
Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		ΚΑΙΡΟΣ:	
ΤΕ (MW):	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637			

			Απολογιστική Λειτουργία								
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Φορτίο (MW)	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Φόρτιση ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Εκτιμώμενο κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη	15/02/22 0:00	1,561		1			1		0,639	71%	360
	15/02/22 1:00	1,410		1			1		0,790	64%	329
	15/02/22 2:00	1,341		1			1		0,859	61%	314
	15/02/22 3:00	1,310		1			1		0,890	60%	308
	15/02/22 4:00	1,334		1			1		0,866	61%	312
	15/02/22 5:00	1,369		1			1		0,831	62%	320
	15/02/22 6:00	1,486		1			1		0,714	68%	344
	15/02/22 7:00	1,698		1			1		0,502	77%	388
	15/02/22 8:00	1,779		1			1		0,421	81%	405
	15/02/22 9:00	1,787		1			1		0,413	81%	407
	15/02/22 10:00	1,839		1			1		0,361	84%	418
	15/02/22 11:00	1,758		1			1		0,442	80%	401
	15/02/22 12:00	1,731		1			1		0,469	79%	395
	15/02/22 13:00	1,760		1			1		0,440	80%	401
	15/02/22 14:00	1,643		1			1		0,557	75%	377
	15/02/22 15:00	1,499		1			1		0,701	68%	347
	15/02/22 16:00	1,598		1			1		0,602	73%	368
	15/02/22 17:00	1,869		1			1		0,331	85%	424
	15/02/22 18:00	2,212		1		1	1		1,088	67%	513
	15/02/22 19:00	2,404		1		1	1		0,896	73%	553
	15/02/22 20:00	2,270		1		1	1		1,030	69%	525
	15/02/22 21:00	2,140		1		1	1		1,160	65%	498
	15/02/22 22:00	1,898				1	1		0,302	86%	298
	15/02/22 23:00	1,653				1	1		0,547	75%	379
											9.384

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ	Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα	14/2/2022
Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	ΚΑΙΡΟΣ:	
ΤΕ (MW):		0,637	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637		
		Απολογιστική Λειτουργία							

Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Φορτίο (MW)	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Φόρτιση ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Εκτιμώμενο κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα	14/02/22 0:00	1,564	1	1					0,636	71%	361
	14/02/22 1:00	1,426	1	1					0,774	65%	332
	14/02/22 2:00	1,365	1	1					0,835	62%	319
	14/02/22 3:00	1,366	1	1					0,834	62%	319
	14/02/22 4:00	1,358	1	1					0,842	62%	318
	14/02/22 5:00	1,385	1	1					0,815	63%	323
	14/02/22 6:00	1,491	1	1					0,709	68%	345
	14/02/22 7:00	1,666	1	1					0,534	76%	382
	14/02/22 8:00	1,854	1	1					0,346	84%	421
	14/02/22 9:00	1,793	1	1					0,407	82%	408
	14/02/22 10:00	1,748	1	1					0,452	79%	399
	14/02/22 11:00	1,605	1	1					0,595	73%	369
	14/02/22 12:00	1,627	1	1					0,573	74%	374
	14/02/22 13:00	1,673	1	1					0,527	76%	383
	14/02/22 14:00	1,672	1	1					0,528	76%	383
	14/02/22 15:00	1,665	1	1					0,535	76%	381
	14/02/22 16:00	1,677	1	1					0,523	76%	384
	14/02/22 17:00	1,878	1	1					0,322	85%	426
	14/02/22 18:00	2,182	1	1			1		1,118	66%	507
	14/02/22 19:00	2,303	1	1			1		0,997	70%	532
	14/02/22 20:00	2,304	1	1			1		0,996	70%	532
	14/02/22 21:00	2,131	1	1			1		1,169	65%	496
	14/02/22 22:00	1,924	1	1			1		1,376	58%	453
	14/02/22 23:00	1,726		1			1		0,474	78%	394
											9.540

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ	Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή	13/2/2022
Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		ΚΑΙΡΟΣ:	
ΤΕ (MW):	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637			

			Απολογιστική Λειτουργία								
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Φορτίο (MW)	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Φόρτιση ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Εκτιμώμενο κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή	13/02/22 0:00	1,600	1			1			0,600	73%	368
	13/02/22 1:00	1,457	1			1			0,743	66%	338
	13/02/22 2:00	1,402	1			1			0,798	64%	327
	13/02/22 3:00	1,348	1			1			0,852	61%	316
	13/02/22 4:00	1,352	1			1			0,848	61%	316
	13/02/22 5:00	1,354	1			1			0,846	62%	317
	13/02/22 6:00	1,458	1			1			0,742	66%	338
	13/02/22 7:00	1,576	1			1			0,624	72%	363
	13/02/22 8:00	1,782	1			1			0,418	81%	406
	13/02/22 9:00	2,021	1			1			0,179	92%	457
	13/02/22 10:00	2,237	1	1		1			1,063	68%	518
	13/02/22 11:00	2,408	1	1		1			0,892	73%	554
	13/02/22 12:00	2,445	1	1		1			0,855	74%	561
	13/02/22 13:00	2,481	1	1		1			0,819	75%	569
	13/02/22 14:00	2,256	1	1		1			1,044	68%	522
	13/02/22 15:00	2,084	1	1		1			1,216	63%	486
	13/02/22 16:00	2,075	1	1		1			1,225	63%	484
	13/02/22 17:00	2,172	1	1		1			1,128	66%	505
	13/02/22 18:00	2,268	1	1		1			1,032	69%	524
	13/02/22 19:00	2,255	1	1		1			1,045	68%	522
	13/02/22 20:00	2,205	1	1		1			1,095	67%	511
	13/02/22 21:00	2,107	1	1		1			1,193	64%	491
	13/02/22 22:00	1,930	1	1					0,270	88%	303
	13/02/22 23:00	1,760	1	1					0,440	80%	401
											10.497

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ	Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο	12/2/2022
Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		ΚΑΙΡΟΣ:	
ΤΕ (MW):	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637			

			Απολογιστική Λειτουργία								
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Φορτίο (MW)	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Φόρτιση ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Εκτιμώμενο κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο	12/02/22 0:00	1,603				1	1		0,597	73%	368
	12/02/22 1:00	1,442				1	1		0,758	66%	335
	12/02/22 2:00	1,383				1	1		0,817	63%	323
	12/02/22 3:00	1,348				1	1		0,852	61%	315
	12/02/22 4:00	1,348				1	1		0,852	61%	315
	12/02/22 5:00	1,348				1	1		0,852	61%	315
	12/02/22 6:00	1,447				1	1		0,754	66%	336
	12/02/22 7:00	1,502				1	1		0,698	68%	348
	12/02/22 8:00	1,752				1	1		0,449	80%	400
	12/02/22 9:00	1,804				1	1		0,396	82%	411
	12/02/22 10:00	1,887				1	1		0,313	86%	428
	12/02/22 11:00	1,887				1	1		0,313	86%	428
	12/02/22 12:00	1,952				1	1		0,248	89%	442
	12/02/22 13:00	1,990				1	1		0,210	90%	450
	12/02/22 14:00	1,893				1	1		0,307	86%	429
	12/02/22 15:00	1,902				1	1		0,298	86%	431
	12/02/22 16:00	1,894				1	1		0,306	86%	430
	12/02/22 17:00	1,984				1	1		0,216	90%	449
	12/02/22 18:00	2,208	1			1	1		1,092	67%	512
	12/02/22 19:00	2,381	1			1	1		0,919	72%	548
	12/02/22 20:00	2,278	1			1	1		1,022	69%	527
	12/02/22 21:00	2,090	1			1	1		1,210	63%	487
	12/02/22 22:00	1,912	1			1	1		1,388	58%	450
	12/02/22 23:00	1,715	1			1	1		1,585	52%	409
											9.886

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ	Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή	11/2/2022
Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	ΚΑΙΡΟΣ:	
ΤΕ (MW):		0,637	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637		
		Απολογιστική Λειτουργία							

Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Φορτίο (MW)	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Φόρτιση ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Εκτιμώμενο κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή	11/02/22 0:00	1,534	1				1		0,666	70%	354
	11/02/22 1:00	1,429	1				1		0,771	65%	332
	11/02/22 2:00	1,388	1				1		0,812	63%	324
	11/02/22 3:00	1,366	1				1		0,834	62%	319
	11/02/22 4:00	1,370	1				1		0,830	62%	320
	11/02/22 5:00	1,405	1				1		0,795	64%	327
	11/02/22 6:00	1,572	1				1		0,628	71%	362
	11/02/22 7:00	1,723	1				1		0,477	78%	393
	11/02/22 8:00	1,882	1				1		0,318	86%	427
	11/02/22 9:00	1,806	1				1		0,394	82%	411
	11/02/22 10:00	1,747	1				1		0,453	79%	399
	11/02/22 11:00	1,629	1				1		0,571	74%	374
	11/02/22 12:00	1,700	1				1		0,500	77%	389
	11/02/22 13:00	1,649	1				1		0,551	75%	378
	11/02/22 14:00	1,611	1				1		0,589	73%	370
	11/02/22 15:00	1,524	1				1		0,676	69%	352
	11/02/22 16:00	1,602	1				1		0,598	73%	368
	11/02/22 17:00	1,818	1				1		0,382	83%	413
	11/02/22 18:00	2,149	1			1	1		1,151	65%	500
	11/02/22 19:00	2,207	1			1	1		1,093	67%	512
	11/02/22 20:00	2,171	1			1	1		1,129	66%	504
	11/02/22 21:00	2,153	1			1	1		1,147	65%	501
	11/02/22 22:00	1,938				1	1		0,262	88%	304
	11/02/22 23:00	1,777				1	1		0,423	81%	405
											9.339

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ	Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη	10/2/2022
Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	ΚΑΙΡΟΣ:	
ΤΕ (MW):		0,637	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637		
		Απολογιστική Λειτουργία							

Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Φορτίο (MW)	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Φόρτιση ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Εκτιμώμενο κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη	10/02/22 0:00	1,646		1			1		0,554	75%	377
	10/02/22 1:00	1,453		1			1		0,747	66%	337
	10/02/22 2:00	1,394		1			1		0,806	63%	325
	10/02/22 3:00	1,361		1			1		0,839	62%	318
	10/02/22 4:00	1,403		1			1		0,797	64%	327
	10/02/22 5:00	1,391		1			1		0,809	63%	325
	10/02/22 6:00	1,598		1			1		0,602	73%	368
	10/02/22 7:00	1,774		1			1		0,426	81%	404
	10/02/22 8:00	1,962		1			1		0,238	89%	444
	10/02/22 9:00	1,975		1			1		0,225	90%	447
	10/02/22 10:00	1,897		1			1		0,303	86%	430
	10/02/22 11:00	1,845		1			1		0,355	84%	419
	10/02/22 12:00	1,795		1			1		0,405	82%	409
	10/02/22 13:00	1,815		1			1		0,385	82%	413
	10/02/22 14:00	1,687		1			1		0,513	77%	386
	10/02/22 15:00	1,562		1			1		0,638	71%	360
	10/02/22 16:00	1,684		1			1		0,516	77%	385
	10/02/22 17:00	1,870		1			1		0,330	85%	424
	10/02/22 18:00	2,175	1	1			1		1,125	66%	505
	10/02/22 19:00	2,323	1	1			1		0,977	70%	536
	10/02/22 20:00	2,344	1	1			1		0,956	71%	540
	10/02/22 21:00	2,160	1	1			1		1,140	65%	502
	10/02/22 22:00	1,958	1				1		0,242	89%	307
	10/02/22 23:00	1,742	1				1		0,458	79%	398
											9.687

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

Πέμπτη, 24 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,489	1,365	1,263	1,256	1,257	1,322	1,399	1,666	1,984	2,164	2,333	2,321	2,514	2,174	2,145	2,058	1,980	2,133	2,318	2,320	2,271	2,013	1,803	1,700	45,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,503	1,428	1,302	1,338	1,314	1,337	1,459	1,723	1,883	1,876	1,819	1,751	1,798	1,804	1,737	1,637	1,614	1,745	2,080	2,305	2,204	2,133	1,987	1,844	41,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 26 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,622	1,501	1,371	1,402	1,347	1,381	1,522	1,638	1,822	1,864	1,893	1,827	1,828	1,938	1,839	1,891	1,856	2,072	2,235	2,380	2,306	2,053	1,983	1,769	43,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 27 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,651	1,485	1,443	1,362	1,390	1,424	1,441	1,654	1,908	2,125	2,176	2,237	2,358	2,386	2,229	2,092	1,921	1,980	2,172	2,304	2,301	2,172	1,967	1,811	45,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,573	1,485	1,377	1,378	1,332	1,422	1,532	1,738	1,981	2,065	2,141	2,340	2,171	2,100	2,089	2,035	2,036	2,152	2,325	2,520	2,517	2,336	2,109	1,859	46,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 1 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,622	1,479	1,397	1,395	1,403	1,452	1,578	1,895	2,152	2,287	2,319	2,280	2,255	2,337	2,363	2,298	2,270	2,330	2,524	2,717	2,695	2,438	2,190	1,942	49,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,706	1,549	1,459	1,439	1,449	1,521	1,684	1,903	2,362	2,468	2,548	2,601	2,647	2,638	2,557	2,440	2,486	2,455	2,657	2,760	2,755	2,566	2,190	1,942	52,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 3 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,827	1,628	1,561	1,539	1,545	1,575	1,769	1,957	2,265	2,434	2,698	2,672	2,801	2,923	2,679	2,555	2,374	2,350	2,622	2,916	3,039	2,802	2,613	2,360	55,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,043	1,869	1,770	1,745	1,740	1,759	1,906	2,147	2,469	2,602	2,440	2,330	2,356	2,600	2,681	2,716	2,584	2,705	3,123	3,224	3,102	2,939	2,890	2,667	58,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,458	2,266	2,238	2,046	2,079	2,061	2,173	2,305	2,626	2,894	3,104	3,155	3,191	3,209	3,068	2,918	2,898	3,163	3,437	3,724	3,574	3,227	2,866	2,695	67,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,467	2,360	2,211	2,128	2,131	2,099	2,195	2,355	2,636	2,845	3,160	3,197	3,081	2,985	2,675	2,519	2,502	2,668	2,862	3,060	3,059	2,977	2,804	2,579	63,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1							1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 7 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,405	2,275	2,135	2,124	2,051	2,094	2,099	2,241	2,545	2,808	2,904	2,896	2,669	2,460	2,286	1,984	1,885	1,996	2,186	2,332	2,371	2,346	2,244	2,154	55,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1												Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,987	1,847	1,744	1,694	1,684	1,796	1,849	1,864	2,273	2,441	2,556	2,592	2,603	2,680	2,550	2,217	2,225	2,199	2,480	2,602	2,659	2,445	2,133	1,962	53,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,761	1,645	1,515	1,480	1,548	1,556	1,727	1,868	2,275	1,944	2,087	2,572	2,652	2,553	2,511	2,304	2,236	2,280	2,541	2,652	2,628	2,421	2,230	1,950	50,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1														Διαθέσιμη

Πέμπτη, 10 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,804	1,579	1,557	1,492	1,526	1,579	1,693	1,859	2,083	2,216	2,328	2,305	2,385	2,482	2,438	2,340	2,274	2,375	2,676	2,858	2,756	2,502	2,230	2,090	51,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,822	1,679	1,587	1,577	1,629	1,661	1,787	1,865	2,141	2,327	2,262	2,317	2,391	2,437	2,313	2,215	2,113	2,287	2,502	2,753	2,657	2,547	2,255	2,041	51,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,808	1,674	1,595	1,562	1,558	1,629	1,727	1,930	2,116	2,473	2,667	2,849	2,851	2,769	2,552	2,320	2,300	2,382	2,632	2,778	2,754	2,497	2,300	2,055	53,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,864	1,720	1,599	1,599	1,618	1,627	1,709	1,778	2,005	2,181	2,336	2,301	2,326	2,492	2,294	2,153	2,007	2,070	2,392	2,565	2,617	2,460	2,220	1,935	49,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,768	1,571	1,583	1,517	1,537	1,533	1,700	1,907	2,054	2,118	2,074	2,302	2,428	2,411	2,498	2,265	2,071	2,163	2,424	2,678	2,696	2,440	2,198	2,017	49,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 15 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,752	1,591	1,514	1,478	1,534	1,542	1,683	1,821	2,064	2,142	2,177	2,066	2,040	2,005	1,916	1,852	1,725	1,998	2,267	2,564	2,589	2,366	2,100	1,929	46,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,684	1,558	1,446	1,448	1,451	1,486	1,626	1,865	2,057	2,114	2,192	2,109	2,008	2,030	1,934	1,995	1,946	2,030	2,220	2,547	2,546	2,339	2,050	1,856	46,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,611	1,492	1,393	1,374	1,388	1,372	1,514	1,644	1,893	1,953	2,012	2,178	2,287	2,321	2,202	2,020	2,030	2,093	2,283	2,579	2,507	2,252	2,008	1,855	46,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,634	1,512	1,431	1,445	1,401	1,513	1,604	1,881	2,184	2,392	2,336	2,374	2,468	2,464	2,257	2,065	2,012	2,120	2,374	2,564	2,564	2,407	2,124	1,931	49,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 19 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,729	1,685	1,552	1,554	1,534	1,581	1,579	1,787	1,926	2,103	2,168	2,304	2,379	2,345	2,246	2,150	2,076	2,183	2,429	2,695	2,584	2,378	2,171	2,009	49,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,809	1,717	1,578	1,571	1,557	1,578	1,630	1,863	2,078	2,278	2,515	2,665	2,561	2,652	2,515	2,300	2,219	2,260	2,396	2,551	2,447	2,362	2,124	1,952	51,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,739	1,614	1,526	1,509	1,524	1,557	1,668	1,951	2,234	2,440	2,556	2,574	2,665	2,660	2,518	2,417	2,287	2,359	2,597	2,756	2,699	2,476	2,249	2,015	52,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 22 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,822	1,665	1,546	1,547	1,524	1,560	1,649	1,889	2,119	2,285	2,364	2,335	2,380	2,391	2,320	2,270	2,154	2,194	2,418	2,664	2,632	2,478	2,178	1,929	50,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,704	1,570	1,502	1,453	1,461	1,467	1,604	1,833	2,108	2,337	2,433	2,522	2,557	2,414	2,224	1,952	1,992	2,060	2,284	2,581	2,591	2,341	2,098	1,870	48,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 24 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,651	1,500	1,426	1,410	1,397	1,454	1,549	1,712	1,810	1,862	1,792	1,730	1,780	1,801	1,749	1,632	1,697	1,708	2,029	2,407	2,430	2,225	2,006	1,749	42,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,541	1,391	1,323	1,281	1,329	1,344	1,393	1,584	1,764	1,729	1,571	1,407	1,540	1,449	1,356	1,265	1,289	1,438	1,696	1,975	2,040	1,958	1,711	1,562	36,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 26 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,400	1,328	1,225	1,220	1,212	1,284	1,309	1,405	1,507	1,542	1,506	1,560	1,615	1,644	1,420	1,415	1,444	1,553	1,865	2,215	2,205	2,052	1,847	1,653	37,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 27 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,494	1,360	1,360	1,265	1,265	1,277	1,298	1,377	1,572	1,522	1,551	1,544	1,498	1,415	1,293	1,167	1,135	1,186	1,429	1,721	2,065	1,949	1,792	1,549	35,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 28 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,367	1,223	1,154	1,104	1,107	1,162	1,251	1,442	1,643	1,768	1,807	1,817	1,758	1,826	1,708	1,657	1,635	1,649	1,705	1,874	2,148	2,002	1,791	1,486	38,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 29 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,353	1,229	1,178	1,113	1,129	1,202	1,339	1,405	1,641	1,586	1,585	1,555	1,594	1,609	1,618	1,478	1,403	1,353	1,547	1,789	2,088	1,979	1,700	1,497	35,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,338	1,233	1,169	1,140	1,143	1,155	1,262	1,437	1,543	1,522	1,521	1,423	1,548	1,590	1,543	1,449	1,349	1,382	1,508	1,755	2,000	1,885	1,673	1,480	35,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη

Πέμπτη, 31 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,340	1,226	1,157	1,122	1,094	1,165	1,288	1,474	1,622	1,717	1,813	1,800	1,874	1,904	1,799	1,711	1,642	1,650	1,737	1,876	2,082	1,871	1,638	1,438	38,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,274	1,225	1,146	1,100	1,094	1,123	1,238	1,411	1,544	1,600	1,637	1,613	1,515	1,467	1,349	1,247	1,228	1,220	1,369	1,556	1,768	1,725	1,481	1,339	33,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,225	1,167	1,109	1,065	1,040	1,045	1,086	1,217	1,318	1,365	1,340	1,372	1,379	1,400	1,218	1,141	1,117	1,253	1,379	1,551	1,789	1,741	1,520	1,340	31,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,216	1,131	1,069	1,041	1,037	1,054	1,130	1,212	1,316	1,419	1,398	1,394	1,307	1,289	1,223	1,091	1,058	1,135	1,207	1,409	1,683	1,630	1,492	1,341	30,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,204	1,077	1,049	1,029	1,016	1,068	1,144	1,322	1,462	1,531	1,516	1,478	1,432	1,417	1,392	1,242	1,180	1,251	1,449	1,641	1,897	1,828	1,562	1,354	32,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,261	1,137	1,136	1,073	1,099	1,120	1,193	1,313	1,611	1,542	1,571	1,567	1,538	1,567	1,443	1,342	1,292	1,294	1,472	1,634	1,934	1,874	1,638	1,486	34,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,345	1,231	1,128	1,125	1,130	1,181	1,252	1,414	1,643	1,551	1,511	1,514	1,520	1,576	1,460	1,333	1,300	1,238	1,440	1,670	1,907	1,859	1,635	1,472	34,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,338	1,211	1,136	1,083	1,080	1,137	1,196	1,333	1,602	1,626	1,677	1,523	1,572	1,510	1,485	1,369	1,241	1,214	1,360	1,549	1,850	1,792	1,577	1,418	33,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,227	1,103	1,067	1,049	1,032	1,118	1,195	1,337	1,308	1,240	1,310	1,336	1,376	1,376	1,290	1,213	1,226	1,140	1,305	1,438	1,672	1,679	1,496	1,332	30,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,189	1,101	1,049	1,037	1,019	1,026	1,055	1,127	1,309	1,377	1,378	1,364	1,420	1,432	1,265	1,135	1,111	1,159	1,306	1,459	1,775	1,659	1,408	1,276	30,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,131	1,051	1,011	0,985	0,981	1,013	1,026	1,135	1,299	1,303	1,395	1,380	1,307	1,307	1,165	1,020	1,031	1,124	1,258	1,430	1,579	1,522	1,385	1,212	29,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,100	1,015	1,001	0,968	0,981	1,020	1,104	1,209	1,448	1,454	1,560	1,522	1,506	1,634	1,408	1,351	1,312	1,217	1,343	1,580	1,838	1,622	1,584	1,404	32,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,227	1,123	1,080	1,054	1,063	1,081	1,179	1,352	1,432	1,470	1,498	1,391	1,336	1,371	1,347	1,206	1,185	1,172	1,394	1,590	1,899	1,870	1,682	1,448	32,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,307	1,187	1,165	1,137	1,118	1,153	1,208	1,373	1,472	1,424	1,374	1,299	1,351	1,351	1,377	1,317	1,270	1,200	1,365	1,587	1,926	1,883	1,714	1,477	33,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Μη Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,315	1,145	1,091	1,083	1,093	1,154	1,237	1,374	1,504	1,546	1,543	1,511	1,478	1,427	1,368	1,256	1,232	1,306	1,418	1,552	1,959	1,961	1,705	1,471	33,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,297	1,194	1,148	1,134	1,166	1,152	1,222	1,371	1,549	1,561	1,567	1,515	1,523	1,416	1,420	1,231	1,149	1,258	1,456	1,648	1,888	1,894	1,693	1,506	33,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																								1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,312	1,258	1,200	1,148	1,145	1,133	1,192	1,197	1,380	1,246	1,243	1,315	1,364	1,378	1,291	1,177	1,221	1,275	1,383	1,556	1,812	1,859	1,671	1,475	32,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,324	1,272	1,203	1,152	1,149	1,167	1,207	1,359	1,532	1,665	1,827	1,904	1,960	1,997	1,899	1,821	1,771	1,835	1,910	2,004	2,076	1,989	1,898	1,665	39,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1															Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,428	1,292	1,259	1,242	1,244	1,283	1,372	1,544	1,651	1,763	1,846	1,895	2,253	2,131	1,958	1,999	1,990	2,134	2,292	2,328	2,536	2,406	2,204	1,960	44,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,717	1,570	1,463	1,393	1,386	1,427	1,514	1,670	1,646	1,723	1,957	1,861	1,941	2,032	1,979	1,817	1,830	1,740	1,790	2,013	2,318	2,415	2,150	1,926	43,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1												Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,671	1,505	1,368	1,328	1,313	1,363	1,462	1,599	1,750	1,721	1,709	1,638	1,658	1,681	1,659	1,514	1,466	1,457	1,626	1,865	2,279	2,395	2,154	1,863	40,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,652	1,481	1,405	1,392	1,361	1,450	1,473	1,569	1,677	1,802	1,783	1,639	1,675	1,747	1,741	1,635	1,576	1,601	1,771	1,957	2,275	2,398	2,258	2,002	41,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,750	1,585	1,443	1,387	1,338	1,331	1,387	1,485	1,596	1,629	1,592	1,553	1,504	1,547	1,556	1,512	1,645	1,910	2,198	2,326	2,275	2,099	2,022	1,943	40,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,748	1,567	1,481	1,416	1,382	1,412	1,497	1,596	1,705	1,731	1,695	1,673	1,742	1,754	1,754	1,735	1,728	1,806	1,989	2,314	2,679	2,682	2,232	1,871	43,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,722	1,600	1,585	1,419	1,330	1,369	1,329	1,429	1,547	1,675	1,746	1,682	1,531	1,364	1,182	1,151	1,170	1,273	1,374	1,546	1,901	1,920	1,834	1,665	36,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1													Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,458	1,320	1,229	1,196	1,192	1,226	1,271	1,347	1,511	1,586	1,575	1,625	1,616	1,591	1,445	1,298	1,269	1,380	1,515	1,624	1,803	1,815	1,577	1,406	34,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,311	1,199	1,165	1,131	1,070	1,093	1,147	1,291	1,433	1,445	1,393	1,387	1,465	1,646	1,513	1,213	1,152	1,277	1,418	1,582	1,862	1,953	1,710	1,429	33,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,274	1,159	1,099	1,067	1,064	1,111	1,157	1,270	1,389	1,464	1,528	1,469	1,560	1,590	1,374	1,248	1,226	1,322	1,440	1,641	1,836	1,860	1,628	1,404	33,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,212	1,119	1,094	1,080	1,032	1,071	1,149	1,151	1,374	1,413	1,418	1,426	1,439	1,519	1,479	1,392	1,254	1,285	1,474	1,636	1,823	1,913	1,660	1,406	32,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,233	1,189	1,143	1,107	1,073	1,158	1,186	1,243	1,436	1,441	1,518	1,574	1,570	1,561	1,471	1,427	1,457	1,484	1,600	1,739	1,866	1,786	1,644	1,495	34,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,343	1,254	1,174	1,123	1,128	1,196	1,193	1,239	1,500	1,611	1,653	1,712	1,674	1,662	1,618	1,469	1,361	1,453	1,602	1,740	1,943	1,854	1,602	1,485	35,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1												Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,356	1,269	1,195	1,161	1,121	1,157	1,195	1,278	1,505	1,608	1,616	1,605	1,485	1,403	1,297	1,204	1,073	1,168	1,323	1,479	1,696	1,678	1,559	1,340	32,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,261	1,116	1,063	1,062	1,057	1,050	1,057	1,196	1,396	1,492	1,705	1,726	1,759	1,305	1,568	1,443	1,433	1,477	1,562	1,739	1,869	1,832	1,579	1,339	34,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,219	1,114	1,068	1,029	1,037	1,062	1,136	1,382	1,531	1,517	1,515	1,509	1,569	1,559	1,467	1,314	1,218	1,219	1,379	1,488	1,770	1,806	1,624	1,362	32,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,195	1,114	1,048	1,044	1,026	1,095	1,158	1,358	1,480	1,536	1,490	1,473	1,467	1,418	1,378	1,213	1,172	1,183	1,337	1,534	1,796	1,817	1,615	1,405	32,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη

Πέμπτη, 5 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,197	1,128	1,084	1,053	1,056	1,106	1,125	1,317	1,394	1,343	1,384	1,321	1,376	1,390	1,284	1,153	1,102	1,128	1,287	1,444	1,730	1,725	1,496	1,263	30,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,167	1,072	1,039	1,040	1,027	1,032	1,084	1,273	1,390	1,379	1,398	1,410	1,426	1,477	1,343	1,208	1,168	1,238	1,364	1,516	1,725	1,704	1,530	1,374	31,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,223	1,165	1,093	1,090	1,066	1,061	1,102	1,176	1,373	1,422	1,466	1,484	1,461	1,429	1,324	1,184	1,129	1,255	1,421	1,597	1,749	1,756	1,548	1,379	31,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,237	1,106	1,106	1,092	1,056	1,107	1,092	1,147	1,278	1,420	1,509	1,486	1,475	1,513	1,313	1,220	1,228	1,271	1,421	1,523	1,710	1,761	1,542	1,333	31,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 9 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,224	1,111	1,072	1,075	1,053	1,064	1,127	1,227	1,394	1,297	1,303	1,309	1,305	1,260	1,259	1,138	1,068	1,159	1,346	1,522	1,779	1,822	1,587	1,315	30,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,161	1,090	1,051	1,020	1,016	1,059	1,112	1,166	1,315	1,273	1,300	1,264	1,353	1,338	1,236	1,126	1,102	1,170	1,352	1,490	1,732	1,782	1,500	1,294	30,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,174	1,087	1,072	1,048	1,006	1,027	1,120	1,190	1,334	1,407	1,357	1,321	1,338	1,272	1,220	1,085	1,080	1,209	1,346	1,514	1,732	1,722	1,483	1,273	30,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 12 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,143	1,039	1,027	1,014	1,005	1,013	1,036	1,137	1,303	1,308	1,320	1,349	1,412	1,400	1,257	1,144	1,073	1,189	1,384	1,476	1,714	1,791	1,553	1,269	30,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,139	1,067	1,055	1,024	0,991	1,029	1,082	1,229	1,415	1,352	1,437	1,468	1,481	1,507	1,421	1,400	1,315	1,349	1,469	1,563	1,756	1,875	1,599	1,347	32,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,202	1,107	1,056	1,069	1,034	1,062	1,062	1,200	1,257	1,350	1,309	1,354	1,392	1,387	1,261	1,195	1,180	1,305	1,448	1,552	1,713	1,749	1,495	1,297	31,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,181	1,099	1,049	1,030	1,015	1,026	1,035	1,136	1,276	1,342	1,451	1,431	1,386	1,421	1,253	1,118	1,071	1,205	1,387	1,534	1,647	1,699	1,513	1,298	30,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,199	1,070	1,048	1,036	1,014	1,056	1,109	1,281	1,341	1,367	1,385	1,352	1,421	1,486	1,350	1,259	1,213	1,218	1,396	1,524	1,780	1,770	1,472	1,288	31,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,136	1,075	1,043	1,017	1,035	1,072	1,127	1,214	1,317	1,367	1,403	1,425	1,403	1,413	1,404	1,230	1,123	1,217	1,418	1,539	1,733	1,757	1,465	1,289	31,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 18 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,159	1,055	1,046	1,023	1,007	1,052	1,115	1,257	1,355	1,407	1,436	1,425	1,474	1,444	1,338	1,183	1,128	1,239	1,454	1,559	1,795	1,709	1,519	1,285	31,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 19 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,160	1,070	1,050	1,017	1,015	1,021	1,061	1,213	1,306	1,320	1,362	1,348	1,392	1,387	1,283	1,118	1,036	1,194	1,345	1,456	1,708	1,821	1,500	1,319	30,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,115	1,060	1,005	1,009	1,002	1,033	1,053	1,274	1,409	1,458	1,419	1,420	1,397	1,430	1,378	1,254	1,214	1,231	1,402	1,508	1,658	1,734	1,532	1,309	31,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,180	1,105	1,047	1,035	1,014	1,050	1,063	1,256	1,321	1,382	1,439	1,406	1,432	1,422	1,291	1,194	1,188	1,298	1,434	1,608	1,697	1,755	1,491	1,305	31,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,214	1,100	1,078	1,022	1,033	1,053	1,050	1,125	1,186	1,282	1,344	1,411	1,403	1,446	1,406	1,172	1,106	1,199	1,389	1,511	1,674	1,707	1,535	1,303	30,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1																					Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,170	1,079	1,050	1,048	1,038	1,064	1,139	1,332	1,409	1,369	1,367	1,367	1,402	1,464	1,379	1,265	1,227	1,287	1,508	1,670	1,856	1,929	1,605	1,339	32,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,217	1,127	1,081	1,068	1,082	1,099	1,166	1,336	1,395	1,332	1,359	1,470	1,511	1,497	1,422	1,263	1,201	1,354	1,546	1,638	1,835	1,938	1,623	1,391	32,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,267	1,184	1,120	1,147	1,142	1,180	1,217	1,396	1,419	1,435	1,525	1,494	1,538	1,498	1,338	1,271	1,256	1,354	1,530	1,665	1,883	1,946	1,696	1,468	33,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 26 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,270	1,212	1,152	1,160	1,127	1,184	1,218	1,333	1,464	1,485	1,515	1,472	1,520	1,556	1,496	1,330	1,309	1,380	1,570	1,740	1,897	1,964	1,718	1,445	34,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 27 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,253	1,167	1,133	1,115	1,137	1,150	1,197	1,316	1,400	1,429	1,472	1,545	1,559	1,547	1,517	1,322	1,301	1,395	1,541	1,696	1,866	1,946	1,708	1,493	34,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 28 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,327	1,219	1,166	1,155	1,137	1,139	1,151	1,275	1,439	1,512	1,531	1,566	1,609	1,592	1,452	1,405	1,398	1,533	1,749	1,818	1,912	1,916	1,674	1,489	35,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,349	1,245	1,205	1,191	1,157	1,187	1,187	1,245	1,365	1,503	1,575	1,576	1,545	1,611	1,476	1,391	1,335	1,457	1,591	1,721	1,825	1,775	1,612	1,427	34,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 30 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,307	1,193	1,179	1,153	1,167	1,173	1,223	1,399	1,461	1,499	1,518	1,516	1,584	1,542	1,514	1,313	1,303	1,405	1,650	1,808	1,910	1,969	1,697	1,468	34,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 31 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,331	1,215	1,170	1,167	1,137	1,177	1,209	1,326	1,513	1,556	1,594	1,659	1,607	1,688	1,576	1,352	1,314	1,406	1,629	1,788	1,923	2,023	1,739	1,491	35,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,363	1,229	1,196	1,204	1,167	1,188	1,292	1,413	1,565	1,591	1,589	1,712	1,764	1,747	1,634	1,464	1,399	1,464	1,623	1,791	1,937	2,080	1,800	1,620	36,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,432	1,299	1,241	1,231	1,223	1,246	1,244	1,438	1,597	1,667	1,657	1,680	1,715	1,695	1,635	1,388	1,369	1,487	1,737	1,850	2,001	2,099	1,893	1,656	37,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,470	1,350	1,272	1,234	1,227	1,274	1,315	1,524	1,631	1,743	1,787	1,836	1,845	1,840	1,713	1,589	1,602	1,578	1,757	1,963	1,984	2,108	1,927	1,733	39,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,591	1,409	1,340	1,303	1,293	1,301	1,316	1,461	1,587	1,642	1,686	1,731	1,817	1,860	1,702	1,659	1,541	1,633	1,847	2,023	2,083	2,144	1,869	1,646	39,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,531	1,433	1,335	1,319	1,281	1,321	1,344	1,416	1,575	1,685	1,781	1,829	1,846	1,837	1,666	1,543	1,442	1,568	1,752	1,976	2,031	2,119	1,964	1,744	39,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,568	1,414	1,348	1,327	1,299	1,332	1,397	1,527	1,708	1,791	1,951	2,018	2,114	2,015	1,876	1,598	1,479	1,575	1,815	1,991	2,120	2,081	1,817	1,573	40,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,417	1,326	1,271	1,292	1,247	1,271	1,291	1,470	1,625	1,727	1,724	1,800	1,898	1,871	1,759	1,512	1,410	1,531	1,698	1,894	2,005	2,148	1,883	1,630	38,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,438	1,299	1,257	1,228	1,198	1,246	1,335	1,449	1,604	1,632	1,686	1,692	1,769	1,817	1,671	1,457	1,398	1,537	1,787	1,862	2,070	2,093	1,904	1,692	38,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,480	1,327	1,284	1,288	1,271	1,321	1,355	1,565	1,694	1,816	1,853	1,835	1,775	1,782	1,744	1,635	1,584	1,668	1,901	2,014	2,135	2,211	1,990	1,757	40,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,602	1,463	1,408	1,348	1,342	1,399	1,415	1,632	1,904	1,908	1,854	1,859	1,911	1,954	1,850	1,737	1,755	1,806	1,934	2,174	2,190	2,228	2,011	1,825	42,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,663	1,556	1,449	1,393	1,339	1,344	1,393	1,584	1,791	1,920	1,357	1,404	1,643	2,232	1,999	1,773	1,648	1,672	1,854	2,034	2,143	2,170	1,960	1,794	41,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Γενική διακοπή στις 10:30, λόγω πτώσης κεραυνού στο δίκτυο.

Κυριακή, 12 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,601	1,506	1,418	1,345	1,278	1,324	1,373	1,548	1,758	1,920	2,061	2,063	2,084	1,957	1,827	1,698	1,634	1,719	1,881	1,973	2,132	2,195	1,995	1,847	42,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,662	1,533	1,441	1,351	1,309	1,350	1,417	1,481	1,653	1,716	1,660	1,810	1,904	1,956	1,807	1,631	1,514	1,613	1,851	2,047	2,090	2,175	1,946	1,737	40,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,570	1,443	1,348	1,342	1,297	1,305	1,367	1,559	1,691	1,799	1,836	1,888	1,951	1,947	1,862	1,703	1,621	1,744	1,919	2,060	2,203	2,299	2,066	1,826	41,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,631	1,497	1,404	1,358	1,337	1,367	1,417	1,558	1,784	1,893	1,913	1,923	1,947	2,039	1,822	1,627	1,508	1,676	1,899	2,067	2,154	2,247	1,997	1,706	41,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,506	1,415	1,362	1,367	1,340	1,319	1,362	1,529	1,689	1,762	1,780	1,788	1,840	1,870	1,809	1,644	1,605	1,673	1,853	1,997	2,107	2,280	2,042	1,815	40,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1						1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,564	1,432	1,385	1,366	1,344	1,372	1,416	1,547	1,695	1,722	1,784	1,810	1,851	1,995	1,870	1,692	1,628	1,697	1,919	2,059	2,185	2,262	2,002	1,834	41,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,647	1,490	1,435	1,392	1,357	1,414	1,449	1,533	1,663	1,781	1,842	1,909	1,971	2,045	1,913	1,708	1,697	1,792	1,962	2,088	2,207	2,287	2,075	1,846	42,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,651	1,473	1,442	1,399	1,338	1,345	1,404	1,488	1,600	1,786	1,794	1,774	1,864	1,937	1,775	1,636	1,618	1,750	1,930	2,014	2,126	2,186	2,024	1,836	41,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1											Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,659	1,495	1,383	1,372	1,303	1,352	1,486	1,684	1,774	1,804	1,818	1,859	1,932	1,987	1,907	1,779	1,589	1,754	1,941	2,104	2,232	2,309	2,125	1,851	42,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,599	1,437	1,374	1,334	1,261	1,335	1,433	1,594	1,820	1,978	2,075	2,103	2,103	2,083	2,000	1,771	1,721	1,826	2,081	2,260	2,359	2,404	2,162	1,952	44,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,737	1,581	1,491	1,412	1,378	1,480	1,514	1,741	2,036	2,083	2,155	2,167	2,240	2,190	2,126	2,023	1,950	1,960	2,202	2,427	2,549	2,583	2,382	2,101	47,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,948	1,761	1,611	1,537	1,488	1,553	1,589	1,858	2,070	2,180	2,325	2,370	2,487	2,509	2,340	2,209	2,119	2,180	2,378	2,581	2,576	2,602	2,321	2,144	50,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,008	1,793	1,682	1,655	1,625	1,576	1,599	1,788	1,928	1,955	2,039	2,068	2,223	2,319	2,081	1,932	1,827	1,870	2,025	2,179	2,202	2,313	2,148	2,006	46,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																								Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,784	1,616	1,440	1,392	1,405	1,412	1,405	1,634	1,783	1,900	2,037	2,070	2,107	2,170	2,041	1,986	1,890	2,010	2,263	2,438	2,519	2,465	2,232	2,090	46,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																								Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,918	1,731	1,666	1,628	1,558	1,492	1,529	1,651	1,818	1,963	2,083	2,081	2,099	2,117	1,984	1,920	1,852	1,922	2,107	2,234	2,286	2,410	2,217	1,998	46,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																								Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,832	1,635	1,570	1,519	1,504	1,519	1,565	1,649	1,941	2,016	2,090	2,101	2,134	2,191	2,072	2,009	1,945	1,950	2,209	2,381	2,494	2,516	2,315	2,064	47,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,827	1,658	1,555	1,530	1,484	1,533	1,590	1,781	2,043	2,154	2,241	2,377	2,357	2,421	2,342	2,014	1,919	1,978	2,250	2,413	2,528	2,578	2,382	2,113	49,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,926	1,773	1,648	1,571	1,547	1,573	1,636	1,766	1,980	2,153	2,130	2,253	2,268	2,296	2,171	2,022	1,910	1,958	2,203	2,368	2,519	2,594	2,404	2,117	48,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																								Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,904	1,754	1,612	1,559	1,531	1,541	1,580	1,831	2,028	2,110	2,275	2,305	2,282	2,411	2,257	2,015	1,915	1,969	2,193	2,389	2,424	2,496	2,247	2,090	48,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,946	1,754	1,654	1,596	1,555	1,567	1,636	1,812	1,962	2,111	2,186	2,258	2,289	2,423	2,290	2,164	2,135	2,219	2,471	2,577	2,610	2,631	2,367	2,329	50,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1																							Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,092	1,924	1,869	1,807	1,730	1,720	1,709	1,908	2,113	2,188	2,241	2,344	2,439	2,424	2,269	2,160	2,168	2,268	2,433	2,581	2,577	2,632	2,492	2,305	52,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1																					Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																							1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,122	1,910	1,805	1,753	1,692	1,675	1,675	1,799	1,936	2,138	2,236	2,297	2,264	2,255	2,223	2,172	2,089	2,197	2,383	2,453	2,515	2,645	2,408	2,240	50,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,017	1,817	1,735	1,639	1,604	1,634	1,676	1,774	2,012	2,135	2,191	2,142	2,301	2,358	2,202	2,074	2,009	2,062	2,270	2,484	2,636	2,775	2,563	2,310	50,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,047	1,816	1,710	1,634	1,612	1,608	1,597	1,785	2,011	2,147	2,179	2,181	2,238	2,243	2,280	2,189	2,073	2,159	2,356	2,575	2,689	2,736	2,458	2,238	50,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,067	1,824	1,693	1,641	1,607	1,641	1,691	1,788	2,125	2,229	2,307	2,271	2,339	2,465	2,311	2,150	2,050	2,127	2,387	2,581	2,743	2,874	2,576	2,301	51,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																				1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,085	1,898	1,756	1,666	1,664	1,725	1,703	1,883	2,194	2,347	2,323	2,311	2,410	2,521	2,447	2,317	2,191	2,308	2,510	2,698	2,802	2,825	2,586	2,249	53,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																								Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1																			1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,140	1,954	1,803	1,733	1,708	1,739	1,717	1,966	2,248	2,385	2,490	2,563	2,527	2,620	2,475	2,328	2,218	2,277	2,384	2,621	2,659	2,758	2,508	2,285	54,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1																						Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,125	1,881	1,783	1,718	1,586	1,498	1,464	1,508	1,900	2,002	2,107	2,126	2,241	2,458	2,479	2,223	2,089	1,988	2,144	2,230	2,383	2,422	2,126	1,930	48,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1																						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,768	1,582	1,449	1,458	1,379	1,400	1,417	1,585	1,878	2,057	2,206	2,213	2,247	2,261	2,208	2,034	1,968	2,054	2,186	2,321	2,461	2,534	2,306	2,072	47,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,895	1,703	1,570	1,550	1,513	1,528	1,569	1,755	2,041	2,255	2,287	2,382	2,345	2,305	2,215	2,110	2,001	1,988	2,270	2,390	2,621	2,695	2,436	2,127	49,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,941	1,691	1,550	1,493	1,467	1,507	1,530	1,811	2,070	2,282	2,361	2,356	2,405	2,426	2,324	2,091	1,912	1,952	2,322	2,444	2,524	2,634	2,371	2,149	49,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,937	1,687	1,550	1,503	1,482	1,526	1,623	1,822	2,056	2,135	2,282	2,350	2,268	2,416	2,257	1,972	1,882	2,012	2,259	2,478	2,546	2,625	2,409	2,134	49,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,911	1,680	1,552	1,517	1,504	1,519	1,527	1,805	2,032	2,137	2,334	2,325	2,370	2,457	2,310	1,882	2,017	2,115	2,381	2,522	2,623	2,682	2,483	2,206	49,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,947	1,735	1,618	1,627	1,568	1,551	1,572	1,719	1,958	2,135	2,282	2,242	2,396	2,460	2,412	2,213	2,151	2,165	2,313	2,552	2,763	2,842	2,540	2,357	51,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,105	1,942	1,766	1,689	1,618	1,632	1,640	1,906	2,121	2,255	2,371	2,463	2,497	2,596	2,425	2,295	2,193	2,310	2,581	2,891	2,921	2,913	2,683	2,461	54,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1																						Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,341	2,172	1,966	1,819	1,771	1,760	1,784	1,961	2,173	2,286	2,380	2,414	2,471	2,485	2,445	2,394	2,368	2,471	2,695	2,789	2,920	2,970	2,755	2,541	56,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1																						Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,336	2,145	1,985	1,877	1,785	1,794	1,834	2,017	2,296	2,511	2,536	2,555	2,583	2,574	2,481	2,350	2,303	2,339	2,571	2,750	2,882	3,006	2,701	2,420	56,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1																					Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,139	1,948	1,812	1,707	1,615	1,651	1,710	1,935	2,176	2,272	2,414	2,397	2,265	2,444	2,348	2,197	2,036	2,200	2,419	2,631	2,679	2,843	2,595	2,312	52,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1																						Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,116	1,884	1,749	1,658	1,638	1,639	1,667	1,843	2,086	2,235	2,313	2,301	2,300	2,482	2,351	2,313	2,155	2,196	2,548	2,719	2,896	2,980	2,733	2,398	53,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																		1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,107	1,896	1,751	1,676	1,638	1,687	1,686	1,835	2,173	2,368	2,447	2,546	2,482	2,597	2,544	2,310	2,194	2,315	2,634	2,899	2,938	3,020	2,742	2,441	54,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,230	2,083	1,883	1,802	1,778	1,793	1,769	1,890	2,213	2,441	2,510	2,549	2,684	2,764	2,656	2,569	2,461	2,522	2,724	2,927	3,133	3,111	2,749	2,698	57,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1																					Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,489	2,219	2,032	1,984	1,925	1,902	1,837	1,999	2,179	2,506	2,646	2,692	2,741	2,826	2,658	2,548	2,518	2,624	2,849	3,098	3,158	3,233	2,990	2,797	60,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,592	2,343	2,151	2,064	1,981	1,967	1,991	2,131	2,322	2,627	2,775	2,730	2,745	2,730	2,795	2,748	2,757	2,848	3,017	3,128	3,157	3,283	2,989	2,832	62,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,537	2,275	2,075	2,013	1,987	2,031	2,067	2,268	2,574	2,690	2,830	2,861	3,034	3,103	2,973	2,895	2,883	2,795	2,967	3,100	3,265	3,297	3,013	2,795	64,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,588	2,405	2,232	2,150	2,043	2,040	1,977	2,259	2,568	2,807	2,815	2,812	2,863	2,929	2,877	2,675	2,591	2,724	2,925	3,071	3,108	3,195	2,898	2,696	63,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,551	2,339	2,132	2,037	1,990	2,001	2,004	2,294	2,575	2,692	2,874	2,859	2,888	2,929	2,910	2,853	2,826	2,840	3,014	3,256	3,352	3,489	3,131	2,873	64,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1								1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,710	2,446	2,220	2,130	2,034	2,024	2,014	2,367	2,653	2,718	2,800	2,895	3,010	3,023	2,919	2,653	2,627	2,717	3,044	3,236	3,352	3,287	3,029	2,780	64,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,603	2,320	2,124	2,044	1,997	1,987	1,987	2,237	2,429	2,586	2,670	2,755	2,824	2,921	2,913	2,673	2,663	2,672	2,977	3,134	3,044	3,217	2,928	2,826	62,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,614	2,367	2,153	2,101	2,006	2,042	1,967	2,177	2,412	2,598	2,642	2,696	2,805	2,886	2,701	2,551	2,470	2,636	2,884	3,167	3,235	3,285	3,010	2,701	62,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,571	2,375	2,188	2,113	2,062	2,034	2,052	2,217	2,423	2,676	2,796	2,879	2,897	2,955	2,858	2,788	2,729	2,779	2,980	3,159	3,243	3,351	3,004	2,816	63,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,626	2,421	2,263	2,163	2,055	2,101	2,154	2,291	2,589	2,734	2,970	2,965	2,967	2,987	2,920	2,810	2,699	2,776	2,963	3,174	3,382	3,448	3,146	2,865	65,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,604	2,364	2,193	2,086	2,004	2,019	2,084	2,319	2,653	2,848	3,096	3,054	2,974	3,005	2,917	2,764	2,682	2,795	3,017	3,144	3,243	3,359	3,055	2,829	65,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,687	2,407	2,217	2,090	2,001	2,025	2,093	2,266	2,549	2,723	2,862	2,915	2,981	3,008	2,895	2,675	2,602	2,719	3,007	3,276	3,343	3,288	3,031	2,773	64,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,584	2,367	2,165	2,023	1,955	1,981	2,008	2,227	2,462	2,749	2,866	2,866	2,922	2,995	2,885	2,611	2,586	2,702	2,966	3,129	3,237	3,318	3,085	2,768	63,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,598	2,362	2,161	2,039	1,979	1,984	2,029	2,226	2,505	2,684	2,849	2,937	2,970	3,076	2,958	2,746	2,614	2,785	3,019	3,204	3,394	3,450	3,088	2,886	64,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,689	2,474	2,256	2,135	2,024	2,050	1,994	2,225	2,480	2,588	2,782	2,804	2,968	3,000	2,783	2,644	2,564	2,801	3,170	3,321	3,446	3,463	3,126	2,867	64,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,656	2,513	2,304	2,179	2,070	2,079	2,087	2,207	2,476	2,583	2,795	2,784	2,856	2,956	2,871	2,727	2,628	2,782	3,048	3,290	3,462	3,521	3,195	2,953	65,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,696	2,448	2,275	2,127	2,063	2,053	2,112	2,301	2,607	2,721	2,815	2,883	3,032	3,099	3,089	2,896	2,868	2,969	3,204	3,371	3,600	3,566	3,214	2,941	66,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,726	2,431	2,233	2,140	2,079	2,067	2,034	2,282	2,689	2,781	2,907	2,918	2,962	3,116	3,006	2,808	2,697	2,754	3,039	3,406	3,585	3,592	3,233	2,981	66,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																								Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,757	2,483	2,287	2,182	2,049	2,095	2,073	2,290	2,277	2,576	2,862	2,931	2,691	2,917	2,532	2,343	2,234	2,323	2,623	2,881	3,112	2,882	2,750	2,462	60,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																								Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,220	1,917	1,719	1,584	1,534	1,501	1,469	1,703	2,100	2,256	2,433	2,432	2,463	2,524	2,416	2,203	2,154	2,196	2,596	2,851	2,933	2,959	2,577	2,309	53,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1																						Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,160	1,855	1,630	1,441	1,427	1,369	1,409	2,124	2,510	2,723	2,839	2,944	3,026	2,939	2,559	2,706	2,648	2,768	3,041	3,284	3,589	3,554	3,211	2,897	60,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																			1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,729	2,437	2,213	2,101	2,058	2,048	2,044	2,191	2,584	2,787	2,870	2,945	2,974	2,989	2,928	2,713	2,683	2,836	3,142	3,398	3,635	3,615	3,198	2,862	65,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,726	2,537	2,265	2,120	2,027	2,045	2,074	2,193	2,485	2,785	2,926	2,880	2,992	3,107	3,097	2,963	2,961	3,127	3,380	3,550	3,719	3,553	3,101	2,749	67,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,472	2,230	2,088	1,982	1,923	1,955	1,991	2,105	2,502	2,753	2,904	2,977	3,010	2,985	2,765	2,513	2,507	2,605	2,820	3,005	3,420	3,407	2,990	2,716	62,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1						1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,508	2,207	2,037	1,934	1,858	1,832	1,837	2,025	2,289	2,497	2,661	2,750	2,841	2,947	2,934	2,758	2,674	2,814	3,085	3,369	3,528	3,432	3,098	2,816	62,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1																					Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,655	2,435	2,238	2,108	2,013	2,019	2,085	2,288	2,609	2,880	3,005	3,023	3,126	3,197	3,023	2,910	2,828	2,915	3,243	3,457	3,807	3,714	3,328	2,963	67,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1																					Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,762	2,575	2,367	2,235	2,181	2,146	2,148	2,339	2,763	2,981	3,168	3,192	3,176	3,492	3,298	3,114	3,081	3,133	3,352	3,582	3,818	3,794	3,471	3,249	71,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																								Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		3,101	2,887	2,654	2,474	2,373	2,347	2,297	2,502	2,839	3,091	3,276	3,307	3,405	3,400	3,370	3,359	3,340	3,329	3,497	3,724	3,986	3,878	3,485	3,330	75,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1									1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		3,100	2,875	2,658	2,530	2,418	2,412	2,353	2,466	2,825	3,001	3,152	3,143	3,233	3,280	3,160	3,122	3,091	3,170	3,398	3,619	3,806	3,688	3,311	3,142	72,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,946	2,756	2,594	2,440	2,375	2,391	2,350	2,456	2,712	2,938	3,013	2,973	2,984	2,961	2,930	2,906	2,873	3,007	3,143	3,335	3,601	3,411	3,084	2,857	69,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,694	2,505	2,373	2,311	2,226	2,234	2,238	2,372	2,572	2,834	2,983	2,961	3,053	3,056	2,998	2,954	2,896	2,902	3,111	3,228	3,552	3,459	3,179	2,928	67,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																								Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,684	2,424	2,247	2,160	2,109	2,083	2,043	2,219	2,549	2,854	2,935	3,036	3,105	3,217	2,683	2,746	2,621	2,573	2,789	3,041	3,321	3,253	2,893	2,622	64,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1														1	1										Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,454	2,253	2,066	1,983	1,944	1,954	1,990	2,136	2,463	2,659	2,850	2,915	3,077	3,113	3,026	2,684	2,496	2,381	2,534	2,805	3,079	2,970	2,694	2,433	60,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,198	1,971	1,837	1,802	1,706	1,748	1,762	1,935	2,271	2,452	2,587	2,736	2,693	2,738	2,610	2,453	2,342	2,311	2,515	2,775	3,094	3,022	2,650	2,328	56,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,091	1,824	1,671	1,575	1,536	1,576	1,616	1,888	2,181	2,377	2,484	2,561	2,646	2,820	2,722	2,619	2,374	2,264	2,501	2,747	3,052	2,917	2,624	2,408	55,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,157	1,956	1,785	1,746	1,682	1,690	1,726	1,844	2,170	2,379	2,524	2,515	2,600	2,596	2,417	2,290	2,223	2,321	2,551	2,790	3,071	2,828	2,554	2,341	54,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1																					Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,167	1,979	1,785	1,740	1,666	1,704	1,713	1,860	2,114	2,361	2,487	2,437	2,445	2,476	2,387	2,215	2,234	2,344	2,470	2,699	2,858	2,751	2,462	2,303	53,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,099	1,921	1,763	1,699	1,698	1,715	1,827	2,002	2,279	2,417	2,515	2,614	2,624	2,587	2,511	2,366	2,368	2,439	2,615	2,723	2,952	2,867	2,603	2,406	55,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,166	1,990	1,840	1,836	1,754	1,777	1,766	1,976	2,247	2,343	2,484	2,484	2,498	2,696	2,569	2,440	2,315	2,328	2,515	2,733	2,917	2,750	2,521	2,325	55,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,244	2,047	1,868	1,783	1,765	1,785	1,829	1,975	2,177	2,500	2,482	2,581	2,705	2,750	2,629	2,457	2,294	2,310	2,524	2,705	2,954	2,821	2,590	2,311	56,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,119	1,961	1,862	1,783	1,739	1,719	1,808	1,990	2,225	2,420	2,430	2,554	2,519	2,615	2,472	2,281	2,170	2,269	2,497	2,652	2,888	2,689	2,364	2,204	54,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1																						Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 2 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,062	1,857	1,753	1,653	1,641	1,683	1,716	1,928	2,204	2,281	2,390	2,452	2,586	2,678	2,556	2,450	2,346	2,371	2,630	2,668	2,827	2,623	2,426	2,313	54,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,126	2,010	1,857	1,762	1,717	1,743	1,764	1,900	2,217	2,279	2,347	2,404	2,474	2,437	2,245	2,076	2,108	2,188	2,400	2,568	2,649	2,518	2,331	2,194	52,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,059	1,844	1,704	1,654	1,644	1,704	1,763	1,878	2,091	2,239	2,310	2,269	2,241	2,314	2,163	2,070	2,010	2,230	2,261	2,429	2,605	2,517	2,297	2,119	50,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,906	1,742	1,676	1,642	1,605	1,623	1,658	1,850	2,035	2,108	2,097	2,097	2,069	2,160	2,074	1,817	1,788	1,784	1,997	2,150	2,456	2,440	2,146	1,882	46,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																								Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,675	1,558	1,480	1,446	1,414	1,447	1,515	1,647	1,809	1,868	1,874	1,859	1,909	1,965	1,893	1,704	1,687	1,796	2,014	2,213	2,445	2,313	2,029	1,819	43,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,640	1,484	1,446	1,456	1,429	1,441	1,563	1,694	1,882	1,937	1,910	1,891	1,994	2,000	1,910	1,778	1,673	1,844	2,015	2,203	2,380	2,273	2,075	1,846	43,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,684	1,536	1,497	1,441	1,393	1,468	1,510	1,649	1,799	1,751	1,565	1,926	1,944	2,019	1,856	1,715	1,655	1,772	1,984	2,150	2,424	2,207	1,965	1,833	42,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,713	1,617	1,489	1,440	1,413	1,514	1,576	1,656	1,807	1,833	1,813	1,936	1,948	1,988	1,920	1,731	1,734	1,876	2,113	2,282	2,366	2,208	2,009	1,860	43,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,708	1,545	1,469	1,431	1,384	1,407	1,520	1,572	1,716	1,829	1,804	1,841	1,913	1,984	1,875	1,812	1,872	1,962	2,178	2,273	2,427	2,213	1,958	1,791	43,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,707	1,624	1,524	1,498	1,459	1,477	1,554	1,665	1,807	2,009	2,053	2,017	2,039	2,030	1,950	1,788	1,791	1,887	2,111	2,292	2,420	2,215	2,016	1,890	44,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,758	1,613	1,550	1,504	1,466	1,483	1,596	1,653	1,868	1,886	1,844	1,925	1,868	1,929	1,866	1,692	1,616	1,716	1,892	2,093	2,297	2,117	1,880	1,715	42,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,623	1,524	1,427	1,404	1,379	1,429	1,482	1,588	1,805	1,866	1,913	1,913	1,855	1,861	1,797	1,616	1,590	1,724	1,977	2,132	2,278	2,117	1,866	1,704	41,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,555	1,464	1,390	1,381	1,375	1,369	1,491	1,622	1,730	1,791	1,768	1,742	1,790	1,817	1,710	1,568	1,563	1,666	1,826	2,070	2,254	2,084	1,865	1,645	40,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,487	1,372	1,329	1,309	1,268	1,322	1,411	1,497	1,659	1,637	1,638	1,723	1,738	1,799	1,803	1,532	1,543	1,666	1,913	2,050	2,213	2,104	1,871	1,690	39,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,523	1,437	1,372	1,356	1,344	1,364	1,464	1,578	1,719	1,872	1,937	1,903	1,856	1,977	1,889	1,748	1,779	1,882	2,101	2,292	2,362	2,154	1,973	1,846	42,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,752	1,609	1,496	1,419	1,415	1,478	1,522	1,572	1,698	1,676	1,885	1,950	1,931	2,108	1,936	1,951	1,954	2,046	2,170	2,387	2,425	2,236	2,012	1,889	44,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,781	1,646	1,572	1,514	1,506	1,535	1,583	1,599	1,758	1,890	1,967	1,908	1,880	1,923	1,819	1,750	1,693	1,819	1,980	2,137	2,196	1,999	1,837	1,710	43,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,550	1,443	1,385	1,357	1,338	1,388	1,430	1,561	1,707	1,723	1,649	1,736	1,666	1,712	1,618	1,472	1,452	1,573	1,784	1,958	2,150	2,008	1,845	1,609	39,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,448	1,349	1,293	1,264	1,273	1,291	1,370	1,457	1,617	1,615	1,633	1,774	1,877	1,997	1,672	1,554	1,568	1,548	1,748	1,920	2,030	1,895	1,716	1,513	38,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,398	1,342	1,280	1,234	1,246	1,320	1,412	1,486	1,587	1,701	1,819	1,809	1,627	1,662	1,637	1,556	1,442	1,501	1,681	1,910	2,013	1,818	1,632	1,440	37,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,300	1,242	1,164	1,137	1,147	1,238	1,285	1,373	1,530	1,531	1,579	1,551	1,605	1,732	1,617	1,337	1,306	1,448	1,573	1,859	1,968	1,818	1,585	1,419	35,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,354	1,247	1,198	1,171	1,173	1,200	1,284	1,344	1,533	1,546	1,490	1,598	1,697	1,756	1,691	1,479	1,409	1,462	1,649	1,840	1,889	1,797	1,677	1,489	35,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,323	1,239	1,220	1,184	1,155	1,190	1,258	1,288	1,480	1,571	1,504	1,424	1,497	1,523	1,461	1,398	1,364	1,458	1,608	1,828	1,879	1,708	1,570	1,413	34,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,287	1,222	1,166	1,143	1,109	1,163	1,232	1,291	1,382	1,436	1,558	1,508	1,495	1,516	1,397	1,203	1,180	1,310	1,491	1,650	1,758	1,626	1,476	1,366	32,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,269	1,208	1,169	1,144	1,124	1,173	1,259	1,400	1,477	1,528	1,527	1,587	1,656	1,611	1,430	1,256	1,280	1,405	1,605	1,868	1,943	1,839	1,608	1,431	34,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,326	1,252	1,251	1,163	1,165	1,210	1,322	1,438	1,632	1,659	1,734	1,782	1,832	1,728	1,469	1,319	1,417	1,431	1,640	1,900	2,006	1,885	1,659	1,482	36,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,356	1,289	1,269	1,209	1,175	1,220	1,326	1,449	1,615	1,569	1,522	1,498	1,566	1,564	1,532	1,345	1,345	1,462	1,646	1,874	1,999	1,879	1,643	1,501	35,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,325	1,302	1,259	1,192	1,157	1,242	1,316	1,350	1,473	1,544	1,531	1,537	1,541	1,654	1,548	1,325	1,283	1,393	1,607	1,792	1,900	1,761	1,639	1,425	35,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,302	1,290	1,213	1,190	1,197	1,254	1,340	1,397	1,530	1,481	1,546	1,539	1,565	1,615	1,537	1,387	1,354	1,473	1,650	1,837	1,847	1,761	1,600	1,495	35,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 1 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,400	1,293	1,218	1,197	1,179	1,235	1,306	1,344	1,478	1,516	1,543	1,580	1,729	1,703	1,486	1,426	1,389	1,489	1,686	1,897	1,926	1,734	1,619	1,462	35,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,401	1,329	1,251	1,220	1,199	1,247	1,314	1,380	1,487	1,447	1,485	1,462	1,514	1,489	1,338	1,179	1,187	1,307	1,485	1,701	1,720	1,615	1,484	1,373	33,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,296	1,216	1,163	1,131	1,135	1,207	1,289	1,339	1,484	1,531	1,509	1,439	1,511	1,548	1,447	1,256	1,156	1,306	1,455	1,695	1,667	1,603	1,460	1,315	33,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,268	1,181	1,139	1,058	1,059	1,100	1,202	1,273	1,412	1,517	1,627	1,522	1,564	1,542	1,464	1,239	1,166	1,194	1,353	1,628	1,693	1,556	1,378	1,250	32,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,145	1,085	1,077	0,875	0,982	1,058	1,168	1,272	1,410	1,437	1,373	1,308	1,355	1,357	1,253	1,132	1,112	1,213	1,331	1,667	1,704	1,535	1,376	1,229	30,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,189	1,108	1,075	1,055	1,050	1,074	1,173	1,310	1,443	1,390	1,439	1,540	1,540	1,449	1,393	1,077	1,167	1,264	1,393	1,572	1,620	1,511	1,326	1,205	31,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,106	1,052	1,029	1,005	1,036	1,043	1,096	1,267	1,383	1,513	1,386	1,408	1,322	1,314	1,243	1,275	1,168	1,278	1,354	1,569	1,587	1,486	1,443	1,298	30,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,234	1,085	1,049	1,051	1,039	1,099	1,143	1,164	1,323	1,305	1,290	1,302	1,377	1,373	1,220	1,120	1,083	1,233	1,398	1,677	1,687	1,565	1,378	1,245	30,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,182	1,113	1,068	1,058	1,048	1,084	1,120	1,147	1,258	1,293	1,348	1,326	1,335	1,355	1,278	1,137	1,090	1,205	1,324	1,499	1,547	1,489	1,358	1,215	29,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,154	1,084	1,044	1,064	1,053	1,081	1,178	1,192	1,335	1,277	1,320	1,299	1,286	1,297	1,205	1,178	1,097	1,241	1,362	1,579	1,628	1,561	1,421	1,257	30,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,141	1,116	1,065	1,066	1,067	1,100	1,168	1,200	1,455	1,395	1,482	1,473	1,458	1,548	1,388	1,302	1,294	1,308	1,405	1,688	1,759	1,615	1,400	1,225	32,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,162	1,165	1,104	1,064	1,050	1,065	1,185	1,259	1,317	1,343	1,286	1,200	1,251	1,284	1,199	1,064	1,101	1,235	1,338	1,633	1,673	1,524	1,331	1,183	30,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,091	1,038	1,039	1,043	0,993	1,005	1,126	1,151	1,243	1,225	1,247	1,280	1,469	1,379	1,214	1,096	1,094	1,237	1,379	1,566	1,627	1,510	1,368	1,214	29,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,126	1,065	1,064	1,062	1,050	1,056	1,128	1,233	1,403	1,298	1,337	1,313	1,359	1,523	1,477	1,354	1,251	1,253	1,407	1,611	1,594	1,471	1,363	1,256	31,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,150	1,094	1,035	1,018	1,035	1,027	1,087	1,181	1,354	1,463	1,527	1,554	1,602	1,640	1,554	1,398	1,311	1,341	1,560	1,674	1,666	1,490	1,302	1,244	32,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,197	1,100	1,043	0,994	0,982	1,072	1,070	1,121	1,274	1,336	1,365	1,299	1,475	1,364	1,177	0,964	1,086	1,161	1,337	1,621	1,567	1,428	1,276	1,126	29,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,052	1,029	0,983	0,983	0,964	0,987	1,075	1,206	1,345	1,345	1,293	1,312	1,227	1,292	1,309	1,319	1,267	1,262	1,393	1,573	1,545	1,496	1,315	1,157	29,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1															1	1	1								Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,062	1,046	1,042	0,982	0,984	1,039	1,081	1,214	1,414	1,505	1,518	1,471	1,512	1,524	1,461	1,423	1,339	1,334	1,470	1,690	1,685	1,566	1,396	1,225	31,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1						1	1	1	1															Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,097	1,032	1,005	0,977	1,014	1,035	1,120	1,169	1,258	1,319	1,250	1,254	1,314	1,265	1,223	1,102	1,083	1,194	1,367	1,549	1,540	1,438	1,306	1,214	29,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1							1	1	1																Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,144	1,044	1,003	0,976	0,964	1,020	1,109	1,128	1,269	1,276	1,271	1,257	1,270	1,218	1,065	1,042	1,070	1,226	1,441	1,620	1,627	1,589	1,409	1,260	29,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,147	1,078	1,071	1,082	1,058	1,093	1,161	1,254	1,363	1,408	1,300	1,321	1,300	1,294	1,196	1,121	1,137	1,213	1,376	1,590	1,638	1,589	1,463	1,290	30,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,192	1,117	1,094	1,099	1,050	1,079	1,107	1,144	1,316	1,302	1,324	1,272	1,308	1,317	1,206	1,127	1,108	1,262	1,401	1,565	1,611	1,530	1,357	1,304	30,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,187	1,109	1,068	1,066	1,081	1,078	1,094	1,140	1,253	1,358	1,403	1,376	1,357	1,288	1,179	1,073	1,080	1,160	1,399	1,599	1,590	1,480	1,341	1,224	29,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,149	1,091	1,055	1,024	1,026	1,097	1,152	1,229	1,380	1,332	1,329	1,332	1,306	1,314	1,236	1,167	1,184	1,189	1,410	1,674	1,677	1,596	1,379	1,234	30,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,144	1,081	1,062	1,015	1,016	1,048	1,130	1,211	1,327	1,368	1,354	1,293	1,296	1,348	1,261	1,151	1,127	1,271	1,380	1,645	1,633	1,589	1,372	1,263	30,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,125	1,107	1,019	1,070	1,014	1,045	1,118	1,251	1,350	1,347	1,350	1,305	1,365	1,371	1,260	1,214	1,188	1,249	1,435	1,639	1,580	1,478	1,361	1,264	30,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,201	1,113	1,098	1,083	1,056	1,103	1,140	1,207	1,334	1,345	1,346	1,275	1,300	1,351	1,303	1,266	1,208	1,298	1,471	1,675	1,737	1,624	1,469	1,313	31,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,213	1,169	1,089	1,060	1,057	1,102	1,146	1,234	1,318	1,324	1,240	1,230	1,279	1,201	1,134	1,035	1,126	1,220	1,377	1,566	1,511	1,486	1,391	1,277	29,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,175	1,113	1,100	1,068	1,049	1,063	1,108	1,132	1,301	1,358	1,425	1,346	1,361	1,411	1,265	1,188	1,184	1,336	1,496	1,703	1,686	1,558	1,404	1,269	31,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,180	1,102	1,049	1,049	1,085	1,084	1,110	1,170	1,261	1,313	1,280	1,278	1,309	1,270	1,203	1,135	1,183	1,390	1,574	1,594	1,485	1,411	1,314	1,197	30,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 31 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,147	1,093	1,055	1,044	1,057	1,108	1,143	1,246	1,314	1,311	1,233	1,213	1,202	1,200	1,265	1,276	1,260	1,436	1,614	1,602	1,592	1,505	1,308	1,230	30,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 1 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,138	1,099	1,076	1,033	1,017	1,086	1,135	1,206	1,197	1,144	1,134	1,206	1,271	1,273	1,243	1,263	1,274	1,438	1,577	1,598	1,531	1,504	1,363	1,226	30,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,113	1,046	1,030	1,066	1,037	1,061	1,123	1,209	1,193	1,193	1,213	1,213	1,281	1,314	1,277	1,243	1,230	1,402	1,555	1,592	1,584	1,418	1,318	1,179	29,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1						1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1							1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 3 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,133	1,054	1,036	1,006	1,003	1,061	1,162	1,200	1,233	1,134	1,150	1,145	1,219	1,193	1,184	1,212	1,262	1,454	1,635	1,622	1,617	1,402	1,311	1,220	29,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																							1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,122	1,072	1,056	1,025	1,027	1,063	1,153	1,232	1,339	1,172	1,152	1,321	1,298	1,299	1,298	1,295	1,372	1,523	1,700	1,686	1,365	1,531	1,443	1,289	30,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,188	1,152	1,143	1,115	1,101	1,065	1,106	1,167	1,266	1,247	1,234	1,230	1,308	1,330	1,246	1,218	1,232	1,393	1,558	1,591	1,537	1,459	1,300	1,166	30,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,111	1,059	1,030	1,041	1,007	0,989	1,046	1,124	1,262	1,466	1,545	1,554	1,598	1,573	1,435	1,350	1,370	1,440	1,575	1,594	1,562	1,478	1,342	1,216	31,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 7 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,137	1,049	1,012	1,014	1,021	1,038	1,110	1,202	1,374	1,289	1,283	1,238	1,228	1,279	1,282	1,199	1,235	1,385	1,602	1,591	1,569	1,480	1,310	1,160	30,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,121	1,084	1,025	0,999	1,019	1,024	1,128	1,163	1,252	1,191	1,181	1,184	1,182	1,217	1,213	1,190	1,241	1,403	1,590	1,560	1,584	1,516	1,309	1,210	29,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,108	1,031	1,022	1,036	0,984	1,003	1,110	1,273	1,313	1,225	1,187	1,142	1,181	1,295	1,271	1,165	1,244	1,470	1,631	1,605	1,569	1,458	1,338	1,217	29,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1													1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 10 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,116	1,041	1,015	1,017	1,044	1,058	1,132	1,237	1,337	1,346	1,248	1,179	1,319	1,367	1,216	1,225	1,243	1,469	1,628	1,634	1,676	1,539	1,373	1,219	30,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 11 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,135	1,076	1,031	1,057	1,056	1,091	1,150	1,230	1,362	1,291	1,226	1,230	1,299	1,310	1,283	1,219	1,310	1,487	1,632	1,609	1,593	1,530	1,372	1,256	30,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 12 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,181	1,119	1,112	1,138	1,086	1,064	1,107	1,209	1,414	1,495	1,531	1,575	1,623	1,614	1,501	1,471	1,460	1,624	1,760	1,802	1,654	1,488	1,371	1,267	33,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,169	1,134	1,093	1,065	1,063	1,092	1,128	1,109	1,236	1,323	1,287	1,152	1,211	1,340	1,297	1,321	1,337	1,549	1,674	1,644	1,606	1,576	1,422	1,281	31,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,174	1,141	1,130	1,049	1,043	1,070	1,136	1,233	1,397	1,509	1,298	1,434	1,366	1,425	1,382	1,349	1,308	1,534	1,654	1,621	1,642	1,560	1,399	1,243	32,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1														Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,113	1,040	1,030	1,008	1,039	1,057	1,107	1,163	1,324	1,305	1,280	1,254	1,293	1,432	1,391	1,431	1,409	1,599	1,700	1,757	1,742	1,563	1,417	1,338	31,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1																						Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,217	1,135	1,087	1,083	1,071	1,106	1,236	1,308	1,399	1,357	1,348	1,380	1,375	1,390	1,337	1,276	1,324	1,555	1,693	1,707	1,666	1,548	1,477	1,307	32,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,156	1,040	1,036	1,046	1,076	1,080	1,106	1,264	1,366	1,397	1,279	1,269	1,347	1,561	1,494	1,412	1,390	1,536	1,674	1,667	1,647	1,519	1,342	1,216	31,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 18 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,164	1,087	1,047	1,042	1,031	1,054	1,119	1,240	1,416	1,475	1,375	1,286	1,325	1,331	1,261	1,236	1,256	1,470	1,563	1,526	1,593	1,483	1,369	1,202	30,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 19 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,126	1,067	1,027	1,021	1,002	1,009	1,038	1,093	1,246	1,268	1,234	1,215	1,324	1,487	1,272	1,231	1,207	1,491	1,577	1,604	1,518	1,396	1,250	1,170	29,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 20 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,142	1,058	1,017	1,015	1,018	1,049	1,038	1,096	1,255	1,380	1,496	1,512	1,481	1,485	1,363	1,294	1,315	1,417	1,474	1,460	1,461	1,382	1,217	1,138	30,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,068	1,033	0,974	0,960	0,968	0,997	1,017	1,121	1,227	1,158	1,259	1,213	1,248	1,293	1,254	1,080	1,183	1,405	1,438	1,507	1,525	1,395	1,250	1,115	28,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1																						Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 22 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,044	1,009	0,967	0,987	0,985	0,996	1,058	1,104	1,167	1,107	1,142	1,236	1,216	1,243	1,217	1,287	1,274	1,477	1,561	1,602	1,551	1,469	1,330	1,210	29,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,127	1,031	0,986	0,962	0,960	1,012	1,050	1,190	1,360	1,404	1,416	1,407	1,368	1,493	1,411	1,324	1,359	1,617	1,553	1,655	1,651	1,566	1,396	1,234	31,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,106	1,046	1,021	1,017	1,008	1,069	1,127	1,207	1,297	1,209	1,239	1,351	1,343	1,316	1,281	1,278	1,302	1,457	1,561	1,584	1,610	1,525	1,419	1,249	30,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,161	1,121	1,054	1,053	1,030	1,037	1,139	1,197	1,287	1,310	1,331	1,400	1,474	1,400	1,400	1,400	1,428	1,576	1,712	1,664	1,713	1,620	1,499	1,360	32,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 26 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,245	1,191	1,116	1,108	1,116	1,148	0,000	1,201	1,235	1,376	1,535	1,592	1,523	1,500	1,495	1,472	1,520	1,521	1,691	1,796	1,819	1,809	1,620	1,458	33,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1							0																		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1							0																		Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1															Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1							0				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-							0																		Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 27 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,268	1,205	1,137	1,109	1,125	1,132	1,134	1,241	1,433	1,560	1,578	1,639	1,737	1,754	1,673	1,527	1,511	1,658	1,738	1,790	1,762	1,695	1,496	1,339	35,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,247	1,175	1,119	1,106	1,123	1,127	1,246	1,399	1,578	1,660	1,744	1,825	1,850	1,874	1,824	0,000	0,145	2,055	2,049	2,025	2,000	1,800	1,627	1,455	35,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1								Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1								Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																1	1								Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1								Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε γενική διακοπή κατά το διάστημα 15:00-17:00.

Τρίτη, 29 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,295	1,231	1,173	1,153	1,137	1,179	1,293	1,412	1,603	1,726	1,765	1,852	1,765	1,858	1,739	1,693	1,762	1,809	1,889	1,889	1,912	1,724	1,547	1,357	37,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 30 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,255	1,183	1,154	1,156	1,124	1,136	1,234	1,333	1,551	1,648	1,673	1,684	1,672	1,764	1,765	1,371	1,670	1,795	1,798	1,870	1,741	1,567	1,463	1,308	35,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,157	1,105	1,055	1,047	1,026	1,077	1,169	1,335	1,525	1,616	1,698	1,576	1,520	1,577	1,513	1,482	1,534	1,772	1,773	1,902	1,772	1,579	1,412	1,288	34,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 2 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,199	1,136	1,110	1,089	1,093	1,132	1,217	1,333	1,485	1,641	1,729	1,826	1,816	0,214	1,773	1,747	1,681	1,712	1,740	1,761	1,734	1,619	1,438	1,270	34,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 13:00-14:00 υπήρξε γενική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Σάββατο, 3 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,167	1,157	1,121	1,068	1,070	1,043	1,121	1,261	1,427	1,512	1,603	1,629	1,642	1,724	1,571	1,446	1,558	1,751	1,772	1,783	1,705	1,538	1,459	1,328	34,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,256	1,115	1,051	1,057	1,088	1,113	1,117	1,201	1,375	1,481	1,535	1,554	1,522	1,483	1,458	1,459	1,530	1,699	1,687	1,661	1,687	1,580	1,418	1,225	33,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,119	1,087	1,082	1,084	1,052	1,048	1,127	1,400	1,640	1,640	1,693	1,682	1,685	1,780	1,731	1,655	1,605	1,755	1,818	1,816	1,801	1,613	1,393	1,310	35,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1								Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,185	1,171	0,680	1,033	1,041	1,065	1,161	1,375	1,592	1,534	1,446	1,452	1,454	1,458	1,430	1,393	1,484	1,724	1,783	1,789	1,809	1,618	1,451	1,288	33,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1				1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,180	1,125	0,920	1,105	1,086	1,081	1,123	1,355	1,579	1,632	1,524	1,434	1,464	1,495	1,533	1,441	1,480	1,677	1,767	1,750	1,701	1,578	1,452	1,315	33,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,178	1,084	1,022	1,001	1,021	1,077	1,160	1,374	1,448	1,432	1,450	1,420	1,440	1,480	1,439	1,433	1,478	1,644	1,731	1,743	1,705	1,598	1,418	1,222	33,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,095	1,060	1,047	1,062	0,997	1,062	1,132	1,374	1,533	1,431	1,408	1,347	1,354	1,416	1,416	1,387	1,374	1,592	1,735	1,738	1,681	1,526	1,385	1,245	32,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,177	1,150	1,056	1,025	0,989	1,014	1,108	1,261	1,400	1,418	1,453	1,533	1,626	1,661	1,569	1,541	1,548	1,640	1,676	1,593	1,568	1,468	1,362	1,281	33,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,121	1,046	0,943	0,976	0,967	0,995	1,028	1,177	1,372	1,538	1,650	1,613	1,514	1,473	1,463	1,396	1,367	1,555	1,673	1,654	1,650	1,493	1,317	1,165	32,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1			1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,082	1,063	1,046	0,987	0,987	1,025	1,115	1,311	1,415	1,436	1,446	1,474	1,422	1,559	1,526	1,429	1,420	1,558	1,672	1,681	1,701	1,631	1,475	1,346	32,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1								Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,176	1,112	1,079	1,094	1,092	1,107	1,123	1,323	1,491	1,555	1,693	1,676	1,704	1,699	1,636	1,606	1,546	1,704	1,846	1,896	1,860	1,664	1,495	1,318	35,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,269	1,181	1,097	1,075	1,089	1,144	1,254	1,454	1,620	1,637	1,684	1,664	1,598	1,559	1,477	1,578	1,557	1,736	1,759	1,805	1,810	1,692	1,564	1,421	35,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,278	1,183	1,173	1,142	1,148	1,153	1,260	1,402	1,597	0,773	1,421	1,315	1,466	1,527	1,418	1,376	1,459	1,628	1,744	1,778	1,783	1,646	1,497	1,323	33,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,230	1,171	1,119	1,080	1,063	1,128	1,192	1,385	1,501	1,421	1,385	1,414	1,480	1,497	1,492	1,346	1,384	1,560	1,642	1,695	1,715	1,642	1,434	1,298	33,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,219	1,163	1,076	1,070	1,091	1,103	1,173	1,270	1,399	1,390	1,316	1,334	1,351	1,423	1,327	1,274	1,365	1,596	1,719	1,748	1,625	1,504	1,370	1,259	32,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,189	1,116	1,065	1,037	1,061	1,109	1,139	1,232	1,398	1,531	1,583	1,661	1,616	1,594	1,563	1,456	1,424	1,627	1,617	1,600	1,606	1,530	1,439	1,269	33,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,158	1,116	1,092	1,058	1,060	1,118	1,217	1,409	1,611	1,650	1,639	1,664	1,765	1,733	1,697	1,591	1,602	1,754	1,819	1,867	1,853	1,739	1,564	1,397	36,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1								Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,265	1,208	1,185	1,173	1,178	1,146	1,251	1,547	1,811	1,852	1,865	1,833	1,942	1,967	1,923	1,771	1,733	1,863	2,016	2,045	1,955	1,781	1,594	1,424	39,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,291	1,200	1,166	1,157	1,160	1,202	1,294	1,447	1,653	1,716	1,693	1,702	1,778	1,764	1,685	1,611	1,643	1,819	1,945	1,982	1,947	1,797	1,647	1,481	37,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,331	1,226	1,187	1,179	1,175	1,203	1,311	1,445	1,598	1,600	1,522	1,514	1,551	1,687	1,615	1,587	1,599	1,794	1,990	1,923	1,909	1,749	1,607	1,456	36,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,346	1,257	1,263	1,199	1,224	1,225	1,345	1,412	1,546	1,593	1,602	1,571	1,611	1,546	1,460	1,441	1,463	1,726	1,871	1,878	1,884	1,830	1,638	1,483	36,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,345	1,310	1,209	1,209	1,224	1,241	1,289	1,341	1,464	1,532	1,449	1,405	1,336	1,424	1,436	1,512	1,617	1,854	1,948	1,936	1,899	1,729	1,564	1,419	35,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,333	1,279	1,214	1,191	1,203	1,217	1,250	1,290	1,450	1,683	1,732	1,738	1,601	1,454	1,257	1,229	1,318	1,545	1,643	1,610	1,601	1,573	1,486	1,374	34,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,300	1,211	1,193	1,182	1,163	1,177	1,202	1,253	1,341	1,431	1,394	1,300	1,275	1,329	1,257	1,256	1,331	1,544	1,724	1,806	1,728	1,615	1,494	1,395	32,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1								Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,293	1,214	1,174	1,172	1,186	1,190	1,226	1,308	1,444	1,481	1,463	1,373	1,409	1,396	1,377	1,387	1,443	1,641	1,825	1,859	1,827	1,675	1,496	1,390	34,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Δεκέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,305	1,239	1,220	1,202	1,177	1,191	1,243	1,314	1,450	1,538	1,603	1,651	1,703	1,668	1,614	1,528	1,513	1,699	1,868	1,900	1,871	1,700	1,617	1,515	36,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1																1	1	1				Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1				1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη