

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα											Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100			
TE (MW)			4,016	4,016	1,788	1,788	1,788	3,257	4,000	5,000	5,000	5,000	0,510			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	14,67			1	1		1		1				10,13	59%	4.028
	01:00	13,60			1	1		1		1				11,20	55%	3.840
	02:00	13,51			1	1		1		1				11,29	54%	3.824
	03:00	13,10			1	1		1		1				11,70	53%	3.749
	04:00	12,82			1	1		1		1				11,98	52%	3.698
	05:00	13,10			1	1		1		1				11,70	53%	3.749
	06:00	13,38			1	1		1		1				11,42	54%	3.800
	07:00	14,24			1	1		1		1				10,56	57%	3.953
	08:00	13,59				1		1		1	1			22,11	34%	5.035
	09:00	13,26				1		1		1	1			21,44	36%	4.908
	10:00	16,05				1		1		1	1			18,65	44%	5.641
	11:00	15,42				1		1		1	1			19,28	42%	5.485
	12:00	15,37				1		1		1	1			19,33	42%	5.472
	13:00	15,41				1		1		1	1			19,29	42%	5.483
	14:00	15,20				1		1		1	1			19,50	41%	5.430
	15:00	14,72				1		1		1	1			19,98	40%	5.305
	16:00	15,05				1		1		1	1			19,65	41%	5.392
	17:00	16,62				1		1		1	1			19,08	43%	5.535
	18:00	17,89			1	1		1		1			1	10,51	59%	4.420
	19:00	19,30			1	1		1		1			1	7,99	69%	4.659
	20:00	19,29			1	1		1		1			1	8,01	69%	4.656
	21:00	17,33			1	1		1		1				7,47	70%	4.473
	22:00	16,10			1	1		1		1				8,70	65%	4.271
	23:00	15,07			1	1		1		1				9,73	61%	4.096
		364,08 MWh														110.902 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τρία φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης