

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα											Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100				
TE (MW)			4,016	4,016	1,788	1,788	1,788	3,257	4,000	5,000	5,000	5,000	0,510				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	13,89			1	1		1		1				10,91	56%	3.892	
	01:00	13,11			1	1		1		1				11,69	53%	3.750	
	02:00	12,94			1	1		1		1				11,86	52%	3.720	
	03:00	12,61			1	1		1		1				12,19	51%	3.658	
	04:00	12,64			1	1		1		1				12,16	51%	3.664	
	05:00	12,95			1	1		1		1				11,85	52%	3.721	
	06:00	12,94			1	1		1		1				11,86	52%	3.719	
	07:00	13,48			1	1		1		1				11,32	54%	3.817	
	08:00	13,05			1	1		1		1				11,75	53%	3.739	
	09:00	13,73			1	1		1		1				11,07	55%	3.864	
	10:00	13,79			1	1		1		1				11,01	56%	3.875	
	11:00	13,57			1	1		1		1				11,23	55%	3.834	
	12:00	15,22			1	1		1		1				9,58	61%	4.123	
	13:00	15,66			1	1		1		1				9,14	63%	4.197	
	14:00	15,71			1	1		1		1				9,09	63%	4.205	
	15:00	15,42			1	1		1		1				9,38	62%	4.156	
	16:00	15,30			1	1		1		1				9,50	62%	4.137	
	17:00	15,81			1	1		1		1				8,99	64%	4.221	
	18:00	17,93			1	1		1		1			1	8,97	65%	4.494	
	19:00	18,40			1	1		1		1			1	8,50	67%	4.574	
	20:00	18,46			1	1		1		1			1	8,44	67%	4.584	
	21:00	17,01			1	1		1		1					7,79	69%	4.421
	22:00	15,83			1	1		1		1					8,97	64%	4.225
23:00	14,66	1	1		1		1					10,14	59%	4.027			
		354,11 MWh														96.617 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης