

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα											Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100			
TE (MW)			4,016	4,016	1,788	1,788	1,788	3,257	4,000	5,000	5,000	5,000	0,510			
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	13,82			1	1		1		1				10,98	56%	3.880
	01:00	12,95			1	1		1		1				11,85	52%	3.722
	02:00	12,67			1	1		1		1				12,13	51%	3.669
	03:00	12,37			1	1		1		1				12,43	50%	3.613
	04:00	12,28			1	1		1		1				12,52	50%	3.596
	05:00	12,39			1	1		1		1				12,41	50%	3.617
	06:00	12,44			1	1		1		1				12,36	50%	3.627
	07:00	12,83			1	1		1		1				11,97	52%	3.700
	08:00	13,34			1	1		1		1				11,46	54%	3.793
	09:00	14,39			1	1		1		1				10,41	58%	3.981
	10:00	15,09			1	1		1		1				9,71	61%	4.100
	11:00	15,17			1	1		1		1				9,63	61%	4.115
	12:00	15,37			1	1		1		1				9,43	62%	4.148
	13:00	14,99			1	1		1		1				9,81	60%	4.084
	14:00	14,34			1	1		1		1				10,46	58%	3.971
	15:00	14,08			1	1		1		1				10,72	57%	3.926
	16:00	13,87			1	1		1		1				10,93	56%	3.888
	17:00	13,96			1	1		1		1				10,84	56%	3.904
	18:00	15,10			1	1		1		1				9,70	61%	4.102
	19:00	16,80			1	1		1		1				8,00	68%	4.386
	20:00	16,96			1	1		1		1				7,84	68%	4.412
	21:00	16,12			1	1		1		1				8,68	65%	4.274
	22:00	15,02			1	1		1		1				9,78	61%	4.089
	23:00	13,51			1	1		1		1				11,29	54%	3.824
		339,89 MWh														94.418 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης