

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας				Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,39	14,39	1		1			1		1			
	01:00	13,44	13,44	1		1			1					
	02:00	13,23	13,23	1		1			1					
	03:00	12,93	12,93	1		1			1					
	04:00	12,79	12,79	1		1			1					
	05:00	12,67	12,67	1		1			1					
	06:00	13,51	13,51	1		1			1					
	07:00	13,96	13,96	1		1			1					1
	08:00	14,74	14,74	1		1			1					2
	09:00	13,58	13,58	1		1			1				1	
	10:00	12,79	12,79	1		1			1				1	
	11:00	12,67	12,67	1		1			1				1	
	12:00	13,47	13,47	1		1			1				1	
	13:00	15,92	15,92	1		1			1				1	
	14:00	15,64	15,64	1		1			1				1	
	15:00	15,96	15,96	1		1			1				1	
	16:00	16,33	16,33	1		1			1				1	
	17:00	16,90	16,90	1		1			1				1	
	18:00	18,63	18,63	1		1			1				1	
	19:00	19,53	19,53	1		1			1		1			
	20:00	19,26	19,26	1		1			1		1			
	21:00	18,63	18,63	1		1			1		1			
	22:00	16,93	16,93	1		1			1		1			
	23:00	15,57	15,57	1		1			1		1			

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 5,5MW λόγω βλαβών.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης