

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	/Z (x100)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	13,78	1			1		1					
	01:00	13,03	1			1		1					
	02:00	12,83	1			1		1					
	03:00	12,59	1			1		1					
	04:00	12,32	1			1		1					
	05:00	12,42	1			1		1					
	06:00	12,47	1			1		1					
	07:00	12,38	1			1		1					
	08:00	12,18	1			1		1					
	09:00	12,49	1			1		1					
	10:00	13,21	1			1		1					
	11:00	13,59	1			1		1					
	12:00	14,26	1			1		1					
	13:00	14,63	1			1		1			1		
	14:00	14,23	1			1		1			1		
	15:00	13,95	1			1		1			1		
	16:00	14,31	1			1		1			1		
	17:00	14,96	1			1		1			1		
	18:00	15,60	1			1		1		1			
	19:00	19,04	1			1		1		1			
	20:00	18,83	1			1		1		1			
	21:00	18,23	1			1		1		1			
	22:00	16,95	1			1		1		1			
	23:00	15,37	1			1		1		1			

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 6,6MW λόγω βλαβών. Στις 08:05 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης