

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας				Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,63	14,63	1		1			1		1			
	01:00	13,77	13,77	1		1			1					
	02:00	13,36	13,36	1		1			1					
	03:00	12,99	12,99	1		1			1					
	04:00	12,80	12,80	1		1			1					
	05:00	12,93	12,93	1		1			1					
	06:00	13,39	13,39	1		1			1					
	07:00	13,46	13,46	1		1			1					
	08:00	13,63	13,63	1		1			1				1	
	09:00	14,05	14,05	1		1			1				1	
	10:00	14,16	14,16	1		1			1				1	
	11:00	13,95	13,95	1		1			1				1	
	12:00	14,35	14,35	1		1			1				1	
	13:00	14,09	14,09	1		1			1				1	
	14:00	13,61	13,61	1		1			1				1	
	15:00	13,49	13,49	1		1			1				1	
	16:00	14,02	14,02	1		1			1				1	
	17:00	14,90	14,90	1		1			1				1	
	18:00	16,69	16,69	1		1			1				1	
	19:00	17,63	17,63	1		1			1		1			
	20:00	17,45	17,45	1		1			1		1			
	21:00	16,68	16,68	1		1			1		1			
	22:00	15,66	15,66	1		1			1		1			
	23:00	14,80	14,80	1		1			1		1			

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 5,5MW λόγω βλαβών.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης