

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	/Z (x100)
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	13,93	1			1		1					
	01:00	13,37	1			1		1					
	02:00	13,19	1			1		1					
	03:00	12,80	1			1		1					
	04:00	12,49	1			1		1					
	05:00	12,63	1			1		1					
	06:00	12,45	1			1		1					
	07:00	12,38	1			1		1					
	08:00	10,54	1			1		1					
	09:00	12,36	1			1		1					
	10:00	12,62	1			1		1			1		
	11:00	13,75	1			1		1			1		
	12:00	14,17	1			1		1			1		
	13:00	14,45	1			1		1			1		
	14:00	14,33	1			1		1			1		
	15:00	14,01	1			1		1			1		
	16:00	14,50	1			1		1			1		
	17:00	15,27	1			1		1			1		
	18:00	16,69	1			1		1			1		
	19:00	18,78	1			1		1		1			
	20:00	18,70	1			1		1		1			
	21:00	17,85	1			1		1		1			
	22:00	16,44	1			1		1		1			
	23:00	15,28	1			1		1		1			

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 6,6MW λόγω βλαβών. Στις 08:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης