

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x100)
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	19,05	1			1		1					7
	01:00	18,16	1			1		1					5
	02:00	17,67	1			1		1					5
	03:00	17,26	1			1		1					5
	04:00	17,00	1			1		1					5
	05:00	17,49	1			1		1					5
	06:00	18,31	1			1		1					7
	07:00	19,62	1			1		1					9
	08:00	21,09	1			1		1					11
	09:00	21,65	1			1		1				1	5
	10:00	21,80	1			1		1				1	1
	11:00	21,58	1			1		1				1	
	12:00	21,01	1			1		1				1	
	13:00	20,88	1			1		1				1	
	14:00	20,94	1			1		1				1	
	15:00	21,04	1			1		1				1	
	16:00	21,93	1			1		1				1	
	17:00	22,44	1			1		1				1	
	18:00	23,43	1			1		1					10
	19:00	24,15	1			1		1					11
	20:00	26,20	1			1		1					15
	21:00	25,66	1			1		1					13
	22:00	24,14	1			1		1					11
	23:00	22,14	1			1		1					9

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10MW. Ο Α/Σ 32 βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης