

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας				Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,08	14,08	1		1			1					
	01:00	13,45	13,45	1		1			1					
	02:00	13,14	13,14	1		1			1					
	03:00	12,63	12,63	1		1			1					
	04:00	12,34	12,34	1		1			1					
	05:00	12,68	12,68	1		1			1					
	06:00	13,24	13,24	1		1			1					
	07:00	13,75	13,75	1		1			1				1	
	08:00	14,16	14,16	1		1			1				1	
	09:00	14,03	14,03	1		1			1				1	
	10:00	13,70	13,70	1		1			1				1	
	11:00	13,69	13,69	1		1			1				1	
	12:00	13,69	13,69	1		1			1				1	
	13:00	13,63	13,63	1		1			1				1	
	14:00	13,31	13,31	1		1			1				1	
	15:00	13,29	13,29	1		1			1				1	
	16:00	13,71	13,71	1		1			1				1	
	17:00	14,42	14,42	1		1			1				1	
	18:00	16,06	16,06	1		1			1				1	
	19:00	17,31	17,31	1		1			1		1			
	20:00	16,86	16,86	1		1			1		1			
	21:00	16,68	16,68	1		1			1		1			
	22:00	15,46	15,46	1		1			1		1			
	23:00	14,07	14,07	1		1			1		1			

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 5,5MW λόγω βλαβών.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης