

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x100)
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	14,22	1			1		1		1			
	01:00	13,44	1			1		1					
	02:00	13,12	1			1		1					
	03:00	12,89	1			1		1					
	04:00	12,59	1			1		1					
	05:00	12,46	1			1		1					
	06:00	12,57	1			1		1					
	07:00	12,91	1			1		1					
	08:00	12,84	1			1		1					
	09:00	15,29	1			1		1			1		
	10:00	16,58	1			1		1			1		
	11:00	16,58	1		1			1			1		
	12:00	16,06	1		1			1			1		
	13:00	14,99	1		1			1			1		
	14:00	14,19	1		1			1			1		
	15:00	14,53	1		1			1			1		
	16:00	15,26	1		1			1			1		
	17:00	16,05	1		1			1			1		
	18:00	16,20	1		1			1		1			
	19:00	20,25	1		1			1		1			
	20:00	20,36	1		1			1		1			
	21:00	19,64	1		1			1		1			
	22:00	18,06	1		1			1		1			
	23:00	16,35	1		1			1		1			

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 6,6MW λόγω βλαβών.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης