

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας				Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	13,31	13,31	1		1			1					
	01:00	12,68	12,68	1		1			1					
	02:00	12,34	12,34	1		1			1					
	03:00	12,13	12,13	1		1			1					
	04:00	12,21	12,21	1		1			1					
	05:00	12,80	12,80	1		1			1					
	06:00	12,97	12,97	1		1			1					1
	07:00	12,85	12,85	1		1			1					1
	08:00	13,30	13,30	1		1			1					1
	09:00	13,33	13,33	1		1			1					2
	10:00	13,23	13,23	1		1	1		1					
	11:00	13,46	13,46	1		1	1		1					
	12:00	13,60	13,60	1		1	1		1					
	13:00	13,22	13,22	1		1	1		1					
	14:00	13,70	13,70	1		1	1		1					
	15:00	13,83	13,83	1		1	1		1					
	16:00	14,40	14,40	1		1	1		1					
	17:00	14,73	14,73	1		1	1		1					
	18:00	15,96	15,96	1		1	1		1					2
	19:00	15,81	15,81	1		1	1		1					2
	20:00	15,44	15,44	1		1	1		1					1
	21:00	15,17	15,17	1		1	1		1					
	22:00	14,21	14,21	1		1	1		1					
	23:00	13,60	13,60	1		1	1		1					

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 5,5MW λόγω βλαβών.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης