

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας				Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	12,82	12,82	1		1			1					
	01:00	12,37	12,37	1		1			1					
	02:00	12,16	12,16	1		1			1					
	03:00	11,97	11,97	1		1			1					
	04:00	12,08	12,08	1		1			1					
	05:00	11,83	11,83	1		1			1					
	06:00	12,70	12,70	1		1			1					
	07:00	13,28	13,28	1		1			1					
	08:00	13,56	13,56	1		1			1					
	09:00	14,21	14,21	1		1			1					1
	10:00	14,32	14,32	1		1			1					1
	11:00	13,89	13,89	1		1	1		1					
	12:00	14,40	14,40	1		1	1		1					
	13:00	14,51	14,51	1		1	1		1					
	14:00	15,08	15,08	1		1	1		1					
	15:00	15,10	15,10	1		1	1		1					
	16:00	15,67	15,67	1		1	1		1					
	17:00	16,31	16,31	1		1	1		1					
	18:00	17,02	17,02	1		1	1		1					1
	19:00	17,11	17,11	1		1	1		1					1
	20:00	16,78	16,78	1		1	1		1					
	21:00	15,81	15,81	1		1	1		1					
	22:00	14,91	14,91	1		1	1		1					
	23:00	14,08	14,08	1		1	1		1					

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 5,5MW λόγω βλαβών.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης