

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας				Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	13,39	13,39	1		1	1		1					
	01:00	12,79	12,79	1			1		1					
	02:00	12,46	12,46	1			1		1					
	03:00	12,23	12,23	1			1		1					
	04:00	12,22	12,22	1			1		1					
	05:00	12,84	12,84	1			1		1					
	06:00	13,34	13,34	1			1		1					
	07:00	13,51	13,51	1			1		1					
	08:00	14,02	14,02	1			1		1					1
	09:00	15,02	15,02	1			1		1					2
	10:00	15,26	15,26	1		1	1		1					
	11:00	15,02	15,02	1		1	1		1					
	12:00	15,25	15,25	1		1	1		1					
	13:00	14,35	14,35	1		1	1		1					
	14:00	14,36	14,36	1		1	1		1					
	15:00	14,74	14,74	1		1	1		1					
	16:00	15,30	15,30	1		1	1		1					
	17:00	15,74	15,74	1		1	1		1					
	18:00	16,46	16,46	1		1	1		1					2
	19:00	16,83	16,83	1		1	1		1					2
	20:00	16,47	16,47	1		1	1		1					2
	21:00	15,94	15,94	1		1	1		1					1
	22:00	15,05	15,05	1		1	1		1					3
	23:00	13,82	13,82	1		1			1					1

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 5,5MW λόγω βλαβών.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης