

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 6 Απριλίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	20,96	1			1		1		1			6
	01:00	19,74	1			1		1		1			5
	02:00	19,27	1			1		1		1			5
	03:00	18,79	1			1		1		1			5
	04:00	18,39	1			1		1		1			5
	05:00	18,37	1			1		1		1			5
	06:00	18,64	1			1		1		1			5
	07:00	19,70	1			1		1		1			5
	08:00	19,79	1			1		1		1			6
	09:00	20,16	1			1		1		1			6
	10:00	22,20	1			1		1		1			8
	11:00	24,02	1			1		1		1			8
	12:00	24,07	1			1		1		1			8
	13:00	24,53	1			1		1		1			8
	14:00	24,28	1			1		1		1			8
	15:00	23,67	1			1		1		1			8
	16:00	23,56	1			1		1		1			8
	17:00	24,02	1			1		1		1			8
	18:00	25,46	1			1		1		1			8
	19:00	27,12	1			1		1		1			8
	20:00	29,20	1			1		1		1			9
	21:00	28,96	1			1		1		1			8
	22:00	26,71	1			1		1		1			7
	23:00	23,48	1			1		1		1			6

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10MW. Το διάστημα 08:00 με 10:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης