

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας				Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	12,79	12,79	1		1			1					1
	01:00	12,36	12,36	1		1			1					
	02:00	12,40	12,40	1		1			1					
	03:00	11,85	11,85	1		1			1					
	04:00	11,97	11,97	1		1			1					
	05:00	12,56	12,56	1		1			1					
	06:00	13,16	13,16	1		1			1					
	07:00	13,22	13,22	1		1			1					
	08:00	13,48	13,48	1		1			1					
	09:00	13,93	13,93	1		1			1					1
	10:00	14,55	14,55	1		1			1					2
	11:00	14,18	14,18	1		1	1		1					
	12:00	14,18	14,18	1		1	1		1					
	13:00	14,23	14,23	1		1	1		1					
	14:00	13,75	13,75	1		1	1		1					
	15:00	14,28	14,28	1		1	1		1					
	16:00	15,06	15,06	1		1	1		1					
	17:00	15,36	15,36	1		1	1		1					
	18:00	15,98	15,98	1		1	1		1					
	19:00	16,27	16,27	1		1	1		1					1
	20:00	16,28	16,28	1		1	1		1					1
	21:00	15,38	15,38	1		1	1		1					1
	22:00	15,10	15,10	1		1	1		1					
	23:00	14,20	14,20	1		1	1		1					

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 5,5MW λόγω βλαβών.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης