

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας				Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	13,50	13,50	1		1	1		1					
	01:00	12,79	12,79	1		1	1		1					
	02:00	12,61	12,61	1			1		1					
	03:00	12,28	12,28	1			1		1					
	04:00	12,21	12,21	1			1		1					
	05:00	12,69	12,69	1			1		1					
	06:00	12,79	12,79	1			1		1					
	07:00	12,54	12,54	1			1		1					
	08:00	13,33	13,33	1			1		1					
	09:00	13,96	13,96	1			1		1					
	10:00	14,52	14,52	1			1		1					1
	11:00	14,55	14,55	1		1	1		1					1
	12:00	14,48	14,48	1		1	1		1					
	13:00	14,44	14,44	1		1	1		1					
	14:00	14,73	14,73	1		1	1		1					
	15:00	15,11	15,11	1		1	1		1					
	16:00	15,45	15,45	1		1	1		1					
	17:00	15,71	15,71	1		1	1		1					
	18:00	16,39	16,39	1		1	1		1					1
	19:00	16,32	16,32	1		1	1		1					1
	20:00	16,11	16,11	1		1	1		1					1
	21:00	15,43	15,43	1		1	1		1					1
	22:00	14,14	14,14	1		1	1		1					2
	23:00	13,33	13,33	1			1		1					1

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 5,5MW λόγω βλαβών.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης