

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	/Z (x16
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	14,85	1			1		1	1				
	01:00	13,84	1			1		1	1				
	02:00	13,08	1			1			1				
	03:00	12,93	1			1			1				
	04:00	12,96	1			1			1				
	05:00	13,18	1			1			1				
	06:00	13,48	1			1			1				
	07:00	13,83	1			1			1				
	08:00	11,96	1			1			1				
	09:00	12,18	1			1			1				
	10:00	12,13	1			1			1				
	11:00	12,23	1			1			1				
	12:00	14,97	1		1	1			1				
	13:00	15,33	1		1	1			1				
	14:00	14,95	1		1	1			1				
	15:00	15,11	1		1	1			1				
	16:00	15,77			1	1		1	1				
	17:00	17,14			1	1		1	1				1
	18:00	18,02			1	1		1	1				3
	19:00	18,94			1	1		1	1				3
	20:00	18,45			1	1		1	1				3
	21:00	18,27			1	1		1	1				1
	22:00	16,71			1	1		1	1				
	23:00	15,63			1	1		1	1				

Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 6,6MW λόγω βλαβών. Το διάστημα 08:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης