

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας				Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	12,43	12,43	1			1		1					1
	01:00	12,17	12,17	1			1		1					
	02:00	12,14	12,14	1			1		1					
	03:00	11,66	11,66	1			1		1					
	04:00	11,78	11,78	1			1		1					
	05:00	12,05	12,05	1			1		1					
	06:00	12,15	12,15	1			1		1					
	07:00	12,27	12,27	1			1		1					
	08:00	12,92	12,92	1			1		1					
	09:00	13,68	13,68	1			1		1					
	10:00	13,91	13,91	1			1		1				1	
	11:00	13,69	13,69	1			1		1				1	
	12:00	13,88	13,88	1			1		1				1	
	13:00	14,08	14,08	1			1		1			1		
	14:00	14,13	14,13	1			1		1			1		
	15:00	14,85	14,85	1			1		1			1		
	16:00	15,29	15,29	1			1		1			1		
	17:00	15,46	15,46	1			1		1			1		
	18:00	16,24	16,24	1		1	1		1					2
	19:00	16,34	16,34	1		1	1		1					2
	20:00	16,00	16,00	1		1	1		1					1
	21:00	15,04	15,04	1		1	1		1					
	22:00	14,74	14,74	1		1	1		1					
	23:00	13,76	13,76	1		1	1		1					2

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 5,5MW λόγω βλαβών.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης