

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	24,83	1			1		1		1		1	
	01:00	23,34	1			1		1		1		1	
	02:00	22,74	1			1		1		1		1	
	03:00	22,35	1			1		1		1		1	
	04:00	22,03	1			1		1		1		1	
	05:00	21,77	1			1		1		1		1	
	06:00	23,26	1			1		1		1		1	
	07:00	25,75	1			1		1		1		1	
	08:00	27,29	1			1		1		1		1	
	09:00	27,77	1			1		1		1		1	
	10:00	28,03	1			1		1		1		1	
	11:00	27,98	1			1		1		1		1	
	12:00	24,39	1			1		1		1		1	
	13:00	27,83	1			1		1		1		1	6
	14:00	27,98	1			1		1		1		1	5
	15:00	28,27	1			1		1		1		1	4
	16:00	29,08	1			1		1		1		1	5
	17:00	29,60	1			1		1		1		1	7
	18:00	30,47	1			1		1		1		1	7
	19:00	34,14	1			1		1		1		1	11
	20:00	35,72	1			1		1		1		1	13
	21:00	35,06	1			1		1		1		1	10
	22:00	31,63	1			1		1		1		1	9
	23:00	28,34	1			1		1		1		1	5

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10MW. Το διάστημα 08:20 με 10:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 12:05 λόγω βλάβης των Α/Σ 30 και 32.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης